

序号	基本信息				历史运行信息		已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)	所属地市	备注
	所属变电站	所属调管范围	主变名称	主变额定容量(KVA)	历史最大负荷(kW)	历史最大负荷率(%)						
0	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/2#变压器	240000	56584.9	24	0	183415	不受限	183400	攀枝花地调	null
1	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/1#变压器	240000	67678.2	28	0	172322	不受限	172300	攀枝花地调	null
2	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/2#变压器	240000	67811.5	28	0	172189	不受限	172100	攀枝花地调	null
3	甘孜	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/1#变压器	180000	2240.39	24	0	174000	不受限	170000	甘孜地调	null
4	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/1#变压器	240000	74812.2	31	0	165188	不受限	165100	攀枝花地调	null
5	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/2#变压器	240000	79672.2	33	0	160328	不受限	160300	攀枝花地调	null
6	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/3#变压器	240000	80773.2	34	0	159227	不受限	159200	攀枝花地调	null
7	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/1#变压器	240000	83943	35	null	156057	不受限	156000	null	null
8	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/2#变压器	240000	84064	35	null	155936	不受限	155900	null	null
9	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/2#变压器	240000	109954	46	0	130046	不受限	130000	攀枝花地调	null
10	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/6#变压器	180000	57767.6	32	0	122232	不受限	122200	null	null
11	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/5#变压器	180000	57768	32	0	122232	不受限	122200	null	null
12	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/2#变压器	240000	121194.3	50	0	118806	不受限	118800	攀枝花地调	null
13	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/1#变压器	240000	121998.7	51	0	118001	不受限	118000	攀枝花地调	null
14	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/2#变压器	150000	34800	23	0	115200	不受限	115200	甘孜地调	null
15	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/2#变压器	180000	4848.8	13	0	115151	不受限	115000	甘孜地调	null
16	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/1#变压器	240000	125276.7	52	4515	110208	不受限	110200	成都地调	null
17	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/2#变压器	180000	69914	39	null	110086	不受限	110000	null	null

18	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/1#变压器	180000	70308.9	39	null	109691	不受限	109600	null	null
19	红砂	天府电力调度控制中心	.红砂.220kV/2#变压器	240000	130589.91	54	0	109410	不受限	109400	天府地调	null
20	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/2#变压器	240000	131155.9	55	0	108844	不受限	108800	攀枝花地调	null
21	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/2#变压器	150000	38364.6	26	3500	108135	不受限	108100	内江地调	null
22	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/3#变压器	180000	72321.3	40	0	107679	不受限	107600	内江地调	null
23	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/2#变压器	180000	73608.8	41	2160	104231	不受限	104200	内江地调	null
24	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/2#变压器	180000	75838.6	42	0	104161	不受限	104100	攀枝花地调	null
25	甘孜	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/2#变压器	180000	81353.3	45	0	98647	不受限	98600	甘孜地调	null
26	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/2#变压器	240000	140506.61	59	830	98663	不受限	98600	绵阳地调	null
27	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/1#变压器	240000	142144.5	59	0	97856	不受限	97800	绵阳地调	null
28	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/2#变压器	150000	55555.5	37	0	94445	不受限	94400	甘孜地调	null
29	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/1#变压器	150000	55506	37	0	94494	不受限	94400	甘孜地调	null
30	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/1#变压器	150000	54447.6	36	3675	91877	不受限	91800	内江地调	null
31	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/2#变压器	240000	149056.31	62	null	90944	不受限	90900	null	null
32	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/1#变压器	180000	92011	51	0	87989	不受限	87900	攀枝花地调	null
33	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/1#变压器	240000	152622.8	64	null	87377	不受限	87300	null	null
34	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/2#变压器	180000	92958.4	52	NULL	87042	不受限	87000	达州地调	null
35	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/1#变压器	180000	93362.3	52	NULL	86638	不受限	86600	达州地调	null
36	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/1#变压器	180000	94581	53	NULL	85419	不受限	85400	达州地调	null
37	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/3#变压器	180000	94658.2	53	NULL	85342	不受限	85300	达州地调	null

38	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/1#变压器	180000	94809	53	0	85191	不受限	85100	宜宾地调	null
39	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/2#变压器	180000	95097.7	53	NULL	84902	不受限	84900	达州地调	null
40	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/2#变压器	180000	95221.5	53	0	84779	不受限	84700	宜宾地调	null
41	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/2#变压器	180000	95884.8	53	0	84115	不受限	84100	自贡地调	null
42	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/1#变压器	240000	156288	65	0	83712	不受限	83700	天府地调	null
43	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/2#变压器	180000	97327.7	54	0	82672	不受限	82600	巴中地调	null
44	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/2#变压器	180000	97426.8	54	NULL	82573	不受限	82500	达州地调	null
45	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/1#变压器	240000	157798.2	66	0	82202	不受限	82200	攀枝花地调	null
46	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调.八德.220kV/3#变压器	180000	99194.8	55	0	80805	不受限	80800	南充地调	null
47	众意站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.众意站.110kV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600	阿坝地调	null
48	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/1#变压器	300000	219364.7	73	0	80635	不受限	80600	攀枝花地调	null
49	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调.八德.220kV/2#变压器	180000	99996.3	56	0	80004	不受限	80000	南充地调	null
50	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/2#变压器	90000	10364.6	12	0	79635	不受限	79600	甘孜地调	null
51	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/1#变压器	240000	164952.19	69	0	75048	不受限	75000	成都地调	null
52	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/1#变压器	240000	165207.9	69	0	74792	不受限	74700	天府地调	null
53	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/2#变压器	240000	165629.11	69	0	74371	不受限	74300	天府地调	null
54	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/3#变压器	240000	166495.61	69	0	73504	不受限	73500	成都地调	null
55	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	76600	51	0	73400	不受限	73400	甘孜地调	null
56	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/3#变压器	180000	107346.5	60	0	72654	不受限	72600	天府地调	null
57	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/2#变压器	150000	79750	53	0	70250	不受限	70200	攀枝花地调	null

58	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/1#变压器	150000	80150.4	53	0	69850	不受限	69800	攀枝花地调	null
59	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/1#变压器	240000	171283.7	71	0	68716	不受限	68700	攀枝花地调	null
60	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/1#变压器	180000	112393.6	62	0	67606	不受限	67600	自贡地调	null
61	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/2#变压器	150000	82368	55	0	67632	不受限	67600	攀枝花地调	null
62	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/2#变压器	180000	113776.1	63	null	66224	不受限	66200	null	null
63	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/3#变压器	180000	113792.4	63	null	66208	不受限	66200	null	null
64	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/1#变压器	180000	114048	63	0	65952	不受限	65900	德阳地调	null
65	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/1#变压器	150000	85585.5	57	0	64415	不受限	64400	攀枝花地调	null
66	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/1#变压器	150000	86239.8	57	0	63760	不受限	63700	巴中地调	null
67	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/2#变压器	150000	86416	58	0	63584	不受限	63500	巴中地调	null
68	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/1#变压器	150000	87049.6	58	0	62950	不受限	62900	巴中地调	null
69	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/3#变压器	63000	285.1	1	0	62715	不受限	62700	天府地调	null
70	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/2#变压器	63000	372.6	1	0	62627	不受限	62600	天府地调	null
71	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站1#主变	63000	3462.3	5	0	59538	不受限	59500	阿坝地调	null
72	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/2#变压器	180000	121991.7	68	0	58008	不受限	58000	眉山地调	null
73	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/1#变压器	180000	122071.5	68	0	57929	不受限	57900	泸州地调	null
74	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/3#变压器	120000	62874.8	52	0	57125	不受限	57100	宜宾地调	null
75	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/2#变压器	240000	183015.3	76	0	56985	不受限	56900	成都地调	null
76	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/2#变压器	150000	88734.3	59	4515	56751	不受限	56700	成都地调	null
77	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达.220kV/1#变压器	63000	7853.3	12	0	55147	不受限	55100	甘孜地调	null

78	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/1#变压器	240000	185577.89	77	0	54422	不受限	54400	成都地调	null
79	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/2#变压器	240000	186462.5	78	0	53538	不受限	53500	成都地调	null
80	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/1#变压器	150000	96572.9	64	0	53427	不受限	53400	德阳地调	null
81	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/1#变压器	90000	36676.5	41	0	53324	不受限	53300	甘孜地调	null
82	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/3#变压器	240000	187430.5	78	0	52570	不受限	52500	成都地调	null
83	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/1号主变	63000	10565	17	0	52435	不受限	52400	成都地调	null
84	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/2#变压器	63000	10535.8	17	0	52464	不受限	52400	绵阳地调	null
85	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#2主变	63000	10644	17	0	52356	不受限	52300	null	null
86	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/2#变压器	240000	188323.3	78	0	51677	不受限	51600	成都地调	null
87	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/2号主变	63000	11662	19	0	51338	不受限	51300	成都地调	null
88	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/1#变压器	120000	68930.4	57	NULL	51070	不受限	51000	达州地调	null
89	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/1#变压器	63000	12474.9	20	0	50525	不受限	50500	绵阳地调	null
90	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/1#变压器	150000	99531.41	66	NULL	50469	不受限	50400	达州地调	null
91	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/1#主变	50000	625.4	17	0	50000	不受限	50000	甘孜地调	null
92	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#1主变	50000	1254.6	21	0	50000	不受限	50000	甘孜地调	null
93	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/3#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000	乐山地调	null
94	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#3主变	50000	1000	0	0	50000	不受限	50000	成都地调	null
95	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#1主变	50000	100	1	0	50000	不受限	50000	成都地调	null
96	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/2#变压器	150000	100110.9	67	0	49889	不受限	49800	德阳地调	null
97	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/1#变压器	63000	13500	21	0	49500	不受限	49500	德阳地调	null

98	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#2主变	63000	14282.4	23	0	48718	不受限	48700	攀枝花地调	null
99	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/2#变压器	150000	101201.4	67	NULL	48799	不受限	48700	达州地调	null
100	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/2#变压器	63000	14437	23	0	48563	不受限	48500	德阳地调	null
101	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#1主变	63000	14559.6	23	0	48440	不受限	48400	攀枝花地调	null
102	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/2#变压器	63000	14771.6	23	0	48228	不受限	48200	绵阳地调	null
103	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/2#变压器	120000	71913.59	60	NULL	48086	不受限	48000	达州地调	null
104	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#1主变	60000	12546.6	21	0	47453	不受限	47400	广元地调	null
105	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/2#变压器	63000	16075.1	26	0	46925	不受限	46900	天府地调	null
106	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#2主变	60000	13195.1	22	0	46805	不受限	46800	广元地调	null
107	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/1#变压器	180000	133558.7	74	0	46441	不受限	46400	德阳地调	null
108	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.大兴站.110kV/2#变压器	50000	3616.9	7	0	46383	不受限	46300	乐山地调	null
109	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/2#变压器	120000	74370.7	62	0	45629	不受限	45600	绵阳地调	null
110	穿心店站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/2#变压器	50000	4868.6	10	0	45131	不受限	45100	德阳地调	null
111	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/1#变压器	150000	104884.2	70	0	45116	不受限	45100	资阳地调	null
112	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#2主变	50000	4801.2	10	NULL	45199	不受限	45100	达州地调	null
113	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/2#变压器	180000	134996.1	75	0	45004	不受限	45000	巴中地调	null
114	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.燕子沟.110kV/1#主变	50000	5000	10	0	45000	不受限	45000	甘孜地调	null
115	宋家垭站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家垭站.110kV/#1主变	50000	3015.5	6	0	46985	不受限	45000	广安地调	null
116	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#1主变	50000	5191.4	10	NULL	44809	不受限	44800	达州地调	null
117	严桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.严桥站.110kV/#1主变	50000	5298.7	11	0	44701	不受限	44700	雅安地调	null

118	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/1#变压器	180000	135398.4	75	0	44602	不受限	44600	巴中地调	null
119	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/1#变压器	63000	18318.9	29	0	44681	不受限	44600	绵阳地调	null
120	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/1#变压器	50000	5417.3	11	0	44583	不受限	44500	null	null
121	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/5#变压器	150000	105693.7	70	0	44306	不受限	44300	攀枝花地调	null
122	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/2#变压器	63000	18700	30	0	44300	不受限	44300	天府地调	null
123	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/1#变压器	150000	106096.3	71	0	43904	不受限	43900	攀枝花地调	null
124	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#2主变	63000	19039	30	0	43961	不受限	43900	甘孜地调	null
125	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#1主变	50000	6300	13	NULL	43700	不受限	43700	达州地调	null
126	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/1#变压器	63000	17972.6	29	1330	43697	不受限	43600	绵阳地调	null
127	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/1#变压器	120000	76463.4	64	0	43537	不受限	43500	绵阳地调	null
128	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/2#变压器	40000	6613.3	13	null	43387	不受限	43300	乐山地调	null
129	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/1#变压器	63000	19800	31	0	43200	不受限	43200	天府地调	null
130	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/2#变压器	63000	19807.3	31	0	43193	不受限	43100	天府地调	null
131	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#2主变	63000	20289.1	32	0	42711	不受限	42700	成都地调	null
132	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#2主变	50000	7600	15	0	42400	不受限	42400	null	null
133	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#1主变	50000	7600	15	0	42400	不受限	42400	null	null
134	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/1#变压器	120000	77659.3	65	0	42341	不受限	42300	德阳地调	null
135	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/2#变压器	63000	20596.3	33	30	42374	不受限	42300	绵阳地调	null
136	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#1主变	63000	20734.6	33	0	42265	不受限	42200	null	null
137	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#1主变	63000	20799.2	33	0	42201	不受限	42200	成都地调	null

138	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/2#变压器	150000	107971	72	0	42029	不受限	42000	攀枝花地调	null
139	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#2主变	63000	21100	33	0	41900	不受限	41900	成都地调	null
140	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#1主变	63000	21268.5	34	0	41732	不受限	41700	成都地调	null
141	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#2主变	50000	8379.4	17	0	41621	不受限	41600	内江地调	null
142	望乡站	武胜电力调度控制中心	广安地调.望乡站.110kV/#1主变	50000	8590.2	17	null	41410	不受限	41400	null	null
143	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#1主变	50000	8666.6	17	NULL	41333	不受限	41300	达州地调	null
144	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#2主变	50000	8771.4	18	0	41229	不受限	41200	甘孜地调	null
145	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#1主变	50000	8784.6	18	0	41215	不受限	41200	甘孜地调	null
146	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#2主变	50000	8705.3	17	NULL	41295	不受限	41200	达州地调	null
147	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/2#变压器	240000	198097.5	83	630	41273	不受限	41200	绵阳地调	null
148	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.大兴站.110kV/1#变压器	50000	8841.3	18	0	41159	不受限	41100	乐山地调	null
149	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#1主变	63000	19514	31	2515	40971	不受限	40900	成都地调	null
150	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#2主变	50000	9003	18	0	40997	不受限	40900	攀枝花地调	null
151	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/1#变压器	63000	22160	35	0	40840	不受限	40800	绵阳地调	null
152	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	22495.9	36	0	40504	不受限	40500	绵阳地调	null
153	穿心店站	蓑华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/1#变压器	50000	9465.1	19	0	40535	不受限	40500	德阳地调	null
154	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/1#变压器	180000	139592.7	78	0	40407	不受限	40400	甘孜地调	null
155	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#1主变	63000	12408	20	10250	40342	不受限	40300	雅安地调	null
156	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/1#变压器	50000	3114.6	6	6500	40385	不受限	40300	德阳地调	null

157	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/1#主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100	阿坝地调	null
158	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#1主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000	成都地调	null
159	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#2主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000	成都地调	null
160	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/2#变压器	240000	166303.7	69	33750	39946	不受限	39900	内江地调	null
161	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#2主变	63000	23343.6	37	0	39656	不受限	39600	成都地调	null
162	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/2#变压器	240000	200475	84	0	39525	不受限	39500	成都地调	null
163	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/2#变压器	150000	110684	74	0	39316	不受限	39300	资阳地调	null
164	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/1#变压器	180000	140739.9	78	0	39260	不受限	39200	眉山地调	null
165	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#2主变	63000	23720.4	38	0	39280	不受限	39200	成都地调	null
166	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/3#变压器	180000	140709.2	78	0	39291	不受限	39200	天府地调	null
167	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#1主变	50000	10825.8	22	NULL	39174	不受限	39100	达州地调	null
168	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#2主变	50000	10900	22	NULL	39100	不受限	39100	达州地调	null
169	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#3主变	63000	24029	38	0	38971	不受限	38900	攀枝花地调	null
170	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#3主变	63000	24079.2	38	0	38921	不受限	38900	成都地调	null
171	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/1#变压器	63000	24350	39	0	38650	不受限	38600	德阳地调	null
172	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#1主变	50000	11413.4	23	NULL	38587	不受限	38500	达州地调	null
173	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#2主变	63000	24666.3	39	0	38334	不受限	38300	南充地调	null
174	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/1#主变	40000	1657.5	4	0	38343	不受限	38300	阿坝地调	null
175	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/1#变压器	240000	199650	83	2000	38350	不受限	38300	成都地调	null
176	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#3主变	63000	23075.7	37	1600	38324	不受限	38300	成都地调	null
177	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/1#变压器	50000	11662.2	23	0	38338	不受限	38300	德阳地调	null

178	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#2主变	63000	23847.4	38	915	38238	不受限	38200	成都地调	null
179	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#1主变	50000	11452.1	23	250	38298	不受限	38200	攀枝花地调	null
180	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.达通玛站.110kV/#1主变	40000	1865.3	15	0	38135	不受限	38100	甘孜地调	null
181	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/1#变压器	63000	25100	40	0	37900	不受限	37900	天府地调	null
182	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/1#变压器	50000	12118.2	24	null	37882	不受限	37800	乐山地调	null
183	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/1#变压器	240000	200470.39	84	1800	37730	不受限	37700	绵阳地调	null
184	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#2主变	50000	11614.7	23	625	37760	不受限	37700	凉山地调	null
185	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#1主变	63000	25386.9	40	0	37613	不受限	37600	甘孜地调	null
186	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#1主变	50000	12315.6	25	NULL	37684	不受限	37600	达州地调	null
187	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#2主变	50000	12395.6	25	0	37604	不受限	37600	雅安地调	null
188	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#1主变	50000	11391.4	23	1000	37609	不受限	37600	凉山地调	null
189	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/2#变压器	63000	25346.5	40	0	37654	不受限	37600	德阳地调	null
190	峨山站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.峨山站.110kV/1#变压器	50000	12364	25	null	37636	不受限	37600	乐山地调	null
191	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#2主变	63000	25586.2	41	0	37414	不受限	37400	成都地调	null
192	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/3#变压器	240000	202015	84	600	37385	不受限	37300	成都地调	null
193	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#3主变	63000	25660.8	41	0	37339	不受限	37300	攀枝花地调	null
194	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/2#主变	40000	2739.6	7	0	37260	不受限	37200	阿坝地调	null
195	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#2主变	63000	25753.5	41	0	37247	不受限	37200	成都地调	null
196	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#1主变	50000	12909.6	26	0	37090	不受限	37000	雅安地调	null
197	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#1主变	50000	12953.1	26	0	37047	不受限	37000	内江地调	null

198	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/1#变压器	40000	3091.2	8	0	36909	不受限	36900	宜宾地调	null
199	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/2#变压器	240000	203353.3	85	0	36647	不受限	36600	成都地调	null
200	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/2#主变	40000	3470.7	9	0	36529	不受限	36500	阿坝地调	null
201	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/1#主变	40000	3451.4	9	0	36549	不受限	36500	阿坝地调	null
202	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#1主变	63000	26532	42	0	36468	不受限	36400	成都地调	null
203	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#1主变	63000	26700	42	0	36300	不受限	36300	成都地调	null
204	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/2#变压器	150000	113679.5	76	0	36321	不受限	36300	德阳地调	null
205	洛须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛须站.110kV/#1主变	40000	3683.9	27	0	36316	不受限	36300	甘孜地调	null
206	埡口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.埡口站.110kV/#2主变	40000	3516	9	0	36334	不受限	36300	攀枝花地调	null
207	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#2主变	40000	3784	9	NULL	36216	不受限	36200	达州地调	null
208	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/2#变压器	50000	12536.1	25	1260	36204	不受限	36200	德阳地调	null
209	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/2#变压器	40000	3878.1	10	0	36122	不受限	36100	宜宾地调	null
210	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/1#变压器	150000	113901.3	76	0	36099	不受限	36000	德阳地调	null
211	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#1主变	50000	14239.2	28	NULL	35761	不受限	35700	达州地调	null
212	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调.保宁.220kV/2#变压器	150000	114223	76	0	35777	不受限	35700	南充地调	null
213	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#2主变	50000	14296.1	29	NULL	35704	不受限	35700	达州地调	null
214	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/2#主变	50000	14394.6	29	0	35605	不受限	35600	广安地调	null
215	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/1#变压器	63000	27483.5	44	0	35517	不受限	35500	绵阳地调	null
216	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/1#主变	50000	14447.4	29	0	35553	不受限	35500	广安地调	null
217	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/1#变压器	40000	4564.7	11	0	35435	不受限	35400	宜宾地调	null

218	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#2主变	63000	27588	44	0	35412	不受限	35400	成都地调	null
219	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#2主变	63000	26532	42	1100	35368	不受限	35300	雅安地调	null
220	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#2主变	50000	15000	30	0	35000	不受限	35000	甘孜地调	null
221	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#3主变	63000	27986.6	44	0	35013	不受限	35000	成都地调	null
222	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#2主变	50000	15149.2	30	0	34851	不受限	34800	凉山地调	null
223	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/2#变压器	150000	115228.5	77	0	34772	不受限	34700	德阳地调	null
224	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/1#变压器	40000	5291.4	13	0	34709	不受限	34700	宜宾地调	null
225	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/2号主变	63000	28232	45	0	34768	不受限	34700	成都地调	null
226	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#1主变	50000	14454	29	800	34746	不受限	34700	攀枝花地调	null
227	大堰站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#2主变	50000	13300	27	2045	34655	不受限	34600	雅安地调	null
228	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#3主变	63000	28368.2	45	0	34632	不受限	34600	成都地调	null
229	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/2#变压器	63000	27509.8	44	800	34690	不受限	34600	宜宾地调	null
230	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#1主变	50000	15338.4	31	0	34662	不受限	34600	凉山地调	null
231	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#2主变	50000	15477	31	0	34523	不受限	34500	凉山地调	null
232	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/2#变压器	240000	205405	86	0	34595	不受限	34500	德阳地调	null
233	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/3#变压器	180000	145656.3	81	0	34344	不受限	34300	眉山地调	null
234	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.黄金坪站.110kV/1#主变	40000	5680	14	0	34320	不受限	34300	甘孜地调	null
235	廪君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廪君站.110kV/#1主变	50000	15832.3	32	null	34168	不受限	34100	达州地调	null
236	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#1主变	50000	15836	32	NULL	34164	不受限	34100	达州地调	null
237	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#2主变	50000	15067.8	30	815	34117	不受限	34100	成都地调	null

238	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/2#变压器	63000	28960.9	46	0	34039	不受限	34000	绵阳地调	null
239	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#2主变	63000	28908	46	0	34092	不受限	34000	成都地调	null
240	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#1主变	40000	5907	15	0	34093	不受限	34000	广元地调	null
241	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/2#变压器	50000	15380.3	31	800	33820	不受限	33800	德阳地调	null
242	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/2#变压器	180000	146195.3	81	NULL	33805	不受限	33800	达州地调	null
243	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/1#变压器	150000	116348.6	78	0	33651	不受限	33600	自贡地调	null
244	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/3#变压器	180000	146308.6	81	NULL	33691	不受限	33600	达州地调	null
245	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#2主变	40000	6534	16	0	33466	不受限	33400	广元地调	null
246	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/1#变压器	90000	56636.5	63	0	33364	不受限	33300	绵阳地调	null
247	三江站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.三江站.110kV/#2主变	50000	8098	16	8550	33352	不受限	33300	雅安地调	null
248	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#2主变	50000	16760.7	34	0	33239	不受限	33200	凉山地调	null
249	魏坪站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.魏坪站.110kV/1#变压器	50000	13871.7	28	2860	33268	不受限	33200	乐山地调	null
250	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/2#变压器	50000	16462.9	33	400	33137	不受限	33100	绵阳地调	null
251	中里站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#2主变	40000	6884.1	17	0	33116	不受限	33100	雅安地调	null
252	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/3#变压器	120000	87084.4	73	0	32916	不受限	32900	巴中地调	null
253	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/4#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900	阿坝地调	null
254	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/5#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900	阿坝地调	null
255	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#3主变	63000	30081.2	48	0	32919	不受限	32900	成都地调	null
256	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/2#变压器	63000	29154.5	46	1000	32846	不受限	32800	绵阳地调	null
257	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#2主变	50000	13595.1	27	3700	32705	不受限	32700	攀枝花地调	null
258	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/1#变压器	180000	147214.8	82	0	32785	不受限	32700	南充地调	null

259	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#2主变	40000	7263.4	18	0	32737	不受限	32700	甘孜地调	null
260	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/1#变压器	63000	29783.7	47	560	32656	不受限	32600	宜宾地调	null
261	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/2#变压器	180000	147488.3	82	0	32512	不受限	32500	南充地调	null
262	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/2#变压器	180000	147433.9	82	0	32566	不受限	32500	自贡地调	null
263	得荣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.得荣站.110kV/#1主变	40000	7571.2	19	0	32429	不受限	32400	甘孜地调	null
264	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/2#变压器	40000	7568.7	19	0	32431	不受限	32400	宜宾地调	null
265	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#1主变	63000	30624	49	0	32376	不受限	32300	成都地调	null
266	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#1主变	40000	7651.7	19	0	32348	不受限	32300	甘孜地调	null
267	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#1主变	50000	17653.2	35	0	32347	不受限	32300	雅安地调	null
268	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/3#变压器	120000	87782.09	73	0	32218	不受限	32200	德阳地调	null
269	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/2#变压器	63000	30885	49	0	32115	不受限	32100	绵阳地调	null
270	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#1主变新	50000	17848	36	0	32152	不受限	32100	攀枝花地调	null
271	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#1主变	50000	17924.5	36	0	32076	不受限	32000	攀枝花地调	null
272	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#1主变	50000	18216	36	0	31784	不受限	31700	成都地调	null
273	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/2#变压器	150000	118360.7	79	0	31639	不受限	31600	德阳地调	null
274	曹山站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.曹山站.110kV/2#变压器	50000	18368	37	0	31632	不受限	31600	乐山地调	null
275	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#2主变	70000	31437.9	45	0	31562	不受限	31500	广元地调	null
276	赛德	叙永电力调度控制中心	泸州地调.赛德.110kV/#1主变	31500	47250	150	0	-15750	不受限	31500	泸州地调	null
277	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/2#变压器	31500	0	0	0	31500	不受限	31500	乐山地调	null

278	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#2主变	50000	18508.4	37	0	31492	不受限	31400	攀枝花地调	null
279	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/1#变压器	120000	88546.9	74	NULL	31453	不受限	31400	达州地调	null
280	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#2主变	40000	8648	22	0	31352	不受限	31300	甘孜地调	null
281	板桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#1主变	50000	10282.8	21	8440	31277	不受限	31200	雅安地调	null
282	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#1主变	50000	18763.8	38	0	31236	不受限	31200	凉山地调	null
283	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/1#变压器	63000	28638.4	45	3250	31112	不受限	31100	绵阳地调	null
284	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#2主变	63000	31812	50	0	31188	不受限	31100	成都地调	null
285	中里站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#1主变	40000	8883.6	22	0	31116	不受限	31100	雅安地调	null
286	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/2#变压器	120000	88680.9	74	315	31004	不受限	31000	广元地调	null
287	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#1主变	63000	31926.4	51	0	31074	不受限	31000	成都地调	null
288	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#1主变	80000	34075.8	43	15000	30924	不受限	30900	凉山地调	null
289	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#2主变	40000	9075.4	23	0	30925	不受限	30900	内江地调	null
290	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/1#变压器	120000	89043.5	74	NULL	30957	不受限	30900	达州地调	null
291	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#1主变	40000	9193.8	23	0	30806	不受限	30800	甘孜地调	null
292	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#1主变	40000	9189	23	NULL	30811	不受限	30800	达州地调	null
293	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#2主变	40000	9214	23	NULL	30786	不受限	30700	达州地调	null
294	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/2#变压器	240000	209317.5	87	0	30683	不受限	30600	攀枝花地调	null
295	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#2主变	40000	9314.7	23	0	30685	不受限	30600	广元地调	null
296	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/1#变压器	150000	119365.5	80	0	30635	不受限	30600	德阳地调	null
297	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/1#变压器	63000	28022.3	44	4460	30518	不受限	30500	绵阳地调	null

298	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/2#变压器	120000	89516.6	75	0	30483	不受限	30400	德阳地调	null
299	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#1主变	40000	9549.2	24	0	30451	不受限	30400	广元地调	null
300	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#3主变	63000	32579.4	52	0	30421	不受限	30400	成都地调	null
301	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#1主变	40000	9555.1	24	NULL	30445	不受限	30400	达州地调	null
302	马蹄站	达州电力调度控制中心	达州地调.马蹄站.110kV/#1主变	50000	19652.8	39	NULL	30347	不受限	30300	达州地调	null
303	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.柏梓站.35kV/2#变压器	35000	4650.8	13	null	30349	不受限	30300	绵阳地调	null
304	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#2主变	40000	9900	25	0	30100	不受限	30100	成都地调	null
305	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/2#变压器	40000	9980	25	0	30020	不受限	30000	绵阳地调	null
306	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/2#变压器	50000	20000	40	0	30000	不受限	30000	天府地调	null
307	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔玉站.35kV/#1主变	30000	514.5	19	0	30000	不受限	30000	甘孜地调	null
308	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#2主变	30000	627.8	29	0	30000	不受限	30000	甘孜地调	null
309	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.克洼站.35kV/1#主变主变	30000	1284.7	12	0	30000	不受限	30000	甘孜地调	null
310	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.尼斯站.110kV/#1主变	40000	8707.4	17	0	31293	不受限	30000	甘孜地调	null
311	板桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#2主变	50000	10216.8	20	9820	29963	不受限	29900	雅安地调	null
312	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#1主变	40000	10035.2	25	0	29965	不受限	29900	攀枝花地调	null
313	洛平站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.洛平站.110kV/#1主变	31500	1681.5	5	0	29819	不受限	29800	凉山地调	null
314	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#1主变	50000	19544.2	39	630	29826	不受限	29800	广元地调	null
315	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#1主变	63000	33288.9	53	0	29711	不受限	29700	成都地调	null
316	廪君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廪君站.110kV/#2主变	50000	20278.6	41	null	29721	不受限	29700	达州地调	null

317	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#2主变	40000	10400.5	26	0	29600	不受限	29600	自贡地调	null
318	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/2#变压器	50000	20390	41	0	29610	不受限	29600	乐山地调	null
319	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#1主变	31500	1964.5	6	0	29536	不受限	29500	攀枝花地调	null
320	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#1主变	40000	10419	26	0	29581	不受限	29500	自贡地调	null
321	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#1主变	63000	33415.6	53	0	29584	不受限	29500	泸州地调	null
322	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#1主变	63000	33595.8	53	0	29404	不受限	29400	成都地调	null
323	马边站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.马边站.110kV/2#变压器	50000	10788.9	27	0	29211	不受限	29200	乐山地调	null
324	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/2#变压器	180000	150767.6	84	0	29232	不受限	29200	天府地调	null
325	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/2#变压器	120000	90784.2	76	NULL	29216	不受限	29200	达州地调	null
326	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙站.110kV/#2主变	40000	10771.2	27	0	29229	不受限	29200	甘孜地调	null
327	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/2#主变	31500	2133.3	7	250	29117	不受限	29100	凉山地调	null
328	银杏站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.银杏站.110kV/1#变压器	40000	10855.9	27	0	29144	不受限	29100	德阳地调	null
329	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/2#变压器	150000	120936.4	81	NULL	29064	不受限	29000	达州地调	null
330	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/3#主变	31500	2511.4	8	0	28989	不受限	28900	凉山地调	null
331	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲西站.110kV/1#主变	31500	2600.4	8	0	28900	不受限	28900	阿坝地调	null
332	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#2主变	50000	21019	42	NULL	28981	不受限	28900	达州地调	null
333	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/2#主变	60000	31067.5	52	0	28933	不受限	28900	眉山地调	null
334	观音桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.观音桥站.110kV/#1主变	40000	11079.4	28	0	28921	不受限	28900	阿坝地调	null
335	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/1#变压器	120000	90690.2	76	315	28995	不受限	28900	广元地调	null

336	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/3#变压器	63000	34040.8	54	0	28959	不受限	28900	天府地调	null
337	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.查尔站.110kV/1#主变	40000	11124	28	0	28876	不受限	28800	甘孜地调	null
338	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#2主变	63000	34229.2	54	0	28771	不受限	28700	泸州地调	null
339	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#3主变	50000	21282.4	43	0	28718	不受限	28700	成都地调	null
340	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/1#变压器	50000	21231.4	42	0	28769	不受限	28700	绵阳地调	null
341	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/1#变压器	150000	121246.59	81	0	28753	不受限	28700	宜宾地调	null
342	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/1#变压器	50000	17429	35	3850	28721	不受限	28700	绵阳地调	null
343	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/2#变压器	50000	21365.3	43	0	28635	不受限	28600	绵阳地调	null
344	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.来马站.110kV/#1主变	40000	11336.2	28	0	28664	不受限	28600	甘孜地调	null
345	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/2#变压器	150000	121448.3	81	0	28552	不受限	28500	自贡地调	null
346	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/2#变压器	63000	34514.5	55	2000	28485.5	不受限	28450	德阳地调	null
347	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#2主变	40000	11591	29	0	28409	不受限	28400	广安地调	null
348	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#1主变	40000	11609	29	0	28391	不受限	28300	广元地调	null
349	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#2主变	63000	34667.2	55	0	28333	不受限	28300	成都地调	null
350	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#3主变	63000	34668.7	55	0	28331	不受限	28300	攀枝花地调	null
351	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.中咱站.110kV/1#主变	31500	3200	10	0	28300	不受限	28300	甘孜地调	null
352	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#2主变	40000	11687.7	29	NULL	28312	不受限	28300	达州地调	null
353	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#1主变	40000	8903.1	22	2800	28297	不受限	28200	内江地调	null
354	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/1#变压器	40000	11708.4	29	0	28292	不受限	28200	绵阳地调	null

355	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/1#变压器	50000	21702.1	43	0	28298	不受限	28200	绵阳地调	null
356	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#1主变	50000	21252	43	515	28233	不受限	28200	成都地调	null
357	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#1主变	63000	34821.6	55	0	28178	不受限	28100	成都地调	null
358	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#2主变	50000	21808.4	44	0	28192	不受限	28100	成都地调	null
359	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#2主变	31500	3348.6	11	0	28151	不受限	28100	攀枝花地调	null
360	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/2#主变	50000	21868	44	0	28132	不受限	28100	甘孜地调	null
361	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#3主变	50000	20453.7	41	1455	28091	不受限	28000	凉山地调	null
362	唐克站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.唐克站.110kV/2#主变	40000	11959.2	30	0	28041	不受限	28000	阿坝地调	null
363	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#1主变	50000	21918.2	44	0	28082	不受限	28000	成都地调	null
364	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#2主变	50000	21902.5	44	0	28098	不受限	28000	成都地调	null
365	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/2#变压器	50000	22093.5	44	0	27907	不受限	27900	绵阳地调	null
366	杂谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂谷站.110kV/1#主变	50000	22019.4	44	0	27981	不受限	27900	阿坝地调	null
367	芦花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.芦花站.110kV/1#主变	40000	12018.6	30	0	27981	不受限	27900	阿坝地调	null
368	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/2#变压器	31500	1754.9	6	2000	27745	不受限	27700	德阳地调	null
369	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#2主变	40000	12381.6	31	0	27618	不受限	27600	雅安地调	null
370	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/2#变压器	50000	22407	45	0	27593	不受限	27500	德阳地调	null
371	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/2#变压器	150000	122492.5	82	0	27508	不受限	27500	德阳地调	null
372	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/1#变压器	240000	212472.7	89	0	27527	不受限	27500	成都地调	null
373	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#1主变	63000	35430	56	0	27570	不受限	27500	成都地调	null
374	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/2#变压器	240000	212574.2	89	0	27426	不受限	27400	成都地调	null
375	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#3主变	50000	22545.6	45	NULL	27454	不受限	27400	达州地调	null

376	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#1主变	70000	35609.5	51	0	27391	不受限	27300	广元地调	null
377	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#1主变	63000	35640	57	0	27360	不受限	27300	成都地调	null
378	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/2#变压器	63000	35867.8	57	0	27132	不受限	27100	天府地调	null
379	拉部站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.拉部站.110kV/1#主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100	阿坝地调	null
380	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调.保宁.220kV/1#变压器	120000	92826.3	77	0	27174	不受限	27100	南充地调	null
381	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#1主变	40000	12932	32	NULL	27068	不受限	27000	达州地调	null
382	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#2主变	50000	22988	46	0	27012	不受限	27000	雅安地调	null
383	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/1#变压器	40000	6652.1	17	6260	27088	不受限	27000	德阳地调	null
384	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#2主变	40000	12998	32	0	27002	不受限	27000	凉山地调	null
385	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/1#变压器	31500	4422	14	0	27078	不受限	27000	绵阳地调	null
386	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/2#变压器	31500	4514.4	14	0	26986	不受限	26900	绵阳地调	null
387	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#1主变	63000	36081.9	57	0	26918	不受限	26900	成都地调	null
388	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.五里站.110kV/#1主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900	阿坝地调	null
389	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#2主变	40000	13133	33	NULL	26867	不受限	26800	达州地调	null
390	宏仁站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.宏仁站.110kV/1#变压器	50000	23184	46	0	26816	不受限	26800	绵阳地调	null
391	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#1主变	40000	13176.8	33	0	26823	不受限	26800	凉山地调	null
392	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#1主变	40000	13268.4	33	0	26732	不受限	26700	广安地调	null
393	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#2主变	40000	13241	33	0	26759	不受限	26700	广元地调	null
394	联合站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.联合站.110kV/#1主变	63000	36220.8	57	0	26779	不受限	26700	雅安地调	null
395	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/ #3主变	40000	13345.2	33	0	26655	不受限	26600	攀枝花地调	null

396	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#2主变	40000	13385.5	33	0	26615	不受限	26600	甘孜地调	null
397	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#3主变	50000	23443.5	47	0	26557	不受限	26500	null	null
398	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#1主变	40000	13419.6	34	0	26580	不受限	26500	广元地调	null
399	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.嘉农站.110kV/1#变压器	40000	13543.2	34	0	26457	不受限	26400	乐山地调	null
400	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/2#变压器	40000	13541.2	34	0	26459	不受限	26400	德阳地调	null
401	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#3主变	63000	36731.6	58	0	26268	不受限	26200	成都地调	null
402	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/2#变压器	180000	153774.7	85	0	26225	不受限	26200	自贡地调	null
403	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#1主变	50000	23774.4	48	NULL	26226	不受限	26200	达州地调	null
404	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/2#变压器	50000	23875.9	48	0	26124	不受限	26100	巴中地调	null
405	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#2主变	50000	23152.8	46	800	26047	不受限	26000	攀枝花地调	null
406	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/2#变压器	63000	37000	59	0	26000	不受限	26000	天府地调	null
407	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/2#变压器	50000	23905.2	48	0	26095	不受限	26000	天府地调	null
408	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#2主变	40000	14152.1	35	0	25848	不受限	25800	凉山地调	null
409	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/1#变压器	50000	24147.9	48	0	25852	不受限	25800	德阳地调	null
410	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#3主变	50000	24147.6	48	0	25852	不受限	25800	南充地调	null
411	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/1#变压器	50000	24276.4	49	0	25724	不受限	25700	巴中地调	null
412	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#2主变	50000	24285.8	49	0	25714	不受限	25700	南充地调	null
413	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/2#变压器	50000	24210.1	48	0	25790	不受限	25700	巴中地调	null
414	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#2主变	40000	14221.5	36	NULL	25779	不受限	25700	达州地调	null
415	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/1#变压器	40000	14234.2	36	0	25766	不受限	25700	宜宾地调	null

416	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/1号主变	63000	37372.8	59	0	25627	不受限	25600	成都地调	null
417	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/2#变压器	240000	214482.4	89	0	25518	不受限	25500	天府地调	null
418	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#3主变	50000	24426.6	49	0	25573	不受限	25500	自贡地调	null
419	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.翁达站.110kV/#2主变	40000	14557	36	0	25443	不受限	25400	甘孜地调	null
420	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	24578.4	49	0	25422	不受限	25400	自贡地调	null
421	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/1#变压器	150000	124545.6	83	NULL	25454	不受限	25400	达州地调	null
422	狐狸坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.狐狸坡.110kV/#1主变	40000	14538.1	36	0	25462	不受限	25400	泸州地调	null
423	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/1#变压器	63000	37597.8	60	0	25402	不受限	25400	天府地调	null
424	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#2主变	50000	24682.1	49	0	25318	不受限	25300	成都地调	null
425	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/2#变压器	40000	14629	37	0	25371	不受限	25300	宜宾地调	null
426	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#1主变	63000	37716	60	0	25284	不受限	25200	成都地调	null
427	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/2#变压器	31500	6283.2	20	0	25217	不受限	25200	绵阳地调	null
428	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调.周家站.110kV/#1主变	40000	14778.3	37	NULL	25222	不受限	25200	达州地调	null
429	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/1#主变	50000	24790.3	50	0	25210	不受限	25200	眉山地调	null
430	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#1主变	50000	24861.5	50	NULL	25139	不受限	25100	达州地调	null
431	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/2#变压器	120000	94842.3	79	NULL	25158	不受限	25100	达州地调	null
432	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#1主变	40000	14942.4	37	0	25058	不受限	25000	攀枝花地调	null
433	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.炉霍站.110kV/#1主变	40000	14992.2	37	0	25008	不受限	25000	甘孜地调	null
434	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/2#主变	50000	25055.1	50	0	24945	不受限	24900	眉山地调	null
435	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/1#主变	50000	25040.1	50	0	24960	不受限	24900	眉山地调	null

436	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/1#变压器	50000	20657.9	41	4400	24942	不受限	24900	绵阳地调	null
437	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#1主变	50000	23839.2	48	1250	24911	不受限	24900	成都地调	null
438	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/1#变压器	50000	25084	50	0	24916	不受限	24900	乐山地调	null
439	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#2主变	40000	15003.8	38	0	24996	不受限	24900	广元地调	null
440	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#2主变	63000	38042.4	60	0	24958	不受限	24900	成都地调	null
441	熊家站	广元电力调度控制中心	广元地调.熊家站.110kV/#1主变	40000	15034.8	38	0	24965	不受限	24900	广元地调	null
442	张家湾站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.张家湾站.110kV/2#变压器	40000	15189.5	38	null	24811	不受限	24800	乐山地调	null
443	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/1#变压器	40000	15165.2	38	0	24835	不受限	24800	德阳地调	null
444	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#1主变	50000	25117.5	50	0	24883	不受限	24800	成都地调	null
445	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/1#变压器	63000	38108.4	60	0	24892	不受限	24800	天府地调	null
446	大川站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.大川站.110kV/#1主变	50000	7500	15	17635	24865	不受限	24800	雅安地调	null
447	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#2主变	40000	15270	38	0	24730	不受限	24700	雅安地调	null
448	张家湾站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.张家湾站.110kV/1#变压器	40000	15278.9	38	null	24721	不受限	24700	乐山地调	null
449	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.嘉农站.110kV/2#变压器	40000	13807.2	35	1500	24693	不受限	24600	乐山地调	null
450	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#1主变	50000	25317.6	51	0	24682	不受限	24600	成都地调	null
451	大堰站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#1主变	50000	13600	27	11780	24620	不受限	24600	雅安地调	null
452	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.郭家坝站.110kV/2#主变	40000	15455	39	0	24545	不受限	24500	阿坝地调	null
453	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/1#主变	50000	25418.6	51	0	24581	不受限	24500	阿坝地调	null
454	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/1#变压器	180000	155412.9	86	0	24587	不受限	24500	资阳地调	null
455	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#1主变	40000	15488	39	NULL	24512	不受限	24500	达州地调	null
456	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/1#变压器	180000	155585.69	86	0	24414	不受限	24400	自贡地调	null

457	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#2主变	50000	25552.9	51	0	24447	不受限	24400	雅安地调	null
458	樊吟站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊吟站.110kV/#2主变	50000	25587.9	51	NULL	24412	不受限	24400	达州地调	null
459	杨公庙站	广安电力调度控制中心	广安地调.杨公庙站.110kV/#1主变	40000	15539.4	39	0	24461	不受限	24400	广安地调	null
460	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#1主变	40000	15600.5	39	0	24400	不受限	24400	广安地调	null
461	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#2主变	50000	25700.4	51	0	24300	不受限	24300	成都地调	null
462	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#2主变	40000	7620.8	19	0	24379	不受限	24300	广元地调	null
463	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#1主变	40000	7603.2	19	0	24397	不受限	24300	广元地调	null
464	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/1#主变	31500	7171	23	0	24329	不受限	24300	阿坝地调	null
465	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#2主变	50000	24499.2	49	1250	24251	不受限	24200	成都地调	null
466	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#2主变	40000	15784.3	39	0	24216	不受限	24200	广安地调	null
467	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#1主变	50000	25740	51	0	24260	不受限	24200	成都地调	null
468	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/2#变压器	50000	24608.6	49	1200	24191	不受限	24100	绵阳地调	null
469	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#2主变	31500	7150.3	23	250	24100	不受限	24100	攀枝花地调	null
470	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#1主变	63000	38818.4	62	0	24182	不受限	24100	自贡地调	null
471	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/1#变压器	120000	95889.8	80	0	24110	不受限	24100	自贡地调	null
472	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.园艺站.110kV/1#主变	40000	15806.6	40	0	24193	不受限	24100	阿坝地调	null
473	俄真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.俄真站.110kV/1#主变	31500	7500	24	0	24000	不受限	24000	阿坝地调	null
474	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔公站.110kV/#1主变	31500	5605.7	13	0	24106	不受限	24000	甘孜地调	null
475	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#2主变	40000	15940.3	40	0	24060	不受限	24000	凉山地调	null
476	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/2#变压器	40000	15962.7	40	0	24037	不受限	24000	宜宾地调	null

477	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/1#变压器	31500	7568.7	24	0	23931	不受限	23900	绵阳地调	null
478	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/1#变压器	50000	26063	52	0	23937	不受限	23900	乐山地调	null
479	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#2主变	50000	26100	52	0	23900	不受限	23900	泸州地调	null
480	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#1主变	50000	26020.2	52	0	23980	不受限	23900	自贡地调	null
481	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#2主变	40000	16005	40	0	23995	不受限	23900	攀枝花地调	null
482	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#2主变	50000	26187.6	52	0	23812	不受限	23800	自贡地调	null
483	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.晓坝站.110kV/1#变压器	40000	16188	40	0	23812	不受限	23800	绵阳地调	null
484	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/2#变压器	50000	26155.8	52	0	23844	不受限	23800	德阳地调	null
485	龙苍沟站	荣经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#2主变	40000	14266.7	36	2000	23733	不受限	23700	雅安地调	null
486	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#1主变	50000	26300	53	0	23700	不受限	23700	泸州地调	null
487	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#1主变	40000	16380	41	0	23620	不受限	23600	雅安地调	null
488	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#2主变	50000	26323.4	53	0	23677	不受限	23600	甘孜地调	null
489	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#2主变	31500	7822.5	25	NULL	23678	不受限	23600	达州地调	null
490	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/2#变压器	150000	126347.3	84	0	23653	不受限	23600	泸州地调	null
491	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/1#变压器	40000	16368.2	41	0	23632	不受限	23600	宜宾地调	null
492	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#2变压器	50000	26331	53	0	23669	不受限	23600	广安地调	null
493	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#1主变	50000	21969.4	44	4340	23691	不受限	23600	广元地调	null
494	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#1变压器	50000	26413	53	0	23587	不受限	23500	广安地调	null
495	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#2主变	63000	39460.9	63	0	23539	不受限	23500	自贡地调	null
496	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#2主变	63000	38781.2	62	630	23589	不受限	23500	攀枝花地调	null

497	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#1主变	50000	26435.2	53	NULL	23565	不受限	23500	达州地调	null
498	元通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.元通站.110kV/2#主变	50000	26600	53	null	23400	不受限	23400	null	null
499	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#1主变	50000	26600	53	0	23400	不受限	23400	南充地调	null
500	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/2#变压器	120000	96566.2	80	0	23434	不受限	23400	自贡地调	null
501	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#3主变	50000	26578.2	53	0	23422	不受限	23400	凉山地调	null
502	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#2主变	50000	26524.1	53	0	23476	不受限	23400	广元地调	null
503	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#2主变	63000	39502.9	63	0	23497	不受限	23400	成都地调	null
504	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/2#变压器	180000	156654.5	87	0	23346	不受限	23300	广安地调	null
505	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#2主变	63000	39673.9	63	0	23326	不受限	23300	成都地调	null
506	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#2主变	63000	39692.4	63	0	23308	不受限	23300	成都地调	null
507	邓家桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邓家桥站.110kV/1#主变	50000	26620.8	53	0	23379	不受限	23300	阿坝地调	null
508	七盘站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#2主变	40000	13854.7	35	2880	23265	不受限	23200	雅安地调	null
509	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#2主变	40000	16778.7	42	0	23221	不受限	23200	攀枝花地调	null
510	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.板桥站.110kV/1#变压器	40000	16711.5	42	0	23289	不受限	23200	巴中地调	null
511	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/2#主变	31500	8223.6	26	0	23276	不受限	23200	阿坝地调	null
512	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/2#变压器	150000	126771.5	85	0	23229	不受限	23200	广安地调	null
513	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/3#变压器	40000	15811.1	40	1000	23189	不受限	23100	德阳地调	null
514	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/2#变压器	120000	96858.59	81	0	23141	不受限	23100	广元地调	null
515	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/2#主变	50000	26806.5	54	0	23194	不受限	23100	眉山地调	null
516	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.昌台站.110kV/#1主变	40000	16804.9	42	0	23195	不受限	23100	甘孜地调	null
517	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#1主变	40000	16864.4	42	0	23136	不受限	23100	南充地调	null

518	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#1主变	50000	23320.1	47	3492	23188	不受限	23100	内江地调	null
519	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#2主变	63000	34902	55	5000	23098	不受限	23090	内江地调	null
520	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#3主变	50000	26909.6	54	0	23090	不受限	23000	自贡地调	null
521	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#2主变	50000	26965.7	54	0	23034	不受限	23000	自贡地调	null
522	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.香格里拉站.110kV/#1主变	40000	16961.9	42	0	23038	不受限	23000	甘孜地调	null
523	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#2主变	50000	19459.2	39	7450	23091	不受限	23000	凉山地调	null
524	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.胜天站.110kV/1#变压器	31500	8492	27	0	23008	不受限	23000	宜宾地调	null
525	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/1#主变	50000	27093.5	54	0	22907	不受限	22900	眉山地调	null
526	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦尔玛站.110kV/1#主变	31500	8640.4	27	0	22860	不受限	22800	阿坝地调	null
527	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#2主变	63000	40133	64	0	22867	不受限	22800	泸州地调	null
528	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/2#变压器	40000	17102.4	43	0	22898	不受限	22800	宜宾地调	null
529	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#1主变	40000	17179.1	43	0	22821	不受限	22800	广元地调	null
530	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#3主变	63000	40208	64	0	22792	不受限	22700	成都地调	null
531	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/2#变压器	40000	17296.1	43	0	22704	不受限	22700	绵阳地调	null
532	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/3#变压器	120000	97255	81	0	22745	不受限	22700	绵阳地调	null
533	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#1主变	63000	40267	64	0	22733	不受限	22700	泸州地调	null
534	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#2主变	31500	8910	28	NULL	22590	不受限	22500	达州地调	null
535	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉站.110kV/#1主变	40000	17500	44	0	22500	不受限	22500	甘孜地调	null
536	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/2#变压器	150000	127415	85	0	22585	不受限	22500	广安地调	null
537	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/1#变压器	150000	127415	85	0	22585	不受限	22500	广安地调	null

538	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/1#变压器	50000	27081.7	54	355	22563	不受限	22500	绵阳地调	null
539	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#2主变	50000	23601.6	47	3830	22568	不受限	22500	成都地调	null
540	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#2主变	40000	16280	41	1250	22470	不受限	22400	成都地调	null
541	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#2主变	63000	40524	64	0	22476	不受限	22400	成都地调	null
542	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/1#变压器	150000	127570.6	85	0	22429	不受限	22400	眉山地调	null
543	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/2#变压器	150000	127522.3	85	0	22478	不受限	22400	自贡地调	null
544	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/1#变压器	150000	127596.3	85	0	22404	不受限	22400	眉山地调	null
545	元通站	眉山电力调度控制中心	元通站.110kV/1#主变	50000	27700	55	null	22300	不受限	22300	null	null
546	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/2#变压器	180000	157690.5	88	0	22310	不受限	22300	眉山地调	null
547	双江口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双江口站.110kV/1#主变	25000	2653.2	11	0	22347	不受限	22300	阿坝地调	null
548	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/2#变压器	40000	17688	44	0	22312	不受限	22300	绵阳地调	null
549	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/1#变压器	50000	21664.5	43	6030	22306	不受限	22300	绵阳地调	null
550	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#2主变	50000	27640.8	55	0	22359	不受限	22300	成都地调	null
551	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/2#主变	63000	23428.7	37	17300	22271	不受限	22200	成都地调	null
552	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/1#变压器	50000	22234.1	44	5540	22226	不受限	22200	绵阳地调	null
553	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#3主变	63000	40796.8	65	0	22203	不受限	22200	成都地调	null
554	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/2号主变	63000	40789.3	65	0	22211	不受限	22200	成都地调	null
555	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/1#变压器	63000	40841	65	0	22159	不受限	22100	天府地调	null
556	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/1#变压器	150000	127897.6	85	0	22102	不受限	22100	广安地调	null
557	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#2主变	40000	17886	45	0	22114	不受限	22100	广元地调	null
558	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/2#变压器	50000	27813.3	56	0	22187	不受限	22100	巴中地调	null

559	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#1主变	50000	27904.8	56	0	22095	不受限	22000	雅安地调	null
560	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/2#变压器	150000	125650.7	84	2300	22049	不受限	22000	德阳地调	null
561	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#1主变	40000	18016.5	45	0	21984	不受限	21900	凉山地调	null
562	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/2#变压器	180000	158073.89	88	0	21926	不受限	21900	泸州地调	null
563	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#2主变	50000	28066.5	56	0	21934	不受限	21900	攀枝花地调	null
564	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#1主变	40000	18105.8	45	0	21894	不受限	21800	攀枝花地调	null
565	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#2主变	50000	28133.6	56	0	21866	不受限	21800	雅安地调	null
566	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#2主变	50000	27471.2	55	630	21899	不受限	21800	广元地调	null
567	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/2#变压器	31500	9678.5	31	0	21822	不受限	21800	宜宾地调	null
568	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#1主变	63000	41223.6	65	0	21776	不受限	21700	成都地调	null
569	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/2#变压器	63000	41226.4	65	0	21774	不受限	21700	宜宾地调	null
570	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#1主变	50000	27717.1	55	630	21653	不受限	21600	攀枝花地调	null
571	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#1主变	40000	15586.1	39	2800	21614	不受限	21600	攀枝花地调	null
572	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍山.110kV/2#变压器	50000	28477.1	57	0	21523	不受限	21500	巴中地调	null
573	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/1#主变	25000	3452.5	14	0	21548	不受限	21500	null	null
574	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.夏邛站.110kV/#1主变	40000	18424.1	46	0	21576	不受限	21500	甘孜地调	null
575	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍山.110kV/1#变压器	50000	28491.5	57	0	21509	不受限	21500	巴中地调	null
576	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#2主变	50000	22904.1	46	5510	21586	不受限	21500	雅安地调	null
577	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#1主变	63000	41487.6	66	0	21512	不受限	21500	成都地调	null
578	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/2#变压器	63000	41514	66	0	21486	不受限	21400	天府地调	null

579	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#2主变	63000	41545.4	66	0	21455	不受限	21400	成都地调	null
580	寨坡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.寨坡站.110kV/1#变压器	40000	18553.7	46	0	21446	不受限	21400	巴中地调	null
581	龙观站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#1主变	50000	25984.8	52	2600	21415	不受限	21400	雅安地调	null
582	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.夹壁站.110kV/1#主变	31500	10158.6	32	0	21341	不受限	21300	阿坝地调	null
583	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/2#变压器	180000	158611.2	88	0	21389	不受限	21300	德阳地调	null
584	民主站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/1#变压器	50000	28636	57	0	21364	不受限	21300	德阳地调	null
585	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#2主变	63000	41620	66	0	21380	不受限	21300	成都地调	null
586	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/1#变压器	40000	18744	47	0	21256	不受限	21200	绵阳地调	null
587	马坪站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	18792	47	null	21208	不受限	21200	乐山地调	null
588	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/3号主变	63000	41769.7	66	0	21230	不受限	21200	成都地调	null
589	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/2#变压器	180000	158706.3	88	0	21294	不受限	21200	广安地调	null
590	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#2主变	50000	24912.8	50	3810	21277	不受限	21200	雅安地调	null
591	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/2#主变	25000	3864.5	15	0	21136	不受限	21100	null	null
592	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#2主变	50000	28872.3	58	0	21128	不受限	21100	攀枝花地调	null
593	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#2主变	50000	28900.1	58	0	21100	不受限	21100	凉山地调	null
594	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#1主变	50000	28930.4	58	0	21070	不受限	21000	凉山地调	null
595	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/1#变压器	50000	28993.1	58	0	21007	不受限	21000	乐山地调	null
596	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.竹根站.110kV/2#变压器	40000	19078.4	48	0	20922	不受限	20900	乐山地调	null
597	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#2主变	63000	42222	67	0	20778	不受限	20700	成都地调	null
598	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/1#变压器	40000	19256	48	0	20744	不受限	20700	德阳地调	null

599	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#1主变	63000	42210	67	0	20790	不受限	20700	成都地调	null
600	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#1主变	50000	23588.4	47	5700	20712	不受限	20700	成都地调	null
601	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#3临时主变	40000	19377.6	48	0	20622	不受限	20600	null	null
602	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/2#变压器	63000	42327.8	67	0	20672	不受限	20600	天府地调	null
603	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/2#变压器	40000	19396.5	48	0	20604	不受限	20600	乐山地调	null
604	东柳站	达州电力调度控制中心	达州地调.东柳站.110kV/#2主变	40000	19391.6	48	NULL	20608	不受限	20600	达州地调	null
605	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/1#主变	50000	29572	59	0	20428	不受限	20400	资阳地调	null
606	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#2主变	63000	42511.2	67	NULL	20489	不受限	20400	达州地调	null
607	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/2#主变	50000	29652.6	59	0	20347	不受限	20300	眉山地调	null
608	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/1#变压器	50000	29606	59	0	20394	不受限	20300	巴中地调	null
609	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#2主变	63000	42630	68	0	20370	不受限	20300	成都地调	null
610	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/2#变压器	50000	29697.8	59	0	20302	不受限	20300	德阳地调	null
611	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/2#变压器	150000	129608.8	86	0	20391	不受限	20300	宜宾地调	null
612	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#1主变	63000	42772	68	0	20228	不受限	20200	成都地调	null
613	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/1#变压器	50000	29798.3	60	0	20202	不受限	20200	德阳地调	null
614	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/1#主变	50000	29741.4	59	0	20259	不受限	20200	眉山地调	null
615	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#1主变	50000	29256.9	59	625	20118.1	不受限	20118	南充地调	null
616	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/2#主变	50000	29873.4	60	0	20127	不受限	20100	资阳地调	null
617	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/1#变压器	40000	19856.7	50	0	20143	不受限	20100	巴中地调	null
618	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#2主变	63000	42807.6	68	0	20192	不受限	20100	成都地调	null
619	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/2号主变	40000	19859.6	50	0	20140	不受限	20100	广元地调	null

620	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/1#变压器	63000	42834	68	0	20166	不受限	20100	天府地调	null
621	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#1主变	63000	42504	67	400	20096	不受限	20000	成都地调	null
622	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/1#变压器	40000	19984.8	50	0	20015	不受限	20000	天府地调	null
623	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#2主变	63000	42993.3	68	0	20007	不受限	20000	成都地调	null
624	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/2#主变	50000	29966.6	60	0	20033	不受限	20000	眉山地调	null
625	龙台站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.龙台站.110kV/2#变压器	40000	19903.4	50	0	20097	不受限	20000	巴中地调	null
626	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/2#主变	50000	30090.7	60	0	19909	不受限	19900	眉山地调	null
627	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.共科站.110kV/#2主变	20000	2079.5	17	0	19921	不受限	19900	甘孜地调	null
628	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/1号主变	50000	25005.6	50	0	19994	不受限	19900	广元地调	null
629	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.万寿站.110kV/1#变压器	40000	20083.6	50	0	19916	不受限	19900	绵阳地调	null
630	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#1主变	63000	43084.8	68	0	19915	不受限	19900	成都地调	null
631	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/2号主变	50000	25001.8	50	0	19998	不受限	19900	广元地调	null
632	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/#1主变	40000	20161	50	0	19839	不受限	19800	广元地调	null
633	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/1#变压器	120000	100157.3	83	0	19843	不受限	19800	广元地调	null
634	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/1#变压器	150000	130134.4	87	0	19866	不受限	19800	自贡地调	null
635	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/1#变压器	180000	160150.4	89	0	19850	不受限	19800	泸州地调	null
636	高粱坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高粱坪站.35kV/#2主变	25000	5137.2	21	0	19863	不受限	19800	攀枝花地调	null
637	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/1#主变	50000	30278.2	61	0	19722	不受限	19700	眉山地调	null
638	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#2主变	40000	20262.1	51	0	19738	不受限	19700	广元地调	null
639	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#2主变	50000	25988.2	52	4340	19672	不受限	19600	广元地调	null

640	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/2#变压器	50000	30321.3	61	0	19679	不受限	19600	宜宾地调	null
641	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/2#变压器	40000	20363.2	51	0	19637	不受限	19600	宜宾地调	null
642	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/1#变压器	180000	160322.6	89	0	19677	不受限	19600	南充地调	null
643	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/1#变压器	150000	130483.3	87	0	19517	不受限	19500	泸州地调	null
644	龙观站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#2主变	50000	27547.5	55	3050	19403	不受限	19400	雅安地调	null
645	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/2#主变	40000	20529.3	51	0	19471	不受限	19400	阿坝地调	null
646	建中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建中站.110kV/1#变压器	31500	12028.2	38	0	19472	不受限	19400	宜宾地调	null
647	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/2#变压器	50000	27328	55	3190	19482	不受限	19400	绵阳地调	null
648	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/2号主变	63000	43613.5	69	0	19387	不受限	19300	成都地调	null
649	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#1主变	63000	43626	69	0	19374	不受限	19300	成都地调	null
650	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#3主变	63000	43652.4	69	0	19348	不受限	19300	成都地调	null
651	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#2主变	50000	30650.4	61	0	19350	不受限	19300	攀枝花地调	null
652	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#1主变	50000	28054	56	2630	19316	不受限	19300	攀枝花地调	null
653	黄土埂站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/2#变压器	50000	26768.5	54	4000	19232	不受限	19200	乐山地调	null
654	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#2主变	60000	28776	48	12000	19224	不受限	19200	凉山地调	null
655	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#2主变	40000	20785.6	52	0	19214	不受限	19200	广安地调	null
656	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/1#变压器	50000	30751.2	62	0	19249	不受限	19200	天府地调	null
657	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/2#变压器	150000	128662.99	86	2150	19187	不受限	19100	德阳地调	null
658	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#2主变	63000	43873.5	70	0	19127	不受限	19100	成都地调	null
659	莲池站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.莲池站.110kV/1#变压器	50000	30877.3	62	0	19123	不受限	19100	乐山地调	null

660	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#1主变	50000	30879.6	62	0	19120	不受限	19100	雅安地调	null
661	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#2主变	40000	17449.8	44	3492	19058	不受限	19000	内江地调	null
662	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/2#变压器	180000	160900.61	89	0	19099	不受限	19000	资阳地调	null
663	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#1主变	50000	30915.3	62	0	19085	不受限	19000	雅安地调	null
664	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#2主变	40000	20990.9	52	0	19009	不受限	19000	泸州地调	null
665	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#3主变	50000	30996	62	0	19004	不受限	19000	成都地调	null
666	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/1#变压器	50000	31099.2	62	0	18901	不受限	18900	天府地调	null
667	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/2#变压器	50000	31088	62	0	18912	不受限	18900	乐山地调	null
668	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/1#变压器	180000	161018.7	89	0	18981	不受限	18900	德阳地调	null
669	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/2#变压器	50000	31051.4	62	0	18949	不受限	18900	巴中地调	null
670	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#1主变	40000	21087	53	0	18913	不受限	18900	雅安地调	null
671	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#2主变	40000	21100.2	53	0	18900	不受限	18900	雅安地调	null
672	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/1#主变	50000	31100.5	62	0	18900	不受限	18900	眉山地调	null
673	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	30254.4	61	800	18946	不受限	18900	雅安地调	null
674	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#1主变	40000	21118.1	53	0	18882	不受限	18800	泸州地调	null
675	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/1#变压器	50000	31141	62	0	18859	不受限	18800	巴中地调	null
676	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/2#变压器	180000	161179.39	90	0	18821	不受限	18800	宜宾地调	null
677	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/1#变压器	31500	12368.6	39	250	18881	不受限	18800	德阳地调	null
678	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/1#变压器	50000	31284	63	0	18716	不受限	18700	乐山地调	null
679	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/2#变压器	40000	16993.6	42	4230	18776	不受限	18700	德阳地调	null
680	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/1#变压器	63000	44273.8	70	0	18726	不受限	18700	天府地调	null

681	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/2#主变	40000	21252	53	0	18748	不受限	18700	阿坝地调	null
682	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#1主变	40000	21225.6	53	0	18774	不受限	18700	攀枝花地调	null
683	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#1主变	50000	31220.1	62	0	18780	不受限	18700	凉山地调	null
684	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.水磨沟站.110kV/1#主变	20000	1268.5	22	0	18732	不受限	18700	甘孜地调	null
685	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#2主变	50000	31454.6	63	0	18545	不受限	18500	凉山地调	null
686	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/1#变压器	63000	44488	71	0	18512	不受限	18500	德阳地调	null
687	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/2#变压器	50000	31416	63	0	18584	不受限	18500	乐山地调	null
688	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/2#变压器	40000	21534.1	54	0	18466	不受限	18400	绵阳地调	null
689	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/1#变压器	180000	161532.81	90	0	18467	不受限	18400	广安地调	null
690	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/1#变压器	63000	44650	71	0	18350	不受限	18350	德阳地调	null
691	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#2主变	40000	13629.6	34	0	18370	不受限	18300	广元地调	null
692	朝阳站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/2#变压器	50000	31310.4	63	375	18315	不受限	18300	德阳地调	null
693	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#2主变	40000	13666.5	34	0	18334	不受限	18300	广元地调	null
694	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	21614.5	54	0	18386	不受限	18300	阿坝地调	null
695	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/1#主变	50000	31785.6	64	0	18214	不受限	18200	眉山地调	null
696	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/2#变压器	150000	131839.4	88	0	18161	不受限	18100	泸州地调	null
697	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#2主变	50000	28831.4	58	3000	18169	不受限	18100	凉山地调	null
698	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#1主变	40000	13888.1	35	0	18112	不受限	18100	广元地调	null
699	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/1号主变	63000	44806.1	71	0	18194	不受限	18100	成都地调	null
700	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/1#变压器	31500	13360.8	42	0	18139	不受限	18100	乐山地调	null

701	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/1#变压器	40000	21567.6	54	250	18182	不受限	18100	绵阳地调	null
702	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#1主变	63000	44968	71	0	18032	不受限	18000	成都地调	null
703	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/3#变压器	50000	32000	64	0	18000	不受限	18000	天府地调	null
704	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.蜂桶寨站.110kV/#1主变	50000	31911	64	0	18089	不受限	18000	雅安地调	null
705	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/2#变压器	120000	101968.7	85	0	18031	不受限	18000	攀枝花地调	null
706	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#2主变	40000	21938.4	55	NULL	18062	不受限	18000	达州地调	null
707	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#2主变	50000	17540.3	35	14520	17940	不受限	17900	南充地调	null
708	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/2#变压器	50000	32128.1	64	0	17872	不受限	17800	巴中地调	null
709	杨柳坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杨柳坪站.110kV/1#主变	31500	13664.3	43	0	17836	不受限	17800	阿坝地调	null
710	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#3主变	63000	45117.6	72	0	17882	不受限	17800	成都地调	null
711	晋新站	西充电力调度控制中心	南充地调.晋新站.110kV/#1主变	50000	32199.2	64	0.5	17800	不受限	17800	南充地调	null
712	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/1#变压器	180000	162172.61	90	0	17827	不受限	17800	成都地调	null
713	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#1主变	40000	22177	55	0	17823	不受限	17800	凉山地调	null
714	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#2主变	40000	22142.2	55	0	17858	不受限	17800	凉山地调	null
715	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#3主变	63000	45280	72	0	17720	不受限	17700	成都地调	null
716	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#1主变	63000	44748	71	500	17752	不受限	17700	成都地调	null
717	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/1#变压器	40000	22374	56	0	17626	不受限	17600	宜宾地调	null
718	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#1主变	40000	22326.4	56	0	17674	不受限	17600	凉山地调	null
719	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/4#变压器	40000	22325.2	56	0	17675	不受限	17600	攀枝花地调	null
720	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/1#变压器	120000	102388.4	85	0	17612	不受限	17600	攀枝花地调	null

721	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉哇站.110kV/1#主变	40000	22391.8	56	0	17608	不受限	17600	甘孜地调	null
722	百花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.百花站.110kV/2#主变	63000	45315.9	72	0	17684	不受限	17600	阿坝地调	null
723	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/1#主变	50000	32432.4	65	0	17568	不受限	17500	南充地调	null
724	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/1#主变	40000	21652.3	54	800	17548	不受限	17500	攀枝花地调	null
725	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/1#变压器	40000	22083.6	55	400	17516	不受限	17500	绵阳地调	null
726	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/1#主变	40000	14465.2	36	0	17535	不受限	17500	广元地调	null
727	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/2#主变	63000	45551	72	0	17449	不受限	17400	成都地调	null
728	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/3#主变	63000	45544	72	0	17456	不受限	17400	成都地调	null
729	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/2#变压器	150000	132525.61	88	0	17474	不受限	17400	泸州地调	null
730	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/2#变压器	180000	162687.5	90	0	17313	不受限	17300	眉山地调	null
731	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/1#主变	50000	20184.3	40	12490	17326	不受限	17300	南充地调	null
732	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/1#主变	50000	32696.4	65	0	17304	不受限	17300	攀枝花地调	null
733	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/2#变压器	150000	132620.3	88	0	17380	不受限	17300	眉山地调	null
734	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/2#主变	63000	45694	73	0	17306	不受限	17300	泸州地调	null
735	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/2#变压器	31500	14165.7	45	0	17334	不受限	17300	乐山地调	null
736	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/1#主变	63000	42870	68	2930	17200	不受限	17200	成都地调	null
737	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/2#主变	40000	22773.6	57	0	17226	不受限	17200	雅安地调	null
738	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/2#变压器	50000	32775.1	66	0	17225	不受限	17200	巴中地调	null
739	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/2#变压器	180000	154681	86	8130	17189	不受限	17100	泸州地调	null
740	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/1#主变	50000	32876.2	66	0	17124	不受限	17100	南充地调	null

741	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#1主变	31500	9999.3	32	4375	17125	不受限	17100	内江地调	null
742	诺日朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.诺日朗站.35kV/#1主变	20000	2881	14	0	17119	不受限	17100	阿坝地调	null
743	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/3#变压器	63000	45895	73	0	17105	不受限	17100	天府地调	null
744	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#1主变	50000	32498.4	65	400	17102	不受限	17100	成都地调	null
745	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/2#变压器	180000	162888.5	90	0	17112	不受限	17100	成都地调	null
746	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#1主变	63000	45817.2	73	0	17183	不受限	17100	成都地调	null
747	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#2主变	50000	27126	54	5700	17174	不受限	17100	成都地调	null
748	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/2#变压器	40000	22809.6	57	0	17190	不受限	17100	德阳地调	null
749	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/1#变压器	180000	162888.5	90	0	17112	不受限	17100	成都地调	null
750	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	22996.5	57	0	17004	不受限	17000	广元地调	null
751	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/2#主变	50000	33000	66	0	17000	不受限	17000	null	null
752	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#2主变	50000	32916.4	66	0	17084	不受限	17000	南充地调	null
753	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/2#变压器	180000	163003.5	91	0	16997	不受限	16900	眉山地调	null
754	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#2主变	50000	33100	66	0	16900	不受限	16900	南充地调	null
755	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/1#变压器	50000	33065.5	66	0	16935	不受限	16900	巴中地调	null
756	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/2#主变	63000	39494.8	63	6510	16995	不受限	16900	成都地调	null
757	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#1主变	63000	46137.9	73	0	16862	不受限	16800	成都地调	null
758	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/2#变压器	50000	33198.5	66	0	16802	不受限	16800	天府地调	null
759	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#1主变	63000	46200	73	0	16800	不受限	16800	成都地调	null
760	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#1主变	40000	23192.4	58	NULL	16808	不受限	16800	达州地调	null
761	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#1主变	40000	23141.5	58	0	16859	不受限	16800	内江地调	null

762	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/2#主变	40000	23192.4	58	0	16808	不受限	16800	资阳地调	null
763	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/1#主变	50000	32247.6	64	900	16852	不受限	16800	雅安地调	null
764	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/1#主变	31500	14718	47	0	16782	不受限	16700	自贡地调	null
765	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/1#主变	40000	23232	58	NULL	16768	不受限	16700	达州地调	null
766	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.乔瓦站.110kV/1#主变	40000	22392.8	56	900	16707	不受限	16700	凉山地调	null
767	宇宫碳素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宇宫碳素站.110kV/宇宫碳素1#主变	31500	14750.4	47	0	16750	不受限	16700	阿坝地调	null
768	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/3#主变	40000	23366	58	null	16634	不受限	16600	null	null
769	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/1#主变	63000	46232	73	150	16618	不受限	16600	成都地调	null
770	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/3#主变	63000	46448.4	74	0	16552	不受限	16500	成都地调	null
771	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/1#变压器	31500	14152.9	45	800	16547	不受限	16500	德阳地调	null
772	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/3#变压器	180000	163491.81	91	0	16508	不受限	16500	成都地调	null
773	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/2#主变	40000	23469.6	59	NULL	16530	不受限	16500	达州地调	null
774	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/2#主变	40000	23483.5	59	0	16517	不受限	16500	内江地调	null
775	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/2#变压器	50000	33578.3	67	0	16422	不受限	16400	巴中地调	null
776	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/1#变压器	63000	43744.4	69	2815	16441	不受限	16400	德阳地调	null
777	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/1#变压器	31500	11715	37	3290	16495	不受限	16400	德阳地调	null
778	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/1#主变	50000	33644.9	67	NULL	16355	不受限	16300	达州地调	null
779	壤塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤塘站.110kV/1#主变	31500	15193.2	48	0	16307	不受限	16300	阿坝地调	null
780	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/1#变压器	180000	155555.89	86	8130	16314	不受限	16300	泸州地调	null
781	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/2#主变	40000	20590.6	51	3030	16379	不受限	16300	攀枝花地调	null

782	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#1主变	40000	23694	59	0	16306	不受限	16300	内江地调	null
783	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#1主变	40000	23744.9	59	0	16255	不受限	16200	雅安地调	null
784	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#1主变	40000	23795.6	59	0	16204	不受限	16200	攀枝花地调	null
785	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/2#变压器	63000	46729.2	74	0	16271	不受限	16200	宜宾地调	null
786	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/1#变压器	50000	33868.5	68	0	16132	不受限	16100	天府地调	null
787	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#2主变	50000	33858	68	0	16142	不受限	16100	成都地调	null
788	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#2主变	31500	15361.7	49	NULL	16138	不受限	16100	达州地调	null
789	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/2#主变	50000	33810	68	0	16190	不受限	16100	眉山地调	null
790	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/1#主变	50000	33995.3	68	0	16005	不受限	16000	眉山地调	null
791	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/1#主变	50000	33941.6	68	0	16058	不受限	16000	眉山地调	null
792	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/1#变压器	50000	33913.3	68	0	16087	不受限	16000	天府地调	null
793	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#1主变	50000	33277.2	67	630	16093	不受限	16000	成都地调	null
794	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/1#变压器	40000	23811	60	125	16064	不受限	16000	绵阳地调	null
795	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#2主变	63000	46980.9	75	0	16019	不受限	16000	凉山地调	null
796	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.巴姑站.110kV/#1主变	31500	14405	46	1000	16095	不受限	16000	凉山地调	null
797	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#1主变	40000	20417.8	51	3650	15932	不受限	15900	广元地调	null
798	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#1主变	40000	24060.6	60	0	15939	不受限	15900	成都地调	null
799	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/2#变压器	40000	24030	60	0	15970	不受限	15900	德阳地调	null
800	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/2#变压器	40000	24068.4	60	0	15932	不受限	15900	宜宾地调	null
801	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/2#变压器	50000	34016.7	68	0	15983	不受限	15900	乐山地调	null
802	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/3#变压器	40000	23677.6	59	500	15822	不受限	15800	德阳地调	null

803	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#1主变	50000	34146	68	0	15854	不受限	15800	成都地调	null
804	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#2主变	50000	34188	68	0	15812	不受限	15800	成都地调	null
805	雅尔珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.雅尔珠站.110kV/1#主变	16000	154	1	0	15846	不受限	15800	阿坝地调	null
806	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/2#主变	50000	34258.9	69	0	15741	不受限	15700	眉山地调	null
807	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/2#主变	50000	34283.6	69	0	15716	不受限	15700	眉山地调	null
808	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/2#变压器	63000	47295.6	75	0	15704	不受限	15700	宜宾地调	null
809	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#2主变	63000	47232.2	75	0	15768	不受限	15700	成都地调	null
810	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/1号主变	63000	47236	75	0	15764	不受限	15700	成都地调	null
811	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/1#变压器	31500	15873	50	0	15627	不受限	15600	null	null
812	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/1#变压器	50000	34337.4	69	0	15663	不受限	15600	巴中地调	null
813	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#3主变	40000	24420	61	0	15580	不受限	15500	成都地调	null
814	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/2#变压器	40000	24459.7	61	0	15540	不受限	15500	德阳地调	null
815	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#2主变	63000	47401.2	75	0	15599	不受限	15500	成都地调	null
816	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#3主变	50000	34495.7	69	0	15504	不受限	15500	成都地调	null
817	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/2#变压器	40000	24558.6	61	0	15441	不受限	15400	宜宾地调	null
818	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#1主变	20000	4510	23	NULL	15490	不受限	15400	达州地调	null
819	高粱坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高粱坪站.35kV/#1主变	25000	9549.6	38	0	15450	不受限	15400	攀枝花地调	null
820	阆中站	阆中电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/#1主变	63000	47579.4	76	0	15421	不受限	15400	南充地调	null
821	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/2#主变	40000	24663.6	62	0	15336	不受限	15300	眉山地调	null
822	马尼干戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马尼干戈站.110kV/#1主变	40000	24650.3	62	0	15350	不受限	15300	甘孜地调	null

823	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.吉龙站.110kV/#1主变	16000	648.4	14	0	15352	不受限	15300	甘孜地调	null
824	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.理塘站.110kV/#1主变	40000	24680.9	62	0	15319	不受限	15300	甘孜地调	null
825	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#3主变	63000	47602.5	76	0	15398	不受限	15300	成都地调	null
826	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/2#变压器	120000	104689.7	87	0	15310	不受限	15300	绵阳地调	null
827	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/1#变压器	50000	34615.2	69	0	15385	不受限	15300	宜宾地调	null
828	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/2#变压器	40000	24651	62	0	15349	不受限	15300	绵阳地调	null
829	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/1#变压器	63000	47064.7	75	630	15305	不受限	15300	德阳地调	null
830	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.竹根站.110kV/1#变压器	40000	24744	62	0	15256	不受限	15200	乐山地调	null
831	七盘站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#1主变	31500	12418	39	3880	15202	不受限	15200	雅安地调	null
832	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#1主变	50000	31815.4	64	3000	15185	不受限	15100	凉山地调	null
833	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/2#变压器	63000	47947.3	76	0	15053	不受限	15000	绵阳地调	null
834	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/1#主变	25000	9943.5	40	0	15057	不受限	15000	眉山地调	null
835	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#1主变	15000	586.1	17	0	15000	不受限	15000	甘孜地调	null
836	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.拉日马站.35kV/#1主变	15000	628.4	24	0	15000	不受限	15000	甘孜地调	null
837	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#2主变	15000	1574.4	21	0	15000	不受限	15000	甘孜地调	null
838	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#1主变	63000	48057.5	76	0	14943	不受限	14900	泸州地调	null
839	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站2#主变	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900	阿坝地调	null
840	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#2主变	40000	21209.1	53	3845	14946	不受限	14900	内江地调	null

841	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/2#主变	25000	10014.9	40	0	14985	不受限	14900	眉山地调	null
842	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#2主变	50000	35098.8	70	0	14901	不受限	14900	成都地调	null
843	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/1#变压器	31500	15559.8	49	1000	14940	不受限	14900	德阳地调	null
844	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/1#变压器	50000	35046	70	0	14954	不受限	14900	德阳地调	null
845	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.佛殿站.110kV/1#变压器	40000	25172.4	63	null	14828	不受限	14800	乐山地调	null
846	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/2#变压器	150000	135164.6	90	0	14835	不受限	14800	德阳地调	null
847	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#3主变	63000	48193.3	76	0	14807	不受限	14800	成都地调	null
848	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#1主变	50000	35166.1	70	0	14834	不受限	14800	成都地调	null
849	民主站	荥华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/3#变压器	40000	25129.5	63	0	14871	不受限	14800	德阳地调	null
850	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/2#变压器	50000	35235.9	70	0	14764	不受限	14700	乐山地调	null
851	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/2#主变	40000	25208.6	63	0	14791	不受限	14700	眉山地调	null
852	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#1主变	40000	25295.7	63	NULL	14704	不受限	14700	达州地调	null
853	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#2主变	40000	21990	55	3330	14680	null	14600	南充地调	null
854	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#1主变	50000	35376	71	0	14624	不受限	14600	成都地调	null
855	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#1主变	40000	25440.8	64	0	14559	不受限	14500	广安地调	null
856	夏河站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.夏河站.35kV/2#变压器	8000	1404	9	null	14596	不受限	14500	乐山地调	null
857	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#1主变	31500	16937	54	NULL	14563	不受限	14500	达州地调	null
858	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/#2主变	40000	25449.6	64	0	14550	不受限	14500	自贡地调	null
859	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/1#主变	50000	35461.5	71	0	14539	不受限	14500	眉山地调	null
860	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/#1主变	40000	25489.2	64	0	14511	不受限	14500	自贡地调	null

861	梅子坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.梅子坝站.110kV/2#变压器	40000	25593.8	64	0	14406	不受限	14400	乐山地调	null
862	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/2#变压器	50000	29820.3	60	5845	14335	不受限	14300	绵阳地调	null
863	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/1#变压器	150000	123596.7	82	12100	14303	不受限	14300	德阳地调	null
864	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/2#主变	25000	10672.7	43	0	14327	不受限	14300	阿坝地调	null
865	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#2主变	50000	35653.3	71	0	14347	不受限	14300	自贡地调	null
866	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/1#主变	25000	10683.4	43	0	14317	不受限	14300	阿坝地调	null
867	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#1主变	40000	24767	62	1000	14233	不受限	14200	泸州地调	null
868	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/1#主变	40000	25742.2	64	0	14258	不受限	14200	眉山地调	null
869	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#1主变	50000	35801	72	0	14199	不受限	14100	自贡地调	null
870	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/2#变压器	50000	35877.6	72	0	14122	不受限	14100	德阳地调	null
871	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#1主变	63000	48823.5	77	0	14177	不受限	14100	成都地调	null
872	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#2主变	50000	35244	70	630	14126	不受限	14100	成都地调	null
873	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#2主变	40000	22248	56	3650	14102	不受限	14100	广元地调	null
874	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/1#变压器	50000	35976.9	72	0	14023	不受限	14000	天府地调	null
875	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#1主变	40000	20724	52	5200	14076	不受限	14000	攀枝花地调	null
876	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#1主变	40000	25330.8	63	650	14019	不受限	14000	雅安地调	null
877	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#1主变	50000	35223.3	70	700	14077	不受限	14000	雅安地调	null
878	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/2#主变	50000	35939.4	72	0	14061	不受限	14000	阿坝地调	null
879	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#2主变	31500	17508.3	56	0	13992	不受限	13900	攀枝花地调	null
880	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/1#变压器	63000	47867.4	76	0	13933	不受限	13900	天府地调	null

881	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#1主变	63000	49072.9	78	0	13927	不受限	13900	成都地调	null
882	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#1主变	50000	36036	72	0	13964	不受限	13900	成都地调	null
883	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/1#变压器	40000	26179.3	65	0	13821	不受限	13800	宜宾地调	null
884	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#2主变	50000	36102	72	0	13898	不受限	13800	成都地调	null
885	绰斯甲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绰斯甲站.110kV/1#主变	16000	2143.4	13	0	13857	不受限	13800	阿坝地调	null
886	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/2号主变	25000	10602.9	42	500	13897	不受限	13800	攀枝花地调	null
887	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#2主变	40000	26294.4	66	NULL	13706	不受限	13700	达州地调	null
888	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#2主变	40000	25223.7	63	1000	13776	不受限	13700	泸州地调	null
889	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/2#主变	50000	36296.2	73	0	13704	不受限	13700	眉山地调	null
890	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#1主变	50000	36300	73	0	13700	不受限	13700	成都地调	null
891	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#1主变	40000	26256.2	66	0	13744	不受限	13700	广安地调	null
892	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/1#变压器	40000	26256	66	0	13744	不受限	13700	宜宾地调	null
893	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/2#变压器	40000	26241.6	66	0	13758	不受限	13700	乐山地调	null
894	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#1主变	50000	33501.6	67	2850	13648	不受限	13600	成都地调	null
895	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/1号主变	63000	48394	77	1050	13556	不受限	13500	成都地调	null
896	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#2主变	40000	26457.1	66	0	13543	不受限	13500	广安地调	null
897	樊哙站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哙站.110kV/#1主变	40000	26435.2	66	NULL	13565	不受限	13500	达州地调	null
898	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/1#主变	50000	36443.1	73	0	13557	不受限	13500	阿坝地调	null
899	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/1#变压器	50000	36479.3	73	0	13521	不受限	13500	巴中地调	null
900	南坝子站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#1主变	50000	34144	68	2280	13576	不受限	13500	雅安地调	null
901	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/3#变压器	50000	35930.1	72	630	13440	不受限	13400	绵阳地调	null

902	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#1主变	63000	49607.5	79	0	13393	不受限	13300	成都地调	null
903	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/2#变压器	50000	36665.1	73	0	13335	不受限	13300	绵阳地调	null
904	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/3#变压器	40000	26673.9	67	0	13326	不受限	13300	攀枝花地调	null
905	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#1主变	31500	18111.8	57	0	13388	不受限	13300	自贡地调	null
906	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#2主变	31500	18150	58	NULL	13350	不受限	13300	达州地调	null
907	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#1主变	63000	39983.4	63	9808.75	13208	不受限	13200	内江地调	null
908	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/1#主变	40000	26725	67	0	13275	不受限	13200	资阳地调	null
909	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#1主变	40000	22871.9	57	3845	13283	不受限	13200	内江地调	null
910	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.沙湾站.110kV/2#变压器	50000	31281.4	63	5460	13259	不受限	13200	乐山地调	null
911	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#2主变	31500	18236.2	58	0	13264	不受限	13200	凉山地调	null
912	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/1#变压器	63000	49705.2	79	0	13295	不受限	13200	宜宾地调	null
913	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#2主变	40000	26865.4	67	null	13135	不受限	13100	null	null
914	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#1主变	50000	36933.6	74	0	13066	不受限	13000	成都地调	null
915	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#2主变	63000	46338	74	3650	13012	不受限	13000	成都地调	null
916	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.水新站.110kV/#1主变	40000	26960.2	67	0	13040	不受限	13000	雅安地调	null
917	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/1#变压器	180000	166406.3	92	0	13594	不受限	13000	巴中地调	null
918	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/1#变压器	120000	106918.1	89	0	13082	不受限	13000	巴中地调	null
919	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/2#主变	50000	36905.8	74	0	13094	不受限	13000	眉山地调	null
920	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.五龙站.110kV/#1主变	40000	26908.2	67	0	13092	不受限	13000	雅安地调	null
921	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#2主变	63000	49620	79	400	12980	不受限	12900	雅安地调	null
922	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#1主变	50000	33129.7	66	3883	12987	不受限	12900	内江地调	null

923	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/2号主变	25000	12016	48	0	12984	不受限	12900	攀枝花地调	null
924	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#1主变	63000	24706.7	39	25360	12933	不受限	12900	南充地调	null
925	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#2主变	25000	12078	48	0	12922	不受限	12900	自贡地调	null
926	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#2主变	20000	7044.2	35	NULL	12956	不受限	12900	达州地调	null
927	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调.卫桥站.110kV/#1主变	40000	27027.5	68	0	12973	不受限	12900	广安地调	null
928	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/2#变压器	40000	26144.2	65	880	12976	不受限	12900	德阳地调	null
929	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#2主变	63000	50072	79	0	12928	不受限	12900	成都地调	null
930	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/2#变压器	40000	27089.6	68	0	12910	不受限	12900	德阳地调	null
931	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/1#变压器	50000	36308.3	73	840	12852	不受限	12800	绵阳地调	null
932	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#1主变	40000	27107.9	68	0	12892	不受限	12800	广安地调	null
933	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#2主变	50000	33263.8	67	3883	12853	不受限	12800	内江地调	null
934	南坝子站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#2主变	50000	34184	68	3000	12816	不受限	12800	雅安地调	null
935	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#2主变	50000	26383.3	53	10938	12679	不受限	12600	内江地调	null
936	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/2#主变	50000	37323	75	0	12677	不受限	12600	眉山地调	null
937	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/1#变压器	50000	37394.2	75	0	12606	不受限	12600	巴中地调	null
938	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#2主变	40000	27339.4	68	0	12661	不受限	12600	成都地调	null
939	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#1主变	63000	45800.3	73	4655	12544.7	不受限	12520	内江地调	null
940	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/1#主变	40000	27464.3	69	0	12536	不受限	12500	眉山地调	null
941	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#2主变	40000	18948.6	47	8515	12536	不受限	12500	凉山地调	null
942	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/2#主变	12500	2541.4	17	0	12500	不受限	12500	甘孜地调	null

943	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/2#主变	12500	1854.6	33	0	12500	不受限	12500	甘孜地调	null
944	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#1主变	20000	7437.4	37	0	12563	不受限	12500	攀枝花地调	null
945	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#1主变	40000	27423.7	69	null	12576	不受限	12500	null	null
946	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#2主变	63000	50424	80	0	12576	不受限	12500	成都地调	null
947	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#1主变	50000	36234	72	1240	12526	不受限	12500	成都地调	null
948	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#1主变	31500	18987.7	60	0	12512	不受限	12500	泸州地调	null
949	双龙埂站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.双龙埂站.110kV/1#变压器	40000	27482.4	69	0	12518	不受限	12500	乐山地调	null
950	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#1主变	50000	37505.6	75	0	12494	不受限	12400	成都地调	null
951	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#1主变	63000	49394.4	78	1200	12406	不受限	12400	成都地调	null
952	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/2#变压器	50000	37519.7	75	0	12480	不受限	12400	德阳地调	null
953	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#2主变	31500	19086	61	0	12414	不受限	12400	攀枝花地调	null
954	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	24153.4	60	3375	12472	不受限	12400	南充地调	null
955	龙亨站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亨站.110kV/2#主变	40000	27587	69	0	12413	不受限	12400	眉山地调	null
956	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/1#主变	12500	196	12	0	12304	不受限	12300	甘孜地调	null
957	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大梁子站.110kV/#1主变	40000	27642.8	69	0	12357	不受限	12300	甘孜地调	null
958	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#2主变	40000	27692.1	69	0	12308	不受限	12300	雅安地调	null
959	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/1#主变	12500	165.7	1	0	12334	不受限	12300	阿坝地调	null
960	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#1主变	31500	19105	61	0	12395	不受限	12300	攀枝花地调	null
961	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/1#变压器	40000	27640.8	69	0	12359	不受限	12300	乐山地调	null

962	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.劳动站.110kV/2#变压器	50000	37656.8	75	0	12343	不受限	12300	乐山地调	null
963	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/2#变压器	40000	27720	69	0	12280	不受限	12200	绵阳地调	null
964	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#1主变	63000	50727.6	81	0	12272	不受限	12200	成都地调	null
965	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#2主变	50000	37732.2	75	0	12268	不受限	12200	内江地调	null
966	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#2主变	40000	27796.7	69	NULL	12203	不受限	12200	达州地调	null
967	红岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红岩站.110kV/1#主变	20000	7769.6	39	0	12230	不受限	12200	阿坝地调	null
968	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.机场站.110kV/#1主变	40000	27827.1	70	0	12173	不受限	12100	甘孜地调	null
969	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#1主变	50000	37862.2	76	NULL	12138	不受限	12100	达州地调	null
970	幺滩站	邻水电力调度控制中心	广安地调.幺滩站.110kV/#1主变	50000	37840	76	0	12160	不受限	12100	广安地调	null
971	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/3#变压器	20000	7849.4	39	0	12151	不受限	12100	乐山地调	null
972	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/1#变压器	50000	37897.2	76	0	12103	不受限	12100	宜宾地调	null
973	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调.井研站.110kV/2#变压器	50000	37948.8	76	0	12051	不受限	12000	乐山地调	null
974	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#2主变	40000	27904	70	0	12096	不受限	12000	广安地调	null
975	庙子沟站	米易电力调度控制中心	米易县调.庙子沟站.35kV/#1主变	20000	7914	40	0	12086	不受限	12000	攀枝花地调	null
976	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/1#主变	50000	37915.5	76	0	12085	不受限	12000	眉山地调	null
977	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/2#主变	40000	27918	70	0	12082	不受限	12000	眉山地调	null
978	月亮湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.月亮湾站.110kV/1#主变	31500	19408.2	62	0	12092	不受限	12000	阿坝地调	null
979	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.长条岭站(阆中).35kV/1#主变	16000	3521.7	22	515	11963	不受限	11900	南充地调	null
980	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#2主变	63000	51008.5	81	0	11992	不受限	11900	成都地调	null
981	朝阳站	荃华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/1#变压器	50000	37628.8	75	375	11996	不受限	11900	德阳地调	null

982	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#1主变	50000	29075.6	58	9000	11924	不受限	11900	凉山地调	null
983	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/1#变压器	120000	108065	90	0	11935	不受限	11900	德阳地调	null
984	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/1#变压器	50000	38157.4	76	0	11843	不受限	11800	乐山地调	null
985	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/1号主变	31500	19642.5	62	0	11858	不受限	11800	攀枝花地调	null
986	阆中站	阆中电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/#2主变	50000	37963.2	76	200	11837	不受限	11800	南充地调	null
987	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/2#变压器	120000	108118.5	90	0	11882	不受限	11800	巴中地调	null
988	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#2主变	50000	38235.4	76	NULL	11765	不受限	11700	达州地调	null
989	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/2#主变	50000	38248	76	0	11752	不受限	11700	眉山地调	null
990	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/2号主变	31500	19723.5	63	0	11777	不受限	11700	攀枝花地调	null
991	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#1主变	40000	28222.6	71	0	11777	不受限	11700	雅安地调	null
992	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/1#主变	31500	19720.8	63	0	11779	不受限	11700	资阳地调	null
993	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/1#变压器	50000	37620.8	75	630	11749	不受限	11700	绵阳地调	null
994	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/3#变压器	50000	38227.2	76	null	11773	不受限	11700	null	null
995	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.35kV/#2主变	16000	4326	27	0	11674	不受限	11600	成都地调	null
996	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#1主变	50000	38329.8	77	0	11670	不受限	11600	自贡地调	null
997	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/1#主变	50000	38368.7	77	0	11631	不受限	11600	眉山地调	null
998	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	28300.8	71	0	11699	不受限	11600	眉山地调	null
999	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/2#变压器	50000	38422.3	77	0	11578	不受限	11500	巴中地调	null
1000	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	24713.9	62	3770	11516	不受限	11500	南充地调	null
1001	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#1主变	50000	38474.4	77	0	11526	不受限	11500	自贡地调	null

1002	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/2#变压器	40000	28441.6	71	0	11558	不受限	11500	天府地调	null
1003	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#1主变	50000	38451.6	77	0	11548	不受限	11500	成都地调	null
1004	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#2主变	40000	28571.4	71	0	11429	不受限	11400	自贡地调	null
1005	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#2主变	50000	38521.7	77	0	11478	不受限	11400	自贡地调	null
1006	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#1主变	50000	38690.6	77	0	11309	不受限	11300	自贡地调	null
1007	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#1主变	40000	28688	72	0	11312	不受限	11300	内江地调	null
1008	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#1主变	40000	28663.8	72	0	11336	不受限	11300	自贡地调	null
1009	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#1主变	40000	28667.4	72	0	11333	不受限	11300	广安地调	null
1010	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/2号主变	63000	51690.5	82	0	11310	不受限	11300	成都地调	null
1011	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#2主变	63000	51678	82	0	11322	不受限	11300	成都地调	null
1012	王所临时站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.王所临时站.35kV/#1主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250	凉山地调	null
1013	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/2#变压器	63000	51741	82	0	11259	不受限	11200	天府地调	null
1014	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#1主变	50000	35811.6	72	2900	11288	不受限	11200	成都地调	null
1015	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.八角站.35kV/2#变压器	20000	8741.6	44	0	11258	不受限	11200	绵阳地调	null
1016	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#2主变	40000	28868.4	72	0	11132	不受限	11100	广安地调	null
1017	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调.杨家河站.110kV/2#变压器	40000	28818.6	72	0	11181	不受限	11100	乐山地调	null
1018	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#2主变	50000	38808.8	78	0	11191	不受限	11100	雅安地调	null
1019	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/1号主变	25000	13868.1	55	0	11132	不受限	11100	攀枝花地调	null
1020	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#2主变	40000	28914.6	72	0	11085	不受限	11000	攀枝花地调	null
1021	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#1主变	50000	34754.2	70	4200	11046	不受限	11000	内江地调	null
1022	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#1主变	40000	29000.4	73	NULL	11000	不受限	11000	达州地调	null

1023	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.跑马山站.110kV/1#主变	20000	1864.5	20	0	11316	不受限	11000	甘孜地调	null
1024	三江站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.三江站.110kV/1#主变	50000	8265.8	17	30675	11059	不受限	11000	雅安地调	null
1025	瑞祥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.瑞祥站.110kV/2#变压器	50000	39000	78	null	11000	不受限	11000	null	null
1026	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.紫山站.35kV/2#变压器	20000	8991.5	45	0	11009	不受限	11000	null	null
1027	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/1#主变	40000	29011	73	0	10989	不受限	10900	资阳地调	null
1028	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/1#主变	63000	50648.4	80	1430	10922	不受限	10900	成都地调	null
1029	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/1#变压器	40000	22958.4	57	6050	10992	不受限	10900	德阳地调	null
1030	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/1#主变	63000	52043.2	83	0	10957	不受限	10900	南充地调	null
1031	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/2#主变	63000	52050	83	0	10950	不受限	10900	眉山地调	null
1032	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/1#主变	50000	39118.2	78	0	10882	不受限	10800	自贡地调	null
1033	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/4#变压器	20000	9191.6	46	0	10808	不受限	10800	乐山地调	null
1034	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/1#变压器	50000	39197.4	78	0	10803	不受限	10800	德阳地调	null
1035	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/2#主变	12500	1640.2	13	0	10860	不受限	10800	凉山地调	null
1036	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/1#主变	50000	39106.3	78	0	10894	不受限	10800	广安地调	null
1037	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/2#变压器	40000	29009.3	73	250	10741	不受限	10700	德阳地调	null
1038	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/2#变压器	63000	41010	65	11250	10740	不受限	10700	德阳地调	null
1039	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/2#主变	31500	20745.8	66	0	10754	不受限	10700	泸州地调	null
1040	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/2#主变	31500	20794.2	66	null	10706	不受限	10700	凉山地调	null
1041	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/3#变压器	63000	52232.4	83	0	10768	不受限	10700	天府地调	null
1042	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/2#主变	50000	39217.9	78	0	10782	不受限	10700	广安地调	null

1043	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#2主变	40000	29238	73	0	10762	不受限	10700	攀枝花地调	null
1044	逸城站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.逸城站.35kV/1#变压器	16000	5247.5	33	0	10753	不受限	10700	巴中地调	null
1045	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#2主变	40000	29224.8	73	0	10775	不受限	10700	攀枝花地调	null
1046	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#2主变	50000	39217.2	78	0	10783	不受限	10700	自贡地调	null
1047	草科站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.草科站.110kV/#1主变	50000	39270.4	79	0	10730	不受限	10700	雅安地调	null
1048	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#1主变	50000	39397	79	0	10603	不受限	10600	泸州地调	null
1049	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#2主变	50000	39309.6	79	0	10690	不受限	10600	自贡地调	null
1050	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/3#变压器	31500	20895.6	66	0	10604	不受限	10600	天府地调	null
1051	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#2主变	63000	51796.8	82	530	10673	不受限	10600	成都地调	null
1052	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#2主变	63000	51282	81	1200	10518	不受限	10500	成都地调	null
1053	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#2主变	50000	39435.5	79	0	10565	不受限	10500	广安地调	null
1054	35kV大河站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV大河站.35kV/#1主变	6300	1470	10	0	10530	不受限	10500	广元地调	null
1055	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#2主变	50000	36960	74	2500	10540	不受限	10500	成都地调	null
1056	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/2#主变	63000	52500	83	0	10500	不受限	10500	资阳地调	null
1057	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#2主变	63000	42603	68	9808.75	10588	不受限	10500	内江地调	null
1058	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#1主变	20000	9500	47	0	10500	不受限	10500	泸州地调	null
1059	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#1主变	40000	19298.9	48	10240	10461	不受限	10400	泸州地调	null
1060	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/2#变压器	40000	29511.7	74	0	10488	不受限	10400	巴中地调	null
1061	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#1主变	20000	9598	48	NULL	10402	不受限	10400	达州地调	null
1062	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#2主变	31500	21047.9	67	null	10452	不受限	10400	内江地调	null
1063	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/2#主变	31500	21063.8	67	0	10436	不受限	10400	阿坝地调	null

1064	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#2主变	50000	39655.1	79	0	10345	不受限	10300	泸州地调	null
1065	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#1主变	40000	29620.8	74	0	10379	不受限	10300	攀枝花地调	null
1066	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#3主变	12500	2251.8	80	0	10248	不受限	10200	阿坝地调	null
1067	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/2#变压器	40000	29712.9	74	0	10287	不受限	10200	宜宾地调	null
1068	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/1#变压器	31500	21266.7	68	0	10233	不受限	10200	德阳地调	null
1069	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#1主变	50000	39732	79	0	10268	不受限	10200	成都地调	null
1070	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#3主变	50000	39864	80	0	10136	不受限	10100	成都地调	null
1071	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/2#变压器	40000	29814.6	75	0	10185	不受限	10100	绵阳地调	null
1072	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#1主变	40000	29817	75	0	10183	不受限	10100	广安地调	null
1073	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调.梧桐站.110kV/2 #主变	50000	39841.6	80	0	10158	不受限	10100	南充地调	null
1074	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#1主变	12500	2352	19	0	10148	不受限	10100	攀枝花地调	null
1075	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.马塘站.110kV/1#主变	16000	5849.5	37	0	10151	不受限	10100	阿坝地调	null
1076	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#2主变	40000	29882	75	NULL	10118	不受限	10100	达州地调	null
1077	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/1#主变	10000	1624.4	16	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1078	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/2#主变	10000	384.7	30	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1079	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/1#主变	10000	524.1	27	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1080	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#2主变	40000	25259	63	4659	10082	不受限	10000	内江地调	null
1081	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金源站.110kV/#1主变	10000	1974.5	19	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1082	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/2#主变	10000	627.8	31	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null

1083	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/2#主变	10000	1857.4	18	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1084	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中木拉站.35kV/1#主变	10000	1574.1	15	0	10000	不受限	10000	甘孜地调	null
1085	朝天站	广元电力调度控制中心	广元地调.朝天站.110kV/1#主变	20000	9932.8	50	0	10067	不受限	10000	广元地调	null
1086	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/2#变压器	40000	29926.6	75	0	10073	不受限	10000	宜宾地调	null
1087	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/1#变压器	40000	29960.3	75	80	9960	不受限	9900	德阳地调	null
1088	前进站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.前进站.110kV/2#变压器	40000	30094.7	75	0	9905	不受限	9900	乐山地调	null
1089	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/1#主变	31500	21549.2	68	null	9951	不受限	9900	凉山地调	null
1090	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/2#变压器	20000	10062.2	50	0	9938	不受限	9900	绵阳地调	null
1091	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/1#主变	10000	53.3	1	0	9947	不受限	9900	攀枝花地调	null
1092	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/1#主变	40000	30058.9	75	0	9941	不受限	9900	南充地调	null
1093	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/1#主变	31500	21559.5	68	null	9941	不受限	9900	内江地调	null
1094	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/2#主变	40000	30023.4	75	0	9977	不受限	9900	凉山地调	null
1095	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花果园站.35kV/1#主变	10000	95	1	0	9905	不受限	9900	阿坝地调	null
1096	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/1#主变	63000	53182.8	84	0	9817	不受限	9800	资阳地调	null
1097	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/2#主变	10000	127.9	1	0	9872	不受限	9800	攀枝花地调	null
1098	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/2#主变	50000	38994	78	1200	9806	不受限	9800	南充地调	null
1099	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/2#主变	31500	15308.6	49	0	9891	不受限	9800	广元地调	null
1100	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/1#变压器	50000	37602.4	75	2500	9898	不受限	9800	宜宾地调	null
1101	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/1#主变	10000	112	1	0	9888	不受限	9800	成都地调	null
1102	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/2#主变	20000	260	2	0	19740	不受限	9700	成都地调	null

1103	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/2#变压器	63000	51902.6	82	1300	9797	不受限	9700	德阳地调	null
1104	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#2主变	50000	37780.4	76	2500	9720	不受限	9700	成都地调	null
1105	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/1#变压器	40000	30239.4	76	0	9761	不受限	9700	天府地调	null
1106	丰乐站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.丰乐站.110kV/#1主变	25000	15281.1	61	0	9719	不受限	9700	雅安地调	null
1107	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.南戈站.110kV/1#主变	12000	1182.8	18	0	9874	不受限	9700	甘孜地调	null
1108	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调.梧桐站.110kV/1#主变	50000	39959.3	80	250	9791	不受限	9700	南充地调	null
1109	锄头湾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.锄头湾站.110kV/#1主变	12500	2868.8	23	0	9631	不受限	9600	凉山地调	null
1110	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#1主变	63000	53397.1	85	0	9603	不受限	9600	南充地调	null
1111	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#1主变	10000	366	4	0	9634	不受限	9600	凉山地调	null
1112	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调.九支.110kV/#1主变	16000	6416.4	40	0	9584	不受限	9500	泸州地调	null
1113	大田站	荣经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#2主变	63000	51268.8	81	2200	9531	不受限	9500	雅安地调	null
1114	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#2主变	40000	29972.8	75	500	9527	不受限	9500	内江地调	null
1115	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#1主变	63000	53499.6	85	0	9500	不受限	9500	攀枝花地调	null
1116	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#2主变	63000	53549.7	85	0	9450	不受限	9400	南充地调	null
1117	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#2主变	40000	30546.7	76	NULL	9453	不受限	9400	达州地调	null
1118	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#3主变	50000	39678.5	79	830	9492	不受限	9400	南充地调	null
1119	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/1#变压器	40000	29707.8	74	880	9412	不受限	9400	绵阳地调	null
1120	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#1主变	63000	53592	85	0	9408	不受限	9400	成都地调	null
1121	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.李庄站.110kV/1#变压器	31500	22103.3	70	0	9397	不受限	9300	宜宾地调	null
1122	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#1主变	50000	40652.5	81	0	9348	不受限	9300	凉山地调	null

1123	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#2主变	63000	52483.2	83	1200	9317	不受限	9300	成都地调	null
1124	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/1#变压器	40000	18047.7	45	12585	9367	不受限	9300	德阳地调	null
1125	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#2主变	16000	6679.3	42	0	9321	不受限	9300	成都地调	null
1126	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#1主变	50000	24466.8	49	16200	9333	不受限	9300	雅安地调	null
1127	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#2主变	40000	30650.4	77	0	9350	不受限	9300	攀枝花地调	null
1128	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#1主变	50000	39396	79	1265	9339	不受限	9300	南充地调	null
1129	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#2主变	31500	22103.3	70	0	9397	不受限	9300	自贡地调	null
1130	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#2主变	50000	40761.6	82	NULL	9238	不受限	9200	达州地调	null
1131	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#2主变	50000	40738.5	81	0	9262	不受限	9200	攀枝花地调	null
1132	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.松坪站.110kV/#1主变	16000	6749.6	42	0	9250	不受限	9200	阿坝地调	null
1133	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米龙站.35kV/#1主变	10000	800	18	0	9200	不受限	9200	甘孜地调	null
1134	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#1主变	31500	15911.6	51	0	9288	不受限	9200	广元地调	null
1135	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#1主变	40000	30881.7	77	NULL	9118	不受限	9100	达州地调	null
1136	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/2#主变	31500	22385.3	71	0	9115	不受限	9100	阿坝地调	null
1137	大仁烟站	天全电力调度控制中心	雅安地调.大仁烟站.110kV/#1主变	10000	9700	97	950	9050	不受限	9000	null	null
1138	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#2主变	12500	3500	28	0	9000	不受限	9000	攀枝花地调	null
1139	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#2主变	40000	29337.2	73	1600	9063	不受限	9000	南充地调	null
1140	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#2主变	50000	40920	82	0	9080	不受限	9000	成都地调	null
1141	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/1#变压器	40000	30298.4	76	630	9072	不受限	9000	绵阳地调	null
1142	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#3主变	63000	53970.4	86	0	9030	不受限	9000	成都地调	null

1143	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#2主变	50000	38464.8	77	2500	9035	不受限	9000	成都地调	null
1144	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/2#变压器	40000	31072.8	78	0	8927	不受限	8900	乐山地调	null
1145	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#1主变	63000	53295.2	85	800	8905	不受限	8900	成都地调	null
1146	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#1主变	63000	54080.4	86	0	8920	不受限	8900	成都地调	null
1147	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/2#变压器	50000	41006.1	82	0	8994	不受限	8900	德阳地调	null
1148	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/2#主变	10000	1100	11	0	8900	不受限	8900	甘孜地调	null
1149	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/2#变压器	50000	41135.6	82	0	8864	不受限	8800	巴中地调	null
1150	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#2主变	40000	31138.8	78	0	8861	不受限	8800	内江地调	null
1151	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/2#主变	40000	31112.4	78	0	8888	不受限	8800	眉山地调	null
1152	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/1#主变	40000	31145.6	78	0	8854	不受限	8800	眉山地调	null
1153	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/1#变压器	50000	41188.6	82	0	8811	不受限	8800	巴中地调	null
1154	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#1主变	40000	31151.4	78	0	8849	不受限	8800	泸州地调	null
1155	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/2#变压器	40000	31279.5	78	0	8721	不受限	8700	绵阳地调	null
1156	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/1#主变	63000	35993.1	57	18260	8747	不受限	8700	成都地调	null
1157	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/2#主变	40000	31212.7	78	0	8787	不受限	8700	资阳地调	null
1158	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#2主变	16000	7138.2	45	125	8737	不受限	8700	攀枝花地调	null
1159	撒拉池站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.撒拉池站.110kV/#1主变	40000	31210.8	78	0	8789	不受限	8700	雅安地调	null
1160	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#2主变	63000	54275.5	86	0	8725	不受限	8700	泸州地调	null
1161	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/2#主变	31500	22748.5	72	0	8752	不受限	8700	眉山地调	null
1162	岷江雪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江雪站.110kV/1#主变	63000	54336.6	86	0	8663	不受限	8600	阿坝地调	null

1163	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/1#主变	40000	31302.6	78	0	8697	不受限	8600	眉山地调	null
1164	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#2主变	40000	31303.8	78	NULL	8696	不受限	8600	达州地调	null
1165	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#2主变	50000	40078.5	80	1260	8662	不受限	8600	南充地调	null
1166	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#1主变	20000	11396	57	0	8604	不受限	8600	凉山地调	null
1167	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#1主变	63000	54313.6	86	0	8686	不受限	8600	成都地调	null
1168	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#2主变	50000	41353.8	83	0	8646	不受限	8600	成都地调	null
1169	里庄站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.里庄站.110kV/#1主变	40000	25386	63	6000	8614	不受限	8600	凉山地调	null
1170	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#1主变	50000	35534.4	71	5800	8666	不受限	8600	成都地调	null
1171	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/1#变压器	40000	31339.2	78	0	8661	不受限	8600	宜宾地调	null
1172	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#3主变	63000	54384	86	0	8616	不受限	8600	成都地调	null
1173	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#1主变	16000	7335.8	46	0	8664	不受限	8600	凉山地调	null
1174	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#2主变	16000	7462	46	0	8538	不受限	8538	广元地调	null
1175	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/2#变压器	50000	41468.1	83	0	8532	不受限	8500	天府地调	null
1176	岷江好站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江好站.110kV/2#主变	63000	54433.7	86	0	8566	不受限	8500	阿坝地调	null
1177	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.木林站.110kV/1#主变	50000	41474.4	83	0	8526	不受限	8500	眉山地调	null
1178	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.平昌站.110kV/1#变压器	50000	41594.4	83	0	8406	不受限	8400	巴中地调	null
1179	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#2主变	50000	32749.2	65	8770	8481	不受限	8400	内江地调	null
1180	大渔溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.大渔溪站.110kV/#1主变	12500	4099.4	33	0	8401	不受限	8400	雅安地调	null
1181	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调.胡市.35kV/#1主变	10000	1588.3	16	0	8412	不受限	8400	泸州地调	null
1182	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#2主变	31500	23067	73	0	8433	不受限	8400	成都地调	null
1183	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.110kV/#1主变	31500	23100	73	0	8400	不受限	8400	成都地调	null

1184	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/1#变压器	50000	41565.9	83	0	8434	不受限	8400	德阳地调	null
1185	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#3主变	16000	7599.2	47	0	8401	不受限	8400	成都地调	null
1186	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.沙湾站.110kV/1#变压器	50000	22596.6	72	500	8403	不受限	8400	乐山地调	null
1187	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#1主变	63000	54698.8	87	0	8301	不受限	8300	成都地调	null
1188	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#2主变	50000	41646	83	0	8354	不受限	8300	成都地调	null
1189	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调.丰禾站.110kV/#1主变	40000	31647.6	79	0	8352	不受限	8300	广安地调	null
1190	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#2主变	63000	54740.4	87	0	8260	不受限	8200	成都地调	null
1191	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#2主变	63000	54700.8	87	0	8299	不受限	8200	成都地调	null
1192	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#2主变	63000	54700.8	87	0	8299	不受限	8200	成都地调	null
1193	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#1主变	63000	54714	87	0	8286	不受限	8200	成都地调	null
1194	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/2#主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200	成都地调	null
1195	西油房站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.西油房站.110kV/#1主变	31500	23284.8	74	0	8215	不受限	8200	雅安地调	null
1196	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#1主变	31500	23247	74	0	8253	不受限	8200	攀枝花地调	null
1197	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#1主变	31500	23236.2	74	0	8264	不受限	8200	雅安地调	null
1198	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	41772.5	84	0	8228	不受限	8200	泸州地调	null
1199	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.王岗坪站.35kV/#1主变	10000	1756	18	0	8244	不受限	8200	雅安地调	null
1200	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/1#变压器	16000	7789.3	49	0	8211	不受限	8200	巴中地调	null
1201	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/2#变压器	120000	111709.1	93	NULL	8291	不受限	8200	达州地调	null
1202	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#1主变	20000	11707	58	0	8293	不受限	8200	泸州地调	null
1203	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#2主变	31500	23394.9	74	0	8105	不受限	8100	自贡地调	null
1204	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/1#变压器	50000	41844	84	0	8156	不受限	8100	天府地调	null

1205	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/1#主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100	成都地调	null
1206	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/2#变压器	8000	0	0	0	8000	不受限	8000	德阳地调	null
1207	青嘴山站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.青嘴山站.35kV/2#变压器	12500	4410	35	0	8090	不受限	8000	德阳地调	null
1208	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#1主变	20000	11975.6	60	0	8024	不受限	8000	广安地调	null
1209	呷村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.呷村矿站.35kV/#1主变	8000	1542.2	24	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1210	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#1主变	40000	31916	80	0	8084	不受限	8000	甘孜地调	null
1211	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#2主变	10000	1960.7	20	0	8039	不受限	8000	null	null
1212	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙城关站.35kV/#1主变	8000	1674.5	21	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1213	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.柳滩站(蓬安).35kV/#2主变	20000	11999	60	0	8001	不受限	8000	南充地调	null
1214	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#2主变	40000	31904.4	80	NULL	8096	不受限	8000	达州地调	null
1215	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#1主变	10000	1974	20	0	8026	不受限	8000	雅安地调	null
1216	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/2#主变	12500	4439.7	36	0	8060	不受限	8000	甘孜地调	null
1217	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白依站.35kV/#1主变	8000	574.5	16	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1218	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/1#主变	8000	674.5	18	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1219	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#2主变	8000	162.4	22	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1220	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#2主变	8000	1547.4	26	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null
1221	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#1主变	8000	524.1	20	0	8000	不受限	8000	甘孜地调	null

1222	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/2#主变	25000	17005.8	68	0	7994	不受限	7900	眉山地调	null
1223	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#2主变	40000	26103.6	65	5930	7966	不受限	7900	内江地调	null
1224	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#1主变	31500	20680	66	2900	7920	不受限	7900	遂宁地调	null
1225	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/2#变压器	63000	55079	87	0	7921	不受限	7900	天府地调	null
1226	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#3主变	63000	55044	87	0	7956	不受限	7900	成都地调	null
1227	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/1#变压器	63000	55200	88	0	7800	不受限	7800	天府地调	null
1228	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#3主变	40000	32128.8	80	0	7871	不受限	7800	成都地调	null
1229	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/2#变压器	40000	27845	70	4300	7855	不受限	7800	德阳地调	null
1230	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/2#变压器	50000	42105.6	84	0	7894	不受限	7800	德阳地调	null
1231	杨柳埡站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳埡站.110kV/#1主变	40000	32114.7	80	NULL	7885	不受限	7800	达州地调	null
1232	大田站	蒙经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#1主变	63000	52736.5	84	2380	7884	不受限	7800	雅安地调	null
1233	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#2主变	50000	42257.8	85	NULL	7742	不受限	7700	达州地调	null
1234	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700	阿坝地调	null
1235	杨柳埡站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳埡站.110kV/#2主变	40000	32241.7	81	NULL	7758	不受限	7700	达州地调	null
1236	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/3#变压器	40000	32208	81	0	7792	不受限	7700	天府地调	null
1237	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#1主变	40000	32208	81	0	7792	不受限	7700	成都地调	null
1238	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#2主变	63000	55229	88	0	7771	不受限	7700	成都地调	null
1239	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#1主变	63000	51573	82	3650	7777	不受限	7700	成都地调	null
1240	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#1主变	15000	5892.6	39	0	7607	不受限	7600	广元地调	null
1241	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/2#变压器	50000	42326.2	85	0	7674	不受限	7600	宜宾地调	null
1242	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#1主变	40000	32318.8	81	0	7681	不受限	7600	广元地调	null

1243	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/1#变压器	63000	46878	74	8500	7622	不受限	7600	德阳地调	null
1244	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#1主变	63000	55358	88	0	7642	不受限	7600	成都地调	null
1245	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/2#变压器	50000	42338.4	85	0	7662	不受限	7600	德阳地调	null
1246	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/2#变压器	50000	39010.6	78	3310	7679	不受限	7600	绵阳地调	null
1247	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#2主变	50000	42306	85	0	7694	不受限	7600	成都地调	null
1248	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#2主变	16000	8348.6	52	0	7651	不受限	7600	凉山地调	null
1249	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/2#变压器	40000	32361	81	0	7639	不受限	7600	巴中地调	null
1250	石板埡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板埡站.110kV/2#变压器	50000	42349.3	85	0	7651	不受限	7600	巴中地调	null
1251	李渡站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站(高坪).35kV/#2主变	10000	2393.1	24	0	7607	不受限	7600	南充地调	null
1252	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#2主变	20000	11926.7	60	500	7573	不受限	7500	南充地调	null
1253	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/1#主变	50000	42500	85	0	7500	不受限	7500	资阳地调	null
1254	七里站	阆中电力调度控制中心	南充地调.七里站.110kV/#1主变	40000	32244.9	81	250	7505	不受限	7500	南充地调	null
1255	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.青龙站.35kV/2#变压器	10000	2436	24	0	7564	不受限	7500	null	null
1256	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#3主变	63000	55489.1	88	0	7511	不受限	7500	成都地调	null
1257	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/2#变压器	50000	42477.5	85	0	7523	不受限	7500	绵阳地调	null
1258	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#2主变	40000	31244.4	78	1250	7506	不受限	7500	成都地调	null
1259	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#2主变	63000	55440	88	0	7560	不受限	7500	成都地调	null
1260	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#1主变	16000	8439.2	53	0	7561	不受限	7500	成都地调	null
1261	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/1#变压器	50000	42567.1	85	0	7433	不受限	7400	乐山地调	null
1262	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州市调.濛阳.110kV/#1主变	50000	41316	83	1250	7434	不受限	7400	成都地调	null
1263	三界	彭州电力调度控制中心	彭州市调.三界.35kV/#3主变	20000	12536.4	63	null	7464	不受限	7400	null	null

1264	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#1主变	50000	42533.4	85	NULL	7467	不受限	7400	达州地调	null
1265	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/1#主变	40000	32552.3	81	0	7448	不受限	7400	资阳地调	null
1266	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.110kV/#3主变	10000	1845.6	18	0	7486	不受限	7400	甘孜地调	null
1267	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#2主变	50000	42537	85	0	7463	不受限	7400	南充地调	null
1268	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#1主变	10000	2541.3	22	0	7415	不受限	7400	甘孜地调	null
1269	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.110kV/#2主变	10000	2578.5	26	0	7422	不受限	7400	泸州地调	null
1270	石广东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.石广东站.110kV/1#主变	40000	32645	82	0	7355	不受限	7300	阿坝地调	null
1271	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#2主变	50000	42697.2	85	0	7303	不受限	7300	自贡地调	null
1272	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/2#变压器	50000	41619.6	83	1030	7350	不受限	7300	绵阳地调	null
1273	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#2主变	50000	42609.6	85	0	7390	不受限	7300	成都地调	null
1274	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#2主变	40000	32619.1	82	0	7381	不受限	7300	广元地调	null
1275	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/1#变压器	50000	42721.3	85	0	7279	不受限	7200	德阳地调	null
1276	东峰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.东峰站.110kV/1#主变	40000	32763	82	0	7237	不受限	7200	资阳地调	null
1277	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/2#变压器	50000	42759.7	86	0	7240	不受限	7200	乐山地调	null
1278	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#1主变	40000	30003.6	75	2730	7266	不受限	7200	凉山地调	null
1279	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#1主变	31500	24249	77	0	7251	不受限	7200	自贡地调	null
1280	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达站.110kV/#1主变	40000	32742.6	82	0	7257	不受限	7200	甘孜地调	null
1281	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查拉沟站.110kV/1#主变	16000	8758.5	55	0	7242	不受限	7200	阿坝地调	null
1282	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/1#主变	31500	24258.2	77	0	7242	不受限	7200	眉山地调	null

1283	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/2#变压器	16000	8717	54	0	7283	不受限	7200	巴中地调	null
1284	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#2主变	20000	12895.1	64	0	7105	不受限	7100	泸州地调	null
1285	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/2#主变	31500	24377.4	77	0	7123	不受限	7100	眉山地调	null
1286	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/1#主变	31500	24311	77	0	7189	不受限	7100	眉山地调	null
1287	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/1#变压器	16000	8807	55	0	7193	不受限	7100	巴中地调	null
1288	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐塘站.35kV/#1主变	10000	2900.5	29	null	7100	不受限	7100	凉山地调	null
1289	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/1#变压器	50000	42886.8	86	0	7113	不受限	7100	乐山地调	null
1290	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#1主变	63000	39055.6	62	16750	7194	不受限	7100	成都地调	null
1291	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#1主变	50000	42042	84	800	7158	不受限	7100	成都地调	null
1292	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#1主变	63000	55860.2	89	0	7140	不受限	7100	成都地调	null
1293	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/1#变压器	40000	32817.3	82	0	7183	不受限	7100	宜宾地调	null
1294	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/1#变压器	50000	42997.7	86	0	7002	不受限	7000	天府地调	null
1295	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/2#主变	10000	3000	30	null	7000	不受限	7000	凉山地调	null
1296	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#1主变	50000	42490.8	85	500	7009	不受限	7000	成都地调	null
1297	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/1#主变	31500	24440.4	78	0	7060	不受限	7000	眉山地调	null
1298	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/1#主变	50000	42944.2	86	0	7056	不受限	7000	眉山地调	null
1299	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#2主变	20000	13040.7	65	NULL	6959	不受限	6900	达州地调	null
1300	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/2#主变	31500	24520.5	78	0	6980	不受限	6900	资阳地调	null
1301	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#2主变	50000	38829.5	78	4200	6971	不受限	6900	内江地调	null
1302	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/1#主变	50000	43067.9	86	0	6932	不受限	6900	眉山地调	null
1303	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/2#变压器	180000	173074.2	96	0	6926	不受限	6900	巴中地调	null

1304	流沙坡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.流沙坡站.35kV/#1主变	10000	3053.6	31	0	6946	不受限	6900	攀枝花地调	null
1305	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/2#变压器	50000	43093.5	86	0	6907	不受限	6900	乐山地调	null
1306	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#1主变	40000	31745	79	1300	6955	不受限	6900	广元地调	null
1307	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#1主变	31500	24559.9	78	0	6940	不受限	6900	凉山地调	null
1308	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/1#变压器	50000	43074.2	86	0	6926	不受限	6900	绵阳地调	null
1309	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/2#变压器	31500	24543.5	78	0	6957	不受限	6900	德阳地调	null
1310	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#1主变	40000	33020.9	83	0	6979	不受限	6900	广元地调	null
1311	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#2主变	50000	43124.4	86	0	6876	不受限	6800	成都地调	null
1312	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#2主变	50000	41882.2	84	1260	6858	不受限	6800	成都地调	null
1313	马边养坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.马边养坝站.35kV/#1变压器	10000	3018.4	30	0	6800	不受限	6800	乐山地调	null
1314	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调.奉龙站.35kV/#1主变	8000	1140	14	0	6860	不受限	6800	内江地调	null
1315	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#2主变	10000	3150	31	0	6850	不受限	6800	雅安地调	null
1316	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/2#变压器	10000	3149.4	31	0	6851	不受限	6800	巴中地调	null
1317	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#1主变	10000	3200	32	0	6800	不受限	6800	甘孜地调	null
1318	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/1#主变	40000	33166	83	0	6834	不受限	6800	眉山地调	null
1319	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调.奉龙站.35kV/#2主变	8000	1240	16	0	6760	不受限	6700	内江地调	null
1320	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#2主变	10000	3245	32	null	6755	不受限	6700	遂宁地调	null
1321	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#1主变	50000	43163.4	86	50	6787	不受限	6700	南充地调	null
1322	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#2主变	20000	13225.6	66	0	6774	不受限	6700	南充地调	null
1323	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#1主变	10000	3250.9	33	null	6749	不受限	6700	遂宁地调	null

1324	三墩站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.三墩站.35kV/#1主变	10000	3284	33	0	6716	不受限	6700	达州地调	null
1325	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/1#主变	31500	24712.3	78	0	6788	不受限	6700	眉山地调	null
1326	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#1主变	20000	13266.2	66	0	6734	不受限	6700	泸州地调	null
1327	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#2主变	50000	43296	87	0	6704	不受限	6700	成都地调	null
1328	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/2#变压器	40000	30884.8	77	2330	6785	不受限	6700	德阳地调	null
1329	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#2主变	63000	56293.3	89	0	6707	不受限	6700	成都地调	null
1330	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#1主变	40000	33331.2	83	0	6669	不受限	6660	南充地调	null
1331	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600	阿坝地调	null
1332	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600	阿坝地调	null
1333	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#1主变	50000	43367	87	0	6633	不受限	6600	自贡地调	null
1334	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/2#主变	12500	5861.2	47	0	6639	不受限	6600	阿坝地调	null
1335	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.观测站.35kV/1#主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600	甘孜地调	null
1336	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#2主变	50000	43347.5	87	0	6653	不受限	6600	成都地调	null
1337	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/3#主变	10000	3381.6	34	null	6618	不受限	6600	凉山地调	null
1338	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#1主变	63000	56344	89	0	6656	不受限	6600	成都地调	null
1339	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/1#变压器	10000	3373.3	34	0	6627	不受限	6600	绵阳地调	null
1340	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#1主变	50000	39309.6	79	4000	6690	不受限	6600	成都地调	null
1341	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#1主变	10000	3436.8	34	null	6563	不受限	6500	null	null
1342	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/2#变压器	50000	43442.1	87	0	6558	不受限	6500	绵阳地调	null
1343	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#1主变	63000	51519.6	82	4975	6505	不受限	6500	成都地调	null
1344	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#2主变	63000	39748.8	63	16750	6501	不受限	6500	成都地调	null

1345	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#2主变	10000	3430	34	null	6570	不受限	6500	null	null
1346	汉碑站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#1主变	50000	42240	84	1250	6510	不受限	6500	雅安地调	null
1347	洪川桥站	会理电力调度控制中心	会理县调.洪川桥站.35kV/#1主变	10000	3193.2	32	300	6507	不受限	6500	凉山地调	null
1348	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#2主变	40000	33412.4	84	0	6588	不受限	6500	攀枝花地调	null
1349	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/1#主变	40000	33449.2	84	0	6551	不受限	6500	眉山地调	null
1350	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#1主变	10000	3460.4	35	0	6540	不受限	6500	攀枝花地调	null
1351	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#1主变	31500	25023.9	79	NULL	6476	不受限	6400	达州地调	null
1352	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	雅安配调.宝兴站.35kV/#2主变	10000	3503.6	35	0	6496	不受限	6400	null	null
1353	平安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.平安站.110kV/1#主变	31500	25080	80	0	6420	不受限	6400	阿坝地调	null
1354	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#1主变	40000	31121.5	78	2387.5	6491	不受限	6400	内江地调	null
1355	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.林业站.35kV/1#主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400	阿坝地调	null
1356	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦窑站.35kV/1#主变	12500	6021.2	48	0	6479	不受限	6400	阿坝地调	null
1357	泗坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.泗坪站.35kV/#1主变	10000	3591	36	0	6409	不受限	6400	雅安地调	null
1358	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/2#主变	10000	3537.9	35	0	6462	不受限	6400	null	null
1359	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#1主变	50000	42857.8	86	700	6442	不受限	6400	南充地调	null
1360	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.八岩站.35kV/#1主变	10000	3569.7	36	0	6430	不受限	6400	凉山地调	null
1361	白马站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.白马站.35kV/2#变压器	6300	5574.9	46	0	6425	不受限	6400	德阳地调	null
1362	暴风坪站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.暴风坪站.35kV/1#变压器	8000	1600	20	0	6400	不受限	6400	乐山地调	null
1363	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#2主变	6300	1001	15	0	6300	不受限	6300	广元地调	null
1364	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.佛殿站.110kV/2#变压器	40000	33616.8	84	null	6383	不受限	6300	乐山地调	null

1365	黄土	天府电力调度控制中心	天府地调.黄土.35kV/1#变压器	6300	285.1	1	0	6300	不受限	6300	天府地调	null
1366	灵杰站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.灵杰站.35kV/1#变压器	12500	6146	49	0	6354	不受限	6300	德阳地调	null
1367	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#1主变	40000	33699.6	84	0	6300	不受限	6300	广安地调	null
1368	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#2主变	50000	43692	87	0	6308	不受限	6300	成都地调	null
1369	岳家山变电站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.岳家山变电站.35kV/2#变压器	6300	498.2	8	0	6300	不受限	6300	德阳地调	null
1370	岷齿	彭州电力调度控制中心	成都地调.岷齿.35kV/#1主变	6300	0.4	0	null	6300	不受限	6300	null	null
1371	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/1#主变	6300	0.3	0	null	6300	不受限	6300	凉山地调	null
1372	铁觉站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.铁觉站.35kV/1#变压器	6300	3700	57	0	6300	不受限	6300	null	null
1373	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/2#变压器	6300	1600	25	0	4700	不受限	6300	null	null
1374	三河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.三河口站.35kV/1#变压器	6300	1228	20	0	6300	不受限	6300	乐山地调	null
1375	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/1#变压器	63000	55532.4	88	1090	6378	不受限	6300	绵阳地调	null
1376	黄草坪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.黄草坪.110kV/#1主变	63000	56666.1	90	0	6334	不受限	6300	泸州地调	null
1377	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#1主变	8000	1625.7	20	0	6374	不受限	6300	攀枝花地调	null
1378	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#2主变	10000	3218.9	32	400	6381	不受限	6300	攀枝花地调	null
1379	文宫站	仁寿电力调度控制中心	文宫站.35kV/3#主变	6300	6300	100	0	0	不受限	6300	null	null
1380	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#1主变	6300	524.1	24	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1381	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.盖玉站.35kV/1#主变	6300	325.4	19	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1382	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.牙衣河站.35kV/#1主变	6300	1254.7	23	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null

1383	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.子耳站.35kV/1#主变	6300	1241.3	22	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1384	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	254.1	16	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1385	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金汤站.110kV/#1主变	31500	25106.4	80	0	6394	不受限	6300	甘孜地调	null
1386	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#1主变	31500	25200	80	0	6300	不受限	6300	攀枝花地调	null
1387	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/2#主变	6300	584.7	28	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1388	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子拖西站.35kV/1#主变	6300	187.5	23	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1389	通宵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.通宵站.35kV/1#主变	6300	674.4	18	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1390	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.赠科站.35kV/#1主变	6300	457.1	29	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1391	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#2主变	6300	632.4	25	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1392	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.桑然站.35kV/#1主变	6300	125.4	24	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1393	泗坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.泗坪站.35kV/#2主变	10000	3612.3	36	0	6388	不受限	6300	雅安地调	null
1394	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#2主变	50000	43681	87	0	6319	不受限	6300	泸州地调	null
1395	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.阿加沟站.35kV/#1主变	6300	354.4	29	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1396	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#1主变	40000	33686.4	84	0	6314	不受限	6300	攀枝花地调	null
1397	东南站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.东南站.35kV/#2主变	6300	1890	30	0	6300	不受限	6300	达州地调	null
1398	西南阳光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.西南阳光站.110kV/1#主变	50000	43601.4	87	0	6399	不受限	6300	阿坝地调	null

1399	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	1274.4	21	0	6300	不受限	6300	甘孜地调	null
1400	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#1主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200	凉山地调	null
1401	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#2主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200	凉山地调	null
1402	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#1主变	8000	1788	22	0	6212	不受限	6200	攀枝花地调	null
1403	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.西俄洛站.35kV/#1主变	6300	615	22	0	6285	不受限	6200	甘孜地调	null
1404	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#1主变	16000	9663.2	60	100	6237	不受限	6200	攀枝花地调	null
1405	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#2主变	6300	7	0	null	6293	不受限	6200	null	null
1406	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.文胜站.35kV/1#变压器	6300	4000	63	0	6275	不受限	6200	绵阳地调	null
1407	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/1#主变	10000	3743.9	37	null	6256	不受限	6200	凉山地调	null
1408	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/1#变压器	40000	33782.9	84	0	6217	不受限	6200	宜宾地调	null
1409	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#2主变	12500	6265.6	50	0	6234	不受限	6200	遂宁地调	null
1410	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/2#变压器	20000	13865.2	69	0	6135	不受限	6100	绵阳地调	null
1411	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.水田坝站.35kV/2#变压器	8000	1869.7	23	0	6130	不受限	6100	绵阳地调	null
1412	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/1#变压器	50000	43865.5	88	0	6135	不受限	6100	德阳地调	null
1413	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#1主变	40000	33558.1	84	250	6192	不受限	6100	成都地调	null
1414	莹华站	莹华电力调度控制中心	莹华县调.莹华站.35kV/2#变压器	10000	3890.8	39	0	6109	不受限	6100	德阳地调	null
1415	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#2主变	31500	25389.2	81	NULL	6111	不受限	6100	达州地调	null
1416	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#2主变	20000	13897.6	69	0	6102	不受限	6100	南充地调	null
1417	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#2主变	6300	144.1	2	0	6156	不受限	6100	攀枝花地调	null

1418	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.年龙站.35kV/#1主变	6300	127.9	12	0	6172	不受限	6100	甘孜地调	null
1419	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.波密站.35kV/#1主变	6300	175.1	13	0	6125	不受限	6100	甘孜地调	null
1420	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/3#主变	30000	23994.8	80	0	6005	不受限	6000	阿坝地调	null
1421	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/2#变压器	63000	56972.2	90	0	6028	不受限	6000	天府地调	null
1422	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#1主变	50000	43929.6	88	0	6070	不受限	6000	成都地调	null
1423	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/2#变压器	40000	33950.4	85	0	6050	不受限	6000	绵阳地调	null
1424	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#1主变	40000	33914.7	85	0	6085	不受限	6000	成都地调	null
1425	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#1主变	20000	14024.9	70	0	5975	不受限	5920	南充地调	null
1426	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#1主变	10000	2837.1	28	575	5913	不受限	5900	内江地调	null
1427	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#2主变	40000	34034	85	0	5966	不受限	5900	南充地调	null
1428	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大德站.35kV/#1主变	6300	301.9	15	0	5998	不受限	5900	甘孜地调	null
1429	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#2主变	50000	37018.2	74	7000	5982	不受限	5900	内江地调	null
1430	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#2主变	50000	33253.6	67	10750	5996	不受限	5900	泸州地调	null
1431	各莫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.各莫站.35kV/2#主变	8000	2033.5	25	0	5967	不受限	5900	阿坝地调	null
1432	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/3#变压器	40000	34009.1	85	0	5991	不受限	5900	天府地调	null
1433	天池站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.天池站.35kV/1#变压器	6300	368.7	6	0	5931	不受限	5900	德阳地调	null
1434	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#1主变	50000	42028.8	84	2000	5971	不受限	5900	成都地调	null
1435	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/2#变压器	40000	33299.2	83	800	5901	不受限	5900	绵阳地调	null
1436	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.新安站.35kV/1#变压器	10000	4070.7	41	0	5929	不受限	5900	绵阳地调	null

1437	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#1主变	50000	44144.7	88	0	5855	不受限	5800	成都地调	null
1438	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#2主变	40000	34188	85	0	5812	不受限	5800	成都地调	null
1439	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#1主变	50000	44101.2	88	0	5899	不受限	5800	成都地调	null
1440	洛阳站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.洛阳站.35kV/1#变压器	12500	6601.8	53	0	5898	不受限	5800	德阳地调	null
1441	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#1主变	12500	4800	38	1880.3	5820	不受限	5800	南充地调	null
1442	荦华站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.荦华站.35kV/1#变压器	10000	4123.8	41	0	5876	不受限	5800	德阳地调	null
1443	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热柯站.35kV/1#主变	6300	452	17	0	5848	不受限	5800	甘孜地调	null
1444	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/2#主变	50000	44154	88	0	5846	不受限	5800	资阳地调	null
1445	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#1主变	50000	44117	88	0	5883	不受限	5800	自贡地调	null
1446	七里站	阆中电力调度控制中心	南充地调.七里站.110kV/#2主变	50000	44181.5	88	0	5819	不受限	5800	南充地调	null
1447	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#1主变	20000	14103.6	71	0	5896	不受限	5800	达州地调	null
1448	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.鸣鹿站.35kV/#1主变	10000	4156.8	42	0	5843	不受限	5800	雅安地调	null
1449	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#2主变	40000	32686.2	82	1502.5	5811	不受限	5800	内江地调	null
1450	花牛口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花牛口站.35kV/1#主变	6300	489.1	8	0	5811	不受限	5800	阿坝地调	null
1451	茶扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茶扎站.35kV/#1主变	6300	419.1	17	0	5881	不受限	5800	甘孜地调	null
1452	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大章站.35kV/#1主变	6300	419.1	19	0	5881	不受限	5800	甘孜地调	null
1453	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/2#变压器	10000	4137	41	0	5863	不受限	5800	巴中地调	null
1454	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/1#主变	6300	500.4	8	0	5800	不受限	5800	阿坝地调	null
1455	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#2主变	8000	1086.9	14	1100	5813	不受限	5800	攀枝花地调	null

1456	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉波站.35kV/1#主变	6300	514	18	0	5786	不受限	5700	甘孜地调	null
1457	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#2主变	10000	3708.2	37	185	5747	不受限	5700	内江地调	null
1458	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#1主变	10000	4249.1	42	0	5751	不受限	5700	null	null
1459	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#1主变	20000	14261.8	71	0	5738	不受限	5700	南充地调	null
1460	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#2主变	50000	44224.6	88	0	5775	不受限	5700	自贡地调	null
1461	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#2主变	10000	3544.2	35	750	5706	不受限	5700	雅安地调	null
1462	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#2主变	31500	25786.2	82	0	5714	不受限	5700	攀枝花地调	null
1463	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/2#变压器	10000	4289.6	43	0	5710	不受限	5700	巴中地调	null
1464	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#1主变	16000	10271.1	64	0	5729	不受限	5700	遂宁地调	null
1465	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#1主变	50000	33454.5	67	10750	5796	不受限	5700	泸州地调	null
1466	花桥	新津电力调度控制中心	新津县调.花桥.110kV/#3临时主变	40000	34282.2	86	0	5718	不受限	5700	成都地调	null
1467	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#1主变	10000	4240	42	0	5760	不受限	5700	成都地调	null
1468	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#1主变	50000	44233.2	88	0	5767	不受限	5700	成都地调	null
1469	秀湖站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.秀湖站.110kV/1#变压器	40000	34371	86	null	5629	不受限	5600	乐山地调	null
1470	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#1主变	20000	14315.2	72	0	5685	不受限	5600	凉山地调	null
1471	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#1主变	16000	10400	65	0	5600	不受限	5600	成都地调	null
1472	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#1主变	50000	44378.4	89	NULL	5622	不受限	5600	达州地调	null
1473	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/2#主变	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600	阿坝地调	null
1474	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	杨柳站.35kV/2#主变	10000	4359.1	44	0	5641	不受限	5600	null	null
1475	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#1主变	40000	34377.4	86	0	5623	不受限	5600	攀枝花地调	null

1476	白湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.白湾站.35kV/#1主变	8000	2312.4	29	0	5688	不受限	5600	阿坝地调	null
1477	祝桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.祝桑站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5600	甘孜地调	null
1478	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/1#变压器	8000	2349.7	29	0	5650	不受限	5600	巴中地调	null
1479	亚日贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚日贡站.35kV/1#主变	6300	639.4	10	0	5661	不受限	5600	甘孜地调	null
1480	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#2主变	50000	44352	89	NULL	5648	不受限	5600	达州地调	null
1481	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#1主变	20000	14349.9	72	0	5650	不受限	5600	泸州地调	null
1482	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/1#主变	6300	672.7	11	0	5627	不受限	5600	阿坝地调	null
1483	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#2主变	20000	14422.8	72	0	5577	不受限	5500	泸州地调	null
1484	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#2主变	63000	46453.2	74	11035	5512	不受限	5500	南充地调	null
1485	永富站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.永富站.35kV/#1主变	6300	751.2	12	0	5549	不受限	5500	雅安地调	null
1486	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#1主变	8000	1605.5	20	830	5565	不受限	5500	攀枝花地调	null
1487	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#2主变	6300	745.9	12	0	5554	不受限	5500	攀枝花地调	null
1488	汉碑站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#2主变	50000	43392	87	1030	5578	不受限	5500	雅安地调	null
1489	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#2主变	50000	44422.1	89	0	5578	不受限	5500	内江地调	null
1490	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/2#变压器	10000	4428.2	44	0	5572	不受限	5500	巴中地调	null
1491	石板垭站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板垭站.110kV/1#变压器	40000	34493.2	86	0	5507	不受限	5500	巴中地调	null
1492	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.下坝站.35kV/1#主变	6300	725.2	12	0	5575	不受限	5500	甘孜地调	null
1493	白水河	彭州电力调度控制中心	成都地调.白水河.35kV/#1主变	8000	2464	31	0	5536	不受限	5500	成都地调	null
1494	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#1主变	50000	44474.7	89	0	5525	不受限	5500	广元地调	null
1495	龙池站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.龙池站.35kV/1#变压器	8000	2464	31	null	5536	不受限	5500	乐山地调	null

1496	大楠站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.大楠站.35kV/1#变压器	6300	720	11	0	5580	不受限	5500	乐山地调	null
1497	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#1主变	6300	788.5	13	0	5512	不受限	5500	广元地调	null
1498	贯山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.贯山站.35kV/1#变压器	6300	4000	63	0	5526	不受限	5500	绵阳地调	null
1499	35kV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV洛阳站.35kV/#1主变	6300	800	13	0	5500	不受限	5500	广元地调	null
1500	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#2主变	15000	7984.2	53	0	5516	不受限	5500	广元地调	null
1501	35kV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV姚渡站.35kV/#1主变	7000	1454.9	21	0	5545	不受限	5500	广元地调	null
1502	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#1主变	10000	4475.5	45	0	5525	不受限	5500	遂宁地调	null
1503	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#2主变	10000	4567.8	46	0	5432	不受限	5400	遂宁地调	null
1504	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调.石家桥站.110kV/2#变压器	50000	44588.9	89	0	5411	不受限	5400	乐山地调	null
1505	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/2#变压器	31500	23762.3	75	2315	5423	不受限	5400	德阳地调	null
1506	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调.铁马站.35kV/#1主变	10000	4573.8	46	0	5426	不受限	5400	凉山地调	null
1507	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#2主变	20000	14595	73	0	5405	不受限	5400	成都地调	null
1508	道明	崇州电力调度控制中心	成都地调.道明.35kV/#1主变	10000	4561.2	46	0	5439	不受限	5400	成都地调	null
1509	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#1主变	12500	7064.4	57	0	5436	不受限	5400	遂宁地调	null
1510	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.刘家站.35kV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400	绵阳地调	null
1511	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#2主变	10000	4537	45	0	5463	不受限	5400	自贡地调	null
1512	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#1主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400	阿坝地调	null
1513	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热打站.35kV/#1主变	10000	4534	45	0	5466	不受限	5400	甘孜地调	null
1514	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.东子站.35kV/#1主变	6300	895.8	14	0	5404	不受限	5400	凉山地调	null
1515	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/1#主变	31500	26082.5	83	0	5418	不受限	5400	资阳地调	null

1516	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#2主变	10000	3838.4	38	750	5412	不受限	5400	null	null
1517	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#2主变	10000	3983.3	40	550	5467	不受限	5400	南充地调	null
1518	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#2主变	8000	2545.9	32	0	5454	不受限	5400	遂宁地调	null
1519	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#1主变	40000	34528.2	86	0	5472	不受限	5400	泸州地调	null
1520	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#3主变	50000	44418.4	89	200	5382	不受限	5300	南充地调	null
1521	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/1#主变	10000	4611.6	46	0	5388	不受限	5300	阿坝地调	null
1522	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#1主变	50000	44605.8	89	0	5394	不受限	5300	内江地调	null
1523	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#1主变	40000	34687.7	87	NULL	5312	不受限	5300	达州地调	null
1524	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#1主变	31500	26141.1	83	0	5359	不受限	5300	自贡地调	null
1525	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#1主变	8000	2611.1	33	0	5389	不受限	5300	遂宁地调	null
1526	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#1主变	10000	4635.3	46	null	5365	不受限	5300	null	null
1527	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#2主变	12500	7175	57	0	5325	不受限	5300	成都地调	null
1528	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.八角站.35kV/1#变压器	10000	4608	46	0	5392	不受限	5300	绵阳地调	null
1529	篴棚子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.篴棚子站.35kV/1#变压器	6300	965.4	15	0	5335	不受限	5300	德阳地调	null
1530	北山站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.北山站.35kV/1#主变	6300	1099.5	17	null	5201	不受限	5200	凉山地调	null
1531	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#2主变	40000	30412.8	76	4300	5287	不受限	5200	成都地调	null
1532	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#1主变	31500	26268	83	0	5232	不受限	5200	成都地调	null
1533	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#1主变	12500	7210	58	0	5290	不受限	5200	成都地调	null
1534	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#2主变	10000	4705.2	47	0	5295	不受限	5200	广元地调	null
1535	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/2#变压器	63000	51678	82	6070	5252	不受限	5200	德阳地调	null
1536	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/1#主变	10000	4713.6	47	0	5286	不受限	5200	阿坝地调	null

1537	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/2#变压器	150000	144720	96	NULL	5280	不受限	5200	达州地调	null
1538	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#2主变	10000	4738.4	47	0	5262	不受限	5200	自贡地调	null
1539	柿子树	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.柿子树.35kV/#1主变	20000	14720	74	0	5280	不受限	5200	泸州地调	null
1540	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#2主变	10000	4797.9	48	0	5202	不受限	5200	南充地调	null
1541	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.35kV/#1主变	8000	2780	35	0	5220	不受限	5200	泸州地调	null
1542	依斗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.依斗站.35kV/#1主变	6300	1106.8	18	0	5193	不受限	5100	阿坝地调	null
1543	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#2主变	6300	1199.2	19	0	5101	不受限	5100	达州地调	null
1544	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#1主变	20000	14813.1	74	0	5187	不受限	5100	南充地调	null
1545	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#3主变	50000	32400	65	12430	5170	不受限	5100	内江地调	null
1546	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#2主变	50000	43575.4	87	1300	5125	不受限	5100	雅安地调	null
1547	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#1主变	10000	4177.2	42	630	5193	不受限	5100	泸州地调	null
1548	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.草格站.35kV/2#主变	6300	1132.2	18	0	5168	不受限	5100	阿坝地调	null
1549	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/2#主变	50000	44876.4	90	0	5124	不受限	5100	眉山地调	null
1550	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#1主变	50000	44873.4	90	0	5127	不受限	5100	自贡地调	null
1551	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#2主变	50000	44850	90	0	5150	不受限	5100	null	null
1552	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/2#主变	40000	34848	87	0	5152	不受限	5100	眉山地调	null
1553	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#2主变	8000	2859.8	36	0	5140	不受限	5100	攀枝花地调	null
1554	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#2主变	10000	4837.8	48	null	5162	不受限	5100	null	null
1555	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#1主变	16000	10816.4	68	0	5184	不受限	5100	成都地调	null
1556	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/1#变压器	50000	44893.2	90	0	5107	不受限	5100	天府地调	null
1557	岳家山变电站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.岳家山变电站.35kV/1#变压器	6300	1179.9	19	0	5120	不受限	5100	德阳地调	null

1558	宋家垭站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家垭站.110kV/#2主变	50000	44831	90	0	5169	不受限	5100	广安地调	null
1559	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#1主变	10000	4899	49	0	5101	不受限	5100	广安地调	null
1560	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.高坝子站.110kV/1#变压器	31500	26371.2	84	0	5129	不受限	5100	乐山地调	null
1561	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#2主变	10000	4865.3	49	0	5135	不受限	5100	泸州地调	null
1562	会东大崇站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东大崇站.35kV/#1主变	12500	6203.5	50	1250	5047	不受限	5000	凉山地调	null
1563	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调.石家桥站.110kV/3#变压器	50000	44998.1	90	0	5002	不受限	5000	乐山地调	null
1564	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#2主变	6300	1300	20	0	5000	不受限	5000	凉山地调	null
1565	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.新安站.35kV/2#变压器	10000	4965.8	50	0	5034	不受限	5000	绵阳地调	null
1566	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/1#变压器	50000	34916.3	70	12100	2984	不受限	5000	德阳地调	null
1567	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/2#变压器	50000	31165.7	62	17550	1284	不受限	5000	德阳地调	null
1568	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/2#变压器	50000	36810	74	8100	5090	不受限	5000	德阳地调	null
1569	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#1主变	8000	0.4	0	2990	5010	不受限	5000	成都地调	null
1570	灵杰站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.灵杰站.35kV/2#变压器	10000	4998	50	0	5002	不受限	5000	德阳地调	null
1571	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调.三郎.35kV/#1主变	5000	100	0	0	5000	不受限	5000	成都地调	null
1572	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#2主变	10000	4936	49	0	5064	不受限	5000	凉山地调	null
1573	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米西站.35kV/1主变	5000	754.6	25	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1574	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/1#主变	8000	2978.3	37	0	5022	不受限	5000	阿坝地调	null
1575	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.果湾站.35kV/#1主变	10000	4010.4	40	936	5054	不受限	5000	内江地调	null
1576	回龙站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.回龙站.35kV/#1主变	5000	2398.2	48	0	2600	不受限	5000	达州地调	null
1577	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#2主变	25000	19904.4	80	0	5096	不受限	5000	内江地调	null

1578	竹巴笼站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	524.3	15	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1579	古学站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.古学站.35kV/#1主变	5000	754.6	15	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1580	佛楼站	平昌电力调度控 制中心	巴中地调.佛楼站.35kV/1#变压器	10000	4997.6	50	0	5002	不受限	5000	巴中地 调	null
1581	八窝龙站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.八窝龙站.35kV/#1主变	5000	1042.1	20	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1582	然充站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.然充站.35kV/#1主变	5000	745.6	15	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1583	仁达站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.仁达站.35kV/1#主变	5000	1054.2	23	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1584	八美站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.八美站.35kV/1#主变	5000	1054.2	22	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1585	中新站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#2主变	5000	1254.6	21	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1586	和平站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.和平站.35kV/#1主变	5000	152.4	20	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1587	哈翁达站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.哈翁达站.35kV/1#主变	5000	524.6	14	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1588	热加站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.热加站.35kV/1#主变	5000	1245.4	25	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1589	蛇皮河站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/2#主变	5000	324.1	21	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1590	塔子坝站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#1主变	5000	224.6	19	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null
1591	马依西站	甘孜藏族自治州 电力调度控制中心	四川省调.马依西站.35kV/#1主变	5000	415.6	18	0	5000	不受限	5000	甘孜地 调	null

1592	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.草坪站.35kV/1#主变	5000	645.7	16	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1593	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/1#主变	12500	7494.9	60	0	5005	不受限	5000	甘孜地调	null
1594	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.上团站.35kV/#1主变	5000	524.1	14	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1595	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八角楼站.35kV/1#主变	5000	254.1	19	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1596	郎达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.郎达站.35kV/#1主变	5000	542.3	17	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1597	下拥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下拥站.35kV/1#主变	5000	246.7	23	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1598	银多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.银多站.35kV/1#主变	5000	524.3	11	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1599	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#2主变	40000	34976.6	87	0	5023	不受限	5000	自贡地调	null
1600	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷衣站.35kV/#1主变	5000	241.1	22	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1601	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#2主变	20000	14915.6	75	0	5084	不受限	5000	泸州地调	null
1602	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#2主变	40000	34957	87	0	5043	不受限	5000	自贡地调	null
1603	长须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.长须站.35kV/#1主变	5000	124.6	35	0	5000	不受限	5000	甘孜地调	null
1604	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#1主变	50000	35584	71	9500	4916	不受限	4900	雅安地调	null
1605	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#2主变	10000	5093.8	51	0	4906	不受限	4900	南充地调	null
1606	红岩桥站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.红岩桥站.35kV/#1主变	10000	4823	48	200	4977	不受限	4900	雅安地调	null
1607	木绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.木绒站.35kV/1#主变	5000	590	16	0	4910	不受限	4900	甘孜地调	null

1608	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#2主变	16000	10621.8	66	400	4978	不受限	4900	攀枝花地调	null
1609	大坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大坝站.35kV/1#变压器	6300	1332.8	21	0	4967	不受限	4900	巴中地调	null
1610	顺龙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.顺龙.35kV/#1主变	20000	15086.7	75	0	4913	不受限	4900	泸州地调	null
1611	波巴寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.波巴寨站.35kV/1#主变	6300	1332.5	21	0	4968	不受限	4900	阿坝地调	null
1612	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/2#变压器	50000	45090.3	90	0	4910	不受限	4900	绵阳地调	null
1613	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#2主变	8000	58.2	1	2990	4952	不受限	4900	成都地调	null
1614	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/1#主变	8000	3100	39	0	4900	不受限	4900	null	null
1615	洛阳站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.洛阳站.35kV/2#变压器	10000	5083.6	51	0	4916	不受限	4900	德阳地调	null
1616	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/2#变压器	6300	1449.2	23	0	4851	不受限	4800	绵阳地调	null
1617	35kV水磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV水磨站.35kV/#1主变	6300	751	11	0	4849	不受限	4800	广元地调	null
1618	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#2主变	40000	35200	88	0	4800	null	4800	南充地调	null
1619	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/1#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800	阿坝地调	null
1620	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.卡娘站.35kV/1#主变	5000	170.1	13	0	4830	不受限	4800	甘孜地调	null
1621	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/2#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800	阿坝地调	null
1622	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#2主变	10000	5196.3	54	0	4803.7	不受限	4800	内江地调	null
1623	龙潭站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.龙潭站.35kV/#1主变	6300	1478	23	0	4822	不受限	4800	达州地调	null
1624	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#2主变	10000	5159	52	0	4841	不受限	4800	达州地调	null
1625	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.福善站.35kV/#1主变	10000	5110.4	51	0	4890	不受限	4800	达州地调	null
1626	沙滩站	南江电力调度控制中心	巴中地调.沙滩站.35kV/1#变压器	10000	5191.2	52	0	4809	不受限	4800	巴中地调	null
1627	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邓坡站.35kV/1#主变	5000	139.3	13	0	4861	不受限	4800	甘孜地调	null

1628	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#1主变	20000	15144.5	76	0	4856	不受限	4800	南充地调	null
1629	权义站	资中电力调度控制中心	资中县调.权义站.35kV/#2主变	10000	5244.1	52	0	4756	不受限	4700	null	null
1630	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/1#主变	5000	222	14	0	4778	不受限	4700	甘孜地调	null
1631	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#1主变	16000	6412.4	40	4850	4738	不受限	4700	南充地调	null
1632	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	14	0	4790	不受限	4700	甘孜地调	null
1633	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/2#主变	40000	35286.1	88	0	4714	不受限	4700	眉山地调	null
1634	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#1主变	6300	3222.8	40	0	4777	不受限	4700	达州地调	null
1635	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/2#主变	63000	38224.9	61	8035	4740	不受限	4700	null	null
1636	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/2#变压器	10000	5271.5	53	0	4729	不受限	4700	德阳地调	null
1637	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/2#变压器	10000	5290.6	53	0	4709	不受限	4700	绵阳地调	null
1638	鱼鳧	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼鳧.110kV/#1主变	50000	31418.7	63	13815	4766	不受限	4700	泸州地调	null
1639	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	35315.2	88	0	4685	不受限	4600	广元地调	null
1640	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/1#变压器	6300	1615	26	0	4685	不受限	4600	绵阳地调	null
1641	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/1#变压器	15000	10348.7	69	0	4651	不受限	4600	绵阳地调	null
1642	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/3#变压器	20000	15321.2	77	0	4679	不受限	4600	德阳地调	null
1643	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/1#变压器	6300	1628.8	26	0	4671	不受限	4600	德阳地调	null
1644	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#1主变	10000	5324	53	0	4676	不受限	4600	成都地调	null
1645	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#2主变	40000	35334	88	0	4666	不受限	4600	广安地调	null
1646	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#1主变	10000	5356.3	54	0	4644	不受限	4600	凉山地调	null
1647	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#1主变	31500	15180	48	11645	4675	不受限	4600	凉山地调	null

1648	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.杨柳站.35kV/1#主变	8000	3340	42	0	4660	不受限	4600	眉山地调	null
1649	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#1主变	10000	5384.9	52	0	4615.1	不受限	4600	内江地调	null
1650	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调.胜利站.35kV/#1主变	6300	1640.1	26	0	4660	不受限	4600	攀枝花地调	null
1651	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#2主变	31500	26817.8	85	0	4682	不受限	4600	南充地调	null
1652	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/1#变压器	10000	5360.2	54	0	4640	不受限	4600	巴中地调	null
1653	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/1#主变	10000	5352	54	0	4648	不受限	4600	甘孜地调	null
1654	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.降达站.35kV/#1主变	5000	339.5	14	0	4661	不受限	4600	甘孜地调	null
1655	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/2#主变	31500	26858.9	85	0	4641	不受限	4600	眉山地调	null
1656	凤凰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.凤凰站.110kV/1#变压器	40000	35327.4	88	0	4673	不受限	4600	巴中地调	null
1657	成佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.成佳站.35kV/#1主变	20000	15411.2	77	0	4589	不受限	4500	自贡地调	null
1658	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#1主变	10000	5437.2	54	0	4563	不受限	4500	南充地调	null
1659	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/2#主变	10000	5439	54	0	4561	不受限	4500	阿坝地调	null
1660	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/2#主变	5000	452.9	9	0	4547	不受限	4500	阿坝地调	null
1661	新康站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.新康站.35kV/#2主变	6300	1720.9	27	0	4579	不受限	4500	雅安地调	null
1662	子庚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子庚站.35kV/#1主变	6300	1735	28	0	4565	不受限	4500	甘孜地调	null
1663	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#2主变	10000	5456.1	55	0	4544	不受限	4500	达州地调	null
1664	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#1主变	40000	35499.4	89	0	4501	不受限	4500	自贡地调	null
1665	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#1主变	12500	7970.7	64	0	4529	不受限	4500	攀枝花地调	null
1666	35kV道沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV道沟头站.35kV/#1主变	6300	1705	27	0	4595	不受限	4500	广元地调	null

1667	35kV苟家堽站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV苟家堽站.35kV/#1主变	7000	2436.3	35	0	4564	不受限	4500	广元地调	null
1668	桂兰站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.桂兰站.35kV/1#变压器	10000	5475.2	55	0	4525	不受限	4500	德阳地调	null
1669	墩上站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.墩上站.35kV/1#变压器	8000	3480.9	44	0	4519	不受限	4500	绵阳地调	null
1670	祥符站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.祥符站.35kV/1#主变	12600	8077.1	64	0	4523	不受限	4500	资阳地调	null
1671	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#1主变	20000	14705.3	74	803.17	4492	不受限	4490	南充地调	null
1672	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/1#变压器	10000	4704	47	800	4496	不受限	4400	德阳地调	null
1673	青杠坪	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.青杠坪.35kV/#1主变	10000	5548.2	55	0	4452	不受限	4400	成都地调	null
1674	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙池站.35kV/1#变压器	6300	1884.4	30	0	4416	不受限	4400	绵阳地调	null
1675	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#2主变	50000	37440.7	75	8080	4479	不受限	4400	凉山地调	null
1676	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.沉抗站.35kV/2#变压器	10000	5579.2	56	0	4421	不受限	4400	绵阳地调	null
1677	蒲志站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲志站.110kV/1#主变	16000	11600	73	0	4400	不受限	4400	阿坝地调	null
1678	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/2#主变	40000	35600	89	0	4400	不受限	4400	资阳地调	null
1679	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#2主变	6300	1896.7	30	0	4403	不受限	4400	雅安地调	null
1680	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#1主变	6300	1882.5	30	0	4418	不受限	4400	雅安地调	null
1681	克藏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.克藏站.35kV/1#主变	6300	1837.5	29	0	4463	不受限	4400	阿坝地调	null
1682	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#2主变	10000	4236.1	42	1265	4499	不受限	4400	内江地调	null
1683	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.国营牧场站.35kV/1#主变	5000	595.4	12	0	4405	不受限	4400	甘孜地调	null
1684	相东站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.相东站.35kV/1#主变	20000	15548.4	78	0	4452	不受限	4400	眉山地调	null
1685	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	4300	阿坝地调	null
1686	大山铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.大山铺站.35kV/#1主变	10000	5600.8	56	0	4399	不受限	4300	自贡地调	null

1687	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/2#主变	5000	341.1	16	0	4341	不受限	4300	甘孜地调	null
1688	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.邹家嘴.35kV/35kV#2主变	10000	5656.7	57	0	4343	不受限	4300	null	null
1689	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#2主变	6300	1911.6	30	0	4388	不受限	4300	广安地调	null
1690	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.长裕站.35kV/#1主变	10000	3668.7	37	2000	4331	不受限	4300	凉山地调	null
1691	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/2#主变	10000	5775	58	null	4225	不受限	4200	凉山地调	null
1692	35kV石瓮站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV石瓮站.35kV/#1主变	10000	3705.4	37	0	4295	不受限	4200	广元地调	null
1693	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/1#主变	10000	5754	58	null	4246	不受限	4200	凉山地调	null
1694	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#2主变	10000	5762	58	0	4238	不受限	4200	凉山地调	null
1695	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#2主变	10000	5732.9	57	0	4267	不受限	4200	凉山地调	null
1696	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.柏梓站.35kV/1#变压器	10000	5793.2	58	null	4207	不受限	4200	绵阳地调	null
1697	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#1主变	10000	5778	58	0	4222	不受限	4200	攀枝花地调	null
1698	大佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.大佛站.35kV/1#主变	6300	2004.2	32	0	4296	不受限	4200	资阳地调	null
1699	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#2主变	12500	8252.2	66	0	4248	不受限	4200	南充地调	null
1700	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#2主变	12500	8278.2	66	0	4222	不受限	4200	攀枝花地调	null
1701	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/1#变压器	10000	5752.6	58	0	4247	不受限	4200	巴中地调	null
1702	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#2主变	12500	8240.5	66	0	4260	不受限	4200	南充地调	null
1703	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.天峨站.35kV/1#主变	10000	5832.8	58	0	4167	不受限	4100	眉山地调	null
1704	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/2#主变	20000	15825.6	79	0	4174	不受限	4100	内江地调	null
1705	红岩桥站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.红岩桥站.35kV/#2主变	10000	5026	50	830	4144	不受限	4100	雅安地调	null

1706	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/1#主变	10000	5852.6	59	0	4147	不受限	4100	甘孜地调	null
1707	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.东岳站.35kV/1#主变	10000	5867.9	59	0	4132	不受限	4100	眉山地调	null
1708	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#1主变	8000	3868.1	48	0	4132	不受限	4100	攀枝花地调	null
1709	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/1#主变	8000	3857.6	48	0	4142	不受限	4100	眉山地调	null
1710	务炉站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.务炉站.35kV/#1主变	6300	2102.8	33	0	4197	不受限	4100	攀枝花地调	null
1711	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#2主变	6300	2105.6	33	0	4194	不受限	4100	达州地调	null
1712	皮窝站	万源电力调度控制中心	万源县调.皮窝站.35kV/#1主变	6300	2198	35	0	4102	不受限	4100	达州地调	null
1713	发窝站	会东电力调度控制中心	凉山地调.发窝站.35kV/#1主变	6300	2147	34	0	4153	不受限	4100	凉山地调	null
1714	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#1主变	10000	5835.2	58	0	4165	不受限	4100	广安地调	null
1715	鱼鳧	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼鳧.110kV/#2主变	50000	32045.1	64	13815	4140	不受限	4100	泸州地调	null
1716	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/2#变压器	50000	37580.4	75	8260	4160	不受限	4100	德阳地调	null
1717	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#1主变	10000	5860	59	0	4140	不受限	4100	成都地调	null
1718	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#2主变	10000	5496	55	315	4189	不受限	4100	成都地调	null
1719	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.小地站.35kV/1#变压器	6300	2186	35	0	4114	不受限	4100	绵阳地调	null
1720	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/1#变压器	8000	3816	48	0	4184	不受限	4100	绵阳地调	null
1721	35kV燕子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV燕子站.35kV/#1主变	6300	908.3	14	0	4132	不受限	4100	广元地调	null
1722	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#1主变	10000	5860	59	0	4140	不受限	4100	凉山地调	null
1723	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#1主变	10000	5853.6	59	0	4146	不受限	4100	凉山地调	null
1724	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#1主变	6300	2206.1	35	0	4094	不受限	4000	广元地调	null
1725	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#1主变	6300	2279.1	36	0	4021	不受限	4000	广安地调	null

1726	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.水田坝站.35kV/1#变压器	8000	3911.9	49	0	4088	不受限	4000	绵阳地调	null
1727	自强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.自强站.35kV/1#变压器	10000	5661.9	57	300	4038	不受限	4000	绵阳地调	null
1728	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#1主变	20000	15694	78	210	4096	不受限	4000	泸州地调	null
1729	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#1主变	40000	35904	90	0	4096	不受限	4000	成都地调	null
1730	清泉	青白江电力调度控制中心	成都地调.清泉.35kV/#1主变	10000	5904	59	0	4096	不受限	4000	成都地调	null
1731	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/2#变压器	8000	3910	49	0	4090	不受限	4000	绵阳地调	null
1732	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/1#变压器	20000	12357	62	3600	4043	不受限	4000	绵阳地调	null
1733	斯觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.斯觉站.35kV/#1主变	6300	2280	36	0	4020	不受限	4000	凉山地调	null
1734	35kV嘉川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV嘉川站.35kV/#1主变	10000	3953.4	40	0	4047	不受限	4000	广元地调	null
1735	克尔站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.克尔站.35kV/#1主变	6300	2230.6	35	0	4069	不受限	4000	凉山地调	null
1736	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙湾站.35kV/1#主变	4000	541.2	15	0	4000	不受限	4000	甘孜地调	null
1737	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#1主变	6300	2248.4	36	0	4052	不受限	4000	达州地调	null
1738	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/2#主变	5000	1000	20	0	4000	不受限	4000	甘孜地调	null
1739	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/1#主变	10000	5988.2	60	0	4012	不受限	4000	眉山地调	null
1740	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.曲雅贡站.35kV/#1主变	5000	938	19	0	4062	不受限	4000	甘孜地调	null
1741	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.机场站(稻城).35kV/#1主变	4000	452.7	24	0	4000	不受限	4000	甘孜地调	null
1742	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/2#主变	5000	710.1	12	0	4671	不受限	4000	甘孜地调	null
1743	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/1主变	6300	2234.4	35	0	4066	不受限	4000	攀枝花地调	null

1744	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#1主变	40000	35935.4	90	0	4065	不受限	4000	泸州地调	null
1745	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#2主变	10000	6004.8	60	null	3995	不受限	3900	null	null
1746	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/1#主变	5000	1100	22	0	3900	不受限	3900	甘孜地调	null
1747	安宁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宁站.35kV/1#主变	6300	2323.3	37	0	3977	不受限	3900	阿坝地调	null
1748	奢香	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.奢香.35kV/#1主变	10000	6094.4	61	0	3906	不受限	3900	null	null
1749	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#2主变	10000	6053.6	61	0	3946	不受限	3900	遂宁地调	null
1750	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#2主变	31500	17287.3	55	10240	3973	不受限	3900	泸州地调	null
1751	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.中山坪站.35kV/#1主变	6300	2352.3	37	0	3948	不受限	3900	凉山地调	null
1752	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/1#变压器	40000	36083.4	90	0	3917	不受限	3900	天府地调	null
1753	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调.清江.35kV/#1主变	10000	6088.5	61	0	3912	不受限	3900	成都地调	null
1754	三泉站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.三泉站.35kV/1#变压器	8000	4060	51	0	3940	不受限	3900	德阳地调	null
1755	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#2主变	40000	36062	90	0	3938	不受限	3900	成都地调	null
1756	罗坝站	青神电力调度控制中心	眉山地调.罗坝站.35kV/2#主变	10000	6093.2	61	0	3907	不受限	3900	眉山地调	null
1757	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.青龙站.35kV/1#变压器	6300	2456	39	0	3844	不受限	3800	乐山地调	null
1758	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#2主变	6300	2415	38	0	3885	不受限	3800	遂宁地调	null
1759	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/2#变压器	12500	8624.7	69	0	3875	不受限	3800	宜宾地调	null
1760	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#2主变	40000	36170.3	90	0	3830	不受限	3800	广安地调	null
1761	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/1#变压器	6300	2500	40	0	3800	不受限	3800	乐山地调	null
1762	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#1主变	31500	22141.6	70	5558	3800	不受限	3800	内江地调	null
1763	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#1主变	16000	12100.6	76	0	3899	不受限	3800	泸州地调	null

1764	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/2#主变	10000	6110.1	61	0	3890	不受限	3800	眉山地调	null
1765	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/1#主变	10000	6101.3	61	0	3899	不受限	3800	眉山地调	null
1766	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/2#主变	10000	6101.1	61	0	3899	不受限	3800	眉山地调	null
1767	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#1主变	5000	514.3	25	0	3845	不受限	3800	甘孜地调	null
1768	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/2#主变	10000	6108	61	0	3892	不受限	3800	甘孜地调	null
1769	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#2主变	20000	16139.3	81	0	3861	不受限	3800	南充地调	null
1770	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#1主变	8000	4151.5	52	0	3849	不受限	3800	南充地调	null
1771	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/2#主变	6300	2414.2	38	0	3886	不受限	3800	阿坝地调	null
1772	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#1主变	8000	3378	42	400	3722	不受限	3700	内江地调	null
1773	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#2主变	10000	6292.3	63	0	3708	不受限	3700	内江地调	null
1774	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#1主变	10000	6292.3	63	0	3708	不受限	3700	内江地调	null
1775	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#2主变	6300	2532.2	40	0	3768	不受限	3700	攀枝花地调	null
1776	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#1主变	6300	2542.1	40	0	3758	不受限	3700	攀枝花地调	null
1777	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#1主变	6300	2533.1	40	0	3767	不受限	3700	达州地调	null
1778	阿木柯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿木柯站.35kV/2#主变	5000	1211.7	24	0	3788	不受限	3700	阿坝地调	null
1779	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#1主变	40000	36221	91	0	3779	不受限	3700	自贡地调	null
1780	茶坪站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.茶坪站.35kV/1#变压器	6300	2511	40	0	3789	不受限	3700	绵阳地调	null
1781	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#2主变	10000	6244	62	0	3756	不受限	3700	成都地调	null
1782	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#1主变	40000	34584	86	1650	3766	不受限	3700	成都地调	null
1783	堵格站	会东电力调度控制中心	凉山地调.堵格站.35kV/#1主变	6300	2520.4	40	0	3780	不受限	3700	凉山地调	null

1784	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/2#变压器	10000	4586.4	46	1800	3614	不受限	3600	德阳地调	null
1785	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/1#变压器	10000	5169.2	52	1200	3631	不受限	3600	德阳地调	null
1786	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.九岭站.35kV/1#变压器	10000	6322.5	63	0	3678	不受限	3600	绵阳地调	null
1787	磁峰	彭州电力调度控制中心	彭州县调.磁峰.35kV/#1主变	8000	4308	54	null	3692	不受限	3600	null	null
1788	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#1主变	10000	6349.8	63	0	3650	不受限	3600	广安地调	null
1789	踏水站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.踏水站.35kV/1#变压器	8000	3731.8	47	630	3638	不受限	3600	乐山地调	null
1790	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#2主变	6300	2660.1	42	0	3640	不受限	3600	南充地调	null
1791	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/1#主变	10000	6304.9	63	0	3695	不受限	3600	眉山地调	null
1792	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#1主变	8000	3880.8	49	500	3619	不受限	3600	null	null
1793	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#2主变	20000	16340.5	82	0	3660	不受限	3600	南充地调	null
1794	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.通化站.35kV/1#主变	6300	2680.8	43	0	3619	不受限	3600	阿坝地调	null
1795	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/2#主变	31500	27871	88	0	3629	不受限	3600	眉山地调	null
1796	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/1#主变	12500	8900.3	71	0	3600	不受限	3600	阿坝地调	null
1797	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#2主变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600	阿坝地调	null
1798	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#1主变	10000	6365.4	64	0	3635	不受限	3600	泸州地调	null
1799	大庙配电站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.大庙配电站(营山).35kV/#1主变	6300	2709	43	0	3591	不受限	3576	南充地调	null
1800	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#1主变	10000	6435.1	64	0	3565	不受限	3500	南充地调	null
1801	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#1主变	10000	6453.3	65	0	3547	不受限	3500	达州地调	null
1802	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#1主变	12500	7555.1	60	1370	3575	不受限	3500	内江地调	null
1803	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/1#主变	10000	6468.3	65	0	3532	不受限	3500	眉山地调	null
1804	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/1#主变	10000	6454.2	65	0	3546	不受限	3500	眉山地调	null

1805	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/2#主变	10000	6479.3	65	0	3521	不受限	3500	眉山地调	null
1806	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#1主变	50000	36495.4	73	NULL	3505	不受限	3500	达州地调	null
1807	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	6434.2	64	0	3566	不受限	3500	南充地调	null
1808	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宗塔站.35kV/1#主变	5000	1453.2	29	0	3547	不受限	3500	甘孜地调	null
1809	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.永兴站.35kV/1号主变压器	6300	2650	42	80	3570	不受限	3500	攀枝花地调	null
1810	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#2主变	5000	514.6	15	0	3574	不受限	3500	甘孜地调	null
1811	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/1#变压器	6300	2721.9	43	0	3578	不受限	3500	巴中地调	null
1812	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/2#变压器	6300	2736.4	43	0	3564	不受限	3500	巴中地调	null
1813	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/1#变压器	6300	2758	44	0	3542	不受限	3500	巴中地调	null
1814	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/2#主变	10000	6470.1	65	0	3530	不受限	3500	眉山地调	null
1815	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#2主变	6300	2760	44	0	3540	不受限	3500	攀枝花地调	null
1816	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/1#变压器	40000	36460.5	91	0	3540	不受限	3500	巴中地调	null
1817	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#1主变	20000	16464	82	0	3536	不受限	3500	泸州地调	null
1818	大通站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站(高坪).35kV/#1主变	10000	6477	65	0	3523	不受限	3500	南充地调	null
1819	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#2主变	6300	2751.2	44	0	3549	不受限	3500	达州地调	null
1820	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/2#变压器	40000	33891.7	85	2600	3508	不受限	3500	绵阳地调	null
1821	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#1主变	5000	1496.4	30	0	3504	不受限	3500	广安地调	null
1822	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#1主变	10000	6464.1	65	0	3536	不受限	3500	泸州地调	null
1823	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/1#变压器	10000	6456.8	65	0	3543	不受限	3500	德阳地调	null
1824	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/1号主变	10000	4484.3	45	0	3516	不受限	3500	广元地调	null

1825	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#2主变	10000	6440	64	0	3560	不受限	3500	广安地调	null
1826	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.九岭站.35kV/2#变压器	10000	6493	65	0	3507	不受限	3500	绵阳地调	null
1827	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.黄丹站.35kV/2#变压器	6300	2811.9	45	0	3488	不受限	3400	乐山地调	null
1828	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/2#变压器	8000	4574.4	57	0	3426	不受限	3400	德阳地调	null
1829	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/2#变压器	31500	27016.2	86	1000	3484	不受限	3400	绵阳地调	null
1830	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#1主变	6300	2856	45	0	3444	不受限	3400	成都地调	null
1831	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#2主变	31500	27456	87	600	3444	不受限	3400	成都地调	null
1832	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#2主变	16000	11746	73	800	3454	不受限	3400	成都地调	null
1833	棉竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.棉竹站.35kV/1#变压器	10000	6575.8	66	0	3424	不受限	3400	乐山地调	null
1834	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#2主变	16000	12581.2	79	0	3419	不受限	3400	泸州地调	null
1835	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#1主变	10000	6504.3	65	50	3446	不受限	3400	南充地调	null
1836	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#1主变	20000	15585.2	78	1000	3415	不受限	3400	南充地调	null
1837	朴头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朴头站.35kV/1#主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400	阿坝地调	null
1838	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/1#变压器	10000	6538.5	65	0	3462	不受限	3400	巴中地调	null
1839	云甸站	会理电力调度控制中心	会理县调.云甸站.35kV/#1主变	10000	4316	43	2255	3429	不受限	3400	凉山地调	null
1840	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#2主变	10000	6505.4	65	0	3495	不受限	3400	雅安地调	null
1841	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#1主变	10000	6580	66	0	3420	不受限	3400	雅安地调	null
1842	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/2#变压器	10000	6518.4	65	0	3482	不受限	3400	巴中地调	null
1843	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#1主变	31500	28088	89	0	3412	不受限	3400	攀枝花地调	null
1844	三岩龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.三岩龙站.35kV/1#主变	5000	1529.7	31	0	3470	不受限	3400	甘孜地调	null

1845	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#2主变	10000	6096.4	61	500	3404	不受限	3400	南充地调	null
1846	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/2#主变	8000	4543.8	57	0	3456	不受限	3400	眉山地调	null
1847	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/1#变压器	31500	28053.7	89	0	3446	不受限	3400	巴中地调	null
1848	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#1主变	5000	1568	31	0	3432	不受限	3400	达州地调	null
1849	永安站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.永安站(阆中).35kV/#1主变	10000	6657.6	67	0	3342	不受限	3300	南充地调	null
1850	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#1主变	50000	46662	93	NULL	3338	不受限	3300	达州地调	null
1851	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#2主变	10000	6679.8	67	null	3320	不受限	3300	null	null
1852	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#1主变	8000	3369	42	1265	3366	不受限	3300	内江地调	null
1853	普威站	米易电力调度控制中心	米易县调.普威站.35kV/#1主变	6300	2994.5	48	0	3306	不受限	3300	攀枝花地调	null
1854	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#1主变	10000	6615.4	66	0	3385	不受限	3300	南充地调	null
1855	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/2#主变	4000	678	17	0	3322	不受限	3300	阿坝地调	null
1856	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#2主变	5000	1614.9	32	0	3385	不受限	3300	雅安地调	null
1857	龙蟒站(盐边)	盐边电力调度控制中心	盐边县调.龙蟒站(盐边).35kV/#1主变	16000	12641.7	79	0	3358	不受限	3300	攀枝花地调	null
1858	东南站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.东南站.35kV/#1主变	6300	2931	47	0	3369	不受限	3300	达州地调	null
1859	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.茶河站.35kV/#1主变	6300	2941.4	47	0	3359	不受限	3300	达州地调	null
1860	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#1主变	8000	4061.5	51	630	3309	不受限	3300	攀枝花地调	null
1861	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#2主变	6300	2953.6	47	0	3346	不受限	3300	广元地调	null
1862	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#2主变	10000	6634.9	66	0	3365	不受限	3300	广安地调	null
1863	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/4#变压器	20000	16661.7	83	0	3338	不受限	3300	成都地调	null
1864	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/1#变压器	8000	4650.5	58	0	3350	不受限	3300	德阳地调	null
1865	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/2#变压器	31500	28108	89	0	3392	不受限	3300	null	null

1866	东门站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.东门站.35kV/1#变压器	6300	2991.1	47	0	3309	不受限	3300	德阳地调	null
1867	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/2#主变	10000	6669.4	67	0	3331	不受限	3300	眉山地调	null
1868	青嘴山站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.青嘴山站.35kV/1#变压器	8000	4676	58	0	3324	不受限	3300	德阳地调	null
1869	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#2主变	40000	28696.6	72	0	3303	不受限	3300	广元地调	null
1870	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#2主变	40000	28681.1	72	0	3319	不受限	3300	广元地调	null
1871	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#2主变	6300	2940	47	0	3360	不受限	3300	成都地调	null
1872	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#1主变	16000	11842.6	74	800	3357	不受限	3300	成都地调	null
1873	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#1主变	31500	28160	89	0	3340	不受限	3300	成都地调	null
1874	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#2主变	10000	6601.6	66	0	3398	不受限	3300	广安地调	null
1875	义兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.义兴站.35kV/1#变压器	6300	2996	48	0	3304	不受限	3300	宜宾地调	null
1876	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.罗家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	16328.8	82	400	3271.2	不受限	3270	南充地调	null
1877	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#1主变	5000	1725.5	35	0	3275	不受限	3200	雅安地调	null
1878	后所站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.后所站.35kV/#1主变	6300	2778.5	44	250	3272	不受限	3200	凉山地调	null
1879	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/3#主变	6300	3010.4	48	0	3290	不受限	3200	阿坝地调	null
1880	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#2主变	10000	5987.8	60	0	3212	不受限	3200	攀枝花地调	null
1881	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#2主变	16000	12091	76	630	3279	不受限	3200	泸州地调	null
1882	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调.太平站.35kV/#1主变	6300	2633.9	42	400	3266	不受限	3200	凉山地调	null
1883	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下雄站.35kV/#1主变	6300	3036.9	48	0	3263	不受限	3200	甘孜地调	null
1884	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.柯拉站.35kV/1#主变	5000	1759	35	0	3241	不受限	3200	甘孜地调	null

1885	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/2#变压器	8000	4711	59	0	3289	不受限	3200	巴中地调	null
1886	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/2#变压器	16000	12722.9	80	0	3277	不受限	3200	巴中地调	null
1887	金宝站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金宝站(龙蟠).35kV/主变	10000	6701.1	67	0	3299	不受限	3200	南充地调	null
1888	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/1#主变	6300	3050.6	48	0	3249	不受限	3200	阿坝地调	null
1889	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.建和站.35kV/2#变压器	6300	3066.3	49	0	3234	不受限	3200	乐山地调	null
1890	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.八一站.35kV/1#变压器	10000	6740.8	67	0	3259	不受限	3200	绵阳地调	null
1891	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#1主变	10000	6741.5	67	0	3259	不受限	3200	广安地调	null
1892	35kV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV井湾站.35kV/#1主变	6300	3017.7	48	0	3282	不受限	3200	广元地调	null
1893	35kV柏林站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV柏林站.35kV/#1主变	6300	3055.5	49	0	3245	不受限	3200	广元地调	null
1894	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/1#变压器	31500	24889	79	3410	3201	不受限	3200	德阳地调	null
1895	新民站	越西电力调度控制中心	越西县调.新民站.35kV/#1主变	12500	9219.8	74	0	3280	不受限	3200	凉山地调	null
1896	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#2主变	10000	5780.2	58	1000	3220	不受限	3200	凉山地调	null
1897	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#1主变	10000	5751.1	58	1000	3249	不受限	3200	凉山地调	null
1898	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.新桥站.35kV/1#变压器	10000	6819.8	68	0	3180	不受限	3100	绵阳地调	null
1899	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调.集益站.35kV/2#变压器	10000	6830.5	68	0	3169	不受限	3100	乐山地调	null
1900	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.建和站.35kV/1#变压器	6300	3162.6	50	0	3137	不受限	3100	乐山地调	null
1901	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/1#变压器	6300	3110.6	49	0	3189	不受限	3100	绵阳地调	null
1902	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#2主变	10000	6881.4	69	0	3119	不受限	3100	泸州市调	null
1903	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/2#变压器	6300	3155.6	50	0	3144	不受限	3100	绵阳地调	null
1904	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#2主变	12500	9398.4	75	null	3102	不受限	3100	凉山地调	null

1905	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#2主变	7000	3111	44	0	3189	不受限	3100	广元地调	null
1906	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/2#变压器	10000	6851	69	0	3149	不受限	3100	宜宾地调	null
1907	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/1#变压器	6300	3166.8	50	0	3133	不受限	3100	宜宾地调	null
1908	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/1#主变	12600	9448.7	75	0	3151	不受限	3100	资阳地调	null
1909	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/2#主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100	阿坝地调	null
1910	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.母猪坪站.35kV/#1主变	6300	3148.8	50	0	3151	不受限	3100	凉山地调	null
1911	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#1主变	10000	5319.8	53	1500	3180	不受限	3100	内江地调	null
1912	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#1主变	10000	6803	68	0	3197	不受限	3100	南充地调	null
1913	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/1#主变	3150	624.5	25	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1914	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/1#主变	3150	624.1	20	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1915	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#2主变	3150	634.5	18	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1916	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#2主变	3150	362.5	15	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1917	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/1号主变	25000	21896.4	88	0	3104	不受限	3100	攀枝花地调	null
1918	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴底站.35kV/1#主变	3150	542.5	20	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1919	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.江达站.35kV/#1主变	3150	352.4	19	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1920	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/1#主变	3150	524.1	30	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1921	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#1主变	3150	541.1	28	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null

1922	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴吾站.35kV/#1主变	3150	245.7	22	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1923	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/1#变压器	10000	6893.6	69	0	3106	不受限	3100	巴中地调	null
1924	亚丁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚丁站.35kV/1#主变	3150	234.1	25	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1925	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.丹东站.35kV/#1主变	3150	365.4	19	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1926	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/2#主变	3150	241.1	16	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1927	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.天文台.35kV/#1主变	3150	234.6	18	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1928	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/2#主变	3150	354.5	19	0	3150	不受限	3100	甘孜地调	null
1929	梁永站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.梁永站.35kV/1#变压器	6300	3155.5	50	0	3145	不受限	3100	巴中地调	null
1930	龙蟠站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站(龙蟠).35kV/#1主变	6300	3194.1	51	0	3106	不受限	3100	南充地调	null
1931	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#2主变	10000	6896	69	0	3104	不受限	3100	泸州地调	null
1932	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#1主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3050	内江地调	null
1933	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#2主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3050	内江地调	null
1934	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#1主变	10000	6936.3	69	0	3064	不受限	3000	内江地调	null
1935	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/1#主变	25000	21915.6	88	0	3084	不受限	3000	眉山地调	null
1936	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#1主变	10000	6999.8	70	0	3000	不受限	3000	南充地调	null
1937	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#1主变	12600	9596.9	76	0	3003	不受限	3000	资阳地调	null
1938	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙冲站.35kV/#1主变	3150	111.9	14	0	3038	不受限	3000	甘孜地调	null

1939	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/2#变压器	10000	6920	69	0	3080	不受限	3000	巴中地调	null
1940	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/1#主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000	甘孜地调	null
1941	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.和爱站.35kV/#1主变	6300	3229	51	0	3071	不受限	3000	攀枝花地调	null
1942	花丛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.花丛站.35kV/1#变压器	10000	6920.9	69	0	3079	不受限	3000	巴中地调	null
1943	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/1#主变	8000	4942	62	0	3058	不受限	3000	眉山地调	null
1944	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#1主变	10000	6894.4	69	80	3026	不受限	3000	南充地调	null
1945	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#2主变	5000	1971.4	39	0	3029	不受限	3000	广安地调	null
1946	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/2#变压器	10000	6933.6	69	0	3066	不受限	3000	绵阳地调	null
1947	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#2主变	10000	6773.2	68	210	3017	不受限	3000	泸州地调	null
1948	洛哈站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.洛哈站.35kV/1#主变	6300	3294.5	52	null	3006	不受限	3000	凉山地调	null
1949	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#1主变	31500	28485.6	90	0	3014	不受限	3000	成都地调	null
1950	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#1主变	40000	28941	72	0	3059	不受限	3000	广元地调	null
1951	康家坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.康家坝站.35kV/1#变压器	10000	6965.1	70	0	3035	不受限	3000	宜宾地调	null
1952	蔡金站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.蔡金站.35kV/1#变压器	10000	6910.4	69	0	3090	不受限	3000	乐山地调	null
1953	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#2主变	10000	6931.2	69	0	3069	不受限	3000	广安地调	null
1954	五桂站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.五桂站.35kV/2#变压器	5000	2053	41	0	2947	不受限	2900	德阳地调	null
1955	五桂站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.五桂站.35kV/1#变压器	5000	2081.4	42	0	2919	不受限	2900	德阳地调	null
1956	三泉站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.三泉站.35kV/2#变压器	6300	3388	54	0	2912	不受限	2900	德阳地调	null
1957	民主站	荥华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/2#变压器	31500	28580.6	91	0	2919	不受限	2900	德阳地调	null
1958	申果站	越西电力调度控制中心	越西县调.申果站.35kV/#1主变	3150	189.7	6	0	2960	不受限	2900	凉山地调	null

1959	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/2#主变	5000	2063.7	41	null	2936	不受限	2900	凉山地调	null
1960	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#1主变	12500	9556.8	76	null	2943	不受限	2900	凉山地调	null
1961	丰裕站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丰裕站.35kV/1#主变	10000	7086.1	71	0	2914	不受限	2900	资阳地调	null
1962	官渡站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.官渡站.35kV/1#变压器	10000	7081	71	0	2919	不受限	2900	绵阳地调	null
1963	云峰	泸州电力调度控制中心	泸州地调.云峰.35kV/#1主变	10000	7012.3	70	0	2988	不受限	2900	泸州地调	null
1964	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#2主变	10000	5597	56	1500	2903	不受限	2900	内江地调	null
1965	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#1主变	6300	3395.8	54	0	2904	不受限	2900	攀枝花地调	null
1966	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#2主变	10000	7010.6	70	0	2989	不受限	2900	南充地调	null
1967	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#2主变	8000	5095.3	64	0	2905	不受限	2900	南充地调	null
1968	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#1主变	10000	7003.5	70	0	2997	不受限	2900	南充地调	null
1969	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.锦屏站(蓬安).35kV/#1主变	10000	7027.6	70	0	2972	不受限	2900	南充地调	null
1970	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/2#主变	5000	2070	41	0	2930	不受限	2900	甘孜地调	null
1971	望京站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.望京站.35kV/1#变压器	10000	7034.6	70	0	2965	不受限	2900	巴中地调	null
1972	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/2#变压器	5000	2088.6	42	0	2911	不受限	2900	巴中地调	null
1973	石渠西区站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.石渠西区站.35kV/#1主变	8000	5100	64	0	2900	不受限	2900	甘孜地调	null
1974	龙蟠站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站(龙蟠).35kV/#2主变	10000	5819.8	58	1250	2930	不受限	2900	南充地调	null
1975	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#2主变	50000	39384.2	79	7665	2951	不受限	2900	南充地调	null
1976	脚木足站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.脚木足站.35kV/1#主变	3150	331.8	11	0	2818	不受限	2800	阿坝地调	null
1977	城南站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城南站.35kV/1#主变	10000	7109.2	71	0	2891	不受限	2800	阿坝地调	null
1978	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/2#主变	10000	7187.2	72	0	2813	不受限	2800	眉山地调	null

1979	唐央站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.唐央站.35kV/#1主变	3150	326.8	10	0	2823	不受限	2800	凉山地调	null
1980	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.青岩铺站(营山).35kV/#1主变	16000	13034.9	81	150	2815	不受限	2800	南充地调	null
1981	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/2#变压器	10000	7147.9	71	0	2852	不受限	2800	巴中地调	null
1982	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/1#变压器	5000	2102.8	42	0	2897	不受限	2800	巴中地调	null
1983	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调.西清站.35kV/2#变压器	6300	3461.1	55	0	2839	不受限	2800	巴中地调	null
1984	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/1#变压器	16000	13142.9	82	0	2857	不受限	2800	巴中地调	null
1985	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#2主变	40000	37106.2	93	0	2894	不受限	2800	泸州地调	null
1986	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#2主变	31500	27984	89	650	2866	不受限	2800	成都地调	null
1987	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/1#主变	10000	7185.7	72	0	2814	不受限	2800	遂宁地调	null
1988	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#1主变	7000	4189.3	60	0	2811	不受限	2800	广元地调	null
1989	瀚氏站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.瀚氏站.35kV/2#变压器	10000	7094.9	71	100	2805	不受限	2800	德阳地调	null
1990	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#2主变	12500	9647.8	77	0	2852	不受限	2800	凉山地调	null
1991	尼波站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.尼波站.35kV/1#主变	4000	1194.6	30	null	2805	不受限	2800	凉山地调	null
1992	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#1主变	6300	3225.2	51	200	2875	不受限	2800	遂宁地调	null
1993	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#2主变	50000	43875.6	88	3347.75	2777	不受限	2730	南充地调	null
1994	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/1#变压器	10000	7249.5	72	0	2751	不受限	2700	德阳地调	null
1995	文星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.文星站.35kV/1#变压器	10000	7256.1	73	0	2744	不受限	2700	德阳地调	null
1996	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#1主变	8000	5240	65	0	2760	不受限	2700	广安地调	null
1997	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/2#变压器	6300	3572.8	57	0	2727	不受限	2700	天府地调	null
1998	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/2#主变	10000	7224.8	72	0	2775	不受限	2700	遂宁地调	null

1999	湍氏站	釜华电力调度控制中心	釜华县调.湍氏站.35kV/1#变压器	10000	7106	71	100	2794	不受限	2700	德阳地调	null
2000	天台	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.天台.35kV/#1主变	10000	7291.7	73	0	2708	不受限	2700	成都地调	null
2001	拉吉站	越西电力调度控制中心	越西县调.拉吉站.35kV/#1变压器	3150	445.7	14	0	2704	不受限	2700	凉山地调	null
2002	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#2主变	10000	7288.4	73	0	2712	不受限	2700	成都地调	null
2003	35kV英萃站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV英萃站.35kV/#1主变	6300	2864.6	41	0	2735	不受限	2700	广元地调	null
2004	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/2#主变	12500	9744.8	78	0	2755	不受限	2700	资阳地调	null
2005	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#2主变	6300	2821.3	40	0	2779	不受限	2700	广元地调	null
2006	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/2#主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700	阿坝地调	null
2007	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/1#主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700	阿坝地调	null
2008	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.沙溪站(阆中).35kV/#1主变	10000	7205.5	72	0	2794	不受限	2700	南充地调	null
2009	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/1#主变	6300	3572	57	0	2728	不受限	2700	阿坝地调	null
2010	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/2#主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700	阿坝地调	null
2011	下马厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下马厂站.35kV/1#主变	4000	1234.3	31	0	2766	不受限	2700	阿坝地调	null
2012	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#1主变	10000	7226.1	72	0	2774	不受限	2700	自贡地调	null
2013	邛溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邛溪站.35kV/1#主变	5000	2275.7	46	0	2724	不受限	2700	阿坝地调	null
2014	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#2主变	6300	3564.4	57	0	2736	不受限	2700	内江地调	null
2015	高粱站	内江电力调度控制中心	内江地调.高粱站.35kV/#2主变	10000	6841.1	68	450	2708.9	不受限	2700	内江地调	null
2016	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大河边站.35kV/1#主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700	甘孜地调	null
2017	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#2主变	10000	7263.3	73	0	2737	不受限	2700	南充地调	null
2018	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#2主变	10000	487.2	15	0	2713	不受限	2700	达州地调	null

2019	金凤站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站(高坪).35kV/#1主变	10000	7085.4	71	200	2715	不受限	2700	南充地调	null
2020	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#1主变	6300	3540.8	56	0	2759	不受限	2700	达州地调	null
2021	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.柯河站.35kV/1#主变	3150	445.4	14	0	2705	不受限	2700	阿坝地调	null
2022	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#1主变	10000	7035	70	0	2965	不受限	2695	广元地调	null
2023	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/2#变压器	10000	7388.2	74	0	2612	不受限	2600	德阳地调	null
2024	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/2#变压器	10000	7350	74	0	2650	不受限	2600	德阳地调	null
2025	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/2号主变	10000	7309.9	73	0	2690	不受限	2600	成都地调	null
2026	35kV东溪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东溪站.35kV/#1主变	10000	7373.8	74	0	2600	不受限	2600	广元地调	null
2027	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/2#主变	3150	489	16	0	2661	不受限	2600	阿坝地调	null
2028	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/1#主变	3150	487	15	0	2663	不受限	2600	阿坝地调	null
2029	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#1主变	5000	2398.8	48	0	2601	不受限	2600	南充地调	null
2030	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#2主变	10000	7310.1	73	0	2690	不受限	2600	达州地调	null
2031	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/2#变压器	180000	177372.8	99	NULL	2627	不受限	2600	达州地调	null
2032	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调.权义站.35kV/#1主变	10000	7062.5	71	315	2623	不受限	2600	内江地调	null
2033	白玉沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.白玉沟站.35kV/#1主变	6300	3678	58	0	2622	不受限	2600	雅安地调	null
2034	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#2主变	10000	7333.3	73	0	2667	不受限	2600	null	null
2035	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#1主变	10000	7383	74	0	2617	不受限	2600	达州地调	null
2036	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#2主变	10000	7365.3	74	0	2635	不受限	2600	南充地调	null
2037	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#1主变	5000	2380	48	0	2620	不受限	2600	雅安地调	null
2038	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.往子站.35kV/#1主变	3150	543.4	17	0	2607	不受限	2600	甘孜地调	null

2039	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#1主变	16000	13366.7	84	0	2633	不受限	2600	攀枝花地调	null
2040	大寨站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.大寨站.35kV/1#变压器	6300	3616.5	57	0	2684	不受限	2600	巴中地调	null
2041	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.龙灯站.35kV/1#主变	3150	468.9	15	0	2681	不受限	2600	甘孜地调	null
2042	杨坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.杨坝站.35kV/1#变压器	6300	3647	58	0	2653	不受限	2600	巴中地调	null
2043	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.奔都站.35kV/#1主变	3150	515	16	0	2635	不受限	2600	甘孜地调	null
2044	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/1#变压器	6300	3700.2	59	0	2600	不受限	2600	巴中地调	null
2045	广纳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.广纳站.35kV/1#变压器	10000	7318.8	73	0	2681	不受限	2600	巴中地调	null
2046	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调.民胜站.35kV/1#变压器	10000	7333	73	0	2667	不受限	2600	巴中地调	null
2047	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#2主变	12500	9895.3	79	0	2605	不受限	2600	南充地调	null
2048	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/2主变	6300	3617.6	57	0	2682	不受限	2600	攀枝花地调	null
2049	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/1#主变	6300	3610.1	57	0	2690	不受限	2600	阿坝地调	null
2050	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#1主变	10000	7200	72	200	2600	不受限	2580	南充地调	null
2051	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.洪家站.35kV/#1主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2540	内江地调	null
2052	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.洪家站.35kV/#2主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2540	内江地调	null
2053	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#2主变	12500	8546	68	1375	2579	不受限	2500	凉山地调	null
2054	富溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.富溪站.35kV/#1主变	10000	7018.9	70	480	2501	不受限	2500	内江地调	null
2055	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/2#主变	10000	7496.4	75	0	2504	不受限	2500	阿坝地调	null
2056	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#2主变	10000	7481.9	75	0	2518	不受限	2500	自贡地调	null
2057	禾加站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.禾加站.35kV/1#主变	10000	7416.7	74	0	2583	不受限	2500	眉山地调	null
2058	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#1主变	10000	7472.7	75	0	2527	不受限	2500	自贡地调	null

2059	良安站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.良安站.35kV/2#主变	12500	9953.9	80	0	2546	不受限	2500	资阳地调	null
2060	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦洼站.35kV/1#主变	3150	590.8	19	0	2559	不受限	2500	阿坝地调	null
2061	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#2主变	10000	7410.4	74	0	2590	不受限	2500	达州地调	null
2062	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#2主变	10000	7405.8	74	0	2594	不受限	2500	南充地调	null
2063	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.措拉站.35kV/#1主变	2500	574.6	18	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2064	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.百合站.35kV/#1主变	3150	634	20	0	2516	不受限	2500	甘孜地调	null
2065	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/1#变压器	10000	7490	75	0	2510	不受限	2500	巴中地调	null
2066	白衣站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.白衣站.35kV/1#变压器	10000	7472.5	75	0	2528	不受限	2500	巴中地调	null
2067	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/1#主变	2500	125.4	20	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2068	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	451.7	23	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2069	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/2#变压器	16000	13450.4	84	0	2550	不受限	2500	巴中地调	null
2070	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/1#主变	3150	342	20	0	2576	不受限	2500	甘孜地调	null
2071	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔色站.35kV/#1主变	2500	341.5	15	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2072	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.瓦日站.35kV/1#主变	2500	251.3	10	0	2500	不受限	2500	甘孜地调	null
2073	斯博果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.斯博果站.35kV/1#主变	5000	2463.1	49	0	2537	不受限	2500	阿坝地调	null
2074	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#1主变	6300	3734.9	59	25	2540	不受限	2500	遂宁地调	null
2075	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#1主变	6300	3765.1	60	0	2535	不受限	2500	泸州地调	null
2076	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#2主变	6300	3764.2	60	25	2511	不受限	2500	遂宁地调	null

2077	符溪站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/2#变压器	10000	7403.1	74	null	2597	不受限	2500	乐山地调	null
2078	乐兴站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.乐兴站.35kV/1#变压器	8000	5443.7	68	0	2556	不受限	2500	绵阳地调	null
2079	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#2主变	10000	7485.7	75	0	2514	不受限	2500	广安地调	null
2080	罗坝	金堂电力调度控制中心	成都地调.罗坝.35kV/#1主变	10000	6486.2	65	995	2519	不受限	2500	成都地调	null
2081	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/3号主变	6300	2528.1	40	0	2512	不受限	2500	广元地调	null
2082	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#2主变	10000	5500.2	55	0	2500	不受限	2500	广元地调	null
2083	35kV龙山村	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山村.35kV/#1主变	10000	7503.4	75	0	2500	不受限	2500	广元地调	null
2084	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.观山站.35kV/1#变压器	6300	3786.4	60	0	2514	不受限	2500	乐山地调	null
2085	35kV麻柳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV麻柳站.35kV/#1主变	6300	3712.5	59	0	2588	不受限	2500	广元地调	null
2086	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/1#主变	10000	6730.3	67	785	2485	不受限	2400	成都地调	null
2087	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#2主变	10000	7596.3	76	0	2404	不受限	2400	凉山地调	null
2088	明威站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.明威站.35kV/1#变压器	10000	7518	75	0	2482	不受限	2400	宜宾地调	null
2089	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/1#变压器	10000	7505.4	75	0	2495	不受限	2400	绵阳地调	null
2090	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.紫山站.35kV/1#变压器	8000	5503.9	69	0	2496	不受限	2400	绵阳地调	null
2091	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/2#变压器	6300	3807.7	60	0	2492	不受限	2400	绵阳地调	null
2092	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#1主变	10000	5535.3	55	0	2465	不受限	2400	广元地调	null
2093	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#2主变	10000	7573.9	76	0	2426	不受限	2400	成都地调	null
2094	唐昌	郫都电力调度控制中心	成都地调.唐昌.35kV/#1主变	10000	7522.8	75	0	2477	不受限	2400	成都地调	null
2095	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/2号主变	10000	7623.2	76	0	2400	不受限	2400	广元地调	null
2096	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.瓦都站.35kV/1#主变	2500	15.4	1	0	2485	不受限	2400	凉山地调	null
2097	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#1主变	10000	6507.2	65	0	2493	不受限	2400	广元地调	null

2098	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.禹里站.35kV/1#变压器	6300	3825.1	61	0	2475	不受限	2400	绵阳地调	null
2099	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/2#主变	10000	6783.8	68	785	2431	不受限	2400	成都地调	null
2100	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/ II #主变	10000	7586.2	76	0	2414	不受限	2400	遂宁地调	null
2101	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/1#变压器	12500	10052.6	80	0	2447	不受限	2400	乐山地调	null
2102	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关3#主变	6300	3857	61	0	2443	不受限	2400	阿坝地调	null
2103	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#1主变	6300	2714.6	43	260	2465	不受限	2400	内江地调	null
2104	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/1#主变	10000	7505.2	75	0	2495	不受限	2400	资阳地调	null
2105	安仁站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.安仁站.35kV/ # 1主变	10000	7562.6	76	0	2437	不受限	2400	达州地调	null
2106	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#1主变	10000	7561.7	76	0	2438	不受限	2400	南充地调	null
2107	三合站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.三合站.35kV/#1主变	6300	3864.6	61	0	2435	不受限	2400	雅安地调	null
2108	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#1主变	6300	3837.6	61	0	2462	不受限	2400	达州地调	null
2109	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#1主变	6300	3862.7	61	0	2437	不受限	2400	雅安地调	null
2110	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.西兴站.35kV/1#变压器	10000	7526.4	75	0	2474	不受限	2400	巴中地调	null
2111	关路站	南江电力调度控制中心	巴中地调.关路站.35kV/1#变压器	6300	3885.9	62	0	2414	不受限	2400	巴中地调	null
2112	卷硐站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.卷硐站.35kV/#1主变	8000	5594.8	70	0	2405	不受限	2400	达州地调	null
2113	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#2主变	6300	3825.3	61	0	2475	不受限	2400	达州地调	null
2114	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#1主变	10000	7527.6	75	0	2472	不受限	2400	达州地调	null
2115	城东	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城东.35kV/#1主变	16000	13592.8	85	0	2407	不受限	2400	遂宁地调	null
2116	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#1主变	16000	12873	80	688	2439	不受限	2400	遂宁地调	null
2117	安平站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站(高坪).35kV/#1主变	8000	5524.4	69	0	2476	不受限	2400	南充地调	null
2118	吾克基站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾克基站.35kV/1#主变	3150	823.2	26	0	2327	不受限	2300	阿坝地调	null

2119	双古站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双古站.35kV/#1主变	10000	7672.1	77	0	2328	不受限	2300	自贡地调	null
2120	贾洛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.贾洛站.35kV/1#主变	3150	847	27	0	2303	不受限	2300	阿坝地调	null
2121	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#2主变	5000	2635.2	53	NULL	2365	不受限	2300	达州地调	null
2122	金李井站	资中电力调度控制中心	内江地调.金李井站.35kV/#1主变	10000	7661.3	77	0	2339	不受限	2300	内江地调	null
2123	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#2主变	8000	5665.8	71	0	2334	不受限	2300	内江地调	null
2124	俄亚站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.俄亚站.35kV/#1主变	3150	845.4	27	0	2305	不受限	2300	凉山地调	null
2125	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调.横山站.35kV/#1主变	6300	3991.4	63	0	2309	不受限	2300	攀枝花地调	null
2126	大佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.大佛站.35kV/2#主变	6300	3990	63	0	2310	不受限	2300	资阳地调	null
2127	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#2主变	10000	7602.7	76	0	2397	不受限	2300	自贡地调	null
2128	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#2主变	8000	5672.5	71	0	2328	不受限	2300	南充地调	null
2129	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#1主变	10000	7678	77	0	2322	不受限	2300	自贡地调	null
2130	三合站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.三合站.35kV/#2主变	6300	3964.1	63	0	2336	不受限	2300	雅安地调	null
2131	凉台沟简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.凉台沟简易站.35kV/1#主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300	阿坝地调	null
2132	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.广川站.35kV/#1主变	8000	5613.4	70	0	2387	不受限	2300	攀枝花地调	null
2133	留佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.留佳站.35kV/#1主变	10000	7691.6	77	0	2308	不受限	2300	自贡地调	null
2134	格萨拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.格萨拉站.35kV/#1主变	3150	817.6	26	0	2332	不受限	2300	攀枝花地调	null
2135	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/2#变压器	10000	7690.2	77	0	2310	不受限	2300	巴中地调	null
2136	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.玉科站.35kV/1#主变	3500	1108.7	32	0	2391	不受限	2300	甘孜地调	null
2137	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#2主变	3150	800	25	0	2350	不受限	2300	甘孜地调	null

2138	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.沙溪站.35kV/1#变压器	10000	7644	76	0	2356	不受限	2300	巴中地调	null
2139	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/1#变压器	6300	3962	63	0	2338	不受限	2300	巴中地调	null
2140	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.中兴站.35kV/1#变压器	6300	3979.9	63	0	2320	不受限	2300	巴中地调	null
2141	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/2#主变	8000	5625.9	70	0	2374	不受限	2300	眉山地调	null
2142	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#2主变	10000	7641.2	76	0	2359	不受限	2300	null	null
2143	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/1#变压器	10000	7658.2	77	0	2342	不受限	2300	巴中地调	null
2144	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#2主变	10000	7602	76	0	2398	不受限	2300	南充地调	null
2145	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#2主变	5000	2480.2	50	198	2322	不受限	2300	遂宁地调	null
2146	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#1主变	8000	5480.9	69	160	2359	不受限	2300	遂宁地调	null
2147	李渡站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站(高坪).35kV/#1主变	5000	2664.6	53	0	2335	不受限	2300	南充地调	null
2148	大通站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站(高坪).35kV/#2主变	6300	3955	63	0	2345	不受限	2300	南充地调	null
2149	索道站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.索道站.35kV/1#主变	2500	130	5	0	2370	不受限	2300	阿坝地调	null
2150	黑牧站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑牧站.35kV/1#主变	3150	831.6	26	0	2318	不受限	2300	阿坝地调	null
2151	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/ I #主变	10000	7610	76	0	2390	不受限	2300	遂宁地调	null
2152	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调.井研站.110kV/1#变压器	31500	29185.2	93	0	2315	不受限	2300	乐山地调	null
2153	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/1#变压器	16000	13636	85	0	2364	不受限	2300	天府地调	null
2154	雪山关	叙永电力调度控制中心	叙永县调.雪山关.35kV/#1主变	6300	3904.9	62	null	2395	不受限	2300	null	null
2155	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.吴家站.35kV/1#变压器	10000	7501.7	75	125	2373	不受限	2300	绵阳地调	null
2156	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#2主变	6300	3994.2	63	0	2306	不受限	2300	泸州地调	null
2157	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/1#变压器	6300	3990	63	0	2310	不受限	2300	绵阳地调	null
2158	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#2主变	5000	2610	52	0	2390	不受限	2300	凉山地调	null

2159	董家河坝站	会东电力调度控制中心	会东县调.董家河坝站.35kV/#3主变	5000	2672.5	53	0	2328	不受限	2300	null	null
2160	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#2主变	10000	7665	77	0	2335	不受限	2300	广安地调	null
2161	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#1主变	10000	7698	77	0	2302	不受限	2300	广安地调	null
2162	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.观山站.35kV/2#变压器	6300	5669	71	0	2331	不受限	2300	乐山地调	null
2163	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#2主变	10000	7763	78	0	2237	不受限	2230	南充地调	null
2164	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/1#变压器	120000	117744	98	NULL	2256	不受限	2200	达州地调	null
2165	安宏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宏站.35kV/1#主变	6300	4093.9	65	0	2206	不受限	2200	阿坝地调	null
2166	白碉站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.白碉站.35kV/#1主变	3150	899.5	29	0	2251	不受限	2200	凉山地调	null
2167	多营站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#2主变	6300	4006.6	64	0	2293	不受限	2200	雅安地调	null
2168	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/1#主变	8000	5790	72	0	2210	不受限	2200	资阳地调	null
2169	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#1主变	20000	17742	89	0	2258	不受限	2200	南充地调	null
2170	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#2主变	6300	3841.4	61	250	2209	不受限	2200	南充地调	null
2171	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.禾尼站.35kV/1#主变	3150	896.9	28	0	2253	不受限	2200	甘孜地调	null
2172	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.奔达站.35kV/1#主变	3150	930.6	30	0	2219	不受限	2200	甘孜地调	null
2173	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/1#主变	8000	5733.4	72	0	2267	不受限	2200	甘孜地调	null
2174	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.普沙绒站.35kV/#1主变	3150	912.7	29	0	2237	不受限	2200	甘孜地调	null
2175	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调.侯家站.35kV/1#变压器	10000	7727	77	0	2273	不受限	2200	巴中地调	null
2176	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/2#变压器	10000	7753.2	78	0	2247	不受限	2200	巴中地调	null

2177	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#1主变	5000	2763.4	55	0	2237	不受限	2200	达州地调	null
2178	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#1主变	10000	7712.4	77	0	2288	不受限	2200	null	null
2179	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/1#主变	10000	7778.9	78	0	2221	不受限	2200	泸州地调	null
2180	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/1#变压器	50000	47704	95	0	2296	不受限	2200	巴中地调	null
2181	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.大村.35kV/#1主变	10000	7738.1	77	0	2262	不受限	2200	泸州地调	null
2182	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#2主变	6300	3913	62	180	2207	不受限	2200	遂宁地调	null
2183	东林站	井研电力调度控制中心	井研县调.东林站.35kV/1#变压器	6300	4070.4	65	0	2230	不受限	2200	乐山地调	null
2184	35kV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV陈家站.35kV/#1主变	6300	4038.5	64	0	2262	不受限	2200	广元地调	null
2185	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#2主变	5000	2715.8	54	0	2284	不受限	2200	广安地调	null
2186	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/2#变压器	6300	4028	64	0	2272	不受限	2200	绵阳地调	null
2187	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/1#变压器	16000	13792.8	86	0	2207	不受限	2200	德阳地调	null
2188	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#1主变	6300	4088	65	0	2212	不受限	2200	成都地调	null
2189	片口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.片口站.35kV/1#变压器	6300	4009.6	64	0	2290	不受限	2200	绵阳地调	null
2190	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#1主变	16000	13776	86	0	2224	不受限	2200	成都地调	null
2191	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调.白鹿.35kV/1号主变	6300	4008.9	64	null	2291	不受限	2200	null	null
2192	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/2#主变	7000	4050.1	58	0	2250	不受限	2200	广元地调	null
2193	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/1#变压器	8000	4892.4	61	895	2213	不受限	2200	绵阳地调	null
2194	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/2#主变	6300	4047	64	0	2253	不受限	2200	遂宁地调	null
2195	新添站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.新添站.35kV/1#变压器	6300	4126.7	66	0	2173	不受限	2100	宜宾地调	null
2196	隐峰站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.隐峰站.35kV/1#变压器	10000	7672	77	225	2103	不受限	2100	德阳地调	null
2197	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#2主变	16000	13862.8	87	0	2137	不受限	2100	成都地调	null

2198	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调.太子.35kV/1号主变	6300	4155.4	66	null	2145	不受限	2100	null	null
2199	长坪站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.长坪站.35kV/#1主变	6300	4161.1	66	null	2139	不受限	2100	凉山地调	null
2200	金钟站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金钟站.35kV/1#变压器	10000	7854.6	79	0	2145	不受限	2100	宜宾地调	null
2201	千拖站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.千拖站.35kV/#1主变	5000	2866.4	57	0	2134	不受限	2100	凉山地调	null
2202	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#1主变	10000	3404.7	49	0	2195	不受限	2100	广元地调	null
2203	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/1#主变	3150	951.9	30	0	2198	不受限	2100	阿坝地调	null
2204	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#2主变	10000	7892.5	79	0	2108	不受限	2100	泸州地调	null
2205	宗科站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宗科站.35kV/1#主变	3150	959.4	30	0	2191	不受限	2100	阿坝地调	null
2206	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#1主变	10000	7471.8	75	400	2128	不受限	2100	凉山地调	null
2207	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#1主变	10000	7836.1	78	0	2164	不受限	2100	自贡地调	null
2208	高尔达	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.高尔达.35kV/1#主变	8000	5832.4	73	0	2168	不受限	2100	阿坝地调	null
2209	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#2主变	5000	2834.5	57	0	2165	不受限	2100	内江地调	null
2210	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.清溪站.35kV/#1主变	6300	4123.8	65	0	2176	不受限	2100	雅安地调	null
2211	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/2#主变	10000	7825.1	78	0	2175	不受限	2100	资阳地调	null
2212	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#1主变	6300	4162	66	0	2138	不受限	2100	达州地调	null
2213	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#2主变	10000	7899.2	79	0	2101	不受限	2100	南充地调	null
2214	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#2主变	6300	4161	66	0	2139	不受限	2100	达州地调	null
2215	桑堆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑堆站.35kV/1#主变	3150	1049.6	33	0	2100	不受限	2100	甘孜地调	null
2216	甲洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲洼站.35kV/#1主变	3150	1019.8	32	0	2130	不受限	2100	甘孜地调	null
2217	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#1主变	6300	4170.7	66	0	2129	不受限	2100	泸州地调	null

2218	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#1主变	6300	4004	64	180	2116	不受限	2100	遂宁地调	null
2219	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦切站.35kV/1#主变	3150	1098.3	35	0	2052	不受限	2000	阿坝地调	null
2220	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#1主变	12500	10434.5	83	0	2066	不受限	2000	南充地调	null
2221	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#2主变	10000	7980.2	80	0	2020	不受限	2000	凉山地调	null
2222	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/1#主变	3150	1106.9	35	0	2043	不受限	2000	阿坝地调	null
2223	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#1主变	6300	4215.1	67	NULL	2085	不受限	2000	达州地调	null
2224	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#1主变	10000	7988.4	80	0	2012	不受限	2000	内江地调	null
2225	石湍站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石湍站.35kV/2#主变	10000	7977.8	80	0	2022	不受限	2000	null	null
2226	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#2主变	6300	4285.1	68	0	2015	不受限	2000	雅安地调	null
2227	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#2主变	10000	7795.8	78	150	2054	不受限	2000	南充地调	null
2228	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#2主变	20000	17412.2	87	550	2038	不受限	2000	南充地调	null
2229	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/1#主变	2000	451.2	20	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2230	阿日扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.阿日扎站.35kV/#1主变	2000	368.5	36	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2231	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/2#主变	2000	624.5	27	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2232	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巨龙站.35kV/1#主变	2000	154.6	14	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2233	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.虾扎站.35kV/#1主变	2000	574.4	28	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2234	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.康勒站.35kV/1#主变	2000	624.7	26	0	2000	不受限	2000	甘孜地调	null
2235	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调.陈家站.35kV/#1主变	10000	7941.1	79	0	2059	不受限	2000	达州地调	null

2236	水宁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.水宁站.35kV/1#变压器	10000	7950.5	80	0	2050	不受限	2000	巴中地调	null
2237	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.观音井站.35kV/1#变压器	10000	7907.2	79	0	2093	不受限	2000	巴中地调	null
2238	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/2#主变	3150	1054	33	0	2096	不受限	2000	阿坝地调	null
2239	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#1主变	6300	2741.8	55	198	2060	不受限	2000	遂宁地调	null
2240	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#2主变	8000	2340.9	29	3650	2009	不受限	2000	攀枝花地调	null
2241	辖曼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.辖曼站.35kV/1#主变	3150	1072.1	34	0	2078	不受限	2000	阿坝地调	null
2242	符溪站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/1#变压器	10000	7995	80	null	2005	不受限	2000	乐山地调	null
2243	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/1#变压器	6300	3617.6	57	0	2082	不受限	2000	天府地调	null
2244	慧觉站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.慧觉站.35kV/1#变压器	6300	4224.5	67	0	2076	不受限	2000	德阳地调	null
2245	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/2#变压器	8000	5988.4	75	0	2012	不受限	2000	德阳地调	null
2246	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/1#变压器	150000	126317.59	84	25000	-1318	不受限	2000	德阳地调	null
2247	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#1主变	8000	5960	75	0	2040	不受限	2000	成都地调	null
2248	唐公	崇州电力调度控制中心	成都地调.唐公.35kV/#1主变	5000	2928	59	0	2072	不受限	2000	成都地调	null
2249	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#1主变	10000	7271	73	630	2099	不受限	2000	凉山地调	null
2250	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#2主变	10000	7913.5	79	0	2087	不受限	2000	成都地调	null
2251	35kV双汇站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV双汇站.35kV/#1主变	6300	3543.4	51	0	2057	不受限	2000	广元地调	null
2252	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#2主变	6300	4202	67	0	2098	不受限	2000	广元地调	null
2253	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调.周坡站.35kV/1#变压器	10000	8040	80	0	1960	不受限	1900	乐山地调	null
2254	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/2#变压器	6300	4342.8	69	null	1957	不受限	1900	绵阳地调	null
2255	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.黄丹站.35kV/1#变压器	10000	4323.9	69	0	1976	不受限	1900	乐山地调	null
2256	谷堆站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.谷堆站.35kV/#2主变	3150	1165	37	0	1985	不受限	1900	凉山地调	null

2257	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/1#变压器	8000	6006.7	75	0	1993	不受限	1900	德阳地调	null
2258	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#2主变	6300	3081.4	49	0	1959	不受限	1900	广元地调	null
2259	35kV迎水站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV迎水站.35kV/#1主变	10000	6031.2	60	0	1969	不受限	1900	广元地调	null
2260	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#1主变	6300	4336.5	69	null	1964	不受限	1900	null	null
2261	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#1主变	10000	8047.2	80	0	1900	不受限	1900	广元地调	null
2262	银厂站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.银厂站.35kV/#1主变	4000	100	3	2000	1900	不受限	1900	凉山地调	null
2263	乌依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.乌依站.35kV/1#主变	3150	1222.9	39	0	1927	不受限	1900	凉山地调	null
2264	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#1主变	40000	38045.2	95	NULL	1955	不受限	1900	达州地调	null
2265	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#2主变	10000	8001.7	80	0	1998	不受限	1900	泸州地调	null
2266	嘉谿硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉谿硅业站.35kV/1#主变	6300	4354.1	69	0	1946	不受限	1900	阿坝地调	null
2267	双溜索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双溜索站.35kV/1#主变	3150	1154.4	37	0	1996	不受限	1900	阿坝地调	null
2268	甲店站	木里藏族自治县电力调度控制中心	甲店站.35kV/#1主变	3000	1062	35	0	1938	不受限	1900	凉山地调	null
2269	石佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石佛站.35kV/1#主变	6300	4313.4	68	0	1987	不受限	1900	资阳地调	null
2270	回澜站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回澜站.35kV/#1主变	10000	8087.5	81	0	1913	不受限	1900	自贡地调	null
2271	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#2主变	50000	44138.8	88	3900	1961	不受限	1900	南充地调	null
2272	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#2主变	10000	8010.8	80	0	1989	不受限	1900	南充地调	null
2273	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#1主变	3150	1200	38	0	1950	不受限	1900	甘孜地调	null
2274	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺水河站.35kV/1#变压器	4000	2086	52	0	1914	不受限	1900	巴中地调	null
2275	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/2#变压器	10000	8056.1	81	0	1944	不受限	1900	巴中地调	null

2276	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/2#主变	3150	1238	39	0	1912	不受限	1900	阿坝地调	null
2277	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#2主变	12500	9822.4	79	688	1990	不受限	1900	遂宁地调	null
2278	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#2主变	6300	4290.9	68	50	1959	不受限	1900	遂宁地调	null
2279	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#1主变	6300	4329.6	69	0	1970	不受限	1900	达州地调	null
2280	吉安站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站(高坪).35kV/#2主变	8000	6031.4	75	0	1969	不受限	1900	南充地调	null
2281	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调.永东站.35kV/#1主变	10000	7835.8	78	310	1854	不受限	1840	内江地调	null
2282	墨林站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.墨林站.35kV/#1主变	6300	4426.8	70	0	1873	不受限	1800	自贡地调	null
2283	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#1主变	10000	8135.4	81	0	1865	不受限	1800	南充地调	null
2284	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#1主变	8000	6132	77	0	1868	不受限	1800	达州地调	null
2285	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#1主变	10000	8148.9	40	630	1851.1	不受限	1800	内江地调	null
2286	金凤站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.金凤站.35kV/1#主变	6300	4475.5	71	0	1825	不受限	1800	眉山地调	null
2287	青岗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.青岗站.35kV/1#主变	10000	8143	81	0	1857	不受限	1800	眉山地调	null
2288	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#1主变	5000	3124	62	0	1876	不受限	1800	自贡地调	null
2289	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#1主变	5000	3171.9	63	0	1828	不受限	1800	南充地调	null
2290	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#1主变	10000	8111.1	81	0	1889	不受限	1800	南充地调	null
2291	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/#1主变	3150	1345.3	43	0	1805	不受限	1800	甘孜地调	null
2292	江淩站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.江淩站.35kV/1#主变	6300	4454.4	71	0	1846	不受限	1800	眉山地调	null
2293	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#1主变	6300	4439.4	70	0	1861	不受限	1800	攀枝花地调	null
2294	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/2#变压器	4000	2199.2	55	0	1801	不受限	1800	巴中地调	null
2295	二郎	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.二郎.35kV/#1主变	16000	14118.3	88	0	1882	不受限	1800	泸州地调	null

2296	吉安站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站(高坪).35kV/#1主变	6300	4454.3	71	0	1846	不受限	1800	南充地调	null
2297	安平站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站(高坪).35kV/#2主变	6300	4256	68	200	1844	不受限	1800	南充地调	null
2298	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#1主变	40000	38196.8	95	0	1803	不受限	1800	泸州地调	null
2299	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/2#变压器	10000	8134.4	81	0	1866	不受限	1800	绵阳地调	null
2300	文安	天府电力调度控制中心	天府地调.文安.35kV/1#变压器	6300	4450.7	71	0	1849	不受限	1800	天府地调	null
2301	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.天龙站.35kV/#1主变	5000	3186.3	64	0	1814	不受限	1800	广安地调	null
2302	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/1#变压器	10000	7879.2	79	300	1821	不受限	1800	德阳地调	null
2303	石牛	都江堰电力调度控制中心	成都地调.石牛.35kV/#1主变	5000	3112	62	0	1888	不受限	1800	成都地调	null
2304	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/1#变压器	10000	8128.9	81	0	1871	不受限	1800	德阳地调	null
2305	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#1主变	10000	6109.4	61	0	1891	不受限	1800	广元地调	null
2306	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#2主变	10000	6123.6	61	0	1876	不受限	1800	广元地调	null
2307	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#2主变	10000	8109	81	null	1891	不受限	1800	凉山地调	null
2308	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	8196	82	null	1804	不受限	1800	凉山地调	null
2309	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#2主变	3150	1323	42	0	1827	不受限	1800	凉山地调	null
2310	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#2主变	12500	10688	86	0	1812	不受限	1800	广安地调	null
2311	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调.杨家河站.110kV/1#变压器	40000	38290.8	96	0	1709	不受限	1700	乐山地调	null
2312	35kV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV龙潭站.35kV/1#主变	7000	5083.8	73	160	1756	不受限	1700	广元地调	null
2313	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/1#变压器	10000	8153.6	82	80	1766	不受限	1700	绵阳地调	null
2314	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/1#变压器	8000	6200.8	78	0	1799	不受限	1700	德阳地调	null
2315	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/1#变压器	6300	4567.9	73	0	1732	不受限	1700	绵阳地调	null
2316	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#1主变	6300	3956.4	63	600	1744	不受限	1700	泸州地调	null

2317	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#1主变	6300	3247.6	52	0	1792	不受限	1700	广元地调	null
2318	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#1主变	10000	8298.6	83	0	1701	不受限	1700	成都地调	null
2319	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#1主变	3150	1365	43	0	1785	不受限	1700	凉山地调	null
2320	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#2主变	3150	1386	44	0	1764	不受限	1700	凉山地调	null
2321	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#1主变	7000	4554.5	65	0	1746	不受限	1700	广元地调	null
2322	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/1#变压器	4000	2202.3	55	0	1798	不受限	1700	宜宾地调	null
2323	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/2#主变	10000	7261.2	73	0	1739	不受限	1700	广元地调	null
2324	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#2主变	8000	5466.5	68	750	1784	不受限	1700	攀枝花地调	null
2325	岷江锰站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江锰站.35kV/1#主变	16000	14282.4	89	0	1718	不受限	1700	阿坝地调	null
2326	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#2主变	5000	3211	64	0	1789	不受限	1700	内江地调	null
2327	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.宝兴站.35kV/#1主变	6300	4510.8	72	0	1789	不受限	1700	雅安地调	null
2328	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.柳滩站(蓬安).35kV/#1主变	8000	6296	79	0	1704	不受限	1700	南充地调	null
2329	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#2主变	10000	8227.8	82	0	1772	不受限	1700	雅安地调	null
2330	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700	攀枝花地调	null
2331	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	8247.4	82	0	1753	不受限	1700	巴中地调	null
2332	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/2#变压器	5000	3232.6	65	0	1767	不受限	1700	巴中地调	null
2333	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/2#变压器	6300	4576	73	0	1724	不受限	1700	巴中地调	null
2334	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#2主变	10000	8215.2	82	0	1785	不受限	1700	达州地调	null
2335	吾依站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾依站.35kV/1#主变	3150	1535.4	49	0	1615	不受限	1600	阿坝地调	null
2336	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#1主变	6300	4634	74	0	1666	不受限	1600	南充地调	null
2337	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.包座站.35kV/1#主变	2000	326.4	16	0	1674	不受限	1600	阿坝地调	null

2338	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#2主变	6300	4624	73	0	1676	不受限	1600	达州地调	null
2339	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#1主变	4000	2275.6	57	100	1624	不受限	1600	南充地调	null
2340	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#1主变	10000	8016.9	80	300	1683	不受限	1600	南充地调	null
2341	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.烟袋站.35kV/1#主变	2000	400	20	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2342	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	157.6	26	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2343	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.纳塔站.35kV/#1主变	6300	4657.2	74	0	1643	不受限	1600	甘孜地调	null
2344	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/1#变压器	6300	4654.2	74	0	1646	不受限	1600	巴中地调	null
2345	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宜牛站.35kV/#1主变	1600	167.4	18	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2346	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/1#主变	1600	347.4	20	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2347	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温波站.35kV/#1主变	1600	374.4	21	0	1600	不受限	1600	甘孜地调	null
2348	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/1#主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600	阿坝地调	null
2349	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/1#主变	3150	1492.7	47	0	1657	不受限	1600	阿坝地调	null
2350	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调.千佛站.35kV/1#变压器	6300	4605.3	73	0	1695	不受限	1600	乐山地调	null
2351	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.雁门站.35kV/1#变压器	4000	2387	60	0	1613	不受限	1600	绵阳地调	null
2352	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/2#变压器	10000	8400	84	0	1600	不受限	1600	天府地调	null
2353	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/2#变压器	6300	4626.2	73	0	1674	不受限	1600	德阳地调	null
2354	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东新街站.35kV/#1主变	6300	4692.1	74	0	1608	不受限	1600	凉山地调	null
2355	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/2#变压器	12500	10825.2	87	0	1675	不受限	1600	宜宾地调	null

2356	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/1#变压器	6300	4615.1	73	0	1685	不受限	1600	乐山地调	null
2357	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#2主变	10000	8337	83	0	1663	不受限	1600	广安地调	null
2358	红阳站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.红阳站.35kV/1#变压器	10000	8395.8	84	0	1604	不受限	1600	乐山地调	null
2359	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.玉河站.35kV/2#变压器	4000	2354.4	59	0	1646	不受限	1600	绵阳地调	null
2360	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/1#变压器	10000	8480	85	0	1520	不受限	1500	天府地调	null
2361	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调.集益站.35kV/1#变压器	10000	8418.2	84	0	1581	不受限	1500	乐山地调	null
2362	王村站	井研电力调度控制中心	井研县调.王村站.35kV/1#变压器	10000	8468.7	85	0	1531	不受限	1500	乐山地调	null
2363	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#2主变	6300	4738	75	0	1562	不受限	1500	广安地调	null
2364	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/1#变压器	6300	4713.2	75	0	1587	不受限	1500	绵阳地调	null
2365	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#2主变	6300	4114.6	65	600	1585	不受限	1500	泸州地调	null
2366	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/2#变压器	8000	6165.6	77	240	1594	不受限	1500	德阳地调	null
2367	分水	叙永电力调度控制中心	泸州地调.分水.35kV/#1主变	10000	8461.6	85	0	1538	不受限	1500	泸州地调	null
2368	古二站	越西电力调度控制中心	越西县调.古二站.35kV/#1主变	3150	1617.6	51	0	1532	不受限	1500	凉山地调	null
2369	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#2主变	10000	8495.2	85	null	1505	不受限	1500	遂宁地调	null
2370	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/1#变压器	12500	10989.5	88	0	1511	不受限	1500	绵阳地调	null
2371	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#2主变	3150	1585.5	50	0	1565	不受限	1500	凉山地调	null
2372	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.富驿站.35kV/1#变压器	10000	8472.7	85	0	1527	不受限	1500	绵阳地调	null
2373	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	8413.5	84	0	1587	不受限	1500	广安地调	null
2374	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#1主变	10000	8475.6	85	0	1524	不受限	1500	广安地调	null
2375	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#2主变	6300	4493.3	71	280	1527	不受限	1500	凉山地调	null
2376	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#2主变	10000	8495.2	85	0	1505	不受限	1500	达州地调	null

2377	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.毛坝站.35kV/#1主变	10000	8505	85	0	1500	不受限	1500	达州地调	null
2378	烟岗站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.烟岗站.35kV/#1主变	3150	1599.5	51	0	1551	不受限	1500	凉山地调	null
2379	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#1主变	10000	8487.9	85	NULL	1512	不受限	1500	达州地调	null
2380	满井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.满井站.35kV/2#主变	10000	8421.4	84	0	1579	不受限	1500	眉山地调	null
2381	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#2主变	6300	4704	75	0	1596	不受限	1500	攀枝花地调	null
2382	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#1主变	6300	4657	74	125	1518	不受限	1500	雅安地调	null
2383	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#1主变	10000	8426.6	84	0	1573	不受限	1500	自贡地调	null
2384	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#2主变	5000	3478.5	70	0	1522	不受限	1500	南充地调	null
2385	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#1主变	12500	10991.4	88	0	1509	不受限	1500	攀枝花地调	null
2386	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调.赶场站.35kV/1#变压器	5000	3441.2	69	0	1559	不受限	1500	巴中地调	null
2387	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#2主变	5000	3453.8	69	0	1546	不受限	1500	达州地调	null
2388	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/2#变压器	5000	3495.3	70	0	1505	不受限	1500	巴中地调	null
2389	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/2#变压器	5000	3402	68	0	1598	不受限	1500	巴中地调	null
2390	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#1主变	6300	4732	75	0	1568	不受限	1500	达州地调	null
2391	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/2#主变	6300	4725	75	0	1575	不受限	1500	阿坝地调	null
2392	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#2主变	6300	4706.8	75	0	1593	不受限	1500	自贡地调	null
2393	查尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查尔玛站.35kV/2#主变	3150	1712.5	54	0	1438	不受限	1400	阿坝地调	null
2394	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.石滩站(阆中).35kV/#1主变	4000	2550.8	64	0	1449	不受限	1400	南充地调	null
2395	朶多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朶多站.35kV/1#主变	3150	1733.2	55	0	1417	不受限	1400	阿坝地调	null
2396	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/2#主变	6300	4859	77	0	1441	不受限	1400	阿坝地调	null

2397	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关1#主变	3150	1742.3	55	0	1408	不受限	1400	阿坝地调	null
2398	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/2#主变	8000	6545.2	82	0	1455	不受限	1400	阿坝地调	null
2399	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调.高梁站.35kV/#1主变	6300	4390.2	70	450	1460	不受限	1400	内江地调	null
2400	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/1#主变	10000	8538.6	85	0	1461	不受限	1400	内江地调	null
2401	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/1#主变	3150	1652.4	52	0	1498	不受限	1400	阿坝地调	null
2402	隆昌站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.隆昌站.35kV/#1主变	8000	3280.1	41	3280	1440	不受限	1400	内江地调	null
2403	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调.井湾站.35kV/#1主变	6300	4750	75	NULL	1500	不受限	1400	null	null
2404	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/#1主变	3150	1720	55	0	1430	不受限	1400	雅安地调	null
2405	满井站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.满井站.35kV/1#主变	8000	6504.8	81	0	1495	不受限	1400	眉山地调	null
2406	童家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.童家站.35kV/1#主变	10000	8577.8	86	0	1422	不受限	1400	资阳地调	null
2407	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#1主变	2500	1091.4	44	0	1409	不受限	1400	攀枝花地调	null
2408	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/2#主变	6300	4829.6	77	0	1470	不受限	1400	阿坝地调	null
2409	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#2主变	10000	7821.4	78	765	1414	不受限	1400	内江地调	null
2410	荥河站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.荥河站.35kV/#1主变	4000	2312.3	58	200	1488	不受限	1400	雅安地调	null
2411	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.罗家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	8533.9	85	0	1466	不受限	1400	南充地调	null
2412	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#1主变	6300	4848.4	77	0	1452	不受限	1400	达州地调	null
2413	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#1主变	5000	3590.6	72	0	1409	不受限	1400	甘孜地调	null
2414	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/1#主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400	甘孜地调	null
2415	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#2主变	4000	2591.7	65	0	1408	不受限	1400	南充地调	null
2416	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/1#变压器	6300	4888.8	78	0	1411	不受限	1400	巴中地调	null

2417	金凤站(高坪)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站(高坪).35kV/#2主变	6300	4804.1	76	0	1496	不受限	1400	南充地调	null
2418	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/1#主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400	阿坝地调	null
2419	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#2主变	40000	38513.5	96	0	1487	不受限	1400	泸州地调	null
2420	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/2#变压器	10000	8578.1	86	0	1422	不受限	1400	乐山地调	null
2421	汶水站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.汶水站.35kV/#1主变	6300	4820.6	77	0	1479	不受限	1400	凉山地调	null
2422	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.仙临站.35kV/1#变压器	6300	4898.4	78	0	1402	不受限	1400	宜宾地调	null
2423	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#1主变	6300	4849.6	77	0	1450	不受限	1400	广安地调	null
2424	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/1#变压器	12500	11037.6	88	0	1462	不受限	1400	德阳地调	null
2425	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/3#主变	10000	8526	85	0	1474	不受限	1400	凉山地调	null
2426	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#1主变	4000	2520	63	0	1480	不受限	1400	凉山地调	null
2427	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#2主变	10000	7594.7	76	1000	1405	不受限	1400	成都地调	null
2428	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#2主变	4000	2592.9	65	0	1407	不受限	1400	凉山地调	null
2429	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/2#变压器	6300	4869.6	77	0	1430	不受限	1400	乐山地调	null
2430	35kV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV金溪站.35kV/#1主变	10000	6524.6	65	0	1475	不受限	1400	广元地调	null
2431	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#1主变	10000	8578.1	86	0	1422	不受限	1400	广安地调	null
2432	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#1主变	8000	6356.2	79	250.78	1393	不受限	1390	南充地调	null
2433	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.忠兴站.35kV/2#变压器	10000	8665.5	87	0	1335	不受限	1300	绵阳地调	null
2434	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/1#变压器	10000	8652.7	87	0	1347	不受限	1300	乐山地调	null
2435	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/1号主变	8000	6447	81	250	1303	不受限	1300	成都地调	null
2436	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.绵竹清平站.35kV/1#变压器	5000	3667.5	73	0	1333	不受限	1300	德阳地调	null
2437	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#2主变	6300	4947.6	79	0	1352	不受限	1300	成都地调	null

2438	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#1主变	6300	4997.3	79	0	1303	不受限	1300	凉山地调	null
2439	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#2主变	10000	7701.5	77	0	1300	不受限	1300	广元地调	null
2440	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#2主变	8000	6665.5	83	0	1335	不受限	1300	null	null
2441	35kV张华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV张华站.35kV/#1主变	6300	4204.2	60	0	1396	不受限	1300	广元地调	null
2442	两河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.两河口站.35kV/1#变压器	6300	4944.8	78	0	1355	不受限	1300	乐山地调	null
2443	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#1主变	6300	4901.4	78	0	1399	不受限	1300	自贡地调	null
2444	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#1主变	4000	2616	65	0	1384	不受限	1300	南充地调	null
2445	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	8676.2	87	0	1324	不受限	1300	南充地调	null
2446	沙石多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙石多站.35kV/1#主变	3150	1807	57	0	1343	不受限	1300	阿坝地调	null
2447	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/2#主变	5000	3653.3	73	0	1347	不受限	1300	阿坝地调	null
2448	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/2#主变	3150	1758.7	56	0	1391	不受限	1300	阿坝地调	null
2449	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#2临时主变	6300	5000	40	630	1300	不受限	1300	null	null
2450	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#2主变	10000	8656.8	87	NULL	1343	不受限	1300	达州地调	null
2451	石湍站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石湍站.35kV/1#主变	6300	4965.2	79	0	1335	不受限	1300	资阳地调	null
2452	怀德站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.怀德站.35kV/#1主变	10000	8672.3	87	0	1328	不受限	1300	自贡地调	null
2453	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#1主变	5000	3676	74	0	1324	不受限	1300	南充地调	null
2454	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#2主变	10000	8624.1	86	0	1376	不受限	1300	南充地调	null
2455	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#1主变	3150	1783.1	57	0	1367	不受限	1300	南充地调	null
2456	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#1主变	10000	8687.5	87	0	1313	不受限	1300	自贡地调	null
2457	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#2主变	4000	2683	67	0	1317	不受限	1300	攀枝花地调	null

2458	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#1主变	4000	2693	67	0	1307	不受限	1300	攀枝花地调	null
2459	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#1主变	6300	4914.4	78	0	1386	不受限	1300	自贡地调	null
2460	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/1#变压器	10000	8652	87	0	1348	不受限	1300	巴中地调	null
2461	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/1#主变	1600	222.3	14	0	1378	不受限	1300	甘孜地调	null
2462	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/1#变压器	6300	4991	79	0	1309	不受限	1300	巴中地调	null
2463	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#1主变	10000	6758.4	68	1915	1327	不受限	1300	南充地调	null
2464	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#1主变	10000	8657.6	87	0	1342	不受限	1300	达州地调	null
2465	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/1#主变	3150	1773.7	56	0	1376	不受限	1300	阿坝地调	null
2466	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#2主变	10000	8098.5	81	630.84	1271	不受限	1270	南充地调	null
2467	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#1主变	12500	10237.9	82	980	1282.1	不受限	1250	内江地调	null
2468	撒瓦脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.撒瓦脚站.35kV/1#主变	3150	1900.3	60	0	1250	不受限	1200	阿坝地调	null
2469	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/1#主变	1250	0.9	0	0	1249	不受限	1200	阿坝地调	null
2470	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#2主变	6300	5086.4	81	0	1214	不受限	1200	泸州地调	null
2471	荷叶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荷叶站.35kV/#2主变	1600	322	20	0	1278	不受限	1200	阿坝地调	null
2472	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#2主变	6300	4177.2	66	917	1206	不受限	1200	内江地调	null
2473	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#2主变	8000	5360	67	1370	1270	不受限	1200	内江地调	null
2474	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#2主变	10000	8725.2	87	0	1275	不受限	1200	自贡地调	null
2475	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#2主变	10000	8745.6	87	0	1254	不受限	1200	内江地调	null
2476	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200	阿坝地调	null
2477	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#1主变	10000	8715.4	87	0	1285	不受限	1200	攀枝花地调	null

2478	棕树坪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.棕树坪站.35kV/#2主变	5000	3702.4	74	0	1298	不受限	1200	雅安地调	null
2479	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知尔站.35kV/1#主变	3150	1879	60	0	1271	不受限	1200	阿坝地调	null
2480	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/2#主变	3150	1884.4	60	0	1266	不受限	1200	甘孜地调	null
2481	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#1主变	1250	126.5	14	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2482	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#2主变	1250	124.6	11	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2483	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苏洼龙站.35kV/1#主变	2000	792.1	40	0	1208	不受限	1200	甘孜地调	null
2484	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/1#变压器	10000	8787.8	88	0	1212	不受限	1200	巴中地调	null
2485	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/#1主变	1250	135.6	23	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2486	沙德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙德站.35kV/1#主变	1250	374.4	24	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2487	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200	甘孜地调	null
2488	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#2主变	4000	2726.5	68	0	1274	不受限	1200	达州地调	null
2489	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/2#变压器	10000	8740.2	87	0	1260	不受限	1200	巴中地调	null
2490	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#2主变	1250	125.1	18	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2491	旦都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.旦都站.35kV/1#主变	1250	241.3	13	0	1250	不受限	1200	甘孜地调	null
2492	二茶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.二茶站.35kV/1#主变	1600	394.8	25	0	1205	不受限	1200	阿坝地调	null
2493	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/1#主变	3150	1944.2	62	0	1206	不受限	1200	阿坝地调	null
2494	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关2#主变	3150	1932.7	61	0	1217	不受限	1200	阿坝地调	null

2495	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/1#变压器	6300	5073.8	81	0	1226	不受限	1200	乐山地调	null
2496	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.永福站.35kV/1#变压器	4000	2781.6	70	0	1218	不受限	1200	乐山地调	null
2497	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/1#变压器	10000	8729.5	87	0	1271	不受限	1200	宜宾地调	null
2498	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#2主变	4000	2712	68	0	1288	不受限	1200	遂宁地调	null
2499	隐峰站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.隐峰站.35kV/2#变压器	10000	8568	86	225	1207	不受限	1200	德阳地调	null
2500	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/2#变压器	6300	5002.2	79	0	1298	不受限	1200	绵阳地调	null
2501	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#2主变	10000	6720.3	67	0	1280	不受限	1200	广元地调	null
2502	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#1主变	10000	6748.7	67	0	1251	不受限	1200	广元地调	null
2503	红莫站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.红莫站.35kV/1#主变	6300	5066.8	80	null	1233	不受限	1200	凉山地调	null
2504	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200	凉山地调	null
2505	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#1主变	12500	11107.6	89	125	1267	不受限	1200	成都地调	null
2506	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#1主变	10000	8784.1	80	0	1200	不受限	1200	广元地调	null
2507	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#1主变	5000	3761.5	75	0	1239	不受限	1200	凉山地调	null
2508	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.和平站.35kV/2#变压器	8000	6731.1	84	0	1269	不受限	1200	乐山地调	null
2509	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.和平站.35kV/1#变压器	8000	6792.7	85	0	1207	不受限	1200	乐山地调	null
2510	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#2主变	6300	5019	80	0	1281	不受限	1200	广安地调	null
2511	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/2#变压器	10000	8834	88	0	1166	不受限	1100	天府地调	null
2512	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/2#变压器	6300	5143.4	82	0	1157	不受限	1100	宜宾地调	null
2513	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#1主变	4000	2827	71	0	1173	不受限	1100	广元地调	null
2514	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天桥.35kV/#1主变	6300	5007	79	160	1133	不受限	1100	遂宁地调	null
2515	夹关	邛崃电力调度控制中心	成都地调.夹关.35kV/#1主变	10000	8886.2	89	0	1114	不受限	1100	成都地调	null

2516	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#1主变	5000	3879.3	78	0	1121	不受限	1100	广安地调	null
2517	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#1主变	8000	6866.7	86	0	1133	不受限	1100	凉山地调	null
2518	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#1主变	2500	1385.8	55	0	1114	不受限	1100	凉山地调	null
2519	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#2主变	10000	8862	89	0	1138	不受限	1100	成都地调	null
2520	田坝站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.田坝站.35kV/#1主变	10000	8808.3	88	0	1192	不受限	1100	凉山地调	null
2521	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.牛华站.35kV/1#变压器	8000	6887.6	86	0	1112	不受限	1100	乐山地调	null
2522	蒙岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒙岩站.35kV/1#主变	2000	849.6	42	0	1150	不受限	1100	阿坝地调	null
2523	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙尔宗站.35kV/1#主变	3150	2021.6	64	0	1128	不受限	1100	阿坝地调	null
2524	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	3822.1	76	0	1178	不受限	1100	南充地调	null
2525	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#2主变	10000	8829.2	88	0	1171	不受限	1100	null	null
2526	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/1#主变	3150	1966.4	62	0	1184	不受限	1100	阿坝地调	null
2527	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#1主变	6300	5123.3	71	0	1177	不受限	1100	自贡地调	null
2528	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#1主变	10000	8883	89	0	1117	不受限	1100	自贡地调	null
2529	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/1#主变	2500	1354.5	54	0	1146	不受限	1100	阿坝地调	null
2530	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/2#主变	3150	1954.5	62	0	1196	不受限	1100	阿坝地调	null
2531	云顶站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.云顶站.35kV/#1主变	10000	7908.3	79	965	1127	不受限	1100	内江地调	null
2532	双丰站	通川电力调度控制中心	达州地调.双丰站.35kV/#1主变	10000	8886	89	NULL	1114	不受限	1100	达州地调	null
2533	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#3主变	8000	6813.2	85	0	1187	不受限	1100	自贡地调	null
2534	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#1主变	10000	8641.3	86	250	1109	不受限	1100	南充地调	null
2535	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调.梨园站.35kV/#1主变	10000	6845.3	68	2000	1155	不受限	1100	内江地调	null
2536	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#1主变	6300	5026.6	80	100	1173	不受限	1100	南充地调	null

2537	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#2主变	6300	5184.6	82	0	1115	不受限	1100	泸州地调	null
2538	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8870	89	0	1130	null	1100	南充地调	null
2539	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/1#变压器	8000	6832	85	0	1168	不受限	1100	巴中地调	null
2540	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/1#变压器	10000	8834	88	0	1166	不受限	1100	巴中地调	null
2541	五宝站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.五宝站.35kV/#1主变	10000	8848.7	88	0	1151	不受限	1100	达州地调	null
2542	桃坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃坪站.35kV/1#主变	2000	849.5	42	0	1151	不受限	1100	阿坝地调	null
2543	顺河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.顺河站.35kV/#1主变	6300	5115.3	81	0	1185	不受限	1100	自贡地调	null
2544	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调.青花站.35kV/#2主变	5000	3812.2	76	0	1188	不受限	1100	达州地调	null
2545	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#1主变	4000	2828	71	0	1172	不受限	1100	达州地调	null
2546	五通庙	泸州电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#1主变	10000	8954.9	90	0	1045	不受限	1000	泸州地调	null
2547	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/1#变压器	180000	179000	99	NULL	1000	不受限	1000	达州地调	null
2548	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#1主变	10000	8795.4	88	130	1075	不受限	1000	内江地调	null
2549	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#1主变	5000	3921	78	0	1079	不受限	1000	达州地调	null
2550	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/1#主变	2000	966.4	84	0	1034	不受限	1000	阿坝地调	null
2551	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#2主变	6300	5241.2	83	0	1059	不受限	1000	自贡地调	null
2552	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/1#主变	2000	962	48	0	1038	不受限	1000	甘孜地调	null
2553	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/1#变压器	6300	5247.5	83	0	1053	不受限	1000	巴中地调	null
2554	贵民站	南江电力调度控制中心	巴中地调.贵民站.35kV/1#变压器	3150	2072	66	0	1078	不受限	1000	巴中地调	null
2555	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/2#变压器	10000	8934.8	89	0	1065	不受限	1000	巴中地调	null
2556	永年站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.永年站.35kV/#1主变	6300	5263.4	83	0	1037	不受限	1000	自贡地调	null

2557	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.河口站.35kV/#2主变	10000	8920.5	89	0	1080	不受限	1000	自贡地调	null
2558	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/2#变压器	6300	5264.3	84	0	1036	不受限	1000	巴中地调	null
2559	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#1主变	50000	48932.2	98	0	1068	不受限	1000	泸州地调	null
2560	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#1主变	6300	5157.6	82	50	1092	不受限	1000	遂宁地调	null
2561	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#1主变	10000	8955.5	90	0	1045	不受限	1000	达州地调	null
2562	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#2主变	10000	8976.3	90	0	1024	不受限	1000	广元地调	null
2563	35kV曾家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV曾家站.35kV/#1主变	6300	5292	84	0	1008	不受限	1000	广元地调	null
2564	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#2主变	10000	8979.6	90	0	1020	不受限	1000	广安地调	null
2565	南城站（邻水）	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站（邻水）.35kV/#2主变	10000	8950.2	90	0	1050	不受限	1000	广安地调	null
2566	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/3#变压器	5000	3998.2	80	0	1002	不受限	1000	德阳地调	null
2567	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#1主变	6300	5259.8	83	0	1040	不受限	1000	遂宁地调	null
2568	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#1主变	5000	3941	79	0	1059	不受限	1000	遂宁地调	null
2569	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#2主变	6300	5214.3	83	0	1086	不受限	1000	泸州地调	null
2570	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/1#变压器	6300	5207.3	83	0	1093	不受限	1000	绵阳地调	null
2571	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#2主变	10000	8939.2	89	0	1061	不受限	1000	成都地调	null
2572	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.重华站.35kV/1#变压器	4000	2991	75	0	1009	不受限	1000	绵阳地调	null
2573	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/2#变压器	10000	8919.5	89	0	1081	不受限	1000	德阳地调	null
2574	会龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.会龙站.35kV/1#变压器	10000	8992.2	90	0	1007.8	不受限	1000	德阳地调	null
2575	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV2号站用变	1000	1	0	null	1000	不受限	1000	null	null
2576	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV3号站用变	1000	1	0	null	1000	不受限	1000	null	null
2577	高场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高场站.35kV/1#变压器	3150	2127.6	68	0	1022	不受限	1000	宜宾地调	null

2578	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#1主变	6300	5259.8	83	0	1040	不受限	1000	广安地调	null
2579	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#1主变	6300	4220	67	1084.82	995	不受限	990	南充地调	null
2580	中岭站	西充电力调度控制中心	南充地调.中岭站.110kV/#2主变	50000	44508.2	89	4520.86	971	不受限	960	南充地调	null
2581	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#1主变	7000	6061.5	87	0	939	不受限	900	广元地调	null
2582	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.富驿站.35kV/2#变压器	6300	5381.5	85	0	919	不受限	900	绵阳地调	null
2583	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#2主变	4000	3036.9	76	0	963	不受限	900	成都地调	null
2584	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/#1主变	7000	5331.9	76	0	968	不受限	900	广元地调	null
2585	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.地洛站.35kV/#1主变	3150	2203.6	70	0	946	不受限	900	凉山地调	null
2586	交际河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.交际河站.35kV/2#主变	4000	3008.6	75	0	991	不受限	900	凉山地调	null
2587	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.河口站.35kV/1#变压器	6300	5382.4	85	0	918	不受限	900	绵阳地调	null
2588	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸川县调.邹家嘴.35kV/35kV#1主变	6300	5393	86	0	907	不受限	900	泸州地调	null
2589	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/2#主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900	阿坝地调	null
2590	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.佳山简易站.35kV/1#主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900	阿坝地调	null
2591	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#2主变	3150	2186.3	69	0	964	不受限	900	南充地调	null
2592	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#1主变	3150	2170.3	69	0	980	不受限	900	南充地调	null
2593	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#2主变	6300	5303.2	84	0	997	不受限	900	南充地调	null
2594	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#1主变	6300	4464.9	71	917	918	不受限	900	内江地调	null
2595	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/1#主变	5000	4032.7	81	0	967	不受限	900	阿坝地调	null
2596	公民站	资中电力调度控制中心	内江地调.公民站.35kV/#1主变	8000	7029.6	88	0	970	不受限	900	内江地调	null
2597	安羌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安羌站.35kV/1#主变	2000	1021.3	51	0	979	不受限	900	阿坝地调	null
2598	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#1主变	6300	5370.6	85	0	929	不受限	900	雅安地调	null

2599	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#2主变	6300	5370.6	85	0	929	不受限	900	雅安地调	null
2600	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/2#主变	8000	7063.7	88	0	936	不受限	900	眉山地调	null
2601	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#1主变	5000	4096.4	82	0	904	不受限	900	雅安地调	null
2602	黑龙滩站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.黑龙滩站.35kV/1#主变	5000	4002.7	80	0	997	不受限	900	眉山地调	null
2603	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#1主变	12500	8151.7	65	3430	918	不受限	900	凉山地调	null
2604	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/1#主变	5000	4002.9	80	0	997	不受限	900	甘孜地调	null
2605	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/1#变压器	180000	179024	99	NULL	976	不受限	900	达州地调	null
2606	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/2#变压器	6300	5389.6	86	0	910	不受限	900	巴中地调	null
2607	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#1主变	6300	4643.5	74	755	902	不受限	900	遂宁地调	null
2608	观文	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.观文.35kV/#1主变	16000	15075	94	0	925	不受限	900	泸州地调	null
2609	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/2#主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900	阿坝地调	null
2610	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/2#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800	阿坝地调	null
2611	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/2#主变	1600	794.9	50	0	805	不受限	800	阿坝地调	null
2612	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/#1主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800	阿坝地调	null
2613	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/2#主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800	阿坝地调	null
2614	罗格多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.罗格多站.35kV/1#主变	3150	2320	74	0	830	不受限	800	阿坝地调	null
2615	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/1#主变	2000	1193.5	60	0	807	不受限	800	阿坝地调	null
2616	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/2#主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800	阿坝地调	null
2617	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/#2主变	3150	2340	74	0	810	不受限	800	雅安地调	null
2618	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#2主变	5000	4121.6	82	0	878	不受限	800	雅安地调	null
2619	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#1主变	6300	5488	87	0	812	不受限	800	攀枝花地调	null

2620	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#1主变	6300	5401.7	86	0	898	不受限	800	自贡地调	null
2621	八步站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.八步站.35kV/#1主变	5000	4116.7	82	0	883	不受限	800	雅安地调	null
2622	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/2#主变	6300	5415	86	0	885	不受限	800	资阳地调	null
2623	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#2主变	3150	2305.8	73	0	844	不受限	800	达州地调	null
2624	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.老林站(营山).35kV/#2主变	3150	2303.3	73	0	847	不受限	800	南充地调	null
2625	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#2主变	6300	5478	87	0	822	不受限	800	南充地调	null
2626	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#1主变	3150	2301.6	73	0	848	不受限	800	南充地调	null
2627	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#1主变	6300	5479.3	87	0	821	不受限	800	自贡地调	null
2628	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.镇龙站.35kV/1#变压器	10000	9132.6	91	0	867	不受限	800	巴中地调	null
2629	桃园站	南江电力调度控制中心	巴中地调.桃园站.35kV/1#变压器	6300	5463.2	87	0	837	不受限	800	巴中地调	null
2630	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/1#变压器	10000	9161.6	92	0	838	不受限	800	巴中地调	null
2631	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.朱倭站.35kV/1#主变	1250	450	36	0	800	不受限	800	甘孜地调	null
2632	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/1#变压器	6300	5463	87	0	837	不受限	800	巴中地调	null
2633	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#2主变	10000	9174.7	92	0	825	不受限	800	泸州地调	null
2634	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/1#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800	阿坝地调	null
2635	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/2#变压器	6300	5481	87	0	819	不受限	800	宜宾地调	null
2636	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#2主变	6300	4722.9	75	715	862	不受限	800	遂宁地调	null
2637	桑园	邛崃电力调度控制中心	成都地调.桑园.35kV/#1主变	8000	7164	90	0	836	不受限	800	成都地调	null
2638	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/#1主变	7000	5451.8	78	0	848	不受限	800	广元地调	null
2639	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.忠兴站.35kV/1#变压器	8000	7196.4	90	0	804	不受限	800	绵阳地调	null

2640	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.(雷波县调)城郊站.35kV/#1主变	10000	7174.9	72	2000	825	不受限	800	凉山地调	null
2641	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#2主变	10000	9146.4	90	0	800	不受限	800	广元地调	null
2642	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/2#主变	6300	5499	87	0	801	不受限	800	资阳地调	null
2643	新凡站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.新凡站.35kV/1#变压器	6300	5581.7	89	0	718	不受限	700	乐山地调	null
2644	35kV羊木站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV羊木站.35kV/#1主变	6300	5582.4	89	0	718	不受限	700	广元地调	null
2645	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#2主变	6300	4312.1	68	0	728	不受限	700	广元地调	null
2646	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大村站.35kV/#1主变	3150	2432.7	77	0	717	不受限	700	凉山地调	null
2647	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/1#变压器	6300	5537.5	88	0	763	不受限	700	宜宾地调	null
2648	老木河站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.老木河站.35kV/#3主变	3150	2434.9	77	0	715	不受限	700	凉山地调	null
2649	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#2主变	6300	5524.4	88	0	776	不受限	700	广安地调	null
2650	阿拉伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿拉伯站.35kV/1#主变	3150	2352	75	0	798	不受限	700	阿坝地调	null
2651	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/2#主变	2500	1757	70	0	743	不受限	700	阿坝地调	null
2652	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/1#主变	1600	810.3	51	0	790	不受限	700	阿坝地调	null
2653	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/2#主变	2000	1203.2	60	0	797	不受限	700	阿坝地调	null
2654	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调.新权站.35kV/#1主变	4000	3249.5	81	0	751	不受限	700	内江地调	null
2655	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#1主变	6300	3539.1	56	940	781	不受限	700	内江地调	null
2656	铀矿站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.铀矿站.35kV/1#主变	800	100	12	0	700	不受限	700	阿坝地调	null
2657	许家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.许家站.35kV/1#主变	6300	5550.6	88	0	749	不受限	700	资阳地调	null
2658	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#2主变	5000	4208.1	84	0	792	不受限	700	南充地调	null
2659	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#1主变	5000	4207.3	84	0	793	不受限	700	达州地调	null
2660	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/2#变压器	10000	9265.2	93	0	735	不受限	700	巴中地调	null

2661	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/1#变压器	10000	9242.6	92	0	757	不受限	700	巴中地调	null
2662	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/2#变压器	6300	5544	88	0	756	不受限	700	巴中地调	null
2663	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/1#主变	2500	1708	68	0	792	不受限	700	阿坝地调	null
2664	香楠	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.香楠.35kV/#1主变	10000	9300	93	0	700	不受限	700	泸州地调	null
2665	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#1主变	6300	2441.6	78	0	708	不受限	700	达州地调	null
2666	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/1#主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700	阿坝地调	null
2667	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#2主变	10000	8819.6	88	500	680	不受限	680	南充地调	null
2668	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#2主变	6300	4788	76	887.5	625	不受限	600	凉山地调	null
2669	苏家湾站	资中电力调度控制中心	内江地调.苏家湾站.35kV/#1主变	6300	5665.6	89	0	634.4	不受限	600	内江地调	null
2670	多营站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#1主变	5000	2997.8	60	1400	602	不受限	600	雅安地调	null
2671	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#2主变	10000	9362.9	94	0	637	不受限	600	内江地调	null
2672	虎让站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.虎让站.35kV/#1主变	6300	5697.3	90	0	603	不受限	600	达州地调	null
2673	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.锦屏站(蓬安).35kV/#2主变	6300	5616.2	89	0	684	不受限	600	南充地调	null
2674	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#2主变	5000	3952.5	79	400	648	不受限	600	null	null
2675	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/1#变压器	5000	4398.4	88	0	602	不受限	600	巴中地调	null
2676	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.麻郎措站.35kV/1#主变	1250	570	46	0	680	不受限	600	甘孜地调	null
2677	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/2#变压器	6300	5665.8	90	0	634	不受限	600	巴中地调	null
2678	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#1主变	6300	5583.2	89	100	617	不受限	600	遂宁地调	null
2679	总发站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.总发站.35kV/#1主变	6300	2250	36	3430	620	不受限	600	攀枝花地调	null
2680	汪家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.汪家站.35kV/1#变压器	6300	5638.5	89	0	662	不受限	600	宜宾地调	null

2681	青龙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.青龙站.35kV/青龙站 / 1#变压器	6300	5692.4	90	0	608	不受限	600	宜宾地调	null
2682	阿七站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.阿七站.35kV/#1主变	4000	3166	79	160	674	不受限	600	凉山地调	null
2683	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#1主变	6300	5009.7	80	600	690	不受限	600	遂宁地调	null
2684	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#2主变	20000	15538	78	3851.55	610	不受限	600	南充地调	null
2685	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/1#变压器	6300	5626.4	89	0	674	不受限	600	德阳地调	null
2686	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	4397.3	70	0	643	不受限	600	广元地调	null
2687	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#2主变	5000	4347.6	87	0	652	不受限	600	凉山地调	null
2688	老厂站	会东电力调度控制中心	凉山地调.老厂站.35kV/#2主变	5000	4400.4	88	0	600	不受限	600	凉山地调	null
2689	石麟站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.石麟站.35kV/1#变压器	5000	4364.2	87	0	636	不受限	600	乐山地调	null
2690	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/1#主变	6300	5654	90	0	646	不受限	600	资阳地调	null
2691	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#1主变	5000	4485.3	90	0	515	不受限	500	广安地调	null
2692	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#1主变	4000	3487	87	0	513	不受限	500	凉山地调	null
2693	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#1主变	2000	1446.5	72	0	554	不受限	500	凉山地调	null
2694	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#1主变	5000	4496.1	90	0	504	不受限	500	凉山地调	null
2695	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#1主变	3150	2572.4	82	0	578	不受限	500	凉山地调	null
2696	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#1主变	5000	4473.6	89	0	526	不受限	500	自贡地调	null
2697	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#1主变	6300	4832.8	77	887.5	580	不受限	500	凉山地调	null
2698	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#1主变	6300	4472.6	71	1250	577	不受限	500	凉山地调	null
2699	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#2主变	5000	4401.9	88	50	548	不受限	500	凉山地调	null
2700	童家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.童家站.35kV/2#主变	5000	4453.7	89	0	546	不受限	500	资阳地调	null

2701	界牌站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.界牌站.35kV/#1主变	3150	2146.9	68	500	503	不受限	500	雅安地调	null
2702	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#2主变	5000	4476.8	90	0	523	不受限	500	自贡地调	null
2703	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/1#变压器	6300	5730.2	91	0	570	不受限	500	巴中地调	null
2704	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#2主变	8000	7239.6	90	0	760	不受限	500	达州地调	null
2705	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/1#主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500	阿坝地调	null
2706	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#2主变	5000	4003.1	80	500	496.9	不受限	480	南充地调	null
2707	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#2主变	10000	7502.4	75	0	498	不受限	450	广元地调	null
2708	九零七站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九零七站.35kV/1#主变	1250	755.2	60	0	495	不受限	400	阿坝地调	null
2709	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#2主变	10000	9513.2	95	0	487	不受限	400	自贡地调	null
2710	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#3主变	3150	2700.6	86	0	449	不受限	400	雅安地调	null
2711	大河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大河站.35kV/1#变压器	10000	9549.6	95	0	450	不受限	400	巴中地调	null
2712	呷拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷拉站.35kV/#1主变	3150	2676.7	85	0	473	不受限	400	甘孜地调	null
2713	艳山红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.艳山红站.35kV/1#主变	800	463.2	58	0	337	不受限	300	阿坝地调	null
2714	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#1主变	6300	4024.4	64	1920	356	不受限	300	凉山地调	null
2715	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#3主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300	阿坝地调	null
2716	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#1主变	6300	5999.5	95	0	301	不受限	300	泸州地调	null
2717	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/2#变压器	31500	31140.9	99	0	359	不受限	300	巴中地调	null
2718	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#1主变	40000	31663.2	79	0	337	不受限	300	广元地调	null
2719	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#2主变	10000	4797.3	48	4910	293	不受限	290	南充地调	null
2720	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/2号主变	6300	4750.5	75	0	290	不受限	250	广元地调	null

2721	两河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.两河站.35kV/1#主变	1600	1344	84	0	256	不受限	200	阿坝地调	null
2722	豹子坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.豹子坪站.35kV/#1主变	1600	1339.3	84	0	261	不受限	200	凉山地调	null
2723	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#2主变	50000	49800	100	NULL	200	不受限	200	达州地调	null
2724	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#2主变	5000	4712.3	94	0	288	不受限	200	自贡地调	null
2725	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#2主变	50000	40326	81	9500	174	不受限	170	南充地调	null
2726	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#1主变	6300	4873.7	77	0	166	不受限	150	广元地调	null
2727	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#2主变	10000	9900	99	0	100	不受限	100	广元地调	null
2728	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#4主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100	阿坝地调	null
2729	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#3主变	5000	4812.2	96	0	188	不受限	100	自贡地调	null
2730	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#2主变	6300	6094.2	97	0	206	不受限	100	达州地调	null
2731	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#2主变	8000	6997.1	87	3680	-2677	受限	不可开放	攀枝花地调	null
2732	康多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.康多站.35kV/1#主变	3150	2904.3	92	0	246	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2733	孟屯河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.孟屯河简易站.35kV/1#主变	4000	5967	149	0	-1967	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2734	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/8#主变	6000	9276.2	155	0	-3276	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2735	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#1主变	10000	9235.2	92	0	765	不受限	不可开放	泸州地调	null
2736	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#2主变	15000	14396.3	96	0	604	不受限	不可开放	泸州地调	null
2737	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#1主变	10000	11998.7	120	0	-1999	不受限	不可开放	泸州地调	null
2738	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#2主变	10000	10059	101	0	-59	不受限	不可开放	泸州地调	null
2739	兆雅	泸川电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#1主变	10000	9863.7	99	0	136	不受限	不可开放	泸州地调	null
2740	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/#2主变	10000	10580.1	106	0	-580	不受限	不可开放	泸州地调	null

2741	玉龙湖	泸川电力调度控制中心	泸川县调.玉龙湖.35kV/#1主变	16000	15923.6	100	0	76	不受限	不可开放	泸州地调	null
2742	永利	泸川电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#1主变	50000	49496	99	0	504	不受限	不可开放	泸州地调	null
2743	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/1#变压器	150000	136505.2	91	750	12745	不受限	不可开放	南充地调	null
2744	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/2#变压器	150000	137309	92	500	12191	不受限	不可开放	南充地调	null
2745	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.汇源硅厂站.35kV/1#主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2746	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/1#变压器	180000	167720.7	93	45210	-32931	不受限	不可开放	南充地调	null
2747	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/3#主变	16500	24698.8	150	0	-8199	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2748	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#2主变	50000	48843.9	98	20490	-19334	不受限	不可开放	南充地调	null
2749	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/2#变压器	180000	167857.19	93	50450	-38307	不受限	不可开放	南充地调	null
2750	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#1主变	50000	42172.3	84	20370	-12542	不受限	不可开放	南充地调	null
2751	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/2#变压器	180000	197917.5	110	0	-17917	不受限	不可开放	南充地调	null
2752	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/3#变压器	180000	196823	109	0	-16823	不受限	不可开放	南充地调	null
2753	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#2主变	40000	39476.4	99	3940	-3416	不受限	不可开放	南充地调	null
2754	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#2主变	6300	4423.9	70	2060	-184	不受限	不可开放	南充地调	null
2755	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.河坝简易站.35kV/1#主变	2000	2977.7	149	0	-978	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2756	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#2主变	6300	4036.4	64	4505	-2241	不受限	不可开放	南充地调	null
2757	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#1主变	10000	7582.8	76	3575	-1158	不受限	不可开放	南充地调	null
2758	潞溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.潞溪站.35kV/#2主变	5000	3644.9	73	3505	-2150	不受限	不可开放	南充地调	null
2759	潞溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.潞溪站.35kV/#1主变	8000	5506.3	69	3205	-711	不受限	不可开放	南充地调	null
2760	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#1主变	40000	37305.6	93	6080	-3386	不受限	不可开放	南充地调	null
2761	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#2主变	50000	56376	113	9205	-15581	不受限	不可开放	南充地调	null

2762	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#1主变	50000	59440	119	11530	-20970	不受限	不可开放	南充地调	null
2763	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#1主变	50000	47220.9	94	7705	-4926	不受限	不可开放	南充地调	null
2764	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#2主变	50000	48400.6	97	30435	-28836	不受限	不可开放	南充地调	null
2765	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#1主变	50000	49025.7	98	30220	-29246	不受限	不可开放	南充地调	null
2766	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下街站.35kV/1#主变	3150	4716.8	150	0	-1567	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2767	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/1#主变	8000	7276.9	91	0	723	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2768	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#2主变	4000	3582.2	90	0	418	不受限	不可开放	南充地调	null
2769	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#2主变	40000	30487.8	76	7850	1662	受限	不可开放	攀枝花地调	null
2770	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#1主变	16000	14434.8	90	0	1565	不受限	不可开放	南充地调	null
2771	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#2主变	8000	7499.8	94	1250	-750	不受限	不可开放	南充地调	null
2772	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/1#主变	10000	9447.2	94	0	553	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2773	义路站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.义路站(仪陇).35kV/1号主变	10000	9419.2	94	0	581	不受限	不可开放	南充地调	null
2774	茸安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茸安站.35kV/1#主变	3150	3169.1	101	0	-19	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2775	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#1主变	40000	36872.5	92	220	2908	不受限	不可开放	南充地调	null
2776	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#2主变	40000	41920	105	0	-1920	不受限	不可开放	南充地调	null
2777	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#2主变	50000	46419.7	93	0	3580	不受限	不可开放	南充地调	null
2778	勒乌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.勒乌站.110kV/1#主变	40000	40603.2	102	0	-603	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2779	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#1主变	50000	47877.4	96	0	2123	不受限	不可开放	南充地调	null
2780	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#2主变	10000	9480.8	95	0	519	不受限	不可开放	南充地调	null
2781	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9560	96	0	440	受限	不可开放	南充地调	null
2782	三河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.三河站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9710.4	97	0	290	不受限	不可开放	南充地调	null

2783	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	9231.6	92	0	768	不受限	不可开放	南充地调	null
2784	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9492	95	0	508	不受限	不可开放	南充地调	null
2785	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#1主变	8000	9541	119	0	-1541	不受限	不可开放	南充地调	null
2786	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/2#主变	16500	24615	149	0	-8115	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2787	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#2主变	10000	10430	104	0	-430	不受限	不可开放	南充地调	null
2788	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/2#主变	12500	18513.6	148	0	-6014	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2789	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/6#主变	30000	44940.9	150	0	-14941	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2790	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/#1主变	10000	10900	109	250	-1150	受限	不可开放	南充地调	null
2791	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/1#主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2792	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/7#主变	6000	5713.1	95	0	287	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2793	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#1主变	12500	11605.7	93	4325	-3431	受限	不可开放	凉山地调	null
2794	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#2主变	8000	6883.8	86	6690	-5574	受限	不可开放	凉山地调	null
2795	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#2主变	6300	4872	77	2050	-622	受限	不可开放	凉山地调	null
2796	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#1主变	6300	5229	83	2445	-1374	受限	不可开放	凉山地调	null
2797	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/4#主变	25500	27640.7	108	0	-2141	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2798	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#2主变	6300	4576.8	73	4382.5	-2659	受限	不可开放	凉山地调	null
2799	满天星简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.满天星简易站.35kV/1#主变	2500	3744.9	150	0	-1245	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2800	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#1主变	4000	3557	89	1750	-1307	受限	不可开放	凉山地调	null
2801	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#2主变	6300	2960.6	47	4050	-711	受限	不可开放	凉山地调	null
2802	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#2主变	10000	10219.6	102	395	-615	受限	不可开放	凉山地调	null

2803	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/2#主变	16500	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2804	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#1主变	12500	8881.9	71	4382.5	-764	受限	不可开放	凉山地调	null
2805	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/2#主变	10000	9253.3	93	0	747	不受限	不可开放	内江地调	null
2806	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/1#主变	10000	9199	92	0	801	不受限	不可开放	内江地调	null
2807	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#1主变	10000	9362.9	94	0	637	不受限	不可开放	达州地调	null
2808	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/1#主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2809	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/2#变压器	150000	158928	106	13684	-22612	不受限	不可开放	内江地调	null
2810	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/1#变压器	150000	112365	75	34500	3135	不受限	不可开放	内江地调	null
2811	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#2主变	50000	46550.8	93	0	3449	不受限	不可开放	内江地调	null
2812	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#1主变	40000	33272.4	83	7024	-296	不受限	不可开放	内江地调	null
2813	安曲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安曲站.110kV/1#主变	6300	5791.5	92	0	509	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2814	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/1#变压器	150000	161755.8	108	9000	-20756	不受限	不可开放	内江地调	null
2815	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#1主变	40000	35030.5	88	1502.5	3467	不受限	不可开放	内江地调	null
2816	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2817	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#2主变	31500	30021.4	95	0	1479	不受限	不可开放	内江地调	null
2818	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#1主变	40000	28182	70	13500	-1682	不受限	不可开放	内江地调	null
2819	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#1主变	10000	10512	105	1096	-1608	不受限	不可开放	内江地调	null
2820	顺河站	内江电力调度控制中心	内江地调.顺河站.35kV/#1主变	10000	9931.4	99	980	-911.4	不受限	不可开放	内江地调	null
2821	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2822	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/2#变压器	150000	159076.7	106	30395	-39472	不受限	不可开放	内江地调	null
2823	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/2#主变	25000	36232.2	145	0	-11232	不受限	不可开放	阿坝地调	null

2824	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#2主变	31500	26076.2	83	4685	739	受限	不可开放	攀枝花地调	null
2825	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#1主变	50000	33542.4	67	16790	-332	不受限	不可开放	内江地调	null
2826	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#1主变	31500	31443.3	100	3210	-3153	不受限	不可开放	内江地调	null
2827	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/2#变压器	150000	161100	107	795	-11895	不受限	不可开放	内江地调	null
2828	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/1#主变	6300	9359	149	0	-3059	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2829	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#1主变	31500	29170.7	93	16540	-14211	不受限	不可开放	内江地调	null
2830	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/2#主变	1600	2379.8	149	0	-780	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2831	杨坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨坡站.35kV/#1主变	6300	6283	100	1630	-1613	不受限	不可开放	内江地调	null
2832	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#2主变	50000	36000	72	12430	1570	不受限	不可开放	内江地调	null
2833	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#2主变	63000	64580.5	103	900	-2480	受限	不可开放	攀枝花地调	null
2834	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#1主变	50000	50636.5	101	5600	-6236	不受限	不可开放	内江地调	null
2835	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#2主变	40000	37843.5	95	3210	-1053	不受限	不可开放	内江地调	null
2836	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#2主变	50000	47417	95	0	2583	不受限	不可开放	自贡地调	null
2837	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#1主变	10000	10620	106	765	-1385	不受限	不可开放	内江地调	null
2838	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#1主变	50000	37646.4	75	8760	3594	不受限	不可开放	内江地调	null
2839	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#2主变	40000	36603.6	92	10640	-7244	不受限	不可开放	内江地调	null
2840	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/1#变压器	120000	118020.6	98	0	1979	不受限	不可开放	内江地调	null
2841	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/2#变压器	150000	144711.9	96	0	5288	不受限	不可开放	内江地调	null
2842	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/1#变压器	120000	124075	103	795	-4870	不受限	不可开放	内江地调	null
2843	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#2主变	40000	40760.5	102	5960	-6720	不受限	不可开放	内江地调	null
2844	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#2主变	50000	49216.4	98	250	534	受限	不可开放	攀枝花地调	null

2845	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#2主变	40000	37344	93	14733	-12077	不受限	不可开放	内江地调	null
2846	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#1主变	40000	37535.2	94	11235	-8770	不受限	不可开放	内江地调	null
2847	侨源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.侨源站.110kV/1#主变	40000	45751.2	114	0	-5751	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2848	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#2主变	40000	34974	87	7024	-1998	不受限	不可开放	内江地调	null
2849	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#1主变	40000	28667.9	72	9840	1492	不受限	不可开放	内江地调	null
2850	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#2主变	10000	7977.8	80	2286	263.8	不受限	不可开放	内江地调	null
2851	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/1#变压器	180000	152084.2	84	13735	14181	不受限	不可开放	内江地调	null
2852	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/2#变压器	180000	178674.39	99	34000	-32674	不受限	不可开放	内江地调	null
2853	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/#1主变	10000	9865.8	99	1205	-1071	不受限	不可开放	内江地调	null
2854	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#1主变	50000	41995.8	84	10640	-2635.8	不受限	不可开放	内江地调	null
2855	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#2主变	10000	8133.1	81	980	887	不受限	不可开放	内江地调	null
2856	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#2主变	10000	9850.8	98	0	149.2	不受限	不可开放	内江地调	null
2857	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#1主变	10000	9930.9	99	0	69	不受限	不可开放	内江地调	null
2858	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#1主变	20000	15578.9	78	8540	-13658.9	不受限	不可开放	内江地调	null
2859	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调.卫林站.35kV/#1主变	10000	9670.7	97	2130	-5931	不受限	不可开放	内江地调	null
2860	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#1主变	8000	2912.6	36	4780	-4542.6	不受限	不可开放	内江地调	null
2861	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.走马岭站.110kV/1#主变	16000	20089.1	126	0	-4089	不受限	不可开放	阿坝地调	null
2862	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#2主变	6300	2923.2	46	2160	-1043	不受限	不可开放	内江地调	null
2863	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#2主变	10000	9072	91	855	-887	不受限	不可开放	内江地调	null
2864	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.金山站.35kV/#1主变	10000	9670.2	97	0	330	不受限	不可开放	自贡地调	null
2865	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#1主变	10000	9240	92	7200	-13840	不受限	不可开放	内江地调	null

2866	布多隧道简 易站	阿坝电力调度控 制中心	阿坝地调.布多隧道简 易站.35kV/1#主变	2000	2994.3	150	0	-994	不受限	不可开放	阿坝地 调	null
2867	黄家站	隆昌电力调度控 制中心	内江地调.黄家站.35kV/#1主变	5000	4955	99	555	-510	不受限	不可开放	内江地 调	null
2868	东区站	隆昌电力调度控 制中心	内江地调.东区站.35kV/#1主变	8000	6782.5	85	8350	-7132	不受限	不可开放	内江地 调	null
2869	黄家站	隆昌电力调度控 制中心	内江地调.黄家站.35kV/#2临时主 变	5000	4955	99	555	-510	不受限	不可开放	内江地 调	null
2870	圣灯站	隆昌电力调度控 制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#1主变	6300	5772.5	92	1950	-1422	不受限	不可开放	内江地 调	null
2871	望龙	泸州电力调度控 制中心	泸州地调.望龙.220kV/1#变压器	180000	173613.4	96	0	6387	不受限	不可开放	泸州地 调	null
2872	童寺站	富顺电力调度控 制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#1主变	10000	9324	93	0	676	不受限	不可开放	自贡地 调	null
2873	桥头站	自贡电力调度控 制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#2主变	6300	6538.4	104	0	-238	不受限	不可开放	自贡地 调	null
2874	隆昌站	隆昌电力调度控 制中心	内江地调.隆昌站.35kV/#2主变	8000	3305.2	41	9150	-4455	不受限	不可开放	内江地 调	null
2875	东区站	隆昌电力调度控 制中心	内江地调.东区站.35kV/#2主变	8000	6755.9	84	8350	-7106	不受限	不可开放	内江地 调	null
2876	圣灯站	隆昌电力调度控 制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#2主变	10000	9430.4	94	2280	-1710	不受限	不可开放	内江地 调	null
2877	界市站	隆昌电力调度控 制中心	内江地调.界市站.35kV/#1主变	10000	10454.5	105	2430	-2884	不受限	不可开放	内江地 调	null
2878	协鑫硅业站	阿坝电力调度控 制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/1# 主变	10000	14881.2	149	0	-4881	不受限	不可开放	阿坝地 调	null
2879	望龙	泸州电力调度控 制中心	泸州地调.望龙.220kV/2#变压器	180000	176910.4	98	0	3090	不受限	不可开放	泸州地 调	null
2880	新纪元站	阿坝电力调度控 制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/2#主 变	25500	25647.2	101	0	-147	不受限	不可开放	阿坝地 调	null
2881	大田站	汉源电力调度控 制中心	汉源县调.大田站.35kV/#1主变	5000	5313.6	106	0	-314	不受限	不可开放	雅安地 调	null
2882	李子坪站	汉源电力调度控 制中心	汉源县调.李子坪站.35kV/#2主变	5000	4755	95	0	245	不受限	不可开放	雅安地 调	null
2883	新房子	泸州电力调度控 制中心	泸州地调.新房子.110kV/#3主变	40000	40113.9	100	11760	-11874	不受限	不可开放	泸州地 调	null
2884	天台站	富顺电力调度控 制中心	自贡地调.天台站.35kV/#2主变	10000	9030	90	0	970	不受限	不可开放	自贡地 调	null
2885	齐家	泸州电力调度控 制中心	泸州地调.齐家.110kV/#2主变	63000	59924.6	95	15100	-12025	不受限	不可开放	泸州地 调	null
2886	冯嘴	泸州电力调度控 制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#2主变	63000	60706.8	96	5050	-2757	不受限	不可开放	泸州地 调	null

2887	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#1主变	10000	9960	100	0	40	不受限	不可开放	自贡地调	null
2888	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#2主变	40000	42089	105	0	-2089	不受限	不可开放	自贡地调	null
2889	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/1#主变	10000	12516.4	125	0	-2516	不受限	不可开放	眉山地调	null
2890	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/2#主变	10000	10000	100	0	0	不受限	不可开放	眉山地调	null
2891	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/2#主变	10000	11572.3	116	0	-1572	不受限	不可开放	眉山地调	null
2892	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#1主变	63000	65010	103	5050	-7060	不受限	不可开放	泸州地调	null
2893	咸安站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.咸安站.35kV/1#主变	8000	8598.4	107	0	-598	不受限	不可开放	眉山地调	null
2894	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/1#主变	8000	7695	96	0	305	不受限	不可开放	眉山地调	null
2895	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/3#变压器	180000	168734.4	94	0	11266	不受限	不可开放	泸州地调	null
2896	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/1#主变	10000	9221.6	92	0	778	不受限	不可开放	眉山地调	null
2897	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.北斗站.35kV/1#主变	10000	10000	100	0	0	不受限	不可开放	眉山地调	null
2898	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#2主变	5000	5078.5	102	0	-78	不受限	不可开放	雅安地调	null
2899	彰加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.彰加站.35kV/1#主变	10000	9006.1	90	0	994	不受限	不可开放	眉山地调	null
2900	禾加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.禾加站.35kV/2#主变	10000	10000	100	0	0	不受限	不可开放	眉山地调	null
2901	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/2#变压器	180000	167722.7	93	0	12277	不受限	不可开放	泸州地调	null
2902	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/2#主变	6300	5552.2	88	5670	-4922	不受限	不可开放	眉山地调	null
2903	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/2#主变	8000	5869.3	73	7200	-5069	不受限	不可开放	眉山地调	null
2904	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/1#主变	6300	5751	91	5670	-5121	不受限	不可开放	眉山地调	null
2905	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/1#主变	20000	17807.3	89	18000	-15807	不受限	不可开放	眉山地调	null
2906	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#2主变	5000	6259.2	125	0	-1259	不受限	不可开放	自贡地调	null
2907	东山站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.东山站.110kV/1#主变	40000	36624	92	0	3376	不受限	不可开放	资阳地调	null

2908	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/2#主变	31500	30327	96	0	1173	不受限	不可开放	资阳地调	null
2909	良安站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.良安站.35kV/1#主变	6300	5891.7	94	0	408	不受限	不可开放	资阳地调	null
2910	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/2#主变	50000	47931.6	96	0	2068	不受限	不可开放	泸州地调	null
2911	石佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石佛站.35kV/2#主变	6300	6434.4	102	0	-134	不受限	不可开放	资阳地调	null
2912	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/2#主变	10000	10458	105	0	-458	不受限	不可开放	自贡地调	null
2913	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/2#变压器	50000	66660	133	0	-16660	不受限	不可开放	null	null
2914	孔坪站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/2#主变	5000	4382.7	88	3150	-2533	不受限	不可开放	雅安地调	null
2915	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/1#主变	40000	38200	95	0	1800	不受限	不可开放	资阳地调	null
2916	孔坪站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/1#主变	5000	4575.9	92	0	424	不受限	不可开放	雅安地调	null
2917	观音站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.观音站.35kV/1#主变	5000	4907.4	98	0	93	不受限	不可开放	资阳地调	null
2918	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/2#主变	50000	49357.8	99	0	642	不受限	不可开放	资阳地调	null
2919	来凤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.来凤站.35kV/1#主变	8000	7880.4	99	0	120	不受限	不可开放	资阳地调	null
2920	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/2#主变	6300	6073	96	0	227	不受限	不可开放	资阳地调	null
2921	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/2#主变	5000	4938	99	0	62	不受限	不可开放	资阳地调	null
2922	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/1#主变	10000	9960	100	0	40	不受限	不可开放	资阳地调	null
2923	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.天林站.35kV/1#主变	10000	13735.6	137	0	-3736	不受限	不可开放	资阳地调	null
2924	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/1#变压器	120000	113938.7	95	0	6061	不受限	不可开放	资阳地调	null
2925	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/1#主变	5000	4767	95	0	233	不受限	不可开放	资阳地调	null
2926	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/2#主变	10000	9910	99	0	90	不受限	不可开放	资阳地调	null
2927	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/2#主变	40000	38793.2	97	0	1207	不受限	不可开放	资阳地调	null
2928	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/3#变压器	180000	170510.89	95	0	9489	不受限	不可开放	泸州地调	null

2929	回龙站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回龙站.35kV/#1主变	6300	5835.2	93	0	465	不受限	不可开放	自贡地调	null
2930	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/2#主变	8000	7700.6	96	0	299	不受限	不可开放	资阳地调	null
2931	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/2#主变	10000	9935.1	99	0	65	不受限	不可开放	资阳地调	null
2932	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/1#主变	40000	39200	98	0	800	不受限	不可开放	资阳地调	null
2933	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/1#主变	6300	6231.6	99	0	68	不受限	不可开放	资阳地调	null
2934	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/1#主变	10000	9945.8	99	0	54	不受限	不可开放	资阳地调	null
2935	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/2#变压器	150000	136475.6	91	0	13524	不受限	不可开放	资阳地调	null
2936	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/1#主变	6300	6130.8	97	0	169	不受限	不可开放	资阳地调	null
2937	油墙碛站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.油墙碛站.35kV/#2主变	6300	7502.2	119	5150	-6352	不受限	不可开放	null	null
2938	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#2主变	10000	9266.2	93	0	734	不受限	不可开放	攀枝花地调	null
2939	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/3#变压器	150000	156816	105	13684	-20500	不受限	不可开放	内江地调	null
2940	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/2#变压器	180000	170316.1	95	0	9684	不受限	不可开放	泸州地调	null
2941	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/2#主变	6300	6247.1	99	0	53	不受限	不可开放	资阳地调	null
2942	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/1#主变	40000	36616.8	92	0	3383	不受限	不可开放	资阳地调	null
2943	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/1#主变	10000	9185.4	92	0	815	不受限	不可开放	资阳地调	null
2944	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/1#主变	6300	6039	96	0	261	不受限	不可开放	资阳地调	null
2945	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#1主变	50000	27016	54	34505	-11521	不受限	不可开放	雅安地调	null
2946	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/2#主变	10000	10037.1	100	0	-37	不受限	不可开放	资阳地调	null
2947	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#1主变	5000	4900.9	98	0	99	不受限	不可开放	资阳地调	null
2948	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#1主变	63000	61608.2	98	15100	-13708	不受限	不可开放	泸州地调	null
2949	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/1#主变	40000	37806	95	0	2194	不受限	不可开放	资阳地调	null

2950	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#1主变	50000	45469.6	91	0	4530	不受限	不可开放	南充地调	null
2951	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#2主变	50000	35357	71	25540	-10897	不受限	不可开放	雅安地调	null
2952	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#2主变	50000	45601.6	91	0	4398	不受限	不可开放	南充地调	null
2953	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#1主变	40000	36767.9	92	0	3232	不受限	不可开放	南充地调	null
2954	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.黑竹站.35kV/#1主变	8000	10361.5	130	4629	-6990	不受限	不可开放	雅安地调	null
2955	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#3主变	50000	48404.4	97	3400	-1804	不受限	不可开放	南充地调	null
2956	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#2主变	50000	47107.7	94	0	2892	不受限	不可开放	南充地调	null
2957	马岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.马岭站.35kV/#1主变	6300	6249.6	99	375	-325	不受限	不可开放	雅安地调	null
2958	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#3主变	50000	46334.2	93	400	3266	不受限	不可开放	南充地调	null
2959	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.万古站.35kV/#1主变	12500	10542.4	84	2390	-432	不受限	不可开放	雅安地调	null
2960	油墙碛站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.油墙碛站.35kV/#1主变	6300	7284	116	0	-984	不受限	不可开放	雅安地调	null
2961	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#1主变	50000	38443	77	26726	-15169	不受限	不可开放	雅安地调	null
2962	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#2主变	10000	9700	97	0	300	不受限	不可开放	南充地调	null
2963	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#2主变	50000	41383.4	83	37410	-28793	不受限	不可开放	雅安地调	null
2964	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#1主变	8000	7166.9	90	1770	-937	不受限	不可开放	南充地调	null
2965	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#2主变	6300	5810.2	92	1770	-1280	不受限	不可开放	南充地调	null
2966	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#2主变	5000	6947.7	139	2050	-3998	不受限	不可开放	泸州地调	null
2967	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#1主变	16000	17934.3	112	0	-1934	不受限	不可开放	南充地调	null
2968	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#2主变	50000	41190.4	82	8305	505	不受限	不可开放	雅安地调	null
2969	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#2主变	20000	18285.5	91	0	1715	不受限	不可开放	南充地调	null
2970	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#1主变	50000	42810.5	86	17165	-9975	不受限	不可开放	雅安地调	null

2971	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#1主变	10000	7619	76	2050	331	不受限	不可开放	泸州地调	null
2972	周坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.周坪站.35kV/#1主变	10000	9170.7	92	250	579	不受限	不可开放	雅安地调	null
2973	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#2主变	20000	20958	105	0	-958	不受限	不可开放	泸州地调	null
2974	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#1主变	10000	9660	97	7975	-7635	不受限	不可开放	南充地调	null
2975	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#1主变	50000	38647.5	77	40205	-28852	不受限	不可开放	南充地调	null
2976	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#1主变	63000	50786	81	72192	-59978	不受限	不可开放	南充地调	null
2977	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#1主变	40000	28563.5	71	46723	-35286	不受限	不可开放	南充地调	null
2978	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/2号主变	63000	56320	89	95698	-89018	不受限	不可开放	南充地调	null
2979	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#1主变	10000	10746.4	107	0	-746	不受限	不可开放	泸州地调	null
2980	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#1主变	10000	7977.8	80	2286	-264	不受限	不可开放	内江地调	null
2981	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#1主变	50000	44828.6	90	58265	-53094	不受限	不可开放	南充地调	null
2982	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#2主变	50000	38011.1	76	41320	-29331	不受限	不可开放	南充地调	null
2983	龙苍沟站	荣经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#1主变	40000	37233.3	93	315	2452	不受限	不可开放	雅安地调	null
2984	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#1主变	6300	4848.6	77	12650	-11199	不受限	不可开放	南充地调	null
2985	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#2主变	10000	8285.7	83	2820	-1106	不受限	不可开放	南充地调	null
2986	长胜站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.长胜站.35kV/#1主变	6300	9336.8	148	0	-3037	不受限	不可开放	雅安地调	null
2987	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#2主变	16000	7938.8	50	38375	-30314	不受限	不可开放	南充地调	null
2988	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#2主变	50000	59117	118	187430	-196547	不受限	不可开放	南充地调	null
2989	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/1号主变	63000	39056.5	62	69980	-46036	不受限	不可开放	南充地调	null
2990	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.白节.35kV/#1主变	20000	7930	39	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
2991	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#2主变	8000	9665	121	6050	-7715	不受限	不可开放	泸州地调	null

2992	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#1主变	40000	38385.2	96	5960	-4345	不受限	不可开放	内江地调	null
2993	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#2主变	10000	9922.5	99	2580	-2502	不受限	不可开放	南充地调	null
2994	烟山站(高坪)	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站(高坪).35kV/#1主变	10000	6632.7	66	5610	-2243	不受限	不可开放	南充地调	null
2995	烟山站(高坪)	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站(高坪).35kV/#2主变	10000	6445.8	64	5865	-2311	不受限	不可开放	南充地调	null
2996	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#2主变	50000	45275.1	91	51050	-46325	不受限	不可开放	南充地调	null
2997	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.城宁.35kV/#1主变	6300	2390	37	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
2998	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#2主变	40000	30814	77	51622	-42436	不受限	不可开放	南充地调	null
2999	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#1主变	10000	8484.5	85	9375	-7859	不受限	不可开放	南充地调	null
3000	思延站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.思延站.35kV/#1主变	8000	480.9	6	7910	-391	不受限	不可开放	雅安地调	null
3001	石圭站(高坪)	高坪电力调度控制中心	高坪县调.石圭站(高坪).35kV/#1主变	10000	7673	77	3280	-953	不受限	不可开放	南充地调	null
3002	龙门站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.龙门站.35kV/#1主变	5000	800	16	30125	-25125	不受限	不可开放	雅安地调	null
3003	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.丰乐.35kV/#1主变	20000	8130	41	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3004	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#1主变	8000	9931.4	124	6050	-7981	不受限	不可开放	泸州地调	null
3005	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/2#变压器	180000	161822.9	90	0	18177	不受限	不可开放	南充地调	null
3006	大官站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.大官站.35kV/#1主变	5000	2200	44	9590	-4590	不受限	不可开放	雅安地调	null
3007	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#2主变	50000	29417.6	59	22585	-2003	不受限	不可开放	南充地调	null
3008	响水滩站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.响水滩站.35kV/#3主变	8000	1500	18.75	13815	-5815	不受限	不可开放	雅安地调	null
3009	打古	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.打古.35kV/#1主变	6300	9441.1	150	0	-3141	不受限	不可开放	泸州地调	null
3010	棕树坪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.棕树坪站.35kV/#1主变	4000	2782.4	70	12960	-11742	不受限	不可开放	雅安地调	null
3011	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#2主变	10000	10023.3	100	2300	-2323	不受限	不可开放	泸州地调	null
3012	新庄站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.新庄站.35kV/#2主变	6300	5010.8	80	26785	-25496	不受限	不可开放	雅安地调	null

3013	新庄站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.新庄站.35kV/#1主变	6300	3168.3	50	19930	-16798	不受限	不可开放	雅安地调	null
3014	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#2主变	8000	7670.5	96	0	330	不受限	不可开放	南充地调	null
3015	大岩腔站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调.大岩腔站.35kV/#1主变	6300	2998.8	48	16990	-13689	不受限	不可开放	雅安地调	null
3016	苗溪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.苗溪站.110kV/#2主变	50000	45949.2	92	25790	-21739	不受限	不可开放	雅安地调	null
3017	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#1主变	10000	10666.2	107	2300	-2966	不受限	不可开放	泸州地调	null
3018	苗溪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.苗溪站.110kV/#1主变	50000	45962.4	92	46200	-42162	不受限	不可开放	雅安地调	null
3019	金花站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.金花站.110kV/#2主变	63000	47296	75	82710	-67006	不受限	不可开放	雅安地调	null
3020	金花站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调.金花站.110kV/#1主变	50000	39930	80	41640	-31570	不受限	不可开放	雅安地调	null
3021	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#2主变	20000	9160	46	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3022	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#1主变	3150	3935.7	125	0	-786	不受限	不可开放	南充地调	null
3023	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#1主变	20000	9060	45	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3024	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#2主变	10000	9109.6	91	0	890	不受限	不可开放	自贡地调	null
3025	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.绿水站(营山).35kV/#2主变	6300	7557	120	400	-1657	不受限	不可开放	南充地调	null
3026	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#1主变	10000	9006.2	90	200	794	不受限	不可开放	南充地调	null
3027	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#2主变	40000	38172.8	121	0	-6673	不受限	不可开放	泸州地调	null
3028	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#2主变	3150	3621.3	115	100	-571	不受限	不可开放	南充地调	null
3029	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#1主变	31500	31170	99	0	330	不受限	不可开放	泸州地调	null
3030	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调.鱼塘.35kV/#1主变	10000	11162.7	112	3400	-4563	不受限	不可开放	泸州地调	null
3031	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#1主变	16000	16771.1	105	300	-1071	不受限	不可开放	南充地调	null
3032	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#1主变	20000	19456.8	97	0	543	不受限	不可开放	雅安地调	null
3033	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.老林站(营山).35kV/#1主变	4000	4249.1	106	230	-479	不受限	不可开放	南充地调	null

3034	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#3主变	50000	47380.9	95	1000	1619	不受限	不可开放	南充地调	null
3035	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#2主变	31500	30096	96	0	1404	不受限	不可开放	雅安地调	null
3036	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#2主变	50000	48054.7	96	1050	895	不受限	不可开放	南充地调	null
3037	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.桂花山.35kV/#1主变	10000	6760	67	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3038	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#2主变	5000	4626.4	93	1630	-1256	不受限	不可开放	泸州地调	null
3039	唐家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.唐家沟站.110kV/#1主变	63000	83200	132	0	-20200	不受限	不可开放	雅安地调	null
3040	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.上马.35kV/#1主变	20000	7790	39	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3041	上里站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.上里站.35kV/#1主变	1250	1078.9	86	0	171	不受限	不可开放	雅安地调	null
3042	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.沙合.35kV/#1主变	10000	6060	61	0	0	不受限	不可开放	泸州地调	null
3043	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#1主变	5000	6280.9	126	1630	-2911	不受限	不可开放	泸州地调	null
3044	代寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.代寺站.35kV/#1主变	5000	4632.1	93	0	368	不受限	不可开放	自贡地调	null
3045	黄舛	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舛.110kV/#2主变	50000	45278.5	91	15850	-11128	不受限	不可开放	泸州地调	null
3046	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#1主变	5000	4711.9	94	700	-412	不受限	不可开放	null	null
3047	黄舛	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舛.110kV/#1主变	50000	44608.7	89	15850	-10459	不受限	不可开放	泸州地调	null
3048	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#1主变	5000	3731.3	75	1065	204	不受限	不可开放	雅安地调	null
3049	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#2主变	6300	7856.9	125	0	-1557	不受限	不可开放	自贡地调	null
3050	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.度佳站.35kV/#1主变	10000	9108.5	91	0	892	不受限	不可开放	自贡地调	null
3051	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#1主变	8000	7036.5	88	3650	-2686	受限	不可开放	凉山地调	null
3052	邱家站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.邱家站.35kV/1#变压器	6300	7551.6	120	0	-1252	受限	不可开放	巴中地调	null
3053	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/2#变压器	10000	10000	167	0	-6673	受限	不可开放	巴中地调	null
3054	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#2主变	50000	46177	92	11760	-7937	不受限	不可开放	泸州地调	null

3055	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/1#变压器	10000	12978.9	130	0	-2979	受限	不可开放	巴中地调	null
3056	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#1主变	8000	10202.2	128	0	-2202	不受限	不可开放	南充地调	null
3057	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/2#变压器	6300	8000	161	0	-3822	受限	不可开放	巴中地调	null
3058	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#1主变	6300	6010	95	0	290	null	不可开放	南充地调	null
3059	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	4387.6	110	0	-388	不受限	不可开放	南充地调	null
3060	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#1主变	50000	50649	101	11760	-12409	不受限	不可开放	泸州地调	null
3061	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/1#变压器	6300	7716.8	122	0	-1417	受限	不可开放	巴中地调	null
3062	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/1#变压器	6300	7828.8	124	0	-1529	受限	不可开放	巴中地调	null
3063	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#2主变	50000	47712.8	95	21680	-19393	不受限	不可开放	泸州地调	null
3064	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/2#变压器	6300	7329	116	0	-1029	受限	不可开放	巴中地调	null
3065	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#1主变	40000	39448.4	99	21680	-21128	不受限	不可开放	泸州地调	null
3066	城东	泸州电力调度控制中心	泸州地调.城东.110kV/#2主变	50000	49170	98	15330	-14500	不受限	不可开放	泸州地调	null
3067	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#3主变	40000	38001.6	95	8665	-6667	不受限	不可开放	泸州地调	null
3068	永光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9636.6	96	200	163	不受限	不可开放	南充地调	null
3069	中山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.中山站.35kV/1#主变	8000	7356.7	92	0	643	不受限	不可开放	眉山地调	null
3070	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#2主变	40000	34647.4	87	8665	-3312	不受限	不可开放	泸州地调	null
3071	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/2#变压器	8000	9347	117	0	-1347	受限	不可开放	巴中地调	null
3072	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#1主变	40000	36466.7	91	8665	-5132	不受限	不可开放	泸州地调	null
3073	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.黄丰站.35kV/1#主变	10000	8881.6	89	1915	-797	不受限	不可开放	眉山地调	null
3074	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#2主变	40000	37408.2	94	31330	-28738	不受限	不可开放	泸州地调	null
3075	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#1主变	40000	47218.1	118	31330	-38548	不受限	不可开放	泸州地调	null

3076	保胜站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.保胜站.35kV/1#主变	6300	6188	98	0	112	不受限	不可开放	眉山地调	null
3077	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/1#变压器	10000	13389.1	134	0	-3389	受限	不可开放	巴中地调	null
3078	两河口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.两河口站.35kV/1#变压器	4000	4641	116	0	-641	受限	不可开放	巴中地调	null
3079	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#2主变	10000	10333.8	103	0	-334	受限	不可开放	达州地调	null
3080	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/3#变压器	180000	165670.6	92	0	14329	不受限	不可开放	自贡地调	null
3081	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.烟溪站.35kV/1#变压器	5000	7494.2	150	0	-2494	受限	不可开放	巴中地调	null
3082	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#1主变	8000	9513	119	0	-1513	受限	不可开放	达州地调	null
3083	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/1#变压器	4000	5332.8	133	0	-1333	受限	不可开放	巴中地调	null
3084	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/1#变压器	4000	5500	234	0	-5344	受限	不可开放	巴中地调	null
3085	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/1#变压器	4000	5437.7	161	0	-2438	受限	不可开放	巴中地调	null
3086	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/2#变压器	5000	6736	175	0	-3736	受限	不可开放	巴中地调	null
3087	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/2#变压器	6300	7725.2	123	0	-1425	受限	不可开放	巴中地调	null
3088	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/2#变压器	6300	8457.4	134	0	-2157	受限	不可开放	巴中地调	null
3089	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#1主变	50000	46372.7	93	250	3377	受限	不可开放	攀枝花地调	null
3090	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/2#变压器	6300	7182.1	114	0	-882	受限	不可开放	巴中地调	null
3091	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/1#主变	6300	6555.7	104	0	-256	不受限	不可开放	眉山地调	null
3092	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/1#变压器	5000	6937	139	0	-1937	受限	不可开放	巴中地调	null
3093	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/1#变压器	120000	109726.09	91	0	10274	不受限	不可开放	眉山地调	null
3094	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/2#变压器	150000	150034.5	100	0	-34	不受限	不可开放	眉山地调	null
3095	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/1#主变	40000	38982.2	97	0	1018	不受限	不可开放	眉山地调	null
3096	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/1#主变	31500	31071.3	99	0	429	不受限	不可开放	眉山地调	null

3097	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/2#主变	40000	38940	97	0	1060	不受限	不可开放	眉山地调	null
3098	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/2#主变	63000	53008.3	133	64750	-77758	不受限	不可开放	眉山地调	null
3099	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/1#变压器	150000	142265.5	95	0	7735	不受限	不可开放	眉山地调	null
3100	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/2#变压器	150000	150074.3	100	0	-74	不受限	不可开放	眉山地调	null
3101	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/1#变压器	6300	9000	175	0	-4754	受限	不可开放	巴中地调	null
3102	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/1#主变	50000	48004.7	96	0	1995	不受限	不可开放	眉山地调	null
3103	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/2#主变	31500	46143.5	146	0	-14643	不受限	不可开放	眉山地调	null
3104	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/2#主变	63000	50473.5	126	0	-10473	不受限	不可开放	眉山地调	null
3105	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/1#主变	40000	39384.2	98	0	616	不受限	不可开放	眉山地调	null
3106	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/2#变压器	5000	7297.5	146	0	-2297	受限	不可开放	巴中地调	null
3107	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/1#主变	10000	9306.6	93	0	693	不受限	不可开放	眉山地调	null
3108	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/1#主变	50000	44791	142	0	-13291	不受限	不可开放	眉山地调	null
3109	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/1#变压器	5000	7342.5	147	0	-2342	受限	不可开放	巴中地调	null
3110	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/2#主变	63000	53114.4	133	0	-13114	不受限	不可开放	眉山地调	null
3111	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#1主变	50000	46584.4	93	0	3416	不受限	不可开放	眉山地调	null
3112	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.广济站.35kV/1#主变	20000	14012	140	0	-4012	不受限	不可开放	眉山地调	null
3113	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/2#主变	10000	9328.1	93	0	672	不受限	不可开放	眉山地调	null
3114	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/3#变压器	240000	229748.9	96	0	10251	受限	不可开放	攀枝花地调	null
3115	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/1#变压器	180000	168150.3	93	0	11850	不受限	不可开放	眉山地调	null
3116	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙兴站.35kV/1#主变	10000	7497.7	150	0	-2498	不受限	不可开放	眉山地调	null
3117	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/2#变压器	180000	183312.7	102	0	-3313	不受限	不可开放	自贡地调	null

3118	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/2#主变	50000	46916.4	94	0	3084	不受限	不可开放	眉山地调	null
3119	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/1#主变	40000	44484	111	0	-4484	不受限	不可开放	眉山地调	null
3120	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/1#主变	40000	37760.3	94	0	2240	不受限	不可开放	眉山地调	null
3121	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/2#主变	50000	48115	96	0	1885	不受限	不可开放	眉山地调	null
3122	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/2#变压器	40000	40458	101	0	-458	受限	不可开放	巴中地调	null
3123	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/2#主变	20000	12117	151	0	-4117	不受限	不可开放	眉山地调	null
3124	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/1#变压器	40000	40484.4	101	0	-484	受限	不可开放	巴中地调	null
3125	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/2#主变	50000	47978	96	0	2022	不受限	不可开放	眉山地调	null
3126	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/1#变压器	150000	153330.31	102	0	-3330	不受限	不可开放	自贡地调	null
3127	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#2主变	40000	36939.5	92	0	3061	不受限	不可开放	自贡地调	null
3128	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#2主变	40000	40234.9	101	0	-235	不受限	不可开放	自贡地调	null
3129	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/2#变压器	150000	147445.4	98	0	2555	不受限	不可开放	眉山地调	null
3130	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/3#变压器	180000	180329	100	0	-329	不受限	不可开放	眉山地调	null
3131	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/1#主变	20000	14051.3	176	0	-6051	不受限	不可开放	眉山地调	null
3132	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/2#变压器	180000	167094.3	93	0	12906	不受限	不可开放	眉山地调	null
3133	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/1#主变	50000	51399.6	103	0	-1400	不受限	不可开放	眉山地调	null
3134	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/1#变压器	180000	179928.4	100	0	72	不受限	不可开放	眉山地调	null
3135	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#2主变	12500	11870.8	95	0	629	受限	不可开放	攀枝花地调	null
3136	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#2主变	31500	18579.3	59	15050	-2129	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3137	百战	射洪电力调度控制中心	射洪县调.百战.35kV/#1主变	10000	9851.3	99	486	-337	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3138	碧庄	射洪电力调度控制中心	射洪县调.碧庄.35kV/#1主变	5000	5040	101	630	-670	不受限	不可开放	遂宁地调	null

3139	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#2主变	10000	6745.4	107	1500	-1945	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3140	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#1主变	40000	30373.7	76	11205	-1579	不受限	不可开放	南充地调	null
3141	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#1主变	10000	6606.8	105	1500	-1807	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3142	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#2主变	6300	5149.2	82	2035	-884	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3143	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#2主变	6300	5723.2	91	100	477	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3144	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#2主变	6300	6321.3	100	755	-776	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3145	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#1主变	6300	5149.2	82	2035	-884	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3146	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#1主变	40000	37614.1	94	0	2386	不受限	不可开放	自贡地调	null
3147	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#1主变	40000	36951	92	1630	1419	不受限	不可开放	南充地调	null
3148	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#2主变	20000	23826.6	119	0	-3827	不受限	不可开放	达州地调	null
3149	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#2主变	40000	52740	132	1950	-14690	不受限	不可开放	南充地调	null
3150	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#1主变	10000	8647.8	137	0	-2348	不受限	不可开放	达州地调	null
3151	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#1主变	31500	28868.4	92	0	2632	不受限	不可开放	南充地调	null
3152	大石盘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.大石盘站.35kV/#1主变	6300	7555.2	120	0	-1255	不受限	不可开放	达州地调	null
3153	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#2主变	10000	6594	105	0	-294	不受限	不可开放	达州地调	null
3154	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#2主变	10000	6209	99	0	91	不受限	不可开放	达州地调	null
3155	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/2#变压器	120000	115152.3	96	0	4848	不受限	不可开放	南充地调	null
3156	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/1#变压器	120000	117253.5	98	0	2747	不受限	不可开放	南充地调	null
3157	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#2主变	10000	4897.6	98	0	102	不受限	不可开放	达州地调	null
3158	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/3#主变	25500	25095.5	98	0	405	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3159	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.峰城站.35kV/#1主变	10000	10011	100	0	-11	不受限	不可开放	达州地调	null

3160	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/3#主变	12500	14175.5	113	0	-1675	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3161	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/1#主变	12500	14687.2	117	0	-2187	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3162	日隆站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.日隆站.110kV/1#主变	16000	17233.4	108	0	-1233	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3163	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3164	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#2主变	10000	6672.4	106	0	-372	不受限	不可开放	达州地调	null
3165	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#1主变	40000	36822	92	0	3178	不受限	不可开放	自贡地调	null
3166	海子山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.海子山站.110kV/1#主变	20000	21242	106	0	-1242	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3167	盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.盐化站.110kV/1#主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3168	静州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.静州站.110kV/1#主变	20000	21106.3	106	0	-1106	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3169	壤口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤口站.35kV/1#主变	3150	4376.4	139	0	-1226	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3170	求吉玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.求吉玛站.35kV/1#主变	3150	3128.6	99	0	21	不受限	不可开放	阿坝地调	null
3171	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#1主变	31500	32658.2	104	4280	-5438	受限	不可开放	攀枝花地调	null
3172	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#2主变	50000	46668.6	93	0	3331	不受限	不可开放	自贡地调	null
3173	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#3主变	50000	45629	91	0	4371	不受限	不可开放	自贡地调	null
3174	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#2主变	40000	38346	96	0	1654	不受限	不可开放	自贡地调	null
3175	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/2#变压器	5000	6324.8	126	0	-1325	不受限	不可开放	乐山地调	null
3176	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/1#主变	6300	3963	63	2830	-493	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3177	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/1#变压器	120000	114799.5	96	0	5201	不受限	不可开放	乐山地调	null
3178	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.沉抗站.35kV/1#变压器	6300	5992	95	415	-107	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3179	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/1#变压器	40000	37106.9	93	0	2893	不受限	不可开放	乐山地调	null
3180	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/2#变压器	63000	60000	95	0	3000	不受限	不可开放	天府地调	null

3181	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/2#变压器	8000	7921.8	99	0	78	不受限	不可开放	乐山地调	null
3182	星和站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.星和站.110kV/2#变压器	40000	28188.7	70	32000	-20189	不受限	不可开放	乐山地调	null
3183	黄土埂站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/1#变压器	50000	28880	58	40000	-18880	不受限	不可开放	乐山地调	null
3184	城南站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.城南站.35kV/1#变压器	8000	9998.4	125	6400	-8398	不受限	不可开放	乐山地调	null
3185	永兴站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	10651.8	107	8000	-8652	不受限	不可开放	乐山地调	null
3186	马村站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.马村站.35kV/1#变压器	6300	4245	67	4800	-2745	不受限	不可开放	乐山地调	null
3187	星和站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.星和站.110kV/1#变压器	40000	13710.8	34	32000	-5711	不受限	不可开放	乐山地调	null
3188	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/1#变压器	50000	50160	100	0	-160	不受限	不可开放	天府地调	null
3189	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#1主变	15000	21115.7	141	800	-6916	不受限	不可开放	广元地调	null
3190	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.甘霖站.110kV/2#变压器	40000	35006.4	88	32000	-27006	不受限	不可开放	乐山地调	null
3191	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.甘霖站.110kV/1#变压器	40000	34668.5	87	32000	-26668	不受限	不可开放	乐山地调	null
3192	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/2#变压器	40000	57729.8	144	0	-17730	不受限	不可开放	天府地调	null
3193	木城站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.木城站.35kV/2#变压器	10000	4039.1	40	8000	-2039	不受限	不可开放	乐山地调	null
3194	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调.周坡站.35kV/2#变压器	6300	6777.2	108	0	-477	不受限	不可开放	乐山地调	null
3195	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/1#变压器	8000	7364.4	92	0	636	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3196	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/2#变压器	180000	169179.9	94	0	10820	不受限	不可开放	天府地调	null
3197	竹园站	井研电力调度控制中心	井研县调.竹园站.35kV/1#变压器	10000	10378.5	104	0	-378	不受限	不可开放	乐山地调	null
3198	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/2#变压器	50000	53064	106	0	-3064	不受限	不可开放	天府地调	null
3199	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调.千佛站.35kV/2#变压器	10000	10308.2	103	0	-308	不受限	不可开放	乐山地调	null
3200	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/2#变压器	40000	39996	100	2730	-2726	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3201	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/2#变压器	63000	63928.3	101	0	-928	不受限	不可开放	天府地调	null

3202	分全站	井研电力调度控制中心	井研县调.分全站.35kV/1#变压器	6300	6852.3	109	0	-552	不受限	不可开放	乐山地调	null
3203	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/2#变压器	240000	234222.11	98	0	5778	不受限	不可开放	天府地调	null
3204	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/2#变压器	63000	60350.4	96	0	2650	不受限	不可开放	天府地调	null
3205	寿鹤站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/1#变压器	16000	14774.8	92	null	1225	不受限	不可开放	乐山地调	null
3206	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/2#变压器	180000	197333.69	110	0	-17334	不受限	不可开放	天府地调	null
3207	罗家店	天府电力调度控制中心	天府地调.罗家店.220kV/1#变压器	240000	243262.8	101	0	-3263	不受限	不可开放	天府地调	null
3208	寿鹤站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/2#变压器	16000	14774.8	148	null	-4775	不受限	不可开放	乐山地调	null
3209	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/2#变压器	50000	46728	93	0	3272	不受限	不可开放	天府地调	null
3210	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/1#主变	6300	6233.9	99	0	66	不受限	不可开放	广元地调	null
3211	秀湖站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.秀湖站.110kV/2#变压器	50000	37319	93	null	2681	不受限	不可开放	乐山地调	null
3212	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/1#变压器	63000	60284.4	96	0	2716	不受限	不可开放	天府地调	null
3213	五星站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.五星站.35kV/1#变压器	10000	9239.1	92	null	761	不受限	不可开放	乐山地调	null
3214	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/2#变压器	63000	64707	103	0	-1707	不受限	不可开放	天府地调	null
3215	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.舟坝站.35kV/1#变压器	10000	4094.3	130	0	-944	不受限	不可开放	乐山地调	null
3216	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/1#变压器	50000	45526.8	91	0	4473	不受限	不可开放	天府地调	null
3217	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/1#变压器	31500	37140.2	118	0	-5640	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3218	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/2#变压器	10000	10019	100	0	-19	不受限	不可开放	乐山地调	null
3219	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.沐川站.110kV/1#变压器	40000	47596.8	119	0	-7597	不受限	不可开放	乐山地调	null
3220	沐川五星站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.沐川五星站.35kV/1#变压器	3150	2902.9	92	0	247	不受限	不可开放	乐山地调	null
3221	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.永福站.35kV/2#变压器	6300	3349.4	134	0	-849	不受限	不可开放	乐山地调	null
3222	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#1主变	25000	22795.4	91	1930	275	不受限	不可开放	广元地调	null

3223	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/2#变压器	50000	46728	93	0	3272	不受限	不可开放	天府地调	null
3224	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.舟坝站.35kV/2#变压器	10000	7928.3	252	0	-4778	不受限	不可开放	乐山地调	null
3225	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.沐川站.110kV/2#变压器	31500	30200.7	96	0	1299	不受限	不可开放	乐山地调	null
3226	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/1#变压器	6300	6383	101	0	-83	不受限	不可开放	乐山地调	null
3227	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/1#变压器	50000	49368	99	0	632	不受限	不可开放	天府地调	null
3228	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/1#主变	10000	10038	100	11337.5	-11375	不受限	不可开放	成都地调	null
3229	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/2#主变	40000	32829.3	82	26030	-31989	不受限	不可开放	成都地调	null
3230	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/2#主变	10000	9461.8	95	11167.5	-10629	不受限	不可开放	成都地调	null
3231	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/2#主变	10000	9962.5	100	5565	-5527	不受限	不可开放	成都地调	null
3232	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/2#主变	50000	27114.6	54	36275	-13390	不受限	不可开放	成都地调	null
3233	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/2#主变	40000	36075.6	90	31355	-27431	不受限	不可开放	成都地调	null
3234	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/1#主变	40000	28353.6	71	18702.5	-7056	不受限	不可开放	成都地调	null
3235	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/1#主变	40000	37428.6	94	16972.5	-21384	不受限	不可开放	成都地调	null
3236	丹山	简阳电力调度控制中心	成都地调.丹山.110kV/1#主变	50000	22992.1	46	14530	-3522	不受限	不可开放	成都地调	null
3237	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/1#主变	10000	9623.9	96	5565	-5189	不受限	不可开放	成都地调	null
3238	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/2#主变	40000	44197	110	4775	-8972	不受限	不可开放	成都地调	null
3239	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/1#主变	40000	30731.9	77	6510	2758	不受限	不可开放	成都地调	null
3240	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/1#主变	10000	13840.4	138	1300	-5140	不受限	不可开放	成都地调	null
3241	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/1#主变	50000	38634.8	77	8035	-8670	不受限	不可开放	成都地调	null
3242	35kV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.35kV河清站.35kV/1#变压器	10000	10336.8	103	80	-417	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3243	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.指南站.35kV/2#变压器	6300	6558.7	104	0	-259	不受限	不可开放	绵阳地调	null

3244	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/1#主变	10000	10674.4	107	11167.5	-11842	不受限	不可开放	成都地调	null
3245	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/3#变压器	50000	47163.6	94	0	2836	不受限	不可开放	天府地调	null
3246	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/1#主变	40000	22588.9	56	17197.5	-11786	不受限	不可开放	成都地调	null
3247	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/1#变压器	63000	57367.9	91	0	5632	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3248	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/2#主变	10000	11539	115	1300	-2839	不受限	不可开放	成都地调	null
3249	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/1#变压器	180000	166008.7	92	0	13991	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3250	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#2主变	63000	55105.8	87	500	-82608	不受限	不可开放	成都地调	null
3251	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/2#变压器	31500	29185.2	93	0	2315	不受限	不可开放	天府地调	null
3252	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#1主变	63000	29500	47	500	-57002	不受限	不可开放	成都地调	null
3253	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/1#变压器	240000	222563.6	93	0	17436	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3254	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/1#主变	63000	54790.4	87	4775	3435	不受限	不可开放	成都地调	null
3255	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/3#变压器	180000	189704	105	0	-9704	不受限	不可开放	天府地调	null
3256	宝林站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.宝林站.35kV/1#变压器	10000	9355.5	94	0	645	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3257	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/2#主变	10000	5677	57	5215	-892	不受限	不可开放	成都地调	null
3258	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/3#主变	50000	34870.7	70	36275	-21146	不受限	不可开放	成都地调	null
3259	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/1#变压器	63000	63108.5	100	0	-108	不受限	不可开放	天府地调	null
3260	五星	简阳电力调度控制中心	成都地调.五星.35kV/1#主变	10000	10167.9	102	3422.5	-3590	不受限	不可开放	成都地调	null
3261	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/1#变压器	150000	137419.5	92	20050	-7469	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3262	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/1#变压器	180000	178333.4	99	0	1667	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3263	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/2#主变	50000	27552.3	55	17197.5	-6750	不受限	不可开放	成都地调	null
3264	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/2#变压器	180000	172612.2	96	0	7388	不受限	不可开放	宜宾地调	null

3265	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/2#主变	10000	8526	85	11337.5	-9863	不受限	不可开放	成都地调	null
3266	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/1#主变	31500	29724.8	94	26030	-37385	不受限	不可开放	成都地调	null
3267	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/2#变压器	40000	38148	95	315	1537	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3268	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/1#变压器	40000	38709.6	97	2500	-1210	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3269	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/1#主变	40000	59083.2	148	31355	-50438	不受限	不可开放	成都地调	null
3270	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/1#变压器	31500	31264.2	99	0	236	不受限	不可开放	天府地调	null
3271	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/1#变压器	6300	3802.4	60	3000	-502	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3272	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/1#主变	10000	5809.7	58	5215	-1025	不受限	不可开放	成都地调	null
3273	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/1#变压器	50000	47344.8	95	0	2655	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3274	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/1#变压器	50000	48483.6	97	0	1516	不受限	不可开放	天府地调	null
3275	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/2#主变	6300	5468.4	87	1370	-538	不受限	不可开放	成都地调	null
3276	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/2#主变	40000	27495.6	69	18702.5	-6198	不受限	不可开放	成都地调	null
3277	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/3#变压器	63000	65115.6	103	0	-2116	不受限	不可开放	天府地调	null
3278	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#1主变	50000	44338.1	89	8000	-2338	不受限	不可开放	广元地调	null
3279	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/2#主变	31500	28380	90	16972.5	-20835	不受限	不可开放	成都地调	null
3280	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/1#主变	5000	9214.8	184	1370	-5585	不受限	不可开放	成都地调	null
3281	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/1#变压器	180000	183324	102	0	-3324	不受限	不可开放	天府地调	null
3282	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/2#变压器	40000	42167.8	105	0	-2168	不受限	不可开放	天府地调	null
3283	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/2#变压器	40000	38420.7	96	0	1579	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3284	红花	天府电力调度控制中心	天府地调.红花.35kV/1#变压器	10000	9508.8	95	0	491	不受限	不可开放	天府地调	null
3285	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/1#变压器	40000	40576.8	101	2000	-2577	不受限	不可开放	宜宾地调	null

3286	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/2#变压器	40000	39342.6	98	0	657	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3287	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/1#变压器	40000	39767.2	99	0	233	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3288	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/1#变压器	40000	41250	103	0	-1250	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3289	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/2#变压器	50000	50688	101	0	-688	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3290	元宝山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.元宝山站.35kV/#1主变	5000	4720.5	94	1000	-720	不受限	不可开放	凉山地调	null
3291	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/1#变压器	120000	112168.3	93	0	7832	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3292	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#2主变	10000	9341.1	93	200	459	不受限	不可开放	凉山地调	null
3293	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.曲依站.35kV/#1主变	3150	3106.2	99	0	44	不受限	不可开放	凉山地调	null
3294	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/2#变压器	40000	38940	97	0	1060	不受限	不可开放	天府地调	null
3295	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.(雷波县调)城郊站.35kV/#2主变	10000	8407.5	84	3750	-2157	不受限	不可开放	凉山地调	null
3296	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/2#变压器	40000	39351.9	98	0	648	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3297	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/1#变压器	50000	46506.6	93	0	3493	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3298	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/1#主变	6300	6062.7	96	0	237	不受限	不可开放	凉山地调	null
3299	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#2主变	40000	35284.9	88	1275	3440	不受限	不可开放	广元地调	null
3300	底蓬站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.底蓬站.110kV/1#变压器	50000	48493.9	97	0	1506	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3301	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/2#主变	6300	5843.9	93	0	456	不受限	不可开放	凉山地调	null
3302	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/1#变压器	180000	168055.61	93	0	11944	不受限	不可开放	天府地调	null
3303	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.横江站.35kV/1#变压器	6300	5766.2	92	0	534	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3304	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.豆坝站.35kV/1#变压器	6300	6331.3	100	0	-31	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3305	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/2#变压器	50000	50278.8	101	0	-279	不受限	不可开放	天府地调	null
3306	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/2#变压器	10000	9749.6	97	0	250	不受限	不可开放	宜宾地调	null

3307	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#2主变	50000	36738.4	73	12000	1262	不受限	不可开放	凉山地调	null
3308	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#1主变	6300	3020.8	48	3000	279	不受限	不可开放	凉山地调	null
3309	邱场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.邱场站.35kV/1#变压器	6300	9415	149	0	-3115	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3310	巴汝站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.巴汝站.35kV/#1主变	10000	5445.4	54	6000	-1445	不受限	不可开放	凉山地调	null
3311	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.四面山站.35kV/1#变压器	6300	6267.9	99	0	32	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3312	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/1#变压器	6300	6517.7	103	0	-218	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3313	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/2#变压器	6300	7923.1	126	0	-1623	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3314	留耕站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.留耕站.35kV/1#变压器	6300	6084.4	97	0	216	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3315	民胜站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.民胜站.35kV/#1主变	4000	2188.8	55	9000	-7189	不受限	不可开放	凉山地调	null
3316	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/2#变压器	240000	245000	102	0	-5000	不受限	不可开放	天府地调	null
3317	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#2主变	10000	8778	88	6000	-4778	不受限	不可开放	凉山地调	null
3318	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宋家站.35kV/2#变压器	6300	6459.6	103	0	-160	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3319	长兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.长兴站.35kV/1#变压器	6300	7624.8	121	0	-1325	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3320	安驰站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.安驰站.35kV/1#变压器	6300	8600	137	200	-2500	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3321	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/2#变压器	120000	119960.3	100	0	40	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3322	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/2#变压器	63000	59466	94	0	3534	不受限	不可开放	天府地调	null
3323	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/2#主变	6300	6297.8	100	0	2	不受限	不可开放	广元地调	null
3324	琅环站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.琅环站.35kV/#1主变	6300	4755.4	75	9000	-7455	不受限	不可开放	凉山地调	null

3325	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/2#变压器	150000	142123.31	95	0	7877	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3326	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#2主变	4000	2199.5	55	2500	-699	不受限	不可开放	凉山地调	null
3327	雄镇站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.雄镇站.35kV/1#变压器	6300	7640.3	121	0	-1340	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3328	大井站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大井站.35kV/1#主变压器	6300	6033.5	96	0	267	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3329	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#1主变	8000	6402.9	80	7000	-5403	不受限	不可开放	凉山地调	null
3330	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#2主变	10000	9629.1	96	0	371	不受限	不可开放	广安地调	null
3331	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#1主变	10000	9556.1	96	0	444	不受限	不可开放	广安地调	null
3332	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/1#变压器	10000	9389.1	94	0	611	不受限	不可开放	德阳地调	null
3333	南城站（邻水）	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站（邻水）.35kV/#1主变	16000	14727.3	92	0	1273	不受限	不可开放	广安地调	null
3334	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/2#变压器	10000	8742	139	0	-2442	不受限	不可开放	德阳地调	null
3335	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/1#变压器	63000	59477.5	94	0	3523	不受限	不可开放	天府地调	null
3336	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#1主变	10000	9171.9	92	0	828	不受限	不可开放	广安地调	null
3337	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#1主变	10000	9548.7	95	0	451	不受限	不可开放	广安地调	null
3338	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#1主变	10000	8822.1	88	0	1178	不受限	不可开放	广安地调	null
3339	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#2主变	10000	9548.7	95	0	451	不受限	不可开放	广安地调	null
3340	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#2主变	6300	6163.5	98	0	137	不受限	不可开放	广安地调	null
3341	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	50632.2	127	0	-10632	不受限	不可开放	德阳地调	null
3342	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#1主变	3150	3047.1	97	0	103	不受限	不可开放	广安地调	null
3343	35kV朝阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV朝阳站.35kV/#1主变	6300	5888.4	93	0	412	不受限	不可开放	广元地调	null
3344	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#2主变	50000	46609.2	93	0	3391	不受限	不可开放	广安地调	null

3345	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/1#变压器	150000	156564.8	104	0	-6565	不受限	不可开放	德阳地调	null
3346	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/1#变压器	150000	147605.11	98	0	2395	不受限	不可开放	广安地调	null
3347	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/1#变压器	10000	10043	100	2115	-2158	不受限	不可开放	德阳地调	null
3348	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#1主变	40000	39533	99	0	467	不受限	不可开放	广安地调	null
3349	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#1主变	50000	48117	96	0	1883	不受限	不可开放	广安地调	null
3350	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/1#变压器	120000	115429.6	96	0	4570	不受限	不可开放	广安地调	null
3351	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/2#变压器	10000	9968	100	0	32	不受限	不可开放	德阳地调	null
3352	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/2#变压器	50000	47232.2	94	0	-2032	不受限	不可开放	天府地调	null
3353	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/2#变压器	180000	163945.3	91	0	16055	不受限	不可开放	广安地调	null
3354	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#2主变	50000	49231	98	0	769	不受限	不可开放	广安地调	null
3355	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/2#变压器	40000	40550.4	101	650	-1200	不受限	不可开放	德阳地调	null
3356	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/2#变压器	50000	46929.8	94	0	-530	不受限	不可开放	天府地调	null
3357	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/2#变压器	10000	10220	102	0	-220	不受限	不可开放	德阳地调	null
3358	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/2#变压器	10000	9273.6	93	1250	-524	不受限	不可开放	德阳地调	null
3359	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/2#变压器	50000	44470.8	89	0	-3471	不受限	不可开放	天府地调	null
3360	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/2#变压器	150000	150018.3	100	0	-18	不受限	不可开放	广安地调	null
3361	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#2主变	40000	43678.4	109	0	-3678	不受限	不可开放	广安地调	null
3362	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/2#变压器	50000	55176	110	0	-9676	不受限	不可开放	天府地调	null
3363	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	35064.4	111	0	-3564	不受限	不可开放	德阳地调	null
3364	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/1#变压器	63000	59730	95	1000	2270	不受限	不可开放	德阳地调	null
3365	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/1#变压器	63000	59479	94	0	3521	不受限	不可开放	天府地调	null

3366	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#1主变	40000	50354.8	126	0	-10355	不受限	不可开放	广安地调	null
3367	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/2#变压器	63000	49312	78	9080	4608	不受限	不可开放	德阳地调	null
3368	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.高灯站.35kV/1#变压器	10000	6907.6	69	3000	92	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3369	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/2#变压器	50000	48249.1	96	0	1751	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3370	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/2#变压器	10000	10056.5	101	2200	-2256	不受限	不可开放	德阳地调	null
3371	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/1#变压器	10000	10565.1	106	0	-565	不受限	不可开放	德阳地调	null
3372	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#2主变	63000	59400	94	0	3600	不受限	不可开放	成都地调	null
3373	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#2主变	50000	49341.6	99	0	658	不受限	不可开放	成都地调	null
3374	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/3#变压器	180000	167071.39	93	0	12929	不受限	不可开放	成都地调	null
3375	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/1#变压器	50000	49052.7	98	2200	-1253	不受限	不可开放	德阳地调	null
3376	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调.冯店站.35kV/1#变压器	12500	11446.4	92	200	854	不受限	不可开放	德阳地调	null
3377	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/1#变压器	240000	245000	102	0	-5000	不受限	不可开放	天府地调	null
3378	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调.永安站.35kV/1#变压器	10000	9377.3	94	400	223	不受限	不可开放	德阳地调	null
3379	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/2#变压器	150000	155886.7	104	0	-5887	不受限	不可开放	德阳地调	null
3380	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/1#变压器	50000	50506	101	4100	-4606	不受限	不可开放	德阳地调	null
3381	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/2#变压器	50000	49328.4	99	0	672	不受限	不可开放	天府地调	null
3382	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/2#变压器	240000	238880	100	0	1120	不受限	不可开放	成都地调	null
3383	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/3#变压器	240000	240850.6	100	0	-851	不受限	不可开放	成都地调	null
3384	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/1#变压器	40000	37012.8	93	0	2987	不受限	不可开放	天府地调	null
3385	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/2#变压器	10000	9643.2	96	0	357	不受限	不可开放	德阳地调	null
3386	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/1#变压器	12500	11580.8	93	0	919	不受限	不可开放	德阳地调	null

3387	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/1#变压器	240000	244810.11	102	0	-4810	不受限	不可开放	天府地调	null
3388	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/2#变压器	50000	46287.4	93	8600	-4887	不受限	不可开放	德阳地调	null
3389	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/1#变压器	40000	42445	106	0	-2445	不受限	不可开放	天府地调	null
3390	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/2#主变	63000	58711	93	0	4289	不受限	不可开放	成都地调	null
3391	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/2#主变	50000	47124	94	7250	-4374	不受限	不可开放	成都地调	null
3392	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/1#变压器	8000	7345.4	92	0	655	不受限	不可开放	德阳地调	null
3393	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/2#变压器	6300	5903.3	94	0	397	不受限	不可开放	德阳地调	null
3394	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/2#变压器	180000	177807.5	99	0	2193	不受限	不可开放	成都地调	null
3395	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/2#变压器	8000	8332.9	104	0	-333	不受限	不可开放	德阳地调	null
3396	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/1#主变	10000	8975.7	89.76	null	-2676	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3397	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/1#变压器	150000	149133.19	99	0	867	不受限	不可开放	成都地调	null
3398	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/2#主变	50000	67166	134	0	-17166	不受限	不可开放	成都地调	null
3399	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/1#变压器	6300	5931.8	94	0	368	不受限	不可开放	德阳地调	null
3400	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/1#主变	50000	67221	134	0	-17221	不受限	不可开放	成都地调	null
3401	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/1#变压器	31500	30514.2	97	0	986	不受限	不可开放	德阳地调	null
3402	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/2#主变	10000	7450.1	74.5	null	-3450	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3403	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/2#主变	15000	21116.2	141	805	-6921	不受限	不可开放	广元地调	null
3404	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/1#变压器	150000	151851.5	101	0	-1851	不受限	不可开放	成都地调	null
3405	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/2#主变	50000	46794	94	0	3206	不受限	不可开放	成都地调	null
3406	鸣凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.鸣凤.35kV/1#主变	6300	5400	85	null	-1346	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3407	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/2#变压器	180000	180219.19	100	0	-219	不受限	不可开放	成都地调	null

3408	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#3主变	40000	56381	141	0	-16381	不受限	不可开放	成都地调	null
3409	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/1#变压器	40000	37400	94	0	2600	不受限	不可开放	德阳地调	null
3410	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#2主变	63000	63465.6	101	0	-466	不受限	不可开放	成都地调	null
3411	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/1号主变	63000	61499.3	98	0	1501	不受限	不可开放	成都地调	null
3412	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#1主变	63000	59461.6	94	0	3538	不受限	不可开放	成都地调	null
3413	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#2主变	25000	22276.2	89	1900	824	不受限	不可开放	广元地调	null
3414	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.指南站.35kV/1#变压器	10000	9494.4	95	0	506	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3415	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#1主变	63000	67322.3	107	2000	-6322	不受限	不可开放	成都地调	null
3416	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#2主变	50000	46728	93	4050	-778	不受限	不可开放	成都地调	null
3417	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/2#变压器	240000	342852.22	143	0	-102852	不受限	不可开放	成都地调	null
3418	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#1主变	50000	47176.8	94	10000	-7177	不受限	不可开放	成都地调	null
3419	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#1主变	40000	57891.2	145	0	-17891	不受限	不可开放	成都地调	null
3420	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/2#变压器	240000	229453.1	96	0	10547	不受限	不可开放	成都地调	null
3421	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/1#变压器	150000	146351.3	98	0	3649	不受限	不可开放	成都地调	null
3422	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#1主变	63000	58172.4	92	1000	3828	不受限	不可开放	成都地调	null
3423	35kV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV王家站.35kV/#1主变	6300	6370.4	101	0	-70	不受限	不可开放	广元地调	null
3424	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/2#变压器	150000	159568	106	0	-9568	不受限	不可开放	成都地调	null
3425	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#1主变	10000	6750	67.5	0	-933	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3426	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/2#变压器	180000	175018.7	97	0	4981	不受限	不可开放	成都地调	null
3427	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#2主变	63000	62172	99	0	828	不受限	不可开放	成都地调	null
3428	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/2#变压器	180000	187894.61	104	0	-7895	不受限	不可开放	成都地调	null

3429	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#2主变	63000	60284.4	96	0	2716	不受限	不可开放	成都地调	null
3430	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/2#变压器	40000	38100	95	0	1900	不受限	不可开放	德阳地调	null
3431	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/1#变压器	6300	5318.6	84	6000	-5019	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3432	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/1#变压器	240000	252641.3	105	0	-12641	不受限	不可开放	成都地调	null
3433	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/1#变压器	240000	257118.19	107	3030	-20148	不受限	不可开放	成都地调	null
3434	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/1#变压器	240000	238669.2	99	0	1331	不受限	不可开放	成都地调	null
3435	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#1主变	6300	5756.1	91	0	544	不受限	不可开放	泸州地调	null
3436	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#2主变	50000	48972	98	0	1028	不受限	不可开放	成都地调	null
3437	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#2主变	63000	60852	97	0	2148	不受限	不可开放	成都地调	null
3438	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/3#变压器	31500	32340	103	2000	-2840	不受限	不可开放	成都地调	null
3439	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调.天池.35kV/#1主变	10000	10460.8	105	0	-461	不受限	不可开放	泸州地调	null
3440	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#2主变	40000	36696	92	0	3304	不受限	不可开放	成都地调	null
3441	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/2#变压器	180000	175330.31	97	0	4670	不受限	不可开放	成都地调	null
3442	水潦	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水潦.35kV/#1主变	6300	5756.8	91	4100	-3557	不受限	不可开放	泸州地调	null
3443	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#1主变	63000	66778.8	106	0	-3779	不受限	不可开放	成都地调	null
3444	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#1主变	6300	7820.5	124	870	-2390	不受限	不可开放	泸州地调	null
3445	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#1主变	40000	39996	100	4000	-3996	不受限	不可开放	成都地调	null
3446	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/2#变压器	150000	155167.3	103	0	-5167	不受限	不可开放	成都地调	null
3447	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调.马岭.35kV/#1主变	10000	12910.4	129	560	-3470	不受限	不可开放	泸州地调	null
3448	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#2主变	6300	9450	150	3870	-3150	不受限	不可开放	泸州地调	null
3449	观义站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.观义站.35kV/1#变压器	10000	10990	110	0	-990	不受限	不可开放	绵阳地调	null

3450	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/2#变压器	50000	48569.2	97	0	1431	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3451	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/1#变压器	40000	38134.8	95	0	1865	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3452	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#2主变	63000	61297	97	0	1703	不受限	不可开放	成都地调	null
3453	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#1主变	6300	9450	150	3870	-3150	不受限	不可开放	泸州地调	null
3454	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/1#变压器	180000	264240	147	0	-84240	不受限	不可开放	成都地调	null
3455	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#1主变	40000	53640	134	0	-13640	不受限	不可开放	成都地调	null
3456	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#2主变	50000	49552.8	99	0	447	不受限	不可开放	成都地调	null
3457	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#2主变	50000	47665.2	95	9085	-6750	不受限	不可开放	成都地调	null
3458	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#1主变	63000	58555.2	93	0	4445	不受限	不可开放	成都地调	null
3459	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/3#变压器	180000	180524.7	100	0	-525	不受限	不可开放	成都地调	null
3460	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/1#变压器	10000	9326.4	93	5900	-5226	不受限	不可开放	德阳地调	null
3461	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#1主变	40000	39445	99	0	555	不受限	不可开放	成都地调	null
3462	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#1主变	63000	58872	93	0	4128	不受限	不可开放	成都地调	null
3463	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/2#变压器	50000	41272	83	7695	1033	不受限	不可开放	德阳地调	null
3464	下涧槽	成都配调	成都地调.下涧槽.110kV/#2主变	40000	39349.2	98	0	651	不受限	不可开放	成都地调	null
3465	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#2主变	63000	90120	143	0	-27120	不受限	不可开放	成都地调	null
3466	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/1#变压器	4000	3287.2	82	9075	-8362	不受限	不可开放	德阳地调	null
3467	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#2主变	63000	59769.6	95	445	2785	不受限	不可开放	成都地调	null
3468	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/1#变压器	150000	157038.4	105	0	-7038	不受限	不可开放	成都地调	null
3469	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#2主变	63000	57684	92	0	5316	不受限	不可开放	成都地调	null
3470	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/2#变压器	10000	9800	98	0	200	不受限	不可开放	德阳地调	null

3471	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.龙凤.35kV/#1主变	20000	18373.7	92	1010	616	不受限	不可开放	泸州地调	null
3472	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/2#变压器	6300	4746.4	75	6000	-4446	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3473	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/1#变压器	240000	236929.6	99	0	3070	不受限	不可开放	成都地调	null
3474	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调.大树.35kV/#1主变	10000	7517.6	75	4625	-2143	不受限	不可开放	泸州地调	null
3475	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#2主变	63000	61472.4	98	0	1528	不受限	不可开放	成都地调	null
3476	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/1#变压器	240000	221078.9	92	3200	15721	不受限	不可开放	成都地调	null
3477	永兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.永兴.35kV/#1主变	6300	7360	117	1915	-2975	不受限	不可开放	泸州地调	null
3478	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/1#变压器	180000	185814.11	103	0	-5814	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3479	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/2#变压器	240000	242323.89	101	0	-2324	不受限	不可开放	成都地调	null
3480	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/1#变压器	50000	48645	97	19475	-18120	不受限	不可开放	德阳地调	null
3481	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/2号主变	63000	63500	101	0	-500	不受限	不可开放	成都地调	null
3482	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/2#变压器	40000	34372.8	86	16005	-10378	不受限	不可开放	德阳地调	null
3483	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/1#变压器	40000	36968.4	92	19235	-16203	不受限	不可开放	德阳地调	null
3484	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/2#变压器	240000	248939.4	104	0	-8939	不受限	不可开放	成都地调	null
3485	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/2#变压器	180000	238560	133	0	-58560	不受限	不可开放	成都地调	null
3486	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#1主变	50000	49104	98	0	896	不受限	不可开放	成都地调	null
3487	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/4#变压器	31500	31548	100	3890	-3938	不受限	不可开放	成都地调	null
3488	白莲站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.白莲站.35kV/1#变压器	6300	8717	138	4150	-6567	不受限	不可开放	德阳地调	null
3489	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.兴隆站.35kV/1#变压器	8000	8165.7	102	0	-166	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3490	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#1主变	63000	57486	91	1200	4314	不受限	不可开放	成都地调	null
3491	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#1主变	50000	48708	97	3300	-2008	不受限	不可开放	成都地调	null

3492	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#1主变	50000	47740	95	0	2260	不受限	不可开放	成都地调	null
3493	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/2#变压器	40000	29698.8	74	18275	-7974	不受限	不可开放	德阳地调	null
3494	摩尼	叙永电力调度控制中心	泸州地调.摩尼.110kV/#1主变	31500	30935.5	98	6910	-6345	不受限	不可开放	泸州地调	null
3495	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/1#变压器	50000	45992.7	92	315	3692	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3496	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/1#变压器	50000	47294.9	95	0	2705	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3497	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#1主变	50000	68005.3	136	0	-18005	不受限	不可开放	成都地调	null
3498	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#2主变	50000	49566	99	0	434	不受限	不可开放	成都地调	null
3499	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/2#变压器	50000	39388.3	79	19735	-9123	不受限	不可开放	德阳地调	null
3500	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/2#变压器	40000	33518.5	84	37380	-30898	不受限	不可开放	德阳地调	null
3501	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/1#变压器	180000	193164.6	107	0	-13165	不受限	不可开放	成都地调	null
3502	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/2#变压器	40000	33230	83	10455	-3685	不受限	不可开放	德阳地调	null
3503	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/1#变压器	240000	245819.11	102	0	-5819	不受限	不可开放	成都地调	null
3504	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/2#变压器	180000	180572.69	100	0	-573	不受限	不可开放	成都地调	null
3505	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/1#变压器	50000	48441	97	4950	-3391	不受限	不可开放	德阳地调	null
3506	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#2主变	50000	49164.3	98	0	836	不受限	不可开放	泸州地调	null
3507	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#1主变	50000	49724.4	99	0	276	不受限	不可开放	成都地调	null
3508	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#1主变	63000	63480	101	500	-980	不受限	不可开放	成都地调	null
3509	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/1#变压器	6300	5908	94	250	142	不受限	不可开放	德阳地调	null
3510	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#1主变	63000	58951.2	94	0	4049	不受限	不可开放	成都地调	null
3511	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#1主变	50000	46152	92	0	3848	不受限	不可开放	泸州地调	null
3512	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/1#变压器	50000	47789.9	96	0	2210	不受限	不可开放	绵阳地调	null

3513	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/1#变压器	31500	31600	100	4900	-5000	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3514	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/2号主变	50000	45117.6	90	2000	2882	不受限	不可开放	成都地调	null
3515	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#1主变	63000	57763.2	92	0	5237	不受限	不可开放	成都地调	null
3516	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/1#变压器	40000	36471.6	91	34535	-31007	不受限	不可开放	德阳地调	null
3517	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#2主变	63000	85123.8	135	0	-22124	不受限	不可开放	成都地调	null
3518	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/1#变压器	40000	36748.8	92	29995	-26744	不受限	不可开放	德阳地调	null
3519	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#1主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放	成都地调	null
3520	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/2#变压器	8000	7780.2	97	315	-95	不受限	不可开放	德阳地调	null
3521	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#2主变	63000	63720.5	101	0	-720	不受限	不可开放	成都地调	null
3522	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/1#变压器	50000	37521	75	18080	-5601	不受限	不可开放	德阳地调	null
3523	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#1主变	63000	62977.2	100	400	-377	不受限	不可开放	成都地调	null
3524	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#2主变	63000	57358.4	91	0	5642	不受限	不可开放	成都地调	null
3525	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/1#变压器	240000	223087.7	93	0	16912	不受限	不可开放	德阳地调	null
3526	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/1#变压器	150000	144100.2	96	0	5900	不受限	不可开放	泸州地调	null
3527	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#2主变	40000	37672.8	94	0	2327	不受限	不可开放	成都地调	null
3528	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#2主变	50000	46992	94	0	3008	不受限	不可开放	成都地调	null
3529	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调.高板.35kV/#2主变	6300	5779.2	92	0	521	不受限	不可开放	成都地调	null
3530	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#2主变	50000	47770.8	96	0	2229	不受限	不可开放	null	null
3531	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调.高板.35kV/#1主变	10000	7440	74	4475	-1915	不受限	不可开放	成都地调	null
3532	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#2主变	20000	29400	147	9086.42	-18486.42	不受限	不可开放	南充地调	null
3533	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/2#变压器	31500	27409.7	87	4065	25	不受限	不可开放	绵阳地调	null

3534	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#1主变	8000	12000	150	1020	-5020	不受限	不可开放	成都地调	null
3535	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#2主变	10000	9460	95	1020	-480	不受限	不可开放	成都地调	null
3536	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调.金龙.35kV/1号主变	10000	9085.6	91	0	914	不受限	不可开放	成都地调	null
3537	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/1#变压器	40000	34602.1	87	2880	2518	不受限	不可开放	德阳地调	null
3538	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#1主变	20000	29200	146	15850	-25050	不受限	不可开放	南充地调	null
3539	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#2主变	63000	44088	70	19552	-640	不受限	不可开放	成都地调	null
3540	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/2#变压器	50000	43223.4	86	2860	3917	不受限	不可开放	德阳地调	null
3541	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#2主变	31500	28657.2	91	8682	-5839	不受限	不可开放	成都地调	null
3542	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#1主变	63000	58855	93	25537	-21392	不受限	不可开放	成都地调	null
3543	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#2主变	63000	47402	75	25537	-9939	不受限	不可开放	成都地调	null
3544	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/2#变压器	10000	8965.6	90	2750	-1716	不受限	不可开放	德阳地调	null
3545	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#1主变	50000	48721.2	97	0	1279	不受限	不可开放	成都地调	null
3546	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#1主变	50000	42688.8	85	21740	-14429	不受限	不可开放	成都地调	null
3547	下涧槽	成都配调	成都地调.下涧槽.110kV/#1主变	40000	39718.8	99	0	281	不受限	不可开放	成都地调	null
3548	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/2#变压器	40000	38106.3	95	0	1894	不受限	不可开放	德阳地调	null
3549	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#2主变	50000	43494	87	21740	-15234	不受限	不可开放	成都地调	null
3550	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#1主变	6300	7560	120	8000	-9260	不受限	不可开放	南充地调	null
3551	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#1主变	31500	25476	81	8682	-2658	不受限	不可开放	成都地调	null
3552	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调.三溪.35kV/#1主变	10000	7824.6	78	6780	-4605	不受限	不可开放	成都地调	null
3553	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/1#变压器	31500	28934.4	92	21680	-19114	不受限	不可开放	德阳地调	null
3554	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#1主变	63000	41976	67	19552	1472	不受限	不可开放	成都地调	null

3555	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#2主变	6300	7371	117	2581.02	-3652.02	不受限	不可开放	南充地调	null
3556	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#2主变	63000	60548.4	96	200	2252	不受限	不可开放	成都地调	null
3557	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#2主变	50000	40128	80	19459	-9587	不受限	不可开放	成都地调	null
3558	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#2主变	4000	5936	148	0	-1936	不受限	不可开放	成都地调	null
3559	翠月湖	都江堰电力调度控制中心	成都地调.翠月湖.35kV/#1主变	6300	5920.6	94	0	379	不受限	不可开放	成都地调	null
3560	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青龙.35kV/#1主变	12500	11004	88	1730	-234	不受限	不可开放	成都地调	null
3561	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/1#变压器	40000	35325.8	88	2230	2444	不受限	不可开放	德阳地调	null
3562	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#1主变	31500	40022.4	127	500	-9022	不受限	不可开放	成都地调	null
3563	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#2主变	50000	45949.2	92	0	4051	不受限	不可开放	成都地调	null
3564	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调.柳街.35kV/#1主变	6300	8464	134	0	-2164	不受限	不可开放	成都地调	null
3565	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#1主变	5000	7464	149	450	-2914	不受限	不可开放	成都地调	null
3566	工农兵站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.工农兵站.35kV/1#变压器	6300	6889.4	109	400	-989	不受限	不可开放	德阳地调	null
3567	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#1主变	63000	88720	141	0	-25720	不受限	不可开放	成都地调	null
3568	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#1主变	8000	9296	116	250	-1546	不受限	不可开放	成都地调	null
3569	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#2主变	10000	8201	82	5630	-3831	不受限	不可开放	南充地调	null
3570	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#2主变	8000	9086	114	0	-1086	不受限	不可开放	成都地调	null
3571	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/2号主变	10000	10216	102	1650	-1866	不受限	不可开放	成都地调	null
3572	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#1主变	50000	51440.4	103	3300	-4740	不受限	不可开放	成都地调	null
3573	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#2主变	8000	8211	103	6155	-6366	不受限	不可开放	成都地调	null
3574	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/2#变压器	50000	50787.1	102	2850	-3637	不受限	不可开放	德阳地调	null
3575	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#2主变	50000	50754	102	3625	-4379	不受限	不可开放	成都地调	null

3576	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#1主变	8000	10325	129	100	-2425	不受限	不可开放	成都地调	null
3577	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#1主变	10000	8978.5	90	3880.06	-2859	不受限	不可开放	南充地调	null
3578	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#1主变	8000	8680	109	710	-1390	不受限	不可开放	成都地调	null
3579	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#1主变	31500	31680	101	8315	-8495	不受限	不可开放	成都地调	null
3580	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调.成佳.35kV/#1主变	10000	10840.2	108	2060	-2900	不受限	不可开放	成都地调	null
3581	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#2主变	31500	32476.3	103	200	-1176	不受限	不可开放	成都地调	null
3582	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#2主变	10000	9277.8	93	9167.04	-8445	不受限	不可开放	南充地调	null
3583	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#1主变	10000	10032	100	0	-32	不受限	不可开放	成都地调	null
3584	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#2主变	10000	9786	98	1965	-1751	不受限	不可开放	成都地调	null
3585	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#2主变	6300	8750	139	100	-2550	不受限	不可开放	成都地调	null
3586	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/2#变压器	63000	56913.1	90	33000	-26913	不受限	不可开放	德阳地调	null
3587	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#2主变	10000	12000	120	3056.05	-5056.05	不受限	不可开放	南充地调	null
3588	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/2#变压器	150000	147814.19	99	0	2186	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3589	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#2主变	5000	5296	106	0	-296	不受限	不可开放	成都地调	null
3590	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#1主变	6300	5807.9	92	15715	-15223	不受限	不可开放	南充地调	null
3591	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#1主变	40000	36352.8	91	1450	2197	不受限	不可开放	成都地调	null
3592	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#2主变	10000	11380	114	0	-1380	不受限	不可开放	成都地调	null
3593	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#1主变	10000	12560	126	630	-3190	不受限	不可开放	成都地调	null
3594	工农兵站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.工农兵站.35kV/2#变压器	8000	7732.2	97	400	-132	不受限	不可开放	德阳地调	null
3595	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#2主变	20000	16710.4	84	2900	390	不受限	不可开放	成都地调	null
3596	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#2主变	50000	51049	102	150	-1199	不受限	不可开放	成都地调	null

3597	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#1主变	50000	46195.9	92	8900	-5096	不受限	不可开放	南充地调	null
3598	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/1号主变	10000	9276	93	0	724	不受限	不可开放	成都地调	null
3599	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#1主变	6300	6928	110	0	-628	不受限	不可开放	成都地调	null
3600	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/2#变压器	31500	30000	95	0	1500	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3601	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/1#变压器	16000	16845.8	105	0	-846	不受限	不可开放	德阳地调	null
3602	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/5#变压器	20000	17608.7	88	2800	-409	不受限	不可开放	成都地调	null
3603	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#1主变	20000	18505.2	93	2250	-755	不受限	不可开放	成都地调	null
3604	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/1#变压器	50000	47091	94	8915	-6006	不受限	不可开放	德阳地调	null
3605	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/2#主变	8000	10275.8	128	0	-2276	不受限	不可开放	眉山地调	null
3606	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/2号主变	63000	66613.2	106	1250	-4863	不受限	不可开放	成都地调	null
3607	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#1主变	63000	52313	83	0	10687	不受限	不可开放	成都地调	null
3608	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#2主变	63000	53113	84	600	9887	不受限	不可开放	成都地调	null
3609	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#1主变	20000	11620	58	0	8380	不受限	不可开放	成都地调	null
3610	罗坝站	青神电力调度控制中心	青神县调.罗坝站.35kV/1#主变	8000	7345.8	92	315	339	不受限	不可开放	眉山地调	null
3611	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#2主变	40000	38433.2	96	0	1567	不受限	不可开放	成都地调	null
3612	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#2主变	40000	36312.1	91	15200	-11512	不受限	不可开放	成都地调	null
3613	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/1#主变	8000	13390.3	167	0	-5390	不受限	不可开放	眉山地调	null
3614	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/1#变压器	50000	50965.2	102	0	-965	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3615	白什站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.白什站.35kV/1#变压器	8000	7366.8	92	0	633	不受限	不可开放	null	null
3616	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#2主变	63000	57886.1	92	630	4484	不受限	不可开放	成都地调	null
3617	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#1主变	40000	40530.3	101	640	-1170	不受限	不可开放	成都地调	null

3618	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#3主变	40000	39600	99	2000	-1600	不受限	不可开放	成都地调	null
3619	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/1#变压器	31500	35901.7	114	0	-4402	不受限	不可开放	德阳地调	null
3620	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#1主变	50000	45764.4	92	0	4236	不受限	不可开放	成都地调	null
3621	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#2主变	63000	62607.6	99	0	392	不受限	不可开放	成都地调	null
3622	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#2主变	63000	57806.7	92	100	5093	不受限	不可开放	成都地调	null
3623	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/1#变压器	31500	32331.9	103	2530	-3362	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3624	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#1主变	63000	60106	95	1130	1764	不受限	不可开放	成都地调	null
3625	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#2主变	63000	67386.8	107	2000	-6387	不受限	不可开放	成都地调	null
3626	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#1主变	6300	5012.1	89	0	27.9	不受限	不可开放	广元地调	null
3627	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#2主变	50000	48219.6	96	0	1780	不受限	不可开放	成都地调	null
3628	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/1#变压器	31500	30275	96	5550	-4325	不受限	不可开放	德阳地调	null
3629	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#2主变	40000	39265.8	98	630	104	不受限	不可开放	成都地调	null
3630	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#2主变	50000	48470.4	97	300	1230	不受限	不可开放	成都地调	null
3631	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#2主变	40000	37769.6	94	900	1330	不受限	不可开放	成都地调	null
3632	繁江	新都电力调度控制中心	成都地调.繁江.110kV/#3主变	40000	37279	93	400	2321	不受限	不可开放	成都地调	null
3633	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#2主变	63000	61048	97	1250	702	不受限	不可开放	成都地调	null
3634	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/1号主变	63000	51759.8	82	12730	-1490	不受限	不可开放	成都地调	null
3635	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#2主变	6300	5018.6	91	0	21.4	不受限	不可开放	广元地调	null
3636	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#2主变	40000	42649.2	107	0	-2649	不受限	不可开放	成都地调	null
3637	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#2主变	63000	87807.9	139	0	-24808	不受限	不可开放	成都地调	null
3638	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#1主变	40000	38869.6	97	400	730	不受限	不可开放	成都地调	null

3639	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#2主变	10000	10234.5	102	0	-234	不受限	不可开放	成都地调	null
3640	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#1主变	63000	58080	92	0	4920	不受限	不可开放	成都地调	null
3641	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#2主变	63000	85536	136	630	-23166	不受限	不可开放	成都地调	null
3642	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/1#变压器	50000	49177	98	35090	-34267	不受限	不可开放	德阳地调	null
3643	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/2#变压器	40000	31600.8	79	12080	-3681	不受限	不可开放	德阳地调	null
3644	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/1#变压器	8000	10504	131	1880	-4384	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3645	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#2主变	50000	48853.2	98	0	1147	不受限	不可开放	成都地调	null
3646	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#1主变	6300	6960	110	0	-660	不受限	不可开放	成都地调	null
3647	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/2#变压器	31500	37593.7	119	630	-6724	不受限	不可开放	德阳地调	null
3648	固驿	邛崃电力调度控制中心	成都地调.固驿.35kV/#1主变	6300	6140	97	0	160	不受限	不可开放	成都地调	null
3649	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#1主变	40000	42636	107	0	-2636	不受限	不可开放	成都地调	null
3650	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#1主变	10000	9486.7	95	0	513	不受限	不可开放	成都地调	null
3651	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/1号主变	50000	49856.4	100	1975	-1831	不受限	不可开放	成都地调	null
3652	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#1主变	40000	40761.6	102	730	-1492	不受限	不可开放	成都地调	null
3653	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#2主变	31500	29766	94	0	1734	不受限	不可开放	成都地调	null
3654	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#2主变	8000	7574	95	0	426	不受限	不可开放	成都地调	null
3655	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#2主变	20000	9439.6	150	0	-3140	不受限	不可开放	成都地调	null
3656	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金峰站.35kV/#1变压器	6300	6104.1	97	0	196	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3657	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#1主变	50000	47652	95	2600	-252	不受限	不可开放	成都地调	null
3658	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#2主变	63000	57227.5	91	0	5773	不受限	不可开放	成都地调	null
3659	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#1主变	40000	38211.4	96	0	1789	不受限	不可开放	成都地调	null

3660	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/1#变压器	180000	171496.1	95	0	8504	不受限	不可开放	广安地调	null
3661	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#2主变	40000	37620	94	0	2380	不受限	不可开放	成都地调	null
3662	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#2主变	50000	53684.5	107	0	-3684	不受限	不可开放	成都地调	null
3663	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/2#变压器	50000	50160.3	100	3830	-3990	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3664	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#1主变	50000	46685.1	93	0	3315	不受限	不可开放	成都地调	null
3665	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#2主变	40000	38280	96	0	1720	不受限	不可开放	成都地调	null
3666	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#2主变	6300	7200	114	0	-900	不受限	不可开放	成都地调	null
3667	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#2主变	4000	3861.3	97	0	139	不受限	不可开放	凉山地调	null
3668	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	57126.2	91	1530	4344	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3669	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/2#变压器	40000	37501.2	94	0	2499	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3670	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/1#变压器	50000	48088.3	96	0	1912	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3671	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#1主变	40000	38319.6	96	0	1680	不受限	不可开放	成都地调	null
3672	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#2主变	40000	39045.6	98	0	954	不受限	不可开放	成都地调	null
3673	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#1主变	10000	10263.6	103	0	-264	不受限	不可开放	成都地调	null
3674	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#2主变	40000	44214.6	111	0	-4215	不受限	不可开放	凉山地调	null
3675	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#1主变	5000	4573.8	91	0	426	不受限	不可开放	成都地调	null
3676	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#3主变	40000	38628	97	0	1372	不受限	不可开放	成都地调	null
3677	元兴	大邑电力调度控制中心	成都地调.元兴.35kV/#1主变	6300	15514.5	246	0	-9214	不受限	不可开放	成都地调	null
3678	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#2主变	10000	11214	112	0	-1214	不受限	不可开放	成都地调	null
3679	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#2主变	10000	12096	121	0	-2096	不受限	不可开放	凉山地调	null
3680	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#2主变	63000	60394.7	96	400	2205	不受限	不可开放	成都地调	null

3681	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#1主变	10000	10519.6	105	0	-520	不受限	不可开放	成都地调	null
3682	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#1主变	2500	3260	130	0	-760	不受限	不可开放	凉山地调	null
3683	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#2主变	6300	8939	142	0	-2639	不受限	不可开放	广安地调	null
3684	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/1#变压器	31500	24823.1	79	8340	-1663	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3685	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/3#变压器	10000	9548	95	0	452	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3686	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#1主变	40000	52668	132	315	-12983	不受限	不可开放	成都地调	null
3687	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#1主变	40000	40520.5	101	0	-520	不受限	不可开放	凉山地调	null
3688	35kV演圣站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV演圣站.35kV/#1主变	6300	5011.8	80	0	28	不受限	不可开放	广元地调	null
3689	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#2主变	10000	14357.7	144	0	-4358	不受限	不可开放	成都地调	null
3690	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#2主变	10000	12689.6	127	0	-2690	不受限	不可开放	成都地调	null
3691	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#2主变	50000	61000	122	0	-11000	不受限	不可开放	成都地调	null
3692	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#2主变	2000	2165.8	108	0	-166	不受限	不可开放	凉山地调	null
3693	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#1主变	50000	61000	122	0	-11000	不受限	不可开放	成都地调	null
3694	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#2主变	5000	4890.5	98	0	110	不受限	不可开放	凉山地调	null
3695	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#1主变	10000	10907.4	109	0	-907	不受限	不可开放	成都地调	null
3696	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/1号主变	63000	61329.8	97	0	1670	不受限	不可开放	成都地调	null
3697	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#2主变	40000	44220	111	375	-4595	不受限	不可开放	成都地调	null
3698	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#2主变	50000	45584	91	250	4166	不受限	不可开放	成都地调	null
3699	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/1#变压器	240000	223674	93	null	16326	不受限	不可开放	null	null
3700	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/2#变压器	150000	143142.5	95	null	6858	不受限	不可开放	null	null
3701	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/1#变压器	50000	45413.2	91	3630	957	不受限	不可开放	绵阳地调	null

3702	小鱼洞	彭州电力调度控制中心	彭州县调.小鱼洞.35kV/#1主变	6300	5838	93	null	462	不受限	不可开放	null	null
3703	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调.红星.35kV/#1主变	6300	6110	97	null	190	不受限	不可开放	null	null
3704	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/1#变压器	40000	36445.2	91	0	3555	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3705	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#1主变	50000	45039	90	8260	-3299	不受限	不可开放	成都地调	null
3706	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#2主变	40000	37092	93	200	2708	不受限	不可开放	成都地调	null
3707	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#2主变	40000	35508	89	1850	2642	不受限	不可开放	成都地调	null
3708	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调.九尺.35kV/#1主变	10000	11061	111	1300	-2361	不受限	不可开放	成都地调	null
3709	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#2主变	10000	10563	106	0	-563	不受限	不可开放	成都地调	null
3710	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#1主变	40000	36300	91	1000	2700	不受限	不可开放	成都地调	null
3711	会东松坪站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东松坪站.35kV/#1主变	3150	4425.7	140	0	-1276	不受限	不可开放	凉山地调	null
3712	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/2#变压器	180000	168439.3	94	0	11561	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3713	姜州站	会东电力调度控制中心	会东县调.姜州站.35kV/#1主变	5000	7497.4	150	630	-3127	不受限	不可开放	凉山地调	null
3714	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#2主变	50000	57368	115	775	-8143	不受限	不可开放	成都地调	null
3715	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#2主变	12500	16889.6	135	125	-4515	不受限	不可开放	成都地调	null
3716	35kV书房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV书房站.35kV/#1主变	7000	5892.7	84	0	407	不受限	不可开放	广元地调	null
3717	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.王家站.110kV/#1主变	40000	39126.8	98	0	873	不受限	不可开放	广安地调	null
3718	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/1#变压器	150000	149041	99	30	929	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3719	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#1主变	10000	14588	146	2500	-7088	不受限	不可开放	成都地调	null
3720	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#1主变	31500	24782.6	79	6000	717	不受限	不可开放	凉山地调	null
3721	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.柏林站.35kV/2#变压器	8000	7574.8	95	80	345	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3722	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#1主变	50000	53487	107	0	-3487	不受限	不可开放	成都地调	null

3723	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#2主变	2500	2744.9	110	0	-245	不受限	不可开放	凉山地调	null
3724	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#3主变	31500	53311.4	169	0	-21811	不受限	不可开放	成都地调	null
3725	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#2主变	6300	5760.3	91	0	540	不受限	不可开放	广安地调	null
3726	姜州站	会东电力调度控制中心	凉山地调.姜州站.35kV/#2主变	6300	6391.5	101	0	-91	不受限	不可开放	凉山地调	null
3727	小枧站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小枧站.110kV/1#变压器	31500	30323.5	96	4865	-3688	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3728	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	9989.6	100	500	-490	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3729	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#1主变	20000	19236	96	0	764	不受限	不可开放	成都地调	null
3730	洛佐站	会东电力调度控制中心	凉山地调.洛佐站.35kV/#1主变	6300	9050.4	144	0	-2750	不受限	不可开放	凉山地调	null
3731	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#1主变	31500	46740.5	148	0	-15240	不受限	不可开放	成都地调	null
3732	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#2主变	40000	33534.6	84	0	2465	不受限	不可开放	广元地调	null
3733	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#3主变	63000	66641.1	106	0	-3641	不受限	不可开放	成都地调	null
3734	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#1主变	50000	48615.6	97	0	1384	不受限	不可开放	成都地调	null
3735	小枧站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小枧站.110kV/2#变压器	40000	35164.3	88	3915	921	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3736	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#2主变	50000	52285.2	105	0	-2285	不受限	不可开放	成都地调	null
3737	宗场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宗场站.35kV/1#变压器	6300	6086.2	97	160	54	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3738	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#1主变	10000	9296	93	0	704	不受限	不可开放	成都地调	null
3739	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/2#变压器	150000	142403.2	95	0	7597	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3740	战旗	郫都电力调度控制中心	成都地调.战旗.35kV/#1主变	6300	9251.4	147	0	-2951	不受限	不可开放	成都地调	null
3741	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#2主变	40000	51612	129	0	-11612	不受限	不可开放	成都地调	null
3742	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.石板站.35kV/1#变压器	8000	7114.1	89	160	726	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3743	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/2#变压器	8000	7798.4	97	0	202	不受限	不可开放	绵阳地调	null

3744	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#1主变	50000	49218.4	98	0	782	不受限	不可开放	成都地调	null
3745	西溪河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.西溪河站.35kV/1#主变	2000	2376	119	0	-376	不受限	不可开放	凉山地调	null
3746	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#2主变	50000	46710.5	93	0	3290	不受限	不可开放	成都地调	null
3747	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/1#主变	5000	4915.9	98	0	84	不受限	不可开放	凉山地调	null
3748	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#2主变	50000	46402.4	93	0	3598	不受限	不可开放	成都地调	null
3749	衣某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.衣某站.35kV/1#主变	2000	2944.6	147	0	-945	不受限	不可开放	凉山地调	null
3750	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#1主变	50000	46419.1	93	0	3581	不受限	不可开放	成都地调	null
3751	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/2#主变	5000	6294.1	126	0	-1294	不受限	不可开放	凉山地调	null
3752	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#1主变	40000	33389.4	83	0	2611	不受限	不可开放	广元地调	null
3753	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/1#变压器	240000	225719.7	94	1200	13080	不受限	不可开放	成都地调	null
3754	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#1主变	50000	51836.4	104	2100	-3936	不受限	不可开放	成都地调	null
3755	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#2主变	50000	41537.5	83	16900	-8437	不受限	不可开放	成都地调	null
3756	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#2主变	50000	52390.9	105	1200	-3591	不受限	不可开放	成都地调	null
3757	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/2#变压器	6300	3728.4	59	3000	-428	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3758	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#1主变	40000	37197.6	93	4000	-1198	不受限	不可开放	成都地调	null
3759	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#1主变	40000	38217.7	96	2500	-718	不受限	不可开放	成都地调	null
3760	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#1主变	50000	50626.4	101	630	-1256	不受限	不可开放	成都地调	null
3761	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#1主变	50000	49727.8	99	0	272	不受限	不可开放	凉山地调	null
3762	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#1主变	50000	52692.4	105	6800	-9492	不受限	不可开放	成都地调	null
3763	阿兹觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.阿兹觉站.35kV/#1主变	3150	2941.1	93	0	209	不受限	不可开放	凉山地调	null
3764	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#2主变	50000	46860	94	3400	-260	不受限	不可开放	成都地调	null

3765	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/1#变压器	10000	9172.8	92	0	827	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3766	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/1#变压器	40000	40587.9	101	0	-588	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3767	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/2#变压器	240000	226213.11	94	0	13787	不受限	不可开放	成都地调	null
3768	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#1主变	50000	48180	96	3000	-1180	不受限	不可开放	成都地调	null
3769	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#2主变	50000	50239.2	100	1000	-1239	不受限	不可开放	成都地调	null
3770	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#2主变	40000	40558.5	101	0	-558	不受限	不可开放	成都地调	null
3771	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/1#变压器	6300	10368	165	0	-4068	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3772	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#1主变	10000	9156	92	0	844	不受限	不可开放	成都地调	null
3773	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#2主变	50000	51427.2	103	5430	-6857	不受限	不可开放	成都地调	null
3774	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#2主变	63000	60500	96	33000	-30500	不受限	不可开放	成都地调	null
3775	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#1主变	50000	47131.7	94	12000	-9132	不受限	不可开放	成都地调	null
3776	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#1主变	63000	61300	97	22000	-20300	不受限	不可开放	成都地调	null
3777	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/1#变压器	40000	46796.3	117	0	-6796	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3778	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#2主变	40000	49440	124	945	-10385	不受限	不可开放	成都地调	null
3779	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#2主变	10000	7774.1	111	0	-2174	不受限	不可开放	广元地调	null
3780	金山站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.金山站.35kV/2#变压器	8000	7986.5	100	0	14	不受限	不可开放	乐山地调	null
3781	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/2#变压器	50000	47043.2	94	2400	557	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3782	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.牛华站.35kV/2#变压器	8000	7626.1	95	0	374	不受限	不可开放	乐山地调	null
3783	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#2主变	40000	38941.3	97	0	1059	不受限	不可开放	凉山地调	null
3784	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.高坝子站.110kV/2#变压器	41293.703	37645.5	91	0	3648	不受限	不可开放	乐山地调	null
3785	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.冠英站.35kV/2#变压器	10000	9185.5	92	0	815	不受限	不可开放	乐山地调	null

3786	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#1主变	40000	38825.5	97	0	1175	不受限	不可开放	凉山地调	null
3787	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#1主变	10000	8084.1	81	0	-84	不受限	不可开放	广元地调	null
3788	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.冠英站.35kV/1#变压器	8000	7693.6	96	0	306	不受限	不可开放	乐山地调	null
3789	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#1主变	40000	33263.5	83	0	-1263	不受限	不可开放	广元地调	null
3790	唐家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.唐家山站.110kV/#1变压器	50000	47805.6	96	0	2194	不受限	不可开放	广安地调	null
3791	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调.花岭站.35kV/#1主变	10000	9640	96	0	360	不受限	不可开放	广安地调	null
3792	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#2主变	10000	9100	91	0	900	不受限	不可开放	广安地调	null
3793	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#1主变	40000	36572.2	91	0	3428	不受限	不可开放	广安地调	null
3794	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/2#主变	12500	13568.3	109	0	-1068	不受限	不可开放	资阳地调	null
3795	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/1#主变	40000	39369	98	0	631	不受限	不可开放	资阳地调	null
3796	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/2#变压器	63000	62079.6	99	500	420	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3797	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/1#主变	10000	10527.3	105	0	-527	不受限	不可开放	资阳地调	null
3798	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/2#主变	40000	37730	94	0	2270	不受限	不可开放	资阳地调	null
3799	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#1主变	10000	9572.5	96	0	428	不受限	不可开放	广安地调	null
3800	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#2主变	40000	33163	83	0	-1163	不受限	不可开放	广元地调	null
3801	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.新桥站.35kV/2#变压器	10000	11153.3	112	250	-1403	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3802	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/3#变压器	180000	173668.5	96	0	6332	不受限	不可开放	广安地调	null
3803	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/2#主变	50000	48861.9	98	0	1138	不受限	不可开放	资阳地调	null
3804	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#2主变	10000	7753.9	123	0	-2714	不受限	不可开放	广元地调	null
3805	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/1#变压器	150000	140887.1	94	0	9113	不受限	不可开放	资阳地调	null
3806	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/2#主变	40000	42695.8	107	0	-2696	不受限	不可开放	资阳地调	null

3807	35kV国华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV国华站.35kV/#1主变	6300	5154.8	74	0	445	不受限	不可开放	广元地调	null
3808	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/1#主变	6300	6393.6	101	0	-94	不受限	不可开放	资阳地调	null
3809	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.新农站.35kV/1#变压器	8000	7601.3	95	1600	-1201	不受限	不可开放	乐山地调	null
3810	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/1#主变	10000	9089.5	91	0	911	不受限	不可开放	资阳地调	null
3811	龚嘴站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.龚嘴站.35kV/1#变压器	10000	5626.1	89	400	274	不受限	不可开放	乐山地调	null
3812	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/1#主变	50000	48385.6	97	0	1614	不受限	不可开放	资阳地调	null
3813	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/2#变压器	40000	41125.4	103	0	-1125	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3814	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/1#变压器	40000	38401.5	96	0	1599	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3815	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/2#变压器	50000	47801.6	96	1000	1198	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3816	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.新农站.35kV/2#变压器	8000	7245.1	91	0	755	不受限	不可开放	乐山地调	null
3817	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/2#变压器	50000	45928.6	92	2500	1571	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3818	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/2#变压器	150000	141369.6	94	0	8630	不受限	不可开放	资阳地调	null
3819	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/2#变压器	40000	48124.9	120	2000	-10125	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3820	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/1#变压器	40000	39696.6	99	500	-197	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3821	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/2#变压器	40000	53469.8	134	2660	-16130	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3822	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/1#变压器	8000	7645	96	315	40	不受限	不可开放	绵阳地调	null
3823	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#1主变	6300	5974.3	85	0	-374	不受限	不可开放	广元地调	null
3824	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/1#变压器	40000	51726.6	129	1880	-13607	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3825	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/#2主变	6300	5920.1	94	0	380	不受限	不可开放	资阳地调	null
3826	迎接站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.迎接站.35kV/1#主变	12500	11466	92	0	1034	不受限	不可开放	资阳地调	null
3827	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/2#主变	6300	5881.1	93	0	419	不受限	不可开放	资阳地调	null

3828	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.茅桥站.35kV/1#变压器	5000	4816.5	96	0	184	不受限	不可开放	乐山地调	null
3829	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#1主变	6300	5293.1	84	5600	-4593	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3830	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/1#变压器	40000	37461.6	94	0	2538	不受限	不可开放	乐山地调	null
3831	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#2主变	6300	4810.4	76	1615	-125	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3832	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/1#变压器	150000	138843.4	93	0	11157	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3833	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.牟子站.110kV/3#变压器	50000	48241.2	96	0	1759	不受限	不可开放	乐山地调	null
3834	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/2#变压器	180000	171509.9	95	0	8490	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3835	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/1#变压器	180000	170504.89	95	0	9495	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3836	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/1#变压器	120000	114332.1	95	0	5668	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3837	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/2#变压器	240000	236636.31	99	0	3364	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3838	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/1#变压器	50000	47756.7	96	0	2243	不受限	不可开放	乐山地调	null
3839	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/2#变压器	150000	148903.11	99	0	1097	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3840	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/1#变压器	150000	147144.39	98	0	2856	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3841	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/2#变压器	150000	151371	101	0	-1371	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3842	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/1#变压器	150000	143682	96	0	6318	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3843	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/2#变压器	40000	37620	94	0	2380	不受限	不可开放	乐山地调	null
3844	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#2主变	12500	10884.3	173	0	-4584	不受限	不可开放	遂宁地调	null
3845	苏秀站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.苏秀站.35kV/1#变压器	6300	6813.8	108	0	-514	不受限	不可开放	宜宾地调	null
3846	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#2主变	50000	44606	89	8030	-2636	不受限	不可开放	广元地调	null
3847	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/2#变压器	120000	115122	96	0	4878	不受限	不可开放	乐山地调	null
3848	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.青平站.35kV/1#变压器	6300	10579.8	168	0	-4280	不受限	不可开放	乐山地调	null

3849	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/1#变压器	31500	29806.9	95	2650	-957	不受限	不可开放	绵阳地调	null
------	-----	------------	----------------------	-------	---------	----	------	------	-----	------	------	------