

基本信息			历史运行信息			已批复接入		计算可开放容量(KVA)		上级电网许可容量(KVA)		实际可开放容量(KVA)		所属地市
序号	所属变电站	所属调度范围	主变名称	主变额定容量(KVA)	历史最大负荷容量(KVA)	历史最大负荷容量(KVA)	批准容量(KVA)	升压站信息	升压站信息	升压站信息	升压站信息	升压站信息	升压站信息	升压站信息
0	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调,欧城,220KV/2#变电器	240000	17871.8	7	0	222128	不受限	222100	成都地调	222100	成都地调	成都地调
1	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调,欧城,220KV/1#变电器	240000	17866.8	7	0	222133	不受限	222100	成都地调	222100	成都地调	成都地调
2	庄上	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,庄上,220KV/2#变电器	240000	56584.9	24	0	183415	不受限	183400	攀枝花地调	183400	攀枝花地调	攀枝花地调
3	禹王宫	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,禹王宫,220KV/1#变电器	240000	68742.4	29	0	171258	不受限	171200	攀枝花地调	171200	攀枝花地调	攀枝花地调
4	禹王宫	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,禹王宫,220KV/2#变电器	240000	68856.8	29	0	171143	不受限	171100	攀枝花地调	171100	攀枝花地调	攀枝花地调
5	庄上	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,庄上,220KV/1#变电器	240000	74812.2	31	0	165188	不受限	165100	攀枝花地调	165100	攀枝花地调	攀枝花地调
6	安宁	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,安宁,220KV/2#变电器	240000	80105.3	33	0	159895	不受限	159800	攀枝花地调	159800	攀枝花地调	攀枝花地调
7	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调,玉皇,220KV/1#变电器	240000	83943	35	null	156057	不受限	156000	德阳地调	156000	德阳地调	德阳地调
8	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调,玉皇,220KV/2#变电器	240000	84064	35	null	155936	不受限	155900	德阳地调	155900	德阳地调	德阳地调
9	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,幸福,220KV/2#变电器	180000	4848.8	22	0	151510	不受限	150000	甘孜地调	150000	甘孜地调	甘孜地调
10	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调,先锋,220KV/2#变电器	150000	103390	68.9	0	150000	不受限	150000	眉山地调	150000	眉山地调	眉山地调
11	合力	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,合力,220KV/2#变电器	240000	107434.3	45	0	132566	不受限	132500	攀枝花地调	132500	攀枝花地调	攀枝花地调
12	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调,甘眉,220KV/5#变电器	180000	57768	32	0	122232	不受限	122200	眉山地调	122200	眉山地调	眉山地调
13	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调,甘眉,220KV/6#变电器	180000	57767.6	32	0	122232	不受限	122200	眉山地调	122200	眉山地调	眉山地调
14	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调,先锋,220KV/1#变电器	120000	109890	91.58	0	120000	不受限	120000	眉山地调	120000	眉山地调	眉山地调
15	新帆	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,新帆,220KV/2#变电器	240000	121194.3	50	0	118806	不受限	118800	攀枝花地调	118800	攀枝花地调	攀枝花地调
16	新帆	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,新帆,220KV/1#变电器	240000	121987.7	51	0	118001	不受限	118000	攀枝花地调	118000	攀枝花地调	攀枝花地调
17	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调,蒙阳,220KV/2#变电器	240000	129063.09	54	null	110937	不受限	110900	德阳地调	110900	德阳地调	德阳地调
18	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调,蒙阳,220KV/1#变电器	240000	129181.9	54	null	110618	不受限	110600	德阳地调	110600	德阳地调	德阳地调
19	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调,连封,220KV/1#变电器	240000	125276.7	52	4515	110208	不受限	110200	成都地调	110200	成都地调	成都地调
20	牛牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调,牛牛山,220KV/2#变电器	180000	69614	39	null	110086	不受限	110000	眉山地调	110000	眉山地调	眉山地调
21	红砂	天府电力调度控制中心	红砂,220KV/2#变电器	240000	130589.91	54	0	109410	不受限	109400	天府地调	109400	天府地调	天府地调
22	西佛寺	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,西佛寺,220KV/2#变电器	240000	131155.9	55	0	108844	不受限	108800	攀枝花地调	108800	攀枝花地调	攀枝花地调
23	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调,茶山,220KV/2#变电器	150000	38364.6	26	3500	108135	不受限	108100	内江地调	108100	内江地调	内江地调
24	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调,铁佛,220KV/3#变电器	180000	72321.3	40	0	107679	不受限	107600	内江地调	107600	内江地调	内江地调
25	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,雅江,220KV/2#变电器	150000	44600	30	0	105400	不受限	105400	甘孜地调	105400	甘孜地调	甘孜地调
26	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调,铁佛,220KV/2#变电器	180000	73608.8	41	2160	104231	不受限	104200	内江地调	104200	内江地调	内江地调
27	岩神仙	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,岩神仙,220KV/2#变电器	180000	75838.6	42	0	104161	不受限	104100	攀枝花地调	104100	攀枝花地调	攀枝花地调
28	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调,化工园,220KV/3#变电器	180000	76461.1	42	null	103539	不受限	103500	达州地调	103500	达州地调	达州地调
29	孜教	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,孜教,220KV/1#变电器	180000	83417.1	46	0	96583	不受限	96500	甘孜地调	96500	甘孜地调	甘孜地调
30	孜教	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,孜教,220KV/2#变电器	180000	83637.1	46	0	96363	不受限	96300	甘孜地调	96300	甘孜地调	甘孜地调
31	磨西梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,磨西梁,220KV/2#变电器	240000	143420.6	60	830	95749	不受限	95700	绵阳地调	95700	绵阳地调	绵阳地调
32	磨西梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,磨西梁,220KV/1#变电器	240000	145499	61	0	94501	不受限	94500	绵阳地调	94500	绵阳地调	绵阳地调
33	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调,茶山,220KV/2#变电器	150000	55447.6	36	3675	91877	不受限	91800	内江地调	91800	内江地调	内江地调
34	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,雅江,220KV/1#变电器	150000	58500	39	0	91200	不受限	91200	甘孜地调	91200	甘孜地调	甘孜地调
35	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调,古佛,220KV/1#变电器	180000	89267.2	50	0	90733	不受限	90700	自贡地调	90700	自贡地调	自贡地调
36	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调,古佛,220KV/2#变电器	180000	89513.6	50	0	90486	不受限	90400	自贡地调	90400	自贡地调	自贡地调
37	茨草	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,茨草,220KV/1#变电器	90000	1624.1	15	0	90000	不受限	90000	甘孜地调	90000	甘孜地调	甘孜地调
38	岩神仙	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,岩神仙,220KV/1#变电器	180000	92011	51	0	87989	不受限	87900	攀枝花地调	87900	攀枝花地调	攀枝花地调
39	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调,八德,220KV/2#变电器	180000	95973	53	0	84027	不受限	84000	南充地调	84000	南充地调	南充地调
40	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调,八德,220KV/2#变电器	180000	96630	54	0	83370	不受限	83300	南充地调	83300	南充地调	南充地调
41	安宁	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,安宁,220KV/3#变电器	240000	157502.7	66	0	82497	不受限	82400	攀枝花地调	82400	攀枝花地调	攀枝花地调
42	西佛寺	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,西佛寺,220KV/1#变电器	240000	157798.2	66	0	82202	不受限	82200	攀枝花地调	82200	攀枝花地调	攀枝花地调
43	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,榆林,220KV/2#变电器	150000	68468.8	46	0	81531	不受限	81500	甘孜地调	81500	甘孜地调	甘孜地调
44	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,榆林,220KV/1#变电器	150000	68522.4	46	0	81478	不受限	81400	甘孜地调	81400	甘孜地调	甘孜地调
45	众安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,众安站,110KV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600	阿坝地调	80600	阿坝地调	阿坝地调
46	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调,团坝,220KV/3#变电器	180000	99654.3	55	null	80346	不受限	80300	达州地调	80300	达州地调	达州地调
47	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调,团坝,220KV/2#变电器	180000	100070.3	56	null	79930	不受限	79900	达州地调	79900	达州地调	达州地调
48	牦牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调,牦牛山,220KV/1#变电器	180000	100559.9	56	null	79440	不受限	79400	眉山地调	79400	眉山地调	眉山地调
49	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调,草池,220KV/2#变电器	180000	101903.7	57	0	78096	不受限	78000	巴中地调	78000	巴中地调	巴中地调
50	冯湾湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,冯湾湾,220KV/1#变电器	180000	102235.7	57	0	77764	不受限	77700	泸州地调	77700	泸州地调	泸州地调
51	茨草	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,茨草,220KV/2#变电器	90000	13164.8	15	0	76835	不受限	76800	甘孜地调	76800	甘孜地调	甘孜地调
52	车城	天府电力调度控制中心	天府地调,车城,220KV/1#变电器	240000	163856	68	0	76144	不受限	76100	天府地调	76100	天府地调	天府地调
53	双桥子	成都配调	成都地调,双桥子,220KV/1#变电器	240000	164952.19	69	0	75048	不受限	75000	成都地调	75000	成都地调	成都地调
54	合力	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,合力,220KV/1#变电器	240000	165145.4	69	0	74855	不受限	74800	攀枝花地调	74800	攀枝花地调	攀枝花地调
55	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调,十陵,220KV/1#变电器	240000	165207.9	69	0	74792	不受限	74700	天府地调	74700	天府地调	天府地调
56	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调,十陵,220KV/2#变电器	240000	165629.11	69	0	74371	不受限	74300	天府地调	74300	天府地调	天府地调
57	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,凌霄山,220KV/1#变电器	180000	105718.3	59	0	74282	不受限	74200	宜宾地调	74200	宜宾地调	宜宾地调
58	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,凌霄山,220KV/2#变电器	180000	105965.8	59	0	74034	不受限	74000	宜宾地调	74000	宜宾地调	宜宾地调
59	双桥子	成都配调	成都地调,双桥子,220KV/3#变电器	180000	166495.61	69	0	73504	不受限	73500	成都地调	73500	成都地调	成都地调
60	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调,柏合,220KV/3#变电器	180000	107346.5	60	0	72654	不受限	72600	天府地调	72600	天府地调	天府地调
61	银江	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,银江,220KV/1#变电器	150000	79750	53	0	70250	不受限	70200	攀枝花地调	70200	攀枝花地调	攀枝花地调
62	银江	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,银江,220KV/2#变电器	150000	80150.4	53	0	69850	不受限	69800	攀枝花地调	69800	攀枝花地调	攀枝花地调
63	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调,芭蕉,220KV/2#变电器	180000	110978.4	62	null	69022	不受限	69000	达州地调	69000	达州地调	达州地调
64	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调,芭蕉,220KV/1#变电器	180000	111393.8	62	null	68606	不受限	68600	达州地调	68600	达州地调	达州地调
65	狮子林	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,狮子林,220KV/2#变电器	150000	82638	55	0	67632	不受限	67600	攀枝花地调	67600	攀枝花地调	攀枝花地调
66	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调,紫竹,220KV/3#变电器	180000	113792.4	63	null	66208	不受限	66200	资阳地调	66200	资阳地调	资阳地调
67	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调,紫竹,220KV/2#变电器	180000	113776.1	63	null	66224	不受限	66200	资阳地调	66200	资阳地调	资阳地调

111	迎晖	成都配调	成都地调,迎晖.110KV/#1主变	63000	17819.2	28	0	45181	不受限	45100	成都地调
112	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调,文峰.220KV/#1变压器	150000	104884.2	70	0	45116	不受限	45100	资阳地调
113	马踏湖站	达州电力调度控制中心	达州地调,马踏湖站.110KV/#2主变	50000	4801.2	10	NULL	45199	不受限	45100	达州地调
114	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调,双林站.110KV/#2主变	50000	5000	10	0	45000	不受限	45000	南充地调
115	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调,魏家桥.110KV/#2变压器	63000	17903.4	28	0	45097	不受限	45000	天府地调
116	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,新市.220KV/#2变压器	180000	135164.6	75	0	44835	不受限	44800	德阳地调
117	严桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,严桥站.110KV/#1主变	50000	5185.4	10	0	44815	不受限	44800	雅安地调
118	马踏湖站	达州电力调度控制中心	达州地调,马踏湖站.110KV/#1主变	50000	5424.5	11	NULL	44576	不受限	44500	达州地调
119	大观站	资阳电力调度控制中心	资阳地调,大观站.110KV/#1变压器	50000	5417.3	11	0	44583	不受限	44500	资阳地调
120	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调,东安湖.110KV/#2变压器	63000	18700	30	0	44300	不受限	44300	天府地调
121	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,施家坪.220KV/#1变压器	150000	105693.7	70	0	44306	不受限	44300	攀枝花地调
122	舞雩站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,舞雩站.110KV/#1变压器	63000	18854.8	30	0	44145	不受限	44100	绵阳地调
123	施家坪	攀枝花市山口调度控制中心	攀枝花地调,施家坪.220KV/#1变压器	150000	106096.3	71	0	43904	不受限	43900	攀枝花地调
124	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,纹坪站.110KV/#2主变	50000	6215.7	12	0	43784	不受限	43700	攀枝花地调
125	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,秀水站.110KV/#1变压器	63000	17972.6	29	1330	43697	不受限	43600	绵阳地调
126	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调,大康.220KV/#1变压器	120000	76463.4	64	0	43537	不受限	43500	绵阳地调
127	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调,五里堆.220KV/#1变压器	120000	77659.3	65	0	42341	不受限	42300	德阳地调
128	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调,叶家林.110KV/#1主变	63000	20734.6	33	0	42265	不受限	42200	成都地调
129	舞雩站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,舞雩站.110KV/#2变压器	63000	20864.2	33	30	42106	不受限	42100	绵阳地调
130	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,施家坪.220KV/#1变压器	150000	107971	72	0	42029	不受限	42000	攀枝花地调
131	新家坪	达州电力调度控制中心	达州地调,新家坪.220KV/#1变压器	120000	78064.8	65	NULL	41935	不受限	41900	达州地调
132	过桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,过桥站.110KV/#1主变	50000	8599.8	17	0	41400	不受限	41400	甘孜地调
133	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,沈村站.110KV/#2主变	50000	8599.8	17	0	41400	不受限	41400	甘孜地调
134	元坝站	达州电力调度控制中心	达州地调,元坝站.110KV/#1主变	50000	8681.8	17	NULL	41318	不受限	41300	达州地调
135	云蓬站	达州电力调度控制中心	达州地调,元蓬站.110KV/#2主变	50000	8752.5	18	NULL	41248	不受限	41200	达州地调
136	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调,桐子湾.110KV/#2变压器	63000	21874.4	35	0	41126	不受限	41100	天府地调
137	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,拱桥站.110KV/#1变压器	63000	21828.2	35	0	41172	不受限	41100	德阳地调
138	大兴站	五通桥电厂调度控制中心	乐山地调,大兴站.110KV/#1变压器	50000	8841.3	18	0	41159	不受限	41100	乐山地调
139	沕沕湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,沕沕湾.220KV/#2变压器	150000	108987.1	73	0	41013	不受限	41000	泸州地调
140	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,界牌.110KV/#1变压器	63000	22160	35	0	40840	不受限	40800	绵阳地调
141	杨柳坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,杨柳坪站.110KV/#2主变	50000	9324.5	19	0	40676	不受限	40600	攀枝花地调
142	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,南塔.110KV/#2变压器	63000	22495.9	36	0	40504	不受限	40500	绵阳地调
143	穿心店站	冕华电力调度控制中心	什邡县调,穿心店站.110KV/#1变压器	50000	9465.1	19	0	40535	不受限	40500	绵阳地调
144	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,幸福.220KV/#1变压器	180000	139592.7	78	0	40407	不受限	40400	甘孜地调
145	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,田坝站.110KV/#2主变	63000	22582.6	36	0	40417	不受限	40400	甘孜地调
146	龙王坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,龙王坝站.110KV/#1主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100	阿坝地调
147	桂溪	成都配调	成都地调,桂溪.110KV/#1主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000	成都地调
148	桂溪	成都配调	成都地调,桂溪.110KV/#2主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000	成都地调
149	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调,虎湾站.110KV/#2主变	50000	9927.1	20	0	40073	不受限	40000	内江地调
150	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调,董家湾.220KV/#2变压器	240000	166303.7	69	33750	39946	不受限	39900	内江地调
151	卫子桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,卫子桥站.110KV/#1主变	63000	12804	20	10250	39946	不受限	39900	雅安地调
152	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,田坝站.110KV/#1主变	63000	23174.6	37	0	39825	不受限	39800	甘孜地调
153	新雅	成都配调	成都地调,新雅.110KV/#2主变	63000	23343.6	37	0	39656	不受限	39600	成都地调
154	三星堆站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,三星堆站.110KV/#3变压器	40000	23677.6	59	500	39500	不受限	39500	德阳地调
155	三圣	成都配调	成都地调,三圣.220KV/#2变压器	240000	200475	84	0	39525	不受限	39500	成都地调
156	马场	成都配调	成都地调,马场.110KV/#1主变	50000	10565	21	0	39435	不受限	39400	成都地调
157	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调,文峰.220KV/#2变压器	150000	110684	74	0	39316	不受限	39300	资阳地调
158	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调,长顺.220KV/#3变压器	180000	140709.2	78	0	39291	不受限	39200	天府地调
159	桐梓林	成都配调	成都地调,桐梓林.110KV/#2主变	63000	23720.4	38	0	39280	不受限	39200	成都地调
160	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,燕子沟.110KV/#1主变	50000	10800	22	0	39200	不受限	39200	甘孜地调
161	天涯石	成都电力调度控制中心	眉山地调,天涯石.220KV/#1变压器	180000	140739.9	78	0	39260	不受限	39200	眉山地调
162	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调,临巴站.110KV/#1主变	50000	10825.8	22	NULL	39174	不受限	39100	达州地调
163	天影	彭州电力调度控制中心	成都地调,天影.110KV/#3主变	63000	23850	38	null	39150	不受限	39100	成都地调
164	迎晖	成都配调	成都地调,迎晖.110KV/#2主变	63000	23833	38	0	39167	不受限	39100	成都地调
165	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调,吴家站.110KV/#1主变	50000	11000	22	NULL	39000	不受限	39000	达州地调
166	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,城南站.110KV/#2主变	50000	11076.9	22	0	38923	不受限	38900	雅安地调
167	康强	都电电力调度控制中心	成都地调,康强.110KV/#2主变	63000	24100	38	0	38900	不受限	38900	成都地调
168	天涯石	成都配调	成都地调,天涯石.110KV/#3主变	63000	24079.2	38	0	38921	不受限	38900	成都地调
169	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,大水井站.110KV/#1主变	50000	10983.3	22	250	38767	不受限	38700	攀枝花地调
170	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调,吴家站.110KV/#2主变	50000	11400	23	NULL	38600	不受限	38600	达州地调
171	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,永兴.220KV/#2变压器	240000	200812.19	84	630	38558	不受限	38500	绵阳地调
172	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调,西湖.110KV/#2主变	63000	24455	39	0	38545	不受限	38500	泸州地调
173	施家坪	达州电力调度控制中心	达州地调,施家坪.220KV/#2变压器	120000	81655.2	68	NULL	38345	不受限	38300	达州地调
174	三圣	成都配调	成都地调,三圣.220KV/#1变压器	240000	199650	83	2000	38350	不受限	38300	成都地调
175	林桥站	高坪电力调度控制中心	南充地调,林桥站.110KV/#2主变	63000	24666.3	39	0	38334	不受限	38300	南充地调
176	利州	天府电力调度控制中心	天府地调,利州.110KV/#2主变	63000	24800	39	0	38200	不受限	38200	天府地调
177	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调,广济.110KV/#2主变	63000	23847.4	38	915	38238	不受限	38200	成都地调
178	黎坪站	会理电力调度控制中心	凉山地调,黎坪站.110KV/#2主变	50000	11168	22	625	38207	不受限	38200	凉山地调
179	达诵玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,达诵玛站.110KV/#1主变	40000	1863.5	15	0	38135	不受限	38100	甘孜地调
180	中沟沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,中沟沟站.110KV/#2主变	40000	2064	5	0	37936	不受限	37900	阿坝地调
181	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调,东安湖.110KV/#1变压器	63000	25100	40	0	37900	不受限	37900	天府地调
182	舞雩站	峨眉山市山口调度控制中心	乐山地调,舞雩站.110KV/#1变压器	50000	12118.2	24	null	37882	不受限	37800	乐山地调
183	中沟沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,中沟沟站.110KV/#1变压器	40000	2232	6	0	37768	不受限	37700	阿坝地调
184	三星堆站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,三星堆站.110KV/#2变压器	40000	30884.8	77	230	37670	不受限	37600	德阳地调
185	金台站	达州电力调度控制中心	达州地调,金台.110KV/#1主变	50000	12315.6	25	NULL	37684	不受限	37600	达州地调
186	天鹅石	成都配调	成都地调,天鹅石.110KV/#2主变	180000	202105	84	600	37385	不受限	37300	成都地调
187	三圣	成都配调	成都地调,三圣.220KV/#3变压器	240000	37385	84	600	37385	不受限	37300	成都地调
188	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调,古城.220KV/#1变压器	240000	142635.2	79	0	37285	不受限	37200	德阳地调
189	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,新九站.110KV/#3主变	63000	25660.8	41	0	37339	不受限	37300	攀枝花地调
190	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调,向义.220KV/#2变压器	150000	112722.2	75	0	37278	不受限	37200	自贡地调
191	峨眉山	峨眉山市山口调度控制中心	乐山地调,峨眉山.110KV/#1变压器	50000	12733.6	25	null	37266	不受限	37200	乐山地调
192	粉坊堰	成都配调	成都地调,粉坊堰.110KV/#3主变	63000	24218.8	38	1600	37186	不受限	37100	成都地调
193	城南站	宜宾电力调度控制中心	雅安地调,城南站.110KV/#1主变	50000	12090.6	26	0	37090	不受限	37000	雅安地调
194	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,垭口站.110KV/#1变新	50000	13026.1	26	0	36974	不受限	36900	攀枝花地调
195	双桥子	成都配调	成都地调,双桥子.220KV/#2变压器	240000	203353.3	85	0	36647	不受限	36600	成都地调
196	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,拱桥站.110KV/#2主变	63000	26452.3	42	0	36547	不受限	36500	德阳地调
197	大竹桥站	达州电力调度控制中心	达州地调,大竹桥站.110KV/#2主变	40000	3432	9	NULL	36568	不受限	36500	达州地调
198	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,垭口站.110KV/#2主变	40000	3516	9	0	36484	不受限	36400	攀枝花地调
199	正府街	成都配调	成都地调,正府街.110KV/#1主变	63000	26532	42	0	36468	不受限		

224	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调,孟家,220KV/2#变压器	150000	115228.5	77	0	34772	不受限	34700	德阳地调
225	培风	成都配调	成都地调,培风,110KV/2#主变	63000	28232	45	0	34768	不受限	34700	成都地调
226	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,大堰站,110KV/2#主变	50000	13300	27	2045	34655	不受限	34600	雅安地调
227	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调,会东大桥站,110KV/1#主变	50000	15338.4	31	0	34662	不受限	34600	凉山地调
228	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调,寿丰,220KV/2#变压器	240000	205405	86	0	34595	不受限	34500	德阳地调
229	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调,海田站,110KV/3#主变	50000	15579.2	31	0	34421	不受限	34400	凉山地调
230	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调,文庙,220KV/3#变压器	180000	145656.3	81	0	34344	不受限	34300	眉山地调
231	黄坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,黄坪站,110KV/1#主变	40000	5680	14	0	34320	不受限	34300	甘孜地调
232	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,新城站,110KV/1#主变	40000	3599.1	32	0	34401	不受限	34000	甘孜地调
233	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调,经纬,110KV/2#主变	50000	15173.4	30	815	34012	不受限	34000	成都地调
234	万象	成都配调	成都地调,万象,110KV/2#主变	63000	28908	46	0	34092	不受限	34000	成都地调
235	杨翥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,杨翥站,110KV/2#变压器	50000	15380.3	31	800	33820	不受限	33800	德阳地调
236	三星堆站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,三星堆站,110KV/1#变压器	40000	66521	17	6260	33740	不受限	33700	德阳地调
237	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,穆坪站,110KV/1#主变	50000	16288.8	33	0	33711	不受限	33700	雅安地调
238	清平	泸川电力调度控制中心	泸州地调,清平,220KV/2#变压器	63000	29413.2	47	0	33587	不受限	33500	泸州地调
239	清平	泸川电力调度控制中心	泸州地调,清平,110KV/1#变压器	63000	29600	47	0	33400	不受限	33400	泸州地调
240	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,城中站,110KV/2#变压器	63000	28727.9	46	800	33472	不受限	33400	宜宾地调
241	永泰站	雷波电力调度控制中心	凉山地调,水盛站,110KV/1#主变	50000	16546.2	33	0	33454	不受限	33400	凉山地调
242	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,南坪站,110KV/2#变压器	50000	16543.7	33	0	33456	不受限	33400	巴中地调
243	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,稻城站,110KV/1#主变	40000	6675.8	17	0	33324	不受限	33300	甘孜地调
244	紫云站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调,紫云站,110KV/2#变压器	40000	6681.9	17	null	33318	不受限	33300	乐山地调
245	新园	成都配调	成都地调,新园,110KV/1#主变	63000	29768.5	47	0	33323	不受限	33200	成都地调
246	魏坪站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调,魏坪站,110KV/1#变压器	50000	13871.7	28	2860	33268	不受限	33200	乐山地调
247	联华站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,联合站,110KV/1#主变	63000	29761.6	47	0	33238	不受限	33200	雅安地调
248	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调,兴文,220KV/3#变压器	120000	87084.4	73	0	33216	不受限	32900	巴中地调
249	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,协鑫硅业站,110KV/5#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900	阿坝地调
250	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,协鑫硅业站,110KV/4#主变	33000	16.7	0	0	32983	不受限	32900	阿坝地调
251	银杏站	绵东电力调度控制中心	绵东县调,银杏站,110KV/1#变压器	40000	7036.3	18	0	32964	不受限	32900	德阳地调
252	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县城调,城北站(蓬安),110KV/1#主变	63000	30058.9	48	0	32941	不受限	32900	南充地调
253	体育馆	温江电力调度控制中心	成都地调,体育馆,110KV/3#主变	63000	30081.2	48	0	32919	不受限	32900	成都地调
254	郭简	都电电力调度控制中心	郫都县调,郭简,110KV/2#主变	63000	30058.5	48	0	32942	不受限	32900	成都地调
255	新嘉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,新嘉站,110KV/2#变压器	63000	29154.5	46	1000	32846	不受限	32800	绵阳地调
256	三江站	雅安配调,雅安调度控制中心	雅安地调,三江站,110KV/2#主变	50000	8728.2	17	8550	32722	不受限	32700	雅安地调
257	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,稻城站,110KV/2#主变	40000	7262.1	18	0	32738	不受限	32700	甘孜地调
258	大井井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,大水井站,110KV/2#主变	50000	13595.1	27	3700	32705	不受限	32700	攀枝花地调
259	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,城中站,110KV/1#变压器	63000	29783.7	47	560	32656	不受限	32600	宜宾地调
260	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调,舒平,220KV/2#变压器	180000	147433.9	82	0	32566	不受限	32500	自贡地调
261	东平站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,东平站,110KV/1#变压器	63000	30514.2	48	0	32486	不受限	32400	德阳地调
262	虹桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,虹桥站,110KV/1#变压器	40000	7509.6	19	0	32490	不受限	32400	宜宾地调
263	文庙街	成都配调	成都地调,文庙街,110KV/1#主变	63000	30624	49	0	32376	不受限	32300	成都地调
264	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调,沿江,110KV/1#主变	63000	30632.3	49	0	32368	不受限	32300	成都地调
265	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调,五里堆,220KV/3#变压器	120000	87782.09	73	0	32218	不受限	32200	德阳地调
266	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,南坪站,110KV/1#变压器	50000	17975.3	36	0	32025	不受限	32000	巴中地调
267	铁坪站	攀枝花山电力调度控制中心	攀枝花地调,铁坪站,110KV/1#主变	50000	17924.5	36	0	32076	不受限	32000	攀枝花地调
268	马店河	攀枝花山电力调度控制中心	攀枝花地调,马店河,220KV/1#变压器	300000	267926.4	89	0	32074	不受限	32000	攀枝花地调
269	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,花该站,110KV/2#变压器	63000	31015	49	0	31985	不受限	31900	绵阳地调
270	鹤来站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,鹤来站,110KV/1#主变	40000	8047	20	0	31953	不受限	31900	甘孜地调
271	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,桃子坪站,110KV/2#主变	50000	18180.8	36	0	31819	不受限	31800	甘孜地调
272	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调,三堆,110KV/1#变压器	40000	8158.7	20	0	31841	不受限	31800	广元地调
273	曹家站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调,曹家站,110KV/2#变压器	50000	18171.2	36	0	31829	不受限	31800	乐山地调
274	五块石	成都配调	成都地调,五块石,110KV/1#主变	63000	31296.1	50	0	31704	不受限	31700	成都地调
275	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调,前进,110KV/3#主变	50000	18303.1	37	0	31697	不受限	31600	成都地调
276	襄德	叙永电力调度控制中心	泸州地调,襄德,110KV/1#主变	31500	23770.8	75	0	31500	泸州地调	31500	泸州地调
277	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调,三堆,110KV/1#主变	40000	8443.5	21	0	31557	不受限	31500	广元地调
278	连江站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,连江站,110KV/2#变压器	50000	18485.4	37	0	31515	不受限	31500	绵阳地调
279	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调,陵江站,110KV/2#主变	70000	31437.9	45	0	31562	不受限	31500	广元地调
280	宇宙碱素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,宇宙碱素站,110KV/1#主变	31500	67.2	0	0	31433	不受限	31400	阿坝地调
281	连江站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,连江站,110KV/1#变压器	50000	18585.8	37	0	31414	不受限	31400	绵阳地调
282	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,道孚站,110KV/2#主变	40000	8768.1	22	0	31232	不受限	31200	甘孜地调
283	中里站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,中里站,110KV/2#主变	40000	8818.6	22	0	31181	不受限	31100	雅安地调
284	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,花该站,110KV/1#变压器	63000	28638.4	45	3250	31112	不受限	31100	绵阳地调
285	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调,三汇站,110KV/1#主变	40000	8930	22	null	31070	不受限	31000	达州地调
286	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,尼斯站,110KV/1#主变	40000	8707.4	27	0	31293	不受限	31000	甘孜地调
287	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调,白石岩,220KV/2#变压器	120000	88680.9	74	315	31004	不受限	31000	广元地调
288	合作	成都配调	成都地调,合作,110KV/1#主变	63000	31926.4	51	0	31074	不受限	31000	成都地调
289	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调,前进,110KV/2#主变	50000	19024.2	38	0	30978	不受限	30900	成都地调
290	洞子口	成都配调	成都地调,洞子口,110KV/1#主变	50000	19008	38	0	30992	不受限	30900	成都地调
291	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调,青龙山站,110KV/2#主变	63000	17540.3	28	14520	30940	不受限	30900	南充地调
292	竹根站	五通桥山电力调度控制中心	乐山地调,竹根站,110KV/2#变压器	50000	19078.4	38	0	30922	不受限	30900	乐山地调
293	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调,复兴,220KV/1#变压器	120000	89043.5	74	null	30957	不受限	30900	达州地调
294	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,道孚站,110KV/1#主变	40000	9193.8	23	0	30806	不受限	30800	甘孜地调
295	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调,沿江,110KV/2#主变	63000	32166.7	51	0	30833	不受限	30800	成都地调
296	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,九岭,220KV/1#变压器	150000	119365.5	80	0	30635	不受限	30600	德阳地调
297	方家站	达州电力调度控制中心	达州地调,方家站,110KV/2#主变	63000	32388.1	51	null	30612	不受限	30600	达州地调
298	正府街	成都配调	成都地调,正府街,110KV/2#主变	63000	32472	52	0	30528	不受限	30500	成都地调
299	新园	成都配调	成都地调,新园,110KV/3#主变	63000	32579.4	52	0	30421	不受限	30400	成都地调
300	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调,界牌,110KV/2#变压器	63000	32668	52	0	30332	不受限	30300	天府地调
301	西平	邛崃电力调度控制中心	成都地调,西平,110KV/1#主变	63000	32677.2	52	0	30233	不受限	30200	成都地调
302	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调,青龙山站,110KV/1#主变	63000	20184.3	32	12490	30326	不受限	30300	南充地调
303	孜珠站	雷波电力调度控制中心	凉山地调,孜珠,110KV/2#主变	40000	9678	24	0	30322	不受限	30300	凉山地调
304	马鬃站	达州电力调度控制中心	达州地调,马鬃站,110KV/1#主变	50000	19652.8	39	null	30347	不受限	30300	达州地调
305	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调,康君站,110KV/2#主变	50000	19866.8	40	0	30133	不受限	30100	达州地调
306	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调,康君站,110KV/1#主变	50000	19845	40	null	30155	不受限	30100	达州地调
307	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调,朱家沟站,110KV/2#主变	40000	8979.2	25	0	30121	不受限	30100	内江地调
308	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调,化二站,110KV/1#主变	50000	1990.7	40	null	30009	不受限	30000	达州地调
309	孔井站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,孔井站,35KV#1#主变	30000	1627.1	27	0	30000	不受限	30000	甘孜地调
310	草堂站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,草堂,35KV#1#主变	30000	1685.6	16	0	30000	不受限	30000	甘孜地调
311	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,武都站,110KV/2#变压器	40000	9980	25	0	30020	不受限	30000	绵阳地调

337	石门	成都配调	成都地调,石门.110KV/#主变	63000	34030.9	54	0	28969	不受限	28900	成都地调
338	雅安	泸州电力调度控制中心	泸州地调,雅安.110KV/#主变	63000	34134.2	54	0	28866	不受限	28800	泸州地调
339	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调,全胜.220KV/#变电器	180000	151109.4	84	NULL	28891	不受限	28800	达州地调
340	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,蜂桶寨站.110KV/#主变	50000	21268.5	43	0	28732	不受限	28700	雅安地调
341	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调,拉咪站.110KV/#主变	40000	11285.5	28	0	28715	不受限	28700	凉山地调
342	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,高石.220KV/#变电器	150000	121246.59	81	0	28753	不受限	28700	宜宾地调
343	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调,高桐.110KV/#变电器	63000	34203.2	54	0	28797	不受限	28700	天府地调
344	丰都站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,丰都站.110KV/#主变	63000	34352	55	0	28648	不受限	28600	南充地调
345	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调,福田.110KV/#主变	63000	34357.5	55	0	28643	不受限	28600	成都地调
346	中阳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,中阳站.110KV/#主变	31500	2900	19	0	28600	不受限	28600	甘孜地调
347	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调,化二站.110KV/#主变	50000	21332.4	43	NULL	28668	不受限	28600	达州地调
348	渠江坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,渠子坪站.110KV/#主变	50000	21412.6	43	0	28587	不受限	28500	雅安地调
349	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调,向义.220KV/#变电器	150000	121448.3	81	0	28552	不受限	28500	自贡地调
350	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调,桐子梁站.110KV/#主变	40000	11591	29	0	28409	不受限	28400	广安地调
351	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调,古城.220KV/#变电器	150000	121548.4	81	0	28452	不受限	28400	德阳地调
352	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,九岭.220KV/#变电器	150000	121576	81	0	28424	不受限	28400	德阳地调
353	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调,三汇站.110KV/#主变	40000	11687.7	29	NULL	28312	不受限	28300	达州地调
354	城北站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,城北站.110KV/#主变	63000	34668.7	55	0	28331	不受限	28300	攀枝花地调
355	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调,中子站.110KV/#主变	40000	11636	29	0	28364	不受限	28300	广元地调
356	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,格里坪站.110KV/#主变	40000	8983.2	22	2800	28217	不受限	28200	攀枝花地调
357	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,龙凤站.110KV/#变电器	40000	11708.4	29	0	28292	不受限	28200	绵阳地调
358	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调,界牌.110KV/#变电器	63000	34721.3	55	0	28279	不受限	28200	天府地调
359	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调,经纬.110KV/#主变	50000	21252	43	515	28233	不受限	28200	成都地调
360	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调,赵家湾站.110KV/#主变	63000	34842.7	55	0	28157	不受限	28100	南充地调
361	攀微	成都配调	成都地调,攀微.110KV/#主变	63000	34821.6	55	0	28178	不受限	28100	成都地调
362	三滩	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,三滩站.110KV/#主变	31500	3482.5	11	0	28018	不受限	28000	攀枝花地调
363	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,板桥站.110KV/#主变	50000	13490.4	27	8440	28070	不受限	28000	雅安地调
364	小安站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调,小安站.110KV/#变电器	40000	12078	30	0	27922	不受限	27900	绵阳地调
365	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,三滩站.110KV/#主变	31500	3527.2	11	0	27973	不受限	27900	攀枝花地调
366	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,菜坝站.110KV/#主变	40000	12127	30	0	27873	不受限	27800	雷波地调
367	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,群文.220KV/#变电器	90000	62130.4	69	0	27870	不受限	27800	绵阳地调
368	长顺站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调,长顺.110KV/#变电器	63000	30938.5	49	4460	27602	不受限	27600	绵阳地调
369	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,回龙.110KV/#变电器	50000	22413.6	45	0	27586	不受限	27500	绵阳地调
370	罗家站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,罗家站.110KV/#变电器	50000	22407	45	0	27593	不受限	27500	德阳地调
371	府河	成都配调	成都地调,府河.220KV/#变电器	240000	212472.7	89	0	27527	不受限	27500	成都地调
372	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调,万安.220KV/#变电器	150000	122492.5	82	0	27508	不受限	27500	德阳地调
373	金沙	成都配调	成都地调,金沙.110KV/#主变	63000	35430	56	0	27570	不受限	27500	成都地调
374	府河	成都配调	成都地调,府河.220KV/#变电器	240000	212574.2	89	0	27426	不受限	27400	成都地调
375	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,彭家坝站.110KV/#主变	50000	22294.3	45	250	27456	不受限	27400	攀枝花地调
376	金台站	达州电力调度控制中心	达州地调,金台站.110KV/#主变	50000	22545.6	45	NULL	27454	不受限	27400	达州地调
377	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,马角坝站.110KV/#变电器	31500	4065.6	13	0	27434	不受限	27400	绵阳地调
378	陂头站	资阳电力调度控制中心	广元地调,陂头站.110KV/#主变	70000	35609.5	51	0	27391	不受限	27300	广元地调
379	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,彭家坝站.110KV/#主变	50000	22375.5	45	250	27375	不受限	27300	攀枝花地调
380	和兴街	成都配调	成都地调,和兴街.110KV/#主变	50000	22612.1	45	0	27388	不受限	27300	成都地调
381	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调,嘉农站.110KV/#变电器	40000	11114.4	28	1500	27386	不受限	27300	乐山地调
382	指挥街	成都配调	成都地调,指挥街.110KV/#主变	63000	35640	57	0	27360	不受限	27300	成都地调
383	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调,保宁.220KV/#变电器	150000	122749.5	82	0	27251	不受限	27200	南充地调
384	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,马角坝站.110KV/#变电器	31500	4210.8	13	0	27289	不受限	27200	绵阳地调
385	香山	天府电力调度控制中心	天府地调,香山.110KV/#变电器	63000	35867.8	57	0	27132	不受限	27100	天府地调
386	拉部站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,拉部站.110KV/#主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100	阿坝地调
387	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调,朱家沟站.110KV/#主变	40000	10168.5	25	2800	27032	不受限	27000	内江地调
388	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调,魏家桥.110KV/#变电器	63000	35927.7	57	0	27072	不受限	27000	天府地调
389	蚕谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,蚕谷站.110KV/#主变	50000	22912.6	46	0	27087	不受限	27000	阿坝地调
390	水安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,水安站.110KV/#变电器	50000	23071.1	46	0	26929	不受限	26900	巴中地调
391	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,来马站.110KV/#主变	40000	13017.5	33	0	26983	不受限	26900	甘孜地调
392	白鹤街	成都配调	成都地调,白鹤街.110KV/#主变	63000	36075.6	57	0	26924	不受限	26900	成都地调
393	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调,牌坊站.110KV/#主变	50000	23100	46	0	26900	不受限	26900	广安地调
394	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调,沙湾站.110KV/#变电器	50000	22596.6	45	500	26903	不受限	26900	乐山地调
395	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,五里站.110KV/#主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900	阿坝地调
396	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,汉塘.220KV/#变电器	180000	153148.4	85	0	26852	不受限	26800	南充地调
397	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调,牌坊站.110KV/#主变	50000	23200	46	0	26800	不受限	26800	广安地调
398	宏丰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调,宏丰站.110KV/#变电器	50000	23184	46	0	26816	不受限	26800	绵阳地调
399	草庙站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,草庙站.110KV/#主变	40000	13228.9	33	0	26771	不受限	26700	自贡地调
400	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,查尔站.110KV/#主变	40000	13259.4	33	0	26741	不受限	26700	甘孜地调
401	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调,桐子梁站.110KV/#主变	40000	13268.4	33	0	26732	不受限	26700	广安地调
402	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,东关站.35KV/#主变	40000	13285.5	33	0	26615	不受限	26600	甘孜地调
403	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,三家寨站.110KV/#主变	50000	23308.8	47	0	26691	不受限	26600	阿坝地调
404	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调,竹园站.110KV/#主变	40000	13419.6	34	0	26580	不受限	26500	广元地调
405	水厂站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,水厂站.110KV/#变电器	31500	2952.1	9	2000	26548	不受限	26500	德阳地调
406	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调,仁宝.110KV/#变电器	63000	36405.6	58	0	26594	不受限	26500	天府地调
407	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调,威远站.110KV/#主变	50000	23443.5	47	0	26557	不受限	26500	内江地调
408	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调,嘉农站.110KV/#变电器	40000	13543.2	34	0	26457	不受限	26400	乐山地调
409	白庙	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,白庙.110KV/#变电器	40000	13541.2	34	0	26459	不受限	26400	绵阳地调
410	草庙站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,草庙站.110KV/#主变	40000	13581.2	34	0	26419	不受限	26400	自贡地调
411	小学站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调,小学站.110KV/#变电器	40000	13530	34	0	26470	不受限	26400	绵阳地调
412	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调,天成.220KV/#变电器	180000	153774.7	85	0	26225	不受限	26200	自贡地调
413	中电站	德昌电力调度控制中心	凉山地调,中电站.110KV/#变电器	50000	23276.3	47	0	26274	不受限	26200	凉山地调
414	走马	古蔺电力调度控制中心	凉山地调,走马.110KV/#变电器	50000	23270	47	0	26260	不受限	26200	凉山地调
415	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调,万源站.110KV/#主变	50000	23774.4	48	NULL	26226	不受限	26200	达州地调
416	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调,解林.110KV/#变电器	63000	36731.6	58	0	26268	不受限	26200	成都地调
417	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,汉塘.220KV/#变电器	180000	153851.6	85	0	26148	不受限	26100	南充地调
418	马鞍站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,马鞍站.110KV/#变电器	50000	23802.4	48	0	26198	不受限	26100	巴中地调
419	芦花站	阿坝地调,芦花站.110KV/#变电器	40000	13846.8	35	0	26153	不受限	26100	阿坝地调	
420	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,南山站.110KV/#变电器	50000	23152.8	46	800	26047	不受限	26000	攀枝花地调
421	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,塔公站.110KV/#变电器	31500	3524.1	11	0	26235	不受限	26000	甘孜地调
422	利州	天府电力调度控制中心	天府地调,利州.110KV/#变电器	63000	37000	59	0	26000	不受限	26000	天府地调
423	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,郭家坝站.110KV/#变电器	40000	13961.2	35	0	26039	不受限	26000	阿坝地调
424	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调,籍田.110KV/#变电器	50000	23905.2	48	0	26095	不受限	26000	天府地调
425	何店	新津电力调度控制中心	成都地调,何店.110KV/#变电器	50000	24090	48	0	25910	不受限	25900	成都地调
426	中子站	广元电力调度控制中心									

450	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,龙凤站,110KV/2#变压器	31500	6283.2	20	0	25217	不受限	25200	绵阳地调
451	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,园艺站,110KV/1#主变	40000	14800.1	37	0	25200	不受限	25200	阿坝地调
452	同善桥	都电电力调度控制中心	郫县县调,同善桥,110KV/1#主变	63000	37865.1	60	0	25135	不受限	25100	成都地调
453	芷泉街	成都配调	成都地调,芷泉街,110KV/1#主变	63000	37981.2	60	0	25019	不受限	25000	成都地调
454	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,红坝站,110KV/1#变压器	40000	14942.5	37	0	25058	不受限	25000	宜宾地调
455	新雅	成都配调	成都地调,新雅,110KV/1#主变	63000	37998	60	0	25002	不受限	25000	成都地调
456	高桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,高峰站,110KV/1#主变	40000	14942.4	37	0	25058	不受限	25000	攀枝花地调
457	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调,竹园站,110KV/2#主变	40000	15003.8	38	0	24996	不受限	24900	广元地调
458	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,青龙站,110KV/2#主变	50000	25055.1	50	0	24945	不受限	24900	眉山地调
459	燕家站	广元电力调度控制中心	广元地调,燕家站,110KV/1#主变	40000	15034.8	38	0	24965	不受限	24900	广元地调
460	青凤站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,青凤站,110KV/1#主变	50000	25040.1	50	0	24960	不受限	24900	眉山地调
461	红旗	成都配调	成都地调,红旗,110KV/2#主变	63000	38042.4	60	0	24958	不受限	24900	成都地调
462	约台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,约台站,110KV/1#变压器	50000	25084	50	0	24916	不受限	24900	乐山地调
463	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调,范家湾,220KV/1#变压器	150000	125162.7	83	0	24837	不受限	24800	广安地调
464	张家湾站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调,张家湾站,110KV/1#变压器	40000	15189.5	38	null	24811	不受限	24800	乐山地调
465	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调,平乐,110KV/1#主变	50000	25117.5	50	0	24883	不受限	24800	成都地调
466	大川站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调,大川站,110KV/1#主变	50000	7500	15	17635	24965	不受限	24800	雅安地调
467	西岭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,林站,110KV/1#主变	40000	15206.4	38	0	24794	不受限	24700	攀枝花地调
468	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调,万工站,110KV/2#主变	40000	15270	38	0	24730	不受限	24700	雅安地调
469	张家湾	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调,张家湾站,110KV/1#主变	40000	15278.9	38	null	24721	不受限	24700	乐山地调
470	大川站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,大川站,110KV/1#主变	50000	13600	27	11780	24620	不受限	24600	雅安地调
471	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,梁坪站,110KV/1#主变	63000	38568.7	61	0	24431	不受限	24400	攀枝花地调
472	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调,萝卜岗站,110KV/2#主变	50000	25552.9	51	0	24447	不受限	24400	雅安地调
473	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调,舒平,220KV/1#变压器	180000	155585.69	86	0	24414	不受限	24400	自贡地调
474	杨柳庙站	广安电力调度控制中心	广安地调,杨柳庙站,110KV/1#主变	40000	15539.4	39	0	24461	不受限	24400	广安地调
475	桐林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,桐林站,110KV/2#变压器	50000	25621.2	51	0	24379	不受限	24300	宜宾地调
476	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,蒲西站,110KV/1#主变	31500	7158.8	23	0	24341	不受限	24300	阿坝地调
477	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调,灯塔站,110KV/1#主变	40000	7603.2	19	0	24397	不受限	24300	广元地调
478	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调,灯塔站,110KV/2#主变	40000	7620.8	19	0	24379	不受限	24300	广元地调
479	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,北川站,110KV/1#变压器	50000	21920.5	44	3850	24230	不受限	24200	绵阳地调
480	申中站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,中里站,110KV/1#主变	40000	15747.6	39	0	24252	不受限	24200	雅安地调
481	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调,石马河站,110KV/1#主变	40000	15760.4	39	0	24240	不受限	24200	广安地调
482	何店	新津电力调度控制中心	成都地调,何店,110KV/2#主变	50000	25845.6	52	0	24154	不受限	24100	成都地调
483	平乐站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,平乐站,110KV/2#主变	31500	7150.3	23	250	24100	不受限	24100	攀枝花地调
484	岷江化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,岷江化站,110KV/1#主变	30000	5830	19	0	24170	不受限	24100	阿坝地调
485	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,凝祥站,110KV/1#变压器	50000	25801.4	52	0	24199	不受限	24100	绵阳地调
486	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,北川站,110KV/2#变压器	50000	24651.1	49	1200	24149	不受限	24100	绵阳地调
487	代家坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,代家坪站,110KV/1#主变	63000	38818.4	62	0	24182	不受限	24100	自贡地调
488	拖董站	布拖电力调度控制中心	布拖县调,拖董站,110KV/2#主变	40000	15950.1	40	0	24050	不受限	24000	凉山地调
489	俄真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,俄真站,110KV/1#主变	31500	7500	24	0	24000	不受限	24000	阿坝地调
490	红坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,红坪站,110KV/2#变压器	40000	15962.7	40	0	24037	不受限	24000	宜宾地调
491	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调,石马河站,110KV/2#主变	40000	16060.6	40	0	23939	不受限	23900	广安地调
492	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,尖子山站,110KV/1#变压器	50000	26063	52	0	23937	不受限	23900	乐山地调
493	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,武都站,110KV/1#变压器	31500	7568.7	24	0	23931	不受限	23900	绵阳地调
494	炉窖站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,炉窖站,110KV/1#主变	40000	16007.3	40	0	23993	不受限	23900	甘孜地调
495	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,夏邛站,110KV/1#主变	40000	16167.7	40	0	23832	不受限	23800	甘孜地调
496	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调,龙苍沟站,110KV/2#主变	40000	14266.7	36	2000	23733	不受限	23700	雅安地调
497	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,穆坪站,110KV/2#主变	40000	16262.4	41	0	23738	不受限	23700	雅安地调
498	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,板桥站,110KV/1#变压器	40000	16225.9	41	0	23774	不受限	23700	巴中地调
499	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调,曙光,110KV/2#主变	40000	16280	41	0	23720	不受限	23700	成都地调
500	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调,官盛站,110KV/2#变压器	50000	26331	53	0	23669	不受限	23600	广安地调
501	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,南溪站,110KV/2#变压器	63000	39342.6	62	0	23657	不受限	23600	宜宾地调
502	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调,清溪站,110KV/2#主变	31500	7822.5	25	NULL	23678	不受限	23600	达州地调
503	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,梁坪站,110KV/2#主变	63000	38781.2	62	630	23589	不受限	23500	攀枝花地调
504	代家坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,代家坪站,110KV/2#主变	63000	39460.9	63	0	23539	不受限	23500	自贡地调
505	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,港东站,110KV/1#变压器	63000	39424.5	63	0	23576	不受限	23500	宜宾地调
506	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调,官盛站,110KV/1#变压器	50000	26413	53	0	23587	不受限	23500	广安地调
507	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调,芙蓉站,110KV/1#主变	50000	26600	53	0	23400	不受限	23400	南充地调
508	马坪站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调,马坪站,110KV/2#变压器	40000	16578.7	41	null	23422	不受限	23400	乐山地调
509	新园	成都配调	成都地调,新园,110KV/2#主变	63000	39502.9	63	0	23497	不受限	23400	成都地调
510	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,五龙站,110KV/1#主变	40000	16519.8	41	0	23480	不受限	23400	雅安地调
511	拖董站	布拖电力调度控制中心	布拖县调,拖董站,110KV/1#主变	40000	16508.7	41	0	23491	不受限	23400	凉山地调
512	瓦通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,瓦通站,110KV/2#主变	50000	26600	53	null	23400	不受限	23400	眉山地调
513	邓家桥站	阿坝地调,邓家桥站,110KV/1#主变	50000	26620.8	53	0	23379	不受限	23300	阿坝地调	
514	赤虎桥	成都配调	成都地调,赤虎桥,110KV/2#主变	63000	39673.9	63	0	23326	不受限	23300	成都地调
515	深微	成都配调	成都地调,深微,110KV/2#主变	63000	39692.4	63	0	23308	不受限	23300	成都地调
516	铜雀	广安电力调度控制中心	广安地调,铜雀,220KV/2#变压器	150000	126771.5	85	0	23229	不受限	23200	广安地调
517	风凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,风凰站,110KV/2#主变	40000	16778.7	42	0	23221	不受限	23200	攀枝花地调
518	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调,棉花坡,110KV/1#主变	50000	26900	54	0	23100	不受限	23100	泸州地调
519	圆门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,圆门站,110KV/2#主变	50000	26806.5	54	0	23194	不受限	23100	眉山地调
520	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,石鱼站,110KV/2#主变	50000	26965.7	54	0	23034	不受限	23000	自贡地调
521	石鱼站	南充电力调度控制中心	自贡地调,石鱼站,110KV/3#主变	50000	26909.6	54	0	23090	不受限	23000	自贡地调
522	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,七盘站,110KV/2#主变	40000	14080.8	35	2880	23039	不受限	23000	雅安地调
523	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,香格里拉站,110KV/1#主变	40000	16961.9	42	0	23038	不受限	23000	甘孜地调
524	振坝站	达州电力调度控制中心	达州地调,振坝站,110KV/1#主变	40000	16952.3	42	NULL	23048	不受限	23000	达州地调
525	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调,徐家桥站,110KV/2#主变	63000	34902	55	5000	23098	不受限	23000	内江地调
526	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,胜天站,110KV/1#主变	31500	8492	27	0	23008	不受限	23000	宜宾地调
527	代市	广安电力调度控制中心	广安地调,代市,220KV/2#变压器	180000	157056.7	87	0	22943	不受限	22900	广安地调
528	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,罗庙站,110KV/1#主变	50000	27093.5	54	0	22907	不受限	22900	眉山地调
529	安富站	纳溪电力调度控制中心	泸州地调,安富,110KV/2#主变	63000	40133	64	0	22867	不受限	22800	泸州地调
530	黎家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,黎家站,110KV/1#变压器	40000	17102.5	43	0	22898	不受限	22800	巴中地调
531	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调,万工站,110KV/1#主变	40000	17130	43	0	22870	不受限	22800	雅安地调
532	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调,上西站,110KV/1#主变	40000	17179.1	43	0	22821	不受限	22800	广元地调
533	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,红桥站,110KV/2#变压器	40000	17102.4	43	0	22898	不受限	22800	宜宾地调
534	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,白庙站,110KV/1#变压器	40000	17179.7	43	0	22820	不受限	22800	绵竹地调
535	平羌站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,平羌站,110KV/2#变压器	50000	27112.8	54	0	22887	不受限	22800	德阳地调
536	万象	成都配调	成都地调,万象,110KV/3#主变	63000	40208	64	0	22792	不受限	22700	成都地调
537	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,福泉站,110KV/2#变压器	40000	17220.3	43	0</				

563	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,麦尔玛站,110KV/1#主变	31500	9310.2	30	0	22190	不受限	22100	阿坝地调
564	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调,上西站,110KV/2#主变	40000	17886	45	0	22114	不受限	22100	广元地调
565	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调,孙家坝,220KV/1#变压器	180000	157801.61	88	0	22198	不受限	22100	资阳地调
566	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调,通顺,110KV/1#主变	50000	27878.4	56	0	22122	不受限	22100	成都地调
567	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调,麓湖,110KV/1#变压器	63000	40841	65	0	22159	不受限	22100	天府地调
568	莲池站	达州电力调度控制中心	达州地调,莲花湖站,110KV/1#主变	50000	27938	56	NULL	22062	不受限	22000	达州地调
569	余家	达州电力调度控制中心	达州地调,余家,220KV/1#变压器	120000	98058	82	NULL	21942	不受限	21900	达州地调
570	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调,林庄,220KV/2#变压器	180000	158073.89	88	0	21926	不受限	21900	泸州地调
571	风帆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,风帆站,110KV/1#主变	40000	18105.8	45	0	21894	不受限	21800	攀枝花地调
572	杨柳坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,杨柳坪站,110KV/2#变压器	50000	28158.8	56	0	21841	不受限	21800	巴中地调
573	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,桂林站,110KV/2#主变	31500	9643.8	31	0	21856	不受限	21800	眉山地调
574	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调,万源站,110KV/2#主变	50000	27471.2	55	630	21899	不受限	21800	广元地调
575	千溪坪站	汉源电力调度控制中心	雅安地调,千溪坪站,110KV/2#主变	50000	28133.6	56	0	21866	不受限	21800	雅安地调
576	大溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,大溪站,110KV/2#变压器	31500	9678.5	31	0	21822	不受限	21800	宜宾地调
577	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调,赵塔,110KV/3#主变	63000	41170	65	0	21830	不受限	21800	成都地调
578	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调,白合站,110KV/2#主变	40000	18121.2	45	0	21879	不受限	21800	内江地调
579	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调,仁宝,110KV/2#变压器	63000	41104.8	65	0	21895	不受限	21800	天府地调
580	广福站	中江电力调度控制中心	中江地调,广福站,110KV/1#变压器	63000	40550.4	64	650	21800	不受限	21800	德阳地调
581	祠林	成都配调	成都地调,祠林,110KV/1#主变	63000	41223.6	65	0	21776	不受限	21700	成都地调
582	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,回龙站,110KV/1#变压器	50000	22716.5	45	5540	21744	不受限	21700	绵阳地调
583	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调,船城站,110KV/3#主变	50000	26821	54	1455	21724	不受限	21700	凉山地调
584	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,擂鼓站,110KV/1#变压器	40000	17839.8	45	400	21760	不受限	21700	绵阳地调
585	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,城北站,110KV/2#主变	50000	28065.5	56	0	21684	不受限	21600	攀枝花地调
586	上桥桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,上桥桥站,110KV/1#主变	50000	27717.1	55	630	21653	不受限	21600	攀枝花地调
587	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调,马井,220KV/2#变压器	150000	126186.6	84	2300	21513	不受限	21500	德阳地调
588	红旗	成都配调	成都地调,红旗,110KV/1#主变	63000	41487.6	66	0	21512	不受限	21500	成都地调
589	望华	武胜电力调度控制中心	广安地调,望华站,110KV/1#主变	50000	28415.9	57	0	21584	不受限	21500	广安地调
590	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,港东站,110KV/2#变压器	63000	41496.9	66	0	21503	不受限	21500	宜宾地调
591	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调,沙湾站,110KV/2#变压器	50000	23057.3	46	5460	21483	不受限	21400	乐山地调
592	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调,邛西,110KV/2#主变	63000	41454.5	66	0	21445	不受限	21400	成都地调
593	龙溪站	南城电力调度控制中心	雅安地调,龙溪站,110KV/1#主变	50000	25984.8	52	2600	21415	不受限	21400	雅安地调
594	古泉街	成都配调	成都地调,古泉街,110KV/2#主变	63000	41620	66	0	21380	不受限	21300	成都地调
595	宝严	成都配调	成都地调,宝严,110KV/1#主变	50000	28683.6	57	0	21316	不受限	21300	成都地调
596	府门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,府门站,110KV/1#主变	40000	18710.3	47	0	21290	不受限	21200	南充地调
597	新川	成都配调	成都地调,新川,110KV/3#主变	63000	41769.7	66	0	21230	不受限	21200	成都地调
598	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,拉哇站,110KV/1#主变	40000	18732.5	47	0	21268	不受限	21200	甘孜地调
599	上桥桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,上桥桥站,110KV/2#主变	50000	28872.3	58	0	21128	不受限	21100	攀枝花地调
600	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调,小黑箐站,110KV/1#主变	50000	28892	58	0	21108	不受限	21100	凉山地调
601	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,火花站,110KV/1#主变	50000	28868.4	58	0	21132	不受限	21100	南充地调
602	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调,杨柳湾站,35KV/1#变压器	50000	28993.1	58	0	21007	不受限	21000	乐山地调
603	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,顺和站,110KV/2#主变	50000	28914.6	58	0	21085	不受限	21000	攀枝花地调
604	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调,文林站,35KV/2#主变	25000	3907.1	16	0	21093	不受限	21000	眉山地调
605	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调,文林站,35KV/1#主变	25000	4091.9	16	0	20908	不受限	20900	眉山地调
606	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,蒙阳站,110KV/2#主变	50000	24912.8	50	4110	20977	不受限	20900	雅安地调
607	凤鸣站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,凤鸣站,110KV/1#变压器	40000	19196.1	48	0	20804	不受限	20800	巴中地调
608	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调,周家站,110KV/1#主变	40000	19191.7	48	NULL	20808	不受限	20800	达州地调
609	岷山站	内江电力调度控制中心	内江地调,岷山站,110KV/1#主变	50000	29170.7	58	0	20829	不受限	20800	内江地调
610	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调,井研站,110KV/1#变压器	50000	29185.2	58	0	20815	不受限	20800	乐山地调
611	七里沟	成都配调	成都地调,七里沟,110KV/1#主变	63000	42210	67	0	20790	不受限	20700	成都地调
612	粉坊堰	成都配调	成都地调,粉坊堰,110KV/2#主变	63000	42222	67	0	20778	不受限	20700	成都地调
613	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调,小黑箐站,110KV/1#主变	50000	29227	58	0	20773	不受限	20700	凉山地调
614	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调,金堂,110KV/3#临时主变	40000	19377.6	48	0	20622	不受限	20600	成都地调
615	豹子台	乐山电力调度控制中心	乐山地调,豹子台,110KV/2#变压器	40000	19396.5	48	0	20604	不受限	20600	乐山地调
616	高树	天府电力调度控制中心	天府地调,高树,110KV/2#变压器	63000	42327.8	67	0	20672	不受限	20600	天府地调
617	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,夹壁站,110KV/1#主变	31500	10917.7	35	0	20582	不受限	20500	阿坝地调
618	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,新桥站,110KV/1#主变	40000	19402.5	49	0	20598	不受限	20500	阿坝地调
619	高坪坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,高粱坪站,35KV/2#主变	25000	4572.3	18	0	20428	不受限	20400	攀枝花地调
620	南坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,南坪站,110KV/1#变压器	63000	40576.8	64	2000	20423	不受限	20400	宜宾地调
621	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,高石,220KV/2#变压器	150000	129608.8	86	0	20391	不受限	20300	宜宾地调
622	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调,文昌,110KV/2#主变	63000	42630	68	0	20370	不受限	20300	成都地调
623	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹地调,绵竹站,110KV/2#变压器	50000	29697.8	59	0	20302	不受限	20300	德阳地调
624	蓬莱湖站	达州电力调度控制中心	达州地调,蓬莱湖站,110KV/2#主变	50000	29636.2	59	NULL	20364	不受限	20300	达州地调
625	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,南坪站,110KV/1#变压器	50000	29606	59	0	20394	不受限	20300	巴中地调
626	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,丹棱站,110KV/2#主变	50000	29652.6	59	0	20347	不受限	20300	眉山地调
627	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,丹棱站,110KV/1#主变	50000	29741.4	59	0	20259	不受限	20200	眉山地调
628	石门	成都配调	成都地调,石门,110KV/1#主变	63000	42772	68	0	20228	不受限	20200	成都地调
629	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调,松涛站,110KV/2#主变	50000	29873.4	60	0	20127	不受限	20100	资阳地调
630	吉井街	成都配调	成都地调,吉井街,110KV/2#主变	63000	42807.6	68	0	20192	不受限	20100	成都地调
631	秋秋	都江电力调度控制中心	都江地调,秋秋站,110KV/2#主变	63000	42807.6	68	0	20192	不受限	20100	都江地调
632	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调,桐子湾,110KV/1#变压器	63000	42834	68	0	20166	不受限	20100	天府地调
633	东棚站	达州电力调度控制中心	达州地调,东棚站,110KV/2#主变	40000	19875.5	50	NUJI	20125	不受限	20100	达州地调
634	猪厂	天府电力调度控制中心	天府地调,猪厂,110KV/2#变压器	40000	19984.8	50	0	20015	不受限	20000	天府地调
635	猛追湾	成都配调	成都地调,猛追湾,110KV/1#主变	63000	42504	67	400	20096	不受限	20000	成都地调
636	新桥站	成都配调	成都地调,新桥站,110KV/2#主变	63000	42504	67	400	20096	不受限	20000	成都地调
637	铁山站	内江电力调度控制中心	内江地调,铁山站,110KV/2#主变	50000	30021.4	60	0	19979	不受限	19900	内江地调
638	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪地调,马鞍山站,110KV/1#主变	50000	25005.6	50	0	19994	不受限	19900	广元地调
639	普宁站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,普宁站,110KV/2#主变	50000	30090.7	60	0	19909	不受限	19900	自贡地调
640	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪地调,马鞍山站,110KV/2#主变	50000	25003.8	50	0	19998	不受限	19900	广元地调
641	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,万寿站,110KV/1#变压器	40000	20083.6	50	0	19916	不受限	19900	绵阳地调
642	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调,园湾,220KV/2#变压器	120000	100006.5	83	0	19994	不受限	19900	自贡地调
643	樊站	达州电力调度控制中心	达州地调,樊站,110KV/2#主变	50000	30075.4	60	NULL	19925	不受限	19900	达州地调
644	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省共,科站,110KV/2#主变	20000	1186.5	17	0	19914	不受限	19900	甘孜地调
645	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,龙山,110KV/2#主变	40000	20094	50	0	19906	不受限	19900	泸州地调
646	西路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,西路口站,110KV/1#变压器	31500	10855.9	34	800	19844	不受限	19800	德阳地调
647	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调,林庄,220KV/1#变压器	180000	160150.4	89	0	19850	不受限	19800	泸州地调
648	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调,乐德,220KV/1#变压器	150000	130134.4	87	0	19866	不受限	19800	自贡地调
649	聚龙街	成都配调	成都地调,聚龙街,110KV/2#主变	63000	41934.6	67	1200	19864	不受限	19800	成都地调
650	振兴站	南部电力调度控制中心	南部地调,振兴站,110KV/1#主变	50000	30135.1	60	0	19865	不受限	19800	

676	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调,海田站,110KV/#主变	50000	30998.2	62	0	19002	不受限	19000	凉山地调
677	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调,乔瓦站,110KV/#主变	40000	20053.4	50	900	19047	不受限	19000	凉山地调
678	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调,河西,110KV/#主变	40000	20990.9	52	0	19009	不受限	19000	泸州地调
679	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调,万里站,110KV/#主变	50000	30915.3	62	0	19085	不受限	19000	雅安地调
680	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,青龙山,110KV/3#变电器	40000	20902.9	52	0	19097	不受限	19000	攀枝花地调
681	洞院站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,园区站,110KV/#主变	40000	20901.7	52	0	19098	不受限	19000	雅安地调
682	龙王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,龙台站,110KV/#变电器	40000	20996.1	52	0	19004	不受限	19000	巴中地调
683	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,红星站,110KV/#主变	50000	31100.5	62	0	18900	不受限	18900	眉山地调
684	冕宁站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,冕家沟站,110KV/#主变	40000	21100.2	53	0	18900	不受限	18900	雅安地调
685	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,姜家沟站,110KV/#主变	40000	21087	53	0	18913	不受限	18900	雅安地调
686	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,尖子山站,110KV/#变压器	50000	31088	62	0	18912	不受限	18900	乐山地调
687	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,新市,220KV/#变电器	180000	161018.7	89	0	18981	不受限	18900	绵竹地调
688	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,农科站,110KV/#变电器	50000	30731.3	61	400	18869	不受限	18800	绵阳地调
689	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调,海田站,110KV/#主变	50000	31125.6	62	0	18874	不受限	18800	凉山地调
690	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调,河西,110KV/#主变	40000	21118.1	53	0	18882	不受限	18800	泸州地调
691	水濂沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,水濂沟站,110KV/#主变	20000	1267.2	16	0	18733	不受限	18700	甘孜地调
692	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,金家林站,110KV/#变电器	50000	26840.3	54	4400	18760	不受限	18700	绵阳地调
693	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,长土站,110KV/#主变	31500	12738	40	0	18762	不受限	18700	自贡地调
694	兴乐站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,兴乐站,110KV/#主变	40000	21225.6	53	0	18774	不受限	18700	攀枝花地调
695	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,阳光站,110KV/#变电器	50000	31284	63	0	18716	不受限	18700	乐山地调
696	香山	天府电力调度控制中心	天府地调,香山,110KV/#变电器	63000	44273.8	70	0	18726	不受限	18700	天府地调
697	同兴站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,同兴站,110KV/#主变	40000	21236.1	53	0	18674	不受限	18600	雅安地调
698	柏杨坪站	旺苍电力调度控制中心	广元地调,柏杨坪站,110KV/#主变	40000	13432	24	0	18558	不受限	18500	广元地调
699	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调,观井,220KV/#变电器	150000	131401.6	88	0	18598	不受限	18500	巴中地调
700	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调,香树,110KV/#主变	50000	25753.2	52	5700	18547	不受限	18500	成都地调
701	阳江站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,阳江站,110KV/#变电器	50000	31416	63	0	18584	不受限	18500	乐山地调
702	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调,中江站,110KV/#变电器	63000	44488	71	0	18512	不受限	18500	德阳地调
703	竹节站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,竹节站,110KV/#变电器	40000	21474.9	54	0	18525	不受限	18500	宜宾地调
704	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调,民和,110KV/#主变	63000	44536.8	71	0	18463	不受限	18400	成都地调
705	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,黄土站,110KV/#变电器	40000	21534.1	54	0	18466	不受限	18400	绵阳地调
706	升封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调,升封站,110KV/#主变	40000	13629.6	34	0	18370	不受限	18300	广元地调
707	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调,干溪坝站,110KV/#主变	50000	31794.4	64	0	18206	不受限	18200	雅安地调
708	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,双河站,110KV/#主变	50000	31785.6	64	0	18214	不受限	18200	眉山地调
709	升封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调,升封站,110KV/#主变	40000	13888.1	35	0	18112	不受限	18100	广元地调
710	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调,玉观,220KV/#变电器	150000	131839.4	88	0	18161	不受限	18100	泸州地调
711	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,黄土站,110KV/#变电器	40000	21567.6	54	250	18182	不受限	18100	绵阳地调
712	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调,沙堰子,110KV/#主变	63000	44806.1	71	0	18194	不受限	18100	成都地调
713	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调,劳动站,110KV/#变电器	50000	31894.4	64	0	18106	不受限	18100	乐山地调
714	瑞阳站	凉山彝族自治县电力调度控制中心	凉山地调,瑞阳站,110KV/#主变	50000	28827.5	58	3000	18173	不受限	18100	凉山地调
715	平桥站	五通桥电子调度控制中心	乐山地调,平桥站,110KV/#变电器	31500	13360.8	42	0	18139	不受限	18100	乐山地调
716	松林	天府电力调度控制中心	天府地调,松林,110KV/3#变电器	50000	32000	64	0	18000	不受限	18000	天府地调
717	马河	成都配调	成都地调,马河,110KV/#主变	63000	44968	71	0	18032	不受限	18000	成都地调
718	陡门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,陡门站,110KV/#主变	40000	21990	55	0	18010	不受限	18000	南充地调
719	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调,保宁,220KV/#变电器	120000	99904.9	83	2000	18095	不受限	18000	南充地调
720	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调,天明,220KV/#变电器	120000	101987.5	85	0	18013	不受限	18000	绵阳地调
721	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调,石梯站,110KV/#主变	40000	21912	55	NULL	18088	不受限	18000	达州地调
722	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,跑马山站,110KV/#主变	20000	17615	28	0	18239	不受限	18000	甘孜地调
723	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调,平春,220KV/#变电器	180000	162032.81	90	0	17967	不受限	17900	眉山地调
724	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调,集贤,110KV/#主变	50000	30826.4	62	1250	17924	不受限	17900	成都地调
725	绿洲	成都配调	成都地调,绿洲,110KV/#主变	63000	45117.6	72	0	17882	不受限	17800	成都地调
726	塘坝街	成都配调	成都地调,塘坝街,220KV/#变电器	180000	162172.61	90	0	17827	不受限	17800	成都地调
727	芦坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,芦坪站,110KV/#主变	40000	22177	55	0	17823	不受限	17800	凉山地调
728	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,意志站,110KV/#主变	50000	32194.8	64	0	17805	不受限	17800	自贡地调
729	大和站	达州电力调度控制中心	达州地调,大和站,110KV/#主变	40000	22176	55	NULL	17824	不受限	17800	达州地调
730	杨柳坪站	阿坝地调控制中心	阿坝地调,杨柳坪站,110KV/#主变	31500	13664.3	43	0	17836	不受限	17800	阿坝地调
731	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,晓坝站,110KV/#变电器	40000	22218	56	0	17782	不受限	17700	绵阳地调
732	黄田坝	成都配调	成都地调,黄田坝,110KV/#主变	50000	32287.2	65	0	17713	不受限	17700	成都地调
733	溯源	成都配调	成都地调,溯源,110KV/#主变	63000	44748	71	500	17752	不受限	17700	成都地调
734	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调,集贤,110KV/#主变	50000	30984.8	62	1250	17765	不受限	17700	成都地调
735	星辰	成都配调	成都地调,星辰,110KV/#主变	63000	45280	72	0	17720	不受限	17700	成都地调
736	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调,栗子坪,110KV/#主变	40000	22242	56	0	17758	不受限	17700	成都地调
737	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调,民和,110KV/#主变	50000	32208	64	0	17792	不受限	17700	成都地调
738	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,巡场站,110KV/#变电器	40000	22374	56	0	17626	不受限	17600	宜宾地调
739	百草站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,百草站,110KV/#主变	63000	45315.9	72	0	17684	不受限	17600	阿坝地调
740	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调,下西站,110KV/#主变	50000	27997.6	56	4340	17662	不受限	17600	广元地调
741	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调,宁南站,110KV/#主变	40000	22326.4	56	0	17674	不受限	17600	凉山地调
742	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,青龙山,110KV/4#变电器	40000	22325.2	56	0	17675	不受限	17600	攀枝花地调
743	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,意志站,110KV/#主变	50000	32406	65	0	17594	不受限	17500	自贡地调
744	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调,下西站,110KV/#主变	50000	28064.6	56	4340	17595	不受限	17500	广元地调
745	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调,石洞,110KV/#主变	63000	45569.9	72	0	17430	不受限	17400	泸州地调
746	大和站	达州电力调度控制中心	达州地调,大和站,110KV/#主变	40000	22598.4	56	NULL	17402	不受限	17400	达州地调
747	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调,玉带,110KV/#主变	63000	45544	72	0	17456	不受限	17400	成都地调
748	七里湾	成都配调	成都地调,七里湾,110KV/#主变	63000	45551	72	0	17449	不受限	17400	成都地调
749	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调,平桥站,110KV/#变电器	31500	14165.7	45	0	17334	不受限	17300	乐山地调
750	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调,通顺,110KV/#变电器	50000	32643.6	65	0	17356	不受限	17300	成都地调
751	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调,福盛,220KV/#变电器	150000	132620.3	88	0	17380	不受限	17300	眉山地调
752	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调,宁南站,110KV/#主变	40000	22142.2	55	0	17358	不受限	17300	凉山地调
753	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调,大竹河站,110KV/#主变	20000	2640	13	NULL	17360	不受限	17300	达州地调
754	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调,文庙,110KV/#变电器	180000	162687.5	90	0	17313	不受限	17300	眉山地调
755	利州堡站	巴中电力调度控制中心	雅安地调,利州堡站,110KV/#变电器	40000	22773.6	57	0	17226	不受限	17200	雅安地调
756	高庙站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,高庙站,110KV/#变电器	50000	32775.1	66	0	17225	不受限	17200	巴中地调
757	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,沐爱站,110KV/#变电器	40000	22773.2	57	0	17227	不受限	17200	宜宾地调
758	前进站	沐川电力调度控制中心	乐山地调,前进站,110KV/#变电器	40000	22762.4	57	0	17238	不受限	17200	乐山地调
759	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调,文昌,110KV/#主变	63000	42870	68	2930	17200	不受限	17200	成都地调
760	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,江安站,110KV/#变电器	63000	45895	73	0	17105	不受限	17100	宜宾地调
761	东郊	成都配调	成都地调,东郊,220KV/#变电器	180000	162888.5	90	0	17112	不受限	17100	成都地调
762	光坪	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,光坪,110KV/#变电器	40000	22809.6	57	0	17190	不受限	17100	绵竹地调
763	东郊	成都配调	成都地调,东郊,220KV/#变电器	180000	162888.5	90	0	17112	不受限	17100	成都地调
764	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调,香树,110KV/#主变	50000	27126	54	5700	17174	不受限	17100	成都地调
765	海椒市	成都配调	成都								

789	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调,平乐站,110KV/#主变	40000	23376.7	58	0	16623	不受限	16600	广元地调
790	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调,油房坝站,110KV/#主变	31500	14850	47	NULL	16650	不受限	16600	达州地调
791	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调,松山站,110KV/#变电器	50000	29223.5	58	4100	16677	不受限	16600	德阳地调
792	万和	新都电力调度控制中心	成都地调,万和,110KV/#主变	63000	46448.4	74	0	16552	不受限	16500	成都地调
793	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调,灌县,110KV/#主变	40000	23423.2	59	0	16577	不受限	16500	成都地调
794	东郊	成都配调	成都地调,东郊,220KV/#变电器	180000	163491.81	91	0	16508	不受限	16500	成都地调
795	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,古蔺,110KV/#主变	63000	46452.8	74	0	16547.2	不受限	16500	泸州地调
796	望江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,望江站,110KV/#变电器	50000	33578.3	67	0	16422	不受限	16400	巴中地调
797	高粱坪站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,高粱坪站,35KV/#主变	25000	8547.7	34	0	16452	不受限	16400	攀枝花地调
798	三江电站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,三家寨站,110KV/#主变	40000	23543.4	59	0	16457	不受限	16400	阿坝地调
799	黄土坪站	夹江电力调度控制中心	乐山地调,黄土坪站,110KV/#变电器	50000	29600	59	4000	16400	不受限	16400	乐山地调
800	杨柳站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,杨嘉站,110KV/#变电器	31500	11715	37	3290	16495	不受限	16400	德阳地调
801	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调,城北站,110KV/#主变	40000	23694	59	0	16306	不受限	16300	内江地调
802	格龙坪站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,格里坪站,110KV/#主变	40000	20590.6	51	3030	16379	不受限	16300	攀枝花地调
803	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调,杨桥,220KV/#变电器	180000	155555.89	86	8130	16314	不受限	16300	泸州地调
804	万江站	达州电力调度控制中心	达州地调,方斗站,110KV/#主变	50000	33644.9	67	NULL	16355	不受限	16300	达州地调
805	利古堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,利古堡站,110KV/#主变	40000	23744.9	59	0	16255	不受限	16200	雅安地调
806	红格站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,红格站,110KV/#变电器	40000	23795.6	59	0	16204	不受限	16200	攀枝花地调
807	方家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,方水站,110KV/#变电器	63000	46729.2	74	0	16271	不受限	16200	宜宾地调
808	塔子山	成都配调	成都地调,塔子山,110KV/#主变	50000	33858	68	0	16142	不受限	16100	成都地调
809	普安坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,普安坝站,110KV/#主变	50000	33897.6	68	0	16102	不受限	16100	甘孜地调
810	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,洪川站,110KV/#主变	50000	33810	68	0	16190	不受限	16100	眉山地调
811	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调,甘洛站,110KV/#主变	63000	46897.2	74	0	16103	不受限	16100	凉山地调
812	木古站	达州电力调度控制中心	达州地调,木头站,110KV/#变电器	31500	15361.7	49	NULL	16138	不受限	16100	达州地调
813	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,福泉站,110KV/#变电器	40000	23811	60	125	16064	不受限	16000	绵阳地调
814	铅城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,铅城站,110KV/#主变	50000	33983.6	68	0	16016	不受限	16000	眉山地调
815	晋阳	成都配调	成都地调,晋阳,110KV/#主变	50000	33277.2	67	630	16093	不受限	16000	成都地调
816	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调,双林站,110KV/#主变	63000	46910.9	74	50	16039	不受限	16000	南充地调
817	射洪站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,射洪站,110KV/#变电器	63000	44096.1	70	2815	16089	不受限	16000	德阳地调
818	营山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,营石站,110KV/#变电器	40000	24068.4	60	0	15932	不受限	15900	宜宾地调
819	高堰站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,高堰站,110KV/#主变	50000	34034	68	0	15966	不受限	15900	南充地调
820	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,车子站,110KV/#变电器	50000	34016.7	68	0	15983	不受限	15900	乐山地调
821	日月站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,日降站,110KV/#主变	16000	2	0	0	15998	不受限	15900	阿坝地调
822	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调,宝轮站,110KV/#主变	40000	20392.4	51	3650	15958	不受限	15900	广元地调
823	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调,九支,110KV/#主变	16000	2500	16	0	15300	不受限	15900	泸州地调
824	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调,宝轮站,110KV/#主变	40000	20501.6	51	3650	15848	不受限	15800	广元地调
825	四门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,四门站,110KV/#主变	31500	15697.5	50	0	15803	不受限	15800	眉山地调
826	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调,卫子站,110KV/#主变	40000	24146.3	60	0	15854	不受限	15800	广元地调
827	沈家桥	成都配调	成都地调,沈家桥,110KV/#主变	50000	34146	68	0	15854	不受限	15800	成都地调
828	雅珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,雅珠站,110KV/#主变	16000	154	1	0	15846	不受限	15800	阿坝地调
829	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调,高庆,110KV/#号主变	63000	47130.6	75	0	15869	不受限	15800	成都地调
830	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,东风站,110KV/#变电器	63000	47295.6	75	0	15704	不受限	15700	宜宾地调
831	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调,苏码头,110KV/#变电器	50000	34280.4	69	0	15720	不受限	15700	天府地调
832	五里墩	成都配调	成都地调,五里墩,110KV/#主变	63000	47232.2	75	0	15768	不受限	15700	成都地调
833	培凤	成都配调	成都地调,培凤,110KV/#号主变	63000	47236	75	0	15764	不受限	15700	成都地调
834	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调,袁家坝,220KV/#变电器	120000	104247.4	87	0	15725	不受限	15700	广元地调
835	道日郎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,道日郎站,35KV/#主变	20000	4256	21	0	15744	不受限	15700	阿坝地调
836	铅城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,铅城站,110KV/#主变	50000	34283.6	69	0	15716	不受限	15700	眉山地调
837	望江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,望江站,110KV/#变电器	50000	34337.4	69	0	15663	不受限	15600	巴中地调
838	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,天元站,110KV/#变电器	31500	15873	50	0	15627	不受限	15600	德阳地调
839	蒲阳	都江堰市电力调度控制中心	成都地调,蒲阳,110KV/#主变	50000	34386	69	0	15614	不受限	15600	成都地调
840	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调,桂兴站,110KV/#主变	40000	24490.4	61	0	15510	不受限	15500	广安地调
841	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调,鲁家,110KV/#主变	50000	34495.7	69	0	15504	不受限	15500	成都地调
842	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,连山站,110KV/#变电器	40000	24459.7	61	0	15540	不受限	15500	德阳地调
843	沿江楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,沿江楼站,110KV/#变电器	40000	24453.7	61	0	15546	不受限	15500	宜宾地调
844	青吉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,青吉站,110KV/#主变	16000	472.9	13	0	15527	不受限	15500	甘孜地调
845	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,新城站,110KV/#主变	50000	34422.1	69	0	15578	不受限	15500	甘孜地调
846	余家	达州电力调度控制中心	达州地调,余家,220KV/#变电器	120000	104487.2	87	NULL	15513	不受限	15500	达州地调
847	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,大勇站,110KV/#主变	50000	34588.1	69	0	15412	不受限	15400	眉山地调
848	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,绵竹站,110KV/#变电器	50000	34521.8	69	0	15478	不受限	15400	德阳地调
849	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,桂溪站,110KV/#变电器	50000	34615.2	69	0	15385	不受限	15300	宜宾地调
850	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调,威南站,110KV/#主变	50000	34695.4	69	0	15305	不受限	15300	内江地调
851	温泉洞	成都配调	成都地调,温泉洞,110KV/#主变	63000	47602.5	76	0	15398	不受限	15300	成都地调
852	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调,天明,220KV/#变电器	120000	104689.7	87	0	15310	不受限	15300	绵阳地调
853	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,理塘,220KV/#主变	40000	24680.9	62	0	15319	不受限	15300	甘孜地调
854	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调,兴家站,35KV/#主变	25000	9626.4	39	0	15374	不受限	15300	眉山地调
855	播发站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,播发站,110KV/#变电器	40000	24651	62	0	15349	不受限	15300	绵阳地调
856	松林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,松林站,110KV/#主变	40000	24663.6	62	0	15336	不受限	15300	眉山地调
857	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,顺和站,110KV/#变电器	50000	32696.4	65	0	15254	不受限	15200	攀枝花地调
858	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调,兴家站,35KV/#主变	25000	9792.3	39	0	15208	不受限	15200	眉山地调
859	竹坪站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调,竹坪站,110KV/#变电器	40000	24744	62	0	15256	不受限	15200	乐山地调
860	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,经久站,110KV/#主变	50000	31815.4	64	3000	15185	不受限	15100	凉山地调
861	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调,鸡石湾站,110KV/#变电器	40000	24974.4	62	0	15026	不受限	15000	资阳地调
862	秋林站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,秋日站,35KV/#变电器	15000	8574.7	26	0	15000	不受限	15000	甘孜地调
863	石岭站	盐亭电力调度控制中心	四川省调,石岭站,110KV/#变电器	63000	47130.6	75	0	15000	不受限	15000	盐亭地调
864	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,石岭站,110KV/#变电器	63000	47947.3	76	0	15053	不受限	15000	绵阳地调
865	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,拉日马站,35KV/#变电器	15000	5745.4	31	0	15000	不受限	15000	甘孜地调
866	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调,船城站,110KV/#变电器	50000	28091.9	57	6750	14941	不受限	14900	凉山地调
867	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,七盘站,110KV/#主变	31500	12684.3	40	3880	14936	不受限	14900	雅安地调
868	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,斑竹站,110KV/#变电器	50000	35046	70	0	14954	不受限	14900	德阳地调
869	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调,马鞍山站,110KV/#变电器	40000	21209.1	53	3845	14946	不受限	14900	内江地调
870	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,桃关站,110KV/#桃关河站2#变电器	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900	阿坝地调
871	荔桂井	成都配调	成都地调,荔桂井,110KV/#主变	50000	35098.8	70	0	14901	不受限	14900	成都地调
872	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调,佛殿站,110KV/#变电器	40000	25172.4	63	null	14828	不受限	14800	乐山地调
873	和平街	成都配调	成都地调,和平街,110KV/#主变	50000	35166.1	70	0	14834	不受限	14800	成都地调
874	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调,瑞云,110KV/#主变	63000	47998.5	76	150	14852	不受限	14800	成都地调
875	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调,福田,110KV/#主变	63000	48193.3	76	0	14807	不受限	14800	成都地调
876	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,元石站,110KV/#变电器	40000	24260.1	61	880	14860	不受限	14800	德阳地调
877	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,思蒙站,110KV/#变电器	40000	25208.6	63	0	14791	不受限	147	

902	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,松江站.110KV/1#主变	40000	25742.2	64	0	14258	不受限	14200	眉山地调
903	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调,柏杨坪.110KV/1#主变	40000	24767	62	1000	14233	不受限	14200	泸州地调
904	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,得胜站.35KV/1#变压器	20000	5801.6	29	0	14198	不受限	14100	巴中地调
905	塘坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,塘坝站.110KV/1#主变	31500	17318.4	55	0	14182	不受限	14100	阿坝地调
906	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调,万安站.110KV/1#主变	50000	35801	72	0	14199	不受限	14100	自贡地调
907	温泉站	成都配调	成都地调,温泉河.110KV/1#主变	63000	48823.5	77	0	14177	不受限	14100	成都地调
908	晋阳	成都配调	成都地调,晋阳.110KV/2#主变	50000	35244	70	630	14126	不受限	14100	成都地调
909	星空	天府电力调度控制中心	天府地调,星空.110KV/1#变压器	50000	35976.9	72	0	14023	不受限	14000	天府地调
910	宜宾坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,宜家河坝站.110KV/2#主变	50000	35939.4	72	0	14061	不受限	14000	阿坝地调
911	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,向阳站.110KV/1#主变	40000	25916	65	0	14084	不受限	14000	攀枝花地调
912	绿洲	成都配调	成都地调,绿洲.110KV/1#主变	50000	36036	72	0	13964	不受限	13900	成都地调
913	星辰	成都配调	成都地调,星辰.110KV/2#主变	50000	36102	72	0	13898	不受限	13800	成都地调
914	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,查拉沟站.110KV/1#主变	16000	2166.2	14	0	13834	不受限	13800	阿坝地调
915	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,新城站.110KV/2#主变	25000	10602.9	42	500	13897	不受限	13800	攀枝花地调
916	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,恩阳站.110KV/1#变压器	50000	36211.3	72	0	13789	不受限	13700	巴中地调
917	庄庄站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,庄庄站.110KV/2#主变	50000	36295.2	73	0	13704	不受限	13700	眉山地调
918	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,飞水岩站.110KV/2#主变	25000	11204	45	0	13796	不受限	13700	阿坝地调
919	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调,柏杨坪.110KV/2#主变	40000	25223.7	63	1000	13776	不受限	13700	泸州地调
920	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,苏稽站.110KV/2#变压器	40000	26241.6	66	0	13758	不受限	13700	乐山地调
921	金华街	成都配调	成都地调,金华街.110KV/1#主变	50000	36300	73	0	13700	不受限	13700	成都地调
922	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调,方坪站.110KV/1#变压器	40000	26256.2	66	0	13744	不受限	13700	广安地调
923	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,大益站.110KV/1#变压器	40000	26256	66	0	13744	不受限	13700	宜宾地调
924	银杏	成都配调	成都地调,银杏.110KV/1#主变	50000	33501.6	67	2850	13648	不受限	13600	成都地调
925	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调,魏兴站.110KV/2#主变	40000	26347.2	66	NULL	13653	不受限	13600	达州地调
926	石象湖站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,石象湖站.110KV/1#变压器	40000	26436.6	66	0	13563	不受限	13500	巴中地调
927	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调,后山.110KV/1#主变	40000	17932.8	57	0	13567	不受限	13500	泸州地调
928	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,南坝子站.110KV/1#主变	50000	34144	68	2280	13576	不受限	13500	雅安地调
929	宜宾坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,宜家河坝站.110KV/1#主变	50000	36443.1	73	0	13557	不受限	13500	阿坝地调
930	樊哙站	达州电力调度控制中心	达州地调,樊哙站.110KV/1#主变	40000	26435.2	66	NULL	13565	不受限	13500	达州地调
931	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调,方坪站.110KV/2#主变	40000	26457.1	66	0	13543	不受限	13500	广安地调
932	双河坪站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调,双河坪站.110KV/1#变压器	40000	26518.8	66	0	13481	不受限	13400	乐山地调
933	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,马塘站.110KV/1#主变	16000	2589.9	16	0	13410	不受限	13400	阿坝地调
934	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,绵阳站.110KV/1#变压器	50000	35930.1	72	630	13440	不受限	13400	绵阳地调
935	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,龙山.110KV/1#主变	40000	26503.2	66	0	13497	不受限	13400	泸州地调
936	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调,塔沱站.110KV/2#主变	31500	18150	58	NULL	13350	不受限	13300	达州地调
937	柏坪站	旺苍电力调度控制中心	广元地调,柏坪坝站.110KV/2#主变	40000	18699.8	47	0	13300	不受限	13300	广元地调
938	鹤溪站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,鹤溪站.110KV/2#变压器	50000	36665.1	73	0	13335	不受限	13300	绵阳地调
939	大石盘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,大石盘站.35KV/1#主变	20000	6640.8	33	0	13359	不受限	13300	达州地调
940	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,宋家桥站.110KV/1#主变	31500	18111.8	57	0	13388	不受限	13300	自贡地调
941	大石桥	南江电力调度控制中心	巴中地调,大石桥.35KV/1#变压器	20000	6686.4	33	0	13314	不受限	13300	巴中地调
942	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调,后山.110KV/2#主变	40000	18284.4	58	0	13216	不受限	13200	泸州地调
943	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调,魏兴站.110KV/1#主变	40000	26796	67	NULL	13204	不受限	13200	达州地调
944	奥体桥	内江电力调度控制中心	内江地调,奥体桥.110KV/1#主变	63000	39983.4	63	9808.75	13208	不受限	13200	内江地调
945	镇巴站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,镇巴站.110KV/1#主变	40000	26725	67	0	13275	不受限	13200	资阳地调
946	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,方水站.110KV/1#变压器	63000	49705.2	79	0	13295	不受限	13200	宜宾地调
947	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调,崇州.110KV/1#主变	63000	49737.6	79	0	13262	不受限	13200	成都地调
948	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,升钟站(南部).35KV/1#主变	20000	6848.2	34	0	13152	不受限	13100	南充地调
949	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,伏虎站(南部).35KV/2#主变	20000	6808.3	34	0	13192	不受限	13100	南充地调
950	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调,官仓.110KV/2#主变	40000	26865.4	67	null	13135	不受限	13100	成都地调
951	红牌楼	成都配调	成都地调,红牌楼.110KV/2#主变	50000	34372.8	69	2500	13127	不受限	13100	成都地调
952	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,水新站.110KV/1#主变	40000	26818.1	67	0	13182	不受限	13100	雅安地调
953	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调,盘兴.220KV/1#变压器	180000	166406.3	92	0	13594	不受限	13000	巴中地调
954	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,双河站.110KV/2#主变	50000	36905.8	74	0	13094	不受限	13000	眉山地调
955	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调,青城山.110KV/1#主变	50000	36933.6	74	0	13066	不受限	13000	成都地调
956	沈家桥	成都配调	成都地调,沈家桥.110KV/2#主变	50000	36960	74	0	13040	不受限	13000	成都地调
957	民乐站	翠华电力调度控制中心	什邡县调,民乐站.110KV/2#变压器	50000	37057.6	74	0	12942	不受限	12900	德阳地调
958	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,龙桥站.110KV/2#变压器	40000	27089.6	68	0	12910	不受限	12900	德阳地调
959	三元	内江电力调度控制中心	内江地调,三元.30KV/1#主变	50000	33129.7	66	3883	12987	不受限	12900	内江地调
960	林沟站	高坪电力调度控制中心	南充地调,林沟站.110KV/1#主变	63000	24706.7	39	25360	12933	不受限	12900	南充地调
961	华润	成都配调	成都地调,华润.110KV/2#主变	63000	50072	79	0	12928	不受限	12900	成都地调
962	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,马道站.110KV/1#主变	60000	35098.8	58	12000	12901	不受限	12900	凉山地调
963	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调,卫桥站.110KV/1#主变	40000	27027.5	68	0	12973	不受限	12900	广安地调
964	界碑站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,界碑站.110KV/2#变压器	40000	27060	68	0	12940	不受限	12900	绵阳地调
965	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调,盘石站.110KV/2#主变	20000	7044.2	35	NULL	12956	不受限	12900	达州地调
966	贾河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,贾河站.110KV/2#主变	25000	12016	48	0	12984	不受限	12900	攀枝花地调
967	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,御营站.110KV/1#变压器	50000	36308.3	73	840	12852	不受限	12800	绵阳地调
968	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,南坝子站.110KV/2#主变	50000	34184	68	3000	12816	不受限	12800	雅安地调
969	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调,金堂站.35KV/1#变压器	20000	7274.4	36	0	12726	不受限	12700	巴中地调
970	云石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,云石站.110KV/1#变压器	40000	21289	53	6050	12661	不受限	12600	德阳地调
971	杨柳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,杨柳站.110KV/1#变压器	50000	37394.2	75	0	12606	不受限	12600	巴中地调
972	大石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,大石站.110KV/2#主变	50000	37323	75	0	12677	不受限	12600	眉山地调
973	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调,东兴站.110KV/2#主变	50000	26383.3	53	10938	12679	不受限	12600	内江地调
974	灌县	都江堰市电力调度控制中心	成都地调,灌县.110KV/2#主变	40000	27339.4	68	0	12661	不受限	12600	成都地调
975	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调,西溪站.110KV/1#主变	40000	27349.3	68	0	12651	不受限	12600	广安地调
976	南郊	成都配调	成都地调,南郊.110KV/1#主变	50000	36324	72	1240	12526	不受限	12500	成都地调
977	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调,官仓.110KV/1#主变	40000	27423.7	69	null	12576	不受限	12500	成都地调
978	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调,徐家桥站.110KV/1#主变	63000	45800.3	73	4655	12545	不受限	12500	内江地调
979	棕榈桥	成都配调	成都地调,棕榈桥.110KV/2#主变	63000	50424	80	0	12576	不受限	12500	成都地调
980	思源站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,思源.110KV/1#主变	40000	27464.3	69	0	12536	不受限	12500	眉山地调
981	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,甲根坝站.35KV/2#主变	12500	524.1	13	0	12500	不受限	12500	甘孜地调
982	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,公主桥站.35KV/2#主变	12500	1684.7	16	0	12500	不受限	12500	甘孜地调
983	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,金龙站.110KV/2#主变	63000	50473.5	80	0	12527	不受限	12500	眉山地调
984	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,龙兴站.35KV/1#主变	20000	7497.7	37	0	12502	不受限	12500	眉山地调
985	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,龙亭站.110KV/2#主变	40000	27587	69	0	12413	不受限	12400	眉山地调
986	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,城南站.110KV/2#主变	31500	19086	61	0	12414	不受限	12400	攀枝花地调
987	料厂站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,料厂站.110KV/1#主变	50000	37531.5	75	0	12469	不受限	12400	眉山地调
988	聚贤街	成都配调	成都地调,聚贤街.110KV/1#主变	63000	49394.4	78	1200	12406	不受限	12400	成都地调
989	城东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,城东站.110KV/2#主变	50000	37519.7	75	0	124			

1015	五块石	成都配调	成都地调,五块石.110KV/#主变	63000	51008.5	81	0	11992	不受限	11900	成都地调
1016	遥山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,遥山站.110KV/#主变	50000	29043.3	58	9000	11957	不受限	11900	凉山地调
1017	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,斑竹湾站.110KV/#变电器	50000	38157.4	76	0	11843	不受限	11800	乐山地调
1018	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,恩阳站.110KV/#变电器	40000	28104.8	70	0	11895	不受限	11800	巴中地调
1019	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,米易站.110KV/#主变	31500	19642.5	62	0	11858	不受限	11800	攀枝花地调
1020	万源站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,万源站.110KV/#变电器	31500	18742.1	59	1000	11758	不受限	11700	德阳地调
1021	广元站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,广元站.110KV/#主变	50000	38248	76	0	11752	不受限	11700	眉山地调
1022	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,米易站.110KV/#主变	31500	19723.5	63	0	11777	不受限	11700	攀枝花地调
1023	资水站	安州电力调度控制中心	绵阳配调,塔水站.35KV/#变电器	20000	8153.6	41	80	11766	不受限	11700	绵阳地调
1024	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,园艺站.110KV/#变电器	50000	38227.2	76	null	11773	不受限	11700	绵阳地调
1025	卫子桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,卫子桥站.110KV/#主变	63000	49620	79	1650	11730	不受限	11700	雅安地调
1026	石鼓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,石鼓站.110KV/#变电器	50000	37620.8	75	630	11749	不受限	11700	绵阳地调
1027	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调,崇州.110KV/#主变	63000	51202.8	81	0	11797	不受限	11700	成都地调
1028	将碑	成都配调	成都地调,将军碑.110KV/#主变	63000	50292	80	1000	11708	不受限	11700	成都地调
1029	鸡飞山站	资阳电力调度控制中心	资阳地调,鸡飞山站.110KV/#主变	31500	19720.8	63	0	11779	不受限	11700	资阳地调
1030	高桥	资阳电力调度控制中心	资阳地调,高桥.110KV/#号主变	63000	51218	81	0	11782	不受限	11700	资阳地调
1031	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调,栗子坪.35KV/#变电器	16000	4326	27	0	11674	不受限	11600	成都地调
1032	广元站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,广元站.110KV/#变电器	50000	38368.7	77	0	11631	不受限	11600	眉山地调
1033	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,凝祥站.110KV/#变电器	50000	32553.1	65	5845	11602	不受限	11600	绵阳地调
1034	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,邓关站.110KV/#主变	50000	38329.8	77	0	11670	不受限	11600	自贡地调
1035	大田站	荣县电力调度控制中心	雅安地调,大田站.110KV/#主变	63000	49082.7	78	2380	11537	不受限	11500	雅安地调
1036	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,锁江站.110KV/#主变	50000	38474.4	77	0	11526	不受限	11500	自贡地调
1037	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,信义站.110KV/#变电器	50000	38418.2	77	0	11582	不受限	11500	巴中地调
1038	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调,高庆.110KV/#主变	63000	51066.1	81	400	11534	不受限	11500	成都地调
1039	大源	成都配调	成都地调,大源.110KV/#主变	40000	28460.2	71	0	11540	不受限	11500	成都地调
1040	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调,城郊站.110KV/#主变	40000	24713.9	62	3770	11516	不受限	11500	南充地调
1041	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调,桂花站.110KV/#主变	50000	38500.1	77	0	11500	不受限	11500	南充地调
1042	槐树店	成都配调	成都地调,槐树店.110KV/#主变	50000	38451.6	77	0	11548	不受限	11500	成都地调
1043	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调,民和.110KV/#主变	50000	38341.6	77	250	11408	不受限	11400	成都地调
1044	马河	成都配调	成都地调,马河.110KV/#主变	63000	51576.8	82	0	11423	不受限	11400	成都地调
1045	保水站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,保水站.110KV/#主变	50000	36951	74	1630	11419	不受限	11400	南充地调
1046	大众	天府电力调度控制中心	天府地调,大众.110KV/#变电器	50000	38553.9	77	0	11446	不受限	11400	天府地调
1047	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调,袁家坝.220KV/#变电器	120000	108587.41	90	0	11413	不受限	11400	广元地调
1048	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,密地站.110KV/#变电器	40000	28578	71	0	11422	不受限	11400	攀枝花地调
1049	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,燕子山站.110KV/#主变	40000	38571.4	71	0	11429	不受限	11400	自贡地调
1050	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,邓关站.110KV/#主变	50000	38521.7	77	0	11478	不受限	11400	自贡地调
1051	新水站	乐东电力调度控制中心	乐东地调,新水站.35KV/#主变	12500	1105.6	9	0	11394	不受限	11300	乐东地调
1052	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,燕子山站.110KV/#主变	40000	28663.8	72	0	11336	不受限	11300	自贡地调
1053	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,荣县站.110KV/#主变	50000	38690.6	77	0	11309	不受限	11300	自贡地调
1054	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调,东乡站.110KV/#主变	50000	38644.1	77	NULL	11356	不受限	11300	达州地调
1055	宣城站	达州电力调度控制中心	达州地调,富城站.110KV/#主变	50000	38626.1	77	NULL	11374	不受限	11300	达州地调
1056	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调,大洲站.110KV/#主变	40000	28688	72	0	11312	不受限	11300	内江地调
1057	河坝站	广安电力调度控制中心	广安地调,河坝站.110KV/#主变	40000	28667.4	72	0	11333	不受限	11300	广安地调
1058	丰乐站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,丰乐站.110KV/#主变	50000	38689.6	77	0	11310	不受限	11300	南充地调
1059	文庙街	成都配调	成都地调,文庙街.110KV/#主变	63000	51678	82	0	11322	不受限	11300	成都地调
1060	王坪临时站	德昌电力调度控制中心	德昌地调,王坪临时站.35KV/#变电器	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250	凉山地调
1061	宣城站	达州电力调度控制中心	达州地调,富城站.110KV/#主变	50000	38793.6	78	NULL	11206	不受限	11200	达州地调
1062	盐井站	成都配调	成都地调,盐井站.110KV/#主变	50000	35811.6	72	2900	11288	不受限	11200	成都地调
1063	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,兴旺站(蓬安).35KV/#变电器	12500	1250	10	0	11250	不受限	11200	南充地调
1064	同善桥	都江电力调度控制中心	都江地调,同善桥.110KV/#主变	63000	51754.3	82	0	11246	不受限	11200	都江地调
1065	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调,怡居.110KV/#变电器	63000	51741	82	0	11259	不受限	11200	天府地调
1066	杨柳河站	井研电力调度控制中心	乐山地调,杨柳河站.110KV/#变电器	40000	28818.6	72	0	11181	不受限	11100	乐山地调
1067	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调,界牌.110KV/#变电器	63000	51876	82	0	11124	不受限	11100	天府地调
1068	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调,河堰站.110KV/#主变	40000	28868.4	72	0	11132	不受限	11100	广安地调
1069	平乐站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,平乐站.110KV/#主变	20000	8813	44	0	11187	不受限	11100	攀枝花地调
1070	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,紫山站.35KV/#变电器	20000	89915	45	0	11009	不受限	11000	绵阳地调
1071	珊瑚站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,珊瑚站.110KV/#变电器	50000	39000	78	null	11000	不受限	11000	乐山地调
1072	团江站	内江电力调度控制中心	内江地调,团江站.110KV/#主变	50000	34754.2	70	4200	11046	不受限	11000	内江地调
1073	高桥	资阳电力调度控制中心	成都地调,高桥.110KV/#号主变	63000	51950	82	0	11050	不受限	11000	成都地调
1074	双楠	成都配调	成都地调,双楠.110KV/#主变	63000	50648.4	80	1430	10922	不受限	10900	成都地调
1075	东风路	成都配调	成都地调,东风路.110KV/#变电器	63000	48708	77	3300	10992	不受限	10900	成都地调
1076	大众	天府电力调度控制中心	天府地调,大众.110KV/#变电器	50000	39025.2	78	0	10975	不受限	10900	天府地调
1077	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调,城东站.110KV/#主变	31500	20515.7	65	null	10984	不受限	10900	凉山地调
1078	合江站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,三合站.110KV/#变电器	40000	29002.2	73	0	10998	不受限	10900	绵阳地调
1079	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,五宝.35KV/#主变	20000	9093.1	45	0	10907	不受限	10900	自贡地调
1080	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,红格站.110KV/#变电器	50000	39043.6	78	0	10956	不受限	10900	攀枝花地调
1081	八角街站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,八角街.35KV/#变电器	20000	9105.6	46	0	10894	不受限	10800	绵阳地调
1082	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,大塘.110KV/#变电器	63000	51553.4	82	630	10817	不受限	10800	德阳地调
1083	沿口站	武胜电力调度控制中心	武胜地调,沿口站.110KV/#变电器	50000	39106.3	78	0	10894	不受限	10800	武胜地调
1084	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,尖子山.110KV/#变电器	20000	9106.6	46	0	10893	不受限	10800	乐山地调
1085	沿口站	武胜电力调度控制中心	武胜地调,沿口站.110KV/#变电器	50000	39127.9	78	0	10782	不受限	10700	武胜地调
1086	八角街	德阳电力调度控制中心	德阳地调,八角街.110KV/#变电器	40000	16681.3	42	12585	10734	不受限	10700	德阳地调
1087	鸿城站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,鸿城站.35KV/#变电器	16000	5247.5	33	0	10753	不受限	10700	巴中地调
1088	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,万春站.110KV/#变电器	40000	29009.3	73	250	10741	不受限	10700	绵阳地调
1089	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,农科站.110KV/#变电器	50000	33189.8	66	6030	10780	不受限	10700	绵阳地调
1090	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,锁江站.110KV/#变电器	50000	39217.2	78	0	10783	不受限	10700	自贡地调
1091	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,高峰站.110KV/#变电器	40000	29238	73	0	10762	不受限	10700	攀枝花地调
1092	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,沙田.110KV/#主变	50000	39265	79	0	10635	不受限	10600	泸州地调
1093	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,双盛站.110KV/#变电器	31500	20632.9	66	250	10617	不受限	10600	德阳地调
1094	蒲家甲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,蒲家甲.110KV/#变电器	16000	5333.4	33	0	10667	不受限	10600	阿坝地调
1095	渡口站	蓬城电力调度控制中心	蓬城县调,渡口站.35KV/#变主变	20000	9306.1	47	0	10694	不受限	10600	达州地调
1096	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调,严湾.110KV/#主变	50000	39397	79	0	10603	不受限	10600	泸州地调
1097	九里堤	成都配调	成都地调,九里堤.110KV/#变电器	63000	51796.8	82	530	10673	不受限	10600	成都地调
1098	彩虹	都江电力调度控制中心	成都地调,彩虹.110KV/#主变	50000	39349.2	79	0	10651	不受限	10600	成都地调
1099	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调,板桥.110KV/#变电器	31500	20895.6	66	0	10604	不受限	10600	天府地调
1100	平乐站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,平乐站.110KV/#变电器	50000	39388.8	79	0	10611	不受限	10600	德阳地调
1101	民和站	蓼花电力调度控制中心	什邡县调,民和.110KV/#变电器	50000	39447.1	79	0	10553	不受限	10500	德阳地调
1102	龙门站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,龙门站.110KV/#变电器	63000	52500	83	0	10500	不受限	10500	资阳地调
1103	玉林	成都配调	成都地调,玉林.110KV/#变电器	63000</td							

1128	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,营盘站,35KV/2#主变	10000	1484.6	14	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1129	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,高峰站,35KV/2#主变	10000	9513.2	95	0	10000	不受限	10000	自贡地调
1130	桑坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,桑坡站,35KV/2#主变	10000	1574.4	15	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1131	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调,青龙站,110KV/2#主变	31500	21478.2	68	0	10000	不受限	10000	凉山地调
1132	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,营盘站,35KV/1#主变	10000	1542.4	19	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1133	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,北门站,35KV/1#主变	30000	2714.1	20	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1134	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,北门站,35KV/2#主变	10000	1574.6	15	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1135	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,金源站,110KV/1#主变	10000	2111	20	0	10000	不受限	10000	甘孜地调
1136	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,高峰站,35KV/1#主变	10000	8426.6	84	0	10000	不受限	10000	自贡地调
1137	万家站	达县电力调度控制中心	达县县调,万家站,35KV/1#主变	10000	5350.4	53	0	4650	不受限	10000	达州地调
1138	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调,梧桐站,110KV/1#主变	50000	39959.3	80	0	10041	不受限	10000	南充地调
1139	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调,河口站,110KV/2#主变	40000	25259	63	4659	10082	不受限	10000	内江地调
1140	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,竹海站,110KV/2#变电器	40000	29926.6	75	0	10073	不受限	10000	宜宾地调
1141	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调,王场,110KV/2#主变	31500	21529.2	68	0	9971	不受限	9900	成都地调
1142	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调,云祥站,110KV/1#主变	31500	21559.5	68	null	9941	不受限	9900	内江地调
1143	通麦田站	米易电力调度控制中心	米易县调,通麦田站,35KV/1#主变	10000	53.3	1	0	9947	不受限	9900	攀枝花地调
1144	乐泰站	会理电力调度控制中心	凉山地调,乐泰站,110KV/2#主变	40000	30023.4	75	0	9977	不受限	9900	凉山地调
1145	普觉田站	米易电力调度控制中心	米易县调,普觉田站,35KV/1#主变	10000	95.9	1	0	9904	不受限	9900	攀枝花地调
1146	大木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,中木拉站,35KV/1#主变	10000	200	12	0	9800	不受限	9800	甘孜地调
1147	沙坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调,沙坝站,110KV/2#主变	31500	15308.6	49	0	9891	不受限	9800	广元地调
1148	上坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,上坝站,35KV/1#主变	10000	181.2	2	0	9819	不受限	9800	凉山地调
1149	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,仙鹤站,110KV/1#主变	63000	53182.8	84	0	9817	不受限	9800	资阳地调
1150	归觉站	资中电力调度控制中心	内江地调,归觉站,35KV/2#主变	20000	9867.9	49	270	9862	不受限	9800	内江地调
1151	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调,杨家湾站,110KV/2#主变	40000	30150	75	0	9850	不受限	9800	内江地调
1152	叙永站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,叙永站,110KV/1#变电器	50000	37602.4	75	2500	9898	不受限	9800	宜宾地调
1153	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调,玉带站,110KV/2#主变	50000	38994	78	1200	9806	不受限	9800	南充地调
1154	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,观紫站(仪陇),35KV/1#主变	20000	10202.2	51	0	9798	不受限	9700	南充地调
1155	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调,牌楼站,110KV/1#主变	50000	33272.4	67	7024	9704	不受限	9700	内江地调
1156	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调,梧桐站,110KV/2#主变	50000	39841.6	80	400	9758	不受限	9700	南充地调
1157	黑水站	青神电力调度控制中心	青神县调,黑水站,35KV/2#主变	20000	10275.8	51	0	9724	不受限	9700	眉山地调
1158	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调,德阳站新,110KV/2#变电器	63000	51902.6	82	1300	9797	不受限	9700	德阳地调
1159	春凤站	剑阁电力调度控制中心	广元地调,春凤站,110KV/2#主变	40000	22262.5	56	0	9735	不受限	9700	广元地调
1160	丰乐站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,丰乐站,110KV/1#主变	25000	15281.1	61	0	9719	不受限	9700	雅安地调
1161	金竹寺	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,金竹寺,35KV/2#主变	16000	6179.3	39	125	9696	不受限	9600	攀枝花地调
1162	秀凤站	剑阁电力调度控制中心	广元地调,秀凤站,110KV/1#主变	40000	22348.2	56	0	9652	不受限	9600	广元地调
1163	紫东铁站	米易电力调度控制中心	米易县调,紫东铁站,35KV/1#主变	12500	2884	23	0	9616	不受限	9600	攀枝花地调
1164	科子站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,科子站,110KV/2#主变	50000	40370.8	81	0	9629	不受限	9600	眉山地调
1165	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,福宝站,110KV/2#主变	40000	30399.6	76	0	9600	不受限	9600	眉山地调
1166	35KV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,35KV岫云站,35KV/2#主变	16000	6344.8	39	0	9600	不受限	9600	广元地调
1167	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调,黄家坝站,110KV/1#主变	63000	53397.1	85	0	9603	不受限	9600	南充地调
1168	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,菜坝站,35KV/1#变电器	20000	10368	52	0	9632	不受限	9600	宜宾地调
1169	永家寺	成都配调	成都地调,永家寺,110KV/1#主变	63000	51331.8	81	2000	9668	不受限	9600	成都地调
1170	都筒	都江电力调度控制中心	都江市调,都筒,110KV/3#主变	63000	53311.4	85	0	9689	不受限	9600	成都地调
1171	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调,大湾,110KV/2#主变	40000	29845.2	75	630	9525	不受限	9500	成都地调
1172	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调,大洲站,110KV/2#主变	40000	29972.8	75	500	9527	不受限	9500	内江地调
1173	江口站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,江口站(阆中),35KV/1#主变	20000	10434.5	52	0	9566	不受限	9500	南充地调
1174	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调,大田站,110KV/2#主变	63000	51268.8	81	2300	9531	不受限	9500	雅安地调
1175	上塘站	什邡电力调度控制中心	什邡市调,上塘站,110KV/2#变电器	63000	42177	67	11250	9573	不受限	9500	德阳地调
1176	白鹤站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,白鹤站,110KV/1#主变	63000	53499.6	85	0	9500	不受限	9500	攀枝花地调
1177	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调,小湾站,110KV/2#主变	40000	30432.6	76	null	9567	不受限	9500	达州地调
1178	新桥站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,新桥站,110KV/2#主变	31500	22037.4	70	0	9463	不受限	9400	攀枝花地调
1179	大溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,大溪站,110KV/1#主变	12500	3100.2	25	0	9400	不受限	9400	雅安地调
1180	澌汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,澌汛站,110KV/2#变电器	40000	29707.8	74	880	9412	不受限	9400	绵阳地调
1181	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调,胡家站,110KV/2#主变	40000	30546.7	76	null	9453	不受限	9400	达州地调
1182	新村站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,新村站,110KV/1#主变	31500	22077	70	0	9423	不受限	9400	攀枝花地调
1183	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调,城西站,110KV/2#主变	40000	30595.6	76	null	9404	不受限	9400	达州地调
1184	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,松坪站,110KV/1#主变	16000	6556	41	0	9444	不受限	9400	阿坝地调
1185	黄桷站	南部电力调度控制中心	南充地调,黄桷站,110KV/2#主变	63000	53549.7	85	0	9450	不受限	9400	南充地调
1186	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,朱山站,110KV/3#主变	50000	39750.5	80	830	9420	不受限	9400	南充地调
1187	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,李庄站,110KV/1#变电器	31500	22036.3	70	0	9464	不受限	9400	宜宾地调
1188	沙坪	彭州电力调度控制中心	成都地调,沙坪,110KV/1#主变	50000	40649.8	81	0	9350	不受限	9300	成都地调
1189	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,九都站,110KV/1#变电器	63000	51726.6	82	1880	9393	不受限	9300	宜宾地调
1190	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调,玉带站,110KV/1#主变	50000	39396	79	1265	9339	不受限	9300	南充地调
1191	园林站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花市调,园林站,110KV/2#主变	40000	30650.4	77	0	9350	不受限	9300	攀枝花地调
1192	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,宋家桥站,110KV/2#主变	31500	22103.3	70	0	9397	不受限	9300	自贡地调
1193	草科站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,草科站,110KV/1#主变	50000	40759	82	0	9241	不受限	9200	雅安地调
1194	沙坝坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调,沙坝坝站,110KV/1#主变	31500	15911.6	51	0	9288	不受限	9200	广元地调
1195	回龙站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,回龙站,35KV/2#主变	10000	710.4	7	0	9290	不受限	9200	雅安地调
1196	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调,乃托站,110KV/1#主变	50000	40733	81	0	9267	不受限	9200	凉山地调
1197	金竹寺	达州电力调度控制中心	达州地调,金竹寺,110KV/2#主变	50000	40761.6	82	null	9238	不受限	9200	达州地调
1198	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,米龙站,35KV/1#主变	10000	800	18	0	9200	不受限	9200	甘孜地调
1199	绒金站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,绒金站,35KV/2#主变	10000	1187.8	32	0	9188	不受限	9100	甘孜地调
1200	紫东铁站	米易电力调度控制中心	米易县调,紫东铁站,35KV/2#主变	12500	3332	27	0	9168	不受限	9100	攀枝花地调
1201	回龙站	石棉电力调度控制中心	石棉地调,回龙站,35KV/1#主变	10000	895.1	9	0	9105	不受限	9100	雅安地调
1202	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调,胡家站,110KV/1#主变	40000	30881.7	77	null	9118	不受限	9100	达州地调
1203	屏浦	成都配调	成都地调,屏浦,110KV/1#主变	50000	40854	82	0	9146	不受限	9100	成都地调
1204	牛滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调,牛滩,35KV/1#变电器	20000	10857.1	54	0	9143	不受限	9100	泸州地调
1205	洞子口	成都配调	成都地调,洞子口,110KV/2#主变	50000	40920	82	0	9080	不受限	9000	成都地调
1206	中环南	成都配调	成都地调,中环南,110KV/2#主变	50000	38464.8	77	2500	9035	不受限	9000	成都地调
1207	火龙站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,火龙站,110KV/2#主变	40000	29337.2	73	1600	9063	不受限	9000	南充地调
1208	飞凤站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调,飞凤站(阆中),35KV/1#主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	9000	南充地调
1209	阳光	天府府地调控制中心	天府府地调,阳光,110KV/2#变电器	40000	30993.6	77	0	9006	不受限	9000	天府府地调
1210	勤劳站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调,勤劳站,110KV/1#主变	12500	3484.8	28	0	9015	不受限	9000	凉山地调
1211	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,铁牛站,110KV/1#变电器	40000	30298.4	76	630	9072	不受限	9000	绵阳地调
1212	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安地调,兴旺站(蓬安),35KV/1#主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	8950	南充地调
1213	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调,鲁家,110KV/2#主变	50000	41031.3	82	0	8969	不受限	8900	成都地调
1214	朝阳站	蓼花电力调度控制中心	什邡市调,朝阳站,110KV/1#变电器	50000	41025.6	82	0	8974	不受限	8900	德阳地调
1215	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调,任家桥,110KV/2#主变	63000	36742.9	58	17300</				

1241	林湾	都邦电力调度控制中心	成都地调,林湾,.110KV/#主变	63000	54384	86	0	8616	不受限	8600	成都地调
1242	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,城中站,.110KV/#主变	40000	31490	79	0	8510	不受限	8500	资阳地调
1243	符家站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调,符溪站,.35KV/2#变压器	10000	7403.1	46	null	8597	不受限	8500	乐山地调
1244	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,木林站,.110KV/#主变	50000	41474.4	83	0	8526	不受限	8500	眉山地调
1245	35KV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调,.35KV大石站,.35KV/#1主变	15000	5687.3	38	800	8513	不受限	8500	广元地调
1246	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,王岗坪站,.35KV/#1主变	30000	1599	16	0	8401	不受限	8400	雅安地调
1247	乐东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调,岳东站,.110KV/#1主变	40000	27548.4	69	0	8452	不受限	8400	广元地调
1248	35KV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调,.35KV大石站,.35KV/#2主变	15000	5743.9	38	805	8451	不受限	8400	广元地调
1249	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调,胡市,.35KV/#1主变	10000	1588.3	16	0	8412	不受限	8400	泸州地调
1250	崇县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,荣县站,.110KV/#2主变	40000	31526.8	79	0	8473	不受限	8400	自贡地调
1251	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调,麻石站,.35KV/1#变压器	10000	1582	16	0	8418	不受限	8400	巴中地调
1252	石板桥站	内江电力调度控制中心	内江地调,石燕桥站,.110KV/#2主变	50000	32749.2	65	8770	8481	不受限	8400	内江地调
1253	河东站	内江电力调度控制中心	内江地调,河口站,.110KV/#1主变	31500	23145.1	73	0	8359	不受限	8300	内江地调
1254	河东	新都电力调度控制中心	新都县调,河东,.35KV/#1主变	20000	11620	58	0	8380	不受限	8300	成都地调
1255	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调,岳东站,.110KV/#2主变	40000	27634.2	69	0	8366	不受限	8300	广元地调
1256	纯章站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调,纯章,.35KV/#1主变	16000	2743.5	48	0	8257	不受限	8200	凉山地调
1257	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,城北,.110KV/#1主变	31500	23247	74	0	8253	不受限	8200	攀枝花地调
1258	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调,龙华,.110KV/#3主变	50000	41772.5	84	0	8228	不受限	8200	泸州地调
1259	郊郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,城郊,.35KV/#1主变	20000	11707	59	0	8293	不受限	8200	泸州地调
1260	平溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,平溪,.35KV/1#变压器	16000	7789.3	49	0	8211	不受限	8200	巴中地调
1261	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调,禾丰,.35KV/2#主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200	成都地调
1262	猛追湾	成都配调	成都地调,猛追湾,.110KV/#2主变	63000	54740.4	87	0	8260	不受限	8200	成都地调
1263	郊港	天府电力调度控制中心	天府地调,郊港,.110KV/#3变压器	63000	54765.8	87	0	8233	不受限	8200	天府地调
1264	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调,龙华,.110KV/#3主变	50000	41772.5	84	0	8228	不受限	8200	泸州地调
1265	马河	成都配调	成都地调,马河,.110KV/#3主变	63000	54797.6	87	0	8202	不受限	8200	成都地调
1266	胜利	成都配调	成都地调,胜利,.110KV/#2主变	63000	54832.8	87	0	8167	不受限	8100	成都地调
1267	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调,禾丰,.35KV/1#主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100	成都地调
1268	川溪口	邑阳电力调度控制中心	成都地调,川溪口,.35KV/#1主变	16000	7832.1	49	0	8168	不受限	8100	成都地调
1269	花寺寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,花寺寺站,.110KV/#2主变	31500	23394.9	74	0	8105	不受限	8100	自贡地调
1270	中降站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调,中降站,.35KV/#1主变	20000	6198.3	31	5670	8132	不受限	8100	眉山地调
1271	红峰站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,红峰站,.35KV/#2主变	10000	1875.2	19	0	8124	不受限	8100	达州地调
1272	南溪站	达州电力调度控制中心	达州地调,南溪站,.110KV/#1主变	50000	41900.5	84	null	8100	不受限	8100	达州地调
1273	新龙关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,新龙关站,.35KV/#1主变	8000	457.6	22	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1274	白牧站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,白牧站,.35KV/#1主变	8000	854.4	17	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1275	35KV天山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,.35KV天山站,.35KV/#1号主变	10000	1000	10	0	7000	不受限	8000	广元地调
1276	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,先锋站,.35KV/#1主变	10000	1974	20	0	8026	不受限	8000	雅安地调
1277	呷拉矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,呷拉矿站,.35KV/#1主变	8000	1154.1	33	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1278	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,高峰站,.35KV/#3主变	8000	6813.2	85	0	8000	不受限	8000	自贡地调
1279	白石站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,白石站,.35KV/#2主变	8000	524.1	21	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1280	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,五明站,.35KV/#2主变	8000	687.4	30	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1281	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,白依站,.35KV/#1主变	8000	874.6	16	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1282	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,五明站,.35KV/#1主变	8000	574.1	19	0	8000	不受限	8000	甘孜地调
1283	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调,徐家坝站,.35KV/#2变压器	8000	0	0	0	8000	不受限	8000	德阳地调
1284	城南站	广安电力调度控制中心	广安地调,城南站,.35KV/#1主变	20000	11975.6	60	0	8024	不受限	8000	广安地调
1285	宝塔站	内江电力调度控制中心	内江地调,宝塔站,.35KV/#1主变	10000	1922	19	null	8078	不受限	8000	内江地调
1286	范家坡	成都配调	成都地调,范家坡,.110KV/#2主变	63000	51272	81	3650	8078	不受限	8000	成都地调
1287	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调,柳滩站(蓬安).35KV/#2主变	20000	11999	60	0	8001	不受限	8000	南充地调
1288	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调,麓湖,.110KV/#2变压器	63000	55079	87	0	7921	不受限	7900	天府地调
1289	文武站	新津电力调度控制中心	成都地调,文武站,.110KV/#3主变	63000	55044	87	0	7956	不受限	7900	成都地调
1290	河东坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,河东坝站,.110KV/#2主变	40000	24162.1	60	7850	7988	不受限	7900	攀枝花地调
1291	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调,帽顶山站,.35KV/#2主变	25000	17005.8	68	0	7994	不受限	7900	眉山地调
1292	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,新城站,.110KV/#1号主变	25000	17074.8	68	0	7925	不受限	7900	攀枝花地调
1293	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调,盐塘站,.35KV/#1主变	10000	2173.8	22	null	7826	不受限	7800	凉山地调
1294	江房站	会东电力调度控制中心	会东县调,江房站,.110KV/#2主变	50000	34795.1	70	7400	7805	不受限	7800	凉山地调
1295	25KV二铜石站	广元电力调度控制中心	广元地调,.35KV二铜石站,.35KV/#2主变	10000	2123.1	21	0	7877	不受限	7800	广元地调
1296	五山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,五山站,.35KV/#2#变主	20000	12117	61	0	7883	不受限	7800	眉山地调
1297	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调,东乡站,.110KV/#2主变	40000	32140.8	80	null	7859	不受限	7800	达州地调
1298	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调,光辉,.110KV/#2主变	50000	42147.6	84	0	7852	不受限	7800	成都地调
1299	青杠站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,青杠站,.35KV/2#变压器	12500	4620	37	0	7880	不受限	7800	乐山地调
1300	麻柳站旧	绵东电力调度控制中心	绵东县调,麻柳站旧,.110KV/#2#变压器	50000	42105.6	84	0	7894	不受限	7800	德阳地调
1301	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,御营站,.110KV/#2#变压器	50000	42224.1	84	0	7779	不受限	7700	德阳地调
1302	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调,大树,.110KV/#1#主变	40000	32208	81	0	7792	不受限	7700	成都地调
1303	金沙	成都配调	成都地调,金沙,.110KV/#2主变	63000	55229	88	0	7771	不受限	7700	成都地调
1304	黄家坡	成都配调	成都地调,黄家坡,.110KV/#1主变	63000	51573	82	3650	7777	不受限	7700	成都地调
1305	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调,洪河,.110KV/#3变压器	40000	32208	81	0	7792	不受限	7700	天府地调
1306	土王站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调,土王站,.35KV/#1主变	20000	12276.6	61	0	7723	不受限	7700	达州地调
1307	颜场站	阿坝地调,顺鑫站	阿坝地调,顺鑫站,.110KV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700	阿坝地调
1308	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调,南昆站,.110KV/#2主变	50000	42257.8	84	null	7742	不受限	7700	达州地调
1309	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调,小湾站,.110KV/#1主变	31500	23752	75	null	7748	不受限	7700	达州地调
1310	上桥站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,上桥站,.110KV/#1#变压器	63000	46878	74	8500	7622	不受限	7600	德阳地调
1311	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调,城中站,.35KV/#2#变主	16000	8348.6	52	0	7651	不受限	7600	凉山地调
1312	红峰站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,红峰站,.35KV/#1主变	10000	2364.5	24	0	7634	不受限	7600	达州地调
1313	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调,平乐站,.110KV/#1#变压器	40000	32318.8	81	0	7681	不受限	7600	广元地调
1314	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,双碑站,.110KV/#2#变压器	50000	39010.6	78	3310	7679	不受限	7600	绵阳地调
1315	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调,袁家站,.110KV/#2#变压器	50000	42338.4	85	0	7662	不受限	7600	德阳地调
1316	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,天顺站,.110KV/#2#变压器	50000	42326.2	85	0	7674	不受限	7600	宜宾地调
1317	天健	成都配调	成都地调,天健,.110KV/#1#主变	63000	55343.2	88	0	7657	不受限	7600	成都地调
1318	粉坊站	成都配调	成都地调,粉坊站,.110KV/#1#主变	63000	55258	88	0	7642	不受限	7600	成都地调
1319	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调,白沙,.35KV/#1主变	10000	2380	24	0	7620	不受限	7600	成都地调
1320	德源	都邦电力调度控制中心	成都地调,德源,.110KV/#2#变压器	50000	42306	85	0	7694	不受限	7600	成都地调
1321	合作	成都配调	成都地调,合作,.110KV/#2#变压器	63000	55440	88	0	7560	不受限	7500	成都地调
1322	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,文峰站,.35KV/#1主变	40000	32432.4	81	0	7568	不受限	7500	南充地调
1323	龙角站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,龙角站,.110KV/#1#主变	50000	42500	85	0	7500	不受限	7500	资阳地调
1324	康庆	崇州电力调度控制中心	成都地调,康庆,.110KV/#3#变主	63000	55489.1	88	0	7511	不受限	7500	成都地调
1325	金林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,金林站,.110KV/#2变压器	50000	42477.5	85	0	7523	不受限	7500	绵阳地调
1326	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,平昌站,.110KV/#1#变压器	50000	42532.1	85	0	7468	不受限	7400	巴中地调
1327	竹节站	宁南电力调度控制中心	宁南县调,竹节站,.35KV/#1#变主	10000	2572.4	26	0	7428	不受限	7400	凉山地调
1328	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,观矿,.110KV/#2#变主	10000	2578.5	26	0	7422	不受限	7400	泸州地调
1329	三界	彭州电力调度控制中心	彭州市调,三界,.35KV/#3#变主	20000	12536.4	63	null	7464	不受限	7400	成都地调
1330	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,凤凰站,.110KV/#1#变压器	50000	42567.1	85					

1354	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调,蒲阳,110KV/#1主变	50000	42042	84	800	7158	不受限	7100	成都地调
1355	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,新桥站,110KV/#1主变	40000	32841.6	82	0	7158	不受限	7100	眉山地调
1356	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调,大瑞站,35KV/#1主变	12500	5303.6	42	0	7196	不受限	7100	凉山地调
1357	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,密地站,110KV/#1主变	40000	32808.6	82	0	7191	不受限	7100	攀枝花地调
1358	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,南龛站,35KV/#1变压器	16000	8807	55	0	7193	不受限	7100	巴中地调
1359	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,何场站,110KV/#1主变	63000	55802	89	0	7198	不受限	7100	眉山地调
1360	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,庄店站,110KV/#1主变	50000	42944.2	86	0	7056	不受限	7000	眉山地调
1361	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调,梅雨站,35KV/#2主变	10000	3000	30	null	7000	不受限	7000	凉山地调
1362	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,何场站,110KV/#1主变	31500	24440.4	78	0	7060	不受限	7000	眉山地调
1363	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,桑园站,110KV/#2主变	31500	24498.2	78	0	7002	不受限	7000	攀枝花地调
1364	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调,朝阳站,35KV/#2主变	10000	2760	28	null	7240	不受限	7000	内江地调
1365	迎江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,迎江站,35KV/#1变压器	12500	5447.6	44	0	7052	不受限	7000	宜宾地调
1366	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,御营站,110KV/#1变压器	50000	42984.6	86	0	7015	不受限	7000	德阳地调
1367	西昌阳光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,西昌阳光站,110KV/#1主变	50000	43051.2	86	0	6949	不受限	6900	阿坝地调
1368	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,通悦站,110KV/#2变压器	50000	43093.5	86	0	6907	不受限	6900	乐山地调
1369	宜林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,宝林站,110KV/#2主变	31500	24520.5	78	0	6980	不受限	6900	资阳地调
1370	卫和	泸州电力调度控制中心	泸州地调,卫和,110KV/#1主变	50000	43045	86	0	6955	不受限	6900	泸州地调
1371	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调,团结站,110KV/#2主变	50000	38829.5	78	4200	6971	不受限	6900	内江地调
1372	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,金兴站,110KV/#2变压器	31500	24543.5	78	0	6957	不受限	6900	德阳地调
1373	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调,青龙站,110KV/#1主变	31500	24559.9	78	0	6940	不受限	6900	凉山地调
1374	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,尚义站,110KV/#1主变	50000	43067.9	86	0	6932	不受限	6900	眉山地调
1375	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调,九华站,110KV/#1主变	40000	31745	79	1300	6955	不受限	6900	广元地调
1376	复兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调,复兴,220KV/#2变压器	180000	172074.2	96	0	6926	不受限	6900	巴中地调
1377	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,望江站,110KV/#1变压器	50000	43074.2	86	0	6926	不受限	6900	绵阳地调
1378	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调,临巴站,110KV/#2主变	20000	13040.7	65	null	6959	不受限	6900	达州地调
1379	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,桑园站,110KV/#1主变	31500	24554	78	0	6946	不受限	6900	攀枝花地调
1380	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,姑咱站,35KV/#2主变	12500	5654.3	45	0	6846	不受限	6800	甘孜地调
1381	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,普明站,110KV/#2变压器	31500	23645.9	75	1000	6854	不受限	6800	绵阳地调
1382	金龙站	乐山电力调度控制中心	眉山地调,金龙站,110KV/#1主变	40000	33166	83	0	6834	不受限	6800	眉山地调
1383	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,瓦窑站,35KV/#1主变	12500	5674.2	45	0	6826	不受限	6800	阿坝地调
1384	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调,堡子站,35KV/#2主变	10000	3104.6	31	0	6895	不受限	6800	达州地调
1385	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,鲁西站,110KV/#2变压器	63000	53469.8	85	2660	6870	不受限	6800	宜宾地调
1386	泰龙站	威远电力调度控制中心	内江地调,泰龙站,35KV/#1主变	8000	1140	14	0	6860	不受限	6800	内江地调
1387	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调,洪河,110KV/#1变压器	40000	31663.5	79	0	6837	不受限	6800	天府地调
1388	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,青龙站,35KV/#2变压器	10000	3116.4	31	0	6884	不受限	6800	乐山地调
1389	南郊	成都配调	成都地调,南郊,110KV/#2主变	50000	43124.4	86	0	6876	不受限	6800	成都地调
1390	经理站(营山)	营山电力调度控制中心	营山地调,玲珑调(营山),35KV/#1主变	10000	3122.8	31	0	6877	不受限	6800	南充地调
1391	胥家	都江堰电力调度控制中心	都江堰市调,胥家,110KV/#1主变	63000	56126.4	89	0	6874	不受限	6800	成都地调
1392	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调,沱源,110KV/#1主变	63000	39392.1	63	16750	6858	不受限	6800	成都地调
1393	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调,佛殿站,110KV/#2变压器	40000	33207.3	83	null	6793	不受限	6700	乐山地调
1394	潮河	泸州电力调度控制中心	泸川县调,潮河,35KV/#1主变	20000	13266.2	66	0	6734	不受限	6700	泸州地调
1395	东龙站	威远电力调度控制中心	内江地调,东龙站,35KV/#2主变	8000	1240	16	0	6760	不受限	6700	内江地调
1396	雅店	都电电力调度控制中心	成都地调,雅店,110KV/#2主变	63000	56293.3	89	0	6707	不受限	6700	成都地调
1397	晋湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,晋湾,35KV/#2主变	10000	3185.7	32	0	6814	不受限	6700	达州地调
1398	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调,南河站,110KV/#2主变	40000	33221.9	83	0	6778	不受限	6700	广元地调
1399	阁桥站	达州电力调度控制中心	达州地调,阁桥站,110KV/#1主变	31500	24796.8	79	null	6703	不受限	6700	达州地调
1400	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,安全站,35KV/#2主变	10000	33204.0	33	0	6680	不受限	6600	雅安地调
1401	阿兹觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调,阿兹觉站,35KV/#1主变	10000	3318	33	0	6682	不受限	6600	凉山地调
1402	江酒站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,江酒站,110KV/#1主变	50000	43367	87	0	6633	不受限	6600	自贡地调
1403	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,观测站,35KV/#1主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600	甘孜地调
1404	隘口站	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,隘口站,35KV/#2主变	10000	3320.8	33	0	6679	不受限	6600	达州地调
1405	双柏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,双柏站,110KV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600	阿坝地调
1406	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调,洪口站,35KV/#1变压器	10000	3396.5	34	0	6604	不受限	6600	巴中地调
1407	胜邦	成都配调	成都地调,胜邦,110KV/#1主变	63000	56344	89	0	6656	不受限	6600	成都地调
1408	顾旗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,顾旗,110KV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600	阿坝地调
1409	苏坡	成都配调	成都地调,苏坡,110KV/#3主变	63000	56381	89	0	6619	不受限	6600	成都地调
1410	中和	成都配调	成都地调,中和,110KV/#1主变	50000	39309.6	79	4000	6690	不受限	6600	成都地调
1411	张场(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,张场(仪陇),35KV/#2主变	10000	3341.6	33	0	6658	不受限	6600	南充地调
1412	槐家站	青神电力调度控制中心	青神县调,槐家,35KV/#1主变	20000	13390.3	67	0	6610	不受限	6600	眉山地调
1413	九晓	彭州电力调度控制中心	成都地调,九晓,35KV/#1主变	10000	3436.8	34	null	6563	不受限	6500	成都地调
1414	九晓	彭州电力调度控制中心	成都地调,九晓,35KV/#2主变	10000	3430	34	0	6570	不受限	6500	成都地调
1415	蒙阳	彭州电力调度控制中心	彭州市调,蒙阳,110KV/#1主变	50000	42240	84	1250	6510	不受限	6500	成都地调
1416	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调,黄甲,110KV/#1变压器	63000	56434	90	0	6566	不受限	6500	天府地调
1417	胜利	成都配调	成都地调,胜利,110KV/#1主变	63000	51519.6	82	4975	6505	不受限	6500	成都地调
1418	彭家站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,彭家站,110KV/#1主变	40000	33449.2	84	0	6551	不受限	6500	眉山地调
1419	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,汉碑站,110KV/#1主变	50000	42240	84	1250	6510	不受限	6500	雅安地调
1420	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,绵阳站,110KV/#2变压器	50000	43442.1	87	0	6558	不受限	6500	绵阳地调
1421	仁义	天全电力调度控制中心	天全县调,仁义,35KV/#2主变	10000	3202.3	32	250	6548	不受限	6500	雅安地调
1422	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调,马岭,35KV/#1主变	20000	12910.4	65	560	6530	不受限	6500	泸州地调
1423	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,南桥站,110KV/#2主变	31500	24974.4	79	0	6526	不受限	6500	雅安地调
1424	杨柳站	达州电力调度控制中心	达州地调,杨柳,110KV/#2主变	40000	33401.8	84	NUJ1	6598	不受限	6500	达州地调
1425	平安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,平安,110KV/#1主变	31500	25080	80	0	6420	不受限	6400	阿坝地调
1426	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调,八岩站,35KV/#1主变	10000	3569.7	36	0	6430	不受限	6400	凉山地调
1427	溪谷春站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,溪谷春站,35KV/#2主变	16000	7984.2	50	0	6416	不受限	6400	广元地调
1428	泗坪站	崇经电力调度控制中心	崇经县调,泗坪站,35KV/#1主变	10000	3591	36	0	6409	不受限	6400	雅安地调
1429	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,林业站,35KV/#1主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400	阿坝地调
1430	南桥站	广元电力调度控制中心	广元地调,南桥,110KV/#1主变	40000	33556.8	84	0	6443	不受限	6400	广元地调
1431	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调,柳江,35KV/#2主变	10000	3537.9	35	0	6462	不受限	6400	眉山地调
1432	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,福田站,35KV/#1主变	8000	1596.2	20	0	6404	不受限	6400	攀枝花地调
1433	雷市站	通江电力调度控制中心	巴中地调,雷市,35KV/#1变压器	20000	13545.8	68	0	6454	不受限	6400	巴中地调
1434	岷江好站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,岷江好站,110KV/#2主变	63000	56577.1	90	0	6423	不受限	6400	阿坝地调
1435	杨家湾	内江电力调度控制中心	内江地调,杨家湾,35KV/#1主变	40000	31121.5	78	2387.5	6491	不受限	6400	内江地调
1436	金盆站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,金盆站(蓬安),35KV/#1主变	10000	3079.5	31	515	6406	不受限	6400	南充地调
1437	背山站	普山电力调度控制中心	南充地调,背山,35KV/#1主变	50000	42857.8	86	700	6442	不受限	6400	南充地调
1438	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,立山站(仪陇),35KV/#1主变	10000	3572.8	36	0	6427	不受限	6400	南充地调
1439	营山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调,老观站(阆中),35KV/#2主变	10000	3582.1	36	0	6418	不受限	6400	南充地调
1440	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调,牧马山,110KV/#1变压器	50000	43573.1	87	0	6427	不受限	6400	天府地调
1441	岷州	彭州电力调度控制中心	成都地调,岷州,35KV/#1主变	6300	0.4	0	null	6300	不受限	6300	成都地调
1442	灵杰站	攀华电力调度控制中心	攀华县调,灵杰,35KV/#1变压器	12500	6146	49	0	6354	不受限	6300	德阳地调
1443	黄芽站(南部)	南部电力调度控制中心	南部地调,黄芽站(南部),35KV/#1主变	10000	3079.5	31	0				

1467	泗坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调,泗坪站.35KV/#1主变	10000	3612.3	36	0	6388	不受限	6300	雅安地调
1468	佛楼站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,佛楼站.35KV/#1变电器	10000	3633.7	36	0	6366	不受限	6300	巴中地调
1469	拉日隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,拉日隆站.35KV/#1主变	6300	674.5	18	0	6300	不受限	6300	甘孜地调
1470	35KV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV观音店站.35KV/#2主变	6300	100	1.58	0	6300	不受限	6300	广元地调
1471	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调,交泰站.35KV/#2变电器	6300	0	0	0	6300	不受限	6300	绵阳地调
1472	永丰站	富顺电力调度控制中心	富顺县调,永丰站.35KV/#1主变	6300	5263.4	83	0	6300	不受限	6300	自贡地调
1473	黄站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,黄江站.35KV/#2变电器	20000	13609.1	68	0	6391	不受限	6300	绵阳地调
1474	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调,柳江站.35KV/#1主变	10000	3651.5	37	0	6349	不受限	6300	眉山地调
1475	柑幼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,柑幼站.35KV/#1主变	6300	5123.3	71	0	6300	不受限	6300	自贡地调
1476	黄草坪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,黄草坪.110KV/#1主变	63000	56666.1	90	0	6334	不受限	6300	泸州地调
1477	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,宋家坪站.35KV/#2主变	10000	3218.9	32	400	6381	不受限	6300	攀枝花地调
1478	《会理县调》	会理电力调度控制中心	会理县调,《会理县调》城北站.35KV/#1主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6250	凉山地调
1479	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调,玉峰.35KV/#2主变	12500	6265.6	50	0	6234	不受限	6200	遂宁地调
1480	《会理县调》	会理电力调度控制中心	会理县调,《会理县调》城北站.35KV/#2主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200	凉山地调
1481	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,年龙站.35KV/#1主变	6300	399.5	12	0	6201	不受限	6200	甘孜地调
1482	西坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜藏族自治州电力调度控制中心.甘孜地调,西坪站.35KV/#1主变	6300	185	28	0	6285	不受限	6200	甘孜地调
1483	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调,宝兴站.35KV/#1主变	10000	3753.4	38	0	6247	不受限	6200	雅安地调
1484	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,文胜站.35KV/#1变电器	6300	3000	48	0	6275	不受限	6200	绵阳地调
1485	新沟站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,斯力沟站.35KV/#1主变	8000	1800	22	0	6200	不受限	6200	攀枝花地调
1486	金台站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,金台站.35KV/#1主变	16000	9663.2	60	100	6237	不受限	6200	攀枝花地调
1487	供水	天府电力调度控制中心	天府地调,清水.110KV/#3变电器	63000	56782.5	90	0	6218	不受限	6200	天府地调
1488	南宝	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调,南宝.35KV/#1主变	6300	3.1	0	0	6297	不受限	6200	成都地调
1489	牛禾站	都江电力调度控制中心	广安地调,牛禾站.110KV/#1主变	40000	32748.5	84	0	6252	不受限	6200	广安地调
1490	金洞站(闸中)	阆中电力调度控制中心	阆中地调,金塘站(闸中).35KV/#2主变	10000	3798.2	38	0	6202	不受限	6200	南充地调
1491	白马路	罗江电力调度控制中心	罗江县调,白马路.35KV/#2变电器	6300	5862.4	49	0	6138	不受限	6100	德阳地调
1492	万和	新都电力调度控制中心	成都地调,万和.110KV/#1主变	40000	33558.1	84	250	6192	不受限	6100	成都地调
1493	华坪站	冕宁电力调度控制中心	冕宁县调,冕华坪.35KV/#2变电器	10000	3890.8	39	0	6109	不受限	6100	绵阳地调
1494	麻柳站旧	绵东电力调度控制中心	绵东县调,麻柳站旧.110KV/#1变电器	50000	43865.5	88	0	6135	不受限	6100	绵阳地调
1495	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,若尔盖站.110KV/#2主变	31500	25396.6	81	0	6103	不受限	6100	阿坝地调
1496	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,色达站.110KV/#1主变	40000	33858	85	0	6142	不受限	6100	甘孜地调
1497	大鹏站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,大鹏站.35KV/#1主变	6300	127.9	12	0	6172	不受限	6100	甘孜地调
1498	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,永安站.110KV/#1变电器	40000	33847.7	85	0	6152	不受限	6100	巴中地调
1499	水坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,水坝站.35KV/#2变电器	8000	1802.6	23	0	6197	不受限	6100	绵阳地调
1500	阁楼桥站	达州电力调度控制中心	达州地调,阁楼桥站.110KV/#2主变	31500	25389.2	81	NULL	6111	不受限	6100	达州地调
1501	万家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,万家沟站.35KV/#2主变	6300	144.1	2	0	6156	不受限	6100	攀枝花地调
1502	渡密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,渡密站.35KV/#1主变	6300	214.4	13	0	6086	不受限	6000	甘孜地调
1503	石板铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,石板铺站.110KV/#2变电器	40000	33950.4	85	0	6050	不受限	6000	绵阳地调
1504	宋家坪站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,宋家坪站.35KV/#1主变	10000	3993.4	40	0	6007	不受限	6000	攀枝花地调
1505	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调,福善站.35KV/#1主变	10000	3942.4	39	0	6058	不受限	6000	达州地调
1506	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调,玉带.110KV/#1主变	50000	4329.6	88	0	6070	不受限	6000	成都地调
1507	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,王家站(南部).35KV/#2主变	10000	3942.5	39	0	6058	不受限	6000	南充地调
1508	高坪站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调,高坪站.110KV/#1变电器	31500	25486.8	81	0	6013	不受限	6000	乐山地调
1509	豪华站	豪华电力调度控制中心	豪华县调,豪华站.35KV/#1变电器	10000	3953.2	40	0	6047	不受限	6000	德阳地调
1510	牟坪站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,舟坝站.35KV/#2变电器	10000	4072.7	41	0	5927	不受限	5900	乐山地调
1511	牛坪站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,牛坪站.35KV/#1变电器	10000	4094.3	41	0	5906	不受限	5900	乐山地调
1512	大伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调,大伏.35KV/#2主变	10000	4092.2	41	0	5908	不受限	5900	泸州地调
1513	连江场站	内江电力调度控制中心	内江地调,连界场站.110KV/#1主变	31500	21186	67	4375	5939	不受限	5900	内江地调
1514	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调,清溪站.110KV/#2主变	50000	37018.2	74	7000	5982	不受限	5900	内江地调
1515	中环南	成都配调	成都地调,中环南.110KV/#1变电器	50000	42028.8	84	2000	5971	不受限	5900	成都地调
1516	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,高新站.110KV/#1变电器	40000	31220.2	78	2880	5900	不受限	5900	德阳地调
1517	新川	成都配调	成都地调,新川.110KV/#2主变	63000	57017.3	91	0	5983	不受限	5900	成都地调
1518	天站	绵东电力调度控制中心	绵东县调,天池站.35KV/#1变电器	6300	3465.5	5	0	5954	不受限	5900	绵阳地调
1519	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,铁牛站.35KV/#2变电器	40000	33299.2	83	800	5901	不受限	5900	绵阳地调
1520	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调,南城.110KV/#2主变	50000	33253.6	67	10750	5996	不受限	5900	泸州地调
1521	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,广济站.35KV/#1变电器	20000	14012	70	0	5988	不受限	5900	眉山地调
1522	多营站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,多营站.35KV/#1变电器	20000	14051.3	70	0	5949	不受限	5900	眉山地调
1523	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,东关站.110KV/#3主变	6300	674.8	18	0	5874	不受限	5800	甘孜地调
1524	茶托站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,茶托站.35KV/#1主变	6300	465.3	17	0	5835	不受限	5800	甘孜地调
1525	平乐站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,平乐站.35KV/#2变电器	10000	4137	41	0	5863	不受限	5800	巴中地调
1526	凉风站	蒲江电力调度控制中心	蒲城县调,凉风站.35KV/#2主变	10000	4174.4	42	0	5826	不受限	5800	达州地调
1527	城城	天全电力调度控制中心	雅安地调,城厢.110KV/#2主变	50000	43575.4	87	600	5825	不受限	5800	雅安地调
1528	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调,鸣鹿站.35KV/#1主变	10000	4156.8	42	0	5843	不受限	5800	雅安地调
1529	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,拉波站.35KV/#1主变	6300	474	18	0	5826	不受限	5800	甘孜地调
1530	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,南湖站.110KV/#1主变	50000	44117	88	0	5883	不受限	5800	自贡地调
1531	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,牟尼沟站.35KV/#1变电器	6300	425.8	7	0	5874	不受限	5800	阿坝地调
1532	园林站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,园林站.110KV/#1变电器	40000	28947.6	72	5200	5852	不受限	5800	攀枝花地调
1533	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调,至诚站.35KV/#1变电器	10000	4127.2	41	0	5873	不受限	5800	巴中地调
1534	沙坪	彭州电力调度控制中心	成都地调,沙坪.110KV/#2主变	50000	42915.5	86	1260	5825	不受限	5800	成都地调
1535	桂花村	天府电力调度控制中心	天府地调,桂花村.110KV/#1变电器	63000	57200	91	0	5800	不受限	5800	天府地调
1536	桐子坪站	内江电力调度控制中心	内江地调,桐子坪站.110KV/#2变电器	40000	32686.2	82	1502.5	5811	不受限	5800	内江地调
1537	岳阳站	安岳电力调度控制中心	安岳地调,岳阳站.110KV/#2主变	50000	44154.6	88	0	5846	不受限	5800	资阳地调
1538	七里站	南充电力调度控制中心	南充地调,七里站.110KV/#2主变	50000	44181.5	88	0	5819	不受限	5800	南充地调
1539	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调,两河站.35KV/#1主变	10000	2982	30	575	5768	不受限	5700	内江地调
1540	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调,新场站.35KV/#2主变	10000	3708.2	37	185	5747	不受限	5700	内江地调
1541	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,建兴(南部).35KV/#2变电器	12500	6734.5	54	0	5766	不受限	5700	南充地调
1542	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,金凤站.35KV/#2主变	20000	4209.8	42	0	5790	不受限	5700	南充地调
1543	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,定水(南部).35KV/#1变电器	20000	14024.9	70	200	5775	不受限	5700	南充地调
1544	花桥站	新津电力调度控制中心	新津县调,花桥.110KV/#3临时主变	40000	4282.2	86	0	5718	不受限	5700	成都地调
1545	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,莲花寺站.110KV/#1主变	31500	25789.7	82	0	5710	不受限	5700	自贡地调
1546	大木县	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,大草县.35KV/#1主变	6300	547	24	0	5753	不受限	5700	甘孜地调
1547	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调,南城.110KV/#1主变	50000	33454.5	67	10750	5796	不受限	5700	泸州地调
1548	35KV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV洛阳站.35KV/#1主变	6300	600	10	0	5700	不受限	5700	广元地调
1549	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,热柯站.35KV/#1变电器	6300	561	19	0	5739	不受限	5700	甘孜地调
1550	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,南湖站.110KV/#2主变	50000	44224.6	88	0	5775	不受限	5700	自贡地调
1551	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调,铁佛站.35KV/#1变电器	10000	4312	43	0	5688	不受限	5600	巴中地调
1552	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,牟尼沟站.35KV/#2变电器	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600	阿坝地调
1553	祝圣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,祝圣站.35KV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5600	甘孜地调
1554	迎江站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,迎江站.35KV/#1主变	6300	639.4	10	0	5661	不受限	5600	甘孜地调
1555	流沙河站	攀枝花市电力调度控制中心	攀枝花地调,流沙河站.35KV/#1变电器	10000	4338.7	43	0	5661	不受限	5600	攀枝花地调
1556	花口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地								

1580	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,新丰站,110KV/2#变压器	50000	41632.8	83	2860	5507	不受限	5500	德阳地调
1581	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,城郊站(阆中),35KV/2#主变	20000	14465.5	72	0	5535	不受限	5500	南充地调
1582	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,下坝站,35KV/1#主变	6300	761.6	12	0	5538	不受限	5500	甘孜地调
1583	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调,绿水站,35KV/2#主变	10000	4435.7	44	0	5564	不受限	5500	凉山地调
1584	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,红坭站,35KV/1#主变	8000	1662.3	21	830	5508	不受限	5500	攀枝花地调
1585	汉坝站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,汉坝站,110KV/2#主变	50000	43392	87	1030	5578	不受限	5500	雅安地调
1586	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,龙池站,35KV/1#变压器	6300	739	12	0	5561	不受限	5500	绵阳地调
1587	协兴砖业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,协鑫硅业站,110KV/1#主变	10000	4429.9	44	0	5570	不受限	5500	阿坝地调
1588	贯山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,贯山站,35KV/1#变压器	6300	773.9	12	0	5526	不受限	5500	绵阳地调
1589	永丰坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,永丰坝站,35KV/1#变压器	8000	2465.8	31	0	5534	不受限	5500	绵阳地调
1590	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,兰草站,35KV/2#变压器	10000	4414.2	44	0	5586	不受限	5500	巴中地调
1591	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调,凉沙站,110KV/1#主变	50000	44474.7	89	0	5525	不受限	5500	广元地调
1592	天保	大英电力调度控制中心	大英县调,天保,35KV/1#主变	12500	7064.4	57	0	5436	不受限	5400	遂宁地调
1593	麻晚站	米易电力调度控制中心	米易县调,麻晚站,35KV/2#主变	6300	863.1	14	0	5437	不受限	5400	攀枝花地调
1594	两路站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,两路口站,35KV/2#变压器	31500	23762.3	75	2315	5423	不受限	5400	绵阳地调
1595	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,刘家站,35KV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400	绵阳地调
1596	文富站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调,文富站,35KV/1#主变	20000	14531.4	73	0	5469	不受限	5400	眉山地调
1597	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调,鱼塘,35KV/1#主变	20000	11162.7	56	3400	5437	不受限	5400	泸州地调
1598	马边溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,乌拉溪站,35KV/1#主变	6300	831.2	13	0	5469	不受限	5400	甘孜地调
1599	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,五宝站,35KV/2#主变	10000	4537	45	0	5463	不受限	5400	自贡地调
1600	九环砖业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,九州砖业站,35KV/1#主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400	阿坝地调
1601	棉竹厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调,棉竹厂站,35KV/2#主变	8000	2558.7	32	0	5441	不受限	5400	遂宁地调
1602	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,热打站,35KV/1#主变	10000	4534	45	0	5466	不受限	5400	甘孜地调
1603	北川站	喜德电力调度控制中心	喜德县调,北山站,35KV/1#主变	6300	879.7	14	null	5420	不受限	5400	凉山地调
1604	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,走马,110KV/1#主变	40000	3452.8	86	0	5472	不受限	5400	泸州地调
1605	石板桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调,石板桥站,110KV/2#变压器	50000	44588.9	89	0	5411	不受限	5400	乐山地调
1606	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,宝林站,110KV/1#主变	31500	26082.5	83	0	5418	不受限	5400	资阳地调
1607	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调,赵家湾站,110KV/1#主变	50000	44528.9	89	0	5471	不受限	5400	南充地调
1608	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,高坡,110KV/1#主变	50000	44518.8	89	0	5481	不受限	5400	南充地调
1609	三道堰	都江电力调度控制中心	成都地调,三道堰,35KV/2#主变	20000	14595	73	0	5405	不受限	5400	成都地调
1610	清明	崇州电力调度控制中心	成都地调,道明,35KV/1#主变	10000	4589.2	46	0	5411	不受限	5400	成都地调
1611	余家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调,徐家坝站,35KV/1#变压器	6300	805.5	13	0	5495	不受限	5400	德阳地调
1612	篾棚子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调,篾棚子站,35KV/1#变压器	6300	965.4	15	0	5335	不受限	5300	德阳地调
1613	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调,楠新,35KV/1#主变	10000	4635.3	46	null	5365	不受限	5300	成都地调
1614	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调,氮肥厂,35KV/2#主变	12500	7175	57	0	5325	不受限	5300	成都地调
1615	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调,史家站,35KV/1#主变	10000	3369	34	1265	5366	不受限	5300	内江地调
1616	东兴湖站	内江电力调度控制中心	内江地调,东兴湖,110KV/1#主变	50000	44605.8	89	0	5394	不受限	5300	内江地调
1617	铁佛塘站(南)	南部电力调度控制中心	南充地调,铁佛塘站(南),35KV/1#主变	10000	2697	27	2000	5303	不受限	5300	南充地调
1618	城东站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,城东站(蓬安),110KV/1#主变	50000	44154	88	500	5346	不受限	5300	南充地调
1619	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,东北站,110KV/2#变压器	40000	34601.4	87	0	5399	不受限	5300	绵阳地调
1620	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调,东子站,35KV/1#主变	6300	910.4	14	0	5390	不受限	5300	凉山地调
1621	水磨站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调,水磨,35KV/1#主变	6300	943	15	0	5357	不受限	5300	雅安地调
1622	内跨站	米易电力调度控制中心	米易县调,内跨站,35KV/2#主变	30000	4688	47	0	5312	不受限	5300	攀枝花地调
1623	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调,石龙,35KV/1#主变	10000	4063.5	41	630	5307	不受限	5300	泸州地调
1624	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,柏梓站,35KV/2#变压器	10000	4650.8	47	null	5349	不受限	5300	绵阳地调
1625	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,八角,35KV/1#变压器	10000	4608	46	0	5392	不受限	5300	绵阳地调
1626	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,沿滩,110KV/1#主变	31500	26141.1	83	0	5359	不受限	5300	自贡地调
1627	棉竹厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调,棉竹厂站,35KV/1#主变	8000	2618.2	33	0	5382	不受限	5300	遂宁地调
1628	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调,城西,110KV/1#主变	40000	34687.7	87	NULL	5312	不受限	5300	达州地调
1629	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调,侯家站,35KV/1#变压器	10000	4684.6	47	0	5315	不受限	5300	巴中地调
1630	两路口站	通江电力调度控制中心	巴中地调,两路口站,35KV/1#变压器	10000	4641	46	0	5359	不受限	5300	巴中地调
1631	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,观矿,35KV/1#主变	8000	2780	35	0	5220	不受限	5200	泸州地调
1632	海源站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,海源站,35KV/1#主变	20000	14783.9	74	0	5216	不受限	5200	凉山地调
1633	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,茶坝站,35KV/1#变压器	10000	4740	47	0	5260	不受限	5200	巴中地调
1634	柿子树	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,柿子树,35KV/1#主变	20000	14720	74	0	5280	不受限	5200	泸州地调
1635	雪山站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,雪山站,35KV/1#变压器	10000	4783.8	48	0	5216	不受限	5200	巴中地调
1636	35KV沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调,沟头站,35KV/1#主变	6300	1072.7	17	0	5227	不受限	5200	广元地调
1637	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调,沙溪站,35KV/1#变压器	10000	4725	47	0	5275	不受限	5200	巴中地调
1638	靖江站	中江电力调度控制中心	中江县调,靖江站,110KV/2#变压器	63000	51678	82	6070	5252	不受限	5200	德阳地调
1639	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调,十里坝,110KV/1#主变	40000	28246.6	71	6510	5243	不受限	5200	成都地调
1640	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调,兴隆站,35KV/1#主变	10000	4249.1	42	500	5251	不受限	5200	内江地调
1641	龙潭寺	成都配调	成都地调,龙潭寺,110KV/2#主变	40000	30412.8	76	4300	5287	不受限	5200	成都地调
1642	洛阳站	华蓥电力调度控制中心	仪陇县调,洛阳站,35KV/2#变压器	10000	4742.4	47	0	5258	不受限	5200	德阳地调
1643	又路(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,又路站(仪陇),35KV/1#主变	10000	4774.1	48	0	5226	不受限	5200	南充地调
1644	千鹤站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,千鹤站(阆中),35KV/2#主变	10000	4720.6	47	0	5279	不受限	5200	南充地调
1645	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调,邛崃,110KV/1#主变	31500	26268	83	0	5232	不受限	5200	成都地调
1646	清水	天府地调控制中心	天府地调,清水,110KV/1#变压器	50000	44789.5	90	0	5211	不受限	5200	天府地调
1647	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调,氮肥厂,35KV/1#主变	12500	7210	58	0	5290	不受限	5200	成都地调
1648	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调,楠新,35KV/2#主变	10000	4837.8	48	null	5162	不受限	5100	成都地调
1649	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调,沙坝站,110KV/3#主变	50000	32400	65	12430	5170	不受限	5100	内江地调
1650	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,城南站(南部),35KV/1#主变	20000	14813.1	74	0	5187	不受限	5100	南充地调
1651	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,大坪站(南部),35KV/2#主变	12500	7305.9	58	0	5194	不受限	5100	南充地调
1652	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,石亭江站,110KV/2#变压器	50000	36765	74	8100	5135	不受限	5100	德阳地调
1653	宋家坪站	广安电力调度控制中心	广安地调,宋家坪站,110KV/2#主变	50000	44831	90	0	5169	不受限	5100	广安地调
1654	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调,天马,35KV/2#主变	10000	4844	48	0	5156	不受限	5100	成都地调
1655	滨西	天府地调控制中心	天府地调,滨西,110KV/1#主变	50000	44893.2	90	0	5107	不受限	5100	天府地调
1656	岳家山变电站	乐山电力调度控制中心	乐山市调,岳家山变电站,35KV/1#变压器	6300	1111.5	18	0	5189	不受限	5100	德阳地调
1657	乐石	温江电力调度控制中心	成都地调,乐石,35KV/1#主变	10000	4848	48	0	5152	不受限	5100	成都地调
1658	依斗山	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,依斗山,35KV/2#主变	6300	1180.4	19	0	5120	不受限	5100	阿坝地调
1659	尚渠	眉山电力调度控制中心	眉山地调,尚渠,35KV/2#主变	50000	44876.4	90	0	5124	不受限	5100	眉山地调
1660	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,峰城站,35KV/1#主变	10000	4813.8	48	0	5186	不受限	5100	绵阳地调
1661	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,玉堂,35KV/2#变压器	31500	26375.8	84	0	5124	不受限	5100	巴中地调
1662	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,福田站,35KV/2#主变	8000	2859.8	36	0	5140	不受限	5100	攀枝花地调
1663	红岩桥站	荥经电力调度控制中心	荥经县调,红岩桥站,35KV/1#主变	10000	4681.6	47	200	5118	不受限	5100	雅安地调
1664	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调,兴业站,35KV/2#主变	10000	4433.1	44	400	5167	不受限	5100	雅安地调
1665	木龙站	阿坝配调	阿坝地调,木龙站,35KV/3#主变	6300	1200.2	19	0	5100	不受限	5100	阿坝地调
1666	白石	北川电力调度控制中心	绵阳地调,白石,35KV/1#变压器	12500	7366.8	59	0	5133	不受限	5100	绵阳地调
1667	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,飞山站,35KV/1#变压器	12500	7322	59	0	5178	不受限	5100	绵阳地调
1668	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,清香坪站,35KV/1#主变	8000	2185.3	27	630	5185	不受限	5100	攀枝花地调
1669	双石站										

1693	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,城郊.35KV/#2主变	20000	14915.6	75	0	5084	不受限	5000	泸州地调
1694	严家站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,严家站.35KV/#1主变	5000	524.1	28	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1695	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调,鱼凫.110KV/#2主变	50000	31146.4	62	13815	5039	不受限	5000	泸州地调
1696	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,中新站.35KV/#2主变	5000	845.6	21	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1697	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,仁达站.35KV/#1主变	5000	451.1	42	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1698	然乌站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,然乌站.35KV/#1主变	5000	524.1	14	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1699	甘孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	自贡地调,甘孜站.35KV/#2主变	5000	4712.3	94	0	5000	不受限	5000	自贡地调
1700	代寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,代寺站.35KV/#1主变	5000	3495.7	70	0	5000	不受限	5000	自贡地调
1701	柑幼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,柑幼站.35KV/#3主变	5000	4812.2	93	0	5000	不受限	5000	自贡地调
1702	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,双石站.35KV/#2主变	10000	4910.2	49	0	5090	不受限	5000	自贡地调
1703	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,沿滩站.110KV/#2主变	40000	34976.6	87	0	5023	不受限	5000	自贡地调
1704	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,土地坡.110KV/#2主变	40000	34957	87	0	5043	不受限	5000	自贡地调
1705	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,草格站.35KV/#2主变	6300	1230.8	20	0	5069	不受限	5000	阿坝地调
1706	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,古学站.35KV/#1主变	5000	574.6	24	0	5000	不受限	5000	甘孜地调
1707	筠竹站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,筠竹站.35KV/#2变压器	10000	4917.5	49	0	5083	不受限	5000	巴中地调
1708	邵家站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,邵家站.35KV/#1变压器	10000	4953.2	50	0	5047	不受限	5000	巴中地调
1709	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调,石板滩.35KV/#1主变	10000	4910.9	49	0	5089	不受限	5000	成都地调
1710	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调,三郎.35KV/#1主变	5000	1000	0	0	5000	不受限	5000	成都地调
1711	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调,溪口站.35KV/#1主变	10000	4962.9	50	0	5037	不受限	5000	广安地调
1712	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调,果湾站.35KV/#1主变	10000	4010.4	40	936	5054	不受限	5000	内江地调
1713	石板桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调,石板桥站.110KV/3#变压器	50000	44998.1	90	0	5002	不受限	5000	乐山地调
1714	水安站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调,水安站(阆中).35KV/#1主变	10000	4950.1	50	0	5050	不受限	5000	南充地调
1715	灵杰站	蓬华电力调度控制中心	蓬华县调,灵杰站.35KV/#2变压器	10000	4998	50	0	5002	不受限	5000	德阳地调
1716	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调,赵镇.35KV/#1主变	8000	0.4	0	2990	5010	不受限	5000	成都地调
1717	顺龙	泸川电力调度控制中心	泸川县调,顺龙.35KV/#1主变	20000	15086.7	75	0	4913	不受限	4900	泸州地调
1718	山岭坳	泸川电力调度控制中心	泸川县调,山岭坳.35KV/#1主变	20000	15023.4	75	0	4977	不受限	4900	泸州地调
1719	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调,飞龙站.35KV/#2主变	10000	5019	50	0	4981	不受限	4900	广安地调
1720	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调,黑龙站.35KV/#1主变	8000	3100	39	0	4900	不受限	4900	眉山地调
1721	金坪站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,金坪站(阆中).35KV/#1主变	8000	3088.7	39	0	4911	不受限	4900	南充地调
1722	赵河站	金堂电力调度控制中心	成都地调,赵河.35KV/#2主变	8000	58.2	1	2990	4952	不受限	4900	成都地调
1723	深溪站	善德电力调度控制中心	善德县调,深溪站.35KV/3#主变	10000	5043.9	50	null	4956	不受限	4900	凉山地调
1724	35KV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,35KV岫云站.35KV/#1主变	10000	4085.2	41	0	4915	不受限	4900	广元地调
1725	木绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,木绒站.35KV/#1主变	5000	490	13	0	4910	不受限	4900	甘孜地调
1726	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,望江站.110KV/2#变压器	50000	45090.3	90	0	4910	不受限	4900	绵阳地调
1727	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调,联盟.35KV/#1主变	16000	11037.6	69	0	4962	不受限	4900	遂宁地调
1728	蓬口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调,蓬口站.35KV/#1主变	8000	3010	38	0	4990	不受限	4900	达州地调
1729	金沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,金沟站.110KV/#1主变	31500	26690.4	85	0	4810	不受限	4800	甘孜地调
1730	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调,两河.35KV/#1主变	10000	5137.2	51	0	4863	不受限	4800	泸州地调
1731	岷江电站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,岷江电站.110KV/#2主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800	阿坝地调
1732	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,上团站.35KV/#1主变	5000	134.9	13	0	4865	不受限	4800	甘孜地调
1733	观边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,观边站.35KV/#2主变	5000	5196.3	52	0	4803.7	不受限	4800	内江地调
1734	新桥站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,新桥站.35KV/#2主变	6300	1443.9	23	0	4856	不受限	4800	雅安地调
1735	得阳站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,得阳站.35KV/2#变压器	10000	5129.6	51	0	4870	不受限	4800	巴中地调
1736	龙溪站	渠县电力调度控制中心	大竹县调,龙溪站.35KV/#1主变	6300	1447.8	23	0	4852	不受限	4800	达州地调
1737	沙溪站	南江电力调度控制中心	巴中地调,沙溪站.35KV/#1变压器	10000	5191.2	52	0	4809	不受限	4800	巴中地调
1738	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,斑竹站.110KV/#2变压器	50000	45104.4	90	0	4896	不受限	4800	德阳地调
1739	翀边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,翀边站.35KV/#2主变	10000	5196.3	52	0	4803.7	不受限	4800	内江地调
1740	波乐寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,波乐寨站.35KV/#1主变	6300	1428.4	23	0	4872	不受限	4800	阿坝地调
1741	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,花果园站.35KV/#1主变	10000	5120.5	51	0	4880	不受限	4800	阿坝地调
1742	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调,走马站.35KV/#2主变	10000	3983.3	40	1180	4836.7	不受限	4800	南充地调
1743	千条站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,千条站(阆中).35KV/#1主变	10000	5178.8	52	0	4821	不受限	4800	南充地调
1744	城郊(南充)	阆中电力调度控制中心	南充地调,城郊(南充).35KV/#1主变	20000	15144.5	76	0	4856	不受限	4800	南充地调
1745	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调,清江.35KV/#1主变	10000	5150	51	0	4850	不受限	4800	成都地调
1746	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调,万福站.35KV/2#变压器	10000	5271.5	53	0	4729	不受限	4700	德阳地调
1747	双江站	资中电力调度控制中心	资中县调,双江.35KV/#2主变	10000	5244.1	52	0	4756	不受限	4700	内江地调
1748	城北(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,城北(南部).35KV/#1主变	20000	15241.6	76	0	4758	不受限	4700	南充地调
1749	黄荆(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,黄荆(南部).35KV/#2主变	8000	3275.5	41	0	4725	不受限	4700	南充地调
1750	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调,中心站.35KV/#1主变	10000	5259.8	53	0	4740	不受限	4700	广安地调
1751	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,孝泉站.110KV/#1变压器	50000	45227.6	90	0	4772	不受限	4700	德阳地调
1752	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,蛇皮河站.35KV/#1主变	5000	222	14	0	4778	不受限	4700	甘孜地调
1753	雀儿站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,雀儿站.35KV/#1变压器	31500	26711.4	85	0	4789	不受限	4700	巴中地调
1754	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,杨柳坪站.35KV/#1主变	5000	210	14	0	4790	不受限	4700	甘孜地调
1755	53KV姚渡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,红泥站.35KV/#2主变	8000	2195.2	27	1100	4705	不受限	4700	攀枝花地调
1756	53KV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调,姚渡站.35KV/#1主变	6300	1535.7	24	0	4764	不受限	4700	广元地调
1757	攀枝花	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调,黎雅站.35KV/#2变压器	10000	5287.8	53	0	4712	不受限	4700	绵阳地调
1758	53KV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调,井湾站.35KV/#1主变	6300	1572.9	25	0	4727	不受限	4700	广元地调
1759	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调,观音站.35KV/#1主变	6300	1570.8	25	0	4729	不受限	4700	达州地调
1760	彭家站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,彭家站.110KV/#2变压器	40000	35286.1	88	0	4714	不受限	4700	眉山地调
1761	瓦口站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,瓦口站.35KV/#1变压器	10000	5223.4	52	0	4777	不受限	4700	巴中地调
1762	大观站	南江电力调度控制中心	巴中地调,大观站.35KV/#1变压器	6300	1565.2	25	0	4735	不受限	4700	巴中地调
1763	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,和平站.35KV/#1主变	5000	285.7	15	0	4662	不受限	4600	甘孜地调
1764	会东(会东县调)	会东电力调度控制中心	凉山地调,会东(会东县调).35KV/#1主变	10000	5356.3	54	0	4644	不受限	4600	凉山地调
1765	万春站	射师电力调度控制中心	射师地调,万春站.35KV/#3变压器	40000	34302	86	1000	4698	不受限	4600	德阳地调
1766	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调,铁马站.35KV/#1主变	10000	5334	53	0	4666	不受限	4600	凉山地调
1767	郎家站	四川省调,郎家站.35KV/#1主变	5000	341	17	0	4659	不受限	4600	甘孜地调	
1768	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,降达站.35KV/#1主变	5000	343.7	17	0	4656	不受限	4600	甘孜地调
1769	杨柳坪站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调,杨柳坪站.35KV/#1主变	8000	3340	42	0	4660	不受限	4600	眉山地调
1770	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,茶坝站.35KV/#2变压器	10000	5302.5	53	0	4698	不受限	4600	巴中地调
1771	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,黑坪站.35KV/#1变压器	6300	1615	26	0	4685	不受限	4600	绵阳地调
1772	各溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,各溪站.35KV/#2主变	8000	3372.6	42	0	4627	不受限	4600	阿坝地调
1773	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,富加站.110KV/#2变压器	31500	26858.9	85	0	4641	不受限	4600	眉山地调
1774	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调,平溪站.35KV/#1变压器	10000	5323.8	53	0	4667	不受限	4600	巴中地调
1775	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调,天彭.110KV/#2主变	40000	35112	88	200	4688	不受限	4600	成都地调
1776	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调,双河站.110KV/#2主变	40000	35334	88	0	4666	不受限	4600	广安地调
1777	高新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,高新站.35KV/#4变压器	20000	15321.2	77	0	4679	不受限	4600	德阳地调
1778	霸王站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,霸王站.35KV/#1主变	10000	5384.9	54	0	4615.1	不受限	4600	内江地调
1779	古井沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,古井沟站.35KV/#1主变	10000	5327.5	53	0	4673	不受限	4600	阿坝地调
1780	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,思依站(阆中).35KV/#2主变	10000	5350.3	54	0	4650	不受限	4600	南充地调
1781	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调,白沙.35KV/#2主变	10000	5376	54	0	4624	不受限	4600	成都地调
1782	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调,北湖站.110KV/#2主变	63000	47281.1	75</					

1806	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调,胜利站,35KV/#1主变	6300	1806	29	0	4494	不受限	4400	攀枝花地调
1807	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调,攀超站,35KV/#2主变	6300	1896.7	30	0	4403	不受限	4400	雅安地调
1808	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调,攀超站,35KV/#1主变	6300	1882.5	30	0	4418	不受限	4400	雅安地调
1809	沉航站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,沉航站,35KV/2#变压器	10000	5579.2	56	0	4421	不受限	4400	绵阳地调
1810	长滩站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,长滩站,35KV/1#主变	5000	585	12	0	4415	不受限	4400	甘孜地调
1811	草谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,草谷站,35KV/1#主变	5000	412.1	19	0	4488	不受限	4400	甘孜地调
1812	自强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调,自强站,35KV/1#变压器	10000	5285.4	53	300	4415	不受限	4400	绵阳地调
1813	碧责站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,碧责站,35KV/#1主变	12500	8013.3	64	0	4487	不受限	4400	攀枝花地调
1814	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调,红梁子,35KV/#2主变	20000	11687	58	3870	4443	不受限	4400	泸州地调
1815	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调,集凤站,35KV/1#变压器	10000	4704	47	800	4496	不受限	4400	德阳地调
1816	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调,走马站,35KV/#1主变	16000	6412.4	40	5100	4488	不受限	4400	南充地调
1817	太伏	泸州电力调度控制中心	泸州县调,太伏,35KV/#1主变	30000	5570.6	56	0	4429	不受限	4400	泸州地调
1818	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调,史家站,35KV/#2主变	10000	4236.1	42	1265	4499	不受限	4400	内江地调
1819	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调,南市站,110KV/#2主变	40000	35600	89	0	4400	不受限	4400	资阳地调
1820	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,安平站,35KV/#1主变	10000	5538.4	55	0	4462	不受限	4400	南充地调
1821	陵县站(西平)	西充电力调度控制中心	南充地调,陵县站(西充),35KV/#1主变	20000	14705.3	74	803.17	4492	不受限	4400	南充地调
1822	青霞站	大邑电力调度控制中心	成都地调,青霞,35KV/#1主变	10000	5518.8	55	0	4481	不受限	4400	成都地调
1823	柳坪站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,柳坪站(仪陇),35KV/#2主变	10000	5682.6	57	0	4317	不受限	4300	南充地调
1824	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,东胜站,35KV/#1主变	12600	8285.4	66	0	4315	不受限	4300	资阳地调
1825	新桥桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,新都桥站,35KV/2#主变	5000	390.1	25	0	4390	不受限	4300	甘孜地调
1826	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,丹桂,35KV/#1主变	10000	5060.2	56	0	4394	不受限	4300	泸州地调
1827	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,洛若站,35KV/#1主变	10000	5676	57	0	4324	不受限	4300	甘孜地调
1828	永加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调,永加站,35KV/#2主变	20000	15664.1	78	0	4336	不受限	4300	眉山地调
1829	深溪站	喜德电力调度控制中心	喜德县调,深沟站,35KV/#1主变	10000	5690.4	57	null	4310	不受限	4300	凉山地调
1830	35KV/房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,35KV/房站,35KV/#1主变	10000	4603.3	46	0	4397	不受限	4300	广元地调
1831	三墩站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,三墩站,35KV/#1主变	10000	5683.1	57	0	4317	不受限	4300	达州地调
1832	双蔚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,双蔚站,110KV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	4300	阿坝地调
1833	大坪铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,大坪铺站,35KV/#1主变	10000	5600.8	56	0	4399	不受限	4300	自贡地调
1834	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调,玉太,35KV/#1主变	10000	3250.9	33	1200	4349	不受限	4300	遂宁地调
1835	35KV/永磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV/永磨站,35KV/#1主变	6300	667	11	0	4373	不受限	4300	广元地调
1836	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,西兴站,35KV/#1变压器	10000	5691	57	0	4309	不受限	4300	巴中地调
1837	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,城东站,35KV/#2变压器	10000	5633.4	56	0	4367	不受限	4300	巴中地调
1838	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调,正直站,35KV/#2变压器	10000	5601.4	56	0	4399	不受限	4300	巴中地调
1839	桃园站	南江电力调度控制中心	巴中地调,桃园站,35KV/#1变压器	10000	5648.2	56	0	4352	不受限	4300	巴中地调
1840	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调,邹家嘴,35KV/#2主变	10000	5656.7	57	0	4343	不受限	4300	泸州地调
1841	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,大梁子站,110KV/#1主变	40000	35785.2	89	0	4215	不受限	4200	甘孜地调
1842	武胜站	宁南电力调度控制中心	凉山地调,武胜站,35KV/#2主变	10000	5732.9	57	0	4267	不受限	4200	凉山地调
1843	湔江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,通江站,110KV/#2变压器	40000	3572.8	89	0	4272	不受限	4200	巴中地调
1844	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调,兴文,220KV/#1变压器	120000	115744.4	96	0	4256	不受限	4200	巴中地调
1845	大千子站	米易电力调度控制中心	米易县调,大千子站,35KV/#2主变	10000	5724.5	57	0	4276	不受限	4200	攀枝花地调
1846	35KV/佑家坪站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV/佑家坪站,35KV/#1主变	6300	2060.8	33	0	4239	不受限	4200	广元地调
1847	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调,碑庙站,35KV/#2主变	10000	5709.9	57	null	4290	不受限	4200	达州地调
1848	柏村站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调,柏村站,35KV/#1变压器	10000	5793.2	58	0	4207	不受限	4200	绵阳地调
1849	金台站	射洪电力调度控制中心	绵阳配调,金台站,35KV/#1变压器	10000	5728.8	57	0	4271	不受限	4200	绵阳地调
1850	城站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,城东站,35KV/#1变压器	10000	5754.2	58	0	4246	不受限	4200	巴中地调
1851	皮家站	万源电力调度控制中心	万源县调,皮家站,35KV/#1主变	6300	2071	33	0	4229	不受限	4200	达州地调
1852	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,安顺站,35KV/#2主变	12500	8278.2	66	0	4222	不受限	4200	攀枝花地调
1853	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调,洪口站,35KV/#2变压器	6300	2060.6	33	0	4239	不受限	4200	巴中地调
1854	大佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,大佛站,35KV/#1主变	6300	2004.2	32	0	4296	不受限	4200	资阳地调
1855	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,长裕站,35KV/#1主变	10000	3748.5	37	2000	4252	不受限	4200	凉山地调
1856	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,张公站(仪陇),35KV/#1主变	10000	5790	58	0	4210	不受限	4200	南充地调
1857	龚嘴站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调,龚嘴站,35KV/#1变压器	10000	5406.9	54	400	4193	不受限	4100	乐山地调
1858	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调,新店站,35KV/#2主变	20000	15825.6	79	0	4174	不受限	4100	内江地调
1859	青杠坪	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调,青杠坪,35KV/#1主变	10000	5846.5	58	0	4154	不受限	4100	成都地调
1860	芦山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,芦山站,110KV/#2变压器	50000	37580.4	75	8260	4160	不受限	4100	德阳地调
1861	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调,天峨站,35KV/#1主变	10000	5832.8	58	0	4167	不受限	4100	眉山地调
1862	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调,城中站,35KV/#1主变	10000	5860	59	0	4140	不受限	4100	凉山地调
1863	武胜站	宁南电力调度控制中心	凉山地调,武胜站,35KV/#1主变	10000	5853.6	59	0	4146	不受限	4100	凉山地调
1864	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,洛若站,35KV/#2主变	10000	5820	58	0	4180	不受限	4100	甘孜地调
1865	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调,竹寿站,35KV/#2主变	10000	5871.1	59	0	4129	不受限	4100	凉山地调
1866	35KV/石凳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁地调,35KV/石凳站,35KV/#1主变	10000	3814.8	38	0	4185	不受限	4100	广元地调
1867	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,观音站,35KV/#1主变	8000	3857.6	48	0	4142	不受限	4100	眉山地调
1868	红岩站	荥经电力调度控制中心	荥经县调,红岩站,35KV/#2主变	10000	5026	50	830	4144	不受限	4100	雅安地调
1869	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调,兴业站,35KV/#1主变	8000	3794	47	100	4106	不受限	4100	雅安地调
1870	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,小地站,35KV/#1变压器	6300	2186	35	0	4114	不受限	4100	绵阳地调
1871	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调,东岳站,35KV/#1主变	10000	5867.9	59	0	4132	不受限	4100	眉山地调
1872	普若站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,平昌站,35KV/#1变压器	6300	2138.8	34	0	4161	不受限	4100	巴中地调
1873	黄坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调,黄坪站,35KV/#1变压器	6300	2112.6	34	0	4187	不受限	4100	巴中地调
1874	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调,铁佛站,35KV/#2变压器	10000	5922	59	0	4078	不受限	4000	巴中地调
1875	白鹤滩	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,白鹤滩,35KV/#1主变	8000	3921.5	49	0	4079	不受限	4000	阿坝地调
1876	机关站(甘孜)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,机关站(甘孜),35KV/#1变压器	4000	854.4	20	0	4000	不受限	4000	甘孜地调
1877	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调,丹山,35KV/#1主变	20000	15694	78	210	4096	不受限	4000	泸州地调
1878	克尔站	米里藏族自治县电力调度控制中心	米里县调,克尔站,35KV/#1主变	6300	2230.6	35	0	4069	不受限	4000	凉山地调
1879	利通变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调,利通变电站,35KV/#1主变	10000	5909.4	59	null	4091	不受限	4000	凉山地调
1880	新皇站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,新皇站,110KV/#1变压器	31500	27483.5	87	0	4017	不受限	4000	绵阳地调
1881	光华变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调,光华变电站,35KV/#2主变	10000	5947.2	59	null	4053	不受限	4000	凉山地调
1882	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,沙湾站,35KV/#1主变	40000	842.6	24	0	4000	不受限	4000	甘孜地调
1883	普香	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,普香,35KV/#1主变	10000	5976.5	60	0	4024	不受限	4000	泸州地调
1884	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,大田站,35KV/#1主变	6300	2234.4	35	0	4066	不受限	4000	攀枝花地调
1885	华阳站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,华阳站,110KV/#2变压器	20000	15908.1	80	0	4092	不受限	4000	绵阳地调
1886	黄站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,黄站,35KV/#1变压器	20000	12357	62	3600	4043	不受限	4000	绵阳地调
1887	35KV/燕子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV/燕子站,35KV/#1主变	6300	1007.9	16	0	4032	不受限	4000	广元地调
1888	35KV/嘉川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV/嘉川站,35KV/#1主变	10000	3953.4	40	0	4047	不受限	4000	广元地调
1889	消阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调,消阳站,35KV/#2变压器	10000	5987.8	60	0	4012	不受限	4000	巴中地调
1890	冰川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调,沐川站,110KV/#1变压器	40000	35969	90	0	4031	不受限	4000	乐山地调
1891	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调,兴仁站,35KV/#2主变	10000	5997.6	60	0	4002	不受限	4000	广安地调
1892	绿源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,绿源站,35KV/#2主变	6300	2298.1	36	0	4002	不受限	4000	阿坝地调
1893	玉龙湖	泸州电力调度控制中心	泸州县调,玉龙湖,35KV/#1主变	20000	15923.6	80	0	4076	不受限	4000	泸州地调
1894	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,付家庙站,35KV/#1变压器	6300	2202.3	35	0	4098	不受限	4000	宜宾地调
1895	红峰	青白江电力调度控制中心	成都地调,红峰,110KV/#1主变	40000	3590						

1919	龙蟠站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,龙蟠站(龙蟠),35KV/#2主变	10000	4887.4	49	1250	3863	不受限	3800	南充地调
1920	金宝站(金宝)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,金宝站(龙蟠),35KV/#1主变	10000	6186.6	62	0	3813	不受限	3800	南充地调
1921	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调,天印山站,110KV/#2主变	40000	36170.3	90	0	3830	不受限	3800	广安地调
1922	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,城北站(蓬安),110KV/#2主变	31500	27615.7	88	0	3884	不受限	3800	南充地调
1923	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,古城站(阆中),135KV/#2主变	20000	16139.3	81	0	3861	不受限	3800	南充地调
1924	盐井站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,盐井站(南部),35KV/#1主变	30000	6282.9	63	0	3717	不受限	3700	南充地调
1925	青石站	资中电力调度控制中心	内江地调,青石站,35KV/#2主变	10000	6292.3	63	0	3708	不受限	3700	内江地调
1926	青石站	资中电力调度控制中心	内江地调,青石站,35KV/#1主变	10000	6292.3	63	0	3708	不受限	3700	内江地调
1927	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调,越溪站,35KV/#3主变	8000	3378	42	400	3722	不受限	3700	内江地调
1928	新场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调,新场站(营山),35KV/#2主变	6300	2527.4	40	0	3773	不受限	3700	南充地调
1929	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调,天池站,35KV/#2主变	6300	2512.8	40	0	3787	不受限	3700	广安地调
1930	观溪站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,观溪站(仪陇),35KV/#2主变	30000	6260.8	63	0	3739	不受限	3700	南充地调
1931	罗郎站	青神电力调度控制中心	眉山地调,罗郎站,35KV/#2主变	10000	6093.2	61	0	3707	不受限	3700	眉山地调
1932	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,方家沟站,35KV/#1主变	6300	2542.1	40	0	3758	不受限	3700	攀枝花地调
1933	梁水站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,梁水站,35KV/1#变压器	6300	2558.5	41	0	3742	不受限	3700	巴中地调
1934	新光站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调,新光站,35KV/#1主变	6300	2536	40	0	3764	不受限	3700	凉山地调
1935	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,茶河站,35KV/#1主变	6300	2557.8	41	0	3742	不受限	3700	达州地调
1936	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调,南坝站,35KV/#2主变	6300	2532.2	40	0	3768	不受限	3700	攀枝花地调
1937	牛坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,牛坪站,35KV/#2主变	10000	6259.2	63	0	3741	不受限	3700	自贡地调
1938	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调,石桥站,35KV/#1主变	10000	6284	63	0	3716	不受限	3700	达州地调
1939	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调,长石站,35KV/#2主变	6300	2532.6	40	0	3767	不受限	3700	达州地调
1940	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,通化站,35KV/#1主变	6300	2680.8	43	0	3619	不受限	3600	阿坝地调
1941	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调,沙子湾站,35KV/#1主变	10000	6340.4	63	0	3660	不受限	3600	眉山地调
1942	曲靖站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,曲靖站,35KV/#1主变	5000	1352.4	27	0	3648	不受限	3600	曲靖地调
1943	猪槽站	会东电力调度控制中心	凉山地调,猪槽站,35KV/#1主变	6300	2633.8	42	0	3666	不受限	3600	凉山地调
1944	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调,文井,35KV/#1主变	6300	2686.6	43	0	3613	不受限	3600	遂宁地调
1945	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,中山坪站,35KV/#1主变	6300	2693.3	43	0	3607	不受限	3600	凉山地调
1946	东贺站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,东贺站,110KV/#2主变	31500	27871	88	0	3629	不受限	3600	眉山地调
1947	兴义站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调,宝兴站,35KV/#2主变	10000	6304.2	63	0	3696	不受限	3600	雅安地调
1948	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调,九岭站,35KV/1#变压器	10000	6322.5	63	0	3678	不受限	3600	绵阳地调
1949	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调,联盟,35KV/#2主变	10000	6329.9	63	0	3670	不受限	3600	遂宁地调
1950	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调,谢家站,35KV/#1主变	10000	6304.9	63	0	3695	不受限	3600	眉山地调
1951	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调,八台站,35KV/#1主变	5000	1304	26	0	3696	不受限	3600	达州地调
1952	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,永兴站,35KV/1#主变兼压器	6300	2564.7	41	80	3655	不受限	3600	攀枝花地调
1953	东塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,东塔站,35KV/#1主变	5000	1400	28	0	3600	不受限	3600	甘孜地调
1954	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调,至诚站,35KV/#2变压器	6300	2661.4	42	0	3639	不受限	3600	巴中地调
1955	震峰	彭州电力调度控制中心	彭州县调,震峰,35KV/#1主变	8000	4308	54	null	3692	不受限	3600	成都地调
1956	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调,集凤站,35KV/#2变压器	10000	4586.4	46	1800	3614	不受限	3600	德阳地调
1957	天影	彭州电力调度控制中心	成都地调,天影,110KV/#1主变	40000	35302	88	1000	3698	不受限	3600	成都地调
1958	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调,万福站,35KV/#1变压器	10000	5169.2	52	1200	3631	不受限	3600	德阳地调
1959	洛阳站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调,洛阳站,35KV/1#主变兼压器	12500	8836.6	71	0	3663	不受限	3600	德阳地调
1960	踏水站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调,踏水站,35KV/1#变压器	8000	3731.8	47	630	3638	不受限	3600	乐山地调
1961	白石站	内江电力调度控制中心	内江地调,白石站,110KV/#1主变	31500	22301.2	71	5558	3641	不受限	3600	内江地调
1962	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,城南站(南部),35KV/#2主变	20000	16340.5	82	0	3660	不受限	3600	南充地调
1963	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,金凤站,35KV/#1主变	10000	6195	62	200	3605	不受限	3600	南充地调
1964	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调,金竹站,35KV/#1主变	10000	6349.8	63	0	3650	不受限	3600	广安地调
1965	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调,锦屏站(蓬安),35KV/#1主变	10000	6392.1	64	0	3608	不受限	3600	南充地调
1966	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,九州硅业站,35KV/#2主变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600	阿坝地调
1967	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,桥楼站,35KV/1#变压器	10000	6456.8	65	0	3543	不受限	3500	德阳地调
1968	城南	泸州电力调度控制中心	泸州县调,城南,35KV/#1主变	20000	16464	82	0	3536	不受限	3500	泸州地调
1969	万源坡站	内江电力调度控制中心	内江地调,万里坡站,35KV/#1主变	12500	7555.1	60	1370	3575	不受限	3500	内江地调
1970	消洪站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,消洪站(营山),35KV/#2主变	6300	2767.3	44	0	3533	不受限	3500	南充地调
1971	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,大通站,35KV/#1主变	10000	6477	65	0	3523	不受限	3500	南充地调
1972	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调,茶店,35KV/1#变压器	6300	2737	43	0	3563	不受限	3500	天府地调
1973	平广站	盐源电力调度控制中心	凉山地调,平广站,110KV/#2主变	12500	8998.1	72	null	3502	不受限	3500	凉山地调
1974	仪兴站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,仪兴站,110KV/1#变压器	40000	36460.5	91	0	3540	不受限	3500	巴中地调
1975	35KV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35KV鹤龄站,35KV/#1主变	10000	4484.3	45	0	3516	不受限	3500	广元地调
1976	紫金站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,董家坂站,35KV/#2主变	5000	1476.3	30	0	3524	不受限	3500	雅安地调
1977	册溪站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,册溪站,110KV/#2变压器	40000	33891.7	85	2600	3508	不受限	3500	绵阳地调
1978	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,裕民站,35KV/#2主变	6300	2760	44	0	3540	不受限	3500	攀枝花地调
1979	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,九岭站,35KV/#2变压器	10000	6493	65	0	3507	不受限	3500	绵阳地调
1980	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,观音站,35KV/#2主变	10000	6470.1	65	0	3530	不受限	3500	眉山地调
1981	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,渔溪站,35KV/1#变压器	10000	6482	65	0	3518	不受限	3500	巴中地调
1982	柏园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,柏园,35KV/#2主变	10000	6461.5	65	0	3539	不受限	3500	泸州地调
1983	三岩站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,三岩站,35KV/#1主变	5000	1547.1	31	0	3453	不受限	3400	甘孜地调
1984	平川站	盐源电力调度控制中心	盐源县调,平川站,110KV/#1主变	12500	9082	73	null	3418	不受限	3400	凉山地调
1985	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调,太平站,35KV/#1主变	6300	2486.8	39	400	3413	不受限	3400	凉山地调
1986	朴树站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,朴树站,35KV/#1主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400	阿坝地调
1987	35KV-狮子站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV-35石站,35KV/#1主变	6300	2881.8	46	0	3418	不受限	3400	广元地调
1988	宜汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调,宜汉站,35KV/#1主变	10000	6552	66	0	3448	不受限	3400	达州地调
1989	南江电力调度控制中心	南江地调,乐坝站,35KV/#2变压器	5000	1587.8	32	0	3412	不受限	3400	巴中地调	
1990	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,巴姑站,110KV/#1主变	31500	26981	86	1115	3404	不受限	3400	凉山地调
1991	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,城南站,110KV/#1主变	31500	28088	89	0	3412	不受限	3400	攀枝花地调
1992	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调,太清,110KV/#2主变	31500	27456	87	600	3444	不受限	3400	成都地调
1993	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调,彭县,35KV/#2主变	16000	11746	73	800	3454	不受限	3400	成都地调
1995	万源站	内江电力调度控制中心	内江地调,万里坡站,35KV/#2主变	10000	5221.4	52	1370	3409	不受限	3400	内江地调
1996	黄桷站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,黄桷站,35KV/#2变压器	6300	2811.9	45	0	3498	不受限	3400	乐山地调
1997	稻竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,稻竹站,35KV/#1变压器	10000	6575.8	66	0	3424	不受限	3400	乐山地调
1998	永平站	营山电力调度控制中心	营山地调,永平站,35KV/#2主变	10000	6141	61	400	3459	不受限	3400	南充地调
1999	桂华站	蓬安电力调度控制中心	南充地调,桂华站,110KV/#1主变	50000	37374.8	75	9165	3460	不受限	3400	南充地调
2000	通道站	锦屏电力调度控制中心	锦屏县调,通道站,35KV/#2变压器	8000	4574.4	57	0	3426	不受限	3400	德阳地调
2001	通道站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调,石滩站,35KV/#1主变	10000	6504.3	65	0	3496	不受限	3400	南充地调
2002	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,天元站,110KV/#2#变压器	31500	28067	89	0	3433	不受限	3400	德阳地调
2003	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调,石滩站,35KV/#1主变	5000	1630.3	33	0	3370	不受限	3300	南充地调
2004	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调,彭县,35KV/#1主变	16000	11842.6	74	800	3357	不受限	3300	成都地调
2005	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调,太清,110KV/#1主变	31500	28160	89	0	3340	不受限	3300	成都地调
2006	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调,元通,35KV/#2主变	16000	12689.6	79	0	3310	不受限	3300	成都地调
2007	通道站	锦屏电力调度控制中心	锦屏县调,通道站,35KV/#1变压器	8000	4650.5	58	0	3350	不受限	3300	德阳地调
2008	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,姚市站,35KV/#2主变	10000	6679.8	67	null	3320	不受限	3300	资阳地调
2009	金										

2032	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,董家坡站,35KV/#1主变	5000	1780.8	36	0	3219	不受限	3200	雅安地调
2033	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,八一站,35KV/#1变电器	10000	6740.8	67	0	3259	不受限	3200	绵阳地调
2034	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安配调,黑竹站,35KV/#2主变	6300	3024	48	null	3276	不受限	3200	雅安地调
2035	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调,石龙,35KV/#2主变	16000	12091	76	630	3279	不受限	3200	泸州地调
2036	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,城西站,35KV/#2变电器	16000	12736.5	80	0	3264	不受限	3200	巴中地调
2037	丘1站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,玉山站,35KV/#2变电器	30000	6777.2	68	0	3223	不受限	3200	巴中地调
2038	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调,宣汉站,35KV/#2主变	10000	6791.4	68	0	3209	不受限	3200	达州地调
2039	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,城北站,35KV/#2变电器	20000	16764.5	84	0	3236	不受限	3200	巴中地调
2040	交联河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调,交联河站,35KV/#2主变	6300	3019.8	48	0	3280	不受限	3200	凉山地调
2041	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调,中和站,35KV/#1主变	10000	6741.5	67	0	3259	不受限	3200	广安地调
2042	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,建和站,35KV/#2变电器	6300	3066.3	49	0	3234	不受限	3200	乐山地调
2043	金河井站	资中电力调度控制中心	内江地调,金李井站,35KV/#1主变	30000	6794.3	68	0	3206	不受限	3200	内江地调
2044	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,消水站(营山),35KV/#1主变	6300	2826	45	250	3224	不受限	3200	南充地调
2045	金台站	广安电力调度控制中心	广安地调,合流站,35KV/#1主变	6300	3067.2	49	0	3233	不受限	3200	广安地调
2046	金江	都江堰市电力调度控制中心	成都地调,金江,110KV/#2主变	31500	27561.6	87	650	3288	不受限	3200	成都地调
2047	城厢	青白江市电力调度控制中心	成都地调,城厢,35KV/#2主变	20000	16710.4	84	0	3290	不受限	3200	成都地调
2048	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,黄沙河站,35KV/#2变电器	10000	6851	69	0	3149	不受限	3100	宜宾地调
2049	象鼻站	攀研铁东电力调度控制中心	攀研铁调,集益站,35KV/#2变电器	10000	6830.5	68	0	3170	不受限	3100	乐山地调
2050	潮河	泸州电力调度控制中心	泸川县调,潮河,35KV/#2主变	10000	6896	69	0	3104	不受限	3100	泸州地调
2051	碑坪站	内江电力调度控制中心	内江地调,碑木站,35KV/#1主变	10000	5319.8	53	1500	3180	不受限	3100	内江地调
2052	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,建和站,35KV/#1变电器	6300	3162.6	50	0	3137	不受限	3100	乐山地调
2053	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,青龙站,35KV/#1变电器	6300	3189	51	0	3111	不受限	3100	乐山地调
2054	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,茅坪子站,35KV/#1主变	6300	2121.6	50	0	3178	不受限	3100	阿坝地调
2055	河东站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,回龙站(营山),35KV/#2主变	10000	6703.6	67	150	3146	不受限	3100	南充地调
2056	观鹤站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调,观鹤站,35KV/#1变电器	6300	3161.3	50	0	3139	不受限	3100	乐山地调
2057	城东站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,城北站(营山),35KV/#2主变	20000	16309.3	82	550	3141	不受限	3100	南充地调
2058	龙蟠站(龙蟠)	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,龙蟠站(龙蟠),35KV/#1主变	6300	3194.1	51	0	3106	不受限	3100	南充地调
2059	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调,沙渠,35KV/#1主变	16000	12877.2	80	0	3123	不受限	3100	成都地调
2060	然口沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,然乌沟站,35KV/#2主变	3150	374.5	13	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2061	桑木站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,桑木站,35KV/#1主变	3150	474.4	33	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2062	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调,两河,35KV/#2主变	10000	6881.4	69	0	3119	不受限	3100	泸州地调
2063	塔子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,塔子坪站,35KV/#2主变	3150	657.4	20	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2064	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,雅江城南站,35KV/#2主变	3150	351.6	17	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2065	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,色达城关站,35KV/#1主变	3150	384.5	13	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2066	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,然乌沟站,35KV/#1主变	3150	624.1	19	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2067	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,巴吾站,35KV/#1主变	3150	624.4	22	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2068	业1站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,业1站,35KV/#1主变	3150	624.4	21	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2069	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,丹东站,35KV/#1主变	3150	342.4	16	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2070	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调,母猪坪站,35KV/#1主变	6300	3148.8	50	0	3151	不受限	3100	凉山地调
2071	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,色达城关站,35KV/#2主变	3150	274.4	13	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2072	35KV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35KV汉阳站,35KV/#1主变	10000	4844.9	48	0	3155	不受限	3100	广元地调
2073	35KV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35KV汉阳站,35KV/#2主变	10000	4859.1	49	0	3141	不受限	3100	广元地调
2074	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,新桥站,35KV/#1变电器	10000	6819.8	68	0	3180	不受限	3100	绵阳地调
2075	小漫坪站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,小漫坪站,35KV/#2变电器	6300	3155.6	50	0	3144	不受限	3100	绵阳地调
2076	小漫坪站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,小漫坪站,35KV/#1变电器	6300	3110.6	49	0	3189	不受限	3100	绵阳地调
2077	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,江达站,35KV/#1主变	3150	395.6	19	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2078	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,巴底站,35KV/#1主变	3150	674.5	20	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2079	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,宏昌站,35KV/#2主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100	阿坝地调
2080	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调,井湾站,35KV/#1主变	6300	3198.9	51	NULL	3101	不受限	3100	达州地调
2081	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调,瓦都站,35KV/#1主变	3150	15.4	10	0	3135	不受限	3100	凉山地调
2082	通北站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,通北站,35KV/#1变电器	8000	4883	61	0	3117	不受限	3100	绵阳地调
2083	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,白玉城关站,35KV/#2主变	3150	341.1	21	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2084	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,白玉城关站,35KV/#1主变	3150	684.4	21	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2085	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调,青岗,35KV/#1主变	6300	2741.8	44	198	3162	不受限	3100	遂宁地调
2086	桥鸿站	新桥电力调度控制中心	新桥县调,桥鸿站,35KV/#1主变	6300	3166.4	50	0	3134	不受限	3100	达州地调
2087	城东站	万源电力调度控制中心	万源县调,城东站,35KV/#2主变	10000	6818	68	0	3182	不受限	3100	达州地调
2088	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调,箐河站,110KV/#1主变	25000	21896.4	88	0	3104	不受限	3100	攀枝花地调
2089	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,天文台,35KV/#1主变	3150	632.1	25	0	3150	不受限	3100	甘孜地调
2090	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,和爱站,35KV/#1主变	6300	3229	51	0	3071	不受限	3000	攀枝花地调
2091	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,中兴站,35KV/#1变电器	6300	3212.4	51	0	3088	不受限	3000	巴中地调
2092	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调,丹山,35KV/#2主变	10000	6773.2	68	210	3017	不受限	3000	泸州地调
2093	洛带站	喜德电力调度控制中心	喜德县调,洛带站,35KV/#1主变	6300	3291.9	52	null	3008	不受限	3000	凉山地调
2094	蔚1站	会理电力调度控制中心	会理县调,益门站,35KV/#2主变	6300	3001.4	48	280	3019	不受限	3000	凉山地调
2095	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳配调,新安站,35KV/#2变电器	8000	4965.8	62	0	3034	不受限	3000	绵阳地调
2096	许家站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调,许家站,35KV/#2变电器	10000	6933.6	69	0	3066	不受限	3000	绵阳地调
2097	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,城西站,35KV/#1变电器	16000	12952	81	0	3048	不受限	3000	巴中地调
2098	都邮嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州县调,都邮嘴,35KV/35KV/#1主变	6300	3212	51	0	3088	不受限	3000	泸州地调
2099	花果站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,花果站,35KV/#1变电器	10000	6920.9	69	0	3079	不受限	3000	巴中地调
2100	安1站	新桥电力调度控制中心	新桥县调,安仁站,35KV/#1主变	10000	6957.8	70	0	3042	不受限	3000	达州地调
2101	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调,张家口,110KV/#1主变	31500	22640	72	2900	3060	不受限	3000	遂宁地调
2102	梦1站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,曾口1站,35KV/#2变电器	10000	6973.4	70	0	3027	不受限	3000	巴中地调
2103	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,元山站,35KV/#2变电器	8000	4935	62	0	3065	不受限	3000	巴中地调
2104	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调,赶场站,35KV/#1变电器	6300	3228.4	51	0	3072	不受限	3000	巴中地调
2105	杨场站	南江电力调度控制中心	巴中地调,杨场站,35KV/#1变电器	6300	3227	51	0	3073	不受限	3000	巴中地调
2106	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调,铁溪站,35KV/#1变电器	6300	3283	52	0	3017	不受限	3000	巴中地调
2107	广纳站	通江电力调度控制中心	巴中地调,广纳站,35KV/#1变电器	10000	6903.1	69	0	3097	不受限	3000	巴中地调
2108	五山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,五山站,35KV/#1变主变	8000	4942	62	0	3058	不受限	3000	眉山地调
2109	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调,石板滩,35KV/#2主变	10000	6937.7	69	0	3062	不受限	3000	成都地调
2110	蔡金站	五通桥电力调度控制中心	五通县调,蔡金站,35KV/#1变电器	10000	6910.4	69	0	3090	不受限	3000	乐山地调
2111	洪峰站	五通桥电力调度控制中心	内江地调,洪峰站,35KV/#1主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	3000	内江地调
2112	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,楠木站(南部),35KV/#1主变	10000	6999.8	70	0	3000	不受限	3000	南充地调
2113	复兴站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,复兴站,35KV/#1主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3000	内江地调
2114	乐普站	武胜电力调度控制中心	广安地调,乐普站,35KV/#2主变	10000	6931.2	69	0	3069	不受限	3000	广安地调
2115	复兴站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,复兴站,35KV/#2主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3000	内江地调
2116	康家坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,康家坪,35KV/#1变电器	10000	6965.1	70	0	3035	不受限	3000	宜宾地调
2117	双河场站(营山)	蓬山电力调度控制中心	南充地调,双河场站(营山),35KV/#1主变	10000	6894.4	69	80	3026	不受限	3000	南充地调
2118	素1站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,素1站,35KV/#1主变	3150	130	4	0	3020	不受限	3000	阿坝地调
2119	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调,王场,110KV/#1主变	31500	28485.6	90	0	3014	不受限	3000	成都地调
2120	五桂站	桦丰电力调度控制中心	桦丰县调,五桂站,35KV/35KV/#1变电器	5000	2053	41	0	2947	不受限	2900	绵阳地调
2121	五桂站	桦丰电力调度控制中心	桦丰县调,五桂站,35KV/#1变电器	5000	2081.4	42	0	2919</td			

2145	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山市调,多悦站,35KV/2#主变	8000	5104	64	0	2896	不受限	2800	眉山地调
2146	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,竹巴笼站,35KV/1#主变	3150	344.4	11	0	2806	不受限	2800	甘孜地调
2147	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调,天福,35KV/1#主变	10000	7185.7	72	0	2814	不受限	2800	遂宁地调
2148	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调,白塔站,110KV/2#主变	40000	28743	72	8430	2827	不受限	2800	凉山地调
2149	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调,鹿厂站,35KV/2#主变	12500	7917.3	63	1775	2808	不受限	2800	凉山地调
2150	35KV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,35KV东青站,35KV/1#主变	30000	7178.6	70	0	2800	不受限	2800	广元地调
2151	35KV观群观站	广元电力调度控制中心	广元市调,35KV观群观站,35KV/2#主变	6300	3498.5	56	0	2802	不受限	2800	广元地调
2152	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳市调,禹里站,35KV/1#变压器	6300	3489.6	55	0	2810	不受限	2800	绵阳地调
2153	渡市站	达县电力调度控制中心	达县市调,渡市站,35KV/2#主变	6300	3460.4	55	0	2840	不受限	2800	达州地调
2154	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调,双河站,35KV/1#主变	10000	7115.6	71	0	2884	不受限	2800	达州地调
2155	望京站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,望京站,35KV/1#变压器	10000	7119.9	71	0	2880	不受限	2800	巴中地调
2156	农科站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,农科站,35KV/1#变压器	10000	7198.2	72	0	2802	不受限	2800	巴中地调
2157	子胥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,子胥站,35KV/1#主变	6300	3498	56	0	2802	不受限	2800	甘孜地调
2158	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,渔溪站,35KV/2#变压器	10000	7190.4	72	0	2810	不受限	2800	巴中地调
2159	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调,西清站,35KV/2#变压器	6300	3461.1	55	0	2839	不受限	2800	巴中地调
2160	舞凤兄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,脚本站,35KV/1#主变	3150	331.8	11	0	2818	不受限	2800	阿坝地调
2161	湔氐站	芦花电力调度控制中心	雅华县调,湔氐站,35KV/1#变压器	10000	7106	71	0	2894	不受限	2800	德阳地调
2162	胥家铺站(营)	营山电力调度控制中心	营山市调,胥家铺站,35KV/1#主变	16000	13034.9	81	150	2815	不受限	2800	南充地调
2163	观音站	沙沟电力调度控制中心	沙湾县调,观音站,35KV/2#变压器	6300	5107.8	64	0	2892	不受限	2800	乐山地调
2164	汇源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,汇源站,35KV/1#主变	10000	7123.2	71	0	2877	不受限	2800	南充地调
2165	蓼花站(营山)	蓬山电力调度控制中心	蓬山市调,蓼花站,35KV/2#主变	6300	3354.9	53	100	2845	不受限	2800	南充地调
2166	老林站(营山)	蓬山电力调度控制中心	蓬山市调,老林站,35KV/1#主变	6300	3214.5	51	230	2856	不受限	2800	南充地调
2167	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安市调,罗家站,35KV/1#主变	20000	14296.5	71	2820	2884	不受限	2800	南充地调
2168	徐家站(营安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调,徐家站,35KV/2#主变	10000	7158.9	72	0	2841	不受限	2800	南充地调
2169	永坪站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,永坪站,35KV/1#主变	6300	3424.4	54	0	2876	不受限	2800	南充地调
2170	金河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,金河站,35KV/1#主变	6300	3410	54	0	2890	不受限	2800	南充地调
2171	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中市调,陈家滩站,35KV/1#主变	5000	2174.6	43	0	2825	不受限	2800	南充地调
2172	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调,悦来,35KV/1#主变	6300	3430	54	0	2870	不受限	2800	成都地调
2173	邹家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,邹家站,35KV/1#变压器	10000	7249.5	72	0	2751	不受限	2700	德阳地调
2174	叉星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,文星,35KV/1#变压器	10000	7256.1	73	0	2744	不受限	2700	德阳地调
2175	天台	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调,天台,35KV/1#主变	10000	7297.1	73	0	2708	不受限	2700	成都地调
2176	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,水田坪站,35KV/1#主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700	阿坝地调
2177	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调,杨家桥站,110KV/2#主变	50000	43875.6	88	3347.75	2777	不受限	2700	南充地调
2178	高粱站	内江电力调度控制中心	内江地调,高粱站,35KV/2#主变	10000	6841.1	68	450	2709	不受限	2700	内江地调
2179	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调,山王站,35KV/2#主变	6300	3564.4	57	0	2736	不受限	2700	内江地调
2180	保和站	雅江电力调度控制中心	资阳地调,保和站,35KV/2#主变	12500	9744.8	78	0	2755	不受限	2700	资阳地调
2181	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,李渡站,35KV/2#主变	5000	2289	46	0	2711	不受限	2700	南充地调
2182	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,沙溪站,阆中,35KV/1#主变	10000	7205.5	72	0	2795	不受限	2700	南充地调
2183	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调,茶店,35KV/2#变压器	6300	3572.8	57	0	2727	不受限	2700	天府地调
2184	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,冰川站,35KV/2#主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700	阿坝地调
2185	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调,青霞,35KV/2#主变	10000	7288.4	73	0	2712	不受限	2700	成都地调
2186	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调,大丰,35KV/1#主变	10000	7226	72	0	2774	不受限	2700	成都地调
2187	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,沙冲站,35KV/3#主变	3150	404.9	13	0	2745	不受限	2700	甘孜地调
2188	大木边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,大木边站,35KV/1#主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700	甘孜地调
2189	下马站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,下马站,35KV/1#主变	4000	1263.3	32	0	2737	不受限	2700	阿坝地调
2190	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,水田坪站,35KV/2#主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700	阿坝地调
2191	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调,北斗站,35KV/1#主变	20000	17220.3	86	0	2780	不受限	2700	眉山地调
2192	大坪站	越西电力调度控制中心	越西县调,大坪站,35KV/2#主变	12500	9762.7	78	0	2737	不受限	2700	凉山地调
2193	凉山站	西昌电力调度控制中心	西昌县调,拉吉站,35KV/3#变压器	3150	445.7	14	0	2704	不受限	2700	凉山地调
2194	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调,绿水站,35KV/1#主变	10000	4461	45	2750	2789	不受限	2700	凉山地调
2195	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调,天福,35KV/2#主变	10000	7224.8	72	0	2775	不受限	2700	遂宁地调
2196	河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,河清站,35KV/2#变压器	20000	17252.3	86	0	2748	不受限	2700	绵阳地调
2197	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调,南坝站,35KV/1#主变	6300	3502.5	56	0	2798	不受限	2700	攀枝花地调
2198	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,大村,35KV/1#主变	10000	7285.1	73	0	2715	不受限	2700	泸州地调
2199	桥溪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,桥溪站,35KV/1#主变	10000	7226.1	72	0	2774	不受限	2700	自贡地调
2200	七老站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,七老站,35KV/2#主变	3150	379	12	0	2771	不受限	2700	阿坝地调
2201	老寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,老寨站,35KV/1#主变	3150	380	12	0	2770	不受限	2700	阿坝地调
2202	城站	万源电力调度控制中心	万源县调,城站,35KV/1#主变	10000	7207.2	72	0	2793	不受限	2700	达州地调
2203	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,响滩站,35KV/1#变压器	6300	3581.2	57	0	2719	不受限	2700	巴中地调
2204	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调,民胜站,35KV/1#变压器	10000	7233	73	0	2667	不受限	2600	巴中地调
2205	广溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城地调,广溪,35KV/1#主变	10000	7366.8	74	0	2633	不受限	2600	达州地调
2206	白水沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调,白水沟站,35KV/1#主变	6300	3678	58	0	2622	不受限	2600	雅安地调
2207	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调,仁义,35KV/1#主变	5000	1969	39	400	2631	不受限	2600	雅安地调
2208	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,龙灯,35KV/1#主变	3150	468.9	15	0	2681	不受限	2600	甘孜地调
2209	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花市调,大田站,35KV/2#主变	6300	3617.6	57	0	2682	不受限	2600	攀枝花地调
2210	观义站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花配调,观义站,35KV/1#变压器	10000	7233	73	0	2667	不受限	2600	攀枝花地调
2211	交安站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花配调,交安站,35KV/1#变压器	6300	3697.6	59	0	2602	不受限	2600	攀枝花地调
2212	陈家站	达县电力调度控制中心	达县市调,陈家站,35KV/1#主变	10000	7340.7	73	0	2659	不受限	2600	达州地调
2213	25KV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV金溪站,35KV/1#主变	10000	5332.8	53	0	2667	不受限	2600	广元地调
2214	大木站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,大木站,35KV/1#变压器	6300	3616.5	57	0	2684	不受限	2600	巴中地调
2215	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,城北站,35KV/1#变压器	16000	13301.7	83	0	2698	不受限	2600	巴中地调
2216	鹤鸣沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,鹤鸣沟,35KV/1#主变	16000	13366.7	84	0	2633	不受限	2600	攀枝花地调
2217	永兴站	中江电力调度控制中心	中江供水,永兴站,35KV/2#变压器	10000	7388.2	74	0	2612	不受限	2600	德阳地调
2218	桥楼站	锦竹电力调度控制中心	锦竹县调,桥楼站,35KV/2#变压器	10000	7350	74	0	2650	不受限	2600	德阳地调
2219	兴义站	资中电力调度控制中心	内江地调,兴义站,35KV/2#主变	10000	7333.3	73	0	2667	不受限	2600	内江地调
2220	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调,权义站,35KV/1#主变	10000	7387.1	74	0	2613	不受限	2600	内江地调
2221	良安站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,良安站,35KV/2#主变	12500	9843.2	79	0	2657	不受限	2600	资阳地调
2222	长岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,长岳站,35KV/2#主变	8000	5400	68	0	2600	不受限	2600	资阳地调
2223	双河场站(营)	营山电力调度控制中心	南充地调,双河场站(营山),35KV/2#主变	10000	7365.3	74	0	2635	不受限	2600	南充地调
2224	三巨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,三巨站,35KV/1#主变	6300	3610.1	57	0	2690	不受限	2600	阿坝地调
2225	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调,牟池,35KV/1#主变	6300	3616	57	0	2684	不受限	2600	成都地调
2226	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调,红树,35KV/2#号主变	10000	7309.9	73	0	2690	不受限	2600	成都地调
2227	罗棚	金堂电力调度控制中心	成都地调,罗棚,35KV/1#主变	10000	6486.2	65	995	2519	不受限	2500	成都地调
2228	宣场站	内江电力调度控制中心	内江地调,宣场站,35KV/1#主变	10000	7018.9	70	480	2501	不受限	2500	内江地调
2229	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,洪家站,35KV/2#主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2500	内江地调
2230	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调,多扶站(西充),35KV/1#主变	12500	4800	38	5180	2520	不受限	2500	南充地调
2231	升阳站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,升阳站(南部),35KV/2#主变	10000	7405.8	74	0	2594	不受限	2500	南充地调
2232	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,柯河站,35KV/1#主变	3150	644.1	20	0	2506	不受限	2500	阿坝地调
2233	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,麦洼站,35KV/1#主变	3150	590.8	19	0	2559	不受限	2500	阿坝地调
2234											

2258	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,百合站,35KV/#1主变	3150	694.4	22	0	2456	不受限	2400	甘孜地调
2259	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,黄龙站,35KV/#1主变	6300	3870	61	0	2430	不受限	2400	阿坝地调
2260	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,金川城关站,35KV/金川城关#1主变	6300	3857	61	0	2443	不受限	2400	阿坝地调
2261	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,椒园,35KV/#1主变	6300	3862.4	61	0	2438	不受限	2400	泸州地调
2262	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调,隆盛,35KV/#1主变	10000	7586.2	76	0	2414	不受限	2400	遂宁地调
2263	赖岗站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调,烟岗站,35KV/#1主变	3150	711.9	23	0	2438	不受限	2400	凉山地调
2264	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,谢家沟,35KV/#1主变	10000	7578.2	76	0	2422	不受限	2400	泸州地调
2265	安叶站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,安叶站,35KV/#1主变	6300	3862.7	61	0	2437	不受限	2400	雅安地调
2266	印姐站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,向阳站,35KV/#1主变	10000	7565.7	76	0	2434	不受限	2400	雅安地调
2267	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调,紫山站,35KV/1#变压器	8000	5503.9	69	0	2496	不受限	2400	绵阳地调
2268	35KV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV虎跳站,35KV/#2主变	6300	3806	60	0	2494	不受限	2400	广元地调
2269	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,同德站,35KV/#1主变	6300	3868.1	61	0	2432	不受限	2400	攀枝花地调
2270	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,箭竹,35KV/#1主变	6300	3821.9	61	0	2478	不受限	2400	泸州地调
2271	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调,管村站,35KV/#1主变	10000	7527.6	75	0	2472	不受限	2400	达州地调
2272	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调,洋溪,35KV/#2主变	6300	3764.2	60	25	2486	不受限	2400	遂宁地调
2273	城东	射洪电力调度控制中心	射洪县调,城东,35KV/#1主变	16000	13592.8	85	0	2407	不受限	2400	遂宁地调
2274	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调,堡子站,35KV/#1主变	6300	3837.6	61	0	2462	不受限	2400	达州地调
2275	35KV芦家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV/芦家坝站,35KV/#2主变	6300	2573.5	41	0	2467	不受限	2400	广元地调
2276	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调,养马河,35KV/#2主变	10000	6783.8	68	785	2431	不受限	2400	成都地调
2277	兴文站	邻水电力调度控制中心	广安地调,兴文站,35KV/#1主变	6300	3871	61	0	2429	不受限	2400	广安地调
2278	明威站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,明威站,35KV/1#变压器	10000	7518	75	0	2482	不受限	2400	宜宾地调
2279	大佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,大佛,35KV/#2主变	6300	3864	61	0	2436	不受限	2400	资阳地调
2280	山平站	威远电力调度控制中心	内江地调,山平站,35KV/#1主变	6300	2714.6	43	260	2465	不受限	2400	内江地调
2281	金福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,全福站,35KV/1#变压器	12500	10052.6	80	0	2447	不受限	2400	乐山地调
2282	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,永清站,35KV/#1主变	10000	7505.2	75	0	2495	不受限	2400	资阳地调
2283	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调,养马河,35KV/#1主变	10000	6730.3	67	785	2485	不受限	2400	成都地调
2284	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调,柳街,35KV/#1主变	10000	7600	76	0	2400	不受限	2400	成都地调
2285	胡昌	都江电力调度控制中心	成都地调,胡昌,35KV/#1主变	10000	7522.8	75	0	2477	不受限	2400	成都地调
2286	柏树站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,柏树站(阆中),35KV/#1主变	10000	7514.4	75	0	2486	不受限	2400	南充地调
2287	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调,新场,35KV/#2主变	10000	7573.9	76	0	2426	不受限	2400	成都地调
2288	隐峰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调,隐峰站,35KV/1#变压器	10000	7672	77	0	2328	不受限	2300	德阳地调
2289	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调,梭罗站,35KV/#1主变	8000	5680	71	0	2320	不受限	2300	广安地调
2290	东林站	井研电力调度控制中心	井研县调,东林站,35KV/1#变压器	6300	3906.1	62	0	2394	不受限	2300	乐山地调
2291	李家站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,李渡站,35KV/#1主变	5000	2664.6	53	0	2335	不受限	2300	南充地调
2292	乐普站	武胜电力调度控制中心	广安地调,乐普站,35KV/#1主变	10000	7698	77	0	2302	不受限	2300	广安地调
2293	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,玲珑站(营山),35KV/#2主变	5000	2672.7	53	0	2327	不受限	2300	南充地调
2294	碧溪(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,碧溪(营山),35KV/#1主变	10000	7331.7	73	300	2368	不受限	2300	南充地调
2295	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,大通站,35KV/#2主变	6300	3935	63	0	2345	不受限	2300	南充地调
2296	桃山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,桃花山(阆中),35KV/#2主变	10000	7602	76	0	2398	不受限	2300	南充地调
2297	太平	天府电力调度控制中心	天府地调,太平,35KV/1#变压器	16000	13636	85	0	2364	不受限	2300	天府地调
2298	长石	温江电力调度控制中心	成都地调,玉石,35KV/#2主变	10000	6672	67	1000	2328	不受限	2300	成都地调
2299	清阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调,清阳站,35KV/1#变压器	6300	3962	63	0	2338	不受限	2300	巴中地调
2300	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,桃园站,35KV/#1主变	3150	753	24	0	2397	不受限	2300	阿坝地调
2301	丁王村	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,往丁村,35KV/#1主变	3150	774.3	25	0	2376	不受限	2300	甘孜地调
2302	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,禾尼站,35KV/#1主变	3150	774.3	25	0	2376	不受限	2300	甘孜地调
2303	凉山沟箭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,凉山沟箭站,35KV/#1主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300	阿坝地调
2304	郭家站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,郭家站,35KV/#2主变	3150	800	25	0	2350	不受限	2300	甘孜地调
2305	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,奔都站,35KV/#1主变	3150	777.9	25	0	2372	不受限	2300	甘孜地调
2306	董河坝站	会东电力调度控制中心	会东县调,董河坝站,35KV/#3主变	5000	2672.5	53	0	2328	不受限	2300	凉山地调
2307	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调,隆盛,35KV/#1主变	10000	7610	76	0	2390	不受限	2300	遂宁地调
2308	35KV苍溪元坝	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,35KV苍溪元坝,35KV/#1主变	10000	6661.2	67	0	2339	不受限	2300	广元地调
2309	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,吴家站,35KV/1#变压器	10000	7501.7	75	125	2373	不受限	2300	绵阳地调
2310	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,柏林站,35KV/2#变压器	10000	7574.8	76	80	2345	不受限	2300	绵阳地调
2311	三合村	崇经电力调度控制中心	崇经县调,三合村,35KV/#2主变	6300	3964.1	63	0	2336	不受限	2300	雅安地调
2312	华阳站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,华阳,110KV/#1变压器	15000	12626	84	0	2374	不受限	2300	绵阳地调
2313	罗家站	通川电力调度控制中心	达州地调,罗江站,35KV/#2主变	5000	2696.2	54	null	2304	不受限	2300	达州地调
2314	双吉站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,双吉站,35KV/#1主变	10000	7672.1	77	0	2328	不受限	2300	自贡地调
2315	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,永安站,35KV/#2主变	10000	7602.7	76	0	2397	不受限	2300	自贡地调
2316	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,永安站,35KV/#1主变	10000	7678	77	0	2322	不受限	2300	自贡地调
2317	留住站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,留住站,35KV/#1主变	10000	7691.6	77	0	2308	不受限	2300	自贡地调
2318	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,姜维站,35KV/#1主变	12500	10102.7	81	0	2397	不受限	2300	阿坝地调
2319	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调,麻柳站,35KV/#1主变	6300	3921	62	0	2379	不受限	2300	达州地调
2320	格拉拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,格拉拉站,35KV/#1主变	3150	817.6	26	0	2332	不受限	2300	攀枝花地调
2321	35KV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,单鼓站,35KV/3号主变	6300	4025	64	0	2275	不受限	2275	广元地调
2322	安乐站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,安乐站,35KV/#1主变	6300	4093.9	65	0	2206	不受限	2200	阿坝地调
2323	(会东县调)	会东电力调度控制中心	凉山地调, (会东县调),城关站,35KV/#2主变	5000	2770.5	55	0	2220	不受限	2200	凉山地调
2324	黎明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,黎明站,35KV/#1主变	12500	10296.3	82	0	2204	不受限	2200	甘孜地调
2325	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调,永乐,35KV/#2主变	6300	4047	64	0	2253	不受限	2200	遂宁地调
2326	白鹤站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调,白鹤站,35KV/#1主变	3150	899.5	29	0	2251	不受限	2200	凉山地调
2327	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,多营站,35KV/#2主变	6300	4006.6	64	0	2293	不受限	2200	雅安地调
2328	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调,董家坡站,35KV/#3主变	5000	2725.8	55	0	2274	不受限	2200	雅安地调
2329	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,新安站,35KV/#1变压器	6300	4070.7	65	0	2229	不受限	2200	绵阳地调
2330	35KV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV/陈家站,35KV/#1主变	6300	4038.5	64	0	2262	不受限	2200	广元地调
2331	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调,金宝站,35KV/2#变压器	6300	4028	64	0	2272	不受限	2200	绵阳地调
2332	片口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,片口站,35KV/#1变压器	6300	4009.6	64	0	2290	不受限	2200	绵阳地调
2333	卷钢站	渠县电力调度控制中心	渠县调,卷钢站,35KV/#1主变	8000	5710	70	0	2290	不受限	2200	达州地调
2334	正直站	南充电力调度控制中心	巴中地调,正直,35KV/#1变压器	10000	7739.2	77	0	2261	不受限	2200	巴中地调
2335	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调,白鹿,35KV/1号主变	6300	4008.9	64	null	2291	不受限	2200	成都地调
2336	擂曼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,擂曼站,35KV/#1主变	3150	940.8	30	0	2209	不受限	2200	阿坝地调
2337	黑牧站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,黑牧站,35KV/#1主变	3150	854.7	27	0	2295	不受限	2200	阿坝地调
2338	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调,元通,35KV/#1主变	16000	13776	86	0	2224	不受限	2200	成都地调
2339	千佛寺	井研电力调度控制中心	井研县调,千佛寺,35KV/#1变压器	6300	4061.7	64	0	2238	不受限	2200	乐山地调
2340	延吉站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,延吉站(南部),35KV/#2主变	10000	7765.5	78	0	2235	不受限	2200	南充地调
2341	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,凌云站(南部),35KV/#1主变	20000	17742	89	0	2258	不受限	2200	南充地调
2342	六陂站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,六陂站,35KV/#1变压器	16000	13792.8	86	0	2207	不受限	2200	德阳地调
2343	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调,蔡场,35KV/#2主变	6300	4030	64	0	2270	不受限	2200	成都地调
2344	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调,蔡场,35KV/#1主变	6300	4088	65	0	2212	不受限	2200	成都地调
2345	舞阳站	南充电力调度控制中心	南充地调,舞阳站,35KV/#1主变	10000	5799	58	1915	2286	不受限	2200	南充地调
2346	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调,大丰,35KV/#2主变	10000	7426	74	315	2259	不受限	2200	成都地调
2347	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调,太子,35KV/1号主变	6300	4155.4	66	null	2145	不受限	2100	成都地调
2348	工农兵站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调,工农兵站,35KV/2#变压器	1							

2371	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,玉科站,35KV/1#主变	3500	1398	40	0	2102	不受限	2100	甘孜地调
2372	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调,清溪站,35KV/1#主变	6300	4123.8	65	0	2176	不受限	2100	雅安地调
2373	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调,观兴,35KV/1#主变	6300	3557.4	56	600	2143	不受限	2100	泸州地调
2374	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调,玉太,35KV/2#主变	10000	3245	32	2300	2155	不受限	2100	遂宁地调
2375	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调,青岗,35KV/2#主变	5000	2467.6	49	198	2136	不受限	2100	遂宁地调
2376	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调,魏家洞站,35KV/1#主变	6300	4166	66	0	2134	不受限	2100	达州地调
2377	35KV英萃站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV英萃站,35KV/1#主变	6300	2864.6	45	0	2175	不受限	2100	广元地调
2378	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,镇龙站,35KV/1#变压器	10000	7816	78	0	2184	不受限	2100	巴中地调
2379	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调,烟溪站,35KV/2#变压器	5000	2879.8	58	0	2120	不受限	2100	巴中地调
2380	阿扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,阿扎站,35KV/1#主变	2000	364.5	18	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2381	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,观音井站,35KV/1#变压器	10000	7907.2	79	0	2093	不受限	2000	巴中地调
2382	龙溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,龙溪站,35KV/2#主变	2000	254.6	11	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2383	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调,江门,35KV/2#主变	6300	4287.7	68	0	2012	不受限	2000	泸州地调
2384	斯果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,斯果站,35KV/1#主变	5000	2989.4	60	0	2011	不受限	2000	阿坝地调
2385	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,结斯站,35KV/2#主变	3150	1054	33	0	2096	不受限	2000	阿坝地调
2386	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,顶山站,35KV/2#变压器	6300	4216.8	67	0	2083	不受限	2000	巴中地调
2387	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,巨龙站,35KV/1#主变	2000	124.4	12	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2388	洁朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,洁朗站,35KV/1#主变	3150	1106.9	35	0	2043	不受限	2000	阿坝地调
2389	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调,回澜站,110KV/1#变压器	50000	34916.3	70	12100	2984	不受限	2000	绵阳地调
2390	郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,二郎山站,35KV/1#主变	2000	241.1	26	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2391	虾扒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,虾扒站,35KV/1#主变	2000	452.7	22	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2392	35KV小龙虾站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,35KV小龙虾站,35KV/2#主变	10000	6956.9	70	0	2043	不受限	2000	广元地调
2393	云站	会东电力调度控制中心	凉山地调,新云站,35KV/1#主变	10000	7271	73	630	2099	不受限	2000	凉山地调
2394	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,中新站,35KV/1#主变	5000	2966.6	59	0	2033	不受限	2000	甘孜地调
2395	谷站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,谷堆站,35KV/2#主变	3150	1102.9	35	0	2047	不受限	2000	凉山地调
2396	城站	布拖电力调度控制中心	布拖县调,城,北站布拖,35KV/2#主变	10000	7977.7	80	0	2022	不受限	2000	凉山地调
2397	塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,君塘,35KV/1#主变	6300	4216.8	67	0	2083	不受限	2000	达州地调
2398	五宝站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,五宝站,35KV/1#主变	10000	7984.5	80	0	2016	不受限	2000	达州地调
2399	金增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,金增站,35KV/1#变压器	10000	7932	79	0	2068	不受限	2000	绵阳地调
2400	磨山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,二郎山站,35KV/2#主变	2000	475.6	23	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2401	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,雁门站,35KV/1#变压器	4000	1960.7	49	0	2039	不受限	2000	绵阳地调
2402	磨子沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,石棉沟站,35KV/2#主变	8000	2340.9	29	3650	2009	不受限	2000	攀枝花地调
2403	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调,罗江站,35KV/1#主变	6300	4215.1	67	NULL	2085	不受限	2000	达州地调
2404	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,五龙站,35KV/1#变压器	6300	4297.7	68	0	2002	不受限	2000	绵阳地调
2405	槐家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调,槐家洞站,35KV/2#主变	6300	4207	67	0	2093	不受限	2000	达州地调
2406	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,曾口站,35KV/1#变压器	6300	4289.6	68	0	2010	不受限	2000	巴中地调
2407	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调,木岗站,110KV/2#主变	50000	48000	96	NULL	2000	不受限	2000	达州地调
2408	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调,木岗站,110KV/1#主变	50000	48000	96	NULL	2000	不受限	2000	达州地调
2409	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调,双堰站,110KV/2#主变	40000	38000	95	NULL	2000	不受限	2000	达州地调
2410	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调,麻石站,35KV/2#变压器	6300	4289.6	68	0	2010	不受限	2000	巴中地调
2411	烧鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,烧鲁站,35KV/1#主变	2000	484.4	21	0	2000	不受限	2000	甘孜地调
2412	普鲁站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,慈觉站,35KV/1#变压器	6300	4224.5	67	0	2076	不受限	2000	德阳地调
2413	三组	金堂电力调度控制中心	成都地调,三组,35KV/1#主变	8000	5925.8	74	0	2074	不受限	2000	成都地调
2414	两路口站	马边彝族自治州电力调度控制中心	马边彝族自治州调,两路口,35KV/1#变压器	6300	4233.6	67	0	2066	不受限	2000	乐山地调
2415	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,富新站,35KV/2#变压器	8000	5988.4	75	0	2012	不受限	2000	绵阳地调
2416	红花站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调,红花河,35KV/1#变压器	10000	7956.9	80	0	2043	不受限	2000	乐山地调
2417	森溪站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调,森溪,35KV/1#变压器	10000	7995	80	null	2005	不受限	2000	乐山地调
2418	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,水清站,35KV/2#变压器	10000	7923.1	79	0	2077	不受限	2000	宜宾地调
2419	新店场站(营)	营山电力调度控制中心	营山县调,新店场站(营),35KV/1#主变	4000	1894.7	47	100	2005	不受限	2000	南充地调
2420	北腊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,北腊站,35KV/2#主变	8000	5924.7	74	0	2075	不受限	2000	资阳地调
2421	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调,天马,35KV/1#主变	10000	7464	75	450	2086	不受限	2000	成都地调
2422	安德	都电电力调度控制中心	成都地调,安德,35KV/2#主变	10000	7913.5	79	0	2087	不受限	2000	成都地调
2423	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调,新场,35KV/1#主变	10000	8000.2	80	0	2000	不受限	2000	成都地调
2424	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调,诺水河站,35KV/2#变压器	4000	2000	50	0	2000	不受限	1950	巴中地调
2425	清溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,清江站,35KV/1#变压器	10000	8006	80	0	1994	不受限	2000	巴中地调
2426	城金站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,城金站,35KV/1#主变	10000	8038.8	80	0	1961	不受限	1900	甘孜地调
2427	双索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,双索站,35KV/1#主变	3150	1154.4	37	0	1996	不受限	1900	阿坝地调
2428	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,格宗站,35KV/1#主变	3150	1200	38	0	1950	不受限	1900	甘孜地调
2429	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调,普昌站,35KV/1#主变	5000	5988.4	75	0	2012	不受限	1900	绵阳地调
2430	乌依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调,乌依站,35KV/1#主变	3150	3068.9	61	0	1931	不受限	1900	凉山地调
2431	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,凉风,35KV/1#主变	6300	4329.6	69	0	1970	不受限	1900	达州地调
2432	35KV凉水站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,凉水站,35KV/1#主变	10000	6031.2	60	0	1969	不受限	1900	广元地调
2433	35KV麻柳站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV麻柳站,35KV/1#主变	6300	4377	69	0	1923	不受限	1900	广元地调
2434	回澜站	广元电力调度控制中心	广元地调,回澜,35KV/1#主变	10000	8087.5	81	0	1913	不受限	1900	广元地调
2435	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,五龙站,35KV/2#变压器	6300	4342.8	69	0	1957	不受限	1900	绵阳地调
2436	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,黑坪,35KV/2#变压器	6300	4354.7	69	0	1945	不受限	1900	绵阳地调
2437	平掌站	达县电力调度控制中心	达县县调,平掌站,35KV/1#主变	5000	3042.2	61	0	1958	不受限	1900	达州地调
2438	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调,金家,35KV/2#主变	6300	3991.4	63	180	1949	不受限	1900	遂宁地调
2439	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调,金家,35KV/1#主变	6300	4019.4	64	180	1921	不受限	1900	遂宁地调
2440	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,桃园站,35KV/2#主变	3150	1238	39	0	1912	不受限	1900	阿坝地调
2441	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调,毛坝站,35KV/1#主变	10000	8085	81	0	1915	不受限	1900	达州地调
2442	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调,坪河站,35KV/2#变压器	6300	4349.9	69	0	1950	不受限	1900	巴中地调
2443	雷波站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,雷波,35KV/1#变压器	8000	6006.7	75	0	1993	不受限	1900	德阳地调
2444	黄荆站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,黄荆,35KV/1#变压器	6300	4323.9	69	0	1976	不受限	1900	乐山地调
2445	石佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,石佛,35KV/1#主变	6300	4313.4	68	0	1987	不受限	1900	资阳地调
2446	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	嘉陵地调,吉安,35KV/2#主变	8000	6031.4	75	0	1969	不受限	1900	南充地调
2447	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调,营山,35KV/2#主变	50000	6031.4	75	0	1900	不受限	1900	南充地调
2448	银星站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,银星,35KV/1#主变	40000	7968.5	78	2000	1903	不受限	1900	凉山地调
2449	立山站(仅限)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,立山站(仅限),35KV/2#主变	10000	8010.8	80	0	1989	不受限	1900	南充地调
2450	陈家滩站(仅限)	南充地调控制中心	南充地调,陈家滩站(仅限),35KV/2#主变	4000	2016.6	50	0	1983	不受限	1900	南充地调
2451	五站	南充电力调度控制中心	南充地调,五站,110KV/2#主变	50000	40388.9	81	7665	1946	不受限	1900	南充地调
2452	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调,黄鹿,35KV/1#变压器	10000	7879.2	79	300	1821	不受限	1800	德阳地调
2453	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调,和平站,35KV/2#变压器	8000	6198.3	77	0	1802	不受限	1800	乐山地调
2454	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调,天龙,35KV/1#主变	5000	3198.5	64	0	1802	不受限	1800	广安地调
2455	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调,永东,35KV/1#主变	10000	7835.8	78	310	1854	不受限	1800	内江地调
2456	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,普润,35KV/1#主变	10000	8148.9	40	630	1851.1	不受限	1800	内江地调
2457	烈岸站	武胜电力调度控制中心	广安地调,烈岸,35KV/2#主变	12500	10688	86	0	1812	不受限	1800	广安地调
2458	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调,周坡站,35KV/1#变压器	10000	8146.5	81	0	1854	不受限	1800	乐山地调
2459	桃花山站(仅限)	南充地调控制中心	南充地调,桃花山站(仅限),35KV/1#主变	10000	8135.4	81	0	1865	不受限	1800	南充地调
2460	石牛	都江堰电力调度控制中心	成都地调,石牛,35KV/1#主变	5000	3112	62</					

2484	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#1主变	6300	3247.6	52	0	1792	不受限	1700	广元地调
2485	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	3289.1	52	0	1751	不受限	1700	广元地调
2486	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/#1主变	6300	4592.8	73	0	1707	不受限	1700	广元地调
2487	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/#1变压器	6300	4567.9	73	0	1732	不受限	1700	绵阳地调
2488	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#1主变	6300	4577	73	0	1723	不受限	1700	自贡地调
2489	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#1主变	16000	12873	80	688	1751	不受限	1700	遂宁地调
2490	老君井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老君井站.110kV/#2主变	31500	25016.5	79	4685	1799	不受限	1700	攀枝花地调
2491	阿坝伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝伯站.35kV/#1主变	3150	1436.4	46	0	1714	不受限	1700	阿坝地调
2492	35kV雅华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV张华站.35kV/#1主变	6300	3280.2	52	0	1760	不受限	1700	广元地调
2493	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关.35kV/#2变压器	10000	8247.4	82	0	1753	不受限	1700	巴中地调
2494	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700	攀枝花地调
2495	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#2主变	6300	4575.5	73	null	1725	不受限	1700	成都地调
2496	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/#1变压器	8000	6200.8	78	0	1799	不受限	1700	绵阳地调
2497	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.和平站.35kV/#1变压器	8000	6244.9	78	0	1755	不受限	1700	乐山地调
2498	岷江站	岷江电力调度控制中心	阿坝地调.岷江站.35kV/#1主变	16000	14282.4	89	0	1718	不受限	1700	阿坝地调
2499	水光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.水光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8272.1	83	0	1728	不受限	1700	南充地调
2500	瓦基电站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦基电站.35kV/#1主变	3150	1363.2	43	0	1787	不受限	1700	阿坝地调
2501	舟公	崇州电力调度控制中心	成都地调.唐公.35kV/#1主变	5000	3272	65	0	1728	不受限	1700	成都地调
2502	新站	五通桥山口调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/#1变压器	6300	4615.1	73	0	1685	不受限	1600	乐山地调
2503	城站(武胜)	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站(武胜).35kV/#2主变	10000	8337	83	0	1663	不受限	1600	广安地调
2504	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/#2变压器	12500	10825.2	87	0	1675	不受限	1600	宜宾地调
2505	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/#2变压器	6300	4626.2	73	0	1674	不受限	1600	绵阳地调
2506	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	3240.4	67	0	1660	不受限	1600	南充地调
2507	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	2366	59	0	1634	不受限	1600	南充地调
2508	大观桥业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大观桥业站.110kV/#1主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600	阿坝地调
2509	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#2主变	10000	7360	74	1020	1620	不受限	1600	成都地调
2510	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	167.1	10	0	1600	不受限	1600	甘孜地调
2511	新桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/#1主变	8000	6357.8	79	0	1642	不受限	1600	甘孜地调
2512	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.包座站.35kV/#1主变	2000	326.4	16	0	1674	不受限	1600	阿坝地调
2513	苴牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苴牛站.35kV/#1主变	1600	152.4	23	0	1600	不受限	1600	甘孜地调
2514	35kV茨普站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单级站.35kV/#2号主变	6300	4026.5	64	0	1644	不受限	1600	广元地调
2515	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东新街站.35kV/#1主变	6300	4631.7	74	0	1668	不受限	1600	凉山地调
2516	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/#1主变	1600	624.4	28	0	1600	不受限	1600	甘孜地调
2517	盐井盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	8321	83	null	1679	不受限	1600	凉山地调
2518	河坝	大英电力调度控制中心	大英县调.河坝.35kV/#2主变	12500	10884.3	87	0	1616	不受限	1600	遂宁地调
2519	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#2主变	3150	1547.7	49	0	1602	不受限	1600	凉山地调
2520	温泉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温泉站.35kV/#1主变	1600	624.3	27	0	1600	不受限	1600	甘孜地调
2521	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#1主变	10000	8365.6	84	0	1634	不受限	1600	达州地调
2522	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.重华站.35kV/#2变压器	4000	2365.9	59	0	1634	不受限	1600	绵阳地调
2523	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#1主变	6300	4539.6	72	125	1635	不受限	1600	雅安地调
2524	紫雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.紫雅站.35kV/#2变压器	6300	4643.1	74	0	1657	不受限	1600	绵阳地调
2525	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#2主变	10000	6322.2	63	1000	1678	不受限	1600	遂宁地调
2526	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#2主变	6300	4624	73	0	1676	不受限	1600	达州地调
2527	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/#1变压器	6300	4612.2	73	0	1688	不受限	1600	巴中地调
2528	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/#2主变	10000	8319	83	0	1681	不受限	1600	泸州地调
2529	铜登站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.铜登站.35kV/#1主变	2000	400	20	0	1600	不受限	1600	甘孜地调
2530	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下街站.35kV/#1主变	3150	1602.3	51	0	1548	不受限	1500	阿坝地调
2531	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/#2主变	12500	10989.7	88	0	1510	不受限	1500	阿坝地调
2532	溝井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.溝井站.35kV/#2主变	10000	8421.4	84	0	1579	不受限	1500	眉山地调
2533	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#2主变	10000	8495.2	85	0	1505	不受限	1500	遂宁地调
2534	拱桥站	会理电力调度控制中心	会理县调.拱桥站.35kV/#1主变	5000	3193.2	64	300	1507	不受限	1500	凉山地调
2535	茨普站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.茨普站.35kV/#1主变	4000	2259	56	200	1541	不受限	1500	雅安地调
2536	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/#2主变	6300	4752.7	75	0	1547	不受限	1500	广元地调
2537	富驿站	飞龙站电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	8413.5	84	0	1587	不受限	1500	广安地调
2538	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调.青花站.35kV/#2主变	5000	3497.2	70	0	1503	不受限	1500	达州地调
2539	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#1主变	10000	8439.2	84	0	1561	不受限	1500	成都地调
2540	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/#1变压器	10000	8480	85	0	1520	不受限	1500	天府地调
2541	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#2主变	6300	4738	75	0	1562	不受限	1500	广安地调
2542	石滩站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.石滩站.35kV/#1主变	6300	4795	76	0	1505	不受限	1500	资阳地调
2543	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	8413.5	84	0	1587	不受限	1500	广安地调
2544	寨子坪站	井研电力调度控制中心	井研县调.寨子坪站.35kV/#1变压器	10000	8418.2	84	0	1582	不受限	1500	乐山地调
2545	撒儿脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.撒儿脚站.35kV/#1主变	3150	1623.2	52	0	1527	不受限	1500	阿坝地调
2546	坪河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪河站.35kV/#2主变	6300	4725	75	0	1575	不受限	1500	阿坝地调
2547	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#1主变	10000	8475.6	85	0	1524	不受限	1500	广安地调
2548	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青龙.35kV/#1主变	12500	9184	73	1730	1586	不受限	1500	成都地调
2549	三河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.三河站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8414	84	0	1586	不受限	1500	南充地调
2550	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/#2变压器	8000	6165.6	77	240	1594	不受限	1500	德阳地调
2551	金台站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/#1变压器	12500	11037.6	88	0	1462	不受限	1400	德阳地调
2552	隐峰站	冕华电力调度控制中心	冕华县调.隐峰站.35kV/#2变压器	10000	8568	86	0	1432	不受限	1400	德阳地调
2553	新云站	五通桥山口调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/#2变压器	6300	4869.6	77	0	1430	不受限	1400	乐山地调
2554	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面.35kV/#1主变	10000	8578.1	86	0	1422	不受限	1400	广安地调
2555	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#1主变	10000	8523.9	85	0	1476	不受限	1400	广安地调
2556	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#2主变	10000	8553.3	86	0	1447	不受限	1400	广安地调
2557	飞龙站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平庄(西充).35kV/#1主变	6300	3809	60	1084.82	1406	不受限	1400	南充地调
2558	大观站	乐至电力调度控制中心	内江地调.大观站.35kV/#2主变	10000	7821.4	78	765	1414	不受限	1400	内江地调
2559	高粱站	内江电力调度控制中心	内江地调.高粱站.35kV/#1主变	6300	4390.2	70	450	1460	不受限	1400	内江地调
2560	木家站	资阳电力调度控制中心	内江地调.木家站.35kV/#1主变	10000	7984.4	80	600	1412	不受限	1400	内江地调
2561	黄家站	乐至电力调度控制中心	内江地调.黄家站.35kV/#1主变	10000	8577.8	86	0	1422	不受限	1400	资阳地调
2562	隆昌站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.隆昌站.35kV/#1主变	8000	3280.1	41	3280	1440	不受限	1400	内江地调
2563	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/#1主变	10000	8538.6	85	0	1461	不受限	1400	内江地调
2564	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/#2变压器	10000	8578.1	86	0	1422	不受限	1400	乐山地调
2565	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/#1主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400	阿坝地调
2566	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.罗家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	8533.9	85	0	1466	不受限	1400	南充地调
2567	杏家沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杏家沟站.35kV/#2主变	3150	1734.8	55	0	1415	不受限	1400	阿坝地调
2568	长条岭站(南)	南充电力调度控制中心	南充地调.长条岭站(南).35kV/#1主变	5000	3519.4	70	0	1481	不受限	1400	南充地调
2569	石滩站(南)	南充电力调度控制中心	南充地调.石滩站(南).35kV/#2主变	4000	2550.8	64	0	1449	不受限	1400	南充地调
2570	洪山站(南)	南充电力调度控制中心	南充地调.洪山站(南).35kV/#2主变	4000	2575.2	64	0	1425	不受限	1400	南充地调
2571	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	8545.6	85	0	1454	不受限	1400	南充地调
2572	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/#1主变	3150	1744	55	0	1406</td			

2597	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,城东站,35KV/2#主变	5000	3653.3	73	0	1347	不受限	1300	阿坝地调
2598	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,阿底站,35KV/1#主变	10000	8635.2	86	0	1365	不受限	1300	阿坝地调
2599	镇关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,镇关站,35KV/2#主变	3150	1758.7	56	0	1391	不受限	1300	阿坝地调
2600	35KV/R电站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,益门站,35KV/1#主变	6300	4309.4	68	0	1361	不受限	1300	广元地调
2601	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调,益门站,35KV/1#主变	6300	2990.8	47	1920	1389	不受限	1300	凉山地调
2602	前寨渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,前寨渠站,35KV/1#主变	8000	6642.2	83	null	1358	不受限	1300	攀枝花地调
2603	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,忠兴站,35KV/2#变压器	10000	8665.5	87	0	1335	不受限	1300	绵阳地调
2604	徐坪站	雅安配调,树坪站	雅安配调,树坪站,35KV/2#主变	5000	3690	74	0	1310	不受限	1300	雅安地调
2605	环礁站	高顺电力调度控制中心	自贡地调,环礁站,35KV/1#主变	10000	8672.3	87	0	1328	不受限	1300	自贡地调
2606	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,保华站,35KV/2#主变	6300	4912.6	78	0	1387	不受限	1300	自贡地调
2607	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,何市站,35KV/1#主变	10000	8687.5	87	0	1313	不受限	1300	自贡地调
2608	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调,渡市站,35KV/1#主变	5000	3660.1	73	0	1340	不受限	1300	达州地调
2609	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调,复兴,35KV/1#主变	8000	6314.2	79	160	1366	不受限	1300	遂宁地调
2610	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调,城关,35KV/2#主变	12500	9822.4	79	688	1302	不受限	1300	遂宁地调
2611	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调,仁和,35KV/2#主变	6300	4866.3	77	50	1334	不受限	1300	遂宁地调
2612	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调,城关站,35KV/1#变压器	10000	8652	87	0	1348	不受限	1300	巴中地调
2613	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,河口站,35KV/2#主变	4000	2683	67	0	1317	不受限	1300	攀枝花地调
2614	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,河口站,35KV/1#主变	4000	2693	67	0	1307	不受限	1300	攀枝花地调
2615	合江站	广安电力调度控制中心	广安地调,合流站,35KV/2#主变	5000	3630.1	73	0	1370	不受限	1300	广安地调
2616	双叉站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调,双凤(西充),35KV/1#主变	8000	6356.2	79	250.78	1393	不受限	1300	南充地调
2617	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调,马踏站,35KV/1#变压器	10000	8652.7	87	0	1347	不受限	1300	乐山地调
2618	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,普润站,35KV/2#临时主变	6300	5000	40	630	1300	不受限	1300	内江地调
2619	荷叶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,荷叶站,35KV/2#主变	1600	255	16	0	1245	不受限	1300	阿坝地调
2620	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,王家站(南部),35KV/1#主变	10000	8641.3	86	0	1359	不受限	1300	南充地调
2621	翁市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,骑马市(营山),35KV/1#主变	10000	8411.6	84	200	1388	不受限	1300	南充地调
2622	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,金溪站(蓬安),35KV/2#主变	10000	8624.1	86	0	1376	不受限	1300	南充地调
2623	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调,霖雨,35KV/1#主变	8000	6447	81	250	1303	不受限	1300	成都地调
2624	河西	都江堰市调度控制中心	成都地调,河西,35KV/2#主变	10000	8652	87	0	1348	不受限	1300	成都地调
2625	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调,鹤鸣山,35KV/2#主变	6300	4947.6	79	0	1352	不受限	1300	成都地调
2626	锁江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,锁江关站,35KV/1#主变	3150	1773.7	56	0	1376	不受限	1300	阿坝地调
2627	都站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,都站,35KV/2#变压器	10000	8742	88	0	1248	不受限	1200	德阳地调
2628	双叉站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调,双凤(西充),35KV/2#主变	10000	8098.5	81	680.68	1221	不受限	1200	南充地调
2629	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调,石子站,35KV/2#主变	6300	4177.2	66	917	1206	不受限	1200	内江地调
2630	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调,凌家站,35KV/1#主变	12500	10237.9	82	980	1282	不受限	1200	内江地调
2631	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调,宋家站,35KV/2#主变	10000	8745.6	87	0	1254	不受限	1200	内江地调
2632	黄沙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,黄沙河站,35KV/1#变压器	10000	8729.5	87	0	1271	不受限	1200	宜宾地调
2633	永春站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,永春站,35KV/1#变压器	4000	2781.6	70	0	1218	不受限	1200	乐山地调
2634	知林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,知林木站,35KV/1#主变	1250	0.9	0	0	1249	不受限	1200	阿坝地调
2635	茶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,二茶站,35KV/1#主变	1600	394.8	25	0	1205	不受限	1200	阿坝地调
2636	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,黑思站,35KV/1#主变	3150	1944.2	62	0	1206	不受限	1200	阿坝地调
2637	孔科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,孔科站,35KV/1#主变	1250	487.4	23	0	1250	不受限	1200	甘孜地调
2638	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,化成,35KV/2#变压器	6300	5094.6	81	0	1205	不受限	1200	巴中地调
2639	知木站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,知木林站,35KV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200	阿坝地调
2640	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,东谷站,35KV/2#主变	1250	125.6	14	0	1250	不受限	1200	甘孜地调
2641	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,河坡站,35KV/1#主变	1250	214.4	24	0	1250	不受限	1200	甘孜地调
2642	水井站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,水井站,35KV/1#主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200	甘孜地调
2643	鹿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,德巫站,35KV/1#主变	1600	400	25	0	1200	不受限	1200	甘孜地调
2644	红英站	普德电力调度控制中心	普德县调,红英站,35KV/1#主变	6300	5066.8	80	null	1233	不受限	1200	凉山地调
2645	大石站	德昌电力调度控制中心	凉山地调,小高站,35KV/1#主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200	凉山地调
2646	大利站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,大利站,35KV/2#主变	1250	241.1	24	0	1250	不受限	1200	甘孜地调
2647	三风	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调,三风,35KV/2#主变	4000	2712	68	0	1288	不受限	1200	遂宁地调
2648	大都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,大都站,35KV/1#主变	1250	374.6	13	0	1250	不受限	1200	甘孜地调
2649	黄娘站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,黄娘站,35KV/2#主变	6300	5030.9	80	0	1269	不受限	1200	凉山地调
2650	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调,天桥,35KV/1#主变	6300	4926.6	78	160	1213	不受限	1200	遂宁地调
2651	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,知尔站,35KV/1#主变	3150	1879	60	0	1271	不受限	1200	阿坝地调
2652	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,保华站,35KV/1#主变	6300	5006.4	79	0	1294	不受限	1200	自贡地调
2653	都坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,都坝站,35KV/2#主变	10000	8725.2	87	0	1275	不受限	1200	自贡地调
2654	平桥站	达县电力调度控制中心	达县县调,平滩站,35KV/2#主变	4000	2726.5	68	0	1274	不受限	1200	达州地调
2655	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调,洛坪站,35KV/2#变压器	6300	5020.1	80	0	1280	不受限	1200	巴中地调
2656	官斗村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,官斗村简易站,35KV/1#主变	3150	1966.4	62	0	1184	不受限	1100	阿坝地调
2657	官斗村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,官斗村简易站,35KV/2#主变	3150	1954.5	62	0	1196	不受限	1100	阿坝地调
2658	35KV/R坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,35KV/R坪站,35KV/1#主变	6300	4554.5	72	0	1116	不受限	1100	广元地调
2659	永春站	德昌电力调度控制中心	德昌地调,永春站,35KV/1#主变	8000	6866.7	86	0	1133	不受限	1100	凉山地调
2660	茨站	德昌电力调度控制中心	德昌地调,茨站,35KV/1#主变	2500	1385.8	55	0	1114	不受限	1100	凉山地调
2661	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调,地洛站,35KV/1#主变	3150	1999.2	63	0	1151	不受限	1100	凉山地调
2662	箭山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,箭山简易站,35KV/1#主变	2500	1354.5	54	0	1146	不受限	1100	阿坝地调
2663	箭站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,箭站,35KV/1#主变	6300	5115.3	81	0	1185	不受限	1100	自贡地调
2664	都坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,都坝站,35KV/1#主变	10000	8883	89	0	1117	不受限	1100	自贡地调
2665	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调,兰田,35KV/2#主变	6300	5184.6	82	0	1115	不受限	1100	泸州地调
2666	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调,金刚站,35KV/2#主变	6300	5168.6	82	0	1131	不受限	1100	达州地调
2667	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调,双河,35KV/2#主变	10000	8829.2	88	0	1171	不受限	1100	达州地调
2668	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调,观音站,35KV/2#主变	5000	3834.6	77	0	1165	不受限	1100	达州地调
2669	飞水站	万源电力调度控制中心	万源县调,长石站,35KV/1#主变	4000	2828	71	0	1172	不受限	1100	达州地调
2670	桃坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,桃坪站,35KV/1#主变	4000	849.5	42	0	1151	不受限	1100	阿坝地调
2671	太平	天府电力调度控制中心	天府地调,太平,35KV/2#变压器	10000	8834	88	0	1166	不受限	1100	天府地调
2672	夹关	邛崃电力调度控制中心	成都地调,夹关,35KV/1#主变	20000	8886.2	89	0	1114	不受限	1100	成都地调
2673	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调,高兴站,35KV/1#主变	5000	3879.3	78	0	1121	不受限	1100	广安地调
2674	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调,牛华站,35KV/1#变压器	8000	6887.6	86	0	1112	不受限	1100	乐山地调
2675	石站	邻水电力调度控制中心	广安地调,石水站,35KV/1#主变	10000	8822.1	88	0	1178	不受限	1100	广安地调
2676	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调,梨园站,35KV/1#主变	10000	6845.3	68	2000	1155	不受限	1100	内江地调
2677	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,象鼻站,35KV/1#变压器	6300	5156.2	82	0	1144	不受限	1100	宜宾地调
2678	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调,板栗站,35KV/2#主变	8000	6816	85	0	1184	不受限	1100	内江地调
2679	云顶站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,云顶站,35KV/1#主变	10000	7908.3	79	965	1127	不受限	1100	内江地调
2680	付家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,付家站,35KV/2#变压器	6300	5143.4	82	0	1157	不受限	1100	宜宾地调
2681	二龙站(简中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,二龙站(简中),35KV/2#主变	3150	2022.9	64	0	1127	不受限	1100	南充地调
2682	团桥站	温江电力调度控制中心	成都地调,团桥站,35KV/2#主变	10000	8862	89	0	1138	不受限	1100	成都地调
2683	水桥	彭州电力调度控制中心	水定桥,10KV/10KV2号站用变	1000	10	0	null	1000	不受限	1000	成都地调
2684	水桥	彭州电力调度控制中心	水定桥,10KV/10KV3号站用变	1000	10	0	null	1000	不受限	1000	成都地调
2685	合龙站	中江电力调度控制中心	中江县调,合龙站,35KV/1#变压器	10000	8992.2	90	0	1008	不受限	1000	德阳地调
2686	三里	金堂电力调度控制中心	成都地调,三里,35KV/2#主变	10000	8939.2	89	0	1061	不受限	10	

2710	广溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,广溪站,35KV/#2主变	10000	5287.8	84	0	1012	不受限	1000	达州地调
2711	35KV演溪站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35KV演溪站,35KV/#1主变	6300	4021.5	64	0	1019	不受限	1000	广元地调
2712	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,车岭站,35KV/#2主变	6300	4165.6	66	1050	1085	不受限	1000	雅安地调
2713	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,塔水站,35KV/#2变电器	10000	8974.4	90	0	1026	不受限	1000	绵阳地调
2714	35KV曾家站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV曾家站,35KV/#1主变	6300	5292	84	0	1008	不受限	1000	广元地调
2715	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调,金宝站,35KV/#1变压器	6300	5207.3	83	0	1093	不受限	1000	绵阳地调
2716	双溪站	通川电力调度控制中心	达州地调,双溪站,35KV/#1主变	10000	8921	89	NULL	1079	不受限	1000	达州地调
2717	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,安溪站,35KV/#2主变	6300	5241.2	83	0	1059	不受限	1000	自贡地调
2718	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,河口站,35KV/#2主变	10000	8920.5	89	0	1080	不受限	1000	自贡地调
2719	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调,仁和,35KV/#1主变	6300	5157.6	82	50	1072	不受限	1000	遂宁地调
2720	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调,土主站,35KV/#2主变	10000	8895	90	0	1005	不受限	1000	达州地调
2721	35KV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV卢家坝站,35KV/#1主变	10000	3948.2	63	0	1092	不受限	1000	广元地调
2722	通川	达州电力调度控制中心	达州地调,通川,220KV/#2变电器	150000	149000	99	NULL	1000	不受限	1000	达州地调
2723	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,蔚山简易站,35KV/#2主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900	阿坝地调
2724	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,佳山简易站,35KV/#1主变	2500	1522.3	61	0	978	不受限	900	阿坝地调
2725	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,城东站,35KV/#1主变	5000	4032.7	81	0	967	不受限	900	阿坝地调
2726	黑龙滩站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调,黑龙滩站,35KV/#1#主变	5000	4002.7	80	0	997	不受限	900	眉山地调
2727	鸣凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调,鸣凤,35KV/#1主变	6300	5346.2	85	0	954	不受限	900	遂宁地调
2728	外环站	会理电力调度控制中心	会理县调,外环站,35KV/#2主变	6300	3507	56	1800	993	不受限	900	凉山地调
2729	35KV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35KV武连站,35KV/#1主变	6300	4120.4	65	0	920	不受限	900	广元地调
2730	长河站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,玉河站,35KV/#2变电器	4000	3006.4	75	0	994	不受限	900	绵阳地调
2731	三合站	芸经电力调度控制中心	芸经县调,三合站,35KV/#1主变	6300	5370.7	85	0	929	不受限	900	雅安地调
2732	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调,宜东站,35KV/#1主变	5000	4096.4	82	0	904	不受限	900	雅安地调
2733	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,河口站,35KV/#2变电器	6300	5382.4	85	0	918	不受限	900	绵阳地调
2734	雷富站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调,雷富站,35KV/#2变电器	6300	5381.5	85	0	919	不受限	900	绵阳地调
2735	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调,金刚站,35KV/#1主变	6300	5391	86	0	909	不受限	900	达州地调
2736	观音	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,观音,35KV/#1主变	16000	15075	94	0	925	不受限	900	泸州地调
2737	通川	达州电力调度控制中心	达州地调,通川,220KV/#1变电器	180000	179024	99	NULL	976	不受限	900	达州地调
2738	北隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,业隆沟站,35KV/#2主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900	阿坝地调
2739	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调,水口,35KV/#1主变	6300	5400.3	86	0	900	不受限	900	成都地调
2740	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调,田家站,35KV/#1主变	10000	2853.8	83	765	977	不受限	900	内江地调
2741	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调,石子站,35KV/#1主变	6300	4464.9	71	917	918	不受限	900	内江地调
2742	猪市站(晋山)	晋山电力调度控制中心	南充地调,猪市站(晋山),35KV/#2主变	10000	8508.1	85	500	992	不受限	900	南充地调
2743	二郎站(南川)	南川电力调度控制中心	南充地调,二郎站(南川),35KV/#1主变	3150	2170.3	69	0	980	不受限	900	南充地调
2744	川汇口	大邑电力调度控制中心	成都地调,川汇口,35KV/#2主变	4000	3036.9	76	0	963	不受限	900	成都地调
2745	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调,绵竹清平站,35KV/#1变电器	5000	4032	81	0	968	不受限	900	德阳地调
2746	蒙家站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,蒙家站,35KV/#1主变	2000	1037.4	52	0	963	不受限	900	阿坝地调
2747	河东站(南郊)	南部电力调度控制中心	南充地调,河东站(南郊),35KV/#1主变	8000	7166.9	90	0	833	不受限	800	南充地调
2748	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调,小河站,35KV/#2主变	5000	4134.5	83	0	866	不受限	800	内江地调
2749	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,老君站,35KV/#2主变	6300	5499	87	0	801	不受限	800	资阳地调
2750	星火站(晋山)	晋山电力调度控制中心	南充地调,星火站(晋山),35KV/#2主变	6300	5478	87	0	822	不受限	800	南充地调
2751	星火站(晋山)	晋山电力调度控制中心	南充地调,星火站(晋山),35KV/#1主变	6300	5336	85	100	864	不受限	800	南充地调
2752	大寺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,大寺站,35KV/#1主变压器	6300	5457.9	87	0	842	不受限	800	宜宾地调
2753	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,甘孜城南站,35KV/#2主变	5000	4172	83	0	828	不受限	800	甘孜地调
2754	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,磨西站,35KV/#2主变	3150	2305.6	73	0	844	不受限	800	甘孜地调
2755	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,川西铁厂站,35KV/#1主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800	阿坝地调
2756	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,川西铁厂站,35KV/#2主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800	阿坝地调
2757	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,沙尔宗站,35KV/#1主变	3150	2256.8	72	0	893	不受限	800	阿坝地调
2758	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,宏昌站,35KV/#3主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800	阿坝地调
2759	氮气厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,氯酸盐厂站,35KV/#2主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800	阿坝地调
2760	达州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,达州站,35KV/#1主变	2000	1193.5	60	0	807	不受限	800	阿坝地调
2761	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,黑思站,35KV/#2主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800	阿坝地调
2762	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,高城站,35KV/#2主变	5000	4172	83	0	828	不受限	800	甘孜地调
2763	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,朱倭站,35KV/#1主变	1250	450	36	0	800	不受限	800	甘孜地调
2764	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调,明月,35KV/#2主变	6300	4722.9	75	715	862	不受限	800	遂宁地调
2765	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调,忠兴站,35KV/#1变电器	8000	7196.4	90	0	804	不受限	800	绵阳地调
2766	八步站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,八步站,35KV/#1主变	5000	4116.7	82	0	883	不受限	800	雅安地调
2767	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调,皇木站,35KV/#2主变	3150	2340	74	0	810	不受限	800	雅安地调
2768	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调,宜东站,35KV/#2主变	5000	4121.6	82	0	878	不受限	800	雅安地调
2769	宜溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,宜溪站,35KV/#1主变	6300	5479.3	87	0	821	不受限	800	自贡地调
2770	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调,桥湾站,35KV/#2主变	3150	2305.8	73	0	844	不受限	800	达州地调
2771	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调,洛坪站,35KV/#1变电器	5000	4149.7	83	0	850	不受限	800	巴中地调
2772	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,广川站,35KV/#1主变	8000	7164.2	90	0	836	不受限	800	攀枝花地调
2773	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调,林家坝站,35KV/#2变电器	10000	9209.2	92	0	791	不受限	750	巴中地调
2774	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,甘孜城南站,35KV/#1主变	5000	4269	85	0	731	不受限	700	甘孜地调
2775	大龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,大龙站,35KV/#2主变	1600	801.9	50	0	798	不受限	700	阿坝地调
2776	凉沙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,凉沙站,35KV/#1主变	3150	2427.6	77	0	722	不受限	700	阿坝地调
2777	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,木龙站,35KV/#1主变	1600	844.2	53	0	756	不受限	700	阿坝地调
2778	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,达维站,35KV/#2主变	2000	1203.2	60	0	797	不受限	700	阿坝地调
2779	袖珍站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,袖珍站,35KV/#1主变	800	100	12	0	700	不受限	700	阿坝地调
2780	苏庄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,苏庄站,35KV/#1主变	2000	1300	65	0	700	不受限	700	甘孜地调
2781	勤乐站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,勤乐站,35KV/#1主变	2000	1258	63	0	742	不受限	700	甘孜地调
2782	老木树站	宁南电力调度控制中心	宁南县调,老木树站,35KV/#3主变	3150	2434.9	77	0	715	不受限	700	凉山地调
2783	会东松坪站	会东电力调度控制中心	会东山地调,会东松坪站,35KV/#1主变	5000	4269.4	85	0	731	不受限	700	凉山地调
2784	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调,大村站,35KV/#1主变	3150	2432.7	77	0	717	不受限	700	凉山地调
2785	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,普湾站,35KV/#1主变	6300	2441.6	78	0	708	不受限	700	达州地调
2786	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调,九襄站,35KV/#1主变	6300	5562.4	88	0	738	不受限	700	雅安地调
2787	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调,九襄站,35KV/#2主变	6300	5551.7	88	0	748	不受限	700	雅安地调
2788	35KV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV龙潭站,35KV/#1主变	6300	5425.1	86	160	715	不受限	700	广元地调
2789	35KV朝阳阳站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV朝阳阳站,35KV/#1主变	6300	5521.6	88	0	778	不受限	700	广元地调
2790	千佛崖站	通江电力调度控制中心	通江地调,千佛崖站,35KV/#1变电器	10000	9251.2	93	0	749	不受限	700	巴中地调
2791	香楠	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,香楠,35KV/#1主变	10000	9300	93	0	700	不受限	700	泸州地调
2792	鹤鳴站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,鹤鳴站,35KV/#1主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700	阿坝地调
2793	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调,中心站,35KV/#2主变	6300	5524.4	88	0	776	不受限	700	广安地调
2794	新凡站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,新凡站,35KV/#1变电器	6300	5581.7	89	0	718	不受限	700	乐山地调
2795	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,象鼻站,35KV/#2变电器	6300	5559.4	88	0	741	不受限	700	宜宾地调
2796	许家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,许家站,35KV/#1主变	6300	5550.6	88	0	749	不受限	700	资阳地调
2797	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调,新权站,35KV/#1主变	4000	3249.5	81	0	751	不受限	700	内江地调
2798	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,四面山站,35KV/#1变电器	6300	5543.1	88	0	757	不受限	700	宜宾地调
2799	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调,小河站,35KV/#1主变	6300	3539.1	56	940	781	不受限	700	内江地调
2800	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,瓦切站,35KV/#1主变	3150	2436	77	0	714	不受限	700	阿坝地调
2801	称桥站(西										

2823	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,建山站,35KV/2#主变	2500	1912	76	0	588	不受限	500	阿坝地调
2824	高站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,高站,35KV/1#主变	5000	4415	88	0	585	不受限	500	甘孜地调
2825	天保	大英电力调度控制中心	大英县调,天保,35KV/9#主变	6300	4118.8	65	1615	566	不受限	500	遂宁地调
2826	大柏槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调,大柏槽站,35KV/1#主变	2000	1422.6	71	0	577	不受限	500	凉山地调
2827	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调,木古站,35KV/1#主变	6300	4832.8	77	887.5	580	不受限	500	凉山地调
2828	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调,河口站,35KV/2#主变	5000	4401.9	88	50	548	不受限	500	凉山地调
2829	35KV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35KV姚家站,35KV/1#主变	10000	7444.9	74	0	555	不受限	500	广元地调
2830	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调,玉河站,35KV/1#变压器	6300	4892.4	78	895	513	不受限	500	绵阳地调
2831	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调,孔坪站,35KV/1#主变	5000	4441.5	89	0	559	不受限	500	雅安地调
2832	界碑站	荥经电力调度控制中心	荥经县调,界碑站,35KV/1#主变	3150	2146.9	68	500	503	不受限	500	雅安地调
2833	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调,大树站,35KV/1#主变	8000	7251.4	91	0	648.6	不受限	500	达州地调
2834	鹤鸣沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,鹤鸣沟站,35KV/2#主变	16000	15090.8	94	400	509	不受限	500	攀枝花地调
2835	云间站	广安电力调度控制中心	广安地调,云间站,35KV/1#主变	5000	4485.3	90	0	515	不受限	500	广安地调
2836	仁河站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,阿七站,35KV/1#主变	4000	3255.5	81	160	585	不受限	500	凉山地调
2837	氟酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,氯酸盐厂站,35KV/1#主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500	阿坝地调
2838	宣家站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,宣家站,35KV/2#主变	5000	4453.7	89	0	546	不受限	500	资阳地调
2839	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,安平站,35KV/2#主变	6300	5520	88	200	580	不受限	500	南充地调
2840	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调,林家坝站,35KV/1#变压器	6300	5828.2	93	0	472	不受限	450	巴中地调
2841	九七站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,九七站,35KV/1#主变	2000	755.2	60	0	495	不受限	400	阿坝地调
2842	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,箭竹,35KV/2#主变	6300	5882	93	0	418	不受限	400	泸州地调
2843	5KV高观站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,高观站,35KV/1#主变	10000	7547.7	95	0	450	不受限	400	广元地调
2844	35KV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35KV姚家站,35KV/2#主变	10000	6430.7	74	0	431	不受限	400	广元地调
2845	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调,亭子,220KV/1#变压器	120000	119600	100	NULL	400	不受限	400	达州地调
2846	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调,柳池,220KV/2#变压器	150000	149600	100	NULL	400	不受限	400	达州地调
2847	龙孔站	威远电力调度控制中心	内江地调,龙孔站,35KV/2#主变	10000	9512.1	95	0	488	不受限	400	内江地调
2848	森林站	邻水电力调度控制中心	广安地调,椿木站,35KV/1#主变	6300	2782.5	44	0	3517.5	不受限	300	广安地调
2849	舞阳站	南充电力调度控制中心	南充地调,舞阳站,35KV/2#主变	6300	3848.2	61	2060	392	不受限	300	南充地调
2850	仙鹤红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,仙鹤红站,35KV/1#主变	800	463.2	58	0	337	不受限	300	阿坝地调
2851	九孔砾业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,九孔砾业站,35KV/3#主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300	阿坝地调
2852	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调,横山站,35KV/1#主变	6300	5339.7	85	0	330	不受限	300	攀枝花地调
2853	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调,剑阁站,110KV/1#主变	40000	31663.2	79	0	337	不受限	300	广元地调
2854	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调,双沙,35KV/1#主变	6300	5999.5	95	0	301	不受限	300	泸州地调
2855	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调,亭子,220KV/2#变压器	120000	119686.9	100	NULL	313	不受限	300	达州地调
2856	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调,柳池,220KV/1#变压器	150000	149655.81	100	NULL	344	不受限	300	达州地调
2857	丁家坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调,丁家坪站,35KV/1#主变	1600	1339.3	84	0	261	不受限	200	凉山地调
2858	35KV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35KV元山站,35KV/1#主变	6300	4802.6	76	0	237	不受限	200	广元地调
2859	曾村站	达县电力调度控制中心	达县县调,曾村站,35KV/2#主变	8000	7796.4	97	0	204	不受限	200	达州地调
2860	1号站业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,九州硅业站,35KV/4#主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100	阿坝地调
2861	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调,梁原站,110KV/1#主变	50000	49900	99	NULL	100	不受限	100	达州地调
2862	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调,化工园,220KV/2#变压器	180000	179900	99	NULL	100	不受限	100	达州地调
2863	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调,梁原站,110KV/2#主变	50000	49900	99	NULL	100	不受限	100	达州地调
2864	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调,化工园,220KV/1#变压器	180000	179900	99	NULL	100	不受限	100	达州地调
2865	文家站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,文家站,110KV/2#主变	50000	40326	81	9500	174	不受限	100	南充地调
2866	35KV横站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35KV横站,35KV/1#主变	6300	5512.1	89	0	28	不受限	20	广元地调
2867	35KV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调,35KV柏垭站,35KV/2#主变	6300	5018.6	91	0	21	不受限	20	广元地调
2868	平脊	眉山电力调度控制中心	眉山地调,平脊,220KV/1#变压器	180000	179928.4	100	0	72	不受限	不可开放	眉山地调
2869	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调,泸北,110KV/3#主变	40000	38001.6	95	8665	-6667	不受限	不可开放	泸州地调
2870	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调,水尾,35KV/1#主变	6300	5756.1	91	0	544	不受限	不可开放	泸州地调
2871	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,汇源硅厂站,35KV/1#主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放	阿坝地调
2872	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,协鑫硅业站,110KV/3#主变	16500	24726.7	150	0	-8227	不受限	不可开放	阿坝地调
2873	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调,天池,35KV/1#主变	10000	10460.8	105	0	-461	不受限	不可开放	泸州地调
2874	泸州	泸州电力调度控制中心	泸州地调,泸州,110KV/2#主变	40000	34647.4	87	8665	-3312	不受限	不可开放	泸州地调
2875	河坝村站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,阿坝村站,35KV/2#主变	5000	5557.3	111	0	-557	不受限	不可开放	阿坝地调
2876	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,河坝简易站,35KV/1#主变	2000	2987.6	149	0	-988	不受限	不可开放	阿坝地调
2877	水深	叙永电力调度控制中心	泸州地调,水深,35KV/1#主变	6300	4474.4	71	4100	-2274	不受限	不可开放	泸州地调
2878	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调,江门,35KV/1#主变	20000	7820.5	124	870	-2390	不受限	不可开放	泸州地调
2879	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,顺江站,35KV/1#主变	8000	8808.2	110	0	-808	不受限	不可开放	阿坝地调
2880	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,城北,35KV/1#主变	10000	9447.2	94	0	553	不受限	不可开放	阿坝地调
2881	肯安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,肯安站,35KV/1#主变	3150	3169.1	101	0	-19	不受限	不可开放	阿坝地调
2882	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调,泸北,110KV/1#主变	40000	36466.7	91	8665	-5132	不受限	不可开放	泸州地调
2883	勤站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,勤站,110KV/1#主变	40000	40603.2	102	0	-603	不受限	不可开放	阿坝地调
2884	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调,红梁子,35KV/1#主变	10000	10277	103	3870	-4147	不受限	不可开放	泸州地调
2885	5号站业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,大秦铬业站,110KV/2#主变	12500	18513.6	148	0	-604	不受限	不可开放	阿坝地调
2886	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,岷江电化站,110KV/6#主变	30000	44940.9	150	0	-1494	不受限	不可开放	阿坝地调
2887	新元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,新纪元站,110KV/1#主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放	阿坝地调
2888	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,岷江电化站,110KV/7#主变	6300	5713.1	91	0	-2210	不受限	不可开放	阿坝地调
2889	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,岷江电化站,110KV/3#主变	30000	27530	92	0	2470	不受限	不可开放	阿坝地调
2890	新元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,新元站,110KV/4#主变	25500	27271.4	107	0	-1771	不受限	不可开放	阿坝地调
2891	满天星简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,满天星简易站,35KV/1#主变	2500	3744.9	150	0	-1245	不受限	不可开放	阿坝地调
2892	嘉信业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,嘉信业站,35KV/2#主变	16500	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放	阿坝地调
2893	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调,龙马潭,110KV/2#主变	40000	37408.2	94	31330	-28738	不受限	不可开放	泸州地调
2894	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,射江站,35KV/1#主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放	阿坝地调
2895	安坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,安坪站,35KV/1#主变	6300	5791.5	92	0	509	不受限	不可开放	阿坝地调
2896	嘉阳站业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,嘉阳站业站,110KV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放	阿坝地调
2897	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,射江站,35KV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放	阿坝地调
2898	火龙坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,火龙坝站,110KV/2#主变	25000	37371	149	0	-12371	不受限	不可开放	阿坝地调
2899	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,业隆沟站,35KV/1#主变	6300	9359	149	0	-3059	不受限	不可开放	阿坝地调
2900	鹤山砾业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,鹤山砾业站,35KV/2#主变	16000	23798.8	149	0	-780	不受限	不可开放	阿坝地调
2901	嘉阳站业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,嘉阳站业站,35KV/1#主变	4200	9432.2	225	0	-5232	不受限	不可开放	阿坝地调
2902	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,城北,35KV/2#主变	10000	10570.8	106	0	-571	不受限	不可开放	阿坝地调
2903	罗罗多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,罗罗多站,35KV/1#主变	3150	2985.8	95	0	164	不受限	不可开放	阿坝地调
2904	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调,丹山,35KV/1#主变	20000	18373.7	92	1010	616	不受限	不可开放	泸州地调
2905	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调,龙马潭,110KV/1#主变	40000	47218.1	118	31330	-38548	不受限	不可开放	泸州地调
2906	桥源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,桥源站,110KV/1#主变	40000	45328.8	113	0	-5329	不受限	不可开放	阿坝地调
2907	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调,大树,35KV/1#主变	10000	7517.6	75	4625	-2143	不受限	不可开放	泸州地调
2908	永兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调,永兴,35KV/1#主变	6300	7360	117	1915	-2975	不受限	不可开放	泸州地调
2909	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,城南站,110KV/1#主变	40000	40458	101	0	-458	受限	不可开放	巴中地调
2910	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,走马岭站,110KV/1#主变	16000	20089.1	126	0	-4089	不受限	不可开放	阿坝地调
2911	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,城南站,110KV/1#主变	40000	40484.4	101	0	-484	受限	不可开放	巴中地调
2912	布多隧道简易	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,布多隧道简易站,35KV/1#主变	2000	2994.3	150	0				

2936	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调,松新站,110kV/2#主变	40000	38941.3	97	0	809	不受限	不可开放	凉山地调
2937	更龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调,望龙,220kV/1#变压器	180000	173613.4	96	0	6387	不受限	不可开放	泸州地调
2938	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调,松新站,110kV/1#主变	40000	38825.5	97	0	1175	不受限	不可开放	凉山地调
2939	望家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,望家站,110kV/1#变压器	50000	55817.5	112	0	-5817	受限	不可开放	巴中地调
2940	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调,望龙,220kV/2#变压器	180000	176910.4	98	0	3090	不受限	不可开放	泸州地调
2941	普觉站	越西电力调度控制中心	越西县调,普觉站,35kV/2#主变	4000	4541.6	114	0	-542	不受限	不可开放	凉山地调
2942	普觉站	越西电力调度控制中心	越西县调,普觉站,35kV/1#主变	4000	4289.1	107	0	-289	不受限	不可开放	凉山地调
2943	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调,乃托站,110kV/2#主变	40000	42175.6	105	0	-2176	不受限	不可开放	凉山地调
2944	姜家站	会东电力调度控制中心	会东县调,姜家站,35kV/1#主变	5000	7497.4	150	630	-3127	不受限	不可开放	凉山地调
2945	会东大崇站	会东电力调度控制中心	凉山地调,会东大崇站,35kV/1#主变	5150	6203.5	120	0	-1053	不受限	不可开放	凉山地调
2946	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调,新房子,110kV/3#主变	40000	40113.9	100	11760	-11874	不受限	不可开放	泸州地调
2947	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调,红房站,110kV/1#主变	31500	24782.6	79	6120	597	不受限	不可开放	凉山地调
2948	姜炳站	会东电力调度控制中心	凉山地调,姜炳站,35kV/2#主变	6300	63915	101	0	-91	不受限	不可开放	凉山地调
2949	洛古站	会东电力调度控制中心	凉山地调,洛古站,35kV/1#主变	6300	9050.4	144	0	-2750	不受限	不可开放	凉山地调
2950	河边	大英电力调度控制中心	大英县调,河边,35kV/1#主变	6300	5293.1	84	5600	-4593	不受限	不可开放	遂宁地调
2951	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调,齐家,110kV/2#主变	63000	59924.6	95	15100	-12025	不受限	不可开放	泸州地调
2952	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调,甘洛站,110kV/1#主变	50000	49727.8	99	0	272	不受限	不可开放	凉山地调
2953	田坝站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调,田坝站,35kV/1#主变	10000	10070.4	101	0	-70	不受限	不可开放	凉山地调
2954	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调,冯嘴,110kV/2#主变	63000	60706.8	96	5050	-2757	不受限	不可开放	泸州地调
2955	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调,永乐,35kV/1#主变	6300	3963	63	2830	-493	不受限	不可开放	遂宁地调
2956	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调,冯嘴,110kV/1#主变	63000	65010	103	5050	-7060	不受限	不可开放	泸州地调
2957	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调,城郊站,35kV/2#主变	12500	12096	97	0	404	不受限	不可开放	凉山地调
2958	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调,中屯站,110kV/1#主变	40000	40520.5	101	0	-520	不受限	不可开放	凉山地调
2959	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调,泰安,220kV/3#变压器	180000	168734.4	94	0	11266	不受限	不可开放	泸州地调
2960	大林槽	德昌电力调度控制中心	凉山地调,大林槽,35kV/2#主变	2000	2165.8	108	0	-166	不受限	不可开放	凉山地调
2961	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调,永春站,35kV/2#主变	5000	4890.5	98	0	110	不受限	不可开放	凉山地调
2962	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调,泰安,220kV/2#变压器	180000	167722.7	93	0	12277	不受限	不可开放	泸州地调
2963	元山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,元山站,35kV/1#主变	5000	5200.1	104	0	-200	不受限	不可开放	凉山地调
2964	海源站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,海源站,35kV/2#主变	10000	11652.4	117	0	-1652	不受限	不可开放	凉山地调
2965	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调,曲依站,35kV/1#主变	3150	3232.3	103	0	-82	不受限	不可开放	凉山地调
2966	三风	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调,三风,35kV/1#主变	10000	10933.2	109	0	-933	不受限	不可开放	遂宁地调
2967	城东站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调,城东,布拖站,35kV/3#主变	10000	10245.9	102	0	-246	不受限	不可开放	凉山地调
2968	农某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调,农某站,35kV/1#主变	2000	2969.4	148	0	-969	不受限	不可开放	凉山地调
2969	前进渠望	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,前进渠望,35kV/3#主变	8000	6280.9	79	null	-1481	不受限	不可开放	攀枝花地调
2970	(会理县调)	会理电力调度控制中心	会理县调,(会理县调),城南站,35kV/1#主变	8000	7036.5	88	4050	-3086	受限	不可开放	凉山地调
2971	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调,龙华,110kV/2#主变	50000	47931.6	96	0	2068	不受限	不可开放	泸州地调
2972	新桥站	会理电力调度控制中心	会理县调,新桥站,35kV/1#主变	12500	11605.7	93	4760	-3866	受限	不可开放	凉山地调
2973	(会理县调)	会理电力调度控制中心	会理县调,(会理县调),城南站,35kV/2#主变	8000	3914.3	49	6690	-2604	受限	不可开放	凉山地调
2974	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,佳桥,220kV/1#变压器	180000	185814.11	103	0	-5814	不受限	不可开放	绵阳地调
2975	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调,外北站,35kV/1#主变	6300	4767	76	2545	-1012	受限	不可开放	凉山地调
2976	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,兴隆站,35kV/1#变压器	8000	8165.7	102	0	-166	不受限	不可开放	绵阳地调
2977	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,双碑站,110kV/1#变压器	50000	45992.7	92	315	3692	不受限	不可开放	绵阳地调
2978	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调,通安站,35kV/2#主变	6300	3063.6	49	5212.5	-1976	受限	不可开放	凉山地调
2979	涌河站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,涌阳站,110kV/1#变压器	50000	47789.9	96	0	2210	不受限	不可开放	绵阳地调
2980	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调,白节,35kV/1#主变	20000	9620	48	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
2981	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调,白塔,110kV/1#主变	31500	27007.2	86	11645	-7152	受限	不可开放	凉山地调
2982	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,高水站,110kV/2#变压器	31500	27409.7	87	4065	25	不受限	不可开放	绵阳地调
2983	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调,力马河站,35kV/1#主变	6300	4994.5	79	1250	56	受限	不可开放	凉山地调
2984	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,群文,35kV/2#变压器	40000	42298.7	106	0	-2299	不受限	不可开放	绵阳地调
2985	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调,河口站,35kV/1#主变	4000	3536.3	88	1750	-1286	不受限	不可开放	凉山地调
2986	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调,力马河站,35kV/2#主变	6300	2960.6	47	4050	-711	受限	不可开放	凉山地调
2987	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调,新坝站,35kV/2#主变	10000	10175.8	102	395	-571	受限	不可开放	凉山地调
2988	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调,通安站,35kV/1#主变	12500	8881.9	71	5212.5	-1594	受限	不可开放	凉山地调
2989	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调,镇江,220kV/2#变压器	150000	150034.5	100	0	-34	不受限	不可开放	眉山地调
2990	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,丰谷,220kV/2#变压器	150000	147814.19	99	0	2186	不受限	不可开放	绵阳地调
2991	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,宁华站,110kV/1#主变	40000	32809.3	82	0	-809	不受限	不可开放	攀枝花地调
2992	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,富加站,110kV/1#主变	40000	38982.2	97	0	1018	不受限	不可开放	眉山地调
2993	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,平政站,110kV/1#变压器	50000	50965.2	102	0	-965	不受限	不可开放	绵阳地调
2994	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,高水站,110kV/1#变压器	31500	32331.9	103	2530	-3362	不受限	不可开放	绵阳地调
2995	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调,城宁,35kV/1#主变	6300	2280	36	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
2996	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,金峰站,35kV/1#变压器	6300	6104.1	97	0	196	不受限	不可开放	绵阳地调
2997	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调,宁华站,110kV/2#主变	40000	33975.3	85	0	-1975	不受限	不可开放	攀枝花地调
2998	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,灵石站,110kV/1#主变	31500	31071.3	99	0	429	不受限	不可开放	眉山地调
2999	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,园艺站,110kV/2#变压器	50000	50160.3	100	3830	-3990	不受限	不可开放	绵阳地调
3000	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,南塔站,110kV/1#变压器	63000	57126.2	91	1530	-4344	不受限	不可开放	绵阳地调
3001	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,平政站,110kV/2#变压器	50000	46477.2	93	1030	-2493	不受限	不可开放	绵阳地调
3002	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,普明站,110kV/1#变压器	31500	24823.1	79	8340	-1663	不受限	不可开放	绵阳地调
3003	园中站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,园中站,110kV/1#变压器	50000	47536.2	95	3630	-1166	不受限	不可开放	绵阳地调
3004	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调,中禾站,35kV/1#主变	6300	5536	88	0	-496	不受限	不可开放	攀枝花地调
3005	石桥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,石桥铺站,110kV/1#变压器	40000	36445.2	91	0	3555	不受限	不可开放	绵阳地调
3006	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,柏林站,110kV/2#主变	40000	38940	97	0	1060	不受限	不可开放	眉山地调
3007	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调,罗盘山,220kV/3#变压器	180000	170510.89	95	0	9489	不受限	不可开放	泸州地调
3008	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调,丰乐,35kV/1#主变	20000	10170	51	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3009	往桥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,往桥,220kV/2#变压器	180000	168439.3	94	0	11561	不受限	不可开放	绵阳地调
3010	丰华	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调,丰华,35kV/1#变压器	15000	149041	99	30	929	不受限	不可开放	绵阳地调
3011	小桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,小桥,110kV/1#变压器	31500	30325.3	96	4865	-3688	不受限	不可开放	绵阳地调
3012	小桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,小桥,110kV/2#变压器	40000	35164.3	88	3915	921	不受限	不可开放	绵阳地调
3013	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,石板,35kV/1#变压器	8000	7114.1	89	160	726	不受限	不可开放	绵阳地调
3014	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调,中禾站,35kV/2#主变	6300	5088	81	0	-48	不受限	不可开放	攀枝花地调
3015	安坪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,安坪,110kV/2#变压器	63000	53008.3	133	64750	-77758	不受限	不可开放	眉山地调
3016	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调,罗盘山,220kV/2#变压器	180000	170316.1	95	0	9684	不受限	不可开放	泸州地调
3017	五元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,三元,35kV/1#变压器	40000	40587.9	101	0	-588	不受限	不可开放	绵阳地调
3018	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调,丙谷,35kV/1#主变	10000	8715.4	87	0	-651	不受限	不可开放	攀枝花地调
3019	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,魏城,35kV/2#变压器	50000	47043.2	94	2400	557	不受限	不可开放	绵阳地调
3020	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调,福盛,220kV/1#变压器	150000	142265.5	95	0	7735	不受限	不可开放	眉山地调
3021	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调,南桥,110kV/1#主变	20000	19483.2	97	0	517	不受限	不可开放	雅安地调
3022	上桥	石棉电力调度控制中心	石棉县调,上桥,35kV/1#主变	1250	1539.2	123	0	-289	不受限	不可开放	雅安地调
3023	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,仙人桥,110kV/2#变压器	63000	62079.6	99	500	420	不受限	不可开放	绵阳地调
3024	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调,新桥,35kV/2#变压器	12500	11153.3	89	250	1097	不受限	不可开放	绵阳地调
3025	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调,齐家,110kV/1#主变	63000	61608.2	98</td					

3049	徐树坪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调,徐树坪站,35KV/#1主变	4000	2768.2	69	12960	-11728	不受限	不可开放	雅安地调
3050	新庄站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调,新庄站,35KV/#2主变	6300	5010.8	80	26785	-25496	不受限	不可开放	雅安地调
3051	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,太白站,110KV/#2变电器	50000	48249.1	96	0	1751	不受限	不可开放	绵阳地调
3052	新庄站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调,新庄站,35KV/#1主变	6300	2834.5	45	19930	-16464	不受限	不可开放	雅安地调
3053	大岩腔站	雅安配调电力调度控制中心	雅安配调,大岩腔站,35KV/#1主变	6300	3656.8	58	16990	-14347	不受限	不可开放	雅安地调
3054	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,中坝站,110KV/#1变电器	40000	38134.8	95	0	1865	不受限	不可开放	绵阳地调
3055	苗溪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调,苗溪站,110KV/#2主变	50000	45949.2	92	25790	-21739	不受限	不可开放	雅安地调
3056	苗溪站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调,苗溪站,110KV/#1主变	50000	45962.4	92	46200	-42162	不受限	不可开放	雅安地调
3057	水寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,水寿站,35KV/#1主变	10000	9306.6	93	0	693	不受限	不可开放	眉山地调
3058	金花站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调,金花站,110KV/#2主变	63000	47296	75	82710	-67006	不受限	不可开放	雅安地调
3059	金花站	雅安配调电力调度控制中心	雅安地调,金花站,110KV/#1主变	50000	39930	80	41640	-31570	不受限	不可开放	雅安地调
3060	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调,太白站,110KV/#1变电器	50000	48088.3	96	0	1912	不受限	不可开放	绵阳地调
3061	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安配调,万古站,35KV/#2主变	10000	8888.3	89	315	797	不受限	不可开放	雅安地调
3062	油房碥站	雅安电力调度控制中心	雅安配调,油房碥站,35KV/#2主变	10000	7502.2	75	6050	-3552	不受限	不可开放	雅安地调
3063	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,前进站,110KV/#2主变	50000	44424.2	89	9320	-3744	不受限	不可开放	雅安地调
3064	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,前进站,110KV/#1主变	50000	42549	85	17800	-10349	不受限	不可开放	雅安地调
3065	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,东馆站,110KV/#1主变	50000	44791	142	0	-13291	不受限	不可开放	眉山地调
3066	渝寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调,渝寺,35KV/#1主变	10000	10746.4	107	0	-746	不受限	不可开放	泸州地调
3067	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,蒙阳站,110KV/#1主变	50000	27016	54	37705	-14721	不受限	不可开放	雅安地调
3068	红瓦站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,红瓦站,110KV/#2主变	50000	35357	71	32420	-17777	不受限	不可开放	雅安地调
3069	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,黑竹站,35KV/#1主变	12500	10361.5	83	6729	-4590	不受限	不可开放	雅安地调
3070	马岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,马岭站,35KV/#1主变	6300	6249.6	99	875	-825	不受限	不可开放	雅安地调
3071	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,万古站,35KV/#1主变	8000	7362.8	92	2390	-1753	不受限	不可开放	雅安地调
3072	油房碥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,油房碥站,35KV/#1主变	6300	7284	116	630	-1614	不受限	不可开放	雅安地调
3073	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,城西站,110KV/#1主变	50000	44903.2	90	27676	-22579	不受限	不可开放	雅安地调
3074	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,城西站,110KV/#2主变	50000	25606.3	51	35460	-11066	不受限	不可开放	雅安地调
3075	红瓦站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,红瓦站,110KV/#1主变	50000	43182	86	24560	-17742	不受限	不可开放	雅安地调
3076	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,永兴站,110KV/#2主变	50000	43288.1	87	9035	-2323	不受限	不可开放	雅安地调
3077	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调,永兴站,110KV/#1主变	50000	43607.4	87	17165	-10772	不受限	不可开放	雅安地调
3078	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调,弥陀,35KV/#2主变	10000	10006	100	6050	-6056	不受限	不可开放	泸州地调
3079	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调,云盘梁站,110KV/#2主变	50000	44606	89	8030	-2636	不受限	不可开放	广元地调
3080	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,炳草岗站,35KV/#2主变	12500	11870.8	95	0	629	不受限	不可开放	攀枝花地调
3081	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,大石桥站,110KV/#1主变	63000	53114.4	133	0	-13114	不受限	不可开放	眉山地调
3082	35KV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调,35KV河清站,35KV/#1变压器	10000	10336.8	103	80	-417	不受限	不可开放	绵阳地调
3083	宝林站	安州电力调度控制中心	绵阳配调,宝林站,35KV/#1变电器	10000	9355.5	94	0	645	不受限	不可开放	绵阳地调
3084	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调,凉沙站,110KV/#2主变	50000	47153.9	94	0	2846	不受限	不可开放	广元地调
3085	35KV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV元坝站,35KV/#2主变	10000	10731	107	0	-731	不受限	不可开放	广元地调
3086	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,仁寿站,110KV/#1主变	50000	46584.4	93	0	3416	不受限	不可开放	眉山地调
3087	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调,弥陀,35KV/#1主变	10000	9931.4	99	6050	-5981	不受限	不可开放	泸州地调
3088	懒王坡站	广元电力调度控制中心	广元地调,懒王坡站,110KV/#1主变	25000	22795.4	91	1930	-275	不受限	不可开放	广元地调
3089	35KV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV元坝站,35KV/#1主变	6300	9417.4	149	0	-3117	不受限	不可开放	广元地调
3090	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调,卫子站,110KV/#2号主变	40000	40053.8	100	0	-54	不受限	不可开放	广元地调
3091	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,永寿站,35KV/#2主变	30000	9328.1	93	0	672	不受限	不可开放	眉山地调
3092	沉场	泸州电力调度控制中心	泸州地调,沉场,35KV/#2主变	10000	10023.3	100	2300	-2323	不受限	不可开放	泸州地调
3093	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调,云盘梁站,110KV/#1主变	50000	44338.1	89	8000	-2338	不受限	不可开放	广元地调
3094	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调,九华站,110KV/#2主变	40000	35284.9	88	1275	3440	不受限	不可开放	广元地调
3095	沉场	泸州电力调度控制中心	泸州地调,沉场,35KV/#1主变	10000	10666.2	107	2300	-2966	不受限	不可开放	泸州地调
3096	35KV羊木站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV羊木站,35KV/#1主变	6300	5964.7	95	0	335	不受限	不可开放	广元地调
3097	懒王坡站	广元电力调度控制中心	广元地调,懒王坡站,110KV/#2主变	25000	22845.6	91	1900	-254	不受限	不可开放	广元地调
3098	文安站	梓潼电力调度控制中心	梓潼地调,文安站,110KV/#1变电器	31500	31600	100	4900	-5000	不受限	不可开放	绵阳地调
3099	35KV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调,35KV王家站,35KV/#1主变	6300	6370.4	101	0	-70	不受限	不可开放	广元地调
3100	文昌站	梓潼电力调度控制中心	梓潼地调,文昌站,110KV/#2变电器	31500	30000	95	0	1500	不受限	不可开放	绵阳地调
3101	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调,枣树,220KV/#1变电器	180000	168150.3	93	0	11850	不受限	不可开放	眉山地调
3102	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,金山站,35KV/#1主变	10000	9670.2	97	0	330	不受限	不可开放	自贡地调
3103	童家站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,童家站,35KV/#1主变	10000	9324	93	0	676	不受限	不可开放	自贡地调
3104	桂花站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,桂花站,35KV/#1变电器	8000	10504	131	1880	-4384	不受限	不可开放	绵阳地调
3105	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,天台站,35KV/#2主变	10000	9340	93	0	660	不受限	不可开放	自贡地调
3106	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,天台站,35KV/#1主变	10000	9960	100	0	40	不受限	不可开放	自贡地调
3107	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县地调,江北,35KV/#2主变	20000	9660	48	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3108	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,牛佛站,35KV/#2主变	10000	10458	105	0	-458	不受限	不可开放	自贡地调
3109	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,牛佛站,35KV/#1主变	10000	9513.3	95	0	487	不受限	不可开放	自贡地调
3110	何龙站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,何龙站,35KV/#1主变	6300	5835.2	93	0	465	不受限	不可开放	自贡地调
3111	城东站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,城东站,35KV/#2变压器	10000	9989.6	100	500	-490	不受限	不可开放	绵阳地调
3112	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调,安河站,35KV/#2主变	6300	6855.7	109	0	-556	不受限	不可开放	自贡地调
3113	桂花站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,桂花站,35KV/#2变压器	6300	3728.4	59	3000	-428	不受限	不可开放	绵阳地调
3114	董寺	富顺电力调度控制中心	自贡地调,董寺,35KV/#2主变	10000	9476.8	95	0	-2987	不受限	不可开放	自贡地调
3115	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调,天成,220KV/#3变电器	180000	165670.6	92	0	14329	不受限	不可开放	自贡地调
3116	老君井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,老君井站,35KV/#1主变	31500	32658.2	104	4280	-5438	不受限	不可开放	攀枝花地调
3117	城东站	北川电力调度控制中心	绵阳地调,城东站,35KV/#1变电器	8000	7645	96	315	40	不受限	不可开放	绵阳地调
3118	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调,王渡,220KV/#2变电器	180000	183312.7	102	0	-3313	不受限	不可开放	自贡地调
3119	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调,王渡,220KV/#1变电器	150000	153330.31	102	0	-3330	不受限	不可开放	自贡地调
3120	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,清香坪站,35KV/#2主变	8000	5282.4	66	3680	-962	不受限	不可开放	攀枝花地调
3121	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调,石桥,35KV/#2主变	5000	4626.4	93	1630	-1256	不受限	不可开放	泸州地调
3122	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县地调,江北,35KV/#1主变	20000	13960	70	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3123	同福站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,同福站,35KV/#2主变	6300	54665.5	87	750	-84	不受限	不可开放	攀枝花地调
3124	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,指南站,35KV/#2变电器	6300	6558.7	104	0	-259	不受限	不可开放	绵阳地调
3125	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,五龙站,35KV/#1变电器	6300	3802.4	60	3000	-502	不受限	不可开放	绵阳地调
3126	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调,石桥,35KV/#1主变	5000	4400.4	88	1630	-1020	不受限	不可开放	泸州地调
3127	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,桥头站,35KV/#2主变	6300	6538.4	104	0	-3140	不受限	不可开放	自贡地调
3128	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,仁寿站,35KV/#2主变	50000	46916.4	94	0	3084	不受限	不可开放	眉山地调
3129	何河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,何市站,35KV/#2主变	10000	9109.6	91	0	890	不受限	不可开放	自贡地调
3130	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,高灯站,35KV/#1变电器	10000	7135	71	3000	-135	不受限	不可开放	绵阳地调
3131	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,度佳站,35KV/#1主变	10000	9108.5	91	0	892	不受限	不可开放	自贡地调
3132	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,指南站,35KV/#1变电器	10000	9494.9	95	0	506	不受限	不可开放	绵阳地调
3133	黄箭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,黄箭,35KV/#1变电器	6300	5318.6	84	6000	-5019	不受限	不可开放	绵阳地调
3134	协鑫业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,协鑫业站,35KV/#2主变	16500	29247.8	177	0	-12748	不受限	不可开放	阿坝地调
3135	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,福宝站,35KV/#1主变	40000	54661.2	137	0	-14661	不受限	不可开放	眉山地调
3136	大洲泽	纳溪电力调度控制中心	泸州地调,大洲泽,35KV/#2主变	40000	37920	95	0	-6673	不受限	不可开放	泸州地调
3137	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调,五龙站,35KV/#2变电器	6300	3342.2	53	6000	-3042	不受限	不可开放	绵阳地调
3138	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,土地坡,35KV/#1主变	40000	36822	92	0	3178</td			

3162	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调,香山,35KV/#2主变	6300	3125	50	755	-1531	不受限	不可开放	遂宁地调
3163	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调,天仙,35KV/#1主变	6300	5149.2	82	2035	-2919	不受限	不可开放	遂宁地调
3164	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,视高站,110KV/#2主变	50000	47978	96	0	2022	不受限	不可开放	眉山地调
3165	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调,黄丰站,35KV/#1主变	10000	10502.8	105	400	-903	不受限	不可开放	眉山地调
3166	江津站	彭山电力调度控制中心	彭山县调,江津站,35KV/#1主变	6300	4454.4	71	1600	246	不受限	不可开放	眉山地调
3167	保江站	彭山电力调度控制中心	彭山县调,保胜站,35KV/#1主变	6300	6188	98	0	112	不受限	不可开放	眉山地调
3168	白岩子站	攀枝花市仁和调度控制中心	攀枝花地调,白岩子站,110KV/#2主变	63000	64580.5	103	900	-2480	不受限	不可开放	攀枝花地调
3169	35KV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV林庆站,35KV/#1主变	10000	7737.4	77	0	263	不受限	不可开放	广元地调
3170	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调,松林坡站,110KV/#1主变	40000	33263.5	83	0	-1263	不受限	不可开放	广元地调
3171	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调,松林坡站,110KV/#2主变	40000	33163	83	0	-1163	不受限	不可开放	广元地调
3172	35KV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV林庆站,35KV/#2主变	10000	7753.9	123	0	-2714	不受限	不可开放	广元地调
3173	35KV国华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV国华站,35KV/#1主变	6300	5154.8	82	0	-115	不受限	不可开放	广元地调
3174	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调,桂花山,35KV/#1主变	10000	8310	83	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3175	35KV龙门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35KV龙门站,35KV/#1主变	6300	5974.3	95	0	-934	不受限	不可开放	广元地调
3176	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,云台站,35KV/#2变压器	10000	12639	126	0	-2639	受限	不可开放	巴中地调
3177	乌马调	攀枝花市仁和调度控制中心	攀枝花地调,乌马调,220KV/#2变压器	240000	237226.5	99	0	2774	不受限	不可开放	攀枝花地调
3178	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调,沙滩站,35KV/#1主变	6300	5918.4	94	0	382	不受限	不可开放	达州地调
3179	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调,爱国,220KV/#2变压器	150000	147445.4	98	0	2555	不受限	不可开放	眉山地调
3180	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,云台站,35KV/#1变压器	10000	12639	126	0	-2639	受限	不可开放	巴中地调
3181	响水站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,响水站,35KV/#2变压器	10000	11393.9	114	0	-1394	受限	不可开放	巴中地调
3182	宜飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调,宜飞,220KV/#3变压器	180000	180329	100	0	-329	不受限	不可开放	眉山地调
3183	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调,上马,35KV/#1主变	20000	8550	43	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3184	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调,新房子,110KV/#2主变	50000	46177	92	11760	-7937	不受限	不可开放	泸州地调
3185	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调,沙合,35KV/#1主变	20000	8910	45	0	0	不受限	不可开放	泸州地调
3186	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调,安顺站,35KV/#1主变	12500	12255.6	98	0	244	受限	不可开放	攀枝花地调
3187	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调,新房子,110KV/#1主变	50000	50649	101	11760	-12409	不受限	不可开放	泸州地调
3188	宜飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调,宜飞,220KV/#2变压器	180000	167094.3	93	0	12906	不受限	不可开放	眉山地调
3189	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调,安平站,110KV/#1主变	50000	51399.6	103	0	-1400	不受限	不可开放	眉山地调
3190	黄草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调,西草坝,110KV/#2主变	50000	47712.8	95	21680	-19393	不受限	不可开放	泸州地调
3191	西草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调,西草坝,110KV/#1主变	40000	39448.4	99	21680	-21218	不受限	不可开放	泸州地调
3192	城东	泸州电力调度控制中心	泸州地调,城东,110KV/#2主变	50000	67122	134	15330	-32452	不受限	不可开放	泸州地调
3193	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调,詹家湾,110KV/#1主变	63000	60106	95	1130	1764	不受限	不可开放	成都地调
3194	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,北荆坝,220KV/#1变压器	120000	114332.1	95	0	5668	不受限	不可开放	宜宾地调
3195	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调,东骏,110KV/#2主变	50000	48219.6	96	0	1780	不受限	不可开放	成都地调
3196	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,龙头,220KV/#1变压器	180000	170504.89	95	0	9495	不受限	不可开放	宜宾地调
3197	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调,西山站,110KV/#1主变	40000	37305.6	93	6080	-3386	不受限	不可开放	南充地调
3198	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调,龙桥,110KV/#2主变	40000	39265.8	98	630	104	不受限	不可开放	成都地调
3199	普河	新都电力调度控制中心	成都地调,普河,110KV/#2主变	50000	48470.4	97	300	1230	不受限	不可开放	成都地调
3200	三河	新都电力调度控制中心	成都地调,三河,110KV/#2主变	40000	37769.6	94	900	1330	不受限	不可开放	成都地调
3201	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,龙头,220KV/#2变压器	180000	171576.9	95	0	8423	不受限	不可开放	宜宾地调
3202	繁江	新都电力调度控制中心	成都地调,繁江,110KV/#3主变	40000	37279	93	400	2321	不受限	不可开放	成都地调
3203	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调,詹家湾,110KV/#2主变	63000	61048	97	1250	702	不受限	不可开放	成都地调
3204	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调,汉城,110KV/#1号主变	63000	51759.8	82	12730	-1490	不受限	不可开放	成都地调
3205	南华	中江电力调度控制中心	中江县调,南华,220KV/#1变压器	150000	156564.8	104	0	-6565	不受限	不可开放	德阳地调
3206	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调,舞凤站,110KV/#2主变	50000	56376	113	9205	-15581	不受限	不可开放	南充地调
3207	三河	新都电力调度控制中心	成都地调,三河,110KV/#1主变	40000	38869.6	97	400	730	不受限	不可开放	成都地调
3208	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调,永太站,35KV/#1变压器	10000	10043	100	215	-2158	不受限	不可开放	绵阳地调
3209	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调,桂湖,110KV/#1主变	63000	58080	92	0	4920	不受限	不可开放	成都地调
3210	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调,桂湖,110KV/#2主变	63000	58344	93	630	4026	不受限	不可开放	成都地调
3211	何龙站	中江电力调度控制中心	中江县调,何龙站,35KV/#2变压器	10000	9968	100	0	32	不受限	不可开放	绵阳地调
3212	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,丰收,220KV/#1变压器	150000	138843.4	93	0	11157	不受限	不可开放	宜宾地调
3213	三界	彭州电力调度控制中心	彭州市调,三界,35KV/#1主变	6300	7089.6	113	null	-790	不受限	不可开放	成都地调
3214	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,城南,220KV/#1变压器	150000	148138.7	99	20050	-18189	不受限	不可开放	宜宾地调
3215	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调,舞凤站,110KV/#1主变	50000	59440	119	11530	-20970	不受限	不可开放	南充地调
3216	黄柏站	中江电力调度控制中心	中江县调,黄柏,35KV/#2变压器	10000	9273.6	93	1250	-524	不受限	不可开放	绵阳地调
3217	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,云台,220KV/#1变压器	180000	178333.4	99	0	1667	不受限	不可开放	宜宾地调
3218	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调,回龙,220KV/#1变压器	240000	223674	93	null	16326	不受限	不可开放	成都地调
3219	龙桥	彭州电力调度控制中心	成都地调,龙桥,220KV/#2变压器	150000	144259.5	96	null	5741	不受限	不可开放	成都地调
3220	雅光站	中江电力调度控制中心	中江县调,雅光站,110KV/#2变压器	63000	35005.6	56	2000	27994.4	不受限	不可开放	绵阳地调
3221	小鱼洞	彭州电力调度控制中心	彭州县调,小鱼洞,35KV/#1主变	6300	6706	106	null	-406	不受限	不可开放	成都地调
3222	雅光站	中江电力调度控制中心	中江县调,雅光,35KV/#1变压器	63000	44650	71	0	18350	不受限	不可开放	绵阳地调
3223	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,云台,220KV/#2变压器	180000	172612.2	96	0	7388	不受限	不可开放	宜宾地调
3224	丘坪	南充电力调度控制中心	南充地调,五星级,35KV/#1主变	50000	49363.9	99	7705	-7069	不受限	不可开放	南充地调
3225	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调,红星,35KV/#1主变	63000	6110	97	null	190	不受限	不可开放	成都地调
3226	明江站	中江电力调度控制中心	中江县调,明江,110KV/#1变压器	63000	59730	95	1000	2270	不受限	不可开放	绵阳地调
3227	中江	中江电力调度控制中心	中江县调,中江,110KV/#2变压器	63000	49312	78	9080	4608	不受限	不可开放	绵阳地调
3228	清溪站	南充电力调度控制中心	南充地调,清泉站,110KV/#2变压器	50000	48400.6	97	30435	-28836	不受限	不可开放	南充地调
3229	蒙阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调,蒙阳,110KV/#2变压器	50000	43296	87	2500	4204	不受限	不可开放	成都地调
3230	火棘站	中江电力调度控制中心	中江县调,火棘,35KV/#2变压器	10000	10056.5	101	2200	-2256	不受限	不可开放	绵阳地调
3231	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,略坪,35KV/#1变压器	10000	9389.1	94	0	611	不受限	不可开放	绵阳地调
3232	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调,光明,110KV/#2变压器	50000	45039	90	8260	-3299	不受限	不可开放	成都地调
3233	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调,太平站,35KV/#1变压器	10000	10565.1	106	0	-565	不受限	不可开放	绵阳地调
3234	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调,牡丹,110KV/#2变压器	40000	35508	89	1850	2642	不受限	不可开放	成都地调
3235	清河站	南充电力调度控制中心	南充地调,清河站,110KV/#1变压器	50000	49025.7	98	30220	-29246	不受限	不可开放	南充地调
3236	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调,九尺,35KV/#1变压器	10000	11061	111	1300	-2361	不受限	不可开放	成都地调
3237	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调,军乐,35KV/#2变压器	10000	10563	106	0	-563	不受限	不可开放	成都地调
3238	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调,牡丹,110KV/#1变压器	40000	38676	97	1650	-326	不受限	不可开放	成都地调
3239	连丰	彭州电力调度控制中心	成都地调,连丰,220KV/#2变压器	150000	144452.19	96	4515	1022	不受限	不可开放	成都地调
3240	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,九都站,110KV/#2变压器	40000	38148	95	315	1537	不受限	不可开放	宜宾地调
3241	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调,庆兴,35KV/#1变压器	12500	11883.2	95	125	492	不受限	不可开放	成都地调
3242	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调,广福,110KV/#1变压器	50000	49052.7	98	2200	-1253	不受限	不可开放	绵阳地调
3243	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调,光明,110KV/#2变压器	50000	57368	115	775	-8143	不受限	不可开放	成都地调
3244	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,南塔站,110KV/#2变压器	63000	56532.2	127	0	-10632	不受限	不可开放	绵阳地调
3245	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,鲁西,110KV/#1变压器	40000	38709.6	97	2500	-1210	不受限	不可开放	宜宾地调
3246	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调,庆兴,35KV/#2变压器	12500	16889.6	135	125	4515	不受限	不可开放	成都地调
3247	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调,冯店站,35KV/#1变压器	12500	11446.4	92	200	854	不受限	不可开放	绵阳地调
3248	乐山	彭州电力调度控制中心	成都地调,乐山,35KV/#1变压器	10000	13832	138	2500	-632	不受限	不可开放	成都地调
3249	川寺寺站	阿坝地调,川寺寺站,110KV/#1变压器	12500	14687.2	117	0	-2187	不受限	不可开放	阿坝地调	
3250	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调,永安站,35KV/#1变压器	10000	8865.8	89	400	734	不受限	不可开放	绵阳地调
3251	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,沙坪站,110KV/#1变压器	40000	39696.6	99	500	-197	不受限	不可开放	宜宾地调
3252	南华	中江电力调度控制中心	中江县调,南华,220KV/#2变压器	150000	155886.7	104	0	-58			

3275	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,天池站,110KV/2#变压器	40000	41125.4	103	0	-1125	不受限	不可开放	宜宾地调
3276	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调,龙门站,110KV/1#主变	40000	29472.7	74	61735	-51208	不受限	不可开放	南充地调
3277	火坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,火坝坝站,110KV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放	阿坝地调
3278	求吉玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,求吉玛站,35KV/1#变	3150	3128.6	99	0	21	不受限	不可开放	阿坝地调
3279	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调,龙泉,110KV/1#变	63000	60390	96	0	2610	不受限	不可开放	天府地调
3280	天保	天府电力调度控制中心	天府地调,天保,110KV/2#变	63000	64707	103	0	-1707	不受限	不可开放	天府地调
3281	都港	天府电力调度控制中心	天府地调,都港,110KV/1#变	50000	45526.8	91	0	4473	不受限	不可开放	天府地调
3282	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调,南门,35KV/1#主变	10000	11755.8	118	0	-1756	不受限	不可开放	成都地调
3283	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,南塔站,110KV/1#变	63000	37029.8	118	0	-5530	不受限	不可开放	德阳地调
3284	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调,永康,110KV/2#主变	40000	44220	111	375	-4595	不受限	不可开放	成都地调
3285	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调,国玻,110KV/1#变	50000	47849.4	96	0	2151	不受限	不可开放	天府地调
3286	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调,高板,35KV/2#主变	6300	6384	101	0	-84	不受限	不可开放	成都地调
3287	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调,万安,220KV/1#变	120000	110838	92	0	9162	不受限	不可开放	德阳地调
3288	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调,河东站,110KV/2#主变	63000	56320	89	98828	-92148	不受限	不可开放	南充地调
3289	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调,黄甲,110KV/2#变	63000	58006	92	0	4994	不受限	不可开放	天府地调
3290	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调,金堂,110KV/2#主变	50000	47770.8	96	0	2229	不受限	不可开放	成都地调
3291	东升	天府电力调度控制中心	天府地调,东升,110KV/2#变	50000	47163.6	94	0	2836	不受限	不可开放	天府地调
3292	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调,高板,35KV/1#主变	10000	7440	74	4475	-1915	不受限	不可开放	成都地调
3293	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调,板桥,110KV/2#变	31500	29185.2	93	0	2315	不受限	不可开放	天府地调
3294	搭桥	天府电力调度控制中心	天府地调,搭桥,110KV/1#变	63000	63108.5	100	0	-108	不受限	不可开放	天府地调
3295	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调,福兴,35KV/1#主变	8000	12000	150	1020	-5020	不受限	不可开放	成都地调
3296	动力	天府电力调度控制中心	天府地调,动力,110KV/2#变	50000	48483.6	97	0	1516	不受限	不可开放	天府地调
3297	动力	天府电力调度控制中心	天府地调,动力,110KV/2#变	63000	65115.6	103	0	-2116	不受限	不可开放	天府地调
3298	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调,长顺,220KV/1#变	180000	183324	102	0	-3324	不受限	不可开放	天府地调
3299	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调,金龙,35KV/1#主变	10000	9085.6	91	0	914	不受限	不可开放	成都地调
3300	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调,航空港站,110KV/1#主变	50000	48802.5	98	65595	-64397	不受限	不可开放	南充地调
3301	红花	天府电力调度控制中心	天府地调,红花,35KV/1#变	10000	9508.8	95	0	491	不受限	不可开放	天府地调
3302	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调,淮口,110KV/2#主变	63000	44088	70	19552	-640	不受限	不可开放	成都地调
3303	永安	天府电力调度控制中心	天府地调,永安,35KV/2#变	10000	8400	84	0	-3200	不受限	不可开放	天府地调
3304	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调,洪河,110KV/2#变	40000	38940	97	0	-3440	不受限	不可开放	天府地调
3305	文安	天府电力调度控制中心	天府地调,文安,35KV/1#变	6300	3338	53	0	-1238	不受限	不可开放	天府地调
3306	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调,红卫,110KV/2#主变	31500	28657.2	91	8682	-5839	不受限	不可开放	成都地调
3307	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调,东岳,110KV/1#主变	63000	58855	93	25337	-21392	不受限	不可开放	成都地调
3308	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调,东岳,110KV/2#主变	63000	61287	97	25337	-23824	不受限	不可开放	成都地调
3309	朝阳站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调,朝阳站,110KV/2#变	50000	48356	97	0	1644	不受限	不可开放	德阳地调
3310	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调,金堂,110KV/1#主变	50000	48721.2	97	0	1279	不受限	不可开放	成都地调
3311	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调,大面铺,220KV/2#变	240000	245000	102	0	-5000	不受限	不可开放	天府地调
3312	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调,杨柳,110KV/1#主变	50000	42688.8	85	23740	-14429	不受限	不可开放	成都地调
3313	白鹤站	高坪电力调度控制中心	南充地调,白鹤站,110KV/2#主变	50000	38011.1	76	51320	-39331	不受限	不可开放	南充地调
3314	邓井	天府电力调度控制中心	天府地调,邓井,110KV/2#变	63000	59466	94	0	3534	不受限	不可开放	天府地调
3315	天保	天府电力调度控制中心	天府地调,天保,110KV/1#变	63000	59477.5	94	0	3523	不受限	不可开放	天府地调
3316	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调,杨柳,110KV/2#主变	50000	43494	87	23740	-15234	不受限	不可开放	成都地调
3317	东升	天府电力调度控制中心	天府地调,东升,110KV/1#变	50000	41844	84	0	3656	不受限	不可开放	天府地调
3318	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调,红卫,110KV/1#主变	31500	25476	81	8682	-2658	不受限	不可开放	成都地调
3319	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调,三溪,35KV/1#主变	10000	8269.8	83	6780	-5050	不受限	不可开放	成都地调
3320	星火	天府电力调度控制中心	天府地调,星火,110KV/2#变	50000	47232.2	94	0	2768	不受限	不可开放	天府地调
3321	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调,淮口,110KV/1#主变	63000	42240	67	19552	1208	不受限	不可开放	成都地调
3322	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调,牧马山,110KV/2#变	50000	46194.5	92	0	3806	不受限	不可开放	天府地调
3323	民乐站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调,民乐站,110KV/1#变	40000	36622.1	92	0	3378	不受限	不可开放	德阳地调
3324	都江堰站	高坪电力调度控制中心	南充地调,都江堰站,35KV/1#主变	6300	4848.6	77	12650	-11199	不受限	不可开放	南充地调
3325	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调,骑龙,110KV/2#变	50000	55176	110	0	-5176	不受限	不可开放	天府地调
3326	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调,怡居,110KV/1#变	63000	59479	94	0	3521	不受限	不可开放	天府地调
3327	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调,大面铺,220KV/1#变	240000	245000	102	0	-5000	不受限	不可开放	天府地调
3328	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,建新站,110KV/2#变	40000	38420.7	96	0	1579	不受限	不可开放	宜宾地调
3329	动力	天府电力调度控制中心	天府地调,动力,110KV/2#变	50000	51836.4	104	0	-1836	不受限	不可开放	天府地调
3330	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调,毛家湾,220KV/1#变	240000	244810.11	102	0	-4810	不受限	不可开放	天府地调
3331	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调,玉带,110KV/2#主变	50000	48853.2	98	0	1147	不受限	不可开放	成都地调
3332	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调,霖雨,35KV/2#主变	10000	7875	79	1650	475	不受限	不可开放	成都地调
3333	寿安	蒲江电力调度控制中心	蒲江地调,寿安,110KV/1#主变	50000	51440.4	103	3300	-4740	不受限	不可开放	成都地调
3334	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调,长乐站,35KV/2#主变	10000	8285.7	83	2820	-1106	不受限	不可开放	南充地调
3335	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调,寿安,110KV/2#主变	50000	50754	102	3625	-4379	不受限	不可开放	成都地调
3336	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调,西来,35KV/1#主变	8000	8427.2	105	710	-1137	不受限	不可开放	成都地调
3337	国峰	邛崃电力调度控制中心	成都地调,国峰,35KV/1#主变	6300	6140	97	0	160	不受限	不可开放	成都地调
3338	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调,成佳,35KV/1#主变	10000	10840.2	108	2060	-2900	不受限	不可开放	成都地调
3339	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调,金马,110KV/2#主变	31500	35904	114	200	-4604	不受限	不可开放	成都地调
3340	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调,大塘,35KV/1#主变	10000	9562	96	0	438	不受限	不可开放	成都地调
3341	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调,大塘,35KV/2#主变	10000	9786	98	1965	-1751	不受限	不可开放	成都地调
3342	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调,西来,35KV/2#主变	6300	7275.2	115	100	-1075	不受限	不可开放	成都地调
3343	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调,分水岭站,110KV/2#变	50000	46609.2	93	0	3391	不受限	不可开放	广安地调
3344	高坪	邛崃电力调度控制中心	成都地调,高坪,35KV/1#主变	10000	9486.7	95	0	513	不受限	不可开放	成都地调
3345	都江堰站	高坪电力调度控制中心	南充地调,都江堰站,35KV/2#变	16000	8535.6	53	39005	-31541	不受限	不可开放	南充地调
3346	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调,邛崃,110KV/2#变	31500	29766	94	0	1734	不受限	不可开放	成都地调
3347	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调,水口,35KV/2#变	8000	7574	95	0	426	不受限	不可开放	成都地调
3348	都江堰站	广安电力调度控制中心	广安地调,都江堰站,110KV/1#变	50000	48961	98	0	1039	不受限	不可开放	广安地调
3349	代市	广安电力调度控制中心	广安地调,代市,220KV/1#变	120000	115429.6	96	0	4570	不受限	不可开放	广安地调
3350	高坪	邛崃电力调度控制中心	成都地调,高坪,35KV/2#主变	20000	9439.6	150	0	-3140	不受限	不可开放	成都地调
3351	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调,赵塔,110KV/2#变	63000	57227.5	91	0	5773	不受限	不可开放	成都地调
3352	金星	广安电力调度控制中心	广安地调,金星,220KV/2#变	180000	171318.4	95	0	8682	不受限	不可开放	广安地调
3353	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调,羊安,110KV/2#主变	40000	38412	96	0	1588	不受限	不可开放	成都地调
3354	金星	广安电力调度控制中心	广安地调,金星,220KV/2#变	180000	166682.61	93	0	13317	不受限	不可开放	广安地调
3355	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,大观站,110KV/1#变	40000	39767.2	99	0	233	不受限	不可开放	宜宾地调
3356	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调,贾家,110KV/2#变	63000	40144.9	64	8035	2820	不受限	不可开放	资阳地调
3357	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调,健康,35KV/1#变	10000	10038	100	11337.5	-11375	不受限	不可开放	成都地调
3358	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调,石盘,110KV/2#变	40000	32829.3	82	26030	-31989	不受限	不可开放	成都地调
3359	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调,梭罗站,35KV/2#变	10000	14360	144	0	4360	不受限	不可开放	广安地调
3360	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调,清风,35KV/2#变	20000	9923.1	50	11167.5	-1091	不受限	不可开放	成都地调
3361	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调,石桥,35KV/2#变	10000	9962.5	100	5565	-5527	不受限	不可开放	成都地调
3362	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调,牛背山站,110KV/2#变	40000	43678.4	109	0	-3678	不受限	不可开放	广安地调
3363	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调,牌坊沟,110KV/2#变	50000	27114.6	54	36275	-13390	不受限	不可开放	成都地调
3364	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调,江南,110KV/2#变	40000	36075.6	90	31355	-27431	不受限	不可开放	成都地调
3365	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调,桂兴站,110KV/2#变	40000	38068.8	95	0	1931	不受限	不可开放	广安地调
3366	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调,简阳,110KV/1#变	40000							

3388	绵溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调,绵溪河.110KV/#1主变	63000	29900	47	500	-57402	不受限	不可开放	成都地调
3389	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,太和站.35KV/#1主变	8000	6402.9	80	7000	-5403	不受限	不可开放	凉山地调
3390	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调,解放.110KV/#1主变	63000	54790.4	87	4775	3435	不受限	不可开放	成都地调
3391	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,香山站.35KV/#1变压器	40000	37400	94	0	2600	不受限	不可开放	绵阳地调
3392	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调,东观站.35KV/#2主变	10000	9922.5	99	5730	-5652	不受限	不可开放	南充地调
3393	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调,兴隆镇.35KV/#2主变	30000	5677	57	5215	-892	不受限	不可开放	成都地调
3394	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调,牌坊沟.110KV/#1主变	50000	34870.7	70	36275	-21146	不受限	不可开放	成都地调
3395	五星	简阳电力调度控制中心	成都地调,五星.35KV/#1主变	10000	10167.9	102	3422.5	-3590	不受限	不可开放	成都地调
3396	冕山坪站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调,冕坪坪站.35KV/#1变压器	5000	7373.1	147	0	-2373	不受限	不可开放	乐山地调
3397	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调,长岭.110KV/#2主变	50000	30376	61	17197.5	-9573	不受限	不可开放	成都地调
3398	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调,健康.35KV/#2主变	10000	8526	85	11337.5	-9863	不受限	不可开放	成都地调
3399	马边弄坪站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调,马边弄坪站.35KV/#1变压器	2500	3570	143	0	-1070	不受限	不可开放	乐山地调
3400	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调,石盘.110KV/#1主变	31500	30698.9	97	26030	-38360	不受限	不可开放	成都地调
3401	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调,江南.110KV/#1主变	40000	59083.2	148	31355	-50438	不受限	不可开放	成都地调
3402	册亨站	高坪电力调度控制中心	南充地调,烟山站.35KV/#1主变	10000	6632.7	66	6660	-3293	不受限	不可开放	南充地调
3403	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调,兴隆镇.35KV/#1主变	10000	5766	58	5215	-981	不受限	不可开放	成都地调
3404	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调,新农站.35KV/#1变压器	8000	76013	95	1600	-1201	不受限	不可开放	乐山地调
3405	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调,云龙.35KV/#2主变	6300	5468.4	87	1370	-538	不受限	不可开放	成都地调
3406	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调,简阳.110KV/#2主变	40000	27495.6	69	18702.5	-6198	不受限	不可开放	成都地调
3407	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调,新农站.35KV/#2变压器	8000	7245.1	91	0	755	不受限	不可开放	乐山地调
3408	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调,草池.110KV/#2主变	31500	28881.6	92	16972.5	-21337	不受限	不可开放	成都地调
3409	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调,云龙.35KV/#1主变	10000	9214.8	92	1370	-585	不受限	不可开放	成都地调
3410	金佛山站	五通桥电力调度控制中心	五通县调,金佛山.35KV/#2变压器	8000	7986.5	100	0	14	不受限	不可开放	乐山地调
3411	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调,烟山站.35KV/#2主变	10000	6445.8	64	6065	-2511	不受限	不可开放	南充地调
3412	海王站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,海王山.35KV/#1主变	20000	26400	132	0	-6400	不受限	不可开放	阿坝地调
3413	康多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,康多站.35KV/#1主变	3150	2904.3	92	0	246	不受限	不可开放	阿坝地调
3414	牛华站	五通桥电厂调度控制中心	五通县调,牛华站.35KV/#2变压器	8000	7626.1	95	0	374	不受限	不可开放	乐山地调
3415	文武	新津电力调度控制中心	成都地调,文武.110KV/#1主变	50000	49218.4	98	0	782	不受限	不可开放	成都地调
3416	清涼	新津电力调度控制中心	成都地调,清涼.110KV/#1主变	50000	46472.2	93	0	3528	不受限	不可开放	成都地调
3417	清涼	新津电力调度控制中心	成都地调,清涼.110KV/#2主变	50000	46710.5	93	0	3290	不受限	不可开放	成都地调
3418	冠英站	五通桥电厂调度控制中心	五通县调,冠英站.35KV/#2变压器	10000	9185.5	92	0	815	不受限	不可开放	乐山地调
3419	冠英站	五通桥电厂调度控制中心	五通县调,冠英站.35KV/#1变压器	8000	9270.7	116	0	-1271	不受限	不可开放	乐山地调
3420	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调,花桥.110KV/#1主变	40000	36322.4	91	0	3678	不受限	不可开放	成都地调
3421	新津	新津电力调度控制中心	成都地调,新津.110KV/#2主变	50000	45511	91	0	4489	不受限	不可开放	成都地调
3422	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调,航空港.110KV/#2主变	50000	48628.8	97	51500	-50124	不受限	不可开放	南充地调
3423	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调,花桥.110KV/#2主变	40000	37202.4	93	0	2798	不受限	不可开放	成都地调
3424	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,乐山站.110KV/#1变压器	40000	37461.6	94	0	2538	不受限	不可开放	乐山地调
3425	文武	新津电力调度控制中心	成都地调,文武.110KV/#2主变	50000	46631.2	93	0	3369	不受限	不可开放	成都地调
3426	新津	新津电力调度控制中心	成都地调,新津.110KV/#1主变	50000	46419.1	93	0	3581	不受限	不可开放	成都地调
3427	土王站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,土王站.110KV/#1变压器	50000	47756.7	96	0	2243	不受限	不可开放	乐山地调
3428	麻柳酒站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,麻柳酒站.110KV/#2变压器	40000	37620	94	0	2380	不受限	不可开放	乐山地调
3429	牛华站	武胜电力调度控制中心	广安地调,平山站.35KV/#2主变	8000	5520	69	0	2480	不受限	不可开放	广安地调
3430	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调,香山站.110KV/#2变压器	40000	38100	95	0	1900	不受限	不可开放	德阳地调
3431	康家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调,康家山站.110KV/#1变压器	50000	48705.6	96	0	2194	不受限	不可开放	广安地调
3432	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调,龙门站.110KV/#2主变	40000	38363.4	96	67045	-65409	不受限	不可开放	南充地调
3433	盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,盐化站.110KV/#1主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放	阿坝地调
3434	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调,花岭站.35KV/#1主变	10000	7590	76	0	2410	不受限	不可开放	广安地调
3435	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调,万善站.35KV/#2主变	10000	9086.7	91	0	913	不受限	不可开放	广安地调
3436	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调,范坝.220KV/#1变压器	120000	114799.5	96	0	5201	不受限	不可开放	乐山地调
3437	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调,天印山站.110KV/#1主变	40000	36572.2	91	0	3428	不受限	不可开放	广安地调
3438	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,白马站.35KV/#1变压器	5000	5073.8	101	0	-74	不受限	不可开放	乐山地调
3439	牛王站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,牛王站.110KV/#1变压器	40000	37106.9	93	0	2893	不受限	不可开放	乐山地调
3440	金福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,金福站.35KV/#2变压器	8000	7921.8	99	0	78	不受限	不可开放	乐山地调
3441	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调,长乐站.35KV/#1主变	10000	8484.5	85	13025	-11509	不受限	不可开放	南充地调
3442	星和站	美江电力调度控制中心	乐山地调,星和站.110KV/#2变压器	40000	28028.9	70	32000	-20029	不受限	不可开放	乐山地调
3443	城南站	夹江电力调度控制中心	夹江县调,城南站.35KV/#1变压器	8000	9998.4	125	6400	-8398	不受限	不可开放	乐山地调
3444	永兴站	夹江电力调度控制中心	夹江县调,永兴站.35KV/#1变压器	10000	10651.8	107	8000	-8652	不受限	不可开放	乐山地调
3445	马村站	夹江电力调度控制中心	夹江县调,马村站.35KV/#1变压器	6300	4245	67	4800	-2745	不受限	不可开放	乐山地调
3446	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调,甘霖站.110KV/#2变压器	40000	35006.4	88	32000	-27006	不受限	不可开放	乐山地调
3447	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调,甘霖站.110KV/#1变压器	40000	28567	71	32000	-20567	不受限	不可开放	乐山地调
3448	木牍站	夹江电力调度控制中心	夹江县调,木牍站.35KV/#2变压器	10000	4039.1	40	8000	-2039	不受限	不可开放	乐山地调
3449	周郎站	井研电力调度控制中心	井研县调,周郎站.35KV/#2变压器	6300	6777.2	108	0	-477	不受限	不可开放	乐山地调
3450	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调,井研站.110KV/#2变压器	50000	38913.6	124	0	-7414	不受限	不可开放	乐山地调
3451	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调,城南站(西充).35KV/#2主变	20000	14994	75	9086.32	-4080	不受限	不可开放	南充地调
3452	石圭站	高坪电力调度控制中心	高坪县调,石圭站.35KV/#1主变	10000	7673	77	3280	-953	不受限	不可开放	南充地调
3453	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调,平山站.35KV/#1主变	10000	9572.5	96	0	428	不受限	不可开放	广安地调
3454	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调,城南站(西充).35KV/#1主变	20000	18253.2	91	19550	-17803	不受限	不可开放	南充地调
3455	千佛寺站	井研电力调度控制中心	井研县调,千佛寺站.35KV/#2变压器	10000	30738.5	104	0	-378	不受限	不可开放	乐山地调
3456	千佛寺站	井研电力调度控制中心	井研县调,千佛寺站.35KV/#2变压器	10000	10308.2	103	0	-308	不受限	不可开放	乐山地调
3457	分水站	井研电力调度控制中心	井研县调,分全站.35KV/#1变压器	6300	6852.3	109	0	-552	不受限	不可开放	乐山地调
3458	王村站	井研电力调度控制中心	井研县调,王村站.35KV/#1变压器	10000	9101.6	91	0	898	不受限	不可开放	乐山地调
3459	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调,武胜.220KV/#2变压器	180000	173668.5	96	0	6332	不受限	不可开放	广安地调
3460	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调,槐树站(西充).35KV/#1主变	10000	4053.8	41	10000	-4054	不受限	不可开放	南充地调
3461	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调,陈家站.35KV/#2主变	10000	9191.4	92	0	809	不受限	不可开放	广安地调
3462	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调,槐树站(西充).35KV/#2主变	6300	3961.4	63	5581.02	-3242	不受限	不可开放	南充地调
3463	水福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,水福站.35KV/#2变压器	2500	3349.4	134	0	-849	不受限	不可开放	乐山地调
3464	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调,石竹站.35KV/#2主变	10000	9629.1	96	0	371	不受限	不可开放	广安地调
3465	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调,石竹站.35KV/#1主变	10000	9556.1	96	0	444	不受限	不可开放	广安地调
3466	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调,南城站(邻水).35KV/#1主变	16000	14727.3	92	0	1273	不受限	不可开放	广安地调
3467	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调,石竹站.35KV/#2主变	6300	5760.3	91	0	540	不受限	不可开放	广安地调
3468	利高站	沐川电力调度控制中心	沐川县调,利高站.35KV/#1变压器	6300	6383	101	0	-83	不受限	不可开放	乐山地调
3469	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调,陈家站.35KV/#1主变	10000	9152.4	92	0	848	不受限	不可开放	广安地调
3470	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调,多扶站(西充).35KV/#2主变	10000	7504.6	75	4900	-2405	不受限	不可开放	南充地调
3471	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,江安.110KV/#1变压器	40000	46796.3	117	0	-6796	不受限	不可开放	宜宾地调
3472	寿鹤站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山调,寿鹤站.35KV/#1变压器	16000	14774.8	92	null	1225	不受限	不可开放	乐山地调
3473	寿鹤站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山调,寿鹤站.35KV/#2变压器	16000	14945.3	149	null	-4945	不受限	不可开放	乐山地调
3474	大水桥站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调,大水桥站(西充).35KV/#2变	10000	6869	69	5630	-2499	不受限	不可开放	南充地调
3475	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调,王家站.35KV/#1主变	10000	40267.3	101	0	-267	不受限	不可开放	广安地调
3476	丘陵山调	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山调,丘陵山.35KV/#1变压器	10000	9239.1	92	null	761	不受限	不可开放	乐山地调
3477	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调,椿木站.35KV/#2主变	6300	6163.5	98	0	137	不受限	不可开放	广安地调
3478	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调,凤凰								

3501	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调,松柏,220KV/2#变压器	150000	161488	108	795	-12283	不受限	不可开放	内江地调	
3502	枣坪站	南部电力调度控制中心	南充地调,枣坪站,110KV/#1主变	50000	45469.6	91	4000	530	不受限	不可开放	南充地调	
3503	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,菜坝站,35KV/2#变压器	12500	12276.6	98	0	223	不受限	不可开放	宜宾地调	
3504	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调,中山站,35KV/#1主变	10000	7977.8	80	2286	-264	不受限	不可开放	内江地调	
3505	枣坪站	南部电力调度控制中心	南充地调,枣坪站,110KV/#2主变	50000	45601.6	91	0	4398	不受限	不可开放	南充地调	
3506	奇峰	泸州电力调度控制中心	泸州县调,奇峰,35KV/#1主变	30000	9235.2	92	0	765	不受限	不可开放	泸州地调	
3507	沙坪站	内江电力调度控制中心	内江地调,沙坪站,110KV/#2主变	50000	43300	87	12430	-5730	不受限	不可开放	内江地调	
3508	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调,威南站,110KV/#1主变	50000	43268.8	87	5600	1131	不受限	不可开放	内江地调	
3509	嘉明	泸州电力调度控制中心	泸州县调,嘉明,35KV/#1主变	10000	11650.6	117	0	-1651	不受限	不可开放	泸州地调	
3510	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调,天鼓岭站,110KV/#2主变	50000	47107.7	94	0	2892	不受限	不可开放	南充地调	
3511	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,横江站,35KV/1#变压器	6300	5766.2	92	0	534	不受限	不可开放	宜宾地调	
3512	平兴站	内江电力调度控制中心	内江地调,平兴站,110KV/#2主变	40000	37843.5	95	0	3210	-1053	不受限	不可开放	内江地调
3513	城南	泸州电力调度控制中心	泸州县调,城南,35KV/#2主变	10000	11762.1	118	0	-1762	不受限	不可开放	泸州地调	
3514	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调,天鼓岭站,110KV/#3主变	50000	46334.2	93	0	3666	不受限	不可开放	南充地调	
3515	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调,石燕桥站,110KV/#1主变	50000	37645.4	75	8760	3594	不受限	不可开放	内江地调	
3516	威远站	南充电力调度控制中心	内江地调,威远站,110KV/#2主变	40000	36603.6	92	10640	-7244	不受限	不可开放	内江地调	
3517	寺桥溪	内江电力调度控制中心	内江地调,寺桥溪,220KV/#2变压器	150000	159076.7	106	30395	-39472	不受限	不可开放	内江地调	
3518	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调,金鹅,220KV/#1变压器	120000	121879.6	102	0	-1880	不受限	不可开放	内江地调	
3519	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调,兆雅,35KV/#1主变	10000	9863.7	99	0	136	不受限	不可开放	泸州地调	
3520	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,豆坝站,35KV/#1变压器	6300	6331.3	100	0	-31	不受限	不可开放	宜宾地调	
3521	金鹏	内江电力调度控制中心	内江地调,金鹏,220KV/#2变压器	150000	147445.3	98	0	2555	不受限	不可开放	内江地调	
3522	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调,永利,110KV/#2主变	50000	47605	95	0	2395	不受限	不可开放	泸州地调	
3523	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调,永利,110KV/#1主变	50000	49496	99	0	504	不受限	不可开放	泸州地调	
3524	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调,松柏,220KV/#1变压器	120000	126564	105	795	-7359	不受限	不可开放	内江地调	
3525	双桂站	内江电力调度控制中心	内江地调,双桂站,110KV/#2主变	40000	40760.5	102	5960	-6720	不受限	不可开放	内江地调	
3526	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调,望城坡站,110KV/#1主变	40000	37344	93	14733	-12077	不受限	不可开放	内江地调	
3527	大坪站	资阳电力调度控制中心	资阳地调,大坪站,110KV/#1变压器	50000	66660	133	0	-16660	不受限	不可开放	资阳地调	
3528	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调,望城坡站,110KV/#1主变	40000	37535.2	94	11235	-8770	不受限	不可开放	内江地调	
3529	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调,松涛站,110KV/#1主变	50000	49465.3	99	0	535	不受限	不可开放	资阳地调	
3530	铜坪站	内江电力调度控制中心	内江地调,铜坪站,110KV/#1主变	40000	35030.5	88	1502.5	3467	不受限	不可开放	内江地调	
3531	森森桥	内江电力调度控制中心	内江地调,森森桥,220KV/#1变压器	150000	161755.8	108	9000	-20756	不受限	不可开放	内江地调	
3532	鹭洲站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,鹭洲站,35KV/#1变压器	10000	9310	93	0	690	不受限	不可开放	宜宾地调	
3533	永安	内江电力调度控制中心	内江地调,永安,220KV/#3变压器	150000	156816	105	13684	-20500	不受限	不可开放	内江地调	
3534	佛楼站	内江电力调度控制中心	内江地调,佛楼站,110KV/#2主变	40000	34974	87	7024	-1998	不受限	不可开放	内江地调	
3535	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调,清溪站,110KV/#1主变	40000	28667.9	72	9840	1492	不受限	不可开放	内江地调	
3536	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调,中山站,35KV/#2主变	10000	7978	80	2286	-264	不受限	不可开放	内江地调	
3537	鹭洲站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,鹭洲站,35KV/#2变压器	10000	10172.4	102	0	-172	不受限	不可开放	宜宾地调	
3538	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调,董家湾,220KV/#1变压器	180000	152084.2	84	13735	14181	不受限	不可开放	内江地调	
3539	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调,凉水井,220KV/#2变压器	180000	178674.39	99	34000	-32674	不受限	不可开放	内江地调	
3540	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调,朝阳站,35KV/#1主变	10000	9865.8	99	1205	-1071	不受限	不可开放	内江地调	
3541	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调,南市站,110KV/#1主变	40000	38200	95	0	1800	不受限	不可开放	资阳地调	
3542	保光站	威远电力调度控制中心	南充地调,保光站,110KV/#2主变	40000	55552.8	139	1950	-17503	不受限	不可开放	南充地调	
3543	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调,威远站,110KV/#1主变	50000	41995.8	84	10640	-2636	不受限	不可开放	内江地调	
3544	凌云站	内江电力调度控制中心	内江地调,凌云站,35KV/#2主变	10000	8133.1	81	980	887	不受限	不可开放	内江地调	
3545	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,河东站(南部),35KV/#2主变	6300	5810.2	92	0	490	不受限	不可开放	南充地调	
3546	东山站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,东山站,110KV/#1主变	40000	37184	93	0	2816	不受限	不可开放	资阳地调	
3547	公园站	资中电力调度控制中心	内江地调,公园站,35KV/#1主变	10000	10393.2	104	0	-393	不受限	不可开放	内江地调	
3548	邦场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,邦场站,35KV/#1变压器	10000	9415	94	0	585	不受限	不可开放	宜宾地调	
3549	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调,板栗站,35KV/#1主变	10000	12823	128	50	-2873	不受限	不可开放	内江地调	
3550	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,仙鹤站,110KV/#2主变	31500	31435.8	100	0	64	不受限	不可开放	资阳地调	
3551	建筑站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,建筑站(南部),35KV/#1主变	16000	17934.3	112	0	-1934	不受限	不可开放	南充地调	
3552	白鹤站	资中电力调度控制中心	内江地调,白鹤站,35KV/#1主变	10000	9930.9	99	0	69	不受限	不可开放	内江地调	
3553	秀湖站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调,秀湖站,110KV/#2变压器	50000	38793	97	null	1207	不受限	不可开放	乐山地调	
3554	良安站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,良安站,35KV/#1主变	6300	5891.7	94	0	408	不受限	不可开放	资阳地调	
3555	东山站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,东山站,35KV/#1主变	8000	7944	85	8350	-8294	不受限	不可开放	内江地调	
3556	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,凌云站(南部),35KV/#2主变	20000	18285.5	91	0	1715	不受限	不可开放	南充地调	
3557	石佛站	乐至电力调度控制中心	资阳地调,石佛站,35KV/#2主变	6300	6434.4	102	0	-134	不受限	不可开放	乐至电力调度	
3558	齐星站	内江电力调度控制中心	内江地调,齐星站,35KV/#1主变	10000	7852.6	79	1950	197	不受限	不可开放	内江地调	
3559	隆昌站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,隆昌站,35KV/#2主变	8000	3305.2	41	9150	-4455	不受限	不可开放	内江地调	
3560	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,东区站,35KV/#2主变	8000	7992	84	8250	-8342	不受限	不可开放	内江地调	
3561	齐星	隆昌电力调度控制中心	内江地调,齐星站,35KV/#2主变	10000	8595.8	86	2280	-876	不受限	不可开放	内江地调	
3562	伍佑站	雅江电力调度控制中心	资阳地调,伍佑站,35KV/#2主变	12500	13568.3	109	0	-1068	不受限	不可开放	资阳地调	
3563	界市站	昌黎电力调度控制中心	内江地调,界市站,35KV/#1主变	10000	10454.5	105	2430	-2884	不受限	不可开放	内江地调	
3564	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,小山站,110KV/#1主变	40000	39369	98	0	631	不受限	不可开放	资阳地调	
3565	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,保和站,35KV/#1主变	10000	10069.4	101	0	-69	不受限	不可开放	资阳地调	
3566	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,小山站,110KV/#2主变	40000	37730	94	0	2270	不受限	不可开放	资阳地调	
3567	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调,龙会站,35KV/#1主变	20000	15578.9	78	8540	-13659	不受限	不可开放	内江地调	
3568	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调,卫林站,35KV/#1主变	10000	9619	96	2130	-5879	不受限	不可开放	内江地调	
3569	沐川站	沐川电力调度控制中心	沐川地调,沐川站,315KV/#1变压器	31500	30200.7	96	0	1299	不受限	不可开放	沐川地调	
3570	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调,新场站,35KV/#1主变	8000	5015.4	63	4780	-6645	不受限	不可开放	内江地调	
3571	西河站	威远电力调度控制中心	内江地调,西河站,35KV/#2主变	6300	2923.2	46	2160	-1043	不受限	不可开放	内江地调	
3572	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,白塔站,110KV/#2主变	50000	48861.9	98	0	1138	不受限	不可开放	资阳地调	
3573	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调,镇西站,35KV/#2主变	10000	9072	91	855	-887	不受限	不可开放	内江地调	
3574	天星	雅江电力调度控制中心	雅江地调,天星,220KV/#1变压器	150000	140887.1	94	0	9113	不受限	不可开放	雅江地调	
3575	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调,镇西站,35KV/#1主变	10000	9240	92	7200	-13840	不受限	不可开放	内江地调	
3576	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,东区站,35KV/#1主变	8000	6517.9	103	0	-218	不受限	不可开放	内江地调	
3577	丹山站	雅江电力调度控制中心	雅江地调,丹山站,35KV/#1主变	6300	6393.6	101	0	-94	不受限	不可开放	雅江地调	
3578	红牌楼	雅江电力调度控制中心	雅江地调,红牌楼,110KV/#1变压器	180000	167071.39	93	0	12929	不受限	不可开放	成都地调	
3579	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川地调,利店站,35KV/#2变压器	10000	10019	100	0	-19	不受限	不可开放	乐山地调	
3580	铁佛	成都配调	成都地调,铁佛,110KV/#2主变	63000	59400	94	0	3600	不受限	不可开放	成都地调	
3581	大坪站	雅江电力调度控制中心	雅江地调,大坪站,35KV/#1主变	10000	9089.5	91	0	911	不受限	不可开放	雅江地调	
3582	水清阳站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,水清阳站,35KV/#1变压器	6300	6517.9	103	0	-218	不受限	不可开放	宜宾地调	
3583	杨家河站	成都配调	成都地调,杨家河站,110KV/#1主变	50000	49341.6	99	0	658	不受限	不可开放	成都地调	
3584	核桃村	成都配调	成都地调,核桃村,220KV/#3变压器	180000	167071.39	93	0	12929	不受限	不可开放	成都地调	
3585	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,白塔站,110KV/#1主变	50000	48385.6	97	0	1614	不受限	不可开放	资阳地调	
3586	西河	成都配调	成都地调,西河,110KV/#1主变	40000	44338.8	111	730	-5069	不受限	不可开放	成都地调	
3587	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调,天星,220KV/#2变压器	150000	141369.6	94	0	8630	不受限	不可开放	资阳地调	
3588	府青路	成都配调	成都地调,府青路,110KV/#1主变	50000	49856.4	100	1975	-1831	不受限	不可开放	成都地调	
3589	祥符站	雅江电力调度控制中心	雅江地调,祥符站,35KV/#1主变	6300	8077.1	128	0	-1777	不受限	不可开放	雅江地调	
3590	伍佑站	雅江电力调度控制中心	雅江地调,伍佑站,35KV/#1主变	6300	9448.7	150	0	-3149	不受限	不可开放	雅江地调	
3591	丹山站	雅江电力调度控制中心	雅江									

3614	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,周礼站.35KV/2#主变	5000	5272	105	0	-272	不受限	不可开放	资阳地调
3615	金牛	成都配调	成都地调,金牛.220KV/2#变压器	180000	180219.19	100	0	-219	不受限	不可开放	成都地调
3616	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,石羊站.35KV/1#主变	10000	9960	100	0	40	不受限	不可开放	资阳地调
3617	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,天林站.35KV/1#主变	10000	13735.6	137	0	-3736	不受限	不可开放	资阳地调
3618	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调,广惠.220KV/1#变压器	120000	113938.7	95	0	6061	不受限	不可开放	资阳地调
3619	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调,老林站(营山).35KV/2#主变	3150	3233.5	103	0	-83	不受限	不可开放	南充地调
3620	望江楼	成都配调	成都地调,望江楼.110KV/2#主变	63000	63465.6	101	0	-466	不受限	不可开放	成都地调
3621	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,周礼站.35KV/1#主变	5000	5087	102	0	-87	不受限	不可开放	资阳地调
3622	新川	成都配调	成都地调,新川.110KV/1#主变	63000	61499.3	98	0	1501	不受限	不可开放	成都地调
3623	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,石羊站.35KV/2#主变	10000	9910	99	0	90	不受限	不可开放	资阳地调
3624	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,安岳站.110KV/2#主变	40000	38793.2	97	0	1207	不受限	不可开放	资阳地调
3625	中和	成都配调	成都地调,中和.110KV/2#主变	50000	46728	93	4050	-778	不受限	不可开放	成都地调
3626	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,长河站.35KV/2#主变	6300	6525	104	0	-225	不受限	不可开放	资阳地调
3627	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,宋家站.35KV/2#变压器	6300	6336.2	101	0	-36	不受限	不可开放	宜宾地调
3628	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,白马站.35KV/2#变压器	6300	6324.8	100	0	-25	不受限	不可开放	乐山地调
3629	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,青平站.35KV/2#变压器	10000	10579.8	106	0	-580	不受限	不可开放	乐山地调
3630	应龙	成都配调	成都地调,应龙.220KV/2#变压器	240000	342852.22	143	0	-102852	不受限	不可开放	成都地调
3631	圣灯	成都配调	成都地调,圣灯.110KV/1#主变	50000	47176.8	94	10000	-7177	不受限	不可开放	成都地调
3632	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,李家站.35KV/2#主变	10000	9935.1	99	0	65	不受限	不可开放	资阳地调
3633	武侯	成都配调	成都地调,武侯.220KV/2#变压器	240000	229453.1	96	0	10547	不受限	不可开放	成都地调
3634	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,石板站.110KV/1#主变	40000	39200	98	0	800	不受限	不可开放	资阳地调
3635	新村	成都配调	成都地调,新二村.220KV/1#变压器	150000	146351.3	98	0	3649	不受限	不可开放	成都地调
3636	花坪	乐山电力调度控制中心	乐山地调,花坪.220KV/2#变压器	120000	115122	96	0	4878	不受限	不可开放	乐山地调
3637	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,仙临站.35KV/1#变压器	6300	6024.8	96	0	275	不受限	不可开放	宜宾地调
3638	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,李家站.35KV/1#主变	10000	9945.8	99	0	54	不受限	不可开放	资阳地调
3639	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调,广惠.220KV/2#变压器	150000	136475.6	91	0	13524	不受限	不可开放	资阳地调
3640	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,牟子站.110KV/2#变压器	50000	48241.2	96	0	1759	不受限	不可开放	乐山地调
3641	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,通贤站.35KV/1#主变	6300	5974.5	95	0	326	不受限	不可开放	资阳地调
3642	新村	成都配调	成都地调,新二村.220KV/2#变压器	180000	175018.7	97	0	4981	不受限	不可开放	成都地调
3643	长兴村	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,长兴村.35KV/1#变压器	6300	7624.8	121	0	-1325	不受限	不可开放	宜宾地调
3644	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,通贤站.35KV/2#主变	6300	6104.9	97	0	195	不受限	不可开放	资阳地调
3645	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调,茅桥站.35KV/2#变压器	5000	4816.5	96	0	184	不受限	不可开放	乐山地调
3646	草堂	成都配调	成都地调,草堂.110KV/2#主变	63000	62172	99	0	828	不受限	不可开放	成都地调
3647	发展	成都配调	成都地调,发展.220KV/2#变压器	180000	187894.61	104	0	-7895	不受限	不可开放	成都地调
3648	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,岳阳县.110KV/1#主变	40000	36616.8	92	0	3383	不受限	不可开放	资阳地调
3649	驷马桥	成都配调	成都地调,驷马桥.110KV/2#主变	63000	60284.4	96	0	2716	不受限	不可开放	成都地调
3650	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,北坝站.35KV/1#主变	10000	9185.4	92	0	815	不受限	不可开放	资阳地调
3651	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,驯龙站.35KV/1#主变	6300	6039	96	0	261	不受限	不可开放	资阳地调
3652	石羊	成都配调	成都地调,石羊.220KV/2#变压器	240000	252641.3	105	0	-12641	不受限	不可开放	成都地调
3653	城北站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,城山站.35KV/2#主变	10000	10991.7	110	0	-992	不受限	不可开放	资阳地调
3654	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,姚市站.35KV/1#主变	5000	4688.7	94	0	311	不受限	不可开放	资阳地调
3655	应龙	成都配调	成都地调,应龙.220KV/1#变压器	240000	257118.19	107	3030	-20148	不受限	不可开放	成都地调
3656	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,安岳站.110KV/1#主变	40000	37806	95	0	2194	不受限	不可开放	资阳地调
3657	安岳站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,安驰站.35KV/1#变压器	6300	8600	137	200	-2500	不受限	不可开放	宜宾地调
3658	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,吉安站.35KV/1#主变	4000	4454.3	111	0	-454	不受限	不可开放	南充地调
3659	铜牌	成都配调	成都地调,铜牌.220KV/2#变压器	240000	238669.2	99	0	1331	不受限	不可开放	成都地调
3660	上桥	成都配调	成都地调,上桥.110KV/2#主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放	成都地调
3661	犀浦	成都配调	成都地调,犀浦.110KV/2#主变	63000	60852	97	0	2148	不受限	不可开放	成都地调
3662	蓉东	成都配调	成都地调,蓉东.110KV/2#变压器	31500	31218	99	2000	-1718	不受限	不可开放	成都地调
3663	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,北荆坝.220KV/2#变压器	120000	119960.3	100	0	40	不受限	不可开放	宜宾地调
3664	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调,蓬安.220KV/2#变压器	180000	180684.4	100	0	-684	不受限	不可开放	南充地调
3665	麻石桥	成都配调	成都地调,麻石桥.110KV/2#主变	40000	36696	92	0	3304	不受限	不可开放	成都地调
3666	下润槽	成都配调	成都地调,下润槽.110KV/1#主变	40000	39718.8	99	0	281	不受限	不可开放	成都地调
3667	塘坎街	成都配调	成都地调,塘坎街.220KV/2#变压器	180000	175330.31	97	0	4670	不受限	不可开放	成都地调
3668	盐井河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,盐井河.35KV/1#主变	4000	5967	149	0	-1967	不受限	不可开放	阿坝地调
3669	龙潭寺	成都配调	成都地调,龙潭寺.110KV/1#主变	40000	39996	100	4000	-3996	不受限	不可开放	成都地调
3670	安顺桥	成都配调	成都地调,安顺桥.220KV/2#变压器	150000	155167.3	103	0	-5167	不受限	不可开放	成都地调
3671	绿洲	成都配调	成都地调,绿洲.110KV/2#主变	50000	45672	91	0	4328	不受限	不可开放	成都地调
3672	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,城北站(营山).35KV/1#主变	16000	167711.1	105	300	-1071	不受限	不可开放	南充地调
3673	苏坡	成都配调	成都地调,苏坡.110KV/2#主变	63000	61297	97	0	1703	不受限	不可开放	成都地调
3674	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安地调,锦屏站(蓬安).35KV/2#主变	6300	5616.2	89	1450	-766	不受限	不可开放	南充地调
3675	核桃村	成都配调	成都地调,核桃村.220KV/1#变压器	180000	168166	93	0	11834	不受限	不可开放	成都地调
3676	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,巨龙站(蓬安).35KV/1#主变	10000	9983.4	100	0	17	不受限	不可开放	南充地调
3677	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,丰收.220KV/2#变压器	150000	138781.5	93	0	11219	不受限	不可开放	宜宾地调
3678	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,大方.220KV/2#变压器	120000	115152.3	96	0	4848	不受限	不可开放	南充地调
3679	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,巨龙站(蓬安).35KV/2#主变	8000	76705.5	96	1255	-925	不受限	不可开放	南充地调
3680	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调,济川站.110KV/3#主变	50000	47380.9	95	1000	1619	不受限	不可开放	南充地调
3681	西一环	成都配调	成都地调,西一环.110KV/2#主变	50000	49552.8	99	0	447	不受限	不可开放	成都地调
3682	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调,济川站.110KV/2#主变	50000	48054.7	96	1050	895	不受限	不可开放	南充地调
3683	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,城南.220KV/2#变压器	150000	142123.31	95	0	7877	不受限	不可开放	宜宾地调
3684	圣灯	成都配调	成都地调,圣灯.110KV/2#主变	50000	47665.2	95	9085	-6750	不受限	不可开放	成都地调
3685	驷马桥	成都配调	成都地调,驷马桥.110KV/1#主变	63000	58555.2	93	0	4445	不受限	不可开放	成都地调
3686	发展	成都配调	成都地调,发展.220KV/3#变压器	180000	180524.7	100	0	-525	不受限	不可开放	成都地调
3687	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调,蓬安.35KV/2#变压器	180000	193544.5	108	0	-13544	不受限	不可开放	南充地调
3688	草堂	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调,草堂.35KV/1#变压器	5000	5444.6	109	0	-445	不受限	不可开放	乐山地调
3689	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,大方.220KV/2#变压器	120000	117253.5	98	0	2747	不受限	不可开放	南充地调
3690	锦屏站	成都配调	成都地调,锦屏站.110KV/1#主变	63000	58872	93	0	4128	不受限	不可开放	成都地调
3691	下润槽	成都配调	成都地调,下润槽.110KV/2#主变	40000	39349.2	98	0	651	不受限	不可开放	成都地调
3694	西一环	成都配调	成都地调,西一环.110KV/1#主变	50000	49724.4	99	0	276	不受限	不可开放	成都地调
3695	连江站(南)	南充地调控制中心	南充县调,连江站(南).35KV/2#主变	160000	10910.2	109	0	-910	不受限	不可开放	南充地调
3702	清波	成都配调	成都地调,清波.220KV/1#变压器	240000	236929.6	99	0	3070	不受限	不可开放	成都地调
3703	勤俭	成都配调	成都地调,勤俭.110KV/1#主变	50000	48721.2	97	0	1279	不受限	不可开放	成都地调
3704	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,马道站.110KV/1#主变	50000	36115.2	72	15000	-1115	不受限	不可开放	凉山地调
3705	六渡站	成都配调	成都地调,海椒山.110KV/2#主变	63000	61472.4	98	0	1528	不受限	不可开放	成都地调
3706	六渡站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,六渡站.35KV/2#变压器	10000	9489.2	95	2750	-2239	不受限	不可开放	德阳地调
3707	雷剑	成都配调	成都地调,雷剑.220KV/1#变压器	240000	221078.9	92	3200	15721	不受限	不可开放	成都地调
3708	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,广汉站.110KV/2#变压器	40000	38106.3	95	0	1894	不受限	不可开放	德阳地调
3709	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调,大营站.35KV/1#主变	4000	3020.8	76	3000	-2021	不受限	不可开放	凉山地调
3710	雷剑	成都配调	成都地调,雷剑.220KV/2#变压器	240000	242323.89	101	0	-2324	不受限	不可开放	成都地调
3711	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,雒城站.110KV/1#变压器	31500	28934.4	92	21680	-19114	不受限	不可开放	德阳地调
3712	汉广站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,汉广站.110KV/1#变压器	40000	3525.8	88	2230	2444	不受限	不可开放	德阳地调
3713	贾家堰	广安电力调度控制中心	广安地调,贾家堰.220KV/1								

3727	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,新丰站,110KV/1#变压器	50000	47480.4	95	8915	-6395	不受限	不可开放	德阳地调
3728	梓桐	成都配调	成都地调,梓桐,220KV/1#变压器	180000	193164.6	107	0	-13165	不受限	不可开放	成都地调
3729	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调,仪陇,220KV/2#变压器	150000	141327.8	94	0	8672.2	不受限	不可开放	南充地调
3730	武侯	成都配调	成都地调,武侯,220KV/1#变压器	240000	245819.11	102	0	-5819	不受限	不可开放	成都地调
3731	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,向阳站,110KV/1#变压器	31500	30239.2	96	0	1261	不受限	不可开放	德阳地调
3732	梓桐	成都配调	成都地调,梓桐,220KV/2#变压器	180000	180572.69	100	0	-573	不受限	不可开放	成都地调
3733	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调,建丰,220KV/2#变压器	150000	150018.3	100	0	-18	不受限	不可开放	广安地调
3734	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,小汉站,110KV/1#变压器	31500	30275	96	5550	-4325	不受限	不可开放	德阳地调
3735	思依新(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,思依站(阆中),135KV/1#主变	4000	3738.4	93	0	262	不受限	不可开放	南充地调
3736	云同站	广安电力调度控制中心	广安地调,云同站,35KV/2#主变	6300	8939	142	0	-2639	不受限	不可开放	广安地调
3737	铁佛	成都配调	成都地调,铁佛,110KV/1#主变	63000	58951.2	94	0	4049	不受限	不可开放	成都地调
3738	炳灵寺站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,炳灵寺站,110KV/1#变压器	50000	49177	98	35090	-34267	不受限	不可开放	德阳地调
3739	府青路	成都配调	成都地调,府青路,110KV/2#主变	50000	45117.6	90	2000	2882	不受限	不可开放	成都地调
3740	都水站	广安电力调度控制中心	广安地调,都水站,110KV/2#主变	50000	49231	98	0	769	不受限	不可开放	广安地调
3741	贾家堰	广安电力调度控制中心	广安地调,贾家堰,220KV/2#变压器	180000	163945.3	91	0	16055	不受限	不可开放	广安地调
3742	柏杨树	成都配调	成都地调,柏杨树,110KV/1#主变	63000	57623	92	0	5237	不受限	不可开放	成都地调
3743	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,雒城站,110KV/2#变压器	63000	53265.4	85	12080	-2346	不受限	不可开放	德阳地调
3744	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,向阳站,110KV/2#变压器	31500	32199.3	102	630	-1329	不受限	不可开放	德阳地调
3745	土桥	成都配调	成都地调,土桥,110KV/1#主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放	成都地调
3746	高店子	成都配调	成都地调,高店子,110KV/2#主变	63000	63720.5	101	0	-720	不受限	不可开放	成都地调
3747	望江楼	成都配调	成都地调,望江楼,110KV/1#主变	63000	62977.2	100	400	-377	不受限	不可开放	成都地调
3748	天健	成都配调	成都地调,天健,110KV/2#主变	63000	58062.4	92	0	4938	不受限	不可开放	成都地调
3749	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调,荆溪,220KV/1#变压器	180000	170985.11	95	45210	-36195	不受限	不可开放	南充地调
3750	山王庙	成都配调	成都地调,山王庙,110KV/2#主变	50000	46992	94	0	3008	不受限	不可开放	成都地调
3751	李家站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,春晖站,110KV/2#主变	40000	37040	93	0	2960	不受限	不可开放	南充地调
3752	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,春晖站,110KV/1#主变	40000	36872.5	92	0	3128	不受限	不可开放	南充地调
3753	双河村	广安电力调度控制中心	广安地调,双河村,110KV/1#主变	40000	39533	99	0	467	不受限	不可开放	广安地调
3754	胥家	都江堰市调度控制中心	成都地调,胥家,110KV/2#主变	63000	60548.4	96	200	2252	不受限	不可开放	成都地调
3755	孝东山	都江堰市调度控制中心	成都地调,青城山,110KV/2#主变	50000	47348.4	95	19459	-16807	不受限	不可开放	成都地调
3756	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,复兴站,110KV/2#主变	40000	50640	127	0	-10640	不受限	不可开放	南充地调
3757	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调,建丰,220KV/1#变压器	150000	152230.39	101	0	-2230	不受限	不可开放	广安地调
3758	翠屏湖	都江堰市调度控制中心	成都地调,翠屏湖,35KV/1#主变	6300	5944.4	94	0	356	不受限	不可开放	成都地调
3759	金江	都江堰市调度控制中心	成都地调,金江,110KV/1#主变	31500	39441.6	125	500	-8442	不受限	不可开放	成都地调
3760	彩虹	都江堰市调度控制中心	成都地调,彩虹,110KV/2#主变	50000	45949.2	92	0	4051	不受限	不可开放	成都地调
3761	江口站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,江口站(阆中),135KV/2#主变	12500	11792.5	94	0	708	不受限	不可开放	南充地调
3762	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,土门站(仪陇),35KV/2#主变	10000	9480.8	95	0	519	不受限	不可开放	南充地调
3763	土门(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,土门站(仪陇),35KV/1#主变	10000	9900	99	0	100	不受限	不可开放	南充地调
3764	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调,滨江站,110KV/2#主变	63000	48843.9	78	20490	-6334	不受限	不可开放	南充地调
3765	河西	都江堰市调度控制中心	成都地调,河西,35KV/1#主变	10000	10066	101	250	-316	不受限	不可开放	成都地调
3766	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调,牟池,35KV/2#主变	5000	5296	106	0	-296	不受限	不可开放	成都地调
3767	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调,荆溪,220KV/2#变压器	180000	168566.4	94	50450	-39016	不受限	不可开放	南充地调
3768	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,柳垭站(仪陇),35KV/1#主变	8000	9541	119	0	-1541	不受限	不可开放	南充地调
3769	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调,金马,110KV/1#主变	31500	31680	101	8315	-8495	不受限	不可开放	成都地调
3770	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调,大湾,110KV/1#主变	40000	36352.8	91	6250	-2603	不受限	不可开放	成都地调
3771	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调,城北,35KV/1#主变	8000	8064	101	100	-164	不受限	不可开放	成都地调
3772	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调,唐家寺,35KV/2#主变	10000	11380	114	0	-1380	不受限	不可开放	成都地调
3773	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调,城北,35KV/2#主变	8000	9996	125	6155	-8151	不受限	不可开放	成都地调
3774	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调,唐家寺,35KV/1#主变	10000	12560	126	0	-2560	不受限	不可开放	成都地调
3775	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调,滨江站,110KV/1#主变	50000	37466.1	75	20370	-7836	不受限	不可开放	南充地调
3776	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调,革新,110KV/2#主变	50000	51049	102	4500	-5549	不受限	不可开放	成都地调
3777	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调,红树,35KV/1#主变	10000	9276	93	0	724	不受限	不可开放	成都地调
3778	红峰	青白江电力调度控制中心	成都地调,红峰,110KV/2#主变	40000	41110	103	0	-1110	不受限	不可开放	成都地调
3779	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调,阳光,110KV/1#变压器	40000	37012.8	93	0	2987	不受限	不可开放	天府地调
3780	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调,青白江,35KV/5#变压器	20000	17608.7	88	1000	1391	不受限	不可开放	成都地调
3781	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调,景峰,110KV/1#主变	50000	44233.2	88	2500	3267	不受限	不可开放	成都地调
3782	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调,城厢,35KV/1#主变	20000	18505.2	93	630	865	不受限	不可开放	成都地调
3783	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调,北湖站,110KV/1#主变	40000	31473.3	79	11205	-2678	不受限	不可开放	南充地调
3784	罗炳站	青神电力调度控制中心	青神县调,罗炳站,35KV/1#主变	8000	7345.8	92	0	554	不受限	不可开放	眉山地调
3785	林湾	都江堰市调度控制中心	成都地调,林湾,110KV/1#主变	50000	53487	107	0	-3487	不受限	不可开放	成都地调
3786	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,清平站,110KV/1#变压器	63000	62127.6	99	3410	-2538	不受限	不可开放	德阳地调
3787	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调,搬罾,220KV/2#变压器	180000	197917.5	110	0	-17917	不受限	不可开放	南充地调
3788	三道堰	都江堰市调度控制中心	成都地调,三道堰,35KV/1#变压器	20000	19299	96	0	701	不受限	不可开放	成都地调
3789	箭箭	都江堰市调度控制中心	成都地调,箭箭,110KV/1#主变	63000	46740.5	74	0	-15240	不受限	不可开放	成都地调
3790	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,德新站,35KV/1#变压器	10000	9326.4	93	5900	-5226	不受限	不可开放	德阳地调
3791	柏杨站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调,柏杨站(阆中),135KV/2#主变	8000	7499.8	94	200	300	不受限	不可开放	南充地调
3792	新庄	都江堰市调度控制中心	成都地调,新庄,110KV/3#主变	63000	66641.1	106	0	-3641	不受限	不可开放	成都地调
3793	奔湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,奔湖站,110KV/2#变压器	50000	41272	83	7695	1033	不受限	不可开放	德阳地调
3794	安龙	都江堰市调度控制中心	成都地调,安龙,110KV/1#主变	50000	48615.6	97	0	1384	不受限	不可开放	成都地调
3795	双凤站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,双凤站,35KV/1#变压器	4000	3287.2	82	9075	-8362	不受限	不可开放	德阳地调
3796	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调,搬罾,220KV/3#变压器	180000	196823	109	0	-16823	不受限	不可开放	南充地调
3797	安龙	都江堰市调度控制中心	成都地调,安龙,110KV/2#主变	50000	52825.2	105	0	-2285	不受限	不可开放	成都地调
3798	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,柏隆站,35KV/2#变压器	10000	9800	98	0	200	不受限	不可开放	德阳地调
3799	安德	都江堰市调度控制中心	成都地调,安德,35KV/1#主变	10000	9884	99	0	116	不受限	不可开放	成都地调
3800	战旗	都江堰市调度控制中心	成都地调,战旗,35KV/1#主变	63000	64818.8	103	0	-182	不受限	不可开放	成都地调
3801	子龙街	大邑电力调度控制中心	成都地调,子龙街,110KV/1#主变	40000	37290	93	0	2710	不受限	不可开放	成都地调
3802	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调,西山站,110KV/2#主变	40000	39476.4	99	3940	-3416	不受限	不可开放	南充地调
3803	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调,大树,110KV/2#主变	40000	42108	105	0	-2108	不受限	不可开放	成都地调
3804	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,石亭江站,110KV/1#变压器	50000	48645	97	19475	-18120	不受限	不可开放	德阳地调
3805	升园	大邑电力调度控制中心	成都地调,升园,110KV/2#主变	50000	53684.5	107	0	-3684	不受限	不可开放	成都地调
3806	黄家站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,黄河地调,黄家站,35KV/2#变压器	40000	34372.8	86	16005	-10378	不受限	不可开放	德阳地调
3807	升园	大邑电力调度控制中心	成都地调,升园,110KV/1#主变	40000	46685.1	93	0	3315	不受限	不可开放	成都地调
3808	子龙街	大邑电力调度控制中心	成都地调,子龙街,110KV/2#主变	40000	38280	96	0	1720	不受限	不可开放	成都地调
3809	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,城南站,110KV/1#变压器	40000	36968.4	92	19235	-16203	不受限	不可开放	德阳地调
3810	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调,官渡,110KV/1#主变	40000	38319.6	96	0	1680	不受限	不可开放	成都地调
3811	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调,苏码头,110KV/2#变压器	50000	50278.8	101	0	-279	不受限	不可开放	天府地调
3812	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调,柏合,220KV/1#变压器	180000	168055.61	93	0	10744	不受限	不可开放	天府地调
3813	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调,官渡,35KV/2#主变	40000	39045.6	98	0	954	不受限	不可开放	成都地调
3814	白鹤站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,白鹤站,35KV/1#变压器	10000	8134	81	4150	-2284	不受限	不可开放	德阳地调
3815	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调,鹤鸣山,35KV/1#主变	50000	45738.2	91	0	426	不受限	不可开放	成都地调
3816	八角街	德阳电力调度控制中心	德阳地调,八角街,110KV/2#变压器	40000	29698.8	74	18275	-7974	不受限	不可开放	德阳地调
3817											

3840	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调,共耕.110kV/#主变	50000	52692.4	105	6800	-9492	不受限	不可开放	成都地调
3841	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调,骑龙.110kV/#变压器	50000	49368	99	0	632	不受限	不可开放	天府地调
3842	海科	温江电力调度控制中心	成都地调,海科.110kV/#主变	50000	46992	94	3400	-392	不受限	不可开放	成都地调
3843	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,金沙.220kV/#变压器	180000	166008.7	92	0	13991	不受限	不可开放	宜宾地调
3844	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,德新站.35kV/2#变压器	8000	7780.2	97	315	-95	不受限	不可开放	德阳地调
3845	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调,郭家堰.220kV/#变压器	240000	226213.11	94	0	13787	不受限	不可开放	成都地调
3846	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调,庐山站.110kV/#变压器	50000	37521	75	18080	-5601	不受限	不可开放	德阳地调
3847	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,金沙.220kV/#变压器	180000	167308.7	93	0	12691	不受限	不可开放	宜宾地调
3848	海科	温江电力调度控制中心	成都地调,海科.110kV/#主变	50000	48576	97	3000	-1576	不受限	不可开放	成都地调
3849	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调,柳城.110kV/#主变	50000	50846.4	102	1000	-1846	不受限	不可开放	成都地调
3850	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调,寿丰.220kV/#变压器	240000	223087.7	93	0	16912	不受限	不可开放	德阳地调
3851	公平	温江电力调度控制中心	成都地调,公平.110kV/#主变	40000	40585.8	101	0	-558	不受限	不可开放	成都地调
3852	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调,团结桥.35kV/#主变	10000	9156	92	0	844	不受限	不可开放	成都地调
3853	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,江南.220kV/#变压器	150000	143682	96	0	6318	不受限	不可开放	宜宾地调
3854	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调,长安桥.110kV/#主变	50000	51427.2	103	5430	-6857	不受限	不可开放	成都地调
3855	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调,涌泉.110kV/#主变	63000	60500	96	33000	-30500	不受限	不可开放	成都地调
3856	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调,体育城.110kV/#主变	50000	47131.7	94	12000	-9132	不受限	不可开放	成都地调
3857	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调,黄水.220kV/#变压器	180000	197333.69	110	0	-17334	不受限	不可开放	天府地调
3858	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调,涌泉.110kV/#主变	63000	61300	97	22000	-20300	不受限	不可开放	成都地调
3859	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调,毛家湾.220kV/#变压器	240000	234222.11	98	0	5778	不受限	不可开放	天府地调
3860	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,江南.220kV/#变压器	150000	151371	101	0	-1371	不受限	不可开放	宜宾地调
3861	瀛溪站	南充电力调度控制中心	南充地调,瀛溪站.35kV/#主变	5000	3644.9	73	3505	-2150	不受限	不可开放	南充地调
3862	大秦铭业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,大秦铭业站.110kV/#主变	12500	14175.5	113	0	-1675	不受限	不可开放	阿坝地调
3863	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调,长顺.220kV/#变压器	180000	169179.9	94	0	10820	不受限	不可开放	天府地调
3864	大田	温江电力调度控制中心	成都地调,大田.110kV/#主变	40000	41962.8	105	945	-2908	不受限	不可开放	成都地调
3865	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调,繁江.110kV/#主变	63000	52313	83	0	10687	不受限	不可开放	成都地调
3866	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调,繁江.110kV/#主变	63000	55090	87	600	7310	不受限	不可开放	成都地调
3867	攻岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,攻岩.220kV/#变压器	150000	147144.39	98	0	2856	不受限	不可开放	宜宾地调
3868	万和	新都电力调度控制中心	成都地调,万和.110kV/#主变	40000	36312.1	91	15200	-11512	不受限	不可开放	成都地调
3869	攻岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,攻岩.220kV/#变压器	150000	148903.11	99	0	1097	不受限	不可开放	宜宾地调
3870	瀛溪站	南充电力调度控制中心	南充地调,瀛溪站.35kV/#主变	8000	5506.3	69	3205	-711	不受限	不可开放	南充地调
3871	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调,美泉.110kV/#主变	63000	57886.1	92	630	4484	不受限	不可开放	成都地调
3872	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调,龙桥.110kV/#主变	40000	40530.3	101	640	-1170	不受限	不可开放	成都地调
3873	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调,桂湖.110kV/#主变	40000	39600	99	2000	-1600	不受限	不可开放	成都地调
3874	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,屏山.220kV/#变压器	240000	222563.6	93	0	17436	不受限	不可开放	宜宾地调
3875	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调,东骏.110kV/#主变	50000	45764.4	92	0	4236	不受限	不可开放	成都地调
3876	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调,瑞云.110kV/#主变	63000	57806.7	92	100	5093	不受限	不可开放	成都地调
3877	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调,屏山.220kV/#变压器	240000	236636.31	99	0	3364	不受限	不可开放	宜宾地调
3878	岷江化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,岷江化电站.110kv/8#主变	6300	9276.2	147	0	-2976	不受限	不可开放	阿坝地调
3879	棉簇	岷江电力调度控制中心	岷江地调,棉簇.110kV/#变压器	50000	0	0	45000	45000	不受限	岷江地调	
3880	棉簇	岷江电力调度控制中心	岷江地调,棉簇.110kV/#变压器	31500	0	0	28350	28350	不受限	岷江地调	
3881	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调,新桥.110kV/#变压器	40000	0	0	36000	36000	不受限	岷江地调	
3882	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调,新桥.110kV/#变压器	50000	22.87	0	41977	41977	不受限	岷江地调	
3883	油堰	岷江电力调度控制中心	岷江地调,油堰.110kV/#变压器	50000	0	0	12100	32900	受限	岷江地调	
3884	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调,郭家坝.110kV/#变压器	40000	0	0	36000	36000	不受限	岷江地调	
3885	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调,郭家坝.110kV/#变压器	40000	0	0	36000	36000	不受限	岷江地调	
3886	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调,百花.110kV/#变压器	63000	0	0	56700	56700	受限	岷江地调	
3887	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调,百花.110kV/#变压器	63000	0	0	56700	56700	受限	岷江地调	
3888	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调,百花.110kV/#变压器	63000	0	0	56700	56700	受限	岷江地调	
3889	干河子	岷江电力调度控制中心	岷江地调,干河子.110kV/#变压器	63000	0	0	56700	56700	受限	岷江地调	
3890	杨柳坪	岷江电力调度控制中心	岷江地调,杨柳坪.110kV/#变压器	31500	0	0	28350	28350	不受限	岷江地调	
3891	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调,新中亚.110kV/#变压器	40000	0	0	36000	36000	不受限	岷江地调	
3892	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调,新中亚.110kV/#变压器	40000	0	0	36000	36000	不受限	岷江地调	
3893	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调,新中亚.110kV/#变压器	80000	0	0	72000	72000	不受限	岷江地调	
3894	黄麟厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调,黄麟厂.110kV/#变压器	120000	0	0	108000	108000	受限	岷江地调	
3895	黄麟厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调,黄麟厂.110kV/#变压器	100000	0	0	90000	90000	不受限	岷江地调	
3896	黄麟厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调,黄麟厂.110kV/#变压器	80000	0	0	72000	72000	不受限	岷江地调	
3897	黄安	岷江电力调度控制中心	岷江地调,黄安.110kV/#变压器	16000	0	0	14400	14400	不受限	岷江地调	
3898	古溪沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调,古溪沟.110kV/#变压器	20000	0	0	18000	18000	受限	岷江地调	
3899	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调,七盘沟.110kV/#变压器	10000	0	0	630	6370	不受限	岷江地调	
3900	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调,七盘沟.110kV/#变压器	10000	0	0	630	6370	不受限	岷江地调	
3901	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调,威州.110kV/#变压器	10000	0	0	600	6400	不受限	岷江地调	
3902	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调,威州.110kV/#变压器	10000	0	0	7000	7000	不受限	岷江地调	
3903	龙溪	岷江电力调度控制中心	岷江地调,龙溪.110kV/#变压器	6300	0	0	5670	5670	不受限	岷江地调	
3904	银杏	岷江电力调度控制中心	岷江地调,银杏.110kV/#变压器	6300	0	0	5670	5670	不受限	岷江地调	
3905	草坡乡	岷江电力调度控制中心	岷江地调,草坡乡.110kV/#变压器	6300	0	0	5670	5670	不受限	岷江地调	