

序号	基本信息			历史运行信息		已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许开放信息	实际可开放容量(KVA)	
	所属变电站	所属调管范围	主变名称	主变额定容量(KVA)	历史最大负荷(kW)					
0	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/2#变压器	240000	17871.8	7	0	222128	不受限	222100
1	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/1#变压器	240000	17866.8	7	0	221633	不受限	221600
2	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.中咱站.110kV/1#主变	315000	126000	40	0	189000	不受限	189000
3	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/1#变压器	240000	53850.8	22	0	186149	不受限	186100
4	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/2#变压器	240000	53850.8	22	0	186149	不受限	186100
5	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/2#变压器	180000	144190	80	0	35810	不受限	180000
6	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/1#变压器	240000	68742.4	29	0	171258	不受限	171200
7	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/2#变压器	240000	68856.8	29	0	171143	不受限	171100
8	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/1#变压器	240000	77481	32	null	162519	不受限	162500
9	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/2#变压器	240000	77682	32	null	162318	不受限	162300
10	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/2#变压器	240000	80105.3	33	0	159895	不受限	159800
11	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/2#变压器	240000	83120	35	0	156880	不受限	156800
12	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/2#变压器	150000	1000	0	0	150000	不受限	150000
13	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/1#变压器	240000	103765.9	43	0	136234	不受限	136200
14	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/1#变压器	240000	103896	43	0	136104	不受限	136100
15	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/2#变压器	240000	105209.5	44	0	134791	不受限	134700
16	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/2#变压器	240000	107675	45	null	132325	不受限	132300
17	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/1#变压器	240000	108103.7	45	null	131896	不受限	131800
18	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/2#变压器	240000	110721.9	46	0	129278	不受限	129200
19	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/1#变压器	240000	110886.3	46	0	129114	不受限	129100
20	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/3#变压器	240000	110845.2	46	0	129155	不受限	129100
21	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/2#变压器	180000	53767.7	30	0	126232	不受限	126200
22	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/1#变压器	240000	115441.4	48	0	124559	不受限	124500
23	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/6#变压器	180000	55737.6	31	0	124262	不受限	124200
24	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/5#变压器	180000	56274.6	31	0	123725	不受限	123700
25	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/2#变压器	180000	61464.1	34	null	118536	不受限	118500
26	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/1#变压器	180000	62330.3	35	0	117670	不受限	117600
27	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/2#变压器	180000	65175	36	0	114825	不受限	114800
28	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/3#变压器	120000	6052.5	5	0	113948	不受限	113900
29	红砂	天府电力调度控制中心	.红砂.220kV/2#变压器	240000	126130.09	53	0	113870	不受限	113800
30	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/2#变压器	150000	34678.9	23	3500	111821	不受限	111800
31	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/3#变压器	180000	68335.1	38	0	111665	不受限	111600
32	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/2#变压器	180000	69582.9	39	2160	108257	不受限	108200
33	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/2#变压器	180000	71946.9	40	0	108053	不受限	108000
34	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	44500	30	0	105500	不受限	105500
35	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/2#变压器	150000	44600	30	0	105400	不受限	105400
36	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/1#变压器	180000	80432	45	0	99568	不受限	99500
37	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/2#变压器	180000	80678.4	45	0	99322	不受限	99300
38	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/1#变压器	180000	83417.1	46	0	96583	不受限	96500
39	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/2#变压器	180000	83637.1	46	0	96363	不受限	96300
40	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/2#变压器	240000	143420.6	60	830	95749	不受限	95700
41	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/2#变压器	240000	144259.5	60	null	95741	不受限	95700

42	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/1#变压器	240000	145499	61	0	94501	不受限	94500
43	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/1#变压器	180000	95002.1	53	0	84998	不受限	84900
44	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/1#变压器	240000	155166.9	65	0	84833	不受限	84800
45	八德	阆中电力调度控制分中心	南充地调.八德.220kV/3#变压器	180000	95973	53	0	84027	不受限	84000
46	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/1#变压器	150000	66422.4	44	0	83578	不受限	83500
47	八德	阆中电力调度控制分中心	南充地调.八德.220kV/2#变压器	180000	96630	54	0	83370	不受限	83300
48	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/3#变压器	240000	156774.6	65	0	83225	不受限	83200
49	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/3#变压器	240000	157502.7	66	0	82497	不受限	82400
50	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/2#变压器	150000	68468.8	46	0	81531	不受限	81500
51	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/1#变压器	150000	68522.4	46	0	81478	不受限	81400
52	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/1#变压器	180000	99104.6	55	0	80895	不受限	80800
53	众意站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.众意站.110kV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600
54	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/3#变压器	180000	99654.3	55	NULL	80346	不受限	80300
55	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/2#变压器	180000	100070.3	56	NULL	79930	不受限	79900
56	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/1#变压器	180000	100559.9	56	null	79440	不受限	79400
57	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/1#变压器	120000	37694.5	31	3675	78631	不受限	78600
58	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/3#变压器	180000	101516.8	56	0	78483	不受限	78400
59	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/2#变压器	180000	101903.7	57	0	78096	不受限	78000
60	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/2#变压器	90000	13164.8	15	0	76835	不受限	76800
61	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/2#变压器	150000	73128	49	0	76872	不受限	76800
62	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/1#变压器	240000	163856	68	0	76144	不受限	76100
63	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/2#变压器	240000	163812	68	0	76188	不受限	76100
64	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/2#变压器	240000	164124.5	68	0	75876	不受限	75800
65	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/1#变压器	240000	164109.3	68	0	75891	不受限	75800
66	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/1#变压器	180000	105718.3	59	0	74282	不受限	74200
67	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/3#变压器	180000	105839.1	59	null	74161	不受限	74100
68	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/2#变压器	180000	105965.8	59	0	74034	不受限	74000
69	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/2#变压器	180000	105944.1	59	null	74056	不受限	74000
70	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/2#变压器	150000	76355.3	51	0	73645	不受限	73600
71	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/2#变压器	150000	79437.7	53	0	70562	不受限	70500
72	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/1#变压器	240000	170459.39	71	0	69541	不受限	69500
73	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/2#变压器	180000	110978.4	62	NULL	69022	不受限	69000
74	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/1#变压器	180000	111393.8	62	NULL	68606	不受限	68600
75	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/2#变压器	240000	171317.2	71	0	68683	不受限	68600
76	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/1#变压器	150000	82059	55	0	67941	不受限	67900
77	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/2#变压器	180000	112599.6	63	0	67400	不受限	67400
78	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/5#变压器	150000	82652.7	55	0	67347	不受限	67300
79	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/1#变压器	150000	83055.2	55	0	66945	不受限	66900
80	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/1#变压器	180000	114171.2	63	0	65829	不受限	65800
81	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/1#主变	70000	4429.9	6	0	65570	不受限	65500
82	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/1#变压器	150000	84479.8	56	0	65520	不受限	65500
83	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/1#变压器	180000	115546.8	64	0	64453	不受限	64400
84	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/1#变压器	150000	85585.5	57	0	64415	不受限	64400

85	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/2#变压器	180000	116550	65	NULL	63450	不受限	63450
86	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/1#变压器	180000	116970	65	NULL	63030	不受限	63030
87	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/2#变压器	63000	9834	16	null	63000	不受限	63000
88	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/1#变压器	63000	9326	15	null	63000	不受限	63000
89	美满	天府电力调度控制中心	天府地调.美满.110kV/2#变压器	63000	2350.6	24	0	63000	不受限	63000
90	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/3#变压器	240000	176969.61	74	0	63030	不受限	63000
91	美满	天府电力调度控制中心	天府地调.美满.110kV/1#变压器	63000	2350.6	24	0	63000	不受限	63000
92	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/2#变压器	240000	177371.4	74	0	62629	不受限	62600
93	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/1#变压器	180000	117682.2	65	NULL	62318	不受限	62300
94	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/3#变压器	180000	117740	65	NULL	62260	不受限	62260
95	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/1#变压器	180000	117706.9	65	0	62293	不受限	62200
96	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#3主变	63000	1000	0	1000	62000	不受限	62000
97	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/2#变压器	120000	58270.1	49	0	61730	不受限	61700
98	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/1#变压器	120000	58770.4	49	0	61230	不受限	61200
99	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达.220kV/1#变压器	63000	1783.3	3	0	61217	不受限	61200
100	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/1#变压器	240000	178988.9	75	0	61011	不受限	61000
101	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/2#变压器	240000	179164.2	75	0	60836	不受限	60800
102	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/1#变压器(新)	63000	30000	48	2530	33000	不受限	60400
103	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/2#变压器	240000	179716.8	75	0	60283	不受限	60200
104	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/2#变压器	180000	120025.8	67	NULL	59974	不受限	59900
105	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站1#主变	63000	3462.3	5	0	59538	不受限	59500
106	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/2#变压器	240000	180594.89	75	0	59405	不受限	59400
107	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/2#变压器(新)	63000	30000	48	4065	33000	不受限	58900
108	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/2#变压器	150000	91348.5	61	NULL	58652	不受限	58600
109	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/1#变压器	150000	91348.5	61	NULL	58652	不受限	58600
110	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/1#变压器	150000	91364.8	61	0	58635	不受限	58600
111	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/2#变压器	180000	121902.7	68	0	58097	不受限	58000
112	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/1#变压器	180000	122531.2	68	0	57469	不受限	57400
113	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/2#变压器	150000	93800.91	63	0	56199	不受限	56100
114	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/2#变压器	150000	94113.3	63	0	55887	不受限	55800
115	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/2#变压器	150000	94246.4	63	0	55754	不受限	55700
116	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/1#变压器	240000	184507.2	77	0	55493	不受限	55400
117	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/1#变压器	180000	124556.4	69	NULL	55444	不受限	55400
118	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/2#变压器	150000	95995.3	64	0	54005	不受限	54000
119	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/2#变压器	63000	9042.2	14	0	53958	不受限	53900
120	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/1#变压器	180000	126200	70	NULL	53800	不受限	53800
121	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/2#变压器	120000	66322	55	0	53678	不受限	53600
122	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/1#变压器	150000	91816.5	61	4515	53669	不受限	53600
123	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/2#主变	63000	9509.9	15	0	53490	不受限	53400
124	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#2主变	63000	9517.2	15	0	53483	不受限	53400
125	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/2#变压器	180000	126798.8	70	0	53201	不受限	53200
126	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/1#变压器	180000	127140.6	71	0	52859	不受限	52800
127	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/1#变压器	150000	97751.2	65	0	52249	不受限	52200
128	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/2#变压器	240000	188140.9	78	0	51859	不受限	51800
129	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/1#变压器	120000	68253.7	57	0	51746	不受限	51700

130	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#1主变	63000	11682	19	0	51318	不受限	51300
131	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/1#变压器	120000	68970	57	0	51030	不受限	51000
132	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/2#变压器	63000	12424	20	0	50576	不受限	50500
133	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#2主变	63000	11900.1	19	630	50470	不受限	50400
134	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/1#变压器	180000	129883.9	72	0	50116	不受限	50100
135	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/2#主变	50000	24000	50	0	50000	不受限	50000
136	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/1#主变	50000	24000	50	0	50000	不受限	50000
137	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#3主变	50000	1000	0	0	50000	不受限	50000
138	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/2#变压器	31500	0	0	0	50000	不受限	50000
139	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#1主变	50000	39328	79	0	50000	不受限	50000
140	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/3#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000
141	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/2#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000
142	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#1主变	63000	10507.9	17	2515	49977	不受限	49900
143	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#1主变	60000	10560	18	0	49440	不受限	49400
144	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#1主变	63000	13744.2	22	0	49256	不受限	49200
145	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/1#变压器	240000	190070	79	null	49930	不受限	49000
146	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#2主变	60000	11185.7	19	0	48814	不受限	48800
147	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/#1主变	63000	14329	23	0	48671	不受限	48600
148	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/2#变压器	240000	191830.4	80	0	48170	不受限	48100
149	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/2#变压器	180000	131919.6	73	0	48080	不受限	48000
150	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#2主变	63000	15421.7	24	0	47578	不受限	47500
151	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#1主变	50000	2479.4	5	NULL	47521	不受限	47500
152	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/1#变压器	240000	191430	80	1200	47370	不受限	47300
153	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#2主变	63000	14708	23	915	47377	不受限	47300
154	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/1#变压器	180000	132925.1	74	0	47075	不受限	47000
155	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/3#变压器	180000	132925.1	74	0	47075	不受限	47000
156	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/3#变压器	180000	133204.7	74	0	46795	不受限	46700
157	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/3#变压器	180000	133210.9	74	0	46789	不受限	46700
158	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#1主变	63000	16375.5	26	0	46625	不受限	46600
159	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/2#变压器	150000	103716	69	0	46284	不受限	46200
160	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/2#变压器	63000	16900	27	0	46100	不受限	46100
161	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/2#变压器	240000	193930	81	0	46070	不受限	46000
162	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/2#变压器	240000	160242.7	67	33750	46007	不受限	46000
163	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#1主变	63000	17160	27	0	45840	不受限	45800
164	穿心店站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/2#变压器	50000	4242.2	8	0	45758	不受限	45700
165	严桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.严桥站.110kV/#1主变	50000	4287.4	9	0	45713	不受限	45700
166	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#2主变	50000	4332.7	9	NULL	45667	不受限	45600
167	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/1#变压器	63000	17387.9	28	0	45612	不受限	45600
168	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/1#变压器	180000	134562.81	75	0	45437	不受限	45400
169	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/2#变压器	150000	104638.2	70	0	45362	不受限	45300
170	大兴站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.大兴站.110kV/1#变压器	50000	4822.5	10	0	45178	不受限	45100
171	大兴站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.大兴站.110kV/2#变压器	50000	4822.5	10	0	45178	不受限	45100
172	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/2#变压器	63000	17903.4	28	0	45097	不受限	45000
173	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/1#变压器	90000	45000	50	0	45000	不受限	45000
174	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#2主变	50000	5000	10	0	45000	不受限	44950
175	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/2#变压器	180000	135137.5	75	0	44863	不受限	44800

176	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/2#变压器	180000	135192.8	75	0	44807	不受限	44800
177	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#1主变	50000	5424.5	11	NULL	44576	不受限	44500
178	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/1#变压器	180000	135459.31	75	0	44541	不受限	44500
179	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/3#变压器	240000	194810	81	600	44590	不受限	44500
180	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/2#变压器	63000	15405.3	24	3000	44595	不受限	44500
181	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/1#变压器	50000	5406.8	11	0	44593	不受限	44500
182	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/3#变压器	120000	75545.3	63	0	44455	不受限	44400
183	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/1#变压器	240000	195633.19	82	0	44367	不受限	44300
184	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/1#变压器	240000	193875	81	2000	44125	不受限	44100
185	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/1#主变	50000	5829	12	0	44171	不受限	44100
186	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#2主变	50000	6215.7	12	0	43784	不受限	43700
187	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/1#变压器	180000	136211.6	76	0	43788	不受限	43700
188	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/2#变压器	150000	106360	71	NULL	43640	不受限	43640
189	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/1#变压器	180000	136404	76	0	43596	不受限	43500
190	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/2#变压器	180000	136684	76	0	43316	不受限	43300
191	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	19925.5	32	0	43075	不受限	43000
192	穿心店站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/1#变压器	50000	7133.7	14	0	42866	不受限	42800
193	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/1#变压器	63000	20454.4	32	0	42546	不受限	42500
194	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/3#变压器	120000	77727.4	65	0	42273	不受限	42200
195	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#2主变	50000	7761.6	16	0	42238	不受限	42200
196	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#1主变	50000	7788	16	0	42212	不受限	42200
197	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/1#变压器	150000	107886.9	72	0	42113	不受限	42100
198	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#1主变	50000	7990	16	0	42010	不受限	42000
199	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#1主变	50000	5305.3	11	2630	42065	不受限	42000
200	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/1#变压器	120000	78064.8	65	NULL	41935	不受限	41900
201	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/2#变压器	150000	108172.2	72	0	41828	不受限	41800
202	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#1主变	63000	21115.6	34	0	41884	不受限	41800
203	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#2主变	63000	21582	34	0	41418	不受限	41400
204	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#2主变	63000	21611.4	34	0	41389	不受限	41300
205	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#1主变	50000	8698.8	17	0	41301	不受限	41300
206	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#1主变	50000	8681.8	17	NULL	41318	不受限	41300
207	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#2主变	50000	8752.5	18	NULL	41248	不受限	41200
208	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#2主变	50000	8703.3	17	0	41297	不受限	41200
209	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/2#变压器	63000	21874.4	35	0	41126	不受限	41100
210	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/1#变压器	240000	198957	83	0	41043	不受限	41000
211	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/#1变压器	63000	22200	35	0	40800	不受限	40800
212	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#1主变	63000	22236	35	0	40764	不受限	40700
213	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#1主变	50000	9345.6	19	0	40654	不受限	40600
214	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#2主变	50000	9324.5	19	0	40676	不受限	40600
215	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/2#变压器	240000	199343.8	83	0	40656	不受限	40600
216	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#2主变	50000	5759.5	12	3700	40541	不受限	40500
217	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#2主变	50000	9259.8	19	0	40540	不受限	40500
218	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/1#变压器	150000	109560.6	73	0	40439	不受限	40400
219	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#2主变	63000	22582.6	36	0	40417	不受限	40400
220	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/2#主变	50000	9530	19	0	40470	不受限	40400
221	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#2主变	50000	9792.2	20	0	40208	不受限	40200

222	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#2主变	63000	22713	36	0	40287	不受限	40200
223	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/1#主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100
224	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#2主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
225	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/3#变压器	40000	17806.8	45	0	40000	不受限	40000
226	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#2主变	50000	9927.1	20	0	40073	不受限	40000
227	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#1主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
228	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#3主变	40000	0.01	1	0	40000	不受限	40000
229	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#1临时主变	40000	22631	57	0	40000	不受限	40000
230	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#3临时主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
231	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#1主变	63000	12804	20	10250	39946	不受限	39900
232	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#1主变	63000	23174.6	37	0	39825	不受限	39800
233	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/2#变压器	180000	140123.31	78	0	39877	不受限	39800
234	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#1主变	63000	23138.7	37	0	39861	不受限	39800
235	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/2#变压器	150000	110131.3	73	0	39869	不受限	39800
236	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#3主变	63000	23141.5	37	0	39859	不受限	39800
237	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/3#变压器	40000	31715	79	500	39500	不受限	39500
238	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/1#变压器	150000	110590.6	74	0	39409	不受限	39400
239	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#1主变	50000	10544.6	21	NULL	39455	不受限	39400
240	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#2主变	50000	10665.6	21	0	39334	不受限	39300
241	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.燕子沟.110kV/#1主变	50000	10800	22	0	39200	不受限	39200
242	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#1主变	50000	10722.8	21	0	39277	不受限	39200
243	蔡沱站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/#1变压器	50000	10762.5	22	null	39238	不受限	39200
244	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#1主变	50000	10581.4	21	250	39169	不受限	39100
245	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#3主变	63000	23850	38	null	39150	不受限	39100
246	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#2主变	63000	23833	38	0	39167	不受限	39100
247	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/1#变压器	150000	110851.4	74	0	39149	不受限	39100
248	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#1主变	50000	11000.5	22	0	39000	不受限	39000
249	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#1主变	50000	11000	22	NULL	39000	不受限	39000
250	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#3临时主变	40000	1000	0	1000	39000	不受限	39000
251	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#2主变	63000	24100	38	0	38900	不受限	38900
252	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/#2主变	63000	24179.7	38	0	38820	不受限	38800
253	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#2主变	50000	11400	23	NULL	38600	不受限	38600
254	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#2主变	63000	23076.3	37	1280	38644	不受限	38600
255	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/#2变压器	50000	10646.1	21	800	38554	不受限	38500
256	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/#1变压器	63000	24453.7	39	0	38546	不受限	38500
257	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#2主变	63000	24481	39	0	38519	不受限	38500
258	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/2#变压器	240000	200812.19	84	630	38558	不受限	38500
259	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#1主变	63000	24581.5	39	0	38419	不受限	38400
260	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#1主变	50000	11668.8	23	NULL	38331	不受限	38300
261	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/#2主变	40000	1690.5	4	0	38310	不受限	38300
262	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/2#变压器	120000	81655.2	68	NULL	38345	不受限	38300
263	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#2主变	50000	11168	22	625	38207	不受限	38200
264	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/1#变压器	63000	24800	39	0	38200	不受限	38200
265	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#3主变	63000	24832	39	0	38168	不受限	38100
266	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.达通玛站.110kV/#1主变	40000	1865.3	5	0	38135	不受限	38100

267	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#3主变	63000	24974.4	40	0	38026	不受限	38000
268	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/2#变压器	240000	200968.6	84	1000	38031	不受限	38000
269	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#1主变	50000	11127.6	22	800	38072	不受限	38000
270	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/1#变压器	150000	112292.5	75	0	37708	不受限	37700
271	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/#1主变	40000	2232	6	0	37768	不受限	37700
272	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#2主变	50000	10300	21	2045	37655	不受限	37600
273	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/#2变压器	40000	31040	78	2330	37670	不受限	37600
274	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#3主变	63000	25663.6	41	0	37336	不受限	37300
275	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/1#变压器	180000	142615.2	79	0	37385	不受限	37300
276	峨山站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.峨山站.110kV/#1变压器	50000	12733.6	25	null	37266	不受限	37200
277	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#3主变	63000	24213.8	38	1600	37186	不受限	37100
278	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#1主变	63000	26000	41	0	37000	不受限	37000
279	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/2#变压器	150000	112999	75	0	37001	不受限	37000
280	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/2#变压器	180000	142906.3	79	0	37094	不受限	37000
281	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#2主变	40000	2904	7	NULL	37096	不受限	37000
282	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/2#变压器	150000	113196.9	75	0	36803	不受限	36800
283	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#1主变	50000	11188.3	22	1930	36882	不受限	36800
284	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#1主变	63000	26268	42	0	36732	不受限	36700
285	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/#2变压器	63000	26453.2	42	0	36547	不受限	36500
286	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#3主变	50000	13633.4	27	0	36367	不受限	36300
287	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/#1主变	40000	3880.8	10	0	36119	不受限	36100
288	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/#2主变	40000	3887.8	10	0	36112	不受限	36100
289	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#1主变	50000	13846.2	28	0	36154	不受限	36100
290	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#1主变	63000	26867.3	43	0	36133	不受限	36100
291	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/#1变压器	63000	26864.2	43	0	36136	不受限	36100
292	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/#2变压器	50000	14000	28	0	36000	不受限	36000
293	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/#1变压器	63000	26977	43	0	36023	不受限	36000
294	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#1主变	63000	26971	43	0	36029	不受限	36000
295	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/1#变压器	240000	202260.1	84	1800	35940	不受限	35900
296	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#1主变	63000	27097.4	43	0	35903	不受限	35900
297	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#3主变	63000	27189.4	43	0	35811	不受限	35800
298	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/#2变压器	40000	4184.4	10	0	35816	不受限	35800
299	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/#2主变	50000	14110.8	28	0	35889	不受限	35800
300	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/#1变压器	240000	204165.2	85	0	35835	不受限	35800
301	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/#1主变	50000	14183.4	28	0	35817	不受限	35800
302	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/#2变压器	63000	27200	43	0	35800	不受限	35800
303	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/2#变压器	180000	144243.81	80	0	35756	不受限	35700
304	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/#1变压器	63000	26718	42	560	35722	不受限	35700
305	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/#1变压器	40000	4319.2	11	0	35681	不受限	35600
306	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#2主变	63000	27324	43	0	35676	不受限	35600
307	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.机场站.110kV/#1主变	40000	4429.9	11	0	35570	不受限	35500
308	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#2主变	63000	26703.6	42	800	35496	不受限	35400
309	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/#2变压器	40000	4661.8	12	0	35338	不受限	35300
310	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/#1变压器	40000	4628.3	12	0	35372	不受限	35300
311	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#1主变	40000	4692.6	12	0	35307	不受限	35300
312	洛须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛须站.110kV/#1主变	40000	4655.1	12	0	35345	不受限	35300

313	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#3主变	50000	14735.9	29	0	35264	不受限	35200
314	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/2号主变	63000	27852	44	0	35148	不受限	35100
315	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/1#变压器	50000	14889.6	30	0	35110	不受限	35100
316	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#2主变	50000	14991.2	30	0	35009	不受限	35000
317	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/1#主变	50000	15000	30	0	35000	不受限	35000
318	联合站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.联合站.110kV/#1主变	63000	28054.4	45	0	34946	不受限	34900
319	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#2主变	40000	5101.8	13	0	34898	不受限	34800
320	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/#1变压器	40000	5157.5	13	0	34843	不受限	34800
321	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#2主变	63000	28208.4	45	0	34792	不受限	34700
322	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/2#变压器	120000	85064	71	315	34621	不受限	34600
323	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#2主变	63000	28471.8	45	0	34528	不受限	34500
324	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/#2变压器	63000	27456.7	44	1000	34543	不受限	34500
325	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#2主变	63000	16215.8	26	12300	34484	不受限	34400
326	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#1主变	50000	15539.4	31	0	34461	不受限	34400
327	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#1主变	50000	15510	31	0	34490	不受限	34400
328	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#2主变	50000	15606.3	31	0	34394	不受限	34300
329	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.黄金坪站.110kV/#1主变	40000	5680	14	0	34320	不受限	34300
330	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/#1变压器	63000	28696.8	46	0	34303	不受限	34300
331	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#1主变	63000	16192.6	26	12490	34317	不受限	34300
332	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.翁达站.110kV/#2主变	40000	5705.8	14	0	34294	不受限	34200
333	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/1#变压器	120000	85829.91	72	NULL	34170	不受限	34100
334	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#2主变	50000	15074.4	30	800	34126	不受限	34100
335	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#2主变	50000	15173.4	30	815	34012	不受限	34000
336	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/2#变压器	50000	15912.6	32	0	34087	不受限	34000
337	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#1主变	63000	28921.2	46	0	34079	不受限	34000
338	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.拉日马站.35kV/#1主变	40000	16000	40	0	34000	不受限	34000
339	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#1主变	40000	6107.6	15	0	33892	不受限	33800
340	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#1主变	63000	25894.5	41	3210	33896	不受限	33800
341	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#1主变	63000	29153	46	0	33847	不受限	33800
342	竹根站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.竹根站.110kV/2#变压器	50000	16262.4	33	0	33738	不受限	33700
343	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/#1变压器	40000	34121	85	6260	33740	不受限	33700
344	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#1主变	50000	16288.8	33	0	33711	不受限	33700
345	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/1#变压器	120000	86285.2	72	0	33715	不受限	33700
346	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#1主变	63000	29330.4	47	0	33670	不受限	33600
347	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#2主变	63000	29188.9	46	250	33561.1	不受限	33500
348	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#2主变	63000	29484.8	47	0	33515	不受限	33500
349	银杏站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.银杏站.110kV/1#变压器	40000	6433.2	16	0	33567	不受限	33500
350	连云港	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云港.110kV/1#变压器	50000	16476.1	33	0	33524	不受限	33500
351	清平	泸州电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/2#变压器	63000	29413.2	47	0	33587	不受限	33500
352	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/1#变压器	150000	116471.3	78	0	33529	不受限	33500
353	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/#2变压器	50000	16543.7	33	0	33456	不受限	33400
354	清平	泸州电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/1#变压器	63000	29600	47	0	33400	不受限	33400
355	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/2#变压器	63000	28727.9	46	800	33472	不受限	33400
356	蔡沱站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/2#变压器	40000	6681.9	17	null	33318	不受限	33300
357	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/2#变压器	50000	16643.5	33	0	33357	不受限	33300

358	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#1主变	40000	6675.8	17	0	33324	不受限	33300
359	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#2主变	40000	6787.4	17	0	33213	不受限	33200
360	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/#1变压器	63000	27637.5	44	2230	33133	不受限	33100
361	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/2#变压器	63000	1000	0	30000	33000	不受限	33000
362	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#2主变	63000	30058.5	48	0	32942	不受限	32900
363	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.胜天站.110kV/1#变压器	40000	7260	18	0	32740	不受限	32700
364	绞坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.绞坪站.110kV/#1主变	50000	17203.4	34	0	32797	不受限	32700
365	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#3主变	50000	17242.5	34	0	32758	不受限	32700
366	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/#2主变	50000	8728.2	17	8550	32722	不受限	32700
367	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/1#变压器	120000	87073.41	73	315	32612	不受限	32600
368	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/1#变压器	150000	117386.3	78	0	32614	不受限	32600
369	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#1主变	50000	16889.4	34	515	32596	不受限	32500
370	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#2主变	50000	17201.6	34	250	32548	不受限	32500
371	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#1主变	50000	17213.8	34	250	32536	不受限	32500
372	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/1#变压器	40000	7509.6	19	0	32490	不受限	32400
373	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#1主变	63000	30692.6	49	0	32307	不受限	32300
374	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#2主变	63000	30643.1	49	0	32357	不受限	32300
375	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/2#变压器	50000	17680	35	0	32320	不受限	32300
376	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#1主变	63000	30632.3	49	0	32368	不受限	32300
377	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#2主变	50000	13926	28	3830	32244	不受限	32200
378	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/1#变压器	63000	30897.8	49	0	32102	不受限	32100
379	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/2#变压器	63000	30900	49	0	32100	不受限	32100
380	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.香格里拉站.110kV/#1主变	40000	7891.5	20	0	32109	不受限	32100
381	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/1#变压器	50000	17975.3	36	0	32025	不受限	32000
382	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉哇站.110kV/#1主变	40000	8000	20	0	32000	不受限	32000
383	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/2#主变	63000	30993.3	49	0	32007	不受限	32000
384	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/1#变压器	300000	267926.4	89	0	32074	不受限	32000
385	得荣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.得荣站.110kV/#1主变	40000	8047	20	0	31953	不受限	31900
386	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/2#主变	50000	18180.8	36	0	31819	不受限	31800
387	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#2主变	40000	8125.2	20	0	31875	不受限	31800
388	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/2#变压器	120000	88121	73	0	31879	不受限	31800
389	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/2#变压器	63000	31285.8	50	0	31714	不受限	31700
390	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#1主变	63000	31392	50	0	31608	不受限	31600
391	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#1主变	63000	31379.9	50	0	31620	不受限	31600
392	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#1主变	50000	18353.6	37	0	31646	不受限	31600
393	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#2主变	40000	8472.5	21	0	31528	不受限	31500
394	赛德	叙永电力调度控制中心	泸州地调.赛德.110kV/#1主变	31500	5214	12	0	31500	不受限	31500
395	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#1主变	40000	8443.5	21	0	31557	不受限	31500
396	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/1#变压器	120000	88442.59	74	0	31557	不受限	31500
397	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#3主变	63000	31445.8	50	0	31554	不受限	31500
398	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#1主变	50000	18513.2	37	NULL	31487	不受限	31400
399	宇宫碳素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宇宫碳素站.110kV/宇宫碳素#1主变	31500	67.2	0	0	31433	不受限	31400
400	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#1主变	40000	8506	21	0	31494	不受限	31400
401	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#1主变	63000	31637	50	0	31363	不受限	31300
402	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/1#变压器	240000	208721.69	87	null	31278	不受限	31200

403	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#2主变	40000	8768.1	22	0	31232	不受限	31200
404	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/2#变压器	180000	148734.1	83	0	31266	不受限	31200
405	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#1主变	50000	18178.5	36	630	31192	不受限	31100
406	马鞍站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍站.110kV/1#变压器	50000	18838.5	38	0	31162	不受限	31100
407	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/2#变压器	150000	118815.4	79	0	31185	不受限	31100
408	中里站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#2主变	40000	8818.6	22	0	31181	不受限	31100
409	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.劳动站.110kV/2#变压器	50000	18828.4	38	0	31172	不受限	31100
410	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#1主变	40000	8930	22	NULL	31070	不受限	31000
411	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/2#变压器	120000	88909.6	74	NULL	31090	不受限	31000
412	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/2#变压器	40000	8941.8	22	0	31058	不受限	31000
413	马蹄站	达州电力调度控制中心	达州地调.马蹄站.110kV/#1主变	50000	19094.2	38	NULL	30906	不受限	30900
414	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#2主变	40000	9012.4	23	0	30988	不受限	30900
415	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#1主变	63000	32015.9	51	0	30984	不受限	30900
416	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#1主变	50000	19008	38	0	30992	不受限	30900
417	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/2#变压器	63000	31363.2	50	650	30987	不受限	30900
418	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#2主变	63000	32166.7	51	0	30833	不受限	30800
419	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#1主变	63000	32194.8	51	0	30805	不受限	30800
420	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#2主变	63000	32198.4	51	NULL	30802	不受限	30800
421	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/2#变压器	180000	149289.5	83	0	30711	不受限	30700
422	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/1#变压器	40000	2702.6	7	6500	30797	不受限	30700
423	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#2主变	63000	32253.5	51	0	30747	不受限	30700
424	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/2#变压器	150000	119351.8	80	0	30648	不受限	30600
425	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#2主变	40000	9313	23	0	30687	不受限	30600
426	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#1主变	40000	9398.4	23	0	30602	不受限	30600
427	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#1主变	40000	9398.4	23	0	30602	不受限	30600
428	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#2主变	40000	9387	23	0	30613	不受限	30600
429	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#1主变	40000	9421.5	24	0	30579	不受限	30500
430	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/2#主变	50000	29412.9	49	0	30587	不受限	30500
431	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#2主变	63000	32472	52	0	30528	不受限	30500
432	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#2主变	40000	9504	24	0	30496	不受限	30400
433	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/3#变压器	63000	32668	52	0	30332	不受限	30300
434	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#2主变	63000	32612.8	52	0	30387	不受限	30300
435	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#2主变	63000	32746.9	52	0	30253	不受限	30200
436	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#2主变	40000	9879.2	25	0	30121	不受限	30100
437	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#2主变	40000	8210	21	1680	30110	不受限	30100
438	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#2主变	40000	9807.6	25	0	30192	不受限	30100
439	廉君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廉君站.110kV/#2主变	50000	19866.8	40	NULL	30133	不受限	30100
440	廉君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廉君站.110kV/#1主变	50000	19845	40	NULL	30155	不受限	30100
441	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/3#主变	31500	1492.2	5	0	30008	不受限	30000
442	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#1主变	50000	19990.7	40	NULL	30009	不受限	30000
443	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/#1变压器	63000	1000	0	33000	30000	不受限	30000
444	清涼	新津电力调度控制中心	成都地调.清涼.110kV/#3主变	63000	33045.7	52	0	29954	不受限	29900
445	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#3主变	63000	33044.9	52	0	29955	不受限	29900
446	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#1主变	40000	10035.2	25	0	29965	不受限	29900

447	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#1主变新	50000	10112.8	20	0	29887	不受限	29800
448	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/1#变压器	180000	150129.6	83	0	29870	不受限	29800
449	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/2#变压器	180000	150152.3	83	0	29848	不受限	29800
450	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#2主变	40000	10281.1	26	NULL	29719	不受限	29700
451	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/#2主变	31500	1482.9	5	250	29767	不受限	29700
452	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#1主变	50000	20288.9	41	NULL	29711	不受限	29700
453	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#1主变	63000	33264	53	0	29736	不受限	29700
454	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#1主变	50000	20288.4	41	0	29712	不受限	29700
455	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/2#变压器	180000	150365.5	84	0	29635	不受限	29600
456	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#2主变	63000	33382.8	53	0	29617	不受限	29600
457	唐家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.唐家沟站.110kV/#1主变	63000	33347.6	53	0	29652	不受限	29600
458	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#1主变	40000	10080.5	25	315	29605	不受限	29600
459	宏仁站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.宏仁站.110kV/1#变压器	50000	20376	41	0	29624	不受限	29600
460	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#1主变	63000	33467.9	53	0	29532	不受限	29500
461	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.蜂桶寨站.110kV/#1主变	50000	20435.3	41	0	29565	不受限	29500
462	马边站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.马边站.110kV/2#变压器	50000	10420.4	26	0	29580	不受限	29500
463	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/3#变压器	31500	198	1	2000	29302	不受限	29300
464	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/1#变压器	150000	120697.9	80	0	29302	不受限	29300
465	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/1#变压器	40000	10738.2	27	0	29262	不受限	29200
466	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/3#变压器	180000	150770.7	84	0	29229	不受限	29200
467	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#2主变	50000	20796.1	42	0	29204	不受限	29200
468	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#1主变	40000	7923.5	20	2800	29277	不受限	29200
469	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#1主变	40000	10721.9	27	0	29278	不受限	29200
470	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#1主变	40000	10797.6	27	0	29202	不受限	29200
471	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/2#变压器	150000	120819	81	0	29181	不受限	29100
472	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#1主变	40000	10809	27	NULL	29191	不受限	29100
473	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#1主变	50000	20860.5	42	NULL	29140	不受限	29100
474	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/#2主变	50000	20994.2	42	0	29006	不受限	29000
475	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/2#变压器	180000	150902.3	84	NULL	29098	不受限	29000
476	洛平站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.洛平站.110kV/#1主变	31500	2482.2	8	0	29018	不受限	29000
477	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#2主变	40000	10993	27	NULL	29007	不受限	29000
478	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/#2变压器	63000	33976.8	54	0	29023	不受限	29000
479	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#2主变	40000	2946.8	7	0	29053	不受限	29000
480	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/2#变压器	150000	121045.7	81	0	28954	不受限	28900
481	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#2主变	50000	16329.1	33	4685	28986	不受限	28900
482	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/2#变压器	63000	34069.5	54	0	28931	不受限	28900
483	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙站.110kV/#2主变	40000	11088	28	0	28912	不受限	28900
484	观音桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.观音桥站.110kV/#1主变	40000	11016.3	28	0	28984	不受限	28900
485	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#3主变	63000	34186.4	54	0	28814	不受限	28800
486	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/3#变压器	180000	151109.4	84	NULL	28891	不受限	28800
487	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/2#变压器	180000	151174.5	84	0	28826	不受限	28800
488	马坪站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	11178	28	null	28822	不受限	28800
489	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/3#变压器	63000	34203.2	54	0	28797	不受限	28700
490	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/2#主变	50000	21238.9	42	0	28761	不受限	28700

491	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#2主变	50000	21332.4	43	NULL	28668	不受限	28600
492	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/2#变压器	50000	21357.6	43	0	28642	不受限	28600
493	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/1#变压器	40000	11334.3	28	0	28666	不受限	28600
494	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#2主变	63000	34452	55	0	28548	不受限	28500
495	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/2#主变	63000	34452	55	0	28548	不受限	28500
496	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/2#变压器	150000	121548.4	81	0	28452	不受限	28400
497	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/2#变压器	150000	121576	81	0	28424	不受限	28400
498	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/1#主变	50000	21685.1	43	0	28315	不受限	28300
499	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/1#变压器	63000	29800	47	4900	28300	不受限	28300
500	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/1#变压器	50000	21701.5	43	0	28299	不受限	28200
501	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/1#变压器	63000	34782	55	0	28218	不受限	28200
502	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/2#变压器	40000	11866	30	0	28134	不受限	28100
503	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#1主变	31500	3482.5	11	0	28018	不受限	28000
504	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#1主变	50000	13490.4	27	8440	28070	不受限	28000
505	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#2主变	63000	35041	56	0	27959	不受限	27900
506	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#2主变	50000	22044	44	NULL	27956	不受限	27900
507	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	12010.2	30	0	27990	不受限	27900
508	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#3主变	50000	22030.8	44	NULL	27969	不受限	27900
509	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#3主变	50000	22072.4	44	0	27928	不受限	27900
510	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/1#变压器	150000	122070	81	0	27930	不受限	27900
511	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/2号主变	63000	35015	56	0	27985	不受限	27900
512	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#2主变	31500	3527.2	11	0	27973	不受限	27900
513	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	21727.2	43	400	27873	不受限	27800
514	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/1#变压器	150000	122106	81	0	27894	不受限	27800
515	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/1#变压器	150000	122192.8	81	0	27807	不受限	27800
516	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/1#变压器	40000	12126.8	30	0	27873	不受限	27800
517	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	22131.1	44	0	27869	不受限	27800
518	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#1主变	63000	35108	56	0	27892	不受限	27800
519	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#2主变	40000	12104.4	30	0	27896	不受限	27800
520	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/1#变压器	90000	62130.4	69	0	27870	不受限	27800
521	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#1主变	50000	10500	21	11780	27720	不受限	27700
522	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/2#变压器	150000	122266.9	82	0	27733	不受限	27700
523	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/1号主变	63000	35261.2	56	0	27739	不受限	27700
524	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/2#变压器	150000	122360	82	NULL	27640	不受限	27640
525	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#2主变	40000	12310	31	0	27690	不受限	27600
526	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#2主变	40000	10348.4	26	2000	27652	不受限	27600
527	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/2#变压器	150000	122391.6	82	0	27608	不受限	27600
528	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#1主变	50000	21742.4	43	630	27628	不受限	27600
529	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/4#变压器	31500	66	0	3890	27544	不受限	27500
530	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/2#变压器	50000	22413.6	45	0	27586	不受限	27500
531	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/1#变压器	31500	4065.6	13	0	27434	不受限	27400
532	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/1#变压器	50000	22579	45	0	27421	不受限	27400
533	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#2主变	63000	35560.8	56	0	27439	不受限	27400
534	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#2主变	63000	35583	56	0	27417	不受限	27400

535	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/1#变压器	150000	122588.7	82	0	27411	不受限	27400
536	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#2主变	50000	22612.1	45	0	27388	不受限	27300
537	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#1主变	63000	35604.5	57	0	27396	不受限	27300
538	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/2#变压器	31500	4210.8	13	0	27289	不受限	27200
539	张家湾站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.张家湾站.110kV/2#变压器	40000	12777.1	32	null	27223	不受限	27200
540	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/2#变压器	40000	12733.6	32	0	27266	不受限	27200
541	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#1主变	40000	12778.4	32	0	27222	不受限	27200
542	狐狸坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.狐狸坡.110kV/#1主变	40000	12762.7	32	0	27237	不受限	27200
543	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/2#变压器	63000	35832	57	0	27168	不受限	27100
544	张家湾站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.张家湾站.110kV/1#变压器	40000	12821.7	32	null	27178	不受限	27100
545	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#2主变	63000	35807.1	57	0	27193	不受限	27100
546	拉部站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.拉部站.110kV/#1主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100
547	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/2#变压器	40000	12861.8	32	0	27138	不受限	27100
548	杂谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂谷站.110kV/#1主变	50000	22912.6	46	0	27087	不受限	27000
549	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/3#变压器	40000	12990.1	32	0	27010	不受限	27000
550	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#1主变	40000	10168.5	25	2800	27032	不受限	27000
551	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#2主变	63000	35904	57	0	27096	不受限	27000
552	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#2主变	63000	35996.4	57	0	27004	不受限	27000
553	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/#3变压器	63000	35927.7	57	0	27072	不受限	27000
554	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#2主变	50000	22954.8	46	0	27045	不受限	27000
555	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/2#变压器	63000	32920.7	52	3000	27079	不受限	27000
556	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#1主变	50000	23100	46	0	26900	不受限	26900
557	东岳庙站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#3主变	50000	23010.9	46	0	26989	不受限	26900
558	东岳庙站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#2主变	50000	23078.3	46	0	26922	不受限	26900
559	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.来马站.110kV/#1主变	40000	13017.5	33	0	26983	不受限	26900
560	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.五里站.110kV/#1主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900
561	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#2主变	50000	23029.6	46	0	26970	不受限	26900
562	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/2#变压器	50000	23071.1	46	0	26929	不受限	26900
563	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/1#变压器	180000	153148.4	85	0	26852	不受限	26800
564	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#2主变	63000	36173.8	57	0	26826	不受限	26800
565	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#1主变	40000	13200	33	NULL	26800	不受限	26800
566	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/1#变压器	180000	153184	85	0	26816	不受限	26800
567	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/2#变压器	50000	23173	46	0	26827	不受限	26800
568	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#2主变	50000	23200	46	0	26800	不受限	26800
569	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#1主变	63000	36211.6	57	0	26788	不受限	26700
570	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/#2主变	50000	23253.1	47	0	26747	不受限	26700
571	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/#2主变	50000	23242	46	0	26758	不受限	26700
572	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#1主变	40000	13228.9	33	0	26771	不受限	26700
573	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/#1主变	50000	23242	46	0	26758	不受限	26700
574	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.查尔站.110kV/#1主变	40000	13259.4	33	0	26741	不受限	26700
575	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/1#主变	50000	23308.8	47	0	26691	不受限	26600
576	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#1主变	50000	22875.6	46	500	26624	不受限	26600
577	三河	新都电力调度控制中心	新都县调.三河.110kV/#2主变	63000	35402.4	56	900	26698	不受限	26600
578	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/2#变压器	31500	2952.1	9	2000	26548	不受限	26500
579	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.板桥站.110kV/1#变压器	40000	13429.5	34	0	26571	不受限	26500

580	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/1#主变	50000	23470.2	47	0	26530	不受限	26500
581	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/2#变压器	40000	13529.7	34	0	26470	不受限	26400
582	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#2主变	40000	13581.2	34	0	26419	不受限	26400
583	百花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.百花站.110kV/#2主变	63000	36586.7	58	0	26413	不受限	26400
584	杨公庙站	广安电力调度控制中心	广安地调.杨公庙站.110kV/#1主变	40000	13596.9	34	0	26403	不受限	26400
585	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/4#变压器	40000	13660.7	34	0	26339	不受限	26300
586	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#1主变	40000	13747.4	34	0	26253	不受限	26200
587	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/1#变压器	63000	36749.4	58	0	26251	不受限	26200
588	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#2主变	50000	23710.9	47	0	26289	不受限	26200
589	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#2主变	50000	23726.3	47	0	26274	不受限	26200
590	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#2主变	50000	23740	47	0	26260	不受限	26200
591	芦花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.芦花站.110kV/1#主变	40000	13846.8	35	0	26153	不受限	26100
592	马鞍站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍站.110kV/2#变压器	50000	23802.4	48	0	26198	不受限	26100
593	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/2#变压器	180000	153851.6	85	0	26148	不受限	26100
594	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/2#变压器	180000	145676.7	81	8130	26193	不受限	26100
595	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#2主变	63000	36941.5	59	0	26059	不受限	26000
596	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/2#变压器	40000	13946.8	35	0	26053	不受限	26000
597	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/1#变压器	180000	153991.2	86	0	26009	不受限	26000
598	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/1#主变	31500	5424.7	17	0	26075	不受限	26000
599	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.郭家坝站.110kV/#2主变	40000	13961.2	35	0	26039	不受限	26000
600	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#1主变	40000	14019	35	0	25981	不受限	25900
601	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/1#变压器	180000	145909	81	8130	25961	不受限	25900
602	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	37029.8	59	0	25970	不受限	25900
603	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/2#变压器	63000	35005.6	56	2000	25994	不受限	25900
604	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#2主变	40000	14129.9	35	0	25870	不受限	25800
605	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#2主变	40000	14150.4	35	0	25850	不受限	25800
606	大川站	雅安配调	雅安地调.大川站.110kV/#1主变	50000	6500	13	17635	25865	不受限	25800
607	熊家站	广元电力调度控制中心	广元地调.熊家站.110kV/#1主变	40000	14104.2	35	0	25896	不受限	25800
608	元通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.元通站.110kV/#2主变	50000	24200	48	null	25800	不受限	25800
609	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/3#变压器	120000	94173.9	78	0	25826	不受限	25800
610	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/2#变压器	180000	154125.9	86	0	25874	不受限	25800
611	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/2#变压器	31500	5728.8	18	0	25771	不受限	25700
612	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/#2主变	31500	5755.2	18	0	25745	不受限	25700
613	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#2主变	31500	5485.6	17	250	25764	不受限	25700
614	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/2#变压器	240000	214229	89	0	25771	不受限	25700
615	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/#2变压器	50000	24387	49	0	25613	不受限	25600
616	魏坪站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.魏坪站.110kV/1#变压器	50000	11526.2	23	2860	25614	不受限	25600
617	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/2#变压器	120000	94321.41	79	0	25679	不受限	25600
618	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/#2主变	50000	24391.5	49	0	25609	不受限	25600
619	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#2主变	40000	14472.6	36	NULL	25527	不受限	25500
620	元通站	眉山电力调度控制中心	元通站.110kV/1#主变	50000	24500	49	null	25500	不受限	25500
621	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#1主变	50000	21433.5	43	3000	25567	不受限	25500
622	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/1#主变	50000	24496.2	49	0	25504	不受限	25500

623	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.昌台站.110kV/#1主变	40000	14461.8	36	0	25538	不受限	25500
624	邓家桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邓家桥站.110kV/#1主变	50000	24402.3	49	0	25598	不受限	25500
625	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#2主变	63000	37566.2	60	0	25434	不受限	25400
626	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/#1主变	50000	24514	49	0	25486	不受限	25400
627	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/2#变压器	50000	24578.4	49	0	25422	不受限	25400
628	唐克站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.唐克站.110kV/2#主变	40000	14645.4	37	0	25355	不受限	25300
629	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/2#主变	50000	24626.8	49	0	25373	不受限	25300
630	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/2#主变	50000	24682.6	49	0	25317	不受限	25300
631	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#2主变	63000	32631.5	52	5000	25369	不受限	25300
632	曹山站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.曹山站.110kV/2#变压器	50000	14694.4	29	0	25306	不受限	25300
633	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/1#变压器	50000	24638.9	49	0	25361	不受限	25300
634	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/1#变压器	150000	124770	83	NULL	25230	不受限	25230
635	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.园艺站.110kV/1#主变	40000	14800.1	37	0	25200	不受限	25200
636	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#2主变	50000	22845.6	46	1900	25254	不受限	25200
637	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#1主变	40000	12091.2	30	2780	25129	不受限	25100
638	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#2主变	40000	14806.9	37	0	25193	不受限	25100
639	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫都县调.同善桥.110kV/1号主变	63000	37865.1	60	0	25135	不受限	25100
640	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#1主变	63000	37998	60	0	25002	不受限	25000
641	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉站.110kV/#1主变	40000	15000	38	0	25000	不受限	25000
642	杨柳坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杨柳坪站.110kV/#1主变	31500	6564.2	21	0	24936	不受限	24900
643	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/2#变压器	50000	25007.8	50	0	24992	不受限	24900
644	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	38120.7	61	0	24879	不受限	24800
645	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#2主变	31500	6615.6	21	NULL	24884	不受限	24800
646	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#1主变	40000	7295.2	18	0	24705	不受限	24700
647	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/1#变压器	31500	6764.9	21	0	24735	不受限	24700
648	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#2主变	40000	7224.8	18	0	24775	不受限	24700
649	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/2#变压器	180000	155221.61	86	0	24778	不受限	24700
650	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#3主变	40000	15206.4	38	0	24794	不受限	24700
651	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/2#变压器	40000	15204	38	0	24796	不受限	24700
652	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/1#变压器	63000	36333	58	2000	24667	不受限	24600
653	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#1主变	40000	15048	38	280	24672	不受限	24600
654	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.夏邛站.110kV/#1主变	40000	15333.5	38	0	24667	不受限	24600
655	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.理塘站.110kV/#1主变	40000	15481.3	39	0	24519	不受限	24500
656	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#3主变	50000	25454	51	0	24546	不受限	24500
657	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#2主变	50000	25497.3	51	0	24503	不受限	24500
658	井研站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.井研站.110kV/1#变压器	50000	25486.8	51	0	24513	不受限	24500
659	阆中站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.阆中站.110kV/#2主变	63000	38491.2	61	0	24509	不受限	24500
660	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/3#变压器	180000	155485.9	86	0	24514	不受限	24500
661	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/2#变压器	180000	155410.4	86	0	24590	不受限	24500
662	保宁	阆中电力调度控制分中心	南充地调.保宁.220kV/2#变压器	150000	122749.5	82	2680	24570.5	不受限	24500
663	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#2主变	63000	38498	61	0	24502	不受限	24500
664	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#3主变	63000	38568.7	61	0	24431	不受限	24400
665	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#2主变	63000	38582.3	61	0	24418	不受限	24400
666	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#2主变	63000	38575	61	0	24425	不受限	24400

667	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#1主变	50000	25700	51	0	24300	不受限	24300
668	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#2变压器	50000	25669	51	0	24331	不受限	24300
669	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#1主变	40000	15642.1	39	0	24358	不受限	24300
670	俄真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.俄真站.110kV/#1主变	31500	7200	23	0	24300	不受限	24300
671	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲西站.110kV/#1主变	31500	7158.8	23	0	24341	不受限	24300
672	中里站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#1主变	40000	15747.6	39	0	24252	不受限	24200
673	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/1#变压器	50000	21920.5	44	3850	24230	不受限	24200
674	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#1主变	50000	25779.6	52	0	24220	不受限	24200
675	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#1变压器	50000	25763	52	0	24237	不受限	24200
676	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/2#变压器	63000	38788.2	62	0	24212	不受限	24200
677	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#1主变	40000	15760.4	39	0	24240	不受限	24200
678	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/2#变压器	180000	155824.2	87	0	24176	不受限	24100
679	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#2主变	50000	25845.6	52	0	24154	不受限	24100
680	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#2主变	63000	38852.4	62	0	24148	不受限	24100
681	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#2主变	40000	15848.2	40	0	24152	不受限	24100
682	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/1#变压器	50000	25801.4	52	0	24199	不受限	24100
683	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/2#变压器	50000	24651.1	49	1200	24149	不受限	24100
684	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#2主变	40000	15950.1	40	0	24050	不受限	24000
685	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#1主变	30000	6000	30	0	24000	不受限	24000
686	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#2主变	40000	15922.7	40	null	24077	不受限	24000
687	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/1#变压器	240000	216073.6	90	0	23926	不受限	23900
688	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#2主变	40000	16060.6	40	0	23939	不受限	23900
689	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#2主变	50000	25439.6	51	630	23930	不受限	23900
690	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.五龙站.110kV/#1主变	40000	16084.2	40	0	23916	不受限	23900
691	岷江电站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电站.110kV/8#主变	30000	6094.8	20	0	23905	不受限	23900
692	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.炉霍站.110kV/#1主变	40000	16007.3	40	0	23993	不受限	23900
693	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/2#变压器	50000	26159.6	52	0	23840	不受限	23800
694	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#2主变	40000	16191.4	40	0	23809	不受限	23800
695	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#2主变	63000	39150	62	0	23850	不受限	23800
696	莲池站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.莲池站.110kV/1#变压器	50000	26188.8	52	0	23811	不受限	23800
697	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/1#变压器	180000	142413.19	79	13735	23852	不受限	23800
698	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#2主变	40000	16262.4	41	0	23738	不受限	23700
699	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#1主变	63000	39349.2	62	0	23651	不受限	23600
700	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#1主变	40000	16347	41	null	23653	不受限	23600
701	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/1#变压器	50000	26356.5	53	0	23644	不受限	23600
702	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#3主变	63000	39352	62	0	23648	不受限	23600
703	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#1主变	63000	39372.5	62	0	23628	不受限	23600
704	麻柳站旧	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站旧.110kV/2#变压器	50000	26483	53	0	23517	不受限	23500
705	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#2主变	50000	26492.4	53	0	23508	不受限	23500
706	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/1#变压器	63000	39424.5	63	0	23576	不受限	23500
707	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#2主变	50000	26466	53	0	23534	不受限	23500
708	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#1主变	63000	26804.8	42	0	23595.2	不受限	23500
709	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#1主变	40000	16508.7	41	0	23491	不受限	23400
710	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#1主变	50000	22281.6	45	4280	23438	不受限	23400
711	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#2主变	63000	39571.8	63	0	23428	不受限	23400
712	晋新站	西充电力调度控制分中心	南充地调.晋新站.110kV/#1主变	50000	25854.5	52	800.4	23345	不受限	23300

713	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#1主变	63000	39629	63	0	23371	不受限	23300
714	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/2#变压器	63000	39652.8	63	0	23347	不受限	23300
715	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#2主变	40000	16785.9	42	0	23214	不受限	23200
716	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#2主变	63000	39796.8	63	0	23203	不受限	23200
717	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/1#变压器	180000	156770.8	87	0	23229	不受限	23200
718	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/1#变压器	50000	26398.3	53	355	23247	不受限	23200
719	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#2主变	63000	27106.4	43	0	23293	不受限	23200
720	凤凰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.凤凰站.110kV/1#变压器	40000	16890.8	42	0	23109	不受限	23100
721	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/2#变压器	150000	126860.1	85	0	23140	不受限	23100
722	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/2#变压器	40000	16850.5	42	0	23150	不受限	23100
723	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#1主变	50000	26900	54	0	23100	不受限	23100
724	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#1主变	63000	39864	63	0	23136	不受限	23100
725	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#1主变	40000	16073.2	40	800	23127	不受限	23100
726	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/3#变压器	180000	156925.8	87	0	23074	不受限	23000
727	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#1主变	63000	39916.8	63	0	23083	不受限	23000
728	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/2#变压器	180000	156915.1	87	0	23085	不受限	23000
729	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/1#变压器	63000	39969.6	63	0	23030	不受限	23000
730	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/2#变压器	63000	39956.4	63	0	23044	不受限	23000
731	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#1主变	40000	16952.3	42	NULL	23048	不受限	23000
732	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#2主变	40000	14080.8	35	2880	23039	不受限	23000
733	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/1#变压器	40000	15617.2	39	1330	23053	不受限	23000
734	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#1主变	40000	17078.9	43	0	22921	不受限	22900
735	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/2#变压器	180000	157056.7	87	0	22943	不受限	22900
736	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/2#变压器	50000	27112.8	54	0	22887	不受限	22800
737	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/2#变压器	240000	217147.3	90	0	22853	不受限	22800
738	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/1#变压器	40000	17179.7	43	0	22820	不受限	22800
739	寨坡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.寨坡站.110kV/1#变压器	40000	17102.5	43	0	22898	不受限	22800
740	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#1主变	40000	17130	43	0	22870	不受限	22800
741	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/1#变压器	63000	40230.2	64	0	22770	不受限	22700
742	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#2主变	40000	17220.3	43	NULL	22780	不受限	22700
743	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/1#变压器	63000	40277	64	0	22723	不受限	22700
744	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/1#变压器	150000	126564	84	795	22641	不受限	22600
745	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#1主变	50000	27328.7	55	0	22671	不受限	22600
746	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/1#变压器	150000	92838.3	62	34500	22662	不受限	22600
747	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#2主变	63000	40378.8	64	0	22621	不受限	22600
748	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#2主变	40000	14358.8	36	3030	22611	不受限	22600
749	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#1主变	50000	27394.8	55	0	22605	不受限	22600
750	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#2主变	50000	20530.4	41	6860	22610	不受限	22600
751	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#1主变	50000	27324	55	NULL	22676	不受限	22600
752	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/3#变压器	50000	26847.1	54	630	22523	不受限	22500
753	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/2#变压器	40000	17424	44	0	22576	不受限	22500
754	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#1主变	50000	23963.4	48	3492	22545	不受限	22500
755	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/1#变压器	150000	127468.4	85	0	22532	不受限	22500
756	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#1主变	63000	40431.6	64	0	22568	不受限	22500

757	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#2主变	50000	27500	55	0	22500	不受限	22500
758	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#3临时主变	40000	17437.2	44	0	22563	不受限	22500
759	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#1主变	50000	27540.2	55	0	22460	不受限	22400
760	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/2#变压器	50000	27537	55	0	22463	不受限	22400
761	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/1#变压器	63000	40596	64	0	22404	不受限	22400
762	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#2主变	40000	17575.8	44	0	22424	不受限	22400
763	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/1#变压器	150000	127596.6	85	0	22403	不受限	22400
764	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/2#变压器	40000	17582.2	44	0	22418	不受限	22400
765	双江口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双江口站.110kV/1#主变	25000	2653.2	11	0	22347	不受限	22300
766	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#1主变	50000	27695.6	55	0	22304	不受限	22300
767	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/1#变压器	63000	40606	64	0	22394	不受限	22300
768	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#1主变	50000	27601.2	55	0	22399	不受限	22300
769	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#1主变	63000	40299.6	64	400	22300	不受限	22300
770	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#2主变	63000	40796.8	65	0	22203	不受限	22200
771	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#1主变	40000	17137.6	43	0	22232	不受限	22200
772	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/2#变压器	50000	27827.1	56	0	22173	不受限	22100
773	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/1#变压器	40000	17806.8	45	0	22193	不受限	22100
774	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#1主变	40000	17864	45	0	22136	不受限	22100
775	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#1主变	50000	27878.4	56	0	22122	不受限	22100
776	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/1#变压器	180000	157801.61	88	0	22198	不受限	22100
777	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/1#变压器	50000	27852	56	0	22148	不受限	22100
778	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#1主变	50000	25225.8	50	2600	22174	不受限	22100
779	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦尔玛站.110kV/#1主变	31500	9310.2	30	0	22190	不受限	22100
780	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/1#变压器	40000	17615.7	44	250	22134	不受限	22100
781	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/3#变压器	150000	114294	76	13684	22022	不受限	22020
782	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#2主变	50000	27984	56	0	22016	不受限	22000
783	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/2#变压器	50000	27984	56	0	22016	不受限	22000
784	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/1#变压器	50000	27997.6	56	0	22002	不受限	22000
785	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/2#变压器	50000	27981.9	56	0	22018	不受限	22000
786	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#2主变	50000	27924.6	56	0	22075	不受限	22000
787	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#1主变	50000	27938	56	NULL	22062	不受限	22000
788	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#1主变	50000	27957.6	56	0	22042	不受限	22000
789	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/1#变压器	50000	28092.8	56	0	21907	不受限	21900
790	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/1#变压器	120000	98058	82	NULL	21942	不受限	21900
791	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/2#主变	50000	28076.4	56	0	21924	不受限	21900
792	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/1#变压器	180000	158093.8	88	0	21906	不受限	21900
793	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/1#变压器	180000	158015.6	88	0	21984	不受限	21900
794	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#2主变	50000	23942.2	48	4200	21858	不受限	21800
795	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/#1主变	50000	28101	56	0	21899	不受限	21800
796	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#2主变	40000	18115.7	45	0	21884	不受限	21800
797	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/1#变压器	50000	22716.5	45	5540	21744	不受限	21700
798	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/1#变压器	40000	17839.8	45	400	21760	不受限	21700
799	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#3主变	50000	26821	54	1455	21724	不受限	21700
800	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#1主变	63000	38299	61	2930	21771	不受限	21700
801	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#2主变	63000	40075.2	64	1200	21725	不受限	21700

802	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#2主变	50000	28212.1	56	0	21788	不受限	21700
803	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#2主变	50000	25270.5	51	3050	21680	不受限	21600
804	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/#1主变	50000	23456.5	47	0	21544	不受限	21500
805	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/#2主变	50000	23495.6	47	0	21504	不受限	21500
806	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/#2#变压器	63000	41496.9	66	0	21503	不受限	21500
807	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#1主变	63000	40920	65	500	21580	不受限	21500
808	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/2#变压器	150000	126186.6	84	2300	21513	不受限	21500
809	望乡站	武胜电力调度控制中心	广安地调.望乡站.110kV/#1主变	50000	28415.9	57	0	21584	不受限	21500
810	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#1主变	40000	18556.1	46	0	21444	不受限	21400
811	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/2#变压器	150000	128572.41	86	0	21428	不受限	21400
812	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#2主变	40000	18513.5	46	0	21487	不受限	21400
813	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#2主变	40000	18513.5	46	0	21487	不受限	21400
814	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#1主变	40000	18556.1	46	0	21444	不受限	21400
815	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#2主变	50000	28569.8	57	0	21430	不受限	21400
816	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/1#变压器	50000	28634.8	57	0	21365	不受限	21300
817	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#1主变	50000	28636.2	57	0	21364	不受限	21300
818	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/3号主变	63000	41640.1	66	0	21360	不受限	21300
819	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/1#变压器	180000	158741.39	88	0	21259	不受限	21200
820	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/2#变压器	120000	98795.5	82	0	21205	不受限	21200
821	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#1主变	50000	28892	58	0	21108	不受限	21100
822	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#2主变	31500	10340	33	0	21160	不受限	21100
823	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/2号主变	63000	41875.7	66	0	21124	不受限	21100
824	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/1#变压器	40000	18816.6	47	0	21183	不受限	21100
825	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#3主变	63000	41817.6	66	0	21182	不受限	21100
826	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#3主变	63000	41840	66	0	21160	不受限	21100
827	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/2#变压器	180000	158960.9	88	0	21039	不受限	21000
828	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/1#变压器	120000	98939.7	82	0	21060	不受限	21000
829	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/#2主变	25000	3907.1	16	0	21093	不受限	21000
830	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#2主变	35000	14000	40	0	21000	不受限	21000
831	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#2主变	40000	19098	48	0	20902	不受限	20900
832	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/#1主变	25000	4091.9	16	0	20908	不受限	20900
833	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/2#变压器	63000	42097.4	67	0	20903	不受限	20900
834	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/1#变压器	31500	9770.3	31	800	20930	不受限	20900
835	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#1主变	50000	24912.7	50	4200	20887	不受限	20800
836	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#1主变	31500	10616.6	34	0	20883	不受限	20800
837	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调.周家站.110kV/#1主变	40000	19191.7	48	NULL	20808	不受限	20800
838	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#2主变	40000	19276.6	48	0	20723	不受限	20700
839	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#2主变	50000	29227	58	0	20773	不受限	20700
840	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调.卫桥站.110kV/#1主变	40000	19224.9	48	0	20775	不受限	20700
841	高粱坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高粱坪站.35kV/#2主变	25000	4231.2	17	0	20769	不受限	20700
842	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#2主变	63000	42339	67	0	20661	不受限	20600
843	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#3主变	63000	42385	67	0	20615	不受限	20600
844	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#2主变	63000	42363.8	67	0	20636	不受限	20600
845	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#2主变	50000	29370	59	0	20630	不受限	20600
846	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#1主变	40000	19347	48	0	20653	不受限	20600

847	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#2主变	50000	29301.4	59	0	20699	不受限	20600
848	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#1主变	40000	19416.3	49	0	20584	不受限	20500
849	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.夹壁站.110kV/1#主变	31500	10917.7	35	0	20582	不受限	20500
850	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/1#主变	50000	29480.9	59	0	20519	不受限	20500
851	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#3主变	50000	29471.9	59	0	20528	不受限	20500
852	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/2#变压器	50000	29408.7	59	0	20591	不受限	20500
853	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/2#主变	50000	29538.5	59	0	20462	不受限	20400
854	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/2#变压器	50000	29546.7	59	0	20453	不受限	20400
855	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/2#变压器	31500	11098.9	35	0	20401	不受限	20400
856	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#1主变	63000	31473.3	50	11205	20322	不受限	20300
857	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#2主变	50000	29636.2	59	NULL	20364	不受限	20300
858	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/2#变压器	63000	40656.6	65	2000	20343	不受限	20300
859	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/1#变压器	63000	42699.8	68	0	20300	不受限	20300
860	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#1主变	40000	18710.3	47	1050	20239.7	不受限	20200
861	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/1#变压器	63000	42706.6	68	0	20293	不受限	20200
862	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#1主变	63000	41276.4	66	1430	20294	不受限	20200
863	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/2#变压器	50000	26658.2	53	3190	20152	不受限	20100
864	东柳站	达州电力调度控制中心	达州地调.东柳站.110kV/#2主变	40000	19875.5	50	NULL	20125	不受限	20100
865	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/1#变压器	120000	99933.41	83	0	20067	不受限	20000
866	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#1主变	50000	29554.8	59	400	20045	不受限	20000
867	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/2#主变	63000	36438.9	58	6510	20051	不受限	20000
868	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/1#变压器	50000	29978.5	60	0	20022	不受限	20000
869	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/3#变压器	50000	30000	60	0	20000	不受限	20000
870	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/2#变压器	180000	159914	89	0	20086	不受限	20000
871	建中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建中站.110kV/1#变压器	31500	11515.8	37	0	19984	不受限	19900
872	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/1#变压器	120000	100084	83	0	19916	不受限	19900
873	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#3主变	50000	30088.8	60	0	19911	不受限	19900
874	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#2主变	40000	20094	50	0	19906	不受限	19900
875	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.共科站.110kV/#2主变	20000	86.5	10	0	19914	不受限	19900
876	樊哙站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哙站.110kV/#2主变	50000	30075.4	60	NULL	19925	不受限	19900
877	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/1#变压器	120000	100006.5	83	0	19994	不受限	19900
878	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/2#主变	50000	30107	60	0	19893	不受限	19800
879	嘉农站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.嘉农站.110kV/1#变压器	40000	12157.2	30	0	19843	不受限	19800
880	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#3主变	63000	43120	68	0	19880	不受限	19800
881	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/2#变压器	40000	20189.4	50	0	19811	不受限	19800
882	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/2#变压器	150000	130262.89	87	0	19737	不受限	19700
883	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#1主变	50000	30228	60	0	19772	不受限	19700
884	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#1主变	63000	43269.6	69	0	19730	不受限	19700
885	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/1#变压器	40000	20280	51	0	19720	不受限	19700
886	嘉农站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.嘉农站.110kV/2#变压器	40000	10705.2	27	1500	19795	不受限	19700
887	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/1#变压器	50000	30274.8	61	0	19725	不受限	19700
888	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#2主变	40000	20366.8	51	0	19633	不受限	19600
889	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#2主变	40000	20366.8	51	0	19633	不受限	19600
890	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#2主变	20000	320	2	0	19680	不受限	19600

891	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#2主变	50000	24697.2	49	5700	19603	不受限	19600
892	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/2#变压器	40000	16211	41	4230	19559	不受限	19500
893	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#1主变	40000	20484	51	0	19516	不受限	19500
894	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#1主变	40000	12465.4	31	0	19535	不受限	19500
895	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#2主变	40000	12496.8	31	0	19503	不受限	19500
896	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/1#变压器	40000	20296.5	51	125	19579	不受限	19500
897	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/2#变压器	150000	116864	78	13684	19452	不受限	19450
898	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#1主变	40000	12585.4	31	0	19415	不受限	19400
899	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/1#主变	31500	12198.7	39	0	19301	不受限	19300
900	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/1号主变	63000	43670.1	69	0	19330	不受限	19300
901	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/2#变压器	120000	100705.7	84	0	19294	不受限	19200
902	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#2主变	40000	17248.8	43	3492	19259	不受限	19200
903	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#2主变	40000	20724	52	0	19276	不受限	19200
904	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/2#主变	63000	38995	62	4775	19230	不受限	19200
905	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#1主变	50000	30775.5	62	0	19225	不受限	19200
906	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#2主变	40000	20724	52	NULL	19276	不受限	19200
907	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/2#变压器	120000	100734.59	84	0	19265	不受限	19200
908	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/2号主变	25000	5266.3	21	500	19234	不受限	19200
909	雎水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.雎水站.110kV/2#变压器	40000	20864.2	52	30	19106	不受限	19100
910	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#1主变	63000	43322.4	69	500	19178	不受限	19100
911	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/2#主变	50000	31000	62	0	19000	不受限	19000
912	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#1主变	50000	30996	62	0	19004	不受限	19000
913	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#2主变	50000	30954	62	0	19046	不受限	19000
914	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#1主变	63000	43949.4	70	0	19051	不受限	19000
915	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.乔瓦站.110kV/#1主变	40000	20053.4	50	900	19047	不受限	19000
916	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#2主变	50000	30998.2	62	0	19002	不受限	19000
917	龙台站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.龙台站.110kV/2#变压器	40000	20996.1	52	0	19004	不受限	19000
918	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#2主变	40000	21001.2	53	0	18999	不受限	18900
919	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#1主变	50000	31020	62	0	18980	不受限	18900
920	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/2#变压器	50000	31065.8	62	0	18934	不受限	18900
921	佛殿站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.佛殿站.110kV/1#变压器	40000	21021	53	null	18979	不受限	18900
922	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/1#变压器	63000	44039.4	70	0	18961	不受限	18900
923	瑞祥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.瑞祥站.110kV/2#变压器	50000	31200	62	null	18800	不受限	18800
924	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#2主变	50000	31200	62	0	18800	不受限	18800
925	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#1主变	50000	31125.6	62	0	18874	不受限	18800
926	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/2#变压器	50000	30731.3	61	400	18869	不受限	18800
927	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/1#变压器	50000	26840.3	54	4400	18760	不受限	18700
928	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.水磨沟站.110kV/1#主变	20000	1267.2	6	0	18733	不受限	18700
929	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#2主变	63000	44048.4	70	200	18752	不受限	18700
930	沙湾站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.沙湾站.110kV/1#变压器	50000	20747.1	41	500	18753	不受限	18700
931	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/1#主变	63000	39603.2	63	4775	18622	不受限	18600
932	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.110kV/#1主变	40000	21489.6	54	0	18510	不受限	18500
933	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/2#主变	50000	31435.8	63	0	18564	不受限	18500
934	平桥站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.平桥站.110kV/1#变压器	31500	12931.6	41	0	18568	不受限	18500
935	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/1#变压器	50000	31402.8	63	0	18597	不受限	18500

936	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/1#变压器	40000	21474.9	54	0	18525	不受限	18500
937	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#1主变	50000	25753.2	52	5700	18547	不受限	18500
938	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#2主变	31500	12972.6	41	NULL	18527	不受限	18500
939	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/2#变压器	150000	131401.6	88	0	18598	不受限	18500
940	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/1#变压器	63000	43401.6	69	1090	18508	不受限	18500
941	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#1主变	40000	20484	51	950	18566	不受限	18500
942	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/1#变压器	150000	131438.7	88	0	18561	不受限	18500
943	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/#1主变	50000	31528	63	0	18472	不受限	18400
944	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#3主变	63000	44536.8	71	0	18463	不受限	18400
945	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/1#变压器	50000	31588.6	63	0	18411	不受限	18400
946	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/1#变压器	180000	161577.7	90	0	18422	不受限	18400
947	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#3主变	63000	44566.5	71	0	18434	不受限	18400
948	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/2#变压器	40000	20720.5	52	880	18400	不受限	18400
949	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#1主变	63000	44682	71	0	18318	不受限	18300
950	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#1主变	63000	44797.5	71	0	18203	不受限	18200
951	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#1主变	50000	31794.4	64	0	18206	不受限	18200
952	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#2主变	40000	21701.9	54	0	18298	不受限	18200
953	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#2主变	50000	31812.2	64	0	18188	不受限	18100
954	瑞山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑞山站.110kV/#2主变	50000	28827.5	58	3000	18173	不受限	18100
955	竹根站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.竹根站.110kV/1#变压器	40000	21888	55	0	18112	不受限	18100
956	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/1#变压器	150000	119756.7	80	12100	18143	不受限	18100
957	中岭站	西充电力调度控制分中心	南充地调.中岭站.110kV/#2主变	50000	27361.3	55	4520.86	18118	不受限	18100
958	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/#2主变	40000	21835.5	55	0	18165	不受限	18100
959	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#1主变	63000	42970.9	68	2000	18029	不受限	18000
960	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/1#变压器	40000	21969.3	55	0	18031	不受限	18000
961	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#1主变	50000	31310.4	63	630	18060	不受限	18000
962	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/1#变压器	31500	10197	32	3290	18013	不受限	18000
963	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#2主变	50000	31990	64	0	18010	不受限	18000
964	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#1主变	50000	32073.2	64	0	17927	不受限	17900
965	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#1主变	50000	32009.5	64	0	17991	不受限	17900
966	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/2#变压器	180000	162032.81	90	0	17967	不受限	17900
967	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#2主变	50000	32089.2	64	0	17911	不受限	17900
968	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#1主变	50000	30826.4	62	1250	17924	不受限	17900
969	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#1主变	40000	22029.2	55	0	17971	不受限	17900
970	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#3主变	63000	45102.3	72	0	17898	不受限	17800
971	平桥站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.平桥站.110kV/2#变压器	31500	13629.1	43	0	17871	不受限	17800
972	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/2#变压器	50000	32160	64	0	17840	不受限	17800
973	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/2#变压器	40000	22147.5	55	0	17853	不受限	17800
974	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#1主变	40000	22176	55	NULL	17824	不受限	17800
975	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#1主变	40000	22271.3	56	0	17729	不受限	17700
976	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.晓坝站.110kV/1#变压器	40000	22218	56	0	17782	不受限	17700
977	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#2主变	50000	32296.2	65	0	17704	不受限	17700
978	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#2主变	50000	30984.8	62	1250	17765	不受限	17700
979	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#2主变	50000	32263.7	65	0	17736	不受限	17700
980	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#1主变	63000	41641	66	3650	17709	不受限	17700

981	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#1主变	31500	13893	44	0	17607	不受限	17600
982	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#2主变	40000	18541.7	46	3845	17613	不受限	17600
983	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/2#变压器	50000	32369.7	65	0	17630	不受限	17600
984	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#1主变	50000	27997.6	56	4340	17662	不受限	17600
985	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/#2主变	40000	22301.1	56	0	17699	不受限	17600
986	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#2主变	50000	28064.6	56	4340	17595	不受限	17500
987	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#1主变	35000	17500	50	0	17500	不受限	17500
988	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#1主变	40000	22473	56	0	17527	不受限	17500
989	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#1主变	50000	32406	65	0	17594	不受限	17500
990	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#2主变	63000	45012	71	530	17458	不受限	17400
991	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#2主变	40000	22598.4	56	NULL	17402	不受限	17400
992	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	22594.6	56	0	17405	不受限	17400
993	壤口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤口站.35kV/#1主变	20000	2684.6	13	0	17315	不受限	17300
994	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#1主变	20000	2640	13	NULL	17360	不受限	17300
995	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/1#变压器	50000	32623.3	65	0	17377	不受限	17300
996	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#1主变	50000	32647.6	65	0	17352	不受限	17300
997	前进站	沐川电力调度控制分中心	乐山地调.前进站.110kV/#2变压器	40000	22661.7	57	0	17338	不受限	17300
998	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/#2变压器	40000	22624.8	57	0	17375	不受限	17300
999	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#2主变	50000	32773	66	0	17227	不受限	17200
1000	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/2#变压器	63000	45751.2	73	0	17249	不受限	17200
1001	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#1主变	31500	9915.6	31	4375	17209	不受限	17200
1002	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/#2变压器	40000	22773.2	57	0	17227	不受限	17200
1003	七里站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.七里站.110kV/#1主变	50000	32714.3	65	0	17286	不受限	17200
1004	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#1主变	40000	22844.8	57	0	17155	不受限	17100
1005	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/2#变压器	63000	45895	73	0	17105	不受限	17100
1006	石板垭站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板垭站.110kV/2#变压器	50000	32892.8	66	0	17107	不受限	17100
1007	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#2主变	63000	45942.5	73	0	17058	不受限	17000
1008	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/#2变压器	40000	22990.8	57	0	17009	不受限	17000
1009	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/#1变压器	150000	132985.6	89	0	17014	不受限	17000
1010	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/#1变压器	31500	14445	46	0	17055	不受限	17000
1011	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#1主变	63000	45986	73	0	17014	不受限	17000
1012	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/#1变压器	50000	28892.2	58	4100	17008	不受限	17000
1013	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/#2变压器	40000	22921.8	57	0	17078	不受限	17000
1014	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/#2变压器	40000	23126.4	58	0	16874	不受限	16800
1015	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/#2变压器	150000	133227.2	89	0	16773	不受限	16700
1016	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#1主变	63000	45469.5	72	800	16731	不受限	16700
1017	幺滩站	邻水电力调度控制中心	广安地调.幺滩站.110kV/#1主变	50000	33264	67	0	16736	不受限	16700
1018	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#2主变	50000	33224.4	66	0	16776	不受限	16700
1019	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/#2主变	40000	23268.6	58	0	16731	不受限	16700
1020	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/#1主变	50000	33220.7	66	0	16779	不受限	16700
1021	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/#1变压器	50000	33265.7	67	0	16734	不受限	16700
1022	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#2主变	50000	33253.6	67	0	16746	不受限	16700
1023	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/#2变压器	50000	33243.4	66	0	16757	不受限	16700

1024	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/2#主变	50000	33220.7	66	0	16779	不受限	16700
1025	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/2#主变	63000	46207	73	0	16793	不受限	16700
1026	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#2主变	50000	33257.4	67	0	16743	不受限	16700
1027	邛溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邛溪站.35kV/#1主变	20000	3209.2	16	0	16791	不受限	16700
1028	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#2主变	40000	23376.7	58	0	16623	不受限	16600
1029	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#1主变	40000	23376.7	58	0	16623	不受限	16600
1030	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#2主变	31500	14850	47	NULL	16650	不受限	16600
1031	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#1主变	63000	45170.4	72	1200	16630	不受限	16600
1032	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#2主变	40000	23357.4	58	0	16643	不受限	16600
1033	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/1号主变	63000	46460	74	0	16540	不受限	16500
1034	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#1主变	63000	46452.8	74	0	16547	不受限	16500
1035	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/#2主变	40000	23543.4	59	0	16457	不受限	16400
1036	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/#4主变	16500	16.7	0	0	16483	不受限	16400
1037	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/5#主变	16500	16.7	0	0	16483	不受限	16400
1038	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#3主变	63000	46562.6	74	0	16437	不受限	16400
1039	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/#1主变	25000	8547.7	34	0	16452	不受限	16400
1040	黄土埂站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/#2变压器	50000	29600	59	4000	16400	不受限	16400
1041	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#1主变	40000	23566.4	59	0	16434	不受限	16400
1042	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#3主变	63000	46614.7	74	0	16385	不受限	16300
1043	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/#1主变	40000	23601.6	59	0	16398	不受限	16300
1044	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/#2主变	40000	23601.6	59	0	16398	不受限	16300
1045	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/#2变压器	50000	33686.8	67	0	16313	不受限	16300
1046	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	20273.9	51	3375	16351	不受限	16300
1047	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/1#主变	40000	23787.8	59	0	16212	不受限	16200
1048	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#2主变	63000	45814.1	73	900	16286	不受限	16200
1049	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#2主变	63000	46851.2	74	0	16149	不受限	16100
1050	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#1主变	40000	22851.1	57	1000	16149	不受限	16100
1051	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#2主变	63000	46807.2	74	0	16193	不受限	16100
1052	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#1主变	50000	33805.2	68	0	16195	不受限	16100
1053	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#2主变	40000	22237.4	56	1600	16163	不受限	16100
1054	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#2主变	50000	33388.5	67	500	16112	不受限	16100
1055	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/#2主变	50000	33883.6	68	0	16116	不受限	16100
1056	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#2主变	50000	33897.6	68	0	16102	不受限	16100
1057	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/1#主变	50000	33983.6	68	0	16016	不受限	16000
1058	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/2#变压器	20000	3973.2	20	0	16027	不受限	16000
1059	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/1#变压器	20000	3921.4	20	0	16079	不受限	16000
1060	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#1主变	50000	31664	63	2280	16056	不受限	16000
1061	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#2主变	50000	34000.5	68	0	16000	不受限	16000
1062	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/2号主变	31500	9193.5	29	0	16007	不受限	16000
1063	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/#1变压器	63000	44096.1	70	2815	16089	不受限	16000
1064	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/#2变压器	63000	40867.2	65	6070	16063	不受限	16000
1065	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#1主变	63000	46910.9	74	50	16039	不受限	16000
1066	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调.九支.110kV/#1主变	16000	1600	10	0	15960	不受限	15900
1067	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/#2变压器	40000	24096.7	60	0	15903	不受限	15900
1068	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#2主变	40000	20392.4	51	3650	15958	不受限	15900

1069	日隆站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.日隆站.110kV/1#主变	16000	2	0	0	15998	不受限	15900
1070	雅尔珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.雅尔珠站.110kV/1#主变	16000	154	1	0	15846	不受限	15800
1071	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/#1主变	40000	24146.3	60	0	15854	不受限	15800
1072	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#1主变	40000	20501.6	51	3650	15848	不受限	15800
1073	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#1主变	40000	24187	60	0	15813	不受限	15800
1074	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/2#变压器	50000	30307	61	3830	15863	不受限	15800
1075	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/2#变压器	50000	34200.4	68	0	15800	不受限	15800
1076	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#2主变	63000	47110.8	75	0	15889	不受限	15800
1077	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/1#变压器	50000	34289.9	69	0	15710	不受限	15700
1078	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#2主变	40000	23257.1	58	1000	15743	不受限	15700
1079	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#2主变	50000	34240.8	68	0	15759	不受限	15700
1080	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#1主变	50000	31376.4	63	2850	15774	不受限	15700
1081	石广东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.石广东站.110kV/#1主变	40000	24300	61	0	15700	不受限	15700
1082	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/2#变压器	120000	104274.7	87	0	15725	不受限	15700
1083	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查拉沟站.110kV/1#主变	16000	218.1	1	0	15782	不受限	15700
1084	诺日朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.诺日朗站.35kV/#1主变	20000	4256	21	0	15744	不受限	15700
1085	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/2#主变	50000	34254.7	69	0	15745	不受限	15700
1086	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#1主变	63000	37506.2	60	9808.75	15685	不受限	15600
1087	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#2主变	63000	46964.7	75	400	15635	不受限	15600
1088	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/1#变压器	40000	24499.2	61	0	15501	不受限	15500
1089	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#2主变	50000	34427.7	69	0	15572	不受限	15500
1090	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/#1变压器	50000	34478.4	69	0	15522	不受限	15500
1091	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/2#变压器	63000	44767.2	71	2660	15573	不受限	15500
1092	石板垭站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板垭站.110kV/1#变压器	40000	24487	61	0	15513	不受限	15500
1093	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/2#变压器	120000	104487.2	87	NULL	15513	不受限	15500
1094	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.吉龙站.110kV/#1主变	16000	472.9	3	0	15527	不受限	15500
1095	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#2主变	50000	34422.1	69	0	15578	不受限	15500
1096	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/1#主变	50000	34588.1	69	0	15412	不受限	15400
1097	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/1#主变	50000	34573	69	0	15427	不受限	15400
1098	月亮湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.月亮湾站.110kV/1#主变	31500	16087.9	51	0	15412	不受限	15400
1099	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	20798.8	52	3770	15431	不受限	15400
1100	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#1主变	50000	34593	69	0	15407	不受限	15400
1101	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#1主变	63000	47533.2	75	0	15467	不受限	15400
1102	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/1#变压器	63000	45637.6	72	1880	15482	不受限	15400
1103	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#1主变	20000	4592	23	0	15408	不受限	15400
1104	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/1#主变	40000	24581.7	61	0	15418	不受限	15400
1105	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#3主变	63000	47599.2	76	0	15401	不受限	15400
1106	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#1主变	63000	42849	68	4655	15496	不受限	15400
1107	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/1#变压器	50000	34521.8	69	0	15478	不受限	15400
1108	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/2#变压器	63000	47529	75	0	15471	不受限	15400
1109	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/1#变压器	40000	24565.2	61	0	15435	不受限	15400
1110	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#2主变	50000	34003.2	68	630	15367	不受限	15300
1111	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#2主变	50000	34695.4	69	0	15305	不受限	15300
1112	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#1主变	40000	24684	62	0	15316	不受限	15300

1113	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#2主变	50000	31632	63	3000	15368	不受限	15300
1114	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/1#变压器	50000	33808.5	68	840	15352	不受限	15300
1115	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/1#主变	20000	4603.5	23	0	15397	不受限	15300
1116	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/2#主变	40000	24745	62	0	15255	不受限	15200
1117	高坝子站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.高坝子站.110kV/2#变压器	50000	34749.7	69	0	15250	不受限	15200
1118	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#2主变	50000	34773.8	70	0	15226	不受限	15200
1119	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/2#变压器	31500	13951.8	44	2315	15233	不受限	15200
1120	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#2主变	50000	23960.7	48	10938	15101	不受限	15100
1121	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/1#变压器	150000	134880.2	90	0	15120	不受限	15100
1122	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#2主变	50000	34826.9	70	0	15173	不受限	15100
1123	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#2主变	63000	45613.2	72	2200	15187	不受限	15100
1124	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#1主变	50000	34891	70	0	15109	不受限	15100
1125	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/1#主变	40000	24835.4	62	0	15165	不受限	15100
1126	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#1主变	50000	34964.1	70	0	15036	不受限	15000
1127	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/2#变压器	63000	47947.3	76	0	15053	不受限	15000
1128	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/2#主变	40000	24974.4	62	0	15026	不受限	15000
1129	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#2主变	63000	46728	74	1200	15072	不受限	15000
1130	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/1#变压器	63000	39456	63	8500	15044	不受限	15000
1131	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/1#主变	20000	5087	25	0	14913	不受限	14900
1132	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/1#变压器	50000	34381.1	69	630	14989	不受限	14900
1133	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站2#主变	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900
1134	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.马塘站.110kV/#1主变	16000	1183.3	7	0	14817	不受限	14800
1135	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/2#变压器	40000	25184.4	63	0	14816	不受限	14800
1136	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#1主变	63000	47998.5	76	150	14852	不受限	14800
1137	梅子坝站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.梅子坝站.110kV/2#变压器	40000	25149.3	63	0	14851	不受限	14800
1138	夏河站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.夏河站.35kV/2#变压器	8000	1112.8	7	null	14887	不受限	14800
1139	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#1主变	63000	48224	77	0	14776	不受限	14700
1140	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/2#主变	20000	5272	26	0	14728	不受限	14700
1141	阆中站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.阆中站.110kV/#1主变	63000	48206.4	77	0	14794	不受限	14700
1142	红岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红岩站.110kV/#1主变	20000	5274.7	26	0	14725	不受限	14700
1143	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/2#主变	40000	25278	63	0	14722	不受限	14700
1144	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#2主变	20000	5156.2	26	210	14634	不受限	14600
1145	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#2主变	50000	25393.5	51	0	14607	不受限	14600
1146	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/#1主变	31500	16896	54	0	14604	不受限	14600
1147	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#2主变	63000	48404.4	77	0	14596	不受限	14500
1148	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/1#变压器	50000	34280.4	69	0	14520	不受限	14500
1149	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/1#变压器	50000	35449.1	71	0	14551	不受限	14500
1150	秀湖站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.秀湖站.110kV/1#变压器	50000	35443	71	null	14557	不受限	14500
1151	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/2#变压器	120000	105482.4	88	0	14518	不受限	14500
1152	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/2#变压器	50000	35419.9	71	0	14580	不受限	14500
1153	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#1主变	20000	5572	28	0	14428	不受限	14400
1154	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#1主变	31500	17013.3	54	0	14487	不受限	14400
1155	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	5549.5	28	0	14451	不受限	14400

1156	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#2主变	50000	25779.6	52	9820	14400	不受限	14400
1157	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/2#变压器	50000	35566.2	71	0	14434	不受限	14400
1158	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#1主变	50000	35072.4	70	500	14428	不受限	14400
1159	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#2主变	63000	48048	76	630	14322	不受限	14300
1160	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.牟子站.110kV/3#变压器	50000	35625.9	71	0	14374	不受限	14300
1161	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#2主变	63000	38809.6	62	9808.75	14382	不受限	14300
1162	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#1主变	40000	25653.6	64	0	14346	不受限	14300
1163	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#3主变	40000	25608	64	0	14392	不受限	14300
1164	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#1主变	63000	46286.3	73	2380	14334	不受限	14300
1165	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/2#变压器	63000	48677	77	0	14323	不受限	14300
1166	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/1#主变	25000	10638	43	0	14362	不受限	14300
1167	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/1#变压器	50000	35732.8	71	0	14267	不受限	14200
1168	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#2主变	31500	17240.6	55	0	14259	不受限	14200
1169	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#1主变	40000	25720.3	64	0	14280	不受限	14200
1170	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#2主变	63000	48754	77	0	14246	不受限	14200
1171	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#2主变	40000	25729.9	64	0	14270	不受限	14200
1172	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#2主变	40000	25781.6	64	0	14218	不受限	14200
1173	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#1主变	50000	35772	72	0	14228	不受限	14200
1174	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#1主变	50000	35379.5	71	400	14221	不受限	14200
1175	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#1主变	50000	35890.8	72	0	14109	不受限	14100
1176	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/1#变压器	40000	19777.4	49	6050	14173	不受限	14100
1177	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/1#变压器	40000	25019.2	63	880	14101	不受限	14100
1178	壤塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤塘站.110kV/#1主变	31500	17318.4	55	0	14182	不受限	14100
1179	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.南戈站.110kV/#1主变	20000	6000	30	0	14000	不受限	14000
1180	35kV羊木站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV羊木站.35kV/#1主变	20000	5964.7	30	0	14035	不受限	14000
1181	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/2#主变	31500	17407.8	55	0	14092	不受限	14000
1182	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#2主变	40000	25921.3	65	0	14079	不受限	14000
1183	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/2#变压器	63000	48966	78	0	14034	不受限	14000
1184	大石盘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.大石盘站.35kV/#1主变	20000	5941.2	30	0	14059	不受限	14000
1185	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/2#变压器	40000	26004	65	0	13996	不受限	13900
1186	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#2主变	63000	49160.4	78	0	13840	不受限	13800
1187	沙湾站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.沙湾站.110kV/2#变压器	50000	20666.7	41	5460	13873	不受限	13800
1188	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/2#变压器	63000	49200	78	0	13800	不受限	13800
1189	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#1主变	31500	17649.1	56	0	13851	不受限	13800
1190	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#2主变	40000	26136	65	0	13864	不受限	13800
1191	石家桥站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.石家桥站.110kV/2#变压器	50000	36274.3	73	0	13726	不受限	13700
1192	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/3#变压器	50000	36226.7	72	null	13773	不受限	13700
1193	大河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大河站.35kV/1#变压器	20000	6297.6	31	0	13702	不受限	13700
1194	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/2#主变	25000	11204	45	0	13796	不受限	13700
1195	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/1#变压器	50000	36211.3	72	0	13789	不受限	13700
1196	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#2主变	40000	26294.4	66	0	13706	不受限	13700
1197	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/2#变压器	150000	136263.6	91	0	13736	不受限	13700
1198	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#2主变	31500	17793.6	56	NULL	13706	不受限	13700
1199	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#1主变	40000	26334	66	0	13666	不受限	13600

1200	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#2主变	40000	26347.2	66	NULL	13653	不受限	13600
1201	石家桥站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.石家桥站.110kV/3#变压器	50000	36387.4	73	0	13613	不受限	13600
1202	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/1#变压器	63000	27706.8	44	21680	13613	不受限	13600
1203	杨家河站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.杨家河站.110kV/2#变压器	40000	26450.6	66	0	13549	不受限	13500
1204	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/2#主变	63000	49500	79	0	13500	不受限	13500
1205	中山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.中山站.35kV/1#主变	20000	6479.8	32	0	13520	不受限	13500
1206	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#2主变	20000	6492	32	0	13508	不受限	13500
1207	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#2主变	20000	6499.2	32	NULL	13501	不受限	13500
1208	里庄站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.里庄站.110kV/#1主变	40000	20563.3	51	6000	13437	不受限	13400
1209	丰乐站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.丰乐站.110kV/#1主变	25000	11570.6	46	0	13429	不受限	13400
1210	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#2主变	50000	28309.1	57	8250	13441	不受限	13400
1211	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#1主变	40000	26503.2	66	0	13497	不受限	13400
1212	镇江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.镇江站.110kV/#1主变	50000	36583.8	73	0	13416	不受限	13400
1213	双龙埂站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.双龙埂站.110kV/#1变压器	40000	26518.8	66	0	13481	不受限	13400
1214	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/#2变压器	63000	48335.9	77	1300	13364	不受限	13300
1215	杨家河站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.杨家河站.110kV/#1变压器	40000	26674	67	0	13326	不受限	13300
1216	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#1主变	40000	26620	67	0	13380	不受限	13300
1217	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#2主变	40000	26631	67	0	13369	不受限	13300
1218	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#1主变	63000	49691	79	0	13309	不受限	13300
1219	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#2主变	40000	18699.8	47	0	13300	不受限	13300
1220	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#1主变	20000	6379.3	32	250	13371	不受限	13300
1221	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.万寿站.110kV/#1变压器	31500	18189.2	58	0	13311	不受限	13300
1222	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#2主变	40000	26693.4	67	NULL	13307	不受限	13300
1223	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/#1主变	31500	18293.2	58	0	13207	不受限	13200
1224	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#1主变	40000	26796	67	NULL	13204	不受限	13200
1225	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/#1主变	20000	5938.5	30	785	13276	不受限	13200
1226	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#2主变	63000	49764	79	0	13236	不受限	13200
1227	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/#2变压器	40000	26804.6	67	0	13195	不受限	13100
1228	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#2主变	50000	34372.8	69	2500	13127	不受限	13100
1229	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#1主变	50000	36179.1	72	700	13121	不受限	13100
1230	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#2主变	40000	26858.6	67	0	13141	不受限	13100
1231	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#1主变	40000	26869.9	67	0	13130	不受限	13100
1232	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#1主变	20000	6665.2	33	200	13135	不受限	13100
1233	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/2号主变	25000	11856	47	0	13144	不受限	13100
1234	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#1主变	20000	6809.5	34	NULL	13191	不受限	13100
1235	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.水新站.110kV/#1主变	40000	26818.1	67	0	13182	不受限	13100
1236	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#1主变	40000	26972.7	67	NULL	13027	不受限	13000
1237	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#1主变	50000	33040.2	66	3883	13077	不受限	13000
1238	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#1主变	63000	49913.6	79	0	13086	不受限	13000
1239	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#2主变	50000	36960	74	0	13040	不受限	13000
1240	民主站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/2#变压器	50000	37057.6	74	0	12942	不受限	12900
1241	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#1主变	50000	37065.6	74	0	12934	不受限	12900
1242	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#1主变	20000	7089.6	35	null	12910	不受限	12900
1243	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.35kV/#2主变	16000	3063.9	19	0	12936	不受限	12900
1244	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.木林站.110kV/#1主变	50000	37092	74	0	12908	不受限	12900

1245	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#2主变	20000	7136.4	36	NULL	12864	不受限	12800
1246	特兴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.特兴.35kV/#1主变	20000	7103.9	36	0	12896	不受限	12800
1247	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/#2#变压器	40000	27183.6	68	0	12816	不受限	12800
1248	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/#1主变	50000	37195.1	74	0	12805	不受限	12800
1249	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#1主变	20000	7106.4	36	0	12894	不受限	12800
1250	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/1号主变	31500	12474	40	0	12726	不受限	12700
1251	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#1主变	50000	34399.2	69	2900	12701	不受限	12700
1252	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#1主变	63000	46992	75	3300	12708	不受限	12700
1253	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#1主变	50000	36009.6	72	1240	12750	不受限	12700
1254	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#2主变	50000	37224	74	0	12776	不受限	12700
1255	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/1#变压器	20000	7274.4	36	0	12726	不受限	12700
1256	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.紫山站.35kV/2#变压器	20000	7297.9	36	0	12702	不受限	12700
1257	镇江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.镇江站.110kV/#2主变	50000	37290	75	0	12710	不受限	12700
1258	雎水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.雎水站.110kV/1#变压器	31500	18854.8	60	0	12645	不受限	12600
1259	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#1主变	50000	35708.4	71	1630	12662	不受限	12600
1260	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#2主变	40000	23350.8	58	0	12649	不受限	12600
1261	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#1主变	20000	6495.5	32	870	12635	不受限	12600
1262	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#1主变	40000	23311.2	58	0	12689	不受限	12600
1263	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#1主变	40000	27349.3	68	0	12651	不受限	12600
1264	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/2#变压器	50000	37393.6	75	0	12606	不受限	12600
1265	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#3主变	63000	50491	80	0	12509	不受限	12500
1266	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙兴站.35kV/#1主变	20000	7436.5	37	0	12564	不受限	12500
1267	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金汤站.110kV/#1主变	25000	12500	50	0	12500	不受限	12500
1268	咸安站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.咸安站.35kV/#1主变	20000	7462.8	37	0	12537	不受限	12500
1269	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/#1主变	50000	37531.5	75	0	12469	不受限	12400
1270	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/#1主变	40000	27528.7	69	0	12471	不受限	12400
1271	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/1#变压器	50000	37592.1	75	0	12408	不受限	12400
1272	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#1主变	40000	27595.8	69	0	12404	不受限	12400
1273	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#2主变	50000	35032.8	70	2500	12467	不受限	12400
1274	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#1主变	63000	50516.4	80	0	12484	不受限	12400
1275	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/2#变压器	40000	27652.8	69	0	12347	不受限	12300
1276	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#2主变	40000	27662.7	69	0	12337	不受限	12300
1277	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#1主变	63000	50635.2	80	0	12365	不受限	12300
1278	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	37602.5	75	0	12398	不受限	12300
1279	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/#1主变	6300	165.7	1	0	12334	不受限	12300
1280	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/2#变压器	20000	7660.3	38	0	12340	不受限	12300
1281	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	37602.5	75	0	12398	不受限	12300
1282	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#2主变	50000	37656.8	75	NULL	12343	不受限	12300
1283	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/#1主变	12500	196	2	0	12304	不受限	12300
1284	马尼干戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马尼干戈站.110kV/#1主变	40000	27691.8	69	0	12308	不受限	12300
1285	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔公站.110kV/#1主变	50000	37735.2	75	0	12265	不受限	12200
1286	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#1主变	20000	7731.5	39	0	12269	不受限	12200
1287	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#2主变	40000	19727.3	49	0	12273	不受限	12200
1288	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#1主变	40000	19790.2	49	0	12210	不受限	12200
1289	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#1主变	40000	27730.1	69	NULL	12270	不受限	12200
1290	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#2主变	63000	50142.8	80	630	12227	不受限	12200

1291	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/2#变压器	50000	37714.5	75	0	12286	不受限	12200
1292	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#2主变	16000	3622.4	23	125	12253	不受限	12200
1293	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/1#变压器	40000	27788.5	69	0	12212	不受限	12200
1294	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#2主变	40000	27781.6	69	0	12218	不受限	12200
1295	保宁	阆中电力调度控制分中心	南充地调.保宁.220kV/1#变压器	120000	99904.9	83	7830	12265	不受限	12200
1296	佛殿站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.佛殿站.110kV/2#变压器	40000	27877.5	70	null	12123	不受限	12100
1297	麻柳站旧	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站旧.110kV/1#变压器	50000	37862.2	76	0	12138	不受限	12100
1298	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#2主变	31500	19331	61	0	12169	不受限	12100
1299	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/1#主变	50000	37835	76	0	12165	不受限	12100
1300	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/2#主变	40000	27852	70	0	12148	不受限	12100
1301	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#1主变	20000	7914.7	40	0	12085	不受限	12000
1302	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调.天池.35kV/#1主变	20000	7988.4	40	0	12012	不受限	12000
1303	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调.金龙.35kV/1号主变	20000	7929.9	40	0	12070	不受限	12000
1304	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/#1变压器	20000	8066.4	40	0	11934	不受限	11900
1305	夹关	邛崃电力调度控制中心	成都地调.夹关.35kV/#1主变	20000	8093.9	40	0	11906	不受限	11900
1306	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#2主变	20000	7240	36	0	11930	不受限	11900
1307	璠山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.璠山站.110kV/#1主变	50000	29043.3	58	9000	11957	不受限	11900
1308	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#1主变	20000	8047.6	40	0	11952	不受限	11900
1309	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/2#主变	50000	38002.9	76	0	11997	不受限	11900
1310	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#2主变	20000	8019.5	40	0	11981	不受限	11900
1311	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#1主变	50000	37374.8	75	800	11825	不受限	11800
1312	黄草坪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.黄草坪.110kV/#1主变	63000	51194.5	81	0	11806	不受限	11800
1313	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#1主变	20000	8158.8	41	0	11841	不受限	11800
1314	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.塔水站.35kV/1#变压器	20000	8058.4	40	80	11862	不受限	11800
1315	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#2主变	50000	38106.4	76	0	11894	不受限	11800
1316	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#2主变	50000	37901.6	76	250	11848	不受限	11800
1317	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/1号主变	63000	51218	81	0	11782	不受限	11700
1318	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#2主变	50000	38214	76	0	11786	不受限	11700
1319	东峰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.东峰站.110kV/#1主变	40000	28207	71	0	11793	不受限	11700
1320	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#1主变	63000	51277.6	81	0	11722	不受限	11700
1321	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#1主变	63000	50292	80	1000	11708	不受限	11700
1322	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#2主变	63000	51242.4	81	0	11758	不受限	11700
1323	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/1#变压器	31500	18742.1	59	1000	11758	不受限	11700
1324	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#2主变	12500	765.5	6	0	11735	不受限	11700
1325	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#2主变	20000	8341.2	41	0	11659	不受限	11659
1326	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/2#变压器	50000	32553.1	65	5845	11602	不受限	11600
1327	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/2#变压器	50000	38332.6	77	0	11667	不受限	11600
1328	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#1主变	31500	19861.2	63	0	11639	不受限	11600
1329	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#2主变	20000	6436.2	32	2050	11514	不受限	11500
1330	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/2#变压器	40000	28205.3	71	250	11545	不受限	11500
1331	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.李庄站.110kV/1#变压器	31500	19959.9	63	0	11540	不受限	11500
1332	梧桐站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.梧桐站.110kV/2#主变	50000	38439.9	77	0	11560	不受限	11500
1333	西南阳光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.西南阳光站.110kV/#1主变	50000	38429.6	77	0	11570	不受限	11500
1334	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#2主变	50000	38427.1	77	0	11573	不受限	11500

1335	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#1主变	50000	38458.4	77	0	11542	不受限	11500
1336	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/2#变压器	40000	27614.4	69	800	11586	不受限	11500
1337	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#1主变	40000	28531.8	71	0	11468	不受限	11400
1338	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/2#变压器	40000	25988.1	65	2600	11412	不受限	11400
1339	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/1#变压器	120000	108587.41	90	0	11413	不受限	11400
1340	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/2#变压器	63000	51004.8	81	500	11495	不受限	11400
1341	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/3#变压器	63000	51585.6	82	0	11414	不受限	11400
1342	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站(邻水).35kV/#2主变	20000	8534.4	43	0	11466	不受限	11400
1343	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#1主变	40000	28549.6	71	0	11450	不受限	11400
1344	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/2#变压器	50000	38553.9	77	0	11446	不受限	11400
1345	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#2主变	40000	23844.7	60	4659	11496	不受限	11400
1346	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#1主变	63000	51585.6	82	0	11414	不受限	11400
1347	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#1主变	63000	48576	77	3000	11424	不受限	11400
1348	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#1主变	50000	38689.6	77	0	11310	不受限	11300
1349	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#1主变	50000	38676	77	0	11324	不受限	11300
1350	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#2主变	50000	38676	77	0	11324	不受限	11300
1351	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#1主变	40000	28644	72	0	11356	不受限	11300
1352	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#1主变	20000	8622.6	43	0	11377	不受限	11300
1353	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#1主变	50000	38644.1	77	NULL	11356	不受限	11300
1354	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#1主变	50000	38626.1	77	NULL	11374	不受限	11300
1355	王所临时站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.王所临时站.35kV/#1主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250
1356	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#2主变	31500	13935.2	44	0	11265	不受限	11200
1357	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#1主变	40000	18494.8	46	10240	11265	不受限	11200
1358	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#2主变	50000	38793.6	78	NULL	11206	不受限	11200
1359	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/2号主变	63000	51754.3	82	0	11246	不受限	11200
1360	秀湖站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.秀湖站.110kV/2#变压器	50000	38793	78	null	11207	不受限	11200
1361	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/1#变压器	40000	28711.8	72	0	11288	不受限	11200
1362	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/1#变压器	40000	28800	72	0	11200	不受限	11200
1363	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#2主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11200
1364	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#2主变	50000	38252.7	77	600	11147	不受限	11100
1365	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#1主变	50000	31807.3	64	7024	11169	不受限	11100
1366	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#1主变	20000	8813	44	0	11187	不受限	11100
1367	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#2主变	40000	21047.9	53	7850	11102	不受限	11100
1368	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#2主变	63000	50846.4	81	1000	11154	不受限	11100
1369	逸城站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.逸城站.35kV/1#变压器	16000	4803.5	30	0	11197	不受限	11100
1370	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/1#变压器	40000	28230.4	71	630	11140	不受限	11100
1371	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#2主变	40000	28812.2	72	0	11188	不受限	11100
1372	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#3主变	50000	38867	78	0	11133	不受限	11100
1373	牛滩	泸州电力调度控制中心	泸州县调.牛滩.35kV/#2主变	20000	8925	45	0	11075	不受限	11000
1374	柿子树	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.柿子树.35kV/#1主变	20000	8993.8	45	0	11006	不受限	11000
1375	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/2#变压器	20000	8974.4	45	0	11026	不受限	11000
1376	井研站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.井研站.110kV/2#变压器	50000	38913.6	78	0	11086	不受限	11000
1377	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#1主变	50000	38922.4	78	0	11078	不受限	11000
1378	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#2主变	50000	28914.6	58	0	11085	不受限	11000

1379	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/1#变压器	40000	26677.2	67	0	10923	不受限	10900
1380	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/1#变压器	50000	39025.2	78	0	10975	不受限	10900
1381	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#3主变	63000	52008	83	0	10992	不受限	10900
1382	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/2#变压器	40000	29013.6	73	0	10986	不受限	10900
1383	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#2主变	40000	28573.6	71	500	10926	不受限	10900
1384	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/1#主变	63000	52074	83	0	10926	不受限	10900
1385	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#2主变	50000	39043.6	78	0	10956	不受限	10900
1386	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#1主变	50000	29046.6	58	0	10953	不受限	10900
1387	南安站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.南安站.35kV/2#主变	20000	6200	31	9040	10960	不受限	10900
1388	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#2主变	31500	20515.7	65	null	10984	不受限	10900
1389	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#1主变	31500	14370.6	46	0	10829	不受限	10800
1390	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.八角站.35kV/2#变压器	20000	9105.6	46	0	10894	不受限	10800
1391	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#1主变	40000	28879.3	72	250	10871	不受限	10800
1392	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/#1变压器	40000	16604.3	42	12585	10811	不受限	10800
1393	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/2#变压器	50000	39151.2	78	0	10849	不受限	10800
1394	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/3#变压器	20000	9106.6	46	0	10893	不受限	10800
1395	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/1#变压器	63000	51553.4	82	630	10817	不受限	10800
1396	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/1#主变	20000	9248.1	46	0	10752	不受限	10700
1397	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#1主变	63000	47308.8	75	4975	10716	不受限	10700
1398	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/#1主变	31500	20718.5	66	0	10782	不受限	10700
1399	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#2主变	40000	29238	73	0	10762	不受限	10700
1400	卫和	泸州电力调度控制中心	泸州地调.卫和.110kV/#1主变	50000	39253	79	0	10747	不受限	10700
1401	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#2主变	50000	38208	76	1030	10762	不受限	10700
1402	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#1主变	63000	52232.8	83	0	10767	不受限	10700
1403	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/1#变压器	50000	33189.8	66	6030	10780	不受限	10700
1404	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#2主变	50000	38123	76	1200	10677	不受限	10600
1405	绵竹市甲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绵竹市甲站.110kV/#1主变	16000	5333.4	33	0	10667	不受限	10600
1406	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/1#变压器	50000	39388.8	79	0	10611	不受限	10600
1407	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#2主变	20000	9306.1	47	0	10694	不受限	10600
1408	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#1主变	50000	39349.2	79	0	10651	不受限	10600
1409	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/1#变压器	31500	20632.9	66	250	10617	不受限	10600
1410	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/#2变压器	31500	20805.8	66	0	10694	不受限	10600
1411	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#1主变	50000	39375.6	79	0	10624	不受限	10600
1412	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#2主变	20000	9389.4	47	0	10611	不受限	10600
1413	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/2#变压器	40000	29400	74	0	10600	不受限	10600
1414	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/4#变压器	20000	9446.4	47	0	10554	不受限	10500
1415	繁江	新都电力调度控制中心	成都地调.繁江.110kV/#3主变	40000	29056	73	400	10544	不受限	10500
1416	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/2#主变	20000	9476.7	47	0	10523	不受限	10500
1417	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/1#主变	20000	9476.7	47	0	10523	不受限	10500
1418	民主站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/1#变压器	50000	39447.1	79	0	10553	不受限	10500
1419	梧桐站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.梧桐站.110kV/1#主变	50000	38611.3	77	800	10589	不受限	10500
1420	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#1主变	12500	1972.2	16	null	10528	不受限	10500
1421	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#2主变	50000	35558.7	71	3900	10541	不受限	10500

1422	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#2主变	50000	39455	79	0	10545	不受限	10500
1423	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#2主变	20000	9428.6	47	0	10571	不受限	10500
1424	朝天站	广元电力调度控制中心	广元地调.朝天站.110kV/#1主变	20000	9463.8	47	0	10536	不受限	10500
1425	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#1主变	40000	29467.7	74	NULL	10532	不受限	10500
1426	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/#1主变	50000	39486.2	79	0	10514	不受限	10500
1427	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#2主变	63000	52082.3	83	500	10418	不受限	10400
1428	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/#2变压器	40000	29568	74	0	10432	不受限	10400
1429	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/#1主变	50000	8868.6	18	30675	10456	不受限	10400
1430	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/#1主变	20000	9353	47	200	10447	不受限	10400
1431	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/#1主变	31500	21092.4	67	0	10408	不受限	10400
1432	庙子沟站	米易电力调度控制中心	米易县调.庙子沟站.35kV/#1主变	20000	7501.9	38	0	10498	不受限	10400
1433	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/#1变压器	50000	34639	69	4950	10411	不受限	10400
1434	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#2主变	40000	29673	74	0	10327	不受限	10300
1435	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#2主变	50000	30848.4	62	8770	10382	不受限	10300
1436	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/2号主变	63000	52695.7	84	0	10304	不受限	10300
1437	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#1主变	31500	21146.4	67	0	10354	不受限	10300
1438	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#2主变	31500	21166.2	67	0	10334	不受限	10300
1439	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/#1变压器	31500	21136	67	0	10364	不受限	10300
1440	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#1主变	40000	29603.3	74	NULL	10397	不受限	10300
1441	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#1主变	40000	29634	74	NULL	10366	不受限	10300
1442	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#1主变	50000	38525	77	1265	10210	不受限	10200
1443	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#1主变	50000	38528	77	1250	10222	不受限	10200
1444	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#1主变	31500	21248.6	67	null	10251	不受限	10200
1445	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/#2变压器	50000	39728.7	79	0	10271	不受限	10200
1446	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#1主变	31500	21282.9	68	0	10217	不受限	10200
1447	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#3主变	10000	2251.8	80	0	10248	不受限	10200
1448	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#1主变	31500	21303.8	68	0	10196	不受限	10100
1449	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/#1变压器	16000	5801.6	36	0	10198	不受限	10100
1450	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/#1变压器	50000	39808.2	80	0	10192	不受限	10100
1451	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#1主变	50000	34042.8	68	5800	10157	不受限	10100
1452	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/#1主变	40000	29873.1	75	0	10127	不受限	10100
1453	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/#1变压器	50000	39891.3	80	0	10109	不受限	10100
1454	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#1主变	50000	39006	78	800	10194	不受限	10100
1455	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#1主变	20000	7530.2	38	2286	10184	不受限	10100
1456	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#2主变	10000	100	0	0	10000	不受限	10000
1457	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调.三郎.35kV/#1主变	10000	100	0	0	10000	不受限	10000
1458	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#1主变	20000	9906.4	50	0	10094	不受限	10000
1459	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/#1主变	50000	40000	80	0	10000	不受限	10000
1460	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#2主变	63000	45672	72	7250	10078	不受限	10000
1461	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	10000
1462	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#2主变	50000	39328	79	0	10042	不受限	10000
1463	万家站	达县电力调度控制中心	达县县调.万家站.35kV/#1主变	10000	0	0	0	10000	不受限	10000
1464	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#2主变	31500	21478.2	68	0	10022	不受限	10000
1465	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#1主变	10000	0	0	0	10000	不受限	10000

1466	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.110kV/#3主变	20000	10000	50	0	10000	不受限	10000
1467	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/#2主变	40000	29990.4	75	0	10010	不受限	10000
1468	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#1主变	50000	35003.2	70	0	9997	不受限	9900
1469	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/1#变压器	40000	30089.7	75	0	9910	不受限	9900
1470	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/1#变压器	20000	10098	50	0	9902	不受限	9900
1471	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/#2主变	31500	21501	68	0	9999	不受限	9900
1472	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#1主变	40000	30007.9	75	0	9992	不受限	9900
1473	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#2主变	63000	53020	84	0	9980	不受限	9900
1474	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/1#变压器	50000	37523.2	75	2500	9977	不受限	9900
1475	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#2主变	10000	144.1	1	0	9856	不受限	9850
1476	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/1#变压器	16000	6154.7	38	0	9845	不受限	9800
1477	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中木拉站.35kV/#1主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1478	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#2主变	20000	10164	51	0	9836	不受限	9800
1479	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#1主变	50000	40194	80	0	9806	不受限	9800
1480	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#2主变	40000	30150	75	0	9850	不受限	9800
1481	底蓬站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.底蓬站.110kV/1#变压器	50000	40151.9	80	0	9848	不受限	9800
1482	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#2主变	63000	53196	84	0	9804	不受限	9800
1483	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调.奉龙站.35kV/#1主变	10000	290	3	0	9710	不受限	9700
1484	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/2#变压器	50000	36940.3	74	3310	9750	不受限	9700
1485	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#2主变	20000	8990.8	45	688	9633	不受限	9600
1486	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/#2主变	50000	40370.8	81	0	9629	不受限	9600
1487	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/2#主变	20000	10332	52	0	9668	不受限	9600
1488	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/2#主变	40000	30399.6	76	0	9600	不受限	9600
1489	江南站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#1主变	20000	10313.6	52	0	9686	不受限	9600
1490	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#2主变	12500	2905	23	null	9595	不受限	9500
1491	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#1主变	20000	10420	52	0	9580	不受限	9500
1492	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#2主变	16000	6431.4	40	0	9569	不受限	9500
1493	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#1主变	63000	53460	85	0	9540	不受限	9500
1494	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/2#变压器	63000	42177	67	11250	9573	不受限	9500
1495	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#2主变	63000	49590	79	3900	9510	不受限	9500
1496	嘉明	泸州电力调度控制中心	泸州县调.嘉明.35kV/#1主变	20000	10485.5	52	0	9515	不受限	9500
1497	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#2主变	40000	30432.6	76	NULL	9567	不受限	9500
1498	江西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.江西站.110kV/#2主变	50000	40453.5	81	0	9547	不受限	9500
1499	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#2主变	16000	6431.4	40	0	9569	不受限	9500
1500	大渔溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.大渔溪站.110kV/#1主变	12500	3025.9	24	0	9474	不受限	9400
1501	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.松坪站.110kV/#1主变	16000	6529.6	41	0	9470	不受限	9400
1502	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#3主变	50000	39750.5	80	830	9420	不受限	9400
1503	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#2主变	10000	542.6	5	0	9457	不受限	9400
1504	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#2主变	40000	30595.6	76	NULL	9404	不受限	9400
1505	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/1#变压器	63000	53585	85	0	9415	不受限	9400
1506	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/2#变压器	50000	40524	81	0	9476	不受限	9400
1507	符溪站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/2#变压器	10000	6555.4	41	null	9445	不受限	9400
1508	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#1主变	40000	28173.5	70	2387.5	9439	不受限	9400
1509	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#2主变	40000	29002.3	73	1502.5	9495	不受限	9400

1510	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/1#变压器	63000	51876	82	0	9324	不受限	9300
1511	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/1#变压器	40000	30663.7	77	0	9336	不受限	9300
1512	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#1主变	10000	56.8	1	630	9313	不受限	9300
1513	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/2#变压器	63000	53643.6	85	0	9356	不受限	9300
1514	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#1主变	50000	40649.8	81	0	9350	不受限	9300
1515	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/2#变压器	50000	40657.8	81	0	9342	不受限	9300
1516	蒲志站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲志站.110kV/1#主变	16000	6700	42	0	9300	不受限	9300
1517	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#2主变	50000	40647.2	81	0	9353	不受限	9300
1518	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#3主变	50000	40636.9	81	0	9363	不受限	9300
1519	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/1#主变	40000	30693.6	77	0	9306	不受限	9300
1520	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.柳滩站(蓬安).35kV/#2主变	20000	10658	53	20	9322	不受限	9300
1521	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#2主变	40000	30682	77	0	9318	不受限	9300
1522	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热打站.35kV/#1主变	10000	800	8	0	9200	不受限	9200
1523	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米龙站.35kV/#1主变	10000	800	8	0	9200	不受限	9200
1524	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/2#主变	25000	15703.8	63	0	9296	不受限	9200
1525	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#1主变	50000	40733	81	0	9267	不受限	9200
1526	草科站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.草科站.110kV/#1主变	50000	40759	82	0	9241	不受限	9200
1527	贯山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.贯山站.35kV/1#变压器	10000	773.9	8	0	9226	不受限	9200
1528	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#1主变	50000	40708.8	81	0	9291	不受限	9200
1529	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#1主变	10000	724.6	7	0	9275	不受限	9200
1530	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#2主变	16000	5155.5	32	0	9245	不受限	9200
1531	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#2主变	50000	29971.8	60	10750	9278	不受限	9200
1532	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#2主变	63000	53750.4	85	0	9250	不受限	9200
1533	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#1主变	20000	10760	54	0	9240	不受限	9200
1534	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/2#主变	20000	10897.1	54	0	9103	不受限	9100
1535	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#3主变	50000	40854	82	0	9146	不受限	9100
1536	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/2#主变	20000	5183	26	5670	9147	不受限	9100
1537	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#1主变	16000	5226.9	33	0	9173	不受限	9100
1538	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/1#变压器	20000	10892	54	0	9108	不受限	9100
1539	锄头湾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.锄头湾站.110kV/#1主变	12500	3484.8	28	0	9015	不受限	9000
1540	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#2主变	31500	22440.4	71	0	9060	不受限	9000
1541	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/1号主变	25000	15947.9	64	0	9052	不受限	9000
1542	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#1主变	10000	957.6	10	0	9042	不受限	9000
1543	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/#1变压器	63000	52371.7	83	1530	9098	不受限	9000
1544	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/#1变压器	50000	40971	82	0	9029	不受限	9000
1545	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.黄丰站.35kV/#1主变	20000	10502.8	53	400	9097	不受限	9000
1546	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/2#变压器	40000	30993.6	77	0	9006	不受限	9000
1547	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#1主变	50000	30172.7	60	10750	9077	不受限	9000
1548	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#1主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	8950
1549	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#1主变	50000	38860.8	78	0	8939	不受限	8900
1550	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/#1变压器	40000	31086	78	0	8914	不受限	8900
1551	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#1主变	50000	39045.6	78	2000	8954	不受限	8900
1552	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#1主变	16000	6967.7	44	100	8932	不受限	8900
1553	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#2主变	40000	26716.8	67	4300	8983	不受限	8900

1554	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/1#主变	63000	35814.2	57	18260	8926	不受限	8900
1555	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/2#主变	63000	36742.9	58	17300	8957	不受限	8900
1556	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#2主变	63000	52103.5	83	2000	8897	不受限	8800
1557	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#1主变	40000	31125.6	78	0	8874	不受限	8800
1558	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/2#主变	20000	7998.6	40	3200	8801	不受限	8800
1559	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#1主变	63000	54253.6	86	0	8746	不受限	8700
1560	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#2主变	16000	5664.4	35	0	8736	不受限	8700
1561	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/2#变压器	31500	22751.7	72	0	8748	不受限	8700
1562	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼凫.110kV/#2主变	50000	27471.4	55	13815	8714	不受限	8700
1563	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/3#变压器	50000	41250	82	0	8750	不受限	8700
1564	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/3#变压器	40000	31284	78	0	8716	不受限	8700
1565	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#1主变	50000	41290.1	83	0	8710	不受限	8700
1566	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#2主变	63000	54216.8	86	0	8783	不受限	8700
1567	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/4#变压器	20000	10442.4	52	0	8758	不受限	8700
1568	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/2#主变	31500	22840.1	73	0	8660	不受限	8600
1569	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#2主变	20000	9622.2	48	1760	8618	不受限	8600
1570	岷江雪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江雪站.110kV/#1主变	63000	54336.6	86	0	8663	不受限	8600
1571	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#1主变	40000	31376.4	78	0	8624	不受限	8600
1572	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#2主变	50000	40056.7	80	1260	8683	不受限	8600
1573	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/1#变压器	40000	31336.8	78	0	8663	不受限	8600
1574	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/1#变压器	31500	20160.9	64	2650	8689	不受限	8600
1575	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.广济站.35kV/#1主变	20000	11383.2	57	0	8617	不受限	8600
1576	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/#2主变	20000	11359.2	57	0	8641	不受限	8600
1577	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#2主变	31500	22941.6	73	0	8558	不受限	8500
1578	三界	彭州电力调度控制中心	彭州地调.三界.35kV/#3主变	20000	11480.7	57	null	8519	不受限	8500
1579	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/#2主变	40000	31490	79	0	8510	不受限	8500
1580	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#1主变	16000	7450.8	47	0	8549	不受限	8500
1581	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#2主变	63000	54529.2	87	0	8471	不受限	8400
1582	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/1#变压器	10000	1568	16	0	8432	不受限	8400
1583	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.王岗坪站.35kV/#1主变	10000	1599	16	0	8401	不受限	8400
1584	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/1#主变	40000	31556	79	0	8444	不受限	8400
1585	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦窑站.35kV/1#主变	12500	4059.3	32	0	8441	不受限	8400
1586	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/1#主变	50000	41586.2	83	0	8414	不受限	8400
1587	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/#2主变	12500	4125	33	0	8375	不受限	8300
1588	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#1主变	16000	7629.6	48	0	8370	不受限	8300
1589	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/#1主变	63000	54661.2	87	0	8339	不受限	8300
1590	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#2主变	40000	23642	59	0	8358	不受限	8300
1591	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/1#变压器	63000	35418.6	56	19235	8346	不受限	8300
1592	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/1#变压器	40000	31614	79	0	8386	不受限	8300
1593	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#2主变	63000	54522.2	87	100	8378	不受限	8300
1594	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/#1变压器	50000	41632.8	83	0	8367	不受限	8300
1595	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/#1变压器	40000	31663.5	79	0	8337	不受限	8300
1596	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/#2主变	50000	41685.6	83	0	8314	不受限	8300
1597	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#2主变	63000	53866	86	775	8359	不受限	8300

1598	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#1主变	40000	31680	79	0	8320	不受限	8300
1599	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#1主变	20000	11755.8	59	0	8244	不受限	8200
1600	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调.鱼塘.35kV/#1主变	20000	8318.7	42	3400	8281	不受限	8200
1601	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/3#变压器	63000	54766.8	87	0	8233	不受限	8200
1602	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/2#主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200
1603	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#3主变	63000	54797.6	87	0	8202	不受限	8200
1604	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#1主变	50000	41712	83	0	8288	不受限	8200
1605	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#1主变	63000	54780	87	0	8220	不受限	8200
1606	城南	泸州电力调度控制中心	泸州县调.城南.35kV/#2主变	20000	11762.1	59	0	8238	不受限	8200
1607	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#1主变	16000	7743.5	48	0	8257	不受限	8200
1608	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐塘站.35kV/#1主变	10000	1784.9	18	null	8215	不受限	8200
1609	潮河	泸州电力调度控制中心	泸州县调.潮河.35kV/#1主变	20000	11745.6	59	0	8254	不受限	8200
1610	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#2主变	50000	41318.1	83	400	8282	不受限	8200
1611	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/#1主变	31500	23253.1	74	0	8247	不受限	8200
1612	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/1#主变	50000	41795.5	84	0	8205	不受限	8200
1613	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/1#主变	40000	31703.7	79	0	8296	不受限	8200
1614	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/1#变压器	50000	41568	83	315	8117	不受限	8100
1615	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#1主变	10000	1869.1	19	0	8131	不受限	8100
1616	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/2#主变	50000	41805.8	84	0	8194	不受限	8100
1617	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/#1主变	20000	11837.6	59	0	8162	不受限	8100
1618	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#1主变	50000	41900.5	84	NULL	8100	不受限	8100
1619	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/2号主变	63000	51950	82	0	8150	不受限	8100
1620	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#1主变	16000	7832.1	49	0	8168	不受限	8100
1621	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#2主变	12500	4305	34	0	8195	不受限	8100
1622	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/#1主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100
1623	朝阳站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/1#变压器	50000	41025.6	82	800	8174	不受限	8100
1624	沐川站	沐川电力调度控制分中心	乐山地调.沐川站.110kV/1#变压器	40000	31840.4	80	0	8160	不受限	8100
1625	大佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.大佛站.35kV/1#主变	10000	1805.2	18	0	8195	不受限	8100
1626	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#2主变	63000	54832.8	87	0	8167	不受限	8100
1627	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#1主变	12500	4305	34	0	8195	不受限	8100
1628	高坝子站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.高坝子站.110kV/1#变压器	31500	23476.8	75	0	8023	不受限	8000
1629	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#1主变	20000	11986.8	60	0	8013	不受限	8000
1630	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#2主变	63000	51272	81	3650	8078	不受限	8000
1631	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#2主变	63000	53737	85	1250	8013	不受限	8000
1632	花桥	新津电力调度控制中心	新津县调.花桥.110kV/#3临时主变	40000	31949.8	80	0	8050	不受限	8000
1633	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#2主变	50000	41976	84	0	8024	不受限	8000
1634	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/2#变压器	8000	391	5	0	8000	不受限	8000
1635	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/3#变压器	20000	11997	60	0	8003	不受限	8000
1636	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#2主变	50000	41923.2	84	0	8077	不受限	8000
1637	山峰坳	泸州电力调度控制中心	泸州县调.山峰坳.35kV/#1主变	20000	11995.2	60	0	8005	不受限	8000
1638	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/2#变压器	50000	41970.5	84	0	8030	不受限	8000
1639	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/2#主变	10000	1996.9	20	0	8003	不受限	8000
1640	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#1主变	50000	41956.2	84	0	8044	不受限	8000
1641	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#1主变	40000	31949.5	80	0	8051	不受限	8000
1642	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.紫山站.35kV/1#变压器	8000	4000	50	0	4000	不受限	8000

1643	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/2#变压器	31500	22428	71	1000	8072	不受限	8000
1644	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/1#主变	50000	41929.3	84	0	8071	不受限	8000
1645	晒经站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.晒经站.35kV/#1主变	10000	1979.5	20	0	8021	不受限	8000
1646	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#1主变	20000	12000	60	0	8000	不受限	8000
1647	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/1#主变	10000	2047.1	20	0	7953	不受限	7900
1648	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/1#主变	8000	3050	38	0	7992	不受限	7900
1649	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#1主变	10000	96.7	1	0	7979	不受限	7900
1650	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#2主变	10000	95.9	1	0	7904	不受限	7900
1651	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/2#变压器	40000	32076	80	0	7924	不受限	7900
1652	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/1#变压器	40000	32016.4	80	0	7984	不受限	7900
1653	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#1主变	63000	55044	87	0	7956	不受限	7900
1654	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/2#变压器	40000	31754.5	79	315	7931	不受限	7900
1655	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#2主变	50000	42147.6	84	0	7852	不受限	7800
1656	青嘴山站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.青嘴山站.35kV/2#变压器	12500	4620	37	0	7880	不受限	7800
1657	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#2主变	63000	55176	88	0	7824	不受限	7800
1658	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#2主变	50000	42175.6	84	0	7824	不受限	7800
1659	35kV三锅电站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅电站.35kV/#2主变	10000	2123.1	21	0	7877	不受限	7800
1660	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/2#变压器	16000	8158	51	0	7842	不受限	7800
1661	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#2主变	40000	32140.8	80	NULL	7859	不受限	7800
1662	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#1主变	10000	2266	23	0	7734	不受限	7700
1663	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#2主变	20000	8422.7	42	3870	7707	不受限	7700
1664	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/1#变压器	16000	8267	52	0	7733	不受限	7700
1665	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/2#主变	50000	42264.2	85	0	7736	不受限	7700
1666	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700
1667	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#2主变	40000	32228.6	81	0	7771	不受限	7700
1668	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#1主变	31500	23752	75	NULL	7748	不受限	7700
1669	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/2#变压器	50000	42221.4	84	0	7779	不受限	7700
1670	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/2#变压器	50000	42365.4	85	0	7635	不受限	7600
1671	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#1主变	10000	2380	24	0	7620	不受限	7600
1672	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#1主变	63000	55387.2	88	0	7613	不受限	7600
1673	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#2主变	10000	2390.5	24	0	7610	不受限	7600
1674	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#1主变	31500	23850.4	76	NULL	7650	不受限	7600
1675	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/1#变压器	50000	42499.5	85	0	7501	不受限	7500
1676	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#2主变	16000	8486.8	53	0	7513	不受限	7500
1677	古城站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#2主变	20000	12453.5	62	0	7547	不受限	7500
1678	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/1#变压器	63000	55467	88	0	7533	不受限	7500
1679	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#2主变	31500	23320	74	600	7580	不受限	7500
1680	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#1主变	10000	1822.9	18	630	7547	不受限	7500
1681	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#2主变	63000	55426.8	88	0	7573	不受限	7500
1682	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#1主变	10000	2542.1	25	0	7458	不受限	7450
1683	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.110kV/#2主变	10000	2578.5	26	0	7422	不受限	7400
1684	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/1#主变	10000	2524.2	25	0	7476	不受限	7400
1685	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调.马岭.35kV/#1主变	20000	12007.4	60	560	7433	不受限	7400
1686	观文	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.观文.35kV/#1主变	16000	8553	53	0	7447	不受限	7400

1687	五通庙	泸州电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#2主变	20000	12553.9	63	0	7446	不受限	7400
1688	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.平昌站.110kV/1#变压器	50000	42532.1	85	0	7468	不受限	7400
1689	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/2#变压器	50000	42504	85	0	7496	不受限	7400
1690	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/1#变压器	50000	42543.6	85	0	7456	不受限	7400
1691	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/1#主变	40000	32595.5	81	0	7405	不受限	7400
1692	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/1#变压器	10000	2525.6	25	0	7474	不受限	7400
1693	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/1#变压器	12500	5001.9	40	0	7498	不受限	7400
1694	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#2主变	10000	2529	25	0	7471	不受限	7400
1695	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/2#变压器	40000	32596.6	81	0	7403	不受限	7400
1696	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#1主变	50000	42666.3	85	0	7334	不受限	7300
1697	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/2#变压器	50000	40157.9	80	2500	7342	不受限	7300
1698	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#2主变	63000	55090	87	600	7310	不受限	7300
1699	奉龙站	威远电力调度控制中心	内江地调.奉龙站.35kV/#2主变	8000	610	8	0	7390	不受限	7300
1700	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#2主变	50000	42662.4	85	0	7338	不受限	7300
1701	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/2#变压器	31500	22922.3	73	1260	7318	不受限	7300
1702	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#1主变	63000	55619.8	88	0	7380	不受限	7300
1703	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/#2主变	10000	2632.7	26	0	7367	不受限	7300
1704	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#2主变	10000	2692.5	27	0	7308	不受限	7300
1705	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#1主变	10000	2666.2	27	0	7334	不受限	7300
1706	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/2#变压器	50000	42660.3	85	0	7340	不受限	7300
1707	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#1主变	10000	2781.9	28	0	7218	不受限	7200
1708	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#1主变	50000	42782.5	86	0	7218	不受限	7200
1709	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#1主变	31500	24219.9	77	0	7280	不受限	7200
1710	相东站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.相东站.35kV/#1主变	20000	12749.4	64	0	7251	不受限	7200
1711	杨柳垭站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳垭站.110kV/#1主变	40000	32763.3	82	NULL	7237	不受限	7200
1712	林湾	鄂都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#2主变	63000	55704	88	0	7296	不受限	7200
1713	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#2主变	50000	42768	86	0	7232	不受限	7200
1714	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.四面山站.35kV/#1变压器	12500	5258.8	42	0	7241	不受限	7200
1715	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#2主变	63000	55796.4	89	0	7204	不受限	7200
1716	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/1号主变	63000	55781.4	89	0	7219	不受限	7200
1717	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#1主变	10000	716.9	7	0	7283	不受限	7200
1718	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/2#变压器	40000	28420.4	71	4300	7280	不受限	7200
1719	清泉	青白江电力调度控制中心	成都地调.清泉.35kV/#1主变	10000	2848	28	0	7152	不受限	7100
1720	紫东铁站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东铁站.35kV/#1主变	12500	2884	23	0	7116	不受限	7100
1721	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	2823	28	0	7177	不受限	7100
1722	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#1主变	20000	11820	59	1020	7160	不受限	7100
1723	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/2#变压器	50000	42877.5	86	0	7123	不受限	7100
1724	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/1#变压器	50000	42873.6	86	0	7126	不受限	7100
1725	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#1主变	50000	38808	78	4000	7192	不受限	7100
1726	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调.铁马站.35kV/#1主变	12500	5334	43	0	7166	不受限	7100
1727	阁溪桥站	达州电力调度控制中心	达州地调.阁溪桥站.110kV/#2主变	31500	24368.8	77	NULL	7131	不受限	7100
1728	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#1主变	40000	31584.3	79	1300	7116	不受限	7100
1729	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/#1主变	40000	32841.6	82	0	7158	不受限	7100
1730	小枧站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小枧站.110kV/2#变压器	40000	28892.6	72	3915	7192	不受限	7100
1731	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#2主变	40000	32883	82	0	7117	不受限	7100

1732	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/2#主变	63000	55802	89	0	7198	不受限	7100
1733	奢香	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.奢香.35kV/#1主变	10000	2838.3	28	0	7162	不受限	7100
1734	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	42918	86	0	7082	不受限	7000
1735	奇峰	泸州电力调度控制中心	泸州县调.奇峰.35kV/#2主变	16000	8922.6	56	0	7077	不受限	7000
1736	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#1主变	20000	12557.7	63	400	7042	不受限	7000
1737	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#2主变	31500	24498.2	78	0	7002	不受限	7000
1738	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/2#变压器	20000	12936	65	0	7064	不受限	7000
1739	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.河坝简易站.35kV/1#主变	10000	2987.6	30	0	7012	不受限	7000
1740	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/2#主变	20000	12932.2	65	0	7068	不受限	7000
1741	雪山关	叙永电力调度控制中心	叙永县调.雪山关.35kV/#1主变	10000	2945.2	29	null	7055	不受限	7000
1742	老观站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#2主变	10000	2914.4	29	0	7086	不受限	7000
1743	古城站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#1主变	20000	12935.3	65	0	7065	不受限	7000
1744	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#2主变	10000	7.4	0	2990	7003	不受限	7000
1745	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#1主变	50000	42985.8	86	0	7014	不受限	7000
1746	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/1#主变	40000	32947.2	82	0	7053	不受限	7000
1747	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	42918	86	0	7082	不受限	7000
1748	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#1主变	10000	0.3	0	2990	7010	不受限	7000
1749	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.八岩站.35kV/#1主变	10000	2994.3	30	0	7006	不受限	7000
1750	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/1#变压器	50000	42984.6	86	0	7015	不受限	7000
1751	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#2主变	50000	38860.8	78	4050	7089	不受限	7000
1752	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#2主变	12500	3052	24	0	6948	不受限	6900
1753	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.天林站.35kV/1#主变	20000	13042.9	65	0	6957	不受限	6900
1754	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#3主变	50000	30600	61	12430	6970	不受限	6900
1755	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#2主变	10000	3052	31	0	6948	不受限	6900
1756	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#1主变	31500	24554	78	0	6946	不受限	6900
1757	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.宝兴站.35kV/#1主变	10000	3010	30	0	6990	不受限	6900
1758	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/2#变压器	10000	3006.4	30	0	6994	不受限	6900
1759	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#1主变	10000	3012.1	30	0	6988	不受限	6900
1760	会东大崇站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东大崇站.35kV/#1主变	12500	5696.4	46	0	6804	不受限	6800
1761	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/#2主变	12500	5654.3	45	0	6846	不受限	6800
1762	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/2#主变	12500	5654.3	45	0	6846	不受限	6800
1763	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/1#变压器	16000	9184	57	0	6816	不受限	6800
1764	高楼站	资中电力调度控制中心	资中县调.高楼站.35kV/#1主变	10000	6702.5	67	3200	97.5	不受限	6800
1765	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/2#主变	40000	33174.6	83	0	6825	不受限	6800
1766	青龙站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.青龙站.35kV/2#变压器	10000	3116.4	31	0	6884	不受限	6800
1767	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#1主变	10000	3122.8	31	0	6877	不受限	6800
1768	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#2主变	10000	3185.7	32	0	6814	不受限	6800
1769	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#2主变	10000	3123.4	31	0	6877	不受限	6800
1770	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#1主变	63000	39392.1	63	16750	6858	不受限	6800
1771	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#2主变	10000	2742.8	27	400	6857	不受限	6800
1772	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#2主变	10000	3220	32	0	6780	不受限	6700
1773	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/1#主变	12600	5882.1	47	0	6718	不受限	6700
1774	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#1主变	10000	3257.8	33	0	6742	不受限	6700

1775	云锦	泸州电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#1主变	20000	13277.3	66	0	6723	不受限	6700
1776	佛楼站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.佛楼站.35kV/1#变压器	10000	3298	33	0	6702	不受限	6700
1777	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/2#变压器	8000	1214.8	15	0	6785	不受限	6700
1778	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#2主变	40000	33221.9	83	0	6778	不受限	6700
1779	江西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.江西站.110kV/#1主变	50000	43300	87	0	6700	不受限	6700
1780	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#2主变	50000	43268	87	0	6732	不受限	6700
1781	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#1主变	50000	43333.2	87	0	6667	不受限	6600
1782	泗坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.泗坪站.35kV/#2主变	10000	3377.9	34	0	6622	不受限	6600
1783	阿兹觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.阿兹觉站.35kV/#1主变	10000	3318	33	0	6682	不受限	6600
1784	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
1785	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/1#变压器	20000	13301.7	67	0	6698	不受限	6600
1786	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#2主变	12500	5811	46	0	6689	不受限	6600
1787	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/1#变压器	10000	3382.3	34	0	6618	不受限	6600
1788	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.罗家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	13337.3	67	0	6663	不受限	6600
1789	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
1790	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.观测站.35kV/#1主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600
1791	童家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.童家站.35kV/#2主变	10000	3397.5	34	0	6603	不受限	6600
1792	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#2主变	10000	3331.7	33	0	6668	不受限	6600
1793	宋家垭站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家垭站.110kV/#2主变	50000	43356.8	87	0	6643	不受限	6600
1794	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/2号主变	50000	41302.8	83	2000	6697	不受限	6600
1795	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/2号主变	10000	3341.6	33	0	6658	不受限	6600
1796	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#1主变	50000	42240	84	1250	6510	不受限	6500
1797	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/1#变压器	63000	56434	90	0	6566	不受限	6500
1798	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/2#变压器	63000	56443.2	90	0	6557	不受限	6500
1799	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#2主变	10000	3477.1	35	0	6523	不受限	6500
1800	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#2主变	31500	24327.6	77	650	6522	不受限	6500
1801	灵杰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.灵杰站.35kV/#1变压器	12500	5978	48	0	6522	不受限	6500
1802	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/#2主变	12500	4599	37	1370	6531	不受限	6500
1803	嘉明	泸州电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#2主变	20000	13447.9	67	0	6552	不受限	6500
1804	泗坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.泗坪站.35kV/#1主变	10000	3452.5	35	0	6548	不受限	6500
1805	洪川桥站	会理电力调度控制中心	会理县调.洪川桥站.35kV/#1主变	10000	3079.5	31	330	6591	不受限	6500
1806	杨柳垭站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳垭站.110kV/#2主变	40000	33401.8	84	NULL	6598	不受限	6500
1807	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/#1主变	10000	3500	35	0	6500	不受限	6500
1808	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#2主变	12500	6031.2	48	0	6469	不受限	6400
1809	岷江好站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江好站.110kV/#2主变	63000	56577.1	90	0	6423	不受限	6400
1810	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#1主变	12500	6055	48	0	6445	不受限	6400
1811	平安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.平安站.110kV/#1主变	31500	25080	80	0	6420	不受限	6400
1812	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.林业站.35kV/#1主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400
1813	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#1主变	10000	3153	32	400	6447	不受限	6400
1814	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#1主变	40000	33556.8	84	0	6443	不受限	6400
1815	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/1#变压器	20000	13545.8	68	0	6454	不受限	6400
1816	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/1#变压器	10000	3581.2	36	0	6419	不受限	6400
1817	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#1主变	40000	33523.5	84	0	6477	不受限	6400

1818	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#1主变	20000	13305.6	67	0	6444	不受限	6400
1819	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#1主变	10000	3572.8	36	0	6427	不受限	6400
1820	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#1主变	40000	33501.6	84	0	6498	不受限	6400
1821	白水河	彭州电力调度控制中心	成都地调.白水河.35kV/#1主变	8000	1582	20	0	6418	不受限	6400
1822	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#1主变	10000	3534.2	35	0	6466	不受限	6400
1823	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/2#变压器	10000	2350.6	24	0	6449	不受限	6400
1824	马边彝坝站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.马边彝坝站.35kV/#1变压器	10000	3570	36	0	6430	不受限	6400
1825	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/1#变压器	50000	43573.1	87	0	6427	不受限	6400
1826	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/1#主变	40000	27027.7	68	6510	6462	不受限	6400
1827	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#1主变	8000	1596.2	20	0	6404	不受限	6400
1828	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#2主变	40000	33660	84	0	6340	不受限	6300
1829	岷齿	彭州电力调度控制中心	成都地调.岷齿.35kV/#1主变	6300	0.3	0	null	6300	不受限	6300
1830	黄土	天府电力调度控制中心	天府地调.黄土.35kV/1#变压器	6300	2350.6	24	0	6300	不受限	6300
1831	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#2主变	20000	13608	68	0	6392	不受限	6300
1832	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/1#变压器	63000	56610.8	90	0	6389	不受限	6300
1833	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调.胡市.35kV/#1主变	6300	630	10	0	6300	不受限	6300
1834	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/1#主变	12600	6256.7	50	0	6343	不受限	6300
1835	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/2#变压器	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1836	铁觉站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.铁觉站.35kV/1#变压器	6300	3700	59	0	6300	不受限	6300
1837	三河口站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.三河口站.35kV/1#变压器	6300	1228	20	0	6300	不受限	6300
1838	石湍站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石湍站.35kV/1#主变	10000	3675	37	0	6325	不受限	6300
1839	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/2#主变	20000	13689.2	68	0	6311	不受限	6300
1840	岳家山变电站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.岳家山变电站.35kV/2#变压器	6300	498.2	8	0	6300	不受限	6300
1841	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#1主变	63000	56654.4	90	0	6346	不受限	6300
1842	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.绿水站(营山).35kV/#1主变	10000	3668.3	37	0	6332	不受限	6300
1843	太伏	泸州电力调度控制中心	泸州县调.太伏.35kV/#1主变	10000	3657.7	37	0	6342	不受限	6300
1844	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/#1主变	6300	2000	32	null	6300	不受限	6300
1845	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/1#变压器	6300	3000	48	0	3300	不受限	6300
1846	西油房站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.西油房站.110kV/#1主变	31500	25150.4	80	0	6350	不受限	6300
1847	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/2#变压器	50000	41235.4	82	2400	6365	不受限	6300
1848	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/2#变压器	6300	3000	48	0	3300	不受限	6300
1849	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#1主变	10000	3605.7	36	0	6394	不受限	6300
1850	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/2#变压器	20000	13609.1	68	0	6391	不受限	6300
1851	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	杨柳站.35kV/2#主变	10000	3662.2	37	0	6338	不受限	6300
1852	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#2主变	6300	200	3	0	6300	不受限	6300
1853	太伏	泸州电力调度控制中心	泸州县调.太伏.35kV/#2主变	10000	3712.3	37	0	6288	不受限	6200
1854	禾加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.禾加站.35kV/#2主变	20000	13724.8	69	0	6275	不受限	6200
1855	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.鸣鹿站.35kV/#1主变	10000	3787.4	38	0	6213	不受限	6200
1856	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#2主变	12500	6230.7	50	0	6269	不受限	6200
1857	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#2主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
1858	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#3主变	50000	43611.8	87	185	6203	不受限	6200
1859	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.文胜站.35kV/1#变压器	6300	3000	48	0	3300	不受限	6200
1860	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#1主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200

1861	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.年龙站.35kV/#1主变	6300	95.9	2	0	6204	不受限	6200
1862	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#2主变	50000	43705.2	87	0	6295	不受限	6200
1863	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#3主变	63000	56762.2	90	0	6238	不受限	6200
1864	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/3#变压器	63000	56782.5	90	0	6218	不受限	6200
1865	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调.丰禾站.110kV/#1主变	40000	33748.5	84	0	6252	不受限	6200
1866	唐家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.唐家山站.110kV/#1变压器	50000	43787.7	88	0	6212	不受限	6200
1867	千佛站	井研电力调度控制分中心	井研县调.千佛站.35kV/1#变压器	6300	7.1	0	0	6293	不受限	6200
1868	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#2主变	10000	3168.3	32	185	6287	不受限	6200
1869	蓥华站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.蓥华站.35kV/1#变压器	10000	3782.5	38	0	6218	不受限	6200
1870	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#1主变	8000	1800	22	0	6200	不受限	6200
1871	南宝	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.南宝.35kV/#1主变	6300	3.1	0	0	6297	不受限	6200
1872	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#1主变	40000	33858	85	0	6142	不受限	6100
1873	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/2#变压器	50000	43860.8	88	0	6139	不受限	6100
1874	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.茅桥站.35kV/1#变压器	10000	3871.7	39	0	6128	不受限	6100
1875	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/1#变压器	63000	55822.8	89	1000	6177	不受限	6100
1876	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#1主变	16000	4775	30	5100	6125	不受限	6100
1877	蓥华站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.蓥华站.35kV/2#变压器	10000	3883.7	39	0	6116	不受限	6100
1878	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/2#变压器	50000	35730	71	8100	6170	不受限	6100
1879	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大德站.35kV/#1主变	6300	127.9	2	0	6172	不受限	6100
1880	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#2主变	10000	3873.6	39	0	6126	不受限	6100
1881	顺龙	泸州电力调度控制中心	泸州县调.顺龙.35kV/#1主变	20000	13899.8	69	0	6100	不受限	6100
1882	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#2主变	10000	3870.4	39	0	6130	不受限	6100
1883	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/1#变压器	10000	3872.4	39	0	6128	不受限	6100
1884	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/1#变压器	40000	33847.7	85	0	6152	不受限	6100
1885	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/2#主变	31500	25396.6	81	0	6103	不受限	6100
1886	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达站.110kV/#1主变	40000	33858	85	0	6142	不受限	6100
1887	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/2#主变	10000	4000	40	0	6000	不受限	6000
1888	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.福善站.35kV/#1主变	10000	3942.4	39	0	6058	不受限	6000
1889	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.邹家嘴.35kV/35kV/#2主变	10000	3907.6	39	0	6092	不受限	6000
1890	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/1#变压器	10000	3936.8	39	0	6063	不受限	6000
1891	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#2主变	10000	3921.1	39	0	6079	不受限	6000
1892	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#2主变	12500	6436.4	51	0	6064	不受限	6000
1893	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/1#变压器	10000	3948	39	0	6052	不受限	6000
1894	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/#2主变	10000	4000	40	0	6000	不受限	6000
1895	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔玉站.35kV/#1主变	30000	24000	80	0	6000	不受限	6000
1896	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/#1主变	10000	3973.2	40	0	6027	不受限	6000
1897	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.波密站.35kV/#1主变	6300	214.4	3	0	6086	不受限	6000
1898	舟坝站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.舟坝站.35kV/1#变压器	10000	3978.2	40	0	6022	不受限	6000
1899	舟坝站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.舟坝站.35kV/2#变压器	10000	3958.1	40	0	6042	不受限	6000
1900	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#2主变	50000	36928.9	74	7000	6071	不受限	6000
1901	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#1主变	10000	3993.4	40	0	6007	不受限	6000
1902	天池站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.天池站.35kV/#1变压器	6300	248.8	4	0	6051	不受限	6000
1903	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/#1主变	40000	34100	85	0	5900	不受限	5900

1904	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调,走马站,35kV/#2主变	10000	2867.2	29	1180	5953	不受限	5900
1905	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调,果湾站,35kV/#1主变	10000	3119.6	31	936	5944	不受限	5900
1906	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调,兴业站,35kV/#1主变	8000	1864.8	23	200	5935	不受限	5900
1907	篾棚子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调,篾棚子站,35kV/1#变压器	6300	319.8	5	0	5980	不受限	5900
1908	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,高新站,110kV/1#变压器	40000	31220.2	78	2880	5900	不受限	5900
1909	邱家站	平昌电力调度控制中心	巴中地调,邱家站,35kV/1#变压器	10000	4057.2	41	0	5943	不受限	5900
1910	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调,凉沙站,110kV/#1主变	50000	44099.6	88	0	5900	不受限	5900
1911	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,平梁站,35kV/2#变压器	10000	4059	41	0	5941	不受限	5900
1912	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调,玉堂站,110kV/1#变压器	31500	25503.4	81	0	5997	不受限	5900
1913	35kV曾家站	广元电力调度控制中心	广元地调,35kV曾家站,35kV/#1主变	10000	4040.4	40	0	5960	不受限	5900
1914	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调,高家站,35kV/2#主变	10000	4019.9	40	0	5980	不受限	5900
1915	亚日贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,亚日贡站,35kV/#1主变	6300	429.8	7	0	5870	不受限	5800
1916	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调,盘龙站(南部),35kV/#1主变	10000	4194.3	42	0	5806	不受限	5800
1917	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,金凤站,35kV/#2主变	10000	4133.5	41	0	5867	不受限	5800
1918	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,牟尼沟站,35kV/1#主变	6300	425.8	7	0	5874	不受限	5800
1919	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调,阿底站,35kV/2#主变	10000	4166.4	42	0	5834	不受限	5800
1920	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调,侯家站,35kV/1#变压器	10000	4151.4	42	0	5849	不受限	5800
1921	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调,至诚站,35kV/1#变压器	10000	4127.2	41	0	5873	不受限	5800
1922	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调,茶坝站,35kV/2#变压器	10000	4155	42	0	5845	不受限	5800
1923	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调,观兴,35kV/#1主变	10000	3557.4	36	600	5843	不受限	5800
1924	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,柳滩站(蓬安),35kV/#1主变	10000	4182	42	0	5818	不受限	5800
1925	茶扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,茶扎站,35kV/#1主变	6300	465.3	7	0	5835	不受限	5800
1926	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调,乃渠站,35kV/#2主变	6300	630	10	0	5840	不受限	5800
1927	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,汇东站,110kV/#2主变	40000	34145.1	85	0	5855	不受限	5800
1928	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调,新华站,110kV/#2主变	40000	34193.3	85	0	5807	不受限	5800
1929	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调,拉波站,35kV/1#主变	6300	474	8	0	5826	不受限	5800
1930	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调,千佛站(阆中),35kV/#1主变	10000	4129.2	41	0	5871	不受限	5800
1931	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调,沙埂,110kV/#2主变	50000	42915.5	86	1260	5825	不受限	5800
1932	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调,桂花堰,110kV/1#变压器	63000	57200	91	0	5800	不受限	5800
1933	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调,南市站,110kV/#2主变	40000	34200	86	0	5800	不受限	5800
1934	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调,凉风站,35kV/#2主变	10000	4174.4	42	0	5826	不受限	5800
1935	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调,楠新,35kV/#1主变	10000	4187.8	42	null	5812	不受限	5800
1936	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,园林站,110kV/#1主变	40000	28947.6	72	5200	5852	不受限	5800
1937	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调,永康,110kV/#1主变	63000	56892	90	315	5793	不受限	5700
1938	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调,春晖站,110kV/#1主变	40000	34226.8	86	0	5773	不受限	5700
1939	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调,楠新,35kV/#2主变	10000	4273	43	null	5727	不受限	5700
1940	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调,桐梓坝站,110kV/#1主变	40000	32719.7	82	1502.5	5778	不受限	5700
1941	良安站	乐至电力调度控制中心	乐至县调,良安站,35kV/1#主变	10000	4264.2	43	0	5736	不受限	5700
1942	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调,分水岭站,110kV/#2主变	50000	44220	88	0	5780	不受限	5700
1943	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调,两河站,35kV/#1主变	10000	2982	30	575	5768	不受限	5700
1944	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,双河场站(营山),35kV/#2主变	10000	4293.8	43	0	5706	不受限	5700
1945	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调,大田站,35kV/2#主变	6300	597.8	9	0	5702	不受限	5700
1946	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调,双河场站(营山),35kV/#1主变	10000	4209	42	80	5711	不受限	5700

1947	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#2主变	8000	2261.2	28	0	5739	不受限	5700
1948	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#2主变	10000	4253	43	0	5747	不受限	5700
1949	白玉沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.白玉沟站.35kV/#1主变	6300	537.6	9	0	5762	不受限	5700
1950	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/#2#变压器	10000	4282.6	43	0	5717	不受限	5700
1951	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/#1#变压器	10000	4293.8	43	0	5706	不受限	5700
1952	35kV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV洛阳站.35kV/#1主变	6300	600	10	0	5700	不受限	5700
1953	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/#2#变压器	16000	10242.3	64	0	5758	不受限	5700
1954	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#2主变	10000	4234	42	0	5766	不受限	5700
1955	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#1主变	10000	4231.2	42	0	5769	不受限	5700
1956	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#1主变	31500	25789.7	82	0	5710	不受限	5700
1957	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.八角站.35kV/#1#变压器	10000	4232.4	42	0	5768	不受限	5700
1958	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热柯站.35kV/#1#主变	6300	561	9	0	5739	不受限	5700
1959	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大章站.35kV/#1#主变	6300	547	9	0	5753	不受限	5700
1960	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宜牛站.35kV/#1#主变	6300	547	9	0	5753	不受限	5700
1961	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/#1#主变	6300	672.7	11	0	5627	不受限	5600
1962	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/#2#主变	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600
1963	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/#2#变压器	10000	4349.9	43	0	5650	不受限	5600
1964	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/#2#主变	31500	25884.8	82	0	5615	不受限	5600
1965	花牛口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花牛口站.35kV/#1#主变	6300	696.9	11	0	5603	不受限	5600
1966	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/#1#变压器	10000	4384.2	44	0	5616	不受限	5600
1967	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙池站.35kV/#1#变压器	6300	665.1	11	0	5635	不受限	5600
1968	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/#1#变压器	50000	44347.2	89	0	5653	不受限	5600
1969	通宵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.通宵站.35kV/#1#主变	6300	629	10	0	5671	不受限	5600
1970	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.盖玉站.35kV/#1#主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5600
1971	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#1#主变	6300	610.9	10	0	5689	不受限	5600
1972	大庙配电站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.大庙配电站(营山).35kV/#1#主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5600
1973	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#2#主变	63000	40639.5	65	16750	5611	不受限	5600
1974	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#1#主变	50000	43876.8	88	500	5623	不受限	5600
1975	龙池站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.龙池站.35kV/#1#变压器	8000	2376	30	null	5624	不受限	5600
1976	流沙坡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.流沙坡站.35kV/#1#主变	10000	4338.7	43	0	5661	不受限	5600
1977	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#2#主变	12500	6890.9	55	0	5609	不受限	5600
1978	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/#1#变压器	10000	3511.2	35	800	5689	不受限	5600
1979	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/#1#变压器	50000	32237.3	64	12100	5663	不受限	5600
1980	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#2#主变	10000	4348.3	43	0	5652	不受限	5600
1981	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/#2#变压器	50000	43419.2	87	1000	5581	不受限	5500
1982	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#1#主变	40000	33460	84	1000	5540	不受限	5500
1983	利店站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.利店站.35kV/#2#变压器	10000	4497	45	0	5503	不受限	5500
1984	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#2#主变	20000	14465.5	72	0	5535	不受限	5500
1985	大楠站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.大楠站.35kV/#1#变压器	6300	720	11	0	5580	不受限	5500
1986	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#1#主变	10000	3155.7	32	1265	5579	不受限	5500
1987	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#2#主变	63000	52417.2	83	5050	5533	不受限	5500
1988	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#1#主变	10000	4483.1	45	0	5517	不受限	5500
1989	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#1#主变	8000	2422	30	0	5578	不受限	5500

1990	广溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.广溪站.35kV/#1主变	10000	4468.8	45	0	5531	不受限	5500
1991	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/2#变压器	63000	48374	77	9080	5546	不受限	5500
1992	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/2#变压器	50000	35841.2	72	8600	5559	不受限	5500
1993	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/1#变压器	6300	746.3	12	0	5554	不受限	5500
1994	棕树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#1主变	20000	12609.6	63	1800	5590	不受限	5500
1995	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/2#变压器	50000	41632.8	83	2860	5507	不受限	5500
1996	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#1主变	8000	1662.3	21	830	5508	不受限	5500
1997	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#2主变	20000	14405.7	72	0	5594	不受限	5500
1998	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#2主变	20000	14424.1	72	0	5576	不受限	5500
1999	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#2主变	10000	4435.7	44	0	5564	不受限	5500
2000	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/1#变压器	10000	4492.5	45	0	5508	不受限	5500
2001	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#1主变	10000	4483.1	45	0	5517	不受限	5500
2002	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.柏梓站.35kV/1#变压器	10000	4480	45	null	5520	不受限	5500
2003	两河口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.两河口站.35kV/1#变压器	10000	4410	44	0	5590	不受限	5500
2004	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.柏梓站.35kV/2#变压器	10000	4432.4	44	null	5568	不受限	5500
2005	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.下坝站.35kV/1#主变	6300	761.6	12	0	5538	不受限	5500
2006	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/2#主变	50000	44436	89	0	5564	不受限	5500
2007	观音站	邻水电力调度控制中心	广安地调.观音站.35kV/1#主变	6300	5438	86	0	862	不受限	5430
2008	义路站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.义路站(仪陇).35kV/1号主变	10000	4578.1	46	0	5422	不受限	5400
2009	道明	崇州电力调度控制中心	成都地调.道明.35kV/#1主变	10000	4589.2	46	0	5411	不受限	5400
2010	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#2主变	10000	4507.5	45	0	5493	不受限	5400
2011	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#3主变	50000	44518.8	89	0	5481	不受限	5400
2012	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/1#变压器	40000	34592.8	86	0	5407	不受限	5400
2013	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#2主变	40000	34394	86	200	5406	不受限	5400
2014	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#2主变	10000	4526.2	45	0	5474	不受限	5400
2015	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#1主变	20000	14524.5	73	0	5476	不受限	5400
2016	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#2主变	20000	14420	72	125	5455	不受限	5400
2017	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#2主变	10000	2088.3	21	500	5412	不受限	5400
2018	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#1主变	50000	35811.6	72	8760	5428	不受限	5400
2019	三泉站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.三泉站.35kV/1#变压器	8000	2590	32	0	5410	不受限	5400
2020	洛阳站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.洛阳站.35kV/2#变压器	10000	4537.7	45	0	5462	不受限	5400
2021	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#2主变	50000	44576.4	89	0	5424	不受限	5400
2022	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#1主变	31500	26004	83	0	5496	不受限	5400
2023	天台	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.天台.35kV/#1主变	10000	4558.2	46	0	5442	不受限	5400
2024	北山站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.北山站.35kV/#1主变	6300	804.2	13	null	5496	不受限	5400
2025	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.东岳站.35kV/#1主变	10000	4560.8	46	0	5439	不受限	5400
2026	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#1主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400
2027	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#2主变	8000	2558.7	32	0	5441	不受限	5400
2028	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#2主变	10000	2571.2	26	0	5429	不受限	5400
2029	成佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.成佳站.35kV/#1主变	20000	14528	73	0	5472	不受限	5400
2030	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#1主变	20000	14571.5	73	0	5429	不受限	5400
2031	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.刘家站.35kV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400
2032	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#1主变	20000	14330.4	72	210	5460	不受限	5400

2033	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/2#变压器	10000	4580.8	46	0	5419	不受限	5400
2034	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/1#主变	40000	34561.7	86	0	5438	不受限	5400
2035	白什站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.白什站.35kV/1#变压器	12500	7011.6	56	0	5488	不受限	5400
2036	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#2主变	50000	44154	88	365	5481	不受限	5400
2037	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#2主变	6300	2573.5	26	0	5427	不受限	5400
2038	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	831.2	13	0	5469	不受限	5400
2039	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/#1主变	20000	14531.4	73	0	5469	不受限	5400
2040	玉龙湖	泸川电力调度控制中心	泸川县调.玉龙湖.35kV/#1主变	20000	14532	73	0	5468	不受限	5400
2041	永富站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.永富站.35kV/#1主变	6300	943	15	0	5357	不受限	5300
2042	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#1主变	8000	2618.2	33	0	5382	不受限	5300
2043	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.东子站.35kV/#1主变	6300	910.4	14	0	5390	不受限	5300
2044	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#1主变	10000	3651.2	37	0	5349	不受限	5300
2045	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/#1主变	8000	2630.8	33	0	5369	不受限	5300
2046	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#2主变	50000	44646	89	0	5354	不受限	5300
2047	江东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.江东站.110kV/#1主变	40000	34629.5	87	0	5371	不受限	5300
2048	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/#1变压器	50000	44602.1	89	0	5398	不受限	5300
2049	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/#1变压器	40000	34617	87	0	5383	不受限	5300
2050	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#1主变	50000	44642.4	89	0	5358	不受限	5300
2051	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/#1主变	40000	34609.4	87	0	5391	不受限	5300
2052	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#1主变	10000	4650.8	47	0	5349	不受限	5300
2053	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#2主变	16000	9885.4	62	800	5315	不受限	5300
2054	桂兰站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.桂兰站.35kV/#1变压器	10000	4657.6	47	0	5342	不受限	5300
2055	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/#2变压器	40000	34601.4	87	0	5399	不受限	5300
2056	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/#2变压器	50000	36511.2	73	8260	5229	不受限	5200
2057	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#2主变	12500	7224.8	58	0	5275	不受限	5200
2058	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/#1变压器	50000	44748	89	0	5252	不受限	5200
2059	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/#1变压器	50000	44789.5	90	0	5211	不受限	5200
2060	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/#1变压器	50000	40260	81	0	5240	不受限	5200
2061	岳家山变电站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.岳家山变电站.35kV/#1变压器	6300	1060.2	17	0	5240	不受限	5200
2062	灵杰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.灵杰站.35kV/#2变压器	10000	4777.5	48	0	5223	不受限	5200
2063	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/#2变压器	10000	4759.7	48	0	5240	不受限	5200
2064	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#1主变	50000	44787.6	90	0	5212	不受限	5200
2065	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/#1变压器	31500	26162.9	83	80	5257	不受限	5200
2066	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/#1变压器	10000	4746	47	0	5254	不受限	5200
2067	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.母猪坪站.35kV/#1主变	6300	1007	16	0	5293	不受限	5200
2068	观矿	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.观矿.35kV/#1主变	8000	2780	35	0	5220	不受限	5200
2069	35kV道沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV道沟头站.35kV/#1主变	6300	1072.7	17	0	5227	不受限	5200
2070	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#1主变	20000	14783.9	74	0	5216	不受限	5200
2071	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#2主变	40000	33516.6	84	1275	5208	不受限	5200
2072	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/#2变压器	6300	1019.2	16	0	5281	不受限	5200
2073	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.沙溪站.35kV/#1变压器	10000	4725	47	0	5275	不受限	5200
2074	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/#2主变	10000	4768	48	0	5232	不受限	5200
2075	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/#2变压器	10000	4708	47	0	5292	不受限	5200

2076	红岩桥站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.红岩桥站.35kV/#1主变	10000	4565.4	46	200	5235	不受限	5200
2077	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#1主变	40000	34739	87	0	5261	不受限	5200
2078	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#2主变	8000	2836.4	35	0	5164	不受限	5100
2079	海子山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.海子山站.110kV/1#主变	31500	26400	84	0	5100	不受限	5100
2080	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/3#主变	6300	1200.2	19	0	5100	不受限	5100
2081	安宏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宏站.35kV/1#主变	6300	1145.5	18	0	5155	不受限	5100
2082	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#2主变	6300	1197.6	19	0	5102	不受限	5100
2083	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/1#主变	10000	4807.7	48	0	5192	不受限	5100
2084	依斗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.依斗站.35kV/#1主变	6300	1180.4	19	0	5120	不受限	5100
2085	大山铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.大山铺站.35kV/#1主变	10000	4801.8	48	0	5198	不受限	5100
2086	虎让站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.虎让站.35kV/#1主变	10000	4859.1	49	0	5141	不受限	5100
2087	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/1#主变	40000	34896.4	87	0	5104	不受限	5100
2088	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/1#变压器	12500	7322	59	0	5178	不受限	5100
2089	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/2#主变	10000	4802.4	48	0	5198	不受限	5100
2090	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.富驿站.35kV/2#变压器	10000	4867.4	49	0	5133	不受限	5100
2091	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#1主变	10000	4803.6	48	0	5196	不受限	5100
2092	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.杨柳站.35kV/1#主变	8000	2823.4	35	0	5177	不受限	5100
2093	磁峰	彭州电力调度控制中心	彭州县调.磁峰.35kV/#1主变	8000	2832	35	null	5168	不受限	5100
2094	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#2主变	10000	4433.1	44	400	5167	不受限	5100
2095	祥符站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.祥符站.35kV/#1主变	12600	7491.1	59	0	5109	不受限	5100
2096	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#2主变	10000	4827.2	48	0	5173	不受限	5100
2097	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/1#变压器	12500	7364.8	59	0	5135	不受限	5100
2098	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#1主变	40000	34887.3	87	0	5113	不受限	5100
2099	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.峰城站.35kV/#1主变	10000	4813.8	48	0	5186	不受限	5100
2100	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	4887.6	49	0	5112	不受限	5100
2101	思依站(阆中)	南充电力调度控制分中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#2主变	10000	4844.1	48	0	5156	不受限	5100
2102	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#1主变	40000	34874.4	87	0	5126	不受限	5100
2103	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#2主变	40000	34980	87	0	5020	不受限	5000
2104	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#1主变	10000	4953.2	50	0	5047	不受限	5000
2105	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#2主变	10000	4979.9	50	0	5020	不受限	5000
2106	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#1主变	10000	4962.9	50	0	5037	不受限	5000
2107	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#1主变	10000	4965.6	50	0	5034	不受限	5000
2108	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#1主变	16000	10168.2	64	800	5032	不受限	5000
2109	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#2主变	10000	4995.2	50	0	5005	不受限	5000
2110	青嘴山站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.青嘴山站.35kV/1#变压器	8000	2968	37	0	5032	不受限	5000
2111	七里站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.七里站.110kV/#2主变	50000	42228.9	84	2760	5011	不受限	5000
2112	永安站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.永安站(阆中).35kV/#1主变	10000	4788.1	48	150	5062	不受限	5000
2113	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#2主变	20000	14901.6	75	0	5098	不受限	5000
2114	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#1主变	10000	4965.6	50	0	5034	不受限	5000
2115	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/#1主变	8000	2978.3	37	0	5022	不受限	5000
2116	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#2主变	6300	1300	20	0	5000	不受限	5000
2117	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#2主变	10000	4910.2	49	0	5090	不受限	5000
2118	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/2#主变	5000	3150.6	63	null	5000	不受限	5000

2119	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#2主变	10000	4958.5	50	0	5042	不受限	5000
2120	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.草格站.35kV/2#主变	6300	1230.8	20	0	5069	不受限	5000
2121	克藏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.克藏站.35kV/1#主变	6300	1250.1	20	0	5050	不受限	5000
2122	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#1主变	10000	4944.3	49	0	5056	不受限	5000
2123	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/2#变压器	10000	4912.6	49	0	5087	不受限	5000
2124	沙滩站	南江电力调度控制中心	巴中地调.沙滩站.35kV/1#变压器	10000	4981.2	50	0	5019	不受限	5000
2125	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#2主变	40000	30952.2	77	0	5048	不受限	5000
2126	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#2主变	10000	4979.9	50	0	5020	不受限	5000
2127	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.沉抗站.35kV/2#变压器	10000	4985.6	50	0	5014	不受限	5000
2128	乐兴站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.乐兴站.35kV/1#变压器	10000	4924.9	49	0	5075	不受限	5000
2129	自强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.自强站.35kV/1#变压器	10000	4610.5	46	300	5090	不受限	5000
2130	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.大村.35kV/#1主变	10000	4982.8	50	0	5017	不受限	5000
2131	龙潭站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.龙潭站.35kV/#1主变	6300	1259.9	20	0	5040	不受限	5000
2132	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金源站.110kV/#1主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
2133	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/#1主变	10000	4990.5	50	0	5010	不受限	5000
2134	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/#1主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
2135	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邓坡站.35kV/#1主变	5000	47.6	1	0	4952	不受限	4900
2136	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/3#主变	10000	5043.9	50	null	4956	不受限	4900
2137	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#1主变	16000	11037.6	69	0	4962	不受限	4900
2138	乌斯河站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.乌斯河站.35kV/#1主变	5000	60	1	0	4940	不受限	4900
2139	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/2#变压器	10000	5068	51	0	4932	不受限	4900
2140	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#1主变	10000	5086.4	51	0	4914	不受限	4900
2141	木绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.木绒站.35kV/#1主变	5000	90	2	0	4910	不受限	4900
2142	子庚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子庚站.35kV/#1主变	6300	1376	22	0	4924	不受限	4900
2143	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#2主变	6300	1330	21	0	4970	不受限	4900
2144	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#1主变	6300	1352	21	0	4948	不受限	4900
2145	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调.三溪.35kV/#1主变	20000	8269.8	41	6780	4950	不受限	4900
2146	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#2主变	10000	5005.7	50	0	4994	不受限	4900
2147	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#2主变	10000	4890.2	49	150	4960	不受限	4900
2148	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/2#主变	10000	5080	51	null	4920	不受限	4900
2149	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/1主变	6300	1342.6	21	0	4957	不受限	4900
2150	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#3主变	10000	5140.8	51	0	4859	不受限	4800
2151	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#2主变	40000	33330	83	1850	4820	不受限	4800
2152	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#1主变	12600	7723.3	61	0	4877	不受限	4800
2153	棉竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.棉竹站.35kV/#1变压器	10000	5183.7	52	0	4816	不受限	4800
2154	沐川站	沐川电力调度控制分中心	乐山地调.沐川站.110kV/2#变压器	31500	26624.3	85	0	4876	不受限	4800
2155	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调.清江.35kV/#1主变	10000	5150	51	0	4850	不受限	4800
2156	权义站	资中电力调度控制中心	资中县调.权义站.35kV/#2主变	10000	4356.2	44	750	4894	不受限	4800
2157	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#2主变	6300	1435.4	23	0	4865	不受限	4800
2158	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/2#变压器	50000	45104.4	90	0	4896	不受限	4800
2159	务炉站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.务炉站.35kV/#1主变	6300	1444.7	23	0	4855	不受限	4800
2160	杨家桥站	西充电力调度控制分中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#2主变	50000	41789.1	84	3347.75	4863	不受限	4800
2161	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.上团站.35kV/#1主变	5000	134.9	3	0	4865	不受限	4800

2162	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花果园站.35kV/1#主变	10000	5120.5	51	0	4880	不受限	4800
2163	波巴寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.波巴寨站.35kV/1#主变	6300	1428.4	23	0	4872	不受限	4800
2164	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/2#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800
2165	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/#1主变	10000	4124.4	41	0	4876	不受限	4800
2166	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#1主变	6300	1449.2	23	0	4851	不受限	4800
2167	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/2#变压器	10000	5100.6	51	0	4899	不受限	4800
2168	大寨站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.大寨站.35kV/1#变压器	6300	1457.2	23	0	4843	不受限	4800
2169	新康站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.新康站.35kV/#2主变	6300	1443.9	23	0	4856	不受限	4800
2170	35kV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV陈家站.35kV/#1主变	6300	1489.1	24	0	4811	不受限	4800
2171	35kV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV井湾站.35kV/#1主变	6300	1457.4	23	0	4843	不受限	4800
2172	墩上站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.墩上站.35kV/1#变压器	8000	3118.6	39	0	4881	不受限	4800
2173	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#1主变	6300	1430.8	23	0	4869	不受限	4800
2174	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/1#主变	5000	150	3	0	4850	不受限	4800
2175	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#2主变	6300	1463.4	23	0	4837	不受限	4800
2176	云甸站	会理电力调度控制中心	会理县调.云甸站.35kV/#1主变	10000	3522	35	1755	4723	不受限	4700
2177	35kV演圣站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV演圣站.35kV/#1主变	10000	3240	32	0	4760	不受限	4700
2178	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#1主变	10000	5254.9	53	NULL	4745	不受限	4700
2179	35kV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV姚渡站.35kV/#1主变	6300	1535.7	24	0	4764	不受限	4700
2180	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/1#变压器	10000	5232.6	52	0	4767	不受限	4700
2181	大坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大坝站.35kV/1#变压器	6300	1565.2	25	0	4735	不受限	4700
2182	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#1主变	10000	5253.7	53	0	4746	不受限	4700
2183	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/2#变压器	10000	5202.4	52	0	4798	不受限	4700
2184	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#1主变	20000	15241.6	76	0	4758	不受限	4700
2185	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.指南站.35kV/2#变压器	10000	5269.3	53	0	4731	不受限	4700
2186	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#2主变	6300	1575	25	0	4755	不受限	4700
2187	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.桑然站.35kV/#1主变	6300	1575	25	0	4775	不受限	4700
2188	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.西俄洛站.35kV/#1主变	6300	1575	25	0	4775	不受限	4700
2189	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	4	0	4790	不受限	4700
2190	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/1#变压器	50000	45227.6	90	0	4772	不受限	4700
2191	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#2主变	16000	10613.4	66	630	4757	不受限	4700
2192	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#1主变	10000	5227.7	52	0	4772	不受限	4700
2193	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#2主变	50000	44959.2	90	300	4741	不受限	4700
2194	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#2主变	10000	3966	40	1265	4769	不受限	4700
2195	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#2主变	10000	5227.6	52	0	4772	不受限	4700
2196	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#2主变	8000	2195.2	27	1100	4705	不受限	4700
2197	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/1#主变	40000	35332.9	88	0	4667	不受限	4600
2198	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#1主变	16000	11399.5	71	0	4601	不受限	4600
2199	城南站(武胜)	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站(武胜).35kV/#2主变	10000	5301.8	53	0	4698	不受限	4600
2200	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#2主变	10000	5345.2	53	0	4655	不受限	4600
2201	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#2主变	40000	32150.2	80	3210	4640	不受限	4600
2202	飞凤站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.飞凤站(阆中).35kV/#1主变	10000	5380	54	0	4620	不受限	4600
2203	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/3#变压器	40000	34302	86	1000	4698	不受限	4600
2204	郎达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.郎达站.35kV/#1主变	5000	341	7	0	4659	不受限	4600

2205	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#2主变	10000	5395.4	54	0	4605	不受限	4600
2206	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/#1主变	10000	5327.5	53	0	4673	不受限	4600
2207	各莫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.各莫站.35kV/#2主变	8000	3372.6	42	0	4627	不受限	4600
2208	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#2主变	63000	47281.1	75	11035	4684	不受限	4600
2209	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#2主变	31500	16617.2	53	10240	4643	不受限	4600
2210	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.九岭站.35kV/#1变压器	10000	5349.3	53	0	4651	不受限	4600
2211	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/#1变压器	10000	5342.4	53	0	4658	不受限	4600
2212	红岩桥站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.红岩桥站.35kV/#2主变	10000	4628.4	46	830	4542	不受限	4500
2213	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/#1主变	10000	5482.3	55	0	4518	不受限	4500
2214	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/#2主变	10000	5473.9	55	0	4526	不受限	4500
2215	皮窝站	万源电力调度控制中心	万源县调.皮窝站.35kV/#1主变	6300	1770	28	0	4530	不受限	4500
2216	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/#1变压器	10000	5413.2	54	0	4587	不受限	4500
2217	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/#2主变	5000	452.9	9	0	4547	不受限	4500
2218	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.巴姑站.110kV/#1主变	31500	26981	86	0	4519	不受限	4500
2219	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/1号主变	25000	20464.3	82	0	4536	不受限	4500
2220	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#1主变	10000	3081	31	1200	4519	不受限	4500
2221	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	35432.4	89	0	4568	不受限	4500
2222	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/#2变压器	10000	5423.6	54	0	4576	不受限	4500
2223	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/#2变压器	10000	5475.4	55	0	4525	不受限	4500
2224	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/#1变压器	10000	5464.2	55	0	4536	不受限	4500
2225	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#2主变	10000	5455.1	55	0	4545	不受限	4500
2226	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/#1变压器	50000	45409.3	91	0	4591	不受限	4500
2227	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.九岭站.35kV/#2变压器	10000	5462.9	55	0	4537	不受限	4500
2228	罗坝站	青神电力调度控制中心	眉山地调.罗坝站.35kV/#2主变	10000	5431.7	54	0	4568	不受限	4500
2229	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/#2主变	8000	3486.7	44	0	4513	不受限	4500
2230	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达站.35kV/#1主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
2231	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.西兴站.35kV/#1变压器	10000	5448.8	54	0	4551	不受限	4500
2232	下拥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下拥站.35kV/#1主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
2233	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/#2变压器	10000	5404	54	0	4596	不受限	4500
2234	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#1主变	8000	3410.4	43	0	4590	不受限	4500
2235	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#1主变	10000	5418	54	0	4582	不受限	4500
2236	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#2主变	10000	5546.8	55	0	4453	不受限	4400
2237	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/#1变压器	6300	1804.4	29	0	4496	不受限	4400
2238	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/#2变压器	10000	3712.8	37	1800	4487	不受限	4400
2239	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#1主变	12500	8013.3	64	0	4487	不受限	4400
2240	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/#2主变	20000	8389.8	42	7200	4410	不受限	4400
2241	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八角楼站.35kV/#1主变	6300	1890	30	0	4410	不受限	4400
2242	35kv城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kv城郊站.35kV/#1主变	10000	4581.1	46	0	4419	不受限	4400
2243	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#2主变	12500	4566	37	3440	4494	不受限	4400
2244	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#2主变	10000	5588.5	56	NULL	4412	不受限	4400
2245	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#1主变	10000	5426.7	54	100	4473.3	不受限	4400
2246	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#1主变	10000	5558.9	56	0	4441	不受限	4400
2247	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#1主变	10000	5538.4	55	0	4462	不受限	4400

2248	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/#1主变	10000	4571	46	0	4429	不受限	4400
2249	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.中兴站.35kV/1#变压器	6300	1819.4	29	0	4481	不受限	4400
2250	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.新安站.35kV/2#变压器	8000	3516.5	44	0	4484	不受限	4400
2251	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/2#变压器	6300	1802.6	29	0	4497	不受限	4400
2252	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/3#变压器	10000	5516	55	0	4484	不受限	4400
2253	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.小地站.35kV/1#变压器	6300	1825.7	29	0	4474	不受限	4400
2254	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下雄站.35kV/#1主变	6300	1836.4	29	0	4464	不受限	4400
2255	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.国营牧场站.35kV/1#主变	5000	595.4	12	0	4405	不受限	4400
2256	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.阿加沟站.35kV/#1主变	6300	1890	30	0	4410	不受限	4400
2257	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#2主变	8000	3600	40	0	4400	不受限	4400
2258	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#1主变	8000	3600	40	0	4400	不受限	4400
2259	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.北斗站.35kV/1#主变	20000	15649.2	78	0	4351	不受限	4300
2260	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/1#主变	10000	5690.4	57	null	4310	不受限	4300
2261	克尔站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.克尔站.35kV/#1主变	6300	1911	30	0	4389	不受限	4300
2262	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#1主变	10000	5606.2	56	0	4394	不受限	4300
2263	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	4300
2264	桃园站	南江电力调度控制中心	巴中地调.桃园站.35kV/1#变压器	10000	5648.2	56	0	4352	不受限	4300
2265	35kV嘉川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV嘉川站.35kV/#1主变	10000	3644.4	36	0	4356	不受限	4300
2266	35kV水磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV水磨站.35kV/#1主变	6300	667	11	0	4373	不受限	4300
2267	35kV书房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV书房站.35kV/#1主变	10000	4603.3	46	0	4397	不受限	4300
2268	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/#2主变	10000	5642.9	56	0	4357	不受限	4300
2269	花丛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.花丛站.35kV/1#变压器	10000	5620.6	56	0	4379	不受限	4300
2270	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.八一站.35kV/1#变压器	10000	5644.8	56	0	4355	不受限	4300
2271	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/2#变压器	10000	5619.4	56	0	4381	不受限	4300
2272	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/#1主变	10000	5676	57	0	4324	不受限	4300
2273	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.天峨站.35kV/1#主变	10000	5650.1	57	0	4350	不受限	4300
2274	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#1主变	10000	3638	36	0	4362	不受限	4300
2275	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#2主变	10000	5609.1	56	0	4391	不受限	4300
2276	集益站	井研电力调度控制分中心	井研县调.集益站.35kV/1#变压器	10000	5669	57	0	4331	不受限	4300
2277	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#2主变	10000	5700	57	0	4300	不受限	4300
2278	宝塔站	内江电力调度控制中心	内江地调.宝塔站.35kV/#1主变	10000	5620	56	null	4380	不受限	4300
2279	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#2主变	10000	5690.3	57	0	4310	不受限	4300
2280	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#1主变	10000	5695.6	57	0	4304	不受限	4300
2281	三墩站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.三墩站.35kV/#1主变	10000	5683.1	57	0	4317	不受限	4300
2282	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#1主变	31500	20938.5	66	0	4262	不受限	4200
2283	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/#1主变	10000	5790	58	0	4210	null	4200
2284	集益站	井研电力调度控制分中心	井研县调.集益站.35kV/2#变压器	10000	5743.6	57	0	4256	不受限	4200
2285	龚嘴站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.龚嘴站.35kV/1#变压器	10000	3385.4	34	400	4215	不受限	4200
2286	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#2主变	6300	2060.8	33	0	4239	不受限	4200
2287	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.长条岭站(阆中).35kV/2#主变	10000	5724.1	57	0	4276	不受限	4200
2288	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/2#变压器	31500	27250	87	0	4250	不受限	4200
2289	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/#1主变	6300	2033.3	32	0	4267	不受限	4200
2290	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关2#主变	6300	2073.4	33	0	4227	不受限	4200

2291	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/1号主变	10000	3783.4	38	0	4217	不受限	4200
2292	安宁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宁站.35kV/1#主变	6300	2053.3	33	0	4247	不受限	4200
2293	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.长裕站.35kV/#1主变	10000	3748.5	37	2000	4252	不受限	4200
2294	龙蟠站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站.35kV/#2主变	10000	4464.6	45	1250	4285	不受限	4200
2295	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#2主变	10000	5731.2	57	0	4269	不受限	4200
2296	35kV岱天山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV岱天山站.35kV/1号主变	10000	3800	38	0	4200	不受限	4200
2297	35kV苟家垭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV苟家垭站.35kV/#1主变	6300	2060.8	33	0	4239	不受限	4200
2298	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/1#变压器	10000	5794.6	58	0	4205	不受限	4200
2299	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/2#变压器	6300	2018	32	0	4282	不受限	4200
2300	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/2#主变	10000	4702.7	47	0	4297	不受限	4200
2301	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/1#变压器	120000	115744.4	96	0	4256	不受限	4200
2302	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/2#变压器	40000	35727.8	89	0	4272	不受限	4200
2303	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大梁子站.110kV/#1主变	40000	35785.2	89	0	4215	不受限	4200
2304	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/2#主变	10000	5760	58	0	4240	不受限	4200
2305	35kV石瓮站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV石瓮站.35kV/#1主变	10000	3814.8	38	0	4185	不受限	4100
2306	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/1#变压器	6300	2138.8	34	0	4161	不受限	4100
2307	贵民站	南江电力调度控制中心	巴中地调.贵民站.35kV/1#变压器	6300	2112.6	34	0	4187	不受限	4100
2308	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.新桥站.35kV/2#变压器	12500	8112.8	65	250	4137	不受限	4100
2309	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#2主变	10000	5871.1	59	0	4129	不受限	4100
2310	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/1#变压器	6300	2199.3	35	0	4101	不受限	4100
2311	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/2#变压器	50000	38190	76	7695	4115	不受限	4100
2312	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#2主变	16000	11872	74	0	4128	不受限	4100
2313	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#2主变	6300	863.1	14	0	4177	不受限	4100
2314	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#2主变	10000	5852	59	null	4148	不受限	4100
2315	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#1主变	10000	5863.3	59	0	4137	不受限	4100
2316	战旗	邻都电力调度控制中心	成都地调.战旗.35kV/#1主变	10000	5872.6	59	0	4127	不受限	4100
2317	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#2主变	10000	5871.1	59	0	4129	不受限	4100
2318	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#1主变	8000	2919.8	36	400	4180	不受限	4100
2319	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#1主变	10000	4848	48	1000	4152	不受限	4100
2320	青杠坪	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.青杠坪.35kV/#1主变	10000	5846.5	58	0	4154	不受限	4100
2321	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#2主变	4000	0.01	1	0	4000	不受限	4000
2322	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/1#变压器	40000	33451.3	84	2500	4049	不受限	4000
2323	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调.白鹿.35kV/1#主变	6300	2270.1	36	null	4030	不受限	4000
2324	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#2主变	10000	5997.6	60	0	4002	不受限	4000
2325	建和站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.建和站.35kV/1#变压器	6300	2217.6	35	0	4082	不受限	4000
2326	蔡金站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.蔡金站.35kV/1#变压器	10000	5938.8	59	0	4061	不受限	4000
2327	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/1#变压器	10000	4725.6	47	1200	4074	不受限	4000
2328	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷衣站.35kV/#1主变	5000	1000	20	0	4000	不受限	4000
2329	金宝站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金宝站.35kV/主变	10000	5989.2	60	0	4011	不受限	4000
2330	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/2#主变	6300	2298.1	36	0	4002	不受限	4000
2331	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/2#主变	10000	5947.2	59	null	4053	不受限	4000
2332	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/1#主变	10000	5909.4	59	null	4091	不受限	4000
2333	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#1主变	25000	20955	84	0	4045	不受限	4000

2334	35kV燕子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV燕子站.35kV/#1主变	6300	1007.9	16	0	4032	不受限	4000
2335	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#1主变	10000	3948.2	39	0	4052	不受限	4000
2336	梁永站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.梁永站.35kV/1#变压器	6300	2281.3	36	0	4019	不受限	4000
2337	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/1#变压器	31500	27468	87	0	4032	不受限	4000
2338	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/2#变压器	20000	15908.1	80	0	4092	不受限	4000
2339	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/1#变压器	20000	12354.1	62	3600	4046	不受限	4000
2340	白湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.白湾站.35kV/#1主变	8000	3921.5	49	0	4079	不受限	4000
2341	呷村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.呷村矿站.35kV/#1主变	8000	4000	50	0	4000	不受限	4000
2342	马依西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马依西站.35kV/#1主变	5000	1000	20	0	4000	不受限	4000
2343	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调.西清站.35kV/2#变压器	6300	2281.3	36	0	4019	不受限	4000
2344	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.通化站.35kV/1#主变	6300	2336.2	37	0	3964	不受限	3900
2345	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#2主变	20000	16013.7	80	0	3986	不受限	3900
2346	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#2主变	6300	1433.6	23	887.5	3979	不受限	3900
2347	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#2主变	6300	2352	37	0	3948	不受限	3900
2348	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#1主变	10000	6063.4	61	0	3937	不受限	3900
2349	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸县调.邹家嘴.35kV/35kV/#1主变	6300	2397.9	38	0	3902	不受限	3900
2350	35kV柏林站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV柏林站.35kV/#1主变	6300	2301.6	37	0	3998	不受限	3900
2351	35kV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV金溪站.35kV/#1主变	10000	4065.3	41	0	3935	不受限	3900
2352	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/2号主变	10000	4009.4	40	0	3991	不受限	3900
2353	茶坪站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.茶坪站.35kV/1#变压器	6300	2390.6	38	0	3909	不受限	3900
2354	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#2主变	10000	6016.4	60	0	3984	不受限	3900
2355	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#2主变	10000	6084.8	61	0	3915	不受限	3900
2356	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#2主变	10000	6050.8	61	0	3949	不受限	3900
2357	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#1主变	10000	6000.7	60	0	3999	不受限	3900
2358	石湍站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石湍站.35kV/2#主变	10000	6035.8	60	0	3964	不受限	3900
2359	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#1主变	40000	32190.4	80	3845	3965	不受限	3900
2360	康家坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.康家坝站.35kV/1#变压器	10000	6098.9	61	0	3901	不受限	3900
2361	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/2#变压器	10000	6094.5	61	0	3906	不受限	3900
2362	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#1主变	40000	36036	90	0	3964	不受限	3900
2363	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#1主变	6300	2394.3	38	0	3906	不受限	3900
2364	元兴	大邑电力调度控制中心	成都地调.元兴.35kV/#1主变	12500	8528	68	0	3972	不受限	3900
2365	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调.胜利站.35kV/#1主变	6300	1806	29	0	3864	不受限	3800
2366	老观站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#1主变	10000	6120.7	61	0	3879	不受限	3800
2367	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/2#变压器	40000	36130.9	90	0	3869	不受限	3800
2368	五桂站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.五桂站.35kV/2#变压器	5000	1172.1	23	0	3828	不受限	3800
2369	五桂站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.五桂站.35kV/1#变压器	5000	1186.4	24	0	3814	不受限	3800
2370	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#1主变	6300	2422	38	0	3878	不受限	3800
2371	隐峰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.隐峰站.35kV/2#变压器	10000	6188	62	0	3812	不受限	3800
2372	东门站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.东门站.35kV/1#变压器	6300	2493.6	40	0	3806	不受限	3800
2373	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/2#变压器	8000	4122.5	52	0	3878	不受限	3800
2374	义兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.义兴站.35kV/#1变压器	6300	2486.4	39	0	3814	不受限	3800
2375	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/#1变压器	8000	4193.6	52	0	3806	不受限	3800
2376	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#2主变	31500	27615.7	88	0	3884	不受限	3800

2377	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.锦屏站(蓬安).35kV/#1主变	10000	6133.4	61	0	3867	不受限	3800
2378	潆溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.潆溪站.35kV/#1主变	8000	979.9	12	3205	3815	不受限	3800
2379	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#2主变	12500	8604.7	69	null	3895	不受限	3800
2380	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关1#主变	6300	2461.2	39	0	3839	不受限	3800
2381	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/2#主变	8000	4192.7	52	0	3807	不受限	3800
2382	潮河	泸州电力调度控制中心	泸州县调.潮河.35kV/#2主变	10000	6103.7	61	0	3896	不受限	3800
2383	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#1主变	6300	2402.4	38	0	3898	不受限	3800
2384	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#1主变	10000	4134.8	41	0	3865	不受限	3800
2385	白衣站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.白衣站.35kV/1#变压器	10000	6178.5	62	0	3822	不受限	3800
2386	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.新桥站.35kV/1#变压器	10000	6109.4	61	0	3891	不受限	3800
2387	斯觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.斯觉站.35kV/#1主变	6300	2536	40	0	3764	不受限	3700
2388	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/#1主变	10000	6209.9	62	0	3790	不受限	3700
2389	城南	泸州电力调度控制中心	泸州县调.城南.35kV/#1主变	20000	16278.5	81	0	3722	不受限	3700
2390	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.永兴站.35kV/1号主变压器	6300	2488.1	39	80	3732	不受限	3700
2391	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.和爱站.35kV/#1主变	6300	2562	41	0	3738	不受限	3700
2392	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#2主变	6300	2532.6	40	0	3767	不受限	3700
2393	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#2主变	10000	6241.3	62	0	3759	不受限	3700
2394	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#2主变	10000	6274.8	63	0	3725	不受限	3700
2395	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#1主变	10000	6284	63	0	3716	不受限	3700
2396	水宁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.水宁站.35kV/1#变压器	10000	6276.8	63	0	3723	不受限	3700
2397	姜州站	会东电力调度控制中心	会东县调.姜州站.35kV/#1主变	10000	6254.9	63	0	3745	不受限	3700
2398	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#1主变	12500	8775.9	70	null	3724	不受限	3700
2399	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/#1主变	10000	6233.9	62	0	3766	不受限	3700
2400	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/#2主变	10000	6218.8	62	0	3781	不受限	3700
2401	唐昌	都电电力调度控制中心	成都地调.唐昌.35kV/#1主变	10000	6255.5	63	0	3745	不受限	3700
2402	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#2主变	6300	2523.9	40	0	3776	不受限	3700
2403	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#2主变	10000	6270.6	63	null	3729	不受限	3700
2404	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#2主变	6300	2512.8	40	0	3787	不受限	3700
2405	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#2主变	10000	6297.4	63	0	3703	不受限	3700
2406	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/#2变压器	10000	6225	62	null	3775	不受限	3700
2407	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#1主变	10000	5980.2	60	300	3720	不受限	3700
2408	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调.冯店站.35kV/#1变压器	12500	8592	69	200	3708	不受限	3700
2409	隐峰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.隐峰站.35kV/#1变压器	10000	6300	63	0	3700	不受限	3700
2410	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.茶河站.35kV/#1主变	6300	2557.8	41	0	3742	不受限	3700
2411	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.绿水站(营山).35kV/#2主变	10000	5834	58	400	3766	不受限	3700
2412	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#1主变	10000	6273.4	63	0	3727	不受限	3700
2413	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#2主变	10000	4397.7	44	0	3602	不受限	3600
2414	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.毛坝站.35kV/#1主变	10000	6342	63	0	3658	不受限	3600
2415	云峰	泸州电力调度控制中心	泸州地调.云峰.35kV/#1主变	10000	6371	64	0	3629	不受限	3600
2416	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#2主变	10000	6396	64	0	3604	不受限	3600
2417	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#2主变	10000	6309.2	63	0	3691	不受限	3600
2418	建和站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.建和站.35kV/#2变压器	6300	2674.9	42	0	3625	不受限	3600
2419	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#1主变	31500	22301.2	71	5558	3641	不受限	3600

2420	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#2主变	10000	4872.1	49	1500	3628	不受限	3600
2421	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#1主变	10000	4808.1	48	1500	3692	不受限	3600
2422	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#2主变	40000	29279	73	7024	3697	不受限	3600
2423	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#1主变	12500	7437.9	60	1370	3692	不受限	3600
2424	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#1主变	20000	13832	69	2500	3668	不受限	3600
2425	洛阳站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.洛阳站.35kV/1#变压器	12500	8836.6	71	0	3663	不受限	3600
2426	甲洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲洼站.35kV/#1主变	5000	1352.3	27	0	3648	不受限	3600
2427	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/1#主变	12500	8824.2	71	0	3676	不受限	3600
2428	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#1主变	10000	6104.7	61	200	3695	不受限	3600
2429	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#1主变	10000	6347	63	0	3653	不受限	3600
2430	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#1主变	12500	4688.6	38	4180	3631	不受限	3600
2431	油墙碥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.油墙碥站.35kV/#1主变	10000	5708.4	57	630	3662	不受限	3600
2432	周坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.周坪站.35kV/#1主变	10000	6105.8	61	250	3644	不受限	3600
2433	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#2主变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600
2434	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.中山坪站.35kV/#1主变	6300	2693.3	43	0	3607	不受限	3600
2435	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#2主变	6300	2683	43	0	3617	不受限	3600
2436	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#1主变	6300	2693	43	0	3607	不受限	3600
2437	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#2主变	10000	6357.6	64	0	3642	不受限	3600
2438	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#2主变	10000	6329.9	63	0	3670	不受限	3600
2439	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#1主变	10000	6357	64	0	3643	不受限	3600
2440	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#2主变	10000	6333.6	63	0	3666	不受限	3600
2441	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.烟溪站.35kV/1#变压器	10000	6319.6	63	0	3680	不受限	3600
2442	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#1主变	6300	2641	42	0	3659	不受限	3600
2443	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/2#变压器	6300	2661.4	42	0	3639	不受限	3600
2444	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#1主变	31500	27839.1	88	0	3661	不受限	3600
2445	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/2#变压器	6300	2660.6	42	0	3639	不受限	3600
2446	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/1#变压器	6300	2604.4	41	0	3696	不受限	3600
2447	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	雅安配调.宝兴站.35kV/#2主变	10000	6304.2	63	0	3696	不受限	3600
2448	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.曲雅贡站.35kV/#1主变	5000	1352.4	27	0	3648	不受限	3600
2449	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#1主变	5000	1304	26	0	3696	不受限	3600
2450	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/#1主变	8000	4340	54	0	3660	不受限	3600
2451	双古站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双古站.35kV/#1主变	10000	6488	65	0	3512	不受限	3500
2452	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/#1主变	12500	8971.6	72	0	3528	不受限	3500
2453	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#2主变	10000	6461.5	65	0	3539	不受限	3500
2454	二郎	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.二郎.35kV/#1主变	16000	12413.4	78	0	3587	不受限	3500
2455	龙蟠站(盐边)	盐边电力调度控制中心	盐边县调.龙蟠站(盐边).35kV/#1主变	16000	12423.1	78	0	3577	不受限	3500
2456	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.清溪站.35kV/#1主变	6300	2759.9	44	0	3540	不受限	3500
2457	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#2主变	5000	1476.3	30	0	3524	不受限	3500
2458	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#1主变	10000	4418.6	44	0	3581	不受限	3500
2459	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#2主变	10000	4432.8	44	0	3567	不受限	3500
2460	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#1主变	10000	5687.3	57	800	3513	不受限	3500
2461	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#2主变	6300	2705	43	0	3595	不受限	3500
2462	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/#2变压器	10000	6400.8	64	0	3599	不受限	3500

2463	留佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.留佳站.35kV/#1主变	10000	6412.2	64	0	3588	不受限	3500
2464	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/1#变压器	10000	6429.2	64	0	3571	不受限	3500
2465	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/2#主变	8000	4456.6	56	0	3543	不受限	3500
2466	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.禹里站.35kV/1#变压器	6300	2738.1	43	0	3562	不受限	3500
2467	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2468	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/2#主变	12500	8964.9	72	0	3535	不受限	3500
2469	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.克洼站.35kV/1#主变主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2470	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.草坪站.35kV/1#主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2471	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#1主变	10000	6465.2	65	0	3535	不受限	3500
2472	长兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.长兴站.35kV/1#变压器	10000	6465.6	65	0	3534	不受限	3500
2473	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#1主变	31500	27984	89	0	3516	不受限	3500
2474	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#1主变	6300	2721.6	43	0	3578	不受限	3500
2475	黄丹站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.黄丹站.35kV/2#变压器	6300	2753.1	44	0	3547	不受限	3500
2476	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#2主变	6300	2730.7	43	0	3569	不受限	3500
2477	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#1主变	10000	6483	65	0	3517	不受限	3500
2478	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#1主变	10000	6475.2	65	0	3525	不受限	3500
2479	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#2主变	10000	6400.6	64	0	3599	不受限	3500
2480	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#2主变	10000	5125.5	51	1370	3505	不受限	3500
2481	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/1#变压器	10000	6491	65	0	3509	不受限	3500
2482	明威站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.明威站.35kV/1#变压器	10000	6482	65	0	3518	不受限	3500
2483	湔氐站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.湔氐站.35kV/1#变压器	10000	6443	64	0	3557	不受限	3500
2484	湔氐站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.湔氐站.35kV/2#变压器	10000	6446.8	64	0	3553	不受限	3500
2485	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#2主变	6300	2800	44	0	3500	不受限	3500
2486	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/1#变压器	16000	12573.8	79	0	3426	不受限	3400
2487	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#2主变	16000	12587.4	79	0	3413	不受限	3400
2488	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/2#变压器	6300	2820.3	45	0	3480	不受限	3400
2489	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#1主变	10000	6552	66	0	3448	不受限	3400
2490	观山站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.观山站.35kV/2#变压器	6300	2941.1	37	0	3459	不受限	3400
2491	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/2#变压器	31500	28023.6	89	0	3476	不受限	3400
2492	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/2#变压器	10000	6535.7	65	0	3464	不受限	3400
2493	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.石滩站(阆中).35kV/#2主变	5000	1577.1	32	0	3423	不受限	3400
2494	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#2主变	20000	15950.6	80	550	3499	不受限	3400
2495	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/1#变压器	8000	4538.5	57	0	3462	不受限	3400
2496	三岩龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.三岩龙站.35kV/1#主变	5000	1547.1	31	0	3453	不受限	3400
2497	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调.太平站.35kV/#1主变	6300	2486.8	39	400	3413	不受限	3400
2498	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#2主变	10000	6564	66	0	3436	不受限	3400
2499	尼波站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.尼波站.35kV/#1主变	4000	515.6	13	null	3484	不受限	3400
2500	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#1主变	20000	12684.3	63	3880	3436	不受限	3400
2501	朴头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朴头站.35kV/#1主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400
2502	兆雅	泸川电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#2主变	16000	12516	78	0	3484	不受限	3400
2503	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#1主变	10000	4583.7	46	0	3416	不受限	3400
2504	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#2主变	10000	4600.4	46	0	3400	不受限	3400
2505	35kV迎水站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV迎水站.35kV/#1主变	10000	4512.8	45	0	3487	不受限	3400

2506	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/1#变压器	5000	1591.3	32	0	3409	不受限	3400
2507	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#2主变	10000	5743.9	57	805	3451	不受限	3400
2508	35kV大河站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV大河站.35kV/#1主变	6300	1639.4	26	0	3401	不受限	3400
2509	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙湾站.35kV/#1主变	4000	1600	40	0	3400	不受限	3400
2510	三合站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.三合站.35kV/#2主变	6300	2955.3	47	0	3345	不受限	3300
2511	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/#2主变	4000	678	17	0	3322	不受限	3300
2512	龙蟠站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站.35kV/#1主变	6300	2904.3	46	0	3396	不受限	3300
2513	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#2主变	6300	2980.8	47	0	3319	不受限	3300
2514	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#1主变	6300	2571.7	41	198	3332	不受限	3300
2515	香楠	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.香楠.35kV/#1主变	10000	6629.8	66	0	3370	不受限	3300
2516	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#1主变	10000	5686.8	57	0	3313	不受限	3300
2517	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/#1变压器	6300	2951.7	47	0	3348	不受限	3300
2518	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/5#变压器	20000	16687.3	83	0	3313	不受限	3300
2519	利店站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.利店站.35kV/#1变压器	10000	2932	47	0	3368	不受限	3300
2520	金李井站	资中电力调度控制中心	内江地调.金李井站.35kV/#1主变	10000	6694.8	67	0	3305	不受限	3300
2521	牛华站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.牛华站.35kV/#2变压器	10000	6634	66	0	3366	不受限	3300
2522	文星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.文星站.35kV/#1变压器	10000	6662.4	67	0	3338	不受限	3300
2523	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/#2变压器	8000	4666.5	58	0	3334	不受限	3300
2524	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.沙溪站(阆中).35kV/#1主变	10000	6601	66	100	3299	不受限	3200
2525	金钟站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金钟站.35kV/#1变压器	10000	6741.6	67	0	3258	不受限	3200
2526	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#2主变	10000	6791.4	68	0	3209	不受限	3200
2527	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#2主变	6300	2973	47	100	3227	不受限	3200
2528	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/#1主变	10000	6798.4	68	0	3202	不受限	3200
2529	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#1主变	6300	2791.1	44	250	3259	不受限	3200
2530	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调.高梁站.35kV/#2主变	10000	6308.3	63	450	3242	不受限	3200
2531	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#1主变	6300	3067.2	49	0	3233	不受限	3200
2532	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/#1变压器	8000	4703	59	0	3297	不受限	3200
2533	后所站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.后所站.35kV/#1主变	6300	2837.6	45	250	3212	不受限	3200
2534	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.罗家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	6778.8	68	0	3221	不受限	3200
2535	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.黑竹站.35kV/#2主变	6300	3024	48	null	3276	不受限	3200
2536	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#2主变	10000	6077.6	61	645	3277	不受限	3200
2537	交际河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.交际河站.35kV/#2主变	6300	3019.8	48	0	3280	不受限	3200
2538	长坪站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.长坪站.35kV/#1主变	6300	3075.5	49	null	3225	不受限	3200
2539	东新	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.东新.35kV/#1主变	10000	6794	68	0	3206	不受限	3200
2540	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#1主变	5000	1780.8	36	0	3219	不受限	3200
2541	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/#2变压器	20000	16764.5	84	0	3236	不受限	3200
2542	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺水河站.35kV/#1变压器	4000	741.3	19	0	3259	不受限	3200
2543	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/#2变压器	10000	6759.2	68	0	3241	不受限	3200
2544	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/#2变压器	10000	6777.2	68	0	3223	不受限	3200
2545	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/#2变压器	16000	12736.5	80	0	3264	不受限	3200
2546	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/#2变压器	6300	3005	48	0	3295	不受限	3200
2547	分水	叙永电力调度控制中心	泸州地调.分水.35kV/#1主变	10000	6759.2	68	0	3241	不受限	3200
2548	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/#1变压器	6300	3083.3	49	0	3217	不受限	3200

2549	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白依站.35kV/#1主变	8000	4800	60	0	3200	不受限	3200
2550	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙城关站.35kV/#1主变	8000	4800	60	0	3200	不受限	3200
2551	祝桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.祝桑站.35kV/#1主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3150
2552	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/#1主变	6300	3121.6	50	0	3178	不受限	3100
2553	长胜站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.长胜站.35kV/#1主变	6300	3139.9	50	0	3160	不受限	3100
2554	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#2主变	10000	6857.6	69	0	3142	不受限	3100
2555	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#1主变	10000	6857.2	69	0	3143	不受限	3100
2556	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/#2主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100
2557	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调.井湾站.35kV/#1主变	6300	3198.9	51	NULL	3101	不受限	3100
2558	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#2主变	10000	6818	68	0	3182	不受限	3100
2559	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#2主变	6300	3190	51	0	3110	不受限	3100
2560	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/2#变压器	10000	6885.9	69	0	3114	不受限	3100
2561	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.瓦都站.35kV/1#主变	3150	15	0	0	3135	不受限	3100
2562	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#1主变	6300	3166.4	50	0	3134	不受限	3100
2563	广纳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.广纳站.35kV/1#变压器	10000	6856.9	69	0	3143	不受限	3100
2564	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#2主变	10000	5871.5	59	0	3129	不受限	3100
2565	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/#1变压器	6300	3147.2	50	0	3153	不受限	3100
2566	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.河口站.35kV/#1变压器	6300	3168	50	0	3132	不受限	3100
2567	观义站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.观义站.35kV/#1变压器	10000	6805	68	0	3195	不受限	3100
2568	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/#1变压器	8000	2989	37	1880	3131	不受限	3100
2569	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/#1变压器	8000	4883	61	0	3117	不受限	3100
2570	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#1主变	16000	12891.2	81	0	3109	不受限	3100
2571	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#1主变	16000	12877.2	80	0	3123	不受限	3100
2572	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#2主变	10000	6835	68	0	3165	不受限	3100
2573	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#2主变	6300	3183.6	51	0	3116	不受限	3100
2574	高场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高场站.35kV/1#变压器	3150	315	10	0	2935	不受限	3100
2575	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调.花岭站.35kV/#1主变	10000	6851.6	69	0	3148	不受限	3100
2576	罗坝	金堂电力调度控制中心	成都地调.罗坝.35kV/#1主变	10000	5881.4	59	995	3124	不受限	3100
2577	青龙站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.青龙站.35kV/#1变压器	6300	3189	51	0	3111	不受限	3100
2578	富溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.富溪站.35kV/#1主变	10000	6351.1	64	480	3169	不受限	3100
2579	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#1主变	6300	2032.8	32	260	3147	不受限	3100
2580	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/2#主变	10000	6926.3	69	0	3074	不受限	3000
2581	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/#2变压器	8000	4720.8	59	240	3039	不受限	3000
2582	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.老林站(营山).35kV/#1主变	6300	3000.2	48	230	3070	不受限	3000
2583	踏水站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.踏水站.35kV/#1变压器	8000	2676.5	33	630	3094	不受限	3000
2584	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站(邻水).35kV/#1主变	16000	12936	81	0	3064	不受限	3000
2585	东林站	井研电力调度控制分中心	井研县调.东林站.35kV/#1变压器	6300	3264.8	52	0	3035	不受限	3000
2586	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/#1主变	10000	6991.9	70	0	3008	不受限	3000
2587	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#2主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3000
2588	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#1主变	10000	6942	69	312.5	3058	不受限	3000
2589	三泉站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.三泉站.35kV/#2变压器	6300	3290	52	0	3010	不受限	3000
2590	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#1主变	10000	6494	65	450	3056	不受限	3000
2591	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#1主变	6300	3257.2	52	0	3043	不受限	3000

2592	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/1号主变	10000	6942.3	69	0	3058	不受限	3000
2593	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#1主变	6300	3272	52	0	3028	不受限	3000
2594	禾加站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.禾加站.35kV/#1主变	10000	6997.6	70	0	3002	不受限	3000
2595	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#2主变	10000	6934.3	69	0	3066	不受限	3000
2596	索道站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.索道站.35kV/#1主变	3150	130	4	0	3020	不受限	3000
2597	洛哈站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.洛哈站.35kV/#1主变	6300	3213.1	51	null	3087	不受限	3000
2598	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/#2主变	6300	3268.5	52	0	3032	不受限	3000
2599	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.曲依站.35kV/#1主变	6300	3232.3	51	0	3068	不受限	3000
2600	拉吉站	越西电力调度控制中心	越西县调.拉吉站.35kV/#1变压器	3150	142.8	5	0	3007	不受限	3000
2601	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#1主变	16000	12957.5	81	0	3043	不受限	3000
2602	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#1主变	6300	3245.2	52	NULL	3055	不受限	3000
2603	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#1主变	6300	3047.6	48	200	3052	不受限	3000
2604	城东	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城东.35kV/#1主变	16000	12917.8	81	0	3082	不受限	3000
2605	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#1主变	31500	22640	72	2900	3060	不受限	3000
2606	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/2#变压器	8000	4935	62	0	3065	不受限	3000
2607	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调.赶场站.35kV/#1变压器	6300	3228.4	51	0	3072	不受限	3000
2608	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/#1变压器	5000	1939.5	39	0	3061	不受限	3000
2609	杨坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.杨坝站.35kV/#1变压器	6300	3227	51	0	3073	不受限	3000
2610	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/#1变压器	6300	3231.2	51	0	3069	不受限	3000
2611	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#1主变	6300	3226.4	51	0	3074	不受限	3000
2612	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#1主变	10000	5968.2	60	0	3032	不受限	3000
2613	35kV东溪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东溪站.35kV/#1主变	10000	5954.2	60	0	3046	不受限	3000
2614	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/2#变压器	5000	1946	39	0	3054	不受限	3000
2615	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/#1变压器	16000	12952	81	0	3048	不受限	3000
2616	长须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.长须站.35kV/#1主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000
2617	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.古学站.35kV/#1主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000
2618	八窝龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八窝龙站.35kV/#1主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000
2619	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.和平站.35kV/#1主变	5000	3000	60	0	-812600	不受限	3000
2620	哈翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.哈翁达站.35kV/#1主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000
2621	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米西站.35kV/#1主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000
2622	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/#2主变	5000	2000	40	0	3000	不受限	3000
2623	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#1主变	10000	4461	45	2565	2974	不受限	2900
2624	西溪河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.西溪河站.35kV/#1主变	6300	3395	54	0	2905	不受限	2900
2625	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#1主变	10000	7028.4	70	0	2972	不受限	2900
2626	申果站	越西电力调度控制中心	越西县调.申果站.35kV/#1主变	3150	229.4	7	0	2921	不受限	2900
2627	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/#1主变	10000	7072	71	0	2928	不受限	2900
2628	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/#2主变	10000	7075.6	71	0	2924	不受限	2900
2629	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/2#变压器	5000	2060.2	41	0	2940	不受限	2900
2630	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#2主变	6300	3338.8	53	0	2961	不受限	2900
2631	官渡站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.官渡站.35kV/#1变压器	10000	7017.1	70	0	2983	不受限	2900
2632	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/#2变压器	8000	5080	63	0	2920	不受限	2900
2633	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#1主变	10000	7060.8	71	0	2939	不受限	2900
2634	唐央站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.唐央站.35kV/#1主变	3150	184.7	6	0	2965	不受限	2900

2635	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.禾尼站.35kV/1#主变	3150	179.4	6	0	2971	不受限	2900
2636	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/1#主变	10000	7083	71	0	2917	不受限	2900
2637	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/2#变压器	10000	7056	71	0	2944	不受限	2900
2638	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#2主变	6300	2095.1	33	0	2945	不受限	2900
2639	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/#2变压器	10000	7069.6	71	0	2930	不受限	2900
2640	文安	天府电力调度控制中心	天府地调.文安.35kV/1#变压器	6300	3338	53	0	2962	不受限	2900
2641	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#2主变	6300	3399.9	54	0	2900	不受限	2900
2642	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/1#主变	8000	5070	63	0	2930	不受限	2900
2643	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#1主变	5000	2068.8	41	0	2931	不受限	2900
2644	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#1主变	5000	2032.8	41	0	2967	不受限	2900
2645	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/1#变压器	10000	6736.8	67	300	2963	不受限	2900
2646	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调.柳街.35kV/#1主变	10000	7088	71	0	2912	不受限	2900
2647	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/#2变压器	6300	3397.2	54	0	2903	不受限	2900
2648	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2875	不受限	2850
2649	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.丹东站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2800
2650	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/1#主变	3150	344.4	11	0	2806	不受限	2800
2651	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#2主变	10000	7123.2	71	0	2877	不受限	2800
2652	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.降达站.35kV/#1主变	3150	343.7	11	0	2806	不受限	2800
2653	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#2主变	20000	17134.6	86	0	2865	不受限	2800
2654	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#2主变	6300	2681.8	43	730	2888	不受限	2800
2655	满井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.满井站.35kV/#2主变	10000	7178.7	72	0	2821	不受限	2800
2656	城南站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城南站.35kV/1#主变	10000	7109.2	71	0	2891	不受限	2800
2657	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站.35kV/#2主变	5000	2194.6	44	0	2805	不受限	2800
2658	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#1主变	10000	7180.6	72	0	2819	不受限	2800
2659	烟岗站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.烟岗站.35kV/#1主变	3150	296.1	9	0	2854	不受限	2800
2660	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#2主变	6300	3411.2	54	0	2889	不受限	2800
2661	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/#2主变	6300	3418	54	0	2882	不受限	2800
2662	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#1主变	6300	3479.1	55	0	2821	不受限	2800
2663	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#1主变	16000	11777.5	74	688	2847	不受限	2800
2664	望京站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.望京站.35kV/#1变压器	10000	7119.9	71	0	2880	不受限	2800
2665	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#2主变	6300	3498.5	56	0	2802	不受限	2800
2666	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调.民胜站.35kV/1#变压器	10000	7123	71	0	2877	不受限	2800
2667	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	7158.9	72	0	2841	不受限	2800
2668	保胜站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.保胜站.35kV/1#主变	6300	3444	55	0	2856	不受限	2800
2669	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子拖西站.35kV/1#主变	6300	3498	56	0	2802	不受限	2800
2670	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/1#主变	3150	346.5	11	0	2803.5	不受限	2800
2671	脚木足站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.脚木足站.35kV/1#主变	3150	331.8	11	0	2818	不受限	2800
2672	石渠西区站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.石渠西区站.35kV/#1主变	3150	3150	10	0	2835	不受限	2800
2673	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#1主变	6300	3430	54	0	2870	不受限	2800
2674	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/#1变压器	10000	7123	71	0	2877	不受限	2800
2675	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#2主变	20000	17178	86	0	2822	不受限	2800
2676	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#1主变	5000	2109.9	42	0	2890	不受限	2800
2677	符溪站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/#1变压器	10000	7152.9	72	null	2847	不受限	2800

2678	永福站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.永福站.35kV/1#变压器	6300	1175.9	29	0	2824	不受限	2800
2679	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/2#主变	10000	7172.9	72	0	2827	不受限	2800
2680	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/1#主变	10000	7136.5	71	0	2864	不受限	2800
2681	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调.永东站.35kV/#1主变	10000	6812.4	68	310	2878	不受限	2800
2682	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#1主变	10000	3337.9	33	3850	2812	不受限	2800
2683	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#1主变	40000	27283.6	68	9840	2876	不受限	2800
2684	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#1主变	8000	3640.8	46	null	2759	不受限	2700
2685	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#2主变	6300	3202.3	51	350	2748	不受限	2700
2686	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/#2主变	12500	9708.8	78	0	2791	不受限	2700
2687	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#1主变	10000	7226	72	0	2774	不受限	2700
2688	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/#2主变	10000	7213.2	72	0	2787	不受限	2700
2689	大佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.大佛站.35kV/#2主变	6300	3507	56	0	2793	不受限	2700
2690	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#1主变	5000	1969	39	300	2731	不受限	2700
2691	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#2主变	8000	5275.9	66	0	2724	不受限	2700
2692	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	6624.4	66	630	2746	不受限	2700
2693	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/1#主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700
2694	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/2#主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700
2695	岷江锰站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江锰站.35kV/1#主变	16000	13296.8	83	0	2703	不受限	2700
2696	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙尔宗站.35kV/1#主变	5000	2256.8	45	0	2743	不受限	2700
2697	宗科站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宗科站.35kV/#1主变	3150	394.4	13	0	2756	不受限	2700
2698	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/#1主变	3150	380	12	0	2770	不受限	2700
2699	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#1主变	10000	5340.6	53	1915	2744	不受限	2700
2700	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#1主变	10000	7216	72	0	2784	不受限	2700
2701	下马厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下马厂站.35kV/1#主变	4000	1263.3	32	0	2737	不受限	2700
2702	嘉鎔硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉鎔硅业站.35kV/#1主变	4200	1458.1	35	0	2742	不受限	2700
2703	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/2#主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700
2704	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#2主变	12500	9762.7	78	0	2737	不受限	2700
2705	鸣凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.鸣凤.35kV/#1主变	6300	3518.6	56	0	2781	不受限	2700
2706	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#1主变	10000	7207.2	72	0	2793	不受限	2700
2707	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/2#主变	3150	379	12	0	2771	不受限	2700
2708	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.观音井站.35kV/1#变压器	10000	7240.8	72	0	2759	不受限	2700
2709	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.柏林站.35kV/2#变压器	10000	7136.4	71	80	2784	不受限	2700
2710	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.新安站.35kV/1#变压器	6300	3537.8	56	0	2762	不受限	2700
2711	河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.河清站.35kV/2#变压器	20000	17252.3	86	0	2748	不受限	2700
2712	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/2#变压器	6300	3578.4	57	0	2722	不受限	2700
2713	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙冲站.35kV/#1主变	3150	404.9	13	0	2745	不受限	2700
2714	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大河边站.35kV/1#主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
2715	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.龙灯站.35kV/#1主变	3150	394.3	13	0	2756	不受限	2700
2716	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#2主变	40000	37220	93	NULL	2780	不受限	2700
2717	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#1主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
2718	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#1主变	5000	2370	47	0	2630	不受限	2600
2719	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关3#主变	6300	3677.8	58	0	2622	不受限	2600
2720	千拖站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.千拖站.35kV/#1主变	5000	2370.9	47	0	2629	不受限	2600

2721	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调.陈家站.35kV/#1主变	10000	7340.7	73	0	2659	不受限	2600
2722	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/II#主变	10000	7359.6	74	0	2640	不受限	2600
2723	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#1主变	6300	3624.6	58	25	2625	不受限	2600
2724	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/3号主变	6300	2433.8	39	0	2606	不受限	2600
2725	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/2#主变	6300	3063.7	49	0	2606	不受限	2600
2726	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/1#变压器	6300	3659.6	58	0	2640	不受限	2600
2727	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金峰站.35kV/#1变压器	6300	3614.7	57	0	2685	不受限	2600
2728	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/1#变压器	6300	3672.8	58	0	2627	不受限	2600
2729	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/2#变压器	6300	3612	57	null	2688	不受限	2600
2730	卷硐站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.卷硐站.35kV/#1主变	8000	5310	66	0	2690	不受限	2600
2731	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.尼斯站.110kV/#1主变	40000	37393.6	93	0	2606	不受限	2600
2732	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/#1主变	10000	7387.8	74	0	2612	不受限	2600
2733	普威站	米易电力调度控制中心	米易县调.普威站.35kV/#1主变	6300	3020.1	48	0	2650	不受限	2600
2734	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调.太子.35kV/1#主变	6300	3667.3	58	null	2633	不受限	2600
2735	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/2#变压器	12500	9898.8	79	0	2601	不受限	2600
2736	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/1#变压器	10000	7340	73	0	2660	不受限	2600
2737	杨坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨坡站.35kV/#1主变	10000	5728.6	57	1630	2641	不受限	2600
2738	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#2主变	10000	3621	36	3680	2699	不受限	2600
2739	石牛	都江堰电力调度控制中心	成都地调.石牛.35kV/#1主变	5000	2344	47	0	2656	不受限	2600
2740	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/1#变压器	16000	13392.4	84	0	2608	不受限	2600
2741	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#2主变	10000	7373.1	74	0	2627	不受限	2600
2742	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/3号主变	6300	3720	59	0	2580	不受限	2580
2743	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温波站.35kV/#1主变	6300	3780	60	0	2520	不受限	2500
2744	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/2#主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
2745	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#1主变	20000	17401	87	0	2599	不受限	2500
2746	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站.35kV/#1主变	5000	2457.7	49	0	2542	不受限	2500
2747	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.柯河站.35kV/1#主变	3150	644.1	20	0	2506	不受限	2500
2748	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/1#主变	3150	614.5	20	0	2536	不受限	2500
2749	吾依站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾依站.35kV/1#主变	3150	627.6	20	0	2522	不受限	2500
2750	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦洼站.35kV/1#主变	3150	590.8	19	0	2559	不受限	2500
2751	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/1#主变	3150	565.5	18	0	2585	不受限	2500
2752	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/ I #主变	10000	7413.1	74	0	2587	不受限	2500
2753	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#2主变	5000	2056.5	41	198	2548	不受限	2500
2754	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#2主变	6300	3657.1	58	25	2593	不受限	2500
2755	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#2主变	6300	3767.4	60	0	2533	不受限	2500
2756	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#2主变	10000	7496.4	75	0	2504	不受限	2500
2757	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#2主变	6300	3721.2	59	0	2579	不受限	2500
2758	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.子耳站.35kV/1#主变	6300	3780	60	0	2520	不受限	2500
2759	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.卡娘站.35kV/1#主变	3150	585	19	0	2565	不受限	2500
2760	热加站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.热加站.35kV/1#主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
2761	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.赠科站.35kV/#1主变	6300	3780	60	0	2520	不受限	2500
2762	金凤站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.金凤站.35kV/1#主变	6300	3785	60	0	2515	不受限	2500
2763	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.石滩站(阆中).35kV/#1主变	4000	1407	35	0	2593	不受限	2500

2764	马踏站	井研电力调度控制分中心	井研县调.马踏站.35kV/2#变压器	10000	7480.5	75	0	2520	不受限	2500
2765	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/1号主变	8000	5208	65	250	2542	不受限	2500
2766	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/2#主变	10000	6655.4	67	785	2560	不受限	2500
2767	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#1主变	10000	7096.5	71	315	2589	不受限	2500
2768	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/#1主变	10000	7410.9	74	0	2589	不受限	2500
2769	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.洪家站.35kV/#2主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2500
2770	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.洪家站.35kV/#1主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2500
2771	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#2主变	8000	1790.1	22	3650	2560	不受限	2500
2772	多扶站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#1主变	12500	4800	38	5180	2520	不受限	2500
2773	八耳站	邻水电力调度控制中心	广安地调.八耳站.35kV/#1主变	6300	3845.04	61	0	2454	不受限	2450
2774	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	3843	61	0	2457	不受限	2450
2775	呷拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷拉站.35kV/#1主变	3150	731.3	23	0	2419	不受限	2400
2776	彰加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.彰加站.35kV/#1主变	10000	7596.1	76	0	2404	不受限	2400
2777	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#2主变	40000	33607.2	84	3940	2453	不受限	2400
2778	鸟依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.鸟依站.35kV/#1主变	3150	708.2	22	0	2442	不受限	2400
2779	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#1主变	10000	7526.7	75	0	2473	不受限	2400
2780	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#1主变	4000	1554	39	0	2446	不受限	2400
2781	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/#1主变	6300	3870	61	0	2430	不受限	2400
2782	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#2主变	6300	3846	61	0	2454	不受限	2400
2783	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/#2主变	6300	3876.3	62	0	2424	不受限	2400
2784	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#1主变	6300	3862.4	61	0	2438	不受限	2400
2785	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/#1主变	10000	7578.2	76	0	2422	不受限	2400
2786	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#1主变	6300	3821.9	61	0	2478	不受限	2400
2787	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#1主变	10000	7565.7	76	0	2434	不受限	2400
2788	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/2#变压器	6300	3815.7	61	0	2484	不受限	2400
2789	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#1主变	6300	2609	41	0	2431	不受限	2400
2790	打古	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.打古.35kV/#1主变	10000	7551.5	76	0	2449	不受限	2400
2791	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.百合站.35kV/#1主变	3150	694.4	22	0	2456	不受限	2400
2792	满井站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.满井站.35kV/#1主变	8000	5538.8	69	0	2461	不受限	2400
2793	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.机场站(稻城).35kV/#1主变	4000	1600	40	0	2400	不受限	2400
2794	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#2主变	10000	7560	76	0	2440	不受限	2400
2795	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#1主变	6300	3871	61	0	2429	不受限	2400
2796	寿鹤站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/1#变压器	16000	13548.9	85	null	2451	不受限	2400
2797	石佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石佛站.35kV/#2主变	6300	3851.4	61	0	2449	不受限	2400
2798	石佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石佛站.35kV/#1主变	6300	3859.8	61	0	2440	不受限	2400
2799	苏家湾站	资中电力调度控制中心	内江地调.苏家湾站.35kV/#1主变	6300	2304	37	1515	2481	不受限	2400
2800	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#2主变	10000	7086.9	71	415	2498	不受限	2400
2801	石麟站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.石麟站.35kV/1#变压器	5000	2560.3	51	0	2440	不受限	2400
2802	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#2主变	6300	3878.8	62	0	2421	不受限	2400
2803	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#2主变	5000	2504.2	50	0	2496	不受限	2400
2804	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#1主变	6300	3822	61	0	2478	不受限	2400
2805	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#2主变	5000	2672.7	53	0	2327	不受限	2300
2806	新添站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.新添站.35kV/1#变压器	6300	3907.4	62	0	2393	不受限	2300

2807	和平站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.和平站.35kV/2#变压器	8000	5695.5	71	0	2305	不受限	2300
2808	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	7677.6	77	0	2322	不受限	2300
2809	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#1主变	10000	7634.4	76	0	2366	不受限	2300
2810	两河口站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.两河口站.35kV/1#变压器	6300	3967.6	63	0	2332	不受限	2300
2811	五星站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.五星站.35kV/1#变压器	10000	7618.7	76	null	2381	不受限	2300
2812	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#1主变	8000	5680	71	0	2320	不受限	2300
2813	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#2主变	10000	6672	67	1000	2328	不受限	2300
2814	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.锦屏站(蓬安).35kV/#2主变	6300	3931.3	62	0	2369	不受限	2300
2815	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/1#主变	12500	10102.7	81	0	2397	不受限	2300
2816	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#1主变	12500	3250.1	26	6927.5	2322	不受限	2300
2817	安曲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安曲站.110kV/1#主变	6300	3993	63	0	2307	不受限	2300
2818	格萨拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.格萨拉站.35kV/#1主变	3150	792.4	25	0	2358	不受限	2300
2819	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#2主变	5000	2696.2	54	NULL	2304	不受限	2300
2820	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#2主变	10000	3075.3	31	2300	2325	不受限	2300
2821	回澜站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回澜站.35kV/#1主变	10000	7630.3	76	0	2370	不受限	2300
2822	怀德站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.怀德站.35kV/#1主变	10000	7632.6	76	0	2367	不受限	2300
2823	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#2主变	10000	7688.1	77	0	2312	不受限	2300
2824	35kV英萃站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV英萃站.35kV/#1主变	6300	2730.6	43	0	2309	不受限	2300
2825	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/1#变压器	6300	3078.1	49	895	2327	不受限	2300
2826	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.龙凤.35kV/#1主变	20000	16658.1	83	1010	2332	不受限	2300
2827	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/1#变压器	15000	12626	84	0	2374	不受限	2300
2828	片口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.片口站.35kV/1#变压器	6300	3936.8	62	0	2363	不受限	2300
2829	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#2主变	5000	2642.7	53	0	2357	不受限	2300
2830	老厂站	会东电力调度控制中心	凉山地调.老厂站.35kV/#2主变	6300	3994.7	63	0	2305	不受限	2300
2831	姜州站	会东电力调度控制中心	凉山地调.姜州站.35kV/#2主变	6300	3976	63	0	2324	不受限	2300
2832	堵格站	会东电力调度控制中心	凉山地调.堵格站.35kV/#1主变	6300	2633.8	42	1300	2366	不受限	2300
2833	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.富驿站.35kV/1#变压器	10000	7692.2	77	0	2308	不受限	2300
2834	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/1#主变	3150	774.3	25	0	2376	不受限	2300
2835	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.往子站.35kV/#1主变	3150	774.3	25	0	2376	不受限	2300
2836	凉台沟简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.凉台沟简易站.35kV/1#主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300
2837	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.奔都站.35kV/#1主变	3150	777.9	25	0	2372	不受限	2300
2838	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#2主变	3150	800	25	0	2350	不受限	2300
2839	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔色站.35kV/#1主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2840	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/#2主变	3150	945	30	0	2205	不受限	2200
2841	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#2主变	8000	5759.1	72	0	2241	不受限	2200
2842	银多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.银多站.35kV/#1主变	3150	945	30	0	2205	不受限	2200
2843	辖曼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.辖曼站.35kV/1#主变	3150	940.8	30	0	2209	不受限	2200
2844	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.万古站.35kV/#2主变	10000	7800.3	78	0	2200	不受限	2200
2845	黑牧站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑牧站.35kV/1#主变	3150	854.7	27	0	2295	不受限	2200
2846	白碉站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.白碉站.35kV/#1主变	3150	897.4	28	0	2253	不受限	2200
2847	双溜索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双溜索站.35kV/#1主变	3150	902.2	29	0	2248	不受限	2200
2848	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#1主变	6300	3949.9	63	50	2280	不受限	2200
2849	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#2主变	6300	2784.7	44	0	2255	不受限	2200

2850	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#3主变	5000	2725.8	55	0	2274	不受限	2200
2851	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#1主变	10000	7765	78	0	2235	不受限	2200
2852	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.石板站.35kV/1#变压器	8000	5632.4	70	160	2208	不受限	2200
2853	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.措拉站.35kV/#1主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2200
2854	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/#1主变	12500	10296.3	82	0	2204	不受限	2200
2855	永光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	7739.1	77	0	2261	不受限	2200
2856	新云站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.新云站.35kV/1#变压器	6300	4021.2	64	0	2279	不受限	2200
2857	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#2主变	10000	7426	74	315	2259	不受限	2200
2858	周坡站	井研电力调度控制分中心	井研县调.周坡站.35kV/2#变压器	6300	4049.3	64	0	2251	不受限	2200
2859	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#2主变	4000	1705.5	43	0	2295	不受限	2200
2860	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调.权义站.35kV/#1主变	10000	7387.1	74	315	2298	不受限	2200
2861	和平站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.和平站.35kV/1#变压器	8000	5733.6	72	0	2266	不受限	2200
2862	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/1#变压器	12500	10231.2	82	0	2269	不受限	2200
2863	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#1主变	6300	4089.6	65	0	2210	不受限	2200
2864	亚丁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚丁站.35kV/#1主变	3150	1039.5	33	0	2110.5	不受限	2110
2865	墨林站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.墨林站.35kV/#1主变	6300	4102	65	0	2198	不受限	2100
2866	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#1主变	6300	4170.1	66	0	2130	不受限	2100
2867	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#2主变	12500	10332	83	0	2168	不受限	2100
2868	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#2主变	5000	2880	58	0	2120	不受限	2100
2869	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北布拖.35kV/#1主变	10000	7856.9	79	0	2143	不受限	2100
2870	俄亚站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.俄亚站.35kV/#1主变	3150	959	30	0	2191	不受限	2100
2871	云锦	泸州电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#2主变	10000	7878.3	79	0	2122	不受限	2100
2872	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#1主变	10000	7855.2	79	0	2145	不受限	2100
2873	高爾达	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.高爾达.35kV/#1主变	8000	5832.4	73	0	2168	不受限	2100
2874	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#1主变	6300	4143.5	66	0	2157	不受限	2100
2875	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#1主变	5000	2857.4	57	0	2143	不受限	2100
2876	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#1主变	5000	2863.2	57	0	2137	不受限	2100
2877	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#1主变	4000	1848	46	0	2152	不受限	2100
2878	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.镇龙站.35kV/1#变压器	10000	7816	78	0	2184	不受限	2100
2879	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	2841.6	45	0	2198	不受限	2100
2880	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	7842.8	78	0	2157	不受限	2100
2881	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#1主变	6300	4166	66	0	2134	不受限	2100
2882	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/#2变压器	5000	2879.8	58	0	2120	不受限	2100
2883	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/#2变压器	4000	1822.6	46	0	2177	不受限	2100
2884	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#1主变	6300	4174.8	66	0	2125	不受限	2100
2885	宝林站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.宝林站.35kV/#1变压器	10000	7809.9	78	0	2190	不受限	2100
2886	罗坝站	青神电力调度控制中心	青神县调.罗坝站.35kV/#1主变	8000	5821.2	73	0	2179	不受限	2100
2887	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/#2主变	6300	4172	66	0	2128	不受限	2100
2888	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.玉科站.35kV/#1主变	3500	1398	40	0	2102	不受限	2100
2889	桑堆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑堆站.35kV/#1主变	3150	959	30	0	2191	不受限	2100
2890	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.普沙绒站.35kV/#1主变	3150	969.4	31	0	2181	不受限	2100
2891	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#1主变	10000	7833	78	0	2167	不受限	2100
2892	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#2主变	10000	6840	68	1020	2140	不受限	2100

2893	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#2主变	6300	4178	66	0	2122	不受限	2100
2894	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#2主变	10000	7848.8	78	0	2151	不受限	2100
2895	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#1主变	3150	985.7	31	0	2164	不受限	2100
2896	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#2主变	5000	2832.9	57	0	2167	不受限	2100
2897	白马站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.白马站.35kV/#2变压器	8000	5862.4	73	0	2138	不受限	2100
2898	慧觉站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.慧觉站.35kV/1#变压器	6300	4117.5	65	0	2183	不受限	2100
2899	工农兵站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.工农兵站.35kV/1#变压器	10000	7828.8	78	0	2171	不受限	2100
2900	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/1#变压器	10000	7877.1	79	0	2123	不受限	2100
2901	工农兵站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.工农兵站.35kV/2#变压器	10000	7831.6	78	0	2168	不受限	2100
2902	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#1主变	6300	4148.2	66	0	2152	不受限	2100
2903	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/1#变压器	12500	10371.2	83	0	2129	不受限	2100
2904	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/2#变压器	6300	4216.8	67	0	2083	不受限	2050
2905	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#1主变	5000	2966.6	59	0	2033	不受限	2000
2906	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#2主变	8000	5967.5	75	0	2033	不受限	2000
2907	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/2#主变	10000	7977.7	80	0	2022	不受限	2000
2908	红莫站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.红莫站.35kV/1#主变	6300	4282.3	68	null	2018	不受限	2000
2909	斯博果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.斯博果站.35kV/1#主变	5000	2989.4	60	0	2011	不受限	2000
2910	衣某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.衣某站.35kV/1#主变	5000	2969.4	59	0	2031	不受限	2000
2911	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#2主变	50000	37460	75	10465	2075	不受限	2000
2912	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/2#主变	3150	1054	33	0	2096	不受限	2000
2913	谷堆站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.谷堆站.35kV/#2主变	3150	1102.9	35	0	2047	不受限	2000
2914	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.(雷波县调)城郊站.35kV/#1主变	10000	7999	80	0	2001	不受限	2000
2915	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#2主变	5000	2905	58	0	2095	不受限	2000
2916	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#2主变	12500	10458.3	84	0	2042	不受限	2000
2917	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#2主变	6300	4207	67	0	2093	不受限	2000
2918	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#1主变	10000	6902	69	0	2098	不受限	2000
2919	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#2主变	10000	6956.9	70	0	2043	不受限	2000
2920	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#2主变	6300	4287.7	68	0	2012	不受限	2000
2921	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/1#变压器	6300	4289.6	68	0	2010	不受限	2000
2922	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/2#变压器	6300	4229.4	67	0	2071	不受限	2000
2923	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.忠兴站.35kV/#2变压器	10000	7977.1	80	0	2023	不受限	2000
2924	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.含增站.35kV/2#变压器	10000	7974.4	80	0	2026	不受限	2000
2925	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/1#变压器	10000	7932	79	0	2068	不受限	2000
2926	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.雁门站.35kV/1#变压器	4000	1960.7	49	0	2039	不受限	2000
2927	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/1#变压器	6300	4234.1	67	0	2066	不受限	2000
2928	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/#1主变	6300	4269	68	0	2031	不受限	2000
2929	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#2主变	5000	3000	60	0	2000	不受限	2000
2930	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/2#主变	5000	3000	60	0	2000	不受限	2000
2931	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#2主变	50000	48000	96	null	2000	不受限	2000
2932	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/#2主变	3150	1039.5	33	0	2110.5	不受限	2000
2933	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#1主变	50000	48000	96	null	2000	不受限	2000
2934	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/1#主变	2500	500	20	0	2000	不受限	2000
2935	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#1主变	3150	1123.2	36	0	2027	不受限	2000

2936	木城站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.木城站.35kV/1#变压器	10000	0	0	8000	2000	不受限	2000
2937	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#1主变	10000	8000.2	80	0	2000	不受限	2000
2938	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#1主变	4000	1894.7	47	100	2005	不受限	2000
2939	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/2#变压器	10000	7938	79	0	2062	不受限	2000
2940	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/2#变压器	10000	7980	80	0	2020	不受限	2000
2941	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#1主变	10000	7956.2	80	0	2044	不受限	2000
2942	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/2#主变	8000	5924.7	74	0	2075	不受限	2000
2943	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.青平站.35kV/1#变压器	10000	7984.2	80	0	2016	不受限	2000
2944	黄丹站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.黄丹站.35kV/1#变压器	6300	4286.1	68	0	2014	不受限	2000
2945	童家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.童家站.35kV/1#主变	10000	7945.8	79	0	2054	不受限	2000
2946	观山站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.观山站.35kV/1#变压器	6300	2990.8	47	0	2049	不受限	2000
2947	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/2#变压器	10000	7907.4	79	0	2083	不受限	2000
2948	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/2#变压器	10000	6686.4	67	1250	2064	不受限	2000
2949	五宝站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.五宝站.35kV/#1主变	10000	7984.5	80	0	2016	不受限	2000
2950	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/2#变压器	50000	30138.8	60	17550	2311	不受限	2000
2951	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/3#变压器	5000	2934.2	59	0	2066	不受限	2000
2952	甘江站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.甘江站.35kV/1#变压器	10000	0	0	8000	2000	不受限	2000
2953	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#2主变	6300	4349.2	69	0	1950	不受限	1950
2954	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/#1主变	1600	640	40	0	1960	不受限	1950
2955	青岗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.青岗站.35kV/#1主变	10000	8046.6	80	0	1953	不受限	1900
2956	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#2主变	50000	40388.9	81	7665	1946	不受限	1900
2957	荥河站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.荥河站.35kV/#1主变	4000	1879	47	200	1921	不受限	1900
2958	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#1主变	3150	1162	37	0	1988	不受限	1900
2959	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#2主变	3150	1197	38	0	1953	不受限	1900
2960	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#1主变	5000	3068.9	61	0	1931	不受限	1900
2961	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#2主变	3150	1239	39	0	1911	不受限	1900
2962	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/2#主变	3150	1238	39	0	1912	不受限	1900
2963	银厂站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.银厂站.35kV/#1主变	4000	72.8	2	2000	1927	不受限	1900
2964	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#1主变	5000	3042.2	61	0	1958	不受限	1900
2965	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#2主变	6300	3991.4	63	180	1949	不受限	1900
2966	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#1主变	6300	4019.4	64	180	1921	不受限	1900
2967	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#1主变	6300	3095.4	49	0	1945	不受限	1900
2968	35kV麻柳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV麻柳站.35kV/#1主变	6300	4377	69	0	1923	不受限	1900
2969	35kV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV王家站.35kV/#1主变	6300	4351.3	69	0	1949	不受限	1900
2970	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#2主变	6300	4369.1	69	0	1931	不受限	1900
2971	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/2号主变	6300	3720	59	0	1950	不受限	1900
2972	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/1#变压器	10000	8006	80	0	1994	不受限	1900
2973	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.重华站.35kV/1#变压器	4000	2080.4	52	0	1920	不受限	1900
2974	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.河口站.35kV/#2主变	10000	8075.2	81	0	1925	不受限	1900
2975	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/2#变压器	6300	4354.7	69	0	1945	不受限	1900
2976	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#1主变	10000	8038.8	80	0	1961	不受限	1900
2977	新云站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.新云站.35kV/#2变压器	6300	4341.8	69	0	1958	不受限	1900
2978	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	8072.7	81	0	1927	不受限	1900

2979	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#2主变	10000	6048	60	1965	1987	不受限	1900
2980	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#1主变	5000	3096.9	62	0	1903	不受限	1900
2981	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#1主变	12500	9579.8	77	980	1940	不受限	1900
2982	高粱站	内江电力调度控制中心	内江地调.高粱站.35kV/#1主变	6300	3907.1	62	450	1943	不受限	1900
2983	邱场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.邱场站.35kV/#1变压器	10000	8058.4	81	0	1942	不受限	1900
2984	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调.永安站.35kV/#1变压器	10000	7672.3	77	400	1928	不受限	1900
2985	双凤站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#1主变	8000	5791.5	72	250.78	1958	不受限	1900
2986	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.长条岭站(阆中).35kV/#1主变	5000	3054.6	61	0	1945	不受限	1900
2987	桑园	邛崃电力调度控制中心	成都地调.桑园.35kV/#1主变	8000	6084	76	0	1916	不受限	1900
2988	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.天文台.35kV/#1主变	3150	1260	40	0	1890	不受限	1890
2989	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#2主变	3150	1260	40	0	1890	不受限	1850
2990	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴底站.35kV/#1主变	3150	1260	40	0	1890	不受限	1850
2991	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.八岩站.35kV/#1主变	10000	2994.3	30	200	1846	不受限	1800
2992	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#2主变	5000	3176.8	64	0	1823	不受限	1800
2993	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#2主变	10000	8166.6	82	0	1833	不受限	1800
2994	贾洛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.贾洛站.35kV/#1主变	3150	1301.3	41	0	1849	不受限	1800
2995	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#1主变	5000	3200.4	64	0	1800	不受限	1800
2996	汶水站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.汶水站.35kV/#1主变	6300	4467.8	71	0	1832	不受限	1800
2997	李子坪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.李子坪站.35kV/#2主变	5000	3120	62	0	1880	不受限	1800
2998	新民站	越西电力调度控制中心	越西县调.新民站.35kV/#1主变	12500	10645.2	85	0	1855	不受限	1800
2999	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/#2主变	3150	1300	41	0	1850	不受限	1800
3000	皇木站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.皇木站.35kV/#1主变	3150	1350	43	0	1800	不受限	1800
3001	关路站	南江电力调度控制中心	巴中地调.关路站.35kV/#1变压器	6300	4425.8	70	0	1874	不受限	1800
3002	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#1主变	10000	4273.7	43	3870	1856	不受限	1800
3003	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/#1主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
3004	阿日扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.阿日扎站.35kV/#1主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
3005	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/#2主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
3006	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.奔达站.35kV/#1主变	3150	1285.8	41	0	1864	不受限	1800
3007	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.康勒站.35kV/#1主变	3150	1258	40	0	1892	不受限	1800
3008	顺河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.顺河站.35kV/#1主变	6300	4460.8	71	0	1839	不受限	1800
3009	汪家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.汪家站.35kV/#1变压器	6300	4452	71	0	1848	不受限	1800
3010	牛华站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.牛华站.35kV/#1变压器	8000	6123.8	77	0	1876	不受限	1800
3011	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/#1主变	10000	8126.7	81	0	1873	不受限	1800
3012	丰裕站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丰裕站.35kV/#1主变	6300	4425.7	70	0	1874	不受限	1800
3013	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#1主变	4000	2160	54	0	1840	null	1800
3014	迎接站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.迎接站.35kV/#1主变	12500	10626	85	0	1874	不受限	1800
3015	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#1主变	10000	8145.9	81	0	1854	不受限	1800
3016	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.天龙站.35kV/#1主变	5000	3198.5	64	0	1802	不受限	1800
3017	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#2主变	10000	8148	81	0	1852	不受限	1800
3018	周坡站	井研电力调度控制分中心	井研县调.周坡站.35kV/#1变压器	10000	8146.5	81	0	1854	不受限	1800
3019	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#1主变	10000	8148.9	80	630	1851.1	不受限	1800
3020	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#2主变	10000	7637.9	76	500	1862	不受限	1800
3021	唐公	崇州电力调度控制中心	成都地调.唐公.35kV/#1主变	5000	3272	65	0	1728	不受限	1700

3022	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#2主变	6300	4575.5	73	null	1725	不受限	1700
3023	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/1#变压器	6300	4256	68	250	1794	不受限	1700
3024	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/#2主变	6300	4574.8	73	0	1725	不受限	1700
3025	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	3223.9	64	0	1776	不受限	1700
3026	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#1主变	10000	8248.9	82	0	1751	不受限	1700
3027	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#2主变	10000	7480.4	75	765	1755	不受限	1700
3028	会龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.会龙站.35kV/1#变压器	10000	8285.5	83	0	1715	不受限	1700
3029	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/2#变压器	8000	6244.3	78	0	1756	不受限	1700
3030	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#2主变	5000	3272	65	0	1728	不受限	1700
3031	黑龙滩站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.黑龙滩站.35kV/1#主变	5000	3280.1	66	0	1720	不受限	1700
3032	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#1主变	6300	2649.8	42	1920	1730	不受限	1700
3033	吾克基站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾克基站.35kV/1#主变	3150	1363.2	43	0	1787	不受限	1700
3034	阿拉伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿拉伯站.35kV/1#主变	3150	1436.4	46	0	1714	不受限	1700
3035	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#2主变	10000	8230	82	null	1770	不受限	1700
3036	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.包座站.35kV/1#主变	2000	260.8	13	0	1739	不受限	1700
3037	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700
3038	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#2主变	10000	6294.6	63	0	1705	不受限	1700
3039	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/1#主变	6300	4592.8	73	0	1707	不受限	1700
3040	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/1#变压器	5000	3208.2	64	0	1792	不受限	1700
3041	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/1#变压器	10000	8205.4	82	0	1795	不受限	1700
3042	35kV张华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV张华站.35kV/#1主变	6300	3271.8	52	0	1768	不受限	1700
3043	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#1主变	6300	4592.7	73	0	1707	不受限	1700
3044	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#1主变	6300	4544.4	72	0	1756	不受限	1700
3045	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#2主变	6300	3960.6	63	600	1739	不受限	1700
3046	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#1主变	5000	3258.4	65	0	1742	不受限	1700
3047	发窝站	会东电力调度控制中心	凉山地调.发窝站.35kV/#1主变	6300	4591	73	0	1709	不受限	1700
3048	洛佐站	会东电力调度控制中心	凉山地调.洛佐站.35kV/#1主变	6300	4546.5	72	0	1754	不受限	1700
3049	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.指南站.35kV/1#变压器	10000	8247.6	82	0	1752	不受限	1700
3050	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宗塔站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700
3051	凤鸣站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.凤鸣站(仪陇).35kV/1号主变	10000	8310	83	0	1690	不受限	1690
3052	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.瓦日站.35kV/1#主变	2500	750	30	0	1650	不受限	1650
3053	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	750	30	0	1650	不受限	1650
3054	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#1主变	10000	8355.8	84	0	1644	不受限	1600
3055	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#2主变	5000	3334.3	67	0	1666	不受限	1600
3056	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#2主变	3150	1491.7	47	0	1658	不受限	1600
3057	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/#1主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600
3058	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#1主变	6300	4539.6	72	125	1635	不受限	1600
3059	甲店站	木里藏族自治县电力调度控制中心	甲店站.35kV/#1主变	3150	1502.5	48	0	1648	不受限	1600
3060	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	8321	83	null	1679	不受限	1600
3061	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/#1主变	6300	4621.7	73	0	1678	不受限	1600
3062	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天桥.35kV/#1主变	10000	8200	82	160	1800	不受限	1600
3063	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#2主变	10000	6322.2	63	1000	1678	不受限	1600
3064	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/1#变压器	6300	4612.2	73	0	1688	不受限	1600

3065	35kV朝阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV朝阳站.35kV/#1主变	6300	4678.8	74	0	1621	不受限	1600
3066	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/#2主变	10000	8319	83	0	1681	不受限	1600
3067	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#1主变	10000	6324.8	63	0	1675	不受限	1600
3068	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#2主变	10000	6331.9	63	0	1668	不受限	1600
3069	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.黎雅站.35kV/#1变压器	6300	4643.1	74	0	1657	不受限	1600
3070	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东新街站.35kV/#1主变	6300	4631.7	74	0	1668	不受限	1600
3071	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#1主变	8000	6400	80	0	1600	不受限	1600
3072	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/#1主变	8000	6357.8	79	0	1642	不受限	1600
3073	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#2主变	50000	48382.4	97	NULL	1618	不受限	1600
3074	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#2主变	6300	4641	74	0	1659	不受限	1600
3075	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#1主变	5000	3304	66	0	1696	不受限	1600
3076	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	2363.2	59	0	1637	不受限	1600
3077	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#2主变	10000	8330.1	83	0	1670	不受限	1600
3078	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#2主变	10000	8300.6	83	0	1699	不受限	1600
3079	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#2主变	10000	8335.6	83	0	1664	不受限	1600
3080	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#2主变	4000	2381.6	60	0	1618	不受限	1600
3081	新凡站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.新凡站.35kV/#1变压器	6300	4690.3	74	0	1610	不受限	1600
3082	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#2主变	6300	3708.3	59	917	1675	不受限	1600
3083	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#1主变	5000	3385.6	68	0	1614	不受限	1600
3084	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#1主变	5000	3092.4	62	300	1608	不受限	1600
3085	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#1主变	10000	8365.6	84	0	1634	不受限	1600
3086	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/#2变压器	6300	4638.9	74	0	1661	不受限	1600
3087	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/#1变压器	6300	4688.6	74	0	1611	不受限	1600
3088	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#1主变	6300	3502.5	56	0	1538	不受限	1500
3089	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/#2变压器	8000	6130.6	77	315	1554	不受限	1500
3090	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.横江站.35kV/#1变压器	6300	4760.8	76	0	1539	不受限	1500
3091	仁义站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#2主变	5000	3329.7	67	100	1570	不受限	1500
3092	三河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.三河站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8414	84	0	1586	不受限	1500
3093	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/#1主变	6300	4704.7	75	0	1595	不受限	1500
3094	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/2号主变	10000	6846	68	1650	1504	不受限	1500
3095	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调.梨园站.35kV/#1主变	10000	6433.5	64	2000	1567	不受限	1500
3096	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#1主变	10000	7725.5	77	765	1510	不受限	1500
3097	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#2主变	10000	7498.7	75	980	1521	不受限	1500
3098	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调.卫林站.35kV/#1主变	10000	5161.4	52	1130	1578.6	不受限	1500
3099	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/#1变压器	10000	8406.4	84	0	1594	不受限	1500
3100	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#1主变	10000	8274.3	83	130	1596	不受限	1500
3101	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青龙.35kV/#1主变	12500	9184	73	1730	1586	不受限	1500
3102	固驿	邛崃电力调度控制中心	成都地调.固驿.35kV/#1主变	6300	4720	75	0	1580	不受限	1500
3103	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/#2主变	6300	4725	75	0	1575	不受限	1500
3104	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/#1主变	3150	1603.8	51	0	1546	不受限	1500
3105	撒瓦脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.撒瓦脚站.35kV/#1主变	3150	1623.2	52	0	1527	不受限	1500
3106	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下街站.35kV/#1主变	3150	1596	51	0	1554	不受限	1500
3107	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#2主变	5000	3368.9	67	50	1581	不受限	1500

3108	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知尔站.35kV/1#主变	3150	1601.9	51	0	1548	不受限	1500
3109	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/2#主变	12500	10989.7	88	0	1510	不受限	1500
3110	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/2#主变	3150	1581.4	50	0	1569	不受限	1500
3111	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#2主变	4000	2468.2	62	0	1532	不受限	1500
3112	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#2主变	10000	8410	84	0	1590	不受限	1500
3113	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#2主变	4000	2434.9	61	0	1565	不受限	1500
3114	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#2主变	6300	4025.7	64	715	1559	不受限	1500
3115	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调.青花站.35kV/#2主变	5000	3497.2	70	0	1503	不受限	1500
3116	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#1主变	10000	8426.6	84	0	1573	不受限	1500
3117	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/#2主变	6300	4752.7	75	0	1547	不受限	1500
3118	代寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.代寺站.35kV/#1主变	5000	3495.7	70	0	1504	不受限	1500
3119	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.纳塔站.35kV/#1主变	3150	1575	50	0	1575	不受限	1500
3120	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/#1主变	2500	1000	40	0	1500	不受限	1500
3121	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/#1主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400
3122	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#2主变	10000	1651.7	17	6927.5	1421	不受限	1400
3123	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#2主变	50000	39072	78	9500	1428	不受限	1400
3124	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/#1主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400
3125	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/#1主变	3150	1744	55	0	1406	不受限	1400
3126	查尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查尔玛站.35kV/#2主变	3150	1734.8	55	0	1415	不受限	1400
3127	荷叶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荷叶站.35kV/#2主变	1600	193	12	0	1407	不受限	1400
3128	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#2主变	4000	2557.4	64	0	1443	不受限	1400
3129	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#2主变	10000	8542.5	85	0	1458	不受限	1400
3130	葺安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.葺安站.35kV/#1主变	3150	1734.2	55	0	1416	不受限	1400
3131	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/#1主变	3150	1652.4	52	0	1498	不受限	1400
3132	古二站	越西电力调度控制中心	越西县调.古二站.35kV/#1主变	3150	1700.1	54	0	1450	不受限	1400
3133	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#2主变	10000	8567.8	86	0	1432	不受限	1400
3134	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#1主变	6300	4260.6	68	600	1439	不受限	1400
3135	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#1主变	10000	8509.3	85	0	1491	不受限	1400
3136	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#2主变	10000	5583.8	56	1500	1416	不受限	1400
3137	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#1主变	10000	5541.2	55	1500	1459	不受限	1400
3138	35kV双汇站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV双汇站.35kV/#1主变	6300	3571.4	57	0	1469	不受限	1400
3139	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	160	10	0	1440	不受限	1400
3140	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巨龙站.35kV/#1主变	2000	600	30	0	1400	不受限	1400
3141	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/#1主变	3150	1732.5	55	0	1417.5	不受限	1400
3142	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.虾扎站.35kV/#1主变	3150	1732.5	55	0	1417.5	不受限	1400
3143	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#2主变	10000	8578.5	86	0	1422	不受限	1400
3144	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#2主变	6300	4881.8	77	0	1418	不受限	1400
3145	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#1主变	10000	8516.8	85	0	1483	不受限	1400
3146	马踏站	井研电力调度控制分中心	井研县调.马踏站.35kV/1#变压器	10000	8535.5	85	0	1465	不受限	1400
3147	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#2主变	6300	4888.2	78	0	1412	不受限	1400
3148	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#1主变	5000	3556.6	71	0	1443	不受限	1400
3149	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#1主变	6300	3953.4	63	917	1430	不受限	1400
3150	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#2主变	10000	8595.8	86	0	1404	不受限	1400

3151	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#1主变	10000	8595.8	86	0	1404	不受限	1400
3152	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/1#变压器	10000	8510.9	85	0	1489	不受限	1400
3153	双凤站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#2主变	10000	7858.7	79	680.68	1461	不受限	1400
3154	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/1#变压器	8000	6549.8	82	0	1450	不受限	1400
3155	太平站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#1主变	6300	3809	60	1084.82	1406	不受限	1400
3156	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调.横山站.35kV/#1主变	6300	4167.3	66	130	1373	不受限	1300
3157	宗场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宗场站.35kV/1#变压器	6300	4748.2	75	160	1392	不受限	1300
3158	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#2主变	5000	3630.1	73	0	1370	不受限	1300
3159	卫林站	威远电力调度控制中心	威远县调.卫林站.35kV/2#主变	10000	5674.2	57	1000	1325.8	不受限	1300
3160	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#2临时主变	6300	5000	80	630	1300	不受限	1300
3161	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#2主变	10000	8652	87	0	1348	不受限	1300
3162	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#1主变	8000	6627.1	83	0	1373	不受限	1300
3163	沙石多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙石多站.35kV/1#主变	3150	1795.6	57	0	1354	不受限	1300
3164	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/1#主变	10000	8635.2	86	0	1365	不受限	1300
3165	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#1主变	5000	3624.6	72	0	1375	不受限	1300
3166	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#1主变	8000	6314.2	79	160	1366	不受限	1300
3167	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#2主变	6300	4866.3	77	50	1334	不受限	1300
3168	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#1主变	6300	3708.2	59	0	1332	不受限	1300
3169	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#2主变	6300	4930.3	78	0	1370	不受限	1300
3170	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.度佳站.35kV/#1主变	10000	8684.6	87	0	1315	不受限	1300
3171	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.忠兴站.35kV/1#变压器	8000	6663.6	83	0	1336	不受限	1300
3172	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/#1主变	3150	1802.4	57	0	1348	不受限	1300
3173	沙德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙德站.35kV/#1主变	3150	1841.7	58	0	1308	不受限	1300
3174	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#2主变	6300	4912.6	78	0	1387	不受限	1300
3175	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#1主变	6300	5040	80	0	1260	不受限	1250
3176	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.牙衣河站.35kV/#1主变	6300	5040	80	0	1260	不受限	1250
3177	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#1主变	6300	5006.4	79	0	1294	不受限	1200
3178	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#1主变	10000	8733.2	87	0	1267	不受限	1200
3179	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#1主变	8000	6769.3	85	0	1231	不受限	1200
3180	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200
3181	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/#1主变	1250	0.9	0	0	1249	不受限	1200
3182	二茶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.二茶站.35kV/#1主变	1600	394.8	25	0	1205	不受限	1200
3183	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/#1主变	3150	1944.2	62	0	1206	不受限	1200
3184	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#1主变	10000	8713.8	87	0	1286	不受限	1200
3185	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200
3186	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/2#主变	6300	5009	80	0	1291	不受限	1200
3187	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#1主变	10000	8770	88	0	1230	不受限	1200
3188	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#1主变	8000	6763.9	85	0	1236	不受限	1200
3189	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#1主变	10000	8730.5	87	0	1270	不受限	1200
3190	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#1主变	5000	3779.3	76	0	1221	不受限	1200
3191	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#2主变	3150	1921	61	0	1229	不受限	1200
3192	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/#1主变	3150	1921	61	0	1229	不受限	1200
3193	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/1#主变	1600	400	25	0	1200	不受限	1200

3194	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/1#变压器	6300	5076.7	81	0	1223	不受限	1200
3195	留耕站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.留耕站.35kV/1#变压器	6300	5019.1	80	0	1281	不受限	1200
3196	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#1主变	10000	8786.4	88	0	1214	不受限	1200
3197	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调.新权站.35kV/#1主变	4000	2729.3	68	0	1271	不受限	1200
3198	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#1主变	6300	3102.1	49	940	1218	不受限	1200
3199	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/#1主变	1250	125	10	0	1125	不受限	1125
3200	老木河站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.老木河站.35kV/#3主变	3150	1990	63	0	1160	不受限	1100
3201	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.地洛站.35kV/#1主变	3150	1999.2	63	0	1151	不受限	1100
3202	桃坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃坪站.35kV/1#主变	4000	849.5	42	0	1151	不受限	1100
3203	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#1主变	2500	1345.2	54	0	1155	不受限	1100
3204	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#1主变	6300	5123.3	71	0	1177	不受限	1100
3205	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/1#主变	1600	1966.4	62	0	1184	不受限	1100
3206	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/2#主变	2000	849.8	42	0	1150	不受限	1100
3207	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/1#主变	2000	836.5	42	0	1164	不受限	1100
3208	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/1#主变	1600	1354.5	54	0	1146	不受限	1100
3209	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/2#主变	1600	1954.5	62	0	1196	不受限	1100
3210	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#2主变	6300	5168.6	82	0	1131	不受限	1100
3211	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#3主变	8000	6813.2	85	0	1187	不受限	1100
3212	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/1#主变	10000	8881.9	89	0	1118	不受限	1100
3213	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/1#变压器	8000	6550.8	82	315	1134	不受限	1100
3214	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#2主变	5000	3834.6	77	0	1165	不受限	1100
3215	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#2主变	1250	125	10	0	1125	不受限	1100
3216	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/#2主变	8000	6841.9	86	0	1158	不受限	1100
3217	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴吾站.35kV/#1主变	3150	2047.5	65	0	1102.5	不受限	1100
3218	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调.红星.35kV/#1主变	6300	5124	81	null	1176	不受限	1100
3219	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.豆坝站.35kV/1#变压器	6300	5187.2	82	0	1113	不受限	1100
3220	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/1#变压器	6300	5156.2	82	0	1144	不受限	1100
3221	大井站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大井站.35kV/1#主变压器	6300	5106.1	81	0	1194	不受限	1100
3222	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#1主变	10000	8801.5	88	0	1199	不受限	1100
3223	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8870	89	0	1130	null	1100
3224	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#2主变	3150	1967.8	62	0	1182	不受限	1100
3225	许家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.许家站.35kV/#1主变	6300	5159.7	82	0	1140	不受限	1100
3226	老木河站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.老木河站.35kV/#3主变	3150	1990	63	0	1160	不受限	1100
3227	云顶站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.云顶站.35kV/#1主变	10000	7908.3	70	965	1127	不受限	1100
3228	棕树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#2主变	20000	15016.9	75	3854.72	1128	不受限	1100
3229	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV2号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
3230	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV3号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
3231	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#2主变	10000	8995	90	0	1005	不受限	1000
3232	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/2#主变	6300	5298.3	84	0	1002	不受限	1000
3233	箭箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.箭箭站.35kV/#2主变	10000	8795.4	88	0	1075	不受限	1000
3234	黄家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.黄家站.35kV/#1主变	10000	8000	80	1000	1000	不受限	1000
3235	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/2#变压器	10000	8915.2	89	0	1085	不受限	1000
3236	总发站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.总发站.35kV/#1主变	6300	1774	28	3430	1096	不受限	1000

3237	拱星站	锦东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/2#变压器	10000	8928.4	89	0	1072	不受限	1000
3238	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/2#变压器	150000	135029.2	90	2150	12821	不受限	1000
3239	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/1#变压器	150000	134442.8	90	25000	-9443	不受限	1000
3240	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#2主变	6300	3465	55	1800	1035	不受限	1000
3241	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#2主变	6300	3528	56	1745	1027	不受限	1000
3242	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/#2主变	4000	3000	75	null	1000	不受限	1000
3243	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/1#主变	16500	966.4	84	0	1034	不受限	1000
3244	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#1主变	5000	2600	52	1400	1000	不受限	1000
3245	八步站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.八步站.35kV/#1主变	5000	3974.5	79	0	1026	不受限	1000
3246	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.金山站.35kV/#1主变	10000	8928.1	89	0	1072	不受限	1000
3247	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#2主变	10000	8907.4	89	0	1093	不受限	1000
3248	双丰站	通川电力调度控制中心	达州地调.双丰站.35kV/#1主变	10000	8921	89	NULL	1079	不受限	1000
3249	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#1主变	6300	5098.8	81	100	1001	不受限	1000
3250	永年站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.永年站.35kV/#1主变	6300	5263.4	83	0	1037	不受限	1000
3251	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/#2变压器	10000	8483.4	85	500	1017	不受限	1000
3252	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/#2主变	10000	8927.4	89	0	1073	不受限	1000
3253	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.烟袋站.35kV/1#主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
3254	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/#2主变	10000	9000	90	0	1000	不受限	1000
3255	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#2主变	10000	9000	90	0	1000	不受限	1000
3256	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#2主变	5000	4000	80	0	1000	不受限	1000
3257	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#2主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
3258	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#1主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
3259	三合站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.三合站.35kV/#1主变	6300	5370.7	85	0	929	不受限	900
3260	濂溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.濂溪站.35kV/#2主变	5000	516.6	10	3505	978	不受限	900
3261	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/#2主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900
3262	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大村站.35kV/#1主变	3150	2161	69	0	989	不受限	900
3263	蒙岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒙岩站.35kV/#1主变	2000	1037.4	52	0	963	不受限	900
3264	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/#2主变	1600	1522.3	61	0	978	不受限	900
3265	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.佳山简易站.35kV/#1主变	1600	1522.3	61	0	978	不受限	900
3266	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#1主变	6300	5303.6	84	0	996	不受限	900
3267	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#1主变	6300	5391	86	0	909	不受限	900
3268	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#2主变	6300	4120.4	65	0	920	不受限	900
3269	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#2主变	3150	2184	69	0	966	不受限	900
3270	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/#2变压器	6300	2382	38	3000	918	不受限	900
3271	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#1主变	1250	275	22	0	975	不受限	900
3272	金山站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.金山站.35kV/#2变压器	8000	7012.3	88	0	988	不受限	900
3273	沐川五星站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.沐川五星站.35kV/#1变压器	3150	2190.3	70	0	960	不受限	900
3274	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.绵竹清平站.35kV/#1变压器	5000	0	0	0	5000	不受限	900
3275	旦都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.旦都站.35kV/#1主变	1250	375	30	0	875	不受限	870
3276	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.朱倭站.35kV/#1主变	1250	450	36	0	800	不受限	800
3277	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/#1主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
3278	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/#2主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
3279	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/#1主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800

3280	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/2#主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800
3281	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/2#主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800
3282	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.广川站.35kV/#1主变	8000	7164.2	90	0	836	不受限	800
3283	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#2主变	6300	5230.4	83	100	870	不受限	800
3284	会东松坪站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东松坪站.35kV/#1主变	5000	4177.1	84	0	823	不受限	800
3285	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/2#主变	3150	2305.6	73	0	844	不受限	800
3286	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#2主变	8000	7200	90	0	800	不受限	800
3287	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/2#主变	5000	4172	83	0	828	不受限	800
3288	红阳站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.红阳站.35kV/1#变压器	10000	7150.5	72	0	850	不受限	800
3289	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#1主变	10000	7093.3	71	2050	857	不受限	800
3290	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#2主变	10000	9191.4	92	0	809	不受限	800
3291	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#1主变	6300	5422.2	86	0	878	不受限	800
3292	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/1#变压器	6300	5444.6	86	0	855	不受限	800
3293	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#1主变	6300	5336	85	100	864	不受限	800
3294	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/1#主变	10000	7761.6	78	1370	868	不受限	800
3295	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#2主变	8000	6816	85	315	869	不受限	800
3296	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#2主变	5000	4134.5	83	0	866	不受限	800
3297	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#2主变	1250	500	40	0	750	不受限	750
3298	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/2#变压器	10000	9209.2	92	0	791	不受限	750
3299	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/1#变压器	10000	9251.2	93	0	749	不受限	740
3300	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#1主变	2000	1281.4	64	0	719	不受限	700
3301	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/1#主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700
3302	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦切站.35kV/1#主变	3150	2436	77	0	714	不受限	700
3303	马岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.马岭站.35kV/#1主变	6300	4914	78	625	761	不受限	700
3304	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/#2主变	1600	801.9	50	0	798	不受限	700
3305	尕多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.尕多站.35kV/1#主变	3150	2427.6	77	0	722	不受限	700
3306	两河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.两河站.35kV/1#主变	1600	893.2	56	0	707	不受限	700
3307	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/1#主变	1600	844.2	53	0	756	不受限	700
3308	铀矿站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.铀矿站.35kV/1#主变	800	100	12	0	700	不受限	700
3309	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#1主变	6300	5562.4	88	0	738	不受限	700
3310	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#2主变	6300	5551.7	88	0	748	不受限	700
3311	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#1主变	6300	4051	64	755	739	不受限	700
3312	回龙站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回龙站.35kV/#1主变	6300	5576	89	0	724	不受限	700
3313	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#2主变	6300	4073.2	65	755	717	不受限	700
3314	35kV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV龙潭站.35kV/1#主变	6300	5425.1	86	160	715	不受限	700
3315	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#2主变	2500	1723.7	69	0	776	不受限	700
3316	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苏洼龙站.35kV/#1主变	2000	1300	65	0	700	不受限	700
3317	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/#2变压器	6300	5559.4	88	0	741	不受限	700
3318	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/#2主变	6300	5543.5	88	0	757	不受限	700
3319	青龙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.青龙站.35kV/青龙站 /1#变压器	6300	5649.7	90	0	650	不受限	600
3320	观音站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.观音站.35kV/#1主变	5000	4309.8	86	0	690	不受限	600
3321	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#2主变	5000	4400.2	88	0	600	不受限	600
3322	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#2主变	6300	4947.9	79	750	602	不受限	600

3323	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.麻郎措站.35kV/1#主变	1250	570	46	0	680	不受限	600
3324	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#1主变	6300	4771.2	76	887.5	641	不受限	600
3325	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#1主变	10000	5101.4	51	4275	624	不受限	600
3326	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#2主变	2000	1313.3	66	0	687	不受限	600
3327	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/1#主变	2500	1849	74	0	651	不受限	600
3328	安羌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安羌站.35kV/1#主变	2000	1362.9	68	0	637	不受限	600
3329	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#2主变	4000	2907	73	0	693	不受限	600
3330	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/2#变压器	10000	9349.2	93	0	651	不受限	600
3331	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.柯拉站.35kV/1#主变	800	160	20	0	640	不受限	600
3332	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.江达站.35kV/#1主变	3150	2520	80	0	630	不受限	600
3333	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/1#主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500
3334	界牌站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.界牌站.35kV/#1主变	3150	2067.2	66	500	583	不受限	500
3335	康多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.康多站.35kV/1#主变	3150	2604	83	0	546	不受限	500
3336	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/2#主变	2500	1912	76	0	588	不受限	500
3337	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#2主变	6300	5520	88	200	580	不受限	500
3338	阿七站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.阿七站.35kV/#1主变	4000	3255.5	81	160	585	不受限	500
3339	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#2主变	6300	4118.8	65	1615	566	不受限	500
3340	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#2主变	10000	7430.7	74	0	569	不受限	500
3341	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#1主变	10000	7444.9	74	0	555	不受限	500
3342	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/1#主变	5000	4415	88	0	585	不受限	500
3343	八美站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八美站.35kV/1#主变	5000	4500	90	0	500	不受限	500
3344	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/1#变压器	5000	4477.1	90	0	523	不受限	500
3345	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/1#变压器	6300	5828.2	93	0	472	不受限	450
3346	九零七站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九零七站.35kV/1#主变	2000	755.2	60	0	495	不受限	400
3347	35kV高观站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV高观站.35kV/1#主变	10000	7547.7	75	0	452	不受限	400
3348	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#2主变	10000	9513.2	95	0	487	不受限	400
3349	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#2主变	6300	5882	93	0	418	不受限	400
3350	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#1主变	40000	39599	99	0	401	不受限	400
3351	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/#1主变	5000	4512.1	90	0	488	不受限	400
3352	艳山红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.艳山红站.35kV/#1主变	16000	463.2	58	0	337	不受限	300
3353	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#3主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300
3354	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/2#变压器	120000	119686.9	100	NULL	313	不受限	300
3355	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.跑马山站.110kV/#1主变	20000	19761.5	99	0	239	不受限	230
3356	豹子坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.豹子坪站.35kV/#1主变	1600	1306	82	0	294	不受限	200
3357	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#2主变	5000	4712.3	94	0	288	不受限	200
3358	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#1主变	50000	49800	99	NULL	200	不受限	200
3359	樊哈站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哈站.110kV/#1主变	40000	39810	99	NULL	190	不受限	190
3360	然充站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.然充站.35kV/#1主变	200	20	10	0	180	不受限	180
3361	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#1主变	50000	38281	77	11530	189	不受限	100
3362	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#4主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100
3363	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#3主变	5000	4812.2	93	0	188	不受限	100
3364	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/#1主变	6300	6198.3	98	5670	-5568	不受限	不可开放
3365	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/#1主变	20000	16891.9	84	18000	-14892	不受限	不可开放

3366	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/2#变压器	180000	180684.4	100	0	-684	不受限	不可开放
3367	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#2主变	50000	38500.1	77	21960	-10460.1	不受限	不可开放
3368	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#1主变	10000	9983.4	100	0	17	不受限	不可开放
3369	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/1#变压器	180000	193544.5	108	0	-13544	不受限	不可开放
3370	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#1主变	8000	3999.6	50	4050	-50	受限	不可开放
3371	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#1主变	12500	7005	56	5910	-415	受限	不可开放
3372	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#2主变	6300	5661.1	90	0	639	不受限	不可开放
3373	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#2主变	8000	3914.3	49	6375	-2289	受限	不可开放
3374	响水滩站	雅安配调	芦山县调.响水滩站.35kV/#1主变	10000	3351	34	13815	-7166	不受限	不可开放
3375	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#2主变	40000	28743	72	11890	-633	受限	不可开放
3376	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#1主变	6300	4473	71	3805	-1978	受限	不可开放
3377	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#1主变	4000	2398.8	60	12960	-11359	不受限	不可开放
3378	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#2主变	6300	1902.8	30	26785	-22388	不受限	不可开放
3379	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#1主变	6300	1932.3	31	19930	-15562	不受限	不可开放
3380	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#2主变	40000	55552.8	139	1950	-17503	不受限	不可开放
3381	大岩腔站	雅安配调	芦山县调.大岩腔站.35kV/#1主变	6300	3656.8	58	16990	-14347	不受限	不可开放
3382	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#2主变	50000	26848.8	54	25790	-2639	不受限	不可开放
3383	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#1主变	31500	27007.2	86	14745	-10252	受限	不可开放
3384	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#1主变	50000	26862	54	46200	-23062	不受限	不可开放
3385	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#1主变	50000	48635.4	97	0	1365	不受限	不可开放
3386	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/2#变压器	120000	114595.9	95	0	5404	不受限	不可开放
3387	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#1主变	6300	4994.5	79	1250	56	受限	不可开放
3388	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#2主变	63000	38190	61	82710	-57900	不受限	不可开放
3389	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#1主变	4000	2660.1	67	1750	-410	受限	不可开放
3390	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/1#变压器	150000	140390.11	94	0	9610	不受限	不可开放
3391	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#1主变	50000	39732	79	41640	-31372	不受限	不可开放
3392	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#2主变	6300	2008.1	32	5350	-1058	受限	不可开放
3393	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/1#变压器	180000	170985.11	95	25210	-16195	不受限	不可开放
3394	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#2主变	63000	47130.5	75	20490	-4620	不受限	不可开放
3395	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/2#变压器	180000	168566.4	94	28070	-16636	不受限	不可开放
3396	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/#1主变	25000	24532.2	98	0	468	不受限	不可开放
3397	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#1主变	50000	36886.2	74	20370	-7256	不受限	不可开放
3398	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/2#变压器	180000	164274	91	0	15726	不受限	不可开放
3399	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/3#变压器	180000	181390	101	21960	-23350	不受限	不可开放
3400	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/3#主变	10000	10245.9	102	0	-246	不受限	不可开放
3401	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#2主变	6300	3546.5	56	4505	-1751	不受限	不可开放
3402	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#1主变	40000	35054.4	88	6080	-1134	不受限	不可开放
3403	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#1主变	50000	49363.9	99	7705	-7069	不受限	不可开放
3404	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#2主变	50000	41792.4	84	30135	-21927	不受限	不可开放
3405	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#1主变	50000	41703.1	83	12920	-4623	不受限	不可开放
3406	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/3#主变	25500	25095.5	98	0	405	不受限	不可开放
3407	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/3#主变	12500	14175.5	113	0	-1675	不受限	不可开放
3408	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放
3409	盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.盐化站.110kV/1#主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放
3410	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#2主变	5000	4532.3	91	0	468	不受限	不可开放

3411	静州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.静州站.110kV/1#主变	20000	21566.9	108	0	-1567	不受限	不可开放
3412	求吉玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.求吉玛站.35kV/1#主变	3150	2868	91	0	282	不受限	不可开放
3413	油墙碥站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.油墙碥站.35kV/#2主变	10000	6220.8	62	7050	-3271	不受限	不可开放
3414	牛滩	泸州电力调度控制中心	泸州县调.牛滩.35kV/#1主变	10000	10857.1	109	0	-857	不受限	不可开放
3415	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#2主变	50000	44424.2	89	23020	-17444	不受限	不可开放
3416	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#1主变	50000	42549	85	27000	-19549	不受限	不可开放
3417	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#1主变	50000	20750.4	42	39985	-10735	不受限	不可开放
3418	孟屯河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.孟屯河简易站.35kV/1#主变	5000	4858	97	0	142	不受限	不可开放
3419	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#2主变	50000	35141	70	32050	-17191	不受限	不可开放
3420	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.黑竹站.35kV/#1主变	12500	5187.7	42	9229	-1917	不受限	不可开放
3421	田坝站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.田坝站.35kV/#1主变	10000	10070.4	101	0	-70	不受限	不可开放
3422	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.汇源硅厂站.35kV/#1主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放
3423	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/3#主变	16500	24726.7	150	0	-8227	不受限	不可开放
3424	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.万古站.35kV/#1主变	8000	7348.8	92	2890	-2239	不受限	不可开放
3425	阿木柯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿木柯站.35kV/#2主变	5000	5557.3	111	0	-557	不受限	不可开放
3426	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#2主变	6300	4165.5	66	1850	285	不受限	不可开放
3427	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#1主变	50000	44903.2	90	27676	-22579	不受限	不可开放
3428	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#2主变	50000	25606.3	51	40640	-16246	不受限	不可开放
3429	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/#1主变	8000	8808.2	110	0	-808	不受限	不可开放
3430	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#1主变	50000	43182	86	27410	-20592	不受限	不可开放
3431	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#2主变	50000	47605	95	0	2395	不受限	不可开放
3432	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#2主变	50000	43288.1	87	11725	-5013	不受限	不可开放
3433	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#1主变	50000	43607.4	87	18415	-12022	不受限	不可开放
3434	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#1主变	50000	45453	91	0	4547	不受限	不可开放
3435	勒乌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.勒乌站.110kV/#1主变	40000	36484.8	91	0	3515	不受限	不可开放
3436	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/2#主变	16500	29247.8	177	0	-12748	不受限	不可开放
3437	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/2#主变	12500	16800	134	0	-4300	不受限	不可开放
3438	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/6#主变	30000	44940.9	150	0	-14941	不受限	不可开放
3439	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/#1主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放
3440	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/7#主变	30000	28430	95	0	1570	不受限	不可开放
3441	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/3#主变	30000	27530	92	0	2470	不受限	不可开放
3442	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/4#主变	25500	27271.4	107	0	-1771	不受限	不可开放
3443	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#2主变	5000	3011.4	60	3150	-1161	不受限	不可开放
3444	满天星简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.满天星简易站.35kV/1#主变	12500	3744.9	150	0	-1245	不受限	不可开放
3445	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#2主变	50000	35733.6	71	12000	2266	不受限	不可开放
3446	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#1主变	4000	2974.1	74	3000	-1974	不受限	不可开放
3447	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/2#主变	33000	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放
3448	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#1主变	10000	8949.1	89	1000	51	不受限	不可开放
3449	巴汝站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.巴汝站.35kV/#1主变	10000	5042	50	6000	-1042	不受限	不可开放
3450	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/#1主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放
3451	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/1#主变	6300	5830	93	0	470	不受限	不可开放
3452	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#2主变	40000	35098.8	88	12000	-7099	不受限	不可开放
3453	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#1主变	50000	36115.2	72	15000	-1115	不受限	不可开放

3454	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放
3455	民胜站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.民胜站.35kV/#1主变	4000	1895.2	47	9000	-6895	不受限	不可开放
3456	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#2主变	10000	6518.1	65	6000	-2518	不受限	不可开放
3457	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放
3458	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/2#主变	25000	37371	149	0	-12371	不受限	不可开放
3459	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#2主变	10000	13111.4	131	1000	-4111	不受限	不可开放
3460	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/2#变压器	150000	141327.8	94	1400	7272.2	不受限	不可开放
3461	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/1#主变	6300	9072	144	0	-2772	不受限	不可开放
3462	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/2#主变	1600	2379.8	149	0	-780	不受限	不可开放
3463	琅环站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.琅环站.35kV/#1主变	6300	3549.4	56	9000	-6249	不受限	不可开放
3464	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#2主变	4000	1901.6	48	2500	-402	不受限	不可开放
3465	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#1主变	8000	6243.7	78	7000	-5244	不受限	不可开放
3466	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/2#主变	10000	10570.8	106	0	-571	不受限	不可开放
3467	罗格多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.罗格多站.35kV/1#主变	3150	2985.8	95	0	164	不受限	不可开放
3468	侨源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.侨源站.110kV/1#主变	40000	45038.4	113	0	-5038	不受限	不可开放
3469	元宝山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.元宝山站.35kV/#1主变	5000	5200.1	104	0	-200	不受限	不可开放
3470	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#2主变	10000	11652.4	117	0	-1652	不受限	不可开放
3471	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#2主变	10000	9340	93	0	660	不受限	不可开放
3472	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.(雷波县调)城郊站.35kV/#2主变	10000	8418.1	84	0	-1943	不受限	不可开放
3473	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.走马岭站.110kV/1#主变	16000	15554.7	97	0	445	不受限	不可开放
3474	布多隧道简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.布多隧道简易站.35kV/1#主变	2000	2994.3	150	0	-994	不受限	不可开放
3475	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#1主变	5000	5837.4	117	0	-837	不受限	不可开放
3476	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/2#主变	25500	25647.2	101	0	-147	不受限	不可开放
3477	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#1主变	12500	12255.6	98	0	244	不受限	不可开放
3478	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#2主变	4000	4541.6	114	0	-542	不受限	不可开放
3479	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#2主变	16000	15090.8	94	400	509	不受限	不可开放
3480	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#1主变	4000	4289.1	107	0	-289	不受限	不可开放
3481	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#2主变	8000	7796.4	97	0	204	不受限	不可开放
3482	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#2主变	10000	9250.5	93	0	750	不受限	不可开放
3483	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#1主变	6300	4994.8	79	5600	-4295	不受限	不可开放
3484	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#1主变	6300	5918.4	94	0	382	不受限	不可开放
3485	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/#1主变	6300	3338	53	2830	132	不受限	不可开放
3486	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#2主变	5000	5892.7	118	0	-893	不受限	不可开放
3487	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#2主变	31500	22909.7	73	15050	-21510	不受限	不可开放
3488	百战	射洪电力调度控制中心	射洪县调.百战.35kV/#1主变	10000	8950.9	90	486	77	不受限	不可开放
3489	碧庄	射洪电力调度控制中心	射洪县调.碧庄.35kV/#1主变	6300	7268.1	115	630	-2228	不受限	不可开放
3490	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#2主变	6300	4665.1	74	2035	-2435	不受限	不可开放
3491	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#1主变	6300	4676.7	74	2035	-2447	不受限	不可开放
3492	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#1主变	20000	19483.2	97	0	517	不受限	不可开放
3493	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/2#变压器	10000	12639	126	0	-2639	受限	不可开放
3494	上里站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.上里站.35kV/#1主变	1250	1539.2	123	0	-289	不受限	不可开放
3495	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#2主变	50000	40855.4	82	8030	1115	不受限	不可开放
3496	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/1#变压器	6300	12639	201	0	-6339	受限	不可开放

3497	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/2#变压器	10000	11393.9	114	0	-1394	受限	不可开放
3498	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#2主变	50000	47153.9	94	0	2846	不受限	不可开放
3499	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#2主变	10000	10731	107	0	-731	不受限	不可开放
3500	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#1主变	10000	9417.4	94	0	583	不受限	不可开放
3501	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/2号主变	40000	40053.8	100	0	-54	不受限	不可开放
3502	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#1主变	50000	40654.4	81	8000	1346	不受限	不可开放
3503	安仁站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.安仁站.35kV/#1主变	6300	6957.8	110	0	-658	不受限	不可开放
3504	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#1主变	40000	30952.2	77	0	1048	不受限	不可开放
3505	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#2主变	40000	30885.2	77	0	1115	不受限	不可开放
3506	35kV国华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV国华站.35kV/#1主变	6300	4964.4	79	0	76	不受限	不可开放
3507	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#1主变	4000	3248.5	81	0	352	不受限	不可开放
3508	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.白节.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	0	不受限	不可开放
3509	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.城宁.35kV/#1主变	6300	630	10	0	0	不受限	不可开放
3510	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.丰乐.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	0	不受限	不可开放
3511	水潦	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水潦.35kV/#1主变	6300	4474.4	71	4100	-2274	不受限	不可开放
3512	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#2主变	20000	4000	20	0	0	不受限	不可开放
3513	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	0	不受限	不可开放
3514	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.桂花山.35kV/#1主变	10000	1000	10	0	0	不受限	不可开放
3515	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.上马.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	0	不受限	不可开放
3516	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.沙合.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	0	不受限	不可开放
3517	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳配调.吴家站.35kV/1#变压器	8000	7086.2	89	125	789	不受限	不可开放
3518	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.兴隆站.35kV/1#变压器	8000	7410.6	93	0	589	不受限	不可开放
3519	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/2#变压器	40000	42298.7	106	0	-2299	不受限	不可开放
3520	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/1#变压器	50000	45619.2	91	0	4381	不受限	不可开放
3521	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/2#变压器	50000	46477.2	93	1030	2493	不受限	不可开放
3522	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/1#变压器	31500	23341.4	74	8340	-181	不受限	不可开放
3523	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/1#变压器	50000	47536.2	95	3630	-1166	不受限	不可开放
3524	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/1#变压器	150000	145843	97	30	4127	不受限	不可开放
3525	小枧站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小枧站.110kV/1#变压器	31500	28314.1	90	4865	-1679	不受限	不可开放
3526	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.沉抗站.35kV/1#变压器	6300	5624	89	415	261	不受限	不可开放
3527	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/2#变压器	40000	37752	94	2730	-482	不受限	不可开放
3528	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#2主变	10000	9553.3	96	0	447	不受限	不可开放
3529	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调.大树.35kV/#1主变	10000	6916.3	69	4625	-1541	不受限	不可开放
3530	永兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.永兴.35kV/#1主变	6300	5074	81	1915	-689	不受限	不可开放
3531	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/2#主变	63000	52203.9	83	64750	-53954	不受限	不可开放
3532	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼凫.110kV/#1主变	50000	32972.7	66	13815	3212	不受限	不可开放
3533	35kV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.35kV河清站.35kV/1#变压器	10000	9037.6	90	80	882	不受限	不可开放
3534	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/1#变压器	50000	55817.5	112	0	-5817	受限	不可开放
3535	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/3#变压器	180000	165216.5	92	0	14784	不受限	不可开放
3536	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/2#变压器	31500	31015	98	0	485	不受限	不可开放
3537	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/1#变压器	31500	26589.6	84	3250	1660	不受限	不可开放
3538	董家河坝站	会东电力调度控制中心	会东县调.董家河坝站.35kV/#3主变	2000	2013	101	0	-13	不受限	不可开放
3539	摩尼	叙永电力调度控制中心	泸州地调.摩尼.110kV/#1主变	31500	23770.8	75	6910	819	不受限	不可开放

3540	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/1#变压器	31500	30938.5	98	4460	-3898	不受限	不可开放
3541	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/2#主变	63000	42687.3	107	0	-2687	不受限	不可开放
3542	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#1主变	50000	47255.7	95	0	2744	不受限	不可开放
3543	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/1#变压器	6300	3498.6	56	3000	-199	不受限	不可开放
3544	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/2#变压器	150000	141621.5	94	0	8379	不受限	不可开放
3545	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.高灯站.35kV/1#变压器	10000	7135	71	3000	-135	不受限	不可开放
3546	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/1#变压器	6300	4851	77	6000	-4551	不受限	不可开放
3547	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/2#变压器	6300	3141.6	50	6000	-2842	不受限	不可开放
3548	江溪站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.江溪站.35kV/1#主变	6300	4265.6	68	1600	434	不受限	不可开放
3549	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/1#主变	40000	37082.2	93	0	2918	不受限	不可开放
3550	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#1主变	40000	43019	108	0	-3019	不受限	不可开放
3551	红峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.红峰.110kV/#2主变	40000	41110	103	0	-3110	不受限	不可开放
3552	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/1#变压器	63000	62127.6	99	3410	-2538	不受限	不可开放
3553	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/1#变压器	50000	47480.4	95	8915	-6395	不受限	不可开放
3554	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/1#变压器	10000	8132.9	81	5900	-4033	不受限	不可开放
3555	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/1#变压器	31500	29066.5	92	0	2434	不受限	不可开放
3556	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/1#变压器	4000	2539.6	63	9075	-7615	不受限	不可开放
3557	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/1#变压器	31500	28600.5	91	5550	-2650	不受限	不可开放
3558	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#1主变	40000	32125.8	80	0	-126	不受限	不可开放
3559	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#2主变	40000	37040	93	0	2960	null	不可开放
3560	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#2主变	40000	36300	91	375	3325	不受限	不可开放
3561	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/1#变压器	50000	43977.5	88	35090	-29067	不受限	不可开放
3562	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#2主变	40000	42108	105	0	-2108	不受限	不可开放
3563	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/2#变压器	63000	53266.4	85	12080	-2346	不受限	不可开放
3564	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/1#变压器	50000	35910	72	19475	-5385	不受限	不可开放
3565	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/2#变压器	31500	30775.3	98	630	95	不受限	不可开放
3566	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/2#变压器	40000	28333.8	71	16005	-4339	不受限	不可开放
3567	白莲站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.白莲站.35kV/1#变压器	10000	7124	71	4150	-1274	不受限	不可开放
3568	星和站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.星和站.110kV/2#变压器	40000	25248.4	63	32000	-17248	不受限	不可开放
3569	黄土埂站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/1#变压器	50000	21040	42	40000	-11040	不受限	不可开放
3570	城南站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.城南站.35kV/1#变压器	8000	6133.6	77	6400	-4534	不受限	不可开放
3571	马村站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.马村站.35kV/1#变压器	6300	3888	62	4800	-2388	不受限	不可开放
3572	星和站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.星和站.110kV/1#变压器	40000	14509.8	36	32000	-6510	不受限	不可开放
3573	甘霖站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.甘霖站.110kV/2#变压器	40000	21947.5	55	32000	-13947	不受限	不可开放
3574	木城站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.木城站.35kV/2#变压器	10000	3618.7	36	8000	-1619	不受限	不可开放
3575	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#3主变	40000	38202	96	0	1798	不受限	不可开放
3576	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/2#变压器	40000	28148.2	70	18275	-6423	不受限	不可开放
3577	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#2主变	40000	50640	127	0	-10640	不受限	不可开放
3578	苏秀站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.苏秀站.35kV/1#变压器	6300	6085.8	97	0	214	不受限	不可开放
3579	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/1#变压器	180000	165647.7	92	0	14352	不受限	不可开放
3580	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/2#变压器	180000	167308.7	93	0	12691	不受限	不可开放
3581	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/2#变压器	150000	139821	93	0	10179	不受限	不可开放
3582	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/1#变压器	150000	140612.11	94	0	9388	不受限	不可开放

3583	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/2#变压器	150000	141198.3	94	0	8802	不受限	不可开放
3584	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/2#变压器	50000	36112.1	72	19735	-5847	不受限	不可开放
3585	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/2#变压器	240000	221732.4	92	0	18268	不受限	不可开放
3586	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/2#变压器	40000	28629.7	72	37380	-26010	不受限	不可开放
3587	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/2#变压器	180000	171576.9	95	0	8423	不受限	不可开放
3588	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/1#变压器	150000	148138.7	99	20050	-18189	不受限	不可开放
3589	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/2#变压器	40000	31086.1	78	10455	-1541	不受限	不可开放
3590	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#1主变	6300	5152	82	0	-112	不受限	不可开放
3591	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/1#变压器	180000	173030.81	96	0	6969	不受限	不可开放
3592	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/1#变压器	40000	36570.8	91	500	2929	不受限	不可开放
3593	小鱼洞	彭州电力调度控制中心	彭州县调.小鱼洞.35kV/#1主变	6300	6706	106	null	-406	不受限	不可开放
3594	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/1#变压器	40000	33435.6	84	34535	-27971	不受限	不可开放
3595	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/1#变压器	40000	33060	83	29995	-23055	不受限	不可开放
3596	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#2主变	50000	43296	87	2500	4204	不受限	不可开放
3597	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/1#变压器	50000	36405.6	73	18080	-4486	不受限	不可开放
3598	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#2主变	6300	4944	78	0	96	不受限	不可开放
3599	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#1主变	50000	42413	85	8260	-673	不受限	不可开放
3600	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#1主变	10000	7863	79	0	137	不受限	不可开放
3601	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调.九尺.35kV/#1主变	10000	9585	96	1300	-885	不受限	不可开放
3602	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/2#变压器	12500	12276.6	98	0	223	不受限	不可开放
3603	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#1主变	40000	38676	97	1650	-326	不受限	不可开放
3604	鹫州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹫州站.35kV/1#变压器	10000	9310	93	0	690	不受限	不可开放
3605	鹫州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹫州站.35kV/2#变压器	10000	10172.4	102	0	-172	不受限	不可开放
3606	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/2#变压器	150000	144452.19	96	4515	1033	不受限	不可开放
3607	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#1主变	12500	11883.2	95	125	492	不受限	不可开放
3608	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宋家站.35kV/2#变压器	6300	6336.2	101	0	-36	不受限	不可开放
3609	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.仙临站.35kV/1#变压器	6300	6024.8	96	0	275	不受限	不可开放
3610	安驰站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.安驰站.35kV/1#变压器	6300	7400	117	200	-1300	不受限	不可开放
3611	雄镇站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.雄镇站.35kV/1#变压器	6300	6998.8	111	0	-699	不受限	不可开放
3612	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#3主变	40000	34268.5	86	11760	-6028	不受限	不可开放
3613	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9900	99	0	100	null	不可开放
3614	清涼	新津电力调度控制中心	成都地调.清涼.110kV/#1主变	50000	46472.2	93	0	3528	不受限	不可开放
3615	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#2主变	63000	58039.3	92	15100	-10139	不受限	不可开放
3616	清涼	新津电力调度控制中心	成都地调.清涼.110kV/#2主变	50000	45423.5	91	0	4577	不受限	不可开放
3617	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#1主变	40000	36322.4	91	0	3678	不受限	不可开放
3618	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#2主变	50000	45511	91	0	4489	不受限	不可开放
3619	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#2主变	40000	37202.4	93	0	2798	不受限	不可开放
3620	冠英站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.冠英站.35kV/1#变压器	8000	9270.7	116	0	-1271	不受限	不可开放
3621	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#2主变	50000	46631.2	93	0	3369	不受限	不可开放
3622	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#1主变	63000	57156	91	5050	794	不受限	不可开放
3623	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调.高板.35kV/#2主变	6300	6384	101	0	-84	不受限	不可开放
3624	新农站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.新农站.35kV/1#变压器	8000	7246.1	91	1600	-2446	不受限	不可开放
3625	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调.高板.35kV/#1主变	10000	5900	59	4475	-375	不受限	不可开放

3626	江南站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#2主变	12500	11792.5	94	0	708	不受限	不可开放
3627	新农站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.新农站.35kV/2#变压器	8000	7097.5	89	0	-697	不受限	不可开放
3628	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/1#变压器	50000	45540	91	0	4460	不受限	不可开放
3629	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#2主变	63000	43032	68	19552	416	不受限	不可开放
3630	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#2主变	31500	25792.8	82	8682	-2975	不受限	不可开放
3631	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#1主变	63000	51266	81	25537	-13803	不受限	不可开放
3632	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/2#变压器	50000	49500	99	0	500	不受限	不可开放
3633	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#2主变	63000	61287	97	25537	-23824	不受限	不可开放
3634	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/2#变压器	63000	59334.7	94	0	3665	不受限	不可开放
3635	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/2#变压器	180000	168443.8	94	0	11556	不受限	不可开放
3636	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#1主变	50000	40722	81	21740	-12462	不受限	不可开放
3637	罗家店	天府电力调度控制中心	天府地调.罗家店.220kV/1#变压器	240000	234207.6	98	0	5792	不受限	不可开放
3638	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/1#主变	10000	10069.4	101	0	-69	不受限	不可开放
3639	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/1#变压器	63000	60390	96	0	2610	不受限	不可开放
3640	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#2主变	50000	41646	83	21740	-13386	不受限	不可开放
3641	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#1主变	31500	22308	71	8682	510	不受限	不可开放
3642	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#1主变	63000	42240	67	19552	1208	不受限	不可开放
3643	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/1#变压器	50000	47849.4	96	0	2151	不受限	不可开放
3644	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/2#变压器	63000	58006	92	0	4994	不受限	不可开放
3645	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/2#主变	50000	47841.3	96	0	2159	不受限	不可开放
3646	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/3#变压器	180000	188347.7	105	0	-8348	不受限	不可开放
3647	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#2主变	40000	34145.4	85	15200	-9345	不受限	不可开放
3648	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/1#变压器	180000	179303.8	100	1200	-504	不受限	不可开放
3649	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/2#变压器	40000	41128.3	103	1200	-2328	不受限	不可开放
3650	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#1主变	40000	37536.1	94	640	1824	不受限	不可开放
3651	红花	天府电力调度控制中心	天府地调.红花.35kV/1#变压器	10000	8718.4	87	4200	-2918	不受限	不可开放
3652	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#3主变	40000	34584	86	2000	3416	不受限	不可开放
3653	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/2#变压器	40000	38412	96	0	1588	不受限	不可开放
3654	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#1主变	63000	58052	92	1130	3818	不受限	不可开放
3655	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#1主变	63000	51685.7	82	15100	-3786	不受限	不可开放
3656	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#2主变	50000	45975.6	92	0	4024	不受限	不可开放
3657	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#2主变	40000	36517.1	91	630	2853	不受限	不可开放
3658	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/2#变压器	50000	46728	93	0	3272	不受限	不可开放
3659	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.老林站(营山).35kV/#2主变	3150	3233.5	103	0	-83	不受限	不可开放
3660	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/2#变压器	50000	51836.4	104	0	-3036	不受限	不可开放
3661	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/1#主变	63000	46604.6	74	12730	3665	不受限	不可开放
3662	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/1#变压器	240000	238939.8	100	0	-440	不受限	不可开放
3663	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#1主变	40000	36141.6	90	400	3458	不受限	不可开放
3664	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.王家站.110kV/#1主变	40000	40267.3	101	0	-267	不受限	不可开放
3665	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#1主变	10000	9273.6	93	0	726	不受限	不可开放
3666	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#1主变	20000	19299	96	0	701	不受限	不可开放
3667	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#2主变	10000	10006	100	6050	-6056	不受限	不可开放
3668	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/#2主变	50000	47281.7	95	0	2718	不受限	不可开放

3669	来凤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.来凤站.35kV/1#主变	8000	7388.5	92	0	612	不受限	不可开放
3670	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#1主变	10000	9668.5	97	6050	-5718	不受限	不可开放
3671	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#1主变	50000	46437.6	93	0	3562	不受限	不可开放
3672	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#2主变	50000	50516.4	101	0	-516	不受限	不可开放
3673	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/2#主变	6300	5801	92	0	499	不受限	不可开放
3674	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#2主变	10000	7771.3	78	2300	-71	不受限	不可开放
3675	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#1主变	10000	9884	99	0	116	不受限	不可开放
3676	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/3#变压器	180000	172681.7	96	0	7318	不受限	不可开放
3677	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/1#主变	10000	9780	98	0	220	不受限	不可开放
3678	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#1主变	10000	8183.4	82	2300	-483	不受限	不可开放
3679	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#1主变	50000	44431.2	89	3300	2269	不受限	不可开放
3680	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#2主变	8000	9996	125	6155	-8151	不受限	不可开放
3681	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/1#变压器	120000	110822.3	92	0	9178	不受限	不可开放
3682	竹园站	井研电力调度控制分中心	井研县调.竹园站.35kV/1#变压器	10000	9491.1	95	0	509	不受限	不可开放
3683	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#2主变	50000	47823.6	96	3625	-1449	不受限	不可开放
3684	千佛站	井研电力调度控制分中心	井研县调.千佛站.35kV/2#变压器	10000	9018.4	90	0	982	不受限	不可开放
3685	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#1主变	8000	7707	96	100	193	不受限	不可开放
3686	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#1主变	8000	8427.2	105	710	-1137	不受限	不可开放
3687	分全站	井研电力调度控制分中心	井研县调.分全站.35kV/1#变压器	6300	6833.4	108	0	-533	不受限	不可开放
3688	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#1主变	31500	29304	93	8315	-6119	不受限	不可开放
3689	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/#2主变	10000	9780	98	0	220	不受限	不可开放
3690	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#1主变	63000	23180	37	45990	-6170	不受限	不可开放
3691	王村站	井研电力调度控制分中心	井研县调.王村站.35kV/1#变压器	10000	9101.6	91	0	898	不受限	不可开放
3692	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调.成佳.35kV/#1主变	10000	7669.2	77	2060	271	不受限	不可开放
3693	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#2主变	31500	35904	114	200	-4604	不受限	不可开放
3694	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/#2主变	40000	37913.6	95	0	2086	不受限	不可开放
3695	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#2主变	6300	5649.6	90	100	550	不受限	不可开放
3696	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/2#主变	6300	6525	104	0	-225	不受限	不可开放
3697	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/#2主变	63000	40144.9	64	8035	2820	不受限	不可开放
3698	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/1#主变	10000	9198	92	11337.5	-10536	不受限	不可开放
3699	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#2主变	5000	4097.7	82	1630	-728	不受限	不可开放
3700	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/#2主变	40000	32161.6	80	26030	-31322	不受限	不可开放
3701	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/#2主变	20000	9923.1	50	11167.5	-1091	不受限	不可开放
3702	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/2#变压器	6300	6062.7	96	0	237	不受限	不可开放
3703	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/#1主变	40000	34504.8	86	16972.5	-18460	不受限	不可开放
3704	丹山	简阳电力调度控制中心	成都地调.丹山.110kV/#1主变	50000	20459	41	14530	-989	不受限	不可开放
3705	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#1主变	5000	3931.4	79	1630	-561	不受限	不可开放
3706	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/#1主变	50000	36893	74	8035	-6928	不受限	不可开放
3707	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/#1主变	40000	37200	93	0	2800	不受限	不可开放
3708	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/#1主变	10000	9222.8	92	11167.5	-10390	不受限	不可开放
3709	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/#1主变	40000	30935	77	17197.5	-20132	不受限	不可开放
3710	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#1主变	10000	9565.5	96	9405	-8970	不受限	不可开放
3711	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/2#变压器	8000	7349.4	92	0	651	不受限	不可开放

3712	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#2主变	63000	19400	31	500	-46902	不受限	不可开放
3713	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#1主变	63000	29900	47	500	-57402	不受限	不可开放
3714	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/2#主变	10000	4849	48	5215	-64	不受限	不可开放
3715	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/2#主变	50000	30376	61	17197.5	-9573	不受限	不可开放
3716	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/2#主变	10000	7602	76	11337.5	-8940	不受限	不可开放
3717	暴风坪站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.暴风坪站.35kV/1#变压器	8000	7079.8	142	0	-2080	不受限	不可开放
3718	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/1#主变	31500	30699.8	97	26030	-38360	不受限	不可开放
3719	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/1#主变	6300	5974.5	95	0	326	不受限	不可开放
3720	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/1#主变	10000	4903	49	5215	-118	不受限	不可开放
3721	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#1主变	50000	37374.8	75	58637	-46012	不受限	不可开放
3722	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#3主变	50000	44793	90	1000	4207	不受限	不可开放
3723	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/2#主变	31500	28881.6	92	16972.5	-21337	不受限	不可开放
3724	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/2#主变	10000	8092.2	81	5565	-3657	不受限	不可开放
3725	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/2#主变	6300	6104.9	97	0	195	不受限	不可开放
3726	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/2#主变	50000	23765.1	48	36275	-10040	不受限	不可开放
3727	寿鹤站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/2#变压器	16000	14945.3	149	null	-4945	不受限	不可开放
3728	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/2#主变	40000	32689.8	82	31355	-24045	不受限	不可开放
3729	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#2主变	50000	49364.3	99	15850	-15214	不受限	不可开放
3730	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/1#主变	40000	29680.2	74	18702.5	-8383	不受限	不可开放
3731	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/1#主变	10000	8811	88	5565	-4376	不受限	不可开放
3732	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#1主变	50000	48627.5	97	15850	-14477	不受限	不可开放
3733	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#1主变	63000	37788	60	83992	-58780	不受限	不可开放
3734	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/1#主变	10000	9854.2	99	1300	-1154	不受限	不可开放
3735	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/1#主变	6300	5761	91	0	539	不受限	不可开放
3736	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/2#主变	10000	9953.9	100	1300	-1254	不受限	不可开放
3737	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/2#主变	10000	10991.7	110	0	-992	不受限	不可开放
3738	永福站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.永福站.35kV/2#变压器	6300	3003	120	0	-503	不受限	不可开放
3739	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/3#主变	50000	32216.2	64	36275	-18491	不受限	不可开放
3740	五星	简阳电力调度控制中心	成都地调.五星.35kV/1#主变	10000	8507.1	85	3422.5	-1930	不受限	不可开放
3741	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#1主变	40000	29472.7	74	69805	-59277.7	不受限	不可开放
3742	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/1#主变	63000	53473.2	85	31355	-21828	不受限	不可开放
3743	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/2#主变	40000	26182.2	65	18702.5	-4885	不受限	不可开放
3744	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/1#主变	50000	49465.3	99	0	535	不受限	不可开放
3745	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/2号主变	63000	43039.2	68	102028	-82067	不受限	不可开放
3746	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/1#变压器	150000	159076.7	106	9000	-18077	不受限	不可开放
3747	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#2主变	40000	37295.5	93	5930	-3225	不受限	不可开放
3748	东山站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.东山站.110kV/#1主变	40000	37184	93	0	2816	不受限	不可开放
3749	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#1主变	40000	29356.8	73	13500	-2857	不受限	不可开放
3750	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#2主变	50000	40331.6	81	11760	-2092	不受限	不可开放
3751	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#1主变	50000	48802.5	98	73255	-72057.5	不受限	不可开放
3752	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#1主变	10000	8718.6	87	1096	185	不受限	不可开放
3753	顺河站	内江电力调度控制中心	内江地调.顺河站.35kV/#1主变	10000	9270.7	93	980	-251	不受限	不可开放
3754	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#1主变	40000	37253.9	93	5960	-3214	不受限	不可开放

3755	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/2#变压器	150000	156397.5	104	30395	-36792	不受限	不可开放
3756	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#2主变	50000	49180.3	98	3883	-3063	不受限	不可开放
3757	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#1主变	50000	43044.9	86	11760	-4805	不受限	不可开放
3758	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#1主变	50000	32058.8	64	16790	1151	不受限	不可开放
3759	良安站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.良安站.35kV/2#主变	10000	9031.1	90	0	969	不受限	不可开放
3760	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/2#变压器	150000	161488	108	795	-12283	不受限	不可开放
3761	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#2主变	50000	42827.8	86	21680	-14508	不受限	不可开放
3762	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#2主变	50000	36738.5	73	57388	-44126	不受限	不可开放
3763	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#1主变	40000	34975.9	87	21680	-16656	不受限	不可开放
3764	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#2主变	50000	43300	87	12430	-5730	不受限	不可开放
3765	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/1#变压器	150000	152230.39	101	0	-2230	不受限	不可开放
3766	城东	泸州电力调度控制中心	泸州地调.城东.110kV/#2主变	50000	67122	134	15330	-32452	不受限	不可开放
3767	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#1主变	6300	3868.2	61	13650	-11218	不受限	不可开放
3768	公民站	资中电力调度控制中心	内江地调.公民站.35kV/#1主变	10000	10393.2	104	630	-1023	不受限	不可开放
3769	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#1主变	50000	41125.4	82	5600	3275	不受限	不可开放
3770	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#1主变	50000	48961	98	0	1039	不受限	不可开放
3771	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#1主变	10000	8984	90	1000	16	不受限	不可开放
3772	冠英站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.冠英站.35kV/#2变压器	10000	9121.5	91	0	879	不受限	不可开放
3773	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#3主变	40000	32262.4	81	8665	-927	不受限	不可开放
3774	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#1主变	10000	9279.9	93	0	720	不受限	不可开放
3775	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#2主变	40000	29464.6	74	8665	1870	不受限	不可开放
3776	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#2主变	10000	7902.3	79	3270	-1172	不受限	不可开放
3777	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#2主变	40000	35230.8	88	10640	-5871	不受限	不可开放
3778	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/1#变压器	120000	121879.6	102	0	-1880	不受限	不可开放
3779	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/1#变压器	180000	171318.4	95	0	8682	不受限	不可开放
3780	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#1主变	40000	32043.9	80	8665	-709	不受限	不可开放
3781	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/2#变压器	150000	147445.3	98	0	2555	不受限	不可开放
3782	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/2#变压器	180000	166682.61	93	0	13317	不受限	不可开放
3783	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#2主变	50000	47870	96	0	2130	不受限	不可开放
3784	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#2主变	40000	39250.1	98	5960	-5210	不受限	不可开放
3785	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#2主变	40000	34159.9	85	31330	-25490	不受限	不可开放
3786	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#2主变	16000	8535.6	53	39005	-31541	不受限	不可开放
3787	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#2主变	40000	33968.5	85	14733	-8701	不受限	不可开放
3788	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#1主变	40000	35162.5	88	11235	-6397	不受限	不可开放
3789	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#2主变	10000	14360	144	0	-4360	不受限	不可开放
3790	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#1主变	63000	41056.3	65	31330	-9386	不受限	不可开放
3791	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/2#变压器	150000	147404	98	0	2596	不受限	不可开放
3792	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/2#变压器	180000	170614.11	95	34000	-24614	不受限	不可开放
3793	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#2主变	40000	43437.1	109	0	-3437	不受限	不可开放
3794	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/#1主变	10000	9705.6	97	1205	-911	不受限	不可开放
3795	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#1主变	50000	40022.4	80	10640	-662	不受限	不可开放
3796	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#2主变	40000	38068.8	95	0	1931	不受限	不可开放
3797	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#2主变	50000	36428.9	73	196290	-182719	不受限	不可开放

3798	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#1主变	20000	14577.2	73	8540	-12657	不受限	不可开放
3799	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#2主变	10000	9512.1	95	0	488	不受限	不可开放
3800	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#1主变	40000	40058.6	100	0	-59	不受限	不可开放
3801	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#1主变	8000	2543.2	32	4780	-4173	不受限	不可开放
3802	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#2主变	6300	2182.6	35	2160	-303	不受限	不可开放
3803	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#2主变	10000	8428	84	855	-243	不受限	不可开放
3804	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/1号主变	63000	38341.9	61	72260	-47601.9	不受限	不可开放
3805	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#1主变	10000	8036	80	7200	-12636	不受限	不可开放
3806	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/#2主变	10000	8000	80	2430	-430	不受限	不可开放
3807	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#1主变	10000	9285	93	8350	-7635	不受限	不可开放
3808	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#1主变	10000	7273.8	73	1950	776	不受限	不可开放
3809	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#2主变	10000	9733.5	97	6230	-5963	不受限	不可开放
3810	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#2主变	8000	7597.7	95	8350	-7948	不受限	不可开放
3811	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#2主变	10000	7986.6	80	2280	-267	不受限	不可开放
3812	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/#1主变	10000	8000	80	2430	-430	不受限	不可开放
3813	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#1主变	50000	43230	86	2600	4170	不受限	不可开放
3814	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#2主变	50000	48510	97	0	1490	不受限	不可开放
3815	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/#2变压器	180000	164140.3	91	0	15860	不受限	不可开放
3816	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#1主变	40000	44338.8	111	730	-5069	不受限	不可开放
3817	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/1号主变	50000	44853.6	90	1975	3171	不受限	不可开放
3818	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/#2变压器	10000	9072	91	0	928	不受限	不可开放
3819	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#1主变	10000	6099.1	61	7660	-3759	不受限	不可开放
3820	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/1#变压器	120000	110838	92	0	9162	不受限	不可开放
3821	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/2#变压器	240000	227522.3	95	0	12478	不受限	不可开放
3822	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/3#变压器	240000	226530.2	94	0	13470	不受限	不可开放
3823	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#2主变	40000	36484.8	91	0	3515	不受限	不可开放
3824	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#2主变	10000	5950.4	60	6715	-2665	不受限	不可开放
3825	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/1#变压器	10000	7710.6	77	2115	174	不受限	不可开放
3826	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/2#变压器	180000	189598.8	105	0	-9599	不受限	不可开放
3827	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#2主变	50000	48623.8	97	63360	-61984	不受限	不可开放
3828	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#2主变	40000	36952.8	92	0	3047	不受限	不可开放
3829	朝阳站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/#2变压器	50000	48356	97	800	844	不受限	不可开放
3830	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#2主变	40000	38364.3	96	85835	-84199	不受限	不可开放
3831	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#2主变	50000	45177.7	90	1050	3772	不受限	不可开放
3832	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/2#变压器	240000	242131.5	101	0	-2131	不受限	不可开放
3833	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#1主变	50000	43916.4	88	10000	-3916	不受限	不可开放
3834	民主站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/#2变压器	40000	36622.1	92	0	3378	不受限	不可开放
3835	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#1主变	10000	8094	81	13825	-11919	不受限	不可开放
3836	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/2#变压器	10000	7691.3	77	2200	109	不受限	不可开放
3837	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/2#变压器	180000	167182.1	93	0	12818	不受限	不可开放
3838	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#2主变	63000	59637.6	95	0	3362	不受限	不可开放
3839	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/2#变压器	180000	181021	101	0	-1021	不受限	不可开放
3840	石圭站	高坪电力调度控制中心	高坪县调.石圭站.35kV/#1主变	10000	7389.5	74	3280	-669	不受限	不可开放
3841	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/1#变压器	50000	45927.3	92	2200	1873	不受限	不可开放
3842	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/1#变压器	240000	235895.3	98	0	4105	不受限	不可开放
3843	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/1#变压器	240000	239619.8	100	3030	-2650	不受限	不可开放
3844	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/1#变压器	240000	228957.2	95	0	11043	不受限	不可开放
3845	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#2主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放
3846	下涧槽	成都配调	成都地调.下涧槽.110kV/#1主变	40000	39507.6	99	0	492	不受限	不可开放
3847	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#1主变	40000	34848	87	4000	1152	不受限	不可开放
3848	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#2主变	50000	45672	91	0	4328	不受限	不可开放

3849	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.青岩铺站(营山).35kV/#1主变	10000	12645.8	126	150	-2796	不受限	不可开放
3850	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/2#变压器	10000	9576	96	0	424	不受限	不可开放
3851	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#2主变	50000	47348.4	95	19459	-16807	不受限	不可开放
3852	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#2主变	63000	60653	96	0	2347	不受限	不可开放
3853	翠月湖	都江堰电力调度控制中心	成都地调.翠月湖.35kV/#1主变	6300	5944.4	94	0	356	不受限	不可开放
3854	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/1#变压器	180000	165569.8	92	0	14430	不受限	不可开放
3855	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#2主变	50000	47401.2	95	9085	-6486	不受限	不可开放
3856	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#1主变	10000	10066	101	250	-316	不受限	不可开放
3857	城南站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#2主变	20000	14949.2	75	9086.32	-4036	不受限	不可开放
3858	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/3#变压器	180000	180254.7	100	0	-255	不受限	不可开放
3859	城南站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#1主变	20000	17340.4	87	19550	-16890	不受限	不可开放
3860	下润槽	成都配调	成都地调.下润槽.110kV/#2主变	40000	37065.6	93	0	2934	不受限	不可开放
3861	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#2主变	63000	57670.8	92	445	4884	不受限	不可开放
3862	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#1主变	50000	46833.6	94	0	3166	不受限	不可开放
3863	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/1#变压器	240000	219605.8	92	3200	17194	不受限	不可开放
3864	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/2#变压器	240000	240602.6	100	0	-603	不受限	不可开放
3865	槐树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#1主变	10000	3687.8	37	10250	-3938	不受限	不可开放
3866	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/2#变压器	240000	245143.9	102	0	-5144	不受限	不可开放
3867	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/2#变压器	180000	164229.8	91	0	15770	不受限	不可开放
3868	槐树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#2主变	6300	3591.9	57	5831.02	-3123	不受限	不可开放
3869	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#1主变	63000	57844.1	92	0	5156	不受限	不可开放
3870	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#3主变	63000	60192	96	1200	1608	不受限	不可开放
3871	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#2主变	50000	45724.8	91	0	4275	不受限	不可开放
3872	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/1#变压器	180000	168516.69	94	0	11483	不受限	不可开放
3873	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/2#变压器	180000	177447.1	99	0	2553	不受限	不可开放
3874	多扶站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#2主变	10000	7504.6	75	6800	-4305	不受限	不可开放
3875	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#1主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放
3876	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#2主变	63000	61843.3	98	0	1157	不受限	不可开放
3877	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#1主变	63000	57855.6	92	400	4744	不受限	不可开放
3878	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#2主变	63000	58062.4	92	0	4938	不受限	不可开放
3879	太平站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#2主变	10000	5629	56	5630	-1259	不受限	不可开放
3880	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#1主变	50000	45817.2	92	2100	2083	不受限	不可开放
3881	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#2主变	50000	40331.6	81	16900	-7232	不受限	不可开放
3882	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#2主变	50000	47701.2	95	1200	1099	不受限	不可开放
3883	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#1主变	40000	36966.6	92	4000	-967	不受限	不可开放
3884	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#1主变	40000	37353.3	93	2500	147	不受限	不可开放
3885	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#1主变	50000	50688	101	630	-1318	不受限	不可开放
3886	凤凰站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#1主变	10000	7415.6	74	3936.82	-1352	不受限	不可开放
3887	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#1主变	50000	43279.4	87	6800	-79	不受限	不可开放
3888	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#2主变	50000	46992	94	3400	-392	不受限	不可开放
3889	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/2#变压器	10000	9489.2	95	2750	-2239	不受限	不可开放
3890	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#2主变	10000	8526	85	1000	474	不受限	不可开放
3891	凤凰站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#2主变	10000	7426.6	74	10440	-7867	不受限	不可开放
3892	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#2主变	40000	36383.9	91	1000	2616	不受限	不可开放
3893	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#1主变	10000	9072	91	1000	-72	不受限	不可开放
3894	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#2主变	50000	47546.4	95	5430	-2976	不受限	不可开放
3895	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#2主变	63000	57000	90	33000	-27000	不受限	不可开放
3896	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#1主变	50000	43614.4	87	12000	-5614	不受限	不可开放
3897	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/1#变压器	150000	139161	93	0	10839	不受限	不可开放
3898	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#1主变	63000	53900	86	22000	-12900	不受限	不可开放
3899	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#2主变	40000	37488	94	945	1567	不受限	不可开放

3900	义兴站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#2主变	10000	7559.7	76	3306.05	-866	不受限	不可开放
3901	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#2主变	50000	45698.4	91	0	4302	不受限	不可开放
3902	义兴站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#1主变	10000	7504.2	75	16395	-13899	不受限	不可开放
3903	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/2#变压器	240000	237226.5	99	0	2774	不受限	不可开放
3904	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#2主变	31500	29436	93	0	2064	不受限	不可开放
3905	甘霖站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.甘霖站.110kV/1#变压器	40000	28567	71	32000	-20567	不受限	不可开放
3906	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#2主变	8000	7574	95	0	426	不受限	不可开放
3907	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/2#变压器	180000	165193.61	92	0	14806	不受限	不可开放
3908	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#2主变	40000	38412	96	0	1588	不受限	不可开放
3909	永兴站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	8610	86	8000	-6610	不受限	不可开放
3910	杨家桥站	西充电力调度控制分中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#1主变	50000	49671.7	99	8900	-8572	不受限	不可开放
3911	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/#2变压器	50000	50049.1	100	2850	-2899	不受限	不可开放
3912	红峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.红峰.110kV/#1主变	40000	35036	88	0	-4866	不受限	不可开放
3913	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/2#变压器	63000	52859.8	84	33000	-22860	不受限	不可开放
3914	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#3主变	8000	6280.9	79	null	119	不受限	不可开放
3915	思依站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#1主变	4000	3738.4	93	0	262	不受限	不可开放
3916	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#1主变	16000	16405.3	103	300	-705	不受限	不可开放
3917	棉簇	岷江电力调度控制中心	岷江地调.棉簇.110kV/1#变压器	50000	44478.7992	88.957598		521.2008	不受限	521.2008
3918	绵虒	岷江电力调度控制中心	岷江地调.棉虒.110kV/1#变压器	31500	10248.0708	32.533558		18101.9292	不受限	18101.9292
3919	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/1#变压器	40000	12389.5156	30.973789		23610.4844	不受限	23610.4844
3920	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/2#变压器	50000	22.87	0.04574		44977.13	不受限	44977.13
3921	油碾	岷江电力调度控制中心	岷江地调.油碾.110kV/1#变压器	50000	32708.4736	65.416947		12291.5264	受限	
3922	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/1#变压器	40000	9947.0492	24.867623		26052.9508	不受限	26052.9508
3923	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/2#变压器	40000	14936.768	37.34192		21063.232	不受限	21063.232
3924	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/1#变压器	63000	27356.7668	43.423439		29343.2332	受限	
3925	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/3#变压器	63000	49554.252	78.657543		7145.748	受限	
3926	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/2#变压器	63000	44958.9096	71.363349		11741.0904	受限	
3927	干河子	岷江电力调度控制中心	岷江地调.干河子.110kV/1#变压器	63000	13483.1004	21.401747		43216.8996	受限	
3928	杨柳坪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.杨柳坪.110kV/4#变压器	31500	13363.0728	42.422453		14986.9272	不受限	14986.9272
3929	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/1#变压器	40000	4294.3208	10.735802		31705.6792	不受限	31705.6792
3930	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/2#变压器	40000	17504.9776	43.762444		18495.0224	不受限	18495.0224
3931	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/3#变压器	80000	1074.5328	1.343166		70925.4672	不受限	70925.4672
3932	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/1#变压器	120000	60996.8832	50.830736		47003.1168	受限	
3933	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/2#变压器	100000	63140.2332	63.140233		26859.7668	不受限	26859.7668
3934	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/3#变压器	80000	47553.792	59.44224		24446.208	不受限	24446.208
3935	黄安	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄安.110kV/1#变压器	16000	13909.259	86.932869		490.741	不受限	490.741
3936	古溪沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.古溪沟.110kV/1#变压器	20000	15196.8278	75.984139		2803.1722	受限	
3937	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.110kV/1#变压器	10000	4441.0212	44.410212	315	2243.9788	不受限	2243.9788
3938	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.110kV/2#变压器	10000	2845.676	28.45676	200	3954.324	不受限	3954.324
3939	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.110kV/1#变压器	10000	627.1572	6.271572	715	5657.8428	不受限	5657.8428
3940	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.110kV/2#变压器	10000	672.1892	6.721892	500	5827.8108	不受限	5827.8108
3941	龙溪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.龙溪.110kV/1#变压器	6300	611.0496	9.6992		5058.9504	不受限	5058.9504
3942	银杏	岷江电力调度控制中心	岷江地调.银杏.110kV/1#变压器	6300	340.8576	5.4104381		5329.1424	不受限	5329.1424

3943	草坡乡	岷江电力调度控制中心	岷江地调.草坡乡.110kV/1#变压器	6300	1355.8096	21.520787	3400	914.1904	不受限	914.1904
------	-----	------------	----------------------	------	-----------	-----------	------	----------	-----	----------