序号	基本信息				历史运行信息		已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)
	所属变电站	所属调管范围	主变名称	主变额定容量(KVA)	历史最大负荷(kW)	历史最大负荷率(%)				
1	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/2#变压器	240000	56048.8	23	0	183951	不受限	183900
2	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/1#变压器	240000	56102.4	23	0	183898	不受限	183800
3	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/2#变压器	240000	70496.8	29	0	169503	不受限	169500
4	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/1#变压器	240000	73026.4	30	0	166974	不受限	166900
5	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/2#变压器	180000	18000	10	0	162000	不受限	162000
6	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/1#变压器	180000	18000	10	0	162000	不受限	162000
7	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/2#变压器	150000	1000	0	0	150000	不受限	150000
8	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/1#变压器	150000	5000	3	0	145000	不受限	145000
9	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/2#变压器	240000	99070.1	41	0	140930	不受限	140900
10	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/2#变压器	240000	106096.3	44	0	133904	不受限	133900
11	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/1#变压器	240000	106297	44	0	133703	不受限	133700
12	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/2#变压器	240000	112472	47	0	127528	不受限	127500
13	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/2#变压器	240000	117116.09	49	0	122884	不受限	122800
14	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/6#变压器	180000	58497.1	32	0	121503	不受限	121500
15	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/5#变压器	180000	58612.5	33	0	121388	不受限	121300
16	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/1#变压器	180000	64059	36	null	115941	不受限	115900
17	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/1#变压器	180000	72067.59	40	0	107932	不受限	107900
18	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/2#变压器	180000	73783.7	41	0	106216	不受限	106200
19	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/2#变压器	240000	134872.5	56	0	105128	不受限	105100
20	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/1#变压器	180000	75832.2	42	NULL	104168	不受限	104100
21	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/1#变压器	240000	135814	57	0	104186	不受限	104100
22	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/3#变压器	180000	76037.4	42	0	103963	不受限	103900
23	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/2#变压器	180000	76836.6	43	NULL	103163	不受限	103100
24	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/1#变压器	240000	137309	57	0	102691	不受限	102600
25	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/2#变压器	150000	47500	32	0	102500	不受限	102500
26	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/2#变压器	150000	47500	32	0	102500	不受限	102500
27	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	47700	32	0	102300	不受限	102300
28	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	47700	32	0	102300	不受限	102300
29	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/1#变压器	180000	82149.4	46	null	97851	不受限	97800
30	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/2#变压器	240000	144189.19	60	0	95811	不受限	95800
31	武棚	内江电力调度控制中心	内江地调.武棚.220kV/2#变压器	150000	54941	46	null	95049	不受限	95040
32	武棚	内江电力调度控制中心	内江地调.武棚.220kV/1#变压器	150000	55376	46	null	94624	不受限	94620
33	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/3#变压器	240000	145381.61	61	0	94618	不受限	94600
34	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/3#变压器	240000	145420	61	600	93980	不受限	93900
35	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/1#变压器	240000	144320	60	2000	93680	不受限	93600
36	红砂	天府电力调度控制中心	.红砂.220kV/2#变压器	240000	146499.3	61	0	93501	不受限	93500
37	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/2#变压器	240000	145631.61	61	830	93538	不受限	93500
38	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/2#变压器	180000	86887.8	48	0	93112	不受限	93100
39	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/1#变压器	240000	147026.2	61	0	92974	不受限	92900
40	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/1#变压器	90000	0	0	0	90000	不受限	90000
41	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/2#变压器	150000	58970.9	39	3500	87529	不受限	87500
42	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/1#变压器	240000	153293	64	0	86707	不受限	86700
43	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/2#变压器	180000	93344.4	52	NULL	86656	不受限	86600
44	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/2#变压器	180000	93667.2	52	0	86333	不受限	86300
45	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/1#变压器	180000	93756.6	52	NULL	86243	不受限	86200
46	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/1#变压器	180000	93808	52	0	86192	不受限	86100
47	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/1#变压器	150000	64568.6	43	0	85431	不受限	85400
48	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/1#变压器	150000	64568.6	43	0	85431	不受限	85400
49	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/3#变压器	240000	155213.6	65	0	84786	不受限	84700
50	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/1#变压器	180000	95441.5	53	0	84559	不受限	84500
51	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/1#变压器	180000	95441.5	53	0	84559	不受限	84500

52	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/2#变压器	180000	95680.8	53	0	84319	不受限	84300
53	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/2#变压器	180000	95680.8	53	0	84319	不受限	84300
54	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/1#变压器	180000	95604.6	53	NULL	84395	不受限	84300
55	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/2#变压器	150000	68070.8	45	0	81929	不受限	81900
56	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/2#变压器	150000	68070.8	45	0	81929	不受限	81900
57	众意站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.众意站.110kV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600
58	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/3#变压器	180000	100644.5	56	NULL	79356	不受限	79300
59	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/2#变压器	180000	100968.8	56	NULL	79031	不受限	79000
60	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/2#变压器	90000	12927.2	14	0	77073	不受限	77000
61	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/2#变压器	90000	12927.2	14	0	77073	不受限	77000
62	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/2#变压器	240000	165790.69	69	null	74209	不受限	74200
63	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/1#变压器	240000	166467.8	69	null	73532	不受限	73500
64	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/1#变压器	90000	18000	20	0	72000	不受限	72000
65	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/3#变压器	180000	109909.5	61	null	70091	不受限	70000
66	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/2#变压器	180000	109999.7	61	0	70000	不受限	70000
67	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/1#变压器	180000	111237.6	62	0	68762	不受限	68700
68	八德	阆中电力调度控制分中心	南充地调.八德.220kV/3#变压器	180000	111979.1	62	0	68021	不受限	68000
69	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/1#变压器	150000	82519.4	55	0	67481	不受限	67400
70	八德	阆中电力调度控制分中心	南充地调.八德.220kV/2#变压器	180000	112644.2	63	0	67356	不受限	67300
71	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/1#主变	70000	3420.1	5	0	66580	不受限	66500
72	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/1#变压器	180000	113836.8	63	0	66163	不受限	66100
73	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/1#变压器	120000	52102	43	3675	64223	不受限	64220
74	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/2#变压器	180000	116300.8	65	NULL	63699	不受限	63600
75	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/1#变压器	180000	116969.59	65	NULL	63030	不受限	63000
76	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/5#变压器	150000	87341.3	58	0	62659	不受限	62600
77	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/2#变压器	150000	87475.2	58	0	62525	不受限	62500
78	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/3#变压器	180000	117736.9	65	NULL	62263	不受限	62200
79	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/2#变压器	150000	87929.2	59	0	62071	不受限	62000
80	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#3主变	63000	0	0	1000	62000	不受限	62000
81	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/2#变压器	180000	118085	66	0	61915	不受限	61900
82	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/1#变压器	180000	118307.5	66	0	61693	不受限	61600
83	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达.220kV/1#变压器	63000	1792.6	3	0	61207	不受限	61200
84	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达.220kV/1#变压器	63000	1792.6	3	0	61207	不受限	61200
85	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站1#主变	63000	3462.3	5	0	59538	不受限	59500
86	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/3#变压器	120000	61013.4	51	0	58987	不受限	58900
87	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/1#变压器	240000	181231.8	76	0	58768	不受限	58700
88	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/2#变压器	150000	91379.2	61	0	58621	不受限	58600
89	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/1#变压器	150000	91872	61	0	58128	不受限	58100
90	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/2#变压器	240000	182833.2	76	null	57167	不受限	57100
91	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/1#变压器	150000	95215.7	63	0	54784	不受限	54700
92	美满	天府电力调度控制中心	天府地调.美满.110kV/1#变压器	63000	10119	16	0	52881	不受限	52800
93	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/2#主变	63000	10246.6	16	0	52753	不受限	52700
94	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/2#变压器	63000	10457	17	null	52543	不受限	52500
95	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/1#变压器	63000	10489	17	null	52511	不受限	52500
96	美满	天府电力调度控制中心	天府地调.美满.110kV/2#变压器	63000	10545	17	0	52455	不受限	52400
97	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/2#变压器	150000	97861.4	65	NULL	52139	不受限	52100
98	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/1#变压器	180000	128254.5	71	NULL	51746	不受限	51700
99	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/1#变压器	63000	22200.1	35	0	51993	不受限	51100
100	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#3主变	50000	1000	0	0	50000	不受限	50000
101	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/3#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000
102	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/1#主变	50000	0	0	0	50000	不受限	50000
103	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#1主变	50000	49588	99	0	50000	不受限	50000

104	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/2#变压器	180000	130847.7	73	0	49152	不受限	49100
105	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/2#变压器	63000	13915.2	22	0	49085	不受限	49000
106	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/1#变压器	120000	71359.2	59	NULL	48641	不受限	48600
107	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/3#变压器	180000	131440.31	73	0	48560	不受限	48500
108	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/2#变压器	180000	131637.4	73	0	48363	不受限	48300
109	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#1主变	63000	12595.8	20	2515	47889	不受限	47800
110	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#2主变	50000	3276.4	7	0	46724	不受限	46700
111	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#1主变	50000	3270.3	7	0	46730	不受限	46700
112	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/2#变压器	63000	16343	26	0	46657	不受限	46600
113	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#1主变	60000	13417.8	22	0	46582	不受限	46500
114	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/2#变压器	180000	133551	74	0	46449	不受限	46400
115	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#1主变	63000	16582.9	26	0	46417	不受限	46400
116	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/1#变压器	180000	133680.61	74	0	46319	不受限	46300
117	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/1#变压器	180000	133702.19	74	0	46298	不受限	46200
118	严桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.严桥站.110kV/#1主变	50000	4170.2	8	0	45830	不受限	45800
119	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/1#主变	50000	5000	10	0	45000	不受限	45000
120	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#2主变	63000	18176.4	29	0	44824	不受限	44800
121	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/3#变压器	180000	136092.89	76	0	43907	不受限	43900
122	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#2主变	60000	16276.1	27	0	43724	不受限	43700
123	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#2主变	50000	6400	13	NULL	43600	不受限	43600
124	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#1主变	50000	6382.2	13	0	43618	不受限	43600
125	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#1主变	50000	6382.2	13	0	43618	不受限	43600
126	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/2#变压器	180000	136576	76	0	43424	不受限	43400
127	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#1主变	50000	6623.9	13	NULL	43376	不受限	43300
128	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/2#变压器	120000	77325.6	64	NULL	42674	不受限	42600
129	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/2#变压器	180000	137330.2	76	0	42670	不受限	42600
130	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/1#变压器	150000	135575.61	90	0	42625	不受限	42600
131	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/1#变压器	120000	77310.8	64	0	42689	不受限	42600
132	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#1主变	50000	7500	15	NULL	42500	不受限	42500
133	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/2#变压器	120000	77509.1	65	0	42491	不受限	42400
134	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#1主变	63000	20517.5	33	0	42483	不受限	42400
135	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/2#变压器	150000	142608.9	95	0	42290	不受限	42200
136	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/1#变压器	240000	197774.7	82	0	42225	不受限	42200
137	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/1#变压器	120000	77924.9	65	0	42075	不受限	42000
138	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/1#变压器	150000	107965.3	72	0	42035	不受限	42000
139	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/1#变压器	180000	138009.8	77	NULL	41990	不受限	41900
140	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/2#变压器	150000	108099.3	72	0	41901	不受限	41900
141	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/2#变压器	50000	8049	16	0	41951	不受限	41900
142	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/1#变压器	50000	8135.8	16	0	41864	不受限	41800
143	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#2主变	63000	21217.4	34	0	41783	不受限	41700
144	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#3主变	63000	21460.4	34	0	41540	不受限	41500
145	遛资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.遛资站.110kV/#2主变	63000	21476.4	34	0	41524	不受限	41500
146	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#1主变	63000	21436.8	34	0	41563	不受限	41500
147	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#2主变	50000	6666.1	13	1900	41434	不受限	41400
148	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#3主变	63000	21577	34	null	41423	不受限	41400
149	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#1主变	50000	6967.6	14	1930	41102	不受限	41100
150	大兴站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.大兴站.110kV/2#变压器	50000	8908.3	18	0	41092	不受限	41000
151	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/1#变压器	180000	138921.8	77	0	41078	不受限	41000
152	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#1主变	63000	22044	35	0	40956	不受限	40900
153	大兴站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.大兴站.110kV/1#变压器	50000	9042.3	18	0	40958	不受限	40900
154	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#1主变	50000	9200.4	18	NULL	40800	不受限	40800
155	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/1#变压器	180000	139285.2	77	0	40715	不受限	40700
156	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/2#变压器	180000	139264.2	77	0	40736	不受限	40700

157	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/1#变压器	240000	199488.5	83	0	40512	不受限	40500
158	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#2主变	63000	22571.3	36	0	40429	不受限	40400
159	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#2主变	63000	22571.3	36	0	40429	不受限	40400
160	联合站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.联合站.110kV/#1主变	63000	22542.4	36	0	40458	不受限	40400
161	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#1主变	63000	22609.6	36	0	40390	不受限	40300
162	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#1主变	63000	22609.6	36	0	40390	不受限	40300
163	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/1#主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100
164	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.中咱站.110kV/1#主变	40000	0	0	0	40000	不受限	40000
165	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#2主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
166	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#1主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
167	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#2主变	50000	10271.7	21	0	39728	不受限	39700
168	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#1主变	63000	23242	37	0	39758	不受限	39700
169	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#1主变	50000	10045.7	20	250	39704	不受限	39700
170	穿心店站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/2#变压器	50000	10377.4	21	0	39623	不受限	39600
171	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/3#变压器	40000	31715.1	79	500	39500	不受限	39500
172	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#1主变	50000	10489.5	21	NULL	39511	不受限	39500
173	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/2#主变	50000	10448.9	21	0	39551	不受限	39500
174	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/1#主变	50000	10584.7	21	0	39415	不受限	39400
175	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#2主变	50000	10691.1	21	0	39309	不受限	39300
176	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#1主变	50000	10897	22	NULL	39103	不受限	39100
177	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.拉日马站.35kV/#1主变	40000	837.2	2	0	39163	不受限	39100
178	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/2#变压器	180000	138646.3	77	2160	39194	不受限	39100
179	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.拉日马站.35kV/#1主变	40000	837.2	2	0	39163	不受限	39100
180	穿心店站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/1#变压器	50000	10995.2	22	0	39005	不受限	39000
181	双墙站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.双墙站.110kV/#1主变	50000	11100	22	null	38900	不受限	38900
182	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#1主变	50000	11167.6	22	NULL	38832	不受限	38800
183	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	24285	39	0	38715	不受限	38700
184	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/2#变压器	240000	201361.61	84	0	38638	不受限	38600
185	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#2主变	50000	11312.4	23	0	38688	不受限	38600
186	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#2主变	50000	11312.4	23	0	38688	不受限	38600
187	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#2主变	50000	11448.2	23	NULL	38552	不受限	38500
188	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/2#变压器	240000	201654.1	84	0	38346	不受限	38300
189	双墙站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.双墙站.110kV/#2主变	50000	11800	24	null	38200	不受限	38200
190	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#2主变	63000	23977.3	38	915	38108	不受限	38100
191	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.达通玛站.110kV/#1主变	40000	1931.4	5	0	38069	不受限	38000
192	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.达通玛站.110kV/#1主变	40000	1931.4	5	0	38069	不受限	38000
193	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/3#变压器	180000	142113.3	79	0	37887	不受限	37800
194	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/1#主变	40000	2197.5	5	0	37803	不受限	37800
195	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/2#变压器	40000	31040.5	78	2330	37670	不受限	37600
196	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#2主变	50000	12368.4	25	0	37632	不受限	37600
197	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#1主变	50000	12421.2	25	0	37579	不受限	37500
198	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/2#变压器	63000	24647.1	39	800	37553	不受限	37500
199	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#3主变	63000	23950.4	38	1600	37450	不受限	37400
200	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/3#变压器	120000	82601.09	69	0	37399	不受限	37300
201	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#1主变	63000	25563.4	41	50	37387	不受限	37300
202	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#1主变	50000	11959.2	24	800	37241	不受限	37200
203	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#2主变	50000	12681.2	25	null	37318	不受限	37000
204	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/1#变压器	63000	26100	41	0	36900	不受限	36900
205	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#2主变	50000	13054.9	26	0	36945	不受限	36900
206	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/1#变压器	180000	143088	79	0	36912	不受限	36900
207	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/2#变压器	180000	143285.2	80	0	36715	不受限	36700
208	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#2主变	63000	25021.3	40	1280	36699	不受限	36600
209	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/3#变压器	63000	26420.8	42	0	36579	不受限	36500

210	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#2主变	50000	13525.9	27	0	36474	不受限	36400
211	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#1主变	63000	26598	42	0	36402	不受限	36400
212	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#2主变	63000	26645.6	42	0	36354	不受限	36300
213	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#2主变	50000	9978.7	20	3700	36321	不受限	36300
214	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#1主变	63000	26680.5	42	0	36320	不受限	36300
215	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/2#变压器	50000	14000	28	0	36000	不受限	36000
216	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/1#变压器	150000	113953.7	76	0	36046	不受限	36000
217	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.中咱站.110kV/1#主变	40000	4000	10	0	36000	不受限	36000
218	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#1主变	40000	4000	10	0	36000	不受限	36000
219	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.尼斯站.110kV/#1主变	40000	4000	10	0	36000	不受限	36000
220	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/1#变压器	63000	27170.5	43	0	35830	不受限	35800
221	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/1#主变	63000	27128.5	43	0	35872	不受限	35800
222	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#1主变	63000	27192	43	0	35808	不受限	35800
223	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/2#变压器	180000	144187.39	80	0	35813	不受限	35800
224	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/1#变压器	150000	114263	76	0	35737	不受限	35700
225	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/2#变压器	63000	27352.9	43	0	35647	不受限	35600
226	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#3主变	63000	27394.7	43	0	35605	不受限	35600
227	蔡沱站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/1#变压器	50000	14492.9	29	null	35507	不受限	35500
228	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/2#变压器	63000	27555	44	0	35445	不受限	35400
229	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#1主变	63000	27692.1	44	0	35308	不受限	35300
230	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/2#变压器	40000	4812.5	12	0	35188	不受限	35100
231	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/1#变压器	50000	13035	26	0	35110	不受限	35100
232	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/1#变压器	40000	4889.5	12	0	35111	不受限	35100
233	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#2主变	40000	4840	12	NULL	35160	不受限	35100
234	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#2主变	35000	0	0	0	35000	不受限	35000
235	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#1主变	35000	0	0	0	35000	不受限	35000
236	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/2#主变	50000	14995.2	30	0	35005	不受限	35000
237	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/2#主变	50000	14995.2	30	0	35005	不受限	35000
238	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#2主变	63000	28202	45	0	34798	不受限	34700
239	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/1号主变	50000	15270	31	0	34730	不受限	34700
240	洛须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛须站.110kV/#1主变	40000	5224.4	13	0	34776	不受限	34700
241	洛须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛须站.110kV/#1主变	40000	5224.4	13	0	34776	不受限	34700
242	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/1#变压器	150000	115229.3	77	NULL	34771	不受限	34700
243	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#1主变	63000	28265.4	45	0	34735	不受限	34700
244	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#1主变	50000	15491.2	31	NULL	34509	不受限	34500
245	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#2主变	63000	28676	46	0	34324	不受限	34300
246	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/1#变压器	40000	5693.3	14	0	34307	不受限	34300
247	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/2#变压器	50000	22908.6	46	0	34272	不受限	34200
248	茅溪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.茅溪.110kV/#1主变	63000	28750	46	0	34250	不受限	34200
249	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/2#变压器	63000	28707.4	46	0	34293	不受限	34200
250	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/2#变压器	50000	15110.7	30	800	34089	不受限	34000
251	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.燕子沟.110kV/1#主变	50000	16200	32	0	33800	不受限	33800
252	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.燕子沟.110kV/1#主变	50000	16200	32	0	33800	不受限	33800
253	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#2主变	63000	29163.8	46	0	33836	不受限	33800
254	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/1#变压器（新）	63000	26596	42	2530	33874	不受限	33800
255	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/2#主变	40000	6232.2	16	0	33768	不受限	33700
256	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/2#变压器	150000	116226.6	77	NULL	33773	不受限	33700
257	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/1#主变	40000	6233.9	16	0	33766	不受限	33700
258	三星堆站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/1#变压器	40000	34121	85	6260	33740	不受限	33700
259	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/1#变压器	63000	29294.2	46	0	33706	不受限	33700
260	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/2#变压器	180000	146355.3	81	0	33645	不受限	33600
261	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#1主变	50000	16378	33	0	33622	不受限	33600
262	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/2#主变	40000	6487.8	16	0	33512	不受限	33500
263	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/1#变压器	63000	29600	47	0	33400	不受限	33400

264	中里站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#1主变	40000	6771.6	17	0	33228	不受限	33200
265	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#1主变	40000	6778.9	17	0	33221	不受限	33200
266	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#1主变	40000	6778.9	17	0	33221	不受限	33200
267	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/2#变压器	40000	6832	17	0	33168	不受限	33100
268	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#2主变	50000	16944.9	34	0	33055	不受限	33000
269	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/2#变压器	120000	86926.8	72	0	33073	不受限	33000
270	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/2#主变	50000	17030.5	34	0	32970	不受限	32900
271	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/2号主变	50000	17089	34	0	32911	不受限	32900
272	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/1#变压器	50000	17197.2	34	0	32803	不受限	32800
273	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#3主变	63000	30209.3	48	0	32791	不受限	32700
274	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#1主变	50000	17476.6	35	NULL	32523	不受限	32500
275	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#1主变	50000	17047.8	34	515	32437	不受限	32400
276	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/1#变压器	180000	147523.61	82	0	32476	不受限	32400
277	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/2#变压器	63000	30607	49	0	32393	不受限	32300
278	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/2#变压器	180000	147605.11	82	0	32395	不受限	32300
279	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.胜天站.110kV/1#变压器	40000	7744	19	0	32256	不受限	32200
280	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#1主变	40000	7722.2	19	0	32278	不受限	32200
281	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#2主变	40000	7795.4	19	0	32205	不受限	32200
282	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#2主变	40000	7795.4	19	0	32205	不受限	32200
283	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#1主变	40000	7722.2	19	0	32278	不受限	32200
284	宏仁站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.宏仁站.110kV/1#变压器	50000	17784	36	0	32216	不受限	32200
285	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#1主变	63000	30820.3	49	0	32180	不受限	32100
286	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#1主变	40000	7953	20	0	32047	不受限	32000
287	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#2主变	40000	8045.4	20	0	31955	不受限	31900
288	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#1主变	63000	31061.4	49	0	31939	不受限	31900
289	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#2主变	63000	31078.5	49	0	31922	不受限	31900
290	观音桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.观音桥站.110kV/#1主变	40000	8144.9	20	0	31855	不受限	31800
291	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#2主变	40000	8108.5	20	0	31892	不受限	31800
292	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#2主变	50000	17450.4	35	800	31750	不受限	31700
293	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#2主变	50000	16081.9	32	2185	31733	不受限	31700
294	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#2主变	50000	18205.1	36	NULL	31795	不受限	31700
295	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/1#变压器	240000	208261.31	87	null	31739	不受限	31700
296	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/1#变压器	40000	8309.8	21	0	31690	不受限	31600
297	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#3主变	50000	18352.9	37	0	31647	不受限	31600
298	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#2主变	63000	31314.8	50	0	31685	不受限	31600
299	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/3#变压器	120000	88445.3	74	0	31555	不受限	31500
300	赛德	叙永电力调度控制中心	泸州地调.赛德.110kV/#1主变	31500	3150	10	0	31500	不受限	31500
301	保宁	阆中电力调度控制分中心	南充地调.保宁.220kV/2#变压器	150000	118405.8	79	0	31594	不受限	31500
302	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#1主变	35000	3500	10	0	31500	不受限	31500
303	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#2主变	35000	3500	10	0	31500	不受限	31500
304	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/1#变压器	180000	148409.5	82	0	31591	不受限	31500
305	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/1#变压器	63000	31478.6	50	0	31521	不受限	31500
306	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/1#变压器	120000	88513.7	74	0	31486	不受限	31400
307	宇宫碳素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宇宫碳素站.110kV/宇宫碳素1#主变	31500	67.2	0	0	31433	不受限	31400
308	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#1主变	40000	8661.3	22	0	31339	不受限	31300
309	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/3#变压器	180000	148610.6	83	0	31389	不受限	31300
310	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/#2主变	50000	10171.7	20	8550	31278	不受限	31200
311	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/2#变压器	63000	31800	50	0	31200	不受限	31200
312	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#1主变	63000	31878.4	51	0	31122	不受限	31100
313	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#1主变	50000	18985.6	38	NULL	31014	不受限	31000
314	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/2#变压器	40000	8985.6	22	0	31014	不受限	31000
315	得荣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.得荣站.110kV/#1主变	40000	9017.9	23	0	30982	不受限	30900
316	得荣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.得荣站.110kV/#1主变	40000	9017.9	23	0	30982	不受限	30900
317	马蹄站	达州电力调度控制中心	达州地调.马蹄站.110kV/#1主变	50000	19050.8	38	NULL	30949	不受限	30900
318	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/1#变压器	240000	209212.7	87	0	30787	不受限	30700

319	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#1主变	50000	19217.8	38	0	30782	不受限	30700
320	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#2主变	40000	9233.7	23	0	30766	不受限	30700
321	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/2#主变	50000	19338	39	0	30662	不受限	30600
322	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#1主变	63000	32317.7	51	0	30682	不受限	30600
323	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/2#主变	60000	29427.4	49	0	30573	不受限	30500
324	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/1#主变	50000	19430.4	39	0	30570	不受限	30500
325	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#2主变	50000	18594.4	37	830	30576	不受限	30500
326	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/1#变压器	240000	209415	87	0	30585	不受限	30500
327	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#1主变	50000	18664.8	37	800	30535	不受限	30500
328	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/2#变压器	120000	89410	75	0	30590	不受限	30500
329	杂谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂谷站.110kV/1#主变	50000	19562.8	39	0	30437	不受限	30400
330	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/1#变压器	120000	89502.41	75	0	30498	不受限	30400
331	唐家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.唐家沟站.110kV/#1主变	63000	32670	52	0	30330	不受限	30300
332	中里站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#2主变	40000	9637.7	24	0	30362	不受限	30300
333	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#2主变	40000	9640.4	24	0	30360	不受限	30300
334	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#1主变	63000	32893.1	52	0	30107	不受限	30100
335	竹根站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.竹根站.110kV/2#变压器	50000	19808.8	40	0	30191	不受限	30100
336	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#3主变	50000	19866.3	40	0	30134	不受限	30100
337	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.五龙站.110kV/#1主变	40000	9879.5	25	0	30121	不受限	30100
338	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔玉站.35kV/#1主变	30000	0	0	0	30000	不受限	30000
339	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#1主变	50000	20094.6	40	0	29905	不受限	29900
340	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#1主变	40000	10090.9	25	NULL	29909	不受限	29900
341	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#3主变	50000	20196	40	NULL	29804	不受限	29800
342	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#2主变	50000	20125	40	0	29875	不受限	29800
343	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#2主变	50000	20169.7	40	0	29830	不受限	29800
344	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/1#变压器	63000	33264	53	0	29736	不受限	29700
345	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#1主变	40000	10292	26	NULL	29708	不受限	29700
346	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#2主变	40000	10204.9	26	0	29795	不受限	29700
347	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#2主变	40000	10204.9	26	0	29795	不受限	29700
348	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/2号主变	63000	33274	53	0	29726	不受限	29700
349	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#2主变	50000	20371.6	41	0	29628	不受限	29600
350	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/3#变压器	31500	1000	0	2000	29500	不受限	29500
351	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/1#主变	63000	33489.8	53	0	29510	不受限	29500
352	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/1#变压器	50000	20528.1	41	0	29472	不受限	29400
353	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/1#变压器	40000	10526.6	26	0	29473	不受限	29400
354	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#1主变	50000	20545.5	41	0	29455	不受限	29400
355	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/2#变压器	180000	150614.11	84	0	29386	不受限	29300
356	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/3#变压器	240000	210779.8	88	0	29220	不受限	29200
357	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#1主变	50000	20724	41	0	29276	不受限	29200
358	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#1主变	40000	7961.5	20	2800	29239	不受限	29200
359	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/2#变压器	50000	20729.1	41	0	29271	不受限	29200
360	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#2主变	40000	10984.1	27	0	29016	不受限	29000
361	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#2主变	63000	34000	54	0	29000	不受限	29000
362	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/2#变压器	50000	20674.5	41	400	28926	不受限	28900
363	蔡沱站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/2#变压器	40000	11040.8	28	null	28959	不受限	28900
364	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#2主变	63000	34118.6	54	NULL	28881	不受限	28800
365	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#1主变	40000	11167.2	28	0	28833	不受限	28800
366	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/2#变压器	50000	19995.2	40	1200	28805	不受限	28800
367	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#1主变	63000	33660	53	500	28840	不受限	28800
368	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/2#变压器	150000	121427.5	81	0	28573	不受限	28500
369	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/2#变压器	50000	21450	43	0	28550	不受限	28500
370	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/2#变压器	240000	211424.7	88	0	28575	不受限	28500
371	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/2#变压器	120000	91092.1	76	315	28593	不受限	28500
372	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#2主变	50000	19400	39	2045	28555	不受限	28500
373	马边站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.马边站.110kV/2#变压器	40000	11492.6	29	0	28507	不受限	28500

374	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#3主变	63000	34400.8	55	0	28599	不受限	28500
375	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#3主变	50000	20134.4	40	1455	28411	不受限	28400
376	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.郭家坝站.110kV/2#主变	40000	11550.6	29	0	28449	不受限	28400
377	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#2主变	63000	23960	38	630	38410	不受限	28400
378	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#1主变	63000	22018.6	35	12490	28491	不受限	28400
379	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.香格里拉站.110kV/#1主变	40000	11573.2	29	0	28427	不受限	28400
380	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.香格里拉站.110kV/#1主变	40000	11573.2	29	0	28427	不受限	28400
381	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#3主变	63000	34622.7	55	0	28377	不受限	28300
382	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#1主变	50000	21648.3	43	NULL	28352	不受限	28300
383	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/1#变压器	180000	151617.2	84	0	28383	不受限	28300
384	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/2#主变	50000	21701.4	43	0	28299	不受限	28200
385	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/1#主变	50000	21701.4	43	0	28299	不受限	28200
386	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#1主变	40000	11708.4	29	0	28292	不受限	28200
387	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#2主变	40000	11774.4	29	0	28226	不受限	28200
388	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.翁达站.110kV/#2主变	40000	11726.6	29	0	28273	不受限	28200
389	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.翁达站.110kV/#2主变	40000	11726.6	29	0	28273	不受限	28200
390	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/2#变压器	240000	211847.8	88	0	28152	不受限	28100
391	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#2主变	50000	21910.7	44	0	28089	不受限	28000
392	清平	泸川电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/2#变压器	63000	35097.4	56	0	27903	不受限	27900
393	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#2主变	63000	22700.8	36	12300	27999	不受限	27900
394	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#2主变	50000	22100	44	0	27900	不受限	27900
395	清平	泸川电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/1#变压器	63000	35054	56	0	27946	不受限	27900
396	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/1#变压器	150000	122089.8	81	0	27910	不受限	27900
397	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/3#变压器	240000	212062.5	88	0	27938	不受限	27900
398	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/1#变压器	50000	18344.5	37	3850	27806	不受限	27800
399	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#1主变	50000	22168.5	44	0	27832	不受限	27800
400	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/2#变压器	180000	152234.4	85	0	27766	不受限	27700
401	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/2#变压器	50000	22205.4	44	0	27795	不受限	27700
402	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/1#变压器	120000	92029.8	77	315	27655	不受限	27600
403	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/2#变压器	150000	122305.4	82	0	27695	不受限	27600
404	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/4#变压器	31500	1000	0	3890	27610	不受限	27600
405	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#2主变	63000	35425.3	56	0	27575	不受限	27500
406	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#2主变	63000	30441.3	48	5000	27559	不受限	27500
407	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.查尔站.110kV/1#主变	40000	12549.2	31	0	27451	不受限	27400
408	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.查尔站.110kV/1#主变	40000	12549.2	31	0	27451	不受限	27400
409	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#1主变	50000	22540.5	45	0	27460	不受限	27400
410	百花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.百花站.110kV/2#主变	63000	35568.1	56	0	27432	不受限	27400
411	双桥沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双桥沟站.110kV/1#主变	50000	22534.1	45	0	27466	不受限	27400
412	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#1主变	40000	10214.5	26	315	27471	不受限	27400
413	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#2主变	63000	35626.8	57	0	27373	不受限	27300
414	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/1#主变	50000	22612.6	45	0	27387	不受限	27300
415	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#2主变	50000	18915.6	38	3830	27254	不受限	27200
416	拉部站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.拉部站.110kV/1#主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100
417	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/2#变压器（新）	63000	31918.8	51	4065	27016	不受限	27000
418	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#2主变	63000	35164.8	56	800	27035	不受限	27000
419	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#2主变	40000	12940.3	32	0	27060	不受限	27000
420	狐狸坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.狐狸坡.110kV/#1主变	40000	12997.2	32	0	27003	不受限	27000
421	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔玉站.35kV/#1主变	30000	3000	10	0	27000	不受限	27000
422	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙站.110kV/#2主变	40000	12962.4	32	0	27038	不受限	27000
423	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/2#变压器	150000	122954.4	82	0	27046	不受限	27000
424	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙站.110kV/#2主变	40000	12962.4	32	0	27038	不受限	27000
425	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	36043.9	57	0	26956	不受限	26900
426	芦花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.芦花站.110kV/1#主变	40000	13015.2	33	0	26985	不受限	26900

427	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.五里站.110kV/#1主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900
428	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/2#变压器	40000	13167	33	0	26833	不受限	26800
429	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/2#变压器	63000	34157.3	54	2000	26843	不受限	26800
430	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	36248.1	58	0	26752	不受限	26700
431	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/2#变压器	50000	31104.8	62	0	26701	不受限	26700
432	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#2主变	50000	23252	47	0	26748	不受限	26700
433	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/2#变压器	40000	13281.5	33	0	26719	不受限	26700
434	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#1主变	40000	13225.3	33	0	26775	不受限	26700
435	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#2主变	63000	36269.5	58	0	26731	不受限	26700
436	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#1主变	63000	36328.1	58	0	26672	不受限	26600
437	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/1#变压器	50000	31205.3	62	0	26617	不受限	26600
438	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#1主变	63000	36352.8	58	0	26647	不受限	26600
439	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#1主变	63000	36458.4	58	0	26542	不受限	26500
440	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#2主变	40000	13467	34	0	26533	不受限	26500
441	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#3主变	50000	23424.3	47	0	26576	不受限	26500
442	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/2#变压器	63000	36577.2	58	0	26423	不受限	26400
443	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/2#变压器	31500	3079.4	10	2000	26421	不受限	26400
444	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#1主变	50000	23578.4	47	0	26422	不受限	26400
445	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/1#变压器	150000	123622	82	0	26378	不受限	26300
446	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#2主变	63000	36696	58	0	26304	不受限	26300
447	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#2主变	40000	5726.1	14	0	26274	不受限	26200
448	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#2主变	63000	36761.9	58	0	26238	不受限	26200
449	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/1#变压器	50000	23791.9	48	0	26208	不受限	26200
450	唐克站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.唐克站.110kV/2#主变	40000	13734.6	34	0	26265	不受限	26200
451	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#1主变	40000	10016.8	25	3880	26103	不受限	26100
452	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/2#变压器	40000	13876.2	35	0	28134	不受限	26100
453	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.来马站.110kV/#1主变	40000	13855.1	35	0	26145	不受限	26100
454	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.来马站.110kV/#1主变	40000	13855.1	35	0	26145	不受限	26100
455	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/2#变压器	150000	123929.5	83	0	26071	不受限	26000
456	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#2主变	40000	13973.1	35	0	26027	不受限	26000
457	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#2主变	40000	13950	35	0	26050	不受限	26000
458	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#2主变	50000	24007.3	48	0	25993	不受限	25900
459	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#1主变	40000	11017.6	28	3000	25982	不受限	25900
460	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#2主变	50000	24007.3	48	0	25993	不受限	25900
461	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/1#变压器	180000	154156.4	86	0	25844	不受限	25800
462	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/1#变压器	40000	7680.9	19	6500	25819	不受限	25800
463	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#1主变	63000	37146	59	0	25854	不受限	25800
464	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/1#变压器	63000	36686.5	58	560	25754	不受限	25700
465	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/1#变压器	40000	14223	36	0	25777	不受限	25700
466	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.蜂桶寨站.110kV/#1主变	50000	24263.3	49	0	25737	不受限	25700
467	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#2主变	40000	14360	36	0	25640	不受限	25600
468	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/1#变压器	40000	14325.8	36	0	25674	不受限	25600
469	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#2主变	63000	37386.4	59	0	25614	不受限	25600
470	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/1#变压器	180000	140687.39	78	13735	25578	不受限	25500
471	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#3主变	63000	37408.8	59	0	25591	不受限	25500
472	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/2#主变	31500	5966.4	19	0	25534	不受限	25500
473	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/1#主变	31500	6027.4	19	0	25473	不受限	25400
474	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/1#变压器	50000	24682.1	49	0	25318	不受限	25300
475	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/2#变压器	120000	94602.8	79	NULL	25397	不受限	25300
476	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#1主变	40000	14646	37	0	25354	不受限	25300
477	廉君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廉君站.110kV/#2主变	50000	24627.6	49	null	25372	不受限	25300
478	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#1主变	40000	14790	37	0	25210	不受限	25200
479	熊家站	广元电力调度控制中心	广元地调.熊家站.110kV/#1主变	40000	14718	37	0	25282	不受限	25200

480	杨柳坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杨柳坪站.110kV/1#主变	31500	6229.3	20	0	25271	不受限	25200
481	峨山站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.峨山站.110kV/1#变压器	50000	24745.6	49	null	25254	不受限	25200
482	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/1#变压器	63000	37765.2	60	0	25235	不受限	25200
483	大川站	雅安配调	雅安地调.大川站.110kV/#1主变	50000	7200	14	17635	25165	不受限	25100
484	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#2主变	40000	14895	37	NULL	25105	不受限	25100
485	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/1#变压器	63000	37831.2	60	0	25169	不受限	25100
486	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/2#变压器	150000	124879	83	0	25121	不受限	25100
487	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/1#主变	50000	24808.9	50	0	25191	不受限	25100
488	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#2主变	50000	24744.2	49	250	25006	不受限	25000
489	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#1主变	40000	12101.7	30	2800	25098	不受限	25000
490	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/2#变压器	31500	6494.4	21	0	25006	不受限	25000
491	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/2#变压器	150000	125052.4	83	0	24948	不受限	24900
492	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.劳动站.110kV/2#变压器	50000	25059.9	50	0	24940	不受限	24900
493	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/1#变压器	50000	25022.1	50	0	24978	不受限	24900
494	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/3#变压器	180000	155058.6	86	NULL	24941	不受限	24900
495	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.黄金坪站.110kV/1#主变	40000	15056.8	38	0	24943	不受限	24900
496	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.黄金坪站.110kV/1#主变	40000	15056.8	38	0	24943	不受限	24900
497	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#1主变	63000	38268	61	0	24732	不受限	24700
498	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/4#变压器	40000	15288.9	38	0	24711	不受限	24700
499	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/2#变压器	180000	147123.8	82	8130	24746	不受限	24700
500	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#2主变	50000	25250	50	0	24750	不受限	24700
501	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/1#变压器	180000	147315.8	82	8130	24554	不受限	24500
502	马坪站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	15444	39	null	24556	不受限	24500
503	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/2#变压器	50000	25476	51	0	24524	不受限	24500
504	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/1#变压器	40000	15435.5	39	0	24565	不受限	24500
505	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#2主变	63000	38451.6	61	0	24548	不受限	24500
506	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/1#变压器	63000	38442	61	0	24558	不受限	24500
507	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#1主变	40000	15412.8	39	0	24587	不受限	24500
508	银杏站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.银杏站.110kV/1#变压器	40000	15412.8	39	0	24587	不受限	24500
509	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#1主变	63000	38060	60	400	24540	不受限	24500
510	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#1主变	50000	25517.9	51	0	24482	不受限	24400
511	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/2#变压器	63000	38700	61	0	24300	不受限	24300
512	曹山站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.曹山站.110kV/2#变压器	50000	15612.8	31	0	24387	不受限	24300
513	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#1主变	40000	15786.6	39	0	24213	不受限	24200
514	龙台站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.龙台站.110kV/2#变压器	40000	15751.9	39	0	24248	不受限	24200
515	廉君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廉君站.110kV/#1主变	50000	25705.4	51	null	24295	不受限	24200
516	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/2#变压器	180000	155761.7	87	NULL	24238	不受限	24200
517	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#1主变	63000	32803.2	52	6080	24117	不受限	24100
518	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉哇站.110kV/1#主变	40000	15857.2	40	0	24143	不受限	24100
519	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉哇站.110kV/1#主变	40000	15857.2	40	0	24143	不受限	24100
520	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/1#变压器	150000	125954.4	84	0	24046	不受限	24000
521	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#1主变	50000	25951.2	52	0	24049	不受限	24000
522	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/1#变压器	63000	38937	62	0	24063	不受限	24000
523	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/2#变压器	150000	125922.4	84	0	24077.6	不受限	24000
524	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/8#主变	30000	6094.8	20	0	23905	不受限	23900
525	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#2主变	40000	16023	40	0	23977	不受限	23900
526	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#1主变	40000	16051.5	40	0	23949	不受限	23900
527	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调.周家站.110kV/#1主变	40000	16015.4	40	NULL	23985	不受限	23900
528	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#1主变	63000	39042	62	0	23958	不受限	23900
529	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/2#主变	63000	39010.6	62	0	23989	不受限	23900
530	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/2#变压器	40000	16168.1	40	0	23832	不受限	23800
531	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#1主变	40000	15918.6	40	250	23831	不受限	23800
532	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#1主变	40000	8210.4	21	0	23790	不受限	23700

533	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#2主变	40000	16229.4	41	0	23771	不受限	23700
534	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#2主变	40000	8245.6	21	0	23754	不受限	23700
535	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/2#变压器	150000	126213.3	84	0	23787	不受限	23700
536	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#2主变	40000	16291.5	41	0	23709	不受限	23700
537	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/3#主变	31500	7900.5	25	0	23600	不受限	23600
538	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.板桥站.110kV/1#变压器	40000	16309.6	41	0	23690	不受限	23600
539	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/2#变压器	31500	7893.6	25	0	23606	不受限	23600
540	寨坡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.寨坡站.110kV/1#变压器	40000	16499.7	41	0	23500	不受限	23500
541	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/2#变压器	150000	126496	84	0	23504	不受限	23500
542	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲西站.110kV/1#主变	31500	8018.6	25	0	23481	不受限	23400
543	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/1#变压器	31500	8012.4	25	0	23488	不受限	23400
544	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#2主变	63000	39272.2	62	375	23353	不受限	23300
545	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/2#变压器	240000	216700	90	0	23300	不受限	23300
546	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#1主变	50000	26758.5	54	0	23242	不受限	23200
547	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/1#主变	25000	1790.2	7	0	23210	不受限	23200
548	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/2#主变	25000	1747.6	7	0	23252	不受限	23200
549	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/2#变压器	50000	26751.1	54	0	23249	不受限	23200
550	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#2主变	50000	26882	54	NULL	23118	不受限	23100
551	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#2主变	50000	26859	54	0	23141	不受限	23100
552	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/2#主变	50000	26900.2	54	0	23100	不受限	23100
553	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#1主变	50000	26900	54	0	23100	不受限	23100
554	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/2#变压器	63000	39872	63	0	23128	不受限	23100
555	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#2主变	63000	39824.4	63	0	23176	不受限	23100
556	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#2主变	50000	27000	54	0	23000	不受限	23000
557	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/1#主变	50000	26981.1	54	0	23019	不受限	23000
558	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/2#主变	50000	26967.5	54	0	23033	不受限	23000
559	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/2#变压器	180000	157068.1	87	0	22932	不受限	22900
560	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/1#变压器	150000	127050.4	85	0	22950	不受限	22900
561	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.晓坝站.110kV/1#变压器	40000	17046	43	0	22954	不受限	22900
562	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#1主变	50000	27200	54	0	22800	不受限	22800
563	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#2主变	40000	17100.6	43	NULL	22899	不受限	22800
564	魏坪站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.魏坪站.110kV/1#变压器	50000	14273.8	29	2860	22866	不受限	22800
565	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#1主变	63000	37236	59	2930	22834	不受限	22800
566	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/2#主变	31500	8363.4	27	250	22887	不受限	22800
567	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#2主变	63000	40234.9	64	0	22765	不受限	22700
568	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#3主变	63000	40219	64	0	22781	不受限	22700
569	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#1主变	63000	40229	64	0	22771	不受限	22700
570	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/1#变压器	180000	157396	87	0	22604	不受限	22600
571	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#1主变	63000	40352.4	64	0	22648	不受限	22600
572	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金汤站.110kV/#1主变	25000	2500	10	0	22500	不受限	22500
573	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/1#变压器	31500	8975.3	28	0	22525	不受限	22500
574	晋新站	西充电力调度控制分中心	南充地调.晋新站.110kV/#1主变	50000	26627.4	53	800.5	22572	不受限	22500
575	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#2主变	50000	25988.2	52	1600	22412	不受限	22400
576	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/2#变压器	50000	27589.4	55	0	22411	不受限	22400
577	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/1#变压器	40000	22296	56	0	22480	不受限	22400
578	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#3主变	63000	40524	64	0	22476	不受限	22400
579	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#1主变	50000	27614.4	55	0	22386	不受限	22300
580	马鞍站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍站.110kV/1#变压器	50000	27638.3	55	0	22362	不受限	22300
581	双江口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双江口站.110kV/1#主变	25000	2653.2	11	0	22347	不受限	22300
582	东柳站	达州电力调度控制中心	达州地调.东柳站.110kV/#2主变	40000	17605.1	44	NULL	22395	不受限	22300
583	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#2主变	40000	17727.6	44	0	22272	不受限	22200
584	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#2主变	50000	27753	56	0	22247	不受限	22200
585	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/1#变压器	63000	40807.8	65	0	22192	不受限	22100
586	杨公庙站	广安电力调度控制中心	广安地调.杨公庙站.110kV/#1主变	40000	17816.7	45	0	22183	不受限	22100

587	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.机场站.110kV/#1主变	40000	17922.3	45	0	22078	不受限	22000
588	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.机场站.110kV/#1主变	40000	17922.3	45	0	22078	不受限	22000
589	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/2#主变	63000	40991.6	65	0	22008	不受限	22000
590	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#2主变	63000	40920.9	65	0	22079	不受限	22000
591	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/2#变压器	63000	41004	65	0	21996	不受限	21900
592	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#3主变	63000	41015.6	65	0	21984	不受限	21900
593	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#2主变	63000	41184	65	0	21816	不受限	21800
594	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/2#变压器	120000	98148.7	82	NULL	21851	不受限	21800
595	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#1主变	50000	25642.5	51	2630	21728	不受限	21700
596	东岳庙站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#3主变	50000	28215.7	56	0	21784	不受限	21700
597	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/2#变压器	40000	22288.2	56	0	21718	不受限	21700
598	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.炉霍站.110kV/#1主变	40000	18310.1	46	0	21690	不受限	21600
599	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.炉霍站.110kV/#1主变	40000	18310.1	46	0	21690	不受限	21600
600	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#2主变	50000	27732.2	55	630	21638	不受限	21600
601	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/2#变压器	63000	41395.2	66	0	21605	不受限	21600
602	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#1主变	50000	28369.2	57	NULL	21631	不受限	21600
603	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#1主变	50000	27819.3	56	630	21551	不受限	21500
604	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#2主变	50000	18414	37	0	21586	不受限	21500
605	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#1主变	40000	18518.9	46	0	21481	不受限	21400
606	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#2变压器	50000	28507	57	0	21493	不受限	21400
607	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#1变压器	50000	28561	57	0	21439	不受限	21400
608	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#1主变	40000	18612	47	0	21388	不受限	21300
609	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/1#变压器	150000	128699.4	86	NULL	21301	不受限	21300
610	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/2#变压器	180000	158763	88	0	21237	不受限	21200
611	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/3#变压器	40000	18794.2	47	0	21206	不受限	21200
612	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/1#变压器	180000	165272.3	92	0	21259	不受限	21200
613	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉站.110kV/#1主变	40000	18800	47	0	21200	不受限	21200
614	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉站.110kV/#1主变	40000	18800	47	0	21200	不受限	21200
615	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/2#主变	63000	41850	66	0	21150	不受限	21100
616	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#1主变	31500	10374.3	33	0	21126	不受限	21100
617	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#1主变	50000	28960.8	58	0	21039	不受限	21000
618	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/1#变压器	63000	39848.3	63	2230	20922	不受限	20900
619	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#1主变	63000	42028.8	67	0	20971	不受限	20900
620	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#1主变	63000	42064	67	0	20936	不受限	20900
621	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/1#变压器	50000	29003.2	58	0	20997	不受限	20900
622	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#2主变	31500	10694.5	34	NULL	20806	不受限	20800
623	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/2#变压器	40000	19128.5	48	0	20872	不受限	20800
624	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/1#变压器	63000	38768.4	62	3410	20822	不受限	20800
625	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#1主变	63000	42130.1	67	0	20870	不受限	20800
626	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/2#变压器	180000	159262.69	88	0	20737	不受限	20700
627	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#2主变	40000	19285.2	48	0	20715	不受限	20700
628	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#2主变	40000	19364.4	48	NULL	20636	不受限	20600
629	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#2主变	50000	28703.4	57	600	20697	不受限	20600
630	保宁	阆中电力调度控制分中心	南充地调.保宁.220kV/1#变压器	120000	98535	82	800	20665	不受限	20600
631	幺滩站	邻水电力调度控制中心	广安地调.幺滩站.110kV/#1主变	50000	29392	59	0	20608	不受限	20600
632	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/1#变压器	63000	40418.4	64	2000	20582	不受限	20500
633	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#3主变	63000	42487.5	67	0	20513	不受限	20500
634	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#2主变	50000	26386.6	53	3050	20563	不受限	20500
635	东岳庙站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#2主变	50000	28290.3	57	1250	20460	不受限	20400
636	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/1#主变	50000	29564.7	59	0	20435	不受限	20400
637	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#3主变	63000	42575.3	68	0	20425	不受限	20400
638	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#2主变	50000	29685	59	0	20315	不受限	20300
639	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#3主变	50000	29616.9	59	0	20383	不受限	20300
640	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/2#变压器	31500	11240.9	36	0	20259	不受限	20200

641	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#2主变	50000	20084.7	40	9650	20265	不受限	20200
642	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#1主变	50000	29735.2	59	NULL	20265	不受限	20200
643	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#2主变	50000	29713.2	59	0	20287	不受限	20200
644	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#3主变	63000	42828.1	68	0	20172	不受限	20100
645	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/2号主变	25000	4412.3	18	500	20088	不受限	20000
646	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/2#主变	40000	19958.4	50	0	20042	不受限	20000
647	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#1主变	40000	19994.1	50	0	20006	不受限	20000
648	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/2#变压器	40000	19992	50	0	20008	不受限	20000
649	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#2主变	40000	19964.8	50	0	20035	不受限	20000
650	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.昌台站.110kV/#1主变	40000	19928	50	0	20072	不受限	20000
651	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.昌台站.110kV/#1主变	40000	19928	50	0	20072	不受限	20000
652	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.共科站.110kV/#2主变	20000	76.2	10	0	19924	不受限	19900
653	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#1主变	40000	20048.6	50	0	19951	不受限	19900
654	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.共科站.110kV/#2主变	20000	76.2	0	0	19924	不受限	19900
655	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#2主变	63000	43032	68	0	19968	不受限	19900
656	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.园艺站.110kV/1#主变	40000	20089.7	50	0	19910	不受限	19900
657	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/1#变压器	63000	43084.8	68	0	19915	不受限	19900
658	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/2#变压器	63000	43018.8	68	0	19981	不受限	19900
659	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#2主变	50000	25334.4	51	4685	19981	不受限	19900
660	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#1主变	50000	18400	37	11780	19820	不受限	19800
661	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#1主变	40000	20168.5	50	NULL	19832	不受限	19800
662	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/3#变压器	50000	30189.7	60	null	19810	不受限	19800
663	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#1主变	50000	30187.3	60	0	19813	不受限	19800
664	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#1主变	63000	43204.7	69	0	19795	不受限	19700
665	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#2主变	63000	43202.3	69	0	19798	不受限	19700
666	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/2#变压器	150000	130281.09	87	NULL	19719	不受限	19700
667	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#1主变	50000	27681.4	55	2600	19719	不受限	19700
668	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#1主变	50000	29898.4	60	400	19702	不受限	19700
669	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/＃3主变	40000	20235.6	51	0	19764	不受限	19700
670	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/1#主变	31500	11855.7	38	0	19644	不受限	19600
671	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/2#变压器	50000	30393	61	0	19607	不受限	19600
672	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#1主变	63000	43352	69	0	19648	不受限	19600
673	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#2主变	63000	43428	69	0	19572	不受限	19500
674	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/2#变压器	180000	160460.4	89	0	19540	不受限	19500
675	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#2主变	63000	43495	69	0	19505	不受限	19500
676	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/2#变压器	50000	30415	61	0	19585	不受限	19500
677	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/1#变压器	50000	30419.9	61	0	19580	不受限	19500
678	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#1主变	63000	40211.8	64	3210	19578	不受限	19500
679	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/3#变压器	40000	20446.8	51	0	19553	不受限	19500
680	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/1#主变	50000	30442.1	61	0	19558	不受限	19500
681	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/1#变压器	150000	130570.41	87	0	19430	不受限	19400
682	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/1#变压器	50000	30552	61	0	19448	不受限	19400
683	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#2主变	40000	20519.4	51	0	19481	不受限	19400
684	建中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建中站.110kV/1#变压器	31500	12112.2	38	0	19388	不受限	19300
685	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/2#变压器	40000	20629.8	52	0	19370	不受限	19300
686	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#2主变	40000	20712.3	52	0	19288	不受限	19200
687	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#1主变	50000	30092.7	60	630	19277	不受限	19200
688	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/3#变压器	180000	160741.6	89	0	19258	不受限	19200
689	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#2主变	50000	30726	61	0	19274	不受限	19200
690	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#2主变	63000	43784.3	69	0	19216	不受限	19200
691	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#2主变	63000	42530.4	68	1200	19270	不受限	19200
692	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#2主变	50000	30835.2	62	0	19165	不受限	19100
693	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/2#变压器	180000	160811.8	89	null	19188	不受限	19100
694	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/2#变压器	180000	160887.2	89	0	19113	不受限	19100
695	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	30465.6	61	400	19134	不受限	19100
696	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#2主变	40000	20860.8	52	0	19139	不受限	19100

697	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/1#变压器	40000	20730.3	52	250	19020	不受限	19000
698	朝阳站	鋆华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/2#变压器	50000	30923.2	62	0	19077	不受限	19000
699	下洞槽	成都配调	成都地调.下洞槽.110kV/#2主变	63000	44070.4	70	0	18930	不受限	18900
700	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/1#变压器	40000	21050.4	53	0	18950	不受限	18900
701	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#2主变	50000	31045.2	62	0	18955	不受限	18900
702	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#1主变	40000	21067.4	53	0	18933	不受限	18900
703	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/3#变压器	63000	44119.5	70	0	18881	不受限	18800
704	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#2主变	63000	43956	70	200	18844	不受限	18800
705	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/2#变压器	40000	20355.8	51	880	18764	不受限	18700
706	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/1#变压器	31500	11901.3	38	800	18799	不受限	18700
707	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/2#变压器	40000	21260.3	53	0	18740	不受限	18700
708	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/1#变压器	120000	101248.1	84	0	18752	不受限	18700
709	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/2#变压器	120000	101305.3	84	0	18695	不受限	18600
710	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#1主变	50000	30052	60	1250	18698	不受限	18600
711	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/1#主变	40000	21400	54	0	18600	不受限	18600
712	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#2主变	63000	44484	71	0	18516	不受限	18500
713	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/1#主变	50000	31451.1	63	0	18549	不受限	18500
714	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/1#变压器	63000	44471.4	71	0	18529	不受限	18500
715	岷江好站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江好站.110kV/2#主变	63000	44475.8	71	0	18524	不受限	18500
716	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/2#变压器	50000	31405	63	0	18595	不受限	18500
717	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/1#变压器	63000	44499.8	71	0	18500	不受限	18500
718	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#2主变	40000	18440.5	46	3030	18530	不受限	18500
719	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/2#变压器	120000	101540.2	85	NULL	18460	不受限	18400
720	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#1主变	40000	21510.8	54	0	18489	不受限	18400
721	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.水磨沟站.110kV/1#主变	20000	1579.6	8	0	18420	不受限	18400
722	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.水磨沟站.110kV/1#主变	20000	1579.6	8	0	18420	不受限	18400
723	元通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.元通站.110kV/2#主变	50000	31700	63	null	18300	不受限	18300
724	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#2主变	50000	31680	63	0	18320	不受限	18300
725	嘉农站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.嘉农站.110kV/2#变压器	40000	12150.6	30	1500	18349	不受限	18300
726	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#1主变	50000	31681.5	63	0	18319	不受限	18300
727	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/2#变压器	50000	31647.4	63	0	18353	不受限	18300
728	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#1主变	50000	31647	63	0	18353	不受限	18300
729	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#2主变	40000	18833	47	2880	18287	不受限	18200
730	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#1主变	31500	13463	43	NULL	18037	不受限	18000
731	俄真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.俄真站.110kV/1#主变	31500	13500	43	0	18000	不受限	18000
732	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#1主变	40000	21925.2	55	0	18075	不受限	18000
733	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/1#变压器	150000	131919.6	88	0	18080	不受限	18000
734	元通站	眉山电力调度控制中心	元通站.110kV/1#主变	50000	32000	64	null	18000	不受限	18000
735	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/2#变压器	63000	42967.4	68	2000	18033	不受限	18000
736	莲池站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.莲池站.110kV/1#变压器	50000	31949	64	0	18051	不受限	18000
737	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.跑马山站.110kV/1#主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	18000
738	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	18000
739	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#2主变	50000	32033.6	64	0	17966	不受限	17900
740	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/2#主变	50000	32080	64	0	17920	不受限	17900
741	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#2主变	50000	32033.6	64	0	17966	不受限	17900
742	石广东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.石广东站.110kV/1#主变	40000	22036	55	0	17964	不受限	17900
743	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#2主变	50000	32142	64	NULL	17858	不受限	17800
744	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#1主变	50000	26492.4	53	5700	17808	不受限	17800
745	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/1#主变	63000	45144	72	0	17856	不受限	17800
746	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/1#变压器	63000	45144.2	72	0	17856	不受限	17800
747	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#2主变	50000	31504	63	600	17896	不受限	17800
748	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#2主变	50000	31996.8	64	250	17753	不受限	17700
749	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/1#主变	50000	32255.4	65	0	17745	不受限	17700

750	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/1#变压器	40000	22235.4	56	0	17765	不受限	17700
751	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/1#变压器	31500	13485.4	43	250	17765	不受限	17700
752	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/2#变压器	40000	22242	56	0	17758	不受限	17700
753	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#1主变	50000	32300	65	0	17700	不受限	17700
754	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/1#变压器	50000	31934.8	64	355	17710	不受限	17700
755	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#1主变	50000	32340.1	65	0	17660	不受限	17600
756	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#2主变	40000	22327.1	56	0	17673	不受限	17600
757	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/1号主变	63000	45320	72	0	17680	不受限	17600
758	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/2#变压器	180000	162490.6	90	null	17509	不受限	17500
759	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/1#变压器	50000	32418.3	65	0	17582	不受限	17500
760	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#2主变	63000	45445.6	72	0	17554	不受限	17500
761	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#1主变	40000	22431.2	56	0	17569	不受限	17500
762	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#2主变	50000	32407.7	65	0	17592	不受限	17500
763	樊哙站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哙站.110kV/#2主变	50000	32486.8	65	NULL	17513	不受限	17500
764	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/1#变压器	63000	45680	73	0	17320	不受限	17300
765	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/1#变压器	40000	22672.4	57	0	17328	不受限	17300
766	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/1#变压器	50000	32604	65	0	17396	不受限	17300
767	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#1主变	63000	35950.7	57	9808.75	17241	不受限	17200
768	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/2#变压器	63000	45091.2	72	650	17259	不受限	17200
769	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/2#变压器	63000	44417.6	71	1300	17282	不受限	17200
770	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/2#变压器	50000	32868	66	0	17132	不受限	17100
771	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#1主变	50000	32868	66	0	17132	不受限	17100
772	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/2#变压器	50000	32830	66	0	17170	不受限	17100
773	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#1主变	63000	45817.2	73	0	17183	不受限	17100
774	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#1主变	50000	32868	66	0	17132	不受限	17100
775	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#2主变	63000	45896.4	73	0	17104	不受限	17100
776	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	22893.2	57	0	17107	不受限	17100
777	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#1主变	50000	32458.8	65	500	17041	不受限	17000
778	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/1#变压器	50000	32901	66	0	17099	不受限	17000
779	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/3#变压器	50000	33000	66	0	17000	不受限	17000
780	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/2#变压器	40000	22745.1	57	250	17005	不受限	17000
781	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/2#变压器	180000	163927.5	91	0	17000	不受限	17000
782	凤凰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.凤凰站.110kV/1#变压器	40000	23093.7	58	0	16906	不受限	16900
783	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/1#变压器	180000	163030.7	91	0	16969	不受限	16900
784	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/3#变压器	120000	103015.2	86	0	16985	不受限	16900
785	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#1主变	20000	3058	15	NULL	16942	不受限	16900
786	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#1主变	50000	28734.4	57	4340	16926	不受限	16900
787	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/2#变压器	63000	46129.5	73	0	16871	不受限	16800
788	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/2#变压器	40000	23225.2	58	0	16775	不受限	16700
789	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/1#变压器	63000	46271	73	0	16729	不受限	16700
790	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/2#变压器	63000	45212.6	72	1000	16787	不受限	16700
791	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/2#变压器	63000	46252.8	73	0	16747	不受限	16700
792	邛溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邛溪站.35kV/1#主变	20000	3393.9	17	0	16606	不受限	16600
793	壤口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤口站.35kV/1#主变	20000	3344.1	17	0	16656	不受限	16600
794	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/2#主变	50000	33359.1	67	0	16641	不受限	16600
795	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#1主变	63000	41762	66	4655	16583	不受限	16500
796	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#1主变	40000	23409.8	59	0	16590	不受限	16500
797	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/2#变压器	50000	33500	67	0	16500	不受限	16500
798	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.夹壁站.110kV/1#主变	31500	15025.8	48	0	16474	不受限	16400
799	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/2#变压器	50000	33504.3	67	0	16496	不受限	16400
800	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/4#主变	16500	16.7	0	0	16483	不受限	16400
801	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/5#主变	16500	16.7	0	0	16483	不受限	16400
802	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/1#变压器	150000	133573.89	89	0	16426	不受限	16400

803	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/2#主变	50000	33581.7	67	0	16418	不受限	16400
804	沙湾站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.沙湾站.110kV/1#变压器	50000	23079.1	46	500	16421	不受限	16400
805	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/1#主变	50000	33615.1	67	0	16385	不受限	16300
806	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/2#变压器	50000	33053.7	66	630	16316	不受限	16300
807	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#3主变	63000	46635.6	74	0	16364	不受限	16300
808	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/2#变压器	31500	12866.2	41	2315	16319	不受限	16300
809	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/#2主变	25000	8686.3	35	0	16314	不受限	16300
810	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#1主变	63000	46639.1	74	0	16361	不受限	16300
811	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#2主变	31500	15245.4	48	0	16255	不受限	16200
812	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/2#变压器	50000	33724.9	67	0	16275	不受限	16200
813	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#2主变	40000	23764.8	59	0	16235	不受限	16200
814	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#2主变	63000	46723	74	0	16277	不受限	16200
815	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/3#变压器	40000	22778.6	57	1000	16221	不受限	16200
816	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/3#变压器	63000	46866.6	74	0	16133	不受限	16100
817	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/1#变压器	63000	42000	67	4900	16100	不受限	16100
818	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/1#变压器	63000	46986.5	75	0	16014	不受限	16000
819	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/1#变压器	50000	33931.2	68	0	16069	不受限	16000
820	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/1#变压器	50000	33147.5	66	840	16013	不受限	16000
821	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调.卫桥站.110kV/#1主变	40000	23987.9	60	0	16012	不受限	16000
822	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/2#变压器	50000	34029.6	68	0	15970	不受限	15900
823	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#1主变	40000	24045.5	60	0	15955	不受限	15900
824	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/2#变压器	40000	24001.5	60	0	15999	不受限	15900
825	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/2#主变	40000	24100	60	0	15900	不受限	15900
826	下洞槽	成都配调	成都地调.下洞槽.110kV/#1主变	63000	47080	75	0	15920	不受限	15900
827	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#1主变	50000	34025.8	68	0	15974	不受限	15900
828	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调.九支.110kV/#1主变	16000	40.2	0	0	15960	不受限	15900
829	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#2主变	63000	47034	75	0	15966	不受限	15900
830	日隆站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.日隆站.110kV/1#主变	16000	2	0	0	15998	不受限	15900
831	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/2#变压器	31500	15559.6	49	0	15940	不受限	15900
832	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/2#变压器	120000	104158.3	87	0	15842	不受限	15800
833	雅尔珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.雅尔珠站.110kV/1#主变	16000	154	1	0	15846	不受限	15800
834	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查拉沟站.110kV/1#主变	16000	120	1	0	15880	不受限	15800
835	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#2主变	50000	32868	66	1250	15882	不受限	15800
836	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#2主变	63000	47149.7	75	0	15850	不受限	15800
837	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#1主变	50000	30718.1	61	3492	15790	不受限	15700
838	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/1#变压器	40000	21291.6	53	0	15708	不受限	15700
839	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#1主变	63000	47235	75	0	15765	不受限	15700
840	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/#1主变	25000	9251.1	37	0	15749	不受限	15700
841	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#1主变	40000	24239.7	61	0	15760	不受限	15700
842	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#2主变	40000	24224.1	61	NULL	15776	不受限	15700
843	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.110kV/#1主变	40000	24367.2	61	0	15633	不受限	15600
844	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#2主变	50000	31367.8	63	3000	15632	不受限	15600
845	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/1#主变	20000	4313.6	22	0	15686	不受限	15600
846	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#1主变	50000	34335	69	0	15665	不受限	15600
847	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.乔瓦站.110kV/#1主变	40000	23453.1	59	900	15647	不受限	15600
848	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.吉龙站.110kV/#1主变	16000	408.2	3	0	15592	不受限	15500
849	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/2#变压器	150000	132169.9	88	2300	15530	不受限	15500
850	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.吉龙站.110kV/#1主变	16000	408.2	3	0	15592	不受限	15500
851	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#1主变	31500	15909.5	51	0	15591	不受限	15500
852	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/4#变压器	31500	15970.9	51	0	15529	不受限	15500
853	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#2主变	31500	16023.1	51	0	15477	不受限	15400
854	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#2主变	50000	34509.4	69	0	15491	不受限	15400
855	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#3主变	63000	47070	75	0	15430	不受限	15400

856	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/1#变压器	63000	46477.2	74	1090	15433	不受限	15400
857	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/2#变压器	50000	30751	62	3830	15419	不受限	15400
858	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.夏邛站.110kV/#1主变	40000	24634.4	62	0	15366	不受限	15300
859	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.夏邛站.110kV/#1主变	40000	24634.4	62	0	15366	不受限	15300
860	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/2#主变	50000	34741.4	69	0	15259	不受限	15200
861	竹根站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.竹根站.110kV/1#变压器	40000	24728	62	0	15272	不受限	15200
862	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#2主变	40000	16772.6	42	0	15227	不受限	15200
863	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/1#变压器	50000	29350.2	59	5540	15110	不受限	15100
864	秀湖站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.秀湖站.110kV/1#变压器	50000	34806.5	70	null	15194	不受限	15100
865	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#1主变	63000	37576	60	10250	15174	不受限	15100
866	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#1主变	40000	24830.8	62	0	15169	不受限	15100
867	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#1主变	63000	47845	76	0	15155	不受限	15100
868	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/1#变压器	63000	39335	62	8500	15165	不受限	15100
869	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#1主变	63000	47819.2	76	0	15181	不受限	15100
870	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#2主变	63000	47918	76	0	15082	不受限	15000
871	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/1#变压器	120000	104927.5	87	0	15073	不受限	15000
872	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#1主变	40000	25025	43	0	14975	不受限	14970
873	许家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.许家站.35kV/1#主变	20000	5078.1	25	0	14922	不受限	14900
874	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/1#变压器	50000	35016.6	70	0	14983	不受限	14900
875	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#2主变	63000	48096.4	76	0	14904	不受限	14900
876	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站2#主变	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900
877	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#1主变	40000	25096	63	0	14904	不受限	14900
878	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#2主变	50000	35100	70	0	14900	不受限	14900
879	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#2主变	50000	25198.8	50	9820	14981	不受限	14900
880	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#1主变	40000	17065	43	0	14935	不受限	14900
881	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/2#变压器	20000	5135.2	26	0	14865	不受限	14800
882	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#1主变	50000	35129.6	70	0	14870	不受限	14800
883	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#2主变	63000	48155.8	76	0	14844	不受限	14800
884	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#2主变	63000	48215.2	77	0	14785	不受限	14700
885	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#1主变	40000	25225.2	63	NULL	14775	不受限	14700
886	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#2主变	40000	25251.5	63	0	14749	不受限	14700
887	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/2#主变	25000	10219.6	41	0	14780	不受限	14700
888	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/2号主变	31500	10489.5	33	0	14711	不受限	14700
889	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/2#变压器	63000	48225.6	77	0	14774	不受限	14700
890	永利	泸川电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#2主变	50000	35379	71	0	14621	不受限	14600
891	石板垭站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板垭站.110kV/2#变压器	50000	35302.8	71	0	14697	不受限	14600
892	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#1主变	50000	35356.6	71	0	14643	不受限	14600
893	梅子坝站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.梅子坝站.110kV/2#变压器	40000	25354.9	63	0	14645	不受限	14600
894	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.牟子站.110kV/3#变压器	50000	35301.2	71	0	14699	不受限	14600
895	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#1主变	50000	35085.6	70	400	14514	不受限	14500
896	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/2#主变	50000	35432.7	71	0	14567	不受限	14500
897	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/1#主变	40000	25485.9	64	0	14514	不受限	14500
898	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/1#主变	50000	35513.2	71	0	14487	不受限	14400
899	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#2主变	40000	25502.4	64	NULL	14498	不受限	14400
900	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	35516.6	71	0	14483	不受限	14400
901	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/2#变压器	50000	29739.9	59	5845	14415	不受限	14400
902	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/1#变压器	50000	35610.5	71	0	14390	不受限	14300
903	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.马塘站.110kV/1#主变	16000	1685.6	11	0	14314	不受限	14300
904	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#2主变	63000	48655.9	77	0	14344	不受限	14300
905	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#2主变	40000	25603.2	64	0	14397	不受限	14300
906	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#1主变	50000	35613.6	71	0	14386	不受限	14300
907	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#3主变	40000	25608	64	0	14392	不受限	14300
908	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#2主变	50000	31743.7	63	3883	14373	不受限	14300
909	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#2主变	20000	5660	28	0	14340	不受限	14300

910	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/1#变压器	63000	27104	43	21680	14216	不受限	14200
911	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/3#变压器	63000	48787.2	77	0	14213	不受限	14200
912	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#1主变	40000	24741.6	62	1000	14258	不受限	14200
913	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#2主变	50000	35740.5	71	0	14260	不受限	14200
914	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#2主变	50000	29260	59	6495	14245	不受限	14200
915	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#2主变	40000	25792.8	64	0	14207	不受限	14200
916	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#1主变	40000	25855.8	65	NULL	14144	不受限	14100
917	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#2主变	63000	48816	77	0	14184	不受限	14100
918	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/2#主变	63000	48944	78	0	14056	不受限	14000
919	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.平昌站.110kV/1#变压器	50000	35968	72	0	14032	不受限	14000
920	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#2主变	40000	25911.6	65	NULL	14088	不受限	14000
921	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#2主变	40000	25936.2	65	NULL	14064	不受限	14000
922	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#1主变	63000	48986.8	78	0	14013	不受限	14000
923	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#2主变	40000	24982.7	62	1000	14017	不受限	14000
924	佛殿站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.佛殿站.110kV/1#变压器	40000	26063.4	65	null	13937	不受限	13900
925	月亮湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.月亮湾站.110kV/1#主变	31500	17566.4	56	0	13934	不受限	13900
926	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/2#变压器	50000	36039.1	72	0	13961	不受限	13900
927	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调..卫干桥站.110kV/#2主变	63000	47616.5	76	1400	13984	不受限	13900
928	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/2#变压器	50000	36028.2	72	0	13972	不受限	13900
929	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#2主变	40000	22158.6	55	3845	13996	不受限	13900
930	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#2主变	50000	36154.8	72	0	13845	不受限	13800
931	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/2#变压器	40000	26188.8	65	0	13811	不受限	13800
932	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/2#变压器	150000	136102.4	91	0	13898	不受限	13800
933	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/2#主变	63000	31870.1	51	17300	13830	不受限	13800
934	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#1主变	50000	36168	72	0	13832	不受限	13800
935	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#1主变	63000	49117.2	78	0	13883	不受限	13800
936	民主站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/2#变压器	50000	36186.5	72	0	13814	不受限	13800
937	绰斯甲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绰斯甲站.110kV/1#主变	16000	2143.4	13	0	13857	不受限	13800
938	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/1号主变	63000	48667	77	630	13703	不受限	13700
939	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#2主变	63000	49217	78	0	13783	不受限	13700
940	嘉农站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.嘉农站.110kV/1#变压器	40000	18334.8	46	0	13665	不受限	13600
941	高坝子站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.高坝子站.110kV/2#变压器	50000	36358.4	73	0	13642	不受限	13600
942	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#1主变	63000	49392.8	78	0	13607	不受限	13600
943	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/1#变压器	50000	36379.4	73	0	13621	不受限	13600
944	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#2主变	63000	49440.6	78	0	13559	不受限	13500
945	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/1#主变	20000	6435	32	0	13565	不受限	13500
946	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#3主变	63000	49520	79	0	13480	不受限	13400
947	大石盘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.大石盘站.35kV/#1主变	20000	6543	33	0	13457	不受限	13400
948	大河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大河站.35kV/1#变压器	20000	6614.4	33	0	13386	不受限	13300
949	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#1主变	40000	26666	67	0	13334	不受限	13300
950	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/2#变压器	40000	26628.8	67	0	13371	不受限	13300
951	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#2主变	50000	36635.9	73	0	13364	不受限	13300
952	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#2主变	20000	6606.6	33	0	13393	不受限	13300
953	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/1#变压器	50000	32212.6	64	4400	13387	不受限	13300
954	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#1主变	63000	49156.8	78	500	13343	不受限	13300
955	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#1主变	63000	49694.6	79	0	13305	不受限	13300
956	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#3主变	63000	49657.2	79	0	13343	不受限	13300
957	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/2#主变	50000	36627.5	73	0	13373	不受限	13300
958	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#1主变	40000	22831.7	57	3845	13323	不受限	13300
959	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#1主变	50000	32727.3	65	3883	13390	不受限	13300
960	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#2主变	63000	39951.1	63	9808.75	13240	不受限	13200
961	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#2主变	40000	26715.7	67	0	13284	不受限	13200
962	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/2#变压器	40000	26724.9	67	30	13245	不受限	13200
963	金鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金鑫站.35kV/#1主变	25000	11747.2	47	0	13253	不受限	13200

964	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#2主变	63000	49844	79	0	13156	不受限	13100
965	35kV羊木站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV羊木站.35kV/#1主变	20000	6889.4	34	0	13111	不受限	13100
966	诺日朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.诺日朗站.35kV/#1主变	20000	6869	34	0	13131	不受限	13100
967	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#2主变	50000	36948.3	74	0	13052	不受限	13000
968	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/1#变压器	50000	36981.8	74	0	13018	不受限	13000
969	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#1主变	50000	36954.9	74	0	13045	不受限	13000
970	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/1#变压器	50000	30904.5	62	6030	13066	不受限	13000
971	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#2主变	50000	36945	74	0	13055	不受限	13000
972	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#1主变	63000	49927	79	0	13073	不受限	13000
973	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/1#主变	50000	36949.5	74	0	13051	不受限	13000
974	前进站	沐川电力调度控制分中心	乐山地调.前进站.110kV/2#变压器	40000	26927.8	67	0	13072	不受限	13000
975	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/2号主变	63000	49918.4	79	0	13082	不受限	13000
976	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#1主变	63000	49975.2	79	0	13025	不受限	13000
977	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/2#变压器	40000	27083.5	68	0	12917	不受限	12900
978	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/2#主变	20000	7095	35	0	12905	不受限	12900
979	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#2主变	63000	50067.6	79	0	12932	不受限	12900
980	平桥站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.平桥站.110kV/1#变压器	31500	18512	59	0	12988	不受限	12900
981	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/2#主变	50000	37023.9	74	0	12976	不受限	12900
982	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#1主变	31500	18519.9	59	0	12980	不受限	12900
983	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/1#变压器	63000	50059.8	79	0	12940	不受限	12900
984	秀湖站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.秀湖站.110kV/2#变压器	50000	37118	74	null	12882	不受限	12800
985	红岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红岩站.110kV/1#主变	20000	7200.3	36	0	12800	不受限	12800
986	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#1主变	40000	27112.8	68	0	12887	不受限	12800
987	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/1#变压器	20000	7100.8	36	0	12899	不受限	12800
988	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#2主变	50000	37177.3	74	0	12823	不受限	12800
989	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/1#变压器	120000	107213.2	89	0	12787	不受限	12700
990	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#2主变	40000	22639.1	57	4659	12702	不受限	12700
991	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/2号主变	63000	50212.1	80	0	12788	不受限	12700
992	特兴	泸川电力调度控制中心	泸州地调.特兴.35kV/#1主变	20000	7295.7	36	0	12704	不受限	12700
993	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/1号主变	50000	32216.8	64	0	12783	不受限	12700
994	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#2主变	31500	18825.9	60	0	12674	不受限	12600
995	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#1主变	40000	27316.8	68	0	12683	不受限	12600
996	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/1#变压器	50000	37377	75	0	12623	不受限	12600
997	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/2#变压器	40000	27363.6	68	0	12636	不受限	12600
998	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达站.110kV/#1主变	40000	27423	69	0	12577	不受限	12500
999	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达站.110kV/#1主变	40000	27423	69	0	12577	不受限	12500
1000	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/2#主变	12500	0	0	0	12500	不受限	12500
1001	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#1主变	40000	27500	69	0	12500	不受限	12500
1002	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#1主变	50000	37474.8	75	0	12525	不受限	12500
1003	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/2#主变	12500	0	0	0	12500	不受限	12500
1004	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#2主变	40000	27409.8	69	0	12590	不受限	12500
1005	姜冬站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜冬站.110kV/#1主变	16000	3416.6	21	0	12583	不受限	12500
1006	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#2主变	40000	27429.6	69	0	12570	不受限	12500
1007	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/2号主变	50000	32498.1	65	0	12502	不受限	12500
1008	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#3主变	50000	37651.8	75	0	12348	不受限	12300
1009	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调.天池.35kV/#1主变	20000	7652.4	38	0	12348	不受限	12300
1010	双龙埂站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.双龙埂站.110kV/1#变压器	40000	27640.8	69	0	12359	不受限	12300
1011	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.水新站.110kV/#1主变	40000	27643.3	69	0	12357	不受限	12300
1012	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/1#主变	6300	165.7	1	0	12334	不受限	12300
1013	严湾	泸川电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#2主变	50000	37672.2	75	0	12328	不受限	12300
1014	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/1#变压器	40000	27560.2	69	125	12315	不受限	12300
1015	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/1#变压器	40000	27654.5	69	0	12346	不受限	12300
1016	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/1#主变	12500	196	2	0	12304	不受限	12300

1017	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/1#主变	12500	196	2	0	12304	不受限	12300
1018	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/2#主变	63000	50672	80	0	12328	不受限	12300
1019	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/2#变压器	63000	39436	63	11250	12314	不受限	12300
1020	民主站	鉴华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/1#变压器	50000	37615.5	75	0	12385	不受限	12300
1021	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/2#变压器	40000	27746.4	69	0	12254	不受限	12200
1022	洛平站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.洛平站.110kV/#1主变	31500	19281.6	61	0	12218	不受限	12200
1023	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/2#变压器	50000	34561.9	69	3190	12248	不受限	12200
1024	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#2主变	50000	37752	76	NULL	12248	不受限	12200
1025	兆雅	泸川电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#1主变	20000	7791	39	0	12209	不受限	12200
1026	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/2#主变	63000	44389.1	70	6510	12101	不受限	12100
1027	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/2#变压器	50000	37837.8	76	0	12162	不受限	12100
1028	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#3主变	63000	50820	81	0	12180	不受限	12100
1029	祥符站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.祥符站.35kV/1#主变	20000	7952.8	40	0	12047	不受限	12000
1030	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#2主变	63000	50503.1	80	400	12097	不受限	12000
1031	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#1主变	63000	45975.6	73	4975	12049	不受限	12000
1032	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#1主变	40000	19968.4	50	0	12032	不受限	12000
1033	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/#2主变	40000	27970.8	70	0	12029	不受限	12000
1034	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/2#变压器	20000	7940	40	0	12060	不受限	12000
1035	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	8036.5	40	0	11964	不受限	11900
1036	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦尔玛站.110kV/1#主变	31500	19558.1	62	0	11942	不受限	11900
1037	严湾	泸川电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#1主变	50000	38096.9	76	0	11903	不受限	11900
1038	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#2主变	31500	19562.4	62	NULL	11938	不受限	11900
1039	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/2#变压器	40000	28030.2	70	0	11970	不受限	11900
1040	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#1主变	50000	38052.1	76	0	11948	不受限	11900
1041	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/5#变压器	31500	19553.8	62	0	11946	不受限	11900
1042	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/1号主变	63000	51029.7	81	0	11970	不受限	11900
1043	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#3主变	63000	51066.1	81	0	11934	不受限	11900
1044	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/2#主变	20000	8074.2	40	0	11926	不受限	11900
1045	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#2主变	50000	26122	52	12000	11878	不受限	11800
1046	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/2#主变	40000	28155.6	70	0	11844	不受限	11800
1047	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/1#主变	50000	38187.8	76	0	11812	不受限	11800
1048	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/1#变压器	63000	49291	78	1880	11829	不受限	11800
1049	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#1主变	40000	28198.6	70	0	11801	不受限	11800
1050	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#2主变	63000	51150	81	0	11850	不受限	11800
1051	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#2主变	40000	28131.6	70	0	11868	不受限	11800
1052	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.35kV/#2主变	16000	4105.5	26	0	11895	不受限	11800
1053	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/1#变压器	31500	16357	52	3290	11853	不受限	11800
1054	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#1主变	40000	28131.6	70	0	11868	不受限	11800
1055	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#2主变	20000	8194.4	41	0	11806	不受限	11800
1056	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#2主变	20000	8101.2	41	NULL	11899	不受限	11800
1057	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/2#主变	40000	28131.5	70	0	11869	不受限	11800
1058	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	24824.3	62	3375	11801	不受限	11800
1059	道生灏站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灏站.110kV/#1主变	40000	28208.4	71	0	11792	不受限	11700
1060	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/2#主变	31500	19737.4	63	0	11763	不受限	11700
1061	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#2主变	40000	28212.8	71	0	11787	不受限	11700
1062	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#1主变	40000	28213.6	71	0	11786	不受限	11700
1063	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#1主变	40000	28309.6	71	0	11690	不受限	11600
1064	沙湾站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.沙湾站.110kV/2#变压器	50000	22918.3	46	5460	11622	不受限	11600
1065	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/1#变压器	50000	38374.9	77	0	11625	不受限	11600
1066	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/1号主变	63000	51325.6	81	0	11674	不受限	11600
1067	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/2#变压器	50000	38374.9	77	0	11625	不受限	11600
1068	海子山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.海子山站.110kV/1#主变	31500	19856.6	63	0	11643	不受限	11600

1069	壤塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤塘站.110kV/1#主变	31500	19826.4	63	0	11674	不受限	11600
1070	石家桥站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.石家桥站.110kV/3#变压器	50000	38463.5	77	0	11537	不受限	11500
1071	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#1主变	31500	14132.7	45	2900	11567	不受限	11500
1072	阆中站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.阆中站.110kV/#1主变	63000	51460.2	82	0	11540	不受限	11500
1073	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/1#主变	31500	19976.4	63	0	11524	不受限	11500
1074	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/1#变压器	40000	28488.7	71	0	11511	不受限	11500
1075	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#1主变	63000	51423	82	0	11577	不受限	11500
1076	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#1主变	40000	28600.5	72	0	11400	不受限	11400
1077	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#2主变	20000	8540	43	0	11460	不受限	11400
1078	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/1#主变	50000	38514	77	0	11486	不受限	11400
1079	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#1主变	20000	7664.4	38	870	11466	不受限	11400
1080	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	24813.4	62	3770	11417	不受限	11400
1081	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/1#变压器	50000	38556.2	77	0	11444	不受限	11400
1082	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#1主变	20000	8639	43	NULL	11361	不受限	11300
1083	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/1#主变	25000	13637.5	55	0	11363	不受限	11300
1084	朝阳站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/1#变压器	50000	38658.4	77	0	11342	不受限	11300
1085	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#1主变	40000	28621	72	0	11379	不受限	11300
1086	马尼干戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马尼干戈站.110kV/#1主变	40000	28627.5	72	0	11373	不受限	11300
1087	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#2主变	63000	51660	82	0	11340	不受限	11300
1088	马尼干戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马尼干戈站.110kV/#1主变	40000	28627.5	72	0	11373	不受限	11300
1089	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#3主变	63000	51675.5	82	0	11325	不受限	11300
1090	王所临时站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.王所临时站.35kV/#1主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250
1091	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/2#主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250
1092	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/1#变压器	20000	8724	44	0	11276	不受限	11200
1093	柿子树	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.柿子树.35kV/#1主变	20000	8738.1	44	0	11262	不受限	11200
1094	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#2主变	20000	8559.6	43	210	11230	不受限	11200
1095	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#2主变	20000	8740.3	44	NULL	11260	不受限	11200
1096	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#1主变	20000	8758.7	44	0	11241	不受限	11200
1097	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#1主变	40000	28859.2	72	0	11141	不受限	11100
1098	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/3#变压器	20000	8851.8	44	0	11148	不受限	11100
1099	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#2主变	50000	38847.6	78	0	11152	不受限	11100
1100	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#2主变	40000	28868.4	72	0	11132	不受限	11100
1101	民主站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/3#变压器	40000	28815	72	0	11185	不受限	11100
1102	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/2#变压器	120000	108883.5	91	0	11117	不受限	11100
1103	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/2#主变	50000	38992.6	78	0	11007	不受限	11000
1104	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/1#主变	50000	38966.8	78	0	11033	不受限	11000
1105	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#2主变	50000	34717.2	69	4200	11083	不受限	11000
1106	望乡站	武胜电力调度控制中心	广安地调.望乡站.110kV/#1主变	50000	38973.8	78	0	11026	不受限	11000
1107	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#1主变	63000	51969.1	82	0	11031	不受限	11000
1108	沐川站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.沐川站.110kV/2#变压器	50000	38934.8	78	0	11065	不受限	11000
1109	石板垭站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板垭站.110kV/1#变压器	40000	28994.6	72	0	11005	不受限	11000
1110	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	28913	72	0	11087	不受限	11000
1111	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#1主变	31500	20496.4	65	0	11004	不受限	11000
1112	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/1#变压器	20000	8999.2	45	0	11001	不受限	11000
1113	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#1主变	50000	39072.7	78	NULL	10927	不受限	10900
1114	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#1主变	20000	9036.3	45	0	10964	不受限	10900
1115	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼凫.110kV/#1主变	50000	25221.3	50	13815	10964	不受限	10900
1116	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#2主变	31500	20300.8	64	250	10949	不受限	10900
1117	南安站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.南安站.35kV/2#主变	20000	0	0	18000	10960	不受限	10900
1118	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#1主变	50000	39091.1	78	0	10909	不受限	10900
1119	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#1主变	50000	37039.2	74	2000	10961	不受限	10900
1120	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/1#变压器	63000	51452.9	82	630	10917	不受限	10900
1121	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#2主变	50000	39068.7	78	0	10931	不受限	10900

1122	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#1主变	63000	52087	83	0	10913	不受限	10900
1123	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/2#主变	50000	39123	78	0	10877	不受限	10800
1124	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#2主变	50000	38286.2	77	815	10899	不受限	10800
1125	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#1主变	40000	29150.6	73	0	10849	不受限	10800
1126	大渔溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.大渔溪站.110kV/#1主变	12500	1656.2	13	0	10844	不受限	10800
1127	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#2主变	63000	47735.6	76	2200	10864	不受限	10800
1128	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#2主变	50000	39174.1	78	NULL	10826	不受限	10800
1129	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#1主变	20000	9212	46	0	10788	不受限	10700
1130	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/1#变压器	50000	39211.2	78	0	10789	不受限	10700
1131	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/1#变压器	20000	9292.2	46	0	10708	不受限	10700
1132	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#1主变	40000	25557.4	64	3650	10793	不受限	10700
1133	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#2主变	63000	51757.2	82	530	10713	不受限	10700
1134	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#2主变	50000	39258.9	79	0	10741	不受限	10700
1135	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.黄丰站.35kV/1#主变	20000	8968.4	45	400	10632	不受限	10600
1136	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/1#变压器	31500	19964.8	63	1000	10535	不受限	10500
1137	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#1主变	50000	36590.4	73	2850	10560	不受限	10500
1138	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#1主变	63000	52438	83	0	10562	不受限	10500
1139	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#1主变	31500	20994.6	67	0	10505	不受限	10500
1140	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#1主变	20000	9498.3	47	0	10502	不受限	10500
1141	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#1主变	20000	9508	48	0	10492	不受限	10400
1142	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/2#变压器	50000	39517	79	0	10483	不受限	10400
1143	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/1#变压器	50000	39517	79	0	10483	不受限	10400
1144	咸安站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.咸安站.35kV/1#主变	20000	9582	48	0	10418	不受限	10400
1145	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#2主变	50000	37092	74	2500	10408	不受限	10400
1146	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/1#变压器	40000	29515.2	74	0	10485	不受限	10400
1147	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/1#主变	31500	21098.9	67	0	10401	不受限	10400
1148	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#2主变	50000	38307.8	77	1260	10432	不受限	10400
1149	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#2主变	50000	39534	79	0	10466	不受限	10400
1150	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#2主变	40000	29512.3	74	0	10488	不受限	10400
1151	中山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.中山站.35kV/1#主变	20000	9548	48	0	10452	不受限	10400
1152	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/1#主变	40000	29672	74	0	10328	不受限	10300
1153	锄头湾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.锄头湾站.110kV/#1主变	12500	2107.6	17	0	10392	不受限	10300
1154	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#1主变	63000	52695.1	84	0	10305	不受限	10300
1155	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/1#变压器	16000	5657.2	35	0	10343	不受限	10300
1156	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#1主变	40000	29737.1	74	NULL	10263	不受限	10200
1157	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#3主变	10000	2251.8	80	0	10248	不受限	10200
1158	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.紫山站.35kV/2#变压器	20000	9730.4	49	0	10270	不受限	10200
1159	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#2主变	40000	29708	74	0	10292	不受限	10200
1160	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/1#变压器	40000	29800	75	0	10200	不受限	10200
1161	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#2主变	50000	39850.8	80	0	10149	不受限	10100
1162	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/2#主变	40000	29818.2	75	0	10182	不受限	10100
1163	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/2#变压器	63000	52899	84	0	10101	不受限	10100
1164	平桥站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.平桥站.110kV/2#变压器	31500	21302.2	68	0	10198	不受限	10100
1165	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/1#变压器	50000	39894.4	80	0	10106	不受限	10100
1166	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#1主变	50000	37536	75	2280	10184	不受限	10100
1167	井研站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.井研站.110kV/2#变压器	50000	39958.8	80	0	10041	不受限	10000
1168	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/2#变压器	63000	52967.4	84	0	10033	不受限	10000
1169	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	10000
1170	西南阳光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.西南阳光站.110kV/1#主变	50000	39970.1	80	0	10030	不受限	10000
1171	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.松坪站.110kV/#1主变	16000	5957.6	37	0	10042	不受限	10000
1172	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/2#变压器	20000	9906.4	50	0	10094	不受限	10000
1173	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/2#变压器	63000	52990	84	0	10010	不受限	10000
1174	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#3临时主变	40000	29948.1	75	0	10052	不受限	10000
1175	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#1主变	31500	21443.4	68	0	10057	不受限	10000

1176	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金源站.110kV/#1主变	10000	0	0	0	10000	不受限	10000
1177	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#1主变	20000	9940	50	0	10060	不受限	10000
1178	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/1#变压器	40000	23920.3	60	6050	10030	不受限	10000
1179	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/2#变压器	40000	25742	64	4230	10028	不受限	10000
1180	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/2#主变	10000	0	0	0	10000	不受限	10000
1181	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#3主变	50000	39979.8	80	0	10020	不受限	10000
1182	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/1#主变	50000	40053.9	80	0	9946	不受限	9900
1183	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#2主变	40000	26791.8	67	3210	9998	不受限	9900
1184	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#1主变	63000	52863.9	84	150	9986	不受限	9900
1185	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/＃3临时主变	40000	30043.2	75	0	9957	不受限	9900
1186	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#1主变	50000	40082.1	80	0	9918	不受限	9900
1187	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/1#变压器	20000	10029.6	50	0	9970	不受限	9900
1188	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#2主变	50000	30051	60	0	9949	不受限	9900
1189	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#2主变	16000	4485.6	28	0	9914	不受限	9900
1190	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/2号主变	40000	30073.8	75	0	9926	不受限	9900
1191	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#1主变	20000	10046.2	50	0	9954	不受限	9900
1192	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#2主变	10000	144.1	1	0	9856	不受限	9850
1193	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#1主变	16000	4517.1	28	0	9883	不受限	9800
1194	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/#1主变	40000	30140.9	75	0	9859	不受限	9800
1195	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米龙站.35kV/#1主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1196	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米龙站.35kV/#1主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1197	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#1主变	40000	30184.4	75	0	9816	不受限	9800
1198	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#1主变	50000	39483	79	630	9887	不受限	9800
1199	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中木拉站.35kV/1#主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1200	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中木拉站.35kV/1#主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1201	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#2主变	40000	26617	67	3492	9891	不受限	9800
1202	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/3#变压器	20000	14937.6	75	0	9772	不受限	9700
1203	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#1主变	63000	52932	84	315	9753	不受限	9700
1204	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#2主变	40000	30214.8	76	0	9785	不受限	9700
1205	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔公站.110kV/#1主变	50000	40282.1	81	0	9718	不受限	9700
1206	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔公站.110kV/#1主变	50000	40282.1	81	0	9718	不受限	9700
1207	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#1主变	50000	40268.4	81	0	9732	不受限	9700
1208	河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.河清站.35kV/2#变压器	20000	10201.2	51	0	9799	不受限	9700
1209	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/1#变压器	16000	6248.2	39	0	9752	不受限	9700
1210	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#1主变	20000	10235.4	51	0	9765	不受限	9700
1211	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#2主变	50000	40210	80	0	9790	不受限	9700
1212	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.罗家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	10395.6	52	0	9604	不受限	9600
1213	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/2号主变	63000	53359.5	85	0	9641	不受限	9600
1214	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/4#变压器	20000	10312.9	52	0	9687	不受限	9600
1215	瑞祥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.瑞祥站.110kV/2#变压器	50000	40400	81	null	9600	不受限	9600
1216	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#1主变	63000	53310.4	85	0	9690	不受限	9600
1217	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙兴站.35kV/1#主变	20000	10446.2	52	0	9554	不受限	9500
1218	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#1主变	20000	10463	52	0	9537	不受限	9500
1219	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/1#主变	40000	30429	76	0	9571	不受限	9500
1220	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/2#变压器	50000	40412.2	81	0	9588	不受限	9500
1221	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#2主变	63000	46200	73	7250	9550	不受限	9500
1222	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#3主变	50000	39644.2	79	830	9526	不受限	9500
1223	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#2主变	50000	40442.3	81	0	9558	不受限	9500
1224	顺龙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.顺龙.35kV/#1主变	20000	10490.6	52	0	9509	不受限	9500
1225	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/1#变压器	20000	10494	52	0	9506	不受限	9500
1226	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#2主变	40000	30518.4	76	NULL	9482	不受限	9400
1227	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#1主变	20000	10318	52	210	9472	不受限	9400
1228	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#1主变	50000	40340.9	81	185	9474	不受限	9400

1229	尼波站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.尼波站.35kV/1#主变	10000	508.1	5	null	9492	不受限	9400
1230	河屯	新都电力调度控制中心	新都县调.河屯.35kV/#1主变	20000	10560	53	0	9440	不受限	9400
1231	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#2主变	40000	30550.2	76	null	9450	不受限	9400
1232	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#3主变	50000	40506.3	81	0	9494	不受限	9400
1233	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/2#变压器	50000	38096.4	76	2500	9404	不受限	9400
1234	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#3主变	40000	30505.2	76	0	9495	不受限	9400
1235	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#2主变	40000	30679.9	77	0	9320	不受限	9300
1236	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#1主变	50000	40629.6	81	0	9370	不受限	9300
1237	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#1主变	40000	30690	77	0	9310	不受限	9300
1238	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#1主变	50000	31679.3	63	9000	9321	不受限	9300
1239	井研站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.井研站.110kV/1#变压器	50000	40602	81	0	9398	不受限	9300
1240	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#2主变	20000	10643.9	53	0	9356	不受限	9300
1241	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#1主变	10000	156.3	2	630	9214	不受限	9200
1242	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#1主变	40000	30721.1	77	NULL	9279	不受限	9200
1243	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/1#变压器	40000	30096	75	630	9274	不受限	9200
1244	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/1#变压器	50000	40714.7	81	0	9285	不受限	9200
1245	阆中站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.阆中站.110kV/#2主变	63000	52971.6	84	800	9228	不受限	9200
1246	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/2#变压器	20000	10758	54	0	9242	不受限	9200
1247	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热打站.35kV/#1主变	10000	800	8	0	9200	不受限	9200
1248	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/2#主变	50000	40723.6	81	0	9276	不受限	9200
1249	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#2主变	50000	29798.4	60	10938	9264	不受限	9200
1250	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热打站.35kV/#1主变	10000	800	8	0	9200	不受限	9200
1251	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/2#变压器	50000	40818.2	82	0	9182	不受限	9100
1252	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/1#主变	63000	49107	78	4775	9118	不受限	9100
1253	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#2主变	31500	22380.6	71	0	9119	不受限	9100
1254	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#2主变	40000	30863.2	77	NULL	9137	不受限	9100
1255	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#2主变	63000	40955	65	0	9445	不受限	9000
1256	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/2#变压器	50000	41000.5	82	0	9000	不受限	9000
1257	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#2主变	40000	27260.7	68	3650	9089	不受限	9000
1258	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#2主变	50000	40917.7	82	NULL	9082	不受限	9000
1259	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/2#主变	10000	1000	101	0	9000	不受限	9000
1260	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#1主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	9000
1261	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/2#主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	9000
1262	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金源站.110kV/#1主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	9000
1263	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.110kV/#3主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	9000
1264	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#2主变	31500	22496	71	0	9004	不受限	9000
1265	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#1主变	50000	39758.4	80	1240	9002	不受限	9000
1266	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#1主变	63000	53976.4	86	0	9024	不受限	9000
1267	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/2#主变	20000	7817.5	39	3200	8983	不受限	8900
1268	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#2主变	12500	3545.5	28	0	8955	不受限	8900
1269	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/1#变压器	63000	54070	86	0	8930	不受限	8900
1270	夹关	邛崃电力调度控制中心	成都地调.夹关.35kV/#1主变	20000	11013.2	55	0	8987	不受限	8900
1271	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#2主变	20000	11066.7	55	0	8933	不受限	8900
1272	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/2#变压器	40000	31020	78	0	8980	不受限	8900
1273	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#2主变	40000	31078.8	78	0	8921	不受限	8900
1274	卫和	泸川电力调度控制中心	泸州地调.卫和.110kV/#1主变	50000	41082.8	82	0	8917	不受限	8900
1275	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/2#变压器	50000	41079.8	82	0	8920	不受限	8900
1276	江南站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#1主变	20000	11010.9	55	0	8989	不受限	8900
1277	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#1主变	20000	10400.5	52	630	8970	不受限	8900
1278	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#2主变	20000	11075.1	55	0	8925	不受限	8900
1279	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/1#主变	31500	22673.1	72	0	8827	不受限	8800
1280	夏河站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.夏河站.35kV/2#变压器	8000	7176	45	null	8824	不受限	8800
1281	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#2主变	20000	9148.5	46	2050	8802	不受限	8800

1282	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#2主变	50000	39891.7	80	1260	8848	不受限	8800
1283	朝天站	广元电力调度控制中心	广元地调.朝天站.110kV/#1主变	20000	11138.8	56	0	8861	不受限	8800
1284	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#1主变	40000	30888	77	280	8832	不受限	8800
1285	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#2主变	31500	22634.9	72	null	8865	不受限	8800
1286	南城站（邻水）	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站（邻水）.35kV/#2主变	20000	11159.4	56	0	8841	不受限	8800
1287	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#2主变	50000	41182.2	82	0	8818	不受限	8800
1288	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/2#变压器	63000	51459	82	2660	8881	不受限	8800
1289	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#1主变	50000	41184	82	0	8816	不受限	8800
1290	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#2主变	12500	3662.3	29	null	8838	不受限	8800
1291	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#2主变	50000	41236.8	82	0	8763	不受限	8700
1292	里庄站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.里庄站.110kV/#1主变	40000	25252	63	6000	8748	不受限	8700
1293	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#1主变新	50000	31242.4	62	0	8758	不受限	8700
1294	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#2主变	20000	11299.8	56	0	8700	不受限	8700
1295	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.柳滩站(蓬安).35kV/#2主变	20000	11275	56	0	8725	不受限	8700
1296	杨柳垭站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳垭站.110kV/#2主变	40000	31245.1	78	NULL	8755	不受限	8700
1297	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#2主变	50000	41263.2	83	0	8737	不受限	8700
1298	岷江雪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江雪站.110kV/1#主变	63000	54336.6	86	0	8663	不受限	8600
1299	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#1主变	40000	31323.6	78	NULL	8676	不受限	8600
1300	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#2主变	40000	31343.4	78	0	8657	不受限	8600
1301	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#1主变	50000	31396.2	63	0	8604	不受限	8600
1302	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#2主变	50000	40288	81	1030	8682	不受限	8600
1303	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#2主变	10000	1347	13	0	8653	不受限	8600
1304	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#2主变	40000	27361.3	68	2000	8639	不受限	8600
1305	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.八角站.35kV/2#变压器	20000	11300.8	57	0	8699	不受限	8600
1306	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#1主变	31500	22890.5	73	null	8610	不受限	8600
1307	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#2主变	50000	41316	83	0	8684	不受限	8600
1308	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#2主变	63000	54370.8	86	0	8629	不受限	8600
1309	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/1#变压器	40000	30851.3	77	500	8649	不受限	8600
1310	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#1主变	31500	18491.4	59	4375	8634	不受限	8600
1311	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/3号主变	63000	54391.2	86	0	8609	不受限	8600
1312	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#1主变	40000	27918	70	3530	8552	不受限	8500
1313	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦窑站.35kV/1#主变	12500	3979.2	32	0	8521	不受限	8500
1314	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#1主变	40000	30677.2	77	800	8523	不受限	8500
1315	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#1主变	63000	43232.1	69	11205	8563	不受限	8500
1316	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/2#变压器	31500	21940.9	70	1000	8559	不受限	8500
1317	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#1主变	63000	41860	66	0	8540	不受限	8500
1318	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#2主变	31500	23087.2	73	NULL	8413	不受限	8400
1319	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#2主变	63000	54516	87	0	8484	不受限	8400
1320	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#1主变	63000	54199.2	86	400	8401	不受限	8400
1321	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/1#主变	20000	10785.6	54	785	8429	不受限	8400
1322	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.王家站.110kV/#1主变	40000	31680.7	79	0	8319	不受限	8300
1323	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/1#主变	40000	31607.1	79	0	8393	不受限	8300
1324	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#2主变	40000	31160.8	78	500	8339	不受限	8300
1325	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#2主变	50000	35917.2	72	5700	8383	不受限	8300
1326	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#2主变	50000	41658.5	83	0	8342	不受限	8300
1327	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#3主变	50000	41657.2	83	0	8343	不受限	8300
1328	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#2主变	40000	21813	55	9805	8382	不受限	8300
1329	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼凫.110kV/#2主变	50000	27897.8	56	13815	8287	不受限	8200
1330	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#2主变	10000	1765.3	18	0	8235	不受限	8200
1331	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#2主变	40000	31798.8	79	0	8201	不受限	8200
1332	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/1#变压器	40000	30409.5	76	1330	8261	不受限	8200
1333	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调.丰禾站.110kV/#1主变	40000	31781.7	79	0	8218	不受限	8200
1334	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#2主变	40000	31791.5	79	0	8209	不受限	8200

1335	清泉	青白江电力调度控制中心	成都地调.清泉.35kV/#1主变	10000	1792	18	0	8208	不受限	8200
1336	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/2#主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200
1337	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#2主变	16000	7728.1	48	0	8272	不受限	8200
1338	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/1#变压器	50000	41749.8	83	0	8250	不受限	8200
1339	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/1#变压器	120000	111863.2	93	0	8137	不受限	8132
1340	五通庙	泸州电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#2主变	20000	11803.4	59	0	8197	不受限	8100
1341	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#2主变	50000	31110.4	62	10750	8140	不受限	8100
1342	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#1主变	50000	40640	81	1250	8110	不受限	8100
1343	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#2主变	16000	7724.1	48	125	8151	不受限	8100
1344	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#1主变	10000	1875.4	19	0	8125	不受限	8100
1345	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#2主变	50000	41839	84	0	8161	不受限	8100
1346	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/1#主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100
1347	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.理塘站.110kV/#1主变	40000	31805.8	80	0	8194	不受限	8100
1348	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.理塘站.110kV/#1主变	40000	31805.8	80	0	8194	不受限	8100
1349	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/1号主变	63000	54806	87	0	8194	不受限	8100
1350	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/2#主变	31500	23375.9	74	0	8124	不受限	8100
1351	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#2主变	63000	54809	87	0	8191	不受限	8100
1352	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/1#主变	8000	0	0	0	8000	不受限	8000
1353	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#1主变	63000	54146.9	86	800	8053	不受限	8000
1354	花桥	新津电力调度控制中心	新津县调.花桥.110kV/#3临时主变	40000	31918.5	80	0	8082	不受限	8000
1355	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#1主变	40000	31934.8	80	null	8065	不受限	8000
1356	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#1主变	31500	23469.7	75	0	8030	不受限	8000
1357	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#2主变	40000	31974.6	80	0	8025	不受限	8000
1358	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#2主变	40000	31944	80	0	8056	不受限	8000
1359	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白依站.35kV/#1主变	8000	0	0	0	8000	不受限	8000
1360	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#1主变	8000	0	0	0	8000	不受限	8000
1361	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#1主变	40000	31904.4	80	0	8096	不受限	8000
1362	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙城关站.35kV/#1主变	8000	0	0	0	8000	不受限	8000
1363	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#2主变	8000	0	0	0	8000	不受限	8000
1364	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#2主变	8000	0	0	0	8000	不受限	8000
1365	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#1主变	20000	11991.4	60	0	8009	不受限	8000
1366	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#1主变	20000	11927.6	60	0	8072	不受限	8000
1367	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#2主变	31500	23430	74	NULL	8070	不受限	8000
1368	西油房站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.西油房站.110kV/#1主变	31500	23496	75	0	8004	不受限	8000
1369	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#2主变	31500	17151	54	0	8049	不受限	8000
1370	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/1#主变	12500	4499	36	0	8001	不受限	8000
1371	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#1主变	20000	12062	60	0	7938	不受限	7900
1372	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.王岗坪站.35kV/#1主变	10000	2065	21	0	7935	不受限	7900
1373	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#1主变	31500	23531.2	75	0	7969	不受限	7900
1374	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#2主变	40000	32016.4	80	NULL	7984	不受限	7900
1375	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	53553.3	85	1530	7917	不受限	7900
1376	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#1主变	10000	63.9	1	0	7936	不受限	7900
1377	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/1#变压器	40000	29207.8	73	2880	7912	不受限	7900
1378	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#1主变	50000	37893	76	4200	7907	不受限	7900
1379	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#2主变	63000	55003	87	0	7997	不受限	7900
1380	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#1主变	50000	42134.4	84	0	7866	不受限	7800
1381	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#2主变	50000	42174	84	0	7826	不受限	7800
1382	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#1主变	20000	12196.3	61	null	7804	不受限	7800
1383	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/1#变压器	40000	32111.8	80	0	7888	不受限	7800
1384	永利	泸川电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#1主变	50000	42132	84	0	7868	不受限	7800
1385	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#2主变	10000	2165.8	22	0	7834	不受限	7800
1386	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#2主变	40000	24343.8	61	7850	7806	不受限	7800
1387	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/1号主变	25000	17180.3	69	0	7820	不受限	7800

1388	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700
1389	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#1主变	40000	32284.8	81	NULL	7715	不受限	7700
1390	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/2#变压器	20000	12248	61	null	7752	不受限	7700
1391	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#2主变	10000	2220.4	22	0	7780	不受限	7700
1392	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.南戈站.110kV/1#主变	20000	12267.1	61	0	7733	不受限	7700
1393	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.南戈站.110kV/1#主变	20000	12267.1	61	0	7733	不受限	7700
1394	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.八岩站.35kV/#1主变	40000	2264.4	23	0	7736	不受限	7700
1395	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/1#主变	20000	12216.7	61	0	7783	不受限	7700
1396	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#3主变	50000	42240	84	0	7760	不受限	7700
1397	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/1#主变	50000	42352.2	85	0	7648	不受限	7600
1398	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#1主变	63000	35772	57	19552	7676	不受限	7600
1399	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/2#变压器	40000	32379.6	81	0	7620	不受限	7600
1400	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.青岩铺站(营山).35kV/#2主变	16000	8360.7	52	0	7639	不受限	7600
1401	杨柳垭站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳垭站.110kV/#1主变	40000	32327.9	81	NULL	7672	不受限	7600
1402	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#2主变	50000	42347.9	85	0	7652	不受限	7600
1403	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/1#变压器	63000	55373.7	88	0	7626	不受限	7600
1404	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#1主变	50000	42387.7	85	0	7612	不受限	7600
1405	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#2主变	40000	32419.3	81	0	7581	不受限	7500
1406	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/1#变压器	10000	2478	25	0	7522	不受限	7500
1407	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/2#主变	40000	32458.8	81	0	7541	不受限	7500
1408	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#1主变	50000	35461.7	71	7024	7514	不受限	7500
1409	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#2主变	63000	55426.8	88	0	7573	不受限	7500
1410	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#1主变	10000	2542.1	25	0	7458	不受限	7450
1411	泗坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.泗坪站.35kV/#2主变	10000	2568.1	26	0	7432	不受限	7400
1412	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#1主变	31500	17720.4	56	0	7480	不受限	7400
1413	泗坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.泗坪站.35kV/#1主变	10000	2578.7	26	0	7421	不受限	7400
1414	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#1主变	40000	32519.4	81	0	7481	不受限	7400
1415	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐塘站.35kV/#1主变	10000	2571.3	26	null	7429	不受限	7400
1416	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#1主变	50000	42068.4	84	500	7432	不受限	7400
1417	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#1主变	50000	42599.8	85	0	7400	不受限	7400
1418	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/1#主变	40000	32552.1	81	0	7448	不受限	7400
1419	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/2#主变	40000	32545	81	0	7455	不受限	7400
1420	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.天林站.35kV/1#主变	20000	12574.1	63	0	7426	不受限	7400
1421	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#2主变	50000	42532	85	0	7468	不受限	7400
1422	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#2主变	50000	42504	85	0	7496	不受限	7400
1423	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/2#主变	50000	42665.6	85	0	7334	不受限	7300
1424	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#1主变	63000	55624.8	88	0	7375	不受限	7300
1425	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/2#变压器	8000	675.2	8	0	7325	不受限	7300
1426	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#2主变	12500	5180	41	0	7320	不受限	7300
1427	骟马桥	成都配调	成都地调.骟马桥.110kV/#1主变	63000	55611.6	88	0	7388	不受限	7300
1428	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#1主变	12500	5180	41	0	7320	不受限	7300
1429	青龙站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.青龙站.35kV/2#变压器	6300	2664.2	27	0	7336	不受限	7300
1430	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#1主变	20000	12697.8	63	0	7302	不受限	7300
1431	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#1主变	40000	22381.3	56	10240	7379	不受限	7300
1432	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#1主变	50000	31880.6	64	10750	7369	不受限	7300
1433	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调.马岭.35kV/#1主变	20000	12066.3	60	560	7374	不受限	7300
1434	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/2#变压器	10000	2615.6	26	0	7384	不受限	7300
1435	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#2主变	31500	24152.9	77	0	7347	不受限	7300
1436	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#1主变	40000	32647.1	82	0	7353	不受限	7300
1437	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#1主变	12500	2632	21	0	7368	不受限	7300
1438	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#1主变	10000	2716.1	27	0	7284	不受限	7200
1439	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/1#变压器	50000	42710	85	0	7290	不受限	7200
1440	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#1主变	40000	32709.6	82	0	7290	不受限	7200

1441	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#2主变	10000	2500	25	0	7500	不受限	7200
1442	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/1#主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1443	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/2#变压器	40000	24085.6	60	0	7236	不受限	7200
1444	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/1#变压器	50000	42724	85	0	7276	不受限	7200
1445	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/1#主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1446	呷村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.呷村矿站.35kV/#1主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1447	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白依站.35kV/#1主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1448	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/2#变压器	50000	39864	80	2860	7276	不受限	7200
1449	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/2#变压器	31500	23034	73	1260	7206	不受限	7200
1450	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙城关站.35kV/#1主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1451	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/2#变压器	50000	42889	86	0	7111	不受限	7100
1452	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#2主变	40000	31368	78	1502.5	7130	不受限	7100
1453	晒经站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.晒经站.35kV/#1主变	10000	2860.4	29	0	7140	不受限	7100
1454	龙华	泸川电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#1主变	50000	42856.9	86	0	7143	不受限	7100
1455	丰乐站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.丰乐站.110kV/#1主变	25000	17841.7	71	0	7158	不受限	7100
1456	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/1号主变	31500	18063	57	0	7137	不受限	7100
1457	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#1主变	50000	42900	86	NULL	7100	不受限	7100
1458	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#2主变	50000	35164.3	70	7665	7171	不受限	7100
1459	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#1主变	16000	8919	56	0	7081	不受限	7000
1460	龙华	泸川电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	43000	86	0	7000	不受限	7000
1461	符溪站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/2#变压器	10000	8999.5	56	null	7001	不受限	7000
1462	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	42969.7	86	0	7030	不受限	7000
1463	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	43000	86	0	7000	不受限	7000
1464	龙华	泸川电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	42969.7	86	0	7030	不受限	7000
1465	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#1主变	50000	42943.1	86	0	7057	不受限	7000
1466	禾加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.禾加站.35kV/2#主变	20000	12957.5	65	0	7043	不受限	7000
1467	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/1#主变	25000	17913	72	0	7087	不受限	7000
1468	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/2#变压器	63000	55993	89	0	7007	不受限	7000
1469	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#2主变	10000	2993.2	30	0	7007	不受限	7000
1470	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/2号主变	63000	55942	89	0	7058	不受限	7000
1471	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#2主变	20000	10827.6	54	2160	7012	不受限	7000
1472	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/2#主变	40000	32947.2	82	0	7053	不受限	7000
1473	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/2#主变	40000	32977	82	0	7023	不受限	7000
1474	龙桥站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站.110kV/2#变压器	40000	33020.2	83	0	6980	不受限	6900
1475	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/2#主变	10000	3090.3	31	0	6910	不受限	6900
1476	宋家垭站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家垭站.110kV/#2主变	50000	43088.7	86	0	6911	不受限	6900
1477	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#2主变	50000	43071.6	86	0	6928	不受限	6900
1478	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#1主变	10000	12.5	0	2990	6998	不受限	6900
1479	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#2主变	63000	56034	89	0	6966	不受限	6900
1480	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#2主变	63000	56047.2	89	0	6953	不受限	6900
1481	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#1主变	63000	56034	89	0	6966	不受限	6900
1482	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/2#主变	10000	0	0	0	6910	不受限	6900
1483	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.走马岭站.110kV/1#主变	16000	9028.9	56	0	6971	不受限	6900
1484	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#2主变	20000	9132.5	46	3870	6998	不受限	6900
1485	雪山关	叙永电力调度控制中心	叙永县调.雪山关.35kV/#1主变	10000	3075	31	null	6925	不受限	6900
1486	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/1#变压器	120000	113061.4	94	NULL	6939	不受限	6900
1487	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#1主变	50000	38020.1	76	0	6980	不受限	6900
1488	山峰坳	泸川电力调度控制中心	泸川县调.山峰坳.35kV/#1主变	20000	13175.4	66	0	6825	不受限	6800
1489	兆雅	泸川电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#2主变	16000	9170.7	57	0	6829	不受限	6800
1490	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#1主变	16000	9087.9	57	100	6812	不受限	6800
1491	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#1主变	31500	24634.2	78	0	6866	不受限	6800
1492	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/1#变压器	12500	5618.5	45	0	6882	不受限	6800
1493	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#1主变	16000	9181.8	57	0	6818	不受限	6800

1494	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#1主变	50000	43124.4	86	0	6876	不受限	6800
1495	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#1主变	63000	56150.2	89	0	6850	不受限	6800
1496	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/1#变压器	50000	43153.1	86	0	6847	不受限	6800
1497	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#1主变	20000	12120	61	1020	6860	不受限	6800
1498	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/1#主变	31500	24693.2	78	0	6807	不受限	6800
1499	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/2#主变	50000	43124.4	86	0	6876	不受限	6800
1500	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#1主变	63000	56144	89	0	6856	不受限	6800
1501	岷齿	彭州电力调度控制中心	成都地调.岷齿.35kV/#1主变	10000	3196.6	32	null	6803	不受限	6800
1502	高坝子站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.高坝子站.110kV/1#变压器	31500	24602.4	78	0	6898	不受限	6800
1503	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.和爱站.35kV/#1主变	10000	3229	32	0	6771	不受限	6750
1504	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/2#主变	25000	18211.2	73	0	6789	不受限	6700
1505	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/2#变压器	63000	56271	89	0	6729	不受限	6700
1506	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#2主变	20000	13297.2	66	0	6703	不受限	6700
1507	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#1主变	63000	55727.1	88	500	6773	不受限	6700
1508	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#2主变	50000	43240.8	86	0	6759	不受限	6700
1509	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.广济站.35kV/1#主变	20000	13243.2	66	0	6757	不受限	6700
1510	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#1主变	20000	13277.6	66	0	6722	不受限	6700
1511	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#2主变	63000	36696	58	19552	6752	不受限	6700
1512	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#2主变	10000	227.4	2	2990	6783	不受限	6700
1513	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/1#主变	40000	33392.3	83	0	6608	不受限	6600
1514	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/1#主变	20000	13364.5	67	0	6636	不受限	6600
1515	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#2主变	63000	56330.6	89	0	6669	不受限	6600
1516	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/2#变压器	63000	56364	89	0	6636	不受限	6600
1517	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/2#主变	40000	33356	83	0	6644	不受限	6600
1518	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.观测站.35kV/1#主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600
1519	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/2#变压器	50000	43329.4	87	0	6671	不受限	6600
1520	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#2主变	10000	3346	33	0	6654	不受限	6600
1521	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.观测站.35kV/1#主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600
1522	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/1#变压器	50000	38357.5	77	4950	6693	不受限	6600
1523	马鞍站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍站.110kV/2#变压器	50000	43395.2	87	0	6605	不受限	6600
1524	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
1525	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#2主变	50000	43375.2	87	0	6625	不受限	6600
1526	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/1#变压器	10000	3389.4	34	0	6611	不受限	6600
1527	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
1528	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#2主变	20000	13377	67	0	6623	不受限	6600
1529	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#2主变	10000	3353.2	34	0	6647	不受限	6600
1530	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#1主变	10000	3370.9	34	0	6629	不受限	6600
1531	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#1主变	10000	1375.1	14	0	6625	不受限	6600
1532	枣儿包站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.枣儿包站(阆中).35kV/#1主变	10000	3390	34	0	6610	不受限	6600
1533	棕树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#1主变	20000	11536.9	58	1800	6663	不受限	6600
1534	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/2#变压器	10000	3341.8	33	0	6658	不受限	6600
1535	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.绿水站(营山).35kV/#1主变	10000	3493.5	35	0	6507	不受限	6500
1536	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#1主变	40000	33426	84	0	6574	不受限	6500
1537	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/2#变压器	10000	3470	35	0	6530	不受限	6500
1538	玉龙湖	泸川电力调度控制中心	泸川县调.玉龙湖.35kV/#1主变	20000	13403.6	67	0	6596	不受限	6500
1539	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#2主变	12500	3500	28	0	6500	不受限	6500
1540	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#1主变	40000	31021	78	2387.5	6592	不受限	6500
1541	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#2主变	20000	13498.8	67	0	6501	不受限	6500
1542	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.李庄站.110kV/1#变压器	31500	24983.4	79	0	6517	不受限	6500
1543	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/2#变压器	50000	42416	85	1000	6584	不受限	6500
1544	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#1主变	20000	13444.2	67	0	6556	不受限	6500

1545	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#1主变	10000	3528	35	0	6472	不受限	6400
1546	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#2主变	8000	1600	20	0	6400	不受限	6400
1547	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/1#主变	63000	38318.9	61	18260	6421	不受限	6400
1548	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#2主变	63000	56562	90	0	6438	不受限	6400
1549	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/2#主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	6400
1550	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#2主变	50000	43546.8	87	0	6453	不受限	6400
1551	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#1主变	50000	40642.8	81	2900	6457	不受限	6400
1552	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#2主变	63000	56505.4	90	0	6495	不受限	6400
1553	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#1主变	8000	1600	20	0	6400	不受限	6400
1554	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#2主变	50000	43567.9	87	0	6432	不受限	6400
1555	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/2#变压器	50000	43564.2	87	0	6436	不受限	6400
1556	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/2#变压器	8000	1571.8	20	0	6428	不受限	6400
1557	白岩滩	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.白岩滩.35kV/#1主变	10000	3503.2	35	0	6497	不受限	6400
1558	平安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.平安站.110kV/1#主变	31500	25080	80	0	6420	不受限	6400
1559	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#2主变	50000	41566.4	83	1950	6484	不受限	6400
1560	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/2#主变	12500	6073.4	49	0	6427	不受限	6400
1561	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.林业站.35kV/1#主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400
1562	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#2主变	20000	13521.9	68	0	6478	不受限	6400
1563	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/1#变压器	50000	42966.3	86	630	6404	不受限	6400
1564	佛楼站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.佛楼站.35kV/1#变压器	10000	3671	37	0	6329	不受限	6300
1565	石家桥站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.石家桥站.110kV/2#变压器	50000	43651.7	87	0	6348	不受限	6300
1566	邓家桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邓家桥站.110kV/1#主变	50000	43615.5	87	0	6385	不受限	6300
1567	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调.胡市.35kV/#1主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1568	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#1主变	10000	3681.3	37	0	6319	不受限	6300
1569	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/2#变压器	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1570	黄土	天府电力调度控制中心	天府地调.黄土.35kV/1#变压器	6300	26420.8	42	0	6300	不受限	6300
1571	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#2主变	10000	3654.3	37	0	6346	不受限	6300
1572	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#1主变	50000	43601.4	87	0	6399	不受限	6300
1573	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#2主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1574	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#2主变	40000	33646.5	84	0	6354	不受限	6300
1575	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/1#变压器	6300	3000	48	0	3300	不受限	6300
1576	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.紫山站.35kV/1#变压器	8000	1657.2	21	0	6343	不受限	6300
1577	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.桑然站.35kV/#1主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1578	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	33686.4	84	0	6314	不受限	6300
1579	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#1主变	40000	33430	84	250	6320	不受限	6300
1580	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.阿加沟站.35kV/#1主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1581	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八角楼站.35kV/1#主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1582	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1583	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.子耳站.35kV/1#主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1584	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#2主变	6300	100	0	null	6300	不受限	6300
1585	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.盖玉站.35kV/1#主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1586	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#2主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1587	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#1主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1588	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/2#主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1589	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宜牛站.35kV/#1主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1590	祝桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.祝桑站.35kV/#1主变	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1591	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#2主变	6300	93.2	1	0	6207	不受限	6200
1592	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/2#主变	20000	13737	69	0	6263	不受限	6200
1593	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#2主变	50000	43743	87	0	6257	不受限	6200
1594	（会理县调）城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.（会理县调）城北站.35kV/#1主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
1595	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/1#变压器	50000	43475.9	87	315	6209	不受限	6200
1596	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.文胜站.35kV/1#变压器	6300	3000	48	0	3275	不受限	6200
1597	千佛站	井研电力调度控制分中心	井研县调.千佛站.35kV/1#变压器	6300	7.1	0	0	6293	不受限	6200

1598	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/2号主变	10000	3725.6	37	0	6274	不受限	6200
1599	思依站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#1主变	10000	3745.5	37	0	6255	不受限	6200
1600	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#2主变	10000	3376.8	34	400	6223	不受限	6200
1601	（会理县调）城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.（会理县调）城北站.35kV/#2主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
1602	水宁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.水宁站.35kV/1#变压器	10000	3791.7	38	0	6208	不受限	6200
1603	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/1#变压器	10000	3712.7	37	0	6287	不受限	6200
1604	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#2主变	12500	6359.7	51	0	6140	不受限	6100
1605	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.绿水站(营山).35kV/#2主变	10000	3445	34	400	6155	不受限	6100
1606	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#2主变	10000	3868.2	39	0	6132	不受限	6100
1607	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#1主变	8000	1884	24	0	6116	不受限	6100
1608	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/1#变压器	50000	43834.8	88	0	6165	不受限	6100
1609	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/1#变压器	10000	3808	38	0	6192	不受限	6100
1610	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/1#主变	20000	13694.1	68	200	6106	不受限	6100
1611	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#2主变	63000	56232	89	630	6138	不受限	6100
1612	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#1主变	63000	55651.2	88	1200	6149	不受限	6100
1613	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子拖西站.35kV/1#主变	6300	206	3	0	6094	不受限	6000
1614	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#2主变	10000	3980.8	40	0	6019	不受限	6000
1615	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/1#变压器	63000	56943.6	90	0	6056	不受限	6000
1616	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大德站.35kV/#1主变	6300	213.1	3	0	6087	不受限	6000
1617	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#1主变	10000	3920	39	0	6080	不受限	6000
1618	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大德站.35kV/#1主变	6300	213.1	3	0	6087	不受限	6000
1619	蓥华站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.蓥华站.35kV/2#变压器	10000	3905	39	0	6095	不受限	6000
1620	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#1主变	10000	3940.5	39	0	6060	不受限	6000
1621	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子拖西站.35kV/1#主变	6300	206	3	0	6094	不受限	6000
1622	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#2主变	16000	9988.2	62	0	6012	不受限	6000
1623	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/1#主变	10000	3950.1	40	0	6050	不受限	6000
1624	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#1主变	10000	3901	39	0	6099	不受限	6000
1625	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/2#变压器	50000	43980.2	88	0	6020	不受限	6000
1626	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.鸣鹿站.35kV/#1主变	10000	3970.1	40	0	6030	不受限	6000
1627	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#2主变	50000	40052.2	80	3900	6048	不受限	6000
1628	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#2主变	50000	43940.2	88	0	6060	不受限	6000
1629	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#2主变	10000	3552.8	36	400	6047	不受限	6000
1630	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#2主变	10000	2000	20	0	6000	不受限	6000
1631	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#1主变	20000	14023.2	70	0	5977	不受限	5900
1632	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.福善站.35kV/#1主变	10000	4064	41	0	5936	不受限	5900
1633	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#1主变	20000	14095.2	70	0	5905	不受限	5900
1634	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/2#主变	20000	14065.7	70	0	5934	不受限	5900
1635	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#1主变	50000	42746	85	1265	5989	不受限	5900
1636	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/1#主变	20000	14051.7	70	0	5948	不受限	5900
1637	两河口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.两河口站.35kV/1#变压器	10000	4032	40	0	5968	不受限	5900
1638	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/1#主变	50000	44062	88	0	5938	不受限	5900
1639	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/1#变压器	6300	373.1	6	0	5927	不受限	5900
1640	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调.金龙.35kV/1号主变	20000	14009.7	70	0	5990	不受限	5900
1641	篾棚子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.篾棚子站.35kV/1#变压器	6300	319.8	5	0	5980	不受限	5900
1642	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#1主变	63000	55836	89	1200	5964	不受限	5900
1643	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#1主变	63000	57090	91	0	5910	不受限	5900
1644	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/2#主变	10000	4014.3	40	0	5986	不受限	5900
1645	亚日贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚日贡站.35kV/1#主变	6300	426.2	7	0	5874	不受限	5800
1646	天池站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.天池站.35kV/1#变压器	6300	457.5	7	0	5843	不受限	5800
1647	茶扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茶扎站.35kV/#1主变	6300	493.7	8	0	5806	不受限	5800
1648	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#2主变	40000	34161.6	85	0	5838	不受限	5800
1649	伍隍站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.伍隍站.35kV/1#主变	20000	14105.7	71	0	5894	不受限	5800
1650	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#1主变	40000	34174.8	85	0	5825	不受限	5800

1651	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.年龙站.35kV/#1主变	6300	422.7	7	0	5877	不受限	5800
1652	亚日贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚日贡站.35kV/1#主变	6300	426.2	7	0	5874	不受限	5800
1653	茶扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茶扎站.35kV/#1主变	6300	493.7	8	0	5806	不受限	5800
1654	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#2主变	50000	37641.6	75	6550	5808	不受限	5800
1655	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#2主变	50000	44114.4	88	0	5886	不受限	5800
1656	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/1#主变	10000	4110.4	41	0	5890	不受限	5800
1657	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.年龙站.35kV/#1主变	6300	422.7	7	0	5877	不受限	5800
1658	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#2主变	40000	34159.6	85	0	5840	不受限	5800
1659	花牛口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花牛口站.35kV/1#主变	6300	450.7	7	0	5849	不受限	5800
1660	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#2主变	31500	25634.4	81	0	5866	不受限	5800
1661	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/2#变压器	63000	57156	91	0	5844	不受限	5800
1662	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/2#变压器	63000	57157.3	91	0	5843	不受限	5800
1663	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#1主变	31500	25670.6	81	0	5829	不受限	5800
1664	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/2#变压器	63000	57200	91	0	5800	不受限	5800
1665	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/2#变压器	40000	34287.3	86	0	5713	不受限	5700
1666	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/1#变压器	31500	25704.7	82	0	5795	不受限	5700
1667	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/1#主变	6300	515.2	8	0	5785	不受限	5700
1668	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#1主变	10000	3665.2	37	600	5735	不受限	5700
1669	马边荞坝站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.马边荞坝站.35kV/#1变压器	10000	4244.8	42	0	5755	不受限	5700
1670	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/2#变压器	10000	4221	42	0	5779	不受限	5700
1671	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#2主变	50000	41248	82	3000	5752	不受限	5700
1672	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#1主变	10000	3594	36	630	5776	不受限	5700
1673	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/2#变压器	40000	34258.8	86	0	5741	不受限	5700
1674	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/2#变压器	50000	44282.4	89	0	5718	不受限	5700
1675	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#1主变	10000	4300.1	43	0	5700	不受限	5700
1676	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉波站.35kV/1#主变	6300	575	9	0	5725	不受限	5700
1677	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调.铁马站.35kV/#1主变	12500	6745.2	54	0	5755	不受限	5700
1678	繁江	新都电力调度控制中心	成都地调.繁江.110kV/#3主变	40000	33811	85	400	5789	不受限	5700
1679	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉波站.35kV/1#主变	6300	575	9	0	5725	不受限	5700
1680	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.桑然站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5670
1681	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#1主变	2000	200	10	0	1800	不受限	5670
1682	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#2主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5670
1683	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宜牛站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1684	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1685	祝桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.祝桑站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1686	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.牙衣河站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1687	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.子耳站.35kV/1#主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1688	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八角楼站.35kV/1#主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1689	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温波站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1690	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/1#主变	12500	6820.8	55	0	5679	不受限	5600
1691	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#2主变	8000	2400	30	0	5600	不受限	5600
1692	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#1主变	50000	44307.3	89	0	5693	不受限	5600
1693	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/1#变压器	10000	9648.8	96	0	5699	不受限	5600
1694	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/1#主变	12500	6820.8	55	0	5679	不受限	5600
1695	道明	崇州电力调度控制中心	成都地调.道明.35kV/#1主变	10000	4326	43	0	5674	不受限	5600
1696	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#1主变	50000	35560.8	71	8760	5679	不受限	5600
1697	青嘴山站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.青嘴山站.35kV/2#变压器	12500	6804	54	0	5696	不受限	5600
1698	岳家山变电站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.岳家山变电站.35kV/2#变压器	6300	684	11	0	5616	不受限	5600
1699	灵杰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.灵杰站.35kV/1#变压器	12500	6888	55	0	5612	不受限	5600
1700	舟坝站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.舟坝站.35kV/2#变压器	10000	4351	44	0	5649	不受限	5600
1701	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#1主变	10000	4362	44	0	5638	不受限	5600

1702	白湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.白湾站.35kV/#1主变	8000	2355	29	0	5645	不受限	5600
1703	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#1主变	10000	4347.7	43	0	5652	不受限	5600
1704	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/2#主变	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600
1705	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/3号主变	6300	2490	40	0	5670	不受限	5600
1706	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#1主变	50000	43623.9	87	700	5676	不受限	5600
1707	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#2主变	31500	25812.2	82	0	5688	不受限	5600
1708	大庙配电站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.大庙配电站(营山).35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5600
1709	柿子树	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.柿子树.35kV/#2主变	10000	4433	44	0	5567	不受限	5500
1710	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.大村.35kV/#1主变	10000	4404.6	44	0	5595	不受限	5500
1711	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#1主变	40000	34412.4	86	0	5588	不受限	5500
1712	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/3#主变	6300	784.4	12	0	5516	不受限	5500
1713	永富站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.永富站.35kV/#1主变	6300	745.9	12	0	5554	不受限	5500
1714	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#2主变	20000	14452.5	72	0	5548	不受限	5500
1715	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#2主变	40000	26427.8	66	0	5572	不受限	5500
1716	洪川桥站	会理电力调度控制中心	会理县调.洪川桥站.35kV/#1主变	10000	2663.9	27	1830	5506	不受限	5500
1717	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#2主变	31500	25906.9	82	0	5593	不受限	5500
1718	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/2#主变	10000	4500	45	0	5500	不受限	5500
1719	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/1#主变	10000	4500	45	0	5500	不受限	5500
1720	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.西俄洛站.35kV/#1主变	6300	724.9	12	0	5575	不受限	5500
1721	北山站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.北山站.35kV/1#主变	6300	796.2	13	null	5504	不受限	5500
1722	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.西俄洛站.35kV/#1主变	6300	692.1	11	0	5575	不受限	5500
1723	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#1主变	12500	6952.2	56	null	5548	不受限	5500
1724	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/1#主变	10000	4500	45	0	5500	不受限	5500
1725	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/2#主变	10000	4500	45	0	5500	不受限	5500
1726	通宵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.通宵站.35kV/1#主变	6300	838	13	0	5462	不受限	5400
1727	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.下坝站.35kV/1#主变	6300	840	13	0	5460	不受限	5400
1728	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#1主变	10000	4574.9	46	0	5425	不受限	5400
1729	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/2#主变	10000	4560.8	46	null	5439	不受限	5400
1730	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#2主变	10000	4594	46	0	5406	不受限	5400
1731	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.下坝站.35kV/1#主变	6300	840	13	0	5460	不受限	5400
1732	通宵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.通宵站.35kV/1#主变	6300	838	13	0	5462	不受限	5400
1733	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.波密站.35kV/#1主变	6300	825.5	13	0	5475	不受限	5400
1734	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#2主变	40000	4525.2	45	0	5475	不受限	5400
1735	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.波密站.35kV/#1主变	6300	825.5	13	0	5475	不受限	5400
1736	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#1主变	50000	40576.8	81	4000	5423	不受限	5400
1737	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#1主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400
1738	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#1主变	10000	4561.2	46	0	5439	不受限	5400
1739	白玉沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.白玉沟站.35kV/#1主变	6300	814.8	13	0	5485	不受限	5400
1740	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#1主变	40000	26525.8	66	0	5474	不受限	5400
1741	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#1主变	20000	14577.1	73	0	5423	不受限	5400
1742	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#1主变	8000	2579	32	0	5421	不受限	5400
1743	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.刘家站.35kV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400
1744	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#2主变	40000	26633.1	67	0	5367	不受限	5300
1745	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#2主变	6300	2632.1	26	0	5368	不受限	5300
1746	35kV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV洛阳站.35kV/#1主变	6300	1000	16	0	5300	不受限	5300
1747	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#1主变	8000	2614.6	33	0	5385	不受限	5300
1748	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调.鱼塘.35kV/#1主变	20000	11255.1	56	3400	5345	不受限	5300
1749	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#1主变	10000	4654	47	0	5346	不受限	5300
1750	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#2主变	10000	4645.2	46	0	5355	不受限	5300
1751	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#1主变	10000	4603.2	46	0	5397	不受限	5300
1752	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#1主变	50000	40411.4	81	4280	5309	不受限	5300
1753	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/2#主变	20000	14641.2	73	0	5359	不受限	5300

1754	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/1#主变	10000	4625.5	46	0	5375	不受限	5300
1755	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/2#主变	10000	4635.9	46	0	5364	不受限	5300
1756	白什站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.白什站.35kV/1#变压器	12500	7118.1	57	0	5382	不受限	5300
1757	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#1主变	50000	44660	89	0	5340	不受限	5300
1758	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#1主变	10000	3351.6	34	575	5398	不受限	5300
1759	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	973.2	15	0	5327	不受限	5300
1760	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	973.2	15	0	5327	不受限	5300
1761	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#1主变	20000	14783.9	74	0	5216	不受限	5200
1762	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热柯站.35kV/1#主变	6300	1008	16	0	5292	不受限	5200
1763	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/1#变压器	8000	5860.5	73	0	5265	不受限	5200
1764	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/2#变压器	8000	5824	73	0	5204	不受限	5200
1765	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热柯站.35kV/1#主变	6300	1008	16	0	5292	不受限	5200
1766	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#1主变	40000	34716	87	0	5284	不受限	5200
1767	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#2主变	12500	7231.8	58	0	5268	不受限	5200
1768	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#2主变	10000	2722.5	27	0	5278	不受限	5200
1769	35kV道沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV道沟头站.35kV/#1主变	6300	1072.7	17	0	5227	不受限	5200
1770	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#2主变	50000	44767	90	0	5233	不受限	5200
1771	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#2主变	16000	9175.6	57	0	5224	不受限	5200
1772	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#2主变	10000	4795.2	48	0	5205	不受限	5200
1773	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#2主变	10000	4701.2	47	0	5299	不受限	5200
1774	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#2主变	20000	14705.3	74	0	5295	不受限	5200
1775	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/＃2主变	20000	14779	74	0	5221	不受限	5200
1776	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/2#变压器	40000	33915.2	85	800	5285	不受限	5200
1777	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.峰城站.35kV/#1主变	10000	4799.6	48	0	5200	不受限	5200
1778	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#1主变	50000	44896.1	90	0	5104	不受限	5100
1779	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#2主变	12500	7395.2	59	0	5105	不受限	5100
1780	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/1#主变	10000	4807.07	48	0	5129	不受限	5100
1781	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/2号主变	25000	19822.8	79	0	5177	不受限	5100
1782	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/1号主变	25000	19845.9	79	0	5154	不受限	5100
1783	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#2主变	50000	34392	69	10465	5143	不受限	5100
1784	松林站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.松林站.35kV/#2主变	10000	4884.3	49	0	5116	不受限	5100
1785	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/2#变压器	10000	8422.4	84	0	5117	不受限	5100
1786	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#1主变	50000	43560	87	1250	5190	不受限	5100
1787	岳家山变电站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.岳家山变电站.35kV/1#变压器	6300	1162.8	18	0	5137	不受限	5100
1788	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/2#变压器	40000	34861.2	87	0	5139	不受限	5100
1789	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.盖玉站.35kV/1#主变	6300	1260	20	0	5040	不受限	5040
1790	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	1260	20	0	5040	不受限	5040
1791	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.阿加沟站.35kV/#1主变	6300	1260	20	0	5040	不受限	5040
1792	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巨龙站.35kV/1#主变	2000	200	10	0	1800	不受限	5040
1793	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.古学站.35kV/#1主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1794	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达站.35kV/1#主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1795	八美站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八美站.35kV/1#主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1796	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#2主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1797	会东松坪站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东松坪站.35kV/#1主变	10000	4937.2	49	0	5063	不受限	5000
1798	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.和平站.35kV/#1主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1799	哈翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.哈翁达站.35kV/1#主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1800	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1801	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#1主变	10000	4981.6	50	0	5018	不受限	5000
1802	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/1#主变	50000	44925.3	90	0	5075	不受限	5000
1803	义兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.义兴站.35kV/1#变压器	6300	1257.2	20	0	5043	不受限	5000
1804	青杠坪	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.青杠坪.35kV/#1主变	10000	4930.1	49	0	5070	不受限	5000

1805	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#2主变	16000	10939.6	68	0	5060	不受限	5000
1806	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#2主变	6300	1300	20	0	5000	不受限	5000
1807	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#1主变	40000	34976.6	87	0	5023	不受限	5000
1808	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.克洼站.35kV/1#主变主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1809	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/1#变压器	150000	130741.1	87	12100	7159	不受限	5000
1810	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/2#主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1811	下拥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下拥站.35kV/1#主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1812	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#2主变	10000	4951.2	50	0	5049	不受限	5000
1813	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米西站.35kV/1主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1814	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#2主变	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1815	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#1主变	6300	1290	20	0	5010	不受限	5000
1816	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#2主变	6300	1236.8	20	0	5063	不受限	5000
1817	大山铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.大山铺站.35kV/#1主变	10000	4947	49	0	5053	不受限	5000
1818	七里站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.七里站.110kV/#1主变	50000	42913.7	86	2000	5086	不受限	5000
1819	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	4926.4	49	0	5074	不受限	5000
1820	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#1主变	8000	2707.6	34	200	5092	不受限	5000
1821	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#1主变	20000	14711.2	74	200	5089	不受限	5000
1822	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#1主变	50000	43360.2	87	1630	5010	不受限	5000
1823	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#1主变	16000	10970.4	69	0	5030	不受限	5000
1824	双板站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.双板站.35kV/1#变压器	10000	5000	50	null	5000	不受限	5000
1825	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#3主变	50000	45074	90	0	4926	不受限	4900
1826	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#1主变	10000	5088.8	51	0	4911	不受限	4900
1827	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/1#变压器	50000	45005.1	90	0	4995	不受限	4900
1828	乌斯河站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.乌斯河站.35kV/#1主变	5000	60	1	0	4940	不受限	4900
1829	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#2主变	40000	35060	88	0	4940	不受限	4900
1830	35kV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV姚渡站.35kV/#1主变	6300	1347.6	21	0	4952	不受限	4900
1831	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#1主变	10000	5058	51	0	4942	不受限	4900
1832	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/＃1主变	20000	15046.9	75	0	4953	不受限	4900
1833	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/2#变压器	40000	35097.3	88	0	4903	不受限	4900
1834	飞凤站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.飞凤站(阆中).35kV/#1主变	10000	5097.4	51	0	4903	不受限	4900
1835	35kV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.35kV河清站.35kV/1#变压器	10000	5000	50	80	4920	不受限	4900
1836	依斗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.依斗站.35kV/#1主变	6300	1367.6	22	0	4932	不受限	4900
1837	热加站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.热加站.35kV/1#主变	5000	0	0	0	4922	不受限	4900
1838	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#2主变	10000	5029.6	50	0	4970	不受限	4900
1839	热加站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.热加站.35kV/1#主变	5000	78.1	2	0	4922	不受限	4900
1840	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#1主变	50000	45034.7	90	0	4965	不受限	4900
1841	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大梁子站.110kV/#1主变	40000	35009	88	0	4991	不受限	4900
1842	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#2主变	40000	35031.6	88	0	4968	不受限	4900
1843	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#2主变	16000	11018	69	0	4982	不受限	4900
1844	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大梁子站.110kV/#1主变	40000	35009	88	0	4991	不受限	4900
1845	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#2主变	40000	34074.9	85	1000	4925	不受限	4900
1846	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.东子站.35kV/#1主变	6300	1480.8	24	0	4819	不受限	4800
1847	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.上团站.35kV/#1主变	5000	127.8	3	0	4872	不受限	4800
1848	（会东县调）城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.（会东县调）城关站.35kV/#1主变	10000	5100.6	51	0	4899	不受限	4800
1849	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/1#变压器	10000	4384.8	44	800	4815	不受限	4800
1850	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/1#主变	5000	150	3	0	4850	不受限	4800
1851	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#2主变	10000	5116.8	51	0	4883	不受限	4800
1852	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/2#主变	10000	5199.7	52	0	4800	不受限	4800
1853	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#2主变	10000	4646	46	185	4809	不受限	4800
1854	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#1主变	40000	35155.7	88	0	4844	不受限	4800
1855	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.上团站.35kV/#1主变	5000	127.8	3	0	4872	不受限	4800
1856	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/1#主变	5000	150	3	0	4850	不受限	4800

1857	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#2主变	50000	36418.8	73	8770	4811	不受限	4800
1858	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调.三郎.35kV/#1主变	10000	5101.6	51	0	4898	不受限	4800
1859	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.母猪坪站.35kV/#1主变	6300	1419	23	0	4881	不受限	4800
1860	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花果园站.35kV/1#主变	10000	5120.5	51	0	4880	不受限	4800
1861	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#2主变	10000	5118.8	51	0	4881	不受限	4800
1862	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#1主变	50000	37441.6	75	7705	4853	不受限	4800
1863	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/2#变压器	50000	45199	90	0	4801	不受限	4800
1864	龙潭站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.龙潭站.35kV/#1主变	6300	1467.1	23	0	4833	不受限	4800
1865	虎让站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.虎让站.35kV/＃1主变	10000	5157.4	52	0	4843	不受限	4800
1866	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.草格站.35kV/2#主变	6300	1449.2	23	0	4851	不受限	4800
1867	波巴寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.波巴寨站.35kV/1#主变	6300	1471.1	23	0	4829	不受限	4800
1868	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/2#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800
1869	老观站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#2主变	10000	5143.2	51	0	4857	不受限	4800
1870	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/2#变压器	10000	5109.8	51	0	4890	不受限	4800
1871	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#1主变	20000	15116.5	76	0	4884	不受限	4800
1872	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/2#变压器	10000	5122	51	0	4878	不受限	4800
1873	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#1主变	10000	3198	32	1915	4887	不受限	4800
1874	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#1主变	20000	15168.3	76	0	4832	不受限	4800
1875	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#2主变	10000	5153.6	52	0	4846	不受限	4800
1876	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/1#变压器	20000	15156.2	76	0	4844	不受限	4800
1877	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/1#变压器	10000	5187.1	52	0	4813	不受限	4800
1878	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#2主变	10000	5235	52	0	4765	不受限	4700
1879	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#2主变	10000	5227.6	52	0	4772	不受限	4700
1880	老观站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#1主变	10000	5236.4	52	0	4764	不受限	4700
1881	35kV双汇站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV双汇站.35kV/#1主变	10000	3292.8	33	0	4707	不受限	4700
1882	望京站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.望京站.35kV/1#变压器	10000	5249.3	52	0	4751	不受限	4700
1883	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	5261.2	53	0	4739	不受限	4700
1884	南毫站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南毫站.35kV/1#变压器	16000	11219	70	0	4781	不受限	4700
1885	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#2主变	8000	3273.6	41	0	4726	不受限	4700
1886	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙池站.35kV/1#变压器	6300	1588.8	25	0	4711	不受限	4700
1887	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#2主变	12500	7795.2	62	0	4705	不受限	4700
1888	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#2主变	10000	5246	52	0	4754	不受限	4700
1889	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#1主变	10000	5289	53	0	4711	不受限	4700
1890	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/2#变压器	40000	35244	88	0	4756	不受限	4700
1891	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/2#变压器	8000	4508.4	56	0	4715	不受限	4700
1892	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邓坡站.35kV/1#主变	5000	241.5	5	0	4759	不受限	4700
1893	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#2主变	50000	45276	91	0	4724	不受限	4700
1894	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	4	0	4790	不受限	4700
1895	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邓坡站.35kV/1#主变	5000	241.5	5	0	4759	不受限	4700
1896	石湍站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石湍站.35kV/2#主变	10000	5237.7	52	0	4762	不受限	4700
1897	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	4	0	4790	不受限	4700
1898	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/1#变压器	8000	4589.6	57	0	4664	不受限	4600
1899	公民站	资中电力调度控制中心	内江地调.公民站.35kV/#1主变	10000	4750.8	48	630	4619	不受限	4600
1900	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/1#变压器	8000	6231.9	78	0	4673	不受限	4600
1901	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/2#变压器	50000	45363.2	91	0	4637	不受限	4600
1902	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/1#变压器	50000	45373	91	0	4627	不受限	4600
1903	木绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.木绒站.35kV/1#主变	5000	348.1	7	0	4652	不受限	4600
1904	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#1主变	16000	11317.6	71	0	4682	不受限	4600
1905	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/3#主变	10000	5321	53	null	4679	不受限	4600
1906	木绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.木绒站.35kV/1#主变	5000	348.1	7	0	4652	不受限	4600
1907	三河口站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.三河口站.35kV/1#变压器	6300	1608.6	26	0	4691	不受限	4600

1908	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.毛坝站.35kV/#1主变	10000	5334	53	0	4666	不受限	4600
1909	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#1主变	10000	5362.1	54	0	4638	不受限	4600
1910	大坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大坝站.35kV/1#变压器	6300	1612.8	26	0	4687	不受限	4600
1911	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#1主变	10000	5344.9	53	0	4655	不受限	4600
1912	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#2主变	10000	5033.1	50	315	4652	不受限	4600
1913	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.柳滩站(蓬安).35kV/#1主变	10000	5398	54	0	4602	不受限	4600
1914	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#1主变	8000	2514.8	31	830	4655	不受限	4600
1915	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#1主变	10000	3567.2	36	1750	4683	不受限	4600
1916	五宝站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.五宝站.35kV/#1主变	10000	5361	54	0	4639	不受限	4600
1917	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/2#变压器	6300	1615.6	26	0	4684	不受限	4600
1918	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/#1主变	10000	4405	44	0	4595	不受限	4500
1919	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/1#变压器	10000	5429.2	54	0	4571	不受限	4500
1920	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#1主变	10000	3078.2	31	1200	4522	不受限	4500
1921	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#1主变	10000	5413.4	54	0	4587	不受限	4500
1922	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#2主变	10000	4927.4	49	500	4573	不受限	4500
1923	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/2#主变	5000	452.9	9	0	4547	不受限	4500
1924	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#2主变	10000	5417.9	54	0	4582	不受限	4500
1925	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.柏梓站.35kV/2#变压器	10000	5454.4	55	null	4546	不受限	4500
1926	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#2主变	8000	2397.6	30	1100	4502	不受限	4500
1927	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	杨柳站.35kV/2#主变	10000	5450.9	55	0	4549	不受限	4500
1928	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/2#变压器	50000	42136.3	84	3310	4554	不受限	4500
1929	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#2主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1930	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#2主变	40000	35413	89	0	4587	不受限	4500
1931	下拥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下拥站.35kV/1#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1932	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/1#变压器	50000	41391	83	4100	4509	不受限	4500
1933	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米西站.35kV/1主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1934	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/2#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1935	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/2#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1936	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#1主变	10000	5470.4	55	0	4530	不受限	4500
1937	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#1主变	40000	35433.5	89	0	4567	不受限	4500
1938	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/1#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1939	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#2主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1940	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.和平站.35kV/#1主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1941	哈翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.哈翁达站.35kV/1#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1942	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.克洼站.35kV/1#主变主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1943	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/2#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1944	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/1#变压器	16000	11474.4	72	0	4526	不受限	4500
1945	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#1主变	10000	5430.3	54	0	4570	不受限	4500
1946	三泉站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.三泉站.35kV/1#变压器	8000	3458	43	0	4542	不受限	4500
1947	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/2#主变	10000	5429.5	54	0	4571	不受限	4500
1948	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/1#主变	40000	35499.4	89	0	4501	不受限	4500
1949	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/2#主变	6300	1890	30	0	4410	不受限	4410
1950	会东大崇站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东大崇站.35kV/#1主变	12500	8049.6	64	0	4450	不受限	4400
1951	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.赠科站.35kV/#1主变	6300	1869.6	30	0	4430	不受限	4400
1952	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/1#变压器	31500	27000	86	80	4420	不受限	4400
1953	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/2号主变	50000	43546.8	87	2000	4453	不受限	4400
1954	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/1#主变	8000	3530	44	0	4470	不受限	4400
1955	蓥华站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.蓥华站.35kV/1#变压器	10000	5574.2	56	0	4426	不受限	4400
1956	磁峰	彭州电力调度控制中心	彭州县调.磁峰.35kV/#1主变	8000	3516	44	null	4484	不受限	4400
1957	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.赠科站.35kV/#1主变	6300	1869.6	30	0	4430	不受限	4400
1958	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/2#变压器	10000	5549.5	55	0	4451	不受限	4400

1959	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/2#变压器	10000	5579	56	0	4421	不受限	4400
1960	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#1主变	10000	5052.8	51	500	4447	不受限	4400
1961	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#2主变	10000	5092.7	51	500	4407	不受限	4400
1962	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#1主变	6300	1819.3	29	0	4481	不受限	4400
1963	云甸站	会理电力调度控制中心	会理县调.云甸站.35kV/#1主变	10000	3839	38	1755	4406	不受限	4400
1964	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/2#变压器	16000	11597.8	72	0	4402	不受限	4400
1965	奢香	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.奢香.35kV/#1主变	10000	5665.4	57	0	4335	不受限	4300
1966	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#1主变	50000	45697.4	91	NULL	4303	不受限	4300
1967	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.柏梓站.35kV/1#变压器	10000	5604.2	56	null	4396	不受限	4300
1968	龙池站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.龙池站.35kV/1#变压器	8000	3648	46	null	4352	不受限	4300
1969	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#2主变	10000	5628	56	0	4372	不受限	4300
1970	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/1#变压器	10000	5602.8	56	0	4397	不受限	4300
1971	静州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.静州站.110kV/1#主变	20000	15607	78	0	4393	不受限	4300
1972	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#2主变	10000	5654.1	57	0	4346	不受限	4300
1973	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/2#主变	10000	5667.5	57	0	4333	不受限	4300
1974	凤鸣站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.凤鸣站(仪陇).35kV/1号主变	10000	5683.1	57	0	4317	不受限	4300
1975	安宏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宏站.35kV/1#主变	6300	1926.3	31	0	4374	不受限	4300
1976	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#2主变	10000	5604.6	56	0	4395	不受限	4300
1977	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.西兴站.35kV/1#变压器	10000	5615.4	56	0	4385	不受限	4300
1978	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/1#变压器	16000	11620	73	0	4380	不受限	4300
1979	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	35650.1	89	0	4350	不受限	4300
1980	墩上站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.墩上站.35kV/1#变压器	8000	3665.6	46	0	4334	不受限	4300
1981	八窝龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八窝龙站.35kV/#1主变	5000	660.7	13	0	4339	不受限	4300
1982	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/2#变压器	31500	27123.2	86	0	4377	不受限	4300
1983	发窝站	会东电力调度控制中心	凉山地调.发窝站.35kV/#1主变	6300	1990	32	0	4310	不受限	4300
1984	八窝龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八窝龙站.35kV/#1主变	5000	660.7	13	0	4339	不受限	4300
1985	洛阳站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.洛阳站.35kV/1#变压器	12500	8188.3	66	0	4312	不受限	4300
1986	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/1#主变	12600	8279.8	66	0	4320	不受限	4300
1987	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下雄站.35kV/#1主变	6300	2095.7	33	0	4204	不受限	4200
1988	郎达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.郎达站.35kV/#1主变	5000	774.3	15	0	4226	不受限	4200
1989	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#1主变	16000	11720.8	73	0	4279	不受限	4200
1990	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#2主变	40000	35772	89	0	4228	不受限	4200
1991	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下雄站.35kV/#1主变	6300	2095.7	33	0	4204	不受限	4200
1992	郎达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.郎达站.35kV/#1主变	5000	774.3	15	0	4226	不受限	4200
1993	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/1#主变	31500	27202.8	86	0	4297	不受限	4200
1994	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/2#主变	20000	15719	79	0	4281	不受限	4200
1995	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#2主变	40000	35723	89	0	4277	不受限	4200
1996	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/1#主变	10000	5766.6	58	0	4233	不受限	4200
1997	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#2主变	50000	45799.2	92	0	4201	不受限	4200
1998	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#1主变	10000	5709.3	57	0	4291	不受限	4200
1999	杨坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.杨坝站.35kV/1#变压器	6300	2067	33	0	4233	不受限	4200
2000	皮窝站	万源电力调度控制中心	万源县调.皮窝站.35kV/#1主变	6300	2090	33	0	4210	不受限	4200
2001	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/1#主变	6300	2065.7	33	0	4234	不受限	4200
2002	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#1主变	10000	5751	58	0	4249	不受限	4200
2003	35kV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV陈家站.35kV/#1主变	6300	2053.9	33	0	4246	不受限	4200
2004	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#1主变	10000	5745.6	57	0	4254	不受限	4200
2005	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/2#变压器	10000	5712	57	0	4288	不受限	4200
2006	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/#1主变	10000	5790	58	0	4210	4200	4150
2007	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#1主变	10000	5840.1	58	0	4160	不受限	4100
2008	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#2主变	8000	3869.3	48	0	4131	不受限	4100
2009	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#2主变	6300	2119.6	34	0	4180	不受限	4100
2010	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#1主变	40000	35869.7	90	0	4130	不受限	4100

2011	克藏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.克藏站.35kV/1#主变	6300	2196	35	0	4104	不受限	4100
2012	蒲志站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲志站.110kV/1#主变	16000	11900	74	0	4100	不受限	4100
2013	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#2主变	6300	2024.6	32	100	4175	不受限	4100
2014	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#1主变	40000	35800.6	90	0	4199	不受限	4100
2015	南毫站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南毫站.35kV/2#变压器	16000	11879	74	0	4121	不受限	4100
2016	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/1#主变	10000	5878.6	59	0	4121	不受限	4100
2017	克尔站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.克尔站.35kV/#1主变	6300	2145.4	34	0	4155	不受限	4100
2018	子庚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子庚站.35kV/#1主变	6300	2169	34	0	4131	不受限	4100
2019	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷衣站.35kV/#1主变	5000	820.5	16	0	4176	不受限	4100
2020	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#1主变	10000	5863.2	59	0	4137	不受限	4100
2021	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#2主变	10000	5860.7	59	null	4139	不受限	4100
2022	子庚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子庚站.35kV/#1主变	6300	2169	34	0	4131	不受限	4100
2023	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷衣站.35kV/#1主变	5000	824.1	16	0	4176	不受限	4100
2024	长须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.长须站.35kV/#1主变	5000	848.9	17	0	4151	不受限	4100
2025	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#1主变	40000	35112	88	730	4158	不受限	4100
2026	长须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.长须站.35kV/#1主变	5000	848.9	17	0	4151	不受限	4100
2027	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.机场站(稻城).35kV/#1主变	4000	0	0	0	4000	不受限	4000
2028	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙湾站.35kV/1#主变	4000	0	0	0	4000	不受限	4000
2029	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/1#主变	10000	5924.8	59	null	4075	不受限	4000
2030	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/2#变压器	10000	5919.8	59	0	4080	不受限	4000
2031	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#2主变	10000	5959.8	60	0	4040	不受限	4000
2032	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调.三溪.35kV/#1主变	20000	9122.4	46	6780	4098	不受限	4000
2033	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达站.35kV/1#主变	5000	1000	20	0	4000	不受限	4000
2034	八美站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八美站.35kV/1#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4000
2035	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	1000	20	0	4000	不受限	4000
2036	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/1#变压器	8000	3974	50	0	4026	不受限	4000
2037	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/1#变压器	10000	5965.4	60	0	4035	不受限	4000
2038	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/1#变压器	10000	5910	59	0	4090	不受限	4000
2039	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/2#变压器	10000	5981.5	60	0	4019	不受限	4000
2040	邱家站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.邱家站.35kV/1#变压器	10000	5950	60	0	4050	不受限	4000
2041	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#2主变	8000	3954	49	0	4046	不受限	4000
2042	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#1主变	16000	11983.7	75	0	4016	不受限	4000
2043	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/2#变压器	10000	5911.1	59	0	4089	不受限	4000
2044	思依站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#2主变	10000	5984.5	60	0	4016	不受限	4000
2045	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/2#主变	6300	2244.8	36	0	4055	不受限	4000
2046	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#1主变	10000	3996.1	40	0	4004	不受限	4000
2047	古城站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#2主变	20000	15981	80	0	4019	不受限	4000
2048	35kV苟家垭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV苟家垭站.35kV/#1主变	6300	2204.7	35	0	4095	不受限	4000
2049	庙子沟站	米易电力调度控制中心	米易县调.庙子沟站.35kV/#1主变	20000	13995.1	70	0	4005	不受限	4000
2050	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/2#变压器	10000	5903	59	0	4097	不受限	4000
2051	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/1#变压器	10000	5978	60	0	4022	不受限	4000
2052	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#1主变	5000	1080	22	0	3920	不受限	3900
2053	贵民站	南江电力调度控制中心	巴中地调.贵民站.35kV/1#变压器	6300	2332.4	37	0	3968	不受限	3900
2054	黄草坪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.黄草坪.110kV/#1主变	63000	59018.2	94	0	3982	不受限	3900
2055	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#1主变	31500	27528.6	87	0	3971	不受限	3900
2056	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.老林站(营山).35kV/#1主变	6300	2157.8	34	230	3912	不受限	3900
2057	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#2主变	6300	2386.9	38	0	3913	不受限	3900
2058	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#2主变	63000	47992.6	76	11035	3972	不受限	3900
2059	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/2#主变	10000	6096	61	0	3904	不受限	3900
2060	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/2#主变	10000	6096	61	0	3904	不受限	3900
2061	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#2主变	10000	5777.2	58	315	3908	不受限	3900
2062	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/1#主变	10000	6072	61	0	3928	不受限	3900

2063	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/2#主变	12500	8531.3	68	0	3969	不受限	3900
2064	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/2#主变	12500	8531.3	68	0	3969	不受限	3900
2065	杨坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨坡站.35kV/#1主变	10000	4449.3	44	1630	3921	不受限	3900
2066	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/1#主变	10000	6072	61	0	3928	不受限	3900
2067	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.果湾站.35kV/#1主变	10000	5151	52	936	3913	不受限	3900
2068	东山站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.东山站.110kV/1#主变	40000	36064	90	0	3936	不受限	3900
2069	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#1主变	40000	36048	90	0	3952	不受限	3900
2070	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.东岳站.35kV/1#主变	10000	6187.6	62	0	3812	不受限	3800
2071	金李井站	资中电力调度控制中心	内江地调.金李井站.35kV/#1主变	10000	5372.9	54	800	3827	不受限	3800
2072	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/2#变压器	6300	4680.1	74	0	3806	不受限	3800
2073	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#2主变	40000	36165.5	90	0	3835	不受限	3800
2074	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/2#变压器	10000	4368	44	1800	3832	不受限	3800
2075	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#2主变	6300	2440.8	39	0	3859	不受限	3800
2076	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#2主变	40000	36165.5	90	0	3835	不受限	3800
2077	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#1主变	6300	2499.2	40	0	3801	不受限	3800
2078	沙滩站	南江电力调度控制中心	巴中地调.沙滩站.35kV/1#变压器	10000	6199.2	62	0	3801	不受限	3800
2079	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#2主变	10000	6167	62	0	3833	不受限	3800
2080	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#1主变	8000	4130	52	0	3870	不受限	3800
2081	大寨站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.大寨站.35kV/1#变压器	6300	2446.5	39	0	3854	不受限	3800
2082	35kV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV井湾站.35kV/#1主变	6300	2448.6	39	0	3851	不受限	3800
2083	35kV书房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV书房站.35kV/#1主变	10000	5193	52	0	3807	不受限	3800
2084	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#1主变	16000	12119.1	76	0	3881	不受限	3800
2085	永安站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.永安站(阆中).35kV/#1主变	10000	6152.9	62	0	3847	不受限	3800
2086	古城站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#1主变	20000	16118.2	81	0	3882	不受限	3800
2087	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/1#变压器	10000	6137.8	61	0	3862	不受限	3800
2088	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#2主变	40000	36102	90	0	3898	不受限	3800
2089	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#1主变	10000	4183.7	42	0	3816	不受限	3800
2090	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.杨柳站.35kV/1#主变	8000	4166.1	52	0	3834	不受限	3800
2091	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.万寿站.110kV/1#变压器	31500	27660.2	88	0	3840	不受限	3800
2092	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.观音井站.35kV/1#变压器	10000	6146	61	0	3854	不受限	3800
2093	茶坪站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.茶坪站.35kV/1#变压器	6300	2401.9	38	0	3898	不受限	3800
2094	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/2#变压器	6300	2429.5	39	0	3871	不受限	3800
2095	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/2#变压器	10000	6192.2	62	0	3808	不受限	3800
2096	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/2#变压器	8000	4178	52	0	3822	不受限	3800
2097	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.中兴站.35kV/1#变压器	6300	2548	40	0	3752	不受限	3700
2098	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/1#变压器	6300	1688.4	27	895	3717	不受限	3700
2099	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/1#变压器	6300	2593.9	41	0	3706	不受限	3700
2100	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#2主变	10000	6241.3	62	0	3759	不受限	3700
2101	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#1主变	10000	6236.4	62	0	3763.6	不受限	3700
2102	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调.西清站.35kV/2#变压器	6300	2501.7	40	0	3798	不受限	3700
2103	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.沙溪站(阆中).35kV/#1主变	10000	6230.7	62	0	3769	不受限	3700
2104	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#2主变	10000	6099.7	61	150	3750	不受限	3700
2105	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/1#变压器	40000	36207.6	91	0	3792	不受限	3700
2106	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#1主变	10000	6231.5	62	0	3769	不受限	3700
2107	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#1主变	12500	8766.3	70	0	3734	不受限	3700
2108	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#2主变	10000	6222.2	62	0	3778	不受限	3700
2109	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/2#主变	12500	8717.1	70	0	3783	不受限	3700
2110	龙蟒站(盐边)	盐边电力调度控制中心	盐边县调.龙蟒站(盐边).35kV/#1主变	16000	12286.9	77	0	3713	不受限	3700
2111	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/1#变压器	40000	36260.4	91	0	3740	不受限	3700
2112	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.草坪站.35kV/1#主变	5000	0	0	0	3748	不受限	3700
2113	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.长裕站.35kV/#1主变	10000	4256.7	43	2000	3743	不受限	3700

2114	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#2主变	40000	36248.8	91	0	3751	不受限	3700
2115	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.四面山站.35kV/1#变压器	12500	8769.4	70	0	3731	不受限	3700
2116	相东站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.相东站.35kV/1#主变	20000	16212.5	81	0	3788	不受限	3700
2117	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.草坪站.35kV/1#主变	5000	1252.1	25	0	3748	不受限	3700
2118	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#2主变	10000	6256.6	63	0	3743	不受限	3700
2119	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调.太子.35kV/1号主变	6300	2541.2	40	null	3759	不受限	3700
2120	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/2#变压器	10000	6250.1	63	0	3750	不受限	3700
2121	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#2主变	10000	6288.8	63	0	3711	不受限	3700
2122	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/2#主变	10000	6327.5	63	0	3673	不受限	3600
2123	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/1#主变	10000	6342.5	63	0	3658	不受限	3600
2124	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#1主变	10000	6329.6	63	null	3670	不受限	3600
2125	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#2主变	6300	2609.6	41	0	3690	不受限	3600
2126	石牛	都江堰电力调度控制中心	成都地调.石牛.35kV/#1主变	5000	1360	27	0	3640	不受限	3600
2127	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙湾站.35kV/1#主变	4000	400	10	0	3600	不受限	3600
2128	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/2#主变	12500	7505.4	60	1370	3625	不受限	3600
2129	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/1#变压器	10000	6381.9	64	0	3618	不受限	3600
2130	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/#1主变	10000	5172.5	52	1205	3623	不受限	3600
2131	洛阳站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.洛阳站.35kV/2#变压器	10000	6397.1	64	0	3603	不受限	3600
2132	青嘴山站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.青嘴山站.35kV/1#变压器	8000	4396	55	0	3604	不受限	3600
2133	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.九岭站.35kV/1#变压器	10000	6372.2	64	0	3628	不受限	3600
2134	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/2#变压器	8000	4344.2	54	0	3656	不受限	3600
2135	二郎	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.二郎.35kV/#1主变	16000	12300.6	77	0	3699	不受限	3600
2136	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#2主变	6300	2645.5	42	0	3655	不受限	3600
2137	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#2主变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600
2138	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.长条岭站(阆中).35kV/2＃主变	10000	6332.7	63	0	3667	不受限	3600
2139	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#1主变	10000	6222.5	62	80	3698	不受限	3600
2140	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#1主变	10000	6078.7	61	300	3621	不受限	3600
2141	三河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.三河站(仪陇).35kV/#1主变	10000	6344.9	63	0	3655	不受限	3600
2142	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#2主变	12500	8887.1	71	0	3613	不受限	3600
2143	杨家桥站	西充电力调度控制分中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#2主变	50000	43034.2	86	3347.75	3618	不受限	3600
2144	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#1主变	10000	6372.2	64	NULL	3628	不受限	3600
2145	流沙坡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.流沙坡站.35kV/#1主变	10000	6370.5	64	0	3630	不受限	3600
2146	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#2主变	6300	2683	43	0	3617	不受限	3600
2147	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#1主变	6300	2693	43	0	3607	不受限	3600
2148	梁永站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.梁永站.35kV/1#变压器	6300	2688	43	0	3612	不受限	3600
2149	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/2#变压器	10000	6370	64	0	3630	不受限	3600
2150	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.天峨站.35kV/1#主变	10000	6416.6	64	0	3583	不受限	3500
2151	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#1主变	10000	4402.4	44	0	3598	不受限	3500
2152	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#2主变	10000	4456.5	45	0	3544	不受限	3500
2153	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#1主变	6300	2733.6	43	0	3566	不受限	3500
2154	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#2主变	10000	6485.3	65	0	3515	不受限	3500
2155	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#1主变	8000	4148.1	52	160	3532	不受限	3500
2156	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/2#变压器	31500	27919.5	89	0	3581	不受限	3500
2157	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#2主变	16000	11806.8	74	630	3563	不受限	3500
2158	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/Ⅰ#主变	10000	6500	65	0	3500	不受限	3500
2159	观文	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.观文.35kV/#1主变	16000	12454	78	0	3546	不受限	3500
2160	安宁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宁站.35kV/1#主变	6300	2703.4	43	0	3597	不受限	3500
2161	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#1主变	8000	4460.4	56	0	3540	不受限	3500
2162	35kV大河站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV大河站.35kV/#1主变	6300	1447.6	23	0	3592	不受限	3500
2163	文安	天府电力调度控制中心	天府地调.文安.35kV/1#变压器	6300	2729.2	43	0	3571	不受限	3500
2164	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	6434.2	64	0	3566	不受限	3500

2165	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/2#变压器	40000	33824.7	85	2600	3575	不受限	3500
2166	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.九岭站.35kV/2#变压器	10000	6457.5	65	0	3543	不受限	3500
2167	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#2主变	10000	6462.3	65	0	3538	不受限	3500
2168	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#1主变	6300	2500	39	0	3800	不受限	3500
2169	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/1#变压器	6300	2759.9	44	0	3540	不受限	3500
2170	小枧站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小枧站.110kV/2#变压器	40000	32576.5	81	3915	3509	不受限	3500
2171	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/1#变压器	10000	6440	64	0	3560	不受限	3500
2172	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	6478.8	65	0	3521	不受限	3500
2173	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#1主变	10000	6469	65	0	3531	不受限	3500
2174	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.古学站.35kV/#1主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2175	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#1主变	10000	6473.6	65	0	3526	不受限	3500
2176	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/2#主变	10000	5617.5	56	785	3597	不受限	3500
2177	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/1#主变	10000	6435	64	0	3565	不受限	3500
2178	大佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.大佛站.35kV/1#主变	10000	6410.5	64	0	3590	不受限	3500
2179	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#2主变	16000	11673.2	73	800	3527	不受限	3500
2180	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#1主变	10000	6425.7	64	0	3574	不受限	3500
2181	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#1主变	16000	11678.8	73	800	3521	不受限	3500
2182	三岩龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.三岩龙站.35kV/1#主变	5000	1539.8	31	0	3460	不受限	3400
2183	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.玉科站.35kV/1#主变	3500	5.3	0	0	3495	不受限	3400
2184	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/2#变压器	12500	9086.7	73	0	3413	不受限	3400
2185	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调.权义站.35kV/#1主变	10000	5700.4	57	815	3485	不受限	3400
2186	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/2#主变	20000	16548	83	0	3452	不受限	3400
2187	三岩龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.三岩龙站.35kV/1#主变	5000	1539.8	31	0	3460	不受限	3400
2188	逸城站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.逸城站.35kV/1#变压器	16000	12561.7	79	0	3438	不受限	3400
2189	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#2主变	20000	15148	76	688	3476	不受限	3400
2190	朴头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朴头站.35kV/1#主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400
2191	永光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	6502.6	65	0	3497	不受限	3400
2192	红岩桥站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.红岩桥站.35kV/#1主变	10000	6164.2	62	200	3436	不受限	3400
2193	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#2主变	10000	5344.6	53	1180	3475	不受限	3400
2194	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.八一站.35kV/1#变压器	10000	6587.2	66	0	3413	不受限	3400
2195	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#1主变	10000	6596.8	66	0	3403	不受限	3400
2196	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#2主变	10000	6659.4	67	NULL	3341	不受限	3300
2197	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#1主变	10000	4688.6	47	0	3311	不受限	3300
2198	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#2主变	10000	4674.4	47	0	3326	不受限	3300
2199	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调.赶场站.35kV/1#变压器	6300	2924.6	46	0	3375	不受限	3300
2200	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#1主变	10000	6680.1	67	0	3320	不受限	3300
2201	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#1主变	6300	2916.2	46	0	3384	不受限	3300
2202	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#1主变	10000	6641.6	66	0	3358	不受限	3300
2203	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#1主变	10000	6495.3	65	200	3305	不受限	3300
2204	35kV柏林站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV柏林站.35kV/#1主变	6300	2952.6	47	0	3347	不受限	3300
2205	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#1主变	20000	16605.6	83	0	3394	不受限	3300
2206	万家站	达县电力调度控制中心	达县县调.万家站.35kV/#1主变	10000	6614	66	0	3386	不受限	3300
2207	35kV迎水站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV迎水站.35kV/#1主变	10000	4699.2	47	0	3301	不受限	3300
2208	35kV石瓮站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV石瓮站.35kV/#1主变	10000	4665.9	47	0	3334	不受限	3300
2209	花丛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.花丛站.35kV/1#变压器	10000	6650.9	67	0	3349	不受限	3300
2210	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/1#主变	6300	2910.2	46	null	3390	不受限	3300
2211	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.塔水站.35kV/1#变压器	20000	16550.8	83	80	3369	不受限	3300
2212	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#1主变	8000	3761.6	47	400	3338	不受限	3300
2213	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#2主变	10000	6623.4	66	0	3377	不受限	3300
2214	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#2主变	10000	6685	67	0	3315	不受限	3300
2215	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/1#主变	40000	30098.8	75	6510	3391	不受限	3300

2216	灵杰站	鉴华电力调度控制中心	鉴华县调.灵杰站.35kV/2#变压器	10000	6646.5	66	0	3354	不受限	3300
2217	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#1主变	10000	5285.4	53	1370	3345	不受限	3300
2218	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/2#变压器	180000	176746.1	98	0	3254	不受限	3250
2219	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关2#主变	6300	3066	49	0	3234	不受限	3200
2220	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/1#变压器	6300	3006	48	0	3294	不受限	3200
2221	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/1#变压器	20000	16795.3	84	0	3205	不受限	3200
2222	义路站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.义路站(仪陇).35kV/1号主变	10000	6709.6	67	0	3290	不受限	3200
2223	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/2#变压器	10000	6760.6	68	0	3239	不受限	3200
2224	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#2主变	10000	6717.9	67	0	3282	不受限	3200
2225	嘉镕硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉镕硅业站.35kV/1#主变	4200	949.8	23	0	3250	不受限	3200
2226	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.河坝简易站.35kV/1#主变	10000	6792.5	68	0	3208	不受限	3200
2227	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#1主变	6300	3044.6	48	0	3255	不受限	3200
2228	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/1号主变	10000	4763	48	0	3237	不受限	3200
2229	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#2主变	20000	16709.9	84	0	3290	不受限	3200
2230	樊哙站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哙站.110kV/#1主变	40000	36794.7	92	NULL	3205	不受限	3200
2231	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#2主变	10000	6795.8	68	0	3204	不受限	3200
2232	罗坝站	青神电力调度控制中心	眉山地调.罗坝站.35kV/2#主变	10000	6740.6	67	0	3259	不受限	3200
2233	文星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.文星站.35kV/1#变压器	10000	6738.6	67	0	3261	不受限	3200
2234	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#1主变	10000	6749.4	67	0	3251	不受限	3200
2235	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#2主变	6300	3000.9	48	0	3299	不受限	3200
2236	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.机场站(稻城).35kV/#1主变	4000	800	20	0	3200	不受限	3200
2237	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.国营牧场站.35kV/1#主变	5000	1776	36	0	3224	不受限	3200
2238	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#1主变	10000	6707.1	67	0	3293	不受限	3200
2239	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/1#主变	8000	4740	59	0	3260	不受限	3200
2240	宝塔站	内江电力调度控制中心	内江地调.宝塔站.35kV/#1主变	10000	6773	68	0	3227	不受限	3200
2241	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.国营牧场站.35kV/1#主变	5000	1776	36	0	3224	不受限	3200
2242	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.玉科站.35kV/1#主变	3500	350	10	0	3150	不受限	3150
2243	马依西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马依西站.35kV/#1主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2244	亚丁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚丁站.35kV/1#主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2245	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#2主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2246	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴底站.35kV/1#主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2247	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.江达站.35kV/#1主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2248	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/2#主变	10000	6879.6	69	null	3120	不受限	3100
2249	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/1#主变	10000	6812.4	68	null	3188	不受限	3100
2250	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/1#主变	8000	4803.5	60	0	3197	不受限	3100
2251	高场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高场站.35kV/1#变压器	3150	315	10	0	2835	不受限	3100
2252	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#2主变	10000	5558.1	56	1265	3177	不受限	3100
2253	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/1#主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2254	呷拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷拉站.35kV/#1主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2255	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.瓦都站.35kV/1#主变	3150	24.3	1	0	3126	不受限	3100
2256	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.天文台.35kV/#1主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2257	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/2#主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2258	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#2主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2259	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/2#主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2260	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/1#主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2261	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴吾站.35kV/#1主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2262	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/1#主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2263	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#1主变	3150	0	0	0	3150	不受限	3100
2264	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.小地站.35kV/1#变压器	6300	3178.5	50	0	3122	不受限	3100
2265	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.新桥站.35kV/2#变压器	12500	9135.7	73	250	3114	不受限	3100
2266	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#2主变	10000	6870.4	69	0	3130	不受限	3100

2267	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.指南站.35kV/2#变压器	10000	6873	69	0	3127	不受限	3100
2268	官渡站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.官渡站.35kV/1#变压器	10000	6802.8	68	0	3197	不受限	3100
2269	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/2#变压器	10000	6900	69	0	3100	不受限	3100
2270	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#2主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3100
2271	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.镇龙站.35kV/1#变压器	10000	6888.4	69	0	3112	不受限	3100
2272	集益站	井研电力调度控制分中心	井研县调.集益站.35kV/1#变压器	10000	6819.8	68	0	3180	不受限	3100
2273	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/2#主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100
2274	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.通化站.35kV/1#主变	6300	3112.1	49	0	3188	不受限	3100
2275	周坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.周坪站.35kV/#1主变	10000	6329.6	63	250	3170	不受限	3100
2276	长胜站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.长胜站.35kV/#1主变	6300	3109.7	49	0	3190	不受限	3100
2277	江南站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#2主变	12500	9332.7	75	0	3167	不受限	3100
2278	新康站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.新康站.35kV/#2主变	6300	3148.8	50	0	3151	不受限	3100
2279	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#2主变	6300	3124	50	0	3176	不受限	3100
2280	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/1#变压器	10000	6885.9	69	0	3114	不受限	3100
2281	彰加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.彰加站.35kV/1#主变	10000	6859.8	69	0	3140	不受限	3100
2282	成佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.成佳站.35kV/#1主变	20000	16880	84	0	3120	不受限	3100
2283	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#1主变	6300	3281.8	52	NULL	3018	不受限	3000
2284	35kV燕子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV燕子站.35kV/#1主变	6300	1986.5	32	0	3054	不受限	3000
2285	集益站	井研电力调度控制分中心	井研县调.集益站.35kV/2#变压器	10000	6926.4	69	0	3074	不受限	3000
2286	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调.青花站.35kV/#2主变	6300	3269	52	0	3031	不受限	3000
2287	索道站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.索道站.35kV/1#主变	3150	130	4	0	3020	不受限	3000
2288	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/2#变压器	5000	1939.4	39	0	3061	不受限	3000
2289	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/1#主变	10000	6928.4	69	0	3072	不受限	3000
2290	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#2主变	12500	9473.1	76	0	3027	不受限	3000
2291	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#1主变	6300	3253.6	52	0	3046	不受限	3000
2292	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#2主变	6300	3235.3	51	0	3065	不受限	3000
2293	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#1主变	10000	6970.6	70	0	3029	不受限	3000
2294	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#1主变	40000	36960	92	NULL	3040	不受限	3000
2295	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#1主变	6300	3299.8	52	0	3000	不受限	3000
2296	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/2#变压器	10000	6933.9	69	0	3066	不受限	3000
2297	洛哈站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.洛哈站.35kV/1#主变	6300	3250.4	52	null	3050	不受限	3000
2298	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#1主变	10000	6958	70	0	3042	不受限	3000
2299	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#1主变	12500	9494.8	76	0	3005	不受限	3000
2300	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/2#主变	20000	16926	85	0	3074	不受限	3000
2301	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#2主变	10000	6999.4	70	0	3001	不受限	3000
2302	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#1主变	10000	6000	60	1000	3000	不受限	3000
2303	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#1主变	5000	1941.6	39	0	3058	不受限	3000
2304	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/2#变压器	50000	37327.4	75	17550	-4877	不受限	3000
2305	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/2#主变	10000	6964.3	70	0	3036	不受限	3000
2306	观山站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.观山站.35kV/2#变压器	6300	3346	42	0	3054	不受限	3000
2307	蔡金站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.蔡金站.35kV/1#变压器	10000	6938.4	69	0	3062	不受限	3000
2308	青龙站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.青龙站.35kV/1#变压器	6300	3262	52	0	3038	不受限	3000
2309	白水河	彭州电力调度控制中心	成都地调.白水河.35kV/#1主变	8000	5023.9	63	0	2976	不受限	2900
2310	申果站	越西电力调度控制中心	越西县调.申果站.35kV/#1主变	3150	212.1	7	0	2938	不受限	2900
2311	堵格站	会东电力调度控制中心	凉山地调.堵格站.35kV/#1主变	6300	3350.7	53	0	2949	不受限	2900
2312	权义站	资中电力调度控制中心	资中县调.权义站.35kV/#2主变	10000	5495.5	55	1550	2955	不受限	2900
2313	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#3主变	10000	7028	70	0	2972	不受限	2900
2314	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.禾尼站.35kV/1#主变	3150	179.4	6	0	2971	不受限	2900
2315	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/1#变压器	10000	5868.6	59	1200	2931	不受限	2900
2316	拉吉站	越西电力调度控制中心	越西县调.拉吉站.35kV/#1变压器	3150	152.4	5	0	2998	不受限	2900
2317	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/1#主变	10000	7079	71	0	2921	不受限	2900

2318	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#2主变	5000	2088.6	42	0	2911	不受限	2900
2319	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#2主变	10000	6032	60	1000	2968	不受限	2900
2320	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/1#变压器	31500	23041.1	73	5550	2909	不受限	2900
2321	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/1#主变	10000	7079	71	0	2921	不受限	2900
2322	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#1主变	10000	5554.4	56	1500	2946	不受限	2900
2323	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#2主变	10000	7046.8	70	null	2953	不受限	2900
2324	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/2#主变	10000	7089.3	71	0	2911	不受限	2900
2325	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.禾尼站.35kV/1#主变	3150	179.4	6	0	2971	不受限	2900
2326	天台	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.天台.35kV/#1主变	10000	7050.3	71	0	2950	不受限	2900
2327	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/1#变压器	10000	7063	71	0	2937	不受限	2900
2328	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/1#变压器	6300	3329	53	0	2971	不受限	2900
2329	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#2主变	10000	5074.7	51	1000	2925	不受限	2900
2330	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/Ⅱ#主变	10000	7100	71	0	2900	不受限	2900
2331	金宝站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金宝站.35kV/主变	10000	7068.6	71	0	2931	不受限	2900
2332	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/2#主变	10000	7070	71	0	2930	不受限	2900
2333	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#2主变	6300	3348	53	0	2952	不受限	2900
2334	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#1主变	10000	7009.7	70	0	2990	不受限	2900
2335	35kV演圣站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV演圣站.35kV/#1主变	10000	5006	50	0	2994	不受限	2900
2336	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/2#变压器	6300	3363.8	53	0	2936	不受限	2900
2337	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#1主变	6300	3351.2	53	0	2949	不受限	2900
2338	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调.胜利站.35kV/#1主变	6300	2761.9	44	0	2908	不受限	2900
2339	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/1#变压器	6300	3301.9	52	0	2998	不受限	2900
2340	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/1#变压器	31500	28516.6	91	0	2983	不受限	2900
2341	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.沉抗站.35kV/2#变压器	10000	7019.2	70	0	2981	不受限	2900
2342	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.烟溪站.35kV/1#变压器	10000	7081.2	71	0	2919	不受限	2900
2343	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2835
2344	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/2#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2345	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2346	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴吾站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2347	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2348	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/2#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2349	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.康勒站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2350	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2351	马依西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马依西站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2352	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#2主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2353	石渠西区站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.石渠西区站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2354	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.纳塔站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2355	亚丁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚丁站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2356	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#2主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2357	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2358	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/2#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2359	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴底站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2360	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.天文台.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2361	呷拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷拉站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2362	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/2#主变	10000	7189.1	72	0	2811	不受限	2800
2363	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙冲站.35kV/#1主变	3150	255.7	8	0	2894	不受限	2800
2364	甲洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲洼站.35kV/#1主变	5000	2194.7	44	0	2805	不受限	2800
2365	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/3#变压器	5000	4205.6	84	0	2857	不受限	2800
2366	白马站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.白马站.35kV/2#变压器	8000	5151.8	64	0	2848	不受限	2800
2367	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/2#变压器	40000	37200	93	0	2800	不受限	2800
2368	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	7121.3	71	0	2879	不受限	2800

2369	五桂站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.五桂站.35kV/2#变压器	5000	2145.4	43	0	2855	不受限	2800
2370	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#2主变	10000	7107.6	71	0	2892	不受限	2800
2371	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#2主变	12500	9675.6	77	0	2824	不受限	2800
2372	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙冲站.35kV/#1主变	3150	255.7	8	0	2894	不受限	2800
2373	甲洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲洼站.35kV/#1主变	5000	2194.7	44	0	2805	不受限	2800
2374	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2800
2375	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.茅桥站.35kV/1#变压器	10000	7139.5	71	0	2861	不受限	2800
2376	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#1主变	40000	23694	59	13500	2806	不受限	2800
2377	五桂站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.五桂站.35kV/1#变压器	5000	2166.7	43	0	2833	不受限	2800
2378	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#2主变	10000	5629	56	1500	2871	不受限	2800
2379	三泉站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.三泉站.35kV/2#变压器	6300	3458	55	0	2842	不受限	2800
2380	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.指南站.35kV/1#变压器	10000	7171.4	72	0	2829	不受限	2800
2381	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/#1主变	10000	6111.3	61	0	2889	不受限	2800
2382	城南站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城南站.35kV/1#主变	10000	7109.2	71	0	2891	不受限	2800
2383	阿拉伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿拉伯站.35kV/1#主变	4000	1177.3	29	0	2823	不受限	2800
2384	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.石滩站(阆中).35kV/#2主变	5000	2109.9	42	0	2890	不受限	2800
2385	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#2主变	6300	3472.7	55	0	2827	不受限	2800
2386	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.锦屏站(蓬安).35kV/#1主变	10000	7138.4	71	0	2862	不受限	2800
2387	宝林站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.宝林站.35kV/1#变压器	10000	7186.2	72	0	2814	不受限	2800
2388	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/1#变压器	10000	7283	73	0	2717	不受限	2700
2389	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/2#主变	10000	6244.9	62	0	2755	不受限	2700
2390	香楠	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.香楠.35kV/#1主变	10000	7220.4	72	0	2780	不受限	2700
2391	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/2#主变	3150	426	14	0	2724	不受限	2700
2392	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#1主变	6300	3194.4	51	198	2710	不受限	2700
2393	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#1主变	12500	9738.4	78	0	2762	不受限	2700
2394	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#1主变	10000	7295.7	73	0	2704	不受限	2700
2395	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/1#主变	10000	7210.6	72	0	2789	不受限	2700
2396	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/2#主变	10000	7239	72	0	2761	不受限	2700
2397	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/2#主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700
2398	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/1#主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700
2399	岷江锰站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江锰站.35kV/1#主变	16000	13296.8	83	0	2703	不受限	2700
2400	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调.侯家站.35kV/1#变压器	10000	7267	73	0	2733	不受限	2700
2401	卷硐站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.卷硐站.35kV/#1主变	8000	5239.8	65	0	2760	不受限	2700
2402	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/2#主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700
2403	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#2主变	5000	2222.7	44	0	2777	不受限	2700
2404	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#1主变	6300	3564.4	57	0	2736	不受限	2700
2405	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#2主变	6300	3569.7	57	0	2730	不受限	2700
2406	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#1主变	6300	3537.8	56	0	2762	不受限	2700
2407	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.北斗站.35kV/1#主变	20000	17293.3	86	0	2707	不受限	2700
2408	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/1#变压器	6300	3531.7	56	0	2768	不受限	2700
2409	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/1#变压器	8000	3340	42	1880	2780	不受限	2700
2410	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#2主变	40000	37274.4	93	NULL	2726	不受限	2700
2411	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大河边站.35kV/1#主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
2412	罗坝	金堂电力调度控制中心	成都地调.罗坝.35kV/#1主变	10000	6248.2	62	995	2757	不受限	2700
2413	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#1主变	31500	23777.9	75	5000	2722	不受限	2700
2414	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#1主变	5000	2230	45	0	2770	不受限	2700
2415	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#2主变	5000	2240	45	0	2760	不受限	2700
2416	康家坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.康家坝站.35kV/1#变压器	10000	7220.7	72	0	2779	不受限	2700
2417	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#2主变	4000	1207.7	30	0	2792	不受限	2700
2418	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大河边站.35kV/1#主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
2419	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.卡娘站.35kV/1#主变	3150	435.3	14	0	2715	不受限	2700

2420	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#2主变	10000	7280	73	0	2720	不受限	2700
2421	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.卡娘站.35kV/1#主变	3150	435.3	14	0	2715	不受限	2700
2422	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#2主变	5000	2257.8	45	0	2742	不受限	2700
2423	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/1#主变	10000	7296.2	73	0	2704	不受限	2700
2424	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.龙灯站.35kV/1#主变	3150	516.8	16	0	2633	不受限	2600
2425	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.曲依站.35kV/#1主变	6300	3651.4	58	0	2649	不受限	2600
2426	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/2#主变	8000	5379.2	67	0	2621	不受限	2600
2427	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#1主变	6300	2486.4	39	260	2694	不受限	2600
2428	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#1主变	6300	3700.2	59	0	2600	不受限	2600
2429	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#2主变	10000	7320	73	0	2680	不受限	2600
2430	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.龙灯站.35kV/1#主变	3150	516.8	16	0	2633	不受限	2600
2431	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#1主变	6300	3612	57	0	2688	不受限	2600
2432	罗坝站	青神电力调度控制中心	青神县调.罗坝站.35kV/1#主变	8000	5362.6	67	0	2637	不受限	2600
2433	童家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.童家站.35kV/2#主变	10000	7364.2	74	0	2636	不受限	2600
2434	交际河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.交际河站.35kV/2#主变	6300	3658.2	58	0	2642	不受限	2600
2435	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#2主变	12500	9815.4	79	null	2685	不受限	2600
2436	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.富驿站.35kV/1#变压器	10000	7354.3	74	0	2646	不受限	2600
2437	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/1#变压器	6300	3696.9	59	0	2603	不受限	2600
2438	35kV水磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV水磨站.35kV/#1主变	6300	2430	39	0	2610	不受限	2600
2439	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#2主变	10000	7366.8	74	0	2633	不受限	2600
2440	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#2主变	6300	3620.8	57	0	2679	不受限	2600
2441	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/1#变压器	5000	2392.3	48	0	2608	不受限	2600
2442	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#1主变	10000	7386	74	0	2614	不受限	2600
2443	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/1#主变	3150	464	15	0	2686	不受限	2600
2444	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#1主变	5000	2399.9	48	0	2600	不受限	2600
2445	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#2主变	10000	7387.3	74	0	2613	不受限	2600
2446	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#2主变	10000	7380.3	74	0	2620	不受限	2600
2447	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#2主变	6300	3641.3	58	0	2659	不受限	2600
2448	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#1主变	12500	9801.8	78	null	2698	不受限	2600
2449	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.河口站.35kV/1#变压器	6300	3614.4	57	0	2686	不受限	2600
2450	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#1主变	10000	7380.4	74	0	2620	不受限	2600
2451	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/2#变压器	6300	3626.4	58	0	2674	不受限	2600
2452	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.江达站.35kV/#1主变	3150	630	20	0	2520	不受限	2520
2453	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/#1主变	2500	0	0	0	2500	不受限	2500
2454	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	0	0	0	2500	不受限	2500
2455	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.丹东站.35kV/#1主变	3150	600	19	0	2550	不受限	2500
2456	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔色站.35kV/#1主变	2500	0	0	0	2500	不受限	2500
2457	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.瓦日站.35kV/1#主变	2500	524.4	11	0	2500	不受限	2500
2458	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#2主变	20000	17200.4	86	250	2550	不受限	2500
2459	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#1主变	6300	3766.5	60	0	2534	不受限	2500
2460	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.丹东站.35kV/#1主变	3150	600	19	0	2550	不受限	2500
2461	银多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.银多站.35kV/1#主变	3150	623.7	20	0	2526	不受限	2500
2462	银多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.银多站.35kV/1#主变	3150	623.7	20	0	2526	不受限	2500
2463	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.措拉站.35kV/#1主变	2500	0	0	0	2500	不受限	2500
2464	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#1主变	20000	14980	75	2500	2520	不受限	2500
2465	和平站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.和平站.35kV/2#变压器	8000	5417.9	68	0	2582	不受限	2500
2466	和平站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.和平站.35kV/1#变压器	8000	5478	68	0	2522	不受限	2500
2467	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/1#主变	2500	0	0	0	2500	不受限	2500
2468	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.忠兴站.35kV/1#变压器	10000	7487.6	75	0	2512	不受限	2500
2469	贯山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.贯山站.35kV/1#变压器	10000	7473	75	0	2527	不受限	2500
2470	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#1主变	10000	7402.5	74	0	2598	不受限	2500

2471	关路站	南江电力调度控制中心	巴中地调.关路站.35kV/1#变压器	6300	3750.9	60	0	2549	不受限	2500
2472	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/1#变压器	10000	7499.8	75	0	2500	不受限	2500
2473	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸川县调.邹家嘴.35kV/35kV#1主变	6300	3774.1	60	0	2526	不受限	2500
2474	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#2主变	10000	7411.9	74	0	2588	不受限	2500
2475	桃园站	南江电力调度控制中心	巴中地调.桃园站.35kV/1#变压器	10000	7433.5	74	0	2567	不受限	2500
2476	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/1#主变	3150	632.3	20	0	2518	不受限	2500
2477	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#1主变	10000	6412	64	0	2588	不受限	2500
2478	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/#1主变	10000	6454.7	65	0	2545	不受限	2500
2479	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#2主变	10000	6947.3	69	500	2553	不受限	2500
2480	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#2主变	10000	7484.4	75	0	2516	不受限	2500
2481	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#1主变	20000	17441.4	87	0	2559	不受限	2500
2482	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/1#变压器	6300	3784.2	60	0	2516	不受限	2500
2483	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#2主变	6300	2494.9	40	0	2545	不受限	2500
2484	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.新安站.35kV/2#变压器	8000	5468.2	68	0	2532	不受限	2500
2485	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#2主变	10000	7442.4	74	0	2558	不受限	2500
2486	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.沙溪站.35kV/1#变压器	10000	7476	75	0	2524	不受限	2500
2487	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/2#变压器	10000	7578	76	0	2422	不受限	2400
2488	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/1#变压器	10000	7596.4	76	0	2404	不受限	2400
2489	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#2主变	5000	2515.8	50	0	2484	不受限	2400
2490	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.富驿站.35kV/2#变压器	10000	7573.9	76	0	2426	不受限	2400
2491	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/2#变压器	20000	17572.4	88	0	2428	不受限	2400
2492	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#1主变	6300	3878.7	62	0	2421	不受限	2400
2493	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#2主变	6300	3850.3	61	0	2450	不受限	2400
2494	城东	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城东.35kV/#1主变	16000	13558.3	85	0	2442	不受限	2400
2495	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.龙凤.35kV/#1主变	20000	16556.6	83	1010	2433	不受限	2400
2496	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#1主变	6300	3694	59	200	2406	不受限	2400
2497	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#2主变	6300	3803	60	0	2497	不受限	2400
2498	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#2主变	6300	3865.4	61	0	2435	不受限	2400
2499	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#1主变	5000	2517.4	50	0	2483	不受限	2400
2500	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#2主变	6300	2089.3	33	1745	2466	不受限	2400
2501	自强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.自强站.35kV/1#变压器	10000	7203.5	72	300	2497	不受限	2400
2502	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺水河站.35kV/1#变压器	4000	1527.4	38	0	2473	不受限	2400
2503	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/1#主变	3150	714	23	0	2436	不受限	2400
2504	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.中山坪站.35kV/#1主变	6300	2973	47	850	2477	不受限	2400
2505	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#1主变	10000	7597.7	76	312.5	2403	不受限	2400
2506	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/1#主变	3150	714	23	0	2436	不受限	2400
2507	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#1主变	6300	3822	61	0	2478	不受限	2400
2508	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.降达站.35kV/#1主变	3150	724.5	23	0	2426	不受限	2400
2509	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.降达站.35kV/#1主变	3150	724.5	23	0	2426	不受限	2400
2510	龚嘴站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.龚嘴站.35kV/1#变压器	10000	5122.7	51	400	2477	不受限	2400
2511	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#2主变	10000	7532	75	0	2468	不受限	2400
2512	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#1主变	40000	36174	90	1502.5	2323	不受限	2320
2513	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.奔都站.35kV/#1主变	3150	788.5	25	0	2362	不受限	2300
2514	后所站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.后所站.35kV/#1主变	6300	3724.4	59	250	2326	不受限	2300
2515	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#2主变	20000	17519.6	88	125	2355	不受限	2300
2516	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.曲雅贡站.35kV/#1主变	5000	2615.2	52	0	2385	不受限	2300
2517	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/1#主变	12600	10251.1	81	0	2349	不受限	2300
2518	桂兰站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.桂兰站.35kV/1#变压器	10000	7617.6	76	0	2382	不受限	2300
2519	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#1主变	10000	7643.4	76	0	2357	不受限	2300
2520	衣某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.衣某站.35kV/1#主变	5000	2653.3	53	0	2347	不受限	2300
2521	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.奔达站.35kV/1#主变	3150	820.5	26	0	2330	不受限	2300

2522	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.奔都站.35kV/#1主变	3150	788.5	25	0	2362	不受限	2300
2523	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#2主变	3150	800	25	0	2350	不受限	2300
2524	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#1主变	3150	754.7	24	0	2395	不受限	2300
2525	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#1主变	3150	754.7	24	0	2395	不受限	2300
2526	（会东县调）城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.（会东县调）城关站.35kV/#2主变	5000	2656.9	53	0	2343	不受限	2300
2527	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调.高梁站.35kV/#2主变	10000	7203.4	72	450	2347	不受限	2300
2528	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#2主变	3150	800	25	0	2350	不受限	2300
2529	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#3主变	20000	17682.9	88	null	2317	不受限	2300
2530	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.奔达站.35kV/1#主变	3150	820.5	26	0	2330	不受限	2300
2531	舟坝站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.舟坝站.35kV/1#变压器	10000	7604.4	76	0	2396	不受限	2300
2532	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.曲雅贡站.35kV/#1主变	5000	2615.2	52	0	2385	不受限	2300
2533	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/2#变压器	10000	7621.6	76	0	2378	不受限	2300
2534	白衣站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.白衣站.35kV/1#变压器	10000	7680	77	0	2320	不受限	2300
2535	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#1主变	10000	7689	77	0	2311	不受限	2300
2536	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#2主变	10000	3064.9	31	2300	2335	不受限	2300
2537	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#2主变	12500	10192.1	82	0	2308	不受限	2300
2538	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#1主变	4000	1624	41	0	2376	不受限	2300
2539	凉台沟简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.凉台沟简易站.35kV/1#主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300
2540	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#1主变	6300	3959.8	63	0	2340	不受限	2300
2541	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/2#主变	3150	841.8	27	0	2308	不受限	2300
2542	各莫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.各莫站.35kV/2#主变	8000	5691.7	71	0	2308	不受限	2300
2543	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#1主变	6300	3687.9	59	250	2362	不受限	2300
2544	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#1主变	5000	2646.2	53	0	2354	不受限	2300
2545	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#2主变	10000	7685	77	0	2315	不受限	2300
2546	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#2主变	8000	5649	71	0	2351	不受限	2300
2547	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/3号主变	6300	2716.6	43	0	2323	不受限	2300
2548	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#1主变	6300	3988.8	63	0	2311	不受限	2300
2549	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.茶河站.35kV/#1主变	6300	3907.4	62	0	2393	不受限	2300
2550	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/1#变压器	40000	37745.8	94	0	2254	不受限	2253
2551	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/#1主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2552	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2553	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔色站.35kV/#1主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2554	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.瓦日站.35kV/1#主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2555	唐央站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.唐央站.35kV/#1主变	3150	944.8	30	0	2205	不受限	2200
2556	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/2#变压器	8000	5741.9	72	0	2258	不受限	2200
2557	苏秀站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.苏秀站.35kV/1#变压器	6300	4041.8	64	0	2258	不受限	2200
2558	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#1主变	10000	7787.9	78	0	2212	不受限	2200
2559	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.百合站.35kV/#1主变	3150	925.3	29	0	2225	不受限	2200
2560	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/1#变压器	16000	13792.8	86	0	2207	不受限	2200
2561	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#1主变	10000	7760.8	78	0	2239	不受限	2200
2562	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#1主变	10000	7718.2	77	0	2282	不受限	2200
2563	工农兵站	鉴华电力调度控制中心	鉴华县调.工农兵站.35kV/1#变压器	10000	7781.2	78	0	2219	不受限	2200
2564	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#1主变	10000	7753.2	78	0	2247	不受限	2200
2565	黄丹站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.黄丹站.35kV/1#变压器	6300	4076.4	65	0	2224	不受限	2200
2566	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.百合站.35kV/#1主变	3150	925.3	29	0	2225	不受限	2200
2567	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/2#主变	8000	5775.5	72	0	2225	不受限	2200
2568	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/2#变压器	6300	4013.7	64	0	2286	不受限	2200
2569	35kV亭子站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV亭子站.35kV/1号主变	10000	6734.5	67	0	2266	不受限	2200
2570	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#2主变	10000	7758.8	78	0	2241	不受限	2200
2571	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.石滩站(阆中).35kV/#1主变	4000	1761.2	44	0	2239	不受限	2200
2572	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/2主变	6300	4075.4	65	0	2225	不受限	2200

2573	义兴站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#2主变	10000	4422.7	44	3306.05	2271	不受限	2200
2574	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#2主变	5000	2738.9	55	NULL	2261	不受限	2200
2575	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#1主变	10000	6996.4	70	800	2204	不受限	2200
2576	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/1#主变	6300	4198.5	67	0	2102	不受限	2100
2577	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#2主变	10000	7841.5	78	0	2159	不受限	2100
2578	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#1主变	10000	7875.3	79	0	2125	不受限	2100
2579	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#2主变	10000	7879	79	0	2121	不受限	2100
2580	宗科站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宗科站.35kV/1#主变	3150	1023.4	32	0	2127	不受限	2100
2581	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#2主变	10000	7809.3	78	0	2191	不受限	2100
2582	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#1主变	10000	7833.9	78	0	2166	不受限	2100
2583	高尔达	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.高尔达.35kV/1#主变	8000	5832.4	73	0	2168	不受限	2100
2584	红岩桥站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.红岩桥站.35kV/#2主变	10000	6239.8	62	830	2100	不受限	2100
2585	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#1主变	5000	2528.4	51	300	2172	不受限	2100
2586	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#2主变	10000	7874.7	79	0	2125	不受限	2100
2587	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#2主变	8000	2219.4	28	3650	2131	不受限	2100
2588	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/2#变压器	6300	4146.8	66	null	2153	不受限	2100
2589	墨林站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.墨林站.35kV/#1主变	6300	4104.8	65	0	2195	不受限	2100
2590	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/1#变压器	6300	4151	66	0	2149	不受限	2100
2591	俄亚站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.俄亚站.35kV/#1主变	3150	959	30	0	2191	不受限	2100
2592	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#2主变	10000	6820	68	1020	2160	不受限	2100
2593	丰裕站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丰裕站.35kV/1#主变	6300	4141.6	66	0	2158	不受限	2100
2594	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#2主变	10000	7806.5	78	0	2194	不受限	2100
2595	石湍站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石湍站.35kV/1#主变	10000	7818.8	78	0	2181	不受限	2100
2596	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#1主变	10000	8000.2	80	0	2000	不受限	2000
2597	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巨龙站.35kV/1#主变	2000	0	0	0	2000	不受限	2000
2598	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#1主变	5000	2966.6	59	0	2033	不受限	2000
2599	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.烟袋站.35kV/1#主变	2000	0	0	0	2000	不受限	2000
2600	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/1#主变	2000	0	0	0	2000	不受限	2000
2601	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#2主变	2000	0	0	0	2000	不受限	2000
2602	阿日扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.阿日扎站.35kV/#1主变	2000	0	0	0	2000	不受限	2000
2603	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#1主变	10000	7999	80	0	2001	不受限	2000
2604	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调.冯店站.35kV/1#变压器	12500	10288	82	200	2012	不受限	2000
2605	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/1#变压器	6300	4268.6	68	0	2031	不受限	2000
2606	桑堆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑堆站.35kV/1#主变	3150	1113.5	35	0	2037	不受限	2000
2607	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/1#主变	2500	500	20	0	2000	不受限	2000
2608	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#1主变	6300	4277	68	0	2023	不受限	2000
2609	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调.花岭站.35kV/#1主变	10000	7988.8	80	0	2011	不受限	2000
2610	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#1主变	5000	2966.6	59	0	2033	不受限	2000
2611	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.措拉站.35kV/#1主变	2500	500	10	0	2000	不受限	2000
2612	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#2主变	6300	4214	67	0	2086	不受限	2000
2613	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#2主变	10000	7971.8	80	0	2028	不受限	2000
2614	新民站	越西电力调度控制中心	越西县调.新民站.35kV/#1主变	12500	10425.6	83	0	2074	不受限	2000
2615	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#2主变	10000	7926.1	79	null	2074	不受限	2000
2616	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#1主变	8000	5920	74	0	2080	不受限	2000
2617	乌依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.乌依站.35kV/1#主变	3150	1089	35	0	2061	不受限	2000
2618	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#1主变	2000	0	0	0	2000	不受限	2000
2619	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/2#主变	2000	0	0	0	2000	不受限	2000
2620	桑堆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑堆站.35kV/1#主变	3150	1113.5	35	0	2037	不受限	2000
2621	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/1#主变	12500	10497.9	84	0	2002	不受限	2000
2622	东新	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.东新.35kV/#1主变	10000	7999	80	0	2001	不受限	2000
2623	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#2主变	5000	2556.1	51	198	2048	不受限	2000

2624	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#2主变	6300	4148.8	66	50	2051	不受限	2000
2625	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#1主变	6300	4205.6	67	50	2024	不受限	2000
2626	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#1主变	10000	7907.2	79	0	2093	不受限	2000
2627	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#2主变	8000	5903.5	74	0	2097	不受限	2000
2628	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#2主变	6300	4012.4	64	200	2088	不受限	2000
2629	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/2#主变	3150	1054	33	0	2096	不受限	2000
2630	顺龙	泸川电力调度控制中心	泸州地调.顺龙.35kV/#2主变	20000	17908.8	90	null	2091	不受限	2000
2631	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#2主变	10000	7901.5	79	0	2099	不受限	2000
2632	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#2主变	8000	5990.1	75	0	2010	不受限	2000
2633	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#1主变	10000	7949.3	79	0	2051	不受限	2000
2634	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#1主变	10000	7938	79	0	2062	不受限	2000
2635	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.八角站.35kV/1#变压器	10000	7982.4	80	0	2018	不受限	2000
2636	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#1主变	8000	4333.4	54	0	2067	不受限	2000
2637	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调.井湾站.35kV/#1主变	6300	4250.3	67	NULL	2050	不受限	2000
2638	满井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.满井站.35kV/2#主变	10000	7907.9	79	0	2092	不受限	2000
2639	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#2主变	10000	7919.1	79	0	2081	不受限	2000
2640	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#2主变	10000	6041.6	60	0	1958.4	受限	1900
2641	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#1主变	10000	7229.1	72	800	1971	不受限	1900
2642	35kV曾家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV曾家站.35kV/#1主变	10000	8036	80	0	1964	不受限	1900
2643	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/2#主变	6300	4326.4	69	0	1974	不受限	1900
2644	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#2主变	6300	4334.4	69	25	1916	不受限	1900
2645	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#1主变	6300	4295.6	68	25	1954	不受限	1900
2646	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#2主变	6300	4313.6	68	0	1986	不受限	1900
2647	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#1主变	4000	1954	49	100	1946	不受限	1900
2648	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/1#主变	3150	1181.8	38	0	1968	不受限	1900
2649	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/1#主变	8000	6094	76	0	1906	不受限	1900
2650	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#1主变	6300	4330	69	0	1970	不受限	1900
2651	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#1主变	5000	3015.6	60	0	1984	不受限	1900
2652	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#1主变	10000	6084.3	61	0	1915	不受限	1900
2653	普威站	米易电力调度控制中心	米易县调.普威站.35kV/#1主变	6300	3045.7	48	630	1994	不受限	1900
2654	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调.横山站.35kV/#1主变	6300	3701	59	0	1969	不受限	1900
2655	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/2#变压器	10000	8063.2	81	0	1937	不受限	1900
2656	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.普沙绒站.35kV/#1主变	3150	1219.3	39	0	1931	不受限	1900
2657	谷堆站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.谷堆站.35kV/#2主变	3150	1172.1	37	0	1978	不受限	1900
2658	银厂站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.银厂站.35kV/#1主变	4000	46.2	1	2000	1954	不受限	1900
2659	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/1#变压器	10000	8081	81	0	1919	不受限	1900
2660	西溪河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.西溪河站.35kV/1#主变	6300	4400	70	0	1900	不受限	1900
2661	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.普沙绒站.35kV/#1主变	3150	1219.3	39	0	1931	不受限	1900
2662	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调.柳街.35kV/#1主变	10000	8096	81	0	1904	不受限	1900
2663	富溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.富溪站.35kV/#1主变	10000	7558.8	76	480	1961	不受限	1900
2664	牛华站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.牛华站.35kV/1#变压器	8000	6016.6	75	0	1983	不受限	1900
2665	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#1主变	10000	8106	81	0	1894	不受限	1890
2666	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调.太平站.35kV/#1主变	6300	3043.3	48	1400	1857	不受限	1800
2667	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.禹里站.35kV/1#变压器	6300	4446	71	0	1854	不受限	1800
2668	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/1#主变	10000	8189.8	82	0	1810	不受限	1800
2669	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/2#变压器	6300	4496.8	71	0	1803	不受限	1800
2670	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.雁门站.35kV/1#变压器	4000	2102.8	53	0	1897	不受限	1800
2671	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.邹家嘴.35kV/35kV#2主变	10000	8101.2	81	0	1899	不受限	1800
2672	分水	叙永电力调度控制中心	泸州地调.分水.35kV/#1主变	10000	8195.6	82	0	1804	不受限	1800
2673	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/#2主变	10000	8112.6	81	0	1887	不受限	1800
2674	下马厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下马厂站.35kV/1#主变	4000	2163.8	54	0	1836	不受限	1800

2675	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/2#主变	8000	6153.5	77	0	1847	不受限	1800
2676	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/1#主变	6300	4461	71	0	1839	不受限	1800
2677	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#2主变	5000	3158.7	63	0	1841	不受限	1800
2678	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.清溪站.35kV/#1主变	6300	4470.1	71	0	1830	不受限	1800
2679	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	8185.9	82	0	1814	不受限	1800
2680	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#1主变	16000	14149.9	88	0	1850	不受限	1800
2681	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#2主变	10000	8183	81	0	1817	不受限	1800
2682	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/2#变压器	6300	4461.4	71	0	1839	不受限	1800
2683	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#1主变	10000	8140	81	0	1860	不受限	1800
2684	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/2#主变	6300	4458	71	0	1842	不受限	1800
2685	棉竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.棉竹站.35kV/1#变压器	10000	8156.3	82	0	1844	不受限	1800
2686	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#1主变	10000	8148.9	81	630	1851.1	不受限	1800
2687	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/2#主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2688	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.往子站.35kV/#1主变	3150	1346.2	43	0	1804	不受限	1800
2689	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#2主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2690	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/1#主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2691	阿日扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.阿日扎站.35kV/#1主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2692	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/2#主变	6300	4458	71	0	1842	不受限	1800
2693	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#1主变	10000	7176.7	72	1000	1823	不受限	1800
2694	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#2主变	10000	6755.9	68	1370	1874	不受限	1800
2695	工农兵站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.工农兵站.35kV/2#变压器	10000	8129.8	81	0	1870	不受限	1800
2696	白碉站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.白碉站.35kV/#1主变	3150	1321.6	42	0	1828	不受限	1800
2697	冠英站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.冠英站.35kV/1#变压器	10000	8130.5	81	0	1870	不受限	1800
2698	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.往子站.35kV/#1主变	3150	1346.2	43	0	1804	不受限	1800
2699	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天桥.35kV/#1主变	10000	8215.9	82.5	160	1784.1	不受限	1780
2700	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#1主变	6300	3117.6	49	1450	1732	不受限	1700
2701	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/2#变压器	6300	4589.2	73	null	1711	不受限	1700
2702	满井站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.满井站.35kV/1#主变	8000	6288.8	79	0	1711	不受限	1700
2703	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.新桥站.35kV/1#变压器	10000	8254.8	83	0	1745	不受限	1700
2704	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/2#变压器	6300	4526.2	72	0	1774	不受限	1700
2705	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/2号主变	10000	6270.7	63	0	1729	不受限	1700
2706	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#2主变	10000	8257.2	83	0	1743	不受限	1700
2707	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#1主变	6300	3314.8	53	0	1725	不受限	1700
2708	35kV东溪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东溪站.35kV/#1主变	10000	7226.8	72	0	1773	不受限	1700
2709	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/1#主变	10000	8255.7	83	0	1744	不受限	1700
2710	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#2主变	6300	3970.4	63	600	1730	不受限	1700
2711	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#2主变	5000	3244	65	0	1756	不受限	1700
2712	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#2主变	6300	4579	73	0	1721	不受限	1700
2713	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/2#主变	10000	8220.8	82	0	1779	不受限	1700
2714	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#1主变	10000	8268.9	83	0	1731	不受限	1700
2715	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#2主变	5000	3231.2	65	0	1769	不受限	1700
2716	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/2#变压器	6300	4584.3	73	0	1716	不受限	1700
2717	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#2主变	4000	2275.5	57	0	1725	不受限	1700
2718	油墙碥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.油墙碥站.35kV/#1主变	10000	7602	76	630	1768	不受限	1700
2719	双桥配电站	南充电力调度控制中心	南充地调.双桥配电站.35kV/#1主变	6300	4526.6	72	0	1773.4	不受限	1700
2720	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700
2721	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.虾扎站.35kV/#1主变	3150	1448	46	0	1702	不受限	1700
2722	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/1#主变	6300	4583	73	0	1717	不受限	1700
2723	洛佐站	会东电力调度控制中心	凉山地调.洛佐站.35kV/#1主变	6300	4503.9	71	0	1796	不受限	1700
2724	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#1主变	10000	8260.4	83	0	1740	不受限	1700
2725	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#2主变	5000	3225.2	65	0	1775	不受限	1700

2726	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/2#主变	20000	11061.9	55	7200	1738	不受限	1700
2727	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#1主变	3150	1379	44	0	1771	不受限	1700
2728	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#2主变	10000	8207	82	0	1793	不受限	1700
2729	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.虾扎站.35kV/#1主变	3150	1448	46	0	1702	不受限	1700
2730	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/1#变压器	10000	8217.7	82	0	1782	不受限	1700
2731	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/1#主变	6300	4583	73	0	1717	不受限	1700
2732	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/1#主变	10000	6837.6	68	1370	1792	不受限	1700
2733	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/2#主变	8000	6294.1	79	0	1706	不受限	1700
2734	隐峰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.隐峰站.35kV/2#变压器	10000	8092	81	200	1708	不受限	1700
2735	隐峰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.隐峰站.35kV/1#变压器	10000	8092	81	200	1708	不受限	1700
2736	踏水站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.踏水站.35kV/1#变压器	8000	4025.6	50	630	1744	不受限	1700
2737	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/1#主变	1600	0	0	0	1600	不受限	1600
2738	烟岗站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.烟岗站.35kV/#1主变	3150	1495.9	47	0	1654	不受限	1600
2739	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/1#主变	10000	8375.5	84	0	1625	不受限	1600
2740	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#1主变	10000	7611.2	76	710	1679	不受限	1600
2741	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#2主变	5000	3324.7	66	0	1675	不受限	1600
2742	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#2主变	12500	10880.2	87	0	1620	不受限	1600
2743	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#1主变	6300	4627	73	0	1673	不受限	1600
2744	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.烟袋站.35kV/1#主变	2000	400	20	0	1600	不受限	1600
2745	观山站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.观山站.35kV/1#变压器	6300	3353.1	53	0	1687	不受限	1600
2746	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/2#变压器	8000	6112.4	76	240	1648	不受限	1600
2747	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/1#主变	10000	8311.6	83	0	1688	不受限	1600
2748	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	0	0	0	1600	不受限	1600
2749	长坪站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.长坪站.35kV/#1主变	6300	4639.3	74	null	1661	不受限	1600
2750	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.新安站.35kV/1#变压器	6300	4607	73	0	1693	不受限	1600
2751	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/2#变压器	16000	14301.1	89	0	1699	不受限	1600
2752	35kV麻柳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV麻柳站.35kV/#1主变	6300	4651.2	74	0	1649	不受限	1600
2753	留佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.留佳站.35kV/#1主变	10000	8353.1	84	0	1647	不受限	1600
2754	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/2#主变	6300	4641	74	0	1659	不受限	1600
2755	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/1#主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600
2756	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站.35kV/#2主变	5000	3366.1	67	0	1634	不受限	1600
2757	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/3#主变	12500	312	16	0	1688	不受限	1600
2758	双溜索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双溜索站.35kV/1#主变	3150	1478.1	47	0	1672	不受限	1600
2759	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.长条岭站(阆中).35kV/1＃主变	5000	3360.2	67	0	1640	不受限	1600
2760	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#2主变	20000	17756	89	550	1694	不受限	1600
2761	三合站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.三合站.35kV/#1主变	6300	4631.9	74	0	1668	不受限	1600
2762	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.宝兴站.35kV/#1主变	6300	4642.4	74	0	1658	不受限	1600
2763	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#2主变	4000	2303.9	58	0	1696	不受限	1600
2764	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.黑竹站.35kV/#2主变	6300	4378.5	69	315	1607	不受限	1600
2765	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#1主变	8000	6376.6	80	0	1623	不受限	1600
2766	格萨拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.格萨拉站.35kV/#1主变	3150	1530.9	49	0	1619	不受限	1600
2767	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#1主变	16000	8630.1	54	5730	1640	不受限	1600
2768	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/1#变压器	6300	4674.5	74	0	1626	不受限	1600
2769	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调.民胜站.35kV/1#变压器	10000	8492	85	0	1508	不受限	1500
2770	金凤站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.金凤站.35kV/1#主变	6300	4795.1	76	0	1505	不受限	1500
2771	35kV岱天山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV岱天山站.35kV/1号主变	10000	6446.8	64	0	1553	不受限	1500
2772	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#2主变	6300	3523.5	56	0	1517	不受限	1500
2773	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#2主变	6300	3498.8	56	0	1541	不受限	1500
2774	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#1主变	5000	3435.2	69	0	1565	不受限	1500
2775	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/2#主变	6300	4091.1	65	0	1579	不受限	1500
2776	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#1主变	10000	8426.6	84	0	1573	不受限	1500

2777	鸣凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.鸣凤.35kV/#1主变	6300	4737	75	0	1563	不受限	1500
2778	代寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.代寺站.35kV/#1主变	5000	3495.7	70	0	1504	不受限	1500
2779	龙蟠站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站.35kV/#1主变	6300	4769.1	76	0	1531	不受限	1500
2780	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/2#主变	6300	4725	75	0	1575	不受限	1500
2781	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#3主变	5000	3472	69	0	1528	不受限	1500
2782	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调.陈家站.35kV/#1主变	10000	8459.8	85	0	1540	不受限	1500
2783	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#2主变	8000	6404.4	80	0	1596	不受限	1500
2784	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#1主变	6300	4722	75	0	1578	不受限	1500
2785	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#2主变	10000	8453.8	85	0	1546	不受限	1500
2786	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#2主变	40000	38470.4	96	NULL	1529.6	不受限	1500
2787	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.黎雅站.35kV/1#变压器	6300	4773.3	76	0	1527	不受限	1500
2788	唐昌	郫都电力调度控制中心	成都地调.唐昌.35kV/#1主变	10000	8435.1	84	0	1565	不受限	1500
2789	甲店站	木里藏族自治县电力调度控制中心	甲店站.35kV/#1主变	3150	1555.8	49	0	1594	不受限	1500
2790	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宗塔站.35kV/1#主变	3150	1624	52	0	1526	不受限	1500
2791	（雷波县调）城郊站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.（雷波县调）城郊站.35kV/#2主变	10000	8418.1	84	0	1582	不受限	1500
2792	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#1主变	10000	8274.3	83	130	1596	不受限	1500
2793	东门站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.东门站.35kV/1#变压器	6300	4726.6	75	0	1573	不受限	1500
2794	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.天龙站.35kV/#1主变	5000	3462.3	69	0	1538	不受限	1500
2795	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宗塔站.35kV/1#主变	3150	1624	52	0	1526	不受限	1500
2796	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#1主变	12600	11011.2	87	0	1589	不受限	1500
2797	回澜站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站.110kV/1#变压器	50000	38800.9	78	12100	-901	不受限	1500
2798	牛华站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.牛华站.35kV/2#变压器	10000	8425.8	84	0	1574	不受限	1500
2799	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/2#主变	10000	8411	84	0	1589	不受限	1500
2800	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	160	10	0	1440	不受限	1440
2801	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/1#主变	1600	160	10	0	1440	不受限	1440
2802	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#1主变	3150	1684.8	53	0	1465	不受限	1400
2803	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/1#主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400
2804	新添站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.新添站.35kV/1#变压器	6300	4811.3	76	0	1489	不受限	1400
2805	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#2主变	10000	8595.8	86	0	1404	不受限	1400
2806	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#2主变	10000	8453.2	85	100	1447	不受限	1400
2807	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/2#变压器	6300	4830.8	77	0	1469	不受限	1400
2808	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.绵竹清平站.35kV/1#变压器	5000	0	0	0	5000	不受限	1400
2809	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#1主变	10000	8506.4	85	0	1494	不受限	1400
2810	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#1主变	3150	1684.8	53	0	1465	不受限	1400
2811	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/1#主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400
2812	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#1主变	10000	7278.2	73	1265	1457	不受限	1400
2813	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#2主变	6300	3921.4	62	917	1462	不受限	1400
2814	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/2#主变	10000	8522	85	0	1478	不受限	1400
2815	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#1主变	5000	3505.6	70	0	1494	不受限	1400
2816	新云站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.新云站.35kV/1#变压器	6300	4821.9	77	0	1478	不受限	1400
2817	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#1主变	10000	8506.4	85	0	1494	不受限	1400
2818	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#1主变	12500	7198	58	3830	1472	不受限	1400
2819	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#2主变	10000	8589	86	null	1411	不受限	1400
2820	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	3594.6	57	0	1445	不受限	1400
2821	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/1#变压器	10000	8552.4	86	0	1448	不受限	1400
2822	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#1主变	10000	7567	76	0	1433	不受限	1400
2823	永兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.永兴.35kV/#1主变	6300	2908	46	1915	1477	不受限	1400
2824	周坡站	井研电力调度控制分中心	井研县调.周坡站.35kV/2#变压器	6300	4873.3	77	0	1427	不受限	1400
2825	怀德站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.怀德站.35kV/#1主变	10000	8587.7	86	0	1412	不受限	1400
2826	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.度佳站.35kV/#1主变	10000	8587	86	0	1413	不受限	1400
2827	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#1主变	10000	8504.4	85	0	1496	不受限	1400

2828	马踏站	井研电力调度控制分中心	井研县调.马踏站.35kV/2#变压器	10000	8599.4	86	0	1401	不受限	1400
2829	荷叶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荷叶站.35kV/#2主变	1600	193	12	0	1407	不受限	1400
2830	吾克基站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾克基站.35kV/1#主变	3150	1714.8	54	0	1435	不受限	1400
2831	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#1主变	10000	8527.2	85	0	1473	不受限	1400
2832	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下街站.35kV/1#主变	3150	1686.3	54	0	1464	不受限	1400
2833	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/1#主变	3150	1652.4	52	0	1498	不受限	1400
2834	吾依站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾依站.35kV/1#主变	3150	1725.6	55	0	1424	不受限	1400
2835	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#1主变	3150	1667.7	53	0	1482	不受限	1400
2836	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/1#主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400
2837	李子坪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.李子坪站.35kV/#2主变	5000	3560	71	0	1440	不受限	1400
2838	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/1主变	6300	4832.8	77	0	1467	不受限	1400
2839	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#2主变	10000	8519.6	85	0	1480	不受限	1400
2840	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.重华站.35kV/1#变压器	4000	2589.9	65	0	1410	不受限	1400
2841	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.广川站.35kV/#1主变	8000	6579.7	82	0	1420	不受限	1400
2842	片口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.片口站.35kV/1#变压器	6300	4817.4	76	0	1483	不受限	1400
2843	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#2主变	16000	14234.1	89	400	1366	不受限	1350
2844	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/1#主变	10000	8620.8	86	0	1379	不受限	1300
2845	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.含增站.35kV/2#变压器	10000	8622.4	86	0	1378	不受限	1300
2846	35kV嘉川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV嘉川站.35kV/#1主变	10000	6678.7	67	0	1321	不受限	1300
2847	马踏站	井研电力调度控制分中心	井研县调.马踏站.35kV/1#变压器	10000	8684.6	87	0	1315	不受限	1300
2848	云峰	泸州电力调度控制中心	泸州地调.云峰.35kV/#1主变	10000	8638	86	0	1362	不受限	1300
2849	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知尔站.35kV/1#主变	3150	1816.8	58	0	1333	不受限	1300
2850	查尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查尔玛站.35kV/2#主变	3150	1781.1	57	0	1369	不受限	1300
2851	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#2主变	6300	4913.8	78	0	1386	不受限	1300
2852	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#2主变	6300	4948	79	0	1352	不受限	1300
2853	茸安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茸安站.35kV/1#主变	3150	1755	56	0	1395	不受限	1300
2854	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#1主变	5000	3626	73	0	1374	不受限	1300
2855	35kV英萃站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV英萃站.35kV/#1主变	6300	3710.8	59	0	1329	不受限	1300
2856	广纳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.广纳站.35kV/1#变压器	10000	8683	87	0	1317	不受限	1300
2857	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/1#变压器	12500	11108	89	0	1392	不受限	1300
2858	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大章站.35kV/#1主变	6300	4951.4	79	0	1349	不受限	1300
2859	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/1#主变	5000	3648	73	0	1352	不受限	1300
2860	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#1主变	5000	3660.4	73	0	1340	不受限	1300
2861	老厂站	会东电力调度控制中心	凉山地调.老厂站.35kV/#2主变	6300	4904.8	78	0	1395	不受限	1300
2862	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/2#变压器	10000	8630.3	86	0	1370	不受限	1300
2863	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宋家站.35kV/2#变压器	6300	4925.9	78	0	1374	不受限	1300
2864	卫林站	威远电力调度控制中心	威远县调.卫林站.35kV/2#主变	10000	5682.6	57	1000	1317	不受限	1300
2865	金钟站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金钟站.35kV/1#变压器	10000	8612.5	86	0	1388	不受限	1300
2866	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#2临时主变	6300	5000	80	630	1300	不受限	1300
2867	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/2#变压器	10000	8635.2	86	0	1365	不受限	1300
2868	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大章站.35kV/#1主变	6300	4951.4	79	0	1349	不受限	1300
2869	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大村站.35kV/#1主变	3150	1765.1	56	0	1385	不受限	1300
2870	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/1#主变	5000	3648	73	0	1352	不受限	1300
2871	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#1主变	10000	8611.2	86	0	1389	不受限	1300
2872	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/2#主变	10000	8660	87	0	1340	不受限	1300
2873	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/1#主变	10000	8601.9	86	0	1398	不受限	1300
2874	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调.高梁站.35kV/#1主变	6300	4518.1	72	450	1332	不受限	1300
2875	新农站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.新农站.35kV/2#变压器	10000	6631.4	66	0	1369	不受限	1300
2876	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#2主变	31500	30210	96	0	1290	不受限	1250
2877	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	8711	87	null	1289	不受限	1200
2878	青岗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.青岗站.35kV/1#主变	10000	8757.3	88	0	1243	不受限	1200

2879	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#1主变	6300	3790.6	60	0	1249	不受限	1200
2880	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#1主变	10000	7732.7	77	0	1267	不受限	1200
2881	符溪站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/1#变压器	10000	8719.9	87	null	1280	不受限	1200
2882	松林站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.松林站.35kV/#1主变	10000	8766.2	88	0	1234	不受限	1200
2883	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	8723.4	87	0	1277	不受限	1200
2884	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/1#主变	3150	1914.1	61	0	1236	不受限	1200
2885	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#2主变	6300	5043.1	80	0	1257	不受限	1200
2886	辖曼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.辖曼站.35kV/1#主变	3150	1860.6	59	0	1289	不受限	1200
2887	黑牧站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑牧站.35kV/1#主变	3150	1940.4	62	0	1210	不受限	1200
2888	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/1#主变	1250	0.9	0	0	1249	不受限	1200
2889	二茶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.二茶站.35kV/1#主变	1600	394.8	25	0	1205	不受限	1200
2890	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/1#主变	3150	1944.2	62	0	1206	不受限	1200
2891	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/1#变压器	10000	8716.4	87	0	1284	不受限	1200
2892	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#2主变	3150	1883.6	60	0	1266	不受限	1200
2893	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/2#主变	3150	1936.1	61	0	1214	不受限	1200
2894	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.包座站.35kV/1#主变	2000	734.8	37	0	1265	不受限	1200
2895	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200
2896	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#2主变	10000	8744.8	87	0	1255	不受限	1200
2897	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#2主变	10000	8788.5	88	0	1212	不受限	1200
2898	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#1主变	6300	4992	79	100	1208	不受限	1200
2899	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#2主变	5000	3721.2	74	0	1279	不受限	1200
2900	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#1主变	6300	5096.7	81	0	1203	不受限	1200
2901	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#2主变	10000	8746	87	0	1254	不受限	1200
2902	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/2#变压器	10000	8789.2	88	0	1211	不受限	1200
2903	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/3#变压器	10000	8792	88	0	1208	不受限	1200
2904	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/#1主变	3150	1879.4	60	0	1271	不受限	1200
2905	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/#1主变	1250	0	0	0	1250	不受限	1200
2906	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#1主变	1250	0	0	0	1250	不受限	1200
2907	沙德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙德站.35kV/1#主变	3150	1871.1	59	0	1279	不受限	1200
2908	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/1#主变	1600	400	25	0	1200	不受限	1200
2909	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#2主变	1250	0	0	0	1250	不受限	1200
2910	旦都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.旦都站.35kV/1#主变	1250	0	0	0	1250	不受限	1200
2911	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/2#变压器	10000	8752.1	88	0	1248	不受限	1200
2912	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#2主变	1250	0	0	0	1250	不受限	1200
2913	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/1#变压器	10000	8780.1	88	0	1220	不受限	1200
2914	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/1#变压器	6300	5001.3	79	0	1299	不受限	1200
2915	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/2#主变	5000	3732	75	0	1268	不受限	1200
2916	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/#1主变	3150	1879.4	60	0	1271	不受限	1200
2917	沙德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙德站.35kV/1#主变	3150	1871.1	59	0	1279	不受限	1200
2918	红莫站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.红莫站.35kV/1#主变	6300	5016.1	80	null	1284	不受限	1200
2919	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/1#主变	1600	400	25	0	1200	不受限	1200
2920	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200
2921	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#1主变	10000	8733.2	87	0	1267	不受限	1200
2922	古二站	越西电力调度控制中心	越西县调.古二站.35kV/#1主变	3150	1909.5	61	0	1241	不受限	1200
2923	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#2主变	10000	8013.2	80	765	1222	不受限	1200
2924	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#1主变	5000	3796.7	76	0	1203	不受限	1200
2925	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#1主变	6300	4166.5	66	917	1217	不受限	1200
2926	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/1#变压器	10000	8450.4	85	300	1250	不受限	1200
2927	永福站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.永福站.35kV/1#变压器	6300	2792.1	70	0	1208	不受限	1200
2928	建和站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.建和站.35kV/2#变压器	6300	5081.8	81	0	1218	不受限	1200
2929	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/2#主变	5000	3732	75	0	1268	不受限	1200

2930	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/1#变压器	16000	14861.5	93	0	1139	不受限	1135
2931	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#2主变	1250	125	10	0	1125	不受限	1125
2932	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#1主变	1250	125	10	0	1125	不受限	1120
2933	建和站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.建和站.35kV/1#变压器	6300	5106.9	81	0	1193	不受限	1100
2934	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#2主变	3150	1980.3	63	0	1170	不受限	1100
2935	千拖站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.千拖站.35kV/#1主变	5000	3814.8	76	0	1185	不受限	1100
2936	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#1主变	8000	6849.8	86	0	1150	不受限	1100
2937	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#2主变	10000	8423.9	84	415	1161	不受限	1100
2938	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/1#主变	10000	8841	88	0	1159	不受限	1100
2939	明威站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.明威站.35kV/1#变压器	10000	8862	89	0	1138	不受限	1100
2940	慧觉站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.慧觉站.35kV/1#变压器	6300	5174.4	82	0	1126	不受限	1100
2941	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/1#主变	10000	8878.7	89	0	1121	不受限	1100
2942	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#1主变	10000	8817.9	88	0	1182	不受限	1100
2943	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#2主变	10000	8809.5	88	0	1191	不受限	1100
2944	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#1主变	10000	8382	84	450	1168	不受限	1100
2945	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#2主变	6300	5129.6	81	0	1170	不受限	1100
2946	顺河站	内江电力调度控制中心	内江地调.顺河站.35kV/#1主变	10000	7906.8	79	980	1113	不受限	1100
2947	桑园	邛崃电力调度控制中心	成都地调.桑园.35kV/#1主变	8000	6900	86	0	1100	不受限	1100
2948	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#2主变	10000	8887.1	89	0	1113	不受限	1100
2949	保胜站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.保胜站.35kV/1#主变	6300	5180	82	0	1120	不受限	1100
2950	新云站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.新云站.35kV/2#变压器	6300	5121.7	81	0	1178	不受限	1100
2951	大楠站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.大楠站.35kV/1#变压器	6300	5124.3	81	0	1176	不受限	1100
2952	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/1#主变	10000	8878.7	89	0	1121	不受限	1100
2953	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/2#主变	10000	8821.8	88	0	1178	不受限	1100
2954	黑龙滩站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.黑龙滩站.35kV/1#主变	5000	3807.8	76	0	1192	不受限	1100
2955	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/1#主变	10000	8830.7	88	0	1169	不受限	1100
2956	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/1#变压器	10000	8802	88	0	1198	不受限	1100
2957	35kV张华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV张华站.35kV/#1主变	6300	3864	61	0	1176	不受限	1100
2958	两河口站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.两河口站.35kV/1#变压器	6300	5160.4	82	0	1140	不受限	1100
2959	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#2主变	10000	8083.4	81	805	1112	不受限	1100
2960	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#3主变	8000	6813.2	85	0	1187	不受限	1100
2961	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#2主变	6300	5144	82	0	1156	不受限	1100
2962	打古	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.打古.35kV/#1主变	10000	8894.1	89	0	1106	不受限	1100
2963	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.柯河站.35kV/1#主变	3150	1979.9	63	0	1170	不受限	1100
2964	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/1#主变	1600	1966.4	62	0	1184	不受限	1100
2965	龙蟠站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站.35kV/#2主变	10000	7614.6	76	1250	1135	不受限	1100
2966	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/1#变压器	6300	5146	82	0	1154	不受限	1100
2967	桃坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃坪站.35kV/1#主变	4000	849.5	42	0	1151	不受限	1100
2968	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#2主变	6300	5142	82	0	1158	不受限	1100
2969	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/1#主变	1600	1354.5	54	0	1146	不受限	1100
2970	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/2#主变	1600	1954.5	62	0	1196	不受限	1100
2971	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8870	89	0	1130	null	1100
2972	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#1主变	6300	5123.3	71	0	1177	不受限	1100
2973	务炉站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.务炉站.35kV/#1主变	6300	5137.7	82	0	1162	不受限	1100
2974	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#2主变	10000	6815.9	68	0	1184	不受限	1100
2975	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/2#变压器	10000	8823.3	88	0	1177	不受限	1100
2976	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.忠兴站.35kV/2#变压器	10000	8989.4	90	0	1011	不受限	1000
2977	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#1主变	10000	8944	89	0	1056	不受限	1000
2978	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#2主变	10000	8914.1	89	0	1086	不受限	1000
2979	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/1#主变	16500	966.4	84	0	1034	不受限	1000
2980	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#2主变	6300	5207	83	0	1093	不受限	1000

2981	永年站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.永年站.35kV/#1主变	6300	5263.4	83	0	1037	不受限	1000
2982	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#1主变	10000	8978.6	90	0	1021	不受限	1000
2983	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#2主变	6300	5250	83	0	1050	不受限	1000
2984	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.永兴站.35kV/1号主变压器	6300	5146.5	82	80	1074	不受限	1000
2985	双古站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双古站.35kV/#1主变	10000	8904.8	89	0	1095	不受限	1000
2986	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/1#变压器	6300	5285.5	84	0	1015	不受限	1000
2987	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#2主变	10000	8977.7	90	0	1022	不受限	1000
2988	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/2#主变	6300	5259	83	0	1041	不受限	1000
2989	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV3号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
2990	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV2号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
2991	黄家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.黄家站.35kV/#1主变	10000	8000	80	1000	1000	不受限	1000
2992	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#2主变	10000	8795.4	88	0	1075	不受限	1000
2993	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#2主变	6300	5266.8	84	0	1033	不受限	1000
2994	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/#1主变	1250	250	20	0	1000	不受限	1000
2995	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#2主变	10000	8994.6	90	0	1005	不受限	1000
2996	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#1主变	10000	8998.9	90	0	1001	不受限	1000
2997	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#2主变	1250	250	20	0	1000	不受限	1000
2998	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/2#变压器	150000	147007.6	98	2150	842	不受限	1000
2999	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/1#变压器	150000	137374.61	92	25000	-12375	不受限	1000
3000	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#2主变	6300	5383	85	715	917	不受限	917
3001	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#2主变	6300	4091.9	65	0	948	不受限	900
3002	回龙站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回龙站.35kV/#1主变	6300	5395.2	86	0	905	不受限	900
3003	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#1主变	10000	6074	61	1500	926	不受限	900
3004	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#2主变	6300	3873.3	61	755	917	不受限	900
3005	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/2#主变	1600	1522.3	61	0	978	不受限	900
3006	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.佳山简易站.35kV/1#主变	1600	1522.3	61	0	978	不受限	900
3007	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/2#主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900
3008	双凤站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#1主变	8000	6793.1	85	250.78	956	不受限	900
3009	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#2主变	50000	49001.6	98	NULL	998.4	不受限	900
3010	太平站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#1主变	6300	4266	68	1084.82	949	不受限	900
3011	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#2主变	10000	8038.2	80	0	962	不受限	900
3012	留耕站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.留耕站.35kV/1#变压器	6300	5358.3	85	0	942	不受限	900
3013	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#1主变	10000	7944.5	79	1096	960	不受限	900
3014	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#1主变	10000	8268.9	83	765	966	不受限	900
3015	旦都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.旦都站.35kV/1#主变	1250	375	30	0	875	不受限	850
3016	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/1#变压器	10000	9157.4	92	0	843	不受限	840
3017	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/2#主变	10000	9198	92	null	802	不受限	800
3018	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#1主变	10000	7104.5	71	0	896	不受限	800
3019	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#1主变	6300	3915.6	62	755	874	不受限	800
3020	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#2主变	10000	6127.3	61	1500	873	不受限	800
3021	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/1#变压器	5000	4191.3	84	0	809	不受限	800
3022	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/#1主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800
3023	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/2#主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800
3024	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#1主变	6300	5473	87	0	827	不受限	800
3025	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/1#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
3026	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/2#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
3027	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/1#主变	2000	1177.5	59	0	823	不受限	800
3028	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/2#主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800
3029	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#2主变	4000	3108	78	0	892	不受限	800
3030	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#1主变	5000	4123.7	82	0	876	不受限	800
3031	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳配调.吴家站.35kV/1#变压器	8000	6990.2	87	125	885	不受限	800

3032	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.麻郎措站.35kV/1#主变	1250	400	32	0	850	不受限	800
3033	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.朱倭站.35kV/1#主变	1250	450	36	0	800	不受限	800
3034	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/1#主变	6300	5410.2	86	0	890	不受限	800
3035	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/2#变压器	6300	5498.4	87	0	802	不受限	800
3036	大井站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大井站.35kV/1#主变压器	6300	5447.2	86	0	853	不受限	800
3037	青龙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.青龙站.35kV/青龙站/1#变压器	6300	5415.2	86	0	885	不受限	800
3038	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调.新权站.35kV/#1主变	4000	3104.6	78	0	895	不受限	800
3039	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.麻郎措站.35kV/1#主变	1250	400	32	0	850	不受限	800
3040	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.朱倭站.35kV/1#主变	1250	450	36	0	800	不受限	800
3041	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#1主变	5000	4153.4	83	0	847	不受限	800
3042	石麟站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.石麟站.35kV/1#变压器	5000	4197.3	84	0	803	不受限	800
3043	沐川五星站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.沐川五星站.35kV/1#变压器	3150	2298.8	73	0	851	不受限	800
3044	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#1主变	40000	39200.7	98	NULL	799.3	不受限	750
3045	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.柯拉站.35kV/1#主变	800	80	10	0	720	不受限	720
3046	姜州站	会东电力调度控制中心	凉山地调.姜州站.35kV/#2主变	6300	5522.2	88	0	778	不受限	700
3047	汶水站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.汶水站.35kV/#1主变	6300	4931.9	78	630	738	不受限	700
3048	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/1#变压器	6300	5520.1	88	0	780	不受限	700
3049	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/1#变压器	6300	5519.7	88	0	780	不受限	700
3050	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苏洼龙站.35kV/1#主变	2000	1243.2	62	0	757	不受限	700
3051	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#1主变	2500	1773.7	71	0	726	不受限	700
3052	新凡站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.新凡站.35kV/1#变压器	6300	5547.2	88	0	753	不受限	700
3053	黄丹站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.黄丹站.35kV/2#变压器	6300	5576.4	89	0	724	不受限	700
3054	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#2主变	4000	3291.4	82	0	709	不受限	700
3055	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苏洼龙站.35kV/1#主变	2000	1243.2	62	0	757	不受限	700
3056	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#1主变	6300	3594.6	57	1920	785	不受限	700
3057	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#1主变	10000	9257.2	93	0	743	不受限	700
3058	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#1主变	6300	4960.6	79	600	739	不受限	700
3059	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/1#主变	3150	2438.6	77	0	711	不受限	700
3060	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/2#主变	6300	5522.1	88	0	778	不受限	700
3061	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关1#主变	6300	5600	89	0	700	不受限	700
3062	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/1#主变	1600	848.8	53	0	751	不受限	700
3063	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/2#主变	2000	1201.5	60	0	799	不受限	700
3064	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/2#主变	1600	820.8	51	0	779	不受限	700
3065	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/1#主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700
3066	铀矿站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.铀矿站.35kV/1#主变	800	100	12	0	700	不受限	700
3067	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#2主变	6300	5022	80	550	728	不受限	700
3068	棕树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#2主变	20000	15384.1	77	3854.72	761	不受限	700
3069	东林站	井研电力调度控制分中心	井研县调.东林站.35kV/1#变压器	6300	5681.6	90	0	618	不受限	600
3070	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/2#主变	4000	3365	84	0	635	不受限	600
3071	撒瓦脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.撒瓦脚站.35kV/1#主变	3150	2461.5	78	0	689	不受限	600
3072	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/1#主变	2500	1870	75	0	630	不受限	600
3073	斯博果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.斯博果站.35kV/1#主变	5000	4374.2	87	0	626	不受限	600
3074	荥河站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.荥河站.35kV/#1主变	4000	2997.8	75	200	602	不受限	600
3075	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	4303.9	86	0	696	不受限	600
3076	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#1主变	5000	4335.3	87	0	665	不受限	600
3077	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#1主变	2000	1369.3	68	0	631	不受限	600
3078	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调.红星.35kV/#1主变	6300	5695.2	90	null	605	不受限	600
3079	大佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.大佛站.35kV/2#主变	6300	5670	90	0	630	不受限	600
3080	石佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石佛站.35kV/2#主变	6300	5665.8	90	0	634	不受限	600
3081	石佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石佛站.35kV/1#主变	6300	5653.2	90	0	647	不受限	600
3082	35kV高观站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV高观站.35kV/1#主变	10000	7416.5	74	0	584	不受限	580

3083	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#1主变	5000	4478	90	0	522	不受限	522
3084	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#1主变	6300	4475.5	71	0	565	不受限	500
3085	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#2主变	10000	7473.9	75	0	526	不受限	500
3086	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦切站.35kV/1#主变	3150	2606.1	83	0	544	不受限	500
3087	两河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.两河站.35kV/1#主变	1600	1045.8	65	0	554	不受限	500
3088	蒙岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒙岩站.35kV/1#主变	2000	1455.4	73	0	545	不受限	500
3089	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/2#主变	2500	1923	77	0	577	不受限	500
3090	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/1#主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500
3091	仁义站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#2主变	5000	4334.5	87	100	566	不受限	500
3092	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#2主变	2500	1966.6	79	0	533	不受限	500
3093	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#2主变	2000	1427.9	71	0	572	不受限	500
3094	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#2主变	5000	4480	90	0	520	不受限	500
3095	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.地洛站.35kV/#1主变	3150	2644	84	0	506	不受限	500
3096	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/1#变压器	10000	9544.7	95	0	455	不受限	450
3097	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/2#变压器	6300	5881.4	93	0	419	不受限	415
3098	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#1主变	6300	4925.2	78	887.5	487	不受限	400
3099	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#2主变	10000	9513.2	95	0	487	不受限	400
3100	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#2主变	4000	3556.1	89	0	444	不受限	400
3101	九零七站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九零七站.35kV/1#主变	2000	755.2	60	0	495	不受限	400
3102	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#2主变	6300	4956	79	887.5	457	不受限	400
3103	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#2主变	3150	2737	87	0	413	不受限	400
3104	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/1#变压器	6300	5927.6	94	0	372	不受限	351
3105	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/2#变压器	40000	39648.5	99	0	352	不受限	350
3106	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#3主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300
3107	脚木足站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.脚木足站.35kV/1#主变	3150	331.8	11	0	337	不受限	300
3108	艳山红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.艳山红站.35kV/1#主变	16000	463.2	58	0	337	不受限	300
3109	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#1主变	50000	49691.2	99	NULL	308.8	不受限	300
3110	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/2#变压器	10000	9752.4	98	0	248	不受限	240
3111	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/2#变压器	4000	3783.8	95	0	216	不受限	213
3112	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#2主变	10000	2845.2	28	6927.5	227	不受限	200
3113	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#2主变	5000	4712.3	94	0	288	不受限	200
3114	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/3#变压器	180000	157822.5	88	21960	218	不受限	200
3115	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#1主变	12500	5328.1	43	6927.5	244	不受限	200
3116	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#1主变	50000	49818	99	NULL	182	不受限	150
3117	然充站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.然充站.35kV/#1主变	200	20	10	0	180	不受限	150
3118	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/2#变压器	6300	6171.2	98	0	129	不受限	125
3119	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#4主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100
3120	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#3主变	5000	4812.2	93	0	188	不受限	100
3121	三墩站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.三墩站.35kV/#1主变	10000	9876.5	99	0	124	不受限	100
3122	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#1主变	6300	6143.2	97	0	157	不受限	100
3123	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#1主变	10000	8025.3	80	1785	190	不受限	100
3124	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#2主变	50000	49896	99	NULL	104	不受限	100
3125	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/2#变压器	6300	6224.5	99	0	76	不受限	73
3126	（会理县调）城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.（会理县调）城南站.35kV/#1主变	8000	4745.5	59	4050	-795	受限	不可开放
3127	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/1#变压器	20000	18419	92	3600	-2019	不受限	不可开放
3128	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#1主变	12500	10907.1	87	5660	-4067	受限	不可开放
3129	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.石板站.35kV/1#变压器	8000	8159.3	102	160	-319	不受限	不可开放
3130	（会理县调）城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.（会理县调）城南站.35kV/#2主变	8000	6830.5	85	5895	-4725	受限	不可开放
3131	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#2主变	6300	4515	72	1800	-15	受限	不可开放
3132	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#1主变	6300	3696	59	2545	59	受限	不可开放
3133	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/2#变压器	50000	50259.8	101	2400	-2660	不受限	不可开放

3134	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/1#变压器	40000	36907.2	92	0	3093	不受限	不可开放
3135	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#2主变	12500	7102.1	57	8590	-3192	受限	不可开放
3136	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	9804.9	98	500	-305	不受限	不可开放
3137	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#1主变	31500	23086.8	73	10745	-2332	受限	不可开放
3138	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/2#变压器	63000	61393.2	97	500	1107	不受限	不可开放
3139	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#2主变	6300	3701.2	59	3030	-431	受限	不可开放
3140	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#2主变	6300	3086.6	49	5350	-2137	受限	不可开放
3141	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#2主变	10000	9651.6	97	595	-247	受限	不可开放
3142	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/2#变压器	6300	3288	52	3000	12	不受限	不可开放
3143	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#2主变	5000	6151	123	300	-1451	受限	不可开放
3144	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/1#变压器	40000	41474.4	104	400	-1874	不受限	不可开放
3145	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/1#变压器	40000	38281.2	96	880	839	不受限	不可开放
3146	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/2#变压器	20000	20537	103	0	-537	不受限	不可开放
3147	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/1#变压器	8000	7858.1	98	315	-173	不受限	不可开放
3148	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/1#变压器	240000	242612.11	101	0	-2612	不受限	不可开放
3149	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/3#变压器	63000	30000	48	null	33000	不受限	不可开放
3150	禾加站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.禾加站.35kV/1#主变	10000	9320.6	93	0	679	不受限	不可开放
3151	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/1#变压器	31500	34644.7	110	2650	-5795	不受限	不可开放
3152	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.沉抗站.35kV/1#变压器	6300	6353.6	101	415	-469	不受限	不可开放
3153	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/2#变压器	5000	7463.4	149	0	-2463	受限	不可开放
3154	双丰站	通川电力调度控制中心	达州地调.双丰站.35kV/#1主变	10000	12159	122	NULL	-2159	不受限	不可开放
3155	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/2#变压器	40000	42351.8	106	2730	-5082	不受限	不可开放
3156	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/2#变压器	50000	45559.4	91	0	4441	不受限	不可开放
3157	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/2#变压器	50000	47927.2	96	0	2073	不受限	不可开放
3158	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/2#变压器	120000	109244.4	91	0	10756	不受限	不可开放
3159	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/1#变压器	6300	4019.4	64	3000	-719	不受限	不可开放
3160	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/1#主变	50000	60921	122	0	-10921	不受限	不可开放
3161	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/2#主变	50000	53886	108	0	-3886	不受限	不可开放
3162	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#2主变	50000	46414.4	93	8030	-4444	不受限	不可开放
3163	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/2#变压器	63000	57342.3	91	0	5658	不受限	不可开放
3164	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/1#变压器	50000	50804.1	102	0	-804	不受限	不可开放
3165	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/1#变压器	50000	46056.6	92	0	3943	不受限	不可开放
3166	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.金山站.35kV/#1主变	10000	9259.4	93	0	741	不受限	不可开放
3167	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.高灯站.35kV/1#变压器	10000	6381.7	64	3000	618	不受限	不可开放
3168	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#1主变	10000	9412.1	94	0	588	不受限	不可开放
3169	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/1#变压器	6300	5597.2	89	6000	-5297	不受限	不可开放
3170	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#1主变	40000	38495.9	96	1300	204	不受限	不可开放
3171	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/2#变压器	6300	3733	59	6000	-3433	不受限	不可开放
3172	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/2#变压器	50000	46827.4	94	0	3173	不受限	不可开放
3173	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#1主变	50000	46113	92	8000	-4113	不受限	不可开放
3174	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#1主变	40000	36503.9	91	0	3496	不受限	不可开放
3175	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/1#变压器	50000	48601.2	97	0	1399	不受限	不可开放
3176	35kV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV金溪站.35kV/#1主变	10000	8433.5	84	0	-433	不受限	不可开放
3177	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/1#变压器	180000	181632.8	101	0	-1633	受限	不可开放
3178	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#1主变	10000	8760	88	0	-760	不受限	不可开放
3179	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#1主变	40000	35407.4	89	0	-3407	不受限	不可开放
3180	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#2主变	40000	35239.9	88	0	-3240	不受限	不可开放
3181	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#2主变	10000	8592.8	86	0	-593	不受限	不可开放
3182	城南站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.城南站.35kV/2#变压器	10000	14208.2	142	8000	-12208	不受限	不可开放
3183	甘江站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.甘江站.35kV/1#变压器	10000	8018.4	80	8000	-6018	不受限	不可开放
3184	木城站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.木城站.35kV/1#变压器	10000	2478	25	8000	-478	不受限	不可开放

3185	黄土埂站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/2#变压器	50000	24080	48	40000	-14080	不受限	不可开放
3186	35kV朝阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV朝阳站.35kV/#1主变	6300	6050.8	96	0	249	不受限	不可开放
3187	35kV国华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV国华站.35kV/#1主变	6300	5482.4	87	0	-442	不受限	不可开放
3188	星和站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.星和站.110kV/2#变压器	40000	44875.5	112	32000	-36875	不受限	不可开放
3189	黄土埂站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/1#变压器	50000	32960	66	40000	-22960	不受限	不可开放
3190	城南站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.城南站.35kV/1#变压器	8000	8261.4	103	6400	-6661	不受限	不可开放
3191	永兴站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	9807.2	98	8000	-7807	不受限	不可开放
3192	马村站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.马村站.35kV/1#变压器	6300	4788	76	4800	-3288	不受限	不可开放
3193	星和站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.星和站.110kV/1#变压器	40000	40745.9	102	32000	-32746	不受限	不可开放
3194	甘霖站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.甘霖站.110kV/2#变压器	40000	25864.5	65	32000	-17864	不受限	不可开放
3195	甘霖站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调.甘霖站.110kV/1#变压器	40000	24861.6	62	32000	-16862	不受限	不可开放
3196	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#2主变	40000	33531.5	84	0	2469	不受限	不可开放
3197	木城站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调.木城站.35kV/2#变压器	10000	4565	46	8000	-2565	不受限	不可开放
3198	铁觉站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.铁觉站.35kV/1#变压器	6300	6136.2	97	0	164	不受限	不可开放
3199	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#2主变	50000	47354.9	95	4340	-1695	不受限	不可开放
3200	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/1#变压器	6300	7267.9	115	0	-968	不受限	不可开放
3201	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#2主变	8000	4100.3	103	0	-500	不受限	不可开放
3202	暴风坪站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.暴风坪站.35kV/1#变压器	5000	7459.4	149	0	-2459	不受限	不可开放
3203	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#1主变	10000	8979.6	90	0	20	不受限	不可开放
3204	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#1主变	4000	4454.1	111	0	-854	不受限	不可开放
3205	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#2主变	10000	8292.8	83	0	707	不受限	不可开放
3206	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#2主变	40000	33976.8	85	0	2023	不受限	不可开放
3207	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/2号主变	6300	6112.4	97	0	-442	不受限	不可开放
3208	35kV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV王家站.35kV/#1主变	6300	5916.1	94	0	384	不受限	不可开放
3209	张家湾站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.张家湾站.110kV/2#变压器	40000	36454.8	91	null	3545	不受限	不可开放
3210	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#1主变	40000	33851.4	85	0	2149	不受限	不可开放
3211	寿鹤站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/1#变压器	16000	16608.3	104	null	-608	不受限	不可开放
3212	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#2主变	20000	11940.6	149	0	-4741	不受限	不可开放
3213	寿鹤站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/2#变压器	16000	14988	150	null	-4988	不受限	不可开放
3214	城东	泸州电力调度控制中心	泸州地调.城东.110kV/#2主变	50000	42081.6	84	15330	-7412	不受限	不可开放
3215	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#3主变	40000	33963.4	85	8665	-2628	不受限	不可开放
3216	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#1主变	40000	33576.1	84	8665	-2241	不受限	不可开放
3217	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#2主变	40000	37198.9	93	31330	-28529	不受限	不可开放
3218	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#1主变	63000	48607.8	77	31330	-16938	不受限	不可开放
3219	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#2主变	10000	9133.6	91	0	866	不受限	不可开放
3220	佛殿站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.佛殿站.110kV/2#变压器	40000	36836.1	92	null	3164	不受限	不可开放
3221	张家湾站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.张家湾站.110kV/1#变压器	40000	36722.9	92	null	3277	不受限	不可开放
3222	五星站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.五星站.35kV/1#变压器	10000	9487.8	95	null	512	不受限	不可开放
3223	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#2主变	40000	36853.1	92	0	3147	不受限	不可开放
3224	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#2主变	40000	47094	118	0	-7094	不受限	不可开放
3225	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#1主变	6300	6413	102	0	-113	不受限	不可开放
3226	杨家河站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.杨家河站.110kV/1#变压器	40000	36794	92	0	3206	不受限	不可开放
3227	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/2#变压器	63000	61800	98	0	1200	不受限	不可开放
3228	竹园站	井研电力调度控制分中心	井研县调.竹园站.35kV/1#变压器	10000	10439.7	104	0	-440	不受限	不可开放
3229	杨家河站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.杨家河站.110kV/2#变压器	40000	36972.7	92	0	3027	不受限	不可开放
3230	千佛站	井研电力调度控制分中心	井研县调.千佛站.35kV/2#变压器	10000	10740	107	0	-740	不受限	不可开放
3231	周坡站	井研电力调度控制分中心	井研县调.周坡站.35kV/1#变压器	10000	9734.3	97	0	266	不受限	不可开放
3232	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/1#变压器	63000	63200	100	0	-200	不受限	不可开放
3233	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.白节.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3234	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/1#变压器	180000	163819.2	91	0	16181	不受限	不可开放
3235	分全站	井研电力调度控制分中心	井研县调.分全站.35kV/1#变压器	6300	7595.7	121	0	-1296	不受限	不可开放

3236	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.城宁.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3237	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#2主变	6300	5964	95	0	336	不受限	不可开放
3238	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.丰乐.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3239	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/2#变压器	180000	165162.2	92	0	14838	不受限	不可开放
3240	王村站	井研电力调度控制分中心	井研县调.王村站.35kV/1#变压器	10000	9886.8	99	0	113	不受限	不可开放
3241	瓦子坡	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瓦子坡.35kV/#1主变	10000	1670	17	2000	-2000	不受限	不可开放
3242	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#2主变	63000	52644.5	84	15100	-4744	不受限	不可开放
3243	瓦子坡	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瓦子坡.35kV/#2主变	10000	1670	17	2000	-2000	不受限	不可开放
3244	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#2主变	63000	59809.2	95	5050	-1859	不受限	不可开放
3245	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#1主变	63000	61248	97	5050	-3298	不受限	不可开放
3246	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/1#变压器	10000	10900	109	0	-900	不受限	不可开放
3247	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/3#变压器	180000	171886.7	95	0	8113	不受限	不可开放
3248	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#2主变	31500	17410.9	55	15050	-16011	不受限	不可开放
3249	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/2#变压器	180000	170703.1	95	0	9297	不受限	不可开放
3250	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#2主变	31500	24054.8	76	10240	-2795	不受限	不可开放
3251	百战	射洪电力调度控制中心	射洪县调.百战.35kV/#1主变	10000	8210.3	82	486	818	不受限	不可开放
3252	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/3#变压器	180000	168353.19	94	0	11647	不受限	不可开放
3253	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/2#变压器	180000	168349	94	0	11651	不受限	不可开放
3254	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#1主变	63000	52531.1	83	15100	-4631	不受限	不可开放
3255	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/1#变压器	50000	50292	101	0	-292	不受限	不可开放
3256	碧庄	射洪电力调度控制中心	射洪县调.碧庄.35kV/#1主变	6300	5007.6	79	630	32	不受限	不可开放
3257	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#1主变	10000	10489.1	105	2050	-2539	不受限	不可开放
3258	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#2主变	20000	18795	94	0	1205	不受限	不可开放
3259	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#2主变	6300	5969.6	95	180	-30	不受限	不可开放
3260	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/2#变压器	63000	58375.7	93	0	4624	不受限	不可开放
3261	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#1主变	10000	9632	96	0	368	不受限	不可开放
3262	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#2主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3263	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#2主变	10000	9270.7	93	6050	-5321	不受限	不可开放
3264	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#1主变	10000	7143.9	71	3870	-1014	不受限	不可开放
3265	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#1主变	10000	9142.8	91	6050	-5193	不受限	不可开放
3266	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#2主变	10000	9980.7	100	2300	-2281	不受限	不可开放
3267	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3268	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#1主变	10000	9006.8	90	2300	-1307	不受限	不可开放
3269	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#1主变	6300	6010.2	95	180	-70	不受限	不可开放
3270	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#1主变	16000	13870.5	87	688	754	不受限	不可开放
3271	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#2主变	5000	5193.6	104	1630	-1824	不受限	不可开放
3272	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.桂花山.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3273	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#1主变	6300	5938.8	94	100	161	不受限	不可开放
3274	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#1主变	5000	4487.6	90	1630	-1118	不受限	不可开放
3275	水潦	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水潦.35kV/#1主变	6300	4488.4	71	4100	-2288	不受限	不可开放
3276	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.上马.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3277	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.沙合.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3278	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#2主变	6300	5313	84	2035	-3083	不受限	不可开放
3279	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#2主变	6300	6084.4	97	100	16	不受限	不可开放
3280	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调.大树.35kV/#1主变	10000	9398.7	94	4625	-4024	不受限	不可开放
3281	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#1主变	6300	5320.4	84	2035	-3090	不受限	不可开放
3282	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#2主变	50000	46584.6	93	15850	-12435	不受限	不可开放
3283	黄舣	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄舣.110kV/#1主变	50000	45814.3	92	15850	-11664	不受限	不可开放
3284	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#1主变	6300	5379.3	85	5600	-5679	不受限	不可开放
3285	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#3主变	40000	34888.2	87	11760	-6648	不受限	不可开放
3286	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#2主变	6300	5344.5	85	1615	-659	不受限	不可开放

3287	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/2#变压器	180000	188945.5	105	0	-8945	不受限	不可开放
3288	摩尼	叙永电力调度控制中心	泸州地调.摩尼.110kV/#1主变	31500	26114.4	83	6910	-1524	不受限	不可开放
3289	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/2#变压器	50000	49368	99	0	632	不受限	不可开放
3290	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#2主变	50000	45456.8	91	11760	-7217	不受限	不可开放
3291	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#1主变	50000	44250.9	89	11760	-6011	不受限	不可开放
3292	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#2主变	50000	44268.5	89	21680	-15948	不受限	不可开放
3293	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/1#主变	6300	4402	70	2830	-932	不受限	不可开放
3294	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#1主变	40000	36229.9	91	21680	-17910	不受限	不可开放
3295	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/2#变压器	63000	69391.7	110	0	-6392	不受限	不可开放
3296	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#2主变	50000	46728	93	0	3272	不受限	不可开放
3297	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/1#主变	6300	7526.7	119	0	-1227	不受限	不可开放
3298	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/1#主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放
3299	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/2#变压器	240000	265262.3	111	0	-25262	不受限	不可开放
3300	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/3#主变	30000	30060	100	0	-60	不受限	不可开放
3301	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/2#变压器	63000	63914.4	101	0	-914	不受限	不可开放
3302	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/4#主变	25500	27286.9	107	0	-1787	不受限	不可开放
3303	贾洛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.贾洛站.35kV/1#主变	3150	2919.7	93	0	230	不受限	不可开放
3304	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/2#变压器	180000	167265.39	93	0	12735	不受限	不可开放
3305	满天星简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.满天星简易站.35kV/1#主变	12500	3744.9	150	0	-1250	不受限	不可开放
3306	求吉玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.求吉玛站.35kV/1#主变	3150	3016.7	96	0	133	不受限	不可开放
3307	罗家店	天府电力调度控制中心	天府地调.罗家店.220kV/1#变压器	240000	234282.39	98	0	5718	不受限	不可开放
3308	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/2#主变	33000	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放
3309	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#1主变	50000	41688	83	11530	-3218	不受限	不可开放
3310	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/1#主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放
3311	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#1主变	20000	19191.2	96	200	609	不受限	不可开放
3312	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#2主变	50000	44560.7	89	30135	-24696	不受限	不可开放
3313	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/2#变压器	10000	9898	99	0	102	不受限	不可开放
3314	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/1#主变	6300	12100	192	0	-5800	不受限	不可开放
3315	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#2主变	20000	18690.4	93	750	560	不受限	不可开放
3316	安曲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安曲站.110kV/1#主变	6300	7108.8	113	0	-809	不受限	不可开放
3317	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#1主变	50000	45989.5	92	12920	-8909	不受限	不可开放
3318	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站.35kV/#1主变	5000	6471.8	129	0	-1472	不受限	不可开放
3319	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/2#变压器	50000	50160	100	0	-160	不受限	不可开放
3320	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放
3321	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/1#变压器	240000	228107.4	95	0	11893	不受限	不可开放
3322	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放
3323	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/2#主变	25000	37429.9	150	0	-12430	不受限	不可开放
3324	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/1#变压器	63000	60825.6	97	0	2174	不受限	不可开放
3325	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#1主变	50000	46774.2	94	0	3226	不受限	不可开放
3326	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/1#主变	6300	9076	144	0	-2776	不受限	不可开放
3327	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/2#主变	1600	2379.8	149	0	-780	不受限	不可开放
3328	康多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.康多站.35kV/1#主变	3150	3336.9	106	0	-187	不受限	不可开放
3329	孟屯河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.孟屯河简易站.35kV/1#主变	5000	6118	122	0	-1118	不受限	不可开放
3330	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#2主变	50000	42781.2	86	9500	-2281	不受限	不可开放
3331	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/2#变压器	63000	68296.9	108	0	-5297	不受限	不可开放
3332	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/1#变压器	50000	50754	102	0	-754	不受限	不可开放
3333	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/2#主变	10000	9622.4	96	0	378	不受限	不可开放
3334	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.汇源硅厂站.35kV/1#主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放
3335	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关3#主变	6300	7000	111	0	-700	不受限	不可开放
3336	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#1主变	63000	59828	95	0	3172	不受限	不可开放
3337	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/3#主变	16500	24140.6	146	0	-7641	不受限	不可开放

3338	罗格多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.罗格多站.35kV/1#主变	3150	3977.6	126	0	-828	不受限	不可开放
3339	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/2#主变	31500	32016	102	0	-516	不受限	不可开放
3340	沙石多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙石多站.35kV/1#主变	3150	3304.6	105	0	-155	不受限	不可开放
3341	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#2主变	40000	31069.7	78	8665	265	不受限	不可开放
3342	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/2#主变	31500	28887.2	92	0	2613	不受限	不可开放
3343	侨源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.侨源站.110kV/1#主变	40000	45078	113	0	-5078	不受限	不可开放
3344	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#1主变	6300	6280.2	100	0	20	不受限	不可开放
3345	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦洼站.35kV/1#主变	3150	3175.2	101	0	-25	不受限	不可开放
3346	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙尔宗站.35kV/1#主变	5000	5548.2	111	0	-548	不受限	不可开放
3347	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/3#主变	25500	25095.5	98	0	405	不受限	不可开放
3348	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/1#变压器	50000	55836	112	0	-5836	不受限	不可开放
3349	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.老林站(营山).35kV/#2主变	3150	3237.3	103	0	-87	不受限	不可开放
3350	安仁站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.安仁站.35kV/＃1主变	6300	6945.6	110	0	-646	不受限	不可开放
3351	梧桐站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.梧桐站.110kV/1＃主变	50000	45689.6	91	0	4310	不受限	不可开放
3352	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/1#主变	12500	11547.6	92	0	952	不受限	不可开放
3353	梧桐站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.梧桐站.110kV/2＃主变	50000	45533.6	91	0	4466	不受限	不可开放
3354	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#2主变	40000	40455.7	101	0	-456	不受限	不可开放
3355	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放
3356	尕多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.尕多站.35kV/1#主变	3150	3292.6	105	0	-143	不受限	不可开放
3357	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#1主变	40000	37341.2	93	90	2569	不受限	不可开放
3358	安羌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安羌站.35kV/1#主变	3150	3245.9	103	0	-96	不受限	不可开放
3359	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/2#变压器	63000	57544.8	91	0	5455	不受限	不可开放
3360	布多隧道简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.布多隧道简易站.35kV/1#主变	2000	2994.3	150	0	-994	不受限	不可开放
3361	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#1主变	10000	12003.2	120	0	-2003	不受限	不可开放
3362	盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.盐化站.110kV/1#主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放
3363	勒乌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.勒乌站.110kV/1#主变	40000	38794.8	97	0	1205	不受限	不可开放
3364	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.青岩铺站(营山).35kV/#1主变	10000	12680.8	127	150	-2831	不受限	不可开放
3365	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/2#主变	25500	25647.2	101	0	-147	不受限	不可开放
3366	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/3#变压器	50000	51836.4	104	0	-1836	不受限	不可开放
3367	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/2#主变	16500	24698.8	150	0	-8199	不受限	不可开放
3368	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/2#主变	12500	18681.6	149	0	-6182	不受限	不可开放
3369	响水滩站	雅安配调	芦山县调.响水滩站.35kV/#1主变	10000	4135	41	13815	-7950	不受限	不可开放
3370	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/#1主变	50000	18457.1	37	30675	868	不受限	不可开放
3371	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#1主变	4000	2385.9	60	12960	-11346	不受限	不可开放
3372	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#2主变	6300	5254.4	83	26785	-25739	不受限	不可开放
3373	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#1主变	10000	4574.9	46	19930	-14505	不受限	不可开放
3374	大岩腔站	雅安配调	芦山县调.大岩腔站.35kV/#1主变	6300	2172.8	34	16990	-12863	不受限	不可开放
3375	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#2主变	50000	33074.4	66	25790	-8864	不受限	不可开放
3376	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/2#变压器	31500	34260.6	109	0	-2761	不受限	不可开放
3377	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#1主变	50000	38388.6	77	46200	-34589	不受限	不可开放
3378	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#2主变	63000	44219	70	82710	-63929	不受限	不可开放
3379	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#1主变	16000	18667	117	300	-2967	不受限	不可开放
3380	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#1主变	50000	51427.2	103	41640	-43067	不受限	不可开放
3381	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#3主变	50000	45198.2	90	1000	3802	不受限	不可开放
3382	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/3#变压器	180000	170594	95	0	9406	不受限	不可开放
3383	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#1主变	5000	5018.9	100	0	-19	不受限	不可开放
3384	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/#2主变	50000	46835	94	1050	2115	不受限	不可开放
3385	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/1#变压器	63000	61906	98	0	1094	不受限	不可开放
3386	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.河口站.35kV/#2主变	10000	9647.9	96	0	352	不受限	不可开放
3387	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#1主变	50000	49649.6	99	0	350	不受限	不可开放
3388	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9900	99	0	100	null	不可开放
3389	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#2主变	10000	9242.2	92	0	758	不受限	不可开放
3390	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#2主变	5000	5066.9	101	0	-67	不受限	不可开放
3391	三合站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.三合站.35kV/#2主变	6300	7516.1	119	0	-1216	不受限	不可开放
3392	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#1主变	63000	59712.4	95	2380	-1472	不受限	不可开放

3393	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#2主变	10000	9145.5	91	0	855	不受限	不可开放
3394	界牌站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.界牌站.35kV/#1主变	3150	2088.5	66	500	62	不受限	不可开放
3395	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	雅安配调.宝兴站.35kV/#2主变	6300	6980.4	111	0	-680	不受限	不可开放
3396	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	3620.4	91	0	380	不受限	不可开放
3397	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/1#变压器	50000	48483.6	97	0	1516	不受限	不可开放
3398	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#1主变	50000	48259.2	97	0	1741	不受限	不可开放
3399	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#1主变	4000	3960	99	0	40	null	不可开放
3400	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/3#变压器	63000	69313.2	110	0	-6313	不受限	不可开放
3401	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#1主变	5000	4582.4	92	300	118	不受限	不可开放
3402	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#1主变	6300	6380	101	0	-80	不受限	不可开放
3403	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#2主变	6300	7218.8	115	350	-1269	不受限	不可开放
3404	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/1#变压器	180000	170727.2	95	0	9273	不受限	不可开放
3405	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/2#变压器	150000	140336.11	94	0	9664	不受限	不可开放
3406	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#2主变	3150	3131.1	99	0	19	不受限	不可开放
3407	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/2#变压器	180000	173182.69	96	0	6817	不受限	不可开放
3408	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/2#变压器	40000	41813.1	105	0	-1813	不受限	不可开放
3409	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#2主变	40000	37374.7	93	1275	1350	不受限	不可开放
3410	上里站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.上里站.35kV/#1主变	1250	1646.3	132	0	-396	不受限	不可开放
3411	红花	天府电力调度控制中心	天府地调.红花.35kV/1#变压器	10000	9699.2	97	0	301	不受限	不可开放
3412	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/1#变压器	150000	139467.3	93	0	10533	不受限	不可开放
3413	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#2主变	40000	40174.2	100	0	-174	不受限	不可开放
3414	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.万古站.35kV/#2主变	10000	9505.7	95	3750	-3256	不受限	不可开放
3415	油墙碥站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.油墙碥站.35kV/#2主变	10000	8222.3	82	9000	-7222	不受限	不可开放
3416	草科站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.草科站.110kV/#1主变	50000	48588.5	97	0	1412	不受限	不可开放
3417	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#1主变	50000	37776.7	76	21960	-9736.7	不受限	不可开放
3418	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#2主变	50000	31030	62	17535	1435	不受限	不可开放
3419	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/2#变压器	180000	170197	95	0	9803	不受限	不可开放
3420	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#1主变	50000	25136.5	50	24250	614	不受限	不可开放
3421	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#1主变	50000	31794.4	64	44385	-26179	不受限	不可开放
3422	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#1主变	6300	8354.4	133	0	-2054	不受限	不可开放
3423	七里站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.七里站.110kV/#2主变	50000	53238.9	106	0	-3239	不受限	不可开放
3424	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#2主变	50000	48707.9	97	0	1292	不受限	不可开放
3425	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#1主变	50000	41170.8	82	8440	389	不受限	不可开放
3426	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#2主变	50000	43022	86	37550	-30572	不受限	不可开放
3427	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.黑竹站.35kV/#1主变	12500	8537.1	68	5194	-1231	不受限	不可开放
3428	中岭站	西充电力调度控制分中心	南充地调.中岭站.110kV/#2主变	50000	45245	90	4520.86	234	不受限	不可开放
3429	35kV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV龙潭站.35kV/1#主变	6300	5588.6	89	160	551	不受限	不可开放
3430	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#2主变	5000	4099.2	82	3150	-2249	不受限	不可开放
3431	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/2#变压器	10000	11620	116	0	-1620	不受限	不可开放
3432	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/1#变压器	150000	139959	93	0	10041	不受限	不可开放
3433	马岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.马岭站.35kV/#1主变	6300	6201.3	98	375	-276	不受限	不可开放
3434	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.万古站.35kV/#1主变	8000	7917.2	99	1730	-1647	不受限	不可开放
3435	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#2主变	6300	7018.7	111	0	-719	不受限	不可开放
3436	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#2主变	50000	45375	91	0	4625	不受限	不可开放
3437	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#1主变	5000	5512.6	110	1400	-1913	不受限	不可开放
3438	八步站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.八步站.35kV/#1主变	5000	4898.8	98	0	101	不受限	不可开放
3439	城南站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#2主变	20000	16976.7	85	9336.32	-6313	不受限	不可开放
3440	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#1主变	50000	44561.6	89	34756	-29318	不受限	不可开放
3441	城南站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.城南站(西充).35kV/#1主变	20000	16652.3	83	20365	-17017	不受限	不可开放
3442	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#2主变	50000	37944	76	40640	-28584	不受限	不可开放
3443	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#1主变	50000	39596	79	26510	-16106	不受限	不可开放

3444	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/2#变压器	180000	179364.6	100	0	635	不受限	不可开放
3445	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#1主变	6300	8410.7	134	125	-2236	不受限	不可开放
3446	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#2主变	50000	44590.8	89	14475	-9066	不受限	不可开放
3447	双凤站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#2主变	10000	9233.3	92	680.68	86	不受限	不可开放
3448	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#2主变	6300	6760.1	107	0	-460	不受限	不可开放
3449	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#1主变	50000	41096.7	82	18415	-9512	不受限	不可开放
3450	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/1#变压器	40000	41329.2	103	0	-1329	不受限	不可开放
3451	槐树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#1主变	10000	6412.8	64	10250	-6663	不受限	不可开放
3452	槐树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#2主变	6300	3766	60	6520.78	-3987	不受限	不可开放
3453	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.锦屏站(蓬安).35kV/#2主变	6300	6200	98	0	100	不受限	不可开放
3454	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/1#变压器	180000	165738.61	92	0	14261	不受限	不可开放
3455	总发站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.总发站.35kV/#1主变	6300	3706	59	3430	-836	不受限	不可开放
3456	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/1#变压器	240000	221000	92	0	19000	不受限	不可开放
3457	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/2#变压器	50000	46695	93	0	3305	不受限	不可开放
3458	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/1#变压器	300000	273508.22	91	0	26492	不受限	不可开放
3459	多扶站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#2主变	10000	9033.9	90	7680	-6714	不受限	不可开放
3460	多扶站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#1主变	12500	10239	82	5180	-2919	不受限	不可开放
3461	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#2主变	10000	12883.6	129	3680	-6564	不受限	不可开放
3462	太平站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#2主变	10000	7108	71	5660	-2768	不受限	不可开放
3463	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#2主变	6300	5885.7	93	750	-336	不受限	不可开放
3464	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/2#变压器	240000	227326	95	0	12674	不受限	不可开放
3465	凤凰站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#1主变	10000	7293.6	73	3936.82	-1230	不受限	不可开放
3466	凤凰站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#2主变	10000	7315.8	73	10690	-8006	不受限	不可开放
3467	义兴站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#1主变	10000	4721.8	47	20595	-15317	不受限	不可开放
3468	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/2#变压器	240000	227000	95	0	13000	不受限	不可开放
3469	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/1#变压器	180000	155249.8	86	25210	-460	不受限	不可开放
3470	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/2#变压器	240000	228552.8	95	0	11447	不受限	不可开放
3471	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#1主变	40000	34729.2	87	5200	71	不受限	不可开放
3472	杨家桥站	西充电力调度控制分中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#1主变	50000	42783.2	86	8900	-1683	不受限	不可开放
3473	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#2主变	63000	62224.1	99	900	-124	不受限	不可开放
3474	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.罗家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	9017.1	90	0	983	不受限	不可开放
3475	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#2主变	50000	57419	115	1200	-8619	不受限	不可开放
3476	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/2#变压器	240000	232761.1	97	0	7239	不受限	不可开放
3477	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#3主变	8000	6195.3	77	null	205	不受限	不可开放
3478	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#2主变	63000	47606.4	76	20490	-5096	不受限	不可开放
3479	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/1#变压器	180000	177898	99	0	2102	不受限	不可开放
3480	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#1主变	63000	21481.2	34	45990	-4471	不受限	不可开放
3481	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#1主变	50000	57389.1	115	250	-7639	不受限	不可开放
3482	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#2主变	63000	59631	95	0	3369	不受限	不可开放
3483	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#1主变	10000	9439.5	94	9405	-8844	不受限	不可开放
3484	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/2#变压器	180000	158873.7	88	28070	-6944	不受限	不可开放
3485	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#1主变	50000	36470.6	73	59837	-46308	不受限	不可开放
3486	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#1主变	50000	37712.6	75	20370	-8083	不受限	不可开放
3487	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#1主变	50000	45029.6	90	600	4370	不受限	不可开放
3488	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/1#变压器	50000	49434	99	0	566	不受限	不可开放
3489	顺河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.顺河站.35kV/#1主变	6300	6041	96	0	259	不受限	不可开放
3490	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#1主变	63000	48843	78	84622	-70465	不受限	不可开放
3491	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#1主变	40000	31924.7	80	0	75	不受限	不可开放
3492	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#1主变	40000	26986.1	67	69805	-56791	不受限	不可开放
3493	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/2号主变	63000	44629.4	71	103028	-84657	不受限	不可开放
3494	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/1#变压器	63000	70164.1	111	0	-7164	不受限	不可开放

3495	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#1主变	31500	24178.5	77	0	1022	不受限	不可开放
3496	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#2主变	40000	30758.7	77	0	1241	不受限	不可开放
3497	枣垭站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣垭站.110kV/#2主变	50000	44994.4	90	0	5006	不受限	不可开放
3498	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#1主变	6300	5664	90	0	-624	不受限	不可开放
3499	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#1主变	50000	45543	91	42945	-38488	不受限	不可开放
3500	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#2主变	6300	5723	91	0	577	不受限	不可开放
3501	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#2主变	6300	4726.1	75	0	314	不受限	不可开放
3502	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#1主变	6300	5848.1	93	0	-808	不受限	不可开放
3503	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#2主变	50000	35901.3	72	58388	-44289	不受限	不可开放
3504	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#2主变	40000	37627.2	94	3940	-1567	不受限	不可开放
3505	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/3#变压器	40000	39996	100	0	4	不受限	不可开放
3506	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#2主变	6300	5600	89	0	-560	不受限	不可开放
3507	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#1主变	10000	8736.7	87	1250	-737	不受限	不可开放
3508	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#1主变	6300	3367.3	53	13650	-10717	不受限	不可开放
3509	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/2#变压器	150000	142296	95	0	7704	不受限	不可开放
3510	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#2主变	10000	7362.7	74	3270	-633	不受限	不可开放
3511	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#2主变	50000	49692	99	0	308	不受限	不可开放
3512	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#2主变	10000	7799.1	78	0	201	不受限	不可开放
3513	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#2主变	16000	7523.3	47	40605	-32128	不受限	不可开放
3514	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#3主变	50000	50179.4	100	0	-179	不受限	不可开放
3515	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/2#变压器	180000	175694.5	98	0	4306	不受限	不可开放
3516	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#1主变	12500	12014.1	96	0	486	不受限	不可开放
3517	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#2主变	50000	38233.9	76	201890	-190124	不受限	不可开放
3518	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/1号主变	63000	41015.9	65	74660	-52676	不受限	不可开放
3519	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/1#变压器	50000	51348	103	0	-1348	不受限	不可开放
3520	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#2主变	6300	4622.1	73	4505	-2827	不受限	不可开放
3521	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#2主变	10000	9681	97	6230	-5911	不受限	不可开放
3522	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/3#变压器	63000	57250.2	91	0	2150	不受限	不可开放
3523	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#1主变	10000	6624.3	66	4275	-899	不受限	不可开放
3524	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/1#变压器	240000	231954.8	97	0	8045	不受限	不可开放
3525	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#1主变	10000	5824.4	58	8660	-4484	不受限	不可开放
3526	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/1#变压器	90000	84106.1	93	0	5894	不受限	不可开放
3527	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#2主变	10000	5669.3	57	6715	-2384	不受限	不可开放
3528	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/1#变压器	180000	198845.2	110	0	-18845	不受限	不可开放
3529	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/3#变压器	50000	49032.2	98	630	338	不受限	不可开放
3530	濛溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.濛溪站.35kV/#2主变	5000	4633	93	3505	-3138	不受限	不可开放
3531	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.兴隆站.35kV/1#变压器	8000	8190	102	0	-190	不受限	不可开放
3532	濛溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.濛溪站.35kV/#1主变	8000	6847	86	3205	-2052	不受限	不可开放
3533	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#2主变	50000	45855.6	92	36840	-32696	不受限	不可开放
3534	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/2#变压器	240000	234435.11	98	630	4935	不受限	不可开放
3535	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/2#变压器	50000	47485.2	95	0	2515	不受限	不可开放
3536	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/2#变压器	50000	49845.1	100	0	-1045	不受限	不可开放
3537	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/1#变压器	50000	48369.8	97	0	1630	不受限	不可开放
3538	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#2主变	40000	35603.9	89	89950	-85554	不受限	不可开放
3539	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#1主变	10000	7518.9	75	14140	-11659	不受限	不可开放
3540	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/2#变压器	50000	46642.1	93	0	3358	不受限	不可开放
3541	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/1#变压器	120000	112436.3	94	0	7564	不受限	不可开放
3542	石圭站	高坪电力调度控制中心	高坪县调.石圭站.35kV/＃1主变	10000	8304.8	83	3595	-1900	不受限	不可开放
3543	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/2#变压器	50000	48853.2	98	0	1147	不受限	不可开放
3544	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/1#变压器	240000	235842.7	98	1800	2357	不受限	不可开放
3545	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/2#变压器	150000	155179.8	103	0	-5180	不受限	不可开放

3546	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/2#变压器	50000	53592	107	0	-3592	不受限	不可开放
3547	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/1#变压器	31500	28734.3	91	0	2766	不受限	不可开放
3548	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/1#变压器	50000	48721.2	97	0	1279	不受限	不可开放
3549	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金峰站.35kV/#1变压器	6300	6138.2	97	0	162	不受限	不可开放
3550	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/1#变压器	15000	13731.2	92	0	1269	不受限	不可开放
3551	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/2#变压器	50000	50490	101	1030	-1520	不受限	不可开放
3552	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/2#变压器	20000	18386.4	92	0	1614	不受限	不可开放
3553	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#1主变	50000	51285.4	103	0	-1285	受限	不可开放
3554	乐兴站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.乐兴站.35kV/1#变压器	10000	9814.2	98	0	186	不受限	不可开放
3555	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/1#变压器	63000	63283	100	0	-2983	不受限	不可开放
3556	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/1#变压器	31500	27482	87	8340	-4322	不受限	不可开放
3557	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/1#变压器	31500	31824	101	0	-324	不受限	不可开放
3558	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/2#变压器	31500	32510	103	0	-1010	不受限	不可开放
3559	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/1#变压器	31500	31379.6	100	3250	-3130	不受限	不可开放
3560	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/3#变压器	180000	178499.69	99	0	1500	不受限	不可开放
3561	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/2#变压器	10000	9623.6	96	0	376	不受限	不可开放
3562	观义站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.观义站.35kV/1#变压器	10000	10378	104	0	-378	不受限	不可开放
3563	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/2#变压器	5000	5026	101	0	-26	受限	不可开放
3564	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/1#变压器	40000	40829.3	102	0	-829	不受限	不可开放
3565	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/1#变压器	50000	50701	101	3630	-4331	不受限	不可开放
3566	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/2#变压器	180000	245646.39	136	0	-65646	不受限	不可开放
3567	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/1#变压器	240000	228552.8	95	0	9647	不受限	不可开放
3568	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#2主变	10000	9002.8	90	0	997	不受限	不可开放
3569	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/1#变压器	31500	28815	91	4460	-1775	不受限	不可开放
3570	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/1#变压器	150000	157791	105	30	-7821	不受限	不可开放
3571	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.柏林站.35kV/2#变压器	10000	10887.2	109	80	-967	不受限	不可开放
3572	小枧站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小枧站.110kV/1#变压器	31500	27096.3	86	4865	-461	不受限	不可开放
3573	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/2#变压器	50000	55704	111	0	-5704	不受限	不可开放
3574	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#1主变	40000	38382	96	0	1618	不受限	不可开放
3575	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#1主变	40000	41234.5	103	0	-1234	不受限	不可开放
3576	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.尼斯站.110kV/#1主变	40000	38279	96	0	1721	不受限	不可开放
3577	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.牙衣河站.35kV/#1主变	6300	9000	143	0	-2700	不受限	不可开放
3578	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/2#主变	3150	3739.2	119	0	-589	不受限	不可开放
3579	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#1主变	20000	19145.7	96	0	-4335	不受限	不可开放
3580	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/1#变压器	180000	165067.31	92	0	14933	不受限	不可开放
3581	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#2主变	63000	60972.7	97	2000	27	不受限	不可开放
3582	利店站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.利店站.35kV/1#变压器	10000	9381	149	0	-3081	不受限	不可开放
3583	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/1号主变	63000	53410.5	85	12730	-3140	不受限	不可开放
3584	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.康勒站.35kV/1#主变	3150	3074	98	0	76	不受限	不可开放
3585	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#2主变	63000	61547	98	775	678	不受限	不可开放
3586	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/2#变压器	10000	10729.6	107	0	-730	不受限	不可开放
3587	豹子坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.豹子坪站.35kV/#1主变	1600	1636	102	0	-36	不受限	不可开放
3588	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/2#变压器	180000	177070.5	98	0	2930	不受限	不可开放
3589	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/2#主变	5000	7427	149	0	-2427	不受限	不可开放
3590	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#2主变	50000	47124	94	0	2876	不受限	不可开放
3591	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/1#变压器	6300	5796	92	250	254	不受限	不可开放
3592	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/1#主变	8000	11999	150	0	-3999	不受限	不可开放
3593	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#1主变	50000	45249.6	90	5800	-1050	不受限	不可开放
3594	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/1#变压器	12500	11944.8	96	0	555	不受限	不可开放
3595	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#2主变	63000	61182	97	0	1818	不受限	不可开放
3596	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/1#变压器	40000	32696.4	82	34535	-27231	不受限	不可开放
3597	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/1#变压器	180000	173122.89	96	0	6877	不受限	不可开放
3598	石渠西区站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.石渠西区站.35kV/#1主变	3150	5100	162	0	-1950	不受限	不可开放

3599	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/1#变压器	40000	38906.4	97	29995	-28901	不受限	不可开放
3600	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#2主变	50000	48061.2	96	0	1939	不受限	不可开放
3601	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.柯拉站.35kV/1#主变	800	2477	310	0	-1677	不受限	不可开放
3602	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/2#变压器	50000	44893.2	90	8260	-3153	不受限	不可开放
3603	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调.高板.35kV/#2主变	6300	5816	92	0	484	不受限	不可开放
3604	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/2#变压器	8000	7534	94	315	151	不受限	不可开放
3605	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.纳塔站.35kV/#1主变	3150	4198.9	133	0	-1049	不受限	不可开放
3606	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#1主变	0	0	0	0	0	不受限	不可开放
3607	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/1#变压器	50000	47612.4	95	18080	-15692	不受限	不可开放
3608	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#1主变	50000	44083.4	88	12000	-6083	不受限	不可开放
3609	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/1#主变	3150	4384	139	0	-1234	不受限	不可开放
3610	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#2主变	50000	47863.2	96	9085	-6948	不受限	不可开放
3611	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/1#变压器	240000	225766.9	94	0	14233	不受限	不可开放
3612	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/2#变压器	10000	8366.4	84	1250	384	不受限	不可开放
3613	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/1#变压器	40000	29980.1	75	12585	-2565	不受限	不可开放
3614	然充站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.然充站.35kV/#1主变	200	298.4	149	0	-98	不受限	不可开放
3615	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调.高板.35kV/#1主变	10000	9460	95	4475	-3935	不受限	不可开放
3616	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#1主变	50000	49632	99	0	368	不受限	不可开放
3617	呷村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.呷村矿站.35kV/#1主变	8000	11986.8	150	0	-3987	不受限	不可开放
3618	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/2#主变	10000	10137.4	101	0	-137	不受限	不可开放
3619	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#1主变	63000	58500	93	22000	-17500	不受限	不可开放
3620	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/1#变压器	63000	57890.5	92	2815	2295	不受限	不可开放
3621	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/1#变压器	180000	166336.5	92	0	13664	不受限	不可开放
3622	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/1#主变	5000	4584.9	92	0	415	不受限	不可开放
3623	董家河坝站	会东电力调度控制中心	会东县调.董家河坝站.35kV/#3主变	2000	2895.1	145	0	-895	不受限	不可开放
3624	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#1主变	31500	29128	92	0	2372	不受限	不可开放
3625	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温波站.35kV/#1主变	6300	8573	136	0	-2273	不受限	不可开放
3626	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东新街站.35kV/#1主变	6300	5413.2	86	2500	-1613	不受限	不可开放
3627	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/1#变压器	63000	63043.2	100	1000	-1043	不受限	不可开放
3628	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#2主变	12500	12852	103	0	-352	不受限	不可开放
3629	琅环站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.琅环站.35kV/#1主变	6300	4739.1	75	9000	-7439	不受限	不可开放
3630	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#1主变	4000	3607.1	90	0	393	不受限	不可开放
3631	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#2主变	40000	38623.2	97	945	432	不受限	不可开放
3632	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/2#变压器	240000	221905	92	0	18095	不受限	不可开放
3633	姜州站	会东电力调度控制中心	会东县调.姜州站.35kV/#1主变	10000	9445.9	94	0	554	不受限	不可开放
3634	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.110kV/#3主变	0	0	0	0	0	不受限	不可开放
3635	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#3主变	63000	57437	91	0	5563	不受限	不可开放
3636	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/2号主变	10000	9471	95	1650	-1121	不受限	不可开放
3637	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/2#变压器	180000	188485	105	0	-8485	不受限	不可开放
3638	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/2#变压器	63000	55468	88	9080	-1548	不受限	不可开放
3639	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金汤站.110kV/#1主变	25000	25616.8	102	0	-617	不受限	不可开放
3640	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#3主变	63000	39050	62	0	0	不受限	不可开放
3641	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调.清江.35kV/#1主变	10000	9048	90	0	952	不受限	不可开放
3642	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/2#主变	5000	5512.8	110	0	-513	不受限	不可开放
3643	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#1主变	50000	44220	88	3300	2480	不受限	不可开放
3644	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#2主变	63000	42973	70	0	0	不受限	不可开放
3645	老木河站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.老木河站.35kV/#3主变	3150	3101.5	98	0	49	不受限	不可开放
3646	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/1#变压器	12500	12017.6	96	0	482	不受限	不可开放
3647	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#2主变	63000	58581.6	93	0	4418	不受限	不可开放
3648	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/2#变压器	10000	10463.8	105	2200	-2664	不受限	不可开放
3649	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#2主变	4000	2198.9	55	2500	-699	不受限	不可开放
3650	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/2#变压器	120000	130313.09	109	0	-10313	不受限	不可开放
3651	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#2主变	63000	43025.9	68	16750	3224	不受限	不可开放
3652	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#2主变	50000	49588	99	0	412	不受限	不可开放

3653	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/2#变压器	6300	6070.6	96	0	229	不受限	不可开放
3654	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#1主变	63000	57898	92	0	5102	不受限	不可开放
3655	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#2主变	8000	8064	101	6155	-6219	不受限	不可开放
3656	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.巴姑站.110kV/#1主变	31500	28660	91	630	2210	不受限	不可开放
3657	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/1#变压器	5000	5081.9	102	0	-82	不受限	不可开放
3658	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/1#变压器	40000	39116.3	98	0	884	不受限	不可开放
3659	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调.白鹿.35kV/1号主变	6300	8874.9	141	null	-2575	不受限	不可开放
3660	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#1主变	63000	58291.2	93	400	4309	不受限	不可开放
3661	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#2主变	31500	26043.6	83	8682	-3226	不受限	不可开放
3662	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/1#变压器	150000	145299	97	0	4701	不受限	不可开放
3663	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/1#变压器	150000	167861.89	112	20050	-37912	不受限	不可开放
3664	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/1号主变	10000	9052.2	91	0	948	不受限	不可开放
3665	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/2#变压器	180000	177496.2	99	0	2504	不受限	不可开放
3666	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#1主变	40000	38459	96	0	1541	不受限	不可开放
3667	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/2#变压器	40000	36930.2	92	315	2755	不受限	不可开放
3668	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#1主变	20000	13125	66	0	0	不受限	不可开放
3669	元宝山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.元宝山站.35kV/#1主变	5000	5585.4	112	0	-585	不受限	不可开放
3670	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/1#变压器	40000	40421.9	101	2500	-2922	不受限	不可开放
3671	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#1主变	63000	61776	98	0	1224	不受限	不可开放
3672	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/1#变压器	50000	45611	91	0	4389	不受限	不可开放
3673	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#1主变	6300	5990	95	0	310	不受限	不可开放
3674	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/1#变压器	50000	48356	97	2500	-856	不受限	不可开放
3675	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#2主变	50000	46094.4	92	3625	281	不受限	不可开放
3676	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#2主变	63000	81861	130	0	-18861	不受限	不可开放
3677	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#1主变	63000	56815	90	25537	-19352	不受限	不可开放
3678	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#2主变	0	9166.7	92	0	833	不受限	不可开放
3679	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/2#变压器	40000	39369.8	98	0	630	不受限	不可开放
3680	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/2#变压器	40000	38038	95	0	1962	不受限	不可开放
3681	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/2号主变	10000	9707.5	97	0	293	不受限	不可开放
3682	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/1#变压器	40000	39195.2	98	0	805	不受限	不可开放
3683	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/1#变压器	50000	50688	101	2200	-2888	不受限	不可开放
3684	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#1主变	6300	5788.8	92	0	511	不受限	不可开放
3685	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#2主变	63000	48068	76	25537	-10605	不受限	不可开放
3686	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#1主变	40000	37950	95	0	2050	不受限	不可开放
3687	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/1#变压器	50000	47592.6	95	0	2407	不受限	不可开放
3688	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#1主变	8000	7770	97	100	130	不受限	不可开放
3689	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#1主变	50000	46384.8	93	0	3615	不受限	不可开放
3690	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/1号主变	63000	60627.1	96	0	2373	不受限	不可开放
3691	五星	简阳电力调度控制中心	简阳县调.五星.35kV/2#主变	10000	9867.6	99	3422.5	-3290	不受限	不可开放
3692	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/1#变压器	50000	50460.3	101	0	-460	不受限	不可开放
3693	（雷波县调）城郊站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.（雷波县调）城郊站.35kV/#1主变	10000	9291.9	93	0	708	不受限	不可开放
3694	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/1#变压器	8000	7594.1	95	0	406	不受限	不可开放
3695	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#2主变	63000	56795	90	600	5605	不受限	不可开放
3696	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#1主变	63000	57895.2	92	0	5105	不受限	不可开放
3697	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/2#主变	10000	8000	80	2430	-430	不受限	不可开放
3698	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#2主变	63000	57499.2	91	0	5501	不受限	不可开放
3699	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.横江站.35kV/1#变压器	6300	6327.6	100	0	-28	不受限	不可开放
3700	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.豆坝站.35kV/1#变压器	6300	6587.1	105	0	-287	不受限	不可开放
3701	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调.永安站.35kV/1#变压器	10000	9718.3	97	400	-118	不受限	不可开放
3702	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/1#变压器	10000	9282	93	0	718	不受限	不可开放
3703	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/2#变压器	10000	9130.8	91	0	869	不受限	不可开放
3704	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#1主变	50000	42332.4	85	21740	-14072	不受限	不可开放
3705	邱场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.邱场站.35kV/1#变压器	10000	9710.4	97	0	290	不受限	不可开放
3706	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/2#主变	10000	8264.2	83	5565	-3829	不受限	不可开放

3707	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/2#变压器	8000	8062.9	101	0	-63	不受限	不可开放
3708	汪家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.汪家站.35kV/1#变压器	6300	5701.5	90	0	599	不受限	不可开放
3709	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#3主变	63000	61484	98	0	1516	不受限	不可开放
3710	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#1主变	50000	48655.2	97	0	1345	不受限	不可开放
3711	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/2#变压器	150000	138882.4	93	0	11118	不受限	不可开放
3712	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#1主变	50000	47889.6	96	0	2110	不受限	不可开放
3713	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/2#变压器	12500	11677.8	93	0	822	不受限	不可开放
3714	长兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.长兴站.35kV/1#变压器	10000	9050.4	91	0	950	不受限	不可开放
3715	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/2#变压器	63000	65328.4	104	0	-2328	不受限	不可开放
3716	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#2主变	50000	46551.1	93	0	3449	不受限	不可开放
3717	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#1主变	63000	58779.6	93	1430	2790	不受限	不可开放
3718	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/1#变压器	180000	176937.89	98	0	3062	不受限	不可开放
3719	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#1主变	10000	9324	93	8350	-7674	不受限	不可开放
3720	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#2主变	63000	61050	97	445	1505	不受限	不可开放
3721	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/2#变压器	120000	117683.2	98	0	2317	不受限	不可开放
3722	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/1#变压器	150000	151701	101	0	-1701	不受限	不可开放
3723	云顶站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.云顶站.35kV/#1主变	10000	9430.3	94	965	-395	不受限	不可开放
3724	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/1#变压器	63000	82516	131	0	-19516	不受限	不可开放
3725	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#1主变	10000	9214.7	92	7000	-6215	不受限	不可开放
3726	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/2#变压器	150000	147345	98	0	2655	不受限	不可开放
3727	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.洪家站.35kV/#1主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	不可开放
3728	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#2主变	20000	12663	63	0	0	不受限	不可开放
3729	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/2#变压器	150000	138365	92	0	11635	不受限	不可开放
3730	宗场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宗场站.35kV/1#变压器	6300	5987.5	95	160	153	不受限	不可开放
3731	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#1主变	10000	8126.7	81	1950	-77	不受限	不可开放
3732	雄镇站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.雄镇站.35kV/1#变压器	6300	7803.3	124	0	-1503	不受限	不可开放
3733	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/1#变压器	240000	239974.39	100	0	26	不受限	不可开放
3734	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/2#变压器	240000	242137.2	101	0	-2137	不受限	不可开放
3735	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/1#变压器	120000	109483	91	0	10517	不受限	不可开放
3736	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/1#变压器	180000	185579	103	0	-5579	不受限	不可开放
3737	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#1主变	50000	47734.1	95	1000	1266	不受限	不可开放
3738	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#2主变	10000	8407.6	84	8350	-6758	不受限	不可开放
3739	小鱼洞	彭州电力调度控制中心	彭州县调.小鱼洞.35kV/#1主变	6300	6342	101	null	-42	不受限	不可开放
3740	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#2主变	10000	8924.8	89	2280	-1205	不受限	不可开放
3741	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.木林站.110kV/1#主变	50000	45790.8	92	0	4209	不受限	不可开放
3742	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/1#主变	40000	38887.3	97	0	1113	不受限	不可开放
3743	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#2主变	50000	46516.8	93	19459	-15976	不受限	不可开放
3744	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/#1主变	10000	9754.4	98	2430	-2184	不受限	不可开放
3745	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/2#主变	31500	28726	91	0	2774	不受限	不可开放
3746	高楼站	资中电力调度控制中心	资中县调.高楼站.35kV/#1主变	10000	6702.5	67	3200	98	不受限	不可开放
3747	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/2#变压器	240000	236022.3	98	0	3978	不受限	不可开放
3748	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#2主变	50000	47451.9	95	0	2548	不受限	不可开放
3749	会龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.会龙站.35kV/1#变压器	10000	10364.9	104	0	-365	不受限	不可开放
3750	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/2#变压器	150000	154321	103	0	-4321	不受限	不可开放
3751	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/1#主变	40000	36470.4	91	0	3530	不受限	不可开放
3752	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/1#主变	31500	34698.3	110	0	-3198	不受限	不可开放
3753	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#1主变	63000	46955	75	16750	-705	不受限	不可开放
3754	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#1主变	10000	5685.6	57	3850	464	不受限	不可开放
3755	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#1主变	31500	32340	103	8315	-9155	不受限	不可开放
3756	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/2#主变	63000	39092.6	62	64750	-40843	不受限	不可开放
3757	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/1#变压器	150000	146418.2	98	0	3582	不受限	不可开放
3758	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/2#主变	50000	26021.3	52	36275	-12296	不受限	不可开放
3759	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#1主变	63000	58366.9	93	2000	2633	不受限	不可开放
3760	苏家湾站	资中电力调度控制中心	内江地调.苏家湾站.35kV/#1主变	6300	6092.31	97	1515	208	不受限	不可开放

3761	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/1#变压器	40000	41900	105	0	0	受限	不可开放
3762	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/2#主变	50000	49689.9	99	0	310	不受限	不可开放
3763	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/2#主变	50000	49227.8	98	0	772	不受限	不可开放
3764	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/2#主变	50000	49760	100	0	240	不受限	不可开放
3765	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/1#主变	40000	39654	99	0	346	不受限	不可开放
3766	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/1#变压器	150000	148262	99	0	1738	不受限	不可开放
3767	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/2#变压器	180000	166058.9	92	0	13941	不受限	不可开放
3768	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/1#主变	10000	10183.5	102	0	-183	不受限	不可开放
3769	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#2主变	50000	52522.8	105	4050	-6573	不受限	不可开放
3770	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/1#主变	50000	46980	94	0	3020	不受限	不可开放
3771	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#3主变	63000	58792.8	93	0	4207	不受限	不可开放
3772	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/2#主变	40000	48464.7	121	0	-8465	不受限	不可开放
3773	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#2主变	40000	36680.5	92	15200	-11880	不受限	不可开放
3774	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#2主变	8000	7329	92	315	356	不受限	不可开放
3775	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#2主变	10000	9056	91	0	944	不受限	不可开放
3776	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/2#主变	10000	10259.1	103	0	-259	不受限	不可开放
3777	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#1主变	10000	8801	88	2000	-801	不受限	不可开放
3778	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/2#变压器	10000	9996	100	0	4	不受限	不可开放
3779	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#2主变	5000	4689.4	94	0	311	不受限	不可开放
3780	阿七站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.阿七站.35kV/#1主变	4000	3489	87	160	351	不受限	不可开放
3781	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/2#主变	40000	36962.6	92	0	3037	不受限	不可开放
3782	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调.成佳.35kV/#1主变	10000	10386	104	2060	-2446	不受限	不可开放
3783	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/1#变压器	180000	173507.6	96	0	6492	不受限	不可开放
3784	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/2#主变	40000	37158	93	31355	-28513	不受限	不可开放
3785	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#1主变	10000	8843.6	88	315	841	不受限	不可开放
3786	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#2主变	50000	53737.2	107	0	-3737	不受限	不可开放
3787	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/2#主变	8000	7515.1	94	0	485	不受限	不可开放
3788	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/1#变压器	240000	235518.1	98	0	4482	不受限	不可开放
3789	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/1#变压器	12500	12633.6	101	0	-134	不受限	不可开放
3790	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/1#主变	40000	39303.7	98	0	696	不受限	不可开放
3791	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#1主变	40000	39355.5	98	0	645	不受限	不可开放
3792	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/1#主变	40000	29277.6	73	18702.5	-7980	不受限	不可开放
3793	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#2主变	31500	32353.7	103	200	-1054	不受限	不可开放
3794	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/1#变压器	180000	184603.61	103	0	-4604	不受限	不可开放
3795	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/2#变压器	180000	175194.7	97	0	4805	不受限	不可开放
3796	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/2#变压器	150000	145837.5	97	0	4163	不受限	不可开放
3797	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#1主变	50000	47427.6	95	0	2572	不受限	不可开放
3798	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/3#变压器	180000	178025.89	99	0	1974	不受限	不可开放
3799	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#2主变	50000	41870.4	84	21740	-13610	不受限	不可开放
3800	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#2主变	50000	47190	94	650	2160	不受限	不可开放
3801	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#2主变	50000	47976.7	96	0	2023	不受限	不可开放
3802	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#1主变	10000	9170	92	0	830	不受限	不可开放
3803	翠月湖	都江堰电力调度控制中心	成都地调.翠月湖.35kV/#1主变	6300	5745.6	91	0	554	不受限	不可开放
3804	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/1#主变	8000	8932	112	0	-932	不受限	不可开放
3805	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/2#变压器	240000	247346	103	0	-7346	不受限	不可开放
3806	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/2#变压器	150000	153179.5	102	0	-3179	不受限	不可开放
3807	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/2#变压器	150000	147303.8	98	0	2696	不受限	不可开放
3808	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#2主变	40000	38870.1	97	0	1130	不受限	不可开放
3809	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#2主变	10000	9429	94	1965	-1394	不受限	不可开放
3810	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#2主变	40000	36630	92	0	3370	不受限	不可开放
3811	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/2#变压器	50000	45171.9	90	8600	-3772	不受限	不可开放
3812	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#1主变	20000	18614.4	93	0	1386	不受限	不可开放
3813	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青龙.35kV/#1主变	12500	10362.8	83	1730	407	不受限	不可开放

3814	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/2#变压器	180000	196453.9	109	0	-16454	不受限	不可开放
3815	安驰站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.安驰站.35kV/1#变压器	6300	9000	143	200	-2900	不受限	不可开放
3816	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#1主变	6300	4018.8	64	940	301	不受限	不可开放
3817	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#2主变	50000	49447.2	99	0	553	不受限	不可开放
3818	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/2#主变	20000	14654.4	73	18000	-324	不受限	不可开放
3819	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#2主变	63000	58402.5	93	630	3968	不受限	不可开放
3820	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/1#主变	6300	6141.5	97	5670	-5511	不受限	不可开放
3821	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#1主变	20000	16260.8	81	8540	-14341	不受限	不可开放
3822	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/1#主变	20000	11310.5	57	18000	-9310	不受限	不可开放
3823	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.仙临站.35kV/1#变压器	6300	6769.6	107	0	-470	不受限	不可开放
3824	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/1#主变	40000	39645	99	0	355	不受限	不可开放
3825	东峰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.东峰站.110kV/1#主变	40000	37620.5	94	0	2380	不受限	不可开放
3826	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#1主变	40000	39904.2	100	640	-544	不受限	不可开放
3827	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/1#主变	10000	10684	107	0	-684	不受限	不可开放
3828	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/2#主变	40000	37014.2	93	0	2986	不受限	不可开放
3829	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/1号主变	8000	7245	91	250	505	不受限	不可开放
3830	保和站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.保和站.35kV/2#主变	12500	11835.8	95	0	664	不受限	不可开放
3831	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/2#主变	6300	6207.2	99	0	93	不受限	不可开放
3832	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/1#变压器	240000	227898.89	95	3200	8901	不受限	不可开放
3833	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调.卫林站.35kV/#1主变	10000	6876.5	69	1130	-136	不受限	不可开放
3834	老君站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.老君站.35kV/1#主变	6300	6283.8	100	0	16	不受限	不可开放
3835	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/2#主变	50000	53996.5	108	0	-3996	不受限	不可开放
3836	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/1#变压器	150000	196961.9	131	0	-46962	不受限	不可开放
3837	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/2#主变	40000	37944	95	0	2056	不受限	不可开放
3838	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#1主变	50000	47877.3	96	0	2123	不受限	不可开放
3839	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/2#变压器	6300	5978	95	0	322	不受限	不可开放
3840	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#2主变	10000	9998.7	100	0	1	不受限	不可开放
3841	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/1#主变	50000	55266.1	111	0	-5266	不受限	不可开放
3842	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/2#变压器	150000	144000	96	0	6000	不受限	不可开放
3843	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#1主变	8000	3679.8	46	4780	-5310	不受限	不可开放
3844	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#1主变	10000	9300	93	0	700	不受限	不可开放
3845	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#1主变	50000	46437.6	93	500	3062	不受限	不可开放
3846	丹山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.丹山站.35kV/#2主变	6300	5714	91	0	586	不受限	不可开放
3847	迎接站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.迎接站.35kV/1#主变	12500	11949	96	0	551	不受限	不可开放
3848	大腰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.大腰站.35kV/2#主变	6300	6044.1	96	0	256	不受限	不可开放
3849	底蓬站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.底蓬站.110kV/1#变压器	50000	48156.9	96	0	1843	不受限	不可开放
3850	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/1#变压器	10000	9460.2	95	0	540	不受限	不可开放
3851	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#2主变	6300	2445.8	39	2160	-566	不受限	不可开放
3852	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/2#变压器	10000	9579.7	96	0	410	不受限	不可开放
3853	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#2主变	50000	45685.2	91	0	4315	不受限	不可开放
3854	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#2主变	10000	9717	97	855	-1532	不受限	不可开放
3855	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/1#变压器	63000	58872	93	0	4128	不受限	不可开放
3856	战旗	郫都电力调度控制中心	成都地调.战旗.35kV/#1主变	10000	6198	62	0	0	不受限	不可开放
3857	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#1主变	10000	9637	96	7200	-14237	不受限	不可开放
3858	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/1#变压器	50000	49570.6	99	0	429	不受限	不可开放
3859	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/2#变压器	10000	10332	103	0	-332	不受限	不可开放
3860	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#3主变	40000	36564	91	2000	1436	不受限	不可开放
3861	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/1#变压器	50000	53196	106	0	-3196	不受限	不可开放
3862	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#1主变	31500	22862.4	73	8682	-44	不受限	不可开放
3863	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#2主变	10000	9247.5	92	0	753	不受限	不可开放
3864	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/2#变压器	240000	232737.11	97	0	7263	不受限	不可开放
3865	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#1主变	50000	46305.6	93	0	3694	不受限	不可开放

3866	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#1主变	10000	9190.7	92	0	809	不受限	不可开放
3867	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/2#变压器	240000	251090	105	0	-11090	不受限	不可开放
3868	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#1主变	50000	46596	93	10000	-6596	不受限	不可开放
3869	南城站（邻水）	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站（邻水）.35kV/#1主变	16000	14855.4	93	0	1145	不受限	不可开放
3870	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#3主变	63000	58625.6	93	0	4374	不受限	不可开放
3871	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/2#变压器	240000	219027.2	91	0	20973	不受限	不可开放
3872	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#1主变	50000	45276	91	800	3924	不受限	不可开放
3873	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#3临时主变	40000	40157.9	100	1000	-1158	不受限	不可开放
3874	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/1#变压器	40000	48615.6	122	0	-8616	不受限	不可开放
3875	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#2主变	63000	57024	91	1200	4776	不受限	不可开放
3876	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/1#主变	10000	8823	88	5565	-4388	不受限	不可开放
3877	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#2主变	63000	57468.5	91	100	5432	不受限	不可开放
3878	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/1#变压器	63000	34357.1	55	33000	-4357	不受限	不可开放
3879	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#2主变	16000	14914.2	93	0	1086	不受限	不可开放
3880	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/2#主变	63000	59518	94	4775	-1293	不受限	不可开放
3881	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/2号主变	63000	57636.2	91	0	5364	不受限	不可开放
3882	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/1#主变	10000	10840.7	108	1300	-2141	不受限	不可开放
3883	南宝	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.南宝.35kV/#1主变	6300	6559.1	104	0	-259	不受限	不可开放
3884	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#2主变	10000	9357.6	94	0	642	不受限	不可开放
3885	唐家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.唐家山站.110kV/#1变压器	50000	48149.2	96	0	1851	不受限	不可开放
3886	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/2#变压器	63000	46248.3	73	30000	-13248	不受限	不可开放
3887	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#1主变	63000	51030	81	8260	3710	不受限	不可开放
3888	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#2主变	10000	9452.1	95	0	548	不受限	不可开放
3889	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#2主变	50000	46000	92	0	4000	不受限	不可开放
3890	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/2#变压器	40000	39741.1	99	0	259	不受限	不可开放
3891	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/1#变压器	40000	36749.4	92	0	3251	不受限	不可开放
3892	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#1主变	63000	59584.8	95	0	3415	不受限	不可开放
3893	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#2主变	50000	64639.4	129	0	-14639	不受限	不可开放
3894	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#1主变	63000	56240	89	1130	5630	不受限	不可开放
3895	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/2#变压器	10000	9377.2	94	2750	-2127	不受限	不可开放
3896	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/1#变压器	240000	231146.81	96	1200	7653	不受限	不可开放
3897	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/2#主变	10000	10973.7	110	1300	-2274	不受限	不可开放
3898	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#1主变	50000	48351.6	97	2100	-452	不受限	不可开放
3899	唐公	崇州电力调度控制中心	成都地调.唐公.35kV/#1主变	5000	5152	103	0	-152	不受限	不可开放
3900	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#2主变	40000	38458	96	200	1342	不受限	不可开放
3901	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/3#主变	10000	9989.7	100	0	10	不受限	不可开放
3902	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#2主变	40000	35838	90	1850	2312	不受限	不可开放
3903	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调.九尺.35kV/#1主变	10000	8856	89	1300	-156	不受限	不可开放
3904	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#2主变	50000	48136.6	96	16900	-15037	不受限	不可开放
3905	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/2#变压器	40000	38714.5	97	4300	-3014	不受限	不可开放
3906	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#1主变	10000	9002	90	250	748	不受限	不可开放
3907	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/1#变压器	180000	203590.3	113	0	-23590	不受限	不可开放
3908	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#2主变	10000	9135	91	0	865	不受限	不可开放
3909	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#2主变	50000	46093.3	92	1200	2707	不受限	不可开放
3910	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/3#主变	50000	36239.4	72	36275	-22514	不受限	不可开放
3911	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#1主变	40000	41156.3	103	4000	-5156	不受限	不可开放
3912	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/3#变压器	180000	176490.6	98	0	3509	不受限	不可开放
3913	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#1主变	50000	46000	92	0	4000	不受限	不可开放
3914	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#1主变	40000	38895.6	97	2500	-1396	不受限	不可开放
3915	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#2主变	10000	9422	94	0	578	不受限	不可开放
3916	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/2#变压器	50000	44145.2	88	2850	3005	不受限	不可开放
3917	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#1主变	50000	49966.4	100	630	-596	不受限	不可开放
3918	五星	简阳电力调度控制中心	简阳县调.五星.35kV/1#主变	10000	10189.3	102	3422.5	-3612	不受限	不可开放
3919	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#1主变	50000	48974.1	98	6800	-5774	不受限	不可开放
3920	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#1主变	5000	4844	97	0	156	不受限	不可开放

3921	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/2#变压器	63000	55606.7	88	33000	-25607	不受限	不可开放
3922	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#2主变	50000	50424	101	3400	-3824	不受限	不可开放
3923	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/2#变压器	240000	228022.1	95	1000	10978	不受限	不可开放
3924	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#1主变	50000	45689.4	91	0	4311	不受限	不可开放
3925	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/2#变压器	180000	176720.9	98	0	3279	不受限	不可开放
3926	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/1#变压器	180000	172726	96	0	7274	不受限	不可开放
3927	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.青平站.35kV/1#变压器	10000	9258.9	93	0	741	不受限	不可开放
3928	固驿	邛崃电力调度控制中心	成都地调.固驿.35kV/#1主变	6300	5900	94	0	400	不受限	不可开放
3929	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/2#主变	50000	50101.6	100	0	-102	不受限	不可开放
3930	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/1#主变	63000	60878.4	97	31355	-29233	不受限	不可开放
3931	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#1主变	50000	46978	94	0	3022	不受限	不可开放
3932	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/1#变压器	120000	132925.1	111	0	-12925	不受限	不可开放
3933	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调.梨园站.35kV/#1主变	10000	7323.1	73	2000	677	不受限	不可开放
3934	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/2#变压器	150000	162307.2	108	13684	-25991	不受限	不可开放
3935	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/2#主变	40000	34788.6	87	18702.5	-13491	不受限	不可开放
3936	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/1#变压器	150000	109291.9	73	34500	6208	不受限	不可开放
3937	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#3主变	50000	49000	98	12430	-11430	不受限	不可开放
3938	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/1#变压器	50000	43982.4	88	8915	-2897	不受限	不可开放
3939	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#1主变	4000	3444.2	86	3000	-2444	不受限	不可开放
3940	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/1#变压器	150000	151374	101	9000	-10374	不受限	不可开放
3941	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#2主变	40000	31971.9	80	5930	2098	不受限	不可开放
3942	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#1主变	40000	39379.8	98	5960	-5340	不受限	不可开放
3943	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#1主变	31500	24154	77	5558	1788	不受限	不可开放
3944	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/2#变压器	180000	167915.89	93	0	12084	不受限	不可开放
3945	向阳站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站.110kV/1#变压器	31500	30641.2	97	0	859	不受限	不可开放
3946	湔氐站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.湔氐站.35kV/1#变压器	10000	9129	91	0	871	不受限	不可开放
3947	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/2#变压器	150000	148694.8	99	30395	-29090	不受限	不可开放
3948	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#1主变	50000	36432.7	73	16790	-3223	不受限	不可开放
3949	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/1#变压器	180000	164348.8	91	0	15651	不受限	不可开放
3950	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/2#变压器	150000	170848	114	795	-21643	不受限	不可开放
3951	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#1主变	20000	16452.9	82	2286	1261	不受限	不可开放
3952	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/2#主变	63000	40475.5	64	8035	2490	不受限	不可开放
3953	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调.永东站.35kV/#1主变	10000	9226.6	92	310	463	不受限	不可开放
3954	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/1#主变	10000	9576	96	11337.5	-10914	不受限	不可开放
3955	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/2#变压器	180000	182596.5	101	0	-2596	不受限	不可开放
3956	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/2#主变	40000	30351.8	76	26030	-29512	不受限	不可开放
3957	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/2#主变	20000	17236	86	11167.5	-8404	不受限	不可开放
3958	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/2#变压器	180000	181117.2	101	0	-1117	不受限	不可开放
3959	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#2主变	50000	44400	89	12430	-6830	不受限	不可开放
3960	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/1#主变	40000	39890.4	100	16972.5	-23846	不受限	不可开放
3961	丹山	简阳电力调度控制中心	成都地调.丹山.110kV/1#主变	50000	23868.9	48	14530	-4399	不受限	不可开放
3962	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#1主变	50000	51172.4	102	5600	-6772	不受限	不可开放
3963	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/1#主变	50000	44476.8	89	8035	-14512	不受限	不可开放
3964	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/1#主变	10000	8891.6	89	11167.5	-10059	不受限	不可开放
3965	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/1#主变	40000	27401	69	17197.5	-16598	不受限	不可开放
3966	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/1#变压器	150000	144307.1	96	0	5693	不受限	不可开放
3967	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#2主变	63000	26700	42	500	-54202	不受限	不可开放
3968	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#2主变	40000	37243.8	93	10640	-7884	不受限	不可开放
3969	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/1#变压器	120000	123165.9	103	0	-3166	不受限	不可开放
3970	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/#1主变	63000	31200	50	500	-58702	不受限	不可开放
3971	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/1#变压器	50000	43910.4	88	35090	-29000	不受限	不可开放

3972	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/2#变压器	240000	232069.5	97	33750	-25819	不受限	不可开放
3973	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/2#主变	10000	5971	60	5215	-1186	不受限	不可开放
3974	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/2#变压器	150000	151465.11	101	0	-1465	不受限	不可开放
3975	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/2#主变	50000	34863	70	17197.5	-14060	不受限	不可开放
3976	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#2主变	6300	8200	130	0	-1900	不受限	不可开放
3977	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#1主变	12500	11598.9	93	980	-79	不受限	不可开放
3978	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/2#主变	10000	9758	98	11337.5	-11096	不受限	不可开放
3979	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/1#变压器	180000	169717	94	795	9488	不受限	不可开放
3980	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/1#主变	31500	31553.7	100	26030	-39214	不受限	不可开放
3981	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/2#变压器	63000	53961.6	86	12080	-3042	不受限	不可开放
3982	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#2主变	40000	39153.2	98	5960	-5113	不受限	不可开放
3983	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/1#主变	10000	6952	70	5215	-2167	不受限	不可开放
3984	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#2主变	50000	37397.5	75	14733	-2130	不受限	不可开放
3985	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#2主变	50000	44852	90	7000	-1852	不受限	不可开放
3986	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/2#主变	31500	30228	96	16972.5	-22683	不受限	不可开放
3987	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#1主变	40000	40679.5	102	11235	-11914	不受限	不可开放
3988	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/2#变压器	150000	143583.2	96	0	6417	不受限	不可开放
3989	巴汝站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.巴汝站.35kV/#1主变	10000	6218.8	62	6000	-2219	不受限	不可开放
3990	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/3#变压器	150000	159843.2	107	13684	-23527	不受限	不可开放
3991	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#2主变	40000	30061.8	75	7024	2914	不受限	不可开放
3992	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#1主变	40000	31268	78	9840	-1108	不受限	不可开放
3993	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#2主变	40000	38128.1	95	0	1872	不受限	不可开放
3994	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/2#变压器	180000	176149.9	98	34000	-30150	不受限	不可开放
3995	观音站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.观音站.35kV/#1主变	5000	5790.3	116	0	-790	不受限	不可开放
3996	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/1#主变	50000	50800	102	0	-800	不受限	不可开放
3997	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#1主变	50000	43203.6	86	10640	-3844	不受限	不可开放
3998	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/2#主变	63000	61100	97	0	1900	不受限	不可开放
3999	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/2#主变	50000	55213.6	110	0	-5214	不受限	不可开放
4000	来凤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.来凤站.35kV/1#主变	8000	8467.3	106	0	-467	不受限	不可开放
4001	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/2#变压器	150000	153638	102	0	-3638	不受限	不可开放
4002	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#2主变	10000	9107.1	91	980	-87	不受限	不可开放
4003	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/2#主变	6300	6489	103	0	-189	不受限	不可开放
4004	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/1#变压器	240000	266562	111	0	-26562	不受限	不可开放
4005	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/1#主变	10000	9718	97	0	282	不受限	不可开放
4006	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/2#变压器	240000	242911.19	101	0	-2911	不受限	不可开放
4007	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/2#变压器	180000	165486	92	0	14514	不受限	不可开放
4008	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#2主变	50000	45540	91	2500	1960	不受限	不可开放
4009	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/1#变压器	120000	120978	101	0	-978	不受限	不可开放
4010	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/1#变压器	150000	136631.89	91	0	13368	不受限	不可开放
4011	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#1主变	50000	43737.7	87	3000	3262	不受限	不可开放
4012	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#1主变	50000	47124	94	0	2876	不受限	不可开放
4013	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#2主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放
4014	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#1主变	63000	55176	88	3300	4524	不受限	不可开放
4015	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/2#主变	10000	9444	94	0	556	不受限	不可开放
4016	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/2#主变	40000	37953.8	95	0	2046	不受限	不可开放
4017	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#1主变	50000	49500	99	0	500	不受限	不可开放
4018	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/1#变压器	180000	184323.5	102	0	-4323	不受限	不可开放
4019	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#2主变	40000	37857.6	95	4300	-2158	不受限	不可开放
4020	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/1#主变	40000	39600	99	0	400	不受限	不可开放
4021	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/1#变压器	240000	219001.4	91	0	20999	不受限	不可开放
4022	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/2#变压器	180000	179054.5	99	0	946	不受限	不可开放
4023	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/2#变压器	150000	138591.8	92	0	11408	不受限	不可开放
4024	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#2主变	40000	38103.5	95	0	1897	不受限	不可开放
4025	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#1主变	63000	57376.2	91	0	5624	不受限	不可开放
4026	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/1#主变	6300	6230.2	99	0	70	不受限	不可开放
4027	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/1#主变	10000	9088.6	91	0	911	不受限	不可开放
4028	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#1主变	40000	39012.9	98	0	987	不受限	不可开放

4029	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#1主变	63000	59439.6	94	0	3560	不受限	不可开放
4030	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/2#主变	6300	6353.7	101	0	-54	不受限	不可开放
4031	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/2#主变	50000	45988.8	92	0	4011	不受限	不可开放
4032	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#2主变	40000	33118.8	83	12000	-5119	不受限	不可开放
4033	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/1#主变	40000	36709.2	92	0	3291	不受限	不可开放
4034	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#1主变	50000	45936	92	0	4064	不受限	不可开放
4035	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#1主变	63000	59004	94	1000	2996	不受限	不可开放
4036	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/1#主变	10000	9185.4	92	0	815	不受限	不可开放
4037	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#2主变	63000	63176.5	100	0	-176	不受限	不可开放
4038	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#2主变	50000	59049.8	118	0	-9050	不受限	不可开放
4039	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/1#主变	40000	36609.7	92	0	3390	不受限	不可开放
4040	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/1#变压器	180000	176484.4	98	0	3516	不受限	不可开放
4041	滽氏站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.滽氏站.35kV/2#变压器	10000	10130.7	101	0	-131	不受限	不可开放
4042	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#2主变	50000	45711.6	91	0	4288	不受限	不可开放
4043	八耳站	邻水电力调度控制中心	广安地调.八耳站.35kV/1#主变	6300	3845.01	61	0	2455	不受限	不可开放
4044	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#1主变	40000	36206	91	1000	2794	不受限	不可开放
4045	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#2主变	63000	57736.8	92	0	5263	不受限	不可开放
4046	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#2主变	40000	36750.9	92	630	2619	不受限	不可开放
4047	观音站	邻水电力调度控制中心	广安地调.观音站.35kV/1#主变	6300	5438	86	0	862	不受限	不可开放
4048	骟马桥	成都配调	成都地调.骟马桥.110kV/#2主变	63000	61736.4	98	0	1264	不受限	不可开放
4049	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#1主变	50000	47836.8	96	2600	-437	不受限	不可开放
4050	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#1主变	50000	34742.4	69	15000	258	不受限	不可开放
4051	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#2主变	50000	47097.6	94	300	2602	不受限	不可开放
4052	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/1#主变	63000	58528.8	93	0	4471	不受限	不可开放
4053	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#2主变	50000	45658.8	91	0	4341	不受限	不可开放
4054	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#1主变	40000	35508	89	1650	2842	不受限	不可开放
4055	良安站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.良安站.35kV/1#主变	10000	9750.8	98	0	249	不受限	不可开放
4056	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/3#变压器	180000	165564	92	0	14436	不受限	不可开放
4057	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/1#变压器	240000	231876.3	97	0	8124	不受限	不可开放
4058	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#3主变	63000	61880	98	0	1120	不受限	不可开放
4059	童家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.童家站.35kV/1#主变	10000	10644.2	106	0	-644	不受限	不可开放
4060	三河	新都电力调度控制中心	新都县调.三河.110kV/#2主变	63000	58379.2	93	900	3721	不受限	不可开放
4061	良安站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.良安站.35kV/2#主变	10000	18000.8	180	0	-8001	不受限	不可开放
4062	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/1号主变	50000	47097.6	94	1975	927	不受限	不可开放
4063	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/1#变压器	240000	239452.3	100	3030	-2482	不受限	不可开放
4064	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/1#变压器	240000	245478.81	102	0	-5479	不受限	不可开放
4065	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#2主变	10000	9324	93	1000	-324	不受限	不可开放
4066	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#2主变	50000	47652	95	0	2348	不受限	不可开放
4067	江渎站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.江渎站.35kV/1#主变	6300	5051.5	80	1600	-351	不受限	不可开放
4068	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#1主变	63000	57948	92	3000	2052	不受限	不可开放
4069	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#2主变	63000	59664	95	0	3336	不受限	不可开放
4070	民胜站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.民胜站.35kV/#1主变	4000	2624.5	66	9000	-7624	不受限	不可开放
4071	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#2主变	50000	48379	97	630	991	不受限	不可开放
4072	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#1主变	63000	84928	135	3650	-25578	不受限	不可开放
4073	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#2主变	63000	57948	92	1000	4052	不受限	不可开放
4074	红阳站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.红阳站.35kV/1#变压器	10000	7249.2	72	0	751	不受限	不可开放
4075	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#2主变	50000	46332	93	0	3668	不受限	不可开放
4076	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/1#变压器	10000	9818.6	98	5900	-5719	不受限	不可开放
4077	唐昌	郫都电力调度控制中心	郫县县调.唐昌.35kV/#2主变	6300	4759	75	0	0	不受限	不可开放
4078	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#1主变	63000	58832.4	93	0	4168	不受限	不可开放
4079	新农站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.新农站.35kV/1#变压器	8000	6890.9	86	6000	-6491	不受限	不可开放
4080	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/2#变压器	50000	40133	80	7695	2172	不受限	不可开放
4081	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/1#变压器	240000	236316.4	98	0	3684	不受限	不可开放
4082	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/2#变压器	240000	231987.9	97	0	8012	不受限	不可开放
4083	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/1#变压器	4000	3278.8	82	9075	-8354	不受限	不可开放
4084	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/2#变压器	10000	9184	92	0	816	不受限	不可开放
4085	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/3#变压器	240000	218301.7	91	0	21698	不受限	不可开放
4086	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#2主变	63000	58669.6	93	0	4330	不受限	不可开放
4087	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#1主变	40000	36696	92	0	3304	不受限	不可开放
4088	金山站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.金山站.35kV/2#变压器	8000	8326.4	104	0	-326	不受限	不可开放
4089	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/1#变压器	150000	147846.4	99	0	2154	不受限	不可开放
4090	富强站	中江电力调度控制中心	中江县调.富强站.35kV/1#变压器	10000	8752.1	88	null	0	不受限	不可开放
4091	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#2主变	10000	8108.4	81	6000	-4108	不受限	不可开放

4092	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#2主变	40000	41052	103	0	-1052	不受限	不可开放
4093	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/2#变压器	150000	149853.81	100	4515	-4369	不受限	不可开放
4094	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/1#变压器	50000	47925	96	19475	-17400	不受限	不可开放
4095	富强站	中江电力调度控制中心	中江县调.富强站.35kV/2#变压器	10000	8752.1	88	null	0	不受限	不可开放
4096	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#2主变	50000	47269.2	95	2500	231	不受限	不可开放
4097	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/2#变压器	40000	38709	97	16005	-14714	不受限	不可开放
4098	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#3主变	40000	36468	91	0	3532	不受限	不可开放
4099	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#2主变	63000	57842.4	92	0	5158	不受限	不可开放
4100	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/1#变压器	63000	41844.6	66	19235	1920	不受限	不可开放
4101	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#3主变	63000	57592	91	0	5408	不受限	不可开放
4102	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#1主变	40000	38596.8	96	4000	-2597	不受限	不可开放
4103	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#2主变	31500	29106	92	0	2394	不受限	不可开放
4104	冠英站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.冠英站.35kV/2#变压器	10000	9682.8	97	0	317	不受限	不可开放
4105	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#1临时主变	40000	18684	47	0	0	不受限	不可开放
4106	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#1主变	10000	9450	94	1000	-450	不受限	不可开放
4107	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#2主变	40000	40260	101	0	-260	不受限	不可开放
4108	白莲站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.白莲站.35kV/1#变压器	10000	7603	76	4150	-1753	不受限	不可开放
4109	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#1主变	63000	27800	44	0	0	不受限	不可开放
4110	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#2主变	50000	49275.6	99	5430	-4706	不受限	不可开放
4111	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/2#变压器	50000	45990	92	8100	-4090	不受限	不可开放
4112	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/2#变压器	63000	62832	100	6070	-5902	不受限	不可开放
4113	利店站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.利店站.35kV/2#变压器	10000	9406	94	0	594	不受限	不可开放
4114	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#2主变	63000	29500	47	0	0	不受限	不可开放
4115	沐川站	沐川电力调度控制分中心	乐山地调.沐川站.110kV/1#变压器	40000	42008	105	0	-2008	不受限	不可开放
4116	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/2#变压器	40000	27304.3	68	18275	-5579	不受限	不可开放
4117	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#2主变	63000	61800	98	33000	-31800	不受限	不可开放
4118	永福站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.永福站.35kV/2#变压器	6300	2831.6	113	0	-332	不受限	不可开放
4119	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/2#变压器	150000	143583.2	96	0	6417	不受限	不可开放
4120	元兴	大邑电力调度控制中心	成都地调.元兴.35kV/#1主变	12500	11872	95	0	628	不受限	不可开放
4121	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#1主变	12500	11362.4	91	125	1013	不受限	不可开放
4122	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/2#变压器	240000	232804.7	97	0	7195	不受限	不可开放
4123	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/2#变压器	50000	48248.8	96	19735	-17984	不受限	不可开放
4124	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#2主变	63000	54719	87	3650	4631	不受限	不可开放
4125	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/1#变压器	150000	137024.4	91	4515	8461	不受限	不可开放
4126	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/2#变压器	40000	38340.3	96	37380	-35720	不受限	不可开放
4127	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/1#变压器	150000	137475.6	92	0	12524	不受限	不可开放
4128	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#2主变	63000	59307	94	1250	2443	不受限	不可开放
4129	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/2#变压器	40000	27959.7	70	10455	1585	不受限	不可开放
4130	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/1#变压器	10000	10458.3	105	2115	-2573	不受限	不可开放
4131	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.跑马山站.110kV/1#主变	20000	19524.3	98	0	476	不受限	不可开放
4132	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#2主变	10000	9759.2	98	1000	-759	不受限	不可开放
4133	棉簇	岷江电力调度控制中心	岷江地调.棉簇.110kV/1#变压器	50000	44478.7992	89		521	不受限	521
4134	绵威	岷江电力调度控制中心	岷江地调.棉威.110kV/1#变压器	31500	10248.0708	33		18102	不受限	18102
4135	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/1#变压器	40000	12389.5156	31	5350	18260	不受限	18260
4136	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/2#变压器	50000	22.87	0		44977	不受限	44977
4137	油碾	岷江电力调度控制中心	岷江地调.油碾.110kV/1#变压器	50000	32708.4736	65		12292	受限	
4138	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/1#变压器	40000	9947.0492	25	6410	19643	不受限	19643
4139	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/2#变压器	40000	14936.768	37		21063	不受限	21063
4140	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/1#变压器	63000	27356.7668	43		29343	受限	
4141	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/3#变压器	63000	49554.252	79		7146	受限	
4142	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/2#变压器	63000	44958.9096	71		11741	受限	
4143	干河子	岷江电力调度控制中心	岷江地调.干河子.110kV/1#变压器	63000	13483.1004	21		43217	受限	
4144	杨柳坪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.杨柳坪.110kV/4#变压器	31500	13363.0728	42		14987	不受限	14987
4145	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/1#变压器	40000	4294.3208	11		31706	不受限	31706
4146	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/2#变压器	40000	17504.9776	44		18495	不受限	18495

4147	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/3#变压器	80000	1074.5328	1		70925	不受限	70925
4148	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/1#变压器	120000	60996.8832	51		47003	受限	
4149	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/2#变压器	100000	63140.2332	63		26860	不受限	26860
4150	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/3#变压器	80000	47553.792	59		24446	不受限	24446
4151	黄安	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄安.110kV/1#变压器	16000	13909.259	87		491	不受限	491
4152	古溪沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.古溪沟.110kV/1#变压器	20000	15196.8278	76	10000	-7197	受限	
4153	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.110kV/1#变压器	10000	4441.0212	44	250	2309	不受限	2309
4154	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.110kV/2#变压器	10000	2845.676	28	30	4124	不受限	4124
4155	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.110kV/1#变压器	10000	627.1572	6	400	5973	不受限	5973
4156	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.110kV/2#变压器	10000	672.1892	7	500	5828	不受限	5828
4157	龙溪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.龙溪.110kV/1#变压器	6300	611.0496	10		5059	不受限	5059
4158	银杏	岷江电力调度控制中心	岷江地调.银杏.110kV/1#变压器	6300	340.8576	5		5329	不受限	5329
4159	草坡乡	岷江电力调度控制中心	岷江地调.草坡乡.110kV/1#变压器	6300	1355.8096	22		4314	不受限	4314