序号	基本信息								历史运行信息				已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)
	线路名称	所属调管范围	线路名称编号	所属变电站	主变额定电容量(KVA)	是否互供	最大允许电流(A)	允许载流容量(KVA)	线路性质	历史最大负荷电流(A)	历史最大负荷率(%)	年度历史最大负荷(kW)				
1	10kV新业二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新业二回924开关	新皂站	63000	否	1200	20784.61	公线	100	8	1732	0	18706.15	不受限	18700
2	10kV福青一线	洪雅电力调度控制中心	福青一线917开关	福宝站	103000	否	1200	20784.61	专线	944.27	79	16354.8	0	18706.15	不受限	18700
3	10kV庐海路	德阳电力调度控制中心	备用路963开关	庐山站	102000	否	1200	20784.61	专线	0	0	0	0	18706.15	不受限	18700
4	10kV洪新一线	洪雅电力调度控制中心	洪新一线916开关	新村开闭所	2000	否	1200	20784.61	公线	272	26	4261	0	18706.15	不受限	18700
5	10kV罗森路	绵竹电力调度控制中心	罗森路932开关	罗荣站	100000	否	1104	19121.84	专线	670.18	79	11607.5	0	17209.66	不受限	17200
6	10kV新业一回大馈线	绵阳电力调度控制中心	新业一回903开关	新皂站	31500	否	1000	17320.51	公用	100	10	1732	0	15588.46	不受限	15550
7	10kV宁开三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁开三线922开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	450.46	30	7802	0	15580.68	不受限	15550
8	10kV天城路916大馈线	德阳电力调度控制中心	天城路916开关	天元站	65000	否	1000	17320.51	公线	107.9	10	1868.8	0	15588.46	不受限	15550
9	10kV福青三线	洪雅电力调度控制中心	福青三线915开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	788.76	79	13661.3	0	15588.46	不受限	15550
10	10kV松桐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松桐二线928开关	松涛站	102000	否	1000	17320.51	公用	459.49	46	5880	0	15588.46	不受限	15550
11	10kV南洲路927大馈线	德阳电力调度控制中心	南洲路927开关	城南站	92000	是	1200	20784.61	专线	139.91	12	2423.3	2500	14127.69	不受限	14100
12	10kV罗华线	洪雅电力调度控制中心	罗华线926开关	罗庙站	102000	否	1200	20784.61	专线	265.27	22	4594.5	0	14111.65	不受限	14100
13	10kV石锅一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	石锅一路918开关	石亭江站	100000	否	894	15484.53	专线	160.6	26	2781.5	0	13936.08	不受限	13900
14	10kV拱医一路	德阳电力调度控制中心	拱医一路917开关	拱桥站	128000	是	1000	17320.51	专线	48.8	48	3.23	0	13856.41	不受限	13850
15	10kV兰景线	青神电力调度控制中心	兰景线913开关	兰店站	100000	否	1000	17320.51	公线	99.21	10	1718.4	0	13870.06	不受限	13850
16	10kV松桐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松桐一线918开关	松涛站	102000	是	1000	17320.51	公线	524.16	52	9270	0	13856.41	不受限	13850
17	10kV南徐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南徐一线912开关	南市站	82000	是	1000	17320.51	公用	230.78	23	4150	0	13856.41	不受限	13850
18	10kV南徐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南徐二线922开关	南市站	82000	是	1000	17320.51	公线	448.16	45	7530	0	13856.41	不受限	13850
19	10kV五嘉路934大馈线	德阳电力调度控制中心	五嘉路934开关	五里堆	362000	是	1000	17320.51	公线	618.4	61	10710.6	350	13506.41	不受限	13500
20	10kV净智二线	崇州电力调度控制中心	净智二线927	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	1	0	17.2	0	12470.77	不受限	12450
21	10kV文安一线	彭山电力调度控制中心	文安一线927开关	汉安开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	783	98	14239.6	0	12470.77	不受限	12450
22	10kV文红一线	彭山电力调度控制中心	文红一线926开关	红石开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	733	91	13330.3	0	12470.77	不受限	12450
23	10kV文红二线	彭山电力调度控制中心	文红二线936开关	红石开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	757	94	13766.8	0	12470.77	不受限	12450
24	10kV金湖二线	眉山电力调度控制中心	金湖二线921开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	0	0	0	0	12470.77	不受限	12450
25	10kV金湖一线	眉山电力调度控制中心	金湖一线911开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	0	0	0	0	12470.77	不受限	12450
26	10kV南际路917大馈线	德阳电力调度控制中心	南际路917开关	城南站	90000	否	800	13856.41	专线	282.5	35	4892.9	0	12470.77	不受限	12450
27	10kV普中线	仁寿电力调度控制中心	普中线918开关	普宁站	102000	是	875	15155.44	专线	0	0	0	0	12124.35	不受限	12100

28	10kV谢应线	彭山电力调度控制中心	谢应线912开关	谢家站	20000	否	800	13856.41	专线	20.72	3	358.8	0	12111.97	不受限	12100
29	10kV德世路927大馈线	德阳电力调度控制中心	德世路927开关	德阳站新	105000	是	1000	17320.51	公线	490.18	49	8489.9	1800	12056.41	不受限	12050
30	10kV沿乐西线	都江堰电力调度控制中心	沿乐西线907	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	65	8	1125.8	0	11344.97	不受限	11300
31	10kV时吉八线	宜宾电力调度控制中心	时吉八线994开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	66.97	8	1160	0	11310.77	不受限	11300
32	10kV德开路966大馈线	德阳电力调度控制中心	德开路966开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	148.46	15	2571.3	0	11285.11	不受限	11250
33	10kV新瓦新国线961大馈线	泸州电力调度控制中心	新瓦新国线961	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	81.2	10	328	0	11251.4	不受限	11250
34	10kV石宏一路953大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏一路953开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	113.95	14	1973.6	0	11085.13	不受限	11050
35	10kV时设一线	宜宾电力调度控制中心	时设一线984开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	83.83	10	1451.9355	0	11018.833	不受限	11000
36	10kV南亚线	广元电力调度控制中心	南亚线918开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	189.26	21	3278	0	10845.14	不受限	10800
37	10kV光瑞路	绵竹电力调度控制中心	光瑞路925开关	光明站	80000	否	800	13856.41	专线	95.24	12	1649.6	0	10821.17	不受限	10800
38	10kV时芯二线	宜宾电力调度控制中心	时芯二线925开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	100	13	1732	0	10738.769	不受限	10700
39	10kV科达线	眉山电力调度控制中心	科达线919开关	科工园站	100000	否	800	13856.41	专线	104.25	13	1805.6	0	10665.17	不受限	10650
40	10kV新益新学线971大馈线	泸州电力调度控制中心	新益新学线971开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	33.29	4	576.5	0	10674.9	不受限	10650
41	10kV德华路957大馈线	德阳电力调度控制中心	德华路957开关	德阳站新	103000	是	1000	17320.51	公线	371.47	37	6433.9	3230	10626.41	不受限	10600
42	10kV白安线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白安线965开关	白塔站	100000	否	1000	17320.51	专线	408.66	41	7078	5000	10588.46	不受限	10550
43	10kV大旭二线	眉山电力调度控制中心	旭南二线925开关	旭光开闭所	103000	是	760	13163.59	公线	0	0	0	0	10530.87	不受限	10500
44	10kV时山六线	宜宾电力调度控制中心	时山六线975开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	113.16	14	1959.9	0	10510.87	不受限	10500
45	10kV杨捷路	德阳电力调度控制中心	杨捷路918开关	杨嘉站	31500	否	700	12124.36	专线	25.49	4	441.5	0	10470.42	不受限	10450
46	10kV沿乐东线	都江堰电力调度控制中心	沿乐东线926	沿江	126000	否	800	13856.41	专线	119.65	15	2072.3	0	10398.47	不受限	10350
47	10kV文安二线	彭山电力调度控制中心	文安二线937开关	汉安开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	124.63	16	2158.6	0	10312.17	不受限	10300
48	10kV署厨线	南充电力调度控制中心	署厨线971开关	搬署	360000	否	646	11189.05	专线	23.42	4	405.6	0	10070.14	不受限	10050
49	10kV车众二线大馈线	天府电力调度控制中心	车众二线974开关	车城	240000	否	646	11189.05	专线	266.97	133	4624	0	10070.14	不受限	10050
50	10kV群西二线大馈线	游仙电力调度控制中心	群西二线936开关	群文	130000	是	763	13215.55	公线	32.6	4	564.7	0	10007.74	不受限	10000
51	10kV普芙线	仁寿电力调度控制中心	普芙线924开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	210.74	24	3650	0	9989.9	不受限	9950
52	10kV黄开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开一路918开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	553.2	69	9581.4	1250	9835.13	不受限	9800
53	10kV相医线	眉山电力调度控制中心	相医线917开关	相东站	20000	否	800	13856.41	专线	153.87	19	2665	0	9805.77	不受限	9800
54	10kV时凹一线	宜宾电力调度控制中心	时凹一线981开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	159.92	20	2769.9	0	9700.87	不受限	9700
55	10kV高东线	仁寿电力调度控制中心	高东线912开关	高家站	20000	否	875	15155.44	公线	226.35	26	3920.3	0	9719.6	不受限	9700

56	10kV冯医二线666	泸州电力调度控制中心	冯医二线666	冯嘴	63000	否	800	13856.41	专线	161.71	20	2800.8	0	9669.97	不受限	9650
57	10kV青新二线大馈线	南充电力调度控制中心	青新二线929开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	公线	23.42	4	405.6	0	9664.54	不受限	9650
58	10kV荆合线大馈线	南充电力调度控制中心	荆合线915开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	25.49	4	441.5	0	9628.64	不受限	9600
59	10kV城窖二线971大馈线	泸州电力调度控制中心	城窖二线971	城东	50000	是	926	16038.79	公线	186.37	20	3228	0	9603.03	不受限	9600
60	10kV南兆线	威远电力调度控制中心	南兆线937开关	威南站	150000	否	646	11189.05	专线	25.32	4	438.5	0	9631.64	不受限	9600
61	10kV三钢二路	广汉电力调度控制中心	三钢二路912开关	三星堆站旧	120000	否	615	10652.11	专线	159.37	26	1600	0	9586.9	不受限	9550
62	10kV白钛一路	绵竹电力调度控制中心	白钛一路911开关	白庙站	82000	否	615	10652.11	专线	0.49	8	9	0	9586.9	不受限	9550
63	10kV三钢五路	广汉电力调度控制中心	三钢五路906开关	三星堆站旧	122000	否	615	10652.11	专线	523.47	85	15829	0	9586.9	不受限	9550
64	10kV白钛二路	绵竹电力调度控制中心	白钛二路906开关	白庙站	80000	否	615	10652.11	专线	0.39	5	6.8	0	9580.1	不受限	9550
65	10kV大锦线	嘉陵电力调度控制中心	大锦线915开关	大方	480000	否	720	12470.77	专线	95.46	13	1653.3	0	9570.39	不受限	9550
66	10kV青金二线大馈线	南充电力调度控制中心	青金二线928开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	29.61	5	512.8	0	9557.34	不受限	9550
67	10kV北烟线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北烟线921开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	64.16	9	1111.2	0	9426.59	不受限	9400
68	10kV罗化线大馈线	天府电力调度控制中心	罗化线923开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	411.41	74	7125.6	0	9353.07	不受限	9350
69	10kV塔锦线大馈线	天府电力调度控制中心	塔锦线978开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	9529	127	8769	0	9353.07	不受限	9350
70	10kV仁电路大馈线	天府电力调度控制中心	仁电路930开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	306.81	77	5313.9	0	9353.07	不受限	9350
71	10kV区清线914大馈线	天府电力调度控制中心	区清线914开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	550.17	138	9529	0	9353.07	不受限	9350
72	10kV滨慧线991大馈线	天府电力调度控制中心	滨慧线991开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	26.67	8	462	0	9353.07	不受限	9350
73	10kV龙空路大馈线	天府电力调度控制中心	龙空路990开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	20.4	3	353.4	0	9353.07	不受限	9350
74	10kV砂公线928大馈线	天府电力调度控制中心	砂公线928开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	188.74	41	3269	0	9353.07	不受限	9350
75	10kV仁天路大馈线	天府电力调度控制中心	仁天路922开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	267.47	45	4632.5	0	9353.07	不受限	9350
76	10kV龙达线大馈线	天府电力调度控制中心	龙达线917开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	119.65	40	2072.4	0	9353.07	不受限	9350
77	10KV智云线大馈线	天府电力调度控制中心	智云线931开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	119.86	30	2076	0	9353.07	不受限	9350
78	10kV柏世路大馈线	天府电力调度控制中心	柏世路953开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	375.75	78	6508	0	9353.07	不受限	9350
79	10kV风北二线大馈线	天府电力调度控制中心	风北二线931开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	58.07	9	1005.8	0	9353.07	不受限	9350
80	10kV滨东线941大馈线	天府电力调度控制中心	滨东线941开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	524.25	131	9080	0	9353.07	不受限	9350
81	10kV高神线984大馈线	天府电力调度控制中心	高神线984开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专线	66.82	22	1157.3	0	9353.07	不受限	9350
82	10kV柏宝路大馈线	天府电力调度控制中心	柏宝路932开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	371.86	93	6440.6	0	9353.07	不受限	9350
83	10kV清嘉线948大馈线	天府电力调度控制中心	清嘉线948开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	162.53	27	2815	0	9353.07	不受限	9350

84	10kV力核三路大馈线	天府电力调度控制中心	力核三路910开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	212.01	53	3672	0	9353.07	不受限	9350
85	10kV区永线921大馈线	天府电力调度控制中心	区永线921开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	579.04	145	10029	0	9353.07	不受限	9350
86	10kV仁艾线大馈线	天府电力调度控制中心	仁艾路933开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	27.81	8	481.7	0	9353.07	不受限	9350
87	10kV仁科路大馈线	天府电力调度控制中心	仁科路907开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	90.45	15	1566.6	0	9353.07	不受限	9350
88	10kV牧郡路大馈线	天府电力调度控制中心	牧郡路940开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	331.2	55	5736.4	0	9353.07	不受限	9350
89	10kV大众三路大馈线	天府电力调度控制中心	大众三路940开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	403.39	67	6986.7	0	9353.07	不受限	9350
90	10kV智验线大馈线	天府电力调度控制中心	智验线911开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	53.67	9	929.6	0	9353.07	不受限	9350
91	10kV罗正线大馈线	天府电力调度控制中心	罗正线936开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	162.66	27	2817.3	0	9353.07	不受限	9350
92	10kV罗安线大馈线	天府电力调度控制中心	罗安线913开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	159.82	40	2768	0	9353.07	不受限	9350
93	10kV砂剧线936大馈线	天府电力调度控制中心	砂剧线939开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	576.23	144	9980.3	0	9353.07	不受限	9350
94	10kV仁达路大馈线	天府电力调度控制中心	仁达路936开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	555.2	139	9616	0	9353.07	不受限	9350
95	10kV怡都一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都一线916开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	165.45	55	2865.6	0	9353.07	不受限	9350
96	10kV塔电线大馈线	天府电力调度控制中心	塔电线918开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	346.82	58	6007	0	9353.07	不受限	9350
97	10kV大龙线918大馈线	天府电力调度控制中心	大龙路918开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	0.52	45	4346.9	0	9353.07	不受限	9350
98	10kV清惠线大馈线	天府电力调度控制中心	清惠路943开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	406.28	115	7036.8	0	9353.07	不受限	9350
99	10kV大铸路大馈线	天府电力调度控制中心	大铸路944开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	376.91	81	6528	0	9353.07	不受限	9350
100	10kV毛达路大馈线	天府电力调度控制中心	毛达路923开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	394.2	99	6827.5	0	9353.07	不受限	9350
101	10kV金水线大馈线	天府电力调度控制中心	金水线916开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	378.89	63	6562.4	0	9353.07	不受限	9350
102	10kV怡鼎线大馈线	天府电力调度控制中心	怡鼎线907开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	217.58	54	3768.5	0	9353.07	不受限	9350
103	10kV龙方路大馈线	天府电力调度控制中心	龙方路918开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	140.92	23	2440.8	0	9353.07	不受限	9350
104	10kV金居线大馈线	天府电力调度控制中心	金居线961开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	155.18	26	2687.7	0	9353.07	不受限	9350
105	10kV清外路大馈线	天府电力调度控制中心	清外路949开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	478.45	87	8286.8	0	9353.07	不受限	9350
106	10kV大维路大馈线	天府电力调度控制中心	大维线936开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	341.81	85	5920.2	0	9353.07	不受限	9350
107	10kV桐佳线大馈线	天府电力调度控制中心	桐佳936开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	215.43	36	3731.2	0	9353.07	不受限	9350
108	10kV怡和三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和三线926开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	313.16	78	5424	0	9353.07	不受限	9350
109	10kV塔江一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔江一线926开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	公线	132.32	22	2291.7	0	9353.07	不受限	9350
110	10kV怡都二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡都二线923开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	526.51	132	9119.2	0	9353.07	不受限	9350
111	10kV应河线大馈线	天府电力调度控制中心	应河路909开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	478.52	120	8288	0	9353.07	不受限	9350

112	10kV怡洪线913大馈线	天府电力调度控制中心	怡洪线913开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	2.54	1	44	0	9353.07	不受限	9350
113	10kV怡和二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和二线925开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	287.44	72	4978.4	0	9353.07	不受限	9350
114	10kV桐华线大馈线线路	天府电力调度控制中心	桐华线913开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公线	193.95	35	3359.2	0	9353.07	不受限	9350
115	10kV高百线923大馈线	天府电力调度控制中心	高白线923开关	高桐	63000	否	600	10392.3	专线	212.53	35	3681	0	9353.07	不受限	9350
116	10kV香越线大馈线	天府电力调度控制中心	香越线921开关	香山	63000	否	600	10392.3	公线	159.01	40	2754	0	9353.07	不受限	9350
117	10kV香普线	天府电力调度控制中心	香普线911开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	480	120	8313.6	0	9353.07	不受限	9350
118	10kV大嘉路大馈线	天府电力调度控制中心	大嘉路948开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	452.82	113	7842.9	0	9353.07	不受限	9350
119	10kV区公线923大馈线	天府电力调度控制中心	区公线923开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	407.25	102	7053.6	0	9353.07	不受限	9350
120	10kV应铁路大馈线	天府电力调度控制中心	应铁路910开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	214.56	54	3716.1	0	9353.07	不受限	9350
121	10kV应雅路大馈线	天府电力调度控制中心	应雅路915开关	应龙	240000	否	600	10392.3	公线	669.68	167	11598.9	0	9353.07	不受限	9350
122	10kV石塔一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	石塔一路913开关	石亭江站	500000	否	600	10392.3	专线	522.7	87	9053.1	0	9353.07	不受限	9350
123	10kV白嘉一路	绵竹电力调度控制中心	白嘉一路905开关	白庙站	80000	否	600	10392.3	专线	516.8	45	8952	0	9353.07	不受限	9350
124	10kV小民路	广汉电力调度控制中心	小民路916开关	小汉站	73500	否	600	10392.3	专线	494.65	82	5800	0	9353.07	不受限	9350
125	10kV白嘉二路	绵竹电力调度控制中心	白嘉二路924开关	白庙站	80000	否	600	10392.3	专线	137	24	2359	0	9353.07	不受限	9350
126	10kV三圣路905#线路	广汉电力调度控制中心	三圣路905开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	36.45	6	490	0	9353.07	不受限	9350
127	10kV民宏2路908负荷	鋆华电力调度控制中心	民宏2路908开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
128	10kV连双二路	广汉电力调度控制中心	连双二路915开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	558.02	93	9220	0	9353.07	不受限	9350
129	10kV东瑞路918大馈线	绵竹电力调度控制中心	东瑞路918开关	东北站	103000	否	600	10392.3	专线	4.4	10	76.2	0	9353.07	不受限	9350
130	10kV连双一路	广汉电力调度控制中心	连双一路921开关	连山站	71500	否	600	10392.3	公线	546.66	91	8800	0	9353.07	不受限	9350
131	10kV炳江路902大馈线	广汉电力调度控制中心	炳江路902开关	炳灵宫站	100000	否	600	10392.3	专线	218.56	36	3650	0	9353.07	不受限	9350
132	10kV三钢四路917#线路	广汉电力调度控制中心	三钢四路917开关	三星堆站旧	122000	否	600	10392.3	专线	464.56	77	2480	0	9353.07	不受限	9350
133	10kV泰亨五路	德阳电力调度控制中心	泰亨五路936开关	泰山站	128000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
134	10kV红海线（主线）	青白江电力调度控制中心	红海线917开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	10	2	100	0	9353.07	不受限	9350
135	10kV五新路913大馈线	德阳电力调度控制中心	五新路913开关	五里堆	362000	否	600	10392.3	专线	460.4	76	7974.1	0	9353.07	不受限	9350
136	10kV洪武线	洪雅电力调度控制中心	洪武线912开关	洪川站	100000	否	600	10392.3	公线	260.25	43	4507.5	0	9353.07	不受限	9350
137	10kV庐福路928大馈线	德阳电力调度控制中心	庐福路928开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	343.2	57	5499.2	0	9353.07	不受限	9350
138	10kV石塔二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	石塔二路922开关	石亭江站	50000	否	600	10392.3	专线	260.1	43	4504.9	0	9353.07	不受限	9350
139	10kV庐东二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东二路927开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	81.89	14	1418.4	0	9353.07	不受限	9350

140	10kV高港路	郫都电力调度控制中心	高港路937开关	高店子	126000	否	600	10392.3	公线	240	40	4150	0	9353.07	不受限	9350
141	10kV前福一线	青白江电力调度控制中心	前福一线925开关	前进	2*50000	否	600	10392.3	公线	10	2	100	0	9353.07	不受限	9350
142	10kV红顺路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	红顺线913开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	10	2	100	0	9353.07	不受限	9350
143	10kV沿学路	都江堰电力调度控制中心	沿学路950	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	0.05	95	0.9	0	9352.17	不受限	9350
144	10kV革博线	青白江电力调度控制中心	革博线935开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	公线	10	2	100	0	9353.07	不受限	9350
145	10kV沿文线	都江堰电力调度控制中心	沿文线910开关	沿江	128000	否	600	10392.3	专线	132.44	62	2035.4	0	9353.07	不受限	9350
146	10kV红东线	青白江电力调度控制中心	红东线912开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	10	2	100	0	9353.07	不受限	9350
147	10kV溪黄三路	大邑电力调度控制中心	溪黄二线923开关	川溪口	20000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
148	10kV曙汽线	青白江电力调度控制中心	曙汽线911开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	专线	10	2	100	0	9353.07	不受限	9350
149	10kV丹顺一线	彭州电力调度控制中心	丹顺一线913开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	469.2	78	8126.8	0	9353.07	不受限	9350
150	10kV塔各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔各线911开关	塔公站	50000	否	600	10392.3	公线	0	10	1039.23	0	9353.07	不受限	9350
151	10kV龙华线	眉山电力调度控制中心	龙华线914开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
152	10kV通友线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通友线913开关	通宵站	6300	否	600	10392.3	公线	0	10	1039.23	0	9353.07	不受限	9350
153	10kV平汉四路	罗江电力调度控制中心	平汉四路914开关	平家站	100000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
154	10kV旦克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦克线912开关	旦都站	7250	否	600	10392.3	公线	0	10	1039.23	0	9353.07	不受限	9350
155	10kV田金线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田金线915开关	田坝站	126000	否	600	10392.3	公线	0	10	1039.23	0	9353.07	不受限	9350
156	10kV平禾二线	眉山电力调度控制中心	平禾二线949开关	平春	180000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
157	10kV塔各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔各线911开关	塔公站	50000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
158	10kV桂通四线	彭山电力调度控制中心	桂通四线926开关	桂林站	96500	否	599	10374.98	专线	176	29	3200.7	0	9337.48	不受限	9300
159	10kV桂通三线	彭山电力调度控制中心	桂通三线925开关	桂林站	96500	否	599	10374.98	专线	125	21	2273.2	0	9337.48	不受限	9300
160	10kV桂通一线	彭山电力调度控制中心	桂通一线913开关	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	20	3	363.7	0	9337.48	不受限	9300
161	10kV桂通二线	彭山电力调度控制中心	桂通二线914开关	桂林站	96500	否	599	10374.98	专线	15	2	272.7	0	9337.48	不受限	9300
162	10kV北新调线	南部电力调度控制中心	10kV北新调线924	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	207	35	3547	0	9337.48	不受限	9300
163	10kV南滨线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南滨线924	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	59.9	10	1037.5	0	9337.48	不受限	9300
164	10kV南郊线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南郊线921	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	251	42	4331	0	9337.18	不受限	9300
165	10kV南化线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南化线922	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	311	52	5394.99	0	9337.08	不受限	9300
166	10kV大茂线	青白江电力调度控制中心	大茂线913开关	大湾	2*40000	否	600	10392.3	专线	5.4	1	93.6	0	9259.47	不受限	9250

167	10KV邛铁路	邛崃电力调度控制中心	邛铁线965开关	邛崃	94500	否	600	10392.3	专线	6.52	1	113	0	9240.07	不受限	9200
168	10kV江巴线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	江巴线921开关	机场站	40000	否	600	10392.3	公线	6.22	1	107.7	0	9228.67	不受限	9200
169	10kV江巴线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	江巴线921开关	机场站	40000	否	600	10392.3	公线	7.18	1	124.4	0	9228.67	不受限	9200
170	10kV城环线	布拖电力调度控制中心	城环线917开关	城北站布拖	36000	否	600	10392.3	公线	8.56	1	148.3	0	9204.77	不受限	9200
171	10kV永数二线	雅安电力调度控制中心	永数二线926开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	0.4	1	7	0	9207.51	不受限	9200
172	10kV永创线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永创线916开关	永兴	120000	否	600	10392.3	公线	100	17	1732	0	9162.87	不受限	9150
173	10kV时宿一线	宜宾电力调度控制中心	时宿一线964开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	191.4	24	3315	0	9155.77	不受限	9150
174	10kV民翔路大馈线	崇州电力调度控制中心	民翔路926	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	1	0	17.2	0	9134.84	不受限	9100
175	10kV华万线大馈线	自贡电力调度控制中心	华万线928开关	新华站	103300	否	746	12921.1	专线	147.3	20	2551.3	0	9077.69	不受限	9050
176	10kV柏丰二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰二路921开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	20.4	3	353.4	0	8999.67	不受限	9000
177	10kV罨油线	南充电力调度控制中心	罨油线928开关	搬罨	360000	否	646	11189.05	专线	60.57	9	1049	0	9021.14	不受限	9000
178	10kV芙中二线	苍溪电力调度控制中心	922芙中二线开关	35kV芙蓉站	16000	否	580	10045.89	公线	20	15	0	0	9041.3	不受限	9000
179	10kV向胜路	广汉电力调度控制中心	向胜路929开关	向阳站	65000	否	576	9976.61	公线	31.19	5	540.2	0	8978.95	不受限	8950
180	10kV车柏线913大馈线	天府电力调度控制中心	车柏线913开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	537.58	90	9310.9	0	8951.24	不受限	8950
181	10kV苏王线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏王线914开关	苏洼龙站	18000	否	600	10392.3	公线	23.73	4	411	0	8942.07	不受限	8940
182	10kV城政线	南江电力调度控制中心	10kV城政线853	城关站	20000	否	600	10392.3	公线	24.16	4	418.4	0	8934.67	不受限	8900
183	10kV界科二线大馈线	安州电力调度控制中心	界科二线946开关	界牌站	31500	否	600	10392.3	公线	31.87	5	552	0	8801.07	不受限	8800
184	10kV门坝二线	仪陇电力调度控制中心	门坝二线924开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	3	1	97.8609	0	8806.88	不受限	8800
185	10kV罗村线大馈线	天府电力调度控制中心	罗村线924开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	118.06	21	2044.8	600	8753.07	不受限	8750
186	10KV民宏1路大馈线	鉴华电力调度控制中心	民宏1路904开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	34.82	6	603.1	0	8749.97	不受限	8750
187	10kV前材线	青白江电力调度控制中心	前材线920开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	31.21	5	540.5	0	8765.81	不受限	8750
188	10kV大青路	青白江电力调度控制中心	大青线938开关	大湾	2*40000	否	600	10392.3	专线	34.57	6	598.8	0	8754.27	不受限	8750
189	10kV前丰一线	青白江电力调度控制中心	前丰一线942开关	前进	2*50000	是	630	10911.92	公线	10	2	100	0	8729.54	不受限	8700
190	10kV双城线	彭山电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	291	48	5292.1	630	8723.07	不受限	8700
191	10kV红新二线	仁寿电力调度控制中心	红新二线925开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	0	0	0	0	8729.53	不受限	8700
192	10kV古宏二路	广汉电力调度控制中心	古宏二路912开关	古城	300000	否	555	9612.88	专线	150	27	2504	0	8651.59	不受限	8650
193	10kV大体二路	广汉电力调度控制中心	大体二路961开关	大塘站	128000	否	555	9612.88	公线	0	0	0	0	8651.59	不受限	8650

194	10kV小林路	广汉电力调度控制中心	小林路912开关	小汉站旧	73500	否	555	9612.88	公线	387.07	69	6510	0	8651.59	不受限	8650
195	10kV复杨线	通川电力调度控制中心	复杨线954开关	复兴	243000	否	600	10392.3	公线	39.45	7	683.2	0	8669.87	不受限	8650
196	10kV燕纺Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕纺Ⅰ线914开关	燕子山站	80000	否	563	9751.45	公线	4.51	1	78	0	8698.3	不受限	8650
197	10kV永园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永园线914开关	永兴	120000	否	600	10392.3	公线	37.83	6	655.3	0	8697.77	不受限	8650
198	10kV红粮路	青白江电力调度控制中心	红粮线914开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	39.78	7	689	0	8664.07	不受限	8650
199	10kV呷乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷乐线912开关	呷拉站	24150	否	558	9664.84	公线	0	0	0	0	8698.36	不受限	8650
200	10kV小刘三线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘三线934开关	小山站	82000	是	625	10825.32	公线	0	0	0	0	8660.26	不受限	8650
201	10kV呷乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷乐线912开关	呷拉站	24150	否	558	9664.84	公线	0	10	966.48	0	8698.36	不受限	8650
202	10kV松粤一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤一线912开关	松涛站	100000	否	552	9560.92	公线	329.38	60	5590	0	8604.83	不受限	8600
203	10kV南湾一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南湾一线919开关	南市站	82000	否	553	9578.24	公线	0	0	0	0	8620.42	不受限	8600
204	10kV松坪二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松坪二线923开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	556.49	100	9320	0	8604.83	不受限	8600
205	10kV天南路	彭州电力调度控制中心	天南路909	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	530.52	96	9188.9	0	8620.42	不受限	8600
206	10kV经园一线	彭州电力调度控制中心	经园一线915开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	29.16	5	505	0	8604.83	不受限	8600
207	10kV太民路	彭州电力调度控制中心	太民路923	太清	2*31500	否	553	9578.24	专线	147.6	27	2556.5	0	8620.42	不受限	8600
208	10kV沙君二线	彭州电力调度控制中心	沙君二线923开关	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	470.15	85	8143.2	0	8620.42	不受限	8600
209	10kV丹集一路	彭州电力调度控制中心	丹集一线907开关	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	专线	442.8	80	7669.5	0	8620.42	不受限	8600
210	10kV经园二线	彭州电力调度控制中心	经园二线932开关	经纬	2*50000	否	552	9560.92	专线	18.36	3	318	0	8604.83	不受限	8600
211	10kV连航一路	彭州电力调度控制中心	连航一线909开关	连封	240000+150000	是	553	9578.24	公线	83.8	15	1451.5	0	8620.42	不受限	8600
212	10kV连南一线	彭州电力调度控制中心	连南一线910	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	481.85	87	8345.9	0	8620.42	不受限	8600
213	10kV经园三线	彭州电力调度控制中心	经园三线910开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	172.56	131	2988.8	0	8620.42	不受限	8600
214	10kV庆冶一路（主）LQX911Z	彭州电力调度控制中心	庆冶一线911开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	502.8	91	8708.8	0	8620.42	不受限	8600
215	10kV丹百二线	彭州电力调度控制中心	丹百二线929	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	475.2	86	8230.7	0	8620.42	不受限	8600
216	10kV彭济路	彭州电力调度控制中心	彭济线911开关	彭县	35000	否	553	9578.24	公线	517.2	94	8958.2	0	8620.42	不受限	8600
217	10kV集和一线	彭州电力调度控制中心	集和一线926	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	352.32	64	6102.36	0	8620.42	不受限	8600
218	10kV经园四线	彭州电力调度控制中心	经园四线930开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	公线	146.4	26	2535.7	0	8620.42	不受限	8600
219	10kV丹和一路	彭州电力调度控制中心	丹和一路905	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	525.6	95	9103.66	0	8620.42	不受限	8600
220	10kV军风路	彭州电力调度控制中心	军风路922	军乐	20000+10000	否	553	9578.24	公线	454.4	82	7870.4	0	8620.42	不受限	8600
221	10kV天致路	彭州电力调度控制中心	天致路910	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	634.2	115	10984.7	0	8620.42	不受限	8600

222	10kV光发一路	彭州电力调度控制中心	光发一路956	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	391.3	71	6777.5	0	8620.42	不受限	8600
223	10kV集京路	彭州电力调度控制中心	集京线920	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	477.2	86	8265.3	0	8620.42	不受限	8600
224	10kV九南路	彭州电力调度控制中心	九南路913	九尺	10000	否	553	9578.24	公线	289.61	52	5016	0	8620.42	不受限	8600
225	10kV峰石线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	峰石线915开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	11.42	2	197.8	0	8620.42	不受限	8600
226	10kV塘隧线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘隧线927开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	12.75	2	220.8	0	8607.72	不受限	8600
227	10kV邻星路大馈线	天府电力调度控制中心	邻星路908开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专线	68.87	12	1192.9	0	8620.42	不受限	8600
228	10kV毛欧线大馈线	天府电力调度控制中心	毛欧线914开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	公线	280.6	70	4860	0	8620.42	不受限	8600
229	10kV大英线952大馈线	天府电力调度控制中心	大英路952开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	333.2	52	5771	0	8620.42	不受限	8600
230	10kV邻文路大馈线	天府电力调度控制中心	邻文路907开关	邻港	50000	否	553	9578.24	专线	52.1	26	902.4	0	8620.42	不受限	8600
231	10kV麓兴线大馈线	天府电力调度控制中心	麓兴线915开关	麓湖	63000	否	553	9578.24	公线	294.87	53	5107.2	0	8620.42	不受限	8600
232	10kV国三路大馈线	天府电力调度控制中心	国三路934开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	480	112	8313.6	0	8620.42	不受限	8600
233	10kV毛康线大馈线	天府电力调度控制中心	毛康线906开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	104.08	17	1802.6	0	8620.42	不受限	8600
234	10kV十卫线大馈线	天府电力调度控制中心	十卫线924开关	十陵	240000	否	553	9578.24	公线	479.84	120	8310.8	0	8620.42	不受限	8600
235	10kV国强路大馈线	天府电力调度控制中心	国强路936开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	1566.6	2	60	0	8620.42	不受限	8600
236	10kV怡南三线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南三线930开关	怡居	63000	否	552	9560.92	公线	480	112	8313.6	0	8604.83	不受限	8600
237	10kV香佳线大馈线	天府电力调度控制中心	香佳线936开关	香山	63000	否	553	9578.24	专线	321.36	54	5566	0	8620.42	不受限	8600
238	10kV力瓦线大馈线	天府电力调度控制中心	力瓦线935开关	动力	50000	否	553	9578.24	专线	560.72	93	9711.6	0	8620.42	不受限	8600
239	10kV太新线大馈线	天府电力调度控制中心	太新线911开关	太平	10000	否	553	9578.24	专线	189.38	47	3280	0	8620.42	不受限	8600
240	10kV毛居线大馈线	天府电力调度控制中心	毛居线930开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	285.5	71	4944.8	0	8620.42	不受限	8600
241	10kV朝岳路	什邡电力调度控制中心	朝岳路922开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	320	51	4869	0	8604.83	不受限	8600
242	10kV白化一路	绵竹电力调度控制中心	白化一路902开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	0	0	0	0	8604.83	不受限	8600
243	10kV香械二路	绵竹电力调度控制中心	香械二路923开关	香山站	80000	否	552	9560.92	专线	0.01	15	13.5	0	8604.83	不受限	8600
244	10kV白化二路	绵竹电力调度控制中心	白化二路904开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	552	100	10059	0	8604.83	不受限	8600
245	10kV梁平线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁平线933开关	磨家梁	240000	否	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	8620.42	不受限	8600
246	10kV利污一线	石棉电力调度控制中心	利污一线957开关	利吉堡站	80100	否	600	10392.3	公线	43.6	7	755.1	0	8597.97	不受限	8550
247	10kV毛数线大馈线	天府电力调度控制中心	毛数线905开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	734.99	133	12730	0	8573.65	不受限	8550
248	10kV毛园线大馈线	天府电力调度控制中心	毛园线913开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	514.91	93	8918.2	0	8573.65	不受限	8550
249	10kV毛感路大馈线	天府电力调度控制中心	毛感路909开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	385.68	64	1023	0	8573.65	不受限	8550

250	10kV金西一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西一线913开关	金马	103000	否	550	9526.28	公线	348	64	6300	0	8573.65	不受限	8550
251	10kV沙岷二线	大邑电力调度控制中心	沙岷二线916开关	沙渠	32000	否	600	10392.3	公线	45.73	8	792	0	8561.07	不受限	8550
252	10kV邛南线	邛崃电力调度控制中心	邛南线917开关	邛崃	94500	否	550	9526.28	公线	170.22	66	2948.21	0	8573.65	不受限	8550
253	10kV邛太线	邛崃电力调度控制中心	邛太916开关	邛崃	94500	否	550	9526.28	公线	504.53	61	8738.72	0	8573.65	不受限	8550
254	10kV拱新一路	德阳电力调度控制中心	拱新一路914开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	17.8	20	308.2	800	8553.07	不受限	8550
255	10kV南法二线	威远电力调度控制中心	南法二线932开关	威南站	150000	是	646	11189.05	专线	25.79	4	446.6	0	8504.64	不受限	8500
256	10kV前池二线	青白江电力调度控制中心	前池二线945开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	公线	43.89	7	760.1	0	8546.21	不受限	8500
257	10kV香会线大馈线	天府电力调度控制中心	香会线922开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	48.5	8	840.1	0	8512.97	不受限	8500
258	10kV泉绿一线	南充电力调度控制中心	泉绿Ⅰ线K101开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	5.99	1	103.7	0	8516.72	不受限	8500
259	10kV泉宾线大馈线	南充电力调度控制中心	泉宾线K205开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	9.86	2	170.8	0	8449.62	不受限	8450
260	10kV仁气线大馈线	天府电力调度控制中心	仁气线923开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	8.24	1	142.8	0	8477.62	不受限	8450
261	10kV柏乡线928大馈线	天府电力调度控制中心	柏乡路928开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	7.3	1	126.5	0	8493.92	不受限	8450
262	10kV南滨二线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨二线924	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200	37	1725	0	8495.71	不受限	8450
263	10kV南滨一线	平昌电力调度控制中心	10kV南滨一线966	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	200	37	1725	0	8495.71	不受限	8450
264	10kV太合路	彭州电力调度控制中心	太合路920	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	337.2	61	5840.5	170	8450.42	不受限	8450
265	10kV连奥路	彭州电力调度控制中心	连奥路915	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	461.54	83	7994.1	160	8460.42	不受限	8450
266	10kV前池一线	青白江电力调度控制中心	前池一线944开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	51.2	9	886.8	0	8419.51	不受限	8400
267	10kV西脂线大馈线（专线）	自贡电力调度控制中心	西脂线915开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	19.12	3	331.1	0	8445.21	不受限	8400
268	10kV花威线	嘉陵电力调度控制中心	花威线K102开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	12.26	2	212.4	0	8408.02	不受限	8400
269	10kV星隧线大馈线	南充电力调度控制中心	星隧线920开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	13.12	2	227.3	0	8393.12	不受限	8350
270	10kV北下线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北下线915开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	123.71	18	2142.6	0	8395.19	不受限	8350
271	10kV桐会线大馈线	天府电力调度控制中心	桐会线933开关	桐子湾	63000	否	536	9283.79	专线	287.04	52	4971.6	0	8355.41	不受限	8350
272	10kV齐庭二线686大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭二线946	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	236.71	30	4099.8	0	8370.97	不受限	8350
273	10kV剑唐线	剑阁电力调度控制中心	剑唐线915开关	剑阁站	126000	否	577	9993.93	公线	36.63	10	634.5	0	8360.04	不受限	8350
274	10kV山军路919#线路	中江电力调度控制中心	山军路919开关	松山站	100000	否	599	10374.98	专线	55.427	9	960	0	8377.5	受限	8350
275	10kV家军路918#线路	中江电力调度控制中心	家军路918开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	专线	56.65	9	981.1	0	8356.38	不受限	8350
276	10kV泰源路	德阳电力调度控制中心	泰源路953开关	泰山站	128000	否	600	10392.3	专线	57.12	10	989.3	0	8363.77	不受限	8350
277	10kV景深线	青白江电力调度控制中心	景深线948开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	57.74	10	1000	0	8353.07	不受限	8350

278	10kV鲁捷三路	崇州电力调度控制中心	鲁捷三线943开关	鲁家	102000	否	600	10392.3	专线	60.48	10	1047.6	0	8305.47	不受限	8300
279	10kV三升线	彭州电力调度控制中心	10kV三升线908	三界	6300*2+20000	是	600	10392.3	公线	366.94	61	6355.6	0	8313.84	不受限	8300
280	10kV连东线	彭州电力调度控制中心	连东线913开关	连封	240000+150000	是	600	10392.3	公线	465.57	78	8063.9	0	8313.84	不受限	8300
281	10kV青西路	都江堰电力调度控制中心	青西路905	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	119.45	54	2014.8	0	8313.84	不受限	8300
282	10kV共赛线	温江电力调度控制中心	共赛线954开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	8313.84	不受限	8300
283	10kV高北路大馈线	郫都电力调度控制中心	高北线928开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	20	3	355	0	8313.84	不受限	8300
284	10kV花盾线	郫都电力调度控制中心	花盾线933开关	花秋	126000	否	600	10392.3	公线	60.62	10	1050	0	8303.07	不受限	8300
285	10kV筒北线	郫都电力调度控制中心	筒北线921开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	277	46	4790	0	8313.54	不受限	8300
286	10kV沿康路	都江堰电力调度控制中心	沿康路952	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	125.63	32	1556.3	0	8313.84	不受限	8300
287	10kV红佳线	青白江电力调度控制中心	红佳线924开关	红锋	2*40000	是	600	10392.3	公线	10	2	100	0	8313.84	不受限	8300
288	10kV胥都北路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都北路909	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	149.66	74	2334.5	0	8313.84	不受限	8300
289	10kV罗青二线	洪雅电力调度控制中心	罗青二线921	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	189.07	32	3274.7	0	8313.84	不受限	8300
290	10kV拱医二路	德阳电力调度控制中心	拱医二路934开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	专线	13.9	20	240.7	0	8313.84	不受限	8300
291	10kV泰亨三路	德阳电力调度控制中心	泰亨三路914开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不受限	8300
292	10kV泰迅路	德阳电力调度控制中心	泰迅路913开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	268.6	44	4652.1	0	8313.84	不受限	8300
293	10kV东罗线	洪雅电力调度控制中心	东罗线915开关	东岳站	10000	是	600	10392.3	公线	349.1	58	6046.4	0	8313.84	不受限	8300
294	10kV旌翠路915大馈线	德阳电力调度控制中心	旌翠路915开关	旌湖站	100000	是	600	10392.3	公线	534	89	9248.8	0	8313.84	不受限	8300
295	10kV洪城四线	洪雅电力调度控制中心	洪城四线913开关	洪川站	100000	是	600	10392.3	公线	234.91	47	4068.6	0	8313.84	不受限	8300
296	10kV泰亨四路	德阳电力调度控制中心	泰亨四路952开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	84.43	14	462.3	0	8313.84	不受限	8300
297	10kV黄所二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所二路928开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	399.49	67	6919.2	0	8313.84	不受限	8300
298	10kV罗青一线	洪雅电力调度控制中心	罗青一线911开关	罗庙站	100000	是	600	10392.3	公线	56.69	9	981.8	0	8313.84	不受限	8300
299	10kV南草二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南草二线923开关	南市站	82000	否	553	9578.24	公线	17.89	3	309.8	0	8310.62	不受限	8300
300	10kV马镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	马镇线916开关	拉日马站	21000	是	600	10392.3	公线	66.1	11	1143.1	0	8313.84	不受限	8300
301	10kV马镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	马镇线916开关	拉日马站	21000	是	600	10392.3	公线	0	50	2078.46	0	8313.84	不受限	8300
302	10kV民镇路大馈线	鉴华电力调度控制中心	民镇路943开关	民主站	103000	是	600	10392.3	公线	517.4	86	8754	0	8313.84	不受限	8300
303	10kV工民路大馈线	鉴华电力调度控制中心	工民路904开关	工农兵站	14300	是	600	10392.3	公线	334.09	56	5248	0	8313.84	不受限	8300
304	10kV工隐路大馈线	鉴华电力调度控制中心	工隐路922开关	工农兵站	14300	是	600	10392.3	公线	562.28	94	9052	0	8313.84	不受限	8300
305	10kV湔镇一路大馈线	鉴华电力调度控制中心	湔镇一路911开关	湔氐站	20000	是	600	10392.3	公线	381.3	64	6458	0	8313.84	不受限	8300

306	10kV朝团路大馈线	鉴华电力调度控制中心	朝团路935开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	576.96	96	9664	0	8313.84	不受限	8300
307	10kV仁威路大馈线	天府电力调度控制中心	仁威路909开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	261.67	47	4532.2	0	8313.84	不受限	8300
308	10kV力宏路大馈线	天府电力调度控制中心	力宏路951开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	5712	43	4491.8	0	8313.84	不受限	8300
309	10kV牧飞路大馈线	天府电力调度控制中心	牧飞路946开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	59.06	10	1023	0	8330.07	不受限	8300
310	10kV云合线	天府电力调度控制中心	云合线965开关	凌云	63000	是	600	10392.3	公线	366.13	61	1005.8	0	8313.84	不受限	8300
311	10kV创医线大馈线	天府电力调度控制中心	创医线962开关	创新	63000	是	600	10392.3	专线	257.04	64	4452	0	8313.84	不受限	8300
312	天府地调.110kV/美满	天府电力调度控制中心	美化线913开关	美满	63000	是	600	10392.3	公线	229.28	38	3971.2	0	8313.84	不受限	8300
313	10kV车立线大馈线	天府电力调度控制中心	车立线929开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	60.1	10	1041	0	8312.07	不受限	8300
314	10kV仁太路大馈线	天府电力调度控制中心	仁太路916开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	790.99	198	13700	0	8313.84	不受限	8300
315	10kV香海线大馈线	天府电力调度控制中心	香海线933开关	香山	63000	是	600	10392.3	专线	306.4	77	5306.9	0	8313.84	不受限	8300
316	10kV罗会线大馈线	天府电力调度控制中心	罗会线917开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	229.68	44	3978	0	8313.84	不受限	8300
317	10kV力核七路大馈线	天府电力调度控制中心	力核七路923开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	328.44	55	5688.6	0	8313.84	不受限	8300
318	10kV南豪线大馈线	自贡电力调度控制中心	南豪线966开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	专线	145.23	21	2525.5	0	8324.06	不受限	8300
319	10kV龙盛线大馈线	天府电力调度控制中心	龙盛路954开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	615.18	111	10655	0	8313.84	不受限	8300
320	10kV创红线大馈线	天府电力调度控制中心	创红线915开关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	547.98	137	9491	0	8313.84	不受限	8300
321	10kV花房线	嘉陵电力调度控制中心	花房线K103开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	17.6	3	304.9	0	8315.52	不受限	8300
322	10kV城泰线大馈线	南充电力调度控制中心	城泰线919开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	17.92	3	310.4	0	8310.02	不受限	8300
323	10kV北西一线大馈线	北川电力调度控制中心	北西一线929开关	北川站	50000	否	600	10392.3	公线	58.57	10	1014.4	0	8338.67	不受限	8300
324	10kV香算一线大馈线	天府电力调度控制中心	香算一线964开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	53.67	9	929.6	0	8283.18	不受限	8250
325	10kV湾沙路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾沙线943开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	140	23	2390	0	8289.84	不受限	8250
326	10kV革万二线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革万二线924开关	革新	2*50000	否	800	13856.41	专线	242.1	30	4193.1	0	8277.67	不受限	8250
327	10kV沿华路	都江堰电力调度控制中心	沿华路913	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	64.32	11	1114.1	0	8238.97	不受限	8200
328	10kV邛工线	邛崃电力调度控制中心	邛工线922开关	邛崃	94500	是	600	10392.3	公线	6.52	1	113	0	8200.84	不受限	8200
329	10kV丹发一路	彭州电力调度控制中心	丹发一路906	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	542.4	98	9394.6	400	8220.42	不受限	8200
330	10kV花通线大馈线	郫都电力调度控制中心	花通线914开关	花秋	126000	否	600	10392.3	专线	65.47	11	1134	0	8219.07	不受限	8200
331	10kV彭观三线	彭山电力调度控制中心	彭高线914开关	彭溪站	129000	否	800	13856.41	专线	244.23	31	4230	0	8240.77	不受限	8200
332	10kV时宿二线	宜宾电力调度控制中心	时宿二线939开关	时代站	63000	否	800	13856.41	公线	244.52	31	4235	0	8235.77	不受限	8200
333	10kV砂湖线934大馈线	天府电力调度控制中心	砂湖线934开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	65.13	11	1128	0	8225.07	不受限	8200

334	10kV莲蓝线大馈线	天府电力调度控制中心	莲蓝线916开关	红莲	63000	是	600	10392.3	公线	5.47	1	94.8	0	8219.04	不受限	8200
335	10kV望民线	高坪电力调度控制中心	望民线974开关	望城站	113000	否	595	10305.7	专线	61.9	10	1072.1	0	8203.03	不受限	8200
336	10kV仙塑线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙塑线933开关	仙人桥站	126000	否	595	10305.7	公用	60.69	10	1051.2	0	8223.93	不受限	8200
337	10kV下杭线	广元电力调度控制中心	下杭线975开关	下西站	100000	是	1000	17320.51	专线	323.98	32	5611.3	0	8245.11	不受限	8200
338	10kV杨谷线942大馈线	泸州电力调度控制中心	杨谷线942	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	8.66	1	150	0	8163.84	不受限	8150
339	10kV龙蟒路905大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙蟒路905开关	龙桥站	71500	否	525	9093.27	专线	1.76	10	1304.5	0	8183.94	不受限	8150
340	10kV永车线	雅安电力调度控制中心	永车线913开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	539.84	87	9356.2	1195	8158.07	不受限	8150
341	10kV北磨线	蓬安电力调度控制中心	北磨线914开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	137.44	20	2380.4	0	8157.39	不受限	8150
342	10kV中宏二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中宏二线922开关	阆中站	126000	否	600	10392.3	公线	68.18	11	1180.8	0	8172.27	不受限	8150
343	10kV桐税线大馈线	天府电力调度控制中心	桐税线934开关	桐子湾	63000	是	591	10236.42	专线	413.21	69	7156.8	0	8189.14	不受限	8150
344	10kV平陇Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇Ⅰ回912	平梁站	26000	否	555	9612.88	公线	27.2	5	471.1	0	8180.49	不受限	8150
345	10kV紫贤二线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤二线936开关	紫竹	20000	否	525	9093.27	公线	227.71	43	3943.9	0	8183.94	不受限	8150
346	10kV石镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV石镇线913开关	石羊站	20000	否	525	9093.27	公用	308	58	5334.7	0	8183.94	不受限	8150
347	10kV寿德一线（右线）	蒲江电力调度控制中心	寿德一线905开关	寿安	100000	否	525	9093.27	公线	423.6	81	7280	0	8183.94	不受限	8150
348	10kV庄金线	大邑电力调度控制中心	庄金线932开关	庄园	100000	否	550	9526.28	公线	22.79	4	394.7	0	8178.95	不受限	8150
349	10kV沿鑫路	都江堰电力调度控制中心	沿鑫路922	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	70.51	12	1221.3	0	8131.77	不受限	8100
350	10kV曙星线	青白江电力调度控制中心	曙星线934开关	曙光	2*40000	是	600	10392.3	公线	10.05	2	174	0	8139.84	不受限	8100
351	10kV经石二路	彭州电力调度控制中心	经石二线920开关	经纬	153000	否	553	9578.24	公线	574.68	104	9953.7	500	8120.42	不受限	8100
352	10kV皂三二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂三二线925开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	339.65	65	5882.7	0	8105.99	不受限	8100
353	10kV文韵二线926	乐至电力调度控制中心	10kV文韵二线926小车开关	文峰	302000	否	520	9006.66	公线	37.02	7	641.2	0	8105.99	不受限	8100
354	10kV仙贯二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙贯二线974开关	仙鹤站	50000	否	520	9006.66	公线	0	0	0	0	8105.99	不受限	8100
355	10kV皂三一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂三一线916开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	441.26	85	7642.6	0	8105.99	不受限	8100
356	10kV东莫线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东莫线913开关	丹东站	3150	否	600	10392.3	公线	71.02	12	1230	0	8123.07	不受限	8100
357	10kV东莫线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东莫线913开关	丹东站	3150	否	600	10392.3	公线	71.02	12	1230	0	8123.07	不受限	8100
358	10kV化数二线	达县电力调度控制中心	化数二线971开关	化二站	100000	否	540	9353.07	专线	15.73	3	272.5	0	8145.26	不受限	8100
359	10kV群港二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港二线945开关	群文	40000	否	600	10392.3	公用	70.68	12	1224.1	0	8128.97	不受限	8100
360	10kV西铁线	南充电力调度控制中心	西铁线973开关	西山站	80000	否	553	9578.24	专线	31.65	6	548.2	0	8072.22	不受限	8050
361	10kV福中线	眉山电力调度控制中心	福中线916开关	福盛	150000	否	800	13856.41	公线	254.46	32	4407.3	0	8063.47	不受限	8050

362	10kV平汉三路	罗江电力调度控制中心	平汉三路913开关	平家站	100000	否	600	10392.3	公线	75.45	13	1306.8	0	8046.27	不受限	8000
363	10kV福青二线	洪雅电力调度控制中心	福青二线921开关	福宝站	103000	否	1000	17320.51	公线	436.46	44	7559.5	0	8028.96	不受限	8000
364	10kV竹榕二回926	五通桥电力调度控制分中心	竹榕二回926开关	竹根站	90000	否	565	9786.09	公线	45.1	8	781.2	0	8026.28	不受限	8000
365	10kV赵三路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵三路909	赵镇	2*8000	是	580	10045.89	公线	1	10	1	0	8036.71	不受限	8000
366	10kV前欧三线	青白江电力调度控制中心	前欧三线926开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	74.6	12	1292.1	0	8014.21	不受限	8000
367	10kV泉绿三线	南充电力调度控制中心	泉绿Ⅲ线K203开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	33.46	6	579.5	0	8040.92	不受限	8000
368	10kV龛中线	巴州电力调度控制中心	10kV龛中线915	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	200	39	1725	0	8028.05	不受限	8000
369	10kV香算二线大馈线	天府电力调度控制中心	香算二线934开关	香山	63000	否	591	10236.42	专线	68.87	12	1192.9	0	8019.88	不受限	8000
370	10kV铭吉吉线大馈线	会理电力调度控制中心	铭吉吉线921小车开关	乐寨站	80000	否	515	8920.06	专线	3.12	1	54	0	7974.05	不受限	7950
371	10kV德汽路963大馈线	德阳电力调度控制中心	德汽路963开关	德阳站新	103000	否	600	10392.3	公线	79.31	13	1373.7	0	7979.37	不受限	7950
372	10kV尚业一线	眉山电力调度控制中心	尚业一线916开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	314.61	35	5449	630	7950.61	不受限	7950
373	10kV香桂路	彭州电力调度控制中心	香桂路924	香树	2*50000	否	510	8833.46	专线	455.76	89	7894	0	7950.11	不受限	7950
374	10kV南湾二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南湾二线925开关	南市站	82000	否	553	9578.24	公线	41.33	7	715.9	0	7904.52	不受限	7900
375	10kV清格一线大馈线	新津电力调度控制中心	清格一线995开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	100	20	2000	0	7903.35	不受限	7900
376	10kV堰数二线	达县电力调度控制中心	堰数二线921开关	堰坝站	80000	否	540	9353.07	专线	28.83	5	499.3	0	7918.46	不受限	7900
377	10kV罗航线大馈线	天府电力调度控制中心	罗航线914开关	罗家店	240000	否	591	10236.42	公线	73.85	12	1279	0	7933.78	不受限	7900
378	10kV荆春线大馈线	南充电力调度控制中心	荆春线927开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	123.75	19	2143.4	0	7926.74	不受限	7900
379	10kV泉火线	南充电力调度控制中心	泉火线K105开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	40.85	7	707.6	0	7912.82	不受限	7900
380	10kV安体二线921大馈线	天府电力调度控制中心	安体二线921开关	东安湖	63000	否	600	10392.3	专线	85.58	14	1482.2	0	7870.87	不受限	7850
381	10kV合桂一线大馈线	江油电力调度控制中心	合桂一线933开关	三合站	31500	是	569	9855.37	公用	100	18	1732	0	7884.3	不受限	7850
382	10kV普丰一路	新都电力调度控制中心	普丰一线911开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	1	0	17.2	0	7872.17	不受限	7850
383	10kV普万二线	新都电力调度控制中心	普万二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	公线	1	0	17.2	0	7872.17	不受限	7850
384	10kV灵源线	彭山电力调度控制中心	灵源线917开关	灵石站	84500	否	600	10392.3	专线	86.64	14	1500.6	0	7852.47	不受限	7850
385	10kV磨新线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨新线921断路器	磨西站	13150	否	600	10392.3	公线	85.03	14	1472.7	0	7880.37	不受限	7850
386	10kV磨新线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨新线921断路器	磨西站	13150	否	600	10392.3	公线	85.03	14	1472.7	0	7880.37	不受限	7850
387	10kV时电二线1	宜宾电力调度控制中心	时电二线973开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	269.42	34	4666.4	0	7804.37	不受限	7800
388	10kV石科一线	新都电力调度控制中心	石科一线917开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	14.79	3	256.2	0	7803.03	不受限	7800
389	10kV前杏线	青白江电力调度控制中心	前杏线922开关	前进	2*50000	是	600	10392.3	公线	28.28	5	489.8	0	7824.04	不受限	7800

390	10kV城向线	天全电力调度控制中心	城向线927开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	27.23	5	471.6	200	7828.05	不受限	7800
391	10kV莲商二线	通川电力调度控制中心	莲商二线971开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	29.69	5	514.3	0	7799.54	不受限	7800
392	10kV凤城线大馈线	天府电力调度控制中心	凤城线913开关	凤凰	63000	是	636	11015.84	专线	58.07	9	1005.8	0	7806.87	不受限	7800
393	10kV云堰二线大馈线	江油电力调度控制中心	云堰二线939开关	连云站	50000	否	590	10219.1	公用	78.56	13	1360.7	0	7836.49	不受限	7800
394	10kV花绿线	嘉陵电力调度控制中心	花绿线K101开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	46.99	8	813.9	0	7806.52	不受限	7800
395	10kV创信路大馈线	天府电力调度控制中心	创信线913开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	90.45	15	1566.6	0	7786.47	不受限	7750
396	10kV南卧一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南卧一线917开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	57.15	10	989.8	0	7786.5	不受限	7750
397	10kV南兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	南兴线964开关	南湖站	163500	否	600	10392.3	公线	92.39	15	1594.5	0	7758.57	不受限	7750
398	10kV柏嘉线	仁寿电力调度控制中心	柏嘉线943开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	54.45	10	943	0	7786.53	不受限	7750
399	10kV界桐线	荥经电力调度控制中心	界桐线935开关	界牌站	3150	否	500	8660.25	公线	73.94	15	1280.7	0	7794.22	不受限	7750
400	10kV经化三路	彭州电力调度控制中心	经化三路922	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	210.24	42	3641.5	0	7794.22	不受限	7750
401	10kV青纤线	青白江电力调度控制中心	青纤线948开关	青白江	2*20000	否	500	8660.25	专线	10	2	100	0	7794.22	不受限	7750
402	10kV经化二路	彭州电力调度控制中心	经化二路907	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	201.6	40	3491.8	0	7794.22	不受限	7750
403	10kV灌向路	都江堰电力调度控制中心	灌向路908开关	灌县	82000	否	500	8660.25	公线	118.67	49	2335.4	0	7794.22	不受限	7750
404	10kV前和线	青白江电力调度控制中心	前和线930开关	前进	2*50000	否	500	8660.25	公线	10	2	100	0	7794.22	不受限	7750
405	10kV园金一线	彭山电力调度控制中心	园金一线924开关	园门站	113000	否	500	8660.25	公线	447	89	8129	0	7794.22	不受限	7750
406	10kV竹榕一回917	五通桥电力调度控制分中心	竹榕一回917开关	竹根站	90000	是	565	9786.09	公线	4.16	1	72	0	7756.87	不受限	7750
407	10kV爱园二线	眉山电力调度控制中心	爱园二线925开关	爱国	150000	是	560	9699.48	公线	0	0	0	0	7759.58	不受限	7750
408	10kV爱园一线	眉山电力调度控制中心	爱园一线913开关	爱国	150000	是	560	9699.48	公线	0	0	0	0	7759.58	不受限	7750
409	10kV高藏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高藏线921开关	高城站	10000	是	558	9664.84	公线	0	20	1932.97	0	7731.87	不受限	7700
410	10kV高藏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高藏线921开关	高城站	10000	是	558	9664.84	公线	0	0	0	0	7731.87	不受限	7700
411	10kV大青线	眉山电力调度控制中心	大青线935开关	大石桥站	103000	是	800	13856.41	公线	193.48	24	3351	0	7734.13	不受限	7700
412	10kV庙安线	新都电力调度控制中心	庙安线910开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	19.4	4	336	0	7723.23	不受限	7700
413	10kV罗高二线	洪雅电力调度控制中心	罗高二线923开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	130.92	26	2267.6	0	7716.29	不受限	7700
414	10kV福符线	洪雅电力调度控制中心	福符线923开关	福宝站	82000	否	495	8573.65	专线	412	80	6919	0	7716.29	不受限	7700
415	10kV罗三线	洪雅电力调度控制中心	罗三线912开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	329.34	61	5468	0	7716.29	不受限	7700
416	10kV罗前一线	洪雅电力调度控制中心	罗前一线915开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	375.58	76	6505	0	7716.29	不受限	7700
417	10kV大港线	青白江电力调度控制中心	大港线928开关	大湾	2*40000	否	597	10340.34	专线	90.48	15	1567.2	0	7739.11	不受限	7700

418	10kV西机线	邛崃电力调度控制中心	西机线938开关	邛西	126000	否	503	8712.22	专线	6.38	1	110.5	0	7730.5	不受限	7700
419	10kV玉博线	邛崃电力调度控制中心	玉博线945开关	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	95.4	16	1652.4	0	7700.67	不受限	7700
420	10kV志口线	阿坝电力调度控制中心	志口线914开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	52.38	9	907.2	700	7745.87	不受限	7700
421	10kV仁坝Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅱ回938开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	0	0	0	0	7716.29	不受限	7700
422	10kV兴中二线	仁寿电力调度控制中心	兴中二线922开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	0.62	0	10.8	0	7705.49	不受限	7700
423	10kV麓丝线大馈线	天府电力调度控制中心	麓丝线922开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	93	15	1610.8	0	7742.27	不受限	7700
424	10kV创田线大馈线	天府电力调度控制中心	创田线916开关	创新	63000	是	553	9578.24	专线	441.11	110	7640	0	7662.59	不受限	7650
425	10kV邻成路大馈线	天府电力调度控制中心	邻成路916开关	邻港	50000	是	553	9578.24	公线	515.82	86	8934	0	7662.59	不受限	7650
426	10kV仁镇路大馈线	天府电力调度控制中心	仁镇路918开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	99.31	18	1720	0	7662.59	不受限	7650
427	10kV麓红线大馈线	天府电力调度控制中心	麓红路924开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	441.11	110	7640	0	7662.59	不受限	7650
428	10kV牧乐线大馈线	天府电力调度控制中心	牧乐线952开关	牧马山	50000	是	553	9578.24	公线	155.18	26	2687.7	0	7662.59	不受限	7650
429	10kV国园二路大馈线	天府电力调度控制中心	国园二路922开关	国玻	50000	是	553	9578.24	公线	401.39	100	6952	0	7662.59	不受限	7650
430	10kV天峰线大馈线	天府电力调度控制中心	天峰线933开关	天保	63000	是	553	9578.24	公线	460.21	115	7970.9	0	7662.59	不受限	7650
431	10kV龙山线大馈线	天府电力调度控制中心	龙山路920开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	162.06	54	2806.8	0	7662.59	不受限	7650
432	10kV籍镇Ⅲ回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅲ回913开关	籍田	40000	是	553	9578.24	公线	540.42	135	9360	0	7662.59	不受限	7650
433	10kV金都路大馈线	天府电力调度控制中心	金都路923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	258.98	43	4485.6	0	7662.59	不受限	7650
434	10kV金柳线大馈线	天府电力调度控制中心	金柳线922开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	317.67	53	5502	0	7662.59	不受限	7650
435	10kV塔城线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城线929开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	65.13	11	1128	0	7662.59	不受限	7650
436	10kV金青线大馈线	天府电力调度控制中心	金青线911开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	460.95	77	7983.6	0	7662.59	不受限	7650
437	10kV麓高线大馈线	天府电力调度控制中心	麓高线925开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	专线	318.24	80	5512	0	7662.59	不受限	7650
438	10kV创深线大馈线	天府电力调度控制中心	创深线935开关	创新	63000	是	553	9578.24	专线	295.9	74	5125	0	7662.59	不受限	7650
439	10kV应白线大馈线	天府电力调度控制中心	应白路935开关	应龙	240000	是	553	9578.24	公线	287.04	52	4971.6	0	7662.59	不受限	7650
440	10kV麓桥线大馈线	天府电力调度控制中心	麓桥路932开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	206.93	52	3584	0	7662.59	不受限	7650
441	10kV太沙线大馈线	天府电力调度控制中心	太沙路913开关	太平	10000	是	553	9578.24	公线	221.71	55	3840	0	7662.59	不受限	7650
442	10kV荆南线大馈线	南充电力调度控制中心	荆南线926开关	荆溪	360000	否	646	11189.05	专线	139.57	22	2417.4	0	7652.74	不受限	7650
443	10kV星医线大馈线	南充电力调度控制中心	星医线917开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	13.12	2	227.3	0	7662.59	不受限	7650
444	10kV柏铁线	仁寿电力调度控制中心	柏铁线937开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	344.75	39	5971	0	7668.9	不受限	7650
445	10kV兴琪线	仁寿电力调度控制中心	兴琪线912开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	1.66	0	28.8	0	7687.49	不受限	7650

446	10kV汉客线	雨城电力调度控制中心	10kV汉客线918开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	3.29	1	57	0	7674.87	不受限	7650
447	10kV梁海线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁海线911开关	磨家梁	240000	是	553	9578.24	公用	100	18	1732	0	7662.59	不受限	7650
448	10kV体水线	温江电力调度控制中心	体水线994开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	0	0	0	0	7662.59	不受限	7650
449	10kV光南路	彭州电力调度控制中心	光南线951开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	541.9	98	9386	0	7662.59	不受限	7650
450	10kV福阀二路	大邑电力调度控制中心	福阀二线937开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	97.48	16	1688.4	0	7664.67	不受限	7650
451	10kV濛食线	彭州电力调度控制中心	濛食线913	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	54.04	10	936	0	7684.42	不受限	7650
452	10kV城万线	青白江电力调度控制中心	城万线928开关	城厢	2*20000	否	597	10340.34	公线	94.85	16	1642.8	0	7663.51	不受限	7650
453	10kV时山五线	宜宾电力调度控制中心	时山五线987开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	275.74	34	4775.9	0	7694.87	不受限	7650
454	10kV卡底线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡底线913开关	卡娘站	17000	是	558	9664.84	公线	5.36	1	92.9	0	7638.97	不受限	7630
455	10kV平城二线	眉山电力调度控制中心	平城二线923开关	平春	180000	是	550	9526.28	公线	0	0	0	0	7621.02	不受限	7600
456	10kV圣岛一线	眉山电力调度控制中心	圣岛一线961开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	0	0	0	0	7621.02	不受限	7600
457	10kV平城一线	眉山电力调度控制中心	平城一线913开关	平春	180000	是	550	9526.28	公线	0	0	0	0	7621.02	不受限	7600
458	10kV石科二线	新都电力调度控制中心	石科二线921开关	石板滩	20000	否	517	8954.7	专线	26.02	5	450.7	0	7608.53	不受限	7600
459	10kV南草一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南草一线918开关	南市站	82000	否	553	9578.24	公线	56.81	10	984	0	7636.42	不受限	7600
460	10kV松坪一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松坪一线915开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	474.64	86	7620	0	7648.74	不受限	7600
461	10kV南粤线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南粤线916开关	南市站	82000	是	552	9560.92	公线	246	45	4390	0	7648.74	不受限	7600
462	10kV金盐线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金盐线904开关	金马	106000	是	550	9526.28	公线	324	59	5880	0	7621.02	不受限	7600
463	10kV金西二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金西二路909	金马	63000	是	550	9526.28	公线	164.4	30	2930	0	7621.02	不受限	7600
464	10kV民盛线	温江电力调度控制中心	民盛线936开关	民和	168000	否	552	9560.92	公线	0	0	0	0	7648.74	不受限	7600
465	10kV经化五路	彭州电力调度控制中心	经化五路925	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	59	12	1021.9	150	7644.22	不受限	7600
466	10kV光成二线	新都电力调度控制中心	光成二线936开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	24.25	5	420	0	7639.23	不受限	7600
467	10kV前池三线	青白江电力调度控制中心	前池三线946开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	96.55	16	1672.2	0	7634.11	不受限	7600
468	10kV仙内一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙内一线962开关	仙鹤站	63000	否	520	9006.66	公线	27.25	5	472	0	7633.99	不受限	7600
469	10kV德沱二路	德阳电力调度控制中心	德沱二路923开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	416.08	75	7206.5	0	7648.74	不受限	7600
470	10kV文宾一线	彭山电力调度控制中心	文宾一线928	文庙	1800000	否	964	16696.97	公线	428.16	44	7415.7	0	7611.57	不受限	7600
471	10kV旌开路914大馈线	德阳电力调度控制中心	旌开路914开关	旌湖站	100000	是	552	9560.92	公线	154.5	28	2676	0	7648.74	不受限	7600
472	10kV南开二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	南开二路921开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	180.7	32	3129.7	0	7648.74	不受限	7600
473	10kV鱼新四线924大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新四线924	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	55.2	1000	1912	0	7648.74	不受限	7600

474	10kV御工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工二线924开关	御营站	50000	是	549	9508.96	公用	100	18	1732	0	7607.17	不受限	7600
475	10kV东城四路	绵竹电力调度控制中心	东城四路912开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	350.83	17	1784	0	7648.74	不受限	7600
476	10kV罗玉二路	绵竹电力调度控制中心	罗玉二路931开关	罗柴站	100000	是	552	9560.92	公用	0	0	0	0	7648.74	不受限	7600
477	10kV家绿线	射洪电力调度控制中心	家绿线926开关	张家口	63000	否	490	8487.05	公线	0.35	1	6.1	0	7632.24	不受限	7600
478	10kV木石线	南部电力调度控制中心	10kV木石线931	楠木站(南部)	30000	否	599	10374.98	专线	97.48	16	1688.4	0	7649.08	不受限	7600
479	10kV大模线大馈线	天府电力调度控制中心	大模路914开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	365.37	61	6328.2	0	7648.74	不受限	7600
480	10kV堰数一线	达县电力调度控制中心	堰数一线918开关	堰坝站	80000	否	540	9353.07	专线	46.39	9	803.4	0	7614.36	不受限	7600
481	10kV华城路大馈线路	天府电力调度控制中心	华城路915开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	0.83	3	14.4	0	7648.19	不受限	7600
482	10kV大普路大馈线	天府电力调度控制中心	大普路949开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	100.22	17	1735.8	0	7617.27	不受限	7600
483	10kV杨坪线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨坪线928开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	100	18	1818	0	7648.74	不受限	7600
484	10kV黄永线910大馈线	天府电力调度控制中心	黄永路910开关	黄土	6300	是	552	9560.92	公线	332.94	55	5766.5	0	7648.74	不受限	7600
485	10kV创院线大馈线	天府电力调度控制中心	创院932开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	102.64	17	1777.8	0	7575.27	不受限	7550
486	10kV毛加线大馈线	天府电力调度控制中心	毛加线936开关	毛家湾	240000	否	485	8400.45	专线	186.03	34	3222	0	7560.4	不受限	7550
487	10kV黄浩线大馈线	天府电力调度控制中心	黄浩线933开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	专线	104.08	17	1802.6	0	7550.47	不受限	7550
488	10kV花凤线	嘉陵电力调度控制中心	花凤线K203开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	60.7	11	1051.4	0	7569.02	不受限	7550
489	10kV花畅线	嘉陵电力调度控制中心	花畅线K202开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	59.39	11	1028.7	0	7591.72	不受限	7550
490	10kV南府线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南府线927开关	南塔站	126000	否	708	12262.92	公线	200.66	28	3475.5	0	7561.13	不受限	7550
491	10kV杨树线944大馈线	泸州电力调度控制中心	杨树线938开关	杨桥	380000	否	525	9093.27	公线	35.89	7	621.6	0	7562.34	不受限	7550
492	10kV邛飞路	邛崃电力调度控制中心	邛飞线961开关	邛崃	94500	是	550	9526.28	专线	2.44	0	42.2	0	7578.82	不受限	7550
493	10kV炉森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉森线913开关	炉霍站	60000	否	487	8435.09	公线	0	10	843.51	0	7591.58	不受限	7550
494	10kV坪旭线	宜宾电力调度控制中心	坪旭线992开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	7.56	2	130.9	0	7507.44	不受限	7500
495	10kV门中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	门中线3#开关	半扇门简易站	1500	否	600	10392.3	公线	105.56	18	1828.3	0	7524.77	不受限	7500
496	10kV大万线	眉山电力调度控制中心	大万线915开关	大石桥站	103000	否	482	8348.48	专线	0	0	0	0	7513.63	不受限	7500
497	10kV门中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	门中线3#开关	半扇门简易站	1500	否	600	10392.3	公线	105.56	18	1828.3	0	7524.77	不受限	7500
498	10kV福学线	眉山电力调度控制中心	福学线917开关	福盛	150000	否	482	8348.48	公线	0	0	0	0	7513.63	不受限	7500
499	10kV虎川二线	内江电力调度控制中心	虎川二线934开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	0	0	0	0	7513.63	不受限	7500
500	10kV龙开龙学线923大馈线	泸州电力调度控制中心	龙开龙学线923	龙马潭	40000	是	851	14739.75	公线	233.19	27	4038.9	250	7502.9	不受限	7500

501	10kV团正线	仁寿电力调度控制中心	团正线915开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	0	0	0	0	7513.63	不受限	7500
502	10kV金都线	蓬溪电力调度控制中心	金都线916开关	金桥	81500	否	540	9353.07	公线	52.66	10	912.1	0	7505.66	不受限	7500
503	10kV荆府线大馈线	南充电力调度控制中心	荆府线914开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	7.45	1	129	0	7533.59	不受限	7500
504	10kV南调线	南部电力调度控制中心	10kV南调线913	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	106.22	18	1839.8	0	7497.68	不受限	7450
505	10kV北城三线	平昌电力调度控制中心	10kV北城三线926	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	200	42	1725	0	7482.46	不受限	7450
506	10kV柏原路大馈线	天府电力调度控制中心	柏原路925开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	66.03	12	1143.7	0	7476.72	不受限	7450
507	10kV喜农线964大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜农线964开关	喜德站	40000	否	480	8313.84	公线	208.96	44	3619.2	0	7482.46	不受限	7450
508	10kV旌五路912大馈线	德阳电力调度控制中心	旌五路912开关	旌湖站	100000	否	481	8331.16	专线	67.9	14	1176	0	7498.04	不受限	7450
509	10kV卫铁线	广元电力调度控制中心	卫铁线922开关	卫子站	80000	否	494	8556.33	专线	13.37	3	231.5	0	7469.2	不受限	7450
510	10kV龙剑路	绵竹电力调度控制中心	龙剑路906开关	龙桥站	71500	否	481	8331.16	专线	368.86	77	6220	0	7498.04	不受限	7450
511	10kV沉环东线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉环东线925开关	沉抗站	6300	否	500	8660.25	公线	18.88	4	327	0	7467.22	不受限	7450
512	10kV大旭一线	眉山电力调度控制中心	大旭一线931开关	大石桥站	103000	是	600	10392.3	公线	49.65	8	860	0	7453.84	不受限	7450
513	10kV相彭线	眉山电力调度控制中心	相彭线916开关	相东站	20000	否	550	9526.28	专线	63.28	12	1096	0	7477.65	不受限	7450
514	10kV金医线	眉山电力调度控制中心	金医线961开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	专线	1.06	0	18.3	0	7495.33	不受限	7450
515	10kV大望线	青白江电力调度控制中心	大望线910开关	大湾	2*40000	否	480	8313.84	专线	10	2	100	0	7482.46	不受限	7450
516	10kV西陀线	邛崃电力调度控制中心	西陀线927	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	21.3	4	369	0	7472	不受限	7450
517	10kV南织路大馈线	崇州电力调度控制中心	南织路924	南门	2*10000	是	540	9353.07	公线	1	0	17.2	0	7482.46	不受限	7450
518	10kV三解线（专线）	新都电力调度控制中心	三解线964开关	三河	126000	否	517	8954.7	专线	33.26	6	576	0	7483.23	不受限	7450
519	10kV景钢线大馈线	青白江电力调度控制中心	景钢路931开关	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	104.97	18	1818	0	7488.31	不受限	7450
520	10kV前欧一线	青白江电力调度控制中心	前欧一线943开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	公线	104.84	18	1815.8	0	7490.51	不受限	7450
521	10kV风高路927大馈线	德阳电力调度控制中心	风高路927开关	风光站	82000	否	481	8331.16	专线	65	13	1125.8	0	7498.04	不受限	7450
522	10kV淮洲路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮洲路905	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公线	1	10	1	0	7482.46	不受限	7450
523	10kV官金路	大邑电力调度控制中心	官金线919开关	官渡	120000	否	600	10392.3	专线	112.24	19	1944	0	7409.07	不受限	7400
524	10kV团融三线	内江电力调度控制中心	团融三线916开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	438.89	46	7601.6	0	7425.67	不受限	7400
525	10kV屯新线917断路器间隔	德昌电力调度控制中心	10kV屯新线917小车开关	中屯站	60000	否	495	8573.65	公线	17.05	3	295.3	0	7420.99	不受限	7400
526	10kV三工一路	广汉电力调度控制中心	三工一路927开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	626.8	129	10090	150	7425.99	不受限	7400
527	10kV帽家一线	仁寿电力调度控制中心	帽家一线911开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	76.67	14	1328	0	7401.53	不受限	7400
528	10kV华盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华盐线923开关	新华站	80000	否	540	9353.07	专线	56.95	11	986.4	0	7431.36	不受限	7400

529	10kV杨华二线	达县电力调度控制中心	杨华二线963开关	杨柳垭站	80000	否	600	10392.3	专线	110.63	18	1916.1	0	7436.97	不受限	7400
530	10kV砂体一线921大馈线	天府电力调度控制中心	砂体一线921开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	112.53	19	1949	0	7404.07	不受限	7400
531	10kV花桂线	嘉陵电力调度控制中心	花桂线K104开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	70.42	13	1219.6	0	7400.82	不受限	7400
532	10kV坡柳线	仪陇电力调度控制中心	坡柳线912开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	507	8781.5	公线	27.44	5	475.2	0	7428.15	不受限	7400
533	10kV巨升线大馈线专线	蓬安电力调度控制中心	巨升线923开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	676	11708.66	专线	183.05	27	3170.5	0	7367.29	不受限	7350
534	10kV芙水线	营山电力调度控制中心	芙水线916开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	专线	60.88	10	1054.4	0	7398.01	不受限	7350
535	10kV创诺线大馈线	天府电力调度控制中心	创诺线914开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	114	19	1974.5	0	7378.57	不受限	7350
536	10kV岗榭线	通川电力调度控制中心	岗榭线959开关	木岗站	102000	否	595	10305.7	公线	110.23	19	1909.2	0	7365.93	不受限	7350
537	10kV荔工路专线	成都配调	荔工路924	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
538	10kV.应白路_用户专线	成都配调	应白路935	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
539	10kV桐上路_专	成都配调	桐上路909	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
540	10kV中安路专线	成都配调	中安路927	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
541	10kV象和二线	成都配调	象和二线923开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
542	10kV象奥一路_特	成都配调	象奥一路990	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
543	10kV玉普路_专线	成都配调	玉普路956	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
544	10kV楼堡路_专	成都配调	楼堡路926	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
545	10kV塔攀线	成都配调	塔攀路909	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
546	10kV新成路专线	成都配调	新成路926	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
547	10kV新富路_专线	成都配调	新富路924	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
548	10kV东府路	成都配调	东府路923	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
549	10kV洞桥路_专线	成都配调	洞桥路932	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
550	10kV棕袅路专线	成都配调	棕袅路923	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
551	10kV三医线专线大馈线	成都配调	三医线945	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
552	10kV白杨路_特	成都配调	白杨路938	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
553	10kV沈摩一路	成都配调	沈摩一路918	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
554	10kV马格一线	成都配调	马格一线915	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
555	10kV邦茂路	成都配调	邦茂路923	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
556	10kV海代路_专线	成都配调	海代路917	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
557	10kV桐银路_专	成都配调	桐银路910	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
558	10kV棕大路_用户专线	成都配调	棕大路920	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
559	10kV润城六路_专线	成都配调	润城六路913	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
560	10kV楼信路_用户专线	成都配调	楼信线948	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
561	10kV军龙线	成都配调	军龙路918	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
562	10kV天弘路_专	成都配调	天弘路922	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
563	10kV玉王路专线	成都配调	玉王路907	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
564	10kV白蜀路_用户专线	成都配调	白蜀路924	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
565	10kV中楠线	成都配调	中楠线917开关	中和	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
566	10kV作新路专线	成都配调	作新路935	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
567	10kV平商路专线	成都配调	平商路921	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
568	10kV培蓉路_用户专线	成都配调	培蓉路913	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
569	10kV望达路_专线	成都配调	望达路916	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
570	10kV指海路_专线	成都配调	指海路909	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
571	10kV槐蜀路_特	成都配调	槐蜀路911	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
572	10kV双鹭路_专	成都配调	双鹭路928	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
573	10kV槐炼路_专	成都配调	槐炼，槐万线956	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
574	10kV辰岸路_专线	成都配调	辰岸路950	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
575	10kV严贸一路_用户专线	成都配调	严贸一路908	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
576	10kV军水二路_专线	成都配调	军水二线942	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
577	10kV棕万路_专	成都配调	棕万路909	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

578	10kV海玛路	成都配调	海玛路934	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
579	10kV白绿路_专线	成都配调	白绿路918	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
580	10kV黄龙路_专线	成都配调	黄龙路930	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
581	10kV马时二路专线	成都配调	马时二线913	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
582	10kV辰水路_专线	成都配调	辰水路914	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
583	10kV槐娇路_专线	成都配调	槐娇线966	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
584	10kV新新路专线	成都配调	新新路909	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
585	10kV辰凯路_专线	成都配调	辰凯路945	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
586	10kV桂川路	成都配调	桂川线923	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
587	10kV五铁一路_专线	成都配调	五铁一路965	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
588	10kV天医路_专	成都配调	天医路953	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
589	10kV温高二路专线	成都配调	温高二路955	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
590	10kV温通路	成都配调	温通线947	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
591	10kV白展路专线	成都配调	白展路922	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
592	10kV严贸二路_用户专线	成都配调	严贸二路909	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
593	10kV顺天路_专	成都配调	顺天路915	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
594	10kV铁电线	成都配调	铁电路915	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
595	10kV槐保路专线	成都配调	槐保线925	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
596	10kV浆院路_特	成都配调	浆院路914	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
597	10kV猛首路_专线	成都配调	猛首路916	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
598	10kV桐中路专线	成都配调	桐中路911	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
599	10kV金场路_专线	成都配调	金场路925	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
600	10kV粉医线_用户专线	成都配调	粉医线947	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
601	10kV象银六路专线	成都配调	象银六路946	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
602	10kV湾安路_用户专线	成都配调	湾安路932	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
603	10kV.辰世路_用户专线	成都配调	辰世路947	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
604	10kV指货路专线	成都配调	指货线923	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
605	10kV粉里路	成都配调	粉里路开关908	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
606	10kV槐花路专线	成都配调	槐花路913	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
607	10kV南家路	成都配调	南家路947	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
608	10kV象银一路专线	成都配调	象银一路932	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
609	10kV红信路_专线	成都配调	红信路938	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
610	10kV展普路	成都配调	展普路935	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
611	10kV桂御线	成都配调	桂御路909	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
612	10kV浆信路_专	成都配调	浆信路910	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
613	10kV桥瑞路_专线	成都配调	桥瑞路924	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
614	10kV马鸿二线_专线	成都配调	马鸿二线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
615	10kV新馆路专线	成都配调	新馆路925	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
616	10kV涧城三路	成都配调	涧城三路910	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
617	10kV浦奥路专线	成都配调	浦奥线972	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
618	10kV粉创二线	成都配调	粉创二线946	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
619	10kV作科二线	成都配调	作科二线944开关944	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1.11	0	19.2	0	7354.14	不受限	7350
620	10kV.铁中线_用户专线	成都配调	铁中线931	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
621	10kV应南路	成都配调	应南路916	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
622	10kV桥慈二路_专线	成都配调	桥慈二路930	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
623	10kV桂孵路	成都配调	桂孵路946	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
624	10kV粉四线	成都配调	粉四路920	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
625	10kV应腾路_专线	成都配调	应腾路906	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
626	10kV黄迁路_专	成都配调	黄迁路932	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
627	10kV桂五路专线	成都配调	桂五路910	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
628	10kV大民线	成都配调	大民线923开关	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
629	10kV五恒路_专	成都配调	五恒线922	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
630	10kV温保路	成都配调	温保路926	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
631	10kV铁大线	成都配调	铁大线905开关	铁佛	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
632	10kV严商一路_用户专线	成都配调	严商一路905	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
633	10kV桂旺线	成都配调	桂旺线965	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

634	10kV沈摩二路	成都配调	沈摩二路926	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
635	10kV庙保路	成都配调	庙保路942	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
636	10kV桂天路_专线	成都配调	桂天路943	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
637	10kV土大路_专线	成都配调	土大路942	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
638	10kV象银二路	成都配调	象银二线933开关	万象	166000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
639	10kV润城二路	成都配调	润城二路909	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
640	10kV红联路_专	成都配调	红联路923	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
641	10kV粉江路	成都配调	粉江路933	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
642	10kV浦龙路	成都配调	浦龙线开关914	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
643	10kV浆阳路_专	成都配调	浆阳路920	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
644	10kV正后路专线	成都配调	正后线922	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
645	10kV黄江路大馈线_专线	成都配调	黄江路910	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
646	10kV白仁路专线	成都配调	白仁路911	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
647	10kV土庄路	成都配调	土庄线949开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
648	10kV土盛路_专	成都配调	土盛路924	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
649	10kV温德二路	成都配调	温德二路943	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
650	10kV粉韵路大馈线－用户	成都配调	粉韵路937开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
651	10kV严贸六路_用户专线	成都配调	严贸六线935	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
652	10kV庙院路专线	成都配调	庙院路917	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
653	10kV草台线	成都配调	草台线908开关	草堂	138000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
654	10kV土兴路用户专线	成都配调	土兴线926开关	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
655	10kV作科一线	成都配调	作科一线942开关942	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.97	0	16.8	0	7356.54	不受限	7350
656	10kV天华路	成都配调	天华路907	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
657	10kV蓉川路_特	成都配调	蓉川路946	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
658	10kV梓逸路_专线	成都配调	梓逸线916	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
659	10kV军山线	成都配调	军山线917	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
660	10kV沈井线	成都配调	沈井线935开关	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
661	10kV桐坡线	成都配调	桐建线918开关	桐梓林	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
662	10kV严商三路_专线	成都配调	严商三路907	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
663	10kV润城四路	成都配调	润城四路922开关	华润	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
664	10kV桥御三路专线	成都配调	桥御三路942	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
665	10kV温园路专线	成都配调	温园线909	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
666	10kV象丽路专线	成都配调	象丽路938	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
667	10kV邦子线	成都配调	邦子线925开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
668	10kV望鑫路	成都配调	望鑫路991	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
669	10kV白万二路专线	成都配调	白万二路920	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
670	10kV双康路专线	成都配调	双康路913	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
671	10kV桂政路专线	成都配调	桂政路914	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
672	10kV楼博路	成都配调	楼博线942开关	红牌楼	103000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
673	10kV培达路_用户专线	成都配调	培达路906	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
674	10kV东园路	成都配调	东园路920	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
675	10kV玉紫路	成都配调	玉紫路954	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
676	10kV土牛路_专线	成都配调	土牛路925	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
677	10kV东尖路专线	成都配调	东尖路919	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
678	10kV南维路_专	成都配调	南维线948	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
679	10kV槐充路专线	成都配调	槐充路952	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
680	10kV晋海路	成都配调	晋海路926	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
681	10kV晋安路_用户专线	成都配调	晋安线925	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
682	10kV雷森路_用户专线	成都配调	雷森路922	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
683	10kV蓉金路	成都配调	蓉金路958	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
684	10kV望环路_专线	成都配调	望环路993	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
685	10kV润城七路_专线	成都配调	润城七路920	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
686	10kV铁环路	成都配调	铁环路921	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
687	10kV浆宾路专线	成都配调	浆宾路921	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
688	10kV指医路	成都配调	指医路910	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
689	10kV桂出路大馈线	成都配调	桂出线955	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

690	10kV浦先路	成都配调	浦先线929	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
691	10kV天万路_专	成都配调	天万路906	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
692	10kV红开路_专	成都配调	红开路922	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
693	10kV玉七路专线	成都配调	玉七线908	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
694	10kV象和六路	成都配调	象和六路943	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
695	10kV温软路专线	成都配调	温软线906	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
696	10kV铁联线927断路器间隔	成都配调	铁联线927	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
697	10kV麻雅路_专	成都配调	麻雅路916	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
698	10kV文御路_专线	成都配调	文御路922	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
699	10kV桐桥路	成都配调	桐桥路927	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
700	10kV海天线	成都配调	海天线933开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
701	10kV象凯一路_特	成都配调	象凯一路944	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
702	10kV祥凯路专线	成都配调	祥凯线912	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
703	10kV核亿路专线	成都配调	核亿路909	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
704	10kV下能路专线	成都配调	下能路915	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
705	10kV天奇线	成都配调	天奇路910	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
706	10kV楼广线	成都配调	待用925开关	红牌楼	143000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
707	10kV两大路	成都配调	两大路928	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
708	10kV辰久路_专线	成都配调	辰久路910	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
709	10kV军水一路_专线	成都配调	军水一路935	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
710	10kV川御线	成都配调	川御线965965	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
711	10kV玉棕路专线	成都配调	玉棕路905	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
712	10kV川应线	成都配调	川应线开关967	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
713	10kV中卡路_特	成都配调	中卡路906	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
714	10kV军医路_专线	成都配调	军医路943	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
715	10kV晖成线	成都配调	晖成线912	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
716	10kV土沁路_专	成都配调	土沁路943	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
717	10kV范龙路_专线	成都配调	范龙路909	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
718	10kV湾汇路_专线	成都配调	湾汇路914	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
719	10kV益座线	成都配调	益座线948	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
720	10kV梓恒路_专线	成都配调	梓恒路927	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
721	10kV双美线	成都配调	双美路911	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
722	10kV黄峨一路_专线	成都配调	黄峨一路914	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
723	10kV马为二路_专线	成都配调	马为二路937	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
724	10kV槐陵路_用户专线	成都配调	槐陵路912	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
725	10kV双同线	成都配调	双同路922	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
726	10kV中利路	成都配调	中利路924	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
727	10kV麻传路_专线	成都配调	麻传路909	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
728	10kV平子路专线	成都配调	平子线914开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
729	10kV沈居线	成都配调	沈居线930开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
730	10kV桥金一路	成都配调	桥金一路910	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
731	10kV桥乐线	成都配调	桥乐线907开关	双桥子	733000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
732	10kV土国路_专线	成都配调	土国路917	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
733	10kV三东路专线	成都配调	三东路940	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
734	10kV大凰线	成都配调	大凰线913	大源	146000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
735	10kV下雷路	成都配调	下雷路907	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
736	10kV文宏路	成都配调	文宏线921	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
737	10kV铁丽路专线	成都配调	铁丽路919	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
738	10kV土天路_专	成都配调	土天路933	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
739	10kV黄峨四路大馈线_专线	成都配调	黄峨四路922	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
740	10kV新啤路专线	成都配调	新啤路908	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
741	10kV荔川路_专线	成都配调	荔川路925	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
742	10kV金石路_专线	成都配调	金石路921	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
743	10kV雷和路_专线	成都配调	范和路942	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
744	10kV湾上路	成都配调	湾上路922开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
745	10kV金恒线	成都配调	金恒线936开关	金华街	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

746	10kV中盛路_特	成都配调	中盛路932	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
747	10kV三绿二线_用户专线	成都配调	三绿二线932	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
748	10kV牌复路	成都配调	牌复线928	铜牌	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
749	10kV府瀚路专线	成都配调	府瀚路916	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
750	10kV.象金路_用户专线	成都配调	象金路918	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
751	10kV中锦路_特	成都配调	中锦路933	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
752	10kV东政线	成都配调	东政路908	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
753	10kV黄苑一路_专线	成都配调	黄苑一路905	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
754	10kV大祥线大馈线-用户	成都配调	大祥线927	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
755	10kV骟调路_专线	成都配调	骟调路954	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
756	10kV骟大路_专	成都配调	骟大路908	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
757	10kV海上线	成都配调	海上路915	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
758	10kV天戴线	成都配调	天戴线932开关	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
759	10kV望区路	成都配调	望区路917	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
760	10kV金财路专线	成都配调	金财路928	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
761	10kV桥乾路_专线	成都配调	桥乾路913	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
762	10kV麻茂路_专线	成都配调	麻茂路935	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
763	10kV荔航线	成都配调	荔航路926	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
764	10kV中红线	成都配调	中红路923	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
765	10kV作时四路_专线	成都配调	作时四路937	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
766	10kV洞华二路专线	成都配调	洞华二路943	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
767	10kV白置二路_专线	成都配调	白置二路936	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
768	10kV桂泵路	成都配调	桂泵线945	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
769	10kV严贸五路_用户专线	成都配调	严贸五线933	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
770	10kV铁医路_主	成都配调	铁医路932	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
771	10kV楼国线	成都配调	楼国路917	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
772	10kV邦两路_用户专线	成都配调	邦两路905	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
773	10kV波轨线	成都配调	波轨线开关923	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
774	10kV海动线	成都配调	海动线925开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
775	10kV象和一线	成都配调	象和一路920	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
776	10kV槐朝路专线	成都配调	槐朝路914	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
777	10kV桥金三路_专线	成都配调	桥金三路934	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
778	10kV桐盘路_专	成都配调	桐盘路915	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
779	10kV范御路_用户专线	成都配调	范御路916	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
780	10kV平代路专线	成都配调	平代路919	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
781	10kV土赞路_专线	成都配调	土赞路944	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
782	10kV平龙路	成都配调	平龙线开关915	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
783	10kV作学一路_专	成都配调	作学一线913	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
784	10kV军园路专线	成都配调	军园线949	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
785	10kV军丽线	成都配调	军丽路925	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
786	10kV洞姆一线_用户专线	成都配调	洞姆一线916	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
787	10kV.张嘉路_用户专线	成都配调	张嘉路906	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
788	10kV中香路_特	成都配调	中香路908	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
789	10kV顺税路专线	成都配调	顺税路911	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
790	10kV塔胜路专线	成都配调	塔胜路916	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
791	10kV指九路专线	成都配调	指九路907	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
792	10kV邦创路专线	成都配调	邦创线909	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
793	10kV梓康路_用户专线	成都配调	梓康线914	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
794	10kV辰天路_特	成都配调	辰天路935	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
795	10kV.新政路_用户专线	成都配调	新政路912	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
796	10kV严贸四路_用户专线	成都配调	严贸四线932	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
797	10kV土湾路大馈线_专线	成都配调	土湾路932	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
798	10kV三石一线	成都配调	三石一路924	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
799	10kV新河路	成都配调	新河路914	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
800	10kV温件路专线	成都配调	温件路920	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
801	10kV塘仁路_专线	成都配调	塘仁路919	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
802	10kV正飞路专线	成都配调	正飞路945	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

803	10kV展金路专线	成都配调	展金路931	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
804	10kV核优路_专	成都配调	核优路922	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
805	10kV核海路专线	成都配调	核海线907	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
806	10kV五九线	成都配调	五九线开关929	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
807	10kV新软路_特	成都配调	新软路906	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
808	10kV五上线	成都配调	五上路917	五块石	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
809	10kV下铁路_专线	成都配调	下铁路924	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
810	10kV指阳路专线	成都配调	指阳线915	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
811	10kV荔开路918断路器间隔	成都配调	荔开路、荔开环支路918	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
812	10kV展威路专线	成都配调	展威路923	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
813	10kV沈南线	成都配调	沈南线916开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
814	10kV泉城线	成都配调	泉城线914开关914	芷泉街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
815	10kV正东路_特	成都配调	正东路915	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
816	10kV温长路专线	成都配调	温长路938	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
817	10kV粉绿路大馈线专线	成都配调	粉绿路907	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
818	10kV大孵路	成都配调	大孵线922	大源	146000	否	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
819	10kV桐海路_专	成都配调	桐海路920	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
820	10kV红旭线_用户专线	成都配调	红旭线931	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
821	10kV洞铁路_专线	成都配调	洞铁路925	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
822	10kV桂城路_专线	成都配调	桂城路920	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
823	10kV辰里路_专线	成都配调	辰里路946	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
824	10kV铁都路	成都配调	铁都路906	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
825	10kV温鼎路	成都配调	温鼎线946	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
826	10kV正太路_特	成都配调	正太路912	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
827	10kV海九路	成都配调	海九路开关905	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
828	10kV作富二线	成都配调	作富二线940开关940	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
829	10kV文医路_特	成都配调	文医路917	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
830	10kV高后一线_专线	成都配调	高后一线914	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
831	10kV府食路_专线	成都配调	府食路914	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
832	10kV粉尚路专线	成都配调	粉尚路918	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
833	10kV粉嘉线	成都配调	粉嘉路914开关	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
834	10kV作商路专线	成都配调	作商路927	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
835	10kV新翠路_专线	成都配调	新翠路950	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
836	10kV象火路_特	成都配调	象火路994	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
837	10kV白万一路_专线	成都配调	白万一路917	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
838	10kV海中线	成都配调	海中路912	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
839	10kV梓火线	成都配调	梓火线925开关	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
840	10kV铁首路_特	成都配调	铁首路913	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
841	10kV培原路	成都配调	培原路910	培风	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
842	10kV黄峨五路_专线	成都配调	黄峨五路923	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
843	10kV腾佳路_专线	成都配调	腾佳路934	腾飞	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
844	10kV桂特路_专	成都配调	桂特路912	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
845	10kV桂森路_专	成都配调	桂森路954	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
846	10kV.晖瑞线_用户专线	成都配调	晖瑞线913	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
847	10kV马梅线	成都配调	马梅线916	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
848	10kV正代路_特	成都配调	正代路943	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
849	10kV三石二路_专线	成都配调	三石二路925	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
850	10kV梓府路_用户专线	成都配调	梓府线908	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
851	10kV棕欧线	成都配调	棕欧线922开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
852	10kV顺紫路	成都配调	顺紫路913	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
853	10kV下房路专线	成都配调	下房路911	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
854	10kV庙伊一路_专线	成都配调	庙伊一路909	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
855	10kV槐安线	成都配调	槐安线965	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
856	10kV桂炬线	成都配调	桂炬线926开关	桂溪	133000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
857	10kV浦康路_专线	成都配调	浦康线958	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
858	10kV草大线	成都配调	草大路开关922	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

859	10kV桥天路专线	成都配调	桥天路914	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
860	10kV粉比线	成都配调	粉比路936	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
861	10kV黄峨二路_专线	成都配调	黄峨二路915	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
862	10kV府岛路大馈线一用户	成都配调	府岛路918	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
863	10kV新区路专线	成都配调	新区路935	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
864	10kV猛场路专线	成都配调	猛场路918	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
865	10kV楼莱路	成都配调	楼莱路936	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
866	10kV南蓉路专线	成都配调	南蓉路932	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
867	10kV邦润线	成都配调	邦润线918	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
868	10kV东格线	成都配调	东格路911	东风路	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
869	10kV望东线	成都配调	望东路990	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
870	10kV军银路专线	成都配调	军银线933	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
871	10kV马盛路	成都配调	马盛路905	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
872	10kV骟环路_专线	成都配调	骟环路923	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
873	10kV文河路	成都配调	文河路919	文庙街	140000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
874	10kV范理路	成都配调	范理路917	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
875	10kV村场路_专线	成都配调	村场线916	新二村	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
876	10kV红庭路_专	成都配调	红庭路928	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
877	10kV辰招路	成都配调	辰招路907	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
878	10kV顺江路_专	成都配调	顺江路919	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
879	10kV下学路_专线	成都配调	下学路913	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
880	10kV指发线专线	成都配调	指发线917	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
881	10kV玉山路专线	成都配调	玉山路909	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
882	10kV棕丰路专线	成都配调	棕丰路919	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
883	10kV桂鼎线	成都配调	桂鼎路959	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
884	10kV顺地路	成都配调	顺地路912开关	安顺桥	300000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
885	10kV作奥线	成都配调	作奥路926	合作	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
886	10kV骟牛路_专线	成都配调	骟牛路956	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
887	10kV三村线	成都配调	三村路951	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
888	10kV张店线大馈线	成都配调	张店线905开关	张家寺	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
889	10kV洞柏线	成都配调	洞柏线923开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
890	10kV桂万路	成都配调	桂万线957开关	桂溪	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
891	10kV楼电路_用户专线	成都配调	楼电线947	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
892	10kV骟慧线	成都配调	骟慧路992	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
893	10kV范钢路专线	成都配调	范钢路923	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
894	10kV楼太路专线	成都配调	楼太路937	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
895	10kV东锦路	成都配调	东锦路928	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
896	10kV.象银三路_用户专线	成都配调	象银三路947	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
897	10kV天岩线	成都配调	天岩线926	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
898	10kV沈银路专线	成都配调	沈银路917	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
899	10kV龙石路专线	成都配调	龙石路938	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
900	10kV海钢路	成都配调	海钢路924	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
901	10kV文院路_特	成都配调	文院路924	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
902	10kV桂判路_专	成都配调	桂判线942	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
903	10kV祥都路专线	成都配调	祥都线918	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
904	10kV桂苏路_专	成都配调	桂苏路931	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
905	10kV环医路	成都配调	环医路923	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
906	10kV骟万二路_专线	成都配调	骟万二路955	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
907	10kV麻龙线	成都配调	麻龙线925开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
908	10kV胜水、胜泵路_用户专线	成都配调	胜水、胜泵线908	胜利	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
909	10kV荔民金支路_特	成都配调	荔民、荔民金支线920开关	荔枝巷	122000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
910	10kV浆春路_专	成都配调	浆春路918	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
911	10kV棕官路专线	成都配调	棕官路934	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
912	10kV桂皇线	成都配调	桂皇线961	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
913	10kV平财线	成都配调	平财路907	和平街	112000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
914	10kV邦东路_用户专线	成都配调	邦东线936	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

915	10kV棕汇路专线	成都配调	棕汇路928	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
916	10kV府财路_专线	成都配调	府财路913	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
917	10kV桂院路	成都配调	桂院路932	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
918	10kV猛高路专线	成都配调	猛高路914	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
919	10kV波岛线	成都配调	波岛线907	清波	482000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
920	10kV浆国路_专	成都配调	浆国路911	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
921	10kV浦辉线	成都配调	浦辉线923	犀浦	180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
922	10kV马中路_专线	成都配调	马中线908	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
923	10kV海锦路专线	成都配调	海锦路931	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
924	10kV槐宜线_用户专线	成都配调	槐宜线923	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
925	10kV府园路_专	成都配调	府园路932	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
926	10kV.象奥二路_用户专线	成都配调	象奥二路935	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
927	10kV白广路大馈线—用户	成都配调	白广线934开关	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
928	10kV晋下路	成都配调	待用910开关	晋阳	102000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
929	10kV温科路_特	成都配调	温科路908	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
930	10kV作格二线_专线	成都配调	作格二线917	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
931	10kV两森路_专	成都配调	两森路926	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
932	10kV场保路_用户专线	成都配调	场保线905	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
933	10kV楼戎路专线	成都配调	楼戎路938	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
934	10kV川顺线	成都配调	川顺线开关966	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
935	10kV棕庄路	成都配调	棕庄线936开关	棕树桥	126000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
936	10kV洞城路	成都配调	洞城路931	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
937	10kV堤医路_专线	成都配调	堤医线923	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
938	10kV波电路_用户专线	成都配调	波电线908	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
939	10kV中污路专线	成都配调	中污路929	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
940	10kV土医线_专线	成都配调	土医线948	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
941	10kV环东路_用户专线	成都配调	环东路920	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
942	10kV马科三线	成都配调	马科三线开关932	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
943	10kV马科二线	成都配调	马科二线开关927	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
944	10kV南保路_专线	成都配调	南保路953	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
945	10kV浦光路	成都配调	浦光线953	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
946	10kV翠铁线_用户专线	成都配调	翠铁线911	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
947	10kV晖宜二线_专线	成都配调	晖宜二线921	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
948	10kV南锦路_专线	成都配调	南锦路915	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
949	10kV洞姆二线_用户专线	成都配调	洞姆二线915	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
950	10kV槐优路大馈线	成都配调	槐优路915	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
951	10kV府半路_专线	成都配调	府半路937	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
952	10kV中棚路_特	成都配调	中棚路990	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
953	10kV麻绣路专线	成都配调	麻绣路910	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
954	10kV望城路	成都配调	望城路909	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
955	10kV大农路专线	成都配调	大农线991	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
956	10kV马格三线	成都配调	马格三线941	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
957	10kV双广路_专	成都配调	双广路926	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
958	10kV呷西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷西线911开关	呷拉站	24150	否	600	10392.3	公线	113.39	19	1964	0	7389.07	不受限	7350
959	10kV白置一路_特	成都配调	白置一路929	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
960	10kV雷富路_专线	成都配调	雷富路910	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
961	10kV桂都路专线	成都配调	桂都线922	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
962	10kV麻金路专线	成都配调	麻金路921	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
963	10kV槐象路_专线	成都配调	槐象线922	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
964	10kV塔华路专线	成都配调	塔华路920	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
965	10kV白赛路专线	成都配调	白赛路925	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
966	10kV浆学路	成都配调	浆学路913	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
967	10kV严贸三路_用户专线	成都配调	严贸三线930	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
968	10kV府立路917断路器间隔	成都配调	府立路917	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
969	10kV川天一线	成都配调	川天一线912	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

970	10kV骢装路_专线	成都配调	骢装路950	骢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
971	10kV马厚线	成都配调	马厚线907开关	马河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
972	10kV温香线	成都配调	温香线935开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
973	10kV范金路_专线	成都配调	范金路937	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
974	10kV辰研路_专线	成都配调	辰研路943	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
975	10kV马格二线	成都配调	马格二线931	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
976	10kV粉创一线大馈线—用户	成都配调	粉创一线945	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
977	10kV雷医路_用户专线	成都配调	雷医路907	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
978	10kV平报路专线	成都配调	平报线912开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
979	10kV核天路专线	成都配调	核天路925	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
980	10kV桂峡路	成都配调	桂峡线924	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
981	10kV温美一路_专线	成都配调	温美一路918	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
982	10kV中冶路_专线	成都配调	中冶路936	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
983	10kV东年路专线	成都配调	东年路902	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
984	10kV楼地路_专	成都配调	楼地路935	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
985	10kV指财路_专线	成都配调	指财路908	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
986	10kV骢家路_专	成都配调	骢家路952	骢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
987	10kV赤悦线_用户专线	成都配调	赤悦线913	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
988	10kV塔环路大馈线	成都配调	塔环路907	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
989	10kV浆大路_特	成都配调	浆大路906	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
990	10kV洞金一路_专线	成都配调	洞金一路924	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
991	10kV邦万路_用户专线	成都配调	邦万路950	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
992	10kV邦度线	成都配调	邦度线开关932	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
993	10kV平府路_专线	成都配调	平府线928	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
994	10kV.桥恒线_用户专线	成都配调	桥恒线953	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
995	10kV棕海路专线	成都配调	棕海路942	棕树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
996	10kV作时三路_专线	成都配调	作时三路930	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
997	10kV新茂路_专线	成都配调	新茂路945	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
998	10kV军中路	成都配调	军中路948	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
999	10kV桂凯路专线	成都配调	桂凯路927	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1000	10kV南研路_专线	成都配调	南研路951	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1001	10kV桥汇路	成都配调	桥汇线开关908	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1002	10kV桂晶路_专	成都配调	桂晶线938	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1003	10kV象联线	成都配调	象联线开关907	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1004	10kV天上一路_专线	成都配调	天上一路908	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1005	10kV晋航路专线	成都配调	晋航路920	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1006	10kV土岭路_专线	成都配调	土岭路909	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1007	10kV双逸路_专	成都配调	双逸路915	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1008	10kV中领路_特	成都配调	中领路928	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1009	10kV粉地一路_用户专线	成都配调	粉地一路943	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1010	10kV温工路专线	成都配调	温工线944	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1011	10kV麻科路	成都配调	麻科路931	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1012	10kV骢方路	成都配调	骢方路953	骢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1013	10kV桂污一路专线	成都配调	桂污一路、桂鑫路956	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1014	10kV桂东路_专线	成都配调	桂东路952	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1015	10kV辰加路	成都配调	辰加路911	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1016	10kV三锦路大馈线专线	成都配调	三锦路950	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1017	10kV展顺路_用户专线	成都配调	展顺路914	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1018	10kV南二路_专	成都配调	南二路946	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1019	10kV洞力路_专线	成都配调	洞力路949	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1020	10kV两海四路_专线	成都配调	两海四路922	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1021	10kV天中路	成都配调	天中路919	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1022	10kV龙丽路_专	成都配调	龙丽路912	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1023	10kV玉医路_专线	成都配调	玉医线914	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1024	10kV三学线_专线	成都配调	三学线943	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1025	10kV范环路大馈线_专线	成都配调	范环路919	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350

1026	10kV梓世路_用户专线	成都配调	梓世线915	梓桐	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1027	10kV祥世路_用户专线	成都配调	祥世路920	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1028	10kV骟万一路_专线	成都配调	骟万一路991	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1029	10kV洞金二路_专线	成都配调	洞金二路911	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1030	10kV温德一路	成都配调	温德一路942	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1031	10kV白公路_专	成都配调	白公路921	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1032	10kV平典线	成都配调	平典线911开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1033	10kV指都路_专	成都配调	指都路906	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1034	10kV范财路专线	成都配调	范财路932	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1035	10kV骟钢线	成都配调	骟钢线916开关	骟马桥	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1036	10kV象银四路	成都配调	象银四路948	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1037	10kV新商路专线	成都配调	新商路907	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1038	10kV龙水路专线_城东	成都配调	龙水线941	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1039	10kV辰街路_特	成都配调	辰街路954	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1040	10kV双瑞线	成都配调	双瑞路924	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1041	10kV作格一线_专线	成都配调	作格一线905	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1042	10kV猛锦路_专线	成都配调	猛锦路919	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1043	10kV桂创路	成都配调	桂创线940	桂溪	2*40000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1044	10kV平特路专线	成都配调	平特路925	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1045	10kV辰府路	成都配调	辰府路915	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1046	10kV.涯乾路_用户专线	成都配调	涯乾路910	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1047	10kV涯茂一路	成都配调	涯茂一路906	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1048	10kV邦清路	成都配调	邦清线933	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1049	10kV金鞍路_专线	成都配调	金鞍路919	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1050	10kV庙轨路_专	成都配调	庙轨路913	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1051	10kV核物路_专线	成都配调	核物路910	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1052	10kV中佳路_特	成都配调	中佳路931	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1053	10kV象婚线	成都配调	象婚线905	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1054	10kV土岸路_专	成都配调	土岸路915	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1055	10kV槐西线	成都配调	槐西路929	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1056	10kV晋物线	成都配调	晋物线917	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1057	10kV.温中路_用户专线	成都配调	温中路922	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1058	10kV正银路_特	成都配调	正银路944	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1059	10kV粉地二路_用户专线	成都配调	粉地二路940	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1060	10kV沐汇线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐汇线927开关	沐川站	90000	否	600	10392.3	公线	113.74	19	1969.9	0	7383.17	不受限	7350
1061	10kV军环路_专线	成都配调	军环线915	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1062	10kV文照路_专线	成都配调	文照线913	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1063	10kV湾卡路专线	成都配调	湾卡线开关950	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1064	10kV作格三线	成都配调	作格三线924	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1065	10kV猛茂路_专线	成都配调	猛茂路915	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1066	10kV桥御一路_专线	成都配调	桥御一路932	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1067	10kV店筒路大馈线	郫都电力调度控制中心	店筒线986开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	57.74	10	1000	0	7313.84	不受限	7300
1068	10kV桥新线	资中电力调度控制中心	桥新线972开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	专线	115.93	19	2007.9	0	7345.17	不受限	7300
1069	10kV解业一线	大邑电力调度控制中心	解业一线947开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	118.01	20	2044	0	7309.07	不受限	7300
1070	10kV解城一线	大邑电力调度控制中心	解城一线938开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	57.74	10	1000	0	7313.84	不受限	7300
1071	10kV堰环线	新都电力调度控制中心	堰环线925开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	41.92	8	726	0	7333.23	不受限	7300
1072	10kV沿嘉线	都江堰电力调度控制中心	沿嘉线914	沿江	2*63000	否	600	10392.3	专线	116.49	19	2017.6	0	7335.47	不受限	7300
1073	10kV解岷二线	大邑电力调度控制中心	解岷二线937开关	解林	126000	是	600	10392.3	专线	57.74	10	1000	0	7313.84	不受限	7300

1074	10kV美安线	新都电力调度控制中心	美安线916开关	美泉	126000	是	600	10392.3	公线	57.74	10	1000	0	7313.84	不受限	7300
1075	10kV团工线	仁寿电力调度控制中心	团工线914开关	团结山站	12500	否	482	8348.48	专线	12.26	3	212.4	0	7301.23	不受限	7300
1076	10kV南金线	广元电力调度控制中心	南金线926开关	南河站	80000	否	906	15692.38	专线	392	43	6789.5	0	7333.64	不受限	7300
1077	10kV袁通线	广元电力调度控制中心	袁通线926开关	袁家坝	246000	是	529	9162.55	公线	0	0	0	0	7330.04	不受限	7300
1078	10kV山永路913线路	中江电力调度控制中心	山永路913开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	73.44	13	1272	0	7348.42	不受限	7300
1079	10kV双通线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双通线917开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公线	118.48	20	2052.1	0	7300.97	不受限	7300
1080	10kV石桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石桥线916开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1081	10kV柏运一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏运一路941开关	柏合	180000	否	553	9578.24	专线	73.72	13	1276.8	0	7343.62	不受限	7300
1082	10kV泉庐线大馈线	南充电力调度控制中心	泉庐线K106开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	75.37	14	1305.4	0	7315.02	不受限	7300
1083	10kV中潼线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中潼线915开关	阆中站	126000	否	552.12	9563	公线	74	13	1281.6	0	7325.1	不受限	7300
1084	10kV桂龙线	蓬安电力调度控制中心	桂龙线918开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	35.58	7	616.2	0	7287.15	不受限	7250
1085	10kV风火线大馈线	南充电力调度控制中心	风火线914开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	77.13	14	1335.9	0	7284.52	不受限	7250
1086	10kV南市线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南市线911	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	118.55	20	2053.3	0	7284.18	不受限	7250
1087	10kV园电一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园电一线935开关	园艺站	50000	否	600	10392.3	公线	119.91	20	2076.9	0	7276.17	不受限	7250
1088	10kV塘同线	嘉陵电力调度控制中心	塘同线914开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	76.43	14	1323.8	0	7296.62	不受限	7250
1089	10kV南天线大馈线	自贡电力调度控制中心	南天线936开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	专线	227.48	32	3940	0	7283.69	不受限	7250
1090	10kV三铁路	广汉电力调度控制中心	三铁路924开关	三星堆站旧	120000	否	600	10392.3	公用	404.94	67	7000	2100	7253.07	不受限	7250
1091	10kV甲夺线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲夺线911开关	甲根坝站	56000	否	487	8435.09	公线	17.84	4	309	0	7282.58	不受限	7250
1092	10kV庆君路	彭州电力调度控制中心	庆君路923	庆兴	20000+12500	否	475	8227.24	公线	4.75	1	82.3	150	7254.52	不受限	7250
1093	10kV北民线	安岳电力调度控制中心	10kV北民线913开关	北坝站	20000	是	525	9093.27	公线	498.61	95	8636	0	7274.62	不受限	7250
1094	10kV安望一线	安岳电力调度控制中心	10kV安望一线942开关	安岳站	80000	是	525	9093.27	公线	133.07	25	2304.7	0	7274.62	不受限	7250
1095	10kV董渝线	威远电力调度控制中心	董渝线929开关	董家湾	210000	否	505	8746.86	专线	33.53	7	580.8	0	7291.37	不受限	7250
1096	10kV唐王线	青白江电力调度控制中心	唐王线917开关	唐家寺	2*10000	否	469	8123.32	专线	1.15	2	20	0	7290.99	不受限	7250
1097	10kV北华线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV北华线915开关	北坝站	18000	是	521.26	9028.49	公用	0	0	0	0	7222.79	不受限	7200
1098	10kV黄茶一线	彭山电力调度控制中心	黄茶一线912开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	15.59	3	270	0	7243.63	不受限	7200
1099	10kV龙构线	眉山电力调度控制中心	龙构线963开关	龙亭站	40000	否	630	10911.92	专线	149.7	24	2592.8	0	7227.93	不受限	7200
1100	10kV草园线	成都配调	草园线911	草堂	138000	否	473	8192.6	公线	9.58	2	165.9	0	7207.44	不受限	7200
1101	10kV文华线	仁寿电力调度控制中心	文华线912开关	文林站	50000	否	560	9699.48	专线	86.25	15	1493.9	0	7235.63	不受限	7200

1102	10kV大石路	广汉电力调度控制中心	大石路914开关	大塘站	126000	否	914	15830.94	专线	358.26	39	6205	800	7242.85	不受限	7200
1103	10kV茜瑞线936大馈线	泸州电力调度控制中心	茜瑞线936	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	46.3	10	328	0	7217.46	不受限	7200
1104	10kV林政线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林政线947开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	123.9	21	2145.9	0	7207.17	不受限	7200
1105	10kV中伍线	雨城电力调度控制中心	10kV中伍线925开关	中里站	80000	否	465	8054.04	专线	45.32	10	785	0	7248.64	不受限	7200
1106	10kV西国线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西国线913开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	专线	90.7	16	1570.9	0	7205.4	不受限	7200
1107	10kV南环线	巴州电力调度控制中心	10kV南环线956	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	7248.64	不受限	7200
1108	10kV芭园一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园一线913开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	358.16	68	6203.4	0	7246.9	不受限	7200
1109	10kV芭园二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.芭园二线923开关	芭蕉	360000	是	523	9058.63	公线	246.82	47	4274.9	0	7246.9	不受限	7200
1110	10KV籍大Ⅱ回大馈线	天府电力调度控制中心	籍大Ⅱ回921开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	371.88	62	6441	0	7248.64	不受限	7200
1111	10kV牧浩线大馈线	天府电力调度控制中心	牧浩线951开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	121.65	20	2106.9	0	7246.17	不受限	7200
1112	10kV南中线	巴州电力调度控制中心	10kV南中线936	城南站	80000	否	465	8054.04	公线	200	43	1725	0	7248.64	不受限	7200
1113	10kV国地线大馈线	天府电力调度控制中心	国地线909开关	国玻	50000	否	462	8002.07	专线	306.4	77	5306.9	0	7201.86	不受限	7200
1114	10kV籍镇II线大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅱ回922开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	344.11	86	5960	0	7248.64	不受限	7200
1115	10kV籍大I线大馈线	天府电力调度控制中心	籍大Ⅰ回911开关	籍田	40000	否	465	8054.04	公线	386.66	97	6697	0	7248.64	不受限	7200
1116	10kV南国线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南国线928开关	南湖站	100000	否	563	9751.45	专线	93.17	17	1613.7	0	7162.6	不受限	7150
1117	10kV富南九线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南九线961开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	81.56	15	1412.7	0	7192.13	不受限	7150
1118	10kV南川线	巴州电力调度控制中心	10kV南川线938开关	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	125.96	21	2181.6	0	7171.47	不受限	7150
1119	10kV仁园路大馈线	天府电力调度控制中心	仁园路913开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	126.1	21	2184	0	7169.07	不受限	7150
1120	10kV界镇二线	安州电力调度控制中心	界镇二线922开关	界牌站	31500	是	597	10340.34	公线	64.43	11	1116	0	7156.27	不受限	7150
1121	10kV园隆一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆一线957开关	园艺站	50000	否	552	9560.92	公用	81.72	15	1415.4	0	7189.43	不受限	7150
1122	10kV帽文线	仁寿电力调度控制中心	帽文线926开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	89.45	16	1549.2	0	7180.33	不受限	7150
1123	10kV古开一路	广汉电力调度控制中心	古开一路909开关	古城	300000	否	486	8417.77	专线	24.43	5	423.2	0	7152.79	不受限	7150
1124	10kV高西路	广汉电力调度控制中心	高西路922开关	高新站	82000	否	555	9612.88	公线	84.52	15	1463.8	0	7187.79	不受限	7150
1125	10kV兴瑞线	仁寿电力调度控制中心	兴瑞线925开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	30.14	6	522	0	7194.29	不受限	7150
1126	10kV塔甘一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘一线906	赵塔	189000	是	600	10392.3	公线	65.82	11	1140	0	7173.84	不受限	7150
1127	10kV净捷七线	崇州电力调度控制中心	净捷七线936	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	307.02	38	5317.5	0	7153.27	不受限	7150
1128	10kV光备线	新都电力调度控制中心	光备线944开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	41.78	8	723.6	0	7148.57	不受限	7100
1129	10kV塔开线	邛崃电力调度控制中心	塔开线932开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	公线	130.05	22	2252.4	0	7100.67	不受限	7100

1130	10kV经化四路	彭州电力调度控制中心	经化四路906	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	286.44	57	4961.3	650	7144.22	不受限	7100
1131	10kV洞金三路	成都配调	洞金三路909	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	12.93	3	224	0	7149.34	不受限	7100
1132	10kV龙江龙旋线962大馈线	泸州电力调度控制中心	龙江龙旋线962	龙马潭	40000	是	800	13856.41	公线	20.23	3	350.3	3600	7134.83	不受限	7100
1133	10kV回恒路	什邡电力调度控制中心	回恒路963开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专线	86.74	16	1502.4	0	7118.02	不受限	7100
1134	10kV光联路	绵竹电力调度控制中心	光联路923开关	光明站	80000	否	800	13856.41	专线	310.02	39	5369.6	0	7101.17	不受限	7100
1135	10kV春铁线	仪陇电力调度控制中心	春铁线914开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	专线	43.59	9	755	0	7148.35	不受限	7100
1136	10kV中棉线大馈线	江油电力调度控制中心	中棉线912开关	中坝站	40000	否	480	8313.84	公用	19.86	4	344	0	7138.46	不受限	7100
1137	10kV北体一线	南部电力调度控制中心	10kV北体Ⅰ线911开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	127.82	21	2213.9	0	7123.58	不受限	7100
1138	10kV城水线	蓬溪电力调度控制中心	城水线926开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	20.84	4	361	0	7121.46	不受限	7100
1139	10kV花茶线	嘉陵电力调度控制中心	花茶线K201开关	火花站开闭所	90000	否	553	9578.24	专线	85.72	16	1484.7	0	7135.72	不受限	7100
1140	10kV城调线大馈线	南充电力调度控制中心	城调线921开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	专线	32.19	6	557.6	0	7104.99	不受限	7100
1141	10kV朱捷线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱捷线979开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	90.18	16	1562	0	7058.42	不受限	7050
1142	10kV青镇线	大英电力调度控制中心	青镇线929开关	青龙坡	80000	是	510	8833.46	公线	369.37	72	5909.92	0	7066.77	不受限	7050
1143	10kV园飞线	达县电力调度控制中心	园飞线911开关	化工园	300000	否	500	8660.25	公线	41.45	8	718	0	7076.22	不受限	7050
1144	10kV西苑线大馈线	自贡电力调度控制中心	西苑线923开关	汇西站	163500	否	563	9751.45	公线	97.38	17	1686.7	0	7089.6	不受限	7050
1145	10kV麓地线大馈线	天府电力调度控制中心	麓地路906开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	132.32	22	2291.7	0	7061.37	不受限	7050
1146	10KV沿工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿工线918开关	沿滩站	71900	是	696	12055.07	公线	147.3	21	2551.3	0	7092.76	不受限	7050
1147	10kV文园五线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园五线914	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	26.25	5	454.7	0	7058.93	不受限	7050
1148	10kV鱼瑞一线962大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞一线962开关	鱼危	101000	是	552	9560.92	公线	55.2	10	588.5	0	7060.24	不受限	7050
1149	10kV观高线922大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV观高线922开关	观文	16000	否	489	8469.73	专线	48.9	10	540.8	0	7081.96	不受限	7050
1150	10kV万科线	内江电力调度控制中心	万科线921开关	万里坡站	20500	否	482	8348.48	公线	24.26	5	420.2	0	7093.43	不受限	7050
1151	10kV万体线专线	新都电力调度控制中心	万体线929开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	57.74	11	1000	0	7059.23	不受限	7050
1152	10kV革万一线	青白江电力调度控制中心	革万一线909开关	革新	2*50000	否	800	13856.41	专线	311.15	39	5389.1	0	7081.67	不受限	7050
1153	10kV集冶线	彭州电力调度控制中心	集冶路922	集贤	2*50000	否	454	7863.51	公线	4.54	1	78.6	0	7077.16	不受限	7050
1154	10kV石扬一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬一路919开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	350.8	58	6075.8	1250	7063.84	不受限	7050
1155	10kV洪北二线	洪雅电力调度控制中心	北城二线921开关	洪川站	102000	是	510	8833.46	公线	386	72	6825	0	7066.77	不受限	7050
1156	10kV德电路955大馈线	德阳电力调度控制中心	德电路955开关	德阳站新	103000	是	510	8833.46	公线	14.23	30	246.4	0	7066.77	不受限	7050
1157	10kV西敦线大馈线	蒲江电力调度控制中心	西敦路912	西来	14300	是	550	9526.28	公线	35.54	6	615.6	0	7005.42	不受限	7000
1158	10kV丹和二路	彭州电力调度控制中心	丹和二路991	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	589.2	107	10205.2	1600	7020.42	不受限	7000

1159	10kV庙理路	成都配调	庙理路910	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	19.4	4	336	0	7037.34	不受限	7000
1160	10kV通皮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通皮线912开关	通宵站	6300	否	487	8435.09	公线	33.68	7	583.3	0	7008.28	不受限	7000
1161	10kV遵蟒路	绵竹电力调度控制中心	遵蟒路905开关	遵道站	16000	否	450	7794.23	专线	15.24	11	556	0	7014.81	不受限	7000
1162	10kV带格线大馈线	南充电力调度控制中心	带格线923开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	92.6	17	1603.8	0	7016.62	不受限	7000
1163	10kV三虹一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三虹一线917开关	三元站	40000	否	569	9855.37	公用	106	19	1836	0	7033.83	不受限	7000
1164	10kV泉欧线大馈线	南充电力调度控制中心	泉欧线K202开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	95.09	17	1647	0	6973.42	不受限	6950
1165	10kV朱南线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱南线977开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	96.07	17	1664	0	6956.42	不受限	6950
1166	10kV北体二线	南部电力调度控制中心	10kV北体Ⅱ线923开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	136.81	23	2369.5	0	6967.98	不受限	6950
1167	10kV柏运二线大馈线	天府电力调度控制中心	柏运二路943开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	136.73	23	2368.1	0	6984.97	不受限	6950
1168	10kV时电一线	宜宾电力调度控制中心	时电一线982开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	317.46	40	5498.4	0	6972.37	不受限	6950
1169	10kV平镇线	邛崃电力调度控制中心	平镇线914开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	293.63	47	5085.67	0	6969.78	不受限	6950
1170	10kV茶天二线	威远电力调度控制中心	茶天二线921开关	茶山	135000	是	505	8746.86	专线	0	0	0	0	6997.49	不受限	6950
1171	10kV茶天一线	威远电力调度控制中心	茶天一线918开关	茶山	135000	是	505	8746.86	专线	0	0	0	0	6997.49	不受限	6950
1172	10kV仙玉二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙玉二线976开关	仙鹤站	50000	否	520	9006.66	公线	64.84	12	1123	0	6982.99	不受限	6950
1173	10kV嘉泰二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉泰二线929开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	0.014	0.2	0.242	0	6969.53	不受限	6950
1174	10kV八环一路	德阳电力调度控制中心	八环一路917开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公线	2.48	1	42.9	0	6971.91	不受限	6950
1175	10kV罗城二线	洪雅电力调度控制中心	罗城二线927开关	罗庙站	100000	是	500	8660.25	公线	394.6	79	6834.4	0	6928.2	不受限	6900
1176	10kV南法一线	威远电力调度控制中心	南法一线911开关	威南站	150000	是	500	8660.25	专线	0.58	0	10.1	0	6918.1	不受限	6900
1177	10kV青邦线	青白江电力调度控制中心	青邦线951开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	10	2	100	0	6928.2	不受限	6900
1178	10kV金府路_都江堰	都江堰电力调度控制中心	金府路913	金江	70000	是	500	8660.25	公线	188.74	64	1224.6	0	6928.2	不受限	6900
1179	10kV官敦路	大邑电力调度控制中心	官敦线927开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1180	10kV官城路	大邑电力调度控制中心	官城线929开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1181	10kV堰铝线	新都电力调度控制中心	堰铝线932开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	66.57	13	1153	0	6906.23	不受限	6900
1182	10kV前洪线	青白江电力调度控制中心	前洪线948开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	10	2	100	0	6928.2	不受限	6900
1183	10kV高镇线	金堂电力调度控制中心	高镇线917开关	高板	68300	是	537	9301.11	公线	1	10	1	500	6940.89	不受限	6900
1184	10kV杨安路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨安路933开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	140.79	23	2438.4	0	6914.67	不受限	6900
1185	10kV官西路	大邑电力调度控制中心	官西线911开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1186	10kV官人路	大邑电力调度控制中心	官人线961开关	官渡	125000	是	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900

1187	10kV前渡线	青白江电力调度控制中心	前渡线933开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	10	2	100	0	6928.2	不受限	6900
1188	10kV前场线	青白江电力调度控制中心	前场线932开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	10	2	100	0	6928.2	不受限	6900
1189	10kV洞福线	成都配调	洞福线913开关	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	27.25	6	472	0	6901.34	不受限	6900
1190	10kV罗研线大馈线	天府电力调度控制中心	罗研线912开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	81.06	14	1404	0	6909.84	不受限	6900
1191	10kV仁生路大馈线	天府电力调度控制中心	仁生路914开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	139.88	23	2422.8	0	6930.27	不受限	6900
1192	10kV板铸线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	板铸线911开关	板仓站	80200	否	520	9006.66	专线	68.36	13	1184	0	6921.99	不受限	6900
1193	10kV泉房线大馈线	南充电力调度控制中心	泉房线K103开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	97.91	18	1695.8	0	6924.62	不受限	6900
1194	10kV青创一线大馈线	南充电力调度控制中心	青创一线976开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	182.58	28	3162.2	0	6907.94	不受限	6900
1195	10kV梁兰西线	攀枝花电力调度控制中心	梁兰西线983开关	梁坪站	63000	否	450	7794.23	公线	5.2	1	97	0	6917.6	不受限	6900
1196	10kV新炭路952#开关	广汉电力调度控制中心	新炭路952开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	37.9	8	656.4	0	6919.59	不受限	6900
1197	10kV梁兰东线	攀枝花电力调度控制中心	梁兰东线929开关	梁坪站	63000	否	450	7794.23	公线	4.8	1	83.1	0	6931.5	不受限	6900
1198	10kV绵州线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵州线956开关	绵阳站	50000	是	600	10392.3	公用	78.9	13	1366.5	0	6947.34	不受限	6900
1199	10kV冯康二线921断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯康二线921开关	冯嘴	127000	是	600	10392.3	公线	81.33	14	1408.6	0	6905.24	不受限	6900
1200	10kV沙禁线	天全电力调度控制中心	沙禁线926开关	沙坪站	50000	是	515	8920.06	公线	141.36	27	2448.4	200	6936.05	不受限	6900
1201	10kV万文线大馈线	江油电力调度控制中心	万文线919开关	万寿站	40000	否	510	8833.46	公线	60.54	12	1048.5	0	6901.61	不受限	6900
1202	10kV永数一线	雅安电力调度控制中心	永数一线916开关	永兴站	100000	是	665	11518.14	公线	0.49	1	8.5	2350	6856.01	不受限	6850
1203	10kV龙医二线	雨城电力调度控制中心	10kV龙医二线927开关	龙观站	100400	否	440	7621.02	专线	10.89	2	188.7	0	6858.92	不受限	6850
1204	10kV峰大线911大馈线	泸州电力调度控制中心	峰大线911	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	90.53	17	1568	0	6849.76	不受限	6850
1205	10kV龙泛线	雨城电力调度控制中心	10kV龙泛线916开关	龙观站	100000	否	440	7621.02	专线	40.26	9	697.3	0	6858.92	不受限	6850
1206	10kV帽西线	仁寿电力调度控制中心	帽西线922开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	106.81	19	1850	0	6879.53	不受限	6850
1207	10kV家果路917线路	中江电力调度控制中心	家果路917开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	141.37	24	2448.5	0	6888.98	不受限	6850
1208	10kV高源线	攀枝花电力调度控制中心	高源线916开关	高梁坪站	25000	否	450	7794.23	公线	8.2	2	142	0	6872.6	不受限	6850
1209	10kV泉伦线大馈线	南充电力调度控制中心	泉伦线K206开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	100.73	18	1744.6	0	6875.82	不受限	6850
1210	10kV车高线	乐山电力调度控制中心	车高线913开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6858.92	不受限	6850
1211	10kV邓化Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化Ⅱ线917开关	邓关站	100300	否	480	8313.84	公线	34.11	7	590.8	0	6891.66	不受限	6850
1212	10kV沈广路专线	成都配调	沈广路944	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	28.48	6	493.2	0	6880.14	不受限	6850
1213	10kV棉悦线大馈线	乐山电力调度控制中心	棉悦线911开关	棉竹站	10600	否	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6858.92	不受限	6850
1214	10kV苏王一线	乐山电力调度控制中心	苏王一线912开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6858.92	不受限	6850
1215	10kV凤警线	乐山电力调度控制中心	凤警线917开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6858.92	不受限	6850

1216	10kV通万线大馈线	乐山电力调度控制中心	通万线932开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6858.92	不受限	6850
1217	10kV大工南线	青白江电力调度控制中心	大工南线929开关	大湾	2*40000	否	597	10340.34	专线	139.12	23	2409.6	0	6896.71	不受限	6850
1218	10kV锦复三线	成都配调	锦复三线开关921	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	28.87	6	500	0	6873.34	不受限	6850
1219	10kV塔甘二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔甘二线923	赵塔	189000	是	600	10392.3	公线	83.14	14	1440	0	6873.84	不受限	6850
1220	10kV洪北一线	洪雅电力调度控制中心	洪北一线918开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	386	73	6741	0	6858.92	不受限	6850
1221	10kV洪止一线	洪雅电力调度控制中心	洪止一线917开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	286	51	4816	0	6858.92	不受限	6850
1222	10kV福城一线	洪雅电力调度控制中心	福城一线916开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	426.74	86	7391.2	0	6858.92	不受限	6850
1223	10kV前欧二线	青白江电力调度控制中心	前欧二线950开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	139.46	23	2415.4	0	6890.91	不受限	6850
1224	10kV洪城一线	洪雅电力调度控制中心	洪城Ⅰ回923开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	410.1	83	7102.9	0	6858.92	不受限	6850
1225	10kV洪止二线	洪雅电力调度控制中心	洪止二线922开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	131.5	27	2277.6	0	6858.92	不受限	6850
1226	10kV黄屈线924断路器间隔	雷波电力调度控制中心	10kV黄屈线924开关	黄琅站	12600	否	460	7967.43	公线	16.68	4	288.9	0	6881.79	不受限	6850
1227	10kV洪北三线	洪雅电力调度控制中心	洪北Ⅲ回924开关	洪川站	100000	是	495	8573.65	公线	405.04	82	7015.3	0	6858.92	不受限	6850
1228	10kV罗止二线	洪雅电力调度控制中心	罗止二线925开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	189.07	38	3274.7	0	6858.92	不受限	6850
1229	10kV文开二线928	乐至电力调度控制中心	10kV文开二线928小车开关	文峰	300000	是	520	9006.66	公线	23.35	4	404.5	0	6800.83	不受限	6800
1230	10kV旌庐西路918大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐西路918开关	旌湖站	100000	是	575	9959.29	公线	697.69	121	12084	1150	6817.43	不受限	6800
1231	10kV望逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸二线976	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	79.91	15	1384.1	0	6799.84	不受限	6800
1232	10kV回开四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回开四线927开关	回龙站	50000	否	600	10392.3	公线	145.15	24	2514	0	6839.07	不受限	6800
1233	10kV双地线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双地线954开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公用	127.97	21	2216.5	315	6821.57	不受限	6800
1234	10kV北嘉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北嘉线922开关	城北站(蓬安)	94500	是	676	11708.66	公线	146.8	22	2542.5	0	6824.43	不受限	6800
1235	10kV里伏二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏二线915开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	360.85	43	6250	0	6844.31	不受限	6800
1236	10kV茜园一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	茜园一线961	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	23.56	5	408	0	6809.46	不受限	6800
1237	10kV太罗二线	万源电力调度控制中心	10kV.太罗二线916开关	太和站	40000	是	600	10392.3	公线	86.55	14	1499	0	6814.84	不受限	6800
1238	10kV瑶修线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶修线962小车开关	瑶山站	100000	否	515	8920.06	公线	73.09	14	1266	0	6762.05	不受限	6750
1239	10kV马环一线	通川电力调度控制中心	10kV.马环一线962开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	88.59	15	1534.4	0	6779.44	不受限	6750
1240	10kV文园一线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园一线911	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	41.72	9	722.6	0	6791.03	不受限	6750
1241	10kV三星路	广汉电力调度控制中心	三星路908开关	三星堆站旧	244000	否	486	8417.77	公用	516.87	106	8730	800	6775.99	不受限	6750
1242	10kV迎巴线	剑阁电力调度控制中心	迎巴线914开关	35kV迎水站	10000	否	453	7846.19	公线	16.64	10	288.2	0	6773.37	不受限	6750
1243	10kV关建线	射洪电力调度控制中心	关建线926开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	1	1	3	0	6789.64	不受限	6750

1244	10kV花鼓线	射洪电力调度控制中心	花鼓线911开关	桃花山	151890	是	490	8487.05	公线	365.37	75	6328.2	0	6789.64	不受限	6750
1245	10kV创污线	天府电力调度控制中心	创污线912开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	148.62	25	2574.1	0	6778.97	不受限	6750
1246	10kV板华线大馈线	自贡电力调度控制中心	板华线924开关	板仓站	80200	否	800	13856.41	专线	330.14	41	5718	0	6752.77	不受限	6750
1247	10kV大辉二线	青白江电力调度控制中心	大辉二线918开关	大湾	2*40000	否	597	10340.34	专线	147.09	25	2547.6	0	6758.71	不受限	6750
1248	10kV革医线	青白江电力调度控制中心	革医线918开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	149.49	25	2589.1	0	6763.97	不受限	6750
1249	10kV乐纸一线	乐山电力调度控制中心	乐纸一线916开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	4.04	1	70	0	6788.92	不受限	6750
1250	10kV庙联路专线	成都配调	庙联路916	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	34.18	7	592	0	6781.34	不受限	6750
1251	10kV中站路	成都配调	中站路905	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	34.16	7	591.6	0	6781.74	不受限	6750
1252	10kV作天路专线	成都配调	作天线916	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	35.98	8	623.2	0	6750.14	不受限	6750
1253	10kV景惠线	青白江电力调度控制中心	景惠线955开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	152.22	25	2636.4	0	6716.67	不受限	6700
1254	10kV花蜀二线	新津电力调度控制中心	花蜀二线926开关	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	14.58	3	252.6	0	6744.89	不受限	6700
1255	10kV板硬线	自贡电力调度控制中心	板硬线923开关	板仓站	80000	否	600	10392.3	专线	151.79	25	2629	0	6724.07	不受限	6700
1256	10kV元火线	渠县电力调度控制中心	10kV.元火线970开关	元渡站	100000	否	440	7621.02	公线	18.07	6	139.7	0	6719.22	不受限	6700
1257	10kV朱碧一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧I线924开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	53.52	10	927	0	6735.59	不受限	6700
1258	10kV鞍古二线	苍溪电力调度控制中心	鞍古二线923开关	马鞍山站	102000	是	580	10045.89	公线	77.17	13	1336.6	0	6700.11	不受限	6700
1259	10kV新海一路	广汉电力调度控制中心	新海一路926开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公线	382.92	78	6400	0	6734.22	不受限	6700
1260	10kV喜明一线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明一线969开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	113.07	24	1958.4	0	6651.07	不受限	6650
1261	10kV喜明二线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜明二线968开关	喜德站	10000	是	480	8313.84	公线	67.97	14	1177.2	0	6651.07	不受限	6650
1262	10kV喜贸线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV喜贸线963开关	喜德站	40000	是	480	8313.84	公线	129.98	27	2251.2	0	6651.07	不受限	6650
1263	10kV阳京线	广元电力调度控制中心	阳京线913开关	35kV朝阳站	14300	否	453	7846.19	专线	22.52	5	390	0	6671.57	不受限	6650
1264	10kV科五一线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五一线951开关	农科站	50000	否	807	13977.65	公线	340.61	42	5899.3	0	6680.58	不受限	6650
1265	10kV林教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林教二线921开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	153.91	26	2665.8	0	6687.27	不受限	6650
1266	10kV齐庭一线665大馈线	泸州电力调度控制中心	齐庭一线966	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	335.91	42	5818	0	6652.77	不受限	6650
1267	10kV香蓝线大馈线	天府电力调度控制中心	香蓝线914开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	155.18	26	2687.7	0	6665.37	不受限	6650
1268	10kV国南五路大馈线	天府电力调度控制中心	国南五路918开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	112.36	20	1946.1	0	6674.32	不受限	6650
1269	10kV魏天线大馈线	天府电力调度控制中心	魏天线945开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	8.24	1	142.8	0	6692.65	不受限	6650
1270	10kV青田路	都江堰电力调度控制中心	青田路910	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	95.4	16	1652.4	0	6661.44	不受限	6650
1271	10kV春广线	温江电力调度控制中心	春广线929开关	万春	126000	否	553	9578.24	专线	57.74	10	1000	0	6662.59	不受限	6650
1272	10kV溪名路	大邑电力调度控制中心	溪名线913开关	川溪口	20000	否	500	8660.25	专线	64.84	13	1123	0	6671.22	不受限	6650
1273	10kV桂上三线	彭山电力调度控制中心	桂上三线929开关	桂林站	94500	是	482	8348.48	公线	397	82	7219.8	0	6678.78	不受限	6650

1274	10kV景怡线	青白江电力调度控制中心	景怡线928开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	153.88	26	2665.2	0	6687.87	不受限	6650
1275	10kV南城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南城线924开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公线	498.59	104	8680	0	6651.07	不受限	6650
1276	10kV小外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外一线931开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	422.08	88	7350	0	6651.07	不受限	6650
1277	10kV小外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV小外二线941开关	小山站	80000	是	480	8313.84	公用	304.18	63	5040	0	6651.07	不受限	6650
1278	10kV南供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南供线929开关	南市站	82000	是	480	8313.84	公用	294.65	61	5120	0	6651.07	不受限	6650
1279	10kV福岷二线	眉山电力调度控制中心	福岷二线928开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	0	0	0	0	6678.78	不受限	6650
1280	10kV福岷一线	眉山电力调度控制中心	福岷一线918开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	0	0	0	0	6678.78	不受限	6650
1281	10kV福观二线	眉山电力调度控制中心	福观二线963开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	0	0	0	0	6678.78	不受限	6650
1282	10kV孜镇线	宜宾电力调度控制中心	孜镇线960开关	孜岩	150000	是	490	8487.05	公线	10.78	2	186.7096	0	6602.93	不受限	6600
1283	10kV孙优线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙优线969开关	孙家坝	300000	否	920	15934.87	专线	89.29	10	1546.5	6180	6614.88	不受限	6600
1284	10kV南丽线	成都配调	南丽路945	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	42.46	9	735.4	0	6637.94	不受限	6600
1285	10kV柳涤一线	温江电力调度控制中心	柳涤一线915开关	柳城	102000	否	552	9560.92	公线	57.74	10	1000	0	6648.74	不受限	6600
1286	10kV门坝一线	仪陇电力调度控制中心	门坝一线914开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	124.91	22	2163.5	0	6643.98	不受限	6600
1287	10kV紫园线大馈线	江油电力调度控制中心	紫园线913开关	紫山站	8000	否	424	7343.9	公用	100	24	1732	0	6609.31	不受限	6600
1288	10kV泉医二线	南充电力调度控制中心	泉医Ⅱ线K201开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	114.82	21	1988.6	0	6631.82	不受限	6600
1289	10kV关湖线	射洪电力调度控制中心	关湖线914开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	8.8	2	152.4	0	6637.24	不受限	6600
1290	10kV垭泰线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV垭泰线921	枣垭站	100000	否	599	10374.98	专线	157.07	26	2720.4	0	6617.08	不受限	6600
1291	10kV峰水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰水线916开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	专线	114.18	21	1977.6	0	6642.82	不受限	6600
1292	10kV文园二线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园二线921开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	2.81	1	48.7	0	6630.08	不受限	6600
1293	10kV下龙一线	广元电力调度控制中心	下龙一线915开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	25.66	6	444.5	0	6617.07	不受限	6600
1294	10kV江凤二线	雅安配调	江凤二线925开关	三江站	100000	否	600	10392.3	公线	113.54	16	1850.3	2780	6573.07	不受限	6550
1295	10kV绵电线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵电线939开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	41.63	8	721	0	6581.33	不受限	6550
1296	10kV棕影二线	西充电力调度控制分中心	棕影二线922开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	42.3	10	732.66	0.46	6593.45	不受限	6550
1297	10kV仁宇路大馈线	天府电力调度控制中心	仁宇路906开关	仁宝	63000	否	553	9578.24	专线	118.06	21	2044.8	0	6575.62	不受限	6550
1298	10kV华友一线928大馈线	泸川电力调度控制中心	待用五929开关	龙华	151500	否	423	7326.57	公线	42.3	10	684	0	6593.91	不受限	6550
1299	10kV兰东线	青神电力调度控制中心	兰东线918开关	兰店站	102000	否	423	7326.57	公线	0.2	20	0.2	0	6593.91	不受限	6550
1300	10kV张中线	成都配调	张中线922	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1301	10kV温美二线	成都配调	温美二线919	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1302	10kV涯熙线	成都配调	涯熙线933	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1303	10kV作时二路_专线	成都配调	作时二路910	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1304	10kV棕流路_特	成都配调	棕流线940	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1305	10kV高团路大馈线	成都配调	高团线944	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1306	10kV晖宜一线_新	成都配调	迎晖911	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

1307	10kV桐首路_专	成都配调	桐首路928	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1308	10kV桂平线	成都配调	桂平线925开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1309	10kV作城线	成都配调	作城线915	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	0.09	0	1.6	0	6552.48	不受限	6550
1310	10kV双间路_花间集开关站	成都配调	双间路909	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1311	10kV望天线	成都配调	望天线968	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1312	10kV驷府路	成都配调	驷府路924	驷马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1313	10kV桂土线	成都配调	桂土路951	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1314	10kV平院线	成都配调	平院路904	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1315	10kV应广路	成都配调	应广路907	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1316	10kV下煤路_专线	成都配调	下煤路905	下洞槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1317	10kV麻关路	成都配调	麻关路908	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1318	10kV五双线	成都配调	五双路914	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1319	10kV环人线_新	成都配调	环人线907	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1320	10kV晋庆线	成都配调	晋庆路908	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1321	10kV玉桥路	成都配调	玉桥路928	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1322	10kV府榭线	成都配调	府榭路908	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1323	10kV辰中路_特	成都配调	辰中路927	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1324	10kV祥奎线	成都配调	祥奎路905	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1325	10kV川远线	成都配调	川远线938	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1326	10kV正城线	成都配调	正城路954	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1327	10kV经达一路909开关	彭州电力调度控制中心	经达一路909	经纬	2*50000	否	423	7326.57	专线	157.08	37	2720.7	0	6593.91	不受限	6550
1328	10kV濛农路	彭州电力调度控制中心	濛农路907	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	386.4	91	6692.6	0	6593.91	不受限	6550
1329	10kV文邮路_省邮电局开关站	成都配调	文邮路920	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1330	10kV猛庆线	成都配调	猛庆路924	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1331	10kV万川线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万川线948开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	84.67	16	1466.4	0	6592.83	不受限	6550
1332	10kV玉树线	成都配调	玉树线952	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1333	10kV浦镇路大馈线	成都配调	浦镇线928	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1334	10kV沈福线	成都配调	沈福线949	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1335	10kV东大路	成都配调	东大路904	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1336	10kV平熙路	成都配调	平熙路913	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1337	10kV杏熙一线_新	成都配调	杏熙一线915	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1338	10kV蓉材路	成都配调	蓉材路953	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1339	10kV麻创路大馈线一用户	成都配调	麻创路934	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1340	10kV顺融路_特	成都配调	顺融路926	安顺桥	2*150000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1341	10kV光时路_专线	彭州电力调度控制中心	光时线941开关	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专线	123.9	29	2146	0	6593.91	不受限	6550
1342	10kV玉洁线	成都配调	玉洁路924	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1343	10kV红东路	成都配调	红东路925	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1344	10kV棕高线	成都配调	棕高路904	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	0.14	0	2.4	0	6551.68	不受限	6550
1345	10kV福羊路	大邑电力调度控制中心	福羊线939开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	161.09	27	2790.1	0	6562.97	不受限	6550
1346	10kV高交路大馈线	成都配调	高交线934开关	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1347	10kV洞南线	成都配调	洞南线开关922	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1348	10kV湾苗路	成都配调	湾苗路926	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1349	10kV音谷路_特	成都配调	音谷线942	潮音	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1350	10kV荔滨路	成都配调	荔滨路911	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1351	10kV望橡路	成都配调	望橡线918	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1352	10kV府银线	成都配调	府银线926	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1353	10kV玉美路	成都配调	玉美线953	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1354	10kV楼园线	成都配调	楼园路922	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1355	10kV正锣线	成都配调	正锣线923	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1356	10kV桥御二路大馈线一用户	成都配调	桥御二路940	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1357	10kV庙金线	成都配调	庙金路905	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

1358	10kV文城路	成都配调	文城线912开关	文庙街	140000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1359	10kV大铜线	成都配调	大铜线921	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1360	10kV辰花路	成都配调	辰花路923	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1361	10kV展银线	成都配调	展银线926	发展	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1362	10kV象林路	成都配调	象林路945	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1363	10kV桂电路	成都配调	桂电线913开关	桂溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1364	10kV范海路	成都配调	范海路936	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1365	10kV湾花路_新	成都配调	湾花路916	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1366	10kV南园线	成都配调	南园路906	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1367	10kV锦鑫线	成都配调	锦鑫线932	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1368	10kV土灌路	成都配调	土灌路936	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1369	10kV堤铁路_特	成都配调	堤铁线913	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1370	10kV雷泛线_新	成都配调	雷泛线917	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1371	10kV雷熊线	成都配调	雷熊线923	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1372	10kV沈双路	成都配调	沈双路925	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1373	10kV桂托线_特	成都配调	桂托线966	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1374	10kV红善路	成都配调	红善路912	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1375	10kV龙工线	成都配调	龙工路936	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1376	10kV堤全线	成都配调	堤全路912	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1377	10kV望港路_特	成都配调	望港路996	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1378	10kV天峰路	成都配调	天峰路954	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1379	10kV浦通线	成都配调	浦通线918	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1380	10kV洞华一路	成都配调	洞华一路942	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1381	10kV培辉路	成都配调	培辉路920	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1382	10kV浦开路大馈线	成都配调	浦开线919	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1383	10kV正熊路_特	成都配调	正熊线942	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1384	10kV府鸿线	成都配调	府鸿路906	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1385	10kV张庙线	成都配调	张庙线914开关	张家寺	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1386	10kV军美路大馈线	成都配调	军美线934	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1387	10kV南衣线	成都配调	南衣路923	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1388	10kV龙五路大馈线—用户	成都配调	龙五线918	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1389	10kV铁竹线	成都配调	铁竹路912	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1390	10kV张庭路_专线	成都配调	张庭路915	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1391	10kV麻林线	成都配调	麻林路917	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1392	10kV梓港路大馈线	成都配调	梓港线907	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1393	10kV玉首线	成都配调	玉首线919	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1394	10kV温智路	成都配调	温智路945	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1395	10kV桂印线	成都配调	桂印线963开关	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1396	10kV梓东路	成都配调	梓东线922开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1397	10kV东军路_特	成都配调	东军线926	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1398	10kV白忠线	成都配调	白忠线903	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1399	10kV南青线	成都配调	南青路934	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1400	10kV应怡路_专线	成都配调	应怡路913	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1401	10kV土金路	成都配调	土金路922	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1402	10kV棕九线	成都配调	棕九线912	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1403	10kV作合线	成都配调	作合路907	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1404	10kV双罗路高升桥罗浮开关站_专	成都配调	双罗路920	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1405	10kV浦港一线	成都配调	浦港一线975	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1406	10kV铁武线	成都配调	铁武线917	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1407	10kV南房路_公线	成都配调	南房路916	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1408	10kV桂龙路	成都配调	桂龙路939	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1409	10kV严太线	成都配调	严太线923	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1410	10kV龙众线	成都配调	龙众线944开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1411	10kV桂首路	成都配调	桂首线964	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1412	10kV棕川路_公线	成都配调	棕川路921	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1413	10kV桂和线	成都配调	桂和线953	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

1414	10kV庙大路	成都配调	庙大路944	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1415	10kV范平线	成都配调	范平路925	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1416	10kV苏游路	成都配调	苏游线912	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1417	10kV晋云线	成都配调	晋云路907	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1418	10kV辰桂路	成都配调	辰桂路924	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1419	10kV文天路_特	成都配调	文天线911	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1420	10kV沈江路	成都配调	沈江路908	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1421	10kV两堰路	成都配调	两堰线909	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1422	10kV中庙路	成都配调	中庙路910	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1423	10kV象石线	成都配调	象石线906开关	万象	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1424	10kV铁世路专线	成都配调	铁世线914	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1425	10kV高城线	成都配调	高城路920	高店子	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1426	10kV核永线	成都配调	核永线927	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1427	10kV新军路	成都配调	新军路933	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1428	10kV正万线	成都配调	正万路927	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	47.11	10	816	0	6557.34	不受限	6550
1429	10kV下林路	成都配调	下林路903	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1430	10kV土红线	成都配调	土红路937	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1431	10kV塔凌线	成都配调	塔凌路927	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1432	10kV范林路大馈线—用户	成都配调	范林路944	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1433	10kV麻鸿线	成都配调	麻鸿路912	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1434	10kV泉莲线	成都配调	泉莲线936	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1435	10kV荔平线	成都配调	荔平线937	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1436	10kV浦东路_特	成都配调	浦东线922	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1437	10kV麻杉路	成都配调	麻杉路933	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1438	10kV双龙线	成都配调	双龙路917	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1439	10kV府锋线	成都配调	府锋线961	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1440	10kV金玉路	成都配调	金玉路906	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1441	10kV骟电二线	成都配调	骟电二线993	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1442	10kV桂座路	成都配调	桂座线962	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1443	10kV张新路	成都配调	张新路916	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1444	10kV双江线	成都配调	双江路933	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1445	10kV沈科路	成都配调	沈科路905	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1446	10kV高双路大馈线	成都配调	高双线946	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1447	10kV指丽路	成都配调	指丽线913	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1448	10kV沈顺路	成都配调	沈顺路907	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1449	10kV涧城五路_新	成都配调	涧城五线923	华润	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1450	10kV铁文线	成都配调	铁文路924	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1451	10kV荔天路大馈线—用户	成都配调	荔天线921	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1452	10kV庙丰二路	成都配调	庙丰二路935	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1453	10kV骟锦线	成都配调	骟锦线920开关	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1454	10kV波青线_公线	成都配调	波青线913	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1455	10kV雷科线	成都配调	雷科线905	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1456	10kV棕科线	成都配调	棕科线933开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1457	10kV辰商线	成都配调	辰商线922	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1458	10kV苏桥线	成都配调	苏桥线945	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1459	10kV槐东线	成都配调	槐东线927开关	槐树店	90000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1460	10kV玉军路_省军区开关站	成都配调	玉军线920	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1461	10kV两淳路_特	成都配调	两淳线923	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1462	10kV浦南线	成都配调	浦南线965	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1463	10kV龙下线	成都配调	龙下线928	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1464	10kV马时一路_特	成都配调	马时一线912	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1465	10kV邦哥线	成都配调	邦哥路910	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1466	10kV浆照路	成都配调	浆照路927	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1467	10kV蓉生路_特	成都配调	蓉生路954	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1468	10kV祥南线	成都配调	祥南路913	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1469	10kV铁居线	成都配调	铁居路904	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1470	10kV铁广路_专线	成都配调	铁广路908	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550

1471	10kV下保路专线	成都配调	下保路918	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1472	10kV新中线	成都配调	新中路942	新园	192000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1473	10kV玉照路	成都配调	玉照路923	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1474	10kV两侯线	成都配调	两侯路929	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1475	10kV祥锦路	成都配调	祥锦线911	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1476	10kV楼平线	成都配调	楼科线920开关	红牌楼	103000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1477	10kV楼科线	成都配调	楼科路920	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1478	10kV铁水线	成都配调	铁水线920	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1479	10kV高后二线	成都配调	高后二线940	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1480	10kV浦理路	成都配调	浦理线959	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1481	10kV浦香线	成都配调	浦香线905开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1482	10kV羊花线	成都配调	羊花路924	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1483	10kV猛东线	成都配调	猛东路929	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1484	10kV蓉救路	成都配调	蓉救路944	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1485	10kV桂民路	成都配调	桂民线915	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1486	10kV塔国线	成都配调	塔国线913	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1487	10kV猛玉线	成都配调	猛玉路910	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1488	10kV大双线	成都配调	大双线905	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1489	10kV金盐线大馈线	成都配调	金盐线904开关	金马	105000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1490	10kV象站路_公线	成都配调	象站路926	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1491	10kV新坡路	成都配调	新坡路910	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1492	10kV楼草线	成都配调	楼草路914	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1493	10kV浦轻路大馈线	成都配调	浦轻线913	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1494	10kV辰沙线	成都配调	辰沙路908	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1495	10kV槐水路专线	成都配调	槐水路924	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1496	10kV辰西线	成都配调	辰西路933	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1497	10kV白鼓线	成都配调	白鼓线904	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1498	10kV象和七线	成都配调	象和七线937	万象	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1499	10kV涯红线	成都配调	涯红线914	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1500	10kV大牌线	成都配调	大牌线995	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1501	10kV军北线	成都配调	军北线938	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1502	10kV粉粮线	成都配调	粉粮路930开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	48.5	10	840	0	6533.34	不受限	6500
1503	10kV羊磷线	邛崃电力调度控制中心	羊磷线935开关	羊安	120000	否	423	7326.57	专线	3.46	1	60	0	6533.91	不受限	6500
1504	10kV连府路	彭州电力调度控制中心	连府路924	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	367.21	66	6360.3	2100	6520.42	不受限	6500
1505	10kV任科线	温江电力调度控制中心	任科线932开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	65.13	12	1128	0	6520.74	不受限	6500
1506	10kV沿府二路	都江堰电力调度控制中心	沿府二路923开关	沿江	126000	否	600	10392.3	公线	163.2	27	2826.6	0	6526.47	不受限	6500
1507	10kV北遂线	安岳电力调度控制中心	10kV北遂线923开关	北坝站	18000	否	525	9093.27	公线	96.49	18	1671.2	0	6512.74	不受限	6500
1508	10kV南科线	成都配调	南科路905	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	2.6	1	45	0	6509.08	不受限	6500
1509	10kV麓阅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓阅线920开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	162.66	27	2817.3	0	6535.77	不受限	6500
1510	10kV大昊路大馈线	天府电力调度控制中心	大昊路945开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	164.22	27	2844.3	0	6508.77	不受限	6500
1511	10kV桐卓线大馈线	天府电力调度控制中心	桐卓线918开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	164.32	27	2846	0	6507.07	不受限	6500
1512	10kV创研线大馈线	天府电力调度控制中心	创研线921开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	163.66	27	2834.6	0	6518.47	不受限	6500
1513	10kV东安线	高坪电力调度控制中心	东安线939开关	河东站	126000	否	595	10305.7	专线	157.93	27	2735.4	0	6539.73	不受限	6500
1514	10kV游福线	蓬溪电力调度控制中心	游福线962开关	上游	80000	否	455	7880.83	公线	33.39	7	578.4	0	6514.35	不受限	6500
1515	10kV合江线大馈线	江油电力调度控制中心	合江线913开关	三合站	90200	否	480	8313.84	公用	56.43	12	977.3	0	6505.16	不受限	6500

1516	10kV江纪二线	雅安配调	江纪二线924开关	三江站	100000	否	600	10392.3	公线	91.88	15	1591.3	1230	6531.77	不受限	6500
1517	10kV双普四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普四线924开关	双碑站	50000	是	527	9127.91	公用	46.06	9	797.7	0	6504.63	不受限	6500
1518	10kV民宏8路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏8路907开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	163.56	27	2832.8	0	6520.27	不受限	6500
1519	10kV帽飞二线	仁寿电力调度控制中心	帽飞二线927开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	129.21	23	2238	0	6491.53	不受限	6450
1520	10kV帽万线	仁寿电力调度控制中心	帽万线916开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	公线	130.83	23	2266	0	6463.53	不受限	6450
1521	10kV芙京线	苍溪电力调度控制中心	芙京线921开关	35kV芙蓉站	32000	否	453	7846.19	公线	33.72	7	584	0	6477.57	不受限	6450
1522	10kV河佛线大馈线	江油电力调度控制中心	河佛线913开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	44.94	10	778.4	0	6454.65	不受限	6450
1523	10kV北杨一线大馈线	北川电力调度控制中心	北杨一线911开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	105.14	18	1821	0	6492.84	不受限	6450
1524	10kV小城宝线952路大馈线专线	宣汉电力调度控制中心	小城宝线915开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	229.68	49	3978	0	6457.09	不受限	6450
1525	10kV华油线大馈线	天府电力调度控制中心	华油路961开关	华阳	50000	否	600	10392.3	专线	166.91	28	2890.8	0	6462.27	不受限	6450
1526	10kV小城普线951路大馈线专线	宣汉电力调度控制中心	小城普线914开关	小湾站	71500	是	466	8071.36	专线	582.96	125	10096.8	0	6457.09	不受限	6450
1527	10kV南观线	巴州电力调度控制中心	10kV南观线951	城南站	80000	否	415	7188.01	公线	200	48	1725	0	6469.21	不受限	6450
1528	10kV花慧线大馈线	郫都电力调度控制中心	花慧线923开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	106.29	18	1841	0	6472.84	不受限	6450
1529	10kV瑞欧路	新都电力调度控制中心	瑞欧线937开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	92.16	18	1596.2	0	6463.03	不受限	6450
1530	10kV安渔一线	眉山电力调度控制中心	安渔一线954开关	安平站	113000	否	600	10392.3	公线	166.98	28	2892.1	0	6460.97	不受限	6450
1531	10kV新力线	宜宾电力调度控制中心	新力线933开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	16.74	4	290	0	6413.04	不受限	6400
1532	10kV通滨线	乐山电力调度控制中心	通滨线915开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	24.99	6	432.8	0	6426.12	不受限	6400
1533	10kV东水路	成都配调	东水路903	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	54.04	11	936	0	6437.34	不受限	6400
1534	10kV渔高线	隆昌电力调度控制中心	渔高线923开关	渔箭站	27000	是	660	11431.54	公线	122.62	19	2123.8	610	6411.43	不受限	6400
1535	10kV拱翡路926线	德阳电力调度控制中心	拱翡路926开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	169.03	28	2927.6	0	6425.47	不受限	6400
1536	10kV北工线	安岳电力调度控制中心	10kV北工线914开关	北坝站	92000	是	465	8054.04	公线	49.19	11	852	0	6443.23	不受限	6400
1537	10kV官政线	广安电力调度控制中心	官政线925开关	官盛站	100020	是	603	10444.27	公线	110.39	18	1912	0	6443.42	不受限	6400
1538	10kV塔纺线977大馈线1	天府电力调度控制中心	塔纺线977开关	塔桥	63000	否	412	7136.05	专线	104.08	17	1802.6	0	6422.44	不受限	6400
1539	10kV创煎线大馈线	天府电力调度控制中心	创煎线933开关	创新	63000	是	465	8054.04	公线	285.66	48	4947.6	0	6443.23	不受限	6400
1540	10kV籍镇IV回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅳ回928开关	籍田	40000	是	465	8054.04	公线	334.84	61	5799.4	0	6443.23	不受限	6400
1541	10kV义陈一线	平昌电力调度控制中心	10kV义陈一线917	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	118.26	22	2048.2	0	6447.51	不受限	6400
1542	10kV方鑫线	宣汉电力调度控制中心	方鑫线938开关	方斗站	163100	否	580	10045.89	专线	150.67	26	2609.6	0	6431.7	不受限	6400
1543	10kV花鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花鑫线914开关	火花站	90000	否	553	9578.24	专线	127.49	23	2208.2	0	6412.22	不受限	6400
1544	10kV城酒线919大馈线	泸州电力调度控制中心	城酒线919开关	南城	101000	是	463	8019.4	公线	16.3	10	328	0	6415.52	不受限	6400

1545	10kV北中线	蓬安电力调度控制中心	北水线916开关	城北站(蓬安)	94500	否	676	11708.66	公线	240.17	36	4159.7	0	6378.09	不受限	6350
1546	10kV东环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东环一线911开关	河东站	130000	否	595	10305.7	专线	168.39	28	2916.5	0	6358.63	不受限	6350
1547	10kV前池四线	青白江电力调度控制中心	前池四线940开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	169.2	28	2930.5	0	6375.81	不受限	6350
1548	10kV金江路大馈线	金堂电力调度控制中心	金江路925	金堂	2*50000	是	540	9353.07	公线	65.27	12	1130.4	0	6352.06	不受限	6350
1549	10kV柳溪线	洪雅电力调度控制中心	柳溪线923开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	32.77	7	567.6	0	6360.6	不受限	6350
1550	10kV金华一线	隆昌电力调度控制中心	金华一线915开关	金鹅	280000	是	660	11431.54	公线	103.07	16	1785.1	1000	6360.13	不受限	6350
1551	10kV苏影路专线	成都配调	苏影路942	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1552	10kV俭金路	成都配调	俭金路909	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1553	10kV草天线	成都配调	草天路910	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1554	10kV苏环路专线	成都配调	苏环路944	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1555	10kV牌域线	成都配调	牌域线929	铜牌	482000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1556	10kV大科路专线	成都配调	大科路908	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1557	10kV大望路专线	成都配调	大望路946	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1558	10kV欧安二线	青白江电力调度控制中心	欧安二线922开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	专线	64.39	13	1115.3	0	6367.16	不受限	6350
1559	10kV牌电线_专线	成都配调	牌电线914	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1560	10kV俭工路_专	成都配调	俭工路935	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1561	10kV俭地路专线	成都配调	俭地路923	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1562	10kV骢铁路_专线	成都配调	骢铁路909	骢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	57.74	12	1000	0	6373.34	不受限	6350
1563	10kV草医路_用户专线	成都配调	草医路915	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1564	10kV俭新路_专	成都配调	俭新路924	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1565	10kV苏碧路_专线	成都配调	苏碧路909	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1566	10kV大南线	成都配调	大南路906	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1567	10kV温三线	成都配调	温三线905开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	57.74	12	1000	0	6373.34	不受限	6350
1568	10kV俭中路_专	成都配调	俭中路917	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1569	10kV西民线	成都配调	西民路957	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1570	10kV草仁路专线	成都配调	草仁路918	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1571	10kV草药路_专线	成都配调	草药路917	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1572	10kV塘中路_专线	成都配调	塘中路934	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1573	10kV俭雅路_用户专线	成都配调	俭雅路916	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1574	10kV苏紫路专线	成都配调	苏紫路931	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1575	10kV大风线	成都配调	大风路933	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1576	10kV大天路	成都配调	大天路925	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1577	10kV.牌川路_用户专线	成都配调	牌川路908	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1578	10kV羊东路_专线	成都配调	羊东路926	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1579	10kV象百路	成都配调	象百路919	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	57.74	12	1000	0	6373.34	不受限	6350
1580	10kV灯枫路_特	成都配调	灯枫路926	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1581	10kV金家线	成都配调	金家线933开关	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	57.74	12	1000	0	6373.34	不受限	6350
1582	10kV羊广路专线	成都配调	羊广路922	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1583	10kV俭村线	成都配调	俭村路905	勤俭	166000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1584	10kV塘港路	成都配调	塘港路912开关	塘坎街	363000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1585	10kV灯污一路	成都配调	灯污一路919	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1586	10kV苏大线	成都配调	苏大线911开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1587	10kV苏国路	成都配调	苏国路950	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1588	10kV牌双路	成都配调	牌双线954	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1589	10kV羊馆路	成都配调	羊馆路929	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1590	10kV草湾路_用户专线	成都配调	草湾路924	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1591	10kV苏文路专线	成都配调	苏文路906	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1592	10kV羊泰路_专线	成都配调	羊泰路906	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1593	10kV大电路_专线	成都配调	大电路914	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1594	10kV俭阿路专线	成都配调	俭阿路932	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350

1595	10kV俭川线	成都配调	俭川路922	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1596	10kV.牌鼎路_用户专线	成都配调	牌鼎路922	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1597	10kV俭电路	成都配调	俭电路918	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1598	10kV灯颐路专线	成都配调	灯颐路924	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1599	10kV塘宾路_特	成都配调	塘宾路911	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1600	10kV苏信路专线	成都配调	苏信路914	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1601	10kV苏成路专线	成都配调	苏成路935	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1602	10kV大讯路	成都配调	大讯路909	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1603	10kV灯航路_专线	成都配调	灯航路921	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1604	10kV苏欧路专线	成都配调	苏欧路936	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1605	10kV俭蜀路专线	成都配调	俭蜀路936	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350
1606	10kV下石线	成都配调	下石路917	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	61.25	13	1060.8	0	6312.54	不受限	6300
1607	10kV鸡茨二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡茨二线945小车开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	133.83	24	2317.9	0	6302.52	不受限	6300
1608	10kV南光路	成都配调	南光路935	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	59.63	13	1032.8	0	6340.54	不受限	6300
1609	10kV南电路	成都配调	南电线910	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	12.35	3	213.9	0	6340.18	不受限	6300
1610	10kV鸡茨一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡茨一线944小车开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	131.44	24	2276.6	0	6343.82	不受限	6300
1611	10kV安江一线	眉山电力调度控制中心	安江一线956开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	69.45	14	1202.9	0	6310.73	不受限	6300
1612	10kV万超线	新都电力调度控制中心	万超线944开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	99.42	19	1722	0	6337.23	不受限	6300
1613	10kV美居线（专线）	新都电力调度控制中心	美居线938开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	100.49	19	1740.5	0	6318.73	不受限	6300
1614	10kV金罗路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金罗路922	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	65.27	13	1130.4	315	6348.82	不受限	6300
1615	10kV前福二线	青白江电力调度控制中心	前福二线936开关	前进	2*50000	是	600	10392.3	公线	115.57	19	2001.6	0	6312.24	不受限	6300
1616	10kV沙岷一线	大邑电力调度控制中心	沙岷一线924开关	沙渠	32000	是	600	10392.3	专线	114.32	19	1980	0	6333.84	不受限	6300
1617	10kV凉铜二线	资中电力调度控制中心	凉铜二线918开关	凉水井	355000	否	423	7326.57	专线	16.96	4	293.7	0	6300.21	不受限	6300
1618	10kV双武三线	彭山电力调度控制中心	双武三线926开关	双河站	100000	否	600	10392.3	专线	174.6	29	3024	0	6329.07	不受限	6300
1619	10kV德蒙路953大馈线	德阳电力调度控制中心	德蒙路953开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	416.22	72	7209	1625	6342.43	不受限	6300
1620	10kV河仙线915大馈线	江油电力调度控制中心	河仙线915开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	51.13	11	885.6	0	6347.45	不受限	6300
1621	10KV车安II回	乐山电力调度控制中心	车安二线929开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	29.63	7	513.2	0	6345.72	不受限	6300
1622	10kV带医线大馈线	南充电力调度控制中心	带医线949开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	专线	151.52	23	2624.4	0	6326.84	不受限	6300
1623	10kV砂污线925大馈线	天府电力调度控制中心	砂污线925开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	175.39	29	3037.7	0	6315.37	不受限	6300
1624	10kV桐城三线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城三线921开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	176.15	29	3051	0	6302.07	不受限	6300
1625	10kV廉园七线	宣汉电力调度控制中心	廉园七线912开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	78.67	14	1362.6	0	6299.99	不受限	6300
1626	10kV天孝路	德阳电力调度控制中心	天孝路929开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	376.62	68	6523	1300	6348.74	不受限	6300
1627	10kV袁石二线	广元电力调度控制中心	袁石二线922开关	袁家坝	240000	否	600	10392.3	公线	175.56	29	3040.7	0	6312.37	不受限	6300
1628	10kV白新二路	绵竹电力调度控制中心	白新二路909开关	白庙站	80000	是	600	10392.3	公用	113.74	19	1969.9	0	6343.94	不受限	6300
1629	10kV杨格线934大馈线	泸州电力调度控制中心	杨格线934	杨桥	180000	否	600	10392.3	公线	176.56	29	3058	0	6295.07	不受限	6250

1630	10kV石沱四线921大馈线专线	泸州电力调度控制中心	石沱四线911开关	石龙	26200	否	406	7032.13	专线	4.56	1	79	0	6249.92	不受限	6250
1631	10kV柏管路大馈线	天府电力调度控制中心	柏管路923开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	177.96	30	3082.2	0	6270.87	不受限	6250
1632	10kV牧民二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民二路944开关	牧马山	50000	否	553	9578.24	专线	134.3	24	2326.1	0	6294.32	不受限	6250
1633	10kV茶园一线	威远电力调度控制中心	茶园一线917开关	茶山	135000	是	505	8746.86	专线	41.04	8	710.8	0	6286.69	不受限	6250
1634	10kV楼九线	成都配调	楼九路924	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	300	6254.08	不受限	6250
1635	10kV筒土路	郫都电力调度控制中心	筒土线941开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	119.06	20	2062.1	0	6251.74	不受限	6250
1636	10kV象和八线	成都配调	象和八线开关936	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	63.19	13	1094.4	0	6278.94	不受限	6250
1637	10KV孔麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔麻线912开关	孔色站	2500	否	400	6928.2	公线	0	10	692.82	0	6235.38	不受限	6230
1638	10kV宜镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜镇线855开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	10	692.82	0	6235.38	不受限	6230
1639	10kV牛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牛水线913开关	泽牛	60000	否	400	6928.2	公线	523.9	10	692.82	0	6235.38	不受限	6230
1640	10kV烟白线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	烟白线912开关	烟袋站	2000	否	400	6928.2	公线	0	10	692.82	0	6235.38	不受限	6230
1641	10kV康则线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康则线913开关	康勒站	6300	否	400	6928.2	公线	0	10	692.82	0	6235.38	不受限	6230
1642	10kV南水线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南水路923开关	甘孜城南站	10000	否	400	6928.2	公线	0	10	694.97	2.15	6233.23	不受限	6230
1643	10kV八卧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八卧线#6断路器	八角楼站	5000	否	400	6928.2	公线	0	10	692.82	0	6235.38	不受限	6200
1644	10kV棉佛线913	乐山电力调度控制中心	棉佛线913开关	棉竹站	20000	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200
1645	10kV禾登线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV禾登线914开关	禾尼站	16150	否	400	6928.2	公线	0	10	692.82	0	6235.38	不受限	6200
1646	10kV新龙线	宜宾电力调度控制中心	新龙线940开关	建新站	82000	否	490	8487.05	公线	81.25	17	1407.2	0	6231.14	不受限	6200
1647	10kV坪云线	宜宾电力调度控制中心	坪云线953开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	80.73	16	1398.2437	0	6240.1016	不受限	6200
1648	10kV安麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安麻线912开关	安孜站	3150	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200
1649	10kV安麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安麻线912开关	安孜站	3150	否	400	6928.2	公线	0	10	692.82	0	6235.38	不受限	6200
1650	10kV相岷线	眉山电力调度控制中心	相岷线911开关	相东站	20000	是	900	15588.46	公线	361.84	40	6267	0	6203.77	不受限	6200
1651	10kV八卧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八卧线#6断路器	八角楼站	5000	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200
1652	10kV禾登线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV禾登线914开关	禾尼站	16150	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200
1653	10kV白香一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV白香一线969开关	白塔站	102000	否	552	9560.92	公线	136.04	25	2356.2	0	6248.63	不受限	6200
1654	10kV环苑路专线	成都配调	环苑路924	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	67.76	14	1173.6	0	6199.74	不受限	6200
1655	10kV军莲线	成都配调	军莲线911开关	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	315	6239.08	不受限	6200
1656	10kV濛佳线	彭州电力调度控制中心	濛佳线931开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	104.8	26	1815.2	0	6235.38	不受限	6200

1657	10kV天琪路	彭州电力调度控制中心	天琪路907	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	244.88	61	4241.4	0	6235.38	不受限	6200
1658	10kV蒲驾路	都江堰电力调度控制中心	蒲驾路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	105.32	14	1455.6	0	6235.38	不受限	6200
1659	10kV连牵路（专线）	彭州电力调度控制中心	连牵路936	连封	240000+150000	否	400	6928.2	专线	74.05	19	1282.6	0	6235.38	不受限	6200
1660	10kV青鑫路	都江堰电力调度控制中心	青鑫路903	青龙	1*12500	否	400	6928.2	专线	108.55	56	1488.2	0	6235.38	不受限	6200
1661	10kV濛特路_专线	彭州电力调度控制中心	濛特线922开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	4	1	69.3	0	6235.38	不受限	6200
1662	10kV灌宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌宁路913	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	177.62	82	2355.1	0	6235.38	不受限	6200
1663	10kV官力路	大邑电力调度控制中心	官力线914开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200
1664	10kV天滨线	彭州电力调度控制中心	天滨线943开关	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	213.48	53	3697.6	0	6235.38	不受限	6200
1665	10kV胥伦路	都江堰电力调度控制中心	胥伦路907	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	165.33	88	2005.6	0	6235.38	不受限	6200
1666	10kV沙动一线	彭州电力调度控制中心	沙动一线907	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	218.26	55	3780.4	0	6235.38	不受限	6200
1667	10kV蒲园二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园二路921	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	114.31	27	1557.3	0	6235.38	不受限	6200
1668	10kV胥桥路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥桥路906	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	159.65	59	1668.1	0	6235.38	不受限	6200
1669	10kV濛辉路_专线	彭州电力调度控制中心	濛辉线929开关	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	145.6	36	2521.9	0	6235.38	不受限	6200
1670	10kV蒲街路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲街路925	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	153.67	79	2214.6	0	6235.38	不受限	6200
1671	10kV濛泰二路	彭州电力调度控制中心	濛泰二路921	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	4	1	69.3	0	6235.38	不受限	6200
1672	10kV蒲美路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	蒲美路915	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	121.44	22	2044.1	0	6235.38	不受限	6200
1673	10kV庆丽路	彭州电力调度控制中心	庆丽路922	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	106.4	27	1842.9	0	6235.38	不受限	6200
1674	10kV沙胜线	彭州电力调度控制中心	沙胜线909	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	专线	11.7	3	202.6	0	6235.38	不受限	6200
1675	10kV太水路大馈线	彭州电力调度控制中心	太水路906	太清	2*31500	否	400	6928.2	专线	109.6	27	1898.3	0	6235.38	不受限	6200
1676	10kV桥航路	郫都电力调度控制中心	桥航线941开关	同善桥	128000	否	600	10392.3	公线	180.08	30	3119	0	6234.07	不受限	6200
1677	10kV蒲电路	都江堰电力调度控制中心	蒲电路918	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	专线	101.24	58	1877.3	0	6235.38	不受限	6200
1678	10kV胥游路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥游路903	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	168.45	11	2117.3	0	6235.38	不受限	6200
1679	10kV胥天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥天路905	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	178.14	91	2114.3	0	6235.38	不受限	6200
1680	10kV崇积路	都江堰电力调度控制中心	崇积路905	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	154.71	58	1884.6	0	6235.38	不受限	6200
1681	10kV天港线	郫都电力调度控制中心	天港线944开关	天健	193000	否	400	6928.2	公线	374	94	6420	0	6235.38	不受限	6200
1682	10kV太红路	彭州电力调度控制中心	太红线922开关	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	283.2	71	4905.2	0	6235.38	不受限	6200
1683	10kV军石路	彭州电力调度控制中心	军石路924	军乐	20000+10000	否	400	6928.2	公线	321.6	80	5570.3	0	6235.38	不受限	6200
1684	10kV康安路大馈线	崇州电力调度控制中心	康安路926	永康	2*40000	否	600	10392.3	公线	1	0	17.2	3150	6203.07	不受限	6200

1685	10kV天铁路（专线）	彭州电力调度控制中心	天铁路931	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	专线	4	1	69.3	0	6235.38	不受限	6200
1686	10kV官桃二路	大邑电力调度控制中心	官桃二线912开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200
1687	10kV蒲向路	都江堰电力调度控制中心	蒲向路914	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	104.13	27	2117.3	0	6235.38	不受限	6200
1688	10kV集天线	彭州电力调度控制中心	集天线907开关	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	382.88	96	6631.7	0	6235.38	不受限	6200
1689	10kV八航一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	八航一路918开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	351.4	78	6086.2	0	6235.38	不受限	6200
1690	10kV董贸一线	威远电力调度控制中心	董贸一线916开关	董家湾	210000	否	505	8746.86	公线	95.3	19	1650.6	0	6221.57	不受限	6200
1691	10kV皂北二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北二线924开关	皂角站	80000	否	520	9006.66	公用	108.11	21	1872.4	0	6233.59	不受限	6200
1692	10kV洪昆线	隆昌电力调度控制中心	洪昆线915开关	洪家站	25000	否	400	6928.2	专线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200
1693	10kV滨公线921大馈线	天府电力调度控制中心	滨公线921开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	399.08	67	6912	0	6235.38	不受限	6200
1694	10kV界川路大馈线	天府电力调度控制中心	界川路948开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	329.79	55	5712	0	6235.38	不受限	6200
1695	10kV牧核三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧核三路936开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	520.51	130	9015.2	0	6235.38	不受限	6200
1696	10kV柏电二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏电二路918开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	371.65	67	6437	0	6235.38	不受限	6200
1697	10kV智海线大馈线	天府电力调度控制中心	智海线919开关	科智	240000	否	400	6928.2	专线	419.62	70	7267.9	0	6235.38	不受限	6200
1698	10kV邻天路大馈线	天府电力调度控制中心	邻天路915开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	329.75	55	5711.3	0	6235.38	不受限	6200
1699	10kV滨三线大馈线	天府电力调度控制中心	滨三路930开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专线	532.15	96	9216.9	0	6235.38	不受限	6200
1700	10kV化熊西线	达县电力调度控制中心	10kV.化熊西线962开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	212	52	3674	0	6235.38	不受限	6200
1701	10kV砂体二线931大馈线	天府电力调度控制中心	砂体二线931开关	红砂	240000	否	600	10392.3	专线	180.68	30	3129.4	0	6223.67	不受限	6200
1702	10kV国花路大馈线	天府电力调度控制中心	国花路921开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	444.39	111	7696.8	0	6235.38	不受限	6200
1703	10kV柏汽路大馈线	天府电力调度控制中心	柏汽路911开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	287.44	72	4978.4	0	6235.38	不受限	6200
1704	10kV板金路大馈线	天府电力调度控制中心	板金路936开关	板桥	31500	否	400	6928.2	公线	521.71	87	9036	0	6235.38	不受限	6200
1705	10kV邻校线大馈线	天府电力调度控制中心	邻校线946开关	邻港	180000	否	400	6928.2	专线	256.88	64	4449.2	0	6235.38	不受限	6200
1706	10kV滨天线918大馈线	天府电力调度控制中心	滨天线918开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	34.11	9	590.8	0	6235.38	不受限	6200
1707	10kV东城一线大馈线	天府电力调度控制中心	东城一路915开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	136.73	23	2368.1	0	6235.38	不受限	6200
1708	10kV苏创二路大馈线	天府电力调度控制中心	苏创二路925开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	207.91	35	3601	0	6235.38	不受限	6200
1709	10kV清镇线935大馈线	天府电力调度控制中心	清镇线935开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	752.6	125	13035	0	6235.38	不受限	6200
1710	10kV九元路大馈线	天府电力调度控制中心	九元线925开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	415.99	69	7205	0	6235.38	不受限	6200
1711	10kV河地线939大馈线	天府电力调度控制中心	河地线939开关	洪河	40000	否	400	6928.2	专线	57.04	14	988	0	6235.38	不受限	6200
1712	10kV城北线	南江电力调度控制中心	10kV城北线854	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	6235.38	不受限	6200

1713	10kV柏易路大馈线	天府电力调度控制中心	柏易路914开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	495.5	83	8582	0	6235.38	不受限	6200
1714	10kV苏校路大馈线	天府电力调度控制中心	苏校路914开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	81.06	14	1404	0	6235.38	不受限	6200
1715	10kV邻贵路大馈线	天府电力调度控制中心	邻贵路925开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	412.48	75	7144.2	0	6235.38	不受限	6200
1716	10kV园城线909大馈线	天府电力调度控制中心	园城路909开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	73.72	13	1276.8	0	6235.38	不受限	6200
1717	10kV界果路大馈线	天府电力调度控制中心	界果路909开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	259.82	65	4500	0	6235.38	不受限	6200
1718	10kV界动路大馈线	天府电力调度控制中心	界动路905	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	457.33	83	7921	0	6235.38	不受限	6200
1719	10kV东春路大馈线	天府电力调度控制中心	东春路934开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	251.82	63	4361.6	0	6235.38	不受限	6200
1720	10kV力地线大馈线	天府电力调度控制中心	力地线918开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	240.55	40	4166.4	0	6235.38	不受限	6200
1721	10kV柏电一线917大馈线	天府电力调度控制中心	柏电一路917开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	88.45	22	1532	0	6235.38	不受限	6200
1722	10kV界达线大馈线	天府电力调度控制中心	界达路950开关	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	285.52	71	4945.2	0	6235.38	不受限	6200
1723	10kV邻和路大馈线	天府电力调度控制中心	邻和路933开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	552.89	138	9576	0	6235.38	不受限	6200
1724	10kV园西线917大馈线	天府电力调度控制中心	园西路917开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	282.91	71	4900	0	6235.38	不受限	6200
1725	10kV东江线	平昌电力调度控制中心	10kV东江线923	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	6235.38	不受限	6200
1726	10kV黄研线大馈线	天府电力调度控制中心	黄研路923开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	337.76	61	5850	0	6235.38	不受限	6200
1727	10kV苏城一路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城一路908开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	425.4	106	7368	0	6235.38	不受限	6200
1728	10kV道帝线大馈线	自贡电力调度控制中心	道帝线922开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	72.8	15	1260.9	0	6237.14	不受限	6200
1729	10kV园纺路大馈线	天府电力调度控制中心	园纺路925开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	569.31	95	9860.4	0	6235.38	不受限	6200
1730	10kV高东线大馈线	天府电力调度控制中心	高东线932开关	高桐	63000	否	400	6928.2	专线	119.86	30	2076	0	6235.38	不受限	6200
1731	10kV堰光线大馈线	天府电力调度控制中心	堰光线917开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	158.83	40	2750.9	0	6235.38	不受限	6200
1732	10kV界实路大馈线	天府电力调度控制中心	界实路924	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	368.35	92	6379.8	0	6235.38	不受限	6200
1733	10kV柏空路大馈线	天府电力调度控制中心	柏空路913开关	柏合	180000	否	400	6928.2	公线	279.56	47	4842	0	6235.38	不受限	6200
1734	10kV邻都路大馈线	天府电力调度控制中心	邻都路921开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	60.1	10	1041	0	6235.38	不受限	6200
1735	10kV邻川路大馈线	天府电力调度控制中心	邻川路947开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	258.49	43	4477	0	6235.38	不受限	6200
1736	10kV代龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	代龙线921开关	南湖站	100400	否	510	8833.46	公线	99.84	20	1729.2	0	6220.91	不受限	6200
1737	10kV邻圣路大馈线	天府电力调度控制中心	邻圣路910开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	269.97	64	4675.8	0	6235.38	不受限	6200
1738	10kV黄站路大馈线	天府电力调度控制中心	黄站路928开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	423.72	77	7338.9	0	6235.38	不受限	6200
1739	10kV华海路大馈线	天府电力调度控制中心	华海路951开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	417.41	76	7229.6	0	6235.38	不受限	6200
1740	10kV毛京线大馈线	天府电力调度控制中心	毛京线924开关	毛家湾	240000	否	400	6928.2	专线	51.34	13	889.2	0	6235.38	不受限	6200

1741	10kV阳卫线961大馈线	天府电力调度控制中心	阳卫线961开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	282.91	71	4900	0	6235.38	不受限	6200
1742	10kV北城二线	平昌电力调度控制中心	10kV北城二线913	城北站	20000	否	400	6928.2	公线	200	50	1725	0	6235.38	不受限	6200
1743	10kV星地线大馈线	天府电力调度控制中心	星地线924开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	539.95	135	9352	0	6235.38	不受限	6200
1744	10kV国阳路大馈线	天府电力调度控制中心	国阳路923开关	国玻	50000	否	400	6928.2	公线	372.01	93	6443.2	0	6235.38	不受限	6200
1745	10kV邻骏路大馈线	天府电力调度控制中心	邻骏路944开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	231.48	42	4009.2	0	6235.38	不受限	6200
1746	10kV力联线大馈线	天府电力调度控制中心	力联线909开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	240.55	40	4166.4	0	6235.38	不受限	6200
1747	10kV园丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	园丰一路919开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	103	26	1784	0	6235.38	不受限	6200
1748	10kV堰大线	天府电力调度控制中心	堰大线961开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	616.8	154	10683	0	6235.38	不受限	6200
1749	10kV桐城二线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城二线912开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	179.5	30	3109	0	6244.07	不受限	6200
1750	10kV苏城四路大馈线	天府电力调度控制中心	苏城四路924开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	671.15	168	11624.4	0	6235.38	不受限	6200
1751	10kV安未线912大馈线	天府电力调度控制中心	安未线912开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	119.86	30	2076	0	6235.38	不受限	6200
1752	10kV牧棠路大馈线	天府电力调度控制中心	牧棠路932开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	403.7	101	6992	0	6235.38	不受限	6200
1753	10kV黄玻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄玻路917开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	173.21	43	3000	0	6235.38	不受限	6200
1754	10kV滨星线934大馈线	天府电力调度控制中心	滨星线934开关	滨西	50000	否	400	6928.2	专线	341.57	85	5916	0	6235.38	不受限	6200
1755	10kV千研线	井研电力调度控制分中心	千研线921开关	千佛站	16300	否	400	6928.2	公线	0.59	0.15	10.22	0	6235.38	不受限	6200
1756	10kV光汇线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光汇线924开关	保光站	100000	否	553	9578.24	专线	139.01	25	2407.6	0	6212.82	不受限	6200
1757	10kV坡嘉线	仪陇电力调度控制中心	坡嘉线924开关	高坡站	100000	是	507	8781.5	公线	46.63	9	807.6	0	6217.6	不受限	6200
1758	10kV高企二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高企二线918开关	高水站	50000	是	600	10392.3	公线	120.55	20	2087.9	0	6225.94	不受限	6200
1759	10kV中姜线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中姜线923开关	阆中站	126000	否	552.12	9563	公线	138.08	25	2391.6	0	6215.1	不受限	6200
1760	10kV卫雅五线	雅安电力调度控制中心	卫雅五线928开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	481.11	120	8332.8	0	6235.38	不受限	6200
1761	10kV卫雅四线	雅安电力调度控制中心	卫雅四线927开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	253.61	63	4392.5	0	6235.38	不受限	6200
1762	10kV卫建一线	雅安电力调度控制中心	卫建一线985开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	214.78	54	3720	0	6235.38	不受限	6200
1763	10kV梁虹线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁虹线944开关	磨家梁	240000	否	400	6928.2	公线	100	25	1732	0	6229.28	不受限	6200
1764	10kV卫雅九线	雅安电力调度控制中心	卫雅九线943开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	542.54	136	9396.8	0	6235.38	不受限	6200
1765	10kV万业线	汉源电力调度控制中心	万业线917开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	384.76	96	664	0	6235.38	不受限	6200
1766	10kV万伟线	汉源电力调度控制中心	万伟线922开关	万里站	50000	否	400	6928.2	公线	109.21	27	1891.5	0	6235.38	不受限	6200
1767	10kV卫雅六线	雅安电力调度控制中心	卫雅六线929开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	460.05	115	7968	0	6235.38	不受限	6200
1768	10kV卫雅八线	雅安电力调度控制中心	卫雅八线942开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	553.26	138	9588.6	0	6235.38	不受限	6200

1769	10kV三五线	荥经电力调度控制中心	三五线995开关	三合站	12600	否	400	6928.2	公线	180	60	3118	0	6235.38	不受限	6200
1770	10kV新泗一线	荥经电力调度控制中心	新泗一线912开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	310	103	5369	0	6235.38	不受限	6200
1771	10kV卫建二线	雅安电力调度控制中心	卫建二线986开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	207.23	52	3589.2	0	6235.38	不受限	6200
1772	10kV上港二线	广元电力调度控制中心	上港二线944开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	2.28	1	39.5	0	6237.45	不受限	6200
1773	10kV朝航路	什邡电力调度控制中心	朝航路925开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	138.66	25	2401.6	0	6203.23	不受限	6200
1774	10kV郊华线	广元电力调度控制中心	郊华线927开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200
1775	10kV普水线	仁寿电力调度控制中心	普水线916开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	公线	184.82	31	3201	0	6152.07	不受限	6150
1776	10kV古宏一路908#线路1	广汉电力调度控制中心	古宏一线912开关	古城	332000	否	555	9612.88	专线	141.64	26	2453.2	0	6198.39	不受限	6150
1777	10kV沙府线	仁寿电力调度控制中心	沙府线923开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	39.38	8	682	0	6176.92	不受限	6150
1778	10kV交观线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交观线912开关	交泰站	12600	否	401	6945.52	公用	5.54	1	96	0	6154.97	不受限	6150
1779	10kV青溪线大馈线	南充电力调度控制中心	青溪线927开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	159.1	25	2755.6	0	6195.64	不受限	6150
1780	10kV黄舰线大馈线	天府电力调度控制中心	黄舰路911开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	3.79	1	65.6	0	6169.78	不受限	6150
1781	10kV元成线	渠县电力调度控制中心	元成线919开关	元渡站	102000	是	500	8660.25	公线	42.73	9	740	0	6188.2	不受限	6150
1782	10kV创刘线大馈线	天府电力调度控制中心	创刘线911开关	创新	63000	是	600	10392.3	公线	124.92	21	2163.6	0	6150.24	不受限	6150
1783	10kV罗智线大馈线	天府电力调度控制中心	罗智线925开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	184.18	31	3190	0	6163.07	不受限	6150
1784	10kV紫望一线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望一线971开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	62.18	12	1077	0	6197.62	不受限	6150
1785	10kV乔佐线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔佐线918小车开关	乔瓦站	85200	否	430	7447.82	公线	29.27	7	507	0	6196.04	不受限	6150
1786	10kV平川线	成都配调	平川线934	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	68.05	14	1178.7	0	6194.64	不受限	6150
1787	10kV大米线	青白江电力调度控制中心	大米线919开关	大湾	2*40000	否	400	6928.2	专线	3.05	1	52.8	0	6182.58	不受限	6150
1788	10kV金康路	金堂电力调度控制中心	金康线956开关	金堂	242000	否	500	8660.25	专线	93.95	19	1627.2	0	6167.02	不受限	6150
1789	10kV万科二线	新都电力调度控制中心	万科二线925开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	108.62	21	1881.3	0	6177.93	不受限	6150
1790	10kV瑞贸线（专线）	新都电力调度控制中心	瑞贸线905开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	99.11	20	1716.5	0	6155.67	不受限	6150
1791	10kV桐锦路专线	成都配调	桐锦路912	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	68.87	15	1192.8	0	6180.54	不受限	6150
1792	10kV虎创线	内江电力调度控制中心	虎创线917开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	78.38	16	1357.6	0	6156.03	不受限	6150
1793	10kV荔河路	成都配调	荔河路927	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	68.59	15	1188	0	6185.34	不受限	6150
1794	10kV庄明一线	眉山电力调度控制中心	庄明一线919开关	庄店站	50000	是	445	7707.63	公线	0	0	0	0	6166.1	不受限	6150
1795	10kV大江二线	眉山电力调度控制中心	大江二线922开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	0	0	0	0	6166.1	不受限	6150
1796	10kV平鲜二线	眉山电力调度控制中心	平鲜二线927开关	平春	180000	是	445	7707.63	公线	0	0	0	0	6166.1	不受限	6150
1797	10kV红五四线	宜宾电力调度控制中心	红五四线641开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	30	7	519.6	0	6183.438	不受限	6150

1798	10kV科章线955大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	科章线955断路器	章谷	10000	否	400	6928.2	公线	2.3	1	39.8	0	6195.58	不受限	6150
1799	10kV爱邦一线	眉山电力调度控制中心	爱邦一线914开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	78.04	16	1351.7	0	6161.93	不受限	6150
1800	10kV游王一线	蓬溪电力调度控制中心	游王一线918开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	73.56	14	1337.76	0	6144.69	不受限	6140
1801	10kV徐郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐郊线924开关	徐家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	101.8	20	1763.2	0	6140.15	不受限	6100
1802	10kV石园线	井研电力调度控制分中心	石园线933开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	96.57	19	1672.6	0	6121.62	不受限	6100
1803	10kV新飞线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新飞线927开关	新皂站	31500	是	600	10392.3	公线	127.48	21	2208	0	6105.84	不受限	6100
1804	10kV泉医一线	南充电力调度控制中心	泉医Ⅰ线K102开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	143.7	26	2488.8	0	6131.62	不受限	6100
1805	10kV风油线大馈线	南充电力调度控制中心	风油线924开关	舞风站	100000	否	553	9578.24	专线	144.84	26	2508.7	0	6111.72	不受限	6100
1806	10kV墨矿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV墨矿线914开关	墨林站	6300	否	465	8054.04	公线	64.85	14	1123.2	0	6125.44	不受限	6100
1807	10kV化飞线	达县电力调度控制中心	化飞线965开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	96.02	19	1663	0	6131.22	不受限	6100
1808	10kV望秦一线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦一线963	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	118.22	23	2047.6	0	6136.34	不受限	6100
1809	10kV化数一线	达县电力调度控制中心	化数一线915开关	化二站	100000	否	540	9353.07	专线	133.39	25	2310.3	0	6107.46	不受限	6100
1810	10kV官蒿二线	万源电力调度控制中心	10kV.官蒿二线928开关	官渡站	40000	是	576	9976.61	公线	108.29	19	1875.5	0	6105.79	不受限	6100
1811	10kV回木二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木二线971开关	回龙站	50000	否	400	6928.2	公用	7.04	2	122	0	6113.38	不受限	6100
1812	10kV新多线914大馈线	泸州电力调度控制中心	新多线914开关	新房子	50000	否	600	10392.3	公线	186.36	31	3227.8	0	6125.27	不受限	6100
1813	10kV朝景二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝景二路952开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	187.34	31	3244.8	0	6108.27	不受限	6100
1814	10kV复水线	通川电力调度控制中心	复杨线953开关	复兴	301630	否	428	7413.18	公线	30.64	7	530.7	0	6141.16	不受限	6100
1815	10kV红文一线	仁寿电力调度控制中心	红文一线915开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	150.46	27	2606	0	6123.53	不受限	6100
1816	10kV海民线	成都配调	海民路908	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	24.32	5	421.3	0	6132.78	不受限	6100
1817	10kV广青路大馈线	崇州电力调度控制中心	广青路917	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	116.62	20	2019.8	0	6100.06	不受限	6100
1818	10kV庆供路	彭州电力调度控制中心	庆供路914	庆兴	20000+12500	否	400	6928.2	公线	382.8	96	6630.3	100	6135.38	不受限	6100
1819	10kV沙东路	彭州电力调度控制中心	沙东路932	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	367.88	92	6371.8	126	6109.38	不受限	6100
1820	10kV南太路	成都配调	南太路925	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	1240	6133.34	不受限	6100
1821	10kV灵川线	彭山电力调度控制中心	灵川线918开关	灵石站	81500	否	600	10392.3	公线	186.66	31	3233	0	6120.07	不受限	6100
1822	10kV黄天南一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南一路914开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	464.34	84	8024.4	1550	6098.74	不受限	6050
1823	10kV董名线	威远电力调度控制中心	董名线919开关	董家湾	210000	否	505	8746.86	专线	105.01	21	1818.7	0	6053.47	不受限	6050
1824	10kV灵滨线	彭山电力调度控制中心	灵滨线971开关	灵石站	81500	否	482	8348.48	专线	83.47	17	1445.7	0	6067.93	不受限	6050
1825	10kV官悦二线	广安电力调度控制中心	官悦二线914开关	官盛站	100020	是	486	8417.77	公线	37.93	8	657	0	6077.22	不受限	6050
1826	10kV文高线915	乐至电力调度控制中心	10kV文高线915小车开关	文峰	300000	否	520	9006.66	公线	118.09	23	2045.4	0	6060.59	不受限	6050

1827	10kV塔工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工五线913	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	101.99	20	1766.4	0	6074.6	不受限	6050
1828	10kV土高一线大馈线	乐山电力调度控制中心	土高一线912开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6096.82	不受限	6050
1829	10kV阳黄线	乐山电力调度控制中心	阳黄线983开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6096.82	不受限	6050
1830	10kV金雕三线	眉山电力调度控制中心	金雕三线914开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	82.19	17	1423.5	0	6090.13	不受限	6050
1831	10kV苏王二线	乐山电力调度控制中心	苏王二线931开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6096.82	不受限	6050
1832	10kV牟海一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟海一线949开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6096.82	不受限	6050
1833	10kV钓博线	乐山电力调度控制中心	钓博线976开关	钓鱼台站	110000	是	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6096.82	不受限	6050
1834	10KV尖春线	乐山电力调度控制中心	尖春线988开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6096.82	不受限	6050
1835	10kV尖高线	乐山电力调度控制中心	尖高线974开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6096.82	不受限	6050
1836	10KV通河线	乐山电力调度控制中心	通河线929开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6096.82	不受限	6050
1837	10kV时山三线	宜宾电力调度控制中心	时山三线933开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	368.22	46	6377.5	0	6093.27	不受限	6050
1838	10kV全牟线932大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟线912开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	0	0	0	0	6096.82	不受限	6050
1839	10kV元回二路	什邡电力调度控制中心	元回二路926开关	元石站	164000	否	552	9560.92	公线	147.53	27	2555.3	0	6049.53	不受限	6050
1840	10kV上港一线	广元电力调度控制中心	上港一线934开关	上西站	92000	是	453	7846.19	专线	12.4	3	214.8	0	6062.15	不受限	6050
1841	10kV乔平线	广元电力调度控制中心	乔平线927开关	乔镇站	80000	否	404	6997.49	专线	12.99	3	225	0	6072.74	不受限	6050
1842	10kV汉穆线	雨城电力调度控制中心	10kV汉穆线	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	452.63	103	7839.6	0	6096.82	不受限	6050
1843	10kV南东线	雨城电力调度控制中心	10kV南东线925开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	252.57	56	4213.7	0	6096.82	不受限	6050
1844	10kV安锦线大馈线	富顺电力调度控制中心	安锦线916开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	17.66	4	305.8	0	6068.14	不受限	6050
1845	10kV花岩线	嘉陵电力调度控制中心	花岩线927开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	148.27	27	2568.1	0	6052.32	不受限	6050
1846	10kV花晶线	嘉陵电力调度控制中心	花晶线918开关	火花站	90000	是	553	9578.24	专线	92.98	17	1610.4	0	6052.19	不受限	6050
1847	10kV坝鸦线921断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV坝鸦线921断路器间隔	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	187.97	31	3255.7	0	6081.78	不受限	6050
1848	10kV城康线大馈线	南充电力调度控制中心	城康线924开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	145.9	26	2527	0	6093.42	不受限	6050
1849	10kV武塘线大馈线	江油电力调度控制中心	武塘线925开关	武都站	31500	否	618	10704.07	公用	204.76	33	3546.5	0	6087.16	不受限	6050
1850	10kV青梨线	大英电力调度控制中心	青梨线971开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	157.73	29	2524.1	1630	6032.59	不受限	6000
1851	10kV港单线大馈线	高坪电力调度控制中心	港单线K103开关	航空港开闭所	100000	是	530	9179.87	公线	76.79	14	1330	0	6013.9	不受限	6000
1852	10kV荆濛线大馈线	南充电力调度控制中心	荆濛线923开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	95.09	17	1647	0	6015.59	不受限	6000
1853	10kV井道线	井研电力调度控制分中心	井道线925开关	井研站	100000	是	550	9526.28	公线	91.8	17	1590	0	6031.02	不受限	6000
1854	10kV沙玻线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙玻线923开关	沙坪站	100200	否	480	8313.84	公线	84.47	18	1463	0	6019.46	不受限	6000

1855	10kV华鑫洋二线983大馈线	泸川电力调度控制中心	华鑫洋二线983	龙华	150000	否	423	7326.57	公线	32.32	8	559.7	0	6034.21	不受限	6000
1856	10kV白长东线	仁和电力调度控制中心	白长东线956开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	53.83	12	932.4	50	6032.41	不受限	6000
1857	10kV红青线	荥经电力调度控制中心	红青线931开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	160.53	40	2780.4	200	6035.38	不受限	6000
1858	10kV灵洛路905大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵洛路905开关	灵杰站	14300	是	434	7517.1	公线	196.8	45	3482	0	6013.68	不受限	6000
1859	10kV团运线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团放线913开关	上团站	11000	否	400	6928.2	公线	13.05	3	226	0	6009.38	不受限	6000
1860	10KV通莱二线	乐山电力调度控制中心	通莱Ⅱ回936开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	49	11	848.7	0	6010.22	不受限	6000
1861	10kV象水线	眉山电力调度控制中心	象水线911开关	象耳站	28000	否	495	8573.65	专线	96.45	19	1670.6	0	6045.69	不受限	6000
1862	10kV光邦线	新都电力调度控制中心	光邦线942开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	118.06	23	2044.8	0	6014.43	不受限	6000
1863	10kV虎川一线	内江电力调度控制中心	虎川一线962开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	87.08	18	1508.2	0	6005.43	不受限	6000
1864	10kV桂冶二线	新都电力调度控制中心	桂冶二线926开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	1	0	17.2	0	6001.56	不受限	6000
1865	10kV红牟线	青白江电力调度控制中心	红牟线921开关	红锋	2*40000	否	597	10340.34	专线	193.53	32	3352	0	5954.31	不受限	5950
1866	10kV东柳线	洪雅电力调度控制中心	东柳线914开关	东岳站	10000	否	495	8573.65	公线	99.84	20	1729.3	0	5986.99	不受限	5950
1867	10kV骟电一线	成都配调	骟电一线957	骟马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	33.26	7	576	0	5978.08	不受限	5950
1868	10kV玉长路	成都配调	玉长线917	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	33.26	7	576	0	5978.08	不受限	5950
1869	10KV凤王一线	乐山电力调度控制中心	凤王一线913开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	7.38	2	127.8	0	5969.02	不受限	5950
1870	10kV中镇线	雁江电力调度控制中心	10kV中镇线915小车开关	中和站	64000	是	600	10392.3	公线	135.97	23	2355	0	5958.84	不受限	5950
1871	10kV小白路	广汉电力调度控制中心	小白路918开关	小汉站	73500	是	430	7447.82	公线	329.06	76	5310	0	5958.26	不受限	5950
1872	10kV广煤一线	广元电力调度控制中心	广煤一线912开关	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	0	0	0	0	5985.97	不受限	5950
1873	10kV石社线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石社线912开关	石桥铺站	40000	否	500	8660.25	公用	105.08	21	1820	0	5974.22	不受限	5950
1874	10kV园高线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV园高线922开关	椒园	16300	否	406	7032.13	专线	40.6	10	348.3	0	5980.62	不受限	5950
1875	10kV长泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长泰线904开关	长卿站	63000	否	600	10392.3	公用	194.52	32	3369	0	5984.07	不受限	5950
1876	10kV草兴线	通江电力调度控制中心	10kV草兴线926	草池	450000	否	545	9439.68	公线	146.88	27	2544	0	5951.71	不受限	5950
1877	10kV智永线大馈线	天府电力调度控制中心	智永线924开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	194.47	32	3368.3	0	5984.77	不受限	5950
1878	10kV恩何Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何Ⅰ回857	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	166.56	29	2884.8	0	5953.86	不受限	5950
1879	10kV星绣线大馈线	南充电力调度控制中心	星绣线929开关	五星站	100000	否	553	9578.24	专线	152.23	28	2636.6	0	5983.82	不受限	5950
1880	10kV棕秀线	西充电力调度控制分中心	棕秀线912开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	34.93	8	605	0.87	5988.04	不受限	5950
1881	10kV泉绿二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉绿Ⅱ线K204开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	153.2	28	2653.5	0	5966.92	不受限	5950
1882	10kV泉仁线大馈线	南充电力调度控制中心	泉仁线K104开关	清泉开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	156.37	28	2708.4	0	5912.02	不受限	5900
1883	10kV松监线920大馈线	天府电力调度控制中心	松监路920开关	松林	50000	否	380	6581.79	专线	256.53	43	4443.1	0	5923.61	不受限	5900

1884	10kV北城一线	平昌电力调度控制中心	10kV北城一线925	城北站	20000	否	380	6581.79	公线	200	53	1725	0	5923.61	不受限	5900
1885	10kV创新线大馈线	天府电力调度控制中心	创新线934开关	创新	63000	是	553	9578.24	公线	99.31	18	1720	0	5942.59	不受限	5900
1886	10kV桐城四线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城四线922开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	199.02	33	3447	0	5906.07	不受限	5900
1887	10kV芦敬线	阿坝电力调度控制中心	芦敬线959开关	芦花站	40000	否	451	7811.55	公线	64.71	14	1120.8	0	5909.59	不受限	5900
1888	10kV龙渔一线	荥经电力调度控制中心	龙渔一线916开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	16.82	4	291.4	0	5943.98	不受限	5900
1889	10kV董宰线	石棉电力调度控制中心	董宰线952开关	董家坡站	15050	否	380	6581.79	公线	88.55	23	1533.6	0	5923.61	不受限	5900
1890	10kV广煤二线	广元电力调度控制中心	广煤二线925	懒土坡站	50000	否	384	6651.08	专线	2.11	1	36.5	0	5949.47	不受限	5900
1891	10kV绵春路	绵竹电力调度控制中心	绵春路901开关	绵竹站	100000	否	380	6581.79	专线	359.62	77	6388.7	0	5923.61	不受限	5900
1892	10kV金河线	盐源电力调度控制中心	10kV金河线913开关	平川站	25000	否	380	6581.79	公线	157.01	46	2798.5	0	5923.61	不受限	5900
1893	10kV金镇线	仁寿电力调度控制中心	金镇线912开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	0	0	0	0	5923.61	不受限	5900
1894	10kV苏水二回938大馈线	乐山电力调度控制中心	苏水二回938开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	54.04	12	936	0	5922.92	不受限	5900
1895	10kV园晋线	眉山电力调度控制中心	园晋线912开关	园山站	6300	否	380	6581.79	公线	0	0	0	0	5923.61	不受限	5900
1896	10kV高医线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高医线926开关	高城站	80000	否	380	6581.79	公线	0	10	658.18	0	5923.61	不受限	5900
1897	10kV阳碧线	乐山电力调度控制中心	阳碧线999开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	53.64	12	929	0	5929.92	不受限	5900
1898	10kV水黎线971	乐山电力调度控制中心	水黎线971开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	0	0	0	0	5923.61	不受限	5900
1899	10kV高医线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高医线926开关	高城站	80000	否	380	6581.79	公线	0	0	0	0	5923.61	不受限	5900
1900	10kV象凯二线	成都配调	象凯二线992开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	85.08	18	1473.6	0	5899.74	不受限	5900
1901	10kV卫庆线	威远电力调度控制中心	卫庆线912开关	卫林站	20000	否	400	6928.2	专线	19.16	5	331.9	0	5903.48	不受限	5900
1902	10kV青龙线	青白江电力调度控制中心	青龙线953开关	青白江	2*20000	否	500	8660.25	公线	108.23	22	1874.5	0	5919.72	不受限	5900
1903	10kV崇钢路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇钢线906	崇义	22000	否	400	6928.2	专线	18.48	5	320	0	5915.38	不受限	5900
1904	10kV净捷二线	崇州电力调度控制中心	净捷二线929	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	376.93	47	6528.4	0	5942.37	不受限	5900
1905	10kV赵水路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵水路904	赵镇	2*8000	否	380	6581.79	公线	1	10	1	0	5923.51	不受限	5900
1906	10kV平下线	邛崃电力调度控制中心	平下线908	平乐	100000	否	503	8712.22	公线	110.32	22	1910.8	0	5930.2	不受限	5900
1907	10kV净捷五线	崇州电力调度控制中心	净捷五线973	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	377.75	47	6542.7	0	5928.07	不受限	5900
1908	10kV星粤线979大馈线	夹江电力调度控制分中心	星粤线979开关	星和站	100000	否	600	10392.3	专线	199.72	33	3459	0	5893.97	不受限	5893.97
1909	10kV棕化二线	西充电力调度控制分中心	棕化Ⅱ线914开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	148.05	35	2564.3	0.33	5860.93	不受限	5850
1910	10kV新化二线	西充电力调度控制分中心	新化二线925开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	277	65	4798	0.2	5861.06	不受限	5850
1911	10kV襄林线大馈线专线	南部电力调度控制中心	襄林线914开关	共襄站(南部)	20000	否	440	7621.02	公线	55.77	13	966	0	5892.92	不受限	5850

1912	10kV棕财一线	西充电力调度控制分中心	棕财Ⅰ线919开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	154	36	2667	0.73	5860.53	不受限	5850
1913	10kV棕岛线	西充电力调度控制分中心	棕岛线924开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	148	35	2563	0.35	5860.91	不受限	5850
1914	10kV兴油线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	兴油线926开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	专线	36.69	10	635.49	0	5241.45	不受限	5850
1915	10kV新财二线	西充电力调度控制分中心	新财二线924开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	368	87	6374	0.1	5861.16	不受限	5850
1916	10kV新安线	西充电力调度控制分中心	新安线916开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	90	21	1559	0.1	5861.16	不受限	5850
1917	10kV棕财二线	西充电力调度控制分中心	棕财Ⅱ线917开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	60	14	1039	0.64	5860.62	不受限	5850
1918	10kV新化一线	西充电力调度控制分中心	新化一线915开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	286	68	4954	0.1	5861.16	不受限	5850
1919	10kV王镇线	南部电力调度控制中心	10kV王镇线917	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	264	70	4570.88	0	5876.85	不受限	5850
1920	10kV柏高路大馈线	天府电力调度控制中心	柏高路912开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	22.03	6	381.5	0	5853.88	不受限	5850
1921	10kV华友二线933大馈线	泸川电力调度控制中心	华友二线933开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1102	0	5856.46	不受限	5850
1922	10kV玉镇线	巴州电力调度控制中心	10kV玉镇线924	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	5876.85	不受限	5850
1923	10kV城西线	南江电力调度控制中心	10kV城西线852	城关站	20000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	5876.85	不受限	5850
1924	10kV华祥二线935大馈线	泸川电力调度控制中心	华祥二线935	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1242	0	5861.26	不受限	5850
1925	10kV松延线932大馈线	天府电力调度控制中心	松延路932开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	157.97	29	2736	0	5884.42	不受限	5850
1926	10kV石桥线	南江电力调度控制中心	10kV石桥线926	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	5876.85	不受限	5850
1927	10kV大镇线	南江电力调度控制中心	10kV大镇线953	大河站	10000	否	377	6529.83	公线	200	53	1725	0	5876.85	不受限	5850
1928	10kV桂金Ⅱ路915线路	孝泉电力调度控制中心	桂金Ⅱ路915开关	桂兰站	10000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850
1929	10kV小工一路	广汉电力调度控制中心	小工一路908开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	629.95	129	10300	850	5884.22	不受限	5850
1930	10kV岫月线	苍溪电力调度控制中心	岫月线923开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	238	0	0	0	5876.85	不受限	5850
1931	10kV46号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	46号线（九院一所）918开关	开封站	80000	否	404	6997.49	专线	23.91	10	414.1	0	5883.64	不受限	5850
1932	10kV工电路大馈线	蓥华电力调度控制中心	工电路923开关	工农兵站	14300	否	377	6529.83	专线	371	98	5570	0	5876.85	不受限	5850
1933	10kV隐江路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐江路907开关	隐峰站	20000	否	377	6529.83	公线	104.4	35	1740	0	5876.85	不受限	5850
1934	10kV41号线九院一所	剑阁电力调度控制中心	41号线（九院一所）923开关	开封站	80000	否	404	6997.49	专线	24.61	10	426.2	0	5871.54	不受限	5850
1935	10kV桂金Ⅰ路914线路	孝泉电力调度控制中心	桂金Ⅰ路914开关	桂兰站	11000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	不受限	5850
1936	10kV回领线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回领线915开关	回龙站	50000	否	800	13856.41	公线	380.77	48	6595	0	5875.77	不受限	5850
1937	10kV城代线660大馈线	泸州电力调度控制中心	城代线660	南城	50000	是	463	8019.4	公线	30.65	7	530.8	0	5884.72	不受限	5850
1938	10kV杨岛路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨岛线915开关	杨柳	104000	否	600	10392.3	专线	202.24	34	3502.8	0	5850.27	不受限	5850
1939	10kV店阳线	郫都电力调度控制中心	店阳线933开关	雍店	126000	否	550	9526.28	公线	156.8	29	2715.8	0	5857.85	不受限	5850

1940	10kV何高线922大馈线	新津电力调度控制中心	何高线922	何店	100000	是	424	7343.9	公线	0.28	1	4.8	0	5870.32	不受限	5850
1941	10kV美和线	新都电力调度控制中心	美和线906开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	57.74	11	1000	120	5877.49	不受限	5850
1942	10kV店区路	郫都电力调度控制中心	店区线943开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	142.19	24	2462.8	0	5851.04	不受限	5850
1943	10kV凉铜一线	资中电力调度控制中心	凉铜一线917开关	凉水井	355000	否	423	7326.57	专线	41.84	10	724.7	0	5869.21	不受限	5850
1944	10kV官保路	大邑电力调度控制中心	10kVI段旁路916开关	官渡	125000	否	500	8660.25	专线	112.24	22	1944	0	5850.22	不受限	5850
1945	10kV驯旅线	乐至电力调度控制中心	10kV驯旅线914开关	驯龙站	13600	是	500	8660.25	公线	60.39	12	1046	0	5882.2	不受限	5850
1946	10kV风达路919大馈线	德阳电力调度控制中心	风达路919开关	风光站	80000	是	600	10392.3	公线	476	79	8244.3	2450	5863.84	不受限	5850
1947	10kV大电一线	内江电力调度控制中心	大电一线919开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	237	56	4113	0	5861.26	不受限	5850
1948	10kV官散线	彭州电力调度控制中心	官散线923开关	官仓	2*40000	是	424	7343.9	公线	174.94	41	3030	0	5875.12	不受限	5850
1949	10kV金顾线	宜宾电力调度控制中心	金顾线964开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	52.42	11	907.9144	0	5881.7256	不受限	5850
1950	10kV孙环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环二线943开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	286.82	46	5050	0	5819.69	不受限	5800
1951	10kV柏池线	宜宾电力调度控制中心	柏池线964开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	50	12	866	2500	5837.038	不受限	5800
1952	10kV孙环一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙环一线945开关	孙家坝	300000	是	420	7274.61	公线	488.49	78	8460.9	0	5819.69	不受限	5800
1953	10kV指航路	成都配调	指航线919	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	90.53	19	1568	0	5805.34	不受限	5800
1954	10kV粉丰路	成都配调	粉丰路909	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	41.15	9	712.8	0	5841.28	不受限	5800
1955	10kV晖御线	成都配调	晖御线915	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	41.64	9	721.2	0	5832.88	不受限	5800
1956	10kV濛北一路	彭州电力调度控制中心	濛北一路924	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	384	96	6651	400	5835.38	不受限	5800
1957	10kV濛新路	彭州电力调度控制中心	濛新路909	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	180	45	3117.7	400	5835.38	不受限	5800
1958	10kV何纸路	新津电力调度控制中心	何纸线924	何店	100000	否	507	8781.5	专线	119.72	24	2073.6	0	5829.75	不受限	5800
1959	10kV净捷四线	崇州电力调度控制中心	净捷四线972	净居	2*240000	否	800	13856.41	专线	383.68	48	6645.3	0	5825.47	不受限	5800
1960	10kV濛南路	彭州电力调度控制中心	濛南路906	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	504	126	8729.53	400	5835.38	不受限	5800
1961	10kV安天二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	安天二线972开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	852.6	0	5839.66	不受限	5800
1962	10kV兴新线	天全电力调度控制中心	兴新线924开关	兴业站	10000	否	380	6581.79	公线	387	102	6703	100	5823.61	不受限	5800
1963	10kV姚城一线	剑阁电力调度控制中心	姚城一线916开关	35kV姚家站	20000	是	453	7846.19	公线	335.39	74	5809	0	467.95	不受限	5800
1964	10kV瑶凉线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶凉线929小车开关	瑶山站	100000	是	515	8920.06	公线	74.71	15	1294	0	5842.05	不受限	5800
1965	10kV南青线922大馈线	泸川电力调度控制中心	南青线922	城南	40000	是	482	8348.48	公线	29.92	6	518.3	315	5845.48	不受限	5800
1966	10kV港青线大馈线	高坪电力调度控制中心	港青线K101开关	航空港开闭所	100000	是	530	9179.87	公线	88.11	17	1526	0	5817.9	不受限	5800
1967	10kV桥李线大馈线	南充电力调度控制中心	桥李线912开关	双桥配电站	6300	是	420	7274.61	公线	9.86	2	170.8	0	5819.69	不受限	5800
1968	10kV青华一线大馈线	南充电力调度控制中心	青华一线924开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	153.53	24	2659.2	500	5792.04	不受限	5750

1969	10kV叶镇线大馈线	营山电力调度控制中心	叶镇线915开关	寥叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	22.33	5	386.7	0	5779.4	不受限	5750
1970	10kV井城一线	井研电力调度控制分中心	井城一线918开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	65.82	13	1140	0	5788.2	不受限	5750
1971	10kV风医二线大馈线	南充电力调度控制中心	风医Ⅱ线927开关	舞风站	100000	否	553	9578.24	专线	106.88	19	1851.1	1000	5769.32	不受限	5750
1972	10kV桐城一线大馈线	天府电力调度控制中心	桐城一线911开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	207.91	35	3601	0	5752.07	不受限	5750
1973	10kV44号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	44号线（九院三所）922开关	开封站	80000	否	404	6997.49	专线	30.94	10	535.8	0	5761.94	不受限	5750
1974	10kV莲府二线	通川电力调度控制中心	莲府二线973开关	莲花湖站	102400	是	552	9560.92	公线	109.21	20	1891.6	0	5757.14	不受限	5750
1975	10kV沙南线	仁寿电力调度控制中心	沙子湾站924开关	沙子湾站	20000	否	482	8348.48	专线	100.2	21	1735.4	0	5778.23	不受限	5750
1976	10kV中里线	雨城电力调度控制中心	10kV中里线918开关	中里站	80200	否	496	8590.97	公线	113.97	23	1974	0	5757.87	不受限	5750
1977	10kV花黄线大馈线	安州电力调度控制中心	花黄线967开关	花该站	31500	否	401	6945.52	公用	100	25	1732	500	5750.97	不受限	5750
1978	10kV康镇线大馈线	郫都电力调度控制中心	康镇线929开关	康强	126000	是	600	10392.3	公线	146.19	24	2532	0	5781.84	不受限	5750
1979	10kV解工三线	大邑电力调度控制中心	解工三线936开关	解林	128000	是	600	10392.3	公线	145.44	24	2519	0	5794.84	不受限	5750
1980	10kV凉城一线	资中电力调度控制中心	凉城一线925开关	凉水井	330000	是	505	8746.86	公线	113.08	22	1958.6	125	5788.57	不受限	5750
1981	10kV桥水线	广安电力调度控制中心	桥水线958开关	卫桥站	80020	否	400	6928.2	公线	27.59	7	477.8	0	5757.58	不受限	5750
1982	10kV威恩线	威远电力调度控制中心	威恩线963开关	威远站	90000	否	371	6425.91	专线	0	0	0	0	5783.32	不受限	5750
1983	10kV八科线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV八科线912断路器	八窝龙站	10000	否	400	6928.2	公线	27.71	7	480	0	5755.38	不受限	5750
1984	10kV章乡线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章乡线951开关	章谷	3150	否	600	10392.3	公线	205.37	34	3557	8.75	5787.32	不受限	5750
1985	10kV八科线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV八科线912断路器	八窝龙站	10000	否	400	6928.2	公线	27.71	7	480	0	5755.38	不受限	5750
1986	10kV通公线	乐山电力调度控制中心	通公线927开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	65.47	15	1134	0	5724.92	不受限	5700
1987	10kV光成一线	新都电力调度控制中心	光成一线925开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	135.89	26	2353.6	0	5705.63	不受限	5700
1988	10kV茶园二线	威远电力调度控制中心	茶园二线922开关	茶山	135000	是	505	8746.86	专线	73.87	15	1279.4	0	5718.09	不受限	5700
1989	10kV玉邡线	邛崃电力调度控制中心	玉邡913开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	73.03	15	1264.8	0	5704.98	不受限	5700
1990	10kV城阳线	天全电力调度控制中心	城阳线925开关	始阳站	10000	否	380	6581.79	公线	251.57	57	4357.2	200	5723.61	不受限	5700
1991	10kV新达二路	广汉电力调度控制中心	新达二路919开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	专线	106.84	22	1850.4	0	5725.59	不受限	5700
1992	10kV黑镇线	仁寿电力调度控制中心	黑镇线924开关	黑龙滩站	5000	否	380	6581.79	公线	10.2	3	176.7	0	5746.91	不受限	5700
1993	10kV西通线	通川电力调度控制中心	西通线973开关	城西站	112000	否	595	10305.7	公线	255.3	51	4422	0	5715.6	不受限	5700
1994	10KV广星路	广汉电力调度控制中心	广星路934开关	广汉站	82000	否	555	9612.88	公线	168.47	30	2917.9	0	5733.69	不受限	5700
1995	10kV西街线大馈线	布拖电力调度控制中心	西街线915开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	29.31	7	507.6	0	5727.78	不受限	5700

1996	10kV北城一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北城一线927开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	80.89	15	1401.1	550	5711.49	不受限	5700
1997	10kV望珠二线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠二线923	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	141.61	27	2452.6	0	5731.34	不受限	5700
1998	10kV大海路大馈线	天府电力调度控制中心	大海路909开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	208.7	35	3614.7	0	5738.37	不受限	5700
1999	10kV锁工二线大馈线	自贡电力调度控制中心	锁工二线921开关	锁江站	100000	否	672	11639.38	公线	246.65	37	4272	500	5703.44	不受限	5700
2000	10kV新化线	营山电力调度控制中心	新化线915开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	22.69	5	393	50	5723.1	不受限	5700
2001	10kV朱碧二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱碧II线939开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	专线	112.07	20	1941	0	5721.59	不受限	5700
2002	10kV梁智一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁智一线915开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公线	211.64	35	3665.6	0	5687.47	不受限	5650
2003	10kV晋顺线大馈线	南充电力调度控制中心	晋顺线929开关	搬晋	360000	是	480	8313.84	公线	57.22	12	991	0	5660.07	不受限	5650
2004	10kV盘渡线	南部电力调度控制中心	10kV盘渡线919	盘龙站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	12.66	3	219.3	0	5657.55	不受限	5650
2005	10kV城茗线	仪陇电力调度控制中心	城茗线911开关	金城站(仪陇)	8000	否	445	7707.63	公线	73.37	16	1270.8	0	5666.07	不受限	5650
2006	10kV杨华一线	达县电力调度控制中心	10kV.杨华一线973开关	杨柳垭站	80000	否	400	6928.2	公线	33.32	8	577.1	0	5658.28	不受限	5650
2007	10kV清联路大馈线	天府电力调度控制中心	清联路944开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	212.53	35	3681	0	5672.07	不受限	5650
2008	10kV回龙路	什邡电力调度控制中心	回龙路916开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	公线	170.16	31	2947.2	0	5673.22	不受限	5650
2009	6kV田太线大馈线	安州电力调度控制中心	田太线623开关	水田坝站	6300	否	401	6945.52	公用	32.28	8	559.1	0	5691.87	不受限	5650
2010	10kV革听线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革听线923开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	212	35	3671.8	0	5681.27	不受限	5650
2011	10kV平河线	邛崃电力调度控制中心	平河线932开关	平乐	100000	否	503	8712.22	公线	124.88	25	2162.9	0	5678.1	不受限	5650
2012	10kV大水线	青白江电力调度控制中心	大水线914开关	大湾	2*40000	否	469	8123.32	专线	93.88	20	1626	0	5684.99	不受限	5650
2013	10kV青牟线	青白江电力调度控制中心	青牟线954开关	青白江	2*20000	是	435	7534.42	公线	19.4	4	336	0	5691.54	不受限	5650
2014	10kV解兴三线	大邑电力调度控制中心	解兴三线923开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	211.78	35	3668	0	5685.07	不受限	5650
2015	10kV牌航路_公线	成都配调	牌航路913	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2016	10kV湾菊路	郫都电力调度控制中心	湾菊线908开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	211.32	35	3660	0	5693.07	不受限	5650
2017	10kV玉一路	邛崃电力调度控制中心	玉一路943	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	213.05	36	3690	0	5663.07	不受限	5650
2018	10kV西石线	成都配调	西石路947	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2019	10kV资城线	资中电力调度控制中心	资城线926开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	15.13	4	262	400	5698.09	不受限	5650
2020	10kV西化线	成都配调	西化线945开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2021	10kV灯想线_新	成都配调	灯想线929	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2022	10kV苏花路	成都配调	苏花路925	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2023	10kV灯林线	成都配调	灯林路914开关	圣灯	100000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2024	10kV塘飞路_特	成都配调	塘飞路927	塘坎街	2*180000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2025	10kV牌汇线	成都配调	牌汇路917	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2026	10kV苏东线	成都配调	苏东线949开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2027	10kV苏堂线	成都配调	苏堂线934开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2028	10kV牌河线	成都配调	牌河线924	铜牌	482000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2029	10kV牌荫路	成都配调	牌荫路927	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2030	10kV羊会线	成都配调	羊会路909	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650

2031	10kV俭里路专线	成都配调	俭里路933	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	0	5667.27	不受限	5650
2032	10kV科龙二线978	眉山电力调度控制中心	科龙二线978开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	23.22	5	402.2	800	5656.72	不受限	5650
2033	10kV西马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西马线912开关	马依西站	15000	否	373	6460.55	公线	6.22	2	107.7	0	5690.09	不受限	5650
2034	10kV西马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西马线912开关	马依西站	15000	否	373	6460.55	公线	7.18	2	124.4	0	5690.09	不受限	5650
2035	10kV牟翠一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠一线948开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	68.3	16	1183	0	5675.92	不受限	5650
2036	10kV柏宁线	宜宾电力调度控制中心	柏宁线973开关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	152.95	25	2649.1	0	5664.74	不受限	5650
2037	10kV作保路_用户专线	成都配调	作保线954	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	100.05	21	1732.8	0	5640.54	不受限	5600
2038	10kV仙玉一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙玉一线963开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公线	90.18	17	1562	0	5643.33	不受限	5600
2039	10kV金华二线	隆昌电力调度控制中心	金华二线925开关	金鹅	280000	是	660	11431.54	公线	192.15	29	3328	200	5617.23	不受限	5600
2040	10kV旌天二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天二路929开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	334.6	60	5795.2	2000	5648.74	不受限	5600
2041	10kV花蜀一线	新津电力调度控制中心	花蜀一线916	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	79.84	16	1382.9	0	5614.59	不受限	5600
2042	10kV白坪路	都江堰电力调度控制中心	白坪路912	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	36.03	9	624	0	5611.38	不受限	5600
2043	10kV集发一路	彭州电力调度控制中心	集发一路905	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	283.12	71	4903.8	630	5605.38	不受限	5600
2044	10kV沙航二路	彭州电力调度控制中心	沙航二路933	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	86.1	22	1491.3	630	5605.38	不受限	5600
2045	10kV瑞灯线_专线	新都电力调度控制中心	瑞灯线922开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	140.06	27	2425.9	0	5633.33	不受限	5600
2046	10kV河永二线929大馈线	纳溪电力调度控制中心	河永二线929开关	河西	80000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	852.6	0	5625.7	不受限	5600
2047	10kV城鼓楼线916大馈线	泸州电力调度控制中心	城鼓楼线916开关	南城	120000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	328	0	5625.7	不受限	5600
2048	10kV茜桥线928大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桥线928开关	茜草坝	90000	否	379	6564.47	公线	16.84	4	291.7	0	5616.32	不受限	5600
2049	10kV桥三二线	阿坝电力调度控制中心	桥三二线916开关	邓家桥站	50000	否	362	6270.02	公线	0.01	0	0.1	0	5642.92	不受限	5600
2050	10kV柏东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	柏东线915开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	328	0	5625.7	不受限	5600
2051	10kV泸城线982大馈线	泸州电力调度控制中心	泸城线982	泸北	40000	是	463	8019.4	公线	44.71	10	774.3	0	5641.22	不受限	5600
2052	10kV山白路932线路	中江电力调度控制中心	山白路932开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	172.24	31	2983.2	0	5637.22	不受限	5600
2053	10kV马商二线	通川电力调度控制中心	马商二线927开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	154.54	26	2676.6	0	5637.24	不受限	5600
2054	10kV万白线	广元电力调度控制中心	万白线922开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	88.01	17	1524.3	0	5625.6	不受限	5600
2055	10kV龛环线	巴州电力调度控制中心	10kV龛环线925	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	137.53	27	2382	0	5646.05	不受限	5600
2056	10kV家创Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家创Ⅰ回958	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	173.85	31	3011.1	0	5609.32	不受限	5600
2057	10kV砂水线935大馈线	天府电力调度控制中心	砂水线935开关	红砂	180000	否	600	10392.3	专线	215.43	36	3731.2	0	5621.87	不受限	5600
2058	10kV安立线大馈线	富顺电力调度控制中心	安立线913开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	42.15	9	730	0	5643.94	不受限	5600
2059	10kV川医线	营山电力调度控制中心	川医线922开关	济川站	100600	否	580	10045.89	专线	195.84	34	3392	0	5649.3	不受限	5600

2060	10kV甘新Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘新Ⅰ回912开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	76.6	15	1326.7	0	5684.64	不受限	5600
2061	10kV消湾线大馈线	营山电力调度控制中心	消湾线911开关	消水站(营山)	12600	否	515	8920.06	公线	140.27	27	2429.5	0	5598.55	不受限	5550
2062	10kV北杨二线大馈线	北川电力调度控制中心	北杨二线924开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	157.05	26	2720.1	0	5593.74	不受限	5550
2063	10kV塘铁线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘铁线912开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	121.41	22	2102.9	0	5559.69	不受限	5550
2064	10kV城中线	蓬溪电力调度控制中心	城中线916开关	赤城	90000	是	540	9353.07	公线	110.28	20	1910	0	5572.46	不受限	5550
2065	10kV力林路大馈线	天府电力调度控制中心	力林路924开关	动力	50000	是	403	6980.16	公线	309.15	64	5354.4	0	5584.13	不受限	5550
2066	10kV玄财线924大馈线	泸州电力调度控制中心	玄财线924	玄滩	40000	否	379	6564.47	公线	20.11	5	348.3	0	5559.72	不受限	5550
2067	10kV高张线	剑阁电力调度控制中心	高张线914开关	35kV高观站	10000	否	453	7846.19	公线	84.82	19	1469	0	5592.57	不受限	5550
2068	10kV沐将线	广元电力调度控制中心	沐将线924开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	专线	37.04	9	641.6	0	5593.78	不受限	5550
2069	10kV大远线	米易电力调度控制中心	大远线952开关	大坪子站	10000	否	400	6928.2	公线	37.03	9	641.3	0	5594.08	不受限	5550
2070	10kV河重线大馈线	江油电力调度控制中心	河重线914开关	河口站	6300	否	464	8036.72	公用	95.66	21	1656.8	0	5576.25	不受限	5550
2071	10kV绿机线	成都配调	绿机线922	绿洲	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	57.74	12	1000	0	5554.08	不受限	5550
2072	10kV祥城线	成都配调	祥城路910	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	57.74	12	1000	0	5554.08	不受限	5550
2073	10kV城建线大馈线	武胜电力调度控制中心	城建线913开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	78.01	16	1351.2	0	5577	不受限	5550
2074	10kV祥体线	成都配调	祥体路909	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	57.74	12	1000	0	5554.08	不受限	5550
2075	10kV马奇九路	成都配调	马奇九线954	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	102.54	22	1776	0	5597.34	不受限	5550
2076	10kV洞彭线	成都配调	洞彭线开关921	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	57.74	12	1000	0	5554.08	不受限	5550
2077	10kV顺龙路	成都配调	顺龙路925	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	103.93	22	1800	0	5573.34	不受限	5550
2078	10KV温泰路	成都配调	温泰路937	温家河	2*63000	是	473	8192.6	公线	57.74	12	1000	0	5554.08	不受限	5550
2079	10kV红招路	成都配调	红招路929	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	57.74	12	1000	0	5554.08	不受限	5550
2080	10kV望九路	成都配调	望九路915	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	57.74	12	1000	0	5554.08	不受限	5550
2081	10kV铝蓉线	眉山电力调度控制中心	铝蓉线925开关	铝城站	100000	否	482	8348.48	专线	111.58	23	1932.5	0	5581.13	不受限	5550
2082	10kV铝象三线	眉山电力调度控制中心	铝象三线916开关	铝城站	100000	是	482	8348.48	公线	64	13	1108.4	0	5570.38	不受限	5550
2083	10KV凤王二线	乐山电力调度控制中心	凤王二线921开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	28.77	7	498.3	0	5598.52	不受限	5550
2084	10kV甲斯尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾烹线914开关	沙湾站	4000	是	400	6928.2	公线	0	20	1386.8	1.16	5541.4	不受限	5500
2085	10kV尚金一线	眉山电力调度控制中心	尚金一线961开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	116.02	24	2009.4	0	5504.23	不受限	5500
2086	10kV甲斯尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾烹线914开关	沙湾站	4000	是	400	6928.2	公线	0	0	0	1.16	5541.4	不受限	5500
2087	10kV柏同线	宜宾电力调度控制中心	10kV柏同线949开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	122.5	25	2121.7	0	5516.645	不受限	5500
2088	10kV大永一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大永一线912开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	122.19	22	2116.3	0	5546.29	不受限	5500
2089	10kV桐火路	成都配调	桐火线913	桐梓林	2*63000	否	473	8192.6	专线	105.52	22	1827.6	0	5545.74	不受限	5500
2090	10kV铁苗线	成都配调	铁苗路910	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	60.07	13	1040.4	0	5513.68	不受限	5500
2091	10kV祥聚线	成都配调	祥聚线922开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	106.74	23	1848.8	0	5524.54	不受限	5500
2092	马保路	成都配调	马保线925	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	107.85	23	1868	0	5505.34	不受限	5500
2093	10KV陈罗线	洪雅电力调度控制中心	陈罗线911开关	陈山站	22000	是	400	6928.2	公线	299.5	75	5187.3	0	5542.56	不受限	5500

2094	10kV南河路大馈线	崇州电力调度控制中心	南河路923	南门	2*10000	是	400	6928.2	公线	1	0	17.2	0	5542.56	不受限	5500
2095	10kV中浸线	洪雅电力调度控制中心	中浸线993开关	中山站	8000	是	400	6928.2	公线	204.64	51	3544.4	0	5542.56	不受限	5500
2096	10kV东陈线	洪雅电力调度控制中心	东陈线912开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	218.29	55	3780.8	0	5542.56	不受限	5500
2097	10kV陈中线	洪雅电力调度控制中心	陈中线923开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	287.78	72	4984.3	0	5542.56	不受限	5500
2098	10kV泉福线	青白江电力调度控制中心	泉福线917开关	清泉	10000	是	400	6928.2	公线	10	2	100	0	5542.56	不受限	5500
2099	10kV官金线	广安电力调度控制中心	官金线961开关	官盛站	175600	是	480	8313.84	公线	64.15	13	1111	0	5540.07	不受限	5500
2100	10kV高牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高牟线985	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	41.32	10	715.6	0	5519.78	不受限	5500
2101	10kV双新线大馈线	广安电力调度控制中心	双新线943开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	79.92	16	1384.2	0	5544	不受限	5500
2102	10kV陈汉线	洪雅电力调度控制中心	陈汉线924开关	陈山站	20000	是	400	6928.2	公线	135.12	34	2340.2	0	5542.56	不受限	5500
2103	10kV蒲园三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园三路912	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	135.64	11	1668.3	0	5542.56	不受限	5500
2104	10kV溪林路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪林路914	三溪	10000	否	500	8660.25	公线	132.47	26	2294.4	0	5499.82	不受限	5500
2105	10kV虹天路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹天路926开关	彩虹	100000	是	400	6928.2	公线	185.66	55	2554.8	0	5542.56	不受限	5500
2106	10kV平华路	温江电力调度控制中心	平华线924开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	0.86	0	14.9	0	5527.66	不受限	5500
2107	10kV虹联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹联路924	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	199.38	71	1556.7	0	5542.56	不受限	5500
2108	10kV何开一线大馈线	新津电力调度控制中心	何开一线915开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	100	20	2000	0	5542.56	不受限	5500
2109	10kV胥联路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥联路913	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	129.63	41	1445.7	0	5542.56	不受限	5500
2110	10kV灌煤路	都江堰电力调度控制中心	灌煤路907	灌县	2*40000	是	400	6928.2	公线	177.65	26	1449.6	0	5542.56	不受限	5500
2111	10kV青软路	都江堰电力调度控制中心	青软路906	青龙	1*12500	是	400	6928.2	专线	142.31	47	1577.8	0	5542.56	不受限	5500
2112	10kV桂城二线	新都电力调度控制中心	桂城二线931开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	1	0	17.2	0	5542.56	不受限	5500
2113	10kV堰科一线	新都电力调度控制中心	堰科一线917开关	沙堰子	126000	否	600	10392.3	专线	222.11	37	3847	0	5506.07	不受限	5500
2114	10kV红山西线	盐边电力调度控制中心	红山西线922开关	红格站	50000	是	400	6928.2	公线	3.55	1	61.48	0	5481.08	不受限	5500
2115	10kV泸蜀线934大馈线	泸州电力调度控制中心	泸蜀线934	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	40	10	328	0	5534.46	不受限	5500
2116	10kV丹东线915大馈线	叙永电力调度控制中心	丹东线913开关	丹山	30200	是	400	6928.2	公线	40	1000	1386	0	5542.56	不受限	5500
2117	10kV先蟹线	石棉电力调度控制中心	先蟹线911开关	先锋站	16400	是	400	6928.2	公线	63.51	16	1100	0	5542.56	不受限	5500
2118	10kV先安线	石棉电力调度控制中心	先安线926开关	先锋站	16400	是	400	6928.2	公线	94.69	24	1640	0	5542.56	不受限	5500
2119	10kV安教线971大馈线	纳溪电力调度控制中心	安教线971	安富	126000	是	400	6928.2	公线	40	10	852.6	0	5542.56	不受限	5500
2120	10kV纹新线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹新线959开关	纹坪站	50000	是	500	8660.25	公线	65.92	13	1141.7	250	5536.5	不受限	5500
2121	10kV铜龙一线	荥经电力调度控制中心	铜龙一线914开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	42.27	11	732.1	0	5503.28	不受限	5500

2122	10kV城朗东线	米易电力调度控制中心	城朗东线972开关	城北站	50000	是	495	8573.65	公线	76.64	15	1327.42	0	5531	不受限	5500
2123	10kV回桥二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥二线925开关	回龙站	50000	否	600	10392.3	公用	221.19	37	3831	0	5522.07	不受限	5500
2124	10kV溪镇线大馈线	江油电力调度控制中心	溪镇线922开关	小溪坝站	6300	否	464	8036.72	公用	97.95	21	1696.5	0	5536.55	不受限	5500
2125	10kV白南二路	绵竹电力调度控制中心	白南二路910开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	0.78	13	30	0	5542.56	不受限	5500
2126	10kV拱祥路922线路	绵东电力调度控制中心	拱祥路922开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	157.41	26	2726.3	0	5518.26	不受限	5500
2127	10kV邻月路大馈线	天府电力调度控制中心	邻月路931开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	267.43	45	4631.9	0	5542.56	不受限	5500
2128	10kV邻光路大馈线	天府电力调度控制中心	邻光路943开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	425.14	71	7363.5	0	5542.56	不受限	5500
2129	10kV牧拖路大馈线	天府电力调度控制中心	牧拖路910开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	549.31	137	9514.1	0	5542.56	不受限	5500
2130	10kV阳井线917大馈线	天府电力调度控制中心	阳井线917开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	26.67	8	462	0	5542.56	不受限	5500
2131	10kV特走线911大馈线	泸川电力调度控制中心	特走线911开关	特兴	20000	是	400	6928.2	公线	40	10	1265	0	5542.56	不受限	5500
2132	10kV阳和二线922大馈线	天府电力调度控制中心	阳和二线922开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	245.15	61	4246	0	5542.56	不受限	5500
2133	10kV东彭路大馈线	天府电力调度控制中心	东彭路908开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	319.11	58	5527	0	5542.56	不受限	5500
2134	10kV板水T支路大馈线	天府电力调度控制中心	板水T支路937开关	板桥	31500	是	400	6928.2	公线	259.24	65	4490	0	5542.56	不受限	5500
2135	10kV邻温路大馈线	天府电力调度控制中心	邻温路945开关	邻港	63000	是	400	6928.2	专线	570.32	143	9877.9	0	5542.56	不受限	5500
2136	10kV红镇路大馈线	天府电力调度控制中心	红镇路913开关	红花	6300	是	400	6928.2	公线	336.55	61	5829.1	0	5542.56	不受限	5500
2137	10kV星通二线大馈线	天府电力调度控制中心	星通二线922开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	433.16	72	7502.4	0	5542.56	不受限	5500
2138	10kV清双线大馈线	天府电力调度控制中心	清双路933开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	542.59	136	9397.6	0	5542.56	不受限	5500
2139	10kV望秦二线	巴州电力调度控制中心	10kV望秦二线973	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	154.16	29	2670	0	5513.94	不受限	5500
2140	10kV星通一线大馈线	天府电力调度控制中心	星通一线921开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	284.07	52	4920.1	0	5542.56	不受限	5500
2141	10kV邻港一路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港一路906开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	503.89	84	8727.3	0	5542.56	不受限	5500
2142	10kV滨洲线925大馈线	天府电力调度控制中心	滨洲线925开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	220.32	55	3816	0	5542.56	不受限	5500
2143	10kV东林路大馈线	天府电力调度控制中心	东林线917开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	164.22	27	2844.3	0	5542.56	不受限	5500
2144	10kV东金线大馈线	天府电力调度控制中心	东金路936开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	423.33	77	7332	0	5542.56	不受限	5500
2145	10kV黄鑫路大馈线	天府电力调度控制中心	黄鑫路907开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	401.43	67	6952.7	0	5542.56	不受限	5500
2146	10kV西十二路大馈线	天府电力调度控制中心	西十二路913开关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	334.57	56	5794.7	0	5542.56	不受限	5500
2147	10kV界政线大馈线	天府电力调度控制中心	界政路908开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	371.71	93	6438	0	5542.56	不受限	5500
2148	10kV牧金路大馈线	天府电力调度控制中心	牧金路908开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	4485.6	57	5942.4	0	5542.56	不受限	5500
2149	10kV力府线大馈线	天府电力调度控制中心	力府线991开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	426.79	107	7392	0	5542.56	不受限	5500

2150	10kV骑航路大馈线	天府电力调度控制中心	骑航路925开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	专线	208.63	52	3613.4	0	5542.56	不受限	5500
2151	10kV苏三线大馈线	天府电力调度控制中心	苏三路927开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	308.08	77	5336	0	5542.56	不受限	5500
2152	10kV临厂线	渠县电力调度控制中心	10kV.临厂线956开关	临巴站	70000	否	413	7153.37	公线	52.18	13	903.8	0	5534.23	不受限	5500
2153	10kV九金路大馈线	天府电力调度控制中心	九金路936开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	270.21	45	4680	0	5542.56	不受限	5500
2154	10kV园大线914大馈线	天府电力调度控制中心	园大路914开关	桃园	50000	是	400	6928.2	专线	515.01	129	8920	0	5542.56	不受限	5500
2155	10kV东花线大馈线	天府电力调度控制中心	东花路931开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	564.43	141	9776	0	5542.56	不受限	5500
2156	10kV滨城一线932大馈线	天府电力调度控制中心	滨城一线932开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	249.38	62	4319.3	0	5542.56	不受限	5500
2157	10kV西开线910大馈线	天府电力调度控制中心	西开线910开关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	250.49	63	4338.5	0	5542.56	不受限	5500
2158	10kV阳洛线914大馈线	天府电力调度控制中心	阳洛线914开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	507.3	85	8786.4	0	5542.56	不受限	5500
2159	10kV邻乐路大馈线	天府电力调度控制中心	邻乐路941开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	249.38	62	4319.3	0	5542.56	不受限	5500
2160	10kV九秀路大馈线	天府电力调度控制中心	九秀路919开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	258.98	43	4485.6	0	5542.56	不受限	5500
2161	10kV星花线大馈线	天府电力调度控制中心	星花线935开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	225.12	38	3899	0	5542.56	不受限	5500
2162	10kV九迎线大馈线	天府电力调度控制中心	九迎路913开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	726.91	121	12590	0	5542.56	不受限	5500
2163	10kV牧院路大馈线	天府电力调度控制中心	牧院路924开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	184.18	31	1005.8	0	5542.56	不受限	5500
2164	10kV骑林线	天府电力调度控制中心	骑林路905开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	423.56	106	7336	0	5542.56	不受限	5500
2165	10kV垭铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV垭铁线924	枣垭站	100000	否	377	6529.83	专线	19.45	5	336.8	0	5540.05	不受限	5500
2166	10kV盟天线	射洪电力调度控制中心	盟天线925开关	联盟	26000	是	400	6928.2	公线	2	1	2	0	5542.56	不受限	5500
2167	10kV合桂二线大馈线	江油电力调度控制中心	合桂二线929开关	三合站	40000	是	569	9855.37	公用	136.41	24	2362.6	0	5521.7	不受限	5500
2168	10kV隆盛线	大英电力调度控制中心	隆盛线921开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	221.13	55	3538.1	0	5542.56	不受限	5500
2169	10kV城玉线	蓬溪电力调度控制中心	城玉线911开关	赤城	91500	是	540	9353.07	公线	111.78	21	1936	0	5546.46	不受限	5500
2170	10kV海江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海江二线934开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	159.68	27	2765.6	0	5478.96	不受限	5450
2171	10kV新丘线913大馈线	营山电力调度控制中心	新丘线913开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	37.88	9	656	50	5460.1	不受限	5450
2172	10kV消镇线大馈线	营山电力调度控制中心	消镇线913开关	消水站(营山)	12600	否	445	7707.63	公线	83.08	19	1439	0	5497.87	不受限	5450
2173	10kV水镇线	巴州电力调度控制中心	10kV水镇线914	水宁站	10000	否	352	6096.82	公线	200	57	1725	0	5487.14	不受限	5450
2174	10kV罗星线大馈线	天府电力调度控制中心	罗星线911开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	162.53	27	2815	0	5498.84	不受限	5450
2175	10kV安府线大馈线	富顺电力调度控制中心	安府线912开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	52.02	11	901.1	0	5472.84	不受限	5450
2176	10kV安星线大馈线	富顺电力调度控制中心	安星线922开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	50.7	11	878.2	0	5495.74	不受限	5450
2177	10kV马星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马星一线924开关	马道站	80100	是	352	6096.82	公线	190.5	54	3299.56	0	5487.14	不受限	5450

2178	10kV民宏3路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏3路915开关	民主站	103000	否	600	10392.3	专线	225.11	38	3898.9	0	5454.17	不受限	5450
2179	10kV旌滨路927大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨路927开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	434.24	76	7521.1	2485	5482.43	不受限	5450
2180	10kV经黑线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经黑线931开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	202.33	57	3504.4	0	5487.14	不受限	5450
2181	10kV马袁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马袁线923开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	179.79	51	3114	0	5487.14	不受限	5450
2182	10kV三湾线大馈线	游仙电力调度控制中心	三湾线927开关	三元站	103200	是	646	11189.05	公线	200	31	3464	0	5487.24	不受限	5450
2183	10kV青水线	青白江电力调度控制中心	青水线955开关	青白江	2*20000	否	597	10340.34	专线	222.44	37	3852.7	0	5453.61	不受限	5450
2184	10kV南油线	邛崃电力调度控制中心	南油线912开关	南宝	6300	否	503	8712.22	公线	135.32	27	2343.8	0	5497.2	不受限	5450
2185	10kV清银四线大馈线	新津电力调度控制中心	清银四线923	清凉	163000	否	505	8746.86	公线	139.34	28	2413.3	0	5458.87	不受限	5450
2186	10kV桂家线（共用专线）	新都电力调度控制中心	桂家线927开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	专线	87.99	17	1524	0	5473.49	不受限	5450
2187	10kV文道路大馈线	崇州电力调度控制中心	文道路924	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	151.77	26	2628.6	0	5491.26	不受限	5450
2188	10kV红充线	成都配调	红充路924	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	110.02	23	1905.6	0	5467.74	不受限	5450
2189	10kV禾安线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾安线912开关	禾尼站	16150	是	400	6928.2	公线	3.38	1	58.6	0	5483.96	不受限	5450
2190	10kV柯德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯德线913开关	柯拉站	40000	否	400	6928.2	公线	44.62	11	772.9	0	5462.48	不受限	5450
2191	10KV通百二线	乐山电力调度控制中心	通百二回928开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	80.62	18	1396.3	0	5462.62	不受限	5450
2192	10kV盛回线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛回线925小车开关	永盛站	100000	否	380	6581.79	公线	29.83	8	516.6	0	5407.01	不受限	5400
2193	10kV德岷路962大馈线	德阳电力调度控制中心	德岷路962开关	德阳站新	105000	是	552	9560.92	公线	563.8	102	9765	2200	5448.74	不受限	5400
2194	10kV普达线	新都电力调度控制中心	普达线925开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	152.01	29	2632.8	0	5426.43	不受限	5400
2195	10kV10kV清华二线925线	新津电力调度控制中心	清华二线925开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	89.42	18	1548.8	0	5448.69	不受限	5400
2196	10kV革东线	青白江电力调度控制中心	革东线905开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	47.7	12	826.1	0	5409.28	不受限	5400
2197	10kV任万线	温江电力调度控制中心	任万线905开关	任家桥	130000	否	553	9578.24	公线	128.06	23	2218	0	5444.59	不受限	5400
2198	10kV七铁线	雨城电力调度控制中心	10kV七铁线926开关	七盘站	80300	否	371	6425.91	专线	21.41	6	370.8	0	5412.52	不受限	5400
2199	10kV龙医一线	雨城电力调度控制中心	10kV龙医一线917开关	龙观站	100400	是	440	7621.02	公线	39.37	9	681.9	0	5414.92	不受限	5400
2200	10kV白水线	广元电力调度控制中心	白水线944开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	专线	93.52	21	1619.7	0	5441.87	不受限	5400
2201	10kV岗苑线	通川电力调度控制中心	岗苑线963开关	木岗站	102000	是	595	10305.7	公线	164.2	28	2844	0	5400.56	不受限	5400
2202	10kV望珠一线	巴州电力调度控制中心	10kV望珠一线917	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	160.18	31	2774.3	0	5409.64	不受限	5400
2203	10kV道广线大馈线	自贡电力调度控制中心	道广线911开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	119.83	25	2075.4	0	5422.64	不受限	5400
2204	10kV板誉二线大馈线	自贡电力调度控制中心	板誉二线921开关	板仓站	80200	否	696	12055.07	专线	312.82	45	5418	0	5431.56	不受限	5400
2205	10kV燕石线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	燕石线915开关	燕子山站	80000	否	360	6235.38	专线	11.95	3	207	0	5404.84	不受限	5400

2206	10kV建三线924大馈线	南部电力调度控制中心	建三线924开关	建兴站(南部)	22300	否	377	6529.83	公线	25.49	7	441.5	0	5435.35	不受限	5400
2207	10kV都港一线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都港Ⅰ线913开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	43.95	9	761.2	1530	5425.08	不受限	5400
2208	10kV游星线	蓬溪电力调度控制中心	游星线972开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	119.45	22	2068.8	0	5413.66	不受限	5400
2209	10kV梁园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁园线914开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公线	228.16	38	3951.8	0	5401.27	不受限	5400
2210	10kV江西二线大馈线	南充电力调度控制中心	江西Ⅱ线924开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	131.27	24	2273.6	0	5388.99	不受限	5350
2211	10kV桃铁线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃铁线916开关	桃花山站(阆中)	26000	否	366.37	6345.71	专线	19.31	5	334.4	0	5376.74	不受限	5350
2212	10kV金环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金环线913开关	金峰站	6300	否	400	6928.2	公线	48.52	12	840.3	0	5395.08	不受限	5350
2213	10kV新园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新园线921开关	新皂站	63000	否	600	10392.3	公线	230.01	38	3983.7	0	5369.37	不受限	5350
2214	10kV沙工线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙工线933开关	沙坪站	100200	是	660	11431.54	公线	218.19	33	3779	0	5366.23	不受限	5350
2215	10kV望运一线	巴州电力调度控制中心	10kV望运一线916	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	163.48	31	2831.5	0	5352.44	不受限	5350
2216	10kV西印线大馈线	自贡电力调度控制中心	西印线965开关	汇西站	163500	否	480	8313.84	专线	121	25	2095.8	0	5386.66	不受限	5350
2217	10kV凤生线	天府电力调度控制中心	凤生线932开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	229.28	38	3971.2	0	5381.87	不受限	5350
2218	10kV胜安一线	自贡电力调度控制中心	胜安一线916开关	胜利站	102000	否	569	9855.37	公线	193.09	34	3344.4	160	5365.43	不受限	5350
2219	10kV金寨线	通川电力调度控制中心	金寨线927开关	金山站	153000	是	646	11189.05	公线	206.12	32	3570	0	5381.24	不受限	5350
2220	10kV龙贵线	仁寿电力调度控制中心	龙贵线976开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	30.44	8	527.3	0	5396.31	不受限	5350
2221	10kV杨纪一线936大馈线	泸州电力调度控制中心	杨纪一线936	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	162.96	31	2822.4	0	5361.54	不受限	5350
2222	10kV齐长线671大馈线	泸州电力调度控制中心	齐长线921	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	61.48	13	1064.8	0	5350.72	不受限	5350
2223	10kV蜂大线	宝兴电力调度控制中心	蜂大线917开关	蜂桶寨站	50000	否	363	6287.34	公线	16.83	5	291.5	0	5367.11	不受限	5350
2224	10kV板芝南线	仁和电力调度控制中心	板芝南线972开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	94.49	21	1636.6	0	5378.21	不受限	5350
2225	10kV庄喜路	大邑电力调度控制中心	庄喜线930开关	庄园	100000	否	400	6928.2	专线	49	12	848.6	0	5386.78	不受限	5350
2226	10kV三临二线	内江电力调度控制中心	三临二线925开关	三元站	100000	否	400	0	公线	49.92	12	864.7	0	5370.68	不受限	5350
2227	10kV正草路专线	成都配调	正草路911	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	114.09	24	1976	0	5397.34	不受限	5350
2228	10kV牌工一线	内江电力调度控制中心	牌工一线935开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	125.23	26	2169	0	5344.63	不受限	5300
2229	10kV望索线	成都配调	望索路992	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	117.64	25	2037.6	0	5335.74	不受限	5300
2230	10kV安溪线	眉山电力调度控制中心	安溪线915开关	安平站	113000	否	495	8573.65	专线	47.22	10	817.9	1580	5318.39	不受限	5300
2231	10kV鸳矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳矿线915开关	鸳鸯坝站	50000	否	465	8054.04	公线	110.62	24	1916	0	5332.64	不受限	5300
2232	10kV鸳矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳矿线915开关	鸳鸯坝站	50000	否	465	8054.04	公线	110.62	24	1916	0	5332.64	不受限	5300
2233	10kV共顾线	温江电力调度控制中心	共顾线926开关	共耕	156000	否	500	8660.25	专线	93.01	19	1610.9	0	5317.3	不受限	5300
2234	10kV白城路	都江堰电力调度控制中心	白城路913	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	53.58	13	928	0	5307.38	不受限	5300

2235	10kV益富线	成都配调	益富路开关949	益州	2*50000	否	473	8192.6	专线	119.58	25	2071.2	0	5302.14	不受限	5300
2236	10kV堰航线大馈线	新都电力调度控制中心	堰航线922开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	157.62	30	2730	0	5329.23	不受限	5300
2237	10kV瑞全路（共用专线）	新都电力调度控制中心	瑞全线920开关	瑞云	80000	否	517	8954.7	专线	156.52	30	2711	0	5348.23	不受限	5300
2238	10kV黄龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南二路922开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	512.1	92	8869.5	2315	5333.74	不受限	5300
2239	10kV幺星线大馈线	邹水电力调度控制中心	幺星线915开关	幺滩站	180000	是	400	6928.2	公线	122	31	2074	200	5342.56	不受限	5300
2240	10kV西工线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西工线931	邛西	126000	否	423	7326.57	公线	74.34	18	1287.6	0	5306.31	不受限	5300
2241	10kV连车二线	威远电力调度控制中心	连车二线922开关	连界场站	71500	是	423	7326.57	专线	30.05	7	520.4	0	5340.86	不受限	5300
2242	10kV沐水线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐水线913开关	沐川站	90000	否	600	10392.3	公线	231.49	39	4009.4	0	5343.67	不受限	5300
2243	10kV福余线	洪雅电力调度控制中心	福余线914开关	福宝站	103000	是	385	6668.4	公线	407.26	106	7053.7	0	5334.72	不受限	5300
2244	10kV板塘三线	仁和电力调度控制中心	板塘三线958开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	98.89	22	1712.7	0	5302.11	不受限	5300
2245	10kV中柏线	雨城电力调度控制中心	10kV中柏线961开关	中里站	80200	否	403	6980.16	公线	54.53	14	944.4	0	5337.74	不受限	5300
2246	10kV白矿线	宝兴电力调度控制中心	白矿线912开关	白玉沟站	6300	否	342	5923.61	公线	98.67	10	3540	0	5331.25	不受限	5300
2247	10kV剑工线	剑阁电力调度控制中心	剑工线916开关	剑阁站	126000	是	682	11812.59	公线	238.72	35	4134.7	0	5315.37	不受限	5300
2248	10kV仁业二线	仁寿电力调度控制中心	仁业二线932开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	88.02	18	1524.5	0	5334.42	不受限	5300
2249	10kV仁坝Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁坝Ⅰ回931开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	138.81	28	2404.2	0	5312.08	不受限	5300
2250	10kV芙中一线	苍溪电力调度控制中心	芙中一线911开关	35kV芙蓉站	32000	否	580	10045.89	公线	214.92	37	3722.4	0	5318.9	不受限	5300
2251	10kV柳林线	巴州电力调度控制中心	10kV柳林线956	柳林站	15000	否	507	8781.5	公线	149.3	29	2585.9	0	5317.45	不受限	5300
2252	10kV佛杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛杜线915开关	古佛	360620	是	550	9526.28	公线	132.06	24	2287.2	0	5333.82	不受限	5300
2253	10kV阳体一线916大馈线	天府电力调度控制中心	阳体一线916开关	阳光	40000	否	400	6928.2	专线	51.34	13	889.2	0	5346.18	不受限	5300
2254	10kV胜土线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜土线928开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	146.58	26	2538.7	0	5345.6	不受限	5300
2255	10kV胜石线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜石线927开关	胜利站	100000	否	569	9855.37	公线	189.2	33	3277	250	5342.83	不受限	5300
2256	10kV回窑线	大英电力调度控制中心	回窑线912开关	回马	80000	是	465	8054.04	公线	64.95	14	1124.9	0	5318.33	不受限	5300
2257	10kV城开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城开线926开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	82.26	19	1424.8	0	5325	不受限	5300
2258	10kV光文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光文线929开关	保光站	100000	是	515	8920.06	公线	101.58	20	1759.4	50	5326.65	不受限	5300
2259	10kV星世线大馈线	南充电力调度控制中心	星世线947开关	五星站	100000	是	553	9578.24	专线	134.3	24	2326	0	5336.59	不受限	5300
2260	10kV朱邸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱邸线922开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	193.76	35	3356	0	5264.42	不受限	5250
2261	10kV北振线	南部电力调度控制中心	10kV北振线925	城北站(南部)	40000	否	605	10478.91	公线	241.28	40	4178.9	0	5252.12	不受限	5250
2262	10kV门医线	仪陇电力调度控制中心	门医线915开关	度门站	80000	否	599	10374.98	专线	234.2	39	4056.4	0	5281.08	不受限	5250
2263	10kV富美线	新桥电力调度控制中心	10kV.富美线923开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	191.61	35	3318.6	0	5286.23	不受限	5250

2264	10kV杨天线	巴州电力调度控制中心	10kV杨天线927	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	235.03	39	4070.8	0	5282.27	不受限	5250
2265	10kV宣城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.宣城2回924开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	114.67	22	1986.1	0	5260.8	不受限	5250
2266	10kV宋井线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋井线911开关	宋家桥站	63000	否	360	6235.38	专线	19.69	5	341	0	5270.84	不受限	5250
2267	10kV两磺一路	什邡电力调度控制中心	两磺一路906开关	两路口站	63000	否	380	6581.79	专线	38.9	10	673.7	0	5249.91	不受限	5250
2268	10kV龙马线916大馈线	泸州电力调度控制中心	龙马线916	龙马潭	40000	是	406	7032.13	公线	21.59	5	373.9	0	5251.8	不受限	5250
2269	10kV撒角线	石棉电力调度控制中心	撒角线911开关	撒拉池站	40100	是	380	6581.79	公线	20.39	5	353.1	0	5265.43	不受限	5250
2270	10kV大公线	米易电力调度控制中心	大桥线956开关	大坪子站	10000	否	395	6841.6	公线	52.03	13	901.1	0	5256.34	不受限	5250
2271	10kV撒新线	石棉电力调度控制中心	撒新线912开关	撒拉池站	40100	是	380	6581.79	公线	69.94	17	1124.8	0	5265.43	不受限	5250
2272	10kV园开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开二线922开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	415.15	52	7190.4	0	5280.37	不受限	5250
2273	10kV冯王线919大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯王线919开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	37.9	10	328	0	5251.58	不受限	5250
2274	10kV长黄线	安岳电力调度控制中心	10kV长黄线914开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	122	32	2113.1	0	5265.43	不受限	5250
2275	10kV威凰线大馈线	威远电力调度控制中心	威凰线917开关	威远站	90000	否	400	6928.2	公线	54.83	14	949.6	0	5285.78	不受限	5250
2276	10kV绿坝路	成都配调	绿坝路944	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2277	10kV穆青二线	青神电力调度控制中心	穆青二线923开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	94.32	20	1633.7	630	5249.93	不受限	5250
2278	10kV中汉线	洪雅电力调度控制中心	中汉线991开关	中山站	20000	是	380	6581.79	公线	284.74	75	4931.7	0	5265.43	不受限	5250
2279	10kV杨童线	威远电力调度控制中心	杨童线918开关	杨家湾站	80000	否	475	8227.24	专线	121.66	26	2107.1	0	5297.42	不受限	5250
2280	10kV洪竹线	洪雅电力调度控制中心	洪竹线925开关	洪川站	100000	是	380	6581.79	公线	276	68	4625	0	5265.43	不受限	5250
2281	10kV东止线	洪雅电力调度控制中心	东止线912开关	东岳站	10000	是	380	6581.79	公线	157.15	41	2721.8	0	5265.43	不受限	5250
2282	10kV益德路_专	成都配调	益德路945	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2283	10kV大建路	青白江电力调度控制中心	大建线936开关	大湾	2*40000	否	600	10392.3	专线	235.84	39	4084.8	0	5268.27	不受限	5250
2284	10kV音居路	成都配调	音居路914	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2285	10kV绿锦路大馈线_专线	成都配调	绿锦路936	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2286	10kV粉战路_用户专线	成都配调	粉战路942	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	121.25	26	2100	0	5273.34	不受限	5250
2287	10kV音业路音保路_用户专线	成都配调	音业路音保路909	潮音	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2288	10kV绿羊三路专线	成都配调	绿羊三路932	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2289	10kV益春路专线	成都配调	益春路946	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2290	10kV绿民路_专线	成都配调	绿民路951	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2291	10kV沙泽路	成都配调	沙泽路943	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2292	10kV绿农路专线	成都配调	绿农路937	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2293	10kV.益方线_用户专线	成都配调	益方线919	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2294	10kV景澜线	青白江电力调度控制中心	景澜线942开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	235.08	39	4071.6	0	5281.47	不受限	5250
2295	10kV园盘线	眉山电力调度控制中心	园盘线911开关	园山站	6300	是	380	6581.79	公线	0	0	0	560	5265.43	不受限	5250
2296	10kV音汀路_专线	成都配调	音汀路905	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2297	10kV贤荟二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV贤荟二线922小车开关	三贤站	128000	是	553	9578.24	公线	136.93	25	2371.7	0	5290.89	不受限	5250
2298	10kV益皇线	成都配调	益皇路936	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250

2299	10kV绿区路_专线	成都配调	绿区路940	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2300	10kV绿羊二路专线	成都配调	绿羊二路917	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2301	10kV益城一路_专线	成都配调	益城一路918	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2302	10kV绿工路_专线	成都配调	绿工路952	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2303	10kV音绣路_特	成都配调	音绣路906	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2304	10kV桐和一线	内江电力调度控制中心	桐和一线962开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	327.1	34	5665.4	2430	5262.18	不受限	5250
2305	10kV东法一线	内江电力调度控制中心	东法一线918开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	56.21	14	973.6	0	5261.78	不受限	5250
2306	10kV绿研路_专线	成都配调	绿研路920	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2307	10kV村展线	成都配调	村展线915	新二村	302000	否	473	8192.6	公线	121.17	26	2098.7	0	5274.64	不受限	5250
2308	10kV益凯路_专	成都配调	益凯路943	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2309	10kV绿间路_专	成都配调	绿间路945	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2310	10kV贤芸一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV贤芸一线912小车开关	三贤站	128000	是	553	9578.24	公线	138.61	25	2400.7	0	5261.89	不受限	5250
2311	10kV胜污二路	成都配调	胜污二线929开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2312	10kV绿府路	成都配调	绿府路953开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2313	10kV益大路_专线	成都配调	益大路940	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2314	10kV绿万路	成都配调	绿万路948	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2315	10kV益城二路_专线	成都配调	益城二路925	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2316	10kV益南路	成都配调	益南路909	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2317	10kV益誉路专线	成都配调	益誉路953	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2318	10kV沙城路_专线	成都配调	沙城路912	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2319	10kV音汇路专线	成都配调	音汇路943	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2320	10kV音诚路专线	成都配调	音诚路928	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2321	10kV沙下线	成都配调	沙下线916	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2322	10kV沙忠路专线	成都配调	沙忠路932	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2323	10kV益农路	成都配调	益农路924	益州	2*50000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2324	10kV益来一路_专	成都配调	益来一路915	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2325	10kV益长路	成都配调	益长路926	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2326	10kV绿青路_专线	成都配调	绿青路942	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2327	10kV音置路_专线	成都配调	音置路913	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2328	10kV绿杏路_专	成都配调	绿杏路935	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2329	10kV益奥一路	成都配调	益奥一路914	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2330	10kV沙天路专线	成都配调	沙天路926	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2331	10kV绿培路_专	成都配调	绿培路933	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2332	10kV音凯路专线	成都配调	音凯路907	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2333	10kV音地路	成都配调	音地路930	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不受限	5250
2334	10kV红跃路	成都配调	红跃路918	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	74.34	16	1287.6	0	5266.48	不受限	5250
2335	10kV绿遗路_专线	成都配调	绿遗路915	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不受限	5250
2336	10kV严商二路906断路器间隔	成都配调	严商二路906	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	122.63	26	2124	0	5249.34	不受限	5200
2337	10kV府锦线	成都配调	府锦路909开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	76	16	1316.4	0	5237.68	不受限	5200
2338	10kV任守线大馈线	温江电力调度控制中心	任守线933开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	138.8	25	2404	0	5244.74	不受限	5200
2339	10kV天宁路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	天宁线907	天马	4000+5000	否	400	6928.2	专线	57.74	14	1000	0	5235.38	不受限	5200
2340	10kV桂冶一路	新都电力调度控制中心	桂冶一线991开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	46.19	12	800	0	5201.56	不受限	5200
2341	10kV沈侯路	成都配调	沈侯路922	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	75.75	16	1312	0	5242.08	不受限	5200
2342	10kV南柯线	成都配调	南柯路941	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	77.54	16	1343	0	5211.08	不受限	5200
2343	10kV青同线	彭山电力调度控制中心	青同线917开关	青龙站	102000	否	335	5802.37	专线	355	105	6456	0	5222.13	不受限	5200
2344	10kV凉蜀线	资中电力调度控制中心	10kV凉蜀线913开关	凉水井	355000	否	423	7326.57	专线	79.49	19	1376.7	0	5217.21	不受限	5200
2345	10kV马工线	汉源电力调度控制中心	马工线918开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	321.53	93	5413	0	5222.13	不受限	5200

2346	10kV万柏线大馈线	江油电力调度控制中心	万柏线915开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	82.65	17	1431.5	0	5219.57	不受限	5200
2347	10kV工海线	汉源电力调度控制中心	工海线915开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	80.83	37	1400	0	5222.13	不受限	5200
2348	10kV工岩线	汉源电力调度控制中心	工岩线922开关	万工站	40000	否	335	5802.37	专线	2.89	1	50	0	5222.13	不受限	5200
2349	10kV大水线	仁寿电力调度控制中心	大水线917开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	0	0	0	0	5222.13	不受限	5200
2350	10kV穿花路912大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿花路912开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	124.68	33	2281	0	5223.86	不受限	5200
2351	10kV西骊线	通川电力调度控制中心	10kV.西骊线962开关	城西站	80000	否	595	10305.7	公线	233.15	39	4038.2	0	5236.93	不受限	5200
2352	10kV大强线	仁寿电力调度控制中心	大强线915开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	0	0	0	0	5222.13	不受限	5200
2353	10kV大中线	仁寿电力调度控制中心	大中线928开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	0	0	0	0	5222.13	不受限	5200
2354	10kV青金路大馈线	蓥华电力调度控制中心	青金路902开关	青嘴山站	28500	是	377	6529.83	公线	308	82	4856	0	5223.86	不受限	5200
2355	10kV荣张线973大馈线	自贡电力调度控制中心	荣张线973开关	荣县站	91400	否	553	9578.24	公线	195.38	35	3384	0	5236.42	不受限	5200
2356	10kV州岭线大馈线	天府电力调度控制中心	州岭线922开关	利州	63000	否	600	10392.3	专线	238.84	40	4136.7	0	5216.37	不受限	5200
2357	10kV道温线大馈线	自贡电力调度控制中心	道温线923开关	道生灏站	80300	否	481	8331.16	公线	131.55	27	2278.4	0	5219.64	不受限	5200
2358	10kV区德线964大馈线	天府电力调度控制中心	区德线964开关	北拓区	63000	否	400	6928.2	专线	57.04	14	988	0	5247.38	不受限	5200
2359	10kV垭工一线	南部电力调度控制中心	10kV垭工Ⅰ线915开关	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	238.89	40	4137.6	0	5199.88	不受限	5200
2360	10kV普老线	蒲城电力调度控制中心	10kV.普老线912开关	普湾站	16300	否	380	6581.79	公线	75.96	20	1315.7	0	5266	不受限	5200
2361	10kV马井线大馈线	高坪电力调度控制中心	马井线925开关	走马站	26000	是	595	10305.7	公线	175.18	29	3034.1	0	5210.46	不受限	5200
2362	10kV温桥线	大英电力调度控制中心	温桥线917开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	139.75	25	2420.4	0	5242.19	不受限	5200
2363	10kV朱江线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱江线947开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	公线	195.44	35	3385	0	5235.42	不受限	5200
2364	10kV岭科线	西充电力调度控制分中心	岭科线926开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	257	68	4451	0.72	5223.14	不受限	5200
2365	10kV垭工二线	南部电力调度控制中心	10kV垭工Ⅱ线916开关	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	238.89	40	4137.6	0	5199.88	不受限	5200
2366	10kV莱新线	大英电力调度控制中心	莱新线972开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	140.38	25	2431.4	0	5231.19	不受限	5200
2367	10kV叶高线大馈线	营山电力调度控制中心	叶高线912开关	蓼叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	57.32	13	992.7	0	5173.4	不受限	5150
2368	10kV湾镇线	南部电力调度控制中心	10kV湾镇线933	赵家湾站	113000	否	507	8781.5	公线	157.56	31	2729	0	5174.35	不受限	5150
2369	10kV星医线大馈线	天府电力调度控制中心	星医线962开关	星空	50000	否	429	7430.5	专线	88.38	21	1530.8	0	5156.65	不受限	5150
2370	10kV天永线大馈线	富顺电力调度控制中心	天永线912开关	天台站	20600	否	380	6581.79	公线	4.04	1	70	0	5195.43	不受限	5150
2371	10kV邓糖线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓糖线925开关	邓关站	100300	否	600	10392.3	公线	171.11	29	2963.7	1200	5189.37	不受限	5150
2372	10kV南大线	南江电力调度控制中心	10kV南大线951	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	242.05	40	4192.3	0	5160.77	不受限	5150
2373	10kV铁洛线大馈线	越西电力调度控制中心	铁洛线912开关	铁马站	20050	否	335	5802.37	公线	1.76	1	30.4	0	5191.73	不受限	5150

2374	10kV青料Ⅰ路大馈线	蓥华电力调度控制中心	青料Ⅰ路907开关	青嘴山站	28500	否	800	13856.41	专线	421.77	53	7305	0	5165.77	不受限	5150
2375	10kV土象路	什邡电力调度控制中心	土象路914开关	土塘站	80000	否	500	8660.25	公线	149.83	30	2595	0	5199.22	不受限	5150
2376	10kV天水路	德阳电力调度控制中心	天水路927开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	180.43	30	3125	0	5188.84	不受限	5150
2377	10kV园拉线	石棉电力调度控制中心	园拉线954开关	园区站	80200	否	380	6581.79	公线	43.37	11	751.2	0	5172.41	不受限	5150
2378	10kV堰前线	雨城电力调度控制中心	10kV堰前线921开关	大堰站	200200	是	440	7621.02	公线	264.73	60	4585.2	900	5196.82	不受限	5150
2379	10kV柏小柏鼓一线923大馈线	泸州电力调度控制中心	柏小柏鼓一线923开关	柏杨坪	81000	是	768	13302.15	公线	316.06	41	5474.2	0	5167.52	不受限	5150
2380	10kV万马线	万源电力调度控制中心	10kV.万马线926开关	万源站	50000	是	599	10374.98	公线	181.89	30	3150.3	0	5149.68	不受限	5150
2381	10kV汉达一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉达一线917开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	149.03	30	2581.2	0	5150.67	不受限	5150
2382	10kV青莲线	彭山电力调度控制中心	青莲线916开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	102.6	21	1777	0	5151.2	不受限	5150
2383	10KV姜北线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜北线911开关	姜州站	16300	否	335	5802.37	公线	2.87	1	49.7	0	5172.43	不受限	5150
2384	10kV柳河二线	洪雅电力调度控制中心	柳河二线922开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	102.46	20	1774.6	0	5153.6	不受限	5150
2385	10kV青卫线	青白江电力调度控制中心	青卫线941开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	100.74	20	1744.8	0	5183.4	不受限	5150
2386	10kV光拓一线	新都电力调度控制中心	光拓一线943开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	165.36	32	2864	0	5195.23	不受限	5150
2387	10kV杨恒四线	金堂电力调度控制中心	杨恒路918开关	杨柳	100000	否	600	10392.3	专线	241.04	40	4174.8	0	5178.27	不受限	5150
2388	10kV前东线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	前东线924开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	239.9	40	4155.1	0	5151.21	不受限	5150
2389	10kV西高线	邛崃电力调度控制中心	西高线911开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	103.04	20	1784.6	0	5185.18	不受限	5150
2390	10kV金东路_特	成都配调	金东路913	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	127.85	27	2214.4	0	5158.94	不受限	5150
2391	10kV阳江线	乐山电力调度控制中心	阳江线987开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	51.96	12	900	0	5196.82	不受限	5150
2392	10kV老龙线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老龙线913开关	老君站	12600	否	380	6581.79	公用	212.36	56	3540	730	5193.61	不受限	5150
2393	10kV南滨线	南溪电力调度控制中心	南滨线963开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	45.23	11	783.3836	0	5174.8726	不受限	5150
2394	10kV星园一线	夹江电力调度控制分中心	星园一线961开关	星和站	80000	否	423	7326.57	公线	85.23	20	1476.2	0	5117.71	不受限	5117.71
2395	10kV大燕线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大燕线916开关	大方	480000	否	553	9578.24	专线	201.52	36	3490.4	0	5130.02	不受限	5100
2396	10kV麻东线	通江电力调度控制中心	10kV麻东线914	麻石站	16300	否	328	5681.13	公线	200	61	1725	0	5113.02	不受限	5100
2397	10kV铁平线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV铁平线956	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	200	61	1725	0	5113.02	不受限	5100
2398	10kV界塑线931大馈线	天府电力调度控制中心	界塑路931开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	25.2	6	436.5	0	5106.06	不受限	5100
2399	10kV北树线	自贡电力调度控制中心	北树线935开关	城北站	100200	否	415	7188.01	专线	76.93	19	1332.4	0	5136.81	不受限	5100
2400	10kV九水路大馈线	天府电力调度控制中心	九水路914开关	九江	40000	否	328	5681.13	专线	477.08	80	8263.1	0	5113.02	不受限	5100
2401	10kV园水线	石棉电力调度控制中心	园水线953开关	园区站	80200	否	380	6581.79	公线	46.5	12	805.4	0	5118.21	不受限	5100
2402	10kV孔沙线	雨城电力调度控制中心	10kV孔沙线913开关	孔坪站	80300	否	350	6062.18	公线	392.33	89	6795.2	315	5140.96	不受限	5100

2403	10kV古秀线911大馈线	古蔺电力调度控制中心	古秀线911开关	古蔺	126000	否	463	8019.4	公线	120.73	26	2091	0	5126.46	不受限	5100
2404	10kV黄东二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	黄东二线924	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	120.91	26	2094.1	0	5123.36	不受限	5100
2405	10kV红新一线	仁寿电力调度控制中心	红新一线916开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	207.09	37	3586.8	0	5142.73	不受限	5100
2406	10kV观明线	眉山电力调度控制中心	观明线991开关	观音站	18000	否	482	8348.48	专线	137.44	29	2380.5	0	5133.13	不受限	5100
2407	10kV胜研二路	成都配调	胜研二路927	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	8.76	3	151.7	0	5112.53	不受限	5100
2408	10kV东香路	成都配调	东香线914	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	129.79	27	2248	0	5125.34	不受限	5100
2409	10kV团融一线	内江电力调度控制中心	团融一线914开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	571.24	59	9893.9	0	5133.37	不受限	5100
2410	10kV堰空线	新都电力调度控制中心	堰空线910开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	168.24	33	2914	0	5145.23	不受限	5100
2411	10kV苏村线	成都配调	苏村路923	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	73.09	18	1266	0	5109.68	不受限	5100
2412	10kV景铁一线（主）FJF915Z	青白江电力调度控制中心	景铁一线915开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	65.22	16	1129.6	0	5105.78	不受限	5100
2413	10kV景龙线大馈线	青白江电力调度控制中心	景龙线947开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	243.12	41	4210.8	0	5142.27	不受限	5100
2414	10kV任华线	温江电力调度控制中心	任华线925开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	146.3	27	2534	0	5114.74	不受限	5100
2415	10kV永工线	广安电力调度控制中心	永工线912开关	永兴站	100020	否	500	8660.25	公线	152.89	31	2648	0	5146.22	不受限	5100
2416	10KV羊工六线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工六线938	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	157.27	31	2724	0	5117	不受限	5100
2417	10kV宋新线	资中电力调度控制中心	宋新线922开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	230.29	39	3988.6	100	5108.59	不受限	5100
2418	10kV宝中线923	乐至电力调度控制中心	10kV宝中线923开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	154.56	31	2677	0	5117.22	不受限	5100
2419	10kV青源路	大邑电力调度控制中心	青源线920开关	青霞	22000	否	400	6928.2	专线	65.13	16	1128	0	5107.38	不受限	5100
2420	10kV杨清路913大馈线	德阳电力调度控制中心	杨清路913开关	杨嘉站	81500	是	510	8833.46	公线	266.3	53	4612.3	1990	5076.77	不受限	5050
2421	10kV德蒙二路	德阳电力调度控制中心	待用路922开关	德阳站新	128000	是	366	6339.31	公线	0	0	0	0	5071.45	不受限	5050
2422	10kV彭锦线	彭山电力调度控制中心	彭锦线928开关	彭溪站	106000	否	800	13856.41	专线	427.98	53	7412.6	0	5058.17	不受限	5050
2423	10kV堰科二线	新都电力调度控制中心	堰科二线920开关	沙堰子	126000	否	600	10392.3	专线	245.61	41	4254	0	5099.07	不受限	5050
2424	10kV玉水路	温江电力调度控制中心	玉水线907开关	玉石	23000	否	400	6928.2	专线	27.71	7	480	0	5062.56	不受限	5050
2425	10kV新镇一路	大邑电力调度控制中心	新镇一线912开关	新场	20000	否	400	6928.2	公线	66.57	17	1153	0	5082.38	不受限	5050
2426	10kV景恒线	青白江电力调度控制中心	景恒线926开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	248.19	41	4298.7	0	5054.37	不受限	5050
2427	10kV中沙线	成都配调	中沙路991	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	85.57	18	1482	0	5072.08	不受限	5050
2428	10kV大政路_专线	成都配调	大政线912	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	132.9	28	2301.9	0	5071.44	不受限	5050
2429	10kV黄周线	成都配调	黄周线909	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	86.54	18	1498.8	0	5055.28	不受限	5050
2430	10kV塔汇路	成都配调	塔汇线926	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	86.37	18	1496	0	5058.08	不受限	5050
2431	10kV松弘线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松弘线922开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	204.62	37	3544.1	0	5060.73	不受限	5050
2432	10kV涯航路	成都配调	涯航路907	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	133.5	28	2312.3	0	5061.04	不受限	5050
2433	10kV大唐一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大唐一线911开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	148.39	27	2570.1	0	5092.49	不受限	5050
2434	10kV金谷线	江安电力调度控制中心	金谷线913开关	金钟站	6300	是	370	6408.59	公用	4.39	1	76	0	5050.87	不受限	5050

2435	10KV通范线	乐山电力调度控制中心	通范线918开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	103.86	24	1798.8	0	5060.12	不受限	5050
2436	10kV乃林线大馈线	越西电力调度控制中心	乃林线914小车开关	乃托站	90200	否	335	5802.37	公线	8.44	3	146.2	0	5075.93	不受限	5050
2437	10kV银天路922线路	绵东电力调度控制中心	银天路922开关	银杏站	40000	是	390	6755	公线	19.35	5	335.1	0	5068.9	不受限	5050
2438	10kV石金南线	攀枝花西区电力调度控制中心	石金南线976开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	26.09	7	451.8	0	5090.76	不受限	5050
2439	10kV红桂二线	荥经电力调度控制中心	红桂二线936开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	66.61	17	1153.6	0	5081.78	不受限	5050
2440	10kV蒙齿线	雅安电力调度控制中心	蒙齿线924开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	22.79	6	394.8	750	5090.58	不受限	5050
2441	10kV平二线	平昌电力调度控制中心	10kV平二线961	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	247.92	41	4293.9	0	5059.17	不受限	5050
2442	10kV嘉石二线911大馈线	泸川电力调度控制中心	待用二919开关	后山	100000	否	325	5629.17	公线	32.5	10	628	0	5066.25	不受限	5050
2443	10kV李蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	李蔡线914开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	160.53	32	2780.3	0	5060.7	不受限	5050
2444	10kV华鑫洋一线924大馈线	泸川电力调度控制中心	华鑫洋一线924开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	44.71	11	774.3	0	5086.96	不受限	5050
2445	10kV温马线	大英电力调度控制中心	温马线924开关	温家坪	80000	否	565	9786.09	公线	43.51	8	753.6	3000	5053.88	不受限	5050
2446	10kV消老线（老林）大馈线	营山电力调度控制中心	消老线913开关	老林站(营山)	7150	是	445	7707.63	公线	63.15	14	1093.7	0	5072.4	不受限	5050
2447	10kV新财一线	西充电力调度控制分中心	新财一线914开关	晋新站	100000	是	423	7326.57	公线	289	68	5005	800	5061.26	不受限	5050
2448	10kV石土线	嘉陵电力调度控制中心	石土线912开关	石圭站	10000	是	553	9578.24	公线	148.84	27	2577.9	0	5084.69	不受限	5050
2449	10kV铁李线	南部电力调度控制中心	10kV铁李线911	铁佛塘站(南部)	15000	否	440	7621.02	公线	106.6	24	1846.3	0	5012.62	不受限	5000
2450	10kV鼓永线	南部电力调度控制中心	鼓永线931开关	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	249.2	42	4316.2	0	5021.28	不受限	5000
2451	10kV立阳线	仪陇电力调度控制中心	立阳线913开关	立山站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	50.39	13	872.8	0	5004.05	不受限	5000
2452	10kV港陈线大馈线	高坪电力调度控制中心	港陈线K201开关	航空港开闭所	100000	是	530	9179.87	公线	133.49	25	2312	0	5031.9	不受限	5000
2453	10kV创山线大馈线	天府电力调度控制中心	创山线923开关	创新	63000	否	352	6096.82	公线	27.81	8	481.7	0	5005.44	不受限	5000
2454	10kV牧大路大馈线	天府电力调度控制中心	牧大路930开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	305.96	51	5299.3	1200	5035.38	不受限	5000
2455	10kV永长屋二线925大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋二线925开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	47.41	11	821.1	0	5040.16	不受限	5000
2456	10kV桐财线大馈线	天府电力调度控制中心	桐财线932开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	公线	251.33	42	4353	0	5000.07	不受限	5000
2457	10kV谷老一线	阿坝电力调度控制中心	谷老一线916开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	67	17	1160.5	50	5024.88	不受限	5000
2458	10kV沙小线	天全电力调度控制中心	沙小线922开关	沙坪站	50000	否	335	5802.37	公线	223	67	3862	200	5022.13	不受限	5000
2459	10kV桥三一线	阿坝电力调度控制中心	桥三一线915开关	邓家桥站	50000	是	362	6270.02	公线	0.02	0	0.3	0	5015.72	不受限	5000
2460	10kV河下线	阿坝电力调度控制中心	河下线912开关	孟屯河简易站	4000	否	600	10392.3	公线	249.7	42	5325	0	5028.07	受限	5000
2461	10kV新庄线	雅安配调	新庄线922开关	新庄站	16300	否	380	6581.79	公线	18.06	5	312.8	600	5010.81	不受限	5000
2462	10kV丹叙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	丹叙线916	丹山	30000	是	400	6928.2	公线	40	10	540.8	0	5001.76	不受限	5000

2463	10kV卫群一线	雅安电力调度控制中心	卫群一线983开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	69.46	17	1203	0	5032.38	不受限	5000
2464	10kV谷城二线	阿坝电力调度控制中心	谷城二线925开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	70.08	18	1213.8	0	5021.58	不受限	5000
2465	10kV宝五一线	宝兴电力调度控制中心	宝五一线913开关	宝兴站	16300	是	362	6270.02	公线	204.39	56	3540	0	5016.02	不受限	5000
2466	10kV轮水线	广元电力调度控制中心	轮水线924开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	69.23	17	1199	0	5036.38	不受限	5000
2467	10kV富工三线	仁寿电力调度控制中心	富工三线928开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	249.48	42	4321	0	5032.07	不受限	5000
2468	10kV兴乐线	仁寿电力调度控制中心	兴乐线913开关	兴家站	25000	否	382	6616.43	专线	55.08	14	954	0	5000.79	不受限	5000
2469	10kV歧白线	苍溪电力调度控制中心	歧白线916开关	35kV歧坪站	8000	否	377	6529.83	公线	15	12	0	0	5876.85	受限	5000
2470	10kV42号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	42号线（九院三所）921开关	开封站	80000	否	404	6997.49	专线	72.77	18	1260.4	0	5037.34	不受限	5000
2471	10kV灵南路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵南路902开关	灵杰站	14300	否	377	6529.83	公线	50.58	13	876	0	5000.85	不受限	5000
2472	10kV43号线九院三所	剑阁电力调度控制中心	43号线（九院三所）917开关	开封站	80000	否	404	6997.49	专线	72.77	18	1260.4	0	5037.34	不受限	5000
2473	10kV鸡沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	525	9093.27	公用	182.63	35	3163.2	0	5020.74	不受限	5000
2474	10kV大玉二线	眉山电力调度控制中心	大玉二线926开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	65.4	15	1132.7	0	5033.4	不受限	5000
2475	10kV江中线	宜宾电力调度控制中心	江中线957开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	100.79	21	1745.6	0	5044.04	不受限	5000
2476	10kV奥玉一线	内江电力调度控制中心	奥玉一线913开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	143.23	30	2480.7	0	5032.93	不受限	5000
2477	10kV门安线（共用专线）	新都电力调度控制中心	门安线963开关	石门	126000	否	592	10253.74	专线	242.96	41	4208	0	5020.37	不受限	5000
2478	10kV何化线大馈线	新津电力调度控制中心	何化线926	何店	100000	是	400	6928.2	公线	30.44	8	527.2	0	5015.36	不受限	5000
2479	10kV香镇二路	彭州电力调度控制中心	香镇二路927	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	169.4	33	2934	0	5016.11	不受限	5000
2480	10kV仙南线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南线915开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	126.44	24	2190	0	5015.33	不受限	5000
2481	10kV太浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	太浦路906开关	太和	480000	否	600	10392.3	公线	249.68	42	4324.5	0	5028.57	不受限	5000
2482	10kV兰西线	青神电力调度控制中心	兰西线917开关	兰店站	100000	否	384	6651.08	公线	17.73	5	307.1	630	5048.87	不受限	5000
2483	10kV北水线	资中电力调度控制中心	北水线929开关	城北站	90000	是	742	12851.82	公线	378.75	51	6560	0	5006.64	不受限	5000
2484	10kV南东线	威远电力调度控制中心	南东线921开关	威南站	150000	是	505	8746.86	公线	114.26	23	1979	0	5018.49	不受限	5000
2485	10kV望人一线	隆昌电力调度控制中心	望人一线915开关	望城坡站	105000	否	423	7326.57	公线	93.48	22	1619.1	0	4974.81	不受限	4950
2486	10kV南弘二线	威远电力调度控制中心	南弘二线924开关	威南站	150000	否	552	9560.92	专线	209.19	38	3623.1	0	4981.73	不受限	4950
2487	10kV南油线大馈线	邻水电力调度控制中心	南油线923开关	南城站（邻水）	20000	是	505	8746.86	公线	117.85	23	2041.2	0	4956.29	不受限	4950
2488	10kV光稀路	彭州电力调度控制中心	光稀路928	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	326	82	5646.5	1250	4985.38	不受限	4950
2489	10kV楼南二线	青白江电力调度控制中心	楼南二线932开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	252.34	42	4370.6	0	4982.47	不受限	4950
2490	10kV金野线	金堂电力调度控制中心	金野线913	金堂	241000	否	500	8660.25	专线	161.71	32	2800.8	0	4993.42	不受限	4950

2491	10kV浦万一路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦万一路955开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	253.09	42	4383.6	0	4969.47	不受限	4950
2492	10kV堰光线	新都电力调度控制中心	堰光线915开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	专线	177.54	34	3075	0	4984.23	不受限	4950
2493	10kV柏沙一线	宜宾电力调度控制中心	柏沙一线945开关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	170.44	28	2952	400	4961.84	不受限	4950
2494	10kV龙齐三线	眉山电力调度控制中心	龙齐三线924开关	龙亭站	40000	是	600	10392.3	公线	194.24	32	3364.2	0	4949.64	不受限	4950
2495	10kV明博线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明博线921小车开关	光明变电站	20000	否	320	5542.56	公线	83.83	26	1452	0	4988.3	不受限	4950
2496	10kV明供线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明供线916开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	59.91	19	1037.6	0	4988.3	不受限	4950
2497	10kV明泉线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明泉线912开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	63.46	20	1099.2	0	4988.3	不受限	4950
2498	10kV朝堰路926大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝堰路926开关	朝阳站	100000	否	320	5542.56	公线	324.12	101	5436	0	4988.3	不受限	4950
2499	10kV上邦线	广元电力调度控制中心	上邦线933开关	上西站	80000	是	581	10063.22	公线	178.16	31	3085.8	0	4964.78	不受限	4950
2500	10kV旌韵路919大馈线	德阳电力调度控制中心	旌韵路919开关	旌湖站	100000	是	800	13856.41	公线	733.83	92	12710	6100	4985.13	不受限	4950
2501	10kV明团线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明团线911开关	光明变电站	10000	否	320	5542.56	公线	122.49	38	2121.6	0	4988.3	不受限	4950
2502	10kV西乐线大馈线	布拖电力调度控制中心	西乐线913开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	71.41	18	1236.8	0	4998.58	不受限	4950
2503	10kV新达一路	广汉电力调度控制中心	新达一路951开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	专线	149.03	31	2581.2	0	4994.79	不受限	4950
2504	10kV三广路	广汉电力调度控制中心	三广路920开关	三星堆站旧	120000	否	336	5819.69	公用	411.7	122	7260	275	4962.72	不受限	4950
2505	10kV金仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金仁线921开关	金宝站	12600	否	400	6928.2	公用	72.66	18	1258.4	0	4976.98	不受限	4950
2506	10kV武水线大馈线	江油电力调度控制中心	武水线911开关	武都站	31500	是	360	6235.38	公用	100	28	1732	0	4988.3	不受限	4950
2507	10kV丰松线	石棉电力调度控制中心	丰松线952开关	丰乐站	25130	否	380	6581.79	公线	54.37	14	941.7	0	4981.91	不受限	4950
2508	10kV沙紫线	天全电力调度控制中心	沙紫线917开关	沙坪站	50000	是	380	6581.79	公线	260	68	4503	300	4965.43	不受限	4950
2509	10kV桑渔外线	盐边电力调度控制中心	桑渔外线975开关	桑园站	31500	否	400	6928.2	公线	73.51	18	1273.2	0	4962.18	不受限	4950
2510	10kV工方线	汉源电力调度控制中心	工方线914开关	干溪坝站	40000	否	335	5802.37	公线	13.28	4	230	0	4992.13	不受限	4950
2511	10kV星申线大馈线	天府电力调度控制中心	星申线931开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	34.11	9	590.8	0	4951.76	不受限	4950
2512	10kV斑欧二线	乐山电力调度控制中心	斑欧二线972开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	107.81	25	1867.2	0	4991.72	不受限	4950
2513	10kV花新线	射洪电力调度控制中心	花新线918开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	103.95	21	1800.5	0	4989.14	不受限	4950
2514	10kV路门线	仪陇电力调度控制中心	路门线914手车开关	义路站(仪陇)	10000	是	507	8781.5	公线	117.91	23	2042.2	0	4983	不受限	4950
2515	10kV川铁线	营山电力调度控制中心	川铁线939开关	济川站	100000	否	360	6235.38	专线	35.79	10	619.8	0	4992.04	不受限	4950
2516	10kV仙化线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙化线925开关	仙人桥站	126000	是	394	6824.28	公用	27.75	7	480.6	0	4978.82	不受限	4950
2517	10kV兴天线	蓬安电力调度控制中心	兴天线924开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	51.96	14	900	0	4976.85	不受限	4950
2518	10kV蔡九三线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡九三线968开关	蔡沱站	90200	否	400	6928.2	公线	3.65	1	63.3	1250	4922.08	不受限	4900

2519	10kV罗福线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗福线915开关	罗家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	170.73	34	2957	0	4946.35	不受限	4900
2520	10kV北自线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北自线925开关	城北站(蓬安)	94500	否	507	8781.5	公线	173.11	34	2998.3	0	4905.05	不受限	4900
2521	10kV大丰路大馈线	天府电力调度控制中心	大丰路946开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	256.53	43	4443.1	0	4909.97	不受限	4900
2522	10kV华金象二线934大馈线	泸川电力调度控制中心	华金象二线934开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	54.09	13	936.9	0	4924.36	不受限	4900
2523	10kV富高线	新桥电力调度控制中心	10kV.富高线925开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	158.21	29	2740.2	0	4908.54	不受限	4900
2524	10kV城幼线	宝兴电力调度控制中心	城幼线918开关	城南站	100000	是	480	8313.84	公线	100.92	21	1748	0	4903.07	不受限	4900
2525	10kV彭海线	仁和电力调度控制中心	彭海线958开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	34.74	9	601.7	0	4940.86	不受限	4900
2526	10kV草政线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	草政线913开关	黄草坪	63000	否	489	8469.73	公线	155.32	32	2690.1	0	4932.66	受限	4900
2527	10kV黄酿三线928大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿三线928	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	133.42	29	2310.8	0	4906.66	不受限	4900
2528	10kV汉北二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉北二线921开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	68.73	16	1190.4	0	4906.42	不受限	4900
2529	10kV郊旺线	广元电力调度控制中心	郊旺线921开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	专线	76.88	19	1331.5	0	4903.88	不受限	4900
2530	10kV文园六线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园五线923	文林站	50000	否	482	8348.48	公线	150	31	2598	0	4915.63	不受限	4900
2531	10kV广杭线	广元电力调度控制中心	广杭线916开关	懒土坡站	50000	否	404	6997.49	公线	80.41	20	1392.7	0	4905.04	不受限	4900
2532	10kV斑城三路	罗江电力调度控制中心	斑城三路917开关	斑竹站	126000	是	518	8972.02	公线	129.35	25	2240.4	0	4937.22	不受限	4900
2533	10kV坪黄四线	宜宾电力调度控制中心	坪黄四线990开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	60	14	1039.2	2500	4919.056	不受限	4900
2534	10kV方国线	宜宾电力调度控制中心	方国线667开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	58.9	14	1020.1	0	4938.16	不受限	4900
2535	10kV奥栖北线	内江电力调度控制中心	奥栖北线927开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	公线	148.14	31	2565.7	0	4947.93	不受限	4900
2536	10kV铁河线	成都配调	铁河路928	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	93.05	20	1611.6	0	4942.48	不受限	4900
2537	10kV涯府路	成都配调	涯府线943	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	95.47	20	1653.6	0	4900.48	不受限	4900
2538	10kV邛东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛东线904	邛崃	94500	是	600	10392.3	公线	195.38	33	3384	0	4929.84	不受限	4900
2539	10kV楼联线	青白江电力调度控制中心	楼联线925开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	254.29	42	4404.3	0	4948.77	不受限	4900
2540	10kV汉洲线	新都电力调度控制中心	汉洲线933开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	181.41	35	3142	0	4917.23	不受限	4900
2541	10kV美旭线	新都电力调度控制中心	美旭线909开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	129.11	25	2236.1	0	4927.66	不受限	4900
2542	10kV青孔线大馈线分析	邛崃电力调度控制中心	青孔线911	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	35.05	9	607	0	4935.56	不受限	4900
2543	10kV朱鹏一线	威远电力调度控制中心	朱鹏一线915开关	朱家沟站	80000	是	359	6218.06	专线	2.44	1	42.2	0	4932.25	不受限	4900
2544	10kV幺方线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺方线918开关	幺滩站	180000	是	400	6928.2	公线	87	22	1506.84	630	4912.56	不受限	4900
2545	10kV西城线大馈线	广安电力调度控制中心	西城线956开关	西溪站	80000	是	480	8313.84	公线	98.42	21	1704.7	0	4946.37	不受限	4900
2546	10kV老岩线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老岩线922开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	57.57	15	1014.5	0	4909.11	不受限	4900
2547	10kV丰隆线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰隆线956开关	丰禾站	120000	否	336	5819.69	专线	19.17	6	332.1	0	4905.62	不受限	4900

2548	10kV任连二线	温江电力调度控制中心	任连二线930开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	160.1	29	2773	0	4875.74	不受限	4850
2549	10kV体月线	温江电力调度控制中心	体月线933开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	197.43	33	3419.5	0	4894.34	不受限	4850
2550	10kV平置路_特	成都配调	平置线903	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	97.37	21	1686.4	0	4867.68	不受限	4850
2551	10kV红茶线（青白江）	青白江电力调度控制中心	红茶线918开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	259.99	43	4503	0	4850.07	不受限	4850
2552	10kV西工路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西工路923	西来	14300	否	470	8140.64	公线	140.51	30	2433.6	0	4892.98	不受限	4850
2553	10kV任连一线	温江电力调度控制中心	任连一线926开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	159.93	29	2770	0	4878.74	不受限	4850
2554	10kV赤果线	成都配调	赤果线937	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	96.61	20	1673.2	0	4880.88	不受限	4850
2555	10kV三蟠一线大馈线	内江电力调度控制中心	三蟠一线915开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	58.02	14	1004.9	0	4856.36	不受限	4850
2556	10kV马奇七路	成都配调	马奇七线952	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	143	30	2476.8	0	4896.54	不受限	4850
2557	10kV坪港一线	宜宾电力调度控制中心	坪港一线951开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	63.2	15	1094.624	0	4863.632	不受限	4850
2558	10kV芙龙线	苍溪电力调度控制中心	芙龙线912	35kV芙蓉站	32000	否	351	6079.5	公线	34.64	10	600	0	4871.55	不受限	4850
2559	10kV桂酒路916线路	孝泉电力调度控制中心	桂酒路916开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	18.75	5	324.8	0	4885.21	不受限	4850
2560	10kV安矿线962大馈线	纳溪电力调度控制中心	安矿线962	安富	126000	是	423	7326.57	公线	56.95	13	986.4	0	4874.86	不受限	4850
2561	10kV陵肖二线	苍溪电力调度控制中心	陵肖二线924开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	258.75	43	4481.6	0	4855.88	不受限	4850
2562	10kV罗广二路	绵竹电力调度控制中心	罗广二路921开关	罗荣站	100000	否	552	9560.92	公用	216.58	39	3751.2	0	4853.63	不受限	4850
2563	10kV安天一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	安天一线915开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	58.26	14	1009.1	0	4852.16	不受限	4850
2564	10kV周金线	荥经电力调度控制中心	周金线913开关	周坪站	10000	否	400	6928.2	公线	62.93	16	1089.9	250	4895.48	不受限	4850
2565	10kV草水线	石棉电力调度控制中心	草水线912开关	草科站	50000	是	380	6581.79	公线	113.74	30	1988	400	4865.43	不受限	4850
2566	10kV顺庆线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺庆线912开关	顺河站	6400	是	403	6980.16	公线	39.63	10	686.4	0	4897.73	不受限	4850
2567	10kV西十路大馈线	天府电力调度控制中心	西十路916开关	西河	10000	是	350	6062.18	公线	483.69	87	8377.5	0	4849.74	不受限	4850
2568	10kV胜丰线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜丰线914开关	胜利站	102000	是	510	8833.46	公线	125.49	25	2173.5	0	4893.27	不受限	4850
2569	10kV望滨二线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨二线929	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	192.25	37	3329.7	0	4854.24	不受限	4850
2570	10kV大众八路大馈线	天府电力调度控制中心	大众八路943开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	259.34	43	4491.8	0	4861.27	不受限	4850
2571	10kV望尚线	巴州电力调度控制中心	10kV望尚线924	望王站	100000	否	400	6928.2	公线	79.64	20	1379.4	0	4855.98	不受限	4850
2572	10kV杨新一线	西充电力调度控制分中心	杨新I线916开关	杨家桥站	101400	是	352	6096.82	公线	346	98	5993	1.16	4876.3	不受限	4850
2573	10kV九龙线大馈线	江油电力调度控制中心	九龙线906开关	九岭站	31500	是	353	6114.14	公用	100	28	1732	0	4891.31	不受限	4850
2574	10kV青北线大馈线	南充电力调度控制中心	青北线974开关	青龙山站	126000	否	646	11189.05	公线	170.25	26	2948.8	2250	4871.34	不受限	4850
2575	10kV车新线912断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车缆线912开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	114.26	26	1978.9	0	4880.02	不受限	4850
2576	10kV襄窑线	南部电力调度控制中心	10kV襄窑线913	共襄站(南部)	20000	否	440	7621.02	公线	113.65	26	1968.5	0	4890.42	不受限	4850
2577	10kV北政线	蓬安电力调度控制中心	北政线912开关	城北站(蓬安)	94500	是	599	10374.98	公线	196.82	33	3408.9	0	4891.08	不受限	4850

2578	10kV关岛线	射洪电力调度控制中心	关岛线925开关	城关	36000	否	335	5802.37	公线	21.43	6	371.2	0	4850.93	不受限	4850
2579	10kV叶绿线（绿水921）大馈线	营山电力调度控制中心	叶绿线921开关	绿水站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	78.29	18	1356	0	4810.1	不受限	4800
2580	10kV桃田线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃田线915开关	桃花山站(阆中)	26000	否	380.2	6585.26	公线	63.98	17	1108.2	0	4818.53	不受限	4800
2581	10kV花灵线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花灵线917开关	火花站	90400	是	553	9578.24	公线	163.42	30	2830.4	0	4832.19	不受限	4800
2582	10kV朱凯线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱凯线936开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	219.57	40	3803	0	4817.42	不受限	4800
2583	10kV云堰一线大馈线	江油电力调度控制中心	云堰一线915开关	连云站	50000	否	590	10219.1	公用	252.9	43	4380.3	0	4816.89	不受限	4800
2584	10kV叶安线大馈线	营山电力调度控制中心	叶安线913开关	鋆叶站(营山)	6300	是	445	7707.63	公线	76.65	17	1327.6	0	4838.5	不受限	4800
2585	10kV坪黄线	南江电力调度控制中心	10kV坪黄线957	坪河站	10300	否	335	5802.37	公线	21.8	7	377.6	0	4844.53	不受限	4800
2586	10kV高赤线	南江电力调度控制中心	10kV高赤线959	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	60.83	16	1053.6	0	4823.25	不受限	4800
2587	10kV胜皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜皮线911开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	105.85	19	1833.4	1250	4800.9	不受限	4800
2588	10kV望审一线	巴州电力调度控制中心	10kV望审一线918	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	193.9	37	3358.4	0	4825.54	不受限	4800
2589	10kV杨堰二线	达县电力调度控制中心	10kV.杨堰二线924开关	杨柳垭站	80000	否	390	6755	公线	40.09	10	709	0	5000	不受限	4800
2590	10kV汉铁线	雨城电力调度控制中心	10kV汉铁线916开关	汉碑站	100400	否	330	5715.77	专线	19.35	6	335.2	0	4808.99	不受限	4800
2591	10kV茜兰线917大馈线	泸州电力调度控制中心	茜兰线917	茜草坝	40000	是	664	11500.82	公线	253.18	38	4385.1	0	4815.56	不受限	4800
2592	10kV绵金二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金二线937开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	143.73	27	2489.4	0	4812.93	不受限	4800
2593	10kV谷城一线	阿坝电力调度控制中心	谷城一线913开关	杂谷站	50000	否	400	6928.2	公线	80.15	20	1388.2	0	4847.18	不受限	4800
2594	10kV干南线	汉源电力调度控制中心	干南线918开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	202.17	34	3501.6	0	4812.24	不受限	4800
2595	10kV汉政线	雨城电力调度控制中心	10kV汉政线925开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	117.02	27	2026.8	0	4832.12	不受限	4800
2596	10kV石寨线911大馈线	泸州电力调度控制中心	石寨线911开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	30.8	10	328	0	4801.25	不受限	4800
2597	10kV南均线	雨城电力调度控制中心	10kV南均线935开关	南坝子站	100200	是	433	7499.78	公线	66.93	15	1159.2	0	4840.62	不受限	4800
2598	10kV汉镇线	剑阁电力调度控制中心	汉镇线916开关	35kV汉阳站	20000	否	341	5906.29	公线	27.07	10	468.9	0	4846.76	不受限	4800
2599	10kV坪电线	宜宾电力调度控制中心	坪电线996开关	沙坪站	93000	是	400	6928.2	公线	40.8	10	706.656	1600	4835.904	不受限	4800
2600	10kV风乐线大馈线	乐山电力调度控制中心	风乐线925开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	117.78	27	2040	0	4818.92	不受限	4800
2601	10kV时吉四线	宜宾电力调度控制中心	时吉四线996开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	441.3	55	7643.316	0	4827.453	不受限	4800
2602	10kV庙科路_专线	成都配调	庙科路948	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	146.88	31	2544	0	4829.34	不受限	4800
2603	10kV润东路	成都配调	润东路916	华润	2*63000	否	473	8192.6	专线	147.81	31	2560	0	4813.34	不受限	4800
2604	10kV灌八路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌八路903开关	灌县	82000	否	400	6928.2	专线	82.49	21	1428.8	0	4806.58	不受限	4800
2605	10kV平红线	成都配调	平红线开关909	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	148.28	31	2568.2	0	4805.14	不受限	4800
2606	10kV万工东路	新都电力调度控制中心	万工东线933开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	82.64	21	1431.4	0	4803.98	不受限	4800
2607	10kV仙宾线	乐至电力调度控制中心	10kV仙宾线921开关	仙鹤站	63000	否	520	9006.66	公用	188.45	36	3264	0	4841.99	不受限	4800

2608	10kV大乐线	青白江电力调度控制中心	大乐线934开关	大湾	2*40000	否	600	10392.3	专线	260.92	43	4519.2	0	4833.87	不受限	4800
2609	10kV发拉线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发拉线913开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	62.83	17	1088.3	0	4835.31	不受限	4800
2610	10kV桥高线	资中电力调度控制中心	桥高线925开关	倒石桥站	106000	否	330	5715.77	专线	17.31	5	299.8	0	4844.39	不受限	4800
2611	10kV资品线	资中电力调度控制中心	资品线912开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	87.38	21	1513.4	0	4846.69	不受限	4800
2612	10kV舟坝线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟坝线913开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	85.28	21	1477.1	0	4758.28	不受限	4750
2613	10kV竹阅线	五通桥电力调度控制分中心	竹阅线961开关	竹根站	90000	否	445	7707.63	公线	126.1	28	2184	0	4752.87	不受限	4750
2614	10kV朱鹏二线	威远电力调度控制中心	朱鹏二线925开关	朱家沟站	80000	是	359	6218.06	专线	11.89	3	205.9	0	4768.55	不受限	4750
2615	10kV大东线	乐至电力调度控制中心	10kV大东线913开关	大佛站	9450	否	305	5282.75	公用	99.42	33	1721.95	0	4754.48	不受限	4750
2616	10kV革体路	青白江电力调度控制中心	革体线922开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	84.26	21	1459.4	0	4775.98	不受限	4750
2617	10kV沙君一线	彭州电力调度控制中心	沙君一线908	沙埂	2*50000	否	553	9578.24	公线	221.13	40	3830	0	4790.42	不受限	4750
2618	10kV黄马路	成都配调	黄马线925	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	102.68	22	1778.4	0	4775.68	不受限	4750
2619	10kV庙山路	成都配调	庙山路907	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	149.19	32	2584	0	4789.34	不受限	4750
2620	10kV大东线	眉山电力调度控制中心	大东线916开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	0	0	0	2100	4758.92	不受限	4750
2621	10kV永苏二线	眉山电力调度控制中心	永苏二线923开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	专线	157.55	33	2728.7	0	4784.93	不受限	4750
2622	10kV金景线	仁寿电力调度控制中心	金景线914开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	66.24	17	1147.2	0	4776.41	不受限	4750
2623	10kV大能线	仁寿电力调度控制中心	大能线914开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	168.46	34	2917.7	0	4798.58	不受限	4750
2624	10kV岱鹤线	剑阁电力调度控制中心	岱鹤线912开关	35kV岱天山站	10000	是	516	8937.38	公线	137.07	27	2374	0	4775.9	不受限	4750
2625	10kV城乌线	布拖电力调度控制中心	城乌线916开关	城北站布拖	36000	否	400	6928.2	公线	83.14	21	1440	0	6235.38	不受限	4750
2626	10kV城港线661大馈线	泸州电力调度控制中心	城港线924	城东	50000	是	379	6564.47	公线	27.4	7	474.6	0	4776.98	不受限	4750
2627	10kV石湖一线	攀枝花西区电力调度控制中心	石湖一线975开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	45.35	11	785.4	0	4757.16	不受限	4750
2628	10kV鱼沙一线918大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼沙一线918	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	77.86	18	1348.5	0	4762.17	不受限	4750
2629	10kV龙高线926大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	龙高线926开关	龙山	80000	否	406	7032.13	专线	89.46	22	1549.4	0	4779.52	不受限	4750
2630	10kV小笔二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小笔二线912开关	小梶站	40000	否	704	12193.64	公线	359.07	51	6219.1	0	4755.18	不受限	4750
2631	10kV志神线	阿坝电力调度控制中心	志神线915开关	蒲志站	16000	否	600	10392.3	公线	146.26	24	2533.2	2030	4789.87	不受限	4750
2632	10kV资恒线	仁和电力调度控制中心	资恒线950开关	迤资站	40000	否	350	6062.18	公线	40.53	12	702	0	4753.96	不受限	4750
2633	10kV国得路大馈线	天府电力调度控制中心	国得路919开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	222.26	40	3849.5	0	4770.92	不受限	4750
2634	10kV铁镇线	通江电力调度控制中心	10kV铁镇线952	铁佛站	13000	否	307	5317.4	公线	200	65	1725	0	4785.66	不受限	4750
2635	10kV方置线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方置线917开关	方斗站	113000	否	330	5715.77	公线	21.21	6	367.4	0	4776.79	不受限	4750
2636	10kV金水线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金水线923开关	金溪站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	180.53	36	3126.7	0	4776.65	不受限	4750

2637	10kV宁开二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁开Ⅱ线926开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	1075.12	72	18621	0	4761.68	不受限	4750
2638	10kV巨望线	蓬安电力调度控制中心	巨望线921开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	507	8781.5	公线	180.74	36	3130.5	0	4772.85	不受限	4750
2639	10kV日碧线	仪陇电力调度控制中心	日碧线923开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	62.88	17	1089	0	4787.85	不受限	4750
2640	10kV南化线927大馈线	仪陇电力调度控制中心	南化线927开关	丰南站	163000	否	507	8781.5	公线	180.08	36	3118.9	0	4784.45	不受限	4750
2641	10kV垭温线	南部电力调度控制中心	10kV垭温线923	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	265.73	44	4602.4	0	4735.08	不受限	4700
2642	10kV塘联线大馈线专线	嘉陵电力调度控制中心	塘联线911开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	224.91	41	3895.4	0	4725.02	不受限	4700
2643	10kV斑滟二线	乐山电力调度控制中心	斑滟二线922开关	斑竹湾站	100000	否	440	7621.02	公线	122.87	28	2128.1	0	4730.82	不受限	4700
2644	10kV兴海线	蓬安电力调度控制中心	兴海线913开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	67.49	18	1169	0	4707.85	不受限	4700
2645	10kV石许线大馈线	自贡电力调度控制中心	石许线934开关	石鱼站	100200	否	416	7205.33	公线	102.85	25	1781.3	0	4703.5	不受限	4700
2646	10kV河柳线大馈线	天府电力调度控制中心	河柳线963开关	洪河	40000	否	600	10392.3	公线	267.47	45	4632.5	0	4720.57	不受限	4700
2647	10kV高林线大馈线	富顺电力调度控制中心	高林线914开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	95.12	21	1672.3	0	4701.64	不受限	4700
2648	10kV顶镇二线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇二线922	顶山站	16300	否	304	5265.43	公线	200	66	1725	0	4738.89	不受限	4700
2649	10kV佛松线	平昌电力调度控制中心	10kV佛松线914	佛楼站	20000	否	377	6529.83	公线	66.78	18	1156.7	0	4720.15	不受限	4700
2650	10kV曾镇线	巴州电力调度控制中心	10kV曾镇线913	曾口站	12600	否	304	5265.43	公线	200	66	1725	0	4738.89	不受限	4700
2651	10kV大博线907大馈线	天府电力调度控制中心	大博路907开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	267.43	45	4631.9	0	4721.17	不受限	4700
2652	10kV华航路大馈线	天府电力调度控制中心	华航路945开关	华阳	50000	否	358	6200.74	专线	50.62	14	876.8	0	4703.87	不受限	4700
2653	10kV邓晨Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨Ⅱ线916开关	邓关站	100300	是	480	8313.84	公线	110.71	23	1917.5	0	4733.57	不受限	4700
2654	10kV清永路大馈线	天府电力调度控制中心	清永路925开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	88.45	22	1532	0	4703.38	不受限	4700
2655	10kV天东线大馈线	自贡电力调度控制中心	天东线926开关	天成	362000	否	563	9751.45	公线	234.24	42	4057	0	4719.3	不受限	4700
2656	10kV宝民线	宝兴电力调度控制中心	宝民线911开关	宝兴站	20000	是	342	5923.61	公线	98.67	10	3540	0	4738.89	不受限	4700
2657	10kV溪东线大馈线	江油电力调度控制中心	溪东线911开关	小溪坝站	6300	否	480	8313.84	公用	157.97	33	2736	0	4746.46	不受限	4700
2658	10kV晒新线	汉源电力调度控制中心	晒新线915开关	晒经站	10000	是	380	6581.79	公线	32.49	9	562.8	0	4702.63	不受限	4700
2659	10kV龙陶线	荥经电力调度控制中心	龙陶线917开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	68.59	17	1188	315	4732.38	不受限	4700
2660	10kV柏南柏鼓二线913大馈线	泸州电力调度控制中心	柏南柏鼓二线913开关	柏杨坪	40000	是	812	14064.25	公线	376.18	46	6515.4	0	4736	不受限	4700
2661	10kV板荷一线	仁和电力调度控制中心	板荷一线979开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	88.58	20	1534.2	0	4701.18	不受限	4700
2662	10kV龙苏线	宝兴电力调度控制中心	龙苏线915开关	五龙站	40000	是	342	5923.61	公线	254.91	75	4415	0	4738.89	不受限	4700
2663	10kV朝铁线	广元电力调度控制中心	朝铁线912开关	朝天站	20000	否	320	5542.56	专线	14.77	5	255.8	0	4732.5	不受限	4700
2664	10kV岗通线	通川电力调度控制中心	10kV.岗通线955开关	木岗站	50000	否	595	10305.7	公线	263.28	44	4560	0	4715.13	不受限	4700

2665	10kV大东路	广汉电力调度控制中心	大东路925	大塘站	126000	是	555	9612.88	公线	158.07	28	2737.7	250	4702.6	不受限	4700
2666	10kV西南线	通川电力调度控制中心	西南线972开关	城西站	80100	是	552	9560.92	公线	168	30	2909.7	0	4739.04	不受限	4700
2667	10kV松南一线911线路	宁南电力调度控制中心	10kV松南一线911开关	松新站	80000	是	377	6529.83	公线	29.77	8	515.7	0	4708.16	不受限	4700
2668	10kV朝金线	广元电力调度控制中心	朝金线914开关	朝天站	23000	否	400	6928.2	公线	86.85	22	1504.2	0	4731.18	不受限	4700
2669	10kV向汽二路	广汉电力调度控制中心	向汽二路923开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	227.4	41	3938.5	0	4713.09	不受限	4700
2670	10kV鞍古一线	苍溪电力调度控制中心	鞍古一线911开关	马鞍山站	50000	是	580	10045.89	公线	191.32	33	3313.6	0	4723.11	不受限	4700
2671	10kV下龙二线	广元电力调度控制中心	下龙二线927开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	134.3	30	2326	0	4735.57	不受限	4700
2672	10kV鉴八二路	鉴华电力调度控制中心	鉴八二路923开关	鉴华站	20000	是	377	6529.83	公线	29.18	8	505.4	0	4718.46	不受限	4700
2673	10kV袁石一线	广元电力调度控制中心	袁石一线913开关	袁家坝	246000	否	453	7846.19	公线	135.38	30	2344.8	0	4716.77	不受限	4700
2674	10kV底仁线	江安电力调度控制中心	底仁线918开关	底蓬站	50000	否	330	5715.77	公用	23.22	7	402.1	0	4742.09	不受限	4700
2675	10kV鸡高线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡高线913开关	鸡石湾站	73500	是	645	11171.73	公线	243.14	38	4211.2	0	4726.18	不受限	4700
2676	10kV湾竹路	成都配调	湾竹路913	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	105.86	22	1833.5	0	4720.58	不受限	4700
2677	10kV涯狮线	成都配调	涯狮线922开关	天涯石	199000	否	473	8192.6	专线	151.61	32	2625.9	0	4747.44	不受限	4700
2678	10kV粉藏线	成都配调	粉藏路916开关	粉坊堰	192000	是	473	8192.6	公线	106.07	22	1837.2	0	4716.88	不受限	4700
2679	10kV指万线	成都配调	指万线911	指挥街	130000	否	473	8192.6	专线	151.7	32	2627.5	0	4745.84	不受限	4700
2680	10kV普悦路	新都电力调度控制中心	普悦线924开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	193.44	37	3350.4	0	4708.83	不受限	4700
2681	10kV海环二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海环二线921开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	224	41	3879.7	0	4740.72	受限	4700
2682	10kV兰城二线	青神电力调度控制中心	兰城二线922开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	0.1	10	0.1	1945	4733.78	不受限	4700
2683	10kV文铁线	乐至电力调度控制中心	10kV文铁线925小车开关	文峰	300000	是	520	9006.66	公线	142.11	27	2461.4	0	4743.93	不受限	4700
2684	10kV黄农线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄农线913开关	黄丹站	12600	否	335	5802.37	公线	29.63	9	513.2	0	4708.93	不受限	4700
2685	10kV平铁线大馈线	武胜电力调度控制中心	平铁线952开关	平山站	20000	否	325.4	5636.09	专线	22.25	7	385.3	0	4687.18	不受限	4650
2686	10kV权金线	资中电力调度控制中心	权金线915开关	权义站	20000	是	371	6425.91	公线	64.44	17	1116.1	0	4667.22	不受限	4650
2687	10kV西中线大馈线	广安电力调度控制中心	西中线978开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	91.39	23	1582.9	0	4652.48	不受限	4650
2688	10kV黄镇二线	彭山电力调度控制中心	黄镇二线915开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	165.24	34	2862	0	4651.63	不受限	4650
2689	10kV柳晏线	洪雅电力调度控制中心	柳晏线911开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	142.63	48	2470.3	0	4676.53	不受限	4650
2690	10kV柳镇线	洪雅电力调度控制中心	柳镇线912开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	276	89	4862	0	4676.53	不受限	4650
2691	10kV曙王线	青白江电力调度控制中心	曙王线921开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	专线	270.09	45	4678	0	4675.07	不受限	4650
2692	10kV丹恒线	彭州电力调度控制中心	丹恒线999开关	牡丹	2*40000	否	300	5196.15	专线	60	20	1039.23	0	4676.53	不受限	4650
2693	10kV赵龙路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵龙路913	赵镇	2*8000	否	300	5196.15	公线	1	10	1	0	4676.43	不受限	4650
2694	10kV胜工线	成都配调	胜工路925	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
2695	10kV石太线	新都电力调度控制中心	石太线911开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	1	0	17.2	0	4676.53	不受限	4650

2696	10kV门水线	新都电力调度控制中心	门水线933开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	51.91	10	899	1440	4658.49	不受限	4650
2697	10kV福兴一路	大邑电力调度控制中心	福兴一线924开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650
2698	10kV沙龙路	成都配调	沙龙路949	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
2699	10kV音川线	成都配调	音川路925	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
2700	10kV翠五线	都江堰电力调度控制中心	翠五线905	翠月湖	8300	否	300	5196.15	专线	174.56	75	1885.2	0	4676.53	不受限	4650
2701	10kV庆溪路	彭州电力调度控制中心	庆溪线924开关	庆兴	20000+12500	否	300	5196.15	公线	408	136	7066.8	0	4676.53	不受限	4650
2702	10kV石镇一线	新都电力调度控制中心	石镇一线916开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	1	0	17.2	0	4676.53	不受限	4650
2703	10kV城集线916断路器间隔	青白江电力调度控制中心	城集线916开关	城厢	2*20000	否	539	9335.75	专线	214.16	40	3709.2	0	4692.97	不受限	4650
2704	10kV音电路	成都配调	音电路911	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
2705	10kV益高线	成都配调	益高路906	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
2706	10kV益窑线	成都配调	益窑路905	益州	103000	是	337.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
2707	10kV绿华线	成都配调	绿华线908	绿洲	163000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
2708	10kV南凯路	成都配调	南凯路937	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	155.75	33	2697.6	0	4675.74	不受限	4650
2709	10kV沙锦线	成都配调	沙锦线905	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
2710	10kV鸡九线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡九线931开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公线	226.54	41	3923.6	0	4681.23	不受限	4650
2711	10kV沙充线_特	成都配调	沙充线941	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	1	0	17.2	0	4683.46	不受限	4650
2712	10kV平汉二路	罗江电力调度控制中心	平汉二路968开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	210.76	35	3650.4	0	4663.44	不受限	4650
2713	10kV德中线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德中线912开关	德巫站	7600	否	300	5196.15	公线	0.58	0	10	0	4666.53	不受限	4650
2714	10kV亚亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚亚线912开关	亚丁站	3150	否	300	5196.15	公线	0	10	519.62	0	4676.53	不受限	4650
2715	10kV中潭线	雁江电力调度控制中心	10kV中潭线918小车开关	中和站	64000	是	600	10392.3	公线	209.64	35	3631	0	4682.84	不受限	4650
2716	10kV德中线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德中线912开关	德巫站	7600	否	300	5196.15	公线	0	10	259.81	0	4666.53	不受限	4650
2717	10kV云宁线	宜宾电力调度控制中心	云宁线947开关	云台	180000	否	490	8487.05	公线	171	35	2961.72	800	4676.625	不受限	4650
2718	10kV隐三路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐三路906开关	隐峰站	32000	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650
2719	10kV高冶线	仁寿电力调度控制中心	高冶线913开关	高家站	20000	否	300	5196.15	专线	0.35	0	6.1	0	4670.43	不受限	4650
2720	10kV连钟路	广汉电力调度控制中心	连钟路919开关	连山站	147000	否	304	5265.43	公线	2.83	1	49	0	4689.89	不受限	4650
2721	10kV继耀路	中江电力调度控制中心	继耀路979开关	继光站	126000	否	687	11899.19	专线	348.8	51	6041.3	0	4667.97	不受限	4650
2722	10kV鸿运线	会理电力调度控制中心	鸿运线922小车开关	乐寨站	80200	否	400	6928.2	专线	88.82	22	1538.4	0	4696.98	不受限	4650
2723	10kV安兰线927大馈线	纳溪电力调度控制中心	安兰线927	安富	126000	是	400	6928.2	公线	50.83	13	880.4	0	4662.16	不受限	4650
2724	10kV上煤线	广元电力调度控制中心	上煤线935开关	上西站	80000	否	300	5196.15	专线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650
2725	10kV茨水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨水线914开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	72.75	19	1260	0	4663.61	不受限	4650
2726	10kV茨跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV茨跃线911开关	茨达站	5650	否	380	6581.79	公线	65.87	17	1140.8	100	4682.81	不受限	4650
2727	10kV船桥线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船桥线936开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	72.56	19	1256.7	0	4666.91	不受限	4650

2728	10kV申沙线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV申沙线911小车开关	申果站	3150	否	304	5265.43	公线	3.82	1	66.1	0	4672.79	不受限	4650
2729	10kV拱开一路	德阳电力调度控制中心	拱开一路916开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	170.73	31	2957	0	4691.74	不受限	4650
2730	10kV安海线	纳溪电力调度控制中心	安海线929开关	安富	127500	是	400	6928.2	公线	49.23	12	852.6	0	4689.96	不受限	4650
2731	10kV工宝线	汉源电力调度控制中心	工宝线962开关	万工站	40000	否	300	5196.15	专线	2.31	1	40	0	4676.53	不受限	4650
2732	10kV三双线	荥经电力调度控制中心	三双线994开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	100	50	1732	0	4676.53	不受限	4650
2733	10kV板芝北线	仁和电力调度控制中心	板芝北线992开关	上板桥站	50000	否	450	7794.23	公线	134.28	30	2325.7	0	4689.11	不受限	4650
2734	10kV祥永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永三线951开关	凝祥站	50000	是	553	9578.24	公用	171.71	31	2974	0	4688.59	不受限	4650
2735	10kV南田线	仁和电力调度控制中心	南田线993开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公线	49.56	12	858.3	0	4684.26	不受限	4650
2736	10kV荥新线	荥经电力调度控制中心	荥新线912开关	荥河站	8000	否	300	5196.15	公线	132.2	44	2289.7	0	4676.53	不受限	4650
2737	10kV古永线919大馈线	古蔺电力调度控制中心	古永线919开关	古蔺	126000	否	308	5334.72	专线	30.8	10	150	0	4651.25	不受限	4650
2738	10kV先共线	石棉电力调度控制中心	先共线927开关	先锋站	16400	是	400	6928.2	公线	49.53	12	857.8	0	4684.76	不受限	4650
2739	10kV九红线（荥经）	荥经电力调度控制中心	九红线（荥经）951开关	红岩桥站	20000	否	300	5196.15	公线	251.57	57	4357.2	0	4676.53	不受限	4650
2740	10kV姜华线	石棉电力调度控制中心	姜华线956开关	姜家沟站	65630	否	300	5196.15	公线	1.04	1	18	0	4676.53	不受限	4650
2741	10kV壁周线	荥经电力调度控制中心	壁周线912开关	周坪站	10000	否	300	5196.15	公线	120.45	2	4200	0	4676.53	不受限	4650
2742	10kV谷西线	阿坝电力调度控制中心	谷西线912开关	杂谷站	50000	否	500	8660.25	公线	155.65	31	2695.8	400	4698.42	不受限	4650
2743	10kV岔三线	荥经电力调度控制中心	岔三线993开关	三合站	12600	否	300	5196.15	公线	90	30	1559	0	4676.53	不受限	4650
2744	10kV邓化Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓化Ⅰ线927开关	邓关站	63000	否	480	8313.84	公线	117.39	24	2033.2	775	4674.26	不受限	4650
2745	10kV大皮线大馈线	自贡电力调度控制中心	大皮线915开关	大山铺站	10100	否	325	5629.17	公线	23.56	7	408	0	4658.25	不受限	4650
2746	10kV板航路大馈线	天府电力调度控制中心	板航路918开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	85.58	14	1482.2	0	4676.53	不受限	4650
2747	10kV恩兴线	巴州电力调度控制中心	10kV恩兴线854	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	200	67	1725	0	4676.53	不受限	4650
2748	10kV华万线大馈线	天府电力调度控制中心	华万线942开关	华阳	50000	否	300	5196.15	公线	386.69	97	6697.4	0	4676.53	不受限	4650
2749	10kV板杨路大馈线	天府电力调度控制中心	板杨路941开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	479.84	120	8310.8	0	4676.53	不受限	4650
2750	10kV板压路大馈线	天府电力调度控制中心	板压路942开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	240.65	60	4168	0	4676.53	不受限	4650
2751	10kV胜李线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜李线926开关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	172.58	30	2989.1	200	4695.2	不受限	4650
2752	10kV石井线大馈线	自贡电力调度控制中心	石井线927开关	石鱼站	100200	否	481	8331.16	公线	162.1	34	2807.5	0	4690.54	不受限	4650
2753	10kV板昆路大馈线	天府电力调度控制中心	板昆路927开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	480	120	8313.6	0	4676.53	不受限	4650
2754	10kV得石线	平昌电力调度控制中心	10kV得石线924	得胜站	15000	否	370	6408.59	公线	63.51	17	1100	0	4667.73	不受限	4650
2755	10kV清飞线大馈线	天府电力调度控制中心	清飞路942开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	270.21	45	4680	0	4673.07	不受限	4650

2756	10kV侯红线	南江电力调度控制中心	10kV侯红线953	侯家站	10000	否	300	5196.15	公线	200	67	1725	0	4676.53	不受限	4650
2757	10kV永红线大馈线	天府电力调度控制中心	永红线913开关	永安	10000	否	300	5196.15	公线	589.54	147	10210.9	0	4676.53	不受限	4650
2758	10kV北青线	蓬安电力调度控制中心	北青线926开关	城北站(蓬安)	94500	否	599	10374.98	公线	268.42	45	4649.1	0	4688.38	不受限	4650
2759	10kV柳门线	仪陇电力调度控制中心	柳门线923开关	柳垭站(仪陇)	18000	是	507	8781.5	公线	136.14	27	2358	0	4667.2	不受限	4650
2760	10kV铁高线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁高线914开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	20	10	300	0	4676.53	不受限	4650
2761	10kV三乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	三乡线913开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	48	18	864	0	4676.53	不受限	4650
2762	10kV坝致一线	南部电力调度控制中心	10kV坝致一线919	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	268.94	45	4658	0	4679.48	不受限	4650
2763	10kV带瑞线大馈线	南充电力调度控制中心	带瑞线924开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	228.69	41	3960.9	0	4659.52	不受限	4650
2764	10kV热也线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热也线914开关	热加站	105000	否	300	5196.15	公线	1.73	1	30	0	4646.53	不受限	4640
2765	10kV城庄Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城庄II线669开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	36.19	10	626.8108	0	4638.621	不受限	4600
2766	10kV翠六线	成都配调	翠六线919	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	159.91	34	2769.6	0	4603.74	不受限	4600
2767	10kV环西线	成都配调	环西线开关930	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	160	34	2771.2	0	4602.14	不受限	4600
2768	10kV三上线	内江电力调度控制中心	三上线921开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	92.82	23	1607.6	0	4627.78	不受限	4600
2769	10kV苏湖路	成都配调	苏湖线908	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	110.97	23	1922	0	4632.08	不受限	4600
2770	10kV经化一路	彭州电力调度控制中心	经化一路923	经纬	2*50000	否	500	8660.25	公线	173.15	35	2999	160	4635.22	不受限	4600
2771	10kV白青路	都江堰电力调度控制中心	白青路914	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	92.39	23	1600.2	0	4635.18	不受限	4600
2772	10kV玉钱路	邛崃电力调度控制中心	玉钱路942	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	272.63	45	4722	0	4631.07	不受限	4600
2773	10kV赵贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	赵贯路902	赵镇	2*8000	是	335	5802.37	公线	1	10	1	0	4641.9	不受限	4600
2774	10kV大赛线	成都配调	大赛线949	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	110.85	23	1920	0	4634.08	不受限	4600
2775	10kV金豹线	资中电力调度控制中心	金豹线915开关	金李井站	10000	是	400	6928.2	公线	92.38	23	1600	0	4635.38	不受限	4600
2776	10kV嘉燎二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉燎二线927开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	235.2	47	4073.66	0	4638.56	不受限	4600
2777	10kV竹中线	五通桥电力调度控制分中心	竹中线922开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	133.16	27	2306.4	0	4621.8	不受限	4600
2778	10kV黄茶二线	彭山电力调度控制中心	黄茶二线914开关	黄丰站	10000	否	482	8348.48	公线	166.42	35	2882.4	0	4631.23	不受限	4600
2779	10kV杨鄢线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨鄢线912开关	杨柳湾站	81500	否	300	5196.15	公线	3.52	1	61	0	4615.53	不受限	4600
2780	10kV桥园线	大英电力调度控制中心	桥园线913开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	175.96	32	3047.6	0	4614.99	不受限	4600
2781	10kV新镇线大馈线（新店）	营山电力调度控制中心	新镇线922开关	新店场站(营山)	10300	是	445	7707.63	公线	89.67	20	1553	0	4613.1	不受限	4600
2782	10kV港金线大馈线	高坪电力调度控制中心	港金线911开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	公线	267.97	45	4641.2	0	4633.93	不受限	4600
2783	10kV车环一线	乐山电力调度控制中心	车环一线911开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	129.46	29	2242.3	0	4616.62	不受限	4600

2784	10kV峰码一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码一线921开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	229.61	42	3976.8	0	4643.62	不受限	4600
2785	10kV国南一路大馈线	天府电力调度控制中心	国南一路913开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	231.48	42	4009.2	0	4611.22	不受限	4600
2786	10kV平费线	巴州电力调度控制中心	10kV平费线924	平梁站	26000	否	400	6928.2	公线	91.66	23	1587.5	0	4647.88	不受限	4600
2787	10kV严古二线927大馈线	泸川电力调度控制中心	严古二线927开关	严湾	100000	是	482	8348.48	公线	118.26	25	2048.3	0	4630.48	不受限	4600
2788	10kV汇丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇丹线921开关	汇东站	80000	否	481	8331.16	公线	165.82	34	2872	0	4626.04	不受限	4600
2789	10kV方帽线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方帽线924开关	方斗站	113000	是	501	8677.57	公线	134.58	27	2330.9	0	4611.16	不受限	4600
2790	10kV代方线大馈线	自贡电力调度控制中心	代方线915开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	147.74	26	2558.9	630	4612.26	不受限	4600
2791	10kV板宏路大馈线	天府电力调度控制中心	板宏路919开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	2.54	1	44	0	4632.53	不受限	4600
2792	10kV冯园线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯园线912开关	冯嘴	63000	否	352	6096.82	公线	48.87	14	846.4	0	4640.74	不受限	4600
2793	10kV南箐西线	仁和电力调度控制中心	南箐西线978开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	94.29	21	1633.1	0	4602.28	不受限	4600
2794	10kV白矿二线	宝兴电力调度控制中心	白矿二线914开关	白玉沟站	6300	否	300	5196.15	公线	2.39	1	41.4	0	4635.13	不受限	4600
2795	10kV杨万二线947大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万二线947	杨桥	180000	是	600	10392.3	公线	213.67	36	3700.7	0	4613.14	不受限	4600
2796	6kV滩沟线	盐边电力调度控制中心	滩沟线678开关	三滩站	31500	否	300	5196.15	公线	1.97	1	34.1	0	4642.43	不受限	4600
2797	10kV睢光线大馈线	安州电力调度控制中心	睢光线915开关	睢水站	31500	否	355	6148.78	公用	53.7	15	930.1	0	4603.8	不受限	4600
2798	10kV干花线	汉源电力调度控制中心	干花线928开关	干溪坝站	50000	是	600	10392.3	公线	213.39	36	3696	0	4617.84	不受限	4600
2799	10kV万水线大馈线	江油电力调度控制中心	万水线911开关	万寿站	40000	否	480	8313.84	公用	166.03	35	2875.6	0	4606.86	不受限	4600
2800	10kV南山二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南山二线913开关	南塔站	126000	否	400	6928.2	公线	93.45	23	1618.6	0	4616.78	不受限	4600
2801	10kV观观线	广元电力调度控制中心	观观路921开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	2.11	1	36.5	0	4640.03	不受限	4600
2802	10kV阿莽线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿莽线913开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	28.18	8	488.1	0	4641.9	不受限	4600
2803	10kV潼京线	广元电力调度控制中心	潼京线911开关	35kV潼梓观站	12600	否	400	6928.2	专线	92.57	23	1603.3	0	4632.08	不受限	4600
2804	10kV兴裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV兴裕线911开关	兴富站	6300	是	335	5802.37	公线	168	50	2909.84	0	4641.9	不受限	4600
2805	10kV高万路924#线路	广汉电力调度控制中心	高万路924开关	高新站	82000	否	433	7499.78	专线	122.33	28	2118.7	0	4631.1	不受限	4600
2806	10kV陈金线	广元电力调度控制中心	陈金线914开关	35kV陈家站	6300	否	300	5196.15	专线	3.95	1	68.5	0	4608.03	不受限	4600
2807	10kV凤加二回	攀枝花电力调度控制中心	凤加二回922开关	凤凰站	40000	否	300	5196.15	公线	5.8	2	100.5	0	4575.9	不受限	4550
2808	10kV白园北一线	广元电力调度控制中心	白园北一线932开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	143.46	32	2484.7	0	4576.87	不受限	4550
2809	10kV合滨线大馈线	江油电力调度控制中心	合滨线925开关	三合站	31500	否	600	10392.3	公线	276.33	46	4786.1	0	4566.97	不受限	4550
2810	10kV蜂邓线	宝兴电力调度控制中心	蜂邓线916开关	蜂桶寨站	50000	否	363	6287.34	公线	62.82	17	1088.1	0	4570.51	不受限	4550
2811	10kV齐廉二线687大馈线	泸州电力调度控制中心	齐廉二线947	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	61.26	15	1061	0	4564.7	不受限	4550

2812	10kV望大线928大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望大线928开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	100.39	25	1738.8	0	4590.12	不受限	4550
2813	10kV七碧线	雨城电力调度控制中心	10kV七碧线924开关	七盘站	80300	否	352	6096.82	专线	51.76	15	896.5	0	4590.64	不受限	4550
2814	10kV松砖线大馈线	天府电力调度控制中心	松砖路944开关	松林	50000	否	552	9560.92	公线	232.45	42	4026	0	4578.83	不受限	4550
2815	10kV板卧线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卧线916开关	板仓站	80200	是	672	11639.38	公线	272.81	41	4725.1	0	4586.4	不受限	4550
2816	10kV杨医线	巴州电力调度控制中心	10kV杨医线926	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	274.63	46	4756.6	0	4596.47	不受限	4550
2817	10kV莲红线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲红线918开关	莲花寺站	63700	否	510	8833.46	公线	195.94	38	3393.6	0	4556.51	不受限	4550
2818	10kV化气线	达县电力调度控制中心	10kV.化气线971开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	4.78	2	82.8	0	4593.73	不受限	4550
2819	10kV大宾线	南江电力调度控制中心	10kV大宾线952	大坝站	6300	否	335	5802.37	公线	38.66	12	669.6	0	4552.53	不受限	4550
2820	10kV门御一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门御一线932开关	龙门站	80000	是	595	10305.7	公线	204.58	34	3543.4	150	4551.16	不受限	4550
2821	10kV君明线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君明线922开关	君塘站	16300	否	380	6581.79	公线	78.15	21	1353.6	0	4570.01	不受限	4550
2822	10kV垭郊线	南部电力调度控制中心	10kV垭郊线922	枣垭站	100000	否	599	10374.98	公线	276.24	46	4784.4	0	4553.08	不受限	4550
2823	10kV柳河一线	洪雅电力调度控制中心	柳河一线921开关	柳江站	22000	是	500	8660.25	公线	137.17	27	2375.8	0	4552.4	不受限	4550
2824	10kV李和线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李和线923开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公线	47.58	14	824	0	4572.62	不受限	4550
2825	10kV青镇线	资中电力调度控制中心	青镇线922开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	23.48	7	406.6	0	4597.29	不受限	4550
2826	10kV杨煤线	威远电力调度控制中心	杨煤线923开关	杨家湾站	80000	否	295	5109.55	专线	0	0	0	0	4598.59	不受限	4550
2827	10kV舟罗线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟罗线922开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	96.57	24	1672.6	0	4562.78	不受限	4550
2828	10kV俭华路	成都配调	俭华路920	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	104.8	26	1815.2	0	4560.48	不受限	4550
2829	10kV美北路	新都电力调度控制中心	美北线926开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	199.77	39	3460.1	0	4599.13	不受限	4550
2830	10kV沙动二线	彭州电力调度控制中心	沙动二线924	沙堰	2*50000	是	400	6928.2	公线	55.34	14	958.5	0	4584.06	不受限	4550
2831	10kV村鹭线	成都配调	村鹭线961	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	113.36	24	1963.4	0	4590.68	不受限	4550
2832	10kV泉湾线	成都配调	泉湾线922	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	115.01	24	1992	0	4562.08	不受限	4550
2833	10kV大七线	宜宾电力调度控制中心	大七线953开关	大益站	40000	否	310	5369.36	公线	14.3	5	247.676	3965	4584.748	不受限	4550
2834	10kV叙鼎线	宜宾电力调度控制中心	叙鼎线622开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	80	19	1385.6	1240	4572.656	不受限	4550
2835	10kV象邮一线	眉山电力调度控制中心	象邮一线915开关	象耳站	28000	否	335	5802.37	专线	37.27	11	645.5	0	4576.63	不受限	4550
2836	10kV新金Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新金Ⅱ线942开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	121.88	28	2110.9	0	4592.14	不受限	4550
2837	10kV迎镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎镇线916开关	迎接站	12500	否	380	6581.79	公线	76.67	20	1328	0	4595.61	不受限	4550
2838	10kV发黄线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发黄线912开关	发窝站	6300	否	380	6581.79	公线	79.99	21	1385.4	0	4538.21	不受限	4530
2839	10kV查吉线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查吉线917开关	查尔	40000	是	452	7828.87	公线	100.39	22	1738.8	0	4524.3	不受限	4520
2840	10kV金桐线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金桐线914开关	金汤站	4550	是	400	6928.2	公线	58.92	15	1020.5	2.31	4519.75	不受限	4510

2841	10kV坪领线	宜宾电力调度控制中心	坪领线991开关	沙坪站	40000	否	320	5542.56	公线	27.43	9	475.1	0	4513.2	不受限	4500
2842	10kV中紫线	雁江电力调度控制中心	10kV中紫线916小车开关	中和站	64000	是	425	7361.22	公线	49.19	12	852	500	4536.98	不受限	4500
2843	10kV平南二线	眉山电力调度控制中心	平南二线963开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	143.46	30	2484.7	500	4528.93	不受限	4500
2844	10kV金西线	宜宾电力调度控制中心	金西线961开关	金沙	180000	是	590	10219.1	公线	210.79	36	3650.8828	0	4524.397	不受限	4500
2845	10kV大永二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大永二线922开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	180.28	33	3122.4	0	4540.19	不受限	4500
2846	10kV三临一线	内江电力调度控制中心	三临一线964开关	三元站	100000	否	400	0	公线	97.74	24	1692.8	0	4542.58	不受限	4500
2847	10kV河红线	内江电力调度控制中心	河红线926开关	河口站	71500	是	520	9006.66	公线	153.99	30	2667.1	0	4538.23	不受限	4500
2848	10kV杏星线	成都配调	杏星路909	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	2850	4523.34	不受限	4500
2849	10kV马液线	成都配调	马液线923	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	164.2	35	2844	0	4529.34	不受限	4500
2850	10kV团融五线	内江电力调度控制中心	团融五线925开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	605.8	63	10492.4	0	4534.87	不受限	4500
2851	10kV平书线	成都配调	平书线906	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	117	25	2026.4	0	4527.68	不受限	4500
2852	10kV李镇线	安岳电力调度控制中心	10kV李镇线913开关	李家站	20000	否	520	9006.66	公用	207.54	40	3594.6	0	4511.39	不受限	4500
2853	10kV龙河线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙河线915开关	龙安站	30300	否	295	5109.55	专线	2.86	1	49.6	0	4548.99	不受限	4500
2854	10kV玉升一线	邛崃电力调度控制中心	玉升一线915开关	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	192.68	38	3337.2	0	4503.8	不受限	4500
2855	10kV沿桥路	都江堰电力调度控制中心	沿桥路909	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	218.24	36	3779.9	0	4533.94	不受限	4500
2856	10kV襄马线	南部电力调度控制中心	10kV襄马线911	共襄站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	76.86	20	1331.3	0	4545.55	不受限	4500
2857	10kV永瓦线	大英电力调度控制中心	永瓦线912开关	永乐	12600	是	400	6928.2	公线	58.31	15	1010	0	4532.56	不受限	4500
2858	10kV兴济线	蓬安电力调度控制中心	兴济线923开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	78.98	21	1368	0	4508.85	不受限	4500
2859	10kV滨堰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	滨堰线912开关	演武站	6300	否	400	6928.2	公线	99.01	25	1714.8	0	4520.58	不受限	4500
2860	10kV池杨线大馈线	江油电力调度控制中心	池杨线913开关	龙池站	6300	否	353	6114.14	公用	55.4	16	959.6	0	4543.13	不受限	4500
2861	10kV渡成线	蒲城电力调度控制中心	渡成线922开关	渡口站	30000	否	380	6581.79	公线	142.03	37	2460	-1055	4518.61	不受限	4500
2862	10kV三锁线	蒲城电力调度控制中心	三锁线911开关	三墩站	20000	否	380	6581.79	公线	138.17	36	2393.1	-990	4520.51	不受限	4500
2863	10kV双庙线	宣汉电力调度控制中心	双庙线925开关	双河站	20000	是	553	9578.24	公线	180.05	33	3118.4	0	4544.19	不受限	4500
2864	10kV北赵线大馈线	自贡电力调度控制中心	北赵线928开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	136.17	25	2358.5	790	4514.09	不受限	4500
2865	10kV仁创路大馈线	天府电力调度控制中心	仁创路920开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	279.35	47	4838.4	0	4514.67	不受限	4500
2866	10kV柏疗路大馈线	天府电力调度控制中心	柏疗路933开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	277.49	46	4806.2	0	4546.87	不受限	4500
2867	10kV玉柳线	巴州电力调度控制中心	10kV玉柳线915	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	79.46	21	1376.2	0	4500.65	不受限	4500
2868	10kV元云线	渠县电力调度控制中心	10kV.元云线914开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	178.97	33	3099.7	0	4521.32	不受限	4500
2869	10kV天彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV天彩线931开关	天成	360000	否	550	9526.28	专线	234.24	43	4057	0	4516.65	不受限	4500
2870	10kV汇展线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇展线923开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	124.36	26	2154	0	4510.93	不受限	4500

2871	10kV莲大线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲大线921开关	莲花寺站	63700	是	510	8833.46	公线	145.78	29	2524.9	0	4541.87	不受限	4500
2872	10kV代兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	代兴线913开关	代家坝站	126200	否	510	8833.46	公线	198.94	39	3445.7	0	4504.41	不受限	4500
2873	10kV严福线915大馈线	泸川电力调度控制中心	严福线915开关	严湾	100000	是	325	5629.17	公线	32.5	10	1254	0	4503.34	不受限	4500
2874	10kV清建线大馈线	天府电力调度控制中心	清建路945开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	279.56	47	4842	0	4511.07	不受限	4500
2875	10kV南川线	雨城电力调度控制中心	10kV南川线921开关	南坝子站	100200	是	440	7621.02	公线	90.07	20	1560	0	4536.82	不受限	4500
2876	10kV城思线	天全电力调度控制中心	城思线923开关	思经站	10500	是	335	5802.37	公线	262	78	4538	100	4541.9	不受限	4500
2877	10kV永前线	雅安电力调度控制中心	永前线914开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	255.92	43	4432.5	400	4520.57	不受限	4500
2878	10kV长城线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城线908开关	长卿站	63000	是	653	11310.29	公用	262.53	40	4547	0	4501.23	不受限	4500
2879	10kV袁五线	广元电力调度控制中心	袁五线911开关	袁家坝	246000	是	482	8348.48	公线	124.24	26	2151.9	0	4526.88	不受限	4500
2880	10kV龙工一路	绵竹电力调度控制中心	龙工一路908开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	179.38	32	3106.9	0	4541.84	不受限	4500
2881	10kV金观线	通川电力调度控制中心	10kV.金观线968开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	236.72	43	4100	0	4504.83	不受限	4500
2882	10kV隧石路913线路	绵东电力调度控制中心	隧石路913开关	篾棚子站	6300	是	335	5802.37	公线	7.62	2	132	0	4509.9	不受限	4500
2883	10kV城郊线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城郊线925开关	（越西县调）城关站	50000	否	352	6096.82	公线	55.35	16	958.7	0	4528.44	不受限	4500
2884	10kV元东二线	仁寿电力调度控制中心	元东二线925开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	175.05	36	3031.8	0	4481.83	不受限	4450
2885	10kV观杨线	广元电力调度控制中心	观杨路911开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	12.83	4	222.3	0	4454.23	不受限	4450
2886	10kV观赵线	广元电力调度控制中心	观赵路922开关	35kV观音店站	15600	否	300	5196.15	专线	10.38	3	179.7	0	4496.83	不受限	4450
2887	10kV齐动一线	泸州电力调度控制中心	齐动一线965开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	111.04	24	1923.2	0	4492.32	不受限	4450
2888	10kV大新线（荥经）	荥经电力调度控制中心	大新线（荥经）914开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	133.57	27	2313.5	1000	4480.72	不受限	4450
2889	10kV杨来线931大馈线	泸州电力调度控制中心	杨来线931开关	杨桥	361130	否	525	9093.27	公线	214.05	41	3707.4	0	4476.54	不受限	4450
2890	10kV黄酿一线961大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿一线961	黄叙	50000	否	395	6841.6	公线	97.61	25	1690.6	0	4466.84	不受限	4450
2891	10kV板车南线	仁和电力调度控制中心	板车南线952开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	62.53	16	1083	0	4459.5	不受限	4450
2892	10kV南房线	仁和电力调度控制中心	南房线962开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	100.86	25	1746.9	0	4488.48	不受限	4450
2893	10kV西坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	西坪线975开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	142.78	28	2472.9	0	4496.88	不受限	4450
2894	10kV板玻路大馈线	天府电力调度控制中心	板玻路924开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	10.84	4	187.8	0	4488.73	不受限	4450
2895	10kV平金线	平昌电力调度控制中心	10kV平金线962	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	282.66	47	4895.7	0	4457.37	不受限	4450
2896	10kV阳天路大馈线	天府电力调度控制中心	阳天路960开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	103	26	1784	0	4451.38	不受限	4450
2897	10kV双龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	双龙线922开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	131.29	28	2274	500	4474.64	不受限	4450
2898	10kV玲镇线大馈线	营山电力调度控制中心	玲镇线923开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	25.94	8	449.2	0	4461.16	不受限	4450

2899	10kV龙博线	蓬溪电力调度控制中心	龙博线935开关	龙马	100000	是	520	9006.66	公线	157.79	30	2733	0	4472.33	不受限	4450
2900	10kV棕影一线	西充电力调度控制分中心	棕影一线916开关	棕树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	123.08	29	2131.7	0.2	4462.01	不受限	4450
2901	10kV鼓工四线	南部电力调度控制中心	鼓工四线924开关	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	282.15	47	4886.9	0	4450.58	不受限	4450
2902	10kV坡街线	仪陇电力调度控制中心	坡街线932开关	高坡站	100000	否	507	8781.5	公线	197.43	39	3419.5	0	4483.85	不受限	4450
2903	10kV何牧线	新津电力调度控制中心	何牧线918开关	何店	153000	是	424	7343.9	公线	80.23	19	1389.6	0	4485.52	不受限	4450
2904	10kV何红线	新津电力调度控制中心	何红线921	何店	100000	否	505	8746.86	公线	196.7	39	3406.8	0	4465.37	不受限	4450
2905	10kV九黎线大馈线	邻水电力调度控制中心	九黎线924开关	九龙站	34000	否	295	5109.55	公线	193	65	3821	125	4473.59	不受限	4450
2906	10kV北乡线	安岳电力调度控制中心	10kV北乡线925开关	北坝站	18000	是	525	9093.27	公线	160.91	31	2787	0	4487.62	不受限	4450
2907	10kV马奇六路	成都配调	马奇六线951	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	168.43	36	2917.2	0	4456.14	不受限	4450
2908	10kV棕电路	成都配调	棕电线925	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	118.75	25	2056.8	0	4497.28	不受限	4450
2909	10kV汉尚线	新都电力调度控制中心	汉尚线937开关	汉城	126000	是	600	10392.3	公线	222.81	37	3859	0	4454.84	不受限	4450
2910	10kV玉研路	成都配调	玉研路925	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	168.36	36	2916	0	4457.34	不受限	4450
2911	10kV团融六线	内江电力调度控制中心	团融六线926开关	团结站	100000	否	964	16696.97	专线	609.2	63	10551.4	0	4475.87	不受限	4450
2912	10kV凤时二线	乐山电力调度控制中心	凤时二线926开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	138.54	31	2399.5	0	4459.42	不受限	4450
2913	10kV福观线	眉山电力调度控制中心	福观线973开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	126.62	26	2193	0	4485.78	不受限	4450
2914	10kV鲁睦线	宜宾电力调度控制中心	鲁睦线954开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	86.97	20	1506.4	0	4451.86	不受限	4450
2915	10kV绕值线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕值线912开关	绕鲁站	4000	否	285	4936.34	公线	0	10	493.63	0	4442.71	不受限	4440
2916	10kV炉农线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉农线914开关	炉霍站	60000	否	285	4936.34	公线	0	10	493.63	0	4442.71	不受限	4440
2917	10kV岔东线924大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔东线924开关	绒岔站	30000	否	285	4936.34	公线	0	10	493.63	0	4442.71	不受限	4440
2918	10kV城林线	宜宾电力调度控制中心	城林线656开关	城中站	63000	是	430	7447.82	公线	88.59	21	1534.4	0	4423.86	不受限	4400
2919	10kV巴下线954大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴下线952开关	巴底站	9150	否	285	4936.34	公线	0	10	493.63	0	4442.71	不受限	4400
2920	10kV凤嘉线	乐山电力调度控制中心	凤嘉线961开关	凤凰站	120000	是	400	6928.2	公线	65.73	16	1138.5	0	4404.06	不受限	4400
2921	10kV巴下线954大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴下线952开关	巴底站	9150	否	285	4936.34	公线	0	0	0	0	4442.71	不受限	4400
2922	10kV新苗线	宜宾电力调度控制中心	新苗线955开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	88.41	21	1531.2	0	4427.06	不受限	4400
2923	10kV柏汪线	宜宾电力调度控制中心	柏汪线951开关	柏树林站	50000	否	490	8487.05	公线	185.36	38	3210.4	0	4427.94	不受限	4400
2924	10kV虎院二线（专线）	内江电力调度控制中心	虎院二线925开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	179.06	37	3101.4	0	4412.23	不受限	4400
2925	10kV竹银线	成都配调	竹银线开关911	皇竹林	2*63000	否	473	8192.6	专线	169.78	36	2940.6	0	4432.74	不受限	4400
2926	10kV荔三线	成都配调	荔三路913	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	123.33	26	2136	0	4418.08	不受限	4400
2927	10kV彭梁一线	彭山电力调度控制中心	彭梁一线917开关	彭溪站	40000	是	600	10392.3	公线	223.25	37	3866.7	0	4447.14	不受限	4400

2928	10kV石镇线	乐至电力调度控制中心	10kV石镇线912开关	石佛站	12600	否	285	4936.34	公用	73.2	26	1267.9	0	4442.71	不受限	4400
2929	10kV灵开线	彭山电力调度控制中心	灵开线914开关	灵石站	81500	否	550	9526.28	公线	238.79	43	4135.8	0	4437.85	不受限	4400
2930	10kV平铁线	隆昌电力调度控制中心	平铁线925开关	平安站	113000	否	300	5196.15	专线	14.2	5	246	0	4430.53	不受限	4400
2931	10kV三团一路大馈线	郫都电力调度控制中心	三团一路911开关	三道堰	40000	是	600	10392.3	公线	224.48	37	3888	0	4425.84	不受限	4400
2932	10kV香镇路	彭州电力调度控制中心	香镇路910	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	204.11	40	3535.2	0	4414.91	不受限	4400
2933	10kV赵城线	金堂电力调度控制中心	赵城线905开关	赵镇	19000	是	320	5542.56	公线	1	10	1	0	4434.05	不受限	4400
2934	10kV三汽线	新都电力调度控制中心	三汽线973开关	三河	126000	否	385	6668.4	专线	89.7	23	1553.6	0	4447.96	不受限	4400
2935	10kV城柯线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城柯线912开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	103.41	26	1791.1	0	4444.28	不受限	4400
2936	10kV南城线925大馈线	仪陇电力调度控制中心	南城线925开关	丰南站	163000	否	507	8781.5	公线	200.07	39	3465.2	0	4438.15	不受限	4400
2937	10kV盟桥线	射洪电力调度控制中心	盟桥线924开关	联盟	26000	否	380	6581.79	公线	85.64	23	1483.2	0	4440.41	不受限	4400
2938	10kV柳秋线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳秋线925开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	82.45	22	1428	0	4448.85	不受限	4400
2939	10kV松油线943大馈线	天府电力调度控制中心	松油路943开关	松林	50000	是	553	9578.24	公线	186.03	34	3222	0	4440.59	不受限	4400
2940	10kV南城三线	平昌电力调度控制中心	10kV南城三线912	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	235.96	43	4086.9	0	4408.81	不受限	4400
2941	10kV龛瘫线	巴州电力调度控制中心	10kV龛瘫线922	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	208.37	40	3609	0	4419.05	不受限	4400
2942	10kV仁厂一路大馈线	天府电力调度控制中心	仁厂一路915开关	仁宝	63000	是	600	10392.3	专线	224.48	37	3888	0	4425.84	不受限	4400
2943	10kV意庆线大馈线	富顺电力调度控制中心	意庆线915开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	184.13	33	3189.2	0	4431.82	不受限	4400
2944	10kV义华线	平昌电力调度控制中心	10kV义华线925	信义站	90000	否	430	7447.82	公线	132.07	31	2287.5	0	4415.54	不受限	4400
2945	10kV镇五线	平昌电力调度控制中心	10kV镇五线912	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	42.52	13	736.4	0	4407.79	不受限	4400
2946	10kV嘉石一线	泸川电力调度控制中心	嘉石一线921开关	嘉明	41000	否	285	4936.34	公线	28.5	10	500	0	4442.71	不受限	4400
2947	10kV桐达线大馈线	天府电力调度控制中心	桐达线916开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	专线	225.12	38	3899	0	4414.84	不受限	4400
2948	10kV园开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开一线919开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	465.91	58	8069.6	0	4401.17	不受限	4400
2949	10kV吉龙线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉龙线911开关	永吉	20000	是	414	7170.69	公线	76.79	19	1330	0	4406.55	受限	4400
2950	10kV齐炭线676大馈线	泸州电力调度控制中心	齐炭线926	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	115.37	25	1998.2	0	4417.32	不受限	4400
2951	10kV御工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工一线915开关	御营站	50000	是	549	9508.96	公用	185.05	34	3205	0	4402.17	不受限	4400
2952	10kV园教二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教二线926开关	园艺站	50000	否	600	10392.3	公用	237.78	40	4118.3	800	4434.77	不受限	4400
2953	10kV鱼和二线944大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼和二线944开关	鱼凫	120000	是	552	9560.92	公线	184.83	33	3201.3	0	4447.44	不受限	4400
2954	10kV龙渔二线	荥经电力调度控制中心	龙渔二线926开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	46.23	12	800.7	1000	4434.68	不受限	4400
2955	10kV光金一路	绵竹电力调度控制中心	光金一路915开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	104.39	41	2864	0	4427.38	不受限	4400

2956	10kV平光二线	广元电力调度控制中心	平光二线922	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	0	0	0	0	4411.53	不受限	4400
2957	10kV明水线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明水线925开关	光明变电站	20000	是	320	5542.56	公线	286.19	89	4956.8	0	4434.05	不受限	4400
2958	10kV剑城三线	剑阁电力调度控制中心	剑城三线927开关	剑阁站	126000	是	600	10392.3	公线	223.53	37	3871.5	0	4442.34	不受限	4400
2959	10kV平光一线	广元电力调度控制中心	平光一线912	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	0	0	0	0	4411.53	不受限	4400
2960	10kV玉镇路	绵竹电力调度控制中心	玉镇路907开关	玉泉站	19600	否	500	8660.25	公线	194.27	39	3364.8	0	4429.42	不受限	4400
2961	10kV沐骑线	广元电力调度控制中心	沐骑线913开关	沐浴站	80000	否	400	6928.2	公线	103.65	26	1795.2	0	4440.18	不受限	4400
2962	10kV湔镇二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	湔镇二路921开关	湔氐站	20000	是	600	10392.3	公线	225.19	38	3900.3	0	4413.54	不受限	4400
2963	10kV新瑞线646大馈线	泸州电力调度控制中心	新瑞线915	新房子	50000	否	463	8019.4	公线	115.34	25	1997.7	800	4419.76	不受限	4400
2964	10kV岫白线	苍溪电力调度控制中心	岫白线916开关	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	51.06	15	884.4	0	4431.26	不受限	4400
2965	10kV平昆线	广元电力调度控制中心	平昆线919开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	156.43	35	2709.4	0	4352.17	不受限	4350
2966	10kV虎陈线	广元电力调度控制中心	虎陈线924开关	35kV虎跳站	10300	否	384	6651.08	公线	92.15	24	1596	0	4389.97	不受限	4350
2967	10kV龙山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙山线922开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	236.01	39	4087.7	0	4364.71	不受限	4350
2968	10kV阿中线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿中线915开关	阿七站	6600	是	280	4849.74	公线	98.68	35	1709.1	0	4364.77	不受限	4350
2969	10kV瑶星一线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶星一线963小车开关	瑶山站	100000	是	380	6581.79	公线	51.1	13	885	0	4380.43	不受限	4350
2970	10kV上渝线	广元电力调度控制中心	上渝线922开关	上西站	80000	否	341	5906.29	专线	54.79	16	949	0	4366.66	不受限	4350
2971	10kV沱城II回	通川电力调度控制中心	10kV.沱城Ⅱ回960开关	塔沱站	31500	是	400	6928.2	公线	67.27	17	1165.2	0	4377.36	不受限	4350
2972	10kV冯沱线670大馈线	泸州电力调度控制中心	冯沱线670	冯嘴	63000	否	463	8019.4	公线	163.83	35	2837.6	0	4379.86	不受限	4350
2973	10kV古汪线922大馈线	古蔺电力调度控制中心	古汪线922开关	古蔺	126000	否	300	5196.15	专线	30	10	319	0	4357.53	不受限	4350
2974	10kV草田线	石棉电力调度控制中心	草田线911开关	草科站	50050	是	380	6581.79	公线	52.85	14	915.3	0	4350.13	不受限	4350
2975	10kV泸炭线922大馈线	泸州电力调度控制中心	泸炭线922	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	72.99	18	1264.2	0	4361.5	不受限	4350
2976	10kV鱼景线915大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼景线915	鱼兔	50000	是	441	7638.34	公线	99.68	23	1726.4	0	4384.27	不受限	4350
2977	10kV晒河线	汉源电力调度控制中心	晒河线913开关	晒经站	10000	是	380	6581.79	公线	50.94	13	882.2	0	4383.23	不受限	4350
2978	10kV纹田线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹田线976开关	纹坪站	50000	是	420	7274.61	公线	83.22	20	1441.3	0	4378.39	不受限	4350
2979	10kV天云线	渠县电力调度控制中心	10kV.天云线960开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	74.62	17	1350.7	0	4356.16	不受限	4350
2980	10kV高电线	南江电力调度控制中心	10kV高电线958	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	87.4	23	1513.8	0	4363.05	不受限	4350
2981	10kV南园线大馈线	自贡电力调度控制中心	南园线937开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	228.38	33	3955.6	2500	4393.96	不受限	4350
2982	10kV龛棉线	巴州电力调度控制中心	10kV龛棉线914	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	211.55	41	3664	0	4364.05	不受限	4350

2983	10kV梁金线928大馈线	宣汉电力调度控制中心	梁金线928开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	217.76	42	3771.6	0	4381.17	不受限	4350
2984	10kV龛啤线	巴州电力调度控制中心	10kV龛啤线813	南龛站	32000	否	515	8920.06	公线	211.49	41	3663	0	4365.05	不受限	4350
2985	10kV辉李二线大馈线	南充电力调度控制中心	辉李二线923开关	辉景站	16300	是	330	5715.77	公线	11.95	4	207	0	4365.62	不受限	4350
2986	10kV石三二线	井研电力调度控制分中心	石三二线935开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	196.25	39	3399	0	4395.22	不受限	4350
2987	10kV三普线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	三普线912开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	17.32	6	300	0	4376.53	不受限	4350
2988	10kV石城四线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城四线932开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	148.27	30	2568	0	4360.2	不受限	4350
2989	10kV永街线	仪陇电力调度控制中心	永街线913开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	85.64	23	1483.2	0	4393.65	不受限	4350
2990	10kV任宝线	蓬溪电力调度控制中心	任宝线913开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	48.5	13	840	0	4383.86	不受限	4350
2991	10kV门水线	仪陇电力调度控制中心	门水线925开关	度门站	80000	否	377	6529.83	专线	86.51	23	1498.3	0	4378.55	不受限	4350
2992	10kV赤牛路	成都配调	赤牛线921	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	172.48	36	2987.3	0	4386.04	不受限	4350
2993	10kV氮焦路	大邑电力调度控制中心	氮焦线916开关	氮肥厂	25000	否	400	6928.2	公线	108.55	27	1880	0	4355.38	不受限	4350
2994	10kV城柳二线	青白江电力调度控制中心	城柳二线914开关	城厢	2*20000	否	600	10392.3	公线	288.68	48	5000	0	4353.07	不受限	4350
2995	10kV庙尼路	新都电力调度控制中心	庙尼线936开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	213.86	41	3704	0	4355.23	不受限	4350
2996	10kV武万线大馈线	新津电力调度控制中心	武万线909	文武	163000	是	505	8746.86	公线	152.84	30	2647.2	0	4350.29	不受限	4350
2997	10kV三水路_官仓	彭州电力调度控制中心	10kV三水路906	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	107.49	27	1861.7	0	4373.68	不受限	4350
2998	10kV店结路大馈线	郫都电力调度控制中心	店结路948开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	286.32	48	4959.1	0	4393.97	不受限	4350
2999	10kV庐天北二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北二路922开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	445.08	81	7708.8	3255	4393.74	不受限	4350
3000	10kV金西路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金西路944	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	196.77	39	3408	0	4386.22	不受限	4350
3001	10kV崇溜线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇溜线913开关	会东大崇站	15700	否	390	6755	公线	98.09	25	1698.9	0	4380.6	不受限	4350
3002	10kV界铁线	隆昌电力调度控制中心	界铁线914开关	界市站	30000	否	300	5196.15	专线	17.22	6	298.2	0	4378.33	不受限	4350
3003	10kV庐亨二路961大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亨二路961开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	264.46	46	4580.4	0	4382.96	不受限	4350
3004	10kV德磷路965大馈线	德阳电力调度控制中心	德磷路965开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	197.19	34	3415.3	200	4352.13	不受限	4350
3005	10kV马广线	内江电力调度控制中心	马广线925开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	48.49	13	839.8	0	4384.06	不受限	4350
3006	10kV沈品路	成都配调	沈品路945	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	173.49	37	3004.8	0	4368.54	不受限	4350
3007	10kV红武线	成都配调	红武路936	红旗	130000	否	473	8192.6	专线	173.14	37	2998.8	0	4374.54	不受限	4350
3008	10kV涯慈二路	成都配调	涯慈二线开关909	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	174.19	37	3016.9	0	4356.44	不受限	4350
3009	10kV牌科一线	内江电力调度控制中心	牌科一线932开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	140.61	29	2435.4	720	4358.23	不受限	4350
3010	10kV平鲜一线	眉山电力调度控制中心	平鲜一线916开关	平春	180000	是	445	7707.63	公线	103	23	1784	0	4382.1	不受限	4350
3011	10kV城东Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城东II线663开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	50	13	866	0	4399.432	不受限	4350
3012	10kV江西线	江安电力调度控制中心	江西线605开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	91.41	21	1583.2	0	4375.06	不受限	4350

3013	10kV乐桐二线	乐山电力调度控制中心	乐桐二线922开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	146.54	33	2538	0	4320.92	不受限	4300
3014	10kV苏杨II回	乐山电力调度控制中心	苏杨二回921开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	102.17	23	1769.5	0	4327.32	不受限	4300
3015	10kV金塔路	成都配调	金塔路922	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	175.2	37	3034.4	0	4338.94	不受限	4300
3016	10kV兴石线	资中电力调度控制中心	兴石线912开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	47.92	13	830	0	4310.73	不受限	4300
3017	10kV指仁路	成都配调	指仁路904	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	177.37	37	3072	0	4301.34	不受限	4300
3018	10kV集鑫路	彭州电力调度控制中心	集鑫路909	集贤	2*50000	否	800	13856.41	专线	471.41	59	8164.8	0	4305.97	不受限	4300
3019	10kV沙渠一路	大邑电力调度控制中心	沙渠一线913开关	沙渠	32000	是	531	9197.19	公线	175.98	33	3048	0	4309.75	不受限	4300
3020	10kV任平线	温江电力调度控制中心	任平线936开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	192.55	35	3335	0	4327.59	不受限	4300
3021	10kV河新三线	新都电力调度控制中心	河新三线917开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	111.32	28	1928	0	4307.38	不受限	4300
3022	10kV庄和路	大邑电力调度控制中心	庄和线907开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	291.05	49	5041	0	4312.07	不受限	4300
3023	10kV白尖路	都江堰电力调度控制中心	白尖路915	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	109.47	27	1896	0	4339.38	不受限	4300
3024	10kV城龙线	青白江电力调度控制中心	城龙线922开关	城厢	2*20000	否	597	10340.34	专线	288.68	48	5000	0	4306.31	不受限	4300
3025	10kV沿府一路	都江堰电力调度控制中心	沿府一路905	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	290.01	48	5023	0	4330.07	不受限	4300
3026	10kV演武线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演武线911开关	演武站	6300	是	400	6928.2	公线	70.29	18	1217.5	0	4325.06	不受限	4300
3027	10kV溪新线大馈线	江油电力调度控制中心	溪新线923开关	小溪坝站	6300	否	400	6928.2	公用	111.72	28	1935	0	4300.38	不受限	4300
3028	10kV花锂二线	射洪电力调度控制中心	花锂二线923开关	桃花山	150000	否	490	8487.05	公线	190.23	39	3294.8	0	4343.54	不受限	4300
3029	10kV秀城二线大馈线	安州电力调度控制中心	秀城二线915开关	秀水站	40000	否	597	10340.34	公线	288.45	48	4995.9	0	4310.41	不受限	4300
3030	10kV龙园线	蓬溪电力调度控制中心	龙园线925开关	龙马	100000	是	520	9006.66	公线	166.29	32	2880.2	0	4325.13	不受限	4300
3031	10kV三杨线	仪陇电力调度控制中心	三杨线912开关	三河站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	88.83	24	1538.5	0	4338.35	不受限	4300
3032	10kV土马线大馈线	自贡电力调度控制中心	土马线961开关	土地坡站	80200	否	481	8331.16	公线	184.53	38	3196	0	4302.04	不受限	4300
3033	10kV南城四线	平昌电力调度控制中心	10kV南城四线974	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	241.52	44	4183.1	0	4312.61	不受限	4300
3034	10kV堡江线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡江线916开关	堡子站	6300	是	400	6928.2	公线	69.73	17	1207.7	0	4334.86	不受限	4300
3035	10kV义汉线	平昌电力调度控制中心	10kV义汉线916	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	239.91	44	4155.2	0	4340.51	不受限	4300
3036	10kV中碧线	雨城电力调度控制中心	10kV中碧线919开关	中里站	80200	是	403	6980.16	公线	71.71	18	1242	0	4342.13	不受限	4300
3037	10kV泥泗线	荥经电力调度控制中心	泥泗线924开关	泗坪站	20000	否	280	4849.74	公线	1.85	1	32	0	4332.77	不受限	4300
3038	10kV大江线	攀枝花西区电力调度控制中心	大江线959开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	69.83	17	1209.46	0	4333.1	不受限	4300
3039	10kV城桥线	雅安电力调度控制中心	城桥线921开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	109.37	27	1894.3	0	4341.08	不受限	4300
3040	10kV溪神线大馈线	江油电力调度控制中心	溪神线913开关	小溪坝站	6300	否	480	8313.84	公用	182.13	38	3154.5	0	4327.96	不受限	4300
3041	10kV官沙线	阿坝电力调度控制中心	官沙线922开关	官家河坝站	100000	是	380	6581.79	公线	54.6	14	945.7	0	4319.73	不受限	4300

3042	10kV冯康一线918断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯康一线918开关	冯嘴	63000	是	600	10392.3	公线	230.84	38	3998.1	0	4315.74	不受限	4300
3043	10kV南同线	仁和电力调度控制中心	南同线955开关	南山站	50000	是	450	7794.23	公线	110.9	25	1920.8	0	4314.58	不受限	4300
3044	10kV大宏路	广汉电力调度控制中心	大宏路951开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	专线	187.99	39	3256	0	4319.99	不受限	4300
3045	10kV郊水一线	广元电力调度控制中心	郊水一线913开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	22.97	8	397.8	0	4309.91	不受限	4300
3046	10kV沐杜线	广元电力调度控制中心	沐杜线922开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	专线	5.36	2	92.8	0	4318.73	不受限	4300
3047	10kV城幼线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城幼线923小车开关	（会东县调）城关站	15030	是	380	6581.79	公线	56.76	15	983	0	4282.43	不受限	4280
3048	10kV崇文线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇文线912开关	会东大崇站	15700	否	390	6755	公线	104.84	27	1815.4	0	4264.1	不受限	4260
3049	10kV谢蓉线	彭山电力调度控制中心	谢蓉线926开关	谢家站	20000	否	275	4763.14	专线	15	5	272.7	0	4286.83	不受限	4250
3050	10kV仙南二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南二线973开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	168.24	32	2914	0	4291.33	不受限	4250
3051	10kV观明二线	沙湾电力调度控制分中心	观明二线922开关	观山站	24900	否	345	5975.58	公线	28.12	8	487.1	0	4293.36	不受限	4250
3052	10kV南铁一线	威远电力调度控制中心	南铁一线916开关	威南站	150000	是	340	5888.97	专线	24.76	7	428.8	0	4282.38	不受限	4250
3053	10kV南铁二线	威远电力调度控制中心	南铁二线934开关	威南站	150000	是	340	5888.97	专线	24.38	7	422.2	0	4288.98	不受限	4250
3054	10kV放象二线	简阳电力调度控制中心	放象二线928开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	130.66	24	2263	945	4260.6	不受限	4250
3055	10kV官桃一路	大邑电力调度控制中心	官桃一线911开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	112.24	28	1944	0	4291.38	不受限	4250
3056	10kV西复路（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	西复线913开关	西来	16300	否	550	9526.28	公线	248.8	45	4309.2	0	4264.45	不受限	4250
3057	10kV西鹤线	邛崃电力调度控制中心	西鹤线937	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	204.62	41	3544.1	0	4296.9	不受限	4250
3058	10kV平马线	邛崃电力调度控制中心	平马线910开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	156.75	31	2714.9	0	4254.88	不受限	4250
3059	10kV平祥线	成都配调	平祥线开关917	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	179.41	38	3107.3	0	4266.04	不受限	4250
3060	10kV正圃线	成都配调	正圃线928	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	130.25	28	2256	0	4298.08	不受限	4250
3061	10kV晖塔线	成都配调	晖塔线922	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	131.63	28	2279.8	0	4274.28	不受限	4250
3062	10kV虎院一线	内江电力调度控制中心	虎院一线914开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	187.82	39	3253	0	4260.63	不受限	4250
3063	10kV江安线	眉山电力调度控制中心	江安线912开关	江公开闭所	0	是	390	6755	公线	0	0	0	1115	4289	不受限	4250
3064	10kV国觉线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国觉线912开关	国营牧场站	15000	否	285	4936.34	公线	10.37	4	179.6	0	4262.11	不受限	4250
3065	10kV坪理线	宜宾电力调度控制中心	坪理线981开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	98.61	23	1708	0	4250.26	不受限	4250
3066	10kV苏职线	乐山电力调度控制中心	苏职线919开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	57.41	15	994.3	0	4271.13	不受限	4250
3067	10kV国觉线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国觉线912开关	国营牧场站	15000	否	285	4936.34	公线	10.43	4	180.6	0	4262.11	不受限	4250
3068	10kV天船线	宜宾电力调度控制中心	天船线675开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	194.91	40	3375.8413	0	4262.504	不受限	4250
3069	10kV方新一线	宜宾电力调度控制中心	方新一线654开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	97.15	23	1682.7	0	4275.56	不受限	4250
3070	10kV新南线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新南线913开关	新城站	40000	否	275	4763.14	公线	0	10	476.31	0	4286.83	不受限	4250

3071	10kV西柳线大馈线	布拖电力调度控制中心	西柳线914开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	114.02	29	1974.8	0	4260.58	不受限	4250
3072	10kV广百路	广汉电力调度控制中心	广百路914开关	广汉站	80000	否	555	9612.88	公线	254.15	46	4401.8	0	4249.79	不受限	4250
3073	10kV船西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船西线938开关	船城站	100000	否	500	8660.25	公线	203.15	41	3518.6	0	4275.62	不受限	4250
3074	10kV南龙线	广元电力调度控制中心	南龙线912开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	160.67	35	2782.8	0	4278.77	不受限	4250
3075	10kV桅溪线	旺苍电力调度控制中心	桅溪线914开关	桅杆坝站	80000	否	354	6131.46	公线	71.26	20	1234.2	0	4284.11	不受限	4250
3076	10kV沙天线	仁寿电力调度控制中心	沙天线922开关	沙子湾站	20000	是	600	10392.3	公线	233.79	39	4049.3	0	4264.54	不受限	4250
3077	10kV东城四线	大竹电力调度控制中心	东城四线922开关	东柳站	40000	是	400	6928.2	公线	72.98	18	1264.1	0	4278.46	不受限	4250
3078	10kV帽科一线	仁寿电力调度控制中心	帽科一线912开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	258.2	46	4472	0	4257.53	不受限	4250
3079	10kv泰环一路	德阳电力调度控制中心	泰环一路917开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	234.47	39	4061	0	4252.84	不受限	4250
3080	10kV八骑线911线路	宁南电力调度控制中心	10kV八骑线911开关	八岩站	10000	是	377	6529.83	公线	54.61	14	945.8	0	4278.06	不受限	4250
3081	10kV严大线	雨城电力调度控制中心	10kV严大线916手车开关	严桥站	50100	是	440	7621.02	公线	105.95	24	1835	0	4261.82	不受限	4250
3082	10kV邹鱼线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹鱼线922开关	邹家嘴	16300	是	423	7326.57	公线	92.44	22	1601	0	4260.26	不受限	4250
3083	10kV杨田线933大馈线	泸州电力调度控制中心	杨田线933	杨桥	180000	是	525	9093.27	公线	138.06	26	2391.2	600	4283.42	不受限	4250
3084	10kV打新线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	打新线913	打古	10000	是	308	5334.72	公线	30.8	10	852.6	0	4267.78	不受限	4250
3085	10kV万观线	汉源电力调度控制中心	万观线914开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2850	0	4286.83	不受限	4250
3086	10kV宜三线	汉源电力调度控制中心	宜三线923开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	279.28	102	4837.2	0	4286.83	不受限	4250
3087	10kV清黎线	汉源电力调度控制中心	清黎线913开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2820	0	4286.83	不受限	4250
3088	10kV鸣高线	汉源电力调度控制中心	鸣高线912开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	专线	11.63	4	201.4	0	4286.83	不受限	4250
3089	10kV晓浮二线大馈线	安州电力调度控制中心	晓浮二线917开关	晓坝站	40000	否	401	6945.52	公用	113.63	28	1968	0	4282.97	不受限	4250
3090	10kV科五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科五二线926开关	农科站	50000	否	807	13977.65	公线	479.64	59	8307.3	0	4272.58	不受限	4250
3091	10kV三州二线大馈线	游仙电力调度控制中心	三州二线910开关	三元站	40000	是	569	9855.37	公用	160.05	28	2772	830	4282.3	不受限	4250
3092	10kV康高线	石棉电力调度控制中心	康高线958开关	新康站	17600	否	275	4763.14	公线	0.09	1	1.5	0	4286.83	不受限	4250
3093	10kV清永线	汉源电力调度控制中心	清永线914开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	189.14	40	3572.9	0	4286.83	不受限	4250
3094	10kV万虫线	汉源电力调度控制中心	万虫线915开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	96.57	25	1672.6	0	4251.01	不受限	4250
3095	10kV棕树线	雅安配调	棕树线923开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	专线	266.3	72	4658.2	0	4286.83	不受限	4250
3096	10kV打镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	10kV打镇线911开关	打古	10000	是	308	5334.72	公线	30.8	10	852.6	0	4267.78	不受限	4250
3097	10kV柏柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏柏线914开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	38.78	12	671.6	0	4254.35	不受限	4250
3098	10kV万坪线	汉源电力调度控制中心	万坪线913开关	万里站	50000	否	275	4763.14	公线	196.88	172	3410	0	4286.83	不受限	4250
3099	10kV丰利线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰利线915开关	丰乐	8000	是	308	5334.72	公线	30.8	10	852.6	0	4267.78	不受限	4250

3100	10kV香奇线大馈线	天府电力调度控制中心	香奇线923开关	香山	63000	否	553	9578.24	专线	250.98	45	4346.9	0	4273.52	不受限	4250
3101	10kV板华线	通江电力调度控制中心	10kV板华线958	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	4286.83	不受限	4250
3102	10kV长天线	南江电力调度控制中心	10kV长天线952	长赤站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	4286.83	不受限	4250
3103	10kV大兴线	南江电力调度控制中心	10kV大兴线952	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	4286.83	不受限	4250
3104	10kV邓晨Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓晨Ⅰ线926开关	邓关站	100300	否	408	7066.77	公线	121.78	30	2109.2	0	4250.89	不受限	4250
3105	10kV国兴路大馈线	天府电力调度控制中心	国兴路917开关	国玻	50000	是	550	9526.28	公线	193.95	35	3359.2	0	4261.82	不受限	4250
3106	10kV国南二路大馈线	天府电力调度控制中心	国南二路915开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	252.29	46	4369.6	0	4250.82	不受限	4250
3107	10kV西湾线大馈线	自贡电力调度控制中心	西湾线937开关	汇西站	163500	否	486	8417.77	公线	191.82	39	3322.3	0	4253.69	不受限	4250
3108	10kV管镇线	达县电力调度控制中心	管镇线923开关	管村站	18000	否	355	6148.78	公线	72.75	20	1260	0	4273.9	不受限	4250
3109	10kV望滨一线	巴州电力调度控制中心	10kV望滨一线919	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	225.33	43	3902.7	0	4281.24	不受限	4250
3110	10kV燕水线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕水线952开关	燕子山站	80300	否	375	6495.19	公线	90.07	24	1560	0	4285.67	不受限	4250
3111	10kV龙旭线906大馈线	天府电力调度控制中心	龙旭路906开关	龙泉	63000	否	275	4763.14	专线	124.94	23	2163.9	0	4286.83	不受限	4250
3112	10kV罗刘线大馈线	天府电力调度控制中心	罗刘线939开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	233.08	39	4037	0	4276.84	不受限	4250
3113	10kV仁通路大馈线	天府电力调度控制中心	仁通路932开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	293.83	49	5089.2	0	4263.87	不受限	4250
3114	10kV大北线	南江电力调度控制中心	10kV大北线951	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	4286.83	不受限	4250
3115	10kV大石线	南江电力调度控制中心	10kV大石线954	大河站	10000	否	275	4763.14	公线	200	73	1725	0	4286.83	不受限	4250
3116	10kV风明线大馈线	南充电力调度控制中心	风明线928开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	249.96	45	4329.3	0	4291.12	不受限	4250
3117	10kV太林线911大馈线	西充电力调度控制分中心	太林线911开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	164	60	2840	0.37	4286.46	不受限	4250
3118	10kV带码线大馈线	南充电力调度控制中心	带码线948开关	玉带站	100000	否	375	6495.19	专线	92.13	25	1595.7	0	4249.97	不受限	4250
3119	10kV港五线大馈线	高坪电力调度控制中心	港五线K104开关	航空港开闭所	100000	是	530	9179.87	公线	178.58	34	3093	0	4250.9	不受限	4250
3120	10kV铁柱线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁柱线913开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	13	7	200	400	4276.53	不受限	4250
3121	10kV石城六线	井研电力调度控制分中心	石城六线936开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	157.48	31	2727.6	0	4200.6	不受限	4200
3122	10kV城调线	蓬溪电力调度控制中心	城调线923开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	119.63	26	2072	0	4232.66	不受限	4200
3123	10kV北蜀线	南部电力调度控制中心	10kV北蜀线915	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	295.8	49	5123.2	0	4214.28	不受限	4200
3124	10kV道钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道钟线942开关	道生灏站	80000	是	563	9751.45	公线	206.79	37	3581.6	0	4219.56	不受限	4200
3125	10kV莲微线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲微线923开关	莲花寺站	63000	是	510	8833.46	公线	164.76	32	2853.7	0	4213.07	不受限	4200
3126	10kV得高线	平昌电力调度控制中心	10kV得高线923	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	96.63	26	1673.6	0	4203.25	不受限	4200
3127	10kV堰安线	达县电力调度控制中心	堰安线928开关	堰坝站	80000	否	300	5196.15	专线	26.72	9	462.8	0	4213.73	不受限	4200

3128	10kV高广线大馈线	富顺电力调度控制中心	高广线921开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	127.26	27	2143.5	0	4230.44	不受限	4200
3129	10kV静电线大馈线	阿坝电力调度控制中心	静电线913开关	静州站	70000	否	275	4763.14	公线	158.63	56	2653.4	0	4286.83	受限	4200
3130	10kV新水线	盐边电力调度控制中心	新水线972开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	26.65	9	461.5	0	4215.03	不受限	4200
3131	10kV奢盘线913	古蔺电力调度控制中心	10kV奢盘线913开关	奢香	10000	否	308	5334.72	公线	33.07	11	572.7	0	4228.55	不受限	4200
3132	10kV城易线	宝兴电力调度控制中心	城易线912开关	城南站	100000	否	317	5490.6	公线	42.38	13	734	0	4207.54	不受限	4200
3133	10kV南前线	雨城电力调度控制中心	10kV南前线964开关	南坝子站	100200	是	440	7621.02	公线	108.57	25	1880.4	0	4216.42	不受限	4200
3134	10kV快龙线	荥经电力调度控制中心	快龙线928开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	70	17	1212	2000	4235.38	不受限	4200
3135	10kV铁园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁园线909开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	178.82	34	3097.2	0	4205.13	不受限	4200
3136	10kV大广二线	攀枝花西区电力调度控制中心	大广二线942开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	77.33	19	1339.36	0	4203.2	不受限	4200
3137	10kV南坪线	米易电力调度控制中心	南坪线951开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	24.13	8	418	0	4246.07	不受限	4200
3138	10kV迎高线	剑阁电力调度控制中心	迎高线913开关	35kV迎水站	10000	是	404	6997.49	公线	78.81	20	1365	0	4232.99	不受限	4200
3139	10kV安镇路912#线路	中江电力调度控制中心	安镇路912开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	94.42	25	1635.4	0	4241.45	不受限	4200
3140	10kV洛镇二线	广元电力调度控制中心	洛镇二线913开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	11.55	4	200	0	4211.53	不受限	4200
3141	10kV江云线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	10kV江云线922开关位置_DD	江北	41700	是	305	5282.75	公线	30.5	10	852.6	0	4226.2	不受限	4200
3142	10kV西火线大馈线	布拖电力调度控制中心	西火线912开关	西溪河站	7430	否	400	6928.2	公线	116.37	29	2015.6	0	4219.78	不受限	4200
3143	10kV乔孔线	广元电力调度控制中心	乔孔线916开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	115.01	29	1992	0	4243.38	不受限	4200
3144	10kV三向路	广汉电力调度控制中心	三向路929开关	三星堆站旧	120000	是	486	8417.77	公用	546.63	122	8930	2500	4234.22	不受限	4200
3145	10kV乃托线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃托线913开关	乃托站	25000	否	335	5802.37	公线	58.23	17	1008.6	0	4213.53	不受限	4200
3146	10kV洛镇一线	广元电力调度控制中心	洛镇一线912开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	11.55	4	200	0	4211.53	不受限	4200
3147	10kV坪构线	宜宾电力调度控制中心	坪构线957开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	198.43	40	3436.8	0	4201.54	不受限	4200
3148	10kV尖牛线	乐山电力调度控制中心	尖牛线991开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	59.31	16	1027.3	0	4238.13	不受限	4200
3149	10kV尖林线	乐山电力调度控制中心	尖林线972开关	尖子山站	140200	否	440	7621.02	公线	152.82	35	2646.9	0	4212.02	不受限	4200
3150	10kV木乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	木乡线912开关	木绒站	15000	否	285	4936.34	公线	11.69	4	202.5	0	4238.21	不受限	4200
3151	10kV明平线	宜宾电力调度控制中心	明平线952开关	明威站	10000	否	300	5196.15	公线	26.44	9	458	0	4218.53	不受限	4200
3152	10kV木乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	木乡线912开关	木绒站	15000	否	285	4936.34	公线	11.81	4	204.5	0	4238.21	不受限	4200
3153	10kV坪龙线	宜宾电力调度控制中心	坪龙线955开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	99.42	23	1721.9543	0	4236.302	不受限	4200
3154	10kV洞量线	成都配调	洞量路944	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	134.83	29	2335.2	0	4218.88	不受限	4200
3155	10kV锦复一线	成都配调	锦复一线开关911	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	182.86	39	3167.2	0	4206.14	不受限	4200

3156	10kV牌石线	内江电力调度控制中心	牌石线944开关	牌楼站	80000	否	482	0	公线	191.14	40	3310.5	0	4203.13	不受限	4200
3157	10kV两海二路_专线	成都配调	两海二线914	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	182.39	39	3159	0	4214.34	不受限	4200
3158	10kV大铁线	内江电力调度控制中心	大铁线913开关	大洲站	80000	否	319	5525.24	专线	44.2	14	765.6	0	4207.12	不受限	4200
3159	10kV辰际路	成都配调	辰际路951	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	133.95	28	2320	0	4234.08	不受限	4200
3160	10kV任泰线	温江电力调度控制中心	任泰线916开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	198.85	36	3444	0	4204.74	不受限	4200
3161	10kV美山二线大馈线（专线）	新都电力调度控制中心	美山二线919开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	222.52	43	3854	0	4205.23	不受限	4200
3162	10kV沿宝路	都江堰电力调度控制中心	沿宝路924	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	297.52	50	5153.1	0	4199.97	不受限	4200
3163	10kV天柏路大馈线	郫都电力调度控制中心	天柏线935开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	235.43	39	4077.6	0	4236.24	不受限	4200
3164	10kV宝劳线922	乐至电力调度控制中心	10kV宝劳线922开关	宝林站	63000	否	500	8660.25	公线	207.45	41	3593	0	4201.22	不受限	4200
3165	10kV西商一线大馈线	广安电力调度控制中心	西商一回921开关	西溪站	80000	否	400	6928.2	专线	116	29	2009.1	0	4226.28	不受限	4200
3166	10kV资新线	资中电力调度控制中心	资新线913开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	107.33	26	1858.9	315	4186.19	不受限	4150
3167	10kV金弘一线大馈线	广安电力调度控制中心	金弘一线911开关	金星	360000	是	432	7482.46	公线	104.27	24	1806	0	4179.97	不受限	4150
3168	10kV青大线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	青大线912开关	青龙站	12600	否	300	5196.15	公线	28.12	9	487.1	0	4189.43	不受限	4150
3169	10kV洛佐线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV洛佐线911开关	洛佐站	12700	否	380	6581.79	公线	100.18	26	1735.1	0	4188.51	不受限	4150
3170	10kV欧和线	青白江电力调度控制中心	欧和线919开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	191.84	40	3322.6	0	4159.86	不受限	4150
3171	10kV高固线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高固路966	高埂	30000	是	400	6928.2	公线	79	20	1368.3	0	4174.26	不受限	4150
3172	10kV楠放一路	彭州电力调度控制中心	楠放一线913开关	楠新	8000/2/1	是	300	5196.15	公线	105.25	35	1823	0	4156.92	不受限	4150
3173	10kV泉镇线	青白江电力调度控制中心	泉镇线919开关	清泉	10000	是	300	5196.15	公线	10	2	100	0	4156.92	不受限	4150
3174	10kV正顺路专线	成都配调	正顺线953	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	184.3	39	3192	0	4181.34	不受限	4150
3175	10kV荔熙路	成都配调	荔熙路928	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	136.14	29	2358	0	4196.08	不受限	4150
3176	10kV马奇三路	成都配调	马奇三线948	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	186.03	39	3222	0	4151.34	不受限	4150
3177	10kV门金线	成都配调	门金线911	石门	2*63000	是	473	8192.6	公线	137.7	29	2385	0	4169.08	不受限	4150
3178	10kV九永线	彭州电力调度控制中心	九永线923开关	九陇	###############	是	300	5196.15	公线	72.71	24	1259.37	0	4156.92	不受限	4150
3179	10kV辰国路_专线	成都配调	辰国路913	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	185.68	39	3216	0	4157.34	不受限	4150
3180	10kV范智路	成都配调	范智路935	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	3200	4173.34	不受限	4150
3181	10kV河昌线	新都电力调度控制中心	河昌线914开关	河屯	40000	是	400	6928.2	公线	80.37	20	1392	0	4150.56	不受限	4150
3182	10kV科龙二线927	眉山电力调度控制中心	科龙二线927开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	156.41	32	2709	0	4149.92	不受限	4150
3183	10kV南桂东线	南溪电力调度控制中心	南桂东线946开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	103.03	24	1784.4	0	4173.86	不受限	4150
3184	10kV留夕线	江安电力调度控制中心	留夕线932开关	留耕站	6300	是	370	6408.59	公用	54.49	15	943.8	0	4183.07	不受限	4150
3185	10kV甘高二线	眉山电力调度控制中心	甘高二线964	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	145.21	30	2515	0	4163.78	不受限	4150
3186	10kV水埝二线	乐山电力调度控制中心	水埝二线981开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	99.77	26	1728	0	4195.61	不受限	4150
3187	10kV慧龙路	罗江电力调度控制中心	慧龙路912开关	慧觉站	6300	是	380	6581.79	公线	64.11	17	1110.4	0	4155.03	不受限	4150

3188	10kV穿红路911大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿红路911开关	穿心店站	100000	是	377	6529.83	公线	59.45	16	1029.6	0	4194.26	不受限	4150
3189	10kV玉土路	绵竹电力调度控制中心	玉土路901开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	0.2	41	3.4	0	4153.52	不受限	4150
3190	10kV孝电路906线路	孝泉电力调度控制中心	孝电路906开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	135.68	45	2349.9	0	4156.92	不受限	4150
3191	10kV中工线	广元电力调度控制中心	中工线961开关	中子站	80000	否	403	6980.16	公线	109.75	27	1900.8	200	4181.34	不受限	4150
3192	10kV罗牧路	绵竹电力调度控制中心	罗牧路933开关	罗棠站	102000	否	600	10392.3	专线	297.92	50	5160	0	4193.07	不受限	4150
3193	10kV高镇线	剑阁电力调度控制中心	高镇线913开关	35kV高观站	10000	是	453	7846.19	公线	122.06	27	2114	0	4162.95	不受限	4150
3194	10kV徐兰路912线路	绵东电力调度控制中心	徐兰路912开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	15.83	6	274.2	0	4168.51	不受限	4150
3195	10kV宁中一线916线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁中一线916开关	宁南站	80000	是	505	8746.86	公线	162.34	32	2811.8	0	4185.69	不受限	4150
3196	10kV九铅线大馈线	江油电力调度控制中心	九铅线914开关	九岭站	6300	否	269	4659.22	公用	100	37	1732	0	4193.3	不受限	4150
3197	10kV蜂民线	宝兴电力调度控制中心	蜂民线914开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	48.95	13	847.8	0	4182.07	不受限	4150
3198	10kV栗擦线	石棉电力调度控制中心	栗擦线952开关	栗子坪站	100000	是	300	5196.15	公线	69.28	24	1211	0	4156.92	不受限	4150
3199	10kV先镇线	石棉电力调度控制中心	先镇线912开关	先锋站	16300	是	300	5196.15	公线	5.89	2	102.1	0	4156.92	不受限	4150
3200	10kV冯龙线647大馈线	泸州电力调度控制中心	冯龙线647	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	129.87	28	2249.4	0	4166.12	不受限	4150
3201	10kV白丰线	仁和电力调度控制中心	白丰线954开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	120.21	27	2082	0	4153.38	不受限	4150
3202	10kV三州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	三州一线921开关	三元站	40000	是	569	9855.37	公用	214.09	38	3708	0	4176.3	不受限	4150
3203	10kV油湖线	雅安电力调度控制中心	油湖线924开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	202.36	49	5315.2	500	4176.53	不受限	4150
3204	10kV城渔线	宝兴电力调度控制中心	城渔线924开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	108.13	25	1872.8	0	4168.59	不受限	4150
3205	10kV长龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙二线905开关	长卿站	63000	是	300	5196.15	公用	100	33	1732	0	4156.92	不受限	4150
3206	10kV安新线	石棉电力调度控制中心	安新线955开关	安全站	6300	是	300	5196.15	公线	115.59	39	2002	0	4156.92	不受限	4150
3207	10kV南卫二线	雨城电力调度控制中心	10kV南卫二线927开关	南坝子站	100200	否	440	7621.02	专线	155.84	35	2699.2	0	4159.72	不受限	4150
3208	10kV南龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	南龙线921开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	316.56	45	5482.9	0	4161.16	不受限	4150
3209	10kV福莲线	新桥电力调度控制中心	10kV.福莲线914开关	福善站	10000	否	285	4936.34	公线	14.27	5	247.2	0	4195.51	不受限	4150
3210	10kV麻东线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻东线914开关	麻柳站	6300	是	300	5196.15	公线	140	47	2427	0	4156.92	不受限	4150
3211	10kV安滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.安滩线912开关	安仁站	10000	是	300	5196.15	公线	164	54	2982	0	4156.92	不受限	4150
3212	10kV松铁线922大馈线	天府电力调度控制中心	松铁路922开关	松林	50000	是	335	5802.37	专线	26.67	8	462	0	4179.9	不受限	4150
3213	10kV南开Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV南开Ⅱ回943	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	298.48	50	5169.6	0	4183.47	不受限	4150
3214	10kV文土线905大馈线	天府电力调度控制中心	文土路905开关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	384.34	96	6656.8	0	4156.92	不受限	4150
3215	10kV安华线914大馈线	天府电力调度控制中心	安华线914开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	119.86	30	2076	0	4159.38	不受限	4150

3216	10kV化南线	巴州电力调度控制中心	10kV化南线914	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	59.72	18	1034.4	0	4187.73	不受限	4150
3217	10kV板卫路大馈线	天府电力调度控制中心	板卫线916开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	417.41	76	7229.6	0	4156.92	不受限	4150
3218	10kV板东路大馈线	天府电力调度控制中心	板东路951开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	547.9	91	9489.7	0	4156.92	不受限	4150
3219	10kV毛城线	宣汉电力调度控制中心	毛城线914开关	毛坝站	10000	是	300	5196.15	公线	270.21	90	4680	0	4156.92	不受限	4150
3220	10kV板升路大馈线	天府电力调度控制中心	板升路912开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	365.06	91	6322.8	0	4156.92	不受限	4150
3221	10kV板平路大馈线	天府电力调度控制中心	板平路914开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	294.23	74	5096	0	4156.92	不受限	4150
3222	10kV板誉一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板誉一线913开关	板仓站	80200	否	576	9976.61	专线	276.85	48	4795	0	4183.95	不受限	4150
3223	10kV九贸路大馈线	天府电力调度控制中心	九贸路915开关	九江	40000	是	300	5196.15	公线	121.65	20	2106.9	0	4156.92	不受限	4150
3224	10kV徐家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐家线922开关	徐家站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	216.44	43	3748.7	0	4154.65	不受限	4150
3225	10kV竹来线	井研电力调度控制分中心	竹来线914开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	7.87	3	136.3	0	4150.53	不受限	4150
3226	10kV庙大线	营山电力调度控制中心	庙大线913开关	大庙配电站(营山)	6300	是	300	5196.15	公线	30	10	519.62	0	4156.92	不受限	4150
3227	10kV庙通线	营山电力调度控制中心	庙通线912开关	大庙配电站(营山)	6300	是	300	5196.15	公线	16.9	6	292.7	0	4156.92	不受限	4150
3228	10kV城西线	蓬溪电力调度控制中心	城西线928开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	121.71	27	2108	0	4196.66	不受限	4150
3229	10kV张街线	仪陇电力调度控制中心	张街线914开关	张公站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	97.37	26	1686.4	0	4190.45	不受限	4150
3230	10kV长干线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长干线913开关	长须站	5000	否	300	5196.15	公线	30.96	10	536.3	0	4140.23	不受限	4140
3231	10kV玉七线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉七线912开关	玉科站	23500	否	285	4936.34	公线	19.26	7	333.6	0	4109.11	不受限	4100
3232	10kV牟高线995大馈线	乐山电力调度控制中心	牟高线946开关	牟子站	60000	是	300	5196.15	公线	0.7	0	12.2	0	4144.72	不受限	4100
3233	10kV土五线	乐山电力调度控制中心	土五线914开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	3.05	1	52.8	0	4104.12	不受限	4100
3234	10kV大高线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大高线913开关	大堰站	102000	是	645	11171.73	公线	276.86	43	4795.2	0	4142.18	不受限	4100
3235	10kV西馆线	蒲江电力调度控制中心	西馆线911开关	西来	14300	否	505	8746.86	公线	216.79	43	3754.8	0	4117.37	不受限	4100
3236	10kV平玉线	成都配调	平玉线开关920	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	186.71	39	3233.8	0	4139.54	不受限	4100
3237	10kV苏旗路	成都配调	苏旗线932	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	140.47	30	2433	0	4121.08	不受限	4100
3238	10kV汉斑线1	新都电力调度控制中心	汉斑线916开关	汉城	126000	否	600	10392.3	公线	302.42	50	5238	0	4115.07	不受限	4100
3239	10kV经达二路	彭州电力调度控制中心	经达二路924	经纬	153000	否	423	7326.57	专线	143.63	34	2487.6	0	4106.31	不受限	4100
3240	10kV詹绿路	新都电力调度控制中心	詹绿线935开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	227.47	44	3939.8	0	4119.43	不受限	4100
3241	10kV官展路	大邑电力调度控制中心	官展线943开关	官渡	120000	否	600	10392.3	公线	302.63	50	5241.6	0	4111.47	不受限	4100
3242	10kV界星线	隆昌电力调度控制中心	界星线921开关	界市站	30000	是	505	8746.86	公线	135.74	27	2351.1	500	4146.39	不受限	4100
3243	10kV塘页线	隆昌电力调度控制中心	塘页线921开关	塘边站	12600	否	300	5196.15	专线	33.16	11	574.3	0	4102.23	不受限	4100
3244	10kV新海线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新海线913开关	会东新街站	6300	否	380	6581.79	公线	103.52	27	1793	0	4130.61	不受限	4100

3245	10kV董贸二线	威远电力调度控制中心	董贸二线926开关	董家湾	210000	否	505	8746.86	公线	215.18	43	3727	0	4145.17	不受限	4100
3246	10kV双仁线	西充电力调度控制分中心	双仁线915开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	182	60	3152	630	4108.89	不受限	4100
3247	10kV带滩线大馈线	南充电力调度控制中心	带滩线917开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	259.09	47	4487.4	0	4133.02	不受限	4100
3248	10kV福安线	蓬溪电力调度控制中心	福安线923开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	192.45	36	3333.2	0	4149.26	不受限	4100
3249	10kV城水线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城水线927开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	专线	121.58	30	2105.8	0	4129.58	不受限	4100
3250	10kV安邦线	射洪电力调度控制中心	安邦线916开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	154.02	31	2667.7	0	4121.94	不受限	4100
3251	10kV城凤一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城凤Ⅰ线927开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	211.99	35	3671.7	500	4128.28	不受限	4100
3252	10kV花工二线	射洪电力调度控制中心	花工二线931开关	桃花山	150000	否	379	6564.47	公线	101.8	27	1763.2	0	4144.82	不受限	4100
3253	10kV光炬线	仪陇电力调度控制中心	光炬线913开关	永光站(仪陇)	10000	否	377	6529.83	公线	100.77	27	1745.3	0	4131.55	不受限	4100
3254	10kV河卓线	大英电力调度控制中心	河卓线911开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	188.8	34	3270	250	4142.59	不受限	4100
3255	10kV兴凤线	蓬安电力调度控制中心	兴凤线912开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	101.85	27	1764	0	4112.85	不受限	4100
3256	10kV陈九线	达县电力调度控制中心	陈九线913开关	陈家站	10000	否	380	6581.79	公线	102.67	27	1778.2	0	4145.41	不受限	4100
3257	10kV千赤线	通江电力调度控制中心	10kV千赤线952	千佛崖站	20000	否	328	5681.13	公线	56.12	17	972	0	4141.02	不受限	4100
3258	10kV舒柏线大馈线	自贡电力调度控制中心	舒柏线917开关	舒平	360200	否	550	9526.28	公线	258.08	47	4470	0	4103.65	不受限	4100
3259	10kV车丰二线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰二线938开关	车城	240000	否	519	8989.34	专线	229.68	44	3978	0	4112.41	不受限	4100
3260	10kV香空线大馈线	天府电力调度控制中心	香空线915开关	香山	63000	否	591	10236.42	公线	295.05	50	5110.2	0	4102.58	不受限	4100
3261	10kV杨辉一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉一线918	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	301.34	50	5219.2	0	4133.87	不受限	4100
3262	10kV始柳线	天全电力调度控制中心	始柳线917开关	始阳站	40000	否	275	4763.14	公线	312	93	6114	180	4106.83	不受限	4100
3263	10kV桥雅线	雨城电力调度控制中心	10kV桥雅线929开关	板桥站	100200	否	380	6581.79	专线	104.16	27	1804	0	4119.61	不受限	4100
3264	10kV萝康线	汉源电力调度控制中心	萝康线917开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	162.49	32	2814.4	0	4113.8	不受限	4100
3265	10kV红山东线	盐边电力调度控制中心	红山东911开关	红格站	40000	是	300	5196.15	公线	1.8	1	31.2	0	4125.72	不受限	4100
3266	10kV谊百线	阿坝电力调度控制中心	谊百线921开关	水田坪站	10000	否	300	5196.15	公线	32.1	11	556	0	4120.53	不受限	4100
3267	10kV遵寺路	绵竹电力调度控制中心	遵寺路903开关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	209.54	37	3629.3	0	4130.28	不受限	4100
3268	10kV小得二路	广汉电力调度控制中心	小得二路920开关	小汉站	73500	否	914	15830.94	公用	569.51	62	9863.9	250	4133.95	不受限	4100
3269	10kV金虞线	仁寿电力调度控制中心	金虞线911开关	金凤站	6300	否	380	6581.79	公线	104.2	27	1804.8	0	4118.81	不受限	4100
3270	10kV姚北线	剑阁电力调度控制中心	姚北线926开关	35kV姚家站	20000	否	341	5906.29	公线	68.2	20	1181.3	0	4134.36	不受限	4100
3271	10kV鞍南一线	苍溪电力调度控制中心	鞍南一线915开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	170.2	38	2947.8	0	4113.77	不受限	4100
3272	10kV元城六路	什邡电力调度控制中心	元城六路912开关	元石站	80000	是	552	9560.92	公线	204.59	37	3543.5	0	4105.24	不受限	4100

3273	10kV银镇一路913线路	绵东电力调度控制中心	银镇一路913开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	47.48	13	822.4	0	4055.06	不受限	4050
3274	10kV天乡路932线路	绵东电力调度控制中心	天乡路932开关	天池站	6300	是	352	6096.82	公线	24.62	7	426.5	400	4050.96	不受限	4050
3275	10kV灵江路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵江路904开关	灵杰站	14300	否	377	6529.83	公线	103.35	27	1790	0	4086.85	不受限	4050
3276	10kV高汇三线	攀枝花电力调度控制中心	高汇三线925开关	高梁坪站	25000	否	300	5196.15	公线	34.46	11	596.9	0	4079.63	不受限	4050
3277	10kV东桥线	苍溪电力调度控制中心	东桥线914开关	35kV东溪站	10000	否	400	6928.2	公线	126.17	32	2185.2	0	4050.18	不受限	4050
3278	10kV马举二线	通川电力调度控制中心	10kV.马举二线928开关	马踏洞站	102400	是	552	9560.92	公线	205.01	37	3550.8	0	4097.94	不受限	4050
3279	10kV红建线	仁寿电力调度控制中心	红建线912开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	106.99	28	1853	0	4070.61	不受限	4050
3280	10kV虎气线	广元电力调度控制中心	虎气线922开关	35kV虎跳站	10300	否	264	4572.61	专线	3.29	1	56.9	0	4058.45	不受限	4050
3281	10kV龙晶路	绵竹电力调度控制中心	龙晶路909开关	龙桥站	71500	否	320	5542.56	专线	52.05	16	901.5	0	4086.8	不受限	4050
3282	10kV巴干线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴干线913小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	34.12	11	591	0	4085.53	不受限	4050
3283	10kV东镇线	苍溪电力调度控制中心	东镇线913开关	35kV东溪站	10000	是	403	6980.16	公线	126.17	31	2185.2	0	4096.94	不受限	4050
3284	10kV石金北线	攀枝花西区电力调度控制中心	石金北线956开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	43.89	13	760.1	0	4089.64	不受限	4050
3285	10kV兴铜线	天全电力调度控制中心	兴铜线921开关	兴业站	10000	否	275	4763.14	公线	60	21	1039	200	4086.83	不受限	4050
3286	10kV新方线	盐边电力调度控制中心	新方线977开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	33.7	11	583.6	0	4092.93	不受限	4050
3287	10kV绵投线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵投线958开关	绵阳站	50000	否	527	9127.91	公用	240.49	46	4165.2	0	4049.92	不受限	4050
3288	10kV红金线	盐边电力调度控制中心	红金线928开关	红格站	50000	否	300	5196.15	公线	33.32	11	577.1	0	4099.44	不受限	4050
3289	10kV杨中Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中Ⅱ回916	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	304.76	51	5278.4	0	4074.67	不受限	4050
3290	10kV严临二线924大馈线	泸川电力调度控制中心	严临二线924	严湾	100000	是	600	10392.3	公线	244.06	41	4227.2	0	4086.64	不受限	4050
3291	10kV北铁线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	北铁线953开关	城北站	100200	否	304	5265.43	专线	38.75	12	657.8	0	4081.09	不受限	4050
3292	10kV清牛线	巴州电力调度控制中心	10kV清牛线953	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	106.52	28	1845	0	4078.61	不受限	4050
3293	10kV莲容线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲容线412开关	莲花寺站	63000	否	380	6581.79	公线	105.7	28	1830.8	0	4092.81	不受限	4050
3294	10kV大众二路大馈线	天府电力调度控制中心	大众二线953开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	304.6	51	5275.7	0	4077.37	不受限	4050
3295	10kV桥石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥石线917开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	85.26	21	1476.7	0	4065.86	不受限	4050
3296	10kV钓茅线975大馈线	乐山电力调度控制中心	钓茅线975开关	钓鱼台站	110000	是	350	6062.18	公线	44.5	13	770.7	0	4079.04	不受限	4050
3297	10kV陇狮线	仪陇电力调度控制中心	陇狮线k204开关	仪陇开闭所	390000	是	600	10392.3	公线	244.17	41	4229	0	4084.84	不受限	4050
3298	10kV君王线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君王线921开关	君塘站	16300	否	400	6928.2	公线	124.36	31	2154	0	4081.38	不受限	4050
3299	10kV林乡线大馈线	营山电力调度控制中心	林乡线911开关	双林站	50000	否	275	4763.14	公线	12.15	4	210.5	0	4076.33	不受限	4050
3300	10kV福顺线	蓬溪电力调度控制中心	福顺线924开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	195.43	36	3384.9	0	4097.56	不受限	4050

3301	10kV南兴线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	南兴线914开关	丰南站	163000	否	507	8781.5	公线	221.41	44	3834.8	0	4068.55	不受限	4050
3302	10kV西彩线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西彩线911	邛西	126000	是	423	7326.57	公线	103.04	24	1784.6	0	4076.66	不受限	4050
3303	10kV宋庆一线	资中电力调度控制中心	宋庆一线913开关	宋家站	27000	否	328	5681.13	专线	60.21	18	1042.9	0	4070.12	不受限	4050
3304	10kV椿坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿坪线922开关	椿木站	16300	否	295	5109.55	公线	31.22	11	540.8	0	4057.79	不受限	4050
3305	10kV氮恒路	大邑电力调度控制中心	氮恒线914开关	氮肥厂	25000	否	380	6581.79	公线	107.52	28	1862.3	0	4061.31	不受限	4050
3306	10kV青戒线	资中电力调度控制中心	青戒线925开关	青山站	27000	否	295	5109.55	专线	31.02	11	537.2	0	4061.39	不受限	4050
3307	10kV何豪线	新津电力调度控制中心	何豪线920开关	何店	100000	是	400	6928.2	公线	85.17	21	1475.2	0	4067.36	不受限	4050
3308	10kV塔勤二线	邛崃电力调度控制中心	塔勤二线935开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	303.6	51	5258.3	0	4094.77	不受限	4050
3309	10kV俭软路专线	成都配调	俭软路926	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	131.59	32	2279.2	0	4096.48	不受限	4050
3310	10kV骢北路	成都配调	骢北路929	骢马桥	128000	是	473	8192.6	公线	144.11	30	2496	0	4058.08	不受限	4050
3311	10kV温桐路专线	成都配调	温桐路915	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	189.56	40	3283.2	0	4090.14	不受限	4050
3312	10kV海玫线	成都配调	海玫线914开关	海椒市	128000	否	473	8192.6	专线	191.55	40	3317.7	0	4055.64	不受限	4050
3313	10kV浆华路	成都配调	浆华路903	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	189.42	40	3280.8	0	4092.54	不受限	4050
3314	10kV苏岸一线	乐山电力调度控制中心	苏岸一线916开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	117.78	27	2040	0	4056.82	不受限	4050
3315	10kV迎柏线922	江安电力调度控制中心	迎柏线922开关	迎安站	6300	是	380	6581.79	公用	69.63	18	1206	0	4059.43	不受限	4050
3316	10kV福祠线	眉山电力调度控制中心	福祠线972开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	150.96	31	2614.6	0	4064.18	不受限	4050
3317	10kV尖石线	乐山电力调度控制中心	尖石线981开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	160.08	36	2772.5	0	4086.42	不受限	4050
3318	10kV红坡线	宜宾电力调度控制中心	红坡线635开关	红坝站	40000	是	400	6928.2	公线	76.96	19	1333	160	4049.56	不受限	4050
3319	10kV高扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高扎线913开关	高城站	10000	否	600	10392.3	公线	306.29	51	5305	0	4048.07	不受限	4000
3320	10kV城顺线	宜宾电力调度控制中心	城顺线666开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	70.32	19	1217.9424	0	4047.4895	不受限	4000
3321	10kV理牧线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理牧线914开关	理塘站	81000	否	400	6928.2	公线	128.42	32	2224.2	0	4011.18	不受限	4000
3322	10kV高扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高扎线913开关	高城站	10000	否	600	10392.3	公线	306.29	51	5305	0	4048.07	不受限	4000
3323	10kV阳长线	乐山电力调度控制中心	阳长线981开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	163.19	37	2826.4	0	4032.52	不受限	4000
3324	10kV通龙线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通龙线914开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	25.46	9	440.9	0	4001.81	不受限	4000
3325	10kV理牧线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理牧线914开关	理塘站	81000	否	400	6928.2	公线	128.42	32	2224.2	0	4011.18	不受限	4000
3326	10kV江都线	江安电力调度控制中心	江都线609开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	111.88	26	1937.8	0	4020.46	不受限	4000
3327	10kV平虹一路	罗江电力调度控制中心	平虹一路954开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	233.63	45	4046.4	0	4028.42	不受限	4000
3328	10kV城寓线	宜宾电力调度控制中心	城寓线658开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	71.25	19	1234.1	0	4031.33	不受限	4000
3329	10kV白平线	成都配调	白平线915	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	145.84	31	2526	0	4028.08	不受限	4000
3330	10kV三蟠二线	内江电力调度控制中心	三蟠二线929开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	106.54	25	1845.3	0	4015.96	不受限	4000

3331	10kV沈河路	成都配调	沈河路910	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	146.88	31	2544	0	4010.08	不受限	4000
3332	10kV马城线	内江电力调度控制中心	马城线913开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	105.36	25	1824.9	0	4036.36	不受限	4000
3333	10kV南来路专线	成都配调	南来线926	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	192.1	41	3327.2	0	4046.14	不受限	4000
3334	10kV东场路	成都配调	东场路907	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	194	41	3360	0	4013.34	不受限	4000
3335	10kV五铁二路	成都配调	五铁二线975	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	147.38	31	2552.6	0	4001.48	不受限	4000
3336	10kV连车一线	威远电力调度控制中心	连车一线911开关	连界场站	71500	是	423	7326.57	专线	107.12	25	1855.4	0	4005.86	不受限	4000
3337	10kV岭蓥线大馈线	广安电力调度控制中心	岭蓥线926开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	66.58	18	1153.2	0	4112.23	不受限	4000
3338	10kV羊水线	邛崃电力调度控制中心	羊水线919开关	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	54.73	17	948	0	4040.3	不受限	4000
3339	10kV两镇线大馈线	威远电力调度控制中心	两镇线912开关	两河站	16300	否	300	5196.15	公线	29.24	10	506.4	125	4045.13	不受限	4000
3340	10kV竹观线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹观线923开关	石竹站	20000	是	414	7170.69	公线	71	17	1207	1665	4071.55	受限	4000
3341	10kV山巩线	威远电力调度控制中心	山巩线912开关	山王站	12600	否	300	5196.15	公线	37.99	13	658	0	4018.53	不受限	4000
3342	10kV石高线大馈线	邻水电力调度控制中心	石高线915开关	石永站	12600	否	295	5109.55	公线	48.27	16	836	500	4098.59	受限	4000
3343	10kV擂五线大馈线	北川电力调度控制中心	擂五线928开关	擂鼓站	80000	否	300	5196.15	公用	38.11	13	660	0	4016.53	不受限	4000
3344	10kV渡镇西线	蒲城电力调度控制中心	10kV.渡镇西线921开关	渡口站	20000	是	380	6581.79	公线	143.91	38	2492.5	0	4089	不受限	4000
3345	10kV鸣板线	仪陇电力调度控制中心	鸣板线911开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	67.86	18	1208	0	4015.86	不受限	4000
3346	10kV荞坝线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荞坝线911开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	38.66	13	669.6	0	4006.93	不受限	4000
3347	10kV马岩线	蒲城电力调度控制中心	马岩线961开关	马蹄站	51000	否	373	6460.55	公线	134	36	2390.5	0	4070.05	不受限	4000
3348	10kV自仁线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自仁线912开关	自强站	10000	是	305	5282.75	公线	11.02	4	190.8	0	4035.4	不受限	4000
3349	10kV擂任线大馈线	北川电力调度控制中心	擂任线926开关	擂鼓站	80000	否	300	5196.15	公线	38.11	13	660	0	4016.53	不受限	4000
3350	10kV三板线	仪陇电力调度控制中心	三板线913开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	68.6	18	1188.2	0	4035.66	不受限	4000
3351	10kV望医线大馈线	高坪电力调度控制中心	望医线917开关	望城站	113000	是	530	9179.87	专线	156.08	29	2703.3	630	4010.6	不受限	4000
3352	10kV湾永线	南部电力调度控制中心	10kV湾永线934	赵家湾站	113000	是	433	7499.78	公线	112.88	26	1955	0	4044.82	不受限	4000
3353	10kV中钢三线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢三线909开关	中坝站	40000	是	653	11310.29	公用	289.75	44	5018.4	0	4029.83	不受限	4000
3354	10kV堡高线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡高线926开关	堡子站	10000	是	292	5057.59	公线	148	50	2691	0	4046.07	不受限	4000
3355	10kV创交线大馈线	天府电力调度控制中心	创交线922开关	创新	63000	否	600	10392.3	公线	308.22	51	5338.4	0	4014.67	不受限	4000
3356	10kV桥坪线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥坪线923开关	桥湾站	3150	否	285	4936.34	公线	25.14	9	435.4	0	4007.31	不受限	4000
3357	10kV堰卧线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰卧线951开关	堰坝站	40000	是	400	6928.2	公线	86.5	22	1498.1	0	4044.46	不受限	4000
3358	10kV石湖二线	攀枝花西区电力调度控制中心	石湖二线957开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	88.5	22	1532.8	0	4009.76	不受限	4000
3359	10kV石乌线	攀枝花西区电力调度控制中心	石乌线974开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	86.55	22	1499.1	0	4043.46	不受限	4000

3360	10kV萝荣线	汉源电力调度控制中心	萝荣线928开关	萝卜岗站	50000	是	600	10392.3	公线	246.86	41	4275.7	0	4038.14	不受限	4000
3361	10kV凤兴路	中江电力调度控制中心	凤兴路926开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	105.52	28	1827.6	0	4049.25	不受限	4000
3362	10kV岱桥线	剑阁电力调度控制中心	岱桥线913开关	35kV岱天山站	10000	是	453	7846.19	公线	130.31	29	2257	0	4019.95	不受限	4000
3363	10kV平京线	广元电力调度控制中心	平京线961开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	专线	176.65	39	3059.6	0	4001.97	不受限	4000
3364	10kV鹤镇线	剑阁电力调度控制中心	鹤镇线941开关	35kV鹤龄站	6300	否	264	4572.61	公线	26.4	10	457.25	0	4069.62	不受限	4000
3365	10kV万隆路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万隆路924开关	万春站	111500	是	599	10374.98	公线	248.07	41	4296.5	0	4003.48	不受限	4000
3366	10kV岳灶线	苍溪电力调度控制中心	岳灶线926开关	岳东站	80000	是	516	8937.38	公线	181.25	35	3139.2	0	4010.7	不受限	4000
3367	10kV郊回线	苍溪电力调度控制中心	郊回路911开关	35kV城郊站	16300	否	516	8937.38	公线	233.03	45	4036	0	4007.64	不受限	4000
3368	10kV万镇路962#线路	中江电力调度控制中心	万镇路962开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	109.66	29	1899.3	0	3977.55	不受限	3950
3369	10kV郊建线	广元电力调度控制中心	郊建线971开关	城郊站	80000	否	400	6928.2	公线	130.55	33	2261.1	0	3974.28	不受限	3950
3370	10kV禄宝线	仁寿电力调度控制中心	禄宝线972开关	禄加站	63000	是	380	6581.79	公线	75.52	20	1308	0	3957.43	不受限	3950
3371	10kV八镇一回线	宁南电力调度控制中心	八镇一回913开关	八岩站	10000	是	377	6529.83	公线	73.36	19	1270.6	0	3953.26	不受限	3950
3372	10kV龙中线	仁寿电力调度控制中心	龙中线973开关	龙马站	20000	否	255	4416.73	公线	0	0	0	0	3975.06	不受限	3950
3373	10kV岗宏线	通川电力调度控制中心	10kV.岗宏线970开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	212.7	39	3684	0	3964.74	不受限	3950
3374	10kV普九一线	仁寿电力调度控制中心	普九一线915开关	普宁站	100000	否	600	10392.3	专线	310.28	52	5374	0	3979.07	不受限	3950
3375	10kV陵南二线	苍溪电力调度控制中心	陵南二线971开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	310.47	52	5377.4	0	3960.08	不受限	3950
3376	10kV普外线	仁寿电力调度控制中心	普外线912开关	普宁站	100000	否	875	15155.44	专线	558.49	64	9673	0	3966.9	不受限	3950
3377	10kV南院线	广元电力调度控制中心	南院线923开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	176.84	39	3062.9	0	3998.67	不受限	3950
3378	10kV仁港线	仁寿电力调度控制中心	仁港线917开关	仁寿站	100000	否	560	9699.48	公线	273.57	49	4738.2	0	3991.33	不受限	3950
3379	10kV沐骑二线	广元电力调度控制中心	沐骑二线923开关	沐浴站	80000	否	283	4901.7	公线	25.4	9	440	0	3971.53	不受限	3950
3380	10kV清里线	仁寿电力调度控制中心	清里线953开关	清水站	16000	否	255	4416.73	公线	0	0	0	0	3975.06	不受限	3950
3381	10kV齐龙线654大馈线	泸州电力调度控制中心	齐龙线914	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	139.68	30	2419.3	0	3996.22	不受限	3950
3382	10kV乌马线	汉源电力调度控制中心	乌马线912开关	乌斯河站	5000	否	275	4763.14	公线	17.9	7	310	0	3976.83	不受限	3950
3383	10kV资尚线	仁和电力调度控制中心	资尚线975开关	迤资站	40000	否	265	4589.93	公线	10.32	4	178.7	0	3952.2	不受限	3950
3384	10kV红狼线	阿坝电力调度控制中心	红狼线953开关	红土站	3150	否	256	4434.05	公线	1.4	1	24.2	0	3966.44	不受限	3950
3385	10kV南姑线	米易电力调度控制中心	南姑线972开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	41.03	14	710.7	0	3953.37	不受限	3950
3386	10kV撒阿线	阿坝电力调度控制中心	撒阿线913开关	撒瓦脚站	3150	否	275	4763.14	公线	18.87	7	326.8	0	3960.03	不受限	3950
3387	10kV纹鸣线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹鸣线973开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	91.1	23	1577.9	0	3964.66	不受限	3950

3388	10kV回木一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回木一线912开关	回龙站	50000	否	400	6928.2	公用	129.85	32	2249	0	3986.38	不受限	3950
3389	10kV平青线	巴州电力调度控制中心	10kV平青线921	平梁站	26000	否	335	5802.37	公线	73.09	22	1266	0	3956.13	不受限	3950
3390	10kV麻葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻葫线911开关	麻柳站	5000	否	265	4589.93	公线	8.3	3	143.7	0	3987.24	不受限	3950
3391	10kV燕供线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕供线924开关	燕子山站	80000	是	445	7707.63	公线	126.65	28	2193.6	0	3972.5	不受限	3950
3392	10kV李镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	李镇线916开关	李子站	100200	否	503	8712.22	公线	222.17	44	3847.9	0	3993.1	不受限	3950
3393	10kV区文线924大馈线	天府电力调度控制中心	区文924开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	310.22	52	5373	0	3980.07	不受限	3950
3394	10kV回红线大馈线	富顺电力调度控制中心	回红线914开关	回龙站	15000	否	345	5975.58	公线	47.29	14	819	0	3961.46	不受限	3950
3395	10kV劳光线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳光线925开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	91.34	21	1582	630	3954.1	不受限	3950
3396	10kV北五一线大馈线	南充电力调度控制中心	北五Ⅰ回929开关	北湖站	126000	是	646	11189.05	公线	288.36	45	4994.4	0	3956.84	不受限	3950
3397	10kV巨云线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨云线914开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	377	6529.83	公线	110.36	29	1911.5	0	3965.35	不受限	3950
3398	10kV晋场线大馈线	南充电力调度控制中心	晋场线927开关	搬晋	360000	否	553	9578.24	公线	269.46	49	4667	0	3953.42	不受限	3950
3399	10kV定油线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV定油线914开关	定水站(南部)	30400	否	433	7499.78	专线	160.06	37	2772.3	0	3977.5	不受限	3950
3400	10kV桥峰线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥峰线919开关	高桥	180000	否	400	6928.2	公线	131.69	33	2280.8	0	3954.58	不受限	3950
3401	10kV堵赊线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵赊线912开关	堵格站	6300	否	320	5542.56	公线	57.74	19	1000	0	3988.3	不受限	3950
3402	10kV大犁线	青白江电力调度控制中心	大犁线933开关	大湾	2*40000	否	600	10392.3	专线	309.91	52	5367.6	0	3985.47	不受限	3950
3403	10kV宋庆二线	资中电力调度控制中心	宋庆二线914开关	宋家站	27000	否	328	5681.13	专线	64.88	20	1123.8	0	3989.22	不受限	3950
3404	10kV沙城八线	沙湾电力调度控制分中心	沙城八线961开关	沙湾站	120000	是	580	10045.89	公线	233.12	40	4037.7	0	3999.01	不受限	3950
3405	10kV永街线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	永街线914开关	永福站	12600	否	300	5196.15	公线	41.05	14	710.9	0	3965.63	不受限	3950
3406	10kV文白路大馈线	崇州电力调度控制中心	文白路908	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	239.54	41	4148.8	0	3971.06	不受限	3950
3407	10kV桂名路	新都电力调度控制中心	桂名线992	桂湖	166000	是	517	8954.7	专线	183.6	36	3180	0	3983.76	不受限	3950
3408	10kV杨革下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革下线912开关	杨柳坪站	2500	否	255	4416.73	公线	0	10	441.67	0	3975.06	不受限	3950
3409	10kV奥清线	内江电力调度控制中心	奥清线912开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	157.26	33	2723.8	0	3954.98	不受限	3950
3410	10kV果金线	内江电力调度控制中心	果金线915开关	果湾站	10000	否	335	5802.37	公线	47.52	14	823	400	3999.13	不受限	3950
3411	10kV五沙路	成都配调	五沙线925	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	150.07	32	2599.2	0	3954.88	不受限	3950
3412	10kV金文线	成都配调	金文路920	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	195.38	41	3384	0	3989.34	不受限	3950
3413	10kV三胜线	成都配调	三胜路926	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	2600	3954.08	不受限	3950
3414	10kV新滨Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新滨I线949开关	建新站	40000	是	400	6928.2	公线	89.58	22	1551.6	0	3990.96	不受限	3950
3415	10kV乐石线	乐山电力调度控制中心	乐石线915开关	乐山站	100000	否	380	6581.79	公线	111.43	29	1929.9	0	3993.71	不受限	3950
3416	10kV杨革下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革下线912开关	杨柳坪站	2500	否	255	4416.73	公线	55	12	530	0	3975.06	不受限	3950

3417	10kV吊纸线	宜宾电力调度控制中心	吊纸线973开关	吊黄楼站	105000	是	380	6581.79	公线	75.4	20	1305.928	0	3959.504	不受限	3950
3418	10kV凤溪线	乐山电力调度控制中心	凤溪线916开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	121.97	28	2112.6	0	3984.22	不受限	3950
3419	10kV科崇线	眉山电力调度控制中心	科崇线976开关	科工园站	100000	否	495	8573.65	专线	215.32	43	3729.4	0	3986.89	不受限	3950
3420	10kV平虹二路	罗江电力调度控制中心	平虹二路966开关	平家站	100000	否	518	8972.02	专线	236.95	46	4104	0	3970.82	不受限	3950
3421	10kV象铁线	眉山电力调度控制中心	象铁线926开关	象耳站	28000	否	255	4416.73	专线	0	0	0	0	3975.06	不受限	3950
3422	10kV通阿线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通阿线913开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	27.06	9	468.7	0	3974.01	不受限	3950
3423	10kV邛城线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛城线912开关	夏邛	6300	否	285	4936.34	公线	492.66	20	987.27	0	3949.07	不受限	3940
3424	10kV柯翁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯翁线913开关	柯拉站	11000	否	100	1732.05	公线	330.73	10	987.27	0	3949.07	不受限	3940
3425	10kV叙江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	叙江I线647开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	118.24	27	2048	0	3910.26	不受限	3900
3426	10kV桐井线	江安电力调度控制中心	桐井线941开关	桐梓林站	2*50000	是	320	5542.56	公用	30.42	10	526.8	0	3907.25	不受限	3900
3427	10kV圣青一线	眉山电力调度控制中心	圣青一线935开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	214.39	39	3713.2	0	3907.82	不受限	3900
3428	10kV平金三路	罗江电力调度控制中心	平金三路964开关	平家站	100000	否	400	6928.2	公线	74.41	19	1288.8	1000	3946.58	不受限	3900
3429	10kV望顺路	成都配调	望顺路994	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	151.39	32	2622	0	3932.08	不受限	3900
3430	10kV文航路	成都配调	文航线923	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	198.11	42	3431.2	0	3942.14	不受限	3900
3431	10kV益华线	成都配调	益华路908	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	44.43	13	769.6	0	3909.71	不受限	3900
3432	10kV新望线	成都配调	新望路934	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	198.12	42	3431.4	0	3941.94	不受限	3900
3433	10kV平茂路	成都配调	平茂线918	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	200.28	42	3468.8	0	3904.54	不受限	3900
3434	10kV文通路	成都配调	文通线915	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	150.44	32	2605.6	0	3948.48	不受限	3900
3435	10kV美熊路	新都电力调度控制中心	美熊线937开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	239.44	46	4147.1	0	3912.13	不受限	3900
3436	10kV高场线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高场线984	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	132.9	33	2301.9	0	3933.48	不受限	3900
3437	10kV罗永线大馈线	广安电力调度控制中心	罗永线922开关	梭罗站	18000	否	384	6651.08	公线	118.98	31	2060.8	0	3925.17	不受限	3900
3438	10kV莲程线	五通桥电力调度控制分中心	莲程线941开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	48.75	14	844.4	0	3936.06	不受限	3900
3439	10kV红机线大馈线	威远电力调度控制中心	红机线914开关	新场站	18000	否	278	4815.1	公线	22.23	8	385	0	3948.59	不受限	3900
3440	10kV建碾线	南部电力调度控制中心	10kV建碾线916	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	112.26	30	1944.4	0	3932.45	不受限	3900
3441	10kV坡石线	仪陇电力调度控制中心	坡石线931开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	111.81	30	1936.6	0	3940.25	不受限	3900
3442	10kV东王二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王二线921开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	197.7	37	3424.1	0	3919.8	不受限	3900
3443	10kV塘柏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘柏线913开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	216.5	39	3749.7	0	3912.89	不受限	3900
3444	10kV棕检线	西充电力调度控制分中心	棕检线926开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	110.77	26	1918.5	0.23	3942.53	不受限	3900
3445	10kV岭海线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭海线912开关	长条岭站(阆中)	15000	否	270	4676.54	公线	16.32	6	282.6	0	3926.29	不受限	3900
3446	10kV福闽线	蓬溪电力调度控制中心	福闽线912开关	天福	20000	是	520	9006.66	公线	189.56	36	3283.2	0	3922.13	不受限	3900

3447	10kV南湾Ⅲ回	巴州电力调度控制中心	10kV南湾Ⅲ回953	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	312.75	52	5416.8	0	3936.27	不受限	3900
3448	10kV草火线	通江电力调度控制中心	10kV草火线927	草池	330000	否	545	9439.68	公线	264.67	49	4584	0	3911.71	不受限	3900
3449	10kV顶羊线	巴州电力调度控制中心	10kV顶羊线924	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	87.58	25	1516.8	0	3939.16	不受限	3900
3450	10kV车丰一线大馈线	天府电力调度控制中心	车丰一线963开关	车城	240000	否	462	8002.07	专线	188.74	41	3269	0	3932.86	不受限	3900
3451	10kV洞镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	洞镇线914开关	石洞	50000	是	379	6564.47	公线	77.55	20	1343.2	0	3908.38	不受限	3900
3452	10kV八平线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八平线913开关	八角站	10000	否	316	5473.28	公用	57.23	18	991.2	0	3934.75	不受限	3900
3453	10kV城保城林线927大馈线	泸州电力调度控制中心	城保城林线927	城东	50000	否	600	10392.3	公线	314.19	52	5441.7	0	3911.37	不受限	3900
3454	6kV田水线大馈线	安州电力调度控制中心	田水线625开关	水田坝站	6300	否	353	6114.14	公用	91.39	26	1582.9	0	3919.83	不受限	3900
3455	10kV红桂一线	荥经电力调度控制中心	红桂一线933开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	132.96	33	2302.8	0	3932.58	不受限	3900
3456	10kV城茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶二线924开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	92.85	23	1608.2	0	3934.36	不受限	3900
3457	10kV沙赤线	剑阁电力调度控制中心	沙赤线916开关	沙溪坝站	63000	否	400	6928.2	公线	134.2	34	2324.4	0	3910.98	不受限	3900
3458	10kV拱丰路919线路	绵东电力调度控制中心	拱丰路919开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	39.87	10	690.5	1600	3944.88	不受限	3900
3459	10kV银镇二路914线路	绵东电力调度控制中心	银镇二路914开关	银杏站	40000	是	352	6096.82	公线	55.92	16	968.6	0	3908.86	不受限	3900
3460	10kV继苏一路	中江电力调度控制中心	继苏一路972开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	228.9	41	3964.6	0	3697.99	受限	3900
3461	10kV广氮一路	广汉电力调度控制中心	广氮一路904开关	广汉站	80000	否	252	4364.77	专线	320.71	127	5554.7	0	3928.29	不受限	3900
3462	10kV继城二路	中江电力调度控制中心	继城二路973开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	214.99	39	3723.6	0	3938.99	不受限	3900
3463	10kV城皇线大馈线	越西电力调度控制中心	城皇线916小车开关	（越西县调）城关站	50100	是	352	6096.82	公线	55.35	16	958.7	0	3918.76	不受限	3900
3464	10kV三纺路	广汉电力调度控制中心	三纺路910开关	三星堆站	120000	否	252	4364.77	专线	10.2	4	30	0	3928.29	不受限	3900
3465	10kV洛清线	广元电力调度控制中心	洛清线914开关	35kV洛阳站	6300	否	283	4901.7	公线	28.87	10	500	0	3911.53	不受限	3900
3466	10kV兴环线	仁寿电力调度控制中心	兴环线924开关	兴家站	25000	否	482	8348.48	专线	206.7	43	3580	0	3933.63	不受限	3900
3467	10kV松南二线	宁南电力调度控制中心	10kV松南二线928开关	松新站	80000	是	377	6529.83	公线	73.07	19	1265.5	0	3958.36	不受限	3900
3468	10kV徐东路913线路	绵东电力调度控制中心	徐东路913开关	徐家坝站	14300	否	285	4936.34	公线	32.64	11	565.3	0	3877.41	不受限	3850
3469	10kV陵水线	苍溪电力调度控制中心	陵水线913开关	陵江站	90000	否	516	8937.38	公线	239.47	46	4147.6	0	3896.04	不受限	3850
3470	10kV民柑线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民柑线911开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	11.33	5	196.2	0	3881.53	不受限	3850
3471	10kV三转线	广元电力调度控制中心	三转线923开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	32.22	11	558	0	3853.53	不受限	3850
3472	10kV泸春线963大馈线	泸州电力调度控制中心	泸春线963	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	101.03	25	1749.9	0	3875.8	不受限	3850
3473	10kV龙乾一路	绵竹电力调度控制中心	龙乾一路907开关	龙桥站	71500	否	400	6928.2	专线	137.05	34	2373.7	0	3861.68	不受限	3850
3474	10kV马龙一线	通川电力调度控制中心	10kV.马龙一线961开关	马踏洞站	102400	是	600	10392.3	公线	257.65	43	4462.5	0	3851.34	不受限	3850

3475	10kV泸剧线984大馈线	泸州电力调度控制中心	泸剧线984	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	135.69	34	2350.2	0	3885.18	不受限	3850
3476	10kV民洼线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民洼线913开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	18.16	7	314.54	0	3881.53	不受限	3850
3477	10kV南虹线	广元电力调度控制中心	南虹线962开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	182.82	40	3166.4	0	3895.17	不受限	3850
3478	10kV兴乌线914大馈线	叙永电力调度控制中心	兴乌线914	永兴	6300	是	280	4849.74	公线	28	1000	920	0	3879.79	不受限	3850
3479	10kV城化线638大馈线	泸州电力调度控制中心	城化线961开关	城东	101500	是	326	5646.49	公线	32.6	10	328	630	3887.19	不受限	3850
3480	10kV摩李线918大馈线	叙永电力调度控制中心	摩李线918	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	28	1000	920	0	3879.79	不受限	3850
3481	10kV白盐线	宝兴电力调度控制中心	白盐线913开关	白玉沟站	6300	是	362	6270.02	公线	64.99	18	1125.6	0	3890.42	不受限	3850
3482	10kV资瑞线	仁和电力调度控制中心	资瑞线977开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	108.14	27	1873	500	3862.38	不受限	3850
3483	10kV分田线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分田线914开关	分水	10000	是	280	4849.74	公线	28	1000	920	0	3879.79	不受限	3850
3484	10kV大光线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大光线914开关	大树	11700	是	280	4849.74	公线	28	1000	920	0	3879.79	不受限	3850
3485	10kV塔宝线大馈线	安州电力调度控制中心	塔宝线922开关	塔水站	10000	是	401	6945.52	公用	96.26	24	1667.2	0	3889.22	不受限	3850
3486	10kV太罗线	万源电力调度控制中心	10kV.太罗线963开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	215.99	39	3740.9	0	3880.12	不受限	3850
3487	10kV白太线	古蔺电力调度控制中心	白太线913开关	白岩滩	10000	是	423	7326.57	公线	115.34	27	1997.7	0	3863.56	不受限	3850
3488	10kV桥械二线	雨城电力调度控制中心	10kV桥械二线925开关	板桥站	100200	否	440	7621.02	专线	171.34	39	2967.6	0	3891.32	不受限	3850
3489	10kV山力线924大馈线	叙永电力调度控制中心	山力线924	后山	31500	是	280	4849.74	公线	28	1000	920	0	3879.79	不受限	3850
3490	10kV沙镇线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙镇线912开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	97.34	24	1686	0	3856.56	不受限	3850
3491	10kV大桥线	米易电力调度控制中心	大桥线972开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	95.62	24	1656.1	0	3886.46	不受限	3850
3492	10kV新滩线	盐边电力调度控制中心	新滩线978开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	46.32	15	802.2	0	3874.33	不受限	3850
3493	10kV板迎路大馈线	天府电力调度控制中心	板迎路922开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	17.37	6	300.8	0	3856.12	不受限	3850
3494	10kV牧民路大馈线	天府电力调度控制中心	牧民路945开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	315.01	53	5456	0	3897.07	不受限	3850
3495	10kV土金线大馈线	自贡电力调度控制中心	土金线925开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	179.39	36	3107	0	3862.78	不受限	3850
3496	10kV华关沱线923大馈线	泸川电力调度控制中心	华关沱线923	龙华	150000	是	325	5629.17	公线	35.24	11	610.4	0	3892.94	不受限	3850
3497	10kV奇镇线652大馈线	泸川电力调度控制中心	奇镇线913	奇峰	10000	是	337	5837.01	公线	42.65	13	738.7	50	3880.91	不受限	3850
3498	10kV金田二线	达县电力调度控制中心	金田二线929开关	金山站	150000	是	540	9353.07	公线	207.85	38	3600	0	3882.46	不受限	3850
3499	10kV观乐线	巴州电力调度控制中心	10kV观乐线913	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	115.52	31	2000.8	0	3876.05	不受限	3850
3500	10kV东酒线	平昌电力调度控制中心	10kV东酒线922	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	135.63	34	2349.1	0	3886.28	不受限	3850
3501	10kV正平线	南江电力调度控制中心	10kV正平线957	正直站	12600	否	300	5196.15	专线	46.33	15	802.4	0	3874.13	不受限	3850
3502	10kV南草线911大馈线	泸川电力调度控制中心	南草线911	城南	40000	是	482	8348.48	公线	163.11	34	2825	0	3853.78	不受限	3850

3503	10kV佛晶二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛晶二线929开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	38.66	12	669.6	0	3875.3	不受限	3850
3504	10kV车缆线#972	乐山电力调度控制中心	车缆线972开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	171.65	39	2973	0	3885.92	不受限	3850
3505	10kV海阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海阳二线935开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	253.53	43	4391.1	0	3853.46	不受限	3850
3506	10kV城教线	西充电力调度控制分中心	城教线922开关	城南站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	267	67	4624	1650	3892.56	不受限	3850
3507	10kV带墙一线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅰ线915开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	222.14	34	3847.5	1250	3853.74	不受限	3850
3508	10KV池枫线大馈线	江油电力调度控制中心	池枫线914开关	龙池站	6300	否	270	4676.54	公用	20.66	8	357.9	0	3850.99	不受限	3850
3509	10kV车东线914断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车东线914开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	171.91	39	2977.5	0	3881.42	不受限	3850
3510	10kV城开线	蓬溪电力调度控制中心	城开线918开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	139.49	31	2416	0	3888.66	不受限	3850
3511	10kV柳龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳龙线923开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	20	7	346.4	0	3862.48	不受限	3850
3512	10kV张护线	仪陇电力调度控制中心	张护线912开关	张公站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	76.47	20	1324.4	0	3899.46	不受限	3850
3513	10kV太镇线923大馈线	西充电力调度控制分中心	太镇线923开关	太平站(西充)	16300	否	352	6096.82	公线	93.88	27	1626	0.19	3860.95	不受限	3850
3514	10kV舟杨线924大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟杨线924开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	137.28	34	2377.7	0	3857.68	不受限	3850
3515	10kV朱强二线	威远电力调度控制中心	朱强二线926开关	朱家沟站	80000	是	278	4815.1	专线	0	0	0	0	3852.08	不受限	3850
3516	10kV灵文线	彭山电力调度控制中心	灵文线911开关	灵石站	84500	否	250	4330.13	专线	132.3	53	2406	0	3897.12	不受限	3850
3517	10kV紫望三线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望三线972开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	196.69	37	3406.6	0	3868.02	不受限	3850
3518	10kV平龙线	温江电力调度控制中心	平龙线915开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	218.41	39	3782.9	0	3879.69	不受限	3850
3519	10kV连云线大馈线	威远电力调度控制中心	连云线919开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	184.64	37	3198	800	3874.17	不受限	3850
3520	10kV鹤源二路	大邑电力调度控制中心	鹤源二线922开关	鹤鸣山	11300	否	300	5196.15	专线	47.22	16	817.8	0	3858.73	不受限	3850
3521	10kV平福线大馈线	温江电力调度控制中心	平福线906开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	96.98	24	1679.7	0	3862.86	不受限	3850
3522	10kV何岩线	新津电力调度控制中心	何岩线917	何店	100000	是	507	8781.5	公线	181.45	36	3142.8	0	3882.4	不受限	3850
3523	10kV作轨线专线	成都配调	作轨线923	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	202.12	43	3500.8	0	3872.54	不受限	3850
3524	10kV青大线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青大线912	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	96.05	24	1663.5	0	3879.06	不受限	3850
3525	10kV海医线	成都配调	海医路929	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	201.58	43	3491.4	0	3881.94	不受限	3850
3526	10kV温希路	成都配调	温希路932	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	202.1	43	3500.4	0	3872.94	不受限	3850
3527	10kV辰北路	成都配调	辰北路953	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	203	43	3516	0	3857.34	不受限	3850
3528	10kV荔青一线	成都配调	荔青一路915	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	156.06	33	2702.9	0	3851.18	不受限	3850
3529	10kV新阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新阿线921开关	新城站	40000	否	248	4295.49	公线	385.33	10	429.55	0	3865.94	不受限	3850
3530	10kV江屏北线	江安电力调度控制中心	江屏北线624开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	121.48	28	2104	0	3854.26	不受限	3850
3531	10kV留大线	江安电力调度控制中心	留大线934开关	天池站	6300	是	350	6062.18	公线	56.47	16	978.0604	0	3871.6836	受限	3850
3532	10kV天纸线	宜宾电力调度控制中心	天纸线678开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	124.14	29	2150.1047	0	3808.1511	不受限	3800

3533	10kV新沿线	宜宾电力调度控制中心	新沿线957开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	123.05	29	2131.2	0	3827.06	不受限	3800
3534	10kV普团线	宜宾电力调度控制中心	普团线953开关	普安站	40000	是	430	7447.82	公线	122.86	29	2128	0	3830.26	不受限	3800
3535	10kV方龙线	宜宾电力调度控制中心	方龙线652开关	方水站	40000	否	430	7447.82	公线	166.28	39	2879.9	0	3823.14	不受限	3800
3536	10kV杏卓线	成都配调	杏卓路922	银杏	2*50000	否	473	8192.6	专线	204.02	43	3533.6	0	3839.74	不受限	3800
3537	10kV赤平线	成都配调	赤平线938	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	158.47	34	2744.7	0	3809.38	不受限	3800
3538	10kV高东线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高东线965	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	139.99	35	2424.6	0	3810.78	不受限	3800
3539	10kV塔勤一线	邛崃电力调度控制中心	塔勤一线934开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	320.53	53	5551.5	0	3801.57	不受限	3800
3540	10kV官桦路	大邑电力调度控制中心	官桦线914开关	官渡	120000	否	400	6928.2	专线	138.31	35	2395.6	0	3839.78	不受限	3800
3541	10kV朱强一线	威远电力调度控制中心	朱强一线913开关	朱家沟站	80000	是	278	4815.1	专线	1.22	0	21.1	0	3830.98	不受限	3800
3542	10kV资凯线	资中电力调度控制中心	资凯线918开关	资中站	103000	否	328	5681.13	公线	75.51	23	1307.9	0	3805.12	不受限	3800
3543	10kV黄场线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄场线914开关	黄丹站	12600	是	275	4763.14	公线	104	3780	1751	0	3810.51	不受限	3800
3544	10kV朱碗线	威远电力调度控制中心	朱碗线911开关	朱家沟站	80000	是	505	8746.86	公线	113.07	22	1958.3	1210	3829.19	不受限	3800
3545	10kV老木线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老木线923开关	老厂站	5000	否	380	6581.79	公线	122.16	32	2115.8	0	3807.81	不受限	3800
3546	10kV官银线大馈线	广安电力调度控制中心	官银线923开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	203.52	38	3525	0	3832.75	不受限	3800
3547	10kV威锦线	威远电力调度控制中心	威锦线915开关	威远站	90000	否	400	6928.2	公线	138.98	35	2407.2	0	3828.18	不受限	3800
3548	10kV红铁线	青白江电力调度控制中心	红铁线922开关	红锋	2*40000	否	309	5352.04	专线	57.74	19	1000	0	3816.84	不受限	3800
3549	10kV椿九线大馈线	邻水电力调度控制中心	椿九线912开关	椿木站	23450	是	295	5109.55	公线	59.68	20	1033.6	500	3837.64	不受限	3800
3550	10kV河边线	大英电力调度控制中心	河边线913开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	221.36	40	3834	0	3828.59	不受限	3800
3551	10kV安盘线大馈线	阆中电力调度控制分中心	安盘线913开关	永安站(阆中)	10000	否	358.62	6211.48	公线	101.45	28	1757.1	0	3833.23	不受限	3800
3552	10kV杨金线	西充电力调度控制分中心	杨金线924开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	207	49	3585	2030	3831.26	不受限	3800
3553	10kV三罗线	蒲城电力调度控制中心	三罗线913开关	三墩站	20000	是	400	6928.2	公线	99.03	25	1715.2	0	3827.36	不受限	3800
3554	10kV安湖线	射洪电力调度控制中心	安湖线925开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	170.2	35	2947.8	0	3841.84	不受限	3800
3555	10kV马柏线	蒲城电力调度控制中心	马柏线919开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	78.8	21	1364.8	0	3803.64	不受限	3800
3556	10kV门河线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门河线927开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	286.42	51	4960.8	0	3846.68	不受限	3800
3557	10kV消双线	营山电力调度控制中心	消双线914开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	公线	26.62	10	461	0	3825.83	不受限	3800
3558	10kV杨中I回	巴州电力调度控制中心	10kV杨中Ⅰ回915	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	317.8	53	5504.3	0	3848.77	不受限	3800
3559	10kV化岭线	巴州电力调度控制中心	10kV化岭线913	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	79.88	24	1383.6	0	3838.53	不受限	3800
3560	10kV渡坪线	蒲城电力调度控制中心	渡坪线911开关	渡口站	30000	是	390	6755	公线	167.84	43	2907	0	3848	不受限	3800
3561	10kV燕无线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕无线954开关	燕子山站	80000	否	263	4555.29	公线	16.28	6	282	0	3817.76	不受限	3800

3562	10kV金阳线大馈线	自贡电力调度控制中心	金阳线913开关	金山站	15100	否	380	6581.79	公线	120.58	32	2088.4	0	3835.21	不受限	3800
3563	10kV化镇线	巴州电力调度控制中心	10kV化镇线916	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	79.47	24	1376.4	0	3845.73	不受限	3800
3564	10kV麓雅线大馈线	天府电力调度控制中心	麓雅线937开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	319.42	53	5532.3	0	3820.77	不受限	3800
3565	10kV晓胜线大馈线	安州电力调度控制中心	晓胜线915开关	晓坝站	40000	是	400	6928.2	公用	98.85	25	1712	0	3830.56	不受限	3800
3566	10kV石岛线	攀枝花西区电力调度控制中心	石岛线977开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	99.96	25	1731.3	0	3811.26	不受限	3800
3567	10kV卫锦二线	雅安电力调度控制中心	卫锦二线937开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	139.09	35	2409	0	3826.38	不受限	3800
3568	10kV界泥线大馈线	安州电力调度控制中心	界泥线925开关	界牌站	31500	否	300	5196.15	公用	49.88	17	864	0	3812.53	不受限	3800
3569	10kV大同线	攀枝花西区电力调度控制中心	大同线947开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	86	22	1489.6	250	3802.96	不受限	3800
3570	10kV泸泰线973大馈线	泸州电力调度控制中心	泸泰线973	泸北	40000	是	300	5196.15	公线	18.9	6	327.3	0	3829.62	不受限	3800
3571	10kV纹灰线	仁和电力调度控制中心	纹灰线953开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	98.86	25	1712.3	0	3830.26	不受限	3800
3572	10kV池龙线大馈线	江油电力调度控制中心	池龙线915开关	龙池站	4000	否	270	4676.54	公用	21.39	8	370.5	0	3838.39	不受限	3800
3573	10kV合园二线大馈线	江油电力调度控制中心	合园二线926开关	三合站	40000	否	653	11310.29	公用	367.74	56	6369.3	0	3809.96	不受限	3800
3574	10kV卫新一线	雅安电力调度控制中心	卫新一线981开关	卫干桥站	126100	否	400	6928.2	公线	138.91	35	2406	0	3829.38	不受限	3800
3575	10kV南前线	攀枝花电力调度控制中心	南前线971开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	139.38	35	2414.1	0	3821.28	不受限	3800
3576	10kV里麦线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV里麦线916开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公线	98.44	40	1705.03	0	3819.17	不受限	3800
3577	10kV松立线967线路	宁南电力调度控制中心	松立线927小车开关	松新站	80000	否	275	4763.14	公线	22.7	8	393.2	0	3893.63	不受限	3800
3578	10kV姚阳线	广元电力调度控制中心	姚阳线912开关	35kV姚渡站	7300	否	283	4901.7	公线	33.61	12	582.1	0	3829.43	不受限	3800
3579	10kV仁黑线	仁寿电力调度控制中心	仁黑线927开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	175.81	36	3045	0	3813.92	不受限	3800
3580	10kV太开线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太开线912开关	太和站	18000	是	245	4243.52	公线	206.614	84	3578.66	0	3819.17	不受限	3800
3581	10kV广渝线	广元电力调度控制中心	广渝线923开关	懒土坡站	50000	否	341	5906.29	专线	85.27	25	1476.8	0	3838.86	不受限	3800
3582	10kV桂红路901大馈线	蓥华电力调度控制中心	桂红路901开关	五桂站	10000	是	377	6529.83	公线	81.12	22	1405	0	3818.86	不受限	3800
3583	10kV山镇路914线路	中江电力调度控制中心	山镇路914开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	276.58	50	4790.4	0	3830.02	不受限	3800
3584	10kV陵井线	苍溪电力调度控制中心	陵井线972开关	陵江站	90000	否	377	6529.83	公线	121.11	32	2097.7	0	3779.15	不受限	3750
3585	10kV雒开一路	广汉电力调度控制中心	雒开一路907开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	139.68	29	2419.2	565	3750.02	不受限	3750
3586	10kV富工二线	仁寿电力调度控制中心	富工二线915开关	富加站	71500	否	600	10392.3	公线	322.92	54	5593	0	3760.07	不受限	3750
3587	10kV船月线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船月线925开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	124.76	33	2160.9	0	3762.71	不受限	3750
3588	10kV两云路	什邡电力调度控制中心	两云路914开关	两路口站	65000	是	552	9560.92	公线	204.58	37	3543.4	315	3790.34	不受限	3750

3589	10kV安永二线974大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永二线974	安富	126000	是	423	7326.57	公线	120.72	29	2090.9	0	3770.36	不受限	3750
3590	10kV高航线	攀枝花电力调度控制中心	高航线923开关	高梁坪站	25000	是	450	7794.23	公线	141.18	31	2445.3	0	3790.08	不受限	3750
3591	10kV文园三线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园三线913开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	166.41	35	2882.2	0	3796.58	不受限	3750
3592	10kV仁南Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁南II回942开关	仁寿站	100000	否	495	8573.65	专线	226.66	46	3925.7	0	3790.59	不受限	3750
3593	10kV谷中线	阿坝电力调度控制中心	谷中线914开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	51.09	17	884.8	0	3791.73	不受限	3750
3594	10kV大盛线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	大盛线913开关	大村	10000	否	308	5334.72	专线	59.9	19	1037.4	0	3763.85	不受限	3750
3595	10kV油茶线	雅安电力调度控制中心	油茶线926开关	油墙碥站	20130	否	300	5196.15	公线	52.05	17	901.5	0	3775.03	不受限	3750
3596	10kV五九线923大馈线	泸川电力调度控制中心	五九线923	五通庙	30000	是	423	7326.57	公线	121.57	29	2105.6	0	3755.66	不受限	3750
3597	10kV大福线	平昌电力调度控制中心	10kV大福线911	大寨站	6300	否	335	5802.37	公线	82.52	25	1429.2	0	3792.93	不受限	3750
3598	10kV杨滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨Ⅱ回929	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	255.71	49	4428.9	0	3755.04	不受限	3750
3599	10kV烟风线	通江电力调度控制中心	10kV烟风线954	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	44.16	15	764.8	0	3787.03	不受限	3750
3600	10kV柏众一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众一路945开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	321.36	54	5566	0	3787.07	不受限	3750
3601	10kV土陶线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土陶线922开关	土地坡站	80200	否	445	7707.63	公线	183.55	41	3179	0	3757.87	不受限	3750
3602	10kV南恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	南恒线911开关	南湖站	163500	是	660	11431.54	公线	310.47	47	5377.4	0	3767.83	不受限	3750
3603	10kV柏众二路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众二路935开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	323.09	54	5595.9	0	3757.17	不受限	3750
3604	10kV桥镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥镇线912开关	桥湾站	6300	否	300	5196.15	公线	53.44	18	925.6	0	3750.93	不受限	3750
3605	10kV杨八线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨八线922开关	杨柳湾站	81500	否	275	4763.14	公线	176.03	64	3053.8	515	3771.83	不受限	3750
3606	10kV南碧线	仪陇电力调度控制中心	南碧线916开关	丰南站	163000	是	377	6529.83	公线	84.21	22	1458.6	0	3765.26	不受限	3750
3607	10kV岭兴线	西充电力调度控制分中心	岭兴线929开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	64.94	17	1124.8	315	3784.06	不受限	3750
3608	10kV三波线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	三波线914开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	51.96	17	900	0	3776.53	不受限	3750
3609	10kV高偏线大馈线	广安电力调度控制中心	高偏线4开关	高兴站	11300	否	420	7274.61	公线	111.81	27	1936.6	850	3760.55	不受限	3750
3610	10kV松海线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松海线911开关	会东松坪站	5000	否	320	5542.56	公线	71.48	22	1238	0	3750.3	不受限	3750
3611	10kV朱铜线	威远电力调度控制中心	朱铜线924开关	朱家沟站	80000	是	395	6841.6	专线	98.44	25	1704.9	0	3768.38	不受限	3750
3612	10KV桥北线	广安电力调度控制中心	桥北线957开关	卫桥站	80020	否	400	6928.2	专线	141.86	35	2457	0	3778.38	不受限	3750
3613	10kV北民线	资中电力调度控制中心	北民线917开关	城北站	90000	否	400	6928.2	专线	141.23	35	2446.1	0	3789.28	不受限	3750
3614	10kV资水线	资中电力调度控制中心	资水线914开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	150.55	37	2607.6	0	3752.49	不受限	3750
3615	10kV宋镇线	广安电力调度控制中心	宋镇线958开关	宋家垭站	180000	是	368	6373.95	公线	77.79	21	1347.4	0	3751.76	不受限	3750

3616	10kV杨磷线	威远电力调度控制中心	杨磷线914开关	杨家湾站	80000	否	295	5109.55	专线	0	0	0	800	3798.59	不受限	3750
3617	10kV万音线	新都电力调度控制中心	万音线913开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	179.49	41	3108.7	0	3781.39	不受限	3750
3618	10kV瑞解线（专线）	新都电力调度控制中心	瑞解线930开关	瑞云	126000	否	254	4399.41	专线	12.07	5	209	0	3750.47	不受限	3750
3619	10kV官客线	大邑电力调度控制中心	官客线918开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	142.7	36	2471.5	0	3763.88	不受限	3750
3620	10kV牌双线	内江电力调度控制中心	牌双线912开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	51.5	15	892	0	3749.9	不受限	3750
3621	10kV奥华二线	内江电力调度控制中心	奥华二线942开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	217.18	45	3761.6	0	3752.03	不受限	3750
3622	10kV新油线	成都配调	新油路946	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	206.96	44	3584.5	0	3788.84	不受限	3750
3623	10kV大锦线大馈线	内江电力调度控制中心	大锦线916开关	大洲站	80000	否	300	5196.15	专线	52.38	17	907.2	0	3769.33	不受限	3750
3624	10kV江裕线	宜宾电力调度控制中心	江裕线977开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	174.81	36	3027.7	0	3761.94	不受限	3750
3625	10kV米扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米扎线913开关	米西站	18500	否	248	4295.49	公线	5.82	2	529.62	0	3765.14	不受限	3750
3626	10kV岔解线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔解线914开关	绒岔站	30000	否	240	4156.92	公线	0	10	415.69	0	3741.23	不受限	3740
3627	10kV来绒线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来绒线915开关	来马站	40000	否	240	4156.92	公线	0	10	415.69	0	3741.23	不受限	3740
3628	10kV西镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西镇线973开关	石渠西区站	16000	否	240	4156.92	公线	0	10	415.69	0	3741.23	不受限	3740
3629	10kV南新线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南新路914开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	376.27	10	415.69	0	3741.23	不受限	3740
3630	10kV南东线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南东线912开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	0	10	415.69	0	3741.23	不受限	3740
3631	10kV玉五线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	玉科站	23500	否	300	5196.15	公线	55.23	18	956.6	1.53	3718.4	不受限	3710
3632	10kV云椿线914	会东电力调度控制中心	10kV云椿线914开关	新云站	22500	否	320	5542.56	公线	73.56	25	1274	0	3714.3	不受限	3710
3633	10kV南城路913大馈线	德阳电力调度控制中心	南城路913开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	506.8	91	8777.7	3930	3718.74	不受限	3700
3634	10kV铁川线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁川线912开关	铁柳站	7500	否	250	4330.13	专线	10.69	4	185.1	0	3712.02	不受限	3700
3635	10kV沿中线	都江堰电力调度控制中心	沿中线906	沿江	2*63000	否	600	10392.3	公线	326.15	54	5649	0	3704.07	不受限	3700
3636	10kV军放路	彭州电力调度控制中心	军放线912开关	军乐	23000	否	400	6928.2	公线	324	81	5611.8	2500	3735.38	不受限	3700
3637	10kV青镇路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青镇路920	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	326.12	54	5648.4	0	3704.67	不受限	3700
3638	10kV欧福一线	青白江电力调度控制中心	欧福一线917开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	215.9	45	3739.4	0	3743.06	不受限	3700
3639	10kV红聚线	宜宾电力调度控制中心	红聚线630开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公线	170.9	40	2960	0	3743.04	不受限	3700
3640	10kV马泽线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马泽线912开关	拉日马站	21000	否	240	4156.92	公线	0	10	415.69	0	3741.23	不受限	3700
3641	10kV青桥线	江安电力调度控制中心	青桥线951开关	青龙站	6300	是	380	6581.79	公用	87.8	23	1520.696	0	3744.736	不受限	3700

3642	10kV米米线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米米线911开关	米龙站	16000	否	240	4156.92	公线	0	10	415.69	0	3741.23	不受限	3700
3643	10kV马泽线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马泽线912开关	拉日马站	21000	否	240	4156.92	公线	0	0	0	0	3741.23	不受限	3700
3644	10kV铝象四线	眉山电力调度控制中心	铝象四线926开关	铝城站	100000	是	482	8348.48	公线	141	29	2442.1	1000	3736.68	不受限	3700
3645	10kV乐世一线	乐山电力调度控制中心	乐世一线914开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	138.3	31	2395.4	0	3701.42	不受限	3700
3646	10kV全牟二线	乐山电力调度控制中心	全牟二线941开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	137.89	31	2388.2	0	3708.62	不受限	3700
3647	10kV米米线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米米线911开关	米龙站	16000	否	240	4156.92	公线	0	0	0	0	3741.23	不受限	3700
3648	10kV江竹线	江安电力调度控制中心	江竹线623开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公用	128.09	30	2218.5	0	3739.76	不受限	3700
3649	10kV柏坪一线	宜宾电力调度控制中心	柏坪一线952开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	104.8	26	1815.2	0	3727.36	不受限	3700
3650	10kV塔伊线	成都配调	塔伊线924	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	162.91	34	2821.6	0	3732.48	不受限	3700
3651	10kV堰君线	新都电力调度控制中心	堰君线936开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	189.72	38	3286	0	3711.49	不受限	3700
3652	10kV古专线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古专线913开关	古城站(阆中)	40000	否	502.26	8699.4	公线	236.93	47	4103.7	0	3725.76	不受限	3700
3653	10kV花工一线	射洪电力调度控制中心	花工一线916开关	桃花山	150000	否	379	6564.47	公线	125.09	33	2166.5	0	3741.52	不受限	3700
3654	10kV星文一线大馈线	南充电力调度控制中心	星文Ⅰ线919开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	226.76	41	3927.4	0	3735.19	不受限	3700
3655	10kV玲黄线	营山电力调度控制中心	玲黄线913开关	玲珑站(营山)	15000	是	377	6529.83	公线	86.18	23	1492.7	0	3731.16	不受限	3700
3656	10kV南竹线	仪陇电力调度控制中心	南竹线926开关	丰南站	163000	否	507	8781.5	公线	242.23	48	4195.4	0	3707.95	不受限	3700
3657	10kV南福线	仪陇电力调度控制中心	南福线924开关	丰南站	163000	是	507	8781.5	公线	189.87	37	3288.5	0	3736.7	不受限	3700
3658	10kV中天线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中天线924开关	阆中站	126000	否	502.26	8699.4	公线	238.13	47	4124.4	0	3705.06	不受限	3700
3659	10kV元城三线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城三线956开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	224.91	41	3895.4	0	3725.62	不受限	3700
3660	10kV大鼎路大馈线	天府电力调度控制中心	大鼎路908开关	大众	50000	否	553	9578.24	公线	231.03	42	4001.5	900	3718.92	不受限	3700
3661	10kV广镇线	通江电力调度控制中心	10kV广镇线951	广纳站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	3741.23	不受限	3700
3662	10kV得双线	平昌电力调度控制中心	10kV得双线913	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	123.97	33	2147.2	0	3729.65	不受限	3700
3663	10kV南府线914大馈线	泸川电力调度控制中心	南府线914	城南	40000	是	482	8348.48	公线	170.25	35	2948.8	0	3729.98	不受限	3700
3664	10kV沙镇线	通江电力调度控制中心	10kV沙镇线853	沙溪站	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1725	0	3741.23	不受限	3700
3665	10kV响槐线	巴州电力调度控制中心	10kV响槐线924	响滩站	26300	否	300	5196.15	公线	55.21	18	956.2	0	3720.33	不受限	3700
3666	10kV化水线	达县电力调度控制中心	10kV.化水线919开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	54.92	18	951.3	0	3725.23	不受限	3700
3667	10kV古墨一线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	古墨一线912开关	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	176.56	36	3058	0	3717.78	不受限	3700
3668	10kV石井线	攀枝花西区电力调度控制中心	石井线954开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	105.32	26	1824.2	0	3718.36	不受限	3700
3669	10kV鱼希线644大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼希线644	鱼塘	16000	是	379	6564.47	公线	89.15	24	1544	0	3707.58	不受限	3700

3670	10kV永若线	宝兴电力调度控制中心	永若线912开关	永富站	6300	是	270	4676.54	公线	98.67	10	3540	0	3741.23	不受限	3700
3671	10kV纹山线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹山线954开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	105.51	26	1827.4	0	3715.16	不受限	3700
3672	10kV城校线	万源电力调度控制中心	10kV.城校线923开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	223.55	41	3871.9	0	3749.12	不受限	3700
3673	10kV红康线	盐边电力调度控制中心	红康线916开关	红格站	40000	否	300	5196.15	公线	54.04	18	936	0	3740.53	不受限	3700
3674	10kV兴城二线	仁和电力调度控制中心	兴城二线959开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	66.1	19	1144.8	0	3704.94	不受限	3700
3675	10kV祥工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工一线913开关	凝祥站	50000	是	553	9578.24	公用	226.13	41	3916.6	0	3745.99	不受限	3700
3676	10kV大石线	攀枝花西区电力调度控制中心	大石线939开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	89.75	24	1554.5	0	3710.93	不受限	3700
3677	10kV城医线	阿坝电力调度控制中心	城医线911开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	32.84	12	5568.8	0	3718.03	受限	3700
3678	10kV仁大线	天全电力调度控制中心	仁大线913开关	仁义站	15000	否	300	5196.15	公线	47.97	16	830.9	100	3745.63	不受限	3700
3679	10kV银哨线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	银哨线912开关	银厂站	6600	否	245	4243.52	公线	6.27	3	108.6	0	3710.57	不受限	3700
3680	10kV三三路	广汉电力调度控制中心	三三路935开关	三星堆站旧	120000	否	250	4330.13	公用	322.63	129	5500	150	3747.12	不受限	3700
3681	10kV深冶线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深冶线916开关	深沟站	10000	否	240	4156.92	公线	1.88	1	32.5	0	3741.23	不受限	3700
3682	10kV正安一线	仁寿电力调度控制中心	10kV正安一线938开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	230.39	47	3990.4	0	3725.89	不受限	3700
3683	10kV水沙线914大馈线	叙永电力调度控制中心	水沙线914	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	28	10	131.1	0	3748.69	不受限	3700
3684	10kV白南一路	绵竹电力调度控制中心	白南一路903开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	105.7	27	1874.7	0	3711.86	不受限	3700
3685	10kV岗文线	通川电力调度控制中心	10kV.岗文线951开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	319.4	54	5532	0	3743.13	不受限	3700
3686	10kV三蓥路903大馈线	蓥华电力调度控制中心	三蓥路903开关	三泉站	12000	否	377	6529.83	公线	123.33	33	2136	0	3740.85	不受限	3700
3687	10kV北宜线	仁寿电力调度控制中心	北宜线916开关	北斗站	10000	否	283	4901.7	公线	40.78	14	706.3	0	3705.23	不受限	3700
3688	10kV骑果线912线路	宁南电力调度控制中心	10kV骑果线912开关	骑骡沟站	10000	否	377	6529.83	公线	85.76	23	1485.4	0	3738.46	不受限	3700
3689	10kV武九四61号线	剑阁电力调度控制中心	武九四61#线914开关	35kV武连站	12600	否	400	6928.2	专线	143.91	36	2492.5	0	3742.88	不受限	3700
3690	10kV南会线	广元电力调度控制中心	南会线915开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	193.72	43	3355.2	0	3706.37	不受限	3700
3691	10kV乃白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃白线924开关	乃托站	90000	是	335	5802.37	公线	52.11	16	902.5	0	3739.4	不受限	3700
3692	10kV莲中一线	通川电力调度控制中心	10kV.莲中一线918开关	莲花湖站	102400	是	400	6928.2	公线	105.87	26	1833.6	0	3708.96	不受限	3700
3693	10kV郊水二线	广元电力调度控制中心	郊水二线925开关	城郊站	80000	否	302	5230.79	专线	56.95	19	986.4	0	3721.31	不受限	3700
3694	10kV巴阿线大馈线	盐源电力调度控制中心	巴阿线911小车开关	巴折站	3150	否	300	5196.15	公线	58.39	19	1011.3	0	3665.23	不受限	3650
3695	10kV古洛线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古洛线914开关	古二站	3150	否	275	4763.14	公线	34.74	13	601.7	0	3685.13	不受限	3650
3696	10kV金亭路	广汉电力调度控制中心	金亭路926开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公线	203.83	42	3530.4	370	3675.59	不受限	3650

3697	10kV柳凉线	剑阁电力调度控制中心	柳凉线911开关	35kV柳沟站	12600	否	341	5906.29	公线	96.09	28	1664.3	0	3651.36	不受限	3650
3698	10kV兴果路924#线路	中江电力调度控制中心	兴果路924开关	永兴站	16300	否	400	6928.2	公线	146.44	37	2536.3	0	3699.08	不受限	3650
3699	10kV平煤二线	广元电力调度控制中心	平煤二线921开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	57.65	19	998.5	0	3678.03	不受限	3650
3700	10kV富方路	绵竹电力调度控制中心	富方路914开关	富新站	36000	否	600	10392.3	公用	328.3	55	5686.2	0	3666.87	不受限	3650
3701	10kV双林路	广汉电力调度控制中心	双林路906开关	双泉开关站	20785	否	600	10392.3	公用	552.36	92	8790	5690	3663.07	不受限	3650
3702	10kV蜂盐线	宝兴电力调度控制中心	蜂盐线915开关	蜂桶寨站	50000	是	363	6287.34	公线	79.55	22	1377.8	0	3652.07	不受限	3650
3703	10kV白环线	仁和电力调度控制中心	白环线975开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	193.09	43	3344.4	0	3670.41	不受限	3650
3704	10kV龙若线	宝兴电力调度控制中心	龙若线914开关	五龙站	40000	是	342	5923.61	公线	62.47	18	1082	0	3656.89	不受限	3650
3705	10kV仙城二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城二线919开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	243.74	43	4221.6	0	3662.7	不受限	3650
3706	10kV西洋一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋一线918开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	240.7	48	4168.9	0	3672.1	不受限	3650
3707	10kV元城一线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城一线924开关	元渡站	100000	是	500	8660.25	公线	186.43	37	3228.9	0	3699.3	不受限	3650
3708	10kV车兴线大馈线	天府电力调度控制中心	车兴线914开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	329.21	55	5702	0	3651.07	不受限	3650
3709	10kV大金路大馈线	天府电力调度控制中心	大金路910开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	328.44	55	5688.6	0	3664.47	不受限	3650
3710	10kV板坝线	通江电力调度控制中心	10kV板坝线959	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	34.99	13	606.1	0	3680.73	不受限	3650
3711	10kV麓铁路大馈线	天府电力调度控制中心	麓铁路918开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	327.3	55	5668.9	0	3684.17	不受限	3650
3712	10kV富南八线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南八线917开关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	229.58	42	3976.3	0	3672.44	不受限	3650
3713	10kV回柑线大馈线	富顺电力调度控制中心	回柑线921开关	回龙站	11500	否	355	6148.78	专线	106.28	30	1840.8	0	3693.1	不受限	3650
3714	10kV顶龙线	巴州电力调度控制中心	10kV顶龙线913	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	104.2	30	1804.8	0	3651.16	不受限	3650
3715	10kV南泉线	巴州电力调度控制中心	10kV南泉线939	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	328.13	55	5683.2	0	3669.87	不受限	3650
3716	10kV阳信路大馈线	天府电力调度控制中心	阳信路944开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	146.51	37	2537.6	0	3697.78	不受限	3650
3717	10kV南农线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南农线952	城关站	20000	否	330	5715.77	公线	86.12	26	1491.6	0	3652.59	不受限	3650
3718	10kV牧雍路大馈线	天府电力调度控制中心	牧雍路947开关	牧马山	50000	否	550	9526.28	专线	284.07	52	4920.1	0	3653.55	不受限	3650
3719	10kV汇凯线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇凯线928开关	汇东站	80200	是	561	9716.81	公线	237.82	42	4119	0	3654.45	不受限	3650
3720	10kV朱桂线	嘉陵电力调度控制中心	朱桂线935开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	284.35	51	4925	0	3695.42	不受限	3650
3721	10kV鼓福线	南部电力调度控制中心	鼓福线923开关	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	325.7	54	5641.1	0	3696.38	不受限	3650
3722	10kV斑沫一线	乐山电力调度控制中心	斑沫一线912开关	斑竹湾站	100000	是	400	6928.2	公线	109.03	27	1888.4	0	3654.16	不受限	3650
3723	10kV宁开一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁开一线915开关	保宁	135000	否	1500	25980.76	公线	1092.09	73	18915	800	3667.68	不受限	3650
3724	10kV王彭线913	南部电力调度控制中心	10kV王彭线913	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	127.06	34	2200.7	0	3676.15	不受限	3650

3725	10kV盘碾线	南部电力调度控制中心	10kV盘碾线917	盘龙站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	127.83	34	2214	0	3662.85	不受限	3650
3726	10kV指水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指水线913开关	指南站	16300	否	552	9560.92	公用	285.76	52	4949.4	0	3655.43	不受限	3650
3727	10kV中滨线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中滨线921开关	阆中站	126000	否	366.37	6345.71	公线	116.33	32	2014.8	0	3696.34	不受限	3650
3728	10kV荔玉线	成都配调	荔玉线917	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	166.97	35	2892	0	3662.08	不受限	3650
3729	10kV奥国线（专线）	内江电力调度控制中心	奥国线918开关	奥体站	126000	否	482	8348.48	专线	220.57	46	3820.3	0	3693.33	不受限	3650
3730	10kV杨龙线	内江电力调度控制中心	杨龙线914开关	杨坡站	10000	是	380	6581.79	公线	86.41	23	1496.7	80	3688.73	不受限	3650
3731	10kV平飞线	成都配调	平飞线905	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	165.89	35	2873.2	0	3680.88	不受限	3650
3732	10kV五水线	成都配调	五水线911	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	166.47	35	2883.3	0	3670.78	不受限	3650
3733	10kV桐庆线	成都配调	桐庆路922	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	164.9	35	2856	0	3698.08	不受限	3650
3734	10kV三新二线大馈线	内江电力调度控制中心	三新二线924开关	三元站	100000	是	400	6928.2	公线	107.82	27	1867.4	0	3675.16	不受限	3650
3735	10kV尖环一线	乐山电力调度控制中心	尖环一回979开关	尖子山站	140200	否	440	7621.02	公线	183.98	42	3186.5	0	3672.42	不受限	3650
3736	10kV水埝一线	乐山电力调度控制中心	水埝一线927开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	129.91	34	2250	0	3673.61	不受限	3650
3737	10kV天金线	宜宾电力调度控制中心	天金线667开关	天池站	40000	否	300	5196.15	公线	56.47	19	978.0604	0	3698.4746	受限	3650
3738	10kV象仁二路专线	成都配调	象仁二路993	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	212.98	45	3688.8	0	3684.54	不受限	3650
3739	10kV清代二线大馈线	新津电力调度控制中心	清代二线992	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	245.47	48	4251.5	0	3651.85	不受限	3650
3740	10kV平孔线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平孔线907开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	189.15	38	3276	0	3693.78	不受限	3650
3741	10kV白枢路	都江堰电力调度控制中心	白枢路924	白沙	2*10000	否	400	6928.2	公线	146.94	37	2545	0	3690.38	不受限	3650
3742	10kV温腾路	成都配调	温腾线948	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	212.91	45	3687.6	0	3685.74	不受限	3650
3743	10kV徐锦一线	隆昌电力调度控制中心	徐锦一线914开关	徐家桥站	80000	否	505	8746.86	公线	220.28	44	3815.3	400	3656.87	不受限	3650
3744	10kV湾怡路	郫都电力调度控制中心	湾怡线916开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	327.02	55	5664	0	3689.07	不受限	3650
3745	10kV徐胡线	隆昌电力调度控制中心	徐胡线913开关	徐家桥站	80000	是	505	8746.86	公线	193.08	38	3344.1	0	3653.39	不受限	3650
3746	10kV玉楼线	邛崃电力调度控制中心	玉楼线935开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	190.53	38	3300	0	3669.78	不受限	3650
3747	10kV长郊线	安岳电力调度控制中心	10kV长郊线923开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	92.84	24	1608	0	3657.43	不受限	3650
3748	10kV栗溪路	大邑电力调度控制中心	栗溪线921开关	栗子坪	16000	否	300	5196.15	公线	57.74	19	1000	0	3676.53	不受限	3650
3749	10kV庄团路	大邑电力调度控制中心	庄团线910开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	268.07	45	4642.9	0	3670.94	不受限	3650
3750	10kV龙柑线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙柑线924开关	龙安站	30300	否	341	5906.29	公线	190	56	3290.8	3300	3625.66	不受限	3600
3751	10kV桂恒一线	彭山电力调度控制中心	桂恒一线918开关	桂林站	96500	否	377	6529.83	公线	131.11	35	2270.9	0	3605.95	不受限	3600
3752	10kV桂场线	广安电力调度控制中心	桂场线974开关	桂兴站	80020	否	260	4503.33	公线	24.48	9	424	0	3629	不受限	3600
3753	10kV北高线	资中电力调度控制中心	北高线926开关	城北站	105000	否	248	4295.49	专线	14.27	6	247.2	0	3618.74	不受限	3600
3754	10kV前鑫线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	前鑫线922开关	前进站	40000	否	600	10392.3	公线	329.32	55	5703.8	0	3649.27	不受限	3600
3755	10kV青龙二线	青神电力调度控制中心	青龙二线929开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	130.02	31	2252	0	3609.26	不受限	3600

3756	10kV解岳三线	大邑电力调度控制中心	解岳三线993开关	解林	126000	否	550	9526.28	公线	286.09	52	4955	0	3618.65	不受限	3600
3757	10kV万站二线	新都电力调度控制中心	万站二线942开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	183.17	36	3172.5	189	3635.99	不受限	3600
3758	10kV湾江路	成都配调	湾江路907	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	169.62	36	2937.9	0	3616.18	不受限	3600
3759	10kV革城北线	青白江电力调度控制中心	革城北线915开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	271.22	45	4697.5	0	3616.34	不受限	3600
3760	10kV牟领一线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟领一线947开关	牟子站	60000	否	440	7621.02	公线	186.14	42	3224	0	3634.92	不受限	3600
3761	10kV水园二线949	乐山电力调度控制中心	水园二线982开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	186.61	42	3232	0	3626.92	不受限	3600
3762	10kV南龙线	南溪电力调度控制中心	南龙线969开关	南溪站	128000	是	430	7447.82	公线	135.36	31	2344.5	0	3613.76	不受限	3600
3763	10kV爱邦二线	眉山电力调度控制中心	爱邦二线927开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	225.7	47	3909.1	0	3604.53	不受限	3600
3764	10kV坪顺线	宜宾电力调度控制中心	坪顺线959开关	沙坪站	40000	是	500	8660.25	公线	98.33	20	1703	1600	3625.2	不受限	3600
3765	10kV方古线	宜宾电力调度控制中心	方古线664开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	133.39	31	2310.4	0	3647.86	不受限	3600
3766	10kV九丹线	彭州电力调度控制中心	九丹线924开关	九陇	##############	是	335	5802.37	公线	57.74	17	1000	0	3641.9	不受限	3600
3767	10kV南朋二线	成都配调	南朋二线907开关	南郊	158000	是	473	8192.6	公线	169.38	36	2933.6	0	3620.48	不受限	3600
3768	10kV碑无线(专线)	内江电力调度控制中心	碑无线914开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	专线	21.45	8	371.5	0	3603.56	不受限	3600
3769	10kV文每线	成都配调	文每路908	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	217.6	46	3768.8	0	3604.54	不受限	3600
3770	10kV象仁一线	成都配调	象仁一线927开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	217.69	46	3770.4	0	3602.94	不受限	3600
3771	10kV张檬线	仪陇电力调度控制中心	张檬线911开关	张公站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	129.77	34	2247.6	0	3629.25	不受限	3600
3772	10kV青广线	大英电力调度控制中心	青广线963开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	242.15	43	4194	0	3634.87	不受限	3600
3773	10kV五华线	蒲城电力调度控制中心	10kV.五华线914开关	五宝站	10000	否	335	5802.37	公线	126.43	38	2189.7	0	3613	不受限	3600
3774	10kV花锂一线	射洪电力调度控制中心	花锂一线912开关	桃花山	151890	否	490	8487.05	公线	100.74	27	1744.8	4000	3638.34	不受限	3600
3775	10kV芭镇线	蒲城电力调度控制中心	芭镇线915开关	芭蕉	543000	是	465	8054.04	公线	252.51	54	4373.4	0	3681	不受限	3600
3776	10kV日来线	仪陇电力调度控制中心	日来线922开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	128.87	34	2232	0	3644.85	不受限	3600
3777	10kV新双线大馈线	江油电力调度控制中心	新双线902开关	新安站	5000	否	353	6114.14	公用	107.89	31	1868.6	0	3634.13	不受限	3600
3778	10kV涪九线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV涪九线大馈线951	涪阳站	16300	否	378	6547.15	专线	129.56	34	2244	0	3648.43	不受限	3600
3779	10kV响风线	平昌电力调度控制中心	10kV响风线911	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	92.72	28	1605.9	0	3616.23	不受限	3600
3780	10kV平黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV平黄二线964	平昌站	100000	否	600	10392.3	公线	330.52	55	5724.6	0	3628.47	不受限	3600
3781	10kV金五线大馈线	富顺电力调度控制中心	金五线911开关	金山站	10100	是	569	9855.37	公线	246.19	43	4264	0	3620.3	不受限	3600
3782	10kV北翡线大馈线	自贡电力调度控制中心	北翡线971开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公线	288.84	52	5002.7	0	3617.72	不受限	3600
3783	10kV富上线	新桥电力调度控制中心	10kV.富上线914开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	286.18	52	4956.6	0	3648.23	不受限	3600
3784	10kV城朝线	南江电力调度控制中心	10kV城朝线955	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	150.48	38	2606.4	0	3628.98	不受限	3600
3785	10kV镇新线	平昌电力调度控制中心	10kV镇新线915	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	87.33	26	1512.5	0	3631.69	不受限	3600

3786	10kV柏玻路大馈线	天府电力调度控制中心	柏玻路922开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	329.75	55	5711.3	0	3641.77	不受限	3600
3787	10kV奇杨线914大馈线	泸川电力调度控制中心	奇杨线914	奇峰	10000	否	285	4936.34	公线	46.93	16	812.8	0	3629.91	不受限	3600
3788	10kV大滨Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅰ回857	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	241.4	48	4181	0	3613.22	不受限	3600
3789	10kV杨斌线	达县电力调度控制中心	10kV.杨斌线977开关	杨柳垭站	80000	是	260	4503.33	公线	124	47	2159	0	3602.66	不受限	3600
3790	10kV兜伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV兜伍线914开关	兜山站	10000	否	270	4676.54	专线	33.57	12	581.4	0	3627.49	不受限	3600
3791	10kV仁多路大馈线	天府电力调度控制中心	仁多路924开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	329.79	55	5712	0	3641.07	不受限	3600
3792	10kV隘中线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘中线924开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	71.26	20	1234.2	0	3643.26	不受限	3600
3793	10kV大众一路大馈线	天府电力调度控制中心	大众一路915开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	331.2	55	5736.4	0	3616.67	不受限	3600
3794	10kV寨洋线	南江电力调度控制中心	10kV寨洋线953	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	60.87	20	1054.2	0	3622.33	不受限	3600
3795	10kV荣陶线	自贡电力调度控制中心	荣陶线913开关	荣县站	114400	否	304	5265.43	专线	65.53	22	1134.9	0	3603.99	不受限	3600
3796	10kV安体一线911大馈线	天府电力调度控制中心	安体一线911开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	150.99	38	2615.1	0	3620.28	不受限	3600
3797	10kV安独线	阿坝电力调度控制中心	安独线913开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	37.97	14	657.6	0	3629.23	不受限	3600
3798	10kV汉达二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉达二线935开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	186.24	42	3225.6	0	3633.32	不受限	3600
3799	10kV攀镇二线	宝兴电力调度控制中心	攀镇二线921开关	攀超站	12600	是	300	5196.15	公线	29.33	10	508	0	3648.92	不受限	3600
3800	10kV瓦圣线	阿坝电力调度控制中心	瓦圣线913开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	56.28	19	974.8	100	3601.73	不受限	3600
3801	10kV横碗线	米易电力调度控制中心	横碗线954开关	横山站	6300	是	400	6928.2	公线	109.35	27	1894	0	3648.56	不受限	3600
3802	10kV遵东路	绵竹电力调度控制中心	遵东路902开关	遵道站	16000	是	560	9699.48	公用	238.85	43	4136.9	0	3622.68	不受限	3600
3803	10kV清河线	仁寿电力调度控制中心	清河线951开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	95.13	25	1647.7	0	3617.73	不受限	3600
3804	10kV炳委线	攀枝花电力调度控制中心	炳委线954开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	70.91	20	1228.2	0	3621.54	不受限	3600
3805	10kV莲玺二线	通川电力调度控制中心	莲玺二线972开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	272.12	45	4713.2	0	3600.64	不受限	3600
3806	10kV陆板线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大陆线954开关	大陆槽站	4000	否	300	5196.15	公线	60.05	20	1040	0	3636.53	不受限	3600
3807	10kV宝飞二线	仁寿电力调度控制中心	宝飞二线922开关	宝飞	360000	是	482	8348.48	公线	175.18	36	3034.2	0	3644.58	不受限	3600
3808	10kV永化路	什邡电力调度控制中心	永化路902开关	永宁站	71500	是	600	10392.3	公线	271.98	45	4710.7	0	3603.14	不受限	3600
3809	10kV普天一线	仁寿电力调度控制中心	普天一线917开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	177.19	37	3069	0	3609.78	不受限	3600
3810	10kV安左路915#线路	中江电力调度控制中心	安左路915开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	129.57	34	2244.1	0	3632.75	不受限	3600
3811	10kV灯槐线	旺苍电力调度控制中心	灯槐线913	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	40.53	15	702	0	3616	不受限	3600
3812	10kV高阳线	攀枝花电力调度控制中心	高阳线924开关	高梁坪站	25000	否	510	8833.46	公线	117.8	23	2040.3	2280	3629.81	不受限	3600
3813	10kV民宏6路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏6路918关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	691.13	69	11970.4	0	3618.06	不受限	3600

3814	10kV盘水线	通川电力调度控制中心	10kV.盘水线912开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	52.37	18	907	0	3613.66	不受限	3600
3815	10kV柏店线	剑阁电力调度控制中心	柏店线924开关	35kV柏垭站	12600	否	341	5906.29	公线	100.55	29	1741.5	0	3574.16	不受限	3550
3816	10kV武九四62号线	剑阁电力调度控制中心	武九四62＃线922开关	35kV武连站	12600	否	341	5906.29	专线	101.72	30	1761.8	0	3553.86	不受限	3550
3817	10kV民宏5路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏5路917开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	693.48	69	12011	0	3577.46	不受限	3550
3818	10kV乔黄线	广元电力调度控制中心	乔黄线922开关	乔镇站	126000	否	384	6651.08	公线	138.11	36	2392	0	3593.97	不受限	3550
3819	10kV岗金线	通川电力调度控制中心	10kV.岗金线953开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	234.18	42	4056	0	3592.74	不受限	3550
3820	10kV塔城线	通川电力调度控制中心	10kV.塔城线966开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	235.15	43	4072.8	0	3575.94	不受限	3550
3821	10kV万昆线	广元电力调度控制中心	万昆线933开关	万源站	100000	否	319	5525.24	专线	79.97	25	1385.1	0	3587.62	不受限	3550
3822	10kV梁管二线	攀枝花电力调度控制中心	梁管二线997开关	梁坪站	63000	是	385	6668.4	公线	101.38	26	1755.9	0	3578.82	不受限	3550
3823	10kV骑格线911线路	宁南电力调度控制中心	骑格线911开关	骑骡沟站	10000	是	377	6529.83	公线	95.28	25	1650.2	0	3573.66	不受限	3550
3824	10kV下万四线	广元电力调度控制中心	下万四线974开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	226.74	47	3927.1	0	3586.53	不受限	3550
3825	10kV平煤一线	广元电力调度控制中心	平煤一线911开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	专线	64.15	21	1111	0	3565.53	不受限	3550
3826	10kV柏闻线	剑阁电力调度控制中心	柏闻线924开关	35kV柏垭站	12600	是	400	6928.2	公线	114.38	29	1981	0	3561.56	不受限	3550
3827	10kV回九线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回九线924开关	回龙站	50000	是	441	7638.34	公用	146.48	33	2537	0	3573.67	不受限	3550
3828	10kV黑竹线	雅安电力调度控制中心	黑竹线912开关	黑竹站	14300	否	300	5196.15	公线	45.3	16	805.6	1080	3596.53	不受限	3550
3829	10kV资良线	仁和电力调度控制中心	资良线957开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	34.78	12	602.4	0	3554.52	不受限	3550
3830	10kV中钢一线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢一线910开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	248.73	44	4308	0	3576.3	不受限	3550
3831	10kV南卫一线	雨城电力调度控制中心	10kV南卫一线963开关	南坝子站	100200	否	440	7621.02	专线	189.88	43	3288.8	0	3570.12	不受限	3550
3832	6kV滩水线	盐边电力调度控制中心	滩水线653开关	三滩站	31500	否	400	6928.2	公线	152.44	38	2640.3	0	3595.08	不受限	3550
3833	10kV江丹二线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	江丹二线917	江北	40200	是	400	6928.2	公线	113.93	28	1973.2	0	3569.36	不受限	3550
3834	10kV工万线	汉源电力调度控制中心	工万线917开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	40.99	15	710	0	3576.83	不受限	3550
3835	10kV大广一线	攀枝花西区电力调度控制中心	大广一线956开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	112.25	28	1944.17	0	3598.39	不受限	3550
3836	10kV麦查线	阿坝电力调度控制中心	麦查线952开关	麦尔玛站	31500	否	335	5802.37	公线	96.09	29	1664.3	0	3557.83	不受限	3550
3837	10kV中熊线	雨城电力调度控制中心	10kV中熊线962开关	中里站	80200	否	403	6980.16	公线	154.99	38	2684.4	0	3597.74	不受限	3550
3838	10kV弥镇线924线	泸州电力调度控制中心	弥镇线924开关	弥陀	22900	是	379	6564.47	公线	97.08	26	1681.5	0	3570.08	不受限	3550
3839	10kV胡清线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡清线918开关	胡家站	80000	是	264	4572.61	公线	3.81	1	66	0	3592.09	不受限	3550
3840	10kV土纳线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土纳线923开关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	211.32	40	3660	0	3586.9	不受限	3550
3841	10kV麓山线大馈线	天府电力调度控制中心	麓山路910开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	334.57	56	5794.7	0	3558.37	不受限	3550

3842	10kV牧东路大馈线	天府电力调度控制中心	牧东路950开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	332.94	55	5766.5	0	3586.57	不受限	3550
3843	10kV柏沃路大馈线	天府电力调度控制中心	柏沃路952开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	333.43	56	5775	0	3578.07	不受限	3550
3844	10kV何谷线大馈线	自贡电力调度控制中心	何谷线923开关	何市站	26500	是	510	8833.46	公线	173.5	34	3005	500	3561.77	不受限	3550
3845	10kV东新线	射洪电力调度控制中心	东新线911开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	189.47	38	3281.6	0	3577.32	不受限	3550
3846	10kV观街线大馈线	仪陇电力调度控制中心	观街线922开关	观紫站(仪陇)	30000	是	377	6529.83	公线	95.47	25	1653.6	0	3570.26	不受限	3550
3847	10kV分天线	井研电力调度控制分中心	分天线913开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	57.33	17	993	0	3579.62	不受限	3550
3848	10kV游梨线	蓬溪电力调度控制中心	游梨线914开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	163.93	34	2839.2	250	3561.87	不受限	3550
3849	10kV三科线	内江电力调度控制中心	三科线965开关	三元站	100000	否	400	6928.2	公线	153.52	38	2659	0	3576.38	不受限	3550
3850	10kV象西线	成都配调	象西线916	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	219.91	46	3808.8	0	3564.54	不受限	3550
3851	10kV太昌路	彭州电力调度控制中心	太昌路904	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	292.24	53	5061.6	0	3558.82	不受限	3550
3852	10kV奥桥二线	内江电力调度控制中心	奥桥二线943开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	178.98	37	3099.9	0	3578.88	不受限	3550
3853	10kV甲亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲亚线913开关	甲根坝站	56000	否	465	8054.04	公线	211.94	46	3670.8	0	3577.84	不受限	3550
3854	10kV留关线	江安电力调度控制中心	留关线931开关	留耕站	6300	否	260	4503.33	公用	27.6	11	478	0	3575	不受限	3550
3855	10kV北滨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北滨线922开关	北门站	1905.26	是	258.6	4479.08	公线	0	0	0	0	3583.26	不受限	3550
3856	10kV北滨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北滨线922开关	北门站	1905.26	是	258.6	4479.08	公线	0	10	895.82	0	3583.26	不受限	3550
3857	10kV城南Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城南II线662开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	98.33	26	1703	0	3562.43	不受限	3550
3858	10kV美医路	新都电力调度控制中心	美医线908开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	257.74	50	4464	0	3595.23	不受限	3550
3859	10kV清昆线	新津电力调度控制中心	清昆线910开关	清凉	1465000	否	251	4347.45	专线	20.29	8	351.5	0	3561.21	不受限	3550
3860	10kV沱文线	金堂电力调度控制中心	沱文线922开关	沱源	130000	是	540	9353.07	公线	226.7	42	3926.4	0	3556.06	不受限	3550
3861	10kV汉桃线大馈线	新都电力调度控制中心	汉桃线907开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	259.41	50	4493	0	3566.23	不受限	3550
3862	10kV羊工八线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工八线914开关	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	245.96	49	4260	0	3581	不受限	3550
3863	10kV美解线（专线）	新都电力调度控制中心	美解线915开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	257.74	50	4464	0	3595.23	不受限	3550
3864	10kV临坊路大馈线	邛崃电力调度控制中心	临坊路922	临邛	300000	否	600	10392.3	公线	332.49	55	5758.8	0	3594.27	不受限	3550
3865	10kv清镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	清镇线913	清风	20000	否	552	9560.92	公线	268.43	49	4649.2	375	3580.63	不受限	3550
3866	10kV驯大线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯大线923开关	驯龙站	13600	是	430	7447.82	公用	137.53	32	2382	0	3576.26	不受限	3550
3867	10kV城民线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城民线914开关	（会东县调）城关站	15000	否	330	5715.77	公线	90.84	28	1573.4	0	3570.79	不受限	3550
3868	10kV元农线	剑阁电力调度控制中心	元农线914小车开关	35kV元山站	20000	否	453	7846.19	公线	203.85	45	3530.68	0	3530.89	不受限	3530
3869	10kV城公线912线路大馈线	宁南电力调度控制中心	城公线912开关	城中站	16000	否	275	4763.14	公线	43.03	16	745.2	0	3541.63	不受限	3500

3870	10kV回城九路	什邡电力调度控制中心	回城九路929开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	458.07	83	7933.7	5750	-6034.96	不受限	3500
3871	10kV柳义线	剑阁电力调度控制中心	柳义线922开关	35kV柳沟站	12600	是	341	5906.29	公线	70.31	21	1217.8	0	3507.23	不受限	3500
3872	10kV柳西线	剑阁电力调度控制中心	柳西线913开关	35kV柳沟站	12600	否	320	5542.56	公线	68.91	22	1193.5	250	3544.8	不受限	3500
3873	10kV春巴线	剑阁电力调度控制中心	春巴线917开关	春风站	80000	否	300	5196.15	专线	66.56	22	1152.8	0	3523.73	不受限	3500
3874	10kV柳镇线	剑阁电力调度控制中心	柳镇线921开关	35kV柳沟站	12600	否	278	4815.1	公线	45.94	17	795.6	0	3537.99	不受限	3500
3875	10kV王镇线	广元电力调度控制中心	王镇线912开关	35kV王家站	6300	否	283	4901.7	公线	51.79	18	897	0	3514.53	不受限	3500
3876	10kV民宏四路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民宏4路914开关	民主站	103000	否	1000	17320.51	专线	695.24	70	12041.5	0	3546.96	不受限	3500
3877	10kV清新线	仁寿电力调度控制中心	清新线962开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公线	139.72	37	2420	0	3503.61	不受限	3500
3878	10kV狐井二线921断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐井二线921开关	狐狸坡	81000	否	225	3897.11	专线	22.5	10	328	0	3507.4	不受限	3500
3879	10kV龙飞线	仁和电力调度控制中心	龙飞线923开关	青龙山	40000	是	280	4849.74	公线	20.59	7	356.6	0	3523.19	不受限	3500
3880	10kV墩双线大馈线	北川电力调度控制中心	墩双线915开关	墩上站	8000	是	300	5196.15	公用	37.83	13	655.3	0	3501.62	不受限	3500
3881	10kV宏大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏大线907开关	宏仁站	50000	是	401	6945.52	公用	116.74	29	2022	0	3534.42	不受限	3500
3882	10kV前寨线	米易电力调度控制中心	前寨线922开关	前进渠站	8000	否	300	5196.15	公线	37.24	12	645	0	3511.92	不受限	3500
3883	10kV包达线	阿坝电力调度控制中心	包达线952开关	包座站	2000	否	275	4763.14	公线	45.03	16	780	0	3506.83	不受限	3500
3884	6kV坭岔线	攀枝花西区电力调度控制中心	坭岔线621开关	红坭站	8000	是	300	5196.15	公线	36.7	12	635.7	0	3521.22	不受限	3500
3885	10kV五场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五场线923开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	65.31	22	1131.2	0	3545.33	不受限	3500
3886	10kV龙霞线大馈线	江油电力调度控制中心	龙霞线946开关	龙凤站	31500	否	553	9578.24	公线	294.32	53	5097.6	0	3522.82	不受限	3500
3887	10kV板车北线	仁和电力调度控制中心	板车北线997开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	117.83	29	2040.8	0	3501.7	不受限	3500
3888	10kV白火线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	白火线912开关	白岩滩	10000	是	423	7326.57	公线	134.86	32	2335.8	0	3525.46	不受限	3500
3889	10kV安攀线	盐边电力调度控制中心	安攀线974开关	安顺站	12500	否	350	6062.18	公线	110.72	32	1917.6	0	3538.36	不受限	3500
3890	6kV田磷线大馈线	安州电力调度控制中心	田磷线624开关	水田坝站	6300	否	400	6928.2	公用	157.72	39	2731.7	0	3503.68	不受限	3500
3891	10kV普钢二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普钢二线910开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	219.03	42	3793.6	0	3508.73	不受限	3500
3892	10kV襄大线	南部电力调度控制中心	10kV襄大线915	共襄站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	135.69	36	2350.1	0	3526.75	不受限	3500
3893	10kV天松线	大英电力调度控制中心	天松线913开关	天保	18800	是	400	6928.2	公线	115.47	29	2000	0	3542.56	不受限	3500
3894	10kV花黄二线	安州电力调度控制中心	花黄二线924开关	花该站	31500	是	597	10340.34	公线	274.65	46	4757	0	3515.27	不受限	3500
3895	10kV关邦线	射洪电力调度控制中心	关邦线912开关	城关	36000	是	380	6581.79	公线	100.74	27	1744.8	0	3520.63	不受限	3500
3896	10kV襄河线	南部电力调度控制中心	襄河线922开关	共襄站(南部)	20000	否	246	4260.84	公线	18.98	8	328.8	0	3505.96	不受限	3500
3897	10kV朱还线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱还线927开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	293.71	53	5087	0	3533.42	不受限	3500

3898	10kV马陈线	蒲城电力调度控制中心	马陈线914开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	96.15	26	1665.4	0	3503.04	不受限	3500
3899	10kV板瓦线	通江电力调度控制中心	10kV板瓦线957	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	44.73	16	774.8	0	3512.03	不受限	3500
3900	10kV阳山线918大馈线	天府电力调度控制中心	阳山线918开关	阳光	40000	否	553	9578.24	公线	294.87	53	5107.2	0	3513.22	不受限	3500
3901	10kV南朝线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南朝线854	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	335.39	56	5809	0	3544.07	不受限	3500
3902	10kV北奥线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北奥线921开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	166.93	30	2891.3	1260	3511.29	不受限	3500
3903	10kV龙马线	平昌电力调度控制中心	10kV龙马线966	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	200	89	1725	0	3507.4	不受限	3500
3904	10kV界邦路大馈线	天府电力调度控制中心	界邦路943	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	156.93	39	2718	0	3517.38	不受限	3500
3905	10kV车南线大馈线	天府电力调度控制中心	车南线925开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	312.82	48	5418	0	3533.24	不受限	3500
3906	10kV大三线	蒲城电力调度控制中心	大三线911开关	大石盘站	10000	否	380	6581.79	公线	189.49	50	3282	-900	3541.61	不受限	3500
3907	10kV舟高线915大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟高线915开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	156.06	39	2703	0	3532.38	不受限	3500
3908	10kV宋双线	资中电力调度控制中心	宋双线915开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	286.3	49	4958.8	715	3523.39	不受限	3500
3909	10kV黄镇一线	彭山电力调度控制中心	黄镇一线913开关	黄丰站	10000	是	482	8348.48	公线	181.45	38	3142.8	0	3535.98	不受限	3500
3910	10kV孝杨路	德阳电力调度控制中心	孝杨路903开关	孝泉站	63000	是	256	4434.05	公线	137	53	2372.8	0	3547.24	不受限	3500
3911	10kV益曙路_专	成都配调	益曙路947	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	100.46	30	1740	0	3524.23	不受限	3500
3912	10kV军华路	彭州电力调度控制中心	军华线923开关	军乐	23000	否	400	6928.2	公线	120.09	30	2080	630	3525.38	不受限	3500
3913	10kV清开四线大馈线	新津电力调度控制中心	清开四线913	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	201.87	40	3496.4	0	3501.09	不受限	3500
3914	10kV天镇路	都江堰电力调度控制中心	天镇路904	天马	4000+5000	否	400	6928.2	公线	157.22	39	2723	0	3512.38	不受限	3500
3915	10kV顺香路	成都配调	顺香路914	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	220.96	47	3827	0	3546.34	不受限	3500
3916	10kV杨海北路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海北路913	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	335.7	56	5814.4	0	3538.67	不受限	3500
3917	10kV新江Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新江Ⅱ线944开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	139.2	32	2410.9	0	3547.36	不受限	3500
3918	10kV金边线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金边线913开关	金汤站	5000	否	248	4295.49	公线	21.13	9	365.9	0	3500.04	不受限	3500
3919	10kV鲁盛线	宜宾电力调度控制中心	鲁盛线951开关	鲁西站	40000	是	550	9526.28	公线	236.3	43	4092.8	0	3528.22	不受限	3500
3920	10kV金雕二线	眉山电力调度控制中心	金雕二线923开关	金龙站	105000	否	900	15588.46	公线	606.24	67	10500.1	0	3529.51	不受限	3500
3921	10kV阳浩线	乐山电力调度控制中心	阳浩线989开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	148.91	34	2579.2	0	3517.62	不受限	3500
3922	10kV象邮三线	眉山电力调度控制中心	象邮三线914开关	象耳站	28000	否	255	4416.73	专线	26.3	10	455.6	0	3519.46	不受限	3500
3923	10kV桂临线	南溪电力调度控制中心	桂临线974开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	139.31	32	2412.9	0	3545.36	不受限	3500
3924	10kV天成线	宜宾电力调度控制中心	天成线677开关	天池站	40000	是	380	6581.79	公线	100.18	26	1735.1176	3500	3530.3145	不受限	3500
3925	10kV金双线	成都配调	金双路916	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	176.21	37	3052	0	3502.08	不受限	3500
3926	10kV碑工线	内江电力调度控制中心	碑工线926开关	碑木站	20000	是	264	4572.61	公线	7.5	3	129.9	0	3528.19	不受限	3500
3927	10kV指滨线	成都配调	指滨路925	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	178.03	38	3083.4	0	3470.68	不受限	3450

3928	10kV府沙线	成都配调	府沙线930开关	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	224.13	47	3882	0	3491.34	不受限	3450
3929	10kV湾晶路	成都配调	湾晶路930	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	225.54	48	3906.3	0	3467.04	不受限	3450
3930	10kV翠机线	成都配调	翠机线开关925	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	226.21	48	3918	0	3455.34	不受限	3450
3931	10kV东民线	内江电力调度控制中心	东民线961开关	东兴站	100000	否	482	8348.48	公线	233.38	48	4042.1	0	3471.53	不受限	3450
3932	10kV锦金路	成都配调	锦金线开关922	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	224.98	48	3896.6	0	3476.74	不受限	3450
3933	10kV黄民路_专线	成都配调	黄民路926	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	225.68	48	3908.8	0	3464.54	不受限	3450
3934	10kV新南线	宜宾电力调度控制中心	新南线941开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	143.49	33	2485.2	0	3473.06	不受限	3450
3935	10kV江城线(江安站)	江安电力调度控制中心	江城线622开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	144.66	34	2505.5	0	3452.76	不受限	3450
3936	10kV新江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新江I线954开关	建新站	82000	是	300	5196.15	公线	37.98	13	657.8136	0	3499.1064	不受限	3450
3937	10kV土高二线大馈线	乐山电力调度控制中心	土高二线922开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	150.03	34	2598.5	0	3498.32	不受限	3450
3938	10kV凤朝线	乐山电力调度控制中心	凤朝线928开关	凤凰站	120000	是	450	7794.23	公线	160.08	36	2772.5	0	3462.88	不受限	3450
3939	10kV城市线	宜宾电力调度控制中心	城市线653开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	103.71	27	1796.3	0	3469.13	不受限	3450
3940	10kV郎丁线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	郎丁线913开关	郎达站	3150	否	240	4156.92	公线	16.61	7	287.7	0	3453.53	不受限	3450
3941	10kV郎丁线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	郎丁线913开关	郎达站	3150	否	240	4156.92	公线	16.61	7	287.7	0	3453.53	不受限	3450
3942	10kV革怡线	青白江电力调度控制中心	革怡线908开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	专线	278.51	46	4823.8	0	3490.04	不受限	3450
3943	10kV天新路	郫都电力调度控制中心	天新线914开关	天健	189000	否	600	10392.3	公线	340.55	57	5898.4	0	3454.67	不受限	3450
3944	10kV解兴二线	大邑电力调度控制中心	解兴二线934开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	279.27	47	4837	0	3476.84	不受限	3450
3945	10kV邛开一线	邛崃电力调度控制中心	邛开一路920	邛崃	94500	是	600	10392.3	公线	278.52	46	4824	0	3489.84	不受限	3450
3946	10kV水宏二回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏二回941开关	邻水站	180000	否	531	9197.19	公线	277.98	52	4814.6	0	3462.87	不受限	3450
3947	10kV冠庙线	五通桥电力调度控制分中心	冠庙线914开关	冠英站	20000	否	300	5196.15	公线	66.63	22	1154.1	40	3482.43	不受限	3450
3948	10kV谢镇线	彭山电力调度控制中心	谢镇线923开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	115.44	33	1999.5	0	3456.46	不受限	3450
3949	10kV红泉二线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	红泉二线915开关	红阳站	10600	是	503	8712.22	公线	200.51	40	3472.8	0	3496.98	不受限	3450
3950	10kV玉源路	邛崃电力调度控制中心	玉源线946	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	340.81	57	5902.8	0	3450.27	不受限	3450
3951	10kV海桂二线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海桂二线923开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	296.26	54	5131.3	0	3489.12	受限	3450
3952	10kV彭梁二线	彭山电力调度控制中心	彭梁二线927开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	185.63	39	3215.1	0	3463.68	不受限	3450
3953	10kV草科线	简阳电力调度控制中心	草科线921开关	草池	73500	否	553	9578.24	专线	297.27	54	5148.8	0.01	3471.61	不受限	3450
3954	10kV香广线大馈线	天府电力调度控制中心	香广线916开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	339.5	57	5880.1	0	3472.97	不受限	3450
3955	10kV乐坝线	南江电力调度控制中心	10kV乐坝线958	洛坪站	11300	否	300	5196.15	公线	70.59	24	1222.7	0	3453.83	不受限	3450
3956	10kV清新三线大馈线	天府电力调度控制中心	清新三线914开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	159.01	40	2754	0	3481.38	不受限	3450
3957	10kV杨滨Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV杨滨Ⅰ回919	杨家坝站	100000	否	525	9093.27	公线	273.06	52	4729.4	0	3454.54	不受限	3450

3958	10kV石付线	南江电力调度控制中心	10kV石付线917	石板垭站	71500	否	335	5802.37	公线	99.65	30	1726	0	3496.13	不受限	3450
3959	10kV义二线	平昌电力调度控制中心	10kV义二线915	信义站	90000	否	480	8313.84	公线	232.59	48	4028.4	0	3454.06	不受限	3450
3960	10kV高大线大馈线	富顺电力调度控制中心	高大线924开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	164.23	36	2876.2	0	3497.74	不受限	3450
3961	10kV华青二线937大馈线	泸川电力调度控制中心	华青二线937开关	龙华	151500	是	423	7326.57	公线	137.34	32	2378.7	0	3482.56	不受限	3450
3962	10kV化遂西线	达县电力调度控制中心	化遂西线964开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	250.09	50	4331.5	0	3462.72	不受限	3450
3963	10kV河师线972大馈线	天府电力调度控制中心	河师路972开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	158.46	40	2744.6	0	3490.78	不受限	3450
3964	10kV梁六线	巴州电力调度控制中心	10kV梁六线953	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	100.82	30	1746.2	0	3475.93	不受限	3450
3965	10kV寨周线	南江电力调度控制中心	10kV寨周线955	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	68.7	23	1189.8	0	3486.73	不受限	3450
3966	10kV紫含线大馈线	江油电力调度控制中心	紫含线914开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	160.68	40	2783	0	3467.97	不受限	3450
3967	10kV锦玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦玉线913开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	138.97	37	2406.9	0	3469.95	不受限	3450
3968	10kV徐黄线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐黄线914开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	43.69	16	756.7	0	3452.19	不受限	3450
3969	10kV带明线大馈线	南充电力调度控制中心	带明线927开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	296.5	54	5135.4	0	3485.02	不受限	3450
3970	10kV符中线	峨眉山电力调度控制分中心	符中线914开关	符溪站	20000	否	271	4693.86	公线	0.47	1	8.1	250	3496.99	不受限	3450
3971	10kV永文线	仪陇电力调度控制中心	永文线915开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	102.33	27	1772.4	0	3451.46	不受限	3450
3972	10kV城北线	蓬溪电力调度控制中心	城北线915开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	163.86	36	2838	0	3466.66	不受限	3450
3973	10kV劳张线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳张线924开关	劳动站	50000	是	445	7707.63	公线	148.5	33	2572	130	3464.1	不受限	3450
3974	10kV老柏线大馈线	营山电力调度控制中心	老柏线921开关	老林站(营山)	16300	是	377	6529.83	公线	100.02	27	1732.3	0	3491.56	不受限	3450
3975	10kV新乡线大馈线	游仙电力调度控制中心	新乡线925开关	新桥站	12600	否	300	5196.15	公用	69.82	23	1209.2	0	3467.33	不受限	3450
3976	10kV谊砖线	阿坝电力调度控制中心	谊砖线923开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	5.31	2	92	0	3493.35	不受限	3450
3977	10kV仙阳线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙阳线967开关	仙人桥站	126000	否	600	10392.3	公用	314.83	52	5452.8	430	3470.27	不受限	3450
3978	10kV石观线912大馈线	叙永电力调度控制中心	石观线912	观兴	12600	是	252	4364.77	公线	25.2	10	24.4	0	3467.42	不受限	3450
3979	10kV平西线911大馈线	叙永电力调度控制中心	平西线911开关	西湖	77500	是	252	4364.77	公线	25.2	1000	892	0	3491.82	不受限	3450
3980	10kV太青线	万源电力调度控制中心	10kV.太青线961开关	太和站	40000	是	515	8920.06	公线	210.17	41	3640.1	0	3495.95	不受限	3450
3981	10kV上海线	石棉电力调度控制中心	上海线951开关	上里站	1300	是	250	4330.13	公线	128.09	51	2218.5	0	3464.1	不受限	3450
3982	10kV城建线	天全电力调度控制中心	城建线928开关	城厢站	100320	是	515	8920.06	公线	200.29	39	3469	200	3467.05	不受限	3450
3983	10kV尔江线大馈线	阿坝电力调度控制中心	尔江线921开关	查尔玛站	3150	是	265	4589.93	公线	11.7	4	202.7	0	3469.24	受限	3450
3984	10kV谷甘线	阿坝电力调度控制中心	谷甘线921开关	杂谷站	50000	是	500	8660.25	公线	162.22	32	2809.6	630	3488.6	不受限	3450
3985	10kV田白线	汉源电力调度控制中心	田白线915开关	大田站	6300	否	380	6581.79	公线	140.76	37	2438	0	3485.61	不受限	3450

3986	10kV红开线	荥经电力调度控制中心	红开线937开关	红岩桥站	20000	否	500	8660.25	公线	212.53	43	3681	630	3483.22	不受限	3450
3987	10kV桑鳝线	盐边电力调度控制中心	桑鳝线952开关	桑园站	31500	否	400	6928.2	公线	158.63	40	2747.5	0	3487.88	不受限	3450
3988	10kV阳大线	广元电力调度控制中心	阳大线912手车开关	35kV朝阳站	6300	否	300	5196.15	公线	70.7	24	1224.6	0	3451.93	不受限	3450
3989	10kV柏田线	剑阁电力调度控制中心	柏田路911开关	35kV柏垭站	12600	否	341	5906.29	公线	107.11	31	1855.1	0	3460.56	不受限	3450
3990	10kV亭浙线	苍溪电力调度控制中心	亭浙线913手车开关	35kV亭子站	10000	是	423	7326.57	公线	137.99	33	2390	0	3471.26	不受限	3450
3991	10kV三水线	广元电力调度控制中心	三水线918开关	三堆站	80000	否	283	4901.7	公线	54.52	19	944.3	0	3467.23	不受限	3450
3992	10kV乐跃线大馈线	德昌电力调度控制中心	乐跃线912开关	乐跃站（退）	12600	否	400	6928.2	公线	160.4	40	2778.2	3630	3457.18	不受限	3450
3993	10kV陵肖一线	苍溪电力调度控制中心	陵肖一线911开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	239.27	49	4144.1	0	3463.07	不受限	3450
3994	10kV武塘线921大馈线	宁南电力调度控制中心	武塘线921开关	武星站	20000	是	377	6529.83	公线	102.3	27	1771.9	0	3451.96	不受限	3450
3995	10kV安乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安乐线925开关	安乐坝站	1732.05	是	220	3810.51	公线	222.92	10	381.05	0	3429.46	不受限	3420
3996	10kV李城线	宜宾电力调度控制中心	李城线622开关	李庄站	31500	是	400	6928.2	公线	121.25	30	2100	0	3442.56	不受限	3400
3997	10kV东流路专线	成都配调	东流路924	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	228.08	48	3950.4	0	3422.94	不受限	3400
3998	10kV涯万路大馈线	成都配调	涯万路913	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	226.86	48	3929.3	0	3444.04	不受限	3400
3999	10kV赤达线	成都配调	赤达线912	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	179.77	38	3113.7	0	3440.38	不受限	3400
4000	10kV东茶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	东茶线911开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	10.65	5	184.5	0	3400.85	不受限	3400
4001	10kV甲则线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV甲则线911开关	甲店站	3100	否	230	3983.72	公线	9.72	4	168.4	0	3416.95	不受限	3400
4002	10kV金星线	资中电力调度控制中心	金星线913开关	金李井站	10000	是	245	4243.52	公线	0	0	0	400	3419.17	不受限	3400
4003	10kV两广线大馈线	威远电力调度控制中心	两广线913开关	两河站	16300	是	295	5109.55	公线	12.18	4	211	450	3426.64	不受限	3400
4004	10kV黄海线915大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄海线915开关	黄丹站	12600	否	220	3810.51	公线	119	5409	2169	0	3429.46	不受限	3400
4005	10kV园恒二线	彭山电力调度控制中心	园恒二线914开关	园门站	113000	否	510	8833.46	专线	261.22	51	4524.3	0	3425.81	不受限	3400
4006	10kV罗高一线	洪雅电力调度控制中心	罗高一线916开关	罗庙站	100000	否	495	8573.65	公线	246.85	50	4275.5	0	3440.79	不受限	3400
4007	10kV元河线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV元河线914小车开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	31.17	12	539.9	0	3435.16	受限	3400
4008	10kV唐格线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV唐格线913开关	唐央站	3250	否	230	3983.72	公线	10.4	5	180.2	0	3405.15	不受限	3400
4009	10kV乐油线	武胜电力调度控制中心	乐油线971开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	专线	46.12	17	798.8	0	3431.13	不受限	3400
4010	10kV田药一线	温江电力调度控制中心	田药一线917开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	122.26	31	2117.6	0	3424.96	不受限	3400
4011	10kV溪峰路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪峰路911	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	202.1	40	3500.4	0	3427.8	不受限	3400
4012	10kV温携路	成都配调	温携线910开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	228.08	48	3950.4	0	3422.94	不受限	3400
4013	10kV姚五线	剑阁电力调度控制中心	姚五线925开关	35kV姚家站	20000	否	341	5906.29	公线	98.09	29	1698.9	160	3456.76	不受限	3400
4014	10kV家菱路914线路	中江电力调度控制中心	家菱路914开关	袁家站	100000	否	599	10374.98	公线	342.59	57	5933.7	0	3403.78	不受限	3400

4015	10kV岗湖线	通川电力调度控制中心	10kV.岗湖线957开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公线	300	54	5196	0	3408.83	不受限	3400
4016	10kV水广线	旺苍电力调度控制中心	水广线912	35kV水磨站	6300	是	254	4399.41	公线	5.98	2	103.5	0	3416.03	不受限	3400
4017	10kV虎砂线	广元电力调度控制中心	虎砂线911开关	35kV虎跳站	16300	否	453	7846.19	专线	209.16	46	3622.6	0	3438.97	不受限	3400
4018	10kV渡镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡镇线913	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	141.06	33	2443.2	0	3418.06	不受限	3400
4019	10kV广红二线	广元电力调度控制中心	广红二线922开关	懒土坡站	100000	是	482	8348.48	公线	186.61	39	3232	0	3446.78	不受限	3400
4020	10kV凉晶线	广元电力调度控制中心	凉晶线922开关	凉沙站	100000	否	373	6460.55	公线	138.47	37	2398.3	0	3416.19	不受限	3400
4021	10kV洪电线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV洪电线912开关	洪川桥站	10000	否	335	5802.37	公线	104.77	31	1814.6165	0	3407.3635	不受限	3400
4022	10kV鞍百线	苍溪电力调度控制中心	鞍百线924开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	210.71	47	3649.5	0	3412.07	不受限	3400
4023	10kV泸沽湖线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV泸沽湖线911开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	63.15	29	1093.7	0	3429.46	不受限	3400
4024	10kV郊陵线	苍溪电力调度控制中心	郊陵线915开关	35kV城郊站	16300	是	516	8937.38	公线	213.82	41	3703.4	0	3446.5	不受限	3400
4025	10kV南桥线大馈线	会理电力调度控制中心	南桥线922开关	（会理县调）城南站	16050	否	320	5542.56	公线	90.09	28	1560.3	0	3428	不受限	3400
4026	10kV白工线	汉源电力调度控制中心	白工线961开关	万工站	40000	否	220	3810.51	公线	68.13	20	1180	0	3429.46	不受限	3400
4027	10kV鱼颂一线914大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼颂一线914开关	鱼凫	101000	是	552	9560.92	公线	243.39	44	4215.5	0	3433.24	不受限	3400
4028	10kV九新线	汉源电力调度控制中心	九新线922开关	九襄站	6300	否	220	3810.51	公线	189.14	86	3572.9	0	3429.46	不受限	3400
4029	10kV棉新一线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉新一线961	棉花坡	100000	是	406	7032.13	公线	126.58	31	2192.4	0	3433.3	不受限	3400
4030	10kV金鲁线	仁和电力调度控制中心	金鲁线973开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	72.4	24	1253.9	0	3422.63	不受限	3400
4031	10kV麦草线	阿坝电力调度控制中心	麦草线914开关	麦尔玛站	31500	否	275	4763.14	公线	51.16	19	886.1	0	3400.73	不受限	3400
4032	10kV云河三线大馈线	江油电力调度控制中心	云河三线923开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	315.51	55	5464.6	0	3405.23	不受限	3400
4033	10kV茶晓线大馈线	安州电力调度控制中心	茶晓线914开关	茶坪站	6300	是	353	6114.14	公用	83.4	24	1444.5	0	3446.81	不受限	3400
4034	10kV安江一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江一线919开关	安富	126000	是	406	7032.13	公线	125.85	31	2179.7	0	3446	不受限	3400
4035	10kV重镇线大馈线	江油电力调度控制中心	重镇路901开关	重华站	4000	是	400	6928.2	公用	120.96	30	2095	0	3447.56	不受限	3400
4036	10kV箭德线	古蔺电力调度控制中心	箭新箭德线924开关	箭竹	12600	是	362	6270.02	公线	91.17	25	1579.1	0	3436.92	受限	3400
4037	10kV九木线	汉源电力调度控制中心	九木线926开关	九襄站	6300	否	220	3810.51	公线	68.13	20	1180	0	3429.46	不受限	3400
4038	10kV萝高线	汉源电力调度控制中心	萝高线912开关	萝卜岗站	31500	否	220	3810.51	专线	7.03	3	121.8	0	3429.46	不受限	3400
4039	10kV柏龙线631大馈线	泸州电力调度控制中心	柏龙线631	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	126.99	31	2199.5	0	3426.2	不受限	3400
4040	10kV路合线	仪陇电力调度控制中心	路合线913开关	义路站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	102.92	27	1782.6	0	3441.26	不受限	3400
4041	10kV兴碑线	仪陇电力调度控制中心	兴碑线915开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	104.79	28	1814.9	0	3408.96	不受限	3400
4042	10kV义风线	西充电力调度控制分中心	义风线925开关	义兴站(西充)	16380	是	275	4763.14	公线	23.15	8	401	0.79	3408.72	不受限	3400

4043	10kV马镇线	峨眉山电力调度控制分中心	马镇线933开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	40	13	693	0	3464	不受限	3400
4044	10kV李坪线	嘉陵电力调度控制中心	李坪线925开关	李渡站	10000	是	345.1	5977.31	公线	77.1	22	1335.3	0	3446.55	不受限	3400
4045	10kV晨祥一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨祥一线933开关	华晨站	40000	是	597	10340.34	公线	278.83	47	4829.3	0	3442.97	不受限	3400
4046	10kV大下线	蒲城电力调度控制中心	大下线914开关	大石盘站	10000	否	380	6581.79	公线	144.78	38	2507.6	0	3416.01	不受限	3400
4047	10kV南大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南大线917	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	340.62	57	5899.6	0	3437.88	不受限	3400
4048	10kV双同线	西充电力调度控制分中心	双同线911开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	66	30	1143.15	0.1	3429.36	不受限	3400
4049	10kV茶塔线	蒲城电力调度控制中心	茶塔线914开关	茶河站	6300	是	380	6581.79	公线	182.12	48	3154.4	0	3427	不受限	3400
4050	10kV马前线大馈线	江油电力调度控制中心	马前路925开关	马角坝站	31500	否	400	6928.2	公用	162.12	41	2808	0	3427.38	不受限	3400
4051	10kV意南线大馈线	富顺电力调度控制中心	意南线917开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	243.24	44	4213	0	3408.02	不受限	3400
4052	10kV陈街线	达县电力调度控制中心	陈街线911开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	107.69	28	1865.2	0	3400.23	不受限	3400
4053	10kV盘河线916大馈线	泸川电力调度控制中心	盘河线916开关	罗盘山	540000	是	423	7326.57	公线	140.87	33	2439.9	0	3421.36	不受限	3400
4054	10kV道自线大馈线	自贡电力调度控制中心	道自线943开关	道生灏站	80300	是	481	8331.16	公线	188.22	39	3260	0	3404.93	不受限	3400
4055	10kV汇南线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇南线919开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	187.3	39	3244	0	3420.93	不受限	3400
4056	10kV天铁线大馈线	天府电力调度控制中心	天铁线962开关	天保	63000	否	220	3810.51	专线	134.3	24	2326.1	0	3429.46	不受限	3400
4057	10kV城水线	南江电力调度控制中心	10kV城水线956	城关站	20000	否	220	3810.51	公线	200	91	1725	0	3429.46	不受限	3400
4058	10kV木南二线间隔	夹江电力调度控制分中心	木南二线922开关	木城站	10000	否	378	6547.15	公线	144.47	38	2502.2	0	3390.23	不受限	3390.23
4059	10kV观中线	仪陇电力调度控制中心	观中线921开关	观紫站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	145.77	39	2524.8	0	3352.05	不受限	3350
4060	10kV梅腔线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	梅腔线952开关	梅子坝站	40000	否	380	6581.79	公线	41.05	11	710.9	1850	3362.71	不受限	3350
4061	10kV盟太线	射洪电力调度控制中心	盟太线923开关	联盟	26000	是	460	7967.43	公线	171.96	37	2978.4	0	3395.54	不受限	3350
4062	10kV斑铁二线	乐山电力调度控制中心	斑铁二线925开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	156.52	36	2711	0	3385.82	不受限	3350
4063	10kV岭紫线	西充电力调度控制分中心	岭紫线927开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	105.33	28	1824.4	0.14	3399.32	不受限	3350
4064	10kV红琪线	蓬溪电力调度控制中心	红琪线912开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	236.97	44	4104.4	0	3378.06	不受限	3350
4065	10kV石新线	嘉陵电力调度控制中心	石新线911开关	石圭站	10000	是	390	6755	公线	116.06	30	2010.2	0	3393.8	不受限	3350
4066	10kV中新线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中新线916开关	阆中站	126000	否	552	9560.92	公线	300.69	54	5208	0	3396.83	不受限	3350
4067	10kV游凤线	蓬溪电力调度控制中心	游凤线961开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	168.5	37	2918.4	0	3386.26	不受限	3350
4068	10kV棠渔线	射洪电力调度控制中心	棠渔线982开关	海棠	360000	是	380	6581.79	公线	108.13	28	1872.8	0	3392.63	不受限	3350
4069	10kV乐黄线大馈线	安州电力调度控制中心	乐黄线915开关	乐兴站	8000	否	401	6945.52	公用	166.35	41	2881.2	0	3369.77	不受限	3350
4070	10kV马盐线专线大馈线	高坪电力调度控制中心	马盐线916开关	走马站	26000	否	490	8487.05	专线	246.48	50	4269.1	0	3369.24	不受限	3350

4071	10kV骆井线大馈线	营山电力调度控制中心	骆井线917开关	骆市站(营山)	20000	否	315	5455.96	公线	89.6	28	1551.8	0	3358.56	不受限	3350
4072	10kV北玛一线大馈线	北川电力调度控制中心	北玛一线913开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	283.85	47	4916.3	0	3397.54	不受限	3350
4073	10kV五新线	蒲城电力调度控制中心	五新线913开关	五宝站	10000	否	260	4503.33	公线	38.59	15	668.3	0	3384.7	不受限	3350
4074	10kV石天Ⅱ线	南江电力调度控制中心	10kV石天二线929	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	145.06	38	2512.5	0	3364.35	不受限	3350
4075	10kV南创一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南创一线935开关	南湖站	163500	否	660	11431.54	专线	397.82	60	6890.3	0	3398.09	不受限	3350
4076	10kV千苗线	通江电力调度控制中心	10kV千苗线954	千佛崖站	20000	否	328	5681.13	公线	100.65	31	1743.2	0	3369.82	不受限	3350
4077	10kV道天线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道天线916开关	道生灏站	80000	是	563	9751.45	公线	254.95	45	4415.8	0	3385.36	不受限	3350
4078	10kV洪董线	通江电力调度控制中心	10kV洪董线925	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	68.6	23	1188.1	0	3363.73	不受限	3350
4079	10kV望凯二线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯二线971	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	278.2	53	4818.4	0	3365.54	不受限	3350
4080	10kV兰兰线	平昌电力调度控制中心	10kV兰兰线911	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	52.29	19	905.6	0	3381.23	不受限	3350
4081	10kV成飞二线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞二线914开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	258.15	51	4471.2	0	3369.8	不受限	3350
4082	10kV观磨线	巴州电力调度控制中心	10kV观磨线914	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	144.67	38	2505.6	0	3371.25	不受限	3350
4083	10kV得五线	平昌电力调度控制中心	10kV得五线912	得胜站	15000	否	377	6529.83	公线	144.34	38	2500	0	3376.85	不受限	3350
4084	10kV回先线大馈线	富顺电力调度控制中心	回先线913开关	回龙站	16500	否	345	5975.58	公线	80.51	23	1394.4	0	3386.06	不受限	3350
4085	10kV汇龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇龙线929开关	汇东站	80200	是	445	7707.63	公线	162.07	36	2807	0	3359.1	不受限	3350
4086	10kV荣钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV荣钢线923开关	荣县站	90000	是	415	7188.01	公线	138.5	33	2398.8	0	3351.61	不受限	3350
4087	10kV杨江线948大馈线	泸州电力调度控制中心	杨江线948	杨桥	180000	否	525	9093.27	公线	52.5	10	328	4800	3353.54	不受限	3350
4088	10kV黑泽线	阿坝电力调度控制中心	黑泽线952开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	48.08	18	832.8	0	3376.09	不受限	3350
4089	10kV南九线	雨城电力调度控制中心	10kV南九线919开关	南坝子站	100200	否	440	7621.02	专线	202.6	46	3509	0	3349.92	不受限	3350
4090	10kV麻陇线	米易电力调度控制中心	麻陇线951开关	麻陇站	6300	是	270	4676.54	公线	22.13	8	383.3	0	3357.93	不受限	3350
4091	10kV玉刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉刘线922开关	玉河站	8000	是	355	6148.78	公用	89.93	25	1557.6	0	3361.42	不受限	3350
4092	10kV柏佳线639大馈线	泸州电力调度控制中心	柏佳线972开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	129.87	32	2249.4	0	3376.3	不受限	3350
4093	10kV万茶一线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶一线913开关	万源站	50000	是	515	8920.06	公线	189.16	37	3276.2	500	3359.85	不受限	3350
4094	10kV城花线	雅安电力调度控制中心	城花线922开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	150.75	38	2611	250	3374.38	不受限	3350
4095	10kV正鸿线	仁寿电力调度控制中心	正鸿线934开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	146.65	39	2539.9	0	3383.71	不受限	3350
4096	10kV虎青线	广元电力调度控制中心	虎青线925开关	35kV虎跳站	10300	否	300	5196.15	公线	74.13	25	1284	0	3392.53	不受限	3350
4097	10kV大广线	广元电力调度控制中心	大广线915开关	35kV大石站	20000	否	300	5196.15	专线	75.85	25	1313.7	0	3362.83	不受限	3350
4098	10kV芙南线	苍溪电力调度控制中心	芙南线923开关	35kV芙蓉站	32000	是	453	7846.19	公线	166.49	37	2883.6	0	3393.35	不受限	3350

4099	10kV蓥镇路	蓥华电力调度控制中心	蓥镇路913开关	蓥华站	20000	是	507	8781.5	公线	209.88	41	3635.1	0	3390.1	不受限	3350
4100	10kV革海线	青白江电力调度控制中心	革海线906开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	344.62	57	5968.9	0	3384.17	不受限	3350
4101	10kV正北线	成都配调	正北路929	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	184.3	39	3192	0	3362.08	不受限	3350
4102	10kV桂鸿线	新都电力调度控制中心	桂鸿线951开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公线	206.47	41	3576	66	3355.49	不受限	3350
4103	10kV蒲园一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园一路911	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	125.4	31	2172	0	3370.56	不受限	3350
4104	10kV蔡双线	五通桥电力调度控制分中心	蔡双线913开关	蔡金站	10000	否	345	5975.58	公线	114.78	33	1988	0	3390.02	不受限	3350
4105	10kV紫贤一线	安岳电力调度控制中心	10kV紫贤一线973开关	紫竹	542000	是	525	9093.27	公线	225.31	43	3902.4	0	3372.22	不受限	3350
4106	10kV金江二线	隆昌电力调度控制中心	金江二线928开关	金鹅	280000	否	660	11431.54	专线	283.45	43	4909.4	2000	3378.99	不受限	3350
4107	10kV驯严线	安岳电力调度控制中心	10kV驯严线912开关	驯龙站	13600	否	285	4936.34	公用	61.49	22	1065	0	3377.71	不受限	3350
4108	10kV正华线	成都配调	正华路951	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	182.45	39	3160	0	3394.08	不受限	3350
4109	10kV光热线	新都电力调度控制中心	光热线915开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	165.36	41	2864	0	3371.38	不受限	3350
4110	10kV塘华路专线	成都配调	塘华路922	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	172.08	42	2980.5	0	3395.18	不受限	3350
4111	10kV牌传线	内江电力调度控制中心	牌传线933开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	专线	239.47	50	4147.6	0	3366.03	不受限	3350
4112	10kV金泉路	成都配调	金泉路912	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	184.9	39	3202.4	0	3351.68	不受限	3350
4113	10kV温高一路	成都配调	温高一路927	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	229.75	49	3979.2	0	3394.14	不受限	3350
4114	10kV雷龙线	成都配调	雷龙线914	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	3200	3354.08	不受限	3350
4115	10kV白达线	成都配调	白达线935	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	183.6	39	3180	0	3374.08	不受限	3350
4116	10kV东溪线	南溪电力调度控制中心	东溪线948开关	东风站	63000	是	380	6581.79	公线	108.74	29	1883.3	0	3382.13	不受限	3350
4117	10kV百思线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百思线912开关	百合站	63150	是	245.2	4246.99	公线	0	20	849.4	0	3397.59	不受限	3350
4118	10kV普周线	宜宾电力调度控制中心	普周线952开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	53.35	17	924	0	3371.49	不受限	3350
4119	10kV圣岛二线	眉山电力调度控制中心	圣岛二线962开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	243.77	44	4222.1	0	3398.92	不受限	3350
4120	10kV新雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新雅线922开关	新城站	40000	否	240	4156.92	公线	549.94	20	831.38	0	3325.54	不受限	3320
4121	10kV平金二路	罗江电力调度控制中心	平金二路963开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	206.97	52	3584.8	0	3343.4	不受限	3300
4122	10kV斑纤二路	罗江电力调度控制中心	斑纤二路923开关	斑竹站	126000	是	277	4797.78	专线	29.28	11	507.2	0	3331.02	不受限	3300
4123	10kV中建二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中建二线972开关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	141.34	37	2448	85	3343.85	不受限	3300
4124	10kV金城线	成都配调	金城线929开关	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	185.68	39	3216	0	3338.08	不受限	3300
4125	10kV俭年线	成都配调	俭年线915	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	175.1	43	3032.8	0	3342.88	不受限	3300
4126	10kV辰锦线	成都配调	辰锦路925开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	235.1	50	4072	0	3301.34	不受限	3300
4127	10kV三和一线	内江电力调度控制中心	三和一线913开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	146.63	35	2539.6	0	3321.66	不受限	3300
4128	10kV涯金四路	成都配调	涯金四路940	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	233.87	49	4050.7	0	3322.64	不受限	3300
4129	10kV铁火线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁火线922开关	铁柳站	7500	否	335	5802.37	公线	109.53	33	1897.1	0	3325.03	不受限	3300
4130	10kV杨学线	金堂电力调度控制中心	杨学线914	杨柳	2*50000	否	580	10045.89	专线	330.21	57	5719.2	0	3322.1	不受限	3300
4131	10kV天太线大馈线	邻水电力调度控制中心	天太线913开关	天龙站	5000	是	291	5040.27	公线	40.79	14	706.4	0	3325.82	不受限	3300

4132	10kV玉置线	邛崃电力调度控制中心	玉置线944	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	348.15	58	6030	0	3323.07	不受限	3300
4133	10kV清澜线大馈线	威远电力调度控制中心	清澜线928开关	清溪站	90000	否	423	7326.57	公线	131.25	31	2273.2	1000	3320.71	不受限	3300
4134	10kV桥岔线922大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥岔线922开关	会东大桥站	100000	否	275	4763.14	公线	56.76	20	983	0	3303.83	不受限	3300
4135	10kV文韵一线916	乐至电力调度控制中心	10kV文韵一线916小车开关	文峰	30000	否	520	9006.66	公线	276.74	53	4793.2	0	3312.79	不受限	3300
4136	10kV崇镇线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇镇线915开关	会东大崇站	15700	否	390	6755	公线	158.63	41	2747.5	0	3332	不受限	3300
4137	10kV盛红线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV盛红线915开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	37.04	15	641.6	0	3333.46	不受限	3300
4138	10kV官曲线	彭州电力调度控制中心	官曲线912开关	官仓	2*40000	是	390	6755	公线	119.03	31	2061.6	0	3342.4	不受限	3300
4139	10kV德富路	郫都电力调度控制中心	德富线932开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	167.88	42	2907.6	0	3327.78	不受限	3300
4140	10kV指大路专线	成都配调	指大路912	指挥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	233.26	49	4040	0	3333.34	不受限	3300
4141	10kV唐镇线	青白江电力调度控制中心	唐镇线904开关	唐家寺	2*10000	否	400	6928.2	公线	167.21	42	2896	0	3339.38	不受限	3300
4142	10kV荔尚路	成都配调	荔尚路910	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	232.79	49	4032	0	3341.34	不受限	3300
4143	10kV汉革线大馈线（专线）	新都电力调度控制中心	汉革线936开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	272.81	53	4725	0	3334.23	不受限	3300
4144	10kV大誉线	成都配调	大誉线915	大源	2*40000+63000	否	473	8192.6	专线	232.52	49	4027.3	0	3346.04	不受限	3300
4145	10kV阿七线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV阿七线911开关	阿七站	4000	否	280	4849.74	公线	58.72	21	1017.1	0	3347.67	不受限	3300
4146	10kV蓥八一路915大馈线	蓥华电力调度控制中心	蓥八一路915开关	蓥华站	22000	是	377	6529.83	公线	108.28	29	1875.4	0	3348.46	不受限	3300
4147	10kV观贾线	大竹电力调度控制中心	观贾线914开关	观音站	11300	是	300	5196.15	公线	46.8	16	810.6	0	3346.32	不受限	3300
4148	10kV姚竹线	剑阁电力调度控制中心	姚竹线917开关	35kV姚家站	20000	是	341	5906.29	公线	78.05	23	1351.8	0	3373.23	不受限	3300
4149	10kV深则线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深则线923开关	深沟站	10000	是	240	4156.92	公线	218.8	91	3790.4	0	3325.54	不受限	3300
4150	10kV古星线	广汉电力调度控制中心	古星线928开关	古城	364000	否	914	15830.94	公线	630.05	69	10912.4	0	3335.45	不受限	3300
4151	10kV金花二回	通川电力调度控制中心	10kV.金花二回976开关	金山站	150000	是	420	7274.61	公线	144.11	34	2496	0	3323.69	不受限	3300
4152	10kV新工二路	广汉电力调度控制中心	新工二路961开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公线	245.27	50	4248	0	3327.99	不受限	3300
4153	10kV帽信线	仁寿电力调度控制中心	帽信线914开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	310.85	56	5384	0	3345.53	不受限	3300
4154	10kV清轨路913大馈线	德阳电力调度控制中心	清轨路913开关	清平站	73500	否	214	3706.59	专线	380.7	177	6593.7	0	3335.93	不受限	3300
4155	10kV南瑞线	仁和电力调度控制中心	南瑞线957开关	南山站	50000	否	400	6928.2	公线	110.41	28	1912.3	1000	3323.08	不受限	3300
4156	10kV杨万一线937大馈线	泸州电力调度控制中心	杨万一线937开关	杨桥	380000	是	600	10392.3	公线	131.51	22	2277.8	2730	3306.04	不受限	3300
4157	10kV茜黄线913	泸州电力调度控制中心	茜黄线913	茜草坝	40000	是	285	4936.34	公线	34.64	12	600	0	3349.07	不受限	3300
4158	10kV郎宾线大馈线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV郎宾线924开关	二郎	16000	否	362	6270.02	专线	134.58	37	2330.9	0	3312.12	不受限	3300
4159	10kV向安线	石棉电力调度控制中心	向安线975开关	向阳站	20180	否	300	5196.15	公线	78.84	26	1365.5	0	3311.03	不受限	3300
4160	10kV鱼瑞二线925大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼瑞二线925开关	鱼兔	120000	是	552	9560.92	公线	248.26	45	4299.8	0	3348.94	不受限	3300

4161	10kV龙东线	宝兴电力调度控制中心	龙东线918开关	五龙站	40000	否	256	4434.05	公线	38.28	15	663	0	3327.64	不受限	3300
4162	10kV姜鹿线	石棉电力调度控制中心	姜鹿线955开关	姜家沟站	80000	否	250	4330.13	公线	31.87	13	552	0	3345.12	不受限	3300
4163	10kV草天一线	古蔺电力调度控制中心	草天一线963开关	黄草坪	64000	是	423	7326.57	公线	147.19	35	2549.4	0	3311.86	受限	3300
4164	10kV仁城线	天全电力调度控制中心	仁城线922开关	仁义站	15000	是	300	5196.15	公线	39.6	13	685.8	150	3321.12	不受限	3300
4165	10kV黑园一线	雅安电力调度控制中心	黑园一线915开关	黑竹站	18950	否	400	6928.2	公线	167.88	42	2907.6	0	3327.78	不受限	3300
4166	10kV仙韩线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙韩线974开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公用	288.43	48	4995.6	0	3318.24	不受限	3300
4167	10kV双东线	新桥电力调度控制中心	双东线928开关	双堰站	80160	是	380	6581.79	公线	111.58	29	1932.6	0	3332.83	不受限	3300
4168	10kV曾芦线	巴州电力调度控制中心	10kV曾芦线915	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	78.85	26	1365.6	0	3310.93	不受限	3300
4169	10kV乐镇线	南江电力调度控制中心	10kV乐镇线852	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	54.84	20	949.9	0	3336.93	不受限	3300
4170	10kV华轧线大馈线	天府电力调度控制中心	华轧路914开关	华阳	50000	否	553	9578.24	公线	305.33	55	5288.4	0	3332.02	不受限	3300
4171	10kV梯农线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯农线952开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	34.99	12	606	0	3343.07	不受限	3300
4172	10kV镇喜线	平昌电力调度控制中心	10kV镇喜线916	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	104.43	32	1808.7	0	3335.49	不受限	3300
4173	10kV大万二回	达县电力调度控制中心	大万二回924开关	大树站	18000	否	300	5196.15	公线	77.3	26	1338.9	0	3337.63	不受限	3300
4174	10kV罗通线大馈线	天府电力调度控制中心	罗通线937开关	罗家店	240000	否	600	10392.3	公线	346.82	58	6007	0	3346.07	不受限	3300
4175	10kV华蔚路大馈线	天府电力调度控制中心	华蔚路946开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	168.64	42	2920.8	0	3314.58	不受限	3300
4176	10kV石镇线（长赤站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线954	长赤站	10000	否	377	6529.83	公线	146.72	39	2541.2	0	3335.65	不受限	3300
4177	10kV君双线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君双线912开关	君塘站	16300	否	503	8712.22	公线	300	60	5153.88	200	3360.34	不受限	3300
4178	10kV湾武线	射洪电力调度控制中心	湾武线917开关	桐子湾	100000	是	380	6581.79	公线	87.77	23	1520.2	410	3335.23	不受限	3300
4179	10kV江中二线大馈线	南充电力调度控制中心	江中Ⅱ线922	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	204.92	37	3549.3	790	3323.29	不受限	3300
4180	10kV北郊线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北郊线917开关	城北站(蓬安)	94500	否	270	4676.54	公线	51.58	19	893.4	0	3315.49	不受限	3300
4181	10kV罗济线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗济线921开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	51.78	19	896.8	0	3312.09	不受限	3300
4182	10kV城广线	蓬溪电力调度控制中心	城广线924开关	赤城	90000	是	480	8313.84	公线	191.69	40	3320	0	3331.07	不受限	3300
4183	10kV海晶线大馈线	高坪电力调度控制中心	海晶线933开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	283.95	48	4918.1	0	3326.46	不受限	3300
4184	10kV光街线	仪陇电力调度控制中心	光街线912开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	110.38	29	1911.7	0	3312.16	不受限	3300
4185	10kV游王二线	蓬溪电力调度控制中心	游王二线971开关	上游	80000	是	540	9353.07	公线	232.44	43	4227.15	0	3255.3	不受限	3250
4186	10kV桥农线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥农线916开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	130.14	33	2254	0	3288.56	不受限	3250
4187	10kV王村线	井研电力调度控制分中心	王村线914开关	王村站	10000	是	300	5196.15	公线	51.65	17	894.6	0	3262.32	不受限	3250
4188	10kV宝镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝镇线911开关	金宝站	10000	是	300	5196.15	公线	51.24	17	887.4	0	3269.52	不受限	3250

4189	10kV江落线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江落线924开关	江南站(阆中)	32500	否	220	3810.51	公线	10	5	173.2	0	3256.26	不受限	3250
4190	10kV江加线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江加线914开关	江南站(阆中)	32500	否	373	6460.55	公线	145.53	39	2520.5	0	3293.99	不受限	3250
4191	10kV关田线	南江电力调度控制中心	10kV关田线952	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	79.72	27	1380.7	0	3295.83	不受限	3250
4192	10kV金向线	通江电力调度控制中心	10kV金向线923	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	79.99	27	1385.4	0	3291.13	不受限	3250
4193	10kV柏众三路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众三路929开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	349.76	58	6057.9	0	3295.17	不受限	3250
4194	10kV天峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.天峰线919开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	154.17	36	2670.2	0	3260.34	不受限	3250
4195	10kV柏众四路大馈线	天府电力调度控制中心	柏众四路944开关	柏合	180000	否	600	10392.3	专线	350.8	58	6075.8	0	3277.27	不受限	3250
4196	10kV福东线	达县电力调度控制中心	福东线915开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	51.06	17	884.4	0	3272.52	不受限	3250
4197	10kV陈罐线	达县电力调度控制中心	陈罐线914开关	陈家站	10000	否	380	6581.79	公线	152.75	40	2645.6	0	3278.01	不受限	3250
4198	10kV顶凤线	巴州电力调度控制中心	10kV顶凤线915	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	126.05	36	2183.2	0	3272.76	不受限	3250
4199	10kV顶果线	巴州电力调度控制中心	10kV顶果线923	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	126.84	36	2196.8	0	3259.16	不受限	3250
4200	10kV怡南一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南一线905开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	253.39	46	4388.7	0	3260.04	不受限	3250
4201	10kV双大线	宣汉电力调度控制中心	双大线913开关	双河站	20000	是	400	6928.2	公线	132.02	33	2286.6	0	3255.96	不受限	3250
4202	10kV仁联路大馈线	天府电力调度控制中心	仁联路905开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	351.69	59	6091.2	0	3261.87	不受限	3250
4203	10kV大德路大馈线	天府电力调度控制中心	大德路927开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	349.54	58	6054	0	3299.07	不受限	3250
4204	10kV黑上线	阿坝电力调度控制中心	黑上线951开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	54.91	20	951	0	3257.89	不受限	3250
4205	10kV山村线918大馈线	叙永电力调度控制中心	山村线918开关	后山	64000	否	271	4693.86	公线	55.81	21	966.7	0	3257.77	不受限	3250
4206	10kV仙平线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙平线964开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公用	282.96	47	4900.8	160	3253.04	不受限	3250
4207	10kV黎金线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎金线922开关	黎雅站	16300	否	400	6928.2	公用	169.52	42	2936	0	3299.38	不受限	3250
4208	10kV清溪线	汉源电力调度控制中心	清溪线911开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	59.24	22	1026	0	3260.83	不受限	3250
4209	10kV向学线	石棉电力调度控制中心	向学线954开关	向阳站	20180	否	300	5196.15	公线	80.86	27	1400.5	0	3276.03	不受限	3250
4210	10kV大邮线	米易电力调度控制中心	大邮线951开关	大坪子站	10000	否	220	3810.51	公线	9.14	4	158.3	0	3271.16	不受限	3250
4211	10kV罗玉一路	绵竹电力调度控制中心	罗玉一路925开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	252.68	46	4376.4	0	3272.34	不受限	3250
4212	10kV叙龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	叙龙线916开关	叙永	120000	是	441	7638.34	公线	164.6	37	2850.8	0	3259.87	不受限	3250
4213	10kV竹城线	广元电力调度控制中心	竹城线916开关	竹园站	80000	否	400	6928.2	公线	172.12	43	2981.1	0	3254.28	不受限	3250
4214	10kV兴洞路923线路	中江电力调度控制中心	兴洞路923开关	永兴站	16300	否	352	6096.82	公线	126.99	36	2199.4	0	3287.74	不受限	3250
4215	10kV金演线	剑阁电力调度控制中心	金演线914开关	35kV演圣站	10000	是	341	5906.29	公线	84.73	25	1467.6	0	3257.43	不受限	3250
4216	10kV工业线	会理电力调度控制中心	工业专线913开关	益门站	12700	否	335	5802.37	专线	111.62	33	1933.3	0	3288.83	不受限	3250

4217	10kV杨金线	仁寿电力调度控制中心	杨金线915开关	杨柳站	8000	否	210	3637.31	公线	0	0	0	0	3273.58	不受限	3250
4218	10kV工溜路	鉴华电力调度控制中心	工溜路913开关	工农兵站	35300	是	600	10392.3	公线	290.56	48	5032.5	0	3281.34	不受限	3250
4219	10kV陵航线	苍溪电力调度控制中心	陵航线922开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	194.28	46	3365	0	3260.1	不受限	3250
4220	10kV天旅路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天旅路913	天台	10000	是	400	6928.2	公线	130.54	33	2260.9	0	3281.66	不受限	3250
4221	10kV官梁线	大邑电力调度控制中心	官梁线941开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	260.8	52	4517	0	3277.22	不受限	3250
4222	10kV光镇线	新都电力调度控制中心	光镇线922开关	光辉	100000	否	500	8660.25	公线	259.7	52	4498	0	3296.22	不受限	3250
4223	10kV桂伦路	新都电力调度控制中心	桂沦线994开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	275.06	53	4764	0	3295.23	不受限	3250
4224	10kV普铁路	新都电力调度控制中心	普铁线922开关	普河	100000	否	424	7343.9	专线	192.44	45	3333	0	3276.51	不受限	3250
4225	10kV德友二线	郫都电力调度控制中心	德友二线926开关	德源	100000	是	505	8746.86	公线	215.24	43	3728	0	3269.49	不受限	3250
4226	10kV三德线	金堂电力调度控制中心	三德线914开关	三星	21000	否	300	5196.15	专线	79.72	27	1380.7	0	3295.83	不受限	3250
4227	任医线	温江电力调度控制中心	任医线908开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	252.42	46	4372	0	3276.74	不受限	3250
4228	10kV店广线大馈线	郫都电力调度控制中心	店广线947开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	292.3	49	5062.7	0	3251.14	不受限	3250
4229	10kV解工一线	大邑电力调度控制中心	解工一线921开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	349.54	58	6054	0	3299.07	不受限	3250
4230	10kV塘锦路	成都配调	塘锦路923	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	179.19	44	3103.5	0	3272.18	不受限	3250
4231	10kV温新路	成都配调	温新路916	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	237.58	50	4114.8	0	3258.54	不受限	3250
4232	10kV清桦线	威远电力调度控制中心	清桦线923开关	清溪站	90000	否	295	5109.55	专线	75.46	26	1307	0	3291.59	不受限	3250
4233	10kV高平路大馈线（运检）	崇州电力调度控制中心	高平线944开关	高庆	195000	是	586	10149.82	专线	244.37	42	4232.5	630	3257.36	不受限	3250
4234	10kV青机线	彭山电力调度控制中心	青机线912开关	青龙站	100000	否	210	3637.31	专线	43.54	21	791.8	0	3273.58	不受限	3250
4235	10kV堵坪线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV堵坪线914开关	堵格站	6300	否	275	4763.14	公线	57.74	30	1000	0	3286.83	不受限	3250
4236	10kV云烤线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云烤线912开关	新云站	22500	否	380	6581.79	公线	153.85	40	2664.7	0	3258.91	不受限	3250
4237	10kV俄苏线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV俄苏线913开关	俄亚站	3250	否	230	3983.72	公线	6.77	3	117.2	200	3268.15	不受限	3250
4238	10kV杨德路917大馈线	德阳电力调度控制中心	杨德路917开关	杨嘉站	81500	否	210	3637.31	专线	360	171	6235.2	0	3273.58	不受限	3250
4239	10kV克宣线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克宣线913开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	16.69	7	289	0	3296.35	不受限	3250
4240	10kV大乐线大馈线	内江电力调度控制中心	大乐线924开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	150.42	36	2605.2	0	3256.06	不受限	3250
4241	10kV象和五线	成都配调	象和五线942开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	237.44	50	4112.4	0	3260.94	不受限	3250
4242	10kV东上线	成都配调	东上线916开关	东风路	138000	否	473	8192.6	专线	236.49	50	4096	0	3277.34	不受限	3250
4243	10kV范北路	成都配调	范北路943开关	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	4100	3273.34	不受限	3250
4244	10kV桥伊线	成都配调	桥伊路944	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	236.47	50	4095.6	0	3277.74	不受限	3250
4245	10kV福新线971	眉山电力调度控制中心	福新线971开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	195.7	41	3389.6	0	3289.18	不受限	3250
4246	10kV龙达二线	眉山电力调度控制中心	龙达二线926开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	349.92	58	6060.6	0	3292.47	不受限	3250
4247	10kV底丰线	江安电力调度控制中心	底丰线917开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	143.19	39	2480	0	3287.73	不受限	3250

4248	10kV五轧线	眉山电力调度控制中心	五轧线914开关	五里山站	28000	否	255	4416.73	公线	41.84	16	724.6	0	3250.46	不受限	3250
4249	10kV爱利线	眉山电力调度控制中心	爱利线928开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	243.5	51	4217.5	0	3296.13	不受限	3250
4250	10kV丰护线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰护线915开关	丰裕站	6300	是	380	6581.79	公线	45.22	12	783.2	1215	3267.23	不受限	3250
4251	10kV鲁柏线	宜宾电力调度控制中心	鲁柏线950开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	156.06	36	2703	0	3255.26	不受限	3250
4252	10kV杨朱线	丹棱电力调度控制中心	杨朱线913开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	76.73	14	1328.9	4070.32	3205.61	不受限	3200
4253	10kV邛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛水线911断路器	夏邛	63000	否	465	8054.04	公线	231.82	50	4015.1	0	3233.54	不受限	3200
4254	10kV邛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛水线911断路器	夏邛	63000	否	465	8054.04	公线	231.82	50	4015.1	0	3233.54	不受限	3200
4255	10kV团济一线	内江电力调度控制中心	团济一线915开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	246.44	51	4268.4	0	3245.23	不受限	3200
4256	10kV作富一线	成都配调	作富一线918开关918	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	239.08	51	4140.8	0	3232.54	不受限	3200
4257	10kV益火路	成都配调	益火路952	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	118.55	35	2053.2	0	3211.03	不受限	3200
4258	10kV沈苹路	成都配调	沈苹路952	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	238.27	50	4126.8	0	3246.54	不受限	3200
4259	10kV马奇一路	成都配调	马奇一线933	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	238.75	50	4135.2	0	3238.14	不受限	3200
4260	10kV崇黑线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV崇黑线914开关	会东大崇站	15700	否	335	5802.37	公线	115.96	35	2008.4	0	3213.73	不受限	3200
4261	10kV海环一线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海环一线911开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	311.56	56	5396.2	0	3224.22	不受限	3200
4262	10kV资高线	资中电力调度控制中心	资高线927开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	107.33	26	1858.9	1260	3241.19	不受限	3200
4263	10kV舟五线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟五线912开关	舟坝站	20000	是	400	6928.2	公线	133.17	33	2306.5	0	3236.06	不受限	3200
4264	10kV甲下线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV甲下线912开关	甲店站	3100	否	230	3983.72	公线	20.54	9	355.7	0	3229.65	不受限	3200
4265	10kV平古线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平古线930开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	215.61	43	3734.3	0	3235.48	不受限	3200
4266	10kV南奥路专线	成都配调	南奥路908	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	238.57	50	4132	0	3241.34	不受限	3200
4267	10kV中龙线	广元电力调度控制中心	中龙线922开关	中子站	86000	否	320	5542.56	公线	100.65	31	1743.2	0	3245.1	不受限	3200
4268	10kV玉花路	绵竹电力调度控制中心	玉花路904开关	玉泉站	19300	是	320	5542.56	公线	70.72	22	1224.8	0	3209.25	不受限	3200
4269	10kV园湖I回	攀枝花电力调度控制中心	园湖I回956开关	园林站	40000	否	300	5196.15	公线	84.66	28	1466.3	0	3210.1	不受限	3200
4270	10kV西苑线	通川电力调度控制中心	10kV.西苑线971开关	城西站	82000	是	552	9560.92	公线	256.75	47	4446.9	0	3201.84	不受限	3200
4271	10kV回烟路	什邡电力调度控制中心	回烟路925开关	回澜站	100000	否	520	9006.66	专线	280.89	54	4865.1	0	3240.89	不受限	3200
4272	10kV黑坝线	仁寿电力调度控制中心	黑坝线923开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	44.32	17	767.6	0	3207.46	不受限	3200
4273	10kV家太路923线路	中江电力调度控制中心	家太路923开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	152.11	40	2634.6	0	3242.25	不受限	3200
4274	10kV单彭线	苍溪电力调度控制中心	单彭线921开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	119.71	35	2073.3	0	3242.36	不受限	3200
4275	10kV乃保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃保线开关	乃托站	50000	否	335	5802.37	公线	109.09	33	1889.4	100	3232.73	不受限	3200
4276	10kV河中线	会理电力调度控制中心	河中线923小车开关	河口站	9100	否	275	4763.14	公线	61.09	22	1058.1	0	3228.73	不受限	3200
4277	10kV新月线	盐边电力调度控制中心	新月线957开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	84.9	28	1470.5	0	3206.03	不受限	3200

4278	10kV茅郭线	阿坝电力调度控制中心	茅郭线922开关	茅坪子站	12600	否	270	4676.54	公线	56.74	21	982.8	0	3226.09	不受限	3200
4279	10kV大岭线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	大岭线926开关	大洲驿	64000	是	406	7032.13	公线	139.7	34	2419.6	0	3206.1	不受限	3200
4280	10kV卫锦一线	雅安电力调度控制中心	卫锦一线936开关	卫干桥站	126200	否	400	6928.2	公线	173.67	43	3008	0	3227.38	不受限	3200
4281	10kV新永三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永三线902开关	新皂站	31500	是	527	9127.91	公用	235.28	45	4075.1	0	3227.23	不受限	3200
4282	10kV南兴线	雨城电力调度控制中心	10kV南兴线915开关	南坝子站	100000	是	335	5802.37	公线	82.38	25	1426.8	0	3215.1	不受限	3200
4283	10kV富三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富三线924开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	84.02	28	1455.2	0	3221.33	不受限	3200
4284	10kV麻楠线	米易电力调度控制中心	麻楠线954开关	麻陇站	6300	是	300	5196.15	公线	53.95	18	934.4	0	3222.52	不受限	3200
4285	10kV板塘四线	仁和电力调度控制中心	板塘四线976开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	174.06	39	3014.8	0	3220.58	不受限	3200
4286	10kV大水线	古蔺电力调度控制中心	10kV大水线914开关	大村	10000	是	308	5334.72	公线	59.9	19	1037.4	0	3230.38	不受限	3200
4287	10kV棉竹一线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹一线919	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	151.5	36	2624	0	3237.26	不受限	3200
4288	10kV福龟线	攀枝花西区电力调度控制中心	福龟线924开关	福田站	8000	是	400	6928.2	公线	134.58	34	2330.9	0	3211.66	不受限	3200
4289	10kV七新线	雨城电力调度控制中心	10kV七新线916开关	七盘站	100400	否	405	7014.81	公线	114.12	45	1976.5	3080	3233.33	不受限	3200
4290	10kV富政线	新桥电力调度控制中心	10kV.富政线915开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	254.19	46	4402.5	0	3246.24	不受限	3200
4291	10kV石柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳线914开关	石桥站	10000	否	400	6928.2	公线	173.35	43	3002.4	0	3232.98	不受限	3200
4292	10kV西华线大馈线	自贡电力调度控制中心	西华线934开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	319.34	57	5531	0	3245.3	不受限	3200
4293	10kV佛顺线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛顺线916开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	253.23	46	4386	0	3235.02	不受限	3200
4294	10kV邻航线大馈线	天府电力调度控制中心	邻航线934开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	172.57	43	2988.9	0	3246.48	不受限	3200
4295	10kV代肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	代肖线912开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	198.94	41	3445.7	0	3219.23	不受限	3200
4296	10kV牧文路大馈线	天府电力调度控制中心	牧文路922开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	132.42	33	2293.6	0	3248.96	不受限	3200
4297	10kV宋盐线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋盐线912开关	宋家桥站	63000	否	400	6928.2	专线	173.25	43	3000.7	0	3234.68	不受限	3200
4298	10kV辉野线大馈线	南充电力调度控制中心	辉野线924开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	12.66	6	219.2	0	3210.26	不受限	3200
4299	10kV襄龙线大馈线	南部电力调度控制中心	襄龙线924开关	共襄站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	8.79	4	152.2	0	3246.08	不受限	3200
4300	10kV马七线	蒲城电力调度控制中心	马七线913开关	马蹄站	51000	是	373	6460.55	公线	111	30	1922.5	0	3245.94	不受限	3200
4301	10kV小沈二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈二线918开关	小枧站	40000	否	591	10236.42	公用	345.59	58	5985.7	0	3227.08	不受限	3200
4302	10kV棕化一线	西充电力调度控制分中心	棕化Ⅰ线923开关	棕树站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	84.6	20	1465.31	2650	3211.26	不受限	3200
4303	10kV石护线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石护线913开关	石滩站(阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	58.09	22	1006.2	0	3202.69	不受限	3200
4304	10kV城滨线917大馈线	南充电力调度控制中心	城滨线917开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	310.98	56	5386.2	0	3234.22	不受限	3200
4305	10kV盘镇线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV盘镇线913	盘龙站(南部)	20000	否	275	4763.14	公线	61.85	22	1071.2	0	3215.63	不受限	3200

4306	10kV兴场线	蓬安电力调度控制中心	兴场线922开关	兴旺站(蓬安)	22500	否	377	6529.83	公线	152.54	40	2642	0	3234.85	不受限	3200
4307	10kV合治线大馈线	江油电力调度控制中心	合治线917开关	三合站	31500	否	269	4659.22	公用	56.43	21	977.3	0	3216	不受限	3200
4308	10kV龙桥线	蓬溪电力调度控制中心	龙桥线933开关	龙马	100000	是	377	6529.83	公线	117.78	31	2039.9	0	3183.96	不受限	3150
4309	10kV坪西线	南部电力调度控制中心	10kV坪西线913	大坪站(南部)	32500	否	330	5715.77	公线	76.37	23	1322.7	630	3191.49	不受限	3150
4310	10kV日塔线大馈线	仪陇电力调度控制中心	日塔线911开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	157.31	42	2724.6	0	3152.25	不受限	3150
4311	10kV中观线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中观线925开关	阆中站	126000	是	552.12	9563	公线	258.57	47	4478.4	0	3172	不受限	3150
4312	10kV徐马线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐马线913开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	59.88	22	1037.1	0	3171.79	不受限	3150
4313	10kV带蓝二线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝Ⅱ线921开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	313.8	57	5435.1	0	3185.32	不受限	3150
4314	10kV带蓝一线大馈线	南充电力调度控制中心	带蓝Ⅰ线919开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	313.34	57	5427	0	3193.42	不受限	3150
4315	10kV双江线913大馈线	西充电力调度控制分中心	双江线913开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	89.76	30	1554.7	0.19	3184	不受限	3150
4316	10kV棕张二线	西充电力调度控制分中心	棕张Ⅱ线927开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	122.02	31	2113.4	250	3179.16	不受限	3150
4317	10kV骆镇线大馈线	营山电力调度控制中心	骆镇线931开关	骆市站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	65.55	24	1135.4	0	3151.43	不受限	3150
4318	10kV土来线	仪陇电力调度控制中心	土来线921开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	156.79	42	2715.6	0	3161.25	不受限	3150
4319	10kV洪元线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪元线916开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	88.07	29	1525.4	0	3151.13	不受限	3150
4320	10kV玲老线大馈线	营山电力调度控制中心	玲老线911开关	老林站(营山)	7150	是	360	6235.38	公线	105.08	29	1820	0	3168.3	不受限	3150
4321	10kV罗海线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗海线924开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	59.16	22	1024.7	0	3184.19	不受限	3150
4322	10kV桥赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥赵线922开关	桥湾站	3150	否	300	5196.15	公线	86.84	29	1504	0	3172.53	不受限	3150
4323	10kV乐煤线	南江电力调度控制中心	10kV乐煤线952	乐坝站	9000	否	275	4763.14	公线	65.63	24	1136.7	0	3150.13	不受限	3150
4324	10kV南城二线	平昌电力调度控制中心	10kV南城二线911	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	307.33	56	5323	0	3172.71	不受限	3150
4325	10kV永象线961大馈线	泸川电力调度控制中心	永象线961开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	156.37	37	2708.4	0	3152.86	不受限	3150
4326	10kV香达线大馈线	天府电力调度控制中心	香达线924开关	香山	63000	否	600	10392.3	专线	357.14	60	6185.7	0	3167.37	不受限	3150
4327	10kV富迪线	新桥电力调度控制中心	10kV.富迪线922开关	富城站	50000	否	552	9560.92	公线	312.9	57	5419.4	0	3185.43	不受限	3150
4328	10kV五城线913大馈线	泸川电力调度控制中心	五城线913	五通庙	30000	是	319	5525.24	公线	71.39	22	1236.5	0	3183.69	不受限	3150
4329	10kV车东二线大馈线	天府电力调度控制中心	车东二线937开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	333.2	52	5771	0	3180.24	不受限	3150
4330	10kV南逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸一线957	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	356.35	59	6172	0	3181.07	不受限	3150
4331	10kV牛碳线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛碳线913开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	93.39	27	1617.5	0	3162.96	不受限	3150
4332	10kV莲村线	自贡电力调度控制中心	10kV莲村线962开关	莲花寺站	63000	是	569	9855.37	公线	266.02	47	4607.4	100	3176.9	不受限	3150
4333	10kV祥体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥体线914开关	凝祥站	50000	是	400	6928.2	公用	135.57	34	2348	0	3194.56	不受限	3150

4334	10kV富场一线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场一线914开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	86.76	29	1502.6	0	3173.93	不受限	3150
4335	10kV城上线	宝兴电力调度控制中心	城上线915开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	142.07	39	2460.6	0	3198.01	不受限	3150
4336	10kV油庙线	万源电力调度控制中心	10kV.油庙线914开关	油房坝站	40000	是	300	5196.15	公线	57.16	19	990	0	3166.92	不受限	3150
4337	10kV丹城线914大馈线	叙永电力调度控制中心	丹城线914开关	丹山	30000	是	441	7638.34	公线	168.46	38	2917.8	0	3192.87	不受限	3150
4338	10kV城绿线	雅安电力调度控制中心	城绿线918开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	146.63	37	2539.7	500	3195.68	不受限	3150
4339	10kV杨瑰线945大馈线	泸州电力调度控制中心	杨瑰线945开关	杨桥	380000	否	463	8019.4	公线	232	50	4018.2	0	3199.26	不受限	3150
4340	10kV仙府二线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府二线982开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	270.62	48	4687.2	0	3197.1	不受限	3150
4341	10kV二马一线大馈线	江油电力调度控制中心	二马一线911开关	二郎庙站	63000	是	375	6495.19	公用	115.79	31	2005.4	0	3190.75	不受限	3150
4342	10kV米青线	米易电力调度控制中心	米青线954开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	193.24	41	3346.9	0	3165.61	不受限	3150
4343	10kV金飞线	仁和电力调度控制中心	金飞线971开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	54.59	18	945.5	50	3161.42	不受限	3150
4344	10kV艺东线	阿坝电力调度控制中心	艺东线911开关	园艺站	103000	否	380	6581.79	公线	159.82	42	2768.1	0	3155.51	不受限	3150
4345	10kV顺政线	阿坝电力调度控制中心	顺政线914开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	85.09	28	1473.7	0	3187.25	不受限	3150
4346	10kV古油线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	古油线961开关	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	207.16	42	3588	0	3187.78	不受限	3150
4347	10kV富雄线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富雄线915开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	86.18	29	1492.7	0	3183.83	不受限	3150
4348	10kV中马线	广元电力调度控制中心	中马线919开关	中子站	80000	否	259	4486.01	公线	49.95	19	865.2	0	3172.21	不受限	3150
4349	10kV柳秀线	剑阁电力调度控制中心	柳秀线923开关	35kV柳沟站	12600	否	341	5906.29	公线	112.74	33	1952.6	200	3163.06	不受限	3150
4350	10kV龙清路	绵竹电力调度控制中心	龙清路915开关	龙桥站	71500	否	552	9560.92	公用	312.43	57	5411.3	0	3193.53	不受限	3150
4351	10kV广民路902#线路	中江电力调度控制中心	广民路902开关	广福站	113000	否	377	6529.83	公线	154.64	41	2678.4	0	3198.45	不受限	3150
4352	10kV卫新线	广元电力调度控制中心	卫新线924开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	专线	89.34	30	1547.4	0	3160.31	不受限	3150
4353	10kV炳体线	攀枝花电力调度控制中心	炳体线951开关	炳草岗站	12500	是	300	5196.15	公线	55.79	19	966.3	0	3190.62	不受限	3150
4354	10kV上合线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	上合线912开关	上马	8000	是	406	7032.13	公线	140.27	35	2429.5	0	3196.2	不受限	3150
4355	10kV清团线	仁寿电力调度控制中心	清团线961	清水站	16000	是	495	8573.65	公线	211.41	43	3661.6	0	3197.32	不受限	3150
4356	10kV广铁路	广汉电力调度控制中心	广铁路927开关	广汉站	82000	否	284	4919.02	专线	48.3	17	836.6	400	3190.52	不受限	3150
4357	10kV岫歧一线	苍溪电力调度控制中心	岫歧一线915	35kV岫云站	26000	是	312	5404	公线	65.69	21	1137.8	0	3185.4	不受限	3150
4358	10kV陵栾线	苍溪电力调度控制中心	陵栾线929开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	198.2	47	3432.9	0	3192.2	不受限	3150
4359	10kV袁飞线	广元电力调度控制中心	袁飞线912开关	袁家坝	240000	否	251	4347.45	专线	42.42	17	734.8	0	3177.91	不受限	3150
4360	10kV五鸳线	苍溪电力调度控制中心	五鸳线912开关	35kV五龙站	20000	否	434	7517.1	公线	207.85	48	3600	0	3165.39	不受限	3150
4361	10kV朝龙线	广元电力调度控制中心	朝龙线911开关	朝天站	20000	是	320	5542.56	公线	72.2	23	1250.5	0	3183.55	不受限	3150

4362	10kV竹杉线915大馈线	宁南电力调度控制中心	竹杉线915开关	竹寿站	13150	是	275	4763.14	公线	38.04	14	658.8	0	3151.71	不受限	3150
4363	10kV公香线	剑阁电力调度控制中心	公香线922开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	89.97	26	1558.2	0	3166.83	不受限	3150
4364	10kV庙杜路	成都配调	庙杜路922	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	194.92	41	3376	0	3178.08	不受限	3150
4365	10kV楼犁线	青白江电力调度控制中心	楼犁线924开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	355.94	59	6164.8	0	3188.27	不受限	3150
4366	10kV何建路	新津电力调度控制中心	何建线910开关	何店	100000	否	360	6235.38	公线	141.06	39	2443.2	0	3168.64	不受限	3150
4367	10kV马时三路	成都配调	马时三线926	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	194.13	41	3362.4	0	3191.68	不受限	3150
4368	10kV堰富路	新都电力调度控制中心	堰富线907开关	沙堰子	126000	否	442	7655.66	专线	214.15	48	3709	0	3181.09	不受限	3150
4369	10kV兰三四线	青神电力调度控制中心	兰三四线919开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	251.63	52	4358.3	0	3155.33	不受限	3150
4370	10KV牌红二线	简阳电力调度控制中心	牌红二线945开关	牌坊沟	102000	否	539	9335.75	公线	193.68	36	3354.6	1880	3167.57	不受限	3150
4371	10kV官华线大馈线	广安电力调度控制中心	官华线913开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	217.21	43	3762	0	3166.2	不受限	3150
4372	10kV望幼线	隆昌电力调度控制中心	望幼线971开关	望城坡站	105000	否	371	6425.91	专线	151.99	41	2632.5	0	3150.82	不受限	3150
4373	10kV沿百线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿百线924开关	沿口站	100000	否	260	4503.33	专线	49.37	19	860	0	3193	不受限	3150
4374	10kV高维路大馈线	崇州电力调度控制中心	高维路949	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	285.31	49	4941.6	0	3178.26	不受限	3150
4375	10kV西普线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西普线912	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	268.9	53	4657.3	0	3183.7	不受限	3150
4376	10kV两铸线	威远电力调度控制中心	两铸线915开关	两河站	16300	是	260	4503.33	专线	25.83	10	447.4	0	3155.26	不受限	3150
4377	10kV沙轧三线	沙湾电力调度控制分中心	沙轧Ⅲ回946开关	沙湾站	100700	否	300	5196.15	公线	57.41	19	994.3	0	3162.62	不受限	3150
4378	10kV庐龙一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙一路913开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	509.6	92	8826.2	4460	3188.74	不受限	3150
4379	10kV大和线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大和线914手车开关	大腰站	12600	否	380	6581.79	公用	141.51	37	2451	315	3157.61	不受限	3150
4380	10kV斑罗路	罗江电力调度控制中心	斑罗路925开关	斑竹站	126000	是	400	6928.2	公线	136.44	34	2363.2	0	3179.36	不受限	3150
4381	10kV石马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石马线913开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4382	10kV朱阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱阿线912开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4383	10kV洛镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛镇二线914开关	洛须站	80000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4384	10kV阿松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	阿松线913开关	阿日扎站	12000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4385	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	依研线913开关	白依站	16000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4386	10kV塔镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔镇线914开关	塔公站	31500	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4387	10kV营谷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营谷线911开关	营盘站	20000	否	200	3464.1	公线	404.16	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4388	10kV康戈线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康戈线912开关	康勒站	2000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110

4389	10kV西德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西德线971开关	石渠西区站	16000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4390	10kV平古线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平古线912开关	和平站	5000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4391	10kV团放线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团运线912开关	上团站	11000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4392	10kV呷寨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷衣呷寨线912开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4393	10kV朱那线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱那线914开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4394	10kV石胜线916大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石胜线916开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4395	10kV南清线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南清路913开关	甘孜城南站	10000	否	200	3464.1	公线	0	10	348.57	2.16	3115.53	不受限	3110
4396	10kV城色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城色线958开关	新龙城关站	14000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4397	10kV东医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东医线913开关	东关站	50000	否	200	3464.1	公线	285.16	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4398	10KV孔昌线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔昌线911开关	孔色站	2500	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4399	10kV泥克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	泥克线911开关	泥朵站	3150	否	200	3464.1	公线	0	10	347.51	1.1	3116.59	不受限	3110
4400	10kV奔多线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔多线915	奔达站	12300	否	200	3464.1	公线	0	10	347.66	1.25	3116.44	不受限	3110
4401	10kV虾塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾塔路935开关	虾扎站	14000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4402	10kV中木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中木线952开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4403	10kV大城二线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大城一线914断路器	大梁子站	43000	否	200	3464.1	公线	302.37	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4404	10kV国瓦线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国瓦线913开关	国营牧场站	15000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3110
4405	10kV东液线943	南溪电力调度控制中心	东液线943开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	139.48	35	2415.8	0	3126.76	不受限	3100
4406	10kV麻唐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻唐线912开关	麻郎措站	1250	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	不受限	3100
4407	10kV三牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三牧线912开关	措拉站	2500	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	不受限	3100
4408	10kV巴上线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴上线953开关	巴底站	3150	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3100
4409	10kV湾村线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾村线913开关	沙湾站	4000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3100
4410	10kV桑德线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑德线913开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	0	10	348.84	2.43	3115.26	不受限	3100
4411	10kV巴上线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴上线953开关	巴底站	3150	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	不受限	3100

4412	10kV麻唐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻唐线912开关	麻郎措站	1250	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3100
4413	10kV尚铁线	眉山电力调度控制中心	尚铁线927开关	尚义站	100000	否	200	3464.1	专线	0	0	0	0	3117.69	不受限	3100
4414	10kV桑德线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑德线913开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	0	0	0	2.43	3115.26	不受限	3100
4415	10kV八中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八中线#5开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	不受限	3100
4416	10kV付底线	江安电力调度控制中心	付底线627开关	付家庙站	13600	否	260	4503.33	公用	54.49	21	943.8	0	3109.2	不受限	3100
4417	10kV江龙线	江安电力调度控制中心	江龙线625开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	206.61	48	3578.5	0	3124.54	不受限	3100
4418	10kV米麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米麻线912开关	米龙站	16000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	不受限	3100
4419	10kV八茸线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八茸线#4开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	不受限	3100
4420	10kV乐西线	乐山电力调度控制中心	乐西线973开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	214.35	49	3712.5	0	3146.42	不受限	3100
4421	10kV乃洛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乃洛线914开关	乃渠站	7900	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	不受限	3100
4422	10kV八中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八中线#5开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3100
4423	10kV热卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热卡线913开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3110.09	不受限	3100
4424	10kV中下线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中下线951开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	不受限	3100
4425	10kV三牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三牧线912开关	措拉站	2500	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3100
4426	10kV米麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米麻线912开关	米龙站	16000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3100
4427	10kV湾村线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	湾村线913开关	沙湾站	4000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	不受限	3100
4428	10kV热卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热卡线913开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0.44	10	354.01	0	3110.09	不受限	3100
4429	10kV叙青线	宜宾电力调度控制中心	叙青线643开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	124.05	33	2148.6	0	3116.83	不受限	3100
4430	10kV中下线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中下线951开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3100
4431	10kV八茸线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八茸线#4开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3100
4432	10kV乃洛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乃洛线914开关	乃渠站	7900	否	200	3464.1	公线	0	10	346.41	0	3117.69	不受限	3100
4433	10kV祥昆路	成都配调	祥昆路908	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	197.78	42	3425.6	0	3128.48	不受限	3100
4434	10kV杏骄线	成都配调	杏骄路920	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	196.58	42	3404.8	0	3149.28	不受限	3100
4435	10kV大桂线大馈线	内江电力调度控制中心	大桂线917开关	大洲站	80000	是	419	0	公线	155.75	37	2697.6	0	3108.23	不受限	3100
4436	10kV骠充线	成都配调	骠充线927	骠马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	198.15	42	3432	0	3122.08	不受限	3100
4437	10kV大滨东二线大馈线	内江电力调度控制中心	大滨东二线923开关	大洲站	80000	是	423	0	公线	156.58	37	2712	0	3149.26	不受限	3100

4438	10kV鸡美二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡美二线941开关	鸡石湾站	73500	否	553	9578.24	公线	318.17	58	5510.7	0	3109.72	不受限	3100
4439	10kV石古线大馈线	邻水电力调度控制中心	石古线923开关	石永站	26600	否	295	5109.55	公线	70.39	24	1219.2	250	3129.39	不受限	3100
4440	10kV后里线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后里线914开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	25.36	11	439.2	0	3146.15	不受限	3100
4441	10kV天金线大馈线	邻水电力调度控制中心	天金线912开关	天龙站	5000	否	200	3464.1	公线	26.96	13	466.9	0	3117.69	受限	3100
4442	10kV天镇路	德阳电力调度控制中心	天镇路926开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	190.36	34	3297	4540	3108.74	不受限	3100
4443	10kV谷小线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷小线923小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	50.3	20	871.2	0	3103.86	不受限	3100
4444	10kV革风线	青白江电力调度控制中心	革风线937开关	革新	2*50000	否	539	9335.75	专线	303.61	56	5258.6	0	3143.57	不受限	3100
4445	10kV坝沱线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝沱线916小车开关	菜坝站	80000	否	255	4416.73	公线	50.4	20	873	0	3102.06	不受限	3100
4446	10kV石庙路	都江堰电力调度控制中心	石庙路903	石牛	1*5000	否	200	3464.1	专线	128.41	38	2044.1	0	3117.69	不受限	3100
4447	10kV青石线	青白江电力调度控制中心	青石线957开关	青白江	2*20000	是	600	10392.3	公线	300.58	50	5206	0	3107.84	不受限	3100
4448	10kV三镇线	金堂电力调度控制中心	三镇线913	三星	2*10000	是	540	9353.07	公线	60.07	11	1040.4	3300	3142.06	不受限	3100
4449	10kV十华一线	简阳电力调度控制中心	十华一线916开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	303.9	56	5263.6	0.0001	3138.57	不受限	3100
4450	10kV十侯一线	简阳电力调度控制中心	十侯一线933开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	1	0	17.2	5260	3142.17	不受限	3100
4451	10kV清东线	大竹电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	81500	是	340	5888.97	公线	88.17	26	1580	0	3131.18	不受限	3100
4452	10kV箭楠线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	箭楠线914开关	箭竹	12600	否	254	4399.41	专线	48.87	19	846.4	0	3113.07	不受限	3100
4453	10kV新慈线	仁寿电力调度控制中心	新慈线942开关	新桥站	82000	否	380	6581.79	公线	160.74	42	2784	0	3139.61	不受限	3100
4454	10kV北自线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北自线913开关	北山站	6300	否	200	3464.1	公线	217.97	109	3775.2	0	3117.69	不受限	3100
4455	10kV中南路	中江电力调度控制中心	中南路916开关	中江站	126000	否	577	9993.93	公线	337.66	59	5848.3	0	3146.24	受限	3100
4456	10kV沐上线	广元电力调度控制中心	沐上线914开关	沐浴站	80000	否	300	5196.15	公线	89.75	30	1554.4	0	3122.13	不受限	3100
4457	10kV大水线	旺苍电力调度控制中心	大水线911	35kV大河站	6300	否	200	3464.1	公线	41	21	710	0	2700	不受限	3100
4458	10kV潼好线	广元电力调度控制中心	潼好路915开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	45.1	18	781.2	0	3131.51	不受限	3100
4459	10kV武华线922线路	宁南电力调度控制中心	武华线922开关	武星站	20000	是	377	6529.83	公线	122.58	33	2123.1	0	3100.76	不受限	3100
4460	10kV乌业线	汉源电力调度控制中心	乌业线911开关	乌斯河站	5000	否	200	3464.1	公线	176.1	88	3050	0	3117.69	不受限	3100
4461	10kV李片线	汉源电力调度控制中心	李片线911开关	李子坪站	5000	否	200	3464.1	公线	31.76	16	550	0	3117.69	不受限	3100
4462	10kV诺则线	阿坝电力调度控制中心	诺则线914开关	诺日朗站	20050	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100
4463	10kV雁会线大馈线	江油电力调度控制中心	雁会线915开关	雁门站	3150	是	240	4156.92	公线	11.25	5	194.9	0	3130.64	不受限	3100
4464	10kV利约线	石棉电力调度控制中心	利约线951开关	利吉堡站	80100	是	300	5196.15	公线	59.24	20	1026	0	3130.92	不受限	3100
4465	10kV城大线	宝兴电力调度控制中心	城大线922开关	城南站	100000	否	270	4676.54	公线	63.47	24	1099.3	0	3109.59	不受限	3100

4466	10kV桥本线	阿坝电力调度控制中心	桥本线913开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	0.01	0	0.1	0	3117.59	不受限	3100
4467	10kV兴上东线	仁和电力调度控制中心	兴上东线950开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	82.31	25	1425.6	0	3147.02	不受限	3100
4468	10kV云曙一线大馈线	江油电力调度控制中心	云曙一线954开关	连云站	50000	否	653	11310.29	公用	407.04	62	7049.9	0	3129.36	不受限	3100
4469	10kV大陶线	攀枝花西区电力调度控制中心	大陶线943开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	140.14	35	2427.2	0	3115.36	不受限	3100
4470	10kV萝江一线	汉源电力调度控制中心	萝江一线918开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	220.37	44	3816.8	0	3111.4	不受限	3100
4471	10kV莫德线	阿坝电力调度控制中心	莫德线957开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	68.45	25	1185.6	0	3101.23	不受限	3100
4472	10kV金文线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金文线933开关	金宝站	12600	否	200	3464.1	公用	100	50	1732	0	3117.69	不受限	3100
4473	10kV萝源线	汉源电力调度控制中心	萝源线973开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	282.91	49	4900	0	3136.71	不受限	3100
4474	10kV大兰线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线953	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4475	10kV大龙线	巴州电力调度控制中心	10kV大龙线955	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4476	10kV高东线大馈线	富顺电力调度控制中心	高东线925开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	186.65	41	3247.1	0	3126.84	不受限	3100
4477	10kV中白线	巴州电力调度控制中心	10kV中白线954	中兴站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4478	10kV雪上线	巴州电力调度控制中心	10kV雪上线916	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4479	10kV坪镇线	南江电力调度控制中心	10kV坪镇线953	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4480	10kV雪大线	巴州电力调度控制中心	10kV雪大线914	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4481	10kV大街线	平昌电力调度控制中心	10kV大街线915	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4482	10kV平福线	巴州电力调度控制中心	10kV平福线913	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4483	10kV西土线	平昌电力调度控制中心	10kV西土线914	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4484	10kV赶镇线	南江电力调度控制中心	10kV赶镇线853	赶场站	6300	否	335	5802.37	公线	121.85	36	2110.4	0	3111.73	不受限	3100
4485	10kV华新线大馈线	自贡电力调度控制中心	华新线926开关	新华站	81200	否	503	8712.22	公线	272.81	54	4725.1	0	3115.9	不受限	3100
4486	10kV笔街线	平昌电力调度控制中心	10kV笔街线912	笔山站	11300	否	320	5542.56	公线	107.96	34	1869.8	0	3118.5	不受限	3100
4487	10kV道珠线大馈线	自贡电力调度控制中心	道珠线913开关	道生灏站	80300	是	563	9751.45	公线	269.33	48	4664.8	0	3136.36	不受限	3100
4488	10kV杨金线	南江电力调度控制中心	10kV杨金线855	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4489	10kV沙双线	通江电力调度控制中心	10kV沙双线914	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	67.08	24	1161.9	0	3124.93	不受限	3100
4490	10kV坪龙线	南江电力调度控制中心	10kV坪龙线954	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	200	100	1725	0	3117.69	不受限	3100
4491	10kV荣黄线	自贡电力调度控制中心	荣黄线925开关	荣县站	114400	否	415	7188.01	专线	193.04	47	3343.5	0	3125.71	不受限	3100
4492	10kV升海线	南部电力调度控制中心	升海线917开关	升钟站(南部)	40300	否	377	6529.83	公线	159.9	42	2769.5	0	3107.35	不受限	3100
4493	10kV坡纪线	仪陇电力调度控制中心	坡纪线934开关	高坡站	100000	否	218	3775.87	公线	15.83	7	274.1	0	3124.18	不受限	3100

4494	10kV车迎二线	乐山电力调度控制中心	车迎二线926开关	车子站	110000	是	440	7621.02	公线	171.91	39	2977.5	0	3119.32	不受限	3100
4495	10kV立瓦线	仪陇电力调度控制中心	立瓦线911开关	立山站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	158.57	42	2746.4	0	3130.45	不受限	3100
4496	10kV斑沫二线	乐山电力调度控制中心	斑沫二线921开关	斑竹湾站	100000	是	300	5196.15	公线	60.52	20	1048.2	0	3108.72	不受限	3100
4497	10kV双群线	西充电力调度控制分中心	双群线925开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	94.45	31	1635.9	0.2	3102.79	不受限	3100
4498	10kV井石线	井研电力调度控制分中心	井石线915开关	井研站	100000	否	275	4763.14	公线	66.76	24	1156.2	0	3130.63	不受限	3100
4499	10kV永武线	仪陇电力调度控制中心	永武线911开关	永乐站(仪陇)	16300	否	377	6529.83	公线	159.28	42	2758.8	0	3118.05	不受限	3100
4500	10kV大强线	蓬溪电力调度控制中心	大强线916开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	121.05	32	2096.6	0	3127.26	不受限	3100
4501	10kV吴石线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴石线913开关	吴家站	8000	否	316	5473.28	公用	104.34	33	1807.1	0	3118.85	不受限	3100
4502	10kV塘西一线915	嘉陵电力调度控制中心	塘西一线915开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	316.33	57	5478.9	0	3141.52	不受限	3100
4503	10kV定太线	南部电力调度控制中心	10kV定太线913	定水站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	121.62	36	2106.4	0	3115.73	不受限	3100
4504	10kV三文线	仪陇电力调度控制中心	三文线911开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	124.36	33	2154	0	3069.86	不受限	3050
4505	10kV西水线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西水线972开关	西山站	103000	是	553	9578.24	专线	265.89	48	4605.3	0	3057.29	不受限	3050
4506	10kV罗中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗中线925开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	101.98	33	1766.3	0	3066.12	不受限	3050
4507	10kV富花线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富花线917开关	富驿站	6300	否	316	5473.28	公用	106.76	34	1849.1	0	3076.85	不受限	3050
4508	10kV荆嘗线大馈线	南充电力调度控制中心	荆嘗线925开关	荆溪站开闭所	360000	是	410	7101.41	公线	149.08	36	2582	0	3099.13	不受限	3050
4509	10kV双望线大馈线	自贡电力调度控制中心	双望线913开关	双石站	20200	否	465	8054.04	公线	234.87	51	4068	113	3067.64	不受限	3050
4510	10kV石镇二线	新桥电力调度控制中心	石镇二线915开关	石桥站	22000	是	400	6928.2	公线	143.56	36	2486.5	0	3056.06	不受限	3050
4511	10kV渔青线	巴州电力调度控制中心	10kV渔青线952	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	160.37	43	2777.6	0	3099.25	不受限	3050
4512	10kV望观二线	巴州电力调度控制中心	10kV望观二线972	望王站	100000	否	400	6928.2	公线	182.75	46	3165.2	0	3070.18	不受限	3050
4513	10kV金昆线大馈线	天府电力调度控制中心	金昆线912开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	319.11	58	5527	0	3093.42	不受限	3050
4514	10kV留镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	留镇线911开关	留佳站	10100	否	380	6581.79	公线	126.17	33	2185.3	0	3080.13	不受限	3050
4515	10kV观下线	巴州电力调度控制中心	10kV观下线915	曾口站	10000	否	377	6529.83	公线	161.99	43	2805.6	0	3071.25	不受限	3050
4516	10kV安瑞线大馈线	富顺电力调度控制中心	安瑞线921开关	安河站	19000	否	460	7967.43	公线	191.51	42	3317	0	3056.94	不受限	3050
4517	10kV麓东线大馈线	天府电力调度控制中心	麓东路907开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	362.63	60	6280.7	0	3072.37	不受限	3050
4518	10kV牛横线914大馈线	泸川电力调度控制中心	牛横线914开关	牛滩	30000	是	337	5837.01	公线	92.08	27	1594.9	0	3074.71	不受限	3050
4519	10kV华麟二线936大馈线	泸川电力调度控制中心	华麟二线936开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	160.81	38	2785.2	0	3076.06	不受限	3050
4520	10kV顶大线	巴州电力调度控制中心	10kV顶大线914	顶山站	16300	否	350	6062.18	公线	138.11	39	2392	0	3063.96	不受限	3050
4521	10kV平三二线	达县电力调度控制中心	平三二线921开关	平滩站	9000	否	205	3550.7	公线	7.03	3	121.8	0	3073.83	不受限	3050

4522	10kV镇街线	平昌电力调度控制中心	10kV镇街线914	镇龙站	10000	否	320	5542.56	公线	110.45	35	1913	0	3075.3	不受限	3050
4523	10kV安园线931大馈线	天府电力调度控制中心	安园线931开关	东安湖	63000	否	400	6928.2	专线	181.47	45	3143.1	0	3092.28	不受限	3050
4524	10kV河东线大馈线	自贡电力调度控制中心	河东线924开关	河口站	10100	否	465	8054.04	公线	155.13	33	2686.8	1465	3096.84	不受限	3050
4525	10kV沿镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿镇线915开关	沿滩站	71900	是	516	8937.38	公线	216.32	42	3746.7	315	3088.2	不受限	3050
4526	10kV茶训路大馈线	天府电力调度控制中心	茶训路916开关	茶店	6300	否	200	3464.1	公线	3.46	2	60	0	3057.69	不受限	3050
4527	10kV麓国线大馈线	天府电力调度控制中心	麓国线914开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	361.07	60	6253.7	0	3099.37	不受限	3050
4528	10kV国锦路大馈线	天府电力调度控制中心	国锦路912开关	国玻	50000	否	600	10392.3	专线	362.03	60	6270.4	0	3082.67	不受限	3050
4529	10kV佛土线	平昌电力调度控制中心	10kV佛土线913	佛楼站	10000	否	377	6529.83	公线	160.72	43	2783.6	0	3093.25	不受限	3050
4530	10kV金金线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金金线915开关	金孔站	12600	否	316	5473.28	公用	107.94	34	1869.6	0	3056.35	不受限	3050
4531	10kV竹庙线	万源电力调度控制中心	10kV.竹庙线924开关	大竹河站	40000	是	335	5802.37	公线	89.61	27	1552	0	3089.9	不受限	3050
4532	10kV纹锋线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹锋线977开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	95.51	24	1654.3	800	3088.26	不受限	3050
4533	10kV鱼啤线655大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼啤线655	鱼塘	16000	否	200	3464.1	专线	3.79	2	65.7	0	3051.99	不受限	3050
4534	10kV云高线大馈线	江油电力调度控制中心	云高线956开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	334.1	59	5786.6	0	3083.23	不受限	3050
4535	10kV玉漏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉漏线912开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	100	50	1732	0	3093.89	不受限	3050
4536	10kV云瓦线大馈线	江油电力调度控制中心	云瓦线937开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	333.93	59	5783.6	0	3086.23	不受限	3050
4537	10kV齐宁线678大馈线	泸州电力调度控制中心	齐宁线928	齐家	63000	否	406	7032.13	公线	187.25	46	3243.2	0	3085.72	不受限	3050
4538	10kV鸣麦线	汉源电力调度控制中心	鸣麦线916开关	鸣鹿站	10000	否	275	4763.14	公线	71.07	26	1230.9	0	3055.93	不受限	3050
4539	10kV家龙路913线路	中江电力调度控制中心	家龙路913开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	68.9	25	1193.4	0	3062.25	不受限	3050
4540	10kV道杜线	广元电力调度控制中心	道杜路913开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	专线	0	0	0	0	3055.34	不受限	3050
4541	10kV泸建线971大馈线	泸州电力调度控制中心	泸建线971	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	146.97	36	2545.6	0	3080.1	不受限	3050
4542	10kV老坤线大馈线	宁南电力调度控制中心	老坤线931开关	老木河站	3150	是	275	4763.14	公线	42.88	16	742.7	0	3067.81	不受限	3050
4543	10kV虎香线	广元电力调度控制中心	虎香线912开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	55.08	21	954	0	3083.41	不受限	3050
4544	10kV宁西一线914线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁西一线914开关	宁南站	80000	是	377	6529.83	公线	123.31	33	2135.8	0	3088.06	不受限	3050
4545	10kV府讯路	成都配调	府讯路936	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	247.97	52	4294.8	0	3078.54	不受限	3050
4546	10kV霖双路_主RXL986Z	蒲江电力调度控制中心	霖双路922	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	11.55	5	200	0	3073.58	不受限	3050
4547	10kV玉欣路	邛崃电力调度控制中心	玉欣路936	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	363.67	61	6298.8	0	3054.27	不受限	3050
4548	10kV蒲镇路	都江堰电力调度控制中心	蒲镇路927	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	182.45	46	3160	0	3075.38	不受限	3050
4549	10kV革北线	青白江电力调度控制中心	革北线920开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	362.18	60	6272.9	0	3080.17	不受限	3050

4550	10kV白呷线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV白呷线913开关	白碉站	3250	否	230	3983.72	公线	28.07	12	486.2	0	3099.15	不受限	3050
4551	10kV嘉水线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	嘉水线926开关	嘉农站	80200	否	235	4070.32	公线	9.47	4	164	0	3092.26	不受限	3050
4552	10kV平康线	温江电力调度控制中心	平康线917开关	公平	84000	是	553	9578.24	专线	265.73	48	4602.5	0	3060.09	不受限	3050
4553	10kV保镇二线	彭山电力调度控制中心	保镇二线913开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	91.8	31	1590	0	3086.53	不受限	3050
4554	10kV银镇二线	资中电力调度控制中心	银镇二线926开关	银山站	100000	否	371	6425.91	公线	109.03	29	1888.4	815	3079.92	不受限	3050
4555	10kV唐振线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐振线915开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	248.22	47	4299.2	0	3058.55	不受限	3050
4556	10kV天成线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天成线912开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	85.25	26	1476.5	0	3096.12	不受限	3050
4557	10kV紫源线	安岳电力调度控制中心	10kV紫源线974开关	紫竹	360000	是	430	7447.82	公线	166.05	39	2875.9	0	3082.36	不受限	3050
4558	10kV黄龙北一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北一路911开关	黄河站	82000	否	552	9560.92	公线	530.65	96	9190.8	5550	3054.83	不受限	3050
4559	10kV合甘二回大馈线	广安电力调度控制中心	合甘二回972开关	合流站	11300	否	330	5715.77	公线	91.65	28	1587.4	500	3056.79	不受限	3050
4560	10kV天古线大馈线	邻水电力调度控制中心	天古线911开关	天龙站	5000	是	295	5109.55	公线	58.95	20	1021.1	0	3066.54	不受限	3050
4561	10kV上林线大馈线	雷波电力调度控制中心	上林线912开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	53.03	21	918.4	0	3056.66	受限	3050
4562	10kV府湾线	成都配调	府湾路915	府青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	247.97	52	4294.8	0	3078.54	不受限	3050
4563	10kV沈九路	成都配调	沈九路924	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	201.85	43	3496	0	3058.08	不受限	3050
4564	10kV金太路	成都配调	金太路910	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	201.57	43	3491.2	0	3062.88	不受限	3050
4565	10kV严家路	成都配调	严家线937	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	199.47	42	3454.8	0	3099.28	不受限	3050
4566	10kV粉圣路	成都配调	粉圣路910	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	200.37	42	3470.4	0	3083.68	不受限	3050
4567	10kV温节线	成都配调	温节线991开关	温家河	192000	是	473	8192.6	公线	199.68	42	3458.4	0	3095.68	不受限	3050
4568	10kV鲁竹线	宜宾电力调度控制中心	鲁竹线952开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	142.42	36	2466.7	0	3075.86	不受限	3050
4569	10kV年其线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年其线911开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	3.22	2	55.8	0	3061.89	不受限	3050
4570	10kV象邮二线	眉山电力调度控制中心	象邮二线925开关	象耳站	28000	否	210	3637.31	公线	12.06	6	208.8	0	3064.78	不受限	3050
4571	10kV五坎二线	眉山电力调度控制中心	五坎二线912开关	五里山站	28000	否	255	4416.73	公线	50.98	20	882.9	0	3092.16	不受限	3050
4572	10kV吊青线	宜宾电力调度控制中心	吊青线959开关	吊黄楼站	80000	是	400	6928.2	公线	142.67	36	2471	0	3071.56	不受限	3050
4573	10kV顺场线	宜宾电力调度控制中心	顺场线960开关	天顺站	50000	是	310	5369.36	公线	70.67	23	1224	0	3071.49	不受限	3050
4574	10kV热赠线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热赠线912开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	3.95	2	68.4	0	3049.29	不受限	3040
4575	10kV金鹏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金鹏线923开关	金弦开闭所站	5000	是	220.1	3812.24	公线	0	20	762.45	0	3049.79	不受限	3040
4576	10KV通吉线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通吉线911开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	4.19	2	72.6	1.62	3043.47	不受限	3040
4577	10kV新佛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新佛线914开关	新都桥站	5000	否	200	3464.1	公线	322.1	13	450.3	0	3013.76	不受限	3000
4578	10kV米王线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米王线912开关	米西站	5000	否	200	3464.1	公线	5.66	3	98	0	3019.69	不受限	3000

4579	10kV白企路	罗江电力调度控制中心	白企路913开关	白马站	8000	是	345	5975.58	公线	102.82	30	1780.8	0	2999.66	不受限	3000
4580	10kV米王线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米王线912开关	米西站	5000	否	200	3464.1	公线	5.66	3	98	0	3019.69	不受限	3000
4581	10kV河区线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河区线913开关	河坡站	3150	否	195	3377.5	公线	0	10	337.75	0	3039.75	不受限	3000
4582	10kV河区线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河区线913开关	河坡站	3150	否	195	3377.5	公线	0	0	0	0	3039.75	不受限	3000
4583	10kV两海一路_专线	成都配调	两海一线913	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	250.9	53	4345.6	0	3027.74	不受限	3000
4584	10kV鸡宏线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡宏线913开关	鸡石湾站	71500	否	210	3637.31	公用	13.57	6	235	0	3038.58	不受限	3000
4585	10kV武石线大馈线	武胜电力调度控制中心	武石线979开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	225.46	45	3905	0	3023.2	不受限	3000
4586	10kV观源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观源线913开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	52.15	18	903.2	0	3045.87	不受限	3000
4587	10kV小侨线	威远电力调度控制中心	小侨线922开关	小河站	11300	是	276	4780.46	专线	46.59	17	807	0	3017.37	不受限	3000
4588	10kV姚云线	安岳电力调度控制中心	10kV姚云线912开关	姚市站	15000	是	330	5715.77	公用	90.08	27	1560.1	0	3012.52	不受限	3000
4589	10kV巴一线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴一线913开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	43.59	17	755	0	3020.06	不受限	3000
4590	10kV宋陈线	资中电力调度控制中心	宋陈线#921开关	宋家站	20000	否	590	10219.1	公线	338.92	57	5870.1	315	3012.09	不受限	3000
4591	10kV归砖线	资中电力调度控制中心	归砖线914开关	归德站	40000	否	200	3464.1	专线	5.61	3	97.2	0	3020.49	不受限	3000
4592	10kV镇桐线	威远电力调度控制中心	镇桐线913开关	镇西站	20000	否	300	5196.15	专线	95.27	32	1650	0	3026.53	不受限	3000
4593	10kV东卡线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	东卡线913开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	31.02	13	537.3	0	3048.05	不受限	3000
4594	10kV南城线	成都配调	南城路942	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	203.97	43	3532.8	0	3021.28	不受限	3000
4595	10kV沙龙路	大邑电力调度控制中心	沙龙线915开关	沙渠	32000	是	400	6928.2	公线	146.42	37	2536	0	3006.56	不受限	3000
4596	10kV青镇路	大邑电力调度控制中心	青镇线924开关	青霞	20000	否	400	6928.2	公线	185.45	46	3212	0	3023.38	不受限	3000
4597	10kV安邻线965大馈线	纳溪电力调度控制中心	安邻线965	安富	126000	是	400	6928.2	公线	144.13	36	2496.3	0	3046.26	不受限	3000
4598	10kV乔城二线	广元电力调度控制中心	乔城二线921开关	乔镇站	120000	否	453	7846.19	公线	232.79	51	4032	0	3029.57	不受限	3000
4599	10kV木气线914路	大竹电力调度控制中心	木气线914开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专线	6.41	3	111.1	0	3006.59	不受限	3000
4600	10kV茶观线	广元电力调度控制中心	茶观线914开关	35kV茶坝站	7300	否	200	3464.1	公线	5.84	3	101.1	0	3016.59	不受限	3000
4601	10kV古赛线	越西电力调度控制中心	10kV古赛线913小车开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	22.19	10	384.3	0	3045.16	不受限	3000
4602	10kV黎关线	会理电力调度控制中心	黎关线913小车开关	黎溪站	100000	否	380	6581.79	专线	168.34	44	2915.6	0	3008.01	不受限	3000
4603	10kV梅哨线	盐源电力调度控制中心	10kV梅哨线924开关	梅雨站	16300	否	400	6928.2	公线	185.67	46	3215.8	0	3019.58	不受限	3000
4604	10kV林铁线	广元电力调度控制中心	林铁线917开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	专线	6.07	3	105.2	0	3012.49	不受限	3000
4605	10kV武九四63号线	剑阁电力调度控制中心	武九四63#线913开关	35kV武连站	12600	否	200	3464.1	专线	20	10	346.4	0	3083.05	不受限	3000
4606	10kV万镇线大馈线	江油电力调度控制中心	万镇线914开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	210.16	44	3640	0	3011.07	不受限	3000

4607	10kV瓦浩线	阿坝电力调度控制中心	瓦浩线912开关	瓦窑站	12500	否	300	5196.15	公线	94.67	32	1639.7	0	3036.83	不受限	3000
4608	10kV八麻线	万源电力调度控制中心	八麻线923开关	八台站	6300	是	300	5196.15	公线	65.82	22	1140	0	3016.92	不受限	3000
4609	10kV斯江线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯江线959开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	50.58	17	876	250	3030.92	不受限	3000
4610	10kV奢镇线915	古蔺电力调度控制中心	10kV奢镇线915开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	71.56	23	1239.4	0	3028.38	不受限	3000
4611	10kV普钢一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普钢一线903开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	246.45	47	4268.6	0	3033.73	不受限	3000
4612	10kV云钢一线大馈线	江油电力调度控制中心	云钢一线953开关	连云站	50000	否	645	11171.73	公线	407.04	63	7049.9	0	3004.66	不受限	3000
4613	10kV城园线	米易电力调度控制中心	城园线971开关	城北站	50000	否	495	8573.65	公线	270	55	4676.4	0	3040	不受限	3000
4614	10kV兆九线922大馈线	泸川电力调度控制中心	兆九线922	兆雅	36000	是	423	7326.57	公线	162.59	38	2816	0	3045.26	不受限	3000
4615	10kV乐火线	南江电力调度控制中心	10kV乐火线853	乐坝站	9000	否	377	6529.83	公线	163.83	43	2837.6	0	3039.25	不受限	3000
4616	10kV林朝线	南江电力调度控制中心	10kV林朝线953	林家坝站	16300	否	400	6928.2	公线	185.94	46	3220.5	0	3014.88	不受限	3000
4617	10kV镇民线	平昌电力调度控制中心	10kV镇民线911	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	121.29	37	2100.8	0	3043.39	不受限	3000
4618	10kV黄善线大馈线	天府电力调度控制中心	黄善线932开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	公线	364.52	61	6313.5	0	3039.57	不受限	3000
4619	10kV堡滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡滩线913开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	24.73	11	428.3	0	3001.16	不受限	3000
4620	10kV南城一线	平昌电力调度控制中心	10kV南城一线916开关	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	315.91	58	5471.6	0	3024.11	不受限	3000
4621	10kV金农线	达县电力调度控制中心	金农线921开关	金刚站	12600	是	260	4503.33	公线	33.39	13	578.3	0	3024.36	不受限	3000
4622	10kV东长线	平昌电力调度控制中心	10kV东长线926	城东站	20000	否	335	5802.37	公线	126.18	38	2185.4	0	3036.73	不受限	3000
4623	10kV凤北一线大馈线	天府电力调度控制中心	凤北一线911开关	凤凰	63000	否	600	10392.3	专线	366.13	61	6341.4	0	3011.67	不受限	3000
4624	10kV千诺线	通江电力调度控制中心	10kV千诺线957	千佛崖站	20000	否	378	6547.15	公线	166.93	44	2891.2	0	3001.23	不受限	3000
4625	10kV樊三线	蒲城电力调度控制中心	樊三线917开关	樊哙站	90000	否	230	3983.72	公线	55.02	24	953	0	3030	不受限	3000
4626	10kV柳街线	仪陇电力调度控制中心	柳街线925开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	377	6529.83	公线	164.9	44	2856	0	3020.85	不受限	3000
4627	10kV土将线	仪陇电力调度控制中心	土将线922开关	土门站(仪陇)	20000	是	350	6062.18	公线	104.83	30	1815.6	0	3034.14	不受限	3000
4628	10kV城五二线大馈线	南充电力调度控制中心	城五Ⅱ线912开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	267.7	48	4636.6	0	3025.99	不受限	3000
4629	10kV罗旺线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗旺线911开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	69.1	26	1196.8	0	3012.09	不受限	3000
4630	10kV北邮线大馈线	南充电力调度控制中心	北邮线926开关	北湖站	126000	否	553	9578.24	专线	239.31	43	4144.8	1430	3045.62	不受限	3000
4631	10kV中钢四线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢四线918开关	中坝站	40000	是	653	11310.29	公用	346.49	53	6001.2	0	3047.03	不受限	3000
4632	10kV溪开二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开二线921开关	濛溪站	13000	是	553	9578.24	公线	235.97	43	4087	530	3045.59	不受限	3000
4633	10kV河马线	大英电力调度控制中心	河马线922开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	267.44	48	4632	0	3030.59	不受限	3000
4634	10kV营叠线大馈线	营山电力调度控制中心	营叠线927开关	营山站	102400	是	580	10045.89	公线	288.51	50	4997	0	3039.71	不受限	3000

4635	10kV龙滨线	射洪电力调度控制中心	龙滨线916开关	蟠龙	100000	是	490	8487.05	公线	216.24	44	3745.2	0	3044.44	不受限	3000
4636	10kV金大线916大馈线	蓬安电力调度控制中心	金大线916开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	37.5	16	649.5	0	3044.96	不受限	3000
4637	10kV吉镇线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉镇线913开关	吉安站	18000	是	300	5196.15	公线	66.1	22	1144.8	0	3012.12	不受限	3000
4638	10kV洪场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪场线923开关	洪山站(阆中)	9000	否	300	5196.15	公线	94.77	32	1641.4	0	3035.13	不受限	3000
4639	10kV桃昊一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃昊一线919开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	188.45	47	3264	0	2971.38	不受限	2950
4640	10kV安龙线	射洪电力调度控制中心	安龙线918开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	220.84	45	3824.9	0	2964.74	不受限	2950
4641	10kV鸣大线	仪陇电力调度控制中心	鸣大线913开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	131.29	35	2274	0	2949.86	不受限	2950
4642	10kV龙天线	射洪电力调度控制中心	龙天线915开关	蟠龙	100000	是	400	6928.2	公线	148.18	37	2566.4	0	2976.16	不受限	2950
4643	10kV日大线	仪陇电力调度控制中心	日大线912开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	168.29	45	2914.8	0	2962.05	不受限	2950
4644	10kV湾石线	南部电力调度控制中心	10kV湾石线937	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	168.48	45	2918	0	2958.85	不受限	2950
4645	10kV襄镇线	南部电力调度控制中心	10kV襄镇线925	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	171.19	45	2965	0	2958.61	不受限	2950
4646	10kV坪丘线	南部电力调度控制中心	10kV坪丘线914	大坪站(南部)	32500	否	330	5715.77	公线	124.47	38	2155.8	0	2988.39	不受限	2950
4647	10kV太关线912大馈线	西充电力调度控制分中心	太关线912开关	太平站(西充)	16300	是	352	6096.82	公线	21.59	6	374	1524.2	2979.26	不受限	2950
4648	10kV辉双线大馈线	南充电力调度控制中心	辉双线915开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	14.42	7	249.7	200	2979.76	不受限	2950
4649	10kV庙场一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙场一线982开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	280.55	56	4859.2	0	2970.26	不受限	2950
4650	10kV隘得线	宣汉电力调度控制中心	隘得线923开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	109.82	31	1902	0	2975.46	不受限	2950
4651	10kV胡火线	宣汉电力调度控制中心	胡火线927开关	胡家站	80000	是	213	3689.27	专线	4.3	2	74.4	0	2951.42	不受限	2950
4652	10kV阳体线925大馈线	天府电力调度控制中心	阳体线925开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	189.38	47	3280	0	2955.38	不受限	2950
4653	10kV赶关线	南江电力调度控制中心	10kV赶关线854	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	74.5	27	1290.4	0	2996.43	不受限	2950
4654	10kV响响线	平昌电力调度控制中心	10kV响响线912	响滩站	10300	否	335	5802.37	公线	131.05	39	2269.7	0	2952.43	不受限	2950
4655	10kV望兴一线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴一线915	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	299.76	57	5191.9	0	2992.04	不受限	2950
4656	10kV西廉一线	巴州电力调度控制中心	10kV西廉一线958	城西站	32000	否	499	8642.93	公线	278.27	56	4819.7	0	2958.94	不受限	2950
4657	10kV广三线	通江电力调度控制中心	10kV广三线956	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	200	104	1725	0	2992.99	不受限	2950
4658	10kV回狮线大馈线	富顺电力调度控制中心	回狮线922开关	回龙站	16500	否	355	6148.78	专线	147.58	42	2556	0	2977.9	不受限	2950
4659	10kV平陇Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV平陇Ⅱ回925	平梁站	26000	否	377	6529.83	公线	168.48	45	2918	0	2958.85	不受限	2950
4660	10kV义张线	平昌电力调度控制中心	10kV义张线918	信义站	90000	否	335	5802.37	公线	129	39	2234.3	0	2987.83	不受限	2950
4661	10kV牛吉一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	牛吉一线921开关	牛滩	30000	是	325	5629.17	公线	89.48	28	1549.8	0	2953.54	不受限	2950
4662	10kV铁电线	通江电力调度控制中心	10kV铁电线958	铁佛站	13000	否	192	3325.54	公线	200	104	1725	0	2992.99	不受限	2950

4663	10kV苏蓝线大馈线路	天府电力调度控制中心	苏蓝线926开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	188.87	47	3271.2	0	2964.18	不受限	2950
4664	10kV金田一线	达县电力调度控制中心	金田一线962开关	金山站	150000	否	540	9353.07	公线	313.86	58	5436	0	2981.76	不受限	2950
4665	10kV金象线大馈线	自贡电力调度控制中心	金象线914开关	金山站	15100	否	306	5300.08	公线	103.64	34	1795	0	2975.07	不受限	2950
4666	10kV燕海线	自贡电力调度控制中心	燕海线951开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	196.35	38	3400.8	715	2950.97	不受限	2950
4667	10kV成飞一线大馈线	自贡电力调度控制中心	成飞一线911开关	成佳站	20100	否	503	8712.22	公线	281.64	56	4878	0	2963	不受限	2950
4668	10kV茅政二线	阿坝电力调度控制中心	茅政二线921开关	茅坪子站	12600	否	300	5196.15	公线	71.43	24	1237.1	450	2989.43	不受限	2950
4669	10kV龙永线	古蔺电力调度控制中心	龙永线925开关	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	74.31	24	1287.1	0	2980.68	不受限	2950
4670	10kV安紫线925大馈线	纳溪电力调度控制中心	安紫线925开关	安富	137000	是	400	6928.2	公线	146.97	37	2545.6	0	2996.96	不受限	2950
4671	10kV棉学二线944大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉学二线944	棉花坡	100000	否	463	8019.4	公线	243.65	53	4220	0	2997.46	不受限	2950
4672	10kV万锌线	汉源电力调度控制中心	万锌线926开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	171.17	45	2964.7	0	2958.91	不受限	2950
4673	10kV壤刷线	阿坝电力调度控制中心	壤刷线952开关	壤口站	16200	否	200	3464.1	公线	6.89	3	119.3	0	2998.39	不受限	2950
4674	10kV茅生线	阿坝电力调度控制中心	茅生线911开关	茅坪子站	12600	否	200	3464.1	公线	8.38	4	145.2	0	2972.49	不受限	2950
4675	10kV永化线	雅安电力调度控制中心	永化线923开关	永兴站	100200	否	600	10392.3	公线	227.92	38	3947.5	2410	2995.57	不受限	2950
4676	10kV宅马线	阿坝电力调度控制中心	宅马线953开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	8.26	4	143	0	2974.69	不受限	2950
4677	10kV桂利线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂利线912	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	68.49	23	1186.3	0	2970.62	不受限	2950
4678	10kV城灵线	宝兴电力调度控制中心	城灵线917开关	城南站	100000	是	363	6287.34	公线	117.81	32	2040.4	0	2989.47	不受限	2950
4679	10kV凤江一线	攀枝花电力调度控制中心	凤江一线952开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	68.27	23	1182.4	0	2974.52	不受限	2950
4680	10kV清团线925路	大竹电力调度控制中心	清团线925开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	9.16	5	158.6	0	2959.09	不受限	2950
4681	10kV安柏路914线路	中江电力调度控制中心	安柏路914开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	167.29	44	2897.4	0	2979.45	不受限	2950
4682	10kV开国线	剑阁电力调度控制中心	开国线961开关	开封站	80000	是	404	6997.49	公线	151.88	38	2630.5	0	2967.49	不受限	2950
4683	10kV西双线	通川电力调度控制中心	10kV.西双线951开关	城西站	82000	否	552	9560.92	公线	324.37	59	5618.1	0	2986.73	不受限	2950
4684	10kV城步线923大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城步线923开关	（越西县调）城关站	50000	否	377	6529.83	公线	166.17	44	2878.1	0	2998.75	不受限	2950
4685	10kV上开线	广元电力调度控制中心	上开线918开关	上西站	80000	否	251	4347.45	专线	52.75	21	913.6	0	2999.1	不受限	2950
4686	10kV煌湾线	德昌电力调度控制中心	煌湾线912开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	20.33	9	352.2	100	2977.26	不受限	2950
4687	10kV罗新路	绵竹电力调度控制中心	罗新路914开关	罗荣站	100000	是	428	7413.18	公用	171.96	40	2978.4	0	2952.14	不受限	2950
4688	10kV富东路	绵竹电力调度控制中心	富东路903开关	富新站	36000	否	200	3464.1	专线	9.24	5	160	0	2957.69	不受限	2950
4689	10kV盐林线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐林线917开关	盐源盐井站	20000	是	335	5802.37	公线	96.47	29	1670.8	0	2971.1	不受限	2950
4690	10kV井文线	广元电力调度控制中心	井文线913开关	35kV井湾站	6300	是	251	4347.45	公线	30.38	12	526.2	0	2951.76	不受限	2950

4691	10kV天复线	仁寿电力调度控制中心	天复线941开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	56.42	22	977.2	0	2997.86	不受限	2950
4692	10kV桂田路	新都电力调度控制中心	桂田线920开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	公线	293.07	57	5076	0	2983.23	不受限	2950
4693	10kV祥宝路	成都配调	祥宝线926	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	205.45	43	3558.4	0	2995.68	不受限	2950
4694	10kV青云路	都江堰电力调度控制中心	青云路908	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	369.15	62	6393.6	0	2959.47	不受限	2950
4695	10kV庄开路	大邑电力调度控制中心	庄开线923开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	187.58	47	3248.8	0	2986.58	不受限	2950
4696	10kV文专线	成都配调	文专路910	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	207.64	44	3596.4	0	2957.68	不受限	2950
4697	10kV詹丰二线	新都电力调度控制中心	詹丰二线945开关	詹家湾	166000	是	600	10392.3	公线	308.34	51	5340.4	0	2973.44	不受限	2950
4698	10kV红商线	青白江电力调度控制中心	红商线923开关	红锋	2*40000	否	597	10340.34	专线	364.95	61	6321	0	2985.31	不受限	2950
4699	10kV拉棱线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉棱线914小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	58.07	23	1005.8	0	2969.26	不受限	2950
4700	10kV城汇线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城汇线921开关	（会东县调）城关站	15000	否	380	6581.79	公线	124.74	33	2160.5	0	2963.11	不受限	2950
4701	10kV保金一线	彭山电力调度控制中心	保金一线912开关	保胜站	6300	是	300	5196.15	公线	52.66	18	912	250	2994.92	不受限	2950
4702	10kV姚青线	安岳电力调度控制中心	10kV姚青线914开关	姚市站	15000	否	340	5888.97	公线	135.32	40	2343.8	0	2956.27	不受限	2950
4703	10kV东湾线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	东湾线914开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	35.55	15	615.7	0	2969.65	不受限	2950
4704	10kV辰龙线	成都配调	辰龙路952开关	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	254.97	54	4416	0	2957.34	不受限	2950
4705	10kV堤马路	成都配调	堤马路924	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	206.61	44	3578.4	0	2975.68	不受限	2950
4706	10kV邦中线	成都配调	邦中线922	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	207.86	44	3600.1	0	2953.98	不受限	2950
4707	10kV龙各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙各线914开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	8.8	4	152.4	0	2965.29	不受限	2950
4708	10kV鲁楠线	宜宾电力调度控制中心	鲁楠线961开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	148.55	37	2572.8	0	2969.76	不受限	2950
4709	10kV慧镇路	罗江电力调度控制中心	慧镇路913开关	慧觉站	6300	是	380	6581.79	公线	132.43	35	2293.7	0	2971.73	不受限	2950
4710	10kV迎广线921	江安电力调度控制中心	迎广线921开关	迎安站	6300	是	300	5196.15	公用	68.18	23	1180.8	0	2976.12	不受限	2950
4711	10kV菜镇线	宜宾电力调度控制中心	菜镇线651开关	菜坝站	6300	是	490	8487.05	公线	221.25	45	3832	0	2957.64	不受限	2950
4712	10kV南复线	南溪电力调度控制中心	南复线945开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	173.19	40	2999.7	0	2958.56	不受限	2950
4713	10kV年日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年日线912开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	10.43	5	180.6	0	2937.09	不受限	2930
4714	10kV龙水线	渠县电力调度控制中心	10kV.龙水线951开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公线	20.88	8	370	0	2932.67	不受限	2930
4715	10kV土玻线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土玻线915开关	土主站	30000	是	523	9058.63	公线	250.53	48	4339.2	0	2907.7	不受限	2900
4716	10kV中兴线	巴州电力调度控制中心	10kV中兴线951	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	79.54	29	1377.6	0	2909.23	不受限	2900
4717	10kV桐海线大馈线	天府电力调度控制中心	桐海线927开关	桐子湾	63000	是	501	8677.57	专线	231.29	46	4006	0	2936.06	不受限	2900
4718	10kV区西线922大馈线	天府电力调度控制中心	区西线922开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	专线	371.88	62	6441	0	2912.07	不受限	2900
4719	10kV高仁线	南江电力调度控制中心	10kV高仁线955	高桥站	18000	否	335	5802.37	公线	133.24	40	2307.7	0	2914.43	不受限	2900
4720	10kV燕恐线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕恐线929开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	134.13	35	2323.2	0	2942.23	不受限	2900

4721	10kV汇尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇尚线916开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	215.07	45	3725	0	2939.93	不受限	2900
4722	10kV桃津线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃津线912开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	191.73	48	3320.8	0	2914.58	不受限	2900
4723	10kV桃鹤线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃鹤线924开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	191.73	48	3320.8	0	2914.58	不受限	2900
4724	10kV江润一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江润一线913开关	江南站(阆中)	32500	否	380.2	6585.26	公线	172.69	45	2991	0	2935.73	不受限	2900
4725	10kV坡周线935大馈线	仪陇电力调度控制中心	坡周线935开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	171.77	46	2975	0	2901.85	不受限	2900
4726	10kV带坝线大馈线	南充电力调度控制中心	带坝线925开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	328.77	59	5694.3	0	2926.12	不受限	2900
4727	10kV日马线	仪陇电力调度控制中心	日马线914开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	171.27	45	2966.4	0	2910.45	不受限	2900
4728	10kV江水线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江水线929开关	江南站(阆中)	32500	否	255	4416.73	专线	59.69	23	1033.9	0	2941.16	不受限	2900
4729	10kV岱香线	剑阁电力调度控制中心	岱香线914开关	35kV岱天山站	10000	是	453	7846.19	公线	194.86	43	3375	0	2901.95	不受限	2900
4730	10kV潼朝线	广元电力调度控制中心	潼朝路914开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	57.92	23	1003.2	0	2909.51	不受限	2900
4731	10kV武连线	剑阁电力调度控制中心	武连线912开关	35kV武连站	12600	否	400	6928.2	公线	184.92	46	3202.9	100	2932.48	不受限	2900
4732	10kV金花一回	通川电力调度控制中心	10kV.金花一回955开关	金山站	150000	是	410	7101.41	公线	158.2	39	2740	0	2941.13	不受限	2900
4733	10kV新江线938大馈线	泸州电力调度控制中心	新江线938开关	新房子	160000	否	254	4399.41	公线	59.9	24	1037.4	0	2922.07	不受限	2900
4734	10kV鞍美线	苍溪电力调度控制中心	鞍美线928开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	239.91	53	4155.3	0	2906.27	不受限	2900
4735	10kV桅普线	旺苍电力调度控制中心	桅普线913开关	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	101.1	34	1751	0	2925.53	不受限	2900
4736	10kV安高路911线路	中江电力调度控制中心	安高路911开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	170.8	45	2958.3	0	2918.55	不受限	2900
4737	10kV木铁线	大竹电力调度控制中心	木铁线925开关	木头站	81500	否	200	3464.1	专线	10.51	5	182	0	2935.69	不受限	2900
4738	10kV玉广路	绵竹电力调度控制中心	玉广路908开关	玉泉站	19300	是	300	5196.15	公用	70.72	24	1224.8	0	2932.12	不受限	2900
4739	10kV潼紫线	广元电力调度控制中心	潼紫路912开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	57.22	23	991	0	2921.71	不受限	2900
4740	10kV咸大线	仁寿电力调度控制中心	咸大线931开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	101.52	34	1758.4	0	2918.13	不受限	2900
4741	10kV陵植线	苍溪电力调度控制中心	陵植线916开关	陵江站	90000	否	599	10374.98	公线	370.1	62	6410.1	0	2927.38	不受限	2900
4742	10kV禾板线	仁寿电力调度控制中心	禾板线923开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	172.62	45	2989.8	0	2933.81	不受限	2900
4743	10kV齐贸三线688大馈线专线	泸州电力调度控制中心	齐贸三线948	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	142.8	31	2473.3	1000	2942.22	不受限	2900
4744	10kV共集线	盐边电力调度控制中心	共集线952开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	10.24	5	177.4	0	2940.29	不受限	2900
4745	10kV波下线	阿坝电力调度控制中心	波下线914开关	波巴寨站	6300	否	200	3464.1	公线	12.31	6	213.2	0	2904.49	不受限	2900
4746	10kV茅鑫线	阿坝电力调度控制中心	茅鑫线924开关	茅坪子站	20000	否	200	3464.1	公线	11.06	6	191.6	0	2926.09	不受限	2900
4747	10kV纹街线	攀枝花西区电力调度控制中心	纹街线971开关	纹坪站	50000	是	400	6928.2	公线	35.12	9	608.2	2000	2934.36	不受限	2900
4748	10kV太家线	万源电力调度控制中心	10kV.太家线929开关	太和站	40000	是	400	6928.2	公线	149.94	37	2596.9	0	2945.66	不受限	2900

4749	10kV兴甘线	天全电力调度控制中心	兴甘线912开关	兴业站	8000	否	200	3464.1	公线	8.31	4	144	200	2917.69	不受限	2900
4750	10kV南进线	仁和电力调度控制中心	南进线952开关	南山站	50000	是	350	6062.18	公线	111.25	32	1926.8	0	2922.94	不受限	2900
4751	10kV南达线	仁和电力调度控制中心	南达线979开关	南山站	50000	是	400	6928.2	公线	104.52	26	1810.2	800	2932.36	不受限	2900
4752	10kV吉马线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉马线914开关	永吉	20000	是	414	7170.69	公线	161.72	39	2801	0	2935.55	受限	2900
4753	10kV桂凤线	南溪电力调度控制中心	桂凤线950开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	101.63	24	1760.3	1250	2947.96	不受限	2900
4754	10kV仁易线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁易线912开关	仁达站	6300	否	200	3464.1	公线	11.55	6	200	0	2917.69	不受限	2900
4755	10kV松青线	眉山电力调度控制中心	松青线964开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	143.44	30	2484.3	870	2944.48	不受限	2900
4756	10kV山风线	江安电力调度控制中心	待用线953开关	四面山站	18300	是	320	5542.56	公用	87.11	27	1508.8	0	2925.25	不受限	2900
4757	10kV通浪线	乐山电力调度控制中心	通浪线933开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	228.46	52	3957	0	2901.92	不受限	2900
4758	10kV贡色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡色线913开关	贡嘎山站	3150	是	248	4295.49	公线	30.26	12	524.1	0.65	2911.64	不受限	2900
4759	10kV热粮线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热粮线952开关	热打站	10000	否	200	3464.1	公线	11.55	6	200	0	2917.69	不受限	2900
4760	10kV仁易线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁易线912开关	仁达站	6300	否	200	3464.1	公线	11.55	6	200	0	2917.69	不受限	2900
4761	10kV热粮线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热粮线952开关	热打站	10000	否	200	3464.1	公线	11.55	6	200	0	2917.69	不受限	2900
4762	10kV阳兑二线	乐山电力调度控制中心	阳兑Ⅱ回995开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	183.98	42	3186.5	0	2910.32	不受限	2900
4763	10kV象糖线	眉山电力调度控制中心	象糖线922开关	象耳站	28000	是	495	8573.65	公线	225.8	46	3910.8	0	2948.12	不受限	2900
4764	10kV贡色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡色线913开关	贡嘎山站	3150	是	248	4295.49	公线	30.26	12	524.1	0.65	2911.64	不受限	2900
4765	10kV虎汉线	内江电力调度控制中心	虎汉线928开关	虎湾站	100000	是	482	8348.48	公线	215.58	45	3733.8	0	2944.98	不受限	2900
4766	10kV邦交线	成都配调	邦交线914开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	255.91	54	4432.3	0	2941.04	不受限	2900
4767	10kV铁君线	成都配调	铁君路933	铁佛	2*63000	否	473	8192.6	专线	257.11	54	4453.2	0	2920.14	不受限	2900
4768	10kV辰交路	成都配调	辰交路948	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	257.04	54	4452	0	2921.34	不受限	2900
4769	10kV鸡台线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡台线936开关	鸡石湾站	71500	是	365	6321.99	公用	123.09	34	2131.9	0	2925.69	不受限	2900
4770	10kV清太路大馈线	德阳电力调度控制中心	清太路923开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	451.8	88	7825.1	4150	2916.77	不受限	2900
4771	10kV黄中线923大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄中线923开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	61.34	24	1062.4	0	2912.66	不受限	2900
4772	10kV大冠二线	五通桥电力调度控制分中心	大冠二线926开关	大兴站	100000	是	500	8660.25	公线	232.03	46	4018.8	0	2909.4	不受限	2900
4773	10kV郎街路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎街路910	三郎	5000	是	210	3637.31	公线	1	0	17.2	0	2909.85	不受限	2900
4774	10kV正墙线	成都配调	正墙路952	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	210.62	45	3648	0	2906.08	不受限	2900
4775	10kV湾棠路	郫都电力调度控制中心	湾棠线906开关	林湾	182000	否	600	10392.3	专线	372.29	62	6448	0	2905.07	不受限	2900
4776	10kV谷托线大馈线	雷波电力调度控制中心	谷托线922小车开关	谷堆站	3150	否	255	4416.73	公线	60.17	24	1042.2	0	2932.86	不受限	2900
4777	10kV天镇线大馈线	广安电力调度控制中心	天镇线957开关	天池站	11300	否	360	6235.38	公线	154.75	43	2680.2	0	2931.64	不受限	2900

4778	10kV紫望四线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望四线938开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	250.63	48	4340.9	0	2933.72	不受限	2900
4779	10kV资代线	资中电力调度控制中心	资代线916开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	79.72	20	1380.7	2050	2929.39	不受限	2900
4780	10kV银铜线	资中电力调度控制中心	银铜线#921开关	银山站	100000	否	200	3464.1	专线	10.32	5	178.7	0	2938.99	不受限	2900
4781	10kV万铁线大馈线	武胜电力调度控制中心	万铁线955开关	万善站	20000	否	225.6	3907.51	专线	35.37	16	612.6	0	2904.16	不受限	2900
4782	10kV西源线大馈线	广安电力调度控制中心	西源线959开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	专线	150.44	38	2605.7	0	2936.86	不受限	2900
4783	10kV筒丛线	郫都电力调度控制中心	筒丛线998开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	专线	311.08	52	5387.9	0	2925.94	不受限	2900
4784	10kV元锦一路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦一路912	元通	2*16000	是	427	7395.86	公线	173.9	41	3012	0	2904.69	不受限	2900
4785	10kV杨致路	金堂电力调度控制中心	杨致线922开关	杨柳	158000	否	430	7447.82	专线	217.04	50	3759.2	0	2943.84	不受限	2900
4786	10kV福阀一路	大邑电力调度控制中心	福阀一线936开关	福田	126000	否	600	10392.3	专线	370.92	62	6424.4	0	2928.67	不受限	2900
4787	10kV玉保路	成都配调	玉保路955	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	256.35	54	4440	0	2933.34	不受限	2900
4788	10kV杨锅路	金堂电力调度控制中心	杨锅线917开关	杨柳	158000	否	380	6581.79	专线	174.6	46	3024	0	2899.61	不受限	2900
4789	10kV白虹路	都江堰电力调度控制中心	白虹路923	白沙	2*10000	是	400	6928.2	公线	152.42	38	2640	0	2902.56	不受限	2900
4790	10kV普丰二线(专线)	新都电力调度控制中心	普丰二线923开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	289.75	57	5018.4	0	2853.77	不受限	2850
4791	10kV光创线	新都电力调度控制中心	光创线913开关	光辉	100000	否	517	8954.7	公线	217.9	42	3774	1425	2860.23	不受限	2850
4792	10kV武机线大馈线	新津电力调度控制中心	武机线905	文武	163000	是	424	7343.9	公线	171.96	41	2978.4	0	2896.72	不受限	2850
4793	10kV万政线	新都电力调度控制中心	万政线915开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	194.7	49	3372.2	0	2863.18	不受限	2850
4794	10kV普小路914大馈线	新都电力调度控制中心	普小线914开关	普河	100000	否	600	10392.3	专线	375.38	63	6501.6	0	2851.47	不受限	2850
4795	10kV楼明线	新都电力调度控制中心	楼明线909开关	高楼	126000	否	505	8746.86	专线	283.2	56	4905	75	2892.17	不受限	2850
4796	10kV董口线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV董口线912开关	董家河坝站	5000	否	220	3810.51	公线	31.92	15	552.8	0	2876.66	不受限	2850
4797	10kV元脚线953大馈线	雷波电力调度控制中心	元脚线913开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	63.46	25	1099.1	0	2875.96	受限	2850
4798	10kV广园线	安岳电力调度控制中心	10kV广园线924开关	广惠	272000	是	525	9093.27	公线	255.22	49	4420.4	0	2854.22	不受限	2850
4799	10kV宝全线	乐至电力调度控制中心	10kV宝全线921开关	宝林站	65000	是	500	8660.25	公线	234.47	47	4061	0	2867.2	不受限	2850
4800	10kV板金线	资中电力调度控制中心	板金线912开关	板栗站	18000	否	360	6235.38	公线	139.98	39	2424.4	300	2887.44	不受限	2850
4801	10kV外周二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV外周二线924开关	鸡石湾站	71500	是	480	8313.84	公线	216.9	45	3756.7	0	2894.37	不受限	2850
4802	10kV金九线	成都配调	金九路909	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	211.13	45	3656.8	0	2897.28	不受限	2850
4803	10kV西乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西乡站915开关	西俄洛站	6300	否	248	4295.49	公线	57.74	23	1000	0	2865.94	不受限	2850
4804	10kV孙广二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广二线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	333.15	53	5770.1	0	2890.16	不受限	2850
4805	10kV仁阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁阿线914开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	13.28	7	230	0	2887.69	不受限	2850
4806	10kV顺翠线	宜宾电力调度控制中心	顺翠线953开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	178.98	42	3100	0	2858.26	不受限	2850

4807	10kV圣江一线	眉山电力调度控制中心	圣江一线921开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	274.43	50	4753.2	0	2867.82	不受限	2850
4808	10kV哈达线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈达县912开关	哈翁达站	11000	否	200	3464.1	公线	14.43	7	250	0	2867.69	不受限	2850
4809	10kV新吴线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新吴线926开关	新龙站	60000	否	248	4295.49	公线	294.87	10	429.55	0.7	3865.94	不受限	2850
4810	10kV庄统线	眉山电力调度控制中心	庄统线926开关	庄店站	50000	否	800	13856.41	专线	414.58	52	7180.5	2400	2890.27	不受限	2850
4811	10kV爱工二线	眉山电力调度控制中心	爱工二线926开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	191.99	40	3325.2	500	2853.58	不受限	2850
4812	10kV洞酒线647大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞酒线927开关	石洞	127700	否	200	3464.1	专线	13.61	7	235.7	0	2881.99	不受限	2850
4813	10kV河象线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	河象线961开关	河西	81000	是	308	5334.72	公线	81.08	26	1404.3	0	2863.48	不受限	2850
4814	10kV鱼颂二线946大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼颂二线946	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	274.78	50	4759.2	0	2889.54	不受限	2850
4815	10kV擂镇二线大馈线	北川电力调度控制中心	擂镇二线914开关	擂鼓站	80000	是	300	5196.15	公用	73.79	25	1278	0	2878.92	不受限	2850
4816	10kV宏云线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏云线910开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	153.81	38	2664	0	2878.56	不受限	2850
4817	10kV花美线	阿坝电力调度控制中心	花美线912开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	13.09	7	226.7	0	2890.99	不受限	2850
4818	10kV格安线	攀枝花西区电力调度控制中心	格安线971开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	73.26	24	1268.8	0	2888.12	不受限	2850
4819	10kV黑麦线	阿坝电力调度控制中心	黑麦线953开关	黑牧站	3150	否	270	4676.54	公线	76.49	28	1324.8	0	2884.09	不受限	2850
4820	10kV城街线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	城街线921开关	城郊	40000	是	489	8469.73	公线	226.67	46	3926	0	2849.78	不受限	2850
4821	10kV马联线	雅安电力调度控制中心	马联线913开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	170.21	92	3002.5	250	2867.69	不受限	2850
4822	10kV车张线	雅安电力调度控制中心	车张线914开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	92.38	31	1599	1800	2876.53	不受限	2850
4823	10kV泉麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉麻线927开关	福泉站	40000	是	406	7032.13	公用	159.08	39	2755.3	0	2870.4	不受限	2850
4824	10kV南康线	雨城电力调度控制中心	10kV南康线936开关	南坝子站	100200	否	440	7621.02	专线	229.12	52	3968.4	0	2890.52	不受限	2850
4825	10kV宜大线	汉源电力调度控制中心	宜大线912开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	53.76	20	931.2	500	2855.63	不受限	2850
4826	10kV柏茶线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏茶线915开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	117.83	37	2040.8	0	2885.15	不受限	2850
4827	10kV二四线大馈线	江油电力调度控制中心	二四线924开关	二郎庙站	63000	否	269	4659.22	公用	75.24	28	1303.1	0	2890.2	不受限	2850
4828	10kV金大线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金大线912开关	金宝站	12600	否	300	5196.15	公用	105.47	35	1826.8	0	2849.73	不受限	2850
4829	10kV普滨线915大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普滨线915开关	普雄站	8000	否	220	3810.51	公线	30.94	14	535.9	0	2893.56	不受限	2850
4830	10kV穿江路913大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿江路913开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	公线	171.96	46	2978.4	0	2898.45	不受限	2850
4831	10kV五浙线	苍溪电力调度控制中心	五浙线921开关	35kV五龙站	20000	否	377	6529.83	公线	174.6	46	3024	0	2852.85	不受限	2850
4832	10kV汉高线	剑阁电力调度控制中心	汉高线914开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	106.88	31	1851.1	0	2873.93	不受限	2850
4833	10kV岳木路大馈线	蓥华电力调度控制中心	岳木路911开	岳家山变电站	12600	是	310	5369.36	公线	82.68	27	1432.1	0	2863.39	不受限	2850

4834	10kV陆千线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV千里马线953开关	大陆槽站	4000	否	220	3810.51	公线	31.18	14	540	0	2889.46	不受限	2850
4835	10kV琅阿线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	琅阿线911开关	琅环站	8900	是	220	3810.51	公线	9.7	4	168	0	2880.41	不受限	2850
4836	10kV民麻线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	民麻线912开关	民胜站	6600	否	249	4312.81	公线	57.74	23	1000	0	2881.53	不受限	2850
4837	10kV鹤羊线	剑阁电力调度控制中心	鹤羊线912开关	35kV鹤龄站	20000	是	404	6997.49	公线	157.25	39	2723.6	0	2874.39	不受限	2850
4838	10kV平福线	广元电力调度控制中心	平福线914开关	平乐站	80000	否	283	4901.7	专线	88.11	31	1526.1	0	2885.43	不受限	2850
4839	10kV柏城Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅰ回941开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	280.2	57	4853	0	2863.29	不受限	2850
4840	10kV盐果线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐果线928开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	31.41	14	544.1	0	2885.36	不受限	2850
4841	10kV仁星线	仁寿电力调度控制中心	仁星线925开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	230.38	47	3990.2	0	2868.72	不受限	2850
4842	10kV定农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定农线921	定水站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	174.49	46	3022.2	0	2854.65	不受限	2850
4843	10kV鼓工二线	南部电力调度控制中心	鼓工Ⅱ线922开关	天鼓岭站	100000	否	599	10374.98	公线	374.47	63	6485.8	0	2851.68	不受限	2850
4844	10kV金流线大馈线	南部电力调度控制中心	金流线961开关	黄金站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	173.45	46	3004.1	0	2872.75	不受限	2850
4845	10kV金万线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金万线915开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	47.93	20	830.1	0	2864.36	不受限	2850
4846	10kV金石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金石线913开关	金溪站(蓬安)	20000	否	377	6529.83	公线	172.97	46	2995.8	0	2881.01	不受限	2850
4847	10kV城湖线	西充电力调度控制分中心	城湖线914开关	城南站(西充)	40000	否	423	7326.57	公线	75	18	1299	3700	2893.91	不受限	2850
4848	10kV陇井线	仪陇电力调度控制中心	陇井线k104开关	仪陇开闭所	390000	否	507	8781.5	公线	291.63	58	5051.1	0	2852.25	不受限	2850
4849	10kV城华线	蓬溪电力调度控制中心	城华线917开关	赤城	90000	是	275	4763.14	公线	52.83	19	915	0	2895.51	不受限	2850
4850	10kV马踏线	井研电力调度控制分中心	马踏线912开关	马踏站	20000	是	300	5196.15	公线	74.36	25	1287.9	0	2869.02	不受限	2850
4851	10kV湾雄线	南部电力调度控制中心	湾雄线935开关	赵家湾站	113000	否	335	5802.37	公线	135.74	41	2351	0	2871.13	不受限	2850
4852	10kV南通线大馈线	自贡电力调度控制中心	南通线915开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	284.71	51	4931.1	0	2870.06	不受限	2850
4853	10kV安镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.安镇线915开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	103.34	34	1789.9	0	2886.63	不受限	2850
4854	10kV华创线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华创线917开关	新华站	81200	是	486	8417.77	公线	221.48	46	3836.1	0	2898.12	不受限	2850
4855	10kV胜群线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV胜群线929开关	胜利站	100000	是	510	8833.46	公线	242.05	47	4192.3	0	2874.47	不受限	2850
4856	10kV坪粮线	巴州电力调度控制中心	10kV坪粮线949	坪河站	12600	否	200	3464.1	公线	13.83	7	239.6	0	2878.09	不受限	2850
4857	10kV永园线916大馈线	泸川电力调度控制中心	永园线916	永利	50000	否	416	7205.33	公线	210.67	51	3648.8	0	2836	不受限	2800
4858	10kV金秦线	通江电力调度控制中心	10kV金秦线913	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	108.11	36	1872.4	0	2804.13	不受限	2800
4859	10kV化电线	巴州电力调度控制中心	10kV化电线911	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	137.11	41	2374.8	0	2847.33	不受限	2800
4860	10kV家置一线	巴州电力调度控制中心	10kV家置一线955	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	107.22	36	1857	0	2819.53	不受限	2800
4861	10kV顺生线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺生线913开关	顺河站	6300	是	403	6980.16	公线	158.94	39	2752.8	0	2831.33	不受限	2800

4862	10kV临云线	渠县电力调度控制中心	10kV.临云线924开关	临巴站	70000	是	428	7413.18	公线	179.96	42	3116.9	0	2813.64	不受限	2800
4863	10kV千民线	通江电力调度控制中心	10kV千民线953	千佛崖站	20000	否	240	4156.92	公线	52.66	22	912	0	2829.23	不受限	2800
4864	10kV桐广线大馈线	天府电力调度控制中心	桐广线915开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	377.14	63	6532	0	2821.07	不受限	2800
4865	10kV沙文线	通江电力调度控制中心	10kV沙文线852	沙溪站	10000	否	300	5196.15	公线	106.35	35	1842	0	2834.53	不受限	2800
4866	10kV石光线	南江电力调度控制中心	10kV石光线918	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	177	47	3065.7	0	2811.15	不受限	2800
4867	10kV塘西二线922	嘉陵电力调度控制中心	塘西二线922开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	专线	334.26	60	5789.3	0	2831.12	不受限	2800
4868	10kV中书线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中书线971开关	阆中站	126000	否	428	7413.18	公线	175.22	41	3034.8	800	2837.06	不受限	2800
4869	10kV石城九线	井研电力调度控制分中心	石城九线934开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	238.05	48	4123	0	2805.2	不受限	2800
4870	10kV花玉线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花玉线915开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	278.23	50	4819	0	2843.59	不受限	2800
4871	10kV双金线	营山电力调度控制中心	双金线912开关	双河场站(营山)	20000	否	270	4676.54	公线	80.32	30	1391.2	0	2817.69	不受限	2800
4872	10kV龙华线	蓬溪电力调度控制中心	龙华线922开关	龙马	100000	是	377	6529.83	公线	139.11	37	2409.3	0	2814.56	不受限	2800
4873	10kV斑车二线	乐山电力调度控制中心	斑车二线928开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	141.07	37	2443.3	0	2822.13	不受限	2800
4874	10kV金寒线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金寒线913	黄金站(南部)	18000	否	377	6529.83	公线	176.41	47	3055.4	0	2821.45	不受限	2800
4875	10kV振河线	南部电力调度控制中心	振河线924开关	振兴站	100000	是	218	3775.87	公线	172.22	79	2982.94	185	2835.7	不受限	2800
4876	10kV千场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千场线925开关	千佛站(阆中)	20000	否	269	4659.22	公线	79.36	30	1374.5	0	2818.8	不受限	2800
4877	10kV宝晏线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝晏线913开关	金宝站	10000	否	300	5196.15	公线	106.45	35	1843.8	0	2832.73	不受限	2800
4878	10kV巨群线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨群线922开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	79.55	29	1377.8	0	2831.09	不受限	2800
4879	10kV东医线大馈线	高坪电力调度控制中心	东医线919开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	27.99	5	484.9	4500	2843.9	不受限	2800
4880	10kV柳天线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳天线922开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	79.68	30	1380	0	2828.89	不受限	2800
4881	10kV风江二线	攀枝花电力调度控制中心	风江二线925开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	77.84	26	1348.2	0	2808.72	不受限	2800
4882	10kV杨滨一线935大馈线	泸州电力调度控制中心	杨滨一线935	杨桥	180000	是	482	8348.48	公线	222.26	46	3849.5	0	2829.28	不受限	2800
4883	10kV姚渝线	广元电力调度控制中心	姚渝线914开关	35kV姚渡站	7300	否	200	3464.1	专线	16.99	8	294.3	0	2823.39	不受限	2800
4884	10kV郎复线922	古蔺电力调度控制中心	10kV郎复线922开关	二郎	16000	是	400	6928.2	公线	157.5	39	2727.9	0	2814.66	不受限	2800
4885	10kV梁山线	攀枝花电力调度控制中心	梁山线916开关	梁坪站	40000	否	600	10392.3	公线	375.53	63	6504.1	0	2848.97	不受限	2800
4886	10kV平大线	会理电力调度控制中心	平大线913小车开关	太平站	9550	否	275	4763.14	公线	83.43	30	1445.0076	1000	2841.6924	不受限	2800
4887	10kV单华线	苍溪电力调度控制中心	单华线923开关	35kV单鼓站	23600	是	305	5282.75	公线	81	27	1403	0	2823.2	不受限	2800
4888	10kV龙马线	仁寿电力调度控制中心	龙马线975开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	178.27	47	3087.6	0	2836.01	不受限	2800
4889	10kV青铁线	苍溪电力调度控制中心	青铁路911开关	35kV东青站	20000	否	200	3464.1	专线	17.23	9	298.4	0	2819.29	不受限	2800

4890	10kV古保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古保线911开关	古二站	3150	否	220	3810.51	公线	33.74	15	584.3	0	2845.16	不受限	2800
4891	10kV普白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普白线914开关	普雄站	8100	否	335	5802.37	公线	139.52	42	2416.5	0	2805.63	不受限	2800
4892	10kV金镇线	旺苍电力调度控制中心	金镇线914	35kV金溪站	10000	否	300	5196.15	公线	106.54	36	1845.3	0	2831.23	不受限	2800
4893	10kV卫新二线	雅安电力调度控制中心	卫新二线982开关	卫干桥站	126200	否	400	6928.2	公线	139.67	35	2419	1000	2816.38	不受限	2800
4894	10kV康农线大馈线	江油电力调度控制中心	康农路904开关	大康	120000	是	764	13232.87	公用	449.22	59	7780.5	0	2805.8	不受限	2800
4895	10kV含园线大馈线	江油电力调度控制中心	含园线923开关	含增站	18000	否	480	8313.84	公用	267.85	56	4639.2	0	2843.26	不受限	2800
4896	10kV油沙线	万源电力调度控制中心	10kV.油沙线911开关	油房坝站	40000	是	300	5196.15	公线	75.87	25	1314	0	2842.92	不受限	2800
4897	10kV太城四线	万源电力调度控制中心	10kV.太城四线973开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	277.61	50	4808.2	0	2812.82	不受限	2800
4898	10kV泸社泸奥线986大馈线	泸州电力调度控制中心	泸社泸奥线986	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	142.38	35	2466	315	2844.7	不受限	2800
4899	10kV乐仁线大馈线	安州电力调度控制中心	乐仁线912开关	乐兴站	8000	是	520	9006.66	公线	251.72	48	4359.8	0	2845.53	不受限	2800
4900	10kV通岔线	阿坝电力调度控制中心	通岔线912开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	17.62	9	305.1	0	2812.59	不受限	2800
4901	10kV宅格线	阿坝电力调度控制中心	宅格线952开关	宅垄站	6300	否	200	3464.1	公线	18.07	9	313	0	2804.69	不受限	2800
4902	10kV月下线	阿坝电力调度控制中心	月下线915开关	蒲志站	16200	否	345	5975.58	公线	146.26	42	2533.2	0	2844.82	不受限	2800
4903	10kV周龙二线	荥经电力调度控制中心	周龙二线925开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	138.23	35	2394.2	1000	2841.18	不受限	2800
4904	10kV新拔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拔线916开关	新都桥站	13000	否	200	3464.1	公线	238.09	19	659.18	0	2805.92	不受限	2800
4905	10kV九星Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九星II线638开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	107.91	25	1869	1260	2829.26	不受限	2800
4906	10kV坪研线	宜宾电力调度控制中心	坪研线995开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	278.61	57	4825.5	0	2812.84	不受限	2800
4907	10kV豆朝线	宜宾电力调度控制中心	豆朝线662开关	豆坝站	6300	是	290	5022.95	公线	11.78	4	204.1	1000	2814.26	不受限	2800
4908	10kV苏青I回	乐山电力调度控制中心	苏青一回913开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	140.65	37	2436	0	2829.43	不受限	2800
4909	10kV松张线	眉山电力调度控制中心	松张线922开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	221.36	46	3834	0	2844.78	不受限	2800
4910	10kV迎石线912	江安电力调度控制中心	迎石线912开关	迎安站	6300	是	400	6928.2	公用	155.66	39	2696	0	2846.56	不受限	2800
4911	10KV凤梅线	乐山电力调度控制中心	凤梅线922开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	233.72	53	4048	0	2810.92	不受限	2800
4912	10kV马康线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马康线913开关	拉日马站	21000	否	180	3117.69	公线	0	10	311.77	0	2805.92	不受限	2800
4913	10kV九江Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九江II线633开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	139.9	37	2423.068	0	2842.364	不受限	2800
4914	10kV马电线	成都配调	马电线911	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	216.1	46	3742.8	0	2811.28	不受限	2800
4915	10kV杏医线	成都配调	杏医线913	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	214.64	45	3717.6	0	2836.48	不受限	2800
4916	10kV大花线	成都配调	大花路911	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	204.2	50	3536.8	0	2838.88	不受限	2800
4917	10kV九塔线	彭州电力调度控制中心	九塔线922开关	九陇	32000	是	205	3550.7	公线	79.25	39	1372.6	0	2840.56	不受限	2800
4918	10kV九伍线	彭州电力调度控制中心	九伍线912开关	九陇	##############	是	300	5196.15	公线	76.93	26	1332.4	0	2824.52	不受限	2800
4919	10kV环华线	成都配调	环华线908	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	215.7	46	3736	0	2818.08	不受限	2800

4920	10kV五福线	成都配调	五福线912	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	261.88	55	4535.8	0	2837.54	不受限	2800
4921	10kV场遗一线	成都配调	场遗一线开关906	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	263.14	56	4557.6	0	2815.74	不受限	2800
4922	10kV九石路	彭州电力调度控制中心	九石线921开关	九陇	##############	否	180	3117.69	公线	1.8	1	31.2	0	2805.92	不受限	2800
4923	10kV温村路	成都配调	温村线907	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	262.31	55	4543.2	0	2830.14	不受限	2800
4924	10kV舟静线921大馈线	沭川电力调度控制分中心	舟静线921开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	196.77	49	3408	0	2827.38	不受限	2800
4925	10kV庐保二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保二路926开关	庐山站	100000	是	800	13856.41	公线	132.89	17	2301.6	8250	2835.13	不受限	2800
4926	10kV沭联线大馈线	沭川电力调度控制分中心	沭联线925开关	沭川站	90000	否	200	3464.1	公线	16.95	8	293.5	0	2824.19	不受限	2800
4927	10kV杨福线	金堂电力调度控制中心	杨福线932开关	杨柳	100000	否	580	10045.89	专线	266	46	4607.2	1600	2834.1	不受限	2800
4928	10kV洛其线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV洛其线916开关	洛平站	63000	否	230	3983.72	公线	28.8	13	498.9	250	2836.45	不受限	2800
4929	10kV四江线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV四江线921开关	四合站	65000	否	230	3983.72	公线	28.9	13	500.6	250	2834.75	不受限	2800
4930	10kV普港二线	新都电力调度控制中心	普港二线916开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	196.26	49	3399.2	0	2836.18	不受限	2800
4931	10kV玉阜线	邛崃电力调度控制中心	玉阜线940开关	玉带	163000	否	652	11292.97	公线	423.53	65	7335.6	0	2828.07	不受限	2800
4932	10kV革欧线	青白江电力调度控制中心	革欧线907开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	375.86	63	6509.9	0	2843.17	不受限	2800
4933	10kV广镇线	崇州电力调度控制中心	广镇线916	广济	130000	是	586	10149.82	公线	305.12	52	5284.7	0	2835.16	不受限	2800
4934	10kV十高线	简阳电力调度控制中心	十高线961开关	十里坝	106000	是	250	4330.13	专线	37.64	15	651.9	0.0001	2812.2	不受限	2800
4935	10kV解双线	大邑电力调度控制中心	解双线945开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	375.98	63	6512	0	2841.07	不受限	2800
4936	10kV简城线	郫都电力调度控制中心	简城线992开关	郫简	189000	是	600	10392.3	专线	316.17	53	5476.1	0	2837.74	不受限	2800
4937	10kV楠杨线	彭州电力调度控制中心	楠杨线921开关	楠新	8000/2/1	否	180	3117.69	公线	1.8	1	31.2	0	2805.92	不受限	2800
4938	10kV桂财线	新都电力调度控制中心	桂财线993开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	305.54	59	5292	0	2767.23	不受限	2750
4939	10kV光友线	新都电力调度控制中心	光友线948开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	284.39	56	4925.6	180	2766.57	不受限	2750
4940	10kV汉毗一线	新都电力调度控制中心	汉毗一线930开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	242.84	48	4206	0	2791.49	不受限	2750
4941	10kV太江路_主_LTQ925Z	彭州电力调度控制中心	太江路925	太清	2*31500	否	400	6928.2	专线	200	50	3464	0	2771.38	不受限	2750
4942	10kV清讯三线大馈线	新津电力调度控制中心	清讯三线948	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	245.47	48	4251.5	0	2773.7	不受限	2750
4943	10kV柳洪路	都江堰电力调度控制中心	柳洪路903	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	125.33	16	1577.5	0	2771.28	不受限	2750
4944	10kV广上路大馈线	崇州电力调度控制中心	广上路951	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	308.68	53	5346.4	0	2773.46	不受限	2750
4945	10kV霖长路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖长路925	霖雨	18000	否	265	4589.93	公线	77.14	29	1336	0	2794.94	不受限	2750
4946	10kV桑机路	邛崃电力调度控制中心	桑机路913	桑园	8000	是	200	3464.1	专线	4.8	1	789.82	0	2771.28	不受限	2750
4947	10kV栗出一路	大邑电力调度控制中心	栗出一线913开关	栗子坪	57000	否	300	5196.15	专线	108.78	36	1884	0	2792.53	不受限	2750
4948	10kV石城路	都江堰电力调度控制中心	石城路905	石牛	1*5000	是	200	3464.1	公线	116.44	88	1588.9	0	2771.28	不受限	2750

4949	10kV欧姚二线	青白江电力调度控制中心	欧姚二线935开关	欧城	2*240000	是	480	8313.84	公线	224.74	47	3892.5	0	2758.57	不受限	2750
4950	10kV东缤线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东缤线936开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	305.84	59	5297.2	0	2762.03	不受限	2750
4951	10kV姜磨线917大馈线	会东电力调度控制中心	姜磨线917开关	姜州站	20500	否	220	3810.51	公线	38.79	18	671.9	0	2757.56	不受限	2750
4952	10kV永清线大馈线	广安电力调度控制中心	永清线927开关	永兴站	114000	否	500	8660.25	公线	288.8	58	5002	0	2792.22	不受限	2750
4953	10kV东回线	乐至电力调度控制中心	10kV东回线914开关	东山站	40000	否	300	5196.15	公线	110.16	37	1908	0	2768.53	不受限	2750
4954	10kV铁可线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁可线911开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	88.74	32	1536.9	0	2749.93	不受限	2750
4955	10kV石西线	五通桥电力调度控制分中心	石西线915开关	石麟站	5000	是	345	5975.58	公线	114.65	33	1985.8	30	2764.66	不受限	2750
4956	10kV金达路	金堂电力调度控制中心	金达线929开关	金堂	242000	否	500	8660.25	专线	288.87	58	5003.2	0	2791.02	不受限	2750
4957	10kV堤交路_专线	成都配调	堤交线920	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	265.08	56	4591.2	0	2782.14	不受限	2750
4958	10kV鸡沱线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡沱线927开关	鸡石湾站	73500	否	380	6581.79	公用	182.63	48	3163.2	0	2760.41	不受限	2750
4959	10kV翠壹线	成都配调	翠壹线921开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	264.87	56	4587.6	0	2785.74	不受限	2750
4960	10kV邦蜀线	成都配调	邦蜀线916开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	264.63	56	4583.4	0	2789.94	不受限	2750
4961	10kV黄机线	成都配调	黄机线924	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	217.92	46	3774.4	0	2779.68	不受限	2750
4962	10kV翠羊线	成都配调	翠羊线913开关	翠微	128000	否	473	8192.6	公线	264.39	56	4579.2	0	2794.14	不受限	2750
4963	10kV涯金三路	成都配调	涯金三路930	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	264.71	56	4584.7	0	2788.64	不受限	2750
4964	10kV马奇八路	成都配调	马奇八路953	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	264.11	56	4574.4	0	2798.94	不受限	2750
4965	10kV牌科二线	内江电力调度控制中心	牌科二线942开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	273.89	57	4743.8	0	2769.83	不受限	2750
4966	10kV呷若线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷若线913开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	20.62	10	357.2	0	2760.49	不受限	2750
4967	10kV甲尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲尼线911开关	甲斯孔站	2500	是	200	3464.1	公线	0	20	693.54	0.72	2770.56	不受限	2750
4968	10kV阳乐线	乐山电力调度控制中心	阳乐线979开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	191.92	44	3324	0	2772.82	不受限	2750
4969	10kV苏呷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏呷线912开关	苏洼龙站	18000	否	200	3464.1	公线	20.16	10	349.1	0	2768.59	不受限	2750
4970	10kV苏呷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏呷线912开关	苏洼龙站	18000	否	200	3464.1	公线	20.16	10	349.1	0	2768.59	不受限	2750
4971	10kV通政线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通政线912开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	19.09	10	330.7	2.86	2784.13	不受限	2750
4972	10kV萝武线	汉源电力调度控制中心	萝武线972开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	291.7	50	5052.3	200	2784.41	不受限	2750
4973	10kV顺安线	阿坝电力调度控制中心	顺安线913开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	72.9	28	1262.6	0	2759.22	不受限	2750
4974	10kV谊桃线	阿坝电力调度控制中心	谊桃线914开关	水田坪站	10000	否	230	3983.72	公线	46.65	20	808	0	2777.35	不受限	2750
4975	10kV惠三线	阿坝电力调度控制中心	惠三线923开关	三江站	12600	否	200	3464.1	公线	21.24	11	367.8	0	2749.89	不受限	2750
4976	10kV花阳线	阿坝电力调度控制中心	花阳线911开关	花牛口站	6300	否	200	3464.1	公线	19.32	10	334.7	0	2782.99	不受限	2750
4977	10kV攀镇一线	宝兴电力调度控制中心	攀镇一线912开关	攀超站	12600	是	300	5196.15	公线	81.06	27	1404	0	2752.92	不受限	2750
4978	10kV长源线	万源电力调度控制中心	长源线922开关	长石站	10400	是	300	5196.15	公线	78.91	26	1366.8	0	2790.12	不受限	2750

4979	10kV横晃线	米易电力调度控制中心	横晃线953开关	横山站	6300	是	352	6096.82	公线	122.25	35	2117.3	0	2760.16	不受限	2750
4980	10kV安农线	盐边电力调度控制中心	安农线952开关	安顺站	12500	否	400	6928.2	公线	200.17	50	3467	0	2768.38	不受限	2750
4981	10kV阿地线	阿坝电力调度控制中心	阿地线912开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	20.28	10	351.3	0	2766.39	不受限	2750
4982	10kV沙中线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙中线914开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	160.22	40	2775	0	2767.56	不受限	2750
4983	10kV兴总线	仁和电力调度控制中心	兴总线974开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	103.46	31	1792	0	2780.62	不受限	2750
4984	10kV董阳线	石棉电力调度控制中心	董阳线959开关	董家坡站	15050	是	200	3464.1	公线	70	35	1890	0	2771.28	不受限	2750
4985	10kV胜塘线	米易电力调度控制中心	胜塘线913开关	胜利站	6300	否	300	5196.15	公线	110.67	37	1916.8	0	2759.73	不受限	2750
4986	10kV丰董线	石棉电力调度控制中心	丰董线951开关	董家坡站	15000	是	200	3464.1	公线	53.12	27	945	0	2771.28	不受限	2750
4987	10kV林教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林教一线919开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	380.21	63	6585.3	0	2767.77	不受限	2750
4988	10kV安汇线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	安汇线924	安富	126000	是	463	8019.4	公线	210.51	45	3646	0	2769.52	不受限	2750
4989	10kV大河线	雅安配调	大河线917开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	56.09	15	971.4	2200	2752.21	不受限	2750
4990	10kV蚂富线	盐边电力调度控制中心	蚂富线977开关	蚂蝗沟站	16000	否	400	6928.2	公线	198.57	50	3439.2	0	2796.18	不受限	2750
4991	10kV王文线	广元电力调度控制中心	王文线915开关	35kV王家站	6300	否	259	4486.01	公线	73.3	28	1269.6	0	2767.81	不受限	2750
4992	10kV岗泰一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗泰一线972开关	木岗站	50000	否	552	9560.92	公线	335.82	61	5816.4	0	2788.43	不受限	2750
4993	10kV黄青路952#线路	中江电力调度控制中心	黄青路952开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	181.06	45	3136	300	2799.38	不受限	2750
4994	10kV羊沙线	广元电力调度控制中心	羊沙线914开关	35kV羊木站	6300	否	300	5196.15	公线	108.91	36	1886.3	0	2790.23	不受限	2750
4995	10kV曾镇二线	广元电力调度控制中心	曾镇二线924开关	35kV曾家站	19300	否	300	5196.15	公线	109.37	36	1894.3	0	2782.23	不受限	2750
4996	10kV煌菠线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV铁炉线951开关	煌尤站	6300	否	275	4763.14	公线	63.6	23	1101.6	400	2785.23	不受限	2750
4997	10kV轮农线	广元电力调度控制中心	轮农线929开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	公线	171.7	38	2973.9	1300	2787.67	不受限	2750
4998	10kV长三线	盐源电力调度控制中心	长三线912小车开关	长坪站	6300	是	200	3464.1	公线	127.87	64	2214.7	0	2771.28	不受限	2750
4999	10kV禾中线	仁寿电力调度控制中心	禾中线922开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	182.82	48	3166.4	0	2757.21	不受限	2750
5000	10kV河新二线972大馈线	纳溪电力调度控制中心	河新二线972开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	158.76	40	2749.7	0	2792.86	不受限	2750
5001	10kV城南线	蓬溪电力调度控制中心	城南线914开关	赤城	90000	是	455	7880.83	公线	204.27	45	3538	0	2766.66	不受限	2750
5002	10kV徐骑线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐骑线912开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	83.03	31	1438.1	0	2770.79	不受限	2750
5003	10kV龙中线	射洪电力调度控制中心	龙中线929开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	196.7	44	3406.8	0	2759.3	不受限	2750
5004	10kV演建线大馈线	梓潼电力调度控制中心	演建线913开关	演武站	6300	是	305	5282.75	公线	84.24	28	1459.1	0	2767.1	不受限	2750
5005	10kV井城四线	井研电力调度控制分中心	井城四线921开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	239.75	48	4152.4	0	2775.8	不受限	2750
5006	10kV陇星线	仪陇电力调度控制中心	陇星线k102开关	仪陇开闭所	390000	否	600	10392.3	专线	378.65	63	6558.2	0	2794.87	不受限	2750
5007	10kV棠金线	射洪电力调度控制中心	棠金线981开关	海棠	360000	是	380	6581.79	公线	144.33	38	2499.8	0	2765.63	不受限	2750

5008	10kV罗南线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗南线916开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	120.14	39	2080.9	0	2751.52	不受限	2750
5009	10kV骆水线大馈线	营山电力调度控制中心	骆水线911开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	20.98	10	363.4	0	2754.29	不受限	2750
5010	10kV五潭线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五潭线921开关	五龙站	12300	否	300	5196.15	公用	108.81	36	1884.6	0	2791.93	不受限	2750
5011	10kV紫镇线大馈线	江油电力调度控制中心	紫镇线911开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	199.64	50	3457.7	0	2793.27	不受限	2750
5012	10kV太泉线922大馈线	西充电力调度控制分中心	太泉线922开关	太平站(西充)	16300	否	196	3394.82	公线	16.74	9	290	0.06	2765.28	不受限	2750
5013	10kV梁纪线	宣汉电力调度控制中心	梁纪线914开关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	310.32	59	5374.8	0	2777.97	不受限	2750
5014	10KV义佛线	平昌电力调度控制中心	10kV义佛线919	信义站	90000	否	275	4763.14	公线	86.07	31	1490.8	0	2796.03	不受限	2750
5015	10kV中柳线	巴州电力调度控制中心	10kV中柳线952	中兴站	6300	否	335	5802.37	公线	141.71	42	2454.4	0	2767.73	不受限	2750
5016	10kV清塑路大馈线	天府电力调度控制中心	清塑路909开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	199.88	50	3462	0	2773.38	不受限	2750
5017	10kV南阳线941大馈线	自贡电力调度控制中心	南阳线941开关	南湖站	163500	否	720	12470.77	公线	273.83	38	4742.7	3690	2790.99	不受限	2750
5018	10kV潮清线911大馈线	泸川电力调度控制中心	潮清线911开关	潮河	30000	是	423	7326.57	公线	177.56	42	3075.4	0	2785.86	不受限	2750
5019	10kV舒阳一线大馈线	自贡电力调度控制中心	舒阳一线963开关	舒平	360200	否	550	9526.28	公线	335.73	61	5814.8	0	2758.85	不受限	2750
5020	10kV星镇线大馈线	天府电力调度控制中心	星镇线913开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	158.83	40	2750.9	0	2791.66	不受限	2750
5021	10kV永黄路大馈线	天府电力调度控制中心	永黄路912开关	永安	10000	是	200	3464.1	公线	224.48	37	3888	0	2771.28	不受限	2750
5022	10kV西园线	南江电力调度控制中心	10kV西园线954	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	20.51	10	355.3	0	2762.39	不受限	2750
5023	10kV柏天路大馈线	天府电力调度控制中心	柏天路951开关	柏合	180000	否	552	9560.92	专线	336.55	61	5829.1	0	2775.73	不受限	2750
5024	10kV禾格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾格线913开关	禾尼站	16150	是	200	3464.1	公线	1.28	1	22.1	0	2749.18	不受限	2740
5025	10kV东边线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东边线912开关	丹东站	53150	否	285	4936.34	公线	1154.73	405	199.92	0	2736.41	不受限	2730
5026	10kV中海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海二线916开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	193.71	40	3355	585	2711.07	不受限	2700
5027	10kV热东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热东线951开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700
5028	10kV尚北二线	眉山电力调度控制中心	尚北二线924开关	尚义站	100000	否	600	10392.3	公线	354.73	59	6144	500	2709.07	不受限	2700
5029	10kV银土线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银土线911开关	银多站	5000	否	200	3464.1	公线	23.14	12	400.8	0	2716.89	不受限	2700
5030	10kV水沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水沙线953断路器	水洼站	2500	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	2.65	2715.04	不受限	2700
5031	10kV热东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热东线951开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	0	2717.69	不受限	2700
5032	10kV银土线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银土线911开关	银多站	5000	否	200	3464.1	公线	23.14	12	400.8	0	2716.89	不受限	2700
5033	10kV赠龙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠龙线912开关	赠科站	6300	否	200	3464.1	公线	21.89	11	379.2	0	2738.49	不受限	2700

5034	10kV赠龙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠龙线912开关	赠科站	6300	否	200	3464.1	公线	21.89	11	379.2	0	2738.49	不受限	2700
5035	10kV顺燕线	宜宾电力调度控制中心	顺燕线959开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	230.2	54	3987.064	0	2715.974	不受限	2700
5036	10kV水沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水沙线953断路器	水洼站	2500	否	200	3464.1	公线	23.09	12	400	2.65	2715.04	不受限	2700
5037	10kV南谷二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南谷二线915开关	南市站	82000	是	645	11171.73	公线	359.58	56	6228	0	2709.38	不受限	2700
5038	10kV鸡临线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡临线916开关	鸡石湾站	71500	是	380	6581.79	公用	147.57	39	2555.9	0	2709.53	不受限	2700
5039	10kV马奇二路	成都配调	马奇二路934	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	269.52	57	4668	0	2705.34	不受限	2700
5040	10kV湾全线	内江电力调度控制中心	湾全线913开关	湾桥站	10000	是	482	8348.48	公线	211.07	44	3655.7	315	2708.08	不受限	2700
5041	10kV沐城一线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐城一线961开关	沐川站	90000	否	300	5196.15	公线	111.43	37	1929.9	0	2746.63	不受限	2700
5042	10kV树工路	大邑电力调度控制中心	树工线915开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	321.02	60	5560	0	2733.06	不受限	2700
5043	10kV青碱线	彭山电力调度控制中心	青碱线915开关	青龙站	100000	否	380	6581.79	公线	183.7	48	3181.7	0	2741.91	不受限	2700
5044	10kV谢和线	彭山电力调度控制中心	谢和线913开关	谢家站	22000	否	220	3810.51	专线	39.93	18	691.6	0	2737.86	不受限	2700
5045	10kV大镇线911开关	乐至电力调度控制中心	10kV大镇线911开关	大佛站	12600	否	285	4936.34	公用	99.62	35	1725.5	0	2717.21	不受限	2700
5046	10kV圣平线	隆昌电力调度控制中心	圣平线925开关	圣灯站	16300	是	200	3464.1	公线	3.05	2	52.8	0	2718.48	受限	2700
5047	10kV南城线	威远电力调度控制中心	南城线933开关	威南站	150000	是	469	8123.32	公线	207.1	44	3718.8	0	2779.85	不受限	2700
5048	10kV小油线	威远电力调度控制中心	小油线921开关	小河站	11300	是	278	4815.1	专线	66.1	24	1144.9	0	2707.18	不受限	2700
5049	10kV蔡烽线	五通桥电力调度控制分中心	蔡烽线914开关	蔡金站	10000	否	345	5975.58	公线	153.76	45	2663.2	0	2714.82	不受限	2700
5050	10kV新永线	威远电力调度控制中心	新永线921开关	新店站	30000	是	505	8746.86	公线	245.96	49	4260	0	2737.49	不受限	2700
5051	10kV福新线912	洪雅电力调度控制中心	福新线912开关	福宝站	103000	否	495	8573.65	公线	286.98	58	4970.5	0	2745.79	不受限	2700
5052	10kV唐里线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV唐里线912开关	唐央站	3250	否	230	3983.72	公线	49	21	848.7	0	2736.65	不受限	2700
5053	10kV光园东路（专线大馈线）	新都电力调度控制中心	光园东线914开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	296.54	59	5136	0	2736.17	不受限	2700
5054	10kV德塑路	郫都电力调度控制中心	德塑线912开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	202.2	51	3502.1	0	2733.28	不受限	2700
5055	10kV棕食线	成都配调	棕食路905	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	221.22	47	3831.6	0	2722.48	不受限	2700
5056	10kV店锦线	郫都电力调度控制中心	店锦线937开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	322.93	54	5593.1	0	2720.74	不受限	2700
5057	10kV玉晶路	邛崃电力调度控制中心	玉晶路905	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	244.36	49	4232.4	0	2737.38	不受限	2700
5058	10kV棕窑线	成都配调	棕窑路903	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	221.57	47	3837.6	0	2716.48	不受限	2700
5059	10kV马奇四路	成都配调	马奇四路949	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	267.02	56	4624.8	0	2748.54	不受限	2700
5060	10kV天双线	渠县电力调度控制中心	10kV.天双线967开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	186.01	43	3221.7	0	2708.84	不受限	2700
5061	10kV邻物路大馈线	天府电力调度控制中心	邻物路909开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	201.9	50	3496.9	0	2738.48	不受限	2700
5062	10kV南河线	南江电力调度控制中心	10kV南河线953开关	南江站	110000	否	600	10392.3	公线	381.62	64	6609.7	0	2743.37	不受限	2700

5063	10kV太通线911大馈线	泸川电力调度控制中心	太通线911开关	太伏	20000	是	300	5196.15	公线	82.14	27	1422.6	0	2734.32	不受限	2700
5064	10kV管罐线	达县电力调度控制中心	管罐线912开关	管村站	18000	否	355	6148.78	公线	161.85	46	2803.2	0	2730.7	不受限	2700
5065	10kV土五线大馈线	自贡电力调度控制中心	土五线927开关	土地坡站	80200	是	445	7707.63	公线	162.82	37	2820	630	2716.1	不受限	2700
5066	10kV南丹线大馈线	自贡电力调度控制中心	南丹线973开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	229.12	48	3958	0	2706.93	不受限	2700
5067	10kV堡檬线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡檬线914开关	堡子站	6300	否	220	3810.51	公线	41.13	19	712.4	0	2717.06	不受限	2700
5068	10kV意后线大馈线	富顺电力调度控制中心	意后线913开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	281.7	51	4879	0	2742.02	不受限	2700
5069	10kV义陈二线	平昌电力调度控制中心	10kV义陈二线928	信义站	90000	否	545	9439.68	公线	332.96	61	5766.9	0	2728.81	不受限	2700
5070	10kV保五线大馈线	自贡电力调度控制中心	保五线914开关	保华站	12800	是	330	5715.77	公线	105.66	32	1830	0	2742.62	不受限	2700
5071	10kV铁三线	通江电力调度控制中心	10kV铁三线953	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	138.94	42	2406.4	0	2706.62	不受限	2700
5072	10kV花镇线	巴州电力调度控制中心	10kV花镇线954	花丛站	10000	否	308	5334.72	公线	119.91	39	2076.9	0	2724.35	不受限	2700
5073	10kV梁镇线	巴州电力调度控制中心	10kV梁镇线951	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	145.61	43	2521.9	0	2700.23	不受限	2700
5074	10kV营水线大馈线	营山电力调度控制中心	营水线922开关	营山站	100000	否	580	10045.89	公线	365.23	63	6325.8	0	2715.5	不受限	2700
5075	10kV营磨线大馈线	营山电力调度控制中心	营磨线913开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	256.13	50	4436.1	0	2699.95	不受限	2700
5076	10kV垭桥线	南部电力调度控制中心	垭桥线913开关	枣垭站	100000	否	610	10565.51	公线	392.63	64	6800.4	0	2708.56	不受限	2700
5077	10kV金溪线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金溪线921开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	55.61	23	963.1	0	2731.36	不受限	2700
5078	10kV南前线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南前线916	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	382.4	64	6623.2	0	2714.28	不受限	2700
5079	10kV棕麓线	西充电力调度控制分中心	棕麓925开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	162.61	41	2816.4	0.35	2725.81	不受限	2700
5080	10kV嶝水一线大馈线	南充电力调度控制中心	嶝水一线926开关	搬嶝	360000	否	553	9578.24	专线	339.49	61	5880	0	2740.42	不受限	2700
5081	10kV兴安线	仪陇电力调度控制中心	兴安线922开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	公线	182.37	48	3158.6	0	2718.25	不受限	2700
5082	10kV柳博线	射洪电力调度控制中心	柳博线918开关	柳树	80000	是	490	8487.05	公线	234.18	48	4056	0	2733.64	不受限	2700
5083	10kV桂陈线大馈线	北川电力调度控制中心	桂陈线912开关	桂溪站	8000	是	300	5196.15	公用	82.22	27	1424	0	2732.92	不受限	2700
5084	10kV红宁线	蓬溪电力调度控制中心	红宁线913开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	144.82	38	2508.3	0	2715.56	不受限	2700
5085	10kV柏林线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏林线914开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	41.85	19	724.8	0	2704.66	不受限	2700
5086	10kV芭普线	蒲城电力调度控制中心	芭普线922开关	芭蕉	543000	否	380	6581.79	公线	184.79	49	3200.6	0	2723.01	不受限	2700
5087	10kV峰南线	蒲城电力调度控制中心	峰南线914开关	峰城站	10000	否	380	6581.79	公线	223.09	59	3864	3150	2717.79	不受限	2700
5088	10kV里磨线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV里磨线915开关	里庄站	80000	否	245	4243.52	公线	64.22	26	1112.3	0	2706.87	不受限	2700
5089	10kV东园线	大竹电力调度控制中心	东园线926开关	东柳站	40000	否	220	3810.51	公线	40.1	18	694.6	0	2734.86	不受限	2700
5090	10kV拱园一路916线路	绵东电力调度控制中心	拱园一路916开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	203.06	51	3517	0	2718.38	不受限	2700

5091	10kV桂石线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂石线911	桂花山	10000	是	196	3394.82	公线	19.6	10	852.6	0	2715.86	不受限	2700
5092	10kV玉农路	绵竹电力调度控制中心	玉农路905开关	玉泉站	19300	是	275	4763.14	公用	61.33	22	1062.2	0	2748.31	不受限	2700
5093	10kV高汇一线	攀枝花电力调度控制中心	高汇一线911开关	高梁坪站	25000	是	300	5196.15	公线	82.81	28	1434.3	0	2722.62	不受限	2700
5094	10kV武东线	剑阁电力调度控制中心	武东线921开关	35kV武连站	12600	否	300	5196.15	公线	112.85	38	1954.6	0	2721.93	不受限	2700
5095	10kV高汇二线	攀枝花电力调度控制中心	高汇二线912开关	高梁坪站	25000	否	450	7794.23	公线	248.44	55	4303	0	2711.81	不受限	2700
5096	10kV安顺线973大馈线	纳溪电力调度控制中心	安顺线973	安富	126000	是	406	7032.13	公线	167.6	41	2902.8	0	2722.9	不受限	2700
5097	10kV棉石线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉石线914	棉花坡	100000	是	308	5334.72	公线	89.84	29	1556.1	0	2711.68	不受限	2700
5098	10kV云科二线	广元电力调度控制中心	云科二线932开关	云盘梁站	100000	是	482	8348.48	公线	229.13	48	3968.5	0	2710.28	不受限	2700
5099	10kV船小线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船小线937开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	165.28	43	2862.6	315	2746.01	不受限	2700
5100	10kV房雍线	苍溪电力调度控制中心	房雍线914开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	112.48	37	1948.1	0	2728.43	不受限	2700
5101	10kV公复线	剑阁电力调度控制中心	公复线912开关	35kV公兴站	20000	是	453	7846.19	公线	186.79	41	3235.2	300	2741.75	不受限	2700
5102	10kV丰桥线	石棉电力调度控制中心	丰桥线953开关	丰乐站	25130	否	250	4330.13	公线	68.27	27	1182.4	0	2714.72	不受限	2700
5103	10kV五八线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五八线924开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	111.74	37	1935.3	0	2741.23	不受限	2700
5104	10kV祥园一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥园一线919开关	凝祥站	50000	否	600	10392.3	公线	383.07	64	6634.8	0	2718.27	不受限	2700
5105	10kV宅碉线912大馈线	阿坝电力调度控制中心	宅碉线912开关	红土站	3230	是	200	3464.1	公线	1.4	1	24.2	0	2747.08	不受限	2700
5106	10kV安马线	阿坝电力调度控制中心	安马线912开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	89.83	33	1555.8	0	2731.03	不受限	2700
5107	10kV汉梯线	雨城电力调度控制中心	10kV汉梯线963开关	汉碑站	100400	否	385	6668.4	专线	189.98	49	3290.4	0	2711.16	不受限	2700
5108	10kV城厂线	万源电力调度控制中心	城厂线914开关	城区站	10000	是	400	6928.2	公线	162.11	41	2807.8	0	2734.76	不受限	2700
5109	10kV萝青线	汉源电力调度控制中心	萝青线916开关	萝卜岗站	31500	否	275	4763.14	公线	90.84	33	1573.4	0	2713.43	不受限	2700
5110	10kV郎河线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV郎河线923开关	二郎	16000	否	306	5300.08	专线	116.86	38	2024.1	0	2745.97	不受限	2700
5111	10kV干礼线	汉源电力调度控制中心	干礼线919开关	干溪坝站	50000	是	380	6581.79	公线	145.98	38	2528.4	0	2737.03	不受限	2700
5112	10kV鱼新三线945大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新三线945	鱼凫	50000	是	441	7638.34	公线	194.33	44	3365.8	0	2744.87	不受限	2700
5113	10kV红卡线	阿坝电力调度控制中心	红卡线954开关	红土站	3150	否	176	3048.41	公线	0.26	0	4.5	0	2739.07	不受限	2700
5114	10kV艺安线	阿坝电力调度控制中心	艺安线912开关	园艺站	40000	否	380	6581.79	公线	138.17	36	2393.1	800	2730.51	不受限	2700
5115	10kV安乡线	阿坝电力调度控制中心	安乡线955开关	安宏站	6300	否	256	4434.05	公线	0.24	0	4.2	1250	2736.44	不受限	2700
5116	10kV仁老线	天全电力调度控制中心	仁老线923开关	仁义站	10000	否	300	5196.15	公线	102.32	34	1772.2	200	2704.33	不受限	2700
5117	10kV共雅线	盐边电力调度控制中心	共雅线955开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	23.41	12	405.4	0	2712.29	不受限	2700
5118	10kV宜梨线	汉源电力调度控制中心	宜梨线911开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	89.03	32	1542	0	2744.83	不受限	2700

5119	10kV富永线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富永线926开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	95.2	32	1648.8	315	2712.73	不受限	2700
5120	10kV双普三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普三线958开关	双碑站	50000	是	527	9127.91	公用	268.6	51	4652.2	0	2650.13	不受限	2650
5121	10kV芦正线	阿坝电力调度控制中心	芦正线954开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	114.67	38	1986	0	2690.53	不受限	2650
5122	10kV城老线	阿坝电力调度控制中心	城老线933开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	92.91	34	1609.2	0	2677.63	不受限	2650
5123	10kV依龙线	阿坝电力调度控制中心	依龙线951开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	21.41	11	370.8	0	2653.36	不受限	2650
5124	10kV九农线	汉源电力调度控制中心	九农线925开关	九襄站	6300	否	275	4763.14	公线	92.29	34	1598.4	0	2688.43	不受限	2650
5125	10kV晓交线大馈线	安州电力调度控制中心	晓交线931开关	晓坝站	40000	否	405	7014.81	公用	208.78	52	3616	0	2697.33	不受限	2650
5126	10kV叙杨线913大馈线	叙永电力调度控制中心	叙杨线913	叙永	50000	是	441	7638.34	公线	197.48	45	3420.4	0	2690.27	不受限	2650
5127	10kV青麦线	仁和电力调度控制中心	青麦线943开关	青龙山	40000	否	400	6928.2	公线	60.57	15	1049.1	2500	2686.28	不受限	2650
5128	10kV睢工线大馈线	安州电力调度控制中心	睢工线938开关	睢水站	31500	否	600	10392.3	公用	386.56	64	6695.3	0	2657.77	不受限	2650
5129	10kV宏城二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏城二线909开关	宏仁站	50000	是	600	10392.3	公用	324.53	54	5620.8	0	2693.04	不受限	2650
5130	10kV摩赤线914大馈线	叙永电力调度控制中心	摩赤线914	摩尼	31500	是	194	3360.18	公线	19.4	1000	732	0	2688.14	不受限	2650
5131	10kV齐科二线685大馈线	泸州电力调度控制中心	齐科二线685	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	216.37	47	3747.6	0	2667.92	不受限	2650
5132	10kV田盛线916大馈线	古蔺电力调度控制中心	田盛线916开关	沙田	100000	否	254	4399.41	专线	72.99	29	1264.2	0	2695.27	不受限	2650
5133	10kV宏龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏龙线912开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	164.62	41	2851.2	0	2691.36	不受限	2650
5134	10kV城朗西线	米易电力调度控制中心	城朗西线958开关	城北站	31500	是	300	5196.15	公线	86.78	29	1503.03	0	2654	不受限	2650
5135	10kV柏窖柏酒线917大馈线	泸州电力调度控制中心	柏窖柏酒线917开关	柏杨坪	81000	是	869	15051.52	公线	542.2	62	9390.9	0	2650.32	不受限	2650
5136	10kV御涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御涪一线916开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	326.94	54	5662.6	0	2651.24	不受限	2650
5137	10kV黑高线	仁寿电力调度控制中心	黑高线921开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	75.27	30	1303.7	0	2671.36	不受限	2650
5138	10kV鹤木线	剑阁电力调度控制中心	鹤木线917开关	35kV鹤龄站	20000	是	300	5196.15	公线	85.09	28	1473.8	0	2683.12	不受限	2650
5139	10kV竹黄线	广元电力调度控制中心	竹黄线925开关	竹园站	80000	否	516	8937.38	公线	309.76	60	5365.1	0	2678.54	不受限	2650
5140	10kV万文路955#线路	中江电力调度控制中心	万文路955开关	万福站	20000	否	377	6529.83	公线	184.45	49	3194.7	0	2682.15	不受限	2650
5141	10kV碑安线	通川电力调度控制中心	10kV.碑安线923开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	128.83	41	2231.3	0	2679.06	不受限	2650
5142	10kV金复线	剑阁电力调度控制中心	金复线913开关	35kV演圣站	10000	否	341	5906.29	公线	153.07	45	2651.1	0	2664.56	不受限	2650
5143	10kV木马线	大竹电力调度控制中心	木马线922开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	25.06	13	434	0	2683.69	不受限	2650
5144	10kV朝景一路大馈线	鉴华电力调度控制中心	朝景一路953开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	324.39	54	5618.4	0	2695.44	不受限	2650
5145	10kV水高线	叙永电力调度控制中心	10kV水高线911开关	水潦	6800	是	194	3360.18	公线	19.4	1000	732	0	2688.14	不受限	2650
5146	10kV岫烟线	苍溪电力调度控制中心	岫烟线913	35kV岫云站	26000	否	341	5906.29	公线	153.51	45	2658.8	0	2656.86	不受限	2650

5147	10kV三青线	广元电力调度控制中心	三青线913开关	35kV三锅石站	25600	否	300	5196.15	公线	115.65	39	2003.1	0	2673.43	不受限	2650
5148	10kV铁刚线大馈线	越西电力调度控制中心	铁刚线913开关	铁马站	20050	否	170	2944.49	公线	132.5	54	2190.1	0	2650.04	不受限	2650
5149	10kV花乡一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花乡一线919开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	287.74	52	4983.7	0	2678.89	不受限	2650
5150	10kV湾宏线	南部电力调度控制中心	湾宏线938开关	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	184.58	49	3197	0	2679.85	不受限	2650
5151	10kV马先线921	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马先线921开关	马边站	50000	否	170	2944.49	公线	109.01	64	1888	0	2650.04	不受限	2650
5152	10kV门兴二线	仪陇电力调度控制中心	门兴二线926开关	度门站	80000	否	565	9786.09	公线	354.12	63	6133.4	0	2674.08	不受限	2650
5153	10kV带园二线大馈线	南充电力调度控制中心	带园Ⅱ线947开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	289.02	52	5005.8	0	2656.79	不受限	2650
5154	10kV铁碧线	南部电力调度控制中心	10kV铁碧线914	铁佛塘站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	184.9	49	3202.4	0	2674.45	不受限	2650
5155	10kV城香线大馈线	南充电力调度控制中心	城香线931开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	专线	344.56	62	5967.7	0	2652.72	不受限	2650
5156	10kV柳新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳新线911开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	507	8781.5	公线	301.96	60	5230	0	2673.35	不受限	2650
5157	10kV绿镇线	营山电力调度控制中心	绿镇线922开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	25.69	13	445	0	2672.69	不受限	2650
5158	10kV柳开线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳开线926开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	88.68	33	1536	0	2672.89	不受限	2650
5159	10kV风电线大馈线	南充电力调度控制中心	风电线915开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	67.15	12	1163	4800	2657.42	不受限	2650
5160	10kV二瓷线大馈线	江油电力调度控制中心	二瓷线913开关	二郎庙站	31500	否	375	6495.19	公用	182.82	49	3166.4	0	2679.27	不受限	2650
5161	10kV西都线大馈线	自贡电力调度控制中心	西都线922开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	295.74	53	5122.2	0	2678.96	不受限	2650
5162	10kV平一线	平昌电力调度控制中心	10kV平一线951	平昌站	100000	否	545	9439.68	公线	335.64	62	5813.2	0	2682.51	不受限	2650
5163	10kV天仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	天仙线934开关	天成	362000	否	600	10392.3	公线	386.55	64	6695	0	2658.07	不受限	2650
5164	10kV西柳线	南江电力调度控制中心	10kV西柳线955	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	25.9	13	448.6	0	2669.09	不受限	2650
5165	10kV区神线913大馈线	天府电力调度控制中心	区神线913开关	北拓区	63000	否	600	10392.3	公线	384.63	64	6661.8	0	2691.27	不受限	2650
5166	10kV天福线大馈线	富顺电力调度控制中心	天福线921开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	64.57	24	1120	0	2690.51	不受限	2650
5167	10kV牧航路大馈线	天府电力调度控制中心	牧航路906开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	205.09	51	3552.1	0	2683.28	不受限	2650
5168	10kV高元线	南江电力调度控制中心	10kV高元线952	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	185.41	49	3211.3	0	2665.55	不受限	2650
5169	10kV化石线	巴州电力调度控制中心	10kV化石线915	化成站	12600	否	335	5802.37	公线	146.19	44	2532	0	2690.13	不受限	2650
5170	10kV云荔线	平昌电力调度控制中心	10kV云荔线914	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	93.34	34	1616.6	0	2670.23	不受限	2650
5171	10kV汇方线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇方线922开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	229.27	48	3971	0	2693.93	不受限	2650
5172	10kV光农线	新都电力调度控制中心	光农线905开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	301.04	60	5214	0	2658.17	不受限	2650
5173	10kV崇电路	都江堰电力调度控制中心	崇电路903	崇义	2*10000	否	400	6928.2	专线	204.62	51	3544	0	2691.38	不受限	2650
5174	10kV集和二路	彭州电力调度控制中心	集和二线925	集贤	2*50000	否	553	9578.24	公线	343.34	62	5946.7	0	2673.72	不受限	2650

5175	10kV楼南三线	青白江电力调度控制中心	楼南三线917开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	326.88	54	5661.5	0	2652.34	不受限	2650
5176	10kV荔锣线	成都配调	荔锣路919	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	224.48	47	3888	0	2666.08	不受限	2650
5177	10kV正九线	成都配调	正九路918	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	223.09	47	3864	0	2690.08	不受限	2650
5178	10kV荔国路	成都配调	荔国路935	荔枝巷	2*50000	否	473	8192.6	专线	272.33	58	4716.7	0	2656.64	不受限	2650
5179	10kV养磷线大馈线	简阳电力调度控制中心	养磷线923	养马河	20000	否	275	4763.14	公线	92.67	34	1605.1	0.01	2681.72	不受限	2650
5180	10kV中金线	广安电力调度控制中心	中金线921开关	中和站	20060	否	260	4503.33	公线	72.06	28	1248	128	2677	不受限	2650
5181	10kV谢观线	彭山电力调度控制中心	谢观线922开关	谢家站	20000	是	460	7967.43	公线	213.9	46	3704.7	0	2669.24	不受限	2650
5182	10kV海博线	成都配调	海博路906	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	223.53	47	3871.5	0	2682.58	不受限	2650
5183	10kV威风一线	威远电力调度控制中心	威风一线916开关	威远站	90000	否	400	6928.2	公线	204.62	51	3544	0	2691.38	不受限	2650
5184	10kV兴风线	资中电力调度控制中心	兴风线924开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	142.94	39	2475.8	0	2664.93	不受限	2650
5185	10kV拉口962线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉口线925小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	76.02	30	1316.7	0	2658.36	不受限	2650
5186	10kV塔芷线	成都配调	塔芷线开关908	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	271.36	57	4700	0	2673.34	不受限	2650
5187	10kV塔湾线	成都配调	塔湾线925	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	223.09	47	3864	0	2690.08	不受限	2650
5188	10kV洞交路专线	成都配调	洞交路912	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	271.59	57	4704	0	2669.34	不受限	2650
5189	10kV蓉桂路	成都配调	蓉桂路956	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	177.3	37	3070.8	830	2653.28	不受限	2650
5190	10kV黄高路	成都配调	黄高线913	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	222.86	47	3860	0	2694.08	不受限	2650
5191	10kV下质路大馈线专线	成都配调	下质路904	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	270.07	57	4677.6	0	2695.74	不受限	2650
5192	10kV望海路	成都配调	望海路906	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	223.65	47	3873.6	0	2680.48	不受限	2650
5193	10kV沙丽路	成都配调	沙丽路934	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	148.44	44	2571	0	2697.9	不受限	2650
5194	10kV沈龙线	成都配调	沈龙路914	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	271.13	57	4696	0	2677.34	不受限	2650
5195	10kV驷荷路	成都配调	驷荷路905	驷马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	272.29	58	4716	0	2657.34	不受限	2650
5196	10kV平群路专线	成都配调	平群路910	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	272.52	58	4720.1	0	2653.24	不受限	2650
5197	10kV象桂线	宜宾电力调度控制中心	象桂线636开关	象鼻站	12600	是	400	6928.2	公线	165.24	41	2861.9	0	2680.66	不受限	2650
5198	10kV新特线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新特线912开关	新城站	190000	否	558	9664.84	公线	346.36	62	5999	0	2699.36	不受限	2650
5199	10kV科万线	眉山电力调度控制中心	科万线918开关	科工园站	100000	否	600	10392.3	专线	385.83	64	6682.5	0	2670.57	不受限	2650
5200	10kV荣斯线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣斯线914开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	25.98	13	450	0	2667.69	不受限	2650
5201	10kV大乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大乐线913开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	27.02	14	468	0	2649.69	不受限	2650
5202	10kV热尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热尼线953开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	25.98	13	450	0	2667.69	不受限	2650
5203	10kV龙柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙柯线913开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	25.25	13	437.3	0	2680.39	不受限	2650
5204	10kV新特线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新特线912开关	新城站	190000	否	558	9664.84	公线	346.36	62	5999	0	2699.36	不受限	2650
5205	10kV大乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大乐线913开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	27.02	14	468	0	2649.69	不受限	2650
5206	10kV安伞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安伞线923断路器	安乐坝站	1732.05	是	172.2	2982.59	公线	164.09	10	298.26	0	2684.33	不受限	2650
5207	10kV横石线	宜宾电力调度控制中心	横石线694开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	24.52	12	424.7	0	2692.99	不受限	2650
5208	10kV桂鼎线	宜宾电力调度控制中心	桂鼎线954开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	233.14	54	4038	0	2665.04	不受限	2650

5209	10kV热喇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热喇线913开关	热柯站	6300	否	240	4156.92	公线	63.5	26	1099.8	0	2641.43	不受限	2600
5210	10kV中福线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中福线973开关	城中站	80000	是	1000	17320.51	公线	331.7	33	5745	5500	2611.41	不受限	2600
5211	10kV明金线	宜宾电力调度控制中心	10kV明金线954开关	明威站	10000	否	430	7447.82	公线	235.41	55	4077.3	0	2625.74	不受限	2600
5212	10kV热喇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热喇线913开关	热柯站	6300	否	240	4156.92	公线	63.5	26	1099.8	0	2641.43	不受限	2600
5213	10kV大电二线	内江电力调度控制中心	大电二线929开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	186.93	44	3237.6	0	2623.66	不受限	2600
5214	10kV棕民线	成都配调	棕民线907开关	棕树桥	128000	是	473	8192.6	公线	227.39	48	3938.4	0	2615.68	不受限	2600
5215	10kV新天线	成都配调	新天路905	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	274.04	58	4746.4	0	2626.94	不受限	2600
5216	10kV南都线	成都配调	南都路949	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	275.43	58	4770.4	0	2602.94	不受限	2600
5217	10kV西镇线	蒲江电力调度控制中心	西镇线921开关	西来	14300	是	465	8054.04	公线	219.21	47	3796.8	0	2646.43	不受限	2600
5218	10kV五彭线	成都配调	五彭线927	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	228	48	3948.9	0	2605.18	不受限	2600
5219	10kV威开一线	威远电力调度控制中心	威开一线962开关	威远站	90000	否	600	10392.3	公线	389.86	65	6752.4	0	2600.67	不受限	2600
5220	10kV黄灌线912大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄灌线912开关	黄琅站	12600	否	210	3637.31	公线	38.71	18	670.4	0	2603.18	不受限	2600
5221	10kV银庆线	资中电力调度控制中心	银庆线927开关	银山站	115000	否	340	5888.97	专线	153.11	45	2651.8	0	2648.27	不受限	2600
5222	10kV许镇线914	乐至电力调度控制中心	10kV许镇线914开关	许家站	8300	否	230	3983.72	公用	55.92	24	968.6	0	2616.75	不受限	2600
5223	10KV高阳线	资中电力调度控制中心	高阳线913开关	高楼站	15000	是	371	6425.91	公线	146.13	39	2531	0	2609.73	不受限	2600
5224	10kV千九线911大馈线	雷波电力调度控制中心	千九线911小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	77.02	30	1334	0	2641.06	不受限	2600
5225	10kV双贝一线	彭山电力调度控制中心	双贝一线912开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	247.21	49	4281.6	0	2646.6	不受限	2600
5226	10kV新街线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	新街线913开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	209.21	52	3623.6	0	2611.78	不受限	2600
5227	10kV踏曹线	沙湾电力调度控制分中心	踏曹线915开关	踏水站	8100	否	235	4070.32	公线	36.86	16	638.4	0	2617.86	不受限	2600
5228	10kV兴古线914大馈线	邻水电力调度控制中心	兴古线914开关	兴仁站	23450	是	295	5109.55	公线	83.42	28	1444.8	0	2642.84	不受限	2600
5229	10kV鹤源一路	大邑电力调度控制中心	鹤源一线913开关	鹤鸣山	11300	否	200	3464.1	专线	27.14	14	470	0	2647.69	不受限	2600
5230	10kV清讯一线	新津电力调度控制中心	清讯一线993开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	304.7	60	5277.4	0	2625.95	不受限	2600
5231	10kV石镇二线	新都电力调度控制中心	石镇二线926开关	石板滩	20000	否	400	6928.2	公线	196.76	49	3407.9	189	2638.48	不受限	2600
5232	10kV香丰线	彭州电力调度控制中心	香丰线906开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	328.06	55	5682	0	2631.84	不受限	2600
5233	10kV大六线	平昌电力调度控制中心	10kV大六线912	大寨站	6300	否	275	4763.14	公线	95.88	35	1660.7	0	2626.13	不受限	2600
5234	10kV板康线大馈线	自贡电力调度控制中心	板康线934开关	板仓站	80000	否	563	9751.45	公线	277.42	49	4805	1330	2641.3	不受限	2600
5235	10kV南泰一线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰一线913开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	297.79	53	5157.8	0	2643.36	不受限	2600
5236	10kV南城五线	平昌电力调度控制中心	10kV南城五线972	南坪站	100000	否	545	9439.68	公线	338.86	62	5869	0	2626.71	不受限	2600
5237	10kV土自Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土自Ⅱ线915开关	土地坡站	80000	是	481	8331.16	公线	232.85	48	4033	0	2631.93	不受限	2600
5238	10kV仁桥路大馈线	天府电力调度控制中心	仁桥路937开关	仁宝	63000	是	550	9526.28	公线	287.04	52	4971.6	0	2649.42	不受限	2600

5239	10kV南华线大馈线	自贡电力调度控制中心	南华线924开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	354.04	63	6132	0	2644.3	不受限	2600
5240	10kV板新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板新线915开关	板仓站	80000	是	720	12470.77	公线	423.85	59	7341	0	2635.62	不受限	2600
5241	10kV福镇线	新桥电力调度控制中心	福镇线911开关	福善站	11000	是	285	4936.34	公线	77.6	27	1344	0	2605.07	不受限	2600
5242	10kV板卡路大馈线	天府电力调度控制中心	板卡路943开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	119.65	40	2072.4	0	2604.13	不受限	2600
5243	10kV堰南二线	达县电力调度控制中心	堰南二线917开关	堰坝站	80000	否	300	5196.15	公线	118.48	39	2052	0	2624.53	不受限	2600
5244	10kV管隧线956路	达县电力调度控制中心	管隧线924开关	管村站	18000	否	200	3464.1	公线	27.85	14	482.4	0	2635.29	不受限	2600
5245	10kV云铺线	平昌电力调度控制中心	10kV云铺线916	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	118.83	40	2058.1	0	2618.43	不受限	2600
5246	10kV国禅路大馈线	天府电力调度控制中心	国禅路927开关	国坡	50000	否	400	6928.2	专线	208.63	52	3613.4	0	2621.98	不受限	2600
5247	10kV海御线大馈线	富顺电力调度控制中心	海御线913开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	287.24	52	4975	0	2646.02	不受限	2600
5248	10kV西马线大馈线	自贡电力调度控制中心	西马线973开关	汇西站	163500	否	553	9578.24	专线	346.25	63	5997.1	0	2623.32	不受限	2600
5249	10kV安建线	射洪电力调度控制中心	安建线919开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	205.01	46	3550.8	0	2615.3	不受限	2600
5250	10kV襄梅线	南部电力调度控制中心	襄梅线923开关	共襄站(南部)	20000	否	380	6581.79	公线	191.22	50	3312	0	2611.61	不受限	2600
5251	10kV两旧线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两旧线914开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	79.12	26	1370.4	700	2606.13	不受限	2600
5252	10kV井城三线	井研电力调度控制分中心	井城三线924开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	249.38	50	4319.3	0	2608.9	不受限	2600
5253	10kV双六线	营山电力调度控制中心	双六线923开关	双河场站(营山)	20000	否	275	4763.14	公线	96.82	35	1676.9	0	2609.93	不受限	2600
5254	10kV光创线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光创线925开关	保光站	100000	否	553	9578.24	专线	344.9	62	5973.6	0	2646.82	不受限	2600
5255	10kV锦江线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦江线911开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	187.61	50	3249.4	0	2627.45	不受限	2600
5256	10kV鼓工三线	南部电力调度控制中心	鼓工三线933开关	天鼓岭站	100000	否	605	10478.91	公线	392.57	65	6799.3	0	2631.72	不受限	2600
5257	10kV大城一路	广汉电力调度控制中心	大城一路952开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	219.43	45	3800.5	315	2618.72	不受限	2600
5258	10kV古姚线	广汉电力调度控制中心	古姚线927开关	古城	364000	否	486	8417.77	公线	286.33	59	4959.2	0	2616.79	不受限	2600
5259	10kV沱举线	通川电力调度控制中心	10kV.沱举线956开关	塔沱站	31500	是	552	9560.92	公线	288.71	52	5000.4	0	2648.34	不受限	2600
5260	10kV凤镇路911线路	中江电力调度控制中心	凤镇路911开关	集凤站	20000	否	377	6529.83	公线	189.19	50	3276.8	0	2600.05	不受限	2600
5261	10kV茶大线	广元电力调度控制中心	茶大线913开关	35kV茶坝站	7300	否	200	3464.1	公线	29.02	15	502.7	0	2614.99	不受限	2600
5262	10kV富永路	绵竹电力调度控制中心	富永路915开关	富新站	36000	否	373	6460.55	公用	185.24	50	3208.4	0	2606.09	不受限	2600
5263	10kV兴城一线	仁和电力调度控制中心	兴城一线957开关	兴隆站	40000	是	350	6062.18	公线	129.61	37	2244.8	0	2604.94	不受限	2600
5264	10kV吉职线924大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉职线924开关	永吉	20000	否	489	8469.73	公线	288.16	59	4991	0	2631.76	受限	2600
5265	10kV窝芦线	阿坝电力调度控制中心	窝芦线956开关	芦花站	40080	否	335	5802.37	公线	148.58	44	2573.4	0	2648.73	不受限	2600
5266	10kV达夹线	阿坝电力调度控制中心	达夹线954开关	达维站	4000	否	285	4936.34	公线	106.02	37	1836.3	0	2606.41	不受限	2600

5267	10kV金片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金片线913开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	28.75	14	498	0	2619.69	不受限	2600
5268	10kV庙高线	米易电力调度控制中心	庙高线914开关	庙子沟站	20000	是	400	6928.2	公线	168.14	42	2912.1	0	2630.46	不受限	2600
5269	10kV利农线	石棉电力调度控制中心	利农线956开关	利吉堡站	80100	是	590	10219.1	公线	320.64	54	5553.4	0	2621.88	不受限	2600
5270	10kV白镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	白镇线911	白节	10000	是	300	5196.15	公线	89.52	30	1550.4	0	2606.52	不受限	2600
5271	10kV木界线	荥经电力调度控制中心	木界线932开关	界牌站	3150	否	200	3464.1	公线	75	37	1299	500	2617.69	不受限	2600
5272	10kV略镇路	罗江电力调度控制中心	略镇路912开关	略坪站	20000	否	255	4416.73	公线	173.79	75	3010.1	0	2590.84	不受限	2590
5273	10kV新凉线	宜宾电力调度控制中心	新凉线956开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	194.42	45	3367.4	0	2590.86	不受限	2550
5274	10KV通环二线	乐山电力调度控制中心	通环Ⅱ回935开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	247.24	56	4282.2	0	2576.72	不受限	2550
5275	10kV御玻路	罗江电力调度控制中心	御玻路924开关	御营站	100000	是	600	10392.3	专线	331.1	55	5734.7	0	2579.14	不受限	2550
5276	10kV荣冉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣冉线913开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	30.48	15	528	0	2589.69	不受限	2550
5277	10kV松墨一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松墨一线916开关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	291.75	53	5053.1	0	2595.64	不受限	2550
5278	10kV音科线	成都配调	音科、音大路910	潮音	2*63000	否	473	8192.6	专线	278.38	59	4821.6	0	2551.74	不受限	2550
5279	10kV三立线	内江电力调度控制中心	三立线922开关	三元站	100000	否	335	5802.37	专线	96.56	29	1672.5	1000	2549.63	不受限	2550
5280	10kV欧渡线	青白江电力调度控制中心	欧渡线916开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	284.09	59	4920.5	0	2561.96	不受限	2550
5281	10kV浦福线	郫都电力调度控制中心	浦福线935开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	330.25	55	5720	0	2593.84	不受限	2550
5282	10kV景玺线	青白江电力调度控制中心	景玺线943开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	391.11	65	6774	0	2579.07	不受限	2550
5283	10kV白西路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	白西线911	白沙	2*10000	否	400	6928.2	专线	210.29	53	3642.3	0	2593.08	不受限	2550
5284	10kV海达路_专线	成都配调	海达路909	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	278.04	59	4815.7	0	2557.64	不受限	2550
5285	10kV金湾路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金湾路954	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	302.15	60	5233.2	0	2561.02	不受限	2550
5286	10kV红城线	金堂电力调度控制中心	红城线905	红卫	2*31500	是	400	6928.2	公线	171.18	43	2964.8	0	2577.76	不受限	2550
5287	10kV东新路专线	成都配调	东新路918	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	276.21	58	4784	0	2589.34	不受限	2550
5288	10kV太金路	彭州电力调度控制中心	10kV太金路911	太子	6300	否	165	2857.88	公线	1.65	1	28.6	0	2571.99	不受限	2550
5289	10kV小高线	威远电力调度控制中心	小高线912开关	小河站	21300	否	300	5196.15	公线	122.05	41	2113.9	0	2562.63	不受限	2550
5290	10kV双东线大馈线	广安电力调度控制中心	双东线951开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	250.7	50	4342.2	0	2586	不受限	2550
5291	10kV豹君线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	豹君线911开关	豹子坪站	1650	否	230	3983.72	公线	47.46	21	822	200	2563.35	不受限	2550
5292	10kV黄天南三路916大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南三路916开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	536.5	97	9292.1	5080	2568.74	不受限	2550
5293	10kV连五线大馈线	威远电力调度控制中心	连五线929开关	连界场站	71500	否	552	9560.92	公线	324.23	59	5615.6	430	2559.23	不受限	2550
5294	10kV灵吉线	彭山电力调度控制中心	灵吉线928开关	灵石站	81500	否	380	6581.79	公线	193.35	51	3348.9	0	2574.71	不受限	2550
5295	10kV岭火线大馈线	广安电力调度控制中心	岭火线917开关	分水岭站	71500	否	200	3464.1	专线	31.94	16	553.2	0	2564.49	不受限	2550

5296	10kV万新线大馈线	武胜电力调度控制中心	万新线952开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	57.51	25	996	0	2550.38	不受限	2550
5297	10kV牟海线	阿坝电力调度控制中心	牟海线957开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	13.53	8	234.4	0	2571.52	不受限	2550
5298	10kV园石线	古蔺电力调度控制中心	园石线912开关	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	90.89	30	1574.3	0	2582.62	不受限	2550
5299	10kV田镇线	古蔺电力调度控制中心	田镇线914开关	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	96.63	31	1673.6	0	2594.18	不受限	2550
5300	10kV桂西线大馈线	北川电力调度控制中心	桂西线922开关	桂溪站	8000	否	310	5369.36	公用	130.31	42	2257	0	2575.42	不受限	2550
5301	10kV大龙线915大馈线	叙永电力调度控制中心	大龙线915	大树	10000	是	252	4364.77	公线	53.39	21	924.8	0	2567.02	不受限	2550
5302	10kV沙栀线	万源电力调度控制中心	沙栀线923开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	92.78	31	1607	0	2549.92	不受限	2550
5303	10kV茅禹线	阿坝电力调度控制中心	茅禹线923开关	茅坪子站	12600	是	270	4676.54	公线	67.38	25	1167.1	0	2574.13	不受限	2550
5304	10kV结麻线	阿坝电力调度控制中心	结麻线951开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	32.06	16	555.3	0	2562.39	不受限	2550
5305	10kV桂丰线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂丰线923	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	92.08	31	1594.9	0	2562.02	不受限	2550
5306	10kV鸣向线	汉源电力调度控制中心	鸣向线915开关	鸣鹿站	10000	否	200	3464.1	公线	30.49	15	528.1	0	2589.59	不受限	2550
5307	10kV厂三线617大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂三线617	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	89.46	34	1549.4	0	2597.13	不受限	2550
5308	10kV碑铁线	通川电力调度控制中心	10kV.碑铁线913开关	碑庙站	20000	否	315	5455.96	公线	135.89	43	2353.7	0	2556.66	不受限	2550
5309	10kV金镇线	剑阁电力调度控制中心	金镇线912开关	35kV演圣站	10000	是	320	5542.56	公线	106.54	33	1845.3	0	2588.75	不受限	2550
5310	10kV正海二线	仁寿电力调度控制中心	正海二线946开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	296.95	60	5143.2	0	2573.08	不受限	2550
5311	10kV篾盐路915线路	绵东电力调度控制中心	篾盐路915开关	篾棚子站	6300	是	200	3464.1	公线	10.74	5	186.1	0	2585.18	不受限	2550
5312	10kV禄加线	仁寿电力调度控制中心	禄加线971开关	禄加站	63000	否	380	6581.79	公线	193.85	51	3357.5	0	2566.11	不受限	2550
5313	10kV竹下线	广元电力调度控制中心	竹下线919开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	121.22	40	2099.5	0	2577.03	不受限	2550
5314	10kV拉依线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV拉依线911开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公线	4.87	3	84.3	0	2565.74	不受限	2550
5315	10kV南星线	广元电力调度控制中心	南星线925开关	南河站	80000	否	453	7846.19	专线	259.81	57	4499.9	0	2561.67	不受限	2550
5316	10kV东城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城一路909开关	东北站	103000	是	586	10149.82	公用	320.81	55	5556.5	0	2563.36	不受限	2550
5317	10kV富五线	仁寿电力调度控制中心	富五线924开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	248.44	50	4303	0	2555.92	不受限	2550
5318	10kV海舍线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海舍线913开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	50.47	23	874.1	0	2555.36	不受限	2550
5319	10kV柏飞线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏飞线913开关	柏垭站(阆中)	18000	否	270	4676.54	公线	93.3	35	1616.1	0	2592.79	不受限	2550
5320	10kV龙西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙西线913开关	龙蟠站	16300	是	311	5386.68	公线	101.12	33	1751.4	0	2557.94	不受限	2550
5321	10kV晓雎线大馈线	安州电力调度控制中心	晓雎线919开关	晓坝站	31500	是	400	6928.2	公用	171.13	43	2964	0	2578.56	不受限	2550
5322	10kV梁九二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁九二线932开关	磨家梁	240000	是	361	6252.7	公用	140.27	39	2429.5	0	2572.66	不受限	2550
5323	10kV大龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大龙线923开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	8.83	5	153	0	2559.39	不受限	2550

5324	10kV义鸣线924线	西充电力调度控制分中心	义鸣线924开关	义兴站(西充)	12600	否	423	7326.57	专线	42.3	10	732.66	4000	2593.91	不受限	2550
5325	10kV北广线	南部电力调度控制中心	北广线922开关	城北站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	390.37	65	6761.2	0	2576.28	不受限	2550
5326	10kV河星线	大英电力调度控制中心	河星线924开关	河边	18800	是	355	6148.78	公线	136.49	38	2364	0	2555.02	不受限	2550
5327	10kV南盛线	射洪电力调度控制中心	南盛线922开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	242.36	49	4197.6	0	2592.04	不受限	2550
5328	10kV金农线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金农线917	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	117.15	71	2029.09	0	2572.09	不受限	2550
5329	10kV大庙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大龙线923手车开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	8.83	5	153	0	2559.39	不受限	2550
5330	10kV消老线大馈线	营山电力调度控制中心	消老线912开关	消水站(营山)	12600	是	200	3464.1	公线	11.89	6	205.9	0	2565.38	不受限	2550
5331	10kV盘中线	南部电力调度控制中心	10kV盘中线931	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	49.2	22	852.1	0	2577.36	不受限	2550
5332	10kV蓬惠线	蓬溪电力调度控制中心	蓬惠线911开关	蓬南	20000	是	377	6529.83	公线	153.3	41	2655.2	0	2568.66	不受限	2550
5333	10kV金翰线	蓬溪电力调度控制中心	金翰线961开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	283.05	52	4902.5	0	2579.96	不受限	2550
5334	10kV棕体一线	西充电力调度控制分中心	棕体I线915开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	171.25	43	2966.1	0.14	2576.32	不受限	2550
5335	10kV玲二线大馈线	营山电力调度控制中心	玲二线916开关	玲珑站(营山)	8150	否	275	4763.14	公线	99.47	36	1722.8	0	2564.03	不受限	2550
5336	10kV茶高线	蒲城电力调度控制中心	茶高线911开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	32.38	16	560.8	0	2556.89	不受限	2550
5337	10kV柳石线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳石线925开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	94.63	35	1639	0	2569.89	不受限	2550
5338	10kV响高线	平昌电力调度控制中心	10kV响高线913	响滩站	10300	否	300	5196.15	公线	121.5	40	2104.3	0	2572.23	不受限	2550
5339	10kV华荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华荣线918开关	新华站	80000	是	503	8712.22	公线	254.88	51	4414.6	0	2555.18	不受限	2550
5340	10kV石镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.石镇线924开关	石桥站	20000	否	305	5282.75	公线	126	41	2182.4	0	2572.08	不受限	2550
5341	10kV云石线	平昌电力调度控制中心	10kV云石线913	云台站	15000	否	275	4763.14	公线	97.74	36	1692.8	0	2594.03	不受限	2550
5342	10kV涪陈线	通江电力调度控制中心	10kV涪陈线953	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	146.95	45	2545.2	0	2567.82	不受限	2550
5343	10kV虎洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎洛线914开关	虎让站	6300	是	300	5196.15	公线	90.81	30	1572.8	0	2584.12	不受限	2550
5344	10kV高北线大馈线	富顺电力调度控制中心	高北线915开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	213.57	48	3816.4	0	2557.54	不受限	2550
5345	10kV大植线	巴州电力调度控制中心	10kV大兰线954	大坝站	6300	否	200	3464.1	公线	32.29	16	559.2	0	2558.49	不受限	2550
5346	10kV梁炉线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁炉线917开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	120.35	40	2084.4	0	2592.13	不受限	2550
5347	10kV笔岩线	平昌电力调度控制中心	10kV笔岩线911	笔山站	11300	否	335	5802.37	公线	154.02	46	2667.7	0	2554.43	不受限	2550
5348	10kV杨城八线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城八线962开关	杨柳垭站	80000	是	552	9560.92	公线	292.86	53	5072.3	0	2576.44	不受限	2550
5349	10kV甲呷线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲呷线912开关	甲根坝站	56000	否	195	3377.5	公线	28.87	15	500	0	2539.75	不受限	2530
5350	10kV方安线	宜宾电力调度控制中心	方安线653开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	198.4	46	3436.288	0	2521.968	不受限	2500
5351	10kV康华线	江安电力调度控制中心	康华线605开关	康家坝站	6300	否	360	6235.38	公用	177.48	49	3074	0	2537.84	不受限	2500

5352	10kV五坎一线	眉山电力调度控制中心	五坎一线922开关	五里山站	28000	是	482	8348.48	公线	241.18	50	4177.2	0	2501.58	不受限	2500
5353	10kV南弘一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南弘一线917开关	南市站	80000	是	645	11171.73	公线	370.67	57	6420	0	2517.38	不受限	2500
5354	10kV锦民线	成都配调	锦民线开关913	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	281.13	59	4869.2	0	2504.14	不受限	2500
5355	10kV绿飞一线	成都配调	绿飞一线914	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	157.51	47	2728	0	2540.9	不受限	2500
5356	10kV牌电一线	内江电力调度控制中心	牌电一线914开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	193.71	46	3355.1	0	2506.16	不受限	2500
5357	10kV顺川路	成都配调	顺川路922	安顺桥	302000	是	473	8192.6	公线	231.47	49	4009	0	2545.08	不受限	2500
5358	10kV马天一路专线	成都配调	马天一路942	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	279.15	59	4834.8	0	2538.54	不受限	2500
5359	10kV作光路	成都配调	作光路933	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	279.26	59	4836.8	0	2536.54	不受限	2500
5360	10kV场遗二线	成都配调	场遗二线开关920	马场	3*40000	否	473	8192.6	专线	281.22	59	4870.8	0	2502.54	不受限	2500
5361	10kV牛新线	五通桥电力调度控制分中心	牛新线912开关	牛华站	18000	否	335	5802.37	公线	148.5	44	2572	140	2510.13	不受限	2500
5362	10kV岭红线大馈线	广安电力调度控制中心	岭红线914开关	分水岭站	71500	否	180	3117.69	公线	15.66	9	271.2	0	2534.72	不受限	2500
5363	10kV大安线923断路器间隔	乐至电力调度控制中心	10kV大安线923开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公用	29.82	14	516.4	0	2532.01	不受限	2500
5364	10kV南弘一线	威远电力调度控制中心	南弘一线914开关	威南站	150000	否	552	9560.92	专线	349.82	63	6058.8	0	2546.03	不受限	2500
5365	10kV新江线915	会东电力调度控制中心	10kV新江线915开关	会东新街站	6350	否	250	4330.13	公线	78.98	32	1368	0	2529.12	不受限	2500
5366	10kV石上线	隆昌电力调度控制中心	石上线912开关	石燕桥站	100000	否	317	5490.6	公线	139.05	44	2408.4	0	2533.14	不受限	2500
5367	10kV嘉联二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉联二线922开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	167.67	43	2904	0	2500	不受限	2500
5368	10kV南北二线	威远电力调度控制中心	南北二线925开关	威南站	150000	否	505	8746.86	公线	310.09	61	5370.7	0	2501.47	不受限	2500
5369	10kV溪金路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪金路913	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	253.3	51	4387.2	0	2541	不受限	2500
5370	10kV元锦二路大馈线	崇州电力调度控制中心	元锦二路922	元通	2*16000	是	210	3637.31	专线	22.63	11	392	0	2517.85	不受限	2500
5371	10kV堰天线	新都电力调度控制中心	堰天线924开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	259.47	51	4494	0	2503.49	不受限	2500
5372	10kV云金线大馈线	简阳电力调度控制中心	云金线913开关	云龙	24500	否	300	5196.15	公线	104.2	35	1804.8	350	2521.73	不受限	2500
5373	10kV红军线	新都电力调度控制中心	红军线903开关	红锋	80000	否	505	8746.86	公线	309.93	61	5368	0	2504.17	不受限	2500
5374	10kV曙佳线	青白江电力调度控制中心	曙佳线935开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	395.03	66	6842	0	2511.07	不受限	2500
5375	10kV黄苑二线	成都配调	黄苑二路906	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	279.17	59	4835.2	0	2538.14	不受限	2500
5376	10kV汉东线线路	新都电力调度控制中心	汉东线924开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	318.19	62	5511	0	2548.23	不受限	2500
5377	10kV太棋路_特	彭州电力调度控制中心	太棋线907开关	太清	2*31500	否	161	2788.6	专线	1.61	1	27.9	0	2509.74	不受限	2500
5378	10kV乡北二线	蒲城电力调度控制中心	乡北二线926开关	东乡站	90000	否	550	9526.28	公线	401.03	73	6945.9	1800	2581	不受限	2500
5379	10kV赶电线	南江电力调度控制中心	10kV赶电线852	赶场站	6300	否	275	4763.14	公线	102.54	37	1776	0	2510.83	不受限	2500
5380	10kV梁福线	巴州电力调度控制中心	10kV梁福线954	梁永站	6300	否	220	3810.51	公线	51.09	23	884.8	0	2544.66	不受限	2500
5381	10kV土南线大馈线	自贡电力调度控制中心	土南线921开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	229.5	48	3975	160	2529.93	不受限	2500
5382	10kV松万线大馈线	天府电力调度控制中心	松万路940开关	松林	50000	否	553	9578.24	公线	351.62	64	6090	0	2530.42	不受限	2500
5383	10kV沙石线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙石线972开关	沙坪站	100200	否	420	7274.61	专线	233.37	56	4042	0	2505.15	不受限	2500

5384	10kV西环线	巴州电力调度控制中心	10kV西环线955	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	316.44	61	5480.8	0	2547.25	不受限	2500
5385	10kV桥滴线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥滴线911开关	桥湾站	6300	否	220	3810.51	公线	52.21	24	904.3	0	2525.16	不受限	2500
5386	10kV坪鸳线	南江电力调度控制中心	10kV坪鸳线958	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	35.05	18	607.1	0	2510.59	不受限	2500
5387	10kV天白线大馈线	富顺电力调度控制中心	天白线914开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	75.06	27	1300	0	2510.51	不受限	2500
5388	10kV土自Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	土自Ⅰ线912开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	238.68	50	4134	0	2530.93	不受限	2500
5389	10kV成白线大馈线	自贡电力调度控制中心	成白线913开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公线	94.6	35	1638.4	0	2523.72	不受限	2500
5390	10kV桥香线	新桥电力调度控制中心	10kV.桥香线921开关	桥湾站	3150	是	220	3810.51	公线	31.47	14	545	0	2503.41	不受限	2500
5391	10kV梯报线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯报线958开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	112.12	39	1942	0	2500.71	不受限	2500
5392	10kV莲珠线	自贡电力调度控制中心	莲珠线917开关	莲花寺站	63700	是	380	6581.79	公线	158.91	42	2752.3	0	2513.13	不受限	2500
5393	10kV度曹线大馈线	富顺电力调度控制中心	度曹线912开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	131.28	38	2273.8	0	2506.66	不受限	2500
5394	10KV沿城线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿城线925开关	沿滩站	71900	是	520	9006.66	公线	252.77	49	4378	315	2512.33	不受限	2500
5395	10kV樊黄线	蒲城电力调度控制中心	樊黄线915开关	樊哙站	90000	否	380	6581.79	公线	234.15	62	4055.4	0	2526	不受限	2500
5396	10kV峰桃线	蒲城电力调度控制中心	峰桃线911开关	峰城站	10000	否	330	5715.77	公线	183.83	56	3184	0	2531	不受限	2500
5397	10kV陇果线	仪陇电力调度控制中心	陇果线911开关	仪陇	390000	是	565	9786.09	公线	307	54	5317.2	0	2511.67	不受限	2500
5398	10kV坡乐线	仪陇电力调度控制中心	坡乐线936开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	193.22	51	3346.5	0	2530.35	不受限	2500
5399	10kV青府线	大英电力调度控制中心	青府线918开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	297.23	54	5148	0	2514.59	不受限	2500
5400	10kV三树线	蒲城电力调度控制中心	三树线912开关	三墩站	20000	否	200	3464.1	公线	143.31	72	2482.2	-1895	2530.49	不受限	2500
5401	10kV锦中线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦中线912开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	507	8781.5	公线	311.58	61	5396.6	0	2506.75	不受限	2500
5402	10kV莽民线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	莽民线913开关	马边莽坝站	10000	否	300	5196.15	公线	114.78	38	1988	150	2538.53	不受限	2500
5403	10kV峨红线	峨眉山电力调度控制分中心	峨红线914开关	峨山站	50000	是	343	5940.93	公线	69.54	20	1204.5	1000	2548.24	不受限	2500
5404	10kV金马线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金马线916开关	金垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	51.86	24	898.3	0	2531.16	不受限	2500
5405	10kV金林线	蓬溪电力调度控制中心	金林线925开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	285.98	53	4953.2	0	2529.26	不受限	2500
5406	10kV凉芭线	蒲城电力调度控制中心	凉芭线912开关	凉风站	16300	否	380	6581.79	公线	234.69	62	4064.8	2230	2517	不受限	2500
5407	10kV土水线大馈线专线	仪陇电力调度控制中心	土水线912开关	土门站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	专线	49.68	23	860.4	0	2537.88	不受限	2500
5408	10kV光文线	仪陇电力调度控制中心	光文线914开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	154.67	41	2678.8	0	2545.06	不受限	2500
5409	10kV城医线	仪陇电力调度控制中心	城医线914开关	金城站(仪陇)	8000	否	218	3775.87	公线	51.76	24	896.4	0	2501.88	不受限	2500
5410	10kV朱峰二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰Ⅱ线934开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	295.9	54	5125	0	2537.59	不受限	2500
5411	10kV鼓碑线	南部电力调度控制中心	鼓碑线921开关	天鼓岭站	100000	否	377	6529.83	公线	192.25	51	3329.8	0	2547.05	不受限	2500

5412	10kV罗三路	绵竹电力调度控制中心	罗三路916开关	罗荣站	100000	是	428	7413.18	公用	195.59	46	3387.6	0	2542.94	不受限	2500
5413	10kV沙蒙线	仁寿电力调度控制中心	沙蒙线915开关	沙子湾站	20000	否	380	6581.79	公线	196.18	52	3397.8	0	2525.81	不受限	2500
5414	10kV炳桥线	攀枝花电力调度控制中心	炳桥线952开关	炳草岗站	12500	是	250	4330.13	公线	54.27	22	939.9	0	2524.2	不受限	2500
5415	10kV棉东二线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东二线924开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	192.44	45	3333	0	2528.26	不受限	2500
5416	10kV鞍杜线	苍溪电力调度控制中心	鞍杜线919开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	262.22	58	4541.7	0	2519.87	不受限	2500
5417	10kV丰滩线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰滩线916开关	丰乐	8000	否	200	3464.1	公线	35.39	18	613	0	2504.69	不受限	2500
5418	10kV公吼线	剑阁电力调度控制中心	公吼线913开关	35kV公兴站	20000	是	259	4486.01	公线	61.83	24	1070.9	0	2517.91	不受限	2500
5419	10kV老炳线	攀枝花电力调度控制中心	老炳线972开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	115.8	33	2005.7	315	2529.04	不受限	2500
5420	10kV风送一回	攀枝花电力调度控制中心	风送一回912开关	风凰站	40000	否	200	3464.1	公线	33	17	571.6	0	2546	不受限	2500
5421	10kV桂镇Ⅰ路911线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇Ⅰ路911开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	156.49	42	2710.4	0	2499.61	不受限	2500
5422	10kV歧南线	苍溪电力调度控制中心	歧南线916开关	35kV歧坪站	8000	否	281	4867.06	公线	47.11	17	816	0	3564.35	受限	2500
5423	10kV仁满线	仁寿电力调度控制中心	仁满线924开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	248.89	50	4310.7	0	2548.22	不受限	2500
5424	10kV拉瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV拉瓦线912开关	拉吉站	3200	否	170	2944.49	公线	7.39	4	128	0	2522.04	不受限	2500
5425	10kV新寨线大馈线	越西电力调度控制中心	新寨线918开关	新民站	12600	否	249	4312.81	公线	79.32	32	1373.8	0	2507.73	不受限	2500
5426	10kV石桅线	剑阁电力调度控制中心	石桅线913开关	35kV石瓮站	10000	否	200	3464.1	公线	34.23	17	592.8	0	2524.89	不受限	2500
5427	10kV盐河线	盐源电力调度控制中心	盐河线925开关	盐源盐井站	20000	否	335	5802.37	公线	155.03	46	2685.1	0	2537.03	不受限	2500
5428	10kV河永一线962大馈线	纳溪电力调度控制中心	河永一线962开关	河西	80000	是	400	6928.2	公线	174.23	44	3017.6	0	2524.96	不受限	2500
5429	10kV尔晴线	阿坝电力调度控制中心	尔晴线952开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	34.75	17	601.8	0	2515.89	不受限	2500
5430	10kV草天二线	古蔺电力调度控制中心	草天二线964开关	黄草坪	63000	是	423	7326.57	公线	192.59	46	3335.6	0	2525.66	受限	2500
5431	10kV斯坡线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯坡线954开关	斯力沟站	8000	是	400	6928.2	公线	173.21	43	3000	0	2542.56	不受限	2500
5432	10kV观奇线914大馈线	叙永电力调度控制中心	观奇线914开关	观兴	18000	是	280	4849.74	公线	77.55	28	1343.2	0	2536.59	不受限	2500
5433	10kV穆五线	宝兴电力调度控制中心	穆五线915开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公线	127.14	37	2202	0	2536.89	不受限	2500
5434	10kV大坪线	攀枝花西区电力调度控制中心	大坪线941开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	175.29	44	3036	0	2506.56	不受限	2500
5435	10kV思干线	天全电力调度控制中心	思干线913开关	思经站	10500	否	400	6928.2	公线	207.14	52	3587.7	100	2547.68	不受限	2500
5436	10kV姜克线	阿坝电力调度控制中心	姜克线924开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	34.17	17	591.9	0	2525.79	不受限	2500
5437	10kV观业线	阿坝电力调度控制中心	观业线917开关	观音桥站	40100	否	200	3464.1	公线	35.19	18	609.5	0	2508.19	不受限	2500
5438	10kV五玉线大馈线	盐亭电力调度控制中心	五玉线922开关	五龙站	12600	否	300	5196.15	公用	124.21	41	2151.3	0	2525.23	不受限	2500
5439	10kV洛新线912大馈线	会东电力调度控制中心	10K洛新线912开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公线	103.45	38	1791.7	0	2477.13	不受限	2470

5440	10kV水高线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水高线911	水口	16300	是	400	6928.2	公线	175.7	44	3043.2	0	2499.36	不受限	2450
5441	10kV金城路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	10kV金城线941开关	金堂	201000	是	540	9353.07	公线	288.87	53	5003.2	0	2479.26	不受限	2450
5442	10kV西电线大馈线	广安电力调度控制中心	西电线958开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	178.56	45	3092.7	0	2449.86	不受限	2450
5443	10kV双公线	彭山电力调度控制中心	双公线932开关	双河站	100000	否	482	8348.48	专线	290.07	60	5024	0	2489.63	不受限	2450
5444	10kV南长线	威远电力调度控制中心	南长线923开关	威南站	150000	否	505	8746.86	专线	310.32	61	5374.8	0	2497.37	不受限	2450
5445	10kV仙佛线	乐至电力调度控制中心	10kV仙佛线923开关	仙鹤站	63000	是	180	3117.69	公用	0.03	0	0.6	0	2493.55	不受限	2450
5446	10kV普油线	隆昌电力调度控制中心	普油线911开关	普润站	21300	否	165	2857.88	专线	4.72	3	81.8	0	2490.29	不受限	2450
5447	10kV东瑞线	隆昌电力调度控制中心	东瑞线912开关	东区站	16000	是	371	6425.91	公线	137.68	37	2384.7	275	2481.03	不受限	2450
5448	10kV普桥线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV普桥线911开关	普昌站	9000	否	255	4416.73	公线	86.84	34	1504	0	2471.06	不受限	2450
5449	10kV桂医线	新都电力调度控制中心	桂医线913开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	256.35	58	4440	0	2450.09	不受限	2450
5450	10kV海桂一线大馈线	雷波电力调度控制中心	海桂一线912小车开关	海湾站	30000	否	553	9578.24	公线	354.46	64	6139.3	0	2481.12	不受限	2450
5451	10kV盛溪线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛溪线922小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	86.35	34	1495.6	0	2479.46	不受限	2450
5452	10kV旌庐东路923大馈线	德阳电力调度控制中心	旌庐东路923开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	428.87	75	7428	5495	2472.43	不受限	2450
5453	10kV俄碧线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV俄碧线912开关	俄亚站	3250	否	230	3983.72	公线	52.3	23	905.8	200	2479.55	不受限	2450
5454	10kV小双线	威远电力调度控制中心	小双线913开关	小河站	11300	是	260	4503.33	专线	66.1	25	1144.9	0	2457.76	不受限	2450
5455	10kV广街路大馈线	崇州电力调度控制中心	广街路915	广济	2*63000	是	586	10149.82	公线	325.48	56	5637.3	0	2482.56	不受限	2450
5456	10KV河马二线	新都电力调度控制中心	河马二线906开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	216.17	54	3744	0	2491.38	不受限	2450
5457	10kV彭新路	彭州电力调度控制中心	彭新线906开关	彭县	2*16000	否	553	9578.24	公线	354.04	64	6132	0	2488.42	不受限	2450
5458	10kV树王二路	大邑电力调度控制中心	树王二线952开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	337.21	63	5840.4	0	2452.66	不受限	2450
5459	10kV青城线	青白江电力调度控制中心	青城线944开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	256.85	51	4448.7	0	2479.5	不受限	2450
5460	10kV岷东路	彭州电力调度控制中心	岷东线912开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	56.45	31	977.7	0	2494.15	不受限	2450
5461	10kV岷九路	彭州电力调度控制中心	岷九线911开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	200.44	111	3471.7	0	2494.15	不受限	2450
5462	10kV腾碾线	成都配调	腾碾路940	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	283.65	60	4912.8	0	2460.54	不受限	2450
5463	10kV槐塔线	成都配调	槐塔路918	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	236.58	50	4097.6	0	2456.48	不受限	2450
5464	10kV白思二线	彭州电力调度控制中心	白思二线914开关	白鹿	13600	是	180	3117.69	公线	258.68	144	4480.5	0	2493.35	不受限	2450
5465	10kV坪黄二线	宜宾电力调度控制中心	坪黄二线956开关	沙坪站	40000	是	420	7274.61	公线	191.71	46	3320.4	0	2499.29	不受限	2450
5466	10kV章森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章森线954开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	0	10	277.13	0	2494.15	不受限	2450
5467	10kV尖光线	乐山电力调度控制中心	尖光山976开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	162.19	43	2809.2	0	2456.23	不受限	2450
5468	10kV尖新线	乐山电力调度控制中心	尖新线983开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	160.01	42	2771.4	0	2494.03	不受限	2450

5469	10kV江贸线	江安电力调度控制中心	江贸线932开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	201.56	47	3491	0	2467.26	不受限	2450
5470	10kV祝瓦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝瓦线911开关	祝桑站	12300	否	200	3464.1	公线	36.37	18	630	0	2487.69	不受限	2450
5471	10kV和联线	盐边电力调度控制中心	和联线911开关	和爱站	6300	否	220	3810.51	公线	55.08	25	954	0	2475.46	不受限	2450
5472	10kV园里线	古蔺电力调度控制中心	园里线913开关	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	97.74	33	1692.9	0	2464.02	不受限	2450
5473	10kV萝民一线	汉源电力调度控制中心	萝民一线961开关	萝卜岗站	31500	是	500	8660.25	公线	256.85	51	4448.7	0	2479.5	不受限	2450
5474	10kV宋锦线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋锦线915开关	宋家坪站	10000	是	400	6928.2	公线	175.83	44	3045.3	0	2497.26	不受限	2450
5475	10kV雁石线大馈线	江油电力调度控制中心	雁石路901开关	雁门站	3150	否	240	4156.92	公用	72.42	30	1254.4	0	2486.83	不受限	2450
5476	10kV田石线	古蔺电力调度控制中心	田石线919开关	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	103.2	34	1787.5	0	2480.28	不受限	2450
5477	10kV宋格线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋格线913开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	112.29	35	1944.9	0	2489.15	不受限	2450
5478	10kV忠柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠柏线921开关	忠兴站	18000	是	400	6928.2	公用	178.08	45	3084.3	0	2458.26	不受限	2450
5479	10kV城油线919大馈线	泸州电力调度控制中心	城油线919	城东	50000	否	361	6252.7	公线	181.85	50	3149.6	0	2477.83	不受限	2450
5480	10kV黑水线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑水线916开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	34.64	17	600	0	2486.51	不受限	2450
5481	10kV城后线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城后线931开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	105.31	38	1824	0	2462.83	不受限	2450
5482	10kV奢玉线912	古蔺电力调度控制中心	10kV奢玉线912开关	奢香	10000	否	196	3394.82	公线	33.07	17	572.7	0	2482.64	不受限	2450
5483	10kV仁义线	天全电力调度控制中心	仁义线912开关	仁义站	15000	否	220	3810.51	公线	50.38	23	872.5	100	2456.96	不受限	2450
5484	10kV城园线	宝兴电力调度控制中心	城园线925开关	城南站	100000	是	480	8313.84	公线	240.53	50	4165.9	0	2485.17	不受限	2450
5485	10kV南团线	米易电力调度控制中心	南团线971开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	97.07	32	1681.3	0	2464.54	不受限	2450
5486	10kV干源线	汉源电力调度控制中心	干源线962开关	干溪坝站	50000	否	526	9110.59	公线	316.21	60	5476.8	250	2472.73	不受限	2450
5487	10kV武北线大馈线	江油电力调度控制中心	武北线917开关	武都站	31500	是	360	6235.38	公用	145.9	41	2527	0	2461.3	不受限	2450
5488	10kV八永线大馈线	江油电力调度控制中心	八永线913开关	八一站	10000	否	240	4156.92	公用	74.48	31	1290	0	2451.23	不受限	2450
5489	10kV八会线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八会线915开关	八角站	10000	否	316	5473.28	公用	141.57	45	2452	0	2473.95	不受限	2450
5490	10kV三高一线	广元电力调度控制中心	三高一线914开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	265.25	59	4594.1	0	2467.47	不受限	2450
5491	10kV三高三线	广元电力调度控制中心	三高三线919开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	265.49	59	4598.2	0	2463.37	不受限	2450
5492	10kV拱化路924线路	绵东电力调度控制中心	拱化路924开关	拱星站	20000	是	595	10305.7	公线	332.11	56	5752.2	0	2492.36	不受限	2450
5493	10kV绵拱路	绵竹电力调度控制中心	绵拱路908开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	297.92	54	5159.9	0	2488.84	不受限	2450
5494	10kV东安二路	绵竹电力调度控制中心	东安二路907开关	东北站	105000	是	552	9560.92	公用	300.05	54	5196.8	0	2451.94	不受限	2450
5495	10kV双国线	旺苍电力调度控制中心	双国线914	35kV双汇站	6300	是	200	3464.1	公线	18.45	9	319.6	0	2451.68	不受限	2450

5496	10kV潭林线	广元电力调度控制中心	潭林线913开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	110.84	39	1919.8	0	2491.73	不受限	2450
5497	10kV熊水线	广元电力调度控制中心	熊水线917开关	熊家站	40000	否	283	4901.7	专线	111.96	40	1939.2	0	2472.33	不受限	2450
5498	10kV广红一线	广元电力调度控制中心	广红一线914开关	懒土坡站	100000	是	482	8348.48	公线	243.93	51	4224.8	0	2453.98	不受限	2450
5499	10kV罗农线	通川电力调度控制中心	10kV.罗农线53开关	罗江站	13300	是	300	5196.15	公线	97.69	33	1692	0	2464.92	不受限	2450
5500	10kV潼沙线	广元电力调度控制中心	潼沙路913开关	35kV潼梓观站	12600	否	251	4347.45	公线	82.77	33	1433.5	0	2479.21	不受限	2450
5501	10kV房天线	苍溪电力调度控制中心	房天线915开关	35kV书房站	8000	否	300	5196.15	公线	127.26	42	2204.2	0	2472.33	不受限	2450
5502	10kV高农线	攀枝花电力调度控制中心	高农线971开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	97.24	32	1684.2	0	2472.72	不受限	2450
5503	10kV青三线	仁寿电力调度控制中心	青三线953开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	85.47	34	1480.3	0	2494.76	不受限	2450
5504	10kV申普线大馈线	越西电力调度控制中心	申普线912小车开关	申果站	3250	否	170	2944.49	公线	11.49	7	199	0	2451.04	不受限	2450
5505	10kV单石线	苍溪电力调度控制中心	单石线914开关	35kV单鼓站	22300	否	377	6529.83	公线	195.65	52	3388.7	0	2488.15	不受限	2450
5506	10kV陵东线	苍溪电力调度控制中心	陵东线927开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	307.92	62	5333.1	0	2461.12	不受限	2450
5507	10kV三苏线	广元电力调度控制中心	三苏线922开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	113.27	40	1961.8	0	2449.73	不受限	2450
5508	10kV富李线	仁寿电力调度控制中心	富李线922开关	富加站	71500	是	495	8573.65	公线	242.78	49	4205	200	2453.92	不受限	2450
5509	10kV深九线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深九线921开关	深沟站	10000	否	160	2771.28	公线	225.18	140	3120	0	2494.15	不受限	2450
5510	10kV光九线	仪陇电力调度控制中心	光九线911开关	永光站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	157.95	42	2735.7	0	2488.16	不受限	2450
5511	10kV棕文线	西充电力调度控制分中心	棕文线911开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	175.7	44	3043.2	0.42	2498.94	不受限	2450
5512	10kV柏龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	柏龙线924开关	柏林站	8000	是	400	6928.2	公线	177.68	44	3077.4	0	2465.16	不受限	2450
5513	10kV升皂线	南部电力调度控制中心	10kV升皂线933	升钟站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	100.38	37	1738.6	0	2470.29	不受限	2450
5514	10kV烟浸线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟浸线926开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	130.32	33	2257.1	1450	2497.1	不受限	2450
5515	10kV桂园四线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅳ线913开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	245.96	57	4260	0	2489.8	不受限	2450
5516	10kV渡鸡线	蒲城电力调度控制中心	渡鸡线912开关	渡口站	23000	否	380	6581.79	公线	199.52	53	3455.6	0	3126	不受限	2450
5517	10kV立龙线大馈线	仪陇电力调度控制中心	立龙线923开关	立山站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	157.64	42	2730.4	0	2493.46	不受限	2450
5518	10kV沉水东线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉水东线912开关	沉抗站	6300	是	394	6824.28	公用	149.19	38	2584	400	2475.42	不受限	2450
5519	10kV玲老线（玲珑）大馈线	营山电力调度控制中心	玲老线919开关	玲珑站(营山)	8150	是	275	4763.14	公线	75.94	28	1315.3	0	2495.21	不受限	2450
5520	10kV张三线	仪陇电力调度控制中心	张三线913开关	张公站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	157.55	42	2728.8	0	2495.06	不受限	2450
5521	10kV香安线大馈线	天府电力调度控制中心	香安线917开关	香山	63000	否	512	8868.1	公线	317.43	62	5497.9	0	2483.39	不受限	2450
5522	10kV水大线	巴州电力调度控制中心	10kV水大线912	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	157.25	47	2723.6	0	2498.53	不受限	2450
5523	10kV曾店线	巴州电力调度控制中心	10kV曾店线912	曾口站	12600	否	300	5196.15	公线	127.24	42	2203.8	0	2472.73	不受限	2450

5524	10kV曾金线	巴州电力调度控制中心	10kV曾金线911	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	104.83	38	1815.6	0	2471.23	不受限	2450
5525	10kV杨月线	南江电力调度控制中心	10kV杨月线853	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	37.7	19	653	0	2464.69	不受限	2450
5526	10kV梯田线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯田线955开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	113.97	40	1974	0	2468.71	不受限	2450
5527	10kV响龙线	巴州电力调度控制中心	10kV响龙线923	响滩站	26300	否	200	3464.1	公线	37.19	19	644.1	0	2473.59	不受限	2450
5528	10kV邻信路大馈线	天府电力调度控制中心	邻信路911开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	217.58	54	3768.5	0	2466.88	不受限	2450
5529	10kV北中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北中线921开关	北门站	120000	是	175.2	3034.55	公线	0.2	20	606.91	0	2427.64	不受限	2420
5530	10kV巴岗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴岗线913开关	巴吾站	3150	否	200	3464.1	公线	40.42	20	700	0	2417.69	不受限	2410
5531	10kV乌桥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乌桥线911开关	乌拉溪站	6300	否	200	3464.1	公线	41.43	21	717.5	0	2400.19	不受限	2400
5532	10kV安新线	眉山电力调度控制中心	安新线966开关	安平站	113000	是	400	6928.2	公线	179.98	45	3117.2	0	2425.36	不受限	2400
5533	10kV巴热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴热线912开关	巴吾站	3150	否	195	3377.5	公线	34.64	18	600	0	2439.75	不受限	2400
5534	10kV巴热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴热线912开关	巴吾站	3150	否	195	3377.5	公线	34.64	18	600	0	2439.75	不受限	2400
5535	10kV南谷一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV南谷一线914开关	南市站	82000	是	645	11171.73	公线	377	58	6529.6	0	2407.78	不受限	2400
5536	10kV洞河线	成都配调	洞河线934开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	237.41	50	4112	0	2442.08	不受限	2400
5537	10kV南高线	成都配调	南高线922	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	237.09	50	4106.4	0	2447.68	不受限	2400
5538	10kV文仁路	成都配调	文仁路926	文庙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	284.34	60	4924.8	0	2448.54	不受限	2400
5539	10kV金盛线	成都配调	金盛路923	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	285.59	60	4946.4	0	2426.94	不受限	2400
5540	10kV腾万路_专线	成都配调	腾万路965	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	285.28	60	4941.1	0	2432.24	不受限	2400
5541	10kV洞洺线大馈线	成都配调	洞洺线开关914	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	285.45	60	4944	0	2429.34	不受限	2400
5542	10kV白石线	彭州电力调度控制中心	白石线912开关	白鹿	6300	是	180	3117.69	公线	3.88	2	67.2	0	2426.95	不受限	2400
5543	10kV指民线	成都配调	指民线927	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	239.31	51	4144.9	0	2409.18	不受限	2400
5544	10kV德科线大馈线	郫都电力调度控制中心	德科线924开关	德源	100000	是	400	6928.2	专线	181.06	45	3136	0	2406.56	不受限	2400
5545	10kV普龙一线	新都电力调度控制中心	普龙一线907开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	258.5	58	4477.2	0	2412.89	不受限	2400
5546	10kV青双线	资中电力调度控制中心	青双线912开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	150.21	47	2601.6	0	2402.29	不受限	2400
5547	10kV江城Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	江城二线926开关	江南	105000	是	469	8123.32	公线	71.82	15	1244	2850	2404.66	不受限	2400
5548	10kV官胜线	广安电力调度控制中心	官胜线918开关	官盛站	175600	是	437	7569.06	公线	209.3	48	3625	0	2430.25	不受限	2400
5549	10kV红滩线923大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红滩线923开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	238.65	57	4133.5	0	2413.65	不受限	2400
5550	10kV安望三线	安岳电力调度控制中心	10kV安望三线962开关	安岳站	82000	否	330	5715.77	公线	156.97	48	2718.8	0	2425.39	不受限	2400
5551	10kV沙都二线	隆昌电力调度控制中心	沙都二线936开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	192.82	52	3339.6	0	2445.28	不受限	2400
5552	10kV竹面线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹面线973开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	106.63	35	1846.8	0	2418.2	不受限	2400
5553	10kV广恒一线	安岳电力调度控制中心	10kV广恒一线971开关	广惠	272000	是	600	10392.3	公线	340.42	57	5896.1	0	2417.74	不受限	2400

5554	10kV城振线大馈线	武胜电力调度控制中心	城振线924开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	153.41	31	2656	1830	2442.2	不受限	2400
5555	10kV杨镇线大馈线	威远电力调度控制中心	杨镇线922开关	杨家湾站	80000	否	260	4503.33	公线	57.15	22	989.9	630	2433.1	不受限	2400
5556	10kV保镇一线	彭山电力调度控制中心	保镇一线911开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	129.56	43	2244	0	2432.53	不受限	2400
5557	10kV威西线大馈线	威远电力调度控制中心	威西线972开关	威远站	90000	否	500	8660.25	公线	236.72	47	4100	1260	2434.22	不受限	2400
5558	10kV千坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	千坪线913小车开关	千拖站	5000	否	255	4416.73	公线	90.79	36	1572.5	0	2402.56	不受限	2400
5559	10kV拱天南路	德阳电力调度控制中心	拱天南路921开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	271.94	49	4710	500	2438.74	不受限	2400
5560	10kV清沃一路大馈线	天府电力调度控制中心	清沃一路920开关	清水	50000	否	400	6928.2	专线	220.32	55	3816	0	2419.38	不受限	2400
5561	10kV家镇Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇Ⅱ回968	谢家站	100000	否	400	6928.2	公线	218.96	55	3792.4	0	2442.98	不受限	2400
5562	10kV石溪线大馈线	南江电力调度控制中心	10kV石溪线911	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	199.68	53	3458.4	0	2418.45	不受限	2400
5563	10kV华山二线大馈线	天府电力调度控制中心	华山二线944开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	219.95	55	3809.6	0	2425.78	不受限	2400
5564	10kV沙园线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙园线928开关	沙坪站	100200	否	525	9093.27	专线	208.95	40	3619	2150	2414.94	不受限	2400
5565	10kV兆石线	泸川电力调度控制中心	兆石线921开关	兆雅	37000	是	423	7326.57	公线	199.6	47	3457.1	0	2404.16	不受限	2400
5566	10kV魏南线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏南线914开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	100.74	34	1744.8	0	2412.12	不受限	2400
5567	10kV渔镇线	巴州电力调度控制中心	10kV渔镇线957	渔溪站	16300	否	377	6529.83	公线	199.26	53	3451.2	0	2425.65	不受限	2400
5568	10kV化玖线	达县电力调度控制中心	10kV.化玖线975开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	129.24	43	2238.5	0	2438.03	不受限	2400
5569	10kV柳园线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线953	柳林站	15000	否	377	6529.83	公线	198.29	53	3434.3	0	2442.55	不受限	2400
5570	10kV凉乡线	蒲城电力调度控制中心	凉乡线913开关	凉风站	16300	否	200	3464.1	公线	61.41	31	1063.6	63	2401	不受限	2400
5571	10kV蔡九二线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡九二线967开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	146.66	37	2540.2	1250	2445.18	不受限	2400
5572	10kV五镇线	蒲城电力调度控制中心	五镇线911开关	五宝站	12000	否	275	4763.14	公线	108.47	39	1878.7	0	2408.13	不受限	2400
5573	10kV鸣晒线	蓬溪电力调度控制中心	鸣晒线911开关	鸣凤	6300	是	275	4763.14	公线	79.69	29	1380.2	0	2430.31	不受限	2400
5574	10kV桥会线	蓬溪电力调度控制中心	桥会线914开关	天桥	10000	是	275	4763.14	公线	80.99	29	1402.8	0	2407.71	不受限	2400
5575	10kV石左线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石左线914开关	石滩站(阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	22.31	12	386.4	0	2419.52	不受限	2400
5576	10kV永保线	仪陇电力调度控制中心	永保线914开关	永乐站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	162.19	43	2809.2	0	2414.66	不受限	2400
5577	10kV陈凉线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈凉线921开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	182	3152.33	公线	23.68	13	410.2	0	2426.9	不受限	2400
5578	10kV叙城线926大馈线	叙永电力调度控制中心	叙城线926	叙永	50000	是	379	6564.47	公线	162.77	43	2819.2	0	2432.38	不受限	2400
5579	10kV高坪线	攀枝花电力调度控制中心	高坪线976开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	99.25	33	1719	0	2437.92	不受限	2400
5580	10kV白园南二线	广元电力调度控制中心	白园南二线943开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	268.4	59	4648.7	0	2412.87	不受限	2400
5581	10kV炳河线	攀枝花电力调度控制中心	炳河线971开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	141.47	40	2450.2	0	2399.54	不受限	2400

5582	10kV井马线	广元电力调度控制中心	井马线914开关	35kV井湾站	6300	是	259	4486.01	公线	68.63	26	1188.6	0	2400.21	不受限	2400
5583	10kV轮金二线	广元电力调度控制中心	轮金二线973开关	宝轮站	86000	否	453	7846.19	专线	268.9	59	4657.3	0	2404.27	不受限	2400
5584	10kV房月线	苍溪电力调度控制中心	房月线916开关	35kV书房站	8000	否	200	3464.1	公线	38.9	19	673.8	0	2443.89	不受限	2400
5585	10kV红达线	仁寿电力调度控制中心	红达线917开关	红星站	100000	否	482	8348.48	专线	293.59	61	5085	0	2428.63	不受限	2400
5586	10kV高剑线	剑阁电力调度控制中心	高剑线911开关	35kV高观站	10000	否	453	7846.19	公线	269	59	4659	0	2402.57	不受限	2400
5587	10kV富加二线	仁寿电力调度控制中心	富加二线925开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	306.29	62	5305	0	2411.29	不受限	2400
5588	10kV黑场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑场线913开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	40.07	20	694	0	2423.69	不受限	2400
5589	10kV莫安线	阿坝电力调度控制中心	莫安线958开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	108.12	39	1872.6	0	2414.23	不受限	2400
5590	10kV春黄线	阿坝电力调度控制中心	春黄线913开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	40.65	20	704	0	2413.69	受限	2400
5591	10kV鱼新二线961大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新二线961	鱼凫	50000	是	552	9560.92	公线	300.63	54	5206.9	0	2441.84	不受限	2400
5592	10kV泸向线938大馈线	泸州电力调度控制中心	泸向线938	泸北	4000	否	406	7032.13	公线	224.88	55	3895	0	2433.92	不受限	2400
5593	10kV柯沙线	阿坝电力调度控制中心	柯沙线912开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	39.7	20	687.6	0	2430.09	不受限	2400
5594	10kV茸夏线	阿坝电力调度控制中心	茸夏线951开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	40.81	20	706.9	0	2410.79	不受限	2400
5595	10kV干富线	汉源电力调度控制中心	干富线917开关	干溪坝站	50000	否	380	6581.79	公线	201.41	53	3488.4	0	2435.21	不受限	2400
5596	10kV沙观线	万源电力调度控制中心	沙观线914开关	沙滩站	6300	是	300	5196.15	公线	98.74	33	1710.2	0	2446.72	不受限	2400
5597	10kV齐廉一线666大馈线	泸州电力调度控制中心	齐廉一线967	齐家	63000	是	406	7032.13	公线	185.25	46	3208.5	0	2417.2	不受限	2400
5598	10kV格桥线	攀枝花西区电力调度控制中心	格桥线973开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	100.9	34	1747.6	0	2409.32	不受限	2400
5599	10kV塔工线大馈线	安州电力调度控制中心	塔工线915开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	214	53	3706.4	80	2448.98	不受限	2400
5600	10kV共太线	盐边电力调度控制中心	共太线954开关	共和站	3150	否	200	3464.1	公线	41.32	21	715.7	0	2401.99	不受限	2400
5601	10kV萝共线	汉源电力调度控制中心	萝共线911开关	萝卜岗站	31500	是	335	5802.37	公线	129.09	39	2235.8	0	2406.1	不受限	2400
5602	10kV宜交线	汉源电力调度控制中心	宜交线922开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	108.39	39	1877.4	0	2409.43	不受限	2400
5603	10kV安恒线928大馈线	纳溪电力调度控制中心	安恒线928	安富	126000	否	400	6928.2	公线	220.31	55	3815.7	0	2419.68	不受限	2400
5604	10kV木角线	阿坝电力调度控制中心	木角线955开关	木龙站	9500	是	200	3464.1	公线	24.15	12	418.2	0	2353.08	不受限	2350
5605	10kV前卫二线	雅安电力调度控制中心	前卫二线926开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	132.66	44	2297.6	0	2378.93	不受限	2350
5606	10kV文棉线大馈线	江油电力调度控制中心	文棉路904开关	文胜站	6300	是	240	4156.92	公用	53.91	22	933.7	0	2391.84	不受限	2350
5607	10kV牟扎线	阿坝电力调度控制中心	牟扎线949开关	牟尼沟站	12600	否	180	3117.69	公线	26.21	15	453.9	0	2352.02	不受限	2350
5608	10kV南城三线	雨城电力调度控制中心	10kV南城三线934开关	南坝子站	100200	是	440	7621.02	公线	215.68	49	3735.6	0	2361.22	不受限	2350
5609	10kV城南线	天全电力调度控制中心	城南线914开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	315.42	61	5463	200	2365.05	不受限	2350

5610	10kV乔城三线	广元电力调度控制中心	乔城三线923开关	乔镇站	60000	是	423	7326.57	公线	202.53	48	3507.8	0	2353.46	不受限	2350
5611	10kV迎柘线	剑阁电力调度控制中心	迎柘线916开关	35kV迎水站	10000	是	403	6980.16	公线	186.15	46	3224.2	0	2359.93	不受限	2350
5612	10kV三前线	广元电力调度控制中心	三前线911开关	35kV三锅石站	25600	否	283	4901.7	公线	117.04	41	2027.1	0	2384.43	不受限	2350
5613	10kV梁阳东线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳东线919开关	梁坪站	40000	是	400	6928.2	公线	181.76	45	3148.1	0	2394.46	不受限	2350
5614	10kV沱城I回	通川电力调度控制中心	10kV.沱城Ⅰ回951开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公线	304.5	55	5274	0	2374.74	不受限	2350
5615	10kV向汽一路	广汉电力调度控制中心	向汽一路916开关	向阳站	63000	否	555	9612.88	公线	362.46	65	6277.8	0	2373.79	不受限	2350
5616	10kV三高二线	广元电力调度控制中心	三高二线917开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	专线	269.94	60	4675.4	0	2386.17	不受限	2350
5617	10kV古吉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古吉线912小车开关	古二站	3250	否	170	2944.49	公线	15.29	9	264.8	0	2385.24	不受限	2350
5618	10kV朝昌路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝昌路923开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	343.56	57	5950.4	0	2363.44	不受限	2350
5619	10kV春前线	剑阁电力调度控制中心	春前线926开关	春风站	80000	是	259	4486.01	公线	69.49	27	1203.5	0	2385.31	不受限	2350
5620	10kV新高线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新高线917开关	新民站	12500	否	275	4763.14	公线	111.49	41	1931	0	2355.83	不受限	2350
5621	10kV汉鱼线	剑阁电力调度控制中心	汉鱼线923开关	35kV汉阳站	20000	是	283	4901.7	公线	71.02	25	1230	315	2376.36	不受限	2350
5622	10kV鹤坪线	剑阁电力调度控制中心	鹤坪线915开关	35kV鹤龄站	20000	是	404	6997.49	公线	186.51	46	3230.3	0	2367.69	不受限	2350
5623	10kV元方线	仁寿电力调度控制中心	元方线924开关	元通站	100000	是	482	8348.48	公线	249	52	4312.6	0	2366.18	不受限	2350
5624	10kV回文线	大英电力调度控制中心	回文线914开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	277.76	53	4810.8	0	2394.53	不受限	2350
5625	10kV泉涌二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌二线914开关	福泉站	40000	否	300	5196.15	公线	133.85	45	2318.3	0	2358.23	不受限	2350
5626	10kV盟锂线	射洪电力调度控制中心	盟锂线911开关	联盟	26000	是	400	6928.2	公线	181.52	45	3144	0	2398.56	不受限	2350
5627	10kV宝三线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝三线912开关	金宝站	10000	否	300	5196.15	公线	134	45	2320.8	0	2355.73	不受限	2350
5628	10kV斑铁一线	乐山电力调度控制中心	斑铁一线914开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	215.32	49	3729.3	0	2367.52	不受限	2350
5629	10kV分纯线	井研电力调度控制分中心	分纯线914开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	127.21	39	2203.2	0	2369.42	不受限	2350
5630	10kV家超线	射洪电力调度控制中心	家超线911开关	张家口	63000	是	490	8487.05	公线	255.76	52	4429.8	0	2359.84	不受限	2350
5631	10kV香丰线	射洪电力调度控制中心	香丰线923开关	香山	12600	否	220	3810.51	公线	24.76	11	428.8	630	2370.66	不受限	2350
5632	10kV太仙线921大馈线	西充电力调度控制分中心	太仙线921开关	太平站(西充)	16300	否	304	5265.43	公线	94.92	31	1644	710	2384.89	不受限	2350
5633	10kV桑浮线大馈线	安州电力调度控制中心	桑浮线915开关	桑枣	360200	是	377	6529.83	公线	164.5	44	2849.1	0	2374.76	不受限	2350
5634	10kV柳滩线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳滩线924开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	106.7	40	1848	0	2360.89	不受限	2350
5635	10kV玲清线大馈线	营山电力调度控制中心	玲清线917开关	玲珑站(营山)	8150	否	315	5455.96	公线	145.06	46	2512.5	0	2397.86	不受限	2350
5636	10kV文君线大馈线	江油电力调度控制中心	文君路903开关	文胜站	6300	否	240	4156.92	公用	78.87	33	1366	0	2375.23	不受限	2350
5637	10kV塘鑫线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘鑫线926开关	汉塘	360000	否	553	9578.24	公线	360.22	65	6239	0	2381.42	不受限	2350

5638	10kV烟碧线	通江电力调度控制中心	10kV烟碧线952	烟溪站	4000	是	292	5057.59	公线	96.21	33	1666.4	0	2379.67	不受限	2350
5639	10kV中关线	巴州电力调度控制中心	10kV中关线953	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	109	40	1887.9	0	2398.93	不受限	2350
5640	10kV魏福线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏福线924开关	魏家洞站	6300	是	300	5196.15	公线	102.42	34	1773.9	0	2383.02	不受限	2350
5641	10kV堡米线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡米线924开关	堡子站	10000	否	220	3810.51	公线	60.59	28	1049.4	0	2380.06	不受限	2350
5642	10kV杨纸线	达县电力调度控制中心	10kV.杨纸线971开关	杨柳垭站	80000	是	300	5196.15	公线	103.3	34	1789.1	0	2367.82	不受限	2350
5643	10kV沙坪线	通江电力调度控制中心	10kV沙坪线854	沙溪站	10000	否	200	3464.1	公线	41.57	21	720	0	2397.69	不受限	2350
5644	10kV代钟线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV代钟线918开关	代家坝站	126200	是	445	7707.63	公线	218.69	49	3787.7	0	2378.4	不受限	2350
5645	10kV杨达线	威远电力调度控制中心	杨达线916开关	杨家湾站	80000	否	260	4503.33	公线	96.55	37	1672.3	0	2380.7	不受限	2350
5646	10kV皂文二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂文二线971小车开关	皂角站	40000	是	520	9006.66	公线	279.45	54	4840.1	0	2365.23	不受限	2350
5647	10kV渔油线	隆昌电力调度控制中心	渔油线914开关	渔箭站	27000	是	371	6425.91	公线	158.69	43	2748.5	0	2392.23	不受限	2350
5648	10kV蔡天线	五通桥电力调度控制分中心	蔡天线912开关	蔡金站	10000	否	300	5196.15	公线	133.37	44	2310	0	2366.53	不受限	2350
5649	10kV烈赛线954	武胜电力调度控制中心	烈赛线954开关	烈面站	22500	是	200	3464.1	公线	24.27	12	420.3	0	2350.98	不受限	2350
5650	10kV卫东线	威远电力调度控制中心	卫东线914开关	卫林站	20000	是	280	4849.74	公线	85.75	31	1485.2	0	2394.59	不受限	2350
5651	10kV罗魏线	洪雅电力调度控制中心	罗魏线924开关	罗庙站	100000	是	500	8660.25	公线	263.31	53	4560.5	0	2367.7	不受限	2350
5652	10kV青城南线	青白江电力调度控制中心	青城南线942开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	264.24	53	4576.6	0	2351.6	不受限	2350
5653	10kV溪豪路	大邑电力调度控制中心	溪豪线912开关	川溪口	20000	否	215	3723.91	公线	57.68	27	999	0	2352.52	不受限	2350
5654	10kV何园一线	新津电力调度控制中心	何园一线916开关	何店	153000	是	424	7343.9	公线	201.13	47	3483.6	0	2391.52	不受限	2350
5655	10kV唐铁线	青白江电力调度控制中心	唐铁线920开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	42.49	21	736	0	2381.69	不受限	2350
5656	10kV南神路(主)	成都配调	南神路909	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	287.21	61	4974.4	0	2398.94	不受限	2350
5657	10kV邦成线	成都配调	邦成路915	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	289.68	61	5017.2	0	2356.14	不受限	2350
5658	10kV香水路大馈线-用户	彭州电力调度控制中心	香水线908开关	香树	2*50000	否	380	6581.79	专线	204.11	54	3535.2	0	2388.41	不受限	2350
5659	10kV安大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安大线912开关	安乐坝站	32000	是	170	2944.49	公线	204.73	20	588.89	0	2355.59	不受限	2350
5660	10kV丹回线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹回线913开关	丹山站	12600	否	335	5802.37	公用	68.36	20	1184	1660	2378.13	不受限	2350
5661	10kV阳武线	乐山电力调度控制中心	阳武线982开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	259.82	59	4500	0	2358.92	不受限	2350
5662	10kV乐新二线	乐山电力调度控制中心	乐新二线975开关	乐山站	123200	否	600	10392.3	公线	402.31	67	6968	0	2385.07	不受限	2350
5663	10kV金玉线	江安电力调度控制中心	金玉线916开关	金钟站	6300	否	210	3637.31	公用	53.29	25	923	0	2350.58	不受限	2350
5664	10kV南音线	南溪电力调度控制中心	南音线964开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	207.84	48	3599.8	0	2358.46	不受限	2350
5665	10kV洛五三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五三线913开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	271.59	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330

5666	10kV西俄线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田乐线913开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	249.13	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5667	10kV坪雪线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪雪线913开关	草坪站	5	否	150	2598.08	公线	611.72	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5668	10kV洛五二线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV洛五二线912开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	153.81	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5669	10kV来科线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来科线913开关	来马站	40000	否	150	2598.08	公线	0	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5670	10kV卡修线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡修线914开关	卡娘站	17000	否	150	2598.08	公线	0	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5671	10kV新政线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新政线911断路器	新城站	190000	否	150	2598.08	公线	141.11	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5672	10kV哈旭线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈旭线911开关	哈翁达站	11000	否	150	2598.08	公线	0	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5673	10kV新石线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新石线917开关	新城站	40000	否	150	2598.08	公线	0	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5674	10kV城民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城民线928开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	147.99	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5675	10kV田柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田柏线923开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	322.34	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5676	10kV章西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章西线913开关	大章站	26300	否	150	2598.08	公线	0	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5677	10kV瓦日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	瓦日站	2500	否	150	2598.08	公线	0	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5678	10kV平尤线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平尤线913开关	和平站	46000	否	150	2598.08	公线	0	10	259.81	0	2338.27	不受限	2330
5679	10kV古雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	古雅线951开关	古学站	5000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	0	2317.69	不受限	2310
5680	10kV新大线	宜宾电力调度控制中心	新大线945开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	210.16	49	3640	0	2318.26	不受限	2300
5681	10kV杨革上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革上线911开关	杨柳坪站	5000	否	150	2598.08	公线	0	0	0	0	2338.27	不受限	2300
5682	10kV福光线	眉山电力调度控制中心	福光线915开关	福盛	150000	否	900	15588.46	专线	676.13	75	11710.5	0	2319.11	不受限	2300
5683	10kV乐城二线	乐山电力调度控制中心	乐城二线971开关	乐山站	100000	是	440	7621.02	公线	217.75	49	3771.5	0	2325.32	不受限	2300
5684	10kV尖慧线	乐山电力调度控制中心	尖慧线975开关	尖子山站	140200	是	440	7621.02	公线	217.96	50	3775.1	0	2321.72	不受限	2300
5685	10kV杨革上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨革上线911开关	杨柳坪站	5000	否	150	2598.08	公线	0	10	259.81	0	2338.27	不受限	2300
5686	10kV金德线614	江安电力调度控制中心	金德线915开关	金钟站	6300	否	260	4503.33	公用	99	38	1714.68	0	2338.317	不受限	2300
5687	10kV苏威线	宜宾电力调度控制中心	苏威线912开关	苏秀站	6300	是	300	5196.15	公线	106.4	35	1842.9	0	2314.02	不受限	2300
5688	10kV大唐二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV大唐二线921开关	大堰站	102000	是	553	9578.24	公线	308.07	56	5335.7	0	2326.89	不受限	2300
5689	10kV连航二路	彭州电力调度控制中心	连航二线926开关	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	364.16	66	6307.3	0	2313.12	不受限	2300
5690	10kV两移路	成都配调	两移路925	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	292.33	62	5063.2	0	2310.14	不受限	2300

5691	10kV粉城线	成都配调	粉城路905	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	243.67	52	4220.4	0	2333.68	不受限	2300
5692	10kV马奇五路	成都配调	马奇五路950	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	290.58	61	5032.8	0	2340.54	不受限	2300
5693	10kV粉保线	成都配调	粉保路917	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	292.38	62	5064	0	2309.34	不受限	2300
5694	10kV杏塘线	成都配调	杏塘路930	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	243.33	51	4214.4	0	2339.68	不受限	2300
5695	10kV马天二路	成都配调	马天二路921	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	291.2	62	5043.6	0	2329.74	不受限	2300
5696	10kV麻学路	成都配调	麻学路914	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	290.3	61	5028	0	2345.34	不受限	2300
5697	10kV景康线912断路器间隔	青白江电力调度控制中心	景康线912开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	405.38	68	7021.2	0	2331.87	不受限	2300
5698	10kV十天Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	十天一线919开关	十里坝	106000	是	539	9335.75	专线	268.06	50	4642.8	500	2325.8	不受限	2300
5699	10kV唐南路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	唐南线918开关	唐家寺	2*10000	否	200	3464.1	专线	45.27	23	784	0	2333.69	不受限	2300
5700	10kV新感路924大馈线	德阳电力调度控制中心	新感路924开关	德新站	18000	是	300	5196.15	公线	148.39	49	2570.2	1810	2346.92	不受限	2300
5701	10kV红脱线大馈线	威远电力调度控制中心	红脱线915开关	新场站	18000	否	205	3550.7	公线	40.24	20	697	185	2313.63	不受限	2300
5702	10kV保金二线	彭山电力调度控制中心	保金二线914开关	保胜站	6300	否	300	5196.15	公线	124.36	41	2154	200	2322.53	不受限	2300
5703	10kV越一线大馈线	威远电力调度控制中心	越一线921开关	越溪站	13000	是	295	5109.55	公线	100.55	34	1741.5	0	2346.14	不受限	2300
5704	10kV姚白线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV姚白线911开关	姚市站	15000	否	330	5715.77	公用	162.37	49	2812.2	0	2331.99	不受限	2300
5705	10kV官冷线	广安电力调度控制中心	官冷线932开关	官盛站	175600	是	480	8313.84	公线	250.17	52	4333	0	2318.07	不受限	2300
5706	10kV海棠线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV海棠线915开关	海田站	50000	否	277	4797.78	公线	132.19	48	1860	0	2322.64	不受限	2300
5707	10kV老普线925	会东电力调度控制中心	老普线925开关	老厂站	6350	否	220	3810.51	公线	64.91	29	1124.3	0	2305.16	不受限	2300
5708	10kV美山一线大馈线_专线	新都电力调度控制中心	美山一线918开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	330.13	64	5717.8	0	2341.43	不受限	2300
5709	10kV桂响线	广安电力调度控制中心	桂响线956开关	桂兴站	80020	否	320	5542.56	公线	154.27	48	2672	0	2316.3	不受限	2300
5710	10kV玉达路	邛崃电力调度控制中心	玉达线925开关	玉带	163000	否	400	6928.2	专线	226.65	57	3925.6	0	2309.78	不受限	2300
5711	10kV龙纸线	渠县电力调度控制中心	10kV.龙纸线952开关	龙潭站	6300	是	246	4260.84	公线	63.12	26	1093.2	0	2315.47	不受限	2300
5712	10kV沙胜线	通江电力调度控制中心	10kV沙胜线851	沙溪站	10000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	2307.1	不受限	2300
5713	10kV梁龙线	宣汉电力调度控制中心	梁龙线962开关	梁原站	100000	否	435	7534.42	公线	257.81	59	4465.2	0	2315.78	不受限	2300
5714	10kV关镇线	南江电力调度控制中心	10kV关镇线953	关路站	6300	否	300	5196.15	公线	135.61	45	2348.7	0	2327.83	不受限	2300
5715	10kV毛火线951路	宣汉电力调度控制中心	毛火线911开关	毛坝站	10050	是	200	3464.1	专线	27.02	14	468	0	2303.28	不受限	2300
5716	10kV堡坝线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡坝线923开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公线	28.6	16	495.3	0	2310.62	不受限	2300
5717	10kV铁双线	通江电力调度控制中心	10kV铁双线959	铁佛站	13000	否	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	2307.1	不受限	2300
5718	10kV松客线大馈线	天府电力调度控制中心	松客路942开关	松林	50000	否	600	10392.3	公线	407.04	68	7050	0	2303.07	不受限	2300
5719	10kV诺前线	通江电力调度控制中心	10kV诺前线855	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	37.41	19	648	0	2344.99	不受限	2300
5720	10kV板飞线大馈线	天府电力调度控制中心	板飞线915开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	135.76	45	2351.4	0	2325.13	不受限	2300
5721	10kV家园Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家园Ⅰ回959	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	363.91	66	6302.9	0	2317.52	不受限	2300

5722	10kV水斯线	巴州电力调度控制中心	10kV水斯线915	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	112.15	41	1942.4	0	2344.43	不受限	2300
5723	10kV龙花线	平昌电力调度控制中心	10kV龙花线951	龙台站	63000	否	200	3464.1	公线	45.03	23	779.9	0	2337.79	不受限	2300
5724	10kV高沿线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV高沿线911开关	永安站	6300	否	352	6096.82	公线	135.26	48	2173.5	1000	2313.64	不受限	2300
5725	10kV高桥线	南江电力调度控制中心	10kV高桥线956	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	206.14	55	3570.3	0	2306.55	不受限	2300
5726	10kV诺环线	通江电力调度控制中心	10kV诺环线927	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	136.57	46	2365.4	0	2311.13	不受限	2300
5727	10kV清黎线大馈线	天府电力调度控制中心	清黎路908开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	226.67	57	3926	0	2309.38	不受限	2300
5728	10kV天果线	渠县电力调度控制中心	10kV.天果线954开关	天星站	80000	是	335	5802.37	公线	134.33	40	2326.6	0	2315.3	不受限	2300
5729	10kV玉龙湖线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉龙湖线914开关	玉龙湖	20000	是	220	3810.51	公线	43.09	20	746.4	0	2302.01	不受限	2300
5730	10kV云立线916大馈线	泸川电力调度控制中心	云立线916	玉龙湖	30000	是	423	7326.57	公线	205.02	48	3550.9	0	2310.36	不受限	2300
5731	10kV大东线	达县电力调度控制中心	大东线916开关	大树站	18000	是	300	5196.15	公线	107.17	36	1856.2	0	2300.72	不受限	2300
5732	10KV锁宋线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁宋线922开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	234.64	51	4064	0	2309.94	不受限	2300
5733	10kV宣城三线	宣汉电力调度控制中心	宣城三线922开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	284.15	54	4921.5	0	2325.4	不受限	2300
5734	10kV柏丝线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏丝线915开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	62.71	29	1086.1	0	2343.36	不受限	2300
5735	10kV南东线大馈线	南部电力调度控制中心	南东线925开关	城南站(南部)	40450	否	599	10374.98	公线	404.31	67	7002.7	0	2334.78	不受限	2300
5736	10kV家小线	射洪电力调度控制中心	家小线912开关	张家口	63000	否	490	8487.05	公线	234.84	48	4067.5	1260	2310.84	不受限	2300
5737	10kV垭安线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV垭安线914	枣垭站	100400	否	599	10374.98	公线	405.45	68	7022.4	0	2315.08	不受限	2300
5738	10kV胡黄线	蒲城电力调度控制中心	胡黄线925开关	胡家站	82000	是	500	8660.25	公线	365.46	73	6329.8	1500	2331	不受限	2300
5739	10kV陇铭线	仪陇电力调度控制中心	陇铭线k202开关	仪陇开闭所	390000	是	600	10392.3	公线	346.48	58	6001	0	2312.84	不受限	2300
5740	10kV香潼线	射洪电力调度控制中心	香潼线921开关	香山	12600	是	335	5802.37	公线	132.62	40	2297	0	2344.9	不受限	2300
5741	10kV玉方线	大英电力调度控制中心	玉方线912开关	玉峰	18800	是	355	6148.78	公线	148.98	42	2580.4	0	2338.62	不受限	2300
5742	10kV车双一线962	乐山电力调度控制中心	10kV车双一线962开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	262.48	60	4546.1	0	2312.82	不受限	2300
5743	10kV带西一线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅰ线913开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	382.08	59	6617.7	0	2333.54	不受限	2300
5744	10kV老场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老场线924开关	老观站(阆中)	20000	否	317	5490.6	公线	152.27	48	2637.3	0	2304.24	不受限	2300
5745	10kV石老线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石老线915开关	石滩站(阆中)	9000	否	180	3117.69	公线	26.92	15	466.2	0	2339.72	不受限	2300
5746	10kV桂双路大馈线	鉴华电力调度控制中心	桂双路906开关	五桂站	10000	是	377	6529.83	公线	167.32	44	2898	0	2325.86	不受限	2300
5747	10kV工进路大馈线	鉴华电力调度控制中心	工进路902开关	工农兵站	14300	否	275	4763.14	公线	112.89	41	1955.2	0	2331.63	不受限	2300
5748	10kV黄镇路963#线路	中江电力调度控制中心	黄镇路963开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	152.98	38	2649.6	1250	2335.78	不受限	2300
5749	10kV西广线	通川电力调度控制中心	10kV.西广线957开关	城西站	80000	否	300	5196.15	公线	134.58	45	2331	0	2345.53	不受限	2300

5750	10kV双乾路	广汉电力调度控制中心	双乾路908开关	双泉开关站	80000	否	150	2598.08	专线	49.7	33	800	0	2338.27	不受限	2300
5751	10kV向冀路908#线路	广汉电力调度控制中心	向冀路928开关	向阳站	63000	否	600	10392.3	专线	218.78	36	3789.2	3250	2313.87	不受限	2300
5752	10kV青八线	苍溪电力调度控制中心	青八线923开关	35kV东青站	20000	是	453	7846.19	公线	228.94	51	3965.3	0	2311.65	不受限	2300
5753	10kV三煤一线	广元电力调度控制中心	三煤一线913开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	2.11	1	36.5	0	2301.77	不受限	2300
5754	10kV咸四线	仁寿电力调度控制中心	咸四线932开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	136.29	45	2360.5	0	2316.03	不受限	2300
5755	10kV南西二线	广元电力调度控制中心	南西二线928开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	273.17	60	4731.3	0	2330.27	不受限	2300
5756	10kV青禅线	苍溪电力调度控制中心	青禅路922开关	35kV东青站	20000	否	434	7517.1	公线	256.38	59	4440.5	0	2324.89	不受限	2300
5757	10kV新屯线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新屯线914开关	新民站	12500	否	220	3810.51	公线	63.53	29	1100.3	0	2329.16	不受限	2300
5758	10kV石清线	剑阁电力调度控制中心	石清线914开关	35kV石瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	137.04	46	2373.6	0	2302.93	不受限	2300
5759	10kV城鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.城鞠线925开关	城区站	10000	是	350	6062.18	公线	133.7	38	2315.7	200	2334.04	不受限	2300
5760	10kV分院线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分院线912	分水	10000	是	280	4849.74	公线	90.89	32	1574.3	0	2305.49	不受限	2300
5761	10kV李坭线	汉源电力调度控制中心	李坭线914开关	李子坪站	5000	是	200	3464.1	公线	25.21	13	436.6	0	2334.68	不受限	2300
5762	10kV格林线	攀枝花西区电力调度控制中心	格林线974开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	105.66	35	1830	0	2326.92	不受限	2300
5763	10kV城环线922大馈线	古蔺电力调度控制中心	城环线922开关	城郊	40000	是	489	8469.73	公线	256.28	52	4438.7	0	2337.08	不受限	2300
5764	10kV芦林线	阿坝电力调度控制中心	芦林线953开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	135.45	45	2346	0	2330.53	不受限	2300
5765	10kV北工二线大馈线	北川电力调度控制中心	北工二线925开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	346.97	58	6009.6	0	2304.24	不受限	2300
5766	10kV马石线914大馈线	叙永电力调度控制中心	马石线914开关	马岭	20200	否	280	4849.74	公线	117.21	42	2030.1	0	2334.67	不受限	2300
5767	10kV壤政线	阿坝电力调度控制中心	壤政线916开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	0.05	0	0.8	0	2337.47	不受限	2300
5768	10kV尔隆线	阿坝电力调度控制中心	尔隆线958开关	查尔玛站	3150	否	265	4589.93	公线	105.69	40	1830.5	0	2300.44	不受限	2300
5769	10kV城民线	天全电力调度控制中心	城民线926开关	城厢站	50000	否	515	8920.06	公线	318.82	62	5522	200	2306.05	不受限	2300
5770	10kV城桥线925大馈线	古蔺电力调度控制中心	城桥线925开关	城郊	40000	是	489	8469.73	公线	249.93	51	4430	0	2345.78	不受限	2300
5771	10kV富明线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富明线925开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	135.99	45	2355.3	0	2321.23	不受限	2300
5772	10kV白木线大馈线	北川电力调度控制中心	白木线914开关	白什站	8000	否	200	3464.1	公用	46.02	23	797	0	2320.69	不受限	2300
5773	10kV红岔线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红岔线914开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	101.41	31	1756.5	2500	4790.65	不受限	2290
5774	10kV朱荣线	威远电力调度控制中心	朱荣线923开关	朱家沟站	80000	是	259	4486.01	专线	74.97	29	1298.5	0	2290.31	不受限	2250
5775	10kV龙溪线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙溪线913	金龙	10000	否	500	8660.25	公线	319.6	64	5535.4	0	2258.82	不受限	2250
5776	10kV姜州线912大馈线	会东电力调度控制中心	姜州线912开关	姜州站	16800	否	270	4676.54	公线	112.37	42	1946.2	0	2262.69	不受限	2250
5777	10kV王羊路大馈线	崇州电力调度控制中心	王羊路903	王场	2*31500	是	380	6581.79	公线	171.89	45	2977.2	0	2288.23	不受限	2250

5778	10kV风孟路924大馈线	德阳电力调度控制中心	风孟路924开关	风光站	80000	是	552	9560.92	公线	477	86	8261.6	5380	2268.74	不受限	2250
5779	10kV龙太线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙太线913开关	龙安站	12600	是	295	5109.55	公线	77.09	26	1335.2	500	2252.44	不受限	2250
5780	10kV官承线	广安电力调度控制中心	官承线915开关	官盛站	175600	是	486	8417.77	公线	256.7	53	4446	0	2288.22	不受限	2250
5781	10kV放园一线	简阳电力调度控制中心	放园一线911开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	300.46	56	5204	0.0001	2264.6	不受限	2250
5782	10kV两工线	威远电力调度控制中心	两工线923开关	两河站	16300	是	278	4815.1	专线	91.73	33	1588.8	0	2263.28	不受限	2250
5783	10kV威城中一线大馈线	威远电力调度控制中心	威城中一线919开关	威远站	90000	是	500	8660.25	公线	268.07	54	4643	0	2285.2	不受限	2250
5784	10kV越宁线	威远电力调度控制中心	越宁线914开关	越溪站	13000	否	205	3550.7	公线	52.47	26	908.8	0	2286.83	不受限	2250
5785	10kV河实一回大馈线	广安电力调度控制中心	河实一回955开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	64.35	16	1114.5	2175	2253.06	不受限	2250
5786	10kV桂新线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂新线917开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	296.54	59	5136	480	2256.17	不受限	2250
5787	10kV民川路大馈线	崇州电力调度控制中心	民川路954	民和	2*50000	是	586	10149.82	公线	336.81	57	5833.6	0	2286.26	不受限	2250
5788	10kV汉九路	新都电力调度控制中心	汉九线909开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	333.78	65	5781	0	2278.23	不受限	2250
5789	10kV霖朝线924	蒲江电力调度控制中心	霖朝线924	霖雨	18000	否	210	3637.31	专线	57.74	27	1000	0	2273.58	不受限	2250
5790	10kV丰水线	新都电力调度控制中心	丰水线917开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	228.64	57	3960	0	2275.38	不受限	2250
5791	10kV涯慈一路	成都配调	涯慈一路908	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	294.83	62	5106.5	0	2266.84	不受限	2250
5792	10kV铁金线	成都配调	铁金路911	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	247.9	52	4293.6	0	2260.48	不受限	2250
5793	10kV祥少路	成都配调	祥少路917	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	245.77	52	4256.8	0	2297.28	不受限	2250
5794	10kV邦泰路	成都配调	邦泰线开关908	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	294.51	62	5100.9	0	2272.44	不受限	2250
5795	10kV南佛线	成都配调	南佛线921	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	246	52	4260.8	0	2293.28	不受限	2250
5796	10kV城鼓线	宜宾电力调度控制中心	城鼓线635开关	城中站	63000	否	430	7447.82	公线	256.86	60	4448.8	0	2254.24	不受限	2250
5797	10kV雄色线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄色线912开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	49.9	25	864.2	0	2253.49	不受限	2250
5798	10kV庄铁线	眉山电力调度控制中心	庄铁线941开关	庄店站	50000	否	200	3464.1	专线	47.72	24	826.5	0	2291.19	不受限	2250
5799	10kV通游线	乐山电力调度控制中心	通游线914开关	通悦站	120000	是	380	6581.79	公线	173.37	46	3002.8	0	2262.63	不受限	2250
5800	10kV付留线	江安电力调度控制中心	付留线622开关	付家庙站	4000+6300	否	300	5196.15	公用	138.07	46	2391.3	0	2285.23	不受限	2250
5801	10kV中石线	丹棱电力调度控制中心	中石线911开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	0	0	0	3671.95	2251.66	不受限	2250
5802	10kV木三线	丹棱电力调度控制中心	木三线931开关	木林站	50000	否	380	6581.79	公线	0	0	0	3671.95	2251.66	不受限	2250
5803	10kV红脂线	宜宾电力调度控制中心	红脂线643开关	红坝站	82000	否	430	7447.82	公线	254.97	59	4416	0	2287.04	不受限	2250
5804	10kV孙皇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙皇线973开关	孙家坝	300000	是	610	10565.51	公用	204.88	34	3548.6	2630	2273.81	不受限	2250
5805	10kV紫芭线	米易电力调度控制中心	紫芭线952开关	紫东钛站	12500	是	300	5196.15	公线	107.39	36	1860	0	2296.92	不受限	2250
5806	10kV合园一线大馈线	江油电力调度控制中心	合园一线932开关	三合站	31500	否	600	10392.3	公用	407.53	68	7058.4	0	2294.67	不受限	2250
5807	10kV大金线	古蔺电力调度控制中心	大金线912开关	大村	10000	是	308	5334.72	公线	115.81	38	2005.8	0	2261.98	受限	2250

5808	10kV桂普线914	古蔺电力调度控制中心	10kV桂普线914开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	113.73	37	1969.8	0	2297.98	不受限	2250
5809	10kV宝镇线大馈线	安州电力调度控制中心	宝镇线912开关	宝林站	5000	是	400	6928.2	公用	189.24	47	3277.6	0	2264.96	不受限	2250
5810	10kV宝工线大馈线	安州电力调度控制中心	宝工线914开关	宝林站	5000	否	300	5196.15	公用	138.81	46	2404.2	0	2272.33	不受限	2250
5811	10kV油城二线	万源电力调度控制中心	10kV.油城二线921开关	油房坝站	31500	是	380	6581.79	公线	136.72	36	2368	630	2267.43	不受限	2250
5812	10kV姜政一线	阿坝电力调度控制中心	姜政一线911开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	142.44	47	2467	0	2287.48	不受限	2250
5813	10kV大井线	攀枝花西区电力调度控制中心	大井线948开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	152.33	38	2638.3	630	2274.26	不受限	2250
5814	10kV大石线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	大石线912开关	大村	10000	是	308	5334.72	公线	115.81	38	2005.8	0	2261.98	不受限	2250
5815	10kV柏安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏安线916开关	柏梓站	10000	否	316	5473.28	公用	153.53	49	2659.2	0	2266.75	不受限	2250
5816	10kV隐水路904大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐水路904开关	隐峰站	32000	是	600	10392.3	公线	347.81	58	6024	0	2289.84	不受限	2250
5817	10kV杨长线	仁寿电力调度控制中心	杨长线916开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	138.16	46	2392.9	0	2283.63	不受限	2250
5818	10kV广油线	广元电力调度控制中心	广油线913开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	3.05	2	52.8	0	2285.47	不受限	2250
5819	10kV视西一线	仁寿电力调度控制中心	视西一线974开关	视高站	102000	否	495	8573.65	公线	314.27	63	5443.2	0	2273.08	不受限	2250
5820	10kV仁荟线	仁寿电力调度控制中心	仁荟线922开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	265.33	54	4595.5	0	2263.42	不受限	2250
5821	10kV南德一线	广元电力调度控制中心	南德一线911开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	277.04	61	4798.3	0	2263.27	不受限	2250
5822	10kV冯积路943线路	中江电力调度控制中心	冯积路943开关	冯店站	12500	否	288	4988.31	公线	128.75	45	2230	0	2259.48	不受限	2250
5823	10kV园天线	攀枝花电力调度控制中心	园天线991开关	园林站	40000	是	480	8313.84	公线	254	53	4399.2	0	2251.87	不受限	2250
5824	10kV上凉二线	广元电力调度控制中心	上凉二线929开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	3.83	3	66.4	0	2271.87	不受限	2250
5825	10kV下万一线	广元电力调度控制中心	下万一线962开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	302.35	63	5236.7	0	2276.93	不受限	2250
5826	10kV井滩线	广元电力调度控制中心	井滩线912开关	35kV井湾站	6300	是	251	4347.45	公线	68.87	27	1192.8	0	2285.16	不受限	2250
5827	10kV罗民路	绵竹电力调度控制中心	罗民路923开关	罗棠站	100000	是	552	9560.92	公用	310.39	56	5376	0	2272.74	不受限	2250
5828	10kV黑梁线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV黑梁线915开关	小黑箐站	100000	否	220	3810.51	公线	67.68	31	1172.3	0	2257.16	不受限	2250
5829	10kV青亭线	苍溪电力调度控制中心	青亭路914开关	35kV东青站	20000	否	453	7846.19	公线	276.21	61	4783.9	0	2277.67	不受限	2250
5830	10kV新民线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新民线915开关	新民站	12500	否	352	6096.82	公线	174.71	50	3025.9	200	2261.24	不受限	2250
5831	10kV交街线大馈线	布拖电力调度控制中心	交街线922小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	47.76	24	827.2	0	2290.49	不受限	2250
5832	10kV王磨线	广元电力调度控制中心	王磨线913开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	48.51	24	840.2	0	2277.49	不受限	2250
5833	10kV阿书线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	阿书线912开关	阿七站	6630	是	335	5802.37	公线	137.52	41	2381.9	0	2260	不受限	2250
5834	10kV盐海线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐海线926开关	盐源盐井站	20000	否	380	6581.79	公线	209.8	55	3633.8	0	2289.81	不受限	2250
5835	10kV上凉一线	广元电力调度控制中心	上凉一线919开关	上西站	80000	否	150	2598.08	专线	4.73	3	81.9	0	2256.37	不受限	2250

5836	10kV林乡线	广元电力调度控制中心	林乡线912开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	48.15	24	834	0	2283.69	不受限	2250
5837	10kV上杨线	广元电力调度控制中心	上西开关站上杨线945开关	上西站	80000	否	300	5196.15	公线	138.7	46	2402.2	0	2274.33	不受限	2250
5838	10kV建政线	南部电力调度控制中心	建政线922开关	建兴站(南部)	28800	否	377	6529.83	公线	207.77	55	3598.6	0	2278.25	不受限	2250
5839	10kV建中线	南部电力调度控制中心	10kV建中线915	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	206.72	55	3580.4	0	2296.45	不受限	2250
5840	10kV升镇线	南部电力调度控制中心	10kV升镇线913	升钟站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	208.38	55	3609.2	0	2267.65	不受限	2250
5841	10kV木泸线	南部电力调度控制中心	10kV木泸线911	楠木站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	169.12	50	2929.2	0	2292.93	不受限	2250
5842	10kV金平线大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	金平线911开关	金溪站(蓬安)	20000	否	270	4676.54	公线	112.26	42	1944.4	0	2264.49	不受限	2250
5843	10kV金镇线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金镇线911	黄金站(南部)	18000	否	377	6529.83	公线	209.22	55	3623.7	0	2253.15	不受限	2250
5844	10kV南昂线	射洪电力调度控制中心	南昂线923开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	260.37	53	4509.6	0	2280.04	不受限	2250
5845	10kV大天线924大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大天线924开关	大通站	16300	是	345.1	5977.31	公线	145.55	42	2521	0	2260.85	不受限	2250
5846	10kV东元线	平昌电力调度控制中心	10kV东元线914	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	137.32	46	2378.3	0	2298.23	不受限	2250
5847	10kV大大线	平昌电力调度控制中心	10kV大大线914	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	50.11	25	867.9	0	2249.79	不受限	2250
5848	10kV柳万线	巴州电力调度控制中心	10kV柳万线957	柳林站	15000	否	335	5802.37	公线	170.87	51	2959.4	0	2262.73	不受限	2250
5849	10kV麻春线	通江电力调度控制中心	10kV麻春线913	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	40.88	21	708	0	2284.99	不受限	2250
5850	10kV龙水线	平昌电力调度控制中心	10kV龙水线967开关	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	71.65	32	1240.9	0	2266.5	不受限	2250
5851	10kV天李线大馈线	富顺电力调度控制中心	天李线911开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	87.97	32	1523.7	0	2286.81	不受限	2250
5852	10kV西红线	南江电力调度控制中心	10kV西红线952	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	49.93	25	864.8	0	2252.89	不受限	2250
5853	10kV杨城五回	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城五回955开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	310.43	56	5376.7	0	2272.04	不受限	2250
5854	10kV嘉园线923大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉园线923开关	嘉明	40000	否	319	5525.24	公线	154.63	48	2678.2	0	2294.52	不受限	2250
5855	10kV永安线915大馈线	泸川电力调度控制中心	永安线915开关	永利	101000	是	423	7326.57	公线	206.33	49	3573.6	0	2287.66	不受限	2250
5856	10kV佛青线大馈线	富顺电力调度控制中心	佛青线923开关	古佛	360620	否	550	9526.28	公线	307.27	56	5322	0	2299.02	不受限	2250
5857	10kV北远线大馈线	自贡电力调度控制中心	北远线931开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	311.56	56	5396.2	0	2266.39	不受限	2250
5858	10kV沙昊二线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙昊二线932开关	沙坪站	100200	否	480	8313.84	公线	241.92	50	4190	1000	2292.46	不受限	2250
5859	10kV云云线	平昌电力调度控制中心	10kV云云线915	云台站	15000	否	300	5196.15	公线	138.87	46	2405.2	0	2271.33	不受限	2250
5860	10kV恩明线	巴州电力调度控制中心	10kV恩明线851	恩阳站	90000	否	220	3810.51	公线	68.68	31	1189.5	0	2239.96	不受限	2200
5861	10kV西宝线	平昌电力调度控制中心	10kV西宝线911	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	52.02	26	901	0	2216.69	不受限	2200
5862	10kV通南线	通江电力调度控制中心	10kV通南线853	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	341.24	65	5910.3	0	2226.88	不受限	2200
5863	10kV义龙线	平昌电力调度控制中心	10kV义龙线961	信义站	90000	否	300	5196.15	公线	140.44	47	2432.5	0	2244.03	不受限	2200

5864	10kV响黑线	平昌电力调度控制中心	10kV响黑线915	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	50.23	25	869.9	0	2247.79	不受限	2200
5865	10kV诺政线	通江电力调度控制中心	10kV诺政线925	诺江站	26000	否	522	9041.31	公线	340.12	65	5890.8	0	2246.38	不受限	2200
5866	10kV杨湾一线	巴州电力调度控制中心	10kV杨湾一线961	杨家坝站	100000	否	600	10392.3	公线	411.42	69	7125.8	0	2227.27	不受限	2200
5867	10kV草杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	草杨线929开关	草田站	80200	是	200	3464.1	公线	30.64	15	530.6	0	2240.68	不受限	2200
5868	10kV双柳线	新桥电力调度控制中心	10kV.双柳线916开关	双堰站	40000	是	300	5196.15	公线	110.88	37	1920.4	0	2236.52	不受限	2200
5869	10kV道同线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道同线925开关	道生灏站	80000	是	481	8331.16	公线	257.29	53	4456.3	0	2208.63	不受限	2200
5870	10kV茶府路大馈线	天府电力调度控制中心	茶府路912开关	茶店	6300	否	200	3464.1	专线	52.1	26	902.4	0	2215.29	不受限	2200
5871	10kV双城二线	宣汉电力调度控制中心	双城二线924开关	双河站	20000	是	325	5629.17	公线	131.15	40	2271.6	0	2231.74	不受限	2200
5872	10kV板长线大馈线	自贡电力调度控制中心	板长线922开关	板仓站	80200	是	480	8313.84	公线	256.58	53	4444	0	2207.07	不受限	2200
5873	10kV坡鞍线	仪陇电力调度控制中心	坡鞍线937开关	高坡站	100000	否	440	7621.02	公线	268.29	61	4646.7	0	2212.22	不受限	2200
5874	10kV庙场二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙场二线972开关	东岳庙站	100000	否	502.26	8699.4	公线	252.59	50	4374.8	1250	2204.66	不受限	2200
5875	10kV盘高线	南部电力调度控制中心	10kV盘高线916	盘龙站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	68.07	31	1179	0	2219.28	不受限	2200
5876	10kV伏花线	南部电力调度控制中心	10kV伏花线931	伏虎站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	167.38	51	2899	0	2245.19	不受限	2200
5877	10kV小五线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五线916开关	小梶站	40000	否	600	10392.3	公用	250.32	42	4335.5	2800	2217.57	不受限	2200
5878	10kV北香线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北香线911开关	城北站(蓬安)	94500	是	599	10374.98	公线	351.85	59	6094.1	0	2205.88	不受限	2200
5879	10kV北金线	南部电力调度控制中心	北金线914开关	城北站(南部)	40900	否	440	7621.02	公线	268.93	61	4657.9	0	2201.02	不受限	2200
5880	10kV升水线	南部电力调度控制中心	升水线932开关	升钟站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	70.92	32	1228.4	0	2201.06	不受限	2200
5881	10kV北新线923	营山电力调度控制中心	北新线923开关	新店场站(营山)	10300	是	335	5802.37	公线	140.3	42	2430	0	2211.9	不受限	2200
5882	10kV义开线921大馈线	西充电力调度控制分中心	义开线921开关	义兴站(西充)	12600	是	352	6096.82	公线	151.77	43	2628.7	0.26	2248.5	不受限	2200
5883	10kV北金线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北金线919开关	城北站(蓬安)	94500	否	270	4676.54	公线	113.26	42	1961.7	0	2247.19	不受限	2200
5884	10kV花乡二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花乡Ⅱ线925开关	火花站	90000	否	553	9578.24	公线	276.82	50	4794.6	1600	2225.82	不受限	2200
5885	10kV柳思线	仪陇电力调度控制中心	柳思线915开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	69.08	32	1196.4	0	2201.88	不受限	2200
5886	10kV中柯线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中柯线919开关	阆中站	126000	否	552.12	9563	公线	367.83	67	6370.8	0	2235.9	不受限	2200
5887	10kV城东线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城东线929开关	城郊站(阆中)	40000	是	400	6928.2	公线	191.88	48	3323.3	0	2219.26	不受限	2200
5888	10kV风春线大馈线	南充电力调度控制中心	风春线918开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	368.44	67	6381.3	0	2239.12	不受限	2200
5889	10kV单猫线	苍溪电力调度控制中心	单猫线922开关	35kV单鼓站	22300	否	341	5906.29	公线	179.75	53	3113.2	0	2202.46	不受限	2200
5890	10kV黑分线	仁寿电力调度控制中心	黑分线922开关	黑龙滩站	5000	否	255	4416.73	公线	101.65	40	1760.6	0	2214.46	不受限	2200
5891	10kV大回线	仁寿电力调度控制中心	大回线927开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	173.84	52	3010.9	0	2211.23	不受限	2200

5892	10kV沙上线	纳溪电力调度控制中心	10kV沙上线911开关位置_DD	沙合	10500	是	400	6928.2	公线	191.41	48	3315.2	0	2227.36	不受限	2200
5893	10kV吴城线	通川电力调度控制中心	吴城线970开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	311.85	56	5401.2	0	2247.54	不受限	2200
5894	10kV拱瑞路914线路	绵东电力调度控制中心	拱瑞路914开关	拱星站	20000	否	400	6928.2	公线	230.23	58	3987.5	0	2247.88	不受限	2200
5895	10kV汉剑线	剑阁电力调度控制中心	汉剑线924开关	35kV汉阳站	20000	否	341	5906.29	公线	179.65	53	3111.5	0	2204.16	不受限	2200
5896	10kV云蜀一线	广元电力调度控制中心	云蜀一线914开关	云盘梁站	100000	是	482	8348.48	公线	256.23	53	4437.9	0	2240.88	不受限	2200
5897	10kV陈柏线	广元电力调度控制中心	陈柏线912开关	35kV陈家站	6300	否	200	3464.1	公线	52.87	26	915.7	0	2201.99	不受限	2200
5898	10kV船建线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船建线912开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	212.27	56	3676.6	0	2247.01	不受限	2200
5899	10kV剑源线	剑阁电力调度控制中心	剑源线917开关	剑阁站	126000	是	404	6997.49	公线	194.19	48	3363.4	0	2234.59	不受限	2200
5900	10kV陈滩线	广元电力调度控制中心	陈滩线913开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	30.83	15	534	0	2237.28	不受限	2200
5901	10kV富工一线	仁寿电力调度控制中心	富工一线921开关	富加站	71500	否	495	8573.65	专线	315.82	64	5470	0	2246.29	不受限	2200
5902	10kV庐保一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	庐保一路914开关	庐山站	102000	是	800	13856.41	公线	198.8	24	3443.2	8850	2235.13	不受限	2200
5903	10kV擂苏线大馈线	北川电力调度控制中心	擂苏线913开关	擂鼓站	80000	否	310	5369.36	公用	149.65	48	2592	0	2240.42	不受限	2200
5904	10kV彭攀线	仁和电力调度控制中心	彭攀线957开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	187.73	54	3251.5	0	2204.46	不受限	2200
5905	10kV晒大线	汉源电力调度控制中心	晒大线912开关	晒经站	10000	是	380	6581.79	公线	175.55	46	3040.6	0	2224.83	不受限	2200
5906	10kV长石线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长石线903开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	192.49	48	3334	0	2208.56	不受限	2200
5907	10kV石沙线	攀枝花西区电力调度控制中心	石沙线972开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	151.4	43	2622.3	0	2227.44	不受限	2200
5908	10kV谊漩线	阿坝电力调度控制中心	谊漩线922开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	7.16	5	124	0	2214.27	不受限	2200
5909	10kV九杨线大馈线	江油电力调度控制中心	九杨线908开关	九岭站	6300	是	327	5663.81	公用	133.43	41	2311	0	2220.05	不受限	2200
5910	10kV红和线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红和线922	红梁子	20000	是	162	2805.92	公线	16.2	1000	732	0	2244.74	不受限	2200
5911	10kV结向线	阿坝电力调度控制中心	结向线952开关	结斯站	3150	否	200	3464.1	公线	52.66	26	912.1	0	2205.59	不受限	2200
5912	10kV云河二线大馈线	江油电力调度控制中心	云河二线927开关	连云站	50000	否	569	9855.37	公用	382.89	67	6631.7	0	2238.13	不受限	2200
5913	10kV石麻线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石麻线923开关	石岭站	90000	是	600	10392.3	公用	352.03	59	6097.1	0	2216.74	不受限	2200
5914	10kV城柳线	米易电力调度控制中心	城柳线976开关	城北站	50000	是	264	4572.61	公线	82.75	31	1433.3	0	2224.79	不受限	2200
5915	10kV共林线	盐边电力调度控制中心	共林线953开关	共和站	3150	是	200	3464.1	公线	32.3	16	559.5	0	2211.78	不受限	2200
5916	10kV鲁桂线	宜宾电力调度控制中心	鲁桂线967开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	256.24	53	4438	0	2213.07	不受限	2200
5917	10kV仁若线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁若线911开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	0	2217.69	不受限	2200
5918	10kV姑黑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑黑线912开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	52.92	26	916.6	0	2201.09	不受限	2200

5919	10kV顺华线	宜宾电力调度控制中心	顺华线939开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	215.8	50	3737.656	0	2220.6	不受限	2200
5920	10kV五联线	眉山电力调度控制中心	五联线923开关	五里山站	28000	是	200	3464.1	专线	32.23	16	558.2	0	2213.08	不受限	2200
5921	10kV仁若线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁若线911开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	51.96	26	900	0	2217.69	不受限	2200
5922	10kV姑黑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑黑线912开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	52.92	26	916.6	0	2201.09	不受限	2200
5923	10kV奔真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV奔真线914开关	奔达站	9150	是	159.2	2757.42	公线	0.2	20	551.48	0	2205.94	不受限	2200
5924	10kV浆城线	成都配调	浆城路923	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	250.81	53	4344	0	2210.08	不受限	2200
5925	10kV祥合线	成都配调	祥合线916开关	吉祥街	134000	否	473	8192.6	专线	296.72	63	5139.2	0	2234.14	不受限	2200
5926	10kV涯金一路	成都配调	涯金一路905	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	296.8	63	5140.5	0	2232.84	不受限	2200
5927	10kV玉川路_四川大学	成都配调	玉川路990	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	296.54	63	5136	0	2237.34	不受限	2200
5928	10kV指状线	成都配调	指状路922	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	248.65	53	4306.7	0	2247.38	不受限	2200
5929	10kV音江一线	成都配调	音江一路924	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	176.44	52	3056	0	2208.23	不受限	2200
5930	10kV海莲线	成都配调	海莲路923	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	249.8	53	4326.5	0	2227.58	不受限	2200
5931	10kV平道线	邛崃电力调度控制中心	平道线913开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	273.44	54	4735.9	0	2233.88	不受限	2200
5932	10kV浦合路	郫都电力调度控制中心	浦合线957开关	犀浦	182000	否	550	9526.28	专线	367.48	67	6364.8	0	2208.85	不受限	2200
5933	10kV浦万二路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦万二路956开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	专线	410.85	68	7116	0	2237.07	不受限	2200
5934	10kV塔高一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高一线914	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	323.49	64	5602.8	0	2238.2	不受限	2200
5935	10kV青川路	大邑电力调度控制中心	青川线905开关	青霞	20000	是	400	6928.2	专线	192.98	48	3342.4	0	2200.16	不受限	2200
5936	10kV晋江线	成都配调	晋江路928	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	251.27	53	4352	0	2202.08	不受限	2200
5937	10kV庄中路	大邑电力调度控制中心	庄中线906开关	庄园	103000	否	600	10392.3	公线	411.89	69	7134	0	2219.07	不受限	2200
5938	10kV东医线	隆昌电力调度控制中心	东医线924开关	东区站	30000	否	279	4832.42	专线	122.36	44	2119.3	0	2229.88	不受限	2200
5939	10kV平灌线	隆昌电力调度控制中心	平灌线914开关	平安站	81500	否	200	3464.1	专线	52.19	26	904	0	2213.69	不受限	2200
5940	10kV建峰线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	建峰线912开关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	231.04	58	4001.6	0	2233.78	不受限	2200
5941	10kV徐西一线	隆昌电力调度控制中心	徐西一线915开关	徐家桥站	80000	是	481	8331.16	公线	222.36	46	3851.2	610	2203.73	不受限	2200
5942	10kV西政线	广安电力调度控制中心	西政线954开关	西溪站	160000	是	400	6928.2	公线	192.62	48	3336.2	0	2206.36	不受限	2200
5943	10kV花石线大馈线	武胜电力调度控制中心	花石线912开关	花岭站	10000	是	300	5196.15	公线	110.97	37	1922	0	2234.92	不受限	2200
5944	10kV桥中线	资中电力调度控制中心	桥中线916开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	214.3	36	3711.7	3410	2231.37	不受限	2200
5945	10kV灵广线	彭山电力调度控制中心	灵广线929开关	灵石站	81500	是	500	8660.25	公线	256.05	51	4434.7	250	2243.5	不受限	2200
5946	10kV上坪线大馈线	雷波电力调度控制中心	上坪线911开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	101.98	40	1766.3	0	2208.76	受限	2200
5947	10kV连红一线	威远电力调度控制中心	连红一线912开关	连界场站	71500	是	232	4018.36	专线	57.96	25	1003.8	0	2210.89	不受限	2200
5948	10kV沙龚线	沙湾电力调度控制分中心	沙龚线917开关	沙湾站	100700	是	425	7361.22	公线	211.67	50	3666.2	0	2222.78	不受限	2200
5949	10kV石木线	新都电力调度控制中心	石木线915开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	142.71	48	2471.7	0	2204.83	不受限	2200

5950	10kV白鸡线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV白鸡线912开关	白碉站	3250	否	230	3983.72	公线	67.68	29	1172.2	200	2213.15	不受限	2200
5951	10kV豹洛线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV豹洛线912开关	豹子坪站	1650	否	230	3983.72	公线	81.81	36	1417	0	2168.35	不受限	2150
5952	10kV桐街南线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街南线975开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	83.2	32	1441	0	2161.66	不受限	2150
5953	10kV河承一线大馈线	广安电力调度控制中心	河承一线951开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	193.98	48	3359.7	0	2182.86	不受限	2150
5954	10kV望阳线	隆昌电力调度控制中心	望阳线928开关	望城坡站	95000	否	340	5888.97	公线	180.73	53	3130.3	0	2169.77	不受限	2150
5955	10kV桂前二线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线954开关	桂兴站	80000	是	656	11362.25	公线	400	61	6928	0	2161.8	不受限	2150
5956	10kV朱炭线	威远电力调度控制中心	朱炭线914开关	朱家沟站	80000	是	227	3931.76	专线	55.47	24	960.7	0	2184.71	不受限	2150
5957	10kV新凡线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	新凡线912开关	新凡站	6900	否	400	6928.2	公线	234.48	59	4061.2	0	2174.18	不受限	2150
5958	10kV鹤镇路	大邑电力调度控制中心	鹤镇线923开关	鹤鸣山	11300	是	400	6928.2	公线	193.3	48	3348	0	2194.56	不受限	2150
5959	10kV溪电路	大邑电力调度控制中心	溪电线922开关	川溪口	20000	否	400	6928.2	公线	234.53	59	4062	0	2173.38	不受限	2150
5960	10kV三爵路	新都电力调度控制中心	三爵线929开关	三河	126000	否	517	8954.7	专线	341.11	66	5908	0	2151.23	不受限	2150
5961	10kV象银五线	成都配调	象银五线930开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	299.72	63	5191.2	0	2182.14	不受限	2150
5962	10kV春盛一线	温江电力调度控制中心	春盛一线996开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	317.88	57	5505.6	0	2156.99	不受限	2150
5963	10kV光园西线（专线）	新都电力调度控制中心	光园西线916开关	光辉	100000	否	400	6928.2	专线	224.53	56	3888.8	176	2170.58	不受限	2150
5964	10kV玉天线	温江电力调度控制中心	玉天线903开关	玉石	23000	否	400	6928.2	公线	194.46	49	3368	0	2174.56	不受限	2150
5965	10kV集发二路	彭州电力调度控制中心	集发二路906	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	234.55	59	4062.4	0	2172.98	不受限	2150
5966	10kV八广线	内江电力调度控制中心	八广线915开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	177.67	44	3077.2	1000	2158.18	不受限	2150
5967	10kV东工线	内江电力调度控制中心	东工线919开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	170.63	43	2955.3	1100	2180.08	不受限	2150
5968	10kV涯双线	成都配调	涯双线923	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	252.76	53	4377.8	0	2176.28	不受限	2150
5969	10kV红高路	成都配调	红高路903	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	254	54	4399.2	0	2154.88	不受限	2150
5970	10kV正星路大馈线	成都配调	正星线971	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	251.64	53	4358.4	0	2195.68	不受限	2150
5971	10kV松粤二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松粤二线921开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公用	315.33	57	5461.5	0	2187.24	不受限	2150
5972	10kV大刘线	南溪电力调度控制中心	大刘线643开关	大观站	40000	是	430	7447.82	公线	217.55	51	3768	0	2190.26	不受限	2150
5973	10kV顺渠线	宜宾电力调度控制中心	顺渠线937开关	天顺站	50000	否	240	4156.92	公线	90.36	38	1565.0352	0	2176.1929	不受限	2150
5974	10kV曲因线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲因线913开关	曲雅贡站	13000	否	150	2598.08	公线	8.03	5	139	0	2199.27	不受限	2150
5975	10kV柏沙二线	宜宾电力调度控制中心	柏沙二线968开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	193.23	48	3346.8	0	2195.76	不受限	2150
5976	10kV热贡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热贡线912开关	热柯站	6300	否	200	3464.1	公线	55.17	28	955.6	0	2162.09	不受限	2150
5977	10kV热贡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热贡线912开关	热柯站	6300	否	200	3464.1	公线	55.17	28	955.6	0	2162.09	不受限	2150
5978	10kV圣青二线	眉山电力调度控制中心	圣青二线936开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	315.13	57	5458.1	0	2162.92	不受限	2150

5979	10kV乐桐一线	乐山电力调度控制中心	乐桐一线925开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	270.76	62	4689.6	0	2169.32	不受限	2150
5980	10kV顺城线	宜宾电力调度控制中心	顺城线955开关	天顺站	50000	否	430	7447.82	公线	260.27	61	4507.8	0	2195.24	不受限	2150
5981	10kV桥岗二线	阿坝电力调度控制中心	桥岗二线912开关	邓家桥站	50100	否	232	4018.36	公线	83.3	36	1442.3	0	2174.22	不受限	2150
5982	10kV萝富线	汉源电力调度控制中心	萝富线913开关	萝卜岗站	31500	是	380	6581.79	公线	178.61	47	3093.5	0	2171.93	不受限	2150
5983	10kV观义线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观义线914开关	观义站	10000	是	400	6928.2	公用	195.67	49	3389	0	2153.56	不受限	2150
5984	10kV彭江线	仁和电力调度控制中心	彭江线974开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	142.63	41	2470.3	800	2185.66	不受限	2150
5985	10kV青董线	万源电力调度控制中心	10kV.青董线923开关	青花站	6300	否	150	2598.08	公线	10.39	7	180	0	2158.27	不受限	2150
5986	10kV青柳线	万源电力调度控制中心	10kV.青柳线924开关	青花站	6300	是	300	5196.15	公线	113.63	38	1968	0	2188.92	不受限	2150
5987	10kV富安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富安线916开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	145.35	48	2517.5	0	2159.03	不受限	2150
5988	10kV斯锋线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯锋线958开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	115.47	38	2000	0	2156.92	不受限	2150
5989	10kV冯奢线925大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯奢线925开关	冯嘴	63000	是	463	8019.4	公线	244.63	53	4237	0	2178.52	不受限	2150
5990	10kV双木线	阿坝电力调度控制中心	双木线912开关	姜维站	25100	是	200	3464.1	公线	34.17	17	591.9	0	2179.38	不受限	2150
5991	10kV顺全线	米易电力调度控制中心	顺全线954开关	顺和站	50000	是	264	4572.61	公线	85.22	32	1476	0	2182.09	不受限	2150
5992	10kV金桶线	仁和电力调度控制中心	金桶线972开关	金江站	16000	否	300	5196.15	公线	143.15	48	2479.4	0	2197.13	不受限	2150
5993	10kV冯中线929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯中线929开关	冯嘴	146000	否	463	8019.4	公线	291.63	63	5051.1	0	2166.36	不受限	2150
5994	10kV利政线	石棉电力调度控制中心	利政线954开关	利吉堡站	80100	是	300	5196.15	公线	113.91	38	1972.9	0	2184.02	不受限	2150
5995	10kV万古线	雅安电力调度控制中心	万古线911开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	129.01	43	2234.4	250	2192.13	不受限	2150
5996	10kV米老线	米易电力调度控制中心	米老线974开关	米易站	31500	是	532.4	9221.44	公线	301.45	57	5221.1	0	2156.05	不受限	2150
5997	10kV山槐线916大馈线	叙永电力调度控制中心	山槐线916	后山	31500	是	252	4364.77	公线	75.36	30	1305.3	0	2186.52	不受限	2150
5998	10kV禄白线	仁寿电力调度控制中心	禄白线984开关	禄加站	63000	否	300	5196.15	公线	143.92	48	2492.7	0	2183.83	不受限	2150
5999	10kV兴柏路913线路	中江电力调度控制中心	兴柏路913开关	永兴站	16300	否	225	3897.11	公线	78.29	35	1355.9	0	2151.5	不受限	2150
6000	10kV金酿线	通川电力调度控制中心	金酿线928开关	金山站	153000	是	420	7274.61	公线	210.16	50	3640	0	2179.69	不受限	2150
6001	10kV苟镇线	广元电力调度控制中心	苟镇线911开关	35kV苟家垭站	9300	否	200	3464.1	公线	55.37	28	959	0	2158.69	不受限	2150
6002	10kV安皮线964大馈线	纳溪电力调度控制中心	安皮线964	安富	126000	是	423	7326.57	公线	211.92	50	3670.4	0	2190.86	不受限	2150
6003	10kV清农线	大竹电力调度控制中心	清农线911开关	清溪站	81500	否	250	4330.13	公线	100.4	40	1738.9	0	2158.22	不受限	2150
6004	10kV木井线	大竹电力调度控制中心	木井线924开关	木头站	81500	是	200	3464.1	专线	34.69	17	600.9	0	2170.38	不受限	2150
6005	10kV三镇线	广元电力调度控制中心	三镇线961开关	三堆站	80000	否	453	7846.19	公线	281.73	62	4879.5	0	2182.07	不受限	2150
6006	10kV青镇线	苍溪电力调度控制中心	青镇线912开关	35kV东青站	20000	否	188	3256.26	公线	43.77	23	758.1	0	2172.53	不受限	2150

6007	10kV高罗线	仁寿电力调度控制中心	高罗线923开关	高家站	22000	是	380	6581.79	公线	178.87	47	3098.1	0	2167.33	不受限	2150
6008	10kV龙凤线	仁寿电力调度控制中心	龙凤线977	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	217.2	57	3761.9	0	2161.71	不受限	2150
6009	10kV棉家一线	广元电力调度控制中心	棉家一线915开关	35kV棉花站	18600	是	453	7846.19	公线	237.3	52	4110.1	0	2166.85	不受限	2150
6010	10kV海哨线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海哨线912开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	72.41	33	1254.1	0	2175.36	不受限	2150
6011	10kV陵铁线	苍溪电力调度控制中心	陵铁线973开关	陵江站	90000	否	200	3464.1	专线	54.91	27	951.1	0	2166.59	不受限	2150
6012	10kV乔上一线	广元电力调度控制中心	乔上一线915开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	236.95	59	4104	0	2193.74	不受限	2150
6013	10kV柏峰线	仁寿电力调度控制中心	柏峰线948开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	270.21	55	4680	0	2178.92	不受限	2150
6014	10kV柏木线	剑阁电力调度控制中心	柏木线922开关	35kV柏垭站	12600	是	341	5906.29	公线	147.19	43	2549.3	0	2175.73	不受限	2150
6015	10kV东解线	射洪电力调度控制中心	东解线912开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	269.96	55	4675.7	0	2183.22	不受限	2150
6016	10kV回湾线	大英电力调度控制中心	回湾线921开关	回马	80000	是	520	9006.66	公线	290.94	56	5039.1	0	2166.23	不受限	2150
6017	10kV木柴线	南部电力调度控制中心	木柴线919开关	楠木站(南部)	30300	否	165	2857.88	公线	23.7	14	410.4	0	2161.69	不受限	2150
6018	10kV龙抽线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙抽线921开关	龙蟠站	16300	是	345.1	5977.31	公线	150.1	43	2599.8	0	2182.05	不受限	2150
6019	10kV徐茶线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐茶线921开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	117.49	44	2035	0	2173.89	不受限	2150
6020	10kV樊漆线	蒲城电力调度控制中心	10kv.樊漆线953开关	樊哙站	90000	否	230	3983.72	公线	103.19	45	1787.2	-400	2198.15	不受限	2150
6021	10kV安龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安龙线915开关	安平站	16300	否	407	7049.45	公线	241.45	59	4181.9	0	2162.6	不受限	2150
6022	10kV岭鸣线925大馈线	西充电力调度控制分中心	岭鸣线925开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	165.03	44	2858.3	205	2160.56	不受限	2150
6023	10kV仁和镇线	射洪电力调度控制中心	仁和镇线923开关	仁和	12600	否	300	5196.15	公线	144.38	48	2500.6	0	2175.93	不受限	2150
6024	10kV瞿河线	射洪电力调度控制中心	瞿河线914开关	瞿河	20000	是	440	7621.02	公线	126.21	29	2186	1750	2160.82	不受限	2150
6025	10kV凤桥线	蓬溪电力调度控制中心	凤桥线912开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	139.8	42	2421.4	0	2151.22	不受限	2150
6026	10kV大宝线	蓬溪电力调度控制中心	大宝线915开关	大石	16300	是	275	4763.14	公线	95.32	35	1651	0	2159.51	不受限	2150
6027	10kV木五线	南部电力调度控制中心	10kV木五线913	楠木站(南部)	30000	否	335	5802.37	公线	175.64	52	3042	0	2180.13	不受限	2150
6028	10kV里驰线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里驰线923开关	七里站	100000	否	325	5629.17	公线	166.63	51	2886	0	2180.25	不受限	2150
6029	10kV金山线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金山线923开关	金垭站(阆中)	18000	否	300	5196.15	公线	143	48	2476.76	0	2199.77	受限	2150
6030	10kV伏双线	南部电力调度控制中心	伏双线914开关	伏虎站(南部)	40300	否	377	6529.83	公线	213.05	57	3690.1	0	2186.75	不受限	2150
6031	10kV陇云线	仪陇电力调度控制中心	陇云线k105开关	仪陇开闭所	390000	是	565	9786.09	公线	326.97	58	5663.1	0	2165.77	不受限	2150
6032	10kV宣东线	宣汉电力调度控制中心	宣东线925开关	宣汉站	20000	是	275	4763.14	公线	95.45	35	1653.2	0	2157.31	不受限	2150
6033	10kV梁玉线	巴州电力调度控制中心	10kV梁玉线952	梁永站	6300	否	170	2944.49	公线	26.65	16	461.6	0	2188.44	不受限	2150
6034	10kV镇万线	平昌电力调度控制中心	10kV镇万线913	镇龙站	10000	否	220	3810.51	公线	73.03	33	1264.9	0	2164.56	不受限	2150

6035	10kV望逸一线	巴州电力调度控制中心	10kV望逸一线965	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	347.02	66	6010.3	0	2173.64	不受限	2150
6036	10kV望凯一线	巴州电力调度控制中心	10kV望凯一线961	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	346.33	66	5998.5	0	2185.44	不受限	2150
6037	10kV水三线	巴州电力调度控制中心	10kV水三线916	水宁站	10000	否	335	5802.37	公线	174.81	52	3027.7	0	2194.43	不受限	2150
6038	10kV国铁路大馈线	天府电力调度控制中心	国铁路910开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	370.76	67	6421.5	0	2198.92	不受限	2150
6039	10kV曾康线	巴州电力调度控制中心	10kV曾康线917	曾口站	12600	否	275	4763.14	公线	123.01	45	2130.6	0	2156.23	不受限	2150
6040	10kV堰南三线	新桥电力调度控制中心	10kV.堰南三线913开关	堰坝站	40000	否	552	9560.92	公线	370.19	67	6411.7	0	2193.13	不受限	2150
6041	10kV兆安线924大馈线	泸川电力调度控制中心	兆安线924开关	兆雅	36000	是	400	6928.2	公线	195.31	49	3382.8	0	2159.76	不受限	2150
6042	10kV大黄线	达县电力调度控制中心	大黄线913开关	大树站	18000	否	300	5196.15	公线	143.47	48	2484.9	0	2191.63	不受限	2150
6043	10kV恩文线	巴州电力调度控制中心	10kV恩文线953	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	270.25	61	4680.7	0	2193.81	不受限	2150
6044	10kV牛庙线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛庙线921开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	93.39	34	1617.5	0	2193.01	不受限	2150
6045	10kV魏镇二线大馈线	天府电力调度控制中心	魏镇二线994开关	魏家桥	63000	否	483	8365.81	公线	309.15	64	5354.4	0	2174.83	不受限	2150
6046	10kV牛磊线大馈线专线	富顺电力调度控制中心	牛磊线922开关	牛佛站	25100	否	275	4763.14	公线	96.57	36	1648.3	0	2162.21	不受限	2150
6047	10kV荣青线	自贡电力调度控制中心	荣青线916开关	荣县站	114400	否	360	6235.38	专线	199.79	55	3460.4	0	2151.44	不受限	2150
6048	10kV麓生一路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生一路916开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	413.21	69	7156.8	0	2196.27	不受限	2150
6049	10kV至唱线	通江电力调度控制中心	10kV至唱线954	至诚站	9450	否	292	5057.59	专线	136.58	47	2365.6	0	2186.23	不受限	2150
6050	10kV大开线大馈线	天府电力调度控制中心	大开路933开关	大众	50000	否	552	9560.92	公线	369.94	67	6407.3	0	2197.53	不受限	2150
6051	10kV姚柳线	剑阁电力调度控制中心	姚柳线915开关	35kV姚家站	20000	是	259	4486.01	公线	83.32	32	1443.1	0	2145.71	不受限	2140
6052	10kV充佐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	充佐线912开关	然充站	10200	否	150	2598.08	公线	11.6	8	200.9	0	2137.37	不受限	2130
6053	10kV奔俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔俄线914开关	奔都站	44300	是	200	3464.1	公线	37.88	19	656.1	0.63	2114.55	不受限	2110
6054	10kV纳卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳卡线913开关	纳塔站	14300	否	160	2771.28	公线	21.68	14	375.5	0	2118.65	不受限	2110
6055	10kV德加线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德加线914开关	大德站	26300	否	135	2338.27	公线	0	10	233.83	0	2104.44	不受限	2100
6056	10kV石恩线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV石恩线915开关	石渠站	4000	是	152.1	2634.45	公线	0	10	526.89	0	2107.56	不受限	2100
6057	10kV城中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城中线913开关	稻城站	40000	否	135	2338.27	公线	0	10	233.83	0	2104.44	不受限	2100
6058	10kV铝修线	眉山电力调度控制中心	铝修线923开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	215.19	51	3727.1	0	2134.16	不受限	2100
6059	10kV御园二路	罗江电力调度控制中心	御园二路916开关	御营站	100000	是	518	8972.02	公线	291.54	56	5049.5	0	2128.12	不受限	2100
6060	10kV九长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九长II线636开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	180.37	47	3124	0	2141.43	不受限	2100
6061	10kV大中线	成都配调	大中路932	大源	146000	否	409	7084.09	专线	245.2	60	4246.9	0	2128.78	不受限	2100
6062	10kV白群路	成都配调	白群路933	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	303.5	64	5256.7	0	2116.64	不受限	2100

6063	10kV辰维线	成都配调	辰维路932开关	星辰	2*50000+63000	是	473	0	公线	256.81	54	4448	0	2106.08	不受限	2100
6064	10kV东卢线	内江电力调度控制中心	东卢线915开关	东兴站	100000	否	400	0	公线	238.01	60	4122.4	0	2112.98	不受限	2100
6065	10kV桥慈一路	成都配调	桥慈一路920	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	302.63	64	5241.6	0	2131.74	不受限	2100
6066	10kV何水线大馈线	新津电力调度控制中心	何水线929	何店	100000	是	400	6928.2	公线	196.7	49	3406.8	0	2135.76	不受限	2100
6067	10kV溪胡路	大邑电力调度控制中心	溪胡线924开关	川溪口	20000	否	215	3723.91	公线	70.9	33	1228	0	2123.52	不受限	2100
6068	10kV新镇二路	大邑电力调度控制中心	新镇二线913开关	新场	20000	否	400	6928.2	公线	236.76	59	4100.6	0	2134.78	不受限	2100
6069	10kV楼陆线	青白江电力调度控制中心	楼陆线915开关	高楼	2*63000	否	630	10911.92	专线	443.03	70	7673.3	0	2147.43	不受限	2100
6070	10kV军联路（主）LJL911Z	彭州电力调度控制中心	军联路911	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	专线	147.23	49	2550	0	2126.53	不受限	2100
6071	10kV万光线	新都电力调度控制中心	万光线935开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	237.82	59	4119	0	2116.38	不受限	2100
6072	10kV楼济线	青白江电力调度控制中心	楼济线923开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	355.94	59	6164.8	0	2149.04	不受限	2100
6073	10kV氮凤路	大邑电力调度控制中心	氮凤线912开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	198.68	50	3441.2	0	2101.36	不受限	2100
6074	10kV罗箱路	金堂电力调度控制中心	罗箱线917开关	罗坝	11000	否	200	3464.1	专线	57.74	29	1000	0	2117.69	不受限	2100
6075	10kV庙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	庙丰一线933开关	山王庙	140000	是	442	7655.66	公线	230.72	52	3996	0	2128.53	不受限	2100
6076	10kV高花线大馈线	广安电力调度控制中心	高花线15开关	高兴站	11300	否	320	5542.56	公线	118.96	37	2060.4	824	2103.9	不受限	2100
6077	10kV黄谷线	雷波电力调度控制中心	10kV黄谷线921小车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	106.81	42	1850	0	2125.06	不受限	2100
6078	10kV湾浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾浦线922开关	林湾	176000	是	400	6928.2	公线	196.07	49	3396	0	2146.56	不受限	2100
6079	10kV桂炉线	广安电力调度控制中心	桂炉线955开关	桂兴站	80020	否	260	4503.33	公线	111.89	43	1938	0	2115	不受限	2100
6080	10kV石城线	隆昌电力调度控制中心	石城线916开关	石燕桥站	100000	是	505	8746.86	公线	280.18	55	4852.8	0	2144.69	不受限	2100
6081	10kV官特线	广安电力调度控制中心	官特线916开关	官盛站	175600	是	531	9197.19	公线	268.24	51	4646	570	2141.75	不受限	2100
6082	10KV徐坊一线	隆昌电力调度控制中心	徐坊一线971开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	215.43	51	3731.2	0	2130.06	不受限	2100
6083	10kV威城中二线	威远电力调度控制中心	威城中二线923开关	威远站	90000	是	500	8660.25	公线	275.98	55	4780	0	2148.2	不受限	2100
6084	10kV清白线大馈线	威远电力调度控制中心	清白线919开关	清溪站	90000	否	205	3550.7	公线	61.17	30	1059.4	0	2136.23	不受限	2100
6085	10kV青石线大馈线	邛崃电力调度控制中心	青石线913	青杠坪	10000	是	400	6928.2	公线	197.56	49	3421.7	0	2120.86	不受限	2100
6086	10kV竹平线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹平线922开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	86	43	1462	850	2121.8	受限	2100
6087	10kV威城线大馈线	威远电力调度控制中心	威城线924开关	威远站	90000	是	500	8660.25	公线	276.85	55	4795	0	2133.2	不受限	2100
6088	10kV遵九路	绵竹电力调度控制中心	遵九路904开关	遵道站	16000	否	335	5802.37	公用	180.24	54	3121.7	0	2100.43	不受限	2100
6089	10kV道花线	广元电力调度控制中心	道花路914开关	35kV道沟头站	9300	否	196	3394.82	公线	54.85	28	950	0	2105.34	不受限	2100
6090	10kV梁金线	攀枝花电力调度控制中心	梁金线935开关	梁坪站	63000	是	450	7794.23	公线	237.58	53	4114.8	0	2120.58	不受限	2100
6091	10kV继城六路	中江电力调度控制中心	继城六路977开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	319.62	58	5535.8	0	2126.79	不受限	2100

6092	10kV阳南二路	蓥华电力调度控制中心	阳南二路911	洛阳站	24500	是	600	10392.3	公线	356.26	59	6170.5	0	2143.34	不受限	2100
6093	10kV木矿线	大竹电力调度控制中心	木矿线921开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	56.81	28	984	0	2133.69	不受限	2100
6094	10kV灵云路大馈线	蓥华电力调度控制中心	灵云路906开关	灵杰站	14300	是	377	6529.83	公线	178.29	47	3088	0	2135.86	不受限	2100
6095	10kV元城线	广元电力调度控制中心	元城线921开关	35kV元坝站	16300	否	453	7846.19	公线	284.87	63	4934	0	2127.57	不受限	2100
6096	10kV月工路903线路	孝泉电力调度控制中心	月工路903开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	178.23	47	3087	0	2123.01	不受限	2100
6097	10kV公白线	剑阁电力调度控制中心	公白线911开关	35kV公兴站	20000	是	341	5906.29	公线	151.5	44	2624	0	2101.03	不受限	2100
6098	10kV桅镇线	旺苍电力调度控制中心	桅镇线925	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	公线	146.6	49	2539.1	0	2137.43	不受限	2100
6099	10kV瑶安线960大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	瑶安线961小车开关	瑶山站	101600	是	335	5802.37	公线	146.77	44	2542	0	2099.9	不受限	2100
6100	6kV滩小线	盐边电力调度控制中心	滩小线654开关	三滩站	31500	否	180	3117.69	公线	38.25	21	662.5	0	2143.42	不受限	2100
6101	10kV石园线大馈线	游仙电力调度控制中心	石园线912开关	石板站	4000	否	200	3464.1	公线	56.74	28	982.7	0	2134.99	不受限	2100
6102	10kV沉水西线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉水西线923开关	沉抗站	17700000	是	405	7014.81	公用	195.38	48	3384	100	2127.85	不受限	2100
6103	10kV宋桥线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋桥线924开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	133.39	42	2310.3	0	2123.75	不受限	2100
6104	10kV同箐线	攀枝花西区电力调度控制中心	同箐线954开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	198.08	50	3430.7	0	2111.86	不受限	2100
6105	10kV田富线	汉源电力调度控制中心	田富线921开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	57.39	29	994	0	2123.69	不受限	2100
6106	10kV长张线	万源电力调度控制中心	10kV.长张线913开关	长石站	4000	是	272	4711.18	公线	96.07	35	1664	0	2104.94	不受限	2100
6107	6kV坭花线	攀枝花西区电力调度控制中心	坭花线615开关	红坭站	8000	是	300	5196.15	公线	107.85	36	1868	140	2148.92	不受限	2100
6108	10kV康武线大馈线	江油电力调度控制中心	康武路903开关	大康	120000	是	764	13232.87	公用	487.81	64	8448.8	0	2137.5	不受限	2100
6109	10kV乐镇线大馈线	安州电力调度控制中心	乐镇线914开关	乐兴站	8000	否	400	6928.2	公用	236.02	59	4087.8	0	2147.58	不受限	2100
6110	10kV绵虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹一线952开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	320.65	58	5553.6	0	2108.99	不受限	2100
6111	10kV汉鸣线	雨城电力调度控制中心	10kV汉鸣线937开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	214.23	49	3710.4	3960	2136.82	不受限	2100
6112	10kV春街线	阿坝电力调度控制中心	春街线915开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	58.2	29	1008	0	2109.69	受限	2100
6113	10kV尔扎线	阿坝电力调度控制中心	尔扎线953开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	56.51	28	978.7	0	2138.99	不受限	2100
6114	10kV城武线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城武线913开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	125.13	45	2167.2	0	2119.63	不受限	2100
6115	10kV棉竹二线943大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉竹二线922开关	棉花坡	101000	是	423	7326.57	公线	216.37	51	3747.6	0	2113.66	不受限	2100
6116	10kV北沙线大馈线	北川电力调度控制中心	北沙线941开关	北川站	50000	否	400	6928.2	公线	237.83	59	4119.2	0	2116.18	不受限	2100
6117	10kV龙园一线	雨城电力调度控制中心	10kV龙园一线919开关	龙观站	100400	是	496	8590.97	公线	275.24	55	4767.1	0	2105.68	不受限	2100
6118	10kV清双线	汉源电力调度控制中心	清双线912开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	123.49	45	2138.8	0	2148.03	不受限	2100

6119	10kV安江二线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江二线926开关	安富	126000	是	423	7326.57	公线	215.99	51	3741	0	2120.26	不受限	2100
6120	10kV利楠线	石棉电力调度控制中心	利楠线958开关	利吉堡站	80100	是	300	5196.15	公线	116.2	39	2012.5	0	2144.42	不受限	2100
6121	10kV普环三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环三线905开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	299.89	57	5194.1	0	2108.23	不受限	2100
6122	10kV隘新线	宣汉电力调度控制中心	隘新线922开关	隘口站	18000	是	352	6096.82	公线	157.52	45	2728.2	0	2149.26	不受限	2100
6123	10kV双方线	宣汉电力调度控制中心	双方线911开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	98.51	36	1706.2	0	2104.31	不受限	2100
6124	10kV天柏线	蒲城电力调度控制中心	天柏线922开关	天生站	16300	否	260	4503.33	公线	134.75	52	2333.9	800	2170	不受限	2100
6125	10kV兰木线	平昌电力调度控制中心	10kV兰木线915	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	58.22	29	1008.4	0	2109.29	不受限	2100
6126	10kV得爱线	平昌电力调度控制中心	10kV得爱线922	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	57.44	29	994.8	0	2122.89	不受限	2100
6127	10kV河檬线	通江电力调度控制中心	10kV河檬线854	两河口站	4000	否	192	3325.54	公线	49.42	26	856	0	2136.99	不受限	2100
6128	10kV南体线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV南体线922开关	南湖站	100000	是	563	9751.45	公线	327.65	58	5674.9	0	2126.26	不受限	2100
6129	10kV北坦线	平昌电力调度控制中心	10kV北坦线927	城北站	20000	否	275	4763.14	公线	123.87	45	2145.4	0	2141.43	不受限	2100
6130	10kV板青线	通江电力调度控制中心	10kV板青线956	板桥站	40000	否	275	4763.14	公线	123.93	45	2146.4	0	2140.43	不受限	2100
6131	10kV梁独线	巴州电力调度控制中心	10kV梁独线955	梁永站	6300	否	335	5802.37	公线	179.77	54	3113.6	0	2108.53	不受限	2100
6132	10kV临纸线	渠县电力调度控制中心	10kV.临纸线957开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	145.32	43	2517	0	2124.9	不受限	2100
6133	10kV柑代线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑代线912开关	柑坳站	16500	否	275	4763.14	公线	97.32	35	1689.2	0	2121.31	不受限	2100
6134	10kV保开线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保开线926开关	保华站	12600	是	304	5265.43	公线	121.85	40	2110.4	0	2101.94	不受限	2100
6135	10kV道新线大馈线	自贡电力调度控制中心	道新线924开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	310.8	65	5383	0	2115.04	不受限	2100
6136	10kV乡红线	蒲城电力调度控制中心	乡红线925开关	东乡站	90000	否	345	5975.58	公线	188.71	55	3268.5	0	2109.52	不受限	2100
6137	10kV塔宇二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇二线927开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	354.11	67	6133.2	0	2128.68	不受限	2100
6138	10kV立街线	仪陇电力调度控制中心	立街线921开关	立山站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	179.03	47	3100.8	0	2123.06	不受限	2100
6139	10kV东王一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东王一线917开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	301.66	57	5224.8	0	2119.1	不受限	2100
6140	10kV分金线	井研电力调度控制分中心	分金线912开关	分全站	6300	是	330	5715.77	公线	141.07	43	2443.3	0	2129.32	不受限	2100
6141	10kV集井线	井研电力调度控制分中心	集井线922开关	集益站	20000	否	275	4763.14	公线	126.09	46	2183.8	0	2103.03	不受限	2100
6142	10kV两溪线912断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两溪线912开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	146.54	49	2538	0	2138.53	不受限	2100
6143	10kV周坡线	井研电力调度控制分中心	周坡线912开关	周坡站	16300	否	300	5196.15	公线	145.8	49	2525.3	0	2151.28	不受限	2100
6144	10kV南凯线	射洪电力调度控制中心	南凯线921开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	254.76	52	4412.4	240	2137.24	不受限	2100
6145	10kV罗新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗新线913开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	156.3	50	2707.2	0	2125.22	不受限	2100
6146	10kV消太线大馈线	营山电力调度控制中心	消太线923开关	消水站(营山)	12600	否	275	4763.14	专线	121.35	44	2101.7	50	2135.13	不受限	2100

6147	10kV罗家线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗家线922开关	罗家站(蓬安)	30000	否	310	5369.36	公线	157.1	51	2721	0	2111.42	不受限	2100
6148	10kV任高线	蓬溪电力调度控制中心	任高线923开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	179.45	48	3108	0	2115.86	不受限	2100
6149	10kV青镇四线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇四线962开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	394.31	61	6829.5	0	2121.74	不受限	2100
6150	10kV辉桂线大馈线	南充电力调度控制中心	辉桂线914开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	75.24	34	1303.1	0	2126.36	不受限	2100
6151	10kV湾河线	南部电力调度控制中心	10kV湾河线939	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	217.49	58	3767	0	2109.85	不受限	2100
6152	10kV龙乐线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙乐线922开关	龙蟠站	16300	否	311	5386.68	公线	161.26	52	2793	0	2055.01	不受限	2050
6153	10kV兴街线	仪陇电力调度控制中心	兴街线925开关	复兴站	80000	否	377	6529.83	公线	218.87	58	3790.9	0	2085.95	不受限	2050
6154	10kV桂冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂冯线928开关	桂花站	100000	否	507	8781.5	公线	335.82	66	5816.4	0	2086.95	不受限	2050
6155	10kV木中线	南部电力调度控制中心	10kV木中线916	楠木站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	122.54	45	2122.4	0	2086.49	不受限	2050
6156	10kV峰码二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰码二线922开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	378.15	68	6549.6	0	2070.82	不受限	2050
6157	10kV振龙线	南部电力调度控制中心	振龙线914开关	振兴站	100000	是	218	3775.87	公线	53.22	24	921.8	0	2098.9	不受限	2050
6158	10kV城凤二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城凤Ⅱ线929开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	360	60	6235.2	0	2064.78	不受限	2050
6159	10kV东水线	井研电力调度控制分中心	东水线914开关	东林站	6300	否	200	3464.1	公线	59.84	30	1036.4	0	2081.29	不受限	2050
6160	10kV秀名线	峨眉山电力调度控制分中心	秀名线911开关	秀湖站	80000	是	300	5196.15	公线	120.96	40	2095	0	2061.92	不受限	2050
6161	10kV龙平线	射洪电力调度控制中心	龙平线974开关	蟠龙	100000	是	436	7551.74	公线	228.43	52	3956.4	0	2084.99	不受限	2050
6162	10kV车建二线	乐山电力调度控制中心	车建二线928开关	车子站	110000	否	380	6581.79	公线	220.87	58	3825.4	0	2098.21	不受限	2050
6163	10kV锦屏线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦屏线923开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	377	6529.83	公线	220.94	59	3826.7	0	2050.15	不受限	2050
6164	10kV芦顺线大馈线	南充电力调度控制中心	芦顺线912开关	芦溪站	16300	是	335	5802.37	公线	134.32	40	2326.4	260	2055.5	不受限	2050
6165	10kV王董线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV王董线911	王家站(南部)	20000	否	178	3083.05	公线	39.43	22	683	0	2091.74	不受限	2050
6166	10kV车滨线918断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车滨线91开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	275.3	63	4768.2	0	2090.72	不受限	2050
6167	10kV茶仙线	蒲城电力调度控制中心	茶仙线913开关	茶河站	6300	否	200	3464.1	公线	61.11	31	1058.4	0	2059.29	不受限	2050
6168	10kV小永线大馈线	北川电力调度控制中心	小永线915开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	35.97	21	623	0	2073.8	不受限	2050
6169	10kV千九线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千九线915开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	150.29	50	2603	0	2073.53	不受限	2050
6170	10kV小开线大馈线	北川电力调度控制中心	小开线912开关	小地站	6300	是	200	3464.1	公用	39.9	20	691	0	2080.28	不受限	2050
6171	10kV火联线大馈线	营山电力调度控制中心	火联线911开关	星火站(营山)	12600	否	270	4676.54	公线	121.88	45	2111	0	2097.89	不受限	2050
6172	10kV桃落线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃落线911开关	桃花山站(阆中)	26000	否	400	6928.2	公线	238.98	60	4139.2	0	2096.18	不受限	2050
6173	10kV乡城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城一线971开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	300.05	57	5196.9	0	2050	不受限	2050
6174	10kV永镇线	通江电力调度控制中心	10kV永镇线916	永安站	71500	是	148	2563.44	公线	200	135	1725	0	2050.75	不受限	2050

6175	10KV海杨线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杨线924开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	319.11	58	5527	0	2094.02	不受限	2050
6176	10kV石顶线	南江电力调度控制中心	10kV石顶线915	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	218.69	58	3787.7	0	2089.15	不受限	2050
6177	10kV堰南四线	新桥电力调度控制中心	堰南四线922开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	322.03	58	5577.5	0	2071.24	不受限	2050
6178	10kV西恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西恒线943开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	329.88	59	5713.5	0	2087.66	不受限	2050
6179	10kV意水线大馈线	富顺电力调度控制中心	意水线914开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	261.55	48	4530	1000	2091.02	不受限	2050
6180	10kV童古线大馈线	富顺电力调度控制中心	童古线913开关	童寺站	20100	否	345	5975.58	公线	156.92	45	2717.8	0	2062.66	不受限	2050
6181	10kV元张线	平昌电力调度控制中心	10kV元张线925	元山站	13000	否	170	2944.49	公线	33.49	20	580	0	2070.04	不受限	2050
6182	10kV化中线	达县电力调度控制中心	10kV.化中线928开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	241.29	60	4179.2	0	2056.18	不受限	2050
6183	10kV云玉线915大馈线	泸川电力调度控制中心	云玉线915	云锦	30000	是	423	7326.57	公线	219.86	52	3808	0	2053.26	不受限	2050
6184	10kV梁城三线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城三线924开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	299.58	57	5188.8	0	2058.1	不受限	2050
6185	10kV荣臭线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣臭线917开关	荣县站	91400	是	553	9578.24	公线	321.89	58	5575.1	0	2087.49	不受限	2050
6186	10kV飞奥线大馈线	北川电力调度控制中心	飞奥线912开关	飞山站	12500	是	300	5196.15	公用	119.52	40	2070	0	2086.92	不受限	2050
6187	10kV奢陈线914	古蔺电力调度控制中心	10kV奢陈线914开关	奢香	10000	是	308	5334.72	公线	125.85	41	2179.7	0	2088.08	不受限	2050
6188	10kV西龙线	阿坝电力调度控制中心	西龙线912开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	76.96	35	1333	0	2096.46	不受限	2050
6189	10kV青镇二线	万源电力调度控制中心	10kV.青镇二线922开关	青花站	6300	是	300	5196.15	公线	120.9	40	2094	0	2062.92	不受限	2050
6190	10kV洞航线642大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞航线642	石洞	50000	否	362	6270.02	专线	207.47	57	3593.3	0	2049.72	不受限	2050
6191	10kV河渡线912	纳溪电力调度控制中心	河渡线912	河西	80000	是	308	5334.72	公线	127.71	41	2211.9	0	2055.88	不受限	2050
6192	10kV柏钟线925大馈线	泸州电力调度控制中心	柏钟线925开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	204.87	50	3548.4	0	2077.3	不受限	2050
6193	10kV城石线	米易电力调度控制中心	城石线957开关	城北站	31500	否	352	6096.82	公线	196.42	56	3402	0	2085.14	不受限	2050
6194	10kV江园二线	雅安配调	江园二线927开关	三江站	100000	否	600	10392.3	公线	93.64	16	1621.8	5665	2066.27	不受限	2050
6195	10kV清阿路912线路	德阳电力调度控制中心	清阿路912开关	清平站	71500	否	428	7413.18	专线	219.4	51	3800	800	2071.86	不受限	2050
6196	10kV曾镇线	广元电力调度控制中心	曾镇线912开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	134.55	48	2330.4	0	2081.13	不受限	2050
6197	10kV高居线	攀枝花电力调度控制中心	高居线970开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	119.31	40	2066.4	0	2090.52	不受限	2050
6198	10kV碑鼓线	通川电力调度控制中心	10kV.碑鼓线922开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	117.42	44	2033.7	0	2097.24	不受限	2050
6199	10kV炳老线	攀枝花电力调度控制中心	炳老线972开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	160.46	46	2779.1	0	2070.64	不受限	2050
6200	10kV卫太线	广元电力调度控制中心	卫太线915开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	151.67	50	2627	0	2080.71	不受限	2050
6201	10kV羊溪线	广元电力调度控制中心	羊溪路913开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	112.74	44	1952.6	0	2084.81	不受限	2050
6202	10kV鹿江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿江线914开关	鹿厂站	25000	否	275	4763.14	公线	116.9	43	2024.7	200	2062.13	不受限	2050
6203	10kV盐百线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐百线916开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	79.36	36	1374.6	0	2054.86	不受限	2050

6204	10kV陵花线	苍溪电力调度控制中心	陵花线917开关	陵江站	90000	否	300	5196.15	公线	151.01	50	2615.5	0	2061.03	不受限	2050
6205	10kV轮建线	广元电力调度控制中心	轮建线974开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	231.56	51	4010.6	1000	2050.97	不受限	2050
6206	10kV元贵线	仁寿电力调度控制中心	元贵线911	元通站	100000	是	255	4416.73	公线	84.68	33	1466.7	0	2066.68	不受限	2050
6207	10kV姚美线	剑阁电力调度控制中心	姚美线913开关	35kV姚家站	20000	否	278	4815.1	公线	129.73	47	2246.9	0	2086.69	不受限	2050
6208	10kV永郎线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV永郎线912开关	永春站	13000	否	380	6581.79	公线	151.26	40	2619.9	1250	2053.71	不受限	2050
6209	10kV堵火线913	会东电力调度控制中心	10kV堵火线913开关	堵格站	6300	否	198	3429.46	公线	57.74	30	1000	0	2086.51	不受限	2050
6210	10kV官铁线	大邑电力调度控制中心	官铁线954开关	官渡	120000	是	150	2598.08	专线	0	0	0	0	2078.46	不受限	2050
6211	10kV仙新一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新一线918开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	296.63	57	5137.6	0	2067.73	不受限	2050
6212	10kV高渔线	资中电力调度控制中心	高渔线912开关	高楼站	15000	是	371	6425.91	公线	212.82	57	3686	0	2097.32	不受限	2050
6213	10kV庐电路	德阳电力调度控制中心	庐电路929开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	330.1	55	5717.3	7300	2053.07	不受限	2050
6214	10kV天赵线	安岳电力调度控制中心	10kV天赵线914开关	天林站	20200	否	330	5715.77	公用	176.93	54	3064.5	0	2079.69	不受限	2050
6215	10kV海林线	简阳电力调度控制中心	海林线933开关	海鸣	362000	是	600	10392.3	公线	359.49	60	6226.3	0.01	2087.53	不受限	2050
6216	10kV高槐线	广安电力调度控制中心	高槐线10开关	高兴站	15060	否	160	2771.28	公线	24.73	15	428.3	0	2065.85	不受限	2050
6217	10kV桐街北线大馈线	广安电力调度控制中心	桐街北线974开关	桐子梁站	80000	是	260	4503.33	公线	77.06	30	1334.6	200	2068.06	不受限	2050
6218	10kV兰三一线	青神电力调度控制中心	兰三一线915开关	兰店站	100000	是	492	8521.69	公线	248.68	51	4307.1	1265	2097.42	不受限	2050
6219	10KV羊工五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工五线937	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	333.26	66	5772	0	2069	不受限	2050
6220	10kV德清路大馈线	郫都电力调度控制中心	德清线905开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	360.28	60	6240	0	2073.84	不受限	2050
6221	10kV桂锦线	新都电力调度控制中心	桂锦线907开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	292.38	58	5064	720	2088.17	不受限	2050
6222	10kV丰桥路	新都电力调度控制中心	丰桥线908开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	240.65	60	4168	0	2067.38	不受限	2050
6223	10kV水镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水镇线913	水口	16300	否	200	3464.1	公线	59.69	30	1033.9	0	2083.79	不受限	2050
6224	10kV塔桂线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔桂线905	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	333.39	66	5774.4	0	2066.6	不受限	2050
6225	10kV霖镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖镇路907开关	霖雨	18000	否	210	3637.31	公线	69.75	33	1208	0	2065.58	不受限	2050
6226	10kV桑茶线大馈线	邛崃电力调度控制中心	桑茶线914开关	桑园	8000	是	300	5196.15	公线	119.86	40	2076	0	2080.92	不受限	2050
6227	10kV西啤线	邛崃电力调度控制中心	西啤线961	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	283.16	56	4904.4	0	2065.38	不受限	2050
6228	10kV塔锦线	成都配调	塔锦线952	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	258.48	55	4476.8	0	2077.28	不受限	2050
6229	10kV邦汇线	成都配调	邦汇线913	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	258.26	55	4473.1	0	2080.98	不受限	2050
6230	10kV益晶一路	成都配调	益晶一路930	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	183.93	54	3185.6	0	2078.63	不受限	2050
6231	10kV雅坡线	成都配调	雅坡线912	新雅	2*63000	是	473	8192.6	公线	257.91	55	4467	0	2087.08	不受限	2050
6232	10kV柏园二线	宜宾电力调度控制中心	柏园二线967开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	198.83	50	3443.8	0	2098.76	不受限	2050
6233	10kV大沙线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大沙线912开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	59.9	30	1037.5	0	2080.19	不受限	2050

6234	10kV文镇路	罗江电力调度控制中心	文镇路914开关	文星站	10000	是	518	8972.02	公线	296.05	57	5127.5	0	2050.12	不受限	2050
6235	10kV中黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中黄线929开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	207.79	42	3599	1250	2079.2	不受限	2050
6236	10kV大沙线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大沙线912开关	大盖站	31500	否	200	3464.1	公线	59.9	30	1037.5	0	2080.19	不受限	2050
6237	10kV城科线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城科线912开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	18.16	12	314.6	0	2023.67	不受限	2020
6238	10kV东江线	南溪电力调度控制中心	东江线932开关	东风站	105000	否	400	6928.2	公线	241.75	60	4187.1	0	2048.28	不受限	2000
6239	10kV吊马线	宜宾电力调度控制中心	吊马线953开关	吊黄楼站	40000	是	380	6581.79	公线	186.89	49	3237	0	2028.43	不受限	2000
6240	10kV吊机线	宜宾电力调度控制中心	吊机线978开关	吊黄楼站	40000	是	430	7447.82	公线	227.43	53	3939.1	0	2019.16	不受限	2000
6241	10kV黄溜线625	南溪电力调度控制中心	黄溜线625开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	52.08	25	902	0	2007.85	不受限	2000
6242	10kV新金Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新金I线958开关	建新站	40000	否	400	6928.2	公线	244.01	61	4226.2	0	2009.18	不受限	2000
6243	10kV章嘎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章嘎线912开关	大章站	6300	否	150	2598.08	公线	17.9	12	310	0	2028.27	不受限	2000
6244	10kV水临线934	乐山电力调度控制中心	水临线934开关	水口站	102000	是	380	6581.79	公线	187.45	49	3246.7	0	2018.73	不受限	2000
6245	10kV章嘎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章嘎线912开关	大章站	6300	否	150	2598.08	公线	17.9	12	310	0	2028.27	不受限	2000
6246	10kV凤安线	乐山电力调度控制中心	凤安线972开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	277.84	63	4812.2	0	2046.72	不受限	2000
6247	10kV安海线	眉山电力调度控制中心	安海线912开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	317.51	66	5499.3	0	2014.33	不受限	2000
6248	10kV叙坪线	宜宾电力调度控制中心	叙坪线637开关	叙南站	50000	是	290	5022.95	公线	115.01	40	1992	0	2026.36	不受限	2000
6249	10kV塔通线	成都配调	塔通路910	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	261.85	55	4535.2	0	2018.88	不受限	2000
6250	10kV东南线	内江电力调度控制中心	东南线963开关	东兴站	100000	是	964	16696.97	公线	342.57	36	5933.3	5400	2024.28	不受限	2000
6251	10kV马万一路专线	成都配调	马鸿一线922	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	309.98	66	5368.8	0	2004.54	不受限	2000
6252	10kV桐云线	成都配调	桐云线924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	262.79	56	4551.6	0	2002.48	不受限	2000
6253	10kV严体三线	成都配调	严体三线918	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	261.76	55	4533.6	0	2020.48	不受限	2000
6254	10kV邦汉线	成都配调	邦汉线935开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	307.77	65	5330.6	0	2042.74	不受限	2000
6255	10kV槐隆线	成都配调	槐隆路958	槐树店	102000	否	473	8192.6	专线	309.84	66	5366.4	0	2006.94	不受限	2000
6256	10kV铁花线	成都配调	铁花线935开关	铁佛	126000	是	473	8192.6	公线	260.44	55	4510.8	0	2043.28	不受限	2000
6257	10kV蒲桂路	都江堰电力调度控制中心	蒲桂路913	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	178.75	45	3096	400	2046.56	不受限	2000
6258	10kV树海路	大邑电力调度控制中心	树海线916开关	大树	120000	否	500	8660.25	专线	333.1	67	5769.3	0	2024.92	不受限	2000
6259	10kV祥百路	成都配调	祥百线906	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	261.88	55	4535.7	0	2018.38	不受限	2000
6260	10kV福镇路	大邑电力调度控制中心	福镇线929开关	福田	126000	否	531	9197.19	公线	360.69	68	6247.1	0	2030.37	不受限	2000
6261	10kV玉榕线	温江电力调度控制中心	玉榕线909开关	玉石	23000	否	200	3464.1	专线	43.19	22	748	0	2023.28	不受限	2000
6262	10kV清开七线大馈线	新津电力调度控制中心	清开七线908开关	清凉	1414000	是	507	8781.5	公线	290.01	57	5022.9	0	2002.3	不受限	2000
6263	10kV威磷线大馈线	威远电力调度控制中心	威磷线971开关	威远站	90000	否	400	6928.2	公线	127.99	32	2216.8	2000	2018.58	不受限	2000
6264	10kV威雄二线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄二线929开关	威远站	90000	否	300	5196.15	公线	151.87	51	2630.4	0	2046.13	不受限	2000

6265	10kV曙白线	青白江电力调度控制中心	曙白线933开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	421.88	70	7307	0	2046.07	不受限	2000
6266	10kV上田线大馈线	雷波电力调度控制中心	上田线913开关	上田坝站	20000	否	255	4416.73	公线	113.26	44	1961.7	0	2013.36	受限	2000
6267	10kV观谭线	沙湾电力调度控制分中心	观谭线912开关	观山站	15000	否	400	6928.2	公线	83.83	21	1452	2050	2040.56	不受限	2000
6268	10kV渔坡线	隆昌电力调度控制中心	渔坡线913开关	渔箭站	10000	是	371	6425.91	公线	178.8	48	3096.9	0	2043.83	不受限	2000
6269	10kV大三线	乐至电力调度控制中心	10kV大三线922开关	大佛站	9450	是	220	3810.51	公用	60.26	27	1043.7	0	2004.71	不受限	2000
6270	10kV板东线	资中电力调度控制中心	板东线923开关	板栗站	28000	否	295	5109.55	专线	103.41	35	1791	800	2007.59	不受限	2000
6271	10kV园南一线	彭山电力调度控制中心	园南一线926开关	园门站	113000	否	482	8348.48	专线	317.69	66	5502.4	0	2011.23	不受限	2000
6272	10kV邛开二线	邛崃电力调度控制中心	邛开二线912开关	邛崃	94500	是	600	10392.3	公线	363.05	61	6288	0	2025.84	不受限	2000
6273	10kV风文路916大馈线	德阳电力调度控制中心	风文路916开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	430.31	78	7452.9	5610	2038.74	不受限	2000
6274	10kV南园线	威远电力调度控制中心	南园线913开关	威南站	150000	否	400	6928.2	公线	243.76	61	4221.9	0	2013.48	不受限	2000
6275	10kV复东线	隆昌电力调度控制中心	复东线912开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	185.28	46	3209	300	2033.56	不受限	2000
6276	10kV城青线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV城青线922开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	111.66	44	1933.9	0	2041.16	不受限	2000
6277	10kV悦丹路	大邑电力调度控制中心	悦丹线912开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	64.2	32	1112	0	2005.69	不受限	2000
6278	10kV溪华四回大馈线	广安电力调度控制中心	溪华四回5开关	溪口站	20000	否	260	4503.33	公线	118.49	46	2052.3	0	2000.7	不受限	2000
6279	10kV红仁线	仁寿电力调度控制中心	红仁线921开关	红星站	100000	是	380	6581.79	公线	187.01	49	3239	0	2026.43	不受限	2000
6280	10kV乔大线	广元电力调度控制中心	乔大线912开关	乔镇站	120000	否	400	6928.2	公线	242.73	61	4204	0	2031.38	不受限	2000
6281	10kV嘉水线	旺苍电力调度控制中心	嘉水916	35kV嘉川站	10000	否	150	2598.08	公线	17.34	12	300.4	0	2037.87	不受限	2000
6282	10kV郊都线	广元电力调度控制中心	郊都线919开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	244.37	54	4232.5	0	2044.45	不受限	2000
6283	10kV沱酿线	通川电力调度控制中心	沱酿线963开关	塔沱站	82500	是	400	6928.2	公线	204.39	51	3540	0	2002.56	不受限	2000
6284	10kV大城五路	广汉电力调度控制中心	大城五路919开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公线	271.94	56	4710	0	2024.22	不受限	2000
6285	10kV仓镇路911线路	中江电力调度控制中心	仓镇路911开关	仓山站	22500	否	434	7517.1	公线	272.7	63	4723.2	0	2042.19	受限	2000
6286	10kV岗商线	通川电力调度控制中心	10kV.岗商线956开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公线	323.56	59	5604	0	2044.74	不受限	2000
6287	10kV西兴线	通川电力调度控制中心	西兴线912开关	城西站	82000	是	300	5196.15	公线	121.86	41	2110.6	0	2046.32	不受限	2000
6288	10kV金火线	通川电力调度控制中心	10kV.金火线931开关	金山站	50000	否	552	9560.92	公线	378.75	69	6560	0	2044.83	不受限	2000
6289	10kV岳镇线	苍溪电力调度控制中心	岳镇线916开关	岳东站	80000	否	339	5871.65	公线	143.04	42	2477.4	0	2807.08	受限	2000
6290	10kV杨高线946大馈线	纳溪电力调度控制中心	杨高线947	杨桥	360000	是	406	7032.13	公线	209.33	52	3625.6	0	2000.1	不受限	2000
6291	10kV城卫线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV城卫线913开关	城东站	63000	是	335	5802.37	公线	149.69	45	2592.6	0	2049.3	不受限	2000
6292	10kV视五二线	仁寿电力调度控制中心	视五二线967开关	视高站	137000	是	495	8573.65	公线	278.14	56	4817.4	0	2041.52	不受限	2000

6293	10kV剑城二线	剑阁电力调度控制中心	剑城二线925开关	剑阁站	126000	是	577	9993.93	公线	343.66	60	5952.2	0	2042.94	不受限	2000
6294	10kV老幸线	宁南电力调度控制中心	老幸线932开关	老木河站	3150	否	245	4243.52	公线	101.5	41	1758	0	2061.17	不受限	2000
6295	10kV视五一线	仁寿电力调度控制中心	视五一线976开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	279.35	56	4838.4	0	2020.52	不受限	2000
6296	10kV石长线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石长线913开关	石龙	26200	否	308	5334.72	公线	161.71	53	2800.8	0	2000.45	不受限	2000
6297	10kV柏朱线615大馈线	泸州电力调度控制中心	柏朱线615	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	209.33	52	3625.6	0	2000.1	不受限	2000
6298	10kV兴上西线	仁和电力调度控制中心	兴上西线977开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	146.67	44	2540.4	0	2032.22	不受限	2000
6299	10kV萝滨线	汉源电力调度控制中心	萝滨线926开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	347.26	60	6014.6	0	2022.11	不受限	2000
6300	10kV通溪线	阿坝电力调度控制中心	通溪线911开关	通化站	6300	是	200	3464.1	公线	41.8	21	724	0	2047.28	不受限	2000
6301	10kV宝中线	宝兴电力调度控制中心	宝中线914开关	宝兴站	16300	是	317	5490.6	公线	137.92	44	2388.8	0	2003.68	不受限	2000
6302	10kV城区二线	万源电力调度控制中心	10kV.城区二线922开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	322.03	59	5577.5	0	2043.52	不受限	2000
6303	10kV黄乐线大馈线	安州电力调度控制中心	黄乐线933开关	黄土站	40000	否	405	7014.81	公用	233.3	58	4040.7	250	2022.63	不受限	2000
6304	10kV城奎线665大馈线	泸州电力调度控制中心	城奎线928	城东	50000	是	445	7707.63	公线	240.41	54	4163.9	0	2002.2	不受限	2000
6305	10kV克日线	阿坝电力调度控制中心	克日线953开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	47.39	24	820.8	200	2003.36	不受限	2000
6306	10kV城水线	宝兴电力调度控制中心	城水线914开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	209.58	58	3630	0	2028.61	不受限	2000
6307	10kV黄镇线972大馈线	泸州电力调度控制中心	黄镇线972开关	黄舣	50000	是	379	6564.47	公线	186.21	49	3225.1	0	2026.48	不受限	2000
6308	10kV黄氮线916大馈线	泸州电力调度控制中心	黄氮线916开关	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	298.7	65	5173.4	0	2044.06	不受限	2000
6309	10kV阿独线	阿坝电力调度控制中心	阿独线944开关	阿坝站	63000	否	400	6928.2	公线	172.98	43	2996	1198	2041.38	不受限	2000
6310	10kV顺医线	阿坝电力调度控制中心	顺医线922开关	顺江站	16000	否	299	5178.83	公线	151.54	51	2624.7	0	2036.25	不受限	2000
6311	10kV红燕线	阿坝电力调度控制中心	红燕线951开关	红土站	3150	否	132	2286.31	公线	0.62	0	10.7	0	2046.98	不受限	2000
6312	10kV和顺线	盐边电力调度控制中心	和顺线913开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	58.55	27	1014	0	2034.41	不受限	2000
6313	10kV留双线大馈线	自贡电力调度控制中心	留双线914开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	103.09	37	1785.6	0	2024.91	不受限	2000
6314	10kV林石线	南江电力调度控制中心	10kV林石线952	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	63.83	32	1105.6	0	2012.09	不受限	2000
6315	10kV民镇线	通江电力调度控制中心	10kV民镇线954	民胜站	10000	是	300	5196.15	公线	123.87	41	2145.5	0	2011.42	不受限	2000
6316	10kV车模线大馈线	天府电力调度控制中心	车模线912开关	车城	240000	是	646	11189.05	公线	400.35	62	6934	0	2017.24	不受限	2000
6317	10kV南逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV南逸二线944	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	423.46	71	7334.4	0	2018.67	不受限	2000
6318	10kV西罐线	巴州电力调度控制中心	10kV西罐线953	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	345.81	67	5989.4	0	2038.65	不受限	2000
6319	10kV天镇线922大馈线	富顺电力调度控制中心	天镇线922开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	102.99	37	1783.8	0	2026.71	不受限	2000
6320	10kV陈龙线	达县电力调度控制中心	陈龙线912开关	陈家站	10000	是	380	6581.79	公线	186.51	49	3230.4	0	2035.03	不受限	2000

6321	10kV清泰线大馈线	天府电力调度控制中心	清泰路930开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	241.92	60	4190	0	2045.38	不受限	2000
6322	10kV城藏线大馈线	南充电力调度控制中心	城藏线922开关	城郊站	80000	是	646	11189.05	公线	400.41	62	6935.1	0	2016.14	不受限	2000
6323	10kV罗凤线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗凤线912开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	126	47	2182.4	0	2026.49	不受限	2000
6324	10kV游宁线	蓬溪电力调度控制中心	游宁线926开关	上游	80000	是	275	4763.14	公线	101.98	37	1766.3	0	2044.21	不受限	2000
6325	10kV石赐线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石赐线914开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	324.35	59	5617.7	0	2044.89	不受限	2000
6326	10kV乡川线	蒲城电力调度控制中心	乡川线917开关	东乡站	92000	是	503	8712.22	公线	387.22	77	6706.7	0	2006	不受限	2000
6327	10kV西绸线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西绸线917（天娇支线）开关	西山站	103000	否	553	9578.24	专线	381.96	69	6615.6	0	2004.82	不受限	2000
6328	10kV关丝线	射洪电力调度控制中心	关丝线911开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	267.85	55	4639.2	125	2025.44	不受限	2000
6329	10kV陇水线	仪陇电力调度控制中心	陇水线k203开关	仪陇开闭所	390000	是	600	10392.3	公线	363.89	61	6302.5	0	2011.34	不受限	2000
6330	10kV桥英线	大英电力调度控制中心	桥英线914开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	326.43	59	5653.7	0	2008.89	不受限	2000
6331	10kV坝新调线	南部电力调度控制中心	坝新调线927开关	黄家坝站	126000	是	599	10374.98	公线	363.15	61	6289.7	0	2010.28	不受限	2000
6332	10kV龙解线	射洪电力调度控制中心	龙解线924开关	蟠龙	100000	是	490	8487.05	公线	273.95	56	4744.8	0	2044.84	不受限	2000
6333	10kV莱镇线	大英电力调度控制中心	莱镇线924开关	蓬莱	100000	是	550	9526.28	公线	323.83	59	5608.8	0	2012.22	不受限	2000
6334	10kV青镇三线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇三线971开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	400.98	62	6944.9	0	2006.34	不受限	2000
6335	10kV洪朱线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪朱线914开关	洪山站(阆中)	9000	否	270	4676.54	公线	124.84	46	2162.2	0	2046.69	不受限	2000
6336	10kV中群线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中群线926开关	阆中站	126000	否	170	2944.49	公线	34.99	21	606	0	2044.04	不受限	2000
6337	10kV定镇线	南部电力调度控制中心	10kV定镇线924	定水站(南部)	30000	否	440	7621.02	公线	280.43	64	4857	0	2001.92	不受限	2000
6338	10kV桃张线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃张线913开关	桃花山站(阆中)	26000	否	220	3810.51	公线	79.82	36	1382.4	0	2047.06	不受限	2000
6339	10kV安场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	安场线914开关	永安站(阆中)	10000	否	317.34	5496.49	公线	169.48	53	2935.4	0	2011.44	不受限	2000
6340	10kV三滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	三滨线918开关	三元站	40000	是	590	10219.1	公用	357.51	61	6192	0	1983.28	不受限	1950
6341	10kV洋溪镇线	射洪电力调度控制中心	洋溪镇线923开关	洋溪	12600	否	170	2944.49	公线	39.25	23	679.8	0	1970.24	不受限	1950
6342	10kV东博线	射洪电力调度控制中心	东博线917开关	城东	16000	是	400	6928.2	公线	205.89	51	3566	0	1976.56	不受限	1950
6343	10kV晨祥二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨祥二线942开关	华晨站	40000	是	597	10340.34	公线	362.86	61	6284.8	0	1987.47	不受限	1950
6344	10kV仁广线	射洪电力调度控制中心	仁广线924开关	仁和	12600	否	200	3464.1	公线	66.33	33	1148.8	0	1968.89	不受限	1950
6345	10kV青岗镇线	射洪电力调度控制中心	青岗镇线916开关	青岗	11300	是	275	4763.14	公线	105.36	38	1824.9	0	1985.61	不受限	1950
6346	10kV安广线	射洪电力调度控制中心	安广线922开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	240.88	54	4172	0	1994.1	不受限	1950
6347	10kV青文线	射洪电力调度控制中心	青文线923开关	青岗	11300	是	275	4763.14	公线	89.19	32	1544.8	315	1950.71	不受限	1950
6348	10kV福青线	蓬溪电力调度控制中心	福青线913开关	天福	20000	是	300	5196.15	公线	127.25	42	2204	0	1952.92	不受限	1950

6349	10kV天纸线	蒲城电力调度控制中心	天纸线913开关	天生站	16300	否	210	3637.31	公线	108.92	52	1886.5	-565	1952.08	不受限	1950
6350	10kV黑弥线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑弥线917开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	66.48	33	1151.5	0	1966.19	不受限	1950
6351	10kV老明线大馈线	营山电力调度控制中心	老明线912开关	老林站(营山)	7150	是	200	3464.1	公线	45.72	23	791.8	0	1979.48	不受限	1950
6352	10kV江都线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江都线917开关	江南站(阆中)	32500	否	320	5542.56	公线	173.79	54	3010	0	1978.3	不受限	1950
6353	10kV凤马线大馈线	南充电力调度控制中心	凤马线916开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	327.65	59	5674.9	0	1987.69	不受限	1950
6354	10kV黄杜线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄杜线921开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	102.57	39	1847.6	0	1963.01	不受限	1950
6355	10kV双兴线	宣汉电力调度控制中心	双兴线922开关	双河站	20000	是	200	3464.1	公线	46.65	23	807.9	0	1963.38	不受限	1950
6356	10kV通建线	通江电力调度控制中心	10kV通建线952	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	357.01	68	6183.4	0	1953.78	不受限	1950
6357	10kV河空线	通江电力调度控制中心	10kV河空线853	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	103	43	1784	0	1957.23	不受限	1950
6358	10kV涪草线	通江电力调度控制中心	10kV涪草线952	涪阳站	16300	否	240	4156.92	公线	103.42	43	1791.2	0	1950.03	不受限	1950
6359	10kV响元线	平昌电力调度控制中心	10kV响元线914	响滩站	10300	否	200	3464.1	公线	66.35	33	1149.1	0	1968.59	不受限	1950
6360	10kV宋青线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	宋青线915开关	宋家桥站	63000	否	200	3464.1	专线	67.22	34	1164.2	0	1953.49	不受限	1950
6361	10kV玉天线	巴州电力调度控制中心	10kV玉天线914	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	83.15	38	1440.1	0	1989.36	不受限	1950
6362	10kV铁农线	通江电力调度控制中心	10kV铁农线954	铁佛站	13000	否	328	5681.13	公线	180.83	55	3132	0	1981.02	不受限	1950
6363	10kV管街线	达县电力调度控制中心	管街线922开关	管村站	18000	否	320	5542.56	公线	173.35	54	3002.4	0	1985.9	不受限	1950
6364	10kV化经线	达县电力调度控制中心	化经线917开关	化二站	100000	否	400	6928.2	公线	247.26	62	4282.5	0	1952.88	不受限	1950
6365	10kV清流线大馈线	天府电力调度控制中心	清流路910开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	245.15	61	4246	0	1989.38	不受限	1950
6366	10kV大华线919大馈线	天府电力调度控制中心	大华路919开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	425.14	71	7363.5	0	1989.57	不受限	1950
6367	10kV西万线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西万线927开关	汇西站	100000	否	563	9751.45	公线	149.8	27	2594.6	4200	1981.7	不受限	1950
6368	10kV土柳线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土柳线922开关	土主站	20000	是	264	4572.61	公线	96.12	36	1664.8	0	1993.29	不受限	1950
6369	10kV大荥线	荥经电力调度控制中心	大荥线915开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	270.42	54	4683.6	1130	1980.62	不受限	1950
6370	10kV阿尕线	阿坝电力调度控制中心	阿尕线913开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	65.09	33	1127.3	0	1990.39	不受限	1950
6371	10kV河井线919大馈线	纳溪电力调度控制中心	河井线919开关	河西	80000	否	302	5230.79	公线	157.21	52	2722.8	0	1984.91	不受限	1950
6372	10kV箐府线	盐边电力调度控制中心	箐府线914开关	箐河站	31500	否	135	2338.27	公线	8.74	6	151.3	0	1953.14	不受限	1950
6373	10kV城水二线926大馈线专线	泸州电力调度控制中心	城水二线929开关	城东	103000	否	225	3897.11	专线	89.82	40	1555.6	0	1951.8	不受限	1950
6374	10kV白旺线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	白旺线912	白节	10000	是	300	5196.15	公线	124.82	42	2161.9	0	1995.02	不受限	1950
6375	10kV攀硫线	宝兴电力调度控制中心	攀硫线913开关	攀超站	12600	否	270	4676.54	公线	128.75	48	2230	0	1978.89	不受限	1950
6376	10kV太向线	万源电力调度控制中心	10kV.太向线971开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	232.87	42	4033.3	1600	1987.72	不受限	1950

6377	10kV城钟线	阿坝电力调度控制中心	城钟线915开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	20.99	14	363.6	0	1974.67	不受限	1950
6378	10kV田龙线	仁和电力调度控制中心	田龙线956开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	46.79	23	810.4	0	1960.88	不受限	1950
6379	10kV雎迎线大馈线	安州电力调度控制中心	雎迎线913开关	雎水站	31500	否	600	10392.3	公用	425.96	71	7377.7	0	1975.37	不受限	1950
6380	10kV瓦水线	阿坝电力调度控制中心	瓦水线952开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	42.64	24	738.6	0	1989.38	不受限	1950
6381	10kV东樟线	古蔺电力调度控制中心	10kV东樟线912开关	东新	10000	是	308	5334.72	公线	132.56	43	2296	0	1971.78	受限	1950
6382	10kV康学线	石棉电力调度控制中心	康学线956开关	新康站	16750	否	205	3550.7	公线	69.52	34	1204.1	0	1991.53	不受限	1950
6383	10kV永雨一线	雨城电力调度控制中心	10kV永雨一线915开关	永兴站	100200	是	440	7621.02	公线	238.4	54	4129.1	0	1967.72	不受限	1950
6384	10kV胜马线	米易电力调度控制中心	胜马线911开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	126.44	42	2190	0	1966.92	不受限	1950
6385	10kV普金线	米易电力调度控制中心	普金线951开关	普威站	6300	否	281.6	4877.46	公线	109.98	39	1904.8	0	1997.17	不受限	1950
6386	10kV工顺线	汉源电力调度控制中心	工顺线916开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	132.79	48	2300	0	1986.83	不受限	1950
6387	10kV孔望线	雨城电力调度控制中心	10kV孔望线914开关	孔坪站	10815	是	440	7621.02	公线	204.11	46	3535.2	600	1961.62	不受限	1950
6388	10kV走九线	古蔺电力调度控制中心	走九线916开关	走马	90000	是	377	6529.83	公线	186.71	50	3233.8	0	1990.06	受限	1950
6389	10kV步观线	雨城电力调度控制中心	10kV步观线913开关	八步站	5050	是	255	4416.73	公线	90.95	36	1575.3	0	1958.08	不受限	1950
6390	10kV双龙二路	广汉电力调度控制中心	双龙二路910开关	双泉开关站	20785	否	486	8417.77	公用	496.81	102	7660	5610	1965.99	不受限	1950
6391	10kV熊双线	广元电力调度控制中心	熊双线915开关	熊家站	40000	否	300	5196.15	公线	98.18	33	1700.4	1000	1976.13	不受限	1950
6392	10kV岗双线	通川电力调度控制中心	岗双线952开关	木岗站	102000	是	552	9560.92	公线	327.71	59	5676	0	1972.74	不受限	1950
6393	10kV三煤二线	广元电力调度控制中心	三煤二线922开关	三堆站	80000	否	150	2598.08	专线	20.3	14	351.6	0	1986.67	不受限	1950
6394	10kV向风路	广汉电力调度控制中心	向风路915开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	专线	252.02	52	4364.9	1260	1951.09	不受限	1950
6395	10kV朝镇线	广元电力调度控制中心	朝镇线913开关	朝天站	20000	否	400	6928.2	公线	246.13	62	4263	0	1972.38	不受限	1950
6396	10kV阳龙路大馈线	蓥华电力调度控制中心	阳龙路921开关	洛阳站	22500	是	377	6529.83	公线	186.77	50	3234.9	0	1988.96	不受限	1950
6397	10kV煌小线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV热河线953开关	煌尤站	6300	否	220	3810.51	公线	84.67	38	1466.4	0	1963.06	不受限	1950
6398	10kV船中线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船中线922开关	船城站	100000	否	335	5802.37	公线	186.25	56	3225.8	0	1996.33	不受限	1950
6399	10kV水镇线	旺苍电力调度控制中心	水镇线913	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	20.18	13	349.6	0	1988.67	不受限	1950
6400	10kV水代线	旺苍电力调度控制中心	水代线911	35kV水磨站	6300	否	150	2598.08	公线	21.06	14	364.8	0	1973.47	不受限	1950
6401	10kV岫万线	苍溪电力调度控制中心	岫万线924开关	35kV岫云站	26000	否	377	6529.83	公线	226.07	60	3915.5	0	1961.35	不受限	1950
6402	10kV岫歧二线	苍溪电力调度控制中心	岫歧二线922开关	35kV岫云站	26000	是	453	7846.19	公线	249.4	55	4319.6	0	1957.35	不受限	1950
6403	10kV交包线923大馈线	布拖电力调度控制中心	10kV交包线923开关	交际河站	13100	否	200	3464.1	公线	67.32	34	1166	0	1951.69	不受限	1950
6404	10kV盐公线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐公线929开关	盐源盐井站	20000	否	220	3810.51	公线	83.75	38	1450.5	0	1978.96	不受限	1950

6405	10kV曾平线	广元电力调度控制中心	曾平线914开关	35kV曾家站	19300	是	264	4572.61	公线	97.97	37	1696.8	0	1961.29	不受限	1950
6406	10kV旌玉路917大馈线	德阳电力调度控制中心	旌玉路917开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	818.94	142	14184	5980	1987.43	不受限	1950
6407	10kV正工一线	仁寿电力调度控制中心	正工一线935开关	正兴站	102000	否	495	8573.65	公线	331.33	67	5738.6	0	1977.69	不受限	1950
6408	10kV嘉宏一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉宏一线912开关	嘉农站	80200	否	345	5975.58	公线	162.59	47	2816	0	1964.46	不受限	1950
6409	10kV景河线	青白江电力调度控制中心	景河线907开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	公用	425.2	71	7364.4	0	1988.67	不受限	1950
6410	10kV镇成线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇成线929开关	镇子站	90000	是	285	4936.34	公用	114.78	40	1988	0	1961.07	不受限	1950
6411	10kV老厂线926大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老厂线926开关	老厂站	5000	否	198	3429.46	公线	63.97	32	1107.9	0	1978.61	不受限	1950
6412	10kV拱所一路	德阳电力调度控制中心	拱所一路915开关	拱桥站	128000	是	552	9560.92	公线	328.23	59	5685	0	1963.74	不受限	1950
6413	10kV西冷线大馈线	广安电力调度控制中心	西冷线957开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	207.38	52	3591.9	0	1950.66	不受限	1950
6414	10kV皂西一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西一线919开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	302.13	58	5232.9	0	1972.43	不受限	1950
6415	10kV915普中线	甘洛电力调度控制中心	普中线915开关	普昌站	9000	否	161	2788.6	公线	31.29	19	542	0	1967.74	不受限	1950
6416	10kV坝宁线大馈线	雷波电力调度控制中心	坝宁线917小车开关	菜坝站	80200	否	255	4416.73	公线	115.47	45	2000	0	1975.06	不受限	1950
6417	10kV母项线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母项线912开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	33.44	20	579.1	0	1992.99	不受限	1950
6418	10kV宋阳线大馈线	广安电力调度控制中心	宋阳线977开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	62.59	28	1084	0	1964.41	不受限	1950
6419	10kV中马线大馈线	雷波电力调度控制中心	中马线914小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	114.54	45	1983.8	400	1991.26	不受限	1950
6420	10kV白新路专线	成都配调	白新路940	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	311.79	66	5400.2	0	1973.14	不受限	1950
6421	10kV湾迈路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾卡线949开关	林湾	176000	否	600	10392.3	专线	426.79	71	7392	0	1961.07	不受限	1950
6422	10kV水大路大馈线	邛崃电力调度控制中心	水大路921	水口	16300	是	320	5542.56	公线	142.26	44	2464	0	1970.05	不受限	1950
6423	10kV清云线大馈线	新津电力调度控制中心	清云线905	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	290.01	57	5022.9	0	1974.59	不受限	1950
6424	10kV青峰线	青白江电力调度控制中心	青峰线956开关	青白江	2*20000	是	500	8660.25	公线	285.62	57	4947	0	1981.2	不受限	1950
6425	10kV树建一线	大邑电力调度控制中心	树建一线922开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	336.61	67	5830	0	1964.22	不受限	1950
6426	10kV麻图路	成都配调	麻图路936	麻石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	312.82	66	5418	0	1955.34	不受限	1950
6427	10kV门凤线	新都电力调度控制中心	门凤线965开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	300.29	58	5201	0	1962.76	不受限	1950
6428	10kV庄杰线	大邑电力调度控制中心	庄杰线933开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	245.24	61	4247.5	0	1987.88	不受限	1950
6429	10kV白贸路	成都配调	白贸路928	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	264.18	56	4575.6	0	1978.48	不受限	1950
6430	10kV温拓线	成都配调	温拓路990	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	263.42	56	4562.4	0	1991.68	不受限	1950
6431	10kV祥泰路	成都配调	祥泰路927	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	311.5	66	5395.2	0	1978.14	不受限	1950
6432	10kV塔柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔柯线913断路器	塔子坝站	3150	否	195	3377.5	公线	60.7	31	1051.4	0	1988.35	不受限	1950
6433	10kV大中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大中线925手车开关	大腰站	17300	否	380	6581.79	公用	114.05	30	1975.3	1985	1963.31	不受限	1950
6434	10kV平乐二线	眉山电力调度控制中心	平乐二线924开关	平春	180000	是	390	6755	公线	198.88	51	3444.6	0	1959.4	不受限	1950

6435	10kV祝格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝格线912开关	祝桑站	6300	否	200	3464.1	公线	66.4	33	1150	0	1967.69	不受限	1950
6436	10kV乐中线929大馈线	乐山电力调度控制中心	乐中线963开关	乐山站	100000	否	275	4763.14	公线	133.68	49	2315.4	0	1971.43	不受限	1950
6437	10kV塔柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔柯线913断路器	塔子坝站	3150	否	195	3377.5	公线	60.7	31	1051.4	0	1988.35	不受限	1950
6438	10kV凤时一线	乐山电力调度控制中心	凤时一线966开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	282	64	4884.3	0	1974.62	不受限	1950
6439	10kV祝格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝格线912开关	祝桑站	6300	否	200	3464.1	公线	66.4	33	1150	0	1967.69	不受限	1950
6440	10kV道雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道雅线924开关	道孚站	100000	否	125	2165.06	公线	191.57	10	216.51	0	1948.55	不受限	1940
6441	10kV东天线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV东天线912开关	东关站	3150	否	125	2165.06	公线	481.66	10	216.51	0	1948.55	不受限	1940
6442	10kV方红线	宜宾电力调度控制中心	方红线662开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	232.33	54	4023.9	0	1934.36	不受限	1900
6443	10kV东广二线	眉山电力调度控制中心	东广二线922开关	东馆站	81500	否	423	7326.57	公线	213.8	51	3703	945	1945.91	不受限	1900
6444	10kV凤达线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤达线976开关	凤凰站	120200	是	440	7621.02	公线	239.75	54	4152.4	0	1944.42	不受限	1900
6445	10kV斑纤一路	罗江电力调度控制中心	斑纤一路916开关	斑竹站	126000	是	277	4797.78	专线	109.52	40	1896.8	0	1941.42	不受限	1900
6446	10kV御园三路	罗江电力调度控制中心	御园三路917开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	129.21	43	2237.9	0	1919.02	不受限	1900
6447	10kV通荔线大馈线	乐山电力调度控制中心	通荔线926开关	通悦站	120000	否	275	4763.14	公线	135.06	49	2339.3	0	1947.53	不受限	1900
6448	10kV中时线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中时线931开关	城中站	80000	否	600	10392.3	公用	429.91	72	7446	0	1907.07	不受限	1900
6449	10kV骢南线	成都配调	骢南路915	骢马桥	128000	是	473	8192.6	公线	266.74	56	4620	0	1934.08	不受限	1900
6450	10kV大英线	内江电力调度控制中心	大英线961开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	公线	251.36	59	4353.6	315	1925.31	不受限	1900
6451	10kV洞纪二线	成都配调	洞纪二路947	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	315.24	67	5460	0	1913.34	不受限	1900
6452	10kV平卧一线	邛崃电力调度控制中心	平卧一线923开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	292.69	58	5069.4	0	1900.38	不受限	1900
6453	10kV光轨线（专线）	新都电力调度控制中心	光轨线991开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	343.25	68	5945.1	0	1927.07	不受限	1900
6454	10kV青翠路	都江堰电力调度控制中心	青翠路907	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	369.15	62	6393.6	0	1920.24	不受限	1900
6455	10kV沙工路	大邑电力调度控制中心	沙工线911开关	沙渠	32000	否	531	9197.19	公线	365.82	69	6336	0	1941.47	不受限	1900
6456	10kV桂化线	新都电力调度控制中心	桂化线924开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	286.84	65	4968	0	1922.09	不受限	1900
6457	10kV羊工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工四线916	羊安	120000	是	600	10392.3	公线	368.59	61	6384	0	1929.84	不受限	1900
6458	10kV塔明一线	邛崃电力调度控制中心	塔明一线981开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	专线	342.03	68	5923.9	0	1917.1	不受限	1900
6459	10kV何金线	新津电力调度控制中心	何金线923开关	何店	152000	是	505	8746.86	公线	293.63	58	5085.6	0	1911.89	不受限	1900
6460	10kV环富线	成都配调	环富路906	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	313.95	66	5437.6	0	1935.74	不受限	1900
6461	10kV店北路大馈线	郫都电力调度控制中心	店北路930开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	369.54	62	6400.4	0	1913.44	不受限	1900
6462	10kV方泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	方泰线974开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	180.67	45	3129.2	1250	1934.13	不受限	1900

6463	10kV渔黑线	隆昌电力调度控制中心	渔黑线915开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	150.19	40	2601.3	1250	1932.02	不受限	1900
6464	10kV谢公线	彭山电力调度控制中心	谢公线924开关	谢家站	20000	否	220	3810.51	公线	85.46	39	1480.1	0	1949.36	不受限	1900
6465	10kV红杰线	威远电力调度控制中心	红杰线916开关	新场站	18000	否	165	2857.88	专线	38.63	23	669	0	1903.09	不受限	1900
6466	10kV新田线	威远电力调度控制中心	新田线912开关	新店站	30000	是	400	6928.2	公线	209.42	52	3627.2	0	1915.36	不受限	1900
6467	10kV方盛线大馈线	武胜电力调度控制中心	方盛线956开关	方坪站	80000	否	400	6928.2	公线	17.81	4	308.5	4000	1926.88	不受限	1900
6468	10kV南北一线	威远电力调度控制中心	南北一线917开关	威南站	150000	是	505	8746.86	公线	292.51	58	5066.2	0	1931.29	不受限	1900
6469	10kV洪竹线	隆昌电力调度控制中心	洪竹线913开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	208.25	52	3606.9	0	1935.66	不受限	1900
6470	10kV青龙一线	青神电力调度控制中心	青龙一线916开关	青竹站	82000	否	423	7326.57	公线	255.31	60	4422	250	1921.91	不受限	1900
6471	10kV兰城一线	青神电力调度控制中心	兰城一线912开关	兰店站	100000	是	482	8348.48	公线	275.53	57	4772.2	0	1906.58	不受限	1900
6472	10kV武瑶线912线路	宁南电力调度控制中心	武瑶线912开关	武星站	20000	是	377	6529.83	公线	133.94	36	2319.9	0	2903.96	不受限	1900
6473	10kV绵城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城三路906开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	331.33	60	5738.7	0	1910.04	不受限	1900
6474	10kV龙城四路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城四路910开关	龙桥站	71500	是	586	10149.82	公线	357.61	61	6193.8	0	1926.06	不受限	1900
6475	10kV平工线	广元电力调度控制中心	平工线928开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	252.81	63	4378.7	0	1903.44	不受限	1900
6476	10kV林镇线	广元电力调度控制中心	林镇线915开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	25.22	17	436.8	0	1901.47	不受限	1900
6477	10kV炳研南线	攀枝花电力调度控制中心	炳研南线974开关	炳草岗站	12500	否	350	6062.18	公线	203.12	58	3518	0	1937.96	不受限	1900
6478	10kV苟天线	广元电力调度控制中心	苟天线913开关	35kV苟家垭站	9300	是	200	3464.1	公线	47.88	24	829.3	0	1941.98	不受限	1900
6479	10kV碑金线	通川电力调度控制中心	10kV.碑金线912开关	碑庙站	20000	否	210	3637.31	公线	79.21	38	1371.9	0	1901.68	不受限	1900
6480	10kV下川一线	广元电力调度控制中心	下川一线914开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	297.77	66	5157.4	0	1904.17	不受限	1900
6481	10kV凤泰一线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰一线914开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	81.33	27	1408.7	800	1948.22	不受限	1900
6482	10kV炳密线	攀枝花电力调度控制中心	炳密线973开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	96.11	27	1664.6	1250	1935.14	不受限	1900
6483	10kV东天路905线路	绵东电力调度控制中心	东天路905开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	47.48	24	822.3	0	1948.98	不受限	1900
6484	10kV龙镇线	苍溪电力调度控制中心	龙镇线911开关	35kV龙山站	20000	否	300	5196.15	公线	160.21	53	2774.8	0	1901.73	不受限	1900
6485	10kV洪凤线	会理电力调度控制中心	洪凤线911开关	洪川桥站	5100	否	220	3810.51	公线	68.2	31	1181.3	330	1918.16	不受限	1900
6486	10kV龙工二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙工二路914开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	330.8	60	5729.5	0	1919.24	不受限	1900
6487	10kV满兴线	仁寿电力调度控制中心	满兴线984开关	满井站	18000	否	200	3464.1	专线	67.55	34	1170	0	1947.69	不受限	1900
6488	10kV盐郑线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐郑线911开关	盐塘站	10000	是	200	3464.1	公线	48.67	24	842.9	0	1928.38	不受限	1900
6489	10kV城拉线924大馈线	布拖电力调度控制中心	城拉线924开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	66.94	33	1159.4	0	1958.29	不受限	1900
6490	10kV阳红线	广元电力调度控制中心	阳红线914手车开关	35kV朝阳站	6300	否	302	5230.79	公线	159.54	53	2763.2	0	1944.51	不受限	1900

6491	10kV汉龙线	剑阁电力调度控制中心	汉龙线915开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	137.81	40	2386.9	400	1938.13	不受限	1900
6492	10kV蚂高线	盐边电力调度控制中心	蚂高线973开关	蚂蝗沟站	16000	否	220	3810.51	公线	64.73	29	1121.1	400	1908.36	不受限	1900
6493	10kV塔镇线大馈线	安州电力调度控制中心	塔镇线923开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	247.76	62	4291.2	0	1944.18	不受限	1900
6494	10kV板老线	仁和电力调度控制中心	板老线957开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	173.78	43	3009.9	630	1902.66	不受限	1900
6495	10kV河棉线918大馈线	纳溪电力调度控制中心	河棉河开一线918开关	河西	81000	是	406	7032.13	公线	214.05	53	3707.4	0	1918.3	不受限	1900
6496	10kV界镇线大馈线	安州电力调度控制中心	界镇线947开关	界牌站	40000	否	600	10392.3	公用	428.87	71	7428	0	1925.07	不受限	1900
6497	10kV桂街线大馈线	北川电力调度控制中心	桂街线915开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	69.98	35	1212	0	1905.69	不受限	1900
6498	10kV谊红线	阿坝电力调度控制中心	谊红线913开关	水田坪站	10000	否	200	3464.1	公线	69.86	35	1210	0	1907.69	不受限	1900
6499	10kV小中线大馈线	梓潼电力调度控制中心	小中线904开关	小亭站	40000	是	200	3464.1	公用	50.23	25	870	0	1901.28	不受限	1900
6500	10kV干砖线	汉源电力调度控制中心	干砖线916开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	135.1	49	2340	0	1946.83	不受限	1900
6501	10kV萝江二线	汉源电力调度控制中心	萝江二线925开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	353.94	61	6130.3	0	1906.41	不受限	1900
6502	10KV三友二线大馈线	游仙电力调度控制中心	三友二线908开关	三元站	40000	否	600	10392.3	公线	427.48	71	7404	0	1949.07	不受限	1900
6503	10kV君镇线	蒲城电力调度控制中心	10 kV.君镇线923开关	君塘站	16300	否	200	3464.1	公线	86.3	43	1494.8	0	1970	不受限	1900
6504	10kV南肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	南肖线914开关	南湖站	163500	是	380	6581.79	公线	193.41	51	3349.8	0	1915.63	不受限	1900
6505	10kV土北线	宣汉电力调度控制中心	土北线914开关	土主站	30000	是	380	6581.79	公线	193.9	51	3358.4	0	1907.03	不受限	1900
6506	10kV观井线	巴州电力调度控制中心	10kV观井线912	观音井站	10000	否	377	6529.83	公线	229.19	61	3969.6	0	1907.25	不受限	1900
6507	10kV土井线	宣汉电力调度控制中心	10kV.土井线916开关	土主站	30000	是	264	4572.61	公线	99.21	38	1718.4	0	1939.69	不受限	1900
6508	10kV佛街线	平昌电力调度控制中心	10kV佛街线911	佛楼站	10000	否	180	3117.69	公线	52.26	29	905.1	0	1900.82	不受限	1900
6509	10kV南春线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南春线855	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	428.56	71	7422.6	0	1930.47	不受限	1900
6510	10kV高上线大馈线	富顺电力调度控制中心	高上线913开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	256.12	56	4448.7	0	1925.24	不受限	1900
6511	10kV留仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	留仙线912开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	110.1	40	1907	0	1903.51	不受限	1900
6512	10kV牧水路大馈线	天府电力调度控制中心	牧水路916开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	249.38	62	4319.3	0	1916.08	不受限	1900
6513	10kV永刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	永刘线917开关	永安站	28300	否	384	6651.08	公线	223.27	58	3867	200	1918.97	不受限	1900
6514	10kV玉舞线	巴州电力调度控制中心	10kV玉舞线922	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	86.84	39	1504	0	1925.46	不受限	1900
6515	10kV道缪线大馈线	自贡电力调度控制中心	道缪线918开关	道生灏站	80300	是	416	7205.33	公线	221.04	53	3828.4	0	1935.86	不受限	1900
6516	10kV杨富恒线	达县电力调度控制中心	10kV.杨富恒线978开关	杨柳垭站	80000	否	200	3464.1	公线	68.42	34	1185	0	1932.69	不受限	1900
6517	10kV牛永线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛永线915开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	163.55	47	2832.7	0	1947.76	不受限	1900
6518	10kV笔风线	平昌电力调度控制中心	10kV笔风线913	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	68.34	34	1183.6	0	1934.09	不受限	1900

6519	10kV保金线	自贡电力调度控制中心	保金线924开关	保华站	12800	否	300	5196.15	专线	159.35	53	2760	0	1916.53	不受限	1900
6520	10kV红江线	蓬溪电力调度控制中心	红江线922开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	191.87	51	3323.2	0	1900.66	不受限	1900
6521	10kV北工一线大馈线	北川电力调度控制中心	北工一线912开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	321.44	54	5567.3	800	1946.54	不受限	1900
6522	10kV茶次线	蒲城电力调度控制中心	茶次线912开关	茶河站	6300	是	200	3464.1	公线	86.61	43	1500	0	1964	不受限	1900
6523	10kV游普线	蓬溪电力调度控制中心	游普线924开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	251.85	55	4362	0	1942.66	不受限	1900
6524	10kV兴万线	仪陇电力调度控制中心	兴万线914开关	复兴站	80000	是	323	5594.52	公线	148.49	46	2571.8	0	1903.82	不受限	1900
6525	10kV升双线	南部电力调度控制中心	10kV升双线931	升钟站(南部)	40000	否	270	4676.54	公线	131.24	49	2273	0	1935.89	不受限	1900
6526	10kV民龙线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民龙线912开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	152.29	51	2637.6	100	1938.93	不受限	1900
6527	10kV升农线	南部电力调度控制中心	10kV升农线911	升钟站(南部)	40000	否	270	4676.54	公线	131.3	49	2274.2	0	1934.69	不受限	1900
6528	10kV南板线	仪陇电力调度控制中心	南板线918开关	丰南站	163000	是	377	6529.83	公线	189.14	50	3275.9	0	1947.96	不受限	1900
6529	10kV金向线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金向线912开关	金溪站(蓬安)	20000	否	178	3083.05	公线	47.75	27	827.1	0	1947.64	不受限	1900
6530	10kV青金线	射洪电力调度控制中心	青金线915开关	青岗	11300	是	275	4763.14	公线	109.73	40	1900.5	0	1910.01	不受限	1900
6531	10kV雁镇线大馈线	江油电力调度控制中心	雁镇路903开关	雁门站	3150	是	240	4156.92	公用	81.45	34	1410.7	0	1914.84	不受限	1900
6532	10kV文龙二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙二线926开关	文昌站	63000	否	600	10392.3	公用	428.45	71	7420.8	0	1932.27	不受限	1900
6533	10kV海园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海园一线924开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	307.83	52	5331.6	1000	1912.96	不受限	1900
6534	10kV红坪线	蓬溪电力调度控制中心	红坪线923开关	天福	20000	是	377	6529.83	公线	191.26	51	3312.7	0	1911.16	不受限	1900
6535	10kV指新线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指新线921开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	152.89	51	2648	100	1928.53	不受限	1900
6536	10kV君洋线	蒲城电力调度控制中心	10kV.君洋线913开关	君塘站	16300	否	220	3810.51	公线	100	45	1818.6	-10	1991.91	不受限	1900
6537	10kV柏灵线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏灵线913开关	柏梓站	10000	否	200	3464.1	公用	69.19	35	1198.4	0	1919.29	不受限	1900
6538	10kV城紫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城紫线914开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	279.85	65	4847	0	1902.8	不受限	1900
6539	10kV湾年线	南部电力调度控制中心	10kV湾年线931	赵家湾站	113000	否	377	6529.83	公线	227.08	60	3933	0	1943.85	不受限	1900
6540	10kV土街线	仪陇电力调度控制中心	土街线923开关	土门站(仪陇)	20000	否	323	5594.52	公线	181.66	56	3146.4	0	1888.67	不受限	1850
6541	10kV隆永线	大英电力调度控制中心	隆永线913开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	212.29	53	3676.8	0	1865.76	不受限	1850
6542	10kV黎安线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎安线913开关	黎雅站	16300	否	305	5282.75	公线	166.7	55	2887.2	0	1867.28	不受限	1850
6543	10kV城安线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城安线923开关	城南站(蓬安)	113000	否	599	10374.98	公线	431.37	72	7471.3	0	1866.18	不受限	1850
6544	10kV车宝二线	乐山电力调度控制中心	车宝二线922开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	287.05	65	4971.7	0	1887.22	不受限	1850
6545	10kV长开线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长开线909开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	212.07	53	3673	0	1869.56	不受限	1850

6546	10kV民溪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民溪线914开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	160.51	54	2780	0	1896.53	不受限	1850
6547	10kV河福线	大英电力调度控制中心	河福线923开关	河边	18800	是	400	6928.2	公线	211.09	53	3656	0	1886.56	不受限	1850
6548	10kV隆民线	大英电力调度控制中心	隆民线914开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	212.98	53	3688.8	0	1853.76	不受限	1850
6549	10kV北平二线大馈线	南充电力调度控制中心	北平Ⅱ回915开关	北湖站	126000	是	553	9578.24	公线	289.4	52	5012.4	800	1850.19	不受限	1850
6550	10kV青中线	大英电力调度控制中心	青中线928开关	青龙坡	80000	是	565	9786.09	公线	342.61	61	5934	0	1894.87	不受限	1850
6551	10kV凉农线	蒲城电力调度控制中心	凉农线923开关	凉风站	16300	否	200	3464.1	公线	72.26	36	1251.6	0	1866.09	不受限	1850
6552	10kV坪太线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坪太线917	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	88.46	40	1532.2	0	1897.26	不受限	1850
6553	10kV青陡线大馈线	营山电力调度控制中心	青陡线914开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	138.59	50	2400.4	0	1886.43	不受限	1850
6554	10kV福宇线	蓬溪电力调度控制中心	福宇线914开关	天福	20000	是	540	9353.07	公线	324.01	60	5611.8	0	1870.66	不受限	1850
6555	10kV园开三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开三线953开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	613.22	77	10620.9	0	1849.87	不受限	1850
6556	10kV园隆二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园隆二线941开关	园艺站	50000	否	552	9560.92	公用	389.45	71	6745.2	0	1859.63	不受限	1850
6557	10kV岭湾线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭湾线913开关	长条岭站(阆中)	15000	否	220	3810.51	公线	90.17	41	1561.8	0	1867.66	不受限	1850
6558	10kV包云线大馈线	阆中电力调度控制分中心	包云线914开关	枣儿包站(阆中)	10000	是	400	6928.2	公线	211.92	53	3670.5	0	1872.06	不受限	1850
6559	10kV王富线	南部电力调度控制中心	10kV王富线914	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	173.85	46	3011	1000	1865.85	不受限	1850
6560	10kV铁汇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁汇线916开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	312.99	59	5421	0	1881.33	不受限	1850
6561	10kV刘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘镇线912开关	刘家站	6300	是	394	6824.28	公用	207.19	53	3588.5	0	1870.92	不受限	1850
6562	10kV忠凤线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠凤线923开关	忠兴站	18000	否	200	3464.1	公用	72.9	36	1262.7	0	1854.99	不受限	1850
6563	10kV林园线	南江电力调度控制中心	10kV林园线852	林家坝站	16300	否	377	6529.83	公线	232.12	62	4020.3	0	1856.55	不受限	1850
6564	10kV坪矿线	南江电力调度控制中心	10kV坪矿线959	坪河站	10300	否	200	3464.1	公线	73.15	37	1267	0	1850.69	不受限	1850
6565	10kV仁数路大馈线	天府电力调度控制中心	仁数路935开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	433.16	72	7502.4	0	1850.67	不受限	1850
6566	10kV涪镇线	通江电力调度控制中心	10kV涪镇线954	涪阳站	16300	否	328	5681.13	公线	186.1	57	3223.2	0	1889.82	不受限	1850
6567	10kV牧研路大馈线	天府电力调度控制中心	牧研路923开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	251.02	63	4347.7	0	1887.68	不受限	1850
6568	10kV兰坦线	平昌电力调度控制中心	10kV兰坦线924	兰草站	12600	否	275	4763.14	公线	140.28	51	2429.6	0	1857.23	不受限	1850
6569	10kV华开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开一线933开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	293.56	58	5084.4	0	1885.38	不受限	1850
6570	10kV坳洋线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳洋线914开关	山峰坳	20000	是	400	6928.2	公线	211.92	53	3670.4	0	1872.16	不受限	1850
6571	10kV意东线大馈线	富顺电力调度控制中心	意东线922开关	意志站	100200	否	550	9526.28	公线	332.75	60	5763.2	0	1857.82	不受限	1850
6572	10kV永溪线917大馈线	泸川电力调度控制中心	永溪线917开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	228.9	54	3964.6	0	1896.66	不受限	1850
6573	10kV汇雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇雅线925开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	276.5	57	4789	0	1875.93	不受限	1850

6574	10kV洛金线	巴州电力调度控制中心	10kV洛金线958	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	70.59	35	1222.7	0	1894.99	不受限	1850
6575	10kV寨桂线	南江电力调度控制中心	10kV寨桂线956	寨坡站	40000	否	300	5196.15	公线	160.81	54	2785.2	0	1891.33	不受限	1850
6576	10kV松卫线大馈线	天府电力调度控制中心	松卫路930开关	松林	50000	否	553	9578.24	专线	372.4	67	6450	300	1870.42	不受限	1850
6577	10kV玉长线	巴州电力调度控制中心	10kV玉长线917	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	88.77	40	1537.5	0	1891.96	不受限	1850
6578	10kV星贵线大馈线	天府电力调度控制中心	星贵线915开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	250.49	63	4338.5	0	1896.88	不受限	1850
6579	10kV城煤线	南江电力调度控制中心	10kV城煤线953	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	250.53	63	4339.2	0	1896.18	不受限	1850
6580	10kV华城三路大馈线	天府电力调度控制中心	华城三路924开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	334.36	60	5791.2	0	1871.39	不受限	1850
6581	10kV道小线大馈线	自贡电力调度控制中心	道小线928开关	道生灏站	80300	是	380	6581.79	公线	196.28	52	3399.6	0	1865.83	不受限	1850
6582	10kV城乌线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV城乌线914开关	城郊	40000	是	414	7170.69	公线	222.26	54	3849.5	0	1887.05	不受限	1850
6583	10kV万罗线	汉源电力调度控制中心	万罗线923开关	万里站	50000	否	380	6581.79	公线	234.6	62	4063.3	0	1860.31	不受限	1850
6584	10kV下窄线	阿坝电力调度控制中心	下窄线913开关	下马厂站	4000	否	150	2598.08	公线	28.2	19	488.5	0	1849.77	不受限	1850
6585	10kV宋巴线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋巴线925开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	147.69	46	2558	0	1876.05	不受限	1850
6586	10kV城南线921大馈线	泸州电力调度控制中心	城南线921开关	南城	100000	是	406	7032.13	公线	217.01	53	3758.6	0	1867.1	不受限	1850
6587	10kV园上线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园上线954开关	园艺站	50000	是	600	10392.3	公线	373.11	62	6462.2	0	1851.64	不受限	1850
6588	10kV龙护线	古蔺电力调度控制中心	龙护线918开关	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	136.82	44	2369.8	0	1897.98	不受限	1850
6589	10kV八黄线	万源电力调度控制中心	八黄线912开关	八台站	5000	是	200	3464.1	公线	40.42	20	700	200	1871.28	不受限	1850
6590	10kV官苟线	万源电力调度控制中心	10kV.官苟线911开关	官渡站	40000	是	272	4711.18	公线	109.69	40	1899.8	0	1869.14	不受限	1850
6591	10kV板机北线	仁和电力调度控制中心	板机北线978开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	211.07	53	3655.7	0	1886.86	不受限	1850
6592	10kV彭迤线	仁和电力调度控制中心	彭迤线975开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	210.89	53	3652.6	0	1889.96	不受限	1850
6593	10kV白攀线	仁和电力调度控制中心	白攀线950开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	228	51	3949	400	1886.38	不受限	1850
6594	10kV鱼林线620大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼林线620	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	118.77	42	2057.1	0	1891.97	不受限	1850
6595	10kV西跃线	阿坝电力调度控制中心	西跃线911开关	蒲西站	31500	否	220	3810.51	公线	89.09	40	1543	0	1886.46	不受限	1850
6596	10kV茸塔线	阿坝电力调度控制中心	茸塔线952开关	茸安站	3150	否	200	3464.1	公线	71.93	36	1245.8	0	1871.89	不受限	1850
6597	10kV柏黑线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏黑线912开关	柏梓站	10000	否	200	3464.1	公用	58.13	29	1006.8	250	1860.89	不受限	1850
6598	10kV富场二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	富场二线923开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公用	161.46	54	2796.5	0	1880.03	不受限	1850
6599	10kV新文线	盐边电力调度控制中心	新文线952开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	132.32	44	2291.8	0	1865.12	不受限	1850
6600	10kV新柏线	仁寿电力调度控制中心	新柏线931开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	233.9	62	4051.2	0	1872.41	不受限	1850
6601	10kV尼打线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼打线911开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	16.05	13	278	0	1870.61	不受限	1850

6602	10kV轮南线	广元电力调度控制中心	轮南线912开关	宝轮站	80000	否	166	2875.2	专线	40.93	25	708.9	0	1878.78	不受限	1850
6603	10kV南环一线	广元电力调度控制中心	南环一线914开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	298.14	66	5163.7	0	1897.87	不受限	1850
6604	10kV梁管一线	攀枝花电力调度控制中心	梁管一线915开关	梁坪站	40000	是	350	6062.18	公线	173.04	49	2997	0	1852.74	不受限	1850
6605	10kV继城三路974线路	中江电力调度控制中心	继城三路974开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	335.44	61	5809.9	0	1852.69	不受限	1850
6606	10kV下万二线	广元电力调度控制中心	下万二线963开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	325.14	67	5631.5	0	1882.13	不受限	1850
6607	10kV元时线	剑阁电力调度控制中心	元时线913开关	35kV元山站	20000	是	453	7846.19	公线	244.02	54	4226.5	155	1895.45	不受限	1850
6608	10kV平鱼线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平鱼线911开关	太平站	6300	否	275	4763.14	公线	139	50	2407.48	0	1879.22	不受限	1850
6609	10kV北西线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北西线911开关	北山站	6300	否	120	2078.46	公线	11.07	9	191.7	0	1870.61	不受限	1850
6610	10kV洛米线911大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛米线911开关	洛哈站	6300	否	120	2078.46	公线	20.56	17	356.1	0	1870.61	不受限	1850
6611	10kV红树线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红树线913开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	80.26	67	1390.1	0	1870.61	不受限	1850
6612	10kV新石线	仁寿电力调度控制中心	新石线919开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	232.79	61	4032	0	1891.61	不受限	1850
6613	10kV咸益线	仁寿电力调度控制中心	咸益线915开关	咸安站	8000	否	255	4416.73	公线	122.41	48	2120.1	0	1854.96	不受限	1850
6614	10kV桥港二线	成都配调	桥港二路935	双桥子	2*240000	是	473	8192.6	公线	269.93	57	4675.2	0	1878.88	不受限	1850
6615	10kV塘园线	隆昌电力调度控制中心	塘园线911开关	塘边站	30000	否	300	5196.15	公线	160.51	54	2780	0	1896.53	不受限	1850
6616	10kV周场线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV周场线912开关	周礼站	10000	否	330	5715.77	公用	189.32	57	3279	0	1865.19	不受限	1850
6617	10kV东马线911	乐至电力调度控制中心	10kV东马线911开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公线	116.4	47	2016	0	1881.12	不受限	1850
6618	10kV青企线	彭山电力调度控制中心	青企线944开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	291.42	58	5047.4	0	1880.8	不受限	1850
6619	10kV曲贯线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV曲贯线911开关	曲依站	6300	否	255	4416.73	公线	121.47	48	2103.8	0	1871.26	不受限	1850
6620	10kV元卡线911断路器	雷波电力调度控制中心	元卡线911开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	121.85	48	2110.4	0	1864.66	受限	1850
6621	10kV后咪线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后咪线913开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	52.54	23	910	800	1875.35	不受限	1850
6622	10kV徐锦二线	隆昌电力调度控制中心	徐锦二线924开关	徐家桥站	80000	否	505	8746.86	公线	345.69	68	5987.3	0	1884.87	不受限	1850
6623	10kV竹建线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹建线954开关	金竹站	20000	否	307.8	5331.25	公线	85.09	28	1473.8	1430	1894.32	不受限	1850
6624	10kV石焊路	新都电力调度控制中心	石焊线925开关	石板滩	20000	否	200	3464.1	专线	72.52	36	1256	0	1861.69	不受限	1850
6625	10kV霖云路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖云路906开关	霖雨	18000	否	350	6062.18	公线	205.54	59	3560	0	1895.96	不受限	1850
6626	10kV美广线	新都电力调度控制中心	美广线933开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	357.62	69	6193.9	0	1865.33	不受限	1850
6627	10kV俭双线	成都配调	俭双路937	勤俭	2*50000	是	409	7084.09	公线	219.68	54	3804.8	0	1862.47	不受限	1850
6628	10kV解兴一线	大邑电力调度控制中心	解兴一线935开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	370.5	62	6417	0	1896.84	不受限	1850
6629	10kV武黄线大馈线	新津电力调度控制中心	武黄线922开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	296.74	59	5139.6	0	1857.89	不受限	1850
6630	10kV万豪线	新都电力调度控制中心	万豪线917开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	251.37	63	4353.8	0	1881.58	不受限	1850

6631	10kV解岳一线	大邑电力调度控制中心	解岳一线991开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	371.25	62	6430	0	1883.84	不受限	1850
6632	10kV河新二线大馈线	新都电力调度控制中心	河新二线911开关	河屯	40000	否	500	8660.25	公线	238.45	48	4130	1794	1870.22	不受限	1850
6633	10kV下动路专线	成都配调	下动路909	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	318.57	67	5517.6	0	1855.74	不受限	1850
6634	10kV堤沙线	成都配调	堤沙线904开关	九里堤	128000	是	473	8192.6	公线	210.69	45	3649.2	1030	1874.88	不受限	1850
6635	10kV马科线	内江电力调度控制中心	马科线922开关	马鞍山站	80000	是	482	8348.48	公线	141.91	29	2457.9	2350	1870.88	不受限	1850
6636	10kV下彩路专线大馈线	成都配调	下彩路921	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	318.57	67	5517.6	0	1855.74	不受限	1850
6637	10kV新大线	成都配调	新大线922开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	269.44	57	4666.7	0	1887.38	不受限	1850
6638	10kV益晶二路	成都配调	益晶二路932	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	197.04	58	3412.8	0	1851.43	不受限	1850
6639	10kV东纸线	宜宾电力调度控制中心	东纸线958开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	279.95	65	4848.8	0	1854.24	不受限	1850
6640	10kV坪邦线	宜宾电力调度控制中心	坪邦线980开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	279.43	65	4839.8	0	1863.24	不受限	1850
6641	10kV柏港一线	宜宾电力调度控制中心	柏港一线946开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	278.06	65	4816	0	1887.04	不受限	1850
6642	10kV五骑线	眉山电力调度控制中心	五骑线924开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	专线	272.77	64	4724.4	0	1869.51	不受限	1850
6643	10kV二林线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	二林线913开关	二郎山站	2500	否	120	2078.46	公线	0	10	207.85	0	1870.61	不受限	1850
6644	10kV往向线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往向线912开关	往子站	63150	是	150	2598.08	公线	11.51	8	199.4	0	1879.06	不受限	1850
6645	10kV坪竹线	宜宾电力调度控制中心	坪竹线961	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	278.61	65	4825.5	0	1877.54	不受限	1850
6646	10kV沙尔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙尔线913	沙冲站	23150	否	125	2165.06	公线	8.53	7	147.8	0	1800.75	不受限	1800
6647	10kV坪岛线	宜宾电力调度控制中心	坪岛线985开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	237.47	55	4112.9	0	1845.36	不受限	1800
6648	10kV南城三路	罗江电力调度控制中心	南城三路917开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	310.02	60	5369.6	0	1808.02	不受限	1800
6649	10kV团镇一线	内江电力调度控制中心	团镇一线918开关	团结站	100000	是	423	7326.57	公线	204.5	48	3541.9	500	1819.36	不受限	1800
6650	10kV涯商线	成都配调	涯商线945	天涯石	3*63000	是	473	8192.6	公线	272.67	58	4722.7	0	1831.38	不受限	1800
6651	10kV指良线	成都配调	指良、指想线905	指挥街	130000	否	473	8192.6	专线	320.09	68	5544	0	1829.34	不受限	1800
6652	10kV翠充线	成都配调	翠充线915	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	273.19	58	4731.6	0	1822.48	不受限	1800
6653	10kV邛开三线	邛崃电力调度控制中心	邛开三线966开关	邛崃	94500	否	600	10392.3	公线	435.59	73	7544.4	0	1808.67	不受限	1800
6654	10kV青中路	都江堰电力调度控制中心	青中路926	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	376	63	6512.4	0	1801.44	不受限	1800
6655	10kV玉菲线	邛崃电力调度控制中心	玉菲线930开关	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	348.78	69	6040.8	0	1800.2	不受限	1800
6656	10kV德南路大馈线	郫都电力调度控制中心	德南路906开关	德源	100000	否	600	10392.3	公线	433.72	72	7512	0	1841.07	不受限	1800
6657	10kV展大路	成都配调	展大路922	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	321.71	68	5572	0	1801.34	不受限	1800
6658	10kV穆瓮线	青神电力调度控制中心	穆瓮线911开关	穆家埂站	30000	否	380	6581.79	公线	235.67	62	4081.8	0	1841.81	不受限	1800
6659	10kV桥铁二线	资中电力调度控制中心	桥铁二线929开关	倒石桥站	100000	是	328	5681.13	公线	188.91	58	3271.9	0	1841.12	不受限	1800
6660	10kV权新线	资中电力调度控制中心	权新线922开关	权义站	30050	是	371	6425.91	公线	184.18	50	3190	750	1843.32	不受限	1800
6661	10kV石塔线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV石塔线911开关	石羊站	20000	是	430	7447.82	公用	237.41	55	4112	0	1846.26	不受限	1800
6662	10kV观朝线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV观朝线912开关	观音站	5000	是	380	6581.79	公线	199.73	53	3459.3	0	1806.13	不受限	1800

6663	10kV泰亨二路	德阳电力调度控制中心	泰亨二路935开关	泰山站	128000	否	552	9560.92	公线	390.46	71	6762.8	0	1842.03	不受限	1800
6664	10kV德建路964大馈线	德阳电力调度控制中心	德建路964开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	369.56	62	6400.7	100	1813.14	不受限	1800
6665	10kV沐裕一线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐裕一线914开关	沐川站	90000	是	400	6928.2	公线	215.57	54	3733.7	0	1808.86	不受限	1800
6666	10kV威高线大馈线	威远电力调度控制中心	威高线913开关	威远站	90000	是	500	8660.25	公线	294.46	59	5100	0	1828.2	不受限	1800
6667	10kV渔水线	隆昌电力调度控制中心	渔水线912开关	渔箭站	10000	否	371	6425.91	公线	227.85	61	3946.3	0	1837.02	不受限	1800
6668	10kV三金线	广元电力调度控制中心	三金线916开关	三堆站	80000	否	200	3464.1	公线	74.68	37	1293.4	0	1824.29	不受限	1800
6669	10kV视工Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅳ回965开关	视高站	100000	是	535	9266.47	公线	323.4	60	5601.3	0	1811.88	不受限	1800
6670	10kV兴中一线	仁寿电力调度控制中心	兴中一线911开关	兴家站	25000	否	495	8573.65	专线	338.8	68	5868	0	1848.29	不受限	1800
6671	10kV金桂路	广汉电力调度控制中心	金桂路924开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公线	319.75	66	5538	200	1837.99	不受限	1800
6672	10kV万托线	广元电力调度控制中心	万托线915开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	308.05	60	5335.5	0	1814.4	不受限	1800
6673	10kV碑青线	通川电力调度控制中心	10kV.碑青线921开关	碑庙站	20000	否	265	4589.93	公线	132.64	50	2297.4	0	1833.54	不受限	1800
6674	10kV继塔路	中江电力调度控制中心	继塔路978开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	337.55	61	5846.4	0	1816.19	不受限	1800
6675	10kV鞍南二线	苍溪电力调度控制中心	鞍南二线927开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	257.37	57	4457.6	0	1819.35	不受限	1800
6676	10kV五永线	苍溪电力调度控制中心	五永线913开关	35kV五龙站	20000	是	351	6079.5	公线	175.06	50	3032	0	1831.6	不受限	1800
6677	10kV青垭线	苍溪电力调度控制中心	青垭路913开关	35kV东青站	20000	否	302	5230.79	公线	165.11	55	2859.7	0	1848.01	不受限	1800
6678	10kV城院线	越西电力调度控制中心	10kV城院线915小车开关	（越西县调）城关站	50000	否	304	5265.43	公线	167.14	55	2894.8	0	1844.09	不受限	1800
6679	10kV水江线大馈线	会理电力调度控制中心	水江线911开关	绿水站	20000	否	275	4763.14	公线	131.9	48	2284.5	200	1802.33	不受限	1800
6680	10kV春官线	剑阁电力调度控制中心	春官线924小车开关	春风站	80000	否	200	3464.1	公线	74.73	37	1294.3	0	1823.39	不受限	1800
6681	10kV盐灶线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐灶线924开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	49.05	29	849.5	0	1800.54	不受限	1800
6682	10kV帽家二线	仁寿电力调度控制中心	帽家二线921开关	帽顶山站	50000	否	300	5196.15	专线	165.24	55	2862	0	1814.53	不受限	1800
6683	10kV永新线	盐边电力调度控制中心	永新线955开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	54.02	27	935.6	0	1835.68	不受限	1800
6684	10kV阿热线	阿坝电力调度控制中心	阿热线951开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	52.26	30	905.1	0	1822.88	不受限	1800
6685	10kV东白线	古蔺电力调度控制中心	10kV东白线914开关	东新	10000	是	308	5334.72	公线	140.53	46	2434	0	1833.78	受限	1800
6686	10kV草福线	古蔺电力调度控制中心	草福线917开关	黄草坪	63000	是	463	8019.4	公线	264.89	57	4587.9	0	1827.62	受限	1800
6687	10kV大西线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大西线913开关	大树	10000	否	194	3360.18	公线	70.27	36	1217	0	1807.16	不受限	1800
6688	10kV红城线916大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红城线916开关	红梁子	31000	是	300	5196.15	公线	135.03	45	2338.8	0	1818.12	不受限	1800
6689	10kV竹镇线	万源电力调度控制中心	10kV竹镇线915开关	大竹河站	20000	是	335	5802.37	公线	122.4	37	2120	680	1841.9	不受限	1800
6690	10kV山卡线	阿坝电力调度控制中心	山卡线911开关	建山站	5000	是	200	3464.1	公线	38.97	19	675	250	1846.28	不受限	1800

6691	10kV城夹线	宝兴电力调度控制中心	城夹线921开关	城南站	100000	否	363	6287.34	公线	221.01	61	3827.9	0	1830.71	不受限	1800
6692	10kV春湾线	阿坝电力调度控制中心	春湾线912开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	73.9	37	1280	0	1837.69	受限	1800
6693	10kV金安线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金安线923开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	75.82	38	1313.2	0	1804.49	不受限	1800
6694	10kV城屏线	古蔺电力调度控制中心	城屏线923开关	城郊	40000	否	308	5334.72	公线	172.55	56	2988.6	0	1812.65	不受限	1800
6695	10kV底坝线	阿坝电力调度控制中心	底坝线914开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	74.64	37	1292.8	0	1824.89	不受限	1800
6696	10kV田井线	古蔺电力调度控制中心	田井线924开关	沙田	100000	是	423	7326.57	公线	234.44	55	4060.5	0	1800.76	受限	1800
6697	10kV黄共线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄共线931开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	112.56	41	1974.3	0	1836.21	不受限	1800
6698	10kV梁城九线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城九线972开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	312.19	60	5407.2	0	1839.7	不受限	1800
6699	10kV平牛线	通江电力调度控制中心	10kV平牛线953	平溪站	8000	否	192	3325.54	公线	67.28	35	1165.3	0	1827.69	不受限	1800
6700	10kV牛天线926大馈线	泸川电力调度控制中心	牛天线926开关	牛滩	30000	否	337	5837.01	公线	196.92	58	3410.7	0	1842.61	不受限	1800
6701	10kV麻镇线	通江电力调度控制中心	10kV麻镇线912	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	68.36	36	1184	0	1808.99	不受限	1800
6702	10kV土硝线大馈线	自贡电力调度控制中心	土硝线926开关	土地坡站	80200	否	503	8712.22	公线	254.45	51	4407	1600	1834	不受限	1800
6703	10kV郝度线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝度线915开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	259.99	52	4503	630	1836.78	不受限	1800
6704	10kV清蟾线924大馈线	泸川电力调度控制中心	清蟾线924开关	清平	126000	是	482	8348.48	公线	280.03	58	4850.1	0	1828.68	不受限	1800
6705	10kV玉金线	巴州电力调度控制中心	10kV玉金线923开关	玉山站	16300	否	220	3810.51	公线	91.58	42	1586.2	0	1843.26	不受限	1800
6706	10kV道工线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道工线927开关	道生灏站	80000	否	481	8331.16	公线	327.53	68	5672.9	0	1825.14	不受限	1800
6707	10kV西舒二线大馈线	自贡电力调度控制中心	西舒二线976开关	汇西站	163500	是	360	6235.38	公线	182.55	51	3161.7	0	1826.6	不受限	1800
6708	10kV西平线	巴州电力调度控制中心	10kV西平线954	城西站	32000	否	335	5802.37	公线	197.33	59	3417.7	0	1804.43	不受限	1800
6709	10kV北臭线大馈线	自贡电力调度控制中心	北臭线955开关	城北站	100200	是	415	7188.01	公线	225.8	54	3910.9	0	1839.51	不受限	1800
6710	10kV北龙线	平昌电力调度控制中心	10kV北龙线924	城北站	20000	否	480	8313.84	公线	326.39	68	5653.1	0	1829.36	不受限	1800
6711	10kV大新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV大新线912开关	大山铺站	10000	是	445	7707.63	公线	250.12	56	4332	0	1834.1	不受限	1800
6712	10kV长新二线大馈线	自贡电力调度控制中心	长新二线923开关	长土站	56700	是	510	8833.46	公线	303.12	59	5250	0	1816.77	不受限	1800
6713	10kV宝西线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	宝西线914开关	金宝站	10000	是	300	5196.15	公线	135.28	45	2343	0	1813.92	不受限	1800
6714	10kV黄镇线大馈线	安州电力调度控制中心	黄镇线941开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	165.12	55	2859.8	0	1816.73	不受限	1800
6715	10kV片晒线大馈线	北川电力调度控制中心	片晒线913开关	片口站	6300	是	274	4745.82	公线	113.87	42	1972.2	0	1824.46	不受限	1800
6716	10kV双高线923大馈线	西充电力调度控制分中心	双高线923	双凤站(西充)	18000	否	275	4763.14	公线	142.62	52	2470.1	0.43	1816.3	不受限	1800
6717	10kV集慈线	井研电力调度控制分中心	集慈线911开关	集益站	20000	否	300	5196.15	公线	162.3	54	2811	0	1865.5	不受限	1800
6718	10kV胡红线	蒲城电力调度控制中心	胡红线915开关	胡家站	82000	是	352	6096.82	公线	247.06	70	4279.1	0	1817	不受限	1800

6719	10kV坡兴线	仪陇电力调度控制中心	坡兴线922开关	高坡站	100000	否	377	6529.83	公线	233.42	62	4042.8	0	1834.05	不受限	1800
6720	10kV升保线	南部电力调度控制中心	10kV升保线919	升钟站(南部)	40000	否	335	5802.37	公线	195.2	58	3380.9	0	1841.23	不受限	1800
6721	10kV湾书线	射洪电力调度控制中心	湾书线925开关	桐子湾	100000	否	382	6616.43	公线	220.16	58	3813.1	300	1841.69	不受限	1800
6722	10kV坪铁线	南部电力调度控制中心	10kV坪铁线919	大坪站(南部)	32500	否	270	4676.54	公线	138.77	51	2403.5	0	1805.39	不受限	1800
6723	10kV坪神线	南部电力调度控制中心	10kV坪神线932	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	93.67	43	1622.3	0	1807.16	不受限	1800
6724	10kV柳碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳碧线912开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	137.18	51	2376	0	1832.89	不受限	1800
6725	10kV陇紫线	仪陇电力调度控制中心	陇紫线k205开关	仪陇开闭所	390000	是	507	8781.5	公线	299.02	59	5179	0	1846.2	不受限	1800
6726	10kV玉清线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉清线913开关	玉河站	8000	否	200	3464.1	公用	69.75	35	1208	80	1829.69	不受限	1800
6727	10kV金水线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金水线924开关	金垭站(阆中)	18000	否	317.34	5496.49	公线	180.53	57	3126.7	0	1820.14	不受限	1800
6728	10kV伏千线	南部电力调度控制中心	伏千线911开关	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	234.88	62	4068.2	0	1808.65	不受限	1800
6729	10kV门石线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门石线916开关	度门站	80000	是	565	9786.09	公线	349.77	62	6058	0	1770.87	不受限	1750
6730	10kV樊白线	蒲城电力调度控制中心	10KV.樊白线951开关	樊哙站	90000	否	380	6581.79	公线	192.66	51	3336.9	800	1786.71	不受限	1750
6731	10kV交泰线大馈线	梓潼电力调度控制中心	交泰线921开关	交泰站	12600	否	200	3464.1	公用	78.93	39	1367	0	1750.69	不受限	1750
6732	10kV安学线	射洪电力调度控制中心	安学线914开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	288.7	59	5000.3	0	1789.34	不受限	1750
6733	10kV峰曲线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰曲线913开关	文峰站	80000	是	467	8088.68	公线	270.42	58	4683.6	0	1787.34	不受限	1750
6734	10kV鸣文线	仪陇电力调度控制中心	鸣文线914开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	199.13	53	3449	0	1774.86	不受限	1750
6735	10kV建义线	南部电力调度控制中心	10kV建义线923	建兴站(南部)	28500	否	220	3810.51	公线	95.98	44	1662.3	0	1767.16	不受限	1750
6736	10kV文星线	蓬溪电力调度控制中心	文星线911开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	58.2	29	1008	0	1763.28	不受限	1750
6737	10kV乡清线	蒲城电力调度控制中心	乡清线916开关	东乡站	92000	是	373	6460.55	公线	196.69	53	3406.7	0	1761.74	不受限	1750
6738	10kV太桥线914大馈线	西充电力调度控制分中心	太桥线914开关	太平站(西充)	16300	否	275	4763.14	公线	115.94	42	2008	480	1798.83	不受限	1750
6739	10kV金福线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金福线925开关	金垭站(阆中)	18000	否	200	3464.1	公线	78.16	39	1353.8	0	1763.89	不受限	1750
6740	10kV怀大线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀大线911开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	117.25	43	2027	0	1783.51	不受限	1750
6741	10kV平望线	通江电力调度控制中心	10kV平望线955	平溪站	8000	否	240	4156.92	公线	113.42	47	1964.4	0	1776.83	不受限	1750
6742	10kV石百线大馈线	富顺电力调度控制中心	石百线925开关	石鱼站	100200	否	357	6183.42	公线	183.39	51	3176.3	0	1770.44	不受限	1750
6743	10kV北黄二线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄二线923	城北站	20000	否	503	8712.22	公线	350.98	70	6079	0	1762	不受限	1750
6744	10kV龙街线	平昌电力调度控制中心	10kV龙街线955	龙台站	63000	否	300	5196.15	公线	166.71	56	2887.4	0	1789.13	不受限	1750
6745	10kV牧物路大馈线	天府电力调度控制中心	牧物路937开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	256.88	64	4449.2	0	1786.18	不受限	1750
6746	10kV南西线914大馈线	泸川电力调度控制中心	南西线914开关	城南	40000	是	482	8348.48	公线	283.41	59	4908.6	0	1770.18	不受限	1750

6747	10kV柑永线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑永线911开关	柑坳站	16500	否	210	3637.31	公线	81.56	32	1157.2	0	1752.65	不受限	1750
6748	10kV瓦溪线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦溪线923开关	瓦市站	20200	否	345	5975.58	公线	173.87	50	3011.4	0	1769.06	不受限	1750
6749	10kV花庙线	巴州电力调度控制中心	10kV花庙线951	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	76.48	38	1324.7	0	1792.99	不受限	1750
6750	10kV松建线945大馈线	天府电力调度控制中心	松建路945开关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	337.76	61	5850	0	1798.74	不受限	1750
6751	10kV兴春线	仁和电力调度控制中心	兴春线953开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	167.85	56	2907.2	0	1769.33	不受限	1750
6752	10kV田清线	汉源电力调度控制中心	田清线923开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	78.06	39	1352	0	1765.69	不受限	1750
6753	10kV丰车线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰车线914开关	丰乐	8000	是	347	6010.22	公线	174.32	50	3019.2	0	1788.98	不受限	1750
6754	10kV波中线	阿坝电力调度控制中心	波中线913开关	波巴寨站	6300	否	200	3464.1	公线	78.55	39	1360.4	0	1757.29	不受限	1750
6755	10kV林包线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林包线915开关	金家林站	50000	是	600	10392.3	公用	379	63	6564.3	0	1749.54	不受限	1750
6756	10kV底瓦一线	阿坝电力调度控制中心	底瓦一线913开关	阿底站	12600	是	200	3464.1	公线	56.54	28	979.2	0	1792.08	不受限	1750
6757	10kV莫正线	阿坝电力调度控制中心	莫正线959开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	146.29	53	2533.8	0	1753.03	不受限	1750
6758	10kV莫四线	阿坝电力调度控制中心	莫四线956开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	99.56	36	1724.4	800	1762.43	不受限	1750
6759	10kV瓦色线	阿坝电力调度控制中心	瓦色线951开关	瓦切站	3150	是	175	3031.09	公线	38.59	22	668.4	0	1756.47	不受限	1750
6760	10kV米民北线	米易电力调度控制中心	米民北线971开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	274.62	58	4756.5	0	1756.01	不受限	1750
6761	10kV城龙线	天全电力调度控制中心	城龙线915开关	城厢站	100630	否	515	8920.06	公线	350.4	68	6069	200	1759.05	不受限	1750
6762	10kV永仁线	天全电力调度控制中心	永仁线914开关	仁义站	15000	否	300	5196.15	公线	163.03	54	2823.7	100	1752.83	不受限	1750
6763	10kV北电线	仁寿电力调度控制中心	北电线913	北斗站	10000	否	380	6581.79	公线	238.12	63	4124.3	0	1799.31	不受限	1750
6764	10kV白园南一线	广元电力调度控制中心	白园南一线942开关	白石岩	240000	否	453	7846.19	公线	268.4	59	4648.7	630	1782.87	不受限	1750
6765	10kV尼曲线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼曲线912开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	137.53	115	2382	0	-511.39	不受限	1750
6766	10kV房镇线	苍溪电力调度控制中心	房镇线913开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	65.57	35	1135.6	0	1795.03	不受限	1750
6767	10kV老池线	攀枝花电力调度控制中心	老池线951开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	178.56	51	3092.7	0	1757.04	不受限	1750
6768	10kV六青路	广汉电力调度控制中心	六青路903开关	六陵站	26000	否	484	8383.13	公线	309.4	64	5358.8	410	1776.02	不受限	1750
6769	10kV老营线	攀枝花电力调度控制中心	老营线974开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	217.83	54	3772.8	0	1769.76	不受限	1750
6770	10kV东城二线大竹	大竹电力调度控制中心	东城二线927开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	282.19	59	4887.5	0	1763.57	不受限	1750
6771	10kV木临线	大竹电力调度控制中心	木临线915开关	木头站	81500	是	200	3464.1	专线	56.21	28	973.6	0	1797.68	不受限	1750
6772	10kV永蚕线大馈线	德昌电力调度控制中心	永蚕线914开关	永春站	13000	是	380	6581.79	公线	239.79	63	4153.2	0	1770.41	不受限	1750
6773	10kV鹿川线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿川线914开关	洪川桥站	10000	是	335	5802.37	公线	199	59	3446.68	0	1775.3	不受限	1750
6774	10kV正工二线	仁寿电力调度控制中心	正工二线945开关	正兴站	100000	否	495	8573.65	公线	344.49	70	5966.6	0	1749.69	不受限	1750

6775	10kV双明线大馈线	广安电力调度控制中心	双明线937开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	297.92	60	5159.9	0	1768.3	不受限	1750
6776	10kV大华路	青白江电力调度控制中心	大华路903开关	大湾	2*40000	否	500	8660.25	专线	348.73	70	6040	0	1754.22	不受限	1750
6777	10kV新松线916大馈线	会东电力调度控制中心	10kV新松线916开关	会东新街站	6300	否	380	6581.79	公线	95.96	25	1662	2500	1761.61	不受限	1750
6778	10kV紫望二线	安岳电力调度控制中心	10kV紫望二线937开关	紫竹	360000	是	525	9093.27	公线	317.07	60	5491.6	0	1783.02	不受限	1750
6779	10kV石双线	安岳电力调度控制中心	10kV石双线922开关	石羊站	20000	是	330	5715.77	公用	160.74	49	2784	30	1758.62	不受限	1750
6780	10kV石布线大馈线	邻水电力调度控制中心	石布线922开关	石永站	26600	否	140	2424.87	专线	24.83	18	430	0	1752.38	不受限	1750
6781	10kV灵郊线	彭山电力调度控制中心	灵郊线924开关	灵石站	63000	否	220	3810.51	公线	96.5	44	1671.4	0	1758.06	不受限	1750
6782	10kV桂上一线	彭山电力调度控制中心	桂上一线912开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	290.35	60	5028.9	700	1784.73	不受限	1750
6783	10kV鹤分路	大邑电力调度控制中心	鹤分线912开关	鹤鸣山	11300	否	200	3464.1	公线	78.55	39	1360.4	0	1757.29	不受限	1750
6784	10kV龚金线	沙湾电力调度控制分中心	龚金线912开关	龚嘴站	10600	否	300	5196.15	公线	138.54	46	2399.5	0	1757.42	不受限	1750
6785	10kV青洗线	青白江电力调度控制中心	青洗线943开关	青白江	2*20000	否	300	5196.15	专线	168.99	56	2926.9	0	1749.63	不受限	1750
6786	10kV老选线927大馈线	会东电力调度控制中心	10kV老选线927开关	老厂站	5000	否	242	4191.56	专线	114.97	48	1991.3	0	1781.1	不受限	1750
6787	10kV永镇线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	永镇913开关	永福站	12600	是	300	5196.15	公线	138.33	46	2395.8	0	1761.12	不受限	1750
6788	10kV悦风路	大邑电力调度控制中心	悦风线913开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	77.6	39	1344	0	1773.69	不受限	1750
6789	10kV普君线	新都电力调度控制中心	普君线909开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	258.89	65	4484	0	1751.38	不受限	1750
6790	10kV庆冶二路（主）LQX921Z	彭州电力调度控制中心	庆冶二线921开关	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	专线	394.23	71	6828	0	1792.42	不受限	1750
6791	10kV金蓝路大馈线	金堂电力调度控制中心	金蓝路924	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	346.42	69	6000	0	1794.22	不受限	1750
6792	10kV天马路	都江堰电力调度控制中心	天马路903开关	天马	9000	否	400	6928.2	公线	257.33	64	4457	0	1778.38	不受限	1750
6793	10kV庆渠路	彭州电力调度控制中心	庆渠线912开关	庆兴	20000+12500	是	300	5196.15	公线	136.14	45	2358	0	1798.92	不受限	1750
6794	10kV楼佳线	成都配调	楼佳路905	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	4800	1754.08	不受限	1750
6795	10kV望民路	成都配调	望民路924	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	275.47	58	4771.2	0	1782.88	不受限	1750
6796	10kV马江线大馈线	内江电力调度控制中心	马江线927开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	199.18	53	3449.8	0	1774.06	不受限	1750
6797	10kV堤矿线	成都配调	堤矿线917开关	九里堤	128000	否	473	8192.6	专线	322.86	68	5592	0	1781.34	不受限	1750
6798	10kV沈文路	成都配调	沈文路909	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	276.21	58	4784	0	1770.08	不受限	1750
6799	10kV庙余路	成都配调	庙余路920	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	275.06	58	4764	0	1790.08	不受限	1750
6800	10kV培苏线	成都配调	培苏线925	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	276.57	58	4790.2	0	1763.88	不受限	1750
6801	10kV沈园线	成都配调	沈园路906	沈家桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	276.21	58	4784	0	1770.08	不受限	1750
6802	10kV正全线	成都配调	正全路926	正府街	2*63000	否	473	8192.6	专线	323.33	68	5600	0	1773.34	不受限	1750
6803	10kV吊市线	宜宾电力调度控制中心	吊市线957开关	吊黄楼站	40000	是	380	6581.79	公线	201.57	53	3491.2	0	1774.23	不受限	1750
6804	10kV绕博线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕博线922开关	绕鲁站	4000	否	160	2771.28	公线	40.42	25	700	0	1794.15	不受限	1750
6805	10kV桃得线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃得线913开关	桃子坪站	100000	否	255	4416.73	公线	126.02	49	2182.6	0	1792.46	不受限	1750
6806	10kV江屏南线	江安电力调度控制中心	江屏南线604开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	240.42	56	4164	0	1794.26	不受限	1750

6807	10kV叙城线	宜宾电力调度控制中心	叙城线632开关	叙南站	50000	是	400	6928.2	公线	73.27	18	1269	2500	1773.56	不受限	1750
6808	10kV板袁线	丹棱电力调度控制中心	板袁线931开关	丹棱站	100000	否	315	5455.96	公线	0	0	0	3117.69	1792.67	不受限	1750
6809	10kV鲁绸线	宜宾电力调度控制中心	鲁绸线963开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	72.06	18	1248	2500	1794.56	不受限	1750
6810	10kV塔甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔甲线913开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	17.32	17	2.95	0	1729.1	不受限	1720
6811	10kV德阿线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德阿线912开关	大德站	26300	否	125	2165.06	公线	13.33	11	230.9	1.25	1716.4	不受限	1710
6812	10kV中晶一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中晶一线923开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	271.71	54	4706	505	1717.2	不受限	1700
6813	10kV城庄Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城庄Ⅰ线659开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	205.2	54	3554.064	800	1711.368	不受限	1700
6814	10kV北孟医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北孟医线911开关	北门站	1905.26	是	125.1	2166.8	公线	0	20	433.36	0	1733.44	不受限	1700
6815	10kV北孟医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北孟医线911开关	北门站	1905.26	是	125.1	2166.8	公线	0	0	0	0	1733.44	不受限	1700
6816	10kV理扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理扎线913开关	理塘站	81000	否	200	3464.1	公线	81.13	41	1405.2	0	1712.49	不受限	1700
6817	10kV洛五一线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五一线911开关	洛若站	20000	否	255	4416.73	公线	128.87	51	2232	0	1743.06	不受限	1700
6818	10kV宜草线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜草线957开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	259.7	65	4498	0	1737.38	不受限	1700
6819	10kV理扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理扎线913开关	理塘站	81000	否	200	3464.1	公线	81.13	41	1405.2	0	1712.49	不受限	1700
6820	10kV宜草线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜草线957开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	259.7	65	4498	0	1737.38	不受限	1700
6821	10kV东天线	宜宾电力调度控制中心	东天线956开关	东风站	105000	否	430	7447.82	公线	286	67	4953.6	0	1749.44	不受限	1700
6822	10kV洛五一线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五一线911开关	洛若站	20000	否	255	4416.73	公线	128.87	51	2232	0	1743.06	不受限	1700
6823	10kV晋科线	成都配调	晋科线905开关	晋阳	102000	是	473	8192.6	公线	278.48	59	4823.2	0	1730.88	不受限	1700
6824	10kV苏华路	成都配调	苏华线943开关	苏坡	168000	否	409	7084.09	专线	269.86	66	4674	0	1701.68	不受限	1700
6825	10kV绿苏线	成都配调	绿苏线907	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	170.9	51	2960	0	1723.46	不受限	1700
6826	10kV马鳝线大馈线	内江电力调度控制中心	马鳝线912开关	马鞍山站	80000	是	423	0	公线	198.78	47	3442.9	704	1714.36	不受限	1700
6827	10kV沙海线	成都配调	沙海线948开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	203.98	60	3533	0	1735.9	不受限	1700
6828	10kV堤昆线	成都配调	堤昆线907	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	278.59	59	4825.2	0	1728.88	不受限	1700
6829	10kV绿飞二线	成都配调	绿飞二路927	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	203.23	60	3520	0	1748.9	不受限	1700
6830	10kV绿和线	成都配调	绿和路949开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	204.39	60	3540	0	1728.9	不受限	1700
6831	10kV共华线	温江电力调度控制中心	共华线920开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	381.36	64	6605.2	0	1708.64	不受限	1700
6832	10kV树铁线951断路器间隔1	大邑电力调度控制中心	树铁线951开关	大树	120000	是	150	2598.08	专线	20.35	14	352.5	0	1725.96	不受限	1700
6833	10kV共周线	温江电力调度控制中心	共周线932开关	共耕	196000	是	553	9578.24	公线	343.56	62	5950.5	0	1712.09	不受限	1700
6834	10kV清开八线大馈线	新津电力调度控制中心	清开八线949开关	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	304.7	60	5277.4	0	1747.8	不受限	1700
6835	10kV太平路_主_LTQ909Z	彭州电力调度控制中心	太平线909开关	太清	66000	否	400	6928.2	专线	260.97	65	4520	0	1715.38	不受限	1700

6836	10kV玉河路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉河路906	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	352.03	70	6097.2	0	1743.8	不受限	1700
6837	10kV清后线大馈线	威远电力调度控制中心	清后线924开关	清溪站	90000	否	400	6928.2	公线	259.2	65	4489.3	0	1746.08	不受限	1700
6838	10kV永东线大馈线	广安电力调度控制中心	永东线926开关	永兴站	100000	否	450	7794.23	公线	304.68	68	5277	0	1737.81	不受限	1700
6839	10kV王古线大馈线	邻水电力调度控制中心	王古线917开关	王家站	40000	是	300	5196.15	公线	126.15	42	2185	250	1721.92	不受限	1700
6840	10kV双东二线大馈线	广安电力调度控制中心	双东二线922开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	300.1	60	5197.8	0	1730.4	不受限	1700
6841	10kV花鼓线大馈线	武胜电力调度控制中心	花鼓线913开关	花岭站	10000	否	230.75	3996.71	公线	106.05	46	1836.7	30	1730.34	不受限	1700
6842	10kV青罗线	资中电力调度控制中心	青罗线911开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	189.05	59	3274.3	0	1729.59	不受限	1700
6843	10kV平炉线	隆昌电力调度控制中心	平炉线917开关	平安站	71500	是	400	6928.2	公线	220.32	55	3816	0	1726.56	不受限	1700
6844	10kV剑城一线	剑阁电力调度控制中心	剑城一线914开关	剑阁站	126000	是	577	9993.93	公线	347.78	60	6023.5	250	1721.64	不受限	1700
6845	10kV帽飞一线	仁寿电力调度控制中心	帽飞一线917开关	帽顶山站	50000	否	560	9699.48	专线	404.97	72	7014	0	1715.53	不受限	1700
6846	10kV罗广一路	绵竹电力调度控制中心	罗广一路913开关	罗荣站	100000	是	552	9560.92	公用	341.43	62	5913.6	0	1735.14	不受限	1700
6847	10kV五程线	苍溪电力调度控制中心	五程线923开关	35kV五龙站	20000	否	200	3464.1	公线	80.83	40	1400	0	1717.69	不受限	1700
6848	10kV两农路	什邡电力调度控制中心	两农路905开关	两路口站	63000	是	552	9560.92	公线	341.22	62	5909.9	0	1738.84	不受限	1700
6849	10kV王晋线	广元电力调度控制中心	王晋线917开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	80.24	40	1389.8	0	1727.89	不受限	1700
6850	10kV西狮线	通川电力调度控制中心	10kV.西狮线953开关	城西站	80000	是	595	10305.7	公线	376.14	63	6514.8	0	1729.76	不受限	1700
6851	10kV陈镇线	广元电力调度控制中心	陈镇线911开关	35kV陈家站	6300	是	200	3464.1	公线	59.2	30	1025.4	0	1745.88	不受限	1700
6852	10kV五伏线	苍溪电力调度控制中心	五伏线914开关	35kV五龙站	20000	否	377	6529.83	公线	240.42	64	4164	0	1712.85	不受限	1700
6853	10kV老大线	攀枝花电力调度控制中心	老大线973开关	老熊井站	31500	是	300	5196.15	公线	118.05	39	2044.7	400	1712.22	不受限	1700
6854	10kV沐镇线	广元电力调度控制中心	沐镇线921开关	沐浴站	86000	是	300	5196.15	公线	139.4	46	2414.4	0	1742.52	不受限	1700
6855	10kV鞍泰线	苍溪电力调度控制中心	鞍泰线925开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	307.24	68	5321.4	0	1740.17	不受限	1700
6856	10kV曾河线	广元电力调度控制中心	曾河线913开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	153.6	54	2660.4	50	1701.13	不受限	1700
6857	10kV虎镇线	广元电力调度控制中心	虎镇线913开关	35kV虎跳站	10300	否	259	4486.01	公线	132.56	51	2296	0	1741.41	不受限	1700
6858	10kV竹碑线	广元电力调度控制中心	竹碑线962开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	171.22	57	2965.6	0	1710.93	不受限	1700
6859	10kV茶瓦线	广元电力调度控制中心	茶瓦线912开关	35kV茶坝站	7300	是	200	3464.1	公线	61.25	31	1060.8	0	1710.48	不受限	1700
6860	10kV交合线大馈线	布拖电力调度控制中心	交合线924小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	80.09	40	1387.2	0	1730.49	不受限	1700
6861	10kV上轮南线	广元电力调度控制中心	上轮南线915开关	上西站	80000	否	400	6928.2	公线	259.02	65	4486.3	0	1749.08	不受限	1700
6862	10kV春摇线	剑阁电力调度控制中心	春摇线914小车开关	春风站	80000	否	200	3464.1	公线	80.21	40	1389.3	0	1728.39	不受限	1700
6863	10kV普三线	仁寿电力调度控制中心	普三线926开关	普宁站	100000	是	423	7326.57	专线	239.78	57	4153	0	1708.26	不受限	1700

6864	10kV官下线大馈线	江油电力调度控制中心	官下线914开关	官渡站	10000	是	464	8036.72	公线	271.82	59	4708	0	1721.38	不受限	1700
6865	10kV峰玻线912大馈线	泸州电力调度控制中心	峰玻线912	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	385.85	71	6682.9	0	1734.86	不受限	1700
6866	10kV茶镇线大馈线	安州电力调度控制中心	茶镇线913开关	茶坪站	6300	否	269	4659.22	公用	143.94	54	2493	0	1700.3	不受限	1700
6867	10kV黑茅线	雅安电力调度控制中心	黑茅线913开关	黑竹站	8000	否	300	5196.15	公线	269.6	65	4650.6	2965	1711.53	不受限	1700
6868	10kV城风线657	泸州电力调度控制中心	城风线657	南城	50000	是	406	7032.13	公线	226.37	56	3920.7	0	1705	不受限	1700
6869	10kV春两线921大馈线	叙永电力调度控制中心	春两线921	两河	10000	是	280	4849.74	公线	125.39	45	2171.8	0	1707.99	不受限	1700
6870	10kV皮庙线	万源电力调度控制中心	10kV.皮庙线916开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	60.58	30	1049.2	0	1722.08	不受限	1700
6871	10kV杨洞线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨洞线955开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	141.12	47	2444.2	0	1712.72	不受限	1700
6872	10kV官镇线大馈线	江油电力调度控制中心	官镇线913开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	44.08	24	763.4	0	1730.75	不受限	1700
6873	10kV穆民线	宝兴电力调度控制中心	穆民线923开关	穆坪站	90000	是	342	5923.61	公线	173.59	51	3006.6	0	1732.29	不受限	1700
6874	10kV金折线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金折线914开关	金孔站	12600	否	316	5473.28	公用	186.19	59	3224.8	0	1701.15	不受限	1700
6875	10kV长伍线大馈线	自贡电力调度控制中心	长伍线914开关	长土站	56700	是	367	6356.63	公线	163.28	44	2828	550	1707.3	不受限	1700
6876	10kV石高线大馈线	富顺电力调度控制中心	石高线933开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	119.24	43	2065.3	0	1745.21	不受限	1700
6877	10kV大金线	平昌电力调度控制中心	10kV大金线913	大寨站	6300	否	200	3464.1	公线	79.71	40	1380.5	0	1737.19	不受限	1700
6878	10kV国仁路大馈线	天府电力调度控制中心	国仁路911开关	国玻	50000	是	500	8660.25	专线	301.24	60	5217.4	0	1710.8	不受限	1700
6879	10kV保井线	自贡电力调度控制中心	保井线912开关	保华站	12800	是	304	5265.43	公线	142.96	47	2476	0	1736.34	不受限	1700
6880	10kV梯银线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯银线957开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	129.63	45	2245.2	0	1703.87	不受限	1700
6881	10kV保西线大馈线	自贡电力调度控制中心	保西线922开关	保华站	12800	否	210	3637.31	专线	90.82	43	1573	0	1700.58	不受限	1700
6882	10kV童万线大馈线	富顺电力调度控制中心	童万线922开关	童寺站	20200	否	210	3637.31	公线	67.25	32	1169.2	0	1740.65	不受限	1700
6883	10kV云王线912大馈线	泸川电力调度控制中心	云王线912开关	云锦	30000	是	377	6529.83	公线	201.24	53	3485.5	0	1738.36	不受限	1700
6884	10kV兆龙线913大馈线	泸川电力调度控制中心	兆龙线913	兆雅	36000	是	423	7326.57	公线	231.7	55	4013	100	1748.26	不受限	1700
6885	10kV大南线	达县电力调度控制中心	10kV.大南线926开关	大树站	18000	否	353	6114.14	公线	219.47	62	3801.3	0	1701.43	不受限	1700
6886	10kV福农线	达县电力调度控制中心	10kV.福农线913开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	139.78	47	2421	0	1735.92	不受限	1700
6887	10kV汇众线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇众线924开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	285.68	59	4948	0	1716.93	不受限	1700
6888	10kV界君线大馈线	天府电力调度控制中心	界君路914开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	259.82	65	4500	0	1735.38	不受限	1700
6889	10kV梁华线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁华线915开关	梁原站	100000	否	300	5196.15	公线	170.61	57	2955	0	1721.53	不受限	1700
6890	10kV乡城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡城二线929开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	317.42	61	5497.8	0	1749.1	不受限	1700
6891	10kV板体路大馈线	天府电力调度控制中心	板体路925开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	134.69	45	2332.8	600	1743.73	不受限	1700

6892	10kV鸣翔线	蓬溪电力调度控制中心	鸣翔线912开关	鸣风	6300	是	275	4763.14	公线	121.36	44	2102	0	1708.51	不受限	1700
6893	10kV升库线	南部电力调度控制中心	10kV升库线915	升钟站(南部)	40000	否	165	2857.88	公线	49.38	30	855.2	0	1716.89	不受限	1700
6894	10kV樊花线	蒲城电力调度控制中心	樊花线919开关	樊哙站	93000	是	550	9526.28	公线	340.68	62	5900.5	0	1720.52	不受限	1700
6895	10KV石城八线	井研电力调度控制分中心	石城八线926开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	299.13	60	5181	0	1747.2	不受限	1700
6896	10kV永象线	大英电力调度控制中心	永象线914开关	永乐	12600	是	310	5369.36	公线	149.54	48	2590	0	1705.49	不受限	1700
6897	10kV立茶线	仪陇电力调度控制中心	立茶线912开关	立山站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	96.17	44	1665.6	0	1732.68	不受限	1700
6898	10kV玉智线	大英电力调度控制中心	玉智线923开关	玉峰	18800	是	310	5369.36	公线	147.68	48	2557.8	0	1737.69	不受限	1700
6899	10kV任黄线	蓬溪电力调度控制中心	任黄线914开关	任隆	90000	是	377	6529.83	公线	201.62	53	3492	0	1731.86	不受限	1700
6900	10kV金乐线	蓬溪电力调度控制中心	金乐线918开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	332.79	62	5764	0	1718.46	不受限	1700
6901	10kV鸣前线	蓬溪电力调度控制中心	鸣前线913开关	鸣风	6300	是	275	4763.14	公线	121.36	44	2102	0	1708.51	不受限	1700
6902	10kV青镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇一线965开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	416.64	64	7216.2	0	1735.04	不受限	1700
6903	10kV安彭线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安彭线913开关	安平站	14300	是	174	3013.77	公线	41.02	24	710.4	0	1700.62	不受限	1700
6904	10kV洪村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	洪村线915开关	洪山站(阆中)	9000	否	220	3810.51	公线	98.73	45	1710	0	1719.46	不受限	1700
6905	10kV陇林线	仪陇电力调度控制中心	陇林线k103开关	仪陇开闭所	390000	是	565	9786.09	公线	351.76	62	6092.4	0	1736.47	不受限	1700
6906	10kV游体线	蓬溪电力调度控制中心	游体线916开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	253.43	56	4608.91	0	1695.75	不受限	1690
6907	10kV铁镇线	南部电力调度控制中心	10kV铁镇线913	铁佛塘站(南部)	15000	否	218	3775.87	公线	98.68	45	1709.1	0	1689.18	不受限	1650
6908	10kV柳杨线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳杨线921开关	柳滩站(蓬安)	30000	否	295	5109.55	公线	167.84	57	2907	0	1691.59	不受限	1650
6909	10kV回妻线	大英电力调度控制中心	回妻线916开关	回马	80000	是	415	7188.01	公线	235.33	57	4075.9	0	1674.51	不受限	1650
6910	10kV建交线	南部电力调度控制中心	建交线914开关	建兴站(南部)	28500	否	377	6529.83	公线	242.34	64	4197.4	0	1679.45	不受限	1650
6911	10kV井高线	井研电力调度控制分中心	井高线914开关	井研站	100000	是	335	5802.37	公线	171.65	51	2973	0	1668.9	不受限	1650
6912	10kV桂河线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂河线927开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	292.37	68	5063.8	0	1686	不受限	1650
6913	10kV温聂线	大英电力调度控制中心	温聂线916开关	温家坪	80000	否	520	9006.66	公线	371.99	72	6442.8	0	1663.19	不受限	1650
6914	10kV李渡一线	嘉陵电力调度控制中心	李渡I线913开关	李渡站	10000	是	345.1	5977.31	公线	179.76	52	3113.5	0	1668.35	不受限	1650
6915	10kV千构线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千构线926开关	千佛站(阆中)	20000	否	300	5196.15	公线	172.99	58	2996.1	0	1680.43	不受限	1650
6916	10kV土铜线	仪陇电力调度控制中心	10kV土铜线911开关	土门站(仪陇)	20000	否	377	6529.83	公线	242.7	64	4203.6	0	1673.25	不受限	1650
6917	10kV望兴二线	巴州电力调度控制中心	10kV望兴二线921	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	376.33	72	6518	0	1665.94	不受限	1650
6918	10kV长艾线大馈线	自贡电力调度控制中心	长艾线918开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	143.63	54	2487.6	0	1674.52	不受限	1650
6919	10kV贵西线	南江电力调度控制中心	10kV贵西线951	贵民站	3150	否	220	3810.51	公线	100.51	46	1740.8	0	1688.66	不受限	1650

6920	10kV南川线大馈线	自贡电力调度控制中心	南川线912开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	353.9	63	6129.6	0	1671.56	不受限	1650
6921	10kV卷云线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷云线913开关	卷硐站	8000	是	246	4260.84	公线	99.54	40	1724	0	1684.67	不受限	1650
6922	10kV元城四线	渠县电力调度控制中心	10kV.元城四线972开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	343.56	62	5950.4	0	1670.62	不受限	1650
6923	10kV富宇线	新桥电力调度控制中心	10kV.富宇线973开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	345.95	63	5991.8	0	1656.94	不受限	1650
6924	10kV卫丰线914大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV卫丰线914开关	卫和	50000	是	423	7326.57	公线	242.81	57	4205.4	0	1655.86	不受限	1650
6925	10kV华青一线973大馈线	泸川电力调度控制中心	华青一线973	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	240.41	57	4163.9	0	1697.36	不受限	1650
6926	10kV顺肖线634大馈线	泸川电力调度控制中心	顺肖线634	顺龙	40000	是	300	5196.15	公线	144.13	48	2496.3	0	1660.62	不受限	1650
6927	10kV杨南线	达县电力调度控制中心	杨南线974开关	杨柳垭站	80000	是	175	3031.09	公线	44.67	26	773.6	0	1651.27	不受限	1650
6928	10kV顶镇一线	巴州电力调度控制中心	10kV顶镇一线912	顶山站	16300	否	220	3810.51	公线	102.73	47	1779.2	0	1650.26	不受限	1650
6929	10kV桑渔集线	盐边电力调度控制中心	桑渔集线973开关	桑园站	31500	否	300	5196.15	公线	172	57	2979	0	1697.53	不受限	1650
6930	10kV蚂河线	盐边电力调度控制中心	蚂河线954开关	蚂蝗沟站	16000	否	400	6928.2	公线	263.85	66	4569.8	0	1665.58	不受限	1650
6931	10kV大厂线	攀枝花西区电力调度控制中心	大厂线958开关	大水井站	50000	是	400	6928.2	公线	224.71	56	3891.98	0	1650.42	不受限	1650
6932	10kV洞兆线644大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞兆线924开关	石洞	127000	否	150	2598.08	专线	37.55	25	650.3	0	1687.97	不受限	1650
6933	10kV铁涪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪一线925开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	288.71	55	5000.4	630	1671.93	不受限	1650
6934	10kV中城三线大馈线	江油电力调度控制中心	中城三线907开关	中坝站	40000	是	480	8313.84	公用	288.31	60	4993.6	0	1657.47	不受限	1650
6935	10kV板达线	仁和电力调度控制中心	板达线974开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	148.5	37	2572	2000	1663.38	不受限	1650
6936	10kV阿万线	阿坝电力调度控制中心	阿万线952开关	阿木柯站	4000	否	175	3031.09	公线	61.05	35	1057.3	0	1670.68	不受限	1650
6937	10kV金古线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金古线916开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	82.29	41	1425.2	0	1692.49	不受限	1650
6938	10kV米民南线	米易电力调度控制中心	米民南线952开关	米易站	31500	是	495	8573.65	公线	299.53	61	5187.88	0	1671	不受限	1650
6939	10kV南城一线	雨城电力调度控制中心	10kV南城一线926开关	南坝子站	100000	是	440	7621.02	公线	256.35	58	4440	0	1656.82	不受限	1650
6940	10kV红鲁线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红鲁线912开关	红莫站	6300	是	120	2078.46	公线	80.26	67	1390.1	0	1662.77	不受限	1650
6941	10kV北东线912大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV北东线912开关	北山站	6300	是	120	2078.46	公线	26.6	22	460.7	0	1662.77	不受限	1650
6942	10kV正镇线	仁寿电力调度控制中心	正镇线933开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	244.66	64	4237.5	0	1686.11	不受限	1650
6943	10kV灯和线	旺苍电力调度控制中心	灯和线912	灯塔站	80000	否	277	4797.78	公线	153.12	55	2652	0	1666	不受限	1650
6944	10kV岗华线	通川电力调度控制中心	10kV.岗华线967开关	木岗站	50000	否	495	8573.65	公线	349.88	71	6060	0	1656.29	不受限	1650
6945	10kV新园二路	广汉电力调度控制中心	新园二路961开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	245.27	50	4248	790	1696.22	不受限	1650
6946	10kV大开一路	广汉电力调度控制中心	大开一路918开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	339.38	70	5878	0	1697.99	不受限	1650
6947	10kV东城三线	大竹电力调度控制中心	东城三线923开关	东柳站	40000	是	300	5196.15	公线	144.49	48	2502.5	0	1654.42	不受限	1650

6948	10kV两京II路	什邡电力调度控制中心	两京II路912开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	224.53	56	3888.8	0	1653.76	不受限	1650
6949	10kV灵化路大馈线	鉴华电力调度控制中心	灵化路907开关	灵杰站	14300	是	600	10392.3	公线	383.14	64	6636	0	1677.84	不受限	1650
6950	10kV元镇线	剑阁电力调度控制中心	元镇线922开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	172.29	57	2984.1	0	1692.43	不受限	1650
6951	10kV下袁二线	广元电力调度控制中心	下袁二线925开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	311.13	69	5388.8	0	1672.77	不受限	1650
6952	10kV元王线	剑阁电力调度控制中心	元王线921开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	173.7	58	3008.5	0	1668.03	不受限	1650
6953	10kV洛额线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV洛额线912开关	洛哈站	6300	是	120	2078.46	公线	28.26	24	489.4	0	1662.77	不受限	1650
6954	10kV芙紫线	苍溪电力调度控制中心	芙紫线913开关	35kV芙蓉站	32000	否	300	5196.15	公线	174.49	58	3022.2	0	1654.33	不受限	1650
6955	10kV单岩线	苍溪电力调度控制中心	单岩线913开关	35kV单鼓站	22300	是	200	3464.1	公线	84.48	42	1463.2	0	1654.49	不受限	1650
6956	10kV杨柳线	仁寿电力调度控制中心	杨柳线913开关	杨柳站	8000	否	300	5196.15	公线	172.4	57	2985.9	0	1690.63	不受限	1650
6957	10kV乔泥线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔泥线917小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	73.15	17	1267	3000	1691.26	不受限	1650
6958	10kV宋沟线大馈线	广安电力调度控制中心	宋沟线974开关	宋家垭站	100000	是	220	3810.51	公线	78.81	36	1365	0	1683.41	不受限	1650
6959	10kV曹水线982线路	沙湾电力调度控制分中心	曹水线982开关	曹山站	100700	否	200	3464.1	公线	62.62	31	1084.5	0	1686.78	不受限	1650
6960	10kV普医路	新都电力调度控制中心	普医线912开关	普河	100000	否	500	8660.25	专线	309.7	62	5364	780	1650.22	不受限	1650
6961	10kV永西一线大馈线	广安电力调度控制中心	永西一线918开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	290.24	58	5027	250	1651.2	不受限	1650
6962	10kV方新线大馈线	武胜电力调度控制中心	方新线958开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	104.76	21	1814.5	3430	1683.7	不受限	1650
6963	10kV连红二线	威远电力调度控制中心	连红二线921开关	连界场站	71500	是	232	4018.36	专线	88.41	38	1531.2	0	1683.49	不受限	1650
6964	10kV克阴线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克阴线914开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	109.46	48	1895.8	0	1689.55	不受限	1650
6965	10kV董小线913	会东电力调度控制中心	10kV董小线913开关	董家河坝站	5000	否	220	3810.51	公线	100.57	46	1741.8	0	1687.66	不受限	1650
6966	10kV平西线	温江电力调度控制中心	平西线919开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	222.89	56	3860.4	0	1682.16	不受限	1650
6967	10kV汶口线大馈线	雷波电力调度控制中心	汶口线913小车开关	汶水站	6300	否	210	3637.31	公线	91.57	44	1586	0	1687.58	不受限	1650
6968	10kV福河线	大邑电力调度控制中心	福河线935开关	福田	126000	否	600	10392.3	公线	443.3	74	7678	0	1675.07	不受限	1650
6969	10kV桂斑线	新都电力调度控制中心	桂斑线943开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	262.36	66	4544	0	1691.38	不受限	1650
6970	10kV曙天线	新都电力调度控制中心	曙天线965开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	307.04	61	5318	0	1679.49	不受限	1650
6971	10kV邛高线	邛崃电力调度控制中心	邛高线962开关	邛崃	94500	是	550	9526.28	公线	343.65	62	5952	0	1669.02	不受限	1650
6972	10kV官乐线	彭州电力调度控制中心	官乐线913开关	官仓	2*40000	是	300	5196.15	公线	142.42	47	2466.7	0	1690.22	不受限	1650
6973	10kV南爱线	成都配调	南爱路931	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	329.19	70	5701.6	0	1671.74	不受限	1650
6974	10kV万旭线大馈线（专线）	新都电力调度控制中心	万旭线927开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	369.75	72	6404	0	1655.23	不受限	1650
6975	10kV美域线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	美域线936开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	357.62	71	6193.9	0	1678.27	不受限	1650

6976	10kV大中线	内江电力调度控制中心	大中线925开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	241.04	57	4174.8	0	1686.46	不受限	1650
6977	10kV五维线	成都配调	五维线915	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	281.87	60	4882	0	1672.08	不受限	1650
6978	10kV辰贸线	成都配调	辰贸路921	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	281.76	60	4880	0	1674.08	不受限	1650
6979	10kV平沙线	成都配调	平沙路916	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	281.48	60	4875.3	0	1678.78	不受限	1650
6980	10kV温创路	成都配调	温创路913	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	329.93	70	5714.4	0	1658.94	不受限	1650
6981	10kV桐西二线	内江电力调度控制中心	桐西二线973开关	桐梓坝站	80000	是	964	16696.97	公线	609.65	63	10559.1	1125	1673.48	不受限	1650
6982	10kV石苏线	内江电力调度控制中心	石苏线911开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	55.89	27	968	250	1691.85	不受限	1650
6983	10kV村丁线	成都配调	村丁线918	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	280.81	59	4863.6	0	1690.48	不受限	1650
6984	10kV铁科线	成都配调	铁科路926	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	283.09	60	4903.2	0	1650.88	不受限	1650
6985	10kV堤集线	成都配调	堤集线925	九里堤	128000	否	473	8192.6	公线	329.17	70	5701.2	0	1672.14	不受限	1650
6986	10kV宗谊线633	宜宾电力调度控制中心	宗谊线633开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	72.2	34	1250.5	0	1659.35	不受限	1650
6987	10kV桐庆线	江安电力调度控制中心	桐庆线946开关	桐梓林站	142000	是	320	5542.56	公用	157.99	49	2736.3	0	1697.75	不受限	1650
6988	10kV阳慧线	乐山电力调度控制中心	阳慧线988开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	255.14	58	4419	0	1677.82	不受限	1650
6989	10kV阳农线	乐山电力调度控制中心	阳农线998开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	208.33	55	3608.3	0	1657.13	不受限	1650
6990	10kV宗镇线631	宜宾电力调度控制中心	宗镇线631开关	宗场站	6300	是	270	4676.54	公线	121.06	45	2096.7	0	1644.53	不受限	1600
6991	10kV水园一线937大馈线	乐山电力调度控制中心	水园一线937开关	水口站	102000	否	440	7621.02	公线	303.44	69	5255.5	0	1603.42	不受限	1600
6992	10kV南城一路	罗江电力调度控制中心	南城一路913开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	321.2	62	5563.2	0	1614.42	不受限	1600
6993	10kV凤广二线	乐山电力调度控制中心	凤广二线924开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	258.42	59	4475.9	0	1620.92	不受限	1600
6994	10kV钓河线	乐山电力调度控制中心	钓河线971开关	钓鱼台站	90700	是	440	7621.02	公线	258.43	59	4476	0	1620.82	不受限	1600
6995	10kV叙古线	宜宾电力调度控制中心	叙古线634开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	200.79	53	3477.6	150	1637.83	不受限	1600
6996	10kV何姜线	丹棱电力调度控制中心	何姜线924开关	何场站	96500	否	552	9560.92	公线	191.4	35	3315	3671.95	1617.88	不受限	1600
6997	10kV东蓝线	宜宾电力调度控制中心	东蓝线954开关	东风站	103000	否	430	7447.82	公线	291.87	68	5055.2	0	1647.84	不受限	1600
6998	10kV奥桥一线	内江电力调度控制中心	奥桥一线916开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	290.92	60	5038.8	0	1639.98	不受限	1600
6999	10kV音江二线	成都配调	音江二路926	潮音	2*63000	否	337.7	5849.14	专线	210.62	62	3648	0	1616.23	不受限	1600
7000	10kV望万路	成都配调	望万路922	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	333.26	70	5772	0	1601.34	不受限	1600
7001	10kV杏文线	成都配调	杏文线914	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	283.79	60	4915.2	0	1638.88	不受限	1600
7002	10kV红桥线	成都配调	红桥线917开关	红旗	130000	是	473	8192.6	公线	284.41	60	4926	0	1628.08	不受限	1600
7003	10kV庄安路	大邑电力调度控制中心	庄安线913开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	447.06	75	7743	0	1610.07	不受限	1600
7004	10kV民安路大馈线	崇州电力调度控制中心	民安路927	民和	2*50000	是	586	10149.82	公线	375.38	64	6501.6	0	1618.26	不受限	1600
7005	10kV放移线	简阳电力调度控制中心	放移线925开关	解放	131300	是	200	3464.1	专线	65.18	33	1129	0.0001	1642.28	不受限	1600
7006	10kV镇新线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇新线914开关	镇子站	90000	否	180	3117.69	公用	67.14	37	1162.9	0	1643.02	不受限	1600
7007	10kV母下线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母下线914开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	41.88	25	725.4	200	1646.69	不受限	1600
7008	10kV西三路	邛崃电力调度控制中心	西三线913	邛西	126000	是	212	3671.95	专线	76.71	36	1328.6	0	1608.96	不受限	1600

7009	10kV武大线911线路	宁南电力调度控制中心	武大线911开关	武星站	20000	是	507	8781.5	公线	312.54	62	5413.2	0	1612	不受限	1600
7010	10kV视琪线	仁寿电力调度控制中心	视琪线978开关	视高站	100000	否	495	8573.65	专线	352.99	71	6113.7	0	1602.58	不受限	1600
7011	10kV桂镇Ⅱ路913线路	孝泉电力调度控制中心	桂镇Ⅱ路913开关	桂兰站	10000	是	376	6512.51	公线	206.28	55	3572.8	0	1637.21	不受限	1600
7012	10kV元回路	什邡电力调度控制中心	元回路911开关	元石站	80000	否	400	6928.2	公线	267.55	67	4633.9	0	1601.48	不受限	1600
7013	10kV冯太路941线路	中江电力调度控制中心	冯太路941开关	冯店站	12500	是	200	3464.1	公线	65.36	33	1132	0	1639.28	不受限	1600
7014	10kV高保线	攀枝花电力调度控制中心	高保线977开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	147.09	49	2547.6	0	1609.32	不受限	1600
7015	10kV盘庙线	通川电力调度控制中心	10kV.盘庙线913开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	168.19	58	2913	0	1607.66	不受限	1600
7016	10kV清孔线926路	大竹电力调度控制中心	清孔线926开关	清溪站	81500	否	200	3464.1	专线	97.85	49	1510	0	1607.69	不受限	1600
7017	10kV卫白线	广元电力调度控制中心	卫白线914开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	131.93	53	2285	0	1627.71	不受限	1600
7018	10kV平权线	广元电力调度控制中心	平权线971开关	平乐站	80000	否	403	6980.16	公线	268.05	67	4642.6	0	1639.54	不受限	1600
7019	10kV船安线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船安线933开关	船城站	100000	否	380	6581.79	公线	249.12	66	4314.8	0	1608.81	不受限	1600
7020	10kV燕吴线	旺苍电力调度控制中心	燕吴线913开关	35kV燕子站	6300	否	200	3464.1	公线	85.67	43	1483.8	0	1633.89	不受限	1600
7021	10kV城水线	古蔺电力调度控制中心	10kV城水线915开关	城郊	40000	是	400	6928.2	公线	226.67	57	3926	0	1616.56	受限	1600
7022	10kV界工二线大馈线	安州电力调度控制中心	界工二线944开关	界牌站	40000	否	487	8435.09	公用	344.34	71	5964	0	1627.58	不受限	1600
7023	10kV斗红线	阿坝电力调度控制中心	斗红线911开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	47.4	27	821	0	1603.87	不受限	1600
7024	10kV南泰线	仁和电力调度控制中心	南泰线975开关	南山站	50000	否	300	5196.15	公线	94.04	31	1628.7	1420	1627.83	不受限	1600
7025	10kV向草线	石棉电力调度控制中心	向草线955开关	向阳站	20180	是	300	5196.15	公线	144.84	48	2508.7	0	1648.22	不受限	1600
7026	10kV界工线大馈线	安州电力调度控制中心	界工线926开关	界牌站	31500	否	300	5196.15	公用	176.67	59	3060	0	1616.53	不受限	1600
7027	10kV黄金线918大馈线	泸州电力调度控制中心	黄金线918开关	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	322.55	70	5586.6	0	1630.86	不受限	1600
7028	10kV板政线	仁和电力调度控制中心	板政线993开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	264.82	66	4586.7	0	1648.68	不受限	1600
7029	10kV齐色二线672大馈线	泸州电力调度控制中心	齐色二线922	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	275.18	59	4766.2	0	1649.32	不受限	1600
7030	10kV桂文线913	古蔺电力调度控制中心	10kV桂文线913开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	153.5	50	2658.7	0	1609.08	不受限	1600
7031	10kV吉双线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉双线912开关	永吉	20000	是	308	5334.72	公线	151.21	49	2619	0	1648.78	受限	1600
7032	10kV板誉线	仁和电力调度控制中心	板誉线990开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	265.77	59	4603.2	0	1632.18	不受限	1600
7033	10kV宣定线	汉源电力调度控制中心	宣定线913开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	154.95	56	2683.8	0	1603.03	不受限	1600
7034	10kV新红线	盐边电力调度控制中心	新红线973开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	146.76	49	2541.9	0	1615.02	不受限	1600
7035	10kV梁远线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁远线927关	梁原站	100000	否	523	9058.63	公线	378.08	72	6548.4	0	1604.37	不受限	1600
7036	10kV荣城Ⅱ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城Ⅱ线922开关	荣县站	90000	是	318.63	5518.83	公线	157.36	49	2725.3	50	1639.76	不受限	1600

7037	10kV永泥线	通江电力调度控制中心	10kV永泥线918	永安站	71500	否	292	5057.59	公线	167.67	57	2904.1	0	1647.73	不受限	1600
7038	10kV元风线	平昌电力调度控制中心	10kV元风线922	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	87.07	44	1508	0	1609.69	不受限	1600
7039	10kV海六线大馈线	富顺电力调度控制中心	海六线918开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	346.3	63	5998	0	1623.02	不受限	1600
7040	10kV望望线	平昌电力调度控制中心	10kV望望线911	望京站	10000	否	200	3464.1	公线	87.15	44	1509.4	0	1608.29	不受限	1600
7041	10kV双风线	新桥电力调度控制中心	10kV.双风线915开关	双堰站	40000	否	300	5196.15	公线	177.53	59	3074.9	0	1601.63	不受限	1600
7042	10kV大逸线	巴州电力调度控制中心	10kV大逸线957	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	356.34	71	6171.8	0	1622.42	不受限	1600
7043	10kV文洪线906大馈线	天府电力调度控制中心	文洪路906开关	文安	6300	是	300	5196.15	公线	147.34	49	2552	0	1604.92	不受限	1600
7044	10kV罗夔线大馈线	天府电力调度控制中心	罗夔线935开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	385.68	64	6680	0	1633.84	不受限	1600
7045	10kV车宝三线966	乐山电力调度控制中心	车宝三线966开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	303.49	69	5256.4	0	1602.52	不受限	1600
7046	10kV万街线大馈线	江油电力调度控制中心	万街线913开关	万寿站	40000	是	480	8313.84	公用	290.86	61	5037.7	0	1613.37	不受限	1600
7047	10kV桂都线大馈线	北川电力调度控制中心	桂都线911开关	桂溪站	8000	否	200	3464.1	公用	86.26	43	1494	0	1623.69	不受限	1600
7048	10kV复河线	射洪电力调度控制中心	复河线912开关	复兴	18000	否	335	5802.37	公线	206.33	62	3573.7	0	1648.43	不受限	1600
7049	10kV罗银线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗银线914开关	罗家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	149.98	56	2597.6	0	1611.29	不受限	1600
7050	10kV双悦线	营山电力调度控制中心	双悦线915开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	80.97	40	1402.4	80	1635.29	不受限	1600
7051	10kV洋青线	射洪电力调度控制中心	洋青线922开关	洋溪	12600	否	300	5196.15	公线	173.07	58	2997.6	50	1628.93	不受限	1600
7052	10kV观先线	仪陇电力调度控制中心	观先线923开关	观紫站(仪陇)	30000	否	323	5594.52	公线	197.32	61	3417.6	0	1617.47	不受限	1600
7053	10kV玉团线	大英电力调度控制中心	玉团线913开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	98.84	41	1711.9	0	1613.64	不受限	1600
7054	10kV梁广线	蒲城电力调度控制中心	梁广线926开关	梁原站	102000	否	500	8660.25	公线	356.52	71	6175	0	1619.22	不受限	1600
7055	10kV关紫线	射洪电力调度控制中心	关紫线921开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	296.81	61	5140.8	0	1648.84	不受限	1600
7056	10kV徐诸线大馈线	蓬安电力调度控制中心	徐诸线915开关	徐家站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	148.93	55	2579.4	0	1629.49	不受限	1600
7057	10kV湾龙线	射洪电力调度控制中心	湾龙线916开关	桐子湾	100000	否	265	4589.93	公线	145.55	55	2520.9	0	1610.04	不受限	1600
7058	10kV建龙线	南部电力调度控制中心	建龙线921开关	建兴站(南部)	28800	否	220	3810.51	公线	102.77	47	1780	0	1649.46	不受限	1600
7059	10kV桥金线	大英电力调度控制中心	桥金线923开关	红旗桥	20000	是	355	6148.78	公线	191.51	54	3317	0	1602.02	不受限	1600
7060	10kV观大线	仪陇电力调度控制中心	观大线911开关	观紫站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	245.82	65	4257.6	0	1619.25	不受限	1600
7061	10kV峰镇线	蒲城电力调度控制中心	峰镇线912开关	峰城站	10000	否	200	3464.1	公线	102.31	51	1772	0	1692	不受限	1600
7062	10kV洛嘎线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV洛嘎线913开关	洛佐站	6300	否	275	4763.14	公线	157.15	57	2721.9	0	1564.93	不受限	1560
7063	10kV清海线	威远电力调度控制中心	清海线914开关	清溪站	90000	否	371	6425.91	公线	243.94	66	4225.1	0	1558.22	不受限	1550
7064	10kV圣油线	隆昌电力调度控制中心	圣油线924开关	圣灯站	30000	否	100	1732.05	专线	0	0	0	0	1558.84	不受限	1550

7065	10kV湾福二路	郫都电力调度控制中心	湾福二线945开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	353.35	59	6120	630	1563.84	不受限	1550
7066	10kV大炭线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	大炭线913开关	大楠站	6900	否	100	1732.05	公线	111	11100	2050	0	1558.84	不受限	1550
7067	10kV清城中一线	威远电力调度控制中心	清城中一线917开关	清溪站	90000	是	500	8660.25	公线	310.24	62	5373.4	0	1554.8	不受限	1550
7068	10kV宋熊线	资中电力调度控制中心	宋熊线923开关	宋家站	20000	否	520	9006.66	公线	376.82	72	6526.5	0	1579.49	不受限	1550
7069	10kV周永线	安岳电力调度控制中心	10kV周永线915开关	周礼站	10000	是	220	3810.51	公用	85.22	39	1476	0	1572.41	不受限	1550
7070	10kV成协线	安岳电力调度控制中心	10kV成协线912开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	86.51	39	1498.4	0	1550.01	不受限	1550
7071	10kV养周线大馈线	简阳电力调度控制中心	养周线913	养马河	20000	否	500	8660.25	公线	287.81	58	4984.8	1230	1579.42	不受限	1550
7072	10kV越脱线	威远电力调度控制中心	越脱线912开关	越溪站	13000	是	150	2598.08	专线	29.45	20	510	0	1568.46	不受限	1550
7073	10kV山波线	威远电力调度控制中心	山波线911开关	山王站	12600	否	100	1732.05	专线	0	0	0	0	1558.84	不受限	1550
7074	10kV浦乐路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦乐路939开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	389.38	65	6744	0	1569.84	不受限	1550
7075	10kV巴瓦线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴瓦线912小车开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	139.46	55	2415.4	0	1559.66	不受限	1550
7076	10kV东医线	新都电力调度控制中心	东医线948开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	375.17	73	6498	0	1561.23	不受限	1550
7077	10kV严时线	新都电力调度控制中心	严时线925开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	276.24	53	4784.4	1695	1579.83	不受限	1550
7078	10kV两泰路	成都配调	两泰路910	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	334.09	71	5786.4	0	1586.94	不受限	1550
7079	10kV店地路	郫都电力调度控制中心	店地线942开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	450.49	75	7802.5	0	1550.57	不受限	1550
7080	10kV桐滨一线	内江电力调度控制中心	桐滨一线917开关	桐梓坝站	80000	是	400	6928.2	公线	230.31	58	3989	0	1553.56	不受限	1550
7081	10kV骟洪线	成都配调	骟洪线917开关	骟马桥	2*63000	是	473	0	公线	288.91	61	5004	0	1550.08	不受限	1550
7082	10kV桐西一线	内江电力调度控制中心	桐西一线914开关	桐梓坝站	80000	是	964	0	公线	680.83	71	11792	0	1565.57	不受限	1550
7083	10kV磁新路	彭州电力调度控制中心	磁新线905开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	88.68	44	1536	0	1581.69	不受限	1550
7084	10kV祥东路	成都配调	祥东线914	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	288.68	61	5000	0	1554.08	不受限	1550
7085	10kV团融四线	内江电力调度控制中心	团融四线924开关	团结站	100000	否	482	8348.48	专线	342.97	71	5940.3	0	1573.33	不受限	1550
7086	10kV子坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子坝线913开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	142.1	142	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7087	10kV岔新线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔新线922开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7088	10kV塔麦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔麦线912开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7089	10kV柒河东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柒河东线916开关	得柒站	108000	否	100	1732.05	公线	204.56	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7090	10kV章兴线956大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章兴线956开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	196.5	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7091	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌亚线917开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	250.76	10	173.21	1.25	1558.85	不受限	1550
7092	10kV营磨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营磨线922开关	营盘站	20000	否	100	1732.05	公线	404.16	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550

7093	10kV牙西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙西线912开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7094	10kV稻巨线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	稻巨线911开关	稻城站	40000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7095	10kV纳邛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳邛线912开关	纳塔站	14300	否	100	1732.05	公线	140.68	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7096	10kV新折线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新折线923开关	新城站	8000	否	100	1732.05	公线	425.23	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7097	10kv新拉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拉线925开关	新龙站	60000	否	100	1732.05	公线	290.16	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7098	10kV理新线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理新线917开关	理塘站	81000	否	100	1732.05	公线	154.43	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7099	10kV色祥线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV色祥线916断路器	色达站	80000	否	200	3464.1	公线	430.25	10	173.21	12.5	1558.85	不受限	1550
7100	10kV甲固线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲固线913开关	甲斯孔站	2500	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7101	10kV宜格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜格线953开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	不受限	1550
7102	10kV新安线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新安线915开关	安乐坝站	2500	否	100	1732.05	公线	112.88	10	173.2	0	1558.84	不受限	1550
7103	10kV洛麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛麻线912开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7104	10kV子甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子甲线913开关	子耳站	6300	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7105	10kV石烟线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石烟线914开关	石渠站	40000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7106	10kV银阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银阿线914开关	银多站	5000	否	135	2338.27	公线	31.21	23	540.6	0	1563.84	不受限	1550
7107	10kV曲真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲真线914开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7108	10kV龙齐一线	眉山电力调度控制中心	龙齐一线916开关	龙亭站	40000	否	550	9526.28	公线	357.19	65	6186.6	800	1587.05	不受限	1550
7109	10kV虾坞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾坞线931开关	虾扎站	14000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	不受限	1550
7110	10kV牙江线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙江线913开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7111	10kV鸳大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳大线911开关	鸳鸯坝站	50000	否	100	1732.05	公线	104.91	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7112	10kV东资线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东资线921开关	东谷站	43850	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7113	10kV曲龙线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲龙线912开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7114	10kV银阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	银阿线914开关	银多站	5000	否	135	2338.27	公线	31.21	23	540.6	0	1563.84	不受限	1550
7115	10kV岔清线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔清线915开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550

7116	10kV朱区线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱区线913开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7117	10kV尚业二线	眉山电力调度控制中心	尚业二线923开关	尚义站	100000	否	900	15588.46	公线	417.72	46	7234.9	5200	1594.71	不受限	1550
7118	10kV三帮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三帮线911开关	措拉站	2500	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7119	10kV尖南一线	乐山电力调度控制中心	尖南Ⅰ回971开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	260.25	59	4507.5	0	1589.32	不受限	1550
7120	10kV通百三线	乐山电力调度控制中心	通百三回944开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	304.85	69	5280	0	1578.92	不受限	1550
7121	10kV宜新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜新线951开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7122	10kV沙镇线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙镇线914开关	沙德站	1250	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7123	10kV大君线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大君线912开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7124	10kV大新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大新线914开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7125	10kV朱马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱马线911开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7126	10kV苏成II回934	乐山电力调度控制中心	苏成二回934开关	苏稽站	100000	否	380	6581.79	公线	252.38	66	4371.2	0	1552.41	不受限	1550
7127	10kV香蒙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香蒙线913开关	香格里拉站	40200	否	200	3464.1	公线	89.15	45	1544	0	1573.69	不受限	1550
7128	10kV宜格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜格线953开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7129	10kV沙镇线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙镇线914开关	沙德站	1250	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	不受限	1550
7130	10kV色医线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色医线915开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	254.97	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7131	10kV东资线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东资线921开关	东谷站	43850	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	不受限	1550
7132	10kV道松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道松线914开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7133	10kV瓦木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	瓦木线911开关	瓦日站	2500	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7134	10kV虾坞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾坞线931开关	虾扎站	14000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7135	10kV来格线919大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来格线919开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7136	10kV河呷线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河呷线911开关	呷衣站	6300	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7137	10kV洛俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛俄线911开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7138	10KV来坝线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来坝线914开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	135.35	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550

7139	10kV邱黄线	宜宾电力调度控制中心	邱黄线644开关	邱场站	6300	否	346	5992.9	公线	221.84	64	3842.2	0	1551.41	不受限	1550
7140	10kV色武二回大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色武二回914开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	363.05	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7141	10kV洛地线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛地线917开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7142	10kV色牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV色牧线917断路器	色达站	25000	否	100	1732.05	公线	189.84	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7143	10kV温沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	温沙路991开关	温波站	1600	否	100	1732.05	公线	0	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7144	10kV桃河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃河线912开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	171.69	10	173.21	0	1558.84	不受限	1550
7145	10kV桃联线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃联线911开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	114.65	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7146	10kV大君线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大君线912开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	不受限	1550
7147	10kV大新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大新线914开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	不受限	1550
7148	10kV新稻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新稻线914开关	新城站	190000	否	100	1732.05	公线	786.26	10	136.14	0	1595.91	不受限	1550
7149	10kV新甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新甲线951开关	新区临时站	315	否	100	1732.05	公线	477.54	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7150	10kV子实线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子实线912开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	112.56	10	173.21	0	1558.85	不受限	1550
7151	10kV多开线	西充电力调度控制分中心	多开线925开关	多扶站(西充)	22550	否	423	7326.57	公线	213	50	3689	5015	1578.91	不受限	1550
7152	10kV天七线	蒲城电力调度控制中心	天七线923开关	天生站	20000	否	205	3550.7	公线	94.79	46	1641.8	0	1553.83	不受限	1550
7153	10kV大观线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大观线925开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	65.94	38	1142	0	1570.39	不受限	1550
7154	10kV五新线	峨眉山电力调度控制分中心	五新线914开关	五星站	10000	否	210	3637.31	公线	82.7	39	1432.4	250	1591.18	不受限	1550
7155	10kV伏镇二线	南部电力调度控制中心	10kV伏镇II线916开关	伏虎站(南部)	30000	否	377	6529.83	公线	249.56	66	4322.4	0	1554.45	不受限	1550
7156	10kV永太线	大英电力调度控制中心	永太线915开关	永乐	12600	是	355	6148.78	公线	87.7	25	1519	1830	1570.02	不受限	1550
7157	10kV南桂线	射洪电力调度控制中心	南桂线926开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	300.97	61	5212.8	0	1576.84	不受限	1550
7158	10kV香伯线	射洪电力调度控制中心	香伯线924开关	香山	12600	是	200	3464.1	公线	70.08	35	1213.7	0	1557.58	不受限	1550
7159	10kV河略线大馈线	安州电力调度控制中心	河略线913开关	河清站	30000	是	240	4156.92	公线	100.87	42	1747	0	1578.54	不受限	1550
7160	10kV荆搬二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆搬二线924开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	352.14	64	6099	0	1563.59	不受限	1550
7161	10kV岭池线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭池线915开关	长条岭站(阆中)	15000	否	380.2	6585.26	公线	251.21	66	4350.9	0	1575.83	不受限	1550
7162	10kV坪光线	南部电力调度控制中心	10kV坪光线933	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	107.45	49	1861.1	0	1568.36	不受限	1550
7163	10kV北平一线大馈线	南充电力调度控制中心	北平Ⅰ回921开关	北湖站	126000	是	553	9578.24	公线	351.96	64	6096	0	1566.59	不受限	1550

7164	10kV汇白线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇白线914开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	243.24	58	4213	0	1551.26	不受限	1550
7165	10kV望观一线	巴州电力调度控制中心	10kV望观一线962	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	380.8	73	6595.4	0	1588.54	不受限	1550
7166	10kV麻云线	通江电力调度控制中心	10kV麻云线911	麻石站	16300	否	192	3325.54	公线	82.68	43	1432	0	1560.99	不受限	1550
7167	10kV水花线	巴州电力调度控制中心	10kV水花线913	水宁站	10000	否	275	4763.14	公线	156.52	57	2711	0	1575.83	不受限	1550
7168	10kV邓草线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓草线924开关	邓关站	100300	是	336	5819.69	公线	149.16	44	2583.5	500	1572.25	不受限	1550
7169	10kV虎陵线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎陵线913开关	虎让站	6300	是	275	4763.14	公线	129.27	47	2239	0	1571.51	不受限	1550
7170	10kV荣溪线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣溪线927开关	荣县站	127400	是	415	7188.01	公线	226.99	55	3931.5	250	1568.91	不受限	1550
7171	10kV西猛线	石棉电力调度控制中心	西猛线953开关	西油房站	31600	否	150	2598.08	公线	43.55	29	754.2	0	1584.07	不受限	1550
7172	10kV箐瀑线	盐边电力调度控制中心	箐瀑线922开关	箐河站	31500	否	140	2424.87	公线	35.31	25	611.5	0	1570.88	不受限	1550
7173	10kV尔坝线	阿坝电力调度控制中心	尔坝线911开关	古尔沟站	16300	否	300	5196.15	公线	176.67	59	3060	50	1566.53	不受限	1550
7174	10kV御涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御涪二线941开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	388.75	65	6733.1	0	1580.74	不受限	1550
7175	10kV兴海线	仁和电力调度控制中心	兴海线970开关	兴隆站	40000	否	300	5196.15	公线	180.32	60	3123.2	0	1553.33	不受限	1550
7176	10kV河西一线	江油电力调度控制中心	河西一线944开关	河西	180000	是	552	9560.92	公线	351.48	64	6087.6	0	1561.14	不受限	1550
7177	10kV攀嘎线	宝兴电力调度控制中心	攀嘎线922开关	攀超站	12600	是	270	4676.54	公线	124.19	46	2151	0	1590.23	不受限	1550
7178	10kV官魏线	万源电力调度控制中心	10kV.官魏线918开关	官渡站	40000	是	308	5334.72	公线	155.16	50	2687.4	0	1580.38	不受限	1550
7179	10kV石花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石花线905开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	330.62	63	5726.4	0	1575.93	不受限	1550
7180	10kV下乡线	阿坝电力调度控制中心	下乡线951开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	45.38	30	786	0	1552.27	不受限	1550
7181	10kV福兴线	攀枝花西区电力调度控制中心	福兴线913开关	福田站	8000	是	300	5196.15	公线	148.66	50	2574.8	0	1582.12	不受限	1550
7182	10kV尔府线	阿坝电力调度控制中心	尔府线959开关	查尔玛站	3150	否	175	3031.09	公线	42.97	25	744.2	400	1583.78	不受限	1550
7183	10kV兴中线	仁和电力调度控制中心	兴中线954开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	268.78	67	4655.2	0	1580.18	不受限	1550
7184	10kV兴广一线	仁和电力调度控制中心	兴广一线978开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	268.55	60	4651.2	0	1584.18	不受限	1550
7185	10kV宝五二线	宝兴电力调度控制中心	宝五二线921开关	宝兴站	16300	是	362	6270.02	公线	198.53	55	3438.5	0	1577.52	不受限	1550
7186	10kV安肖线	阿坝电力调度控制中心	安肖线952开关	安宏站	6300	否	200	3464.1	公线	77.53	39	1342.8	200	1574.89	不受限	1550
7187	10kV横龙线	米易电力调度控制中心	横龙线952开关	横山站	6300	是	350	6062.18	公线	189.17	54	3276.4	0	1573.34	不受限	1550
7188	10kV河新线	盐边电力调度控制中心	河新线917开关	河口站	6300	是	250	4330.13	公线	109.01	44	1888.1	0	1576	不受限	1550
7189	10kV大杨线	荥经电力调度控制中心	大杨线913开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	345.06	69	5976.4	250	1567.82	不受限	1550
7190	10kV卢电线	旺苍电力调度控制中心	卢电线922开关	35kV卢家坝站	12600	否	100	1732.05	公线	45	45	779.4	0	1558.84	不受限	1550
7191	10kV石友线	剑阁电力调度控制中心	石友线912开关	35kV石瓮站	10000	否	300	5196.15	公线	85.53	29	1481.4	1600	1595.13	不受限	1550

7192	10kV林滩线	广元电力调度控制中心	林滩线913开关	35kV柏林站	6300	否	150	2598.08	公线	45.28	30	784.2	0	1554.07	不受限	1550
7193	10kV林清线	广元电力调度控制中心	林清线914开关	35kV柏林站	6300	否	200	3464.1	公线	87.85	44	1521.6	0	1596.09	不受限	1550
7194	10kV冯妙路944线路	中江电力调度控制中心	冯妙路944开关	冯店站	12500	否	186	3221.61	公线	76.67	41	1328	0	1571.45	不受限	1550
7195	10kV陵兰线	苍溪电力调度控制中心	陵兰线918开关	陵江站	90000	否	425	7361.22	公线	290.99	68	5039.9	0	1585.2	不受限	1550
7196	10kV棉九线672大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉九线922开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	246.78	58	4274.2	0	1587.06	不受限	1550
7197	10kV魏家线	通川电力调度控制中心	10kV.魏家线951开关	魏兴站	80000	是	365	6321.99	公线	200.46	55	3472	0	1585.59	不受限	1550
7198	10kV中转线	广元电力调度控制中心	中转线923开关	中子站	80000	否	340	5888.97	公线	214.5	63	3715.2	0	1584.87	不受限	1550
7199	10kV朝红路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝红路924开关	朝阳站	100000	否	600	10392.3	公线	448.34	75	7765.2	0	1587.87	不受限	1550
7200	10kV曾经线	广元电力调度控制中心	曾经线923开关	35kV曾家站	19300	是	300	5196.15	公线	148.2	49	2566.9	0	1590.02	不受限	1550
7201	10kV黎溪线大馈线	会理电力调度控制中心	黎溪线923小车开关	黎溪站	100000	否	220	3810.51	公线	108.19	49	1873.9	0	1555.56	不受限	1550
7202	10kV南机线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南机线915开关	（会理县调）城南站	16000	否	150	2598.08	公线	45	30	779.4	0	1558.87	不受限	1550
7203	10kV城山线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城山线913开关	（越西县调）城关站	50000	否	220	3810.51	公线	108	49	1870.6	0	1558.86	不受限	1550
7204	10kV轮园二线	广元电力调度控制中心	轮园二线928开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	269.45	67	4666.9	0	1568.48	不受限	1550
7205	10kV陵滨线	苍溪电力调度控制中心	陵滨线915开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	474.48	75	8218	0	1587.14	不受限	1550
7206	10kV彰促线	仁寿电力调度控制中心	彰促线926开关	彰加站	11000	否	210	3637.31	公线	98.69	47	1709.3	0	1564.28	不受限	1550
7207	10kV德柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德柏线911开关	德巫站	7600	否	100	1732.05	公线	1.67	2	29	0	1529.84	不受限	1520
7208	10kV荣河西线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣河西线921开关	得荣站	40000	否	248	4295.49	公线	136.49	55	2364	0	1501.94	不受限	1500
7209	10kV全玉线大馈线	乐山电力调度控制中心	全玉线922开关	全福站	21200	是	440	7621.02	公线	264.72	60	4585	0	1511.82	不受限	1500
7210	10kV桑硕线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑硕线923开关	桑披站	13150	否	135	2338.27	公线	34.64	26	600	0	1504.44	不受限	1500
7211	10kV桑硕线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑硕线923开关	桑披站	13150	否	135	2338.27	公线	34.64	26	600	0	1504.44	不受限	1500
7212	10kV铝园二线924	眉山电力调度控制中心	铝园二线924开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	196.2	46	3398.2	935	1528.06	不受限	1500
7213	10kV筠宿线	宜宾电力调度控制中心	筠宿线661开关	筠连站	40000	否	300	5196.15	公线	181.11	60	3136.8	0	1539.73	不受限	1500
7214	10kV叙月线	宜宾电力调度控制中心	叙月线621开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	255.99	60	4433.8	0	1524.46	不受限	1500
7215	10kV荣河西线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣河西线921开关	得荣站	40000	否	248	4295.49	公线	136.49	55	2364	0	1501.94	不受限	1500
7216	10kV音兴线	成都配调	音兴路918	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	181.52	54	3144	0	1535.31	不受限	1500
7217	10kV荔百线	成都配调	荔百路908	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	289.61	61	5016	0	1538.08	不受限	1500
7218	10kV塘大路_专线	成都配调	塘大路921	塘坎街	2*180000	否	473	8192.6	专线	338.8	72	5868	0	1505.34	不受限	1500
7219	10kV玉天路	成都配调	玉天线929	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	290.99	62	5040	0	1514.08	不受限	1500
7220	10kV固镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固镇路922	固驿	6300	是	300	5196.15	公线	151.04	50	2616	0	1540.92	不受限	1500

7221	10kV桂海线	新都电力调度控制中心	桂海线948开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	330.48	65	5724	615	1533.17	不受限	1500
7222	10kV草花线	成都配调	草花路906	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	239.38	59	4146	0	1521.27	不受限	1500
7223	10kV黄先线	隆昌电力调度控制中心	黄先线913开关	黄家站	20000	是	200	3464.1	公线	72.38	36	1253.6	0	1517.68	不受限	1500
7224	10kV南高线	威远电力调度控制中心	南高线922开关	威南站	150000	是	500	8660.25	公线	283	57	5114.9	315	1498.3	不受限	1500
7225	10kV楼言二线	青白江电力调度控制中心	楼言二线936开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	452.48	75	7837	0	1516.07	不受限	1500
7226	10kV乐永线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐永线955开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	111.43	50	1929.9	0	1542.43	不受限	1500
7227	10kV曲鞍线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV曲鞍线912开关	曲依站	6300	否	255	4416.73	公线	140.4	55	2431.7	0	1543.36	不受限	1500
7228	10kV天南线	安岳电力调度控制中心	10kV天南线915开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	176.06	53	3049.4	0	1523.22	不受限	1500
7229	10kV石环三路	德阳电力调度控制中心	石环三路937开关	石亭江站	102000	否	600	10392.3	公线	2.11	2	36.5	7800	1516.57	不受限	1500
7230	10kV天大线916大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV天大线916开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	176.06	53	3049.4	0	1523.22	不受限	1500
7231	10kV铁柳线924大馈线	会东电力调度控制中心	10kV铁柳线924开关	铁柳站	7500	否	275	4763.14	公线	160.06	58	2772.3	0	1514.53	不受限	1500
7232	10kV914特新线	甘洛电力调度控制中心	特新线914小车开关	特克站	16000	否	441	7638.34	公线	121.78	28	2109.2	0	1515.31	不受限	1500
7233	10kV石水线924	乐至电力调度控制中心	10kV石水线924	石佛站	13000	是	180	3117.69	公用	56.47	31	978	0	1516.15	不受限	1500
7234	10kV威双线	威远电力调度控制中心	威双线961开关	威远站	90000	否	400	6928.2	公线	179.08	45	3101.6	1630	1503.78	不受限	1500
7235	10kV宋铁线大馈线	广安电力调度控制中心	宋铁线959开关	宋家垭站	180000	否	100	1732.05	专线	1.13	1	19.5	0	1539.34	不受限	1500
7236	10kV公双线	资中电力调度控制中心	公双线913开关	公民站	10000	否	205	3550.7	公线	95.54	47	1654.8	0	1540.83	不受限	1500
7237	10kV黄柑线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄柑线911开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	104.19	41	1804.5	0	1540.56	不受限	1500
7238	10kV桂前线大馈线	广安电力调度控制中心	桂前线973开关	桂兴站	80000	是	260	4503.33	公线	119.17	46	2064	0	1538.4	不受限	1500
7239	10kV连工线	威远电力调度控制中心	连工线961开关	连界场站	71500	是	260	4503.33	专线	120.6	46	2088.8	0	1513.86	不受限	1500
7240	10kV沙镜线	隆昌电力调度控制中心	沙镜线921开关	沙坝站	110000	否	423	7326.57	公线	291.76	69	5053.2	0	1540.71	不受限	1500
7241	10kV丰关线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰关线955开关	丰禾站	120000	否	167	2892.52	专线	61.78	37	1070.1	0	1533.17	不受限	1500
7242	10kV罗前二线	洪雅电力调度控制中心	罗前二线922	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	307.56	62	5326.9	0	1532.02	不受限	1500
7243	10kV红金一线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红金一线912开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	291.25	69	5044.5	0	1502.65	不受限	1500
7244	10kV竹新线913线路	宁南电力调度控制中心	竹新线913开关	竹寿站	13150	是	275	4763.14	公线	132.92	48	2302.2	0	1508.31	不受限	1500
7245	10kV满双线	仁寿电力调度控制中心	满双线915开关	满井站	18000	否	380	6581.79	公线	254.09	67	4400.8	0	1522.81	不受限	1500
7246	10kV单坡线	苍溪电力调度控制中心	单坡线912开关	35kV单鼓站	22300	否	200	3464.1	公线	91.18	46	1579.3	0	1538.39	不受限	1500
7247	10kV柳汪线	广元电力调度控制中心	柳汪线912开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	91.64	46	1587.2	0	1530.49	不受限	1500
7248	10kV罗天路	绵竹电力调度控制中心	罗天路922开关	罗荣站	80000	否	428	7413.18	公用	297.99	70	5161.2	0	1510.66	不受限	1500
7249	10kV柳渔线	广元电力调度控制中心	柳渔线911开关	35kV麻柳站	6300	是	251	4347.45	公线	95.39	38	1652.2	315	1510.76	不受限	1500

7250	10kV白新一路	绵竹电力调度控制中心	白新一路901开关	白庙站	80000	是	400	6928.2	公用	230.55	58	3993.1	0	1549.46	不受限	1500
7251	10kV西景线	通川电力调度控制中心	10kV.西景线961开关	城西站	80000	否	400	6928.2	公线	271.54	68	4703.1	0	1532.28	不受限	1500
7252	10kV回安路	什邡电力调度控制中心	回安路953开关	回澜站	100000	否	600	10392.3	公线	128.45	21	2224.8	0	7128.27	不受限	1500
7253	10kV回新路	什邡电力调度控制中心	回新路926开关	回澜站	100000	否	520	9006.66	公线	264.65	51	4583.8	0	3522.19	不受限	1500
7254	10kV万联路956#线路	中江电力调度控制中心	万联路956开关	万福站	20000	否	273	4728.5	公线	89.42	33	1548.7	1200	1506.95	不受限	1500
7255	10kV园瓯二线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯二线971开关	园林站	40000	是	350	6062.18	公线	190.76	55	3304	0	1545.74	不受限	1500
7256	10kV家镇路934线路	中江电力调度控制中心	家镇路934开关	袁家站	100000	否	377	6529.83	公线	252.67	67	4376.3	0	1500.55	不受限	1500
7257	10kV徐长路915线路	绵东电力调度控制中心	徐长路915开关	徐家坝站	14300	否	100	1732.05	专线	1.27	1	22	0	1536.84	不受限	1500
7258	10kV春镇二线	剑阁电力调度控制中心	春镇二线927小车开关	春风站	80000	是	300	5196.15	公线	152.86	51	2647.6	0	1509.32	不受限	1500
7259	10kV古江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古江线911开关	木古站	12600	否	335	5802.37	公线	184.1	55	3188.612	525	1508.368	不受限	1500
7260	10kV白欣线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白欣线926开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	245.08	61	4244.8	480	1510.58	不受限	1500
7261	10kV尼乐线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV尼乐线913开关	尼波站	4000	否	120	2078.46	公线	162.37	135	2812.2	0	-941.59	不受限	1500
7262	10kV迎双线	剑阁电力调度控制中心	迎双线915开关	35kV迎水站	10000	是	200	3464.1	公线	71.84	36	1244.2	0	1527.08	不受限	1500
7263	10kV柳临线	广元电力调度控制中心	柳临线913开关	35kV麻柳站	6300	否	200	3464.1	公线	91.76	46	1589.3	0	1528.39	不受限	1500
7264	10kV中石线	广元电力调度控制中心	中石线918开关	中子站	80000	否	400	6928.2	专线	214.02	54	3706.8	1000	1528.58	不受限	1500
7265	10kV黄利线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄利线913开关	黄甸站	6300	否	150	2598.08	公用	47.18	31	817.2	0	1521.07	不受限	1500
7266	10kV田修线	仁和电力调度控制中心	田修线955开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	90.9	45	1574.4	0	1543.29	不受限	1500
7267	10kV双梅线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双梅线943开关	双碑站	50000	否	600	10392.3	公用	452.82	75	7842.9	0	1510.17	不受限	1500
7268	10kV园启线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园启线911开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	334.29	63	5789.9	0	1512.43	不受限	1500
7269	10kV安角线	阿坝电力调度控制中心	安角线914开关	安宁站	6400	否	220	3810.51	公线	109.25	50	1892.2	0	1537.26	不受限	1500
7270	10kV月奶新线	阿坝电力调度控制中心	月奶新线953开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	163.47	47	2831.3	1000	1546.72	不受限	1500
7271	10kV小沈一线大馈线	游仙电力调度控制中心	小沈一线919开关	小枧站	31500	否	591	10236.42	公用	227.82	39	3945.8	3750	1516.98	不受限	1500
7272	10kV宜海线	汉源电力调度控制中心	宜海线921开关	宜东站	5000	否	275	4763.14	公线	159.11	58	2755.8	0	1531.03	不受限	1500
7273	10kV米公线	米易电力调度控制中心	米公线953开关	米易站	31500	是	470	8140.64	公线	287.36	61	4977	0	1535.51	不受限	1500
7274	10kV横沙线	米易电力调度控制中心	横沙线951开关	横山站	6300	是	198	3429.46	公线	70.44	36	1220	0	1523.57	不受限	1500
7275	10kV得新线	平昌电力调度控制中心	10kV得新线914	得胜站	15000	否	200	3464.1	公线	92.22	46	1597.2	0	1520.49	不受限	1500
7276	10kV国南四路大馈线	天府电力调度控制中心	国南四路914开关	国玻	50000	否	553	9578.24	专线	409.09	74	7085.5	0	1534.92	不受限	1500
7277	10kV梁城二线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城二线919开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	329.1	63	5700	0	1546.9	不受限	1500

7278	10kV正和线	南江电力调度控制中心	10kV正和线954	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	271.32	68	4699.2	0	1536.18	不受限	1500
7279	10kV太金线大馈线	天府电力调度控制中心	太金路922开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	283.37	61	4908	0	1535.23	不受限	1500
7280	10kV土岭线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土岭线918开关	土地坡站	80000	是	503	8712.22	公线	315.36	63	5462	0	1507.78	不受限	1500
7281	10kV土凤线大馈线	自贡电力调度控制中心	土凤线917开关	土地坡站	80200	是	445	7707.63	公线	268.01	60	4642	0	1524.1	不受限	1500
7282	10kV虎庙线	新桥电力调度控制中心	10kV.虎庙线912开关	虎让站	6300	是	375	6495.19	公线	210.87	56	3652.3	0	1543.85	不受限	1500
7283	10kV富升二线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升二线921开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	353.33	64	6119.7	0	1529.04	不受限	1500
7284	10kV富升一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富升一线912开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	354.39	64	6138	0	1510.74	不受限	1500
7285	10kV盘荞线914大馈线	泸川电力调度控制中心	盘荞线914开关	罗盘山	540000	是	482	8348.48	公线	296.59	62	5136.9	0	1541.88	不受限	1500
7286	10kV严柳二线925大馈线	泸川电力调度控制中心	严柳二线925	严湾	100000	是	400	6928.2	公线	232.91	58	4034	0	1508.56	不受限	1500
7287	10kV金杨线大馈线	天府电力调度控制中心	金杨线913开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	409.18	74	7087	0	1533.42	不受限	1500
7288	10kV倒绿线	营山电力调度控制中心	倒绿线916开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	92.09	46	1595	0	1522.69	不受限	1500
7289	10kV安石线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安石线917开关	安平站	16300	是	407	7049.45	公线	237.92	58	4120.8	0	1518.76	不受限	1500
7290	10kV陇滨线	仪陇电力调度控制中心	陇滨线K201开关	仪陇开闭所	390000	是	600	10392.3	公线	391.3	65	6777.4	0	1536.44	不受限	1500
7291	10kV劳锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳锋线927开关	劳动站	50000	是	344	5958.25	公线	186.89	54	3237	0	1529.6	不受限	1500
7292	10kV日福线	仪陇电力调度控制中心	日福线913开关	日兴站(仪陇)	30000	是	377	6529.83	公线	213.88	57	3704.4	0	1519.46	不受限	1500
7293	10kV莱阳线	大英电力调度控制中心	莱阳线915开关	蓬莱	100000	否	240	4156.92	公线	127.83	53	2214.1	0	1527.13	不受限	1500
7294	10kV金肖线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV金肖线914	黄金站(南部)	18000	否	218	3775.87	公线	107.33	49	1858.9	0	1539.38	不受限	1500
7295	10kV关四线	射洪电力调度控制中心	关四线915开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	305.33	62	5288.4	0	1501.24	不受限	1500
7296	10kV李渡二线	嘉陵电力调度控制中心	李渡II线924开关	李渡站	10000	是	345.1	5977.31	公线	187.52	54	3247.9	0	1533.95	不受限	1500
7297	10kV任隆线	蓬溪电力调度控制中心	任隆线915开关	任隆	90000	否	300	5196.15	公线	153.12	51	2652	0	1504.92	不受限	1500
7298	10kV洋东线	射洪电力调度控制中心	洋东线911开关	洋溪	12700	是	307	5317.4	公线	84.18	27	1458	1250	1545.92	不受限	1500
7299	10kV千三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千三线914开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	111.07	50	1923.8	0	1505.66	不受限	1500
7300	10kV老龙线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老龙线922开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	45.88	31	794.6	0	1543.67	不受限	1500
7301	10kV老构线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老构线911开关	老观站(阆中)	20000	否	270	4676.54	公线	156.22	58	2705.7	0	1503.19	不受限	1500
7302	10kV林明线	营山电力调度控制中心	林明线912开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	69.56	35	1204.8	50	1516.48	不受限	1500
7303	10kV晓浮线大馈线	安州电力调度控制中心	晓浮线932开关	晓坝站	40000	是	401	6945.52	公用	234.87	59	4068	0	1488.42	不受限	1450
7304	10kV盘群线	南部电力调度控制中心	10kV盘群线911	盘龙站(南部)	20000	否	220	3810.51	公线	113.64	52	1968.2	0	1461.26	不受限	1450
7305	10kV金东线	蓬溪电力调度控制中心	金东线917开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	348.15	64	6030	0	1452.46	不受限	1450

7306	10kV界花线大馈线	安州电力调度控制中心	界花线924开关	界牌站	31500	是	600	10392.3	公用	395.61	66	6852	0	1461.84	不受限	1450
7307	10kV禹武线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹武线912开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	80.72	39	1398	0	1484.14	不受限	1450
7308	10kV指江线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指江线923开关	指南站	16300	否	500	8660.25	公线	364.67	73	6316.1	0	1478.12	不受限	1450
7309	10kV金水线大馈线南部	南部电力调度控制中心	10kV金水线919	黄金站(南部)	18000	否	165	2857.88	公线	64.01	39	1108.6	0	1463.49	不受限	1450
7310	10kV北乐二线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐Ⅱ回917开关	北湖站	126000	是	553	9578.24	公线	356.19	64	6169.2	0	1493.39	不受限	1450
7311	10kV安凉线	射洪电力调度控制中心	安凉线915开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	305.76	62	5295.7	0	1493.94	不受限	1450
7312	10kV文华线	蓬溪电力调度控制中心	文华线912开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	75.13	38	1301.2	0	1470.08	不受限	1450
7313	10kV二蕉线大馈线	江油电力调度控制中心	二蕉线922开关	二郎庙站	31500	否	180	3117.69	公用	77.34	43	1339.6	0	1466.32	不受限	1450
7314	10kV望运二线	巴州电力调度控制中心	10kV望运二线922	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	387.95	74	6719.3	0	1464.64	不受限	1450
7315	10kV北华线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV北华线969开关	城北站	100000	否	553	9578.24	公线	412.63	75	7146.7	0	1473.72	不受限	1450
7316	10kV土轻线大馈线	自贡电力调度控制中心	土轻线923开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	316.11	63	5475	0	1494.78	不受限	1450
7317	10kV临建线	渠县电力调度控制中心	10kV.临建线953开关	临巴站	70000	否	255	4416.73	公线	145.07	57	2512.6	0	1462.46	不受限	1450
7318	10kV盘竹线915大馈线	泸川电力调度控制中心	盘竹线915开关	罗盘山	542000	是	423	7326.57	公线	252.66	60	4376	0	1485.26	不受限	1450
7319	10kV华贡线大馈线	自贡电力调度控制中心	华贡线919开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	317.46	63	5498.4	0	1471.38	不受限	1450
7320	10kV衣磴线	平昌电力调度控制中心	10kV衣磴线914	白衣站	10000	否	200	3464.1	公线	96.11	48	1664.7	0	1452.99	不受限	1450
7321	10kV莲供线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲供线915开关	莲花寺站	63700	是	380	6581.79	公线	218.2	57	3779.3	0	1486.13	不受限	1450
7322	10kV杨城七线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城七线961开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	315.71	63	5468.1	0	1460.1	不受限	1450
7323	10kV北杨二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨二线924开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	357.53	65	6192.4	0	1470.19	不受限	1450
7324	10kV家园Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家园Ⅱ回971	谢家站	100000	否	553	9578.24	公线	413.22	75	7157	0	1463.42	不受限	1450
7325	10kV化柳线	巴州电力调度控制中心	10kV化柳线912	化成站	12600	否	220	3810.51	公线	112.73	51	1952.4	0	1477.06	不受限	1450
7326	10kV蚂红线	盐边电力调度控制中心	蚂红线974开关	蚂鳇沟站	16000	是	350	6062.18	公线	196.28	56	3399.6	0	1450.14	不受限	1450
7327	10kV永水线	盐边电力调度控制中心	永水线913开关	永兴站	6300	否	220	3810.51	公线	114.2	52	1978	0	1451.46	不受限	1450
7328	10kV玉泉线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉泉线915开关	玉龙站	6300	是	200	3464.1	公线	76.03	38	1316.8	0	1454.48	不受限	1450
7329	10kV工安线	汉源电力调度控制中心	工安线919开关	万工站	40000	否	380	6581.79	公线	184.18	48	3190	1250	1483.61	不受限	1450
7330	10kV尖丹线912大馈线	叙永电力调度控制中心	尖丹线912开关	丹山	30200	是	252	4364.77	公线	117.09	46	2028	0	1463.82	不受限	1450
7331	10kV车双线	雅安电力调度控制中心	车双线911开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	185.78	62	3217.7	0	1458.83	不受限	1450
7332	10kV油乐线	万源电力调度控制中心	油乐线925开关	油房坝站	31500	是	300	5196.15	公线	156.24	52	2706	0	1450.92	不受限	1450
7333	10kV三白线	阿坝电力调度控制中心	三白线922开关	三江站	12600	是	200	3464.1	公线	37.9	19	656.5	630	1484.78	不受限	1450

7334	10kV萝民二线	汉源电力调度控制中心	萝民二线923开关	萝卜岗站	50000	是	580	10045.89	公线	379.79	65	6578	0	1458.71	不受限	1450
7335	10kV江街线915大馈线	叙永电力调度控制中心	江街线915开关	江门	12600	否	280	4849.74	公线	167.03	60	2893	0	1471.77	不受限	1450
7336	10kV大卫线	米易电力调度控制中心	大卫线954开关	大坪子站	10000	是	299.2	5182.3	公线	153.5	51	2658.6	0	1487.24	不受限	1450
7337	10kV万清线	雅安电力调度控制中心	万清线922开关	万古站	18100	否	300	5196.15	公线	156.49	52	2710.4	500	1466.13	不受限	1450
7338	10kV文松线	仁寿电力调度控制中心	文松线914开关	文宫站	20000	否	380	6581.79	公线	256.42	67	4441.2	0	1482.41	不受限	1450
7339	10kV水街线923大馈线	叙永电力调度控制中心	水街线922	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	167.2	60	2895.9	0	1468.87	不受限	1450
7340	10kV南德二线	广元电力调度控制中心	南德二线971开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	323.8	71	5608.2	0	1453.37	不受限	1450
7341	10kV凤新线	攀枝花电力调度控制中心	凤新线915开关	凤凰站	40000	是	350	6062.18	公线	148.87	43	2578.4	800	1471.34	不受限	1450
7342	10kV流云线	攀枝花电力调度控制中心	流云线914开关	流沙坡站	10000	是	200	3464.1	公线	75.31	38	1304.3	0	1466.98	不受限	1450
7343	10kV三耐路	广汉电力调度控制中心	三耐路922开关	三星堆站旧	120000	否	534	9249.15	公用	389.86	73	6752.4	100	1471.84	不受限	1450
7344	10kV泸高线987大馈线	泸州电力调度控制中心	泸高线987	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	182.49	45	3160.8	1000	1464.9	不受限	1450
7345	10kV郎镇线	古蔺电力调度控制中心	郎镇线911开关	二郎	16000	否	308	5334.72	公线	191.21	62	3311.7	0	1489.55	不受限	1450
7346	10kV东城一线	大竹电力调度控制中心	东城一线928开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	297.7	62	5156.2	0	1494.87	不受限	1450
7347	10kV陵武线	苍溪电力调度控制中心	陵武线928开关	陵江站	90000	否	500	8660.25	公线	364.68	73	6316.3	0	1477.92	不受限	1450
7348	10kV虎张线	广元电力调度控制中心	虎张线914开关	35kV虎跳站	10300	是	300	5196.15	公线	155.02	52	2685	0	1471.92	不受限	1450
7349	10kV龙鞍线	苍溪电力调度控制中心	龙鞍线912开关	35kV龙山站	20000	否	251	4347.45	公线	141.37	56	2448.6	0	1464.1	不受限	1450
7350	10kV924甘城一线	甘洛电力调度控制中心	10kV甘城一线924开关	甘洛站	63000	否	441	7638.34	公线	311.03	71	5450	0	1487.41	不受限	1450
7351	10kV周龙线	安岳电力调度控制中心	10kV周龙线914开关	周礼站	10000	否	195	3377.5	公线	90.88	47	1574	0	1465.75	不受限	1450
7352	10kV广郊一线	安岳电力调度控制中心	10kV广郊一线931开关	广惠	272000	是	525	9093.27	公用	263.67	50	4566.8	1250	1457.82	不受限	1450
7353	10kV龙观线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙观线923开关	龙安站	30300	是	295	5109.55	公线	105.76	36	1831.76	2595	1492.64	不受限	1450
7354	10kV中伏线	广安电力调度控制中心	中伏线914开关	中和站	20060	否	260	4503.33	公线	119.86	46	2076	488	1489	不受限	1450
7355	10kV盛永线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV盛永线912开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	102.6	49	1777	0	1496.58	不受限	1450
7356	10kV嘉宏二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉宏二线923开关	嘉农站	80200	否	345	5975.58	公线	226.56	58	3924	0	1480	不受限	1450
7357	10kV嘉鼎二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉鼎二线924开关	嘉农站	80200	否	345	5975.58	公线	191.92	56	3324	0	1456.46	不受限	1450
7358	10kV祥长路	成都配调	祥长线928	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	340.96	72	5905.4	0	1467.94	不受限	1450
7359	10kV栗小路	大邑电力调度控制中心	栗小线922开关	栗子坪	16000	否	300	5196.15	公线	184.99	62	3204	0	1472.53	不受限	1450
7360	10kV庙站路	成都配调	庙站路915	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	294.23	62	5096	0	1458.08	不受限	1450
7361	10kV濛凤路	彭州电力调度控制中心	濛凤线926开关	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	412.93	75	7152	0	1468.42	不受限	1450
7362	10kV东较线	成都配调	东较路922	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	294.69	62	5104	0	1450.08	不受限	1450
7363	10kV景贤线	青白江电力调度控制中心	景贤线941开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	395.13	66	6843.6	0	1470.24	不受限	1450

7364	10kV塔工四线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工四线920	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	316.42	63	5480.4	0	1489.38	不受限	1450
7365	10kV堰新三线	新都电力调度控制中心	堰新三线916开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	317.78	63	5504	0	1493.49	不受限	1450
7366	10kV平双线	成都配调	平双线908开关	和平街	112000	是	473	8192.6	公线	293.76	62	5087.9	0	1466.18	不受限	1450
7367	10kV庙天路	成都配调	庙天路914	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	292.84	62	5072	0	1482.08	不受限	1450
7368	10kV草盛线	成都配调	草盛线921	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	340.33	72	5894.6	0	1478.74	不受限	1450
7369	10kV三滨线	内江电力调度控制中心	三滨线975开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公线	228.56	47	3958.6	1250	1470.18	不受限	1450
7370	10kV中府线	成都配调	中府路925	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	293.86	62	5089.6	0	1464.48	不受限	1450
7371	10kV晋金一路	成都配调	晋金一路913	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	340.79	72	5902.4	0	1470.94	不受限	1450
7372	10kV粉锦线	成都配调	粉锦路922	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	339.49	72	5880	0	1493.34	不受限	1450
7373	10kV东发路	成都配调	东发路917	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	339.84	72	5886	0	1487.34	不受限	1450
7374	10kV东五线955	南溪电力调度控制中心	东五线955开关	东风站	40000	是	430	7447.82	公线	257.82	60	4465.5	0	1492.76	不受限	1450
7375	10kV中临线	雁江电力调度控制中心	10kV中临线919开关	城中站	82000	是	300	5196.15	公线	62.24	21	1078	1600	1478.92	不受限	1450
7376	10kV安船线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安船线914断路器	安乐坝站	1732.05	是	106	1835.97	公线	236.66	20	367.19	0	1468.78	不受限	1450
7377	10kV甲上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲上线914开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	4.15	4	71.8	0	1487.04	不受限	1450
7378	10kV安板线	南屏电力调度控制中心	安板线953开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	62.37	31	1080.2	200	1491.08	不受限	1450
7379	10kV邓下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邓下线914开关	邓坡站	3150	是	125	2165.06	公线	13.85	11	239.8	0	1492.25	不受限	1450
7380	10kV充桑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	充桑线912开关	然充站	5000	否	100	1732.05	公线	5.92	6	102.5	0	1456.34	不受限	1450
7381	10kV大峰线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大峰线923手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公用	68.66	40	1189.2	0	1460.84	不受限	1450
7382	10kV甲上线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲上线914开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	4.15	4	71.8	0	1487.04	不受限	1450
7383	10kV鲁江线	宜宾电力调度控制中心	鲁江线955开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	260.27	61	4507.8	0	1450.46	不受限	1450
7384	10kV城苑线	宜宾电力调度控制中心	城苑线668开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	190.55	50	3300.4	560	1405.03	不受限	1400
7385	10kV吊鹭线	宜宾电力调度控制中心	吊鹭线954开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	236.63	59	4098.4316	0	1444.1284	不受限	1400
7386	10kV迎松线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎松线915开关	迎接站	12500	否	170	2944.49	公用	28.18	17	488	730	1432.04	不受限	1400
7387	10kV子曲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子曲线914开关	子庚站	6300	是	112.4	1946.83	公线	9.07	8	157.1	0	1400.36	不受限	1400
7388	10kV中清线	雁江电力调度控制中心	10kV中清线917小车开关	中和站	64000	是	320	5542.56	公线	174.02	54	3014	0	1420.05	不受限	1400
7389	10kV城东Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城东I线655开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	222.67	59	3856.7	0	1408.73	不受限	1400
7390	10kV亚西线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚西线914开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	7.08	7	122.6	0	1436.24	不受限	1400
7391	10kV亚西线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚西线914开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	7.08	7	122.6	0	1436.24	不受限	1400
7392	10kV江体线	江安电力调度控制中心	江体线683开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	262.1	61	4539.572	0	1418.684	不受限	1400

7393	10kV沙吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙吉线912	沙冲站	23150	否	100	1732.05	公线	8.85	9	153.2	0	1405.65	不受限	1400
7394	10kV沈物线	成都配调	沈物路947	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	342.06	72	5924.4	0	1448.94	不受限	1400
7395	10kV朝全线	内江电力调度控制中心	朝全线913开关	朝阳站	10000	是	366	6339.31	公线	110.35	30	1911.2	1735	1425.25	不受限	1400
7396	10kV益来二路	成都配调	益来二路920	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	223	66	3862.4	0	1401.83	不受限	1400
7397	10kV骠东线	成都配调	骠东路951	骠马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	343.65	73	5952	0	1421.34	不受限	1400
7398	10kV河牛线	新都电力调度控制中心	河牛线908开关	河屯	40000	是	400	6928.2	公线	236.49	59	4096	0	1446.56	不受限	1400
7399	10kV洞九线	成都配调	洞九线906开关	洞子口	153000	否	473	8192.6	专线	343.11	73	5942.7	0	1430.64	不受限	1400
7400	10kV中水路	成都配调	中水路926	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	344.53	73	5967.2	0	1406.14	不受限	1400
7401	10kV福工二路	大邑电力调度控制中心	福工二线927开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	188.14	63	3258.6	0	1417.93	不受限	1400
7402	10kV高红线	郫都电力调度控制中心	高红线917开关	高店子	128000	是	600	10392.3	公线	399.08	67	6912	0	1401.84	不受限	1400
7403	10kV江尚路	新都电力调度控制中心	江尚线939开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	384.01	74	6651	0	1408.23	不受限	1400
7404	10kV万城二线	新都电力调度控制中心	万城二线932开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	215.38	54	3730.4	375	1437.16	不受限	1400
7405	10kV清食一线	新津电力调度控制中心	清食一线944开关	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	374.26	74	6482.2	0	1421.15	不受限	1400
7406	10kV子泰一路	大邑电力调度控制中心	子泰一线914开关	子龙庙	80000	否	503	8712.22	专线	370.6	74	6418.8	0	1422.2	不受限	1400
7407	10kV濛泰一路	彭州电力调度控制中心	濛泰一路911	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	235.57	59	4080	715	1440.38	不受限	1400
7408	10kV何亚线	新津电力调度控制中心	何亚线927开关	何店	100000	是	251	4347.45	公线	119.72	48	2073.6	0	1404.36	不受限	1400
7409	10kV红华线	青白江电力调度控制中心	红华线916开关	红锋	2*40000	否	600	10392.3	专线	456.58	76	7908	0	1445.07	不受限	1400
7410	10kV革城二线	青白江电力调度控制中心	革城二线926开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	397.63	66	6886.9	0	1426.94	不受限	1400
7411	10kV城尖线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV城尖线911开关	（会东县调）城关站	15000	否	380	6581.79	公线	259.23	68	4489.9	0	1433.71	不受限	1400
7412	10kV合甘一回大馈线	广安电力调度控制中心	合甘一回958开关	合流站	11300	否	147	2546.11	公线	49	33	848.68	0	1442.82	不受限	1400
7413	10kV沈大二路	成都配调	沈大二路946	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	342.06	72	5924.4	0	1448.94	不受限	1400
7414	10kV仙工二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工二线928开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	334.19	64	5788.2	0	1417.13	不受限	1400
7415	10kV黄桂线	隆昌电力调度控制中心	黄桂线912开关	黄家站	10000	否	295	5109.55	公线	183.8	62	3183.4	0	1415.19	不受限	1400
7416	10kV革城四线	青白江电力调度控制中心	革城四线933开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	396.89	66	6874.2	0	1439.64	不受限	1400
7417	10kV母芽线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母芽线913开关	母猪坪站	6350	否	165	2857.88	公线	65.79	40	1139.5	0	1432.59	不受限	1400
7418	10kV兴镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴镇线911开关	兴仁站	9450	否	291	5040.27	公线	161.06	55	2789.6	315	1431.64	不受限	1400
7419	10kV红人线911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红人线911开关	红房站	81500	否	420	7274.61	公线	297.16	71	5146.8	0	1400.35	不受限	1400
7420	10kV普港一线	新都电力调度控制中心	普港一线905开关	普河	100000	否	400	6928.2	公线	270.95	68	4692.8	111	1431.58	不受限	1400
7421	10kV三坝线	广元电力调度控制中心	三坝线923开关	三堆站	80000	否	444	7690.31	专线	317.23	71	5494.4	0	1426.88	不受限	1400
7422	10kV富花线	仁寿电力调度控制中心	富花线964开关	富加站	71500	否	335	5802.37	公线	218.53	65	3785	0	1437.13	不受限	1400
7423	10kV宁湾线925线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁湾线925开关	宁南站	80000	是	275	4763.14	公线	138.67	50	2401.7	0	1408.81	不受限	1400

7424	10kV视兴线	仁寿电力调度控制中心	视兴线964开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	312.45	63	5411.6	0	1447.32	不受限	1400
7425	10kV观骑线	广元电力调度控制中心	观骑路914开关	35kV观音店站	15600	是	196	3394.82	公线	74.48	38	1290	0	1425.86	不受限	1400
7426	10kV东什路	绵竹电力调度控制中心	东什路911开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	359.92	65	6233.8	0	1414.94	不受限	1400
7427	10kV棉东一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉东一线915开关	棉花坡	101000	是	423	7326.57	公线	256.97	61	4450.8	0	1410.46	不受限	1400
7428	10kV老渡线	攀枝花电力调度控制中心	老渡线952开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	197.95	57	3428.5	0	1421.24	不受限	1400
7429	10kV剑闻线	剑阁电力调度控制中心	剑闻线928开关	剑阁站	126000	是	278	4815.1	公线	137.09	49	2374.4	0	1477.68	不受限	1400
7430	10kV普上线916大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普上线916开关	普雄站	4000	否	170	2944.49	公线	71.04	42	1230.4	0	1419.64	不受限	1400
7431	10kV帽天二线	仁寿电力调度控制中心	帽天二线923开关	帽顶山站	52000	是	560	9699.48	公线	365.01	65	6322	0	1437.58	不受限	1400
7432	10kV新祥线	仁寿电力调度控制中心	新祥线917开关	新桥站	80000	否	380	6581.79	公线	259.4	68	4492.8	0	1430.81	不受限	1400
7433	10kV广开一线	广元电力调度控制中心	广开一线915开关	懒土坡站	50000	否	150	2598.08	专线	51.86	35	898.3	0	1439.97	不受限	1400
7434	10kV柏江线	剑阁电力调度控制中心	柏江线912开关	35kV柏垭站	12600	是	341	5906.29	公线	190.31	56	3296.2	0	1428.83	不受限	1400
7435	10kV园宾一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园宾一线955开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	301.57	57	5223.2	630	1449.13	不受限	1400
7436	10kV贯堰线大馈线	江油电力调度控制中心	贯堰路903开关	贯山站	5000	否	240	4156.92	公用	133.31	56	2309	0	1432.23	不受限	1400
7437	10kV城新线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城新线921开关	金川城关站	12600	否	275	4763.14	公线	164.39	60	2847.2	0	1439.63	不受限	1400
7438	10kV树水线	古蔺电力调度控制中心	10kV树水线912开关	柿子树	30000	是	308	5334.72	公线	163.83	53	2837.6	0	1430.18	不受限	1400
7439	10kV分树线913大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV分树线913	分水	10000	是	280	4849.74	公线	141.41	51	2449.2	0	1430.59	不受限	1400
7440	10kV树长线	古蔺电力调度控制中心	10kV树长线912开关	柿子树	30000	是	308	5334.72	公线	163.83	53	2837.6	0	1430.18	受限	1400
7441	10kV城西线912大馈线	阿坝电力调度控制中心	城西线912开关	城东站	12000	是	300	5196.15	公线	157.34	52	2725.2	0	1431.72	不受限	1400
7442	10kV月乳线	阿坝电力调度控制中心	月乳线917开关	月亮湾站	31500	否	345	5975.58	公线	203.58	59	2855.7	0	1431.13	不受限	1400
7443	10kV勒江线	阿坝电力调度控制中心	勒江线913开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	164.88	59	2855.7	0	1431.13	受限	1400
7444	10kV安牧线	阿坝电力调度控制中心	安牧线911开关	安宁站	6300	否	275	4763.14	公线	165.41	60	2864.9	0	1421.93	不受限	1400
7445	10kV沟盐线	盐边电力调度控制中心	沟盐线913开关	方家沟站	10000	是	220	3810.51	公线	94.9	43	1643.7	0	1404.71	不受限	1400
7446	10kV汉江线	雨城电力调度控制中心	10kV汉江线926开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	268.55	61	4651.2	0	1445.62	不受限	1400
7447	10kV多下线	雨城电力调度控制中心	10kV多下线922开关	多营站	11400	否	200	3464.1	公线	98.67	49	1709	0	1408.69	不受限	1400
7448	10kV园教一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园教一线914开关	园艺站	50000	否	600	10392.3	公用	458.49	76	7941	0	1412.07	不受限	1400
7449	10kV兰岸线	平昌电力调度控制中心	10kV兰岸线913	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	98.18	49	1700.4	0	1417.29	不受限	1400
7450	10kV方河线	宣汉电力调度控制中心	10kV.方河线929开关	方斗站	113000	是	213	3689.27	公线	87.77	41	1520.2	0	1431.22	不受限	1400
7451	10kV安化线大馈线	富顺电力调度控制中心	安化线911开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	138.3	50	2395.4	0	1415.11	不受限	1400

7452	10kV清镇线	巴州电力调度控制中心	10kV清镇线956	清江站	16300	否	380	6581.79	公线	259.06	68	4487	0	1436.61	不受限	1400
7453	10kV高镇线	南江电力调度控制中心	10kV高镇线953	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	256.97	68	4450.7	0	1426.15	不受限	1400
7454	10kV杨城九线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨城九线965开关	杨柳垭站	40000	是	552	9560.92	公线	359.66	65	6229.3	0	1419.44	不受限	1400
7455	10kV双镇线	新桥电力调度控制中心	双镇线924开关	双堰站	80160	否	300	5196.15	公线	187.53	63	3248	0	1428.53	不受限	1400
7456	10kV管大线	达县电力调度控制中心	管大线925开关	管村站	18000	是	300	5196.15	公线	158.38	53	2743.2	0	1413.72	不受限	1400
7457	10kV恩司线	巴州电力调度控制中心	10kV恩司线853	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	258.08	68	4469.9	0	1406.95	不受限	1400
7458	10kV恩何Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩何Ⅱ回957	恩阳站	90000	否	400	6928.2	公线	276.72	69	4792.8	0	1442.58	不受限	1400
7459	10kV汇笋线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇笋线911开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	302.89	63	5246	0	1418.93	不受限	1400
7460	10kV柳联线	射洪电力调度控制中心	柳联线921开关	柳树	80160	否	184	3186.97	公线	83.14	45	1440	0	1428.27	不受限	1400
7461	10kV鸣芭线	仪陇电力调度控制中心	鸣芭线912开关	凤鸣站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	220.09	58	3812	0	1411.86	不受限	1400
7462	10kV龙北线	射洪电力调度控制中心	龙北线925开关	蟠龙	100000	是	610	10565.51	公线	406.28	67	7036.8	0	1415.61	不受限	1400
7463	10kV北桂一线大馈线	南充电力调度控制中心	北桂Ⅰ回924开关	北湖站	126000	是	553	9578.24	公线	268.55	49	4651.2	1600	1411.39	不受限	1400
7464	10kV建四线	南部电力调度控制中心	建四线913开关	建兴站(南部)	28800	否	220	3810.51	公线	114.38	52	1981	0	1448.46	不受限	1400
7465	10kV北枫线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北枫线924开关	城北站(蓬安)	94500	否	599	10374.98	公线	456.15	76	7900.5	0	1436.98	不受限	1400
7466	10kV龙元线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙元线914开关	二龙站(阆中)	8150	否	200	3464.1	公线	96.71	48	1675.1	0	1442.59	不受限	1400
7467	10kV御安二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安二线944开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	398.62	66	6904.1	0	1409.74	不受限	1400
7468	10kV江海二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江海二线925开关	江南站(阆中)	32500	否	476	8244.56	公线	344.84	72	5972.6	0	1447.5	不受限	1400
7469	10kV辉丝线大馈线	南充电力调度控制中心	辉丝线925开关	辉景站	16300	是	170	2944.49	公线	54.49	32	943.8	0	1411.79	不受限	1400
7470	10kV天铝线	渠县电力调度控制中心	10kV.天铝线915开关	天星站	80000	是	246	4260.84	公线	112.87	46	1860	0	1398.67	不受限	1390
7471	10kV至镇线	通江电力调度控制中心	10kV至镇线955	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	136.58	57	2365.6	0	1375.63	不受限	1350
7472	10kV柴北线大馈线	自贡电力调度控制中心	柴北线926开关	柴县站	90000	是	255	4416.73	公线	123.69	49	2142.3	0	1391.08	不受限	1350
7473	10kV麓天线大馈线	天府电力调度控制中心	麓天线923开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	401.12	67	6947.4	0	1366.44	不受限	1350
7474	10kV魏亭线	新桥电力调度控制中心	10kV.魏亭线912开关	魏家洞站	6300	否	265	4589.93	公线	100.77	38	1745.4	1000	1385.54	不受限	1350
7475	10kV福桥线	新桥电力调度控制中心	10kV.福桥线912开关	福善站	10000	是	300	5196.15	公线	159.46	53	2761.8	0	1395.12	不受限	1350
7476	10kV安赵线	新桥电力调度控制中心	10kV.安赵线917开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	190.79	64	3304.5	0	1372.03	不受限	1350
7477	10kV南园线921大馈线	泸川电力调度控制中心	南园线921开关	城南	40000	否	264	4572.61	公线	158.76	60	2749.7	0	1365.65	不受限	1350
7478	10kV渡街线	达县电力调度控制中心	10kV.渡街线923开关	渡市站	11300	否	200	3464.1	公线	99.42	50	1722	0	1395.69	不受限	1350
7479	10kV化熊东线	达县电力调度控制中心	10kV.化熊东线972开关	化二站	100000	是	500	8660.25	公线	321.06	64	5560.8	0	1367.4	不受限	1350

7480	10kV红星路大馈线	天府电力调度控制中心	红星路912开关	红花	6300	是	300	5196.15	公线	162.06	54	2806.8	0	1350.12	不受限	1350
7481	10kV洛团线	巴州电力调度控制中心	10kV洛团线956	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	101.54	51	1758.6	0	1359.09	不受限	1350
7482	10kV北西线大馈线	自贡电力调度控制中心	北西线925开关	城北站	100000	是	465	8054.04	公线	292.35	63	5063.5	0	1379.73	不受限	1350
7483	10kV大钻线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大钻线914开关	大通站	16300	否	211	3654.63	公线	110.51	52	1914	0	1375.17	不受限	1350
7484	10kV星禹一线大馈线	南充电力调度控制中心	星禹Ⅰ线921开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	361.76	65	6265.6	0	1396.99	不受限	1350
7485	10kV龙里线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙里线911开关	龙鳝站	16300	否	345.1	5977.31	公线	230.85	67	3998.4	0	1381.18	不受限	1350
7486	10kV杨张线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨张线926开关	杨柳湾站	81500	是	445	7707.63	公线	278.03	62	4815.4	0	1350.7	不受限	1350
7487	10kV金鲜线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金鲜线922开关	金溪站(蓬安)	20000	否	237	4104.96	公线	115.78	49	2005.3	315	1374.16	不受限	1350
7488	10kV家碧线	射洪电力调度控制中心	家碧线915开关	张家口	63000	是	490	8487.05	公线	312.54	64	5413.2	0	1376.44	不受限	1350
7489	10kV绿兴线大馈线	营山电力调度控制中心	绿兴线913开关	绿水站(营山)	6300	否	200	3464.1	公线	99.71	50	1727	0	1390.69	不受限	1350
7490	10kV游德线	蓬溪电力调度控制中心	游德线929开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	285.94	63	4952.4	0	1352.26	不受限	1350
7491	10kV千峰线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千峰线913开关	千佛站(阆中)	20000	否	270	4676.54	公线	163.59	61	2833.4	0	1375.49	不受限	1350
7492	10kV老土线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老土线912开关	老观站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	119.62	54	2071.9	0	1357.56	不受限	1350
7493	10kV贯镇线大馈线	江油电力调度控制中心	贯镇路905开关	贯山站	5000	否	120	2078.46	公用	29.85	25	517	0	1353.61	不受限	1350
7494	10kV火柏线大馈线	营山电力调度控制中心	火柏线913开关	星火站(营山)	12600	否	220	3810.51	公线	113.22	51	1961	100	1368.46	不受限	1350
7495	10kV河湾线	盐边电力调度控制中心	河湾线915开关	河口站	6300	否	115	1991.86	公线	23.29	20	403.4	0	1389.27	不受限	1350
7496	10kV渡双线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡双线921	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	257.85	61	4466	0	1395.26	不受限	1350
7497	10kV黑双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑双线931开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	97.46	49	1688	0	1398.51	不受限	1350
7498	10kV祥园二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥园二线924开关	凝祥站	50000	否	500	8660.25	公线	371.26	74	6430.2	0	1364.02	不受限	1350
7499	10kV依古线	阿坝电力调度控制中心	依古线952开关	吾依站	3150	否	194	3360.18	公线	91.78	47	1589.7	50	1384.46	不受限	1350
7500	10kV城齿线	雅安电力调度控制中心	城齿线915开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	280.76	70	4862.7	0	1372.68	不受限	1350
7501	10kV太鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.太鞠线919开关	太和站	40000	是	335	5802.37	公线	189.73	57	3286.1	0	1355.8	不受限	1350
7502	10kV夹古线	阿坝电力调度控制中心	夹古线912开关	夹壁站	41500	是	175	3031.09	公线	60.68	35	1051	0	1373.87	不受限	1350
7503	10kV田水线	古蔺电力调度控制中心	田水线961开关	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	166.5	54	2883.7	0	1384.08	受限	1350
7504	10kV壤宾线	阿坝电力调度控制中心	壤宾线911开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	56.86	38	984.8	0	1353.47	不受限	1350
7505	10kV绿寨线	阿坝电力调度控制中心	绿寨线914开关	绿园站	12600	是	200	3464.1	公线	79.84	40	1382.9	0	1388.38	不受限	1350
7506	10kV芦西线	阿坝电力调度控制中心	芦西线955开关	芦花站	40000	否	300	5196.15	公线	143.42	48	2484	800	1392.53	不受限	1350
7507	10kV邛下线	阿坝电力调度控制中心	邛下线915开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	11.54	12	199.8	0	1359.04	不受限	1350

7508	10kV永富线	宝兴电力调度控制中心	永富线914开关	永富站	6300	否	135	2338.27	公线	43.42	32	752	0	1352.44	不受限	1350
7509	10kV向阳线	石棉电力调度控制中心	向阳线956开关	向阳站	20180	是	300	5196.15	公线	160.84	54	2785.7	0	1371.22	不受限	1350
7510	10kV长经一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长经一线915开关	长卿站	63000	否	618	10704.07	公用	440.01	71	7621	630	1382.66	不受限	1350
7511	10kV南水线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南水线963开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	341.78	65	5919.7	0	1382.63	不受限	1350
7512	10KV永集线	盐边电力调度控制中心	永集线951开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	80.25	40	1390	0	1381.28	不受限	1350
7513	10kV潭建线	广元电力调度控制中心	潭建线914开关	35kV龙潭站	7000	否	221	3827.83	公线	111.63	51	1933.5	160	1351.55	不受限	1350
7514	10kV宝飞三线	仁寿电力调度控制中心	宝飞三线932开关	宝飞	360000	是	380	6581.79	公线	225.94	59	3913.2	0	1352.23	不受限	1350
7515	10kV竹城二线	广元电力调度控制中心	竹城二线922开关	竹园站	80000	否	341	5906.29	公线	226.15	66	3917	0	1398.66	不受限	1350
7516	10kV雒城一路	广汉电力调度控制中心	雒城一路911开关	雒城站	73500	是	534	9249.15	公用	271.8	51	4707.6	1340	1351.72	不受限	1350
7517	10kV碑北线	通川电力调度控制中心	碑北线911开关	碑庙站	23000	否	265	4589.93	公线	160.48	61	2779.5	0	1351.44	不受限	1350
7518	10kV广川路935#线路	广汉电力调度控制中心	广川路935开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	专线	359.25	74	6222.2	0	1353.79	不受限	1350
7519	10kV柳园Ⅲ路963线路	绵东电力调度控制中心	柳园Ⅲ路963开关	麻柳站	100000	是	595	10305.7	公线	150.87	25	2613	4250	1381.56	不受限	1350
7520	10kV观团线	大竹电力调度控制中心	观团线923开关	观音站	11300	是	200	3464.1	公线	99.6	50	1400	0	1371.28	不受限	1350
7521	10kV海棉线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海棉线921开关	下海站	25000	否	220	3810.51	公线	119.62	54	2071.8	0	1357.66	不受限	1350
7522	10kV乌浪线大馈线	布拖电力调度控制中心	乌浪线913开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	10.54	11	182.6	0	1376.24	不受限	1350
7523	10kV羊北线	广元电力调度控制中心	羊北路912开关	35kV羊木站	6300	否	259	4486.01	公线	154.43	60	2674.8	0	1362.61	不受限	1350
7524	10kV苟营线	广元电力调度控制中心	苟营线914开关	35kV苟家垭站	9300	是	200	3464.1	公线	81.61	41	1413.5	0	1357.78	不受限	1350
7525	10kV西商二回大馈线	广安电力调度控制中心	西商二回977开关	西溪站	160000	否	400	6928.2	专线	280.04	70	4850.3	0	1385.08	不受限	1350
7526	10kV天镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	天镇线914开关	天龙站	19000	否	100	1732.05	公线	11.07	11	191.8	0	1367.04	不受限	1350
7527	10kV青上线	彭山电力调度控制中心	青上线923开关	青龙站	100000	否	335	5802.37	公线	217.61	65	3769	75	1378.13	不受限	1350
7528	10kV灵建一线	彭山电力调度控制中心	灵建一线915开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	328.24	64	5685.2	0	1381.57	不受限	1350
7529	10kV泰扬一路	德阳电力调度控制中心	泰扬一路954开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	376.43	63	6519.8	430	1364.04	不受限	1350
7530	10kV宋付线大馈线	广安电力调度控制中心	宋付线973开关	宋家垭站	100000	否	100	1732.05	专线	9.26	9	160.4	0	1398.44	不受限	1350
7531	10kV东天线	洪雅电力调度控制中心	东天线913开关	东岳站	10000	是	275	4763.14	公线	140.98	51	2441.7	0	1368.81	不受限	1350
7532	10kV武方线大馈线	新津电力调度控制中心	武方线933	文武	163000	是	505	8746.86	公线	324.53	64	5620.8	0	1376.69	不受限	1350
7533	10kV作中路	成都配调	作中路922	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	345.13	73	5977.6	0	1395.74	不受限	1350
7534	10kV益民线	成都配调	益民路917	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	224.99	67	3896.8	0	1367.43	不受限	1350
7535	10kV店双路大馈线	郫都电力调度控制中心	店双路949开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	460.7	77	7979.3	0	1373.77	不受限	1350
7536	10kV桂传路	新都电力调度控制中心	桂传线928开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	专线	374.13	74	6480	0	1392.17	不受限	1350

7537	10kV禾桥一线大馈线	简阳电力调度控制中心	禾接线914开关	禾丰	22000	否	275	4763.14	公线	155.79	57	2698.3	200	1388.53	不受限	1350
7538	10KV放中线大馈线	简阳电力调度控制中心	放中线926开关	解放	131300	否	400	6928.2	公线	281.47	70	4875	0.0001	1360.38	不受限	1350
7539	10kV蓉新二线	成都配调	蓉新二线952开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	347.14	73	6012.4	0	1360.94	不受限	1350
7540	10kV望红路	成都配调	望红路928	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	297.78	63	5157.6	0	1396.48	不受限	1350
7541	10kV邦生路	成都配调	邦生线924	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	346.42	73	6000	0	1373.34	不受限	1350
7542	10kV望翠线	成都配调	望翠路926	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	347.67	74	6021.6	0	1351.74	不受限	1350
7543	10kV两动路	成都配调	两动路908	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	345.54	73	5984.8	0	1388.54	不受限	1350
7544	10kV绕森线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕森921断路器	绕鲁站	4000	否	100	1732.05	公线	11.55	12	200	0	1358.84	不受限	1350
7545	10kV丰人线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰人线912开关	丰裕站	6300	否	195	3377.5	公用	76.11	39	1318.3	350	1371.45	不受限	1350
7546	10kV德其线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德其线913开关	大德站	26300	否	100	1732.05	公线	9.23	9	159.8	0	1399.04	不受限	1350
7547	10kV绕森线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕森921断路器	绕鲁站	4000	否	100	1732.05	公线	11.55	12	200	0	1358.84	不受限	1350
7548	10kV金三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金三弦922开关	金弦开闭所站	1732	是	99.5	1723.39	公线	0	20	344.68	0	1378.71	不受限	1350
7549	10kV圣岛三线	眉山电力调度控制中心	圣岛三线963开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	278.9	51	4830.5	0	1360.52	不受限	1350
7550	10kV龙修线	眉山电力调度控制中心	龙修线913开关	龙兴站	20000	是	380	6581.79	公线	209.24	55	3624	250	1391.43	不受限	1350
7551	10kV御园四路	罗江电力调度控制中心	御园四路914开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	160.82	54	2785.4	0	1371.52	不受限	1350
7552	10kV炉雅911断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉雅线911开关	炉霍站	60000	是	100	1732.05	公线	94.11	20	346.41	0	1385.64	不受限	1350
7553	10kV康金线	江安电力调度控制中心	康金线606开关	康家坝站	12000	否	200	3464.1	公用	100.94	50	1748.2	0	1369.49	不受限	1350
7554	10kV香拥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香拥线916开关	香格里拉站	40200	否	100	1732.05	公线	206.7	20	346.41	0	1385.64	不受限	1350
7555	10kV赠岳线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠岳线913开关	赠科站	6300	是	100	1732.05	公线	90.09	20	346.41	0	1385.64	不受限	1350
7556	10kV德其线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德其线913开关	大德站	26300	否	100	1732.05	公线	9.23	9	159.8	0	1399.04	不受限	1350
7557	10kV城南Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城南I线652开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	223.74	59	3875.2	0	1390.23	不受限	1350
7558	10kV桑宾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑宾线921开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	103.93	52	1800	2.07	1315.62	不受限	1300
7559	10kV东亭线	南溪电力调度控制中心	东亭线952开关	东风站	40000	是	400	6928.2	公线	242.29	61	4196.4	0	1346.16	不受限	1300
7560	10kV柏兴一线	宜宾电力调度控制中心	柏兴一线943开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	267.11	62	4626.4	0	1331.86	不受限	1300
7561	10kV孜会线	宜宾电力调度控制中心	孜会线951开关	孜岩	150000	是	430	7447.82	公线	268.14	62	4644.1	0	1314.16	不受限	1300
7562	10kV潘格线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	潘格线951断路器	格宗站	3150	否	200	3464.1	公线	103.61	52	1794.6	0	1323.09	不受限	1300
7563	10kV牟翠二线大馈线	乐山电力调度控制中心	牟翠二线943开关	牟子站	60000	是	440	7621.02	公线	275.3	63	4768.2	0	1328.62	不受限	1300
7564	10kV阳城线	乐山电力调度控制中心	阳城线996开关	阳光站	120000	否	440	7621.02	公线	320.55	73	5552	0	1306.92	不受限	1300

7565	10kV叙市线	宜宾电力调度控制中心	叙市线641开关	叙南站	50000	是	380	6581.79	公线	155.54	41	2694	1240	1331.43	不受限	1300
7566	10kV桑宾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑宾线921开关	桑披站	3150	否	200	3464.1	公线	103.93	52	1800	2.07	1315.62	不受限	1300
7567	10kV潘格线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	潘格线951断路器	格宗站	3150	否	200	3464.1	公线	103.61	52	1794.6	0	1323.09	不受限	1300
7568	10kV九鼎线	宜宾电力调度控制中心	九鼎线634开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	244.46	61	4234	0	1308.56	不受限	1300
7569	10kV南桂西线	南溪电力调度控制中心	南桂西线968开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	267.6	62	4634.832	0	1323.424	不受限	1300
7570	10kV展科路	成都配调	展科路925	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	349.79	74	6058.4	0	1314.94	不受限	1300
7571	10kV桐联二线	内江电力调度控制中心	桐联二线924开关	桐梓坝站	80000	否	400	6928.2	公线	282.22	71	4888	0	1347.38	不受限	1300
7572	10kV果镇线	内江电力调度控制中心	果镇线912开关	果湾站	10000	否	255	4416.73	公线	48.7	19	843.4	1825	1306.66	不受限	1300
7573	10kV朝强线	内江电力调度控制中心	朝强线914开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	153.11	40	2651.9	1300	1313.53	不受限	1300
7574	10kV堤深路918断路器间隔	成都配调	堤深线918	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	302.7	64	5242.8	0	1311.28	不受限	1300
7575	10kV大河一线	内江电力调度控制中心	大河一线915开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	163.72	55	2835.6	0	1321.32	不受限	1300
7576	10kV临宝线大馈线	邛崃电力调度控制中心	临宝线912开关	临邛	300000	否	503	8712.22	公线	376.8	75	6526.1	0	1314.9	不受限	1300
7577	10kV太团路大馈线	郫都电力调度控制中心	太团路925开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	403.95	67	6996.4	0	1317.44	不受限	1300
7578	10kV何园二线	新津电力调度控制中心	何园二线907	何店	152000	是	424	7343.9	公线	262.03	62	4538.4	0	1336.72	不受限	1300
7579	10kV泉云线	青白江电力调度控制中心	泉云线915开关	清泉	10000	否	200	3464.1	公线	104.16	52	1804	0	1313.69	不受限	1300
7580	10kV何乌线大馈线	新津电力调度控制中心	何乌线914	何店	100000	是	400	6928.2	公线	242.91	61	4207.2	0	1335.36	不受限	1300
7581	10kV沈优线	成都配调	沈满线950开关	沈家桥	153000	否	473	8192.6	专线	348.27	74	6032	0	1341.34	不受限	1300
7582	10kV五成线	成都配调	五成线928	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	301.71	64	5225.6	0	1328.48	不受限	1300
7583	10kV树纸路	大邑电力调度控制中心	树纸线912开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	374.13	75	6480	0	1314.22	不受限	1300
7584	10kV欧丰一线	青白江电力调度控制中心	欧丰一线936开关	欧城	2*240000	是	480	8313.84	公线	307.57	64	5327.1	0	1323.97	不受限	1300
7585	10kV曙牟线	青白江电力调度控制中心	曙牟线932开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	464.72	77	8049	0	1304.07	不受限	1300
7586	10kV桂富路	新都电力调度控制中心	桂富线952开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	389.38	75	6744	0	1315.23	不受限	1300
7587	10kV河胜一线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜一线954开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	200.42	50	3471.3	750	1321.26	不受限	1300
7588	10kV银朱线	资中电力调度控制中心	银朱线922开关	银山站	100000	否	340	5888.97	公线	0	0	0	3990	1310.07	不受限	1300
7589	10kV乐镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐镇线958开关	乐善站	20000	否	178.2	3086.51	公线	83.52	47	1446.6	0	1331.26	不受限	1300
7590	10kV双溪一线	彭山电力调度控制中心	双溪一线913开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	250.64	59	4341	200	1320.26	不受限	1300
7591	10kV青羽线	彭山电力调度控制中心	青羽线922开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	372.49	74	6451.5	0	1342.72	不受限	1300
7592	10kV汉传线	新都电力调度控制中心	汉传线905开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	298.33	59	5167	486	1344.49	不受限	1300
7593	10kV复响线	隆昌电力调度控制中心	复响线915开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	244.46	61	4234	0	1308.56	不受限	1300

7594	10kV兰三二线	青神电力调度控制中心	兰三二线921开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	公线	367.74	74	6369.2	0	1347.08	不受限	1300
7595	10kV风镇路912大馈线	德阳电力调度控制中心	风镇路912开关	风光站	82000	是	586	10149.82	公线	566.9	95	9645.5	6815	1304.86	不受限	1300
7596	10KV松六线大馈线	宁南电力调度控制中心	松六线914开关	松新站	80000	否	245	4243.52	公线	145.2	59	2514.86	0	1304.3	不受限	1300
7597	10kV绵城一路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城一路911开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	391.29	67	6777.1	0	1342.76	不受限	1300
7598	10kV回朝路	中江电力调度控制中心	回朝路964开关	回龙站	22500	否	377	6529.83	公线	262.4	69	4544.768	0	1332.079	受限	1300
7599	10kV雒阳路	广汉电力调度控制中心	雒阳路919开关	雒城站	96500	否	250	4330.13	专线	148.51	59	2572.2	0	1324.92	不受限	1300
7600	10kV小工二路	广汉电力调度控制中心	小工二路910开关	小汉站	80000	否	486	8417.77	公用	362.01	74	6270	0	1305.99	不受限	1300
7601	10kV春镇一线	剑阁电力调度控制中心	春镇一线915小牟开关	春风站	80000	是	390	6755	公线	236.25	61	4091.8	0	1312.2	不受限	1300
7602	10kV岳滴线	苍溪电力调度控制中心	岳滴线913开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	214.92	57	3722.4	0	1501.46	受限	1300
7603	10kV观高线	大竹电力调度控制中心	观高线915开关	观音站	11300	是	240	4156.92	公线	114.67	48	1986	0	1339.54	不受限	1300
7604	10kV东工二线	大竹电力调度控制中心	东工二线925开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	308.89	64	5350	0	1301.07	不受限	1300
7605	10kV南工一线	广元电力调度控制中心	南工一线917开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	330.83	73	5730	0	1331.57	不受限	1300
7606	10kV棉乡线	广元电力调度控制中心	棉乡线916开关	35kV棉花站	12600	否	100	1732.05	公线	12.74	13	220.7	0	1338.15	不受限	1300
7607	10kV新鲤线	盐边电力调度控制中心	新鲤线922开关	新九站	31500	否	400	6928.2	公线	284.55	71	4928.4	0	1306.98	不受限	1300
7608	10kV金洗线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金洗线921开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	103.6	52	1794.4	0	1323.29	不受限	1300
7609	10kV渡港线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡港线922	大渡	63000	是	406	7032.13	公线	248.99	61	4312.5	0	1313.2	不受限	1300
7610	10kV晓茶线大馈线	安州电力调度控制中心	晓茶线914开关	晓坝站	40000	是	300	5196.15	公用	163.16	54	2826	0	1330.92	不受限	1300
7611	10kV黑岗线	雅安电力调度控制中心	黑岗线914开关	黑竹站	18800	是	300	5196.15	公线	99.7	33	1726.8	1130	1300.12	不受限	1300
7612	10kV九襄线	汉源电力调度控制中心	九襄线913开关	九襄站	6300	否	300	5196.15	公线	194.17	65	3363	0	1313.53	不受限	1300
7613	10kV贯高线大馈线	江油电力调度控制中心	贯高路909开关	贯山站	5000	否	240	4156.92	公用	139.67	58	2419	0	1322.23	不受限	1300
7614	10kV三草线	阿坝电力调度控制中心	三草线925开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	58.99	39	1021.7	0	1316.57	不受限	1300
7615	10kV姜桑线	阿坝电力调度控制中心	姜桑线913开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	82.14	27	1422.6	2000	1331.88	不受限	1300
7616	10kV克乡线	阿坝电力调度控制中心	克乡线951开关	吾克基站	3150	否	194	3360.18	公线	98.31	51	1702.8	0	1321.36	不受限	1300
7617	10kV白渝线	仁和电力调度控制中心	白渝线976开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	328.2	73	5684.4	0	1330.41	不受限	1300
7618	10kV文龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文龙一线916开关	文昌站	63000	否	600	10392.3	公用	371.64	62	6436.8	1600	1316.27	不受限	1300
7619	10kV谊郭线	阿坝电力调度控制中心	谊郭线912开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	58.6	39	1015	0	1323.27	不受限	1300
7620	10kV乌斯线	汉源电力调度控制中心	乌斯线913开关	乌斯河站	5000	否	100	1732.05	公线	12.47	12	216	0	1342.84	不受限	1300
7621	10kV格集线	盐边电力调度控制中心	格集线951开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	12.3	12	213	0	1345.84	不受限	1300

7622	10kV思北线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思北线925开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	57.61	38	997.8	0	1340.47	不受限	1300
7623	10kV通曲线大馈线	北川电力调度控制中心	通曲线912开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	171.13	55	2964	0	1331.49	不受限	1300
7624	10kV荣磷线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荣磷线914开关	荣丁站	6300	是	300	5196.15	公线	163.86	55	2838	0	1318.92	不受限	1300
7625	10kV石城二线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城二线921开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	324.25	65	5616	0	1312.2	不受限	1300
7626	10kV渡哈线	蒲城电力调度控制中心	渡哈线914开关	渡口站	30000	是	380	6581.79	公线	300.18	79	5199.2	315	1382	不受限	1300
7627	10kV升柳线	南部电力调度控制中心	10kV升柳线914	升钟站(南部)	40000	是	270	4676.54	公线	140.65	52	2436	0	1305.23	不受限	1300
7628	10kV巨龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨龙线913开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	166.57	62	2885	0	1323.89	不受限	1300
7629	10kV兴双线	仪陇电力调度控制中心	兴双线924开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	225.54	60	3906.4	0	1317.46	不受限	1300
7630	10kV河火线	南部电力调度控制中心	10kV河火线911	河东站(南部)	14300	否	218	3775.87	公线	119.75	55	2074.1	0	1324.18	不受限	1300
7631	10kV巨睦线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨睦线924开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	310	5369.36	公线	203.53	66	3525.1	0	1307.32	不受限	1300
7632	10kV光业二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业Ⅱ线917开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	366.28	66	6344	0	1318.59	不受限	1300
7633	10kV中商线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中商线914开关	阆中站	126000	否	552	9560.92	公线	418.96	76	7256.4	0	1348.43	不受限	1300
7634	10kV石溪线914大馈线	高坪电力调度控制中心	石溪线914开关	石圭站	10000	是	398	6893.56	公线	133.67	34	2315.2	1860	1339.65	不受限	1300
7635	10kV柏场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏场线926开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	57.66	38	998.6	0	1339.67	不受限	1300
7636	10kV黄互线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄互线912开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	86.25	44	1583.2	0	1326.65	不受限	1300
7637	10kV隘镇线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘镇线915开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	84.3	42	1460	0	1311.28	不受限	1300
7638	10kV元兴线	平昌电力调度控制中心	10kV元兴线914	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	104.39	52	1808	0	1309.69	不受限	1300
7639	10kV南南一线	巴州电力调度控制中心	10kV南南一线954	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	283.14	71	4904	0	1331.38	不受限	1300
7640	10kV渔和线	巴州电力调度控制中心	10kV渔和线953	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	103.51	52	1792.8	0	1324.89	不受限	1300
7641	10kV五蔡线大馈线	自贡电力调度控制中心	五蔡线914开关	五宝站	30100	否	320	5542.56	公线	182.93	57	3168.3	500	1320	不受限	1300
7642	10kV长成一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成一线912开关	长土站	56700	否	503	8712.22	公线	374.97	75	6494.4	0	1346.6	不受限	1300
7643	10kV洪镇线	通江电力调度控制中心	10kV洪镇线921	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	187.49	64	3247.4	0	1304.43	不受限	1300
7644	10kV玉观线	巴州电力调度控制中心	10kV玉观线959	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	264.2	70	4575.9	0	1347.71	不受限	1300
7645	10kV草新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草新线913开关	草田站	80000	是	240	4156.92	公线	116.52	49	2018.1	0	1307.44	不受限	1300
7646	10kV永镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	永镇线911开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	142.26	52	2486.9	0	1323.61	不受限	1300
7647	10kV诺牛线	通江电力调度控制中心	10kV诺牛线853	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	95.61	50	1656	0	1336.99	不受限	1300
7648	10kV渡市线	达县电力调度控制中心	10kV.渡市线913开关	渡市站	11300	是	220	3810.51	公线	100.29	46	1737	0	1311.41	不受限	1300
7649	10kV燕凉线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕凉线961开关	燕子山站	80300	否	510	8833.46	公线	204.11	40	3535.2	3105	1309.91	不受限	1300

7650	10kV杨城三线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城三线916开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	323.09	65	5596	0	1332.2	不受限	1300
7651	10kV东泻线	平昌电力调度控制中心	10kV东泻线916	城东站	20000	否	300	5196.15	公线	192.61	64	3336	0	1340.53	不受限	1300
7652	10kV代米线大馈线	自贡电力调度控制中心	代米线952开关	代家坝站	126200	是	481	8331.16	公线	307.92	64	5333.2	0	1331.73	不受限	1300
7653	10kV柳磨线	巴州电力调度控制中心	10kV柳磨线954	柳林站	15000	否	220	3810.51	公线	121.18	55	2098.8	0	1330.66	不受限	1300
7654	10kV汇高线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇高线926开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	292.09	61	5059	315	1290.93	不受限	1250
7655	10kV永坪线	通江电力调度控制中心	10kV永坪线917	永安站	71500	否	148	2563.44	公线	58.51	40	1013.4	0	1293.7	不受限	1250
7656	10kV西金线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西金线924开关	汇西站	100000	是	563	9751.45	公线	376.32	67	6517.8	0	1283.36	不受限	1250
7657	10kV界湖路大馈线	天府电力调度控制中心	界湖路925开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	286.61	72	4964	0	1271.38	不受限	1250
7658	10kV华水线大馈线专线	自贡电力调度控制中心	10kV华水线911开关	新华站	80000	否	300	5196.15	专线	195	65	3377.4	0	1299.13	不受限	1250
7659	10kV杨流线	南江电力调度控制中心	10kV杨流线854	杨坝站	6300	否	200	3464.1	公线	105.31	53	1824	0	1293.69	不受限	1250
7660	10kV墨金线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨金线913开关	墨林站	6300	是	267	4624.58	公线	139.3	52	2412.6	0	1287.06	不受限	1250
7661	10kV永柏线大馈线	富顺电力调度控制中心	永柏线912开关	永年站	6400	否	275	4763.14	公线	135.52	56	2516.8	0	1293.71	不受限	1250
7662	10kV特河线912大馈线	泸川电力调度控制中心	特河线912开关	特兴	20000	是	400	6928.2	公线	245.74	61	4256.3	0	1286.26	不受限	1250
7663	10kV华祥一线971大馈线	泸川电力调度控制中心	华祥一线971	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	263.97	62	4572	0	1289.26	不受限	1250
7664	10kV郝鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝鸿线911开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	181.81	57	3149	0	1266.06	不受限	1250
7665	10kV板城路大馈线	天府电力调度控制中心	板城路911开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	165.45	55	2865.6	0	1291.32	不受限	1250
7666	10kV苏锦线大馈线	天府电力调度控制中心	苏锦路920开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	285.52	71	4945.2	0	1290.18	不受限	1250
7667	10kV带墙二线大馈线	南充电力调度控制中心	带墙Ⅱ线946开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	443.35	69	7678.8	0	1272.44	不受限	1250
7668	10kV坪店线	南部电力调度控制中心	10kV坪店线915	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	125.31	57	2170.4	0	1259.06	不受限	1250
7669	10kV王大线	南部电力调度控制中心	10kV王大线916	王家站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	123.15	56	2133	0	1265.28	不受限	1250
7670	10kV星大一线大馈线	南充电力调度控制中心	星大Ⅰ线923开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	367.38	66	6363.1	0	1299.49	不受限	1250
7671	10kV凤员二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅱ线925开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	406.4	73	7038.9	315	1266.52	不受限	1250
7672	10kV瓦新线	阿坝电力调度控制中心	瓦新线954开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	83.42	48	1444.8	0	1283.18	不受限	1250
7673	10kV永强线	盐边电力调度控制中心	永强线952开关	永兴站	6300	否	200	3464.1	公线	106.07	53	1837.1	0	1280.59	不受限	1250
7674	10kV墩坝线大馈线	北川电力调度控制中心	墩坝线911开关	墩上站	8000	否	150	2598.08	公用	61.21	41	1060.1	0	1278.17	不受限	1250
7675	10kV油城线	万源电力调度控制中心	10kV.油城线912开关	油房坝站	40000	是	335	5802.37	公线	193.3	58	3348	0	1293.9	不受限	1250
7676	10kV红环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV红环线921开关	红梁子	30200	是	308	5334.72	公线	173.27	56	3001.1	0	1266.68	不受限	1250
7677	10kV白长西线	仁和电力调度控制中心	白长西线955开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	236.05	52	4088.4	1650	1276.41	不受限	1250

7678	10kV草沙线	阿坝电力调度控制中心	草沙线922开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	17.64	18	305.5	0	1253.34	不受限	1250
7679	10kV炉房线	仁和电力调度控制中心	炉房线912开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	101.23	46	1753.3	0	1295.11	不受限	1250
7680	10kV干襄线	汉源电力调度控制中心	干襄线924开关	干溪坝站	50000	是	335	5802.37	公线	175.36	52	3037.2	340	1264.7	不受限	1250
7681	10kV格坪线	盐边电力调度控制中心	格坪线953开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	17.12	17	296.6	0	1262.24	不受限	1250
7682	10kV玉板路	绵竹电力调度控制中心	玉板路910开关	玉泉站	19300	是	552	9560.92	公用	368.22	67	6377.5	0	1271.24	不受限	1250
7683	10kV卢燕线	旺苍电力调度控制中心	卢燕线923开关	35kV卢家坝站	16300	是	207	3585.35	公线	93.26	45	1615.3	0	1252.98	不受限	1250
7684	10kV玉土二路	绵竹电力调度控制中心	玉土二路906开关	玉泉站	19300	是	400	6928.2	公用	246.73	62	4273.4	0	1269.16	不受限	1250
7685	10kV高金西线	攀枝花电力调度控制中心	高金西线979开关	高峰站	40000	是	336	5819.69	公线	193.93	58	3358.8	0	1296.95	不受限	1250
7686	10kV雒镇二路	广汉电力调度控制中心	雒镇二路904开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	370.39	67	6415.2	0	1275.1	不受限	1250
7687	10kV莲宏二线	通川电力调度控制中心	莲宏二线976开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	405.32	68	7020.2	0	1293.64	不受限	1250
7688	10kV下工一线	广元电力调度控制中心	下工一线911开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	297.77	66	5157.4	630	1274.17	不受限	1250
7689	10kV五镇线	苍溪电力调度控制中心	五镇线922开关	35kV五龙站	20000	否	200	3464.1	公线	107.53	54	1862.4	0	1255.29	不受限	1250
7690	10kV高金东线	攀枝花电力调度控制中心	高金东线956开关	高峰站	40000	是	336	5819.69	公线	193.93	58	3358.8	0	1296.95	不受限	1250
7691	10kV郊南线	广元电力调度控制中心	郊南线912开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	245.62	61	4254.2	0	1288.36	不受限	1250
7692	10kV棉家二线	广元电力调度控制中心	棉家二线923开关	35kV棉花站	18600	是	453	7846.19	公线	288.63	64	4999.1	0	1277.85	不受限	1250
7693	10kV禾双线	仁寿电力调度控制中心	禾双线911开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	114.26	54	1979	0	1294.58	不受限	1250
7694	10kV赤万路	成都配调	赤万线911	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	353.15	75	6116.5	0	1256.84	不受限	1250
7695	10kV石火线	隆昌电力调度控制中心	石火线922开关	石燕桥站	125000	否	100	1732.05	专线	17.29	17	299.4	0	1259.44	不受限	1250
7696	10kV石河线914	乐至电力调度控制中心	10kV石河线914开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	87.89	49	1522.2	0	1283.72	不受限	1250
7697	10kV宝三线	乐至电力调度控制中心	10kV宝三线914开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	102.94	47	1783	0	1265.41	不受限	1250
7698	10kV园科线	彭山电力调度控制中心	园科线928开关	园门站	113000	否	600	10392.3	专线	232.78	39	4031.7	4055	1266.37	不受限	1250
7699	10kV谢邓线	彭山电力调度控制中心	谢邓线925开关	谢家站	20000	否	350	6062.18	公线	176.35	50	3054.4	1150	1251.56	不受限	1250
7700	10kV连保线大馈线	威远电力调度控制中心	连保线918开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	270.62	54	4687.1	1905	1280.07	不受限	1250
7701	10kV踏新线	沙湾电力调度控制分中心	踏新线913开关	踏水站	8100	是	235	4070.32	公线	113.74	48	1969.9	0	1286.36	不受限	1250
7702	10kV新东线	威远电力调度控制中心	新东线913开关	新权站	4000	否	200	3464.1	公线	107.53	54	1862.5	0	1255.19	不受限	1250
7703	10kV克日线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV克日线912开关	克尔站	6350	否	230	3983.72	公线	105.62	46	1829.3	500	1256.05	不受限	1250
7704	10kV树宏一线	大邑电力调度控制中心	树宏一线933开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	376.91	75	6528	0	1266.22	不受限	1250
7705	10kV香隆路	彭州电力调度控制中心	香隆路909	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	385.08	76	6669.6	0	1280.51	不受限	1250

7706	10kV小通路	彭州电力调度控制中心	小通线912开关	小鱼洞	6300	是	400	6928.2	公线	246.19	62	4264	0	1278.56	不受限	1250
7707	10kV唐龙线	青白江电力调度控制中心	唐龙线908开关	唐家寺	2*10000	否	435	7534.42	公线	316.63	73	5484	0	1296.98	不受限	1250
7708	10kV沙渠二路	大邑电力调度控制中心	沙渠二线914开关	沙渠	32000	是	531	9197.19	公线	351.27	66	6084	0	1273.75	不受限	1250
7709	10kV培周路	成都配调	培周路930	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	304.53	64	5274.5	0	1279.58	不受限	1250
7710	10kV青景路	都江堰电力调度控制中心	青景路914	青城山	2*50000	否	600	10392.3	公线	465.66	78	8065.2	0	1287.87	不受限	1250
7711	10kV德悦线大馈线	郫都电力调度控制中心	德悦线934开关	德源	100000	是	600	10392.3	专线	406.63	68	7042.8	0	1271.04	不受限	1250
7712	10kV武泰线大馈线	新津电力调度控制中心	武泰线923	文武	163000	是	505	8746.86	公线	331.8	66	5746.8	0	1250.69	不受限	1250
7713	10kV桂电一线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂电一线905开关	桂湖	166000	否	385	6668.4	专线	272.98	71	4728	0	1273.56	不受限	1250
7714	10kV红西路	成都配调	红西路919	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	304.92	64	5281.2	0	1272.88	不受限	1250
7715	10kV九西线	彭州电力调度控制中心	九西线913开关	九陇	###############	是	165	2857.88	公线	57.74	35	1000	0	1286.3	不受限	1250
7716	10kV东群路	成都配调	东群路901	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	352.42	75	6104	0	1269.34	不受限	1250
7717	10kV堤府线	成都配调	堤府线927	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	350.99	74	6079.2	0	1294.14	不受限	1250
7718	10kV庙明线	成都配调	庙明线906开关	山王庙	102000	是	473	8192.6	公线	303.46	64	5256	0	1298.08	不受限	1250
7719	10kV望锦线	成都配调	望锦路923	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	305.47	65	5290.8	0	1263.28	不受限	1250
7720	10kV南解线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南解路922开关	甘孜城南站	10000	否	300	5196.15	公线	73.9	25	1280	0	3396.53	不受限	1250
7721	10kV红下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红下线912开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	16.17	16	280	0	1278.84	不受限	1250
7722	10kV中雪线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中雪线912开关	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	17	17	294.4	0	1264.44	不受限	1250
7723	10kV大玉一线	眉山电力调度控制中心	大玉一线913开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	281.65	63	4878.1	0	1288	不受限	1250
7724	10kV红真线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红真线913开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	15.01	15	260	0	1298.84	不受限	1250
7725	10kV苏顺线933断路器间隔	乐山电力调度控制中心	苏顺线933开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	276.99	63	4797.5	0	1299.32	不受限	1250
7726	10kV松铝二线926	眉山电力调度控制中心	松铝二线926开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	311.72	65	5399	0	1279.78	不受限	1250
7727	10kV中雪线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中雪线912开关	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	17	17	294.4	0	1264.44	不受限	1250
7728	10kV甲雄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲雄线913开关	甲洼站	3150	否	200	3464.1	公线	106.54	53	1845.3	2.16	1270.23	不受限	1250
7729	10kV桑吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑吉线912开关	桑堆站	56150	否	150	2598.08	公线	61.1	41	1058.3	0	1279.97	不受限	1250
7730	10kV象磷线	眉山电力调度控制中心	象磷线912开关	象耳站	28000	否	380	6581.79	公线	122.77	32	2126.3	2530	1267.31	不受限	1250
7731	10kV桂正线	宜宾电力调度控制中心	桂正线975开关	桂溪站	100000	否	430	7447.82	公线	314.34	73	5444.4	0	1258.64	不受限	1250
7732	10kV甲雄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲雄线913开关	甲洼站	3150	否	200	3464.1	公线	106.54	53	1845.3	2.16	1270.23	不受限	1250
7733	10kV红真线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红真线913开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	15.01	15	260	0	1298.84	不受限	1250
7734	10kV麻孜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻孜线911开关	麻郎措站	2500	是	89.2	1544.99	公线	0	20	309	0	1235.99	不受限	1230

7735	10kV道格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV道格线917断路器	道孚站	2771.28	是	89.2	1544.99	公线	0	20	309	0	1235.99	不受限	1230
7736	10kV石警线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石警线917开关	石渠站	40000	是	89.2	1544.99	公线	0	20	309	0	1235.99	不受限	1230
7737	10kV中园二线	雁江电力调度控制中心	10kV中园二线914小车开关	中和站	64000	是	600	10392.3	公线	308.43	51	5342	1750	1221.84	不受限	1200
7738	10kV鄢新路	罗江电力调度控制中心	鄢新路915开关	鄢家站	19999	是	400	6928.2	公线	250.24	63	4334.2	0	1208.36	不受限	1200
7739	10kV大民线	内江电力调度控制中心	大民线927开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	231.82	61	4015.2	0	1208.66	不受限	1200
7740	10kV白镇线	内江电力调度控制中心	白镇线911开关	白合站	56500	否	335	5802.37	公线	152.44	46	2640.2	1370	1211.93	不受限	1200
7741	10kV.腾达路_用户专线	成都配调	腾达路932	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	354.91	75	6147	0	1226.34	不受限	1200
7742	10kV沙桥路	成都配调	沙桥路935	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	200.64	59	3475	0	1208.46	不受限	1200
7743	10kV赤天线	成都配调	赤天线926	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	308.2	65	5338.1	0	1215.98	不受限	1200
7744	10kV村花线	成都配调	村花线927	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	308.41	65	5341.7	0	1212.38	不受限	1200
7745	10kV武江线大馈线	新津电力调度控制中心	武江线946开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	332.63	66	5761.2	0	1236.29	不受限	1200
7746	10kV濛北二路	彭州电力调度控制中心	濛北二路910	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	159.2	40	2757.4	5000	1235.38	不受限	1200
7747	10kV普润路	新都电力调度控制中心	普润线921开关	普河	100000	否	505	8746.86	专线	382.45	76	6624	0	1248.17	不受限	1200
7748	10kV红屯线	新都电力调度控制中心	红屯线992开关	红锋	80000	否	505	8746.86	公线	379.39	75	6571	75	1226.17	不受限	1200
7749	10kV东欧线（专）	新都电力调度控制中心	东欧线905开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	393.81	76	6820.8	0	1238.43	不受限	1200
7750	10kV赤圃线	成都配调	赤圃线925	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	308.2	65	5338.1	0	1215.98	不受限	1200
7751	10kV涌雅线	温江电力调度控制中心	涌雅线936开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	155.73	28	2697.3	3750	1215.29	不受限	1200
7752	10kV河新一线	新都电力调度控制中心	河新一线903开关	河屯	40000	否	400	6928.2	公线	290.53	73	5032	0	1203.38	不受限	1200
7753	10kV玉武线	成都配调	玉武路913	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	308.31	65	5340	0	1214.08	不受限	1200
7754	10kV桂毗一线	新都电力调度控制中心	桂毗一线916开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	385.22	76	6672	0	1200.17	不受限	1200
7755	10kV盛白线大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV盛白线913开关	永盛站	100000	否	210	3637.31	公线	117.78	56	2040	0	1233.58	不受限	1200
7756	10kV驯自线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯自线915开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	126.04	57	2183	0	1246.46	不受限	1200
7757	10kV镇九线	安岳电力调度控制中心	10kV镇九线971开关	镇子站	92000	是	330	5715.77	公用	169.57	51	2937	400	1235.62	不受限	1200
7758	10kV江牧线	彭山电力调度控制中心	江牧线913开关	江渎站	6300	是	255	4416.73	公线	133.03	52	2304	0	1229.38	不受限	1200
7759	10kV官龙线	大邑电力调度控制中心	官龙线913开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	290.2	73	5026.3	0	1209.08	不受限	1200
7760	10kV新红线	威远电力调度控制中心	新红线911开关	新权站	4000	否	150	2598.08	公线	74.22	49	1060	0	1278.27	不受限	1200
7761	10kV沿江线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿江线927开关	沿口站	100000	否	465	8054.04	公线	90.99	20	1576	4445	1227.64	不受限	1200
7762	10kV兴护线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴护线924开关	兴仁站	9450	是	295	5109.55	公线	150.48	51	2606.4	250	1231.24	不受限	1200
7763	10kV元中线	苍溪电力调度控制中心	元中线913	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	235.24	62	4074.4	0	1802.45	受限	1200
7764	10kV歧滴线	苍溪电力调度控制中心	歧滴线912开关	35kV歧坪站	8000	否	377	6529.83	公线	216.86	58	3756	0	2120.85	受限	1200
7765	10kV陵红线	苍溪电力调度控制中心	陵红线926开关	陵江站	90000	否	629	10894.6	公线	495.81	79	8587.5	0	1217.64	不受限	1200

7766	10kV园紫II回	攀枝花电力调度控制中心	园紫II回974开关	园林站	40000	否	300	5196.15	公线	198.38	66	3435.9	0	1240.5	不受限	1200
7767	10kV剑郊线	剑阁电力调度控制中心	剑郊线924开关	剑阁站	126000	是	404	6997.49	公线	249.7	62	4324.8	0	1273.19	不受限	1200
7768	10kV柏沙线	剑阁电力调度控制中心	柏沙线913开关	35kV柏垭站	12600	是	400	6928.2	公线	247.97	62	4294.8	0	1247.76	不受限	1200
7769	10kV连兴二路	广汉电力调度控制中心	连兴二路923开关	连山站	73500	是	555	9612.88	公线	351.33	63	6085	400	1205.3	不受限	1200
7770	10kV公镇线	剑阁电力调度控制中心	公镇线921开关	35kV公兴站	6300	否	259	4486.01	公线	162.55	63	2815.3	0	1222.11	不受限	1200
7771	10kV元唤线	苍溪电力调度控制中心	元唤线921开关	35kV苍溪元坝站	20000	否	434	7517.1	公线	297.23	68	5148	0	1617.39	受限	1200
7772	10kV轮安线	广元电力调度控制中心	轮安线972开关	宝轮站	80000	否	403	6980.16	公线	291.79	72	5053.8	0	1228.34	不受限	1200
7773	10kV灯尚线	旺苍电力调度控制中心	灯尚线911	灯塔站	80000	否	227	3931.76	公线	133.72	59	2316	0	1222.58	不受限	1200
7774	10kV绵新路	绵竹电力调度控制中心	绵新路912开关	绵竹站	102000	否	400	6928.2	公用	290.53	73	5032	0	1203.38	不受限	1200
7775	10kV富远路	绵竹电力调度控制中心	富远路917开关	富新站	36000	否	552	9560.92	公用	425.32	77	7366.5	0	1238.33	不受限	1200
7776	10kV元镇线	苍溪电力调度控制中心	元镇线914开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	400	6928.2	公线	282.36	71	4890.4	0	1344.98	受限	1200
7777	10kV元黄线	苍溪电力调度控制中心	元黄线923开关	35kV苍溪元坝站	30000	是	300	5196.15	公线	184.4	61	3193.8	0	1482.73	受限	1200
7778	10kV梅树线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅树线914开关	梅雨站	16300	否	150	2598.08	公线	62.99	42	1091	0	1247.27	不受限	1200
7779	10kV歧坪线	苍溪电力调度控制中心	歧坪线911开关	35kV歧坪站	8000	否	300	5196.15	公线	113.28	38	1962	0	2714.53	受限	1200
7780	10kV小上线大馈线	北川电力调度控制中心	小上线914开关	小地站	6300	否	100	1732.05	公用	20.38	20	353	0	1205.84	不受限	1200
7781	10kV两街线927大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV两街线927开关	两河	10000	是	200	3464.1	公线	89.48	45	1549.8	0	1221.48	不受限	1200
7782	10kV玛瑙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	玛瑙线924开关	交泰站	12600	否	200	3464.1	公用	108.75	54	1883.6	0	1234.09	不受限	1200
7783	10kV江纸线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	江纸线918	江门	12600	否	252	4364.77	专线	156.39	62	2708.6	0	1219.69	不受限	1200
7784	10kV安龙线	石棉电力调度控制中心	安龙线954开关	安全站	16500	否	150	2598.08	公线	64.43	43	1116	0	1222.27	不受限	1200
7785	10kV石东线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石东线915开关	石岭站	90000	是	527	9127.91	公用	350.08	66	6063.3	0	1239.03	不受限	1200
7786	10kV毛联线	米易电力调度控制中心	毛联线952开关	毛坪厂	8000	是	170	2944.49	公线	64.91	38	1124.3	0	1231.29	不受限	1200
7787	10kV塔清线大馈线	安州电力调度控制中心	塔清线924开关	塔水站	10000	否	400	6928.2	公用	288.73	72	5000.8	0	1234.58	不受限	1200
7788	10kV黄铭线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄铭线916开关	黄甸站	6300	否	171	2961.81	公用	83.14	49	1440	0	1225.63	不受限	1200
7789	10kV安钛线	盐边电力调度控制中心	安钛线951开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	198.26	66	3433.8	0	1242.73	不受限	1200
7790	10kV周龙一线	荥经电力调度控制中心	周龙一线915开关	龙苍沟站	80000	否	400	6928.2	公线	288.7	72	5000.2	0	1235.18	不受限	1200
7791	10kV定凤线	南部电力调度控制中心	10kV定凤线911	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	126.91	58	2198.1	0	1200.18	不受限	1200
7792	10kV御安一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御安一线935开关	御营站	50000	是	600	10392.3	公用	409.95	68	7100.4	0	1213.44	不受限	1200
7793	10kV光公线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光公线923开关	保光站	100000	否	399	6910.88	专线	287.9	72	4986.5	0	1233.29	不受限	1200

7794	10kV襄平线	南部电力调度控制中心	襄平线921开关	共襄站(南部)	20000	否	218	3775.87	公线	126.55	58	2191.8	0	1206.48	不受限	1200
7795	10kV马王线	井研电力调度控制分中心	马王线921开关	马踏站	30700	是	275	4763.14	公线	150.27	55	2602.6	0	1207.91	不受限	1200
7796	10kV斑棠线	乐山电力调度控制中心	斑棠线929开关	斑竹湾站	100000	否	400	6928.2	公线	289.71	72	5017.7	0	1217.68	不受限	1200
7797	10kV海环一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海环一线923开关	林海站	126000	是	595	10305.7	专线	404.69	68	7009.3	0	1235.26	不受限	1200
7798	10kV许黎线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许黎线925开关	许州站	16300	是	264	4572.61	公用	139.75	53	2420.5	0	1237.59	不受限	1200
7799	10kV龙附线	蓬溪电力调度控制中心	龙附线932开关	龙马	100000	是	275	4763.14	公线	149.75	54	2593.6	0	1216.91	不受限	1200
7800	10kV晋水二线大馈线	南充电力调度控制中心	晋水二线936开关	搬罾	360000	否	553	9578.24	专线	425.75	77	7374	0	1246.42	不受限	1200
7801	10kV鸣星线	蓬溪电力调度控制中心	鸣星线914开关	鸣凤	6300	是	220	3810.51	公线	97.97	45	1696.8	125	1226.61	不受限	1200
7802	10kV千村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千村线923开关	千佛站(阆中)	20300	否	150	2598.08	公线	65	43	1127	0	1211.27	不受限	1200
7803	10kV消孔线大馈线	营山电力调度控制中心	消孔线922开关	消水站(营山)	12600	否	200	3464.1	公线	96.62	48	1673.5	200	1244.19	不受限	1200
7804	10kV林区线	营山电力调度控制中心	林区线915开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	88.4	44	1531.1	0	1240.18	不受限	1200
7805	10kV芙坝线	营山电力调度控制中心	芙坝线926开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	418.38	69	7246.4	0	1206.01	不受限	1200
7806	10kV禹小线小坝侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹小线916开关	小地站	6300	是	274	4745.82	公用	147.52	54	2555	0	1241.66	不受限	1200
7807	10kV古东线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古东线924开关	古城站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	290.22	73	5026.6	0	1208.78	不受限	1200
7808	10kV伏柳线	南部电力调度控制中心	10kV伏柳线919	伏虎站(南部)	4000	否	220	3810.51	公线	128.53	58	2226.2	0	1203.26	不受限	1200
7809	10kV洛高线	巴州电力调度控制中心	10kV洛高线957	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	109.8	55	1901.8	0	1215.89	不受限	1200
7810	10kV大丽Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV大丽Ⅰ回955	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	379.54	76	6573.7	0	1220.52	不受限	1200
7811	10kV金石线大馈线	天府电力调度控制中心	金石线931开关	金桥	50000	是	553	9578.24	公线	371.65	67	6437	0	1225.59	不受限	1200
7812	10kV西龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西龙线911开关	汇西站	100000	是	481	8331.16	公线	314.35	65	5444.5	0	1220.43	不受限	1200
7813	10kV牧学路大馈线	天府电力调度控制中心	牧学路917开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	290.4	73	5029.7	0	1205.68	不受限	1200
7814	10kV玉火线	巴州电力调度控制中心	10kV玉火线956	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	271.45	71	4701.5	0	1222.11	不受限	1200
7815	10kV星航线大馈线	天府电力调度控制中心	星航线918开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	250.38	63	4336.5	0	1206.06	不受限	1200
7816	10kV华开二线大馈线	自贡电力调度控制中心	华开二线921开关	新华站	81200	是	503	8712.22	公线	259.1	52	4487.6	1260	1222.18	不受限	1200
7817	10kV顺天线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺天线914开关	顺河站	6400	是	288	4988.31	公线	158.94	55	2752.8	0	1237.85	不受限	1200
7818	10kV平三一线	达县电力调度控制中心	平三一线912开关	平滩站	9000	否	175	3031.09	公线	86.95	50	1506	0	1221.98	不受限	1200
7819	10kV车东一线大馈线	天府电力调度控制中心	车东一线924开关	车城	240000	否	600	10392.3	专线	470.67	78	8152	0	1201.07	不受限	1200
7820	10kV双城线	宣汉电力调度控制中心	双城线914开关	双河站	20000	是	380	6581.79	公线	234.11	62	4054.8	0	1210.63	不受限	1200
7821	10kV黄新线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄新线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	94.25	46	1682.3	0	1227.55	不受限	1200

7822	10kV明常线	蓬溪电力调度控制中心	明常线923开关	明月	11300	是	300	5196.15	公线	158.4	47	2880.7	0	1178.2	受限	1170
7823	10kV平金一路	罗江电力调度控制中心	平金一路953开关	平家站	100000	是	475	8227.24	公线	407.11	86	7051.2	0	1176.04	不受限	1170
7824	10kV桐创线	宜宾电力调度控制中心	10kV桐创线951	桐梓林站	50000	否	380	6581.79	公线	273.94	72	4744.7	0	1178.91	不受限	1150
7825	10kV拉措线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉措线914开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	22.81	23	395	0	1163.84	不受限	1150
7826	10kV拉德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉德线915开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	23.43	23	405.8	0	1153.04	不受限	1150
7827	10kV亚东线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚东线913开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	21.84	22	378.3	0	1180.54	不受限	1150
7828	10kV降西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降西线913开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	21.57	22	373.6	0	1185.24	不受限	1150
7829	10kV雄坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄坝线913开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	110.78	55	1918.7	0	1198.99	不受限	1150
7830	10kV青镇线	乐山电力调度控制中心	青镇线911开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	92.01	46	1593.6	0	1177.68	不受限	1150
7831	10kV亚东线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚东线913开关	亚日贡站	6300	否	100	1732.05	公线	21.84	22	378.3	0	1180.54	不受限	1150
7832	10kV瑞嘉一线	乐山电力调度控制中心	瑞嘉一线922开关	瑞祥站	102000	否	440	7621.02	公线	328.64	75	5692.1	0	1166.82	不受限	1150
7833	10kV尚耳线	眉山电力调度控制中心	尚耳线912开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	223.6	53	3872.7	800	1188.56	不受限	1150
7834	10kV拉德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉德线915开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	23.43	23	405.8	0	1153.04	不受限	1150
7835	10kV拉措线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉措线914开关	拉波站	6300	否	100	1732.05	公线	22.81	23	395	0	1163.84	不受限	1150
7836	10kV江欧II线	江安电力调度控制中心	江欧II线626开关	江安站	2*40000	是	460	7967.43	公用	300.39	65	5202.8	0	1171.14	不受限	1150
7837	10kV水白线	江安电力调度控制中心	水白线907开关	水清站	6300	是	370	6408.59	公用	228.34	62	3954.9	0	1171.97	不受限	1150
7838	10kV旦马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦马线911开关	旦都站	7250	否	75	1299.04	公线	0	10	129.9	0	1169.14	不受限	1150
7839	10kV降西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降西线913开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	21.57	22	373.6	0	1185.24	不受限	1150
7840	10kV水热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水热线952开关	水洼站	2500	否	100	1732.05	公线	23.09	23	400	0	1158.84	不受限	1150
7841	10kV叙万线	宜宾电力调度控制中心	叙万线624开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	318.52	74	5516.8	0	1186.24	不受限	1150
7842	10kV鲁丝线	宜宾电力调度控制中心	鲁丝线953开关	鲁西站	40000	是	400	6928.2	公线	252.83	63	4379	0	1163.56	不受限	1150
7843	10kV果庙线	内江电力调度控制中心	果庙线913开关	果湾站	10000	是	255	4416.73	公线	136.41	53	2362.6	0	1170.78	不受限	1150
7844	10kV翠黄线	成都配调	翠黄线开关914	翠微	2*63000	否	473	8192.6	专线	357.51	76	6192	0	1181.34	不受限	1150
7845	10kV沈满线	成都配调	沈满路950	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	359.24	76	6222	0	1151.34	不受限	1150
7846	10kV腾青路专线	成都配调	腾青路930	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	358.58	76	6210.6	0	1162.74	不受限	1150
7847	10kV东八一线	内江电力调度控制中心	东八一线913开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	270.24	64	4680.6	0	1180.66	不受限	1150
7848	10kV府雷线	成都配调	府雷路907	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	311.57	66	5396.4	0	1157.68	不受限	1150
7849	10kV骡平线	成都配调	骡平路914	骡马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	310.39	66	5376	0	1178.08	不受限	1150

7850	10kV镇水线	安岳电力调度控制中心	10kV镇水线921开关	镇子站	90000	否	330	5715.77	公用	228.81	69	3963	0	1181.19	不受限	1150
7851	10kV东护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东护线911开关	东胜站	22600	是	379	6564.47	公线	235.7	62	4082.4	0	1169.18	不受限	1150
7852	10kV许劳线	乐至电力调度控制中心	10kV许劳线912开关	许家站	6300	否	150	2598.08	公用	67.34	45	1166.4	0	1171.87	不受限	1150
7853	10kV桂上二线	彭山电力调度控制中心	桂上二线922开关	桂林站	94500	否	482	8348.48	公线	293.16	61	5077.6	1250	1186.03	不受限	1150
7854	10kV公陈线	资中电力调度控制中心	公陈线912开关	公民站	10000	是	260	4503.33	公线	167.49	64	2901	0	1152	不受限	1150
7855	10kV石镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	石镇线913开关	石永站	26600	否	321	5559.88	公线	179.33	56	3106	715	1182.89	不受限	1150
7856	10kV黄马线	雷波电力调度控制中心	10kV黄马线913开关	黄琅站	12600	否	275	4763.14	公线	150.98	59	2614.9	0	1160.16	不受限	1150
7857	10kV威白线	威远电力调度控制中心	威白线912开关	威远站	90000	是	505	8746.86	公线	337.48	67	5845.2	0	1152.29	不受限	1150
7858	10kV新乡线	沙湾电力调度控制分中心	新乡线922开关	新农站	16700	否	550	9526.28	公线	327.95	60	5680.1	750	1190.92	不受限	1150
7859	10kV解工四线	大邑电力调度控制中心	解工四线944开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	470.96	78	8157	0	1196.07	不受限	1150
7860	10kV小复线	威远电力调度控制中心	小复线917开关	小河站	11300	否	348	6027.54	公线	245.69	71	4255.3	0	1169.49	不受限	1150
7861	10kV德信二路大馈线	郫都电力调度控制中心	德信二路927开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	410.85	68	7116	0	1197.84	不受限	1150
7862	10kV新样线大馈线	新津电力调度控制中心	新样线912开关	新津	102000	是	507	8781.5	专线	339.09	67	5873	0	1152.2	不受限	1150
7863	10kV牌慧二线	简阳电力调度控制中心	牌慧二线944开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	158.46	29	2744.5	4680	1195.92	不受限	1150
7864	10kV长石Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长石一线915开关	长岭	93000	否	539	9335.75	公线	417.32	77	7228	0.0001	1174.17	不受限	1150
7865	10kV清开三线	新津电力调度控制中心	清开三线906	清凉	100000	否	505	8746.86	公线	385.46	76	6676.1	0	1196.07	不受限	1150
7866	10kV氮敦路	大邑电力调度控制中心	氮敦线911开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	253.58	63	4392	0	1150.56	不受限	1150
7867	10kV小君路	彭州电力调度控制中心	小君线913开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	92.61	46	1604	0	1167.28	不受限	1150
7868	10kV石四路	都江堰电力调度控制中心	石四路907	石牛	1*5000	否	75	1299.04	公线	138.44	56	2007.8	0	1169.14	不受限	1150
7869	10kV塔高二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高二线927开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	384.53	76	6660	0	1181	不受限	1150
7870	10kV江壁线	新都电力调度控制中心	江壁线918开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	252.31	63	4370	0	1172.56	不受限	1150
7871	10kV天场线911断路器间隔	邛崃电力调度控制中心	天场线911开关	天台	10000	是	400	6928.2	公线	252.17	63	4367.5	0	1175.06	不受限	1150
7872	10kV棕学路	成都配调	棕学线917开关	棕树桥	128000	否	473	8192.6	专线	359.24	76	6222	0	1151.34	不受限	1150
7873	10kV楼祥一线	青白江电力调度控制中心	楼祥一线908开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	472.56	79	8184.8	0	1168.27	不受限	1150
7874	10kV塔工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工一线909	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	333.53	66	5776.8	0	1192.98	不受限	1150
7875	10kV淮镇线	金堂电力调度控制中心	淮镇线909	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公线	251.27	63	4352	0	1190.56	不受限	1150
7876	10kV思小线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思小线914开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	65.87	44	1140.9	0	1197.37	不受限	1150
7877	10kV思牛线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思牛线924开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	66.18	44	1146.3	0	1191.97	不受限	1150
7878	10kV金场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金场线922开关	金孔站	12600	否	200	3464.1	公用	112.45	56	1947.6	0	1170.09	不受限	1150

7879	10KV车安一线	乐山电力调度控制中心	车安一线971开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	327.95	75	5680.1	0	1178.82	不受限	1150
7880	10kV洋新线	射洪电力调度控制中心	洋新线912开关	洋溪	12600	是	300	5196.15	公线	172.24	57	2983.2	0	1173.72	不受限	1150
7881	10kV光府线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光府线973开关	保光站	80000	否	553	9578.24	专线	430.03	78	7448.1	0	1172.32	不受限	1150
7882	10kV朱希线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱希线937开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	428.98	78	7430	0	1190.42	不受限	1150
7883	10kV南振线	射洪电力调度控制中心	南振线928开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	324.53	66	5620.8	0	1168.84	不受限	1150
7884	10kV路街线	仪陇电力调度控制中心	路街线912开关	义路站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	234.83	62	4067.3	0	1156.56	不受限	1150
7885	10kV骆沿线大馈线	营山电力调度控制中心	骆沿线912开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	113.28	57	1962	0	1155.69	不受限	1150
7886	10kV骆黄线大馈线	营山电力调度控制中心	骆黄线914开关	骆市站(营山)	20000	否	315	5455.96	公线	203.52	65	3524.9	200	1185.46	不受限	1150
7887	10kV红群线	蓬溪电力调度控制中心	红群线921开关	天福	20000	是	330	5715.77	公线	195.43	59	3384.9	0	1187.72	不受限	1150
7888	10kV龙场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙场线924开关	二龙站(阆中)	8150	否	100	1732.05	公线	21.86	22	378.6	0	1180.24	不受限	1150
7889	10kV西蚂线919大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西蚂线919开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	375.63	68	6505.9	0	1156.69	不受限	1150
7890	10kV合涪线大馈线	江油电力调度控制中心	合涪线931开关	三合站	31500	是	569	9855.37	公用	388.6	68	6730.6	0	1153.7	不受限	1150
7891	10kV双镇线	营山电力调度控制中心	双镇线924开关	双河场站(营山)	20000	否	150	2598.08	公线	67.68	45	1172.3	0	1165.97	不受限	1150
7892	10kV御工四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工四线927开关	御营站	50000	是	580	10045.89	公用	397.15	68	6878.7	0	1158.01	不受限	1150
7893	10kV林河线大馈线	营山电力调度控制中心	林河线913开关	双林站	50000	是	200	3464.1	公线	92.63	46	1604.3	0	1166.98	不受限	1150
7894	10kV伏镇一线	南部电力调度控制中心	10kV伏镇Ⅰ线913开关	伏虎站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	271.77	72	4707	0	1169.85	不受限	1150
7895	10kV思河线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思河线923开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	66.71	44	1155.4	0	1182.87	不受限	1150
7896	10kV城堰线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城堰线924开关	城郊站(阆中)	40000	否	173	2996.45	公线	88.75	51	1537.2	0	1159.6	不受限	1150
7897	10kV西洋二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋二线933开关	汇西站	100000	否	503	8712.22	公线	217.23	43	3762.4	2900	1178.6	不受限	1150
7898	10kV隘庆线	宣汉电力调度控制中心	隘庆线914开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	92.67	46	1605	0	1166.28	不受限	1150
7899	10kV大石线	蒲城电力调度控制中心	大石线913开关	大石盘站	10000	否	200	3464.1	公线	112.45	56	1947.6	0	1170.09	不受限	1150
7900	10kV兰中线	平昌电力调度控制中心	10kV兰中线922	兰草站	12600	否	170	2944.49	公线	85.98	51	1489.2	0	1160.84	不受限	1150
7901	10kV洪澥线	通江电力调度控制中心	10kV洪澥线924	洪口站	16300	否	292	5057.59	公线	195.58	67	3387.5	0	1164.33	不受限	1150
7902	10kV五罗线大馈线	自贡电力调度控制中心	五罗线911开关	五宝站	30100	否	215	3723.91	公线	126.9	59	2197.9	0	1153.62	不受限	1150
7903	10kV邱邱线	平昌电力调度控制中心	10kV邱邱线911	邱家站	10000	否	220	3810.51	公线	130.25	59	2256	0	1173.46	不受限	1150
7904	10kV莲沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲沙线971开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	421.41	74	7298.8	400	1171.03	不受限	1150
7905	10kV华麟一线972大馈线	泸川电力调度控制中心	华麟一线972开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	270.76	64	4689.5	0	1171.76	不受限	1150
7906	10kV天龙2线大馈线	富顺电力调度控制中心	天龙Ⅱ线923开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	152.19	55	2635.9	0	1174.61	不受限	1150

7907	10kV乡炉线959路	宣汉电力调度控制中心	乡炉线927开关	东乡站	90000	否	200	3464.1	专线	112.7	56	1952	0	1165.69	不受限	1150
7908	10kV清丰路大馈线	天府电力调度控制中心	清丰路940开关	清水	63000	否	400	6928.2	专线	292.03	73	5058	0	1177.38	不受限	1150
7909	10kV乡城五线	宣汉电力调度控制中心	乡城五线961开关	东乡站	90000	是	553	9578.24	公线	375.21	68	6498.6	0	1163.99	不受限	1150
7910	10kV兴吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴吴线913开关	兴隆站	8000	是	300	5196.15	公用	170.87	57	2959.4	0	1197.52	不受限	1150
7911	10kV油厂一线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂一线913开关	油房坝站	40000	否	300	5196.15	公线	203.35	68	3522	0	1154.53	不受限	1150
7912	10kV朴四线	阿坝电力调度控制中心	朴四线912开关	朴头站	5000	否	175	3031.09	公线	89.28	51	1546.3	0	1181.68	不受限	1150
7913	10kV斗楷线	阿坝电力调度控制中心	斗楷线912开关	依斗站	12500	是	175	3031.09	公线	71.29	41	1234.8	0	1190.07	不受限	1150
7914	10kV泸外线931大馈线	泸州电力调度控制中心	泸外线931	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	252.47	63	4372.8	0	1169.76	不受限	1150
7915	10kV中劳线大馈线	江油电力调度控制中心	中劳线905开关	中坝站	40000	是	401	6945.52	公用	252.89	63	4380	0	1176.42	不受限	1150
7916	10kV云钢二线大馈线	江油电力调度控制中心	云钢二线926开关	连云站	50000	否	645	11171.73	公线	511.61	79	8861	0	1193.56	不受限	1150
7917	10kV柯尔线	阿坝电力调度控制中心	柯尔线911开关	柯河站	3150	否	200	3464.1	公线	113.57	57	1967.1	0	1150.59	不受限	1150
7918	10kV木街线	阿坝电力调度控制中心	木街线952开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	21.94	22	380	0	1178.84	不受限	1150
7919	10kV农谷线	阿坝电力调度控制中心	农谷线951开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	201.67	67	3492.9	0	1183.63	不受限	1150
7920	10kV兴广二线	仁和电力调度控制中心	兴广二线972开关	兴隆站	40000	是	450	7794.23	公线	199.63	44	3457.6	1600	1177.78	不受限	1150
7921	10kV官庙线大馈线	江油电力调度控制中心	官庙线915开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	75.76	42	1312.1	0	1182.05	不受限	1150
7922	10kV州维线	阿坝电力调度控制中心	州维线915开关	姜维站	25000	否	305	5282.75	公线	205.46	67	3558.5	0	1195.98	不受限	1150
7923	10kV两坊线	阿坝电力调度控制中心	两坊线952开关	两河站	1600	否	100	1732.05	公线	21.02	21	364	0	1194.84	不受限	1150
7924	10kV尔石线	阿坝电力调度控制中心	尔石线914开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	66.55	44	1152.7	0	1185.57	不受限	1150
7925	10kV大巴线	攀枝花西区电力调度控制中心	大巴线957开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	90.24	24	1562.96	0	1182.32	不受限	1150
7926	10kV唐水线	石棉电力调度控制中心	唐水线914开关	唐家沟站	63150	是	275	4763.14	公线	152.31	55	2638	0	1172.51	不受限	1150
7927	10kV南郊线	雨城电力调度控制中心	10kV南郊线922开关	南坝子站	100200	否	440	7621.02	公线	312.96	71	5420.4	250	1188.52	不受限	1150
7928	10kV禹武线墩上侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹武线914开关	墩上站	8500	否	150	2598.08	公用	66.58	44	1153.1	0	1185.17	不受限	1150
7929	10kV铁警线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁警线915开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	353.63	67	6124.8	0	1177.53	不受限	1150
7930	10kV潭镇线	广元电力调度控制中心	潭镇线915开关	35kV龙潭站	7000	否	283	4901.7	公线	186.85	66	3236.2	0	1175.33	不受限	1150
7931	10kV文园四线	仁寿电力调度控制中心	10kV文园四线922开关	文林站	50000	是	482	8348.48	公线	316.88	66	5488.3	0	1190.48	不受限	1150
7932	10kV会冯路973线路	中江电力调度控制中心	会冯路973开关	会龙站	10000	是	273	4728.5	公线	151.42	55	2622.6	0	1160.2	受限	1150
7933	10kV梁黑线	攀枝花电力调度控制中心	梁黑线934开关	梁坪站	63000	是	385	6668.4	公线	241.59	63	4184.3	0	1150.42	不受限	1150
7934	10kV水岔线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水岔线912	水潦	6300	是	280	4849.74	公线	157.5	56	2727.9	0	1151.89	不受限	1150

7935	10kV汉关线	剑阁电力调度控制中心	汉关线925开关	35kV汉阳站	20000	是	341	5906.29	公线	206.02	60	3568.2	0	1156.83	不受限	1150
7936	10kV光齐路	绵竹电力调度控制中心	光齐路918开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	253.26	63	4386.4	0	1156.16	不受限	1150
7937	10kV瑞岭线大馈线主线	越西电力调度控制中心	10kV瑞岭线914小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	85.21	50	1475.9	0	1174.14	不受限	1150
7938	10kV水矿线大馈线	会理电力调度控制中心	水矿线915开关	绿水站	20000	否	400	6928.2	专线	291.83	73	5054.5	0	1180.88	不受限	1150
7939	10kV乌依线大馈线	布拖电力调度控制中心	乌依线911开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	22.98	23	398	0	1160.84	不受限	1150
7940	10kV鹤锦线	剑阁电力调度控制中心	鹤锦线913开关	35kV鹤龄站	20000	是	404	6997.49	公线	255.99	63	4433.8	0	1164.19	不受限	1150
7941	10kV竹卫线914大馈线	宁南电力调度控制中心	竹卫线914开关	竹寿站	13150	是	245	4243.52	公线	127.22	52	2203.4	0	1191.42	不受限	1100
7942	10kV老顺线大馈线	宁南电力调度控制中心	老顺线934开关	老木河站	3150	是	275	4763.14	公线	153.68	56	2661.7	0	1148.81	不受限	1100
7943	10kV歧下线	苍溪电力调度控制中心	歧下线917开关	35kV歧坪站	8000	否	280	4849.74	公线	152.08	54	2634	0	1730.77	受限	1100
7944	10kV高板线	仁寿电力调度控制中心	高板线924开关	高家站	20000	是	380	6581.79	专线	238.21	63	4125.8	0	1139.63	不受限	1100
7945	10kV凤加一回	攀枝花电力调度控制中心	凤加一回911开关	凤凰站	40000	否	300	5196.15	公线	204.16	68	3536	0	1140.53	不受限	1100
7946	10kV王乡线	广元电力调度控制中心	王乡线914开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	114.2	57	1977.9	0	1139.79	不受限	1100
7947	10kV竹凉线	广元电力调度控制中心	竹凉线914开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	公线	206.49	69	3576.4	0	1100.13	不受限	1100
7948	10kV中镇线	广元电力调度控制中心	中镇线921开关	中子站	80000	否	278	4815.1	公线	185.31	67	3209.6	0	1123.99	不受限	1100
7949	10kV岳大线	苍溪电力调度控制中心	岳大线914	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	191.64	51	3319.2	0	1904.66	受限	1100
7950	10kV三南路905大馈线	蓥华电力调度控制中心	三南路905开关	三泉站	10000	是	434	7517.1	公线	281.99	65	4884	0	1129.68	不受限	1100
7951	10kV芙石线	苍溪电力调度控制中心	芙石线924开关	35kV芙蓉站	32000	是	351	6079.5	公线	214.92	61	3722.4	0	1141.2	不受限	1100
7952	10kV民思路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民思路945开关	民主站	103000	否	600	10392.3	公线	474.13	79	8212	0	1141.07	不受限	1100
7953	10kV新塘一路	广汉电力调度控制中心	新塘一路962开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	309.7	64	5364	250	1120.22	不受限	1100
7954	10kV鞍悦线	苍溪电力调度控制中心	鞍悦线916开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	342.62	76	5934.1	0	1127.47	不受限	1100
7955	10kV云蜀二线	广元电力调度控制中心	云蜀二线936开关	云盘梁站	100000	是	482	8348.48	公线	319.41	66	5532.1	0	1146.68	不受限	1100
7956	10kV黎鹏线	会理电力调度控制中心	黎鹏线911小车开关	黎溪站	100160	否	335	5802.37	公线	236.65	71	4098.8	0	1123.33	不受限	1100
7957	10kV东灶线	苍溪电力调度控制中心	东灶线911开关	35kV东溪站	10000	否	200	3464.1	公线	114.76	57	1987.6	0	1130.09	不受限	1100
7958	10kV松上线	宁南电力调度控制中心	10kV松上线913开关	松新站	80000	否	245	4243.52	公线	156.3	62	2707.11	0	1112.06	不受限	1100
7959	10kV青金线	仁寿电力调度控制中心	青金线956开关	青岗站	10000	是	300	5196.15	公线	175.05	58	3031.9	0	1125.02	不受限	1100
7960	10kV元开线	广元电力调度控制中心	元开线912开关	35kV元坝站	16300	否	150	2598.08	公线	69.28	46	1200	0	1138.27	不受限	1100
7961	10kV古德一线963大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德一线963开关	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	325.81	67	5643	0	1132.78	不受限	1100
7962	10kV始大线	天全电力调度控制中心	思大线914开关	思经站	5000	否	275	4763.14	公线	172.31	63	2984.4	200	1102.43	不受限	1100

7963	10kV油厂二线	万源电力调度控制中心	10kV.油厂二线926开关	油房坝站	31500	否	300	5196.15	公线	204.39	68	3540	0	1136.53	不受限	1100
7964	10kV尔上线	阿坝电力调度控制中心	尔上线954开关	知尔站	3150	否	200	3464.1	公线	114.61	57	1985	0	1132.69	不受限	1100
7965	10kV大渠线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	大渠线915开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	96.91	48	1678.4	0	1106.74	不受限	1100
7966	10kV山蒲线	阿坝电力调度控制中心	山蒲线912开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	86.66	43	1501	500	1116.69	不受限	1100
7967	10kV阿哇线	阿坝电力调度控制中心	阿哇线945开关	阿坝站	63000	否	240	4156.92	公线	148.84	62	2577.9	35	1128.33	不受限	1100
7968	10kV郎复二线	古蔺电力调度控制中心	10kV郎复二线925开关	二郎	16000	是	400	6928.2	公线	256.42	64	4441.2	0	1101.36	不受限	1100
7969	10kV谢庙二线	古蔺电力调度控制中心	谢庙二线915开关	谢家沟	28500	是	400	6928.2	公线	256.42	64	4441.2	0	1101.36	受限	1100
7970	10kV黄三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄三线915开关	黄甸站	6300	否	198	3429.46	公用	112.73	57	1952.4	0	1134.11	不受限	1100
7971	10kV厂新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂新线912开关	厂溪站	20000	否	200	3464.1	公线	134.11	67	2322.8	0	1142	不受限	1100
7972	10kV界康路大馈线	天府电力调度控制中心	界康路916	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	295.9	74	5125	0	1110.38	不受限	1100
7973	10kV麓居线大馈线	天府电力调度控制中心	麓居线908开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	公线	475.51	79	8235.9	0	1117.17	不受限	1100
7974	10kV西麻线	南江电力调度控制中心	10kV西麻线953	西清站	6300	否	200	3464.1	公线	115.11	58	1993.7	0	1123.99	不受限	1100
7975	10kV桃宾线	南江电力调度控制中心	10kV桃宾线851	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	133.85	61	2318.3	0	1111.16	不受限	1100
7976	10kV南泰二线大馈线	自贡电力调度控制中心	南泰二线923开关	南湖站	163500	是	563	9751.45	公线	386.05	69	6686.3	0	1114.86	不受限	1100
7977	10kV玉宕线	巴州电力调度控制中心	10kV玉宕线957	玉堂站	63000	否	377	6529.83	公线	275.47	73	4771.1	0	1105.75	不受限	1100
7978	10kV南公线大馈线	自贡电力调度控制中心	南公线926开关	南湖站	100400	是	563	9751.45	公线	340.4	60	5895.7	800	1105.46	不受限	1100
7979	10kV石永线	新桥电力调度控制中心	石永线912开关	石桥站	22000	是	300	5196.15	公线	175.73	59	3043.6	0	1113.32	不受限	1100
7980	10kV怡皇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡皇线937开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	473.68	79	8204.2	0	1148.87	不受限	1100
7981	10kV金翠一线	达县电力调度控制中心	金翠一线963开关	金山站	150000	是	400	6928.2	公线	255.43	64	4424	0	1118.56	不受限	1100
7982	10kV管九线	达县电力调度控制中心	10kV.管九线913开关	管村站	18000	否	200	3464.1	公线	114.94	57	1990.8	0	1126.89	不受限	1100
7983	10kV古观线大馈线	自贡电力调度控制中心	古观线914开关	双古站	10100	是	200	3464.1	公线	93.88	47	1626	0	1145.28	不受限	1100
7984	10kV香科线大馈线	天府电力调度控制中心	香科线926开关	香山	63000	是	420	7274.61	公线	269.97	64	4675.8	0	1143.89	不受限	1100
7985	10kV罗三线大馈线	天府电力调度控制中心	罗三线934开关	罗家店	240000	是	600	10392.3	公线	415.99	69	7205	0	1108.84	不受限	1100
7986	10kV沿卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿卫线912开关	沿滩站	63000	否	200	3464.1	专线	114.32	57	1980	0	1137.69	不受限	1100
7987	10kV黄临线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄临线912开关	童寺站	15000	否	275	4763.14	公线	148.24	56	2681.5	0	1129.01	不受限	1100
7988	10kV回福线大馈线	营山电力调度控制中心	回福线921开关	回龙站(营山)	20500	否	220	3810.51	公线	123.16	56	2133.2	150	1146.26	不受限	1100
7989	10kV河镇线大馈线	安州电力调度控制中心	河镇线912开关	35kV河清站	30000	否	353	6114.14	公用	248.73	70	4308	80	1114.73	不受限	1100
7990	10kV禹小线禹里侧大馈线	北川电力调度控制中心	禹小线913开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	101.28	49	1754.1	0	1128.04	不受限	1100

7991	10kV玉场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉场线913开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	114.76	57	1987.6	0	1130.09	不受限	1100
7992	10kV竹胜线	井研电力调度控制分中心	竹胜线913开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	178.36	64	3089.2	0	1197.63	不受限	1100
7993	10kV土回线	仪陇电力调度控制中心	土回线924开关	土门站(仪陇)	20000	是	323	5594.52	公线	192.54	60	3334.8	0	1140.82	不受限	1100
7994	10kV铁光线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV铁光线916	铁佛塘站(南部)	15000	否	220	3810.51	公线	133.57	61	2313.5	0	1115.96	不受限	1100
7995	10kV东展线	高坪电力调度控制中心	东展线916开关	河东站	126000	是	455	7880.83	专线	18.53	4	320.9	5160	1144.66	不受限	1100
7996	10kV城双线924大馈线	仪陇电力调度控制中心	城双线924开关	金城站(仪陇)	8000	是	178	3083.05	公线	76.42	43	1323.6	0	1142.84	不受限	1100
7997	10kV金仁线922大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金仁线922开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	25.98	26	450	0	1108.84	不受限	1100
7998	10kV玉象线	大英电力调度控制中心	玉象线911开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	116.43	49	2016.6	200	1108.94	不受限	1100
7999	10kV桥北线	蓬溪电力调度控制中心	桥北线911开关	天桥	10000	是	275	4763.14	公线	155.35	56	2690.7	0	1119.81	不受限	1100
8000	10kV吉双线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉双线912开关	吉安站	18000	是	174	3013.77	公线	74.01	43	1281.8	0	1129.22	不受限	1100
8001	10kV春新二线	仪陇电力调度控制中心	春新Ⅱ线923开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	386.02	68	6685.8	0	1143.07	不受限	1100
8002	10kV城岩线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城岩线915开关	城郊站(阆中)	40000	否	481.17	8334.11	公线	369.57	77	6401	0	1099.7	不受限	1100
8003	10kV东友线	新都电力调度控制中心	东友线932开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	256.4	64	4440.8	0	1101.76	不受限	1100
8004	10kV金翔路大馈线	金堂电力调度控制中心	金翔路923	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	385.91	77	6684	0	1110.22	不受限	1100
8005	10kV光马线	新都电力调度控制中心	光马线908开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	134.32	34	2326.4	2094	1122.16	不受限	1100
8006	10kV集洋路	彭州电力调度控制中心	集洋路913	集贤	2*50000	否	400	6928.2	专线	295.57	74	5119.2	0	1116.18	不受限	1100
8007	10kV青怀路	大邑电力调度控制中心	青怀线925开关	青霞	20000	否	400	6928.2	公线	295.38	74	5116	0	1119.38	不受限	1100
8008	10kV德康路	郫都电力调度控制中心	德康线921开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	294.18	74	5095.2	0	1140.18	不受限	1100
8009	10kV高梨线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高梨线964	高埂	30000	否	503	8712.22	公线	387.01	77	6703	0	1138	不受限	1100
8010	10kV牛东线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛东线955开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	308.18	66	5337.6	0	1105.63	不受限	1100
8011	10kV天护线	安岳电力调度控制中心	10kV天护线913开关	天林站	10000	是	330	5715.77	公用	199.5	60	3455.3	0	1117.32	不受限	1100
8012	10kV合五线大馈线	邻水电力调度控制中心	合五线955开关	合流站	11300	是	295	5109.55	公线	158.46	54	2744.6	200	1143.04	不受限	1100
8013	10kV童高线917	乐至电力调度控制中心	10kV童高线917开关	童家站	17000	否	450	7794.23	公用	341.21	76	5909.8	0	1105.01	不受限	1100
8014	10kV淄阳线	乐至电力调度控制中心	10kV淄阳线912开关	石淄站	6300	是	180	3117.69	公用	78.9	44	1366.5	0	1127.65	不受限	1100
8015	10kV公三线	资中电力调度控制中心	公三线915开关	公民站	15000	否	150	2598.08	公线	71	47	1229.7	0	1108.57	不受限	1100
8016	10kV石玻四线	隆昌电力调度控制中心	石玻四线914开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	170.51	58	2953.2	0	1106.73	不受限	1100
8017	10kV高浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	高浦路942开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	414.32	69	7176	0	1137.84	不受限	1100
8018	10kV云华线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	云华线911开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	114.97	57	1991.2	0	1126.49	不受限	1100

8019	10kV中西线大馈线	武胜电力调度控制中心	中西线971开关	中心站	16300	否	178.2	3086.51	公线	75.87	43	1314	315	1148.86	不受限	1100
8020	10kV沙城一线	沙湾电力调度控制分中心	沙城一线962开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	338.61	67	5864.7	0	1105.08	不受限	1100
8021	10kV八城路919大馈线	德阳电力调度控制中心	八城路919开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	248.19	62	4298.7	4425	1117.56	不受限	1100
8022	10kV福北线	洪雅电力调度控制中心	福北线922开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	331.21	67	5736.5	0	1122.42	不受限	1100
8023	10kV涧城一线	成都配调	涧城一路908	华润	134000	否	473	8192.6	专线	361.18	76	6255.6	0	1117.74	不受限	1100
8024	10kV瑞裕线	新都电力调度控制中心	瑞裕线924开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	337.91	67	5852.6	0	1144.89	不受限	1100
8025	10kV门余线	成都配调	门余线开关923	石门	2*63000	否	473	8192.6	专线	359.47	76	6226	0	1147.34	不受限	1100
8026	10kV五圣线	成都配调	五圣线926开关	五块石	128000	是	473	8192.6	公线	313.05	66	5422	0	1132.08	不受限	1100
8027	10kV水代线	江安电力调度控制中心	水代线905开关	水清站	10000	是	400	6928.2	公线	256.24	64	4438	0	1104.56	不受限	1100
8028	10kV西茨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西茨线913开关	马依西站	15000	否	100	1732.05	公线	17.97	18	311.3	0	1100.65	不受限	1100
8029	10kV斑城二路	罗江电力调度控制中心	斑城二路921开关	斑竹站	126000	是	518	8972.02	公线	349.33	67	6050.4	0	1127.22	不受限	1100
8030	10kV白万路	罗江电力调度控制中心	白万路914开关	白马站	8000	是	345	5975.58	公线	211.32	61	3660	0	1120.46	不受限	1100
8031	10kV西茨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西茨线913开关	马依西站	15000	否	100	1732.05	公线	26.45	26	458.2	0	1100.65	不受限	1100
8032	10kV山旗线	江安电力调度控制中心	山旗线951开关	四面山站	10000	是	370	6408.59	公用	232.52	63	4027.2	0	1099.67	不受限	1100
8033	10kV白绒线916断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	白绒线916开关	白玉站	50000	否	100	1732.05	公线	26.33	26	456	0	1102.84	不受限	1100
8034	10kV红五五线	宜宾电力调度控制中心	红五五线633开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	320.98	75	5559.3	0	1143.74	不受限	1100
8035	10kV红鹭线	宜宾电力调度控制中心	10kV红鹭线634开关	红坝站	40000	否	400	6928.2	公线	298.56	75	5171	0	1064.38	不受限	1050
8036	10kV中纳线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中纳线913断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	28.31	28	490.4	0	1068.44	不受限	1050
8037	10kV新镇线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新镇线915开关	新泽站	13000	否	100	1732.05	公线	28.56	29	494.6	0	1064.24	不受限	1050
8038	10kV五城线	眉山电力调度控制中心	五城线911开关	五里山站	28000	否	482	8348.48	公线	334.69	69	5796.9	640	1076.73	不受限	1050
8039	10kV全牟一线大馈线	乐山电力调度控制中心	全牟一线991开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	290.73	66	5035.5	0	1061.32	不受限	1050
8040	10kV中纳线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中纳线913断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	28.31	28	490.4	0	1068.44	不受限	1050
8041	10kV大村线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大村线911开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	28.87	29	500	0	1058.84	不受限	1050
8042	10kV昌拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌拉线915开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	27.25	27	472	0	1086.84	不受限	1050
8043	10kV凤祥线	乐山电力调度控制中心	凤祥线911开关	凤凰站	12000	是	380	6581.79	公线	241.85	64	4188.9	0	1076.53	不受限	1050
8044	10kV纳镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳镇线914开关	纳塔站	14300	否	300	5196.15	公线	208.65	70	3613.9	0	1062.63	不受限	1050
8045	10kV南环线	南溪电力调度控制中心	南环线947开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	282.5	66	4892.9	2000	1065.356	不受限	1050
8046	10kV赤建线	成都配调	赤建线962	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.64	67	5466.8	0	1087.28	不受限	1050

8047	10kV堤圃线	成都配调	堤圃路903	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	315.17	67	5458.8	0	1095.28	不受限	1050
8048	10kV邦澜路	成都配调	邦澜线926开关	胜邦	126000	否	473	8192.6	专线	362.67	77	6281.5	0	1091.84	不受限	1050
8049	10kV海晶线	成都配调	海晶路911	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	362.93	77	6286	0	1087.34	不受限	1050
8050	10kV岷白路	彭州电力调度控制中心	岷白线915开关	岷齿	6300	是	180	3117.69	公线	81.48	45	1411.2	0	1082.95	不受限	1050
8051	10kV双城线大馈线	广安电力调度控制中心	双城线936开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	337.66	68	5848.3	0	1079.9	不受限	1050
8052	10kV凉中线	资中电力调度控制中心	凉中线923开关	凉水井	330000	否	423	7326.57	专线	317.85	75	5505.2	0	1088.71	不受限	1050
8053	10kV塘庙线	隆昌电力调度控制中心	塘庙线914开关	塘边站	30000	否	300	5196.15	公线	207.62	69	3595.9	0	1080.63	不受限	1050
8054	10kV家高线大馈线	邻水电力调度控制中心	家高线916开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	217	54	3689	9850	1092.56	不受限	1050
8055	10kV光安线	新都电力调度控制中心	光安线909开关	光辉	100000	否	505	8746.86	专线	393.05	78	6807.6	0	1064.57	不受限	1050
8056	10kV中工线大馈线	武胜电力调度控制中心	中工线977开关	中心站	16300	是	295	5109.55	公线	174.18	59	3016.8	0	1070.84	不受限	1050
8057	10kV解韩一线	大邑电力调度控制中心	解韩一线946开关	解林	126000	是	550	9526.28	公线	377.94	69	6546	0	1075.02	不受限	1050
8058	10kV沙香路	成都配调	沙香路947	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	242.96	72	4208	0	1060.9	不受限	1050
8059	10kV东湾线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东湾线921开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	404.2	78	7000.8	0	1058.43	不受限	1050
8060	10kV马深线	新都电力调度控制中心	马深线917开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	342.94	68	5939.7	0	1057.79	不受限	1050
8061	10kV美澜路	新都电力调度控制中心	美澜线925开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	403.82	78	6994.1	0	1065.13	不受限	1050
8062	10kV青渔线	射洪电力调度控制中心	青渔线924开关	青岗	11300	是	220	3810.51	公线	109.9	50	1903.5	80	1064.91	不受限	1050
8063	10kV仁曹线	射洪电力调度控制中心	仁曹线912开关	仁和	12600	否	300	5196.15	公线	200.87	67	3479	100	1097.53	不受限	1050
8064	10kV隆同线	大英电力调度控制中心	隆同线922开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	252.28	63	4369.5	100	1073.06	不受限	1050
8065	10kV天柏线	大英电力调度控制中心	天柏线914开关	天保	18800	是	240	4156.92	公线	130.72	54	2264	0	1061.54	不受限	1050
8066	10kV坡南线	仪陇电力调度控制中心	坡南线933开关	高坡站	100000	是	415	7188.01	公线	268.64	65	4652.8	0	1097.61	不受限	1050
8067	10kV里伏四线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏四线926开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	693.71	83	12015	0	1079.31	不受限	1050
8068	10kV游石线大馈线	游仙电力调度控制中心	游石线907开关	游仙站	31500	是	595	10305.7	公用	414.98	70	7187.5	0	1057.06	不受限	1050
8069	10kV伏小线	南部电力调度控制中心	10kV伏小线917	伏虎站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	136.66	62	2367	0	1062.46	不受限	1050
8070	10kV火镇线大馈线	营山电力调度控制中心	火镇线922开关	星火站(营山)	12600	否	170	2944.49	公线	92.32	54	1599	0	1051.04	不受限	1050
8071	10kV回水线大馈线	营山电力调度控制中心	回水线913开关	回龙站(营山)	20000	是	275	4763.14	公线	141.06	51	2443.1	300	1067.41	不受限	1050
8072	10kV怀镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀镇线913开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	157.94	57	2735.6	0	1074.91	不受限	1050
8073	10kV渔三线	巴州电力调度控制中心	10kV渔三线954	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	118.82	59	2058	0	1059.69	不受限	1050
8074	10kV恩登线	巴州电力调度控制中心	10kV恩登线858	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	278.22	74	4818.8	0	1058.05	不受限	1050
8075	10kV海红二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红二线926开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	377.71	69	6542	0	1079.02	不受限	1050
8076	10kV海光二线大馈线	富顺电力调度控制中心	海光二线927开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	377.71	69	6542	0	1079.02	不受限	1050

8077	10kV诺北线	通江电力调度控制中心	10kV诺北线912	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	297.92	74	5160	0	1075.38	不受限	1050
8078	10kV麓香路大馈线	天府电力调度控制中心	麓香线933开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	380.5	69	6590.2	0	1072.39	不受限	1050
8079	10kV草雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	草雷线918开关	草田站	80200	否	180	3117.69	公线	93.81	52	1624.8	100	1081.12	不受限	1050
8080	10kV永肖线大馈线	自贡电力调度控制中心	永肖线912开关	永安站	27000	是	304	5265.43	公线	154.39	51	2674	460	1078.34	不受限	1050
8081	10kV牛镇线925大馈线	泸川电力调度控制中心	牛镇线925开关	牛滩	30000	否	264	4572.61	公线	174.56	66	3023.3	0	1092.05	不受限	1050
8082	10kV双成线大馈线	自贡电力调度控制中心	双成线924开关	双石站	20200	否	304	5265.43	公线	189.03	62	3274	400	1064.89	不受限	1050
8083	10kV华洞线大馈线	自贡电力调度控制中心	华洞线927开关	新华站	81200	否	486	8417.77	公线	329.06	68	5699.4	800	1076.59	不受限	1050
8084	10kV华和喜一线925大馈线	泸川电力调度控制中心	华和喜一线925开关	龙华	150000	是	319	5525.24	公线	194.33	61	3365.8	0	1054.39	不受限	1050
8085	10kV渡铁线	达县电力调度控制中心	10kV.渡铁线922开关	渡市站	11300	否	220	3810.51	公线	137.18	62	2376	0	1053.46	不受限	1050
8086	10kV渡申线	达县电力调度控制中心	10kV.渡申线912开关	渡市站	11300	是	200	3464.1	公线	98.5	49	1706	0	1065.28	不受限	1050
8087	10kV清林线大馈线	天府电力调度控制中心	清林路936开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	259.24	65	4490	0	1052.56	不受限	1050
8088	10kV代盐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代盐线923开关	代家坝站	126200	是	420	7274.61	公线	274.64	65	4756.8	0	1062.89	不受限	1050
8089	10kV洛中线	巴州电力调度控制中心	10kV洛中线955	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	118.33	59	2049.5	0	1068.19	不受限	1050
8090	10kV板南线大馈线	自贡电力调度控制中心	板南线937开关	板仓站	80200	是	423	7326.57	公线	277.37	66	4804	0	1057.26	不受限	1050
8091	10kV黄瓦线大馈线	富顺电力调度控制中心	10kV黄瓦线913开关	童寺站	15000	否	210	3637.31	公线	103.24	50	1812.6	0	1097.25	不受限	1050
8092	10kV双城三线	宣汉电力调度控制中心	双城三线923开关	双河站	20000	是	288	4988.31	公线	169.31	59	2932.5	0	1058.15	不受限	1050
8093	10kV牧葛线大馈线	天府电力调度控制中心	牧葛线943开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	公线	477.08	80	8263.1	0	1089.97	不受限	1050
8094	10kV指开线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指开线915开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	208.05	69	3603.5	0	1073.03	不受限	1050
8095	10kV东青线	古蔺电力调度控制中心	10kV东青线913开关	东新	10000	是	308	5334.72	公线	183.03	59	3170	0	1097.78	受限	1050
8096	10kV竹果线	万源电力调度控制中心	10kV.竹果线914开关	大竹河站	20000	否	200	3464.1	公线	97.46	49	1688	0	1083.28	不受限	1050
8097	10kV宝沙线	宝兴电力调度控制中心	宝沙线912开关	宝兴站	16300	是	342	5923.61	公线	212.28	62	3676.7	0	1062.19	不受限	1050
8098	10kV克草线	阿坝电力调度控制中心	克草线951开关	克藏站	1250	否	100	1732.05	公线	27.88	28	482.8	0	1076.04	不受限	1050
8099	10kV安礼线	石棉电力调度控制中心	安礼线952开关	安全站	16500	否	300	5196.15	公线	207.79	69	3599	0	1077.53	不受限	1050
8100	10kV香黄线	古蔺电力调度控制中心	香黄线912开关	香楠	10000	是	196	3394.82	公线	95.84	49	1659.9	0	1055.96	受限	1050
8101	10kV毗杨线913大馈线	泸州电力调度控制中心	毗杨线913开关	毗卢	38000	是	161	2788.6	公线	67.23	42	1164.5	0	1066.38	不受限	1050
8102	10kV城盘线	阿坝电力调度控制中心	城盘线923开关	城东站	10000	否	265	4589.93	公线	176.22	66	3052.2	0	1078.74	不受限	1050
8103	10kV齐贸四线659大馈线专线	泸州电力调度控制中心	齐贸四线919	齐家	63000	是	463	8019.4	专线	309.38	67	5358.4	0	1057.12	不受限	1050
8104	10kV汉前线	雨城电力调度控制中心	10kV汉前线912开关	汉碑站	100400	是	496	8590.97	公线	335.54	68	5811.6	0	1061.18	不受限	1050

8105	10kV双龙线	古蔺电力调度控制中心	双龙线913开关	双沙	16300	是	300	5196.15	公线	177.49	59	3074.1	0	1082.82	受限	1050
8106	10kV干唐线	汉源电力调度控制中心	干唐线925开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	185.4	67	3211.2	0	1075.63	不受限	1050
8107	10kV八场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八场线911开关	八角站	10000	否	200	3464.1	公用	116.93	58	2025.2	0	1092.49	不受限	1050
8108	10kV双箐线	盐边电力调度控制中心	双箐线912开关	箐河站	31500	否	140	2424.87	公线	63.1	45	1092.9	0	1089.48	不受限	1050
8109	10kV龙城五路	绵竹电力调度控制中心	龙城五路913开关	龙桥站	71500	是	400	6928.2	公用	259.2	65	4489.4	0	1053.16	不受限	1050
8110	10kV上桥线	广元电力调度控制中心	上桥线926开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	300.85	75	5210.8	0	1071.34	不受限	1050
8111	10kV高鼎线	攀枝花电力调度控制中心	高鼎线914开关	高梁坪站	25000	否	350	6062.18	公线	253.05	72	4382.8	0	1073.16	不受限	1050
8112	10kV开封线	剑阁电力调度控制中心	开封线919开关	开封站	80000	是	404	6997.49	公线	260.86	65	4518.1	0	1079.89	不受限	1050
8113	10kV山合路917线路	中江电力调度控制中心	山合路917开关	松山站	100000	否	507	8781.5	公线	308.18	61	5337.6	1500	1065.75	不受限	1050
8114	10kV木燕线	大竹电力调度控制中心	木燕线911开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	118.24	59	2048	0	1069.69	不受限	1050
8115	10kV咸永线	仁寿电力调度控制中心	咸永线933开关	咸安站	8000	否	300	5196.15	公线	208.89	70	3617.9	0	1058.63	不受限	1050
8116	10kV元家线	广元电力调度控制中心	元家线923开关	35kV元坝站	16300	是	400	6928.2	公线	258.78	65	4482	0	1060.56	不受限	1050
8117	10kV平槽线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV平槽线912开关	太平站	6300	否	220	3810.51	公线	114.23	52	1978.4636	400	1050.8964	不受限	1050
8118	10kV新琴线673大馈线	泸州电力调度控制中心	新琴线974	新房子	50000	是	463	8019.4	公线	216.13	47	3743.3	1600	1072.22	不受限	1050
8119	10kV梅花线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅花线915开关	梅雨站	16300	否	200	3464.1	公线	118.68	59	2055.5	0	1062.19	不受限	1050
8120	10kV长足线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV长足线911开关	长坪站	6300	否	170	2944.49	公线	92.12	54	1595.6	0	1054.44	不受限	1050
8121	10kV元大线	广元电力调度控制中心	元大线911开关	35kV元坝站	17000	否	300	5196.15	公线	208.28	69	3607.4	0	1069.13	不受限	1050
8122	10kV柳曾线	广元电力调度控制中心	柳曾线915开关	35kV曾家站	6300	否	283	4901.7	公线	193.16	68	3345.6	0	1065.93	不受限	1050
8123	10kV道扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道扎线925开关	道孚站	100000	是	74.1	1283.45	公线	151.67	20	256.69	0	1026.76	不受限	1020
8124	10kV老镇线	雁江电力调度控制中心	10kV老镇线915开关	老君站	14600	否	220	3810.51	公用	121.45	55	2103.5	315	1010.96	不受限	1000
8125	10kV迎天线	江安电力调度控制中心	迎天线924	迎安站	12500	是	200	3464.1	公线	101.63	51	1760.3	0	1010.98	不受限	1000
8126	10kV茶德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV茶德线913开关	茶扎站	1732.05	是	89.2	1544.99	公线	12.77	14	221.2	0	1014.79	不受限	1000
8127	10kV乐广线	乐山电力调度控制中心	乐广线974开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	335.66	76	5813.6	0	1045.32	不受限	1000
8128	10kV茶德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV茶德线913开关	茶扎站	1732.05	是	89.2	1544.99	公线	12.77	14	221.2	0	1014.79	不受限	1000
8129	10kV老高线	雁江电力调度控制中心	10kV老高线912开关	老君站	14600	否	340	5888.97	公用	181.03	53	3135.4	1125	1039.67	不受限	1000
8130	10kV鸡墨线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡墨线932开关	鸡石湾站	73500	是	380	6581.79	公线	245.66	65	4254.9	0	1010.53	不受限	1000
8131	10kV粉面路_用户专线	成都配调	粉面路913	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	367.76	78	6369.6	0	1003.74	不受限	1000
8132	10kV绿风路	成都配调	绿风线910	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	243.88	72	4224	0	1044.9	不受限	1000
8133	10kV严体一线	成都配调	严体一线916	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	318.71	67	5520	0	1034.08	不受限	1000

8134	10kV望仁线	成都配调	望仁路905	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	319.26	67	5529.6	0	1024.48	不受限	1000
8135	10kV海心线	成都配调	海心线913	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	319.8	68	5538.9	0	1015.18	不受限	1000
8136	10kV作江线	成都配调	作江路925	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	320	68	5542.4	0	1011.68	不受限	1000
8137	10kV禅赛线	郫都电力调度控制中心	禅赛线923开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	422.22	70	7312.8	0	1001.04	不受限	1000
8138	10kV严体二线	成都配调	严体二线917	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	318.71	67	5520	0	1034.08	不受限	1000
8139	10kV福工一路	大邑电力调度控制中心	福工一线926开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	211.78	71	3668	0	1008.53	不受限	1000
8140	10kV三镇一线	新都电力调度控制中心	三镇一线978开关	三河	126000	否	500	8660.25	公线	373.27	75	6465	315	1014.22	不受限	1000
8141	10kV玉海线	邛崃电力调度控制中心	玉海线910开关	玉带	163000	是	600	10392.3	公线	422.29	70	7314	0	999.84	不受限	1000
8142	10kV新祥路	大邑电力调度控制中心	新祥线922开关	新场	20000	否	200	3464.1	专线	121.78	61	2109.2	0	1008.49	不受限	1000
8143	10kV桂桃路	新都电力调度控制中心	桂桃线919开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	406	79	7032	0	1027.23	不受限	1000
8144	10kV城园线	青白江电力调度控制中心	城园线924开关	城厢	2*20000	否	600	10392.3	公线	481.17	80	8333.9	0	1019.17	不受限	1000
8145	10kV花三线大馈线	武胜电力调度控制中心	花三线911开关	花岭站	10000	是	380	6581.79	公线	234.26	62	4057.3	200	1008.13	不受限	1000
8146	10kV解兴四线	大邑电力调度控制中心	解兴四线933开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	481.35	80	8337	0	1016.07	不受限	1000
8147	10kV石蟠二线	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠二线923开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	84.25	47	1459.2	0	1034.95	不受限	1000
8148	10kV清医线	金堂电力调度控制中心	清医线917开关	清江	12000	否	200	3464.1	专线	120.55	60	2088	0	1029.69	不受限	1000
8149	10kV青晨线	彭山电力调度控制中心	青晨线927开关	青龙站	100000	否	300	5196.15	专线	209.8	70	3633.7	0	1042.83	不受限	1000
8150	10kV青桂线	彭山电力调度控制中心	青桂线931开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公线	321.59	76	5569.9	0	1024.01	不受限	1000
8151	10kV桥火线	资中电力调度控制中心	桥火线923开关	倒石桥站	106000	否	100	1732.05	专线	31.63	32	547.9	0	1010.94	不受限	1000
8152	10kV城田线大馈线	雷波电力调度控制中心	城田线912开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	159.29	62	2758.9	200	1016.16	不受限	1000
8153	10kV树人路	大邑电力调度控制中心	树人线954开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	366.1	69	6340.8	0	1030.81	不受限	1000
8154	10kV权雎线	资中电力调度控制中心	权雎线912开关	权义站	20000	否	371	6425.91	公线	227.62	61	3942.4	815	1025.92	不受限	1000
8155	10kV浦安路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦安路990开关	犀浦	176000	是	600	10392.3	公线	421.25	70	7296	0	1017.84	不受限	1000
8156	10kV轮珠线	广元电力调度控制中心	轮珠线911开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	347.31	77	6015.4	0	1046.17	不受限	1000
8157	10kV东城二路	绵竹电力调度控制中心	东城二路901开关	东北站	105000	是	586	10149.82	公用	410.91	70	7116.9	0	1002.96	不受限	1000
8158	10kV平开线	广元电力调度控制中心	平开线918开关	平乐站	80000	否	300	5196.15	公线	209.75	70	3632.9	0	1043.63	不受限	1000
8159	10kV春锦线	剑阁电力调度控制中心	春锦线928小车开关	春风站	80000	是	300	5196.15	公线	181.76	61	3148	0	1008.92	不受限	1000
8160	10kV回城III路	什邡电力调度控制中心	回城III路912开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	367.63	67	6367.4	0	1281.34	不受限	1000
8161	10kV郊云线	苍溪电力调度控制中心	郊云路911开关	35kV城郊站	16300	否	302	5230.79	公线	212.29	70	3676.8	0	1030.91	不受限	1000
8162	10kV老和线	攀枝花电力调度控制中心	老和线953开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	223.5	56	3871	630	1041.56	不受限	1000
8163	10kV土城九路	什邡电力调度控制中心	土城九路910开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	324.02	59	5612	4500	-2449.41	不受限	1000

8164	10kV回城Ⅱ路	什邡电力调度控制中心	回城Ⅱ路961开关	回澜站	100000	是	553	9578.24	公线	528.94	96	9161.2	0	-1498.61	不受限	1000
8165	10kV大万线	旺苍电力调度控制中心	大万线912	35kV大河站	6300	否	100	1732.05	公线	29.95	30	518.7	0	1040.15	不受限	1000
8166	10kV彰勤线	仁寿电力调度控制中心	彰勤线912开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	130.95	62	2268.1	0	1005.48	不受限	1000
8167	10kV双正线	旺苍电力调度控制中心	双正路911开关	35kV双汇站	6300	否	200	3464.1	公线	121.09	61	2097.2	0	1020.49	不受限	1000
8168	10kV仁城Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅱ回916开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	336.13	68	5821.7	0	1037.22	不受限	1000
8169	10kV白川路	绵竹电力调度控制中心	白川路907开关	白庙站	80000	否	552	9560.92	专线	437.93	79	7585	0	1019.83	不受限	1000
8170	10kV竹建线	广元电力调度控制中心	竹建线924开关	竹园站	80000	否	300	5196.15	专线	209.8	70	3633.8	0	1042.73	不受限	1000
8171	10kV瑞瓦线	越西电力调度控制中心	瑞瓦线916小车开关	大瑞站	25100	否	170	2944.49	公线	94.44	56	1635.7	0	1014.34	不受限	1000
8172	10kV英鼓线	旺苍电力调度控制中心	英鼓线914	35kV英萃站	6300	否	200	3464.1	公线	121.07	61	2096.9	0	1020.79	不受限	1000
8173	10kV卢尚线	旺苍电力调度控制中心	卢尚线914开关	35kV卢家坝站	16300	否	216	3741.23	公线	135.19	63	2341.5	0	1025.61	不受限	1000
8174	10kV元井线	苍溪电力调度控制中心	元井线922开关	35kV苍溪元坝站	30000	否	377	6529.83	公线	168.41	45	2916.8	0	2960.05	受限	1000
8175	10kV大新线	仁寿电力调度控制中心	大新线913开关	大勇站	102000	是	495	8573.65	公线	336.18	68	5822.6	0	1036.32	不受限	1000
8176	10kV彰铁线	仁寿电力调度控制中心	彰铁线932开关	彰加站	10000	否	210	3637.31	公线	130.95	62	2268.1	0	1005.48	不受限	1000
8177	10kV燕卢线	旺苍电力调度控制中心	燕卢线914开关	35kV燕子站	6300	是	200	3464.1	公线	101.3	51	1754.5	0	1016.78	不受限	1000
8178	10kV棉中线	广元电力调度控制中心	棉中线921开关	35kV棉花站	12600	否	100	1732.05	公线	32.26	32	558.7	0	1000.14	不受限	1000
8179	10kV丰高线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	丰高线664	丰乐	8000	是	265	4589.93	公线	153.49	58	2658.4	0	1013.54	不受限	1000
8180	10kV草庆线	古蔺电力调度控制中心	草庆线918开关	黄草坪	63000	是	308	5334.72	公线	187.6	61	3249.2	0	1018.58	受限	1000
8181	10kV始三线	天全电力调度控制中心	始三线928开关	始阳站	103000	否	380	6581.79	公线	260.92	69	4519.2	400	1004.41	不受限	1000
8182	10kV石路线	攀枝花西区电力调度控制中心	石路线971开关	河石坝站	40000	是	350	6062.18	公线	220.16	63	3813.1	0	1036.64	不受限	1000
8183	10kV姜政二线	阿坝电力调度控制中心	姜政二线921开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	74.21	37	1285.3	800	1032.39	不受限	1000
8184	10kV月中线	阿坝电力调度控制中心	月中线951开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	216.86	63	3756.1	0	1024.36	不受限	1000
8185	10kV石乡线	阿坝电力调度控制中心	石乡线912开关	沙石多站	3150	是	75	1299.04	公线	0.91	1	15.8	0	1023.43	受限	1000
8186	10kV河磷线大馈线	安州电力调度控制中心	河磷线923开关	35kV河清站	30200	是	400	6928.2	公用	260.91	65	4519	0	1023.56	不受限	1000
8187	10kV合鹏线大馈线	江油电力调度控制中心	合鹏线927开关	三合站	40000	是	569	9855.37	公用	395.52	70	6850.4	0	1033.9	不受限	1000
8188	10kV南新线	米易电力调度控制中心	南新线952开关	南坝站	6300	否	299.2	5182.3	公线	210.55	70	3646.8	0	1017.27	不受限	1000
8189	10kV五农线	蒲城电力调度控制中心	五农线912开关	五宝站	10000	否	200	3464.1	公线	139.93	70	2423.6	4100	1041	不受限	1000
8190	10kV城甘线	南江电力调度控制中心	10kV城甘线954	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	300.92	75	5212	0	1023.38	不受限	1000
8191	10kV通西线	通江电力调度控制中心	10kV通西线854	通江站	90000	否	442	7655.66	公线	339.31	77	5876.9	0	1013.19	不受限	1000

8192	10kV邓水线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓水线918开关	邓关站	100300	否	600	10392.3	公线	434.11	72	7518.7	800	1034.37	不受限	1000
8193	10kV西枣线	巴州电力调度控制中心	10kV西枣线952	城西站	32000	否	515	8920.06	公线	405.42	79	7021.9	0	1006.15	不受限	1000
8194	10kV南紫线大馈线	自贡电力调度控制中心	南紫线974开关	南湖站	163500	是	481	8331.16	公线	281.24	58	4844.7	800	1020.23	不受限	1000
8195	10kV桃彭线	南江电力调度控制中心	10kV桃彭线854	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	138.63	63	2401.1	0	1028.36	不受限	1000
8196	10kV金周线大馈线	富顺电力调度控制中心	金周线912开关	金山站	10100	是	380	6581.79	公线	244.75	64	4239.1	0	1026.33	不受限	1000
8197	10kV玉电线	巴州电力调度控制中心	10kV玉电线855	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	139.3	63	2412.6	0	1016.86	不受限	1000
8198	10kV龙粉线	平昌电力调度控制中心	10kV龙粉线956	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	143.22	64	2480.6	0	1026.8	不受限	1000
8199	10kV凤物线大馈线	天府电力调度控制中心	凤物线912开关	凤凰	63000	是	600	10392.3	专线	419.62	70	7267.9	0	1045.94	不受限	1000
8200	10kV板科线大馈线	自贡电力调度控制中心	板科线935开关	板仓站	80000	是	550	9526.28	公线	380.95	69	6598	0	1023.02	不受限	1000
8201	10kV顺王线913大馈线	泸川电力调度控制中心	顺王线913开关	顺龙	40000	是	285	4936.34	公线	168.3	59	2915	0	1034.07	不受限	1000
8202	10kV严临一线924大馈线	泸川电力调度控制中心	严临一线924开关	严湾	101000	是	600	10392.3	公线	421.41	70	7298.9	0	1014.94	不受限	1000
8203	10kV万新线	达县电力调度控制中心	万新线911开关	万家站	10000	是	400	6928.2	公线	262.24	66	4542	0	1000.56	不受限	1000
8204	10kV海盛线大馈线	富顺电力调度控制中心	海盛线923开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	381.24	69	6603	0	1018.02	不受限	1000
8205	10kV汇新线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇新线918开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	324.77	68	5625	0	1039.93	不受限	1000
8206	10kV汇梨线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇梨线912开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	272.23	65	4715	0	1049.26	不受限	1000
8207	10kV星文二线大馈线	南充电力调度控制中心	星文II线910开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	382.5	69	6624.9	0	1037.69	不受限	1000
8208	10kV星南二线大馈线	南充电力调度控制中心	星南Ⅱ线924开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	384.26	69	6655.3	0	1007.29	不受限	1000
8209	10kV南寺线	射洪电力调度控制中心	南寺线911开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	332.29	68	5755.2	0	1034.44	不受限	1000
8210	10kV柳大线	仪陇电力调度控制中心	柳大线921开关	柳垭站(仪陇)	18000	否	218	3775.87	公线	136.07	62	2356.8	0	1041.48	不受限	1000
8211	10kV峨名线	峨眉山电力调度控制分中心	峨名线916开关	峨山站	50000	是	324	5611.84	公线	200.51	62	3472.8	0	1016.67	不受限	1000
8212	10kV河满二线	南部电力调度控制中心	10kV河满二线917	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	191.58	58	3318.1	800	1026.09	不受限	1000
8213	10kV莱太线	大英电力调度控制中心	莱太线912开关	蓬莱	100000	是	520	9006.66	公线	290.46	56	5030.7	1130	1044.63	不受限	1000
8214	10kV龙聚线	射洪电力调度控制中心	龙聚线928开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	298.2	67	5164.8	0	1001.3	不受限	1000
8215	10kV芙月线	营山电力调度控制中心	芙月线917开关	芙蓉站	100400	是	610	10565.51	公线	428.08	70	7414.4	0	1038.01	不受限	1000
8216	10kV梁城六线	蒲城电力调度控制中心	梁城六线971开关	梁原站	102000	是	552	9560.92	公线	491.71	89	8516.4	1250	1044	不受限	1000
8217	10kV坪桐线	南部电力调度控制中心	10kV坪桐线916	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	137.83	63	2387.2	0	1042.26	不受限	1000
8218	10kV大石线	蓬溪电力调度控制中心	大石线911开关	大石	16300	否	275	4763.14	公线	189.07	69	3274.7	0	1012.13	不受限	1000
8219	10kV日双线	仪陇电力调度控制中心	日双线925开关	日兴站(仪陇)	30000	否	377	6529.83	公线	280.32	74	4855.2	0	1021.65	不受限	1000

8220	10kV锦长线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦长线922开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	310	5369.36	公线	220.79	71	3824	0	1008.42	不受限	1000
8221	10kV南工线	射洪电力调度控制中心	南工线924开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	325.57	66	5638.8	130	1020.84	不受限	1000
8222	10kV文罗线	蓬溪电力调度控制中心	文罗线913开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	101.13	51	1751.6	0	1019.68	不受限	1000
8223	10kV安潘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安潘线923开关	安平站	16300	是	211	3654.63	公线	98.82	47	1711.5	200	1012.2	不受限	1000
8224	10kV金玉线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金玉线926开关	金垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	74.5	50	1290.4	0	1047.87	不受限	1000
8225	10kV观望线914大馈线	仪陇电力调度控制中心	观望线914开关	观紫站(仪陇)	30000	是	218	3775.87	公线	115.64	53	2002.8	0	1017.9	不受限	1000
8226	10kV木镇线	南部电力调度控制中心	10kV木镇线914	楠木站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	182.98	68	3169.2	0	1039.69	不受限	1000
8227	10kV南芙二路	罗江电力调度控制中心	南芙二路925开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	476	89	8010	0	962.02	不受限	960
8228	10kV方坝线	宜宾电力调度控制中心	方坝线661开关	方水站	40000	是	270	4676.54	公线	159.13	59	2756.1	0	985.13	不受限	950
8229	10kV观永二线	眉山电力调度控制中心	观永二线995开关	观音站	18000	是	423	7326.57	公线	224.43	53	3887.2	1000	974.06	不受限	950
8230	10kV圣凯线	眉山电力调度控制中心	圣凯线923开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	383.71	70	6645.8	0	975.22	不受限	950
8231	10kV钓联线	乐山电力调度控制中心	钓联线918开关	钓鱼台站	110000	是	300	5196.15	公线	183.37	61	3176	0	980.92	不受限	950
8232	10kV下觉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	下觉线913开关	下坝站	6300	否	100	1732.05	公线	34.64	35	600	0	958.84	不受限	950
8233	10kV象城线	眉山电力调度控制中心	象城线923开关	象耳站	28000	否	210	3637.31	公线	93.17	44	1613.7	710	949.88	不受限	950
8234	10kV岔绒线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔绒线923开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	32.91	33	570	0	988.84	不受限	950
8235	10kV祥湾线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥湾线912开关	祥符站	6300	是	170	2944.49	公用	79.08	47	1369.7	0	985.89	不受限	950
8236	10kV九广Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九广II线637开关	九都站	40000	是	300	5196.15	公线	147.3	49	2551.3	630	975.62	不受限	950
8237	10kV孙浙线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙浙线942开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公用	386.41	70	6692.7	0	956.04	不受限	950
8238	10kV涯金二路	成都配调	涯金二线开关920	天涯石	3*63000	否	473	8192.6	专线	368.51	78	6382.6	0	990.74	不受限	950
8239	10kV马阳线	成都配调	马阳线910开关	马河	3*63000	否	473	0	专线	369.84	78	6405.6	0	967.74	不受限	950
8240	10kV辰绿线	成都配调	辰绿路926	星辰	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	368.13	78	6376	0	997.34	不受限	950
8241	10kV金新线	成都配调	金新线903开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	322.23	68	5581	0	973.08	不受限	950
8242	10kV益奥二路	成都配调	益奥二路922	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	246.84	73	4275.2	0	989.03	不受限	950
8243	10kV正工线	成都配调	正工线916	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	323.33	68	5600	0	954.08	不受限	950
8244	10kV辰庆线	成都配调	辰庆路916开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	321.94	68	5576	0	978.08	不受限	950
8245	10kV粉大线	成都配调	粉大路906	粉坊堰	3*63000	否	473	8192.6	专线	368.38	78	6380.4	0	992.94	不受限	950
8246	10kV三江线（重迁线路）	新都电力调度控制中心	三江线928开关	三河	126000	否	442	7655.66	专线	341.11	77	5908	0	982.09	不受限	950
8247	10kV十东一线	简阳电力调度控制中心	十东一线913开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	331.33	61	5738.6	1670	993.57	不受限	950
8248	10kV望博路	成都配调	望博路914	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	320.85	68	5557.2	0	996.88	不受限	950
8249	10kV李努线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李努线922开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	207.33	63	3591	0	981.62	不受限	950
8250	10kV李伍线	安岳电力调度控制中心	10kV李伍线911开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	207.82	63	3599.5	0	973.12	不受限	950
8251	10kV东林线	安岳电力调度控制中心	10kV东林线913开关	东胜站	22600	是	430	7447.82	公线	285.06	66	4937.2	30	991.06	不受限	950

8252	10kV李互线	安岳电力调度控制中心	10kV李互线925开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	207.33	63	3591	0	981.62	不受限	950
8253	10kV龙庆线	威远电力调度控制中心	龙庆线924开关	龙会站	22500	否	389	6737.68	专线	294.84	76	5106.7	0	957.21	不受限	950
8254	10kV西民线大馈线	广安电力调度控制中心	西民线972开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	262.92	66	4553.8	0	988.76	不受限	950
8255	10kV三利线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	三利线974开关	三河	126000	否	500	8660.25	专线	394.17	79	6827	0	967.22	不受限	950
8256	10kV青北线	彭山电力调度控制中心	青北线924开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	394.37	79	6830.5	0	963.72	不受限	950
8257	10kV万乐路	新都电力调度控制中心	万乐线911开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	340.67	77	5900.4	0	989.69	不受限	950
8258	10kV德区路951大馈线	德阳电力调度控制中心	德区路951开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	366.48	64	6347.4	630	990.03	不受限	950
8259	10kV天何路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天何路910	天台	10000	是	400	6928.2	公线	263.41	66	4562.3	0	980.26	不受限	950
8260	10kV越和线	威远电力调度控制中心	越和线922开关	越溪站	13000	是	260	4503.33	公线	152.58	59	2642.7	0	959.96	不受限	950
8261	10kV四增线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV四增线922开关	四合站	65000	否	230	3983.72	公线	52.59	23	910.8	1700	974.55	不受限	950
8262	10kV穆白线	青神电力调度控制中心	穆白线912开关	穆家埂站	30000	否	255	4416.73	公线	126.41	50	2189.5	800	985.56	不受限	950
8263	10kV元大线大馈线	雷波电力调度控制中心	元大线912开关	元宝山站	5000	否	255	4416.73	公线	174.08	68	3015.1	0	959.96	受限	950
8264	10kV福城三线	洪雅电力调度控制中心	福城三线911开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	340.5	69	5897.4	0	961.52	不受限	950
8265	10kV桐南线	成都配调	桐南路924	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	321.48	68	5568	0	986.08	不受限	950
8266	10kV新森路	成都配调	新森路948	新园	3*63000	否	473	8192.6	专线	370.81	78	6422.4	0	950.94	不受限	950
8267	10kV瑞水一线大馈线	新都电力调度控制中心	瑞水一线915开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	398.98	79	6910.4	0	961.77	不受限	950
8268	10kV三万路_专线	成都配调	三万路948	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	370.25	78	6412.8	0	960.54	不受限	950
8269	10kV春危线	温江电力调度控制中心	春危线994开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	387.3	70	6708	0	954.59	不受限	950
8270	10kV陈高线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈高线913开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	200	3464.1	公线	123.16	62	2133.1	0	984.59	不受限	950
8271	10kV回青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回青线911开关	回龙站	50000	是	394	6824.28	公用	258.43	66	4476	0	983.42	不受限	950
8272	10kV兴赛线	仪陇电力调度控制中心	兴赛线917开关	复兴站	80000	否	323	5594.52	公线	233.79	72	4049.3	0	985.77	不受限	950
8273	10kV泉涌线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉涌线917开关	福泉站	40000	是	304	5265.43	公用	186.88	61	3236.7	0	975.64	不受限	950
8274	10kV车宝一线965	乐山电力调度控制中心	车宝一线965开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	340.09	77	5890.4	0	968.52	不受限	950
8275	10kV黄马线（后段）	夹江电力调度控制分中心	黄马线（后段）914开关	马村站	6300	是	335	5802.37	公线	212.03	63	3672.3	0	969.6	不受限	950
8276	10kV千梅线	井研电力调度控制分中心	千梅线913开关	千佛站	16300	否	275	4763.14	公线	190.23	69	3294.7	0	992.13	不受限	950
8277	10kV香山镇线	射洪电力调度控制中心	香山镇线922开关	香山	12600	是	315	5455.96	公线	143.55	46	2486.2	880	998.57	不受限	950
8278	10kV青四线大馈线	营山电力调度控制中心	青四线913开关	青岩铺站(营山)	16000	否	220	3810.51	公线	138.49	63	2398.6	50	980.86	不受限	950
8279	10kV晨镇线大馈线	安州电力调度控制中心	晨镇线924开关	华晨站	35000	否	597	10340.34	公线	480.43	80	8321	0	985.31	不受限	950
8280	10kV含界线大馈线	江油电力调度控制中心	含界线903开关	含增站	18000	否	480	8313.84	公用	376.1	78	6514.1	0	968.36	不受限	950

8281	10kV安中线	射洪电力调度控制中心	安中线921开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	299.43	67	5186.1	0	980	不受限	950
8282	10kV里江线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里江线911开关	七里站	100000	否	373	6460.55	公线	279.97	75	4849	0	965.49	不受限	950
8283	10kV陈共线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈共线923开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	34.31	34	594.3	0	964.54	不受限	950
8284	10kV荣城Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城一线918开关	荣县站	91400	是	465	8054.04	公线	316.73	68	5485.8	0	957.43	不受限	950
8285	10kV寨关线	南江电力调度控制中心	10kV寨关线954	寨坡站	60000	否	300	5196.15	公线	214.98	72	3723.4	0	953.13	不受限	950
8286	10kV千霞线	通江电力调度控制中心	10kV千霞线955	千佛崖站	20000	否	400	6928.2	公线	303.42	76	5255.2	0	980.18	不受限	950
8287	10kV渔石线	巴州电力调度控制中心	10kV渔石线956	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	122.36	61	2119.2	0	998.49	不受限	950
8288	10kV西龙线	平昌电力调度控制中心	10kV西龙线915	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	124	62	2147.6	0	970.09	不受限	950
8289	10kV邱澥线	平昌电力调度控制中心	10kV邱澥线914	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	124.71	62	2160	0	957.69	不受限	950
8290	10kV宋沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV宋沙线922开关	宋家桥站	63000	是	276	4780.46	公线	151.03	55	2615.9	250	958.47	不受限	950
8291	10kV木草线	达县电力调度控制中心	10kV.木草线923开关	木头站	81500	是	200	3464.1	公线	103.7	52	1796	0	975.28	不受限	950
8292	10kV大万线	达县电力调度控制中心	10kV.大万线915开关	大树站	18000	否	210	3637.31	公线	132.1	63	2287.9	0	985.68	不受限	950
8293	10kV柏丰一路大馈线	天府电力调度控制中心	柏丰一路915开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	302.56	76	5240.4	0	994.98	不受限	950
8294	10kV保复线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV保复线925开关	保华站	12600	否	120	2078.46	专线	52.31	44	906	0	964.61	不受限	950
8295	10kV凤观线	平昌电力调度控制中心	10kV凤观线961	凤凰站	40000	否	220	3810.51	公线	143.02	65	2477.1	0	952.36	不受限	950
8296	10kV新清线	盐边电力调度控制中心	新清线955开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	183.98	61	3186.5	0	970.42	不受限	950
8297	10kV渡清线914	纳溪电力调度控制中心	渡清线914开关	大渡	72500	是	300	5196.15	公线	185.01	62	3204.4	0	952.52	不受限	950
8298	10kV鱼罗线613大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼罗线613	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	205.82	63	3564.8	0	952.39	不受限	950
8299	10kV天兴线	叙永电力调度控制中心	10kV天兴线913开关	天池	22000	是	280	4849.74	公线	167.5	60	2901.1	0	978.69	不受限	950
8300	10kV太城一线	万源电力调度控制中心	10kV.太城一线917开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	384.76	70	6664.1	0	956.92	不受限	950
8301	10kV隆心线	阿坝电力调度控制中心	隆心线923开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950
8302	10kV隆解线	阿坝电力调度控制中心	隆解线912开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950
8303	10kV隆花线	阿坝电力调度控制中心	隆花线921开关	日隆站	16000	否	200	3464.1	公线	123.28	62	2135.2	0	982.49	不受限	950
8304	10kV草拉线	阿坝电力调度控制中心	草拉线924开关	草格站	6300	否	200	3464.1	公线	30.68	15	531.3	1600	986.39	不受限	950
8305	10kV城猛线	阿坝电力调度控制中心	城猛线924开关	城东站	10000	是	150	2598.08	公线	63.01	42	1091.4	0	987.06	不受限	950
8306	10kV阿南线	阿坝电力调度控制中心	阿南线942开关	阿坝站	63000	否	372	6443.23	公线	278.67	75	4826.5	0	972.41	不受限	950
8307	10kV镇大线	阿坝电力调度控制中心	镇大线913开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	62.17	47	1076.8	0	980.88	不受限	950
8308	10kV谷营线	阿坝电力调度控制中心	谷营线923开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	201.45	67	3489.2	200	987.33	不受限	950

8309	10kV箐六线	盐边电力调度控制中心	箐六线921开关	箐河站	31500	是	140	2424.87	公线	55.16	39	955.3	0	984.6	不受限	950
8310	10kV胜南线	米易电力调度控制中心	胜南线912开关	胜利站	6300	是	300	5196.15	公线	184.18	61	3190	0	966.92	不受限	950
8311	10kV大睿线	米易电力调度控制中心	大睿线971开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	265.05	66	4590.7	0	951.86	不受限	950
8312	10kV城花线	米易电力调度控制中心	城花线954开关	城北站	31500	否	264	4572.61	公线	180.05	68	3118.5	0	996.85	不受限	950
8313	10kV汉青线	雨城电力调度控制中心	10kV汉青线927开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	295.15	67	5112	0	984.82	不受限	950
8314	10kV新泗二线	荥经电力调度控制中心	新泗二线923开关	泗坪站	20000	否	400	6928.2	公线	303.81	76	5262	0	973.38	不受限	950
8315	10kV视工Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	视工Ⅱ回961开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	338.73	68	5866.8	0	992.12	不受限	950
8316	10kV房新线	苍溪电力调度控制中心	房新线917开关	35kV书房站	8000	否	188	3256.26	公线	113.92	61	1973.1	0	957.53	不受限	950
8317	10kV高升线	仁寿电力调度控制中心	高升线922开关	高家站	20000	是	255	4416.73	公线	149.09	58	2582.3	0	951.08	不受限	950
8318	10kV元马II路	什邡电力调度控制中心	元马二路921开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	248	62	4295.3	250	997.26	不受限	950
8319	10kV岗酢一线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酢一线960开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	480.55	81	8323.2	0	951.93	不受限	950
8320	10kV魏蒲线	通川电力调度控制中心	10kV.魏蒲线953开关	魏兴站	80000	否	365	6321.99	公线	272.98	75	4728	0	961.79	不受限	950
8321	10kV兴镇路911#线路	中江电力调度控制中心	兴镇路911开关	永兴站	16300	否	200	3464.1	公线	123.02	62	2130.7	0	986.99	不受限	950
8322	10kV冯李路	中江电力调度控制中心	冯李路945开关	冯店站	12500	否	200	3464.1	公线	111.43	56	1930	200	987.69	受限	950
8323	10kV高鹏线	攀枝花电力调度控制中心	高鹏线959开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	182.46	61	3160.2	0	996.72	不受限	950
8324	10kV姚镇线	广元电力调度控制中心	姚镇线911开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	33.91	34	587.4	0	971.44	不受限	950
8325	10kV桅赵线	旺苍电力调度控制中心	桅赵线924	桅杆坝站	80000	否	300	5196.15	专线	213.39	71	3696	0	980.53	不受限	950
8326	10kV桅三线	旺苍电力调度控制中心	桅三线912	桅杆坝站	80000	否	293	5074.91	公线	208.03	71	3603.1	0	964.32	不受限	950
8327	10kV屯狮线	德昌电力调度控制中心	10kV屯狮线912开关	中屯站	60000	否	220	3810.51	公线	182.46	74	2844.1	5780	966.41	不受限	950
8328	10kV光园七路	绵竹电力调度控制中心	光园七路934开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公用	264.2	66	4576	0	966.56	不受限	950
8329	10kV下昱线	广元电力调度控制中心	下昱线964开关	下西站	100000	否	400	6928.2	公线	303.37	76	5254.4	0	980.98	不受限	950
8330	10kV下万三线	广元电力调度控制中心	下万三线973开关	下西站	106000	否	482	8348.48	公线	377.19	78	6533	0	980.63	不受限	950
8331	10kV下久一线	广元电力调度控制中心	下久一线917开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	378.96	79	6563.6	0	950.03	不受限	950
8332	10kV熊镇线	广元电力调度控制中心	熊镇线914开关	熊家站	40000	否	403	6980.16	公线	290.79	72	5036.4	315	930.74	不受限	900
8333	10kV沙下一线	剑阁电力调度控制中心	沙下一线914开关	沙溪坝站	63000	是	400	6928.2	公线	267.23	67	4628.4	0	914.16	不受限	900
8334	10kV国福线	旺苍电力调度控制中心	国福路914开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	81.48	54	1411.2	0	927.07	不受限	900
8335	10kV凉园三线	广元电力调度控制中心	凉园三线913开关	凉沙站	100000	是	441	7638.34	公线	298.06	68	5162.4	0	948.27	不受限	900
8336	10kV鉴雪路	鉴华电力调度控制中心	鉴雪路912开关	鉴华站	20000	是	434	7517.1	公线	294.96	68	5108.7	0	904.98	不受限	900

8337	10kV万兴二线	广元电力调度控制中心	万兴二线927开关	万源站	100000	是	482	8348.48	公线	331.5	69	5741.5	0	937.28	不受限	900
8338	10kV光园六路	绵竹电力调度控制中心	光园六路932开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	265.59	66	4600	0	942.56	不受限	900
8339	10kV鞍红线	苍溪电力调度控制中心	鞍红线929开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	352.99	78	6113.7	0	947.87	不受限	900
8340	10kV熊工线	广元电力调度控制中心	熊工线918开关	熊家站	43000	是	403	6980.16	公线	269.92	67	4675	0	909.13	不受限	900
8341	10kV天镇线	仁寿电力调度控制中心	天镇线942开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	176.15	69	3051	0	924.06	不受限	900
8342	10kV板阳线	仁和电力调度控制中心	板阳线959开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	265.23	66	4593.8	0	948.76	不受限	900
8343	10kV新天线大馈线	江油电力调度控制中心	新天路935开关	天明	5000	否	240	4156.92	公用	163.01	68	2823.3	0	917.93	不受限	900
8344	10kV新金线	盐边电力调度控制中心	新金线951开关	新城站	25000	否	265	4589.93	公线	173.7	66	3008.4	200	922.54	不受限	900
8345	10kV鱼强线943大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼强线943开关	鱼兔	101000	否	280	4849.74	公线	198.89	71	3444.8	0	919.97	不受限	900
8346	10kV白华线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	白华线913	白节	10000	是	300	5196.15	公线	186.24	62	3225.6	0	931.32	不受限	900
8347	10kV界花二线大馈线	安州电力调度控制中心	界花二线962开关	界牌站	31500	否	600	10392.3	公用	485.68	81	8412	0	941.07	不受限	900
8348	10kV双红线	古蔺电力调度控制中心	双红线922开关	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	193.46	63	3350.7	0	917.08	受限	900
8349	10kV俄热线	阿坝电力调度控制中心	俄热线951开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	190.53	71	3300	0	908.89	不受限	900
8350	10kV两木线	阿坝电力调度控制中心	两木线951开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	35.91	36	622	0	936.84	不受限	900
8351	10kV卡潘线	阿坝电力调度控制中心	卡潘线911开关	春卡站	6300	否	200	3464.1	公线	125.27	63	2169.7	0	947.99	不受限	900
8352	10kV石广线	攀枝花西区电力调度控制中心	石广线978开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	265.5	66	4598.5	0	944.06	不受限	900
8353	10kV墩青线大馈线	北川电力调度控制中心	墩青线913开关	墩上站	8000	否	100	1732.05	公用	37.32	37	646.3	0	912.54	不受限	900
8354	10kV若楠线	阿坝电力调度控制中心	若楠线916开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	69.17	51	1198	0	906.44	不受限	900
8355	10kV俄郎线	阿坝电力调度控制中心	俄郎线953开关	俄真站	31500	否	270	4676.54	公线	190.53	71	3300	0	908.89	不受限	900
8356	10kV瓦牧线	阿坝电力调度控制中心	瓦牧线953开关	瓦切站	3150	否	175	3031.09	公线	86.47	49	1497.6	315	915.38	不受限	900
8357	10kV铁顺二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺二线924开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	323.49	61	5602.8	800	899.53	不受限	900
8358	10kV塘东二线	游仙电力调度控制中心	塘东二线925开关	塘汛站	80200	是	553	9578.24	公线	389.9	71	6753	0	909.59	不受限	900
8359	10kV铁滨二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨二线926开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	368.38	70	6380.4	0	921.93	不受限	900
8360	10kV自马线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自马线914开关	自强站	10000	是	200	3464.1	公用	94.84	47	1642.7	200	928.58	不受限	900
8361	10kV北玛二线大馈线	北川电力调度控制中心	北玛二线926开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	356.35	59	6171.9	1200	941.94	不受限	900
8362	10kV安纸线	盐边电力调度控制中心	安纸线973开关	安顺站	12500	否	300	5196.15	公线	217.97	73	3775.2	0	901.33	不受限	900
8363	10kV荣城三线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣城Ⅲ线928开关	荣县站	91400	是	318.63	5518.83	公线	200.46	63	3471.9	0	943.16	不受限	900
8364	10kV海光一线大馈线	富顺电力调度控制中心	海光一线916开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	386.55	70	6695	0	926.02	不受限	900

8365	10kV曾甘线	巴州电力调度控制中心	10kV曾甘线916	曾口站	12600	否	220	3810.51	公线	144.56	66	2503.8	0	925.66	不受限	900
8366	10kV度青线大馈线	自贡电力调度控制中心	度青线911开关	度佳站	10100	否	275	4763.14	公线	166.74	61	2888	0	922.51	不受限	900
8367	10kV草正线大馈线	自贡电力调度控制中心	草正线919开关	草田站	80200	否	240	4156.92	公线	162.98	68	2822.9	0	918.33	不受限	900
8368	10kV杨好线	新桥电力调度控制中心	10kV.杨好线982开关	杨柳垭站	40000	是	423	7326.57	公线	285.48	67	4944.5	0	916.76	不受限	900
8369	10kV燕油线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕油线953开关	燕子山站	80300	是	380	6581.79	公线	251.22	66	4351.2	0	914.23	不受限	900
8370	10kV沙城线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙城线927开关	沙坪站	100200	否	624	10808	公线	231.24	37	4005	4800	922.2	不受限	900
8371	10kV牧粮路大馈线	天府电力调度控制中心	牧粮路935开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	306.81	77	5313.9	0	921.48	不受限	900
8372	10kV板恒线大馈线	自贡电力调度控制中心	板恒线925开关	板仓站	80200	是	660	11431.54	公线	473.27	72	8197	0	948.23	不受限	900
8373	10kV许龙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许龙线911开关	许州站	16300	否	269	4659.22	公用	189.5	70	3282.1	0	911.2	不受限	900
8374	10kV甘霖线大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘霖线925开关	甘霖站	100000	是	552	9560.92	公线	496	90	8591	0	942	不受限	900
8375	10kV升永线	南部电力调度控制中心	升永线916开关	升钟站(南部)	40300	否	270	4676.54	公线	190.89	71	3306.2	0	902.69	不受限	900
8376	10kV双苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双苏线914开关	双龙埂站	40000	否	270	4676.54	公线	138.33	51	2395.8	875	938.09	不受限	900
8377	10kV北抚线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北抚线923开关	城北站(蓬安)	94500	否	433	7499.78	公线	335.21	77	5805.8	0	944	不受限	900
8378	10kV柏安二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	柏安二线923开关	柏梓站	10000	否	400	6928.2	公线	307.21	77	5320.8	0	914.58	不受限	900
8379	10kV桥梨线	大英电力调度控制中心	桥梨线924开关	红旗桥	20000	是	465	8054.04	公线	319.39	69	5531.9	0	911.33	不受限	900
8380	10kV金珠线	蓬溪电力调度控制中心	金珠线919开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	378.87	70	6562	0	920.46	不受限	900
8381	10kV白青线大馈线	北川电力调度控制中心	白青线915开关	白什站	8000	否	150	2598.08	公用	82.91	55	1436	0	902.27	不受限	900
8382	10kV天镇线	蒲城电力调度控制中心	天镇线911开关	天生站	20000	否	210	3637.31	公线	135.14	64	2340.7	0	932.88	不受限	900
8383	10KV南井线	邛崃电力调度控制中心	南井线913开关	南宝	6300	否	503	8712.22	公线	400	80	6928	0	913	不受限	900
8384	10kV云镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	云镇线912开关	云龙	24500	否	300	5196.15	公线	136.14	45	2358	1400	918.53	不受限	900
8385	10kV禾潮线大馈线	简阳电力调度控制中心	禾潮线913开关	禾丰	22000	否	600	10392.3	公线	406.66	68	7043.4	1380	929.67	不受限	900
8386	10kV灌凤路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	灌凤路912	灌县	2*40000	否	400	6928.2	专线	306.33	77	5305.7	0	929.68	不受限	900
8387	10kV塔工七线	邛崃电力调度控制中心	塔工七线933开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	400.64	80	6939.1	0	901.9	不受限	900
8388	10kV马为一路	成都配调	马为一路946	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	372.47	79	6451.2	0	922.14	不受限	900
8389	10kV经石一路	彭州电力调度控制中心	经石一线905开关	经纬	2*50000	否	553	9578.24	专线	444.94	80	7706.4	0	914.02	不受限	900
8390	10kV筒清线	郫都电力调度控制中心	筒清线947开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	427.11	71	7397.6	0	916.24	不受限	900
8391	10kV河明线大馈线	广安电力调度控制中心	河明线973开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	265.99	66	4607	0	935.56	不受限	900
8392	10kV阿凉线912	甘洛电力调度控制中心	10kV阿凉线912开关	阿兹觉站	10000	否	194	3360.18	公线	120.36	62	1440	0	929.08	不受限	900

8393	10kV大放线921	乐至电力调度控制中心	10kV大放线921开关	大佛站	14600	是	220	3810.51	公用	123.8	56	2144.2	0	904.21	不受限	900
8394	10kV皂北一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂北一线918开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	363.05	70	6288.1	0	917.23	不受限	900
8395	10kV江金线	彭山电力调度控制中心	江金线914开关	江渎站	6300	是	300	5196.15	公线	187.25	62	3243.2	0	913.72	不受限	900
8396	10kV灵永二线	彭山电力调度控制中心	灵永二线921开关	灵石站	81500	是	423	7326.57	公线	257.81	61	4465.2	475	921.06	不受限	900
8397	10kV双武二线	彭山电力调度控制中心	双武二线921开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	333.08	67	5769	250	909.2	不受限	900
8398	10kV双贝二线	彭山电力调度控制中心	双贝二线922开关	双河站	100000	是	500	8660.25	公线	330.25	66	5720	300	908.2	不受限	900
8399	10kV徐工线	隆昌电力调度控制中心	徐工线917开关	徐家桥站	136000	否	165	2857.88	专线	94.68	57	1639.8	0	932.29	不受限	900
8400	10kV沙川线	隆昌电力调度控制中心	沙川线938开关	沙坝站	110000	否	279	4832.42	专线	199.03	71	3447.2	0	901.98	不受限	900
8401	10kV清云线大馈线	金堂电力调度控制中心	清云线905开关	清凉	1465000	否	380	6581.79	专线	290.01	76	5022.9	0	900.71	不受限	900
8402	10kV美心线	新都电力调度控制中心	美心线913开关	美泉	126000	否	505	8746.86	专线	401.16	79	6948.1	0	924.07	不受限	900
8403	10kV南华线921大馈线	邻水电力调度控制中心	南华线921开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	185.23	62	3208.2	0	948.72	不受限	900
8404	10kV奥都一线	内江电力调度控制中心	奥都一线911开关	奥体站	126000	是	964	16696.97	公线	717.51	74	12427.3	0	930.28	不受限	900
8405	10kV杏红线	成都配调	杏红路906	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	324.48	69	5620	0	934.08	不受限	900
8406	10kV金马线	成都配调	金马路924	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	325.08	69	5630.4	0	923.68	不受限	900
8407	10kV作华路_专线	成都配调	作华路938	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	373.16	79	6463.2	0	910.14	不受限	900
8408	10kV绿土线	成都配调	绿土线906	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	216.05	64	3742	0	941.46	不受限	900
8409	10kV明中线	宜宾电力调度控制中心	明中线953开关	明威站	10000	是	270	4676.54	公线	162.73	60	2818.4	0	922.83	不受限	900
8410	10kV东桂线	南溪电力调度控制中心	东桂线946开关	东风站	105000	是	430	7447.82	公线	292.38	68	5064	0	894.26	不受限	850
8411	10kV章解线957大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章解线957开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	93.7	59	1622.8	0	871.35	不受限	850
8412	10kV中里线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中里线911断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	38.5	38	666.8	0	892.04	不受限	850
8413	10kV香镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香镇线914开关	香格里拉站	40200	否	240	4156.92	公线	164.06	68	2841.6	0	899.63	不受限	850
8414	10kV鸳高线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳高线912开关	鸳鸯坝站	50000	是	180	3117.69	公线	94.34	52	1634	0	860.15	不受限	850
8415	10KV通百一线	乐山电力调度控制中心	通百一回943开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	300.69	68	5208	0	888.82	不受限	850
8416	10kV通蓝线	乐山电力调度控制中心	通蓝线939开关	通悦站	120000	否	335	5802.37	公线	251.9	75	4362.9	0	859.23	不受限	850
8417	10kV桐桥线	江安电力调度控制中心	桐桥线947开关	桐梓林站	2*50000	否	370	6408.59	公用	281.84	76	4881.5	0	886.23	不受限	850
8418	10kV康桐线	江安电力调度控制中心	康桐线604开关	康家坝站	6300	是	300	5196.15	公用	190.07	63	3292	0	864.92	不受限	850
8419	10kV鸳高线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳高线912开关	鸳鸯坝站	50000	是	180	3117.69	公线	94.34	52	1634	0	860.15	不受限	850
8420	10kV青马线952线路	江安电力调度控制中心	青马线952开关	青龙站	6300	否	370	6408.59	公用	282.15	76	4886.8	0	880.93	不受限	850
8421	10kV查湾线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV查湾线918开关	查尔	6300	是	56.2	973.41	公线	200.5	10	97.34	0	876.07	不受限	850

8422	10kV中里线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中里线911断路器	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	38.5	38	666.8	0	892.04	不受限	850
8423	10kV松百三线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百三线914开关	松涛站	102000	否	645	11171.73	公线	530.16	82	9182.3	0	872.26	不受限	850
8424	10kV史桥线	内江电力调度控制中心	史桥线923开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	139.04	37	2408.2	2590	878.65	不受限	850
8425	10kV蓉建路	成都配调	蓉建路961	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	281.09	59	4868.4	800	885.68	不受限	850
8426	10kV润鲁线	成都配调	润鲁线994	华润	2*63000	是	473	8192.6	公线	327.02	69	5664	0	890.08	不受限	850
8427	10kV赤九线	成都配调	赤九线916	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	328.29	69	5685.9	0	868.18	不受限	850
8428	10kV赤鼎一线	成都配调	赤鼎一线917	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	328.29	69	5685.9	0	868.18	不受限	850
8429	10kV石黄线	隆昌电力调度控制中心	石黄线911开关	石燕桥站	100000	是	205	3550.7	公线	112.98	55	1956.8	0	883.76	不受限	850
8430	10kV家西线大馈线	邻水电力调度控制中心	家西线914开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	216.21	54	3744.8	900	897.76	不受限	850
8431	10kV双古线大馈线	广安电力调度控制中心	双古线922开关	双河站	80000	否	380	6581.79	公线	221.81	58	3841.7	1200	881.91	不受限	850
8432	10kV连双线大馈线	威远电力调度控制中心	连双线927开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	320.35	63	5548.5	1450	873.67	不受限	850
8433	10kV镇建线	安岳电力调度控制中心	10kV镇建线916开关	镇子站	92000	是	330	5715.77	公用	212.89	65	3687.2	0	885.42	不受限	850
8434	10kV仙贯一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙贯一线961开关	仙鹤站	115000	是	520	9006.66	公线	366.11	70	6341	0	864.33	不受限	850
8435	10kV沙板线	隆昌电力调度控制中心	沙板线928开关	沙坝站	100000	是	480	8313.84	公线	316.86	66	5488.1	275	887.97	不受限	850
8436	10kV许凉线	乐至电力调度控制中心	10kV许凉线911开关	许家站	8300	否	220	3810.51	公用	146.31	67	2534.1	0	895.36	不受限	850
8437	10kV912玉双线	甘洛电力调度控制中心	玉双线912开关	玉田站	7150	否	277	4797.78	公线	154.8	56	1400	1000	887.78	不受限	850
8438	10kV连一线大馈线	威远电力调度控制中心	连一线971开关	连界场站	71500	是	321	5559.88	公线	197.64	62	3423.1	160	864.8	不受限	850
8439	10kV王绳路大馈线	崇州电力调度控制中心	王绳路909	王场	2*31500	否	380	6581.79	公线	291.87	77	5055.2	0	868.41	不受限	850
8440	10kV青工线	彭山电力调度控制中心	青工线919开关	青龙站	100000	否	600	10392.3	公线	345.08	58	5976.8	2500	876.27	不受限	850
8441	10kV冠井线	五通桥电力调度控制分中心	冠井线922开关	冠英站	20000	否	345	5975.58	公线	76.4	22	1323.2	3200	854.82	不受限	850
8442	10kV沙物线	隆昌电力调度控制中心	沙物线933开关	沙坝站	100000	否	371.1	6427.64	公线	169.33	46	2932.8	1965	887.08	不受限	850
8443	10kV金园路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金园路915	金堂	2*50000	是	480	8313.84	公线	334.3	70	5790	0	861.07	不受限	850
8444	10kV方带一线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带一线977开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	194.03	48	3360.6	2100	852.73	不受限	850
8445	10kV玉滨线	邛崃电力调度控制中心	玉滨线923	玉带	163000	否	600	10392.3	公线	490.12	82	8488.8	0	864.27	不受限	850
8446	10kV楠石路	彭州电力调度控制中心	楠石线911开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	92.32	51	1599	0	895.15	不受限	850
8447	10kV羊工一线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊工一线936	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	353.35	70	6120	0	849.78	不受限	850
8448	10kV万科一线	新都电力调度控制中心	万科一线943开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	348.63	79	6038.2	0	851.89	不受限	850
8449	10kV大沙线	青白江电力调度控制中心	大沙线921开关	大湾	2*40000	否	469	8123.32	专线	370.96	79	6425	0	885.99	不受限	850
8450	10kV粉沙路	成都配调	粉沙路924	粉坊堰	3*63000	是	473	8192.6	公线	236.4	50	4094.4	1600	859.68	不受限	850
8451	10kV梓红线	郫都电力调度控制中心	梓红线920开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	429.94	72	7446.6	0	867.24	不受限	850

8452	10kV城咏线	青白江电力调度控制中心	城咏线912开关	城厢	2*20000	否	500	8660.25	公线	400.79	80	6941.7	0	852.52	不受限	850
8453	10kV朱茶二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶Ⅱ线933开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	342.84	62	5938	830	894.59	不受限	850
8454	10kV光木线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光木线918开关	保光站	100000	否	380	6581.79	公线	198.24	52	3433.6	1630	860.01	不受限	850
8455	10kV双峰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双峰线917开关	双龙坝站	40000	否	300	5196.15	公线	173.37	58	3002.8	820	853.73	不受限	850
8456	10kV莱天线	大英电力调度控制中心	莱天线914开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	110.41	55	1912.3	0	858.98	不受限	850
8457	10kV天平线	大英电力调度控制中心	天平线924开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	233.52	66	4044.6	0	874.42	不受限	850
8458	10kV凌环线	南部电力调度控制中心	凌环线925开关	凌云站(南部)	40000	否	507	8781.5	公线	377.89	75	6545	500	858.35	不受限	850
8459	10kV八三线大馈线	江油电力调度控制中心	八三线912开关	八一站	10000	是	240	4156.92	公用	142.68	59	2471.2	0	854.34	不受限	850
8460	10kV金香线	蓬溪电力调度控制中心	金香线926开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	381.8	71	6612.7	0	869.76	不受限	850
8461	10kV福镇线	蓬溪电力调度控制中心	福镇线911开关	天福	20000	是	275	4763.14	公线	170.08	62	2945.8	0	864.71	不受限	850
8462	10kV凤金线	蓬溪电力调度控制中心	凤金线917开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	170.76	62	2957.5	0	853.01	不受限	850
8463	10kV厂石线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂石线921开关	厂溪站	20000	否	350	6062.18	公线	310.85	89	5384	-800	871.96	不受限	850
8464	10kV庙石线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙石线939开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	148.54	68	2572.7	0	856.76	不受限	850
8465	10kV岭胥线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭胥线914开关	长条岭站(阆中)	15000	否	220	3810.51	公线	147.49	67	2554.5	0	874.96	不受限	850
8466	10kV兴二线	仪陇电力调度控制中心	兴二线923开关	复兴站	80000	否	270	4676.54	公线	193.6	72	3353.1	0	855.79	不受限	850
8467	10kV伏玉线	南部电力调度控制中心	10kV伏玉线915	伏虎站(南部)	40000	否	218	3775.87	公线	146.77	67	2542	0	856.28	不受限	850
8468	10kV厂溪线	蒲城电力调度控制中心	10kV.厂溪线911开关	厂溪站	20000	否	400	6928.2	公线	295.33	74	5115.2	250	870.18	不受限	850
8469	10kV涪新线	通江电力调度控制中心	10kV涪新线956	涪阳站	16300	否	300	5196.15	公线	218.66	73	3787.2	0	889.33	不受限	850
8470	10kV花尹线	巴州电力调度控制中心	10kV花尹线953	花丛站	10000	否	200	3464.1	公线	128.35	64	2223	0	894.69	不受限	850
8471	10kV铁冉线	通江电力调度控制中心	10kV铁冉线953	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	129.39	65	2241	0	876.69	不受限	850
8472	10kV南南二线	巴州电力调度控制中心	10kV南南二线942	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	309.28	77	5356.8	0	878.58	不受限	850
8473	10kV板环线大馈线	自贡电力调度控制中心	板环线947开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	410.62	71	7112	0	869.29	不受限	850
8474	10kV万飞线大馈线	富顺电力调度控制中心	万飞线923开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	252.78	67	4378.1	0	887.33	不受限	850
8475	10kV天工四线	渠县电力调度控制中心	天工四线971开关	天星站	80000	否	550	9526.28	公线	390.55	71	6764.3	0	856.72	不受限	850
8476	10kV金崇线大馈线	天府电力调度控制中心	金崇线923开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	393.36	71	6813	0	849.59	不受限	850
8477	10kV南中线913大馈线	泸川电力调度控制中心	南中线913开关	城南	40000	是	319	5525.24	公线	205.18	64	3553.7	0	866.49	不受限	850
8478	10kV云镇线911大馈线	泸川电力调度控制中心	云镇线911开关	云锦	31000	否	325	5629.17	公线	242.67	75	4203	0	863.25	不受限	850
8479	10kV万街线	达县电力调度控制中心	万街线912开关	万家站	10000	是	320	5542.56	公线	206.18	64	3571	0	863.05	不受限	850

8480	10kV冯石线961大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯石线961开关	冯嘴	63000	是	379	6564.47	公线	253.69	67	4393.9	0	857.68	不受限	850
8481	10kV齐胡线673大馈线	泸州电力调度控制中心	齐胡线923	齐家	63000	是	285	4936.34	公线	177.08	62	3067.1	0	881.97	不受限	850
8482	10kV城新线	古蔺电力调度控制中心	10kV城新线914开关	城郊	40000	是	489	8469.73	公线	339.78	69	5885	0	890.78	不受限	850
8483	10kV玉星线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉星线914开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	130.55	65	2261.2	0	856.49	不受限	850
8484	10kV长永线	万源电力调度控制中心	10kV.长永线912开关	长石站	4000	否	100	1732.05	公线	38.68	39	670	0	888.84	不受限	850
8485	10kV底纳线	阿坝电力调度控制中心	底纳线912开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	128.31	64	2222.4	0	895.29	不受限	850
8486	10kV总桥线	仁和电力调度控制中心	总桥线954开关	总发站	6300	否	300	5196.15	公线	220.04	73	3811.1	0	865.43	不受限	850
8487	10kV三南线大馈线	游仙电力调度控制中心	三南线909开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	429.6	72	7440.7	0	873.14	不受限	850
8488	10kV瓦濛线	阿坝电力调度控制中心	瓦濛线911开关	瓦窑站	12500	否	270	4676.54	公线	193.01	71	3343	0	865.89	不受限	850
8489	10kV草尼线	阿坝电力调度控制中心	草尼线923开关	草格站	6300	否	100	1732.05	公线	39.86	40	690.4	0	868.44	不受限	850
8490	10kV草实线961大馈线	古蔺电力调度控制中心	草实线961开关	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	339.32	69	5877.1	0	898.68	受限	850
8491	10kV镇新线	阿坝电力调度控制中心	镇新线922开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	67.29	51	1165.5	0	892.18	受限	850
8492	10kV含西线大馈线	江油电力调度控制中心	含西线901开关	含增站	18000	是	240	4156.92	公用	140.13	58	2427	0	898.54	不受限	850
8493	10kV黑石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑石线915开关	黑坪站	6300	否	198	3429.46	公用	128.7	65	2229	0	857.51	不受限	850
8494	10kV麦乡线	阿坝电力调度控制中心	麦乡线953开关	麦尔玛站	31500	否	200	3464.1	公线	129.62	65	2245	0	872.69	不受限	850
8495	10kV中电线大馈线	江油电力调度控制中心	中电线915开关	中坝站	40000	否	372	6443.23	公线	283.14	76	4904	0	894.91	不受限	850
8496	10kV董美线	石棉电力调度控制中心	董美线953开关	董家坡站	15050	否	200	3464.1	公线	128.18	64	2220	0	897.69	不受限	850
8497	10kV富加线	仁寿电力调度控制中心	富加线962开关	富加站	71500	否	495	8573.65	公线	394.11	80	6826	0	890.29	不受限	850
8498	10kV新油路	绵竹电力调度控制中心	新油路923开关	新市	362000	否	335	5802.37	专线	250.88	75	4345.3	0	876.83	不受限	850
8499	10kV满五线	仁寿电力调度控制中心	满五线987开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	128.41	64	2224	0	893.69	不受限	850
8500	10kV西火线	通川电力调度控制中心	10kV.西火线928开关	城西站	80000	是	400	6928.2	公线	269.43	67	4666.5	0	876.06	不受限	850
8501	10kV向铁路	广汉电力调度控制中心	向铁路952开关	向阳站	63000	是	510	8833.46	公用	244.63	48	4237	1975	854.77	不受限	850
8502	10kV老西一线	攀枝花电力调度控制中心	老西一线955开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	175.17	50	3034	960	855.74	不受限	850
8503	10kV东水路	绵东电力调度控制中心	东水路906开关	东门站	6300	否	200	3464.1	公线	130.12	65	2253.7	0	863.99	不受限	850
8504	10kV东工一线	大竹电力调度控制中心	东工一线924开关	东柳站	40000	是	480	8313.84	公线	334.58	70	5795	0	856.07	不受限	850
8505	10kV陵北线	苍溪电力调度控制中心	陵北线961开关	陵江站	90000	是	500	8660.25	公线	350.08	70	6063.3	0	864.9	不受限	850
8506	10kV屯城五线911大馈线	德昌电力调度控制中心	屯城五线911开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	273.3	68	4733.5	630	871.88	不受限	850
8507	10kV春建线	剑阁电力调度控制中心	春建线916小车开关	春风站	80000	是	214	3706.59	公线	121.96	57	2112.4	0	852.87	不受限	850

8508	10kV桥拱路	绵竹电力调度控制中心	桥拱路923开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	269.88	67	4674.4	0	868.16	不受限	850
8509	10kV乔城一线	广元电力调度控制中心	乔城一线914开关	乔镇站	120000	否	404	6997.49	公线	315.24	78	5460	0	837.74	不受限	800
8510	10kV岳运线	苍溪电力调度控制中心	岳运线927	岳东站	80000	是	365	6321.99	公线	176.36	48	3054.6	0	2002.99	受限	800
8511	10kV雒北一路	广汉电力调度控制中心	雒北一路913开关	雒城站	71500	是	555	9612.88	公用	380.58	69	6591.6	250	848.7	不受限	800
8512	10kV广镇路911线路	中江电力调度控制中心	广镇路911开关	广福站	113000	否	273	4728.5	公线	196.77	72	3408	0	847.65	不受限	800
8513	10kV光园九路	绵竹电力调度控制中心	光园九路931开关	光明站	82000	是	400	6928.2	公线	272.49	68	4719.6	0	822.96	不受限	800
8514	10kV富五路	绵竹电力调度控制中心	富五路901开关	富新站	36000	是	317	5490.6	公用	206.7	65	3580	0	812.48	不受限	800
8515	10kV城滨线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城滨线924小车开关	（越西县调）城关站	50000	否	198	3429.46	公线	130.59	66	2261.9	0	824.61	不受限	800
8516	10kV水金线大馈线	会理电力调度控制中心	水金线912开关	绿水站	20000	否	380	6581.79	公线	193.09	51	3344.4	1750	829.21	不受限	800
8517	10kV继盐路	中江电力调度控制中心	继盐路975开关	继光站	126000	是	600	10392.3	公线	431.08	72	7466.3	0	847.54	不受限	800
8518	10kV陵南一线	苍溪电力调度控制中心	陵南一线914开关	陵江站	90000	否	488	8452.41	公线	392.82	80	6803.6	0	803.57	不受限	800
8519	10kV芙五线	苍溪电力调度控制中心	芙五线914开关	35kV芙蓉站	20000	否	234	4053	公线	162.64	70	2817	0	830.7	不受限	800
8520	10kV瑞所线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞所线925小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	150.64	68	2609.1	0	820.36	不受限	800
8521	10kV厂四线922大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂四线922开关	鱼塘	26300	否	266	4607.26	专线	192.02	72	3325.8	0	820.73	不受限	800
8522	10kV观护线	古蔺电力调度控制中心	10kV观护线921开关	观文	16000	是	308	5334.72	公线	199.44	65	3454.3	0	813.48	不受限	800
8523	10kV东坳线	古蔺电力调度控制中心	10kV东坳线911开关	东新	10000	是	308	5334.72	公线	198.15	64	3432	0	835.78	受限	800
8524	10kV城中线	宝兴电力调度控制中心	城中线916开关	城南站	100200	否	300	5196.15	公线	222.94	74	3861.4	0	815.13	不受限	800
8525	10kV康隆线	石棉电力调度控制中心	康隆线957开关	新康站	12600	否	205	3550.7	公线	137.99	67	2390	0	805.63	不受限	800
8526	10kV高花线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高花线917开关	高水站	31500	否	400	6928.2	公用	312.3	78	5409.1	0	826.28	不受限	800
8527	10kV凤洞线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV凤洞线912开关	龙凤	20000	是	300	5196.15	公线	192.02	64	3325.8	0	831.12	不受限	800
8528	10kV铁涪二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁涪二线923开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	373.23	71	6464.4	0	837.93	不受限	800
8529	10kV马三线	阿坝电力调度控制中心	马三线911开关	马塘站	8000	否	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800
8530	10kV指巨线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指巨线922开关	指南站	16300	否	300	5196.15	公用	223.61	75	3873	0	803.53	不受限	800
8531	10kV龙城线	雨城电力调度控制中心	10kV龙城线928开关	龙观站	100400	是	440	7621.02	公线	256.96	58	4450.5	800	846.32	不受限	800
8532	10kV龙南线	雨城电力调度控制中心	10kV龙南线961开关	龙观站	100400	是	330	5715.77	公线	215.13	65	3726	0	846.62	不受限	800
8533	10kV马三线	阿坝电力调度控制中心	待用二912开关	马塘站	16000	否	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800
8534	10kV梁?线	攀枝花西区电力调度控制中心	梁景线967开关	梁坪站	40000	是	372	6443.23	公线	250.12	67	4332.1	0	822.48	不受限	800
8535	10kV白海东线	仁和电力调度控制中心	白海东线957开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	356.61	79	6176.4	0	838.41	不受限	800

8536	10kV谷胆线	阿坝电力调度控制中心	谷胆线924开关	杂谷站	50000	否	300	5196.15	公线	208.98	70	3619.5	250	807.03	不受限	800
8537	10kV晓磷线大馈线	安州电力调度控制中心	晓磷线934开关	晓坝站	40000	否	400	6928.2	公用	313.16	78	5424	0	811.38	不受限	800
8538	10kV麻联线	米易电力调度控制中心	麻联线953开关	麻陇站	6300	是	100	1732.05	公线	31.14	31	539.3	0	846.34	不受限	800
8539	10kV恩园Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园Ⅱ回949	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	292.05	77	5058.3	0	818.55	不受限	800
8540	10kV乡田线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡田线913开关	东乡站	90000	是	252	4364.77	公线	154.19	61	2670.5	0	821.32	不受限	800
8541	10kV西兴线西兴站	平昌电力调度控制中心	10kV西兴线916	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	133.56	67	2313.2	0	804.49	不受限	800
8542	10kV雪井线	巴州电力调度控制中心	10kV雪井线915	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	132.33	66	2292	0	825.69	不受限	800
8543	10kV平兴线	巴州电力调度控制中心	10kV平兴线911	平梁站	26000	否	200	3464.1	公线	133.61	67	2314.2	0	803.49	不受限	800
8544	10kV土贡Ⅰ线大馈线	自贡电力调度控制中心	土贡Ⅰ线913开关	土地坡站	80200	是	503	8712.22	公线	336.72	67	5832	315	822.78	不受限	800
8545	10kV锁工一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV锁工一线912开关	锁江站	100000	否	672	11639.38	公线	399.77	59	6924	2715	836.44	不受限	800
8546	10kV安葫线	新桥电力调度控制中心	10kV.安葫线916开关	安仁站	10000	否	300	5196.15	公线	223.64	75	3873.4	0	803.13	不受限	800
8547	10kV天木线大馈线	富顺电力调度控制中心	天木线915开关	天台站	20600	否	275	4763.14	公线	172.02	63	2979.3	0	831.21	不受限	800
8548	10kV华征线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华征线922开关	新华站	80000	是	486	8417.77	公线	339.96	70	5888.1	0	846.12	不受限	800
8549	10kV汇露线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇露线941开关	汇东站	80200	是	481	8331.16	公线	337.64	70	5848	0	816.93	不受限	800
8550	10kV柳来线	巴州电力调度控制中心	10kV柳来线952	柳林站	15000	否	200	3464.1	公线	133.13	67	2305.8	0	811.89	不受限	800
8551	10kV乡北一线	蒲城电力调度控制中心	10Kv.乡北一线964开关	东乡站	90000	是	495	8573.65	公线	444.09	90	7691.7	2500	882	不受限	800
8552	10kV文曲线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文曲线911开关	文昌站	63000	是	310	5369.36	公线	199.19	64	3450	0	845.49	不受限	800
8553	10kV石三一线	井研电力调度控制分中心	石三一线924开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	351.44	70	6087	0	841.2	不受限	800
8554	10kV峰跑线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰跑线913开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	226.97	66	3931.2	0	849.26	不受限	800
8555	10kV川火线（星火）	营山电力调度控制中心	川火线912开关	星火站(营山)	13100	是	275	4763.14	公线	171.25	62	2966	0	844.51	不受限	800
8556	10kV昆新线	蒲城电力调度控制中心	10kV.昆新线962开关	南昆站	80000	是	340	5888.97	公线	248.5	73	4304	-400	807.18	不受限	800
8557	10kV莱林线	大英电力调度控制中心	莱林线916开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	272.65	68	4722.3	0	820.26	不受限	800
8558	10kV河镇线	南部电力调度控制中心	10kV河镇线932	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	100.53	61	1741.2	0	830.89	不受限	800
8559	10kV西火线大馈线	南充电力调度控制中心	西火线929开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	395.47	72	6849.5	0	813.09	不受限	800
8560	10kV回镇线大馈线	营山电力调度控制中心	回镇线911开关	回龙站(营山)	20000	否	220	3810.51	公线	149.67	68	2592.3	0	837.16	不受限	800
8561	10kV光表线	新都电力调度控制中心	光表线941开关	光辉	100000	是	517	8954.7	公线	217.9	42	3774	2550	839.76	不受限	800
8562	10kV虹奎路	都江堰电力调度控制中心	虹奎路929	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	272.75	68	4724	0	818.56	不受限	800
8563	10kV桂太线	新都电力调度控制中心	桂太线908开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	350.58	79	6072	0	818.09	不受限	800

8564	10kV元高路	大邑电力调度控制中心	元高线913开关	元兴	12500	是	400	6928.2	公线	272.06	68	4712	0	830.56	不受限	800
8565	10kV革翠线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	革翠线925开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	493.68	82	8550.5	0	802.57	不受限	800
8566	10kV武筑路	新津电力调度控制中心	武筑线935	文武	163000	否	251	4347.45	专线	177.6	71	3076	0	836.71	不受限	800
8567	10kV詹风路	新都电力调度控制中心	詹风线909开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	419.1	81	7258.8	0	800.43	不受限	800
8568	10kV石城二线大馈线	简阳电力调度控制中心	石城二线926开关	石桥	22000	是	553	9578.24	公线	356.56	64	6175.7	680	806.89	不受限	800
8569	10kV德虹线	郫都电力调度控制中心	德虹线907开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	312.7	78	5416	0	819.38	不受限	800
8570	10KV水马线大馈线	邛崃电力调度控制中心	水马线920	水口	16300	是	320	5542.56	公线	209.24	65	3624	0	810.05	不受限	800
8571	10kV高金线大馈线	广安电力调度控制中心	高金线14开关	高兴站	20000	否	150	2598.08	公线	75.01	50	1299.2	200	839.07	不受限	800
8572	10kV曙业线	青白江电力调度控制中心	曙业线964开关	曙光	2*40000	是	600	10392.3	公线	433.43	72	7507	0	806.84	不受限	800
8573	10kV庐东一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	庐东一路917开关	庐山站	100000	否	600	10392.3	专线	110.1	18	1906.9	8550	803.07	不受限	800
8574	10kV隆燎路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆燎路924	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	273.76	68	4741.6	0	800.96	不受限	800
8575	10kV资配线	资中电力调度控制中心	资配线921开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	319.26	78	5529.6	0	830.49	不受限	800
8576	10kV东新线916	乐至电力调度控制中心	10kV东新线916开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公用	178.06	71	3084	0	813.12	不受限	800
8577	10kV石太线925	乐至电力调度控制中心	10kV石太线925开关	石佛站	12600	否	180	3117.69	公用	115.84	64	2006.4	0	799.52	不受限	800
8578	10kV彭云西环	彭山电力调度控制中心	彭云西环919开关	彭溪站	40000	否	510	8833.46	公线	412.04	81	7136.6	0	813.51	不受限	800
8579	10kV园恒一线	彭山电力调度控制中心	园恒一线913开关	园门站	113000	否	510	8833.46	专线	410.49	80	7109.7	0	840.41	不受限	800
8580	10kV冠杨线	五通桥电力调度控制分中心	冠杨线913开关	冠英站	20000	是	380	6581.79	公线	196.86	52	3409.6	1025	830.83	不受限	800
8581	10kV金蓥线	五通桥电力调度控制分中心	金蓥线923开关	金山站	8000	是	275	4763.14	公线	158.7	58	2748.6	214	847.91	受限	800
8582	10kV石凤线	五通桥电力调度控制分中心	石凤线911开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	65.82	44	1140	100	838.46	不受限	800
8583	10kV踏镇线	沙湾电力调度控制分中心	踏镇线914开关	踏水站	8100	否	235	4070.32	公线	141.24	60	2446.28	0	809.8832	不受限	800
8584	10kV威雄一线大馈线	威远电力调度控制中心	威雄一线911开关	威远站	90000	否	300	5196.15	公线	164	55	2840.4	1000	836.13	不受限	800
8585	10KV罗水线	广安电力调度控制中心	罗水线912开关	梭罗站	18060	否	200	3464.1	专线	132.89	66	2301.6	0	816.09	不受限	800
8586	10kV云涌线大馈线	简阳电力调度控制中心	云涌线915开关	云龙	24500	否	275	4763.14	公线	150	55	2598	865	823.83	不受限	800
8587	10kV万光线大馈线	武胜电力调度控制中心	万光线954开关	万善站	20000	否	227.5	3940.42	公线	157.86	69	2734.2	0	812.18	不受限	800
8588	10kV永西二线大馈线	广安电力调度控制中心	永西二线921开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	352.48	70	6105	0	823.2	不受限	800
8589	10kV八电线	内江电力调度控制中心	八电线924开关	八角井站	90000	否	500	8660.25	公线	369.45	74	6398.9	570	825.32	不受限	800
8590	10kV邦阿线	成都配调	邦阿线937开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	377.53	80	6538.8	0	834.54	不受限	800
8591	10kV绿朋路_特	成都配调	绿朋路956	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	255.8	76	4430.4	0	838.5	不受限	800
8592	10kV洞水线	成都配调	洞水路907	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	331.18	70	5736	0	818.08	不受限	800
8593	10kV湾港线	成都配调	湾港路918	七里湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	376.84	80	6526.8	0	846.54	不受限	800

8594	10kV白杨线	内江电力调度控制中心	白杨线913开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	94.03	37	1628.6	1100	804.78	不受限	800
8595	10kV甲扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲扎线912开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	42.3	42	732.6	0	826.24	不受限	800
8596	10kV邱镇线641	宜宾电力调度控制中心	邱镇线641开关	邱场站	6300	否	370	6408.59	公线	284.11	77	4920.7	0	847.03	不受限	800
8597	10kV中蜀线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中蜀线974开关	城中站	82000	是	646	11189.05	公线	185.39	29	3211	4900	840.24	不受限	800
8598	10kV甲扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲扎线912开关	甲洼站	3150	否	100	1732.05	公线	42.3	42	732.6	0	826.24	不受限	800
8599	10kV相双线	眉山电力调度控制中心	相双线915开关	相东站	20000	否	900	15588.46	公线	386.72	43	6698	9690	841.61	不受限	800
8600	10kV黄马线前段大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄马线916开关	黄土埂站	90000	是	335	5802.37	公线	222.52	66	3854	0	787.9	不受限	787.9
8601	10kV桃昊二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃昊二线929开关	桃花山站(阆中)	26000	否	200	3464.1	公线	136.19	68	2358.8	0	758.89	不受限	750
8602	10kV城凯线大馈线	南充电力调度控制中心	城凯线916开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	453.15	82	7848.6	0	771.82	不受限	750
8603	10kV车嘉线924断路器间隔	乐山电力调度控制中心	车嘉线964开关	车子站	110000	否	440	7621.02	公线	351.96	80	6096	0	762.92	不受限	750
8604	10kV青马线	大英电力调度控制中心	青马线972开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	398.38	72	6900	0	762.59	不受限	750
8605	10kV城清一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅰ线915开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	450.72	82	7806.4	0	798.43	不受限	750
8606	10kV凤叶线	蓬溪电力调度控制中心	凤叶线914开关	三凤	14000	是	275	4763.14	公线	174.37	63	3020.1	0	790.41	不受限	750
8607	10kV岭界线大馈线	阆中电力调度控制分中心	岭界线916开关	长条岭站(阆中)	15000	否	268.95	4658.35	公线	197.45	73	3419.9	0	772.62	不受限	750
8608	10kV老西线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老西线921开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	89.78	60	1555	0	783.27	不受限	750
8609	10kV星仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪I线913开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	398.32	72	6898.9	0	763.69	不受限	750
8610	10kV江果一线大馈线	南充电力调度控制中心	江果Ⅰ线912开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	396.5	72	6867.3	0	795.29	不受限	750
8611	10kV胡思线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡思线917开关	胡家站	80000	是	322	5577.2	公线	212.97	66	3688.6	0	773.16	不受限	750
8612	10kV正花线	南江电力调度控制中心	10kV正花线955	正直站	12600	否	400	6928.2	公线	315.15	79	5458.4	0	776.98	不受限	750
8613	10kV云板线	平昌电力调度控制中心	10kV云板线912	云台站	15000	否	220	3810.51	公线	152.75	69	2645.7	0	783.76	不受限	750
8614	10kV麻滩线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻滩线923开关	麻柳站	6300	否	265	4589.93	公线	195.07	74	3378.6	0	752.34	不受限	750
8615	10kV莲自线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲自线421开关	莲花寺站	63000	是	510	8833.46	公线	253.59	50	4392.2	1890	784.57	不受限	750
8616	10kV富南三线	新桥电力调度控制中心	富南三线918开关	富城站	102000	否	552	9560.92	公线	451.42	82	7818.6	0	786.23	不受限	750
8617	10kV潮瓦线916大馈线	泸川电力调度控制中心	潮瓦线916开关	潮河	30000	是	423	7326.57	公线	292.44	69	5065.1	0	796.16	不受限	750
8618	10kV铁跑线	通江电力调度控制中心	10kV铁跑线949	铁佛站	18000	否	192	3325.54	公线	128.13	67	2219.2	0	773.79	不受限	750
8619	10KV保留线大馈线	自贡电力调度控制中心	保留线921开关	保华站	12800	是	290	5022.95	公线	158.66	55	2748	480	790.36	不受限	750
8620	10kV北宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	北宇线922开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	276.18	50	4783.5	2100	779.09	不受限	750
8621	10kV渡金线954路	达县电力调度控制中心	渡金线914开关	渡市站	11300	否	50	866.03	公线	21	42	363	0	779.43	不受限	750

8622	10kV隘马线	宣汉电力调度控制中心	10kV.隘马线913开关	隘口站	18000	是	200	3464.1	公线	114.32	57	1980	0	791.28	不受限	750
8623	10kV牛回线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛回线914开关	牛佛站	20100	否	275	4763.14	公线	176.67	64	3059.9	0	750.61	不受限	750
8624	10kV邹铁线635大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹铁线916开关	邹家嘴	16300	是	308	5334.72	公线	201.24	65	3485.5	0	782.28	不受限	750
8625	10kV草柳线	古蔺电力调度控制中心	草柳线962开关	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	347.26	71	6014.5	0	761.28	受限	750
8626	10kV金吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金吴线914开关	金峰站	6300	是	316	5473.28	公用	208.98	66	3619.6	0	759.02	不受限	750
8627	10kV长罐线	万源电力调度控制中心	长罐线915开关	长石站	10400	是	200	3464.1	公线	101.15	51	1752	250	769.28	不受限	750
8628	10kV杨龟线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨龟线974开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	195.03	65	3378	0	778.92	不受限	750
8629	10kV杨岗线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨岗线973开关	杨路坪站	50000	是	400	6928.2	公线	264.54	66	4581.9	200	760.66	不受限	750
8630	10kV底农线	阿坝电力调度控制中心	底农线911开关	阿底站	12600	否	200	3464.1	公线	134.41	67	2328	0	789.69	不受限	750
8631	10kV柏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏镇线923开关	柏林站	8000	否	200	3464.1	公用	135.32	68	2343.8	0	773.89	不受限	750
8632	10kV下西线	阿坝电力调度控制中心	下西线952开关	下街站	3150	否	150	2598.08	公线	89.9	60	1557	0	781.27	不受限	750
8633	10kV阿集线	阿坝电力调度控制中心	阿集线914开关	阿拉伯站	4000	否	200	3464.1	公线	135.96	68	2354.8	0	762.89	不受限	750
8634	10kV园古线	阿坝电力调度控制中心	园古线951开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	1.22	2	21.1	0	758.33	不受限	750
8635	10kV毛富线	米易电力调度控制中心	毛富线951开关	毛坪厂	8000	否	210	3637.31	公线	142.96	68	2476	0	797.58	不受限	750
8636	10kV沙邮线	仁寿电力调度控制中心	沙邮线912开关	沙子湾站	20000	是	495	8573.65	公线	350.87	71	6077.1	0	781.82	不受限	750
8637	10kV姚王线	广元电力调度控制中心	姚王线913开关	35kV姚渡站	7300	否	100	1732.05	公线	45.96	46	796	0	762.84	不受限	750
8638	10kV龙园路	绵竹电力调度控制中心	龙园路912开关	龙桥站	71500	是	481	8331.16	公用	339.07	70	5872.7	0	792.23	不受限	750
8639	10kV凤宾线	攀枝花电力调度控制中心	凤宾线916开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	195.16	65	3380.2	0	776.72	不受限	750
8640	10kV东联路904线路	绵东电力调度控制中心	东联路904开关	东门站	6300	是	200	3464.1	公线	114.59	57	1984.7	0	786.58	不受限	750
8641	10kV红顺线	仁寿电力调度控制中心	红顺线922开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	460.39	82	7974	0	755.53	不受限	750
8642	10kV嘉华线	旺苍电力调度控制中心	嘉华线913	35kV嘉川站	10000	是	207	3585.35	公线	122.25	59	2117.3	0	750.98	不受限	750
8643	10kV裴观线	南溪电力调度控制中心	裴观线955开关	裴石站	40000	是	420	7274.61	公线	140.14	33	2427.2	2600	792.49	不受限	750
8644	10kV百拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百拉线913开关	百合站	63150	是	112.4	1946.83	公线	45.53	41	788.5	0	768.96	不受限	750
8645	10kV往巨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往巨线913开关	往子站	3150	否	100	1732.05	公线	44.68	45	773.8	0	785.04	不受限	750
8646	10kV沙马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙马线911开关	沙德站	6300	否	100	1732.05	公线	46.19	46	800	0	758.84	不受限	750
8647	10kV沙马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙马线911开关	沙德站	6300	否	100	1732.05	公线	46.19	46	800	0	758.84	不受限	750
8648	10kV金北二线	眉山电力调度控制中心	金北二线922开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	676.49	75	11716.8	0	753.97	不受限	750

8649	10kV金圣一线	眉山电力调度控制中心	金圣一线919开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	340.91	71	5904.6	0	774.18	不受限	750
8650	10kV横五线	宜宾电力调度控制中心	横五线965开关	横江站	6300	是	270	4676.54	公线	155.45	58	2692.4	250	798.83	不受限	750
8651	10kV叙长Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	叙长II线631开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	92.52	22	1602.5	3600	755.76	不受限	750
8652	10kV望翡线	成都配调	望翡路929	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	379.75	80	6577.2	0	796.14	不受限	750
8653	10kV蓉号线	成都配调	蓉号路957	蓉东	2*31500	否	473	8192.6	专线	380.84	81	6596.1	0	777.24	不受限	750
8654	10kV两助线	成都配调	两助线911	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	334.5	71	5793.6	0	760.48	不受限	750
8655	10kV新医线	成都配调	新医路932	新园	192000	否	473	8192.6	专线	379.85	80	6579	0	794.34	不受限	750
8656	10kV马华路	成都配调	马华路947	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	380.3	80	6586.8	0	786.54	不受限	750
8657	10kV三华线	成都配调	三华路952开关	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	381.62	81	6609.6	0	763.74	不受限	750
8658	10kV汉美路	新都电力调度控制中心	汉美线923开关	汉城	126000	是	505	8746.86	专线	357.91	71	6199	0	798.49	不受限	750
8659	10kV绿雅路	成都配调	绿雅路947	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	258.43	76	4476	0	792.9	不受限	750
8660	10kV山观线大馈线	威远电力调度控制中心	山观线915开关	山王站	12600	是	200	3464.1	公线	109.55	55	1897.4	100	773.88	不受限	750
8661	10kV桥东二线	资中电力调度控制中心	桥东二线927开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	261.48	44	4528.8	4050	774.27	不受限	750
8662	10kV牛会线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛会线956开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	291.92	63	5056	630	757.23	不受限	750
8663	10kV徐乐线	隆昌电力调度控制中心	徐乐线973开关	徐家桥站	90000	是	335	5802.37	公线	222.08	66	3846.4	0	795.5	不受限	750
8664	10kV东潼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东潼线914开关	东胜站	22600	是	325	5629.17	公线	215.51	66	3732.7	0	770.64	不受限	750
8665	10kV平迎线	隆昌电力调度控制中心	平迎线924开关	平安站	71500	是	205	3550.7	公线	110.51	54	1914	150	776.56	不受限	750
8666	10kV皂文一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂文一线961小车开关	皂角站	40000	是	520	9006.66	公线	372.6	72	6453.5	0	751.83	不受限	750
8667	10kV许放线	乐至电力调度控制中心	10kV许放线913开关	许家站	6300	是	220	3810.51	公用	131.98	60	2285.9	0	762.51	不受限	750
8668	10kV成左线	安岳电力调度控制中心	10kV成左线915开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	154.64	70	2678.3	0	751.16	不受限	750
8669	10kV九化线大馈线	邻水电力调度控制中心	九化线925开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公线	196.91	61	3410.4	250	787.5	不受限	750
8670	10kV和沫线	五通桥电力调度控制分中心	和沫线912开关	和平站	16000	是	380	6581.79	公线	259.82	68	4500	0	765.43	不受限	750
8671	10kV王洪线大馈线	邻水电力调度控制中心	王洪线918开关	王家站	40000	是	205	3550.7	公线	119.75	58	2074	0	766.56	不受限	750
8672	10kV苏河线	资中电力调度控制中心	苏河线912开关	苏家湾站	11300	否	50	866.03	专线	0	0	0	0	779.43	不受限	750
8673	10kV云新线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV云新线912开关	新云站	20250	否	380	6581.79	公线	264	69	4572.48	0	758.77	不受限	750
8674	10kV高道路大馈线	崇州电力调度控制中心	高道路942	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	424.59	72	7353.9	0	765.96	不受限	750
8675	10kV瑞杨线	新都电力调度控制中心	瑞杨线918开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	359.86	71	6232.7	0	764.79	不受限	750
8676	10kV虹太路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹太路913	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	273.88	68	4743.6	0	798.96	不受限	750
8677	10kV灌城二路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城二路905	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	340.25	68	5893.1	250	785.1	不受限	750
8678	10kV德税线	郫都电力调度控制中心	德税线931开关	德源	100000	否	400	6928.2	专线	315.94	79	5472	0	763.38	不受限	750
8679	10kV邛城线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛城线910开关	邛崃	94500	是	600	10392.3	公线	436.49	73	7560	0	753.84	不受限	750
8680	10kV牟祥线	青白江电力调度控制中心	牟祥线924开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	195.03	65	3378	0	778.92	不受限	750

8681	10kV塔勤四线	邛崃电力调度控制中心	塔勤四线937开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	495.08	83	8574.8	0	778.27	不受限	750
8682	10kV邛文线	邛崃电力调度控制中心	邛文线968开关	邛崃	94500	否	600	10392.3	公线	496.07	83	8592	0	761.07	不受限	750
8683	10kV共佳线	温江电力调度控制中心	共佳线952开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	436.55	73	7561	0	752.84	不受限	750
8684	10kV红鑫线	青白江电力调度控制中心	红鑫线915开关	红锋	2*40000	是	500	8660.25	公线	356	71	6166	0	762.2	不受限	750
8685	10kV田大二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田大二线924开关	田坝站	126000	否	160	2771.28	公线	101.04	63	1750	0	744.15	不受限	740
8686	10kV洛扎线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛扎线923开关	洛若站	2500	否	200	3464.1	公线	138.57	69	2400	0	717.69	不受限	700
8687	10kV安乡线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乡线921开关	安孜站	2500	否	45.6	789.82	公线	0	0	0	0	710.84	不受限	700
8688	10kV普庙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普庙线914开关	普沙绒站	31500	否	75	1299.04	公线	24.77	33	429.1	0	740.04	不受限	700
8689	10kV庄高线	眉山电力调度控制中心	庄高线911开关	庄店站	50000	否	283	4901.7	专线	213.11	75	3691	0	720.53	不受限	700
8690	10kV水广线	江安电力调度控制中心	1#变压器901开关	水清站	27300	是	370	6408.59	公用	254.27	69	4404	0	722.87	不受限	700
8691	10kV桐白线	江安电力调度控制中心	桐白线955开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	261.89	69	4536	0	729.43	不受限	700
8692	10kV底白线	江安电力调度控制中心	底白线916开关	底蓬站	50000	否	370	6408.59	公用	291.25	79	5044.4	0	723.33	不受限	700
8693	10kV安乡线921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安乡线921开关	安孜站	2500	否	45.6	789.82	公线	0	10	78.98	0	710.84	不受限	700
8694	10kV普庙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普庙线914开关	普沙绒站	31500	否	75	1299.04	公线	24.77	33	429.1	0	740.04	不受限	700
8695	10kV洛扎线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛扎线923开关	洛若站	2500	否	200	3464.1	公线	138.57	69	2400	0	717.69	不受限	700
8696	10kV鸡老线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡老线928小车开关	鸡石湾站	71500	是	265	4589.93	公用	169	64	2927	0	744.94	不受限	700
8697	10kV白华线	内江电力调度控制中心	白华线914开关	白合站	56500	否	200	3464.1	公线	137.68	69	2384.7	0	732.99	不受限	700
8698	10kV洞三线	成都配调	洞三线905开关	洞子口	2*50000	是	473	0	公线	335.33	71	5808	0	746.08	不受限	700
8699	10kV蓉塔路	成都配调	蓉塔路943	蓉东	2*315000	是	473	8192.6	公线	185.46	39	3212.2	2630	711.88	不受限	700
8700	10kV红店路	成都配调	红店路906	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	337.55	71	5846.4	0	707.68	不受限	700
8701	10kV赤新线	成都配调	赤新线开关927	赤虎桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	384.41	81	6658	0	715.34	不受限	700
8702	10kV平临线	邛崃电力调度控制中心	平临线925开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	362	72	6269.8	0	699.98	不受限	700
8703	10kV欧洪线	青白江电力调度控制中心	欧洪线934开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	388.78	81	6733.6	0	748.86	不受限	700
8704	10kV邛玻线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛玻线924开关	邛崃	94500	是	600	10392.3	公线	438.57	73	7596	0	717.84	不受限	700
8705	10kV楼香线	青白江电力调度控制中心	楼香线913开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	438.03	73	7586.7	0	727.14	不受限	700
8706	10kV金维路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金维路927	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	408.08	82	7068	0	726.22	不受限	700
8707	10kV望兴线	隆昌电力调度控制中心	望兴线919开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	256.37	69	4440.3	0	701.81	不受限	700
8708	10kV桥江线921大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥江线921开关	会东大桥站	100000	否	198	3429.46	公线	137.1	69	2374.6	0	711.91	不受限	700

8709	10kV水宏一回大馈线	邻水电力调度控制中心	水宏一回921开关	邻水站	180000	否	531	9197.19	公线	437.12	82	7571	0	706.47	不受限	700
8710	10KV徐站线	隆昌电力调度控制中心	徐站线918开关	徐家桥站	80000	是	600	10392.3	公线	434.91	72	7532.6	50	731.24	不受限	700
8711	10kV青翻线	彭山电力调度控制中心	青翻线921开关	青龙站	100000	是	423	7326.57	公线	259.28	61	4490.7	630	740.56	不受限	700
8712	10kV双大二线	彭山电力调度控制中心	双大二线944开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	359.82	71	6232	125	709.77	不受限	700
8713	10kV银东线	资中电力调度控制中心	银东线914开关	银山站	100000	否	205	3550.7	公线	113.97	56	1974	500	721.63	不受限	700
8714	10kV金弘二线大馈线	广安电力调度控制中心	金弘二线925开关	金星	360000	是	480	8313.84	公线	341.22	71	5910	0	741.07	不受限	700
8715	10kV归双线	资中电力调度控制中心	归双线913开关	归德站	30000	否	300	5196.15	公线	227.39	76	3938.4	0	738.13	不受限	700
8716	10kV红泉线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	红泉线912开关	红阳站	10600	是	235	4070.32	公线	145.12	62	2513.4	0	742.86	不受限	700
8717	10kV新骑线	仁寿电力调度控制中心	新骑线928开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	146.88	70	2544	0	729.58	不受限	700
8718	10kV华柳线	旺苍电力调度控制中心	华柳线913开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	94.33	63	1633.8	0	704.47	不受限	700
8719	10kV老恒线	攀枝花电力调度控制中心	老恒线957开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	239.17	68	4142.4	0	707.2	不受限	700
8720	10kV园紫I回	攀枝花电力调度控制中心	园紫I回955开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	197.49	66	3420.6	0	736.32	不受限	700
8721	10kV园隆线	攀枝花电力调度控制中心	园隆线978开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	198.15	66	3432	0	724.92	不受限	700
8722	10kV吴城一线	通川电力调度控制中心	吴城一线971开关	吴家站	153000	是	552	9560.92	公线	400.69	73	6940	0	708.74	不受限	700
8723	10kV凤宇一线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇一线957开关	凤凰站	40000	是	110	1905.26	公线	46.02	42	797.1	0	727.11	不受限	700
8724	10kV阳镇路大馈线	蓥华电力调度控制中心	阳镇路913开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	439	73	7603.4	0	710.44	不受限	700
8725	10kV元柳线	广元电力调度控制中心	元柳线914开关	35kV元坝站	16300	否	200	3464.1	公线	136.89	68	2371	0	746.69	不受限	700
8726	10kV朝滩线	广元电力调度控制中心	朝滩线915开关	朝天站	20000	是	259	4486.01	公线	165.38	64	2864.3	0	724.51	不受限	700
8727	10kV新木线	盐边电力调度控制中心	新木线956开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	176.4	59	3055.2	400	701.72	不受限	700
8728	10kV齐关线653大馈线	泸州电力调度控制中心	齐关线913	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	328.55	71	5690.5	0	725.02	不受限	700
8729	10kV黑廖线	雅安电力调度控制中心	黑廖线917开关	黑竹站	18800	否	300	5196.15	公线	92.66	31	1604.9	2371	700.63	不受限	700
8730	10kV观嘎线	阿坝电力调度控制中心	观嘎线912开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	118.8	59	2057.7	0	713.58	不受限	700
8731	10kV底瓦二线	阿坝电力调度控制中心	底瓦二线922开关	阿底站	12700	是	200	3464.1	公线	118.75	59	2056.8	0	714.48	不受限	700
8732	10kV田陶线	古蔺电力调度控制中心	田陶线917开关	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	205.69	67	3562.6	0	705.18	不受限	700
8733	10kV园五线	阿坝电力调度控制中心	园五线956开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	2.06	4	35.6	0	743.83	不受限	700
8734	10kV月油线	阿坝电力调度控制中心	月油线952开关	邛溪站	31500	是	345	5975.58	公线	140.43	41	2432.3	1630	718.16	不受限	700
8735	10kV博街线	阿坝电力调度控制中心	博街线911开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	93.31	62	1616.1	0	722.17	不受限	700
8736	10kV撒白线	阿坝电力调度控制中心	撒白线911开关	撒瓦脚站	3150	是	275	4763.14	公线	146.07	53	2530	580	700.51	不受限	700

8737	10kV吉永线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV吉永线913开关	永吉	20000	是	308	5334.72	公线	205.77	67	3564	0	703.78	受限	700
8738	10kV金农线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金农线932开关	金宝站	12600	否	100	1732.05	公用	47.88	48	829.2	0	729.64	不受限	700
8739	10kV双隘线	宣汉电力调度控制中心	双隘线912开关	双河站	20000	是	275	4763.14	公线	177.23	64	3069.6	0	740.91	不受限	700
8740	10kV东星二线	平昌电力调度控制中心	10kV东星二线924	城东站	20000	否	400	6928.2	公线	316.85	79	5487.9	0	747.48	不受限	700
8741	10kV奇宝线912大馈线	泸川电力调度控制中心	奇宝线912开关	奇峰	10000	是	285	4936.34	公线	185.25	65	3208.5	0	740.57	不受限	700
8742	10kV严外线926大馈线	泸川电力调度控制中心	严外线926	严湾	100000	是	319	5525.24	公线	214.73	67	3719.1	0	701.09	不受限	700
8743	10kV沙镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙镇线935开关	沙坪站	100200	是	624	10808	公线	456.93	73	7914	0	732.4	不受限	700
8744	10kV兰雷线	平昌电力调度控制中心	10kV兰雷线914	兰草站	12600	否	200	3464.1	公线	139.21	70	2411.2	0	706.49	不受限	700
8745	10kV思木线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思木线915开关	思依站(阆中)	14000	否	182	3152.33	公线	122.17	67	2115.9	0	721.2	不受限	700
8746	10kV小镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	小镇线906开关	小枧站	40000	否	500	8660.25	公用	390.83	78	6769.2	315	710.02	不受限	700
8747	10kV祥玉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥玉线952开关	凝祥站	50000	否	1000	17320.51	公线	858.16	86	14863.3	0	725.16	不受限	700
8748	10kV桥杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥杨线915开关	高桥	180000	是	400	6928.2	公线	278.43	70	4822.4	0	720.16	不受限	700
8749	10kV木三线	南部电力调度控制中心	10kV木三线915	楠木站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	153.41	70	2657.1	0	741.18	不受限	700
8750	10kV北周一线大馈线	南充电力调度控制中心	北周I回913开关	北湖站	126000	是	646	11189.05	公线	381.89	59	6614.4	1600	736.84	不受限	700
8751	10kV坡杨线	仪陇电力调度控制中心	坡杨线923开关	高坡站	100000	否	270	4676.54	公线	199.92	74	3462.6	0	746.29	不受限	700
8752	10kV回金线	大英电力调度控制中心	回金线923开关	回马	80000	是	400	6928.2	公线	278.15	70	4817.5	0	725.06	不受限	700
8753	10kV龙大线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙大线924开关	龙蟠站	16300	是	345.1	5977.31	公线	162.96	47	2822.4	1250	709.45	不受限	700
8754	10kV海园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海园二线915开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	433.14	73	7501.9	0	742.66	不受限	700
8755	10kV复兴镇线	射洪电力调度控制中心	复兴镇线918开关	复兴	18000	是	170	2944.49	公线	92.74	55	1606.2	0	749.39	不受限	700
8756	10kV晨狮线大馈线	安州电力调度控制中心	晨狮线923开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	498.59	83	8635.5	0	717.57	不受限	700
8757	10kV南财线	射洪电力调度控制中心	南财线915开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	349.33	71	6050.4	0	739.24	不受限	700
8758	10kV文井线	蓬溪电力调度控制中心	文井线915开关	文井	12600	是	200	3464.1	公线	117.74	59	2039.2	0	732.08	不受限	700
8759	10kV马喻线大馈线	高坪电力调度控制中心	马喻线914开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	227.1	57	3933.4	840	741.45	不受限	700
8760	10kV东劳线大馈线	高坪电力调度控制中心	东劳线961开关	河东站	126000	是	280	4849.74	专线	109.23	39	1891.9	1250	737.89	不受限	700
8761	10kV江双线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江双线927开关	江南站(阆中)	32500	否	214	3706.59	公线	150.17	70	2600.9	0	735.03	不受限	700
8762	10kV老复线大馈线	营山电力调度控制中心	老复线914开关	老林站(营山)	9750	否	275	4763.14	公线	192.6	70	3335.9	230	720.93	不受限	700
8763	10kV明槐线	蓬溪电力调度控制中心	明槐线912开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	165.6	60	3012.2	0	674	受限	670
8764	10kV马七线大馈线	江油电力调度控制中心	马七路917开关	马角坝站	31500	是	180	3117.69	公用	104.79	58	1815	0	679.15	不受限	650

8765	10kV朱茶一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱茶Ⅰ线920开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	403.12	73	6982	0	680.59	不受限	650
8766	10kV定大线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定大线923	定水站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	157.49	72	2727.7	0	670.58	不受限	650
8767	10kV龙青线大馈线	江油电力调度控制中心	龙青线929开关	龙凤站	31500	是	653	11310.29	公用	484.3	74	8388	0	660.23	不受限	650
8768	10kV陇仁线	仪陇电力调度控制中心	陇仁线K101开关	仪陇开闭所	390000	是	565	9786.09	公线	413.46	73	7161.1	0	667.77	不受限	650
8769	10kV吉汉线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉汉线921开关	吉安站	18500	是	211	3654.63	公线	128.68	61	2228.7	0	695	不受限	650
8770	10kV玉镇线	大英电力调度控制中心	玉镇线922开关	玉峰	18800	是	240	4156.92	公线	151.85	63	2630	0	695.54	不受限	650
8771	10kV东滨线	射洪电力调度控制中心	东滨线914开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	356.02	72	6166.3	0	692.62	不受限	650
8772	10kV西桥二线大馈线	南充电力调度控制中心	西桥II线927开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	404.33	73	7003	0	659.59	不受限	650
8773	10kV桂甘线大馈线	北川电力调度控制中心	桂甘线913开关	桂溪站	8000	否	274	4745.82	公用	99.02	36	1715	1880	676.24	不受限	650
8774	10kV西雅线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西雅线916开关	汇西站	100000	是	515	8920.06	公线	337.9	66	5852.5	630	653.55	不受限	650
8775	10kV家置二线	巴州电力调度控制中心	10kV家置二线967	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	140.59	70	2435.1	0	682.59	不受限	650
8776	10kV西山线大馈线	自贡电力调度控制中心	西山线942开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	363.47	72	6295.3	0	674.48	不受限	650
8777	10kV望京线	平昌电力调度控制中心	10kV望京线914	望京站	10000	否	330	5715.77	公线	257.99	78	4468.4	0	675.79	不受限	650
8778	10kV卷双线	渠县电力调度控制中心	卷双线914开关	卷硐站	9000	是	246	4260.84	公线	158.66	64	2748	0	660.67	不受限	650
8779	10kV梯五线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯五线953开关	石梯站	40000	是	285	4936.34	公线	190.47	67	3299	0	650.07	不受限	650
8780	10kV五吉一线921大馈线	泸川电力调度控制中心	五吉一线921开关	五通庙	30000	是	319	5525.24	公线	217.01	68	3758.6	0	661.59	不受限	650
8781	10kV燕望线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕望线927开关	燕子山站	80300	是	510	8833.46	公线	369.49	72	6399.6	0	667.17	不受限	650
8782	10kV大街线	达县电力调度控制中心	大街线925开关	大树站	18000	否	353	6114.14	公线	277.53	79	4806.9	0	695.83	不受限	650
8783	10kV烟镇线	通江电力调度控制中心	10kV烟镇线953	烟溪站	4000	否	292	5057.59	公线	223.65	77	3873.6	0	678.23	不受限	650
8784	10kV管举线	达县电力调度控制中心	管举线914开关	管村站	18000	是	355	6148.78	公线	243.79	69	4222.4	0	696.62	不受限	650
8785	10kV西凯线大馈线	富顺电力调度控制中心	西凯线968开关	汇西站	163500	否	310	5369.36	公线	207.92	67	3601.1	0	694.39	不受限	650
8786	10kV荣高线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣高线929开关	荣县站	91400	否	380	6581.79	公线	303.24	80	5252.1	0	671.51	不受限	650
8787	10kV格古线	盐边电力调度控制中心	格古线952开关	格萨拉站	3150	是	100	1732.05	公线	40.73	41	705.4	0	680.24	不受限	650
8788	10kV桂彭线	古蔺电力调度控制中心	10kV桂彭线912开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	206.7	67	3580.1	0	687.68	受限	650
8789	10kV泸西线935大馈线	泸州电力调度控制中心	泸西线935	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	280.43	70	4857	0	685.56	不受限	650
8790	10kV皮紫线	万源电力调度控制中心	10kV.皮紫线913开关	皮窝站	6300	是	200	3464.1	公线	97.51	49	1688.8	400	682.48	不受限	650
8791	10kV杨金线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨金线956开关	杨路坪站	50000	是	300	5196.15	公线	190.4	63	3297.8	200	659.12	不受限	650
8792	10kV长宏线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长宏线910开关	长卿站	63000	是	394	6824.28	公用	277.37	70	4804	0	655.42	不受限	650

8793	10kV白海西线	仁和电力调度控制中心	白海西线958开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	365.54	81	6331.2	0	683.61	不受限	650
8794	10kV桥岗一线	阿坝电力调度控制中心	桥岗一线912开关	邓家桥站	50000	是	232	4018.36	公线	147.88	64	2561.3	0	653.39	不受限	650
8795	10kV兴精线	仁和电力调度控制中心	兴精线956开关	兴隆站	40000	否	265	4589.93	公线	199.58	75	3456.8	0	674.14	不受限	650
8796	10kV顺黄线	阿坝电力调度控制中心	顺黄线912开关	顺江站	16000	否	258	4468.69	公线	192.26	75	3330	0	691.82	不受限	650
8797	10kV米海线	米易电力调度控制中心	米海线973开关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	275.99	70	4780.1	0	693.18	不受限	650
8798	10kV河仙线926大馈线	纳溪电力调度控制中心	河仙线926开关	河西	80000	是	265	4589.93	公线	172.28	65	2983.9	0	688.04	不受限	650
8799	10kV白观路914路	绵竹电力调度控制中心	白观路914开关	白庙站	80000	是	552	9560.92	公用	401.37	73	6951.8	0	696.94	不受限	650
8800	10kV仁罗线	仁寿电力调度控制中心	仁罗线915开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	356.54	72	6175.3	0	683.62	不受限	650
8801	10kV下红一线	广元电力调度控制中心	下红一线916开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	324.84	81	5626.2	0	655.94	不受限	650
8802	10kV水龙线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水龙线913	水尾	6300	是	280	4849.74	公线	183.87	66	3184.7	0	695.09	不受限	650
8803	10kV普贡线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV普贡线917开关	普雄站	8000	否	170	2944.49	公线	115.01	68	1992	0	658.04	不受限	650
8804	10kV新涌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新涌线912开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	115.07	68	1993	0	657.04	不受限	650
8805	10kV嘉攀线	旺苍电力调度控制中心	嘉攀线917	35kV嘉川站	10000	否	150	2598.08	公线	97.26	65	1684.6	0	653.67	不受限	650
8806	10kV五泉线	成都配调	五泉线923	五块石	128000	否	473	8192.6	专线	386.83	82	6699.9	0	673.44	不受限	650
8807	10kV溪南线大馈线	广安电力调度控制中心	溪南线6开关	溪口站	20000	是	320	5542.56	公线	217.62	68	3769.1	0	664.95	不受限	650
8808	10kV李忠线	安岳电力调度控制中心	10kV李忠线912开关	李家站	20000	是	330	5715.77	公用	224.99	68	3896.9	0	675.72	不受限	650
8809	10kV河银线大馈线	广安电力调度控制中心	河银线979开关	河堰站	80000	否	400	6928.2	公线	320.84	80	5556.9	0	678.48	不受限	650
8810	10kV园佛线	彭山电力调度控制中心	园佛线925开关	园门站	113000	否	423	7326.57	专线	341.35	81	5912.1	0	681.81	不受限	650
8811	10kV观轺线	沙湾电力调度控制分中心	观轺线921开关	观山站	15000	否	361	6252.7	公线	226.09	63	3915.9	400	686.26	不受限	650
8812	10kV穆青一线	青神电力调度控制中心	穆青一线922开关	穆家埂站	30000	否	482	8348.48	公线	336.37	70	5825.9	1000	687.73	不受限	650
8813	10kV青穆二线	青神电力调度控制中心	青穆二线928开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	241.08	57	4175.5	1000	685.76	不受限	650
8814	10kV兰三三线	青神电力调度控制中心	兰三三线924开关	兰店站	100000	否	495	8573.65	专线	317.49	64	5499	1530	687.29	不受限	650
8815	10kV民江路大馈线	崇州电力调度控制中心	民江路905	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	487.27	83	8439.6	0	695.24	不受限	650
8816	10kV金华路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金华路945	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	412.45	82	7143.6	0	650.62	不受限	650
8817	10kV青龙路	大邑电力调度控制中心	青龙线922开关	青霞	20000	是	400	6928.2	公线	282.45	71	4892	0	650.56	不受限	650
8818	10kV官羊路	大邑电力调度控制中心	官羊线922开关	官渡	120000	否	100	1732.05	公线	51.89	52	898.8	0	660.04	不受限	650
8819	10kV新南线	新津电力调度控制中心	新南线914	新津	100000	是	507	8781.5	公线	367.03	72	6357	0	668.2	不受限	650
8820	10kV清代一线大馈线	新津电力调度控制中心	清代一线991	清凉	163000	否	507	8781.5	公线	416.81	82	7219.2	0	684.15	不受限	650
8821	10kV东七线大馈线(专线)	新都电力调度控制中心	东七线947开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	427.07	83	7396.8	0	662.43	不受限	650

8822	10kV堰拓线	新都电力调度控制中心	堰拓线909开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	404.85	78	7012	375	672.23	不受限	650
8823	10kV新揭路	大邑电力调度控制中心	新揭线915开关	新场	20000	是	200	3464.1	公线	120.72	60	2090.9	0	680.38	不受限	650
8824	10kV展电路	成都配调	展电路936	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	386.5	82	6694.1	0	679.24	不受限	650
8825	10kV九百线	彭州电力调度控制中心	九百线914开关	九陇	##############	是	300	5196.15	公线	200.85	67	3478.7	0	678.22	不受限	650
8826	10kV石互线	内江电力调度控制中心	石互线912开关	石子站	12600	否	366	6339.31	公线	173.5	47	3005.1	2020	680.28	不受限	650
8827	10kV东桂线	成都配调	东桂路910	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	340.46	72	5896.8	0	657.28	不受限	650
8828	10kV洞拖路大馈线	成都配调	洞拖路910	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	340.79	72	5902.4	0	651.68	不受限	650
8829	10kV三沿一线大馈线	内江电力调度控制中心	三沿一线914开关	三元站	100000	是	423	0	公线	298.53	71	5170.5	0	690.76	不受限	650
8830	10kV草岭线	成都配调	草岭路926开关	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	289.4	71	5012.4	0	654.87	不受限	650
8831	10kV降知线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降知线912开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	49.82	50	862.8	0	696.04	不受限	650
8832	10kV阳桥线	乐山电力调度控制中心	阳桥线993开关	阳光站	120000	是	380	6581.79	公线	266.39	70	4613.9	0	651.53	不受限	650
8833	10kV降知线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降知线912开关	降达站	6300	否	100	1732.05	公线	49.82	50	862.8	0	696.04	不受限	650
8834	10kV杨周线	丹棱电力调度控制中心	杨周线926开关	杨场站	40000	否	315	5455.96	公线	93.53	30	1620	2598.08	692.28	不受限	650
8835	10kV营庆线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营庆线921开关	营盘站	20000	否	400	6928.2	公线	404.16	10	69.97	0	692.76	不受限	650
8836	10kV永汽线大馈线	夹江电力调度控制分中心	永汽线911开关	永兴站	10000	是	330	5715.77	公线	250.66	76	4343.9	0	631.06	不受限	631.06
8837	10kV安医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安医线922开关	安乐坝站	1732.05	是	45.6	789.82	公线	227.89	20	157.96	0	631.86	不受限	630
8838	10kV普宜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普宜线912开关	普沙绒站	3150	否	75	1299.04	公线	30.66	41	531.1	0	638.04	不受限	600
8839	10kV东吾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东吾线914开关	丹东站	3150	否	100	1732.05	公线	52.54	53	910	0	648.84	不受限	600
8840	10kV普宜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	普宜线912开关	普沙绒站	3150	否	75	1299.04	公线	30.66	41	531.1	0	638.04	不受限	600
8841	10kV东吾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东吾线914开关	丹东站	3150	否	100	1732.05	公线	52.54	53	910	0	648.84	不受限	600
8842	10kV平湖一线	眉山电力调度控制中心	平湖一线919开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	348.17	72	6030.3	0	648.48	不受限	600
8843	10kV南正线	南溪电力调度控制中心	南正线948开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	306.93	71	5316	0	642.26	不受限	600
8844	10kV东金线	内江电力调度控制中心	东金线917开关	东兴站	100000	否	423	7326.57	公线	284.12	67	4921	1050	622.91	不受限	600
8845	10kV东八二线	内江电力调度控制中心	东八二线925开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	236.92	56	4103.4	1130	627.86	不受限	600
8846	10kV蓉沙线	成都配调	蓉沙路949	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	342.51	72	5932.3	0	621.78	不受限	600
8847	10kV粉海线	成都配调	粉海路923开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	390.9	83	6770.4	0	602.94	不受限	600
8848	10kV湾龚线	内江电力调度控制中心	湾龚线922开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	231.44	69	4008.5	0	633.4	不受限	600
8849	10kV祥金路	成都配调	祥金路904	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	341.39	72	5912.8	0	641.28	不受限	600
8850	10kV玉康线（邛崃）	邛崃电力调度控制中心	玉康线916开关	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	416.54	83	7214.4	0	626.6	不受限	600
8851	10kV庙水线	新都电力调度控制中心	庙水线924开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	256.81	64	4448	480	614.56	不受限	600

8852	10kV杏沙线	成都配调	杏沙路905	银杏	2*50000	是	473	8192.6	公线	341.8	72	5920	0	634.08	不受限	600
8853	10kV革红线	青白江电力调度控制中心	革红线910开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	504.21	84	8732.9	0	620.17	不受限	600
8854	10kV楼平线-青白江	青白江电力调度控制中心	楼平线940开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	443.03	74	7673.3	0	640.54	不受限	600
8855	10kV苏石线	成都配调	苏石路924	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	292.32	71	5063	0	604.27	不受限	600
8856	10kV草宫线	成都配调	草宫线929	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	291.41	71	5047.2	0	620.07	不受限	600
8857	10kV天晨路专线	郫都电力调度控制中心	天晨线946关关	天健	189000	否	550	9526.28	专线	459.77	84	7963.2	0	610.45	不受限	600
8858	10kV天金路	都江堰电力调度控制中心	天金路905	天马	4000+5000	是	400	6928.2	公线	284.7	71	4931	0	611.56	不受限	600
8859	10kV金电路主	金堂电力调度控制中心	10kV金电线951	金堂	242000	否	330	5715.77	专线	262.31	79	4543.2	0	600.99	不受限	600
8860	10kV欧姚一线	青白江电力调度控制中心	欧姚一线915开关	欧城	2*240000	是	480	8313.84	公线	348.31	73	6032.8	0	618.27	不受限	600
8861	10kV拉寨线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉寨线913小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	21.12	8	365.8	3000	609.26	不受限	600
8862	10kV河医线大馈线	广安电力调度控制中心	河医线958开关	河堰站	80000	是	300	5196.15	专线	202.53	68	3507.8	0	649.12	不受限	600
8863	10kV镇玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV镇玉线911开关	镇子站	90000	是	330	5715.77	公用	227.03	69	3932.2	0	640.42	不受限	600
8864	10kV东瑞线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV东瑞线912开关	东胜站	22600	是	380	6581.79	公线	268.09	71	4643.3	0	622.13	不受限	600
8865	10kV清荣一线	威远电力调度控制中心	清荣一线962开关	清溪站	90000	否	400	6928.2	公线	234.45	59	4060.7	1526	648.68	不受限	600
8866	10kV驯镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯镇线922开关	驯龙站	12600	否	220	3810.51	公用	138.45	63	2398	400	631.46	不受限	600
8867	10kV唐工线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐工线914开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	389.71	73	6749.8	0	607.95	不受限	600
8868	10kV彭大线	彭山电力调度控制中心	彭大线925开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	349.46	73	6052.7	0	626.08	不受限	600
8869	10kV城网三线924大馈线	雷波电力调度控制中心	城网三线924开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	380	6581.79	公线	283.5	75	4910.3	400	613.31	不受限	600
8870	10kV两太线	威远电力调度控制中心	两太线925开关	两河站	16300	是	260	4503.33	专线	94.64	36	1639.2	1350	613.46	不受限	600
8871	10kV唐肥线	青白江电力调度控制中心	唐肥线919开关	唐家寺	2*10000	是	300	5196.15	公线	202.66	68	3510	0	646.92	不受限	600
8872	10kV思乱线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思乱线916开关	思依站(阆中)	14000	否	182	3152.33	公线	127.77	70	2213	0	624.1	不受限	600
8873	10kV木长线	南部电力调度控制中心	10kV木长线917	楠木站(南部)	30000	否	218	3775.87	公线	161.05	74	2789.4	0	608.88	不受限	600
8874	10kV观石线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观石线912开关	观义站	10000	是	400	6928.2	公用	283.37	71	4908	0	634.56	不受限	600
8875	10kV柳明线	射洪电力调度控制中心	柳明线917开关	柳树	80000	是	335	5802.37	公线	232.79	69	4032	0	609.9	不受限	600
8876	10kV佛峨一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛峨Ⅰ线912开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	299.39	71	5185.4	0	634.29	不受限	600
8877	10kV吉临线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉临线923开关	吉安站	18000	否	174	3013.77	公线	121.65	70	2106.9	0	605.49	不受限	600
8878	10kV回夏线	大英电力调度控制中心	回夏线926开关	回马	80000	是	355	6148.78	公线	249	70	4312.6	0	606.42	不受限	600
8879	10kV棠升线	射洪电力调度控制中心	棠升线927开关	海棠	360000	是	220	3810.51	公线	140.1	64	2426.6	0	621.81	不受限	600
8880	10kV双镇线923大馈线	西充电力调度控制分中心	双镇线926开关	双凤站(西充)	18100	否	248	4295.49	公线	187.74	76	3251.6	0.54	613.8	不受限	600
8881	10kV梁城五线	蒲城电力调度控制中心	梁城五线925开关	梁原站	102000	是	552	9560.92	公线	514.16	93	8905.2	7400	655	不受限	600

8882	10kV莱金线	大英电力调度控制中心	莱金线973开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	404.98	73	7014.3	0	648.29	不受限	600
8883	10kV洋互线	射洪电力调度控制中心	洋互线913开关	洋溪	12600	是	170	2944.49	公线	98.76	58	1710.6	0	644.99	不受限	600
8884	10kV青代线大馈线	营山电力调度控制中心	青代线915开关	青岩铺站(营山)	16000	否	200	3464.1	公线	138.38	69	2396.8	100	620.89	不受限	600
8885	10kV河谢线	南部电力调度控制中心	10kV河谢线915	河东站(南部)	14300	否	165	2857.88	公线	113.1	69	1958.9	0	613.19	不受限	600
8886	10kV骆双线大馈线	营山电力调度控制中心	骆双线932开关	骆市站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	143.18	72	2479.8	0	637.89	不受限	600
8887	10kV莱乐线	大英电力调度控制中心	莱乐线911开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	405.7	73	7026.8	0	635.79	不受限	600
8888	10kV义狮线	西充电力调度控制分中心	义狮线915开关	义兴站(西充)	12600	否	275	4763.14	公线	132.88	48	2301.4	1365	620.43	不受限	600
8889	10kV思场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	思场线926开关	思依站(阆中)	14000	否	150	2598.08	公线	98.08	65	1698.8	0	639.47	不受限	600
8890	10kV海未线大馈线	富顺电力调度控制中心	海未线919开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	专线	458.14	83	7935	0	638.65	不受限	600
8891	10kV望水线	巴州电力调度控制中心	10kV望水线914	望王站	100000	否	525	9093.27	公线	436.73	83	7564.1	0	619.84	不受限	600
8892	10kV平临线	通江电力调度控制中心	10kV平临线952	平溪站	8000	否	148	2563.44	公线	97.41	66	1687.1	0	620	不受限	600
8893	10kV瓦互线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦互线914开关	瓦市站	20200	否	140	2424.87	专线	90.92	65	1574.8	0	607.58	不受限	600
8894	10kV洪松线	通江电力调度控制中心	10kV洪松线923	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	135.78	71	2351.7	0	641.29	不受限	600
8895	10kV广梓线	通江电力调度控制中心	10kV广梓线952	广纳站	10000	否	192	3325.54	公线	135.39	71	2344.9	0	648.09	不受限	600
8896	10kV玉关线	巴州电力调度控制中心	10kV玉关线913	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	161.02	73	2788.9	0	640.56	不受限	600
8897	10kV富新一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富新一线913开关	富城站	50000	否	300	5196.15	公线	234.5	78	4061.5	0	615.03	不受限	600
8898	10kV富南一线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南一线916开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	404.31	73	7002.6	0	646.14	不受限	600
8899	10kV顺石线大馈线	自贡电力调度控制中心	顺石线911开关	顺河站	6400	是	300	5196.15	公线	186.03	62	3222	315	619.92	不受限	600
8900	10kV星研线大馈线	天府电力调度控制中心	星研线925开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	324.92	81	5627.7	0	607.68	不受限	600
8901	10kV永沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	永沟线913开关	永安站	28300	否	304	5265.43	公线	104.16	34	1804	2310	624.89	不受限	600
8902	10kV草东线大馈线	自贡电力调度控制中心	草东线951开关	草田站	80200	是	372	6443.23	公线	223.52	60	3871.3	650	633.28	不受限	600
8903	10kV玉团线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉团线913开关	玉龙湖	20000	是	500	8660.25	公线	364.29	73	6309.5	0	618.7	不受限	600
8904	10kV界检线934大馈线	天府电力调度控制中心	界检路934开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	324.65	81	5623	0	612.38	不受限	600
8905	10kV渡陈线	达县电力调度控制中心	10kV.渡陈线911开关	渡市站	11300	是	220	3810.51	公线	140.99	64	2442	0	606.41	不受限	600
8906	10kV平煤线	达县电力调度控制中心	10kV.平煤线915开关	平滩站	9000	否	200	3464.1	专线	143.46	72	2484.7	0	632.99	不受限	600
8907	10kV代碳线大馈线	自贡电力调度控制中心	代碳线919开关	代家坝站	126200	否	445	7707.63	公线	219.42	49	3800.4	2500	636.47	不受限	600
8908	10kV怡悦线大馈线	天府电力调度控制中心	怡悦线936开关	怡居	63000	否	600	10392.3	专线	503.89	84	8727.3	0	625.77	不受限	600
8909	10kV小新路	广汉电力调度控制中心	小新路915开关	小汉站	73500	否	555	9612.88	公用	410.16	74	7104	915	632.59	不受限	600

8910	10kV大中一路	广汉电力调度控制中心	大中一路953开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	356.92	73	6181.9	760	634.09	不受限	600
8911	10kV广江路933#线路	广汉电力调度控制中心	广江路933开关	广汉站	82000	否	150	2598.08	专线	85.71	57	1484.5	250	603.77	不受限	600
8912	10kV园委线	攀枝花电力调度控制中心	园委线975开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	202.59	68	3508.8	0	648.12	不受限	600
8913	10kV隐瑞路902大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐瑞路902开关	隐峰站	20000	是	600	10392.3	公线	421.94	70	7308	400	605.84	不受限	600
8914	10kV银园一线	德昌电力调度控制中心	10kV银园一线925开关	银鹿站	80000	是	400	6928.2	公线	16.86	4	292	4650	600.56	不受限	600
8915	10kV木化线	旺苍电力调度控制中心	木化路914开关	35kV木门站	16300	否	150	2598.08	公线	98.31	66	1702.7	0	635.57	不受限	600
8916	10kV乐杨线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV乐杨线912开关	乐寨站	80000	否	275	4763.14	公线	210.69	77	3649.2	0	637.63	不受限	600
8917	10kV鞍赵线	苍溪电力调度控制中心	鞍赵线914开关	马鞍山站	100000	否	453	7846.19	公线	371.11	82	6427.7	0	633.87	不受限	600
8918	10kV羊新线	广元电力调度控制中心	羊新线915开关	35kV羊木站	20000	否	283	4901.7	公线	217.23	77	3762.5	0	649.03	不受限	600
8919	10kV河云线	会理电力调度控制中心	10kV河云线	河口站	9100	否	275	4763.14	公线	194.37	71	3366.5	300	620.33	不受限	600
8920	10kV乌拉线912大馈线	布拖电力调度控制中心	乌拉线912开关	乌依站	3200	否	100	1732.05	公线	55.34	55	958.5	0	600.34	不受限	600
8921	10kV海前线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海前线914开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	161.4	73	2795.4	0	634.06	不受限	600
8922	10kV官蒿线	万源电力调度控制中心	10kV.官蒿线922开关	官渡站	40000	是	380	6581.79	公线	269.07	71	4660.3	0	605.13	不受限	600
8923	10kV板塘二线	仁和电力调度控制中心	板塘二线996开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	282.6	71	4894.6	0	647.96	不受限	600
8924	10kV通坪线	阿坝电力调度控制中心	通坪线913开关	通化站	6300	否	200	3464.1	公线	142.14	71	2461.9	20	635.79	不受限	600
8925	10kV双维线	阿坝电力调度控制中心	双维线953开关	双溜索站	3150	是	200	3464.1	公线	122.82	61	2127.3	0	643.98	不受限	600
8926	10kV中城二线大馈线	江油电力调度控制中心	中城二线911开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	418.89	74	7255.2	0	629.1	不受限	600
8927	10kV清铁线	攀枝花西区电力调度控制中心	清铁线973开关	清香坪站	8000	是	400	6928.2	公线	283.44	71	4909.1	0	633.46	不受限	600
8928	10kV克纳线	阿坝电力调度控制中心	克纳线952开关	克藏站	1250	否	75	1299.04	公线	30.95	41	536	0	633.14	不受限	600
8929	10kV园乡线	阿坝电力调度控制中心	园乡线954开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	9.49	19	164.4	0	615.03	不受限	600
8930	10kV林金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林金线916开关	金家林站	50000	否	600	10392.3	公用	503.07	84	8713.1	0	639.97	不受限	600
8931	10kV新发线	盐边电力调度控制中心	新发线914开关	新九站	31500	否	500	8660.25	公线	417.27	83	7227.1	0	567.12	不受限	550
8932	10kV乐农线大馈线	安州电力调度控制中心	乐农线913开关	乐兴站	8000	否	200	3464.1	公用	146.72	73	2541.2	0	576.49	不受限	550
8933	10kV三政线	阿坝电力调度控制中心	三政线921开关	三江站	12600	否	150	2598.08	公线	31.91	21	552.7	1200	585.57	不受限	550
8934	10kV邛中线	阿坝电力调度控制中心	邛中线914开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公线	11.24	22	194.6	0	584.83	不受限	550
8935	10kV园瓦线	阿坝电力调度控制中心	园瓦线952开关	桃园站	3150	否	50	866.03	公线	11.02	22	190.8	0	588.63	不受限	550
8936	10kV指两线大馈线	盐亭电力调度控制中心	指两线911开关	指南站	16300	否	316	5473.28	公用	252.54	80	4374	0	551.95	不受限	550
8937	10kV城宝线	阿坝电力调度控制中心	城宝线932开关	金川城关站	25350	是	275	4763.14	公线	187.99	68	3256	0	554.51	不受限	550

8938	10kV壤学线	阿坝电力调度控制中心	壤学线913开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	66.61	44	1153.6	630	554.67	不受限	550
8939	10kV紫头线	米易电力调度控制中心	紫头线974开关	紫东钛站	25000	是	300	5196.15	公线	206.12	69	3570	0	586.92	不受限	550
8940	10kV草园一线	古蔺电力调度控制中心	草园一线965开关	黄草坪	63000	是	463	8019.4	公线	338.52	73	5863.2	0	552.32	受限	550
8941	10kV龙金线	仁寿电力调度控制中心	龙金线972开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	308.24	81	5338.7	0	584.91	不受限	550
8942	10kV文视线	仁寿电力调度控制中心	文视线913开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	271.55	71	4703.2	0	562.23	不受限	550
8943	10kV元桥线	剑阁电力调度控制中心	元桥线915开关	35kV元山站	20000	否	300	5196.15	公线	236.99	79	4104.7	0	571.83	不受限	550
8944	10kV凤宇二线	攀枝花电力调度控制中心	凤宇二线977开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	206.62	69	3578.6	0	578.32	不受限	550
8945	10kV郊井线	苍溪电力调度控制中心	郊井线912开关	35kV城郊站	16300	否	200	3464.1	公线	146.46	73	2536.7	0	580.99	不受限	550
8946	10kV广城四路	广汉电力调度控制中心	广城四路912开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	258.71	53	4480.9	1660	593.32	不受限	550
8947	10kV卫镇线	广元电力调度控制中心	卫镇线923开关	卫子站	80000	否	251	4347.45	公线	193.46	77	3350.7	0	562.01	不受限	550
8948	10kV朝江一路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝江一路919开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	446.74	74	7737.6	0	576.24	不受限	550
8949	10kV东高线	苍溪电力调度控制中心	东高线912开关	35kV东溪站	10000	是	281	4867.06	公线	191.9	68	3323.7	0	569.95	不受限	550
8950	10kV下南一线	广元电力调度控制中心	下南一线912开关	下西站	106000	否	453	7846.19	公线	373.35	82	6466.5	0	595.07	不受限	550
8951	10kV南环二线	广元电力调度控制中心	南环二线927开关	南河站	86000	否	453	7846.19	公线	375.83	83	6509.4	0	552.17	不受限	550
8952	10kV地四线	布拖电力调度控制中心	10kV地四线913开关	地洛站	3200	否	100	1732.05	公线	58.03	58	1005	0	553.84	不受限	550
8953	10kV南春线城关站	南江电力调度控制中心	10kV南春线951	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	325.77	81	5642.4	0	592.98	不受限	550
8954	10kV笔马线	平昌电力调度控制中心	10kV笔马线914	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	147.81	74	2560.1	0	557.59	不受限	550
8955	10kV恩园Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩园Ⅰ回959	恩阳站	90000	否	377	6529.83	公线	306.03	81	5300.5	0	576.35	不受限	550
8956	10kV留长线大馈线	自贡电力调度控制中心	留长线913开关	留佳站	10100	否	275	4763.14	公线	185.73	68	3216.9	0	593.61	不受限	550
8957	10kV界车路大馈线	天府电力调度控制中心	界车路941	界牌	40000	否	400	6928.2	专线	326.44	82	5653.9	0	581.48	不受限	550
8958	10kV洛沙线	巴州电力调度控制中心	10kV洛沙线951	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	145.58	73	2521.5	0	596.19	不受限	550
8959	10kV代天线大馈线	自贡电力调度控制中心	代天线945开关	代家坝站	126200	否	330	5715.77	公线	240.64	73	4167.8	400	576.39	不受限	550
8960	10kV阳平线大馈线	天府电力调度控制中心	阳平线927开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	287.44	72	4978.4	0	564.16	不受限	550
8961	10kV兜彭线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜彭线912开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	159.21	66	2757.6	430	553.63	不受限	550
8962	10kV大群线大馈线	自贡电力调度控制中心	大群线914开关	大山铺站	10100	是	265	4589.93	公线	157.56	59	2729	365	577.94	不受限	550
8963	10kV复渔线	射洪电力调度控制中心	复渔线916开关	复兴	18000	是	200	3464.1	公线	125.63	63	2175.9	0	595.38	不受限	550
8964	10kV关广线	射洪电力调度控制中心	关广线916开关	城关	36000	是	380	6581.79	公线	221.29	58	3832.8	850	582.63	不受限	550
8965	10kV大兴线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大兴线913开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	122.92	71	2129	0	583.39	不受限	550

8966	10kV兴柏线	仪陇电力调度控制中心	兴柏线916开关	复兴站	80000	是	377	6529.83	公线	268.72	71	4654.2	0	569.66	不受限	550
8967	10kV龙陈线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙陈线925开关	二龙站(阆中)	8150	是	100	1732.05	公线	47.02	47	814.4	0	571.24	不受限	550
8968	10kV盘石线	南部电力调度控制中心	10kV盘石线915	盘龙站(南部)	20000	否	335	5802.37	公线	238.79	71	4135.8	500	586.33	不受限	550
8969	10kV辉李一线大馈线	南充电力调度控制中心	辉李一线916开关	辉景站	16300	是	220	3810.51	公线	73.83	34	1278.7	1200	569.71	不受限	550
8970	10kV筒德路	郫都电力调度控制中心	筒德线917开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	447.82	75	7756.3	0	557.54	不受限	550
8971	10kV树炮路	大邑电力调度控制中心	树炮线942开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	393.39	74	6813.6	0	558.01	不受限	550
8972	10kV溪石路大馈线	金堂电力调度控制中心	溪石路912	三溪	10000	是	500	8660.25	公线	352.38	70	6103.2	250	575	不受限	550
8973	10kV观西线大馈线911	安岳电力调度控制中心	10kV观西线911开关	观音站	5000	是	285	4936.34	公用	194.1	68	3361.8	0	587.27	不受限	550
8974	10kV皂环二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环二线929开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	384.18	74	6654	0	551.33	不受限	550
8975	10kV灵安线	彭山电力调度控制中心	灵安线922开关	灵石站	81500	是	423	7326.57	公线	270.13	64	4678.7	630	552.56	不受限	550
8976	10kV海麻线大馈线	雷波电力调度控制中心	海麻线913小车开关	海湾站	30000	否	255	4416.73	专线	215.56	78	3733.5	0	553.33	受限	550
8977	10kV宋葫线	资中电力调度控制中心	宋葫线912开关	宋家站	27000	否	192	3325.54	专线	104.75	55	1814.2	600	578.79	不受限	550
8978	10kV山泥线大馈线	威远电力调度控制中心	山泥线913开关	山王站	12600	是	200	3464.1	公线	118.52	59	2052.8	160	558.48	不受限	550
8979	10kV权高线	资中电力调度控制中心	权高线914开关	权义站	20000	否	295	5109.55	公线	230.97	78	4000.4	0	598.19	不受限	550
8980	10kV平镇线	隆昌电力调度控制中心	平镇线926开关	平安站	113000	是	300	5196.15	公线	207.16	69	3588	0	568.92	不受限	550
8981	10kV鹤水路	大邑电力调度控制中心	鹤水线914开关	鹤鸣山	11300	否	300	5196.15	公线	236.5	79	4096.2	0	580.33	不受限	550
8982	10kV江流二线	新都电力调度控制中心	江流二线924开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	277.19	69	4801	150	591.56	不受限	550
8983	10kV筒光线	郫都电力调度控制中心	筒光线931开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	447.25	75	7746.3	0	567.54	不受限	550
8984	10kV万香线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	万香线934开关	万和	143000	否	400	6928.2	专线	326.55	82	5655.9	0	579.48	不受限	550
8985	10kV太云路	彭州电力调度控制中心	太云路921	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	429.56	78	7440	600	580.42	不受限	550
8986	10kV兴烈线	金堂电力调度控制中心	兴烈线919开关	福兴	20000	是	580	10045.89	公线	430.95	74	7464	0	572.71	不受限	550
8987	10kV蔡沙一路	大邑电力调度控制中心	蔡沙一线921开关	蔡场	12600	否	400	6928.2	公线	326.04	82	5647	0	588.38	不受限	550
8988	10kV景城三线	青白江电力调度控制中心	景城三线910开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	448.2	75	7762.8	0	551.04	不受限	550
8989	10kV万站一线	新都电力调度控制中心	万站一线941开关	万和	143000	是	505	8746.86	公线	369.9	73	6406.7	0	590.79	不受限	550
8990	10kV武井线大馈线	新津电力调度控制中心	武井线906	文武	163000	是	424	7343.9	公线	305.4	72	5289.6	0	585.52	不受限	550
8991	10kV音苗路	成都配调	音苗路919	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	235.57	70	4080	0	599.31	不受限	550
8992	10kV晋金二线	成都配调	晋金二路923	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	391.45	83	6780	0	593.34	不受限	550
8993	10kV骠竹路	成都配调	骠竹路918	骠马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	345.73	73	5988	0	566.08	不受限	550
8994	10kV中排路	成都配调	中排路935	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	392.84	83	6804	0	569.34	不受限	550
8995	10kV龙石线911大馈线	内江电力调度控制中心	龙石线911开关	龙门站	22500	是	380	6581.79	公线	261.35	69	4526.6	180	558.83	不受限	550

8996	10kV道镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道镇二线916开关	道孚站	100000	是	35.6	616.61	公线	158.31	4	24.66	0	591.94	不受限	550
8997	10kV磨广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨广线913开关	磨西站	13150	否	150	2598.08	公线	100.94	67	1748.2	0	590.07	不受限	550
8998	10kV磨广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨广线913开关	磨西站	13150	否	150	2598.08	公线	100.94	67	1748.2	0	590.07	不受限	550
8999	10kV北木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	北木线924断路器	北门站	120000	是	114.2	1978	公线	57.74	51	1000	0	582.4	不受限	550
9000	10kV金环二线	眉山电力调度控制中心	金环二线924开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	279.86	58	4847.2	0	581.58	不受限	550
9001	10kV平东一线	眉山电力调度控制中心	平东一线964开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	353.36	73	6120.2	0	558.58	不受限	550
9002	10kV高检线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高检线914开关	高城站	10000	否	200	3464.1	公线	147.92	74	2562	0	555.69	不受限	550
9003	10kV北木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	北木线924断路器	北门站	120000	是	114.2	1978	公线	57.74	51	1000	0	582.4	不受限	550
9004	10kV叙岛线	宜宾电力调度控制中心	叙岛线623开关	叙南站	50000	否	430	7447.82	公线	354.45	82	6139	0	564.04	不受限	550
9005	10kV九电线	宜宾电力调度控制中心	九电线635开关	九都站	105000	是	400	6928.2	公线	287.7	72	4982.9	0	559.66	不受限	550
9006	10kV西牛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西牛线914开关	西俄洛站	6300	否	100	1732.05	公线	57.74	58	1000	0	558.84	不受限	550
9007	10kV高检线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	高检线914开关	高城站	10000	否	200	3464.1	公线	147.92	74	2562	0	555.69	不受限	550
9008	10kV李文线	宜宾电力调度控制中心	李文线624开关	李庄站	31500	是	470	8140.64	公线	328.44	70	5688.5	315	509.01	不受限	500
9009	10kV方鼎线	宜宾电力调度控制中心	方鼎线665开关	方水站	63000	否	430	7447.82	公线	357.16	83	6186	0	517.04	不受限	500
9010	10kV坪凉线	宜宾电力调度控制中心	坪凉线950开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	100	23	1732	3700	526.26	不受限	500
9011	10kV象园线635	宜宾电力调度控制中心	象园线635开关	象鼻站	6300	是	300	5196.15	公线	210.98	70	3654.1	0	502.82	不受限	500
9012	10KV通环一线	乐山电力调度控制中心	通环Ⅰ回924开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	365.69	83	6333.7	0	525.22	不受限	500
9013	10kV仙石线	南屏电力调度控制中心	仙石线943开关	宋家站	6300	是	270	4676.54	公用	103.71	38	1796.3	1430	514.93	不受限	500
9014	10kV南观线	南溪电力调度控制中心	南观线942开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	162.26	38	2810.4	2630	517.86	不受限	500
9015	10kV奥玉二线	内江电力调度控制中心	奥玉二线925开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	207.7	43	3597.3	2566	515.48	不受限	500
9016	10kV绿三线	成都配调	绿三线916	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	275.29	81	4768	0	500.9	不受限	500
9017	10kV洞纪一线	成都配调	洞纪一路946	洞子口	153000	是	473	8192.6	公线	349.42	74	6052	0	502.08	不受限	500
9018	10kV温天路	成都配调	温天路924	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	394.71	83	6836.4	0	536.94	不受限	500
9019	10kV大福一线	内江电力调度控制中心	大福一线914开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	307.27	73	5322	0	539.26	不受限	500
9020	10kV象和四线	成都配调	象和四路940	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	395.47	84	6849.6	0	523.74	不受限	500
9021	10kV铁九线	成都配调	铁九路907	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	348.5	74	6036	0	518.08	不受限	500
9022	10kV海川路专线	成都配调	海川路910	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	394.31	83	6829.5	0	543.84	不受限	500
9023	10kV前清线	青白江电力调度控制中心	前清线947开关	前进	2*50000	是	500	8660.25	公线	368.63	74	6384.7	0	543.5	不受限	500
9024	10kV共渲线	温江电力调度控制中心	共渲线950开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	449.6	75	7787	0	526.84	不受限	500

9025	10kV高曦路大馈线	崇州电力调度控制中心	高曦路935	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	437.25	75	7573.2	0	546.66	不受限	500
9026	10kV大祥线大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	大祥线927开关	大湾	2*40000	是	597	10340.34	专线	448.75	75	7772.4	0	499.87	不受限	500
9027	10kV树斯一线	大邑电力调度控制中心	树斯一线924开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	419.75	84	7270	0	524.22	不受限	500
9028	10kV浦科路	郫都电力调度控制中心	浦科路907开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	451.04	75	7812	0	501.84	不受限	500
9029	10kV道东路大馈线	崇州电力调度控制中心	道东路913	道明	10000	是	264	4572.61	公线	179.72	68	3112.8	0	545.29	不受限	500
9030	10kV涌旭线	温江电力调度控制中心	涌旭线948开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	412.12	75	7138	0	524.59	不受限	500
9031	10kV柳镇线	温江电力调度控制中心	柳镇线924开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	409.93	74	7100	0	548.74	不受限	500
9032	10kV共谷线	温江电力调度控制中心	共谷线923开关	共耕	196000	是	500	8660.25	专线	369.05	74	6392	0	536.2	不受限	500
9033	10kV河大二线大馈线	广安电力调度控制中心	河大二线976开关	河堰站	80000	是	480	8313.84	公线	241.17	50	4177.1	1938	535.97	不受限	500
9034	10kV南磐线大馈线专线	邻水电力调度控制中心	南磐线914开关	南城站（邻水）	20000	否	74	1281.72	专线	37.62	51	651.6	0	501.95	不受限	500
9035	10kV九双线大馈线	邻水电力调度控制中心	九双线923开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	207.64	70	3596.4	1150	501.76	受限	500
9036	10kV周玉线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV周玉线913开关	周礼站	10000	是	180	3117.69	公用	114.84	64	1989	0	505.15	不受限	500
9037	10kV桥长线大馈线	广安电力调度控制中心	桥长线956开关	卫桥站	40000	是	220	3810.51	公线	93.6	43	1621.2	580	847.21	不受限	500
9038	10kV文宾二线	彭山电力调度控制中心	文宾二线938	文庙	1800000	否	964	16696.97	公线	345.29	36	5980.4	8500	546.87	不受限	500
9039	10kV和杨线	五通桥电力调度控制分中心	和杨线913开关	和平站	16000	是	265	4589.93	公线	160.51	61	2780	350	541.94	不受限	500
9040	10kV沐海线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐海线918开关	沐川站	90000	否	400	6928.2	公线	330.81	83	5729.7	0	505.68	不受限	500
9041	10kV南陶线	威远电力调度控制中心	南陶线935开关	威南站	150000	否	646	11189.05	专线	550.36	85	9532.2	0	537.94	不受限	500
9042	10kV青店一线	青神电力调度控制中心	青店一线915开关	青竹站	82000	否	423	7326.57	公线	233.83	55	4049.9	2000	544.01	不受限	500
9043	10kV星禹二线大馈线	南充电力调度控制中心	星禹Ⅱ线911开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	412.38	75	7142.5	0	520.09	不受限	500
9044	10kV香苏线	射洪电力调度控制中心	香苏线915开关	香山	12600	否	200	3464.1	公线	150.63	75	2608.9	0	508.79	不受限	500
9045	10kV城冯线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城冯线913开关	城南站(蓬安)	113000	否	270	4676.54	公线	213.41	79	3696.2	0	512.69	不受限	500
9046	10kV永界线大馈线	夹江电力调度控制分中心	永界线912开关	永兴站	10000	否	270	4676.54	公线	214.07	79	3707.7	0	501.19	不受限	500
9047	10kV龙安线	射洪电力调度控制中心	龙安线971开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	326.26	73	5650.8	0	515.3	不受限	500
9048	10kV天轮线	大英电力调度控制中心	天轮线923开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	252.52	71	4373.6	0	545.42	不受限	500
9049	10kV桥中线	蓬溪电力调度控制中心	桥中线915开关	天桥	10000	是	300	5196.15	公线	209.08	70	3621.3	0	535.62	不受限	500
9050	10kV金平线大馈线阆中	阆中电力调度控制分中心	金平线913开关	金垭站(阆中)	18000	否	75	1299.04	公线	37.89	51	656.3	0	512.84	不受限	500
9051	10kV北回线大馈线	营山电力调度控制中心	北回线914开关	回龙站(营山)	20500	是	275	4763.14	公线	190.69	69	3302.7	0	507.81	不受限	500
9052	10kV永磨线	仪陇电力调度控制中心	永磨线912开关	永乐站(仪陇)	16300	否	178	3083.05	公线	130.46	73	2259.6	0	515.14	不受限	500

9053	10kV陈金线大馈线	阆中电力调度控制分中心	陈金线922开关	陈家滩站(阆中)	9000	否	100	1732.05	公线	61	61	1056.6	0	502.24	不受限	500
9054	10kV昆镇线	蒲城电力调度控制中心	昆镇线925开关	南昆站	100000	否	375	6495.19	公线	344.82	92	5972.3	2000	523	不受限	500
9055	10kV梁城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城一线961开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	387.16	74	6705.6	0	541.3	不受限	500
9056	10kV大柏线大馈线	天府电力调度控制中心	大柏路913开关	大众	50000	是	553	9578.24	公线	412.48	75	7144.2	0	518.39	不受限	500
9057	10kV玉双线	巴州电力调度控制中心	10kV玉双线925	玉山站	12600	否	220	3810.51	公线	167	76	2892.4	0	537.06	不受限	500
9058	10kV土珍线大馈线	自贡电力调度控制中心	土珍线929开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	283.66	59	4913	1250	501.93	不受限	500
9059	10kV玉中线	巴州电力调度控制中心	10kV玉中线954	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	310.7	82	5381.4	0	542.21	不受限	500
9060	10kV古顺线大馈线	自贡电力调度控制中心	古顺线911开关	双古站	10100	是	256	4434.05	公线	175.57	69	3040.9	0	506.34	不受限	500
9061	10kV华温一线961大馈线	泸川电力调度控制中心	华温一线961开关	龙华	150000	是	377	6529.83	公线	272.67	72	4722.7	0	501.16	不受限	500
9062	10kV金大线	达县电力调度控制中心	金大线914开关	金刚站	12600	否	200	3464.1	公线	150.44	75	2605.6	0	512.09	不受限	500
9063	10kV杨城六线	达县电力调度控制中心	10kV.杨城六线923开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	369.69	74	6403	0	525.2	不受限	500
9064	10kV代体线大馈线	自贡电力调度控制中心	代体线944开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	420.93	75	7290.5	0	510.66	不受限	500
9065	10kV青赵线	仁寿电力调度控制中心	青赵线952开关	青岗站	10000	否	255	4416.73	公线	200.4	79	3471	0	504.06	不受限	500
9066	10kV天白线	仁寿电力调度控制中心	天白线943开关	天峨站	10000	否	255	4416.73	公线	199.9	78	3462.2	0	512.86	不受限	500
9067	10kV光园三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园三路914开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公用	410.58	74	7111.2	0	537.54	不受限	500
9068	10kV双龚路	什邡电力调度控制中心	双龚路905开关	双盛站	63000	是	500	8660.25	公线	406.91	81	7047.6	0	-119.4	不受限	500
9069	10kV元电路	什邡电力调度控制中心	元电路916开关	元石站	80000	否	400	6928.2	专线	17.2	4	297.9	6000	-62.52	不受限	500
9070	10kV回禾一路	什邡电力调度控制中心	回禾一路918开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	公线	444.78	80	7703.6	250	666.82	不受限	500
9071	10kV岳文线	苍溪电力调度控制中心	岳文线925开关	岳东站	80000	是	377	6529.83	公线	182.08	48	3153.6	0	2070.26	受限	500
9072	10kV金工路	广汉电力调度控制中心	金工路929开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	406.07	84	7033.2	0	542.79	不受限	500
9073	10kV余石线	大竹电力调度控制中心	余石线952开关	余家	240000	是	350	6062.18	公线	250.31	72	4335.4	0	514.34	不受限	500
9074	10kV龙双线	苍溪电力调度控制中心	龙双线913开关	35kV龙山站	20000	否	377	6529.83	公线	310.38	82	5375.7	0	501.15	不受限	500
9075	10KV佑隧线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑隧线911开关	佑君站	20000	否	352	6096.82	公线	287.23	82	4974.8	0	512.34	不受限	500
9076	10kV观镇线	古蔺电力调度控制中心	10kV观镇线914开关	观文	16000	是	308	5334.72	公线	215.99	70	3741	0	526.78	不受限	500
9077	10kV盐三线大馈线	盐源电力调度控制中心	盐三线914开关	盐源盐井站	20000	是	300	5196.15	公线	208.29	69	3607.6	0	549.32	不受限	500
9078	10kV华枣线	旺苍电力调度控制中心	华枣线912开关	35kV张华站	6300	否	150	2598.08	公线	104.48	70	1809.6	0	528.67	不受限	500
9079	10kV岳林线	苍溪电力调度控制中心	岳林线915开关	岳东站	80000	否	365	6321.99	公线	158	26	1626.6	0	4063.19	受限	500
9080	10kV枣大线	仁寿电力调度控制中心	枣大线925开关	枣树	360000	否	875	15155.44	公线	757.74	87	13124.1	0	515.8	不受限	500

9081	10kV兴融线	仁寿电力调度控制中心	兴融线914开关	兴家站	25000	是	875	15155.44	公线	669.75	77	11600	0	524.35	不受限	500
9082	10kV永富线	盐边电力调度控制中心	永富线954开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	124.87	62	2162.7	80	528.58	不受限	500
9083	10kV江石线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	江石线911	江北	40000	是	305	5282.75	公线	212.89	70	3687.3	0	538.9	不受限	500
9084	10kV七都线	雨城电力调度控制中心	10kV七都线914开关	七盘站	80300	是	255	4416.73	公线	99.72	39	1727.2	1260	546.18	不受限	500
9085	10kV河药线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	河药线915开关	河西	81000	是	347	6010.22	公线	248.02	71	4295.7	0	512.48	不受限	500
9086	10kV摩麻线917大馈线	叙永电力调度控制中心	摩麻线917	摩尼	31500	是	280	4849.74	公线	194.27	69	3364.7	0	515.09	不受限	500
9087	10kV向中线	石棉电力调度控制中心	向中线957开关	向阳站	20180	是	300	5196.15	公线	194.24	65	3364.2	250	542.72	不受限	500
9088	10kV绵曼线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵曼线927开关	绵阳站	50000	是	400	6928.2	公线	289.42	72	5012.8	0	529.76	不受限	500
9089	10kV回喜线	石棉电力调度控制中心	回喜线912开关	回隆站	20150	是	300	5196.15	公线	209.01	70	3620	0	536.92	不受限	500
9090	10kV游尚线大馈线	游仙电力调度控制中心	游尚线925开关	游仙站	50000	否	500	8660.25	公用	420.13	84	7276.6	0	517.62	不受限	500
9091	10kV走永线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	走永线915开关	走马	90000	是	308	5334.72	公线	216.13	70	3743.3	0	524.48	不受限	500
9092	10kV绵环线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵环线946开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	390.26	74	6759.3	0	543.03	不受限	500
9093	10kV梁九一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁九一线913开关	磨家梁	240000	是	361	6252.7	公用	259.1	72	4487.6	0	514.56	不受限	500
9094	10kV资兴线	仁和电力调度控制中心	资兴线978开关	迤资站	40000	否	400	6928.2	公线	329.31	82	5703.6	0	531.78	不受限	500
9095	10kV官桥线	阿坝电力调度控制中心	官桥线911开关	官家河坝站	100000	否	285	4936.34	公线	180.63	63	3128.5	765	549.21	不受限	500
9096	10kV城河线	阿坝电力调度控制中心	城河线912开关	金川城关站	12600	是	275	4763.14	公线	187.99	68	3256	20	534.51	不受限	500
9097	10kV俄湖线	阿坝电力调度控制中心	俄湖线954开关	俄真站	31500	否	220	3810.51	公线	69.28	31	1200	1700	529.46	不受限	500
9098	10kV长经二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长经二线902开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	289.49	72	5014	0	528.56	不受限	500
9099	10kV垭瑞线	米易电力调度控制中心	垭瑞线951开关	垭口站	50000	否	350.61	6072.74	公线	285.44	81	4943.9	0	521.57	不受限	500
9100	10kV桥岩线	雨城电力调度控制中心	10kV桥岩线926开关	板桥站	100200	是	440	7621.02	公线	278.8	63	4828.8	750	518.02	不受限	500
9101	10kV桑永线	盐边电力调度控制中心	桑永线953开关	桑园站	31500	是	210	3637.31	公线	139.02	66	2407.9	0	501.95	不受限	500
9102	10kV山双线925大馈线	叙永电力调度控制中心	山双线925	后山	31500	否	280	4849.74	公线	223.79	80	3876.1	0	488.67	不受限	450
9103	10kV桂龙线915	古蔺电力调度控制中心	10kV桂龙线915开关	丹桂	20000	是	308	5334.72	公线	217.79	71	3772.1	0	495.68	不受限	450
9104	10kV马康线	雅安电力调度控制中心	马康线912开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	154.04	77	2668	0	449.69	不受限	450
9105	10kV八普线大馈线	江油电力调度控制中心	八普线911开关	八一站	10000	否	240	4156.92	公用	188.75	79	3269.2	0	472.03	不受限	450
9106	10kV安永一线963大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永一线963	安富	126000	是	430	7447.82	公线	315.48	73	5464.1	0	494.16	不受限	450
9107	10kV南远线	仁和电力调度控制中心	南远线991开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	211.71	71	3666.8	0	490.12	不受限	450
9108	10kV格洞线	攀枝花西区电力调度控制中心	格洞线951开关	格里坪站	40000	是	400	6928.2	公线	178.23	45	3086.9	2000	455.66	不受限	450

9109	10kV宝清线大馈线	安州电力调度控制中心	宝清线913开关	宝林站	5000	否	300	5196.15	公用	241.58	81	4184.1	0	492.43	不受限	450
9110	10kV两虹线	阿坝电力调度控制中心	两虹线953开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	25.06	25	434	630	494.84	不受限	450
9111	10kV南亘线	仁和电力调度控制中心	南亘线994开关	南山站	50000	否	450	7794.23	公线	284.25	63	4923.2	1600	491.61	不受限	450
9112	10kV汉桥一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉桥一线961开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	公线	369.15	84	6393.6	0	465.32	不受限	450
9113	10kV姜安线	石棉电力调度控制中心	姜安线971开关	姜家沟站	80000	是	300	5196.15	公线	212.36	71	3678	0	478.92	不受限	450
9114	10kV城水线	米易电力调度控制中心	城水线973开关	城北站	31500	是	334.4	5791.98	公线	240.98	72	4173.8	0	459.78	不受限	450
9115	10kV江园一线	雅安配调	江园一线917开关	三江站	100000	否	600	10392.3	公线	89.86	15	1556.3	7315	481.77	不受限	450
9116	10kV汉域二线	雨城电力调度控制中心	10kV汉域二线924开关	汉碑站	100400	否	496	8590.97	专线	419.03	84	7257.6	0	474.27	不受限	450
9117	10kV兰杨线652大馈线	泸州电力调度控制中心	兰杨线912	兰田	6300	是	285	4936.34	公线	199.44	70	3454.3	0	494.77	不受限	450
9118	10kV满金线	仁寿电力调度控制中心	满金线983开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	153.14	77	2652.3	0	465.39	不受限	450
9119	10kV轮渡线	广元电力调度控制中心	轮渡线915开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	333.02	83	5767.9	0	467.48	不受限	450
9120	10kV双高线	旺苍电力调度控制中心	双高路912开关	35kV双汇站	6300	是	207	3585.35	公线	138.85	67	2404.8	0	463.48	不受限	450
9121	10kV朝亭路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝亭路936开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	452.49	75	7837.2	0	476.64	不受限	450
9122	10kV泸池线936大馈线	泸州电力调度控制中心	泸池线936	泸北	40000	是	400	6928.2	公线	178.11	45	3084.9	2000	457.66	不受限	450
9123	10kV富镇路	绵竹电力调度控制中心	富镇路905开关	富新站	36000	否	552	9560.92	公用	469.4	85	8130	0	474.83	不受限	450
9124	10kV春碑线	剑阁电力调度控制中心	春碑线925小车开关	春风站	80000	是	453	7846.19	公线	334.99	74	5802	0	474.95	不受限	450
9125	10kV轮曲线	广元电力调度控制中心	轮曲线927开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	331.22	83	5736.8	0	498.58	不受限	450
9126	10kV大东线	广元电力调度控制中心	大东线914开关	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	212.68	71	3683.6	0	473.32	不受限	450
9127	10kV大交线	巴州电力调度控制中心	10kV大交线858	大佛寺站	100000	否	200	3464.1	公线	154.04	77	2668	0	449.69	不受限	450
9128	10kV南红线	南江电力调度控制中心	10kV南红线952	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	513.98	86	8902.2	0	450.87	不受限	450
9129	10kV魏其线大馈线	天府电力调度控制中心	魏其线932开关	魏家桥	63000	是	483	8365.81	公线	358.52	74	6209.6	0	483.05	不受限	450
9130	10kV企业线大馈线	通江电力调度控制中心	10kV企业线大馈线912	金堂站	20000	否	300	5196.15	公线	242.34	81	4197.3	0	479.23	不受限	450
9131	10kV童芝线大馈线	富顺电力调度控制中心	童芝线923开关	童寺站	20200	否	345	5975.58	公线	247.83	72	4292.4	0	488.06	不受限	450
9132	10kV黄机路大馈线	天府电力调度控制中心	黄机路921开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	333.63	83	5778.4	0	456.98	不受限	450
9133	10kV沿工二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿工二线916开关	沿滩站	63000	是	496	8590.97	公线	368.27	74	6378.5	0	494.28	不受限	450
9134	10kV中钢二线大馈线	江油电力调度控制中心	中钢二线920开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	429.16	75	7433	0	451.3	不受限	450
9135	10kV北禹二线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹二线917开关	北川站	100000	是	600	10392.3	公用	451.47	75	7819.4	0	494.44	不受限	450
9136	10kV铁永线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁永线912开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	187.45	62	3246.7	970	459.83	不受限	450

9137	10kV朱春二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春Ⅱ线931开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	416.45	75	7213	0	449.59	不受限	450
9138	10kV杨王线	井研电力调度控制分中心	杨王线913开关	杨家河站	80000	是	500	8660.25	公线	373.2	75	6463.8	0	464.4	不受限	450
9139	10kV劳红线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳红线921开关	劳动站	50000	是	481	8331.16	公线	356.27	74	6170.6	0	494.33	不受限	450
9140	10kV复仙线	射洪电力调度控制中心	复仙线917开关	复兴	18000	是	200	3464.1	公线	123.46	62	2138.3	160	472.98	不受限	450
9141	10kV金镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金镇线911开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	63.01	63	1091.4	0	467.44	不受限	450
9142	10kV大吉线	蓬溪电力调度控制中心	大吉线912开关	大石	16300	是	377	6529.83	公线	273.55	73	4737.8	0	486.06	不受限	450
9143	10kV许武线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许武线913开关	许州站	16300	否	234	4053	公用	184.4	79	3193.8	0	453.9	不受限	450
9144	10kV青景线	大英电力调度控制中心	青景线926开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	416.05	75	7206	0	456.59	不受限	450
9145	10kV千油线大馈线	阆中电力调度控制分中心	千油线924开关	千佛站(阆中)	20000	否	220	3810.51	公线	169.97	77	2943.8	0	485.66	不受限	450
9146	10kV叶绿线922大馈线	营山电力调度控制中心	叶绿线922开关	寥叶站(营山)	6300	是	200	3464.1	公线	128.16	64	2219.8	100	451.48	不受限	450
9147	10kV龙石线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙石线926开关	二龙站(阆中)	8550	是	150	2598.08	公线	92.26	62	1598	0	480.46	不受限	450
9148	10kV大一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大一线926开关	大通站	16300	否	174	3013.77	公线	128.75	74	2230	0	482.39	不受限	450
9149	10kV城望线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城望线911开关	城郊站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	331.64	83	5744	0	491.38	不受限	450
9150	10kV定兴线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV定兴线922	定水站(南部)	30000	否	270	4676.54	公线	215.83	80	3738.1	0	470.79	不受限	450
9151	10kV牛油线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛油线972开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	291.32	73	5045.6	0	496.96	不受限	450
9152	10kV东护二线	安岳电力调度控制中心	10kV东护二线911开关	东胜站	22600	是	330	5715.77	公线	235.7	71	4082.4	0	490.22	不受限	450
9153	10kV李磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV李磨线914开关	李家站	20000	是	520	9006.66	公用	207.82	40	3599.5	3150	455.83	不受限	450
9154	10kV来镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来镇线913开关	来风站	8000	是	285	4936.34	公用	199.5	70	3455.4	0	493.67	不受限	450
9155	10kV皂环一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂环一线913开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	388.05	75	6721.1	0	484.23	不受限	450
9156	10kV文金二线	彭山电力调度控制中心	文金二线939开关	文庙	1800000	是	964	16696.97	公线	604.75	63	10474.3	2415	468.28	不受限	450
9157	10kV平斧线	隆昌电力调度控制中心	平斧线923开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	145.15	71	2514	200	481.63	不受限	450
9158	10kV普汉线	新都电力调度控制中心	普汉线929开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	436.84	84	7566	0	493.23	不受限	450
9159	10kV双园线大馈线	广安电力调度控制中心	双园线914开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	276.81	73	4794.4	0	471.03	不受限	450
9160	10kV兰青线	青神电力调度控制中心	兰青线916开关	兰店站	100000	是	495	8573.65	公线	368.58	74	6383.8	0	475.12	不受限	450
9161	10kV南合线925大馈线	邻水电力调度控制中心	南合线925开关	南城站（邻水）	34000	是	300	5196.15	公线	193.44	64	3350.4	315	491.52	不受限	450
9162	10kV堤通路	成都配调	堤通路909	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	352.45	75	6104.4	0	449.68	不受限	450
9163	10kV庙优线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	庙优线950开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	439.26	85	7608	0	451.23	不受限	450
9164	10kV德友一路大馈线	郫都电力调度控制中心	德友一路925开关	德源	100000	是	400	6928.2	公线	221.25	55	3832	1250	460.56	不受限	450

9165	10kV桂城四线	新都电力调度控制中心	桂城四线941开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	331.64	83	5744	0	491.38	不受限	450
9166	10kV树桐路	大邑电力调度控制中心	树桐线914开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	423.79	85	7340	0	454.22	不受限	450
9167	10kV大城二线	青白江电力调度控制中心	大城二线915开关	大湾	2*40000	是	600	10392.3	公线	451.39	75	7818	0	495.84	不受限	450
9168	10kV羊部线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊部线911	羊安	120000	是	420	7274.61	公线	309.01	74	5352	0	467.69	不受限	450
9169	10kV涌珠二线	温江电力调度控制中心	涌珠二线964开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	专线	415.04	75	7188.5	0	474.09	不受限	450
9170	10kV高淀线	邛崃电力调度控制中心	高淀线968开关	高埂	30000	否	400	6928.2	公线	333.78	83	5781	0	454.38	不受限	450
9171	10kV德城路	郫都电力调度控制中心	德城线928开关	德源	104000	是	505	8746.86	公线	375.52	74	6504	0	493.49	不受限	450
9172	10kV普创路	新都电力调度控制中心	普创线931开关	普河	100000	否	517	8954.7	专线	436.63	84	7562.4	0	496.83	不受限	450
9173	10kV官建线	彭州电力调度控制中心	官建线914开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	117.27	65	2031.2	0	462.95	不受限	450
9174	10kV虹康路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹康路915	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	291.55	73	5049.6	0	492.96	不受限	450
9175	10kV马双线大馈线	内江电力调度控制中心	马双线923开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	122.96	29	2129.6	3260	471.66	不受限	450
9176	10kV河东线	内江电力调度控制中心	河东线916开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	177.19	63	3068.9	400	452.46	不受限	450
9177	10kV杨福线	内江电力调度控制中心	杨福线912开关	杨坡站	10000	是	200	3464.1	公线	133.25	67	2307.9	0	463.38	不受限	450
9178	10kV浆冠线	成都配调	浆冠路926开关	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	351.56	74	6089	0	465.08	不受限	450
9179	10kV府油路	成都配调	府油路933	府青路	118000	否	473	8192.6	专线	399.01	84	6910.8	0	462.54	不受限	450
9180	10kV作时一路_特	成都配调	作时一线990	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	350.9	74	6077.6	0	476.48	不受限	450
9181	10kV东澜线	新都电力调度控制中心	东澜线949开关	东骏	100000	是	517	8954.7	公线	339.27	66	5876.1	825	462.66	不受限	450
9182	10kV翠青线	成都配调	翠青线922	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	351.96	74	6096	0	458.08	不受限	450
9183	10kV红杨路	成都配调	红杨路920	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	398.66	84	6904.8	0	468.54	不受限	450
9184	10kV牌工二线	内江电力调度控制中心	牌工二线943开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	128.89	27	2232.3	4830	451.33	不受限	450
9185	10kV道罗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道罗线923开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	62.07	62	1075	0	483.84	不受限	450
9186	10kV丰镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丰镇线914开关	丰裕站	6300	是	380	6581.79	公用	85.22	22	1476	3295	494.43	不受限	450
9187	10kV鹭学线	宜宾电力调度控制中心	鹭学线662开关	鹭州站	10000	是	360	6235.38	公线	262	73	4537.84	0	450.464	不受限	450
9188	10kV长查线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长须长查线912开关	长须站	5000	是	58.2	1008.05	公线	19.98	34	346.1	0	460.34	不受限	450
9189	10kV茶银线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV茶银线912开关	茶扎站	3150	是	45.7	791.55	公线	8.41	18	145.6	0	487.64	不受限	450
9190	10kV斑城一路	罗江电力调度控制中心	斑城一路913开关	斑竹站	126000	是	400	6928.2	公线	291.18	73	5043.2	0	499.36	不受限	450
9191	10kV南芙一路大馈线	罗江电力调度控制中心	南芙一路916开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	502.78	95	8520	0	452.02	不受限	450
9192	10kV水谢线	乐山电力调度控制中心	水谢线926开关	水口站	100600	否	380	6581.79	公线	314.55	83	5448	0	475.61	不受限	450
9193	10kV长查线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长须长查线912开关	长须站	5000	是	58.2	1008.05	公线	19.98	34	346.1	0	460.34	不受限	450

9194	10kV茶银线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV茶银线912开关	茶扎站	3150	是	45.7	791.55	公线	8.41	18	145.6	0	487.64	不受限	450
9195	10kV福彭线	眉山电力调度控制中心	福彭线938开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	320.8	67	5556.2	630	492.58	不受限	450
9196	10KV水江线	江安电力调度控制中心	水江线906开关	水清站	6300	是	260	4503.33	公用	180.16	69	3120.3	0	482.36	不受限	450
9197	10kV桐金线	江安电力调度控制中心	桐金线957开关	桐梓林站	2*50000	是	380	6581.79	公用	275.68	73	4774.8	0	490.63	不受限	450
9198	10kV金竹线	江安电力调度控制中心	金竹线914开关	金钟站	6300	是	260	4503.33	公用	181.18	70	3138	0	464.66	不受限	450
9199	10kV城将线	宜宾电力调度控制中心	城将线665开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	279.15	73	4834.8	0	430.63	不受限	400
9200	10kV龙悦线	眉山电力调度控制中心	龙悦线913开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	346.28	72	5997.6	1095	421.03	不受限	400
9201	10kV松通线	眉山电力调度控制中心	松通线967开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	409.12	85	7086	0	427.63	不受限	400
9202	10kV庄颖四线	眉山电力调度控制中心	庄颖四线924开关	庄店站	50000	是	482	8348.48	公线	361.3	75	6257.7	0	421.08	不受限	400
9203	10kV伍金线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍金线914开关	伍隍站	18800	否	300	5196.15	公用	229.23	76	3970.2	285	421.33	不受限	400
9204	10kV苏三路	成都配调	苏三路946	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	302.83	74	5245	0	422.27	不受限	400
9205	10kV塔九路	成都配调	塔九线905	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	354.69	75	6143.2	0	410.88	不受限	400
9206	10kV龙尤线	内江电力调度控制中心	龙尤线913开关	龙门站	10000	是	366	6339.31	公线	250.91	69	4345.8	315	410.65	不受限	400
9207	10kV沙江路	成都配调	沙江路933	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	279.16	83	4835	0	433.9	不受限	400
9208	10kV杏锦线	成都配调	杏锦线907	银杏	103000	否	473	8192.6	专线	402.49	85	6971.2	0	402.14	不受限	400
9209	10kV蓉明线	成都配调	蓉明线955开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	353.8	75	6127.9	0	426.18	不受限	400
9210	10kV太石路大馈线	郫都电力调度控制中心	太石路922开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	455.92	76	7896.6	0	417.24	不受限	400
9211	10kV新五路	大邑电力调度控制中心	新五线921开关	新场	20000	是	200	3464.1	公线	134.55	67	2330.4	0	440.88	不受限	400
9212	10kV南钢路大馈线	崇州电力调度控制中心	南钢路922	南门	2*10000	否	300	5196.15	专线	246.17	82	4263.6	0	412.93	不受限	400
9213	10kV美狮路	新都电力调度控制中心	美狮线910开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	442.17	86	7658.4	0	400.83	不受限	400
9214	10kV团兴线	温江电力调度控制中心	团兴线909开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	134.82	67	2335	0	436.28	不受限	400
9215	10kV团寿线	温江电力调度控制中心	团寿线913开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	296.54	74	5136	0	406.56	不受限	400
9216	10kV唐青线	青白江电力调度控制中心	唐青线912开关	唐家寺	2*10000	是	500	8660.25	公线	375.87	75	6510	0	418.2	不受限	400
9217	10kV大世线	成都配调	大世线910	大源	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	354.61	75	6141.9	0	412.18	不受限	400
9218	10kV塔工三线	邛崃电力调度控制中心	塔工三线910开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	427.83	85	7410	0	431	不受限	400
9219	10kV美药路	新都电力调度控制中心	美药线922开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	442.17	86	7658.4	0	400.83	不受限	400
9220	10kV青石路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	青石线905	青龙	14500	是	400	6928.2	公线	295.15	74	5112	0	430.56	不受限	400
9221	10kV南环线大馈线	邻水电力调度控制中心	南环线922开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	215.89	54	3739.2	1380	423.36	不受限	400
9222	10kV归阳线	资中电力调度控制中心	归阳线923开关	归德站	30000	否	245	4243.52	公线	145.57	59	2521.2	880	417.97	不受限	400
9223	10kV中渠线	广安电力调度控制中心	中渠线922开关	中和站	20060	否	180	3117.69	公线	119.51	66	2069.9	315	421.02	不受限	400
9224	10kV海徐线大馈线	甘洛电力调度控制中心	海徐线914小车开关	海田站	50000	否	194	3360.18	公线	148.85	77	2578	0	446.16	不受限	400

9225	10kV童桂线	乐至电力调度控制中心	10kV童桂线914开关	童家站	22000	否	450	7794.23	公用	381.47	85	6607.1	0	407.71	不受限	400
9226	10kV园高线	彭山电力调度控制中心	园高线923开关	园门站	113000	否	500	8660.25	公线	426.69	85	7390.2	0	404.02	不受限	400
9227	10kV楼防线	新都电力调度控制中心	楼防线907开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	441.22	85	7642	0	417.23	不受限	400
9228	10kV泰沙路922大馈线	德阳电力调度控制中心	泰沙路922开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	634.3	105	10986	7900	413.84	不受限	400
9229	10kV卫镇线	威远电力调度控制中心	卫镇线915开关	卫林站	20000	是	295	5109.55	公线	181.88	62	3150.1	500	437.54	不受限	400
9230	10kV青店二线	青神电力调度控制中心	青店二线924开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	26.83	6	464.7	5700	429.21	不受限	400
9231	10kV树龙路	大邑电力调度控制中心	树龙线913开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	374.71	75	6490	0	438.2	不受限	400
9232	10kV幺坪线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺坪线926开关	幺滩站	180000	是	295	5109.55	公线	211.09	72	3656	0	431.64	不受限	400
9233	10kV城府线926大馈线	南充电力调度控制中心	城府线926开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	308.74	56	5347.3	1915	400.29	不受限	400
9234	10kV自二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自二线913开关	自强站	6300	是	300	5196.15	公线	215.88	72	3739.1	0	417.82	不受限	400
9235	10kV峨秀一线	峨眉山电力调度控制分中心	峨秀一线961开关	峨山站	80000	是	374	6477.87	公线	6.13	2	106.1	5315	408.98	不受限	400
9236	10kV佛火线	峨眉山电力调度控制分中心	佛火线919开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	158.05	40	2737.5	2400	405.06	不受限	400
9237	10kV芭黄线	蒲城电力调度控制中心	10kV.芭黄线912开关	芭蕉	540000	否	335	5802.37	公线	310.13	93	5371.4	0	431	不受限	400
9238	10kV南新线	射洪电力调度控制中心	南新线972开关	城南	126160	是	490	8487.05	公线	366.79	75	6352.8	0	436.84	不受限	400
9239	10kV南云线	射洪电力调度控制中心	南云线916开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	316	64	5473.2	900	416.44	不受限	400
9240	10kV大力线	蓬溪电力调度控制中心	大力线914开关	大石	16300	是	220	3810.51	公线	150.18	68	2601.1	0	447.31	不受限	400
9241	10kV城玉线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城玉线922开关	城南站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	365.62	84	6332.6	0	417.2	不受限	400
9242	10kV蓬南线	蓬溪电力调度控制中心	蓬南线918开关	蓬南	20000	是	455	7880.83	公线	340.7	75	5900.9	0	403.76	不受限	400
9243	10kV湾家线	射洪电力调度控制中心	湾家线927开关	桐子湾	100000	是	335	5802.37	公线	240.64	72	4167.8	30	444.1	不受限	400
9244	10kV石镇线913大馈线	高坪电力调度控制中心	石镇线911开关	石圭站	10000	是	398	6893.56	公线	194.36	49	3366.3	1735	413.55	不受限	400
9245	10kV凤员一线大馈线	南充电力调度控制中心	凤员Ⅰ线963开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	公线	471.79	85	8171.4	0	449.02	不受限	400
9246	10kV凤江二线大馈线	南充电力调度控制中心	凤江Ⅱ线926开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	417.65	76	7233.7	0	428.89	不受限	400
9247	10kV怡和一线大馈线	天府电力调度控制中心	怡和一线908开关	怡居	63000	否	600	10392.3	公线	515.82	86	8934	0	419.07	不受限	400
9248	10kV洪九线	通江电力调度控制中心	10kV洪九线922	洪口站	16300	否	192	3325.54	公线	149.15	78	2583.3	0	409.69	不受限	400
9249	10kV邻会路大馈线	天府电力调度控制中心	邻会路912开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	336.14	84	5822	0	413.38	不受限	400
9250	10kV通艺线	通江电力调度控制中心	10kV通艺线951	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	444.21	85	7693.7	0	443.48	不受限	400
9251	10kV渔店线	巴州电力调度控制中心	10kV渔店线955	渔溪站	16300	否	200	3464.1	公线	156.26	78	2706.4	0	411.29	不受限	400
9252	10kV河口线	通江电力调度控制中心	10kV河口线852	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	192.26	80	3330	0	411.23	不受限	400

9253	10kV清然线946大馈线	天府电力调度控制中心	清然路946开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	294.28	74	5097	0	445.56	不受限	400
9254	10kV墨正线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨正线911开关	墨林站	6300	是	215	3723.91	公线	74.75	35	1294.6	1260	424.53	不受限	400
9255	10kV华金象一线938大馈线	泸川电力调度控制中心	华金象一线938开关	龙华	151500	是	423	7326.57	公线	314.71	74	5450.7	0	410.56	不受限	400
9256	10kV奇井线924大馈线	泸川电力调度控制中心	奇井线924	奇峰	16000	是	325	5629.17	公线	236.49	73	4096	0	407.34	不受限	400
9257	10kV五康线914大馈线	泸川电力调度控制中心	五康线914开关	五通庙	41000	是	250	4330.13	公线	174.63	70	3024.6	0	439.5	不受限	400
9258	10kV平农线	达县电力调度控制中心	平农线923开关	平滩站	9000	否	205	3550.7	公线	159.18	78	2757	0	438.63	不受限	400
9259	10KV锁园线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁园线911开关	锁江站	100200	否	460	7967.43	公线	342.26	74	5928	0	445.94	不受限	400
9260	10kV笔千线	平昌电力调度控制中心	10kV笔千线915	笔山站	11300	否	200	3464.1	公线	156.84	78	2716.4	0	401.29	不受限	400
9261	10kV恩凤线	巴州电力调度控制中心	10kV恩凤线958	恩阳站	90000	否	567	9820.73	公线	485.44	86	8407.8	0	430.86	不受限	400
9262	10kV金开线大馈线	天府电力调度控制中心	金开线932开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	417.84	76	7237	0	425.59	不受限	400
9263	10kV代毛线大馈线	自贡电力调度控制中心	代毛线943开关	代家坝站	126200	是	563	9751.45	公线	381.07	68	6600.1	800	401.06	不受限	400
9264	10kV香镇二路绵竹	绵竹电力调度控制中心	香镇二路922开关	香山站	82000	是	552	9560.92	公用	418.08	76	7241.2	0	407.54	不受限	400
9265	10kV孝乡路908线路	孝泉电力调度控制中心	孝乡路908开关	孝泉站	100000	是	376	6512.51	公线	275.24	73	4767.1	0	442.91	不受限	400
9266	10kV梁航线	攀枝花电力调度控制中心	梁航线984开关	梁坪站	63000	是	300	5196.15	公线	214.75	72	3719.5	0	437.42	不受限	400
9267	10kV沙下二线	剑阁电力调度控制中心	沙下二线925开关	沙溪坝站	63000	是	403	6980.16	公线	297.7	74	5156.2	0	427.93	不受限	400
9268	10kV冯镇路942线路	中江电力调度控制中心	冯镇路942开关	冯店站	12500	否	200	3464.1	公线	154.27	77	2672	0	445.69	不受限	400
9269	10kV金高一路	广汉电力调度控制中心	金高一路927开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	307.14	63	5319.6	1850	406.39	不受限	400
9270	10kV平清路	中江电力调度控制中心	平清路912开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	334.97	84	5801.6	0	433.78	不受限	400
9271	10kV龙柏线	苍溪电力调度控制中心	龙柏线914开关	35kV龙山站	20000	是	300	5196.15	公线	216.73	72	3753.7	0	403.22	不受限	400
9272	10kV清石线	大竹电力调度控制中心	清石线929开关	清溪站	81500	是	300	5196.15	公线	214.32	71	3712.1	0	444.82	不受限	400
9273	10kV西远线918大馈线专线	叙永电力调度控制中心	西双线923开关	西湖	63000	否	300	5196.15	专线	244.9	82	4241.7	0	434.83	不受限	400
9274	10kV木郊线	旺苍电力调度控制中心	木郊路913开关	35kV木门站	16300	否	207	3585.35	公线	162.57	79	2815.7	0	411.11	不受限	400
9275	10kV盐中线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV盐中线927开关	盐源盐井站	20000	否	170	2944.49	公线	129.56	76	2243.9	0	406.14	不受限	400
9276	10kV正七线	仁寿电力调度控制中心	正七线944开关	正兴站	100000	否	380	6581.79	公线	316.33	83	5478.9	0	444.71	不受限	400
9277	10kV格洼线	盐边电力调度控制中心	格洼线954开关	格萨拉站	3150	否	100	1732.05	公线	65.61	66	1136.4	0	422.44	不受限	400
9278	10kV九田线	汉源电力调度控制中心	九田线915开关	九襄站	6300	是	220	3810.51	公线	152.75	69	2645.7	0	402.71	不受限	400
9279	10kV鱼镇线923大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼镇线923开关	鱼凫	101000	是	441	7638.34	公线	328.03	74	5681.4	0	429.27	不受限	400
9280	10kV汉黄线	雨城电力调度控制中心	10kV汉黄线936开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	371.78	84	6439.2	0	419.72	不受限	400

9281	10kV利中线	石榴电力调度控制中心	利中线953开关	利吉堡站	80100	是	300	5196.15	公线	216.57	72	3751	0	405.92	不受限	400
9282	10kV田满线	汉源电力调度控制中心	田满线914开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	155.95	78	2701	0	416.69	不受限	400
9283	10kV双麻线	阿坝电力调度控制中心	双麻线951开关	双溜索站	3150	否	200	3464.1	公线	5.91	3	102.4	2600	415.29	不受限	400
9284	10kV含乾线大馈线	江油电力调度控制中心	含乾线924开关	含增站	10000	否	441	7638.34	公用	372.88	85	6458.2	0	416.31	不受限	400
9285	10kV玉柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	玉柏线923开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	154.49	77	2675.7	0	441.99	不受限	400
9286	10kV姜万线	阿坝电力调度控制中心	姜万线923开关	姜维站	25000	否	205	3550.7	公线	159.29	78	2758.9	0	436.73	不受限	400
9287	10kV裕7线	仁和电力调度控制中心	10kV裕鱼乍线955开关	裕民站	3150	是	200	3464.1	公线	136.77	68	2368.9	0	402.38	不受限	400
9288	10kV祥官线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥官线946开关	凝祥站	50000	否	479	8296.52	公用	407.55	85	7058.7	0	408.17	不受限	400
9289	10kV新区线	雅安配调	新区线914开关	新庄站	16300	否	380	6581.79	公线	81.78	22	1416.5	4100	407.11	不受限	400
9290	10kV红宾一线	盐边电力调度控制中心	红宾一线918开关	红格站	40000	否	300	5196.15	公线	246.42	82	4268	0	408.53	不受限	400
9291	10kV新银线	盐边电力调度控制中心	新银线974开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	188.04	63	3256.8	500	400.12	不受限	400
9292	10kV临水线	渠县电力调度控制中心	10kV.临水线951开关	临巴站	70000	是	335	5802.37	公线	244.4	73	4390	0	393.9	不受限	390
9293	10kV西尚线大馈线	自贡电力调度控制中心	西尚线912开关	汇西站	163500	是	481	8331.16	公线	363.49	76	6295.6	0	369.33	不受限	350
9294	10kV望界线	平昌电力调度控制中心	10kV望界线913	望京站	10000	否	220	3810.51	公线	177.47	81	3073.7	0	355.76	不受限	350
9295	10kV元峰线	渠县电力调度控制中心	10kV.元峰线922开关	元渡站	100000	是	550	9526.28	公线	419.61	76	7267.7	0	353.32	不受限	350
9296	10kV麻檀线	新桥电力调度控制中心	10kV.麻檀线912开关	麻柳站	5000	是	265	4589.93	公线	189.18	71	3276.6	0	395.34	不受限	350
9297	10kV宋牟线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋牟线923开关	宋家桥站	63200	是	276	4780.46	公线	199.45	72	3453.7	0	370.67	不受限	350
9298	10kV嘉福线913大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉福线913开关	嘉明	40000	是	325	5629.17	公线	239.69	74	4151.4	0	351.94	不受限	350
9299	10kV玉云线912大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV玉云线912开关	玉龙湖	20000	是	377	6529.83	公线	280.29	74	4854.7	0	369.16	不受限	350
9300	10kV西舒一线大馈线	自贡电力调度控制中心	西舒一线917开关	汇西站	163500	否	220	3810.51	专线	175.39	80	3037.7	0	391.76	不受限	350
9301	10kV锁尊线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁尊线913开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公线	367.9	76	6372	0	362.22	不受限	350
9302	10kV回永线大馈线	富顺电力调度控制中心	回永线912开关	回龙站	16500	否	345	5975.58	公线	255.24	74	4420.8	0	359.66	不受限	350
9303	10kV兰青线	平昌电力调度控制中心	10kV兰青线923开关	兰草站	20000	否	200	3464.1	公线	157.46	79	2727.2	0	390.49	不受限	350
9304	10kV朱峰一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱峰Ⅰ线925开关	朱山站	100000	是	467	8088.68	公线	280.66	60	4861	1260	349.94	不受限	350
9305	10kV周镇线	井研电力调度控制分中心	周镇线911开关	周坡站	16300	否	275	4763.14	公线	227.32	83	3937.2	0	349.63	不受限	350
9306	10kV瞿龟线	射洪电力调度控制中心	瞿龟线922开关	瞿河	20000	是	495	8573.65	公线	374.08	76	6479	0	379.92	不受限	350
9307	10kV营口线大馈线	营山电力调度控制中心	营口线911开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	389.33	76	6743.2	0	392.85	不受限	350
9308	10kV吉河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉河线922开关	吉安站	18000	是	174	3013.77	公线	117.6	68	2036.9	0	374.12	不受限	350
9309	10kV金大线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金大线912开关	金凤站	16300	否	174	3013.77	公线	134.18	77	2324	0	388.39	不受限	350

9310	10kV建电线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV建电线925	建兴站(南部)	28500	否	55	952.63	专线	26.86	49	465.3	0	392.07	不受限	350
9311	10kV港正线大馈线	高坪电力调度控制中心	港正线K102开关	航空港开闭所	100000	是	530	9179.87	公线	402.02	76	6963	0	380.9	不受限	350
9312	10kV蓬升线	蓬溪电力调度控制中心	蓬升线912开关	蓬南	20000	是	275	4763.14	公线	197.18	72	3415.1	0	395.41	不受限	350
9313	10kV青镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	青镇二线925开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	494.08	76	8557.5	0	393.74	不受限	350
9314	10kV马兴线911大馈线	叙永电力调度控制中心	马兴线911	马岭	10000	是	222	3845.15	公线	156.82	71	2716.1	0	360.02	不受限	350
9315	10kV渡风线924大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡风线924	大渡	63000	是	265	4589.93	公线	191.21	72	3311.7	0	360.24	不受限	350
9316	10kV洞潮线645大馈线	泸州电力调度控制中心	洞潮线645	石洞	50000	是	379	6564.47	公线	280.21	74	4853.2	0	398.38	不受限	350
9317	10kV叙磨线925大馈线	叙永电力调度控制中心	叙磨线925	叙永	50000	是	252	4364.77	公线	181.09	72	3136.4	0	355.42	不受限	350
9318	10kV雎镇线大馈线	安州电力调度控制中心	雎镇线936开关	雎水站	31500	否	200	3464.1	公用	157.82	79	2733.4	30	354.29	不受限	350
9319	10kV黄定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黄定线911开关	黄甸站	6300	否	300	5196.15	公用	248.31	83	4300.8	0	375.73	不受限	350
9320	10kV林工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工二线949开关	金家林站	50000	是	527	9127.91	公用	400.68	76	6939.7	0	362.63	不受限	350
9321	10kV吴农线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴农线912开关	吴家站	8000	否	200	3464.1	公用	157.21	79	2722.8	0	394.89	不受限	350
9322	10kV田陆线	仁和电力调度控制中心	田陆线951开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	128.78	64	2230.4	500	387.29	不受限	350
9323	10kV尔桥线	阿坝电力调度控制中心	尔桥线913开关	古尔沟站	16300	否	150	2598.08	公线	98.75	66	1710.4	250	377.87	不受限	350
9324	10kV大电甲线	攀枝花西区电力调度控制中心	大电甲线938开关	大水井站	50000	是	380	6581.79	公线	282.38	74	4890.9	0	374.53	不受限	350
9325	10kV阿龙线	阿坝电力调度控制中心	阿龙线914开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	157.25	79	2723.6	0	394.09	不受限	350
9326	10kV董永一线	石棉电力调度控制中心	董永一线971开关	董家坡站	15050	是	200	3464.1	公线	137.18	69	2376	0	395.28	不受限	350
9327	10kV大新线	米易电力调度控制中心	大新线974开关	大坪子站	10000	是	235	4070.32	公线	166.86	71	2890	0	366.26	不受限	350
9328	10kV柏邮线971大馈线	泸州电力调度控制中心	柏邮线971开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	304.41	75	5272.3	0	353.4	不受限	350
9329	10kV下久二线	广元电力调度控制中心	下久二线972开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	413.48	86	7161.4	0	352.23	不受限	350
9330	10kV天韶路	德阳电力调度控制中心	天韶路924开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	365.24	66	6326	930	392.74	不受限	350
9331	10KV松田线大馈线	宁南电力调度控制中心	10KV松田线926开关	松新站	80000	是	245	4243.52	公线	174.72	71	3026.2	0	368.62	不受限	350
9332	10kV元城III路	什邡电力调度控制中心	元城三路927开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	420.77	76	7287.7	0	374.89	不受限	350
9333	10kV广连路	广汉电力调度控制中心	广连路906开关	广汉站	82000	是	486	8417.77	公用	294.54	61	5101.4	1250	382.82	不受限	350
9334	10kV南和线	攀枝花电力调度控制中心	南和线919开关	南山站	50000	是	250	4330.13	公线	165	66	2857.8	250	356.3	不受限	350
9335	10kV英五线	旺苍电力调度控制中心	英五线913开关	35kV英萃站	6300	否	200	3464.1	公线	158.98	79	2753.6	0	364.09	不受限	350
9336	10kV郊东二线	广元电力调度控制中心	郊东二线923开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	339.43	75	5878.9	0	398.05	不受限	350
9337	10kV下南二线	广元电力调度控制中心	下南二线924开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	387.07	85	6704	0	357.57	不受限	350

9338	10kV轮昭线	广元电力调度控制中心	轮昭线913开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	384.91	85	6666.7	0	394.87	不受限	350
9339	10kV李宜线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV李宜线913开关	李塘配电站	5100	否	162	2805.92	公线	125.39	77	2171.8	0	353.53	不受限	350
9340	10kV万澈二线	广元电力调度控制中心	万澈二线925开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	362.71	75	6282.2	0	396.58	不受限	350
9341	10kV交江线	布拖电力调度控制中心	交江线926小车开关	交际河站	8100	否	200	3464.1	公线	157.25	79	2723.6	0	394.09	不受限	350
9342	10kV英檬线	旺苍电力调度控制中心	英檬路913开关	35kV英萃站	6300	否	100	1732.05	公线	68.39	68	1184.5	0	374.34	不受限	350
9343	10kV南工二线	广元电力调度控制中心	南工二线921开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	387.43	86	6710.3	0	351.27	不受限	350
9344	10kV平城线	温江电力调度控制中心	平城线934开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	263.41	66	4562.3	630	350.26	不受限	350
9345	10kV王高线大馈线	邻水电力调度控制中心	王高线919开关	王家站	40000	是	321	5559.88	公线	235.16	73	4073	0	374.9	不受限	350
9346	10kV归火线	资中电力调度控制中心	归火线912开关	归德站	40000	否	30	519.62	专线	4.93	16	85.4	0	382.26	不受限	350
9347	10kV金铁线	资中电力调度控制中心	金铁线914开关	金李井站	10000	否	205	3550.7	公线	116.63	57	2020	800	375.63	不受限	350
9348	10kV湾福一路大馈线	郫都电力调度控制中心	湾福一线944开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	457.27	76	7920	0	393.84	不受限	350
9349	10kV坛蜂线大馈线	广安电力调度控制中心	坛蜂线951开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	113.1	57	1958.9	450	362.38	不受限	350
9350	10kV青粮线	彭山电力调度控制中心	青粮线925开关	青龙站	102000	否	423	7326.57	公线	229	54	4164.5	6230	363.91	不受限	350
9351	10kV莲水线大馈线	五通桥电力调度控制分中心	莲水线942开关	莲池站	50000	是	345	5975.58	公线	190.08	55	3292.2	1090	398.26	不受限	350
9352	10kV柳统线	温江电力调度控制中心	柳统线914开关	柳城	115000	否	552	9560.92	专线	420.83	76	7288.8	0	359.94	不受限	350
9353	10kV平江线	五通桥电力调度控制分中心	平江线924开关	平桥站	63000	否	380	6581.79	公线	302.43	80	5238.1	315	370.51	不受限	350
9354	10kV桂结路大馈线	新都电力调度控制中心	桂结线933开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	339.03	85	5872	0	363.38	不受限	350
9355	10kV丰南线	新都电力调度控制中心	丰南线904开关	大丰	20000	否	400	6928.2	公线	337.64	84	5848	0	387.38	不受限	350
9356	10kV元兴路	大邑电力调度控制中心	元兴线912开关	元兴	12500	是	350	6062.18	公线	258.66	74	4480	0	369.74	不受限	350
9357	10kV巴斯线大馈线	雷波电力调度控制中心	巴斯线914开关	巴姑站	31500	否	255	4416.73	公线	207.45	81	3593	630	382.06	不受限	350
9358	10kV乔环二线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环二线915小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	242.09	56	4193	1400	365.26	不受限	350
9359	10kV欧场线	青白江电力调度控制中心	欧场线937开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	410.18	85	7104.4	0	378.06	不受限	350
9360	10kV沙青路	成都配调	沙青路924	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	249.71	74	4325	0	358.46	不受限	350
9361	10kV香坦路	彭州电力调度控制中心	香坦路925	香树	2*50000	否	335	5802.37	专线	281.09	84	4868.4	0	353.73	不受限	350
9362	10kV胥铁路	都江堰电力调度控制中心	胥铁路915	胥家	2*40000	否	400	6928.2	专线	338.52	85	5863.2	0	372.18	不受限	350
9363	10kV香济路	彭州电力调度控制中心	香济路922	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	281.09	84	4868.4	0	353.73	不受限	350
9364	10kV共天二线	温江电力调度控制中心	共天二线913开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	97.06	16	1681	6250	382.84	不受限	350
9365	10kV德创线	郫都电力调度控制中心	德创线909开关	德源	100000	否	600	10392.3	专线	519.17	87	8992	0	361.07	不受限	350

9366	10kV塔回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔回线922	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	381.34	76	6604.8	0	364.98	不受限	350
9367	10kV玉西线	邛崃电力调度控制中心	玉西线920	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	430.32	86	7453.2	0	387.8	不受限	350
9368	10kV锦大线	成都配调	锦大线924	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	357.78	76	6196.8	0	357.28	不受限	350
9369	10kV东山线	内江电力调度控制中心	东山线928开关	东兴站	100000	是	482	8348.48	公线	235.09	49	4071.7	2250	357.08	不受限	350
9370	10kV胜火线	成都配调	胜火路916	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	283.45	84	4909.3	0	354.93	不受限	350
9371	10kV环桥线	成都配调	环桥线909开关909	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	402.86	85	6977.6	0	395.74	不受限	350
9372	10kV坪泰线	宜宾电力调度控制中心	坪泰线988开关	沙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	418.37	85	7246.2	0	392.14	不受限	350
9373	10kV斑玻路	罗江电力调度控制中心	斑玻路927开关	斑竹站	126000	是	510	8833.46	专线	386.88	76	6700.8	0	365.97	不受限	350
9374	10kV松富线	眉山电力调度控制中心	松富线923开关	松江站	80000	否	380	6581.79	专线	321.54	85	5569	0	354.61	不受限	350
9375	10kV尖黄二线	乐山电力调度控制中心	尖黄Ⅱ回985开关	尖子山站	160000	是	440	7621.02	公线	329.82	75	5712.4	0	384.42	不受限	350
9376	10kV江南线	江安电力调度控制中心	江南线606开关	江安站	2*40000	否	430	7447.82	公用	366.44	85	6346.8	0	356.24	不受限	350
9377	10kV井板线	江安电力调度控制中心	井板线952开关	大井站	6300	是	370	6408.59	公用	274.9	74	4761.268	0	365.604	不受限	350
9378	10kV鲁鑫线	宜宾电力调度控制中心	鲁鑫线962开关	鲁西站	40000	否	490	8487.05	公线	420.01	86	7274.6	0	363.74	不受限	350
9379	10kV卷水线	渠县电力调度控制中心	10kV.卷水线912开关	卷硐站	8000	是	335	5802.37	公线	180.24	73	2950	0	330.9	不受限	325
9380	10kV怀农线大馈线	富顺电力调度控制中心	怀农线914开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	201.19	73	3484.6	0	325.91	不受限	300
9381	10kV毛五线	宣汉电力调度控制中心	毛五线912开关	毛坝站	10000	否	200	3464.1	公线	160.05	80	2772	0	345.69	不受限	300
9382	10kV松街线947大馈线	天府电力调度控制中心	松街路947开关	松林	50000	是	552	9560.92	公线	423.33	77	7332	0	316.74	不受限	300
9383	10kV北城二线大馈线	自贡电力调度控制中心	北城二线926开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	387	70	6702.9	630	329.69	不受限	300
9384	10kV茶镇线	巴州电力调度控制中心	10kV茶镇线912	茶坝站	10000	否	275	4763.14	公线	227.65	83	3942.9	0	343.93	不受限	300
9385	10kV诺丽线	通江电力调度控制中心	10kV诺丽线916	诺江站	26000	否	300	5196.15	公线	251.16	84	4350.1	0	326.43	不受限	300
9386	10kV家秦Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦Ⅱ回966	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	251.67	84	4359	0	317.53	不受限	300
9387	10kV黄居路大馈线	天府电力调度控制中心	黄居路925开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	300.33	75	5201.8	0	340.76	不受限	300
9388	10kV黄峰路大馈线	天府电力调度控制中心	黄峰路914开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	341.63	85	5917	0	318.38	不受限	300
9389	10kV潮安线912大馈线	泸川电力调度控制中心	潮安线912开关	潮河	30000	是	325	5629.17	公线	240.41	74	4163.9	0	339.44	不受限	300
9390	10kV金百线	达县电力调度控制中心	金百线925开关	金刚站	12600	否	282	4884.38	公线	234.55	83	4062.4	0	333.54	不受限	300
9391	10kV燕潮线	自贡电力调度控制中心	燕潮线918开关	燕子山站	80000	是	380	6581.79	公线	284.34	75	4924.8	0	340.63	不受限	300
9392	10kV贯义线大馈线	江油电力调度控制中心	贯义路907开关	贯山站	5000	是	240	4156.92	公用	173.96	72	3013	0	312.54	不受限	300
9393	10kV君黑线	蒲城电力调度控制中心	君黑线914开关	君塘站	13300	否	330	5715.77	公线	308.55	93	5344	500	371	不受限	300
9394	10kV杨华线	西充电力调度控制分中心	杨华线912开关	杨家桥站	101400	否	277	4797.78	专线	70	25	1212	4000	318	不受限	300
9395	10kV天保线	大英电力调度控制中心	天保线925开关	天保	18800	是	355	6148.78	公线	170.98	48	2961.4	1615	342.62	不受限	300

9396	10kV垭化线	南部电力调度控制中心	10kV垭化线925	枣垭站	100000	否	610	10565.51	公线	496.91	81	8606.4	600	302.56	不受限	300
9397	10kV南秀线	射洪电力调度控制中心	南秀线971开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	372.89	76	6458.4	0	331.24	不受限	300
9398	10kV任新线	蓬溪电力调度控制中心	任新线924开关	任隆	90000	否	275	4763.14	公线	201.62	73	3492	0	318.51	不受限	300
9399	10kV朱文线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱文线923开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	424.42	77	7351	0	311.59	不受限	300
9400	10kV周金线	井研电力调度控制分中心	周金线921开关	周坡站	16300	是	275	4763.14	公线	200.24	73	3468.16	0	342.36	不受限	300
9401	10kV昆池线	蒲城电力调度控制中心	昆池线915开关	南昆站	100000	否	380	6581.79	公线	359.58	95	6228	100	353.79	不受限	300
9402	10kV火七线大馈线	营山电力调度控制中心	火七线921开关	星火站(营山)	13100	否	225	3897.11	公线	183.08	81	3171	0	336.4	不受限	300
9403	10kV绵山路绵双支	绵竹电力调度控制中心	绵山路904开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公线	423.49	77	7334.8	0	313.94	不受限	300
9404	10kV普怀二线	仁寿电力调度控制中心	普怀二线922开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	415.24	86	7192	0	321.63	不受限	300
9405	10kV广石路909线路	中江电力调度控制中心	广石路909开关	广福站	113000	否	273	4728.5	公线	227.81	83	3945.6	0	310.05	不受限	300
9406	10kV沙枣一线	剑阁电力调度控制中心	沙枣一线915开关	沙溪坝站	63000	是	400	6928.2	公线	301.1	75	5215.1	0	327.46	不受限	300
9407	10kV回城I路	什邡电力调度控制中心	回城Ⅰ路911开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	424.11	77	7345.6	0	303.14	不受限	300
9408	10kV万普路961#线路	中江电力调度控制中心	万普路961开关	万福站	20000	是	400	6928.2	公线	301.14	75	5215.8	0	326.76	不受限	300
9409	10kV拱冶路921线路	绵东电力调度控制中心	拱冶路921开关	拱星站	20000	是	435	7534.42	公线	330.27	76	5720.3	0	307.24	不受限	300
9410	10kV西紫线	通川电力调度控制中心	10kV.西紫线960开关	城西站	80000	是	552	9560.92	公线	422.99	77	7326.1	0	322.64	不受限	300
9411	10kV穿松路大馈线	蓥华电力调度控制中心	穿松路917开关	穿心店站	100000	否	377	6529.83	专线	320.44	85	5550	0	326.85	不受限	300
9412	10kV民九路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民九路946开关	民主站	103000	是	434	7517.1	公线	329.57	76	5708.2	0	305.48	不受限	300
9413	10kV新岩线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新岩线916开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	132.89	78	2301.6	0	348.44	不受限	300
9414	10kV海嘴线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV海嘴线915开关	海门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	179.44	82	3107.9	0	321.56	不受限	300
9415	10kV下红二线	广元电力调度控制中心	下红二线928开关	下西站	100000	否	403	6980.16	公线	344.17	85	5961.1	0	321.04	不受限	300
9416	10kV郊文线	广元电力调度控制中心	郊文线917开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	302.58	76	5240.6	0	301.96	不受限	300
9417	10kV箐温线	盐边电力调度控制中心	箐温线913开关	箐河站	31500	是	140	2424.87	公线	93.15	67	1613.3	0	326.6	不受限	300
9418	10kV胡海线652大馈线	泸州电力调度控制中心	胡海线652	胡市	10000	否	285	4936.34	公线	238.34	84	4128	0	314.71	不受限	300
9419	10kV擂镇一线大馈线	北川电力调度控制中心	擂镇一线922开关	擂鼓站	4000	是	300	5196.15	公用	220.32	73	3816	0	340.92	不受限	300
9420	10kV车岭线	雅安电力调度控制中心	车岭线913开关	车岭站	6300	否	300	5196.15	公线	244.66	82	4237.5	125	314.03	不受限	300
9421	10kV太城六线	万源电力调度控制中心	10kV.太城六线972开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	420.48	76	7282.8	0	338.22	不受限	300
9422	10kV观镇线	阿坝电力调度控制中心	观镇线913开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	141.44	71	2449.7	0	321.58	不受限	300
9423	10kV邛油线	阿坝电力调度控制中心	邛油线953开关	邛溪站	5000	是	50	866.03	公线	21.66	43	375.1	0	317.72	不受限	300

9424	10kV邛肉线	阿坝电力调度控制中心	邛肉线916开关	邛溪站	5000	否	50	866.03	公线	25.35	51	439	0	340.43	不受限	300
9425	10kV蒙西线	雅安电力调度控制中心	蒙西线915开关	蒙阳站	100000	否	480	8313.84	公线	384.04	80	6651.6	500	330.86	不受限	300
9426	10kV前卫一线	雅安电力调度控制中心	前卫一线917开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	157.97	53	2736	1600	340.53	不受限	300
9427	10kV庙湾线	米易电力调度控制中心	庙湾线918开关	庙子沟站	20000	是	495	8573.65	公线	378.12	76	6549.1	0	309.82	不受限	300
9428	10kV垭全线	米易电力调度控制中心	垭全线976开关	垭口站	40000	是	264	4572.61	公线	192.1	73	3327.1	0	330.99	不受限	300
9429	10kV南胜线	米易电力调度控制中心	南胜线953开关	南坝站	6300	是	100	1732.05	公线	60.27	60	1043.9	0	341.74	不受限	300
9430	10kV龙新线大馈线	江油电力调度控制中心	龙新线926开关	龙凤站	31500	否	415	7188.01	公线	354.04	85	6132	0	337.21	不受限	300
9431	10kV万海线	雅安电力调度控制中心	万海线914开关	万古站	18100	否	300	5196.15	公线	236.21	79	4091.2	250	335.33	不受限	300
9432	10kV孔晏线	雨城电力调度控制中心	10kV孔晏线921开关	孔坪站	10815	否	400	6928.2	公线	158.01	40	2736.8	3150	348.58	不受限	300
9433	10kV格矿线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	格矿线953开关	格宗站	11300	否	100	1732.05	公线	72.11	72	1248.9	0	309.94	不受限	300
9434	10kV姑民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑民线921开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	162.53	81	2815.1	0	302.59	不受限	300
9435	10kV圣天线	眉山电力调度控制中心	圣天线913开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	277.38	50	4804.3	2500	316.72	不受限	300
9436	10kV圣江二线	眉山电力调度控制中心	圣江二线922开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	420.91	77	7290.1	0	330.92	不受限	300
9437	10kV姑民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	姑民线921开关	姑咱站	17500	否	200	3464.1	公线	162.53	81	2815.1	0	302.59	不受限	300
9438	10kV鸡福线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡福线942开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	479.31	87	8301.6	0	303.23	不受限	300
9439	10kV东瑞路	新都电力调度控制中心	东瑞线906开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	446.26	86	7729.2	0	330.03	不受限	300
9440	10kV堤营路	成都配调	堤营路910	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	360.48	76	6243.6	0	310.48	不受限	300
9441	10kV东汉线	内江电力调度控制中心	东汉线923开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	266.09	67	4608.6	630	303.96	不受限	300
9442	10kV沈大一路	成都配调	沈大一路948	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	407.85	86	7064	0	309.34	不受限	300
9443	10kV海澳线	成都配调	海澳路932	海椒市	2*63000	否	473	8192.6	专线	405.94	86	7030.8	0	342.54	不受限	300
9444	10kV奥邦线	内江电力调度控制中心	奥邦线914开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	354.3	74	6136.4	218	324.38	不受限	300
9445	10kV蔡韩路	大邑电力调度控制中心	蔡韩线922开关	蔡场	12600	否	398	6893.56	公线	340.1	85	5890.5	0	313.7	不受限	300
9446	10kV长学线	温江电力调度控制中心	长学线910开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	301.43	75	5220.8	0	321.76	不受限	300
9447	10kV桂军一线	新都电力调度控制中心	桂军一线929开关	桂湖	166000	是	505	8746.86	公线	384.53	76	6660	0	337.49	不受限	300
9448	10kV红马路	成都配调	红马路905	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	361.11	76	6254.4	0	299.68	不受限	300
9449	10kV官石线	彭州电力调度控制中心	官石线911开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	52.04	58	901.4	0	345.68	不受限	300
9450	10kV涌华线	温江电力调度控制中心	涌华线966开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	424.35	77	7349.8	0	312.79	不受限	300
9451	10kV曙华线	青白江电力调度控制中心	曙华线962开关	曙光	2*40000	否	600	10392.3	公线	522.29	87	9046	0	307.07	不受限	300
9452	10kV高开路大馈线	郫都电力调度控制中心	高开路913开关	高店子	126000	是	600	10392.3	公线	460.33	77	7973	0	340.84	不受限	300
9453	10kV大软路专线	成都配调	大软路931	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	348.02	85	6027.7	0	347.98	不受限	300

9454	10kV东丰线	金堂电力调度控制中心	东丰线920开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公线	414.44	77	7178.1	0	304.36	不受限	300
9455	10kV同坪路大馈线	崇州电力调度控制中心	同坪路912	大同沟	10000	否	400	6928.2	公线	340.54	85	5898.1	0	337.28	不受限	300
9456	10kV龙福线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙福线911	金龙	10000	是	500	8660.25	公线	382.03	76	6616.7	0	311.5	不受限	300
9457	10kV桂旭线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	桂旭线906开关	桂湖	166000	否	517	8954.7	专线	445.5	86	7716	0	343.23	不受限	300
9458	10kV资际线	资中电力调度控制中心	资际线928开关	资中站	103000	否	328	5681.13	公线	276.32	84	4785.8	0	327.22	不受限	300
9459	10kV望东线	隆昌电力调度控制中心	望东线926开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	279.14	75	4834.7	0	306.03	不受限	300
9460	10kV石蟠线921	乐至电力调度控制中心	10kV石蟠线921开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	125.61	70	2175.6	0	318.55	不受限	300
9461	10kV桥铅线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV桥铅线912开关	会东大桥站	100000	否	275	4763.14	公线	135.58	49	2348.2	1630	308.63	不受限	300
9462	10kV石程线	五通桥电力调度控制分中心	石程线912开关	石麟站	5000	是	150	2598.08	公线	102.02	68	1767	0	311.46	不受限	300
9463	10kV魏车线	沙湾电力调度控制分中心	魏车线911开关	魏坪站	110000	否	260	4503.33	公线	190.43	73	3298.3	0	304.36	不受限	300
9464	10kV青盘线	资中电力调度控制中心	青盘线923开关	青山站	20000	否	321	5559.88	公线	269.9	84	4674.6	0	329.29	不受限	300
9465	10kV清东线	威远电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	90000	是	500	8660.25	公线	356.46	71	6063.43	500	364.85	不受限	300
9466	10kV兴隆线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴隆线926开关	兴仁站	23450	否	98	1697.41	专线	68.61	70	1188.4	0	339.27	不受限	300
9467	10kV罗罗线	青神电力调度控制中心	罗罗线913开关	罗坝站	19000	否	380	6581.79	公线	310.69	82	5381.2	200	342.41	不受限	300
9468	10kV八迅路928大馈线	德阳电力调度控制中心	八迅路928开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	250.9	62	4345.5	5945	290.38	不受限	250
9469	10kV万镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	万镇线974开关	万善站	20000	是	307.8	5331.25	公线	182.46	59	3160.2	810	294.8	不受限	250
9470	10kV镇永线	安岳电力调度控制中心	10kV镇永线928开关	镇子站	90000	是	370	6408.59	公线	279.04	75	4833	0	293.87	不受限	250
9471	10kV资石线	资中电力调度控制中心	资石线911开关	资中站	103000	否	408	7066.77	公线	15.13	4	262	5800	298.09	不受限	250
9472	10kV云金线	隆昌电力调度控制中心	云金线912开关	云顶站	10000	否	150	2598.08	公线	93.85	63	1625.5	450	262.77	不受限	250
9473	10kV舟仁线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	舟仁线914开关	舟坝站	20000	否	400	6928.2	公线	344.53	86	5967.3	0	268.08	不受限	250
9474	10kV罗止一线	洪雅电力调度控制中心	罗止一线913开关	罗庙站	100000	是	495	8573.65	公线	381.07	77	6600.1	0	258.82	不受限	250
9475	10kV洪城二线	洪雅电力调度控制中心	洪城二线914开关	洪川站	100000	是	600	10392.3	公线	463.96	77	8035.8	0	278.04	不受限	250
9476	10kV小湾路	彭州电力调度控制中心	小湾线911开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	142.73	71	2472	0	299.28	不受限	250
9477	10kV大城北线	青白江电力调度控制中心	大城北线917开关	大湾	2*40000	是	600	10392.3	公线	463.51	77	8028	0	285.84	不受限	250
9478	10kV汉润线大馈线	新都电力调度控制中心	汉润线935开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	316.45	61	5481	2280	298.23	不受限	250
9479	10kV东汉线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东汉线914开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	448.55	87	7768.8	0	290.43	不受限	250
9480	10kV灌城一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城一路910	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	385.28	77	6673	0	255.2	不受限	250
9481	10kV革瀚线	青白江电力调度控制中心	革瀚线930开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	525.33	88	9098.7	0	254.37	不受限	250

9482	10kV羊冉线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊冉线913	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	437.88	87	7584	0	257	不受限	250
9483	10kV清金线大馈线	新津电力调度控制中心	清金线947	清凉	163000	是	540	9353.07	公线	416.81	77	7219.2	0	263.26	不受限	250
9484	10kV龙北线	成都配调	龙北线943开关	龙潭寺	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	6300	254.08	不受限	250
9485	10kV塔广线	成都配调	塔广线915	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	409.98	87	7100.8	0	272.54	不受限	250
9486	10kV府双线	成都配调	府双路922	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	362.56	77	6279.6	0	274.48	不受限	250
9487	10kV吊大线	宜宾电力调度控制中心	吊大线980开关	吊黄楼站	40000	是	400	6928.2	公线	304.85	76	5280	0	262.56	不受限	250
9488	10kV江剧线	江安电力调度控制中心	江剧线681开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	328.44	76	5688.5	0	269.76	不受限	250
9489	10kV理平线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理平线911开关	理塘站	40000	否	200	3464.1	公线	164.52	82	2849.4	0	268.29	不受限	250
9490	10kV章团线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章团线953开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	73.21	73	1268	1.37	289.47	不受限	250
9491	10kV新矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新矿线917断路器	新都桥站	5000	否	195	3377.5	公线	160.08	82	2772.5	0	267.25	不受限	250
9492	10kV科雅线	眉山电力调度控制中心	科雅线912开关	科工园站	100000	是	482	8348.48	公线	345.88	72	5990.6	420	268.18	不受限	250
9493	10kV理平线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理平线911开关	理塘站	40000	否	200	3464.1	公线	164.52	82	2849.4	0	268.29	不受限	250
9494	10kV仙龙线	南屏电力调度控制中心	仙龙线941开关	仙临站	6300	是	270	4676.54	公用	129.68	48	2246	1200	295.23	不受限	250
9495	10kV伍双线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍双线915开关	伍隍站	18800	否	175	3031.09	公用	142.34	81	2465.3	0	262.68	不受限	250
9496	10kV长城三线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城三线916开关	长卿站	63000	是	600	10392.3	公用	463.74	77	8032	0	281.84	不受限	250
9497	10kV安民线	盐边电力调度控制中心	安民线977开关	安顺站	12500	是	300	5196.15	公线	208.79	70	3616.2	250	290.72	不受限	250
9498	10kV城兴线	宝兴电力调度控制中心	城兴线923开关	城南站	100000	是	436	7551.74	公线	333.19	76	5770.8	0	270.59	不受限	250
9499	10kV穆老线	宝兴电力调度控制中心	穆老线913开关	穆坪站	90000	是	363	6287.34	公线	273.74	75	4741.2	0	288.67	不受限	250
9500	10kV禹穴线大馈线	北川电力调度控制中心	禹穴线914开关	禹里站	6300	是	181	3135.01	公用	127.9	71	2215.3	0	292.71	不受限	250
9501	10kV城茶线	万源电力调度控制中心	10kV.城茶线912开关	城区站	10000	是	272	4711.18	公线	179.23	66	3104.2	400	264.74	不受限	250
9502	10kV八天线	万源电力调度控制中心	八天线914开关	八台站	5000	是	100	1732.05	公线	63.51	64	1100	0	285.64	不受限	250
9503	10kV沉华线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉华线913开关	沉抗站	6300	否	225	3897.11	公用	186.55	83	3231	0	276.4	不受限	250
9504	10kV镇龙线	阿坝电力调度控制中心	镇龙线921开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	102.77	78	1779.9	0	277.78	不受限	250
9505	10kV鱼小线622大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼小线622	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	244.99	75	4243.2	0	273.99	不受限	250
9506	10kV梁体线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁体线943开关	磨家梁	240000	否	553	9578.24	公用	434.53	79	7526.1	830	264.32	不受限	250
9507	10kV顺平线	米易电力调度控制中心	顺平线971开关	顺和站	50000	是	175	3031.09	公线	123.67	71	2142	0	282.87	不受限	250
9508	10kV黑慈线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑慈线912开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	149.6	75	2591	250	276.69	不受限	250
9509	10kV蚂水线	盐边电力调度控制中心	蚂水线976开关	蚂蝗沟站	16000	是	430	7447.82	公线	327.06	76	5664.7	0	293.56	不受限	250
9510	10kV竹硅线	广元电力调度控制中心	竹硅线923开关	竹园站	80000	否	251	4347.45	专线	209.8	84	3633.8	0	278.91	不受限	250

9511	10kV禾冻线	仁寿电力调度控制中心	禾冻线912开关	禾加站	20000	否	255	4416.73	公线	214.11	84	3708.3	0	266.76	不受限	250
9512	10kV园湖II回	攀枝花电力调度控制中心	园湖II回973开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	225.12	75	3899.1	0	257.7	不受限	250
9513	10kV上东线	广元电力调度控制中心	上东线927开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	307.48	76	5325.6	0	258.53	不受限	250
9514	10kV园桥二线	攀枝花电力调度控制中心	园桥二线953开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	222.75	74	3858	0	298.8	不受限	250
9515	10kV岗北线	通川电力调度控制中心	10kV.岗北线966开关	木岗站	50000	是	552	9560.92	公线	426.79	77	7392	0	256.74	不受限	250
9516	10kV罗魏线	通川电力调度控制中心	罗魏线51开关	罗江站	13300	否	300	5196.15	公线	254.97	85	4416	0	260.53	不受限	250
9517	10kV家回路922线路	中江电力调度控制中心	家回路922开关	袁家站	100000	否	273	4728.5	公线	231.25	85	4005.3	0	250.35	不受限	250
9518	10kV佑高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑高线914开关	佑君站	20000	否	245	4243.52	公线	205.5	84	3559.2	0	259.97	不受限	250
9519	10kV龙鼓线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙鼓线916开关	青龙站	65000	是	610	10565.51	公线	471.78	77	8171.3	0	281.11	不受限	250
9520	10kV马水线大馈线	夹江电力调度控制分中心	马水线915开关	马村站	6300	否	150	2598.08	公线	119.7	80	2073.2	0	265.07	不受限	250
9521	10kV桂碧线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂碧线912开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	323.59	86	5604.5	0	272.35	不受限	250
9522	10kV南桥线	射洪电力调度控制中心	南桥线913开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	377.46	77	6537.6	0	252.04	不受限	250
9523	10kV北桂二线大馈线	南充电力调度控制中心	北桂Ⅱ回922开关	北湖站	126000	是	553	9578.24	公线	313.86	57	5436	1945	281.59	不受限	250
9524	10kV仁太线	射洪电力调度控制中心	仁太线911开关	仁和	12600	是	200	3464.1	公线	143.44	72	2484.4	0	286.88	不受限	250
9525	10kV莱水线	大英电力调度控制中心	莱水线923开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	425.17	77	7364	0	298.59	不受限	250
9526	10kV昆滨线	蒲城电力调度控制中心	昆滨线914开关	南昆站	100000	否	335	5802.37	公线	285.45	85	4944	0	278.13	不受限	250
9527	10kV游纺线	蓬溪电力调度控制中心	游纺线915开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	348.98	77	6044.4	0	260.26	不受限	250
9528	10kV游安线	蓬溪电力调度控制中心	游安线925开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	348.29	77	6032.4	0	272.26	不受限	250
9529	10kV清关线	巴州电力调度控制中心	10kV清关线954	清江站	16300	否	200	3464.1	公线	165.3	83	2863	0	254.69	不受限	250
9530	10kV家秦Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家秦Ⅰ回951	谢家站	120000	否	200	3464.1	公线	162.87	81	2820.9	0	296.79	不受限	250
9531	10kV农电线	平昌电力调度控制中心	10kV农电线915	白衣站	10000	否	170	2944.49	公线	138.26	81	2394.6	0	255.44	不受限	250
9532	10kV家乐线	巴州电力调度控制中心	10kV家乐线964	谢家站	100000	否	200	3464.1	公线	162.87	81	2820.9	0	296.79	不受限	250
9533	10kV天工二线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工二线973开关	天星站	80000	是	550	9526.28	公线	424.17	77	7346.6	0	274.42	不受限	250
9534	10kV富南二线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南二线929开关	富城站	102000	是	552	9560.92	公线	425.05	77	7361.9	0	286.84	不受限	250
9535	10kV严曹坝线928大馈线	泸川电力调度控制中心	严曹坝线928开关	严湾	100000	是	325	5629.17	公线	244.63	75	4237	0	266.34	不受限	250
9536	10kV邻港二路大馈线	天府电力调度控制中心	邻港二路935开关	邻港	63000	否	400	6928.2	公线	345.41	86	5982.5	0	252.88	不受限	250
9537	10kV坪河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪河线912开关	草坪站	17000	否	248	4295.49	公线	209.18	84	3623	0	242.94	不受限	240

9538	10kV炉寿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉寿线912开关	炉霍站	60000	否	200	3464.1	公线	186.78	93	3221.6	0	242.48	不受限	240
9539	10kV奔八线913线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔八线913开关	奔都站	44300	是	28.2	488.44	公线	10.28	36	178.1	0	212.65	不受限	210
9540	10kV新滨Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新滨II线946开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	330.48	77	5724	0	234.26	不受限	200
9541	10kV邱金线643	宜宾电力调度控制中心	邱金线643开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	204.37	76	3539.7	0	201.53	不受限	200
9542	10kV水金线973大馈线	乐山电力调度控制中心	水金线973开关	水口站	102000	否	335	5802.37	公线	289.68	86	5017.3	0	204.83	不受限	200
9543	10kV付大线	江安电力调度控制中心	付大线623开关	付家庙站	4000+6300	是	210	3637.31	公用	155.82	74	2698.8	0	211.05	不受限	200
9544	10kV义庆线	宜宾电力调度控制中心	义庆线911开关	义兴站	6300	是	300	5196.15	公线	226.79	76	3928	0	228.92	不受限	200
9545	10kV朝大线	内江电力调度控制中心	朝大线912开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	268.88	71	4657	405	203.43	不受限	200
9546	10kV培铁线	成都配调	培铁线933	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	364.29	77	6309.5	0	244.58	不受限	200
9547	10kV绿周线	成都配调	绿周线开关926	绿洲	2*50000+63000	否	473	8192.6	专线	413.86	87	7168	0	205.34	不受限	200
9548	10kV门绿线	新都电力调度控制中心	门绿线926开关	石门	126000	否	517	8954.7	公线	453.75	88	7859	0	200.23	不受限	200
9549	10kV益康线	成都配调	益康线913	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	364.16	77	6307.2	0	246.88	不受限	200
9550	10kV汉集线	新都电力调度控制中心	汉集线906开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	390.76	77	6768	0	229.49	不受限	200
9551	10kV西坊线	邛崃电力调度控制中心	西坊线918开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	390.66	78	6766.3	0	203.48	不受限	200
9552	10kV城镇线	青白江电力调度控制中心	城镇线917开关	城厢	2*20000	是	600	10392.3	公线	466.42	78	8078.4	0	235.44	不受限	200
9553	10kV楠放二路	彭州电力调度控制中心	楠放二线914开关	楠新	8000/2/1	是	600	10392.3	公线	466.34	78	8077	0	236.84	不受限	200
9554	10kV前欧四线	青白江电力调度控制中心	前欧四线949开关	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	523.2	88	9061.9	0	244.41	不受限	200
9555	10kV塔工二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔工二线925	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	389.17	77	6740.4	0	229.38	不受限	200
9556	10kV红全线925大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红全线925开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公线	322.4	77	5583.9	0	235.79	不受限	200
9557	10kV南永线	威远电力调度控制中心	南永线915开关	威南站	170000	否	260	4503.33	公线	150.47	58	2606.2	1210	236.8	不受限	200
9558	10kV姜民线	会东电力调度控制中心	姜民线918开关	姜州站	16800	否	220	3810.51	公线	183.75	84	3182.5	0	246.96	不受限	200
9559	10kV洪双线	隆昌电力调度控制中心	洪双线914开关	洪家站	25000	是	400	6928.2	公线	287.55	72	4980.3	315	247.26	不受限	200
9560	10kV牛吴线	五通桥电力调度控制分中心	牛吴线925开关	牛华站	18000	否	335	5802.37	公线	215.7	64	3736	1260	226.13	不受限	200
9561	10kV牛三线	五通桥电力调度控制分中心	牛三线923开关	牛华站	18000	否	335	5802.37	公线	269.75	81	4672	350	200.13	不受限	200
9562	10kV玉伦线	邛崃电力调度控制中心	玉伦线909	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	438.36	87	7592.4	0	248.6	不受限	200
9563	10kV新合线	威远电力调度控制中心	新合线915开关	新店站	30000	是	200	3464.1	公线	147.81	74	2560	0	211.28	不受限	200
9564	10kV牛工线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛工线957开关	牛背山站	200000	是	465	8054.04	公线	341	73	5797	7465	228.23	不受限	200
9565	10kV桥安线	资中电力调度控制中心	桥安线971开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	255.91	43	4432.4	4705	215.67	不受限	200
9566	10kV桂城六线	新都电力调度控制中心	桂城六线930开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	308.08	77	5336	0	206.56	不受限	200

9567	10kV苏龙线	资中电力调度控制中心	苏龙线913开关	苏家湾站	6300	是	255	4416.73	公线	194.76	76	3373.2	400	201.86	不受限	200
9568	10kV民长线	通江电力调度控制中心	10kV民长线955	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	121.33	82	2101.4	0	205.7	不受限	200
9569	10kV大滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV大滨Ⅱ回856	大佛寺站	90000	否	500	8660.25	公线	436.72	87	7564	0	230.22	不受限	200
9570	10kV海釜线大馈线	富顺电力调度控制中心	海釜线912开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	428.41	78	7420	0	201.02	不受限	200
9571	10kV南海线大馈线	自贡电力调度控制中心	南海线919开关	南湖站	100400	是	569	9855.37	专线	441.53	78	7647.3	0	237	不受限	200
9572	10kV星林线大馈线	天府电力调度控制中心	星林线917开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	306.4	77	5306.9	0	235.66	不受限	200
9573	10kV石洛线	新桥电力调度控制中心	10kV.石洛线923开关	石桥站	10000	是	200	3464.1	公线	148.08	74	2564.8	0	206.48	不受限	200
9574	10kV富文线	新桥电力调度控制中心	10kV.富文线926开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	429.27	78	7435	0	213.74	不受限	200
9575	10kV牛玉线924大馈线	泸川电力调度控制中心	牛玉线924开关	牛滩	30000	是	337	5837.01	公线	257.85	77	4466	0	203.61	不受限	200
9576	10kV永新线961大馈线	泸川电力调度控制中心	永新线926开关	永利	100000	是	325	5629.17	公线	247.27	76	4282.8	0	220.54	不受限	200
9577	10kV国威路大馈线	天府电力调度控制中心	国威路928开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	347.88	87	6025.3	0	210.08	不受限	200
9578	10kV三群线大馈线	游仙电力调度控制中心	三群线906开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	467.67	78	8100	0	213.84	不受限	200
9579	10kV樊乐线	蒲城电力调度控制中心	10kV.樊乐线955开关	樊哙站	90000	是	290	5022.95	公线	219.05	76	3793.9	0	224.46	不受限	200
9580	10kV五陈线	峨眉山电力调度控制分中心	五陈线913开关	五星站	10000	是	400	6928.2	公线	32.98	8	571.2	4755	216.36	不受限	200
9581	10kV天林线	蒲城电力调度控制中心	天林线921开关	天生站	16300	否	75	1299.04	公线	62.56	83	1083.6	400	216	不受限	200
9582	10kV南凉线	射洪电力调度控制中心	南凉线929开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	379.82	78	6578.4	0	211.24	不受限	200
9583	10kV黄松Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄松二线923开关	黄土埂站	90000	否	433	7499.78	公线	260.85	60	4518	0	231.8	不受限	200
9584	10kV花金线	射洪电力调度控制中心	花金线932开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	378.68	77	6558.7	0	230.94	不受限	200
9585	10kV绿源线	营山电力调度控制中心	绿源线913开关	绿水站(营山)	20400	是	200	3464.1	公线	124.88	62	2163	400	208.28	不受限	200
9586	10kV梁城八线	蒲城电力调度控制中心	10kV梁城八线973开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	535.84	97	9280.8	-200	280	不受限	200
9587	10kV金坪线	蓬溪电力调度控制中心	金坪线927开关	金桥	81500	是	377	6529.83	公线	289.64	77	5016.5	0	207.36	不受限	200
9588	10kV龙村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	龙村线916开关	二龙站(阆中)	8150	否	100	1732.05	公线	76.19	76	1319.6	0	239.24	不受限	200
9589	10kV中园线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中园线917开关	阆中站	126000	是	502.26	8699.4	公线	390.28	78	6759.6	0	199.92	不受限	200
9590	10kV昆上线	蒲城电力调度控制中心	昆上线919开关	南昆站	100000	否	275	4763.14	公线	261.37	95	4526.9	0	237	不受限	200
9591	10kV青方线	仁寿电力调度控制中心	青方线955开关	青岗站	10000	是	255	4416.73	公线	189.94	74	3289.7	0	243.68	不受限	200
9592	10kV正海一线	仁寿电力调度控制中心	正海一线937开关	正兴站	100000	是	495	8573.65	公线	384.23	78	6654.9	0	204.02	不受限	200
9593	10kV大涂线	仁寿电力调度控制中心	大涂线929开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	431.22	87	7468.7	0	247.58	不受限	200
9594	10kV仁城Ⅲ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅲ回923开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	383.48	77	6641.9	0	217.02	不受限	200

9595	10kV连松二路	广汉电力调度控制中心	连松二路918开关	连山站	73500	是	486	8417.77	公线	377.25	78	6534	0	200.22	不受限	200
9596	10kV沱廖线	通川电力调度控制中心	10kV.沱廖线959开关	塔沱站	31500	是	595	10305.7	公线	462.26	78	8006.4	0	238.16	不受限	200
9597	10kV新瑶线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新瑶线911开关	新民站	12500	否	170	2944.49	公线	141.07	83	2443.3	0	206.74	不受限	200
9598	10kV古花线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古花线912开关	木古站	12600	否	220	3810.51	公线	150.29	68	2603	600	226.46	不受限	200
9599	10kV开马线	剑阁电力调度控制中心	开马线924开关	开封站	80000	否	516	8937.38	公线	451.41	87	7818.4	0	225.24	不受限	200
9600	10kV龙回线765大馈线	泸州电力调度控制中心	龙回线927	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	342.88	77	5938.6	0	227.5	不受限	200
9601	10kV普瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	普瓦线912开关	普雄站	8100	否	170	2944.49	公线	139.33	82	2413.2	0	236.84	不受限	200
9602	10kV上泽线	广元电力调度控制中心	上泽线921开关	上西站	80000	否	403	6980.16	公线	349.54	87	6054	0	228.14	不受限	200
9603	10kV大江线	雅安配调	大江线916开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	147	39	2530	5690	233.61	不受限	200
9604	10kV蚂格线	盐边电力调度控制中心	蚂格线955开关	蚂蝗沟站	16000	否	350	6062.18	公线	301.42	86	5220.6	0	235.36	不受限	200
9605	10kV摩街线916	叙永电力调度控制中心	摩街线916开关	摩尼	32500	否	150	2598.08	公线	120.91	81	2094.1	0	244.17	不受限	200
9606	10kV忠太线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠太线914开关	忠兴站	18000	否	300	5196.15	公用	257.12	86	4453.4	0	223.13	不受限	200
9607	10kV白泉一线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	白泉一线916	白节	10000	是	300	5196.15	公线	226.67	76	3926	0	230.92	不受限	200
9608	10kV顺巴线	阿坝电力调度控制中心	顺巴线921开关	顺江站	16000	否	160	2771.28	公线	116.23	73	2013.1	280	201.05	不受限	200
9609	10kV黄泥线大馈线	安州电力调度控制中心	黄泥线917开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	256.44	85	4441.6	0	234.93	不受限	200
9610	10kV南羌线	雨城电力调度控制中心	10kV南羌线916开关	南坝子站	100200	是	440	7621.02	公线	339.49	77	5880	0	216.82	不受限	200
9611	10kV普得线	米易电力调度控制中心	普得线953开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	66.51	67	1152	0	233.64	不受限	200
9612	10kV沙坝线	天全电力调度控制中心	沙坝线915开关	沙坪站	100410	是	400	6928.2	公线	295.84	74	5124	200	218.56	不受限	200
9613	10kV南上线	雨城电力调度控制中心	10kV南上线914开关	南坝子站	100200	是	335	5802.37	公线	218.18	65	3778.8	630	233.1	不受限	200
9614	10kV城峡线	米易电力调度控制中心	城峡线955开关	城北站	31500	是	300	5196.15	公线	226.62	76	3925.1	0	231.82	不受限	200
9615	10kV古墨二线	古蔺电力调度控制中心	古墨二线914开关	古蔺	126000	是	423	7326.57	公线	327.25	77	5668	0	193.26	不受限	150
9616	10kV玉梓线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉梓线921开关	玉河站	8000	是	200	3464.1	公用	151.11	76	2617.2	0	154.08	不受限	150
9617	10kV树镇线913大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV树镇线913开关	柿子树	30000	是	308	5334.72	公线	236.49	77	4096	0	171.78	不受限	150
9618	10kV树丹线	古蔺电力调度控制中心	10kV树丹线915开关	柿子树	30000	是	308	5334.72	公线	236.49	77	4096	0	171.78	不受限	150
9619	10kV白电线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	白电线914	白节	10000	是	300	5196.15	公线	231.33	77	4006.6	0	150.32	不受限	150
9620	10kV青镇线	万源电力调度控制中心	10kV.青镇线925开关	青花站	6300	是	300	5196.15	公线	228.64	76	3960	0	196.92	不受限	150
9621	10kV李新线	汉源电力调度控制中心	李新线912开关	李子坪站	5000	否	200	3464.1	公线	168.53	84	2918.9	0	198.79	不受限	150
9622	10kV绵金一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵金一线925开关	绵阳站	50000	是	552	9560.92	公用	431.81	78	7479	0	169.74	不受限	150
9623	10kV平苍线	仁和电力调度控制中心	平苍线925开关	平地站	63000	是	400	6928.2	公线	282.13	71	4886.5	500	156.06	不受限	150

9624	10kV光园八路	绵竹电力调度控制中心	光园八路951开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	310.85	78	5384	0	158.56	不受限	150
9625	10kV绵城二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵城二路902开关	绵竹站	100000	是	586	10149.82	公用	459.44	78	7957.5	0	162.36	不受限	150
9626	10kV东城六路	绵竹电力调度控制中心	东城六路916开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公线	431.34	78	7470.8	0	177.94	不受限	150
9627	10kV郎滩线	古蔺电力调度控制中心	郎滩线912开关	二郎	16000	否	196	3394.82	公线	167.2	85	2895.9	0	159.44	不受限	150
9628	10kV小工三路	广汉电力调度控制中心	小工三路921开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公线	356.85	73	6180.6	400	153.62	不受限	150
9629	10kV桅战线	旺苍电力调度控制中心	桅战线915开关	桅杆坝站	80000	否	254	4399.41	公线	217.26	86	3763	0	196.47	不受限	150
9630	10kV元东线	广元电力调度控制中心	元东线913开关	35kV元坝站	16300	否	300	5196.15	公线	258.78	86	4482	0	194.53	不受限	150
9631	10kV古明线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV古明线913开关	木古站	12600	否	335	5802.37	公线	255.2	76	4420	650	152.13	不受限	150
9632	10kV光业一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业Ⅰ线915开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	431.08	78	7466.3	0	196.29	不受限	150
9633	10kV湾花线	射洪电力调度控制中心	湾花线918开关	桐子湾	100000	是	265	4589.93	公线	201.5	76	3490	0	181.94	不受限	150
9634	10kV昆脱线	蒲城电力调度控制中心	昆脱线927开关	南昆站	100000	否	290	5022.95	公线	227.75	79	3944.6	400	176.06	不受限	150
9635	10kV锦回线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦回线924开关	锦屏站(蓬安)	16300	否	310	5369.36	公线	268.37	87	4648.1	0	184.32	不受限	150
9636	10kV凤石线	蓬溪电力调度控制中心	凤石线913开关	三凤	14000	是	330	5715.77	公线	255.17	77	4419.6	0	153.02	不受限	150
9637	10kV游梵线	蓬溪电力调度控制中心	游梵线927开关	上游	80000	是	275	4763.14	公线	172.59	63	2989.2	630	191.31	不受限	150
9638	10kV中双线大馈线	阆中电力调度控制分中心	中双线913开关	阆中站	126000	是	552.12	9563	公线	432.33	78	7488	0	162.4	不受限	150
9639	10kV板凤线	巴州电力调度控制中心	10kV板凤线912	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	168.52	84	2918.8	0	198.89	不受限	150
9640	10kV石镇线（石板垭站）	南江电力调度控制中心	10kV石镇线916	石板垭站	71500	否	377	6529.83	公线	329.13	87	5700.6	0	176.25	不受限	150
9641	10kV堡虎线	新桥电力调度控制中心	10kV.堡虎线925开关	堡子站	10000	否	180	3117.69	公线	151.41	84	2622.4	0	183.52	不受限	150
9642	10kV梯镇线	新桥电力调度控制中心	10kV.梯镇线954开关	石梯站	40000	否	285	4936.34	公线	202.26	71	3503.2	750	189.51	不受限	150
9643	10kV宋宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋宾线913开关	宋家桥站	63200	否	304	5265.43	公线	262.41	86	4544.9	0	193.99	不受限	150
9644	10kV板卫线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卫线926开关	板仓站	80200	是	552	9560.92	公线	284.51	52	4927.7	2550	171.04	不受限	150
9645	10kV道宾线大馈线	自贡电力调度控制中心	道宾线917开关	道生灏站	80300	是	481	8331.16	公线	373.74	78	6473.1	0	191.83	不受限	150
9646	10kV安万线	达县电力调度控制中心	安万线914开关	安仁站	10000	是	300	5196.15	公线	228.86	76	3963.9	0	193.02	不受限	150
9647	10kV杨城二线	达县电力调度控制中心	杨城二线926开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	389.54	78	6746.8	0	181.4	不受限	150
9648	10kV板梁线	巴州电力调度控制中心	10kV板梁线914	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	170.55	85	2954	0	163.69	不受限	150
9649	10kV高民线929大馈线	天府电力调度控制中心	10kV高民线929开关	高桐	63000	是	483	8365.81	公线	375.75	78	6508	0	184.65	不受限	150
9650	10kV怡镇线大馈线	天府电力调度控制中心	怡镇线917开关	怡居	63000	否	553	9578.24	专线	486.89	88	8433	0	187.42	不受限	150
9651	10kV何三线	自贡电力调度控制中心	何三线913开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	162.59	43	2816	2250	199.43	不受限	150

9652	10kV荣南线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣南线919开关	荣县站	91400	是	465	8054.04	公线	360.64	78	6246.3	0	196.93	不受限	150
9653	10kV清柏线大馈线	天府电力调度控制中心	清柏路906开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	350.92	88	6078	0	157.38	不受限	150
9654	10kV松甘线912大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松甘线912开关	会东松坪站	5000	否	220	3810.51	公线	189.26	86	3278	0	151.46	不受限	150
9655	10kV成鱼线	安岳电力调度控制中心	10kV成鱼线911开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公用	133.45	74	2311.3	0	182.85	不受限	150
9656	10kV方东线大馈线	武胜电力调度控制中心	方东线975开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	390.87	78	6769.9	0	158.3	不受限	150
9657	10kV文开一线918	乐至电力调度控制中心	10kV文开一线918小车开关	文峰	300000	是	520	9006.66	公线	406.5	78	7040.6	0	164.73	不受限	150
9658	10kV连镇线大馈线	威远电力调度控制中心	连镇线928开关	连界场站	71500	否	505	8746.86	公线	414.8	82	7184.4	500	187.77	不受限	150
9659	10kV威风二线	威远电力调度控制中心	威风二线922开关	威远站	90000	否	400	6928.2	公线	226.88	57	3929.6	2130	175.78	不受限	150
9660	10kV红东二线大馈线	威远电力调度控制中心	红东二线911开关	新场站	18000	是	321	5559.88	公线	91.34	28	1582	2700	165.9	不受限	150
9661	10kV嘉新二线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	嘉新二线971开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	300.69	77	5208	0	196	不受限	150
9662	10kV山南线	武胜电力调度控制中心	山南线953开关	天印山站	80000	否	400	6928.2	公线	324.35	81	5617.7	450	167.68	不受限	150
9663	10kV牟龙线	青白江电力调度控制中心	牟龙线921开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	230.02	77	3984	0	172.92	不受限	150
9664	10kV悦镇路	大邑电力调度控制中心	悦镇线921开关	悦来	12600	是	380	6581.79	公线	295.15	78	5112	0	153.43	不受限	150
9665	10kV光电线	新都电力调度控制中心	光电线924开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	400.12	79	6930	780	162.17	不受限	150
9666	10kV河马一线	新都电力调度控制中心	河马一线904开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	234.64	78	4064	429	183.53	不受限	150
9667	10kV官潘路	大邑电力调度控制中心	官潘线925开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	390.12	78	6756.8	0	171.4	不受限	150
9668	10kV青大路	都江堰电力调度控制中心	青大路904	青龙	1*12500	是	400	6928.2	公线	309.47	77	5360	0	182.56	不受限	150
9669	10kV南浆线	成都配调	南浆线943	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	368.41	78	6380.8	0	173.28	不受限	150
9670	10kV草河线	成都配调	草河线909	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	315.8	77	5469.6	0	197.67	不受限	150
9671	10kV石荣线	内江电力调度控制中心	石荣线922开关	石子站	12600	否	210	3637.31	公线	136.03	65	2356.1	750	167.48	不受限	150
9672	10kV展学路	成都配调	展学路933	发展	2*180000	否	473	8192.6	专线	415.5	88	7196.4	0	176.94	不受限	150
9673	10kV三绿一线	成都配调	三绿一路946	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	414.73	88	7183.2	0	190.14	不受限	150
9674	10kV道广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道广线926开关	道孚站	100000	是	12.5	216.51	公线	205.95	10	21.651	0	194.86	不受限	150
9675	10kV黄煤线	南溪电力调度控制中心	黄煤线624开关	黄沙河站	10000	否	210	3637.31	公线	99.88	48	1729.9	1345	198.68	不受限	150
9676	10kV昌阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌阿线916断路器	昌台站	3810.51	是	12.2	211.31	公线	32.01	10	21.13	0	190.18	不受限	150
9677	10kV洛塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛塔线922开关	洛若站	20000	否	100	1732.05	公线	80.37	80	1392	0	166.84	不受限	150
9678	10kV洛塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛塔线922开关	洛若站	20000	否	100	1732.05	公线	80.37	80	1392	0	166.84	不受限	150
9679	10kV香仁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香仁线915开关	香格里拉站	40200	否	255	4416.73	公线	219.54	86	3802.4	0	172.66	不受限	150
9680	10kV南城西线	南溪电力调度控制中心	南城西线966开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	332.51	77	5759	0	199.26	不受限	150

9681	10kV天工三线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工三线916开关	天星站	80000	是	550	9526.28	公线	431.66	78	7370	0	133.02	不受限	130
9682	10kV胡北线	宣汉电力调度控制中心	10kV.胡北线926开关	胡家站	80000	是	300	5196.15	公线	234.12	78	4055	0	101.92	不受限	100
9683	10kV板石线	巴州电力调度控制中心	10kV板石线913	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	172.91	86	2994.8	0	122.89	不受限	100
9684	10kV西开一线大馈线	自贡电力调度控制中心	西开一线941开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	334.54	67	5794.2	1030	145.58	不受限	100
9685	10kV黄益路大馈线	天府电力调度控制中心	黄益路912开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	351.53	88	6088.5	0	146.88	不受限	100
9686	10kV安镇线913大馈线	富顺电力调度控制中心	安镇线913开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	212.55	77	3681.3	0	129.21	不受限	100
9687	10kV南开Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV南开Ⅰ回955	城南站	80000	否	400	6928.2	公线	353.53	88	6123.2	0	112.18	不受限	100
9688	10kV天成线	渠县电力调度控制中心	天成线927开关	天星站	82000	是	428	7413.18	公线	335.16	78	5804.9	0	125.64	不受限	100
9689	10kV嘉草线922大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉草线922开关	嘉明	40000	是	325	5629.17	公线	253.18	78	4385.1	0	118.24	不受限	100
9690	10kV沱纺二线	达县电力调度控制中心	10kV.沱纺Ⅱ回961开关	塔沱站	81500	是	540	9353.07	公线	423.53	78	7335.6	0	146.86	不受限	100
9691	10kV代唐线大馈线	自贡电力调度控制中心	代唐线924开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	296.95	78	5143.2	0	122.23	不受限	100
9692	10kV华鸿路大馈线	天府电力调度控制中心	华鸿路925开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	352.1	88	6098.4	0	136.98	不受限	100
9693	10kV大园线大馈线	天府电力调度控制中心	大园路923开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	433.41	79	7506.6	0	142.14	不受限	100
9694	10kV荣观二线	自贡电力调度控制中心	荣观二线963开关	荣县站	127400	是	553	9578.24	公线	436.59	79	7561.7	0	100.89	不受限	100
9695	10kV二青线大馈线	江油电力调度控制中心	二青线923开关	二郎庙站	31500	是	240	4156.92	公用	185.74	77	3217.1	0	108.44	不受限	100
9696	10kV莱府线	大英电力调度控制中心	莱府线919开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	435.09	79	7535.8	0	126.79	不受限	100
9697	10kV瞿新线	射洪电力调度控制中心	瞿新线925开关	瞿河	20000	是	220	3810.51	公线	169.11	77	2928.9	0	119.51	不受限	100
9698	10kV南何线	射洪电力调度控制中心	南何线917开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	360.9	74	6250.8	400	138.84	不受限	100
9699	10kV荆华一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆华I线913开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	434.12	79	7519	0	143.59	不受限	100
9700	10kV庙双线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙双线981开关	东岳庙站	100000	否	180	3117.69	公线	155.89	87	2700	0	105.92	不受限	100
9701	10kV凉上线	蒲城电力调度控制中心	凉上线911开关	凉风站	13300	否	200	3464.1	公线	189.03	95	3274	30	190	不受限	100
9702	10kV香镇四路	绵竹电力调度控制中心	香镇四路921开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	433.15	78	7502.1	0	146.64	不受限	100
9703	10kV金轮路	广汉电力调度控制中心	金轮路911开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公线	339.61	70	5882	1580	113.99	不受限	100
9704	10kV凤川线	攀枝花电力调度控制中心	凤川线923开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	232.14	77	4020.6	0	136.32	不受限	100
9705	10kV岗鑫线	通川电力调度控制中心	10kV.岗鑫线971开关	木岗站	50000	是	595	10305.7	公线	468.78	79	8119.2	0	125.36	不受限	100
9706	10kV园控线	攀枝花电力调度控制中心	园控线952开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	232.93	78	4034.4	0	122.52	不受限	100
9707	10kV园恒线	攀枝花电力调度控制中心	园恒线992开关	园林站	40000	否	400	6928.2	公线	351.72	88	6091.8	0	143.4	不受限	100
9708	10kV余东线	大竹电力调度控制中心	余东线951开关	余家	240000	是	320	5542.56	公线	250.06	78	4331	0	103.05	不受限	100

9709	10kV金五线	旺苍电力调度控制中心	金五线913	35kV金溪站	10000	否	228	3949.08	公线	196.86	86	3409.7	0	144.47	不受限	100
9710	10kV白坝东线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝东线923开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	315.94	79	5472	630	133.38	不受限	100
9711	10kV城丁线大馈线	越西电力调度控制中心	城丁线921小车开关	（越西县调）城关站	50100	否	220	3810.51	公线	191.08	87	3309.5	0	119.96	不受限	100
9712	10kV大园一线	仁寿电力调度控制中心	大园一线923开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	437.4	88	7575.8	0	140.49	不受限	100
9713	10kV双桥线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双桥线942开关	双碑站	50000	是	465	8054.04	公用	306.22	66	5303.7	1000	139.53	不受限	100
9714	10kV沟丝线	盐边电力调度控制中心	沟丝线915开关	方家沟站	10000	是	300	5196.15	公线	95.27	32	1650	2390	116.92	不受限	100
9715	10kV太城三线	万源电力调度控制中心	10kV太城三线918开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	352.18	78	6099.7	0	135.68	不受限	100
9716	10kV君山线	阿坝电力调度控制中心	君山线913开关	建山站	5000	否	200	3464.1	公线	169.23	85	2931	50	136.69	不受限	100
9717	10kV双坪线	古蔺电力调度控制中心	双坪线923开关	双沙	16300	是	162	2805.92	公线	121.54	75	2105	0	139.74	受限	100
9718	10kV阿水线	阿坝电力调度控制中心	阿水线955开关	阿坝站	63000	否	255	4416.73	公线	220.52	86	3819.4	22	133.66	不受限	100
9719	10kV板同北线	仁和电力调度控制中心	板同北线977开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	311.89	78	5401.9	0	140.6	不受限	100
9720	10kV南江线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南江线972开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	413.7	78	7165.2	0	137.13	不受限	100
9721	10kV前湾线	米易电力调度控制中心	前湾线923开关	前进渠站	8000	是	440	7621.02	公线	345.53	79	5984.5	0	112.32	不受限	100
9722	10kV向北线	石棉电力调度控制中心	向北线971开关	向阳站	20180	否	300	5196.15	公线	262.44	87	4545.5	0	131.03	不受限	100
9723	10kV鸣富线	汉源电力调度控制中心	鸣富线911开关	鸣鹿站	10000	是	220	3810.51	公线	167.91	76	2908.2	0	140.21	不受限	100
9724	10kV普百线	米易电力调度控制中心	普百线952开关	普威站	6300	是	100	1732.05	公线	74.25	74	1286	0	99.64	不受限	100
9725	10kV桥滨一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥滨一线971开关	板桥站	100200	是	440	7621.02	公线	314.76	72	5451.6	500	145.22	不受限	100
9726	10kV大西线	雅安配调	大西线915开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	80.5	21	1400	5790	133.61	不受限	100
9727	10kV红宾二线	盐边电力调度控制中心	红宾二线926开关	红格站	50000	否	300	5196.15	公线	118.3	39	2049	2500	127.53	不受限	100
9728	10kV邛茶线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛茶线914断路器	夏邛	40000	否	285	4936.34	公线	248.13	87	4297.6	0	145.11	不受限	100
9729	10kV东马线	眉山电力调度控制中心	东马线924开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	0	0	0	6570	108.78	不受限	100
9730	10kV邛茶线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛茶线914断路器	夏邛	40000	否	285	4936.34	公线	248.13	87	4297.6	0	145.11	不受限	100
9731	10kV平南一线	眉山电力调度控制中心	平南一线936开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	426.04	88	7379	0	134.63	不受限	100
9732	10kV新站路	成都配调	新站路923	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	371.2	78	6429.2	0	124.88	不受限	100
9733	10kV三万一线	内江电力调度控制中心	三万一线962开关	三元站	100000	是	400	0	公线	263.91	66	4571	846	125.56	不受限	100
9734	10kV绿羊一路	成都配调	绿羊一路925	绿洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	297.78	88	5157.5	0	111.4	不受限	100
9735	10kV辰五线	成都配调	辰五路931开关	星辰	2*50000+63000	是	473	0	公线	369.98	78	6408	0	146.08	不受限	100
9736	10kV牌史线	内江电力调度控制中心	牌史线941开关	牌楼站	80000	否	255	4416.73	公线	169.16	66	2929.9	900	145.16	不受限	100
9737	10kV环锦线	成都配调	环锦路905	中环南	2*50000	否	473	8192.6	专线	418.71	89	7252	0	121.34	不受限	100
9738	10kV祥商线	成都配调	祥商线929开关	吉祥街	126000	是	473	8192.6	公线	371.09	78	6427.2	0	126.88	不受限	100
9739	10kV益茂路	成都配调	益茂路910	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	296.58	88	5136.8	0	127.43	不受限	100
9740	10kV蓉高线	成都配调	蓉高线936开关	蓉东	371000	是	473	8192.6	公线	371.65	79	6437	0	117.08	不受限	100

9741	10kV槐新线	成都配调	槐新路919	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	370.07	78	6409.6	0	144.48	不受限	100
9742	10kV培紫路	成都配调	培紫路915	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	371.86	79	6440.7	0	113.38	不受限	100
9743	10kV玉高线	成都配调	玉高路926	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	369.98	78	6408	0	146.08	不受限	100
9744	10kV欧福二线	青白江电力调度控制中心	欧福二线933开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	425.73	89	7373.7	0	108.76	不受限	100
9745	10kV清格二线	新津电力调度控制中心	清格二线996开关	清凉	163000	是	507	8781.5	公线	397.68	78	6887.8	0	137.4	不受限	100
9746	10kV黄炉线	隆昌电力调度控制中心	黄炉线914开关	黄家站	10000	是	205	3550.7	公线	147.66	72	2557.5	150	133.06	不受限	100
9747	10kV甘城二线大馈线	甘洛电力调度控制中心	10kV甘城二线917小车开关	甘洛站	50000	否	441	7638.34	公线	219.19	50	4250	4515	120	不受限	100
9748	10kV皂南二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南二线928开关	皂角站	80000	是	450	7794.23	公用	351.43	78	6086.8	0	148.58	不受限	100
9749	10kV养砖线	简阳电力调度控制中心	养砖线915	养马河	22000	否	275	4763.14	专线	95.13	35	1647.7	2500	139.13	不受限	100
9750	10kV郎龙路大馈线	崇州电力调度控制中心	郎龙路913	三郎	5000	是	373	6460.55	公线	291.69	78	5052	0	116.44	不受限	100
9751	10kV江渎线	彭山电力调度控制中心	江渎线912开关	江渎站	6300	否	150	2598.08	公线	129.22	86	2238.1	0	100.17	不受限	100
9752	10kV高电线	五通桥电力调度控制分中心	高电线917开关	高坝子站	81500	是	515	8920.06	公线	102	20	1766.6	5240	129.45	不受限	100
9753	10kV冠桥线	五通桥电力调度控制分中心	冠桥线925开关	冠英站	20000	是	200	3464.1	公线	152.64	76	2643.8	0	127.48	不受限	100
9754	10kV权水线	资中电力调度控制中心	权水线913开关	权义站	20000	否	295	5109.55	公线	206.65	70	3579.1	880	139.49	不受限	100
9755	10kV底大线911大馈线	沐川电力调度控制分中心	底大线911开关	大楠站	6300	是	245	4243.52	公线	189.15	77	3276	0	118.82	不受限	100
9756	10kV清城中二线	威远电力调度控制中心	清城中二线925开关	清溪站	90000	是	400	6928.2	公线	311.45	78	5394.4	0	148.16	不受限	100
9757	10kV革怡东线	青白江电力调度控制中心	革怡东线936开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	473.08	79	8193.8	0	120.04	不受限	100
9758	10kV羊集路大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊集路924	羊安	120000	否	503	8712.22	公线	444.11	88	7692	0	149	不受限	100
9759	10kV旌天路928大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天路928开关	旌湖站	102000	是	575	9959.29	公线	452.53	79	7837.8	0	129.63	不受限	100
9760	10kV至龙线	通江电力调度控制中心	10kV至龙线952	至诚站	9450	否	240	4156.92	公线	211.87	88	3669.6	0	71.63	不受限	70.52
9761	10kV元灵线	平昌电力调度控制中心	10kV元灵线924	元山站	13000	否	200	3464.1	公线	176.91	88	3064	0	53.69	不受限	52.58
9762	10kV亭回线	苍溪电力调度控制中心	亭回线914手车开关	35kV亭子站	10000	是	453	7846.19	公线	189.35	50	6283	0	-6.05	不受限	50
9763	10kV白邮线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白邮线912开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	222.36	66	3851.2	700	90.7	不受限	50
9764	10kV白荷线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白荷线914开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	255.43	76	4424	745	53.13	不受限	50
9765	10kV女桂线大馈线	武胜电力调度控制中心	女桂线956开关	龙女站	90000	是	305	5282.75	公线	233.16	76	4130	0	96.2	不受限	50
9766	10kV大岩线	宜宾电力调度控制中心	大岩线956开关	大益站	40000	是	300	5196.15	公线	236.91	79	4103.2812	0	53.6388	不受限	50
9767	10kV章三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章三线952开关	章谷	5000	否	150	2598.08	公线	140.72	6	2437.3	0	160.78	不受限	50
9768	10kV查牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查牧线916开关	查尔	40000	是	112	1939.9	公线	84.95	76	1471.4	0	80.52	不受限	50
9769	10kV理骡线916	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理骡线916开关	理塘站	81000	否	125	2165.06	公线	108.12	86	1872.6	0	75.95	不受限	50

9770	10kV玉滨Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨Ⅱ回955	玉堂站	63000	否	380	6581.79	公线	339.65	89	5882.7	0	40.91	不受限	40.52
9771	10kV贡乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡乡线912开关	贡嘎山站	17150	否	100	1732.05	公线	87.51	88	1515.7	0	43.15	不受限	40
9772	10kV玉丰线	巴州电力调度控制中心	10kV玉丰线851	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	197.21	90	3415.7	0	13.76	不受限	13.5
9773	10kV星庄线大馈线	天府电力调度控制中心	星庄线912开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	391.5	98	6780.8	0	-545.42	不受限	不可开放
9774	10kV龙兰线大馈线	天府电力调度控制中心	龙兰路929开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	560.72	93	9711.6	0	-1397.76	受限	不可开放
9775	10kV东平路大馈线	天府电力调度控制中心	东平路933开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	308.08	77	5336	0	206.56	受限	不可开放
9776	10kV塔谷线大馈线	天府电力调度控制中心	塔谷线974开关	塔桥	63000	是	550	9526.28	公线	222.29	40	3850	0	3771.02	受限	不可开放
9777	10kV天翠线	天府电力调度控制中心	天翠线914开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	290.32	48	5028.4	0	4324.67	受限	不可开放
9778	10kV骑丽线大馈线	天府电力调度控制中心	骑丽路926开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	344.11	86	5960	0	-417.44	受限	不可开放
9779	10kV骑双路大馈线	天府电力调度控制中心	骑双路904开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	540.88	135	9368	0	-3825.44	受限	不可开放
9780	10kV东园路大馈线	天府电力调度控制中心	东园路921开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	524.25	131	9080	0	-3537.44	受限	不可开放
9781	10kV骑政路大馈线	天府电力调度控制中心	骑政路914开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	433.03	108	7500	1500	-3457.44	受限	不可开放
9782	10kV乡东线	宣汉电力调度控制中心	10kV.乡东线928开关	东乡站	80000	是	275	4763.14	公线	295.47	107	5117.5	0	-1306.99	不受限	不可开放
9783	10kV黄铝一路大馈线	天府电力调度控制中心	黄铝一路962开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	368.35	92	6379.8	0	-144.42	不受限	不可开放
9784	10kV北沟线大馈线	自贡电力调度控制中心	北沟线968开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	471.71	85	8170	0	-507.41	不受限	不可开放
9785	10kV梁谢线	宣汉电力调度控制中心	10kV梁谢线918开关	梁原站	100000	是	322	5577.2	公线	287.11	89	4972.8	0	-511.04	不受限	不可开放
9786	10kV骑湖线大馈线	天府电力调度控制中心	骑湖路924开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	294.23	74	5096	0	1139.38	受限	不可开放
9787	10kV大李线	自贡电力调度控制中心	大李线916开关	大山铺站	10000	是	445	7707.63	公线	250.12	56	4332	2470	-635.9	不受限	不可开放
9788	10kV昆团线	蒲城电力调度控制中心	昆团线926开关	南昆站	100000	否	380	6581.79	公线	372.13	98	6445.3	-500	136	不受限	不可开放
9789	10kV宣城一线	宣汉电力调度控制中心	10kV.宣城1回914开关	宣汉站	20000	是	523	9058.63	公线	414.6	79	7180.9	0	66	不受限	不可开放
9790	10kV昆塔线	蒲城电力调度控制中心	昆塔线918开关	南昆站	100000	否	503	8712.22	公线	507.55	101	8790.8	80	-78	不受限	不可开放
9791	10kV十陵一线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵一线911开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	457.33	83	7921	0	-258.41	受限	不可开放
9792	10kV成石线大馈线	自贡电力调度控制中心	成石线912开关	成佳站	20100	否	267	4624.58	公线	249.63	93	4323.6	775	-936.48	不受限	不可开放
9793	10kV沙梁线	通江电力调度控制中心	10kV沙梁线913	沙滩站	10000	否	275	4763.14	公线	333.46	121	5775.6	0	-1488.77	受限	不可开放
9794	10kV板华路大馈线	天府电力调度控制中心	板华路953开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	291.62	97	5050.8	0	-374.27	不受限	不可开放
9795	10kV园钢路大馈线	天府电力调度控制中心	园钢路912开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	221.71	55	3840	0	2395.38	受限	不可开放
9796	10kV龙街二线905大馈线	天府电力调度控制中心	龙街二路905开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	521.57	94	9033.6	0	-1371.01	受限	不可开放
9797	10kV骑海路大馈线	天府电力调度控制中心	骑海路915开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	262.36	66	4544	0	1691.38	受限	不可开放

9798	10kV塔樾线大馈线	天府电力调度控制中心	塔樾线916开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	495.5	83	8582	0	771.07	受限	不可开放
9799	10kV至芝线	通江电力调度控制中心	10kV至芝线953	至诚站	9450	否	192	3325.54	公线	185.68	97	3216	0	-223.01	受限	不可开放
9800	10kV柏环路大馈线	天府电力调度控制中心	柏环路919开关	柏合	180000	否	400	6928.2	专线	402.07	101	6963.9	0	-728.52	不受限	不可开放
9801	10kV成农线大馈线	自贡电力调度控制中心	成农线915开关	成佳站	20100	是	215	3723.91	公线	278.52	130	4824	0	-1844.87	不受限	不可开放
9802	10kV北高线大馈线	自贡电力调度控制中心	北高线964开关	城北站	100000	是	380	6581.79	公线	338.77	89	5867.5	0	-602.07	不受限	不可开放
9803	10kV力园路大馈线	天府电力调度控制中心	力园路917开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	299.49	75	5187.2	2400	-1351.82	受限	不可开放
9804	10kV梁城四线	宣汉电力调度控制中心	10kV.梁城四线923开关	梁原站	100000	是	523	9058.63	公线	441.13	84	7640.4	0	-393.5	不受限	不可开放
9805	10kV天林线大馈线	天府电力调度控制中心	天林线919开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	605.35	101	10484.7	0	-1131.63	受限	不可开放
9806	10kV正双线	南江电力调度控制中心	10kV正双线953	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	196.84	98	3409.2	0	-291.51	受限	不可开放
9807	10kV麓岭线大馈线	天府电力调度控制中心	麓岭路917开关	麓湖	63000	是	600	10392.3	公线	644.67	107	11165.6	0	-2851.76	不受限	不可开放
9808	10kV正风线	南江电力调度控制中心	10kV正风线952	正直站	12600	否	200	3464.1	公线	289.65	145	5016.8	0	-1899.11	受限	不可开放
9809	10kV塔星线大馈线	天府电力调度控制中心	塔星线919开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	175.87	29	3046	2100	4207.07	受限	不可开放
9810	10kV天贸大馈线	天府电力调度控制中心	天贸线922开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	181.34	30	3140.8	0	6212.27	受限	不可开放
9811	10kV西新线大馈线	自贡电力调度控制中心	西新线935开关	汇西站	100200	是	481	8331.16	公线	457.36	95	7921.4	0	-1256.47	不受限	不可开放
9812	10kV郝星线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝星线912开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	210.45	66	3645	8900	-8129.94	不受限	不可开放
9813	10kV界湾路大馈线	天府电力调度控制中心	界湾路952开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	495.44	124	8581	0	-2345.62	不受限	不可开放
9814	10kV阳城线913大馈线	天府电力调度控制中心	阳城线913开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	372.4	93	6450	0	-907.44	不受限	不可开放
9815	10kV天江线大馈线	天府电力调度控制中心	天江线924开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	403.39	67	6986.7	0	2366.37	受限	不可开放
9816	10kV东立路大馈线	天府电力调度控制中心	东立路949开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	540.42	135	9360	0	-3124.62	受限	不可开放
9817	10kV诺东线	通江电力调度控制中心	10kV诺东线928	诺江站	26000	否	400	6928.2	公线	438.81	110	7600.2	0	-1364.82	受限	不可开放
9818	10kV高开线	通江电力调度控制中心	10kV高开线913	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	378.18	115	6550	0	-1436.98	受限	不可开放
9819	10kV成高线大馈线	自贡电力调度控制中心	成高线916开关	成佳站	20100	否	413	7153.37	公线	347.39	84	6016.8	1260	-838.77	不受限	不可开放
9820	10kV东柳路大馈线	天府电力调度控制中心	东柳路950开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	324.71	81	5624	0	-81.44	受限	不可开放
9821	10kV籍镇I回大馈线	天府电力调度控制中心	籍镇Ⅰ回912开关	籍田	40000	否	553	9578.24	公线	592.38	107	10260	0	-1639.58	不受限	不可开放
9822	10kV桥荣线大馈线	自贡电力调度控制中心	桥荣线914开关	桥头站	30100	否	367	6356.63	公线	341.51	93	5915	1905	-2099.03	不受限	不可开放
9823	10kV骑郡路大馈线	天府电力调度控制中心	骑郡路913开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	436.95	109	7568	0	-1332.62	受限	不可开放
9824	10kV北黄一线	平昌电力调度控制中心	10kV北黄一线914	城北站	20000	否	300	5196.15	公线	351.64	117	6090.4	0	-1413.87	受限	不可开放
9825	10kV北秧线	平昌电力调度控制中心	10kV北秧线915	城北站	20000	否	200	3464.1	公线	227.92	114	3947.6	0	-829.91	受限	不可开放

9826	10kV华山一路大馈线	天府电力调度控制中心	华山一路917开关	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	384.34	96	6656.8	0	-421.42	不受限	不可开放
9827	10KV海杏线大馈线	富顺电力调度控制中心	海杏线935开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	434.25	79	7521.2	0	99.82	受限	不可开放
9828	10kV郝锁线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV郝锁线913开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	252.89	79	4380	0	35.06	不受限	不可开放
9829	10kV苏香路大馈线	天府电力调度控制中心	苏香路910开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	537.71	134	9313.2	0	-3077.82	不受限	不可开放
9830	10kV南农线南江站	南江电力调度控制中心	10kV南农线856	南江站	90000	否	377	6529.83	公线	443.15	118	7675.3	0	-1798.45	受限	不可开放
9831	10kV毛生线大馈线	天府电力调度控制中心	毛生线910开关	毛家湾	240000	是	550	9526.28	公线	304.17	55	5268.2	0	2352.82	受限	不可开放
9832	10kV西水线919大馈线	自贡电力调度控制中心	西水线919开关	汇西站	163500	是	563	9751.45	公线	430.18	76	7450.8	1030	-679.64	不受限	不可开放
9833	10kV滨美线大馈线	天府电力调度控制中心	滨美路936开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	375.98	94	6512	0	-276.62	受限	不可开放
9834	10kV星成线大馈线	天府电力调度控制中心	星成线923开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	339.57	85	5881.4	0	-338.84	不受限	不可开放
9835	10kV东航路大馈线	天府电力调度控制中心	东航路910开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	328.41	82	5688	0	-145.44	受限	不可开放
9836	10kV恩马线	巴州电力调度控制中心	10kV恩马线852	恩阳站	90000	否	441	7638.34	公线	436.6	99	7561.9	0	-687.39	受限	不可开放
9837	10kV园山线913大馈线	天府电力调度控制中心	园山路913开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	460.97	115	7984	0	-1748.62	受限	不可开放
9838	10kV汇坝线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇坝线913开关	汇东站	80200	是	416	7205.33	公线	392.49	94	6798	0	-1033.74	不受限	不可开放
9839	10kV星金线大馈线	天府电力调度控制中心	星金线934开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	480	120	8313.6	0	-2771.04	不受限	不可开放
9840	10kV界大路922大馈线	天府电力调度控制中心	界大路922开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	547.98	137	9491	0	-3948.44	不受限	不可开放
9841	10kV界皇线大馈线	天府电力调度控制中心	界皇路951开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	435.46	109	7542.1	0	-1306.72	不受限	不可开放
9842	10kV衣涵线	平昌电力调度控制中心	10kV衣涵线912	白衣站	10000	否	275	4763.14	公线	271.71	99	4706	0	-419.17	受限	不可开放
9843	10kV华自线大馈线	自贡电力调度控制中心	华自线924开关	新华站	81200	是	320	5542.56	公线	341.02	107	5906.4	0	-1472.35	不受限	不可开放
9844	10kV东体路大馈线	天府电力调度控制中心	东体路907开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	121.02	30	2096	0	4139.38	受限	不可开放
9845	10kV板千线	巴州电力调度控制中心	10kV板千线911	板庙站	10000	否	200	3464.1	公线	234.01	117	4053.1	0	-935.41	受限	不可开放
9846	10kV衣白线	平昌电力调度控制中心	10kV衣白线911	白衣站	16300	否	275	4763.14	公线	256.18	93	4437	0	-150.17	受限	不可开放
9847	10kV恩曾Ⅱ回	巴州电力调度控制中心	10kV恩曾Ⅱ回956	恩阳站	90000	否	300	5196.15	公线	353.63	118	6124.9	0	-1448.37	受限	不可开放
9848	10kV土南线	宣汉电力调度控制中心	土南线913开关	土主站	30000	是	293	5074.91	公线	244.34	83	4232	0	-172.07	不受限	不可开放
9849	10kV海红一线大馈线	富顺电力调度控制中心	海红一线917开关	海棠站	163300	否	550	9526.28	公线	438.97	80	7603	0	18.02	不受限	不可开放
9850	10kV平五一线	巴州电力调度控制中心	10kV平五一线952	平昌站	120000	否	200	3464.1	公线	226.36	113	3920.5	0	-802.81	受限	不可开放
9851	10kV华河路大馈线	天府电力调度控制中心	华河路929开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	589.82	147	10215.6	0	-3980.22	不受限	不可开放
9852	10kV方土线	宣汉电力调度控制中心	方土线928开关	方斗站	113000	是	330	5715.77	公线	599.89	182	10390.1	0	-5817.48	不受限	不可开放
9853	10kV桥麻线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥麻线915开关	桥头站	16300	否	267	4624.58	公线	291.28	109	5045	400	-1282.88	不受限	不可开放

9854	10kV西街线	平昌电力调度控制中心	10kV西街线912	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	197.81	99	3426	0	-308.31	受限	不可开放
9855	10kV怡南二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡南二线920开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	611.62	111	10593.2	0	-2944.46	不受限	不可开放
9856	10kV天合线大馈线	天府电力调度控制中心	天合线932开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	305.96	51	5299.3	1800	2253.77	受限	不可开放
9857	10kV滨镇线908大馈线	天府电力调度控制中心	滨镇路908开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	410.51	103	7110	1200	-2767.44	受限	不可开放
9858	10kV桥龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV桥龙线913开关	桥头站	16300	是	423	7326.57	公线	302.74	72	5243.5	750	-132.24	不受限	不可开放
9859	10kV郝南线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝南线922开关	郝家坝站	20100	是	318.63	5518.83	公线	427.14	134	7398	0	-2982.94	不受限	不可开放
9860	10kV麓正线大馈线	天府电力调度控制中心	麓正线905开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	499.28	90	8647.6	0	-985.01	不受限	不可开放
9861	10kV桥白线大馈线	自贡电力调度控制中心	桥白线912开关	桥头站	16300	是	320	5542.56	公线	250.87	78	4345.1	1400	-1311.05	不受限	不可开放
9862	10kV西林线大馈线	自贡电力调度控制中心	西林线936开关	汇西站	163500	是	563	9751.45	公线	534.18	95	9252	0	-1450.84	不受限	不可开放
9863	10kV通东线	通江电力调度控制中心	10kV通东线855	通江站	90000	否	400	6928.2	公线	459.45	115	7957.6	0	-1722.22	受限	不可开放
9864	10kV东水路大馈线	天府电力调度控制中心	东水路932开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	552.89	138	9576	0	-4033.44	受限	不可开放
9865	10kV柑城线大馈线	富顺电力调度控制中心	柑城线913开关	柑坳站	16500	否	345	5975.58	公线	298.54	87	5169.4	0	-388.94	不受限	不可开放
9866	10kV铁什线	通江电力调度控制中心	10kV铁什线956	铁溪站	11300	否	200	3464.1	公线	180.46	90	3125.6	0	-7.91	受限	不可开放
9867	10kV板里路大馈线	天府电力调度控制中心	板里路944开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	361.62	121	6263.2	0	-1586.67	不受限	不可开放
9868	10kV天凯线大馈线	天府电力调度控制中心	天凯线911开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	165.17	28	2860.7	0	6492.37	受限	不可开放
9869	10kV铁朱线	通江电力调度控制中心	10kV铁朱线955	铁溪站	11300	否	328	5681.13	公线	316.11	96	5475	0	-361.98	受限	不可开放
9870	10kV苏秦路大馈线	天府电力调度控制中心	苏秦路905开关	苏码头	50000	是	360	6235.38	公线	449.61	125	7787.2	0	-2798.9	不受限	不可开放
9871	10kV万大线大馈线	富顺电力调度控制中心	万大线924开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	241.2	88	4177.6	0	-367.09	不受限	不可开放
9872	10kV永兰路大馈线	天府电力调度控制中心	永兰路927开关	永安	10000	是	200	3464.1	公线	266.97	133	4624	0	-1852.72	受限	不可开放
9873	10kV龙旺线大馈线	天府电力调度控制中心	龙旺路909开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	公线	166.91	28	2890.8	0	8604.83	受限	不可开放
9874	10kV万石线大馈线	富顺电力调度控制中心	万石线925开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	245.44	89	4251.1	0	-440.59	不受限	不可开放
9875	10kV力保线大馈线	天府电力调度控制中心	力保路948开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	578.45	96	10018.8	0	-665.73	受限	不可开放
9876	10kV西开二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV西开二线926开关	汇西站	100000	是	503	8712.22	公线	362.96	72	6286.5	1260	-576.72	不受限	不可开放
9877	10kV东奥路大馈线	天府电力调度控制中心	东奥路945开关	东升	50000	是	400	6928.2	专线	317.43	62	5497.9	0	5542.56	受限	不可开放
9878	10kV万镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	万镇线918开关	万安站	100200	否	275	4763.14	公线	269.77	98	4672.5	0	-861.99	不受限	不可开放
9879	10kV力峰路大馈线	天府电力调度控制中心	力峰路926开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	457.9	114	7930.8	0	-2388.24	受限	不可开放
9880	10kV石月线大馈线	富顺电力调度控制中心	石月线924开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	271.45	99	4701.6	0	-891.09	不受限	不可开放
9881	10kV十陵二线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵二线912开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	540.29	98	9357.9	0	-1695.31	受限	不可开放

9882	10KV邻菲路大馈线	天府电力调度控制中心	邻菲路914开关	邻港	50000	否	400	6928.2	专线	506.85	127	8778.7	0	-2543.32	不受限	不可开放
9883	10kV郝金线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝金线923开关	郝家坝站	20100	是	423	7326.57	公线	371.13	88	6428	630	-1196.74	不受限	不可开放
9884	10kV九科路大馈线	天府电力调度控制中心	九科路904开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	493.32	123	8544.3	0	-2308.92	受限	不可开放
9885	10kV杨辉二线	巴州电力调度控制中心	10kV杨辉二线925	杨家坝站	100000	否	170	2944.49	公线	379.93	223	6580.4	0	-3930.36	受限	不可开放
9886	10kV石李线大馈线	富顺电力调度控制中心	石李线932开关	石鱼站	100200	否	275	4763.14	公线	362.12	132	6272	0	-2461.49	不受限	不可开放
9887	10kV堰瘫线大馈线	天府电力调度控制中心	堰瘫线922开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	公线	631.23	158	10932.9	0	-4697.52	受限	不可开放
9888	10kV东阳路大馈线	天府电力调度控制中心	东阳路926开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	349.19	87	6048	0	187.38	受限	不可开放
9889	10kV草开线大馈线	自贡电力调度控制中心	草开线925开关	草田站	80200	否	150	2598.08	专线	141.38	94	2448.7	0	-110.43	不受限	不可开放
9890	10kV平铁线平溪站	通江电力调度控制中心	10kV平铁线956	平溪站	8000	否	192	3325.54	专线	193.23	101	3346.8	0	-353.81	受限	不可开放
9891	10kV平镇线	通江电力调度控制中心	954开关	平溪站	14000	否	148	2563.44	公线	153.32	104	2655.5	0	-348.4	受限	不可开放
9892	10kV仁材路大馈线	天府电力调度控制中心	仁材路908开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	专线	569.31	95	9860.4	0	-507.33	不受限	不可开放
9893	10kV长双线大馈线	自贡电力调度控制中心	长双线913开关	长土站	56700	是	267	4624.58	公线	225.17	84	3900	0	-200.34	不受限	不可开放
9894	10kV界气线大馈线	天府电力调度控制中心	界气路915开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	386.66	97	6697	0	-461.62	不受限	不可开放
9895	10kV安宋线大馈线	富顺电力调度控制中心	安宋线914开关	安河站	19000	否	320	5542.56	公线	280.5	88	4858.3	0	-424.25	不受限	不可开放
9896	10kV力阳路大馈线	天府电力调度控制中心	力阳路908开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	671.15	168	11624.4	0	-6081.84	受限	不可开放
9897	10kV西港线大馈线	自贡电力调度控制中心	西港线932开关	汇西站	163500	是	503	8712.22	公线	231.13	46	4003.2	2880	86.58	不受限	不可开放
9898	10kV茶乐线	巴州电力调度控制中心	10kV茶乐线916	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	479.79	240	8310	0	-5192.31	受限	不可开放
9899	10kV九成路大馈线	天府电力调度控制中心	九成路923开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	252.1	63	4366.4	0	1176.16	受限	不可开放
9900	10kV东联路大馈线	天府电力调度控制中心	东联路952开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	159.82	40	2768	0	3467.38	受限	不可开放
9901	10kV茶群线	巴州电力调度控制中心	10kV茶群线915	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	191.22	96	3312	0	-194.31	受限	不可开放
9902	10kV茶双线	巴州电力调度控制中心	10kV茶双线911	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	187.81	94	3252.9	0	-135.21	受限	不可开放
9903	10kV安桥线大馈线	富顺电力调度控制中心	安桥线912开关	安溪站	12800	否	275	4763.14	公线	311.98	113	5403.5	0	-1592.99	不受限	不可开放
9904	10kV九衣线大馈线	天府电力调度控制中心	九衣路934开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	460.21	115	7970.9	0	-2428.34	受限	不可开放
9905	10kV五文线大馈线	自贡电力调度控制中心	五文线913开关	五宝站	30000	否	170	2944.49	公线	207.42	122	3592.6	0	-942.56	不受限	不可开放
9906	10kV骑文路大馈线	天府电力调度控制中心	骑文路917开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	240.65	60	4168	0	2067.38	受限	不可开放
9907	10kV长建线大馈线	自贡电力调度控制中心	长建线915开关	长土站	56700	否	267	4624.58	公线	233.49	87	4044	790	-671.88	不受限	不可开放
9908	10kV民杨线	通江电力调度控制中心	10kV民杨线956	民胜站	10000	否	192	3325.54	公线	219.48	114	3801.4	0	-808.41	受限	不可开放
9909	10kV民火线	通江电力调度控制中心	10kV民火线951	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	146.47	99	2536.9	0	-229.8	受限	不可开放

9910	10kV五宝线大馈线	自贡电力调度控制中心	五宝线915开关	五宝站	30100	否	215	3723.91	公线	220.84	103	3824.9	0	-473.38	不受限	不可开放
9911	10kV高石线大馈线	富顺电力调度控制中心	高石线923开关	高峰站	28100	否	460	7967.43	公线	357.25	82	6504	0	-130.06	不受限	不可开放
9912	10kV麓金线大馈线	天府电力调度控制中心	麓金线930开关	麓湖	63000	是	553	9578.24	公线	483.6	87	8375.9	0	-713.31	不受限	不可开放
9913	10kV力棠路大馈线	天府电力调度控制中心	力棠路906	动力	50000	否	400	6928.2	专线	521.99	130	9040.8	0	-2805.42	受限	不可开放
9914	10kV南卧二线大馈线	自贡电力调度控制中心	南卧二线927开关	南湖站	163500	否	563	9751.45	公线	370.88	66	6423.6	4000	-1647.3	不受限	不可开放
9915	10kV怡平二线大馈线	天府电力调度控制中心	怡平二线922开关	怡居	63000	是	552	9560.92	公线	503.14	91	8714.3	0	-1065.56	不受限	不可开放
9916	10kV雪镇线	巴州电力调度控制中心	10kV雪镇线913	雪山站	10000	否	200	3464.1	公线	272.29	136	4716	0	-1598.31	受限	不可开放
9917	10kV骑佳路大馈线	天府电力调度控制中心	骑佳路908开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	297.92	74	5160	0	382.56	受限	不可开放
9918	10kV东品路大馈线	天府电力调度控制中心	东品路913开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	401.39	100	6952	0	-716.62	受限	不可开放
9919	10kV北板线大馈线	自贡电力调度控制中心	北板线933开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	374.87	68	6492.8	1880	-710.21	不受限	不可开放
9920	10kV万双线大馈线	富顺电力调度控制中心	万双线914开关	万安站	100200	是	380	6581.79	公线	427.33	112	7401.4	0	-2135.97	不受限	不可开放
9921	10kV天协线大馈线	天府电力调度控制中心	天协线921开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	365.37	61	6328.2	0	3024.87	受限	不可开放
9922	10kV华山线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华山线915开关	新华站	80000	是	360	6235.38	公线	284.76	79	4932.1	0	56.2	不受限	不可开放
9923	10kV瓦堂线大馈线	富顺电力调度控制中心	瓦堂线925开关	瓦市站	20200	是	380	6581.79	公线	366.45	96	6347	0	-1081.57	不受限	不可开放
9924	10kV邻水路大馈线	天府电力调度控制中心	邻水路917开关	邻港	50000	是	400	6928.2	公线	394.2	99	6827.5	0	-1284.94	不受限	不可开放
9925	10kV九平路大馈线	天府电力调度控制中心	九平路922开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	386.69	97	6697.4	0	-1154.84	受限	不可开放
9926	10kV塔花线大馈线	天府电力调度控制中心	塔花线911开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	528.12	88	9147	0	206.07	受限	不可开放
9927	10kV长成二线大馈线	自贡电力调度控制中心	长成二线921开关	长土站	56700	是	423	7326.57	公线	371.71	88	6438	0	-576.74	不受限	不可开放
9928	10kV郝工线大馈线	自贡电力调度控制中心	郝工线914开关	郝家坝站	20100	是	503	8712.22	公线	395.61	79	6852	6900	-6782.22	不受限	不可开放
9929	10kV家镇Ⅰ回	巴州电力调度控制中心	10kV家镇Ⅰ回	谢家站	100000	否	300	5196.15	公线	289.56	97	5015.1	0	-338.57	受限	不可开放
9930	10kV邻民路大馈线	天府电力调度控制中心	邻民路949开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	418.9	105	7255.4	0	-1020.02	不受限	不可开放
9931	10kV南华线	平昌电力调度控制中心	10kV南华线915开关	南坪站	100000	否	335	5802.37	公线	609.96	182	10564.5	0	-5342.37	受限	不可开放
9932	10kV力岸路大馈线	天府电力调度控制中心	力岸路943开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	442.03	74	7656	0	1697.07	受限	不可开放
9933	10kV华树路大馈线	天府电力调度控制中心	华树路918开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	389.93	97	6753.6	0	-1211.04	不受限	不可开放
9934	10kV骑益线大馈线	天府电力调度控制中心	骑益路921开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	316.4	79	5480	0	755.38	受限	不可开放
9935	10kV牧逸路大馈线	天府电力调度控制中心	牧逸路918开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	434.54	109	7526.3	0	-1290.92	不受限	不可开放
9936	10kV土西线大馈线	自贡电力调度控制中心	土金线911开关	土地坡站	80200	是	481	8331.16	公线	386.55	80	6695	0	-30.07	不受限	不可开放
9937	10kV清新四线大馈线	天府电力调度控制中心	清新四线951开关	清水	63000	否	600	10392.3	公线	618.36	103	10710	0	-1356.93	不受限	不可开放

9938	10kV长新一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长新一线917开关	长土站	56700	否	150	2598.08	专线	143.63	96	2487.6	0	-149.33	不受限	不可开放
9939	10kV邱鹿线	平昌电力调度控制中心	10kV邱鹿线913	邱家站	10000	否	200	3464.1	公线	190.76	95	3304	0	-186.31	受限	不可开放
9940	10kV玉交线	巴州电力调度控制中心	10kV玉交线856	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	302.47	137	5238.8	0	-1809.34	受限	不可开放
9941	10kV林桥线	南江电力调度控制中心	10kV林桥线954	林家坝站	16300	否	335	5802.37	公线	329.18	98	5701.4	0	-479.27	受限	不可开放
9942	10kV高新一线	通江电力调度控制中心	10kV高新一线912	高明站	100000	否	328	5681.13	公线	453	138	7846	0	-2732.98	受限	不可开放
9943	10kV东星路大馈线	天府电力调度控制中心	东星路951开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	243.88	61	4224	0	2011.38	受限	不可开放
9944	10kV林物线	南江电力调度控制中心	10kV林物线854	林家坝站	16300	否	200	3464.1	公线	369.9	185	6406.6	0	-3288.91	受限	不可开放
9945	10kV九彭二路大馈线	天府电力调度控制中心	九彭二路927开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	364.95	91	6320.9	0	-778.34	受限	不可开放
9946	10kV度高线大馈线	自贡电力调度控制中心	度高线913开关	度佳站	10100	否	345	5975.58	公线	323.29	94	5599.3	0	-818.84	不受限	不可开放
9947	10kV清红线	巴州电力调度控制中心	10kV清红线952	清江站	16300	否	170	2944.49	公线	197.81	116	3426	0	-775.96	受限	不可开放
9948	10kV龙波路大馈线	天府电力调度控制中心	龙波路914开关	龙泉	63000	否	552	9560.92	专线	351.62	64	6090	0	8604.83	受限	不可开放
9949	10kV龙天线大馈线	天府电力调度控制中心	龙天路953开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	507.78	85	8794.8	0	558.27	受限	不可开放
9950	10kV土露线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV土露线916开关	土地坡站	80000	是	416	7205.33	公线	317.21	76	5494	1260	-989.74	不受限	不可开放
9951	10kV华青线925大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华青线925开关	新华站	80000	是	494	8556.33	公线	361.41	73	6259.6	630	-44.54	不受限	不可开放
9952	10kV天锦线大馈线	天府电力调度控制中心	天锦线915开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	590.23	98	10222.8	0	-869.73	受限	不可开放
9953	10kV燕学一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕学一线919开关	燕子山站	80000	否	553	9578.24	专线	189.03	34	3274	6200	-853.58	不受限	不可开放
9954	10kV南翠线大馈线	自贡电力调度控制中心	南翠线929开关	南湖站	163500	否	696	12055.07	公线	183.36	26	3175.8	15300	-7626.24	不受限	不可开放
9955	10kV大平线	巴州电力调度控制中心	10kV大平线854	大佛寺站	80000	否	335	5802.37	公线	907.56	271	15719	0	-10496.87	受限	不可开放
9956	10kV大建线大馈线	天府电力调度控制中心	大建路922开关	大众	50000	是	552	9560.92	公线	436.57	79	7561.4	0	87.34	不受限	不可开放
9957	10kV邻凉路大馈线	天府电力调度控制中心	邻凉路922开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	617.6	154	10696.9	0	-5154.34	不受限	不可开放
9958	10kV燕学二线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕学二线962开关	燕子山站	80000	否	553	9578.24	专线	314.09	57	5440	6200	-3019.58	不受限	不可开放
9959	10kV十东线923大馈线	天府电力调度控制中心	十东线923开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	483.69	87	8377.5	0	-714.91	受限	不可开放
9960	10kV南丽线	巴州电力调度控制中心	10kV南丽线958	城南站	80000	否	600	10392.3	公线	608.89	101	10546	0	-1192.93	受限	不可开放
9961	10kV土雷线大馈线	自贡电力调度控制中心	土雷线914开关	土地坡站	80200	否	308	5334.72	公线	201.44	65	3489	1220	92.25	不受限	不可开放
9962	10kV界怡路大馈线	天府电力调度控制中心	界怡路910开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	589.54	147	10210.9	0	-3975.52	不受限	不可开放
9963	10kV茶观线	巴州电力调度控制中心	10kV茶观线917	茶坝站	10000	否	200	3464.1	公线	233.83	117	4050	0	-932.31	受限	不可开放
9964	10kV园沙线904大馈线	天府电力调度控制中心	园沙路904开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	318.24	80	5512	0	30.56	受限	不可开放
9965	10kV土贡II线大馈线	自贡电力调度控制中心	土贡Ⅱ线928开关	土地坡站	80200	是	413	7153.37	公线	275.17	67	4766	1000	-43.3	不受限	不可开放

9966	10kV玉滨I回	巴州电力调度控制中心	10kV玉滨Ⅰ回	玉堂站	63000	否	220	3810.51	公线	325.55	148	5638.6	0	-2209.14	受限	不可开放
9967	10kV南城线938大馈线	自贡电力调度控制中心	南城线938开关	南湖站	163500	是	696	12055.07	公线	288.51	41	4997	7950	-3302.94	不受限	不可开放
9968	10kV板城线大馈线	自贡电力调度控制中心	板城线912开关	板仓站	80200	是	600	10392.3	公线	332.51	55	5759	0	2554.84	受限	不可开放
9969	10kV星代线大馈线	天府电力调度控制中心	星代线911开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	390.57	98	6764.6	0	-529.22	不受限	不可开放
9970	10kV力锦线大馈线	天府电力调度控制中心	力锦线933开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	372.01	93	6443.2	0	-207.82	受限	不可开放
9971	10kV十陵三线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵三线921开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	532.15	96	9216.9	0	-1554.31	受限	不可开放
9972	10kV天火线	渠县电力调度控制中心	10kV.天火线959开关	天星站	80000	是	428	7413.18	公线	359	84	6217.8	0	-287.26	不受限	不可开放
9973	10kV园财线920大馈线	天府电力调度控制中心	园财路920开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	206.93	52	3584	0	2651.38	受限	不可开放
9974	10kV华马线大馈线	自贡电力调度控制中心	华马线916开关	新华站	81200	是	423	7326.57	公线	351.56	83	6089.1	0	-227.84	不受限	不可开放
9975	10kV力心线大馈线	天府电力调度控制中心	力心路946开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	453.46	76	7854	0	1499.07	受限	不可开放
9976	10kV力核一路大馈线	天府电力调度控制中心	力核一路915开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	240.55	40	4166.4	0	5186.67	受限	不可开放
9977	10kV天工一线	渠县电力调度控制中心	10kV.天工一线962开关	天星站	80000	是	500	8660.25	公线	415.79	83	7201.4	0	-273.2	不受限	不可开放
9978	10kV界汇路大馈线	天府电力调度控制中心	界汇路921开关	界牌	40000	是	400	6928.2	专线	790.99	198	13700	0	-8157.44	不受限	不可开放
9979	10kV宋镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋镇线925开关	宋家桥站	63200	否	210	3637.31	公线	219.8	105	3806.9	0	-533.32	不受限	不可开放
9980	10kV墨樊线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨樊线912开关	墨林站	6400	是	215	3723.91	公线	34.21	16	592.6	3690	-1303.47	不受限	不可开放
9981	10kV海王线大馈线	自贡电力调度控制中心	海王线928开关	海棠站	163300	是	400	6928.2	公线	360.1	90	6237	1080	-1774.44	不受限	不可开放
9982	10kV富根线	新桥电力调度控制中心	10kV.富根线927开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	506.26	92	8768.5	0	-1119.76	不受限	不可开放
9983	10kV骑协路大馈线	天府电力调度控制中心	骑协路912开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	423.56	106	7336	0	-1100.62	受限	不可开放
9984	10kV桃铁线	南江电力调度控制中心	10kV桃铁线853	桃园站	10000	否	220	3810.51	公线	249.26	113	4317.2	0	-887.74	受限	不可开放
9985	10kV堰南一线	新桥电力调度控制中心	堰南一线914开关	堰坝站	80160	是	552	9560.92	公线	536.48	97	9291.8	0	-1643.06	不受限	不可开放
9986	10kV东楠路大馈线	天府电力调度控制中心	东楠路909开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	310.39	78	5376	0	859.38	受限	不可开放
9987	10kV龙洛路大馈线	天府电力调度控制中心	龙洛路928开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	411.41	74	7125.6	0	536.99	受限	不可开放
9988	10kV石柳二线	新桥电力调度控制中心	10kV.石柳二线921开关	石桥站	20000	是	300	5196.15	公线	172.66	58	2990.4	1200	-33.48	不受限	不可开放
9989	10kV苏正线大馈线	天府电力调度控制中心	苏正路906开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	409.01	102	7084	0	-1541.44	不受限	不可开放
9990	10kV九商路大馈线	天府电力调度控制中心	九商路917开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	353	88	6113.9	0	-571.34	受限	不可开放
9991	10kV宋宇线大馈线	自贡电力调度控制中心	宋宇线924开关	宋家桥站	63200	否	200	3464.1	公线	191.81	96	3322.2	0	-204.51	不受限	不可开放
9992	10kV石元线	新桥电力调度控制中心	10kV.石元线913开关	石桥站	10000	否	200	3464.1	公线	183.98	92	3186.5	0	-68.81	不受限	不可开放
9993	10kV舒卧一线大馈线	自贡电力调度控制中心	舒卧一线916开关	舒平	360200	是	550	9526.28	公线	174.98	32	3030.6	0	4590.42	受限	不可开放

9994	10kV龙航线大馈线	天府电力调度控制中心	龙航路951开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	546.03	91	9457.2	0	-104.13	受限	不可开放
9995	10kV牧齿线大馈线	天府电力调度控制中心	牧齿路913开关	牧马山	50000	否	358	6200.74	专线	426.58	119	7388.3	0	-1807.63	不受限	不可开放
9996	10kV滨苑线大馈线	天府电力调度控制中心	滨苑路922开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	444.39	111	7696.8	0	-2154.24	受限	不可开放
9997	10kV舒丹一线大馈线	自贡电力调度控制中心	舒丹一线961开关	舒平	360200	是	550	9526.28	公线	236.32	43	4093	800	2728.02	受限	不可开放
9998	10kV保新线大馈线	自贡电力调度控制中心	保新线923开关	保华站	12800	否	265	4589.93	公线	214.09	81	3708	1200	-777.06	不受限	不可开放
9999	10kV苏泓路大馈线	天府电力调度控制中心	苏泓路922开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	专线	407.25	102	7053.6	0	-818.22	不受限	不可开放
10000	10kV河十线大馈线	天府电力调度控制中心	河十线927开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	479.84	120	8310.8	0	-2075.42	不受限	不可开放
10001	10kV舒丹二线大馈线	自贡电力调度控制中心	舒丹二线962开关	舒平	360200	否	550	9526.28	公线	91.37	17	1582.6	0	6991.05	受限	不可开放
10002	10kV九通二路大馈线	天府电力调度控制中心	九通二路911开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	341.81	85	5920.2	0	315.18	受限	不可开放
10003	10kV骑滨线大馈线	天府电力调度控制中心	骑滨路916开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	509.47	127	8824	0	-2588.62	受限	不可开放
10004	10kV道五线大馈线	自贡电力调度控制中心	道五线914开关	道生灏站	80000	是	445	7707.63	公线	403.78	91	6993.4	250	-1077.3	不受限	不可开放
10005	10kV富南四线	新桥电力调度控制中心	10kV.富南四线974开关	富城站	50000	是	552	9560.92	公线	490.09	89	8488.4	0	-839.66	不受限	不可开放
10006	10kV双檀线	新桥电力调度控制中心	双檀线925开关	双堰站	80160	是	200	3464.1	公线	405.29	203	7019.7	630	-4878.42	不受限	不可开放
10007	10kV黄港路大馈线	天府电力调度控制中心	黄港路924开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	737.41	184	12772	0	-6536.62	不受限	不可开放
10008	10kV板彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板彩线943开关	板仓站	80000	否	550	9526.28	专线	143.01	26	2477	0	6096.65	受限	不可开放
10009	10kV力核六路大馈线	天府电力调度控制中心	力核六路913开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	212.01	53	3672	0	2563.38	受限	不可开放
10010	10kV意葛线大馈线	富顺电力调度控制中心	意葛线916开关	意志站	100200	否	275	4763.14	公线	250.23	91	4334	0	-523.49	不受限	不可开放
10011	10kV力核四路大馈线	天府电力调度控制中心	力核四路920开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	234.46	59	4060.8	0	2174.58	受限	不可开放
10012	10kV草金线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV草金线927开关	草田站	80000	否	180	3117.69	公线	179.44	100	3107.9	0	-301.98	不受限	不可开放
10013	10kV华温二线927大馈线	泸川电力调度控制中心	华温二线927开关	龙华	150000	是	377	6529.83	公线	372.19	99	6446.4	0	-1222.54	不受限	不可开放
10014	10kV严古一线914大馈线	泸川电力调度控制中心	严古一线914开关	严湾	100000	是	482	8348.48	公线	392.15	81	6792.1	0	-113.32	不受限	不可开放
10015	10kV塔升线大馈线	天府电力调度控制中心	塔升线967开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	734.99	133	12730	0	-5067.41	受限	不可开放
10016	10kV永堡线928大馈线	泸川电力调度控制中心	永堡线928开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	334.39	79	5791.6	0	69.66	不受限	不可开放
10017	10kV力湖线大馈线	天府电力调度控制中心	力湖路944开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	456.24	76	7902	0	1451.07	受限	不可开放
10018	10kV盘金线913大馈线	泸川电力调度控制中心	盘金线913开关	罗盘山	540000	是	482	8348.48	公线	391.8	81	6786	0	-107.22	不受限	不可开放
10019	10kV清电线962大馈线	泸川电力调度控制中心	清电线962开关	清平	126000	是	482	8348.48	公线	423.9	88	7342	0	-663.22	不受限	不可开放
10020	10kV清新线961大馈线	泸川电力调度控制中心	清新线961开关	清平	126000	是	482	8348.48	公线	423.9	88	7342	0	-663.22	不受限	不可开放
10021	10kV东塞路大馈线	天府电力调度控制中心	东塞路947开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	478.52	120	8288	0	-2052.62	受限	不可开放

10022	10kV星田线大馈线	天府电力调度控制中心	星田线914开关	星空	50000	是	400	6928.2	公线	720	180	12470.4	0	-6927.84	不受限	不可开放
10023	10kV兆镇线912大溃线	泸川电力调度控制中心	兆镇线912开关	兆雅	36000	是	337	5837.01	公线	280.43	83	4857	0	-187.39	不受限	不可开放
10024	10kV永俞线大馈线	自贡电力调度控制中心	永俞线915开关	永安站	28300	否	296	5126.87	公线	335.91	113	5818	715	-1918.82	不受限	不可开放
10025	10kV云立线925大馈线	泸川电力调度控制中心	云立线925开关	云锦	30000	是	423	7326.57	公线	374.98	89	6494.6	0	-633.34	不受限	不可开放
10026	10kV五福线922大馈线	泸川电力调度控制中心	五福线922开关	五通庙	30000	是	377	6529.83	公线	311.97	83	5403.4	0	-179.54	不受限	不可开放
10027	10kV毛兴二线大馈线	天府电力调度控制中心	毛兴二线932开关	毛家湾	240000	是	556	9630.2	公线	514.91	93	8918.2	0	-1214.04	受限	不可开放
10028	10kV太白线912大馈线	泸川电力调度控制中心	太白线912开关	太伏	20000	是	285	4936.34	公线	286	100	4953.5	0	-1004.43	不受限	不可开放
10029	10kV奇玉线922大馈线	泸川电力调度控制中心	奇玉线922开关	奇峰	16000	是	400	6928.2	公线	364.99	91	6321.6	0	-779.04	不受限	不可开放
10030	10kV嘉同线912大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉同线912开关	嘉明	40000	否	325	5629.17	公线	316.41	97	5480.3	0	-414.05	不受限	不可开放
10031	10kV嘉玻线924大馈线	泸川电力调度控制中心	嘉玻线924开关	嘉明	40000	否	423	7326.57	公线	401.06	95	6946.4	0	-352.49	不受限	不可开放
10032	10kV草古线大馈线	自贡电力调度控制中心	草古线926开关	草田站	80200	否	240	4156.92	公线	291.72	122	5052.6	80	-1391.37	不受限	不可开放
10033	10kV邓洪线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓洪线914开关	邓关站	100300	是	420	7274.61	公线	411.8	98	7132.3	630	-1942.61	不受限	不可开放
10034	10kV九花线大馈线	天府电力调度控制中心	九花路920开关	九江	40000	是	400	6928.2	专线	371.74	93	6438.5	0	-895.94	受限	不可开放
10035	10kV顺通线917大馈线	泸川电力调度控制中心	顺通线917	顺龙	40000	是	423	7326.57	公线	339.78	80	5885	0	-23.74	不受限	不可开放
10036	10kV牧卓路大馈线	天府电力调度控制中心	牧卓路920开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	457.51	114	7924.1	0	-1688.72	不受限	不可开放
10037	10kV道檀线大馈线	自贡电力调度控制中心	道檀线941开关	道生灏站	80300	是	416	7205.33	公线	237.78	57	4118.4	1880	-234.14	不受限	不可开放
10038	10kV牛灌线912大馈线	泸川电力调度控制中心	牛灌线912	牛滩	30000	是	423	7326.57	公线	425.22	101	7364.8	0	-1503.54	不受限	不可开放
10039	10kV黄桥路大馈线	天府电力调度控制中心	黄桥路918开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	594.15	149	10290.7	0	-4748.14	不受限	不可开放
10040	10kV坳沙线915大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳沙线915开关	山峰坳	20000	是	435	7534.42	公线	401.06	92	6946.4	0	-918.86	不受限	不可开放
10041	10kV坳才线913大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳才线913开关	山峰坳	20000	是	400	6928.2	公线	389.42	97	6744.8	0	-1202.24	不受限	不可开放
10042	10kV坳兴线911大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV坳兴线911开关	山峰坳	20000	是	400	6928.2	公线	597.49	149	10348.5	0	-4805.94	不受限	不可开放
10043	10kV河富路大馈线	天府电力调度控制中心	河富路956开关	洪河	40000	否	400	6928.2	专线	484.57	121	8392.7	0	-2157.32	不受限	不可开放
10044	10kV华贡二线大馈线	自贡电力调度控制中心	华贡二线941开关	新华站	81200	是	367	6356.63	公线	305.16	83	5285.3	1620	-1820	不受限	不可开放
10045	10kV永长屋一线919大馈线	泸川电力调度控制中心	永长屋一线919开关	永利	100000	是	423	7326.57	公线	426.52	101	7387.4	0	-1526.14	不受限	不可开放
10046	10kV童镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	童镇线921开关	童寺站	20200	否	345	5975.58	公线	274.56	80	4776	0	4.46	不受限	不可开放
10047	10kV面悦线922大馈线	天府电力调度控制中心	面悦线922开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	471.25	85	8162	0	458.42	受限	不可开放
10048	10kV永富线916大馈线	自贡电力调度控制中心	永富线916开关	永安站	28300	否	260	4503.33	公线	326.33	126	5652	0	-1599	不受限	不可开放
10049	10kV黄田路大馈线	天府电力调度控制中心	黄田路929开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	444.6	111	7700.4	0	-1465.02	不受限	不可开放

10050	10kV万府线大馈线	自贡电力调度控制中心	万府线915开关	万安站	100200	否	296	5126.87	公线	243.29	82	4213.7	0	-112.2	不受限	不可开放
10051	10kV南桥线913大馈线	泸川电力调度控制中心	南桥线913	城南	40000	是	264	4572.61	公线	217.3	82	3763.6	0	-105.51	不受限	不可开放
10052	10kV九龙二路大馈线	天府电力调度控制中心	九龙二路924开关	九江	40000	是	300	5196.15	专线	66.82	22	1157.3	0	2999.62	受限	不可开放
10053	10kV南益线912大溃线	泸川电力调度控制中心	南益线912	城南	40000	是	264	4572.61	公线	301.15	114	5216	0	-1557.91	不受限	不可开放
10054	10kV双乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	双乐线911开关	双石站	20000	否	240	4156.92	公线	232.79	97	4032	0	-290.77	不受限	不可开放
10055	10kV莲李线大馈线	自贡电力调度控制中心	莲李线914开关	莲花寺站	63500	否	380	6581.79	公线	357.19	94	6186.5	100	-362.89	不受限	不可开放
10056	10kV界金线大馈线	天府电力调度控制中心	界金路947开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	579.04	145	10029	0	-3793.62	不受限	不可开放
10057	10kV顺土线633新大馈线	泸川电力调度控制中心	顺土线634	顺龙	40000	是	377	6529.83	公线	339.32	90	5877.1	0	-653.24	不受限	不可开放
10058	10kV太港线653大馈线	泸川电力调度控制中心	太港线913	太伏	20000	是	200	3464.1	公线	173.27	87	3001.1	0	-229.82	不受限	不可开放
10059	10kV太石线655大馈线	泸川电力调度控制中心	太石线915开关	太伏	21000	是	285	4936.34	公线	230.84	81	3998.1	0	-49.03	不受限	不可开放
10060	10kV塔城三线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城三线921开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	517.03	93	8955	0	-1292.41	受限	不可开放
10061	10kV永太线924大馈线	泸川电力调度控制中心	永太线924	永利	100000	是	377	6529.83	公线	361.77	96	6265.9	0	-1042.04	不受限	不可开放
10062	10kV香山线大馈线	天府电力调度控制中心	香山线913开关	香山	63000	是	600	10392.3	公线	574.5	96	9950.4	0	-1636.56	不受限	不可开放
10063	10kV道东线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV道东线915开关	道生灏站	80000	是	481	8331.16	公线	361.24	75	6256.6	1260	-851.67	不受限	不可开放
10064	10kV华港线	泸川电力调度控制中心	华港线919开关	龙华	150000	是	435	7534.42	公线	516.54	119	8946.5	0	-2918.96	不受限	不可开放
10065	10kV严柳一线911大馈线	泸川电力调度控制中心	严柳一线911开关	严湾	100000	是	400	6928.2	公线	343.12	86	5942.9	0	-400.34	不受限	不可开放
10066	10kV云石线921大馈线	泸川电力调度控制中心	云石线921开关	云锦	31000	是	423	7326.57	公线	377.32	89	6535.2	0	-673.94	不受限	不可开放
10067	10kV东城二路大馈线	天府电力调度控制中心	东城二路914开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	424.48	106	7352	0	-1116.62	受限	不可开放
10068	10kV园龙线916大馈线	天府电力调度控制中心	园龙路916开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	529.33	132	9168	0	-3625.44	受限	不可开放
10069	10kV华和喜二线981大馈线	泸川电力调度控制中心	华和喜二线981开关	龙华	150000	是	319	5525.24	公线	293.79	92	5088.4	0	-668.21	不受限	不可开放
10070	10kV塔城二线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城二线965开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	342.96	62	5940	0	1722.59	受限	不可开放
10071	10kV牧江路大馈线	天府电力调度控制中心	牧江路914开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	452.82	113	7842.9	0	-1607.52	不受限	不可开放
10072	10kV潮天线913大馈线	泸川电力调度控制中心	潮天线913	潮河	30000	是	285	4936.34	公线	338.93	119	5870.2	250	-2171.13	不受限	不可开放
10073	10kV东美路大馈线	天府电力调度控制中心	东美路922开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	403.23	101	6984	0	-748.62	受限	不可开放
10074	10kV骑兴路大馈线	天府电力调度控制中心	骑兴路911开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	325.17	81	5632	0	-89.44	受限	不可开放
10075	10kV板三路大馈线	天府电力调度控制中心	板三路952开关	板桥	31500	否	300	5196.15	专线	433.49	144	7508	0	-2831.47	不受限	不可开放
10076	10kV华氮路大馈线	天府电力调度控制中心	华氮路913开关	华阳	50000	是	400	6928.2	公线	638.04	160	11050.8	0	-5508.24	不受限	不可开放
10077	10kV金堰线	达县电力调度控制中心	10kV.金堰线912开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	119.71	60	2073.4	0	697.88	受限	不可开放

10078	10kV滨梁线905大馈线	天府电力调度控制中心	滨梁线905开关	滨西	50000	否	600	10392.3	专线	285.66	48	4947.6	0	4405.47	受限	不可开放
10079	10kV金镇线	达县电力调度控制中心	10kV.金镇线913开关	金刚站	12600	否	200	3464.1	公线	134.48	67	2329.2	0	788.49	受限	不可开放
10080	10kV金卧线	达县电力调度控制中心	10kV.金卧线922开关	金刚站	12600	是	200	3464.1	公线	143.33	72	2482.4	0	288.88	受限	不可开放
10081	10kV莲钢线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV莲钢线415开关	莲花寺站	63000	否	569	9855.37	公线	295.55	52	5118.9	6960	-3209.07	不受限	不可开放
10082	10kV杨城四线	达县电力调度控制中心	杨城四线925开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	395.53	79	6850.5	0	77.7	不受限	不可开放
10083	10kV仁兴路大馈线	天府电力调度控制中心	仁兴路917开关	仁宝	63000	是	553	9578.24	公线	517.14	94	8956.8	0	-1294.21	不受限	不可开放
10084	10kV华桥路大馈线	天府电力调度控制中心	华桥路952开关	华阳	50000	是	553	9578.24	公线	508.13	92	8800.8	0	-1138.21	不受限	不可开放
10085	10kV化遂东线	达县电力调度控制中心	10kV.化遂东线973开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	493.23	99	8542.8	0	-748.58	不受限	不可开放
10086	10kV管金线	达县电力调度控制中心	管金线915开关	管村站	18000	是	200	3464.1	公线	156.28	78	2706.8	0	64.48	不受限	不可开放
10087	10kV滨开线907大馈线	天府电力调度控制中心	滨开路907开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	526.51	132	9119.2	0	-3576.64	受限	不可开放
10088	10kV海和线大馈线	富顺电力调度控制中心	海和线936开关	海棠站	163300	否	345	5975.58	公线	422	122	7309	0	-2528.54	不受限	不可开放
10089	10kV河杨线大馈线	自贡电力调度控制中心	河杨线922开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公线	89.16	41	1544.3	1910	-102.78	不受限	不可开放
10090	10kV板高一线大馈线	自贡电力调度控制中心	板高一线933开关	板仓站	80200	是	720	12470.77	公线	547.34	76	9480	630	-133.38	受限	不可开放
10091	10kV杨城一线	达县电力调度控制中心	杨城一线914开关	杨柳垭站	80000	是	500	8660.25	公线	404.66	81	7008.7	0	-80.5	不受限	不可开放
10092	10kV太镇线大馈线	天府电力调度控制中心	太镇路921开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	376.91	81	6528	0	-84.77	不受限	不可开放
10093	10kV石镇线大馈线	自贡电力调度控制中心	石镇线931开关	石鱼站	100200	否	267	4624.58	专线	263.87	99	4570.2	0	-408.08	不受限	不可开放
10094	10kV力核五路大馈线	天府电力调度控制中心	力核五路922开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	251.82	63	4361.6	0	1873.78	受限	不可开放
10095	10kV牧川路大馈线	天府电力调度控制中心	牧川路915开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	427.75	107	7408.6	0	-1173.22	不受限	不可开放
10096	10kV北杨一线大馈线	自贡电力调度控制中心	北杨一线923开关	城北站	100000	是	553	9578.24	公线	392.86	71	6804.3	2900	-2041.71	不受限	不可开放
10097	10kV沱纺一线	达县电力调度控制中心	10kV.沱纺Ⅰ回952开关	塔沱站	81500	是	375	6495.19	公线	336.79	90	5833.2	0	-637.05	不受限	不可开放
10098	10kV毛材线大馈线	天府电力调度控制中心	毛材线925开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	专线	124.94	23	2163.9	0	6409.75	受限	不可开放
10099	10kV园神线921大馈线	天府电力调度控制中心	园神路921开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	12.36	3	214	0	6021.38	受限	不可开放
10100	10kV九网路大馈线	天府电力调度控制中心	九网路912开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	214.56	54	3716.1	0	2519.28	受限	不可开放
10101	10kV园圣路大馈线	天府电力调度控制中心	园圣路934开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	670.9	168	11620	0	-5384.62	受限	不可开放
10102	10kV星润线大馈线	天府电力调度控制中心	星润线916开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	480	120	8313.6	0	-2078.22	不受限	不可开放
10103	10kV国旭路大馈线	天府电力调度控制中心	国旭路925开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	839.82	210	14545.7	0	-8310.32	不受限	不可开放
10104	10kV沙昊一线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙昊一线924开关	沙坪站	100200	是	432	7482.46	公线	521.3	121	9029	1000	-4043.03	不受限	不可开放
10105	10kV河乐线大馈线	自贡电力调度控制中心	河乐线923开关	河口站	10100	否	215	3723.91	公线	227.83	106	3946.1	750	-1344.58	不受限	不可开放

10106	10KV邹翰路大馈线	天府电力调度控制中心	邹翰路913开关	邹港	50000	否	400	6928.2	专线	622.17	156	10775.9	0	-4540.52	不受限	不可开放
10107	10kV板胜路大馈线	天府电力调度控制中心	板胜路928开关	板桥	31500	是	300	5196.15	公线	427.93	143	7411.8	0	-3254.88	不受限	不可开放
10108	10kV力警路大馈线	天府电力调度控制中心	力警路947开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	317.67	53	5502	0	3851.07	受限	不可开放
10109	10kV星草线大馈线	天府电力调度控制中心	星草线932开关	星空	50000	否	400	6928.2	专线	480	120	8313.6	0	-2078.22	不受限	不可开放
10110	10kV东巷路大馈线	天府电力调度控制中心	东巷路905开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	242.96	61	4208	0	2027.38	受限	不可开放
10111	10kV黄铝二路大馈线	天府电力调度控制中心	黄铝二路922开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	458.91	115	7948.4	0	-1713.02	不受限	不可开放
10112	10kV堰川线	天府电力调度控制中心	堰川线936开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	576.23	144	9980.3	0	6235.38	受限	不可开放
10113	10kV园云线927大馈线	天府电力调度控制中心	园云路927开关	桃园	50000	否	600	10392.3	专线	393.76	66	6820	0	2533.07	受限	不可开放
10114	10kV锁华线大馈线	富顺电力调度控制中心	锁华线923开关	锁江站	100200	否	486	8417.77	公线	466.28	96	8076	0	-1341.78	不受限	不可开放
10115	10kV柏金路大馈线	天府电力调度控制中心	柏金路924开关	柏合	180000	否	600	10392.3	公线	588.4	98	10191.1	0	-838.03	不受限	不可开放
10116	10kV东科路大馈线	天府电力调度控制中心	东科路941开关	东升	50000	否	600	10392.3	专线	399.08	67	6912	0	2441.07	受限	不可开放
10117	10kV牛镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛镇线911开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	306.65	89	5311.2	0	-530.74	不受限	不可开放
10118	10kV牧刘路大馈线	天府电力调度控制中心	牧刘路909开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	479.78	120	8309.8	0	-2767.24	不受限	不可开放
10119	10kV力核八路大馈线	天府电力调度控制中心	力核八路930开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	257.04	64	4452	0	1783.38	受限	不可开放
10120	10kV堰港一线大馈线	天府电力调度控制中心	堰港一线923开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	576.23	144	9980.3	0	-3744.92	受限	不可开放
10121	10kV滨龙二线大馈线	天府电力调度控制中心	滨龙二路944开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	40.25	10	697.2	0	4845.36	受限	不可开放
10122	10kV园校线911大馈线	天府电力调度控制中心	园校路911开关	桃园	50000	否	400	6928.2	专线	425.4	106	7368	0	-1132.62	受限	不可开放
10123	10kV阳丽路915大馈线	天府电力调度控制中心	阳丽线915开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	396.17	99	6861.6	0	-1319.04	不受限	不可开放
10124	10kV力时路大馈线	天府电力调度控制中心	力时路940开关	动力	50000	是	600	10392.3	专线	248.45	41	4303.2	0	4010.64	受限	不可开放
10125	10kV古复线大馈线	自贡电力调度控制中心	古复线913开关	双古站	10000	是	200	3464.1	公线	177.57	89	3075.5	0	-304.22	不受限	不可开放
10126	10kV板沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	板沙线948开关	板仓站	80200	是	576	9976.61	公线	352.25	61	6101	1030	850.29	受限	不可开放
10127	10kV九通一路大馈线	天府电力调度控制中心	九通一路903开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	570.32	143	9877.9	0	-4335.34	受限	不可开放
10128	10kV阳学线924大馈线	天府电力调度控制中心	阳学线924开关	阳光	40000	是	400	6928.2	公线	520.12	130	9008.4	0	-3465.84	不受限	不可开放
10129	10kV龙悦路大馈线	天府电力调度控制中心	龙悦路952开关	龙泉	63000	是	600	10392.3	公线	460.95	77	7983.6	0	330.24	受限	不可开放
10130	10kV天村线大馈线	天府电力调度控制中心	天村线912开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	378.89	63	6562.4	0	2790.67	受限	不可开放
10131	10kV骑园路大馈线	天府电力调度控制中心	骑园路923开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	564.43	141	9776	0	-3540.62	受限	不可开放
10132	10kV塔东线大馈线	天府电力调度控制中心	塔东线968开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	655.14	118	11347	0	-3684.41	受限	不可开放
10133	10kV燕大线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕大线925开关	燕子山站	80000	是	569	9855.37	公线	410.85	72	7116	4540	-3771.7	不受限	不可开放

10134	10kV堰乐线大馈线	天府电力调度控制中心	堰乐线921开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	722.19	181	12508.4	0	-6273.02	受限	不可开放
10135	10kV国南三路大馈线	天府电力调度控制中心	国南三路924开关	国玻	50000	否	400	6928.2	专线	371.86	93	6440.6	0	-205.22	不受限	不可开放
10136	10kV天蓝线	天府电力调度控制中心	天蓝线927开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	628.12	105	10879	0	-1525.93	受限	不可开放
10137	10kV十西线大馈线	天府电力调度控制中心	十西线913开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	478.45	87	8286.8	0	-624.21	受限	不可开放
10138	10kV桐蜀线大馈线	天府电力调度控制中心	桐蜀线914开关	桐子湾	63000	是	600	10392.3	公线	522.98	87	9058	0	-744.16	不受限	不可开放
10139	10kV沙刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙刘线934开关	沙坪站	100200	是	372	6443.23	公线	317.03	85	5491	1115	-1451.42	不受限	不可开放
10140	10kV清孚线大馈线	天府电力调度控制中心	清孚路907开关	清水	63000	否	400	6928.2	公线	414.32	104	7176	0	-940.62	不受限	不可开放
10141	10kV骑光路大馈线	天府电力调度控制中心	骑光路920开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	555.2	139	9616	0	-3380.62	受限	不可开放
10142	10kV沙虹线大馈线	自贡电力调度控制中心	沙虹线926开关	沙坪站	100200	是	696	12055.07	公线	484.64	70	8394	1250	0.06	不受限	不可开放
10143	10kV汇学线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV汇学线917开关	汇东站	80000	是	481	8331.16	公线	415.99	86	7205	0	-540.07	不受限	不可开放
10144	10kV塔迎线大馈线	天府电力调度控制中心	塔迎线928开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	637.41	115	11040	0	-3377.41	受限	不可开放
10145	10kV塔平线大馈线	天府电力调度控制中心	塔平线925开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	547.17	99	9477	0	-1814.41	受限	不可开放
10146	10kV塔湖线大馈线	天府电力调度控制中心	塔湖线912开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	339.67	57	5883	0	2430.84	受限	不可开放
10147	10kV沿岩线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿岩线924开关	沿滩站	71900	否	312	5404	公线	320.27	103	5547.1	0	-683.5	不受限	不可开放
10148	10kV何永线大馈线	自贡电力调度控制中心	何永线912开关	何市站	20200	是	380	6581.79	公线	313.94	83	5437.4	830	-1001.97	不受限	不可开放
10149	10kV天地线大馈线	天府电力调度控制中心	天地线938开关	天保	63000	是	462	8002.07	公线	513.19	111	8888.4	0	-2486.74	受限	不可开放
10150	10kV塔压线大馈线	天府电力调度控制中心	塔压线975开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	288.28	48	4993	0	4360.07	受限	不可开放
10151	10kV堰港二线大馈线	天府电力调度控制中心	堰港二线919开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	616.8	154	10683	0	-4447.62	受限	不可开放
10152	10kV牧港二路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港二路925开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	425.4	106	7368	0	-1132.62	不受限	不可开放
10153	10kV林红线	南江电力调度控制中心	10kV林红线853	林家坝站	16300	否	400	6928.2	公线	502.87	126	8709.7	0	-2474.32	受限	不可开放
10154	10kV面锦线926大馈线	天府电力调度控制中心	面锦线926开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	423.72	77	7338.9	0	1281.52	受限	不可开放
10155	10kV沿仙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿仙线913开关	沿滩站	71900	是	360	6235.38	公线	364.76	101	6317.6	1400	-2729.3	不受限	不可开放
10156	10kV堰粮线大馈线	天府电力调度控制中心	堰粮线918开关	桂花堰	63000	否	400	6928.2	专线	668.95	167	11586.2	0	-5350.82	受限	不可开放
10157	10kV牛坝线大馈线	富顺电力调度控制中心	牛坝线923开关	牛佛站	20100	否	345	5975.58	公线	380.9	110	6597.2	0	-1816.74	不受限	不可开放
10158	10kV清东线大馈线	天府电力调度控制中心	清东路915开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	371.71	93	6438	0	-202.62	不受限	不可开放
10159	10kV河十二线967大馈线	天府电力调度控制中心	河十二路967开关	洪河	40000	否	400	6928.2	公线	479.84	120	8310.8	0	-2075.42	不受限	不可开放
10160	10kV东语路大馈线	天府电力调度控制中心	东语路944开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	414.32	104	7176	0	6235.38	受限	不可开放
10161	10kV塔城一线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城一线964开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	383.08	69	6635	0	1027.59	受限	不可开放

10162	10kV骑南线大馈线	天府电力调度控制中心	骑南路906开关	骑龙	50000	是	400	6928.2	公线	515.01	129	8920	0	-3377.44	受限	不可开放
10163	10kV龙霏线大馈线	天府电力调度控制中心	龙霏路916开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	291.76	49	5053.2	0	4299.87	受限	不可开放
10164	10kV沿王线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿王线923开关	沿滩站	71900	是	408	7066.77	公线	290.04	71	5023.5	800	-170.08	不受限	不可开放
10165	10kV何新线	自贡电力调度控制中心	何新线921开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	345.34	91	5981.3	250	-965.87	不受限	不可开放
10166	10kV板融线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板融线946开关	板仓站	80000	是	540	9353.07	公线	260.05	48	4504	80	2898.46	受限	不可开放
10167	10kV黄瓦路大馈线	天府电力调度控制中心	黄瓦路916开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	372.27	93	6447.7	0	-212.32	不受限	不可开放
10168	10kV东港路大馈线	天府电力调度控制中心	东港路948开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	539.95	135	9352	0	-3116.62	受限	不可开放
10169	10kV滨神线923大馈线	天府电力调度控制中心	滨神线923开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	285.5	71	4944.8	0	1290.58	受限	不可开放
10170	10kV天信线大馈线	天府电力调度控制中心	天信线916开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	507.3	85	8786.4	0	566.67	受限	不可开放
10171	10kV汇水线大馈线	自贡电力调度控制中心	汇水线927开关	汇东站	80200	是	563	9751.45	公线	461.49	82	7993	0	-191.84	不受限	不可开放
10172	10kV龙街三路大馈线	天府电力调度控制中心	龙街三路924开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	336.86	61	5834.4	0	1828.19	受限	不可开放
10173	10kV十陵四线大馈线	天府电力调度控制中心	十陵四线922开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	513.52	93	8894.2	0	-1231.61	受限	不可开放
10174	10kV黄邻路大馈线	天府电力调度控制中心	黄邻路971开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	专线	506.88	127	8779.2	0	-3236.64	不受限	不可开放
10175	10kV沿沙线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿沙线927开关	沿滩站	71900	否	480	8313.84	公线	379.34	79	6570.1	3740	-2827.64	不受限	不可开放
10176	10kV塔水线大馈线	天府电力调度控制中心	塔水线924开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	615.18	111	10655	0	-2992.41	受限	不可开放
10177	10kV东德路大馈线	天府电力调度控制中心	东德路912开关	东升	50000	是	400	6928.2	专线	336.86	61	5834.4	0	5542.56	受限	不可开放
10178	10kV星居线大馈线	天府电力调度控制中心	星居线961开关	星空	50000	否	429	7430.5	专线	480	112	8313.6	0	-1626.15	不受限	不可开放
10179	10kV邻空路大馈线	天府电力调度控制中心	邻空路950开关	邻港	63000	否	400	6928.2	专线	446.98	112	7741.7	0	-1506.32	不受限	不可开放
10180	10kV苏兴路大馈线	天府电力调度控制中心	苏兴路907开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	374.5	94	6486.4	0	-251.02	不受限	不可开放
10181	10kV黄发路大馈线	天府电力调度控制中心	黄发路961开关	黄甲	63000	是	400	6928.2	公线	549.31	137	9514.1	0	-3971.54	不受限	不可开放
10182	10kV回镇线大馈线	富顺电力调度控制中心	回镇线913开关	回澜站	15000	否	310	5369.36	公线	266.7	86	4619.2	0	-323.71	不受限	不可开放
10183	10kV怡面线915大馈线	天府电力调度控制中心	怡面线915开关	怡居	63000	是	600	10392.3	公线	537.58	90	9310.9	0	-997.06	不受限	不可开放
10184	10kV荣望线大馈线	自贡电力调度控制中心	荣望线914开关	荣县站	90000	是	450	7794.23	公线	418.45	93	7247.6	0	-1012.22	不受限	不可开放
10185	10kV龙镇路大馈线	天府电力调度控制中心	龙镇路925开关	龙泉	63000	是	553	9578.24	公线	457	83	7915.2	0	-252.61	受限	不可开放
10186	10kV毛城线大馈线	天府电力调度控制中心	毛城线920开关	毛家湾	240000	否	600	10392.3	专线	327.1	55	5665.3	0	3687.77	受限	不可开放
10187	10kV沿坪线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV沿坪线917开关	沿滩站	63000	是	504	8729.54	公线	373.9	74	6476	1060	-552.37	不受限	不可开放
10188	10kV兜贾线大馈线	自贡电力调度控制中心	兜贾线913开关	兜山站	15100	否	240	4156.92	公线	260.51	109	4512	115	-885.77	不受限	不可开放
10189	10kV东洪路大馈线	天府电力调度控制中心	东洪路924开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	275.29	69	4768	1800	-1025.44	受限	不可开放

10190	10kV沿刘线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿刘线922开关	沿滩站	71900	是	300	5196.15	公线	354.02	118	6131.7	400	-2374.78	不受限	不可开放
10191	10kV阳香线大馈线	天府电力调度控制中心	阳香线912开关	阳光	40000	否	200	3464.1	公线	344.48	172	5966.4	0	-2848.71	不受限	不可开放
10192	10kV牧港三路大馈线	天府电力调度控制中心	牧港三路907开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	441.11	110	7640	0	-2097.44	不受限	不可开放
10193	10kV力韵路大馈线	天府电力调度控制中心	力韵路907开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	520.51	130	9015.2	0	-2779.82	受限	不可开放
10194	10kV骑勘路大馈线	天府电力调度控制中心	骑勘路907开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	专线	173.21	43	3000	0	3235.38	受限	不可开放
10195	10kV永龙路大馈线	天府电力调度控制中心	永龙路924开关	永安	10000	否	200	3464.1	公线	282.68	141	4896	0	-1778.31	受限	不可开放
10196	10kV桐地线大馈线	天府电力调度控制中心	桐地线931开关	桐子湾	63000	否	600	10392.3	专线	752.6	125	13035	0	-3681.93	不受限	不可开放
10197	10kV板卫二线大馈线	自贡电力调度控制中心	板卫二线938开关	板仓站	80200	否	423	7326.57	专线	389.38	92	6744	0	-150.09	不受限	不可开放
10198	10kV力华路大馈线	天府电力调度控制中心	力华路937开关	动力	50000	是	400	6928.2	公线	394.36	99	6830.4	0	-1287.84	受限	不可开放
10199	10kV力通线大馈线	天府电力调度控制中心	力通线905开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	282.91	71	4900	0	1335.38	受限	不可开放
10200	10kV毛物线大馈线	天府电力调度控制中心	毛物线922开关	毛家湾	240000	否	550	9526.28	公线	417.41	76	7229.6	0	1344.05	受限	不可开放
10201	10kV东龙路大馈线	天府电力调度控制中心	东龙路906开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	313.16	78	5424	0	811.38	受限	不可开放
10202	10kV力橡路大馈线	天府电力调度控制中心	力橡路936开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	443.97	111	7689.6	0	-1454.22	受限	不可开放
10203	10kV力顺路大馈线	天府电力调度控制中心	力顺路932开关	动力	50000	是	400	6928.2	专线	493.21	123	8542.4	0	-2999.84	受限	不可开放
10204	10kV园信路大馈线	天府电力调度控制中心	园信路926开关	桃园	50000	否	400	6928.2	公线	506.29	127	8769	0	-2533.62	受限	不可开放
10205	10kV东都路大馈线	天府电力调度控制中心	东都路942开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	341.57	85	5916	0	319.38	受限	不可开放
10206	10kV天远线大馈线	天府电力调度控制中心	天远线923开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	521.71	87	9036	0	317.07	受限	不可开放
10207	10kV板燕路大馈线	天府电力调度控制中心	板燕路929开关	板桥	31500	否	300	5196.15	公线	366.51	122	6348	0	-1671.47	不受限	不可开放
10208	10kV天华线925断路器间隔	天府电力调度控制中心	天华线925开关	天保	63000	是	600	10392.3	公线	180.86	30	3132.5	0	5181.34	受限	不可开放
10209	10kV十学线大馈线	天府电力调度控制中心	十学线917开关	十陵	240000	否	553	9578.24	专线	334.84	61	5799.4	0	2821.02	受限	不可开放
10210	10kV代火线大馈线	自贡电力调度控制中心	代火线922开关	代家坝站	126200	是	445	7707.63	公线	360.22	81	6239	160	-232.9	不受限	不可开放
10211	10kV何牛线	自贡电力调度控制中心	何牛线911开关	何市站	26500	是	380	6581.79	公线	343.01	90	5941	1530	-2205.57	不受限	不可开放
10212	10kV黄昆路大馈线	天府电力调度控制中心	黄昆路915开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	669.68	167	11598.9	0	-5363.52	不受限	不可开放
10213	10kV力正路大馈线	天府电力调度控制中心	力正路942开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	343.09	57	5942.4	0	3410.67	受限	不可开放
10214	10kV滨云线大馈线	天府电力调度控制中心	滨云路942开关	滨西	50000	否	600	10392.3	公线	439.54	73	7612.8	0	1740.27	受限	不可开放
10215	10kV力君线大馈线	天府电力调度控制中心	力君路925开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	450.07	113	7795.2	0	-1559.82	受限	不可开放
10216	10kV塔海线大馈线	天府电力调度控制中心	塔海线914开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	553.98	92	9595	0	-241.93	受限	不可开放
10217	10kV清新一线大馈线	天府电力调度控制中心	清新一路913开关	清水	63000	是	400	6928.2	公线	411.43	103	7126	0	-1583.44	不受限	不可开放

10218	10kV龙东路大馈线	天府电力调度控制中心	龙东路927开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	140.92	23	2440.8	0	6912.27	受限	不可开放
10219	10kV界柏线大馈线	天府电力调度控制中心	界柏路944开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	550.17	138	9529	0	-3986.44	不受限	不可开放
10220	10kV滨茶线916大馈线	天府电力调度控制中心	滨茶路916开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	446.74	112	7737.6	0	-2195.04	受限	不可开放
10221	10kV麓生二路大馈线	天府电力调度控制中心	麓生二路926开关	麓湖	63000	否	600	10392.3	专线	587.03	98	10167.4	0	-814.33	不受限	不可开放
10222	10kV代高线大馈线	自贡电力调度控制中心	代高线946开关	代家坝站	126200	是	380	6581.79	公线	436.29	115	7556.5	0	-2291.07	不受限	不可开放
10223	10kV天正线大馈线	天府电力调度控制中心	天正线931开关	天保	63000	是	600	10392.3	公线	401.43	67	6952.7	0	1361.14	受限	不可开放
10224	10kV东江路大馈线	天府电力调度控制中心	东江路925开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	280.6	70	4860	0	682.56	受限	不可开放
10225	10kV苏创路大馈线路	天府电力调度控制中心	苏创路913开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	324.87	81	5626.8	0	-84.24	不受限	不可开放
10226	10kV国文路大馈线	天府电力调度控制中心	国文路920开关	国坡	50000	是	553	9578.24	公线	524.15	95	9078.2	0	-1415.61	不受限	不可开放
10227	10kV荣观一线972大馈线	自贡电力调度控制中心	荣观一线972开关	荣县站	127400	是	553	9578.24	公线	439.71	80	7615.8	0	46.79	不受限	不可开放
10228	10kV九双线大馈线	天府电力调度控制中心	九双路928开关	九江	40000	是	400	6928.2	公线	518.15	130	8974.3	0	-3431.74	受限	不可开放
10229	10kV力合路大馈线	天府电力调度控制中心	力合路945开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	258.98	43	4485.6	0	4867.47	受限	不可开放
10230	10kV黄农线大馈线	天府电力调度控制中心	黄农线926开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	公线	531.58	133	9207	0	-2971.62	不受限	不可开放
10231	10kV面茂路大馈线	天府电力调度控制中心	面茂路924开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	540.15	98	9355.4	0	-734.98	受限	不可开放
10232	10kV天康线大馈线	天府电力调度控制中心	天康线926开关	天保	63000	否	600	10392.3	专线	726.91	121	12590	0	-3236.93	受限	不可开放
10233	10kV毛北线大馈线	天府电力调度控制中心	毛北线926开关	毛家湾	240000	否	553	9578.24	专线	261.67	47	4532.2	0	4088.22	受限	不可开放
10234	10kV仁金路大馈线	天府电力调度控制中心	仁金路926开关	仁宝	63000	否	352	6096.82	专线	406.28	115	7036.8	0	-1549.66	不受限	不可开放
10235	10kV北桥线934大馈线	自贡电力调度控制中心	北桥线934开关	城北站	100200	是	553	9578.24	公线	365.42	66	6329.1	1760	-426.51	不受限	不可开放
10236	10kV毛兴一线大馈线	天府电力调度控制中心	毛兴一线917开关	毛家湾	240000	是	555	9612.88	公线	284.06	51	4919.9	0	2770.4	受限	不可开放
10237	10kV乡城四线	宣汉电力调度控制中心	乡城四线919开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	477.8	91	8275.5	0	-1028.6	不受限	不可开放
10238	10kV天右线大馈线	天府电力调度控制中心	天右线913开关	天保	63000	是	600	10392.3	专线	134.69	45	2332.8	1200	7113.84	受限	不可开放
10239	10kV东友路大馈线	天府电力调度控制中心	东友线923开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	426.79	107	7392	0	-1849.44	受限	不可开放
10240	10kV西邦线大馈线	富顺电力调度控制中心	西邦线974开关	汇西站	163500	否	275	4763.14	公线	266.7	97	4619.2	0	-808.69	不受限	不可开放
10241	10kV塔检线大馈线	天府电力调度控制中心	塔检线966开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	258.49	43	4477	0	3836.84	受限	不可开放
10242	10kV乡城六线	宣汉电力调度控制中心	乡城六线962开关	东乡站	90000	是	553	9578.24	公线	522.36	94	9047.2	0	-1384.61	不受限	不可开放
10243	10kV邻院路大馈线	天府电力调度控制中心	邻院路942开关	邻港	63000	是	400	6928.2	公线	365.06	91	6322.8	0	-780.24	不受限	不可开放
10244	10kV龙华线926大馈线	天府电力调度控制中心	龙华路926开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	240.35	40	4162.8	0	5190.27	受限	不可开放
10245	10kV塔城四线大馈线	天府电力调度控制中心	塔城四线922开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	537.47	97	9309	0	-1646.41	受限	不可开放

10246	10kV北金线大馈线	自贡电力调度控制中心	北金线932开关	城北站	100200	是	318.63	5518.83	公线	359.03	113	6218.4	0	-1803.34	不受限	不可开放
10247	10kV廉园四线	宣汉电力调度控制中心	廉园四线925开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	478.86	87	8293.9	0	-631.31	不受限	不可开放
10248	10kV华怡线大馈线	天府电力调度控制中心	华怡线941开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	542.59	136	9397.6	0	-3162.22	不受限	不可开放
10249	10kV东佳路大馈线	天府电力调度控制中心	东佳路946开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	403.7	101	6992	0	-756.62	受限	不可开放
10250	10kV廉园三线	宣汉电力调度控制中心	廉园三线917开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	493.46	89	8546.8	0	-884.21	不受限	不可开放
10251	10kV香万线大馈线	天府电力调度控制中心	香万线912开关	香山	63000	是	405	7014.81	公线	413.33	102	7158.9	0	-1547.05	不受限	不可开放
10252	10kV界泉路大馈线	天府电力调度控制中心	界泉路946开关	界牌	40000	是	400	6928.2	公线	542.73	136	9400	0	-3857.44	不受限	不可开放
10253	10kV廉园二线	宣汉电力调度控制中心	廉园二线924开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	533.5	96	9240.2	0	-1577.61	不受限	不可开放
10254	10kV廉园一线	宣汉电力调度控制中心	廉园一线916开关	廉君站	100000	是	553	9578.24	公线	537.8	97	9314.7	0	-1652.11	不受限	不可开放
10255	10kV乡城三线	宣汉电力调度控制中心	乡城三线918开关	东乡站	90000	是	523	9058.63	公线	450.83	86	7808.4	0	-561.5	不受限	不可开放
10256	10kV骑香路大馈线	天府电力调度控制中心	骑香路903开关	骑龙	50000	否	400	6928.2	公线	498.85	125	8640	0	-2404.62	受限	不可开放
10257	10kV大众四路大馈线	天府电力调度控制中心	大众四路942开关	大众	50000	否	600	10392.3	专线	547.9	91	9489.7	0	-136.63	不受限	不可开放
10258	10kV芭南线	宣汉电力调度控制中心	芭南线914开关	芭蕉	360000	是	220	3810.51	公线	208.18	95	3605.7	0	-557.29	不受限	不可开放
10259	10kV东镇路大馈线	天府电力调度控制中心	东镇路943开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	328.41	82	5688	0	547.38	受限	不可开放
10260	10kV界首路大馈线	天府电力调度控制中心	界首路926开关	界牌	40000	否	400	6928.2	公线	587.03	147	10167.4	600	-4532.02	不受限	不可开放
10261	10kV清博路大馈线	天府电力调度控制中心	清博路905开关	清水	50000	否	400	6928.2	公线	424.71	106	7356	0	-1120.62	不受限	不可开放
10262	10kV北鸿线大馈线	自贡电力调度控制中心	北鸿线965开关	城北站	100200	是	423	7326.57	公线	401.89	95	6960.8	0	-1099.54	不受限	不可开放
10263	10kV邓学线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓学线928开关	邓关站	100300	否	456	7898.15	公线	389.21	85	6741.1	645	-277.77	不受限	不可开放
10264	10kV板龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV板龙线914开关	板仓站	80000	是	696	12055.07	公线	408.31	59	7072	0	2572.06	受限	不可开放
10265	10kV天通二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通二线923开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	121.85	30	2110.4	5625	-82.44	受限	不可开放
10266	10kV小贤一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤一线933开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	319.6	64	5535.5	250	1142.7	受限	不可开放
10267	10kV白明一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明一线916开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	121.29	30	2100.8	2260	1874.58	受限	不可开放
10268	10kV鲁学线	宜宾电力调度控制中心	鲁学线968开关	鲁西站	40000	是	480	8313.84	公线	345.94	72	5991.6	2500	-1840.53	不受限	不可开放
10269	10kV大砖线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大砖线924手车开关	大腰站	12600	否	170	2944.49	公线	238.05	140	4123.1	1250	-2723.06	不受限	不可开放
10270	10kV丹胡线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹胡线923开关	丹山站	12600	是	150	2598.08	公用	156.43	104	2709.4	0	-630.94	不受限	不可开放
10271	10kV城赵线	宜宾电力调度控制中心	城赵线950开关	城南	150000	是	480	8313.84	公线	165.59	34	2868	8000	-4216.93	受限	不可开放
10272	10kV大隆线	雁江电力调度控制中心	10kV大隆线915手车开关	大腰站	17300	否	300	5196.15	公线	118.18	39	2046.9	6755	-4125.37	不受限	不可开放
10273	10kV保粮线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保粮线913开关	保和站	18800	否	350	6062.18	公用	69.03	20	1195.6	125	4135.36	受限	不可开放

10274	10kV东惠线	南溪电力调度控制中心	东惠线944开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	424.78	106	7357.2	0	-1814.64	不受限	不可开放
10275	10kV丹鲁线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹鲁线922开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	167.68	84	2904.3	3100	-2886.61	不受限	不可开放
10276	10kV小标二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标二线942开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	444.39	71	7696.9	0	963.36	受限	不可开放
10277	10kV中莲线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中莲线918开关	城中站	80000	是	300	5196.15	公用	342.26	114	5928	905	-2676.08	不受限	不可开放
10278	10kV白泥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白泥线952开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	520.73	138	9019.1	0	-3142.25	受限	不可开放
10279	10kV胜岩线	宜宾电力调度控制中心	胜岩线955开关	胜天站	31500	是	310	5369.36	公线	436.35	141	7557.5	200	-3462.01	不受限	不可开放
10280	10kV白希线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白希线967开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	254.52	51	4408.2	1250	2136.02	受限	不可开放
10281	10kV白雷线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白雷线928开关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	152.07	30	2633.9	12395	-8100.7	受限	不可开放
10282	10kV大富线	宜宾电力调度控制中心	大富线954开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	251.5	81	4356	0	-60.51	不受限	不可开放
10283	10kV东场线	南溪电力调度控制中心	东场线947开关	东风站	63000	是	400	6928.2	公线	245.77	61	4256.8	1250	35.76	不受限	不可开放
10284	10kV丹镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹镇线912开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	265.82	89	4604	5045	-4972.47	不受限	不可开放
10285	10kV伍镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍镇线913开关	伍隍站	18800	否	170	2944.49	公用	120.69	71	2090.4	1500	-940.36	不受限	不可开放
10286	10kV大田线	南溪电力调度控制中心	大田线632开关	大观站	40000	否	200	3464.1	公线	287.62	144	4981.6	0	-1863.91	不受限	不可开放
10287	10kV东明线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东明线913开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	260.06	130	4504.2	250	-1636.51	不受限	不可开放
10288	10kV大台线	南溪电力调度控制中心	大台线633开关	大观站	40000	是	200	3464.1	公线	260.39	130	4510	0	-1738.72	不受限	不可开放
10289	10kV大元线	宜宾电力调度控制中心	大元线958开关	大益站	40000	是	310	5369.36	公线	324.56	105	5621.4	0	-1325.91	不受限	不可开放
10290	10kV小刘一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘一线914开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	229.86	46	3981.2	8680	-2860.31	受限	不可开放
10291	10kV红玉线	宜宾电力调度控制中心	红玉线687开关	红桥站	40000	否	300	5196.15	公线	394.64	132	6835.2	0	-2158.67	不受限	不可开放
10292	10kV大石线	南溪电力调度控制中心	大石线634开关	大观站	81000	是	240	4156.92	公线	426.11	178	7380.2	0	-4054.66	不受限	不可开放
10293	10kV迎焦线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎焦线913开关	迎接站	12500	否	264	4572.61	公用	74.36	28	1288	6060	-3232.65	不受限	不可开放
10294	10kV红梅线	宜宾电力调度控制中心	红梅线691开关	红桥站	40000	是	380	6581.79	公线	169.91	45	2942.8	3500	-1177.37	不受限	不可开放
10295	10kV金市线	宜宾电力调度控制中心	金市线926开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	456.34	106	7903.8	0	-1945.54	受限	不可开放
10296	10kV白明二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白明二线923开关	白塔站	100000	否	400	6928.2	公用	310.46	78	5377.2	10580	-9721.82	受限	不可开放
10297	10kV新西Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新西I线953开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	800.09	186	13857.6	0	-7899.34	不受限	不可开放
10298	10kV白雷一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白雷一线915开关	白塔站	100000	否	320	5542.56	公用	33.29	10	576.5	5800	-1388.2	受限	不可开放
10299	10kV大立线	南溪电力调度控制中心	大立线635开关	大观站	40000	是	270	4676.54	公线	226.4	84	3921.3	0	-180.07	不受限	不可开放
10300	10kV金学线	宜宾电力调度控制中心	金学线918开关	金沙	180000	是	600	10392.3	公线	160.74	27	2784	1600	3929.84	受限	不可开放
10301	10kV金院线	宜宾电力调度控制中心	金院线927开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	228.58	53	3959	0	1999.26	受限	不可开放

10302	10kV新西Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新西II线947开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	399.36	93	6917	0	-958.74	不受限	不可开放
10303	10kV胜天线	宜宾电力调度控制中心	胜天线953开关	胜天站	31500	是	200	3464.1	公线	202.08	101	3500	0	-728.72	不受限	不可开放
10304	10kV大华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV大华线913手车开关	大腰站	12600	是	300	5196.15	公用	133.66	45	2315	12000	-10158.08	不受限	不可开放
10305	10kV孙广一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙广一线936开关	孙家坝	300000	是	625	10825.32	公线	245.85	39	4258.2	5710	-1307.94	不受限	不可开放
10306	10kV中海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中海一线915开关	城中站	80000	是	480	8313.84	公用	360.68	75	6247	1000	-595.93	不受限	不可开放
10307	10kV东国线	南溪电力调度控制中心	东国线945开关	东风站	63000	否	400	6928.2	公线	446.47	112	7732.8	0	-1497.42	不受限	不可开放
10308	10kV吊麦线	宜宾电力调度控制中心	吊麦线958开关	吊黄楼站	40000	是	320	5542.56	公线	271.41	85	4700.9	315	-581.85	不受限	不可开放
10309	10kV白豪一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪一线913开关	白塔站	100000	是	330	5715.77	公用	393.04	119	6807.5	0	-2234.88	受限	不可开放
10310	10kV黄大线	南溪电力调度控制中心	黄大线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	201.98	96	3498.3	0	-588.45	不受限	不可开放
10311	10kV小标线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小标线932开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	105.07	17	1819.8	1000	5840.46	受限	不可开放
10312	10kV新城Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	新城I线959开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	393.76	92	6819.9	0	-861.64	不受限	不可开放
10313	10kV鲁铁线	宜宾电力调度控制中心	鲁铁线969开关	鲁西站	105000	否	490	8487.05	公线	444.09	91	7691.7	2500	-2553.36	不受限	不可开放
10314	10kV祥太线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥太线913开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	183.81	92	3183.6	1860	-1925.91	不受限	不可开放
10315	10kV东坝线	南溪电力调度控制中心	东坝线957开关	东风站	40000	是	300	5196.15	公线	277.68	93	4809.5	0	-652.58	不受限	不可开放
10316	10kV新城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	新城Ⅱ线943开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	463.97	108	8036	0	-2077.74	不受限	不可开放
10317	10kV黄双线	南溪电力调度控制中心	黄双线626开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	367.37	175	6362.8	0	-3452.95	不受限	不可开放
10318	10kV鲁坡线	宜宾电力调度控制中心	鲁坡线971开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	252.83	59	4379	4750	-3170.74	不受限	不可开放
10319	10kV东院线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东院线915开关	东峰站	40000	否	200	3464.1	公用	239.74	120	4152.3	3400	-4434.61	不受限	不可开放
10320	10kV吊鼻线	宜宾电力调度控制中心	吊鼻线976开关	吊黄楼站	6300	是	360	6235.38	公线	315.17	88	5458.8	0	-470.5	不受限	不可开放
10321	10kV黄金线	南溪电力调度控制中心	黄金线628开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	308.14	147	5337	0	-2427.15	不受限	不可开放
10322	10kV金议线	宜宾电力调度控制中心	金城线929开关	金沙	556000	否	600	10392.3	公线	164.2	27	2844	0	6509.07	受限	不可开放
10323	10kV丰龙线	宜宾电力调度控制中心	10kV丰龙线959开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	34.49	8	597.4	0	5360.86	受限	不可开放
10324	10kV白安二线	雁江电力调度控制中心	10kV白安二线956开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	166.06	39	2876.1	2500	1217.81	受限	不可开放
10325	10kV黄菜线	南溪电力调度控制中心	黄菜线630开关	黄沙河站	10000	是	260	4503.33	公线	342.9	132	5939	0	-2336.34	不受限	不可开放
10326	10kV江盾线	江安电力调度控制中心	江盾线684开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	362.48	84	6278.1	0	-319.84	不受限	不可开放
10327	10kV中侨线	雁江电力调度控制中心	10kV中侨线914开关	城中站	82000	是	500	8660.25	公用	275.58	55	4773	13030	-10874.8	不受限	不可开放
10328	10kV江环线682线路	江安电力调度控制中心	江环线682开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	429.02	100	7430.7	0	-1472.44	不受限	不可开放
10329	10kV中沱线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中沱线925开关	城中站	80000	是	377	6529.83	公用	400.06	106	6929	1000	-2705.14	不受限	不可开放

10330	10kV吊沙线	宜宾电力调度控制中心	吊沙线975开关	吊黄楼站	40000	是	300	5196.15	公线	272.46	91	4719	0	-562.08	不受限	不可开放
10331	10kV小环二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小环二线915开关	小山站	82000	是	413	7153.37	公线	391.74	63	6784.9	2080	3642.7	受限	不可开放
10332	10kV白弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白弘线964开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	274.85	55	4760.4	0	3033.82	受限	不可开放
10333	10kV汪镇线	南溪电力调度控制中心	汪镇线951开关	汪家站	6300	是	200	3464.1	公线	239.77	120	4152.8	0	-1381.52	不受限	不可开放
10334	10kV汪龙线	南溪电力调度控制中心	汪龙线952开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	432.06	166	7483.3	0	-3880.64	不受限	不可开放
10335	10kV保中线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保中线923开关	保和站	18800	是	380	6581.79	公用	267.48	70	4632.8	1800	-1167.37	受限	不可开放
10336	10kV老长线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV老长线925开关	老君站	12600	是	300	5196.15	公用	135.85	45	2352.9	3095	-1290.98	受限	不可开放
10337	10kV汪林线	南溪电力调度控制中心	汪林线953开关	汪家站	6300	是	260	4503.33	公线	256.87	99	4449	1250	-2096.34	不受限	不可开放
10338	10kV吊长线	宜宾电力调度控制中心	吊长线955开关	吊黄楼站	40000	否	270	4676.54	公线	266.05	99	4608	1250	-1649.11	不受限	不可开放
10339	10kV小西线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小西线919开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	359.93	72	6234	1490	-795.8	受限	不可开放
10340	10kV新语线	宜宾电力调度控制中心	新语线932开关	建新站	40000	否	430	7447.82	公线	535.8	125	9280	0	-2576.96	不受限	不可开放
10341	10kV祥柏线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥柏线915开关	祥符站	6300	否	200	3464.1	公用	119.97	60	2077.9	1200	-160.21	不受限	不可开放
10342	10kV方建线	宜宾电力调度控制中心	方建线666开关	方水站	63000	是	430	7447.82	公线	475.01	110	8227.2	0	-2268.94	不受限	不可开放
10343	10kV小刘二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小刘二线924开关	小山站	80000	是	420	7274.61	公线	436.57	87	7561.4	0	5819.69	受限	不可开放
10344	10kV白迎二线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎二线926开关	白塔站	102000	是	485	8400.45	公线	87.21	18	1510.5	24090	-17369.64	不受限	不可开放
10345	10kV水金线	江安电力调度控制中心	水金线903开关	水清站	10000	是	290	5022.95	公线	287.08	99	4972.2	0	-953.84	不受限	不可开放
10346	10kV天通一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV天通一线913开关	天星	300000	是	400	6928.2	公用	113.32	28	1962.7	6900	-1357.44	受限	不可开放
10347	10kV普江线951	宜宾电力调度控制中心	普江线951开关	普安站	40000	是	310	5369.36	公线	332.66	107	5761.6	0	-1466.11	不受限	不可开放
10348	10kV普冠线	宜宾电力调度控制中心	普冠线953开关	普安站	40000	是	210	3637.31	公线	332.94	159	5766.5	2500	-5356.65	不受限	不可开放
10349	10kV丹新线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹新线914开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	177.22	89	3069.4	3695	-3646.71	不受限	不可开放
10350	10kV普水线	宜宾电力调度控制中心	普水线959开关	普安站	40000	是	490	8487.05	公线	491.64	100	8515.2	0	-1725.56	不受限	不可开放
10351	10kV天庄线	宜宾电力调度控制中心	天庄线662开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	351.92	82	6095.3	250	-387.04	受限	不可开放
10352	10kV天龙线	宜宾电力调度控制中心	天龙线664开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	209.97	49	3636.7	2050	271.56	受限	不可开放
10353	10kV伍义线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍义线922开关	伍隍站	18800	否	275	4763.14	公用	213.86	78	3704.1	20480	-19897.27	不受限	不可开放
10354	10kV天柏线	宜宾电力调度控制中心	天柏线668开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	380.02	88	6581.9	0	-623.64	受限	不可开放
10355	10kV迎黄线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV迎黄线914开关	迎接站	12500	否	275	4763.14	公用	180.6	66	3128	4245	-3086.17	不受限	不可开放
10356	10kV方远线	宜宾电力调度控制中心	方远线655开关	方水站	40000	是	430	7447.82	公线	417.32	97	7228	0	-1269.74	不受限	不可开放
10357	10kV保紫线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保紫线924开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公线	259.39	94	4492.6	5115	-5797.09	受限	不可开放

10358	10kV坪大线	宜宾电力调度控制中心	坪大线952开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	800.09	186	13857.6	2800	-10699.34	不受限	不可开放
10359	10kV坪烤线	宜宾电力调度控制中心	坪烤线987开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	273.67	64	4739.9	1250	-31.64	不受限	不可开放
10360	10kV小贤二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小贤二线943开关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	333.53	67	5776.7	1000	1017.52	受限	不可开放
10361	10kV白桥线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白桥线962开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	237.42	47	4112.2	5400	-1717.98	受限	不可开放
10362	10kV坪华线	宜宾电力调度控制中心	坪华线982开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	618.7	144	10715.8	0	-4757.54	不受限	不可开放
10363	10kV坪港二线	宜宾电力调度控制中心	坪港二线983开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	519.26	121	8993.5	0	-3035.24	不受限	不可开放
10364	10kV坪黄一线	宜宾电力调度控制中心	坪黄一线986开关	沙坪站	40000	是	400	6928.2	公线	500.29	125	8665	0	-3122.44	不受限	不可开放
10365	10kV孙海一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海一线974开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	536.77	112	9296.9	0	-1814.44	不受限	不可开放
10366	10kV坪科线	宜宾电力调度控制中心	坪科线993开关	沙坪站	40000	否	430	7447.82	公线	767.79	179	13298.1	0	-6595.06	不受限	不可开放
10367	10kV丹成线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV丹成线924开关	丹山站	12600	否	200	3464.1	公用	131.33	66	2274.7	3750	-2907.01	不受限	不可开放
10368	10kV东堪线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东堪线916开关	东峰站	40000	否	240	4156.92	公用	310.81	130	5383.3	535	-2177.07	不受限	不可开放
10369	10kV白幸线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白幸线914开关	白塔站	100000	否	480	8313.84	公用	118.45	25	2051.6	0	5430.86	受限	不可开放
10370	10kV坪浙线	宜宾电力调度控制中心	坪浙线989开关	沙坪站	93000	否	430	7447.82	公线	271.41	63	4700.9	2000	2.14	不受限	不可开放
10371	10kV白蜀一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白蜀一线919开关	白塔站	100000	否	700	12124.36	公用	240.46	34	4164.7	30330	-19418.08	受限	不可开放
10372	10kV坪庙线	宜宾电力调度控制中心	坪庙线997开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	317.32	74	5496	1600	-1137.74	不受限	不可开放
10373	10kV保永线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保永线912开关	保和站	18800	否	175	3031.09	公用	273.11	156	4730.2	300	-2302.22	受限	不可开放
10374	10kV柏园一线	宜宾电力调度控制中心	柏园一线944开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	547.44	127	9481.7	0	-3523.44	不受限	不可开放
10375	10kV中南线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中南线913开关	城中站	80000	是	423	7326.57	公用	311.09	74	5388	2195	-1721.74	不受限	不可开放
10376	10kV柏港二线	宜宾电力调度控制中心	柏港二线969开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	518.91	130	8987.5	1250	-4002.12	不受限	不可开放
10377	10kV柏坪二线	宜宾电力调度控制中心	柏坪二线971开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	274.83	69	4760	2450	-1667.44	不受限	不可开放
10378	10kV柏周线	宜宾电力调度控制中心	柏周线954开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	385.97	90	6685	0	18.04	不受限	不可开放
10379	10kV白加线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白加线953开关	白塔站	100000	否	485	8400.45	专用	66.48	14	1151.5	1000	5408.9	受限	不可开放
10380	10kV柏天线	宜宾电力调度控制中心	柏天线948开关	柏树林站	50000	否	430	7447.82	公线	477.61	111	8272.2	0	-1569.16	不受限	不可开放
10381	10kV柏正线	宜宾电力调度控制中心	柏正线972开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	800.09	186	13857.6	1600	-9499.34	不受限	不可开放
10382	10kV柏轻线	宜宾电力调度控制中心	柏轻线970开关	柏树林站	50000	否	400	6928.2	公线	502.75	126	8707.6	1600	-4072.22	不受限	不可开放
10383	10kV白迎一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白迎一线951开关	白塔站	100000	是	500	8660.25	公用	163.09	33	2824.7	5720	-1616.5	受限	不可开放
10384	10kV鹭油线	宜宾电力调度控制中心	鹭油线661开关	鹭州站	10000	是	380	6581.79	公线	362.2	95	6273.3	0	-1007.87	受限	不可开放
10385	10kV小风二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小风二线929开关	小山站	80000	是	500	8660.25	公用	173.01	35	2996.5	0	6928.2	受限	不可开放

10386	10kV鹭金线	宜宾电力调度控制中心	鹭金线664开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	279.54	70	4841.6	0	700.96	受限	不可开放
10387	10kV鹭象线	宜宾电力调度控制中心	鹭象线652开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	289.33	72	5011.2	0	531.36	受限	不可开放
10388	10kV中园一线	雁江电力调度控制中心	10kV中园一线913小车开关	中和站	64000	是	600	10392.3	公线	232.45	39	4026	7325	-3037.16	不受限	不可开放
10389	10kV鹭场线	宜宾电力调度控制中心	鹭场线655开关	鹭州站	10000	是	310	5369.36	公线	340.94	110	5905	0	-1609.51	受限	不可开放
10390	10kV鹭轴线	宜宾电力调度控制中心	鹭轴线654开关	鹭州站	10000	是	400	6928.2	公线	311.15	78	5389.1	0	153.46	受限	不可开放
10391	10kV孙海二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙海二线963开关	孙家坝	300000	否	480	8313.84	公用	385.95	80	6684.6	1880	-1082.14	不受限	不可开放
10392	10kV明石线	宜宾电力调度控制中心	明石线951开关	明威站	10000	是	210	3637.31	公线	236.61	113	4098.1	0	-1188.25	不受限	不可开放
10393	10kV邱中线642	宜宾电力调度控制中心	邱中线642开关	邱场站	6300	是	270	4676.54	公线	328.43	122	5688.4	0	-1947.17	不受限	不可开放
10394	10kV象威线632	宜宾电力调度控制中心	象威线632开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	359.83	84	6232.3	0	-274.04	不受限	不可开放
10395	10kV象玉线	宜宾电力调度控制中心	象玉线637开关	象鼻站	6300	是	430	7447.82	公线	365.75	85	6334.8	0	-376.54	不受限	不可开放
10396	10kV宗星线632	宜宾电力调度控制中心	宗星线632开关	宗场站	6300	是	210	3637.31	公线	236.35	113	4093.6	160	-1343.75	不受限	不可开放
10397	10kV丰安线950	宜宾电力调度控制中心	丰安线950开关	丰收	150000	是	430	7447.82	公线	297.66	69	5155.5	0	802.76	受限	不可开放
10398	10kV伍刘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV伍刘线921开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	219.91	110	3808.8	2130	-2821.11	不受限	不可开放
10399	10kV顺大线	宜宾电力调度控制中心	顺大线940开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	372.92	87	6459	0	-500.74	不受限	不可开放
10400	10kV驯回线	雁江电力调度控制中心	10kV驯回线913开关	驯龙站	13800	是	265	4589.93	公线	187.82	71	3253	6300	-5881.06	不受限	不可开放
10401	10kV顺桂线	宜宾电力调度控制中心	顺桂线954开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	447.97	104	7758.9	0	-1800.64	不受限	不可开放
10402	10kV顺国线大馈线	宜宾电力调度控制中心	顺国线933开关	天顺站	102000	是	430	7447.82	公线	340.2	79	5892.2	630	-563.94	不受限	不可开放
10403	10kV保园线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV保园线925开关	保和站	18800	是	400	6928.2	公用	286.99	72	4970.7	35495	-34923.14	受限	不可开放
10404	10kV顺远线	宜宾电力调度控制中心	顺远线934开关	天顺站	50000	是	430	7447.82	公线	401	93	6945.32	0	-987.064	不受限	不可开放
10405	10kV白亭线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白亭线954开关	白塔站	100000	否	390	6755	公用	202.71	52	3510.9	10850	-8281.4	受限	不可开放
10406	10kV大村线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大村线911开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	28.87	29	500	0	1058.84	受限	不可开放
10407	10kV柯德线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯德线913开关	柯拉站	40000	否	400	6928.2	公线	44.62	11	772.9	0	5462.48	受限	不可开放
10408	10kV保园二线	雁江电力调度控制中心	10kV保园二线915开关	保和站	24500	是	550	9526.28	公线	326.1	59	5648	6695	-4721.98	受限	不可开放
10409	10kV团放线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团运线912开关	上团站	11000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10410	10kV城叙Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城叙I线651开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	497.62	131	8618.7	0	-3353.27	不受限	不可开放
10411	10kV雄坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄坝线913开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	110.78	55	1918.7	0	1198.99	受限	不可开放
10412	10kV旦克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦克线912开关	旦都站	7250	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	受限	不可开放

10413	10kV城北Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	城北I线654开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	302.12	80	5232.8	0	32.63	不受限	不可开放
10414	10kV西德线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西德线971开关	石渠西区站	16000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10415	10kV荣斯线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣斯线914开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	25.98	13	450	0	2667.69	受限	不可开放
10416	10kV东牛线	雅江电力调度控制中心	10kV东牛线918开关	东峰站	82000	是	352	6096.82	公线	306.15	87	5302.6	1375	-1800.14	不受限	不可开放
10417	10kV鸳大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鸳大线911开关	鸳鸯坝站	50000	否	100	1732.05	公线	104.91	105	1817	0	-258.16	不受限	不可开放
10418	10kV城叙Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城叙II线661开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	495.57	130	8583.3	0	-3317.87	不受限	不可开放
10419	10kV小天线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV小天线944开关	小山站	80000	是	625	10825.32	公线	1100.39	176	19058.7	3050	-13448.44	受限	不可开放
10420	10kV香镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香镇线914开关	香格里拉站	40200	否	240	4156.92	公线	164.06	68	2841.6	0	899.63	受限	不可开放
10421	10kV香拥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香拥线916开关	香格里拉站	40200	否	100	1732.05	公线	206.7	207	3580	0	-2021.16	受限	不可开放
10422	10kV宜新线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜新线951开关	宜牛站	1600	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10423	10kV迎古线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV迎古线911开关	迎接站	14500	是	230	3983.72	公线	214.78	93	3720	5030	-5563.02	不受限	不可开放
10424	10kV田柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田柏线923开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	322.34	215	5583	0	-3244.73	受限	不可开放
10425	10kV金湖线	宜宾电力调度控制中心	金湖线919开关	金沙	180000	否	490	8487.05	公线	271	55	4693.7	0	2944.64	受限	不可开放
10426	10kV金语线	宜宾电力调度控制中心	金语线916开关	金沙	1800000	否	490	8487.05	公线	111.57	23	1932.4	0	5705.94	受限	不可开放
10427	10kV中晶二线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV中晶二线928开关	城中站	80000	是	500	8660.25	公用	407.39	81	7056	0	-127.8	不受限	不可开放
10428	10kV新安线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新安线915开关	安乐坝站	2500	否	100	1732.05	公线	112.88	113	1955	0	-396.16	受限	不可开放
10429	10kV赠岳线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	赠岳线913开关	赠科站	6300	是	100	1732.05	公线	90.09	90	1560.4	0	-174.76	受限	不可开放
10430	10kV丹五线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV丹五线915开关	丹山站	12600	否	300	5196.15	公用	268.72	90	4654.3	8210	-8187.77	不受限	不可开放
10431	10kV邓下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邓下线914开关	邓坡站	3150	是	125	2165.06	公线	13.85	11	239.8	0	1492.25	受限	不可开放
10432	10kV云德线	宜宾电力调度控制中心	云德线970开关	云台	180000	否	490	8487.05	公线	340.11	69	5890.7	0	1747.64	受限	不可开放
10433	10kV东小线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV东小线914开关	东峰站	40000	否	335	5802.37	公用	494.02	147	8556.4	8130	-11464.27	不受限	不可开放
10434	10KV来坝线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来坝线914开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	135.35	135	2344.2	0	-785.35	受限	不可开放
10435	10kV新吴线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新吴线926开关	新龙站	60000	否	248	4295.49	公线	294.87	119	5107.2	0.7	-1241.96	不受限	不可开放
10436	10kV苏王线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏王线914开关	苏洼龙站	18000	否	600	10392.3	公线	23.73	4	411	0	8942.07	受限	不可开放
10437	10kV白锦线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV白锦线957开关	白塔站	100000	否	500	8660.25	公用	125.47	25	2173.2	0	5621.02	受限	不可开放

10438	10kV章乡线951大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章乡线951开关	章谷	3150	否	600	10392.3	公线	205.37	34	3557	8.75	5787.32	受限	不可开放
10439	10kV二林线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	二林线913开关	二郎山站	2500	否	120	2078.46	公线	0	0	0	0	1870.61	受限	不可开放
10440	10kV红微线649	宜宾电力调度控制中心	红微线649开关	红坝站	82000	是	370	6408.59	公线	477.61	129	8272.2	0	-3145.33	不受限	不可开放
10441	10kV沙吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙吉线912	沙冲站	23150	否	100	1732.05	公线	8.85	9	153.2	0	1405.65	受限	不可开放
10442	10kV色牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV色牧线917断路器	色达站	25000	否	100	1732.05	公线	189.84	190	3288	0	-1729.16	不受限	不可开放
10443	10kV丰慈线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV丰慈线913开关	丰裕站	6300	否	230	3983.72	公用	179.06	78	3101.3	600	-115.95	不受限	不可开放
10444	10kV理骡线916	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理骡线916开关	理塘站	81000	否	125	2165.06	公线	108.12	86	1872.6	0	75.95	受限	不可开放
10445	10kV建山一线	宜宾电力调度控制中心	建山一线623开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	283.66	95	4913	0	-236.47	不受限	不可开放
10446	10kV中百线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV中百线971开关	城中站	80000	否	340	5888.97	公用	102.6	30	1777	8430	-4906.93	不受限	不可开放
10447	10kV建山二线	宜宾电力调度控制中心	建山二线625开关	建中站	31500	否	300	5196.15	公线	404.52	135	7006.2	0	-2329.67	不受限	不可开放
10448	10kV桃联线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃联线911开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	114.65	115	1985.8	0	-426.96	不受限	不可开放
10449	10kV子实线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子实线912开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	112.56	113	1949.6	0	-390.76	受限	不可开放
10450	10kV金飞线	宜宾电力调度控制中心	金飞线916开关	金沙	360000	是	430	7447.82	公线	386.6	90	6695.912	3510	-737.656	不受限	不可开放
10451	10kV炉雅911断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉雅线911开关	炉霍站	60000	是	100	1732.05	公线	94.11	94	1630	0	-244.36	受限	不可开放
10452	10kV炉寿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉寿线912开关	炉霍站	60000	否	200	3464.1	公线	186.78	93	3235	0	-117.31	受限	不可开放
10453	10kV小城一线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV小城一线912开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	578.55	116	10020.8	5100	4253.07	受限	不可开放
10454	10kV阿松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	阿松线913开关	阿日扎站	12000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10455	10kV西镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西镇线973开关	石渠西区站	16000	否	240	4156.92	公线	0	0	0	0	3741.23	受限	不可开放
10456	10kV道雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道雅线924开关	道孚站	100000	否	125	2165.06	公线	191.57	153	3318	0	-1369.45	受限	不可开放
10457	10kV城北Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	城北II线664开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	346.97	91	6009.6	0	-744.17	不受限	不可开放
10458	10kV保高线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV保高线922开关	保和站	18800	是	275	4763.14	公用	86.82	32	1503.8	150	2156.71	受限	不可开放
10459	10kV龙黄线	眉山电力调度控制中心	龙黄线914开关	龙兴站	20000	否	255	4416.73	公线	218	85	3775.7	1580	-1380.64	不受限	不可开放
10460	10kV龙各线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙各线914开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	8.8	4	152.4	0	2965.29	受限	不可开放
10461	10kV鸡溪线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV鸡溪线943开关	鸡石湾站	71500	否	625	10825.32	专线	200.32	32	3469.6	8550	-2276.81	不受限	不可开放
10462	10kV平乐一线	眉山电力调度控制中心	平乐一线933开关	平春	180000	是	600	10392.3	公线	363.2	61	6290.7	3750	-1726.86	不受限	不可开放

10463	10kV道罗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道罗线923开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	62.07	62	1075	0	483.84	受限	不可开放
10464	10kV铝象二线	眉山电力调度控制中心	铝象二线922开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	298.52	71	5170.4	6650	-3959.14	不受限	不可开放
10465	10kV小凤一线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV小凤一线917开关	小山站	80000	否	500	8660.25	公用	117.98	24	2043.5	5750	2044.22	受限	不可开放
10466	10kV金北一线	眉山电力调度控制中心	金北一线912开关	金龙站	103000	是	650	11258.33	公线	604.84	93	10475.8	400	-1869.14	不受限	不可开放
10467	10kV多秦线	眉山电力调度控制中心	多秦线936开关	多悦站	28000	是	300	5196.15	公线	232.4	77	4025.2	880	-748.28	不受限	不可开放
10468	10kV白宝一线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV白宝一线918开关	白塔站	100000	是	377	6529.83	公用	244.34	65	4232	5600	-4608.14	受限	不可开放
10469	10kV新稻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新稻线914开关	新城站	190000	否	100	1732.05	公线	786.26	786	13618	0	-12059.16	受限	不可开放
10470	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	依研线913开关	白依站	16000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10471	10kV思黄线	眉山电力调度控制中心	思黄线945开关	思蒙站	80000	否	423	7326.57	公线	335.58	79	5812.2	6000	-5218.29	受限	不可开放
10472	10kV白水线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV白水线958开关	白塔站	102000	否	480	8313.84	专用	158.38	33	2743.2	0	4739.26	受限	不可开放
10473	10kV观永线	眉山电力调度控制中心	观永线998开关	观音站	18000	否	423	7326.57	公线	198.85	47	3444.1	5465	-2315.19	不受限	不可开放
10474	10kV康则线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康则线913开关	康勒站	6300	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	受限	不可开放
10475	10kV保安线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV保安线914开关	保和站	18800	否	245	4243.52	公用	237.06	97	4105.9	6610	-6896.73	受限	不可开放
10476	10kV庄威二线	眉山电力调度控制中心	庄威二线922开关	庄店站	50000	否	482	8348.48	公线	380.24	79	6585.7	1250	-322.07	不受限	不可开放
10477	10kV雄色线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雄色线912开关	下雄站	6300	否	200	3464.1	公线	49.9	25	864.2	0	2253.49	受限	不可开放
10478	10kV石马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石马线913开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10479	10kV尚河二线	眉山电力调度控制中心	尚河二线925开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	368.09	76	6375.4	12565	-11426.77	不受限	不可开放
10480	10kV尚东二线	眉山电力调度控制中心	尚东二线941开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	343.49	62	5949.2	5065	-3393.18	不受限	不可开放
10481	10kV纳邛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳邛线912开关	纳塔站	14300	否	100	1732.05	公线	140.68	141	2436.6	0	-877.76	受限	不可开放
10482	10kV康戈线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康戈线912开关	康勒站	2000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10483	10kV白蜀二线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV白蜀二线925开关	白塔站	100000	否	377	6529.83	公用	293.64	78	5085.9	16280	-10403.15	受限	不可开放
10484	10kV南解线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南解路922开关	甘孜城南站	10000	否	300	5196.15	公线	73.9	25	1280	0	3396.53	受限	不可开放
10485	10kV城科线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城科线912开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	18.16	12	314.6	0	2023.67	受限	不可开放
10486	10kV伍南线大馈线	雅江电力调度控制中心	10kV伍南线925开关	伍隍站	18800	否	200	3464.1	公用	136.78	68	2369	3315	-2566.31	不受限	不可开放
10487	10kV龙悦二线	眉山电力调度控制中心	龙悦二线921开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	451.04	94	7812	2920	-3848.37	不受限	不可开放

10488	10kV奔多线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔多线915	奔达站	12300	否	200	3464.1	公线	0	0	0	1.25	3116.44	受限	不可开放
10489	10kV大南线	眉山电力调度控制中心	大南线925开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	203.64	41	3527.1	0	3331.82	受限	不可开放
10490	10kV安镇三线	眉山电力调度控制中心	安镇三线953开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	485.42	101	8407.5	2775	-3668.87	不受限	不可开放
10491	10Kv新拉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拉线925开关	新龙站	60000	否	100	1732.05	公线	290.16	290	5025.6	0	-3466.76	受限	不可开放
10492	10kV安镇二线	眉山电力调度控制中心	安镇二线963开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	216.49	44	3749.6	6295	-2328.31	不受限	不可开放
10493	10kV白豪二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白豪二线929开关	白塔站	100000	是	430	7447.82	专用	0.44	0	7.6	0	5950.66	受限	不可开放
10494	10kV德加线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德加线914开关	大德站	26300	否	135	2338.27	公线	0	0	0	0	2104.44	受限	不可开放
10495	10kV德阿线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德阿线912开关	大德站	26300	否	125	2165.06	公线	13.33	11	230.9	1.25	1716.4	受限	不可开放
10496	10kV孙弘线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV孙弘线975开关	孙家坝	300000	否	400	6928.2	公用	9.02	2	156.3	7930	-1850.92	不受限	不可开放
10497	10kV仁阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁阿线914开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	13.28	7	230	0	2887.69	受限	不可开放
10498	10kV科齐线	眉山电力调度控制中心	科齐线916开关	科工园站	100000	是	800	13856.41	公线	759.96	95	13162.5	8130	-10207.37	不受限	不可开放
10499	10kV岔东线924大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔东线924开关	绒岔站	30000	否	285	4936.34	公线	0	0	0	0	4442.71	受限	不可开放
10500	10kV白大一线	雁江电力调度控制中心	10kV白大一线#955开关	白塔站	102000	否	423	7326.57	公用	378.57	89	6556.9	23310	-16716.09	不受限	不可开放
10501	10kV永汇线	眉山电力调度控制中心	永汇线913开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	专线	410.29	85	7106.2	800	-392.57	受限	不可开放
10502	10kV塔麦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔麦线912开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10503	10kV白华线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白华线968开关	白塔站	100000	否	300	5196.15	公用	141.31	47	2447.5	10800	-8570.96	受限	不可开放
10504	10kV色祥线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV色祥线916断路器	色达站	80000	否	200	3464.1	公线	430.25	215	7452	12.5	-4346.81	不受限	不可开放
10505	10kV绕博线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕博线922开关	绕鲁站	4000	否	160	2771.28	公线	40.42	25	700	0	1794.15	受限	不可开放
10506	10kV白大二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV白大二线924开关	白塔站	100000	是	423	7326.57	公用	52.35	12	906.7	250	5611.26	受限	不可开放
10507	10KV通吉线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通吉线911开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	4.19	2	72.6	1.62	3043.47	受限	不可开放
10508	10kV塔镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔镇线914开关	塔公站	31500	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10509	10kV章森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章森线954开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	0	0	0	0	2494.15	受限	不可开放
10510	10kV乌桥线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乌桥线911开关	乌拉溪站	6300	否	200	3464.1	公线	41.43	21	717.5	0	2400.19	受限	不可开放
10511	10kV坪雪线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪雪线913开关	草坪站	5	否	150	2598.08	公线	0	0	0	0	-8256.73	不受限	不可开放
10512	10kV五张线	眉山电力调度控制中心	五张线921开关	五里山站	28000	否	423	7326.57	公线	385.32	91	6673.7	1480	-1559.79	不受限	不可开放

10513	10kV虾塔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	虾塔路935开关	虾扎站	14000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10514	10kV子甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子甲线913开关	子耳站	6300	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10515	10kV洛五二线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV洛五二线912开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	153.81	103	2664	0	-325.73	不受限	不可开放
10516	10kV庄大二线923	眉山电力调度控制中心	庄大二线923开关	庄店站	50000	是	390	6755	公线	336.55	86	5829	260	-685	不受限	不可开放
10517	10kV邛城线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邛城线912开关	夏邛	6300	否	285	4936.34	公线	492.66	173	8532.8	0	-4090.09	不受限	不可开放
10518	10kV呷西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷西线911开关	呷拉站	24150	否	600	10392.3	公线	87.3	15	1512	0	7389.07	受限	不可开放
10519	10kV永苏线	眉山电力调度控制中心	永苏线923开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	157.55	33	2728.7	3025	925.08	受限	不可开放
10520	10kV松民四线	眉山电力调度控制中心	松民四线965开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	625.52	130	10834	0	-4155.22	不受限	不可开放
10521	10kV来绒线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来绒线915开关	来马站	40000	否	240	4156.92	公线	0	0	0	0	3741.23	受限	不可开放
10522	10kV永美线	眉山电力调度控制中心	永美线924开关	永寿站	20000	否	482	8348.48	公线	111.97	23	1939.4	800	4774.23	受限	不可开放
10523	10kV松野线	眉山电力调度控制中心	松野线966开关	松江站	80000	否	423	7326.57	公线	625.52	148	10834	0	-4240.09	不受限	不可开放
10524	10kV新佛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新佛线914开关	新都桥站	5000	否	200	3464.1	公线	322.1	161	5578.8	0	-2461.11	受限	不可开放
10525	10kV卡修线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡修线914开关	卡娘站	17000	否	150	2598.08	公线	0	0	0	0	2338.27	受限	不可开放
10526	10kV永崇线	眉山电力调度控制中心	永崇线922开关	永寿站	20000	是	423	7326.57	公线	340.32	80	5894.3	2840	-2873.04	不受限	不可开放
10527	10kV南水线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南水路923开关	甘孜城南站	10000	否	400	6928.2	公线	0	0	0	2.15	6233.23	受限	不可开放
10528	10kV新矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新矿线917断路器	新都桥站	5000	否	195	3377.5	公线	160.08	82	2772.5	0	267.25	受限	不可开放
10529	10kV平汉一路	罗江电力调度控制中心	平汉一路967开关	平家站	100000	是	600	10392.3	专线	595.29	99	10310.4	0	-1996.56	不受限	不可开放
10530	10kV城中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城中线913开关	稻城站	40000	否	135	2338.27	公线	0	0	0	0	2104.44	受限	不可开放
10531	10kV南城四路	罗江电力调度控制中心	南城四路926开关	南塔站	126000	是	463	8019.4	公线	381.8	82	6612.7	0	-197.18	不受限	不可开放
10532	10kV通皮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通皮线912开关	通宵站	6300	否	487	8435.09	公线	33.68	7	583.3	0	7008.28	受限	不可开放
10533	10kV奔俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔俄线914开关	奔都站	44300	是	200	3464.1	公线	37.88	19	656.1	0.63	2114.55	受限	不可开放
10534	10kV南清线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南清路913开关	甘孜城南站	10000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	2.16	3115.53	受限	不可开放
10535	10kV新南线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新南线913开关	新城站	40000	否	275	4763.14	公线	0	0	0	0	4286.83	受限	不可开放
10536	10kV禾安线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾安线912开关	禾尼站	16150	是	400	6928.2	公线	3.38	1	58.6	0	5483.96	受限	不可开放

10537	10kV呷赛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷衣呷赛线912开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10538	10kV章三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章三线952开关	章谷	5000	否	150	2598.08	公线	140.72	94	2437.3	0	-99.03	受限	不可开放
10539	10kV松民一线	眉山电力调度控制中心	松民一线968开关	松江站	80000	是	495	8573.65	公线	340.59	69	5899	9250	-5540.08	不受限	不可开放
10540	10kV平金四路	罗江电力调度控制中心	平金四路965开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	354.04	89	6132	0	-589.44	不受限	不可开放
10541	10kV象眉线	眉山电力调度控制中心	象眉线913开关	象耳站	28000	否	210	3637.31	公线	106.32	51	1841.5	2655	-1222.92	不受限	不可开放
10542	10kV思大线	眉山电力调度控制中心	思大线943开关	思蒙站	80000	是	600	10392.3	公线	281	47	4866.9	0	3446.94	受限	不可开放
10543	10kV文顺路	罗江电力调度控制中心	文顺路912开关	文星站	10000	是	200	3464.1	公线	170.19	85	2947.7	0	-176.42	不受限	不可开放
10544	10kV朱那线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱那线914开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10545	10kV三帮线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三帮线911开关	措拉站	2500	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10546	10kV宜镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宜镇线855开关	宜牛站	1600	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	受限	不可开放
10547	10kV鄢回路	罗江电力调度控制中心	鄢回路913开关	鄢家站	19999	是	399	6910.88	公线	344.4	86	5965	0	-436.3	不受限	不可开放
10548	10kV平革线	眉山电力调度控制中心	平革线922开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	280.69	58	4861.6	1850	-32.82	不受限	不可开放
10549	10kV新政线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新政线911断路器	新城站	190000	否	150	2598.08	公线	141.11	94	2444	0	-105.73	不受限	不可开放
10550	10kV相植线	眉山电力调度控制中心	相植线914开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	362.99	86	6287	0	-425.74	不受限	不可开放
10551	10kV纳卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳卡线913开关	纳塔站	14300	否	160	2771.28	公线	21.68	14	375.5	0	2118.65	受限	不可开放
10552	10kV德柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德柏线911开关	德巫站	7600	否	100	1732.05	公线	1.67	2	29	0	1529.84	受限	不可开放
10553	10kV岔绒线923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔绒线923开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	32.91	33	570	0	988.84	受限	不可开放
10554	10kV南蟠路	罗江电力调度控制中心	南蟠路924开关	南塔站	126000	是	291	5040.27	公线	282.7	97	4896.4	0	-864.18	不受限	不可开放
10555	10kV平古线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平古线912开关	和平站	5000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10556	10kV广化线	眉山电力调度控制中心	广化线914开关	广济站	20000	是	600	10392.3	公线	263.46	44	4563.2	3765	-14.36	不受限	不可开放
10557	10kV略文路	罗江电力调度控制中心	略文路921开关	略坪站	20000	是	345	5975.58	公线	268.75	78	4654.7	0	125.76	受限	不可开放
10558	10kV桑吉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桑吉线912开关	桑堆站	56150	否	150	2598.08	公线	61.1	41	1058.3	0	1279.97	受限	不可开放
10559	10kV旦马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	旦马线911开关	旦都站	7250	否	75	1299.04	公线	0	0	0	0	1169.14	受限	不可开放
10560	10kV金岛线	眉山电力调度控制中心	金岛线941开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	360.36	85	6241.4	4890	-5270.14	不受限	不可开放
10561	10KV平开二路	罗江电力调度控制中心	平开二路962开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	447.23	86	7746	0	-568.38	不受限	不可开放

10562	10kV新雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新雅线922开关	新城站	40000	否	240	4156.92	公线	549.94	229	9525	0	-5783.77	不受限	不可开放
10563	10kV理新线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	理新线917开关	理塘站	81000	否	100	1732.05	公线	154.43	154	2674.8	0	-1115.96	受限	不可开放
10564	10kV平园一路	罗江电力调度控制中心	平园一路951开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	460.39	89	7974	2250	-3046.38	不受限	不可开放
10565	10kV巴岗线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴岗线913开关	巴吾站	3150	否	200	3464.1	公线	40.42	20	700	0	2417.69	受限	不可开放
10566	10kV平尤线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平尤线913开关	和平站	46000	否	150	2598.08	公线	0	0	0	0	2338.27	受限	不可开放
10567	10kV大医线	眉山电力调度控制中心	大医线971开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	专线	247.11	31	4280	0	8190.77	受限	不可开放
10568	10kV甘水二线	眉山电力调度控制中心	甘水二线962开关	甘眉	180000	是	380	6581.79	公线	326.75	86	5659.3	6800	-6813.87	不受限	不可开放
10569	10kV来格线919大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来格线919开关	来马站	40000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10570	10kV祝瓦线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	祝瓦线911开关	祝桑站	12300	否	200	3464.1	公线	36.37	18	630	0	2487.69	受限	不可开放
10571	10kV大锦线	眉山电力调度控制中心	大锦线919开关	大石桥站	103000	否	492	8521.69	专线	186.35	38	3227.6	80	4361.92	受限	不可开放
10572	10kV甘高三线	眉山电力调度控制中心	甘高三线973开关	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	383.08	79	6634.9	0	43.88	不受限	不可开放
10573	10kV通龙线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通龙线914开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	25.46	9	440.9	0	4001.81	受限	不可开放
10574	10kV新甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新甲线951开关	新区临时站	315	否	100	1732.05	公线	477.54	478	8271	0	-6712.16	不受限	不可开放
10575	10kV多星线	眉山电力调度控制中心	多星线938开关	多悦站	30000	否	300	5196.15	公线	255.24	85	4420.8	2340	-2084.27	不受限	不可开放
10576	10kV东化线	眉山电力调度控制中心	东化线911开关	东馆站	81500	是	380	6581.79	公线	326.73	86	5659	3975	-5368.57	受限	不可开放
10577	10kV多尚线	眉山电力调度控制中心	多尚线931开关	多悦站	30000	是	380	6581.79	公线	239.57	63	4149.3	1575	-458.87	不受限	不可开放
10578	10kV斑万路926线路	罗江电力调度控制中心	斑万路926开关	斑竹站	126000	是	340	5888.97	公线	355.98	105	6165.6	0	-1454.42	不受限	不可开放
10579	10kV大高线	眉山电力调度控制中心	大高线911开关	大石桥站	103000	否	300	5196.15	专线	28.29	9	490	0	4186.53	受限	不可开放
10580	10kV香仁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香仁线915开关	香格里拉站	40200	否	255	4416.73	公线	219.54	86	3802.4	0	172.66	受限	不可开放
10581	10kV玉七线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉七线912开关	玉科站	23500	否	285	4936.34	公线	19.26	7	333.6	0	4109.11	受限	不可开放
10582	10kV东伏二线	眉山电力调度控制中心	东伏二线923开关	东馆站	81500	是	482	8348.48	公线	372.86	77	6458	390	-169.22	受限	不可开放
10583	10kV爱城一线	眉山电力调度控制中心	爱城一线915开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	295.8	61	5123.3	1600	-44.52	不受限	不可开放
10584	10kV洛五三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛五三线913开关	洛若站	20000	否	150	2598.08	公线	271.59	181	4704	0	-2365.73	不受限	不可开放
10585	10kV南城二路	罗江电力调度控制中心	南城二路923开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	437.34	84	7574.7	0	-397.08	不受限	不可开放
10586	10kV金桐线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金桐线914开关	金汤站	4550	是	400	6928.2	公线	58.92	15	1020.5	2.31	4519.75	受限	不可开放

10587	10kV充桑线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	充桑线912开关	然充站	5000	否	100	1732.05	公线	5.74	6	99.5	0	1456.34	受限	不可开放
10588	10kV甘水一线	眉山电力调度控制中心	甘水一线961开关	甘眉	180000	否	482	8348.48	专线	1015.5	211	17588.5	5000	-15074.87	不受限	不可开放
10589	10kV鄢德路	罗江电力调度控制中心	鄢德路914开关	鄢家站	19999	是	345	5975.58	公线	299.14	87	5181.1	0	-400.64	不受限	不可开放
10590	10kV城色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城色线958开关	新龙城关站	14000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10591	10kV新阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新阿线921开关	新城站	40000	否	248	4295.49	公线	385.33	155	6674	0	-2808.06	不受限	不可开放
10592	10kV大安线	眉山电力调度控制中心	大安线932开关	大石桥站	103000	否	800	13856.41	公线	495.76	62	8586.6	0	3884.17	受限	不可开放
10593	10kV斑御路	罗江电力调度控制中心	斑御路915开关	斑竹站	126000	是	340	5888.97	公线	307.58	90	5327.2	0	-616.02	不受限	不可开放
10594	10kV河呷线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河呷线911开关	呷衣站	6300	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10595	10kV安镇一线	眉山电力调度控制中心	安镇一线958开关	安平站	113000	是	495	8573.65	公线	536.4	108	9290.5	2660	-5091.58	不受限	不可开放
10596	10kV柴河东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柴河东线916开关	得柴站	108000	否	100	1732.05	公线	204.56	205	3543	0	-1984.16	不受限	不可开放
10597	10kV金鹏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金鹏线923开关	金弦开闭所站	5000	是	220.1	3812.24	公线	0	0	0	0	3049.79	受限	不可开放
10598	10kV曲因线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲因线913开关	曲雅贡站	13000	否	150	2598.08	公线	8.03	5	139	0	2199.27	受限	不可开放
10599	10kV平禾一线	眉山电力调度控制中心	平禾一线962开关	平春	180000	否	482	8348.48	专线	364.69	76	6316.4	3750	-2552.77	不受限	不可开放
10600	10kV平苏一线	眉山电力调度控制中心	平苏一线965开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	55.86	12	967.5	8650	-2103.87	不受限	不可开放
10601	10KV孔昌线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔昌线911开关	孔色站	2500	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10602	10kV平湖二线	眉山电力调度控制中心	平湖二线961开关	平春	180000	是	482	8348.48	公线	415.34	86	7193.7	0	-514.92	不受限	不可开放
10603	10kV平园四路	罗江电力调度控制中心	平园四路958开关	平家站	100000	是	400	6928.2	公线	342.77	86	5936.8	400	-794.24	不受限	不可开放
10604	10kV哈达线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈达县912开关	哈翁达站	11000	否	200	3464.1	公线	14.43	7	250	0	2867.69	受限	不可开放
10605	10kV甲夺线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲夺线911开关	甲根坝站	56000	否	487	8435.09	公线	17.84	4	309	0	7282.58	受限	不可开放
10606	10kV通政线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通政线912开关	达通玛站	50000	否	200	3464.1	公线	19.09	10	330.7	2.86	2784.13	受限	不可开放
10607	10kV新石线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新石线917开关	新城站	40000	否	150	2598.08	公线	0	0	0	0	2338.27	受限	不可开放
10608	10kV麻孜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	麻孜线911开关	麻郎措站	2500	是	89.2	1544.99	公线	0	0	0	0	1235.99	受限	不可开放
10609	10kV平职一路955	罗江电力调度控制中心	平职一路955开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	518.31	100	8977.2	0	-1799.58	不受限	不可开放
10610	10kV安南二线	眉山电力调度控制中心	安南二线913开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	429.22	89	7434.1	4920	-4840.47	不受限	不可开放
10611	10kV安伞线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安伞线923断路器	安乐坝站	1732.05	是	172.2	2982.59	公线	164.09	95	2842	0	-455.93	不受限	不可开放

10612	10kV甘高一线	眉山电力调度控制中心	甘高一线963	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	185.8	39	3218	30800	-12439.21	不受限	不可开放
10613	10kV牙江线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙江线913开关	牙农河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10614	10kV道松线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道松线914开关	道孚站	100000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10615	10kV石恩线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV石恩线915开关	石渠站	4000	是	152.1	2634.45	公线	0	0	0	0	2107.56	受限	不可开放
10616	10kV科龙一线（龙亭侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	龙亭站	40000	是	495	8573.65	公线	267.71	54	4636.8	4415	-2192.88	不受限	不可开放
10617	10kV科龙一线（科工园侧）	眉山电力调度控制中心	科龙一线911开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	475.46	96	8235	14070	-16246.08	不受限	不可开放
10618	10kV安江二线	眉山电力调度控制中心	安江二线964开关	安平站	113000	否	482	8348.48	专线	419.56	87	7266.8	5245	-4618.17	不受限	不可开放
10619	10kV朱区线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱区线913开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10620	10kV通友线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通友线913开关	通宵站	6300	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	受限	不可开放
10621	10kV昌拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌拉线915开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	27.25	27	472	0	1086.84	受限	不可开放
10622	10kV鄢镇路	罗江电力调度控制中心	鄢镇路912开关	鄢家站	19999	否	400	6928.2	公线	373.83	93	6474.8	0	-239.42	不受限	不可开放
10623	10kV福童线	眉山电力调度控制中心	福童线927开关	福盛	150000	否	482	8348.48	公线	216.21	45	3744.7	4000	-231.07	不受限	不可开放
10624	10kV昌阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌阿线916断路器	昌台站	3810.51	是	12.2	211.31	公线	32.01	262	554.4	0	-385.35	不受限	不可开放
10625	10kV平开一路	罗江电力调度控制中心	平开一路952开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	472.79	91	8188.8	1250	-2261.18	不受限	不可开放
10626	10kV铝象一线	眉山电力调度控制中心	铝象一线912开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	912.37	216	15802.3	4625	-14566.04	不受限	不可开放
10627	10kV亚亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	亚亚线912开关	亚丁站	3150	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	受限	不可开放
10628	10kV多郑线	眉山电力调度控制中心	多郑线934开关	多悦站	30000	否	380	6581.79	公线	335.81	88	5816.3	7365	-7007.69	不受限	不可开放
10629	10kV略广路	罗江电力调度控制中心	略广路923开关	略坪站	20000	是	463	8019.4	公线	240.32	52	4162.3	0	2253.22	受限	不可开放
10630	10kV安华线	眉山电力调度控制中心	安华线967开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	512.47	104	8876	7250	-8409.71	不受限	不可开放
10631	10kV年其线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年其线911开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	3.22	2	55.8	0	3061.89	受限	不可开放
10632	10kV多山线	眉山电力调度控制中心	多山线933开关	多悦站	30000	是	255	4416.73	公线	219.02	86	3793.4	1505	-1640.02	不受限	不可开放
10633	10kV东胜线	眉山电力调度控制中心	东胜线915开关	东馆站	81500	否	482	8348.48	公线	366.45	76	6347	132375	-130833.37	不受限	不可开放
10634	10kV查牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查牧线916开关	查尔	40000	是	112	1939.9	公线	84.95	76	1471.4	0	80.52	不受限	不可开放
10635	10kV泥克线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	泥克线911开关	泥朵站	3150	否	200	3464.1	公线	0	0	0	1.1	3116.59	受限	不可开放
10636	10kV御镇路	罗江电力调度控制中心	御镇路911开关	御营站	100000	是	300	5196.15	公线	366.39	122	6345.8	0	-1149.65	不受限	不可开放

10637	10kV年日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年日线912开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	10.43	5	180.6	0	2937.09	受限	不可开放
10638	10kV安医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安医线922开关	安乐坝站	1732.05	是	45.6	789.82	公线	227.89	500	3947	0	-3315.14	不受限	不可开放
10639	10kV安大线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安大线912开关	安乐坝站	32000	是	170	2944.49	公线	204.73	120	3546	0	-1190.41	受限	不可开放
10640	10kV曲真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲真线914开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10641	10kV永镇线	眉山电力调度控制中心	永镇线912开关	永寿站	20000	是	482	8348.48	公线	277.81	58	4811.6	800	1067.18	受限	不可开放
10642	10kV平开三路	罗江电力调度控制中心	平开三路956开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	537.58	104	9310.8	2500	-4633.18	不受限	不可开放
10643	10kV思山二线	眉山电力调度控制中心	思山二线934开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	370.32	75	6414	10770	-10325.08	受限	不可开放
10644	10kV岔新线922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔新线922开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10645	10kV曲龙线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	曲龙线912开关	曲雅贡站	13000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10646	10kV道镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道镇二线916开关	道孚站	100000	是	35.6	616.61	公线	158.31	445	2742	0	-2248.71	受限	不可开放
10647	10kV五宋线	眉山电力调度控制中心	五宋线915开关	五里山站	28000	是	495	8573.65	公线	326.26	66	5650.8	3150	-1941.88	不受限	不可开放
10648	10kV道格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV道格线917断路器	道孚站	2771.28	是	89.2	1544.99	公线	0	0	0	0	1235.99	受限	不可开放
10649	10kV安南一线	眉山电力调度控制中心	安南一线911开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	251.96	52	4364	8900	-5750.37	不受限	不可开放
10650	10KV平园三路	罗江电力调度控制中心	平园三路957开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	448.06	86	7760.4	0	-582.78	不受限	不可开放
10651	10kV洛麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛麻线912开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10652	10kV洛地线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛地线917开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10653	10kV思莲线	眉山电力调度控制中心	思莲线941开关	思蒙站	80000	否	400	6928.2	公线	369.61	92	6401.7	800	-966.32	受限	不可开放
10654	10kV尚北一线	眉山电力调度控制中心	尚北一线914开关	尚义站	100000	是	423	7326.57	公线	296.37	70	5133.2	1465	-736.94	不受限	不可开放
10655	10kV充佐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	充佐线912开关	然充站	10200	否	150	2598.08	公线	11.6	8	200.9	0	2137.37	受限	不可开放
10656	10kV思崇线	眉山电力调度控制中心	思崇线946开关	思蒙站	80000	是	390	6755	公线	362.07	93	6271.1	9190	-10057.1	受限	不可开放
10657	10kV略永路	罗江电力调度控制中心	略永路922开关	略坪站	20000	是	277	4797.78	公线	278.42	101	4822.2	400	-1383.98	不受限	不可开放
10658	10kV龙齐二线	眉山电力调度控制中心	龙齐二线922开关	龙亭站	40000	是	550	9526.28	公线	506.33	92	8769.6	0	-1148.58	不受限	不可开放
10659	10kV金大线	眉山电力调度控制中心	金大线928开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	358.26	85	6205	1030	-1373.74	不受限	不可开放
10660	10kV南西路	罗江电力调度控制中心	南西路915开关	南塔站	126000	是	518	8972.02	公线	565.74	109	9798.6	1600	-4220.98	不受限	不可开放
10661	10kV通阿线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通阿线913开关	达通玛站	50000	否	285	4936.34	公线	27.06	9	468.7	0	3974.01	受限	不可开放

10662	10kV贡乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	贡乡线912开关	贡嘎山站	17150	否	100	1732.05	公线	87.51	88	1515.7	0	43.15	受限	不可开放
10663	10kV田大二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田大二线924开关	田坝站	126000	否	160	2771.28	公线	101.04	63	1750	0	744.15	受限	不可开放
10664	10kV龙达一线	眉山电力调度控制中心	龙达一线915开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	专线	185.51	31	3213	8500	-2359.93	不受限	不可开放
10665	10kV尚东一线	眉山电力调度控制中心	尚东一线915开关	尚义站	100000	是	482	8348.48	公线	460.91	96	7983	5225	-6214.22	不受限	不可开放
10666	10kV中木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中木线952开关	中木拉站	10000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10667	10KV平园二路	罗江电力调度控制中心	平园二路961开关	平家站	100000	是	518	8972.02	公线	425.89	82	7376.4	0	-198.78	不受限	不可开放
10668	10kV道广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道广线926开关	道孚站	100000	是	12.5	216.51	公线	205.95	1647	3567	0	-3393.79	受限	不可开放
10669	10kV绕值线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	绕值线912开关	绕鲁站	4000	否	285	4936.34	公线	0	0	0	0	4442.71	受限	不可开放
10670	10kV科旭一线	眉山电力调度控制中心	科旭一线913开关	科工园站	100000	是	423	7326.57	公线	297.17	70	5146.9	9445	-8730.64	不受限	不可开放
10671	10kV御园一路	罗江电力调度控制中心	御园一路915开关	御营站	100000	是	518	8972.02	公线	656.86	127	11376.8	2500	-6699.18	不受限	不可开放
10672	10kV松铝一线925	眉山电力调度控制中心	松铝一线925开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	221.36	46	3834	3100	-255.22	不受限	不可开放
10673	10kV子曲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子曲线914开关	子庚站	6300	是	112.4	1946.83	公线	9.07	8	157.1	0	1400.36	受限	不可开放
10674	10kV往巨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往巨线913开关	往子站	3150	否	100	1732.05	公线	44.68	45	773.8	0	785.04	受限	不可开放
10675	10kV金边线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金边线913开关	金汤站	5000	否	248	4295.49	公线	21.13	9	365.9	0	3500.04	受限	不可开放
10676	10kV科旭二线	眉山电力调度控制中心	科旭二线979开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	428.11	86	7414.9	2515	-3070.98	不受限	不可开放
10677	10kV烟白线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	烟白线912开关	烟袋站	2000	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	受限	不可开放
10678	10kV安乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安乐线925开关	安乐坝站	1732.05	是	220	3810.51	公线	222.92	101	3861	0	-812.59	不受限	不可开放
10679	10kV思山一线	眉山电力调度控制中心	思山一线932开关	思蒙站	80000	是	380	6581.79	公线	289.32	76	5011	1260	-1005.57	受限	不可开放
10680	10kV牙西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙西线912开关	牙衣河站	6300	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10681	10kV科白二线	眉山电力调度控制中心	科白二线975开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	437.4	88	7575.8	0	-716.88	不受限	不可开放
10682	10kV章团线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章团线953开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	73.21	73	1268	1.37	289.47	受限	不可开放
10683	10kV南东线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南东线912开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	0	0	0	0	3741.23	受限	不可开放
10684	10kV查湾线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV查湾线918开关	查尔	6300	是	56.2	973.41	公线	200.5	357	3472.7	0	-2693.97	不受限	不可开放
10685	10kV稻巨线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	稻巨线911开关	稻城站	40000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放

10686	10kV国瓦线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国瓦线913开关	国营牧场站	15000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10687	10kV田金线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田金线915开关	田坝站	126000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	0	9353.07	受限	不可开放
10688	10kV科田线	眉山电力调度控制中心	科田线915开关	科工园站	100000	否	423	7326.57	公线	231.89	55	4016.3	13845	-14387.39	不受限	不可开放
10689	10kV下觉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	下觉线913开关	下坝站	6300	否	100	1732.05	公线	34.64	35	600	0	958.84	受限	不可开放
10690	10kV奔八线913线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	奔八线913开关	奔都站	44300	是	28.2	488.44	公线	10.28	36	178.1	0	212.65	受限	不可开放
10691	10kV章兴线956大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章兴线956开关	章谷	5000	否	100	1732.05	公线	196.5	196	3403.3	0	-1844.46	受限	不可开放
10692	10kV思南一线	眉山电力调度控制中心	思南一线933开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	专线	468.48	95	8114	980	-2235.08	受限	不可开放
10693	10kV道扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道扎线925开关	道孚站	100000	是	74.1	1283.45	公线	151.67	205	2627	0	-1600.24	受限	不可开放
10694	10kV玉五线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	玉科站	23500	否	300	5196.15	公线	55.23	18	956.6	1.53	3718.4	受限	不可开放
10695	10kV北中线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV北中线921开关	北门站	120000	是	175.2	3034.55	公线	0	0	0	0	2427.64	受限	不可开放
10696	10kV荣冉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	荣冉线913开关	得荣站	108000	否	200	3464.1	公线	30.48	15	528	0	2589.69	受限	不可开放
10697	10kV百思线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百思线912开关	百合站	63150	是	245.2	4246.99	公线	0	0	0	0	3397.59	受限	不可开放
10698	10kV洛俄线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛俄线911开关	洛须站	80000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10699	10kV石烟线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石烟线914开关	石渠站	40000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10700	10kV奔真线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV奔真线914开关	奔达站	9150	是	159.2	2757.42	公线	0	0	0	0	2205.94	受限	不可开放
10701	10kV格矿线953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	格矿线953开关	格宗站	11300	否	100	1732.05	公线	72.11	72	1248.9	0	309.94	受限	不可开放
10702	10kV圣旭一线	眉山电力调度控制中心	圣旭一线918开关	圣寿站	126000	是	550	9526.28	公线	500.02	91	8660.3	1600	-2639.28	不受限	不可开放
10703	10kV苏良线	乐山电力调度控制中心	苏良线939开关	苏稽站	80200	否	440	7621.02	公线	457.79	104	7928.9	0	-1069.98	不受限	不可开放
10704	10kV安崇线	眉山电力调度控制中心	安崇线968开关	安平站	113000	是	380	6581.79	公线	395.79	104	6855	580	-2169.57	不受限	不可开放
10705	10kV苏杨III回	乐山电力调度控制中心	苏杨三回9932开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	521.02	118	9024	0	-2165.08	不受限	不可开放
10706	10kV思界线	眉山电力调度控制中心	思界线936开关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	370.32	97	6414	0	-490.39	受限	不可开放
10707	10kV略城路	罗江电力调度控制中心	略城路913开关	略坪站	20000	是	339	5871.65	公线	374.84	111	6492.2	0	-1794.88	受限	不可开放
10708	10kV苏水一线	乐山电力调度控制中心	苏水一线911开关	苏稽站	100000	是	440	7621.02	公线	504.39	115	8736	0	-2639.18	不受限	不可开放
10709	10kV全河线大馈线	乐山电力调度控制中心	全河线921开关	全福站	40500	是	300	5196.15	公线	246.54	82	4270	0	-113.08	不受限	不可开放
10710	10kV科成线	眉山电力调度控制中心	科成线977开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	466.11	94	8073	0	-1214.08	不受限	不可开放

10711	10kV科白一线914	眉山电力调度控制中心	科白一线914开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	288.39	58	4995	2230	-366.08	不受限	不可开放
10712	10kV青浦线	乐山电力调度控制中心	青浦线912开关	青平站	16300	是	200	3464.1	公线	271.54	136	4703	0	-1931.72	不受限	不可开放
10713	10kV水污线大馈线	乐山电力调度控制中心	水污线933开关	水口站	102000	否	100	1732.05	公线	412.55	413	7145.3	0	-5586.46	不受限	不可开放
10714	10kV百拉线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百拉线913开关	百合站	63150	是	112.4	1946.83	公线	45.53	41	788.5	0	768.96	受限	不可开放
10715	10kV青茅线大馈线	乐山电力调度控制中心	青茅线914开关	青平站	16300	是	300	5196.15	公线	367.34	122	6362.3	0	-2205.38	不受限	不可开放
10716	10kV思峨线	眉山电力调度控制中心	思峨线942开关	思蒙站	80000	否	495	8573.65	专线	356.05	72	6166.7	0	1549.58	受限	不可开放
10717	10kV西牛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西牛线914开关	西俄洛站	6300	否	100	1732.05	公线	57.74	58	1000	0	558.84	受限	不可开放
10718	10kV茅磨线	乐山电力调度控制中心	茅磨线911开关	茅桥站	18150	否	150	2598.08	公线	404.66	270	7008.7	0	-4670.43	不受限	不可开放
10719	10kV金东线	眉山电力调度控制中心	金东线929开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	259.63	54	4496.8	5845	-3663.02	不受限	不可开放
10720	10kV茅青线953大馈线	乐山电力调度控制中心	茅青线913开关	茅桥站	18150	是	150	2598.08	公线	336.03	224	5820	0	-3741.54	不受限	不可开放
10721	10kV茅普线	乐山电力调度控制中心	茅普线912开关	茅桥站	13750	是	150	2598.08	公线	179.88	120	3115.5	0	-1037.04	不受限	不可开放
10722	10kV尚马线	眉山电力调度控制中心	尚马线922开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	专线	399	94	6910.7	0	-316.79	不受限	不可开放
10723	10kV白石线941大馈线	乐山电力调度控制中心	白石线941开关	白马站	31300	否	150	2598.08	公线	1.99	1	34.5	0	2303.77	受限	不可开放
10724	10kV白童线942大馈线	乐山电力调度控制中心	白童线921开关	白马站	31300	否	300	5196.15	公线	286.42	95	4960.8	0	-284.27	受限	不可开放
10725	10kV白万线944	乐山电力调度控制中心	白万线944开关	白马站	31300	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10726	10kV金雕一线	眉山电力调度控制中心	金雕一线913开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	254.57	53	4409.2	3480	-375.57	不受限	不可开放
10727	10kV新折线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新折线923开关	新城站	8000	否	100	1732.05	公线	425.23	425	7365	0	-5806.16	不受限	不可开放
10728	10kV庄大三线924	眉山电力调度控制中心	庄大二线924开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	400.31	81	6933.3	0	-74.38	受限	不可开放
10729	10kV红下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红下线912开关	红日站	10500	否	100	1732.05	公线	16.17	16	280	0	1278.84	受限	不可开放
10730	10kV色医线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色医线915开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	254.97	255	4416	0	-2857.16	受限	不可开放
10731	10kV尚高线	眉山电力调度控制中心	10kV尚高线918开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	547.36	129	9480.2	1260	-4146.29	不受限	不可开放
10732	10kV阳家线	乐山电力调度控制中心	阳家线978开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	521.01	118	9023.9	0	-2927.08	不受限	不可开放
10733	10kV乐长线928大馈线	乐山电力调度控制中心	乐长线918开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	416.4	95	7212	0	-353.08	不受限	不可开放
10734	10kV石警线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石警线917开关	石渠站	40000	是	89.2	1544.99	公线	0	0	0	0	1235.99	受限	不可开放
10735	10kV朱马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱马线911开关	朱倭站	51250	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10736	10kV庄大二线917	眉山电力调度控制中心	庄大二线917开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	253.95	51	4398.5	100	2360.42	受限	不可开放

10737	10kV金三线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金三弦922开关	金弦开闭所站	1732	是	99.5	1723.39	公线	0	0	0	0	1378.71	受限	不可开放
10738	10kV往向线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	往向线912开关	往子站	63150	是	150	2598.08	公线	11.51	8	199.4	0	1879.06	受限	不可开放
10739	10kV安船线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV安船线914断路器	安乐坝站	1732.05	是	106	1835.97	公线	236.66	223	4099	0	-2630.22	不受限	不可开放
10740	10kV铝园一线	眉山电力调度控制中心	铝园一线914开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	425.81	101	7375	1250	-2763.74	不受限	不可开放
10741	10kV阳兑一线	乐山电力调度控制中心	阳兑I回986开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	423.09	96	7328	0	-1231.18	不受限	不可开放
10742	10kV镇院线	眉山电力调度控制中心	镇院线961开关	镇江	150000	否	800	13856.41	专线	88.51	11	1533	0	10937.77	受限	不可开放
10743	10kV相仁线	眉山电力调度控制中心	相仁线913开关	相东站	20000	是	423	7326.57	公线	127.48	30	2208	4800	-1146.74	不受限	不可开放
10744	10kV思娴线	眉山电力调度控制中心	思娴线931开关	思蒙站	80000	否	380	6581.79	公线	382.91	101	6632	2235	-2943.39	受限	不可开放
10745	10kV阳春线	乐山电力调度控制中心	阳春线994开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	428.64	97	7424	0	-1327.18	不受限	不可开放
10746	10kV查吉线917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查吉线917开关	查尔	40000	是	452	7828.87	公线	100.39	22	1738.8	0	4524.3	受限	不可开放
10747	10kV乐青线	乐山电力调度控制中心	乐青线924开关	乐山站	10000	是	300	5196.15	公线	385.09	128	6669.7	0	-2512.78	不受限	不可开放
10748	10kV土镇线	乐山电力调度控制中心	土镇线911开关	土主站	100700	否	220	3810.51	公线	279.43	127	4839.7	0	-1410.24	不受限	不可开放
10749	10kV尚业四线	眉山电力调度控制中心	尚业四线942开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	511.18	121	8853.7	1890	-4149.79	不受限	不可开放
10750	10kV乐蟠线936路	乐山电力调度控制中心	乐蟠线926开关	乐山站	100000	是	275	4763.14	公线	396.71	144	6871	0	-3060.49	不受限	不可开放
10751	10kV龙镇线	眉山电力调度控制中心	龙镇线925开关	龙亭站	40000	否	482	8348.48	公线	311.36	65	5392.8	4235	-3874.17	不受限	不可开放
10752	10kV尖桥线	乐山电力调度控制中心	尖桥线973开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	354.78	93	6144.8	0	-879.37	不受限	不可开放
10753	10kV土剑线	乐山电力调度控制中心	土剑线923开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	394.21	131	6827.8	0	-2670.88	不受限	不可开放
10754	10kV尖黑Ⅰ线977	乐山电力调度控制中心	尖黑Ⅰ回977开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	298.74	79	5174.2	0	91.23	不受限	不可开放
10755	10kV桃得线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃得线913开关	桃子坪站	100000	否	255	4416.73	公线	126.02	49	2182.6	0	1792.46	受限	不可开放
10756	10kV尚业三线	眉山电力调度控制中心	尚业三线926开关	尚义站	100000	否	423	7326.57	公线	409.23	97	7087.8	2230	-2723.89	不受限	不可开放
10757	10kV通一线大馈线	乐山电力调度控制中心	通一线931开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	469.6	107	8133.4	0	-2036.58	不受限	不可开放
10758	10kV爱工一线	眉山电力调度控制中心	爱工一线916开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	295.8	61	5123.3	1515	-159.52	不受限	不可开放
10759	10kV尖府线	乐山电力调度控制中心	尖府线978开关	尖子山站	160000	否	440	7621.02	公线	401.55	91	6954.8	0	-95.88	不受限	不可开放
10760	10kV尖黑二线	乐山电力调度控制中心	尖黑II回987开关	尖子山站	160000	是	380	6581.79	公线	346.41	91	5999.9	0	-734.47	不受限	不可开放
10761	10kV通林线	乐山电力调度控制中心	通林线938开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	421.01	96	7291.9	0	-1195.08	不受限	不可开放
10762	10kV甘高四线	眉山电力调度控制中心	甘高四线974开关	甘眉	180000	是	482	8348.48	公线	436.58	91	7561.5	9630	-10512.71	不受限	不可开放
10763	10kV龙太线	眉山电力调度控制中心	龙太线923开关	龙亭站	40000	是	380	6581.79	公线	330.28	87	5720.4	2530	-2984.97	不受限	不可开放

10764	10kV尚炉线	眉山电力调度控制中心	尚炉线911开关	尚义站	100000	是	550	9526.28	公线	404.66	74	7008.7	8660	-8047.68	不受限	不可开放
10765	10kV柯翁线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯翁线913开关	柯拉站	11000	否	100	1732.05	公线	330.73	331	5728.2	0	-4169.36	受限	不可开放
10766	10kV甲呷线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲呷线912开关	甲根坝站	56000	否	195	3377.5	公线	28.87	15	500	0	2539.75	受限	不可开放
10767	10kV凤白线	乐山电力调度控制中心	凤白线973开关	凤凰站	120200	是	440	7621.02	公线	376.95	86	6528.8	0	-431.98	不受限	不可开放
10768	10kV通嘉线	乐山电力调度控制中心	通嘉线934开关	通悦站	120000	是	440	7621.02	公线	381.27	87	6603.6	0	-506.78	不受限	不可开放
10769	10kV凤邦线大馈线	乐山电力调度控制中心	凤邦线965开关	凤凰站	120000	否	440	7621.02	公线	481.45	109	8338.7	0	-1479.78	不受限	不可开放
10770	10kV尚金二线	眉山电力调度控制中心	尚金二线962开关	尚义站	100000	否	482	8348.48	公线	239.07	50	4140.7	6230	-2857.07	不受限	不可开放
10771	10kV龙铝线	眉山电力调度控制中心	龙铝线915开关	龙兴站	20000	否	350	6062.18	专线	273	78	4728.4	2370	-1642.44	不受限	不可开放
10772	10kV大文二线	眉山电力调度控制中心	大文二线929开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	352.99	83	6113.7	3900	-4782.44	受限	不可开放
10773	10KV通莱一线	乐山电力调度控制中心	通莱Ⅰ回916开关	通悦站	120000	否	440	7621.02	公线	501.76	114	8690.4	0	-1831.48	不受限	不可开放
10774	10kV铝文线	眉山电力调度控制中心	铝文线913开关	铝城站	100000	是	423	7326.57	公线	260.2	62	4506.6	70772	-69417.34	不受限	不可开放
10775	10kV苏岸II回	乐山电力调度控制中心	苏岸二回936开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	479.84	126	8310.8	0	-3045.37	不受限	不可开放
10776	10kV科渔一线	眉山电力调度控制中心	科渔一线972开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	345.78	70	5988.9	5205	-4334.98	不受限	不可开放
10777	10kV科章线955大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	科章线955断路器	章谷	10000	否	400	6928.2	公线	2.3	1	39.8	0	6195.58	受限	不可开放
10778	10KV凤广一线	乐山电力调度控制中心	凤广一线914开关	凤凰站	120000	是	440	7621.02	公线	346.69	79	6004.6	0	92.22	不受限	不可开放
10779	10kV苏临线	乐山电力调度控制中心	苏临线914开关	苏稽站	100000	否	400	6928.2	公线	421.01	105	7291.9	0	-1056.52	不受限	不可开放
10780	10kV龙管线	眉山电力调度控制中心	龙管线912开关	龙亭站	40000	否	600	10392.3	公线	442.31	74	7660.8	4110	-2417.73	不受限	不可开放
10781	10kV钓九线982大馈线	乐山电力调度控制中心	钓九线982开关	钓鱼台站	110000	否	275	4763.14	公线	314.17	114	5441.5	0	-1154.67	不受限	不可开放
10782	10kV苏卫线	乐山电力调度控制中心	苏卫线918开关	苏稽站	100000	否	440	7621.02	公线	424.94	97	7360	0	-501.08	不受限	不可开放
10783	10kV苏杨线	乐山电力调度控制中心	苏扬线937开关	苏稽站	100000	是	380	6581.79	公线	509.93	134	8832	0	-3566.57	不受限	不可开放
10784	10kV江欧I线	江安电力调度控制中心	江欧I线603开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	519.96	121	9005.7	0	-3047.44	不受限	不可开放
10785	10kV瓦日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉五线914开关	瓦日站	2500	否	150	2598.08	公线	0	0	0	0	2338.27	受限	不可开放
10786	10kV西乡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西乡站915开关	西俄洛站	6300	否	248	4295.49	公线	57.74	23	1000	0	2865.94	受限	不可开放
10787	10kV营磨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营磨线922开关	营盘站	20000	否	100	1732.05	公线	404.16	404	7000	0	-5441.16	不受限	不可开放
10788	10kV江坝线	江安电力调度控制中心	江坝线621开关	江安站	2*40000	否	400	6928.2	公用	435.73	109	7546.9	0	-1311.52	不受限	不可开放
10789	10kV庄明二线	眉山电力调度控制中心	庄明二线921开关	明星开闭所	0	是	445	7707.63	公线	373.94	84	6476.7	0	-310.6	不受限	不可开放
10790	10kV江怡线	江安电力调度控制中心	江怡线607开关	江安站	2*40000	是	430	7447.82	公用	395.52	92	6850.4	0	-892.14	不受限	不可开放

10791	10kV洛镇二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛镇二线914开关	洛须站	80000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10792	10kV东城线	眉山电力调度控制中心	东城线912开关	东馆站	81500	是	423	7326.57	公线	160.96	38	2787.8	7190	-4116.54	受限	不可开放
10793	10kV香蒙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	香蒙线913开关	香格里拉站	40200	否	200	3464.1	公线	89.15	45	1544	0	1573.69	受限	不可开放
10794	10kV水井线	江安电力调度控制中心	水井线903开关	水清站	6300	是	200	3464.1	公用	288.23	144	4992.1	0	-2220.82	不受限	不可开放
10795	10kV热尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热尼线953开关	热打站	16000	否	200	3464.1	公线	25.98	13	450	0	2667.69	受限	不可开放
10796	10kV山天线	江安电力调度控制中心	山天线952开关	四面山站	10000	是	370	6408.59	公用	422.29	114	7314.1	0	-2187.23	不受限	不可开放
10797	10kV金汤线	眉山电力调度控制中心	金汤线918开关	金龙站	103000	否	550	9526.28	专线	503.7	92	8724.1	5000	-5150.45	不受限	不可开放
10798	10kV甲亚线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲亚线913开关	甲根坝站	56000	否	465	8054.04	公线	211.94	46	3670.8	0	3577.84	受限	不可开放
10799	10kV米扎线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米扎线913开关	米西站	18500	否	248	4295.49	公线	4.73	2	82	0	3765.14	受限	不可开放
10800	10KV山川线	江安电力调度控制中心	山川线954开关	四面山站	10000	否	370	6408.59	公用	339.55	92	5881	0	-113.27	不受限	不可开放
10801	10kV温沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	温沙路991开关	温波站	1600	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10802	10kV桐石线	江安电力调度控制中心	桐石线956开关	桐梓林站	2*50000	是	430	7447.82	公用	346.42	81	6000	0	-41.74	不受限	不可开放
10803	10kV呷若线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	呷若线913开关	呷衣站	11000	否	200	3464.1	公线	20.62	10	357.2	0	2760.49	受限	不可开放
10804	10kV大学线	眉山电力调度控制中心	大学线918开关	大石桥站	103000	否	600	10392.3	公线	759.53	127	13155	5760	-9561.93	受限	不可开放
10805	10kV汪马线	南溪电力调度控制中心	汪马线954开关	汪家站	6300	是	210	3637.31	公线	260.09	124	4504.8	0	-1594.95	不受限	不可开放
10806	10kV雄天线	南溪电力调度控制中心	雄天线951开关	雄镇站	6300	是	200	3464.1	公线	314.64	157	5449.6	0	-2678.32	不受限	不可开放
10807	10kV雄登线	南溪电力调度控制中心	雄登线953开关	雄镇站	6300	是	430	7447.82	公线	383.13	89	6635.8	0	-677.54	不受限	不可开放
10808	10kV雄红线	南溪电力调度控制中心	待用线954开关	雄镇站	14600	是	346	5992.9	公线	272.42	79	4718.4	200	-124.08	不受限	不可开放
10809	10kV色武二回大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色武二回914开关	色达站	50000	否	100	1732.05	公线	363.05	363	6288	0	-4729.16	不受限	不可开放
10810	10kV云天线	南溪电力调度控制中心	云天线966开关	云台	180000	是	430	7447.82	公线	435.17	101	7537.2	0	-1578.94	受限	不可开放
10811	10kV大文一线	眉山电力调度控制中心	大文一线928开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	267.21	63	4628.1	6040	-5436.84	受限	不可开放
10812	10kV黄李线	南溪电力调度控制中心	黄李线623开关	黄沙河站	10000	是	210	3637.31	公线	248.43	118	4302.8	0	-1392.95	不受限	不可开放
10813	10kV石胜线916大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石胜线916开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10814	10kV思南二线	眉山电力调度控制中心	思南二线944开关	思蒙站	80000	是	495	8573.65	公线	436.14	88	7554	12850	-13545.08	不受限	不可开放
10815	10kV来科线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	来科线913开关	来马站	40000	否	150	2598.08	公线	0	0	0	0	2338.27	受限	不可开放

10816	10kV营谷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营谷线911开关	营盘站	20000	否	200	3464.1	公线	404.16	202	7000	0	-3882.31	不受限	不可开放
10817	10kV东医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东医线913开关	东关站	50000	否	200	3464.1	公线	285.16	143	4939	0	-1821.31	不受限	不可开放
10818	10kV仙镇线	南屏电力调度控制中心	仙镇线942开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	185.67	93	3215.8	500	-944.52	不受限	不可开放
10819	10kV纳镇线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳镇线914开关	纳塔站	14300	否	300	5196.15	公线	208.65	70	3613.9	0	1062.63	受限	不可开放
10820	10kV广镇线	眉山电力调度控制中心	广镇线913开关	广济站	20000	否	380	6581.79	公线	355.1	93	6150.4	640	-866.79	不受限	不可开放
10821	10kV广三线	眉山电力调度控制中心	广三线912开关	广济站	20000	是	482	8348.48	公线	378.73	79	6559.6	2890	-2140.82	不受限	不可开放
10822	10kV长镇线	南屏电力调度控制中心	长镇线951开关	宋家站	6300	是	210	3637.31	公用	266.21	127	4610.7	0	-1700.85	不受限	不可开放
10823	10kV大圣线	眉山电力调度控制中心	大圣线941开关	大石桥站	103000	是	600	10392.3	公线	647.14	108	11208.5	3050	-5944.66	受限	不可开放
10824	10kV长留线	南屏电力调度控制中心	长留线952开关	宋家站	6300	是	150	2598.08	公用	266.21	177	4610.7573	0	-2532.2932	不受限	不可开放
10825	10kV章西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章西线913开关	大章站	26300	否	150	2598.08	公线	0	0	0	0	2338.27	受限	不可开放
10826	10kV南新线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南新路914开关	甘孜城南站	10000	否	240	4156.92	公线	376.27	157	6517	0	-2775.77	受限	不可开放
10827	10kV长天线	南屏电力调度控制中心	长天线953开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	280.66	140	4861	0	-1743.31	不受限	不可开放
10828	10kV东伏一线	眉山电力调度控制中心	东伏一线913开关	东馆站	81500	是	255	4416.73	公线	284.06	111	4920	0	-1386.62	不受限	不可开放
10829	10kV安恒线	眉山电力调度控制中心	安恒线965开关	安平站	113000	否	495	8573.65	公线	512.47	104	8876	8890	-10049.71	不受限	不可开放
10830	10kV宋马线	南屏电力调度控制中心	宋马线961开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	180	90	3117.6	0	-346.32	不受限	不可开放
10831	10kV底万线914线路	江安电力调度控制中心	底万线914开关	底蓬站	52000	是	260	4503.33	公用	34.49	13	597.4	0	3005.26	受限	不可开放
10832	10kV章解线957大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	章解线957开关	章谷	5000	否	160	2771.28	公线	93.7	59	1622.8	0	871.35	受限	不可开放
10833	10kV松城线	眉山电力调度控制中心	松城线924开关	松江站	80000	否	380	6581.79	公线	625.52	165	10834	1820	-6730.39	不受限	不可开放
10834	10kV底鳝线	江安电力调度控制中心	底鳝线915开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	622.73	168	10785.6	0	-5658.73	不受限	不可开放
10835	10kV宋师线	南屏电力调度控制中心	宋师线962开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	307	153	5317.3	0	-2199.61	不受限	不可开放
10836	10kV宋万线	南屏电力调度控制中心	宋万线963开关	宋家站	6300	是	200	3464.1	公用	362.48	181	6278.1	2500	-6006.82	不受限	不可开放
10837	10kV龙江一线	眉山电力调度控制中心	龙江一线917开关	龙亭站	40000	否	423	7326.57	公线	386.29	91	6690.6	400	-496.69	不受限	不可开放
10838	10kV宋镇线	南屏电力调度控制中心	宋镇线964开关	宋家站	6300	否	200	3464.1	公用	204.65	102	3544.538	0	-426.848	不受限	不可开放
10839	10kV宋丘线	南屏电力调度控制中心	宋丘线965开关	宋家站	6300	否	270	4676.54	公用	289.53	107	5014.6	0	-805.71	不受限	不可开放
10840	10kV庄颖一线	眉山电力调度控制中心	庄颖一线917开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	625.52	126	10834	2220	-6195.08	不受限	不可开放
10841	10kV安云线	南屏电力调度控制中心	安云线952开关	安驰站	6300	是	200	3464.1	公用	158.18	79	2739.6	0	31.68	不受限	不可开放
10842	10kV安院线	眉山电力调度控制中心	安院线957开关	安平站	113000	否	600	10392.3	专线	27.34	5	473.5	15850	-6970.43	不受限	不可开放

10843	10kV天黄线	宜宾电力调度控制中心	天黄线673开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	175.79	41	3044.6	0	2913.66	受限	不可开放
10844	10kV天大线	宜宾电力调度控制中心	天大线676开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	469.34	109	8128.9	0	-2170.64	受限	不可开放
10845	10kV福相线	眉山电力调度控制中心	福相线925开关	福盛	150000	否	300	5196.15	公线	254.77	85	4412.6	1620	-1356.07	不受限	不可开放
10846	10kV底鑫线	江安电力调度控制中心	底鑫线919开关	底蓬站	50000	是	370	6408.59	公用	431.72	117	7477.4	0	-2350.53	不受限	不可开放
10847	10kV庄颖三线	眉山电力调度控制中心	庄颖三线961开关	庄店站	50000	是	423	7326.57	公线	521.25	123	9028	2400	-5566.74	不受限	不可开放
10848	10kV新新线	南屏电力调度控制中心	新新线934开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	269.46	135	4667	0	-1895.72	不受限	不可开放
10849	10kV炉森线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉森线913开关	炉霍站	60000	否	487	8435.09	公线	0	0	0	0	7591.58	受限	不可开放
10850	10kV新牟线	南屏电力调度控制中心	新牟线932开关	新添站	6300	是	200	3464.1	公用	349.54	175	6054	0	-3282.72	不受限	不可开放
10851	10kV天车线	宜宾电力调度控制中心	天车线666开关	天池站	40000	是	430	7447.82	公线	13.3	3	230.3	0	5727.96	受限	不可开放
10852	10kV庄颖二线	眉山电力调度控制中心	庄颖二线927开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	388.34	78	6726.1	2250	-1917.18	不受限	不可开放
10853	10kV新高线	南屏电力调度控制中心	新高线933开关	新添站	6300	否	200	3464.1	公用	201.56	101	3491	0	-373.31	不受限	不可开放
10854	10kV安渔二线	眉山电力调度控制中心	安渔二线955开关	安平站	113000	否	482	8348.48	公线	120.43	25	2085.9	18300	-12872.27	不受限	不可开放
10855	10kV哈旭线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哈旭线911开关	哈翁达站	11000	否	150	2598.08	公线	0	0	0	0	2338.27	受限	不可开放
10856	10kV宋园线901	宜宾电力调度控制中心	宋园线911开关	宋家站	10000	是	350	6062.18	公线	324.56	93	5621.4	2000	-2771.66	不受限	不可开放
10857	10kV相牛线	眉山电力调度控制中心	相牛线912开关	相东站	20000	是	482	8348.48	公线	507.39	105	8788	2630	-4424.22	不受限	不可开放
10858	10kV炉农线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉农线914开关	炉霍站	60000	否	285	4936.34	公线	0	0	0	0	4442.71	受限	不可开放
10859	10kV松民三线	眉山电力调度控制中心	松民三线963开关	松江站	80000	是	482	8348.48	公线	494.23	103	8560	0	-1881.22	不受限	不可开放
10860	10kV天岛线	宜宾电力调度控制中心	天岛线679开关	天池站	40000	否	490	8487.05	公线	286.18	58	4956.6	0	2681.74	受限	不可开放
10861	10kV庄威一线	眉山电力调度控制中心	庄威一线912开关	庄店站	50000	是	550	9526.28	公线	509.74	93	8828.7	0	-1207.68	不受限	不可开放
10862	10kV东边线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东边线912开关	丹东站	53150	否	285	4936.34	公线	1154.73	405	20000	0	-15557.29	受限	不可开放
10863	10kV大城二线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大城一线914断路器	大梁子站	43000	否	200	3464.1	公线	302.37	151	5237	0	-2119.31	不受限	不可开放
10864	10kV高屏线	宜宾电力调度控制中心	高屏线651开关	高场站	3150	是	200	3464.1	公线	240.42	120	4164	0	-1392.72	不受限	不可开放
10865	10kV庄乐线	眉山电力调度控制中心	庄乐线925开关	庄店站	100000	是	495	8573.65	公线	569.12	115	9857.2	5730	-8728.28	不受限	不可开放
10866	10kV菜凉线	宜宾电力调度控制中心	菜凉线657开关	菜坝站	6300	是	310	5369.36	公线	499.47	161	8650.8	0	-4355.31	不受限	不可开放
10867	10kV坪河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	坪河线912开关	草坪站	17000	否	248	4295.49	公线	209.18	84	3623	0	242.94	受限	不可开放
10868	10kV松民二线	眉山电力调度控制中心	松民二线921开关	松江站	80000	否	482	8348.48	专线	625.52	130	10834	0	-3320.37	不受限	不可开放
10869	10kV庄大一线916	眉山电力调度控制中心	庄大一线916开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	426.33	86	7384	250	-775.08	不受限	不可开放

10870	10kV菜马线	宜宾电力调度控制中心	菜马线653开关	菜坝站	6300	否	210	3637.31	公线	402.12	191	6964.7	0	-3691.12	不受限	不可开放
10871	10kV庄大一线942	眉山电力调度控制中心	庄大一线942开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	435.51	88	7543	3100	-3784.08	受限	不可开放
10872	10kV庄大三线915	眉山电力调度控制中心	庄大三线915开关	庄店站	50000	是	495	8573.65	公线	442.08	89	7656.9	1260	-2057.98	不受限	不可开放
10873	10kV菜五线	宜宾电力调度控制中心	菜五线662开关	菜坝站	6300	是	350	6062.18	公线	289.18	83	5008.6	0	-158.86	不受限	不可开放
10874	10kV何仁线	丹棱电力调度控制中心	何仁线928开关	何场站	96500	是	552	9560.92	公线	306.29	55	5305	9560.92	-7217.18	不受限	不可开放
10875	10kV桃河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃河线912开关	桃子坪站	100000	否	100	1732.05	公线	171.69	172	2973.6	0	-1414.76	不受限	不可开放
10876	10kV豆安线	宜宾电力调度控制中心	豆安线663开关	豆坝站	6300	是	210	3637.31	公线	383.49	183	6642	0	-3732.15	不受限	不可开放
10877	10kV南工四线	丹棱电力调度控制中心	南工四线924开关	南安站	20000	是	552	9560.92	公线	165.96	30	2874.4	6928.2	-2153.86	不受限	不可开放
10878	10kV横镇线	宜宾电力调度控制中心	横镇线692开关	横江站	6300	否	200	3464.1	公线	277.68	139	4809.5	1200	-2891.81	不受限	不可开放
10879	10kV南工三线	丹棱电力调度控制中心	南工三线925开关	南安站	20000	是	552	9560.92	公线	316.78	57	5486.7	9560.92	-6442.79	不受限	不可开放
10880	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线新956开关	江南	150000	是	330	5715.77	公线	43.93	13	760.8	0	3811.82	受限	不可开放
10881	10kV南工二线	丹棱电力调度控制中心	南工二线926开关	南安站	20000	否	552	9560.92	公线	205.88	37	3565.9	9560.92	-4521.99	不受限	不可开放
10882	10kV长干线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	长干线913开关	长须站	5000	否	300	5196.15	公线	30.96	10	536.3	0	4140.23	受限	不可开放
10883	10kV新拔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拔线916开关	新都桥站	13000	否	200	3464.1	公线	238.09	119	4123.8	0	-1006.11	受限	不可开放
10884	10kV红水线	江安电力调度控制中心	红水线686开关	红桥站	2*40000	是	380	6581.79	公用	499.18	131	8645.8	0	-3380.37	不受限	不可开放
10885	10kV南工一线	丹棱电力调度控制中心	南工一线927开关	南安站	20000	否	552	9560.92	公线	28.48	5	493.2	9560.92	-1449.29	不受限	不可开放
10886	10kV时设二线	宜宾电力调度控制中心	时设二线976开关	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	728	91	12608.96	0	-138.191	不受限	不可开放
10887	10kV板南二线	丹棱电力调度控制中心	板南二线912开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	341.71	62	5918.4	9560.92	-6874.49	不受限	不可开放
10888	10kV井华线953线路	江安电力调度控制中心	井华线953开关	大井站	6300	是	210	3637.31	公用	264.5	126	4581.1	0	-1671.25	不受限	不可开放
10889	10kV板润线	丹棱电力调度控制中心	板润线913开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	专线	372.64	68	6454.1	9560.92	-7410.19	不受限	不可开放
10890	10kV何狮二线	丹棱电力调度控制中心	何狮二线926开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	66.8	12	1157	9560.92	-2113.09	不受限	不可开放
10891	10kV何狮一线	丹棱电力调度控制中心	何狮一线941开关	何场站	96500	是	552	9560.92	公线	92.67	17	1605	9560.92	-3517.18	不受限	不可开放
10892	10kV井万线951线路	江安电力调度控制中心	井万线951开关	大井站	6300	否	370	6408.59	公用	340.2	92	5892.2	0	-124.47	不受限	不可开放
10893	10kV热也线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热也线914开关	热加站	105000	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4646.53	受限	不可开放
10894	10kV板城六线	丹棱电力调度控制中心	板城六线911开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	356.18	65	6169	9560.92	-8081.18	不受限	不可开放
10895	10kV中宿线	丹棱电力调度控制中心	中宿线923开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	542.55	143	9396.9	4416.73	-7890.02	受限	不可开放
10896	10kV叙长Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	叙长I线642开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	378.02	88	6547.3	2400	-2989.04	不受限	不可开放

10897	10kV西俄线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田乐线913开关	田坝站	126000	否	150	2598.08	公线	249.13	166	4315	0	-1976.73	不受限	不可开放
10898	10kV禾格线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾格线913开关	禾尼站	16150	是	200	3464.1	公线	1.28	1	22.1	0	2749.18	受限	不可开放
10899	10kV马康线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉日马站马康线913开关	拉日马站	21000	否	180	3117.69	公线	0	0	0	0	2805.92	受限	不可开放
10900	10kV何陶二线	丹棱电力调度控制中心	何陶二线943开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	262.53	48	4547	9560.92	-5503.09	不受限	不可开放
10901	10kV金九线	宜宾电力调度控制中心	金九线973开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	145	30	2511.4	2510	1768.24	受限	不可开放
10902	10kV何南二线	丹棱电力调度控制中心	何南二线914开关	何场站	94500	是	483	8365.81	公线	195.55	40	3387	8244.56	-4938.91	不受限	不可开放
10903	10kV叙政线	宜宾电力调度控制中心	叙政线644开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	345.32	80	5980.9	0	-22.64	不受限	不可开放
10904	10kV叙元线	宜宾电力调度控制中心	叙元线645开关	叙南站	50000	是	430	7447.82	公线	407.7	95	7061.4	3185	-4288.14	不受限	不可开放
10905	10kV杨宋线	丹棱电力调度控制中心	杨宋线918开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	226.75	41	3927.3	9560.92	-4883.39	不受限	不可开放
10906	10kV东天线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV东天线912开关	东关站	3150	否	125	2165.06	公线	481.66	385	8342.4	0	-6393.85	不受限	不可开放
10907	10kV热赠线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热赠线912开关	热加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3049.29	受限	不可开放
10908	10kV青新线	江安电力调度控制中心	青新线953开关	青龙站	22300	否	370	6408.59	公用	374.77	101	6491.1	0	-723.37	不受限	不可开放
10909	10kV何谢线	丹棱电力调度控制中心	何谢线917开关	何场站	94500	否	380	6581.79	公线	292.09	77	5059	5888.97	-5024.36	不受限	不可开放
10910	10kV岔解线914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔解线914开关	绒岔站	30000	否	240	4156.92	公线	0	0	0	0	3741.23	受限	不可开放
10911	10kV何石线	丹棱电力调度控制中心	何石线916开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	291.45	53	5048	9560.92	-6004.09	不受限	不可开放
10912	10kV江镇线	宜宾电力调度控制中心	江镇线956开关	江南	180000	是	490	8487.05	公线	43.93	9	760.8	0	6028.84	受限	不可开放
10913	10kV杨茶线	丹棱电力调度控制中心	杨茶线916开关	杨场站	40000	否	275	4763.14	公线	188.56	69	3265.9	4416.73	-3395.8	不受限	不可开放
10914	10kV水热线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	水热线952开关	水洼站	2500	否	100	1732.05	公线	23.09	23	400	0	1158.84	受限	不可开放
10915	10kV朱阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱阿线912开关	朱倭站	51250	否	200	3464.1	公线	0	0	0	0	3117.69	受限	不可开放
10916	10kV江达线	宜宾电力调度控制中心	江达线958开关	江南	302000	是	490	8487.05	公线	466.17	95	8074	0	-1284.36	受限	不可开放
10917	10kV板城二线	丹棱电力调度控制中心	板城二线946开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	240.95	44	4173.3	8244.56	-4769.12	不受限	不可开放
10918	10kV金庙线	宜宾电力调度控制中心	金庙线974开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	259.69	53	4497.8	0	2291.84	受限	不可开放
10919	10kV木工I回	丹棱电力调度控制中心	木工Ⅰ回919开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	626.19	113	10845.6	9560.92	-11801.69	不受限	不可开放
10920	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	昌亚线917开关	昌台站	50000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	1.25	-2785.61	受限	不可开放
10921	10kV龙柯线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	龙柯线913开关	龙灯站	17150	否	200	3464.1	公线	25.25	13	437.3	0	2680.39	受限	不可开放

10922	10kV卡底线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡底线913开关	卡娘站	17000	是	558	9664.84	公线	5.36	1	92.9	0	7638.97	受限	不可开放
10923	10kV沙尔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙尔线913	沙冲站	23150	否	125	2165.06	公线	8.53	7	147.8	0	1800.75	受限	不可开放
10924	10kV板工I回	丹棱电力调度控制中心	板工Ⅰ回943开关	丹棱站	100000	否	483	8365.81	公线	358.79	74	6214.2	8244.56	-6929.53	不受限	不可开放
10925	10kV塔甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔甲线913开关	宗塔站	13000	否	100	1732.05	公线	17.32	17	300	0	1258.84	受限	不可开放
10926	10kV营庆线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	营庆线921开关	营盘站	20000	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	-764.62	受限	不可开放
10927	10kV瓦木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	瓦木线911开关	瓦日站	2500	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10928	10kV九星Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九星I线621开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	139.19	32	2410.8	7140	-3592.54	不受限	不可开放
10929	10kV九广Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九广I线622开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	418.85	110	7254.4	0	-1988.97	不受限	不可开放
10930	10kV九江Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九江I线623开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	350	92	6062	0	-796.568	不受限	不可开放
10931	10kV杨凤一线	丹棱电力调度控制中心	杨凤一线922开关	杨场站	40000	是	552	9560.92	公线	367.33	67	6362.1	9560.92	-8274.28	不受限	不可开放
10932	10kV金龙线	宜宾电力调度控制中心	金龙线965开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	338.68	69	5866	0	923.64	受限	不可开放
10933	10kV南化线	南溪电力调度控制中心	南化线941开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	541.47	126	9378.2	200	-3619.94	不受限	不可开放
10934	10kV板工II回	丹棱电力调度控制中心	板工Ⅱ回944开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	381.36	69	6605.2	8244.56	-6244.93	不受限	不可开放
10935	10kV甲尼线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲尼线911开关	甲斯孔站	2500	是	200	3464.1	公线	0	0	0	0.72	2770.56	受限	不可开放
10936	10kV九长Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九长I线624开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	322.68	85	5588.8	0	-323.37	不受限	不可开放
10937	10kV古雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	古雅线951开关	古学站	5000	否	200	3464.1	公线	46.19	23	800	0	2317.69	受限	不可开放
10938	10kV杨五线	丹棱电力调度控制中心	杨五线924开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	公线	228.67	41	3960.6	10392.3	-5748.07	不受限	不可开放
10939	10kV子坝线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子坝线913开关	子庚站	6300	否	100	1732.05	公线	142.1	142	2461.2	0	-902.35	受限	不可开放
10940	10kV金雅线	宜宾电力调度控制中心	金雅线978开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	250.4	51	4337	0	2452.64	受限	不可开放
10941	10kV板东一线	丹棱电力调度控制中心	板东一线935开关	丹棱站	100000	否	600	10392.3	公线	471.41	79	8164.8	9560.92	-8372.65	不受限	不可开放
10942	10kV金宝线	宜宾电力调度控制中心	金宝线963开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	243.19	50	4212	800	1777.64	受限	不可开放
10943	10kV白绒线916断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	白绒线916开关	白玉站	50000	否	100	1732.05	公线	26.33	26	456	0	1102.84	受限	不可开放
10944	10kV九城Ⅰ线	宜宾电力调度控制中心	九城I线625开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	345.95	80	5991.8	2400	-2433.54	不受限	不可开放
10945	10kV何陶一线	丹棱电力调度控制中心	何陶一线942开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	213.8	39	3703	9560.92	-4659.09	不受限	不可开放
10946	10kV金华线	宜宾电力调度控制中心	金华线971开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	283.6	58	4912	0	1877.64	受限	不可开放
10947	10KV孔麻线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔麻线912开关	孔色站	2500	否	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	受限	不可开放

10948	10kV杨姜线	丹棱电力调度控制中心	杨姜线912开关	杨场站	40000	否	552	9560.92	专线	237.49	43	4113.3	4416.73	74.8	不受限	不可开放
10949	10kV九商线	宜宾电力调度控制中心	九商线626开关	九都站	105000	是	430	7447.82	公线	374.77	87	6491.1	1800	-2332.84	不受限	不可开放
10950	10kV金会二线	宜宾电力调度控制中心	金会二线962开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	183.8	38	3183.4	0	3606.24	受限	不可开放
10951	10kV木峨线	丹棱电力调度控制中心	木峨线914开关	木林站	50000	否	315	5455.96	公线	249.56	79	4322.4	3897.11	-3309.15	不受限	不可开放
10952	10kV九凤线	宜宾电力调度控制中心	九凤线627开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	370.8	86	6422.256	0	-464	不受限	不可开放
10953	10kV九蜀线	宜宾电力调度控制中心	九蜀线628开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	395.3	104	6846.596	2000	-1581.164	不受限	不可开放
10954	10kV何凤线	丹棱电力调度控制中心	何凤线915开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	284.7	52	4931	9560.92	-5887.09	不受限	不可开放
10955	10kV九城Ⅱ线	宜宾电力调度控制中心	九城II线631开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	312.9	82	5419.4	0	-153.97	不受限	不可开放
10956	10kV九政线	宜宾电力调度控制中心	九政线632开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	455.93	114	7896.7075	0	-2354.1477	不受限	不可开放
10957	10kV中顺线	丹棱电力调度控制中心	中顺线922开关	中隆站	26300	否	380	6581.79	公线	918.42	242	15907.1	3671.95	-13655.44	受限	不可开放
10958	10kV杨凤二线	丹棱电力调度控制中心	杨凤二线919开关	杨场站	40000	是	552	9560.92	公线	438.52	79	7595.2	9560.92	-9507.38	不受限	不可开放
10959	10kV金会一线	宜宾电力调度控制中心	金会一线972开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	305.41	62	5289.7	0	1499.94	受限	不可开放
10960	10kV新镇线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新镇线915开关	新泽站	13000	否	100	1732.05	公线	28.56	29	494.6	0	1064.24	受限	不可开放
10961	10kV甲固线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲固线913开关	甲斯孔站	2500	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10962	10kV南源线	南溪电力调度控制中心	南源线949开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	267.33	62	4630.2	2000	-671.94	不受限	不可开放
10963	10kV岔清线915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岔清线915开关	绒岔站	30000	否	100	1732.05	公线	0	0	0	0	1558.84	受限	不可开放
10964	10kV木工II回	丹棱电力调度控制中心	木工Ⅱ回918开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	494.13	90	8558.4	9560.92	-9514.49	不受限	不可开放
10965	10kV木王线	丹棱电力调度控制中心	木王线915开关	木林站	50000	否	380	6581.79	公线	297.78	78	5157.6	3169.65	-2403.64	不受限	不可开放
10966	10kV南城东线	南溪电力调度控制中心	南城东线965开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	354.43	82	6138.7	0	-180.44	不受限	不可开放
10967	10kV板工三线	丹棱电力调度控制中心	板工三线924开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	374.63	68	6488.6	9560.92	-7444.69	不受限	不可开放
10968	10kV板东二线	丹棱电力调度控制中心	板东二线923开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	292.82	53	5071.7	9560.92	-6027.79	不受限	不可开放
10969	10kV红五六线	宜宾电力调度控制中心	红五六线645开关	红坝站	80000	否	430	7447.82	公线	518.56	121	8981.4	0	-2278.36	不受限	不可开放
10970	10kV中唐线	丹棱电力调度控制中心	中唐线912开关	中隆站	26300	是	380	6581.79	公线	526.49	139	9118.8	4416.73	-8270.1	受限	不可开放
10971	10kV木顺线	丹棱电力调度控制中心	木顺线916开关	木林站	50000	否	425	7361.22	专线	0	0	0	7361.22	-736.12	不受限	不可开放
10972	10kV板城三线	丹棱电力调度控制中心	板城三线945开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	493.63	89	8549.7	8244.56	-9145.52	不受限	不可开放
10973	10kV板城五线	丹棱电力调度控制中心	板城五线947开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	500.08	91	8661.4	8244.56	-9257.22	不受限	不可开放
10974	10kV何南一线	丹棱电力调度控制中心	何南一线913开关	何场站	94500	是	552	9560.92	公线	336.72	61	5832	8244.56	-6427.82	不受限	不可开放

10975	10kV城民线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城民线928开关	稻城站	81000	否	150	2598.08	公线	147.99	99	2563.2	0	-224.93	受限	不可开放
10976	10kV城环线	宜宾电力调度控制中心	城环线959	城南	150000	是	650	11258.33	公线	366.55	56	6348.6	5630	-2971.94	受限	不可开放
10977	10kV何南三线	丹棱电力调度控制中心	何南三线925开关	何场站	94500	否	552	9560.92	公线	258.2	47	4472	9560.92	-5428.09	不受限	不可开放
10978	10kV南紫线	南溪电力调度控制中心	南紫线967开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	446.2	104	7728.2	0	-1769.94	不受限	不可开放
10979	10kV牛水线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牛水线913开关	泽牛	60000	否	400	6928.2	公线	523.9	131	9074	0	-2838.62	受限	不可开放
10980	10kV杨兴线	丹棱电力调度控制中心	杨兴线923开关	杨场站	40000	否	275	4763.14	公线	149.41	54	2587.8	4416.73	-2717.7	不受限	不可开放
10981	10kV木仁线	丹棱电力调度控制中心	木仁线917开关	木林站	50000	否	552	9560.92	公线	474.39	86	8216.4	3671.95	-3283.52	不受限	不可开放
10982	10kV板工四线	丹棱电力调度控制中心	板工四线936开关	丹棱站	100000	否	552	9560.92	公线	311.85	56	5401.2	9560.92	-6357.29	不受限	不可开放
10983	10kV李峨线	宜宾电力调度控制中心	李峨线915开关	李庄站	32500	否	270	4676.54	公线	256.77	95	4447.2	0	-238.31	不受限	不可开放
10984	10kV板城一线	丹棱电力调度控制中心	板城一线934开关	丹棱站	100000	是	552	9560.92	公线	308.36	56	5340.8	6928.2	-4620.26	不受限	不可开放
10985	10kV南文线	南溪电力调度控制中心	南文线970开关	南溪站	40000	是	430	7447.82	公线	399.82	93	6924.8	0	-966.54	不受限	不可开放
10986	10kV桂滨线	南溪电力调度控制中心	桂滨线948开关	桂溪站	120000	是	430	7447.82	公线	282.15	66	4886.8	1000	71.46	不受限	不可开放
10987	10kV小城二线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV小城二线922开关	小山站	80000	否	600	10392.3	公用	259.78	52	4499.5	6615	2738.07	受限	不可开放
10988	10kv大坪线	宜宾电力调度控制中心	大坪线957开关	大益站	71500	是	310	5369.36	公线	522.69	169	9053	0	-4757.51	不受限	不可开放
10989	10kV桂昭线	南溪电力调度控制中心	桂昭线949开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	530.68	123	9191.3	0	-3233.04	不受限	不可开放
10990	10kV桂桥线	南溪电力调度控制中心	桂桥线973开关	桂溪站	50000	是	430	7447.82	公线	309.34	72	5357.7	800	-199.44	不受限	不可开放
10991	10kV团运线913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团放线913开关	上团站	11000	否	400	6928.2	公线	13.05	3	226	0	6009.38	受限	不可开放
10992	10kV裴油线	南溪电力调度控制中心	裴油线952开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	207.13	55	3587.5	1600	77.93	不受限	不可开放
10993	10kV祥镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV祥镇线914开关	祥符站	6300	否	170	2944.49	公用	86.34	51	1495.4	1500	-345.36	不受限	不可开放
10994	10kV中建一线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV中建一线932开关	城中站	80000	否	377	6529.83	公用	35.39	9	613	13850	-8586.15	不受限	不可开放
10995	10kV鲁赵线	宜宾电力调度控制中心	鲁赵线966开关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	290.13	67	5025	5910	-4976.74	不受限	不可开放
10996	10kV裴兴线953	南溪电力调度控制中心	裴兴线953开关	裴石站	40000	是	380	6581.79	公线	370.91	98	6424.161	0	-1158.7292	不受限	不可开放
10997	10kV东镇线大馈线	雁江电力调度控制中心	10kV东镇线917开关	东峰站	40000	否	180	3117.69	公用	83.38	46	1444.2	4210	-2848.28	不受限	不可开放
10998	10kV猛新路	成都配调	猛新路934	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	280.95	59	4866	0	1688.08	受限	不可开放
10999	10kV张自线	成都配调	张自路913	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	235.29	50	4075.2	0	2478.88	受限	不可开放
11000	10kV灯棚线	成都配调	灯棚线913开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	551.36	117	9549.6	0	-2176.26	受限	不可开放
11001	10kV牌江线	成都配调	牌江线开关916	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	269.78	66	4672.6	0	1703.08	受限	不可开放
11002	10kV范国路	成都配调	范国路942	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	394.96	83	6840.7	0	-286.62	受限	不可开放
11003	10kV西锦线	成都配调	西锦路968	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	226.56	55	3924	0	2451.68	受限	不可开放
11004	10kV东芷线	成都配调	东芷线912开关	东风路	100000	是	473	8192.6	公线	488.39	103	8459	0	-1904.92	不受限	不可开放
11005	10kV晖东线	成都配调	晖东线916	迎晖	2*63000	是	473	8192.6	公线	452.02	96	7828.9	0	-1274.82	不受限	不可开放
11006	10kV波置线	成都配调	波置线906	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	431.89	91	7480.3	0	-926.22	受限	不可开放

11007	10kV羊城路	成都配调	羊城路908	石羊	2*40000	否	409	7084.09	专线	124.42	30	2154.9	0	4220.78	受限	不可开放
11008	10kV土通路	成都配调	土通路951	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	84.99	18	1472	0	5901.34	受限	不可开放
11009	10kV海西线	成都配调	海西路928	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	526.89	111	9125.8	0	-2571.72	不受限	不可开放
11010	10kV浦都线	成都配调	浦都线开关951	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	92.15	19	1596	0	5777.34	受限	不可开放
11011	10kV邦峰线	成都配调	邦峰路开关906	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	432.41	91	7489.4	0	-116.06	不受限	不可开放
11012	10kV益布线	成都配调	益布线950	益州	2*50000	是	473	8192.6	公线	411.69	87	7130.4	0	-576.32	不受限	不可开放
11013	10kV猛鸿线	成都配调	猛鸿路926开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	436.07	92	7552.8	0	-998.72	受限	不可开放
11014	10kV东河线	成都配调	东河线906	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	588.66	124	10195.6	0	-3641.52	不受限	不可开放
11015	10kV浦航线	成都配调	浦航线906开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	485.68	103	8412	0	-1857.92	受限	不可开放
11016	10kV益丰线	成都配调	益丰路944	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	365.2	108	6325.2	0	-1060.97	不受限	不可开放
11017	10kV猛音路	成都配调	猛音路940	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	389.86	82	6752.4	0	620.94	受限	不可开放
11018	10kV孙万五线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万五线976开关	孙家坝	364000	是	645	11171.73	公线	140.28	22	2429.6	0	6507.78	受限	不可开放
11019	10kV邦鹭线	成都配调	邦鹭线919开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	专线	470.71	100	8152.7	0	-779.36	不受限	不可开放
11020	10kV沙园路	成都配调	沙园路906	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	318.24	94	5512	0	-828.54	不受限	不可开放
11021	10kV孙外一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外一线967开关	孙家坝	364000	是	552	9560.92	公线	394.11	71	6800	0	7648.74	受限	不可开放
11022	10kV草新线	成都配调	草新线907	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	505.5	124	8755.2	0	-3087.93	不受限	不可开放
11023	10kV孙国线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙国线937开关	孙家坝	100000	否	553	9578.24	公用	160.38	29	2777.8	0	5842.62	受限	不可开放
11024	10kV灯鸿线	成都配调	灯鸿路903	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	566.42	138	9810.4	0	-4143.13	受限	不可开放
11025	10kV松墨二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松墨二线926开关	松涛站	100000	是	552	9560.92	公线	518.29	94	8976.8	0	-1328.06	不受限	不可开放
11026	10kV孙万四线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万四线962开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	61.74	10	1069.3	0	7868.08	受限	不可开放
11027	10kV胜蓝线	成都配调	胜蓝线914开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	452.71	134	7840.9	0	-2576.67	不受限	不可开放
11028	10kV土锋线	成都配调	土锋线908开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	299.31	63	5184	0	2189.34	受限	不可开放
11029	10kV孙马一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙马一线934开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	300.32	63	5090	0	6651.07	受限	不可开放
11030	10kV松百二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百二线913开关	松涛站	102000	否	552	9560.92	公用	529.31	96	9167.7	0	-562.87	不受限	不可开放
11031	10kV文金线	成都配调	文金路925	文庙街	2*63000	是	473	8192.6	公线	632.42	134	10953.6	0	-4399.52	不受限	不可开放
11032	10kV松百一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV松百一线911开关	松涛站	102000	是	552	9560.92	公线	520.14	94	9008.9	0	-1360.16	不受限	不可开放
11033	10kV孙外二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙外二线968开关	孙家坝	300000	是	552	9560.92	公线	475.52	86	8850	0	7648.74	受限	不可开放
11034	10kV孙城线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙城线912开关	孙家坝	364000	是	480	8313.84	公用	412.95	86	7152.3	0	-501.23	不受限	不可开放
11035	10kV棕攀线	成都配调	棕攀线906开关	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	435.17	92	7537.2	0	-983.12	不受限	不可开放
11036	10kV孙万一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万一线971开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	265.11	41	4591.7	0	5462.86	受限	不可开放
11037	10kV沙善路	成都配调	沙善路925	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	477.42	141	8269	0	-3585.54	不受限	不可开放
11038	10kV孙万三线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万三线961开关	孙家坝	300000	否	645	11171.73	公用	194.2	30	3363.6	0	6690.96	受限	不可开放
11039	10kV孙万二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万二线972开关	孙家坝	300000	是	645	11171.73	公用	179.19	28	3103.6	0	5833.78	受限	不可开放
11040	10kV堤九线	成都配调	堤九路911	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	760.74	161	13176	0	-6621.92	不受限	不可开放
11041	10kV灯电线	成都配调	灯电路904	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	362.31	89	6275.2	865	-1472.93	受限	不可开放
11042	10kV土局线	成都配调	土局路940	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	523.79	111	9072	0	-1698.66	受限	不可开放
11043	10kV川信线	成都配调	川信线914	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	388.49	82	6728.6	0	-174.52	受限	不可开放
11044	10kV孙马二线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙马二线945开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	389.61	81	5290	0	6651.07	受限	不可开放
11045	10kV天连路	成都配调	天连路936	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	194.32	41	3365.6	0	4007.74	受限	不可开放
11046	10kV龙桂线	成都配调	龙桂路919	龙潭寺	82000	否	473	8192.6	专线	388.18	82	6723.2	0	650.14	受限	不可开放
11047	10kV顺广线	内江电力调度控制中心	顺广线913开关	顺河站	20000	否	255	4416.73	公线	159.83	63	2768.2	870	336.86	受限	不可开放
11048	10kV下潭线	成都配调	下潭线910开关	下洞槽	80000	是	473	0	公线	384.04	81	6651.6	0	-97.52	不受限	不可开放

11049	10kV平部线	成都配调	平部路923	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	507.14	107	8783.6	0	-1410.26	不受限	不可开放
11050	10kV祥双二线	内江电力调度控制中心	祥双二线924开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	275.12	82	4765	1000	-1123.1	受限	不可开放
11051	10kV泉塔线	成都配调	泉塔线911	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	427.66	90	7407	0	-852.92	不受限	不可开放
11052	10kV双都路专线	成都配调	双都路923	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	236.4	50	4094.4	0	3278.94	受限	不可开放
11053	10kV河长线	内江电力调度控制中心	河长线925开关	河口站	71500	是	380	6581.79	公线	284.42	75	4926.2	1370	-1030.77	不受限	不可开放
11054	10kV虎信二线	内江电力调度控制中心	虎信二线937开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	75.96	16	1315.6	0	6198.03	受限	不可开放
11055	10kV寿莱一线	内江电力调度控制中心	寿莱一线919开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	213.05	22	3690	10000	-332.42	受限	不可开放
11056	10kV塔博路	成都配调	塔博线906	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	382.54	81	6625.6	0	-71.52	不受限	不可开放
11057	10kV西港线	成都配调	西港路956	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	297.23	73	5148	0	1227.68	受限	不可开放
11058	10kV沈三路	成都配调	沈三线开关920	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	441.11	93	7640	0	-266.66	不受限	不可开放
11059	10kV两园线	成都配调	两园线927开关	两河	82000	否	473	8192.6	专线	495.97	105	8590.2	0	-1216.86	不受限	不可开放
11060	10kV浦北线	成都配调	浦北线910	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	345.73	73	5988	0	566.08	受限	不可开放
11061	10kV田桥线	内江电力调度控制中心	田桥线913开关	田家站	16300	是	316	5473.28	公线	273.87	87	4743.5	6090	-6454.88	不受限	不可开放
11062	10kV双靖线大馈线	内江电力调度控制中心	双靖线912开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	286.74	68	4966.4	20510	-19615.14	受限	不可开放
11063	10kV湾靖线	内江电力调度控制中心	湾靖线923开关	湾桥站	30000	是	335	5802.37	公线	274.04	82	4746.4	700	-804.5	受限	不可开放
11064	10kV腾羊路	成都配调	腾羊路966	腾飞	2*240000	否	473	8192.6	专线	653.92	138	11325.9	0	-3952.56	不受限	不可开放
11065	10kV红沙线	成都配调	红沙路921	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	447.16	95	7744.8	0	-1190.72	不受限	不可开放
11066	10kV八湾线	内江电力调度控制中心	八湾线916开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	253.77	63	4395.3	13350	-11509.92	不受限	不可开放
11067	10kV松文二线	内江电力调度控制中心	松文二线924开关	松柏	295000	否	482	8348.48	专线	103.93	22	1800.1	0	5713.53	受限	不可开放
11068	10kV作清线	成都配调	作清路906	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	503.37	106	8718.4	0	-2164.32	不受限	不可开放
11069	10kV东平一线	内江电力调度控制中心	东平一线914开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	385.95	91	6684.6	2987.5	-3810.84	不受限	不可开放
11070	10kV桐移线	内江电力调度控制中心	桐移线921开关	桐梓坝站	100000	否	300	5196.15	专线	211.84	71	3669	0	1007.53	受限	不可开放
11071	10kV范慧一线01	成都配调	范慧一线913	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	150.67	32	2609.6	0	3944.48	受限	不可开放
11072	10kV永太线	内江电力调度控制中心	永太线914开关	永东站	10000	是	255	4416.73	公线	129.35	51	2240.3	1360	-66.92	受限	不可开放
11073	10kV桥国线	成都配调	桥国线925	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	1128.87	239	19552	0	-12997.92	不受限	不可开放
11074	10kV土城路	成都配调	土城路935	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	57.74	12	1000	0	6373.34	受限	不可开放
11075	10kV田纸线	内江电力调度控制中心	田纸线912开关	田家站	16300	是	255	4416.73	公线	135.39	53	2345	1230	-41.62	不受限	不可开放
11076	10kV高镇线	内江电力调度控制中心	高镇线912开关	高梁站	12600	否	200	3464.1	公线	81.84	41	1417.4	2250	-549.71	不受限	不可开放
11077	10kV口碑线	内江电力调度控制中心	口碑线912开关	河口站	71500	否	283	4901.7	公线	305.39	108	5289.4	8061	-8938.87	不受限	不可开放
11078	10kV虎长一线	内江电力调度控制中心	虎长一线965开关	虎湾站	110000	是	482	8348.48	公线	480.9	100	8329.2	0	-1650.42	受限	不可开放
11079	10kV天双路大馈线	成都配调	天双线925	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	538.2	114	9321.6	0	-2767.52	受限	不可开放
11080	10kV牌天路	成都配调	牌天路918	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	21.41	5	370.8	0	6004.88	受限	不可开放
11081	10kV三镇路	彭州电力调度控制中心	三镇路901	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	370.05	93	6409.3	250	-423.92	不受限	不可开放
11082	10kV中西二线	内江电力调度控制中心	中西二线916开关	中山站	40000	是	600	10392.3	公线	374.47	62	6485.9	2000	-172.06	受限	不可开放
11083	10kV虎长二线	内江电力调度控制中心	虎长二线936开关	虎湾站	110000	是	482	8348.48	公线	147.61	31	2556.6	0	4122.18	受限	不可开放
11084	10kV西医一线	成都配调	西医一路963	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	175.29	43	3036	0	2631.27	受限	不可开放
11085	10kV高永线	内江电力调度控制中心	高永线913开关	高梁站	12600	是	200	3464.1	公线	172.74	86	2991.9	0	-220.62	不受限	不可开放

11086	10kV寿泽一线	内江电力调度控制中心	寿泽一线961开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	375.47	78	6503.1	1250	-239.47	受限	不可开放
11087	10kV俭南路_用户专线	成都配调	俭南路907	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	591.59	145	10246.4	0	-3870.72	不受限	不可开放
11088	10kV龙柏线	内江电力调度控制中心	龙柏线912开关	龙门站	10000	否	380	6581.79	公线	90	24	1552	0	5923.61	受限	不可开放
11089	10kV八高线大馈线	内江电力调度控制中心	八高线925开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	287.32	72	4976.4	1780	-521.02	不受限	不可开放
11090	10kV寿泽二线	内江电力调度控制中心	寿泽二线971开关	寿溪桥	310000	否	482	8348.48	公线	106.17	22	1838.9	12010	-6335.27	受限	不可开放
11091	10kV桐联一线	内江电力调度控制中心	桐联一线963开关	桐梓坝站	100000	否	423	7326.57	专线	144.14	34	2496.5	0	4097.41	受限	不可开放
11092	10kV双动线大馈线	内江电力调度控制中心	双动线926开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	500.28	118	8664.9	8004	-10807.64	受限	不可开放
11093	10kV牌西二线	内江电力调度控制中心	牌西二线946开关	牌楼站	145000	是	482	8348.48	公线	482.61	100	8358.8	60	-1740.02	受限	不可开放
11094	10kV奥屏线	内江电力调度控制中心	奥屏线917开关	奥体站	136000	是	482	8348.48	公线	270.28	56	4681.3	5475	-3477.52	受限	不可开放
11095	10kV浆南线	成都配调	浆南路919	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	377.94	80	6546	0	8.08	不受限	不可开放
11096	10kV中再二线	内江电力调度控制中心	中再二线915开关	中山站	40000	否	300	5196.15	专线	187.41	62	3246	0	1430.53	受限	不可开放
11097	10kV双鹏线	内江电力调度控制中心	双鹏线915开关	双苏站	90000	否	600	10392.3	专线	492.27	82	8526.1	6250	3103.07	受限	不可开放
11098	10kV湾凤线	内江电力调度控制中心	湾凤线912开关	湾桥站	30000	是	482	8348.48	公线	248.98	52	4312.3	4395	-2028.52	受限	不可开放
11099	10kV桐千一线	内江电力调度控制中心	桐千一线911开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	487.96	115	8451.5	1115	-3705.24	不受限	不可开放
11100	10kV寿华线	内江电力调度控制中心	寿华线962开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	专线	375.47	78	6503.1	0	1010.53	受限	不可开放
11101	10kV湾陈线	内江电力调度控制中心	湾陈线914开关	湾桥站	10000	否	482	8348.48	公线	106.48	22	1844.3	8150	-2480.67	不受限	不可开放
11102	10kV高大线	内江电力调度控制中心	高大线914开关	高梁站	12600	是	200	3464.1	公线	207.78	104	3598.7	480	-1307.42	不受限	不可开放
11103	10kV永西线	内江电力调度控制中心	永西线915开关	永东站	10000	是	259	4486.01	公线	270.84	105	4691	640	-1742.19	受限	不可开放
11104	10kV马滨线	内江电力调度控制中心	马滨线914开关	马鞍山站	95000	是	615	10652.11	公线	196.68	32	3406.5	400	4715.19	受限	不可开放
11105	10kV八工线大馈线	内江电力调度控制中心	八工线917开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	299.88	75	5194	29844	-29495.44	不受限	不可开放
11106	10kV凌朝线	内江电力调度控制中心	凌朝线912开关	凌家站	32500	是	300	5196.15	公线	235.8	79	4084	3465	-3392.08	受限	不可开放
11107	10kV高王路	成都配调	高王路911	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	389.78	82	6751	0	622.34	受限	不可开放
11108	10kV川乾线	成都配调	川乾线917	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	142.63	30	2470.3	0	4083.78	受限	不可开放
11109	10kV松创一线	内江电力调度控制中心	松创一线913开关	松柏	270000	否	482	8348.48	专线	553.7	115	9590	0	-2076.37	受限	不可开放
11110	10kV史东线大馈线	内江电力调度控制中心	史东线922开关	史家站	18000	否	377	6529.83	公线	139.98	37	2424.4	4000	-547.55	不受限	不可开放
11111	10kV梨清线	内江电力调度控制中心	梨清线914开关	梨园站	10000	是	484	8383.13	公线	155.78	32	2698.1	1925	2083.4	受限	不可开放
11112	10kV杨河线	内江电力调度控制中心	杨河线911开关	杨坡站	10000	否	100	1732.05	公线	71.02	71	1230	870	-541.16	不受限	不可开放
11113	10kV马南线大馈线	内江电力调度控制中心	马南线926开关	马鞍山站	80000	是	423	7326.57	公线	379.25	90	6568.6	3565	-4272.34	不受限	不可开放
11114	10kV梨永线	内江电力调度控制中心	梨永线912开关	梨园站	10000	是	255	4416.73	公线	167.85	66	2907.2	0	626.18	受限	不可开放
11115	10kV辰店路	成都配调	辰店路934	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	418.48	88	7248	0	-693.92	不受限	不可开放
11116	10kV碑永线	内江电力调度控制中心	碑永线923开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	206	81	3567.9	8025	-8059.52	不受限	不可开放

11117	10kV奥院线（专线）	内江电力调度控制中心	奥院线945开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	56.67	12	981.5	0	6532.13	受限	不可开放
11118	10kV寿孵线	内江电力调度控制中心	寿孵线918开关	寿溪桥	310000	否	846	14653.15	专线	291.44	34	5047.8	0	8140.04	受限	不可开放
11119	10kV白苏线	内江电力调度控制中心	白苏线912开关	白合站	56500	是	255	4416.73	公线	96.47	38	1670.9	998	-5943.82	不受限	不可开放
11120	10kV大江线	内江电力调度控制中心	大江线918开关	大洲站	80000	否	482	0	公线	304.63	63	5276.2	0	2237.43	受限	不可开放
11121	10kV灯华线	成都配调	灯华路972	圣灯	2*50000	是	473	8192.6	公线	320.72	68	5554.8	0	999.28	受限	不可开放
11122	10kV三邱线大馈线	内江电力调度控制中心	三邱线917开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	258.09	61	4470.2	3600	-2208.94	不受限	不可开放
11123	10kV寿安二线	内江电力调度控制中心	寿安二线925开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	452.81	94	7842.7	48575	-48904.07	受限	不可开放
11124	10kV桐千二线	内江电力调度控制中心	桐千二线971开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	424.83	100	7358	3070	-4566.74	不受限	不可开放
11125	10kV门天线	新都电力调度控制中心	门天线964开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	659.82	128	11428	2767	-7031.24	不受限	不可开放
11126	10kV奥馆线	内江电力调度控制中心	奥馆线919开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	98.79	20	1711	0	5802.63	受限	不可开放
11127	10kV龙望线	内江电力调度控制中心	龙望线914开关	龙门站	25500	否	380	6581.79	公线	77.15	20	1336.2	0	4587.41	受限	不可开放
11128	10kV牌胜线	内江电力调度控制中心	牌胜线917开关	牌楼站	80000	是	335	5802.37	公线	208.23	62	3606.5	1970	-934.6	不受限	不可开放
11129	10kV寿安一线	内江电力调度控制中心	寿安一线915开关	寿溪桥	300000	否	482	8348.48	公线	311.13	65	5388.8	1200	924.83	受限	不可开放
11130	10kV下钢一路	成都配调	下钢一路923	下涧槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	496.72	105	8603.2	0	-1229.86	不受限	不可开放
11131	10kV晋佛线	成都配调	晋佛路909	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	474.97	100	8226.4	0	-1672.32	不受限	不可开放
11132	10kV松法一线	内江电力调度控制中心	松法一线915开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	422.75	44	7322	1833	4202.58	受限	不可开放
11133	10kV波骏线	成都配调	波骏路910	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	558.22	118	9668.4	0	-2295.06	受限	不可开放
11134	10kV桐汉线	内江电力调度控制中心	桐汉线913开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	412.47	98	7144	1945	-3227.74	不受限	不可开放
11135	10kV双桥一线大馈线	内江电力调度控制中心	双桥一线917开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	331.71	78	5745.3	12556	-12440.04	受限	不可开放
11136	10kV两轻线	成都配调	两轻路924	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	542.98	115	9404.4	0	-2850.32	不受限	不可开放
11137	10kV金圃线	成都配调	金圃路911	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	469.65	99	8134.4	0	-1580.32	不受限	不可开放
11138	10kV牌汉线	内江电力调度控制中心	牌汉线915开关	牌楼站	80000	是	423	7326.57	公线	340.17	80	5891.8	2275	-2305.54	不受限	不可开放
11139	10kV河郭线	内江电力调度控制中心	河郭线914开关	河口站	71500	是	255	4416.73	公线	188.2	74	3259.7	660	-386.32	不受限	不可开放
11140	10kV万江线	内江电力调度控制中心	万江线923开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	291.54	73	5049.4	7250	-6756.84	不受限	不可开放
11141	10kV桐安一线	内江电力调度控制中心	桐安一线912开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	453.51	107	7854.8	4930	-6923.54	不受限	不可开放
11142	10kV东华线	成都配调	东华路909	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	380.6	80	6592	0	-37.92	不受限	不可开放
11143	10kV下海线	成都配调	下海线927	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	404.2	85	7000.8	0	-446.72	不受限	不可开放
11144	10kV双中线	成都配调	双中路914	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	422.86	89	7324	0	49.34	受限	不可开放
11145	10kV马号线	内江电力调度控制中心	马号线917开关	马鞍山站	95000	否	319	5525.24	专线	45.12	14	781.4	0	4191.32	受限	不可开放
11146	10kV浦侯线	成都配调	浦侯线968	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	311.78	66	5400	0	1973.34	受限	不可开放
11147	10kV牌万二线	内江电力调度控制中心	牌万二线925开关	牌楼站	145000	否	482	8348.48	专线	131.81	27	2283	0	5230.63	受限	不可开放
11148	10kV军火线	成都配调	军火线945	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	207.51	44	3594	0	2960.08	受限	不可开放
11149	10kV三悦一线	内江电力调度控制中心	三悦一线918开关	三元站	110000	否	482	8348.48	专线	69.97	15	1211.9	4500	1801.73	受限	不可开放
11150	10kV高新线	内江电力调度控制中心	高新线915开关	高梁站	12600	是	255	4416.73	公线	220.91	87	3826.2	250	-542.82	不受限	不可开放

11151	10kV浆武线	成都配调	浆武路925	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	544.65	115	9433.3	0	-2879.22	不受限	不可开放
11152	10kV下电线	成都配调	下电路906	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	412.38	87	7142.4	0	-588.32	不受限	不可开放
11153	10kV高园路大馈线	成都配调	高园线924开关	高店子	128000	否	473	8192.6	专线	517.32	109	8960	0	-1586.66	受限	不可开放
11154	10kV龙新线	成都配调	龙新路934	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	196.63	42	3405.7	0	3148.38	受限	不可开放
11155	10kV牌万一线	内江电力调度控制中心	牌万一线913开关	牌楼站	145000	否	482	8348.48	专线	186.39	39	3228.2	0	4285.43	受限	不可开放
11156	10kV双农线大馈线	内江电力调度控制中心	双农线928开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	265.14	63	4592.2	1350	-7059.54	受限	不可开放
11157	10kV大河二线	内江电力调度控制中心	大河二线922开关	大洲站	80000	是	300	5196.15	公线	74.13	25	1284	1000	-3246.88	不受限	不可开放
11158	10kV俭光路_用户专线	成都配调	俭光路925	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	519.72	127	9001.6	0	-2625.92	不受限	不可开放
11159	10KV河佳线（专线）	内江电力调度控制中心	河佳线911开关	河口站	71500	否	510	8833.46	专线	496.06	97	8591.7	750	-1391.59	不受限	不可开放
11160	10kV双白线	内江电力调度控制中心	双白线916开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	440.43	104	7628.2	18005	-19771.95	受限	不可开放
11161	10kV八五线	内江电力调度控制中心	八五线929开关	八角井站	90000	是	482	8348.48	公线	300.5	62	5204.7	4810	-3335.92	不受限	不可开放
11162	10kV松长二线	内江电力调度控制中心	松长二线924开关	松柏	270000	是	964	16696.97	公线	387.71	40	6715.1	0	6642.48	受限	不可开放
11163	10kV史牛线	内江电力调度控制中心	史牛线912开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	139.98	67	2424.4	2040	-1190.82	不受限	不可开放
11164	10kV中牛线	内江电力调度控制中心	中牛线913开关	中山站	20000	否	300	5196.15	公线	217.48	72	3766.7	1300	-390.17	不受限	不可开放
11165	10kV西好线	成都配调	西好线958	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	54.73	12	948	0	5606.08	受限	不可开放
11166	10kV八庭线	内江电力调度控制中心	八庭线926开关	八角井站	90000	是	400	6928.2	公线	451.91	113	7827	19475	-21759.44	不受限	不可开放
11167	10kV桐桥二线	内江电力调度控制中心	桐桥二线925开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	236.66	56	4099	1890	-127.74	不受限	不可开放
11168	10kV马邱线	内江电力调度控制中心	马邱线924开关	马鞍山站	80000	是	423	0	公线	219.42	52	3800.3	2820	-759.04	不受限	不可开放
11169	10kV富三线	内江电力调度控制中心	富三线913开关	富溪站	20000	是	321	5559.88	公线	131.09	41	2270.4	2255	-77.5	不受限	不可开放
11170	10kV浦塑路	成都配调	浦塑线961	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	179.68	38	3112	0	4261.34	受限	不可开放
11171	10kV果大线	内江电力调度控制中心	果大线914开关	果湾站	10000	是	170	2944.49	公线	124.68	73	2159.4	1436	-1239.81	不受限	不可开放
11172	10kV音孵线	成都配调	音孵路927	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	591.33	175	10241.9	0	-4977.67	不受限	不可开放
11173	10kV三和二线大馈线	内江电力调度控制中心	三和二线923开关	三元站	100000	是	400	0	公线	348.3	87	6032.5	0	-489.94	不受限	不可开放
11174	10kV三万二线	内江电力调度控制中心	三万二线973开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公线	451.13	94	7813.6	800	-1934.82	不受限	不可开放
11175	10kV三国一线大馈线	内江电力调度控制中心	三国一线911开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	281.65	67	4878.2	1060	-76.94	不受限	不可开放
11176	10kV碑川线	内江电力调度控制中心	碑川线922开关	碑木站	30000	否	335	5802.37	专线	57.18	17	990.4	640	3591.73	受限	不可开放
11177	10kV江城一线	新都电力调度控制中心	江城一线942开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	1	0	17.2	240	6757.49	受限	不可开放
11178	10kV川生一线	成都配调	川生一线918	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	562.61	119	9744.4	0	-2371.06	受限	不可开放
11179	10kV濛轧路（主）LMY928Z	彭州电力调度控制中心	濛轧路928	濛阳	2*50000	否	423	7326.57	专线	448.04	106	7760	0	-1166.09	不受限	不可开放
11180	10kV凌千线	内江电力调度控制中心	凌千线911开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	293.87	111	5089.8	1130	-2561.71	受限	不可开放
11181	10kV史寿线	内江电力调度控制中心	史寿线913开关	史家站	18000	否	210	3637.31	公线	66.82	32	1157.4	2978	-861.82	不受限	不可开放
11182	10kV东沱线	内江电力调度控制中心	东沱线916开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	248.5	59	4304	2100	-542.74	不受限	不可开放
11183	10kV八火线大馈线	内江电力调度控制中心	八火线923开关	八角井站	90000	是	196	3394.82	公线	48.95	25	847.9	15680	-13812.04	不受限	不可开放

11184	10kV沙盛路	成都配调	沙盛路946	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	576.56	171	9986	0	-5302.54	不受限	不可开放
11185	10kV万工线大馈线	内江电力调度控制中心	万工线924开关	万里坡站	20500	否	300	5196.15	公线	273.2	91	4731.9	4870	-4925.37	不受限	不可开放
11186	10kV东长一线	内江电力调度控制中心	东长一线962开关	东兴站	100000	是	374	6477.87	公线	358.15	96	6203.1	1495.5	-2516.3	不受限	不可开放
11187	10kV桐水一线	内江电力调度控制中心	桐水一线961开关	桐梓坝站	100000	否	400	6928.2	专线	105.48	26	1827	0	4408.38	受限	不可开放
11188	10kV八印一线	内江电力调度控制中心	八印一线914开关	八角井站	98000	否	200	3464.1	专线	59.94	30	1038.1	5500	-3420.41	受限	不可开放
11189	10kV桐荆路	成都配调	桐荆路923	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	386.19	82	6688.8	0	-134.72	不受限	不可开放
11190	10kV富银线	内江电力调度控制中心	富银线912开关	富溪站	10000	是	260	4503.33	公线	215.34	83	3729.7	3010	-3137.04	不受限	不可开放
11191	10kV凌郎线	内江电力调度控制中心	凌郎线913开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	313.38	119	5427.8	2920	-4689.71	受限	不可开放
11192	10kV马农线大馈线	内江电力调度控制中心	马农线921开关	马鞍山站	80000	是	316	5473.28	公线	229.92	73	3982.2	1250	-853.58	不受限	不可开放
11193	10kV东长二线	内江电力调度控制中心	东长二线929开关	东兴站	123000	否	374	6477.87	公线	179.41	48	3107.4	1620	1102.68	受限	不可开放
11194	10kV麻耀线	成都配调	麻耀线915开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	780.6	165	13520	0	-6146.66	不受限	不可开放
11195	10kV中再一线	内江电力调度控制中心	中再一线914开关	中山站	20000	否	300	5196.15	专线	217.48	72	3766.7	4322	-3412.17	不受限	不可开放
11196	10kV八汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉二线971开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	486.33	122	8423.3	8850	-11037.92	不受限	不可开放
11197	10kV龙甘线	内江电力调度控制中心	龙甘线915开关	龙门站	15000	是	380	6581.79	公线	137.11	36	2374.7	1421	1469.73	受限	不可开放
11198	10kV三墅线大馈线	内江电力调度控制中心	三墅线916开关	三元站	110000	否	482	8348.48	专线	85.8	18	1486	3530	2497.63	受限	不可开放
11199	10kV团企线	内江电力调度控制中心	团企线928开关	团结站	100000	是	264	4572.61	公线	173.71	66	3008.7	9155	-8505.61	不受限	不可开放
11200	10kV沙融路	成都配调	沙融路923	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	362.18	107	6273	0	-1004.1	不受限	不可开放
11201	10kV范仁路	成都配调	范仁路907	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	290.01	61	5022.9	0	1531.18	受限	不可开放
11202	10kV丹龙线	彭州电力调度控制中心	丹龙线914开关	牡丹	2*40000	是	600	10392.3	公线	308.31	51	5340	0	2973.84	受限	不可开放
11203	10kV三悦二线	内江电力调度控制中心	三悦二线926开关	三元站	110000	否	482	8348.48	专线	278.14	58	4817.3	0	2696.33	受限	不可开放
11204	10kV永甘线	内江电力调度控制中心	永甘线913开关	永东站	10000	否	255	4416.73	公线	224.68	88	3891.5	1890	-1806.44	受限	不可开放
11205	10kV奥泰线	内江电力调度控制中心	奥泰线928开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	367.26	76	6361	0	1152.63	受限	不可开放
11206	10kV桐安二线	内江电力调度控制中心	桐安二线972开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	425.12	100	7363	1260	-2761.74	不受限	不可开放
11207	10kV灯万线	成都配调	灯万线912开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	专线	307.76	65	5330.4	0	2042.94	受限	不可开放
11208	10kV川江三线	成都配调	川江三线934934	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	234.02	49	4053.3	0	3320.04	受限	不可开放
11209	10kV堤星线	成都配调	堤星路919	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	1121.48	237	19424	0	-12869.92	不受限	不可开放
11210	10kV牌西一线	内江电力调度控制中心	牌西一线936开关	牌楼站	80000	否	482	8348.48	公线	227.39	47	3938.4	9110	-5534.77	不受限	不可开放
11211	10kV严余线	成都配调	严余路913	宝严	2*50000	是	473	8192.6	公线	725.75	153	12570	0	-6015.92	不受限	不可开放
11212	10kV朝永线	内江电力调度控制中心	朝永线915开关	朝阳站	10000	是	380	6581.79	公线	231.7	61	4013	4300	-3047.57	不受限	不可开放
11213	10kV三内二线	内江电力调度控制中心	三内二线974开关	三元站	110000	是	423	7326.57	公线	65.4	15	1132.8	800	3928.46	受限	不可开放
11214	10kV益氮线	成都配调	益氮路935	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	295.1	87	5111.2	0	-431.89	不受限	不可开放
11215	10kV辰茶路	成都配调	辰茶路942	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	475.98	101	8244	0	-1689.92	不受限	不可开放
11216	10kV.张南路_用户专线	成都配调	张南路936	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	308.38	65	5341.2	0	2032.14	受限	不可开放
11217	10kV虎云二线	内江电力调度控制中心	虎云二线926开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	302.77	63	5244	0	2269.63	受限	不可开放
11218	10kV音吉线	成都配调	音吉线908开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	440.18	130	7624	0	-2359.77	不受限	不可开放

11219	10kV灯青线	成都配调	灯青线907开关	圣灯	102000	否	473	8192.6	公线	560.97	119	9716	0	-2342.66	受限	不可开放
11220	10kV史金线	内江电力调度控制中心	史金线911开关	史家站	30000	是	255	4416.73	公线	236.39	93	4094.2	3985	-4545.82	受限	不可开放
11221	10kV范上路	成都配调	范上路940	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	33.22	7	575.3	0	5978.78	受限	不可开放
11222	10kV大市线	内江电力调度控制中心	大市线911开关	大洲站	95000	是	377	6529.83	公线	286	76	4953.6	0	270.26	受限	不可开放
11223	10kV牌电二线	内江电力调度控制中心	牌电二线922开关	牌楼站	145000	是	423	7326.57	公线	373	72	5242	0	5861.26	受限	不可开放
11224	10kV土河线	成都配调	土河路914	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	516.86	109	8952	0	-1578.66	受限	不可开放
11225	10kV牌铁线	内江电力调度控制中心	牌铁线945开关	牌楼站	145000	否	377	6529.83	专线	64.8	17	1122.4	0	4754.45	受限	不可开放
11226	10kV八沱线大馈线	内江电力调度控制中心	八沱线913开关	八角井站	90000	是	283	4901.7	公线	344.87	122	5973.1	1900	-3951.74	不受限	不可开放
11227	10kV碑镇线	内江电力调度控制中心	碑镇线915开关	碑木站	20000	是	300	5196.15	公线	178.58	60	3093	1590	-526.08	不受限	不可开放
11228	10kV灯府线	成都配调	灯府路开关911	圣灯	2*50000	否	473	8192.6	专线	366.03	77	6339.6	0	1033.74	受限	不可开放
11229	10kV核流路	成都配调	核流路908	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	283.79	60	4915.2	0	2458.14	受限	不可开放
11230	10kV牌五线	内江电力调度控制中心	牌五线923开关	牌楼站	80000	否	380	6581.79	公线	214.35	56	3712.5	6625	-4413.89	不受限	不可开放
11231	10kV八铁线	内江电力调度控制中心	八铁线928开关	八角井站	98000	否	235	4070.32	专线	8.86	4	153.5	0	3509.79	受限	不可开放
11232	10kV牌广线	内江电力调度控制中心	牌广线934开关	牌楼站	145000	否	210	3637.31	专线	6.6	3	114.3	0	3159.28	受限	不可开放
11233	10kV张体线	成都配调	张体线开关907	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	188.8	40	3270	0	4103.34	受限	不可开放
11234	10kV作欧线	成都配调	作欧路909	合作	130000	否	473	8192.6	专线	445.5	94	7716	0	-342.66	不受限	不可开放
11235	10kV大福二线	内江电力调度控制中心	大福二线921开关	大洲站	95000	是	423	7326.57	公线	371.71	88	6438	0	-576.74	受限	不可开放
11236	10kV东法二线	内江电力调度控制中心	东法二线922开关	东兴站	100000	否	400	6928.2	公线	138.66	35	2401.6	8502.5	-4668.72	不受限	不可开放
11237	10kV马科一线	成都配调	马科一线开关914	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	453.53	96	7855.2	0	-481.86	不受限	不可开放
11238	10kV东平二线	内江电力调度控制中心	东平二线924开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	322.6	76	5587.4	400	-126.14	不受限	不可开放
11239	10kV双松线	内江电力调度控制中心	双松线918开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	476.67	113	8255.9	7058	-9452.64	受限	不可开放
11240	10kV徐普一线大馈线	新津电力调度控制中心	徐普一线917开关	徐家渡	300000	是	505	8746.86	公线	633.28	125	10968.4	0	-3970.91	不受限	不可开放
11241	10kV万丁线大馈线	内江电力调度控制中心	万丁线912开关	万里坡站	20500	否	400	6928.2	公线	240.21	60	4160.5	10260	-8185.12	不受限	不可开放
11242	10kV龙院路	成都配调	龙院路929	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	581.44	123	10070.6	0	-3516.52	受限	不可开放
11243	10kV万污线	内江电力调度控制中心	万污线914开关	万里坡站	30000	否	300	5196.15	专线	116.6	39	2019.5	1278	1379.03	受限	不可开放
11244	10kV东铁线	内江电力调度控制中心	东铁线927开关	东兴站	110000	否	377	6529.83	专线	38.45	10	666	0	5210.85	受限	不可开放
11245	10kV楼河线	成都配调	楼河线913	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	390.44	83	6762.4	0	-208.32	受限	不可开放
11246	10kV浦羊一线	成都配调	浦羊一线934	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	471.59	100	8168	0	-1613.92	受限	不可开放
11247	10kV绿学线	成都配调	绿学线913开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	333.95	99	5784	0	-515.1	不受限	不可开放
11248	10kV西沙线	成都配调	西沙线961开关	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	479.45	117	8304	0	-2636.73	受限	不可开放
11249	10kV桐中二线	内江电力调度控制中心	桐中二线922开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	425.06	100	7362	10630	-12130.74	不受限	不可开放
11250	10kV桐滨二线	内江电力调度控制中心	桐滨二线928开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	424.31	100	7349	0	-1487.74	不受限	不可开放
11251	10kV双汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	双汉一线911开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公线	791.66	82	13711.5	9350	-9703.92	受限	不可开放
11252	10kV朝水线	内江电力调度控制中心	待用923开关	朝阳站	30000	否	482	8348.48	专线	84.72	18	1467.3	0	6046.33	受限	不可开放
11253	10kV磁镇路	彭州电力调度控制中心	磁镇线907开关	磁峰	8000	否	200	3464.1	公线	347.14	174	6012.4	0	-2894.71	不受限	不可开放

11254	10kV锦誉一线	成都配调	锦誉一线开关918	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	460.43	97	7974.6	0	-601.26	不受限	不可开放
11255	10kV凌甜线	内江电力调度控制中心	凌甜线922开关	凌家站	32500	否	576	9976.61	公线	131.63	23	2279.9	0	6699.05	受限	不可开放
11256	10kV石顺线	内江电力调度控制中心	石顺线923开关	石子站	12600	是	210	3637.31	公线	141.86	68	2457	1865	-1412.15	不受限	不可开放
11257	10kV东院线	内江电力调度控制中心	东院线971开关	东兴站	110000	否	482	8348.48	专线	70.68	15	1224.2	0	6289.43	受限	不可开放
11258	10kV团工一线	内江电力调度控制中心	团工一线917开关	团结站	104000	否	964	16696.97	公线	220.18	23	3813.5	0	11213.77	受限	不可开放
11259	10kV团工二线	内江电力调度控制中心	团工二线922开关	团结站	104000	否	964	16696.97	公线	619.9	64	10736.6	0	4290.67	受限	不可开放
11260	10kV田园线	内江电力调度控制中心	田园线924开关	田家站	20000	否	482	8348.48	公线	29.86	6	517.1	1380	5616.53	受限	不可开放
11261	10kV双贸二线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸二线921开关	双苏站	80000	否	423	0	专线	117.76	28	2039.6	0	-6463.39	受限	不可开放
11262	10kV三国二线	内江电力调度控制中心	三国二线927开关	三元站	110000	是	423	7326.57	公线	276.58	65	4790.3	0	1070.96	受限	不可开放
11263	10kV桐桥一线	内江电力调度控制中心	桐桥一线915开关	桐梓坝站	80000	是	423	7326.57	公线	370.54	88	6417.8	0	-556.54	不受限	不可开放
11264	10kV龙桥线	内江电力调度控制中心	龙桥线924开关	龙门站	25500	是	576	9976.61	公线	88.04	15	1524.9	400	6056.39	受限	不可开放
11265	10kV寿贸一线	内江电力调度控制中心	寿贸一线963开关	寿溪桥	310000	是	482	8348.48	公线	128.67	27	2228.6	0	4450.18	受限	不可开放
11266	10kV苏高线	成都配调	苏高路915	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	515.24	126	8924	0	-3256.73	不受限	不可开放
11267	10kV寿贸二线	内江电力调度控制中心	寿贸二线973开关	寿溪桥	310000	是	482	8348.48	公线	106.17	22	1838.9	0	4839.88	受限	不可开放
11268	10kV田甄线	内江电力调度控制中心	田甄线914开关	田家站	30000	是	321	5559.88	公线	246.18	77	4263.8	1600	-1415.9	受限	不可开放
11269	10kV八汉一线大馈线	内江电力调度控制中心	八汉一线918开关	八角井站	90000	否	400	6928.2	公线	343.29	86	5945.8	9242	-8952.42	不受限	不可开放
11270	10kV顺天线	内江电力调度控制中心	顺天线914开关	顺河站	10000	是	210	3637.31	公线	138.5	66	2398.9	490	20.95	不受限	不可开放
11271	10kV虎桥线	内江电力调度控制中心	虎桥线922开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	公线	37.3	8	646	0	6867.63	受限	不可开放
11272	10kV棕旅线	成都配调	棕旅路927	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	458.24	97	7936.8	0	-1382.72	不受限	不可开放
11273	10kV天港路大馈线	成都配调	天港线924	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	受限	不可开放
11274	10kV宝华线	内江电力调度控制中心	宝华线913开关	宝塔站	15000	是	335	5802.37	公线	125.52	37	2174	0	2467.9	受限	不可开放
11275	10kV祥溪线	内江电力调度控制中心	祥溪线926开关	云祥站	83000	是	400	6928.2	公线	318.34	80	5513.7	0	28.86	受限	不可开放
11276	10kV松法二线	内江电力调度控制中心	松法二线921开关	松柏	285000	是	964	16696.97	公线	481.47	50	8339	0	5018.58	受限	不可开放
11277	10kV桐水二线	内江电力调度控制中心	桐水二线929开关	桐梓坝站	100000	否	400	6928.2	专线	282.51	71	4893	0	1342.38	受限	不可开放
11278	10kV宝镇线	内江电力调度控制中心	宝镇线914开关	宝塔站	15000	是	380	6581.79	公线	255.83	67	4431	0	834.43	受限	不可开放
11279	10kV双凤凰线大馈线	内江电力调度控制中心	双凤凰线914开关	双苏站	80000	否	482	8348.48	公线	347.05	72	6010.9	4500	-2997.27	受限	不可开放
11280	10kV三新一线大馈线	内江电力调度控制中心	三新一线912开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	408.94	97	7082.8	0	-1221.54	不受限	不可开放
11281	10kV西琴线	成都配调	西琴路964	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	658.89	161	11412	0	-5744.73	受限	不可开放
11282	10kV奥月线	内江电力调度控制中心	奥月线929开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	公线	32.46	7	562.2	0	6951.43	受限	不可开放
11283	10kV三江线	内江电力调度控制中心	三江线972开关	三元站	110000	否	482	8348.48	公线	110.41	23	1912.3	2740	2861.33	受限	不可开放
11284	10kV团晶线	内江电力调度控制中心	团晶线921开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	472.34	98	8180.9	0	-667.27	受限	不可开放

11285	10kV河广线	内江电力调度控制中心	河广线923开关	河口站	86500	否	235	4070.32	专线	1.41	1	24.4	0	3638.89	受限	不可开放
11286	10kV团镇二线	内江电力调度控制中心	团镇二线927开关	团结站	100000	是	366	6339.31	公线	276.45	76	4788.2	2000	-1716.75	不受限	不可开放
11287	10kV马石线大馈线	内江电力调度控制中心	马石线911开关	马鞍山站	80000	否	482	8348.48	公线	257.16	53	4454	6900	-3840.37	不受限	不可开放
11288	10kV牌时线	成都配调	牌时路926	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	35.37	9	612.6	0	5054.67	受限	不可开放
11289	10kV奥华一线	内江电力调度控制中心	奥华一线915开关	奥体站	136000	否	482	8348.48	专线	266.1	55	4608.8	0	2904.83	受限	不可开放
11290	10kV腾虹线专线	成都配调	腾虹路933	腾飞	482000	否	473	8192.6	专线	420.82	89	7288.6	0	84.74	不受限	不可开放
11291	10kV灯东路大馈线	成都配调	灯东路910	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	292.98	72	5074.4	0	1301.28	受限	不可开放
11292	10kV虎远线	内江电力调度控制中心	虎远线963开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	公线	377.99	78	6546.7	0	966.93	受限	不可开放
11293	10kV三维线大馈线	内江电力调度控制中心	三维线919开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	197.96	41	3428.7	8300	-4215.07	不受限	不可开放
11294	10kV高科路	成都配调	高科路929	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放
11295	10kV田坝线	内江电力调度控制中心	田坝线923开关	田家站	30000	是	335	5802.37	公线	166.06	50	2876.2	1510	255.7	受限	不可开放
11296	10kV田顺线	内江电力调度控制中心	田顺线922开关	田家站	30000	是	380	6581.79	公线	266.17	70	4610.1	3670	-3014.67	受限	不可开放
11297	10kV三汇线大馈线	内江电力调度控制中心	三汇线971开关	三元站	100000	否	482	8348.48	公线	120.96	25	2095	5630	-211.37	不受限	不可开放
11298	10kV马悦线	内江电力调度控制中心	马悦线916开关	马鞍山站	95000	否	400	6928.2	专线	33.12	8	573.6	0	5661.78	受限	不可开放
11299	10kV虎云一线	内江电力调度控制中心	虎云一线916开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	145.14	30	2513.9	0	4999.73	受限	不可开放
11300	10kV江城四线	新都电力调度控制中心	江城四线910开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	436.66	99	7563	150	-1588.47	受限	不可开放
11301	10kV河污线	内江电力调度控制中心	河污线924开关	河口站	86500	否	255	4416.73	专线	90.7	36	1571	2565	-160.94	受限	不可开放
11302	10kV张应路	成都配调	张应路910	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	467.32	99	8094	0	-1539.92	受限	不可开放
11303	10kV波泽线	成都配调	波泽线925	清波	482000	否	473	8192.6	公线	587.76	124	10180	0	-2806.66	受限	不可开放
11304	10kV波蜀线	成都配调	波蜀线920	清波	482000	否	473	8192.6	公线	581.52	123	10072	0	-2698.66	受限	不可开放
11305	10kV楼晋线	成都配调	楼晋路910	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	589.1	125	10203.2	0	-3649.12	受限	不可开放
11306	10kV天达一路	成都配调	天达一路951	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	0.14	0	2.4	0	7370.94	受限	不可开放
11307	10kV徐普二线大馈线	新津电力调度控制中心	徐普二线919开关	徐家渡	300000	是	505	8746.86	公线	599.59	119	10384.9	0	-3387.41	不受限	不可开放
11308	10kV邦凯线	成都配调	邦凯线930开关	胜邦	128000	否	473	8192.6	公线	605.27	128	10483.2	0	-3109.86	不受限	不可开放
11309	10kV白玉线	成都配调	白玉线919开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	公线	478.48	101	8287.2	0	-913.86	不受限	不可开放
11310	10kV塘百线	成都配调	塘百路924	塘坎街	2*180000	是	409	0	公线	450.78	110	7807.5	0	-2140.23	不受限	不可开放
11311	10kV张泵路	成都配调	张泵路909	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	467.32	99	8094	0	-720.66	受限	不可开放
11312	10kV浦金线	成都配调	浦金线926	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	252.19	53	4368	0	2186.08	受限	不可开放
11313	10kV楼民线	成都配调	楼民线916	红牌楼	2*50000	否	473	8192.6	专线	206.24	44	3572	0	3801.34	受限	不可开放
11314	10kV梨堰线	内江电力调度控制中心	梨堰线913开关	梨园站	10000	否	255	4416.73	公线	153.12	60	2652.1	0	1322.96	受限	不可开放
11315	10kV东署线	成都配调	东署路921	东风路	2*50000	是	473	0	公线	569.98	120	9872	0	-3317.92	不受限	不可开放
11316	10kV文商线	成都配调	文商路914	文庙街	2*63000	是	473	0	公线	379.47	80	6572.4	0	-18.32	不受限	不可开放
11317	10kV猛圣线	成都配调	猛圣路928开关	猛追湾	126000	是	473	0	公线	567.64	120	9831.6	400	-3677.52	受限	不可开放
11318	10kV大号线大馈线	内江电力调度控制中心	大号线928开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	202.45	54	3506.4	3750	-2032.54	不受限	不可开放
11319	10kV.土旭线_用户专线	成都配调	土旭线952	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	483.6	102	8376	0	-1002.66	受限	不可开放
11320	10kV环窑线	成都配调	环窑线925开关	中环南	102000	是	473	8192.6	公线	521.57	110	9033.6	4500	-6979.52	不受限	不可开放
11321	10kV顺金路	成都配调	顺金路916	安顺桥	302000	否	473	8192.6	专线	503.35	106	8718	0	-1344.66	不受限	不可开放
11322	10kV大医线	内江电力调度控制中心	大医线971开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	专线	127.45	30	2207.4	0	4386.51	受限	不可开放
11323	10kV猛成路	成都配调	猛成路907	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	211.8	45	3668.4	0	2885.68	受限	不可开放
11324	10kV作水线	成都配调	作水线932	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	646.79	137	11202.4	0	-3829.06	不受限	不可开放

11325	10kV双工线大馈线	内江电力调度控制中心	双工线925开关	双苏站	80000	是	505	8746.86	公线	479.08	95	8297.6	18792	-20092.11	受限	不可开放
11326	10kV虎书线	内江电力调度控制中心	虎书线933开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	专线	47.51	10	822.9	12076	-5385.27	受限	不可开放
11327	10kV铁凉路	成都配调	铁凉线922开关	铁佛	128000	是	473	8192.6	公线	435.38	92	7540.8	0	-986.72	不受限	不可开放
11328	10kV团济二线	内江电力调度控制中心	团济二线923开关	团结站	110000	否	482	8348.48	专线	267.19	55	4627.8	0	2885.83	受限	不可开放
11329	10kV桐馆线	内江电力调度控制中心	桐馆线916开关	桐梓坝站	100000	否	423	7326.57	专线	72.77	17	1260.4	0	5333.51	受限	不可开放
11330	10kV三石线	内江电力调度控制中心	三石线928开关	三元站	100000	否	423	7326.57	公线	335.1	79	5803.9	8200	-7409.99	不受限	不可开放
11331	10kV庙圣线	成都配调	庙圣路947	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	603.46	128	10452	0	-3078.66	不受限	不可开放
11332	10kV天檬路	成都配调	天檬线913开关	天健	126000	是	473	8192.6	公线	362.36	77	6276	0	278.08	受限	不可开放
11333	10kV胜新线	成都配调	胜新路906	胜利	2*40000	是	337.7	0	公线	473.68	140	8204.2	1580	-5104.89	不受限	不可开放
11334	10kV土苑路	成都配调	土苑路945	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	145.03	31	2512	0	4861.34	受限	不可开放
11335	10kV龙工线	新都电力调度控制中心	龙工线928开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	197.89	46	3427.5	525	2750.54	受限	不可开放
11336	10kV灯迁线	成都配调	灯迁线942开关	圣灯	2*50000	否	409	0	专线	457.62	112	7926	0	-1550.32	受限	不可开放
11337	10kV麻乐一路	成都配调	麻乐一线937开关	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	541.4	114	9377	0	-2003.66	不受限	不可开放
11338	10kV东红线	内江电力调度控制中心	东红线926开关	东兴站	100000	是	400	6928.2	公线	339.32	85	5877.1	1260	-1594.54	不受限	不可开放
11339	10kV桐倪路	成都配调	桐倪路925	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	521.92	110	9039.6	0	-2485.52	不受限	不可开放
11340	10kV金平线	成都配调	金平线907开关	金华街	102000	是	473	8192.6	公线	419.03	89	7257.6	0	-703.52	不受限	不可开放
11341	10kV白象线	成都配调	白象路923	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	425.82	90	7375.2	0	-1.86	不受限	不可开放
11342	10kV南族线	成都配调	南族路952	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	398.29	84	6898.4	0	-344.32	不受限	不可开放
11343	10kV岱阳路_用户专线	成都配调	岱阳路908	勤俭	2*50000	否	409	7084.09	专线	534.97	131	9265.6	0	-2889.92	不受限	不可开放
11344	10kV三荷线	成都配调	三荷路922开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	387.71	82	6715.2	0	-161.12	不受限	不可开放
11345	10kV堤白线	成都配调	堤白线916开关	九里堤	2*63000	是	473	0	公线	482.42	102	8355.6	0	-1801.52	不受限	不可开放
11346	10kV波铁路专线	成都配调	波铁线909	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	333.43	70	5775	0	1598.34	受限	不可开放
11347	10kV军林路	成都配调	军林路929	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	702.26	148	12163.2	0	-4789.86	受限	不可开放
11348	10kV白福线	内江电力调度控制中心	白福线922开关	白合站	81500	是	335	5802.37	公线	99.6	30	1725.1	0	2916.8	受限	不可开放
11349	10kV沙瑞路	成都配调	沙瑞路915	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	601.04	178	10410	0	-5141.1	不受限	不可开放
11350	10kV祥同线	内江电力调度控制中心	祥同线925开关	云祥站	83000	是	423	7326.57	公线	203.64	48	3527.1	0	2334.16	受限	不可开放
11351	10kV望阳线	成都配调	望阳路925开关	望江楼	135000	否	473	8192.6	专线	443.76	94	7686	0	-312.66	不受限	不可开放
11352	10kV白馆线	成都配调	白馆线927开关	白丝街	130000	否	473	8192.6	专线	430.74	91	7460.4	0	-87.06	不受限	不可开放
11353	10kV望琉路	成都配调	望琉路907	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	435.38	92	7540.8	400	-1386.72	不受限	不可开放
11354	10kV凌黄线	内江电力调度控制中心	凌黄线914开关	凌家站	32500	是	295	5109.55	公线	290.35	98	5028.9	19835	-20776.26	受限	不可开放
11355	10kV中新线	成都配调	中新路913	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	601.59	127	10419.6	0	-3865.52	不受限	不可开放
11356	10kV桐高线	成都配调	桐高路916	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	469.26	99	8127.6	0	-1573.52	不受限	不可开放
11357	10kV核长线	成都配调	核长线928开关	核桃村	545000	否	473	8192.6	专线	311.92	66	5402.5	0	1970.84	受限	不可开放
11358	10kV光飞线	新都电力调度控制中心	光飞线907开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	284.39	71	4925.6	3024	-1714.22	不受限	不可开放
11359	10kV土七路	成都配调	土七路950	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	286.14	60	4956	0	2417.34	受限	不可开放
11360	10kV锦誉二线	成都配调	锦誉二线开关935	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	591.17	125	10239	0	-2865.66	不受限	不可开放
11361	10kV胜三线	成都配调	胜三路920	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	554.28	164	9600.2	315	-5235.89	不受限	不可开放
11362	10kV西羊线	成都配调	西羊线948	西一环	2*50000	是	473	8192.6	公线	186.37	39	3228	0	3326.08	受限	不可开放
11363	10kV波城线	成都配调	波城线914开关	清波	482000	是	473	8192.6	公线	320.55	68	5551.9	0	1002.18	受限	不可开放
11364	10kV天晨路专线	成都配调	天晨线950	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	459.77	97	7963.2	0	-589.86	受限	不可开放
11365	10kV羊辅路	成都配调	羊辅路905	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	152.93	37	2648.7	0	3018.57	受限	不可开放
11366	10kV虎田线	内江电力调度控制中心	虎田线923开关	虎湾站	110000	否	482	8348.48	公线	18.64	4	322.9	500	6690.73	受限	不可开放
11367	10kV作锐线	成都配调	作锐线919	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	453.21	96	7849.6	0	-476.26	不受限	不可开放
11368	10kV胜印线	成都配调	胜印路913	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	452.71	134	7840.9	0	-2576.67	不受限	不可开放

11369	10kV三内一线	内江电力调度控制中心	三内一线963开关	三元站	110000	是	400	6928.2	公线	316.18	79	5476.3	1250	-1183.74	受限	不可开放
11370	10kV温府线	成都配调	温府路914	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	433.93	92	7515.6	0	-142.26	不受限	不可开放
11371	10kV天康路	成都配调	天康路920	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	167.6	35	2902.8	0	4470.54	受限	不可开放
11372	10kV西金线	成都配调	西金路952	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	376.21	92	6516	0	-848.73	受限	不可开放
11373	10kV三卓线大馈线	成都配调	三卓线930	三圣	723000	否	473	8192.6	专线	674.94	143	11690	0	-4316.66	不受限	不可开放
11374	10kV高滨路大馈线	成都配调	高滨线开关936	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	594.45	126	10295.8	0	-2922.46	不受限	不可开放
11375	10kV东城线	内江电力调度控制中心	东城线921开关	东兴站	123000	否	400	6928.2	公线	242.4	61	4198.4	0	2036.98	受限	不可开放
11376	10kV马国线大馈线	内江电力调度控制中心	马国线915开关	马鞍山站	80000	是	377	6529.83	公线	345.33	92	5981.1	2750	-3507.24	不受限	不可开放
11377	10kV大西线	内江电力调度控制中心	大西线912开关	大洲站	95000	否	423	7326.57	公线	242.56	57	4201.2	2600	-207.29	不受限	不可开放
11378	10kV象和三线	成都配调	象和三路922	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	439.26	93	7608	0	-234.66	不受限	不可开放
11379	10kV村桥线	成都配调	村桥线928	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	517.3	109	8959.7	0	-2405.62	不受限	不可开放
11380	10kV粉园线	成都配调	粉园路926开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	449.24	95	7780.8	0	-407.46	不受限	不可开放
11381	10kV羊仁线	成都配调	羊仁路907	石羊	482000	是	409	7084.09	公线	414.97	101	7187.2	0	-1519.93	受限	不可开放
11382	10kV浆门线	成都配调	浆门路915	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	403.23	85	6984	0	-429.92	不受限	不可开放
11383	10kV猛平线	成都配调	猛平线912开关	猛追湾	2*63000	是	473	0	公线	442.52	94	7664.4	0	-1110.32	受限	不可开放
11384	10kV玉科路_专线	成都配调	玉科路915	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	454.5	96	7872	0	-498.66	不受限	不可开放
11385	10kV胜安线	成都配调	胜安线905开关	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	233.87	69	4050.6	1880	-1251.29	不受限	不可开放
11386	10kV大长线大馈线	内江电力调度控制中心	大长线926开关	大洲站	80000	否	482	8348.48	公线	96.72	20	1675.2	11700	-5861.57	不受限	不可开放
11387	10kV三红线	成都配调	三红路947	三圣	3*240000	是	180	3117.69	公线	593.42	330	10278	0	-7783.85	不受限	不可开放
11388	10kV下钢二线	成都配调	下钢二路922	下洞槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	538.48	114	9326.4	0	-1953.06	不受限	不可开放
11389	10kV浦团路大馈线	成都配调	浦团线966	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	562.12	119	9736	0	-3181.92	受限	不可开放
11390	10kV麻乐二线	成都配调	麻乐二线938开关	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	541.4	114	9377	0	-2003.66	不受限	不可开放
11391	10kV杏皇线	成都配调	杏皇线910	银杏	2*50000	是	473	0	公线	513.07	108	8886.4	0	-2332.32	不受限	不可开放
11392	10kV天宇一路	成都配调	天宇一路918	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	385.77	82	6681.6	0	691.74	受限	不可开放
11393	10kV中镇二线	成都配调	中镇二路914	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	483.29	102	8370.6	1000	-2816.52	不受限	不可开放
11394	10kV团永线	内江电力调度控制中心	团永线913开关	团结站	100000	是	255	4416.73	公线	152.99	60	2649.8	2490	-1606.42	不受限	不可开放
11395	10kV川和线	成都配调	川和线922	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	379.63	80	6575.2	0	798.14	受限	不可开放
11396	10kV军东线	成都配调	军东线924	将军碑	2*40000	是	473	8192.6	公线	297.02	63	5144.4	0	1409.68	受限	不可开放
11397	10kV浦乐路大馈线	成都配调	浦乐线939	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	389.38	82	6744	0	-189.92	受限	不可开放
11398	10kV天上二路_专线	成都配调	天上二路909	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	235.43	50	4077.6	0	3295.74	受限	不可开放
11399	10kV江菜线	新都电力调度控制中心	江菜线938开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	445.67	88	7719	0	-721.51	受限	不可开放
11400	10kV锦复二线	成都配调	锦复二线开关912	锦悦	2*63000	否	473	8192.6	专线	542.73	115	9400	0	-2026.66	不受限	不可开放
11401	10kV双河线	成都配调	双河路918	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	452.01	96	7828.8	0	-1274.72	受限	不可开放
11402	10kV苏园路	成都配调	苏园路937	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	341.57	84	5916	0	-248.73	不受限	不可开放
11403	10kV堤丁路	成都配调	堤丁路926	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	463.51	98	8028	0	-1473.92	不受限	不可开放
11404	10kV玉体路	成都配调	玉体路916	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	442.03	93	7656	0	-1101.92	不受限	不可开放
11405	10kV龙泰线	成都配调	龙泰路937	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	383.15	81	6636.2	0	737.14	受限	不可开放
11406	10kV猛塔路	成都配调	猛塔路923	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	46.56	10	806.4	0	6566.94	受限	不可开放
11407	10kV土黄路	成都配调	土黄路907	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	381.99	81	6616	0	-61.92	受限	不可开放
11408	10kV灯雷线	成都配调	灯雷路909	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	471.96	115	8174.4	790	-3297.13	受限	不可开放
11409	10kV范保线	成都配调	范保路926开关	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	482.73	102	8360.9	0	-987.56	受限	不可开放
11410	10kV羊电路	成都配调	羊电路910	石羊	2*40000	是	409	7084.09	公线	0.35	0	6.1	0	5661.17	受限	不可开放
11411	10kV音九路	成都配调	音九路923	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	277.14	82	4800	0	-120.69	不受限	不可开放
11412	10kV湾桥路	成都配调	湾桥路925	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	621.54	131	10765	0	-4210.92	不受限	不可开放
11413	10kV碑高线	内江电力调度控制中心	碑高线911开关	碑木站	20000	否	255	4416.73	公线	139.2	55	2411	2090	-525.94	不受限	不可开放
11414	10kV两海三路	成都配调	两海三路921	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	611.97	129	10599.3	0	-3225.96	不受限	不可开放
11415	10kV天员路_专	成都配调	天员路905	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	487.41	103	8442	0	-1068.66	受限	不可开放
11416	10kV高友路	成都配调	高友路943	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	515.65	109	8931	0	-1557.66	受限	不可开放
11417	10kV白泉线	成都配调	白泉路908	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	518.27	110	8976.5	0	-2422.42	不受限	不可开放

11418	10kV双贸一线大馈线	内江电力调度控制中心	双贸一线913开关	双苏站	80000	否	423	7326.57	专线	105.92	25	1834.6	7293	-20262.99	受限	不可开放
11419	10kV土西线	成都配调	土西路918	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	290.07	61	5024	0	2349.34	受限	不可开放
11420	10kV骠九线	成都配调	骠九路925	骠马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	701.15	148	12144	0	-5589.92	不受限	不可开放
11421	10kV军花线	成都配调	军花路944	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	380.44	80	6589.2	0	784.14	受限	不可开放
11422	10kV蓉西线	成都配调	蓉西路947	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	410.22	87	7105	0	-550.92	不受限	不可开放
11423	10kV沙信路	成都配调	沙信路931	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	380.66	113	6593	0	-1324.1	不受限	不可开放
11424	10kV双界线	成都配调	双界路925	双楠	2*63000	否	473	8192.6	专线	334.73	71	5797.6	0	1575.74	受限	不可开放
11425	10kV顺石线	内江电力调度控制中心	顺石线911开关	顺河站	20000	是	321	5559.88	公线	179.98	56	3117.3	375	955.6	受限	不可开放
11426	10kV双汉二线大馈线	内江电力调度控制中心	双汉二线922开关	双苏站	80000	是	964	16696.97	公线	690.45	72	11958.6	6895	-5496.02	受限	不可开放
11427	10kV海致线	成都配调	海致路927	海椒市	2*63000	是	473	8192.6	公线	399.65	84	6922	0	-367.92	不受限	不可开放
11428	10kV灯广线	成都配调	灯广线922开关	圣灯	102000	否	409	7084.09	专线	424.3	104	7348.8	0	-973.12	受限	不可开放
11429	10kV沙贵路	成都配调	沙贵路945	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	576.56	171	9986	0	-5302.54	不受限	不可开放
11430	10kV草优线	成都配调	草优路916	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	548.87	134	9506.4	0	-3130.72	不受限	不可开放
11431	10kV新机线	成都配调	新机路921	新园	3*63000	是	473	8192.6	公线	549.68	116	9520.4	0	-2966.32	不受限	不可开放
11432	10kV洞泉线	成都配调	洞泉路933	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	858.72	182	14873.1	0	-7499.76	不受限	不可开放
11433	10kV草罗线	成都配调	草罗线905	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	342.19	84	5926.8	0	-259.53	不受限	不可开放
11434	10kV羊国线	成都配调	羊国路930	石羊	2*240000	是	409	7084.09	公线	314.83	77	5452.9	0	214.37	受限	不可开放
11435	10kV蓉香线	成都配调	蓉香线959开关	蓉东	2*31500	否	473	0	专线	449.68	95	7788.5	0	-415.16	不受限	不可开放
11436	10kV塔仁线	成都配调	塔仁路929	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	567.34	120	9826.4	4000	-7272.32	不受限	不可开放
11437	10kV天达二路	成都配调	天达二路990	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	232.52	49	4027.2	0	3346.14	受限	不可开放
11438	10kV猛富路专线	成都配调	猛富路909	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	281.02	59	4867.2	0	1686.88	受限	不可开放
11439	10kV范时路	成都配调	范时路910	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	149.57	32	2590.6	0	3963.48	受限	不可开放
11440	10kV楼双线	成都配调	楼双路923	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	245.27	52	4248	0	2306.08	受限	不可开放
11441	10kV粉鑫线	成都配调	粉鑫路915开关	粉坊堰	192000	否	473	8192.6	专线	439.26	93	7608	0	-234.66	不受限	不可开放
11442	10kV双马线大馈线	内江电力调度控制中心	双马线927开关	双苏站	90000	是	423	7326.57	公线	120.32	28	2083.9	1260	2517.36	受限	不可开放
11443	10kV三幸线	成都配调	三幸路920开关	三圣	3*240000	是	473	8192.6	公线	386.05	82	6686.4	0	-132.32	不受限	不可开放
11444	10kV中三线	成都配调	中三线916开关	中和	103000	是	473	8192.6	公线	450.62	95	7804.8	0	-1250.72	不受限	不可开放
11445	10kV梓腾线	成都配调	梓腾线905开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	598.73	127	10370	0	-3815.92	受限	不可开放
11446	10kV天新路	成都配调	天新线914	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	340.55	72	5898.4	0	655.68	受限	不可开放
11447	10kV范美路专线	成都配调	范美路908	范家坡	2*63000	否	473	8192.6	专线	144.82	31	2508.3	0	4865.04	受限	不可开放
11448	10kV堤园路	成都配调	堤园路915	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	441.06	93	7639.2	0	-1085.12	不受限	不可开放
11449	10kV培交线	成都配调	培交路914	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	505.21	107	8750.2	0	-2196.12	不受限	不可开放
11450	10kV苏草线	成都配调	苏草线933开关	苏坡	2*63000+40000	是	409	0	公线	520.15	127	9009	0	-3341.73	不受限	不可开放
11451	10kV大创线	成都配调	大创线934开关	大源	146000	否	409	7084.09	专线	584.85	143	10129.6	0	-3753.92	不受限	不可开放
11452	10kV军兴线	成都配调	10kV2号旁路926开关	将军碑	82000	否	473	8192.6	专线	516.79	109	8950.8	0	-1577.46	受限	不可开放
11453	10kV龙乐线	成都配调	龙乐路942	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	132.44	28	2293.8	0	5079.54	受限	不可开放
11454	10kV灯岭线	成都配调	灯岭路923	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	10500	-4124.32	不受限	不可开放
11455	10kV牌腾路	成都配调	牌腾线952开关	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	199.91	49	3462.5	0	2913.18	受限	不可开放
11456	10kV东狮路专线	成都配调	东狮路927	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	10550	-3176.66	不受限	不可开放
11457	10kV川孵线	成都配调	川孵线913	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	279.28	59	4837.2	0	1716.88	受限	不可开放
11458	10kV三铁线	内江电力调度控制中心	三铁线961开关	三元站	110000	否	235	4070.32	专线	14.06	6	243.6	0	3419.69	受限	不可开放
11459	10kV新峰线	成都配调	新峰路947开关	新园	3*63000	否	473	0	专线	632.35	134	10952.3	0	-3578.96	不受限	不可开放
11460	10kV象润线	成都配调	象润线917开关	万象	169000	否	473	8192.6	专线	665.4	141	11524.8	0	-4151.46	不受限	不可开放
11461	10kV黄峨三路_专线	成都配调	黄峨三路920	黄田坝	2*50000	否	473	8192.6	专线	459.49	97	7958.4	0	-585.06	不受限	不可开放
11462	10kV羊配路	成都配调	羊配路928	石羊	2*240000	否	409	7084.09	专线	404.93	99	7013.4	0	-637.72	受限	不可开放
11463	10kV桥紫线	成都配调	桥紫路922	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	444.87	94	7705.2	0	-1151.12	不受限	不可开放
11464	10kV浦府线	成都配调	浦府路937	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	307.62	65	5328	0	2045.34	受限	不可开放
11465	10kV双顺线	成都配调	双顺路929	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	445.5	94	7716	1430	-2591.92	受限	不可开放
11466	10kV碑联线	内江电力调度控制中心	碑联线921开关	碑木站	20000	是	255	4416.73	公线	220.29	86	3815.5	2855	-3137.12	不受限	不可开放
11467	10kV川生二线	成都配调	川生二线927	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	162.78	34	2819.4	0	4553.94	受限	不可开放

11468	10kV连润线	彭州电力调度控制中心	连润线935开关	连封	240000+150000	否	600	10392.3	专线	112.92	19	1955.8	0	7397.27	受限	不可开放
11469	10kV塘勤线	成都配调	塘勤路920	塘坎街	362000	否	409	7084.09	专线	376.21	92	6516	0	-140.32	不受限	不可开放
11470	10kV骟盐线	成都配调	骟盐路928	骟马桥	128000	是	473	8192.6	公线	453.12	96	7848	0	-1293.92	不受限	不可开放
11471	10kV范西路	成都配调	范西路920	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	232.59	49	4028.4	0	2525.68	受限	不可开放
11472	10kV温华路	成都配调	温华线925	温家河	3*63000	是	473	8192.6	公线	380.99	81	6598.8	0	-44.72	不受限	不可开放
11473	10kV红园路	成都配调	红园路908	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	518.24	110	8976	0	-2421.92	不受限	不可开放
11474	10kV松长一线	内江电力调度控制中心	松长一线914开关	松柏	270000	是	964	0	公线	553.7	57	9590	0	3767.57	受限	不可开放
11475	10kV荔青二线	成都配调	荔青二路914	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	505.08	107	8748	0	-2193.92	不受限	不可开放
11476	10kV骟场路	成都配调	骟场路919	骟马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	606.93	128	10512	0	-3138.66	不受限	不可开放
11477	10kV江水线	新都电力调度控制中心	江水线908开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	358.26	90	6205	0	-662.44	受限	不可开放
11478	10kV奥甜线	内江电力调度控制中心	奥甜线924开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	394.88	82	6839.4	0	-160.62	不受限	不可开放
11479	10kV牌源线	成都配调	牌源线开关905	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	344.75	84	5971	0	404.68	受限	不可开放
11480	10kV草村线	成都配调	草村路928	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	519.91	127	9004.8	0	-3337.53	不受限	不可开放
11481	10kV严源路	成都配调	严源路910	宝严	2*50000	否	473	8192.6	专线	525.73	111	9105.6	0	-1732.26	不受限	不可开放
11482	10kV双桥二线大馈线	内江电力调度控制中心	双桥二线924开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	174.44	41	3021.3	9320	-23002.04	受限	不可开放
11483	10kV沈兆路	成都配调	沈兆路933	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	471.59	100	8168	0	-794.66	不受限	不可开放
11484	10kV官红一路	彭州电力调度控制中心	官红一线925开关	官仓	2*40000	否	180	3117.69	公线	209.41	116	3626.9	0	-820.98	不受限	不可开放
11485	10KV下罗线	成都配调	下罗路914	下涧槽	92000	否	473	8192.6	专线	496.72	105	8603.2	0	-1229.86	不受限	不可开放
11486	10kV西奎线	成都配调	西奎路954	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	248.73	61	4308	0	1359.27	受限	不可开放
11487	10kV浦合路大馈线	成都配调	浦合线957	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	367.48	78	6364.8	0	189.28	受限	不可开放
11488	10kV天浦路大馈线	成都配调	天浦线938	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	603	127	10444	0	-3889.92	受限	不可开放
11489	10kV塘代路	成都配调	塘代路928	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	599.88	147	10390	0	-4014.32	不受限	不可开放
11490	10kV金建线	成都配调	金建路905	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	556.41	118	9637	0	-3082.92	不受限	不可开放
11491	10kV高连路大馈线专线	成都配调	高连路935	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	281.64	60	4878	0	2495.34	受限	不可开放
11492	10kV浦移路	成都配调	浦移线开关991	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	253.58	54	4392	0	2981.34	受限	不可开放
11493	10kV辰河线	成都配调	辰河路906开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	411.55	87	7128	0	-573.92	不受限	不可开放
11494	10kV苏沙线	成都配调	苏沙路941	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	447.46	109	7750	0	-1374.32	不受限	不可开放
11495	10kV灯里线	成都配调	灯里路906	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	409.38	100	7090.4	0	-1423.13	受限	不可开放
11496	10kV益环路	成都配调	益环路933	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	300.55	89	5205.6	0	58.63	不受限	不可开放
11497	10kV富凤线	内江电力调度控制中心	富凤线911开关	富溪站	20000	否	316	5473.28	公线	124.43	39	2155.2	5015	-89.05	受限	不可开放
11498	10kV奥都二线	内江电力调度控制中心	奥都二线923开关	奥体站	126000	是	964	0	公线	829	86	14358.2	0	-1000.63	不受限	不可开放
11499	10kV晋中路	成都配调	晋中路952	晋阳	2*50000	否	473	8192.6	专线	607.44	128	10520.8	0	-3147.46	不受限	不可开放
11500	10kV沙怡路	成都配调	沙怡路910	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	283.66	84	4913	0	-229.54	不受限	不可开放
11501	10kV赤玉线	成都配调	赤玉线919	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	384.41	81	6658	0	-103.92	不受限	不可开放
11502	10kV沙世线	成都配调	沙世路936	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	535.33	158	9272	0	-4003.1	不受限	不可开放
11503	10kV猛湾线	成都配调	猛湾路938	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	182.08	38	3153.6	0	4219.74	受限	不可开放
11504	10kV中联线	内江电力调度控制中心	中联线917开关	中山站	20000	是	335	5802.37	公线	295.36	88	5115.6	1500	-1973.7	不受限	不可开放
11505	10kV西昆线	成都配调	西昆路967	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	402.54	98	6972	0	-1304.73	受限	不可开放
11506	10kV虎虹线	内江电力调度控制中心	虎虹线919开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	公线	71.65	15	1240.9	14915	-8642.27	不受限	不可开放
11507	10kV音龙线	成都配调	音龙线931开关	潮音	192000	否	338	5854.33	专线	321.02	95	5560	0	-291.1	不受限	不可开放
11508	10kV万肉线	内江电力调度控制中心	万肉线922开关	万里坡站	30000	否	300	5196.15	专线	46.59	16	806.9	1260	3416.53	受限	不可开放
11509	10kV胜昆线	成都配调	胜昆线923开关	胜利	126000	是	337.7	5849.14	公线	368.89	109	6389.2	0	-1709.89	不受限	不可开放
11510	10kV牌邦线	内江电力调度控制中心	牌邦线931开关	牌楼站	80000	是	482	8348.48	公线	323.22	67	5598.2	18548	-17467.42	不受限	不可开放
11511	10kV川江二线	成都配调	川江二线942开关942	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	2.56	1	44.4	0	7328.94	受限	不可开放

11512	10kV浦福线	成都配调	浦福线开关935	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	330.25	70	5720	0	1653.34	受限	不可开放
11513	10kV凌三线	内江电力调度控制中心	凌三线921开关	凌家站	22500	否	264	4572.61	公线	171.17	65	2964.6	3185	-2034.25	受限	不可开放
11514	10kV湾世一线	成都配调	湾世一路905开关	七里湾	128000	否	473	8192.6	专线	446.51	94	7733.5	0	-360.16	不受限	不可开放
11515	10kV官水路	彭州电力调度控制中心	官水线926开关	官仓	2*40000	是	200	3464.1	公线	343.01	172	5941	0	-3169.72	不受限	不可开放
11516	10kV府建线	成都配调	府建路910开关	府青路	100000	是	473	8192.6	公线	512.7	108	8880	0	-2325.92	不受限	不可开放
11517	10kV环海路	成都配调	环海路922	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	394.36	83	6830.4	0	-276.32	不受限	不可开放
11518	10kV蓉花路	成都配调	蓉花路962	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	648.74	137	11236.1	0	-4682.02	不受限	不可开放
11519	10kV奔特一路	成都配调	奔特一路907	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专线	846.44	179	14660.4	0	-7287.06	不受限	不可开放
11520	10kV棕滨线	成都配调	棕滨路908	棕树桥	2*63000	是	473	0	公线	597.58	126	10350	0	-3795.92	不受限	不可开放
11521	10kV沙同线	成都配调	沙同路921	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	493.65	146	8550	0	-3866.54	不受限	不可开放
11522	10kV双玉线	内江电力调度控制中心	双玉线923开关	双苏站	80000	是	423	7326.57	公线	304.63	72	5276.2	3760	-3174.94	受限	不可开放
11523	10kV两马路	成都配调	两马路906	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	349.13	74	6047	630	-122.92	不受限	不可开放
11524	10kV马软二路	成都配调	马软二路944	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	501.55	106	8686.8	0	-1313.46	不受限	不可开放
11525	10kV梓红线	成都配调	梓红线920开关	梓桐	362000	是	473	8192.6	公线	429.94	91	7446.6	0	-892.52	受限	不可开放
11526	10kV万蟠线大馈线	内江电力调度控制中心	万蟠线913开关	万里坡站	20500	是	400	6928.2	公线	135.46	34	2346.1	3280	-83.54	不受限	不可开放
11527	10kV府东线	成都配调	府东路920	府青路	2*50000	是	473	0	公线	323.63	68	5605.2	2775	-1826.12	不受限	不可开放
11528	10kV应新路	成都配调	应新路905	应龙	2*240000	否	473	8192.6	专线	625.79	132	10838.6	0	-3465.26	受限	不可开放
11529	10kV雷陕线	成都配调	雷陕线916	雷剑	482000	是	473	8192.6	公线	506.76	107	8777	0	-2222.92	受限	不可开放
11530	10kV麻阳线	成都配调	麻阳线939	麻石桥	163000	否	473	8192.6	专线	436.78	92	7565	0	-191.66	不受限	不可开放
11531	10kV大兴线	成都配调	大兴线924	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	424.61	104	7354.3	0	-978.62	不受限	不可开放
11532	10kV堤展路	成都配调	堤展线914	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	878.19	186	15210.3	0	-8656.22	不受限	不可开放
11533	10kV塘国线塘剧线	成都配调	塘国线、塘剧线926	塘坎街	2*180000	是	473	8192.6	公线	602.08	127	10428	0	-3873.92	不受限	不可开放
11534	10kV绿黄线	成都配调	绿黄路924	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	720.42	213	12477.6	0	-7794.14	不受限	不可开放
11535	10kV核格线	成都配调	核格线924	核桃村	3*180000	否	473	8192.6	专线	399.31	84	6916	0	457.34	受限	不可开放
11536	10kV沙研路_专线	成都配调	沙研路950	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	395.84	117	6856	0	-1587.1	不受限	不可开放
11537	10kV杨双线	内江电力调度控制中心	杨双线913开关	杨坡站	10000	是	255	4416.73	公线	39.86	16	690.4	5614	-2771.02	不受限	不可开放
11538	10kV寿甜线大馈线	内江电力调度控制中心	寿甜线916开关	寿溪桥	300000	是	482	8348.48	公线	311.13	65	5388.8	4615	-3325.02	受限	不可开放
11539	10kV东展线	成都配调	东展路925	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	450.35	95	7800	0	-426.66	不受限	不可开放
11540	10kV白河线	彭州电力调度控制中心	白河线913开关	白鹿	13600	否	90	1558.85	公线	105.45	117	1826.4	0	-423.44	不受限	不可开放
11541	10kV麻新麻苑线	成都配调	麻新麻苑路923	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	396.48	84	6867	0	-312.92	不受限	不可开放
11542	10kV中西一线	内江电力调度控制中心	中西一线912开关	中山站	30000	是	423	7326.57	公线	233.65	55	4046.8	85	-7199.74	受限	不可开放
11543	10kV清华一线	新津电力调度控制中心	清华一线924开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	601.65	119	10420.6	0	-3423.11	不受限	不可开放
11544	10kV祥里线	成都配调	祥里路919	吉祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	592.19	125	10256.8	0	-2883.46	不受限	不可开放
11545	10kV奔特二路专线	成都配调	奔特二路908	奔腾	2*40000	否	473	8192.6	专线	663.49	140	11491.6	0	-4118.26	不受限	不可开放
11546	10kV寿水线	内江电力调度控制中心	寿水线928开关	寿溪桥	310000	否	482	8348.48	专线	334.34	69	5790.7	0	1722.93	受限	不可开放
11547	10kV黄青线	成都配调	黄青线908	黄田坝	2*50000	是	473	8192.6	公线	430.76	91	7460.8	0	-906.72	不受限	不可开放
11548	10kV玉倪路	成都配调	玉倪路918	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	410.16	87	7104	0	-549.92	不受限	不可开放
11549	10kV槐灯线	成都配调	槐灯线961	槐树店	50000+40000	是	473	8192.6	公线	436.4	92	7558.4	0	-1004.32	不受限	不可开放
11550	10kV大悦线	成都配调	大悦路907	大源	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	556.8	136	9643.7	0	-3268.02	不受限	不可开放
11551	10kV范安线	成都配调	范安路930开关	范家坡	129000	否	473	8192.6	专线	365.7	77	6334	0	1039.34	受限	不可开放
11552	10kV正体线	成都配调	正体线919	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	418.48	88	7248	0	-693.92	不受限	不可开放
11553	10kV泉新线	成都配调	泉新线921	芷泉街	2*63000	是	473	8192.6	公线	375.52	79	6504	0	50.08	不受限	不可开放
11554	10kV塘冠线	成都配调	塘冠路925	塘坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	510.28	125	8838	0	-2462.32	不受限	不可开放
11555	10kV双投线	成都配调	双投路927	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	531.62	112	9207.6	0	-2653.52	受限	不可开放
11556	10kV松文一线	内江电力调度控制中心	松文一线914开关	松柏	355000	否	482	8348.48	专线	39.2	8	679	2425	4409.63	受限	不可开放
11557	10kV村医线	成都配调	村医线925	新二村	2*150000	是	473	8192.6	公线	395.81	84	6855.5	0	-301.42	不受限	不可开放

11558	10kV梓明线	成都配调	梓明路926	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	599.31	127	10380	0	-3006.66	受限	不可开放
11559	10kV梓光线	成都配调	梓光线906	梓桐	2*180000	是	473	8192.6	公线	564.39	119	9775.3	0	-3221.22	受限	不可开放
11560	10kV金丁路	成都配调	金丁路926	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	441.99	93	7655.2	0	-1101.12	不受限	不可开放
11561	10kV望才路	成都配调	望才路910	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	637.83	135	11047.2	0	-4493.12	不受限	不可开放
11562	10kV西罗线	成都配调	西罗路955	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	281.29	69	4872	0	795.27	受限	不可开放
11563	10kV官塔线	彭州电力调度控制中心	官塔线924开关	官仓	2*40000	否	425	7361.22	公线	592.26	139	10258	0	-3632.9	不受限	不可开放
11564	10kV西区线	成都配调	西区线开关965	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	137.88	29	2388	0	4985.34	受限	不可开放
11565	10kV牌心线	成都配调	牌心路907	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	582.5	142	10088.9	0	-4421.63	受限	不可开放
11566	10kV双石线	成都配调	双石路919	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	367.9	78	6372	0	182.08	受限	不可开放
11567	10kV荔春线	成都配调	荔春路909	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	445.21	94	7711	0	-1156.92	不受限	不可开放
11568	10kV范慧二线01	成都配调	范慧二线933	范家坡	2*63000	是	473	8192.6	公线	133.85	28	2318.3	0	4235.78	受限	不可开放
11569	10kV土水路	成都配调	土水路920	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	339.49	72	5880	0	1493.34	受限	不可开放
11570	10kV牌福线	内江电力调度控制中心	牌福线924开关	牌楼站	80000	是	423	0	公线	335.05	79	5803	0	58.26	不受限	不可开放
11571	10kV光太线	新都电力调度控制中心	光太线920开关	光辉	100000	是	400	6928.2	公线	504.62	126	8740	0	-3197.44	不受限	不可开放
11572	10kV望桥路	成都配调	望桥路921	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	421.39	89	7298.4	0	-744.32	不受限	不可开放
11573	10kV胜居线	成都配调	胜居线910开关	胜利	128000	是	337.7	5849.14	公线	484.87	144	8398	0	-3718.69	不受限	不可开放
11574	10kV湾马路	成都配调	湾马路910	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	598.76	127	10370.5	0	-3816.42	不受限	不可开放
11575	10kV金府线	成都配调	金府路914	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	498.52	105	8634.4	0	-1261.06	不受限	不可开放
11576	10kV胜楼路	成都配调	胜楼路915	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	专线	422.49	125	7317.5	0	-2638.19	不受限	不可开放
11577	10kV浆桥路	成都配调	浆桥路916	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	426.37	90	7384.8	0	-830.72	不受限	不可开放
11578	10kV新石线	成都配调	新石线949开关	新园	192000	是	473	8192.6	公线	504.17	107	8732.2	0	-2178.12	不受限	不可开放
11579	10kV天柏路大馈线	成都配调	天柏线935	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	235.43	50	4077.6	0	2476.48	受限	不可开放
11580	10kV瑞镇线	新都电力调度控制中心	瑞镇线933开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	611.46	138	10590.5	0	-4465.97	不受限	不可开放
11581	10kV浦电线	成都配调	浦电线933	犀浦	179000	否	473	8192.6	专线	242.03	51	4192	0	3181.34	受限	不可开放
11582	10kV庙石路	成都配调	庙石路937	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	481.76	102	8344	0	-1789.92	不受限	不可开放
11583	10kV草水线	成都配调	草水路934	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	336.74	82	5832.3	0	-165.03	不受限	不可开放
11584	10kV槐阳线	成都配调	槐阳线957开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	596.36	126	10328.9	0	-3774.82	不受限	不可开放
11585	10kV双祠线	成都配调	双祠路912	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	585.8	124	10146	0	-3591.92	受限	不可开放
11586	10kV培逸路	成都配调	培逸路909	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	537.49	114	9309.4	0	-2755.32	不受限	不可开放
11587	10kV红土线	成都配调	红土路开关915	红旗	2*63000	否	473	8192.6	专线	643.3	136	11142	0	-3768.66	不受限	不可开放
11588	10kV音花路	成都配调	音花路917	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	590.48	175	10227.2	500	-6047.89	不受限	不可开放
11589	10kV西桥线	成都配调	西桥线959	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	290.3	61	5028	0	2345.34	受限	不可开放
11590	10kV麻华路	成都配调	麻华路924	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	396.48	84	6867	0	-312.92	不受限	不可开放
11591	10kV雷塘线	成都配调	雷塘线920开关	雷剑	482000	否	473	8192.6	专线	394.92	83	6840	0	533.34	受限	不可开放
11592	10kV高檬路	成都配调	高檬线开关941	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	438.45	93	7594	0	-220.66	受限	不可开放
11593	10kV土科线	成都配调	土科路905	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	212.93	45	3688	0	3685.34	受限	不可开放
11594	10kV奥星线	内江电力调度控制中心	奥星线926开关	奥体站	126000	是	482	8348.48	公线	456.99	95	7915	0	-1236.22	不受限	不可开放
11595	10kV雷凤线	成都配调	雷凤线909	雷剑	2*240000	是	473	8192.6	公线	219.86	46	3808	0	2746.08	受限	不可开放
11596	10kV万叠线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万叠线998开关	万和	143000	否	517	8954.7	专线	454.99	88	7880.5	480	-301.27	不受限	不可开放
11597	10kV双楼线	成都配调	双楼线938开关	双楠	128000	否	473	8192.6	专线	335.75	71	5815.2	0	1558.14	受限	不可开放
11598	10kV正桥线	成都配调	正桥路941	正府街	2*63000	是	473	8192.6	公线	414.32	88	7176	0	-621.92	不受限	不可开放
11599	10kV灯泰线	成都配调	灯泰路971	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	404.9	99	7012.8	0	-1345.53	受限	不可开放
11600	10kV白太线	成都配调	白太线906开关	白丝街	2*63000	是	473	8192.6	公线	583.87	123	10112.6	0	-3558.52	不受限	不可开放
11601	10kV邦农路_用户专线	成都配调	邦农路938	胜邦	2*63000	否	473	8192.6	专线	514.58	109	8912.6	0	-1539.26	不受限	不可开放
11602	10kV河机线	内江电力调度控制中心	河机线915开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	207.66	73	3596.6	3730	-3405.24	不受限	不可开放
11603	10kV草百线	成都配调	草百线925	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	531.62	130	9207.6	0	-3540.33	不受限	不可开放
11604	10kV绿凯线	成都配调	绿凯路930	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	487.3	144	8440	0	-3171.1	不受限	不可开放
11605	10kV浆旅线	成都配调	浆旅路904	浆洗街	2*63000	是	473	8192.6	公线	439.77	93	7616.8	0	-1062.72	不受限	不可开放
11606	10kV环农线	成都配调	环农线910	中环南	2*50000	是	473	8192.6	公线	385.87	82	6683.2	0	-129.12	不受限	不可开放
11607	10kV南九路	成都配调	南九路911	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	538.89	114	9333.6	0	-2779.52	不受限	不可开放

11608	10kV益攀线	成都配调	益攀路907	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	326.84	97	5660.8	0	-981.49	不受限	不可开放
11609	10kV川仁线	成都配调	川仁线921	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	517.78	109	8967.9	0	-2413.82	受限	不可开放
11610	10kV八凤线大馈线	内江电力调度控制中心	八凤线912开关	八角井站	90000	是	321	5559.88	公线	203.13	63	3518.2	5030	-4100.3	不受限	不可开放
11611	10kV瑞香线(共用专线)	新都电力调度控制中心	瑞香线907开关	瑞云	126000	否	517	8954.7	专线	511.99	99	8867.6	0	-808.37	不受限	不可开放
11612	10kV金置路_特	成都配调	金置路927	金华街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1152.45	244	19960.5	0	-12587.16	不受限	不可开放
11613	10kV沙博路	成都配调	沙博线911开关	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	597.49	177	10348.6	0	-5079.7	不受限	不可开放
11614	10kV胜包线	成都配调	胜包路928	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	478.34	142	8284.8	0	-3020.57	不受限	不可开放
11615	10kV棕友线	成都配调	棕友路929	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	388.13	82	6722.4	0	-168.32	不受限	不可开放
11616	10kV音息线	成都配调	音息线940开关	潮音	192000	否	337.7	5849.14	专线	474.67	141	8221.2	0	-2956.97	不受限	不可开放
11617	10kV松悦线	内江电力调度控制中心	松悦线927开关	松柏	325000	否	482	8348.48	专线	125.23	26	2169	0	5344.63	受限	不可开放
11618	10kV塔望线	成都配调	塔望路951	塔子山	2*50000	否	473	8192.6	专线	350.67	74	6073.6	1800	-500.26	不受限	不可开放
11619	10kV灯传路大馈线	成都配调	灯传路925	圣灯	2*50000	否	409	7084.09	专线	484.48	118	8391.2	0	-2015.52	受限	不可开放
11620	10kV益坡线	成都配调	益坡路923	益州	2*50000	是	337.7	5849.14	公线	274.23	81	4749.6	2900	-2970.29	不受限	不可开放
11621	10kV桐盛路	成都配调	桐盛路917	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	537.58	114	9310.8	0	-2756.72	不受限	不可开放
11622	10kV猛商线	成都配调	猛商路917	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	216.58	46	3751.2	0	3622.14	受限	不可开放
11623	10kV音竹路	成都配调	音竹路921	潮音	2*63000	是	337.7	5849.14	公线	384.3	114	6656	0	-1976.69	不受限	不可开放
11624	10kV虎信一线	内江电力调度控制中心	虎信一线966开关	虎湾站	100000	否	482	8348.48	专线	78.25	16	1355.3	0	6158.33	受限	不可开放
11625	10kV楼城线	成都配调	楼城线930	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	397.46	84	6884	0	-329.92	受限	不可开放
11626	10kV寿莱二线	内江电力调度控制中心	寿莱二线929开关	寿溪桥	310000	是	964	16696.97	公线	68.2	7	1181.3	12330	-153.72	受限	不可开放
11627	10kV猛祥线	成都配调	猛祥线905开关	猛追湾	128000	是	473	8192.6	公线	414.8	88	7184.4	0	-630.32	受限	不可开放
11628	应园线	成都配调	应园线开关925	应龙	2*240000	否	476	8244.56	专线	243.81	51	4222.8	0	3197.3	受限	不可开放
11629	10kV羊站路	成都配调	羊站路913	石羊	2*240000	是	473	8192.6	公线	246.02	52	4261.1	0	2292.98	受限	不可开放
11630	10kV村铁线	成都配调	村铁线926	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	382.98	81	6633.2	0	-79.12	不受限	不可开放
11631	10kV祥三线	内江电力调度控制中心	祥三线915开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	188.86	56	3271.1	630	740.8	受限	不可开放
11632	10kV堤西线	成都配调	堤西路906	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	457.41	97	7922.4	0	-1368.32	不受限	不可开放
11633	10kV土开线	成都配调	土开线906开关	土桥	103000	是	473	8192.6	公线	523.33	111	9064	0	-2509.92	受限	不可开放
11634	10kV祥双一线	内江电力调度控制中心	祥双一线914开关	云祥站	83000	是	335	5802.37	公线	89.29	27	1546.5	400	2695.4	受限	不可开放
11635	10kV棕新线	成都配调	棕新路924	棕树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	391.52	83	6781.2	0	-227.12	不受限	不可开放
11636	10kV鸡开线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡开线917开关	鸡石湾站	71500	否	552	9560.92	公用	516.36	94	8943.3	0	-338.47	不受限	不可开放
11637	10kV孙江线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙江线964开关	孙家坝	300000	否	552	9560.92	公用	119.53	22	2070.3	0	6534.53	受限	不可开放
11638	10kV塔成线	成都配调	塔成线928	塔子山	2*50000	是	473	0	公线	494.83	105	8570.4	0	-2016.32	不受限	不可开放
11639	10kV楼青线	成都配调	楼青路908	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	193.67	41	3354.4	0	3199.68	受限	不可开放
11640	10kV天接路	成都配调	天接路952	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	408.22	86	7070.4	0	302.94	受限	不可开放
11641	10kV双大线	成都配调	双大路921	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	532.79	113	9228	0	-2673.92	受限	不可开放
11642	10kV孙檀一线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙檀一线947开关	孙家坝	300000	是	380	6581.79	公用	345.66	91	6300	0	5265.43	受限	不可开放
11643	10kV两利路	成都配调	两利线931	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	491.03	104	8504.6	0	-1950.52	不受限	不可开放
11644	10kV川沙线	成都配调	川沙线932	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	404.92	86	7013.3	0	-459.22	受限	不可开放
11645	10kV官虎线	彭州电力调度控制中心	官虎线922开关	官仓	2*40000	是	90	1558.85	公线	88.44	98	1531.8	0	-284.72	不受限	不可开放
11646	10kV军科线	成都配调	军科路947	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	640.46	135	11092.8	0	-3719.46	受限	不可开放
11647	10kV东都路大馈线城东	成都配调	东都路929	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	457.27	97	7920	0	-546.66	不受限	不可开放
11648	10kV孙供线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙供线941开关	孙家坝	300000	是	480	8313.84	公用	418.73	87	7252.4	0	-601.33	受限	不可开放
11649	10kV胜琉路	成都配调	胜琉路922	胜利	2*40000	是	337.7	5849.14	公线	414.86	123	7185.4	0	-2506.09	不受限	不可开放
11650	10kV绿光路	成都配调	绿光路943	绿洲	2*50000	否	338	5854.33	专线	581.29	172	10068	0	-4799.1	不受限	不可开放
11651	10kV范重路	成都配调	范重路918开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	308.65	65	5345.9	0	1208.18	受限	不可开放
11652	10kV土汇线	成都配调	土汇线910	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	57.74	12	1000	0	5554.08	受限	不可开放

11653	10kV望沙路	成都配调	望沙路开关927	望江楼	2*63000	否	473	8192.6	专线	464.97	98	8053.2	0	-679.86	不受限	不可开放
11654	10kV苏鹭路	成都配调	苏鹭线、苏科线922	苏坡	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	421.84	89	7306.2	0	-752.12	不受限	不可开放
11655	10kV万澜线(共用专线)	新都电力调度控制中心	万澜线996开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	510.32	99	8838.7	0	-1674.94	不受限	不可开放
11656	10kV核簇线	成都配调	核簇路926	核桃村	3*180000	是	473	8192.6	公线	522.92	111	9056.9	0	-2502.82	受限	不可开放
11657	10kV西城线	成都配调	西城线开关960	西一环	2*50000	否	473	8192.6	专线	329.1	70	5700	0	1673.34	受限	不可开放
11658	10kV浦外线	成都配调	浦外线908	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	506.47	107	8772	0	-2217.92	受限	不可开放
11659	10kV蓉芷路	成都配调	蓉芷路942	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	514.73	109	8915.2	1000	-3361.12	不受限	不可开放
11660	10kV马西线	成都配调	马西路945	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	512.42	108	8875.2	0	-1501.86	不受限	不可开放
11661	10kV南树线	成都配调	南树路914	南郊	3*50000	否	473	8192.6	专线	453.53	96	7855.2	0	-481.86	不受限	不可开放
11662	10kV牌澜线	成都配调	牌澜路915	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	295.47	72	5117.6	0	1258.08	受限	不可开放
11663	10kV波樾线	成都配调	波樾线905	清波	2*240000	否	473	8192.6	专线	544.63	115	9433	0	-2059.66	受限	不可开放
11664	10kV下重线	成都配调	下重线925	下涧槽	2*40000	是	473	8192.6	公线	494.13	104	8558.4	0	-2004.32	不受限	不可开放
11665	10kV应红路	成都配调	应红路936	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	442.79	94	7669.2	0	-1115.12	受限	不可开放
11666	10kV张怡路	成都配调	张怡路917	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	469.33	99	8128.8	0	-1574.72	受限	不可开放
11667	10kV玉荣线	成都配调	玉荣线992	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	413.63	87	7164	0	-609.92	不受限	不可开放
11668	10kV张川线	成都配调	张川路925	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	529.61	112	9172.8	800	-3418.72	受限	不可开放
11669	10kV楼花线	成都配调	楼花线909	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	345.64	73	5986.4	0	567.68	受限	不可开放
11670	10kV胜翡线	成都配调	胜翡线907开关	胜利	128000	否	337.7	5849.14	专线	532.48	158	9222.6	0	-3958.37	不受限	不可开放
11671	10kV雷悦线	成都配调	雷悦线913	雷剑	2*240000	否	473	8192.6	专线	418.82	89	7254	0	119.34	受限	不可开放
11672	10kV槐光路大馈线	成都配调	槐光路917	槐树店	50000+40000	否	473	8192.6	专线	519.63	110	9000	0	-1626.66	不受限	不可开放
11673	10kV湾三线	成都配调	湾三路909	七里湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	461.09	97	7986.1	0	-1432.02	不受限	不可开放
11674	10kV灯圣路	成都配调	灯圣路905	圣灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	244.39	60	4232.8	0	1434.47	受限	不可开放
11675	10kV沙涧线	成都配调	沙涧线952开关	金沙	2*63000	否	338	0	专线	535.33	158	9272	0	-4003.1	不受限	不可开放
11676	10kV马工线	成都配调	马工线935	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	426.03	90	7378.8	0	-824.72	不受限	不可开放
11677	10kV天富路	成都配调	天富路916	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	159.84	34	2768.4	0	4604.94	受限	不可开放
11678	10kV金地路	成都配调	金地路904	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	532.98	113	9231.2	0	-2677.12	不受限	不可开放
11679	10kV晋顺线	成都配调	晋顺路929	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	306.65	65	5311.2	1260	-17.12	不受限	不可开放
11680	10kV苏尊路	成都配调	苏尊路907	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	385.85	94	6683	0	-307.32	不受限	不可开放
11681	10kV官杨线	彭州电力调度控制中心	官杨线921开关	官仓	2*40000	是	180	3117.69	公线	343.76	191	5954	0	-3459.85	不受限	不可开放
11682	10kV麻协路	成都配调	麻协路941	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	462.59	98	8012	0	-1457.92	不受限	不可开放
11683	10kV槐下线	成都配调	槐下线951开关	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	653.95	138	11326.4	0	-4772.32	不受限	不可开放
11684	10kV草溪线	成都配调	草溪路912	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	994.87	243	17231.2	0	-10855.52	不受限	不可开放
11685	10kV汉竹线	新都电力调度控制中心	汉竹线925开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	686.26	136	11886	615	-5503.51	不受限	不可开放
11686	10kV俭远线	成都配调	俭远线910	勤俭	2*50000	是	473	8192.6	公线	430.99	91	7464.8	0	-910.72	不受限	不可开放
11687	10kV马迪路	成都配调	马迪线906	马河	3*63000	是	473	8192.6	公线	414.46	88	7178.5	0	-624.42	不受限	不可开放
11688	10kV张龙线	成都配调	张龙路926	张家寺	2*63000	是	473	8192.6	公线	308.38	65	5341.2	3200	-1987.12	受限	不可开放
11689	10kV马药线	成都配调	马药线924开关	马河	192000	是	473	8192.6	公线	407.18	86	7052.3	0	-498.22	不受限	不可开放
11690	10kV孙万六线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万六线966开关	孙家坝	364000	否	645	11171.73	公线	119.58	19	2071.2	0	7983.36	受限	不可开放
11691	10kV白丰路专线	成都配调	白丰线913	白丝街	2*63000	否	473	8192.6	专线	453.33	96	7851.6	0	-478.26	不受限	不可开放
11692	10kV铁江线	成都配调	铁江线916	铁佛	2*63000	是	473	8192.6	公线	383.7	81	6645.6	0	-91.52	不受限	不可开放
11693	10kV万七线	新都电力调度控制中心	万七线995开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	481.55	93	8340.5	0	-1176.74	不受限	不可开放
11694	10kV湾世二线	成都配调	湾世二路920开关	七里湾	2*63000	是	473	0	公线	455.08	96	7882	0	-1327.92	不受限	不可开放
11695	10kV楼潭线	成都配调	楼潭路907	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	336.21	71	5823.2	0	730.88	受限	不可开放
11696	10kV沈成路	成都配调	沈成路932	沈家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	471.59	100	8168	0	-794.66	不受限	不可开放
11697	10kV苏晶线	成都配调	苏晶路951	苏坡	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	491.69	120	8516	0	-2140.32	不受限	不可开放
11698	10kV胜博线	成都配调	胜博路950	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	317.83	94	5504.9	0	-240.67	不受限	不可开放
11699	10kV双草线	成都配调	双草路916	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	290.58	61	5032.8	0	1521.28	受限	不可开放
11700	10kV湾侯路	成都配调	湾侯路924开关	七里湾	126000	是	473	8192.6	公线	474.07	100	8210.9	0	-1656.82	不受限	不可开放
11701	10kV牌漾线	成都配调	牌漾路950	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	511.4	125	8857.5	0	-2481.82	受限	不可开放
11702	10kV浆族线	成都配调	浆族路928	浆洗街	133000	是	473	8192.6	公线	589.19	125	10204.8	0	-3650.72	不受限	不可开放
11703	10kV楼江线	成都配调	楼江路918	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	375.94	79	6511.2	0	42.88	受限	不可开放

11704	10kV金工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金工线934开关	金马	103000	是	550	9526.28	公线	497.13	90	8610.3	0	-989.28	受限	不可开放
11705	10kV光集线	新都电力调度控制中心	光集线933开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	257.51	64	4460	2595	-819.62	不受限	不可开放
11706	10kV军天路	彭州电力调度控制中心	军天线914开关	军乐	20000+10000	否	300	5196.15	公线	408	136	7066.8	0	4676.53	受限	不可开放
11707	10kV蒲堰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲堰路926	蒲阳	2*50000	是	400	6928.2	公线	410.16	103	7104	0	-1561.44	不受限	不可开放
11708	10kV龙镇二线	新都电力调度控制中心	龙镇二线912开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	338.5	85	5862.9	0	372.48	受限	不可开放
11709	10kV绿高路	成都配调	绿高路909	绿洲	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	461.43	137	7992	0	-3308.54	不受限	不可开放
11710	10kV高化路大馈线	崇州电力调度控制中心	高化路905	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	489.16	83	8472.3	0	-352.44	不受限	不可开放
11711	10kV田台一线	温江电力调度控制中心	田台一线927开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	384.46	96	6658.8	0	-1116.24	受限	不可开放
11712	10kV庙保线（线路迁移）	新都电力调度控制中心	庙保线908开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	公线	573.67	111	9936	0	-1876.77	不受限	不可开放
11713	10kV河碑线	郫都电力调度控制中心	河碑线936开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	491.1	89	8505.8	0	-884.78	受限	不可开放
11714	10kV长玺线大馈线	温江电力调度控制中心	长玺线948开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	302.15	55	5233.2	0	2415.54	受限	不可开放
11715	10kV庙钢路	新都电力调度控制中心	庙钢线925开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	415.24	104	7192	1665	-3314.44	不受限	不可开放
11716	10kV五天线	成都配调	五天路916	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	494.58	105	8566.2	0	-2012.12	不受限	不可开放
11717	10kV禅团线	郫都电力调度控制中心	禅团线912开关	玉禅	482000	是	600	10392.3	公线	535.87	89	9281.2	0	-967.36	受限	不可开放
11718	10kV龙留路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙留线907开关	安龙	102000	是	400	6928.2	公线	376.95	94	6528.8	0	-986.24	受限	不可开放
11719	10kV筒南路	郫都电力调度控制中心	筒南线918开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	596.65	99	10334	0	-2020.16	受限	不可开放
11720	10kV花崇线	郫都电力调度控制中心	花崇线912开关	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	618.53	103	10713	0	-2399.16	受限	不可开放
11721	10kV城关线	青白江电力调度控制中心	城关线924开关	城厢	2*20000	是	500	8660.25	公线	481.17	96	8333.9	0	-1405.7	不受限	不可开放
11722	10kV青元路	都江堰电力调度控制中心	青元路908	青龙	1*12500	否	400	6928.2	公线	354.73	89	6144	0	91.38	不受限	不可开放
11723	10kV虹玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹玉路908	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	334.13	84	5787.2	0	-244.64	不受限	不可开放
11724	10kV德安路	郫都电力调度控制中心	德安线933开关	德源	104000	否	600	10392.3	专线	548.04	91	9492	0	-138.93	受限	不可开放
11725	10kV濛凰路	彭州电力调度控制中心	濛凰路927	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	499.54	90	8652	1260	-1291.58	不受限	不可开放
11726	10kV任都线大馈线	温江电力调度控制中心	任都线915开关	任家桥	130000	否	600	10392.3	专线	200	33	3464	19860	-15010.16	不受限	不可开放
11727	10kV绿诚线	成都配调	绿诚路950开关	绿洲	166000	否	338	5854.33	专线	313.86	93	5436	0	-167.1	不受限	不可开放
11728	10kV平卧二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平卧二线909	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	498.41	99	8632.4	0	-1662.62	不受限	不可开放
11729	10kV柳金线	温江电力调度控制中心	柳金线907开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	389.31	71	6742.8	0	905.94	受限	不可开放
11730	10kV庄苏路	大邑电力调度控制中心	庄苏线920开关	庄园	100000	是	400	6928.2	公线	446.22	112	7728.6	0	-2186.04	不受限	不可开放
11731	10kV共春路	温江电力调度控制中心	共春线951开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	664.09	120	11502	0	-3839.41	受限	不可开放
11732	10kV禅双线	郫都电力调度控制中心	禅双线932开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	504.86	84	8744.1	0	-430.26	受限	不可开放
11733	10kV平光一线	温江电力调度控制中心	平光一线903开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	553.05	138	9578.9	0	-4036.34	不受限	不可开放

11734	10kV涌南线	温江电力调度控制中心	涌南线926开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	613.65	111	10628.4	4750	-7715.81	受限	不可开放
11735	10kV堤会路	成都配调	堤会线922	九里堤	2*63000	否	473	8192.6	专线	538.2	114	9321.6	0	-1948.26	不受限	不可开放
11736	10kV长周路大馈线	温江电力调度控制中心	长周线917开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	472.1	118	8176.8	0	-2634.24	受限	不可开放
11737	10kV金樱路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金樱线938开关	金马	103000	是	550	9526.28	公线	352.02	64	6290	0	7621.02	受限	不可开放
11738	10kV楼港线	青白江电力调度控制中心	楼港线916开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	702.33	117	12164.4	630	-3441.33	不受限	不可开放
11739	10kV翠飞线	成都配调	翠飞线912	翠微	2*63000	是	473	8192.6	公线	438.15	93	7588.8	0	-1034.72	不受限	不可开放
11740	10kV川江一线	成都配调	川江一线941开关941	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	120.62	25	2089.1	0	5284.24	受限	不可开放
11741	10kV柳体线	温江电力调度控制中心	柳体线902开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	432.56	108	7492	0	-1949.44	受限	不可开放
11742	10kV长农路	温江电力调度控制中心	长农线908开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	26.61	7	460.8	0	5081.76	受限	不可开放
11743	10kV龙北线专线（重新迁移）	新都电力调度控制中心	龙北线910开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	312.14	78	5406.2	0	829.18	受限	不可开放
11744	10kV庙万路_用户专线	成都配调	庙万路949	山王庙	2*50000	否	473	8192.6	专线	439.26	93	7608	0	-234.66	不受限	不可开放
11745	10kV香桂二线	彭州电力调度控制中心	香桂二线907开关	香树	2*50000	是	600	10392.3	公线	475.98	79	8244	0	69.84	不受限	不可开放
11746	10kV花兴路大馈线	新津电力调度控制中心	花兴线905	花桥	120000	是	464	8036.72	公线	442.82	95	7669.7	0	-1240.32	受限	不可开放
11747	10kV共土路大馈线	温江电力调度控制中心	共土线922开关	共耕	156000	否	552	9560.92	专线	417.23	76	7226.4	0	422.34	受限	不可开放
11748	10kV佳兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳兴路995	成佳	12000	是	300	5196.15	公线	342.91	114	5939.2	0	-1782.28	不受限	不可开放
11749	10kV东徽线	金堂电力调度控制中心	东徽线908开关	东岳	129000	是	580	10045.89	公线	595.62	103	10316.1	0	-2279.39	受限	不可开放
11750	10kV天电路	彭州电力调度控制中心	天电线921开关	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	572.4	104	9914	600	-1893.58	不受限	不可开放
11751	10kV春乡线	温江电力调度控制中心	春乡线925开关	万春	126000	是	553	9578.24	专线	620.51	112	10747.2	0	-3084.61	不受限	不可开放
11752	10kV丰站路	新都电力调度控制中心	丰站线916开关	大丰	20000	否	205	3550.7	专线	670.36	327	11610.6	0	-8414.97	不受限	不可开放
11753	10kV平政线	温江电力调度控制中心	平政线923开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	341.56	85	5915.9	0	-373.34	不受限	不可开放
11754	10kV太中路	彭州电力调度控制中心	10kV太中路913	太子	6300	是	180	3117.69	公线	143.75	80	2489.8	0	4.35	不受限	不可开放
11755	10kV瑞友线	新都电力调度控制中心	瑞友线925开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	475.42	108	8234.2	0	-1344.11	不受限	不可开放
11756	10kV牌德线	成都配调	牌德路925	铜牌	2*240000	是	409	7084.09	公线	340.94	83	5905	0	-237.73	受限	不可开放
11757	10kV浦安路大馈线	成都配调	浦安线990	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	421.25	89	7296	0	-741.92	受限	不可开放
11758	10kV象中线	成都配调	象中路991	万象	3*63000	否	473	8192.6	专线	443.07	94	7674	0	-300.66	不受限	不可开放
11759	10kV江流一线	新都电力调度控制中心	江流一线911开关	繁江	166000	否	430	7447.82	公线	331.12	77	5735	0	968.04	受限	不可开放
11760	10kV土周路	成都配调	土周路923	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	296.07	63	5128	0	1426.08	受限	不可开放
11761	10kV胥江路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥江路908	胥家	2*40000	是	600	10392.3	公线	506.26	84	8768.4	0	-454.56	不受限	不可开放
11762	10kV梓逸路	郫都电力调度控制中心	梓逸线916开关	梓桐	360000	否	600	10392.3	专线	322.58	54	5587	0	3766.07	受限	不可开放
11763	10kV湾太路	郫都电力调度控制中心	湾太线913开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	45.03	8	780	0	7533.84	受限	不可开放
11764	蒲江10kV城兴路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城兴路904开关	城北	18000	是	300	5196.15	公线	288.22	96	4992	0	-835.08	受限	不可开放
11765	10kV白回线	彭州电力调度控制中心	白回线911开关	白鹿	13600	否	90	1558.85	公线	100.01	111	1732.2	0	-329.23	不受限	不可开放

11766	10kV胜烟路	成都配调	胜烟路926	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	450.27	133	7798.7	0	-2534.47	不受限	不可开放
11767	10kV万城五线	新都电力调度控制中心	万城五线993开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	418.48	81	7248	120	-204.24	不受限	不可开放
11768	10kV集致路	彭州电力调度控制中心	集致线908开关	集贤	104000	否	400	6928.2	公线	496.48	124	8599.3	1600	4635.38	受限	不可开放
11769	10kV高梅路	成都配调	高梅线938	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	26.21	6	454	0	6919.34	受限	不可开放
11770	10kV詹丰一线	新都电力调度控制中心	詹丰一线910开关	詹家湾	166000	是	600	10392.3	公线	566.84	94	9817.7	0	-1503.86	不受限	不可开放
11771	10kV詹三线	新都电力调度控制中心	詹三线930开关	詹家湾	166000	是	442	7655.66	公线	420.2	95	7277.8	0	-1153.27	受限	不可开放
11772	10kV十江一线	简阳电力调度控制中心	十江一线932开关	十里坝	106000	否	460	7967.43	公线	356.47	77	6174	1180	-183.31	不受限	不可开放
11773	10kV红五路大馈线	金堂电力调度控制中心	红五路920	红卫	2*31500	是	400	6928.2	专线	307.11	77	5319.2	0	223.36	受限	不可开放
11774	10kV龙友路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙友路910开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	306.65	51	5311.2	0	3002.64	受限	不可开放
11775	10kV景物路	青白江电力调度控制中心	景物线932开关	景峰	2*50000	否	539	9335.75	专线	216.03	40	3741.6	0	4660.57	受限	不可开放
11776	10kV体花线	温江电力调度控制中心	体花线942开关	体育城	167000	是	553	9578.24	专线	458.33	83	7938.3	0	-275.71	不受限	不可开放
11777	10kV汉贸线	新都电力调度控制中心	汉贸线920开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	524.65	101	9087	1845	-2872.77	不受限	不可开放
11778	10kV詹美路	新都电力调度控制中心	詹美线906开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	399.72	79	6923.1	0	74.39	受限	不可开放
11779	10kV涌孔线	温江电力调度控制中心	涌孔线916开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	603.64	109	10455	0	-2806.26	不受限	不可开放
11780	10kV淮金路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮金路908	淮口	2*63000	是	400	6928.2	公线	377.37	94	6536	0	-993.44	不受限	不可开放
11781	10kV东安路大馈线	金堂电力调度控制中心	东安路907	东岳	2*63000	是	580	10045.89	公线	528.47	91	9153.1	0	-1116.39	受限	不可开放
11782	10kV西茶线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西茶线926	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	460.68	92	7978.9	0	-1009.12	不受限	不可开放
11783	10kV兴福路大馈线	金堂电力调度控制中心	兴福路911	福兴	8000+10000	是	540	9353.07	公线	461.43	85	7992	0	-509.54	不受限	不可开放
11784	10kV门保线	新都电力调度控制中心	门保线938开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	528.41	102	9152	0	-1988.24	不受限	不可开放
11785	10kV玉司路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉司路923	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	549.63	109	9519.6	0	-1678.6	不受限	不可开放
11786	10kV任场线	温江电力调度控制中心	任场线909开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	714.87	130	12381.6	0	-4732.86	不受限	不可开放
11787	10kV牌红1线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌红一线933开关	牌坊沟	102000	是	539	9335.75	公线	522.31	97	9046.4	35960	-37537.8	不受限	不可开放
11788	10kV安钢线	郫都电力调度控制中心	安钢线925开关	安德	22000	是	550	9526.28	公线	380.6	69	6592	0	1029.02	受限	不可开放
11789	10kV店团线	郫都电力调度控制中心	店团线935开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	156.8	26	2715.8	0	5598.04	受限	不可开放
11790	10kV店宇线	郫都电力调度控制中心	店宇线936开关	雍店	170000	是	600	10392.3	专线	458.06	76	7933.6	0	380.24	受限	不可开放
11791	10kV美伏线	新都电力调度控制中心	美伏线920开关	美泉	126000	是	517	8954.7	公线	518.55	100	8981.3	2400	-4217.54	不受限	不可开放
11792	10kV花友一线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友一线935开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	591.97	99	10252.9	0	-1939.06	不受限	不可开放
11793	10kV沙黄路	成都配调	沙黄路907	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	329.33	97	5704	0	-1020.54	不受限	不可开放
11794	10kV虹丰路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹丰路910	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	356.54	89	6175.2	0	60.18	不受限	不可开放
11795	10kV寿镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿镇路910开关	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	439.58	110	7613.6	0	-1378.22	受限	不可开放

11796	10kV禅光线	郫都电力调度控制中心	禅光线964开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	263.12	44	4557.2	0	3756.64	受限	不可开放
11797	10kV东鑫路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	东鑫路909	东岳	2*63000	否	540	9353.07	专线	430.91	80	7463.3	0	954.46	受限	不可开放
11798	10kV西园一线	邛崃电力调度控制中心	西园一线921	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	555.96	93	9629.2	0	-1315.36	不受限	不可开放
11799	10kV西恒路	都江堰电力调度控制中心	西恒路908	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	342.26	86	5928	0	-385.44	受限	不可开放
11800	10kV楼柯线	成都配调	楼柯路932	红牌楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	158.29	33	2741.6	0	3812.48	受限	不可开放
11801	10kV门悉线	新都电力调度控制中心	门悉线937开关	石门	126000	是	517	8954.7	公线	528.41	102	9152	0	-1988.24	不受限	不可开放
11802	10kV龙安线（郫都）	郫都电力调度控制中心	龙安线906开关	安龙	102000	否	510	8833.46	专线	643.65	126	11148	0	-3197.89	受限	不可开放
11803	10kV大厢一线	青白江电力调度控制中心	大厢一线924开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	537.02	107	9301.2	0	-2373	不受限	不可开放
11804	10kV武学线	新津电力调度控制中心	武学线993开关	文武	163000	是	507	8781.5	公线	408.91	81	7082.4	0	-57.2	不受限	不可开放
11805	10kV新九线大馈线	新津电力调度控制中心	新九线916	新津	100000	是	424	7343.9	公线	546.59	129	9467	0	-3591.88	受限	不可开放
11806	10kV羊木线	邛崃电力调度控制中心	羊木线921	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	339.49	106	5880	0	-891.7	不受限	不可开放
11807	10kV夹镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹镇线914开关	夹关	20000	是	400	6928.2	公线	967.7	242	16760.5	0	-11217.94	不受限	不可开放
11808	10kV长碾线	温江电力调度控制中心	长碾线916开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	238.43	60	4129.6	0	1412.96	受限	不可开放
11809	10kV浦团路大馈线	郫都电力调度控制中心	浦团路966开关	犀浦	176000	否	600	10392.3	公线	562.12	94	9736	0	-1422.16	不受限	不可开放
11810	10kV东学线	新都电力调度控制中心	东学线908开关	东骏	100000	否	400	6928.2	公线	397.23	99	6880	480	-1124.62	受限	不可开放
11811	10kV光湖二路	彭州电力调度控制中心	光湖二线943开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	367.73	66	6369	3500	-1248.58	不受限	不可开放
11812	10kV桂超线	新都电力调度控制中心	桂超线918开关	桂湖	166000	是	517	8954.7	公线	442.03	85	7656	0	-492.24	不受限	不可开放
11813	10kV楠桂路	彭州电力调度控制中心	楠桂线912开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	271.13	151	4696	0	-2201.85	不受限	不可开放
11814	10kV作明线	成都配调	作明路936	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	462.03	98	8002.4	0	-629.06	不受限	不可开放
11815	10kV马骊线	新都电力调度控制中心	马骊线918开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	532.88	106	9229.4	0	-2231.91	不受限	不可开放
11816	10kV五圃线	成都配调	五圃线971	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	512.46	108	8875.8	0	-2321.72	不受限	不可开放
11817	10kV田铁线	温江电力调度控制中心	田铁线922开关	大田	83000	否	481	8331.16	专线	550.81	115	9540	0	-2875.07	受限	不可开放
11818	10kV军电路	彭州电力调度控制中心	军电线915开关	军乐	20000+10000	否	200	3464.1	专线	595.7	298	10317.6	0	-7199.91	不受限	不可开放
11819	10kV高医路	成都配调	高医线933	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	148.79	31	2577	0	4796.34	受限	不可开放
11820	10kV体刘路大馈线	温江电力调度控制中心	体刘线920开关	体育城	167000	否	553	9578.24	公线	589.31	107	10206.8	0	-2544.21	受限	不可开放
11821	10kV景城一线	青白江电力调度控制中心	景城一线908开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	573.19	115	9927.6	0	-2999.4	受限	不可开放
11822	10kV石棉线大馈线	简阳电力调度控制中心	石棉线923开关	石桥	22000	是	392	6789.64	公线	254.16	65	4402.1	7885	-6855.39	受限	不可开放
11823	10kV长平线	温江电力调度控制中心	长平线926开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	328.96	82	5697.6	0	-155.04	受限	不可开放
11824	10kV川息线	成都配调	川息线923	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	313.5	66	5429.8	0	1124.28	受限	不可开放
11825	10kV河镇一线	郫都电力调度控制中心	河镇一线927开关	府河	961500	是	550	9526.28	公线	301.84	55	5227.8	0	2393.22	受限	不可开放
11826	10kV普龙二线	新都电力调度控制中心	普龙二线906开关	普河	100000	是	442	7655.66	公线	454.5	103	7872	60	-1807.47	不受限	不可开放

11827	10kV詹林线大馈线	新都电力调度控制中心	詹林线991开关	詹家湾	166000	是	500	8660.25	公线	342.55	69	5932.9	210	785.3	受限	不可开放
11828	10kV张华线	成都配调	张华路935	张家寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	311.15	66	5389.2	0	1984.14	受限	不可开放
11829	10kV玉宝路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉宝路907	玉带	163000	否	503	8712.22	公线	454.09	90	7864.8	0	-23.8	不受限	不可开放
11830	10kV邛宝线	邛崃电力调度控制中心	邛宝线924开关	邛崃	94500	否	600	10392.3	公线	549.42	92	9516	0	-162.93	不受限	不可开放
11831	10kV桂抗线	新都电力调度控制中心	桂抗线940开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	539.03	135	9336	0	-3793.44	不受限	不可开放
11832	10kV白团路	彭州电力调度控制中心	白团线914开关	白水河	8000	是	200	3464.1	专线	1091.25	546	18900.5	0	-16129.22	不受限	不可开放
11833	10kV寿业二路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业二路927	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	466.97	85	8088	0	485.65	受限	不可开放
11834	10kV花智线大馈线	郫都电力调度控制中心	花智线913开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	618.53	103	10713	0	-2399.16	不受限	不可开放
11835	10kV堰桥线	新都电力调度控制中心	堰桥线938开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	582.39	113	10087	0	-2923.24	不受限	不可开放
11836	10kV树宏四线	大邑电力调度控制中心	树宏四线945开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	588.41	98	10191.3	0	-838.23	不受限	不可开放
11837	10kV筒东路	郫都电力调度控制中心	筒东线923开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	555.75	93	9625.6	0	-1311.76	不受限	不可开放
11838	10kV涌厂二线大馈线	温江电力调度控制中心	涌厂二线925开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	408.65	74	7077.8	2500	-1915.21	受限	不可开放
11839	10kV科南二线	温江电力调度控制中心	科南二线926开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	443.42	80	7680	0	-17.41	受限	不可开放
11840	10kV马泉线	新都电力调度控制中心	马泉线961开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	525.13	104	9095.3	2640	-4737.81	不受限	不可开放
11841	10kV武双路	新津电力调度控制中心	武双线936开关	文武	167000	否	505	8746.86	专线	502.93	100	8710.8	0	-838.63	不受限	不可开放
11842	10kV濛奎路	彭州电力调度控制中心	濛奎路908	濛阳	2*50000	否	600	10392.3	公线	555.66	93	9624	0	-270.93	不受限	不可开放
11843	10kV美镇线	新都电力调度控制中心	美镇线905开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	434.06	86	7517.9	2268	-2788.41	不受限	不可开放
11844	10kV体博线	温江电力调度控制中心	体博线941开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	572.78	104	9920.6	0	-2258.01	受限	不可开放
11845	10kV花开三线	新津电力调度控制中心	花开三线911	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	405.33	101	7020.3	0	-1477.74	受限	不可开放
11846	10kV子敦路	大邑电力调度控制中心	子敦线906开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	247.21	41	4281.6	0	4032.24	受限	不可开放
11847	10kV丹师线	彭州电力调度控制中心	丹师线990	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公线	247.34	41	4284	0	5069.07	受限	不可开放
11848	10kV楼虎一线	新都电力调度控制中心	楼虎一线905开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	568.13	112	9840	150	-2992.51	不受限	不可开放
11849	10kV猛石路专线	成都配调	猛石路921	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	218.52	46	3784.8	0	3588.54	受限	不可开放
11850	10kV东石线	新都电力调度控制中心	东石线925开关	东骏	100000	否	600	10392.3	公线	383.79	64	6647.2	0	2705.87	受限	不可开放
11851	10kV浦四路	成都配调	浦四线927	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	205.08	43	3552	0	3821.34	受限	不可开放
11852	10kV太高线	彭州电力调度控制中心	太高线908开关	太清	2*31500	否	600	10392.3	公线	571.59	95	9900	0	-546.93	不受限	不可开放
11853	10kV川天二线	成都配调	川天二线911	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	1021.25	216	17688	0	-11133.92	受限	不可开放
11854	10kV寿五路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿五路907	寿安	100000	否	400	6928.2	公线	354.64	89	6142.4	0	92.98	受限	不可开放
11855	10kV共溪线	温江电力调度控制中心	共溪线949开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	257.16	47	4454	1630	1578.59	受限	不可开放
11856	10kV德航路大馈线	郫都电力调度控制中心	德航路915开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	475.98	79	8244	0	69.84	不受限	不可开放

11857	10kV江桥线	新都电力调度控制中心	江桥线935开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	97.46	22	1688	0	4436.53	受限	不可开放
11858	10kV红狮路	彭州电力调度控制中心	10kV红狮线912	红星	6300	是	180	3117.69	公线	201	112	3481.4	0	2494.15	受限	不可开放
11859	10kV龙崇线	郫都电力调度控制中心	龙崇线909开关	安龙	102000	否	600	10392.3	公线	398.04	66	6894	0	2459.07	受限	不可开放
11860	10kV连药一路	彭州电力调度控制中心	连药一路914	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	114.58	21	1984.5	0	6635.92	受限	不可开放
11861	10kV长城三线	温江电力调度控制中心	长城三线937开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	299.68	75	5190.4	0	352.16	受限	不可开放
11862	10kV武尔线	新津电力调度控制中心	武尔线994开关	文武	163000	是	507	8781.5	公线	599.93	118	10390.8	0	-3365.6	不受限	不可开放
11863	10kV河镇二线	郫都电力调度控制中心	河镇二线935开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	439.09	80	7605	0	16.02	受限	不可开放
11864	10kV河军线	新都电力调度控制中心	河军线919开关	河屯	40000	否	300	5196.15	公线	253.93	85	4398	1389	-1110.47	不受限	不可开放
11865	10kV江荣线	新都电力调度控制中心	江荣线945开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	393.36	89	6813	120	-808.47	受限	不可开放
11866	10kV楼桂线	青白江电力调度控制中心	楼桂线905开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	568.13	95	9840	0	-1526.16	不受限	不可开放
11867	10kV东站线	新都电力调度控制中心	东站线913开关	东骏	100000	否	500	8660.25	公线	125.17	25	2168	900	4726.22	受限	不可开放
11868	10kV金台线大馈线	蒲江电力调度控制中心	金台线918开关	金马	103000	否	400	6928.2	专线	208.55	52	3612	0	2623.38	受限	不可开放
11869	10kV树新线	青白江电力调度控制中心	树新线912开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	394.92	99	6840	0	-1297.44	受限	不可开放
11870	10kV丹顺二线	彭州电力调度控制中心	丹顺二线927开关	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	专线	557.74	93	9660	0	-306.93	受限	不可开放
11871	10kV楠红路	彭州电力调度控制中心	楠红线922开关	楠新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	152.48	85	2641	0	-146.85	不受限	不可开放
11872	10kV龙味线	郫都电力调度控制中心	龙味线917开关	安龙	102000	否	400	6928.2	公线	401.8	100	6959.2	0	-723.82	受限	不可开放
11873	10kV浦轻线	郫都电力调度控制中心	浦轻线913开关	犀浦	182000	是	600	10392.3	公线	361.66	60	6264	0	2049.84	受限	不可开放
11874	10kV景泥路	青白江电力调度控制中心	景泥线933开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	559.05	93	9682.8	0	-329.73	受限	不可开放
11875	10kV邛中线	邛崃电力调度控制中心	邛中线967开关	邛崃	94500	否	600	10392.3	专线	549.42	92	9516	0	-162.93	不受限	不可开放
11876	10kV晖高线	成都配调	晖高线914	迎晖	2*63000	否	473	8192.6	专线	377.44	80	6537.2	3830	-2993.86	不受限	不可开放
11877	10kV红航二线大馈线	金堂电力调度控制中心	红航二线927开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	219.15	38	3795.6	5400	-154.3	受限	不可开放
11878	10kV高开路大馈线	成都配调	高开线913	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	460.33	97	7973	0	-1418.92	受限	不可开放
11879	10kV涌光线	温江电力调度控制中心	涌光线924开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	613.33	111	10622.9	0	-2960.31	不受限	不可开放
11880	10kV五施线大馈线	简阳电力调度控制中心	五施线913开关	五星	22000	是	380	6581.79	公线	322.9	85	5592.7	3230	-3557.27	受限	不可开放
11881	10kV柳乡路	温江电力调度控制中心	柳乡线903开关	柳城	102000	是	552	9560.92	专线	444.25	80	7694.4	0	-45.66	不受限	不可开放
11882	10kV胜研一路	成都配调	胜研一路909	胜利	2*40000	否	337.7	5849.14	专线	484.87	144	8398	0	-3133.77	不受限	不可开放
11883	10kV堰新二线	新都电力调度控制中心	堰新二线935开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	547.29	108	9479	0	-2481.51	不受限	不可开放
11884	10kV共禧线	温江电力调度控制中心	共禧线918开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	495.83	83	8587.7	0	-273.86	不受限	不可开放
11885	10kV树洁一线	青白江电力调度控制中心	树洁一线915开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	273.48	68	4736.6	0	805.96	受限	不可开放
11886	10kV景都线	青白江电力调度控制中心	景都线946开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	1067.52	178	18489.4	0	-9136.33	不受限	不可开放

11887	10kV柳台线	温江电力调度控制中心	柳台线906开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	552.89	100	9576	630	-2543.41	受限	不可开放
11888	10kV民永线大馈线	崇州电力调度控制中心	民永线909	民和	165000	是	586	10149.82	公线	521.92	89	9039.6	0	-919.74	不受限	不可开放
11889	10kV花黄线大馈线	新津电力调度控制中心	花黄线919	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	588.83	117	10198.5	0	-3201.01	受限	不可开放
11890	10kV共亚二路大馈线	温江电力调度控制中心	共亚二线948开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	585.22	98	10136	0	-1822.16	受限	不可开放
11891	10kV武瑞线大馈线	新津电力调度控制中心	武瑞线914开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	567.78	112	9834	0	-2836.51	不受限	不可开放
11892	10kV龙利线	新都电力调度控制中心	龙利线914开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	449.27	89	7781.4	0	90.77	不受限	不可开放
11893	10kV体伦路	温江电力调度控制中心	体伦线918开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	8313.84	受限	不可开放
11894	10kV光发二路	彭州电力调度控制中心	光发二路944	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	672.06	122	11640	200	-3219.58	不受限	不可开放
11895	10kV罗镇路大馈线	金堂电力调度控制中心	罗镇路915	罗坝	10000	是	250	4330.13	公线	268.36	107	4648	0	-1183.9	不受限	不可开放
11896	10kV光中路	新都电力调度控制中心	光中线930开关	光辉	100000	否	385	6668.4	专线	462.12	120	8004	0	-2002.44	不受限	不可开放
11897	10kV简分I线	简阳电力调度控制中心	简分一线917开关	简阳	82000	是	539	9335.75	专线	371.59	69	6436	2350	-1317.4	受限	不可开放
11898	10kV金渡路大馈线	金堂电力调度控制中心	金渡路912	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	384.8	96	6664.8	0	-1122.24	不受限	不可开放
11899	10kV子油路	大邑电力调度控制中心	子油线994开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	374.71	75	6490	0	438.2	受限	不可开放
11900	10kV德益路	郫都电力调度控制中心	德益线916开关	德源	104000	否	400	6928.2	专线	220.32	55	3816	0	2419.38	受限	不可开放
11901	10kV景国线	青白江电力调度控制中心	景国线949开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	272.7	45	4723.2	0	3590.64	受限	不可开放
11902	10kV景辉一线	青白江电力调度控制中心	景辉一线906开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	350.79	70	6075.6	0	852.6	受限	不可开放
11903	10kV涌龙二线	温江电力调度控制中心	涌龙二线912开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	494.57	89	8566	4860	-5763.41	受限	不可开放
11904	10kV红阳路	彭州电力调度控制中心	10kV红阳线911	红星	6300	是	180	3117.69	公线	237.68	132	4116.7	0	-1622.55	不受限	不可开放
11905	10kV景福线	青白江电力调度控制中心	景福线905开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	613	102	10617.2	0	-1264.13	不受限	不可开放
11906	10kV詹悉路	新都电力调度控制中心	詹悉线914开关	詹家湾	166000	否	500	8660.25	专线	239.9	48	4155.1	0	3639.12	受限	不可开放
11907	10kV龙绿线	郫都电力调度控制中心	龙绿线916开关	安龙	102000	否	600	10392.3	专线	20.83	3	360.8	0	8992.27	受限	不可开放
11908	10kV庙钢路	成都配调	庙钢路925	山王庙	2*50000	是	473	8192.6	公线	415.24	88	7192	0	-637.92	不受限	不可开放
11909	10kV光居线	新都电力调度控制中心	光居线910开关	光辉	100000	否	517	8954.7	专线	636.37	123	11022	8988	-11950.77	不受限	不可开放
11910	10kV武成线	新津电力调度控制中心	武成线948开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	472.73	94	8187.6	0	-1190.11	不受限	不可开放
11911	10kV康源线	郫都电力调度控制中心	康源线937开关	康强	126000	是	550	9526.28	公线	401.96	73	6961.9	0	659.12	受限	不可开放
11912	10kV马北线	新都电力调度控制中心	马北线927开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	454.09	90	7864.8	60	-927.31	不受限	不可开放
11913	10kV天黄路	彭州电力调度控制中心	天黄路906	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	57.74	14	1000	0	5235.38	受限	不可开放
11914	10kV涌向线	温江电力调度控制中心	涌向线923开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	693.43	125	12010.2	0	-4347.61	受限	不可开放
11915	10kV邛前路大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛前路914	邛崃	94500	是	600	10392.3	公线	586.84	98	10164	0	-1850.16	不受限	不可开放

11916	10kV丹伟线	彭州电力调度控制中心	丹伟线908	牡丹	2*40000	否	423	7326.57	专线	60.97	14	1056	3250	2287.91	受限	不可开放
11917	10kV高川路大馈线	崇州电力调度控制中心	高川路945	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	495.49	85	8581.9	0	-462.04	不受限	不可开放
11918	10kV鲁何路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁何路947	鲁家	2*50000	是	586	10149.82	公线	577.56	99	10003.4	0	-1883.54	不受限	不可开放
11919	10kV景业一线	青白江电力调度控制中心	景业一线909开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	466.56	93	8080.8	0	-1152.6	不受限	不可开放
11920	10kV新岸线	新津电力调度控制中心	新岸线915	新津	100000	是	424	7343.9	公线	519.17	122	8992	0	-3116.88	不受限	不可开放
11921	10kV汉柏线	新都电力调度控制中心	汉柏线913开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	641.63	127	11113	1410	-5525.51	不受限	不可开放
11922	蒲江10kV大兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大兴线973	大塘	20000	是	300	5196.15	公线	383.49	128	6642	0	-2485.08	受限	不可开放
11923	10kV光尺线	彭州电力调度控制中心	光尺线919开关	光明	50000+60000	是	510	8833.46	公线	529.73	104	9175	0	-2108.23	受限	不可开放
11924	10kV五安线大馈线	简阳电力调度控制中心	五安线915开关	五星	22000	是	539	9335.75	公线	211.4	39	3661.5	1945	1862.1	受限	不可开放
11925	10kV花清线	郫都电力调度控制中心	花清线911开关	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	340.01	57	5888.9	0	2424.94	受限	不可开放
11926	10kV浦理路	郫都电力调度控制中心	浦理线959开关	犀浦	182000	是	550	9526.28	公线	550.32	100	9531.6	0	-1910.58	受限	不可开放
11927	10kV前姚线	青白江电力调度控制中心	前姚线935开关	前进	2*50000	否	600	10392.3	公线	546.12	91	9458.8	0	-105.73	不受限	不可开放
11928	10kV平展线	温江电力调度控制中心	平展线933开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	348.83	87	6041.7	0	-499.14	不受限	不可开放
11929	10kV瑞古线	新都电力调度控制中心	瑞古线932开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	459.32	104	7955.5	0	-1065.41	不受限	不可开放
11930	10kV天维线	成都配调	天维路927	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	459.77	97	7963.2	0	-1409.12	受限	不可开放
11931	10kV湾方线	郫都电力调度控制中心	湾方线910开关	林湾	182000	否	600	10392.3	公线	353.35	59	6120	0	2193.84	受限	不可开放
11932	10kV夹和线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹和线911开关	夹关	20000	否	200	3464.1	公线	1093.7	547	18942.9	0	-15825.21	不受限	不可开放
11933	10kV温东路	成都配调	温东路954	温家河	3*63000	否	473	8192.6	专线	505.36	107	8752.8	0	-1379.46	不受限	不可开放
11934	10kV光北路	彭州电力调度控制中心	光北线914开关	光明	50000+60000	是	553	9578.24	公线	403.81	73	6994	0	668.59	受限	不可开放
11935	10kV新西线	新津电力调度控制中心	新西线928	新津	100000	是	424	7343.9	公线	539.09	127	9337	0	-3461.88	不受限	不可开放
11936	10kV龙竹线	新都电力调度控制中心	龙竹线917开关	龙桥	80000	是	430	7447.82	公线	390.05	91	6755.6	120	-917.34	受限	不可开放
11937	10kV龙雅线	新都电力调度控制中心	龙雅线911开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	448.5	112	7768	0	-1532.62	不受限	不可开放
11938	10kV堰昌线	新都电力调度控制中心	堰昌线930开关	沙堰子	126000	否	505	8746.86	公线	550.17	109	9529	0	-1656.83	不受限	不可开放
11939	10kV霖光路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖光路920开关	霖雨	18000	是	400	6928.2	公线	369.98	92	6408	0	-865.44	不受限	不可开放
11940	10kV汉红线	新都电力调度控制中心	汉红线926开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	467.32	93	8094	375	-1471.51	不受限	不可开放
11941	10kV江城三线	新都电力调度控制中心	江城三线913开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	343.36	78	5947	1314	-370.91	受限	不可开放
11942	10kV堰镇线	新都电力调度控制中心	堰镇线937开关	沙堰子	126000	是	517	8954.7	公线	555.89	108	9628	0	-2464.24	不受限	不可开放
11943	10kV虹宾路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹宾路907	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	739.78	185	12813	0	-7270.44	不受限	不可开放
11944	10kV麻城线	成都配调	麻城路922	麻石桥	123000	否	473	8192.6	专线	429.1	91	7432	0	-58.66	不受限	不可开放
11945	10kV武博线	新津电力调度控制中心	武博线944开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	461.85	91	7999.2	0	-1001.71	不受限	不可开放

11946	10kV太源线	郫都电力调度控制中心	太源线913开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	480.1	80	8315.3	0	-1.46	受限	不可开放
11947	10kV蓉山路	成都配调	蓉山路937	蓉东	2*31500	是	473	8192.6	公线	535.97	113	9283	630	-3358.92	不受限	不可开放
11948	10kV堰九线大馈线	新都电力调度控制中心	堰九线913开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	425.92	84	7377	0	-379.51	不受限	不可开放
11949	10kV丰钢线	新都电力调度控制中心	丰钢线909开关	大丰	20000	否	300	5196.15	公线	314.09	105	5440	0	-763.47	不受限	不可开放
11950	10kV光济路（主）LGM912Z	彭州电力调度控制中心	光济路912	光明	50000+60000	否	400	6928.2	专线	387.3	97	6708	0	-472.62	受限	不可开放
11951	10kV新开一线	新津电力调度控制中心	新开一线913开关	新津	102000	是	507	8781.5	专线	409.01	81	7084	0	-58.8	受限	不可开放
11952	10kV猛讯路专线	成都配调	猛讯路911	猛追湾	2*63000	否	473	8192.6	专线	156.24	33	2706	0	4667.34	受限	不可开放
11953	10kV新枫线	新津电力调度控制中心	新枫线918	新津	100000	是	505	8746.86	公线	553.7	110	9590	0	-2592.51	不受限	不可开放
11954	10kV楼自线	青白江电力调度控制中心	楼自线937开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	551.21	92	9547	0	-193.93	不受限	不可开放
11955	10kV江普线大馈线	简阳电力调度控制中心	江普线924开关	江南	105000	是	539	9335.75	公线	230.79	43	3997.2	33920	-30448.6	受限	不可开放
11956	10kV大城南线	青白江电力调度控制中心	大城南线905开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	557.1	111	9649	0	-2720.8	不受限	不可开放
11957	10kV洞维线	成都配调	洞维路908	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	592.37	125	10259.9	0	-3705.82	不受限	不可开放
11958	10kV平彩路大馈线	温江电力调度控制中心	平彩线904开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	465.54	116	8063.1	16000	-18520.54	不受限	不可开放
11959	10kV三府线	新都电力调度控制中心	三府线975开关	三河	126000	否	442	7655.66	公线	443.94	100	7689	789	-1587.91	不受限	不可开放
11960	10kV马竹线	新都电力调度控制中心	马竹线919开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	877.22	174	15193.4	0	-8195.91	不受限	不可开放
11961	10kV寿民路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿民路924	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	371.99	68	6442.8	0	2130.85	受限	不可开放
11962	10kV集福线	彭州电力调度控制中心	集福线927	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	592.89	148	10268.8	800	-4833.42	不受限	不可开放
11963	10kV沱安路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱安路923开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	400.05	74	6928.8	0	1488.96	受限	不可开放
11964	10kV体康线大馈线	温江电力调度控制中心	体康线916开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	589.31	98	10206.8	0	-1892.96	受限	不可开放
11965	10kV瑞森线	新都电力调度控制中心	瑞森线923开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	420.56	83	7284.1	750	-1036.61	不受限	不可开放
11966	10kV指百线	成都配调	指百路918	指挥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	493.29	104	8543.8	0	-1989.72	不受限	不可开放
11967	10kV官斜路	大邑电力调度控制中心	官斜线923开关	官渡	120000	是	400	6928.2	公线	390.12	98	6756.8	0	-1214.24	不受限	不可开放
11968	10KV城体线928断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	城体线928	城北	18000	否	150	2598.08	专线	56.64	38	981	0	1357.27	受限	不可开放
11969	10kV福桑路	大邑电力调度控制中心	福桑线932开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	461.89	154	8000	0	-3323.47	不受限	不可开放
11970	10kV子麦线	大邑电力调度控制中心	子麦线996开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	475.75	95	8240	0	-1311.8	受限	不可开放
11971	10KV寿博路	蒲江电力调度控制中心	寿博线925开关	寿安	100000	否	400	6928.2	专线	384.8	96	6664.8	250	-679.42	受限	不可开放
11972	10kV汉燕线	新都电力调度控制中心	汉燕线917开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	449.02	89	7777	0	-779.51	不受限	不可开放
11973	10kV邦星路	成都配调	邦星路907	胜邦	2*63000	是	473	8192.6	公线	456.78	97	7911.4	0	-1357.32	不受限	不可开放
11974	10kV羊工二线	邛崃电力调度控制中心	羊工二线917开关	羊安	120000	是	423	7326.57	公线	401.15	95	6948	0	-1086.74	不受限	不可开放
11975	10kV清开六线	新津电力调度控制中心	清开六线946开关	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	416.84	83	7219.6	0	-222.11	不受限	不可开放
11976	10kV詹保线大馈线	新都电力调度控制中心	詹保线936开关	詹家湾	166000	否	500	8660.25	专线	473.29	95	8197.3	0	-403.08	受限	不可开放

11977	10kV长海线	温江电力调度控制中心	长海线930开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	473.58	118	8202.4	0	-2659.84	受限	不可开放
11978	10kV田昊路	温江电力调度控制中心	田昊线910开关	大田	83000	否	200	3464.1	专线	121.82	61	2110	0	661.28	受限	不可开放
11979	10kV革誉线	青白江电力调度控制中心	革誉线917开关	革新	2*50000	否	600	10392.3	专线	649.36	108	11247	0	-1893.93	不受限	不可开放
11980	10kV共千线	温江电力调度控制中心	共千线917开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	428.66	78	7424.4	0	238.19	受限	不可开放
11981	10kV通泰路大馈线	崇州电力调度控制中心	通泰路908	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	196.21	33	3398.4	0	5736.44	受限	不可开放
11982	10kV共来线	温江电力调度控制中心	共来线946开关	共耕	156000	否	552	9560.92	专线	114.67	21	1986	0	5662.74	受限	不可开放
11983	10KV清梦线	新津电力调度控制中心	清梦线994开关	清凉	163000	否	251	4347.45	公线	396.34	158	6864.6	0	-2951.9	不受限	不可开放
11984	10kV景学路大馈线-用户	青白江电力调度控制中心	景学线927开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	159.03	40	2754.4	0	3480.98	受限	不可开放
11985	10kV涌龙一线	温江电力调度控制中心	涌龙一线911开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	354.21	64	6135	0	1527.59	受限	不可开放
11986	10kV龙彭路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙彭线991开关	安龙	100000	是	400	6928.2	公线	535.61	134	9276.8	0	-3734.24	受限	不可开放
11987	10kV下华线	成都配调	下华线916开关	下涧槽	92000	否	473	8192.6	专线	496.72	105	8603.2	0	-1229.86	不受限	不可开放
11988	10kV佳镇路大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳镇路991	成佳	10000	是	363	6287.34	公线	348.73	96	6040	1600	-2610.13	不受限	不可开放
11989	10kV桥郫线	郫都电力调度控制中心	桥郫线993开关	同善桥	130000	是	600	10392.3	公线	259.74	43	4498.7	0	3815.14	受限	不可开放
11990	10kV太桥线	郫都电力调度控制中心	太桥线905开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	285.46	48	4944.1	0	3369.74	受限	不可开放
11991	10kV长同线	温江电力调度控制中心	长同线935开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	596.28	149	10327.6	6125	-10910.04	不受限	不可开放
11992	10kV龙达线	新都电力调度控制中心	龙达线920开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	426.03	107	7378.8	0	-1143.42	受限	不可开放
11993	10kV康奕一线	郫都电力调度控制中心	康奕一线911开关	康强	126000	否	550	9526.28	专线	277.96	51	4814.2	0	3759.45	受限	不可开放
11994	10kV桂城三线	新都电力调度控制中心	桂城三线922开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	424.02	96	7344	0	-453.91	不受限	不可开放
11995	10kV荔交线	成都配调	荔交线933	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	485.68	103	8412	0	-1857.92	不受限	不可开放
11996	10kV堰港线大馈线	新都电力调度控制中心	堰港线914开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	477.71	95	8274	840	-2116.51	不受限	不可开放
11997	10kV景华线	青白江电力调度控制中心	景华线913开关	景峰	2*50000	是	600	10392.3	公线	479.45	80	8304	0	9.84	受限	不可开放
11998	10kV城高路	蒲江电力调度控制中心	城高路906	城北	16000	是	400	6928.2	公线	382.45	96	6624	0	-1081.44	受限	不可开放
11999	10kV詹牛路	新都电力调度控制中心	詹牛线908开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	582.93	113	10096.4	189	-2226.17	不受限	不可开放
12000	10kV田仕线	温江电力调度控制中心	田仕线929开关	大田	83000	是	552	9560.92	公线	647.39	117	11212.8	0	-3564.06	不受限	不可开放
12001	10kV瑞园线	新都电力调度控制中心	瑞园线914开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	450.55	102	7803.5	0	-913.41	不受限	不可开放
12002	10kV丹百一线	彭州电力调度控制中心	丹百一线909	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	417.78	76	7236	65	1319.42	受限	不可开放
12003	10kV浦万二路大馈线	成都配调	浦万二线956	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	410.85	87	7116	0	-561.92	受限	不可开放
12004	10kV桥微路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥微线908开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	540.47	90	9361	0	-1047.16	不受限	不可开放
12005	10kV龙丰二线	新都电力调度控制中心	龙丰二线918开关	龙桥	126000	否	400	6928.2	公线	448.76	112	7772.6	0	-1537.22	受限	不可开放
12006	10kV波机线	成都配调	波机线926	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	558.17	118	9667.5	0	-3113.42	受限	不可开放

12007	10kV大井路976断路器间隔	蒲江电力调度控制中心	大井路976	大塘	20000	否	265	4589.93	专线	89.26	34	1545.9	0	2585.04	受限	不可开放
12008	10kV店业线	郫都电力调度控制中心	店业线952开关	雍店	170000	否	600	10392.3	专线	331.37	55	5739.4	0	3613.67	受限	不可开放
12009	10kV桥都线	郫都电力调度控制中心	桥都线906开关	同善桥	130000	是	600	10392.3	公线	400.35	67	6934	0	1379.84	受限	不可开放
12010	10kV美龙线	新都电力调度控制中心	美龙线907开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	512.82	102	8882.1	0	-1884.61	不受限	不可开放
12011	10kV官锦二路	大邑电力调度控制中心	官锦二线944开关	官渡	120000	否	500	8660.25	公线	458.72	92	7945	0	-150.78	不受限	不可开放
12012	10kV桥金二路	成都配调	桥金二路926	双桥子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1131.99	239	19606	0	-12232.66	不受限	不可开放
12013	10kV花开五线	新津电力调度控制中心	花开五线912开关	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	288.19	57	4991.4	0	2006.09	受限	不可开放
12014	10kV江平线	新都电力调度控制中心	江平线941开关	繁江	166000	否	505	8746.86	公线	385.05	76	6669	375	828.17	受限	不可开放
12015	10kV洞伊线	成都配调	洞伊路935	洞子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	589.7	125	10213.6	0	-3659.52	不受限	不可开放
12016	10kV寿业一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿业一路906	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	476.19	87	8247.6	0	326.05	受限	不可开放
12017	10kV体年线	温江电力调度控制中心	体年线932开关	体育城	167000	否	553	9578.24	公线	572.78	104	9920.6	0	-2258.01	不受限	不可开放
12018	10kV子人一路	大邑电力调度控制中心	子人一线922开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	45.61	9	790	0	7004.22	受限	不可开放
12019	10kV太高线	新都电力调度控制中心	太高线908开关	太清	126000	否	505	8746.86	公线	571.59	113	9900	0	-2027.83	不受限	不可开放
12020	10kV花开四线	新津电力调度控制中心	花开四线914开关	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	380.62	75	6592.4	0	405.09	受限	不可开放
12021	10kV应石路	成都配调	应石路908	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	338.73	72	5866.8	3030	-2342.72	受限	不可开放
12022	10kV花九线大馈线	新津电力调度控制中心	花九线920	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	539.41	107	9342.6	0	-2345.11	受限	不可开放
12023	10kV店工路大馈线	郫都电力调度控制中心	店工路919开关	雍店	126000	是	600	10392.3	公线	623.65	104	10801.7	0	-2487.86	不受限	不可开放
12024	10kV共珠线	温江电力调度控制中心	共珠线945开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	230.54	38	3993	0	4320.84	受限	不可开放
12025	10kV金业路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金业路935	金马	63000	否	550	9526.28	公线	553.72	101	9590.4	0	-1016.75	受限	不可开放
12026	10kV江观线大馈线	新都电力调度控制中心	江观线953开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	184.64	46	3198	660	1684.56	受限	不可开放
12027	10kV太东路	彭州电力调度控制中心	太东路924	太清	2*31500	否	400	6928.2	公线	189.84	47	3288	3630	-682.62	不受限	不可开放
12028	10kV十园I线	简阳电力调度控制中心	十园一线912开关	十里坝	106000	否	510	8833.46	公线	437.38	86	7575.5	4720	-4345.39	不受限	不可开放
12029	10kV树潘路	大邑电力调度控制中心	树潘线953开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	589.71	111	10213.8	0	-2842.19	不受限	不可开放
12030	10kV红航一线大馈线	金堂电力调度控制中心	红航一线926开关	红卫	63000	否	580	10045.89	公线	512.63	88	8878.8	250	-87.5	受限	不可开放
12031	10kV天丽路	彭州电力调度控制中心	天丽路942开关	天彭	128000	否	400	6928.2	公线	386.44	97	6693.3	0	6235.38	受限	不可开放
12032	10kV草窑线	成都配调	草窑线919	草堂	2*63000	否	409	7084.09	专线	513.95	126	8901.6	0	-2525.92	不受限	不可开放
12033	10kV任天线	温江电力调度控制中心	任天线937开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	621.88	112	10771	2500	-5608.41	不受限	不可开放
12034	10kV楼虎二线	新都电力调度控制中心	楼虎二线906开关	高楼	126000	是	505	8746.86	公线	452.48	90	7837	0	-839.51	不受限	不可开放
12035	10kV科府二线	温江电力调度控制中心	科府二线925开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	401.85	73	6960	0	702.59	受限	不可开放
12036	10kV三仓线	金堂电力调度控制中心	三仓线912	三星	2*10000	是	400	6928.2	公线	546.97	137	9473.5	315	-4245.94	不受限	不可开放

12037	10kV禅润线	郫都电力调度控制中心	禅润线914开关	玉禅	2480000	是	550	9526.28	公线	540.21	98	9356.5	0	-1735.48	不受限	不可开放
12038	10kV连药二路	彭州电力调度控制中心	连药二路922	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	181.81	33	3148.9	0	5471.52	受限	不可开放
12039	10kV龙侨路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙侨线921开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	420.48	70	7282.8	0	1031.04	受限	不可开放
12040	10kV何云线大馈线	新津电力调度控制中心	何云线909开关	何店	100000	是	505	8746.86	公线	474.73	94	8222.4	0	-1224.91	不受限	不可开放
12041	10kV浆医路	成都配调	浆医路907	浆洗街	2*63000	否	473	8192.6	专线	591.84	125	10250.6	0	-2877.26	不受限	不可开放
12042	10kV光木线	新都电力调度控制中心	光木线932开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	551.85	109	9558	120	-1805.83	不受限	不可开放
12043	10kV桂商路	新都电力调度控制中心	桂商线942开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	专线	568.13	142	9840	0	-3604.62	不受限	不可开放
12044	10kV金柳路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金柳路917	金堂	2*50000	否	540	9353.07	公线	524.2	97	9079.2	0	-661.44	不受限	不可开放
12045	10kV花镇线	新津电力调度控制中心	花镇线928	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	605.5	120	10487.3	0	-3489.81	受限	不可开放
12046	10kV寿工线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿工线920开关	寿安	100000	否	465	8054.04	公线	499.82	107	8656.8	0	-1408.16	受限	不可开放
12047	10kV简工线	简阳电力调度控制中心	简工线916开关	简阳	82000	否	100	1732.05	专线	50.2	50	869.4	0.0001	689.44	受限	不可开放
12048	10kV波辉线	成都配调	波辉线915	清波	2*240000	是	473	8192.6	公线	320.99	68	5559.6	0	994.48	受限	不可开放
12049	10kV花科线大馈线	郫都电力调度控制中心	花科线924开关	花秋	126000	是	600	10392.3	公线	222	37	3585	0	-11468.26	不受限	不可开放
12050	10kV体原线	温江电力调度控制中心	体原线915开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	578.23	105	10015	0	-2352.41	受限	不可开放
12051	10kV红塘路大馈线	金堂电力调度控制中心	红塘路906	红卫	2*31500	否	400	6928.2	公线	389.93	97	6753.6	630	-1148.22	受限	不可开放
12052	10kV詹龙路	新都电力调度控制中心	詹龙线933开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	473.29	92	8197.3	0	-138.07	受限	不可开放
12053	10kV天隆路	彭州电力调度控制中心	天隆路905	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	425.58	77	7371	0	1249.42	受限	不可开放
12054	10kV柳电线	温江电力调度控制中心	柳电线901开关	柳城	102000	否	400	6928.2	专线	721.94	180	12504	2400	-9361.44	不受限	不可开放
12055	10kV三同线	简阳电力调度控制中心	三同线922开关	三星镇	26000	否	465	8054.04	公线	358.03	77	6201	1410	-362.36	不受限	不可开放
12056	10kV体蓉线	温江电力调度控制中心	体蓉线930开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	463.96	77	8035.8	200	78.04	受限	不可开放
12057	10kV詹华路	新都电力调度控制中心	詹华线905开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	460.79	91	7980.9	0	-983.41	受限	不可开放
12058	10kV杨园路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨园路911	杨柳	2*50000	否	500	8660.25	专线	674.69	135	11685.6	0	-3891.38	不受限	不可开放
12059	10kV桥乐二线	郫都电力调度控制中心	桥乐二线948开关	同善桥	126000	是	600	10392.3	公线	492.94	82	8537.7	0	-223.86	不受限	不可开放
12060	10kV羊工七线	邛崃电力调度控制中心	羊工七线923开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	503.7	100	8724	0	-1754.22	不受限	不可开放
12061	10kV三镇二线	新都电力调度控制中心	三镇二线976开关	三河	126000	否	500	8660.25	公线	518.36	104	8978	0	-1183.78	不受限	不可开放
12062	10kV堰白线	新都电力调度控制中心	堰白线923开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	387.07	77	6704	600	-306.51	不受限	不可开放
12063	10kV普泰二线	新都电力调度控制中心	普泰二线928开关	普河	100000	否	500	8660.25	公线	486.56	97	8427.2	615	-1247.98	不受限	不可开放
12064	10kV翠朝线	都江堰电力调度控制中心	翠朝线903	翠月湖	8300	是	300	5196.15	公线	326.33	109	5652	0	-1495.08	不受限	不可开放
12065	10kV雷国线	成都配调	雷国线906开关	雷剑	480000	否	473	8192.6	专线	283.89	60	4917	0	2456.34	受限	不可开放
12066	10kV太湖路	彭州电力调度控制中心	太湖路905	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	216.17	39	3744	5050	-173.58	不受限	不可开放

12067	10kV江香线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	江香线915开关	繁江	166000	否	517	8954.7	专线	157.68	30	2731	0	5328.23	受限	不可开放
12068	10kV长水线	温江电力调度控制中心	长水线936开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	448.89	112	7774.8	0	-2232.24	受限	不可开放
12069	10kV任连三线大馈线	温江电力调度控制中心	任连三线907开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	510.62	93	8844	0	-1195.26	不受限	不可开放
12070	10kV府平路	成都配调	府平路925	府青路	2*50000	是	473	8192.6	公线	587.18	124	10170	0	-3615.92	不受限	不可开放
12071	10kV羊回线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊回线920	羊安	120000	是	276	4780.46	公线	340.88	124	5904	0	-2079.63	不受限	不可开放
12072	10kV店铁路大馈线	郫都电力调度控制中心	店铁线950开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	605.89	101	10494	0	-1140.93	不受限	不可开放
12073	10kV三木线	新都电力调度控制中心	三木线972开关	三河	126000	否	400	6928.2	公线	374.36	94	6484	630	-878.62	不受限	不可开放
12074	10kV红城一线	青白江电力调度控制中心	红城一线911开关	红锋	2*40000	是	500	8660.25	公线	514.61	103	8913	0	-1984.8	不受限	不可开放
12075	10kV平天线	成都配调	平天线915	和平街	2*50000	是	473	8192.6	公线	540.59	114	9363.1	0	-2809.02	不受限	不可开放
12076	10kV楼桥线	青白江电力调度控制中心	楼桥线935开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	593.72	99	10283.2	0	-1969.36	不受限	不可开放
12077	10kV太靖线	郫都电力调度控制中心	太靖线914开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	446.55	74	7734.3	0	579.54	受限	不可开放
12078	10kV天龙路大馈线	郫都电力调度控制中心	天龙路937开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	501.43	84	8684.8	0	-370.96	不受限	不可开放
12079	10kV共凤线大馈线	温江电力调度控制中心	共凤线940开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	344.52	62	5967	0	1695.59	受限	不可开放
12080	10kV清开一线大馈线	新津电力调度控制中心	清开一线922	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	441.77	87	7651.5	0	-654.01	不受限	不可开放
12081	10kV高密路	成都配调	高密路915	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	417.96	88	7239	0	134.34	受限	不可开放
12082	10kV詹青线大馈线	新都电力调度控制中心	詹青线923开关	詹家湾	166000	否	442	7655.66	专线	460.06	104	7968.2	0	-1078.11	不受限	不可开放
12083	10kV寿长线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿长线922开关	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	355.22	65	6152.4	0	2421.25	受限	不可开放
12084	10kV东清线	新都电力调度控制中心	东清线910开关	东骏	100000	否	442	7655.66	公线	320.27	72	5547	0	1343.09	受限	不可开放
12085	10kV花焊线	新津电力调度控制中心	花焊线923开关	花桥	124000	是	424	7343.9	公线	590.03	139	10219.3	0	-4344.18	不受限	不可开放
12086	10kV花蔡线大馈线	新津电力调度控制中心	花蔡线915	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	539.41	127	9342.6	0	-3467.48	受限	不可开放
12087	10kV庙雅线	新都电力调度控制中心	庙雅线918开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	公线	521.94	101	9040	2115	-3095.77	不受限	不可开放
12088	10kV玉君线	邛崃电力调度控制中心	玉君线914	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	476.47	95	8252.4	0	-1282.62	不受限	不可开放
12089	10kV体泰线大馈线	温江电力调度控制中心	体泰线914开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	87.03	16	1507.3	400	5755.29	受限	不可开放
12090	10kV团教线	温江电力调度控制中心	团教线914开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	170.9	43	2960	0	2582.56	受限	不可开放
12091	10kV氮西路	大邑电力调度控制中心	氮西线913开关	氮肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	337.64	84	5848	0	-305.44	不受限	不可开放
12092	10kV双潭线	成都配调	双潭线936	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	478.06	101	8280	0	-1725.92	受限	不可开放
12093	10kV何英线大馈线	新津电力调度控制中心	何英线913开关	何店	152000	是	400	6928.2	公线	414.23	104	7174.4	0	-1631.84	不受限	不可开放
12094	10kV桥秦线	郫都电力调度控制中心	桥秦线946开关	同善桥	130000	是	600	10392.3	公线	244.98	41	4243	0	4070.84	受限	不可开放
12095	10kV元梓路大馈线	崇州电力调度控制中心	元梓路915	元通	16000+10000	是	210	3637.31	公线	377.6	180	6540	0	-3630.15	不受限	不可开放
12096	10kV田科线	温江电力调度控制中心	田科线914开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	445.68	111	7719.2	0	-2176.64	受限	不可开放

12097	10kV西城线_邛崃	邛崃电力调度控制中心	西城线924开关	邛西	126000	是	503	8712.22	公线	448.23	89	7763.3	0	-793.52	不受限	不可开放
12098	10kV共亚线大馈线	温江电力调度控制中心	共亚线916开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	93.01	16	1610.9	3750	2952.94	受限	不可开放
12099	10kV长七路	温江电力调度控制中心	长七线915开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	195.75	49	3390.4	0	2152.16	受限	不可开放
12100	10kV城蒲线	蒲江电力调度控制中心	城蒲线911	大塘	16000	否	400	6928.2	专线	16.54	4	286.4	0	5948.98	受限	不可开放
12101	10kV龙镇一线	新都电力调度控制中心	龙镇一线923开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	359.75	90	6230.8	189	-184.42	不受限	不可开放
12102	10kV云平线922大馈线	简阳电力调度控制中心	云平线922开关	云龙	24500	否	275	4763.14	公线	257.37	94	4457.6	890	-1060.77	不受限	不可开放
12103	10kV景海线	青白江电力调度控制中心	景海线944开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	公线	279.08	47	4833.6	0	4519.47	受限	不可开放
12104	10kV店浦线	郫都电力调度控制中心	店浦线946开关	雍店	170000	是	600	10392.3	公线	505.4	84	8753.5	0	-439.66	受限	不可开放
12105	10kV霖成路大馈线	蒲江电力调度控制中心	霖成路908	霖雨	18000	是	400	6928.2	公线	357.51	89	6192	0	-649.44	不受限	不可开放
12106	10kV共谷二线大馈线	温江电力调度控制中心	共谷二线937开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	452.57	82	7838.5	0	-175.91	受限	不可开放
12107	10kV武水线大馈线	新津电力调度控制中心	武水线913	文武	163000	是	505	8746.86	公线	399.91	79	6926.4	0	71.09	不受限	不可开放
12108	10kV金镇线	金堂电力调度控制中心	金镇线919开关	金堂	242000	否	500	8660.25	公线	450.42	90	7801.2	0	-6.98	不受限	不可开放
12109	10kV官锦一路	大邑电力调度控制中心	官锦一线951开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	533.71	133	9243.8	0	-3008.42	不受限	不可开放
12110	10kV浦车线	成都配调	浦车线开关954	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受限	不可开放
12111	10kV官油路	大邑电力调度控制中心	官油线952开关	官渡	120000	是	500	8660.25	公线	445.93	89	7723.5	0	-795.3	不受限	不可开放
12112	10kV团红线	温江电力调度控制中心	团红线912开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	60.74	30	1052	0	1719.28	受限	不可开放
12113	10kV光东路	彭州电力调度控制中心	光东路913	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	387.3	70	6708	100	1812.42	受限	不可开放
12114	10kV柳东二线	温江电力调度控制中心	柳东二线904开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	621.06	113	10756.8	800	-3908.06	受限	不可开放
12115	10kV民空线	温江电力调度控制中心	民空线933开关	民和	168000	是	552	9560.92	公线	505.36	92	8752.8	0	-1104.06	不受限	不可开放
12116	10kV万油线(专线)	新都电力调度控制中心	万油线924开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	417.27	94	7227.1	0	-337.01	不受限	不可开放
12117	10kV虹永路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹永路909	彩虹	2*50000	否	400	6928.2	公线	413.07	103	7154.4	0	-919.02	不受限	不可开放
12118	10kV新鱼线大馈线	新津电力调度控制中心	新鱼线924	新津	100000	是	424	7343.9	公线	284.01	67	4919	0	956.12	受限	不可开放
12119	10kV涌体线	温江电力调度控制中心	涌体线967开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	557.52	101	9656.2	5000	-6993.61	受限	不可开放
12120	10kV汉香路	新都电力调度控制中心	汉香线908开关	汉城	126000	否	430	7447.82	专线	551.96	128	9560	0	-2856.96	不受限	不可开放
12121	10kV普新一线	新都电力调度控制中心	普新一线927开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	509.52	115	8824.8	30	-1964.71	不受限	不可开放
12122	10kV集协线	彭州电力调度控制中心	集协线928	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	391.78	98	6785.6	0	-550.22	不受限	不可开放
12123	10kV柳城东线	温江电力调度控制中心	柳城东线903开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	444.25	80	7694.4	0	-31.81	受限	不可开放
12124	10kV西柳路	都江堰电力调度控制中心	西柳路907	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	235.1	59	4072	0	1470.56	受限	不可开放
12125	10kV高双线	郫都电力调度控制中心	高双线946开关	高店子	129000	是	550	9526.28	公线	557.33	101	9653	0	-2031.98	受限	不可开放

12126	10kV浦西线	成都配调	浦西线925开关	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	481.52	102	8340	0	-1785.92	受限	不可开放
12127	10kV龙光线	成都配调	龙光线922开关	龙潭寺	2*40000	否	473	8192.6	专线	312.21	66	5407.5	800	1165.84	受限	不可开放
12128	10kV武检线大馈线	新津电力调度控制中心	武检线915	文武	163000	是	505	8746.86	公线	591.96	117	10252.8	0	-3255.31	不受限	不可开放
12129	10kV丰镇线	新都电力调度控制中心	丰镇线910开关	大丰	20000	是	380	6581.79	公线	341.34	90	5912	0	-646.57	不受限	不可开放
12130	10kV羊付线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊付线915	羊安	120000	是	370	6408.59	公线	385.22	104	6672	0	-1545.13	不受限	不可开放
12131	10kV江竹线	新都电力调度控制中心	江竹线936开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	192.78	44	3339	0	2785.53	受限	不可开放
12132	10kV通平路大馈线	崇州电力调度控制中心	通平路920	通顺	2*50000	否	586	10149.82	公线	298.89	51	5176.8	0	3958.04	受限	不可开放
12133	10kV长朝线	温江电力调度控制中心	长朝线906开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	398.98	100	6910.4	0	-1367.84	不受限	不可开放
12134	10kV詹锦线	新都电力调度控制中心	詹锦线913开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	224.91	44	3895.4	0	4163.83	受限	不可开放
12135	10kV共花线	温江电力调度控制中心	共花线936开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	427.96	77	7412.2	0	250.39	受限	不可开放
12136	10kV光输路（主）LGM923Z	彭州电力调度控制中心	光输路923	光明	50000+60000	否	125	2165.06	专线	40.01	32	693	0	1255.55	受限	不可开放
12137	10kV任正线	温江电力调度控制中心	任正线906开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	637.53	115	11042	7030	-10423.26	不受限	不可开放
12138	10kV团磨线	温江电力调度控制中心	团磨线906开关	团结桥	23000	是	200	3464.1	公线	69.28	35	1200	0	1571.28	受限	不可开放
12139	10kV东山线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	东山线922开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	361.52	70	6261.6	0	1797.63	受限	不可开放
12140	10kV花普线大馈线	新津电力调度控制中心	花普线917	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	475.03	112	8227.5	0	-2352.38	受限	不可开放
12141	10kV花开一线大馈线	新津电力调度控制中心	花开一线924	花桥	120000	是	507	8781.5	公线	508.19	100	8801.9	0	-1776.7	受限	不可开放
12142	10kV大甘线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大甘线974	大塘	20000	否	300	5196.15	公线	298.43	99	5168.8	0	-492.27	受限	不可开放
12143	10kV金村路	都江堰电力调度控制中心	金村路903开关	金江	63000	否	600	10392.3	公线	546.03	91	9457.2	0	-104.13	受限	不可开放
12144	10kV虹观线大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹观线928	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	491.41	123	8511.2	0	-2968.64	不受限	不可开放
12145	10kV桐紫线	成都配调	桐紫线921	桐梓林	2*63000	是	473	8192.6	公线	489.35	103	8475.6	0	-1921.52	不受限	不可开放
12146	10kV民永线	温江电力调度控制中心	民永线909开关	民和	168000	否	552	9560.92	公线	521.92	95	9039.6	0	-1390.86	不受限	不可开放
12147	10kV禅太线	郫都电力调度控制中心	禅太线913开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	254.24	42	4403.4	0	3910.44	受限	不可开放
12148	10kV筒瑞路	郫都电力调度控制中心	筒瑞线943开关	郫筒	285500	是	600	10392.3	公线	163.17	27	2826.1	0	5487.74	受限	不可开放
12149	10kV何铁线	新津电力调度控制中心	何铁线908	何店	100000	否	200	3464.1	专线	196.7	98	3406.8	0	-289.11	不受限	不可开放
12150	10kV胥玉路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥玉路912	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	479.95	120	8312.8	0	-2770.24	不受限	不可开放
12151	10kV金源二路	都江堰电力调度控制中心	金源二线928开关	金江	70000	是	600	10392.3	公线	600.07	100	10393.2	0	-2079.36	受限	不可开放
12152	10kV香花线大馈线	彭州电力调度控制中心	香花线920	香树	2*50000	否	335	5802.37	公线	117.37	35	2032.8	5700	-2510.67	不受限	不可开放
12153	10kV福飞线	大邑电力调度控制中心	福飞线933开关	福田	126000	是	300	5196.15	专线	238.29	79	4127.2	0	29.72	不受限	不可开放
12154	10kV团和二线	温江电力调度控制中心	团和二线904开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	328.87	82	5696	0	-153.44	受限	不可开放
12155	10kV美量线	新都电力调度控制中心	美量线914开关	美泉	126000	否	442	7655.66	专线	401.16	91	6948.1	0	-58.01	不受限	不可开放

12156	10kV詹元路	新都电力调度控制中心	詹元线932开关	詹家湾	166000	否	442	7655.66	公线	579.64	131	10039.4	0	-3149.31	不受限	不可开放
12157	10kV崇滨路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇滨路904	崇州	2*63000	是	586	10149.82	公线	532.66	91	9225.6	315	-1420.74	不受限	不可开放
12158	10kV集盛线	彭州电力调度控制中心	集盛线924	集贤	2*50000	否	400	6928.2	公线	591.59	148	10246.3	0	-4010.92	不受限	不可开放
12159	10kV体铁线	温江电力调度控制中心	体铁线926开关	体育城	167000	否	481	8331.16	专线	510.2	106	8836.6	0	-2171.67	受限	不可开放
12160	10kV新园线大馈线	新津电力调度控制中心	新园线927	新津	100000	是	424	7343.9	公线	539.09	127	9337	0	-3461.88	受限	不可开放
12161	10kV丹发二路	彭州电力调度控制中心	丹发二路992	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	625.2	113	10828.8	0	8620.42	受限	不可开放
12162	10kV体绣线大馈线	温江电力调度控制中心	体绣线913开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	477.32	86	8267.2	1000	-1604.61	受限	不可开放
12163	10kV店镇线	郫都电力调度控制中心	店镇线944开关	雍店	1260000	是	550	9526.28	公线	542	99	9387.5	0	-1766.48	受限	不可开放
12164	10kV民金路大馈线	崇州电力调度控制中心	民金路920	民和	2*50000	否	586	10149.82	公线	597.85	102	10354.8	0	-1219.96	不受限	不可开放
12165	10kV郭花线	温江电力调度控制中心	郭花线936开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	473.83	86	8206.8	3950	-4494.21	受限	不可开放
12166	10kV灌城三路大馈线	都江堰电力调度控制中心	灌城三路911	灌县	2*40000	是	500	8660.25	公线	477.74	96	8274.5	0	-1346.3	不受限	不可开放
12167	10kV浦万一路大馈线	成都配调	浦万一线955	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	253.09	54	4383.6	0	2170.48	受限	不可开放
12168	10kV共德线	温江电力调度控制中心	共德线935开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	211.87	35	3669.6	0	4644.24	受限	不可开放
12169	10kV桂油一线	新都电力调度控制中心	桂油一线946开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	370.67	84	6420	0	-295.47	不受限	不可开放
12170	10kV欧安一线	青白江电力调度控制中心	欧安一线911开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	专线	668.7	139	11581.9	0	-4099.44	不受限	不可开放
12171	10kV太马路大馈线	郫都电力调度控制中心	太马路907开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	584.47	97	10123	0	-1809.16	不受限	不可开放
12172	10kV武企线大馈线	新津电力调度控制中心	武企线930	文武	163000	是	505	8746.86	公线	629.93	125	10910.4	0	-3912.91	不受限	不可开放
12173	10kV青芙路	大邑电力调度控制中心	青芙线923开关	青霞	20000	是	400	6928.2	公线	344.8	86	5972	0	-429.44	不受限	不可开放
12174	10kV涌谊线	温江电力调度控制中心	涌谊线965开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	专线	585.61	106	10142.8	0	-2480.21	不受限	不可开放
12175	10kV濛印线	彭州电力调度控制中心	濛印线914	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	511.2	128	8854.2	0	6235.38	受限	不可开放
12176	10kV田绣线	温江电力调度控制中心	田绣线905开关	大田	83000	是	400	6928.2	公线	475.95	119	8243.4	0	-2700.84	不受限	不可开放
12177	10kV平光二线	温江电力调度控制中心	平光二线928开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	441.74	80	7651	0	11.59	不受限	不可开放
12178	10kV团和一线	温江电力调度控制中心	团和一线903开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	265.13	66	4592	0	950.56	受限	不可开放
12179	10kV共和路大馈线	温江电力调度控制中心	共和线915开关	共耕	156000	是	552	9560.92	公线	159.47	29	2762.1	0	4886.64	受限	不可开放
12180	10kV范迁线	成都配调	范迁路924开关	范家坡	129000	是	473	8192.6	公线	390.57	83	6764.7	0	-210.62	受限	不可开放
12181	10kV楼祥二线	青白江电力调度控制中心	楼祥二线991开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	587.62	98	10177.5	0	-824.43	不受限	不可开放
12182	10kV三海线	新都电力调度控制中心	三海线916开关	三河	126000	否	400	6928.2	公线	508.87	127	8813.6	240	-2818.22	不受限	不可开放
12183	10kV瑞水二线	新都电力调度控制中心	瑞水二线936开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	483.46	96	8373.6	0	-1376.11	不受限	不可开放
12184	10kV沙保路	彭州电力调度控制中心	沙保路905	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	480	120	8313.8	0	6235.38	受限	不可开放

12185	10kV店西线大馈线	郫都电力调度控制中心	店西线916开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	623.65	104	10801.7	0	-1448.63	不受限	不可开放
12186	10kV东和路	新都电力调度控制中心	东和线924开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	591.34	114	10242	0	-2182.77	受限	不可开放
12187	10kV元镇路大馈线	崇州电力调度控制中心	元镇路925	元通	2*16000	是	356	6166.1	公线	344.34	97	5964	685	-1716.12	不受限	不可开放
12188	10kV柳交线	温江电力调度控制中心	柳交线921开关	柳城	102000	否	552	9560.92	专线	491.78	89	8517.6	0	-868.86	受限	不可开放
12189	10kV胥镇一路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥镇一路911	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	554	138	9595.2	0	-3359.82	不受限	不可开放
12190	10kV庙丰二路	新都电力调度控制中心	庙丰二线935开关	山王庙	140000	否	442	7655.66	公线	452.42	102	7836	960	-1905.91	不受限	不可开放
12191	10kV筒里线	郫都电力调度控制中心	筒里线945开关	郫筒	285500	否	600	10392.3	专线	367.86	61	6371.4	0	2981.67	受限	不可开放
12192	10kV楼言一线	青白江电力调度控制中心	楼言一线914开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	972.33	162	16840.8	0	-7487.73	不受限	不可开放
12193	10kV清铁线	新津电力调度控制中心	清铁线933	清凉	163000	否	200	3464.1	专线	533.56	267	9241.3	0	-6123.61	不受限	不可开放
12194	10kV郭平线	温江电力调度控制中心	郭平线935开关	郭家堰	482000	是	552	9560.92	公线	0	0	0	0	7648.74	受限	不可开放
12195	10kV杨云路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨云路927	杨柳	2*50000	是	500	8660.25	公线	401.71	80	6957.6	0	-29.4	不受限	不可开放
12196	10kV牌开Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	牌开二线947开关	牌坊沟	102000	是	539	9335.75	公线	431.66	80	7476.4	14300	-14307.8	不受限	不可开放
12197	10kV团镇线	温江电力调度控制中心	团镇线916开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	266.51	67	4616	500	426.56	受限	不可开放
12198	10kV大镇线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大镇线972	大塘	20000	否	550	9526.28	公线	235.57	43	4080	250	4243.65	受限	不可开放
12199	10kV汉水线	新都电力调度控制中心	汉水线910开关	汉城	126000	是	517	8954.7	公线	572.06	111	9908	600	-3344.24	不受限	不可开放
12200	10kV江城二线	新都电力调度控制中心	江城二线924开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	324.83	73	5626	339	925.09	受限	不可开放
12201	10kV花开二线913断路器间隔	新津电力调度控制中心	花开二线913	花桥	120000	是	400	6928.2	公线	489.89	122	8484.9	0	-2942.34	受限	不可开放
12202	10kV新铁线大馈线	新津电力调度控制中心	新铁线925	新津	100000	是	424	7343.9	公线	284.01	67	4919	0	956.12	受限	不可开放
12203	10kV牌阿路	成都配调	牌阿路910	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	333.08	81	5769	0	606.68	受限	不可开放
12204	10kV团通线	温江电力调度控制中心	团通线905开关	团结桥	23000	是	400	6928.2	公线	420.79	105	7288	0	-1745.44	受限	不可开放
12205	10kV桥德路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥德线909开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	537.41	90	9308	0	-994.16	不受限	不可开放
12206	10kV光清路	彭州电力调度控制中心	光清线915开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	546.36	99	9463	2300	-3142.58	受限	不可开放
12207	10kV景自线	青白江电力调度控制中心	景自线945开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	210.49	35	3645.6	0	5707.47	受限	不可开放
12208	10kV大厢二线	青白江电力调度控制中心	大厢二线912开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	672.33	134	11644.8	0	-4716.6	不受限	不可开放
12209	10kV光顺一路	彭州电力调度控制中心	光顺一线917开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	401.33	73	6951	1000	669.42	受限	不可开放
12210	10kV牌锐线	成都配调	牌锐线930	铜牌	2*240000	否	409	7084.09	专线	348.11	85	6029.3	0	346.38	受限	不可开放
12211	10kV村书线	成都配调	村书线917	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	480.01	101	8313.8	0	-1759.72	不受限	不可开放
12212	10kV树王一路	大邑电力调度控制中心	树王一线943开关	大树	120000	否	532	9214.51	公线	516.3	97	8942.4	0	-649.34	不受限	不可开放
12213	10kV江园一线	新都电力调度控制中心	江园一线944开关	繁江	166000	否	442	7655.66	公线	456.12	103	7900	0	-1009.91	受限	不可开放
12214	10kV武扁线大馈线	新津电力调度控制中心	武扁线925开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	538.13	107	9320.4	0	-2322.91	不受限	不可开放

12215	10kV店医线	郫都电力调度控制中心	店医线917开关	雍店	126000	否	550	9526.28	专线	23.58	4	408.4	0	8165.25	受限	不可开放
12216	10kV塔元线	邛崃电力调度控制中心	塔元线939开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	456.81	91	7912	0	-71	不受限	不可开放
12217	10kV天半路	成都配调	天半路923	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	236.12	50	4089.6	0	3283.74	受限	不可开放
12218	10KV城天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城天路925	城北	18000	否	330	5715.77	公线	162.12	49	2808	0	2336.19	受限	不可开放
12219	10kV龙永路大馈线01	郫都电力调度控制中心	龙永线918开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	406.97	68	7048.8	0	1265.04	受限	不可开放
12220	10kV田博线大馈线	温江电力调度控制中心	田博线912开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	265.77	48	4603.2	0	3045.54	受限	不可开放
12221	10kV共天一路	温江电力调度控制中心	共天一线933开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	48.88	8	846.6	0	7467.24	受限	不可开放
12222	10kV郭农二线大馈线	温江电力调度控制中心	郭农二线926开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	381.41	69	6606	0	1056.59	受限	不可开放
12223	10kV武轧一线	新津电力调度控制中心	武轧一线907	文武	166000	否	505	8746.86	专线	491.36	97	8510.4	0	-638.23	不受限	不可开放
12224	10kV寿德二线_专线大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿德二线926	寿安	100000	否	525	9093.27	公线	507.51	97	8790	0	-606.06	受限	不可开放
12225	10kV西太路	都江堰电力调度控制中心	西太路910	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	122.4	31	2120	0	3422.56	受限	不可开放
12226	10kV瑞竹线	新都电力调度控制中心	瑞竹线926开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	456.4	103	7904.9	0	-1780.37	不受限	不可开放
12227	10kV江安线	新都电力调度控制中心	江安线933开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	361.32	82	6258	210	-343.47	受限	不可开放
12228	10kV体湖线	温江电力调度控制中心	体湖线910开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	458.33	83	7938.3	0	-275.71	受限	不可开放
12229	10kV金土路	都江堰电力调度控制中心	金土路916	金江	2*31500	否	600	10392.3	公线	683.21	114	11833.2	0	-2480.13	受限	不可开放
12230	10kV沿翠路	都江堰电力调度控制中心	沿翠路917	沿江	2*63000	是	600	10392.3	公线	613.12	102	10619.3	0	-2305.46	不受限	不可开放
12231	10kV两土线	成都配调	两土线905开关	两河	82000	是	473	8192.6	公线	756.81	160	13108	100	-6653.92	不受限	不可开放
12232	10kV桂城五线	新都电力调度控制中心	桂城五线947开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	356.12	81	6168	0	-43.47	不受限	不可开放
12233	10kV涌大线大馈线	温江电力调度控制中心	涌大线963开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	246.69	45	4272.7	0	3389.89	受限	不可开放
12234	10kV禅桥线	郫都电力调度控制中心	禅桥线925开关	玉禅	482000	是	600	10392.3	公线	341.77	57	5919.5	0	2394.34	受限	不可开放
12235	10kV花农线	郫都电力调度控制中心	花农线915开关	花秋	128000	是	600	10392.3	公线	560.85	93	9714	0	-1400.16	受限	不可开放
12236	10kV长光线	温江电力调度控制中心	长光线909开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	365.47	66	6330	0	1318.74	受限	不可开放
12237	10kV长博路	温江电力调度控制中心	长博线907开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	124.48	31	2156	0	3386.56	受限	不可开放
12238	10kV郭农一线大馈线	温江电力调度控制中心	郭农一线915开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	282.19	51	4887.6	0	2774.99	受限	不可开放
12239	10kV德文路大馈线-用户1	郫都电力调度控制中心	德文线910开关	德源	100000	是	400	6928.2	公线	240	60	3760	0	-8591.04	不受限	不可开放
12240	10kV沙航一路	彭州电力调度控制中心	沙航一路906	沙埂	2*50000	否	400	6928.2	公线	476.13	119	8246.8	0	6235.38	受限	不可开放
12241	10kV高四路	成都配调	高四路927	高店子	2*63000	否	473	8192.6	专线	346.42	73	6000	0	1373.34	受限	不可开放
12242	10kV楼万线	青白江电力调度控制中心	楼万线922开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	485.01	81	8400.3	0	-86.46	不受限	不可开放
12243	10kV连南二线	彭州电力调度控制中心	连南二线925	连封	240000+150000	否	553	9578.24	公线	632.66	114	10957.7	0	-2337.28	受限	不可开放
12244	10kV军土路	成都配调	军土线946	将军碑	80000	是	473	8192.6	公线	530.3	112	9184.8	0	-2630.72	受限	不可开放

12245	10kV东居路	新都电力调度控制中心	东居线916开关	东骏	100000	否	500	8660.25	专线	366.8	73	6353	0	1441.22	受限	不可开放
12246	10KV羊镇线大馈线	邛崃电力调度控制中心	羊镇线933	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	419.86	99	7272	0	-678.09	不受限	不可开放
12247	10kV堰工二线	新都电力调度控制中心	堰工二线906开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	559.82	111	9696	600	-3298.51	不受限	不可开放
12248	10kV青院路	都江堰电力调度控制中心	青院路923开关	青城山	102000	是	600	10392.3	专线	494.06	82	8557.2	0	-243.36	不受限	不可开放
12249	10kV西镇路	都江堰电力调度控制中心	西镇线905	河西	2*8000	是	400	6928.2	公线	222.17	56	3848	0	1694.56	受限	不可开放
12250	10kV子川路	大邑电力调度控制中心	子川线909开关	子龙庙	80000	是	400	6928.2	专线	206.28	52	3572.8	0	1969.76	受限	不可开放
12251	10kV景园线	青白江电力调度控制中心	景园线929开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	593.83	99	10285.2	0	-932.13	受限	不可开放
12252	10kV彭城路	彭州电力调度控制中心	彭城路907	彭县	2*16000	否	400	6928.2	公线	478.75	120	8292	600	-2656.62	不受限	不可开放
12253	10kV涌厂一线大馈线	温江电力调度控制中心	涌厂一线962开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	246.69	45	4272.7	0	3389.89	受限	不可开放
12254	10kV筒源线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒源线946开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	专线	353.27	59	6118.7	0	2195.14	受限	不可开放
12255	10kV科丽线	温江电力调度控制中心	科丽线924开关	海科	104000	是	552	9560.92	专线	438.57	79	7596	3000	-2947.26	受限	不可开放
12256	10kV鹤平路	大邑电力调度控制中心	鹤平线924开关	鹤鸣山	11300	否	100	1732.05	公线	105.36	105	1824.8	0	-265.96	不受限	不可开放
12257	10kV江普线	新都电力调度控制中心	江普线946开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	521.65	103	9035	0	-2037.51	受限	不可开放
12258	10kV沙地路	成都配调	沙地线913开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	337.21	100	5840.4	0	-571.5	不受限	不可开放
12259	10kV禅乐线	郫都电力调度控制中心	禅乐线933开关	玉禅	2480000	是	550	9526.28	公线	472.86	86	8190	0	-568.98	受限	不可开放
12260	10kV詹天路	新都电力调度控制中心	詹天线926开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	246.12	48	4262.8	0	3796.43	受限	不可开放
12261	10kV共光线	温江电力调度控制中心	共光线914开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	473.67	86	8204	0	-541.41	受限	不可开放
12262	10kV龙清线	郫都电力调度控制中心	龙清线913开关	安龙	102000	是	600	10392.3	公线	57.74	10	1000	0	7313.84	受限	不可开放
12263	10kV放解二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放解二线927开关	解放	131300	否	539	9335.75	公线	444.92	83	7706	3750	-3053.83	不受限	不可开放
12264	10kV濛永线	彭州电力调度控制中心	濛永线923开关	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	560.51	101	9708	0	-1087.58	不受限	不可开放
12265	10kV青泰路	都江堰电力调度控制中心	青泰路922	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	494.06	82	8557.2	0	-243.36	不受限	不可开放
12266	10kV西高路大馈线	蒲江电力调度控制中心	西高路922	西来	11300	是	265	4589.93	公线	219.21	83	3796.8	0	-124.86	不受限	不可开放
12267	10kV郭万线	温江电力调度控制中心	郭万线909开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	609.74	110	10560.7	0	-2898.11	不受限	不可开放
12268	10kV体尊路大馈线	温江电力调度控制中心	体尊线909开关	体育城	167000	否	600	10392.3	专线	347.58	58	6020	10000	-7706.16	受限	不可开放
12269	10kV普新二路	新都电力调度控制中心	普新二线926开关	普河	100000	是	400	6928.2	公线	338.2	85	5857.6	0	-315.04	不受限	不可开放
12270	10kV天亚路	彭州电力调度控制中心	天亚路913	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	609.6	152	10558.6	315	5920.38	受限	不可开放
12271	10kV万蜀二线	新都电力调度控制中心	万蜀二线931开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	357.17	89	6186.1	564	-514.72	不受限	不可开放
12272	10kV天丰路	彭州电力调度控制中心	天丰路914	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	348.67	87	6039	0	196.38	受限	不可开放
12273	10kV解岳二线	大邑电力调度控制中心	解岳二线992开关	解林	126000	是	600	10392.3	公线	534.06	89	9250	0	-936.16	不受限	不可开放

12274	10kV望昆路	成都配调	望昆路908	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	453.12	96	7848	0	-1293.92	不受限	不可开放
12275	10kV子水路	大邑电力调度控制中心	子水线905开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	416.61	69	7215.6	0	1098.24	受限	不可开放
12276	10kV体锦路大馈线	温江电力调度控制中心	体锦线925开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	532.35	96	9220.3	0	-1557.71	受限	不可开放
12277	10kV任新线	温江电力调度控制中心	任新线935开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	505.54	91	8756	0	-1093.41	不受限	不可开放
12278	10kV涌赛线	温江电力调度控制中心	涌赛线961开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	585.94	106	10148.4	800	-3299.66	受限	不可开放
12279	10kV桂城一线	新都电力调度控制中心	桂城一线914开关	桂湖	166000	是	442	7655.66	公线	525.17	119	9096	0	-2971.47	不受限	不可开放
12280	10kV德星路	郫都电力调度控制中心	德星线911开关	德源	104000	否	400	6928.2	公线	276.8	69	4794.1	0	1441.28	受限	不可开放
12281	10kV桥堰线	郫都电力调度控制中心	桥堰线907开关	同善桥	130000	是	600	10392.3	公线	390.18	65	6758	0	1555.84	受限	不可开放
12282	10kV光顺二路	彭州电力调度控制中心	光顺二路924开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	专线	521.07	94	9025	0	-404.58	受限	不可开放
12283	10kV花台线大馈线	新津电力调度控制中心	花台线918	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	478.03	95	8279.4	0	-1281.91	受限	不可开放
12284	10kV共龙二路大馈线	温江电力调度控制中心	共龙二线908开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	165.62	30	2868.6	0	4793.99	受限	不可开放
12285	10kV美中线	新都电力调度控制中心	美中线950开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	628.81	122	10891	0	-2831.77	不受限	不可开放
12286	10kV石镇三线	新都电力调度控制中心	石镇三线923开关	石板滩	20000	否	300	5196.15	公线	311.44	104	5394.2	0	-717.67	不受限	不可开放
12287	10kV天宇二路专线	成都配调	天宇二路930	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	96.93	20	1678.8	0	5694.54	受限	不可开放
12288	10kV光药二路	彭州电力调度控制中心	光药二路922	光明	50000+60000	否	423	7326.57	专线	521.07	123	9025	0	-2431.09	受限	不可开放
12289	10kV塔工六线	邛崃电力调度控制中心	塔工六线938开关	赵塔	189000	否	503	8712.22	公线	545.5	108	9448.1	0	-1607.1	不受限	不可开放
12290	10kV杨朗线大馈线	金堂电力调度控制中心	杨朗线993	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	241.04	40	4174.8	5200	-21.73	不受限	不可开放
12291	10kV新码线929大馈线	新津电力调度控制中心	新码线929	新津	100000	是	507	8781.5	公线	426.56	84	7388	0	-362.8	受限	不可开放
12292	10kV三罗路	彭州电力调度控制中心	三罗路904	三界	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	541.9	135	9386	250	5985.38	受限	不可开放
12293	10kV庆电路	彭州电力调度控制中心	庆电路913	庆兴	20000+12500	否	553	9578.24	公线	577.2	104	9997.4	0	8620.42	受限	不可开放
12294	10kV九北路	彭州电力调度控制中心	九北路914	九尺	10000	否	400	6928.2	公线	365.36	91	6328	700	-792.62	不受限	不可开放
12295	10kV美科线	新都电力调度控制中心	美科线924开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	1154.73	223	20000	0	-11940.77	不受限	不可开放
12296	10kV科强线大馈线	温江电力调度控制中心	科强线921开关	海科	104000	否	553	9578.24	专线	608.31	110	10536	0	-2873.41	受限	不可开放
12297	10kV龙业线	郫都电力调度控制中心	龙业线924开关	安龙	100000	是	550	9526.28	公线	529.88	96	9177.6	0	-1556.58	受限	不可开放
12298	10kV大西线（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	大西线975	大塘	20000	否	300	5196.15	公线	384.18	128	6654	0	-1977.47	受限	不可开放
12299	10kV汉天线	新都电力调度控制中心	汉天线914开关	汉城	126000	否	517	8954.7	公线	468.24	91	8110	0	-50.77	不受限	不可开放
12300	10kV景业二线	青白江电力调度控制中心	景业二线922开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	321.41	64	5566.8	0	1361.4	受限	不可开放
12301	10kV梓世线	郫都电力调度控制中心	梓世线915开关	梓桐	362000	是	600	10392.3	专线	236.52	39	4096.5	0	4217.34	受限	不可开放
12302	10kV金桥二路	都江堰电力调度控制中心	金桥二路909	金江	2*31500	是	600	10392.3	公线	550.12	92	9528	0	-1214.16	受限	不可开放
12303	10kV双青线	成都配调	双青线934	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	307.83	65	5331.6	0	1222.48	受限	不可开放

12304	10kV树祥线	青白江电力调度控制中心	树祥线926开关	红树	2*10000	否	400	6928.2	公线	305.57	76	5292.5	0	942.88	受限	不可开放
12305	10kV光湖一路	彭州电力调度控制中心	光湖一路954	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	654.27	118	11332	5160	-7871.58	受限	不可开放
12306	10kV武刘线	新津电力调度控制中心	武刘线947开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	521.92	103	9039.6	0	-2042.11	不受限	不可开放
12307	10kV春踏线	温江电力调度控制中心	春踏线924开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	569.45	103	9862.8	1600	-3800.21	不受限	不可开放
12308	10kV崇镇路大馈线-用户	都江堰电力调度控制中心	崇镇线904	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	579.85	145	10043	0	-3807.62	不受限	不可开放
12309	10kV天兴线	彭州电力调度控制中心	天兴线934开关	天彭	2*40000+63000	否	500	8660.25	专线	166.45	33	2883	0	4911.22	受限	不可开放
12310	10kV田药二线	温江电力调度控制中心	田药二线920开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	25.15	5	435.6	0	7213.14	受限	不可开放
12311	10kV土铁路_专线	成都配调	土铁路913	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	57.74	12	1000	0	6373.34	受限	不可开放
12312	10kV胥高路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥高路914	胥家	2*40000	否	400	6928.2	公线	376.42	94	6519.6	0	-284.22	不受限	不可开放
12313	10kV门凯线	新都电力调度控制中心	门凯线966开关	石门	126000	是	505	8746.86	公线	609.7	121	10560	0	-3562.51	不受限	不可开放
12314	10kV东桥线	新都电力调度控制中心	东桥线907开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	287.71	72	4983.2	3120	-2560.64	受限	不可开放
12315	10kV共龙一线	温江电力调度控制中心	共龙一线907开关	共耕	156000	是	553	9578.24	公线	162.11	29	2807.7	7380	-2525.11	受限	不可开放
12316	10kV普光路	新都电力调度控制中心	普光线915开关	普河	100000	否	442	7655.66	专线	396.07	90	6860	0	30.09	不受限	不可开放
12317	10kV景辉二线	青白江电力调度控制中心	景辉二线924开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	360.62	72	6246	0	682.2	受限	不可开放
12318	10kV郭三线	温江电力调度控制中心	郭三线907开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	432.75	78	7495.2	0	167.39	受限	不可开放
12319	10kV羊工九线	邛崃电力调度控制中心	羊工九线925开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	482.22	96	8352	0	-1382.22	不受限	不可开放
12320	10kV解韩二线	大邑电力调度控制中心	解韩二线949开关	解林	128000	是	540	9353.07	公线	535.62	99	9277	0	-1794.54	不受限	不可开放
12321	10kV桥年路大馈线-用户	郫都电力调度控制中心	桥年线933开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	公线	518.65	86	8983	0	-669.16	不受限	不可开放
12322	10kV蔡场路	大邑电力调度控制中心	蔡场线912开关	蔡场	12600	否	275	4763.14	公线	315.03	115	5456.4	0	-1169.57	不受限	不可开放
12323	10kV江利一线	新都电力调度控制中心	江利一线909开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	344.46	78	5966	0	158.53	受限	不可开放
12324	10kV瑞桥线	新都电力调度控制中心	瑞桥线917开关	瑞云	126000	是	442	7655.66	公线	605.98	137	10495.5	0	-4370.97	不受限	不可开放
12325	10kV东马线	新都电力调度控制中心	东马线909开关	东骏	100000	是	442	7655.66	公线	588.31	133	10189.6	459	-4524.07	受限	不可开放
12326	10kV景洋二线	青白江电力调度控制中心	景洋二线954开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	1.18	2	20.4	0	9332.67	受限	不可开放
12327	10kV万利线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	万利线919开关	万和	143000	否	442	7655.66	专线	553.05	125	9578.8	0	-2688.71	不受限	不可开放
12328	10kV庙南路	新都电力调度控制中心	庙南线930开关	山王庙	140000	否	400	6928.2	公线	544.11	136	9424	0	-3188.62	不受限	不可开放
12329	10kV普高线	新都电力调度控制中心	普高线908开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	416.97	94	7222	0	-331.91	不受限	不可开放
12330	10kV平月线	温江电力调度控制中心	平月线925开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	249.62	45	4323.4	6400	-3060.81	不受限	不可开放
12331	10kV涌周线	温江电力调度控制中心	涌周线919开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	659.49	119	11422.3	0	-3759.71	受限	不可开放
12332	10kV瑞安线	新都电力调度控制中心	瑞安线910开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	441.41	100	7645.2	0	-755.11	不受限	不可开放

12333	10kV子兴路	大邑电力调度控制中心	子兴线913开关	子龙庙	80000	否	600	10392.3	公线	98.04	16	1698	0	7655.07	受限	不可开放
12334	10kV詹崇线大馈线	新都电力调度控制中心	詹崇线918开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	501.02	99	8677.6	300	-1980.11	受限	不可开放
12335	10kV荔桂线	成都配调	荔桂线922	荔枝巷	2*50000	是	473	8192.6	公线	497.46	105	8616	0	-2061.92	不受限	不可开放
12336	10kV柳江路	都江堰电力调度控制中心	柳江路905	柳街	1*6300	是	200	3464.1	公线	340.88	170	5904	0	-3132.72	不受限	不可开放
12337	10kV西仁线	成都配调	西仁路951	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	145.5	36	2520	0	3147.27	受限	不可开放
12338	10kV万湾线	新都电力调度控制中心	万湾线922开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	445.42	86	7714.6	0	-550.84	不受限	不可开放
12339	10kV武站线大馈线	新津电力调度控制中心	武站线920	文武	163000	是	505	8746.86	公线	507.09	100	8782.8	0	-1785.31	不受限	不可开放
12340	10kV景城二线	青白江电力调度控制中心	景城二线923开关	景峰	2*50000	是	500	8660.25	公线	659.79	132	11427.6	0	-4499.4	受限	不可开放
12341	10kV光石线	新都电力调度控制中心	光石线923开关	光辉	100000	是	424	7343.9	公线	437.04	103	7569.6	0	-1694.48	不受限	不可开放
12342	10kV麻音路	成都配调	麻音路932	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	496.82	105	8605	0	-2050.92	不受限	不可开放
12343	10kV香隆二路	彭州电力调度控制中心	香隆二线926开关	香树	2*50000	否	510	8833.46	公线	394.71	77	6836.4	5700	-4586.29	不受限	不可开放
12344	10kV梓东线	郫都电力调度控制中心	梓东线922开关	梓桐	362000	是	600	10392.3	公线	525.85	88	9107.8	0	-793.96	受限	不可开放
12345	10kV共越路	温江电力调度控制中心	共越线910开关	共耕	156000	否	500	8660.25	专线	0	0	0	0	6928.2	受限	不可开放
12346	10kV三发线	新都电力调度控制中心	三发线927开关	三河	126000	否	500	8660.25	专线	622.92	125	10789	0	-2994.78	不受限	不可开放
12347	10kV体金一线	温江电力调度控制中心	体金一线908开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	510.2	92	8836.6	0	-1174.01	受限	不可开放
12348	10kV梓光线	郫都电力调度控制中心	梓光线906开关	梓桐	360000	是	600	10392.3	公线	564.39	94	9775.3	0	-1461.46	不受限	不可开放
12349	10kV猛建线	成都配调	猛建路925开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	204.67	43	3544.8	0	3009.28	受限	不可开放
12350	10kV郭冰线	温江电力调度控制中心	郭冰线906开关	郭家堰	482000	否	553	9578.24	专线	540.07	98	9354	0	-1691.41	不受限	不可开放
12351	10kV西百线	成都配调	西百路953	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	347.81	85	6024	0	-356.73	受限	不可开放
12352	10kV江园二线	新都电力调度控制中心	江园二线947开关	繁江	166000	是	442	7655.66	公线	543.71	123	9417	60	-3352.47	受限	不可开放
12353	10kV虹西路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹西路906	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	320.83	80	5556.8	0	-14.24	不受限	不可开放
12354	10kV平涌线	温江电力调度控制中心	平涌线929开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	663.26	166	11487.6	0	-5945.04	不受限	不可开放
12355	10kV天京路	彭州电力调度控制中心	天京路911	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	407.2	102	7052.9	800	5435.38	受限	不可开放
12356	10kV体教线	温江电力调度控制中心	体教线995开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	585.97	106	10149	0	-2486.41	不受限	不可开放
12357	10kV楼新线	青白江电力调度控制中心	楼新线920开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	622.32	104	10778.6	0	-2464.76	不受限	不可开放
12358	10kV龙斑线	新都电力调度控制中心	龙斑线921开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	481.18	112	8334.1	0	-1631.06	不受限	不可开放
12359	10kV子城路	大邑电力调度控制中心	子城线925开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	448.27	90	7764	0	-835.8	受限	不可开放
12360	10kV瑞明线	新都电力调度控制中心	瑞明线908开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	551.12	109	9545.4	1125	-2798.23	不受限	不可开放
12361	10kV龙解路	新都电力调度控制中心	龙解线922开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	专线	448.76	112	7772.6	0	-1537.22	不受限	不可开放
12362	10kV佳雨线大馈线	蒲江电力调度控制中心	佳雨线993	成佳	10000	是	265	4589.93	公线	221.39	84	3834.4	0	-162.46	不受限	不可开放
12363	10kV龙鹃路	郫都电力调度控制中心	龙鹃线927开关	安龙	10000	是	550	9526.28	公线	361.57	66	6262.4	0	1358.62	受限	不可开放

12364	10kV花灯线	新津电力调度控制中心	花灯线922	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	510.03	101	8833.8	0	-1836.31	受限	不可开放
12365	10kV万蜀三线	新都电力调度控制中心	万蜀三线961开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	259.59	65	4496.1	1860	-813.54	不受限	不可开放
12366	10kV新玻线大馈线	新津电力调度控制中心	新玻线926	新津	100000	是	424	7343.9	公线	421.42	99	7299	0	-1423.88	受限	不可开放
12367	10kV春电线	温江电力调度控制中心	春电线998开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	543.67	98	9416.4	0	-1753.81	不受限	不可开放
12368	10kV东吉线	金堂电力调度控制中心	东吉线922开关	东岳	131000	是	540	9353.07	公线	504.91	93	8745.1	2000	-3262.64	不受限	不可开放
12369	10kV濛瑞线	彭州电力调度控制中心	濛瑞线915	濛阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	483.2	121	8369.3	1260	4975.38	受限	不可开放
12370	10kV江和线	新都电力调度控制中心	江和线916开关	繁江	166000	是	505	8746.86	公线	444.4	88	7697	0	-699.51	受限	不可开放
12371	10KV石桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	石桥线925开关	石桥	22000	否	275	4763.14	公线	147.02	53	2546.3	6260	-4519.47	受限	不可开放
12372	10kV堰高线	新都电力调度控制中心	堰高线926开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	556.7	110	9642	2535	-5179.51	不受限	不可开放
12373	10kV汉源线大馈线	新都电力调度控制中心	汉源线922开关	汉城	126000	否	517	8954.7	专线	312.3	60	5409	2865	-214.77	不受限	不可开放
12374	10kV塔勤三线	邛崃电力调度控制中心	塔勤三线936开关	赵塔	189000	否	600	10392.3	专线	563.54	94	9760.5	0	-407.43	不受限	不可开放
12375	10kV金天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金天路936	金马	103000	否	550	9526.28	公线	697.76	127	12085.2	0	-3511.55	受限	不可开放
12376	10kV春江一线	温江电力调度控制中心	春江一线922开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	431.99	78	7482	4100	-3919.41	不受限	不可开放
12377	10kV湾金线(林湾)	郫都电力调度控制中心	湾金线935开关	林湾	182000	是	550	9526.28	公线	371.36	68	6432	0	1189.02	受限	不可开放
12378	10kV体科线	温江电力调度控制中心	体科线907开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	0	0	0	0	7662.59	受限	不可开放
12379	10kV培南线	成都配调	培南线917	培风	2*63000	是	473	8192.6	公线	435.8	92	7548.1	0	-994.02	不受限	不可开放
12380	10kV城柳线	青白江电力调度控制中心	城柳线923开关	城厢	2*20000	是	600	10392.3	公线	531.2	89	9200.4	250	-1136.56	不受限	不可开放
12381	10kV新莲线	新津电力调度控制中心	新莲线917	新津	102000	是	505	8746.86	公线	563.63	112	9762	0	-2764.51	不受限	不可开放
12382	10kV高新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高新线969	高埂	30000	是	400	6928.2	公线	448.22	112	7763.1	0	-2220.54	不受限	不可开放
12383	10kV胥都南路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥都南路918	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	422.98	106	7326	0	-1783.44	不受限	不可开放
12384	10kV曙海线	新都电力调度控制中心	曙海线966开关	曙光	80000	是	505	8746.86	公线	533.26	106	9236	0	-2238.51	不受限	不可开放
12385	10kV马枣线	新都电力调度控制中心	马枣线928开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	461.47	91	7992.7	0	-995.21	不受限	不可开放
12386	10kV庄裕路	大邑电力调度控制中心	庄裕线922开关	庄园	100000	否	400	6928.2	公线	394.16	99	6826.9	0	-591.52	不受限	不可开放
12387	10kV天泉路	彭州电力调度控制中心	天泉线912开关	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	212.76	53	3685	2600	-49.62	受限	不可开放
12388	10kV马软一路	成都配调	马软一路917	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	478.82	101	8293.2	0	-919.86	不受限	不可开放
12389	10kV简磷Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	简磷二线923开关	简阳	82000	是	539	9335.75	公线	600.07	111	10393.2	830	-3754.6	受限	不可开放
12390	10kV子人二路	大邑电力调度控制中心	子人二线928开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	136.26	27	2360	0	5434.22	受限	不可开放
12391	10kV詹尚线大馈线	新都电力调度控制中心	詹尚线937开关	詹家湾	166000	否	500	8660.25	专线	438.85	88	7600.8	0	193.42	受限	不可开放
12392	10kV小济路	彭州电力调度控制中心	小济线921开关	小鱼洞	6300	是	200	3464.1	公线	199.54	100	3456	0	-684.72	不受限	不可开放
12393	10kV高港路	成都配调	高港线937	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	受限	不可开放

12394	10kV涌花线	温江电力调度控制中心	涌花线918开关	涌泉	128000	是	552	9560.92	公线	530.32	96	9185.2	1500	-3036.46	受限	不可开放
12395	10kV天东路	彭州电力调度控制中心	天东路944开关	天彭	128000	否	553	9578.24	公线	320.76	58	5555.6	0	3064.82	受限	不可开放
12396	10kV共珍线	温江电力调度控制中心	共珍线909开关	共耕	196000	否	600	10392.3	专线	410.9	68	7116.8	1250	-52.96	不受限	不可开放
12397	10kV江金线(共用专线)	新都电力调度控制中心	江金线906开关	繁江	166000	否	400	6928.2	专线	550.12	138	9528	0	-3292.62	不受限	不可开放
12398	10kV梓康路大馈线	郫都电力调度控制中心	梓康线914开关	梓桐	362000	是	600	10392.3	专线	409.35	68	7090	0	1223.84	受限	不可开放
12399	10kV武电线大馈线	新津电力调度控制中心	武电线916	文武	163000	是	505	8746.86	公线	512.56	101	8877.6	0	-1880.11	不受限	不可开放
12400	10kV光坤路	彭州电力调度控制中心	光坤路942	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	358.78	64	6214	0	2515.53	受限	不可开放
12401	10kV美佳路	新都电力调度控制中心	美佳线932开关	美泉	126000	否	517	8954.7	公线	545.84	106	9454	0	-1394.77	不受限	不可开放
12402	10kV经氢二线	彭州电力调度控制中心	经氢二线936开关	经纬	2*50000	否	278	4815.1	专线	433.09	156	7501.2	0	-3167.61	不受限	不可开放
12403	10kV新敦路	大邑电力调度控制中心	新敦线911开关	新场	20000	是	400	6928.2	公线	328.18	82	5684	0	-141.44	不受限	不可开放
12404	10kV蒲园四路大馈线	都江堰电力调度控制中心	蒲园四路922	蒲阳	2*50000	否	400	6928.2	公线	374.34	94	6483.6	0	-248.22	不受限	不可开放
12405	10kV春青线	温江电力调度控制中心	春青线997开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	519.49	94	8997.6	0	-1335.01	不受限	不可开放
12406	10kV武祥线大馈线	新津电力调度控制中心	武祥线945开关	文武	163000	是	505	8746.86	公线	404.06	80	6998.4	0	-0.91	不受限	不可开放
12407	10kV郭石线	温江电力调度控制中心	郭石线905开关	郭家堰	482000	是	553	9578.24	公线	228.08	41	3950.4	0	3712.19	受限	不可开放
12408	10kV青城北线	青白江电力调度控制中心	青城北线952开关	青白江	2*20000	是	600	10392.3	公线	1102.48	184	19095	0	-10781.16	不受限	不可开放
12409	10kV金耘线	都江堰电力调度控制中心	金耘线914开关	金江	70000	否	600	10392.3	公线	556.49	93	9638.4	0	-285.33	受限	不可开放
12410	10kV寿敦路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿敦路908	寿安	100000	否	550	9526.28	公线	372.19	68	6446.4	0	2127.25	受限	不可开放
12411	10kV万城四线	新都电力调度控制中心	万城四线992开关	万和	143000	是	517	8954.7	公线	457.86	89	7930.2	900	-1666.44	不受限	不可开放
12412	10kV虹民路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹民路923	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	623.75	156	10803.4	0	-5260.84	不受限	不可开放
12413	10kV兴乐线	金堂电力调度控制中心	兴乐线915开关	福兴	20000	是	500	8660.25	公线	475.98	95	8244	0	-1315.8	不受限	不可开放
12414	10kV东油二路	新都电力调度控制中心	东油二线931开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	475.22	92	8230.8	0	-171.57	受限	不可开放
12415	10kV军华线	成都配调	军华线928	将军碑	2*40000	否	473	8192.6	专线	350.3	74	6067.2	0	1306.14	受限	不可开放
12416	10kV体同线	温江电力调度控制中心	体同线924开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	442.33	80	7661.2	0	1.39	受限	不可开放
12417	10kV光和线	新都电力调度控制中心	光和线906开关	光辉	100000	否	400	6928.2	公线	367.9	92	6372	2055	-2191.62	不受限	不可开放
12418	10kV严海线	新都电力调度控制中心	严海线926开关	宝严	100000	是	505	8746.86	公线	552.68	109	9572.4	939	-3513.91	不受限	不可开放
12419	10kV龙华路	郫都电力调度控制中心	龙华线922开关	安龙	100000	否	600	10392.3	专线	275.2	46	4766.4	0	4586.67	受限	不可开放
12420	10kV科达线大馈线	温江电力调度控制中心	科达线911开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	484.99	88	8400	200	-937.41	受限	不可开放
12421	10kV益新线	成都配调	益新路916	益州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	375.06	111	6496	0	-1231.77	不受限	不可开放
12422	10kV瑞北线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	瑞北线916开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	645.1	128	11173.2	0	-3301.03	不受限	不可开放

12423	10kV湾天线	郫都电力调度控制中心	湾天线923开关	林湾	182000	是	550	9526.28	公线	370.44	67	6416	0	1205.02	受限	不可开放
12424	10kV淮起路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮起路914开关	淮口	126000	否	400	6928.2	公线	504.39	126	8736	0	-2500.62	不受限	不可开放
12425	10kV庙镇路	新都电力调度控制中心	庙镇线932开关	山王庙	140000	是	400	6928.2	公线	529.33	132	9168	150	-3775.44	不受限	不可开放
12426	10kV梓中线	成都配调	梓中路924	梓桐	362000	否	473	8192.6	专线	570.03	121	9872.9	0	-2499.56	受限	不可开放
12427	10kV天双路大馈线	郫都电力调度控制中心	天双线925开关	天健	189000	是	600	10392.3	公线	538.2	90	9321.6	0	-1007.76	不受限	不可开放
12428	10kV新胜线大馈线	新津电力调度控制中心	新胜线923	新津	100000	是	424	7343.9	公线	519.63	123	9000	0	-3124.88	受限	不可开放
12429	10kV经石三线	彭州电力调度控制中心	经石三线908开关	经纬	2*50000	否	500	8660.25	专线	634.44	127	10988.8	0	7794.22	受限	不可开放
12430	10kV革岛线	青白江电力调度控制中心	革岛线932开关	革新	2*50000	否	400	6928.2	专线	364.39	91	6311.3	0	-75.92	不受限	不可开放
12431	10kV江站线	新都电力调度控制中心	江站线912开关	繁江	166000	否	245	4243.52	专线	8.14	3	141	0	3678.17	受限	不可开放
12432	10kV丹萌线	彭州电力调度控制中心	丹萌线910	牡丹	2*40000	否	600	10392.3	公线	574.4	96	9948.9	0	9353.07	受限	不可开放
12433	10kV桂毗二线	新都电力调度控制中心	桂毗二线932开关	桂湖	166000	否	400	6928.2	公线	358.43	90	6208	0	27.38	不受限	不可开放
12434	10kV科教线	温江电力调度控制中心	科教线923开关	海科	104000	是	400	6928.2	公线	401.85	100	6960	0	-1417.44	受限	不可开放
12435	10kV塔冉线	邛崃电力调度控制中心	塔冉线926	赵塔	189000	是	503	8712.22	公线	409.68	81	7095.6	0	-125.82	不受限	不可开放
12436	10kV堰新一线	新都电力调度控制中心	堰新一线933开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	437.53	87	7578	0	-580.51	不受限	不可开放
12437	10kV龙饲路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙饲路905开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	636.24	106	11019.6	3130	-5835.76	受限	不可开放
12438	10kV体府线	温江电力调度控制中心	体府线905开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	591.07	107	10237.3	0	-2574.71	受限	不可开放
12439	10kV清开二线	新津电力调度控制中心	清开二线930开关	清凉	216200	是	505	8746.86	公线	533.56	106	9241.3	0	-2243.81	不受限	不可开放
12440	10kV龙内路大馈线-用户	郫都电力调度控制中心	龙内线990开关	安龙	102000	否	550	9526.28	公线	160.37	29	2777.6	0	5796.05	受限	不可开放
12441	10kV五龙线大馈线	简阳电力调度控制中心	五龙线924开关	五星	22000	是	380	6581.79	公线	85.83	23	1486.5	2100	1678.93	受限	不可开放
12442	10kV胥观路大馈线	都江堰电力调度控制中心	胥观路910	胥家	2*40000	是	400	6928.2	公线	434.69	109	7528.8	0	-1986.24	不受限	不可开放
12443	10kV五镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	五镇线916开关	五星	22000	否	553	9578.24	公线	347.88	63	6025.3	3185	-589.88	受限	不可开放
12444	10kV桂园二线	新都电力调度控制中心	桂园二线910开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	479.45	108	8304	750	-2163.91	不受限	不可开放
12445	10kV詹红线大馈线	新都电力调度控制中心	詹红线943开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	437.75	85	7581.8	0	477.43	受限	不可开放
12446	10kV体金二线	温江电力调度控制中心	体金二线923开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	442.33	80	7661.2	0	1.39	受限	不可开放
12447	10kV太河线	郫都电力调度控制中心	太河线909开关	太和	480000	是	600	10392.3	公线	588.8	98	10198	0	-1884.16	受限	不可开放
12448	10kV梓府线	郫都电力调度控制中心	梓府线908开关	梓桐	362000	否	600	10392.3	专线	282.98	47	4901.2	0	4451.87	受限	不可开放
12449	10kV东信路	新都电力调度控制中心	东信线933开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	83.42	16	1444.8	0	6614.43	受限	不可开放
12450	长华路	温江电力调度控制中心	长华线914开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	139.17	35	2410.4	0	3132.16	受限	不可开放
12451	10kV长锦线	温江电力调度控制中心	长锦线933开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	345.13	86	5977.6	0	-435.04	受限	不可开放

12452	10kV通双路大馈线	崇州电力调度控制中心	通双路923	通顺	102000	是	586	10149.82	公线	436.21	74	7555.2	0	564.66	受限	不可开放
12453	10kV濛钢路	彭州电力调度控制中心	濛钢路905	濛阳	2*50000	否	553	9578.24	公线	592.53	107	10262.7	500	-2142.28	不受限	不可开放
12454	10kV虹新路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹新路925	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	378.11	95	6548.8	0	-1006.24	不受限	不可开放
12455	10kV草电线	成都配调	草电线923	草堂	2*63000	是	409	7084.09	公线	728.66	178	12620.4	0	-6953.13	不受限	不可开放
12456	10kV浦创线	成都配调	浦创线973开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	430.95	91	7464	0	-909.92	受限	不可开放
12457	10kV体创线	温江电力调度控制中心	体创线947开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	1.93	0	33.5	0	7629.09	受限	不可开放
12458	10kV长汇路大馈线	温江电力调度控制中心	长汇线952开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	282.68	51	4896	0	2752.74	受限	不可开放
12459	10kV晋吉线	成都配调	晋吉线922	晋阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	560.09	118	9700.8	0	-3146.72	不受限	不可开放
12460	10kV玉马路大馈线	邛崃电力调度控制中心	玉马路922	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	474.39	94	8216.4	0	-1246.62	不受限	不可开放
12461	10kV解岳四线	大邑电力调度控制中心	解岳四线994开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	550.06	92	9527	0	-173.93	不受限	不可开放
12462	10kV桑北线	邛崃电力调度控制中心	桑北线912开关	桑园	8000	是	317	5490.6	公线	307.16	97	5320	0	-927.52	不受限	不可开放
12463	10kV新丰路	大邑电力调度控制中心	新丰线914开关	新场	20000	否	200	3464.1	公线	189.87	95	3288.6	0	-170.91	不受限	不可开放
12464	10kV城姚线	青白江电力调度控制中心	城姚线926开关	城厢	2*20000	是	500	8660.25	公线	490.6	98	8497.2	0	-1569	不受限	不可开放
12465	10kV元上路	大邑电力调度控制中心	元上线914开关	元兴	12500	否	350	6062.18	公线	317.32	91	5496	0	-40.04	不受限	不可开放
12466	10kV西北线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西北线962	邛西	126000	否	503	8712.22	公线	710.03	141	12297.8	0	-4456.8	不受限	不可开放
12467	10kV花复线大馈线	新津电力调度控制中心	花复线904	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	535.69	106	9278.2	0	-2280.71	受限	不可开放
12468	10kV长湟线大馈线	温江电力调度控制中心	长湟线951开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	505.7	92	8758.8	0	-1110.06	受限	不可开放
12469	10kV涌馨线	温江电力调度控制中心	涌馨线935开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	235.49	43	4078.7	1600	1983.89	受限	不可开放
12470	10kV金源三路	都江堰电力调度控制中心	金源三路908开关	金江	63000	否	600	10392.3	专线	556.49	93	9638.4	0	-285.33	受限	不可开放
12471	10kV十江二线	简阳电力调度控制中心	十江二线922开关	十里坝	106000	否	420	7274.61	公线	269.28	64	4663.9	2090	-206.75	不受限	不可开放
12472	10kV湾镇一路	郫都电力调度控制中心	湾镇一线941开关	林湾	182000	是	600	10392.3	公线	531.41	89	9204	0	-890.16	受限	不可开放
12473	10kV辰星路	成都配调	辰星路905	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	528.41	112	9152	0	-2597.92	不受限	不可开放
12474	10kV子铝路	大邑电力调度控制中心	子铝线993开关	子龙庙	80000	是	500	8660.25	公线	321.59	64	5570	0	1358.2	受限	不可开放
12475	10kV体药线大馈线	温江电力调度控制中心	体药线943开关	体育城	167000	否	553	9578.24	专线	197.43	36	3419.5	0	4243.09	受限	不可开放
12476	10kV玉北线	邛崃电力调度控制中心	玉北线906开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	517.62	103	8965.2	0	-1995.42	不受限	不可开放
12477	10kV十红线大馈线	简阳电力调度控制中心	十红线923开关	十里坝	106000	否	539	9335.75	公线	1	0	17.2	8810	-407.83	不受限	不可开放
12478	10kV光丹路	彭州电力调度控制中心	光丹路929	光明	50000+60000	否	400	6928.2	公线	468.4	117	8112.9	7690	-1454.62	受限	不可开放
12479	10kV光鸿路	彭州电力调度控制中心	光鸿路925	光明	50000+60000	否	560	9699.48	公线	435.1	78	7536	0	1193.53	受限	不可开放
12480	10kV景城四线	青白江电力调度控制中心	景城四线925开关	景峰	2*50000	否	500	8660.25	公线	421.11	84	7293.6	0	500.62	受限	不可开放
12481	10kV红天线	彭州电力调度控制中心	10kV红天线913	红星	6300	是	180	3117.69	公线	252.58	140	4374.7	0	-1880.55	不受限	不可开放

12482	10kV武钢线大馈线	新津电力调度控制中心	武钢线924	文武	163000	是	505	8746.86	公线	512.36	101	8874	0	-1876.51	不受限	不可开放
12483	10kV苏罗路	成都配调	苏罗路910	苏坡	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	455.25	111	7885	0	-2217.73	不受限	不可开放
12484	10kV临开线	邛崃电力调度控制中心	临开线913开关	临邛	300000	否	552	9560.92	公线	602.34	109	10432.6	0	-1827.77	不受限	不可开放
12485	10kV涌康线大馈线	温江电力调度控制中心	涌康线917开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	603.64	109	10455	0	-2792.41	受限	不可开放
12486	10kV科创一线	温江电力调度控制中心	科创一线917开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	383.14	69	6636	0	1026.59	受限	不可开放
12487	10kV玉庆线	邛崃电力调度控制中心	玉庆线948	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	493.51	98	8547.6	0	-1577.82	不受限	不可开放
12488	10kV梓港线	郫都电力调度控制中心	梓港线907开关	梓桐	360000	是	550	9526.28	公线	493.12	90	8540.9	0	-919.88	受限	不可开放
12489	10kV寿新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	寿新路909	寿安	100000	否	465	8054.04	公线	453.95	98	7862.4	0	-613.76	受限	不可开放
12490	10kV猛联路	成都配调	猛联路927开关	猛追湾	126000	是	473	8192.6	公线	330.48	70	5724	0	830.08	受限	不可开放
12491	10kV瑞军线	新都电力调度控制中心	瑞军线909开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	506.5	115	8772.6	255	-2137.51	不受限	不可开放
12492	10kV湾团线	郫都电力调度控制中心	湾团线926开关	林湾	182000	是	600	10392.3	公线	500.32	83	8665.6	0	-351.76	受限	不可开放
12493	10kV欧拦线	青白江电力调度控制中心	欧拦线939开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	专线	595.03	124	10306	0	-2823.54	不受限	不可开放
12494	10kV美花路	新都电力调度控制中心	美花线923开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	1154.73	223	20000	0	-11940.77	不受限	不可开放
12495	10kV德信一路大馈线	郫都电力调度控制中心	德信一路929开关	德源	100000	是	600	10392.3	公线	474.6	79	8220	200	-106.16	不受限	不可开放
12496	10kV涌土线	温江电力调度控制中心	涌土线934开关	涌泉	128000	否	553	9578.24	专线	195.73	35	3390.1	0	4272.49	受限	不可开放
12497	10kV瑞新线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	瑞新线935开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	608.9	121	10546.1	0	-2673.93	不受限	不可开放
12498	10kV武兴线大馈线	新津电力调度控制中心	武兴线910	文武	163000	是	505	8746.86	公线	493.51	98	8547.6	0	-1550.11	不受限	不可开放
12499	10kV福兴二路	大邑电力调度控制中心	福兴二线925开关	福田	126000	否	300	5196.15	公线	461.89	154	8000	0	-3323.47	不受限	不可开放
12500	10kV普万一线	新都电力调度控制中心	普万一线910开关	普河	100000	是	505	8746.86	公线	483.6	96	8376	0	-1378.51	不受限	不可开放
12501	10kV三东一线	郫都电力调度控制中心	三东一线913开关	三道堰	44000	是	505	8746.86	公线	468.36	93	8112	0	-1114.51	受限	不可开放
12502	10kV崇双路	都江堰电力调度控制中心	崇双路908	崇义	2*10000	否	400	6928.2	公线	585.6	146	10142.6	0	-3907.22	不受限	不可开放
12503	10kV锦节线	成都配调	锦节线916	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	460.77	97	7980.5	0	-1426.42	不受限	不可开放
12504	10kV文济路大馈线	崇州电力调度控制中心	文济路925	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	461.52	79	7993.5	1000	-873.64	不受限	不可开放
12505	10kV詹汇路	新都电力调度控制中心	詹汇线916开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	555.14	107	9615	0	-1555.77	不受限	不可开放
12506	10kV东双线	成都配调	东双路913	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	419.4	89	7264	0	-709.92	不受限	不可开放
12507	10kV三蜀一路	新都电力调度控制中心	三蜀一线977开关	三河	126000	否	442	7655.66	公线	451.62	102	7822	0	-931.91	不受限	不可开放
12508	10kV西园二线	邛崃电力调度控制中心	西园二线922	邛西	126000	是	600	10392.3	公线	623.78	104	10803.9	0	-2490.06	不受限	不可开放
12509	10kV春恩线	温江电力调度控制中心	春恩线995开关	万春	126000	是	553	9578.24	公线	553.58	100	9588	1890	-3815.41	不受限	不可开放
12510	10kV简东线	简阳电力调度控制中心	简东线921开关	简阳	82000	是	275	4763.14	专线	600.07	218	10393.2	0.0001	-6582.69	受限	不可开放
12511	10kV店鹏路大馈线	郫都电力调度控制中心	店鹏线985开关	雍店	126000	否	600	10392.3	公线	514.85	86	8917.2	0	-603.36	不受限	不可开放

12512	10kV金新路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金新路916	金马	63000	是	550	9526.28	公线	419.86	76	7272	0	349.02	受限	不可开放
12513	10kV普泰三线	新都电力调度控制中心	普泰三线932开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	502.73	114	8707.2	300	-2117.11	不受限	不可开放
12514	10kV洞花线	成都配调	洞花路950	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	527.25	111	9132	0	-1758.66	不受限	不可开放
12515	10kV美长线	新都电力调度控制中心	美长线931开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	514.36	102	8908.7	609	-2520.21	不受限	不可开放
12516	10kV湾滨线	郫都电力调度控制中心	湾滨线997开关	林湾	176000	是	600	10392.3	公线	211.32	35	3660	0	4653.84	受限	不可开放
12517	10kV同文路大馈线	崇州电力调度控制中心	同文路913	大同沟	10000	是	400	6928.2	公线	593.78	148	10284.3	0	-4741.74	不受限	不可开放
12518	10kV詹凯线	新都电力调度控制中心	詹凯线924开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	公线	502.11	97	8696.6	0	-637.37	受限	不可开放
12519	10kV长越路大馈线	温江电力调度控制中心	长越线950开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	344.9	62	5973.6	0	1675.14	受限	不可开放
12520	10kV太丹路	彭州电力调度控制中心	太丹路926	太清	2*31500	否	553	9578.24	公线	230.02	42	3984	5800	-1163.58	不受限	不可开放
12521	10kV军升路	彭州电力调度控制中心	军升线913开关	军乐	20000+10000	是	600	10392.3	公线	540.42	90	9360	0	-1046.16	不受限	不可开放
12522	10kV花源线大馈线	新津电力调度控制中心	花源线921	花桥	120000	是	424	7343.9	公线	322.46	76	5585	0	290.12	受限	不可开放
12523	10kV龙丰一线大馈线	新都电力调度控制中心	龙丰一线915开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	333.16	83	5770.3	1314	-848.92	受限	不可开放
12524	10kV涌江线大馈线	温江电力调度控制中心	涌江线933开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	487.73	88	8447.4	0	-798.66	受限	不可开放
12525	10kV放象Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放象一线918开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	472.63	88	8186	200	-917.4	不受限	不可开放
12526	10kV花友二线大馈线	郫都电力调度控制中心	花友二线936开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	417.21	104	7226	400	-2083.44	不受限	不可开放
12527	10kV马新线	新都电力调度控制中心	马新线929开关	马家	480000	是	505	8746.86	公线	574.73	114	9954.3	0	-2956.81	不受限	不可开放
12528	10kV辰奥线	成都配调	辰奥路909	星辰	166000	否	473	8192.6	专线	567.67	120	9832	0	-2458.66	不受限	不可开放
12529	10kV龙润路	新都电力调度控制中心	龙润线919开关	龙桥	80000	否	385	6668.4	专线	333.16	87	5770.3	0	231.26	受限	不可开放
12530	10kV石湖线大馈线	简阳电力调度控制中心	石湖线912开关	石盘	73500	是	400	6928.2	公线	257.94	64	4467.6	2080	-1005.04	不受限	不可开放
12531	10kV筒专路	郫都电力调度控制中心	筒专线915开关	郫筒	189000	否	500	8660.25	专线	287.32	57	4976.3	0	2817.92	受限	不可开放
12532	10kV清银三线大馈线	新津电力调度控制中心	清银三线920	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	511.26	101	8855	0	-1857.51	不受限	不可开放
12533	10kV浦永线	成都配调	浦永线992开关	犀浦	180000	是	473	8192.6	公线	354.73	75	6144	0	410.08	受限	不可开放
12534	10kV詹双线大馈线	新都电力调度控制中心	詹双线944开关	詹家湾	166000	是	500	8660.25	公线	451.65	90	7822.5	180	-1074.3	受限	不可开放
12535	10kV子炮路	大邑电力调度控制中心	子炮线995开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	327.02	55	5664	0	2649.84	受限	不可开放
12536	10kV涌春线	温江电力调度控制中心	涌春线932开关	涌泉	128000	是	553	9578.24	公线	487.73	88	8447.4	0	-784.81	受限	不可开放
12537	10kV田盛线	温江电力调度控制中心	田盛线936开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	435.38	79	7540.8	800	-678.21	受限	不可开放
12538	10kV三古路大馈线	郫都电力调度控制中心	三古路922开关	三道堰	20000	是	400	6928.2	公线	394.92	99	6840	0	-1297.44	不受限	不可开放
12539	10kV筒冶线	郫都电力调度控制中心	筒冶线942开关	郫筒	317000	是	500	8660.25	公线	385.69	77	6680.2	0	248	受限	不可开放
12540	10kV共新线	温江电力调度控制中心	共新线930开关	共耕	156000	是	553	9578.24	专线	290.64	53	5033.8	0	2628.79	受限	不可开放
12541	10kV清筑线大馈线	新津电力调度控制中心	清筑线907	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	473.22	94	8196.2	0	-1198.71	不受限	不可开放

12542	10kV景铁二线（主）FJF921Z	青白江电力调度控制中心	景铁二线921开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	415.53	104	7196.9	0	-961.52	不受限	不可开放
12543	10kV解岷一线	大邑电力调度控制中心	解岷一线996开关	解林	128000	是	600	10392.3	专线	591.22	99	10240	0	-1926.16	不受限	不可开放
12544	10kV临源线	邛崃电力调度控制中心	临源线923开关	临邛	300000	是	503	8712.22	公线	525.66	105	9104.4	0	-2134.62	不受限	不可开放
12545	10kV丹集二路	彭州电力调度控制中心	丹集二线993开关	牡丹	2*40000	否	553	9578.24	公线	577.2	104	9997.4	250	8370.42	受限	不可开放
12546	10kV夹旅线	邛崃电力调度控制中心	夹旅线912开关	夹关	20000	是	300	5196.15	公线	633.78	211	10977.1	0	-6820.18	不受限	不可开放
12547	10kV西药线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西药线963	邛西	126000	否	276	4780.46	公线	262.68	95	4549.7	0	-247.29	不受限	不可开放
12548	10kV金夏路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金夏路918	金堂	2*50000	否	500	8660.25	专线	499.19	100	8646	0	-851.78	不受限	不可开放
12549	10kV楼南一线	青白江电力调度控制中心	楼南一线930开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	551.21	92	9547	0	-193.93	不受限	不可开放
12550	10kV简望线	郫都电力调度控制中心	简望线948开关	郫简	189000	是	600	10392.3	公线	670.31	112	11609.7	0	-3295.86	不受限	不可开放
12551	10kV平新路大馈线	温江电力调度控制中心	平新线913开关	公平	84000	否	400	6928.2	公线	552.6	138	9571	0	-4028.44	不受限	不可开放
12552	10kV天北路	彭州电力调度控制中心	天北路945开关	天彭	128000	否	553	9578.24	公线	647.28	117	11211.2	50	8570.42	受限	不可开放
12553	10kV金森路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金森线946开关	金堂	201000	否	500	8660.25	专线	412.45	82	7143.6	1600	-949.38	不受限	不可开放
12554	10kV江郡线	新都电力调度控制中心	江郡线905开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	489.61	122	8480	75	-2319.62	不受限	不可开放
12555	10kV景洋一线	青白江电力调度控制中心	景洋一线911开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	403.7	67	6992.1	0	2360.97	受限	不可开放
12556	10kV柳府线	温江电力调度控制中心	柳府线908开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	312.1	78	5405.6	1130	-993.04	受限	不可开放
12557	10kV平宁线	温江电力调度控制中心	平宁线927开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	487.99	122	8451.9	515	-3424.34	不受限	不可开放
12558	10kV田财路	温江电力调度控制中心	田财线909开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	326.05	82	5647.2	0	-104.64	受限	不可开放
12559	10kV五平线大馈线	简阳电力调度控制中心	五平线914开关	五星	22000	是	380	6581.79	公线	170.95	45	2960.9	1780	524.53	受限	不可开放
12560	10kV金全路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金全路915	金马	63000	是	550	9526.28	公线	341.57	62	5916	0	1705.02	受限	不可开放
12561	10kV平香线大馈线	温江电力调度控制中心	平香线914开关	公平	84000	否	400	6928.2	专线	552.44	138	9568.2	0	-4025.64	不受限	不可开放
12562	10kV涌名线大馈线	温江电力调度控制中心	涌名线929开关	涌泉	128000	是	552	9560.92	专线	630.43	114	10919.1	1600	-4870.36	受限	不可开放
12563	10kV欧杏线	青白江电力调度控制中心	欧杏线918开关	欧城	2*240000	是	480	8313.84	公线	441.88	92	7653.4	0	-1002.33	不受限	不可开放
12564	10kV龙兰路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙兰线992开关	安龙	100000	是	600	10392.3	公线	201.94	34	3497.6	0	4816.24	受限	不可开放
12565	10kV东纱线	成都配调	东纱路915	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	429.56	91	7440	0	-885.92	不受限	不可开放
12566	10kV天丹线	彭州电力调度控制中心	天丹线941开关	天彭	128000	是	553	9578.24	公线	463.34	84	8025	0	-362.41	不受限	不可开放
12567	10kV龙凸路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙凸路928开关	安龙	100000	否	600	10392.3	公线	636.61	106	11026.1	0	-1673.03	受限	不可开放
12568	10kV简天线	简阳电力调度控制中心	简天线927开关	简阳	82000	是	539	9335.75	公线	600.07	111	10393.2	31140	-34064.6	受限	不可开放
12569	10kV江食路	新都电力调度控制中心	江食线937开关	繁江	166000	否	442	7655.66	专线	352.54	80	6106	0	784.09	受限	不可开放
12570	10kV龙动路	新都电力调度控制中心	龙动线913开关	龙桥	80000	否	338	5854.33	专线	126.86	38	2197.3	0	3071.6	受限	不可开放

12571	10kV店林线	郫都电力调度控制中心	店林线920开关	雍店	170000	是	600	10392.3	专线	354.6	59	6141.7	0	2172.14	受限	不可开放
12572	10kV武食线大馈线	新津电力调度控制中心	武食线908	文武	163000	是	507	8781.5	公线	554.06	109	9596.4	0	-2571.2	不受限	不可开放
12573	10kV科粮线大馈线	温江电力调度控制中心	科粮线918开关	海科	104000	否	552	9560.92	专线	349.88	63	6060	0	1588.74	受限	不可开放
12574	10kV猛嘉线	成都配调	猛嘉线913开关	猛追湾	128000	否	473	8192.6	专线	705.66	149	12222	0	-4848.66	受限	不可开放
12575	10kV柳永路	温江电力调度控制中心	柳永线923开关	柳城	115000	否	552	9560.92	专线	491.78	89	8517.6	0	-868.86	不受限	不可开放
12576	10kV科尚线大馈线	温江电力调度控制中心	科尚线912开关	海科	104000	否	552	9560.92	专线	433.03	78	7500	0	148.74	受限	不可开放
12577	10kV双城线	成都配调	双城线910	双楠	2*63000	是	473	8192.6	公线	197.32	42	3417.6	0	3136.48	受限	不可开放
12578	10kV十园II线大馈线	简阳电力调度控制中心	十园二线914开关	十里坝	106000	否	465	8054.04	公线	398.25	86	6897.7	2950	-2599.06	不受限	不可开放
12579	10kV东德路	新都电力调度控制中心	东德线935开关	东骏	100000	否	517	8954.7	公线	389.24	75	6741.6	0	1317.63	受限	不可开放
12580	10kV体盛线	温江电力调度控制中心	体盛线922开关	体育城	167000	是	553	9578.24	公线	444.97	80	7706.9	0	-44.31	受限	不可开放
12581	10kV长千线	温江电力调度控制中心	长千线949开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	356.74	65	6178.8	0	1469.94	受限	不可开放
12582	10kV虹景路大馈线	都江堰电力调度控制中心	虹景路950	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	1116.92	279	19345.1	0	-13802.54	不受限	不可开放
12583	10kV禅方线	郫都电力调度控制中心	禅方线922开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	538.37	90	9324.6	0	-1010.76	受限	不可开放
12584	10kV普木线	新都电力调度控制中心	普木线933开关	普河	100000	否	442	7655.66	公线	569.69	129	9867	1888	-4864.91	不受限	不可开放
12585	10kV唐火线	青白江电力调度控制中心	唐火线906开关	唐家寺	2*10000	否	400	6928.2	公线	373.67	93	6472	0	-236.62	不受限	不可开放
12586	10kV楼华线大馈线	新都电力调度控制中心	楼华线908开关	高楼	126000	否	517	8954.7	专线	972.33	188	16840.8	300	-9081.57	不受限	不可开放
12587	10kV筒江线大馈线	郫都电力调度控制中心	筒江线949开关	郫筒	189000	是	600	10392.3	公线	509.36	85	8822.2	0	-508.36	不受限	不可开放
12588	10kV革城一线	青白江电力调度控制中心	革城一线913开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	585.2	98	10135.7	0	-1821.86	不受限	不可开放
12589	10kV江利二线	新都电力调度控制中心	江利二线922开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	350.52	88	6071	429	-957.44	受限	不可开放
12590	10kV桂工线	新都电力调度控制中心	桂工线990开关	桂湖	166000	否	505	8746.86	公线	550.12	109	9528	744	-2399.83	不受限	不可开放
12591	10kV清代三线	新津电力调度控制中心	清代三线926开关	清凉	163000	否	505	8746.86	公线	503.03	100	8712.5	0	-840.33	不受限	不可开放
12592	10kV天城路	彭州电力调度控制中心	天城路922	天彭	2*40000+63000	否	553	9578.24	公线	430.31	78	7453	0	1167.42	受限	不可开放
12593	10kV牟新线	青白江电力调度控制中心	牟新线925开关	牟池	6300+5000	是	300	5196.15	公线	253.23	84	4386	0	-229.08	不受限	不可开放
12594	10kV革城三线	青白江电力调度控制中心	革城三线914开关	革新	2*50000	是	600	10392.3	公线	651.94	109	11291.6	0	-2977.76	不受限	不可开放
12595	10kV共文线大馈线	温江电力调度控制中心	共文线953开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	323.9	54	5610	0	2703.84	受限	不可开放
12596	10kV桥鹃线	郫都电力调度控制中心	桥鹃线991开关	同善桥	130000	否	600	10392.3	专线	182.39	30	3159	0	6194.07	受限	不可开放
12597	10kV田学线大馈线	温江电力调度控制中心	田学线907开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	408.01	74	7066.8	0	581.94	受限	不可开放
12598	10kV龙通线	成都配调	龙通线917	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	277.17	59	4800.6	0	1753.48	受限	不可开放
12599	10kV共海线大馈线	温江电力调度控制中心	共海线925开关	共耕	156000	否	600	10392.3	专线	290.81	48	5036.9	0	3276.94	受限	不可开放
12600	10kV德润线	郫都电力调度控制中心	德润线922开关	德源	104000	否	400	6928.2	专线	242.49	61	4200	0	2035.38	受限	不可开放

12601	10kV麻家路	成都配调	麻家路907	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	740.76	157	12830	0	-6275.92	不受限	不可开放
12602	10kV子青路	大邑电力调度控制中心	子青线908开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	534.04	89	9249.6	0	-935.76	受限	不可开放
12603	10kV安竹线	郫都电力调度控制中心	安竹线914开关	安德	22000	是	400	6928.2	公线	463.57	116	8029	0	-2486.44	受限	不可开放
12604	10kV淮步路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮步路922开关	淮口	2*63000	否	400	6928.2	公线	708.01	177	12262.7	0	-6027.32	不受限	不可开放
12605	10kV唐古路	崇州电力调度控制中心	唐古路907	唐公	5000	否	200	3464.1	公线	298.85	149	5176	0	-2058.31	不受限	不可开放
12606	10kV树洁二线	青白江电力调度控制中心	树洁二线925开关	红树	2*10000	是	400	6928.2	公线	344.95	86	5974.6	0	-432.04	受限	不可开放
12607	10kV田台二线	温江电力调度控制中心	田台二线918开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	343.09	62	5942.4	0	1720.19	受限	不可开放
12608	10kV楼镇线	青白江电力调度控制中心	楼镇线910开关	高楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	526.8	88	9124.1	0	-810.26	不受限	不可开放
12609	10kV南山线	成都配调	南山路913	南郊	158000	否	473	8192.6	专线	473.16	100	8195.2	0	-821.86	不受限	不可开放
12610	10kV河渡线	郫都电力调度控制中心	河渡线934开关	府河	240000	是	550	9526.28	公线	526.09	96	9111.8	0	-1490.78	受限	不可开放
12611	10kV詹义线大馈线	新都电力调度控制中心	詹义线917开关	詹家湾	166000	是	505	8746.86	公线	555.14	110	9615	1098	-3715.51	受限	不可开放
12612	10kV科原线大馈线	温江电力调度控制中心	科原线922开关	海科	104000	否	400	6928.2	专线	493.76	123	8552	8200	-11209.44	受限	不可开放
12613	10kV旗站线	郫都电力调度控制中心	旗站线911开关	战旗	7300	是	300	5196.15	公线	321.39	107	5566.4	0	-1409.48	受限	不可开放
12614	10kV简分Ⅱ线	简阳电力调度控制中心	简分二线922开关	简阳	82000	是	539	9335.75	专线	1000.12	186	17322	2350	-12203.4	受限	不可开放
12615	10kV桂油二线	新都电力调度控制中心	桂油二线944开关	桂湖	166000	是	400	6928.2	公线	368.13	92	6376	0	-833.44	不受限	不可开放
12616	10kV浦羊二线	成都配调	浦羊二线开关971	犀浦	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	93.3	20	1616	0	5757.34	受限	不可开放
12617	10kV美毗线大馈线	新都电力调度控制中心	美毗线935开关	美泉	126000	否	517	8954.7	专线	525.17	102	9096	0	-1036.77	不受限	不可开放
12618	10kV鲁车路大馈线	崇州电力调度控制中心	鲁车路926	鲁家	2*50000	是	380	6581.79	公线	357.26	94	6187.8	0	-922.37	不受限	不可开放
12619	10kV严源路	新都电力调度控制中心	严源线910开关	宝严	100000	否	517	8954.7	专线	525.73	102	9105.6	0	-1046.37	不受限	不可开放
12620	10kV光城路	彭州电力调度控制中心	光城线921开关	光明	50000+60000	否	553	9578.24	公线	605.5	109	10487.6	4200	4420.42	受限	不可开放
12621	10kV子北一线	大邑电力调度控制中心	子北一线910开关	子龙庙	80000	是	400	6928.2	公线	145.77	36	2524.8	0	3017.76	受限	不可开放
12622	10kV任园线大馈线	温江电力调度控制中心	任园线918开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	专线	660.85	120	11446	0	-3797.26	不受限	不可开放
12623	10kV景安线大馈线	青白江电力调度控制中心	景安线916开关	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	569.65	95	9866.4	0	-513.33	受限	不可开放
12624	10kV简铁线	简阳电力调度控制中心	简铁线919开关	简阳	82000	是	100	1732.05	专线	601.77	602	10422.6	0.0001	-9036.96	不受限	不可开放
12625	10kV三东线（简阳）	简阳电力调度控制中心	三东线913开关	三星镇	26000	否	553	9578.24	公线	379.97	69	6581	2185	-145.58	受限	不可开放
12626	10kV禅锦线	郫都电力调度控制中心	禅锦线921开关	玉禅	480000	是	600	10392.3	公线	466.63	78	8082	0	231.84	受限	不可开放
12627	10kV禅篱线	郫都电力调度控制中心	禅篱线911开关	玉禅	2480000	是	600	10392.3	公线	454.41	76	7870.3	0	443.54	受限	不可开放
12628	10kV涌恒线大馈线	温江电力调度控制中心	涌恒线928开关	涌泉	128000	否	552	9560.92	专线	630.43	114	10919.1	0	-3270.36	受限	不可开放
12629	10kV清狩线	新津电力调度控制中心	清狩线909	清凉	163000	是	505	8746.86	公线	562.82	111	9748.1	0	-2750.61	不受限	不可开放
12630	10kV高水线大馈线	邛崃电力调度控制中心	高水线967	高埂	30000	是	400	6928.2	公线	334.21	84	5788.6	0	-246.04	不受限	不可开放

12631	10kV土宾路大馈线	成都配调	土宾线916开关	土桥	103000	否	473	8192.6	专线	57.74	12	1000	0	6373.34	受限	不可开放
12632	10kV猛双路	成都配调	猛双路933	猛追湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	57.74	12	1000	0	5554.08	受限	不可开放
12633	10kV崇中一路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇中一路912	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	569.93	106	9871.2	0	-2388.74	不受限	不可开放
12634	10kV沙岛路	成都配调	沙岛路914	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	601.04	178	10410	0	-5726.54	不受限	不可开放
12635	10kV西红路	都江堰电力调度控制中心	西红路906	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	310.85	78	5384	0	158.56	受限	不可开放
12636	10kV高平线	金堂电力调度控制中心	高平线915开关	高板	68300	否	400	6928.2	公线	580.12	145	10047.7	0	-3812.32	不受限	不可开放
12637	10kV玉安线	温江电力调度控制中心	玉安线904开关	玉石	23000	是	400	6928.2	公线	508.55	127	8808	515	-3780.44	不受限	不可开放
12638	10kV庙福线（线路重迁）	新都电力调度控制中心	庙福线940开关	山王庙	140000	否	517	8954.7	专线	479.45	93	8304	0	-244.77	不受限	不可开放
12639	10kV汉毗二线	新都电力调度控制中心	汉毗二线932开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	563.05	111	9752	1620	-4374.51	不受限	不可开放
12640	10kV草石线	成都配调	草石路开关920	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	581.36	123	10069.2	0	-2695.86	不受限	不可开放
12641	10kV红万线	金堂电力调度控制中心	红万线910开关	红卫	67000	是	540	9353.07	公线	473.83	88	8206.8	0	-724.34	不受限	不可开放
12642	10kV龙新路_郫县大馈线	郫都电力调度控制中心	龙新线926开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	455.57	114	7890.4	0	-1655.02	受限	不可开放
12643	10kV红兰路	金堂电力调度控制中心	红兰路914	红卫	2*31500	否	540	9353.07	专线	100.69	19	1744	0	6673.76	受限	不可开放
12644	10kV简郊线	简阳电力调度控制中心	简郊线915开关	简阳	82000	是	300	5196.15	专线	229.54	77	3975.6	3050	-2868.68	不受限	不可开放
12645	10kV光新线	新都电力调度控制中心	光新线935开关	光辉	100000	否	505	8746.86	公线	183.95	36	3186	5580	-893.83	不受限	不可开放
12646	10kV田新路	温江电力调度控制中心	田新线911开关	大田	83000	否	552	9560.92	专线	429.15	78	7432.8	0	215.94	受限	不可开放
12647	10kV羊城线	邛崃电力调度控制中心	羊城线918	羊安	120000	否	423	7326.57	公线	508.55	120	8808	0	-2214.09	不受限	不可开放
12648	10kV淮石路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮石路920	淮口	2*63000	是	540	9353.07	公线	377.37	70	6536	1260	-313.54	不受限	不可开放
12649	10kV水西线大馈线	邻水电力调度控制中心	水西线923开关	邻水站	50000	是	300	5196.15	公线	250.32	83	4335.5	30530	-30708.58	不受限	不可开放
12650	10kV水同线大馈线	邻水电力调度控制中心	水同线953开关	邻水站	50000	否	600	10392.3	公线	515.01	86	8920	73300	-72866.93	不受限	不可开放
12651	10kV城府线大馈线	武胜电力调度控制中心	城府线915开关	城南站（武胜）	30000	是	340	5888.97	公线	354.11	104	6133.2	150	-1572.02	不受限	不可开放
12652	10kV女街线大馈线	武胜电力调度控制中心	女街线955开关	龙女站	90000	是	222.75	3858.14	公线	245.01	110	4243.6	865	-2022.09	不受限	不可开放
12653	10kV方滩线大馈线972	武胜电力调度控制中心	方滩线972开关	方坪站	80000	是	307.8	5331.25	公线	246.33	80	4234	2900	-2869	不受限	不可开放
12654	10kV望西二线	隆昌电力调度控制中心	望西二线963开关	望城坡站	95000	是	371.1	6427.64	公线	337.85	91	5851.6	0	-709.49	不受限	不可开放
12655	10kV牛民线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛民线954开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	303.74	65	5260.8	3150	-1967.57	不受限	不可开放
12656	10kV飞鸣线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞鸣线955开关	飞龙站	20000	是	227.5	3940.42	公线	225.64	99	4015	750	-1612.66	不受限	不可开放
12657	10kV庐华路915大馈线	德阳电力调度控制中心	庐华路915开关	庐山站	100000	否	552	9560.92	专线	207.58	38	3595.2	0	5009.63	受限	不可开放
12658	10kV水南线大馈线	邻水电力调度控制中心	水南线971开关	邻水站	180000	是	465	8054.04	公线	834	179	14444.9	2060	-10061.67	不受限	不可开放
12659	10kV城工线大馈线	武胜电力调度控制中心	城工线912开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	501.06	100	8678.4	200	-1950.2	不受限	不可开放
12660	10kV沙瑞线	隆昌电力调度控制中心	沙瑞线924开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	315.87	85	5470.8	1850	-2178.69	不受限	不可开放

12661	10kV丰袁线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰袁线971开关	丰禾站	120000	是	368	6373.95	公线	465.63	127	8064.7	4050	-7015.54	不受限	不可开放
12662	10KV望水线	隆昌电力调度控制中心	望水线961开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	374.04	101	6478.3	0	-1336.19	不受限	不可开放
12663	10kV家郑线大馈线	邻水电力调度控制中心	家郑线915开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	332.9	83	5765.9	8325	-8548.34	不受限	不可开放
12664	10kV德沱一路	德阳电力调度控制中心	德沱一路913开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	516.97	94	8953.9	0	-1305.16	不受限	不可开放
12665	10kV双圣线大馈线	广安电力调度控制中心	双圣线941开关	双河站	200000	否	260	4503.33	公线	271.51	104	4693.7	1000	-1643	不受限	不可开放
12666	10kV高团线	郫都电力调度控制中心	高团线944开关	高店子	129000	是	600	10392.3	公线	521.54	87	9033	0	-719.16	受限	不可开放
12667	10kV复螺线	隆昌电力调度控制中心	复螺线914开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	426.85	107	7393	1370	-3220.44	不受限	不可开放
12668	10kV牛双线大馈线	广安电力调度控制中心	牛双线978开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	453.76	108	7859.2	630	-2669.51	受限	不可开放
12669	10kV龙腾线	新都电力调度控制中心	龙腾线924开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	230.59	46	3993.9	0	3878.27	受限	不可开放
12670	10kV水城线大馈线	广安电力调度控制中心	水城线957开关	邻水站	100000	是	450	7794.23	公线	404.63	90	7008.2	5600	-6372.82	不受限	不可开放
12671	10kV柳城西线	温江电力调度控制中心	柳城西线911开关	柳城	102000	是	552	9560.92	公线	549.42	100	9516	0	-1867.26	受限	不可开放
12672	10kV隆德路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆德路914	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	369.65	92	6402.4	0	-859.84	不受限	不可开放
12673	10kV石桥线	隆昌电力调度控制中心	石桥线917开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	288.5	98	4996.8	250	-1159.16	不受限	不可开放
12674	10kV方利线大馈线	武胜电力调度控制中心	方利线951开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	473.71	95	8204.6	0	-1276.4	不受限	不可开放
12675	10kV八环二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	八环二路926开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	2.06	1	35.6	0	6199.78	受限	不可开放
12676	10kV庐天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南二路924开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	428.87	75	7428	15655	-8006.26	不受限	不可开放
12677	10kV红渔线927大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红渔线927开关	红房站	81500	否	380	6581.79	公线	245.4	65	4250.3	5750	-4076.69	不受限	不可开放
12678	10KV石阳线	简阳电力调度控制中心	石阳线927开关	石桥	22000	否	275	4763.14	公线	31.45	11	544.7	0.0001	3742.13	受限	不可开放
12679	10kV望古线	隆昌电力调度控制中心	望古线973开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	333.53	90	5776.8	2300	-2936.07	不受限	不可开放
12680	10kV圣乐线	隆昌电力调度控制中心	圣乐线912开关	圣灯站	16300	是	205	3550.7	公线	174.68	85	3025.4	0	-184.84	受限	不可开放
12681	10kV牛恒线大馈线	广安电力调度控制中心	牛恒线979开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	342.17	81	5926.4	1130	-1236.71	受限	不可开放
12682	10kV竹环线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹环线913开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	545.71	108	9451.7	600	-3054.21	受限	不可开放
12683	10kV威水线	威远电力调度控制中心	威水线927开关	威远站	90000	是	400	6928.2	公线	368.68	92	6385.6	4680	-5523.04	不受限	不可开放
12684	10kV红石线	青白江电力调度控制中心	红石线926开关	红锋	2*40000	是	600	10392.3	公线	691.4	115	11975	0	-3661.16	不受限	不可开放
12685	10kV竹林线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹林线951开关	石竹站	20000	是	414	7170.69	公线	213.78	52	3702.7	8040	-6006.15	受限	不可开放
12686	10kV长丽路	温江电力调度控制中心	长丽线925开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	535.36	134	9272.4	0	-3729.84	受限	不可开放
12687	10kV杨韩线	金堂电力调度控制中心	杨韩线916	杨柳	2*50000	是	580	10045.89	公线	495.03	85	8574	0	-537.29	不受限	不可开放
12688	10kV沙桥线	隆昌电力调度控制中心	沙桥线931开关	沙坝站	100000	是	423	7326.57	公线	428.38	101	7419.6	630	-2188.34	不受限	不可开放

12689	10kV西金线大馈线	广安电力调度控制中心	西金线971开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	350.09	88	6063.6	7498	-8019.04	不受限	不可开放
12690	10kV双镇路大馈线	德阳电力调度控制中心	双镇路912开关	双东站	16000	是	399	6910.88	公线	288.89	72	5003.5	11185	-10659.8	不受限	不可开放
12691	10kV淮白路	金堂电力调度控制中心	淮白线929开关	淮口	130000	否	220	3810.51	专线	248.5	113	4304	0	-874.54	不受限	不可开放
12692	10kV清河线大馈线	威远电力调度控制中心	清河线916开关	清溪站	90000	是	500	8660.25	公线	368.54	74	6383.1	900	-354.9	不受限	不可开放
12693	10kV石永线	隆昌电力调度控制中心	石永线913开关	石燕桥站	100000	否	205	3550.7	公线	116	56	1933.3	5100	-3837.37	不受限	不可开放
12694	10kV三红线_简阳	简阳电力调度控制中心	三红线923开关	三星镇	26000	否	400	6928.2	公线	322.92	81	5592.9	715	-72.52	不受限	不可开放
12695	10kV红钢线	威远电力调度控制中心	红钢线912开关	新场站	18000	否	205	3550.7	专线	213.22	104	3693	0	-497.37	不受限	不可开放
12696	10kV姜中线915	会东电力调度控制中心	姜中线915开关	姜州站	20500	否	380	6581.79	公线	337.94	89	5853.1	0	70.51	不受限	不可开放
12697	10kV长珠路	温江电力调度控制中心	长珠线905开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	422.82	106	7323.2	0	-1780.64	受限	不可开放
12698	10kV竹龙线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹龙线921开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	190.93	38	3306.9	0	3690.59	受限	不可开放
12699	10kV两华线	威远电力调度控制中心	两华线924开关	两河站	16300	否	300	5196.15	公线	225.24	75	3901.2	2160	-1384.67	不受限	不可开放
12700	10kV浦科路	成都配调	浦科线907	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	451.04	95	7812	0	-1257.92	受限	不可开放
12701	10kV东纺线	隆昌电力调度控制中心	东纺线922开关	东区站	16000	是	300	5196.15	公线	208.86	70	3617.5	50	489.42	受限	不可开放
12702	10kV双园三线大馈线	广安电力调度控制中心	双园三线913开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	376.72	99	6524.8	0	-1259.37	不受限	不可开放
12703	10kV庄唐路	大邑电力调度控制中心	庄唐线909开关	庄园	103000	是	600	10392.3	公线	524.35	87	9081.7	0	-767.86	不受限	不可开放
12704	10kV解工二线	大邑电力调度控制中心	解工二线922开关	解林	126000	否	600	10392.3	公线	541.57	90	9380	0	-26.93	不受限	不可开放
12705	10kV树丰路	大邑电力调度控制中心	树丰线940开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	496.49	93	8599.2	0	-1227.59	不受限	不可开放
12706	10kV田体线	温江电力调度控制中心	田体线908开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	608.18	110	10533.6	0	-2871.01	受限	不可开放
12707	10kV河胜二线大馈线	广安电力调度控制中心	河胜二线977开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	121.87	30	2110.8	4460	-1028.24	不受限	不可开放
12708	10kV水金一线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金一线941开关	邻水站	100000	是	300	5196.15	专线	342.78	114	5937	3350	-5130.08	不受限	不可开放
12709	10kV科向线	温江电力调度控制中心	科向线913开关	海科	104000	是	400	6928.2	公线	445.5	111	7716	715	-2888.44	受限	不可开放
12710	10kV镇永线大馈线	威远电力调度控制中心	镇永线924开关	镇西站	20000	否	300	5196.15	公线	123.33	41	2136	800	1740.53	受限	不可开放
12711	10kV美蜀线	新都电力调度控制中心	美蜀线917开关	美泉	126000	是	505	8746.86	公线	443.46	88	7680.7	1314	-1997.21	不受限	不可开放
12712	10kV东客线	新都电力调度控制中心	东客线923开关	东骏	100000	是	400	6928.2	公线	588.19	147	10187.5	2629.5	-7274.44	受限	不可开放
12713	10kV城弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	城弘线914开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	218.43	44	3783.2	4360	-1215	不受限	不可开放
12714	10kV黄达路951大馈线	德阳电力调度控制中心	黄达路951开关	黄河站	80000	是	900	15588.46	公线	482.45	54	8356	0	4114.77	受限	不可开放
12715	10kV江新线	新都电力调度控制中心	江新线917开关	繁江	166000	否	400	6928.2	公线	440.13	110	7623	96	-1483.62	受限	不可开放
12716	10kV大工一线	青白江电力调度控制中心	大工一线923开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	421.18	84	7294.8	0	-366.6	不受限	不可开放
12717	10kV子潘一线	大邑电力调度控制中心	子潘一线917开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	408.22	68	7070.4	0	1243.44	受限	不可开放

12718	10kV女玻线大馈线	武胜电力调度控制中心	女玻线952开关	龙女站	90000	是	205	3550.7	公线	138.06	67	2470	600	-229.44	不受限	不可开放
12719	10kV沙开一线	隆昌电力调度控制中心	沙开一线922开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	399.7	94	6922.8	0	-328.89	不受限	不可开放
12720	10kV西特线大馈线	广安电力调度控制中心	西特线974开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	301.59	86	5223.5	1830	-2203.76	不受限	不可开放
12721	10kV川邦线	成都配调	川邦线931	新川	3*63000	是	473	8192.6	公线	284.72	60	4931.3	0	1622.78	受限	不可开放
12722	10kV龙东线	威远电力调度控制中心	龙东线913开关	龙会站	22500	是	295	5109.55	公线	141.5	48	2450.8	1380	256.84	受限	不可开放
12723	10kV长巨线大馈线	温江电力调度控制中心	长巨线924开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	179.77	45	3113.6	0	2428.96	受限	不可开放
12724	10kV镇庆线大馈线	威远电力调度控制中心	镇庆线925开关	镇西站	20000	是	295	5109.55	公线	186.66	63	3233	855	-0.36	受限	不可开放
12725	10kV桥镇二回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇一回953开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	398.11	114	6895.2	250	-2295.46	不受限	不可开放
12726	10kV方工线大馈线	武胜电力调度控制中心	方工线954开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	481.52	96	8339.9	750	-2161.7	不受限	不可开放
12727	10kV白宝路914线路	德阳电力调度控制中心	白宝路914开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	125.69	63	2177	5190	-4595.72	不受限	不可开放
12728	10kV隆集路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆集路922	兴隆(崇州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	551.02	138	9543.6	200	-4201.04	不受限	不可开放
12729	10kV柳踏线	温江电力调度控制中心	柳踏线920开关	柳城	102000	否	400	6928.2	公线	334.5	84	5793.6	0	-251.04	受限	不可开放
12730	10kV田教路	温江电力调度控制中心	田教线915开关	大田	83000	否	400	6928.2	专线	228.64	57	3960	0	1582.56	受限	不可开放
12731	10kV三镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	三镇线914开关	三星镇	26000	否	300	5196.15	公线	172.98	58	2996	900	780.53	受限	不可开放
12732	10kV官加一线大馈线	广安电力调度控制中心	官加一线912开关	官盛站	100000	是	420	7274.61	公线	297.52	71	5153	5280	-4613.31	不受限	不可开放
12733	10kV永园二线大馈线	广安电力调度控制中心	永园二线928开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	401.21	80	6949	1760	-1780.8	不受限	不可开放
12734	10kV桥古路大馈线	郫都电力调度控制中心	桥古线910开关	同善桥	128000	是	600	10392.3	专线	598.56	100	10367	0	-2053.16	不受限	不可开放
12735	10kV石水线	隆昌电力调度控制中心	石水线914开关	石燕桥站	100000	否	165	2857.88	公线	170.51	103	2953.2	0	-381.11	不受限	不可开放
12736	10kV东天线	新都电力调度控制中心	东天线915开关	东骏	100000	否	517	8954.7	专线	346.84	67	6007.2	240	1812.03	受限	不可开放
12737	10kV江武线915大馈线	简阳电力调度控制中心	江武线912开关	江南	105000	否	539	9335.75	公线	162.38	30	2812.5	5560	29.67	受限	不可开放
12738	10kV坛子线大馈线	广安电力调度控制中心	坛子线952开关	坛同站	11300	是	150	2598.08	公线	156.87	105	2717	630	-1268.54	不受限	不可开放
12739	10kV八航二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	八航二路925开关	八角站	82000	是	450	7794.23	公线	2.64	1	45.7	0	6189.68	受限	不可开放
12740	10kV邛固线	邛崃电力调度控制中心	邛固线918开关	邛崃	94500	是	600	10392.3	公线	586.84	98	10164	0	-1850.16	不受限	不可开放
12741	10kV牌城二线	简阳电力调度控制中心	牌城二线952开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	478.68	87	8290.8	2000	-1670.38	不受限	不可开放
12742	10kV南工线大馈线	邻水电力调度控制中心	南工线929开关	南城站（邻水）	20000	是	400	6928.2	公线	284.99	71	4936	660	-53.44	不受限	不可开放
12743	10kV黄镇线922大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV黄镇线922小车开关	黄琅站	12600	否	255	4416.73	公线	254.54	100	4408.6	0	-433.54	不受限	不可开放
12744	10kV科业线	温江电力调度控制中心	科业线914开关	海科	104000	是	552	9560.92	专线	521.71	95	9036	0	-1387.26	受限	不可开放
12745	10kV威开二线	威远电力调度控制中心	威开二线973开关	威远站	90000	否	400	6928.2	公线	368.68	92	6385.6	2000	-2150.22	不受限	不可开放
12746	6kV栗黄路	大邑电力调度控制中心	栗黄线606开关	栗子坪	40000	否	75	1299.04	公线	105.94	141	1834.8	0	-665.66	不受限	不可开放

12747	10kV子龙路	大邑电力调度控制中心	子龙线920开关	子龙庙	80000	否	500	8660.25	公线	301.96	60	5230	0	2564.22	受限	不可开放
12748	10kV杨巩线	威远电力调度控制中心	杨巩线912开关	杨家湾站	80000	否	100	1732.05	公线	52.57	53	910.5	1340	-691.66	不受限	不可开放
12749	10kV羊工三线	邛崃电力调度控制中心	羊工三线950开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	424.02	84	7344	0	-374.22	不受限	不可开放
12750	10kV东岭线	隆昌电力调度控制中心	东岭线914开关	东区站	16000	是	423	7326.57	公线	170.61	40	2955	0	2906.26	受限	不可开放
12751	10kV沱兰路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱兰录930	沱源	2*63000	是	552	9560.92	公线	443.7	80	7684.8	0	-36.06	受限	不可开放
12752	10kV黄移路915大馈线	德阳电力调度控制中心	黄移路915开关	黄河站	80000	否	552	9560.92	公线	369.91	67	6406.8	6500	-4301.97	受限	不可开放
12753	10kV崇东路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇东路918	崇州	2*63000	是	540	9353.07	公线	706.42	131	12235.2	0	-4752.74	不受限	不可开放
12754	10kV东大线	隆昌电力调度控制中心	东大线913开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	126.08	34	2183.7	1905	1053.41	受限	不可开放
12755	10kV马跑线大馈线	广安电力调度控制中心	马跑线929	石马河站	127000	否	180	3117.69	公线	268.2	149	4645.2	630	-2469.28	不受限	不可开放
12756	10kV庄董路	大邑电力调度控制中心	庄董线905开关	庄园	100000	否	600	10392.3	公线	630.66	105	10923.1	0	-1570.03	不受限	不可开放
12757	10kV瑞家线	新都电力调度控制中心	瑞家线913开关	瑞云	126000	否	442	7655.66	公线	550.02	124	9526.4	0	-2636.31	不受限	不可开放
12758	10kV牛环线大馈线	邹水电力调度控制中心	牛环线973开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	365.62	91	6332.6	730	-1520.04	不受限	不可开放
12759	10kV子泰二路	大邑电力调度控制中心	子泰二线915开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	专线	504.25	84	8733.6	0	619.47	受限	不可开放
12760	10kV越楠线大馈线	威远电力调度控制中心	越楠线913开关	越溪站	13000	是	400	6928.2	公线	254.3	64	4404.5	2000	-861.94	不受限	不可开放
12761	10kV万隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	万隆线973开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	222.06	98	3846	205	-898.66	不受限	不可开放
12762	10kV大峰线	青白江电力调度控制中心	大峰线922开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	607.74	122	10526	0	-3597.8	不受限	不可开放
12763	10kV西万线953大馈线	广安电力调度控制中心	西万线953开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	282.61	81	4894.8	0	-45.06	不受限	不可开放
12764	10kV德城路952大馈线	德阳电力调度控制中心	德城路952开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	515.18	86	8922.9	1835	-2444.06	不受限	不可开放
12765	10kV镇水线大馈线	威远电力调度控制中心	镇水线912开关	镇西站	20000	是	300	5196.15	公线	291.22	97	5044	3000	-3887.08	受限	不可开放
12766	10kV清龙一线大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙一线915开关	清风	42000	是	553	9578.24	公线	351.81	64	6093.3	12180	-10610.71	不受限	不可开放
12767	10kV乐双线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐双线972开关	乐善站	20000	是	222.75	3858.14	公线	191.57	86	3318	50	-281.49	不受限	不可开放
12768	10kV红城二线	青白江电力调度控制中心	红城二线927开关	红锋	2*40000	是	500	8660.25	公线	610.45	122	10573	0	-3644.8	不受限	不可开放
12769	10kV沱望路	金堂电力调度控制中心	沱望路913开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	461.15	85	7987.2	0	430.56	受限	不可开放
12770	10kV普坡线	隆昌电力调度控制中心	普坡线912开关	普润站	10000	是	205	3550.7	公线	188.42	92	3263.5	0	-857.94	不受限	不可开放
12771	10kV塔新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔新路907	赵塔	189000	是	255	4416.73	公线	285.03	112	4936.8	0	-1403.42	不受限	不可开放
12772	10kV丰万线大馈线	邹水电力调度控制中心	丰万线959开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	321.56	80	5569.5	3360	-3386.94	不受限	不可开放
12773	10kV清荣二线	威远电力调度控制中心	清荣二线971开关	清溪站	90000	否	423	7326.57	公线	262.74	62	4550.7	2229	-185.79	不受限	不可开放
12774	10kV城网一线大馈线	雷波电力调度控制中心	城网一线915开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	210	3637.31	公线	220.07	105	3811.6	0	-538.02	不受限	不可开放

12775	10kV桂华线	广安电力调度控制中心	桂华线972开关	桂兴站	80020	否	260	4503.33	公线	400	154	6928	252	-3127	不受限	不可开放
12776	10kV武融线大馈线	武胜电力调度控制中心	武融线978开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	244.1	49	4221	5930	-3222.8	不受限	不可开放
12777	10kV南世路924大馈线	德阳电力调度控制中心	南世路924开关	城南站	90000	是	600	10392.3	公线	372	62	6443	12530	-4216.16	不受限	不可开放
12778	10kV风黄一二路917大馈线	德阳电力调度控制中心	风黄一二路917开关	风光站	82000	是	1000	17320.51	公线	635	63	10998.2	56310	-42453.59	不受限	不可开放
12779	10kV南耐路916大馈线	德阳电力调度控制中心	南耐路916开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	411.26	75	7123	10155	-2506.26	不受限	不可开放
12780	10kV红园线	金堂电力调度控制中心	红园线911开关	红旗	130000	是	400	6928.2	公线	518.24	130	8976	0	-3433.44	不受限	不可开放
12781	10kV徐西二线	隆昌电力调度控制中心	徐西二线926开关	徐家桥站	80000	是	481	8331.16	公线	321.05	67	5560.6	3995	-2890.67	不受限	不可开放
12782	10kV沱置路大馈线	金堂电力调度控制中心	沱置路924开关	沱源	126000	否	540	9353.07	专线	455.75	84	7893.6	0	524.16	受限	不可开放
12783	10kV龙元路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙元路925开关	安龙	100000	否	400	6928.2	公线	499.26	125	8647.2	0	-2411.82	受限	不可开放
12784	10kV玉铁路	邛崃电力调度控制中心	玉铁路947	玉带	163000	否	359	6218.06	专线	612.54	171	10609.2	0	-5012.95	不受限	不可开放
12785	10kV石燕线	隆昌电力调度控制中心	石燕线924开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	215.38	73	3730.4	595	-237.76	不受限	不可开放
12786	10kV城石线大馈线	武胜电力调度控制中心	城石线923开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	394.99	79	6841.2	3760	-3673	不受限	不可开放
12787	10kV堰锦线大馈线	新都电力调度控制中心	堰锦线908开关	沙堰子	126000	否	517	8954.7	公线	728.12	141	12611	0	-4551.77	不受限	不可开放
12788	10kV树宏二线	大邑电力调度控制中心	树宏二线932开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	588.7	118	10196.2	0	-2401.98	不受限	不可开放
12789	10kV河大一线大馈线	广安电力调度控制中心	河大一线957开关	河堰站	160000	是	480	8313.84	公线	240.16	50	4159.5	10800	-8308.43	不受限	不可开放
12790	10kV南广线912大馈线	邻水电力调度控制中心	南广线912开关	南城站（邻水）	34000	是	295	5109.55	公线	262.17	89	4540.8	33565	-34018.16	不受限	不可开放
12791	10kV清广路922大馈线	德阳电力调度控制中心	清广路922开关	清平站	40000	是	552	9560.92	公线	438.9	79	7601.7	8100	-451.26	不受限	不可开放
12792	10kV树宏三线	大邑电力调度控制中心	树宏三线944开关	大树	120000	否	600	10392.3	公线	582.06	97	10081.2	0	-728.13	不受限	不可开放
12793	10kV田涌线	温江电力调度控制中心	田涌线906开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	357.09	65	6184.8	1800	-322.21	受限	不可开放
12794	10kV武振线大馈线	武胜电力调度控制中心	武振线976开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	185.1	37	3203.1	37770	-34044.9	不受限	不可开放
12795	10kV三踏线	简阳电力调度控制中心	三踏线912开关	三星镇	26000	是	330	5715.77	公线	291.1	88	5041.9	6150	-6619.28	受限	不可开放
12796	10kV安唐线	郫都电力调度控制中心	安唐线912开关	安德	22000	是	600	10392.3	公线	328.75	55	5694	0	2619.84	受限	不可开放
12797	10kV望和线	隆昌电力调度控制中心	望和线914开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	328.29	88	5685.9	0	-543.79	不受限	不可开放
12798	10kV归渔线	资中电力调度控制中心	归渔线924开关	归德站	30000	否	295	5109.55	公线	242.15	82	4194	1550	-1145.41	不受限	不可开放
12799	10kV汶马线914大馈线	雷波电力调度控制中心	10KV汶马线914开关	汶水站	6300	否	255	4416.73	公线	242.96	95	4208	630	-862.94	不受限	不可开放
12800	10kV桥新线	广安电力调度控制中心	桥新线955开关	卫桥站	160000	是	295	5109.55	公线	173.38	59	3003	2100	-1015.36	不受限	不可开放
12801	10kV杨业路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨业路912	杨柳	2*50000	否	480	8313.84	公线	570.76	119	9885.6	0	-2403.14	不受限	不可开放
12802	10kV红金二线926大馈线	会东电力调度控制中心	红金二线926小车开关	红房站	81820	否	420	7274.61	公线	375.46	89	6502.9	0	44.25	不受限	不可开放

12803	10kV方带二线大馈线	武胜电力调度控制中心	方带二线978开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	348.72	86	6039.8	4750	-4476.47	不受限	不可开放
12804	10kV家滩线大馈线	邻水电力调度控制中心	家滩线922开关	陈家站	70000	是	395	6841.6	公线	338.25	86	5858.5	0	-385.22	不受限	不可开放
12805	10kV东阿路大馈线	金堂电力调度控制中心	东阿路906	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公线	525.87	97	9108	250	-1875.54	受限	不可开放
12806	10kV三唐路	郫都电力调度控制中心	三道堰923开关	三道堰	40000	是	400	6928.2	公线	448.96	112	7776	0	-2233.44	受限	不可开放
12807	10kV科府一线	温江电力调度控制中心	科府一线915开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	646.42	117	11196	2730	-6263.41	受限	不可开放
12808	10kV夹台线大馈线	邛崃电力调度控制中心	夹台线913开关	夹关	20000	是	276	4780.46	公线	394.83	143	6838.5	0	-3014.13	不受限	不可开放
12809	10kV詹沪线大馈线	新都电力调度控制中心	詹沪线925开关	詹家湾	166000	否	517	8954.7	专线	538.68	104	9330	0	-1270.77	不受限	不可开放
12810	10kV归高线	资中电力调度控制中心	归高线922开关	归德站	30000	否	300	5196.15	公线	281.54	94	4876.2	0	-199.67	不受限	不可开放
12811	10kV归甘线	资中电力调度控制中心	归甘线921开关	归德站	30000	否	260	4503.33	公线	238.75	92	4135.2	0	-82.2	不受限	不可开放
12812	10kV岭星线大馈线	广安电力调度控制中心	岭星线922开关	分水岭站	71500	是	260	4503.33	公线	258.8	100	4482.4	0	-879.74	不受限	不可开放
12813	10kV简园线	简阳电力调度控制中心	简园线924开关	简阳	82000	是	539	9335.75	公线	600.07	111	10393.2	17940	-20864.6	受限	不可开放
12814	10kV旗竹线	郫都电力调度控制中心	旗竹线912开关	战旗	11000	是	300	5196.15	公线	254.68	85	4411.1	0	-254.18	受限	不可开放
12815	10kV山银线大馈线	武胜电力调度控制中心	山银线959开关	天印山站	80000	否	417.15	7225.25	公线	418.93	100	7255.8	6390	-7143.08	不受限	不可开放
12816	10kV石新一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	石新一路914开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	121.29	22	2100.7	15850	-8201.26	不受限	不可开放
12817	10kV柳财路	温江电力调度控制中心	柳财线917开关	柳城	102000	否	400	6928.2	专线	370.35	93	6414.4	0	-871.84	受限	不可开放
12818	10kV姜小线914大馈线	会东电力调度控制中心	10kV姜小线914开关	姜州站	11300	否	335	5802.37	公线	638.54	191	11059.5	0	-5837.37	不受限	不可开放
12819	10kV罗代二线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代二线925开关	梭罗站	18000	是	300	5196.15	公线	297.92	99	5160	600	-1603.08	不受限	不可开放
12820	10kV清龙二线大馈线	简阳电力调度控制中心	清龙二线923开关	清风	42000	是	480	8313.84	公线	475.98	99	8244	8790	-10382.93	不受限	不可开放
12821	10kV湾华线	郫都电力调度控制中心	湾西线946开关	林湾	182000	否	600	10392.3	专线	135.8	23	2352	0	7001.07	受限	不可开放
12822	10kV牛观线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛观线958开关	牛背山站	80000	是	400	6928.2	公线	307.93	77	5333.3	3645	-3435.74	不受限	不可开放
12823	10kV湾海线	郫都电力调度控制中心	湾海线932开关	林湾	182000	是	600	10392.3	公线	343.65	57	5952	0	2361.84	受限	不可开放
12824	10kV沙城线	隆昌电力调度控制中心	沙城线935开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	242.98	65	4208.4	1615	-681.29	不受限	不可开放
12825	10kV长城一线	温江电力调度控制中心	长城一线918开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	公线	564.67	102	9780	2400	-4531.26	受限	不可开放
12826	10kV柳盛路大馈线	温江电力调度控制中心	柳盛线918开关	柳城	102000	否	400	6928.2	公线	154.04	39	2668	0	2874.56	受限	不可开放
12827	10kV河商线大馈线	广安电力调度控制中心	河商线975开关	河堰站	160000	否	480	8313.84	专线	256.63	53	4444.8	4580	-1542.34	不受限	不可开放
12828	10kV八农二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	八农二路923开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	501	105	8677.3	26060	-20517.44	不受限	不可开放
12829	10kV清镇二路924线路	德阳电力调度控制中心	清镇二路924开关	清平站	71500	是	575	9959.29	公线	267.03	46	4625	22790	-19447.57	不受限	不可开放
12830	10kV庐维路	德阳电力调度控制中心	庐维路953开关	庐山站	100000	否	800	13856.41	专线	278.04	35	4815.6	900	6755.17	受限	不可开放

12831	10kV太沙线	郫都电力调度控制中心	太沙线924开关	太和	485000	是	600	10392.3	公线	303.2	51	5251.4	0	3062.44	受限	不可开放
12832	10kV科创二线	温江电力调度控制中心	科创二线927开关	海科	104000	否	553	9578.24	公线	479.45	87	8304	0	-641.41	受限	不可开放
12833	10kV方振线大馈线	武胜电力调度控制中心	方振线953开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	450.92	90	7809.9	0	-881.7	不受限	不可开放
12834	10kV松坪线915大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松坪线915开关	会东松坪站	5000	否	220	3810.51	公线	363.74	165	6300	0	-2870.54	不受限	不可开放
12835	10kV康联路大馈线	崇州电力调度控制中心	康联路917	永康	2*40000	是	586	10149.82	公线	580.6	99	10056	3750	-5686.14	不受限	不可开放
12836	10kV竹高线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹高线952开关	金竹站	20000	否	178.2	3086.51	公线	207.52	116	3594.3	300	-1116.44	不受限	不可开放
12837	10kV田金一线	温江电力调度控制中心	田金一线919开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	566.19	102	9806.4	0	-2143.81	受限	不可开放
12838	10kV浦港二线	成都配调	浦港二线963	犀浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	465.13	98	8056	0	-1501.92	受限	不可开放
12839	10kV子林路	大邑电力调度控制中心	子林线911开关	子龙庙	80000	否	520	9006.66	公线	300.42	58	5203.2	0	2902.79	受限	不可开放
12840	10kV山园线大馈线	武胜电力调度控制中心	山园线958开关	天印山站	80000	是	305.6	5293.15	公线	346.64	113	6003.8	6720	-8489.28	不受限	不可开放
12841	10kV庐龙二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	庐龙二路923开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	560.8	101	9713	8060	-411.26	不受限	不可开放
12842	10kV红普线913大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红普线913开关	红房站	81820	否	320	5542.56	公线	206.41	65	3575	3300	-1886.7	不受限	不可开放
12843	10kV杨杏路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨杏路921开关	杨柳	100000	否	310	5369.36	专线	506.26	163	8768.4	315	-4250.98	不受限	不可开放
12844	10kV江泉II线大馈线	简阳电力调度控制中心	江泉二线917开关	江南	105000	否	510	8833.46	公线	162.38	32	2812.5	11200	-6062.39	受限	不可开放
12845	10kV沙普线	隆昌电力调度控制中心	沙普线923开关	沙坝站	100000	是	371	6425.91	公线	138.29	37	2395.2	3820	-1074.47	不受限	不可开放
12846	10kV九镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	九镇线912开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公线	299.93	93	5194.8	1425	-2171.9	不受限	不可开放
12847	10kV水双线大馈线	广安电力调度控制中心	水双线955开关	邻水站	100000	是	480	8313.84	公线	452.31	94	7834	6400	-7582.93	不受限	不可开放
12848	10kV万蜀一线	新都电力调度控制中心	万蜀一线923开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	466.84	106	8085.6	0	-1961.07	不受限	不可开放
12849	10kV放京Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	放京二线912开关	解放	131300	是	465	8054.04	公线	453.64	98	7857	600	-2013.77	不受限	不可开放
12850	10kV丰柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰柳线958开关	丰禾站	40000	是	295	5109.55	公线	304.66	103	5276.7	3730	-4919.06	不受限	不可开放
12851	10kV田马路大馈线	温江电力调度控制中心	田马线938开关	大田	83000	是	553	9578.24	公线	435.38	79	7540.8	0	121.79	受限	不可开放
12852	10kV堰工一线	新都电力调度控制中心	堰工一线905开关	沙堰子	126000	是	505	8746.86	公线	416.57	82	7215	0	-217.51	不受限	不可开放
12853	10kV塔牟线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔牟路线908	赵塔	189000	是	255	4416.73	公线	326.12	128	5648.4	0	-2115.02	不受限	不可开放
12854	10kV沿华线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿华线916开关	沿口站	100000	是	276	4780.46	公线	231.81	84	4015	260	-450.63	不受限	不可开放
12855	10kV黄天北路925大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天北路925开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	401.43	73	6952.8	7590	-6894.06	受限	不可开放
12856	10kV德鼓路929大馈线	德阳电力调度控制中心	德鼓路929开关	德阳站新	103000	是	600	10392.3	公线	639.21	107	11071.1	400	-3157.26	不受限	不可开放
12857	10kV沙橡线	隆昌电力调度控制中心	沙橡线934开关	沙坝站	100000	是	505	8746.86	公线	516.72	102	8949.6	3230	-5182.11	不受限	不可开放
12858	10kV石李线	隆昌电力调度控制中心	石李线928开关	石燕桥站	100000	是	260	4503.33	公线	200.14	77	3466.4	1815	-1678.74	不受限	不可开放
12859	10kV溪红线大馈线	广安电力调度控制中心	溪红线4开关	溪口站	20000	否	50	866.03	专线	62.47	125	1082	0	-302.57	不受限	不可开放

12860	10kV天浦路大馈线	郫都电力调度控制中心	天浦路938开关	天健	189000	是	400	6928.2	公线	311	78	10444	0	-4901.44	不受限	不可开放
12861	10kV家园线大馈线	邻水电力调度控制中心	家园线913开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	311.24	78	5390.6	5230	-5078.04	不受限	不可开放
12862	10kV南冻线大馈线	邻水电力调度控制中心	南冻线911开关	南城站（邻水）	20000	是	295	5109.55	公线	272.36	92	4717.2	38905	-39534.56	不受限	不可开放
12863	10kV大工二线	青白江电力调度控制中心	大工二线925开关	大湾	2*40000	是	500	8660.25	公线	462.26	92	8006.4	0	-1078.2	不受限	不可开放
12864	10kV湾渡线	郫都电力调度控制中心	湾渡线927开关	林湾	182000	否	600	10392.3	公线	134	22	2310	0	8289.84	受限	不可开放
12865	10kV沙开二线	隆昌电力调度控制中心	沙开二线932开关	沙坝站	100000	否	423	7326.57	公线	507.09	120	8782.8	0	-2188.89	不受限	不可开放
12866	10kV金渔线	资中电力调度控制中心	金渔线912开关	金李井站	10000	否	255	4416.73	公线	228.87	90	3964	0	11.06	不受限	不可开放
12867	10kV牌星线	简阳电力调度控制中心	牌星线946开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	412.99	75	7153	13050	-11582.58	不受限	不可开放
12868	10kV丰镇线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇线957开关	丰禾站	40000	是	368	6373.95	公线	346.09	94	5994.2	4965	-5860.04	不受限	不可开放
12869	10kV岭开二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭开二线927开关	分水岭站	71500	是	450	7794.23	公线	379.91	84	6580	1600	-1944.62	不受限	不可开放
12870	10kV八长二路920大馈线	德阳电力调度控制中心	八长二路920开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	289.77	72	5018.9	2360	-1836.34	受限	不可开放
12871	10kV楼强线	青白江电力调度控制中心	楼强线933开关	高楼	2*63000	否	600	10392.3	公线	702.33	117	12164.4	0	-2811.33	不受限	不可开放
12872	10kV双园二线大馈线	广安电力调度控制中心	双园二线931开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	376.72	99	6524.8	200	-1459.37	不受限	不可开放
12873	10kV杨海东路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨海东路931	杨柳	2*50000	否	600	10392.3	专线	380.46	63	6589.6	8060	-5296.53	不受限	不可开放
12874	10kV放解一线	简阳电力调度控制中心	放解一线917开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	533.78	99	9245	170	-1946.4	不受限	不可开放
12875	10kV江钟线	简阳电力调度控制中心	江钟线911开关	江南	105000	否	553	9578.24	公线	422.7	76	7321.2	12410	-11110.78	受限	不可开放
12876	10kV桥万线	资中电力调度控制中心	桥万线928开关	倒石桥站	100000	否	736	12747.89	公线	609.84	83	10562.5	3430	-2519.4	不受限	不可开放
12877	10kV烈面线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈面线952开关	烈面站	22500	否	360.45	6243.18	公线	386.49	107	6694	2770	-3845.14	不受限	不可开放
12878	10kV柳南路大馈线	温江电力调度控制中心	柳南线916开关	柳城	102000	是	400	6928.2	公线	339.68	85	5883.2	0	-340.64	受限	不可开放
12879	10kV子玉路	大邑电力调度控制中心	子玉线929开关	子龙庙	80000	是	600	10392.3	公线	478.75	80	8292	0	21.84	受限	不可开放
12880	10kV双坪线大馈线	广安电力调度控制中心	双坪线923开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	225.79	59	3910.7	2008	-652	不受限	不可开放
12881	10kV武工线大馈线	武胜电力调度控制中心	武工线977开关	武胜	360000	是	500	8660.25	公线	288.22	58	4992	15825	-13888.8	不受限	不可开放
12882	10kV杨镇路926线路	德阳电力调度控制中心	杨镇路926开关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	246.36	45	4267	12825	-8487.17	不受限	不可开放
12883	10kV泰扬路	德阳电力调度控制中心	泰扬路924开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	603.15	101	10446.6	0	-2132.76	不受限	不可开放
12884	10kV玉广路	邛崃电力调度控制中心	玉广路913	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	570.55	113	9882	0	-2912.22	不受限	不可开放
12885	10kV福三路	大邑电力调度控制中心	福三线928开关	福田	126000	是	600	10392.3	公线	562.48	94	9742.1	0	-1428.26	不受限	不可开放
12886	10kV乐普线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐普线957开关	乐善站	20000	否	222.75	3858.14	公线	215.4	97	3730.8	250	-508.47	不受限	不可开放
12887	10kV玉东线	邛崃电力调度控制中心	玉东线933开关	玉带	163000	是	503	8712.22	公线	399.42	79	6918	0	51.78	不受限	不可开放

12888	10kV桥凤二线	资中电力调度控制中心	桥凤二线926开关	倒石桥站	100000	是	742	12851.82	公线	767.01	103	13284.6	1260	-2977.96	不受限	不可开放
12889	10kV柳三线	温江电力调度控制中心	柳三线919开关	柳城	102000	是	553	9578.24	公线	562.52	102	9742.8	0	-2080.21	不受限	不可开放
12890	10kV简机线大馈线	郫都电力调度控制中心	简机线961开关	郫简	189000	否	600	10392.3	专线	632.37	105	10952.7	0	-2638.86	不受限	不可开放
12891	10kV威建线	威远电力调度控制中心	威建线928开关	威远站	90000	否	400	6928.2	公线	398.89	100	6908.8	1560	-2233.42	不受限	不可开放
12892	10kV淮铁路	金堂电力调度控制中心	淮铁线908开关	淮口	128000	否	100	1732.05	专线	251.27	251	4352	0	-2793.16	不受限	不可开放
12893	10kV栗茶线	大邑电力调度控制中心	栗茶线923开关	栗子坪	16000	否	200	3464.1	公线	584.31	292	10120.3	0	-7002.61	不受限	不可开放
12894	10kV九幺线大馈线	邻水电力调度控制中心	九幺线913开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	166.86	57	2890	2595	-1397.36	不受限	不可开放
12895	10kV杨耐路	德阳电力调度控制中心	杨耐路928开关	杨嘉站	50000	是	510	8833.46	公线	398.96	78	6910	2200	-2043.23	不受限	不可开放
12896	10kV隆白路大馈线	崇州电力调度控制中心	隆白路923	兴隆(崇州)	2*10000	是	305	5282.75	公线	248.87	82	4310.4	0	-84.2	不受限	不可开放
12897	10kV祥宁线	成都配调	祥宁路907	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	494.41	105	8563.2	0	-2009.12	不受限	不可开放
12898	10kV徐坝线	隆昌电力调度控制中心	徐坝线928开关	徐家桥站	80000	是	295	5109.55	公线	264.02	89	4572.8	3965	-4450.16	不受限	不可开放
12899	10kV万宝线大馈线	武胜电力调度控制中心	万宝线972开关	万善站	20000	否	422	7309.25	公线	507.78	120	8794.8	7850	-10066.47	不受限	不可开放
12900	10kV树家路	大邑电力调度控制中心	树家线911开关	大树	120000	是	500	8660.25	公线	588.31	118	10189.6	0	-3261.4	不受限	不可开放
12901	10kV简医线	简阳电力调度控制中心	简医线931开关	简阳	82000	是	539	9335.75	专线	581.06	108	10064	0.0001	-2595.4	受限	不可开放
12902	10kV沿泰线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿泰线926开关	沿口站	100000	否	178.2	3086.51	公线	144.05	81	2495	4650	-4367.14	不受限	不可开放
12903	10kV桥晶线	资中电力调度控制中心	桥晶线924开关	倒石桥站	100000	否	482	8348.48	公线	438.85	91	7600.8	1880	-1967.17	不受限	不可开放
12904	10kV康金路大馈线	崇州电力调度控制中心	康金路913	永康	2*40000	是	600	10392.3	公线	491.92	82	8520	0	-206.16	不受限	不可开放
12905	10kV沿环线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿环线913开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	319.57	88	5535	7310	-7787.41	不受限	不可开放
12906	10kV黄屏路926大馈线	德阳电力调度控制中心	黄屏路926开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	229.88	42	3981.6	5300	-1632.86	受限	不可开放
12907	10kV长石II线大馈线	简阳电力调度控制中心	长石二线923开关	长岭	93000	否	539	9335.75	公线	556.25	103	9634.2	21950	-23182.03	不受限	不可开放
12908	10kV景天线	青白江电力调度控制中心	景天线914开关	景峰	2*50000	否	400	6928.2	专线	923.87	231	16001.5	1000	-10766.12	受限	不可开放
12909	10kV水石线大馈线	邻水电力调度控制中心	水石线925开关	邻水站	100000	是	260	4503.33	公线	214.46	82	3714.4	21365	-21476.74	不受限	不可开放
12910	10kV店华路大馈线	郫都电力调度控制中心	店华线951开关	雍店	126000	否	600	10392.3	专线	586	98	10149.5	0	-796.43	不受限	不可开放
12911	10kV东成路大馈线	金堂电力调度控制中心	东成路905	东岳	2*63000	是	540	9353.07	公线	430.91	80	7463.3	0	19.16	受限	不可开放
12912	10kV龙建线	威远电力调度控制中心	龙建线912开关	龙会站	22500	否	295	5109.55	公线	365.16	124	6324.5	750	-2475.91	受限	不可开放
12913	10kV龙铁线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙铁线916开关	龙安站	30300	否	100	1732.05	专线	163.74	164	2836	1300	-2577.16	不受限	不可开放
12914	10kV柳春线	温江电力调度控制中心	柳春线912开关	柳城	102000	是	400	6928.2	专线	409.75	102	7096.8	0	-1554.24	受限	不可开放
12915	10kV长锦线大馈线-用户	简阳电力调度控制中心	长锦线924	长岭	141000	否	595	10305.7	专线	1	0	17.2	3520	5755.13	受限	不可开放
12916	10kV绛南线大馈线	简阳电力调度控制中心	绛南线962	绛溪河	526000	是	600	10392.3	公线	214.46	36	3714.4	0.01	4599.43	受限	不可开放

12917	10kV贾镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾镇二线924	贾家	115000	是	550	9526.28	公线	348.34	63	6033.3	800	787.72	受限	不可开放
12918	10kV水金二线大馈线	邻水电力调度控制中心	水金二线924开关	邻水站	100000	否	600	10392.3	专线	419.08	70	7258.4	8480	-6385.33	不受限	不可开放
12919	10kV清镇路	德阳电力调度控制中心	清镇路915开关	清平站	31500	是	575	9959.29	公线	499.47	87	8650.8	11690	-12373.37	不受限	不可开放
12920	10kV绛创线大馈线	简阳电力调度控制中心	绛创线927	绛溪河	526000	否	600	10392.3	公线	198.65	33	3440.6	1260	4652.47	受限	不可开放
12921	10kV石水二线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水二线914	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	163.35	43	2829.2	7530	-5093.77	受限	不可开放
12922	10kV石玻三线	隆昌电力调度控制中心	石玻三线962开关	石燕桥站	125000	是	560	9699.48	专线	449.02	80	7777	0	-17.42	不受限	不可开放
12923	10kV石玻二线	隆昌电力调度控制中心	石玻二线927开关	石燕桥站	125000	是	293	5074.91	专线	285.08	97	4937.6	0	-877.67	不受限	不可开放
12924	10kV康久线大馈线	简阳电力调度控制中心	康久线914	健康	10000	否	380	6581.79	公线	348.27	92	6032	7275	-7383.39	受限	不可开放
12925	10kV贾园三线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园三线915开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	356.93	65	6182	0.01	2391.64	受限	不可开放
12926	10kV官加二线大馈线	广安电力调度控制中心	官加二线922开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	303	61	5248	14920	-13239.8	不受限	不可开放
12927	10kV桥铁一线	资中电力调度控制中心	桥铁一线915开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	357.66	60	6194.7	5945	-2786.63	不受限	不可开放
12928	10kV兴望线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴望线912	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	1	0	17.2	8130	-2985.81	受限	不可开放
12929	10kV双华线大馈线	广安电力调度控制中心	双华线932开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	255.57	67	4426.5	3412	-2573.07	不受限	不可开放
12930	10kV圣佳线	隆昌电力调度控制中心	圣佳线921开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	0	0	0	0	6664.93	受限	不可开放
12931	10kV贾海线	简阳电力调度控制中心	贾海线918开关	贾家	115000	是	553	9578.24	公线	419.83	76	7271.5	500	-108.91	受限	不可开放
12932	10kV草镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	草镇线917	草池	40000	否	500	8660.25	公线	491.29	98	8509.2	1815	-2529.98	受限	不可开放
12933	10kV南佛线大馈线	邻水电力调度控制中心	南佛线972开关	南城站（邻水）	20000	是	272	4711.18	公线	316.7	116	5485.2	315	-2031.26	不受限	不可开放
12934	10kV新纸路	德阳电力调度控制中心	新纸路922开关	德新站	8000	是	400	6928.2	公线	420.7	105	7286.5	10515	-4972.44	不受限	不可开放
12935	10kV黄开二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	黄开二路927开关	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	533.14	67	9234	1250	601.13	受限	不可开放
12936	10kV黄龙北二路921大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙北二路921开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	347.75	93	6023	11735	-4086.26	不受限	不可开放
12937	10kV风电二路926大馈线	德阳电力调度控制中心	风电二路926开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	272.81	49	4725.1	9590	-1941.26	不受限	不可开放
12938	10kV康五线大馈线	简阳电力调度控制中心	康五线912	健康	10000	否	380	6581.79	公线	243.19	64	4212	2450	-738.39	受限	不可开放
12939	10kV石水线大馈线	简阳电力调度控制中心	石水线911	石盘	71500	是	380	6581.79	公线	427.39	112	7402.4	1529	-3665.97	受限	不可开放
12940	10kV水万线	邻水电力调度控制中心	水万线942开关	邻水站	180000	是	300	5196.15	公线	230.1	77	3985.4	2750	-2578.48	受限	不可开放
12941	10KV徐环线	隆昌电力调度控制中心	徐环线972开关	徐家桥站	90000	是	423	7326.57	公线	217.24	51	3762.6	5900	-3801.34	不受限	不可开放
12942	10kV兴岔线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴岔线922	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	988.45	359	17120	0.01	-12833.18	受限	不可开放
12943	10kV养星线大馈线	简阳电力调度控制中心	养星线912	养马河	20000	否	380	6581.79	公线	518.24	136	8976	50	-3102.39	不受限	不可开放
12944	10kV南河线	威远电力调度控制中心	南河线912开关	威南站	150000	是	500	8660.25	公线	422.18	84	7312.2	3250	-3634	不受限	不可开放

12945	10kV贾康二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾康二线911	贾家	50000	否	595	10305.7	公线	303.46	51	5256	0.01	4019.12	受限	不可开放
12946	10kV东康线	隆昌电力调度控制中心	东康线921开关	东区站	26000	是	371.1	6427.64	公线	240.98	65	4173.7	0	968.41	受限	不可开放
12947	10kV长镇二线大馈线	简阳电力调度控制中心	长镇Ⅱ线929开关	长岭	90000	否	481	8331.16	公线	424.64	88	7354.8	15290	-15146.76	受限	不可开放
12948	10kV桥清二线大馈线	广安电力调度控制中心	桥清二线924开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	254.59	76	4409.5	850	-21.78	不受限	不可开放
12949	10kV中秀线大馈线	武胜电力调度控制中心	中秀线954开关	中心站	16300	否	307.8	5331.25	公线	162.06	53	2806.8	6715	-4723.67	不受限	不可开放
12950	10kV清黄二路911大馈线	德阳电力调度控制中心	清黄二路911开关	清平站	73500	是	510	8833.46	公线	471.8	92	8171.5	21570	-14503.23	不受限	不可开放
12951	10kV桥凤一线	资中电力调度控制中心	桥凤一线914开关	倒石桥站	100000	是	600	10392.3	公线	429.34	72	7436.1	5945	-4028.03	不受限	不可开放
12952	10kV海铁一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海铁一线922开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	602.68	110	10438.5	0.01	-2817.49	不受限	不可开放
12953	10kV界周线	隆昌电力调度控制中心	界周线911开关	界市站	10000	是	295	5109.55	公线	283.97	96	4918.4	730	-1560.76	不受限	不可开放
12954	10kV石玻一线	隆昌电力调度控制中心	石玻一线971开关	石燕桥站	125000	否	423	7326.57	公线	421.94	100	7308	2250	-2964.09	不受限	不可开放
12955	10kV长南Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长南Ⅰ线919	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	583.72	106	10110	6690	-8226.35	受限	不可开放
12956	10kV桥东一线	资中电力调度控制中心	桥东一线913开关	倒石桥站	100000	否	600	10392.3	公线	574.16	96	9944.4	4475	-5066.33	不受限	不可开放
12957	10kV竹胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹胜线974开关	金竹站	20000	是	307.8	5331.25	公线	243.22	79	4212.6	1450	-1397.6	不受限	不可开放
12958	10kV红政线916大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红政线916开关	红房站	81500	是	420	7274.61	公线	331.74	79	5745.8	0	73.89	不受限	不可开放
12959	10kV养桥线大馈线	简阳电力调度控制中心	养桥线914	养马河	20000	否	275	4763.14	专线	297.12	108	5146.1	0.01	-859.28	不受限	不可开放
12960	10kV桥清一线大馈线	广安电力调度控制中心	桥清一线956开关	卫桥站	40000	否	336	5819.69	公线	338.33	101	5859.8	1460	-2082.08	不受限	不可开放
12961	10kV塘雷线	隆昌电力调度控制中心	塘雷线912开关	塘边站	30000	是	300	5196.15	公线	258.11	86	4470.4	0	-313.48	不受限	不可开放
12962	10kV康镇线大馈线	简阳电力调度控制中心	康镇线921开关	健康	10000	是	460	7967.43	公线	146.19	32	2532	0.01	3841.93	受限	不可开放
12963	10kV丹石线大馈线	简阳电力调度控制中心	丹石线911开关	丹山	50000	否	552	9560.92	公线	443.4	80	7679.7	4495	-3569.87	不受限	不可开放
12964	10kV望逸线	隆昌电力调度控制中心	望逸线923开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	372.67	88	6454.7	250	-110.79	不受限	不可开放
12965	10kV桥拱线大馈线	广安电力调度控制中心	桥拱线951开关	卫桥站	40000	是	260	4503.33	公线	218.98	84	3792.8	0	-190.14	不受限	不可开放
12966	10kV南浙路915大馈线	德阳电力调度控制中心	南浙路915开关	城南站	90000	否	552	9560.92	公线	285.89	52	4951.7	26930	-23276.87	受限	不可开放
12967	10kV长洪线	简阳电力调度控制中心	长洪线963开关	长岭	142000	否	200	3464.1	专线	581.83	291	10077.3	0.01	-6959.62	不受限	不可开放
12968	10kV山农线大馈线	武胜电力调度控制中心	山农线955开关	天印山站	80000	是	222.75	3858.14	公线	196.17	88	3397.7	2435	-2746.19	不受限	不可开放
12969	10kV龙林线	安岳电力调度控制中心	10kV龙林线912开关	龙台站	113000	否	330	5715.77	公用	260.2	79	4506.7	200	437.49	受限	不可开放
12970	10kV岳南线	安岳电力调度控制中心	10kV岳南线971开关	岳阳站	90000	是	525	9093.27	公用	429.56	82	7440	0	-165.38	受限	不可开放
12971	10kV官朝线大馈线	广安电力调度控制中心	官朝线963开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	203.75	41	3529	4515	-1115.8	不受限	不可开放
12972	10kV丰镇二线大馈线	邻水电力调度控制中心	丰镇二线954开关	丰禾站	40000	是	400	6928.2	公线	396.03	99	6859.3	2880	-4196.74	不受限	不可开放

12973	10kV来八线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来八线912开关	来风站	8000	是	180	3117.69	公用	281.74	157	4879.7	0	-2385.55	不受限	不可开放
12974	10kV通仁线925大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通仁线925开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	97.56	30	1689.8	0	2882.82	受限	不可开放
12975	10kV椿合线大馈线	邹水电力调度控制中心	椿合线923开关	椿木站	23450	是	295	5109.55	公线	309	105	5351.86	2900	-1264	不受限	不可开放
12976	10kV安建线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安建线923开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	416.56	80	7214.9	0	7.89	受限	不可开放
12977	10kV龙东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙东线923开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	237.36	72	4111.1	0	461.52	受限	不可开放
12978	10kV银镇线	资中电力调度控制中心	银镇线915开关	银山站	100000	否	205	3550.7	公线	164.9	80	2856	315	24.63	不受限	不可开放
12979	10kV方弘线大馈线	武胜电力调度控制中心	方弘线952开关	方坪站	80000	是	500	8660.25	公线	443.71	89	7685.1	0	-756.9	不受限	不可开放
12980	10kV石宏二路927大馈线	德阳电力调度控制中心	石宏二路927开关	石亭江站	100000	是	800	13856.41	公线	76.44	10	1323.9	315	9446.23	受限	不可开放
12981	10kV镇杨线大馈线	威远电力调度控制中心	镇杨线923开关	镇西站	20000	是	300	5196.15	公线	231.58	77	4011	0	145.92	受限	不可开放
12982	10kV安源线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安源线932开关	安岳站	80000	是	285	4936.34	公用	105.35	37	1824.6	0	2124.47	受限	不可开放
12983	10kV广奎线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广奎线941开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	401.86	77	6960.3	0	258.88	受限	不可开放
12984	10kV望北线	隆昌电力调度控制中心	望北线927开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	294.49	79	5100.5	0	40.23	不受限	不可开放
12985	10kV龙镇二线925大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇二线925开关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	204.07	39	3534.5	0	3740.12	受限	不可开放
12986	10kV家水线大馈线	邹水电力调度控制中心	家水线917开关	陈家站	70000	是	400	6928.2	公线	188.83	47	3270.5	5145	-2872.94	不受限	不可开放
12987	10kV银杨线	资中电力调度控制中心	银杨线913开关	银山站	100000	是	255	4416.73	公线	233.2	91	4039	1100	-1163.94	不受限	不可开放
12988	10kV板鱼线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板鱼线911开关	石板站	90000	是	150	2598.08	公用	215.69	144	3735.7	0	-1657.24	受限	不可开放
12989	10kV罗代一线大馈线	广安电力调度控制中心	罗代一线913开关	梭罗站	18000	是	304	5265.43	公线	316.97	104	5490	252	-1529.66	不受限	不可开放
12990	10kV板高线924大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板高线924开关	石板站	90000	是	255	4416.73	公线	202.14	79	3501	0	32.38	受限	不可开放
12991	10kV银爱线	资中电力调度控制中心	银爱线912开关	银山站	100000	是	232	4018.36	公线	214.43	92	3714	100	-197.48	不受限	不可开放
12992	10kV岳人线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳人线922开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	569.17	109	9858	0	-2635.21	受限	不可开放
12993	10kV板护线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板护线915开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	109.53	33	1897	0	2675.62	受限	不可开放
12994	10kV风糖路921大馈线	德阳电力调度控制中心	风糖路921开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	392	68	6789.4	18070	-10102.57	不受限	不可开放
12995	10kV旌天三路913大馈线	德阳电力调度控制中心	旌天三路913开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	534.11	97	9250.7	2630	-4231.96	不受限	不可开放
12996	10kV沙游线	隆昌电力调度控制中心	沙游线926开关	沙坝站	110000	是	423	7326.57	公线	497.46	118	8616	0	-2754.74	不受限	不可开放
12997	10kV岭明线大馈线	广安电力调度控制中心	岭明线918开关	分水岭站	71500	是	380	6581.79	公线	323.51	85	5603.2	1104	-1441.77	不受限	不可开放
12998	10kV广柠线	安岳电力调度控制中心	10kV广柠线925开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公线	411.62	78	7129.2	500	-354.58	受限	不可开放
12999	10kV成清线	安岳电力调度控制中心	10kV成清线923开关	成山站	16300	是	330	5715.77	公线	298.79	91	5175.1	0	-602.48	不受限	不可开放
13000	10kV成镇线	安岳电力调度控制中心	10kV成镇线925开关	成山站	16300	否	220	3810.51	公用	217.52	99	3767.5	250	-588.04	不受限	不可开放

13001	10kV永高线921大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永高线921开关	永清站	20000	否	330	5715.77	公用	452.71	137	7840.9	0	-2696.71	受限	不可开放
13002	10kV牛双二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛双二线974开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	294.26	70	5096.5	800	-76.81	受限	不可开放
13003	10kV复镇线	隆昌电力调度控制中心	复镇线913开关	复生站	10000	是	400	6928.2	公线	294.4	74	5099	600	-156.44	不受限	不可开放
13004	10kV飞镇线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞镇线953开关	飞龙站	20000	否	271.35	4699.92	公线	231.66	85	4012.3	750	-532.37	不受限	不可开放
13005	10kV云光线	隆昌电力调度控制中心	云光线914开关	云顶站	15000	是	205	3550.7	公线	246.3	120	4266	430	-1855.44	不受限	不可开放
13006	10kV界镇线	隆昌电力调度控制中心	界镇线913开关	界市站	10000	否	300	5196.15	公线	193.42	64	3350	4950	-3623.47	不受限	不可开放
13007	10kV官芳线大馈线	广安电力调度控制中心	官芳线911开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	340.01	68	5889	7680	-6640.8	不受限	不可开放
13008	10kV岳工线	安岳电力调度控制中心	10kV岳工线924开关	岳阳站	90000	是	521	9023.98	公用	459.56	88	7959.6	0	-740.42	受限	不可开放
13009	10kV驯朝线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV驯朝线924开关	驯龙站	12600	是	185	3204.29	公用	167.15	90	2895	0	-331.57	不受限	不可开放
13010	10kV平隆线大馈线	武胜电力调度控制中心	平隆线953开关	平山站	20000	是	368	6373.95	公线	417.51	113	7231.3	4500	-6632.14	不受限	不可开放
13011	10kV柏镇路	德阳电力调度控制中心	柏镇路922开关	柏隆站	10000	是	277	4797.78	公线	271.59	98	4704	0	-865.78	受限	不可开放
13012	10kV长乡线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长乡线924开关	长河站	14300	是	220	3810.51	公用	14.72	7	255	0	-3951.59	不受限	不可开放
13013	10kV北谷二线	资中电力调度控制中心	北谷二线928开关	城北站	90000	是	400	6928.2	公线	363.28	91	6292	0	-56.62	不受限	不可开放
13014	10kV天瓦线大馈线	广安电力调度控制中心	天瓦线956开关	天池站	11300	否	220	3810.51	公线	108.95	50	1887	2904	-1361.54	不受限	不可开放
13015	10kV徐隆线	隆昌电力调度控制中心	徐隆线925开关	徐家桥站	90000	否	371	6425.91	公线	394.32	106	6829.7	50	-1096.38	不受限	不可开放
13016	10kV永横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永横线924开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	228.58	69	3959	0	613.62	受限	不可开放
13017	10kV徐水线	隆昌电力调度控制中心	徐水线961开关	徐家桥站	136000	否	165	2857.88	专线	165.01	100	2857.9	200	-485.81	不受限	不可开放
13018	10kV平新线大馈线	武胜电力调度控制中心	平新线955开关	平山站	20000	否	227.3	3936.95	公线	240.39	106	4163.6	7075	-7695.35	不受限	不可开放
13019	10kV双通路大馈线	德阳电力调度控制中心	双通路921开关	双东站	16000	是	150	2598.08	公线	247.35	165	4284.1	740	-2945.64	不受限	不可开放
13020	10kV双寿路大馈线	德阳电力调度控制中心	双寿路913开关	双东站	12000	是	231	4001.04	公线	106.3	46	1841.2	2000	-640.37	不受限	不可开放
13021	10kV永河线	安岳电力调度控制中心	10kV永河线923开关	永清站	20000	否	150	2598.08	公用	180.58	120	3127.7	0	-789.43	受限	不可开放
13022	10kV北茅线	资中电力调度控制中心	北茅线927开关	城北站	90000	是	600	10392.3	公线	338.24	56	5858.4	10340	-6845.33	不受限	不可开放
13023	10kV黄千一路913大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千一路913开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	469.4	85	8130	11280	-3631.26	不受限	不可开放
13024	10kV石孔线	安岳电力调度控制中心	10kV石孔线914开关	石羊站	32000	是	220	3810.51	公用	262.76	119	4551	0	-1502.59	不受限	不可开放
13025	10kV岳西线	安岳电力调度控制中心	10kV岳西线911开关	岳阳站	90000	是	525	9093.27	公线	459.56	88	7959.6	0	-684.98	不受限	不可开放
13026	10kV烈八线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈八线953开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公线	345.2	86	5978.9	5585	-5328.52	不受限	不可开放
13027	10kV清泉线	威远电力调度控制中心	清泉线961开关	清溪站	90000	是	260	4503.33	公线	164.98	63	2857.5	2410	-1664.84	不受限	不可开放
13028	10kV山街线大馈线	武胜电力调度控制中心	山街线971开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	327.65	79	5674.9	1760	-1654.7	不受限	不可开放

13029	10kV南沱路926大馈线	德阳电力调度控制中心	南沱路926开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	467	84	8088.4	10105	-2456.26	不受限	不可开放
13030	10kV黄千二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	黄千二路923开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	529.2	95	165.7	17885	-10236.26	不受限	不可开放
13031	10kV沿李线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿李线921开关	沿口站	100000	是	271.35	4699.92	公线	273.67	101	4740	2830	-3810.06	不受限	不可开放
13032	10kV云山线	隆昌电力调度控制中心	云山线911开关	云顶站	10000	是	200	3464.1	公线	168.78	84	2923.2	765	-916.92	不受限	不可开放
13033	10kV安南线	安岳电力调度控制中心	10kV安南线922开关	安岳站	80000	是	520	9006.66	公用	163.33	31	2828.8	0	4376.53	受限	不可开放
13034	10kV北楼线	资中电力调度控制中心	北楼线923开关	城北站	105000	是	423	7326.57	公线	407.81	96	7063.2	0	-469.29	不受限	不可开放
13035	10kV石合一路917大馈线	德阳电力调度控制中心	石合一路917开关	石亭江站	100000	否	552	9560.92	公线	43.59	8	755	0	7849.83	受限	不可开放
13036	10kV广学线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广学线934开关	广惠	270000	是	525	9093.27	公线	461.15	88	7987.2	0	-712.58	受限	不可开放
13037	10kV北谷一线	资中电力调度控制中心	北谷一线918开关	城北站	90000	是	423	7326.57	公线	398.7	94	6905.5	0	-311.59	不受限	不可开放
13038	10kV北文线	资中电力调度控制中心	北文线916开关	城北站	90000	否	260	4503.33	公线	237.26	91	4109.3	0	-56.3	不受限	不可开放
13039	10kV万岩线大馈线	武胜电力调度控制中心	万岩线953开关	万善站	20000	是	227.5	3940.42	公线	178.13	78	3085.2	1075	-1007.86	不受限	不可开放
13040	10kV北元线	资中电力调度控制中心	北元线915开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	269.29	73	4664.1	2750	-1630.78	不受限	不可开放
13041	10kV岳中线	安岳电力调度控制中心	10kV岳中线971开关	岳阳站	90000	否	525	9093.27	公线	494.66	94	8567.5	0	-383.56	受限	不可开放
13042	10kV来黄线	安岳电力调度控制中心	10kV来黄线914开关	来风站	8000	是	180	3117.69	公用	207.94	116	3601.6	0	-1107.45	不受限	不可开放
13043	10kV凤城路923大馈线	德阳电力调度控制中心	凤城路923开关	风光站	82000	是	575	9959.29	公线	546	94	9456.7	9000	-1032.57	不受限	不可开放
13044	10kV旌叶路922大馈线	德阳电力调度控制中心	旌叶路922开关	旌湖站	102000	是	552	9560.92	公线	378.29	69	6552	1235	-138.26	不受限	不可开放
13045	10kV龙岩线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岩线916开关	龙台站	113000	是	220	3810.51	公用	154.27	70	2672	0	376.41	受限	不可开放
13046	10kV北东线	资中电力调度控制中心	北东线914开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	348.52	94	6036.3	6640	-6892.98	不受限	不可开放
13047	10kV牛恒二线大馈线	广安电力调度控制中心	牛恒二线975开关	牛背山站	80000	是	420	7274.61	公线	584.28	139	10119.8	0	-4300.11	受限	不可开放
13048	10kV北城线	资中电力调度控制中心	北城线913开关	城北站	90000	是	371	6425.91	公线	242.85	65	4206.1	1745	-167.78	不受限	不可开放
13049	10kV安思线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安思线935开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公线	194.65	59	3371.3	400	801.32	受限	不可开放
13050	10kV安望二线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安望二线961开关	安岳站	80000	否	330	5715.77	公线	192.15	58	3328.1	0	1816.09	受限	不可开放
13051	10kV洪石线	隆昌电力调度控制中心	洪石线912开关	洪家站	10000	是	400	6928.2	公线	325.43	81	5636.5	500	-593.94	不受限	不可开放
13052	10kV双环线大馈线	广安电力调度控制中心	双环线919开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	317.51	84	5499.3	800	-1033.87	不受限	不可开放
13053	10kV龙岳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙岳线924开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	116.18	27	2012.3	0	3945.96	受限	不可开放
13054	10kV龙头线	安岳电力调度控制中心	10kV龙头线926开关	龙台站	113000	是	430	7447.82	公线	149.11	35	2582.6	0	3375.66	受限	不可开放
13055	10kV姚河线	安岳电力调度控制中心	10kV姚河线913开关	姚市站	15000	是	330	5715.77	公用	311.51	94	5395.4	0	-822.78	不受限	不可开放
13056	10kV八世路941大馈线	德阳电力调度控制中心	八世路941开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	184.4	46	3193.8	5950	-407.44	不受限	不可开放

13057	10kV通镇线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通镇线915开关	通贤站	12600	否	305	5282.75	公用	256.06	84	4435	0	319.48	受限	不可开放
13058	10kV龙镇三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇三线919开关	龙台站	113000	否	220	3810.51	公线	101.63	46	1760.3	0	1669.16	受限	不可开放
13059	10kV威陶线	威远电力调度控制中心	威陶线914开关	威远站	90000	是	400	6928.2	公线	288.04	72	4988.8	2690	-2136.24	不受限	不可开放
13060	10kV清城线	威远电力调度控制中心	清城线913开关	清溪站	90000	是	423	7326.57	公线	406.12	96	7034	3572	-4744.74	不受限	不可开放
13061	10kV桥前线大馈线	广安电力调度控制中心	桥前线954开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	142.14	41	2461.9	2589	-201.16	不受限	不可开放
13062	10kV南家路922大馈线	德阳电力调度控制中心	南家路922开关	城南站	92000	否	600	10392.3	专线	540.5	90	9361.4	13080	-3726.93	不受限	不可开放
13063	10kV卫祠线	威远电力调度控制中心	卫祠线913开关	卫林站	20000	是	321	5559.88	公线	349.26	109	6049.2	2130	-3731.3	不受限	不可开放
13064	10kV高虎线	资中电力调度控制中心	高虎线914开关	高楼站	10000	是	371	6425.91	公线	188.51	51	3265	3200	-1324.27	不受限	不可开放
13065	10kV广南线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广南线933开关	广惠	270000	是	465	8054.04	公用	273.55	59	4737.8	0	1705.43	受限	不可开放
13066	10kV成天线	安岳电力调度控制中心	10kV成天线922开关	成山站	16300	是	220	3810.51	公用	82.87	37	1435.3	0	-4137.09	不受限	不可开放
13067	10kV龙镇一线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙镇一线929开关	龙台站	113000	是	525	9093.27	公用	452.79	86	7842.3	0	-567.68	受限	不可开放
13068	10kV资东线	资中电力调度控制中心	资东线924开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	419.79	103	7270.8	3140	-4050.71	不受限	不可开放
13069	10kV石新二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	石新二路923开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	454.57	82	7873.1	8015	-8239.36	受限	不可开放
13070	10kV安书线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安书线933开关	安岳站	80000	是	330	5715.77	公用	275.55	83	4772.5	0	-199.88	受限	不可开放
13071	10kV成共线	安岳电力调度控制中心	10kV成共线924开关	成山站	16300	是	180	3117.69	公用	260.64	145	4514.2	0	-2020.05	不受限	不可开放
13072	10kV岳奥线	安岳电力调度控制中心	10kV岳奥线923开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	376.21	72	6516	0	706.79	受限	不可开放
13073	10kV资广线	资中电力调度控制中心	资广线923开关	资中站	103000	是	408	7066.77	公线	345.6	85	5985.8	2450	-2075.71	不受限	不可开放
13074	10kV板塔线923大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板塔线923开关	石板站	90000	是	505	8746.86	公线	209.24	41	3624	0	3373.49	受限	不可开放
13075	10kV山真线大馈线	武胜电力调度控制中心	山真线954开关	天印山站	80000	是	295	5109.55	公线	266.59	90	4617.3	2800	-3329.66	不受限	不可开放
13076	10kV来鸳线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来鸳线915开关	来凤站	8000	是	150	2598.08	公用	172.56	115	2988.8	0	-910.34	不受限	不可开放
13077	10kV广恒线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广恒线942开关	广惠	270000	是	521	9023.98	公用	601.95	116	10425.8	0	-3206.62	受限	不可开放
13078	10kV长团线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长团线913开关	长河站	14300	是	285	4936.34	公用	40.7	14	705	0	-11410.93	不受限	不可开放
13079	10kV永顺线914大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永顺线914开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	172.39	52	2985.8	0	1586.82	受限	不可开放
13080	10kV岳方线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳方线913开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	450.35	86	7800	0	-577.21	受限	不可开放
13081	10kV安东线	安岳电力调度控制中心	10kV安东线931开关	安岳站	80000	否	220	3810.51	公用	0.47	0	8.2	0	3421.26	受限	不可开放
13082	10kV广永线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广永线944开关	广惠	270000	否	521	9023.98	公用	350.77	67	6075.3	0	2046.28	受限	不可开放
13083	10kV文铝二线971	乐至电力调度控制中心	10kV文铝二线971小车开关	文峰	300000	否	520	9006.66	专线	465.76	90	8067	0	38.99	不受限	不可开放
13084	10kV石黑线	隆昌电力调度控制中心	石黑线915开关	石燕桥站	125000	是	295	5109.55	公线	308.87	105	5349.6	2895	-4156.96	不受限	不可开放

13085	10kV清园路925大馈线	德阳电力调度控制中心	清园路925开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	212.18	37	3675	11095	-6802.57	不受限	不可开放
13086	10kV岳信线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳信线919开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	366.51	70	6348	0	874.79	受限	不可开放
13087	10kV板横线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板横线921开关	石板站	90000	是	435	7534.42	公线	311.26	72	5391	0	636.54	受限	不可开放
13088	10kV界天线	隆昌电力调度控制中心	界天线915开关	界市站	10000	是	205	3550.7	公线	228.84	112	3963.5	0	-1122.94	不受限	不可开放
13089	10kV兴兰线	资中电力调度控制中心	兴兰线913开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	85.21	23	1475.9	4350	-685.17	不受限	不可开放
13090	10kV普北线	隆昌电力调度控制中心	普北线913开关	普润站	10000	是	295	5109.55	公线	345.64	117	5986.5	0	-1898.86	不受限	不可开放
13091	10kV坛高线大馈线	广安电力调度控制中心	坛高线954开关	坛同站	11300	是	200	3464.1	公线	144.4	72	2501	555	-284.8	不受限	不可开放
13092	10kV南重路928大馈线	德阳电力调度控制中心	南重路928开关	城南站	92000	是	796	13787.12	公线	580.76	73	10058.7	315	656	受限	不可开放
13093	10kV黄浦路961大馈线	德阳电力调度控制中心	黄浦路961开关	黄河站	82000	是	900	15588.46	公线	489.3	54	8474.6	13980	-1509.23	不受限	不可开放
13094	10kV白新路912线路	德阳电力调度控制中心	白新路912开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	263.34	132	4561	3785	-5574.72	不受限	不可开放
13095	10kV通五线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通五线912开关	通贤站	12600	是	430	7447.82	公线	110.77	26	1918.6	0	4039.66	受限	不可开放
13096	10kV通石线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通石线914开关	通贤站	12600	是	220	3810.51	公用	183.55	83	3179	0	-130.59	受限	不可开放
13097	10kV永店线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV永店线911开关	永清站	20000	是	430	7447.82	公线	195.16	45	3380.2	0	2578.06	受限	不可开放
13098	10kV仙南一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙南一线919开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公线	455.02	88	7881	0	-675.67	不受限	不可开放
13099	10kV石护线	安岳电力调度控制中心	10kV石护线923开关	石羊站	20000	是	220	3810.51	公用	187.3	85	3244	0	-195.59	不受限	不可开放
13100	10kV龙华线	威远电力调度控制中心	龙华线915开关	龙会站	22500	是	295	5109.55	公线	242.75	82	4204.5	610	-726.86	受限	不可开放
13101	10kV文五二线	乐至电力调度控制中心	10kV文五二线924小车开关	文峰	30000	是	469	8123.32	公线	619.9	132	10736.7	0	-4238.04	不受限	不可开放
13102	10kV东龙线912	乐至电力调度控制中心	10kV东龙线912开关	东山站	40000	否	220	3810.51	公用	207.51	94	3594	0	-164.54	不受限	不可开放
13103	10kV徐新线	隆昌电力调度控制中心	徐新线919开关	徐家桥站	80000	否	400	6928.2	公线	483	121	8365.6	0	-2130.22	不受限	不可开放
13104	10kV安迪线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安迪线941开关	安岳站	80000	否	525	9093.27	专线	103.75	20	1796.9	0	6387.04	受限	不可开放
13105	10kV童镇线	乐至电力调度控制中心	10kV童镇线911开关	石佛站	15000	否	150	2598.08	公用	140.99	94	2442	0	-103.73	不受限	不可开放
13106	10kV资唐线	资中电力调度控制中心	资唐线922开关	资中站	103000	是	423	7326.57	公线	497.94	118	8624.4	1260	-3290.49	不受限	不可开放
13107	10kV仙新二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙新二线926开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	433.96	83	7516.2	800	-1110.87	不受限	不可开放
13108	10kV石龙线913	乐至电力调度控制中心	10kV石龙线913开关	石佛站	12600	是	180	3117.69	公用	187.41	104	3246	0	-751.85	不受限	不可开放
13109	10kV文五一线	乐至电力调度控制中心	10kV文五一线914小车开关	文峰	302000	是	469	8123.32	公线	449.04	96	7777.3	0	-1278.64	不受限	不可开放
13110	10kV八滓线	邻水电力调度控制中心	八滓线912开关	八耳站	6300	是	390	6755	公线	41.96	11	726.8	1200	3477.2	受限	不可开放
13111	10kV东石线931	乐至电力调度控制中心	10kV东石线931开关	东山站	40000	是	250	4330.13	公用	257.74	103	4464	0	-999.9	不受限	不可开放
13112	10kV东土线	乐至电力调度控制中心	10kV东土线913开关	东山站	40000	否	150	2598.08	公用	343.65	229	5952	0	-3613.73	不受限	不可开放

13113	10kV资福线	资中电力调度控制中心	资福线919开关	资中站	103000	是	423	7326.57	公线	253.11	60	4383.8	3410	-1199.89	不受限	不可开放
13114	10kV八氧路916大馈线	德阳电力调度控制中心	八氧路916开关	八角站	80000	是	400	6928.2	公线	229.02	57	3966.7	0	1575.86	受限	不可开放
13115	10kV良金线	乐至电力调度控制中心	10kV良金线912开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	169.06	77	2928.1	0	120.31	受限	不可开放
13116	10kV阿黑线911	甘洛电力调度控制中心	10kV阿黑线911开关	阿兹觉站	10000	否	194	3360.18	公线	146.05	74	2470	0	-1484.82	受限	不可开放
13117	10kV八堰线	邻水电力调度控制中心	八堰线911开关	八耳站	6300	是	390	6755	公线	41.96	11	726.8	0	4677.2	受限	不可开放
13118	10kV岳安线	安岳电力调度控制中心	10kV岳安线918开关	岳阳站	90000	否	521.26	9028.49	公用	545.27	105	9444	0	-1318.36	受限	不可开放
13119	10kV唐兴线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐兴线961开关	唐家山站	50000	是	479	8296.52	公线	439.54	92	7612.8	0	-975.58	不受限	不可开放
13120	10kV拱浦路	德阳电力调度控制中心	拱浦路911开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	462.36	77	8008	2400	-2094.16	不受限	不可开放
13121	10kV东镇线915	乐至电力调度控制中心	10kV东镇线915开关	东山站	40000	否	180	3117.69	公用	225.87	125	3912	0	-1106.08	不受限	不可开放
13122	10kV仙工一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙工一线929开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	532.03	102	9214.8	0	-2009.47	不受限	不可开放
13123	10kV宝盛线	乐至电力调度控制中心	10kV宝盛线913开关	宝林站	63000	是	150	2598.08	公用	156.35	104	2708	0	-629.54	不受限	不可开放
13124	10kV岳龙线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳龙线961开关	岳阳站	90000	否	428	7413.18	公线	415.77	97	7201.2	0	-529.34	受限	不可开放
13125	10kV兴天线	资中电力调度控制中心	兴天线925开关	兴隆站	20000	是	371	6425.91	公线	335.71	90	5814.5	100	-773.77	不受限	不可开放
13126	10kV观平线	邻水电力调度控制中心	观平线912开关	观音站	6300	是	390	6755	公线	14.99	4	259.7	0	5144.3	受限	不可开放
13127	10kV仙北线	乐至电力调度控制中心	10kV仙北线925开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	441.55	85	7647.6	0	-442.27	不受限	不可开放
13128	10kV唐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐龙线918开关	唐家山站	50000	是	479	8296.52	公线	362.04	76	6270.5	6000	-5633.28	不受限	不可开放
13129	10kV拱风路	德阳电力调度控制中心	拱风路913开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	608.95	101	10547	9000	-11233.16	不受限	不可开放
13130	10kV柏乡路	德阳电力调度控制中心	柏乡路911开关	柏隆站	18300	是	231	4001.04	公线	283.14	123	4904	625	-2328.17	受限	不可开放
13131	10kV安慧线	安岳电力调度控制中心	10kV安慧线912开关	安岳站	80000	是	521.26	9028.49	公用	345.86	66	5990.3	0	1232.49	受限	不可开放
13132	10kV柏青路	德阳电力调度控制中心	柏青路921开关	柏隆站	18300	是	392	6789.64	公线	316.4	81	5480	6250	-6298.29	受限	不可开放
13133	10kV淄兴线	乐至电力调度控制中心	10kV淄兴线914小车开关	石淄站	18300	是	180	3117.69	公用	143.19	80	2480.1	2000	-1985.95	不受限	不可开放
13134	10kV宝镇线	乐至电力调度控制中心	10kV宝镇线911开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公用	211.84	96	3669	0	-620.59	不受限	不可开放
13135	10kV观桥线	邻水电力调度控制中心	观桥线911开关	观音站	6300	是	390	6755	公线	14.99	4	259.7	0	5144.3	受限	不可开放
13136	10kV仙东线	乐至电力调度控制中心	10kV仙东线924开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	449.62	86	7787.4	0	-582.07	不受限	不可开放
13137	10kV良镇线	乐至电力调度控制中心	10kV良镇线916开关	良安站	20800	否	285	4936.34	公用	141.84	50	2456.7	0	1986.01	受限	不可开放
13138	10kV红碳线大馈线	威远电力调度控制中心	红碳线922开关	新场站	18000	否	260	4503.33	公线	235.97	91	4087	850	-884	不受限	不可开放
13139	10kV唐融线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐融线965开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	553.13	104	9580.2	2500	-4722.45	不受限	不可开放
13140	10kV八旌路910大馈线	德阳电力调度控制中心	八旌路910开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	446.52	112	7733.7	19530	-21721.14	受限	不可开放

13141	10kV长民线	安岳电力调度控制中心	10kV长民线925开关	长河站	14300	是	380	6581.79	公线	329.1	87	5700	0	-434.57	不受限	不可开放
13142	10kV板桥线	安岳电力调度控制中心	10kV板桥线922开关	石板站	90000	是	430	7447.82	公用	395.09	92	6843	0	-884.74	受限	不可开放
13143	10kV通南线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通南线923开关	通贤站	12600	是	392	6789.64	公线	159.71	41	2766.2	0	2665.51	受限	不可开放
13144	10kV良胜线	乐至电力调度控制中心	10kV良胜线915开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	237.11	108	4106.7	0	-1058.29	受限	不可开放
13145	10kV圣天线	隆昌电力调度控制中心	圣天线913开关	圣灯站	16300	是	481	8331.16	公线	256.77	53	4447.2	1995	222.73	受限	不可开放
13146	10kV官云线	广安电力调度控制中心	官云线935开关	官盛站	175600	是	384	6651.08	公线	358.26	93	6205	0	-884.14	不受限	不可开放
13147	10kV皂城线	乐至电力调度控制中心	10kV皂城线926开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	501.09	96	8678.9	0	-1473.57	不受限	不可开放
13148	10kV仙内二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙内二线922开关	仙鹤站	96500	是	450	7794.23	公用	500.96	111	8676.6	5200	-7641.22	不受限	不可开放
13149	10kV永隆线	安岳电力调度控制中心	10kV永隆线912开关	永清站	20000	是	330	5715.77	公用	388.3	118	6725.3	0	-2152.68	受限	不可开放
13150	10kV仙西二线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西二线912开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	522.54	100	9050.4	5200	-7045.07	不受限	不可开放
13151	10kV岳东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳东线921开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	599.03	115	10375.2	0	-3152.41	受限	不可开放
13152	10kV岳珍线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳珍线915开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	530.72	102	9192	0	-1969.21	受限	不可开放
13153	10kV龙白线	安岳电力调度控制中心	10kV龙白线915开关	龙台站	113000	否	525	9093.27	公用	274.76	52	4758.9	0	3425.04	受限	不可开放
13154	10kV望文线	隆昌电力调度控制中心	望文线916开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	314.53	85	5447.6	0	-305.49	不受限	不可开放
13155	10kV安西线	安岳电力调度控制中心	10kV安西线924开关	安岳站	82000	是	476	8244.56	公用	434.92	91	7532.8	0	-937.15	不受限	不可开放
13156	10kV唐石线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐石线966开关	唐家山站	50000	是	531	9197.19	公线	444.1	84	7691.8	0	-334.05	不受限	不可开放
13157	10kV风滨路922大馈线	德阳电力调度控制中心	风滨路922开关	风光站	80000	是	575	9959.29	公线	535.4	93	9273.1	21965	-13997.57	不受限	不可开放
13158	10kV清黄一路	德阳电力调度控制中心	清黄一路921开关	清平站	40000	是	510	8833.46	公线	498.77	98	8638.7	16640	-9573.23	不受限	不可开放
13159	10kV仙西一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙西一线913开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	496.77	96	8604	0	-1398.67	不受限	不可开放
13160	10kV良佛线	乐至电力调度控制中心	10kV良佛线913开关	良安站	11300	是	220	3810.51	公用	29.02	13	502.6	0	2545.81	受限	不可开放
13161	10kV官肖线	广安电力调度控制中心	官肖线917开关	官盛站	175600	是	270	4676.54	公线	78.23	29	1355	16056	-13669.77	不受限	不可开放
13162	10kV良金二线	乐至电力调度控制中心	10kV良金二线922开关	良安站	11300	是	285	4936.34	公用	270.67	95	4688	0	-738.93	受限	不可开放
13163	10kV皂东线	乐至电力调度控制中心	10kV皂东线915开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	491.23	94	8508.1	0	-1302.77	不受限	不可开放
13164	10kV东城中线	隆昌电力调度控制中心	东城中线923开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	198.55	54	3438.8	0	1703.31	受限	不可开放
13165	10kV仙望一线	乐至电力调度控制中心	10kV仙望一线911开关	仙鹤站	96500	是	520	9006.66	公用	569.41	109	9862.2	250	-2906.87	不受限	不可开放
13166	10kV圣胡线	隆昌电力调度控制中心	圣胡线911开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	184.43	71	3194.4	0	408.26	受限	不可开放
13167	10kV良微线	乐至电力调度控制中心	10kV良微线914开关	良安站	11300	否	250	4330.13	公用	91.51	37	1585	0	2312.12	受限	不可开放
13168	10kV仙城线	乐至电力调度控制中心	10kV仙城线914开关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公用	471.1	91	8159.4	0	-954.07	不受限	不可开放

13169	10kV凉石线	资中电力调度控制中心	凉石线911开关	凉水井	330000	否	505	8746.86	公线	371.76	74	6438.9	3830	-2396.73	不受限	不可开放
13170	10kV龙金线	邻水电力调度控制中心	龙金线916开关	龙安站	34000	是	366	6339.31	公线	177.78	49	3079.2	0	1992.25	受限	不可开放
13171	10kV板磨线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV板磨线916开关	石板站	90000	是	330	5715.77	公用	244.65	74	4237.3	0	335.32	受限	不可开放
13172	10kV宝永线	乐至电力调度控制中心	10kV宝永线912开关	宝林站	63000	是	220	3810.51	公线	290.01	132	5023	0	-1974.59	不受限	不可开放
13173	10kV石环二路	德阳电力调度控制中心	石环二路934开关	石亭江站	102000	否	600	10392.3	公线	525.93	88	9109.1	12250	-12006.03	不受限	不可开放
13174	10kV石耐路926大馈线	德阳电力调度控制中心	石耐路926开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	346.64	63	6003.8	10530	-2881.26	不受限	不可开放
13175	10kV岳王线	安岳电力调度控制中心	10kV岳王线916开关	岳阳站	92000	是	521.26	9028.49	公用	453.12	87	7848	0	-625.21	不受限	不可开放
13176	10kV泰环五路	德阳电力调度控制中心	泰环五路916开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	607.36	101	10519.5	10650	-12855.66	不受限	不可开放
13177	10kV石开二路955大馈线	德阳电力调度控制中心	石开二路955开关	石亭江站	100000	是	600	10392.3	公线	359.6	59	6228.2	14190	-5876.16	不受限	不可开放
13178	10kV龙新线913大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙新线913开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	310.57	94	5379	0	-806.38	受限	不可开放
13179	10kV安铁线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安铁线934开关	安岳站	80000	是	435	7534.42	公线	510.03	117	8833.8	0	-2806.26	受限	不可开放
13180	10kV皂西二线	乐至电力调度控制中心	10kV皂西二线923开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	525.56	101	9102.7	0	-1897.37	不受限	不可开放
13181	10kV桥远线	资中电力调度控制中心	桥远线975开关	倒石桥站	100000	否	742	12851.82	公线	751.11	101	13009.3	5630	-7072.66	不受限	不可开放
13182	10kV岳华线	安岳电力调度控制中心	10kV岳华线912开关	岳阳站	90000	是	521.26	9028.49	公用	375.52	72	6504	0	718.79	受限	不可开放
13183	10kV板协线	安岳电力调度控制中心	10kV板协线914开关	石板站	92000	是	220	3810.51	公用	180.2	82	3121	0	-72.59	不受限	不可开放
13184	10kV淄旅线	乐至电力调度控制中心	10kV淄旅线915小车开关	石淄站	22000	否	180	3117.69	公用	186.41	104	3228.7	0	-422.78	不受限	不可开放
13185	10kV淄场线	乐至电力调度控制中心	10kV淄场线915开关	石淄站	6300	否	150	2598.08	公用	130.65	87	2262.9	0	75.37	不受限	不可开放
13186	10kV凉城二线	资中电力调度控制中心	凉城二线928开关	凉水井	330000	是	505	8746.86	公线	361.91	72	6268.3	1510	93.87	不受限	不可开放
13187	10kV岳顺线	安岳电力调度控制中心	10kV岳顺线928开关	岳阳站	92000	是	521	9023.98	公用	486.72	93	8430	0	-1210.82	不受限	不可开放
13188	10kV北医线	资中电力调度控制中心	北医线924开关	城北站	90000	否	300	5196.15	专线	90.76	30	1572	12980	-9875.46	不受限	不可开放
13189	10kV泰亨一路	德阳电力调度控制中心	泰亨一路934开关	泰山站	128000	否	552	9560.92	公线	578.36	105	10017.2	1000	-2412.37	不受限	不可开放
13190	10kV皂南一线	乐至电力调度控制中心	10kV皂南一线914开关	皂角站	80000	是	520	9006.66	公用	428.9	82	7428.6	0	-223.27	不受限	不可开放
13191	10kV平溪线	隆昌电力调度控制中心	平溪线927开关	平安站	71500	是	300	5196.15	公线	265.62	89	4600.5	0	-443.58	不受限	不可开放
13192	10kV文金一线	彭山电力调度控制中心	文金一线929开关	文庙	362000	是	964	16696.97	公线	916.71	95	15877.5	2500	-5019.92	不受限	不可开放
13193	10kV龙三线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV龙三线914开关	龙台站	113000	是	330	5715.77	公用	153.2	46	2653.5	0	1919.12	受限	不可开放
13194	10kV风浦路918大馈线	德阳电力调度控制中心	风浦路918开关	风光站	80000	是	1000	17320.51	公线	911.09	91	15780.1	42250	-44173.69	受限	不可开放
13195	10kV长镇线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV长镇线912开关	长河站	14300	否	180	3117.69	公用	67.28	37	1165.3	0	-10194.08	不受限	不可开放
13196	10kV园牧线	彭山电力调度控制中心	园牧线927开关	园门站	113000	是	423	7326.57	公线	411.48	97	7126.8	6585	-7850.54	不受限	不可开放

13197	10kV广海线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广海线932开关	广惠	270000	是	521.26	9028.49	公用	600.12	115	10394.1	0	-3171.31	受限	不可开放
13198	10kV双彭二线	彭山电力调度控制中心	双彭二线925开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公线	260.44	47	4510.8	13380	-10269.78	不受限	不可开放
13199	10kV通天线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通天线924开关	通贤站	12600	是	330	5715.77	公用	244.14	74	4228.5	0	344.12	受限	不可开放
13200	10kV双彭一线	彭山电力调度控制中心	双彭一线915开关	双河站	100000	是	550	9526.28	公线	282.89	51	4899.6	19300	-16578.58	不受限	不可开放
13201	10kV望坊一线	隆昌电力调度控制中心	望坊一线918开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	328.04	88	5681.7	1000	-1539.59	不受限	不可开放
13202	10kV中临线	广安电力调度控制中心	中临线913开关	中和站	20060	是	260	4503.33	公线	286.82	110	4967.8	1042	-2407.14	不受限	不可开放
13203	10kV兴草线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	兴草线924	兴隆镇	20000	否	330	5715.77	公线	228.52	69	3958	0.01	1186.18	受限	不可开放
13204	10kV双唐线	彭山电力调度控制中心	双唐线924开关	双河站	100000	是	482	8348.48	公线	352.03	73	6097.2	4120	-3538.42	不受限	不可开放
13205	10kV石金路952大馈线	德阳电力调度控制中心	石金路952开关	石亭江站	100000	是	552	9560.92	公线	473.55	86	8201.9	47060	-47613.16	受限	不可开放
13206	10kV长周线大馈线	简阳电力调度控制中心	长周线914	长岭	90000	否	300	5196.15	公线	39.57	13	685.3	160	3831.23	受限	不可开放
13207	10kV石凤II线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤Ⅱ线922开关	石盘	71500	否	595	10305.7	公线	510.89	86	8848.6	12080	-11653.47	受限	不可开放
13208	10kV沙西线	隆昌电力调度控制中心	沙西线925开关	沙坝站	100000	是	371.1	6427.64	公线	414.6	112	7180.8	170	-2208.69	不受限	不可开放
13209	10kV彭建二线	彭山电力调度控制中心	彭建二线922开关	彭溪站	63000	是	510	8833.46	公线	419.54	82	7266.5	800	-999.73	不受限	不可开放
13210	10kV清雷线	简阳电力调度控制中心	清雷线922开关	清风	20000	是	330	5715.77	公线	124.02	38	2148	4785	-2360.38	受限	不可开放
13211	10kV康庙线大馈线	简阳电力调度控制中心	康庙线922	健康	10000	否	515	8920.06	公线	460.05	89	7968	17380	-17319.95	受限	不可开放
13212	10kV镇理线	威远电力调度控制中心	镇理线911开关	镇西站	20000	是	368	6373.95	公线	331	90	5733	4200	-4833.84	不受限	不可开放
13213	10kV长阳线大馈线	简阳电力调度控制中心	长阳线916	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	418.39	105	7246.5	5285	-6296.12	受限	不可开放
13214	10kV草福线大馈线	简阳电力调度控制中心	草福线914	草池	40000	是	480	8313.84	公线	600.07	125	10393.2	0.01	-3742.14	受限	不可开放
13215	10kV长西Ⅱ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅱ线931	长岭	90000	否	550	9526.28	公线	395.76	72	6854.6	19480	-17760.95	受限	不可开放
13216	10kV马乐线大馈线	广安电力调度控制中心	马乐线914开关	石马河站	80000	否	330	5715.77	公线	485.49	147	8408.7	9740	-13004.51	不受限	不可开放
13217	10kV平市线	隆昌电力调度控制中心	平市线913开关	平安站	113000	是	295	5109.55	公线	272.06	92	4712	2000	-2624.36	不受限	不可开放
13218	10kV石凤一线大馈线	简阳电力调度控制中心	石凤一线913开关	石盘	73500	是	550	9526.28	公线	470.66	86	8151.9	14810	-15340.88	受限	不可开放
13219	10kV棉航I线大馈线	简阳电力调度控制中心	棉航一线913开关	棉丰	120000	否	553	9578.24	公线	297.63	54	5155	18756	-15290.58	不受限	不可开放
13220	10kV坊工线	邻水电力调度控制中心	坊工线923开关	牌坊站	120000	是	465	8054.04	公线	503.76	108	8725.2	0	-2281.97	不受限	不可开放
13221	10kV贾环线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾环线933	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	462.62	84	8012.5	0.01	-391.49	受限	不可开放
13222	10kV贾园四线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园四线931开关	贾家	115000	否	553	9578.24	公线	358.76	65	6213.7	200	2206.72	受限	不可开放
13223	10kV草建线大馈线	简阳电力调度控制中心	草建线913	草池	40000	否	600	10392.3	专线	340.53	57	5898	0.01	3455.06	受限	不可开放
13224	10kV拱青路	德阳电力调度控制中心	拱青路918开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	278.6	46	4825.3	12050	-8561.46	不受限	不可开放

13225	10kV庐水二路925大馈线	德阳电力调度控制中心	庐水二路925开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	211.8	38	3668.4	17280	-13299.66	受限	不可开放
13226	10kV丰镇线	简阳电力调度控制中心	丰镇线921	高丰	270000	否	300	5196.15	公线	341.34	114	5912	0.01	-1235.48	不受限	不可开放
13227	10kV长西Ⅰ线大馈线	简阳电力调度控制中心	长西Ⅰ线918	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	416.32	104	7210.6	1710	-2685.22	受限	不可开放
13228	10kV河实二回大馈线	广安电力调度控制中心	河实二回978开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	212.33	53	3677.5	6580	-4714.94	不受限	不可开放
13229	10kV园金二线	彭山电力调度控制中心	园金二线911开关	园门站	113000	否	495	8573.65	公线	416.97	84	7221.9	10900	-10405.62	不受限	不可开放
13230	10kV贾林线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾林线934开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	462.62	84	8012.5	0.01	561.14	受限	不可开放
13231	10kV海玉一线大馈线	简阳电力调度控制中心	海玉一线921开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	245.02	45	4243.8	5370	-1992.78	不受限	不可开放
13232	10kV坊坪线	邻水电力调度控制中心	坊坪线961开关	牌坊站	120000	是	465	8054.04	公线	493.03	106	8539.2	0	-2095.97	不受限	不可开放
13233	10kV贾坛线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾坛线916	贾家	50000	否	515	8920.06	公线	300.61	58	5206.6	1395	1426.45	受限	不可开放
13234	10kV拱桂路933大馈线	德阳电力调度控制中心	拱桂路933开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	468.81	78	8119.8	10290	-10095.96	不受限	不可开放
13235	10kV公拥线	资中电力调度控制中心	公拥线914开关	公民站	10000	是	165	2857.88	公线	145.39	88	2518.2	630	-576.11	不受限	不可开放
13236	10kV彭观一线	彭山电力调度控制中心	彭观一线913开关	彭溪站	40000	否	800	13856.41	公线	320.17	40	5545.3	10880	-3954.53	不受限	不可开放
13237	10kV彭企线	彭山电力调度控制中心	彭企线926开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	352.27	73	6101.4	1250	-672.62	不受限	不可开放
13238	10kV兴同线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴同线914开关	兴隆镇	20000	否	553	9578.24	公线	409.93	74	7100	315	1205.42	受限	不可开放
13239	10kV丹龙II线大馈线治理	简阳电力调度控制中心	丹龙二线931开关	丹山	50000	否	300	5196.15	公线	145.2	48	2514.9	10580	-8418.37	不受限	不可开放
13240	10kV唐会线大馈线	武胜电力调度控制中心	唐会线964开关	唐家山站	50000	是	465	8054.04	公线	490.85	106	8501.6	0	-2058.37	不受限	不可开放
13241	10kV丹龙I线大馈线	简阳电力调度控制中心	丹龙一线915开关	丹山	52000	否	150	2598.08	公线	64.06	43	1109.6	3600	-2371.33	不受限	不可开放
13242	10kV贾园线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园线932	贾家	50000	是	550	9526.28	公线	359.12	65	6220	0.01	1401.01	受限	不可开放
13243	10kV贾园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	贾园二线919开关	贾家	50000	否	550	9526.28	公线	417.27	76	7227.1	50	1296.55	受限	不可开放
13244	10kV园企二线	彭山电力调度控制中心	园企二线912开关	园门站	113000	是	495	8573.65	公线	277.98	56	4814.6	3500	-1455.68	不受限	不可开放
13245	10kV城网Ⅱ线	雷波电力调度控制中心	10kV城网II线923开关	（雷波县调）城郊站	20000	否	255	4416.73	公线	252.5	99	4373.3	0	-398.24	不受限	不可开放
13246	10kV兴库线大馈线	简阳电力调度控制中心	兴库线913	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	1	0	17.2	2040	2246.83	受限	不可开放
13247	10kV兴福路大馈线	简阳电力调度控制中心	兴福线923开关	兴隆镇	20000	否	275	4763.14	公线	461.43	168	7992	4645	-8350.17	不受限	不可开放
13248	10kV灵新线	彭山电力调度控制中心	灵新线927开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	422.9	83	7324.7	0	-257.93	不受限	不可开放
13249	10kV海铁二线	简阳电力调度控制中心	海铁二线932开关	海鸣	362000	是	550	9526.28	公线	567.21	103	9824.1	72370	-74573.08	不受限	不可开放
13250	10kV普星线	隆昌电力调度控制中心	普星线914开关	普润站	10000	是	260	4503.33	公线	214.6	83	3716.9	500	-614.24	不受限	不可开放
13251	10kV草长线大馈线	简阳电力调度控制中心	草长线916	草池	73500	否	553	9578.24	公线	278.52	50	4824	3020	776.42	受限	不可开放
13252	10kV德华二路	德阳电力调度控制中心	德华二路918开关	德阳站新	128000	是	552	9560.92	公线	570.79	103	9886.1	0	-2237.36	不受限	不可开放

13253	10kV杨楠路	德阳电力调度控制中心	杨楠路927开关	杨嘉站	50000	是	552	9560.92	公线	248.33	45	4301	4630	-1282.26	不受限	不可开放
13254	10kV园溪线	彭山电力调度控制中心	园溪线918开关	园门站	113000	否	600	10392.3	专线	103.5	17	1792.7	46000	-38439.63	不受限	不可开放
13255	10kV合秦线大馈线	广安电力调度控制中心	合秦线957开关	合流站	11300	否	98	1697.41	专线	87.2	89	1510.3	0	17.37	不受限	不可开放
13256	10kV双溪二线	彭山电力调度控制中心	双溪Ⅱ线923开关	双河站	100000	是	423	7326.57	公线	397	94	6876	0	-1014.74	不受限	不可开放
13257	10kV双大一线	彭山电力调度控制中心	双大一线933开关	双河站	100000	是	510	8833.46	公线	436.84	86	7566	1600	-2099.23	不受限	不可开放
13258	10kV双武一线	彭山电力调度控制中心	双武一线911开关	双河站	100000	否	377	6529.83	公线	212.15	56	3674.4	3515	-1312.55	不受限	不可开放
13259	10kV石居线大馈线	邻水电力调度控制中心	石居线924开关	石永站	26600	是	295	5109.55	公线	290.02	98	5023.2	2000	-2935.56	不受限	不可开放
13260	10kV石天二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	石天二路924	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	486.1	88	8426.1	25665	-18016.26	不受限	不可开放
13261	10kV风电一路914大馈线	德阳电力调度控制中心	风电一路914开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	382.14	69	6618.7	2510	-1479.96	受限	不可开放
13262	10kV泰环二路	德阳电力调度控制中心	泰环二路918开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	467.95	78	8104.9	4250	-4041.06	不受限	不可开放
13263	10kV江长线	彭山电力调度控制中心	江长线915开关	江渎站	6300	否	150	2598.08	专线	233.53	156	4044.7	0	-1706.43	不受限	不可开放
13264	10kV平双线	隆昌电力调度控制中心	平双线916开关	平安站	81500	否	205	3550.7	公线	203.35	99	3522	2930	-3256.37	不受限	不可开放
13265	10kV河肖线大馈线	广安电力调度控制中心	河肖线972开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	259.61	65	4496.5	3300	-2253.94	不受限	不可开放
13266	10kV青氮线	彭山电力调度控制中心	青氮线943开关	青龙站	100000	否	400	6928.2	公线	371.04	93	6426.4	0	-191.02	不受限	不可开放
13267	10kV谢义线	彭山电力调度控制中心	谢义线915开关	谢家站	22000	是	482	8348.48	公线	337.32	70	5842.3	1730	-893.52	不受限	不可开放
13268	10kV拱新二路	德阳电力调度控制中心	拱新二路924开关	拱桥站	128000	否	600	10392.3	专线	13.9	20	240.7	12850	-3496.93	不受限	不可开放
13269	10kV海杉线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV海杉线大馈线922开关	海湾站	30000	否	275	4763.14	公线	239.12	94	4141.6	0	-166.54	不受限	不可开放
13270	10kV马新线大馈线	广安电力调度控制中心	马新线913开关	石马河站	127000	是	291	5040.27	公线	200.38	69	3470.6	1250	-688.38	不受限	不可开放
13271	10kV东宝线	隆昌电力调度控制中心	东宝线911开关	东区站	16000	是	371.1	6427.64	公线	189.59	51	3283.7	0	1858.41	受限	不可开放
13272	10kV岭经二线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经二线911开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	287.81	72	4984.8	3210	-2652.24	不受限	不可开放
13273	10kV八农一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	八农一路911开关	八角站	82000	否	400	6928.2	公线	309.21	77	5355.5	5605	-4725.12	受限	不可开放
13274	10kV灵永一线	彭山电力调度控制中心	灵永一线919开关	灵石站	81500	否	423	7326.57	公线	139.47	33	2415.6	13500	-9321.69	不受限	不可开放
13275	10kV宋鹰线	资中电力调度控制中心	宋鹰线924开关	宋家站	20000	否	192	3325.54	专线	228.73	119	3961.6	0	-968.61	不受限	不可开放
13276	10kV清平线	威远电力调度控制中心	清平线918开关	清溪站	90000	是	423	7326.57	公线	401.65	95	6956.5	5315	-6410.24	不受限	不可开放
13277	10kV岭经一线大馈线	广安电力调度控制中心	岭经一线928开关	分水岭站	71500	是	400	6928.2	公线	315.94	79	5472	2400	-2329.44	不受限	不可开放
13278	10kV金东线	隆昌电力调度控制中心	金东线911开关	金鹅	280000	是	660	11431.54	公线	546.58	83	9466.8	6635	-6956.57	不受限	不可开放
13279	10kV永园四线	广安电力调度控制中心	永园四线925开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	394.23	99	6828	2520	-3805.44	不受限	不可开放
13280	10kV青苑线	彭山电力调度控制中心	青苑线911开关	青龙站	100000	否	500	8660.25	公线	174.68	35	3025.4	4800	-31.18	不受限	不可开放

13281	10kV彭云东环	彭山电力调度控制中心	彭云东环923开关	彭溪站	63000	否	500	8660.25	公线	483.06	97	8366.6	1400	-1972.38	不受限	不可开放
13282	10kV德东路954大馈线	德阳电力调度控制中心	德东路954开关	德阳站新	103000	是	575	9959.29	公线	199.58	35	3456.7	9500	-4989.27	不受限	不可开放
13283	10kV悦复路	大邑电力调度控制中心	悦复线911开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	297.46	149	5152	0	-2034.31	不受限	不可开放
13284	10kV石汉路925大馈线	德阳电力调度控制中心	石汉路925开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	521.71	95	9036.1	16510	-17897.36	受限	不可开放
13285	10kV彭观线	彭山电力调度控制中心	彭观线921开关	彭溪站	63000	是	482	8348.48	公线	387.08	80	6704.3	0	-25.52	不受限	不可开放
13286	10kV永园三线	广安电力调度控制中心	永园三线913开关	永兴站	114000	是	400	6928.2	公线	432.27	108	7487	892	-2836.44	不受限	不可开放
13287	10kV灵建二线	彭山电力调度控制中心	灵建二线925开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	499.76	98	8655.9	1005	-2594.13	不受限	不可开放
13288	10kV彭建一线	彭山电力调度控制中心	彭建一线916开关	彭溪站	40000	是	510	8833.46	公线	442.98	87	7672.4	1600	-2205.63	不受限	不可开放
13289	10kV寿镇路926大馈线	德阳电力调度控制中心	寿镇路926开关	寿丰	722000	是	600	10392.3	公线	507.2	84	8784.7	13250	-4936.16	不受限	不可开放
13290	10kV灵广二线	彭山电力调度控制中心	灵广二线916开关	灵石站	81500	是	510	8833.46	公线	411.01	81	7118.7	630	-681.93	不受限	不可开放
13291	10kV金隆线	隆昌电力调度控制中心	金隆线912开关	金鹅	280000	是	660	11431.54	公线	599.76	91	10387.9	1000	-2242.67	不受限	不可开放
13292	10kV丰桐线	邻水电力调度控制中心	丰桐线951开关	丰禾站	40000	是	295	5109.55	公线	254.47	86	4407.5	1460	-1779.86	受限	不可开放
13293	10kV彭松线	彭山电力调度控制中心	彭松线924开关	云松开闭所	63000	是	500	8660.25	公线	516.81	103	8951.2	0	-2023	不受限	不可开放
13294	10kV彭广二线	彭山电力调度控制中心	彭广二线915开关	彭溪站	40000	是	500	8660.25	公线	447.67	90	7753.6	160	-985.4	不受限	不可开放
13295	10kV马子线	广安电力调度控制中心	马子线927开关	石马河站	127000	是	320	5542.56	公线	386.74	121	6698.3	0	-2264.25	不受限	不可开放
13296	10kV白和路915线路	德阳电力调度控制中心	白和路915开关	白莲站	6300	是	200	3464.1	公线	186.84	93	3236	11170	-11634.72	不受限	不可开放
13297	10kV竹新线927	五通桥电力调度控制分中心	竹新线927开关	竹根站	90000	是	345	5975.58	公线	339.08	98	5872.8	750	-1842.34	不受限	不可开放
13298	10kV竹水线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹水线924开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	179.44	90	3107.9	2700	-3036.62	受限	不可开放
13299	10kV大杨一线	五通桥电力调度控制分中心	大杨一线913开关	大兴站	100000	否	380	6581.79	公线	236.6	62	4097.9	3760	-1934.29	不受限	不可开放
13300	10kV大冠线	五通桥电力调度控制分中心	大冠线912开关	大兴站	100000	是	380	6581.79	公线	357.89	94	6198.7	2000	-2933.27	不受限	不可开放
13301	10kV高杨线	五通桥电力调度控制分中心	高杨线919开关	高坝子站	81500	是	200	3464.1	公线	179.05	90	3101.1	610	-939.82	不受限	不可开放
13302	10kV冠尚线	五通桥电力调度控制分中心	冠尚线916开关	冠英站	20000	是	345	5975.58	公线	316.45	92	5481	18625	-19325.54	不受限	不可开放
13303	10kV竹茶线	五通桥电力调度控制分中心	竹茶线915开关	竹根站	90000	是	500	8660.25	公线	428.87	86	7428	385	-884.8	不受限	不可开放
13304	10kV高清路大馈线	金堂电力调度控制中心	高清路919	高板	10000	是	450	7794.23	公线	737.18	164	12768	1250	-7782.62	受限	不可开放
13305	10kV民曦北路大馈线	崇州电力调度控制中心	民曦北路913	民和	2*50000	是	600	10392.3	公线	508.68	85	8810.4	0	-496.56	不受限	不可开放
13306	10kV西凌线大馈线	广安电力调度控制中心	西凌线955开关	西溪站	80000	是	350	6062.18	公线	310.73	89	5381.8	720	-1252.06	不受限	不可开放
13307	10kV南蒙路912大馈线	德阳电力调度控制中心	南蒙路912开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	398.36	72	6899.6	4625	-3875.86	受限	不可开放
13308	10kV新轧路	德阳电力调度控制中心	新轧路921开关	德新站	23000	是	277	4797.78	公线	247.06	89	4279	565	-1005.78	受限	不可开放

13309	10kV德重一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	德重一路919开关	德阳站新	105000	是	600	10392.3	公线	512.58	85	8877.8	1750	-2313.96	不受限	不可开放
13310	10kV旌岷东路925大馈线	德阳电力调度控制中心	旌岷东路925开关	旌湖站	100000	是	373	6460.55	公线	347.75	93	6023	5250	-81.56	不受限	不可开放
13311	10kV云新线922	五通桥电力调度控制分中心	云新线922开关	新云站	12600	否	200	3464.1	公线	185.7	93	3216.4	0	-98.71	不受限	不可开放
13312	10kV拉簸线大馈线	雷波电力调度控制中心	拉簸线924小车开关	拉咪站	80000	否	255	4416.73	公线	364.81	143	6318.5	800	-3143.44	不受限	不可开放
13313	10kV高竹线	五通桥电力调度控制分中心	高竹线913开关	高坝子站	81500	是	335	5802.37	公线	379.95	113	6580.8	1185	-3123.9	不受限	不可开放
13314	10kV马平二线大馈线	广安电力调度控制中心	马平二线911	石马河站	80000	是	480	8313.84	公线	446.08	93	7726.1	250	-1325.03	不受限	不可开放
13315	10kV平辉线	五通桥电力调度控制分中心	平辉线925开关	平桥站	63000	否	300	5196.15	公线	276.73	92	4793	535	-651.47	不受限	不可开放
13316	10kV云吴线912	五通桥电力调度控制分中心	云吴线912开关	新云站	12600	否	275	4763.14	公线	333.97	121	5784.3	2250	-3747.47	不受限	不可开放
13317	10kV望湿线	隆昌电力调度控制中心	望湿线925开关	望城坡站	80000	否	371	6425.91	公线	290.1	78	5024.5	1240	-481.18	不受限	不可开放
13318	10kV放龙二线	简阳电力调度控制中心	放龙二线973开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	1	0	17.2	7830	-361.4	不受限	不可开放
13319	10kV科南一线	温江电力调度控制中心	科南一线916开关	海科	104000	是	553	9578.24	公线	521.71	94	9036	630	-2003.41	受限	不可开放
13320	10kV竹涌线	五通桥电力调度控制分中心	竹涌线914开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	417.09	93	7224	8090	-9078.62	不受限	不可开放
13321	10kV竹根线	五通桥电力调度控制分中心	竹根线923开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	412.93	129	7152	2460	-5177.95	不受限	不可开放
13322	10kV高观线大馈线	广安电力调度控制中心	高观线13开关	高兴站	11300	是	224	3879.79	公线	224.57	100	3889.5	320	-1105.67	不受限	不可开放
13323	10kV简城线大馈线	简阳电力调度控制中心	简城线914开关	简阳	82000	是	469	8123.32	公线	495.87	106	8588.4	1650	-3739.74	受限	不可开放
13324	10kV和新线922	五通桥电力调度控制分中心	和新线922开关	和平站	16000	是	150	2598.08	公线	146.66	98	2540.2	0	-461.74	不受限	不可开放
13325	10kV高东线912	五通桥电力调度控制分中心	高东线912开关	高坝子站	81500	是	200	3464.1	公线	206.22	103	3571.7	5000	-5800.42	不受限	不可开放
13326	10kV竹丽线	五通桥电力调度控制分中心	竹丽线919开关	竹根站	90000	是	320	5542.56	公线	416.4	130	7212	4350	-7127.95	不受限	不可开放
13327	10kV沿桥线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿桥线915开关	沿口站	100000	否	205	3550.7	公线	122.63	60	2124	2850	-1778.37	不受限	不可开放
13328	10kV凤警路928大馈线	德阳电力调度控制中心	凤警路928开关	风光站	82000	否	600	10392.3	公线	109.64	18	1899	22840	-13486.93	不受限	不可开放
13329	10kV田锦线	温江电力调度控制中心	田锦线904开关	大田	83000	是	400	6928.2	专线	0	0	0	0	5542.56	受限	不可开放
13330	10kV石得一路935大馈线	德阳电力调度控制中心	石得一路935开关	石亭江站	102000	否	900	15588.46	公线	37.26	4	645.4	0	13384.21	受限	不可开放
13331	10kV高桥线	五通桥电力调度控制分中心	高桥线911开关	高坝子站	81500	是	200	3464.1	公线	103.18	52	1787.1	1825	-840.82	不受限	不可开放
13332	10kV冠英线	五通桥电力调度控制分中心	冠英线915开关	冠英站	20000	是	400	6928.2	公线	428.46	107	7421	1175	-3053.44	不受限	不可开放
13333	10kV金新线	五通桥电力调度控制分中心	金新线925开关	金山站	8000	否	300	5196.15	公线	255.14	85	4419	1660	-1402.47	受限	不可开放
13334	10kV高柑线	五通桥电力调度控制分中心	高柑线915开关	高坝子站	81500	是	300	5196.15	公线	190.61	64	3301.4	1000	-144.48	不受限	不可开放
13335	10kV平沟线	五通桥电力调度控制分中心	平沟线917开关	平桥站	63000	是	345	5975.58	公线	288.08	83	4989.6	1860	-2069.14	不受限	不可开放
13336	10kV金盐线	五通桥电力调度控制分中心	金盐线924开关	金山站	8000	否	150	2598.08	公线	119.86	80	2076	400	-137.73	受限	不可开放

13337	10kV泰检路921大馈线	德阳电力调度控制中心	泰检路921开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	385.5	64	6676.8	10000	-1686.16	不受限	不可开放
13338	10kV高化线	五通桥电力调度控制分中心	高化线921开关	高坝子站	81500	否	300	5196.15	公线	273.78	91	4741.8	5845	-5910.27	不受限	不可开放
13339	10kV董镇线	威远电力调度控制中心	董镇线917开关	董家湾	210000	是	505	8746.86	公线	399.03	79	6911.2	0	86.29	不受限	不可开放
13340	10kV红福路	金堂电力调度控制中心	红福路909	红卫	2*31500	是	540	9353.07	公线	440.85	82	7635.6	0	-153.14	受限	不可开放
13341	10kV淮三路大馈线	金堂电力调度控制中心	淮三路924	淮口	2*63000	是	370	6408.59	公线	591.66	160	10247.6	1115	-6235.73	不受限	不可开放
13342	10kV高丽线	五通桥电力调度控制分中心	高丽线914开关	高坝子站	81500	是	300	5196.15	公线	216.15	72	3743.7	1620	-1206.78	不受限	不可开放
13343	10kV平盛线927	五通桥电力调度控制分中心	平盛线927	平桥站	63000	是	495	8573.65	公线	255.36	52	4287	3450	-878.08	不受限	不可开放
13344	10kV竹易线	五通桥电力调度控制分中心	竹易线918开关	竹根站	90000	是	455	7880.83	公线	336.03	74	5820	2460	-1975.34	不受限	不可开放
13345	10kV平东线	五通桥电力调度控制分中心	平东线915	平桥站	63000	是	275	4763.14	公线	160.08	58	2772.5	2700	-1661.99	不受限	不可开放
13346	10kV江工线	新都电力调度控制中心	江工线907开关	繁江	166000	否	505	8746.86	公线	332.56	66	5760	0	2112.17	受限	不可开放
13347	10kV羊桂线	邛崃电力调度控制中心	羊桂线951开关	羊安	120000	否	320	5542.56	公线	392.84	123	6804	0	-1815.7	不受限	不可开放
13348	10kV桐庆线大馈线	广安电力调度控制中心	桐庆线952开关	桐子梁站	80000	否	220	3810.51	公线	265.03	120	4590.4	0	-1160.94	不受限	不可开放
13349	10kV南广路925大馈线	德阳电力调度控制中心	南广路925开关	城南站	90000	否	552	9560.92	专线	168.26	30	2914.2	0	5690.63	受限	不可开放
13350	10kV杨区路912大馈线	德阳电力调度控制中心	杨区路912开关	杨嘉站	81500	否	552	9560.92	公线	13.54	2	234.5	9930	-1559.67	不受限	不可开放
13351	10kV庐合路921大馈线	德阳电力调度控制中心	庐合路921开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	198.71	36	3441.6	14470	-10262.86	受限	不可开放
13352	10kV和溶线	五通桥电力调度控制分中心	和溶线921开关	和平站	16000	是	300	5196.15	公线	306	102	5300	160	-1303.08	不受限	不可开放
13353	10kV牛塘线	五通桥电力调度控制分中心	牛塘线924开关	牛华站	18000	否	335	5802.37	公线	303.7	91	5260	1740	-1777.87	不受限	不可开放
13354	10kV乡礼线	武胜电力调度控制中心	乡礼线918开关	望乡站	50000	是	479	8296.52	公线	505.12	105	8930	0	-2292.78	不受限	不可开放
13355	10kV望南线	隆昌电力调度控制中心	望南线917开关	望城坡站	80000	是	371	6425.91	公线	331.09	89	5734.4	400	-993.67	不受限	不可开放
13356	10kV拱孟路923大馈线	德阳电力调度控制中心	拱孟路923开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	510.08	85	8834.5	3000	-3520.66	不受限	不可开放
13357	10kV曹禄线981线路2	沙湾电力调度控制分中心	曹禄线981开关	曹山站	100700	是	260	4503.33	公线	242.85	93	4206.2	0	-603.54	不受限	不可开放
13358	10kV嘉园一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉园一线919开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	176.4	35	3055.25	5000	-1085.47	不受限	不可开放
13359	10kV庄韩路	大邑电力调度控制中心	庄韩线908开关	庄园	100000	是	600	10392.3	公线	600.72	100	10404.4	0	-2090.56	不受限	不可开放
13360	10kV圣方线	隆昌电力调度控制中心	圣方线922开关	圣灯站	16300	是	260	4503.33	公线	210.55	81	3646.8	2680	-2724.14	受限	不可开放
13361	10kV新富线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	新富线914开关	新凡站	6350	否	400	6928.2	公线	488.33	122	8457.8	0	-2222.42	不受限	不可开放
13362	10kV平学线大馈线	武胜电力调度控制中心	平学线956开关	平山站	20000	是	295	5109.55	公线	285.25	97	4940.5	2260	-3112.86	不受限	不可开放
13363	10kV嘉泰一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉泰一线961开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	463.2	90	8022.62	630	-1683.056	不受限	不可开放
13364	10kV沐裕二线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐裕二线928开关	沐川站	90000	是	400	6928.2	公线	376.95	94	6528.8	0	-986.24	不受限	不可开放

13365	10kV魏草线	沙湾电力调度控制分中心	魏草线919开关	魏坪站	90700	否	289	5005.63	公线	184.34	64	3192.7	1250	-438.2	不受限	不可开放
13366	10kV新共线	威远电力调度控制中心	新共线925开关	新店站	30000	是	321	5559.88	公线	261.43	81	4528	0	-80.1	不受限	不可开放
13367	10kV竹油线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹油线912开关	石竹站	20000	否	505	8746.86	公线	387.83	77	6717.3	730	424.87	受限	不可开放
13368	10kV利街线911大馈线	沐川电力调度控制分中心	利街线911开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	213.04	71	3689.9	0	986.63	受限	不可开放
13369	10kV中银线913大馈线	雷波电力调度控制中心	中银线913小车开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	377.92	148	6545.5	450	-2770.44	不受限	不可开放
13370	10kV嘉新一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉新一线964开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	297.23	76	5148	2500	-2244	不受限	不可开放
13371	10kV嘉市线	沙湾电力调度控制分中心	嘉市线918开关	嘉农站	80200	否	600	10392.3	公线	296.54	86	5136	0	-355.54	不受限	不可开放
13372	10kV新向线	威远电力调度控制中心	新向线911开关	新店站	30000	是	321	5559.88	公线	285.91	89	4952	0	-504.1	不受限	不可开放
13373	10kV双园五线大馈线	广安电力调度控制中心	双园五线953开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	381.63	76	6609.8	1008	-689.6	不受限	不可开放
13374	10kV建沙线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	建沙线914开关	建和站	12600	是	400	6928.2	公线	373.46	93	6468.4	0	-925.84	不受限	不可开放
13375	10kV利武线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	利武线922开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	80.83	27	1400	0	3276.53	受限	不可开放
13376	10kV西纸线	邛崃电力调度控制中心	西纸线925开关	邛西	126000	是	400	6928.2	公线	412.64	103	7147	0	-1604.44	不受限	不可开放
13377	10kV曹镇线984线路	沙湾电力调度控制分中心	曹镇线984开关	曹山站	100700	否	200	3464.1	公线	192.63	96	3336.3	0	-565.02	不受限	不可开放
13378	10kV沙城四线	沙湾电力调度控制分中心	沙城Ⅳ回948开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	419.2	83	7260.5	0	-290.72	不受限	不可开放
13379	10kV利茶线914大馈线	沐川电力调度控制分中心	利茶线914开关	利店站	20000	否	300	5196.15	公线	40.74	14	705.7	0	3970.83	受限	不可开放
13380	10kV沐竹线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐竹线916开关	沐川站	90000	否	200	3464.1	公线	395.39	198	6848.1	0	-3730.41	不受限	不可开放
13381	10kV新胜线	威远电力调度控制中心	新胜线921开关	新店站	30000	是	400	6928.2	公线	357.97	89	6200	0	-657.44	不受限	不可开放
13382	10kV南品线	威远电力调度控制中心	南品线927开关	威南站	150000	否	300	5196.15	公线	146.78	49	2542.3	3935	-1800.77	不受限	不可开放
13383	10kV黄茨线921大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄茨线921开关	黄丹站	12600	是	335	5802.37	公线	364.49	109	6312.9	0	-1671	不受限	不可开放
13384	10kV南谭线	成都配调	南谭路933	南郊	3*50000	是	473	8192.6	公线	439.86	93	7618.4	0	-1064.32	不受限	不可开放
13385	10kV沙城三线	沙湾电力调度控制分中心	沙城三线915开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	478.55	95	8288.5	1250	-2568.72	不受限	不可开放
13386	10kV乐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐龙线956开关	乐善站	20000	否	368	6373.95	公线	252.24	69	4368.8	2100	-732.24	不受限	不可开放
13387	10kV石韶二路936大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶二路936开关	石亭江站	102000	是	575	9959.29	公线	434.88	76	7532.1	715	-279.67	受限	不可开放
13388	10kV双新路大馈线	德阳电力调度控制中心	双新路914开关	双东站	12000	是	558	9664.84	公线	291	52	5040.1	8620	-888.13	不受限	不可开放
13389	10kV黄天南二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	黄天南二路924开关	黄河站	80000	是	552	9560.92	公线	506.95	92	8780.4	1700	-2831.66	受限	不可开放
13390	10kV嘉燎一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉燎一线962开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	57.6	11	997.63	7200	-1227.85	不受限	不可开放
13391	10kV望西一线	隆昌电力调度控制中心	望西一线962开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	428.42	115	7420.2	825	-3103.09	不受限	不可开放
13392	10KV方啤线	武胜电力调度控制中心	方啤线976开关	方坪站	80000	否	305.2	5286.22	公线	137.48	45	2381.2	4500	-2123.6	不受限	不可开放
13393	10kV青大线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	青大线912开关	青龙站	20300	是	200	3464.1	公线	154.75	77	2680.2	0	91.08	不受限	不可开放

13394	10kV沙城五线	沙湾电力调度控制分中心	沙城五线921开关	沙湾站	100700	否	503	8712.22	公线	461.67	92	7996.2	3630	-4656.42	不受限	不可开放
13395	10kV元胜路大馈线	崇州电力调度控制中心	元胜路924	元通	2*16000	否	380	6581.79	公线	407.39	107	7056	0	-1132.39	不受限	不可开放
13396	10kV双园四线大馈线	广安电力调度控制中心	双园四线952开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	475.03	95	8227.6	0	-1299.4	不受限	不可开放
13397	10kV沐凡线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐凡线922开关	沐川站	90000	是	200	3464.1	公线	521.02	261	9024	0	-6252.72	不受限	不可开放
13398	10kV利风线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	利风线913开关	利店站	20000	是	275	4763.14	公线	48.51	18	840.2	0	2970.31	受限	不可开放
13399	10kV沙民线	隆昌电力调度控制中心	沙民线927开关	沙坝站	110000	否	371.1	6427.64	公线	400	107	6668	0	-240.36	不受限	不可开放
13400	10kV山胜线	武胜电力调度控制中心	山胜线951开关	天印山站	80020	是	400	6928.2	公线	298.09	75	5163	5500	-5120.44	不受限	不可开放
13401	10kV万城三线	新都电力调度控制中心	万城三线921开关	万和	143000	是	442	7655.66	公线	354.16	80	6134	0	-9.47	不受限	不可开放
13402	10kV圣响线	隆昌电力调度控制中心	圣响线915开关	圣灯站	16300	否	260	4503.33	公线	132.07	51	2287.5	0	1765.5	受限	不可开放
13403	10kV玉永线923大馈线	沐川电力调度控制分中心	玉永线923开关	永福站	12600	否	300	5196.15	公线	509.93	170	8832	0	-4155.47	不受限	不可开放
13404	10kV石柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	石柳线916开关	石永站	26600	是	295	5109.55	公线	281	95	4777	420	-779.92	不受限	不可开放
13405	10kV白寿路913线路	德阳电力调度控制中心	白寿路913开关	白莲站	7300	是	200	3464.1	公线	294.52	147	5101	770	-3099.72	不受限	不可开放
13406	10kV魏冠线	沙湾电力调度控制分中心	魏冠线916开关	魏坪站	90700	否	289	5005.63	公线	241.47	84	4182.2	500	-677.7	不受限	不可开放
13407	10kV宋临线	广安电力调度控制中心	宋临线954开关	宋家垭站	113020	是	220	3810.51	公线	188.23	86	3260.1	0	-211.69	不受限	不可开放
13408	10kV魏西线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	魏西线915开关	魏坪站	90700	是	260	4503.33	公线	107.81	41	1867.2	2000	-264.54	不受限	不可开放
13409	10kV高晨路大馈线	崇州电力调度控制中心	高晨路933	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	463.42	79	8026.4	0	93.46	不受限	不可开放
13410	10kV沐城二线924大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐城二线924开关	沐川站	90000	否	300	5196.15	公线	329.32	110	5703.8	0	-1027.27	不受限	不可开放
13411	10kV云桥线	隆昌电力调度控制中心	云桥线913开关	云顶站	10000	是	150	2598.08	公线	83.83	56	1452	645	-18.54	不受限	不可开放
13412	10kV嘉园二线	沙湾电力调度控制分中心	嘉园二线973开关	嘉农站	80200	是	503	8712.22	公线	176.4	35	3055.25	3200	-144.75	不受限	不可开放
13413	10kV沿司线918大馈线	武胜电力调度控制中心	沿司线918开关	沿口站	100000	是	422	7309.25	公线	469.75	111	8136	0	-2288.6	不受限	不可开放
13414	10kV新丰线	沙湾电力调度控制分中心	新丰线915开关	新农站	16700	否	503	8712.22	公线	304.85	61	5280	4000	-2310.22	不受限	不可开放
13415	10kV利火线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	利火线912开关	利店站	20000	否	220	3810.51	公线	444.8	202	7704	0	-4274.54	受限	不可开放
13416	10kV望坊二线	隆昌电力调度控制中心	望坊二线929开关	望城坡站	80000	是	400	6928.2	公线	414.57	104	7180.3	0	-1637.74	不受限	不可开放
13417	10kV五楠线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	五楠线912开关	沐川五星站	3150	是	200	3464.1	公线	255.14	128	4419	0	-1647.72	不受限	不可开放
13418	10kV科水线	温江电力调度控制中心	科水线928开关	海科	104000	是	555	9612.88	公线	475.29	86	8232	0	-541.7	受限	不可开放
13419	10kV固新线大馈线	邛崃电力调度控制中心	固新路924	固驿	6300	是	400	6928.2	公线	341.34	85	5912	0	-369.44	不受限	不可开放
13420	10kV桥镇一回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇二回952开关	卫桥站	40000	是	350	6062.18	公线	275.68	79	4774.7	0	75.04	不受限	不可开放
13421	10kV大楠线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	大楠线912开关	大楠站	6300	是	150	2598.08	公线	161.11	107	2790.4	0	-711.94	不受限	不可开放

13422	10kV望民线	隆昌电力调度控制中心	望民线924开关	望城坡站	95000	否	423	7326.57	公线	481.55	114	8340.5	0	-1746.59	不受限	不可开放
13423	10kV石韶路916大馈线	德阳电力调度控制中心	石韶路916开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	434.88	76	7532.1	8045	-396.26	不受限	不可开放
13424	10kV盛糖线大馈线	雷波电力调度控制中心	盛糖线923小车开关	永盛站	100000	否	255	4416.73	公线	273.88	107	4743.6	0	-768.54	不受限	不可开放
13425	10kV乡金线	武胜电力调度控制中心	乡金线914开关	望乡站	50000	是	305	5282.75	公线	306.03	100	5300.5	0	-1074.3	不受限	不可开放
13426	10kV曹渡线983线路	沙湾电力调度控制分中心	曹渡线983开关	曹山站	100700	是	200	3464.1	公线	161.11	81	2790.4	5000	-5019.12	不受限	不可开放
13427	10kV秋什路914大馈线	德阳电力调度控制中心	备用路914开关	秋月	302000	否	575	9959.29	专线	354.8	61	6145.1	12410	-3446.64	不受限	不可开放
13428	10kV黄所一路919大馈线	德阳电力调度控制中心	黄所一路919开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	403.44	67	6987.6	0	1326.24	受限	不可开放
13429	10kV五箭线911大馈线	沐川电力调度控制分中心	五箭线911开关	沐川五星站	3150	否	200	3464.1	公线	209.13	105	3622.2	0	-504.51	不受限	不可开放
13430	10kV长城二线	温江电力调度控制中心	长城二线923开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	505.45	126	8754.4	0	-3211.84	受限	不可开放
13431	10kV沙城二线	沙湾电力调度控制分中心	沙城Ⅱ回947开关	沙湾站	100700	是	503	8712.22	公线	392.47	78	6797.6	630	-457.82	不受限	不可开放
13432	10kV建石线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	建石线913开关	建和站	12600	否	400	6928.2	公线	423.09	106	7328	0	-1092.62	不受限	不可开放
13433	10kV沐泥线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐泥线919开关	沐川站	90000	否	100	1732.05	公线	241.85	242	4188.9	0	-2630.05	不受限	不可开放
13434	10kV龚范线	沙湾电力调度控制分中心	龚范线914开关	龚嘴站	10600	否	210	3637.31	公线	255.496	122	4425.19	400	-1515.43	不受限	不可开放
13435	10kV平柳线	温江电力调度控制中心	平柳线936开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	398.18	100	6896.4	0	-1353.84	不受限	不可开放
13436	10kV沐云线915大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐云线915开关	沐川站	90000	否	75	1299.04	公线	160.74	214	2784	0	-1614.86	不受限	不可开放
13437	10kV拱龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南一路912开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	453.3	76	7851.1	12000	-11537.26	不受限	不可开放
13438	10kV红桥线	沙湾电力调度控制分中心	红桥线914开关	红阳站	10600	是	235	4070.32	公线	186.89	80	3237	0	19.26	不受限	不可开放
13439	10kV花奥线	郫都电力调度控制中心	花奥线928开关	花秋	128000	否	400	6928.2	专线	451.39	113	7818.1	0	-1582.72	受限	不可开放
13440	10kV沐闸线大馈线	沐川电力调度控制分中心	沐闸线917开关	沐川站	90000	否	200	3464.1	公线	310.13	155	5371.4	0	-2253.71	不受限	不可开放
13441	10kV观水线大馈线	沙湾电力调度控制分中心	观水线914开关	观山站	24900	否	235	4070.32	公线	228.46	97	3957	0	-700.74	不受限	不可开放
13442	10kV青茶线913大馈线	沐川电力调度控制分中心	青茶线913开关	青龙站	12600	否	200	3464.1	公线	488.33	244	8457.8	0	-5340.11	不受限	不可开放
13443	10kV望隆线	隆昌电力调度控制中心	望隆线913开关	望城坡站	80000	否	400	6928.2	公线	340.42	85	5896.1	3300	-2960.72	不受限	不可开放
13444	10kV嘉联一线	沙湾电力调度控制分中心	嘉联一线913开关	嘉农站	80200	否	390	6755	公线	313.86	80	5436	0	-32	不受限	不可开放
13445	10kV河华线大馈线	广安电力调度控制中心	河凌线956开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	318.74	80	5520.5	4786	-4763.94	不受限	不可开放
13446	10kV拱龙南二路922大馈线	德阳电力调度控制中心	拱龙南二路922开关	拱桥站	128000	是	600	10392.3	公线	709	118	12279.8	0	-3965.96	不受限	不可开放
13447	10kV旌滨二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	旌滨二路924开关	旌湖站	102000	是	600	10392.3	公线	544.17	91	9425	9355	-1041.16	不受限	不可开放
13448	10kV高浦路大馈线	成都配调	高浦线942	高店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	414.32	88	7176	0	-621.92	受限	不可开放
13449	10kV杨火路	德阳电力调度控制中心	杨火路915开关	杨嘉站	31500	是	510	8833.46	公线	669.35	131	11593.1	16140	-20666.33	不受限	不可开放
13450	10kV天韶二路	德阳电力调度控制中心	天韶二路928开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	354.39	64	6138	4010	-2499.26	不受限	不可开放

13451	10kV大英线	五通桥电力调度控制分中心	大英线925开关	大兴站	100000	是	345	5975.58	公线	278.79	81	4828.6	0	-48.14	不受限	不可开放
13452	10kV苏茅线	资中电力调度控制中心	苏茅线914开关	苏家湾站	6300	是	205	3550.7	公线	196.77	96	3408	1515	-1727.37	不受限	不可开放
13453	10kV河运东线大馈线	广安电力调度控制中心	河运东线959开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	280.52	70	4858.6	740	-56.04	不受限	不可开放
13454	10kV黄水线922大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄水线922开关	黄丹站	12600	否	10	173.21	公线	85.28	853	1477.1	0	-1321.21	不受限	不可开放
13455	10kV竹岷线	五通桥电力调度控制分中心	竹岷线924开关	竹根站	90000	是	450	7794.23	公线	519.01	115	8989.2	630	-3383.82	不受限	不可开放
13456	10kV黄街线912大馈线	沐川电力调度控制分中心	黄街线912开关	黄丹站	12600	否	94	1628.13	公线	383.11	408	6635.5	0	-5170.18	不受限	不可开放
13457	10kV浦开线	郫都电力调度控制中心	浦开线919开关	犀浦	182000	是	600	10392.3	专线	468.36	78	8112	0	201.84	受限	不可开放
13458	10kV乔环一线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环一线914小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	341.45	79	5914	1765	-1720.74	不受限	不可开放
13459	10kV三三路大馈线	崇州电力调度控制中心	三三路911	三江	3*16000	否	400	6928.2	公线	382.91	96	6632	0	-396.62	不受限	不可开放
13460	10kV杨河线大馈线	威远电力调度控制中心	杨河线915开关	杨家湾站	80000	是	232	4018.36	公线	252.89	109	4380.1	0	-1165.41	不受限	不可开放
13461	10kV岭开一线大馈线	广安电力调度控制中心	岭开一线912开关	分水岭站	71500	是	450	7794.23	公线	284.85	63	4933.6	3144	-1842.22	不受限	不可开放
13462	10kV徐瑞线	隆昌电力调度控制中心	徐瑞线916开关	徐家桥站	80000	是	371	6425.91	公线	312.45	84	5411.7	3165	-3435.97	不受限	不可开放
13463	10kV后叶线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV后叶线912开关	后所站	6350	否	230	3983.72	公线	113.37	49	1963.5	3050	-1428.15	不受限	不可开放
13464	10kV水坝线大馈线	邻水电力调度控制中心	水坝线944开关	邻水站	50000	否	600	10392.3	公线	426.28	71	7383.1	34100	-32130.03	不受限	不可开放
13465	10kV石环一路951#大馈线	德阳电力调度控制中心	石环一路951开关	石亭江站	102000	是	646	11189.05	公线	449.99	70	7793.9	15000	-13842.66	受限	不可开放
13466	10kV秋东路926大馈线	德阳电力调度控制中心	秋东路926开关	秋月	300000	否	552	9560.92	公线	423.2	76	7329.8	20530	-11925.17	不受限	不可开放
13467	10kV石扬二路933大馈线	德阳电力调度控制中心	石扬二路933开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	406	68	7032	2500	-1218.16	受限	不可开放
13468	10kV烟马线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV烟马线912开关	烟岗站	3200	否	165	2857.88	公线	69.88	42	1210.4	1630	-268.31	不受限	不可开放
13469	10kV石金线	隆昌电力调度控制中心	石金线923开关	石燕桥站	100000	是	295	5109.55	公线	331.45	112	5740.8	4925	-6578.16	不受限	不可开放
13470	10kV马平线	广安电力调度控制中心	马平线971开关	石马河站	127000	是	360	6235.38	公线	462.57	128	8011.7	3145	-6168.4	不受限	不可开放
13471	10kV龙昌路大馈线	郫都电力调度控制中心	龙昌路908开关	安龙	100000	是	400	6928.2	公线	128.22	32	2220.8	0	3321.76	受限	不可开放
13472	10kV乔环三线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	乔环三线916小车开关	乔瓦站	85200	是	430	7447.82	公线	293.82	68	5089	2800	-1930.74	不受限	不可开放
13473	10kV文城路大馈线	崇州电力调度控制中心	文城线930开关	文昌	2*63000	是	586	10149.82	公线	468.47	80	8113.9	0	5.96	不受限	不可开放
13474	10kV石天一路915大馈线	德阳电力调度控制中心	石天一路915开关	石亭江站	102000	是	552	9560.92	公线	560.7	101	9711.3	16125	-8476.26	不受限	不可开放
13475	10kV龙杨线大馈线	威远电力调度控制中心	龙杨线911开关	龙会站	22500	是	321	5559.88	公线	357.71	111	6195.6	0	-1747.7	受限	不可开放
13476	10kV烟新线大馈线	木里藏族自治县电力调度控制中心	10kV烟新线911开关	烟岗站	3200	否	165	2857.88	公线	63.45	38	1098.9	1450	23.19	不受限	不可开放
13477	10kV板香线	资中电力调度控制中心	板香线924开关	板栗站	18000	否	200	3464.1	公线	175.92	88	3047	315	-244.31	受限	不可开放

13478	10kV坛四线大馈线	广安电力调度控制中心	坛四线953开关	坛同站	11300	是	140	2424.87	公线	145.8	104	2525.3	0	-585.4	不受限	不可开放
13479	10kV万胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	万胜线971开关	万善站	20000	是	205	3550.7	公线	168.67	82	2921.4	0	-80.84	不受限	不可开放
13480	10kV庐亨一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	庐亨一路918开关	庐山站	102000	否	575	9959.29	专线	341.57	59	5916	0	3047.36	受限	不可开放
13481	10kV穆罗线	青神电力调度控制中心	穆罗线913开关	穆家埂站	32000	是	300	5196.15	公线	325.17	108	5632	800	-2275.08	不受限	不可开放
13482	10kV小新线	威远电力调度控制中心	小新线911开关	小河站	11300	否	300	5196.15	公线	233.73	78	4179.1	0	0	不受限	不可开放
13483	10kV放园二线大馈线	简阳电力调度控制中心	放园二线929开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	612.12	114	10602	0.0001	-3133.4	不受限	不可开放
13484	10kV牯纸线	青神电力调度控制中心	牯纸线928开关	牯牛山	362000	否	482	8348.48	专线	440.37	91	7627.2	0	-113.57	不受限	不可开放
13485	10kV桂园一线	新都电力调度控制中心	桂园一线909开关	桂湖	166000	否	442	7655.66	公线	562.59	127	9744	150	-3003.91	不受限	不可开放
13486	10kV牯观线	青神电力调度控制中心	牯观线929开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	431.32	89	7470.4	3430	-4221.62	不受限	不可开放
13487	10kV花望线大馈线	郫都电力调度控制中心	花望线921开关	花秋	126000	是	400	6928.2	公线	463.63	116	8030	0	-2487.44	不受限	不可开放
13488	10kV龙北线大馈线	邻水电力调度控制中心	龙北线914开关	龙安站	30300	否	101	1749.37	专线	86.65	86	1500.8	0	73.63	不受限	不可开放
13489	10kV牯工二线	青神电力调度控制中心	牯工二线924开关	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	348.19	72	6030.7	7500	-6851.92	不受限	不可开放
13490	10kV牯桂线	青神电力调度控制中心	牯桂线919开关	牯牛山	360000	是	400	6928.2	公线	453	113	7845.9	0	-2303.34	不受限	不可开放
13491	10kV板桥线	资中电力调度控制中心	板桥线914开关	板栗站	18000	否	260	4503.33	公线	196.13	75	3397	1250	-594	受限	不可开放
13492	10kV龙镇线大馈线	威远电力调度控制中心	龙镇线923开关	龙会站	22500	否	368	6373.95	公线	393.4	107	6813.7	350	-1427.15	受限	不可开放
13493	10kV石悦路932大馈线	德阳电力调度控制中心	石悦路932开关	石亭江站	100000	否	600	10392.3	公线	160.6	26	2781.5	13230	-3876.93	不受限	不可开放
13494	10kV罗天线	青神电力调度控制中心	罗天线912开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	310.85	104	5383.9	800	-1507.37	不受限	不可开放
13495	10kV五贸线	成都配调	五贸路913	五块石	2*40000	是	473	8192.6	公线	502.41	106	8701.7	0	-2147.62	不受限	不可开放
13496	10kV罗瑞线	青神电力调度控制中心	罗瑞线911开关	罗坝站	18000	否	300	5196.15	公线	310.95	104	5385.7	400	-1109.17	不受限	不可开放
13497	10kV南水线916大馈线	邻水电力调度控制中心	南水线916开关	南城站（邻水）	20000	是	424	7343.9	公线	393.88	93	6822	2140	-3086.88	不受限	不可开放
13498	10kV红美路	金堂电力调度控制中心	红美线913开关	红卫	65000	否	580	10045.89	专线	226.91	39	3930	0	5111.3	受限	不可开放
13499	10kV大城线	青白江电力调度控制中心	大城线920开关	大湾	2*40000	是	400	6928.2	公线	431.87	108	7480	0	-1937.44	不受限	不可开放
13500	10kV青城二线	青神电力调度控制中心	青城二线923开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	337.87	80	5851.9	1030	-1020.64	不受限	不可开放
13501	10kV青穆一线	青神电力调度控制中心	青穆一线911开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	257.55	61	4460.8	2000	-599.54	不受限	不可开放
13502	10kV兰三五线	青神电力调度控制中心	兰三五线926开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	512.97	106	8884.7	0	-1371.07	不受限	不可开放
13503	10kV板石线	资中电力调度控制中心	板石线913开关	板栗站	18000	是	424	7343.9	公线	203.52	48	3525	500	2584.51	受限	不可开放
13504	10kV牯工一线	青神电力调度控制中心	牯工一线914	牯牛山	360000	是	482	8348.48	公线	256.33	53	4439.6	8460	-6220.82	不受限	不可开放
13505	10kV穆柳线	青神电力调度控制中心	穆柳线921开关	穆家埂站	30000	是	400	6928.2	公线	384.99	96	6668	0	-1125.44	不受限	不可开放
13506	10kV红化线大馈线	威远电力调度控制中心	红化线923开关	新场站	18000	否	245	4243.52	公线	93.53	38	1620	2730	-530.83	不受限	不可开放

13507	10kV青广线	青神电力调度控制中心	青广线922开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	321.11	76	5561.7	315	-15.44	不受限	不可开放
13508	10kV黑太线	青神电力调度控制中心	黑太线927开关	黑龙站	8000	是	350	6062.18	公线	311.89	89	5401.9	0	-552.16	不受限	不可开放
13509	10kV龙川线	威远电力调度控制中心	龙川线916开关	龙会站	22500	否	300	5196.15	公线	86.61	29	1500	5000	-1823.47	不受限	不可开放
13510	10kV穆高线	青神电力调度控制中心	穆高线914开关	穆家埂站	30000	否	300	5196.15	公线	308.37	103	5340.9	200	-864.37	不受限	不可开放
13511	10kV沿植线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿植线925开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	271.64	74	4753	6040	-5735.41	不受限	不可开放
13512	10kV黑东线	青神电力调度控制中心	黑东线921开关	黑龙站	8000	是	300	5196.15	公线	293.65	98	5086.1	3200	-4129.18	不受限	不可开放
13513	10kV清高线	威远电力调度控制中心	清高线926开关	清溪站	90000	是	400	6928.2	公线	249.12	62	4314.7	1745	-517.14	不受限	不可开放
13514	10kV牯水线	青神电力调度控制中心	牯水线915	牯牛山	360000	否	292	5057.59	专线	46.78	16	810.3	3700	41.53	不受限	不可开放
13515	10kV双府线大馈线	广安电力调度控制中心	双府线915开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	301.78	79	5226.9	0	38.53	不受限	不可开放
13516	10kV青园二线	青神电力调度控制中心	青园二线928	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	422.4	100	7315.9	5315	-6769.64	不受限	不可开放
13517	10kV温英线	成都配调	温英线936开关	温家河	192000	否	473	8192.6	专线	509.93	108	8832	0	-1458.66	不受限	不可开放
13518	10kV永园一线大馈线	广安电力调度控制中心	永园一线911开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	469	94	8123	320	-1514.8	不受限	不可开放
13519	10kV青园一线	青神电力调度控制中心	青园一线911开关	青竹站	80000	否	423	7326.57	公线	599.88	142	10390	8000	-11796.09	不受限	不可开放
13520	10kV青城一线	青神电力调度控制中心	青城一线914开关	青竹站	80000	是	423	7326.57	公线	360.53	85	6244.4	2000	-2383.14	不受限	不可开放
13521	10kV河运西线大馈线	广安电力调度控制中心	河运西线971开关	河堰站	80000	是	400	6928.2	公线	222.4	56	3852	3120	-1429.44	不受限	不可开放
13522	10kV兰红线	青神电力调度控制中心	兰红线911开关	兰店站	100000	否	482	8348.48	公线	335.81	70	5816.2	2200	-502.57	不受限	不可开放
13523	10kV竹马线大馈线	武胜电力调度控制中心	竹马线953开关	金竹站	20000	否	270	4676.54	公线	70.09	26	1213.9	4000	-1005.01	不受限	不可开放
13524	10kV平华线大馈线	武胜电力调度控制中心	平华线954开关	平山站	20000	是	227.3	3936.95	公线	197.23	87	3416.1	1330	-1596.54	不受限	不可开放
13525	10kV西万二线大馈线	广安电力调度控制中心	西万二回973开关	西溪站	80000	是	400	6928.2	公线	350.09	88	6063.6	0	-521.04	不受限	不可开放
13526	10kV五八二路924大馈线	德阳电力调度控制中心	五八二路924开关	八角站	82000	是	400	6928.2	公线	293.8	73	5088.6	17010	-11467.44	不受限	不可开放
13527	10kV方高线大馈线	武胜电力调度控制中心	方高线957开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公线	176.33	35	3054.1	10100	-5359.88	不受限	不可开放
13528	10kV中清线大馈线	武胜电力调度控制中心	中清线952开关	中心站	16300	否	307.8	5331.25	公线	256.63	83	4444.8	5640	-5286.67	不受限	不可开放
13529	10kV文电路大馈线	崇州电力调度控制中心	文电路909	文昌	2*63000	否	586	10149.82	公线	537.59	92	9311	0	-176.16	不受限	不可开放
13530	10kV幺茅线大馈线	邻水电力调度控制中心	幺茅线925开关	幺滩站	50000	是	295	5109.55	公线	141.34	48	2448	2660	-1020.36	不受限	不可开放
13531	10kV沿啤线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿啤线912开关	沿口站	100000	否	335	5802.37	公线	336.66	100	5831	7450	-8058.87	不受限	不可开放
13532	10kV黄屏二路929大馈线	德阳电力调度控制中心	黄屏二路929开关	黄河站	82000	是	600	10392.3	公线	263.28	44	4560	0	3753.84	受限	不可开放
13533	10kV庐天北一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天北一路912开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	445.08	81	7708.8	11270	-3621.26	不受限	不可开放
13534	10kV三堰路	郫都电力调度控制中心	三堰线912开关	三道堰	44000	否	600	10392.3	公线	539.03	90	9336	0	-1022.16	受限	不可开放
13535	10kV金贯路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	金贯路911	金堂	2*50000	是	400	6928.2	公线	346.42	87	6000	0	-457.44	不受限	不可开放

13536	10kV南开一路918大馈线	德阳电力调度控制中心	南开一路918开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	185.29	34	3209.2	19990	-12341.26	不受限	不可开放
13537	10kV福金线	洪雅电力调度控制中心	福金线924开关	福宝站	82000	是	495	8573.65	公线	390.8	79	6768.6	0	90.32	不受限	不可开放
13538	10kV方环线大馈线	武胜电力调度控制中心	方环线979开关	方坪站	80000	否	500	8660.25	公线	168.75	34	2922.7	16300	-11428.48	不受限	不可开放
13539	10kV烈礼线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈礼线972开关	烈面站	22500	否	400	6928.2	公线	263.45	66	4890	2515	-1169.62	不受限	不可开放
13540	10kV福城二线	洪雅电力调度控制中心	福城二线926开关	福宝站	103000	是	495	8573.65	公线	424.32	86	7349.3	0	-490.38	不受限	不可开放
13541	10kV罗止三线	洪雅电力调度控制中心	罗止三线917开关	罗庙站	100000	否	335	5802.37	公线	331.33	99	5738.6	0	-516.47	不受限	不可开放
13542	10kV沿新线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿新线911开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	432.79	119	7496	800	-3238.41	不受限	不可开放
13543	10kV崇安路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇安路920	崇州	2*63000	是	500	8660.25	公线	592.24	118	10257.6	0	-3329.4	不受限	不可开放
13544	10kV飞长线大馈线	武胜电力调度控制中心	飞长线954开关	飞龙站	20000	否	307.8	5331.25	公线	375.36	122	6501.2	1480	-3183.08	不受限	不可开放
13545	10kV烈金线大馈线	武胜电力调度控制中心	烈金线971开关	烈面站	22500	是	300	5196.15	公线	268.73	90	4810	7300	-7953.08	不受限	不可开放
13546	10kV飞三线951大馈线	武胜电力调度控制中心	飞三线951开关	飞龙站	20000	是	227.5	3940.42	公线	140.36	62	2431.1	3400	-2678.76	不受限	不可开放
13547	10kV沱北路	金堂电力调度控制中心	沱北线914开关	沱源	128000	否	600	10392.3	专线	598.89	100	10372.8	8230	-9249.73	受限	不可开放
13548	10kV德镇线	郫都电力调度控制中心	德镇线908开关	德源	104000	是	600	10392.3	公线	391.45	65	6780	0	1533.84	受限	不可开放
13549	10kV沿滩线大馈线	武胜电力调度控制中心	沿滩线923开关	沿口站	100000	是	365	6321.99	公线	426.39	117	7385	945	-3272.41	不受限	不可开放
13550	10kV八塑路917大馈线	德阳电力调度控制中心	八塑路921开关	八角站	82000	否	450	7794.23	公线	399.25	89	6915	0	99.81	受限	不可开放
13551	10kV南岷一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷一路911开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	333	60	5767.5	650	1231.24	受限	不可开放
13552	10kV牛泽线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛泽线953开关	牛背山站	80000	是	465	8054.04	公线	398.34	86	6899.2	2000	-2455.97	不受限	不可开放
13553	10kV水文线大馈线	邻水电力调度控制中心	水文线958开关	邻水站	100000	是	465	8054.04	公线	422.07	91	7310.2	4750	-5616.97	不受限	不可开放
13554	10kV竹新线大馈线	邻水电力调度控制中心	竹新线914开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	467.84	93	8103	8980	-10085.51	不受限	不可开放
13555	10kV牌城一线	简阳电力调度控制中心	牌城一线926开关	牌坊沟	102000	否	553	9578.24	公线	501.39	91	8684.1	5530	-5593.68	不受限	不可开放
13556	10kV兴柳线大馈线	邻水电力调度控制中心	兴柳线925开关	兴仁站	23450	是	295	5109.55	公线	263.93	89	4571.2	2310	-2793.56	不受限	不可开放
13557	10kV乐猛线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐猛线954开关	乐善站	20000	否	271.35	4699.92	公线	225.52	83	4042	3300	-3112.07	不受限	不可开放
13558	10kV清鹤路914大馈线	德阳电力调度控制中心	清鹤路914开关	清平站	73500	是	575	9959.29	公线	184.9	32	3202.4	22560	-14592.57	不受限	不可开放
13559	10kV中高线大馈线	武胜电力调度控制中心	中高线955开关	中心站	16300	否	178.2	3086.51	公线	222.23	125	3849	3235	-4306.14	不受限	不可开放
13560	10kV山工线大馈线	武胜电力调度控制中心	山工线952开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	375.86	90	6509.9	950	-1679.7	不受限	不可开放
13561	10kV官塔线大馈线	广安电力调度控制中心	官塔线921开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	123.56	25	2140	8712	-3923.8	不受限	不可开放
13562	10kV山临线大馈线	武胜电力调度控制中心	山临线972开关	天印山站	80000	是	417.5	7231.31	公线	236.12	57	4089.6	6380	-4684.55	不受限	不可开放
13563	10kV水长线大馈线	广安电力调度控制中心	水长线922开关	邻水站	100000	是	420	7274.61	公线	445.8	106	7721.2	0	-1901.51	不受限	不可开放

13564	10kV八洲路915大馈线	德阳电力调度控制中心	八洲路915开关	八角站	80000	是	1201	20801.93	公线	327.86	27	5678.5	12230	-1266.96	受限	不可开放
13565	10kV风孝路915#大馈线	德阳电力调度控制中心	风孝路915开关	风光站	82000	是	552	9560.92	公线	540.6	97	9363.1	40180	-32531.26	不受限	不可开放
13566	10kV庐金路916大馈线	德阳电力调度控制中心	庐金路916开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	381.4	69	6605.8	25040	-17391.26	不受限	不可开放
13567	10kV天区路	德阳电力调度控制中心	天区路923开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	461.78	77	7998	4700	-4384.16	不受限	不可开放
13568	10kV德镇二路928大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇二路928开关	德阳站新	103000	是	552	9560.92	公线	549.52	100	9517.6	1680	-3548.86	不受限	不可开放
13569	10kV天镇二路	德阳电力调度控制中心	天镇二路918开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	403.98	73	6997	1200	-548.26	不受限	不可开放
13570	10kV大碗线	仁寿电力调度控制中心	大碗线916开关	大勇站	100000	否	335	5802.37	公线	328.05	98	5681.8	0	-459.67	不受限	不可开放
13571	10kV禄马线	仁寿电力调度控制中心	禄马线973开关	禄加站	63000	否	255	4416.73	公线	238.44	94	4129.7	0	-154.64	不受限	不可开放
13572	10kV九核线	广元电力调度控制中心	九核线927开关	九华站	80000	否	403	6980.16	专线	416.03	103	7205.6	0	-923.46	受限	不可开放
13573	10kV上轮北线	广元电力调度控制中心	上轮北线925开关	上西站	80000	是	400	6928.2	公线	358.81	90	6214.6	1600	-2272.04	不受限	不可开放
13574	10kV龙方线	仁寿电力调度控制中心	龙方线974开关	龙马站	20000	是	380	6581.79	公线	328.73	87	5693.6	0	-428.17	不受限	不可开放
13575	10kV柏城Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅱ回944开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	476.35	96	8250.4	0	-534.12	不受限	不可开放
13576	10kV大园二线	仁寿电力调度控制中心	大园二线924	大勇站	100000	否	495	8573.65	公线	485.42	98	8407.5	0	-691.21	不受限	不可开放
13577	10kV柏大线	仁寿电力调度控制中心	柏大线947开关	柏林站	80000	是	380	6581.79	公线	565.82	149	9800	0	-4534.57	不受限	不可开放
13578	10kV满镇线	仁寿电力调度控制中心	满镇线986开关	满井站	18000	否	200	3464.1	公线	218.86	109	3790.7	0	-673.01	不受限	不可开放
13579	10kV轮镇线	广元电力调度控制中心	轮镇线971开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	485.96	107	8416.8	4200	-5555.23	不受限	不可开放
13580	10kV庐天南一路911大馈线	德阳电力调度控制中心	庐天南一路911开关	庐山站	102000	是	552	9560.92	公线	289.88	53	5020.8	9105	-6477.06	受限	不可开放
13581	10kV青二线	仁寿电力调度控制中心	青二线951开关	青岗站	10000	否	150	2598.08	公线	202.89	135	3514.1	0	-1175.83	不受限	不可开放
13582	10kV杨感路921大馈线	德阳电力调度控制中心	杨感路921开关	杨嘉站	83500	是	600	10392.3	公线	380.9	63	6597.1	16455	-8141.16	不受限	不可开放
13583	10kV八检路942大馈线	德阳电力调度控制中心	八检路942开关	八角站	82000	是	552	9560.92	公线	403.42	73	6987.2	24455	-23793.46	受限	不可开放
13584	10kV石开一路954大馈线	德阳电力调度控制中心	石开一路954开关	石亭江站	102000	是	600	10392.3	公线	278.44	46	4822.5	10530	-7038.66	受限	不可开放
13585	10kV天东路	德阳电力调度控制中心	天东路917开关	天元站	65000	是	600	10392.3	公线	390.76	65	6768	2480	-934.16	不受限	不可开放
13586	10kV德镇路961大馈线	德阳电力调度控制中心	德镇路961开关	德阳站新	105000	是	575	9959.29	公线	319.38	56	5531.7	4390	-1954.27	不受限	不可开放
13587	10kV大凯线	仁寿电力调度控制中心	大凯线926开关	大勇站	100000	否	495	8573.65	专线	568.91	115	9853.6	0	-2137.31	不受限	不可开放
13588	10kV龙油线761大馈线	泸州电力调度控制中心	龙油线972	龙马潭	40000	否	503	8712.22	公线	315.07	63	5457	0	2384	受限	不可开放
13589	10kV仁城Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅳ回912开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	446.64	90	7735.8	0	-876.88	不受限	不可开放
13590	10kV柏广Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏广Ⅱ回958开关	柏林站	80000	否	875	15155.44	专线	864.2	99	14968	0	-1328.1	不受限	不可开放
13591	10kV柏珠线	仁寿电力调度控制中心	柏珠线952开关	柏林站	80000	否	380	6581.79	公线	519.23	137	8993	0	-3069.39	不受限	不可开放

13592	10kV清视线	仁寿电力调度控制中心	清视线963开关	清水站	16000	是	380	6581.79	公线	449.16	118	7779.4	0	-2513.97	不受限	不可开放
13593	10kV黄桂路917大馈线	德阳电力调度控制中心	黄桂路917开关	黄河站	82000	否	800	13856.41	公线	319.8	39	5538.9	48330	-35859.23	不受限	不可开放
13594	10kV庐水一路952大馈线	德阳电力调度控制中心	庐水一路952开关	庐山站	100000	是	552	9560.92	公线	113.42	21	1964.4	10900	-5215.66	受限	不可开放
13595	10kV新镇路	德阳电力调度控制中心	新镇路912开关	德新站	23000	是	518	8972.02	公线	308.31	60	5340	12750	-10912.38	不受限	不可开放
13596	10kV文宫线	仁寿电力调度控制中心	文宫线912开关	文宫站	20000	是	380	6581.79	公线	374.61	99	6488.2	0	-1222.77	不受限	不可开放
13597	10kV南岷二路923大馈线	德阳电力调度控制中心	南岷二路923开关	城南站	90000	是	552	9560.92	公线	475.75	86	8240	11030	-11621.26	受限	不可开放
13598	10kV普德线	仁寿电力调度控制中心	普德线923开关	普宁站	100000	否	382	6616.43	专线	367.78	96	6370	0	-415.21	不受限	不可开放
13599	10kV石冠线	剑阁电力调度控制中心	石冠线911开关	35kV石瓮站	10000	是	200	3464.1	公线	60.89	30	1054.6	2880	-1163.32	受限	不可开放
13600	10kV广大白线	广元电力调度控制中心	广大白线921开关	懒土坡站	50000	否	278	4815.1	公线	101.97	37	1766.2	3200	-632.61	不受限	不可开放
13601	10kV仁棉Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	仁棉Ⅱ回936开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	499.93	101	8658.8	0	-1799.88	不受限	不可开放
13602	10kV仁业Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁业I回919开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	439.44	89	7611.1	0	-752.18	不受限	不可开放
13603	10kV宁中二线926线路大馈线	宁南电力调度控制中心	宁中二线926开关	宁南站	80000	是	507	8781.5	公线	408.97	81	7083.3	0	-58.1	受限	不可开放
13604	10kV云东二线	广元电力调度控制中心	云东二线926开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	229.13	51	3968.5	0	3093.07	受限	不可开放
13605	10kV水鱼线912大馈线	叙永电力调度控制中心	水鱼线911	水尾	6300	否	134	2320.95	公线	196.58	147	3404.8	0	-1315.95	不受限	不可开放
13606	10kV城金二线918大馈线	宁南电力调度控制中心	城金二线918开关	城中站	26000	是	377	6529.83	公线	418.72	111	7252.3	0	-2028.44	受限	不可开放
13607	10kV仁府线	仁寿电力调度控制中心	仁府线928开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	450.02	91	7794.4	0	-935.48	不受限	不可开放
13608	10kV正古线	仁寿电力调度控制中心	正古线943开关	正兴站	100000	否	255	4416.73	公线	261.48	103	4528.8	0	-553.74	不受限	不可开放
13609	10kV深拉线大馈线	喜德电力调度控制中心	深拉线919开关	深沟站	25000	否	160	2771.28	公线	220.55	138	3819.9	0	2494.15	不受限	不可开放
13610	10kV朝沙线	广元电力调度控制中心	朝沙线918开关	朝天站	20000	否	259	4486.01	公线	243.9	94	4224.4	0	-186.99	不受限	不可开放
13611	10kV林化线	旺苍电力调度控制中心	林化线916	35kV林庆站	20000	否	138	2390.23	专线	13.95	10	241.7	0	1909.51	受限	不可开放
13612	10kV九电线	广元电力调度控制中心	九电线972开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	54.08	18	936.6	0	3771.11	受限	不可开放
13613	10kV红李线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV红李线911开关	红莫站	6300	否	120	2078.46	公线	152.63	127	2643.5	0	1870.61	不受限	不可开放
13614	10kV富旺线	仁寿电力调度控制中心	富旺线961开关	富加站	71500	否	210	3637.31	公线	187.47	89	3247	0	26.58	不受限	不可开放
13615	10kV明城线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV明城线927开关	光明变电站	10000	是	320	5542.56	公线	392.75	123	6802.4	0	4434.05	不受限	不可开放
13616	10kV厂一线615大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂一线615	鱼塘	16000	否	266	4607.26	专线	345.99	130	5992.6	0	-1846.07	受限	不可开放
13617	10kV视钢线	仁寿电力调度控制中心	视钢线975开关	视高站	100000	是	495	8573.65	公线	489.6	99	8479.8	0	-1620.88	不受限	不可开放
13618	10kV深小线大馈线	喜德电力调度控制中心	10kV深小线922开关	深沟站	10000	否	120	2078.46	公线	56.72	47	982.4	0	1870.61	不受限	不可开放
13619	10kV林农线	旺苍电力调度控制中心	林农线914	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	公线	197.38	81	3418.6	0	369.39	受限	不可开放

13620	10kV香械一路	绵竹电力调度控制中心	香械一路912开关	香山站	80000	否	586	10149.82	专线	549.57	94	9518.5	0	-383.66	受限	不可开放
13621	10kV柏路线	仁寿电力调度控制中心	柏路线931开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	865.36	155	14988	0	-6258.47	不受限	不可开放
13622	10kV光园四路	绵竹电力调度控制中心	光园四路922开关	光明站	80000	是	552	9560.92	公用	517.62	94	8965.2	0	-1316.46	不受限	不可开放
13623	10kV龙城三路大馈线	绵竹电力调度控制中心	龙城三路918开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	472.55	86	8184.6	0	-535.86	不受限	不可开放
13624	10kV绵城四路	绵竹电力调度控制中心	绵城四路920开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	556.26	101	9634.5	0	-1985.76	不受限	不可开放
13625	10kV香安二路	绵竹电力调度控制中心	香安二路924开关	香山站	80000	是	481	8331.16	公用	500.18	104	8663.1	0	-1998.17	受限	不可开放
13626	10kV桥镇路	绵竹电力调度控制中心	桥镇路922开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	336.03	84	5820	0	-277.44	不受限	不可开放
13627	10kV香镇一路	绵竹电力调度控制中心	香镇一路914开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	364.73	66	6317.2	0	1331.54	受限	不可开放
13628	10kV新镇路绵竹	绵竹电力调度控制中心	新镇路921开关	新市	360000	是	595	10305.7	公用	376.74	63	6525.2	0	1719.36	受限	不可开放
13629	10kV水向线921大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV水向线921开关	水尾	13600	是	280	4849.74	公线	236.39	84	4094.2	0	-214.41	不受限	不可开放
13630	10kV南皇线	广元电力调度控制中心	南皇线916开关	南河站	80000	否	300	5196.15	专线	407.82	136	7063.5	0	-2386.97	不受限	不可开放
13631	10kV东安一路	绵竹电力调度控制中心	东安一路905开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	453.05	82	7846.9	0	-198.16	不受限	不可开放
13632	10kV北宝线	仁寿电力调度控制中心	北宝线911	北斗站	10000	是	235	4070.32	公线	382.85	163	6630.9	0	-3374.64	不受限	不可开放
13633	10kV香安一路	绵竹电力调度控制中心	香安一路911开关	香山站	80000	是	481	8331.16	公用	297.81	62	5158.1	0	1506.83	受限	不可开放
13634	10kV禾新线	仁寿电力调度控制中心	禾新线913开关	禾加站	20000	否	210	3637.31	公线	222.19	106	3848.4	0	-574.82	不受限	不可开放
13635	10kV彰镇线	仁寿电力调度控制中心	彰镇线933开关	彰加站	10000	否	200	3464.1	公线	189.43	95	3280.9	0	-163.21	不受限	不可开放
13636	10kV光园一路	绵竹电力调度控制中心	光园一路913开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	472.7	118	8187.2	0	-2644.64	不受限	不可开放
13637	10kV沙峰线	仁寿电力调度控制中心	沙峰线913开关	沙子湾站	20000	是	402	6962.84	公线	427.86	106	7410.6	0	-1840.33	不受限	不可开放
13638	10kV仁城Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁城Ⅰ回929开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	410.66	83	7112.7	0	-253.78	不受限	不可开放
13639	10kV旺新一线	旺苍电力调度控制中心	旺新一线911	松林坡站	80000	是	478	8279.2	公线	384.18	80	6654	0	1625	受限	不可开放
13640	10kV富什路	绵竹电力调度控制中心	富什路902开关	富新站	36000	是	317	5490.6	公用	391.45	123	6780	0	-2387.52	不受限	不可开放
13641	10kV万滨线	广元电力调度控制中心	万滨线924开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	490.03	95	8487.4	0	-1337.5	不受限	不可开放
13642	10kV光园五路	绵竹电力调度控制中心	光园五路919开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	373.53	93	6469.6	0	-927.04	不受限	不可开放
13643	10kV香镇三路	绵竹电力调度控制中心	香镇三路913开关	香山站	80000	是	552	9560.92	公用	337.1	61	5838.5	0	1810.24	受限	不可开放
13644	10kV旺黄线	旺苍电力调度控制中心	旺黄线921	松林坡站	80000	否	390	6755	公线	327	83	5611	0	1144	受限	不可开放
13645	10kV新龙线931大馈线	泸州电力调度控制中心	新龙线931开关	新房子	160000	是	406	7032.13	公线	377.93	93	6545.7	600	-1520	受限	不可开放
13646	10kV东城三路	绵竹电力调度控制中心	东城三路910开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	552.45	100	9568.4	0	-1919.66	不受限	不可开放
13647	10kV光园二路大馈线	绵竹电力调度控制中心	光园二路921开关	光明站	80000	是	400	6928.2	公用	416.49	104	7213.6	0	-1671.04	不受限	不可开放

13648	10kV上河线	广元电力调度控制中心	上河线916开关	上西站	92000	否	403	6980.16	公线	360.21	89	6238.8	0	43.34	不受限	不可开放
13649	10kV北鸭线	仁寿电力调度控制中心	北鸭线912	北斗站	10000	否	235	4070.32	公线	371.25	158	6430	0	-2766.71	不受限	不可开放
13650	10kV光金二路	绵竹电力调度控制中心	光金二路924开关	光明站	80000	否	400	6928.2	公用	444.76	111	7703.2	0	-1467.82	不受限	不可开放
13651	10kV郊城线	广元电力调度控制中心	郊城线928开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	366.39	81	6345.8	0	-68.85	不受限	不可开放
13652	10kV沙镇线	剑阁电力调度控制中心	沙镇线923开关	沙溪坝站	63000	否	453	7846.19	公线	434.6	96	7527.2	0	-465.63	受限	不可开放
13653	10kV清钢线	仁寿电力调度控制中心	清钢线952开关	清水站	16000	否	380	6581.79	公线	435.99	115	7551.3	0	-1627.69	不受限	不可开放
13654	10kV新清路	绵竹电力调度控制中心	新清路925开关	新市	360000	是	335	5802.37	公线	267.08	80	4625.9	0	16	受限	不可开放
13655	10kV龙城一路	绵竹电力调度控制中心	龙城一路903开关	龙桥站	73500	是	552	9560.92	公用	445.12	81	7709.4	0	-60.66	不受限	不可开放
13656	10kV王观线	广元电力调度控制中心	王观线916开关	35kV王家站	6300	否	200	3464.1	公线	266.33	133	4612.8	0	-1495.11	不受限	不可开放
13657	10kV真德路922线路	孝泉电力调度控制中心	真德路922开关	真武寺站	16000	是	376	6512.51	公线	328.52	87	5690	0	-479.99	受限	不可开放
13658	10kV普怀一线	仁寿电力调度控制中心	普怀一线913开关	普宁站	100000	否	482	8348.48	公线	504.97	105	8746	0	-1232.37	不受限	不可开放
13659	10kV沙关线	剑阁电力调度控制中心	沙关线912开关	沙溪坝站	63000	是	516	8937.38	公线	474.21	92	8213.4	0	-1063.5	受限	不可开放
13660	10kV正安二线	仁寿电力调度控制中心	正安二线947开关	正兴站	100000	否	560	9699.48	公线	1121.13	200	19418	0	-10688.47	不受限	不可开放
13661	10kV孝隆路907线路	孝泉电力调度控制中心	孝隆路907开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	359.38	120	6224.4	0	-2067.48	不受限	不可开放
13662	10kV真水二路933线路	孝泉电力调度控制中心	真水Ⅱ路933开关	真武寺站	16000	是	504	8729.54	公线	339.9	67	5887	0	1096.63	受限	不可开放
13663	10kV柏商线	仁寿电力调度控制中心	柏商线939开关	柏林站	80000	否	560	9699.48	专线	614.95	110	10651	0	-1921.47	不受限	不可开放
13664	10kV东城五路大馈线	绵竹电力调度控制中心	东城五路914开关	东北站	103000	是	552	9560.92	公用	440.85	80	7635.6	0	13.14	不受限	不可开放
13665	10kV月水路901线路	孝泉电力调度控制中心	月水路901开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	549.31	146	9514	0	-4303.99	不受限	不可开放
13666	10kV东五路	绵竹电力调度控制中心	东五路903开关	东北站	105000	是	552	9560.92	公用	492.66	89	8532.9	0	-884.16	不受限	不可开放
13667	10kV月齐路912线路	孝泉电力调度控制中心	月齐路912开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	406.41	108	7039	0	-1828.99	不受限	不可开放
13668	10kV元东一线	仁寿电力调度控制中心	元东一线916开关	元通站	100000	否	482	8348.48	公线	666.38	138	11541.7	0	-4028.07	不受限	不可开放
13669	10kV卢白线	旺苍电力调度控制中心	卢白线913开关	35kV卢家坝站	16300	否	216	3741.23	公线	185	85	3204	0	537	不受限	不可开放
13670	10kV月泉路902线路	孝泉电力调度控制中心	月泉路902开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	334.3	89	5790	0	-579.99	不受限	不可开放
13671	10kV新明线	仁寿电力调度控制中心	新明线933开关	新桥站	80000	否	495	8573.65	公线	451.18	91	7814.4	0	-98.11	不受限	不可开放
13672	10kV南天二线	广元电力调度控制中心	南天二线922开关	南河站	86000	是	453	7846.19	公线	377.59	83	6539.8	0	-262.85	不受限	不可开放
13673	10kV孝景路904线路	孝泉电力调度控制中心	孝景路904开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	275.24	92	4767.1	0	-610.18	不受限	不可开放
13674	10kV真德二路932线路	孝泉电力调度控制中心	真德Ⅱ路932开关	真武寺站	16000	是	300	5196.15	公线	177.66	59	3077	0	1079.92	受限	不可开放
13675	10kV孝三路909线路	孝泉电力调度控制中心	孝三路909开关	孝泉站	100000	是	300	5196.15	公线	283.99	95	4918.7	0	-761.78	不受限	不可开放

13676	10kV文宫二线	仁寿电力调度控制中心	文宫二线922开关	文宫站	26300	是	350	6062.18	公线	448.12	128	7761.5	0	-2911.76	不受限	不可开放
13677	10kV真水路923线路	孝泉电力调度控制中心	真水路923开关	真武寺站	16000	否	376	6512.51	公线	0	0	0	0	5861.26	受限	不可开放
13678	10kV月景路913线路	孝泉电力调度控制中心	月景路913开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	453.12	121	7848	0	-2637.99	不受限	不可开放
13679	10kV真泉路921线路	孝泉电力调度控制中心	真泉路921开关	真武寺站	16000	是	435	7534.42	公线	348.73	80	6040	0	-12.46	受限	不可开放
13680	10kV水双线922大馈线	叙永电力调度控制中心	水双线923	水尾	6300	否	280	4849.74	公线	393.34	140	6812.7	0	-2447.93	不受限	不可开放
13681	10kV龙天二线971大馈线	泸州电力调度控制中心	龙天二线971开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	80	10	328	0	11085.13	受限	不可开放
13682	10kV兰镇Ⅱ线954大馈线	泸州电力调度控制中心	兰镇二线914开关	兰田	22300	是	285	4936.34	公线	267.75	94	4637.5	0	-688.43	不受限	不可开放
13683	10kV炳新二路	广汉电力调度控制中心	炳新二路911开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	663.84	120	11497.7	2930	-5776.11	受限	不可开放
13684	10kV禾玉线	仁寿电力调度控制中心	禾玉线921开关	禾加站	20000	否	380	6581.79	公线	421.54	111	7301	0	-1377.39	不受限	不可开放
13685	10kV回烟三路	什邡电力调度控制中心	回烟三路927开关	回澜站	100000	否	552	9560.92	专线	305.62	55	5293.4	9500	-6188.57	不受限	不可开放
13686	10kV回烟二路	什邡电力调度控制中心	回烟二路917开关	回澜站	100000	否	553	9578.24	专线	336.63	61	5830.4	9500	-6709.98	不受限	不可开放
13687	10kV九通线	广元电力调度控制中心	九通线973开关	九华站	80000	否	341	5906.29	专线	47.5	14	822.7	0	4492.96	受限	不可开放
13688	10kV炳环二路	广汉电力调度控制中心	炳环二路916开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	公用	257.95	53	4467.7	400	2708.29	受限	不可开放
13689	10kV三复路	广汉电力调度控制中心	三复路921开关	三星堆站旧	244000	否	336	5819.69	公线	293.23	87	5078.7	2380	-2220.98	不受限	不可开放
13690	10kV广继路905#线路	中江电力调度控制中心	广继路905开关	广福站	113000	否	377	6529.83	公线	340.88	90	5904	250	-277.15	不受限	不可开放
13691	10kV仓骑路913线路	中江电力调度控制中心	仓骑路913开关	仓山站	22500	是	273	4728.5	公线	108.64	40	1881.6	0	1901.2	受限	不可开放
13692	10kV永镇路983线路	中江电力调度控制中心	永镇路983开关	永太站	20000	否	273	4728.5	公线	238.34	87	4128	1315	-1187.35	受限	不可开放
13693	10kV小镇一路	广汉电力调度控制中心	小镇一路911开关	小汉站	73500	是	486	8417.77	公用	383.14	79	6636	670	-571.78	不受限	不可开放
13694	10kV新青线	仁寿电力调度控制中心	新青线915开关	新桥站	80000	否	210	3637.31	公线	283.23	135	4905.6	0	-1632.02	不受限	不可开放
13695	10kV双化I路	什邡电力调度控制中心	双化I路904开关	双盛站	63000	是	380	6581.79	公线	169.8	45	2941	250	2074.43	不受限	不可开放
13696	10kV向鑫一路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路913开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	438.96	90	7602.8	500	-526.81	不受限	不可开放
13697	10kV连松路	广汉电力调度控制中心	连松路914开关	连山站	73500	否	486	8417.77	公线	386.66	80	6697	8935	-8056.01	不受限	不可开放
13698	10kV土城二路	什邡电力调度控制中心	土城二路908开关	土塘站	126000	是	552	9560.92	公线	422.69	77	7321	1250	-922.26	不受限	不可开放
13699	10kV会镇路972线路	中江电力调度控制中心	会镇路972开关	会龙站	10000	否	288	4988.31	公线	111.5	39	1931.2	0	2558.28	受限	不可开放
13700	10kV九滨一线	广元电力调度控制中心	九滨一线913开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	277.81	61	4811.6	0	1465.35	受限	不可开放
13701	10kV回镇路921线路	中江电力调度控制中心	回镇路921开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	120.09	60	2080	0	1037.69	受限	不可开放
13702	10kV凯百路	中江电力调度控制中心	凯百路906开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	456.99	83	7915	0	-252.41	受限	不可开放
13703	10kV广天线	广元电力调度控制中心	广天线922开关	懒土坡站	50000	否	283	4901.7	专线	318.59	113	5517.9	0	-1106.37	不受限	不可开放

13704	10kV新环一路	广汉电力调度控制中心	新环一路929开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公线	490.53	101	8496	60	-980.01	不受限	不可开放
13705	10kV永青路	中江电力调度控制中心	永青路985开关	永太站	20000	否	225	3897.11	公线	104.39	46	1808	0	1699.4	受限	不可开放
13706	10kV凯垭路	中江电力调度控制中心	凯垭路923开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	428.59	78	7423.2	0	239.39	受限	不可开放
13707	10kV高加线	攀枝花电力调度控制中心	高加线974开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	300.03	100	5196.6	2500	-3539.68	不受限	不可开放
13708	10kV下工二线	广元电力调度控制中心	下工二线923开关	下西站	100000	否	400	6928.2	公线	359.26	90	6222.4	0	12.98	不受限	不可开放
13709	10kV流岔线	攀枝花电力调度控制中心	流岔线912开关	流沙坡站	10000	是	220	3810.51	公线	272.11	124	4712.9	800	-2464.49	不受限	不可开放
13710	10kV大城二路	广汉电力调度控制中心	大城二路916开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	379.5	78	6573	2130	-1968.78	不受限	不可开放
13711	10kV梁宏线	攀枝花电力调度控制中心	梁宏线966开关	梁坪站	40000	是	400	6928.2	公线	383.68	96	6645.3	0	-1102.74	不受限	不可开放
13712	10kV连工路	广汉电力调度控制中心	连工路908开关	连山站	80000	否	486	8417.77	公线	587.82	121	10181	2790	-5395.01	不受限	不可开放
13713	10kV山林路	中江电力调度控制中心	山林路915开关	松山站	102000	否	553	9578.24	公线	383.42	69	6640.8	0	1979.62	受限	不可开放
13714	10kV中康路	中江电力调度控制中心	中康路914开关	中江站	126000	是	553	9578.24	专线	453.42	82	7853.3	0	-190.71	受限	不可开放
13715	10kV梁草线	攀枝花电力调度控制中心	梁草线936开关	梁坪站	63000	是	350	6062.18	公线	447.46	128	7750	0	-2900.26	不受限	不可开放
13716	10kV大航路大馈线	广汉电力调度控制中心	大航路929开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	专线	411.72	85	7131	1630	-1185.01	不受限	不可开放
13717	10kV山狮路933线路	中江电力调度控制中心	山狮路933开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	464.48	84	8044.8	1600	-1024.38	不受限	不可开放
13718	10kV炳泓路	广汉电力调度控制中心	炳泓路910开关	炳灵宫站	100000	否	814	14098.89	专线	192.58	24	3335.4	11300	-1946.4	受限	不可开放
13719	电网_10kV向镇二路	广汉电力调度控制中心	向鑫一路905开关	向阳站	65000	否	316	5473.28	专线	438.96	139	7602.8	0	-2676.85	不受限	不可开放
13720	10kV国镇线	旺苍电力调度控制中心	国镇路913开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	132.85	89	2301	0	37.27	不受限	不可开放
13721	10kV九文线	广元电力调度控制中心	九文路911开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	414.6	92	7180.9	0	-119.33	受限	不可开放
13722	10kV山汇路	中江电力调度控制中心	山汇路911开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	461.22	83	7988.4	800	-167.98	受限	不可开放
13723	10kV双化II路	什邡电力调度控制中心	双化Ⅱ路913开关	双盛站	63000	是	380	6581.79	公线	357.71	94	6195.5	630	-1560.07	不受限	不可开放
13724	10kV会胜路975线路	中江电力调度控制中心	会胜路975开关	会龙站	10000	否	225	3897.11	公线	75.8	34	1312.8	0	2194.6	受限	不可开放
13725	10kV广白路	中江电力调度控制中心	广白路908开关	广福站	115000	否	273	4728.5	公线	43.79	16	758.4	0	3497.25	受限	不可开放
13726	10kV旺铁线	旺苍电力调度控制中心	旺铁线917开关	松林坡站	80000	否	214	3706.59	专线	16.63	8	288	0	3047.93	受限	不可开放
13727	10kV继铜路	中江电力调度控制中心	继铜路982开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	471.17	85	8160.6	0	-498.01	不受限	不可开放
13728	10kV山翠路	中江电力调度控制中心	山翠路922开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	371.29	67	6430.8	2500	-310.38	不受限	不可开放
13729	10kV元城IV路	什邡电力调度控制中心	元城四路928开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	243.34	44	4214.7	630	2817.89	不受限	不可开放
13730	10kV大新二路	广汉电力调度控制中心	大新二路924开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	542.94	112	9403.8	350	-2177.81	不受限	不可开放
13731	10kV金高三路	广汉电力调度控制中心	金高三路928开关	金兴站	47500	否	486	8417.77	公用	426.24	88	7382.4	1000	-806.41	不受限	不可开放

13732	10kV九大线	广元电力调度控制中心	九大线924开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	249.91	55	4328.4	1600	1133.17	受限	不可开放
13733	10kV魏环线	通川电力调度控制中心	魏环线929开关	魏兴站	80200	是	552	9560.92	公线	601.45	109	10417.1	0	-2768.36	不受限	不可开放
13734	10kV高观路	广汉电力调度控制中心	高观路928开关	高新站	80000	否	380	6581.79	公用	550.79	145	9539.7	1885	-5501.09	不受限	不可开放
13735	10kV魏陈线	通川电力调度控制中心	魏陈线925开关	魏兴站	80200	否	400	6928.2	公线	403.93	101	6996	0	-760.62	不受限	不可开放
13736	10kV双盛路	什邡电力调度控制中心	双盛路906开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	398.5	105	6902	0	-1636.57	不受限	不可开放
13737	10kV雒兴路	广汉电力调度控制中心	雒兴路915开关	雒城站	71500	是	366	6339.31	公用	443.21	121	7676.4	10200	-12804.95	不受限	不可开放
13738	10kV沙城二线	剑阁电力调度控制中心	沙城二线924开关	沙溪坝站	63000	是	403	6980.16	公线	337.66	84	5848.3	0	-264.17	受限	不可开放
13739	10kV仓清路	中江电力调度控制中心	仓清路926开关	仓山站	22500	是	400	6928.2	公线	160.74	40	2784	0	2758.56	受限	不可开放
13740	10kV广新路	中江电力调度控制中心	广新路910开关	广福站	113000	否	377	6529.83	公线	154.64	41	2678.4	400	2798.45	受限	不可开放
13741	10kV莲酢一线	通川电力调度控制中心	莲酢一线963开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	599.89	100	10390.1	0	-2076.26	不受限	不可开放
13742	10kV莲泰二线	通川电力调度控制中心	莲泰二线976开关	莲花湖站	102400	是	600	10392.3	公线	599.66	100	10386.1	0	-2072.26	不受限	不可开放
13743	10kV向丰一路	广汉电力调度控制中心	向丰一路912开关	向阳站	65000	是	555	9612.88	公线	458.63	83	7943.5	0	-253.2	不受限	不可开放
13744	10kV园桥线	攀枝花电力调度控制中心	园桥线993开关	园林站	40000	否	450	7794.23	公线	451.56	100	7821	0	-806.4	不受限	不可开放
13745	10kV高新二路	广汉电力调度控制中心	高新二路911开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	591.24	122	10240.3	3755	-7261.08	不受限	不可开放
13746	10kV小镇二路	广汉电力调度控制中心	小镇二路913开关	小汉站旧	73500	否	486	8417.77	公用	353.35	73	6120	6765	-5309.01	不受限	不可开放
13747	10kV土城七路	什邡电力调度控制中心	土城七路903开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	421.19	76	7295	7600	-7246.26	不受限	不可开放
13748	10kV中城二路	中江电力调度控制中心	中城二路921开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	454.89	82	7878.7	0	-216.11	受限	不可开放
13749	10kV大城三路大馈线	广汉电力调度控制中心	大城三路962开关	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	501.1	103	8679	0	-1944.78	不受限	不可开放
13750	10kV凯城一路	中江电力调度控制中心	凯城一路921开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	495.8	90	8587.2	70	-994.61	受限	不可开放
13751	10kV杨翠线941	泸州电力调度控制中心	杨翠线941	杨桥	180000	是	406	7032.13	公线	5.62	1	97.3	0	5528.4	受限	不可开放
13752	10kV高骈一路	广汉电力调度控制中心	高骈一路913开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	456.7	94	7910	4530	-4864.01	不受限	不可开放
13753	10kV古华线	广汉电力调度控制中心	古华线926开关	古城	360000	否	486	8417.77	专线	665.42	137	11525	0	-3949.01	不受限	不可开放
13754	10kV南天一线	广元电力调度控制中心	南天一线963开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	426.11	94	7380.2	0	-318.63	不受限	不可开放
13755	10kV仓华路	中江电力调度控制中心	仓华路912开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	107.16	39	1856	0	2399.65	受限	不可开放
13756	10kV双龙路	广汉电力调度控制中心	双龙路904开关	双泉开关站	73500	是	255	4416.73	公线	240.97	94	4173.6	0	-640.22	不受限	不可开放
13757	10kV林保线	旺苍电力调度控制中心	林保线915	35kV林庆站	20000	否	243	4208.88	专线	123.37	51	2136.7	500	1151.29	受限	不可开放
13758	10kV雒镇四路	广汉电力调度控制中心	雒镇四路908开关	雒城站	71500	否	486	8417.77	公用	247.55	51	4287.6	3430	-141.61	不受限	不可开放
13759	10kV两京I路	什邡电力调度控制中心	两京Ⅰ路903开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	328.42	82	5688.2	6000	-6145.64	不受限	不可开放

13760	10kV梁阳西线	攀枝花电力调度控制中心	梁阳西线922开关	梁坪站	63000	是	400	6928.2	公线	433.98	108	7516.6	400	-2374.04	不受限	不可开放
13761	10kV炳城七路	广汉电力调度控制中心	炳城七路915开关	炳灵宫站	106000	是	576	9976.61	公用	209.88	36	3635.1	6630	-2283.81	不受限	不可开放
13762	10kV两化路	什邡电力调度控制中心	两化路919开关	两路口站	63000	否	800	13856.41	专线	429.91	54	7446	6000	-975.23	不受限	不可开放
13763	10kV永松路988#线路	中江电力调度控制中心	永松路988开关	永太站	20000	是	400	6928.2	公线	279.91	70	4848	0	694.56	受限	不可开放
13764	10kV大古线925大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古线925	大洲驿	63000	是	166	2875.2	公线	397	239	6876.1	0	-4575.94	不受限	不可开放
13765	10kV莲金一线	通川电力调度控制中心	莲金一线961开关	莲花湖站	102400	是	552	9560.92	公线	513.7	93	8897.2	0	-1248.46	不受限	不可开放
13766	10kV花水二路	广汉电力调度控制中心	花水二路928开关	花园变电站	128000	是	555	9612.88	公线	627.48	113	10868	1470	-4647.7	不受限	不可开放
13767	10kV梁格线	攀枝花电力调度控制中心	梁格线961开关	梁坪站	40000	是	220	3810.51	公线	169.39	77	2933.8	500	-385.39	不受限	不可开放
13768	10kV魏蒲二线	通川电力调度控制中心	魏蒲二线928开关	魏兴站	80200	是	552	9560.92	公线	600.93	109	10408.1	0	-2759.36	不受限	不可开放
13769	10kV凯魁路	中江电力调度控制中心	凯魁路927开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	450.35	81	7800	0	-137.41	受限	不可开放
13770	10kV回城八路	什邡电力调度控制中心	回城八路962开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	415.25	75	7192.1	7000	-6543.36	不受限	不可开放
13771	10kV姚城二线	剑阁电力调度控制中心	姚城二线927开关	35kV姚家站	20000	是	341	5906.29	公线	252.77	74	4378	800	-452.97	受限	不可开放
13772	10kV中滨路	中江电力调度控制中心	中滨路912开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	490.06	89	8487.9	0	-825.31	受限	不可开放
13773	10kV中杏路	中江电力调度控制中心	中杏路925开关	中江站	126000	否	553	9578.24	公线	292.64	53	5068.5	0	3551.92	受限	不可开放
13774	10kV云工一线	广元电力调度控制中心	云工一线964开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	240.74	53	4169.7	0	2891.87	受限	不可开放
13775	10kV梁车线	攀枝花电力调度控制中心	梁车线971开关	梁坪站	63000	是	250	4330.13	公线	274.61	110	4756.2	1500	-2792.1	不受限	不可开放
13776	10kV朝双I路	什邡电力调度控制中心	朝双一路916开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	307.34	56	5323.2	6000	-3674.46	不受限	不可开放
13777	10kV大万路	广汉电力调度控制中心	大万路922开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	555.43	114	9620	6010	-8054.01	不受限	不可开放
13778	10kV丰双一线	通川电力调度控制中心	丰双一线915开关	双丰站	10000	是	300	5196.15	公线	281.43	94	4874.4	0	-717.48	不受限	不可开放
13779	10kV花阳一线	广汉电力调度控制中心	花阳一线927开关	花园变电站	128000	是	555	9612.88	公线	551.15	99	9546	3130	-4985.7	不受限	不可开放
13780	10kV回城V路	什邡电力调度控制中心	回城V路915开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	420.42	76	7281.6	800	-432.86	不受限	不可开放
13781	10kV金尚线	通川电力调度控制中心	10kV.金尚线981开关	金山站	150000	否	552	9560.92	公线	536.95	97	9300	0	-695.17	不受限	不可开放
13782	10kV元烟路	什邡电力调度控制中心	元烟路923开关	元石站	80000	否	222	3845.15	专线	83.17	37	1440.5	6000	-3979.87	不受限	不可开放
13783	10kV土城八路	什邡电力调度控制中心	土城八路921开关	土塘站	126000	是	553	9578.24	公线	503.93	91	8728	0	-1065.41	不受限	不可开放
13784	10kV风建南线	攀枝花电力调度控制中心	风建南线919开关	凤凰站	40000	是	400	6928.2	公线	407.52	102	7058.2	0	-1515.8	不受限	不可开放
13785	10kV魏谭二线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭二线960开关	魏兴站	40000	是	552	9560.92	公线	550.15	100	9528.6	0	-1879.86	不受限	不可开放
13786	10kV风建北线	攀枝花电力调度控制中心	风建北线975开关	凤凰站	40000	是	400	6928.2	公线	403.2	101	6983.4	0	-1441	不受限	不可开放
13787	10kV西酿线	通川电力调度控制中心	西酿线929开关	城西站	80100	是	400	6928.2	公线	396.27	99	6863.4	0	-1320.84	不受限	不可开放

13788	10kV山风路	中江电力调度控制中心	山风路923开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	428.8	78	7426.8	4500	-3306.38	受限	不可开放
13789	10kV大中四路	广汉电力调度控制中心	大中四路917开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	272.98	56	4728	3320	-472.01	不受限	不可开放
13790	10kV九源二线	广元电力调度控制中心	九源二线964开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	375.76	83	6508.1	0	-231.15	受限	不可开放
13791	10kV泸开线917大馈线	泸州电力调度控制中心	泸开线917开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	315.07	78	5457	0	168.7	受限	不可开放
13792	10kV龙英线746大馈线	泸州电力调度控制中心	龙英线914	龙马潭	40000	否	463	8019.4	公线	246.84	53	4275.2	0	2942.26	受限	不可开放
13793	10kV岗酥二线	通川电力调度控制中心	10kV.岗酥二线969开关	木岗站	100000	否	595	10305.7	公线	618.5	104	10712.4	0	-1437.27	不受限	不可开放
13794	10kV大新一路	广汉电力调度控制中心	大新一路915开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公用	415.01	85	7188	4750	-5203.78	不受限	不可开放
13795	10kV大体一路	广汉电力调度控制中心	大体一路912开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	502.48	103	8703	5360	-6487.01	不受限	不可开放
13796	10kV朝钢路	什邡电力调度控制中心	朝钢路915开关	朝阳站	100000	否	552	9560.92	专线	403.37	73	6986.4	5000	-3381.57	不受限	不可开放
13797	10kV岗农线	通川电力调度控制中心	10kV.岗农线965开关	木岗站	100000	是	300	5196.15	公线	259.82	87	4500	0	-343.08	不受限	不可开放
13798	10kV新工一路	广汉电力调度控制中心	新工一路953开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公线	569.28	117	9860	1260	-3544.01	不受限	不可开放
13799	10kV梁道线	攀枝花电力调度控制中心	梁道线973开关	梁坪站	63000	是	430	7447.82	公线	451.36	105	7817.6	630	-2489.34	不受限	不可开放
13800	10kV双禾路	什邡电力调度控制中心	双禾路914开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	266.58	70	4617.1	630	18.33	不受限	不可开放
13801	10kV两冶路	什邡电力调度控制中心	两冶路907开关	两路口站	63000	否	440	7621.02	专线	473.1	108	8194.1	0	-1335.18	不受限	不可开放
13802	10kV大杭线	广元电力调度控制中心	大杭线925	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	199.76	67	3459.8	1130	86.73	不受限	不可开放
13803	10kV黄双路	中江电力调度控制中心	黄双路964开关	黄鹿站	20000	是	400	6928.2	公线	304.85	76	5280	0	262.56	受限	不可开放
13804	10kV继北路	中江电力调度控制中心	继北路971开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	425.81	77	7375	0	287.59	受限	不可开放
13805	10kV高攀线	攀枝花电力调度控制中心	高攀线978开关	高峰站	40000	是	400	6928.2	公线	339.42	85	5878.8	0	-336.24	不受限	不可开放
13806	10kV六跃路	广汉电力调度控制中心	六跃路906开关	六陵站	26000	否	305	5282.75	公线	494.91	162	8571.9	1330	-5147.43	不受限	不可开放
13807	10kV土城六路	什邡电力调度控制中心	土城六路905开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	505.37	92	8753	2500	-3604.26	不受限	不可开放
13808	10kV连镇一路	广汉电力调度控制中心	连镇一路913开关	连山站	147000	否	555	9612.88	公线	546.59	98	9467	875	-1690.41	不受限	不可开放
13809	10kV万福线	广元电力调度控制中心	万福线916开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	470	91	8140.4	1260	-2250.5	不受限	不可开放
13810	10kV三工二路	广汉电力调度控制中心	三工二路928开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	512.39	105	8874.6	906	-2204.61	不受限	不可开放
13811	10kV园龙线	攀枝花电力调度控制中心	园龙线977开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	311.92	104	5402.4	0	-1245.48	不受限	不可开放
13812	10kV回城七路	什邡电力调度控制中心	回城七路919开关	回澜站	100000	是	552	9560.92	公线	383.5	69	6642.3	11050	-10043.56	不受限	不可开放
13813	10kV新成二路	广汉电力调度控制中心	新成二路923开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公用	591.41	122	10243.2	3600	-6267.21	不受限	不可开放
13814	10kV高瓜线	攀枝花电力调度控制中心	高瓜线972开关	高峰站	40000	是	400	6928.2	公线	479.79	120	8310	0	-2767.44	不受限	不可开放
13815	10kV九滨二线	广元电力调度控制中心	九滨二线925开关	九华站	80000	是	453	7846.19	公线	366.1	81	6340.8	0	-63.85	受限	不可开放

13816	10kV泸金线962大馈线	泸州电力调度控制中心	泸金线962	泸北	40000	是	270	4676.54	公线	386.96	143	6702.2	2000	-4960.97	不受限	不可开放
13817	10kV箭桂线	古蔺电力调度控制中心	箭桂线912开关	箭竹	12600	是	196	3394.82	公线	264.73	135	4585.1	0	-1869.24	不受限	不可开放
13818	10kV园达线	攀枝花电力调度控制中心	园达线994开关	园林站	40000	否	265	4589.93	公线	245.82	93	4257.6	0	-126.66	不受限	不可开放
13819	10kV继工路	中江电力调度控制中心	继工路981开关	继光站	126000	是	553	9578.24	公线	600.21	109	10395.6	2000	-4733.01	不受限	不可开放
13820	10kV大青路	广汉电力调度控制中心	大青路926开关	大塘站	128000	是	486	8417.77	公线	235.02	48	4070.5	6045	-3381.28	不受限	不可开放
13821	10kV两什路	什邡电力调度控制中心	两什路915开关	两路口站	63000	是	400	6928.2	公线	261.95	65	4536.9	2000	-994.34	不受限	不可开放
13822	10kV园密线	攀枝花电力调度控制中心	园密线954开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	346.7	116	6004.8	0	-1847.88	不受限	不可开放
13823	10kV广城二路	广汉电力调度控制中心	广城二路926开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	402.38	83	6969.2	5525	-5759.98	不受限	不可开放
13824	10kV平镇路911#线路	中江电力调度控制中心	平镇路911开关	太平站	10000	否	400	6928.2	公线	395.15	99	6844	0	-608.62	不受限	不可开放
13825	10kV新新路	广汉电力调度控制中心	新新路914开关	新丰站	100000	是	576	9976.61	公用	509.17	88	8818.8	850	-1687.51	不受限	不可开放
13826	10kV凤泰二线	攀枝花电力调度控制中心	凤泰二线927开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	340.9	114	5904.4	0	-1747.48	不受限	不可开放
13827	10kV朝马I路	什邡电力调度控制中心	朝马Ⅰ路933开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	200.09	36	3465.6	8000	-3816.86	不受限	不可开放
13828	10kV凯华路	中江电力调度控制中心	凯华路901开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	262.03	47	4538.4	200	2924.19	受限	不可开放
13829	10kV园学线	攀枝花电力调度控制中心	园学线972开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	307.9	103	5332.8	0	-1175.88	不受限	不可开放
13830	10kV土城一路	什邡电力调度控制中心	土城一路907开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	342.78	62	5937	8000	-6274.41	不受限	不可开放
13831	10kV炳鱼二路	广汉电力调度控制中心	炳鱼二路914开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公线	505.58	104	8756.6	2050	-3230.61	不受限	不可开放
13832	10kV土桔I路	什邡电力调度控制中心	土桔Ⅰ路901开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	466.8	84	8085	6000	-6422.41	不受限	不可开放
13833	10kV雒镇三路	广汉电力调度控制中心	雒镇三路914开关	雒城站	71500	否	555	9612.88	公线	272.29	49	4716	5675	-1739.41	不受限	不可开放
13834	10kV园箐线	攀枝花电力调度控制中心	园箐线979开关	园林站	40000	是	400	6928.2	公线	407.67	102	7060.8	0	-1518.24	不受限	不可开放
13835	10kV广城三路	广汉电力调度控制中心	广城三路928开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	373.93	77	6476.4	1300	-1042.18	不受限	不可开放
13836	10kV土城五路	什邡电力调度控制中心	土城五路902开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	478.23	87	8283	6000	-6634.26	不受限	不可开放
13837	10kV九源一线	广元电力调度控制中心	九源一线914开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	169.72	37	2939.6	0	4121.97	受限	不可开放
13838	10kV沙渡线	剑阁电力调度控制中心	沙渡线926开关	沙溪坝站	63000	否	403	6980.16	公线	265.35	66	4595.9	1890	-203.76	受限	不可开放
13839	10kV土桔II路	什邡电力调度控制中心	土桔二路927开关	土塘站	126000	是	553	9578.24	公线	385.51	70	6677	6000	-5014.41	不受限	不可开放
13840	10kV园珠线	攀枝花电力调度控制中心	园珠线951开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	325.46	108	5637	0	-1480.08	不受限	不可开放
13841	10kV新园一路	广汉电力调度控制中心	新园一路953开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	569.28	117	9860	1365	-3649.01	不受限	不可开放
13842	10kV杨滨二线943大馈线	泸州电力调度控制中心	杨滨二线943	杨桥	180000	是	463	8019.4	公线	278.03	60	4815.5	0	1600.02	受限	不可开放
13843	10kV向鑫二路	广汉电力调度控制中心	向鑫二路922开关	向阳站	63000	否	486	8417.77	公用	536.56	110	9293.3	1000	-2717.31	不受限	不可开放

13844	10kV朝马II路	什邡电力调度控制中心	朝马二路934开关	朝阳站	100000	是	552	9560.92	公线	351.92	64	6095.2	8000	-6446.46	不受限	不可开放
13845	10kV家玉路933线路	中江电力调度控制中心	家玉路933开关	袁家站	100000	否	507	8781.5	公线	509.3	100	8821.1	0	-917.75	不受限	不可开放
13846	10kV三凉路	广汉电力调度控制中心	三凉路919开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	614.92	126	9940	38550	-30974.01	不受限	不可开放
13847	10kV西举线	通川电力调度控制中心	10kV.西举线926开关	城西站	82000	是	315	5455.96	公线	339.93	108	5887.6	0	-1522.83	不受限	不可开放
13848	10kV三水路	广汉电力调度控制中心	三水路909开关	三星堆站旧	120000	否	486	8417.77	公用	429.28	88	7435.2	90	50.79	不受限	不可开放
13849	10kV炳北路	广汉电力调度控制中心	炳北路928开关	炳灵宫站	100000	否	486	8417.77	公线	139.67	29	2419	6880	-1723.01	受限	不可开放
13850	10kV三镇路	广汉电力调度控制中心	三镇路907开关	三星堆站	122000	否	486	8417.77	公线	414.69	85	7182.4	315	78.59	不受限	不可开放
13851	10kV新欧路	广汉电力调度控制中心	新欧路924开关	新丰站	102000	否	555	9612.88	专线	585.87	106	10147.2	200	-1695.61	不受限	不可开放
13852	10kV兴石路	中江电力调度控制中心	兴石路922开关	永兴站	16300	否	352	6096.82	公线	206.18	59	3571	0	1916.14	受限	不可开放
13853	10kV高隆路	广汉电力调度控制中心	高隆路919开关	高新站	80000	是	486	8417.77	公用	431.2	89	7468.3	240	-974.08	不受限	不可开放
13854	10kV高三路	广汉电力调度控制中心	高三路925开关	高新站	80000	是	555	9612.88	公线	600.03	108	10392.6	3800	-6502.3	不受限	不可开放
13855	10kV元城I路	什邡电力调度控制中心	元城一路918开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	562.67	102	9745.4	15000	-17082.81	不受限	不可开放
13856	10kV凤渡线	攀枝花电力调度控制中心	凤渡线924开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	285.74	95	4949	0	-792.08	不受限	不可开放
13857	10kV继城五路	中江电力调度控制中心	继城五路976开关	继光站	126000	是	599	10374.98	公线	389.24	65	6741.6	0	1558.38	受限	不可开放
13858	10kV向镇路	广汉电力调度控制中心	向镇路919开关	向阳站	63000	否	380	6581.79	公用	218.78	58	3789.2	3480	-1345.59	不受限	不可开放
13859	10kV炳城三路	广汉电力调度控制中心	炳城三路903开关	炳灵宫站	106000	是	576	9976.61	公用	428.37	74	7419.4	10050	-9488.11	不受限	不可开放
13860	10kV大跃二路	广汉电力调度控制中心	大跃二路928开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公线	259.64	53	4496.9	13160	-10080.91	不受限	不可开放
13861	10kV园瓯一线	攀枝花电力调度控制中心	园瓯一线957开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	323	108	5594.4	0	-1437.48	不受限	不可开放
13862	10kV永瓦路	中江电力调度控制中心	永瓦路982开关	永太站	20000	否	377	6529.83	公线	82.22	22	1424	0	4452.85	受限	不可开放
13863	10kV马井一路	什邡电力调度控制中心	马井一路913开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	381.45	69	6606.7	6000	-4957.96	不受限	不可开放
13864	10kV高新路	广汉电力调度控制中心	高新路915开关	高新站	80000	否	486	8417.77	公用	478.68	98	8290.7	380	-1094.71	不受限	不可开放
13865	10kV魏谭线	通川电力调度控制中心	10kV.魏谭线955开关	魏兴站	40000	是	400	6928.2	公线	388.45	97	6728	0	-1185.44	不受限	不可开放
13866	10kV富会路	中江电力调度控制中心	富会路911开关	富强站	20000	是	273	4728.5	公线	110.39	40	1912	0	1870.8	受限	不可开放
13867	10kV元城II路	什邡电力调度控制中心	元城二路913开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	476.41	86	8251.4	6050	-6638.81	不受限	不可开放
13868	10kV金高二路	广汉电力调度控制中心	金高二路907开关	金兴站	49500	否	486	8417.77	公用	484.23	100	8386.8	4600	-5410.81	不受限	不可开放
13869	10kV云新一线	广元电力调度控制中心	云新一线961开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	353.9	78	6129.5	0	932.07	受限	不可开放
13870	10kV新高路	广汉电力调度控制中心	新高路915开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	522.61	108	9051.6	1300	-3617.38	不受限	不可开放
13871	10kV玉阳路	中江电力调度控制中心	玉阳路921开关	玉皇	482000	是	553	9578.24	公线	504.97	91	8746	0	-1083.41	受限	不可开放

13872	10kV家柴路912#线路	中江电力调度控制中心	家柴路912开关	袁家站	100000	是	507	8781.5	公线	406.4	80	7038.8	0	-13.6	不受限	不可开放
13873	10kV雒开二路	广汉电力调度控制中心	雒开二路909开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	471.41	97	8164.8	2535	-3965.58	不受限	不可开放
13874	10kV玉隆路	中江电力调度控制中心	玉隆路911开关	玉皇	482000	否	553	9578.24	公线	168.65	30	2921	0	5699.42	受限	不可开放
13875	10kV回城四路	什邡电力调度控制中心	回城四路921开关	回澜站	102000	是	552	9560.92	公线	556.25	101	9634.3	11550	-13535.56	不受限	不可开放
13876	10kV山隆路	中江电力调度控制中心	山隆路921开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	546.3	99	9462	0	-1799.41	不受限	不可开放
13877	10kV玉林路	中江电力调度控制中心	玉林路912开关	玉皇	482000	是	553	9578.24	公线	37.36	7	647	0	7015.59	受限	不可开放
13878	10kV玉虹路	中江电力调度控制中心	玉虹路922开关	玉皇	482000	是	553	9578.24	公线	151.73	27	2628	0	5034.59	受限	不可开放
13879	10kV土城四路	什邡电力调度控制中心	土城四路913开关	土塘站	80000	是	552	9560.92	公线	469.92	85	8139	5500	-5990.26	不受限	不可开放
13880	10kV元马I路	什邡电力调度控制中心	元马一路917开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	244.23	61	4230.1	6000	-4687.54	不受限	不可开放
13881	10kV魏东线	通川电力调度控制中心	10kV.魏东线954开关	魏兴站	40000	否	495	8573.65	公线	444.8	90	7704	0	12.29	不受限	不可开放
13882	10kV玄镇线914大馈线	泸州电力调度控制中心	玄镇线914	玄滩	40000	是	326	5646.49	公线	84.35	26	1461	0	3056.19	受限	不可开放
13883	10kV新天线647大馈线	泸州电力调度控制中心	新天线916开关	新房子	141000	否	463	8019.4	公线	305.55	66	5292.2	0	1925.26	受限	不可开放
13884	10kV中城七路	中江电力调度控制中心	待用路927开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	259.93	47	4502	0	3160.59	受限	不可开放
13885	10kV小镇三路	广汉电力调度控制中心	小镇三路907开关	小汉站	80000	否	400	6928.2	专线	192.61	48	3336	11890	-8990.62	不受限	不可开放
13886	10kV山民路	中江电力调度控制中心	山民路924开关	松山站	100000	是	599	10374.98	公线	389.03	65	6738	0	1561.98	受限	不可开放
13887	10kV轮云线	广元电力调度控制中心	轮云线919开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	专线	351.7	88	6091.4	800	-656.02	不受限	不可开放
13888	10kV土城三路	什邡电力调度控制中心	土城三路913开关	土塘站	126000	是	553	9578.24	公线	449.94	81	7793	0	-130.41	不受限	不可开放
13889	10kV雒镇一路	广汉电力调度控制中心	雒镇一路902开关	雒城站	73500	是	555	9612.88	公线	404.9	73	7012.8	1130	-452.5	不受限	不可开放
13890	10kV马井二路	什邡电力调度控制中心	马井二路923开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	373.97	68	6477.1	7000	-5828.36	不受限	不可开放
13891	10kV园垭线	攀枝花电力调度控制中心	园垭线958开关	园林站	40000	是	450	7794.23	公线	336.54	75	5828.8	315	91.58	不受限	不可开放
13892	10kV花阳二线	广汉电力调度控制中心	花阳二线916开关	花园变电站	128000	是	555	9612.88	公线	489.43	88	8477	4100	-4886.7	不受限	不可开放
13893	10kV广城五路	广汉电力调度控制中心	广城五路910开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	389.56	80	6747.2	1260	-1272.98	不受限	不可开放
13894	10kV永阳路981线路	中江电力调度控制中心	永阳路981开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公线	238.34	63	4128	0	1095.86	受限	不可开放
13895	10kV永子路	中江电力调度控制中心	永子路987开关	永太站	20000	否	225	3897.11	公线	112.7	50	1952	2200	-644.6	受限	不可开放
13896	10kV会万路971线路	中江电力调度控制中心	会万路971开关	会龙站	10000	否	273	4728.5	公线	124.16	45	2150.5	0	2105.15	受限	不可开放
13897	10kV老箐线	攀枝花电力调度控制中心	老箐线954开关	老熊井站	31500	是	400	6928.2	公线	325.5	81	5637.6	0	-95.04	不受限	不可开放
13898	10kV广三路	广汉电力调度控制中心	广三路917开关	广汉站	82000	否	486	8417.77	公用	410.09	84	7102.8	920	-446.81	不受限	不可开放
13899	10kV中博路	中江电力调度控制中心	中博路917开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	366.51	64	6347.9	0	1647.24	受限	不可开放

13900	10kV中松路917#线路	中江电力调度控制中心	中松路915开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	472.48	85	8183.3	0	-520.71	受限	不可开放
13901	10kV林郊线	旺苍电力调度控制中心	林郊线918	35kV林庆站	20000	否	277	4797.78	公线	85.83	31	1486.5	0	2831.5	受限	不可开放
13902	10kV炳鱼一路	广汉电力调度控制中心	炳鱼一路919开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	公用	463.71	95	8031.4	3150	-3605.41	不受限	不可开放
13903	10kV中城六路	中江电力调度控制中心	中城六路926开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	259.93	47	4502	0	3160.59	受限	不可开放
13904	10kV大中二路	广汉电力调度控制中心	大中二路927开关	大塘站	126000	否	486	8417.77	公用	560	115	9699.2	2290	-4413.21	不受限	不可开放
13905	10kV玄太线916大馈线	泸州电力调度控制中心	玄太线916开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公线	285.94	93	4952.4	0	-684.62	受限	不可开放
13906	10kV炳城二路	广汉电力调度控制中心	炳城二路908开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	384.09	79	6652.5	1545	-1463.28	受限	不可开放
13907	10kV凯城三路	中江电力调度控制中心	凯城三路903开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	471.34	85	8163.6	0	-501.01	受限	不可开放
13908	10kV炳研北线	攀枝花电力调度控制中心	炳研北线953开关	炳草岗站	12500	是	350	6062.18	公线	387.6	111	6713.2	0	-1863.46	不受限	不可开放
13909	10kV仓谭路	中江电力调度控制中心	仓谭路924开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	156.3	57	2707.2	0	1548.45	受限	不可开放
13910	10kV山庆路	中江电力调度控制中心	山庆路951开关	松山站	100000	是	553	9578.24	公线	552.61	100	9571.2	0	-1908.61	不受限	不可开放
13911	10kV小炳路	广汉电力调度控制中心	小炳路917开关	小汉站	80000	否	433	7499.78	公用	482.91	112	8364	4940	-6554.2	不受限	不可开放
13912	10kV炳城一路	广汉电力调度控制中心	炳城一路921开关	炳灵宫站	100000	是	576	9976.61	公用	181.76	32	3148	0	4833.29	受限	不可开放
13913	10kV黄园路	中江电力调度控制中心	黄园路966开关	黄鹿站	20000	否	377	6529.83	公线	260.51	69	4512	0	1364.85	受限	不可开放
13914	10kV中城五路	中江电力调度控制中心	中城五路923开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	454.31	82	7868.6	0	-206.01	受限	不可开放
13915	10kV高南路	广汉电力调度控制中心	高南路909开关	高新站	82000	是	486	8417.77	公用	521.77	107	9037.1	400	-2702.88	不受限	不可开放
13916	10kV中源路	中江电力调度控制中心	中源路928开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	483.03	84	8366.1	0	-370.96	受限	不可开放
13917	10kV向兰路	广汉电力调度控制中心	向兰路917开关	向阳站	63000	否	576	9976.61	公线	538.15	93	9320.8	0	-341.85	不受限	不可开放
13918	10kV中城三路	中江电力调度控制中心	中城三路911开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	542.23	98	9391.5	3680	-5408.91	受限	不可开放
13919	10kV高建线	攀枝花电力调度控制中心	高建线975开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	187.97	63	3255.6	2500	-1598.68	不受限	不可开放
13920	10kV炳城五路	广汉电力调度控制中心	炳城五路913开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	480.4	99	8320.6	4950	-6536.38	受限	不可开放
13921	10kV大镇线	广元电力调度控制中心	大镇线911开关	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	286.59	96	4963.7	0	-287.17	不受限	不可开放
13922	10kV玄钢线912大馈线	泸州电力调度控制中心	玄钢线912开关	玄滩	40000	是	285	4936.34	公线	325.81	114	5643	0	-1693.93	不受限	不可开放
13923	10kV老西二线	攀枝花电力调度控制中心	老西二线975开关	老熊井站	31500	是	350	6062.18	公线	286.25	82	4957.9	0	-108.16	不受限	不可开放
13924	10kV继李路	中江电力调度控制中心	继李路983开关	继光站	126000	否	600	10392.3	公线	248.24	41	4299.5	0	5053.57	受限	不可开放
13925	10kV回东路923线路	中江电力调度控制中心	回东路923开关	回龙站	22500	否	200	3464.1	公线	107.16	54	1856	0	1261.69	受限	不可开放
13926	10kV盘农线	通川电力调度控制中心	10kV.盘农线922开关	盘石站	20000	否	290	5022.95	公线	402.54	139	6972	0	-2451.34	不受限	不可开放
13927	10kV炳城六路	广汉电力调度控制中心	炳城六路926开关	炳灵宫站	100000	是	555	9612.88	公线	413.63	75	7164	700	-173.7	受限	不可开放

13928	10kV向丰二路	广汉电力调度控制中心	向丰二路925开关	向阳站	65000	是	555	9612.88	公线	632.36	114	10952.4	0	-3262.1	不受限	不可开放
13929	10kV连和路	广汉电力调度控制中心	连和路911开关	连山站	80000	是	555	9612.88	公线	334.87	60	5800	3615	-1724.7	不受限	不可开放
13930	10kV高南二路	广汉电力调度控制中心	高南二路921开关	高新站	82000	是	486	8417.77	公线	387.3	80	6708.1	0	26.12	不受限	不可开放
13931	10kV老前线	攀枝花电力调度控制中心	老前线971开关	老熊井站	31500	是	325	5629.17	公线	340.58	105	5898.8	2250	-2825.6	不受限	不可开放
13932	10kV双金路	什邡电力调度控制中心	双金路903开关	双盛站	100000	否	380	6581.79	专线	22.31	6	386.4	7700	-2162.79	不受限	不可开放
13933	10kV连和二路	广汉电力调度控制中心	连和二路912开关	连山站	80000	是	555	9612.88	公线	460.97	83	7984	0	-293.7	不受限	不可开放
13934	10kV凯象路	中江电力调度控制中心	凯象路905开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	346.28	63	5997.6	0	1664.99	受限	不可开放
13935	10kV永金路963#线路	中江电力调度控制中心	永金路963	永太站	20000	否	553	9578.24	专线	15.24	3	264	0	8356.42	受限	不可开放
13936	10kV园海线	攀枝花电力调度控制中心	园海线976开关	园林站	40000	是	450	7794.23	公线	314.55	70	5448	1000	-212.62	不受限	不可开放
13937	10kV炳商线	广汉电力调度控制中心	炳商路920开关	炳灵宫站	106000	否	486	8417.77	专线	444.41	91	7697.2	0	-121.21	不受限	不可开放
13938	10kV郊东一线	广元电力调度控制中心	郊东一线918开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	401.78	89	6958.8	0	-681.85	不受限	不可开放
13939	10kV向三一路	广汉电力调度控制中心	向三一路911开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	464.26	96	8041	0	-1306.78	不受限	不可开放
13940	10kV新雄一路	广汉电力调度控制中心	新雄一路916开关	新丰站	100000	否	486	8417.77	公用	348.36	72	6033.6	6145	-4602.61	不受限	不可开放
13941	10kV泸光线925大馈线	泸州电力调度控制中心	泸光线925	泸北	40000	是	360	6235.38	公线	205.97	57	3567.4	0	1420.9	受限	不可开放
13942	10kV连双路	广汉电力调度控制中心	连双路909开关	连山站	73500	是	380	6581.79	公线	184.76	49	3200	5535	-269.57	不受限	不可开放
13943	10kV永杰路	中江电力调度控制中心	永杰路984开关	永太站	20000	是	400	6928.2	公线	302.08	76	5232	800	-489.44	受限	不可开放
13944	10kV新塘二路	广汉电力调度控制中心	新塘二路913开关	新丰站	100000	是	486	8417.77	公用	470.79	97	8154	800	-2219.78	不受限	不可开放
13945	10kV六大路	广汉电力调度控制中心	六大路907开关	六陵站	60000	否	600	10392.3	公线	413.12	69	7155.3	2725	-527.23	不受限	不可开放
13946	10kV大跃一路	广汉电力调度控制中心	大跃一路913开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公线	415.94	86	7204	8195	-7823.01	不受限	不可开放
13947	10kV广连二路	广汉电力调度控制中心	广连二路916开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	503.19	104	8715.3	800	-2781.08	不受限	不可开放
13948	10kV雒城二路	广汉电力调度控制中心	雒城二路917开关	雒城站	71500	是	486	8417.77	公用	276.58	57	4790.4	3350	-1406.18	不受限	不可开放
13949	10kV凯塔路	中江电力调度控制中心	凯塔路926开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	341.92	62	5922	0	2698.42	受限	不可开放
13950	10kV吴城二线	通川电力调度控制中心	10kV.吴城二线969开关	吴家站	50000	是	552	9560.92	公线	458.38	83	7939.2	0	-290.46	不受限	不可开放
13951	10kV山虹路	中江电力调度控制中心	山虹路937开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	517.34	94	8960.4	0	-339.98	不受限	不可开放
13952	10kV继宏路911#线路	中江电力调度控制中心	继宏路911开关	继光站	126000	否	553	9578.24	专线	389.94	71	6753.8	2500	-633.38	不受限	不可开放
13953	10kV大福路	广汉电力调度控制中心	大福路963	大塘站	126000	否	555	9612.88	公线	583.74	105	10110.3	0	-1458.71	不受限	不可开放
13954	10kV沱棉线	通川电力调度控制中心	10kV.沱棉线962开关	塔沱站	81500	是	552	9560.92	公线	439.68	80	7615.2	0	33.54	不受限	不可开放
13955	10kV棉金线	广元电力调度控制中心	棉金线922开关	35kV棉花站	12600	否	260	4503.33	公线	288.63	111	4999.1	0	-946.1	不受限	不可开放

13956	10kV龙阳线764大馈线	泸州电力调度控制中心	龙阳线928开关	龙马潭	104000	是	406	7032.13	公线	361.77	89	6265.9	0	-640.2	受限	不可开放
13957	10kV新林二线935大馈线	泸州电力调度控制中心	新林二线935开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	300.63	65	5206.9	0	1208.62	受限	不可开放
13958	10kV凤林路	中江电力调度控制中心	凤林路924开关	集凤站	20000	否	434	7517.1	公线	161.32	37	2794	1800	2171.39	受限	不可开放
13959	10kV大城四路	广汉电力调度控制中心	大城四路921	大塘站	126000	是	486	8417.77	公用	309.27	64	5356.6	6910	-5532.38	不受限	不可开放
13960	10kV六镇路	广汉电力调度控制中心	六镇路905开关	六陵站	26000	否	600	10392.3	公线	484.09	81	8384.4	1970	-1001.33	不受限	不可开放
13961	10kV安凉路	中江电力调度控制中心	安凉路913开关	永安站	10000	是	377	6529.83	公线	166.82	44	2889.3	400	1934.56	受限	不可开放
13962	10kV凤石路	中江电力调度控制中心	凤石路912开关	集凤站	20000	否	400	6928.2	公线	125.84	31	2179.6	800	3255.78	受限	不可开放
13963	10kV连兴路	广汉电力调度控制中心	连兴路910开关	连山站	147000	否	555	9612.88	公线	799.65	144	13850	650	-5848.41	不受限	不可开放
13964	10kV大开二路	广汉电力调度控制中心	大开二路923开关	大塘站	128000	否	486	8417.77	公用	361.03	74	6253	6530	-5207.01	不受限	不可开放
13965	10kV白飞线	广元电力调度控制中心	白飞线934开关	白石岩	240000	否	251	4347.45	专线	238.39	95	4129	0	-216.29	不受限	不可开放
13966	10kV新成三路	广汉电力调度控制中心	新成三路927开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	515.89	106	8935.2	0	-2200.98	不受限	不可开放
13967	10kV新成一路	广汉电力调度控制中心	新成一路917开关	新丰站	102000	否	486	8417.77	公用	437.53	90	7578	600	-602.01	不受限	不可开放
13968	10kV仓双路	中江电力调度控制中心	仓双路923开关	仓山站	22500	否	400	6928.2	公线	281.2	70	4870.4	0	1364.98	受限	不可开放
13969	10kV小得一路	广汉电力调度控制中心	小得一路919开关	小汉站	73500	否	914	15830.94	公用	473.44	52	8200	11820	-5772.15	不受限	不可开放
13970	10kV凤委线	攀枝花电力调度控制中心	凤委线917开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	180.62	60	3128.4	1000	28.52	不受限	不可开放
13971	10kV泸港线927大馈线	泸州电力调度控制中心	泸港线927	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	330.37	81	5722	0	-96.3	受限	不可开放
13972	10kV元城五路	什邡电力调度控制中心	元城五路922开关	元石站	80000	是	552	9560.92	公线	350.13	63	6064.3	0	1584.44	不受限	不可开放
13973	10kV仓元路	中江电力调度控制中心	仓元路922开关	仓山站	22500	否	377	6529.83	公线	241.66	64	4185.6	0	1691.25	受限	不可开放
13974	10kV广城一路	广汉电力调度控制中心	广城一路908开关	广汉站	82000	是	486	8417.77	公用	518.65	107	8983	2850	-5098.78	不受限	不可开放
13975	10kV永双路989线路	中江电力调度控制中心	永双路989开关	永太站	20000	是	377	6529.83	公线	62.82	17	1088	0	4135.86	受限	不可开放
13976	10kV凯城二路	中江电力调度控制中心	凯城二路902开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	405.17	73	7017.6	0	644.99	受限	不可开放
13977	10kV中环西路	中江电力调度控制中心	中环西路924开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	483.03	87	8366.1	3150	-3853.51	受限	不可开放
13978	10kV炳城四路	广汉电力调度控制中心	炳城四路906开关	炳灵宫站	100000	是	486	8417.77	公用	323.42	67	5601.6	3980	-2847.38	受限	不可开放
13979	10kV广通路904线路	中江电力调度控制中心	广通路904开关	广福站	113000	否	273	4728.5	公线	123.6	45	2140.8	2200	-85.15	不受限	不可开放
13980	10kV广氮二路	广汉电力调度控制中心	广氮二路922开关	广汉站	80000	是	486	8417.77	公用	546.58	112	9466.7	1050	-3782.48	不受限	不可开放
13981	10kV向三二路	广汉电力调度控制中心	向三二路921开关	向阳站	63000	是	486	8417.77	公线	358.43	74	6208	1250	-723.78	不受限	不可开放
13982	10kV凯东路	中江电力调度控制中心	凯东路922开关	凯江站	126000	否	553	9578.24	公线	274.64	50	4756.8	800	3063.62	受限	不可开放
13983	10kV新成四路	广汉电力调度控制中心	新成四路918开关	新丰站	102000	是	486	8417.77	公用	700.18	144	12127.2	50	-5442.98	不受限	不可开放

13984	10kV仓永路925线路	中江电力调度控制中心	仓永路925开关	仓山站	22500	否	273	4728.5	公线	237.23	87	4108.8	0	146.85	受限	不可开放
13985	10kV炳和二路	广汉电力调度控制中心	炳和二路909开关	炳灵宫站	106000	是	486	8417.77	公用	518.2	107	8975.2	6165	-8405.98	不受限	不可开放
13986	10kV新泰线664大馈线	泸州电力调度控制中心	新泰线924	新房子	50000	是	463	8019.4	公线	452.81	98	7842.7	0	-1427.18	受限	不可开放
13987	10kV炳新路	广汉电力调度控制中心	炳新路918开关	炳灵宫站	100000	否	555	9612.88	公用	479.94	86	8312.5	2150	-1810.91	受限	不可开放
13988	10kV高格线	攀枝花电力调度控制中心	高格线927开关	高梁坪站	25000	是	300	5196.15	公线	263.8	88	4569	315	-727.08	不受限	不可开放
13989	10kV灯红一线	旺苍电力调度控制中心	灯红一线916小车开关	灯塔站	80000	否	389	6737.68	公线	374.83	96	6492	0	321	不受限	不可开放
13990	10kV中太路	中江电力调度控制中心	中太路922开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	521.13	94	9026	2250	-3613.41	受限	不可开放
13991	10kV广氮三路	广汉电力调度控制中心	广氮三路929开关	广汉站	82000	是	486	8417.77	公用	364.09	75	6306.1	8250	-7821.88	不受限	不可开放
13992	10kV中城一路	中江电力调度控制中心	中城一路913开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	453.42	82	7853.3	0	-190.71	受限	不可开放
13993	10kV炳源路	广汉电力调度控制中心	炳源路917开关	炳灵宫站	100000	否	433	7499.78	专线	135.88	31	2353.4	0	4396.4	受限	不可开放
13994	10kV大坝线	广元电力调度控制中心	大坝线924	35kV大石站	30000	是	300	5196.15	公线	231.95	77	4017.3	475	-335.38	不受限	不可开放
13995	10kV山盛路	中江电力调度控制中心	山盛路931开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	420	76	7274.4	0	1346.02	受限	不可开放
13996	10kV风会路	中江电力调度控制中心	风会路915开关	集风站	20000	是	377	6529.83	公线	107.9	29	1868.8	0	3355.06	受限	不可开放
13997	10kV凯林路924#线路	中江电力调度控制中心	凯林路924开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	525.87	95	9108	0	-1445.41	受限	不可开放
13998	10kV黄金路	中江电力调度控制中心	黄金路951开关	黄鹿站	20000	否	400	6928.2	公线	174.41	44	3020.8	0	3214.58	受限	不可开放
13999	10kV叙环线921大馈线	叙永电力调度控制中心	叙环线921开关	叙永	120000	是	400	6928.2	公线	484.53	121	8392	0	-2849.44	不受限	不可开放
14000	10kV回通路924＃线路	中江电力调度控制中心	回通路963开关	回龙站	22500	否	377	6529.83	公线	349.56	93	6054.4	0	-177.55	受限	不可开放
14001	10kV凉建线	广元电力调度控制中心	凉建线923开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	434.84	96	7531.4	0	-469.83	不受限	不可开放
14002	10kV回悦路922线路	中江电力调度控制中心	回悦路922开关	回龙站	22500	否	553	9578.24	公线	404.62	73	7008	0	1612.42	受限	不可开放
14003	10kV回壁路966线路	中江电力调度控制中心	回壁路966开关	回龙站	22500	否	400	6928.2	公线	209.52	52	3628.8	0	2606.58	受限	不可开放
14004	10kV山阳路	中江电力调度控制中心	山阳路912开关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	444.46	80	7698	1800	-877.58	受限	不可开放
14005	10kV高特线	攀枝花电力调度控制中心	高特线958开关	高峰站	40000	是	300	5196.15	公线	197.6	66	3422.4	4000	-3265.48	不受限	不可开放
14006	10kV旺新三线	旺苍电力调度控制中心	旺新三线916	松林坡站	80000	是	485	8400.45	公线	421	86	7291	0	1204	受限	不可开放
14007	10kV流化线	攀枝花电力调度控制中心	流化线913开关	流沙坡站	10000	是	287	4970.99	公线	179.05	62	3101.1	2230	-1354.31	不受限	不可开放
14008	10kV龙希龙发线912大馈线	泸州电力调度控制中心	龙希龙发线912开关	龙马潭	104000	是	785	13596.6	公线	540.47	69	9360.9	5200	-3683.62	受限	不可开放
14009	10kV渡药线917大馈线	纳溪电力调度控制中心	渡药线917	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	455.95	108	7897	0	-2035.74	不受限	不可开放
14010	10kV新河线933大馈线	泸州电力调度控制中心	新河线933开关	新房子	141000	是	463	8019.4	公线	193.91	42	3358.6	0	3056.92	受限	不可开放
14011	10kV万邦线	广元电力调度控制中心	万邦线923开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	432.02	84	7482.6	0	-332.7	不受限	不可开放

14012	10kV柳园Ⅰ路966线路	绵东电力调度控制中心	柳园Ⅰ路966开关	麻柳站	100000	是	595	10305.7	公线	354.21	60	6135	3050	-940.44	不受限	不可开放
14013	10kV凉园四线	广元电力调度控制中心	凉园四线926开关	凉沙站	100000	是	441	7638.34	公线	387.12	88	6705	0	-594.33	不受限	不可开放
14014	10kV青洛路	蓥华电力调度控制中心	青洛路905开关	青嘴山站	23500	是	507	8781.5	公线	530.02	105	9180	0	-2154.8	不受限	不可开放
14015	10kV溜九路大馈线	蓥华电力调度控制中心	溜九路912开关	溜氐站	32000	是	600	10392.3	公线	657.11	110	11381.2	0	-3067.36	不受限	不可开放
14016	10kV观镇线	大竹电力调度控制中心	观镇线922开关	观音站	11300	是	200	3464.1	公线	151.6	76	2730	0	41.28	不受限	不可开放
14017	10kV万镇二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万镇二路923开关	万春站	111500	否	377	6529.83	公线	236.11	63	4089.4	2890	-1102.55	不受限	不可开放
14018	10kV九澳线	广元电力调度控制中心	九澳线926开关	九华站	80000	否	302	5230.79	专线	52.62	17	911.3	0	3796.41	受限	不可开放
14019	10kV朝江二路大馈线	蓥华电力调度控制中心	朝江二路951开关	朝阳站	202000	是	600	10392.3	公线	575.33	96	9964.8	0	-1650.96	不受限	不可开放
14020	10kV隐镇路大馈线	蓥华电力调度控制中心	隐镇路901开关	隐峰站	20000	是	434	7517.1	公线	363.05	84	6288	0	-274.32	不受限	不可开放
14021	10kV国万线	旺苍电力调度控制中心	国万路912开关	35kV国华站	6300	否	150	2598.08	公线	140.51	94	2433.6	0	162	不受限	不可开放
14022	10kV民清路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民清路944开关	民主站	208000	是	377	6529.83	公线	510.01	135	8833.4	0	-3609.54	不受限	不可开放
14023	10kV云河线	广元电力调度控制中心	云河线922开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	276.29	61	4785.4	0	2276.17	受限	不可开放
14024	10kV万镇一路大馈线	蓥华电力调度控制中心	万镇一路913开关	万春站	111500	是	434	7517.1	公线	477.32	110	8267.2	0	-2253.52	不受限	不可开放
14025	10kV云东一线	广元电力调度控制中心	云东一线919开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	471.45	104	8165.6	0	-1104.03	受限	不可开放
14026	10kV民瑞路大馈线	蓥华电力调度控制中心	民瑞路947开关	民主站	103000	是	600	10392.3	公线	497	83	8608	0	-294.16	不受限	不可开放
14027	10kV泸大线919大馈线	泸州电力调度控制中心	泸大线919开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	330.37	81	5722	0	-96.3	受限	不可开放
14028	10kV新森线937大馈线	泸州电力调度控制中心	新森线937开关	新房子	141000	否	406	7032.13	公线	40.6	10	328	0	6328.92	受限	不可开放
14029	10kV阳南路大馈线	蓥华电力调度控制中心	阳南路912开关	洛阳站	22500	是	600	10392.3	公线	555.5	93	9621.3	0	-1307.46	不受限	不可开放
14030	10kV平荣线	广元电力调度控制中心	平荣线929开关	平乐站	80000	是	377	6529.83	公线	537.85	143	9315.6	0	-4091.74	不受限	不可开放
14031	10kV银阿线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银阿线916开关	银鹿站	80000	是	515	8920.06	公线	308.7	60	5346.6	2095	-305.55	受限	不可开放
14032	10kV屯城II线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城II线915开关	中屯站	60000	是	390	6755	公线	364.81	94	6318.5	0	-914.5	不受限	不可开放
14033	10kV银麻线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV银麻线924开关	银鹿站	160000	是	335	5802.37	公线	274.75	82	4758.6	0	-116.7	不受限	不可开放
14034	10kV屯城四线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城四线916开关	中屯站	60000	是	400	6928.2	公线	492.75	123	8534.4	400	-3391.84	不受限	不可开放
14035	10kV九东线	广元电力调度控制中心	九东线912开关	九华站	80000	否	453	7846.19	公线	344.94	76	5974.3	815	272.27	受限	不可开放
14036	10kV屯城一线	德昌电力调度控制中心	10kV屯城一线926开关	中屯站	60130	是	390	6755	公线	390.68	100	6766.6	1200	-2562.6	不受限	不可开放
14037	10kV城区三线	德昌电力调度控制中心	城区三线925开关	城郊站	32600	是	400	6928.2	公线	520.61	130	9017	1500	-4974.44	不受限	不可开放
14038	10kV云凤一线	广元电力调度控制中心	云凤一线915开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	498.38	97	8631.9	7100	-8582	受限	不可开放
14039	10kV大锦线912大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大锦线912开关	大村站	3150	是	100	1732.05	公线	85.86	86	1487.1	1260	-101.46	受限	不可开放

14040	10kV云凤二线	广元电力调度控制中心	云凤二线935开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	411.97	80	7135.4	0	14.5	受限	不可开放
14041	10kV城河二线	德昌电力调度控制中心	10kV城河二线921开关	城郊站	32500	否	400	6928.2	公线	531.82	133	9211.1	630	-3605.72	不受限	不可开放
14042	10kV月黎路911线路	孝泉电力调度控制中心	月黎路911开关	月形站	12600	是	376	6512.51	公线	381.81	102	6613	0	-1402.99	不受限	不可开放
14043	10kV城河一线	德昌电力调度控制中心	10kV城河一线911开关	城郊站	32600	否	400	6928.2	公线	520.79	130	9020	1500	-4284.62	不受限	不可开放
14044	10kV城区I线大馈线	德昌电力调度控制中心	城区一线914开关	城郊站	32500	否	344	5958.25	公线	520.84	151	9021	500	-4754.4	不受限	不可开放
14045	10kV永锦线大馈线	德昌电力调度控制中心	永锦线922开关	永春站	13000	否	200	3464.1	公线	227.07	114	3932.8	2250	-3065.11	不受限	不可开放
14046	10kV城水线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV城水线921开关	城郊站	32500	否	220	3810.51	公线	349.99	159	6061.9	0	-2632.44	不受限	不可开放
14047	10kV凉园二线	广元电力调度控制中心	凉园二线925开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	532.36	103	9220.4	0	-1176.76	不受限	不可开放
14048	10kV新政线650大馈线	泸州电力调度控制中心	新政线919开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	244.9	60	4241.7	1410	-26	受限	不可开放
14049	10kV棉麒一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒一线914开关	棉花坡	100000	是	423	7326.57	公线	392.15	93	6792.1	0	-930.84	不受限	不可开放
14050	10kV屯城三线	德昌电力调度控制中心	屯城三线922小车开关	中屯站	90130	是	400	6928.2	公线	531.82	133	9211.1	800	-4468.54	不受限	不可开放
14051	10kV云新二线	广元电力调度控制中心	云新二线925开关	云盘梁站	100000	否	453	7846.19	公线	416.55	92	7214.6	0	-153.03	受限	不可开放
14052	10kV永红线921大馈线	德昌电力调度控制中心	永红线921开关	永春站	13000	否	220	3810.51	公线	289.41	132	5012.6	4390	-5973.14	不受限	不可开放
14053	10kV城坪线大馈线	德昌电力调度控制中心	城坪线927开关	城郊站	32600	是	335	5802.37	公线	520.55	155	9016	1250	-5624.1	不受限	不可开放
14054	10kV城区II线大馈线	德昌电力调度控制中心	城区二线916开关	城郊站	30000	是	344	5958.25	公线	520.79	151	9020	2160	-6413.4	不受限	不可开放
14055	10kV屯银线大馈线	德昌电力调度控制中心	屯银线923开关	中屯站	60130	否	275	4763.14	公线	320.11	116	5544.3	1000	-2257.47	不受限	不可开放
14056	10kV云金一线	广元电力调度控制中心	云金一线912开关	云盘梁站	106000	否	516	8937.38	专线	48.92	9	847.3	0	7196.34	受限	不可开放
14057	10kV郊凤线	广元电力调度控制中心	郊凤线929开关	城郊站	80000	是	516	8937.38	公线	460.62	89	7977.9	0	-828	不受限	不可开放
14058	10kV上西线	广元电力调度控制中心	上西线917开关	上西站	80000	是	403	6980.16	公线	445.46	111	7715.3	0	-2131.17	不受限	不可开放
14059	10kV龙城二路	绵竹电力调度控制中心	龙城二路902开关	龙桥站	71500	是	552	9560.92	公用	487.85	88	8449.6	0	-800.86	不受限	不可开放
14060	10kV船沙线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船沙线924开关	船城站	100000	否	420	7274.61	公线	336.07	80	5820.8	2400	-1673.65	受限	不可开放
14061	10kV凉园一线	广元电力调度控制中心	凉园一线912开关	凉沙站	106000	否	516	8937.38	专线	529.4	103	9169.2	0	-1125.56	不受限	不可开放
14062	10kV船龙线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船龙线926开关	船城站	100000	否	500	8660.25	公线	156.32	31	2707.5	7250	-2163.28	受限	不可开放
14063	10kV轮园一线	广元电力调度控制中心	轮园一线961开关	宝轮站	80000	否	400	6928.2	公线	446.23	112	7728.7	0	-1493.32	不受限	不可开放
14064	10kV益白线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益白线912开关	益门站	12600	否	235	4070.32	公线	224	95	3879.68	1920	-2136.5	受限	不可开放
14065	10kV佑树线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑树线912开关	佑君站	20000	是	280	4849.74	公线	226.49	81	3922.8	0	-43.01	不受限	不可开放
14066	10kV郊澈一线	广元电力调度控制中心	郊澈一线915开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	368.08	92	6375.2	0	-832.64	不受限	不可开放
14067	10kV马堡线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马堡线912开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公线	214.57	61	3716.4	0	1770.74	受限	不可开放

14068	10kV外元线大馈线	会理电力调度控制中心	外元线914开关	外北站	12620	否	220	3810.51	公线	198.61	90	3440	2465	-2475.54	受限	不可开放
14069	10kV太临线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太临线931开关	太和站	18000	是	205	3550.7	公线	119.84	58	2075.6	0	764.96	受限	不可开放
14070	10kV马凉线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马凉线931开关	马道站	40000	是	345	5975.58	公线	236.61	69	4098	0	682.46	受限	不可开放
14071	10kV经园线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经园线912小车开关	经久站	100000	否	352	6096.82	公线	352.66	100	6108	0	-620.86	不受限	不可开放
14072	10kV龙湾一线	泸州电力调度控制中心	龙湾一线911开关	龙马潭	104000	是	445	7707.63	公线	322.6	72	5587.4	0	578.7	受限	不可开放
14073	10kV兰镇Ⅰ线953大馈线	泸州电力调度控制中心	兰镇一线913开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公线	24.5	9	424.4	0	3524.67	受限	不可开放
14074	10kV马柳线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马柳线911开关	马道站	140000	否	352	6096.82	公线	159.77	45	2767.2	0	2719.94	受限	不可开放
14075	10kV经营线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经营线934开关	经久站	100000	是	352	6096.82	公线	502.75	143	8707.6	0	-3830.14	不受限	不可开放
14076	10kV旺新四线	旺苍电力调度控制中心	旺新四线922	松林坡站	80000	是	485	8400.45	公线	388.4	80	6727.1	0	1682	受限	不可开放
14077	10kV马星二线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马星二线942开关	马道站	140000	是	352	6096.82	公线	33.14	9	574	0	4303.46	受限	不可开放
14078	10kV大安线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	大安线912小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	83.58	29	1447.65	0	4551.83	受限	不可开放
14079	10kV水泥厂线大馈线	会理电力调度控制中心	水泥厂线911开关	外北站	12620	否	150	2598.08	公线	866.74	578	15012	80	-12753.73	受限	不可开放
14080	10kV郊澈二线	广元电力调度控制中心	郊澈二线916开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	374.06	94	6478.8	0	-936.24	不受限	不可开放
14081	10kV河普线大馈线	会理电力调度控制中心	河普线912小车开关	河口站	9000	否	300	5196.15	公线	248.38	83	4301.9	1750	-1375.37	受限	不可开放
14082	10kV通江线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV通江线918开关	通安站	18800	否	335	5802.37	公线	65.74	20	1138.7	5595	-1511.57	受限	不可开放
14083	10kV绵龙路大馈线	绵竹电力调度控制中心	绵龙路907开关	绵竹站	100000	是	552	9560.92	公用	443.36	80	7679	0	-30.26	不受限	不可开放
14084	10kV九万二线	广元电力调度控制中心	九万二线971开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	417.98	81	7239.4	0	804.24	受限	不可开放
14085	10kV九碧线	广元电力调度控制中心	九碧线928开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	316.41	61	5480.2	0	1669.7	受限	不可开放
14086	10kV太永线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太永线914开关	太和站	18000	否	205	3550.7	公线	217.969	106	3775.33	0	3195.63	受限	不可开放
14087	10kV乐新线大馈线	会理电力调度控制中心	乐新线913小车开关	乐寨站	80000	否	275	4763.14	公线	165.73	60	2870.4	2730	-1313.57	受限	不可开放
14088	10kV九万一线	广元电力调度控制中心	九万一线916开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	503.26	98	8716.5	0	-672.86	受限	不可开放
14089	10kV九莲二线	广元电力调度控制中心	九莲二线974开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	647.42	125	11213.4	0	-3169.76	受限	不可开放
14090	10kV通安线大馈线	会理电力调度控制中心	通安线919开关	通安站	18800	否	300	5196.15	公线	185.44	62	3211.9	5570	-4105.37	受限	不可开放
14091	10kV沙城一线	剑阁电力调度控制中心	沙城一线913开关	沙溪坝站	63000	是	453	7846.19	公线	422.88	93	7324.2	0	-1047.25	受限	不可开放
14092	10kV佑裕线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV佑裕线915开关	佑君站	20000	是	352	6096.82	公线	320.73	91	5555.1	0	-677.64	不受限	不可开放
14093	10kV大园线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	大园线921小车开关	大营站	10300	是	292	5057.59	公线	145.52	50	2520.4	0	1525.67	受限	不可开放

14094	10kV马洁线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV马洁线935开关	马道站	40000	否	352	6096.82	公线	27.44	8	475.2	0	5011.94	受限	不可开放
14095	10kV平坝线	广元电力调度控制中心	平坝线923开关	平乐站	80000	是	300	5196.15	公线	330.16	110	5718.3	0	-1561.38	不受限	不可开放
14096	10kV新光线大馈线	会理电力调度控制中心	新光线912小车开关	新坝站	22500	否	380	6581.79	公线	295.2	78	5112.9	2020	-1209.29	受限	不可开放
14097	10kV太兴线951大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太兴线911开关	太和站	18000	是	352	6096.82	公线	190.15	54	3293.4	0	1584.06	受限	不可开放
14098	10kV白万线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白万线921开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	386.24	115	6689.6	7445	-8912.47	受限	不可开放
14099	10kV万景线	广元电力调度控制中心	万景线914开关	万源站	100000	是	516	8937.38	公线	462.54	90	8011.2	0	-861.3	不受限	不可开放
14100	10kV兴普线913大馈线	叙永电力调度控制中心	兴普线914	永兴	6300	否	280	4849.74	公线	279.63	100	4843.2	0	-478.43	不受限	不可开放
14101	10kV云新线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV云新线915开关	云甸站	10000	否	220	3810.51	公线	186.43	85	3228.9675	615	-414.6076	受限	不可开放
14102	10kV益大线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV益大线923开关	益门站	12600	否	175	3031.09	公线	53.79	31	931.6	3030	-1233.62	受限	不可开放
14103	10kV卫石线	广元电力调度控制中心	卫石线913开关	卫子站	80000	否	302	5230.79	公线	319.69	106	5537	0	-829.29	不受限	不可开放
14104	10kV九稻一线	广元电力调度控制中心	九稻一线918开关	九华站	86000	是	516	8937.38	公线	309.05	60	5352.8	0	1797.1	受限	不可开放
14105	10kV瑞塘线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞塘线923小车开关	大瑞站	12600	否	220	3810.51	公线	220.81	100	3824.4	0	-394.94	不受限	不可开放
14106	10kV南西线大馈线	会理电力调度控制中心	南西线912开关	（会理县调）城南站	16050	否	300	5196.15	公线	204.38	68	3539.8	4050	-2913.27	受限	不可开放
14107	10kV黎厂线大馈线	会理电力调度控制中心	黎厂线924小车开关	黎溪站	100160	否	335	5802.37	公线	296.25	88	5131	625	-533.87	受限	不可开放
14108	10kV云华线	广元电力调度控制中心	云华线933开关	云盘梁站	106000	是	484	8383.13	公线	344.75	71	5971	0	735.5	受限	不可开放
14109	10kV通海线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV通海线912开关	通安站	18800	否	275	4763.14	公线	227.19	83	3935	2690	-2338.17	受限	不可开放
14110	10kV瑞马线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞马线922小车开关	大瑞站	12600	否	170	2944.49	公线	217.6	128	3768.9	0	-1118.86	不受限	不可开放
14111	10kV城鼓线914大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城鼓线914开关	（越西县调）城关站	50000	是	465	8054.04	公线	404.39	87	7004.1	0	-560.87	不受限	不可开放
14112	10kV云烟线	广元电力调度控制中心	云烟线911开关	云盘梁站	106000	是	484	8383.13	公线	358.83	74	6214.9	0	491.6	受限	不可开放
14113	10kV马合线大馈线	会理电力调度控制中心	马合线912开关	力马河站	12700	否	220	3810.51	公线	267.06	121	4625.479	1450	-2446.1191	受限	不可开放
14114	10kV铁觉线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV铁觉线914开关	铁马站	20000	是	170	2944.49	公线	165.01	97	2858	0	-502.41	不受限	不可开放
14115	10kV凉马线	广元电力调度控制中心	凉马线918开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	465.59	103	8064	0	-1002.43	不受限	不可开放
14116	10kV桥星路	绵竹电力调度控制中心	桥星路925开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	374.69	94	6489.6	0	-947.04	不受限	不可开放
14117	10kV新邮线686大馈线	泸州电力调度控制中心	新邮线936	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	359.71	89	6230.1	0	-604.4	不受限	不可开放
14118	10kV云蚕线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV云蚕线914开关	云甸站	10000	否	275	4763.14	公线	207	75	3585.24	1140	-438.54	受限	不可开放
14119	10kV鹿民线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿民线915开关	鹿厂站	25000	否	335	5802.37	公线	239.78	72	4153	1250	-180.87	受限	不可开放
14120	10kV下汇线	广元电力调度控制中心	下汇线971开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	473.27	98	8197.1	0	-683.47	不受限	不可开放
14121	10kV万兴一线	广元电力调度控制中心	万兴一线917开关	万源站	106000	是	482	8348.48	公线	510.11	106	8835.1	0	-2156.31	不受限	不可开放

14122	10kV船羊线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV船羊线934开关	船城站	100000	否	275	4763.14	公线	208.04	76	3603.3	1140	-456.47	受限	不可开放
14123	10kV龙昌线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙昌线917开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	492.56	81	8531.1	300	-378.69	不受限	不可开放
14124	10kV凉鑫线	广元电力调度控制中心	凉鑫线924开关	凉沙站	100000	否	453	7846.19	公线	542.94	120	9403.7	0	-2342.13	不受限	不可开放
14125	10kV新红线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV新红线913开关	新坝站	22500	否	275	4763.14	公线	349	127	6044.68	2510	-3617.98	受限	不可开放
14126	10kV新建线大馈线	会理电力调度控制中心	新建线914小车开关	新坝站	22500	否	380	6581.79	公线	293.26	77	5079.2	1130	-285.59	受限	不可开放
14127	10kV龙皇线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV龙皇线923开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	494.07	81	8557.3	0	-104.89	不受限	不可开放
14128	10kV旺新二线	旺苍电力调度控制中心	旺新二线924	松林坡站	80000	是	552	9560.92	公线	331.02	60	5733.3	1250	665.44	受限	不可开放
14129	10kV白顺线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白顺线911开关	白塔站	71500	是	335	5802.37	公线	202.4	60	3505.6	4250	-3113.7	受限	不可开放
14130	10kV南内线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV南内线922开关	（会理县调）城南站	16000	否	240	4156.92	公线	228.08	95	3950.3457	5895	-6584.2256	受限	不可开放
14131	10kV洪白线大馈线	会理电力调度控制中心	洪白线913开关	洪川桥站	10000	否	220	3810.51	公线	135.35	62	2344.3	1500	-414.84	受限	不可开放
14132	10kV九监线	广元电力调度控制中心	九监线976开关	九华站	80000	否	453	7846.19	专线	226.52	50	3923.4	0	3138.17	受限	不可开放
14133	10kV城昌线917大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城昌线917小车开关	（越西县调）城关站	50000	是	465	8054.04	公线	415.07	89	7189	400	-1145.77	不受限	不可开放
14134	10kV箭镇线	古蔺电力调度控制中心	箭镇线925开关	箭竹	12600	是	196	3394.82	公线	247.03	126	4278.6	0	-1562.74	受限	不可开放
14135	10kV614专线大馈线	会理电力调度控制中心	614专线921开关	外北站	12600	否	100	1732.05	专线	121.13	121	2098	0	-539.16	受限	不可开放
14136	10kV外玉线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV外玉线925开关	外北站	12600	否	150	2598.08	公线	125.23	83	2169	1800	-1630.73	受限	不可开放
14137	10kV金卢线	旺苍电力调度控制中心	金卢线924开关	35kV卢家坝站	16300	是	150	2598.08	专线	126.4	84	2189.2	0	330	不受限	不可开放
14138	10kV城河线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城河线922开关	（越西县调）城关站	50000	否	220	3810.51	公线	233.83	106	4050	0	-620.54	不受限	不可开放
14139	10kV云科一线	广元电力调度控制中心	云科一线913开关	云盘梁站	106000	是	516	8937.38	公线	522.49	101	9049.5	0	-1899.6	受限	不可开放
14140	10kV新白庙一路	绵竹电力调度控制中心	新白庙一路911开关	新市	360000	是	595	10305.7	公用	265.42	45	4597	0	3647.56	受限	不可开放
14141	10kV锌厂线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV锌厂线915开关	铁马站	20050	否	220	3810.51	公线	197.74	90	3424.8	0	4.66	不受限	不可开放
14142	10kV鹿大线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿大线913开关	鹿厂站	25000	否	220	3810.51	公线	253.85	115	4396.6	2880	-3847.14	受限	不可开放
14143	10kV大山线	广元电力调度控制中心	大山线922	35kV大石站	30000	否	300	5196.15	公线	260.87	87	4518.3	3165	-3006.77	不受限	不可开放
14144	10kV西业线914大馈线	叙永电力调度控制中心	西业线914开关	西湖	91500	是	162	2805.92	公线	295.83	183	5123.7	0	-2878.96	不受限	不可开放
14145	10kV白建线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白建线927开关	白塔站	71500	否	335	5802.37	公线	229.24	68	3970.4	1250	1.73	受限	不可开放
14146	10kV白坝西线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV白坝西线916开关	白塔站	71500	否	400	6928.2	公线	212.19	53	3675.2	5050	-2489.82	受限	不可开放
14147	10kV鹿鹿线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV鹿鹿线922开关	鹿厂站	25000	否	335	5802.37	公线	324.32	97	5617.222	3140	-2485.2424	受限	不可开放
14148	10kV旺城嘉线	旺苍电力调度控制中心	旺城嘉线923	松林坡站	80000	是	400	6928.2	公线	330.67	83	5727.2	0	1201	受限	不可开放
14149	10kV瑞文线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV瑞文线912开关	大瑞站	6300	否	198	3429.46	公线	183.15	92	3172.2	0	-85.69	不受限	不可开放

14150	10kV平杭线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV平杭线915开关	平川站	25000	否	200	3464.1	公线	248.96	124	4312	0	-1194.31	不受限	不可开放
14151	10kV凉建一线	广元电力调度控制中心	凉建一线917开关	凉沙站	100000	否	482	8348.48	公线	450.35	93	7800	0	-286.37	不受限	不可开放
14152	10kV海清线	盐源电力调度控制中心	10kV海清线912开关	下海站	55200	是	300	5196.15	公线	282.77	94	4897.5	0	-740.58	不受限	不可开放
14153	10kV林五线	旺苍电力调度控制中心	林五线919	35kV林庆站	20000	否	444	7690.31	公线	271.62	61	4704.5	0	2216.78	受限	不可开放
14154	10kV下川二线	广元电力调度控制中心	下川二线926开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	470.39	104	8147.1	0	-1085.53	不受限	不可开放
14155	10kV海龙线	盐源电力调度控制中心	10kV海龙线922小车开关	下海站	25000	是	240	4156.92	公线	221.37	92	3834.1	0	-508.56	不受限	不可开放
14156	10kV竹新一线	广元电力调度控制中心	竹新一线915开关	竹园站	80000	是	400	6928.2	公线	421.94	105	7308	0	-1765.44	不受限	不可开放
14157	10kV盐西线	盐源电力调度控制中心	盐西线914开关	盐塘站	10000	是	200	3464.1	公线	349.99	175	6061.9	0	-3290.62	不受限	不可开放
14158	10kV城警线923大馈线	布拖电力调度控制中心	城警线923开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	146.72	73	2541.2	0	576.49	受限	不可开放
14159	10kV盐巫线	盐源电力调度控制中心	10kV盐巫线912开关	盐塘站	10000	否	200	3464.1	公线	651.48	326	11283.7	0	-8166.01	不受限	不可开放
14160	10kV衣联线913大馈线	布拖电力调度控制中心	衣联线913开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	346.48	462	6001	0	-4831.86	不受限	不可开放
14161	10kV云莲一线	广元电力调度控制中心	云莲一线962开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	619.11	120	10722.9	6880	-9559.26	受限	不可开放
14162	10kV衣采线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣采线914开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	346.02	461	5993	0	-4823.86	不受限	不可开放
14163	10kV云工二线	广元电力调度控制中心	云工二线923开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	240.04	47	4157.5	2150	1736.14	受限	不可开放
14164	10kV云阳线	广元电力调度控制中心	云阳线934开关	云盘梁站	106000	否	585	10132.5	专线	202.9	35	3514.3	0	5604.95	受限	不可开放
14165	10kV旺马线	旺苍电力调度控制中心	旺马线914	松林坡站	80000	是	423	7326.57	公线	286.24	68	4957.6	0	903.66	受限	不可开放
14166	10kV梅海线大馈线	盐源电力调度控制中心	10kV梅海线923开关	梅雨站	16300	是	200	3464.1	公线	197.97	99	3428.9	0	-657.62	不受限	不可开放
14167	10kV西凉线921大馈线	叙永电力调度控制中心	西凉线921	西湖	31500	是	280	4849.74	公线	439.7	157	7615.6	0	-3735.81	不受限	不可开放
14168	10kV龙湾二线929大馈线	泸州电力调度控制中心	龙湾二线929	龙马潭	40000	是	445	7707.63	公线	185.98	42	3221.1	17730	-14785	受限	不可开放
14169	10kV卫磨线大馈线	盐源电力调度控制中心	卫磨线911开关	盐源卫城站	10000	是	335	5802.37	公线	315.36	94	5462	0	-820.1	不受限	不可开放
14170	10kV曾柒线	广元电力调度控制中心	曾柒线922开关	35kV曾家站	16300	是	264	4572.61	公线	233.12	88	4037.6	0	-379.51	不受限	不可开放
14171	10kV地洛线	布拖电力调度控制中心	10kV地洛线912开关	地洛站	3200	否	100	1732.05	公线	119.4	119	2068	0	-509.16	不受限	不可开放
14172	10kV马武线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	马武线933开关	马道站	80100	是	335	5802.37	公线	112.86	34	1954.8	0	2687.1	受限	不可开放
14173	10kV太樟线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV太樟线932开关	太和站	18100	是	335	5802.37	公线	188.1	56	3257.9	0	1384	受限	不可开放
14174	10kV衣俄线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣俄线912开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	346.02	461	5993	0	-4823.86	不受限	不可开放
14175	10kV华镇线	旺苍电力调度控制中心	华镇线913开关	35kV张华站	6300	是	150	2598.08	公线	150.54	100	2607.3	0	0	不受限	不可开放
14176	10kV佑经线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	佑经线916开关	佑君站	20100	是	335	5802.37	公线	316.88	95	5488.3	0	-846.4	不受限	不可开放

14177	10kV衣街线大馈线	布拖电力调度控制中心	衣街线911开关	衣某站	2100	否	75	1299.04	公线	346.02	461	5993	0	-4823.86	不受限	不可开放
14178	10kV经高线大馈线	凉山彝族自治州电力调度控制中心	经高线933开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	368.45	110	6381.5	0	-1739.6	不受限	不可开放
14179	10kV城则线大馈线	布拖电力调度控制中心	城则线922开关	城北站布拖	51650	否	200	3464.1	公线	247.99	124	4295.2	0	-1177.51	不受限	不可开放
14180	10kV城德线914断路器间隔	宁南电力调度控制中心	10kV城德线914开关	城中站	26000	是	505	8746.86	公线	405.01	80	7014.7	0	-17.21	受限	不可开放
14181	10kV经马线安宁	凉山彝族自治州电力调度控制中心	10kV经马线932小车开关	经久站	100395	是	335	5802.37	公线	359.83	107	6232.3	0	-1590.4	不受限	不可开放
14182	10kV南郑一线	广元电力调度控制中心	南郑一线916开关	南河站	86000	是	400	6928.2	公线	407.82	102	7063.5	0	-1520.94	不受限	不可开放
14183	10kV柏院线	仁寿电力调度控制中心	柏院线946开关	柏林站	80000	否	210	3637.31	专线	346.07	165	5994	0	-2720.42	不受限	不可开放
14184	10kV九御线	广元电力调度控制中心	九御线975开关	九华站	80000	否	516	8937.38	专线	0	0	0	0	8043.64	受限	不可开放
14185	10kV江红线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	江红线912开关	江北	40200	否	600	10392.3	公线	660.33	110	11437	0	-2083.93	不受限	不可开放
14186	10kV棉麒二线923大馈线	纳溪电力调度控制中心	棉麒二线923开关	棉花坡	101000	是	423	7326.57	公线	360.21	85	6238.8	0	-377.54	不受限	不可开放
14187	10kV新乐线668大馈线	泸州电力调度控制中心	新乐线928	新房子	50000	否	525	9093.27	公线	406.12	77	7034	0	1149.94	受限	不可开放
14188	10kV大汪线	仁寿电力调度控制中心	大汪线941开关	大勇站	100000	是	440	7621.02	公线	601.88	137	10424.6	0	-4327.78	不受限	不可开放
14189	10kV阳镇线	广元电力调度控制中心	阳镇线915手车开关	35kV朝阳站	6300	否	150	2598.08	公线	180.14	120	3120	0	-781.73	不受限	不可开放
14190	10kV云莲二线	广元电力调度控制中心	云莲二线924开关	云盘梁站	100000	否	516	8937.38	公线	446.99	87	7741.9	0	301.74	受限	不可开放
14191	10kV柏皇线	仁寿电力调度控制中心	柏皇线964开关	柏林站	82000	否	560	9699.48	专线	863.97	154	14964	0	-6234.47	不受限	不可开放
14192	10kV文古线	仁寿电力调度控制中心	文古线924	文宫站	20000	否	335	5802.37	公线	374.26	112	6482.1	0	-1259.97	不受限	不可开放
14193	10kV红尊线	仁寿电力调度控制中心	红尊线926开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	505.95	90	8763	0	-33.47	不受限	不可开放
14194	10kV新阳线932大馈线	泸州电力调度控制中心	新阳线932开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	174.23	43	3017.6	0	2608.1	受限	不可开放
14195	10kV柏城Ⅳ回	仁寿电力调度控制中心	10kV柏城Ⅳ回942开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	439.49	89	7612	0	-753.08	不受限	不可开放
14196	10kV云城线	广元电力调度控制中心	云城线963开关	云盘梁站	106000	否	453	7846.19	公线	257.99	57	4468.4	0	2593.17	受限	不可开放
14197	10kV柏滨线	仁寿电力调度控制中心	柏滨线962开关	柏林站	80000	否	495	8573.65	公线	518.42	105	8979	0	-1262.71	不受限	不可开放
14198	10kV南郑二线	广元电力调度控制中心	南郑二线924开关	南河站	86000	是	400	6928.2	公线	385.68	96	6679.9	0	-1137.34	不受限	不可开放
14199	10kV仁棉Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	仁棉Ⅰ回914开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	396.43	80	6866.2	0	-7.28	不受限	不可开放
14200	10kV大广线	仁寿电力调度控制中心	大广线922开关	大勇站	102000	否	495	8573.65	公线	518.04	105	8972.4	0	-1256.12	不受限	不可开放
14201	10kV嘉城旺线	旺苍电力调度控制中心	嘉城旺线914	35kV嘉川站	10000	是	347	6010.22	公线	313.64	90	5432.2	0	624	不受限	不可开放
14202	10kV郊苴线	广元电力调度控制中心	郊苴线914开关	城郊站	80000	是	400	6928.2	公线	331.64	83	5744	0	-201.44	不受限	不可开放
14203	10kV新雅线963大馈线	泸州电力调度控制中心	新雅线963开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	325.95	80	5645.4	0	-19.7	不受限	不可开放
14204	10kV新南新连线926大馈线	泸州电力调度控制中心	新南新连线926开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	236.99	58	4104.7	0	1521	受限	不可开放

14205	10kV柏新Ⅱ回	仁寿电力调度控制中心	柏新Ⅱ回966开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	691.28	140	11973	0	-5114.08	不受限	不可开放
14206	10kV泰航二路	德阳电力调度控制中心	泰航二路915开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	285.73	48	4948.8	16850	-13484.96	不受限	不可开放
14207	10kV南五路914大馈线	德阳电力调度控制中心	南五路914开关	城南站	92000	是	552	9560.92	公线	395.3	71	6846.5	17080	-9431.26	不受限	不可开放
14208	10kV兴盛二线	仁寿电力调度控制中心	兴盛二线923开关	兴家站	25000	是	560	9699.48	公线	465.24	83	8058	0	-298.42	不受限	不可开放
14209	10kV南西一线	广元电力调度控制中心	南西一线913开关	南河站	80000	否	453	7846.19	公线	201.8	45	3495.2	7430	-3863.63	不受限	不可开放
14210	10kV旺河线	旺苍电力调度控制中心	旺河线925	松林坡站	80000	是	358	6200.74	公线	315.2	88	5459.2	630	741	受限	不可开放
14211	10kV普九二线	仁寿电力调度控制中心	普九二线925开关	普宁站	100000	是	560	9699.48	专线	643.82	115	11151	0	-3391.42	不受限	不可开放
14212	10kV泰航一路	德阳电力调度控制中心	泰航一路912开关	泰山站	128000	是	600	10392.3	公线	378.35	63	6553.1	14230	-5916.16	不受限	不可开放
14213	10kV上城线	广元电力调度控制中心	上城线911开关	上西站	80000	否	404	6997.49	公线	432.87	107	7497.3	0	-1199.56	不受限	不可开放
14214	10kV水钻线911大馈线	叙永电力调度控制中心	水钻线912	水尾	6300	否	252	4364.77	公线	350.39	139	6068.7	0	-2140.41	不受限	不可开放
14215	10kV柏广Ⅰ回	仁寿电力调度控制中心	柏广Ⅰ回935开关	柏林站	82000	否	875	15155.44	专线	864.26	99	14969	0	-1329.1	不受限	不可开放
14216	10kV帽天一线	仁寿电力调度控制中心	帽天一线913开关	帽顶山站	50000	是	560	9699.48	公线	590.76	105	10232	0	-2472.42	不受限	不可开放
14217	10kV仁体线	仁寿电力调度控制中心	仁体线921开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	439.82	89	7617.7	0	-758.78	不受限	不可开放
14218	10kV柏城Ⅲ回	仁寿电力调度控制中心	柏城Ⅲ回945开关	柏林站	80000	是	495	8573.65	公线	445.44	90	7715	0	-856.08	不受限	不可开放
14219	10kV黄龙南一路912大馈线	德阳电力调度控制中心	黄龙南一路912开关	黄河站	82000	是	552	9560.92	公线	293.28	53	5079.6	7795	-5225.86	受限	不可开放
14220	10kV天所一二路	德阳电力调度控制中心	天所一二路912开关	天元站	65000	是	552	9560.92	公线	170.67	31	2956	13300	-8607.26	不受限	不可开放
14221	10kV红李线	仁寿电力调度控制中心	红李线911开关	红星站	100000	否	380	6581.79	公线	366.69	96	6351	0	-427.39	不受限	不可开放
14222	10kV九莲一线	广元电力调度控制中心	九莲一线915开关	九华站	80000	否	516	8937.38	公线	424.31	82	7349.1	160	534.54	受限	不可开放
14223	10kV普新一线	仁寿电力调度控制中心	普新一线914开关	普宁站	100000	是	482	8348.48	公线	509.24	106	8820	0	-2141.22	不受限	不可开放
14224	10kV九信线	广元电力调度控制中心	九信线962开关	九华站	80000	否	300	5196.15	专线	209.41	70	3627	0	1049.53	受限	不可开放
14225	10kV杨十线	仁寿电力调度控制中心	杨十线914开关	杨柳站	8000	是	210	3637.31	公线	163.22	78	2826.9	0	82.95	不受限	不可开放
14226	10kV下袁一线	广元电力调度控制中心	下袁一线913开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	388.12	86	6722.3	8050	-7710.73	不受限	不可开放
14227	10kV正黑线	仁寿电力调度控制中心	正黑线936开关	正兴站	100000	是	210	3637.31	公线	176.27	84	3053	0	-143.15	不受限	不可开放
14228	10kV广下线	广元电力调度控制中心	广下线924开关	懒土坡站	50000	是	400	6928.2	公线	297.26	74	5148.5	630	-235.94	不受限	不可开放
14229	10kV新西新裕线648大馈线	泸州电力调度控制中心	新西新裕线917开关	新房子	141000	是	812	14064.25	公线	364.51	45	6313.3	0	4938.1	受限	不可开放
14230	10kV龙天一线919大馈线	泸州电力调度控制中心	龙天一线919开关	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	80	10	328	0	11085.13	受限	不可开放
14231	10kV龙关龙安线747大馈线	泸州电力调度控制中心	龙关龙安线913	龙马潭	40000	是	550	9526.28	公线	224.88	41	3895	0	3726.02	受限	不可开放
14232	10kV李魏线912大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV李魏线912开关	李塘配电站	5100	否	196	3394.82	公线	175.67	90	3042.6	0	12.74	不受限	不可开放

14233	10kV观沙线	古蔺电力调度控制中心	10kV观沙线913开关	观文	16000	是	308	5334.72	公线	383.72	125	6646	0	-2378.22	不受限	不可开放
14234	10kV打场线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	打场线914	打古	10000	是	302	5230.79	公线	334.24	111	5789	0	-1604.37	不受限	不可开放
14235	10kV中箭线	雨城电力调度控制中心	10kV中箭线917开关	中里站	80200	是	403	6980.16	公线	186.72	46	3234	0	2350.13	受限	不可开放
14236	10kV新鑫线	盐边电力调度控制中心	新鑫线913开关	新九站	31500	是	350	6062.18	公线	383.2	109	6637	0	-1787.26	受限	不可开放
14237	10kV金溪线	雅安配调	金溪线926开关	苗溪站	100000	否	600	10392.3	公线	352.44	59	6104.2	3365	-116.13	不受限	不可开放
14238	10kV大川线	荥经电力调度控制中心	大川线918开关	大田站	126000	否	500	8660.25	公线	347.26	69	6014.6	2200	-420.38	不受限	不可开放
14239	10kV安金线	盐边电力调度控制中心	安金线956开关	安顺站	12500	否	370	6408.59	公线	328.93	89	5697	3150	-3079.27	受限	不可开放
14240	10kV金仁线	雅安配调	金仁线916开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	337.66	56	5848.2	3595	-90.13	不受限	不可开放
14241	10kV金南线	雅安配调	金南线917开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	225.69	38	3908.9	11050	-6645.06	不受限	不可开放
14242	10kV塔汉线大馈线	安州电力调度控制中心	塔汉线916开关	塔水站	10000	是	400	6928.2	公用	330.67	83	5727.2	0	-184.64	不受限	不可开放
14243	10kV七湾线	雨城电力调度控制中心	10kV七湾线922开关	七盘站	80300	是	255	4416.73	公线	205.82	81	3564.8	5560	-5591.42	不受限	不可开放
14244	10kV七沙二线	雨城电力调度控制中心	10kV七沙二线925开关	七盘站	80300	是	440	7621.02	公线	273.16	62	4731.2	3550	-2184.38	不受限	不可开放
14245	10kV金北线	雅安配调	金北线914开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	319.81	53	5539.1	7270	-4495.26	不受限	不可开放
14246	10kV金五线	雅安配调	金五线925开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	259.47	43	4494	18885	-14025.93	不受限	不可开放
14247	10kV金沫线	雅安配调	金沫线923开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	308.04	51	5335.2	28865	-24847.13	不受限	不可开放
14248	10kV永红线	雅安电力调度控制中心	永红线924开关	永兴站	100000	否	600	10392.3	公线	278.5	46	4823.7	6790	-2260.63	不受限	不可开放
14249	10kV金纪一线	雅安配调	金纪一线921开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	846.23	141	14656.7	12005	-18347.86	不受限	不可开放
14250	10kV南益南线	盐边电力调度控制中心	南益南线925开关	城南站	31500	否	400	6928.2	公线	356.37	89	6172.4	0	62.98	受限	不可开放
14251	10kV晓牌线大馈线	安州电力调度控制中心	晓牌线918开关	晓坝站	40000	否	353	6114.14	公用	370.44	105	6416	0	-913.27	不受限	不可开放
14252	10kV观马线	古蔺电力调度控制中心	10kV观马线921开关	观文	16000	是	196	3394.82	公线	199.44	102	3454.3	0	-738.44	不受限	不可开放
14253	10kV新关新酒线972大馈线	泸州电力调度控制中心	新关新酒线972开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	263.71	65	4567.5	0	1058.2	受限	不可开放
14254	10kV水坝线913大馈线	叙永电力调度控制中心	水坝线913	水潦	6300	是	252	4364.77	公线	292.44	116	5065.1	0	-1573.28	不受限	不可开放
14255	10kV新灯新文线929大馈线	泸州电力调度控制中心	新灯新文线929开关	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	90.01	11	1559	0	9692.4	受限	不可开放
14256	10kV新春线939大馈线	泸州电力调度控制中心	新春线939开关	新房子	141000	否	525	9093.27	公线	406.12	77	7034	0	1149.94	受限	不可开放
14257	10kV兰轻线958大馈线	泸州电力调度控制中心	兰轻线918开关	兰田	22300	是	379	6564.47	公线	408.19	108	7069.9	0	-1818.32	不受限	不可开放
14258	10kV金纪二线	雅安配调	金纪二线922开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	104.56	17	1810.9	13140	-6637.06	不受限	不可开放
14259	10kV新滨线962大馈线	泸州电力调度控制中心	新滨线962开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	304.41	75	5272.3	6550	-6196.6	不受限	不可开放
14260	10kV金禾线	雅安配调	金禾线924开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	127.85	21	2214.4	13325	-7225.56	不受限	不可开放
14261	10kV南民线	盐边电力调度控制中心	南民线911开关	城南站	31500	是	300	5196.15	公线	301.32	100	5218.9	0	-1061.98	受限	不可开放
14262	10kV自定线大馈线	梓潼电力调度控制中心	自定线915开关	自强站	10000	是	305	5282.75	公用	235.35	77	4076.2	100	50	不受限	不可开放
14263	10kV新镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新镇线914开关	新皂站	31500	否	358	6200.74	公用	425.69	119	7373	0	-1792.33	不受限	不可开放
14264	10kV兰果线956大馈线	泸州电力调度控制中心	兰果线956开关	兰田	42300	是	285	4936.34	公线	343.74	121	5953.5	0	-2004.43	不受限	不可开放
14265	10kV大杨线（芦山）	雅安配调	大杨线915开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	183.39	48	3176.4	7185	-4437.79	不受限	不可开放

14266	10kV石镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	石镇线915开关	石桥	11700	是	161	2788.6	公线	151.5	94	2624	0	-393.12	受限	不可开放
14267	10kV况游线912	泸州电力调度控制中心	潮清线911开关	况场	21000	否	423	7326.57	公线	177.56	42	3075.4	0	3518.51	受限	不可开放
14268	10kV大快线	雅安配调	大快线914开关	大川站	50000	否	380	6581.79	公线	48.23	13	835.3	6580	-1491.69	不受限	不可开放
14269	10kV七三线	雨城电力调度控制中心	10kV七三线915开关	七盘站	71700	是	255	4416.73	公线	288.68	66	5000	4130	-596.62	不受限	不可开放
14270	10kV石元线913大馈线	泸州电力调度控制中心	石元线913开关	石桥	30000	是	252	4364.77	公线	295.83	117	5123.7	630	-2261.88	受限	不可开放
14271	10kV柏星线926大馈线	泸州电力调度控制中心	柏星线926开关	柏杨坪	81000	是	406	7032.13	公线	536.39	132	9290.3	0	-3664.6	不受限	不可开放
14272	10kV七河一线	雨城电力调度控制中心	10kV七河一线912开关	七盘站	80300	是	440	7621.02	公线	296.05	67	5127.6	2850	-1880.78	不受限	不可开放
14273	10kV黄工一线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工一线914开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	222.08	56	3846.5	0	2388.88	受限	不可开放
14274	10kV柏泉线636大馈线	泸州电力调度控制中心	柏泉线636	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	353.9	87	6129.5	0	-503.8	不受限	不可开放
14275	10kV红温线	盐边电力调度控制中心	红温914开关	红格站	40000	是	200	3464.1	公线	177.31	89	3071	630	-929.72	受限	不可开放
14276	10kV宏秦线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏秦线902开关	宏仁站	50000	是	269	4659.22	公用	318.91	119	5523.6	0	-1796.22	不受限	不可开放
14277	10kV山湾线917大馈线	叙永电力调度控制中心	山湾线917开关	后山	100000	是	162	2805.92	公线	174.82	108	3027.8	0	-783.06	不受限	不可开放
14278	10kV况通线922大馈线	泸州电力调度控制中心	况通线922开关	况场	21000	是	194	3360.18	公线	201.5	104	3490	0	-801.86	受限	不可开放
14279	10kV柏开线637大馈线	泸州电力调度控制中心	柏开线637	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	175.61	43	3041.6	0	2584.1	受限	不可开放
14280	10kV古新一线	古蔺电力调度控制中心	古新一线962开关	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	389.49	80	6746	0	29.78	不受限	不可开放
14281	10kV先靖线	石棉电力调度控制中心	先靖线925开关	先锋站	16400	是	300	5196.15	公线	289.09	96	5007.1	0	-850.18	不受限	不可开放
14282	10kV柏灯线963大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灯线963开关	柏杨坪	80000	是	406	7032.13	公线	476.51	117	8253.2	0	-2627.5	不受限	不可开放
14283	10kV河新一线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	河新一线914开关	河西	100000	是	302	5230.79	公线	259.75	86	4498.8	0	-314.17	不受限	不可开放
14284	10kV玉鸭线大馈线	游仙电力调度控制中心	玉鸭线912开关	玉河站	8000	否	200	3464.1	公用	149.56	75	2590.4	815	-287.71	不受限	不可开放
14285	10kV古环线923大馈线	古蔺电力调度控制中心	古环线923开关	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	389.32	80	6743	0	32.78	不受限	不可开放
14286	10kV干洪线	汉源电力调度控制中心	干洪线961开关	干溪坝站	50000	是	380	6581.79	公线	312.62	82	5414.5	0	-149.07	不受限	不可开放
14287	10kV新和线	盐边电力调度控制中心	新和线929开关	新九站	31500	是	240	4156.92	公线	187.95	78	3255.3	0	70.24	受限	不可开放
14288	10kV会昌南线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌南线931开关	会昌站	50000	是	569	9855.37	公用	420.24	74	7278.6	0	605.7	受限	不可开放
14289	10kV黄工二线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工二线924开关	黄江站	20000	否	400	6928.2	公线	210.09	53	3638.8	0	2596.58	受限	不可开放
14290	10kV河开二线	纳溪电力调度控制中心	河开二线928开关	河西	81000	是	400	6928.2	公线	412.9	103	7151.4	0	-1608.84	不受限	不可开放
14291	10kV况石线924大馈线	泸州电力调度控制中心	况石线924开关	况场	21000	是	196	3394.82	公线	133.39	68	2310.4	2300	-1894.54	受限	不可开放
14292	10kV石矿线916大馈线	泸州电力调度控制中心	石矿线623开关	石桥	5000	是	285	4936.34	公线	275.17	97	4765.9	1000	-1816.83	不受限	不可开放
14293	10kV石大线大馈线	泸州电力调度控制中心	石大线922开关	石龙	27700	是	196	3394.82	公线	153.46	78	2657.9	630	-572.04	不受限	不可开放
14294	10kV茜园二线937大馈线	泸州电力调度控制中心	茜园二线937开关	茜草坝	91500	否	463	8019.4	公线	147.74	32	2558.9	0	4658.56	受限	不可开放

14295	10kV和团线	盐边电力调度控制中心	和团线914开关	和爱站	6300	是	220	3810.51	公线	175	80	3031	0	17.41	受限	不可开放
14296	10kV古德二线921大馈线	古蔺电力调度控制中心	古德二线921开关	古蔺	126000	是	406	7032.13	公线	567.21	140	9824	0	-4198.3	不受限	不可开放
14297	10kV石云线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云线916开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	440.52	80	7629.8	0	32.79	不受限	不可开放
14298	10kV河高线927	纳溪电力调度控制中心	河高线927开关	河西	80000	是	302	5230.79	公线	350.57	116	6071.8	0	-1887.17	不受限	不可开放
14299	10kV况连线923大馈线	泸州电力调度控制中心	况连线923	况场	10000	是	285	4936.34	公线	362.97	127	6286.6	0	-2337.53	不受限	不可开放
14300	10kV万源线	汉源电力调度控制中心	万源线916开关	万里站	50000	否	400	6928.2	专线	428.48	107	7421.2	0	-1185.82	不受限	不可开放
14301	10kV黄污一线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄污一线915开关	黄舣	101000	是	463	8019.4	专线	162.77	35	2819.2	0	3596.32	受限	不可开放
14302	10kV茜为线938	泸州电力调度控制中心	茜为线938	茜草坝	40000	否	463	8019.4	公线	186.42	40	3228.8	0	3988.66	受限	不可开放
14303	10kV黄污二线923大馈线专线	泸州电力调度控制中心	黄污二线923	黄舣	50000	是	406	7032.13	专线	310.09	76	5370.7	0	255	受限	不可开放
14304	10kV黄为线929大馈线	泸州电力调度控制中心	黄为线929	黄舣	50000	否	463	8019.4	专线	374.5	81	6486.4	0	731.06	受限	不可开放
14305	10kV茜水线933大馈线	泸州电力调度控制中心	茜水线933开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	315.48	37	5464.1	0	6203	受限	不可开放
14306	10kV太东线大馈线	江油电力调度控制中心	太东线931开关	太白站	100000	是	563	9751.45	公用	428.78	76	7426.5	0	374.66	受限	不可开放
14307	10kV南蜀线	雨城电力调度控制中心	10kV南蜀线918开关	南坝子站	100200	否	210	3637.31	公线	330.07	157	5716.8	0	-2443.22	不受限	不可开放
14308	10kV桂镇线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	桂镇线922	桂花山	10000	是	300	5196.15	公线	326.57	109	5656.2	0	-1499.28	不受限	不可开放
14309	10kV茜枇线918大馈线	泸州电力调度控制中心	茜枇线918开关	茜草坝	91500	是	463	8019.4	公线	46.3	10	328	0	6415.52	受限	不可开放
14310	10kV草园二线	古蔺电力调度控制中心	草园二线966开关	黄草坪	63000	是	463	8019.4	公线	403.68	87	6991.8	0	-576.28	受限	不可开放
14311	10kV河盐线	盐边电力调度控制中心	河盐线913开关	河口站	6300	否	100	1732.05	公线	89.5	89	1550.1	0	8.75	不受限	不可开放
14312	10kV泉工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工二线924开关	福泉站	40000	否	406	7032.13	公用	421.66	104	7303.1	0	-974.18	不受限	不可开放
14313	10kV南水线	雨城电力调度控制中心	10kV南水线924开关	南坝子站	100200	是	440	7621.02	公线	513.12	117	8887.2	3000	-5790.38	不受限	不可开放
14314	10kV茜盘线926	泸州电力调度控制中心	茜盘线926开关	茜草坝	101000	是	463	8019.4	公线	53.39	12	924.8	0	5490.72	受限	不可开放
14315	10kV万中线	雅安电力调度控制中心	万中线921开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	292.79	98	5071.2	650	-1044.67	不受限	不可开放
14316	10kV石云三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云三线921开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	542.68	98	9399.2	0	-1736.61	不受限	不可开放
14317	10kV沙桥线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	沙桥线913开关	沙合	6300	是	400	6928.2	公线	332.27	83	5755	0	-212.44	不受限	不可开放
14318	10kV万建线	雅安电力调度控制中心	万建线912开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	140.09	47	2426.4	4160	-1909.87	不受限	不可开放
14319	10kV胡镇线653大溃线	泸州电力调度控制中心	胡镇线653	胡市	10000	是	285	4936.34	公线	369.08	129	6392.4	0	-2443.33	不受限	不可开放
14320	10kV茜莱线919大馈线	泸州电力调度控制中心	茜莱线919开关	茜草坝	101000	是	379	6564.47	公线	77.17	20	1336.5	3130	785.08	受限	不可开放
14321	10kV新义线大馈线	江油电力调度控制中心	新义线905开关	新安站	6300	是	240	4156.92	公用	228.85	95	3963.6	0	-638.06	不受限	不可开放
14322	10kV望月北线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月北线917开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	603.93	109	10460	0	-1839.58	受限	不可开放

14323	10kV前云线	雅安电力调度控制中心	前云线914开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	308.9	103	5350.2	3400	-4073.67	不受限	不可开放
14324	10kV茜桂茜沙线929大馈线	泸州电力调度控制中心	茜桂茜沙线929开关	茜草坝	101000	是	842	14583.87	公线	341.33	41	5911.8	0	5755.3	受限	不可开放
14325	10kV桑惠线	盐边电力调度控制中心	桑惠线954开关	桑园站	31500	否	265	4589.93	公线	262.92	99	4553.8	315	-737.86	受限	不可开放
14326	10kV许双线大馈线	梓潼电力调度控制中心	许双线921开关	许州站	16300	是	269	4659.22	公用	285.65	106	4947.5	0	-1220.12	不受限	不可开放
14327	10kV田槿线	汉源电力调度控制中心	田槿线922开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	193.24	97	3347	0	-575.72	不受限	不可开放
14328	10kV茜船线923	泸州电力调度控制中心	茜船线923	茜草坝	40000	否	326	5646.49	公线	14.26	4	247	12500	-7665.16	受限	不可开放
14329	10kV前园线	雅安电力调度控制中心	前园线923开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	264.84	88	4587.1	4000	-3910.57	不受限	不可开放
14330	10kV普环四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环四线922开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	551.92	105	9559.2	0	-2256.87	不受限	不可开放
14331	10kV黄林线大馈线	北川电力调度控制中心	黄林线911开关	黄江站	8000	否	274	4745.82	公线	267.19	98	4627.7	0	-356.46	受限	不可开放
14332	10kV望关线927大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望关线927开关	望龙	362000	是	379	6564.47	公线	37.9	10	328	0	5251.58	受限	不可开放
14333	10kV狐地二线918断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐地二线918开关	狐狸坡	81000	否	161	2788.6	公线	223.23	139	3866.4	0	-1356.66	不受限	不可开放
14334	10kV狐风线925断路器间隔	泸州电力调度控制中心	狐风线925开关	狐狸坡	81000	否	225	3897.11	公线	324.02	144	5612	0	-2104.6	不受限	不可开放
14335	10kV望麻线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望麻线925开关	望江站	100000	否	300	5196.15	公用	190.7	64	3303	0	1373.53	受限	不可开放
14336	10kV望镇线929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望镇线929手车开关	望龙	380000	否	406	7032.13	公线	305.35	75	5288.7	0	1040.22	受限	不可开放
14337	10kV冯游线911大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯游线911开关	冯嘴	63000	是	285	4936.34	公线	391.15	137	6774.8	2050	-4875.73	受限	不可开放
14338	10kV摩安线	叙永电力调度控制中心	摩安线915开关	摩尼	33200	是	280	4849.74	公线	606.89	217	10511.3	0	-6631.51	不受限	不可开放
14339	10kV河绿线	盐边电力调度控制中心	河绿线916开关	河口站	6300	否	240	4156.92	公线	239.95	100	4156	0	-414.77	受限	不可开放
14340	10kV秀城线大馈线	安州电力调度控制中心	秀城线922开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	528.85	132	9159.6	0	-3603.18	不受限	不可开放
14341	10kV南才线	雨城电力调度控制中心	10kV南才线937开关	南坝子站	100200	是	440	7621.02	公线	357.78	81	6196.8	0	-99.98	不受限	不可开放
14342	10kV齐陶线660大馈线	泸州电力调度控制中心	齐陶线961开关	齐家	127000	是	406	7032.13	公线	40.6	10	328	0	5625.7	受限	不可开放
14343	10kV小五二线大馈线	游仙电力调度控制中心	小五二线913开关	小槻站	31500	否	500	8660.25	公用	448.26	90	7763.8	800	-769.58	不受限	不可开放
14344	10kV向营线	石棉电力调度控制中心	向营线972开关	向阳站	20180	是	300	5196.15	公线	338.38	113	5860.7	0	-1703.78	不受限	不可开放
14345	10kV喻天竺线914大馈线	泸州电力调度控制中心	喻天竺线914开关	喻寺	10000	是	285	4936.34	公线	149.6	52	2591	0	1358.07	受限	不可开放
14346	10kV齐色一线661大馈线	泸州电力调度控制中心	齐色一线962开关	齐家	127000	是	463	8019.4	专线	374.5	81	6486.4	0	-70.88	受限	不可开放
14347	10kV前数一线	雅安电力调度控制中心	前数一线961开关	前进站	100000	是	665	11518.14	公线	338.9	51	5869.8	10000	-6655.29	不受限	不可开放
14348	10kV科镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇二线925开关	农科站	50000	是	520	9006.66	公用	477.85	92	8276.3	0	-1070.97	不受限	不可开放
14349	10kV太城三线大馈线	江油电力调度控制中心	太城三线926开关	太白站	100000	否	500	8660.25	公线	472.28	94	8179.9	0	-385.68	受限	不可开放
14350	10kV南岛二线	雨城电力调度控制中心	10kV南岛二线938开关	南坝子站	100200	是	440	7621.02	公线	421.73	96	7304.4	0	-1207.58	不受限	不可开放

14351	10kV喻邹线921大馈线	泸州电力调度控制中心	喻邹线921开关	喻寺	50000	是	285	4936.34	公线	310.09	109	5370.7	0	-1421.63	受限	不可开放
14352	10kV新麻线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新麻线918开关	新皂站	31500	否	358	6200.74	公用	389.92	109	6753.5	1000	-2172.83	不受限	不可开放
14353	10kV喻镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	喻镇线915开关	喻寺	10000	是	252	4364.77	公线	221.69	88	3839.7	0	-347.88	受限	不可开放
14354	10kV喻雨线923大馈线	泸州电力调度控制中心	喻雨线923开关	喻寺	8000	是	308	5334.72	公线	242.79	79	4205.2	0	62.58	不受限	不可开放
14355	10kV前江一线	雅安电力调度控制中心	前江一线918开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	220.31	73	3815.8	4410	-3549.27	不受限	不可开放
14356	10kV花镇线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇线959开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	336.43	56	5827	0	2486.84	受限	不可开放
14357	10kV干关线	汉源电力调度控制中心	干关线914开关	干溪坝站	50000	否	380	6581.79	公线	395.61	104	6852	0	-928.39	不受限	不可开放
14358	10kV玄柳线915大馈线	泸州电力调度控制中心	玄柳线915开关	玄滩	40000	是	308	5334.72	公线	208.21	68	3606.2	0	661.58	受限	不可开放
14359	10kV前江二线	雅安电力调度控制中心	前江二线927开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	124.22	41	2151.5	4660	-2134.97	不受限	不可开放
14360	10kV南朝线	雨城电力调度控制中心	10kV南朝线917开关	南坝子站	100200	是	440	7621.02	公线	240.83	55	4171.2	2280	-354.38	不受限	不可开放
14361	10kV仙抗线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙抗线913开关	仙人桥站	126000	是	394	6824.28	公用	486.51	123	8426.4	0	-2966.98	不受限	不可开放
14362	10kV平虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹一线935开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	263.28	50	4560	0	2742.33	受限	不可开放
14363	10kV前槐一线	雅安电力调度控制中心	前槐一线916开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	441.56	147	7647.8	16050	-19021.27	不受限	不可开放
14364	10kV冯德一线913大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德一线913开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	196.19	48	3398	0	2930.92	受限	不可开放
14365	10kV冯德二线924大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯德二线924开关	冯嘴	146000	否	406	7032.13	公线	330.37	81	5722	0	606.92	受限	不可开放
14366	10kV桥棉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥棉线919开关	佳桥	120000	否	316	5473.28	公用	17.47	6	302.6	0	4623.35	受限	不可开放
14367	10kV秀农线大馈线	安州电力调度控制中心	秀农线927开关	秀水站	40000	否	401	6945.52	公用	369.02	92	6391.5	0	-140.53	不受限	不可开放
14368	10kV仙东线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙东线915开关	仙人桥站	126000	是	600	10392.3	公线	577.14	96	9996	0	-1682.16	不受限	不可开放
14369	10kV祥永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永一线926开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	465.49	93	8062.2	0	-1134	不受限	不可开放
14370	10kV新王线918大馈线	泸州电力调度控制中心	新王新林一线918开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	365.02	90	6322.2	0	-696.5	不受限	不可开放
14371	10kV前槐二线	雅安电力调度控制中心	前槐二线925开关	前进站	100200	否	300	5196.15	公线	185.62	62	3215	6000	-4538.47	不受限	不可开放
14372	10kV蒙新线	雅安电力调度控制中心	蒙新线914开关	蒙阳站	100200	否	400	6928.2	公线	363.88	91	6302.4	2935	-3002.02	不受限	不可开放
14373	10kV马麦线915大馈线	叙永电力调度控制中心	马麦线915	马岭	10000	是	196	3394.82	公线	154.61	79	2677.9	0	37.96	不受限	不可开放
14374	10kV仙锦线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙锦线939开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	585.45	103	10140	0	-2255.7	不受限	不可开放
14375	10kV花镇二线大馈线	安州电力调度控制中心	花镇二线928开关	花该站	31500	否	600	10392.3	公用	326.62	54	5657	2500	1196.07	受限	不可开放
14376	10kV新图线927大馈线	泸州电力调度控制中心	新图线927开关	新房子	50000	是	406	7032.13	公线	644.39	159	11160.9	1410	-6945.2	受限	不可开放
14377	10kV泉工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉工一线919开关	福泉站	40000	否	406	7032.13	公用	555.51	137	9621.4	125	-3417.48	不受限	不可开放
14378	10kV走象线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	走象线914开关	走马	90000	是	300	5196.15	公线	359.82	120	6230	0	-2073.08	不受限	不可开放

14379	10kV林长线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林长线943开关	金家林站	50000	是	553	9578.24	公线	603.18	109	10447	0	-2784.41	不受限	不可开放
14380	10kV洞云线631大馈线	泸州电力调度控制中心	洞云线911	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	319.05	112	5525.9	0	-1576.83	不受限	不可开放
14381	10kV龙园二线	雨城电力调度控制中心	10kV龙园二线929开关	龙观站	100400	是	440	7621.02	公线	761.39	173	13187.2	0	-7090.38	不受限	不可开放
14382	10kV群飞线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群飞线946开关	群文	90000	否	600	10392.3	公线	719.94	120	12469.3	0	-3116.23	不受限	不可开放
14383	10kV梁磨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁磨线925开关	磨家梁	240000	是	553	9578.24	公用	540.7	98	9365	0	-1702.41	不受限	不可开放
14384	10kV龙建线	雨城电力调度控制中心	10kV龙建线926开关	龙观站	100400	否	335	5802.37	公线	422.88	126	7324.2	3330	-5432.07	不受限	不可开放
14385	10kV龙川线	雨城电力调度控制中心	10kV龙川线971开关	龙观站	100400	是	440	7621.02	公线	373.66	85	6471.8	0	-374.98	不受限	不可开放
14386	10kV小铁线大馈线	游仙电力调度控制中心	小铁线909开关	小枧站	31500	是	353	6114.14	公用	376.77	107	6525.6	315	-1949.29	不受限	不可开放
14387	10kV马高线916大馈线	叙永电力调度控制中心	马高线916	马岭	10000	否	252	4364.77	公线	247.27	98	4282.8	0	-354.51	不受限	不可开放
14388	10kV邹街线632大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹街线924开关	邹家嘴	16300	是	308	5334.72	公线	324.02	105	5612	0	-1344.22	不受限	不可开放
14389	10kV游小线大馈线	游仙电力调度控制中心	游小线917开关	游仙站	31500	是	500	8660.25	公用	564.76	113	9781.6	40	-2893.4	不受限	不可开放
14390	10kV绵成线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵成线985开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	553.53	105	9587.2	0	-2284.87	不受限	不可开放
14391	10kV蒙山线	雅安电力调度控制中心	蒙山线925开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	141.41	44	2449.2	12300	-9760.9	不受限	不可开放
14392	10kV洞矿线636大馈线	泸州电力调度控制中心	洞矿线916	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	170.25	60	2948.8	0	1000.27	受限	不可开放
14393	10kV新云线大馈线	游仙电力调度控制中心	新云线922开关	新桥站	12600	是	300	5196.15	公用	279.79	93	4846	0	-689.08	不受限	不可开放
14394	10kV齐建线675大馈线	泸州电力调度控制中心	齐建线925	齐家	63000	是	463	8019.4	公线	365.45	79	6329.6	2850	-2764.08	受限	不可开放
14395	10kV黄酿二线927大馈线	泸州电力调度控制中心	黄酿二线927开关	黄舣	101000	否	463	8019.4	公线	339.61	73	5882	250	1085.46	受限	不可开放
14396	10kV塘镇二线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇二线926开关	塘汛站	31500	是	597	10340.34	公用	609.62	102	10558.7	600	-2886.43	不受限	不可开放
14397	10kV龙西线	雨城电力调度控制中心	10kV龙西线914开关	龙观站	100400	是	335	5802.37	公线	441.51	132	7646.9	800	-3805	不受限	不可开放
14398	10kV洞火线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	洞火线915	石洞	50000	否	100	1732.05	专线	464.94	465	8052.7	0	-6493.86	不受限	不可开放
14399	10kV仙府一线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙府一线971开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	500.72	88	8672.4	500	-1288.1	不受限	不可开放
14400	10kV园马线	古蔺电力调度控制中心	10kV园马线921开关	椒园	16300	是	308	5334.72	公线	279.42	91	4839.5	0	-571.72	受限	不可开放
14401	10kV蒙平线	雅安电力调度控制中心	蒙平线927开关	蒙阳站	100000	否	320	5542.56	公线	239.86	75	4154.4	10095	-9261.1	不受限	不可开放
14402	10kV两磨线924大馈线	叙永电力调度控制中心	两磨线924	两河	20000	是	200	3464.1	公线	719.06	360	12454.1	0	-9682.82	不受限	不可开放
14403	10kV蒙工线	雅安电力调度控制中心	蒙工线913开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	157.9	39	2734.8	3500	0.58	不受限	不可开放
14404	10kV齐带一线667大馈线	泸州电力调度控制中心	齐带一线968开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	570.72	123	9884.8	960	-3627.34	受限	不可开放
14405	10kV洞甫线643大馈线	泸州电力调度控制中心	洞甫线643	石洞	50000	是	406	7032.13	公线	222.17	55	3848	0	1777.7	受限	不可开放
14406	10kV乐两线925大馈线	叙永电力调度控制中心	乐两线925	两河	10000	是	194	3360.18	公线	242.85	125	4206.2	0	-1518.06	不受限	不可开放

14407	10kV齐带二线681大馈线	泸州电力调度控制中心	齐带二线941开关	齐家	127000	否	463	8019.4	公线	46.93	10	812.8	10290	-3885.34	受限	不可开放
14408	10kV蒙东线	雅安电力调度控制中心	蒙东线926开关	蒙阳站	100000	否	400	6928.2	公线	456.17	114	7900.8	5000	-6665.42	不受限	不可开放
14409	10kV冯古线914断路器间隔	泸州电力调度控制中心	10kV冯古线914开关	冯嘴	127000	否	352	6096.82	公线	357.75	102	6196.2	0	-709.06	受限	不可开放
14410	10kV谢水线	古蔺电力调度控制中心	10kV谢水线912开关	谢家沟	20000	是	400	6928.2	公线	392.1	98	6791.2	0	-1248.64	不受限	不可开放
14411	10kV长城二回大馈线	梓潼电力调度控制中心	长城二回912开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	405.08	101	7016	0	-1473.44	不受限	不可开放
14412	10kV城建线大馈线	北川电力调度控制中心	城建线911开关	城关站	16000	是	263	4555.29	公用	210.62	80	3647.9	0	-3.67	受限	不可开放
14413	10kV蒙坝线	雅安电力调度控制中心	蒙坝线916开关	蒙阳站	100000	是	480	8313.84	公线	463.79	97	8032.8	1260	-2641.73	不受限	不可开放
14414	10kV大护线916大馈线	纳溪电力调度控制中心	大护线916	大洲驿	63000	是	302	5230.79	公线	253.46	84	4389.9	0	-205.27	不受限	不可开放
14415	10kV谢庙线	古蔺电力调度控制中心	10kV谢庙线913开关	谢家沟	20000	是	400	6928.2	公线	324.92	105	5460	0	-1192.22	不受限	不可开放
14416	10kV齐安线651大馈线	泸州电力调度控制中心	齐安线911开关	齐家	127000	是	285	4936.34	公线	222.17	78	3848	0	101.07	受限	不可开放
14417	10kV永堤线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永堤线943开关	永兴	120000	否	553	9578.24	公用	361.29	65	6257.6	630	1732.82	受限	不可开放
14418	10kV石白线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石白线922开关	石岭站	90000	否	240	4156.92	公用	276.4	115	4787.2	0	-1045.97	不受限	不可开放
14419	10kV城长线926大馈线	泸州电力调度控制中心	城长线926开关	南城	101000	是	463	8019.4	公线	501.17	108	8680.3	0	-2264.78	不受限	不可开放
14420	10kV毗中线922大馈线	泸州电力调度控制中心	毗中线922	毗卢	5000	是	326	5646.49	公线	442.19	136	7658.7	0	-3141.51	不受限	不可开放
14421	10kV毗镇线912大馈线	泸州电力调度控制中心	毗镇线912开关	毗卢	15000	是	326	5646.49	公线	55.59	17	962.8	0	3554.39	受限	不可开放
14422	10kV江天线914大馈线	叙永电力调度控制中心	江天线914开关	江门	12600	否	194	3360.18	公线	198.89	103	3444.8	0	-420.64	不受限	不可开放
14423	10kV塘谷线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘谷线916开关	塘汛站	31500	是	394	6824.28	公用	454.23	115	7867.3	0	-2407.88	不受限	不可开放
14424	10kV柏朝线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏朝线922开关	柏林站	8000	否	200	3464.1	公用	218.57	109	3785.6	0	-667.91	不受限	不可开放
14425	10kV黄花线大馈线	安州电力调度控制中心	黄花线942开关	黄土站	40000	否	401	6945.52	公用	578.58	144	10021	0	-3770.03	不受限	不可开放
14426	10kV香火线914大馈线	古蔺电力调度控制中心	香火线914开关	香楠	11000	是	196	3394.82	公线	265.35	135	4595.9	0	-1880.04	不受限	不可开放
14427	10kV城五线913大馈线	泸州电力调度控制中心	城五线913开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	386.96	95	6702.2	7600	-8676.5	不受限	不可开放
14428	10kV柏灏线927大馈线	泸州电力调度控制中心	柏灏线927开关	柏杨坪	40000	是	306	5300.08	公线	326.27	107	5651	0	-1410.94	不受限	不可开放
14429	10kV马粪线	雅安电力调度控制中心	马粪线911开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	161.2	81	2792	500	-174.31	不受限	不可开放
14430	10kV汉凤线	雨城电力调度控制中心	10kV汉凤线913开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	428.66	97	7424.4	4250	-5577.58	不受限	不可开放
14431	10kV晨工六线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工六线941开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	246.83	41	4275.1	0	5077.97	受限	不可开放
14432	10kV毗龙线921大馈线	泸州电力调度控制中心	毗龙线921开关	毗卢	31700	是	285	4936.34	公线	290.03	102	5023.3	0	-1074.23	不受限	不可开放
14433	10kV毗井线911大馈线	泸州电力调度控制中心	毗井线911开关	毗卢	5000	否	252	4364.77	专线	238.71	95	4134.4	2050	-2256.11	受限	不可开放
14434	10kV草车线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	草车线915开关	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	388.92	80	6736.1	0	39.68	受限	不可开放

14435	10kV香桂线	古蔺电力调度控制中心	香桂线913开关	香楠	10000	是	196	3394.82	公线	217.86	111	3773.3	0	-1057.44	受限	不可开放
14436	10kV喻桐线912大馈线	泸州电力调度控制中心	喻桐线912开关	喻寺	30000	是	285	4936.34	公线	264.6	93	4582.9	0	-633.83	不受限	不可开放
14437	10kV双普一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普一线957开关	双碑站	50000	是	552	9560.92	公用	814.24	148	14102.7	0	-6453.96	不受限	不可开放
14438	10kV红园二线	雅安电力调度控制中心	红园二线926开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	356.58	119	6176	4130	-5629.47	不受限	不可开放
14439	10kV红园一线	雅安电力调度控制中心	红园一线916开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	400.83	134	6942.4	18900	-21165.87	不受限	不可开放
14440	10kV红星线	雅安电力调度控制中心	红星线925开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	247.39	82	4284.8	6830	-6438.27	不受限	不可开放
14441	10kV喻方线911大馈线	泸州电力调度控制中心	喻方线911开关	喻寺	50000	是	252	4364.77	公线	175.61	70	3041.6	0	450.22	受限	不可开放
14442	10kV泸苑线983大馈线	泸州电力调度控制中心	泸苑线983开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	231.7	57	4013	0	1612.7	受限	不可开放
14443	10kV小松线大馈线	游仙电力调度控制中心	小松线908开关	小枧站	40000	是	500	8660.25	公用	472.86	95	8190	800	-2061.8	不受限	不可开放
14444	10kV汉拓线	雨城电力调度控制中心	10kV汉拓线962开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	535.01	122	9266.4	0	-2407.48	不受限	不可开放
14445	10kV红猪线914大馈线	叙永电力调度控制中心	红猪线914	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	310.02	123	5369.6	0	-1877.78	不受限	不可开放
14446	10kV秀桑线大馈线	安州电力调度控制中心	秀桑线917开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	340	85	5888.8	1250	-1582.38	不受限	不可开放
14447	10kV打银线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	打银线912	打古	10000	是	200	3464.1	公线	219.86	110	3808	0	-1036.72	不受限	不可开放
14448	10kV田土线	古蔺电力调度控制中心	田土线918开关	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	328.55	107	5690.5	0	-1422.72	不受限	不可开放
14449	10kV群港一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港一线917开关	群文	90000	否	600	10392.3	公用	719.94	120	12469.3	0	-3116.23	不受限	不可开放
14450	10kV高园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高园线915开关	高水站	31500	是	400	6928.2	公用	501.2	125	8680.8	0	-3138.24	不受限	不可开放
14451	10kV红联线	雅安电力调度控制中心	红联线924开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	235.38	78	4076.8	4700	-4100.27	不受限	不可开放
14452	10kV红石线912大馈线	叙永电力调度控制中心	红石线912	红梁子	10000	是	252	4364.77	公线	207.42	82	3592.6	0	-100.78	不受限	不可开放
14453	10kV城泉线918大馈线	泸州电力调度控制中心	城泉线918开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	416.35	103	7211.2	0	-1585.5	不受限	不可开放
14454	10kV红解线	雅安电力调度控制中心	红解线914开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	261.15	87	4523.2	4525	-4371.67	不受限	不可开放
14455	10kV田彭线	古蔺电力调度控制中心	田彭线918开关	沙田	100000	是	306	5300.08	公线	328.55	107	5690.5	0	-1450.44	不受限	不可开放
14456	10kV高虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹二线911开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	520.44	99	9014	0	-1711.67	不受限	不可开放
14457	10kV平高二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平高二线942开关	平政站	50000	是	600	10392.3	公用	362.7	60	6282	0	2031.84	受限	不可开放
14458	10kV双镇线	古蔺电力调度控制中心	双镇线915开关	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	369.45	120	6398.9	0	-2131.12	受限	不可开放
14459	10kV泸阳线924大馈线	泸州电力调度控制中心	泸阳线924开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	70.27	17	1217	1250	3158.7	受限	不可开放
14460	10kV花界二线大馈线	安州电力调度控制中心	花界二回951开关	花该站	31500	否	316	5473.28	公用	204.5	65	3542	0	1383.95	受限	不可开放
14461	10kV双屯线	古蔺电力调度控制中心	双屯线921开关	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	287.6	93	4981.2	0	-713.42	受限	不可开放
14462	10kV红龙线925大馈线	叙永电力调度控制中心	红龙线925	红梁子	20000	是	252	4364.77	公线	357.75	142	6196.2	0	-2704.38	不受限	不可开放

14463	10kV红龚线	雅安电力调度控制中心	红龚线915开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	136.35	45	2361.6	2500	-185.07	不受限	不可开放
14464	10kV园通二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通二线946开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	433	82	7499.5	0	-197.17	不受限	不可开放
14465	10kV通香线大馈线	北川电力调度控制中心	通香线913开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	259.24	84	4490	0	-194.51	不受限	不可开放
14466	10kV泸绣线926大馈线	泸州电力调度控制中心	泸绣线926开关	泸北	121500	是	360	6235.38	公线	168.48	47	2918	0	2070.3	受限	不可开放
14467	10kV利营线	石棉电力调度控制中心	利营线971开关	利吉堡站	80100	是	400	6928.2	公线	339.17	85	5874.4	0	-331.84	不受限	不可开放
14468	10kV城摩线927大馈线	泸州电力调度控制中心	城摩线927开关	南城	100000	否	406	7032.13	公线	236.99	58	4104.7	3150	-925.78	受限	不可开放
14469	10kV汉和线	雨城电力调度控制中心	10kV汉和线966开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	361.25	82	6256.8	4810	-4969.98	不受限	不可开放
14470	10kV新瓦线大馈线	游仙电力调度控制中心	新瓦线913开关	新桥站	12600	是	353	6114.14	公用	290.02	82	5023.2	0	-131.89	不受限	不可开放
14471	10kV红岗线	雅安电力调度控制中心	红岗线927开关	红星站	100000	是	300	5196.15	公线	396.49	132	6867.2	6930	-9640.28	不受限	不可开放
14472	10kV城马线925大馈线	泸州电力调度控制中心	城马线925	南城	120000	是	406	7032.13	公线	147.74	36	2558.9	0	3066.8	受限	不可开放
14473	10kV魏柏线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏柏线959开关	魏城站	63000	是	270	4676.54	公用	100	37	1732	400	3341.23	受限	不可开放
14474	10kV黎仙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎仙线924开关	黎雅站	16300	否	200	3464.1	公用	243.49	122	4217.2	0	-1099.51	不受限	不可开放
14475	10kV晨工三线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工三线922开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	634.13	159	10983.2	0	-5440.64	受限	不可开放
14476	10kV鱼东线666大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼东线666	鱼塘	16000	是	285	4936.34	公线	303.39	106	5254.8	0	-1305.73	不受限	不可开放
14477	10kV汉沙线	雨城电力调度控制中心	10kV汉沙线964开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	410.37	93	7107.6	2050	-3060.78	不受限	不可开放
14478	10kV忠镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠镇线911开关	忠兴站	18000	是	355	6148.78	公用	342	96	5923.5	0	-1004.48	不受限	不可开放
14479	10kV城罗线637大馈线	泸州电力调度控制中心	城罗线917	城东	50000	是	326	5646.49	公线	205.77	63	3563.9	0	953.29	受限	不可开放
14480	10kV泸沱线918大馈线	泸州电力调度控制中心	泸沱线918开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	154.27	38	2672	1300	1653.7	受限	不可开放
14481	10kV塘东一线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘东一线927开关	塘汛站	31500	否	400	6928.2	公用	457.04	114	7916	2000	-3680.62	不受限	不可开放
14482	10kV泸体线912大馈线	泸州电力调度控制中心	泸体线912	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	63.47	16	1099.3	0	4526.4	受限	不可开放
14483	10kV石镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	石镇线913开关	玉河站	4000	否	200	3464.1	公用	232.23	116	4022.3	0	-904.61	不受限	不可开放
14484	10kV观街线911大馈线	叙永电力调度控制中心	观街线911	观兴	12600	是	280	4849.74	公线	316.41	113	5480.3	0	-1600.51	不受限	不可开放
14485	10kV刘梓线大馈线	游仙电力调度控制中心	刘梓线913开关	刘家站	6300	是	200	3464.1	公用	158.13	79	2738.8	0	32.48	不受限	不可开放
14486	10kV太城一线大馈线	江油电力调度控制中心	太城一线915开关	太白站	100000	是	481	8331.16	公线	392.59	82	6799.7	0	-134.77	受限	不可开放
14487	10kV凤郎线911大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV凤郎线911开关	龙凤	21000	是	300	5196.15	公线	359.3	120	6223	0	-2066.08	不受限	不可开放
14488	10kV大古二线914大馈线	纳溪电力调度控制中心	大古二线914开关	大洲驿	64000	是	196	3394.82	公线	286	146	4953.5	0	-2237.64	不受限	不可开放
14489	10kV仙城线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙城线929开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	489.21	86	8473.2	500	-1088.9	不受限	不可开放
14490	10kV龙中线	古蔺电力调度控制中心	龙中线914开关	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	282.79	92	4898	0	-630.22	不受限	不可开放

14491	10kV古西线	古蔺电力调度控制中心	古西线924开关	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	442.9	91	7671	0	-895.22	不受限	不可开放
14492	10kV南州二线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州二线922开关	南塔站	31500	是	569	9855.37	公用	455.12	80	7882.7	0	1.6	不受限	不可开放
14493	10kV通黄线通口侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	通口站	16000	是	310	5369.36	公用	333.66	108	5779	0	-1483.51	不受限	不可开放
14494	10kV城西线	雅安电力调度控制中心	城西线916开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	352.16	88	6099.4	3295	-3159.02	不受限	不可开放
14495	10kV合羊线大馈线	江油电力调度控制中心	合羊线941开关	三合站	40000	否	480	8313.84	公用	454.94	95	7879.5	0	-397.04	不受限	不可开放
14496	10kV上春线915大馈线	纳溪电力调度控制中心	上春线915开关	上马	8200	是	308	5334.72	公线	282	92	4884.2	0	-616.42	不受限	不可开放
14497	10kV会圣线大馈线	江油电力调度控制中心	会圣线935开关	会昌站	50000	是	552	9560.92	公线	450.7	82	7806.2	0	-157.46	受限	不可开放
14498	10kV杨金线932大馈线	泸州电力调度控制中心	杨金线932	杨桥	180000	是	525	9093.27	公线	56.95	11	986.4	0	6288.22	受限	不可开放
14499	10kV龙人线	雨城电力调度控制中心	10kV龙人线925开关	龙观站	100400	是	440	7621.02	公线	428.5	97	7421.6	0	-1324.78	不受限	不可开放
14500	10kV龙象线	古蔺电力调度控制中心	龙象线915开关	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	244.63	79	4237	0	30.78	不受限	不可开放
14501	10kV泸山线961大馈线	泸州电力调度控制中心	泸山线961开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	330.37	81	5722	0	-96.3	受限	不可开放
14502	10kV石井线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石井线913开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	580.18	110	10048.8	0	-2746.47	不受限	不可开放
14503	10kV平跃二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平跃二线946开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	428.87	81	7428	1030	-1155.67	受限	不可开放
14504	10kV龙多线	雨城电力调度控制中心	10kV龙多线918开关	龙观站	100400	是	350	6062.18	公线	388.78	111	6733.6	0	-1883.86	不受限	不可开放
14505	10kV泸南线915大馈线	泸州电力调度控制中心	泸南线915开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	301.15	74	5216	0	409.7	受限	不可开放
14506	10kV干河线	汉源电力调度控制中心	干河线926开关	干溪坝站	50000	否	275	4763.14	公线	266.05	97	4608	0	-321.17	不受限	不可开放
14507	10kV泸美线985大馈线	泸州电力调度控制中心	泸美线985	泸北	40000	否	400	6928.2	公线	487.21	122	8438.5	0	-2203.12	受限	不可开放
14508	10kV龙金线	古蔺电力调度控制中心	龙金线916开关	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	244.63	79	4237	0	30.78	不受限	不可开放
14509	10kV祥工二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥工二线925开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	481.3	96	8336.2	0	-1408	不受限	不可开放
14510	10kV花滨线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨线965开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	532.68	89	9226	0	-912.16	受限	不可开放
14511	10kV城槐线	雅安电力调度控制中心	城槐线917开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	318.16	80	5510.6	2030	-1305.22	不受限	不可开放
14512	10kV泸龙线911大馈线	泸州电力调度控制中心	泸龙线911开关	泸北	121500	是	406	7032.13	公线	40.6	10	328	0	5625.7	受限	不可开放
14513	10kV城东线915大馈线	泸州电力调度控制中心	城东线915开关	南城	101000	是	406	7032.13	公线	353.9	87	6129.5	0	-503.8	不受限	不可开放
14514	10kV大东线912大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV大东线912开关	大树	10000	是	194	3360.18	公线	205.05	106	3551.4	0	-863.26	不受限	不可开放
14515	10kV城弓线	雅安电力调度控制中心	城弓线961开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	230.42	58	3990.8	15530	-13285.42	不受限	不可开放
14516	10kV飞大线大馈线	北川电力调度控制中心	飞大线915开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公用	286.84	96	4968	0	-291.47	不受限	不可开放
14517	10kV龙化线	古蔺电力调度控制中心	龙化线916开关	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	263.97	86	4572	0	-304.22	不受限	不可开放
14518	10kV花虹线大馈线	安州电力调度控制中心	花虹线958开关	花该站	31500	否	600	10392.3	公用	938.51	156	16255	0	-6901.93	受限	不可开放

14519	10kV汉城线	雨城电力调度控制中心	10kV汉城线931开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	503.63	114	8722.8	0	-2625.98	不受限	不可开放
14520	10kV城茶线	雅安电力调度控制中心	城茶线928开关	城西站	100000	否	400	6928.2	公线	358.75	90	6213.6	6215	-6193.22	不受限	不可开放
14521	10kV上镇线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	上镇线911开关	上马	8000	是	302	5230.79	公线	310.93	103	5385.3	0	-1200.67	受限	不可开放
14522	10kV会城二线大馈线	江油电力调度控制中心	会城二线929开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	487.12	75	8436.9	0	611.33	受限	不可开放
14523	10kV晓桑线大馈线	安州电力调度控制中心	晓桑线933开关	晓坝站	40000	是	401	6945.52	公用	381.06	95	6600	0	-1043.58	不受限	不可开放
14524	10kV高圣线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高圣线914开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	518.12	98	8973.8	4065	-5736.47	不受限	不可开放
14525	10kV天双线	叙永电力调度控制中心	10kV天双线912开关	天池	22000	是	280	4849.74	公线	275.17	98	4765.9	0	-886.11	不受限	不可开放
14526	10kV天太线914大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV天太线914	天池	10000	是	379	6564.47	公线	330.54	87	5725	0	-473.42	不受限	不可开放
14527	10kV城坝线	雅安电力调度控制中心	城坝线914开关	城西站	100000	是	400	6928.2	公线	352.73	88	6109.2	2560	-3126.64	不受限	不可开放
14528	10kV车两线922大馈线	叙永电力调度控制中心	10kV车两线922开关	两河	10000	是	280	4849.74	公线	340.36	122	5895	0	-2015.21	不受限	不可开放
14529	10kV万青线	万源电力调度控制中心	万青线911开关	万源站	50000	是	280	4849.74	公线	220.3	79	3815.6	0	64.19	不受限	不可开放
14530	10kV中武线大馈线	江油电力调度控制中心	中武线908开关	中坝站	40000	否	240	4156.92	公用	214.97	90	3723.2	0	18.03	不受限	不可开放
14531	10kV太城八线	万源电力调度控制中心	10kV.太城八线923开关	太和站	40000	是	450	7794.23	公线	287.07	64	4972	1600	-336.62	不受限	不可开放
14532	10kV高科线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高科线904开关	高水站	31500	是	465	8054.04	公用	320.21	69	5546.1	2500	-1602.87	不受限	不可开放
14533	10kV铁顺一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁顺一线922开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公用	466.14	88	8073.6	0	-771.27	不受限	不可开放
14534	10kV太南线	万源电力调度控制中心	10kV.太南线962开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	448.64	82	7770.4	0	-149.38	不受限	不可开放
14535	10kV高企线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高企线901开关	高水站	31500	否	527	9127.91	公用	521.09	99	9025.2	0	-810.08	不受限	不可开放
14536	10kV城区一线	万源电力调度控制中心	10kV.城区一线911开关	城区站	10000	是	550	9526.28	公线	456.62	83	7908.7	0	-287.68	不受限	不可开放
14537	10kV兴仁北线	仁和电力调度控制中心	兴仁北线973开关	兴隆站	40000	是	330	5715.77	公线	329.61	100	5708.8	0	-1136.18	不受限	不可开放
14538	10kV彭丰线	仁和电力调度控制中心	彭丰线971开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	301.1	86	5215	0	-365.26	不受限	不可开放
14539	10kV魏镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏镇线951开关	魏城站	63000	是	481	8331.16	公用	209.01	43	3620.1	2250	794.83	受限	不可开放
14540	10kV高片线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高片线912开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	78.31	25	1356.4	0	3569.55	受限	不可开放
14541	10kV南箐东线	仁和电力调度控制中心	南箐东线954开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	290.27	97	5027.4	800	-1670.48	不受限	不可开放
14542	10kV万茶二线	万源电力调度控制中心	10kV.万茶二线914开关	万源站	50000	是	300	5196.15	公线	132.11	44	2288.2	2050	-181.28	不受限	不可开放
14543	10kV会界线大馈线	江油电力调度控制中心	会界线925开关	会昌站	50000	否	653	11310.29	公用	356.36	55	6172.2	0	4007.06	受限	不可开放
14544	10kV太城二线	万源电力调度控制中心	10kV.太城二线974开关	太和站	40000	是	550	9526.28	公线	477.3	87	8266.9	0	-645.88	不受限	不可开放
14545	10kV杨龙线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨龙线975开关	杨路坪站	50000	否	300	5196.15	公线	277.6	93	4808.1	0	-131.57	不受限	不可开放
14546	10kV官鞠线	万源电力调度控制中心	10kV.官鞠线927开关	官渡站	40000	是	350	6062.18	公线	278.45	80	4822.7	1250	-1222.96	不受限	不可开放

14547	10kV会太一线大馈线	江油电力调度控制中心	会太一线932开关	太白站	50000	是	653	11310.29	公用	448.75	69	7772.4	630	645.83	受限	不可开放
14548	10kV板机南线	仁和电力调度控制中心	板机南线956开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	319.71	80	5537.4	2000	-1994.84	不受限	不可开放
14549	10kV祥永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永二线947开关	凝祥站	50000	是	500	8660.25	公用	448.26	90	7763.8	5845	-6680.6	不受限	不可开放
14550	10kV竹家线	万源电力调度控制中心	10kV.竹家线925开关	大竹河站	40000	否	100	1732.05	公线	97.46	97	1688	0	-302.36	不受限	不可开放
14551	10kV游济西线大馈线	游仙电力调度控制中心	游济西线911开关	游仙站	31500	是	575	9959.29	公用	462.06	80	8002.8	0	-35.37	不受限	不可开放
14552	10kV彭山线	仁和电力调度控制中心	彭山线976开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	321.82	92	5573.9	0	-724.16	不受限	不可开放
14553	10kV桂黄线大馈线	北川电力调度控制中心	桂黄线934开关	桂溪站	10000	是	349	6044.86	公用	346.88	99	6008	0	-1172.11	不受限	不可开放
14554	10kV杨坝线	攀枝花西区电力调度控制中心	杨坝线954开关	杨路坪站	50000	否	300	5196.15	公线	253.59	85	4392.2	4500	-4215.67	不受限	不可开放
14555	10kV兴陶线	仁和电力调度控制中心	兴陶线958开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	282.91	71	4900	800	-157.44	不受限	不可开放
14556	10kV绵宾线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵宾线954开关	绵阳站	50000	是	451	7811.55	公用	416.84	92	7219.6	0	-970.36	不受限	不可开放
14557	10kV达冒线	阿坝电力调度控制中心	达冒线952开关	达维站	4000	否	100	1732.05	公线	91.82	92	1590.4	0	-31.56	不受限	不可开放
14558	10kV花滨二线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨二线968开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	632.51	105	10955	0	-2641.16	受限	不可开放
14559	10kV泉杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	泉杨线926开关	福泉站	40000	是	304	5265.43	公用	288.54	95	4997.5	0	-785.16	不受限	不可开放
14560	10kV德城线	阿坝电力调度控制中心	德城线913开关	城东站	12000	否	100	1732.05	公线	158.94	159	2752.8	100	-1293.96	不受限	不可开放
14561	10kV城府线	阿坝电力调度控制中心	城府线921开关	城东站	12000	否	300	5196.15	公线	384.91	128	6666.6	0	-1990.07	不受限	不可开放
14562	10kV双沙线	阿坝电力调度控制中心	双沙线917开关	双桥沟站	50000	否	200	3464.1	公线	416.8	208	7219	0	-4101.31	受限	不可开放
14563	10kV瓦集线	阿坝电力调度控制中心	瓦集线914开关	瓦窑站	12815	是	270	4676.54	公线	25.88	10	448.2	1850	1443.03	受限	不可开放
14564	10kV泸天线916大馈线	泸州电力调度控制中心	泸天线916	泸北	40000	否	500	8660.25	公线	763.92	153	13231.1	0	-5436.88	受限	不可开放
14565	10kV兴杨线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴杨线911开关	兴隆站	8000	否	200	3464.1	公用	189.85	95	3288.2	0	-170.51	不受限	不可开放
14566	10kV望工线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望工线951开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	130.37	24	2258	2500	3862.42	受限	不可开放
14567	10kV若城三线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若城三线925开关	若尔盖站	44500	否	175	3031.09	公线	286.4	164	4960.5	0	-2232.52	不受限	不可开放
14568	10kV三崇线	阿坝电力调度控制中心	三崇线922开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	304.45	131	5273.1	640	-2698.41	不受限	不可开放
14569	10kV三坝线	阿坝电力调度控制中心	三坝线921开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	479.88	240	8311.6	0	-5193.91	不受限	不可开放
14570	10kV炉库线	仁和电力调度控制中心	炉库线915开关	务炉站	6300	是	220	3810.51	公线	199.39	91	3453.5	0	-405.09	不受限	不可开放
14571	10kV观龙线916大馈线	叙永电力调度控制中心	观龙线916开关	观兴	12800	否	280	4849.74	公线	253.46	91	4389.9	0	-25.13	不受限	不可开放
14572	10kV城沙线	古蔺电力调度控制中心	10kV城沙线916开关	城郊	40000	是	196	3394.82	公线	187.25	96	3243.2	0	-527.34	不受限	不可开放
14573	10kV中劳二线大馈线	江油电力调度控制中心	中劳二线916开关	中坝站	40000	是	464	8036.72	公用	379.68	82	6576	0	-146.62	不受限	不可开放
14574	10kV谷丰线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷丰线917开关	丰谷	150000	是	358	6200.74	公用	841.77	235	14579.5	30	-9648.91	受限	不可开放

14575	10kV观热线	阿坝电力调度控制中心	观热线911开关	观音桥站	40000	是	200	3464.1	公线	298.68	149	5173.2	0	-2401.92	不受限	不可开放
14576	10kV同井线	攀枝花西区电力调度控制中心	同井线972开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	247.3	62	4283.3	1920	-660.74	不受限	不可开放
14577	10kV会昌北线大馈线	江油电力调度控制中心	会昌北线921开关	会昌站	50000	是	569	9855.37	公用	496.8	87	8604.5	0	-720.2	受限	不可开放
14578	10kV同生线	攀枝花西区电力调度控制中心	同生线971开关	同德站	8000	是	400	6928.2	公线	400.38	100	6934.5	0	-1391.94	不受限	不可开放
14579	10kV唐辖线大馈线	阿坝电力调度控制中心	唐辖线923开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	178.89	105	3098.4	815	-1263.36	受限	不可开放
14580	10kV诺海线	阿坝电力调度控制中心	诺海线917开关	诺日朗站	20100	否	270	4676.54	公线	16.76	6	290.3	0	3918.59	受限	不可开放
14581	10kV田旗线	仁和电力调度控制中心	田旗线952开关	大田站	6300	是	200	3464.1	公线	165.64	83	2868.8	0	-97.52	不受限	不可开放
14582	10kV姜水二线	阿坝电力调度控制中心	姜水二线922开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	196.35	98	3400.8	0	-283.11	不受限	不可开放
14583	10kV彭祥线	仁和电力调度控制中心	彭祥线973开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	410.81	103	7115.2	0	-1572.64	不受限	不可开放
14584	10kV兴板线	仁和电力调度控制中心	兴板线952开关	兴隆站	40000	否	400	6928.2	公线	178.27	45	3087.6	5030	-1882.22	不受限	不可开放
14585	10kV镇江线	阿坝电力调度控制中心	镇江线914开关	镇江关站	3200	否	132	2286.31	公线	136.05	103	2356.3	0	-298.62	不受限	不可开放
14586	10kV彭菲线	仁和电力调度控制中心	彭菲线956开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	316.33	90	5478.9	0	-22.94	不受限	不可开放
14587	10kV顺中线	阿坝电力调度控制中心	顺中线923开关	顺江站	16000	否	179	3100.37	公线	218.02	122	3776.1	1000	-1985.77	不受限	不可开放
14588	10kV宋河线	攀枝花西区电力调度控制中心	宋河线914开关	宋家坪站	10000	是	320	5542.56	公线	194.82	61	3374.2	1250	-190.15	不受限	不可开放
14589	10kV白金线	仁和电力调度控制中心	白金线978开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	210.14	70	3639.6	3640	-3122.68	不受限	不可开放
14590	10kV会园一线大馈线	江油电力调度控制中心	会园一线911开关	会昌站	50000	是	515	8920.06	公线	388.74	75	6733	0	403.05	受限	不可开放
14591	10kV板箐线	仁和电力调度控制中心	板箐线998开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	119.73	30	2073.8	5500	-2031.24	不受限	不可开放
14592	10kV芦古线	阿坝电力调度控制中心	芦古线958开关	芦花站	40080	是	220	3810.51	公线	69.53	32	1204.2	2400	-555.97	不受限	不可开放
14593	10kV裕龙线	仁和电力调度控制中心	裕龙线954开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	168.59	84	2920	0	-148.72	不受限	不可开放
14594	10kV求乡线	阿坝电力调度控制中心	求乡线951开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	160.88	80	2786.4	0	331.29	受限	不可开放
14595	10kV兴仁南线	仁和电力调度控制中心	兴仁南线955开关	兴隆站	40000	是	400	6928.2	公线	244.85	61	4240.8	2000	-698.24	不受限	不可开放
14596	10kV河上线	阿坝电力调度控制中心	河上线911开关	孟屯河简易站	4000	否	600	10392.3	公线	366.86	61	6354	0	2999.07	受限	不可开放
14597	10kV御虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御虹一线936开关	御营站	50000	是	553	9578.24	公用	521.5	94	9032.3	0	-1369.71	不受限	不可开放
14598	10kV斯滩线	攀枝花西区电力调度控制中心	斯花线970开关	斯力沟站	8000	是	300	5196.15	公线	113.42	38	1964.4	4500	-2307.48	不受限	不可开放
14599	10kV园政二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园政二线927开关	园艺站	50000	是	600	10392.3	公用	482.3	80	8353.5	2230	-2269.66	不受限	不可开放
14600	10kV裕新线	仁和电力调度控制中心	裕新线956开关	裕民站	6300	是	200	3464.1	公线	188.71	94	3268.4	0	-497.12	不受限	不可开放
14601	10kV鱼水线612大馈线	泸州电力调度控制中心	鱼水线612	鱼塘	16000	否	254	4399.41	专线	283.41	112	4908.6	0	-949.13	不受限	不可开放

14602	10kV青五线	阿坝电力调度控制中心	青五线915开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	113.33	63	1962.9	0	827.43	受限	不可开放
14603	10kV园维线	阿坝电力调度控制中心	园维线955开关	桃园站	6300	是	150	2598.08	公线	21.97	15	380.5	2000	-302.04	不受限	不可开放
14604	10kV新开线大馈线	游仙电力调度控制中心	新开线923开关	新桥站	12600	是	321	5559.88	公用	462.7	144	8014	250	-3816.1	不受限	不可开放
14605	10kV晨兴线大馈线	安州电力调度控制中心	晨兴线912开关	华晨站	35000	是	405	7014.81	公用	326.29	81	5651.4	0	-39.55	受限	不可开放
14606	10kV泸移线929大馈线	泸州电力调度控制中心	泸移线929	泸北	40000	是	406	7032.13	公线	389.32	96	6743	0	-1117.3	不受限	不可开放
14607	10kV茅政一线	阿坝电力调度控制中心	茅政一线911开关	茅坪子站	20630	否	300	5196.15	公线	150.35	50	2604	1000	1072.53	受限	不可开放
14608	10kV求夏线	阿坝电力调度控制中心	求夏线952开关	求吉玛站	3150	否	200	3464.1	公线	0.05	0	0.8	0	3116.89	受限	不可开放
14609	10kV青岷线	阿坝电力调度控制中心	青岷线914开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	188.25	105	3260.5	0	-470.17	受限	不可开放
14610	10kV贾乡线	阿坝电力调度控制中心	贾乡线954开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	229.75	115	3979.2	0	-861.51	受限	不可开放
14611	10kV黄永线大馈线	北川电力调度控制中心	黄永线912开关	黄江站	10000	是	400	6928.2	公用	264.43	66	4579.9	3600	-2637.34	受限	不可开放
14612	10kV木坊线	阿坝电力调度控制中心	木坊线956开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	89.99	90	1558.6	0	0.24	不受限	不可开放
14613	10kV城水一线915大馈线专线	泸州电力调度控制中心	城水一线915	城东	50000	否	225	3897.11	专线	22.5	10	328	0	3507.4	受限	不可开放
14614	10kV走白线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	走白线913开关	走马	90000	是	308	5334.72	公线	327.19	106	5910	0	-1642.22	不受限	不可开放
14615	10kV北杂线	阿坝电力调度控制中心	北杂线951开关	城北站	16300	否	210	3637.31	公线	152.6	73	2643.1	1710	-1079.52	不受限	不可开放
14616	10kV春镇二线	阿坝电力调度控制中心	春镇二线917开关	春天坪站	0	是	200	3464.1	公线	362.02	181	6270.2	0	-3498.92	受限	不可开放
14617	10kV弥分弥白线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	弥分弥白线913开关	弥陀	18200	是	664	11500.82	公线	319.94	48	5541.3	0	3659.36	受限	不可开放
14618	10kV云芦线	阿坝电力调度控制中心	云芦线957开关	芦花站	40000	否	220	3810.51	公线	174.73	79	3026.4	315	88.06	不受限	不可开放
14619	10kV彭互线	仁和电力调度控制中心	彭互线972开关	彭家坝站	50000	是	350	6062.18	公线	396.18	113	6861.9	0	-2012.16	不受限	不可开放
14620	10kV壤医线	阿坝电力调度控制中心	壤医线912开关	壤塘站	31500	否	150	2598.08	公线	178.24	119	3087.2	315	-1063.93	不受限	不可开放
14621	10kV城苏线672大馈线	泸州电力调度控制中心	城苏线672	南城	50000	否	406	7032.13	公线	315.07	78	5457	0	871.92	受限	不可开放
14622	10kV红砖线635大馈线专线	叙永电力调度控制中心	10kV红砖线924开关	红梁子	20000	否	194	3360.18	专线	242.67	125	4203	0	-1178.84	不受限	不可开放
14623	10kV平方线	仁和电力调度控制中心	平方线913开关	平地站	40000	是	400	6928.2	公线	276.18	69	4783.5	2850	-2090.94	不受限	不可开放
14624	10kV沙藏线	阿坝电力调度控制中心	沙藏线911开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	38.15	19	660.8	0	2456.89	受限	不可开放
14625	10kV双七线	阿坝电力调度控制中心	双七线951开关	双江口站	25000	否	200	3464.1	公线	595.47	298	10313.6	0	-7195.91	不受限	不可开放
14626	10kV沙乡线	阿坝电力调度控制中心	沙乡线912开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	11.41	6	197.6	0	2920.09	受限	不可开放
14627	10kV青机线	仁和电力调度控制中心	青机线922开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	115.41	38	1998.9	2700	-541.98	不受限	不可开放
14628	10kV春耿线	阿坝电力调度控制中心	春耿线914开关	春天坪站	0	否	200	3464.1	公线	33.26	17	576	2600	-58.31	受限	不可开放
14629	10kV罗依线	阿坝电力调度控制中心	罗依线952开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	204.15	105	3535.8	1050	-1561.64	受限	不可开放

14630	10kV万中线大馈线	江油电力调度控制中心	万中线916开关	万寿站	40000	否	335	5802.37	公线	367.41	110	6363.6	0	-1141.47	不受限	不可开放
14631	10kV回梁线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回梁线916开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	535.57	134	9276	1940	-5673.44	不受限	不可开放
14632	10kV群贾二线大馈线	游仙电力调度控制中心	群贾二线922开关	群文	130000	是	600	10392.3	公线	719.94	120	12469.3	0	-4155.46	不受限	不可开放
14633	10kV城瓦线912大馈线	泸州电力调度控制中心	城瓦线912开关	南城	100000	是	406	7032.13	公线	280.72	69	4862.1	0	763.6	受限	不可开放
14634	10kV大博线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	大博线922开关	大洲驿	63000	是	400	6928.2	公线	326.27	82	5651	0	-108.44	不受限	不可开放
14635	10kV鹧东线	阿坝电力调度控制中心	鹧东线951开关	鹧鸪山站	3200	否	150	2598.08	公线	727.48	485	12600	0	-10261.73	不受限	不可开放
14636	10kV白航线	仁和电力调度控制中心	白航线970开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	344.41	77	5965.2	9450	-9179.82	不受限	不可开放
14637	10kV黄丹线	阿坝电力调度控制中心	黄丹线951开关	黄龙站	4000	否	179	3100.37	公线	231.96	130	4017.6	0	-1227.27	不受限	不可开放
14638	10kV白上线	仁和电力调度控制中心	白上线953开关	白岩子站	63000	是	400	6928.2	公线	489.21	122	8473.2	0	-2930.64	不受限	不可开放
14639	10kV永金线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永金线942开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	437.42	83	7576.2	0	-273.87	受限	不可开放
14640	10kV沙尼线	阿坝电力调度控制中心	沙尼线913开关	沙尔宗站	3150	否	200	3464.1	公线	92.33	46	1599.2	0	1518.49	受限	不可开放
14641	10kV资互线	仁和电力调度控制中心	资互线958开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	254.27	85	4404	0	-247.08	不受限	不可开放
14642	10kV草德线	古蔺电力调度控制中心	草德线919开关	黄草坪	63000	是	489	8469.73	公线	464.94	95	8052.7	0	-1276.92	受限	不可开放
14643	10kV三牧线	阿坝电力调度控制中心	三牧线924开关	三家寨站	80000	否	200	3464.1	公线	393.22	197	6810.6	0	-3692.91	不受限	不可开放
14644	10kV南城线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南城线912开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	433.93	82	7515.7	0	-213.37	不受限	不可开放
14645	10kV绵虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵虹二线943开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	763.22	138	13219	0	-5556.41	不受限	不可开放
14646	10kV官星线大馈线	江油电力调度控制中心	官星线911开关	官渡站	10000	是	180	3117.69	公线	226.82	126	3928.6	0	-1434.45	不受限	不可开放
14647	10kV龙久线	阿坝电力调度控制中心	龙久线912开关	龙日坝站	81700	否	50	866.03	公线	132.62	265	2297	0	-1517.57	不受限	不可开放
14648	10kV城镇线666大馈线	泸州电力调度控制中心	城镇线929	城东	50000	是	362	6270.02	公线	135.03	37	2338.8	13900	-11222.78	不受限	不可开放
14649	10kV金开线	仁和电力调度控制中心	金开线951开关	金江站	16000	是	400	6928.2	公线	343.48	86	5949	0	-406.44	不受限	不可开放
14650	10kV齐春线662大馈线	泸州电力调度控制中心	齐春线963开关	齐家	127000	是	463	8019.4	公线	569.98	123	9872	0	-3456.48	受限	不可开放
14651	10kV园青线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园青线945开关	园艺站	50000	是	465	8054.04	公用	656.13	141	11364.1	0	-4920.87	不受限	不可开放
14652	10kV勒新线	阿坝电力调度控制中心	勒新线911开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	205.68	75	3562.4	200	48.11	受限	不可开放
14653	10kV仙济线大馈线	游仙电力调度控制中心	仙济线965开关	仙人桥站	126000	是	569	9855.37	公用	545.33	96	9445.2	0	-1560.9	不受限	不可开放
14654	10kV电业局Ⅰ线619大馈线	泸州电力调度控制中心	电业局Ⅰ619	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	383.72	95	6646	0	-1020.3	不受限	不可开放
14655	10kV紫西线大馈线	江油电力调度控制中心	紫西线915开关	紫山站	8000	否	401	6945.52	公用	363.72	91	6299.6	0	-48.63	不受限	不可开放
14656	10kV邛上线	阿坝电力调度控制中心	邛上线912开关	邛溪站	5000	否	100	1732.05	公线	97.23	97	1684	0	-125.16	不受限	不可开放
14657	10kV城石线	阿坝电力调度控制中心	城石线925开关	城东站	10000	否	150	2598.08	公线	133.04	89	2304.3	0	33.97	受限	不可开放

14658	10kV石江线	攀枝花西区电力调度控制中心	石江线951开关	河石坝站	40000	是	400	6928.2	公线	391.55	98	6781.6	1600	-2839.04	不受限	不可开放
14659	10kV绵安线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵安线915开关	绵阳站	50000	是	527	9127.91	公用	545.66	104	9450.8	0	-2148.47	不受限	不可开放
14660	10kV勒双线	阿坝电力调度控制中心	勒双线912开关	勒乌站	40000	否	275	4763.14	公线	365.64	133	6332.8	1350	-3395.97	受限	不可开放
14661	10kV邛奶线	阿坝电力调度控制中心	邛奶线911开关	邛溪站	5000	否	75	1299.04	公线	52.63	70	911.6	1000	-742.46	不受限	不可开放
14662	10kV园观线915大馈线	古蔺电力调度控制中心	园观线915	椒园	16300	是	300	5196.15	公线	317.23	106	5494.5	0	-1337.58	不受限	不可开放
14663	10kV资甘线	仁和电力调度控制中心	资甘线976开关	迤资站	40000	是	300	5196.15	公线	271.56	91	4703.4	80	-626.48	不受限	不可开放
14664	10kV麦洞线	阿坝电力调度控制中心	麦洞线953开关	麦洼站	3150	是	175	3031.09	公线	2.24	1	38.8	0	2386.07	受限	不可开放
14665	10kV麦色线	阿坝电力调度控制中心	麦色线951开关	麦洼站	3150	否	200	3464.1	公线	143.6	72	2487.2	600	30.49	受限	不可开放
14666	10kV新永二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永二线908开关	新皂站	31500	否	527	9127.91	公用	649.36	123	11247	0	-3031.88	不受限	不可开放
14667	10kV黎向线大馈线	梓潼电力调度控制中心	黎向线911开关	黎雅站	16300	是	200	3464.1	公用	198.11	99	3431.2	0	-659.92	不受限	不可开放
14668	10kV科镇一线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇一线913开关	农科站	50000	是	520	9006.66	公用	570.53	110	9881.6	2430	-5106.27	不受限	不可开放
14669	10kV龙壤线	阿坝电力调度控制中心	龙壤线922开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	169.54	339	2936.4	0	-2243.58	不受限	不可开放
14670	10kV彭铭线	仁和电力调度控制中心	彭铭线955开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	337.67	96	5848.4	0	-392.44	不受限	不可开放
14671	10kV安府线	阿坝电力调度控制中心	安府线913开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	243.97	488	4225.6	0	-3446.17	受限	不可开放
14672	10kV安移线	阿坝电力调度控制中心	安移线912开关	安曲站	6300	否	50	866.03	公线	97.11	194	1681.9	0	-902.47	受限	不可开放
14673	10kV金鱼线	仁和电力调度控制中心	金鱼线952开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	72.17	24	1249.9	3200	-292.98	不受限	不可开放
14674	10kV花东线大馈线	安州电力调度控制中心	花东线963开关	花该站	31500	否	500	8660.25	公用	262.24	52	4542	0	3252.22	受限	不可开放
14675	10kV茅白线	阿坝电力调度控制中心	茅白线921开关	茅坪子站	12600	是	230	3983.72	公线	240.96	105	4173.4	400	-1386.42	不受限	不可开放
14676	10kV两鱼线911大馈线	叙永电力调度控制中心	两鱼线911开关	两河	20200	是	280	4849.74	公线	226.8	81	3928.1	0	-48.31	不受限	不可开放
14677	10kV灵丹线913大馈线	叙永电力调度控制中心	灵丹丹北线912开关	丹山	30200	否	200	3464.1	公线	186.37	93	3228	0	-110.31	不受限	不可开放
14678	10kV黄格线926大馈线	泸州电力调度控制中心	黄格线926开关	黄舣	50000	是	285	4936.34	公线	177.94	62	3082	0	867.07	受限	不可开放
14679	10kV三移线	阿坝电力调度控制中心	三移线914开关	三家寨站	16000	否	232	4018.36	公线	443.5	191	7681.4	0	-4064.88	不受限	不可开放
14680	10kV绵碑线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵碑线929开关	绵阳站	50000	是	600	10392.3	公用	456.07	76	7899.2	630	-215.36	不受限	不可开放
14681	10kV清庄线	攀枝花西区电力调度控制中心	清庄线972开关	清香坪站	8000	是	300	5196.15	公线	283.45	94	4909.4	800	-1552.48	不受限	不可开放
14682	10kV三江线	阿坝电力调度控制中心	三江线913开关	三家寨站	90630	否	200	3464.1	公线	258.52	129	4477.5	2500	-3859.81	不受限	不可开放
14683	10kV高三线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高三线913开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	74.57	24	1291.5	0	3634.45	受限	不可开放
14684	10kV合明线大馈线	江油电力调度控制中心	合明线919开关	三合站	40000	否	330	5715.77	公用	389.08	118	6738.8	0	-1594.61	不受限	不可开放
14685	10kV三州线	阿坝电力调度控制中心	三州线911开关	三家寨站	16000	是	232	4018.36	公线	306.03	132	5300.5	0	-2085.81	不受限	不可开放

14686	10kV彭团线	仁和电力调度控制中心	彭团线953开关	彭家坝站	50000	是	325	5629.17	公线	347.42	107	6017.3	200	-1713.96	不受限	不可开放
14687	10kV康洞线	阿坝电力调度控制中心	康洞线952开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	113.38	42	1963.8	200	2045.09	受限	不可开放
14688	10kV诺餐线	阿坝电力调度控制中心	诺餐线912开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	68.92	52	1193.7	0	863.98	受限	不可开放
14689	10kV白团线	仁和电力调度控制中心	白团线973开关	白岩子站	63000	是	300	5196.15	公线	324.36	108	5618	0	-1461.08	不受限	不可开放
14690	10kV勒林线	阿坝电力调度控制中心	勒林线914开关	勒乌站	40000	是	275	4763.14	公线	483.05	176	8366.4	0	-4555.89	受限	不可开放
14691	10kV鱼新一线919大馈线	叙永电力调度控制中心	鱼新一线919	鱼鸟	50000	是	441	7638.34	公线	540.47	123	9360.9	0	-3250.23	不受限	不可开放
14692	10kV洞双线	泸州电力调度控制中心	洞双线919开关	石洞	127700	是	308	5334.72	公线	408.19	133	7069.9	0	-2802.12	不受限	不可开放
14693	10kV邹石线633大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV邹石线911开关	邹家嘴	16300	是	308	5334.72	公线	278.88	91	5020	0	-752.22	不受限	不可开放
14694	10kV板科线	仁和电力调度控制中心	板科线951开关	上板桥站	50000	否	400	6928.2	公线	397.11	99	6878	1000	-1642.62	不受限	不可开放
14695	10kV谷阎线大馈线	绵阳电力调度控制中心	谷阎线923开关	丰谷	150000	是	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	受限	不可开放
14696	10kV马街线912大馈线	叙永电力调度控制中心	马街线912	马岭	10000	否	194	3360.18	公线	498.19	257	8628.7	0	-5604.54	不受限	不可开放
14697	10kV南兴线	仁和电力调度控制中心	南兴线974开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	228.23	76	3952.9	400	-195.98	不受限	不可开放
14698	10kV大沙线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	大沙线913开关	大洲驿	63000	是	201	3481.42	公线	220.09	109	3812	0	-1026.86	不受限	不可开放
14699	10kV青大线	阿坝电力调度控制中心	青大线912开关	青云站	50630	否	160	2771.28	公线	85.38	53	1478.7	0	1015.45	受限	不可开放
14700	10kV太城五线大馈线	江油电力调度控制中心	太城五线919开关	太白站	100000	是	600	10392.3	公线	484.34	81	8388.7	0	-74.86	受限	不可开放
14701	10kV太城四线大馈线	江油电力调度控制中心	太城四线914开关	太白站	100000	是	569	9855.37	公用	450.72	79	7806.4	0	77.9	受限	不可开放
14702	10kV石丰线914大馈线	泸州电力调度控制中心	石丰线914开关	石桥	5000	是	250	4330.13	公线	297.59	119	5154.2	0	-1690.1	不受限	不可开放
14703	10kV官窑线	阿坝电力调度控制中心	官窑线921开关	官家河坝站	100080	是	510	8833.46	公线	379.69	74	6576.2	0	490.57	受限	不可开放
14704	10kV清井线	攀枝花西区电力调度控制中心	清井线952开关	清香坪站	8000	是	300	5196.15	公线	345.38	115	5982	0	-1825.08	不受限	不可开放
14705	10kV姜水一线	阿坝电力调度控制中心	姜水一线912开关	姜维站	25100	否	305	5282.75	公线	162.25	53	2810.1	0	1944.38	受限	不可开放
14706	10kV清宝西线	攀枝花西区电力调度控制中心	清宝西线971开关	清香坪站	8000	是	350	6062.18	公线	283.41	81	4908.7	0	-58.96	不受限	不可开放
14707	10kV板同南线	仁和电力调度控制中心	板同南线973开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	317.53	79	5499.6	0	42.9	不受限	不可开放
14708	10kV秀白线大馈线	安州电力调度控制中心	秀白线916开关	秀水站	40000	否	401	6945.52	公用	498.24	124	8629.5	80	-2458.53	不受限	不可开放
14709	10kV金岔线	仁和电力调度控制中心	金岔线953开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	261	87	4520.6	420	-783.68	不受限	不可开放
14710	10kV板塘一线	仁和电力调度控制中心	板塘一线971开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	320.4	80	5549.4	0	-6.84	不受限	不可开放
14711	10kV麦塘线	阿坝电力调度控制中心	麦塘线952开关	麦洼站	3150	否	175	3031.09	公线	89.75	51	1554.4	400	773.58	受限	不可开放
14712	10kV彭兴线	仁和电力调度控制中心	彭兴线954开关	彭家坝站	50000	否	350	6062.18	公线	334.01	95	5785.1	0	-329.14	不受限	不可开放
14713	10kV峰河线913大馈线	泸州电力调度控制中心	峰河线913	云峰	10000	否	540	9353.07	公线	225.06	42	3898.1	0	4519.66	受限	不可开放

14714	10kV峰镇线915大馈线	泸州电力调度控制中心	峰镇线915开关	云峰	32000	是	285	4936.34	公线	238.71	84	4134.4	0	-185.33	不受限	不可开放
14715	10kV新石线大馈线	江油电力调度控制中心	新石线903开关	新安站	6300	否	269	4659.22	公用	262.94	98	4554.2	0	-360.9	不受限	不可开放
14716	10kV新警线934大馈线	泸州电力调度控制中心	新警线934开关	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	364.51	45	6313.3	0	4938.1	受限	不可开放
14717	10kV平虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平虹二线944开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	549.19	104	9512	0	-2209.67	受限	不可开放
14718	10kV禹白线大馈线	北川电力调度控制中心	禹白线915开关	禹里站	6300	是	208	3602.67	公用	177.96	86	3082.3	0	-200.16	不受限	不可开放
14719	10kV石奶线	阿坝电力调度控制中心	石奶线954开关	沙石多站	3150	否	75	1299.04	公线	24.73	33	428.4	830	-89.26	受限	不可开放
14720	10kV石马线	阿坝电力调度控制中心	石马线953开关	沙石多站	3150	否	75	1299.04	公线	181.78	242	3148.5	945	-2924.36	受限	不可开放
14721	10kV清宝东线	攀枝花西区电力调度控制中心	清宝东线951开关	清香坪站	8000	是	350	6062.18	公线	346.5	99	6001.4	0	-1151.66	不受限	不可开放
14722	10kV南虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹二线929开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	447.36	85	7748.2	0	-445.87	不受限	不可开放
14723	10kV月园线	阿坝电力调度控制中心	月园线954开关	月亮湾站	31500	是	345	5975.58	公线	166.03	48	2875.6	2630	-725.14	不受限	不可开放
14724	10kV格马线	攀枝花西区电力调度控制中心	格马线972开关	格里坪站	40000	是	300	5196.15	公线	292.58	98	5067.5	0	-910.58	不受限	不可开放
14725	10kV三环线大馈线	游仙电力调度控制中心	三环线919开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	606.24	101	10500	0	-2186.16	不受限	不可开放
14726	10kV高小线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高小线902开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	520.4	99	9013.4	30	-1741.07	不受限	不可开放
14727	10kV双白线	古蔺电力调度控制中心	双白线912开关	双沙	16300	是	300	5196.15	公线	287.6	96	4981.2	0	-824.28	受限	不可开放
14728	10kV青徽线	阿坝电力调度控制中心	青徽线916开关	青云站	50630	否	132	2286.31	公线	163.03	124	2823.6	800	-1565.92	受限	不可开放
14729	10kV谢丹线914	古蔺电力调度控制中心	10kV谢丹线914开关	谢家沟	20000	是	400	6928.2	公线	362.97	91	6286.6	0	-744.04	不受限	不可开放
14730	10kV回峰一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰一线961开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	364.09	91	6306	0	-763.44	不受限	不可开放
14731	10kV白祥线	仁和电力调度控制中心	白祥线974开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	270.48	60	4684.8	5250	-3699.42	不受限	不可开放
14732	10kV诺洼线	阿坝电力调度控制中心	诺洼线916开关	诺日朗站	20100	否	132	2286.31	公线	99.52	75	1723.7	0	333.98	受限	不可开放
14733	10kV晨工一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工一线921开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公用	472.74	79	8187.9	0	125.94	受限	不可开放
14734	10kV芦中线	阿坝电力调度控制中心	芦中线952开关	芦花站	40000	是	300	5196.15	公线	337.76	113	5850	100	-1793.08	不受限	不可开放
14735	10kV青窑线	阿坝电力调度控制中心	青窑线913开关	青云站	50630	否	179	3100.37	公线	72.11	40	1248.9	0	1541.43	受限	不可开放
14736	10kV博乡线	阿坝电力调度控制中心	博乡线912开关	斯博果站	5000	是	150	2598.08	公线	129.54	86	2243.6	945	-1110.14	不受限	不可开放
14737	10kV林工一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	林工一线914开关	金家林站	50000	否	527	9127.91	公用	308.69	59	5346.5	4400	-1531.38	不受限	不可开放
14738	10kV花界线大馈线	安州电力调度控制中心	花界线956开关	花该站	31500	是	597	10340.34	公用	512.24	86	8872	0	-599.73	受限	不可开放
14739	10kV园地线	阿坝电力调度控制中心	园地线953开关	桃园站	6300	否	50	866.03	公线	27.55	55	477.1	400	-97.67	不受限	不可开放
14740	10kV北黑线	阿坝电力调度控制中心	北黑线953开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	242.14	183	4193.9	1300	-3436.22	不受限	不可开放
14741	10kV平地线	仁和电力调度控制中心	平地线912开关	平地站	40000	否	220	3810.51	公线	164.51	75	2849.3	700	-119.84	不受限	不可开放

14742	10kV壤花线	阿坝电力调度控制中心	壤花线951开关	壤口站	3150	是	175	3031.09	公线	193.08	110	3344.1	0	-919.23	不受限	不可开放
14743	10kV博鸸线	阿坝电力调度控制中心	博鸸线915开关	斯博果站	5000	否	150	2598.08	公线	154.58	103	2677.4	0	-339.13	不受限	不可开放
14744	10kV秀磷线大馈线	安州电力调度控制中心	秀磷线929开关	秀水站	40000	否	353	6114.14	公用	356.59	101	6176.2	0	-673.47	不受限	不可开放
14745	10kV总铸线	仁和电力调度控制中心	总铸线953开关	总发站	6300	是	300	5196.15	公线	57.64	19	998.4	3200	-41.48	不受限	不可开放
14746	10kV石太线大馈线	游仙电力调度控制中心	石太线911开关	石板站	4000	是	200	3464.1	公用	238.68	119	4134	160	-1522.72	不受限	不可开放
14747	10kV龙查线	阿坝电力调度控制中心	龙查线911开关	龙日坝站	35500	是	50	866.03	公线	122.37	245	2119.5	250	-1676.68	不受限	不可开放
14748	10kV福格线	攀枝花西区电力调度控制中心	福格线925开关	福田站	8000	是	300	5196.15	公线	194.56	65	3369.7	1250	-462.78	不受限	不可开放
14749	10kV龙府线	阿坝电力调度控制中心	龙府线913开关	龙日坝站	35500	否	50	866.03	公线	132.62	265	2297	0	-1517.57	不受限	不可开放
14750	10kV冯学线915大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV冯学线915开关	冯嘴	127000	否	406	7032.13	公线	452.81	112	7842.7	0	-1513.78	受限	不可开放
14751	10kV板湾线	仁和电力调度控制中心	板湾线955开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	108.3	27	1875.8	5000	-1333.24	不受限	不可开放
14752	10kV晨工五线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工五线931开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	219.58	37	3803.2	0	5549.87	受限	不可开放
14753	10kv荷如线	阿坝电力调度控制中心	荷朗线912开关	荷叶站	1600	是	200	3464.1	公线	29.8	15	516.1	0	2255.18	受限	不可开放
14754	10kV尔成线	阿坝电力调度控制中心	尔成线912开关	古尔沟站	15315	否	150	2598.08	公线	77.66	52	1345.1	400	593.17	受限	不可开放
14755	10kV贾牧一线	阿坝电力调度控制中心	贾牧一线952开关	贾洛站	3150	否	200	3464.1	公线	41.26	21	714.6	0	2403.09	受限	不可开放
14756	10kV南池线	仁和电力调度控制中心	南池线950开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	274.28	91	4750.6	3000	-3593.68	不受限	不可开放
14757	10kV安洛线	阿坝电力调度控制中心	安洛线952开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	145.53	73	2520.6	0	597.09	受限	不可开放
14758	10kV若向线	阿坝电力调度控制中心	若向线924开关	若尔盖站	44815	否	170	2944.49	公线	294.39	173	5098.8	700	-3148.76	不受限	不可开放
14759	10kV安查线	阿坝电力调度控制中心	安查线951开关	安羌站	2000	否	200	3464.1	公线	40.95	20	709.2	0	2408.49	受限	不可开放
14760	10kV若城一线	阿坝电力调度控制中心	若城一线914开关	若尔盖站	44815	否	220	3810.51	公线	242.38	110	4198.1	1030	-1798.64	受限	不可开放
14761	10kV若阿线大馈线	阿坝电力调度控制中心	若阿线913开关	若尔盖站	44815	否	335	5802.37	公线	84.03	25	1455.4	0	3766.73	受限	不可开放
14762	10kV八林线大馈线	盐亭电力调度控制中心	八林线914开关	八角站	10000	否	200	3464.1	公用	189.63	95	3284.4	0	-166.71	不受限	不可开放
14763	10kV永时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永时线934开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	518.33	98	8977.4	1800	-3475.07	受限	不可开放
14764	10kV平农线	仁和电力调度控制中心	平农线923开关	平地站	63000	是	220	3810.51	公线	191.44	87	3315.8	0	-267.39	不受限	不可开放
14765	10kV青堆线	仁和电力调度控制中心	青堆线941开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	273.33	91	4734.1	2500	-3077.18	不受限	不可开放
14766	10kV冯医一线	泸州电力调度控制中心	10kV冯医一线916开关	冯嘴	127000	否	600	10392.3	专线	628.62	105	10887.7	0	-1534.63	不受限	不可开放
14767	10kV康毕线	阿坝电力调度控制中心	康毕线951开关	康多站	3150	否	270	4676.54	公线	155.99	58	2701.8	0	1507.09	受限	不可开放
14768	10kV望西二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西二线956开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	651.39	118	11282	630	-4249.41	受限	不可开放
14769	10kV兴玉线大馈线	绵阳电力调度控制中心	兴玉线912开关	兴隆站	8000	是	300	5196.15	公用	317.82	106	5504.7	0	-1347.78	不受限	不可开放

14770	10kV阿波线	阿坝电力调度控制中心	阿波线952开关	阿坝站	63000	否	200	3464.1	公线	250.87	125	4345.1	60	-1287.41	不受限	不可开放
14771	10kV唐玛线	阿坝电力调度控制中心	唐玛线958开关	唐克站	40000	否	170	2944.49	公线	194.06	114	3361.2	200	-911.16	不受限	不可开放
14772	10kV阿下线	阿坝电力调度控制中心	阿下线951开关	阿坝站	63000	否	150	2598.08	公线	308.65	206	5345.9	25	-3032.63	不受限	不可开放
14773	10kV平跃一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平跃一线936开关	平政站	50000	是	527	9127.91	公用	366.51	70	6348	0	954.33	受限	不可开放
14774	10kV若班线	阿坝电力调度控制中心	若班线922开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	131.23	97	2272.9	0	-168.46	不受限	不可开放
14775	10kV普环一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环一线911开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	542.83	103	9401.8	8340	-10439.47	不受限	不可开放
14776	10kV下营线	阿坝电力调度控制中心	下营线914开关	下马厂站	4050	是	150	2598.08	公线	134.88	90	2336.2	0	-257.74	不受限	不可开放
14777	10kV若城二线	阿坝电力调度控制中心	若城二线915开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	253.82	188	4396.2	200	-2491.76	不受限	不可开放
14778	10kV北政线	阿坝电力调度控制中心	北政线912开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	154.95	117	2683.8	0	-626.12	不受限	不可开放
14779	10kV高风线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高风线914开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	54.16	17	938.1	0	3987.85	受限	不可开放
14780	10kV罗康线	阿坝电力调度控制中心	罗康线951开关	罗格多站	3150	否	194	3360.18	公线	69.82	36	1209.2	1600	214.96	受限	不可开放
14781	10kV北弓线	阿坝电力调度控制中心	北弓线952开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	108.46	82	1878.5	1130	-950.82	不受限	不可开放
14782	10kV南水线	仁和电力调度控制中心	南水线959开关	南山站	50000	否	330	5715.77	公线	338.36	103	5860.4	0	-716.21	不受限	不可开放
14783	10kV太城六线大馈线	江油电力调度控制中心	太城六线927开关	太白站	100000	是	653	11310.29	公用	538.08	82	9319.6	0	-271.37	受限	不可开放
14784	10kV尕茸线	阿坝电力调度控制中心	尕茸线952开关	尕多站	1600	否	194	3360.18	公线	122.78	63	2126.5	530	367.66	受限	不可开放
14785	10kV尕上线	阿坝电力调度控制中心	尕上线951开关	尕多站	1600	否	194	3360.18	公线	159.62	82	2764.7	600	-340.54	受限	不可开放
14786	10kV北元线	阿坝电力调度控制中心	北元线922开关	城北站	6300	否	132	2286.31	公线	166.84	126	2889.7	0	-832.02	不受限	不可开放
14787	10kV白马线	仁和电力调度控制中心	白马线977开关	白岩子站	63000	否	450	7794.23	公线	146.67	33	2540.4	7225	-2750.59	不受限	不可开放
14788	10kV园通一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园通一线913开关	园艺站	50000	否	527	9127.91	公用	553.06	105	9579	3000	-4363.88	不受限	不可开放
14789	10kV姜雁线	阿坝电力调度控制中心	姜雁线914开关	姜维站	25000	否	200	3464.1	公线	178.42	89	3090.2	1070	-1042.51	不受限	不可开放
14790	10kV铁滨一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁滨一线919开关	铁牛站	40000	是	553	9578.24	公用	574.43	104	9949.2	0	-2286.61	不受限	不可开放
14791	10kV前青线	米易电力调度控制中心	前青线911开关	前进渠站	8000	是	235	4070.32	公线	245.51	104	4252.2	0	-995.94	不受限	不可开放
14792	10kV桥化一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥化一线961开关	板桥站	100200	否	520	9006.66	公线	258.01	50	4468.8	10000	-6362.81	不受限	不可开放
14793	10kV宁溶线	米易电力调度控制中心	宁溶线975开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	100.36	34	1738.3	0	2407.54	受限	不可开放
14794	10kV桥械一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥械一线917开关	板桥站	100200	否	440	7621.02	专线	380.09	86	6583.2	800	-524.28	不受限	不可开放
14795	10kV武四线大馈线	江油电力调度控制中心	武四线923开关	武都站	31500	是	300	5196.15	公用	268.6	90	4652.2	0	-495.28	不受限	不可开放
14796	10kV向山线	石棉电力调度控制中心	向山线973开关	向阳站	20180	否	300	5196.15	公线	166.69	56	2887	2000	-210.47	不受限	不可开放
14797	10kV太滨二线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨二线923开关	太白站	100000	是	600	10392.3	公线	367.84	61	6371	0	1942.84	受限	不可开放

14798	10kV晨工四线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工四线914开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	100	25	1732	0	5542.56	受限	不可开放
14799	10kV桥草线	雨城电力调度控制中心	10kV桥草线919开关	板桥站	100200	是	440	7621.02	公线	350.51	80	6070.8	5725	-5698.98	不受限	不可开放
14800	10kV桥香线	雨城电力调度控制中心	10kV桥香线918开关	板桥站	100200	是	440	7621.02	公线	402.4	91	6969.6	3215	-4087.78	不受限	不可开放
14801	10kV永农二线	雨城电力调度控制中心	10kV永农二线928开关	永兴站	100200	是	496	8590.97	公线	314.76	63	5451.6	2280	-858.82	不受限	不可开放
14802	10kV黄安线917大馈线	泸州电力调度控制中心	黄安线917开关	黄舣	101000	是	379	6564.47	公线	305.5	81	5291.3	0	-39.72	受限	不可开放
14803	10kV双千线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双千线955开关	双碑站	50000	否	465	8054.04	公用	547.05	118	9474.9	0	-2226.26	不受限	不可开放
14804	10kV桥化二线	雨城电力调度控制中心	10kV桥化二线924开关	板桥站	100200	否	440	7621.02	公线	228.91	52	3964.8	5760	-2865.88	不受限	不可开放
14805	10kV堰江二线	雨城电力调度控制中心	10kV堰江二线932开关	大堰站	200200	是	440	7621.02	公线	608.59	138	10540.8	0	-4443.98	不受限	不可开放
14806	10kV中黄线	米易电力调度控制中心	中黄线953开关	中禾站	6300	是	220	3810.51	公线	153.35	70	2656	0	392.41	受限	不可开放
14807	10kV中挂线	米易电力调度控制中心	中挂线951开关	中禾站	6300	是	264	4572.61	公线	159.82	61	2768	0	890.09	受限	不可开放
14808	10kV会太二线大馈线	江油电力调度控制中心	会太二线922开关	太白站	50000	是	653	11310.29	公用	344.81	53	5972.1	0	3076.13	受限	不可开放
14809	10kV中白线	米易电力调度控制中心	中白线973开关	中禾站	6300	否	220	3810.51	公线	137.64	63	2384	0	664.41	受限	不可开放
14810	10kV堰均线	雨城电力调度控制中心	10kV堰均线922开关	大堰站	200200	是	440	7621.02	公线	355.55	81	6158.2	2045	-2106.38	不受限	不可开放
14811	10kV堰江线	雨城电力调度控制中心	10kV堰江线911开关	大堰站	200200	是	440	7621.02	公线	440.94	100	7637	7050	-8590.18	不受限	不可开放
14812	10kV梁河线大馈线	绵阳电力调度控制中心	梁河线926开关	磨家梁	240000	否	600	10392.3	公用	631.41	105	10936	0	-1582.93	不受限	不可开放
14813	10kV黄泰线962大馈线	泸州电力调度控制中心	黄泰线962开关	黄舣	50000	否	463	8019.4	公线	323.29	70	5599.3	0	1618.16	受限	不可开放
14814	10kV黄分线919断路器间隔	泸州电力调度控制中心	黄分线919开关	黄舣	101000	是	285	4936.34	公线	567.21	199	9824	0	-5874.93	不受限	不可开放
14815	10kV文城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文城一线942开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公用	521.92	87	9039.6	3300	-4025.76	不受限	不可开放
14816	10kV永开一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开一线945开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	73.57	14	1274.2	0	6028.13	受限	不可开放
14817	10kV普横线	米易电力调度控制中心	普横线954开关	普威站	6300	是	168	2909.85	公线	128.55	77	2226.5	630	-528.62	不受限	不可开放
14818	10kV黑冯线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑冯线919开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	209.76	105	3633	0	-515.31	不受限	不可开放
14819	10kV宁螺线	米易电力调度控制中心	宁螺线956开关	宁华站	40000	是	264	4572.61	公线	138.44	52	2397.8	0	1260.29	受限	不可开放
14820	10kV群贾一线大馈线	游仙电力调度控制中心	群贾一线916开关	群文	130000	是	800	13856.41	公线	1043.07	130	18065.9	0	-6980.77	不受限	不可开放
14821	10kV七达线	雨城电力调度控制中心	10kV七达线913开关	七盘站	80300	是	496	8590.97	公线	185.94	37	3220.5	4930	-1277.72	不受限	不可开放
14822	10kV宁龙线	米易电力调度控制中心	宁龙线957开关	宁华站	40000	是	299.2	5182.3	公线	87.96	29	1523.4	0	2622.44	受限	不可开放
14823	10kV南华线	雨城电力调度控制中心	10kV南华线961开关	南坝子站	100200	是	440	7621.02	公线	380.02	86	6582	0	-485.18	不受限	不可开放
14824	10kV祥永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	祥永四线916开关	凝祥站	50000	否	361	6252.7	公用	452.48	125	7836.9	0	-2209.47	不受限	不可开放
14825	10kV马青线大馈线	江油电力调度控制中心	马青路913开关	马角坝站	31500	是	269	4659.22	公用	266.05	99	4608	0	-880.62	不受限	不可开放

14826	10kV汉湾线	雨城电力调度控制中心	10kV汉湾线922开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	445.43	101	7714.8	1430	-3047.98	不受限	不可开放
14827	10kV石云二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石云二线925开关	石岭站	90000	是	553	9578.24	公用	444.42	80	7697.3	1000	-1034.71	不受限	不可开放
14828	10kV棕康线	雅安配调	棕康线913开关	棕树坪站	9000	否	275	4763.14	公线	106.61	1	1846.34	4550	-263.17	不受限	不可开放
14829	10kV米政线	米易电力调度控制中心	米政线951开关	米易站	31500	是	395	6841.6	公线	384.2	97	6654.4	0	-1181.12	不受限	不可开放
14830	10kV棕洞线	雅安配调	棕洞线912开关	棕树坪站	9000	是	380	6581.79	公线	277.7	73	4810	8410	-3144.57	不受限	不可开放
14831	10kV新风线	雅安配调	新风线915开关	新庄站	16300	是	600	10392.3	公线	251.57	57	4357.2	17030	-8716.16	不受限	不可开放
14832	10kV会让线大馈线	江油电力调度控制中心	会让线923开关	会昌站	50000	否	520	9006.66	公用	245.67	47	4255	0	3850.99	受限	不可开放
14833	10kV始多线	天全电力调度控制中心	始多线925开关	始阳站	63000	否	400	6928.2	公线	357.58	89	6193.2	200	-157.82	不受限	不可开放
14834	10kV龙水线	雨城电力调度控制中心	10kV龙水线923开关	龙观站	100400	是	440	7621.02	公线	387.02	88	6703.2	0	-606.38	不受限	不可开放
14835	10kV望月南线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望月南线952开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	446.19	81	7728	715	177.42	受限	不可开放
14836	10kV普环二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普环二线904开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	471.81	90	8171.8	0	-869.47	不受限	不可开放
14837	10kV新关线	雅安配调	新关线923开关	新庄站	16300	否	380	6581.79	公线	179.95	47	3116.8	31185	-28378.19	不受限	不可开放
14838	10kV七河二线	雨城电力调度控制中心	10kV七河二线923开关	七盘站	80300	是	440	7621.02	公线	357.67	81	6194.9	2850	-2948.08	不受限	不可开放
14839	10kV响玉线	雅安配调	响玉线914开关	响水滩站	10000	否	380	6581.79	公线	251.57	57	4357.2	8270	-2346.39	不受限	不可开放
14840	10kV响太线	雅安配调	响太线912开关	响水滩站	10000	否	380	6581.79	公线	198.73	52	3442	2545	-63.39	不受限	不可开放
14841	10kV汉水线	雨城电力调度控制中心	10kV汉水线965开关	汉碑站	100400	是	440	7621.02	公线	241.94	55	4190.4	7050	-5143.58	不受限	不可开放
14842	10kV响宝线	雅安配调	响宝线913开关	响水滩站	10000	否	380	6581.79	公线	159.76	42	2767	5900	-2743.39	不受限	不可开放
14843	10kV高虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	高虹一线907开关	高水站	31500	是	527	9127.91	公用	457.18	87	7918.3	0	-615.97	不受限	不可开放
14844	10kV桥石一线	雨城电力调度控制中心	10kV桥石一线916开关	板桥站	100200	是	440	7621.02	公线	456.58	104	7908	3650	-5461.18	不受限	不可开放
14845	10kV堰穆线	雨城电力调度控制中心	10kV堰穆线912开关	大堰站	200200	是	440	7621.02	公线	525.8	119	9106.8	8270	-11279.98	不受限	不可开放
14846	10kV黄友线大馈线	安州电力调度控制中心	黄友线919开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公用	437.58	146	7578.9	0	-2902.37	不受限	不可开放
14847	10kV大围线	雅安配调	大围线914开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	47.53	13	823.2	5865	-764.59	不受限	不可开放
14848	10kV大风线	雅安配调	大风线916开关	大岩腔站	6300	否	380	6581.79	公线	42.54	11	736.8	5335	-148.19	不受限	不可开放
14849	10kV前数三线	雅安电力调度控制中心	前数三线919开关	前进站	100000	否	400	6928.2	公线	227.81	57	3945.7	2500	-210.32	不受限	不可开放
14850	10kV桥承线	雨城电力调度控制中心	10kV桥承线927开关	板桥站	100200	否	520	9006.66	专线	43.44	8	752.4	10000	-2646.41	不受限	不可开放
14851	10kV长龙一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长龙一线911开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	441.22	110	7642	3200	-5299.44	不受限	不可开放
14852	10kV江溪线	雅安配调	江溪线926开关	三江站	100000	否	600	10392.3	公线	178.89	30	3098.3	6205	49.77	不受限	不可开放
14853	10kV普时线大馈线	绵阳电力调度控制中心	普时线912开关	普明站	31500	是	527	9127.91	公用	506.97	96	8780.7	1000	-2478.37	不受限	不可开放
14854	10kV群板线大馈线	游仙电力调度控制中心	群板线921开关	群文	130000	是	762	13198.23	公线	841.56	110	14575.8	0	-4017.21	不受限	不可开放
14855	10kV江延线	雅安配调	江延线913开关	三江站	100000	否	600	10392.3	公线	208.67	35	3614.1	11980	-6241.03	不受限	不可开放
14856	10kV城海线	米易电力调度控制中心	城海线974开关	城北站	50000	是	235	4070.32	公线	185.96	79	3220.9	0	35.36	不受限	不可开放
14857	10kV新永四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永四线901开关	新皂站	31500	是	352	6096.82	公用	359.82	102	6232	0	-1354.54	不受限	不可开放
14858	10kV丙园线	米易电力调度控制中心	丙园线951开关	丙谷站	10000	是	345	5975.58	公线	208.09	60	3604.1	1250	-73.64	受限	不可开放
14859	10kV江凤一线	雅安配调	江凤一线912开关	三江站	100000	否	600	10392.3	公线	120.36	20	2003.6	9665	-311.93	不受限	不可开放

14860	10kV丙新线	米易电力调度控制中心	丙新线974开关	丙谷站	10000	是	184.8	3200.83	公线	108.13	59	1872.8	0	687.86	受限	不可开放
14861	10kV长济线大馈线	梓潼电力调度控制中心	长济线913开关	长卿站	63000	是	600	10392.3	公用	499.71	83	8655	630	-971.16	不受限	不可开放
14862	10kV会月线大馈线	江油电力调度控制中心	会月线944开关	会昌站	50000	否	670	11604.74	公线	188.83	28	3270.5	0	7173.77	受限	不可开放
14863	10kV古河线917大馈线	古蔺电力调度控制中心	古河线917开关	古蔺	126000	是	308	5334.72	专线	316.74	103	5486	0	-1218.22	不受限	不可开放
14864	10kV石太线912大馈线	泸州电力调度控制中心	石太线912开关	石桥	5000	是	379	6564.47	公线	389.49	103	6746	0	-1494.42	不受限	不可开放
14865	10kV红雅二线	雅安电力调度控制中心	红雅二线928开关	红星站	100000	否	0	0	公线	254.87	1	4414.4	0	-4414.4	受限	不可开放
14866	10kV丙头线	米易电力调度控制中心	丙头线971开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	41.37	21	716.6	0	2054.68	受限	不可开放
14867	10kV丙坪线	米易电力调度控制中心	丙坪线973开关	丙谷站	10000	是	200	3464.1	公线	92.01	46	1593.6	0	1177.68	受限	不可开放
14868	10kV红雅一线	雅安电力调度控制中心	红雅一线918开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	254.87	85	4414.4	5750	-5487.87	受限	不可开放
14869	10kV江禾线	雅安配调	江禾线918开关	三江站	100000	否	600	10392.3	公线	205.56	34	3560.3	13900	-8107.23	不受限	不可开放
14870	10kV丙龙线	米易电力调度控制中心	丙龙线953开关	丙谷站	10000	是	380	6581.79	公线	178.21	47	3086.6	0	2178.83	受限	不可开放
14871	10kV丙芭线	米易电力调度控制中心	丙芭线952开关	丙谷站	10000	是	300	5196.15	公线	189.11	63	3275.3	0	881.62	受限	不可开放
14872	10kV园济线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园济线923开关	园艺站	50000	是	527	9127.91	公用	540.74	103	9365.7	0	-2063.37	不受限	不可开放
14873	10kV回桥一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回桥一线962开关	回龙站	50000	是	600	10392.3	公用	291.28	49	5045	3600	-331.16	不受限	不可开放
14874	10kV古新二线918大馈线	古蔺电力调度控制中心	古新二线918开关	古蔺	126000	是	406	7032.13	公线	330.54	81	5725	0	-99.3	不受限	不可开放
14875	10kV南虹一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	南虹一线918开关	南塔站	126000	是	527	9127.91	公用	420.2	80	7277.9	1530	-1505.57	不受限	不可开放
14876	10kV江纪一线	雅安配调	江纪一线911开关	三江站	100000	否	600	10392.3	公线	252.43	42	4372.1	17350	-12369.03	不受限	不可开放
14877	10kV前进一线	雅安电力调度控制中心	前进一线915开关	前进站	100000	否	300	5196.15	公线	682.03	227	11812.8	7515	-14651.27	受限	不可开放
14878	10kV万油线	雅安电力调度控制中心	万油线913开关	万古站	18000	否	300	5196.15	公线	311.78	104	5400	0	-723.47	不受限	不可开放
14879	10kV汉域一线	雨城电力调度控制中心	10kV汉域一线919开关	汉碑站	100400	否	440	7621.02	专线	420.42	96	7281.6	0	-422.68	不受限	不可开放
14880	10kV御虹二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御虹二线945开关	御营站	50000	是	552	9560.92	公用	600.49	109	10400.5	0	-2751.76	不受限	不可开放
14881	10kV苗北线	雅安配调	苗北线961开关	苗溪站	100000	是	600	10392.3	公线	251.57	57	4357.2	17440	-9126.16	不受限	不可开放
14882	10kV红岔线	盐边电力调度控制中心	红岔线927开关	红格站	50000	是	200	3464.1	公线	237.88	119	4120	400	-1748.72	受限	不可开放
14883	10kV永数三线	雅安电力调度控制中心	永数三线923开关	永兴站	100000	否	300	5196.15	公线	483.11	161	8367.4	12000	-15690.87	不受限	不可开放
14884	10kV永雨二线	雨城电力调度控制中心	10kV永雨二线925开关	永兴站	100200	是	440	7621.02	公线	263.47	60	4563.3	9630	-8096.48	不受限	不可开放
14885	10kV卫数一线	雅安电力调度控制中心	卫数一线933开关	卫干桥站	126100	否	300	5196.15	公线	279.16	93	4835	10000	-10158.46	不受限	不可开放
14886	10kV红质线	盐边电力调度控制中心	红质线912开关	红格站	40000	是	265	4589.93	公线	285.45	108	4944	1250	-2522.06	受限	不可开放
14887	10kV永农一线	雨城电力调度控制中心	10kV永农一线917手车开关	永兴站	100000	是	440	7621.02	公线	28.84	7	499.5	7100	-1003.18	不受限	不可开放
14888	10kV吴镇线大馈线	绵阳电力调度控制中心	吴镇线925开关	吴家站	8000	是	300	5196.15	公用	311.07	104	5387.8	125	-1355.88	不受限	不可开放
14889	10kV群西一线大馈线	游仙电力调度控制中心	群西一线935开关	群文	130000	是	763	13215.55	公线	608.65	80	10541.8	0	30.64	不受限	不可开放

14890	10kV孔温线	雨城电力调度控制中心	10kV孔温线922开关	孔坪站	10815	否	335	5802.37	公线	267.02	80	4624.8	2630	-2032.67	不受限	不可开放
14891	10kV苗思线	雅安配调	苗思线917开关	苗溪站	100000	是	380	6581.79	公线	206.3	15	4226.3	11890	-6624.57	不受限	不可开放
14892	10kV柏司线620大馈线	泸州电力调度控制中心	柏司线620	柏杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	216.95	53	3757.6	0	1868.1	受限	不可开放
14893	10kV红九线	盐边电力调度控制中心	红九线923开关	红格站	50000	是	325	5629.17	公线	338.8	104	5868	0	-1364.66	受限	不可开放
14894	10kV城充线	雅安电力调度控制中心	城充线926开关	城西站	100000	否	300	5196.15	公线	259.35	86	4491.9	5750	-5565.37	不受限	不可开放
14895	10kV苗潘一线	雅安配调	苗潘一线918开关	苗溪站	100000	否	600	10392.3	公线	235.22	39	4074	5550	-270.93	不受限	不可开放
14896	10kV油竹线	雅安电力调度控制中心	油竹线923开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	142.3	35	2160	5280	-603.47	不受限	不可开放
14897	10kV会香线大馈线	江油电力调度控制中心	会香线932开关	会昌站	50000	否	670	11604.74	公线	647.44	97	11213.6	0	-769.33	受限	不可开放
14898	10kV苗溪线	雅安配调	苗溪线927开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	572.76	151	9920.2	12230	-16226.59	不受限	不可开放
14899	10kV多深线	雨城电力调度控制中心	10kV多深线914开关	多营站	11400	否	440	7621.02	公线	325.46	74	5637	1400	-178.08	不受限	不可开放
14900	10kV多上二线	雨城电力调度控制中心	10kV多上二线913开关	多营站	11400	否	440	7621.02	公线	521.25	118	9028	5000	-7169.08	不受限	不可开放
14901	10kV厂二线616大馈线专线	泸州电力调度控制中心	厂二线616	鱼塘	10000	否	266	4607.26	专线	81.75	31	1415.9	0	2730.63	受限	不可开放
14902	10kV况宜线913断路器间隔	泸州电力调度控制中心	况宜线913	况场	21000	否	226	3914.43	公线	205.4	91	3557.5	0	-34.51	不受限	不可开放
14903	10kV苗仁线	雅安配调	苗仁线925开关	苗溪站	100000	否	380	6581.79	公线	349.54	92	6054	13130	-13260.39	不受限	不可开放
14904	10kV步紫线	雨城电力调度控制中心	10kV步紫线912开关	八步站	5050	是	270	4676.54	公线	235.35	87	4076.2	500	-834.97	不受限	不可开放
14905	10kV文德线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文德线941开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公用	510.42	85	8840.4	0	-526.56	不受限	不可开放
14906	10kV江丹线921大馈线	纳溪电力调度控制中心	江丹线921	江北	40000	是	406	7032.13	公线	467.53	115	8097.6	0	-2471.9	不受限	不可开放
14907	10kV苗南线	雅安配调	苗南线919开关	苗溪站	100000	是	600	10392.3	公线	136.57	23	2365.4	14870	-8921.56	不受限	不可开放
14908	10kV中上线	雨城电力调度控制中心	10kV中上线916开关	中里站	80200	是	403	6980.16	公线	287.04	71	4971.6	800	-187.47	不受限	不可开放
14909	10kV桑柏线	盐边电力调度控制中心	桑柏线955开关	桑园站	31500	是	180	3117.69	公线	177.63	99	3076.5	0	-582.35	受限	不可开放
14910	10kV新永一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新永一线910开关	新皂站	31500	是	527	9127.91	公用	516.37	98	8943.6	0	-1641.27	不受限	不可开放
14911	10kV油印线	雅安电力调度控制中心	油印线915开关	油墙碥站	12600	否	300	5196.15	公线	195.53	65	3386.6	6450	-5160.07	不受限	不可开放
14912	10kV红新线	盐边电力调度控制中心	红新线913开关	红格站	40000	是	350	6062.18	公线	298.38	85	5168	160	-478.26	受限	不可开放
14913	10kV兰矿线955大馈线	泸州电力调度控制中心	兰矿线915开关	兰田	22500	是	252	4364.77	公线	204.98	81	3550.2	0	-58.38	不受限	不可开放
14914	10kV新城线691大馈线	泸州电力调度控制中心	新城线982开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	231.6	57	4011.3	0	1614.4	受限	不可开放
14915	10kV金隆线	雅安配调	金隆线915开关	金花站	113000	否	600	10392.3	公线	251.57	57	4357.2	17960	-8606.93	不受限	不可开放
14916	10kV油新线	雅安电力调度控制中心	油新线912开关	油墙碥站	20130	否	300	5196.15	公线	268.43	89	4649.2	2830	-2802.67	不受限	不可开放
14917	10kV南益北线	盐边电力调度控制中心	南益北线926开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	263.8	120	4569	0	-1139.54	受限	不可开放
14918	10kV南攀线	盐边电力调度控制中心	南攀线913开关	城南站	31500	否	220	3810.51	公线	195.82	89	3391.6	0	37.86	不受限	不可开放
14919	10kV御工三线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御工三线932开关	御营站	50000	是	580	10045.89	公用	541.25	93	9374.4	810	-2147.69	不受限	不可开放
14920	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线968开关	南塔站	31500	是	403	6980.16	公线	344.49	85	5966.6	0	-382.47	不受限	不可开放

14921	10kV太城二线大馈线	江油电力调度控制中心	太城二线925开关	太白站	100000	是	569	9855.37	公用	497.87	87	8623.1	0	-738.8	受限	不可开放
14922	10kV武阳线大馈线	江油电力调度控制中心	武阳线919开关	武都站	31500	是	240	4156.92	公用	285.13	119	4938.4	0	-1612.86	不受限	不可开放
14923	10kV晨该线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该线913开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公用	589.13	98	10203.7	0	-1889.86	受限	不可开放
14924	10kV石盘线大馈线	绵阳电力调度控制中心	石盘线909开关	石桥铺站	40000	是	527	9127.91	公用	562.07	107	9735	0	-2432.67	不受限	不可开放
14925	10kV桃康线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃康线917开关	桃花山站(阆中)	20500	否	400	6928.2	专线	108.91	27	1886.4	0	4348.98	受限	不可开放
14926	10kV朱春一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱春Ⅰ线926开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	537.36	97	9307	0	-1644.41	不受限	不可开放
14927	10kV都嘉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉Ⅱ线925开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	42.13	8	729.7	0	8261.88	受限	不可开放
14928	10kV塔前线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔前线929开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	42.13	8	729.7	145	6469.2	受限	不可开放
14929	10kV江香线大馈线	南充电力调度控制中心	江香线931开关	滨江站	126000	否	553	9578.24	公线	125.14	23	2167.4	0	6453.02	受限	不可开放
14930	10kV柏田线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏田线916开关	柏垭站(阆中)	18000	否	150	2598.08	公线	122.48	82	2121.3	0	216.97	受限	不可开放
14931	10kV港三线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	港三线924开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	272.11	51	4712.9	2000	1548.98	受限	不可开放
14932	10kV城大线923大馈线	南充电力调度控制中心	城大线923开关	城郊站	80000	是	646	11189.05	公线	540.28	84	9357.6	2730	-3136.36	不受限	不可开放
14933	10kV望泰线大馈线	高坪电力调度控制中心	望泰线972开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	253.6	43	4392.4	5830	-1977.84	受限	不可开放
14934	10kV港环三线大馈线	高坪电力调度控制中心	港环Ⅲ线914开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	407.16	77	7052	4000	-2790.12	受限	不可开放
14935	10kV柏金线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏金线924开关	柏垭站(阆中)	18300	否	270	4676.54	公线	171.02	63	2962.1	0	1246.79	受限	不可开放
14936	10kV江中一线大馈线	南充电力调度控制中心	江中Ⅰ线916开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	206.59	37	3578.1	9130	-5045.51	不受限	不可开放
14937	10kV柏宫线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏宫线923开关	柏垭站(阆中)	18000	否	220	3810.51	公线	147.81	67	2560.1	0	869.36	受限	不可开放
14938	10kV柏高线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏高线927开关	柏垭站(阆中)	18300	否	150	2598.08	公线	98.83	66	1711.8	0	626.47	受限	不可开放
14939	10kV柳义线912大馈线	仪陇电力调度控制中心	柳义线914开关	柳垭站(仪陇)	18000	是	178	3083.05	公线	138.29	78	2395.2	0	71.24	不受限	不可开放
14940	10kV天新线大馈线	江油电力调度控制中心	天新线925开关	天明	120000	否	355	6148.78	公用	154.13	43	2669.5	0	2864.4	受限	不可开放
14941	10kV擂辕线大馈线	北川电力调度控制中心	擂辕线912开关	擂鼓站	80000	是	208	3602.67	公用	210.97	101	3654	400	-1171.86	不受限	不可开放
14942	10kV游新线大馈线	游仙电力调度控制中心	游新线944开关	游仙站	50000	是	500	8660.25	公用	613.93	123	10633.3	0	-3705.1	不受限	不可开放
14943	10kV花城线大馈线	安州电力调度控制中心	花城线964开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	445.03	74	7708	0	605.84	受限	不可开放
14944	10kV岭安线	西充电力调度控制分中心	岭安线924开关	中岭站	50000	是	377	6529.83	公线	155.37	41	2691	4000	-1467.14	不受限	不可开放
14945	10kV观镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	观镇线915开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	330.02	62	5716	1050	577.9	受限	不可开放
14946	10kV门园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园一线916开关	龙门站	81000	是	530	9179.87	专线	347.31	66	6015.4	21560	-20231.5	不受限	不可开放
14947	10kV昆圣线	蒲城电力调度控制中心	昆圣线929开关	南昆站	100000	是	390	6755	公线	431.87	111	7480	630	-725	不受限	不可开放
14948	10kV花工二线大馈线	安州电力调度控制中心	花工二线914开关	花该站	31500	是	600	10392.3	公用	589.09	98	10203	0	-1889.16	受限	不可开放

14949	10kV南滨线大馈线	游仙电力调度控制中心	南滨线966开关	南塔站	31500	否	655	11344.93	公用	764.64	117	13243.6	0	-3033.16	不受限	不可开放
14950	10kV星中一线大馈线	南充电力调度控制中心	星中Ⅰ线915开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	464.42	84	8043.7	0	-381.11	不受限	不可开放
14951	10kV高场线大馈线	盐亭电力调度控制中心	高场线911开关	高灯站	10000	否	316	5473.28	公用	100	33	1732	0	4925.95	受限	不可开放
14952	10kV杨东线	西充电力调度控制分中心	杨东线925开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	247	58	4278	0.74	1582.52	受限	不可开放
14953	10kV星中二线大馈线	南充电力调度控制中心	星中Ⅱ线916开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	500.98	91	8676.9	0	-1014.31	不受限	不可开放
14954	10kV永开二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	永开二线935开关	永兴	120000	是	527	9127.91	公用	222.52	42	3854.1	0	3448.23	受限	不可开放
14955	10kV沉镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	沉镇线922开关	沉抗站	10000	是	225	3897.11	公用	187.53	83	3248	315	-445.31	不受限	不可开放
14956	10kV新战线大馈线	江油电力调度控制中心	新战线909开关	新安站	6300	否	240	4156.92	公用	242.68	101	4203.3	0	-462.07	不受限	不可开放
14957	10kV望龙线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望龙线916开关	望江站	100000	否	553	9578.24	公用	232.91	42	4034	0	4586.42	受限	不可开放
14958	10kV会德线大馈线	江油电力调度控制中心	会德线922开关	会昌站	50000	否	653	11310.29	公用	428.87	66	7428	0	2751.26	受限	不可开放
14959	10kV中城一线大馈线	江油电力调度控制中心	中城一线901开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	468.15	82	8108.4	0	-224.1	不受限	不可开放
14960	10kV九方线大馈线	江油电力调度控制中心	九方线905开关	九岭站	6300	否	464	8036.72	公用	455.71	98	7892.9	200	-859.85	不受限	不可开放
14961	10kV会西线大馈线	江油电力调度控制中心	会西线926开关	会昌站	50000	否	269	4659.22	公用	255.7	95	4428.7	0	-235.4	受限	不可开放
14962	10kV绵园线大馈线	绵阳电力调度控制中心	绵园线925开关	绵阳站	50000	是	553	9578.24	公用	594.04	107	10288.7	0	-2626.11	不受限	不可开放
14963	10kV回产线大馈线	营山电力调度控制中心	回产线912开关	回龙站(营山)	20500	否	170	2944.49	公线	213.64	126	3700.3	0	-1050.26	不受限	不可开放
14964	10kV会园二线大馈线	江油电力调度控制中心	会园二线943开关	会昌站	50000	是	515	8920.06	公线	363.58	71	6297.2	0	838.85	受限	不可开放
14965	10kV会红线大馈线	江油电力调度控制中心	会红线917开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	324.01	50	5611.8	0	3436.43	受限	不可开放
14966	10kV望江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江一线918开关	望城站	113000	否	530	9179.87	公线	160.21	30	2774.8	16490	-11002.92	受限	不可开放
14967	10kV界农线大馈线	安州电力调度控制中心	界农线923开关	界牌站	31500	否	353	6114.14	公用	355.77	101	6162	0	-659.27	不受限	不可开放
14968	10kV沙文线大馈线	阆中电力调度控制分中心	沙文线913开关	沙溪站(阆中)	10200	否	246	4260.84	公线	155.81	63	2698.6	0	1136.16	受限	不可开放
14969	10kV望双线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望双线941开关	望江站	100000	否	358	6200.74	公用	319.05	89	5526	0	54.67	受限	不可开放
14970	10kV重铜线大馈线	江油电力调度控制中心	重铜线912开关	重华站	4000	是	240	4156.92	公用	188.87	79	3271.2	0	54.34	不受限	不可开放
14971	10kV星育一线大馈线	南充电力调度控制中心	星育Ⅰ线946开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	468.28	85	8110.6	0	-448.01	不受限	不可开放
14972	10kV星育二线大馈线	南充电力调度控制中心	星育II线927开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	266.13	48	4609.4	9660	-6606.81	不受限	不可开放
14973	10kV塔印二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印二线971开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	57.39	11	994	0	6349.9	受限	不可开放
14974	10kV晨工二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨工二线911开关	华晨站	35000	是	400	6928.2	公用	286.32	72	4959.1	0	583.46	受限	不可开放
14975	10kV游小二线大馈线	游仙电力调度控制中心	游小二线942开关	游仙站	50000	是	400	6928.2	公用	374.42	94	6485	3190	-4132.44	不受限	不可开放
14976	10kV飞永线大馈线	北川电力调度控制中心	飞永线913开关	飞山站	12500	否	300	5196.15	公线	366.57	122	6349	0	-1672.47	不受限	不可开放

14977	10kV飞黄线大馈线	北川电力调度控制中心	飞黄线914开关	飞山站	12500	否	274	4745.82	公用	300.06	110	5197	0	-925.76	不受限	不可开放
14978	10kV星仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	星仪Ⅱ线914开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	505.55	91	8756.1	0	-1093.51	不受限	不可开放
14979	10kV花工线大馈线	安州电力调度控制中心	花工线952开关	花该站	31500	是	569	9855.37	公用	440.13	77	7623	0	261.3	受限	不可开放
14980	10kV溪开一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪开I线912开关	濛溪站	13000	是	553	9578.24	公线	383.89	69	6649	3460	-2446.41	受限	不可开放
14981	10kV河迎线大馈线	安州电力调度控制中心	河迎线924开关	河清站	30000	是	410	7101.41	公用	419.75	102	7270	0	-1588.87	不受限	不可开放
14982	10kV柏魏线大馈线	游仙电力调度控制中心	柏魏线921开关	柏林站	8000	是	225	3897.11	公用	287.41	128	4978	80	-1940.31	不受限	不可开放
14983	10kV川政线	营山电力调度控制中心	川政线934开关	济川站	100600	是	100	1732.05	公线	10	10	173.205	0	-6316.76	不受限	不可开放
14984	10kV东家线大馈线	高坪电力调度控制中心	东家线962开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	351.54	66	6088.6	1260	-4.7	受限	不可开放
14985	10kV花林线大馈线	安州电力调度控制中心	花林线953开关	花该站	31500	否	401	6945.52	公用	331.47	83	5741	250	259.97	受限	不可开放
14986	10kV会水一线大馈线	江油电力调度控制中心	会水一线919开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	369.56	57	6400.8	0	2647.43	受限	不可开放
14987	10kV塔坝二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔坝II线926开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	423.75	80	7339.3	13970	-13965.4	受限	不可开放
14988	10kV天双线大馈线	江油电力调度控制中心	天双线926开关	天明	120000	是	480	8313.84	公用	172.18	36	2982.1	0	3668.97	受限	不可开放
14989	10kV春跃线	仪陇电力调度控制中心	春跃线926开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	461.95	82	8001	0	-172.13	受限	不可开放
14990	10kV春银线	仪陇电力调度控制中心	春银线948开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	598.01	159	10357.5	0	-5133.64	不受限	不可开放
14991	10kV双金线大馈线	梓潼电力调度控制中心	双金线911开关	双板站	10000	是	352	6096.82	公线	93.83	27	1625.1	0	3252.36	受限	不可开放
14992	10kV春西线	仪陇电力调度控制中心	春西线924开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	314.65	62	5449.7	0	2453.65	受限	不可开放
14993	10kV带园一线大馈线	南充电力调度控制中心	带园Ⅰ线914开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	441.95	80	7654.5	400	-391.91	不受限	不可开放
14994	10kV平高一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	平高一线916开关	平政站	50000	是	600	10392.3	公用	751.04	125	13008	0	-4694.16	受限	不可开放
14995	10kV春西二线	仪陇电力调度控制中心	春西二线915开关	春晖站	80000	是	507	8781.5	公线	464.42	92	8043.7	0	-1018.5	受限	不可开放
14996	10kV春体线	仪陇电力调度控制中心	春体线927开关	春晖站	80000	是	323	5594.52	公线	248.91	77	4311.1	0	164.52	受限	不可开放
14997	10kV望源线大馈线	高坪电力调度控制中心	望源线971开关	望城站	113000	是	595	10305.7	公线	487.31	82	8440.2	15350	-15545.64	受限	不可开放
14998	10kV春仁线	仪陇电力调度控制中心	春仁线916开关	春晖站	80000	否	565	9786.09	公线	598.01	106	10357.5	0	-2528.63	受限	不可开放
14999	10kV春庐线	仪陇电力调度控制中心	春庐线921开关	春晖站	80000	否	600	10392.3	公线	594.49	99	10296.6	0	-943.53	受限	不可开放
15000	10kV川园线	营山电力调度控制中心	川园线921开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	522.48	261	9049.3	950	-7228.02	不受限	不可开放
15001	10kV春江线	仪陇电力调度控制中心	春江线920开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	596.95	106	10339.2	0	-2510.33	受限	不可开放
15002	10kV文桂线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文桂线925开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公线	540.07	90	9354	0	-1040.16	受限	不可开放
15003	10kV魏东线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏东线921开关	魏城站	63000	否	600	10392.3	公用	456.34	76	7903.8	2400	-950.73	受限	不可开放
15004	10kV兴会线大馈线	高坪电力调度控制中心	兴会线925开关	兴旺站(蓬安)	22500	是	530	9179.87	公线	441.92	83	7654	0	-310.1	不受限	不可开放

15005	10kV金吴线大馈线	绵阳电力调度控制中心	金吴线923开关	吴家站	8000	是	200	3464.1	公线	208.98	104	3619.6	0	-848.32	不受限	不可开放
15006	10kV春河线	仪陇电力调度控制中心	春河线919开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	383.55	76	6643.1	0	1260.25	受限	不可开放
15007	10kV春光线	仪陇电力调度控制中心	春光线949开关	春晖站	80000	否	499	8642.93	公线	308.32	62	5340.1	0	2438.54	受限	不可开放
15008	10kV文青一线	梓潼电力调度控制中心	文青一线914开关	文昌站	63000	是	553	9578.24	公线	59.65	11	1033.2	0	6629.39	受限	不可开放
15009	10kV文青二线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文青二线927开关	文昌站	63000	是	553	9578.24	公线	104.48	19	1809.6	0	5852.99	受限	不可开放
15010	10kV绵电二线	绵阳电力调度控制中心	绵电二线986开关	绵阳站	50000	是	600	10392.3	公线	493.72	82	8551.3	0	-237.46	不受限	不可开放
15011	10kV星南一线大馈线	南充电力调度控制中心	星南Ⅰ线925开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	410.27	74	7105.9	800	-243.31	不受限	不可开放
15012	10kV光业三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光业Ⅲ线971开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	480.08	87	8315	0	-652.41	不受限	不可开放
15013	10kV春度线大馈线	仪陇电力调度控制中心	春度线922开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	355.78	94	6162.1	0	-938.24	受限	不可开放
15014	10kV太水线大馈线	江油电力调度控制中心	太水线913开关	太白站	100000	否	600	10392.3	公用	321.68	54	5571.5	0	3781.57	受限	不可开放
15015	10kV南州一线大馈线	游仙电力调度控制中心	南州一线964开关	南塔站	31500	是	569	9855.37	公用	507.01	89	8781.4	0	-897.1	不受限	不可开放
15016	10kV群港线大馈线	绵阳电力调度控制中心	群港线923开关	群文	40000	是	600	10392.3	公线	512.04	85	8868.5	0	-554.66	不受限	不可开放
15017	10kV塔电线922大馈线	高坪电力调度控制中心	塔电线925开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	279.94	53	4848.5	17300	-14804.6	受限	不可开放
15018	10kV观溪线大馈线	高坪电力调度控制中心	观溪线911开关	东观站	20000	是	341	5906.29	公线	255.89	75	4432	5145	-4851.97	受限	不可开放
15019	10kV春陈线	仪陇电力调度控制中心	春陈线917开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	595.9	118	10321	90	-2507.65	受限	不可开放
15020	10kV观石二线	梓潼电力调度控制中心	观石二线913开关	观义站	10000	是	400	6928.2	公线	63.57	16	1101	0	4441.56	受限	不可开放
15021	10kV双普二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	双普二线922开关	双碑站	50000	是	552	9560.92	公用	521.03	94	9024.3	2310	-3685.56	不受限	不可开放
15022	10kV科镇三线大馈线	游仙电力调度控制中心	科镇三线917开关	农科站	50000	是	600	10392.3	公用	466.55	78	8080.6	3600	-3366.76	不受限	不可开放
15023	10kV星涪一线大馈线	南充电力调度控制中心	星涪Ⅰ线949开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	404.3	73	7002.4	630	30.19	不受限	不可开放
15024	10kV川塔线	营山电力调度控制中心	川塔线936开关	济川站	100000	否	183.6	3180.05	公线	453.31	247	7851.3	0	-4989.25	不受限	不可开放
15025	10kV春滨线	仪陇电力调度控制中心	春滨线910开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	395.86	70	6856.3	0	972.57	受限	不可开放
15026	10kV望西一线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望西一线919开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	295.21	53	5113	1500	1049.59	受限	不可开放
15027	10kV星涪二线大馈线	南充电力调度控制中心	星涪Ⅱ线948开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	355.08	64	6150	4280	-2767.41	不受限	不可开放
15028	10kV园开四线大馈线	绵阳电力调度控制中心	园开四线942开关	园艺站	50000	否	800	13856.41	公线	842	105	14583.4	0	-2112.63	不受限	不可开放
15029	10kV都烟线大馈线	高坪电力调度控制中心	都烟线921开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	292.04	73	5058.1	19325	-18868.25	受限	不可开放
15030	10kV新街线大馈线	游仙电力调度控制中心	新街线912开关	新桥站	12600	否	353	6114.14	公用	314.72	89	5451	0	51.73	不受限	不可开放
15031	10kV门江线大馈线	高坪电力调度控制中心	门江线929开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	302.78	57	5244.1	15630	-13530.2	受限	不可开放
15032	10kV城四线	仪陇电力调度控制中心	城四线912开关	金城站(仪陇)	8000	是	323	5594.52	公线	271.73	84	4706.4	0	-230.78	不受限	不可开放

15033	10kV烟居线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟居线912开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	247.7	62	4290.1	1965	-50.9	受限	不可开放
15034	10kV棕体二线	西充电力调度控制分中心	棕体II线913开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	320.35	80	5548.5	500	-505.94	不受限	不可开放
15035	10kV春新一线	仪陇电力调度控制中心	春新一线913开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	596.25	106	10327.1	0	-2498.23	受限	不可开放
15036	10kV塔印一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔印一线961开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	179.85	34	3115	0	4228.9	受限	不可开放
15037	10kV宏星线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏星线904开关	宏仁站	50000	否	351	6079.5	公线	40.18	11	696	0	4775.55	受限	不可开放
15038	10kV新庙线大馈线	绵阳电力调度控制中心	新庙线925开关	新皂站	63000	否	600	10392.3	公线	622.83	104	10787.4	0	-1434.33	不受限	不可开放
15039	10kV星大二线大馈线	南充电力调度控制中心	星大Ⅱ线922开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	461.89	84	8000	0	-337.41	不受限	不可开放
15040	10kV北天泰线	南部电力调度控制中心	10kV北天泰线913	城北站(南部)	40000	否	440	7621.02	公线	422.34	96	7314.9	0	-455.98	不受限	不可开放
15041	10kV塔瘫线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔瘫线919开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	432.21	73	7485.9	0	1789.23	受限	不可开放
15042	10kV川消线	营山电力调度控制中心	川消线929开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	473.2	237	8195.8	800	-6224.52	不受限	不可开放
15043	10kV棕张一线	西充电力调度控制分中心	棕张I线929开关	棕树站(西充)	40000	是	400	6928.2	公线	274.41	69	4752.7	2250	-1460.14	不受限	不可开放
15044	10kV带西二线大馈线	南充电力调度控制中心	带西Ⅱ线920开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	519.11	80	8991	0	-39.76	不受限	不可开放
15045	10kV海孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	海孙II线981开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	501.97	84	8694.2	1280	-1729.64	不受限	不可开放
15046	10kV江周一线大馈线	南充电力调度控制中心	江周Ⅰ线913开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	298.63	54	5172.2	0	2490.39	受限	不可开放
15047	10kV塔宇一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔宇一线917开关	白塔站	100000	否	530	9179.87	专线	376.86	71	6527.2	7990	-6255.32	不受限	不可开放
15048	10kV川希线	营山电力调度控制中心	川希线925开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	501.61	251	8687.9	0	-5916.62	不受限	不可开放
15049	10kV文城四线大馈线	梓潼电力调度控制中心	文城四线922开关	文昌站	63000	是	600	10392.3	公线	474.6	79	8220	1200	-1106.16	不受限	不可开放
15050	10kV东友一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东友Ⅰ线913开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	163.01	31	2823.4	0	4520.5	受限	不可开放
15051	10kV中城四线大馈线	江油电力调度控制中心	中城四线917开关	中坝站	40000	是	569	9855.37	公用	544.99	96	9439.2	0	-1554.9	不受限	不可开放
15052	10kV塔府线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔府线915开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	319.57	60	5534.9	3515	-1706	受限	不可开放
15053	10kV川文线	营山电力调度控制中心	川文线933开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	444.71	222	7702.4	0	-4931.12	不受限	不可开放
15054	10kV江周二线大馈线	南充电力调度控制中心	江周Ⅱ线925开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	233.8	42	4049.4	0	3613.19	受限	不可开放
15055	10kV带陈一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅰ线929开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	562.14	102	9736.2	0	-2073.61	不受限	不可开放
15056	10kV游济东线大馈线	游仙电力调度控制中心	游济东线913开关	游仙站	31500	是	500	8660.25	公用	472.11	94	8176.9	315	-1563.7	不受限	不可开放
15057	10kV门庭线大馈线	高坪电力调度控制中心	门庭线915开关	龙门站	80000	是	595	10305.7	专线	184.23	31	3190.8	2530	2523.76	受限	不可开放
15058	10kV坝致二线	南部电力调度控制中心	10kV坝致二线923	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	142.63	24	2470.3	0	6867.18	受限	不可开放
15059	10kV东园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东园一线964开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	503.5	85	8720.6	5600	-6076.04	受限	不可开放
15060	10kV魏徐线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏徐线957开关	魏城站	63000	否	300	5196.15	公用	312.9	104	5419.4	0	-742.87	受限	不可开放

15061	10kV城桑线大馈线	北川电力调度控制中心	城桑线922开关	城关站	18000	是	200	3464.1	公用	160.92	80	2787.2	0	-15.92	受限	不可开放
15062	10kV江仪一线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅰ线911开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	405.48	73	7022.9	0	639.69	受限	不可开放
15063	10kV桂江线大馈线	高坪电力调度控制中心	桂江线917开关	桂花站	100000	是	530	9179.87	公线	318.94	60	5524.1	21960	-20140.2	不受限	不可开放
15064	10kV坝新一线	南部电力调度控制中心	10kV坝新一线965	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	176.45	29	3056.1	0	6281.38	受限	不可开放
15065	10kV忠魏线大馈线	游仙电力调度控制中心	忠魏线913开关	忠兴站	18000	是	150	2598.08	公用	182.79	122	3166	0	-1087.54	不受限	不可开放
15066	10kV黄工三线大馈线	北川电力调度控制中心	黄工三线922开关	黄江站	20000	否	310	5369.36	公线	381.66	123	6610.3	0	-1777.88	受限	不可开放
15067	10kV烟移线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟移线924开关	烟山站	20000	否	215	3723.91	公线	210.05	98	3638	2000	-2286.48	受限	不可开放
15068	10kV回峰二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回峰二线973开关	回龙站	50000	是	400	6928.2	公用	333.26	83	5772	0	-229.44	不受限	不可开放
15069	10kV港民线大馈线	高坪电力调度控制中心	港民线922开关	航空港站	100000	是	280	4849.74	专线	69.8	25	1209	0	2670.79	受限	不可开放
15070	10kV烟搁线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟搁线914开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	226.47	57	3922.5	630	1651.7	受限	不可开放
15071	10kV三龙线	仪陇电力调度控制中心	三龙线914开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	346.78	92	6006.2	0	-782.34	不受限	不可开放
15072	10kV双普线	营山电力调度控制中心	双普线926开关	双河场站(营山)	20000	否	100	1732.05	公线	154.73	155	2680	0	-1121.16	不受限	不可开放
15073	10kV通黄线黄江侧大馈线	北川电力调度控制中心	通黄线921开关	黄江站	40000	是	310	5369.36	公用	313.45	101	5429	0	-1133.51	受限	不可开放
15074	10kV川体线	营山电力调度控制中心	川体线935开关	济川站	100000	是	200	3464.1	公线	441	220	7638.2	300	-5166.92	不受限	不可开放
15075	10kV塔坝一线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔坝I线916开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	334.41	63	5791.9	22145	-20593	受限	不可开放
15076	10kV江仪二线大馈线	南充电力调度控制中心	江仪Ⅱ线927开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	421.55	76	7301.3	0	361.29	受限	不可开放
15077	10kV双车线	西充电力调度控制分中心	双车线924开关	双凤站(西充)	18000	否	304	5265.43	公线	300.24	99	5200.1	250	-711.21	不受限	不可开放
15078	10kV朱目一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目Ⅰ线929开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	524.36	95	9082	0	-1419.41	不受限	不可开放
15079	10kV太滨线大馈线	江油电力调度控制中心	太滨线929开关	太白站	100000	是	653	11310.29	公用	437.92	67	7584.8	0	1463.43	受限	不可开放
15080	10kV川牧线	营山电力调度控制中心	川牧线924开关	济川站	100000	是	150	2598.08	公线	401.82	268	6959.5	0	-4881.04	不受限	不可开放
15081	10kV东汉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东汉I线912开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	236.23	45	4091.5	24730	-21477.6	受限	不可开放
15082	10kV江西一线大馈线	南充电力调度控制中心	江西Ⅰ线914开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	108.58	20	1880.6	0	5781.99	受限	不可开放
15083	10kV石东二线大馈线	盐亭电力调度控制中心	石东二线924开关	石岭站	63000	是	553	9578.24	公线	116.37	21	2015.5	0	5647.09	受限	不可开放
15084	10kV龙金线912大馈线	嘉陵电力调度控制中心	龙金线912开关	龙蟠站	16300	是	211	3654.63	公线	195.94	93	3393.6	0	-469.9	不受限	不可开放
15085	10kV石云四线	盐亭电力调度控制中心	石云四线913开关	石岭站	63000	是	451	7811.55	公线	392.18	87	6792.5	0	-543.26	受限	不可开放
15086	10kV晨威一线大馈线	安州电力调度控制中心	晨威一线936开关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	152.95	25	2649.1	0	6703.97	受限	不可开放
15087	10kV烟河一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟河一线915开关	烟山站	20000	是	341	5906.29	公线	69.91	21	1210.8	6830	-3315.77	受限	不可开放
15088	10kV会鹏一线大馈线	江油电力调度控制中心	会鹏一线913开关	会昌站	50000	是	720	12470.77	公用	461.95	64	8001	0	1975.62	受限	不可开放

15089	10kV江泰一线大馈线	南充电力调度控制中心	江泰Ⅰ线919开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	专线	179.6	32	3110.6	0	4551.99	受限	不可开放
15090	10kV望歧线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望岐线915开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	358.14	65	6203	0	1459.59	受限	不可开放
15091	10kV门东二线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门东二线926开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	50.12	13	868.1	0	5211.4	受限	不可开放
15092	10kV桂新线	蓬安电力调度控制中心	桂新线929开关	桂花站	100000	否	377	6529.83	公线	432.81	115	7496.2	0	-1619.35	不受限	不可开放
15093	10kV光礼线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光礼线914开关	保光站	100000	是	380	6581.79	公线	329.19	87	5701.5	0	-436.07	不受限	不可开放
15094	10kV望石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望石线954开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	402.66	73	6974	0	688.59	受限	不可开放
15095	10kV望阳二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望阳Ⅱ线923开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	392.03	74	6789.9	8890	-8336	受限	不可开放
15096	10kV斑肖线大馈线	乐山电力调度控制中心	斑肖线927开关	斑竹湾站	100000	否	200	3464.1	公线	186.61	93	3232	0	-114.31	不受限	不可开放
15097	10kV界花四线大馈线	安州电力调度控制中心	界花四线927开关	界牌站	40000	否	600	10392.3	公线	706.7	118	12240	0	-2886.93	不受限	不可开放
15098	10kV斑财线	乐山电力调度控制中心	斑财线961开关	斑竹湾站	100000	是	440	7621.02	公线	362.24	82	6274	0	-177.18	不受限	不可开放
15099	10kV望城线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望城线955开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	519.57	94	8999	0	-1336.41	受限	不可开放
15100	10kV朱目二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	朱目Ⅱ线932开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	566.4	102	9810	0	-2147.41	不受限	不可开放
15101	10kV斑车一线	乐山电力调度控制中心	斑车一线917开关	斑竹湾站	90200	是	380	6581.79	公线	418.82	110	7254	0	-1988.57	不受限	不可开放
15102	10kV斑城一线	乐山电力调度控制中心	斑城一线915开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	300.38	79	5202.5	0	62.93	不受限	不可开放
15103	10kV黑柏线大馈线	盐亭电力调度控制中心	黑柏线915开关	黑坪站	6300	是	358	6200.74	公线	288.68	81	5000	0	-39.41	不受限	不可开放
15104	10kV斑城二线	乐山电力调度控制中心	斑城二线926开关	斑竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	428.64	113	7424	0	-2158.57	不受限	不可开放
15105	10kV望定线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望定线927开关	望江站	100000	是	358	6200.74	公线	603.93	169	10460	0	-5499.41	受限	不可开放
15106	10kV斑欧一线	乐山电力调度控制中心	斑欧一线962开关	斑竹湾站	90200	否	440	7621.02	公线	444.8	101	7704	0	-845.08	不受限	不可开放
15107	10kV坝浩线	南部电力调度控制中心	坝浩线917开关	黄家坝站	126700	是	599	10374.98	公线	359.86	60	6232.7	0	2067.28	受限	不可开放
15108	10kV杨潭线	西充电力调度控制分中心	杨潭线915开关	杨家桥站	100000	否	304	5265.43	公线	38.24	13	662.3	200	3876.59	受限	不可开放
15109	10kV光开二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开Ⅱ线926开关	保光站	100000	否	553	9578.24	公线	673.69	122	11668.3	0	-3047.88	不受限	不可开放
15110	10kV星叶II回	夹江电力调度控制分中心	星叶Ⅱ回949开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	29.54	7	511.6	0	6160.26	受限	不可开放
15111	10kV寿乐四线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐四线923开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	164.55	44	2850	1600	732.3	受限	不可开放
15112	10kV槐罐线915线	西充电力调度控制分中心	槐罐线915开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	171.47	41	2969.9	4250	-625.99	受限	不可开放
15113	10kV佛晶一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛晶一线918开关	佛殿站	80000	是	328	5681.13	公线	452.84	138	7843.2	13960	-17258.3	不受限	不可开放
15114	10kV黄万线大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄万线926开关	黄土埂站	90000	是	510	8833.46	公线	325.34	64	5634.9	0	1431.87	受限	不可开放
15115	10kV城东线925大馈线	蓬安电力调度控制中心	城东线925开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	517.5	86	8963.1	0	-663.12	不受限	不可开放
15116	10kV寿乐二线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐Ⅱ线914开关	寿鹤站	32000	否	324	5611.84	公线	270.39	83	4683.2	11775	-11968.73	受限	不可开放

15117	10kV甘威线921大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘威线921开关	甘霖站	80000	否	283	4901.7	专线	416.25	147	7209.4	0	-2797.87	受限	不可开放
15118	10kV张川二线	峨眉山电力调度控制分中心	张川二线981开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	476.09	127	8245.9	1000	-4063.6	受限	不可开放
15119	10kV城青线大馈线	夹江电力调度控制分中心	城青线913开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	189.15	37	3276	0	3735.34	受限	不可开放
15120	10kV江泰二线大馈线	南充电力调度控制中心	江泰Ⅱ线929开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	专线	121.69	22	2107.7	0	5554.89	受限	不可开放
15121	10kV坝新二线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝新二线923	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	356.93	60	6182	0	3155.48	受限	不可开放
15122	10kV门福线大馈线	高坪电力调度控制中心	门福线923开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	242.45	46	4199.2	1730	1414.7	受限	不可开放
15123	10kV永顺线大馈线	夹江电力调度控制分中心	永顺线915开关	永兴站	10000	否	270	4676.54	公线	265.99	99	4606.9	0	-398.01	不受限	不可开放
15124	10kV带顺线大馈线	南充电力调度控制中心	带顺线926开关	玉带站	100000	否	553	9578.24	专线	548.11	99	9493.2	315	-1187.78	不受限	不可开放
15125	10kV光开一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光开Ⅰ线962开关	保光站	100000	否	553	9578.24	公线	509.75	92	8828.8	0	-208.38	不受限	不可开放
15126	10kV甘夹二线大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘夹二线924开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	568.91	112	9853.6	0	-2842.26	受限	不可开放
15127	10kV秀彭线	峨眉山电力调度控制分中心	秀彭线927开关	秀湖站	80000	是	374	6477.87	公线	381.27	102	6603.6	250	-1023.52	不受限	不可开放
15128	10kV大服线	嘉陵电力调度控制中心	大服线911手车开关	大通站	16300	否	200	3464.1	专线	191.45	96	3316	0	-198.31	不受限	不可开放
15129	10kV望庙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙Ⅰ线911开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	403.21	76	6983.6	58137	-57776.7	受限	不可开放
15130	10kV甘水线914大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘水线914开关	甘霖站	80000	否	335	5802.37	专线	399.17	119	6913.6	0	-1691.47	受限	不可开放
15131	10kV蔡九一线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡九一线956开关	蔡沱站	90000	否	400	6928.2	公线	367.34	92	6362.3	3750	-3876.92	不受限	不可开放
15132	10kV坝阳线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝阳线926	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	268.79	45	4655.5	0	4681.98	受限	不可开放
15133	10kV秀城二线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城二线915开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	475.58	145	8237	0	-3692.1	不受限	不可开放
15134	10kV星粤Ⅱ回999大馈线	夹江电力调度控制分中心	星粤Ⅱ回999开关	星和站	80000	否	600	10392.3	专线	464.2	77	8040	0	1313.07	受限	不可开放
15135	10kV星新二线995大馈线	夹江电力调度控制分中心	星新Ⅱ回995开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	229.97	72	3983.1	0	1005.2	受限	不可开放
15136	10kV黄夹二线	夹江电力调度控制分中心	黄夹二线922开关	黄土埂站	90000	是	481.17	8334.11	公线	509	115	8563	3200	-1763.82	受限	不可开放
15137	10kV黄高线大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄高线917开关	黄土埂站	90000	是	400	6928.2	公线	479.45	120	8304	0	-2761.44	受限	不可开放
15138	10kV秀城三线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城三线923开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	76.4	23	1323.2	5330	-2108.3	不受限	不可开放
15139	10kV五双线	峨眉山电力调度控制分中心	五双线911开关	五星站	30000	是	335	5802.37	公线	152.82	46	2646.9	43048	-41053	不受限	不可开放
15140	10kV太古线	西充电力调度控制分中心	太古线925开关	太平站(西充)	16400	否	423	7326.57	专线	162.82	38	2820	4030	-256.09	不受限	不可开放
15141	10kV川磨线	营山电力调度控制中心	川磨线932开关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	500.7	182	8672.1	0	-4861.59	不受限	不可开放
15142	10kV东园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东园二线937开关	河东站	126000	是	595	10305.7	公线	626.22	105	10846.1	1600	-4201.54	受限	不可开放
15143	10kV甘正线	夹江电力调度控制分中心	甘正线923开关	甘霖站	100000	是	520	9006.66	公线	433.65	83	7510.9	0	-305.57	受限	不可开放
15144	10kV蔡工四线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工四线966开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	375.42	94	6502.2	4630	-4896.82	不受限	不可开放

15145	10kV甘鑫线大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘鑫线922开关	甘霖站	80000	是	412.8	7149.91	公线	279.43	68	4839.7	0	880.23	受限	不可开放
15146	10kV星白线大馈线	夹江电力调度控制分中心	星白线978开关	星和站	80000	否	300	5196.15	公线	323.25	108	5598.7	0	-922.17	受限	不可开放
15147	10kV符金线	峨眉山电力调度控制分中心	符金线924开关	符溪站	20000	否	308	5334.72	公线	341.07	111	5907.3	2000	-3639.52	不受限	不可开放
15148	10kV江三一线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅰ线917开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	488.46	88	8460.2	11150	-11947.61	不受限	不可开放
15149	10kV光园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园Ⅱ线928开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	440.62	80	7631.6	1000	-969.01	不受限	不可开放
15150	10kV桂利线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂利线914开关	桂花站	100000	否	310	5369.36	公线	316.33	102	5478.9	0	-646.48	不受限	不可开放
15151	10kV秀桂一线	峨眉山电力调度控制分中心	秀桂一线913开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	156.17	48	2704.8	3250	-1409.9	不受限	不可开放
15152	10kV槐青线	西充电力调度控制分中心	槐青线924开关	槐树站(西充)	10300	否	423	7326.57	专线	172.78	41	2992.5	9000	-5398.59	受限	不可开放
15153	10kV符丰线	峨眉山电力调度控制分中心	符丰线922开关	符溪站	20000	否	223	3862.47	公线	447.63	201	7753	2480	-7143.02	不受限	不可开放
15154	10kV佛清一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛清Ⅰ回922开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	167.67	40	2904	6790	-3874.31	不受限	不可开放
15155	10kV佛双线	峨眉山电力调度控制分中心	佛双线913开关	佛殿站	80000	是	243	4208.88	公线	568	234	9838	4520	-11991	不受限	不可开放
15156	10kV港环线	高坪电力调度控制中心	港环线915开关	航空港站	100000	否	530	9179.87	专线	298.74	56	5174.2	3000	87.68	受限	不可开放
15157	10kV江三二线大馈线	南充电力调度控制中心	江三Ⅱ线921开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	446.11	81	7726.7	1250	-1314.11	受限	不可开放
15158	10kV星新Ⅲ回998大馈线	夹江电力调度控制分中心	星新Ⅲ回998开关	星和站	80000	否	320	5542.56	专线	320.55	100	5552	0	-563.7	受限	不可开放
15159	10kV带陈四线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅳ线911开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	478.42	87	8286.3	0	-623.71	不受限	不可开放
15160	10kV望孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅰ线917开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	394.51	74	6832.9	32940	-32429	受限	不可开放
15161	10kV坝政一线	南部电力调度控制中心	坝政一线924开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	486.02	81	8417.9	0	919.58	受限	不可开放
15162	10kV川骆线大馈线	营山电力调度控制中心	川骆线927开关	济川站	100000	是	275	4763.14	公线	330.52	120	5724.6	0	-1914.09	不受限	不可开放
15163	10kV塔建线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔建线924开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	425.88	80	7376.2	4910	-4942.3	受限	不可开放
15164	10kV铁河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁河线911开关	铁觉站	6300	否	300	5196.15	公线	317.42	106	5497.8	0	-821.27	不受限	不可开放
15165	10kV秀杨一线	峨眉山电力调度控制分中心	秀杨I线912开关	秀湖站	80000	是	271	4693.86	公线	25.32	9	438.5	31280	-27963.41	不受限	不可开放
15166	10kV江平一线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅰ线915开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	383.2	69	6637	0	1025.59	受限	不可开放
15167	10kV川骆线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	川骆线919开关	骆市站(营山)	20000	是	150	2598.08	公线	209.55	140	3629.4	500	-2050.94	不受限	不可开放
15168	10kV峨鞠线	峨眉山电力调度控制分中心	峨鞠线918开关	峨山站	50000	否	300	5196.15	公线	99.77	33	1728	6915	-4486.08	不受限	不可开放
15169	10kV佛城一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛城Ⅰ回911开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	399	100	6911	0	-1368	不受限	不可开放
15170	10kV门锦二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门锦二线919开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	15.13	3	262.1	6300	1338.34	受限	不可开放
15171	10kV北水线营山大馈线	营山电力调度控制中心	北水线923开关	城北站(营山)	36000	是	580	10045.89	公线	423.38	73	7332.9	200	503.81	受限	不可开放
15172	10kV凌香线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV凌香线914	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	291.4	77	5047	0	829.85	受限	不可开放

15173	10kV佛汶线	峨眉山电力调度控制分中心	佛汶线927开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	118.9	30	2059.3	7735	-4251.74	不受限	不可开放
15174	10kV坝环一线	南部电力调度控制中心	坝环一线911开关	黄家坝站	126000	否	610	10565.51	公线	382.81	63	6630.3	0	2878.66	受限	不可开放
15175	10kV峨高线	峨眉山电力调度控制分中心	峨高线917开关	峨山站	50000	否	431	7465.14	公线	356.27	83	6170.6	15105	-14556.97	不受限	不可开放
15176	10kV双烟线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双烟线913开关	双龙埂站	40000	否	170	2944.49	公线	394.21	232	6827.8	0	-4177.76	不受限	不可开放
15177	10kV江年线大馈线	南充电力调度控制中心	江年线933开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	专线	245.32	44	4248.9	0	3413.69	受限	不可开放
15178	10kV门棉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门棉一线914开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专线	179.43	35	3107.7	13680	-8837.59	受限	不可开放
15179	10kV龙强线	峨眉山电力调度控制分中心	龙强线911开关	龙池站	8000	是	200	3464.1	公线	133.17	67	2306.5	2510	-2045.22	不受限	不可开放
15180	10kV蔡工一线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工一线952开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	179.05	45	3101.1	5350	-2908.54	不受限	不可开放
15181	10kV望军线	高坪电力调度控制中心	望军线924开关	望城站	113000	否	338	5854.33	专线	138.73	41	2402.8	3000	-133.9	受限	不可开放
15182	10kV凌水线	南部电力调度控制中心	10kV凌水线917	凌云站(南部)	40000	否	599	10374.98	专线	305.77	51	5296	0	4041.48	受限	不可开放
15183	10kV张川一线	峨眉山电力调度控制分中心	张川一线951开关	张家湾站	80000	否	374	6477.87	公线	153.76	41	2663.2	3400	-880.9	受限	不可开放
15184	10kV营西线大馈线	营山电力调度控制中心	营西线923开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	376.21	137	6516	100	-2329.17	不受限	不可开放
15185	10kV塔中一线	高坪电力调度控制中心	塔中一线962开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	专线	137.97	23	2389.6	11380	-5525.04	受限	不可开放
15186	10kV佛峨二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛峨二回920开关	佛殿站	80000	是	420	7274.61	公线	391.8	93	6786	0	-966.31	不受限	不可开放
15187	10kV符峨线	峨眉山电力调度控制分中心	符峨线912开关	符溪站	20000	是	223	3862.47	公线	522	234	8663	22240	-27813	不受限	不可开放
15188	10kV江龙线大馈线	南充电力调度控制中心	江龙线910开关	滨江站	126000	否	553	9578.24	专线	208.02	38	3602.9	0	5017.52	受限	不可开放
15189	10kV杨园二线	西充电力调度控制分中心	杨园二线921开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	431.17	102	7467.8	1315	-2921.54	受限	不可开放
15190	10kV荣丁线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荣丁线912开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公线	429.09	143	7431.8	0	-2755.27	不受限	不可开放
15191	10kV寿乐三线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐Ⅲ线929开关	寿鹤站	32000	否	374	6477.87	公线	324.71	87	5624	18995	-19436.7	受限	不可开放
15192	10kV凌石线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV凌石线915	凌云站(南部)	40000	否	220	3810.51	公线	181.41	82	3142	200	87.46	受限	不可开放
15193	10kV杨园一线	西充电力调度控制分中心	杨园一线911开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	414.24	98	7174.6	4700	-6013.34	受限	不可开放
15194	10kV江纪线大馈线	南充电力调度控制中心	江纪线920开关	滨江站	126000	否	553	9578.24	专线	92.66	17	1604.9	1600	5415.52	受限	不可开放
15195	10kV杨光线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨光线964开关	杨柳湾站	81500	是	380	6581.79	公线	308.31	81	5340	0	-74.57	不受限	不可开放
15196	10kV桂园一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅰ线921开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	411.68	95	7130.3	0	-380.5	不受限	不可开放
15197	10kV双西线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双西线915开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	518.2	173	8975.2	0	-4298.67	不受限	不可开放
15198	10kV城工线	西充电力调度控制分中心	城工线912开关	城南站(西充)	40000	是	380	6581.79	公线	239.12	63	4141.6	1600	-476.17	受限	不可开放

15199	10kV长东线大馈线	高坪电力调度控制中心	长东线921开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	363.73	91	6299.8	3310	-4094.95	受限	不可开放
15200	10kV杨新二线	西充电力调度控制分中心	杨新Ⅱ线917开关	杨家桥站	100000	是	423	7326.57	公线	366.76	87	6352.2	0.85	-491.79	受限	不可开放
15201	10kV江果二线大馈线	南充电力调度控制中心	江果Ⅱ线926开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	424.27	77	7348.3	7350	-7035.71	受限	不可开放
15202	10kV双坝线-大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	双坝线916开关	双龙埂站	40000	否	300	5196.15	公线	231.49	77	4009.4	1750	-1082.87	不受限	不可开放
15203	10kV带陈三线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅲ线910开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	444.75	80	7703.1	0	-40.51	不受限	不可开放
15204	10kV梅三线951断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制分中心	梅三线951开关	梅子坝站	40000	是	150	2598.08	公线	443.53	296	7681.9	0	-5603.44	不受限	不可开放
15205	10kV杨苏线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨苏线914开关	杨柳湾站	81500	否	300	5196.15	公线	373.2	124	6463.8	1310	-3097.27	不受限	不可开放
15206	10kV江国一线大馈线	南充电力调度控制中心	江国一线942开关	滨江站	126000	否	646	11189.05	公线	388.19	60	6723.4	1000	2346.74	受限	不可开放
15207	10kV门御线大馈线	高坪电力调度控制中心	门御线920开关	龙门站	80000	是	398	6893.56	公线	383.24	96	6637.8	10275	-11397.95	受限	不可开放
15208	10kV城化一线	西充电力调度控制分中心	城化Ⅰ线911开关	城南站(西充)	40080	是	423	7326.57	公线	338.5	80	5862.9	5445	-5446.64	不受限	不可开放
15209	10kV坝嘉线	南部电力调度控制中心	10kV坝嘉线918	黄家坝站	126000	否	335	5802.37	公线	16.63	5	288	0	4934.13	受限	不可开放
15210	10kV城化二线大馈线	西充电力调度控制分中心	城化Ⅱ线913开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	367.72	87	6368.9	650	-1157.64	受限	不可开放
15211	10kV川龙线	营山电力调度控制中心	川龙线926开关	济川站	100000	否	150	2598.08	公线	292.64	195	5068.6	0	-2730.33	不受限	不可开放
15212	10kV望信线	高坪电力调度控制中心	望信线973开关	望城站	113000	否	595	10305.7	专线	313.34	53	5427	9160	-5311.87	受限	不可开放
15213	10kV千宝线	井研电力调度控制分中心	千宝线912开关	千佛站	16300	否	275	4763.14	公线	281	102	4867	0	-580.17	不受限	不可开放
15214	10kV江国二线大馈线	南充电力调度控制中心	江国二线932开关	滨江站	126000	否	553	9578.24	公线	184.33	33	3192.6	7960	-2532.18	受限	不可开放
15215	10kV门孙线大馈线	高坪电力调度控制中心	门孙线924开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	435.51	82	7543	2550	-2749.1	受限	不可开放
15216	10kV坝环线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝环线912	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	359.86	60	6232.7	0	3104.78	受限	不可开放
15217	10kV荣猫线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荣猫线913开关	荣丁站	6300	否	300	5196.15	公线	453.58	151	7856	315	-3494.47	不受限	不可开放
15218	10kV坝福线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坝福线913	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	540.14	90	9355.3	0	-17.82	受限	不可开放
15219	10kV峰河线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰河线914开关	文峰站	80000	是	345	5975.58	公线	308.38	89	5341.2	0	-560.74	不受限	不可开放
15220	10kV千石双回	井研电力调度控制分中心	千石双回923开关	千佛站	16300	否	380	6581.79	公线	441.57	116	7648	0	-1724.39	不受限	不可开放
15221	10kV烟华线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟华线923开关	烟山站	20000	否	338	5854.33	专线	18.53	5	320.9	0	4948	受限	不可开放
15222	10kV门凤线大馈线	高坪电力调度控制中心	门凤线927开关	龙门站	80000	否	398	6893.56	专线	22.7	6	393.2	0	5811	受限	不可开放
15223	10kV两平线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两平线913开关	两河口站	6300	否	240	4156.92	公线	220.43	92	3817.8	3700	-3776.57	不受限	不可开放
15224	10kV马合线	井研电力调度控制分中心	马合线915开关	马踏站	20000	是	275	4763.14	公线	215.82	78	3738	0	72.51	不受限	不可开放

15225	10kV塔庙线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔庙线976开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	17.52	3	303.4	0	9275.13	受限	不可开放
15226	10kV马三线	井研电力调度控制分中心	马三线913开关	马踏站	20000	是	400	6928.2	公线	424.41	106	7350.8	0	-1808.24	不受限	不可开放
15227	10kV凌南线	南部电力调度控制中心	10kV凌南线913	凌云站(南部)	40000	否	330	5715.77	公线	163.74	50	2836	0	2308.19	受限	不可开放
15228	10kV杨城线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨城线963开关	杨柳湾站	81500	否	380	6581.79	公线	417.09	110	7224	630	-1930.39	不受限	不可开放
15229	10kV望共线大馈线	高坪电力调度控制中心	望共线925开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	188.42	36	3263.4	10160	-6079.5	受限	不可开放
15230	10kV石城七线	井研电力调度控制分中心	石城七线923开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	535.05	107	9267	0	-2338.8	不受限	不可开放
15231	10kV安移线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安移线913开关	安平站	16300	是	407	7049.45	公线	458.54	113	7941.9	0	-2302.34	不受限	不可开放
15232	10kV两雪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两雪线911开关	两河口站	6300	否	275	4763.14	公线	451.28	164	7816.2	2480	-6009.37	不受限	不可开放
15233	10kV暴坪线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	暴坪线913开关	暴风坪站	8000	否	275	4763.14	公线	296.54	108	5136	1530	-2379.17	不受限	不可开放
15234	10kV吉华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉华线911开关	吉安站	18000	是	211	3654.63	公线	332.59	158	5760.4	0	-2836.7	不受限	不可开放
15235	10kV王磨线	井研电力调度控制分中心	王磨线911开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公线	275.89	100	4778.41	0	-967.9	不受限	不可开放
15236	10kV蔡符二线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡符二线964开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	541.48	135	9378.4	5915	-9750.84	不受限	不可开放
15237	10kV张杨三线	峨眉山电力调度控制分中心	备用线956开关	张家湾站	80100	是	423	7326.57	公线	568.91	134	9853.6	0	-3992.34	不受限	不可开放
15238	10kV塔纺线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔纺线914开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	公线	284.55	54	4928.4	10150	-7734.5	受限	不可开放
15239	10kV张城一线	峨眉山电力调度控制分中心	张城一线954开关	张家湾站	80100	是	423	7326.57	公线	270.39	64	4683.2	2050	-871.94	受限	不可开放
15240	10kV王杨线	井研电力调度控制分中心	王杨线915开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公线	240.64	88	4167.8	0	-357.29	不受限	不可开放
15241	10kV张城二线	峨眉山电力调度控制分中心	张城二线980开关	张家湾站	90000	是	423	7326.57	公线	68.3	16	1183	3750	928.26	受限	不可开放
15242	10kV城景线	西充电力调度控制分中心	城景线916开关	城南站(西充)	40000	否	235	4070.32	公线	299.58	127	5188.8	315	-1840.51	受限	不可开放
15243	10kV张北二线	峨眉山电力调度控制分中心	张北二线952开关	张家湾站	80100	是	423	7326.57	公线	408.23	97	7070.5	0	-1209.24	不受限	不可开放
15244	10kV凌云线	南部电力调度控制中心	凌云线923开关	凌云站(南部)	40000	否	320	5542.56	公线	140.76	44	2438	0	2550.3	受限	不可开放
15245	10kV石城五线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城五线922开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	653.41	131	11317	0	-4388.8	不受限	不可开放
15246	10kV张清二线	峨眉山电力调度控制分中心	张清二线979开关	张家湾站	80100	是	423	7326.57	公线	401.55	95	6954.8	0	-1093.54	不受限	不可开放
15247	10kV春吉线	仪陇电力调度控制中心	春吉线929开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	595.55	105	10314.9	0	-2486.03	受限	不可开放
15248	10kV川景线	营山电力调度控制中心	川景线923开关	济川站	100600	是	200	3464.1	公线	529.82	265	9176.5	0	-6405.22	不受限	不可开放
15249	10kV望庙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望庙二线929开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	468.81	88	8119.8	89295	-90070.91	受限	不可开放
15250	10kV门棉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门棉II线921开关	龙门站	80000	否	510	8833.46	专线	96.53	19	1671.9	7720	-1441.79	不受限	不可开放
15251	10kV东高线	井研电力调度控制分中心	东高线913开关	东林站	6300	否	200	3464.1	公线	227.11	114	3933.5	0	-815.81	不受限	不可开放

15252	10kV石镇线大馈线925	井研电力调度控制分中心	石镇线925开关	石家桥站	100000	否	500	8660.25	公线	597.81	120	10354	0	-2559.78	不受限	不可开放
15253	10kV秀杨二线	峨眉山电力调度控制分中心	秀杨II线928开关	秀湖站	90000	是	374	6477.87	公线	420.48	112	7282.8	2600	-4700.5	不受限	不可开放
15254	10kV门锦一线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	门锦一线917开关	龙门站	80000	否	490	8487.05	专线	15.13	3	262.1	13860	-6483.76	受限	不可开放
15255	10kV川火线大馈线	营山电力调度控制中心	川火线931开关	济川站	100000	否	275	4763.14	公线	421.93	153	7307.8	0	-3020.97	不受限	不可开放
15256	10kV集纯线	井研电力调度控制分中心	集纯线912开关	集益站	20000	是	380	6581.79	公线	432.77	114	7495.6	0	-2230.17	不受限	不可开放
15257	10kV秀桂二线	峨眉山电力调度控制分中心	秀桂二线925开关	秀湖站	90000	是	500	8660.25	公线	23.64	5	409.5	14440	-7921.3	不受限	不可开放
15258	10kV佛新线	峨眉山电力调度控制分中心	佛新线915开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	395.92	99	6857.3	2700	-3321.92	不受限	不可开放
15259	10kV门兴一线	仪陇电力调度控制中心	门兴一线917开关	度门站	80000	是	565	9786.09	公线	575.82	102	9973.2	250	-2394.33	不受限	不可开放
15260	10kV寿乐一线	峨眉山电力调度控制分中心	寿乐Ⅰ线915开关	寿鹤站	32000	否	338	5854.33	公线	156.06	46	2703	25475	-23494.54	受限	不可开放
15261	10kV蔡符一线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡符一线951开关	蔡沱站	90200	是	400	6928.2	公线	331.33	83	5738.6	6000	-6196.04	不受限	不可开放
15262	10kV荞兰线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	荞兰线914开关	马边荞坝站	10000	否	300	5196.15	公线	385.39	128	6675	2650	-4648.47	不受限	不可开放
15263	10kV港园一线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园Ⅰ线916开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	389.88	74	6752.8	23505	-22913.9	受限	不可开放
15264	10kV杨黄线	井研电力调度控制分中心	杨黄线931开关	杨家河站	80000	否	300	5196.15	公线	57.44	19	994.8	0	3681.73	受限	不可开放
15265	10kV符乐线	峨眉山电力调度控制分中心	符乐线921开关	符溪站	20000	否	178	3083.05	公线	133.37	75	2310	6105	-5948.56	不受限	不可开放
15266	10kV桂园二线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅱ线922开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	503.79	116	8725.6	0	-1975.84	不受限	不可开放
15267	10kV望天线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	望天线914开关	望城站	113000	否	530	9179.87	专线	137.97	26	2389.7	0	5872.18	受限	不可开放
15268	10kV石城一线大馈线	井研电力调度控制分中心	石城一线931开关	石家桥站	100000	是	500	8660.25	公线	447.63	90	7753	0	-824.8	不受限	不可开放
15269	10KV马锋线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马锋线925开关	马边站	80100	否	344	5958.25	公线	199.79	58	3460.4	2915	-1012.98	不受限	不可开放
15270	10kV营渌线大馈线	营山电力调度控制中心	营渌线914开关	营山站	100000	否	275	4763.14	公线	307.15	112	5319.9	500	-1533.07	不受限	不可开放
15271	10kV马门线	峨眉山电力调度控制分中心	马门线931开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	146.88	49	2544	5820	-4207.08	不受限	不可开放
15272	10kV周天线	井研电力调度控制分中心	周天线922开关	周坡站	16300	是	275	4763.14	公线	254.97	93	4416	0	-605.49	不受限	不可开放
15273	10kV蔡工三线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工三线965开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	324.25	81	5616	2050	-1430.62	不受限	不可开放
15274	10kV烟石一线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟石Ⅰ回916开关	烟山站	20000	否	274	4745.82	公线	147.74	54	2558.9	200	1512.34	受限	不可开放
15275	10kV坝政线	南部电力调度控制中心	10kV坝政线964开关	黄家坝站	126000	否	599	10374.98	公线	249.84	42	4327.2	0	5010.28	受限	不可开放
15276	10kV星土线	夹江电力调度控制分中心	星土线994开关	星和站	100000	否	552.12	9563	公线	451.76	82	7824.4	0	782.3	受限	不可开放
15277	10kV星高线大馈线	夹江电力调度控制分中心	星高线993开关	星和站	80000	否	400	6928.2	公线	519.01	130	8989.2	0	-2753.82	受限	不可开放
15278	10kV烟石二线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟石Ⅱ线925开关	烟山站	20000	是	398	6893.56	公线	314.69	79	5450.4	2300	-2235.55	受限	不可开放

15279	10kV劳水线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳水线922开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公线	226.56	113	3924	4590	-5396.31	不受限	不可开放
15280	10kV望孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望孙Ⅱ线922开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	328.49	62	5689.5	31210	-29555.6	受限	不可开放
15281	10kV木南一线间隔	夹江电力调度控制分中心	木南一线923开关	木城站	10000	否	378	6547.15	公线	106.52	28	1845	0	4047.43	受限	不可开放
15282	10kV井城二线	井研电力调度控制分中心	井城二线917开关	井研站	100000	是	500	8660.25	公线	501.76	100	8690.4	0	-1762.2	不受限	不可开放
15283	10kV劳石线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳石线926开关	劳动站	50000	是	200	3464.1	公线	147.22	74	2549.9	1560	-1338.62	不受限	不可开放
15284	10kV杨东线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨东线962开关	杨柳湾站	81500	是	445	7707.63	公线	298.6	67	5171.8	1500	-505.7	不受限	不可开放
15285	10kV竹石线	井研电力调度控制分中心	竹石线912开关	竹园站	10000	否	275	4763.14	公线	338.61	123	5864.7	0	-1577.87	不受限	不可开放
15286	10kV观马线大馈线	高坪电力调度控制中心	观马线912开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	288.45	72	4996	6185	-5666.15	受限	不可开放
15287	10kV湾农线	南部电力调度控制中心	湾农线939开关	赵家湾站	113000	否	170	2944.49	公线	227.19	134	3935	0	-1284.96	不受限	不可开放
15288	10kV黄夹一线大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄夹一线912开关	黄土埂站	90000	是	552.12	9563	公线	546.19	99	546.19	0	-1809.6	受限	不可开放
15289	10kV寿丰线	峨眉山电力调度控制分中心	寿丰线927开关	寿鹤站	32000	否	271	4693.86	公线	436.19	161	7554.8	3730	-7529.71	受限	不可开放
15290	10kV井三线	井研电力调度控制分中心	井三线927开关	井研站	100000	是	365	6321.99	公线	367.78	101	6369.9	0	-1312.31	不受限	不可开放
15291	10kV都嘉一线大馈线	高坪电力调度控制中心	都嘉I线916开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	82.74	17	1433.1	400	7316.29	受限	不可开放
15292	10kV门科线大馈线	高坪电力调度控制中心	门科线922开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	236.17	45	4090.5	6815	-3561.6	不受限	不可开放
15293	10kV杨红线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	杨红线974开关	杨柳湾站	81500	是	380	6581.79	公线	332.63	88	5761.1	1330	-1825.67	不受限	不可开放
15294	10kV城夹Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	城夹二线912开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	102	20	1766.6	0	5244.74	受限	不可开放
15295	10kV北五二线大馈线	南充电力调度控制中心	北五Ⅱ回927开关	北湖站	126000	是	646	11189.05	公线	417.85	65	7237.2	1880	-165.96	不受限	不可开放
15296	10kV马金线	峨眉山电力调度控制分中心	马金线932开关	马坪站	40000	否	300	5196.15	公线	541.97	181	9387	12360	-17590.08	不受限	不可开放
15297	10kV川工线	营山电力调度控制中心	川工线927开关	济川站	100000	是	445	7707.63	公线	428.16	96	7415.8	0	-1249.7	不受限	不可开放
15298	10kV千化线	井研电力调度控制分中心	千化线924开关	千佛站	16300	是	275	4763.14	公线	342.78	125	5937	0	-2126.49	不受限	不可开放
15299	10kV甘夹一线	夹江电力调度控制分中心	甘夹一线911开关	甘霖站	80000	是	506	8764.18	公线	241.47	48	4182.2	0	2829.14	受限	不可开放
15300	10kV杨踏线	井研电力调度控制分中心	杨踏线916开关	杨家河站	80000	是	300	5196.15	公线	255.17	85	4419.6	0	-262.68	受限	不可开放
15301	10kV都嘉三线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都嘉III线914开关	都京坝站	22300	否	495	8573.65	专线	82.74	17	1433	0	6283.29	受限	不可开放
15302	10kV甘新Ⅱ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	甘新Ⅱ回913开关	甘霖站	80000	是	552	9560.92	公线	375.73	68	6507.6	0	1141.14	受限	不可开放
15303	10kV城开线	西充电力调度控制分中心	城开线923开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	289	68	5005	6200	-338.74	不受限	不可开放
15304	10kV东兴线大馈线	高坪电力调度控制中心	东兴线938开关	河东站	126000	否	595	10305.7	公线	15.97	3	276.6	0	9275.13	受限	不可开放

15305	10kV龙镇线	峨眉山电力调度控制分中心	龙镇线915开关	龙池站	31200	是	200	3464.1	公线	385.09	193	6669.7	700	-4598.42	不受限	不可开放
15306	10kV星黄线大馈线	夹江电力调度控制分中心	星黄线996开关	星和站	80000	是	481.2	8334.63	公线	45.28	9	784.3	0	5883.4	受限	不可开放
15307	10kV河满一线	南部电力调度控制中心	10kV河满一线916	河东站(南部)	14300	否	330	5715.77	公线	367.34	111	6362.3	0	-1218.11	不受限	不可开放
15308	10kV花云线	射洪电力调度控制中心	花云线924开关	桃花山	150000	否	490	8487.05	公线	324.08	66	5613	2230	-204.66	不受限	不可开放
15309	10kV城莲线	西充电力调度控制分中心	城莲线925开关	城南站(西充)	40000	否	224	3879.79	公线	225.08	100	3898.3	580	-986.49	受限	不可开放
15310	10kV凌浩线922断路器间隔	南部电力调度控制中心	10kV凌浩线922	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	285.57	76	4946	250	680.85	受限	不可开放
15311	10kV桂园三线大馈线	蓬安电力调度控制中心	桂园Ⅲ线923开关	桂花站	100000	否	433	7499.78	公线	496.13	115	8593	0	-1843.2	不受限	不可开放
15312	10kV烟都线大馈线	高坪电力调度控制中心	烟都线913开关	烟山站	20000	否	398	6893.56	公线	358.68	90	6212.4	0	-8.2	受限	不可开放
15313	10kV秀城四线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城四线924开关	秀湖站	90000	是	328	5681.13	公线	549.31	167	9514	905	-5874.1	不受限	不可开放
15314	10kV峨青线	峨眉山电力调度控制分中心	峨青线919开关	峨山站	50000	是	431	7465.14	公线	198.85	46	3444	8750	-6221.89	不受限	不可开放
15315	10kV金凤线	射洪电力调度控制中心	金凤线922开关	金家	12600	否	170	2944.49	公线	189.7	112	3285.6	160	-795.56	受限	不可开放
15316	10kV峰塘线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	峰塘线923开关	文峰站	90000	是	553	9578.24	公线	267.44	48	4632	9500	-6469.41	不受限	不可开放
15317	10kV金家镇线	射洪电力调度控制中心	金家镇线913开关	金家	12600	否	300	5196.15	公线	69.56	23	1204.8	0	3471.73	受限	不可开放
15318	10kV民玛线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民玛线911开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	270.35	90	4682.4	0	-5.87	不受限	不可开放
15319	10kV碧纺线	射洪电力调度控制中心	碧纺线913开关	碧庄	6300	否	100	1732.05	公线	12.5	12	216.5	630	712.34	受限	不可开放
15320	10kV南化二线	仪陇电力调度控制中心	南化二线915开关	丰南站	163000	是	507	8781.5	公线	577.83	114	10008.1	0	-2982.9	不受限	不可开放
15321	10kV佛龚二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛龚二回926开关	佛殿站	80000	是	400	6928.2	公线	70.71	18	1224.7	7265	-2947.14	不受限	不可开放
15322	10kV劳乡线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	劳乡线923开关	劳动站	50000	否	200	3464.1	公线	102.02	51	1767	2310	-959.31	不受限	不可开放
15323	10kV城园一线	西充电力调度控制分中心	城园I线924开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	320.28	76	5547.2	0.7	313.36	受限	不可开放
15324	10kV符胶线	峨眉山电力调度控制分中心	符胶线923开关	符溪站	20000	是	271	4693.86	公线	239.92	89	4155.4	6615	-7015.31	不受限	不可开放
15325	10kV柳树镇线	射洪电力调度控制中心	柳树镇线924开关	柳树	80000	是	400	6928.2	公线	398.15	100	6896	1600	-2953.44	不受限	不可开放
15326	10kV暴大线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	暴大线914开关	暴风坪站	8000	否	300	5196.15	公线	335.66	112	5813.6	0	-1137.07	不受限	不可开放
15327	10kV花绿线	射洪电力调度控制中心	花绿线922开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	409.53	84	7093	880	-1183.36	不受限	不可开放
15328	10kV港环二线	高坪电力调度控制中心	港环二线923开关	航空港站	100000	否	595	10305.7	专线	227.73	38	3944.2	3000	2330.93	受限	不可开放
15329	10kV金武线	射洪电力调度控制中心	金武线915开关	金家	12600	是	335	5802.37	公线	251.22	75	4351.2	200	90.7	受限	不可开放
15330	10kV莽河线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	莽河线912开关	马边莽坝站	10000	否	300	5196.15	公线	612.17	204	10602.7	0	-5926.17	不受限	不可开放

15331	10kV家桥线	射洪电力调度控制中心	家桥线914开关	张家口	63000	是	400	6928.2	公线	321.15	80	5562.4	630	-649.84	不受限	不可开放
15332	10kV碧万线	射洪电力调度控制中心	碧万线911开关	碧庄	6300	是	380	6581.79	公线	299.18	79	5181.8	0	83.63	受限	不可开放
15333	10kV民东线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	民东线913开关	民主站	6300	否	300	5196.15	公线	264.72	88	4585	0	91.53	不受限	不可开放
15334	10kV带陈二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	带陈Ⅱ线916开关	玉带站	100000	是	553	9578.24	公线	447.2	81	7745.5	500	-582.91	不受限	不可开放
15335	10kV北土二线大馈线	南充电力调度控制中心	北土Ⅱ回925开关	北湖站	126000	是	553	9578.24	公线	462.12	84	8004	3425	-3766.41	不受限	不可开放
15336	10kV太升线	射洪电力调度控制中心	太升线921开关	太乙	12600	是	400	6928.2	公线	183.28	46	3174.4	0	2368.16	受限	不可开放
15337	10kV东友二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东友Ⅱ线973开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	236.58	45	4097.5	0	3246.4	受限	不可开放
15338	10kV龙郁线	射洪电力调度控制中心	龙郁线912开关	蟠龙	100000	是	400	6928.2	公线	383.07	96	6634.8	2600	-3692.24	不受限	不可开放
15339	10kV凌滨线	南部电力调度控制中心	凌滨线911开关	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	358.31	95	6206	0	-329.15	受限	不可开放
15340	10kV家大线	射洪电力调度控制中心	家大线923开关	张家口	63000	是	335	5802.37	公线	248.38	74	4301.9	2800	-2460	不受限	不可开放
15341	10kV城园二线	西充电力调度控制分中心	城园II线915开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	156	37	2702	9560	-3698.74	不受限	不可开放
15342	10kV张生一线	峨眉山电力调度控制分中心	张生I线957开关	张家湾站	80000	是	300	5196.15	公线	291.06	97	5041.2	1000	-1364.67	受限	不可开放
15343	10kV北新线（城北）大馈线	营山电力调度控制中心	北新线911开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	164.13	60	2842.8	0	967.71	受限	不可开放
15344	10kV蔡工二线	峨眉山电力调度控制分中心	蔡工二线955开关	蔡沱站	90000	是	400	6928.2	公线	179	45	3100	3600	-1158	不受限	不可开放
15345	10kV星叶I回大馈线	夹江电力调度控制分中心	星叶Ⅰ回948开关	星和站	80000	否	428	7413.18	公线	506.86	118	8778.9	1000	-3107.04	受限	不可开放
15346	10kV城夹Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	城夹一线914开关	城南站	18000	是	506	8764.18	公线	241.47	48	4182.2	0	2829.14	受限	不可开放
15347	10kV城占线	西充电力调度控制分中心	城占线921开关	城南站(西充)	40000	否	224	3879.79	公线	97.78	44	1693.6	0.62	1797.59	受限	不可开放
15348	10kV秀城一线	峨眉山电力调度控制分中心	秀城一线914开关	秀湖站	80000	是	328	5681.13	公线	276.73	84	4793	2450	-2698.1	不受限	不可开放
15349	10kV塘件线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	塘件线925开关	汉塘	360000	是	553	9578.24	公线	468.83	85	8120.2	0	-457.61	不受限	不可开放
15350	10kV星新一线992大馈线	夹江电力调度控制分中心	星新Ⅰ回992开关	星和站	100000	否	320	5542.56	专线	0	0	0	0	4988.3	受限	不可开放
15351	10kV柳红线	射洪电力调度控制中心	柳红线915开关	柳树	80000	是	440	7621.02	公线	290.99	66	5040	4050	-2993.18	不受限	不可开放
15352	10kV春海线	仪陇电力调度控制中心	春海线947开关	春晖站	80000	是	565	9786.09	公线	597.3	106	10345.3	0	-2516.43	受限	不可开放
15353	10kV北土一线大馈线	南充电力调度控制中心	北土Ⅰ回923开关	北湖站	126000	是	553	9578.24	公线	454.09	82	7864.8	500	-702.21	不受限	不可开放
15354	10kV隆石线	大英电力调度控制中心	隆石线923开关	隆盛	20000	是	400	6928.2	公线	275.08	69	4764.4	3000	-2221.84	不受限	不可开放
15355	10kV多东线	西充电力调度控制分中心	多东线915开关	多扶站(西充)	14000	否	180	3117.69	公线	139.11	77	2409.4	1800	-1403.48	受限	不可开放
15356	10kV黄松Ⅰ回大馈线	夹江电力调度控制分中心	黄松一线915开关	黄土埂站	90000	否	335	5802.37	公线	203.99	61	3533.1	0	1689.03	受限	不可开放
15357	10kV龙苗线	峨眉山电力调度控制分中心	龙苗线912开关	龙池站	8000	否	150	2598.08	公线	80	53	1386	14945	-14252	不受限	不可开放
15358	10kV佛城二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛城二线924开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	229.97	57	3983.1	2230	22.28	不受限	不可开放

15359	10kV家红线	射洪电力调度控制中心	家红线922开关	张家口	63000	是	275	4763.14	公线	276.13	100	4782.5	0	-971.99	不受限	不可开放
15360	10kV莱魁线	大英电力调度控制中心	莱魁线922开关	蓬莱	100000	是	553	9578.24	公线	451.67	82	7822.9	900	-1060.31	不受限	不可开放
15361	10kV永高线	大英电力调度控制中心	永高线913开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	151.73	63	2628	1000	-302.46	不受限	不可开放
15362	10kV太龙线	射洪电力调度控制中心	太龙线915开关	太乙	12600	否	380	6581.79	公线	292.75	77	5070.4	200	653.21	受限	不可开放
15363	10kV滨解线	射洪电力调度控制中心	滨解线934开关	滨河	102400	是	490	8487.05	公线	236.89	48	4103	0	2686.64	受限	不可开放
15364	10kV门园三线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园三线925开关	龙门站	80000	否	595	10305.7	公线	431.47	73	7473.1	25580	-23777.97	不受限	不可开放
15365	10kV柳园线	蒲城电力调度控制中心	柳园线916开关	柳池	302000	是	500	8660.25	公线	525.51	105	9101.8	630	-441	不受限	不可开放
15366	10kV寿燕线	峨眉山电力调度控制分中心	寿燕线912开关	寿鹤站	32000	是	247	4278.17	公线	80	53	1386	12870	-14252	受限	不可开放
15367	10kV坝铁线大馈线专线	南部电力调度控制中心	10kV坝铁线925	黄家坝站	126000	否	377	6529.83	专线	23.04	6	399	0	5477.85	受限	不可开放
15368	10kV安铁线	射洪电力调度控制中心	安铁线923开关	武安	100200	否	490	8487.05	公线	143.47	29	2484.9	0	5153.44	受限	不可开放
15369	10kV北桥线913大馈线	营山电力调度控制中心	北桥线913开关	城北站(营山)	36000	是	580	10045.89	公线	392.59	68	6799.6	0	1237.11	受限	不可开放
15370	10kV佛龚一线	峨眉山电力调度控制分中心	佛龚Ⅰ回925开关	佛殿站	80000	否	400	6928.2	公线	326.69	82	5658.3	4620	-4042.92	不受限	不可开放
15371	10kV柳工线	射洪电力调度控制中心	柳工线916开关	柳树	80160	是	230	3983.72	公线	119.86	52	2076	0	1110.98	受限	不可开放
15372	10kV青新线	大英电力调度控制中心	青新线919开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	514.09	93	8904	0	-1241.41	不受限	不可开放
15373	10kV瞿洋线	射洪电力调度控制中心	瞿洋线913开关	瞿河	20100	是	307	5317.4	公线	138.05	45	2391	0	1862.92	受限	不可开放
15374	10kV佛佛二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛佛二回921开关	佛殿站	80000	否	308	5334.72	公线	42.21	14	731	7900	-4363.22	不受限	不可开放
15375	10kV关薇线	射洪电力调度控制中心	关薇线917开关	城关	36050	是	436	7551.74	公线	178.48	41	3091.2	0	2950.19	受限	不可开放
15376	10kV关立线	射洪电力调度控制中心	关立线918开关	城关	36000	是	436	7551.74	公线	213.26	49	3693.6	0	2347.79	受限	不可开放
15377	10kV玉岛线	射洪电力调度控制中心	玉岛线924开关	玉太	20000	是	400	6928.2	公线	52.55	13	910.2	0	4632.36	受限	不可开放
15378	10kV塔上线	高坪电力调度控制中心	塔上线974开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	公线	25.36	4	439.2	12090	-2814.87	不受限	不可开放
15379	10kV双兴线	营山电力调度控制中心	双兴线925开关	双河场站(营山)	20000	否	100	1732.05	公线	236.21	236	4091.1	0	-2532.26	不受限	不可开放
15380	10kV安镇线911大馈线	嘉陵电力调度控制中心	安镇线911开关	安平站	16300	否	200	3464.1	公线	195.66	98	3388.8	0	-271.11	不受限	不可开放
15381	10kV安新线	射洪电力调度控制中心	安新线927开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	304.53	76	5274.4	0	268.16	受限	不可开放
15382	10kV安桥线	射洪电力调度控制中心	安桥线924开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	354.34	89	6137.2	0	-594.64	受限	不可开放
15383	10kV多金线	西充电力调度控制分中心	多金线916开关	多扶站(西充)	14000	是	200	3464.1	公线	241.69	121	4186	6045	-7459.72	受限	不可开放
15384	10kV东涧线大馈线	高坪电力调度控制中心	东涧线974开关	河东站	126000	否	530	9179.87	专线	181.93	34	3151	0	5110.88	受限	不可开放
15385	10kV马太线	峨眉山电力调度控制分中心	马太线934开关	马坪站	40000	是	300	5196.15	公线	226	75	3914	1315	-1073	不受限	不可开放
15386	10kV星园二线	夹江电力调度控制分中心	星园二线911开关	星和站	80000	否	552	9560.92	公线	540.75	98	9365.8	0	-760.97	受限	不可开放

15387	10kV坪镇线	南部电力调度控制中心	10kV坪镇线911	大坪站(南部)	32500	否	110	1905.26	公线	102.93	94	1782.8	0	-68.07	不受限	不可开放
15388	10kV玉龙线	射洪电力调度控制中心	玉龙线912开关	玉太	20000	是	400	6928.2	公线	68.44	17	1185.3	0	4357.26	受限	不可开放
15389	10kV寿吴线	峨眉山电力调度控制分中心	寿吴线913开关	寿鹤站	26700	否	376	6512.51	公线	341.07	91	5907.3	0	-46.04	不受限	不可开放
15390	10kV玉花线	射洪电力调度控制中心	玉花线923开关	玉太	20000	是	335	5802.37	公线	197.7	59	3424.2	0	1217.7	受限	不可开放
15391	10kV北联线大馈线	营山电力调度控制中心	北联线915开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	248.01	65	4295.5	300	669.93	受限	不可开放
15392	10kV玉木线	射洪电力调度控制中心	玉木线911开关	玉太	20000	是	400	6928.2	公线	92.98	23	1610.5	2000	1932.06	受限	不可开放
15393	10kV都京线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV都京线923开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	公线	174.9	33	3075.1	15490	-10303.22	不受限	不可开放
15394	10kV马杨线	峨眉山电力调度控制分中心	马杨线926开关	马坪站	40000	否	223	3862.47	公线	55.43	25	960	7135	-4618.78	不受限	不可开放
15395	10kV龙盐线	射洪电力调度控制中心	龙盐线972开关	蟠龙	100000	是	445	7707.63	公线	392.63	88	6800.4	0	-634.3	不受限	不可开放
15396	10kV北乐一线大馈线	南充电力调度控制中心	北乐Ⅰ回919开关	北湖站	126000	是	553	9578.24	公线	397.83	72	6890.4	1410	-637.81	不受限	不可开放
15397	10kV北口线大馈线	营山电力调度控制中心	北口线914开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	304.01	111	5265.5	0	-1454.99	受限	不可开放
15398	10kV佛清二线	峨眉山电力调度控制分中心	佛清二回923开关	佛殿站	80000	否	420	7274.61	公线	152.64	36	2643.8	20160	-16256.65	不受限	不可开放
15399	10kV望阳一线大馈线	高坪电力调度控制中心	望阳Ⅰ线913开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	319.24	60	5529.2	0	1814.7	受限	不可开放
15400	10kV青狮线	大英电力调度控制中心	青狮线962开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	391.45	71	6780	2615	-1732.41	不受限	不可开放
15401	10kV光城二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光城Ⅱ线919开关	保光站	100000	是	553	9578.24	公线	608.76	110	10543.7	0	-2881.11	不受限	不可开放
15402	10kV安馆线	射洪电力调度控制中心	安馆线961开关	武安	100000	是	400	6928.2	公线	322.58	81	5587.1	6928	-6972.54	不受限	不可开放
15403	10kV花滨线	射洪电力调度控制中心	花滨线917开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	288.88	59	5003.4	6340	-4553.76	不受限	不可开放
15404	10kV南中线	射洪电力调度控制中心	南中线927开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	411.27	84	7123.2	0	-333.56	不受限	不可开放
15405	10kV春环二线	仪陇电力调度控制中心	春环二线925开关	春晖站	80000	是	377	6529.83	公线	595.9	158	10321	0	-5097.14	受限	不可开放
15406	10kV青体线	大英电力调度控制中心	青体线961开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	490.53	89	8496	0	-833.41	不受限	不可开放
15407	10kV大集线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大集线915开关	大通站	16300	是	211	3654.63	公线	184.3	87	3192	0	-268.3	不受限	不可开放
15408	10kV温石线	大英电力调度控制中心	温石线918开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	349.61	67	6055.2	5000	-3849.87	不受限	不可开放
15409	10kV光城一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光城Ⅰ线961开关	保光站	100000	是	553	9578.24	公线	481.36	87	8337.2	0	-674.61	不受限	不可开放
15410	10kV太乙镇线	射洪电力调度控制中心	太乙镇线922开关	太乙	12600	是	220	3810.51	公线	142.36	65	2465.6	0	582.81	受限	不可开放
15411	10kV港军线大馈线专线	高坪电力调度控制中心	港军线921开关	航空港站	100000	否	280	4849.74	专线	120.99	43	2095.6	3000	-730.83	受限	不可开放
15412	10kV金陈线	射洪电力调度控制中心	金陈线914开关	金家	12600	是	300	5196.15	公线	190.95	64	3307.2	0	849.72	受限	不可开放
15413	10kV安峰线	射洪电力调度控制中心	安峰线926开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	351.12	79	6081.4	0	84.7	不受限	不可开放
15414	10kV金定线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金定线911开关	金宝站	12600	是	200	3464.1	公用	170.4	85	2951.3	0	-180.02	不受限	不可开放

15415	10kV金华镇线	射洪电力调度控制中心	金华镇线924开关	桐子湾	100000	是	335	5802.37	公线	239.17	71	4142.5	565	-65.6	不受限	不可开放
15416	10kV东京线大馈线	高坪电力调度控制中心	东京线972开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	313.59	59	5431.4	3280	-1367.5	受限	不可开放
15417	10kV太明线	射洪电力调度控制中心	太明线923开关	太乙	12600	是	335	5802.37	公线	256.67	77	4445.6	0	196.3	受限	不可开放
15418	10kV北回线（城北）大馈线	营山电力调度控制中心	北回线925开关	城北站(营山)	36000	是	380	6581.79	公线	567.45	149	9828.2	350	-4912.77	受限	不可开放
15419	10kV北华二线大馈线	南充电力调度控制中心	北华Ⅱ回914开关	北湖站	126000	是	646	11189.05	公线	509.45	79	8823.6	3800	-3672.36	不受限	不可开放
15420	10kV温葫线	大英电力调度控制中心	温葫线928开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	459.75	88	7536.3	0	-2489.47	不受限	不可开放
15421	10kV百纪线	射洪电力调度控制中心	百纪线911开关	百战	10000	是	234	4053	公线	174.99	75	3030.8	0	211.6	受限	不可开放
15422	10kV龙锂线	射洪电力调度控制中心	龙锂线914开关	蟠龙	100000	是	400	6928.2	公线	436.58	109	7561.6	0	-2019.04	不受限	不可开放
15423	10kV北复线大馈线	营山电力调度控制中心	北复线912开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	324.88	73	5627	0	539.1	受限	不可开放
15424	10kV青高线	大英电力调度控制中心	青高线925开关	青龙坡	80000	是	240	4156.92	公线	175.64	73	3042	2460	-2176.46	不受限	不可开放
15425	10kV龙七线	射洪电力调度控制中心	龙七线913开关	蟠龙	100000	是	495	8573.65	公线	404.8	82	7011.2	4600	-4752.28	不受限	不可开放
15426	10kV车建一线	乐山电力调度控制中心	车建一线927开关	车子站	110000	是	400	6928.2	公线	380.21	95	6585.3	0	-1042.74	不受限	不可开放
15427	10kV花碧线	射洪电力调度控制中心	花碧线913开关	桃花山	150000	是	490	8487.05	公线	373.28	76	6465.2	10000	-9675.56	不受限	不可开放
15428	10kV荆水线919大馈线	南充电力调度控制中心	荆水线919开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	74.18	13	1284.8	80	7255.62	受限	不可开放
15429	10kV界花三线大馈线	安州电力调度控制中心	界花三线945开关	界牌站	40000	是	600	10392.3	公线	568.82	95	9852	0	-1538.16	不受限	不可开放
15430	10kV家荣线	射洪电力调度控制中心	家荣线925开关	张家口	63000	是	300	5196.15	公线	227.99	76	3948.8	10360	-10151.88	不受限	不可开放
15431	10kV双柏线	营山电力调度控制中心	双柏线913开关	双河场站(营山)	20000	否	200	3464.1	公线	186.05	93	3222.4	0	-104.71	不受限	不可开放
15432	10kV龙学线	蓬溪电力调度控制中心	龙学线921开关	龙马	100000	是	540	9353.07	公线	426.91	79	7394.1	0	88.36	不受限	不可开放
15433	10kV荆开一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅰ线961开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	325.37	50	5635.4	37090	-33774.16	受限	不可开放
15434	10kV东宏线大馈线	高坪电力调度控制中心	东宏线936开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	103.24	19	1788.1	32098	-26542.2	受限	不可开放
15435	10kV义龙线916大馈线	西充电力调度控制分中心	义龙线916	义兴站(西充)	12600	是	220	3810.51	公线	145.16	66	2514.1	3760	-3225.69	不受限	不可开放
15436	10kV仙四线	射洪电力调度控制中心	仙四线923开关	天仙	12600	否	335	5802.37	公线	104.87	31	1816.4	2330	1075.73	受限	不可开放
15437	10kV晨该二线大馈线	安州电力调度控制中心	晨该二线932开关	华晨站	35000	是	600	10392.3	公线	719.92	120	12469.1	0	-4155.26	受限	不可开放
15438	10kV宏城一线大馈线	梓潼电力调度控制中心	宏城一线904开关	宏仁站	50000	是	400	6928.2	公用	337.18	84	5840	0	-297.44	不受限	不可开放
15439	10kV东孙二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东孙Ⅱ线971开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	187.88	35	3254.1	21260	-17170.2	受限	不可开放
15440	10kV海孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海孙一线914开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	406.69	68	7043.9	31090	-29889.34	不受限	不可开放
15441	10kV东体线	射洪电力调度控制中心	东体线913开关	城东	16000	是	300	5196.15	公线	242.25	81	4195.8	0	-38.88	不受限	不可开放
15442	10kV东汉二线大馈线	高坪电力调度控制中心	东汉II线925开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	79.3	15	1373.4	1260	4710.5	受限	不可开放

15443	10kV荆开二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆开Ⅱ线929开关	荆溪	360000	是	646	11189.05	公线	263.32	41	4560.7	11510	-7119.46	受限	不可开放
15444	10kV北电线921大馈线	营山电力调度控制中心	北电线921开关	城北站(营山)	36000	是	445	7707.63	公线	620.72	139	10750.9	0	-4584.8	受限	不可开放
15445	10kV仙莲线	射洪电力调度控制中心	仙莲线912开关	天仙	12600	是	335	5802.37	公线	91.29	27	1581.2	0	3060.7	受限	不可开放
15446	10kV塘镇线大馈线	游仙电力调度控制中心	塘镇线914开关	塘汛站	31500	是	597	10340.34	公用	680.65	114	11788.8	880	-4396.53	不受限	不可开放
15447	10kV西嘉一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉一线918开关	西山站	103000	否	380	6581.79	公线	422.9	111	7324.6	0	-1400.99	不受限	不可开放
15448	10kV东岸线大馈线	高坪电力调度控制中心	东岸线927开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	256.56	48	4443.7	1515	1385.2	受限	不可开放
15449	10kV永黄线	大英电力调度控制中心	永黄线924开关	永乐	12600	是	240	4156.92	公线	159.36	66	2549.8	0	-1166.66	不受限	不可开放
15450	10kV双岱线	西充电力调度控制分中心	双岱线912开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	431.84	196	7479.4	50	-4099.94	不受限	不可开放
15451	10kV东果线大馈线	高坪电力调度控制中心	东果线929开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	278.46	53	4823	22190	-19669.1	受限	不可开放
15452	10kV仙永线	射洪电力调度控制中心	仙永线911开关	天仙	12600	否	335	5802.37	公线	154.48	46	2675.6	1740	806.53	受限	不可开放
15453	10kV回高线大馈线	绵阳电力调度控制中心	回高线919开关	回龙站	50000	是	600	10392.3	公线	632.62	105	10957	0	-2643.16	不受限	不可开放
15454	10kV凤大线	西充电力调度控制分中心	凤大线921开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	346.93	87	6008.9	0.26	226.22	受限	不可开放
15455	10kV仙东线	射洪电力调度控制中心	仙东线924开关	天仙	12600	否	275	4763.14	公线	131.43	48	2276.4	0	2010.43	受限	不可开放
15456	10kV马螺线大馈线	高坪电力调度控制中心	马螺线915开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	240.27	60	4161.5	3920	-2566.65	不受限	不可开放
15457	10kV游潮线	蓬溪电力调度控制中心	游潮线919开关	上游	80000	是	550	9526.28	公线	443.35	81	7678.8	2500	-2557.78	不受限	不可开放
15458	10kV长镇线大馈线	高坪电力调度控制中心	长镇线913开关	长乐站	20000	否	454	7863.51	公线	317.32	70	5496	5035	-3453.84	受限	不可开放
15459	10kV东际线914大馈线	高坪电力调度控制中心	东际线914开关	河东站	126000	是	530	9179.87	专线	297.51	56	5152.9	0	2191	受限	不可开放
15460	10kV海江一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海江一线925开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	539.57	91	9345.3	13900	-15000.74	不受限	不可开放
15461	10kV凌鸦线	南部电力调度控制中心	10kV凌鸦线924	凌云站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	319.98	53	5542	0	3795.48	受限	不可开放
15462	10kV柳新线	射洪电力调度控制中心	柳新线923开关	柳树	80000	是	495	8573.65	公线	250.81	51	4344	3830	-1315.08	不受限	不可开放
15463	10kV凤多一线	西充电力调度控制分中心	凤多I线924开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	247.22	82	4281.8	1115	-720.27	受限	不可开放
15464	10kV金龙线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金龙线924开关	金凤站	16300	是	174	3013.77	公线	231.55	133	4010.4	0	-1599.38	不受限	不可开放
15465	10kV荆恒线大馈线	南充电力调度控制中心	荆恒线971开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	专线	182.29	33	3157.2	0	5463.22	受限	不可开放
15466	10kV正场线	蓬安电力调度控制中心	正场线925开关	正源站(蓬安)	20000	否	507	8781.5	公线	476.49	94	8252.8	0	-349.45	不受限	不可开放
15467	10kV明回线	蓬溪电力调度控制中心	明回线924开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	93.95	34	1627.2	0	2183.31	受限	不可开放
15468	10kV金华线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金华线923开关	金凤站	16300	是	174	3013.77	公线	212.01	122	3672	0	-1260.98	不受限	不可开放
15469	10kV凤多二线	西充电力调度控制分中心	凤多II线925开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	231.37	77	4007.3	0.15	669.08	受限	不可开放
15470	10kV北滨线924大馈线	营山电力调度控制中心	北滨线924开关	城北站(营山)	36000	是	515	8920.06	公线	346.79	67	6006.4	0	1129.65	受限	不可开放

15471	10kV棉居线	射洪电力调度控制中心	棉居线915开关	棉纺厂站	16000	否	235	4070.32	公线	251.14	107	4349.8	0	-686.51	不受限	不可开放
15472	10kV江欣一线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣一线941开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	410.38	74	7107.7	0	554.89	受限	不可开放
15473	10kV温园线	大英电力调度控制中心	温园线914开关	温家坪	80000	否	553	9578.24	公线	266.61	48	4617.6	6780	-2777.18	不受限	不可开放
15474	10kV长鄢线大馈线	高坪电力调度控制中心	长鄢线911开关	长乐站	20000	是	398	6893.56	公线	348.32	88	6032.9	2585	-3103.05	不受限	不可开放
15475	10kV城清二线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅱ线916开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	637.75	116	11045.9	0	-2441.07	不受限	不可开放
15476	10kV莱双线	大英电力调度控制中心	莱双线925开关	蓬莱	100000	是	400	6928.2	公线	288.68	72	4999.9	12000	-11457.34	不受限	不可开放
15477	10kV花园二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园II线924开关	火花站	100000	是	553	9578.24	公线	636.06	115	11016.6	0	-3354.01	不受限	不可开放
15478	10kV青双线大馈线	营山电力调度控制中心	青双线911开关	青岩铺站(营山)	16000	否	275	4763.14	公线	288.36	105	4994.4	0	-707.57	不受限	不可开放
15479	10kV安武线	射洪电力调度控制中心	安武线917开关	武安	100000	是	335	5802.37	公线	282.37	84	4890.7	1930	-2178.8	不受限	不可开放
15480	10kV青骆线大馈线	营山电力调度控制中心	青骆线912开关	青岩铺站(营山)	16000	是	300	5196.15	公线	308.26	103	5339.1	0	-1182.18	不受限	不可开放
15481	10kV明月线	蓬溪电力调度控制中心	明月线911开关	明月	11300	是	275	4763.14	公线	188.97	69	3272.9	0	537.61	受限	不可开放
15482	10kV桥双线	大英电力调度控制中心	桥双线922开关	红旗桥	20000	是	553	9578.24	公线	451.23	82	7815.3	0	-152.71	不受限	不可开放
15483	10kV青骆线大馈线(骆市)	营山电力调度控制中心	青骆线913开关	骆市站(营山)	20000	是	220	3810.51	公线	337.18	153	5840	0	-2791.59	不受限	不可开放
15484	10kV东坝线大馈线	高坪电力调度控制中心	东坝线922开关	河东站	130000	是	530	9179.87	公线	328.55	62	5690.5	22290	-20636.6	受限	不可开放
15485	10kV龙康线	射洪电力调度控制中心	龙康线973开关	蟠龙	100000	是	436	7551.74	公线	230.37	53	3990	12000	-9948.61	不受限	不可开放
15486	10kV关地线	射洪电力调度控制中心	关地线924开关	城关	36000	是	490	8487.05	公线	366.79	75	6352.8	400	36.84	不受限	不可开放
15487	10kV义碾线926大馈线	西充电力调度控制分中心	义碾线926	义兴站(西充)	12600	是	275	4763.14	公线	144.57	53	2504	3400	-2093.49	不受限	不可开放
15488	10kV青魁线	大英电力调度控制中心	青魁线924开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	407.39	74	7056	650	-43.41	不受限	不可开放
15489	10kV湾香线	射洪电力调度控制中心	湾香线926开关	桐子湾	100000	是	335	5802.37	公线	263.31	79	4560.5	0	81.4	不受限	不可开放
15490	10kV北坝线大馈线	营山电力调度控制中心	北坝线922开关	城北站(营山)	36000	是	275	4763.14	公线	138.07	50	2391.4	0	1419.11	受限	不可开放
15491	10kV城西线北川大馈线	北川电力调度控制中心	城西线923开关	城关站	18000	是	305	5282.75	公用	333.22	109	5771.3	0	-1545.1	受限	不可开放
15492	10kV门东一线大馈线专变	高坪电力调度控制中心	门东一线931开关	龙门站	80000	否	390	6755	专线	64.62	17	1119.3	0	4960.2	受限	不可开放
15493	10kV塔科线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔科线918开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	204.3	34	3538.4	0	5736.73	受限	不可开放
15494	10kV莱寸线	大英电力调度控制中心	莱寸线913开关	蓬莱	100000	是	200	3464.1	公线	183.7	92	2939.2	0	-3874.32	不受限	不可开放
15495	10kV金富线	射洪电力调度控制中心	金富线921开关	金家	12700	是	220	3810.51	公线	109.9	50	1903.5	0	3048.41	受限	不可开放
15496	10kV回竹线	大英电力调度控制中心	回竹线922开关	回马	80000	是	310	5369.36	公线	290.54	94	5032.1	0	-736.61	不受限	不可开放
15497	10kV营景线大馈线	营山电力调度控制中心	营景线912开关	营山站	100000	是	580	10045.89	公线	436.36	75	7557.7	4000	-3520.99	不受限	不可开放
15498	10kV凤菇线大馈线专线	西充电力调度控制分中心	凤菇线911开关	凤凰站(西充)	20000	否	423	7326.57	专线	128	30	2216.9	1.12	4375.89	受限	不可开放

15499	10kV温采线	大英电力调度控制中心	温采线925开关	温家坪	80000	是	520	9006.66	公线	438.15	84	7588.8	0	-383.47	不受限	不可开放
15500	10kV百红线	射洪电力调度控制中心	百红线912开关	百战	10000	是	300	5196.15	公线	237.57	79	4114.7	4860	-4817.78	受限	不可开放
15501	10kV凤开一线	西充电力调度控制分中心	凤开I线915开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	172.25	43	2983.3	1050	2202.08	受限	不可开放
15502	10kV游拓线	蓬溪电力调度控制中心	游拓线928开关	上游	80000	是	455	7880.83	公线	408.08	90	7068	0	-763.34	不受限	不可开放
15503	10kV天永线大馈线	江油电力调度控制中心	天永路934开关	天明	120000	是	424	7343.9	公用	314.93	74	5454.6	0	420.52	受限	不可开放
15504	10kV三文线大馈线	游仙电力调度控制中心	三文线924开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	598.61	100	10368	1900	-3954.16	不受限	不可开放
15505	10kV蓬利线	蓬溪电力调度控制中心	蓬利线915开关	蓬南	20000	是	377	6529.83	公线	300.96	80	5212.7	200	-188.84	不受限	不可开放
15506	10kV观天线大馈线	高坪电力调度控制中心	观天线913开关	东观站	20000	是	398	6893.56	公线	300	75	5196	400	-81.15	受限	不可开放
15507	10kV江欣二线大馈线	南充电力调度控制中心	江欣二线943开关	滨江站	113000	是	553	9578.24	公线	218.31	39	3781.2	0	3881.39	受限	不可开放
15508	10kV凤开二线	西充电力调度控制分中心	凤开II线914开关	凤凰站(西充)	20000	否	400	6928.2	公线	147.99	37	2563.2	0.29	3671.89	受限	不可开放
15509	10kV城沙线大馈线	北川电力调度控制中心	城沙线926开关	城关站	18000	是	274	4745.82	公用	58.81	21	1018.6	500	2278.06	受限	不可开放
15510	10kV会城一线大馈线	江油电力调度控制中心	会城一线914开关	会昌站	50000	是	653	11310.29	公用	464.42	71	8043.7	0	1004.53	受限	不可开放
15511	10kV光园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	光园Ⅰ线927开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	536.35	97	9289.5	900	-2526.91	不受限	不可开放
15512	10kV温长线	大英电力调度控制中心	温长线919开关	温家坪	80000	是	553	9578.24	公线	499.75	90	8655.6	1250	-2243.01	不受限	不可开放
15513	10kV观老线大馈线	高坪电力调度控制中心	观老线914开关	东观站	20000	是	530	9179.87	公线	299.75	57	5191.7	2855	-702.8	受限	不可开放
15514	10kV游泉线	蓬溪电力调度控制中心	游泉线917开关	上游	80000	是	480	8313.84	公线	408.22	85	7070.4	0	-419.33	不受限	不可开放
15515	10kV芙滨线	营山电力调度控制中心	芙滨线915开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	506.42	83	8771.2	0	-318.79	不受限	不可开放
15516	10kV方园线	蒲城电力调度控制中心	方园线961开关	方斗站	113000	是	400	6928.2	公线	415.44	104	7195.4	250	-267	不受限	不可开放
15517	10kV蓬昆线	蓬溪电力调度控制中心	蓬昆线916开关	蓬南	20000	是	330	5715.77	公线	253.91	77	4397.8	250	-75.18	不受限	不可开放
15518	10kV九汉线大馈线	江油电力调度控制中心	九汉线913开关	九岭站	6300	否	360	6235.38	公用	321.18	89	5562.8	0	49.04	不受限	不可开放
15519	10kV桥蜀线	蓬溪电力调度控制中心	桥蜀线917开关	天桥	10000	是	300	5196.15	公线	245.64	82	4254.4	0	-97.48	不受限	不可开放
15520	10kV巨高线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨高线925开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	340.03	126	5889.4	0	-1680.51	不受限	不可开放
15521	10kV芙体线	营山电力调度控制中心	芙体线914开关	芙蓉站	100400	是	610	10565.51	公线	540.69	89	9364.8	0	-912.39	不受限	不可开放
15522	10kV凤桥一线	西充电力调度控制分中心	凤桥I线922开关	凤凰站(西充)	20000	是	400	6928.2	公线	86.55	22	1499.1	250	3793.46	受限	不可开放
15523	10kV城园线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城园线921开关	城南站(蓬安)	113000	否	552	9560.92	公线	519.61	94	8999.6	0	-394.77	不受限	不可开放
15524	10kV芙隆线	营山电力调度控制中心	芙隆线924开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	500.14	82	8662.4	0	-209.99	不受限	不可开放
15525	10kV蓬兴线	蓬溪电力调度控制中心	蓬兴线913开关	蓬南	20000	是	377	6529.83	公线	264.4	70	4579.4	750	-105.54	不受限	不可开放
15526	10kV城东线_北川大馈线	北川电力调度控制中心	城东线913开关	城关站	18000	是	400	6928.2	公用	313.18	78	5424.2	315	-196.64	受限	不可开放

15527	10kV沙石线大馈线	阆中电力调度控制分中心	沙石线915开关	沙溪站(阆中)	10000	否	278	4815.1	公线	279.97	101	4849	0	-515.41	不受限	不可开放
15528	10kV荆影线大馈线	南充电力调度控制中心	荆影线925开关	荆溪	360000	否	553	9578.24	公线	406.41	73	7039	4600	-3018.58	受限	不可开放
15529	10kV鼓工一线	南部电力调度控制中心	鼓工Ⅰ线932开关	天鼓岭站	100000	是	599	10374.98	公线	574.45	96	9949.4	0	-1649.42	不受限	不可开放
15530	10kV西嘉二线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	西嘉二线924开关	西山站	103000	是	467	8088.68	公线	460.88	99	7982.5	0	-1511.56	不受限	不可开放
15531	10kV门钢线大馈线	高坪电力调度控制中心	门钢线912开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	310.21	59	5372.8	3850	-1878.9	受限	不可开放
15532	10kV梁城七线	蒲城电力调度控制中心	梁城七线916开关	梁原站	100000	是	552	9560.92	公线	549.7	100	9520.8	-250	40	不受限	不可开放
15533	10kV溪职线大馈线	南充电力调度控制中心	溪职线922开关	濛溪站	13000	是	553	9578.24	专线	40.85	7	707.6	0	6954.99	受限	不可开放
15534	10kV晋川线大馈线	南充电力调度控制中心	晋川线970开关	搬晋	360000	否	553	9578.24	专线	528.52	96	9154	0	-533.58	不受限	不可开放
15535	10kV义镇线	西充电力调度控制分中心	义镇线917开关	义兴站(西充)	12600	是	423	7326.57	公线	293	69	5074.8	11375	-10588.54	不受限	不可开放
15536	10kV荆搬一线大馈线	南充电力调度控制中心	荆搬I线912开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	452.94	82	7845	0	-182.41	受限	不可开放
15537	10kV溪镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅰ线911开关	濛溪站	13000	是	423	7326.57	公线	325.43	77	5636.4	2090	-1865.14	受限	不可开放
15538	10kV溪镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	溪镇Ⅱ线913开关	濛溪站	13000	是	423	7326.57	公线	332.86	79	5765.1	630	-533.84	不受限	不可开放
15539	10kV都居线大馈线	高坪电力调度控制中心	都居线922开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	专线	145.08	27	2512.8	16510	-10760.92	受限	不可开放
15540	10kV城周一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城周一线919开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	490.44	82	8494.5	0	-194.52	不受限	不可开放
15541	10kV庙扶线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙扶线971开关	东岳庙站	100000	否	220	3810.51	公线	201.31	92	3486.7	0	-57.24	不受限	不可开放
15542	10kV芦晋线大馈线	南充电力调度控制中心	芦晋线924开关	芦溪站	16300	是	553	9578.24	专线	42.26	8	732	5755	1175.59	受限	不可开放
15543	10kV庙村线大馈线	阆中电力调度控制分中心	庙村线929开关	东岳庙站	100400	否	180	3117.69	公线	108.35	60	1876.6	0	929.32	受限	不可开放
15544	10kV塔建二线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔建二线973开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	475.46	80	8234.9	0	9.66	受限	不可开放
15545	10kV荆华二线大馈线	南充电力调度控制中心	荆华II线922开关	荆溪站开闭所	360000	是	553	9578.24	公线	499.19	90	8646	0	-983.41	不受限	不可开放
15546	10kV凤桥二线	西充电力调度控制分中心	凤桥II线923开关	凤凰站(西充)	20000	是	400	6928.2	公线	123.97	31	2147.2	1330	2065.36	受限	不可开放
15547	10kV凤银一线	西充电力调度控制分中心	凤银Ⅰ线912开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	63.82	21	1105.3	8300	-4728.77	受限	不可开放
15548	10kV门街线大馈线	高坪电力调度控制中心	门街线911开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	公线	394.27	74	6828.7	6395	-5879.8	受限	不可开放
15549	10kV太鸿线大馈线	江油电力调度控制中心	太鸿线911开关	太白站	100000	否	506	8764.18	公用	432.07	85	7483.5	0	404.26	受限	不可开放
15550	10kV宏潼线	梓潼电力调度控制中心	宏潼线908开关	宏仁站	50000	是	553	9578.24	公线	108.08	20	1872	0	5790.59	受限	不可开放
15551	10kV凤银二线	西充电力调度控制分中心	凤银Ⅱ线913开关	凤凰站(西充)	20000	否	300	5196.15	公线	204	68	3533.38	2580	2096.53	受限	不可开放
15552	10kV巨镇线大馈线	蓬安电力调度控制中心	巨镇线911开关	巨龙站(蓬安)	18000	否	270	4676.54	公线	249.87	93	4327.8	0	-118.91	不受限	不可开放
15553	10kV槐和线	西充电力调度控制分中心	槐和线921开关	槐树站(西充)	10300	是	220	3810.51	公线	99.74	45	1727.5	690	630.91	受限	不可开放
15554	10kV晋学线大馈线	南充电力调度控制中心	晋学线937开关	搬晋	360000	否	553	9578.24	公线	357.1	65	6185	21960	-19524.58	不受限	不可开放

15555	10kV里开线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里开线924开关	七里站	100500	否	373	6460.55	公线	344.46	92	5966	0	-151.51	受限	不可开放
15556	10kV里工线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里工线917开关	七里站	100500	否	373	6460.55	公线	294.17	79	5095	2000	-1280.51	受限	不可开放
15557	10kV芙政线	营山电力调度控制中心	芙政线925开关	芙蓉站	100000	是	610	10565.51	公线	611.55	100	10592	0	-2139.59	不受限	不可开放
15558	10kV里伏一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏一线914开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	850.75	101	14735	0	-1640.69	不受限	不可开放
15559	10kV槐鸣线	西充电力调度控制分中心	槐鸣线922开关	槐树站(西充)	10300	否	275	4763.14	公线	169.83	62	2941.5	2830	-1484.67	受限	不可开放
15560	10kV嘱灯线大馈线	南充电力调度控制中心	嘱灯线938开关	搬嘱	360000	是	335	5802.37	公线	351.44	105	6087	0	-1445.1	不受限	不可开放
15561	10kV里伏三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里伏三线925开关	七里站	100000	否	840	14549.23	公线	808.72	96	14007	0	-912.69	不受限	不可开放
15562	10kV都华一线	高坪电力调度控制中心	10kV都华Ⅰ线912开关	都京坝站	22300	否	530	9179.87	公线	117.78	22	2039.9	1000	5221.98	受限	不可开放
15563	10kV芦菌线大馈线专线	南充电力调度控制中心	芦菌线914开关	芦溪站	16300	否	553	9578.24	专线	42.26	8	732.1	0	8583.92	受限	不可开放
15564	10kV里都线大馈线	阆中电力调度控制分中心	里都线926开关	七里站	100500	否	481.17	8334.11	公线	332.1	69	5752	0	1748.7	受限	不可开放
15565	10kV青和线大馈线	南充电力调度控制中心	青和线964开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	618.89	96	10719.2	5350	-7117.96	不受限	不可开放
15566	10kV芦灯线大馈线	南充电力调度控制中心	芦灯线913开关	芦溪站	16300	是	335	5802.37	公线	305.55	91	5292.2	800	-1450.3	受限	不可开放
15567	10kV青新一线大馈线	南充电力调度控制中心	青新一线966开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	166.49	26	2883.6	16690	-10622.36	不受限	不可开放
15568	10kV西禹线大馈线	南充电力调度控制中心	西禹线915开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	488.32	88	8457.7	0	-795.11	不受限	不可开放
15569	10kV长会线大馈线	高坪电力调度控制中心	长会线912开关	长乐站	20000	否	398	6893.56	公线	245.48	62	4251.7	6480	-4527.5	不受限	不可开放
15570	10kV东纺线915大馈线	高坪电力调度控制中心	东纺线915开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	310.74	59	5382	2750	-788.1	受限	不可开放
15571	10kV老方线大馈线	阆中电力调度控制分中心	老方线914开关	老观站(阆中)	20000	否	150	2598.08	公线	158.07	105	2737.7	0	-399.43	不受限	不可开放
15572	10kV观玛线大馈线	梓潼电力调度控制中心	观玛线915开关	观义站	1000	是	400	6928.2	公线	67.55	17	1170	0	4372.56	受限	不可开放
15573	10kV望檬线大馈线	盐亭电力调度控制中心	望檬线926开关	望江站	100000	否	300	5196.15	公用	100	33	1732	0	4676.53	受限	不可开放
15574	10kV北禹一线大馈线	北川电力调度控制中心	北禹一线927开关	北川站	50000	是	600	10392.3	公用	350.33	58	6067.7	3050	-803.86	不受限	不可开放
15575	10kV西桥一线大馈线	南充电力调度控制中心	西桥I线928开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	482.83	87	8362.6	0	-700.01	不受限	不可开放
15576	10kV东建线大馈线	高坪电力调度控制中心	东建线923开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	288.71	54	5000.4	8950	-6606.5	受限	不可开放
15577	10kV风裕线大馈线	阆中电力调度控制分中心	风裕线913开关	飞凤站(阆中)	10000	否	452	7828.87	公线	245.4	54	4250.4	0	2795.58	受限	不可开放
15578	10kV双胜线	梓潼电力调度控制中心	双胜线913开关	双板站	10000	是	352	6096.82	公线	109.61	31	1898.5	0	2978.96	受限	不可开放
15579	10kV城农线大馈线	北川电力调度控制中心	城农线912开关	城关站	18000	否	317	5490.6	公用	350.21	110	6065.6	0	-1124.06	受限	不可开放
15580	10kV双仙线大馈线	梓潼电力调度控制中心	双仙线912开关	双板站	10000	是	352	6096.82	公线	92.82	26	1607.6	0	3269.86	受限	不可开放
15581	10kV宁伏线大馈线	阆中电力调度控制分中心	宁伏线916开关	保宁	135000	是	600	10392.3	公线	447.4	75	7749	0	564.84	受限	不可开放
15582	10kV西界线大馈线	南充电力调度控制中心	西界线971开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	555.43	100	9620	1750	-3707.41	不受限	不可开放

15583	10kV城中线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城中线914开关	城郊站(阆中)	20000	是	552	9560.92	公线	115.03	21	1992.3	0	5656.44	受限	不可开放
15584	10kV风场线大馈线	阆中电力调度控制分中心	风场线911开关	飞凤站(阆中)	10000	否	246	4260.84	公线	183.49	75	3178	0	656.76	受限	不可开放
15585	10kV西丰二线大馈线	南充电力调度控制中心	西丰II线974开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	506.47	92	8772	0	-1109.41	不受限	不可开放
15586	10kV城周二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城周Ⅱ线939开关	城南站(蓬安)	113000	是	599	10374.98	公线	512.24	86	8872	0	-572.02	不受限	不可开放
15587	10kV桃语线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃语线923开关	桃花山站(阆中)	20000	否	597	10340.34	公线	4.43	1	76.8	0	9229.51	受限	不可开放
15588	10kV西丰一线大馈线	南充电力调度控制中心	西丰I线961开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	428.81	78	7427	1600	-1364.41	不受限	不可开放
15589	10kV槐镇线	西充电力调度控制分中心	槐镇线911开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	82.28	45	1425.1	0.34	1411.66	受限	不可开放
15590	10kV桐语四线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐语四线927	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	251	42	4355.4	0	4950.91	受限	不可开放
15591	10kV西带一线大馈线	南充电力调度控制中心	西带一线926开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	575.68	104	9970.8	5870	-8178.21	不受限	不可开放
15592	10kV马乡线大馈线	高坪电力调度控制中心	马乡线911开关	走马站	26000	是	398	6893.56	公线	231.49	58	4009.4	2150	-644.55	不受限	不可开放
15593	10kV庙飞线	阆中电力调度控制分中心	庙飞线938开关	东岳庙站	100000	否	600	10392.3	专线	30.81	5	533.7	0	8819.37	受限	不可开放
15594	10kV西带二线大馈线	南充电力调度控制中心	西带二线925开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	567.66	103	9831.9	0	-2169.31	不受限	不可开放
15595	10kV德马线大馈线	阆中电力调度控制分中心	德马线927开关	八德	180000	是	317	5490.6	公线	82.08	26	1421.7	0	2970.78	受限	不可开放
15596	10kV西大线大馈线	南充电力调度控制中心	西大线916开关	西山站	80000	是	553	9578.24	公线	506.89	92	8779.3	800	-1916.71	不受限	不可开放
15597	10kV金白线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金白线913开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	121.18	121	2098.8	200	-739.96	不受限	不可开放
15598	10kV风林线大馈线	阆中电力调度控制分中心	风林线912开关	飞凤站(阆中)	10000	是	246	4260.84	公线	115.31	47	1997.1	0	1411.57	受限	不可开放
15599	10kV泉镇一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉镇Ⅰ线919开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	458.56	83	7942.2	0	-279.61	受限	不可开放
15600	10kV桐园线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐园线918开关	梧桐站	100000	否	600	10392.3	公线	121.31	20	2101.1	0	7251.97	受限	不可开放
15601	10kV泉镇二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉镇Ⅱ线927开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	424.39	77	7350.5	0	312.09	受限	不可开放
15602	10kV金金线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金金线927开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	57	57	987.24	0	571.6	受限	不可开放
15603	10kV城南线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城南线925开关	城郊站(阆中)	40000	否	500	8660.25	公线	143.33	29	2482.5	0	5311.72	受限	不可开放
15604	10kV门园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	门园Ⅱ线943开关	龙门站	80000	是	530	9179.87	专线	308.63	58	5345.4	21130	-19131.5	受限	不可开放
15605	10kV泉西一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉西Ⅰ线914开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	375.44	68	6502.6	500	659.99	受限	不可开放
15606	10kV港创线大馈线	高坪电力调度控制中心	港创线K203开关	航空港开闭所	100000	是	530	9179.87	公线	521.36	98	9030	1600	-3286.1	不受限	不可开放
15607	10kV塔王线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔王线953开关	白塔站	100000	是	530	9179.87	专线	176.95	33	3064.8	0	4279.1	受限	不可开放
15608	10kV德飞线	阆中电力调度控制分中心	德飞线974开关	八德	180000	否	550	9526.28	专线	29.88	5	517.6	0	8056.05	受限	不可开放
15609	10kV泉西二线923大馈线	南充电力调度控制中心	泉西Ⅱ线923开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	324.02	59	5612	1250	800.59	受限	不可开放
15610	10kV桐金一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐金一线915开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	165.37	28	2864.2	0	6442.11	受限	不可开放

15611	10kV泉岭线大馈线	南充电力调度控制中心	泉岭线925（鑫达支线）开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专线	303.59	55	5258.2	2100	1262.22	受限	不可开放
15612	10kV桐金二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐金二线925开关	梧桐站	100000	否	597	10340.34	公线	165.37	28	2864.2	0	6442.11	受限	不可开放
15613	10kV桐语三线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐语三线917	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	56.2	9	973.4	0	8332.91	受限	不可开放
15614	10kV会鹏二线大馈线	江油电力调度控制中心	会鹏二线927开关	会昌站	50000	是	764	13232.87	公用	558.96	73	9681.2	0	905.1	受限	不可开放
15615	10kV桐语二线	阆中电力调度控制分中心	桐语二线926	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	11.6	2	200.9	0	9105.41	受限	不可开放
15616	10kV桐语一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐语一线916	梧桐站	100000	否	597	10340.34	专线	64.36	11	1114.7	0	8191.61	受限	不可开放
15617	10kV武城线大馈线	江油电力调度控制中心	武城线921开关	武都站	31500	是	240	4156.92	公用	214.81	90	3720.5	0	-394.96	不受限	不可开放
15618	10kV黄香线大馈线	北川电力调度控制中心	黄香线913开关	黄江站	20000	是	310	5369.36	公用	317.22	102	5494.2	0	-1198.71	受限	不可开放
15619	10kV东孙一线大馈线	高坪电力调度控制中心	东孙Ⅰ线963开关	河东站	126000	是	530	9179.87	公线	248.7	47	4307.5	15875	-12838.6	受限	不可开放
15620	10kV金大线大馈线	阆中电力调度控制分中心	金大线914开关	金垭站(阆中)	18000	否	100	1732.05	公线	70	70	1212.4	0	346.44	受限	不可开放
15621	10kV桐海一线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐海一线914开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	401.29	67	6950.3	0	1326.27	受限	不可开放
15622	10kV泉君一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉君Ⅰ线915开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	321.2	58	5563.2	0	2099.39	受限	不可开放
15623	10kV桐海二线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桐海二线924开关	梧桐站	100000	是	597.31	10345.71	公线	469.49	79	8131.5	0	145.07	受限	不可开放
15624	10kV泉君二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉君Ⅱ线924开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	391.64	71	6783.2	0	879.39	受限	不可开放
15625	10kV港园二线大馈线	高坪电力调度控制中心	港园Ⅱ线926开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	502.44	95	8702.3	22875	-24233.4	受限	不可开放
15626	10kV泉境线大馈线	南充电力调度控制中心	泉境线926开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	专线	437.42	79	7576.2	500	544.22	受限	不可开放
15627	10kV芦搬线大馈线	南充电力调度控制中心	芦搬线911开关	芦溪站	16300	是	423	7326.57	公线	283.75	67	4914.6	1965	-1018.34	受限	不可开放
15628	10kV泉华一线大馈线	南充电力调度控制中心	泉华Ⅰ线913开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	317.86	57	5505.4	1250	907.19	受限	不可开放
15629	10kV泉华二线大馈线	南充电力调度控制中心	泉华Ⅱ线922开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	公线	423.69	77	7338.3	13145	-12820.71	受限	不可开放
15630	10kV江开线大馈线	阆中电力调度控制分中心	江开线916开关	江南站(阆中)	32500	否	322	5577.2	公线	311.89	97	5402	0	-382.52	不受限	不可开放
15631	10kV泉和线大馈线	南充电力调度控制中心	泉和线911开关	清泉站	100000	是	553	9578.24	专线	401.48	73	6953.7	4260	-3551.11	受限	不可开放
15632	10kV塔中二线	高坪电力调度控制中心	塔中二线972开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	149.7	25	2592.8	11380	-4697.67	受限	不可开放
15633	10kV泉道线大馈线	南充电力调度控制中心	泉道线916开关	清泉站	100000	否	553	9578.24	公线	139.9	25	2423.1	20050	-13852.68	受限	不可开放
15634	10kV北华一线大馈线	南充电力调度控制中心	北华Ⅰ回911开关	北湖站	126000	是	646	11189.05	公线	536.74	83	9296.4	1250	-1595.16	不受限	不可开放
15635	10kV辉永线大馈线	南充电力调度控制中心	辉永线922开关	辉景站	16300	否	220	3810.51	公线	87.54	40	1516.2	2260	-346.74	不受限	不可开放
15636	10kV安宝线大馈线	阆中电力调度控制分中心	安宝线912开关	永安站(阆中)	10300	否	358.62	6211.48	公线	87.64	24	1518	0	4072.33	受限	不可开放
15637	10kV石佛线大馈线	阆中电力调度控制分中心	石佛线912开关	石滩站(阆中)	9000	否	400	6928.2	公线	123.49	31	2138.8	0	4096.58	受限	不可开放
15638	10kV秀汉线大馈线	安州电力调度控制中心	秀汉线919开关	秀水站	40000	是	401	6945.52	公用	411.61	103	7129.1	0	-1572.68	不受限	不可开放

15639	10kV风医一线大馈线专线	南充电力调度控制中心	风医一线917开关	舞凤站	101600	否	553	9578.24	专线	388.47	70	6728.3	2500	-607.88	不受限	不可开放
15640	10kV柏油线大馈线	阆中电力调度控制分中心	柏油线925开关	柏垭站(阆中)	18300	否	180	3117.69	公线	89.91	50	1557.3	0	1248.62	受限	不可开放
15641	10kV塔安线	高坪电力调度控制中心	塔安线963开关	白塔站	100000	否	595	10305.7	专线	592.15	100	10256.1	0	-980.97	不受限	不可开放
15642	10kV花园一线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	花园Ⅰ线961开关	火花站	90000	是	553	9578.24	公线	508.57	92	8808.4	0	-1145.81	不受限	不可开放
15643	10kV风三一线大馈线	南充电力调度控制中心	风三Ⅰ线964开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	543.51	98	9413.6	2150	-3901.01	不受限	不可开放
15644	10kV金安线921大馈线	嘉陵电力调度控制中心	金安线921开关	金凤站	16300	否	174	3013.77	公线	192.38	111	3332	0	-619.61	不受限	不可开放
15645	10kV魏刘线大馈线	游仙电力调度控制中心	魏刘线953开关	魏城站	63000	是	225	3897.11	公用	263.68	117	4566.9	0	-1449.21	受限	不可开放
15646	10kV风三二线大馈线	南充电力调度控制中心	风三Ⅱ线971开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	473.55	86	8201.9	1880	-2419.31	不受限	不可开放
15647	10kV风任线大馈线	南充电力调度控制中心	风任线919开关	舞凤站	100000	是	646	11189.05	公线	379.73	59	6577	2650	-275.76	不受限	不可开放
15648	10kV都北线大馈线	高坪电力调度控制中心	都北线911开关	都京坝站	22300	是	398	6893.56	公线	142.04	36	2460.1	0	3054.75	受限	不可开放
15649	10kV风清线大馈线	南充电力调度控制中心	风清线972开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	453.86	82	7860.9	1000	-1198.31	不受限	不可开放
15650	10kV御南线大馈线	绵阳电力调度控制中心	御南线933开关	御营站	50000	是	403	6980.16	公用	344.49	85	5966.6	30	-412.47	不受限	不可开放
15651	10kV营湖线大馈线	营山电力调度控制中心	营湖线915开关	营山站	100000	否	380	6581.79	公线	353.91	93	6129.7	0	-206.09	不受限	不可开放
15652	10kV北周二线大馈线	南充电力调度控制中心	北周Ⅱ回912开关	北湖站	80000	是	646	11189.05	公线	409.82	63	7098	2600	-746.76	不受限	不可开放
15653	10kV古西线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古西线923开关	古城站(阆中)	40000	是	481.17	8334.11	公线	496.91	103	8606.5	0	-1939.21	不受限	不可开放
15654	10kV小外线大馈线	北川电力调度控制中心	小外线913开关	小地站	6300	否	173	2996.45	公用	226.27	131	3919	0	-1222.2	不受限	不可开放
15655	10kV槐中线	西充电力调度控制分中心	槐中线912开关	槐树站(西充)	10300	否	182	3152.33	公线	62.71	34	1086.1	0.44	1750.56	受限	不可开放
15656	10kV古南线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古南线914开关	古城站(阆中)	40000	否	400	6928.2	公线	365.32	91	6327.4	0	-92.02	不受限	不可开放
15657	10kV古北线大馈线	阆中电力调度控制分中心	古北线915开关	古城站(阆中)	40000	是	400	6928.2	公线	336.96	84	5836.2	0	-293.64	不受限	不可开放
15658	10kV风江一线大馈线	南充电力调度控制中心	风江Ⅰ线960开关	舞凤站	100000	是	553	9578.24	公线	427.14	77	7398.1	5700	-5435.51	不受限	不可开放
15659	10kV东宾线924大馈线	高坪电力调度控制中心	东宾线924开关	河东站	126000	是	390	6755	公线	287.41	74	4977.9	2120	-1693.9	受限	不可开放
15660	10kV望江二线大馈线	高坪电力调度控制中心	望江Ⅱ线926开关	望城站	113000	是	530	9179.87	公线	381.11	72	6600.9	5420	-4677	受限	不可开放
15661	10kV城西线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城西线914开关	城郊站(阆中)	40000	是	481.17	8334.11	公线	653.78	136	11323.4	0	-4656.11	不受限	不可开放
15662	10kV城商线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城商线913开关	城郊站(阆中)	40000	是	502.26	8699.4	公线	590	117	10218.8	0	-3259.28	不受限	不可开放
15663	10kV城古线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城古线917开关	城郊站(阆中)	40000	是	300	5196.15	公线	240	80	4156.8	0	0	不受限	不可开放
15664	10kV塔高线大馈线	高坪电力调度控制中心	塔高线975开关	白塔站	100000	是	595	10305.7	公线	466.89	78	8086.5	3250	-3091.94	受限	不可开放
15665	10kV港莲线大馈线	高坪电力调度控制中心	港莲线917开关	航空港站	100000	是	530	9179.87	公线	483.05	91	8366.4	16805	-17827.5	受限	不可开放
15666	10kV江平二线大馈线	南充电力调度控制中心	江平Ⅱ线923开关	滨江站	126000	是	553	9578.24	公线	515.22	93	8923.6	630	-1891.01	受限	不可开放

15667	10kV城五一线大馈线	南充电力调度控制中心	城五Ⅰ线913开关	城郊站	80000	是	553	9578.24	公线	573.22	104	9928.1	2500	-4765.51	不受限	不可开放
15668	10kV桃乱线大馈线	阆中电力调度控制分中心	桃乱线914开关	桃花山站(阆中)	26000	否	380.2	6585.26	公线	188.59	50	3266.4	0	2660.33	受限	不可开放
15669	10kV威马线	岷江电力调度控制中心	威马线951开关	威州	10000	否	264	4572.48	公线	41.09	0.155643939	711.6788		3403.5532	不受限	3403.5532
15670	10kV威岷线	岷江电力调度控制中心	威岷线952开关	威州	10000	否	200	3464	公线	22.93	0.11465	397.1476	400	2320.4524	不受限	2320.4524
15671	10kV威黄线	岷江电力调度控制中心	威黄线953开关	威州	10000	否	200	3464	公线	53.5	0.2675	926.62		2190.98	不受限	2190.98
15672	10kV威安线	岷江电力调度控制中心	威安线956开关	威州	10000	否	200	3464	专线	8.11	0.04055	140.4652		2977.1348	不受限	2977.1348
15673	10kV威七线	岷江电力调度控制中心	威七线958开关	威州	10000	是	300	5196	公线	132.25	0.440833333	2290.57	500	1885.83	不受限	1885.83
15674	10kV威七线	岷江电力调度控制中心	威七线951开关	七盘沟	10000	是	300	5196	公线	80.51	0.268366667	1394.4332		3281.9668	不受限	3281.9668
15675	10kV七阳线	岷江电力调度控制中心	七阳线952开关	七盘沟	10000	否	196	3394.72	公线	18.81	0.095969388	325.7892		2729.4588	不受限	2729.4588
15676	10kV七岷线	岷江电力调度控制中心	七岷线953开关	七盘沟	10000	否	196	3394.72	专线	9.58	0.048877551	165.9256		2889.3224	不受限	2889.3224
15677	10kV七佳线	岷江电力调度控制中心	七佳线954开关	七盘沟	10000	否	210	3637.2	专线	10.37	0.049380952	179.6084	565	2528.8716	不受限	2528.8716
15678	10kV七阿线	岷江电力调度控制中心	七阿线955开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	154.51	0.515033333	2676.1132		2000.2868	不受限	2000.2868
15679	10kV站七线	岷江电力调度控制中心	站七线956开关	七盘沟	10000	否	260	4503.2	专线	153.9	0.591923077	2665.548		1387.332	不受限	1387.332
15680	10kV七甘线	岷江电力调度控制中心	七甘线957开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	26.63	0.088766667	461.2316		4215.1684	不受限	4215.1684
15681	10kV市政一线	岷江电力调度控制中心	市政一线949开关	七盘沟	10000	否	25	433	专线	8.81	0.3524	152.5892		237.1108	不受限	237.1108
15682	10kV七川线	岷江电力调度控制中心	七川线948开关	七盘沟	10000	否	210	3637.2	公线	29	0.138095238	502.28		2771.2	不受限	2771.2
15683	10kV七磨线	岷江电力调度控制中心	七磨线947开关	七盘沟	10000	否	300	5196	专线	0.18	0.0006	3.1176		4673.2824	不受限	4673.2824
15684	10kV七村线	岷江电力调度控制中心	七村线946开关	七盘沟	10000	否	160	2771.2	专线	23.38	0.146125	404.9416	30	2059.1384	不受限	2059.1384
15685	10kV龙阿线	岷江电力调度控制中心	龙阿线952开关	龙溪	6300	否	150	2598	专线	36.36	0.2424	629.7552		1708.4448	不受限	1708.4448
15686	10kV龙黄线	岷江电力调度控制中心	龙黄线957开关	龙溪	6300	否	150	2598	专线	84.39	0.5626	1461.6348		876.5652	不受限	876.5652
15687	10kV绵音线	岷江电力调度控制中心	绵音线952开关	绵虒	31500	否	234	4052.88	专线	0	0	0		3647.592	不受限	3647.592
15688	10kV绵三线	岷江电力调度控制中心	绵三线953开关	绵虒	31500	否	234	4052.88	专线	187.11	0.799615385	3240.7452		406.8468	不受限	406.8468
15689	10kV绵高线	岷江电力调度控制中心	绵高线954开关	绵虒	31500	否	196	3394.72	专线	31.13	0.158826531	539.1716		2516.0764	不受限	2516.0764
15690	10kV绵羌线	岷江电力调度控制中心	绵羌线955开关	绵虒	31500	否	196	3394.72	专线	164.32	0.838367347	2846.0224		209.2256	不受限	209.2256
15691	10kV库房专线	岷江电力调度控制中心	库房专线957开关	绵虒	31500	否	196	3394.72	专线	5.21	0.026581633	90.2372		2965.0108	不受限	2965.0108
15692	10kV绵虒一线	岷江电力调度控制中心	绵虒一线958开关	绵虒	31500	否	318	5507.76	专线	22.65	0.071226415	392.298		4564.686	不受限	4564.686
15693	10kV绵科线	岷江电力调度控制中心	绵科线959开关	绵虒	31500	否	196	3394.72	专线	2.24	0.011428571	38.7968		3016.4512	不受限	3016.4512
15694	10kV绵虒二线	岷江电力调度控制中心	绵虒二线949开关	绵虒	31500	否	380	6581.6	专线	33.74	0.088789474	584.3768		5339.0632	不受限	5339.0632

15695	10kV溪阿线	岷江电力调度控制中心	溪阿线952开关	古溪沟	20000	否	150	2598	专线	59.37	0.3958	1028.2884		1309.9116	受限	0
15696	10kV溪锂线	岷江电力调度控制中心	溪锂线953开关	古溪沟	20000	否	264	4572.48	专线	9.54	0.036136364	165.2328		3949.9992	受限	0
15697	10kV溪中线	岷江电力调度控制中心	溪中线954开关	古溪沟	20000	否	264	4572.48	专线	176.63	0.66905303	3059.2316		1056.0004	受限	0
15698	10kV溪仁线	岷江电力调度控制中心	溪仁线956开关	古溪沟	20000	否	376	600	专线	2.34	0.006223404	40.5288		499.4712	受限	0
15699	10kV银杏一线	岷江电力调度控制中心	银杏一线951开关	银杏	6300	否	196	3394.72	专线	61.56	0.314081633	1066.2192		1989.0288	不受限	1989.0288
15700	10kV银杏二线	岷江电力调度控制中心	银杏二线952开关	银杏	6300	否	196	3394.72	专线	7.8	0.039795918	135.096	2000	920.152	不受限	920.152
15701	10kV油水线	岷江电力调度控制中心	油水线916开关	油碾站	50000	否	196	3394.72	专线	6.58	0.033571429	113.9656		2941.2824	不受限	2941.2824
15702	10kV油航线	岷江电力调度控制中心	油航线917开关	油碾站	50000	否	318	5507.76	专线	136.63	0.429654088	2366.4316		2590.5524	不受限	2590.5524